2025年二季度葫芦岛变电间隔可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔（220kV）	现有可用出线间隔（66kV）	现有可用出线间隔（10kV）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	国网葫芦岛供电公司	团山子220kV变电站	220	0	4	/		否		
2	国网葫芦岛供电公司	新区66kV变电站	66	/	0	5		否		
3	国网葫芦岛供电公司	高新66kV变电站	66	/	0	3		否		
4	国网葫芦岛供电公司	营盘66kV变电站	66	/	0	13		否		
5	国网葫芦岛供电公司	马仗房66kV变电站	66	/	0	3		否		
6	国网葫芦岛供电公司	望海66kV变电站	66	/	0	2		否		
7	国网葫芦岛供电公司	北港66kV变电站	66	/	0	5		否		
8	国网葫芦岛供电公司	船园66kV变电站	66	/	0	12		否		
9	国网葫芦岛供电公司	玉皇66kV变电站	66	/	0	14		否		
10	国网葫芦岛供电公司	东窑66kV变电站	66	/	0	11		否		
11	国网葫芦岛供电公司	锦西220kV变电站	220	0	0	/		否		
12	国网葫芦岛供电公司	龙港220kV变电站	220	3	1	/		否		
13	国网葫芦岛供电公司	东城66kV变电站	66	/	0	8		否		
14	国网葫芦岛供电公司	锦西66kV变电站	66	/	0	1		否		
15	国网葫芦岛供电公司	滨河66kV变电站	66	/	0	0		否		
16	国网葫芦岛供电公司	连山66kV变电站	66	/	0	8		否		
17	国网葫芦岛供电公司	钢屯66kV变电站	66	/	0	8		否		
18	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡66kV变电站	66	/	0	6		否		
19	国网葫芦岛供电公司	高桥66kV变电站	66	/	0	10		否		
20	国网葫芦岛供电公司	富有屯66kV变电站	66	/	0	12		否		
21	国网葫芦岛供电公司	东青卜66kV变电站	66	/	0	7		否		
22	国网葫芦岛供电公司	沙河营66kV变电站	66	/	0	0		否		

23	国网葫芦岛供电公司	虹螺蚬66kV变电站	66	/	0	1		否		
24	国网葫芦岛供电公司	塔山66kV变电站	66	/	0	1		否		
25	国网葫芦岛供电公司	金星66kV变电站	66	/	0	3		否		
26	国网葫芦岛供电公司	涂屯66kV变电站	66	/	0	6		否		
27	国网葫芦岛供电公司	老官堡66kV变电站	66	/	0	12		否		
28	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛220kV变电站	220	1	1	/		否		
29	国网葫芦岛供电公司	杨家杖子220kV变电站	220	1	10	/		否		
30	国网葫芦岛供电公司	暖东220kV变电站	220	2	0	/		否		
31	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯66kV变电站	66	/	0	0		否		
32	国网葫芦岛供电公司	暖池塘66kV变电站	66	/	0	5		否		
33	国网葫芦岛供电公司	申屯66kV变电站	66	/	0	3		否		
34	国网葫芦岛供电公司	寺前66kV变电站	66	/	0	0		否		
35	国网葫芦岛供电公司	松北66kV变电站	66	/	0	2		否		
36	国网葫芦岛供电公司	新局66kV变电站	66	/	0	0		否		
37	国网葫芦岛供电公司	上坎66kV变电站	66	/	0	2		否		
38	国网葫芦岛供电公司	绥中220kV变电站	220	0	0	/		否		
39	国网葫芦岛供电公司	岭南220kV变电站	220	2	10	/		否		
40	国网葫芦岛供电公司	东辛庄220kV变电站	220	2	12	/		否		
41	国网葫芦岛供电公司	绥中66kV变电站	66	/	0	6		否		
42	国网葫芦岛供电公司	瑞州66kV变电站	66	/	0	0		否		
43	国网葫芦岛供电公司	侯家66kV变电站	66	/	0	1		否		
44	国网葫芦岛供电公司	赵屯66kV变电站	66	/	0	2		否		
45	国网葫芦岛供电公司	黄家66kV变电站	66	/	0	4		否		
46	国网葫芦岛供电公司	沙河66kV变电站	66	/	0	2		否		
47	国网葫芦岛供电公司	塔山屯66kV变电站	66	/	0	1		否		

48	国网葫芦岛供电公司	高岭66kV变电站	66	/	0	1		否		
49	国网葫芦岛供电公司	土头山66kV变电站	66	/	0	4		否		
50	国网葫芦岛供电公司	宽帮66kV变电站	66	/	1	3		否		
51	国网葫芦岛供电公司	前卫66kV变电站	66	/	0	9		否		
52	国网葫芦岛供电公司	秋子沟66kV变电站	66	/	0	3		否		
53	国网葫芦岛供电公司	高台66kV变电站	66	/	0	3		否		
54	国网葫芦岛供电公司	王凤台66kV变电站	66	/	0	2		否		
55	国网葫芦岛供电公司	万家66kV变电站	66	/	0	2		否		
56	国网葫芦岛供电公司	王宝66kV变电站	66	/	0	9		否		
57	国网葫芦岛供电公司	渤海66kV变电站	66	/	0	1		否		
58	国网葫芦岛供电公司	建昌220kV变电站	220	0	2	1		否		
59	国网葫芦岛供电公司	马道岭220kV变电站	220	2	9	/		否		
60	国网葫芦岛供电公司	西沟66kV变电站	66	/	0	6		否		
61	国网葫芦岛供电公司	和尚房子66kV变电站	66	/	0	4		否		
62	国网葫芦岛供电公司	碱厂66kV变电站	66	/	0	6		否		
63	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔66kV变电站	66	/	0	7		否		
64	国网葫芦岛供电公司	八家子66kV变电站	66	/	1	4		否		
65	国网葫芦岛供电公司	大屯66kV变电站	66	/	0	3		否		
66	国网葫芦岛供电公司	谷杖子66kV变电站	66	/	0	9		否		
67	国网葫芦岛供电公司	汤神庙66kV变电站	66	/	0	7		否		
68	国网葫芦岛供电公司	下甸子66kV变电站	66	/	0	10		否		
69	国网葫芦岛供电公司	新开岭66kV变电站	66	/	2	5		否		
70	国网葫芦岛供电公司	药王庙66kV变电站	66	/	0	5		否		
71	国网葫芦岛供电公司	要路沟66kV变电站	66	/	0	1		否		
72	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝66kV变电站	66	/	0	4		否		

73	国网葫芦岛供电公司	白土岭66kV变电站	66	/	0	4		否		
74	国网葫芦岛供电公司	兴城220kV变电站	220	2	3	/		否		
75	国网葫芦岛供电公司	兴城66kV变电站	66	/	0	8		否		
76	国网葫芦岛供电公司	河西66kV变电站	66	/	0	8		否		
77	国网葫芦岛供电公司	温泉66kV变电站	66	/	0	1		否		
78	国网葫芦岛供电公司	兴海66kV变电站	66	/	0	13		否		
79	国网葫芦岛供电公司	曹庄66kV变电站	66	/	0	4		否		
80	国网葫芦岛供电公司	元台子66kV变电站	66	/	0	3		否		
81	国网葫芦岛供电公司	东辛庄66kV变电站	66	/	0	8		否		
82	国网葫芦岛供电公司	沙后所66kV变电站	66	/	0	9		否		
83	国网葫芦岛供电公司	高家岭66kV变电站	66	/	0	1		否		
84	国网葫芦岛供电公司	围屏66kV变电站	66	/	0	1		否		
85	国网葫芦岛供电公司	绿化66kV变电站	66	/	1	6		否		
86	国网葫芦岛供电公司	羊安66kV变电站	66	/	0	7		否		
87	国网葫芦岛供电公司	红崖子66kV变电站	66	/	0	10		否		
88	国网葫芦岛供电公司	郭家66kV变电站	66	/	0	5		否		
89	国网葫芦岛供电公司	朱家66kV变电站	66	/	0	9		否		
90	国网葫芦岛供电公司	学府66kV变电站	66	/	0	7		否		
91	国网葫芦岛供电公司	海滨66kV变电站	66	/	0	12		否		
92	国网葫芦岛供电公司	三家子	66	/	0	6		否		
93	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66	/	0	6		否		
94	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66	/	0	3		否		
95	国网葫芦岛供电公司	凌河	66	/	0	6		否		
96	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66	/	0	1		否		
97	国网葫芦岛供电公司	创业	66	/	0	6		否		

98	国网葫芦岛供电公司	九江220kV开关站	220	3	/	/		否		
99	国网葫芦岛供电公司	广宁220kV开关站	220	4	/	/		否		
100	国网葫芦岛供电公司	杨和沟220kV开关站	220	3	/	/		否		
101	国网葫芦岛供电公司	兴盛220kV开关站	220	0	4	/		否		

2025年二季度葫芦岛主变可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量（MVA）	有功（MVA）	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量（MVA）	是否纳入计划	计划整改时间	备注
1	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	220kV	#1主变	180	93.06	51.70%	51.70%	无	0		86.94			
2	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛变	220kV	#1主变	180	95.75	53.19%	53.19%	无	0		84.25			
3	国网葫芦岛供电公司	葫芦岛变	220kV	#2主变	180	133.07	73.93%	73.93%	无	0		46.93			
4	国网葫芦岛供电公司	建昌变	220kV	#1主变	120	55.81	46.51%	46.51%	无	0		64.19			
5	国网葫芦岛供电公司	建昌变	220kV	#2主变	120	84.60	70.50%	70.50%	无	0		35.4			
6	国网葫芦岛供电公司	锦西变	220kV	#1主变	240	103.05	42.94%	42.94%	无	0		136.95			
7	国网葫芦岛供电公司	锦西变	220kV	#2主变	240	130.57	54.40%	54.40%	无	0		109.43			
8	国网葫芦岛供电公司	岭南变	220kV	#1主变	180	66.57	36.98%	36.98%	无	0		113.43			
9	国网葫芦岛供电公司	岭南变	220kV	#2主变	180	84.91	47.17%	47.17%	无	0		95.09			
10	国网葫芦岛供电公司	龙港变	220kV	#2主变	180	0	0.00%	0.00%	无	0		180			
11	国网葫芦岛供电公司	龙港变	220kV	#1主变	180	121.36	67.42%	67.42%	无	0		58.64			
12	国网葫芦岛供电公司	马道岭变	220kV	#2主变	180	58.96	32.76%	32.76%	无	0		121.04			
13	国网葫芦岛供电公司	马道岭变	220kV	#1主变	180	79.72	44.29%	44.29%	无	0		100.28			
14	国网葫芦岛供电公司	暖东变	220kV	#1主变	120	0	0.00%	0.00%	无	0		120			
15	国网葫芦岛供电公司	暖东变	220kV	#2主变	120	79.57	66.31%	66.31%	无	0		40.43			
16	国网葫芦岛供电公司	绥中变	220kV	#1主变	120	101	84.17%	84.17%	无	0		19			
17	国网葫芦岛供电公司	绥中变	220kV	#2主变	120	95	79.17%	79.17%	无	0		25			
18	国网葫芦岛供电公司	团山变	220kV	#1主变	180	130.76	72.64%	72.64%	无	0		49.24			
19	国网葫芦岛供电公司	团山变	220kV	#2主变	180	130.44	72.47%	72.47%	无	0		49.56			
20	国网葫芦岛供电公司	兴城变	220kV	#1主变	180	60	33.33%	33.33%	无	0		120			
21	国网葫芦岛供电公司	兴城变	220kV	#2主变	180	61	33.89%	33.89%	无	0		119			
22	国网葫芦岛供电公司	兴盛变	220kV	#3主变	180	39.88	22.16%	22.16%	无	0		140.12			
23	国网葫芦岛供电公司	兴盛变	220kV	#2主变	180	74.77	41.54%	41.54%	无	0		105.23			
24	国网葫芦岛供电公司	杨杖子变	220kV	#1主变	180	78.81	43.78%	43.78%	无	0		101.19			
25	国网葫芦岛供电公司	杨杖子变	220kV	#2主变	180	60	33.33%	33.33%	无	0		120			
26	国网葫芦岛供电公司	八家子变	66kV	#1主变	20	8.52	42.60%	42.60%	无	0		11.48			
27	国网葫芦岛供电公司	八家子变	66kV	#2主变	20	8.45	42.25%	42.25%	无	0		11.55			
28	国网葫芦岛供电公司	白土岭	66kV	#1主变	10	1.73	17.30%	17.30%	无	0		8.27			
29	国网葫芦岛供电公司	北港变	66kV	#1主变	40	15.5	38.75%	38.75%	无	0		24.5			
30	国网葫芦岛供电公司	北港变	66kV	#2主变	40	15.2	38.00%	38.00%	无	0		24.8			
31	国网葫芦岛供电公司	滨河变	66kV	#2主变	31.50	15.5	49.21%	49.21%	无	0		16			
32	国网葫芦岛供电公司	滨河变	66kV	#1主变	31.50	15.4	48.89%	48.89%	无	0		16.1			
33	国网葫芦岛供电公司	渤海变	66kV	#1主变	20	13.1	65.50%	65.50%	无	0		6.9			
34	国网葫芦岛供电公司	渤海变	66kV	#2主变	20	9.5	47.50%	47.50%	无	0		10.5			
35	国网葫芦岛供电公司	曹庄变	66kV	#2主变	20	8.7	43.50%	43.50%	无	0		11.3			
36	国网葫芦岛供电公司	曹庄变	66kV	#1主变	20	8.7	43.50%	43.50%	无	0		11.3			
37	国网葫芦岛供电公司	船园变	66kV	#2主变	40	6.2	15.50%	15.50%	无	0		33.8			
38	国网葫芦岛供电公司	船园变	66kV	#1主变	40	4.9	12.25%	12.25%	无	0		35.1			
39	国网葫芦岛供电公司	大屯变	66kV	#2主变	10	7.8	78.00%	78.00%	无	0		2.2			
40	国网葫芦岛供电公司	大屯变	66kV	#1主变	10	4.3	43.00%	43.00%	无	0		5.7			
41	国网葫芦岛供电公司	东城变	66kV	#2主变	40	17.7	44.25%	44.25%	无	0		22.3			
42	国网葫芦岛供电公司	东城变	66kV	#1主变	40	0	0.00%	0.00%	无	0		40			
43	国网葫芦岛供电公司	东青堡变	66kV	#1主变	16	6.07	37.94%	37.94%	无	0		9.93			
44	国网葫芦岛供电公司	东青堡变	66kV	#2主变	16	0	0.00%	0.00%	无	0		16			
45	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	66kV	#1主变	20	13.5	67.50%	67.50%	无	0		6.5			
46	国网葫芦岛供电公司	东辛庄变	66kV	#2主变	20	5.7	28.50%	28.50%	无	0		14.3			
47	国网葫芦岛供电公司	东窑变	66kV	#2主变	40	11.1	27.75%	27.75%	无	0		28.9			
48	国网葫芦岛供电公司	东窑变	66kV	#1主变	40	13.4	33.50%	33.50%	无	0		26.6			
49	国网葫芦岛供电公司	富有屯变	66kV	#1主变	20	4.9	24.50%	24.50%	无	0		15.1			
50	国网葫芦岛供电公司	富有屯变	66kV	#2主变	40	5.8	14.50%	14.50%	无	0		34.2			
51	国网葫芦岛供电公司	钢屯变	66kV	#2主变	20	7	35.00%	35.00%	无	0		13			
52	国网葫芦岛供电公司	钢屯变	66kV	#1主变	20	7	35.00%	35.00%	无	0		13			
53	国网葫芦岛供电公司	高家岭变	66kV	#2主变	10	5.2	52.00%	52.00%	无	0		4.8			
54	国网葫芦岛供电公司	高家岭变	66kV	#1主变	20	5.5	27.50%	27.50%	无	0		14.5			
55	国网葫芦岛供电公司	高岭变	66kV	#1主变	20	2.40	12.00%	12.00%	无	0		17.6			

56	国网葫芦岛供电公司	高岭变	66kV	#2主变	20	10.01	50.05%	50.05%	无	0		9.99			
57	国网葫芦岛供电公司	高桥变	66kV	#2主变	20	7.20	36.00%	36.00%	无	0		12.8			
58	国网葫芦岛供电公司	高桥变	66kV	#1主变	20	5.70	28.50%	28.50%	无	0		14.3			
59	国网葫芦岛供电公司	高台变	66kV	#1主变	10	8	80.00%	80.00%	无	0		2			
60	国网葫芦岛供电公司	高台变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0		1.8			
61	国网葫芦岛供电公司	高新变	66kV	#2主变	40	10.2	25.50%	25.50%	无	0		29.8			
62	国网葫芦岛供电公司	高新变	66kV	#1主变	40	7.5	18.75%	18.75%	无	0		32.5			
63	国网葫芦岛供电公司	谷杖子变	66kV	#2主变	20	0.9	4.50%	4.50%	无	0		19.1			
64	国网葫芦岛供电公司	谷杖子变	66kV	#1主变	10	3.2	32.00%	32.00%	无	0		6.8			
65	国网葫芦岛供电公司	郭家变	66kV	#2主变	10	5.5	55.00%	55.00%	无	0		4.5			
66	国网葫芦岛供电公司	郭家变	66kV	#1主变	10	4.5	45.00%	45.00%	无	0		5.5			
67	国网葫芦岛供电公司	海滨变	66kV	#2主变	20	7.8	39.00%	39.00%	无	0		12.2			
68	国网葫芦岛供电公司	海滨变	66kV	#1主变	20	6.4	32.00%	32.00%	无	0		13.6			
69	国网葫芦岛供电公司	和尚房子变	66kV	#1主变	6.30	5	79.37%	79.37%	无	0		1.3			
70	国网葫芦岛供电公司	和尚房子变	66kV	#2主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0		5			
71	国网葫芦岛供电公司	河西变	66kV	#2主变	20	8.3	41.50%	41.50%	无	0		11.7			
72	国网葫芦岛供电公司	河西变	66kV	#1主变	20	10.6	53.00%	53.00%	无	0		9.4			
73	国网葫芦岛供电公司	虹螺岘变	66kV	#1主变	20	7.8	39.00%	39.00%	无	0		12.2			
74	国网葫芦岛供电公司	虹螺岘变	66kV	#2主变	20	12.6	63.00%	63.00%	无	0		7.4			
75	国网葫芦岛供电公司	红崖子变	66kV	1#主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0		10			
76	国网葫芦岛供电公司	红崖子变	66kV	#2主变	20	16	80.00%	80.00%	无	0		4			
77	国网葫芦岛供电公司	侯家变	66kV	#2主变	40	21	52.50%	52.50%	无	0		19			
78	国网葫芦岛供电公司	侯家变	66kV	#1主变	40	20.9	52.25%	52.25%	无	0		19.1			
79	国网葫芦岛供电公司	黄家变	66kV	#2主变	16	6.59	41.19%	41.19%	无	0		9.41			
80	国网葫芦岛供电公司	黄家变	66kV	#1主变	16	6.51	40.69%	40.69%	无	0		9.49			
81	国网葫芦岛供电公司	碱厂变	66kV	#2主变	10	2.89	28.90%	28.90%	无	0		7.11			
82	国网葫芦岛供电公司	碱厂变	66kV	#1主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0		3.5			
83	国网葫芦岛供电公司	建昌变	66kV	#1主变	31.5	15.2	48.25%	48.25%	无	0		16.3			
84	国网葫芦岛供电公司	建昌变	66kV	#2主变	31.5	21.4	67.94%	67.94%	无	0		10.1			
85	国网葫芦岛供电公司	金星变	66kV	#2主变	20	11.5	57.50%	57.50%	无	0		8.5			
86	国网葫芦岛供电公司	金星变	66kV	#1主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0		20			
87	国网葫芦岛供电公司	锦西变	66kV	#1主变	31.50	23	73.02%	73.02%	无	0		8.5			
88	国网葫芦岛供电公司	锦西变	66kV	#2主变	31.50	20.7	65.71%	65.71%	无	0		10.8			
89	国网葫芦岛供电公司	宽邦变	66kV	#1主变	16	3.55	22.19%	22.19%	无	0		12.45			
90	国网葫芦岛供电公司	老官堡变	66kV	#2主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0		20			
91	国网葫芦岛供电公司	老官堡变	66kV	#1主变	20	4.4	22.00%	22.00%	无	0		15.6			
92	国网葫芦岛供电公司	连山变	66kV	#1主变	20	9.1	45.50%	45.50%	无	0		10.9			
93	国网葫芦岛供电公司	连山变	66kV	#2主变	20	9.9	49.50%	49.50%	无	0		10.1			
94	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔变	66kV	#2主变	10	5.33	53.30%	53.30%	无	0		4.67			
95	国网葫芦岛供电公司	玲珑塔变	66kV	#1主变	10	0.55	5.50%	5.50%	无	0		9.45			
96	国网葫芦岛供电公司	绿化变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0		1.8			
97	国网葫芦岛供电公司	绿化变	66kV	#1主变	10	7.8	78.00%	78.00%	无	0		2.2			
98	国网葫芦岛供电公司	马仗房变	66kV	#2主变	40	15	37.50%	37.50%	无	0		25			
99	国网葫芦岛供电公司	马仗房变	66kV	#1主变	40	23.2	58.00%	58.00%	无	0		16.8			
100	国网葫芦岛供电公司	暖池塘变	66kV	#1主变	10	3.75	37.50%	37.50%	无	0		6.25			
101	国网葫芦岛供电公司	暖池塘变	66kV	#2主变	10	1.37	13.70%	13.70%	无	0		8.63			
102	国网葫芦岛供电公司	前卫变	66kV	#2主变	20	15.1	75.50%	75.50%	无	0		4.9			
103	国网葫芦岛供电公司	前卫变	66kV	#1主变	20	10.7	53.50%	53.50%	无	0		9.3			
104	国网葫芦岛供电公司	秋子沟变	66kV	#2主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0		3.5			
105	国网葫芦岛供电公司	秋子沟变	66kV	#1主变	10	6.4	64.00%	64.00%	无	0		3.6			
106	国网葫芦岛供电公司	瑞州变	66kV	#1主变	40	26.2	65.50%	65.50%	无	0		13.8			
107	国网葫芦岛供电公司	瑞州变	66kV	#2主变	40	31.7	79.25%	79.25%	无	0		8.3			
108	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯变	66kV	#2主变	20	2.7	13.50%	13.50%	无	0		17.3			
109	国网葫芦岛供电公司	沙锅屯变	66kV	#1主变	20	5.4	27.00%	27.00%	无	0		14.6			
110	国网葫芦岛供电公司	沙河变	66kV	#2主变	20	7.1	35.50%	35.50%	无	0		12.9			
111	国网葫芦岛供电公司	沙河变	66kV	#1主变	10	7.5	75.00%	75.00%	无	0		2.5			
112	国网葫芦岛供电公司	沙河营变	66kV	#1主变	20	12.9	64.50%	64.50%	无	0		7.1			
113	国网葫芦岛供电公司	沙河营变	66kV	#2主变	16	13.6	85.00%	85.00%	无	0		2.4			
114	国网葫芦岛供电公司	沙后所	66kV	#2主变	20	15.3	76.50%	76.50%	无	0		4.7			
115	国网葫芦岛供电公司	沙后所	66kV	#1主变	20	16	80.00%	80.00%	无	0		4			
116	国网葫芦岛供电公司	上坎变	66kV	#1主变	40	20.2	50.50%	50.50%	无	0		19.8			
117	国网葫芦岛供电公司	上坎变	66kV	#2主变	40	23.2	58.00%	58.00%	无	0		16.8			

118	国网葫芦岛供电公司	申屯变	66kV	#2主变	10	8.1	81.00%	81.00%	无	0		1.9			
119	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡变	66kV	#1主变	20	3.1	15.50%	15.50%	无	0		16.9			
120	国网葫芦岛供电公司	寺儿堡变	66kV	#2主变	20	7.6	38.00%	38.00%	无	0		12.4			
121	国网葫芦岛供电公司	寺前变	66kV	#2主变	10	0.08	0.80%	0.80%	无	0		9.92			
122	国网葫芦岛供电公司	寺前变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0		10			
123	国网葫芦岛供电公司	松北变	66kV	#2主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0		10			
124	国网葫芦岛供电公司	松北变	66kV	#1主变	10	4.57	45.70%	45.70%	无	0		5.43			
125	国网葫芦岛供电公司	绥中变	66kV	#2主变	31.50	18.9	60.00%	60.00%	无	0		12.6			
126	国网葫芦岛供电公司	绥中变	66kV	#1主变	31.50	24.3	77.14%	77.14%	无	0		7.2			
127	国网葫芦岛供电公司	塔山变	66kV	#2主变	16	7.6	47.50%	47.50%	无	0		8.4			
128	国网葫芦岛供电公司	塔山变	66kV	#1主变	16	8.9	55.63%	55.63%	无	0		7.1			
129	国网葫芦岛供电公司	塔山屯变	66kV	#1主变	31.5	24.7	78.41%	78.41%	无	0		6.8			
130	国网葫芦岛供电公司	塔山屯变	66kV	#2主变	31.5	19.9	63.17%	63.17%	无	0		11.6			
131	国网葫芦岛供电公司	汤神庙变	66kV	#2主变	10	8.2	82.00%	82.00%	无	0		1.8			
132	国网葫芦岛供电公司	汤神庙变	66kV	#1主变	10	5.5	55.00%	55.00%	无	0		4.5			
133	国网葫芦岛供电公司	涂屯变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0		10			
134	国网葫芦岛供电公司	涂屯变	66kV	#2主变	10	5.7	57.00%	57.00%	无	0		4.3			
135	国网葫芦岛供电公司	土头山变	66kV	#2主变	10	8.6	86.00%	86.00%	无	0		1.4			
136	国网葫芦岛供电公司	土头山变	66kV	#1主变	10	5.9	59.00%	59.00%	无	0		4.1			
137	国网葫芦岛供电公司	万家变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0		10			
138	国网葫芦岛供电公司	万家变	66kV	#2主变	16	7.6	47.50%	47.50%	无	0		8.4			
139	国网葫芦岛供电公司	王宝变	66kV	#1主变	20	9.3	46.50%	46.50%	无	0		10.7			
140	国网葫芦岛供电公司	王宝变	66kV	#2主变	20	9.3	46.50%	46.50%	无	0		10.7			
141	国网葫芦岛供电公司	王风台变	66kV	#1主变	10	5.3	53.00%	53.00%	无	0		4.7			
142	国网葫芦岛供电公司	王风台变	66kV	#2主变	10	8.6	86.00%	86.00%	无	0		1.4			
143	国网葫芦岛供电公司	望海变	66kV	#1主变	20	7.19	35.95%	35.95%	无	0		12.81			
144	国网葫芦岛供电公司	望海变	66kV	#2主变	20	8.47	42.35%	42.35%	无	0		11.53			
145	国网葫芦岛供电公司	围屏变	66kV	#2主变	10	1.5	15.00%	15.00%	无	0		8.5			
146	国网葫芦岛供电公司	围屏变	66kV	#1主变	10	4.6	46.00%	46.00%	无	0		5.4			
147	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#2主变	31.5	20	63.49%	63.49%	无	0		11.5			
148	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#1主变	31.5	16	50.79%	50.79%	无	0		15.5			
149	国网葫芦岛供电公司	温泉变	66kV	#3主变	20	10.5	52.50%	52.50%	无	0		9.5			
150	国网葫芦岛供电公司	西沟变	66kV	#1主变	20	15.89	79.45%	79.45%	无	0		4.11			
151	国网葫芦岛供电公司	西沟变	66kV	#2主变	20	4.40	22.00%	22.00%	无	0		15.6			
152	国网葫芦岛供电公司	下甸子变	66kV	#2主变	20	11.2	56.00%	56.00%	无	0		8.8			
153	国网葫芦岛供电公司	下甸子变	66kV	#1主变	20	8.3	41.50%	41.50%	无	0		11.7			
154	国网葫芦岛供电公司	新局变	66kV	#2主变	16	5.50	34.38%	34.38%	无	0		10.5			
155	国网葫芦岛供电公司	新局变	66kV	#1主变	16	9.70	60.63%	60.63%	无	0		6.3			
156	国网葫芦岛供电公司	新开岭变	66kV	#1主变	10	0	0.00%	0.00%	无	0		10			
157	国网葫芦岛供电公司	新开岭变	66kV	#2主变	10	0.45	4.50%	4.50%	无	0		9.55			
158	国网葫芦岛供电公司	新区变	66kV	#2主变	40	22.1	55.25%	55.25%	无	0		17.9			
159	国网葫芦岛供电公司	新区变	66kV	#1主变	40	18.3	45.75%	45.75%	无	0		21.7			
160	国网葫芦岛供电公司	兴城变	66kV	#1主变	40	17.9	44.75%	44.75%	无	0		22.1			
161	国网葫芦岛供电公司	兴城变	66kV	#2主变	40	16.3	40.75%	40.75%	无	0		23.7			
162	国网葫芦岛供电公司	兴海变	66kV	#2主变	40	20.3	50.75%	50.75%	无	0		19.7			
163	国网葫芦岛供电公司	兴海变	66kV	#1主变	40	20.4	51.00%	51.00%	无	0		19.6			
164	国网葫芦岛供电公司	学府变	66kV	#2主变	40	34	85.00%	85.00%	无	0		6			
165	国网葫芦岛供电公司	学府变	66kV	#1主变	40	33	82.50%	82.50%	无	0		7			
166	国网葫芦岛供电公司	羊安变	66kV	#2主变	10	7.4	74.00%	74.00%	无	0		2.6			
167	国网葫芦岛供电公司	羊安变	66kV	#1主变	10	5.61	56.10%	56.10%	无	0		4.39			
168	国网葫芦岛供电公司	药王庙变	66kV	#2主变	10	5.8	58.00%	58.00%	无	0		4.2			
169	国网葫芦岛供电公司	药王庙变	66kV	#1主变	10	6.5	65.00%	65.00%	无	0		3.5			
170	国网葫芦岛供电公司	要路沟变	66kV	#2主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0		5			
171	国网葫芦岛供电公司	要路沟变	66kV	#1主变	10	5	50.00%	50.00%	无	0		5			
172	国网葫芦岛供电公司	营盘变	66kV	#1主变	40	18	45.00%	45.00%	无	0		22			
173	国网葫芦岛供电公司	营盘变	66kV	#2主变	40	19	47.50%	47.50%	无	0		21			
174	国网葫芦岛供电公司	玉皇变	66kV	#2主变	50	24.3	48.60%	48.60%	无	0		25.7			
175	国网葫芦岛供电公司	玉皇变	66kV	#1主变	50	31.6	63.20%	63.20%	无	0		18.4			
176	国网葫芦岛供电公司	元台子变	66kV	#2主变	20	0	0.00%	0.00%	无	0		20			
177	国网葫芦岛供电公司	元台子变	66kV	#1主变	20	12	60.00%	60.00%	无	0		8			
178	国网葫芦岛供电公司	赵屯变	66kV	#2主变	31.50	9.40	29.84%	29.84%	无	0		22.1			
179	国网葫芦岛供电公司	赵屯变	66kV	#1主变	31.50	13.94	44.25%	44.25%	无	0		17.56			

180	国网葫芦岛供电公司	朱家变	66kV	#1主变	10	2.01	20.10%	20.10%	无	0		7.99			
181	国网葫芦岛供电公司	朱家变	66kV	#2主变	10	1.99	19.90%	19.90%	无	0		8.01			
182	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝变	66kV	#2主变	31.50	10.75	34.13%	34.13%	无	0		20.75			
183	国网葫芦岛供电公司	蟒挡坝变	66kV	#1主变	31.50	13.72	43.56%	43.56%	无	0		17.78			
184	国网葫芦岛供电公司	三家子	66kV	#1主变	8	0.5	6.25%	12.50%	无	0		7.5			
185	国网葫芦岛供电公司	三家子	66kV	#2主变	8	0.4	5.00%	12.50%	无	0		7.6			
186	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#1主变	20	2.3	11.50%	5.00%	无	0		17.7			
187	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#2主变	20	2.4	12.00%	5.00%	无	0		17.6			
188	国网葫芦岛供电公司	苇子沟	66kV	#3主变	20	15.5	77.50%	5.00%	无	0		4.5			
189	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66kV	#1主变	20	11.2	56.00%	5.00%	无	0		8.8			
190	国网葫芦岛供电公司	赵家屯	66kV	#2主变	20	10.8	54.00%	5.00%	无	0		9.2			
191	国网葫芦岛供电公司	凌河	66kV	#1主变	8	0	0.00%	0.00%	无	0		8			
192	国网葫芦岛供电公司	凌河	66kV	#2主变	8	0	0.00%	0.00%	无	0		8			
193	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#1主变	16	3.5	21.88%	6.25%	无	0		12.5			
194	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#2主变	16	4.1	25.63%	6.25%	无	0		11.9			
195	国网葫芦岛供电公司	邱皮沟	66kV	#3主变	25	11.9	47.60%	4.00%	无	0		13.1			
196	国网葫芦岛供电公司	创业	66kV	#1主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0		31.5			
197	国网葫芦岛供电公司	创业	66kV	#2主变	31.5	0	0.00%	0.00%	无	0		31.5			

2025年二季度10千伏配变可开放容量信息对外公示

序号	单位	变电站	馈线名称	变压器名称	额定容量（kVA）	最大负载率(%)	计算可开放容量（KVA）	审核可开放容量（kVA）	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	配变近3年负荷增长率
1	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线朱家窑变压器台	50	46.37	26.82	16.82	2024.04	是	2024.06	
2	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴西	沙南线兴西	50	46.37	26.82	16.82	是	2024.06	
3	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线达子门（1）	200	53.43	93.14	83.14	2024.04	是	2024.06	
4	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)东北沟柱上变压器	30	66.31	10.107	0.107	2024.04	是	2024.06	
5	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	千亩梨园6#杆台区	100	61.74	38.26	28.26	2024.04	是	2024.06	
6	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)边外柱上变压器	100	59.74	40.26	30.26	2024.04	是	2024.06	
7	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线马道分歧31#台区	50	104.77	-12.39	-12.39	2024.04	是	2024.06	
8	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保水泉沟变压器	100	66.73	33.27	23.27	2024.04	是	2024.06	
9	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线上老庙变压器台	100	60.07	39.93	29.93	2024.04	是	2024.06	
10	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台（2）	200	68.03	63.94	53.94	2024.04	是	2024.06	
11	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线石股屯南台区	50	78.59	10.71	0.70	2024.04	是	2024.06	
12	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官堡南线石颜分歧邬屯分支线4#杆变压器	50	90.94	-5.47	-5.47	2024.04	是	2024.06	
13	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线126#台区	100	71.4	28.60	18.60	2024.04	是	2024.06	
14	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线#46变压器	160	62.73	59.63	49.63	2024.04	是	2024.06	
15	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线73#变压器	100	68.79	31.21	21.21	2024.04	是	2024.06	
16	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船园66kV变电站	船望#2线	船望二线33左10变压器	315	81.91	-6.02	-6.02	2024.04	是	2024.06	
17	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线小南分歧1#杆变压器	50	90.1	-5.05	-5.05	2024.04	是	2024.06	
18	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线37左4#	160	65.34	55.46	45.46	2024.04	是	2024.06	
19	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左30#	200	62.54	74.92	64.92	2024.04	是	2024.06	
20	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦中台2	200	62.56	74.88	64.88	2024.04	是	2024.06	
21	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)乡市场	100	85.42	-5.42	-5.42	2024.04	是	2024.06	
22	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线小苏屯(2)	50	80.31	-0.16	-0.16	2024.04	是	2024.06	
23	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线45#台区	50	83.82	-1.91	-1.91	2024.04	是	2024.06	
24	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	东拐子	20	81.1	-0.22	-0.22	2024.04	是	2024.06	
25	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马山沟	20	19.2	30.10	30.40	2024.04	是	2024.06	
26	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷荣保地沟台区	30	71.53	2.54	2.54	2024.04	是	2024.06	
27	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子东	50	37.22	21.39	21.39	2024.04	是	2024.06	
28	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV犏牛营子线	10kV犏牛营子线井龙沟养殖小区	30	76.58	1.03	-1.93	2024.04	是	2024.06	
29	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	配电变压器8	800	55.81	193.52	193.52	2024.04	是	2024.06	
30	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯焦屯	100	17.29	62.71	62.71	2024.04	是	2024.06	
31	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组东	20	35.1	8.98	8.98	2024.04	是	2024.06	
32	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎七队	20	47.11	6.58	6.58	2024.04	是	2024.06	
33	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡养殖小区	20	63.91	3.22	3.22	2024.04	是	2024.06	
34	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	闫外变压器	20	67.93	2.41	2.41	2024.04	是	2024.06	
35	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子村于道沟棚菜小区）	30	32.21	14.34	14.34	2024.04	是	2024.06	
36	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	洞外	5	76.69	0.17	0.17	2024.04	是	2024.06	
37	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭湾沟	20	44.78	7.044	7.044	2024.04	是	2024.06	
38	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二上组	50	45.57	17.22	17.22	2024.04	是	2024.06	
39	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭小西湾	10	65.27	1.47	1.47	2024.04	是	2024.06	
40	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大北沟	20	9.62	140.76	140.76	2024.04	是	2024.06	
41	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山坡台区	5	84.75	-0.24	-0.24	2024.04	是	2024.06	
42	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷店三组	50	33.57	23.22	23.22	2024.04	是	2024.06	
43	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	尖山	5	79.07	0.05	0.05	2024.04	是	2024.06	
44	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽林家店台区变压器	20	85.13	-1.03	-1.03	2024.04	是	2024.06	
45	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	石门	20	105.43	-5.09	-5.09	2024.04	是	2024.06	
46	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	水岸丽珠1#变压器	800	42.04	303.68	303.68	2024.04	是	2024.06	
47	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	凌河加油站	100	75.32	4.68	4.68	2024.04	是	2024.06	

48	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利大队2变压器	50	33.93	23.04	23.04	2024.04	是	2024.06	
49	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥西沟台区变压器	200	14.8	130.4	130.4	2024.04	是	2024.06	
50	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三合屯	50	53.92	13.04	13.04	2024.04	是	2024.06	
51	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟3.5南	200	17.91	124.18	124.18	2024.04	是	2024.06	
52	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高家沟	20	106.65	-5.33	-5.33	2024.04	是	2024.06	
53	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯屯南	100	42.68	37.32	37.32	2024.04	是	2024.06	
54	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊范杖子	100	15.58	64.42	64.42	2024.04	是	2024.06	
55	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾北屯	50	40.57	19.72	24.46	2024.04	是	2024.06	
56	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾三井春（2）	200	14.47	131.06	131.06	2024.04	是	2024.06	
57	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子西台区	200	15.46	129.08	129.08	2024.04	是	2024.06	
58	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素耿杖子台区	30	57.52	6.74	6.74	2024.04	是	2024.06	
59	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟	100	35.93	44.07	44.07	2024.04	是	2024.06	
60	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟2台区变压器	50	56.83	11.585	11.585	2024.04	是	2024.06	
61	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	三家台区	20	41.11	7.778	7.778	2024.04	是	2024.06	
62	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟南台区D	30	80.46	-0.14	-0.14	2024.04	是	2024.06	
63	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线099#家属房变压器	100	82.39	-2.39	-2.39	2024.04	是	2024.06	
64	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线015+001#企业四变压器	315	83.17	-9.99	-9.99	2024.04	是	2024.06	
65	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧056#金丝变压器	50	80.56	-0.28	-0.28	2024.04	是	2024.06	
66	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线080#中学变压器	50	89.23	-4.62	-4.62	2024.04	是	2024.06	
67	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线035#(3002)变压器	315	87.45	-23.47	-23.47	2024.04	是	2024.06	
68	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧30左分歧007#(9014)变压器	400	82.78	-11.12	-11.12	2024.04	是	2024.06	
69	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中沙道南新台分支004#东沙道南新台变压器	100	106.48	-26.48	-26.48	2024.04	是	2024.06	
70	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧043#矾石东变压器	100	81.07	-1.07	-1.07	2024.04	是	2024.06	
71	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分岐49左分支007#甘家麦田变压器	30	116.71	-11.01	-11.01	2024.04	是	2024.06	
72	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支008河西变压器	30	141.22	-18.37	-18.37	2024.04	是	2024.06	
73	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧炕沟分歧二道沟01二道沟台变压器	20	94.65	-2.93	-2.93	2024.04	是	2024.06	
74	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分歧018#菜队变压器	30	110.36	-9.11	-9.11	2024.04	是	2024.06	
75	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线葛家5组分支12号#葛家村5组变压器	30	80.14	-0.04	-0.04	2024.04	是	2024.06	
76	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支20#下柳变压器	30	83.24	-0.97	-0.97	2024.04	是	2024.06	
77	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支033#料坡台变压器	10	95.33	-1.53	-1.53	2024.04	是	2024.06	
78	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐081号右8号西岔1、4组西台变压器	100	84.48	-4.48	-4.48	2024.04	是	2024.06	
79	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线杨屯五队	315	53.6	83.16	83.16	2024.04	是	2024.06	
80	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线二台子北台	100	77.8	2.20	2.20	2024.04	是	2024.06	
81	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧东八里变台分支7#东八里台区	200	73.2	13.60	13.60	2024.04	是	2024.06	
82	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安海上变压器	200	86.3	-12.60	-28.48	2024.04	是	2024.06	
83	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北窝棚设施农业台	100	73.2	6.80	6.80	2024.04	是	2024.06	
84	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 杨河苏屯变压器	100	68.5	11.50	11.50	2024.04	是	2024.06	

85	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧53#王道4队队台区	20	77.6	0.48	0.48	2024.04	是	2024.06	
86	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 文家北变压器	100	73.2	6.80	6.80	2024.04	是	2024.06	
87	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线末家沟变压器	50	80.3	-0.15	-0.15	2024.04	是	2024.06	
88	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右33右3变压器	200	77.3	5.40	5.40	2024.04	是	2024.06	
89	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 安屯变压器台	20	83.2	-0.64	-0.64	2024.04	是	2024.06	
90	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线下锅东变压器	100	77.6	2.40	2.40	2024.04	是	2024.06	
91	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英村2台变压器	30	75.3	1.41	1.41	2024.04	是	2024.06	
92	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山黑沟变压器	200	79.2	1.60	1.60	2024.04	是	2024.06	
93	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线莫户小队变压器	30	76.3	1.11	1.11	2024.04	是	2024.06	
94	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线金岭变压器	50	70.5	4.75	4.75	2024.04	是	2024.06	
95	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线马屯变压器	30	72.3	2.31	2.31	2024.04	是	2024.06	
96	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里南山变压器	100	77.6	2.40	2.40	2024.04	是	2024.06	
97	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV半拉子村	160	75.6	7.04	7.04	2024.04	是	2024.06	
98	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧31副1#拉马3队台	20	79.3	0.14	0.14	2024.04	是	2024.06	
99	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧茶棚庵变台分支17#茶棚庵变台	200	77.63	4.74	4.74	2024.04	是	2024.06	
100	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王宝一队	30	78.3	0.51	0.51	2024.04	是	2024.06	
101	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右3变压器#2	100	75.6	4.40	4.40	2024.04	是	2024.06	
102	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马蹄村	200	74.6	10.80	10.80	2024.04	是	2024.06	
103	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上沟变压器	100	76.1	3.90	3.90	2024.04	是	2024.06	
104	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安海上变压器	200	94.24	-28.48	-28.48	2024.04	是	2024.06	
105	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线关山沟变压器	20	65.2	2.96	2.96	2024.04	是	2024.06	
106	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧67副1#董家屯台	20	76.9	0.62	0.62	2024.04	是	2024.06	
107	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线张虎十一队	50	75.3	2.35	2.35	2024.04	是	2024.06	
108	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线周石前沟	30	79.2	0.24	0.24	2024.04	是	2024.06	
109	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线泉眼沟分支线23#杆变压器	80	24.69	44.248	44.248	未进入负面清单	否	2024.06	
110	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线李窝卜分支线49#台区	80	24.73	44.216	44.216	未进入负面清单	否	2024.06	
111	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流三队2	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
112	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线周四二支线4#杆变压器	100	47.57	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06	
113	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线孟屯2#台区	100	46.12	33.88	33.88	未进入负面清单	否	2024.06	
114	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连泡分支线85#台区	80	17.84	49.728	49.728	未进入负面清单	否	2024.06	
115	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干32#变压器	400	52.4	110.4	110.4	未进入负面清单	否	2024.06	
116	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆水泉变压器	30	15.44	19.368	19.368	未进入负面清单	否	2024.06	
117	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆张沟变压器	30	18.97	18.309	18.309	未进入负面清单	否	2024.06	
118	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟变压器	315	14.91	205.0335	205.0335	未进入负面清单	否	2024.06	
119	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角技改	200	7.75	144.5	144.5	未进入负面清单	否	2024.06	
120	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器3	400	26.2	215.2	215.2	未进入负面清单	否	2024.06	
121	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线91左分歧10#变压器	50	41.09	19.455	19.455	未进入负面清单	否	2024.06	
122	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻一线北稻二线主干125#变压器	200	7.74	144.52	144.52	未进入负面清单	否	2024.06	
123	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家沟南台变压器	50	24.29	27.855	27.855	未进入负面清单	否	2024.06	
124	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏二三队变压器	200	7.29	145.42	145.42	未进入负面清单	否	2024.06	
125	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线红旗果树	50	25.85	27.075	27.075	未进入负面清单	否	2024.06	

126	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线红旗大队	100	70.26	9.74	9.74	未进入负面清单	否	2024.06	
127	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线红旗三队分歧4#杆变压器	100	7.28	72.72	72.72	未进入负面清单	否	2024.06	
128	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线72左1#变压器	50	8.81	35.595	35.595	未进入负面清单	否	2024.06	
129	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线棉丰北变压器	200	25.1	109.8	109.8	未进入负面清单	否	2024.06	
130	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线南丰	200	53.43	53.14	53.14	未进入负面清单	否	2024.06	
131	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线碾盘东台分歧10#杆台区	30	71.58	2.526	2.526	未进入负面清单	否	2024.06	
132	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线前玉西台	100	71.22	8.78	8.78	未进入负面清单	否	2024.06	
133	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪分歧72#	30	12.2	20.34	20.34	未进入负面清单	否	2024.06	
134	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺三家子	100	34.14	45.86	45.86	未进入负面清单	否	2024.06	
135	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南西台	400	37.7	169.2	169.2	未进入负面清单	否	2024.06	
136	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线翁泉沟变压器	50	18.29	30.855	30.855	未进入负面清单	否	2024.06	
137	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北东台区	400	35.38	178.48	178.48	未进入负面清单	否	2024.06	
138	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯	100	69.53	10.47	10.47	未进入负面清单	否	2024.06	
139	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	84126水纺线(农网)庙北沟台区	50	10.24	34.88	34.88	未进入负面清单	否	2024.06	
140	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	林凤沟台区	100	3.55	76.45	76.45	未进入负面清单	否	2024.06	
141	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流三队	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06	
142	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线69#杆变压器	200	5.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	2024.06	
143	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西孟屯分支线8#台区	100	13.68	66.32	66.32	未进入负面清单	否	2024.06	
144	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线炮手沟变压器	50	44.6	17.7	17.7	未进入负面清单	否	2024.06	
145	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线侯杖子变压器	400	0.86	316.56	316.56	未进入负面清单	否	2024.06	
146	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线青石岭变压器	50	22.46	28.77	28.77	未进入负面清单	否	2024.06	
147	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线汇美家园	250	10.83	172.925	172.925	未进入负面清单	否	2024.06	
148	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			武警分歧TKF1右1#	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06	
149	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左1#	100	0.46	79.54	79.54	未进入负面清单	否	2024.06	
150	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左12左8#	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
151	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左26#	200	8.99	142.02	142.02	未进入负面清单	否	2024.06	
152	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线小古道变压器	50	40.29	19.855	19.855	未进入负面清单	否	2024.06	
153	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大岭二队变压器	50	11.99	34.005	34.005	未进入负面清单	否	2024.06	
154	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂窝卜水利变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
155	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港#1线7右5#变压器	250	72.48	18.8	18.8	未进入负面清单	否	2024.06	
156	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线冷屯台区	100	50.56	29.44	29.44	未进入负面清单	否	2024.06	
157	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线31#	315	34.33	143.8605	143.8605	未进入负面清单	否	2024.06	
158	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧27右4变压器	50	63.34	8.33	8.33	未进入负面清单	否	2024.06	
159	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧35变压器	50	10.96	34.52	34.52	未进入负面清单	否	2024.06	
160	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线羊甲变压器	50	52.52	13.74	13.74	未进入负面清单	否	2024.06	
161	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线孤竹营子东变压器	100	17.94	62.06	62.06	未进入负面清单	否	2024.06	
162	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东山变压器	100	10.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	2024.06	
163	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港二线34右11#	50	1.06	39.47	39.47	未进入负面清单	否	2024.06	
164	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右2右1#	50	75.67	2.165	2.165	未进入负面清单	否	2024.06	
165	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧69#	100	41.94	38.06	38.06	未进入负面清单	否	2024.06	
166	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道沟变压器	100	28.13	51.87	51.87	未进入负面清单	否	2024.06	
167	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线古道子变压器	200	19.71	120.58	120.58	未进入负面清单	否	2024.06	
168	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线史家沟西变压器	50	41.94	19.03	19.03	未进入负面清单	否	2024.06	
169	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线9#分支箱左9支2#变压器	315	32.77	148.7745	148.7745	未进入负面清单	否	2024.06	
170	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左26变压器	400	22.32	230.72	230.72	未进入负面清单	否	2024.06	

171	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线开发区	400	2.65	309.4	309.4	未进入负面清单	否	2024.06	
172	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺西台	200	33.19	93.62	93.62	未进入负面清单	否	2024.06	
173	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔渔#1线4B105	市种畜场.	50	46.33	16.835	16.835	未进入负面清单	否	2024.06	
174	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线王屯庙头棚菜小区	200	0.96	158.08	158.08	未进入负面清单	否	2024.06	
175	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			下三角农业生产（东大川）	50	7.62	36.19	36.19	未进入负面清单	否	2024.06	
176	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线侯杖子设施农业	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
177	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨家沟上变压器	100	18.61	61.39	61.39	未进入负面清单	否	2024.06	
178	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线单家沟变压器	80	7.02	58.384	58.384	未进入负面清单	否	2024.06	
179	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟设施农业	50	51.55	14.225	14.225	未进入负面清单	否	2024.06	
180	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线何屯三队变压器	50	5.97	37.015	37.015	未进入负面清单	否	2024.06	
181	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大闫沟变压器	100	5.22	74.78	74.78	未进入负面清单	否	2024.06	
182	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简屯变压器	100	0.68	79.32	79.32	未进入负面清单	否	2024.06	
183	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨下沟技改	50	27.5	26.25	26.25	未进入负面清单	否	2024.06	
184	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线铁炉沟柱上变压器	30	16.88	18.936	18.936	未进入负面清单	否	2024.06	
185	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线金卜沟柱上变压器	30	12.06	20.382	20.382	未进入负面清单	否	2024.06	
186	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线寺儿卜镇政府变压器	200	12.61	134.78	134.78	未进入负面清单	否	2024.06	
187	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺前西街	100	17.41	62.59	62.59	未进入负面清单	否	2024.06	
188	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线跃进二队	100	19.22	60.78	60.78	未进入负面清单	否	2024.06	
189	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线老边花园	30	79.9	0.03	0.03	未进入负面清单	否	2024.06	
190	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦设施农业	50	2.81	38.595	38.595	未进入负面清单	否	2024.06	
191	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线58右分歧6#变压器	200	4.06	151.88	151.88	未进入负面清单	否	2024.06	
192	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线72右1#变压器	80	59.01	16.792	16.792	未进入负面清单	否	2024.06	
193	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			北稻二线北稻二线80右分歧24左分歧2#变压器	20	9.39	14.122	14.122	未进入负面清单	否	2024.06	
194	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线6#	315	31.63	152.3655	152.3655	未进入负面清单	否	2024.06	
195	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧67右16左9左4变压器	100	58.95	21.05	21.05	未进入负面清单	否	2024.06	
196	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线河西变压器	315	3.97	239.4945	239.4945	未进入负面清单	否	2024.06	
197	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线水口子水利变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
198	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边变压器台	200	18.02	123.96	123.96	未进入负面清单	否	2024.06	
199	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边北变压器台	100	16.8	63.2	63.2	未进入负面清单	否	2024.06	
200	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子东台	100	24.1	55.9	55.9	未进入负面清单	否	2024.06	
201	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线平岭子变压器台	200	43	74	74	未进入负面清单	否	2024.06	
202	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三、四队变压器	400	2.28	310.88	310.88	未进入负面清单	否	2024.06	
203	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线汉沟变压器台	50	67.52	6.24	6.24	未进入负面清单	否	2024.06	
204	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线下边西变压器台	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
205	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线南庙变压器台	100	27.79	52.21	52.21	未进入负面清单	否	2024.06	
206	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边大棚变压器台	50	0.04	39.98	39.98	未进入负面清单	否	2024.06	
207	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴前变压器台	100	3.51	76.49	76.49	未进入负面清单	否	2024.06	
208	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业4	100	0.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	2024.06	
209	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺水分歧张沟台2#杆台区	50	19.18	30.41	30.41	未进入负面清单	否	2024.06	
210	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线寺儿卜镇前峪村设施农业	100	64.69	15.31	15.31	未进入负面清单	否	2024.06	
211	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支3#变压器	200	66.19	27.62	27.62	未进入负面清单	否	2024.06	
212	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分歧03#变压器	315	25.22	172.557	172.557	未进入负面清单	否	2024.06	
213	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#7电缆分支箱右分歧01#变压器	315	49.13	97.2405	97.2405	未进入负面清单	否	2024.06	
214	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线排路沟分支线2#杆变压器	200	3.01	153.98	153.98	未进入负面清单	否	2024.06	
215	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线灯塔山分歧29#变压器	100	8.81	71.19	71.19	未进入负面清单	否	2024.06	
216	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟变压器	10	14	6.6	6.6	未进入负面清单	否	2024.06	

217	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线史家沟东变压器	200	19.26	121.48	121.48	未进入负面清单	否	2024.06	
218	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线中学变压器	100	4.06	75.94	75.94	未进入负面清单	否	2024.06	
219	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线青三道沟变压器	30	53.63	7.911	7.911	未进入负面清单	否	2024.06	
220	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06	
221	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山神庙王屯村设施农业	30	8.36	21.492	21.492	未进入负面清单	否	2024.06	
222	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大道沟村分台	50	10.29	34.855	34.855	未进入负面清单	否	2024.06	
223	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱7#左分歧03+1#变压器	80	7.18	58.256	58.256	未进入负面清单	否	2024.06	
224	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线汉沟变压器	30	20.6	17.82	17.82	未进入负面清单	否	2024.06	
225	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)钢西农业设施二	100	0.13	79.87	79.87	未进入负面清单	否	2024.06	
226	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线王杖子变压器	50	55.02	12.49	12.49	未进入负面清单	否	2024.06	
227	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线马武兴沟变压器	30	38.35	12.495	12.495	未进入负面清单	否	2024.06	
228	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线水泉沟变压器	50	9.47	35.265	35.265	未进入负面清单	否	2024.06	
229	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TKF1电缆分支箱武警分歧TKF1电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TKF1左1#	200	6.61	146.78	146.78	未进入负面清单	否	2024.06	
230	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧5右1变压器	50	25.12	27.44	27.44	未进入负面清单	否	2024.06	
231	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧11左1左1#变压器	50	67.25	6.375	6.375	未进入负面清单	否	2024.06	
232	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧11左4变压器	50	3	38.5	38.5	未进入负面清单	否	2024.06	
233	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧11左15变压器	100	25.72	54.28	54.28	未进入负面清单	否	2024.06	
234	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧17变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入负面清单	否	2024.06	
235	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线　三家变压器台	100	17.48	62.52	62.52	未进入负面清单	否	2024.06	
236	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线付昌沟变压器台	30	43.51	10.947	10.947	未进入负面清单	否	2024.06	
237	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤一队变压器台	50	66.94	6.53	6.53	未进入负面清单	否	2024.06	
238	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线姑女坟变压器台	30	2.37	23.289	23.289	未进入负面清单	否	2024.06	
239	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟村变压器台	50	41.3	19.35	19.35	未进入负面清单	否	2024.06	
240	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线马屯变压器	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	2024.06	
241	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平变压器台	50	34.47	22.765	22.765	未进入负面清单	否	2024.06	
242	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鸡皮岭变压器台	20	56.29	4.742	4.742	未进入负面清单	否	2024.06	
243	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线下窝铺变压器台	100	10.18	69.82	69.82	未进入负面清单	否	2024.06	
244	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨五队变压器台	200	13.02	133.96	133.96	未进入负面清单	否	2024.06	
245	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟大队	200	8.11	143.78	143.78	未进入负面清单	否	2024.06	
246	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭西沟柱上变压器	20	32.09	9.582	9.582	未进入负面清单	否	2024.06	
247	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线上沟变压器	50	0.07	39.965	39.965	未进入负面清单	否	2024.06	
248	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区3（公用）	200	13.36	133.28	133.28	未进入负面清单	否	2024.06	
249	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东后街1（公用）	160	3.52	122.368	122.368	未进入负面清单	否	2024.06	
250	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32#右分歧6#变压器	315	32.9	148.365	148.365	未进入负面清单	否	2024.06	
251	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线32#右分歧10#变压器	315	19.87	189.4095	189.4095	未进入负面清单	否	2024.06	
252	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线44左分歧5#变压器	315	12.5	212.625	212.625	未进入负面清单	否	2024.06	
253	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线44左分歧7#变压器	315	31.13	153.9405	153.9405	未进入负面清单	否	2024.06	
254	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线53#变压器	315	28.38	162.603	162.603	未进入负面清单	否	2024.06	
255	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线54#变压器	315	25.97	170.1945	170.1945	未进入负面清单	否	2024.06	

256	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左17#变压器	200	63.99	32.02	32.02	未进入负面清单	否	2024.06	
257	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线18#	50	5.85	37.075	37.075	未进入负面清单	否	2024.06	
258	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线49#	50	3.08	38.46	38.46	未进入负面清单	否	2024.06	
259	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK9电缆分支箱武警分歧TK9电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK9右1#	50	33.4	23.3	23.3	未进入负面清单	否	2024.06	
260	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分歧TKF4电缆分支箱连化线部队分歧TK2柜102电缆终端头连化线部队分歧14#	200	19.13	121.74	121.74	未进入负面清单	否	2024.06	
261	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分歧TKF4电缆分支箱连化线部队分歧TK2柜102电缆终端头连化线部队分歧10#	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
262	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)龙庙子新房号（公用）	50	1.25	39.375	39.375	未进入负面清单	否	2024.06	
263	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线17左1#变压器	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06	
264	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右10#变压器	315	52.52	86.562	86.562	未进入负面清单	否	2024.06	
265	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线76#变压器	100	24.5	55.5	55.5	未进入负面清单	否	2024.06	
266	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线79#变压器	200	7.72	144.56	144.56	未进入负面清单	否	2024.06	
267	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线89#变压器	315	30.52	155.862	155.862	未进入负面清单	否	2024.06	
268	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线92#变压器	315	27.43	165.5955	165.5955	未进入负面清单	否	2024.06	
269	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线94#变压器	200	25.14	109.72	109.72	未进入负面清单	否	2024.06	
270	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线96#变压器	315	28.7	161.595	161.595	未进入负面清单	否	2024.06	
271	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线9#变压器	315	0.02	251.937	251.937	未进入负面清单	否	2024.06	
272	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港二线	望港二线望港#2线60右分歧5#变压器	315	4.31	238.4235	238.4235	未进入负面清单	否	2024.06	
273	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	马南二线6#分支箱左5右8#	315	29.17	160.1145	160.1145	未进入负面清单	否	2024.06	
274	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧02#变压器	315	29.16	160.146	160.146	未进入负面清单	否	2024.06	
275	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧3左分歧02#变压器	315	25.75	170.8875	170.8875	未进入负面清单	否	2024.06	
276	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧05#变压器	200	36.95	86.1	86.1	未进入负面清单	否	2024.06	
277	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线6#电缆分接箱左分歧3#右7左分歧03#变压器	315	25.01	173.2185	173.2185	未进入负面清单	否	2024.06	
278	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#6电缆分支箱左分歧3#右分歧09#变压器	315	37.03	135.3555	135.3555	未进入负面清单	否	2024.06	
279	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_左分岐马南#2线#2环网柜左分歧#3变压器(右)	160	35.96	70.464	70.464	未进入负面清单	否	2024.06	

280	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_右分岐马南#2线#2环网柜右分歧#5变压器	400	51.6	113.6	113.6	未进入负面清单	否	2024.06	
281	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7左1#变压器	200	12.05	135.9	135.9	未进入负面清单	否	2024.06	
282	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线16#变压器	315	31.96	151.326	151.326	未进入负面清单	否	2024.06	
283	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港1线91#变压器	315	27.95	163.9575	163.9575	未进入负面清单	否	2024.06	
284	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯66kV变电站	棉机线	银行楼	50	12.85	33.575	33.575	未进入负面清单	否	2024.06	
285	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	富有屯66kV变电站	棉机线	农行	50	21.55	29.225	29.225	未进入负面清单	否	2024.06	
286	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	钢南五队分歧3#台区	400	15.04	259.84	259.84	未进入负面清单	否	2024.06	
287	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)钢南四队(公用)	200	17.85	124.3	124.3	未进入负面清单	否	2024.06	
288	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#支1变压器	315	23.21	178.8885	178.8885	未进入负面清单	否	2024.06	
289	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧16#变压器	400	6.28	294.88	294.88	未进入负面清单	否	2024.06	
290	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧07#变压器	250	12.87	167.825	167.825	未进入负面清单	否	2024.06	
291	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧04#变压器1	100	36.15	43.85	43.85	未进入负面清单	否	2024.06	
292	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧08#变压器	315	46.47	105.6195	105.6195	未进入负面清单	否	2024.06	
293	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧10#右分歧2#左分歧05#变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06	
294	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧08#变压器	100	42.86	37.14	37.14	未进入负面清单	否	2024.06	
295	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧12#变压器2	200	43.4	73.2	73.2	未进入负面清单	否	2024.06	
296	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧08#变压器	50	8.4	35.8	35.8	未进入负面清单	否	2024.06	
297	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧09#变压器	100	39.68	40.32	40.32	未进入负面清单	否	2024.06	
298	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧16#变压器	315	30.92	154.602	154.602	未进入负面清单	否	2024.06	
299	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线9#电缆分支箱右分歧27#变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
300	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	马南二线4#分支箱左7支2支2#	315	22.56	180.936	180.936	未进入负面清单	否	2024.06	
301	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧13#左分歧02#变压器	200	63.74	32.52	32.52	未进入负面清单	否	2024.06	
302	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线#9电缆分支箱左分歧15#左分歧02#变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
303	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小平西沟变压器台	30	58.51	6.447	6.447	未进入负面清单	否	2024.06	
304	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍北沟变压器台	50	32.59	23.705	23.705	未进入负面清单	否	2024.06	
305	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟五队变压器台	20	29.41	10.118	10.118	未进入负面清单	否	2024.06	

306	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑下柳变压器台	30	35.49	13.353	13.353	未进入负面清单	否	2024.06	
307	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大岭一队变压器	400	0.82	316.72	316.72	未进入负面清单	否	2024.06	
308	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛二变压器	50	26.32	26.84	26.84	未进入负面清单	否	2024.06	
309	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线道德沟变压器	50	23.34	28.33	28.33	未进入负面清单	否	2024.06	
310	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山猪场	315	7.37	228.7845	228.7845	未进入负面清单	否	2024.06	
311	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山西片2台区	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
312	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线28#杆变压器	100	21.92	58.08	58.08	未进入负面清单	否	2024.06	
313	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线林业队 2	100	5.07	74.93	74.93	未进入负面清单	否	2024.06	
314	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟设施农业台区	50	11.45	34.275	34.275	未进入负面清单	否	2024.06	
315	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线常沟2#台区	100	1.14	78.86	78.86	未进入负面清单	否	2024.06	
316	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流二队分台	50	5.65	37.175	37.175	未进入负面清单	否	2024.06	
317	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山东片	200	13.76	132.48	132.48	未进入负面清单	否	2024.06	
318	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山大队	200	18.81	122.38	122.38	未进入负面清单	否	2024.06	
319	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南一线	望南一线望南#1线2#变压器	100	9.74	70.26	70.26	未进入负面清单	否	2024.06	
320	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业2	200	5.35	149.3	149.3	未进入负面清单	否	2024.06	
321	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧10#右分歧07#变压器	200	22.55	114.9	114.9	未进入负面清单	否	2024.06	
322	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香炉山变压器台	80	1.83	62.536	62.536	未进入负面清单	否	2024.06	
323	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半道子变压器台	30	15.14	19.458	19.458	未进入负面清单	否	2024.06	
324	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线吕沟变压器台	100	2.33	77.67	77.67	未进入负面清单	否	2024.06	
325	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线柴后变压器台	30	58.85	6.345	6.345	未进入负面清单	否	2024.06	
326	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线庙沟变压器台	400	1.49	314.04	314.04	未进入负面清单	否	2024.06	
327	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西菜园子变压器台	100	73.01	6.99	6.99	未进入负面清单	否	2024.06	
328	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线小平台子变压器台	50	53.87	13.065	13.065	未进入负面清单	否	2024.06	
329	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新村变压器台	80	11.92	54.464	54.464	未进入负面清单	否	2024.06	
330	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑鹿沟变压器台	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
331	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑腰柳变压器台	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	2024.06	
332	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨二队变压器台	30	69.78	3.066	3.066	未进入负面清单	否	2024.06	
333	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧62左24变压器	200	49.69	60.62	60.62	未进入负面清单	否	2024.06	
334	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧63变压器	50	4.88	37.56	37.56	未进入负面清单	否	2024.06	
335	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯变压器	100	14.67	65.33	65.33	未进入负面清单	否	2024.06	
336	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东线西片分歧3#台区	200	9.36	141.28	141.28	未进入负面清单	否	2024.06	
337	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山新地号	200	11.27	137.46	137.46	未进入负面清单	否	2024.06	
338	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山村	200	12.8	134.4	134.4	未进入负面清单	否	2024.06	
339	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线东古山村设施农业	50	4.88	37.56	37.56	未进入负面清单	否	2024.06	
340	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左11#变压器	315	25.23	172.5255	172.5255	未进入负面清单	否	2024.06	
341	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线88右2左10变压器	315	26.33	169.0605	169.0605	未进入负面清单	否	2024.06	
342	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TK1电缆分支箱连东一线TK1电缆终端连东一线32左1+1支1#变压器	315	0.33	250.9605	250.9605	未进入负面清单	否	2024.06	
343	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_左分岐马南#2线#2环网柜左分歧#3变压器(左)	200	46.37	67.26	67.26	未进入负面清单	否	2024.06	
344	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北中台区	400	11.66	273.36	273.36	未进入负面清单	否	2024.06	
345	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭子设施农业变压器	50	15.23	32.385	32.385	未进入负面清单	否	2024.06	
346	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧#78变压器	50	9.17	35.415	35.415	未进入负面清单	否	2024.06	
347	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线孟屯2支5#杆变压器	100	28.55	51.45	51.45	未进入负面清单	否	2024.06	
348	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线上水泉变压器	10	0	8	8	未进入负面清单	否	2024.06	

349	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧89左4变压器	50	2.03	38.985	38.985	未进入负面清单	否	2024.06	
350	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧89左11变压器	100	8.18	71.82	71.82	未进入负面清单	否	2024.06	
351	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧21变压器	80	23.33	45.336	45.336	未进入负面清单	否	2024.06	
352	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左7#变压器	315	0	252	252	未进入负面清单	否	2024.06	
353	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧97#变压器	80	9.33	56.536	56.536	未进入负面清单	否	2024.06	
354	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧7右2#	200	2.1	155.8	155.8	未进入负面清单	否	2024.06	
355	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门北沟变压器	30	39.42	12.174	12.174	未进入负面清单	否	2024.06	
356	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线老庙变压器	50	55.39	12.305	12.305	未进入负面清单	否	2024.06	
357	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨屯变压器	100	26.84	53.16	53.16	未进入负面清单	否	2024.06	
358	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大罗沟变压器	20	42.22	7.556	7.556	未进入负面清单	否	2024.06	
359	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线涂屯变压器	30	74.4	1.68	1.68	未进入负面清单	否	2024.06	
360	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线鹿圈沟变台３５＃	30	31	14.7	14.7	未进入负面清单	否	2024.06	
361	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨水泉变压器	50	21.36	29.32	29.32	未进入负面清单	否	2024.06	
362	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨屯北地变压器	80	35.52	35.584	35.584	未进入负面清单	否	2024.06	
363	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯变压器	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06	
364	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧13#变压器	100	34.49	45.51	45.51	未进入负面清单	否	2024.06	
365	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支1#变压器	200	44.33	71.34	71.34	未进入负面清单	否	2024.06	
366	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_右分岐马南#2线#2环网柜右分歧#1	400	65.34	58.64	58.64	未进入负面清单	否	2024.06	
367	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山九队台区	200	39.34	81.32	81.32	未进入负面清单	否	2024.06	
368	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杨上沟变压器	100	30.07	49.93	49.93	未进入负面清单	否	2024.06	
369	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线头道沟１变压器	30	31.15	14.655	14.655	未进入负面清单	否	2024.06	
370	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧43右4变压器	80	0.48	63.616	63.616	未进入负面清单	否	2024.06	
371	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东设施农业5	50	0.74	39.63	39.63	未进入负面清单	否	2024.06	
372	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线朱家沟变压器	50	23.1	28.45	28.45	未进入负面清单	否	2024.06	
373	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线梯子沟变压器	20	51.84	5.632	5.632	未进入负面清单	否	2024.06	
374	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线叶家沟变压器	10	49.52	3.048	3.048	未进入负面清单	否	2024.06	
375	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线涂西沟变压器	30	27.04	15.888	15.888	未进入负面清单	否	2024.06	
376	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线陆屯变压器	50	63.82	8.09	8.09	未进入负面清单	否	2024.06	
377	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺南线寺儿卜大棚	100	3.12	76.88	76.88	未进入负面清单	否	2024.06	
378	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线西峰	160	44.54	56.736	56.736	未进入负面清单	否	2024.06	
379	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代三队	100	1.38	78.62	78.62	未进入负面清单	否	2024.06	
380	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	北老边	100	66.85	13.15	13.15	未进入负面清单	否	2024.06	
381	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线宋沟	200	23.49	113.02	113.02	未进入负面清单	否	2024.06	
382	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	碾盘分歧40#杆	50	59.62	10.19	10.19	未进入负面清单	否	2024.06	
383	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线笙管屯	50	22.53	28.735	28.735	未进入负面清单	否	2024.06	
384	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线季家沟	50	28.62	25.69	25.69	未进入负面清单	否	2024.06	
385	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北西台	200	57.11	45.78	45.78	未进入负面清单	否	2024.06	
386	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团北中台2	160	71.1	14.24	14.24	未进入负面清单	否	2024.06	
387	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭技改	80	25.25	43.8	43.8	未进入负面清单	否	2024.06	
388	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线转弯变压器	80	45.5	27.6	27.6	未进入负面清单	否	2024.06	
389	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线下三角变压器	400	16.48	254.08	254.08	未进入负面清单	否	2024.06	
390	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺南线寺前水井	80	31.98	38.416	38.416	未进入负面清单	否	2024.06	
391	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大石洞柱上变压器	30	4.04	22.788	22.788	未进入负面清单	否	2024.06	
392	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线水泉柱上变压器	30	16.38	19.086	19.086	未进入负面清单	否	2024.06	

393	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线南竹沟柱上变压器	10	24.5	5.55	5.55	未进入负面清单	否	2024.06	
394	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线人古沟柱上变压器	30	1.62	23.514	23.514	未进入负面清单	否	2024.06	
395	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)腰道子柱上变压器	30	5.57	22.329	22.329	未进入负面清单	否	2024.06	
396	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线白石头村柱上变压器	200	1.69	156.62	156.62	未进入负面清单	否	2024.06	
397	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线世利	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06	
398	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线黄岭子柱上变压器	100	2.27	77.73	77.73	未进入负面清单	否	2024.06	
399	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线曹屯柱上变压器	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06	
400	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线王屯柱上变压器	100	8.6	71.4	71.4	未进入负面清单	否	2024.06	
401	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线二道沟柱上变压器	30	5.71	22.287	22.287	未进入负面清单	否	2024.06	
402	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大道沟柱上变压器	30	2.24	23.328	23.328	未进入负面清单	否	2024.06	
403	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线样子沟柱上变压器	50	33.77	23.115	23.115	未进入负面清单	否	2024.06	
404	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)青龙沟柱上变压器	30	13.98	19.806	19.806	未进入负面清单	否	2024.06	
405	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	双庙柱上变压器	50	1.91	39.045	39.045	未进入负面清单	否	2024.06	
406	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)腰屯柱上变压器	100	8.77	71.23	71.23	未进入负面清单	否	2024.06	
407	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙五队(1)	400	16.52	253.92	253.92	未进入负面清单	否	2024.06	
408	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯（２）	200	5.74	148.52	148.52	未进入负面清单	否	2024.06	
409	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线中马道	100	30.03	49.97	49.97	未进入负面清单	否	2024.06	
410	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴西	30	61.46	5.562	5.562	未进入负面清单	否	2024.06	
411	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线后瓦靠山屯	50	55.37	12.315	12.315	未进入负面清单	否	2024.06	
412	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟	100	5.47	74.53	74.53	未进入负面清单	否	2024.06	
413	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	上坡子（1）	200	26.95	106.1	106.1	未进入负面清单	否	2024.06	
414	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	关北（１）	400	1.84	312.64	312.64	未进入负面清单	否	2024.06	
415	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	关北（2）	400	14.78	260.88	260.88	未进入负面清单	否	2024.06	
416	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯南台变压器	200	59.08	41.84	41.84	未进入负面清单	否	2024.06	
417	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线六道沟变压器	100	47.75	32.25	32.25	未进入负面清单	否	2024.06	
418	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线 四家子变压器台	30	3.46	22.962	22.962	未进入负面清单	否	2024.06	
419	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线罗屯变压器台	30	40.98	11.706	11.706	未进入负面清单	否	2024.06	
420	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线廖沟变压器台	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06	
421	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子六队变压器台	100	11.88	68.12	68.12	未进入负面清单	否	2024.06	
422	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线顺道沟变压器台	50	13.42	33.29	33.29	未进入负面清单	否	2024.06	
423	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线头沟变压器台	30	42.93	11.121	11.121	未进入负面清单	否	2024.06	
424	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南东台2	100	56.19	23.81	23.81	未进入负面清单	否	2024.06	
425	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦北台区	315	56.68	73.458	73.458	未进入负面清单	否	2024.06	
426	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边外2台区	50	18.35	30.825	30.825	未进入负面清单	否	2024.06	
427	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	王屯(2)	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
428	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线古道子技改变压器	50	61.44	9.28	9.28	未进入负面清单	否	2024.06	
429	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线何山前变压器	10	70.28	0.972	0.972	未进入负面清单	否	2024.06	
430	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简屯小学变压器	50	4.27	37.865	37.865	未进入负面清单	否	2024.06	
431	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大石沟变压器	50	45.81	17.095	17.095	未进入负面清单	否	2024.06	
432	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简保沟村变压器	30	2.51	23.247	23.247	未进入负面清单	否	2024.06	
433	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线二道岭子变压器	20	53.41	5.318	5.318	未进入负面清单	否	2024.06	
434	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线白马沟变压器台	20	51.18	5.764	5.764	未进入负面清单	否	2024.06	
435	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍屯变压器台	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	2024.06	
436	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤花沟变压器台	30	43.13	11.061	11.061	未进入负面清单	否	2024.06	
437	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线王家店变压器台	30	61.3	5.61	5.61	未进入负面清单	否	2024.06	
438	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟西沟变压器台	80	21.79	46.568	46.568	未进入负面清单	否	2024.06	
439	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半砬山变压器台	200	2.82	154.36	154.36	未进入负面清单	否	2024.06	
440	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线火屯变压器台	200	2.47	155.06	155.06	未进入负面清单	否	2024.06	
441	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线骆驼山子变压器台	80	7.23	58.216	58.216	未进入负面清单	否	2024.06	
442	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孟湾变压器台	30	6.83	21.951	21.951	未进入负面清单	否	2024.06	
443	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线苹果沟变压器台	30	52.89	8.133	8.133	未进入负面清单	否	2024.06	
444	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新二队变压器台	100	13.4	66.6	66.6	未进入负面清单	否	2024.06	
445	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨大队变压器台	50	4.11	37.945	37.945	未进入负面清单	否	2024.06	
446	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线张家沟变压器台	10	38.75	4.125	4.125	未进入负面清单	否	2024.06	

447	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线双山柱上变压器	10	29.36	5.064	5.064	未进入负面清单	否	2024.06	
448	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线琉西沟柱上变压器	50	4.08	37.96	37.96	未进入负面清单	否	2024.06	
449	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石湖柱上变压器	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06	
450	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			山神庙线铁炉沟柱上变压器	30	15.3	19.41	19.41	未进入负面清单	否	2024.06	
451	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石门柱上变压器	50	5.58	37.21	37.21	未进入负面清单	否	2024.06	
452	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线赫屯柱上变压器	100	23.83	56.17	56.17	未进入负面清单	否	2024.06	
453	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线石佛柱上变压器	50	39.44	20.28	20.28	未进入负面清单	否	2024.06	
454	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线乡政府住宅柱上变压器	50	14.92	32.54	32.54	未进入负面清单	否	2024.06	
455	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线乡政府住宅 2 柱上变压器	100	2.29	77.71	77.71	未进入负面清单	否	2024.06	
456	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东村柱上变压器	200	1.13	157.74	157.74	未进入负面清单	否	2024.06	
457	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯	100	46.03	33.97	33.97	未进入负面清单	否	2024.06	
458	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯北	100	61.73	18.27	18.27	未进入负面清单	否	2024.06	
459	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线砖窑柱上变压器	100	0.66	79.34	79.34	未进入负面清单	否	2024.06	
460	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线小边外柱上变压器	400	0.44	318.24	318.24	未进入负面清单	否	2024.06	
461	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线方屯柱上变压器	50	18.79	30.605	30.605	未进入负面清单	否	2024.06	
462	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线东古山柱上变压器	50	71.45	14.275	4.275	未进入负面清单	否	2024.06	
463	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西孤山柱上变压器	400	5.62	297.52	297.52	未进入负面清单	否	2024.06	
464	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下塔南沟柱上变压器	50	15.54	32.23	32.23	未进入负面清单	否	2024.06	
465	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水三队柱上变压器	50	20.53	29.735	29.735	未进入负面清单	否	2024.06	
466	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)韩屯南沟柱上变压器	30	21.05	17.685	17.685	未进入负面清单	否	2024.06	
467	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)陈屯柱上变压器	100	3.73	76.27	76.27	未进入负面清单	否	2024.06	
468	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	田屯柱上变压器	10	4.61	7.539	7.539	未进入负面清单	否	2024.06	
469	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	水泉沟柱上变压器	10	0.77	7.923	7.923	未进入负面清单	否	2024.06	
470	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庆吉沟柱上变压器	30	31.01	14.697	14.697	未进入负面清单	否	2024.06	
471	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙西	100	70.76	9.24	9.24	未进入负面清单	否	2024.06	
472	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线兴东	30	78.55	0.435	0.435	未进入负面清单	否	2024.06	
473	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线后瓦大棚	50	52.91	13.545	13.545	未进入负面清单	否	2024.06	
474	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线关南	200	6.6	146.8	146.8	未进入负面清单	否	2024.06	
475	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线齐沟变压器	100	61.04	18.96	18.96	未进入负面清单	否	2024.06	
476	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线叶屯北台变压器	50	52.45	13.775	13.775	未进入负面清单	否	2024.06	
477	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沟2变压器	100	60.75	19.25	19.25	未进入负面清单	否	2024.06	
478	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线 梨树沟	50	28.06	25.97	25.97	未进入负面清单	否	2024.06	
479	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线望宝村变压器台	50	2.08	38.96	38.96	未进入负面清单	否	2024.06	
480	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线红石碴变压器台	10	50.79	2.921	2.921	未进入负面清单	否	2024.06	
481	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟冯屯变压器台	80	36	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06	
482	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线夹一队变压器台	30	44.87	10.539	10.539	未进入负面清单	否	2024.06	
483	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线大木沟变压器台	50	49.36	15.32	15.32	未进入负面清单	否	2024.06	
484	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌南三台	50	45.11	17.445	17.445	未进入负面清单	否	2024.06	
485	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线靳家沟分支线8#台区	30	30.28	14.916	14.916	未进入负面清单	否	2024.06	
486	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流一队	200	5.31	149.38	149.38	未进入负面清单	否	2024.06	
487	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流二队	50	39.99	20.005	20.005	未进入负面清单	否	2024.06	
488	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线杨洼子6#杆变压器	100	32.25	47.75	47.75	未进入负面清单	否	2024.06	
489	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯上变压器	50	72.57	3.715	3.715	未进入负面清单	否	2024.06	
490	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛家店变压器	50	34.7	22.65	22.65	未进入负面清单	否	2024.06	
491	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新立屯 1	30	42.21	11.337	11.337	未进入负面清单	否	2024.06	
492	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯柱上变压器	100	1.02	78.98	78.98	未进入负面清单	否	2024.06	
493	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线小刘瓦柱上变压器	50	3.55	38.225	38.225	未进入负面清单	否	2024.06	
494	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦汉沟柱上变压器	10	46.19	3.381	3.381	未进入负面清单	否	2024.06	
495	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线尖山子柱上变压器	50	12.12	33.94	33.94	未进入负面清单	否	2024.06	
496	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线三股哨柱上变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06	
497	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线赵屯南	100	51.26	28.74	28.74	未进入负面清单	否	2024.06	

498	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线砟窑 2 柱上变压器	50	44.65	17.675	17.675	未进入负面清单	否	2024.06	
499	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线武岭柱上变压器	50	61.59	9.205	9.205	未进入负面清单	否	2024.06	
500	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔西屯柱上变压器	100	23.25	56.75	56.75	未进入负面清单	否	2024.06	
501	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)上塔东屯柱上变压器	100	34.62	45.38	45.38	未进入负面清单	否	2024.06	
502	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下塔沟柱上变压器	100	32.95	47.05	47.05	未进入负面清单	否	2024.06	
503	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)雅肃沟柱上变压器	30	2.19	23.343	23.343	未进入负面清单	否	2024.06	
504	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水一队柱上变压器	30	4.03	22.791	22.791	未进入负面清单	否	2024.06	
505	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)韩屯柱上变压器	30	3.87	22.839	22.839	未进入负面清单	否	2024.06	
506	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)围屏山大屯柱上变压器	30	49.01	9.297	9.297	未进入负面清单	否	2024.06	
507	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)东北沟柱上变压器	10	146.31	-6.631	-6.631	未进入负面清单	否	2024.06	
508	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线福屯	400	7.76	288.96	288.96	未进入负面清单	否	2024.06	
509	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	钟屯	200	1.41	157.18	157.18	未进入负面清单	否	2024.06	
510	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线王虎屯	50	11.2	34.4	34.4	未进入负面清单	否	2024.06	
511	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线上马道	50	37.95	21.025	21.025	未进入负面清单	否	2024.06	
512	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线小台沟	30	42.55	11.235	11.235	未进入负面清单	否	2024.06	
513	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线苗屯	200	23.91	112.18	112.18	未进入负面清单	否	2024.06	
514	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	上坡子（2）	400	4.13	303.48	303.48	未进入负面清单	否	2024.06	
515	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌朝屯（2）	80	11.11	55.112	55.112	未进入负面清单	否	2024.06	
516	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	洪水沟变压器	30	10.56	20.832	20.832	未进入负面清单	否	2024.06	
517	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	下老庙分支2#杆台区	50	20.83	29.585	29.585	未进入负面清单	否	2024.06	
518	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线水口子变压器台	100	23.72	56.28	56.28	未进入负面清单	否	2024.06	
519	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线望小队变压器台	30	3.34	22.998	22.998	未进入负面清单	否	2024.06	
520	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线杨屯变压器台	30	46.9	9.93	9.93	未进入负面清单	否	2024.06	
521	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线砖瓦房变压器台	50	22.97	28.515	28.515	未进入负面清单	否	2024.06	
522	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边村变压器台	400	0.86	316.56	316.56	未进入负面清单	否	2024.06	
523	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线上边西南沟变压器台	100	5.74	74.26	74.26	未进入负面清单	否	2024.06	
524	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新一队变压器台	50	1.08	39.46	39.46	未进入负面清单	否	2024.06	
525	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海一线	望海一线望海#1线37#变压器	315	42.71	117.4635	117.4635	未进入负面清单	否	2024.06	
526	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			山神庙线石门2柱上变压器	30	6.82	21.954	21.954	未进入负面清单	否	2024.06	
527	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线郭屯柱上变压器	30	10.24	20.928	20.928	未进入负面清单	否	2024.06	
528	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	白南沟柱上变压器	10	69.9	1.01	1.01	未进入负面清单	否	2024.06	
529	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	边里柱上变压器	30	11.89	20.433	20.433	未进入负面清单	否	2024.06	
530	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)边外柱上变压器	50	75.1	12.45	2.45	未进入负面清单	否	2024.06	
531	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)黄东沟柱上变压器	10	5.84	7.416	7.416	未进入负面清单	否	2024.06	
532	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山西村柱上变压器	100	38.48	41.52	41.52	未进入负面清单	否	2024.06	
533	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线山东2柱上变压器	50	0.05	39.975	39.975	未进入负面清单	否	2024.06	
534	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	城郊线	城郊线钟赵屯住宅楼	400	3.63	305.48	305.48	未进入负面清单	否	2024.06	
535	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)汉沟柱上变压器	50	21.67	29.165	29.165	未进入负面清单	否	2024.06	
536	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	石坎子柱上变压器	20	39.04	8.192	8.192	未进入负面清单	否	2024.06	
537	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙大队	200	24.22	111.56	111.56	未进入负面清单	否	2024.06	
538	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线营盘东台	200	70.82	18.36	18.36	未进入负面清单	否	2024.06	
539	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线马道分歧31#台区	50	53.59	13.205	13.205	未进入负面清单	否	2024.06	
540	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	达子门（2）	80	25.18	43.856	43.856	未进入负面清单	否	2024.06	
541	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌朝屯北	200	40.69	78.62	78.62	未进入负面清单	否	2024.06	
542	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线刘地沟分支23#杆台区	200	2.35	155.3	155.3	未进入负面清单	否	2024.06	
543	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟一队变压器台	80	1.02	63.184	63.184	未进入负面清单	否	2024.06	

544	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟二队变压器台	100	54.44	25.56	25.56	未进入负面清单	否	2024.06	
545	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线宗屯变压器台	100	33.4	46.6	46.6	未进入负面清单	否	2024.06	
546	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线小砖变压器台	30	70.52	2.844	2.844	未进入负面清单	否	2024.06	
547	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线 小木沟变压器台	20	34.84	9.032	9.032	未进入负面清单	否	2024.06	
548	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线八九队变压器	200	0.47	159.06	159.06	未进入负面清单	否	2024.06	
549	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线白碳沟变压器台	10	0	8	8	未进入负面清单	否	2024.06	
550	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线张沟小区变压器台	100	20.52	59.48	59.48	未进入负面清单	否	2024.06	
551	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北街	100	18.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	2024.06	
552	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北北2	100	55.68	24.32	24.32	未进入负面清单	否	2024.06	
553	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线跃进大队	30	62.95	5.115	5.115	未进入负面清单	否	2024.06	
554	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺前南街	400	8.05	287.8	287.8	未进入负面清单	否	2024.06	
555	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代分24#杆变压器	100	53.76	26.24	26.24	未进入负面清单	否	2024.06	
556	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线碾盘大队	200	52.94	54.12	54.12	未进入负面清单	否	2024.06	
557	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代畜牧小区	80	36.65	34.68	34.68	未进入负面清单	否	2024.06	
558	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台	50	45.05	17.475	17.475	未进入负面清单	否	2024.06	
559	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线柳屯西	200	49.07	61.86	61.86	未进入负面清单	否	2024.06	
560	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线平屯变压器	30	2.71	23.187	23.187	未进入负面清单	否	2024.06	
561	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线夹道沟变压器	20	10.45	13.91	13.91	未进入负面清单	否	2024.06	
562	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保水泉沟变压器	30	69.47	3.159	3.159	未进入负面清单	否	2024.06	
563	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线简保沟北变压器	30	54.86	7.542	7.542	未进入负面清单	否	2024.06	
564	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	韩屯2	30	1.96	23.412	23.412	未进入负面清单	否	2024.06	
565	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线白石头村东设施农业2	200	0.65	158.7	158.7	未进入负面清单	否	2024.06	
566	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线三股哨村设施农业	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
567	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右分歧5#变压器	315	0.72	249.732	249.732	未进入负面清单	否	2024.06	
568	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线8分支箱右分歧1变压器	630	9.53	443.961	443.961	未进入负面清单	否	2024.06	
569	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	塔山66kV变电站	塔东线	塔东线塔山南片台区	200	6.51	146.98	146.98	未进入负面清单	否	2024.06	
570	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线吴家卧铺技改变压器	30	20.7	17.79	17.79	未进入负面清单	否	2024.06	
571	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线门家沟南设施农业变压器	100	5.75	74.25	74.25	未进入负面清单	否	2024.06	
572	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线蒿子沟变压器	30	56.2	7.14	7.14	未进入负面清单	否	2024.06	
573	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧22#变压器	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	2024.06	
574	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线鲍东沟变压器台	30	28.57	15.429	15.429	未进入负面清单	否	2024.06	
575	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线三道沟四队变压器台	30	28.06	15.582	15.582	未进入负面清单	否	2024.06	
576	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线半东队变压器台	200	12.04	135.92	135.92	未进入负面清单	否	2024.06	
577	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新五六队变压器台	100	27.67	52.33	52.33	未进入负面清单	否	2024.06	
578	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑南变压器台	100	22.12	57.88	57.88	未进入负面清单	否	2024.06	
579	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线下三角技改	200	19.28	121.44	121.44	未进入负面清单	否	2024.06	
580	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线程富沟变压器	20	37.54	8.492	8.492	未进入负面清单	否	2024.06	
581	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大东沟变压器	20	44.88	7.024	7.024	未进入负面清单	否	2024.06	
582	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线胡颜屯	50	76.6	1.7	1.7	未进入负面清单	否	2024.06	
583	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线佟三队台区	200	21.78	116.44	116.44	未进入负面清单	否	2024.06	
584	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线杏树沟变压器	50	16.33	31.835	31.835	未进入负面清单	否	2024.06	
585	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线新蒿子沟变压器	50	27.88	26.06	26.06	未进入负面清单	否	2024.06	
586	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	马仗房66kV变电站	马望三线	马南二线马南二线#2环网柜马南二线2#环网柜出线电缆_6#分支箱望南二线#6电缆分支箱左分歧5#右分歧15#变压器	400	32.03	191.88	191.88	未进入负面清单	否	2024.06	
587	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左21#	315	10.71	218.2635	218.2635	未进入负面清单	否	2024.06	
588	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线庙子沟变压器	50	29.14	25.43	25.43	未进入负面清单	否	2024.06	
589	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大迫子变压器	10	51.93	2.807	2.807	未进入负面清单	否	2024.06	
590	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线石门变压器	50	61.13	9.435	9.435	未进入负面清单	否	2024.06	
591	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线唐屯水利变压器	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06	

592	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线大刘瓦柱上变压器	50	0.4	39.8	39.8	未进入负面清单	否	2024.06	
593	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线刘瓦陈屯柱上变压器	100	16.5	63.5	63.5	未进入负面清单	否	2024.06	
594	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	白北沟柱上变压器	30	13.53	19.941	19.941	未进入负面清单	否	2024.06	
595	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线邢屯柱上变压器	100	1.46	78.54	78.54	未进入负面清单	否	2024.06	
596	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)塔西沟柱上变压器	20	2.01	15.598	15.598	未进入负面清单	否	2024.06	
597	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下三家柱上变压器	20	3.11	15.378	15.378	未进入负面清单	否	2024.06	
598	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)			84126水纺线(农网)山东村设施农业柱上变压器	50	3.13	38.435	38.435	未进入负面清单	否	2024.06	
599	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)凉水大队柱上变压器	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06	
600	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)下边柱上变压器	30	61.13	5.661	5.661	未进入负面清单	否	2024.06	
601	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	赵沟柱上变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06	
602	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	马沟柱上变压器	10	32.52	4.748	4.748	未进入负面清单	否	2024.06	
603	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)南山柱上变压器	30	45.14	10.458	10.458	未进入负面清单	否	2024.06	
604	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	杨树沟柱上变压器	50	15.26	32.37	32.37	未进入负面清单	否	2024.06	
605	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	84126水纺线(农网)西北沟柱上变压器	50	45.5	17.25	17.25	未进入负面清单	否	2024.06	
606	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	梨树沟柱上变压器	50	13.98	33.01	33.01	未进入负面清单	否	2024.06	
607	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乡政府住宅	100	34.36	45.64	45.64	未进入负面清单	否	2024.06	
608	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线沙五队(2)	30	58.81	6.357	6.357	未进入负面清单	否	2024.06	
609	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	永宁沟	50	49.99	15.005	15.005	未进入负面清单	否	2024.06	
610	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	沙河营66kV变电站	沙南线	西官沟	50	29.29	25.355	25.355	未进入负面清单	否	2024.06	
611	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线老庙分歧39#杆	50	29.8	25.1	25.1	未进入负面清单	否	2024.06	
612	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线上老庙变压器台	50	66.88	6.56	6.56	未进入负面清单	否	2024.06	
613	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线小马沟变压器	50	53.61	13.195	13.195	未进入负面清单	否	2024.06	
614	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线主干188#台区	30	43.82	10.854	10.854	未进入负面清单	否	2024.06	
615	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线跃冯屯	100	29.96	50.04	50.04	未进入负面清单	否	2024.06	
616	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线吕屯	20	70.62	1.876	1.876	未进入负面清单	否	2024.06	
617	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线熊沟变压器台	30	1.05	23.685	23.685	未进入负面清单	否	2024.06	
618	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平北台变压器台	100	20.69	59.31	59.31	未进入负面清单	否	2024.06	
619	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线哑水利变压器	30	17.85	18.645	18.645	未进入负面清单	否	2024.06	
620	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	钼矿线甸子五队变压器台	30	13.75	19.875	19.875	未进入负面清单	否	2024.06	
621	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线大平水利变压器台	50	3.18	38.41	38.41	未进入负面清单	否	2024.06	
622	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线西菜园西变压器台	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
623	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线香东变压器台	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
624	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	东城66kV变电站	东钢线	连铸线连铸线TK2电缆分支箱连铸线TK2水源线31左19#	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06	
625	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线独树沟分歧62左11变压器	200	10.55	138.9	138.9	未进入负面清单	否	2024.06	
626	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧91#变压器	50	4.02	37.99	37.99	未进入负面清单	否	2024.06	
627	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线西南沟变压器	50	14.81	32.595	32.595	未进入负面清单	否	2024.06	
628	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左12#变压器	315	13.08	210.798	210.798	未进入负面清单	否	2024.06	
629	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线88#右2左8#变压器	315	17.44	197.064	197.064	未进入负面清单	否	2024.06	
630	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港一线1TK1#	100	3.05	76.95	76.95	未进入负面清单	否	2024.06	
631	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线主干36左1#变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
632	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线后峪六队	50	14.48	32.76	32.76	未进入负面清单	否	2024.06	
633	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北西台（2）	30	68.84	3.348	3.348	未进入负面清单	否	2024.06	
634	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	寺北线前玉西台	100	18.58	61.42	61.42	未进入负面清单	否	2024.06	
635	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线南丰2变压器	50	51.75	14.125	14.125	未进入负面清单	否	2024.06	
636	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线红代刘沟	80	1.81	62.552	62.552	未进入负面清单	否	2024.06	

637	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线南老边	80	2.36	62.112	62.112	未进入负面清单	否	2024.06	
638	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺北中街	80	62.13	14.296	14.296	未进入负面清单	否	2024.06	
639	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线大孔沟变压器	100	54.78	25.22	25.22	未进入负面清单	否	2024.06	
640	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪六队23#台区	200	2.81	154.38	154.38	未进入负面清单	否	2024.06	
641	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺北线后峪大队	100	51.09	28.91	28.91	未进入负面清单	否	2024.06	
642	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦南台（2）	100	13.45	66.55	66.55	未进入负面清单	否	2024.06	
643	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南东台	100	37.34	42.66	42.66	未进入负面清单	否	2024.06	
644	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯北台	200	23.79	112.42	112.42	未进入负面清单	否	2024.06	
645	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	杨屯东台	400	31.83	192.68	192.68	未进入负面清单	否	2024.06	
646	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线7#	200	37.99	84.02	84.02	未进入负面清单	否	2024.06	
647	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙线西古山村设施农业	50	37.4	21.3	21.3	未进入负面清单	否	2024.06	
648	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	杨郊线老庙村设施农业	80	16.33	50.936	50.936	未进入负面清单	否	2024.06	
649	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线地藏寺东台	160	17.98	99.232	99.232	未进入负面清单	否	2024.06	
650	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯东台（2）	160	15.67	102.928	102.928	未进入负面清单	否	2024.06	
651	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线王货郎沟变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06	
652	国网葫芦岛市郊区供电公司(连山)	连山66kV变电站	连化线	武警分歧TK2支1#	30	2.62	23.214	23.214	未进入负面清单	否	2024.06	
653	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	崔刘屯大队分台	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06	
654	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	崔刘屯六队分台	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	2024.06	
655	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	龙王庙六队分台	200	5.97	148.06	148.06	未进入负面清单	否	2024.06	
656	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	马家沟村分台	100	9.48	70.52	70.52	未进入负面清单	否	2024.06	
657	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙二队分台	200	3.31	153.38	153.38	未进入负面清单	否	2024.06	
658	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	老边南台2变压器	200	1.12	157.76	157.76	未进入负面清单	否	2024.06	
659	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线3#化工十区变亭2#主变	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
660	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	塔山线周流大队2	100	44.65	35.35	35.35	未进入负面清单	否	2024.06	
661	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线69#杆变压器	100	16.15	63.85	63.85	未进入负面清单	否	2024.06	
662	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	孟屯设施农业	50	9.79	35.105	35.105	未进入负面清单	否	2024.06	
663	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望海一线3#杆台区（能效）	400	36.16	175.36	175.36	未进入负面清单	否	2024.06	
664	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	上哑北台变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
665	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			81122-10kV新区二线新区二线5右8+1左2#杆变压器	315	45.08	109.998	109.998	未进入负面清单	否	2024.06	
666	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北东台2	100	15.26	64.74	64.74	未进入负面清单	否	2024.06	
667	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线信屯台区	200	28.54	102.92	102.92	未进入负面清单	否	2024.06	
668	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官堡线长南分歧12#杆变压器	80	2.51	61.992	61.992	未进入负面清单	否	2024.06	
669	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻信北山	20	0.01	15.998	15.998	未进入负面清单	否	2024.06	
670	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻身沟南台	50	12.42	33.79	33.79	未进入负面清单	否	2024.06	
671	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线老官卜设施农业2#(赵智会）	50	11.09	34.455	34.455	未进入负面清单	否	2024.06	
672	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线潘屯1#设施农业小区	50	2.97	38.515	38.515	未进入负面清单	否	2024.06	
673	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线老官卜4#设施农业(王廷水）	100	42.37	37.63	37.63	未进入负面清单	否	2024.06	
674	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	东山4号台区	315	13.65	209.0025	209.0025	未进入负面清单	否	2024.06	
675	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	东山3号台区	315	11.87	214.6095	214.6095	未进入负面清单	否	2024.06	
676	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	东山2号台区	315	10.71	218.2635	218.2635	未进入负面清单	否	2024.06	
677	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	东山1号台区	315	16.86	198.891	198.891	未进入负面清单	否	2024.06	
678	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线9#分支箱12右1左5号变压器	315	13.26	210.231	210.231	未进入负面清单	否	2024.06	
679	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线9分支箱16右4变压器	315	9.77	221.2245	221.2245	未进入负面清单	否	2024.06	
680	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	东山新20#楼配电变压器	630	8.04	453.348	453.348	未进入负面清单	否	2024.06	
681	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	处长楼台区柱上变压器	315	4.41	238.1085	238.1085	未进入负面清单	否	2024.06	
682	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线16右2变压器	315	9.73	221.3505	221.3505	未进入负面清单	否	2024.06	
683	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望海一线40#杆台区（能效）	400	17.55	249.8	249.8	未进入负面清单	否	2024.06	
684	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线91#	100	2.78	77.22	77.22	未进入负面清单	否	2024.06	
685	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线90#-副本	100	48.55	31.45	31.45	未进入负面清单	否	2024.06	
686	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线农机二线上坡子分歧31#-副本	200	1.97	156.06	156.06	未进入负面清单	否	2024.06	

687	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二5#分支箱右26左25左1	315	23.7	177.345	177.345	未进入负面清单	否	2024.06	
688	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线北稻二线主干112#变压器	200	64.46	31.08	31.08	未进入负面清单	否	2024.06	
689	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻#1线62右10变压器	100	45.22	34.78	34.78	未进入负面清单	否	2024.06	
690	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线69变压器	100	74.78	5.22	5.22	未进入负面清单	否	2024.06	
691	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线90右2变压器	100	73.56	6.44	6.44	未进入负面清单	否	2024.06	
692	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线90右12变压器	100	32.66	47.34	47.34	未进入负面清单	否	2024.06	
693	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线90右20变压器	100	20.12	59.88	59.88	未进入负面清单	否	2024.06	
694	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线90右26变压器	100	6.66	73.34	73.34	未进入负面清单	否	2024.06	
695	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线石股屯南台区	30	56.69	6.993	6.993	未进入负面清单	否	2024.06	
696	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官堡南线石颜分歧邬屯分支线4#杆变压器	50	58.16	10.92	10.92	未进入负面清单	否	2024.06	
697	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线老官卜方塘	50	20.37	29.815	29.815	未进入负面清单	否	2024.06	
698	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线小门家沟变压器	315	7.64	227.934	227.934	未进入负面清单	否	2024.06	
699	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右2化工棚户区5#变亭1#主变	400	19.08	243.68	243.68	未进入负面清单	否	2024.06	
700	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线28右2化工九区2#变亭1#主变	630	13.45	419.265	419.265	未进入负面清单	否	2024.06	
701	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线19新四区1#箱站1#主变	1250	16.13	798.375	798.375	未进入负面清单	否	2024.06	
702	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站1#主变	630	13.71	417.627	417.627	未进入负面清单	否	2024.06	
703	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站2#主变	630	7.56	456.372	456.372	未进入负面清单	否	2024.06	
704	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线沈屯设施农业	50	16.31	31.845	31.845	未进入负面清单	否	2024.06	
705	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线羊草分歧西盘支线李屯线6#台区	100	5.17	74.83	74.83	未进入负面清单	否	2024.06	
706	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线盘道沟中	100	54.94	25.06	25.06	未进入负面清单	否	2024.06	
707	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区3#箱站1#主变	630	8.9	447.93	447.93	未进入负面清单	否	2024.06	
708	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧62左18#	400	18.42	246.32	246.32	未进入负面清单	否	2024.06	
709	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线104右7右5#	100	56.86	23.14	23.14	未进入负面清单	否	2024.06	
710	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧30右1#	200	27.83	104.34	104.34	未进入负面清单	否	2024.06	
711	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支5#	20	4.52	15.096	15.096	未进入负面清单	否	2024.06	
712	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右15右2#	315	33.25	147.2625	147.2625	未进入负面清单	否	2024.06	
713	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线15#	315	13.2	210.42	210.42	未进入负面清单	否	2024.06	
714	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂南	200	2.75	154.5	154.5	未进入负面清单	否	2024.06	
715	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	小地寺	100	15.8	64.2	64.2	未进入负面清单	否	2024.06	
716	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	东兴物业4箱变	315	23.98	176.463	176.463	未进入负面清单	否	2024.06	
717	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线126#台区	30	70	3	3	未进入负面清单	否	2024.06	
718	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达5（2）	200	43.18	73.64	73.64	未进入负面清单	否	2024.06	
719	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司3	630	51.23	181.251	181.251	未进入负面清单	否	2024.06	
720	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)倒流河西	100	5	75	75	未进入负面清单	否	2024.06	
721	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)刘举人屯	80	29.57	40.344	40.344	未进入负面清单	否	2024.06	
722	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百垄	400	0.52	317.92	317.92	未进入负面清单	否	2024.06	
723	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线杨屯西台	400	37.26	170.96	170.96	未进入负面清单	否	2024.06	
724	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南一线2#低压台区	315	18.22	194.607	194.607	未进入负面清单	否	2024.06	
725	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线162#分台柱上变压器	200	6.42	147.16	147.16	未进入负面清单	否	2024.06	
726	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道方塘下	50	4.48	37.76	37.76	未进入负面清单	否	2024.06	
727	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	开发区机井	50	2.44	38.78	38.78	未进入负面清单	否	2024.06	
728	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道东山	50	6.56	36.72	36.72	未进入负面清单	否	2024.06	
729	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			新区一线22#杆台区（能效）	400	3.13	307.48	307.48	未进入负面清单	否	2024.06	
730	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望港一线88右4#杆台区（能效）	400	24.53	221.88	221.88	未进入负面清单	否	2024.06	

731	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线61#-副本	200	37.04	85.92	85.92	未进入负面清单	否	2024.06	
732	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#3变压器	315	24.27	175.5495	175.5495	未进入负面清单	否	2024.06	
733	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#4变压器	315	28.83	161.1855	161.1855	未进入负面清单	否	2024.06	
734	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧8右分歧#4变压器	100	21.68	58.32	58.32	未进入负面清单	否	2024.06	
735	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右12左1#	200	0.63	158.74	158.74	未进入负面清单	否	2024.06	
736	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左7#变压器	400	17.55	249.8	249.8	未进入负面清单	否	2024.06	
737	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支7#	200	19.42	121.16	121.16	未进入负面清单	否	2024.06	
738	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	豪阁盛苑配电变压器	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06	
739	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5左3化工十一区变亭2#主变	630	13.59	418.383	418.383	未进入负面清单	否	2024.06	
740	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)才沟	400	5.24	299.04	299.04	未进入负面清单	否	2024.06	
741	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)张相公西八家	400	5.89	296.44	296.44	未进入负面清单	否	2024.06	
742	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)果树农场	50	13.23	33.385	33.385	未进入负面清单	否	2024.06	
743	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)北铁窖	80	2.17	62.264	62.264	未进入负面清单	否	2024.06	
744	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期1#配电变压器2号	800	11.83	545.36	545.36	未进入负面清单	否	2024.06	
745	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期3#配电变压器1号	630	13.74	417.438	417.438	未进入负面清单	否	2024.06	
746	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期3#配电变压器2号	630	15.28	407.736	407.736	未进入负面清单	否	2024.06	
747	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期1#配电变压器1号	800	20.8	473.6	473.6	未进入负面清单	否	2024.06	
748	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期1#配电变压器2号	800	14.17	526.64	526.64	未进入负面清单	否	2024.06	
749	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期2#配电变压器1号	630	10.41	438.417	438.417	未进入负面清单	否	2024.06	
750	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园二期2#配电变压器2号	630	18.38	388.206	388.206	未进入负面清单	否	2024.06	
751	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望南一线10#杆台区（能效）	400	16.96	252.16	252.16	未进入负面清单	否	2024.06	
752	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	pms_周流果蔬农业变压器	50	9.22	35.39	35.39	未进入负面清单	否	2024.06	
753	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	金色河畔-315变压器	315	12.31	213.2235	213.2235	未进入负面清单	否	2024.06	
754	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	天凯家园公寓楼变压器	315	3.86	239.841	239.841	未进入负面清单	否	2024.06	
755	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑2#变电亭2#变压器	500	20.39	298.05	298.05	未进入负面清单	否	2024.06	
756	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	pms新后山变压器	200	1.24	157.52	157.52	未进入负面清单	否	2024.06	
757	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线下味	200	8.1	143.8	143.8	未进入负面清单	否	2024.06	
758	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线孤竹营子西	200	21.35	117.3	117.3	未进入负面清单	否	2024.06	
759	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	铁合金仁屯设施农业	100	23.43	56.57	56.57	未进入负面清单	否	2024.06	
760	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	凉水井1#机井	50	0.53	39.735	39.735	未进入负面清单	否	2024.06	
761	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	周流一队2	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
762	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾西箱站1#配电变压器	630	0.25	502.425	502.425	未进入负面清单	否	2024.06	
763	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾箱东箱站1#配电变压器	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06	
764	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			新区三线28#杆台区（能效）	400	1.02	315.92	315.92	未进入负面清单	否	2024.06	
765	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	沈屯南A	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
766	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际二期小区2号台	630	5.55	469.035	469.035	未进入负面清单	否	2024.06	
767	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际2#箱站2#主变配电变压器	630	10.13	440.181	440.181	未进入负面清单	否	2024.06	
768	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左11右4#	100	58.42	21.58	21.58	未进入负面清单	否	2024.06	

769	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线长岭上林地	20	13.4	13.32	13.32	未进入负面清单	否	2024.06	
770	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线西孟屯分支线3#台区	80	44.48	28.416	28.416	未进入负面清单	否	2024.06	
771	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	塔山西线大连泡分支线72#杆变压器	80	33.24	37.408	37.408	未进入负面清单	否	2024.06	
772	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线老官卜六队	80	8.31	57.352	57.352	未进入负面清单	否	2024.06	
773	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线老官卜七队	80	46.32	26.944	26.944	未进入负面清单	否	2024.06	
774	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线老官卜四队	200	19.9	120.2	120.2	未进入负面清单	否	2024.06	
775	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭1#变压器	630	5.39	470.043	470.043	未进入负面清单	否	2024.06	
776	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑3#变电亭2#变压器	630	4.82	473.634	473.634	未进入负面清单	否	2024.06	
777	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器	500	5.33	373.35	373.35	未进入负面清单	否	2024.06	
778	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器	500	9.05	354.75	354.75	未进入负面清单	否	2024.06	
779	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭1#变压器	630	5.5	469.35	469.35	未进入负面清单	否	2024.06	
780	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑2#变电亭2#变压器	630	5.4	469.98	469.98	未进入负面清单	否	2024.06	
781	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	9.68	351.6	351.6	未进入负面清单	否	2024.06	
782	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	9.71	351.45	351.45	未进入负面清单	否	2024.06	
783	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭2#变压器	500	6.87	365.65	365.65	未进入负面清单	否	2024.06	
784	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81124-10kV新炼一线	10kV新炼一线玉麟苑2#变电亭1#变压器	500	8.56	357.2	357.2	未进入负面清单	否	2024.06	
785	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			新区一线43#杆台区（能效）	400	4.67	301.32	301.32	未进入负面清单	否	2024.06	
786	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线7#化工十区2#箱站1#主变	630	12.22	427.014	427.014	未进入负面清单	否	2024.06	
787	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线26左1化肥厂箱站1#主变	630	5.64	468.468	468.468	未进入负面清单	否	2024.06	
788	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线120右2变压器	400	5.7	297.2	297.2	未进入负面清单	否	2024.06	
789	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线121左7变压器	100	2.11	77.89	77.89	未进入负面清单	否	2024.06	
790	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线126变压器	100	70	10	10	未进入负面清单	否	2024.06	
791	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线131左8左1变压器	100	58.26	21.74	21.74	未进入负面清单	否	2024.06	
792	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线131左11变压器	200	14.89	130.22	130.22	未进入负面清单	否	2024.06	
793	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	4.81	375.95	375.95	未进入负面清单	否	2024.06	
794	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			博维2	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
795	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			博维3	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
796	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			博维1	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06	
797	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#1分支箱左#1变压器	200	13.89	132.22	132.22	未进入负面清单	否	2024.06	
798	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站2#主变	500	42.86	185.7	185.7	未进入负面清单	否	2024.06	
799	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	三道沟技改	30	4.34	22.698	22.698	未进入负面清单	否	2024.06	
800	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			新农一线91左3#杆台区（能效）	400	9.24	283.04	283.04	未进入负面清单	否	2024.06	
801	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑1号箱变1#配电变压器	630	6.61	462.357	462.357	未进入负面清单	否	2024.06	
802	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑1号箱变2#配电变压器	630	7.46	457.002	457.002	未进入负面清单	否	2024.06	
803	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑2号箱变1号配电变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06	

804	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	书香苑2号箱变2号配电变压器	500	0.09	399.55	399.55	未进入负面清单	否	2024.06	
805	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	书香苑3号1#配电变压器	630	3.62	481.194	481.194	未进入负面清单	否	2024.06	
806	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	书香苑3号2#配电变压器	630	3.85	479.745	479.745	未进入负面清单	否	2024.06	
807	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#1号配电变压器	800	14.18	526.56	526.56	未进入负面清单	否	2024.06	
808	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	虹京国际二期2#2号配电变压器	800	15.48	516.16	516.16	未进入负面清单	否	2024.06	
809	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#1号配电变压器	800	17.47	500.24	500.24	未进入负面清单	否	2024.06	
810	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区二期1#2号配电变压器	800	18.74	490.08	490.08	未进入负面清单	否	2024.06	
811	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭1#主变	630	40.99	245.763	245.763	未进入负面清单	否	2024.06	
812	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪六队2	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
813	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线#1分支箱右16#变压器	50	17.72	31.14	31.14	未进入负面清单	否	2024.06	
814	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线85左6#	100	55.74	24.26	24.26	未进入负面清单	否	2024.06	
815	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	武警分歧TK7右9#变压器	400	5.12	299.52	299.52	未进入负面清单	否	2024.06	
816	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5分支箱右#32右#6变压器	315	5.74	233.919	233.919	未进入负面清单	否	2024.06	
817	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5分支箱右#47右#5变压器	160	15.19	103.696	103.696	未进入负面清单	否	2024.06	
818	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5分支箱右47支3#	160	2.16	124.544	124.544	未进入负面清单	否	2024.06	
819	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5电缆分支箱右#15变压器	160	45.38	55.392	55.392	未进入负面清单	否	2024.06	
820	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右分歧13#变压器	160	62.11	28.624	28.624	未进入负面清单	否	2024.06	
821	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右9#变压器	315	2.75	243.3375	243.3375	未进入负面清单	否	2024.06	
822	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右11右1#变压器	160	34.47	72.848	72.848	未进入负面清单	否	2024.06	
823	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线右32右2#变压器	100	61.69	18.31	18.31	未进入负面清单	否	2024.06	
824	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱分歧02变压器	160	58.11	35.024	35.024	未进入负面清单	否	2024.06	
825	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5分支箱右12左2#变压器	160	6.09	118.256	118.256	未进入负面清单	否	2024.06	
826	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	10KV马南二线右32右5	160	45.72	54.848	54.848	未进入负面清单	否	2024.06	
827	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	望港二线31右2变压器	50	35.88	22.06	22.06	未进入负面清单	否	2024.06	
828	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线61#变压器	100	105.69	-25.69	-25.69	未进入负面清单	否	2024.06	
829	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线信屯设施农业2#小区	50	8.97	35.515	35.515	未进入负面清单	否	2024.06	
830	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线老官卜河南分台（二队）	50	57.15	11.425	11.425	未进入负面清单	否	2024.06	
831	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)倒流河东设施农业	50	15.28	32.36	32.36	未进入负面清单	否	2024.06	
832	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)铁窖北沟S9/20	30	4.51	22.647	22.647	未进入负面清单	否	2024.06	
833	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水原线TKF2右7东城佳园箱站1#主变	630	10.11	440.307	440.307	未进入负面清单	否	2024.06	
834	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站1#主变	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06	
835	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)响水河子	50	52.84	13.58	13.58	未进入负面清单	否	2024.06	
836	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	张把屯大棚低压公台1	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
837	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望南一线3#杆台区（能效）	400	1.71	313.16	313.16	未进入负面清单	否	2024.06	
838	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连农二线51右25#杆台区（能效）	400	8.68	285.28	285.28	未进入负面清单	否	2024.06	
839	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变间隔单元配电变压器	630	5.09	471.933	471.933	未进入负面清单	否	2024.06	

840	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			寺前西沟2台区	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
841	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			大山果业台区	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
842	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			新农二线69#杆台区（能效）	400	3.01	307.96	307.96	未进入负面清单	否	2024.06	
843	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	TK9支3#	200	32.57	94.86	94.86	未进入负面清单	否	2024.06	
844	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5左3化工十一区变亭1#变压器	630	28.64	323.568	323.568	未进入负面清单	否	2024.06	
845	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站1#变压器	630	23.97	352.989	352.989	未进入负面清单	否	2024.06	
846	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			后瓦北台	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
847	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期2#箱站1#变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	
848	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	乌北2	200	14.99	130.02	130.02	未进入负面清单	否	2024.06	
849	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯机井	100	1.62	78.38	78.38	未进入负面清单	否	2024.06	
850	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯2机井	100	2.16	77.84	77.84	未进入负面清单	否	2024.06	
851	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望南二线9#分支箱右10#右09#杆台区（能效）	400	1.95	312.2	312.2	未进入负面清单	否	2024.06	
852	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			龙富九鲤1#变亭2#变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
853	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	山神庙线	北四屯设施农业	50	9.87	35.065	35.065	未进入负面清单	否	2024.06	
854	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)偏道子	100	1.46	78.54	78.54	未进入负面清单	否	2024.06	
855	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达平房变压器	315	35.84	139.104	139.104	未进入负面清单	否	2024.06	
856	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)兰家沟市场一（动迁）	100	19.83	60.17	60.17	未进入负面清单	否	2024.06	
857	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾三期箱式变电站配电变压器1	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
858	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉树湾三期箱式变电站配电变压器2	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
859	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	楼房大队分台	200	8.58	142.84	142.84	未进入负面清单	否	2024.06	
860	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭1#主变	630	15.88	403.956	403.956	未进入负面清单	否	2024.06	
861	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园1#变亭2#主变	630	10.39	438.543	438.543	未进入负面清单	否	2024.06	
862	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭1#主变	630	23.27	357.399	357.399	未进入负面清单	否	2024.06	
863	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左2-TKF河畔花园2#变亭2#主变	630	22.26	363.762	363.762	未进入负面清单	否	2024.06	
864	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线28#锦郊乡变亭1#主变	630	14.92	410.004	410.004	未进入负面清单	否	2024.06	
865	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运新城DF块1#变压器	630	5.68	468.216	468.216	未进入负面清单	否	2024.06	
866	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线20#	315	10.04	220.374	220.374	未进入负面清单	否	2024.06	
867	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭2#主变	630	39.6	254.52	254.52	未进入负面清单	否	2024.06	
868	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13支3#	250	11.63	170.925	170.925	未进入负面清单	否	2024.06	
869	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右5左3#	315	15.97	201.6945	201.6945	未进入负面清单	否	2024.06	
870	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线30右3#	100	22.6	57.4	57.4	未进入负面清单	否	2024.06	
871	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			营生线营生线9左2#	200	10	140	140	未进入负面清单	否	2024.06	
872	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			北稻一线87变压器（能效）	400	9.93	280.28	280.28	未进入负面清单	否	2024.06	
873	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾二期箱变配电变压器1	800	30.35	397.2	397.2	未进入负面清单	否	2024.06	
874	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾二期箱变配电变压器2	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
875	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			钼矿线下边村机井	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
876	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			钼矿线下边东机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
877	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			钼矿线平领子机井1	10	0	8	8	未进入负面清单	否	2024.06	
878	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢西八队	200	18.48	123.04	123.04	未进入负面清单	否	2024.06	
879	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角变压器	200	18.71	122.58	122.58	未进入负面清单	否	2024.06	
880	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城1#箱站配电变压器	630	11.83	429.471	429.471	未进入负面清单	否	2024.06	
881	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城2#箱站配电变压器	400	26.51	213.96	213.96	未进入负面清单	否	2024.06	
882	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城3#箱站配电变压器	630	20.49	374.913	374.913	未进入负面清单	否	2024.06	
883	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城4#箱站配电变压器	400	24.98	220.08	220.08	未进入负面清单	否	2024.06	
884	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	阳光新城5#箱站配电变压器	500	13.86	330.7	330.7	未进入负面清单	否	2024.06	

885	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线102左8#	315	2.17	245.1645	245.1645	未进入负面清单	否	2024.06	
886	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯三队分台	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06	
887	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队分台	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06	
888	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连化线54左5支9	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
889	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线东沟	100	12.91	67.09	67.09	未进入负面清单	否	2024.06	
890	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_龙王庙设施农业	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
891	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻#1线131右6变压器	50	38.09	20.955	20.955	未进入负面清单	否	2024.06	
892	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺水分歧149#杆台区	50	1.43	39.285	39.285	未进入负面清单	否	2024.06	
893	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81115-10kV新炼二线	10kV新炼二线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	8.32	358.4	358.4	未进入负面清单	否	2024.06	
894	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	陈屯分台	100	1.83	78.17	78.17	未进入负面清单	否	2024.06	
895	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	水口子（3）	50	29.07	25.465	25.465	未进入负面清单	否	2024.06	
896	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线119#台区	200	9.4	141.2	141.2	未进入负面清单	否	2024.06	
897	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线5#分支箱右12左2分支箱支2变压器	315	8.35	225.6975	225.6975	未进入负面清单	否	2024.06	
898	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	平屯西台	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06	
899	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站2#主变	630	5.23	471.051	471.051	未进入负面清单	否	2024.06	
900	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站1#主变	630	5.36	470.232	470.232	未进入负面清单	否	2024.06	
901	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左9#变压器	315	0.48	250.488	250.488	未进入负面清单	否	2024.06	
902	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线#46变压器	50	74.37	2.815	2.815	未进入负面清单	否	2024.06	
903	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化#1线#14分支箱左5#变压器	250	62.07	94.825	84.825	未进入负面清单	否	2024.06	
904	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线93#	315	22.06	182.511	182.511	未进入负面清单	否	2024.06	
905	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区1#变亭1#变压器	800	24.92	440.64	440.64	未进入负面清单	否	2024.06	
906	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区2#变亭1#变压器	800	22.69	458.48	458.48	未进入负面清单	否	2024.06	
907	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	巴塞罗那小区3#变亭1#变压器	630	12.85	423.045	423.045	未进入负面清单	否	2024.06	
908	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线未岭	30	75.63	1.311	1.311	未进入负面清单	否	2024.06	
909	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂二队	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	2024.06	
910	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂大队(2)	100	0.73	79.27	79.27	未进入负面清单	否	2024.06	
911	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎	200	4.96	150.08	150.08	未进入负面清单	否	2024.06	
912	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南中台1	400	18.75	245	245	未进入负面清单	否	2024.06	
913	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡10#变台	315	11.22	216.657	216.657	未进入负面清单	否	2024.06	
914	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡9#变台	315	10.77	218.0745	218.0745	未进入负面清单	否	2024.06	
915	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡7#变台	315	7.3	229.005	229.005	未进入负面清单	否	2024.06	
916	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡8#变台	315	12.93	211.2705	211.2705	未进入负面清单	否	2024.06	
917	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡5#变台	315	13.08	210.798	210.798	未进入负面清单	否	2024.06	
918	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡6#变台	315	17.73	196.1505	196.1505	未进入负面清单	否	2024.06	
919	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡1#变台	315	10.84	217.854	217.854	未进入负面清单	否	2024.06	
920	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡2#变台	315	9.08	223.398	223.398	未进入负面清单	否	2024.06	
921	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	西山坡3#变台	315	21.92	182.952	182.952	未进入负面清单	否	2024.06	
922	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区13#台区	315	7.07	229.7295	229.7295	未进入负面清单	否	2024.06	
923	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区12#台区	315	12	214.2	214.2	未进入负面清单	否	2024.06	
924	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区11#台区	315	11.98	214.263	214.263	未进入负面清单	否	2024.06	
925	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区14#台区	315	10.84	217.854	217.854	未进入负面清单	否	2024.06	
926	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	锌厂西区15#台区	315	9.83	221.0355	221.0355	未进入负面清单	否	2024.06	
927	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	赵屯农业设施	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
928	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	刘屯台区	80	62.18	14.256	14.256	未进入负面清单	否	2024.06	
929	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	木屯张沟变压器	400	0.59	317.64	317.64	未进入负面清单	否	2024.06	
930	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	后峪东沟	50	16.82	31.59	31.59	未进入负面清单	否	2024.06	
931	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	杨郊线A1009	高河沟2	50	10.61	34.695	34.695	未进入负面清单	否	2024.06	
932	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	二队腰节	50	39.55	20.225	20.225	未进入负面清单	否	2024.06	
933	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺儿卜镇前峪村设施农业	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
934	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯设施农业变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	

935	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情1号配电变压器	800	19.21	486.32	486.32	未进入负面清单	否	2024.06	
936	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情2号配电变压器	800	17.99	496.08	496.08	未进入负面清单	否	2024.06	
937	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线89右1#杆变压器	80	20.69	47.448	47.448	未进入负面清单	否	2024.06	
938	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4#电缆分支箱左15#	315	46.02	107.037	107.037	未进入负面清单	否	2024.06	
939	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分歧电缆马化一线1#环网柜左1#	200	13.66	132.68	132.68	未进入负面清单	否	2024.06	
940	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线保证沟水利变压器台	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06	
941	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线新区变压器台	100	11.22	68.78	68.78	未进入负面清单	否	2024.06	
942	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线23支1#	315	22.7	180.495	180.495	未进入负面清单	否	2024.06	
943	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7119白马线(农网)张家沟设施农业	50	6.85	36.575	36.575	未进入负面清单	否	2024.06	
944	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇1#变亭1#配电变压器	630	3.36	482.832	482.832	未进入负面清单	否	2024.06	
945	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇1#变亭2#配电变压器	630	4	478.8	478.8	未进入负面清单	否	2024.06	
946	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	杨家沟下变压器	50	29.61	25.195	25.195	未进入负面清单	否	2024.06	
947	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇2#变亭1#配电变压器	630	11.83	429.471	429.471	未进入负面清单	否	2024.06	
948	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	格林小镇2#变亭2#配电变压器	630	9.66	443.142	443.142	未进入负面清单	否	2024.06	
949	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	新五六队分台	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
950	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	山神庙线	朱沟柱上变压器柱上变压器	100	1.84	78.16	78.16	未进入负面清单	否	2024.06	
951	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线岭下分歧1#杆变压器	50	21.17	29.415	29.415	未进入负面清单	否	2024.06	
952	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右分歧42#右1变压器	50	27.42	26.29	26.29	未进入负面清单	否	2024.06	
953	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线#2环网柜左分歧左3左#3变压器	100	27.29	52.71	52.71	未进入负面清单	否	2024.06	
954	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK4右2#变压器	80	50.33	23.736	23.736	未进入负面清单	否	2024.06	
955	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望南二线2#环网柜6#分支箱左分歧10#杆台区（能效）	400	7.85	288.6	288.6	未进入负面清单	否	2024.06	
956	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	河南方圆1#箱变间隔1配电变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
957	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	河南方圆2#箱变间隔配电变压器1	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
958	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线实业三公司变压器	200	8.36	143.28	143.28	未进入负面清单	否	2024.06	
959	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线一条街东侧变压器	315	11.1	217.035	217.035	未进入负面清单	否	2024.06	
960	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线粮食科住宅变压器	200	33.05	93.9	93.9	未进入负面清单	否	2024.06	
961	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城1#变亭1#主变配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06	
962	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城1#变亭2#主变配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06	
963	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城2#变亭2#配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06	
964	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	翡翠城2#变亭1#配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06	
965	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区1#箱站1#变压器	400	22.8	228.8	228.8	未进入负面清单	否	2024.06	
966	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区2#箱站1#变压器	400	19.64	241.44	241.44	未进入负面清单	否	2024.06	
967	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区3#箱站1#变压器	500	24.74	276.3	276.3	未进入负面清单	否	2024.06	
968	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运新城DF块2#变电所2#变压器隔离配电变压器	400	5.27	298.92	298.92	未进入负面清单	否	2024.06	
969	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区4#箱站1#变压器	500	21.23	293.85	293.85	未进入负面清单	否	2024.06	
970	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区5#箱站变1#配电变压器	500	20.1	299.5	299.5	未进入负面清单	否	2024.06	
971	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	塔渔二线G区6#箱站1#配电变压器	400	20.6	237.6	237.6	未进入负面清单	否	2024.06	
972	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线17右10#	50	0.9	39.55	39.55	未进入负面清单	否	2024.06	
973	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	葫芦岛市南票煤矿棚户区改造办公室2变压器	400	50.69	117.24	117.24	未进入负面清单	否	2024.06	

974	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧67右16左14变压器	200	7.01	145.98	145.98	未进入负面清单	否	2024.06	
975	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线5#分支箱右32右11支1#变压器	1200	2.77	926.76	926.76	未进入负面清单	否	2024.06	
976	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	绿野山庄箱式变电站1#主变	630	41.72	241.164	241.164	未进入负面清单	否	2024.06	
977	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	绿野山庄箱式变电站2#主变	630	5.78	467.586	467.586	未进入负面清单	否	2024.06	
978	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线6#分支箱右2#变压器	315	16.61	199.6785	199.6785	未进入负面清单	否	2024.06	
979	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	庙沟柱上变压器	30	23.47	16.959	16.959	未进入负面清单	否	2024.06	
980	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺前南沟柱上变压器	30	24.92	16.524	16.524	未进入负面清单	否	2024.06	
981	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2(青年城1亭1变）	400	10.23	279.08	279.08	未进入负面清单	否	2024.06	
982	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支2（青年城1亭2变）	400	8.81	284.76	284.76	未进入负面清单	否	2024.06	
983	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支（青年城2亭1变）	400	8.53	285.88	285.88	未进入负面清单	否	2024.06	
984	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	宝顺青年城2右1#TK1支3（青年城2亭2变）	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	2024.06	
985	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	大苏屯2柱上变压器	100	11.65	68.35	68.35	未进入负面清单	否	2024.06	
986	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线36右4	160	5.55	119.12	119.12	未进入负面清单	否	2024.06	
987	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港一线	望港#1线1#分支箱支分歧#6变压器	250	6.4	184	184	未进入负面清单	否	2024.06	
988	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化二线	碧波花园1号箱站1号主变	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
989	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化二线	碧波花园1号箱站2号主变	630	5.45	469.665	469.665	未进入负面清单	否	2024.06	
990	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化二线	碧波花园2号箱站1号主变	630	15.62	405.594	405.594	未进入负面清单	否	2024.06	
991	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城A区1#箱变1号主变	630	35.67	279.279	279.279	未进入负面清单	否	2024.06	
992	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城A区2#箱变1号主变	630	23.36	356.832	356.832	未进入负面清单	否	2024.06	
993	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变1变压器1配电变压器	630	6.61	462.357	462.357	未进入负面清单	否	2024.06	
994	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变2变压器2配电变压器	630	8.69	449.253	449.253	未进入负面清单	否	2024.06	
995	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变3变压器1.配电变压器	630	6.21	464.877	464.877	未进入负面清单	否	2024.06	
996	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	印象江南一期小区箱变3变压器2.配电变压器	630	7	459.9	459.9	未进入负面清单	否	2024.06	
997	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	上马道水利2柱上变压器	100	24.24	55.76	55.76	未进入负面清单	否	2024.06	
998	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线85左1柱上变压器	50	20.63	29.685	29.685	未进入负面清单	否	2024.06	
999	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	兰家沟设施农业4	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
1000	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_龙王庙设施农业2	100	5.36	74.64	74.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1001	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			狮子岭分台	200	15.65	128.7	128.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1002	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	富贵园1#箱变1#变压器	630	7.79	454.923	454.923	未进入负面清单	否	2024.06	
1003	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	富贵园1#箱变2#变压器	630	13.18	420.966	420.966	未进入负面清单	否	2024.06	
1004	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情3#变亭1号配电变压器	630	8.47	450.639	450.639	未进入负面清单	否	2024.06	
1005	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情3#变亭2号配电变压器	630	9.87	441.819	441.819	未进入负面清单	否	2024.06	
1006	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情2#变亭1配电变压器	630	11.19	433.503	433.503	未进入负面清单	否	2024.06	
1007	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情2#变亭2号配电变压器	630	8.18	452.466	452.466	未进入负面清单	否	2024.06	
1008	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情4#变亭1号配电变压器	1000	17.02	629.8	629.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1009	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	巴塞罗娜.风情4#变亭2号配电变压器	1000	18.79	612.1	612.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1010	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)10KV向阳分岐线曹屯设施农业1#	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	

1011	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园小区（东门）1#配电变压器	630	13.35	419.895	419.895	未进入负面清单	否	2024.06	
1012	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园小区（东门）2#配电变压器	630	11.55	431.235	431.235	未进入负面清单	否	2024.06	
1013	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑2#变电亭1#变压器	500	4.66	376.7	376.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1014	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	部队分歧TKF4电缆分	连化线	东城凯帝2#配电变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1015	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线吴家窝铺变压器	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	2024.06	
1016	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马家沟设施农业	100	10.68	69.32	69.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1017	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_安屯分台	50	31.07	24.465	24.465	未进入负面清单	否	2024.06	
1018	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	商贸街2#台区配电变压器	1000	14.54	654.6	654.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1019	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线主干16#	315	51.92	88.452	88.452	未进入负面清单	否	2024.06	
1020	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线47#台区	50	7.65	36.175	36.175	未进入负面清单	否	2024.06	
1021	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线30右2支1#	315	11.35	216.2475	216.2475	未进入负面清单	否	2024.06	
1022	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10左1化工十一区2#变亭1#主变	630	13.65	418.005	418.005	未进入负面清单	否	2024.06	
1023	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右3化工十区3#箱站1#主变	500	25.31	273.45	273.45	未进入负面清单	否	2024.06	
1024	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线17左10右2化工八区仓库变亭2#主变	400	15.45	258.2	258.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1025	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右10化工十一区5#箱站1#主变	500	24.85	275.75	275.75	未进入负面清单	否	2024.06	
1026	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区5#箱站2#主变	630	9.04	447.048	447.048	未进入负面清单	否	2024.06	
1027	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯分台	400	7.34	290.64	290.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1028	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)宋沟	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06	
1029	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)萝卜窖	400	1.03	315.88	315.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1030	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)芦秀红	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1031	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线山海龙城2#箱站一次母线间隔配电变压器	630	15.93	403.641	403.641	未进入负面清单	否	2024.06	
1032	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左11#	250	0.46	198.85	198.85	未进入负面清单	否	2024.06	
1033	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线1左4#	100	28.47	51.53	51.53	未进入负面清单	否	2024.06	
1034	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东钢线	富东景苑一期1#配电变压器	800	14.47	524.24	524.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1035	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东钢线	富东景苑一期2#配电变压器	800	11.72	546.24	546.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1036	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			北稻一线82变压器（能效）	400	18.47	246.12	246.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1037	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	柳荆沟西台	80	50.02	23.984	23.984	未进入负面清单	否	2024.06	
1038	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	船园66kV变电站	船望#2线	船望二线33左10变压器	315	65.26	46.431	46.431	未进入负面清单	否	2024.06	
1039	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	甸子小区	30	3.15	23.055	23.055	未进入负面清单	否	2024.06	
1040	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜设施农业（王秀芝）	50	48	16	16	未进入负面清单	否	2024.06	
1041	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望南二线2#环网柜6#分支箱左5右分9#杆台区（能效）	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1042	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			马南一线2#环网柜左分歧5#右分歧14#杆台区（能效）	400	42.5	150	150	未进入负面清单	否	2024.06	
1043	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线34左6#	315	37.26	134.631	134.631	未进入负面清单	否	2024.06	
1044	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			营机三线营机三线19#	315	29.4	159.39	159.39	未进入负面清单	否	2024.06	
1045	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左2左1#	200	15.44	129.12	129.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1046	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑1#变电亭1#变压器	500	5.8	371	371	未进入负面清单	否	2024.06	
1047	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望港一线103#杆台区（能效）	400	42.25	151	151	未进入负面清单	否	2024.06	
1048	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线33左分歧05#变压器	315	24.59	174.5415	174.5415	未进入负面清单	否	2024.06	
1049	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_王屯设施农业	100	32.58	47.42	47.42	未进入负面清单	否	2024.06	

1050	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_北地设施农业	100	6.64	73.36	73.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1051	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_钢西设施农业分支2	100	4.04	75.96	75.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1052	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线三道沟变压器	100	9.83	70.17	70.17	未进入负面清单	否	2024.06	
1053	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	棉机线	7115棉机线(农网)仁屯设施农业	100	3.49	76.51	76.51	未进入负面清单	否	2024.06	
1054	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线小南分歧1#杆变压器	50	5.56	37.22	37.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1055	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线潘屯设施农业3#	100	57.71	22.29	22.29	未进入负面清单	否	2024.06	
1056	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线31右分歧02#变压器	100	13.26	66.74	66.74	未进入负面清单	否	2024.06	
1057	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白马石机井1	50	33.26	23.37	23.37	未进入负面清单	否	2024.06	
1058	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	崔刘屯机井	50	9.96	35.02	35.02	未进入负面清单	否	2024.06	
1059	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	北地机井	50	2.91	38.545	38.545	未进入负面清单	否	2024.06	
1060	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	王屯机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
1061	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	张家沟机井	50	4.2	37.9	37.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1062	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线37#	200	9.41	141.18	141.18	未进入负面清单	否	2024.06	
1063	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线石股屯台区	200	2	156	156	未进入负面清单	否	2024.06	
1064	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官堡南线羊草分沈鞍支17左12#杆变压器	200	6.89	146.22	146.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1065	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑4#变亭2#主变	500	29.19	254.05	254.05	未进入负面清单	否	2024.06	
1066	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线72#龙泽苑变亭1#主变	630	14.75	411.075	411.075	未进入负面清单	否	2024.06	
1067	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			尚海湾1#站变压器	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06	
1068	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			尚海湾2#站变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
1069	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分歧7#变压器	100	23.51	56.49	56.49	未进入负面清单	否	2024.06	
1070	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	红代刘沟北山	30	11.89	20.433	20.433	未进入负面清单	否	2024.06	
1071	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	孟王塔机井2	50	20.21	29.895	29.895	未进入负面清单	否	2024.06	
1072	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井1	50	3.2	38.4	38.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1073	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	达子门与台沟	100	15.24	64.76	64.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1074	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟水利机井	100	4.51	75.49	75.49	未进入负面清单	否	2024.06	
1075	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			乌北山机井	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06	
1076	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	福屯机井	50	6.21	36.895	36.895	未进入负面清单	否	2024.06	
1077	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	大台沟机井	100	5.48	74.52	74.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1078	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	沈屯后机井	50	7.63	36.185	36.185	未进入负面清单	否	2024.06	
1079	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	中马道机井	100	3.92	76.08	76.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1080	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			北稻一线63左3变压器（能效）	400	8.24	287.04	287.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1081	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯2机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1082	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	赵屯机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1083	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟赵屯2机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1084	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营河南机井	100	1.8	78.2	78.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1085	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	谷屯机井	50	2.71	38.645	38.645	未进入负面清单	否	2024.06	
1086	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	石灰机井	50	6.04	36.98	36.98	未进入负面清单	否	2024.06	
1087	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	小苏屯机井	50	13.97	33.015	33.015	未进入负面清单	否	2024.06	
1088	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	关沟机井	100	26.42	53.58	53.58	未进入负面清单	否	2024.06	
1089	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井2	50	6.58	36.71	36.71	未进入负面清单	否	2024.06	
1090	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	上三角机井3	50	2.44	38.78	38.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1091	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧12#变压器	80	27.2	42.24	42.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1092	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛华新机械设备有限公司.	80	21.98	46.416	46.416	未进入负面清单	否	2024.06	
1093	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎设施农业	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1094	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	钢西五队	50	43.93	18.035	18.035	未进入负面清单	否	2024.06	
1095	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7115棉机线(农网)仁屯一队分台	400	9.84	280.64	280.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1096	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线四道沟变压器	100	15.43	64.57	64.57	未进入负面清单	否	2024.06	

1097	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港一线	望港一线7右7#变压器	315	25.71	171.0135	171.0135	未进入负面清单	否	2024.06	
1098	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑2#变亭1#主变	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1099	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧15左分歧5#变压器	200	36.35	87.3	87.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1100	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线部队分歧5支2#变压器	50	1.91	39.045	39.045	未进入负面清单	否	2024.06	
1101	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线10#	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06	
1102	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线小寺台北	100	65.06	14.94	14.94	未进入负面清单	否	2024.06	
1103	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK7左10#	30	1.63	23.511	23.511	未进入负面清单	否	2024.06	
1104	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线6#电缆分支箱右分歧2#变压器	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1105	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			水木阳光二期1箱站配电变压器1	630	0.2	502.74	502.74	未进入负面清单	否	2024.06	
1106	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			水木阳光二期2箱站配电变压器1	630	0.19	502.803	502.803	未进入负面清单	否	2024.06	
1107	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线27#	30	2.02	23.394	23.394	未进入负面清单	否	2024.06	
1108	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	凉水1#机井2	50	3.35	38.325	38.325	未进入负面清单	否	2024.06	
1109	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			稻池铁路北台区	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1110	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机一线种子分歧10右11#杆（能效）	400	3.86	304.56	304.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1111	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线17左7化工十区4#箱站1#主变	500	17.78	311.1	311.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1112	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔西线	物流台区	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
1113	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	段北	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
1114	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			养殖1号	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06	
1115	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左8化工十一区4#箱站1#主变	630	8.55	450.135	450.135	未进入负面清单	否	2024.06	
1116	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线2#环网柜左5右2#变压器	315	27.45	165.5325	165.5325	未进入负面清单	否	2024.06	
1117	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧7右分歧#4变压器01	50	13.17	33.415	33.415	未进入负面清单	否	2024.06	
1118	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#14701	315	0.29	251.0865	251.0865	未进入负面清单	否	2024.06	
1119	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			北稻一线独树沟分歧67右10右7#杆台区（能效）	400	9.72	281.12	281.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1120	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机一线种子分歧6#杆（能效）	400	0.55	317.8	317.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1121	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			龙富九鲤1#变亭1#变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
1122	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2右1#	160	47.65	51.76	51.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1123	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	海河机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1124	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂东沟	50	5.96	37.02	37.02	未进入负面清单	否	2024.06	
1125	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A变1#变压器	630	6.15	465.255	465.255	未进入负面清单	否	2024.06	
1126	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A2变1#变压器	630	7.91	454.167	454.167	未进入负面清单	否	2024.06	
1127	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城一期回迁A2变2#变压器	630	8.35	451.395	451.395	未进入负面清单	否	2024.06	
1128	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期1#变压器	800	14.79	521.68	521.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1129	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期2#变压器	800	13.34	533.28	533.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1130	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期1#变压器	800	20.54	475.68	475.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1131	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期2#变压器	800	9.36	565.12	565.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1132	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期3#箱变1#变压器	630	7.15	458.955	458.955	未进入负面清单	否	2024.06	
1133	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期3#箱变2#变压器	630	5.11	471.807	471.807	未进入负面清单	否	2024.06	

1134	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期4#箱变1#变压器	800	8.91	568.72	568.72	未进入负面清单	否	2024.06	
1135	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期4#箱变2#变压器	800	10.51	555.92	555.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1136	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	沙河营河南2	100	2.01	77.99	77.99	未进入负面清单	否	2024.06	
1137	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	北钟屯机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
1138	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团北北台	200	20.05	119.9	119.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1139	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	团南西台2	100	9.19	70.81	70.81	未进入负面清单	否	2024.06	
1140	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期5#箱变1#变压器	800	10.17	558.64	558.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1141	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期5#箱2#变压器	800	11.93	544.56	544.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1142	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期6#箱变1#变压器	800	12.79	537.68	537.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1143	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东金线	北岸金城小区一期6#箱变2#变压器	800	8.64	570.88	570.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1144	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线1#分支箱右27	200	24.5	111	111	未进入负面清单	否	2024.06	
1145	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	河西分台	100	11.76	68.24	68.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1146	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线1左3右1化工十区1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	26.93	334.341	334.341	未进入负面清单	否	2024.06	
1147	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线53右13右1#杆变压器	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1148	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	连铸线21#法院小区变亭1#主变	630	26.83	334.971	334.971	未进入负面清单	否	2024.06	
1149	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线28左8#杆变压器	50	8.02	35.99	35.99	未进入负面清单	否	2024.06	
1150	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)pms_南地北头	400	10.67	277.32	277.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1151	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区2（公用）	100	16.28	63.72	63.72	未进入负面清单	否	2024.06	
1152	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)郭树民别墅	20	26.58	10.684	10.684	未进入负面清单	否	2024.06	
1153	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	7115棉机线(农网)钢东新区1（公用）	400	9.89	280.44	280.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1154	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线44右1#杆变压器	50	28.15	25.925	25.925	未进入负面清单	否	2024.06	
1155	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线46#杆变压器	100	2.58	77.42	77.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1156	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海一线	望海#1线32右4#变压器	315	17.55	196.7175	196.7175	未进入负面清单	否	2024.06	
1157	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10变压器	200	18.66	122.68	122.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1158	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线32#变压器	315	35.93	138.8205	138.8205	未进入负面清单	否	2024.06	
1159	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线38#变压器	315	20.65	186.9525	186.9525	未进入负面清单	否	2024.06	
1160	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线47#变压器	315	45.79	107.7615	107.7615	未进入负面清单	否	2024.06	
1161	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线34#左2左1#变压器	315	22.59	180.8415	180.8415	未进入负面清单	否	2024.06	
1162	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机二线上坡子分歧#2变压器	200	3.2	153.6	153.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1163	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧#3变压器	250	0.8	198	198	未进入负面清单	否	2024.06	
1164	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线33右分歧3#变压器	315	38.74	129.969	129.969	未进入负面清单	否	2024.06	
1165	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线34左2右1	315	24.95	173.4075	173.4075	未进入负面清单	否	2024.06	
1166	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化#1线#10右#2变压器	50	23.19	28.405	28.405	未进入负面清单	否	2024.06	
1167	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线84左8#杆变压器	100	22.17	57.83	57.83	未进入负面清单	否	2024.06	
1168	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线111左8右2#杆变压器	100	27.92	52.08	52.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1169	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线111左A27#杆变压器	30	4.1	22.77	22.77	未进入负面清单	否	2024.06	
1170	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线71#杆变压器	50	5.26	37.37	37.37	未进入负面清单	否	2024.06	

1171	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线连东一线TKF3电缆分支箱连东一线TKF3电缆分支箱102电缆终端头连东一线23左11#	400	51.06	115.76	115.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1172	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右4#	50	46.37	16.815	16.815	未进入负面清单	否	2024.06	
1173	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8左4#	315	34.43	143.5455	143.5455	未进入负面清单	否	2024.06	
1174	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右8左6#	160	32.13	76.592	76.592	未进入负面清单	否	2024.06	
1175	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线17右15#	100	42.92	37.08	37.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1176	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线31左9#	50	42.96	18.52	18.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1177	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线39#	30	29.96	15.012	15.012	未进入负面清单	否	2024.06	
1178	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线53#	50	10.98	34.51	34.51	未进入负面清单	否	2024.06	
1179	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜102电缆终端头连化线58#	200	4.86	150.28	150.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1180	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK4电缆分支箱武警分歧TK4电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧TK4右3#	30	67.86	3.642	3.642	未进入负面清单	否	2024.06	
1181	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK6电缆分支箱武警分歧TK6电缆分支箱103返线柜电缆头武警TK6左3#	50	5.32	37.34	37.34	未进入负面清单	否	2024.06	
1182	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK5电缆分支箱武警分歧TK5电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK5左1#变压器	50	3.98	38.01	38.01	未进入负面清单	否	2024.06	
1183	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧TK7右17#	200	1.36	157.28	157.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1184	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK7电缆分支箱武警分歧TK7电缆分支箱104返线柜电缆头武警分歧TK7右15右2#	30	2.03	23.391	23.391	未进入负面清单	否	2024.06	
1185	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右1#	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06	
1186	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线7右15#	200	8.17	143.66	143.66	未进入负面清单	否	2024.06	
1187	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线13#	315	3.81	239.9985	239.9985	未进入负面清单	否	2024.06	
1188	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线15#	315	5.07	236.0295	236.0295	未进入负面清单	否	2024.06	
1189	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线36#	315	32.26	150.381	150.381	未进入负面清单	否	2024.06	
1190	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线39#	315	28.8	161.28	161.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1191	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线50#	50	39.08	20.46	20.46	未进入负面清单	否	2024.06	
1192	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73左1#	50	9.97	35.015	35.015	未进入负面清单	否	2024.06	
1193	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线79#	200	24.6	110.8	110.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1194	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线83#	315	8.02	226.737	226.737	未进入负面清单	否	2024.06	
1195	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线84#	315	0.23	251.2755	251.2755	未进入负面清单	否	2024.06	
1196	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线86支3#	200	57.67	44.66	44.66	未进入负面清单	否	2024.06	
1197	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线88支8#	250	14.32	164.2	164.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1198	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线90#	30	11.36	20.592	20.592	未进入负面清单	否	2024.06	
1199	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线114#	50	14.33	32.835	32.835	未进入负面清单	否	2024.06	
1200	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线7#	315	0.18	251.433	251.433	未进入负面清单	否	2024.06	
1201	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线11#	200	1.65	156.7	156.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1202	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右2右1#	80	7.41	58.072	58.072	未进入负面清单	否	2024.06	
1203	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右6#	100	56.85	23.15	23.15	未进入负面清单	否	2024.06	
1204	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右12#	200	20.05	119.9	119.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1205	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左1#	100	13.08	66.92	66.92	未进入负面清单	否	2024.06	

1206	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	315	0.37	250.8345	250.8345	未进入负面清单	否	2024.06	
1207	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左11右2#	160	44.86	56.224	56.224	未进入负面清单	否	2024.06	
1208	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左27#	400	8.52	285.92	285.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1209	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连农二线连农二线61左42#	200	35.44	89.12	89.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1210	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线63右3#	200	39.33	81.34	81.34	未进入负面清单	否	2024.06	
1211	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机一线53#变压器	200	13.9	132.2	132.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1212	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线16#杆变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1213	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线102左1#	100	36.44	43.56	43.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1214	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧#39变压器	200	63.69	32.62	32.62	未进入负面清单	否	2024.06	
1215	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线16左5#杆变压器	100	3.58	76.42	76.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1216	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线18左1#杆变压器	100	9.91	70.09	70.09	未进入负面清单	否	2024.06	
1217	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线21左9杆变压器	160	2.62	123.808	123.808	未进入负面清单	否	2024.06	
1218	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线21左4右1#杆变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
1219	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线24右1#杆变压器	100	9.47	70.53	70.53	未进入负面清单	否	2024.06	
1220	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	10kV营机一线营机一线28#	315	28.83	161.1855	161.1855	未进入负面清单	否	2024.06	
1221	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线主干11#	315	0.22	251.307	251.307	未进入负面清单	否	2024.06	
1222	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧18#变压器	200	19.42	121.16	121.16	未进入负面清单	否	2024.06	
1223	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧22#变压器	100	8.73	71.27	71.27	未进入负面清单	否	2024.06	
1224	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧16右分歧1	50	24.8	27.6	27.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1225	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	10kV营农一线营农一线电视分歧16右2变压器	200	30.96	98.08	98.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1226	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线27#杆变压器	200	11.17	137.66	137.66	未进入负面清单	否	2024.06	
1227	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线29#杆变压器	100	0.88	79.12	79.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1228	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线20#杆变压器	160	22.62	91.808	91.808	未进入负面清单	否	2024.06	
1229	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22右3#杆变压器	200	5.84	148.32	148.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1230	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22左3#杆变压器	50	41.69	19.155	19.155	未进入负面清单	否	2024.06	
1231	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22左7#杆变压器	250	6.37	184.075	184.075	未进入负面清单	否	2024.06	
1232	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线22左4左2#杆变压器	250	12.74	168.15	168.15	未进入负面清单	否	2024.06	
1233	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线24#杆变压器	250	0.43	198.925	198.925	未进入负面清单	否	2024.06	
1234	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线27左2#杆变压器	200	18	124	124	未进入负面清单	否	2024.06	
1235	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线34#杆变压器	160	3.98	121.632	121.632	未进入负面清单	否	2024.06	
1236	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线37右6#杆变压器	100	10.21	69.79	69.79	未进入负面清单	否	2024.06	
1237	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线85#右1#	100	40.36	39.64	39.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1238	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线56#杆变压器	50	37.09	21.455	21.455	未进入负面清单	否	2024.06	
1239	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线31右26#杆变压器	80	7.53	57.976	57.976	未进入负面清单	否	2024.06	
1240	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线33左1#杆变压器	50	1.54	39.23	39.23	未进入负面清单	否	2024.06	
1241	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线38左1#杆变压器	250	3.58	191.05	191.05	未进入负面清单	否	2024.06	

1242	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线49左1#杆变压器	160	15.49	103.216	103.216	未进入负面清单	否	2024.06	
1243	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线61左1#杆变压器	80	11.8	54.56	54.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1244	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	曹屯西头分歧1#台区	400	2.6	309.6	309.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1245	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯大队（公用）	400	18.52	245.92	245.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1246	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队(公用)	400	9.54	281.84	281.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1247	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙五队	200	15.86	128.28	128.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1248	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	老庙四队	50	10.16	34.92	34.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1249	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙三队（公用）	30	78.77	0.369	0.369	未进入负面清单	否	2024.06	
1250	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陈屯（公用）	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1251	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	陈屯(80)	200	12.46	135.08	135.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1252	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线7#变压器	315	30.63	155.5155	155.5155	未进入负面清单	否	2024.06	
1253	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海#2线46#变压器	315	42.85	117.0225	117.0225	未进入负面清单	否	2024.06	
1254	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线21左2#杆变压器	160	21.97	92.848	92.848	未进入负面清单	否	2024.06	
1255	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱支分歧1#变压器	315	6.25	232.3125	232.3125	未进入负面清单	否	2024.06	
1256	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧2#变压器	315	30.16	156.996	156.996	未进入负面清单	否	2024.06	
1257	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧3#变压器	315	26.05	169.9425	169.9425	未进入负面清单	否	2024.06	
1258	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧5#变压器	315	18.48	193.788	193.788	未进入负面清单	否	2024.06	
1259	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧6#变压器	315	27.21	166.2885	166.2885	未进入负面清单	否	2024.06	
1260	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右8#变压器	315	21.07	185.6295	185.6295	未进入负面清单	否	2024.06	
1261	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右7#变压器	315	37.08	135.198	135.198	未进入负面清单	否	2024.06	
1262	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右6#变压器	315	14.58	206.073	206.073	未进入负面清单	否	2024.06	
1263	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#右5#变压器	315	22.37	181.5345	181.5345	未进入负面清单	否	2024.06	
1264	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧10#变压器	315	18.01	195.2685	195.2685	未进入负面清单	否	2024.06	
1265	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左3#变压器	315	19.84	189.504	189.504	未进入负面清单	否	2024.06	
1266	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左4#变压器	315	20.81	186.4485	186.4485	未进入负面清单	否	2024.06	
1267	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线8#分支箱右7左5	315	19.34	191.079	191.079	未进入负面清单	否	2024.06	
1268	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线8#电缆分支箱右分歧7#左7#变压器	315	12.78	211.743	211.743	未进入负面清单	否	2024.06	
1269	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜左分歧电缆马化#1线#1环网柜左#5变压器	315	0.09	251.7165	251.7165	未进入负面清单	否	2024.06	
1270	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#4分支箱右#1变压器	50	48.09	15.955	15.955	未进入负面清单	否	2024.06	
1271	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化一线5分支箱左2变压器	160	65.79	22.736	22.736	未进入负面清单	否	2024.06	

1272	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线1#环网柜马化一线1#环网柜出线电缆马化#1线#6分支箱左#8变压器	100	12.19	67.81	67.81	未进入负面清单	否	2024.06	
1273	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#2变压器	315	33.3	147.105	147.105	未进入负面清单	否	2024.06	
1274	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#6变压器	315	39.15	128.6775	128.6775	未进入负面清单	否	2024.06	
1275	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化一线6#分支箱左1右1#环网柜马化#1线#6分支箱左#1右#7变压器	315	31.87	151.6095	151.6095	未进入负面清单	否	2024.06	
1276	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线2#变压器(右)	100	11.14	68.86	68.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1277	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4分支箱左2变压器	200	53.65	52.7	52.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1278	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线4#电缆分支箱左#3变压器	200	32.17	95.66	95.66	未进入负面清单	否	2024.06	
1279	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线4#电缆分支箱左#4支#1变压器	315	16.02	201.537	201.537	未进入负面清单	否	2024.06	
1280	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4#电缆分支箱左5支3变压器	200	22.43	115.14	115.14	未进入负面清单	否	2024.06	
1281	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南二线4分支箱左10	250	64.95	87.625	77.625	未进入负面清单	否	2024.06	
1282	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#5右#4	200	52.14	55.72	55.72	未进入负面清单	否	2024.06	
1283	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#10变压器	315	39.73	126.8505	126.8505	未进入负面清单	否	2024.06	
1284	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#12左#3变压器	200	30.87	98.26	98.26	未进入负面清单	否	2024.06	
1285	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#2变压器	200	35.63	88.74	88.74	未进入负面清单	否	2024.06	
1286	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5电缆分支箱右#52右#5变压器	200	25.09	109.82	109.82	未进入负面清单	否	2024.06	
1287	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	新区二线8右1#杆变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06	
1288	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线11左A2#杆变压器	100	20.19	59.81	59.81	未进入负面清单	否	2024.06	
1289	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#14分支箱左#17右#2变压器	200	20.98	118.04	118.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1290	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港一线	望港一线望港#1线7右7支2#变压器	315	27.69	164.7765	164.7765	未进入负面清单	否	2024.06	
1291	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧2#	315	58.45	67.8825	67.8825	未进入负面清单	否	2024.06	

1292	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧4#	315	68.72	35.532	35.532	未进入负面清单	否	2024.06	
1293	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧8#	315	49.1	97.335	97.335	未进入负面清单	否	2024.06	
1294	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧10#	315	49.51	96.0435	96.0435	未进入负面清单	否	2024.06	
1295	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20左分歧15#	315	20.18	188.433	188.433	未进入负面清单	否	2024.06	
1296	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线20支分歧2#	200	5.3	149.4	149.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1297	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线31#杆变压器	250	0.38	199.05	199.05	未进入负面清单	否	2024.06	
1298	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左3左2#杆变压器	250	6.47	183.825	183.825	未进入负面清单	否	2024.06	
1299	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	白庙子九队	50	11.17	34.415	34.415	未进入负面清单	否	2024.06	
1300	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	白庙子大队	80	43.46	29.232	29.232	未进入负面清单	否	2024.06	
1301	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左8#杆变压器	250	15.6	161	161	未进入负面清单	否	2024.06	
1302	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左10#杆变压器	160	4.86	120.224	120.224	未进入负面清单	否	2024.06	
1303	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石灰大队	50	42.76	18.62	18.62	未进入负面清单	否	2024.06	
1304	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左12#杆变压器	160	1.07	126.288	126.288	未进入负面清单	否	2024.06	
1305	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)石灰南沟	50	66.47	16.765	6.765	未进入负面清单	否	2024.06	
1306	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白庙子北沟分歧	50	22.23	28.885	28.885	未进入负面清单	否	2024.06	
1307	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线37#杆变压器	200	20.84	118.32	118.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1308	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线39#杆变压器	250	31.48	121.3	121.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1309	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)下湾沟	20	8.84	14.232	14.232	未进入负面清单	否	2024.06	
1310	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯八队	50	38.34	20.83	20.83	未进入负面清单	否	2024.06	
1311	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	付屯五队	160	21.58	93.472	93.472	未进入负面清单	否	2024.06	
1312	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯三队	50	34.92	22.54	22.54	未进入负面清单	否	2024.06	
1313	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯一队	100	16.96	63.04	63.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1314	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)付屯六队	80	0.92	63.264	63.264	未进入负面清单	否	2024.06	
1315	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线48#杆变压器	160	1.74	125.216	125.216	未进入负面清单	否	2024.06	
1316	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)刑屯	200	10.27	139.46	139.46	未进入负面清单	否	2024.06	
1317	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)卧龙泉	30	25.75	16.275	16.275	未进入负面清单	否	2024.06	
1318	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)魏沟	50	1.62	39.19	39.19	未进入负面清单	否	2024.06	
1319	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)闫二虎沟	30	53.46	7.962	7.962	未进入负面清单	否	2024.06	
1320	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)偏道子村	50	51.77	14.115	14.115	未进入负面清单	否	2024.06	
1321	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	苇子沟	20	67.97	2.406	2.406	未进入负面清单	否	2024.06	
1322	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙六队（公用）	100	63.87	36.13	26.13	未进入负面清单	否	2024.06	
1323	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)老庙七队（公用）	200	16.4	127.2	127.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1324	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢西市场	400	19.02	243.92	243.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1325	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢南三队	400	12.38	270.48	270.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1326	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)市场大棚	200	39.31	81.38	81.38	未进入负面清单	否	2024.06	
1327	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)联队2	400	23.45	226.2	226.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1328	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢西新房号	315	11.39	216.1215	216.1215	未进入负面清单	否	2024.06	
1329	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)北地三队	100	44.71	35.29	35.29	未进入负面清单	否	2024.06	
1330	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)北地大队	400	7.33	290.68	290.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1331	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)贾沟	315	6.97	230.0445	230.0445	未进入负面清单	否	2024.06	
1332	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙大棚	50	20.1	29.95	29.95	未进入负面清单	否	2024.06	
1333	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙6队	400	12.91	268.36	268.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1334	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙8队	30	50.69	8.793	8.793	未进入负面清单	否	2024.06	
1335	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙5队	100	16.7	63.3	63.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1336	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙三队	80	28.02	41.584	41.584	未进入负面清单	否	2024.06	
1337	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)拉屯小岭东	100	40.65	39.35	39.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1338	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)拉屯新房号	100	13.09	66.91	66.91	未进入负面清单	否	2024.06	
1339	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	龙楼分歧拉屯分支23#台区	100	14.3	65.7	65.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1340	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)张沟大队	80	44.65	28.28	28.28	未进入负面清单	否	2024.06	

1341	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)白庙子村东	100	0.89	79.11	79.11	未进入负面清单	否	2024.06	
1342	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)富屯七队	20	45.83	6.834	6.834	未进入负面清单	否	2024.06	
1343	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线54#杆变压器	160	1.07	126.288	126.288	未进入负面清单	否	2024.06	
1344	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线57右2#杆变压器	250	8.34	179.15	179.15	未进入负面清单	否	2024.06	
1345	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线60右1#杆变压器	160	3.02	123.168	123.168	未进入负面清单	否	2024.06	
1346	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线95左2#杆变压器	30	1.02	23.694	23.694	未进入负面清单	否	2024.06	
1347	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线106#杆变压器	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	2024.06	
1348	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			81126-10kV新水二线新水二线15左1#杆变压器	100	64.9	15.1	15.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1349	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81126-10kV新水二线	81126-10kV新水二线新水二线16右2#杆变压器	315	57.54	70.749	70.749	未进入负面清单	否	2024.06	
1350	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线3左1#杆变压器	100	2.47	77.53	77.53	未进入负面清单	否	2024.06	
1351	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线5右6左1#杆变压器	160	36.66	69.344	69.344	未进入负面清单	否	2024.06	
1352	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线183#杆变压器	30	21.01	17.697	17.697	未进入负面清单	否	2024.06	
1353	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	棉机线	信用社	100	21.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	2024.06	
1354	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)郭屯	200	5.7	148.6	148.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1355	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯一队	400	9.83	280.68	280.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1356	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯南头	80	17.17	50.264	50.264	未进入负面清单	否	2024.06	
1357	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)赵屯新房号	100	17.03	62.97	62.97	未进入负面清单	否	2024.06	
1358	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)北地三家子	200	9	142	142	未进入负面清单	否	2024.06	
1359	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线6#电缆分支箱支分歧1#变压器	200	39.71	80.58	80.58	未进入负面清单	否	2024.06	
1360	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分歧14+1变压器	80	3.5	61.2	61.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1361	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#142变压器	20	0	16	16	未进入负面清单	否	2024.06	
1362	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线39右2#杆变压器	50	13.49	33.255	33.255	未进入负面清单	否	2024.06	
1363	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线50右3#杆变压器	30	39.02	12.294	12.294	未进入负面清单	否	2024.06	
1364	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线58右1#杆变压器	100	16.48	63.52	63.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1365	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	棉机线	7115棉机线(农网)赵货郎沟照明	30	39.15	12.255	12.255	未进入负面清单	否	2024.06	
1366	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33支1#变压器	200	72.25	15.5	15.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1367	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙一队	160	21.35	93.84	93.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1368	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙庙二队	80	15.66	51.472	51.472	未进入负面清单	否	2024.06	
1369	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)楼房七队	200	4.6	150.8	150.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1370	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)楼房八队	200	10.9	138.2	138.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1371	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	楼房九队	200	8.75	142.5	142.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1372	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	王屯村	100	28.8	51.2	51.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1373	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线29#	80	3.02	61.584	61.584	未进入负面清单	否	2024.06	
1374	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线34#杆变压器	100	20.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1375	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线38#杆变压器	200	28.37	103.26	103.26	未进入负面清单	否	2024.06	
1376	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机二线41#杆变压器	200	53.25	53.5	53.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1377	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机二线46#杆变压器	315	34.95	141.9075	141.9075	未进入负面清单	否	2024.06	
1378	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线49+1#杆变压器	315	7.32	228.942	228.942	未进入负面清单	否	2024.06	
1379	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线51#杆变压器	400	18.6	245.6	245.6	未进入负面清单	否	2024.06	

1380	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线55#杆变压器	50	8.48	35.76	35.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1381	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线77#杆变压器	100	44.14	35.86	35.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1382	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线农机二线121#杆变压器	200	35.91	88.18	88.18	未进入负面清单	否	2024.06	
1383	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	农机#2线#153变压器	200	13.76	132.48	132.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1384	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线143右分歧#2变压器	100	58.61	21.39	21.39	未进入负面清单	否	2024.06	
1385	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线137右分歧#3变压器	50	13.9	33.05	33.05	未进入负面清单	否	2024.06	
1386	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线125右5#杆变压器	160	43.19	58.896	58.896	未进入负面清单	否	2024.06	
1387	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分歧#10变压器	100	39.68	40.32	40.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1388	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线粮库分歧#21变压器	200	6.5	147	147	未进入负面清单	否	2024.06	
1389	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线116右4#	200	1.96	156.08	156.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1390	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线107右2#杆变压器	160	58.93	33.712	33.712	未进入负面清单	否	2024.06	
1391	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线99右4#杆变压器	100	22.32	57.68	57.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1392	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线99左1#杆	160	10.29	111.536	111.536	未进入负面清单	否	2024.06	
1393	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧#12变压器	200	28.29	103.42	103.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1394	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧13左分歧#3变压器	100	12.02	67.98	67.98	未进入负面清单	否	2024.06	
1395	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧13左分歧#13变压器	200	9.39	141.22	141.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1396	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧13左分歧#19变压器	200	28.19	103.62	103.62	未进入负面清单	否	2024.06	
1397	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧29支分歧#6变压器	200	9.97	140.06	140.06	未进入负面清单	否	2024.06	
1398	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线57#杆柱上变压器	50	30.47	24.765	24.765	未进入负面清单	否	2024.06	
1399	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK13左1#	100	11.54	68.46	68.46	未进入负面清单	否	2024.06	
1400	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK15左1#	250	18.75	153.125	153.125	未进入负面清单	否	2024.06	
1401	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK13右1#	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	2024.06	
1402	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK10支1#	200	19.68	120.64	120.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1403	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线65右分歧6#杆柱上变压器	160	39.07	65.488	65.488	未进入负面清单	否	2024.06	
1404	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线60左分歧8#杆柱上变压器	50	13.46	33.27	33.27	未进入负面清单	否	2024.06	
1405	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东铸线	水源线41左分歧8#杆柱上变压器	100	19.14	60.86	60.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1406	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右3#	315	8.5	225.225	225.225	未进入负面清单	否	2024.06	
1407	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右2#	315	19.54	190.449	190.449	未进入负面清单	否	2024.06	
1408	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7112富兰三线(农网)兰家沟六队	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1409	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7112富兰三线(农网)兰家沟村	30	7.41	21.777	21.777	未进入负面清单	否	2024.06	
1410	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线29左1#杆变压器	160	12.62	107.808	107.808	未进入负面清单	否	2024.06	
1411	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线35#杆变压器	315	0.75	249.6375	249.6375	未进入负面清单	否	2024.06	
1412	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线39左1#杆变压器	160	63.96	25.664	25.664	未进入负面清单	否	2024.06	
1413	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#11分支箱左3#变压器	250	7.5	181.25	181.25	未进入负面清单	否	2024.06	
1414	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线8#分支箱马化一线8#分支箱出线电缆_9#分支箱马化#1线#13分支箱右4左3#变压器	50	37.06	21.47	21.47	未进入负面清单	否	2024.06	

1415	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线马化一线2#环网柜马化一线2#环网柜出线电缆_右分歧马化#1线#2环网柜右1左2#变压器	250	40.85	97.875	97.875	未进入负面清单	否	2024.06	
1416	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#95变压器（高已）	315	90.93	-34.4295	-34.4295	未进入负面清单	否	2024.06	
1417	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#62变压器	400	15.15	259.4	259.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1418	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左8#杆变压器	160	8.58	114.272	114.272	未进入负面清单	否	2024.06	
1419	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线7左22#杆变压器	50	6.39	36.805	36.805	未进入负面清单	否	2024.06	
1420	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线17左2#杆变压器	250	10.02	174.95	174.95	未进入负面清单	否	2024.06	
1421	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	松北66kV变电站	83122-10kV松南线	83122-10kV松南线松南线17左11#杆变压器	100	0.82	79.18	79.18	未进入负面清单	否	2024.06	
1422	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯北头（公用）	50	14.44	32.78	32.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1423	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线118左62#杆变压器	50	14.65	32.675	32.675	未进入负面清单	否	2024.06	
1424	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	81111-10kV新水一线新水一线29右2#杆变压器	200	25.77	108.46	108.46	未进入负面清单	否	2024.06	
1425	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢东南头	200	28.41	103.18	103.18	未进入负面清单	否	2024.06	
1426	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线29右3右3#杆变压器	250	0.84	197.9	197.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1427	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢西联队	80	59.31	16.552	16.552	未进入负面清单	否	2024.06	
1428	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢南一队	400	24.82	220.72	220.72	未进入负面清单	否	2024.06	
1429	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线12#杆变压器	100	0.98	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06	
1430	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线19#杆变压器	200	12.82	134.36	134.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1431	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	仁屯一队分台	100	27.56	52.44	52.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1432	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线24#杆变压器	160	20.64	94.976	94.976	未进入负面清单	否	2024.06	
1433	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线26#杆变压器	160	1.47	125.648	125.648	未进入负面清单	否	2024.06	
1434	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线6#杆变压器	200	9.68	140.64	140.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1435	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线滨生线TK1电缆分支箱滨生线TK1电缆终端头滨生线33右4左#1变压器	200	15.71	128.58	128.58	未进入负面清单	否	2024.06	
1436	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)拉屯七队	30	29.38	15.186	15.186	未进入负面清单	否	2024.06	
1437	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)拉屯八队	20	37.61	8.478	8.478	未进入负面清单	否	2024.06	
1438	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)拉屯上坡子	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1439	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	崔刘屯六队	400	9.66	281.36	281.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1440	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)南地村	80	55.94	19.248	19.248	未进入负面清单	否	2024.06	
1441	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	崔刘屯大队	200	12.25	135.5	135.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1442	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)安屯村	200	10.94	138.12	138.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1443	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)苏北地	100	10.18	69.82	69.82	未进入负面清单	否	2024.06	
1444	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	楼房大队	315	10.26	219.681	219.681	未进入负面清单	否	2024.06	
1445	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙楼五队	200	11.11	137.78	137.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1446	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)龙楼六队	200	3.84	152.32	152.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1447	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	赵屯大队	400	7.79	288.84	288.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1448	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)小马沟照明	30	32.64	14.208	14.208	未进入负面清单	否	2024.06	
1449	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线53右2-1#杆变压器	250	5.35	186.625	186.625	未进入负面清单	否	2024.06	
1450	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线56左1右1#杆变压器	160	0.51	127.184	127.184	未进入负面清单	否	2024.06	

1451	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线61#杆变压器	250	3.86	190.35	190.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1452	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左9#变压器	250	10.81	172.975	172.975	未进入负面清单	否	2024.06	
1453	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧10右4#变压器	100	12.98	67.02	67.02	未进入负面清单	否	2024.06	
1454	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧10右7#变压器	100	30.11	49.89	49.89	未进入负面清单	否	2024.06	
1455	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线种子分歧20#柱上变压器	50	27.6	26.2	26.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1456	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线66#变压器1	315	3.89	239.7465	239.7465	未进入负面清单	否	2024.06	
1457	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线153#杆变压器	100	40.26	39.74	39.74	未进入负面清单	否	2024.06	
1458	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线162#杆变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1459	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	新农一线138左17#杆变压器	100	13.57	66.43	66.43	未进入负面清单	否	2024.06	
1460	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线127右17#杆变压器	50	20.28	29.86	29.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1461	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81121-10kV新农一线	81121-10kV新农一线新农一线131#杆变压器	100	30.04	49.96	49.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1462	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7112富兰三线(农网)	7112富兰三线(农网)中兰照明	30	0.27	23.919	23.919	未进入负面清单	否	2024.06	
1463	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	张家沟普查队	30	43.12	11.064	11.064	未进入负面清单	否	2024.06	
1464	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线9#杆变压器	50	9.61	35.195	35.195	未进入负面清单	否	2024.06	
1465	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81125-10kV新农二线	81125-10kV新农二线新农二线21左7#杆变压器	50	37.07	21.465	21.465	未进入负面清单	否	2024.06	
1466	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左2右1#变压器	200	19.31	121.38	121.38	未进入负面清单	否	2024.06	
1467	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左6#变压器	315	20.71	186.7635	186.7635	未进入负面清单	否	2024.06	
1468	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左8#变压器	315	26.3	169.155	169.155	未进入负面清单	否	2024.06	
1469	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜出线电缆马化#1线#9分支箱左12#变压器	315	34.95	141.9075	141.9075	未进入负面清单	否	2024.06	
1470	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左1#变压器	200	21.25	117.5	117.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1471	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线马化一线9#分支箱左1马化一线9#分支箱左1#环网柜左分歧出线电缆马化#1线#9分支箱左1左2#变压器	200	31.9	96.2	96.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1472	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#54左#2变压器	200	31.71	96.58	96.58	未进入负面清单	否	2024.06	
1473	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#56右#2	200	28.35	103.3	103.3	未进入负面清单	否	2024.06	

1474	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#60变压器	200	55.01	49.98	49.98	未进入负面清单	否	2024.06	
1475	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南#2线#5分支箱右#63变压器	200	45.18	69.64	69.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1476	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线#36变压器（高已）	100	31.6	48.4	48.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1477	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线50#左分歧18#变压器	200	14.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	2024.06	
1478	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线齐屯分歧2#变压器（高已）	200	1.8	156.4	156.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1479	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)仁屯楼	100	15.02	64.98	64.98	未进入负面清单	否	2024.06	
1480	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢东一队	200	37.32	85.36	85.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1481	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马沟村	200	2.04	155.92	155.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1482	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	新区三线35左18#杆变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1483	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			马龙线马龙线#59变压器	400	28.73	205.08	205.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1484	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线11左A1#杆变压器	100	25.12	54.88	54.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1485	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			81122-10kV新区二线新区二线11左A3#杆变压器	160	11.93	108.912	108.912	未进入负面清单	否	2024.06	
1486	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			81122-10kV新区二线新区二线13左1#杆变压器	100	25.6	54.4	54.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1487	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81122-10kV新区二线	81122-10kV新区二线新区二线18#杆变压器	160	9.13	113.392	113.392	未进入负面清单	否	2024.06	
1488	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)仁屯大队	400	11.03	275.88	275.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1489	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			新水二线16右2左1#杆变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1490	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城4#变亭1#主变.	630	7.33	457.821	457.821	未进入负面清单	否	2024.06	
1491	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭1#主变	630	5.25	470.925	470.925	未进入负面清单	否	2024.06	
1492	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城5#变亭2#主变	630	6.29	464.373	464.373	未进入负面清单	否	2024.06	
1493	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑1#变亭1#主变	500	10.79	346.05	346.05	未进入负面清单	否	2024.06	
1494	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	连铸线TK2锦华佳苑3#变亭1#主变	500	26.52	267.4	267.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1495	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2右13锦华变亭1#主变	500	23.67	281.65	281.65	未进入负面清单	否	2024.06	
1496	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区1#箱变变压器	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1497	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明1#变亭1#主变	800	10.93	552.56	552.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1498	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明1#变亭2#主变	800	16.67	506.64	506.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1499	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明2#变亭1#主变	800	17.46	500.32	500.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1500	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线18#光明2#变亭2#主变	800	11.52	547.84	547.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1501	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线27#光明3#变亭2#主变	1000	12.9	671	671	未进入负面清单	否	2024.06	
1502	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区2#箱变变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1503	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区3#箱变变压器	500	0.15	399.25	399.25	未进入负面清单	否	2024.06	
1504	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	温馨小区4#箱变变压器	500	21.78	291.1	291.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1505	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左3辽西3#变亭2#主变	400	16.8	252.8	252.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1506	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左5辽西4#变亭1#主变	500	23.82	280.9	280.9	未进入负面清单	否	2024.06	

1507	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左14兴盛2#变亭1#主变	400	3.79	304.84	304.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1508	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左14兴盛2#变亭2#主变	400	9.62	281.52	281.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1509	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左9+1兴圆变亭1#主变	400	22.25	231	231	未进入负面清单	否	2024.06	
1510	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	营农二线20左9+1兴圆变亭2#主变	400	22.86	228.56	228.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1511	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左2化工八区变亭1#主变	400	30.96	196.16	196.16	未进入负面清单	否	2024.06	
1512	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线化工九区变亭1#主变	630	31.28	306.936	306.936	未进入负面清单	否	2024.06	
1513	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线26#东方雅苑变亭1#主变	800	56.65	186.8	186.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1514	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线16#锦北变亭2#主变	630	44.45	223.965	223.965	未进入负面清单	否	2024.06	
1515	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左4光明4#变亭1#主变	1000	20.12	598.8	598.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1516	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线32左4光明4#变亭2#主变	1000	16.3	637	637	未进入负面清单	否	2024.06	
1517	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39#宏运新城1#变亭1#主变	630	5.39	470.043	470.043	未进入负面清单	否	2024.06	
1518	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39-TKF宏运新城3#变亭2#主变	500	15.88	320.6	320.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1519	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39-TKF宏运新城3#变亭1#主变	500	20.13	299.35	299.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1520	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线72#龙泽苑变亭2#主变	630	4.6	475.02	475.02	未进入负面清单	否	2024.06	
1521	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线65右4支1钢管变亭1#主变	630	7.25	458.325	458.325	未进入负面清单	否	2024.06	
1522	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	17右1#杆安居箱变变压器	500	7.19	364.05	364.05	未进入负面清单	否	2024.06	
1523	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线上哑变压器台	400	2.06	311.76	311.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1524	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线18右2#	80	23.84	44.928	44.928	未进入负面清单	否	2024.06	
1525	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线大台分台台区	100	20.45	59.55	59.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1526	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官堡南线羊草分81#杆才屯变压器	50	46.53	16.735	16.735	未进入负面清单	否	2024.06	
1527	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线椴木丛西台	200	66.66	66.68	56.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1528	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线羊草分歧沈椴支线椴西线7#台区	200	16.52	126.96	126.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1529	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官堡南线羊草分西盘支15#杆变压器	100	28.7	51.3	51.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1530	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线西卜子西	80	29.7	40.24	40.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1531	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线盘道沟北山台区	50	19.23	30.385	30.385	未进入负面清单	否	2024.06	
1532	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线盘道沟分台	100	43.64	36.36	36.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1533	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官堡南线61右2#杆变压器	80	60.89	15.288	15.288	未进入负面清单	否	2024.06	
1534	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南二线马南#2线#1电缆分支箱右#11支#1变压器	100	31.29	48.71	48.71	未进入负面清单	否	2024.06	
1535	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			宝诚汽车小镇配电变压器	630	0.34	501.858	501.858	未进入负面清单	否	2024.06	
1536	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	84126水纺线(农网)	腰道子设施农业	50	1.88	39.06	39.06	未进入负面清单	否	2024.06	
1537	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山B区1#箱站1#配电变压器	630	5.97	466.389	466.389	未进入负面清单	否	2024.06	
1538	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	打渔山B区2#箱站1#配电变压器	630	8.16	452.592	452.592	未进入负面清单	否	2024.06	
1539	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			马龙线荒地分歧14左3#杆台区（能效）	400	14.09	263.64	263.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1540	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	乌朝屯	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06	
1541	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	石灰水利1	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06	
1542	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	石灰水利2	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1543	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	武警分歧TK3左1#	250	7.67	180.825	180.825	未进入负面清单	否	2024.06	

1544	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	船园66kV变电站	船望#2线	船望#2线10KV船望二线33左分歧17#变压器	315	13.56	209.286	209.286	未进入负面清单	否	2024.06	
1545	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	2#环网柜左5左2#变压器	315	21.62	183.897	183.897	未进入负面清单	否	2024.06	
1546	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线2#环网柜左5左3#变压器	200	33.9	92.2	92.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1547	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线西卜子设施农业	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
1548	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线椴木丛设施农业1#台区	80	5.46	59.632	59.632	未进入负面清单	否	2024.06	
1549	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线26# - 副本	200	15.02	129.96	129.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1550	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线64右4#	400	21.74	233.04	233.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1551	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK15右1#	100	20.01	59.99	59.99	未进入负面清单	否	2024.06	
1552	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧30#左2#变压器（高已）	100	60.11	19.89	19.89	未进入负面清单	否	2024.06	
1553	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭1#主变	400	17.36	250.56	250.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1554	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)陆沟	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1555	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)丁屯	400	1.64	313.44	313.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1556	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	南荒地	400	5.46	298.16	298.16	未进入负面清单	否	2024.06	
1557	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)王屯分台	30	43.36	10.992	10.992	未进入负面清单	否	2024.06	
1558	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)楼房设施农业	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1559	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)北地设施农业2	100	4.44	75.56	75.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1560	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7121富兰一线(农网)	兰家沟设施农业	100	16.63	63.37	63.37	未进入负面清单	否	2024.06	
1561	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园三期2#配电变压器	800	21.03	471.76	471.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1562	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			北稻一线90右7变压器（能效）	400	25.95	216.2	216.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1563	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔东线	塔山东片分台	200	9.2	141.6	141.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1564	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔东线	塔山西片分台	200	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1565	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)前达屯	50	59.15	10.425	10.425	未进入负面清单	否	2024.06	
1566	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)张相公东街	315	2.61	243.7785	243.7785	未进入负面清单	否	2024.06	
1567	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)张相公村	400	10.17	279.32	279.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1568	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)丁屯东街	400	1.74	313.04	313.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1569	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	北荒地	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1570	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望三线	马望三线11#台区	200	5.61	148.78	148.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1571	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	哑鹿沟分台	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1572	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区3#变亭2#主变	630	46.32	212.184	212.184	未进入负面清单	否	2024.06	
1573	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			乡政府住宅2	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1574	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81112-10V工业线	叶屯火车站	20	54.95	5.01	5.01	未进入负面清单	否	2024.06	
1575	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线9左1#	200	12.24	135.52	135.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1576	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线15左3#	200	1.64	156.72	156.72	未进入负面清单	否	2024.06	
1577	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线武警分歧TK3电缆分支箱武警分歧TK3电缆分支箱103返线柜电缆头武警分歧TK3右1#	315	17.1	198.135	198.135	未进入负面清单	否	2024.06	
1578	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线大门家沟北台变压器	315	2.77	243.2745	243.2745	未进入负面清单	否	2024.06	
1579	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	杨家沟分台	50	5.5	37.25	37.25	未进入负面清单	否	2024.06	
1580	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南#2线#5电缆分支箱右#32右#2支#1变压器	315	26.13	169.6905	169.6905	未进入负面清单	否	2024.06	
1581	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾二期1#箱站间隔1配电变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1582	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾二期1#箱站间隔2配电变压器	500	0.2	399	399	未进入负面清单	否	2024.06	
1583	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	门北技改	30	53.98	7.806	7.806	未进入负面清单	否	2024.06	
1584	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	孤西技改	50	31.22	24.39	24.39	未进入负面清单	否	2024.06	
1585	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	纺织线45#变压器	250	2.29	194.275	194.275	未进入负面清单	否	2024.06	

1586	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期1亭1变	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1587	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期1亭2变	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1588	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期2亭1变压器	1000	0.02	799.8	799.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1589	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期2亭2变压器	1000	0.02	799.8	799.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1590	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期3亭2变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1591	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期3亭1变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1592	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期4亭1变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1593	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期4亭2变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1594	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期5亭1变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1595	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			欧洲城二期5亭2变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1596	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻一线104右29#变压器	200	11.95	136.1	136.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1597	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线31左1#变压器.	200	17.53	124.94	124.94	未进入负面清单	否	2024.06	
1598	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线#5分支箱右26左14左1变压器	200	20.41	119.18	119.18	未进入负面清单	否	2024.06	
1599	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际二期小区1号台	630	8.1	452.97	452.97	未进入负面清单	否	2024.06	
1600	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望二线	马望二线38#右12右4变压器	315	12.33	213.1605	213.1605	未进入负面清单	否	2024.06	
1601	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化二线稻池路西#1变压器	200	7.6	144.8	144.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1602	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化二线稻池路西#2变压器	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	2024.06	
1603	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线63左6变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1604	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	碾盘西沟2柱上变压器	100	9.11	70.89	70.89	未进入负面清单	否	2024.06	
1605	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢南村台区	160	28.64	82.176	82.176	未进入负面清单	否	2024.06	
1606	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	改造办公室4台区配电变压器	315	57.39	71.2215	71.2215	未进入负面清单	否	2024.06	
1607	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线#1环网柜左分歧#5变压器	315	59.28	65.268	65.268	未进入负面清单	否	2024.06	
1608	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线82#变压器	250	0.07	199.825	199.825	未进入负面清单	否	2024.06	
1609	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线荒地分歧11右6变压器	250	6.25	184.375	184.375	未进入负面清单	否	2024.06	
1610	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线13#变压器	315	34.76	142.506	142.506	未进入负面清单	否	2024.06	
1611	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线独树沟分歧89左15右2变压器	50	4.23	37.885	37.885	未进入负面清单	否	2024.06	
1612	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	山海龙城箱站配电变压器	630	20.27	376.299	376.299	未进入负面清单	否	2024.06	
1613	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			首开别墅区1#箱变1#变压器	500	0.48	397.6	397.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1614	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区2#箱变1#变压器	630	2.29	489.573	489.573	未进入负面清单	否	2024.06	
1615	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区3#箱变1#变压器	630	2.26	489.762	489.762	未进入负面清单	否	2024.06	
1616	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	首开别墅区4#箱变1#变压器	500	3.22	383.9	383.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1617	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	城郊线	大苏屯1#台区	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1618	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧29支分歧#3变压器	80	29.4	40.48	40.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1619	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望海一线31#杆台区（能效）	400	39.4	162.4	162.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1620	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)曹屯六队分台	50	4.97	37.515	37.515	未进入负面清单	否	2024.06	
1621	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右14#	315	21.29	184.9365	184.9365	未进入负面清单	否	2024.06	
1622	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线9#分支箱左3左1变压器.	315	27.2	166.32	166.32	未进入负面清单	否	2024.06	
1623	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	营农一线电视分歧16右2变压器	315	19.3	191.205	191.205	未进入负面清单	否	2024.06	
1624	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	船园66kV变电站	船望#2线	望港1线79#变压器	200	11.39	137.22	137.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1625	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉二线	马玉二线64#	400	11.09	275.64	275.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1626	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	马南#2线4#电缆分支箱左#5支#1#变压器	315	5.75	233.8875	233.8875	未进入负面清单	否	2024.06	
1627	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	山神庙线	山神庙农商行公用台区	30	2.07	23.379	23.379	未进入负面清单	否	2024.06	
1628	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)龙枣树沟	100	25.69	54.31	54.31	未进入负面清单	否	2024.06	
1629	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)小岭子	400	0.73	317.08	317.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1630	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	田屯	100	5.14	74.86	74.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1631	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)张相公北	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1632	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)水龙沟	50	34.83	22.585	22.585	未进入负面清单	否	2024.06	
1633	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线88右5#-副本	200	12.08	135.84	135.84	未进入负面清单	否	2024.06	

1634	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线73# - 副本	200	47.57	64.86	64.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1635	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线87#	200	38.46	83.08	83.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1636	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#112变压器	400	16.95	252.2	252.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1637	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机#2线#138+1	50	5.4	37.3	37.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1638	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线小台林厂	20	1.77	15.646	15.646	未进入负面清单	否	2024.06	
1639	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右5左2化工十一区1#箱站2#变压器	630	14.15	414.855	414.855	未进入负面清单	否	2024.06	
1640	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂大队	200	6.85	146.3	146.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1641	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐北	200	2.53	154.94	154.94	未进入负面清单	否	2024.06	
1642	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北主干线90#台区	50	8.9	35.55	35.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1643	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线大苏屯	100	34.6	45.4	45.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1644	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达公司7变压器	200	48.9	62.2	62.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1645	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线石灰西	100	45.65	34.35	34.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1646	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司大棚	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1647	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	金屯	200	21.11	117.78	117.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1648	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子线39#台区	100	0.94	79.06	79.06	未进入负面清单	否	2024.06	
1649	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)马圈子	400	0.98	316.08	316.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1650	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)马圈子新	400	0.49	318.04	318.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1651	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)杜屯	400	11.02	275.92	275.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1652	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)八百东沟	100	5.5	74.5	74.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1653	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	营农一线5-TKF1双兴六月天箱站1#主变	630	33.19	294.903	294.903	未进入负面清单	否	2024.06	
1654	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭1#主变	630	13.8	417.06	417.06	未进入负面清单	否	2024.06	
1655	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线46左5#	315	0.31	251.0235	251.0235	未进入负面清单	否	2024.06	
1656	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TK14支1#	100	31.31	48.69	48.69	未进入负面清单	否	2024.06	
1657	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水源线TKF2支1#	400	3	308	308	未进入负面清单	否	2024.06	
1658	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线17左7化工十区5#箱站1#主变	500	17.91	310.45	310.45	未进入负面清单	否	2024.06	
1659	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻西沟	100	6.15	73.85	73.85	未进入负面清单	否	2024.06	
1660	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻身沟北台区	100	6.22	73.78	73.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1661	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)中铁窖	400	0.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1662	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	红星选厂	200	43.79	72.42	72.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1663	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	钼矿线1107	新台门线夹山变压器台	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1664	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线石颜分歧颜屯分支线2#台区	200	4.6	150.8	150.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1665	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线田屯台区	50	12.44	33.78	33.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1666	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线小台果厂	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06	
1667	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线翻身沟东台	20	3.37	15.326	15.326	未进入负面清单	否	2024.06	
1668	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线老官卜河南台区	50	10.95	34.525	34.525	未进入负面清单	否	2024.06	
1669	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜线靠山屯台区	30	19.97	18.009	18.009	未进入负面清单	否	2024.06	
1670	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线大台西	80	43.95	28.84	28.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1671	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线荒地分歧3左1#变压器（高已）	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1672	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左12#	315	17.75	196.0875	196.0875	未进入负面清单	否	2024.06	
1673	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线34左1#	315	35.45	140.3325	140.3325	未进入负面清单	否	2024.06	
1674	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线30#	315	28.73	161.5005	161.5005	未进入负面清单	否	2024.06	
1675	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线营机三线17左4#	100	65.36	14.64	14.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1676	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13#新河畔花园箱站2#主变	630	24.95	346.815	346.815	未进入负面清单	否	2024.06	
1677	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营农1号线	营农一线5-TKF1双兴六月天箱站2#主变	630	25.76	341.712	341.712	未进入负面清单	否	2024.06	
1678	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾2#变亭2#主变	800	31.61	387.12	387.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1679	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)茨梅花综合台区	400	12.11	271.56	271.56	未进入负面清单	否	2024.06	

1680	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑1#变电亭2#变压器	500	1.8	391	391	未进入负面清单	否	2024.06	
1681	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51左4#	80	1.12	63.104	63.104	未进入负面清单	否	2024.06	
1682	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线牛三队变压器	100	4.56	75.44	75.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1683	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF2财富公馆箱站2#主变	500	28.21	258.95	258.95	未进入负面清单	否	2024.06	
1684	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线10支1#	315	16.3	200.655	200.655	未进入负面清单	否	2024.06	
1685	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线104右31变压器	100	28.67	51.33	51.33	未进入负面清单	否	2024.06	
1686	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线104右32变压器	100	67.63	12.37	12.37	未进入负面清单	否	2024.06	
1687	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线104右36变压器	100	4.69	75.31	75.31	未进入负面清单	否	2024.06	
1688	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线160变压器	50	13.49	33.255	33.255	未进入负面清单	否	2024.06	
1689	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线161变压器	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	2024.06	
1690	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线104右30左4变压器	30	18.7	18.39	18.39	未进入负面清单	否	2024.06	
1691	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线165左1变压器	100	1	79	79	未进入负面清单	否	2024.06	
1692	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线孤南沟变压器台	80	20.87	47.304	47.304	未进入负面清单	否	2024.06	
1693	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃1#箱变1#变压器	500	20.01	299.95	299.95	未进入负面清单	否	2024.06	
1694	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃1#箱变2#变压器	500	21.27	293.65	293.65	未进入负面清单	否	2024.06	
1695	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃2#箱变1#变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1696	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	苗圃2#箱变2#变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1697	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山1#箱变1#变压器	500	0.09	399.55	399.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1698	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山1#箱变2#变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1699	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山2#箱变1#变压器	500	16.6	317	317	未进入负面清单	否	2024.06	
1700	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	第四大2#箱变2#变压器	500	20.74	296.3	296.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1701	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山3#箱变1#变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1702	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	东山3#箱变2#变压器	500	0.11	399.45	399.45	未进入负面清单	否	2024.06	
1703	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线乌南（2）	400	15.35	258.6	258.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1704	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱右3#	200	4.37	151.26	151.26	未进入负面清单	否	2024.06	
1705	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	望南二线望南二线9#电缆分支箱右分歧03#变压器	400	22.22	231.12	231.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1706	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线3#化工十区变亭1#主变	800	39.47	324.24	324.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1707	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南一线	望南一线望南#1线1右分歧2#变压器	160	64.58	24.672	24.672	未进入负面清单	否	2024.06	
1708	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线51右20+1#	80	5.6	59.52	59.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1709	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线39#宏运新城2#变亭1#变压器.	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06	
1710	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线老官卜五队	80	35.01	35.992	35.992	未进入负面清单	否	2024.06	
1711	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线羊草甸台区	200	11.78	136.44	136.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1712	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达北楼变压器	315	65.42	45.927	45.927	未进入负面清单	否	2024.06	
1713	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上盛线A1018	城网配套电力承装工程有限公司.	80	20.39	47.688	47.688	未进入负面清单	否	2024.06	
1714	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	沙南线91#台区	200	1.44	157.12	157.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1715	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右10右2化工十一区3#箱站1#主变	500	20.58	297.1	297.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1716	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线6右2化工棚户区5#变亭2#主变	400	35.59	177.64	177.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1717	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线17左10右2化工八区仓库变亭1#主变	400	14.99	260.04	260.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1718	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区1#箱站2#主变	630	4.54	475.398	475.398	未进入负面清单	否	2024.06	
1719	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站2#主变	630	6.93	460.341	460.341	未进入负面清单	否	2024.06	

1720	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区2#箱站1#主变	630	9.23	445.851	445.851	未进入负面清单	否	2024.06	
1721	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左10右5-TKF化工三区4#箱站1#主变	630	9.06	446.922	446.922	未进入负面清单	否	2024.06	
1722	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线15左9右6化工十一区2#箱站1#主变	630	11.38	432.306	432.306	未进入负面清单	否	2024.06	
1723	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)南铁窖	100	27.06	52.94	52.94	未进入负面清单	否	2024.06	
1724	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线果树农场	100	1.1	78.9	78.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1725	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线上喂一队	100	4.36	75.64	75.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1726	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线槐南	100	24.53	55.47	55.47	未进入负面清单	否	2024.06	
1727	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	田屯1	100	4.49	75.51	75.51	未进入负面清单	否	2024.06	
1728	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线海木沟	100	14.29	65.71	65.71	未进入负面清单	否	2024.06	
1729	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	谷屯（2）	50	69.11	5.445	5.445	未进入负面清单	否	2024.06	
1730	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线石灰村线04#台区	100	62.21	17.79	17.79	未进入负面清单	否	2024.06	
1731	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达线志达公司2变压器	315	17.52	196.812	196.812	未进入负面清单	否	2024.06	
1732	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达公司5	315	77.9	6.615	6.615	未进入负面清单	否	2024.06	
1733	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线寺前西山	100	0.95	79.05	79.05	未进入负面清单	否	2024.06	
1734	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)马圈子北道	20	55.38	4.924	4.924	未进入负面清单	否	2024.06	
1735	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)周家屯	30	45.73	10.281	10.281	未进入负面清单	否	2024.06	
1736	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线32#化工十区6#箱站1#主变	400	13.83	264.68	264.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1737	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	长岭山北台区	50	33.85	23.075	23.075	未进入负面清单	否	2024.06	
1738	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)钢西设施农业3	200	10.49	139.02	139.02	未进入负面清单	否	2024.06	
1739	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线狮子岭变压器	200	14.5	131	131	未进入负面清单	否	2024.06	
1740	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线35-TKF1宏运新城6#变亭2#主变	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1741	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线乱石窖变压器	50	11.39	34.305	34.305	未进入负面清单	否	2024.06	
1742	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线连农二线61左48#	200	32.91	94.18	94.18	未进入负面清单	否	2024.06	
1743	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线36右2#	315	21.17	185.3145	185.3145	未进入负面清单	否	2024.06	
1744	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线营生线40#	315	16.18	201.033	201.033	未进入负面清单	否	2024.06	
1745	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左9-TKF1星河湾1#变亭2#主变	630	13.28	420.336	420.336	未进入负面清单	否	2024.06	
1746	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)楼房设施农业（一）	100	1.35	78.65	78.65	未进入负面清单	否	2024.06	
1747	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7122富兰二线(农网)	7122富兰二线(农网)兰家沟设施农业（4）	50	28.64	25.68	25.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1748	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	志达线A1015	志达线后瓦	50	42.19	18.905	18.905	未进入负面清单	否	2024.06	
1749	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			下三角农业生产（西大川）	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06	
1750	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	81114-10kV新区一线新区一线7右1左5右1#杆变压器	200	18.73	122.54	122.54	未进入负面清单	否	2024.06	
1751	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)娘娘庙	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1752	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	新台门线	新台门线骆驼山西变压器台	100	16.04	63.96	63.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1753	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	老官卜南线4B109	老官卜南线潘屯台区	200	7.06	145.88	145.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1754	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线老官卜五队分台	200	18.48	123.04	123.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1755	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线134变压器	100	29.77	50.23	50.23	未进入负面清单	否	2024.06	
1756	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线136右4变压器	100	48.5	31.5	31.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1757	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线131右6变压器	100	55.07	24.93	24.93	未进入负面清单	否	2024.06	
1758	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线140变压器	315	33.12	147.672	147.672	未进入负面清单	否	2024.06	
1759	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线145变压器	315	31.93	151.4205	151.4205	未进入负面清单	否	2024.06	
1760	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线151右2变压器	100	17.81	62.19	62.19	未进入负面清单	否	2024.06	
1761	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻一线	北稻一线北稻#1线137左16变压器	200	44.08	71.84	71.84	未进入负面清单	否	2024.06	

1762	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线36#金昌华盛园箱站2#变压器	500	26.29	268.55	268.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1763	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线36#金昌华盛园箱站1#变压器	500	39.45	202.75	202.75	未进入负面清单	否	2024.06	
1764	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线小苏屯(2)	50	75.97	2.015	2.015	未进入负面清单	否	2024.06	
1765	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左3-TKF5亿达馨园2#箱站1#主变	630	65.9	88.83	88.83	未进入负面清单	否	2024.06	
1766	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线32左3-TKF5亿达馨园1#箱站1#主变	630	33.17	295.029	295.029	未进入负面清单	否	2024.06	
1767	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变亭2#主变	400	16.3	254.8	254.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1768	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线马龙线46#	315	6.44	231.714	231.714	未进入负面清单	否	2024.06	
1769	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭1#主变	630	37.96	264.852	264.852	未进入负面清单	否	2024.06	
1770	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区2#变亭1#主变	630	28.07	327.159	327.159	未进入负面清单	否	2024.06	
1771	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			农机二线粮库分歧16支1#	80	8.2	57.44	57.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1772	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线椴木丛分台	80	52.46	22.032	22.032	未进入负面清单	否	2024.06	
1773	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线王屯台区	200	1.55	156.9	156.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1774	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线西卜子东台	100	45.36	34.64	34.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1775	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线西卜子水台区	50	67.49	6.255	6.255	未进入负面清单	否	2024.06	
1776	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	老官卜南线盘道沟西台	50	58.75	10.625	10.625	未进入负面清单	否	2024.06	
1777	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望一线	马南二线马南二线5#分支箱马南二线5#分支箱3#电缆头马南二线5#电缆分支箱右27#	160	37.65	67.76	67.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1778	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线马南一线9#电缆分支箱右2#	200	35.23	89.54	89.54	未进入负面清单	否	2024.06	
1779	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	7119白马线(农网)马家沟一队	200	12.21	135.58	135.58	未进入负面清单	否	2024.06	
1780	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	7114钢材线(农网)楼房二队	200	14.92	130.16	130.16	未进入负面清单	否	2024.06	
1781	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺	200	3.37	153.26	153.26	未进入负面清单	否	2024.06	
1782	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地寺东	100	14.76	65.24	65.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1783	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	志达线木屯变压器	400	22.6	229.6	229.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1784	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线高屯	100	5.75	74.25	74.25	未进入负面清单	否	2024.06	
1785	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	二道沟线45#台区	50	59.38	10.31	10.31	未进入负面清单	否	2024.06	
1786	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线邢屯大队	400	9.1	283.6	283.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1787	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线谷屯线10#台区	50	28.61	25.695	25.695	未进入负面清单	否	2024.06	
1788	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子4左3#台区	80	11.65	54.68	54.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1789	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线水口子（1）	50	38.4	20.8	20.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1790	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺水线A1012	寺北线老边铁路南	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06	
1791	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	倒流河东	80	23.8	44.96	44.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1792	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	7120向阳线(农网)姜屯	400	0.69	317.24	317.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1793	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线前瓦南台	315	57.4	71.19	71.19	未进入负面清单	否	2024.06	
1794	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	寺南线团南果园	400	10.38	278.48	278.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1795	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	水原线TKF2右7东城佳园箱站2#主变	630	18.25	389.025	389.025	未进入负面清单	否	2024.06	
1796	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线望海二线34左2右2#	315	18.91	192.4335	192.4335	未进入负面清单	否	2024.06	
1797	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营农二线	10kV营农二线营农二线主干17#	315	56.94	72.639	72.639	未进入负面清单	否	2024.06	
1798	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农一线	连农一线连农一线46左6#	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06	
1799	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	农机二线上坡子分歧34支分歧#8变压器	160	12.23	108.432	108.432	未进入负面清单	否	2024.06	
1800	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	上坎子台区	200	1.69	156.62	156.62	未进入负面清单	否	2024.06	
1801	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	农机一线26-TKF2绿景小区1#变亭2#主变	630	35.57	279.909	279.909	未进入负面清单	否	2024.06	
1802	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔三线A1006	葫芦岛卫华起重机有限公司.	80	53.54	21.168	21.168	未进入负面清单	否	2024.06	
1803	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	沙北线地寺设施农业	50	21.4	29.3	29.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1804	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	白竹线董家沟变压器	200	4.5	151	151	未进入负面清单	否	2024.06	

1805	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	滨生线33右4左33TK2山河半岛4#箱站1#主变	500	34.64	226.8	226.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1806	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线6右4#	200	12	136	136	未进入负面清单	否	2024.06	
1807	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线营滨线13右10右1#	315	35.92	138.852	138.852	未进入负面清单	否	2024.06	
1808	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营机三线	营机三线14#惠民雅居变亭1#主变	400	23.69	225.24	225.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1809	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京国际二期（新）2#变亭1#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
1810	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京国际二期（新）2#变亭2#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
1811	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京国际二期（新）3#变亭1#配电变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
1812	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京国际二期（新）3#变亭2#配电变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
1813	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京国际二期（新）4#变亭1#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
1814	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京国际二期（新）4#变亭2#配电变压器	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
1815	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居6#箱站1#主变间隔配电变压器	500	10.08	349.6	349.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1816	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	商贸街1配电变压器	1000	10.36	696.4	696.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1817	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	学子嘉园1#1#变压器间隔配电变压器	800	15.19	518.48	518.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1818	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	学子嘉园1#2#变压器间隔配电变压器	800	9.33	565.36	565.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1819	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	宝顺东方红房地产2号配电变压器	630	21.64	367.668	367.668	未进入负面清单	否	2024.06	
1820	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开一期二号箱1#变台	315	17.93	195.5205	195.5205	未进入负面清单	否	2024.06	
1821	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上盛线A1018	塔渔三线H区1#箱变1#变压器间隔配电变压器	500	14.32	328.4	328.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1822	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上盛线A1018	塔渔三线H区2#箱变1#变压器	400	37.34	170.64	170.64	未进入负面清单	否	2024.06	
1823	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望南二线9#电缆分支箱左分歧03#杆台区（能效）	400	8.26	286.96	286.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1824	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际3#箱站2#配电变压器	630	17.93	391.041	391.041	未进入负面清单	否	2024.06	
1825	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际3#箱站1#配电变压器	630	22.34	363.258	363.258	未进入负面清单	否	2024.06	
1826	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	笙管屯2	100	0.11	79.89	79.89	未进入负面清单	否	2024.06	
1827	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居1#箱站间隔2配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1828	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居2#箱站间隔2配电变压器	500	13.13	334.35	334.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1829	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居3#箱站间隔变压器配电变压器	630	8.21	452.277	452.277	未进入负面清单	否	2024.06	
1830	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山居4#箱站变压器配电变压器	630	5.77	467.649	467.649	未进入负面清单	否	2024.06	
1831	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	茨安山局5#箱站变压器配电变压器	500	12.2	339	339	未进入负面清单	否	2024.06	
1832	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	下喂2柱上变压器	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	2024.06	
1833	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	黄土坎2柱上变压器	50	2.2	38.9	38.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1834	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	大地寺西2柱上变压器	100	10	70	70	未进入负面清单	否	2024.06	
1835	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	上喂二队2柱上变压器	200	7.11	145.78	145.78	未进入负面清单	否	2024.06	
1836	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	邢大队2柱上变压器	400	4.54	301.84	301.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1837	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	乌南3柱上变压器	50	17.15	31.425	31.425	未进入负面清单	否	2024.06	
1838	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线TK1左2#变压器	200	41.16	77.68	77.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1839	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连农二线	连农二线61何氏食品	50	15.41	32.295	32.295	未进入负面清单	否	2024.06	
1840	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	海木沟2-2.0	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	2024.06	
1841	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	钢南二队	200	41.73	76.54	76.54	未进入负面清单	否	2024.06	
1842	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙南线	乌北大棚-2.0	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	

1843	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期1号变压器	800	10.22	558.24	558.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1844	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连西线	虹京国际小区一期2号变压器	800	11.19	550.48	550.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1845	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站1#配电变压器	630	24.37	350.469	350.469	未进入负面清单	否	2024.06	
1846	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线13-TKF6新东方B区箱站2#配电变压器	630	36.66	273.042	273.042	未进入负面清单	否	2024.06	
1847	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海一线	船厂住宅楼配电变压器	315	9.51	222.0435	222.0435	未进入负面清单	否	2024.06	
1848	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连铸线	葫芦岛市兴宫农副产品交易市场配电变压器	630	23.79	354.123	354.123	未进入负面清单	否	2024.06	
1849	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	史家沟东技改柱上变压器	200	8.32	143.36	143.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1850	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾一期1#箱变1#配电变压器	800	17.24	502.08	502.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1851	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	玉墅湾一期1#箱变2#配电变压器	800	7.9	576.8	576.8	未进入负面清单	否	2024.06	
1852	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	厂长楼变压器	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1853	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区1#变1#变压器间隔配电变压器	630	10.78	436.086	436.086	未进入负面清单	否	2024.06	
1854	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区1#变2#变压器间隔配电变压器	630	11.19	433.503	433.503	未进入负面清单	否	2024.06	
1855	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区2#变1#变压器间隔配电变压器	630	11.01	434.637	434.637	未进入负面清单	否	2024.06	
1856	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区3#变1#变压器间隔配电变压器	800	20.88	472.96	472.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1857	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连金线	金璟家园一期A区3#变2#变压器间隔配电变压器	800	11.43	548.56	548.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1858	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马望三线	铁路平房柱上变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06	
1859	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	一条街西侧变压器	315	13.33	210.0105	210.0105	未进入负面清单	否	2024.06	
1860	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化一线	马化一线9#分支箱左5左1变压器	315	26.72	167.832	167.832	未进入负面清单	否	2024.06	
1861	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			虹京明成1#箱站2#配电变压器	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06	
1862	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营滨线	营滨线13右16支1#	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1863	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机二线	营机二线145右1#	100	5.58	74.42	74.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1864	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	欧洲城1#箱变1#配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1865	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变1#配电变压器	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06	
1866	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变2#配电变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
1867	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变3#配电变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
1868	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	欧洲城2#箱变4#配电变压器	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06	
1869	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	山海龙城C区（1亭1变）	500	16.12	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1870	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	山海龙城C区（1亭2变）	500	8.86	355.7	355.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1871	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	山海龙城C区（2亭1变）	500	23.41	282.95	282.95	未进入负面清单	否	2024.06	
1872	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区1#箱变1号配电变压器	500	8.53	357.35	357.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1873	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区2#箱变1号配电变压器	630	8.54	450.198	450.198	未进入负面清单	否	2024.06	
1874	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区3#箱变1号配电变压器	500	18.03	309.85	309.85	未进入负面清单	否	2024.06	
1875	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔二线A1014	渔山C区4#箱变1号配电变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	2024.06	
1876	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV向阳线姜屯昌辽农业1#变压器	100	1.61	78.39	78.39	未进入负面清单	否	2024.06	
1877	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV向阳线姜屯昌辽农业2#变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
1878	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV向阳线姜屯昌辽农业3#变压器	100	1.15	78.85	78.85	未进入负面清单	否	2024.06	
1879	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望海一线20#杆台区（能效）	400	21.03	235.88	235.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1880	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望海二线30#杆台区（能效）	400	7.33	290.68	290.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1881	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左12#	315	15.18	204.183	204.183	未进入负面清单	否	2024.06	
1882	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化四线4112	马化一线皇城花园变亭1#主变间隔配电变压器	500	0.34	398.3	398.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1883	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾二期2#箱站1#配电变压器	630	0.11	503.307	503.307	未进入负面清单	否	2024.06	

1884	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉一线	帝泊湾二期2#箱站2#配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
1885	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			金科蓝湾一期1#变亭1#配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
1886	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			金科蓝湾一期2#变亭1#配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
1887	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			金科蓝湾一期3#变亭1#配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
1888	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭1#变压器间隔配电变压器	630	35.19	282.303	282.303	未进入负面清单	否	2024.06	
1889	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	连东一线23左10-TKF4北岸龙庭变亭2#主变间隔配电变压器	630	48.6	197.82	197.82	未进入负面清单	否	2024.06	
1890	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	山城露园三号变电站1#变压器间隔配电变压器	1000	3.48	765.2	765.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1891	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	山城露园三号变电站2#变压器间隔配电变压器	1000	3.89	761.1	761.1	未进入负面清单	否	2024.06	
1892	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营生线	营生线18右2二号台	50	8.86	35.57	35.57	未进入负面清单	否	2024.06	
1893	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连农二线61左11左5#杆台区（能效）	400	23.93	224.28	224.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1894	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	连山66kV变电站	连化线	连化线连化线TK1电缆分支箱连化线TK1柜103电缆终端头连化线TK1左2#	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1895	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线一0五2#箱变配电变压器	400	21.98	232.08	232.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1896	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇箱站1#主变间隔配电变压器	1000	26.36	536.4	536.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1897	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	10kV老官卜线	沈屯分台	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
1898	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			信屯分台	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
1899	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	丽景国际2#箱站1#主变配电变压器	630	13.55	418.635	418.635	未进入负面清单	否	2024.06	
1900	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺南线	地藏寺北台	50	26.79	26.605	26.605	未进入负面清单	否	2024.06	
1901	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇箱站2#主变间隔配电变压器	1000	15.76	642.4	642.4	未进入负面清单	否	2024.06	
1902	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南一线	马南一线金宇2#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	27.11	528.9	528.9	未进入负面清单	否	2024.06	
1903	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	东城66kV变电站	东连一线	新东方C区箱站1#变压器配电变压器	200	32.39	95.22	95.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1904	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连农二线69#杆台区（能效）	400	12.93	268.28	268.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1905	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马玉二线	齐屯新增30#台区分台柱上变压器	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06	
1906	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			前瓦北街2台区	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
1907	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑4#变电亭2#配电变压器	500	12.35	338.25	338.25	未进入负面清单	否	2024.06	
1908	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	新水一线玉麟苑4#变电亭1#配电变压器	500	10.51	347.45	347.45	未进入负面清单	否	2024.06	
1909	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	玉麟苑3#箱变102间隔2#配电变压器	630	6.94	460.278	460.278	未进入负面清单	否	2024.06	
1910	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81111-10kV新水一线	玉麟苑3#箱变103间隔1#配电变压器	630	6.37	463.869	463.869	未进入负面清单	否	2024.06	
1911	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔1#配电变压器	630	19.65	380.205	380.205	未进入负面清单	否	2024.06	
1912	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期1#箱站间隔2#配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
1913	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期2#箱站2#变压器配电变压器	630	14.1	415.17	415.17	未进入负面清单	否	2024.06	
1914	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	10kV营机一线	宏运中央公园二期2#箱站1#变压器配电变压器	630	15.66	405.342	405.342	未进入负面清单	否	2024.06	

1915	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	31右1#杆中心小区箱变变压器	400	17.69	249.24	249.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1916	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	金龙苑小区箱变2#主变变压器	315	21.08	185.598	185.598	未进入负面清单	否	2024.06	
1917	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81123-10kV新区三线	金龙苑小区箱变1#主变变压器	315	10.86	217.791	217.791	未进入负面清单	否	2024.06	
1918	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线一0五1#箱变变压器	630	9.59	443.583	443.583	未进入负面清单	否	2024.06	
1919	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	新局66kV变电站	81114-10kV新区一线	新区一线一0五1#箱变2#主变配电变压器	630	9.6	443.52	443.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1920	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			工业线140#杆台区（能效）	400	0.74	317.04	317.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1921	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区1#箱变2#台配电变压器	400	69.71	41.16	41.16	未进入负面清单	否	2024.06	
1922	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区3#箱变1#台配电变压器	400	36.43	174.28	174.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1923	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔一线A1005	打渔山静海蓝湾小区配电变压器	630	18.26	388.962	388.962	未进入负面清单	否	2024.06	
1924	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区D区2#箱变变压器间隔配电变压器	400	66.96	52.16	52.16	未进入负面清单	否	2024.06	
1925	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区1#箱变1#台变压器	400	44.78	140.88	140.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1926	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区2#箱变1#台变压器	630	28.12	326.844	326.844	未进入负面清单	否	2024.06	
1927	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	改造小区E区3#箱变1#台配电变压器	400	42.14	151.44	151.44	未进入负面清单	否	2024.06	
1928	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开2期1箱1变配电变压器	315	25.4	171.99	171.99	未进入负面清单	否	2024.06	
1929	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开2期2箱1变1#主变	500	14.89	325.55	325.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1930	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔#4线A1015	首开国风海岸住宅小区一期1#变亭2#台变压器	630	0.18	502.866	502.866	未进入负面清单	否	2024.06	
1931	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	D..东兴物业管理有限公司配电变压器	500	26.54	267.3	267.3	未进入负面清单	否	2024.06	
1932	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	营盘66kV变电站	营达线	东兴物业2变压器	630	22.72	360.864	360.864	未进入负面清单	否	2024.06	
1933	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	南山住宅1号配电变压器	630	4.99	472.563	472.563	未进入负面清单	否	2024.06	
1934	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南一线8#箱站2号配电变压器	630	5.8	467.46	467.46	未进入负面清单	否	2024.06	
1935	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	兰家沟新村1#配电变压器	500	8.01	359.95	359.95	未进入负面清单	否	2024.06	
1936	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	钢屯66kV变电站	铁合金线	兰家沟新村2#配电变压器	500	12.83	335.85	335.85	未进入负面清单	否	2024.06	
1937	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	丽水阳光1#配电变压器	800	19.54	483.68	483.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1938	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马化三线4111	丽水阳光2#配电变压器	800	22.06	463.52	463.52	未进入负面清单	否	2024.06	
1939	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	16#台区	315	19.97	189.0945	189.0945	未进入负面清单	否	2024.06	
1940	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马南二线	18#台区	315	15.73	202.4505	202.4505	未进入负面清单	否	2024.06	
1941	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	上坎66kV变电站	上渔一线A1005	静海蓝湾2期1#箱站间隔配电变压器	500	2.73	386.35	386.35	未进入负面清单	否	2024.06	
1942	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线丽景国际箱站1#主变间隔配电变压器	800	20.79	473.68	473.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1943	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望海二线	望海二线丽景国际箱站2#主变间隔配电变压器	800	8.09	575.28	575.28	未进入负面清单	否	2024.06	
1944	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	寺儿卜66kV变电站	寺北线A1008	寺儿卜孔沟东台区变压器	200	0.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1945	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	塔山66kV变电站	塔东线	塔山南片2台区	80	13.23	53.416	53.416	未进入负面清单	否	2024.06	
1946	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望海一线25#杆台区（能效）	400	15.76	256.96	256.96	未进入负面清单	否	2024.06	
1947	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	涂屯66kV变电站	白竹线	青三道技改	30	14.34	19.698	19.698	未进入负面清单	否	2024.06	
1948	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	沙河营66kV变电站	沙北线	槐树沟东	100	0.96	79.04	79.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1949	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			望港一线7右6#杆台区（能效）	400	11.73	273.08	273.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1950	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7120向阳线(农网)	10kV张相公线张相公陈屯	400	4.73	301.08	301.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1951	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	马仗房66kV变电站	马龙线	马龙线72#	100	50.3	29.7	29.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1952	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			打渔山A区1#箱站1#配电变压器	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1953	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			打渔山A区2#箱站1#配电变压器	500	0.09	399.55	399.55	未进入负面清单	否	2024.06	

1954	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			打渔山A区3#箱站1#配电变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
1955	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二线9#分支箱16左3	315	11.33	216.3105	216.3105	未进入负面清单	否	2024.06	
1956	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二线9#分支箱16左6	200	11.5	137	137	未进入负面清单	否	2024.06	
1957	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	马南二线二线9#分支箱16左4	200	10.98	138.04	138.04	未进入负面清单	否	2024.06	
1958	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	钢西设施农业1	100	3.8	76.2	76.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1959	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	钢屯线	龙王庙设施农业3	100	7.62	72.38	72.38	未进入负面清单	否	2024.06	
1960	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）			连农二线61左6#杆台区（能效）	400	29.88	200.48	200.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1961	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	富有屯66kV变电站	7119白马线(农网)	石灰一队.	50	21.16	29.42	29.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1962	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	北港66kV变电站	北稻二线	北稻二线65左3台区（变亭）1号配电变压器	500	0.29	398.55	398.55	未进入负面清单	否	2024.06	
1963	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	山城露园二号变电站1号配电变压器	1000	0.05	799.5	799.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1964	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	山城露园二号变电站2号配电变压器	1000	0.03	799.7	799.7	未进入负面清单	否	2024.06	
1965	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	山城露园一号变电站1号配电变压器	800	0.1	639.2	639.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1966	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望港二线	山城露园一号变电站2号配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
1967	国网葫芦岛市郊区供电公司（连山区域）	望海66kV变电站	望南二线	龙港区东街道扬帆(高压箱站)1号配电变压器	630	24.03	352.611	352.611	未进入负面清单	否	2024.06	
1968	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右8变压器	100	26.37	53.63	53.63	未进入负面清单	否	2024.06	
1969	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧10#	315	0.3	251.055	251.055	未进入负面清单	否	2024.06	
1970	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线28左2#	400	6.27	294.92	294.92	未进入负面清单	否	2024.06	
1971	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			纺织线7#	200	15.23	129.54	129.54	未进入负面清单	否	2024.06	
1972	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			西河线16#变压器	400	0.03	319.88	319.88	未进入负面清单	否	2024.06	
1973	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧9#变压器	400	26.94	212.24	212.24	未进入负面清单	否	2024.06	
1974	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线化北二线TK3华北二线TK1柜101出线化北二线TK4右10变压器	315	1.92	245.952	245.952	未进入负面清单	否	2024.06	
1975	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线6#	315	34.59	143.0415	143.0415	未进入负面清单	否	2024.06	
1976	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线44变压器	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	2024.06	
1977	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线57变压器	200	10.46	139.08	139.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1978	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线59#变压器	315	13.74	208.719	208.719	未进入负面清单	否	2024.06	
1979	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线29#变压器	315	44.88	110.628	110.628	未进入负面清单	否	2024.06	
1980	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#43变压器	315	0.02	251.937	251.937	未进入负面清单	否	2024.06	
1981	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线渤船2#箱站变压器	630	0.31	502.047	502.047	未进入负面清单	否	2024.06	
1982	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华2#箱站2#主变间隔配电变压器	500	9.67	351.65	351.65	未进入负面清单	否	2024.06	
1983	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右3#变压器	200	18.39	123.22	123.22	未进入负面清单	否	2024.06	
1984	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新园一线10右1变压器	315	0.07	251.7795	251.7795	未进入负面清单	否	2024.06	
1985	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右9	200	2.72	154.56	154.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1986	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著1号变亭1号主变	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06	
1987	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线18+1#左3变压器	315	11.8	214.83	214.83	未进入负面清单	否	2024.06	
1988	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都1#箱站1#变压器	630	30.49	311.913	311.913	未进入负面清单	否	2024.06	
1989	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧13右1#	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
1990	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧03#右分歧05#变压器	200	59.79	40.42	40.42	未进入负面清单	否	2024.06	
1991	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线海天银座2#变	315	29.72	158.382	158.382	未进入负面清单	否	2024.06	

1992	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线康庭美墅小区2#箱变1#变	630	47.07	207.459	207.459	未进入负面清单	否	2024.06	
1993	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线山水倾城1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	21.93	464.56	464.56	未进入负面清单	否	2024.06	
1994	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	10kV东海二线恒大御景湾7#变亭1#主变间隔配电变压器	1000	0.05	799.5	799.5	未进入负面清单	否	2024.06	
1995	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	10kV东海二线恒大御景湾7#变亭2#主变间隔配电变压器	1000	0.08	799.2	799.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1996	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	法兰香颂变亭1#主变间隔配电变压器	800	28.35	413.2	413.2	未进入负面清单	否	2024.06	
1997	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	法兰香颂变亭2#主变间隔配电变压器	800	24.86	441.12	441.12	未进入负面清单	否	2024.06	
1998	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	罗马假日1#变亭主变间隔配电变压器	800	15.99	512.08	512.08	未进入负面清单	否	2024.06	
1999	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	罗马假日变亭2#主变间隔配电变压器	800	10	560	560	未进入负面清单	否	2024.06	
2000	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	16.54	507.68	507.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2001	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭1#变亭3#主变间隔配电变压器	800	0.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2002	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭3#变亭1#主变间隔配电变压器	630	8.97	447.489	447.489	未进入负面清单	否	2024.06	
2003	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭3#变亭3#主变间隔配电变压器	630	10.03	440.811	440.811	未进入负面清单	否	2024.06	
2004	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东园#1线	东园一线TKF4支1紫苑豪庭2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	0.14	638.88	638.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2005	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线三和9#箱站1#变	500	65.89	70.55	70.55	未进入负面清单	否	2024.06	
2006	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线凯旋城1#箱站1#变	1000	23.21	567.9	567.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2007	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线30#华怡园1#箱站2#主变间隔配电变压器	630	9.29	445.473	445.473	未进入负面清单	否	2024.06	
2008	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67右3变压器1	200	13.66	132.68	132.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2009	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			西连线TK5消防队平安住宅楼箱站1号主变	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
2010	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都2#变亭2#主变	630	18.24	389.088	389.088	未进入负面清单	否	2024.06	
2011	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线海景豪苑1#箱站2#主变	500	15.34	323.3	323.3	未进入负面清单	否	2024.06	
2012	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线14左9-TKF富亿达2号配电站1号变压器	800	8.85	569.2	569.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2013	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线18+1左2右1变压器	100	45.54	34.46	34.46	未进入负面清单	否	2024.06	
2014	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线38发达公寓配电站1#变压器	630	42.63	235.431	235.431	未进入负面清单	否	2024.06	
2015	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	碧海家园箱变1#变压器	630	21.42	369.054	369.054	未进入负面清单	否	2024.06	
2016	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线翠海3#箱站101变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
2017	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海2线84宏运三期箱变-1	630	5.7	468.09	468.09	未进入负面清单	否	2024.06	
2018	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左23#龙兴家园箱站2#主变	630	23.16	358.092	358.092	未进入负面清单	否	2024.06	
2019	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线8#杆变压器	200	20.14	119.72	119.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2020	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景2箱式变电站2#变	315	95.18	-47.817	-47.817	未进入负面清单	否	2024.06	
2021	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新海三线89右3+1#变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2022	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线都市花园2#箱站1#变	1000	67.88	121.2	121.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2023	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线39#永昌花园变亭1#主变	400	9.21	283.16	283.16	未进入负面清单	否	2024.06	
2024	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著2号变亭1号主变	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	

2025	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线9#兴达雅居变亭1#主变	315	7.75	227.5875	227.5875	未进入负面清单	否	2024.06	
2026	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛1#箱站1#主变	500	53.81	130.95	130.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2027	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线21支3兴盛1#变亭1#主变	800	18.82	489.44	489.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2028	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化一线	10kV玉化一线5#凯地家园箱站102变压器	630	35.9	277.83	277.83	未进入负面清单	否	2024.06	
2029	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线TKF2计量所箱站1#变压器间隔配电变压器	630	25.8	341.46	341.46	未进入负面清单	否	2024.06	
2030	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新海三线40右2#变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2031	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉龙线TKF1凯地家园二期箱站1#主变	630	15.43	406.791	406.791	未进入负面清单	否	2024.06	
2032	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线5#三维家园变亭2#主变	630	33.83	290.871	290.871	未进入负面清单	否	2024.06	
2033	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线52左2望海发达1#箱站主变	500	44.41	177.95	177.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2034	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	28.31	258.45	258.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2035	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	15.57	322.15	322.15	未进入负面清单	否	2024.06	
2036	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	17.19	502.48	502.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2037	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线TKF8爱琴海岸2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	12.77	537.84	537.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2038	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线21-T三星花园1#箱站1#主变	500	38.59	207.05	207.05	未进入负面清单	否	2024.06	
2039	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线21-T三星花园2#箱站1#主变	500	36.37	218.15	218.15	未进入负面清单	否	2024.06	
2040	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	新化二线新空间3#箱站1#主变	630	9.59	443.583	443.583	未进入负面清单	否	2024.06	
2041	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化四线	世纪雅苑一期箱站变压器	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06	
2042	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山佳苑2号箱站1号主变	630	27.53	330.561	330.561	未进入负面清单	否	2024.06	
2043	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山佳苑2号箱站2号主变	630	30.77	310.149	310.149	未进入负面清单	否	2024.06	
2044	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山佳苑3号箱站1号主变	630	21.3	369.81	369.81	未进入负面清单	否	2024.06	
2045	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山佳苑3号箱站2号主变	630	33.51	292.887	292.887	未进入负面清单	否	2024.06	
2046	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山佳苑4号箱站1号主变	630	18.95	384.615	384.615	未进入负面清单	否	2024.06	
2047	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高化三线	锦山佳苑4号箱站2号主变	630	13.3	420.21	420.21	未进入负面清单	否	2024.06	
2048	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线清华苑箱站变压器	500	12.91	335.45	335.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2049	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	中业箱站变压器	800	19.44	484.48	484.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2050	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁1#变亭1主变	630	15.86	404.082	404.082	未进入负面清单	否	2024.06	
2051	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁1#变亭2主变	630	22.19	364.203	364.203	未进入负面清单	否	2024.06	
2052	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁2#变亭1主变	630	21.79	366.723	366.723	未进入负面清单	否	2024.06	
2053	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	东窑回迁2#变亭2主变	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
2054	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线27-TKF富尔沃1#变亭1#主变	630	0.38	501.606	501.606	未进入负面清单	否	2024.06	
2055	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线27-TKF富尔沃2#变亭1#主变	630	0.25	502.425	502.425	未进入负面清单	否	2024.06	
2056	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	安居箱变1#主变	630	49.9	189.63	189.63	未进入负面清单	否	2024.06	
2057	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线35#金荷家园箱站1#主变间隔配电变压器	630	3.05	484.785	484.785	未进入负面清单	否	2024.06	
2058	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉龙线TKF1凯地家园二期箱站2#主变	630	14.43	413.091	413.091	未进入负面清单	否	2024.06	
2059	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			百莲花园箱变1#主变	630	48.03	201.411	201.411	未进入负面清单	否	2024.06	
2060	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	乾源山庄箱变1#主变	500	42.14	189.3	189.3	未进入负面清单	否	2024.06	
2061	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	18.42	492.64	492.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2062	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	11.6	547.2	547.2	未进入负面清单	否	2024.06	

2063	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水源线	尚东盛景A区2#变亭1#主变一次配电变压器	800	15.14	518.88	518.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2064	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79#宏运四期变亭2#主变	500	0.18	399.1	399.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2065	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	31.35	389.2	389.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2066	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	11.79	545.68	545.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2067	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景3#变亭1#主变间隔配电变压器	800	14.62	523.04	523.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2068	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF4尚东盛景3#变亭2#主变间隔配电变压器	800	2.85	617.2	617.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2069	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西购线	西购线TK1乐都汇变亭1#主变	630	37.46	268.002	268.002	未进入负面清单	否	2024.06	
2070	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线海景豪苑2#箱站1#主变	500	13.78	331.1	331.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2071	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线TK4书芳苑七期箱站1#主变	630	14.44	413.028	413.028	未进入负面清单	否	2024.06	
2072	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线68左1变压器	100	20.07	59.93	59.93	未进入负面清单	否	2024.06	
2073	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			玉海二线53变压器	315	8.92	223.902	223.902	未进入负面清单	否	2024.06	
2074	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线60变压器	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
2075	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线72左3变压器	315	7.33	228.9105	228.9105	未进入负面清单	否	2024.06	
2076	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景5#箱站1#变	315	18.03	195.2055	195.2055	未进入负面清单	否	2024.06	
2077	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			玉化二线40右1	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2078	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线海天银座1#变	315	27.23	166.2255	166.2255	未进入负面清单	否	2024.06	
2079	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤船5#箱站1#主变	630	20.55	374.535	374.535	未进入负面清单	否	2024.06	
2080	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新海三线40右1#变压器	315	0.04	251.874	251.874	未进入负面清单	否	2024.06	
2081	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线1#（左）变压器	315	21.53	184.1805	184.1805	未进入负面清单	否	2024.06	
2082	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东海二线TK2恒大御景湾6#变亭1#主变间隔配电变压器	800	12.04	543.68	543.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2083	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	东海二线TK2恒大御景湾6#变亭2#主变间隔配电变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2084	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线15#左1变压器	315	30.71	155.2635	155.2635	未进入负面清单	否	2024.06	
2085	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线香提左岸1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	0.13	399.35	399.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2086	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线香提左岸1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	0.15	399.25	399.25	未进入负面清单	否	2024.06	
2087	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线香提左岸2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06	
2088	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际1#变电亭2#配电变压器	630	4.6	475.02	475.02	未进入负面清单	否	2024.06	
2089	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际2#变电亭2#配电变压器	630	7.33	457.821	457.821	未进入负面清单	否	2024.06	
2090	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际2#变电亭1#配电变压器	630	4.21	477.477	477.477	未进入负面清单	否	2024.06	
2091	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东体1号线	领航国际3#变电亭2#配电变压器	630	5.07	472.059	472.059	未进入负面清单	否	2024.06	
2092	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著4号变亭1号主变	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2093	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾4#变亭1#变压器间隔配电变压器	500	0.31	398.45	398.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2094	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾4#变亭2#变压器间隔配电变压器	500	20.32	298.4	298.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2095	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	东海二线TK2恒大御景湾5#变亭1#主变间隔配电变压器	400	13.27	266.92	266.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2096	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	东海二线TK2恒大御景湾5#变亭2#主变间隔配电变压器	400	11.04	275.84	275.84	未进入负面清单	否	2024.06	

2097	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线18#变压器	200	11.19	137.62	137.62	未进入负面清单	否	2024.06	
2098	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	10kV纺织线10号柱上变	250	9.75	175.625	175.625	未进入负面清单	否	2024.06	
2099	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东城二线首创龙湾二期1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2100	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东城二线首创龙湾二期1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2101	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东城二线首创龙湾二期2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2102	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东城二线首创龙湾二期2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2103	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海#4线44#左分歧4#变压器	315	11.58	215.523	215.523	未进入负面清单	否	2024.06	
2104	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线康庭美墅小区1#箱变1#变	630	48.39	199.143	199.143	未进入负面清单	否	2024.06	
2105	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线15#变压器	315	5.12	235.872	235.872	未进入负面清单	否	2024.06	
2106	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	25.46	272.7	272.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2107	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	5.61	371.95	371.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2108	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	10.2	439.74	439.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2109	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	8.07	453.159	453.159	未进入负面清单	否	2024.06	
2110	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭1#主变间隔配电变压器	500	17.71	311.45	311.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2111	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨达线	滨街线TKF1嘉晟阳光城3#变亭2#主变间隔配电变压器	500	18.61	306.95	306.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2112	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF5金域华城三期变亭1#主变间隔配电变压器	630	11.7	430.29	430.29	未进入负面清单	否	2024.06	
2113	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF5金域华城三期变亭2#主变间隔配电变压器	630	14.65	411.705	411.705	未进入负面清单	否	2024.06	
2114	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线农机一线2#变压器	50	2.56	38.72	38.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2115	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF1尚东盛景1#变亭1#主变间隔配电变压器	500	25.73	271.35	271.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2116	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF1尚东盛景1#变亭2#主变间隔配电变压器	500	19.56	302.2	302.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2117	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线华龙1#箱站1#主变	500	15.72	321.4	321.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2118	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右2#（左）变压器	200	17.14	125.72	125.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2119	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右2#（右）变压器	200	65.1	29.8	29.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2120	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右6右1TKF支1#变压器	315	8.15	226.3275	226.3275	未进入负面清单	否	2024.06	
2121	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右6右1TKF支2#变压器	315	8.59	224.9415	224.9415	未进入负面清单	否	2024.06	
2122	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右分歧右8右4#变压器	315	9.48	222.138	222.138	未进入负面清单	否	2024.06	
2123	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右12左分歧2#变压器(左)	200	27.78	104.44	104.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2124	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右12左分歧2#变压器(右)	200	10.79	138.42	138.42	未进入负面清单	否	2024.06	
2125	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新海四线46左2右15右2#变压器	200	14.08	131.84	131.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2126	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右分歧右17#变压器左	100	22.88	57.12	57.12	未进入负面清单	否	2024.06	

2127	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左2右分歧右17#变压器右	315	7.67	227.8395	227.8395	未进入负面清单	否	2024.06	
2128	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左3#变压器	315	9.27	222.7995	222.7995	未进入负面清单	否	2024.06	
2129	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左4#变压器	100	3.94	76.06	76.06	未进入负面清单	否	2024.06	
2130	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左5#变压器	200	18.59	122.82	122.82	未进入负面清单	否	2024.06	
2131	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左6#变压器	100	1.23	78.77	78.77	未进入负面清单	否	2024.06	
2132	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左分歧左7#变压器	315	14.46	206.451	206.451	未进入负面清单	否	2024.06	
2133	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右分歧右6#变压器	315	11.73	215.0505	215.0505	未进入负面清单	否	2024.06	
2134	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线#4变压器	200	43.1	73.8	73.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2135	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线5左3左1#变压器	200	28.21	103.58	103.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2136	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#12变压器	200	31.36	97.28	97.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2137	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#13变压器	315	16.19	201.0015	201.0015	未进入负面清单	否	2024.06	
2138	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#15变压器	315	0.36	250.866	250.866	未进入负面清单	否	2024.06	
2139	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线#19变压器	200	51.61	56.78	56.78	未进入负面清单	否	2024.06	
2140	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线19左#3变压器	400	29.67	201.32	201.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2141	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF右1#	200	3.76	152.48	152.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2142	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉乾线3右2右1#变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2143	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线17#变压器	315	9.63	221.6655	221.6655	未进入负面清单	否	2024.06	
2144	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线12#变压器	315	6.48	231.588	231.588	未进入负面清单	否	2024.06	
2145	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线11#变压器	100	12.45	67.55	67.55	未进入负面清单	否	2024.06	
2146	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1右1#变压器	315	19.66	190.071	190.071	未进入负面清单	否	2024.06	
2147	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线4#变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2148	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK1化北一线TK1柜102出线化北一线6#变压器	315	20.23	188.2755	188.2755	未进入负面清单	否	2024.06	
2149	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线24#	200	26.24	107.52	107.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2150	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左1#变压器	315	33.36	146.916	146.916	未进入负面清单	否	2024.06	
2151	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左2#变压器	400	37.25	171	171	未进入负面清单	否	2024.06	
2152	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左3#变压器	400	30.29	198.84	198.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2153	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左4#变压器	315	18.11	194.9535	194.9535	未进入负面清单	否	2024.06	
2154	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线26左5#变压器	315	48.55	99.0675	99.0675	未进入负面清单	否	2024.06	
2155	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线28#	315	84.41	-13.8915	-13.8915	未进入负面清单	否	2024.06	
2156	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线31#	250	45.33	86.675	86.675	未进入负面清单	否	2024.06	

2157	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线31	200	49.44	61.12	61.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2158	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK2化北一线TK2电缆终端化北一线33#	200	19.95	120.1	120.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2159	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左3#变压器	400	59.49	82.04	82.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2160	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4左2#变压器	250	12.52	168.7	168.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2161	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4支1#变压器	315	68.03	37.7055	37.7055	未进入负面清单	否	2024.06	
2162	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线TK4支1#变压器#	315	27.07	166.7295	166.7295	未进入负面清单	否	2024.06	
2163	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线4#杆变压器	315	19.88	189.378	189.378	未进入负面清单	否	2024.06	
2164	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线TK1右1变压器	400	35.5	178	178	未进入负面清单	否	2024.06	
2165	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线TK3右3#变压器	315	29.09	160.3665	160.3665	未进入负面清单	否	2024.06	
2166	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线TK3右1#变压器	315	15.17	204.2145	204.2145	未进入负面清单	否	2024.06	
2167	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#6变压器右	250	10.96	172.6	172.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2168	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右3变压器（315）	315	9.87	220.9095	220.9095	未进入负面清单	否	2024.06	
2169	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线3#	200	31.32	97.36	97.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2170	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#3变压器	200	21.7	116.6	116.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2171	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#5变压器	200	31.89	96.22	96.22	未进入负面清单	否	2024.06	
2172	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#8变压器	200	36.98	86.04	86.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2173	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#10变压器	315	36.92	135.702	135.702	未进入负面清单	否	2024.06	
2174	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#12变压器1	315	1.16	248.346	248.346	未进入负面清单	否	2024.06	
2175	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#13变压器	315	7.98	226.863	226.863	未进入负面清单	否	2024.06	
2176	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新化一线海日分歧17右3#变压器	315	6.42	231.777	231.777	未进入负面清单	否	2024.06	
2177	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右7#变压器	315	8.67	224.6895	224.6895	未进入负面清单	否	2024.06	
2178	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右11#变压器	315	38.23	131.5755	131.5755	未进入负面清单	否	2024.06	
2179	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右14#变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2180	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧17右16#变压器	315	25.81	170.6985	170.6985	未进入负面清单	否	2024.06	
2181	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线37变压器	315	72.54	23.499	23.499	未进入负面清单	否	2024.06	
2182	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线39变压器	315	40.93	123.0705	123.0705	未进入负面清单	否	2024.06	
2183	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线40变压器	315	37.47	133.9695	133.9695	未进入负面清单	否	2024.06	
2184	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线41变压器	400	0.78	316.88	316.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2185	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线42变压器	315	11.76	214.956	214.956	未进入负面清单	否	2024.06	
2186	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线45变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2187	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线高把屯分歧5左1#	315	33.91	145.1835	145.1835	未进入负面清单	否	2024.06	
2188	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧5左2#变压器	315	0.51	250.3935	250.3935	未进入负面清单	否	2024.06	
2189	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧6#	100	12.71	67.29	67.29	未进入负面清单	否	2024.06	
2190	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧24#	315	18.61	193.3785	193.3785	未进入负面清单	否	2024.06	
2191	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧24支6#	200	47.9	64.2	64.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2192	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧28左分歧1#	315	1.02	248.787	248.787	未进入负面清单	否	2024.06	
2193	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧#37	160	59.3	33.12	33.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2194	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线2#变压器	400	49.09	123.64	123.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2195	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧3支1#变压器	100	49.9	30.1	30.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2196	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧12#变压器	315	51.33	90.3105	90.3105	未进入负面清单	否	2024.06	
2197	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1右2#柱上变压器	315	0	252	252	未进入负面清单	否	2024.06	

2198	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左3#变压器1	200	11.68	136.64	136.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2199	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左3#变压器2	315	7.66	227.871	227.871	未进入负面清单	否	2024.06	
2200	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK3左7#变压器	250	20.07	149.825	149.825	未进入负面清单	否	2024.06	
2201	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK4右1#变压器	315	4	239.4	239.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2202	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线1右1#变压器（左）	160	6.59	117.456	117.456	未进入负面清单	否	2024.06	
2203	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线13#杆主变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
2204	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF3右1#杆变压器	80	0.1	63.92	63.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2205	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线27支1右3#变压器	315	4.84	236.754	236.754	未进入负面清单	否	2024.06	
2206	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线20左2#杆变压器	315	42.44	118.314	118.314	未进入负面清单	否	2024.06	
2207	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线20左1#杆变压器	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2208	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线20右1#杆变压器	160	15.48	103.232	103.232	未进入负面清单	否	2024.06	
2209	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	10kV西连线7左2#变压器（小）	50	1.28	39.36	39.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2210	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线07右4#变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2211	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线07右2右#2杆变压器	200	29.79	100.42	100.42	未进入负面清单	否	2024.06	
2212	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#9变压器	200	11.13	137.74	137.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2213	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#10变压器	315	13.72	208.782	208.782	未进入负面清单	否	2024.06	
2214	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#13变压器	315	7.41	228.6585	228.6585	未进入负面清单	否	2024.06	
2215	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新马线#14变压器	315	7.52	228.312	228.312	未进入负面清单	否	2024.06	
2216	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新马线67右分歧右3#变压器	200	29.28	101.44	101.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2217	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左2#变压器	315	13.16	210.546	210.546	未进入负面清单	否	2024.06	
2218	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TK2左1#变压器	315	1.33	247.8105	247.8105	未进入负面清单	否	2024.06	
2219	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左3#变压器	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	2024.06	
2220	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5右分歧右2#变压器	315	10.63	218.5155	218.5155	未进入负面清单	否	2024.06	
2221	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5左分歧左3#变压器右	315	44.96	110.376	110.376	未进入负面清单	否	2024.06	
2222	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左5左分歧左3#变压器左	100	11.44	68.56	68.56	未进入负面清单	否	2024.06	
2223	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左7#变压器	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2224	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左10#变压器	315	16.74	199.269	199.269	未进入负面清单	否	2024.06	
2225	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧#左10变压器	315	19.7	189.945	189.945	未进入负面清单	否	2024.06	
2226	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左12#变压器	200	28.65	102.7	102.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2227	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左13#变压器	315	8.45	225.3825	225.3825	未进入负面清单	否	2024.06	
2228	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右5#右变压器	315	10.99	217.3815	217.3815	未进入负面清单	否	2024.06	
2229	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左15右分歧右5#左变压器	315	29.96	157.626	157.626	未进入负面清单	否	2024.06	
2230	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海三线63#左分歧#3变压器	315	20.68	186.858	186.858	未进入负面清单	否	2024.06	
2231	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线63#左分歧#2变压器	315	9.61	221.7285	221.7285	未进入负面清单	否	2024.06	
2232	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2#变压器	400	21.53	233.88	233.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2233	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	化北一线化北一线TK4化北一线TK4电缆终端化北一线TK4右1#变压器	400	20.07	239.72	239.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2234	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新马线67左分歧左17#变压器右	250	9.42	176.45	176.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2235	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左17#变压器左	200	19	122	122	未进入负面清单	否	2024.06	
2236	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左18#变压器	160	5.3	119.52	119.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2237	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左19#变压器	315	12.79	211.7115	211.7115	未进入负面清单	否	2024.06	
2238	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧22#变压器	315	6.7	230.895	230.895	未进入负面清单	否	2024.06	
2239	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线5左#3变压器	315	0	252	252	未进入负面清单	否	2024.06	
2240	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线16#杆主变压器	160	0.09	127.856	127.856	未进入负面清单	否	2024.06	
2241	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧11#变压器	50	2.07	38.965	38.965	未进入负面清单	否	2024.06	

2242	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右4#杆变压器	315	7.36	228.816	228.816	未进入负面清单	否	2024.06	
2243	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右6#杆变压器	315	7.99	226.8315	226.8315	未进入负面清单	否	2024.06	
2244	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右7#杆变压器	315	8.2	226.17	226.17	未进入负面清单	否	2024.06	
2245	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右9#杆变压器	100	13.66	66.34	66.34	未进入负面清单	否	2024.06	
2246	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右11#杆变压器	315	2.27	244.8495	244.8495	未进入负面清单	否	2024.06	
2247	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右3#变压器	315	8.25	226.0125	226.0125	未进入负面清单	否	2024.06	
2248	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右6#变压器	315	14.56	206.136	206.136	未进入负面清单	否	2024.06	
2249	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右7#变压器	100	59.26	20.74	20.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2250	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右8#变压器	200	19.87	120.26	120.26	未进入负面清单	否	2024.06	
2251	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线11右9#变压器	200	4.51	150.98	150.98	未进入负面清单	否	2024.06	
2252	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线19#杆变压器	315	7.96	226.926	226.926	未进入负面清单	否	2024.06	
2253	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线23左3杆变压器	315	2.64	243.684	243.684	未进入负面清单	否	2024.06	
2254	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线2#杆变压器	315	17.37	197.2845	197.2845	未进入负面清单	否	2024.06	
2255	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线7左1#杆变压器	315	34.67	142.7895	142.7895	未进入负面清单	否	2024.06	
2256	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线7右2#	315	36.06	138.411	138.411	未进入负面清单	否	2024.06	
2257	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线15右2变压器	200	47.73	64.54	64.54	未进入负面清单	否	2024.06	
2258	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线25#	80	0.01	63.992	63.992	未进入负面清单	否	2024.06	
2259	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线5右8#变压器	315	58.86	66.591	66.591	未进入负面清单	否	2024.06	
2260	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线5右7#变压器	315	34.94	141.939	141.939	未进入负面清单	否	2024.06	
2261	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线5右6#变压器	315	9.44	222.264	222.264	未进入负面清单	否	2024.06	
2262	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线5右5#变压器	315	20.8	186.48	186.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2263	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线5右3#变压器	400	27.81	208.76	208.76	未进入负面清单	否	2024.06	
2264	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线5右2#变压器	315	17	198.45	198.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2265	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线11右6#变压器	315	0.17	251.4645	251.4645	未进入负面清单	否	2024.06	
2266	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线16#变压器	315	20.47	187.5195	187.5195	未进入负面清单	否	2024.06	
2267	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			水稻三线17#变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	2024.06	
2268	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线23#变压器	100	28.45	51.55	51.55	未进入负面清单	否	2024.06	
2269	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			水稻三线14支4#	315	49.94	94.689	94.689	未进入负面清单	否	2024.06	
2270	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14左3#变压器	315	31.52	152.712	152.712	未进入负面清单	否	2024.06	
2271	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14左6#变压器	315	9.93	220.7205	220.7205	未进入负面清单	否	2024.06	
2272	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14左8#变压器	315	14	207.9	207.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2273	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左2#变压器	400	53.72	105.12	105.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2274	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左9#	400	47.75	129	129	未进入负面清单	否	2024.06	
2275	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左10#	315	41.12	122.472	122.472	未进入负面清单	否	2024.06	
2276	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左6支1#	400	10.57	277.72	277.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2277	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左6支2#变压器	315	8.19	226.2015	226.2015	未进入负面清单	否	2024.06	
2278	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水源线	水源线水源线TK1柜水源线TK1柜102返线水源线#7变压器	315	1.83	246.2355	246.2355	未进入负面清单	否	2024.06	
2279	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线14#	315	14.92	205.002	205.002	未进入负面清单	否	2024.06	
2280	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20右2#变压器	315	11.86	214.641	214.641	未进入负面清单	否	2024.06	
2281	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20右3#变压器	400	21.32	234.72	234.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2282	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左4#变压器	400	12.35	270.6	270.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2283	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左5#变压器	400	13.52	265.92	265.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2284	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线12左6右2#杆变压器	160	0.16	127.744	127.744	未进入负面清单	否	2024.06	
2285	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左8	315	9.29	222.7365	222.7365	未进入负面清单	否	2024.06	
2286	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左7	315	0	252	252	未进入负面清单	否	2024.06	
2287	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左6	315	0.08	251.748	251.748	未进入负面清单	否	2024.06	
2288	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左5	400	6.79	292.84	292.84	未进入负面清单	否	2024.06	

2289	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左3	400	18.56	245.76	245.76	未进入负面清单	否	2024.06	
2290	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线20左2支3#变压器	160	25.42	87.328	87.328	未进入负面清单	否	2024.06	
2291	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机#1线TK1铁机一线TK1电缆头铁机一线12左4#	200	17.56	124.88	124.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2292	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线12左1#变压器	315	16.24	200.844	200.844	未进入负面清单	否	2024.06	
2293	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电缆头铁机一线TK2左1#变压器	400	0.34	318.64	318.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2294	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜103电缆头铁机一线TK2左2#变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06	
2295	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线TK2左2#变压器（左）	200	1.27	157.46	157.46	未进入负面清单	否	2024.06	
2296	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线15#	315	14.62	205.947	205.947	未进入负面清单	否	2024.06	
2297	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21#	400	8.35	286.6	286.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2298	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线21右1#变压器	315	10.87	217.7595	217.7595	未进入负面清单	否	2024.06	
2299	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线21右2#	315	7.03	229.8555	229.8555	未进入负面清单	否	2024.06	
2300	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右5#	50	2.52	38.74	38.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2301	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右5#(大）	200	35	90	90	未进入负面清单	否	2024.06	
2302	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右7#	200	3.57	152.86	152.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2303	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右7#（右）	200	16.29	127.42	127.42	未进入负面清单	否	2024.06	
2304	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨西线高把屯分歧24支7#	315	10.89	217.6965	217.6965	未进入负面清单	否	2024.06	
2305	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线3#杆变压器	250	9.32	176.7	176.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2306	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线6#杆变压器	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	2024.06	
2307	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线13右1#变压器	200	16.14	127.72	127.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2308	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线#19	200	20.78	118.44	118.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2309	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线33#变压器	200	2.55	154.9	154.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2310	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线34右#11变压器	50	0.78	39.61	39.61	未进入负面清单	否	2024.06	
2311	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线38支1变压器	315	5.26	235.431	235.431	未进入负面清单	否	2024.06	
2312	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线42支#1变压器	100	1.57	78.43	78.43	未进入负面清单	否	2024.06	
2313	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线44#变压器	315	14.08	207.648	207.648	未进入负面清单	否	2024.06	
2314	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线49#变压器	200	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2315	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线50支2变压器	315	8.75	224.4375	224.4375	未进入负面清单	否	2024.06	
2316	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线58#变压器	315	11.12	216.972	216.972	未进入负面清单	否	2024.06	
2317	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK1左1#变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
2318	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK1右1#变压器	315	7.04	229.824	229.824	未进入负面清单	否	2024.06	
2319	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右7#	200	2.63	154.74	154.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2320	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右3支1#变压器	400	0.05	319.8	319.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2321	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右3支3#变压器	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06	
2322	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右3支2#	315	0.03	251.9055	251.9055	未进入负面清单	否	2024.06	
2323	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨化二线TK2右6右4#	400	14.24	263.04	263.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2324	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右6右8#	400	16.99	252.04	252.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2325	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2右18#	50	2.55	38.725	38.725	未进入负面清单	否	2024.06	
2326	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左1#变压器	400	16.39	254.44	254.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2327	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左4#变压器	160	9.98	112.032	112.032	未进入负面清单	否	2024.06	

2328	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左5#变压器	315	12.1	213.885	213.885	未进入负面清单	否	2024.06	
2329	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左6#变压器	315	12	214.2	214.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2330	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK3左7#变压器	315	16.58	199.773	199.773	未进入负面清单	否	2024.06	
2331	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK5左1#变压器	315	18.68	193.158	193.158	未进入负面清单	否	2024.06	
2332	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线8#变压器	80	0.9	63.28	63.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2333	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#34变压器	315	10.18	219.933	219.933	未进入负面清单	否	2024.06	
2334	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#37变压器	400	16.88	252.48	252.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2335	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线新海二线#38变压器左	315	10.94	217.539	217.539	未进入负面清单	否	2024.06	
2336	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#39变压器左	200	14.02	131.96	131.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2337	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#44变压器左	315	35.72	139.482	139.482	未进入负面清单	否	2024.06	
2338	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线#51变压器	100	0.81	79.19	79.19	未进入负面清单	否	2024.06	
2339	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右4#变压器	315	18.3	194.355	194.355	未进入负面清单	否	2024.06	
2340	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右7#变压器	315	11.79	214.8615	214.8615	未进入负面清单	否	2024.06	
2341	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右10#变压器	315	9.86	220.941	220.941	未进入负面清单	否	2024.06	
2342	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右12#变压器	315	0.76	249.606	249.606	未进入负面清单	否	2024.06	
2343	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右16#变压器	315	16.4	200.34	200.34	未进入负面清单	否	2024.06	
2344	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线53右分歧右17#变压器	315	0.42	250.677	250.677	未进入负面清单	否	2024.06	
2345	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线72左4左1#变压器	315	8.82	224.217	224.217	未进入负面清单	否	2024.06	
2346	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线71变压器	315	18.48	193.788	193.788	未进入负面清单	否	2024.06	
2347	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线64左分歧2#变压器	315	10.95	217.5075	217.5075	未进入负面清单	否	2024.06	
2348	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线61左分歧2#变压器	315	18.92	192.402	192.402	未进入负面清单	否	2024.06	
2349	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线63变压器	315	4.43	238.0455	238.0455	未进入负面清单	否	2024.06	
2350	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线73变压器	100	6.27	73.73	73.73	未进入负面清单	否	2024.06	
2351	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK3左2#	315	8.6	224.91	224.91	未进入负面清单	否	2024.06	
2352	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK3左2#妇婴医院	100	64.14	15.86	15.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2353	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左1#变压器	315	52.63	86.2155	86.2155	未进入负面清单	否	2024.06	
2354	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左2#变压器	400	79.85	0.6	0.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2355	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左3#变压器	315	1.44	247.464	247.464	未进入负面清单	否	2024.06	
2356	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4左4#变压器	315	34.78	142.443	142.443	未进入负面清单	否	2024.06	
2357	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右1#变压器	315	39.63	127.1655	127.1655	未进入负面清单	否	2024.06	
2358	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线锦北线26#杆柱上变压器	315	47.77	101.5245	101.5245	未进入负面清单	否	2024.06	
2359	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线30#变压器	315	37.24	134.694	134.694	未进入负面清单	否	2024.06	
2360	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线29#变压器	315	12.45	212.7825	212.7825	未进入负面清单	否	2024.06	
2361	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线28#变压器	250	22.63	143.425	143.425	未进入负面清单	否	2024.06	
2362	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线27#变压器	315	21.5	184.275	184.275	未进入负面清单	否	2024.06	
2363	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线26#变压器	315	18.36	194.166	194.166	未进入负面清单	否	2024.06	
2364	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线24#变压器	400	61.2	75.2	75.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2365	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线23左1变压器	400	18.29	246.84	246.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2366	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线23左2变压器	200	48.96	62.08	62.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2367	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线21#变压器	315	52.13	87.7905	87.7905	未进入负面清单	否	2024.06	
2368	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右1变压器	50	0.46	39.77	39.77	未进入负面清单	否	2024.06	
2369	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右2变压器	315	11.81	214.7985	214.7985	未进入负面清单	否	2024.06	
2370	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右5变压器	250	13.73	165.675	165.675	未进入负面清单	否	2024.06	
2371	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右5#（大）	250	7.81	180.475	180.475	未进入负面清单	否	2024.06	
2372	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19支2#	315	10.01	220.4685	220.4685	未进入负面清单	否	2024.06	
2373	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线18#变压器	400	57.57	89.72	89.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2374	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线13#变压器	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	2024.06	
2375	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线9#	315	9.35	222.5475	222.5475	未进入负面清单	否	2024.06	
2376	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线1+2#变压器	200	46	68	68	未进入负面清单	否	2024.06	
2377	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线农机一线7#变压器	50	1.02	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06	

2378	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右1#杆变压器	315	7.63	227.9655	227.9655	未进入负面清单	否	2024.06	
2379	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右2#杆变压器	315	8.42	225.477	225.477	未进入负面清单	否	2024.06	
2380	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线3右3#杆变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2381	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海#4线44#左分歧6#变压器	315	14.92	205.002	205.002	未进入负面清单	否	2024.06	
2382	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧8#变压器	315	42.62	117.747	117.747	未进入负面清单	否	2024.06	
2383	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧10#变压器	160	5.01	119.984	119.984	未进入负面清单	否	2024.06	
2384	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧11#变压器	315	9.5	222.075	222.075	未进入负面清单	否	2024.06	
2385	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧12#变压器	315	10.16	219.996	219.996	未进入负面清单	否	2024.06	
2386	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧19#变压器	315	9.92	220.752	220.752	未进入负面清单	否	2024.06	
2387	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧20#变压器	315	4.41	238.1085	238.1085	未进入负面清单	否	2024.06	
2388	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧23#变压器	315	19.66	190.071	190.071	未进入负面清单	否	2024.06	
2389	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧28#变压器	315	9.82	221.067	221.067	未进入负面清单	否	2024.06	
2390	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线68右2#变压器	315	11.06	217.161	217.161	未进入负面清单	否	2024.06	
2391	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线70#变压器	315	15	204.75	204.75	未进入负面清单	否	2024.06	
2392	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线71#变压器	315	8.83	224.1855	224.1855	未进入负面清单	否	2024.06	
2393	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线72#变压器	315	12.46	212.751	212.751	未进入负面清单	否	2024.06	
2394	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海三线75左2#变压器	315	39.61	127.2285	127.2285	未进入负面清单	否	2024.06	
2395	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线77右4#一1	315	0.24	251.244	251.244	未进入负面清单	否	2024.06	
2396	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线4#环网柜左1#	315	4.06	239.211	239.211	未进入负面清单	否	2024.06	
2397	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线4#环网柜左2#	315	11.54	215.649	215.649	未进入负面清单	否	2024.06	
2398	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线4#环网柜左3#	315	23.5	177.975	177.975	未进入负面清单	否	2024.06	
2399	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线87#变压器	315	0.58	250.173	250.173	未进入负面清单	否	2024.06	
2400	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线89#右分歧3#变压器	315	7.33	228.9105	228.9105	未进入负面清单	否	2024.06	
2401	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线89#右分歧#10变压器	315	7.93	227.0205	227.0205	未进入负面清单	否	2024.06	
2402	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线8#高压环网柜右分歧右2#变压器	315	0.42	250.677	250.677	未进入负面清单	否	2024.06	
2403	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#高压环网柜右34#变压器	100	10.8	69.2	69.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2404	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#高压环网柜右40#变压器	400	10.68	277.28	277.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2405	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线80右3变压器	250	4.16	189.6	189.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2406	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线80右2变压器	315	7.35	228.8475	228.8475	未进入负面清单	否	2024.06	
2407	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线79变压器	250	62.58	43.55	43.55	未进入负面清单	否	2024.06	
2408	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			60左分歧左5变压器	100	1.91	78.09	78.09	未进入负面清单	否	2024.06	
2409	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海4号线	60左分歧左2变压器315	315	12.33	213.1605	213.1605	未进入负面清单	否	2024.06	
2410	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#5变压器	315	6.72	230.832	230.832	未进入负面清单	否	2024.06	
2411	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#6变压器左	100	15.42	64.58	64.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2412	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨农二线7#变压器	315	0.9	249.165	249.165	未进入负面清单	否	2024.06	
2413	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨农二线14#变压器大	50	51.29	14.355	14.355	未进入负面清单	否	2024.06	
2414	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨农二线19#变压器	200	16.25	127.5	127.5	未进入负面清单	否	2024.06	
2415	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线滨化一线11左3#	200	18.03	123.94	123.94	未进入负面清单	否	2024.06	
2416	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨化一线11右9#	315	40.55	124.2675	124.2675	未进入负面清单	否	2024.06	
2417	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨化一线11右10#	315	8.38	225.603	225.603	未进入负面清单	否	2024.06	
2418	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨西线高把屯分歧4右2#	100	23.2	56.8	56.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2419	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	金昌二期变亭1#主变	500	28.93	255.35	255.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2420	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线25#东府花园3#箱站1#主变	630	8.38	451.206	451.206	未进入负面清单	否	2024.06	
2421	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线25#东府花园3#箱站2#主变	630	9.37	444.969	444.969	未进入负面清单	否	2024.06	
2422	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线德胜园变亭1#主变	630	19.63	380.331	380.331	未进入负面清单	否	2024.06	
2423	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区1#箱站1#主变	630	23.63	355.131	355.131	未进入负面清单	否	2024.06	
2424	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区1#箱站2#主变	630	16.3	401.31	401.31	未进入负面清单	否	2024.06	
2425	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区2#箱站1#主变	630	17.43	394.191	394.191	未进入负面清单	否	2024.06	
2426	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸1#变亭1#主变	630	24.84	347.508	347.508	未进入负面清单	否	2024.06	

2427	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸2#变亭1#主变	630	10.22	439.614	439.614	未进入负面清单	否	2024.06	
2428	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线香榭水岸2#变亭2#主变	630	22.3	363.51	363.51	未进入负面清单	否	2024.06	
2429	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线40#政府安居箱站1#主变	400	0.53	317.88	317.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2430	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线40#政府安居箱站2#主变	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2431	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右4玉麟1#箱站1#主变	630	36.7	272.79	272.79	未进入负面清单	否	2024.06	
2432	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线24右4玉麟2#箱站2#主变	630	28.93	321.741	321.741	未进入负面清单	否	2024.06	
2433	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线26#小天鹅箱站1#主变	500	20.6	297	297	未进入负面清单	否	2024.06	
2434	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右11富都变亭2#主变	630	29.53	317.961	317.961	未进入负面清单	否	2024.06	
2435	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右11富都变亭1#主变	630	21.09	371.133	371.133	未进入负面清单	否	2024.06	
2436	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右7金盛变亭1#主变	800	12.65	538.8	538.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2437	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	新大陆3#箱站1#主变	630	74.08	37.296	37.296	未进入负面清单	否	2024.06	
2438	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线35#新大陆1#箱站1#主变	800	38.26	333.92	333.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2439	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线35#新大陆2#箱站1#主变	800	9.24	566.08	566.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2440	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线19#东方国际花园4#箱站1#主变	800	5.55	595.6	595.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2441	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线22-TKF3东府花园1#箱站1#主变	630	0.23	502.551	502.551	未进入负面清单	否	2024.06	
2442	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线22-TKF3东府花园2#箱站1#主变	630	28.03	327.411	327.411	未进入负面清单	否	2024.06	
2443	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线5#九龙园1#变亭1#主变	630	16.4	400.68	400.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2444	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线5#九龙园2#变亭1#主变	630	20.97	371.889	371.889	未进入负面清单	否	2024.06	
2445	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2昌盛园箱站1#主变	500	29.96	250.2	250.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2446	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线4-TKF1房屋1#箱站2#主变	500	19.46	302.7	302.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2447	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线7#房屋2#箱站2#主变	400	37.6	169.6	169.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2448	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左3房屋3#箱站1#主变	400	42.97	148.12	148.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2449	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	中物变亭1#主变	630	42.12	238.644	238.644	未进入负面清单	否	2024.06	
2450	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2中大变亭1#主变	500	10.98	345.1	345.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2451	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12-TK4永昌箱站1#主变	800	52.76	217.92	217.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2452	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2新大陆4#箱站2#主变	800	49.01	247.92	247.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2453	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海4号线	供电局箱变1#主变	500	0.22	398.9	398.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2454	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海4号线	望海2#箱变变压器	630	12.25	426.825	426.825	未进入负面清单	否	2024.06	
2455	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线6#双龙变亭1#主变	500	11.31	343.45	343.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2456	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧18#铁馨园2#箱站1#主变	630	15.38	407.106	407.106	未进入负面清单	否	2024.06	
2457	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线创元大厦变亭1#主变	500	33.76	231.2	231.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2458	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线创元大厦变亭2#主变	500	15.55	322.25	322.25	未进入负面清单	否	2024.06	
2459	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线连山变亭1#主变	800	28.9	408.8	408.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2460	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线佳成变亭2#主变	400	8.49	286.04	286.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2461	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线佳成变亭1#主变	400	8.67	285.32	285.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2462	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	芙蓉园变电亭2#主变	400	0.6	317.6	317.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2463	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新三线	玉新三线青青家园箱站2#主变	1000	0.19	798.1	798.1	未进入负面清单	否	2024.06	

2464	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	静园箱变主变	630	11.7	430.29	430.29	未进入负面清单	否	2024.06	
2465	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	铁龙变亭2#主变	500	31.04	244.8	244.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2466	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线铁路箱站1#主变	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2467	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧18#铁馨园1#箱站2#主变	500	19.48	302.6	302.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2468	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧18#铁馨园1#箱站1#主变	500	10.9	345.5	345.5	未进入负面清单	否	2024.06	
2469	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线6#金伦箱站2#主变	630	46.3	212.31	212.31	未进入负面清单	否	2024.06	
2470	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线8#九星1#箱站2#主变	800	16.94	504.48	504.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2471	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线8#九星2#箱站1#主变	1250	6.24	922	922	未进入负面清单	否	2024.06	
2472	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线13#玫瑰园1#箱站1#主变	800	47.46	260.32	260.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2473	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线13#玫瑰园2#箱站1#主变	630	38.51	261.387	261.387	未进入负面清单	否	2024.06	
2474	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	中大变电亭1#主变	500	38.76	206.2	206.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2475	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	公安局1#箱站变压器	630	9.48	444.276	444.276	未进入负面清单	否	2024.06	
2476	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	公安局2#箱站变压器	500	10.24	348.8	348.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2477	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	公安局3#箱站变压器	630	10.05	440.685	440.685	未进入负面清单	否	2024.06	
2478	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	辽西2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	23.32	283.4	283.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2479	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	工会大厦变电亭1#主变	500	17.44	312.8	312.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2480	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	朝修1#箱站1#变压器	500	12.73	336.35	336.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2481	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线丰乐变亭1#主变	500	24.12	279.4	279.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2482	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1化机厂3#箱站1#主变	400	11.98	272.08	272.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2483	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1化机厂3#箱站2#主变	400	9.79	280.84	280.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2484	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK1化机厂4#箱站1#主变	500	25.57	272.15	272.15	未进入负面清单	否	2024.06	
2485	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	龙程箱站2#主变	500	0.31	398.45	398.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2486	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	中学箱变	500	23.36	283.2	283.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2487	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	龙程家园变电亭1#主变	630	54.3	161.91	161.91	未进入负面清单	否	2024.06	
2488	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和1#箱站1#主变	800	43.25	294	294	未进入负面清单	否	2024.06	
2489	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和2#箱站1#主变	800	41.54	307.68	307.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2490	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	10kV玉学线三和3#箱站1#主变	800	58.19	174.48	174.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2491	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和4#箱站1#主变	800	42.13	302.96	302.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2492	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线三和5#箱站1#主变	630	78.65	8.505	8.505	未进入负面清单	否	2024.06	
2493	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和6#箱站1#主变	630	78.19	11.403	11.403	未进入负面清单	否	2024.06	
2494	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	八大家2#箱变1#主变	630	6.66	462.042	462.042	未进入负面清单	否	2024.06	
2495	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2金石花园变亭1#主变	500	11.45	342.75	342.75	未进入负面清单	否	2024.06	
2496	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北一线	中心商厦变亭1#主变	500	0.82	395.9	395.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2497	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK4右6福隆箱站1#主变	500	21.01	294.95	294.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2498	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线14-TKF2东方国际花园1#箱站1#主变	630	0.22	502.614	502.614	未进入负面清单	否	2024.06	
2499	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线4-TKF1东方国际花园2#箱站1#主变	400	23.76	224.96	224.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2500	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线16#东方国际花园3#箱站1#主变	630	28.36	325.332	325.332	未进入负面清单	否	2024.06	
2501	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线14-TKF2东方国际花园5#箱站2#主变	630	24.97	346.689	346.689	未进入负面清单	否	2024.06	
2502	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	锦北线	锦北线4-TKF1东方国际花园6#箱站1#主变	630	11.83	429.471	429.471	未进入负面清单	否	2024.06	
2503	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线6#幸福变亭1#主变	630	14.05	415.485	415.485	未进入负面清单	否	2024.06	

2504	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2永顺变亭1#主变	800	17.41	500.72	500.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2505	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2永顺变亭2#主变	800	12.62	539.04	539.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2506	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机二线11右2永顺变亭3#主变	800	7.83	577.36	577.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2507	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支1-TK2新大陆5#箱站2#主变	800	26.86	425.12	425.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2508	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线17#钢管厂箱站1#主变	400	9.3	282.8	282.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2509	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK4兰花广场变亭2#主变	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2510	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	申海箱站1#主变	630	24.16	351.792	351.792	未进入负面清单	否	2024.06	
2511	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	望海2#箱变2#主变	630	29.52	318.024	318.024	未进入负面清单	否	2024.06	
2512	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	翠海1#箱站1#主变	630	10.46	438.102	438.102	未进入负面清单	否	2024.06	
2513	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	翠海2#箱站2#主变	630	8.47	450.639	450.639	未进入负面清单	否	2024.06	
2514	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	八大家1#箱变2#主变	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
2515	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧4右8滨河4#箱站2#主变	400	33.07	187.72	187.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2516	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧4右8滨河4#箱站1#主变	400	14.85	260.6	260.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2517	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧4右5滨河5#箱站1#主变	630	66.11	87.507	87.507	未进入负面清单	否	2024.06	
2518	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨河6#箱站1#主变	630	36.72	272.664	272.664	未进入负面清单	否	2024.06	
2519	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	海飞1#变电亭2#主变	400	22.37	230.52	230.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2520	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	新空间2#变电亭1#主变	630	22.03	365.211	365.211	未进入负面清单	否	2024.06	
2521	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	海飞2#变电亭1#主变	400	20.28	238.88	238.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2522	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	海飞2#变电亭2#主变	400	8.98	284.08	284.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2523	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	绣园1#变电亭2#主变	500	67.23	63.85	63.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2524	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	安居园2#箱站主变	630	45.72	215.964	215.964	未进入负面清单	否	2024.06	
2525	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	凌云安居箱变1#主变	630	31.83	303.471	303.471	未进入负面清单	否	2024.06	
2526	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	渤船1#箱变1#主变	630	38.62	260.694	260.694	未进入负面清单	否	2024.06	
2527	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤船6#箱站2#变压器	630	47.21	206.577	206.577	未进入负面清单	否	2024.06	
2528	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区2#箱站2#主变	500	35.99	220.05	220.05	未进入负面清单	否	2024.06	
2529	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区3#箱站2#主变	500	34.98	225.1	225.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2530	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区4#箱站1#主变	500	24.14	279.3	279.3	未进入负面清单	否	2024.06	
2531	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区4#箱站2#主变	500	20.03	299.85	299.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2532	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线化机1#变亭1#主变	630	21.13	370.881	370.881	未进入负面清单	否	2024.06	
2533	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨街线	滨街线TK5步行街5#变亭1#主变	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
2534	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	凌云变电亭1#主变	400	20.02	239.92	239.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2535	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	绣园2#变电亭1#主变	500	47.61	161.95	161.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2536	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线TK2右2电大变亭1#主变	400	17.69	249.24	249.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2537	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和7#箱站1#主变	630	22.48	362.376	362.376	未进入负面清单	否	2024.06	
2538	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			玉教一线三和8#箱站1#主变	800	30.58	395.36	395.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2539	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	滨化二线TK2金昌变亭1#主变	500	53.92	130.4	130.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2540	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线高把屯分歧19#铁馨园3#箱站1#主变	630	38.88	259.056	259.056	未进入负面清单	否	2024.06	
2541	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			滨化一线高把屯分歧20#铁馨园4#箱站1#主变	400	20.86	236.56	236.56	未进入负面清单	否	2024.06	
2542	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线荟萃园变亭1#主变	630	26.89	334.593	334.593	未进入负面清单	否	2024.06	

2543	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线安宁1#变亭1#主变	630	59.91	126.567	126.567	未进入负面清单	否	2024.06	
2544	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线22左1安宁2#变亭1#变压器间隔配电变压器	400	24.17	223.32	223.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2545	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线电港箱站1#主变	500	37.12	214.4	214.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2546	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线电港箱站2#主变	500	30.31	248.45	248.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2547	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨机线化工棚户区1#箱站2#主变	630	18.1	389.97	389.97	未进入负面清单	否	2024.06	
2548	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧10#滨河1#变亭1#主变	630	38.75	259.875	259.875	未进入负面清单	否	2024.06	
2549	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线液化分歧5支1滨河2#变亭1#主变	400	60.52	77.92	77.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2550	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨河3#箱站1#主变	630	43.42	230.454	230.454	未进入负面清单	否	2024.06	
2551	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK3步行街1#变亭2#主变	630	45.79	215.523	215.523	未进入负面清单	否	2024.06	
2552	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK5步行街2#变亭1#主变	500	74.53	27.35	27.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2553	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线步行街3#变亭1#主变	630	56.13	150.381	150.381	未进入负面清单	否	2024.06	
2554	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线TK6步行街4#变亭2#主变	630	58.2	137.34	137.34	未进入负面清单	否	2024.06	
2555	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线华龙3#箱站1#主变	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2556	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线化机厂1#箱站1#主变	500	19.66	301.7	301.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2557	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	化机厂2#箱站1#主变	400	10.23	279.08	279.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2558	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线锦绣园箱站2#主变	500	14.35	328.25	328.25	未进入负面清单	否	2024.06	
2559	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区3#箱站2#变压器	500	13.8	331	331	未进入负面清单	否	2024.06	
2560	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			玉海二线67变压器	315	0.21	251.3385	251.3385	未进入负面清单	否	2024.06	
2561	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华苑变亭1#主变间隔配电变压器	630	7.65	455.805	455.805	未进入负面清单	否	2024.06	
2562	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华苑变亭2#主变间隔配电变压器	630	22.5	362.25	362.25	未进入负面清单	否	2024.06	
2563	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城二期变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.22	502.614	502.614	未进入负面清单	否	2024.06	
2564	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城二期变亭2#主变间隔配电变压器	630	15.15	408.555	408.555	未进入负面清单	否	2024.06	
2565	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都东区变亭2#主变间隔配电变压器	630	9.82	442.134	442.134	未进入负面清单	否	2024.06	
2566	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	9.03	447.111	447.111	未进入负面清单	否	2024.06	
2567	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	8.45	450.765	450.765	未进入负面清单	否	2024.06	
2568	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	6.73	461.601	461.601	未进入负面清单	否	2024.06	
2569	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨营线	滨营线TKF1金汇广厦2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	7.02	459.774	459.774	未进入负面清单	否	2024.06	
2570	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线26左1文萃佳苑变亭1#主变间隔配电变压器	500	19.43	302.85	302.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2571	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线26左1文萃佳苑变亭2#主变间隔配电变压器	500	12.61	336.95	336.95	未进入负面清单	否	2024.06	
2572	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机二线	农机二线农机二线15# - 副本	200	51.58	56.84	56.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2573	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机一线	农机一线农机一线2# - 副本	200	30.82	98.36	98.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2574	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线3#杆变压器	200	21.33	117.34	117.34	未进入负面清单	否	2024.06	
2575	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24左3#	315	6.57	231.3045	231.3045	未进入负面清单	否	2024.06	
2576	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线34#华怡园2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	33.87	290.619	290.619	未进入负面清单	否	2024.06	

2577	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛1#箱站2#主变	500	42.52	187.4	187.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2578	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线2#	315	3.98	239.463	239.463	未进入负面清单	否	2024.06	
2579	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著4号变亭2号主变	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2580	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海4号线	新海四线60左4金鑫A区箱站1主变配电变压器	500	21.16	294.2	294.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2581	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	纺织线	纺织线11#	315	6.09	232.8165	232.8165	未进入负面清单	否	2024.06	
2582	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园2#变亭1#主变	630	29.27	319.599	319.599	未进入负面清单	否	2024.06	
2583	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景4#箱站1#主变间隔配电变压器	500	61.48	92.6	92.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2584	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线89#右分歧12#左变压器	200	13.94	132.12	132.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2585	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线凯旋城2#箱站2#变	630	18.03	390.411	390.411	未进入负面清单	否	2024.06	
2586	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼一线	10kV高炼一线TK8八三泵站箱站1#主一次间隔配电变压器	400	5.06	299.76	299.76	未进入负面清单	否	2024.06	
2587	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼一线	10kV高炼一线TK8八三泵站箱站2#主一次间隔配电变压器	400	8.05	287.8	287.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2588	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农2线18+1#右分歧3#王字楼变厅1#主变	500	15.22	323.9	323.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2589	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线#15变压器	400	14.24	263.04	263.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2590	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著2号变亭2号主变	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2591	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	10KV玉龙线首创花溪箱站主变	630	19.47	381.339	381.339	未进入负面清单	否	2024.06	
2592	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都2#箱站1#变压器	630	23.38	356.706	356.706	未进入负面清单	否	2024.06	
2593	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线21支3兴盛1#变亭2#主变	800	29.87	401.04	401.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2594	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线铸钢线10支1#	315	16.09	201.3165	201.3165	未进入负面清单	否	2024.06	
2595	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线22右分歧3#变压器	100	4.74	75.26	75.26	未进入负面清单	否	2024.06	
2596	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线14左2#变压器	100	10.59	69.41	69.41	未进入负面清单	否	2024.06	
2597	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧2#变压器	315	8.93	223.8705	223.8705	未进入负面清单	否	2024.06	
2598	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线32右4#变压器	315	0.14	251.559	251.559	未进入负面清单	否	2024.06	
2599	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF6金域华城三组团变亭2#主变间隔配电变压器	800	29.61	403.12	403.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2600	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左4#变压器1	200	14.5	131	131	未进入负面清单	否	2024.06	
2601	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线5#高压环网柜望海3#箱变2#变	630	18.37	388.269	388.269	未进入负面清单	否	2024.06	
2602	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	望海1#箱变1#主变	400	39.44	162.24	162.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2603	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧06#左分歧01#变压器	160	62.93	27.312	27.312	未进入负面清单	否	2024.06	
2604	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			铁机一线28左3#变压器	400	4.31	302.76	302.76	未进入负面清单	否	2024.06	
2605	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线21#变压器	100	35.67	44.33	44.33	未进入负面清单	否	2024.06	
2606	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线14支#1	200	53.59	52.82	52.82	未进入负面清单	否	2024.06	
2607	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线21#变压器	200	12.4	135.2	135.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2608	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铁机一线	铁机一线铁机一线TK2铁机一线TK2柜102电缆头铁机一线24右1#	200	44.54	70.92	70.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2609	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线22右分歧2右1变压器	315	14.74	205.569	205.569	未进入负面清单	否	2024.06	
2610	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线滨机线H3环网柜滨机线12#杆102返线_站外滨机线16支1#变压器	80	13.88	52.896	52.896	未进入负面清单	否	2024.06	
2611	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线76#变压器右	200	54.4	51.2	51.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2612	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线94#变压器	200	4.21	151.58	151.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2613	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线77右4#	100	15.38	64.62	64.62	未进入负面清单	否	2024.06	

2614	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园2#变亭2#主变	630	37.07	270.459	270.459	未进入负面清单	否	2024.06	
2615	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海4号线	52右4#变压器	315	7.97	226.8945	226.8945	未进入负面清单	否	2024.06	
2616	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TK2奥园四期变亭变压器	500	36.78	216.1	216.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2617	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新一线	玉新一线TKF龙湾恬园变亭1#变压器	500	28.02	259.9	259.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2618	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛3#箱站1#主变	630	24.96	346.752	346.752	未进入负面清单	否	2024.06	
2619	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站1#主变	630	34.77	284.949	284.949	未进入负面清单	否	2024.06	
2620	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线28-TK1山河半岛2#箱站2#主变	630	26.2	338.94	338.94	未进入负面清单	否	2024.06	
2621	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区3#箱站1#变压器	500	32.43	237.85	237.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2622	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线68左3#变压器	100	26.08	53.92	53.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2623	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景1箱式变电站1#变	315	51.25	90.5625	90.5625	未进入负面清单	否	2024.06	
2624	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉学线水岸帝景1箱式变电站2#变	315	71.29	27.4365	27.4365	未进入负面清单	否	2024.06	
2625	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	玉教一线水岸帝景3#箱站2#变	630	47.02	207.774	207.774	未进入负面清单	否	2024.06	
2626	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景 2#箱站2#主变	500	21.46	292.7	292.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2627	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线7#环网柜右2#	315	4.05	239.2425	239.2425	未进入负面清单	否	2024.06	
2628	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻#3线	水稻三线12左12支2	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06	
2629	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城3#箱站1#主变	630	28.72	323.064	323.064	未进入负面清单	否	2024.06	
2630	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城4#箱站1#主变	630	31.15	307.755	307.755	未进入负面清单	否	2024.06	
2631	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左16#变压器	200	9.18	141.64	141.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2632	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右4变压器	250	8.81	177.975	177.975	未进入负面清单	否	2024.06	
2633	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤船5#箱站2#主变	630	12.4	425.88	425.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2634	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都3#箱站1#变压器	630	33.97	289.989	289.989	未进入负面清单	否	2024.06	
2635	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城1#箱站1#主变	630	25.21	345.177	345.177	未进入负面清单	否	2024.06	
2636	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西购线	西购线TK1乐都汇变亭2#主变	630	3.28	483.336	483.336	未进入负面清单	否	2024.06	
2637	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左3#变压器	400	9.78	280.88	280.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2638	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左7#变压器	200	16.82	126.36	126.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2639	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	10kV玉新二线14左9-TKF富亿达1号配电站1号变压器	800	15.02	519.84	519.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2640	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左8左分歧左8#富亿达-1#变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
2641	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教#2线凌云1#箱站1#主变	630	44.65	222.705	222.705	未进入负面清单	否	2024.06	
2642	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	凌云2#箱变2#主变(备用)	630	88.56	-53.928	-53.928	未进入负面清单	否	2024.06	
2643	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	新化一线海日分歧39#朝修1#箱站-2	500	8.53	357.35	357.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2644	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线朝修2#箱站1#主变	630	49.72	190.764	190.764	未进入负面清单	否	2024.06	
2645	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海四线	新海四线46左8右4左1#变压器	200	14.2	131.6	131.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2646	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁一线	滨铁一线1#（右）变压器	315	13.77	208.6245	208.6245	未进入负面清单	否	2024.06	
2647	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站1#变压器	500	14.73	326.35	326.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2648	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线清华苑二期箱站1#主变	500	18.6	307	307	未进入负面清单	否	2024.06	
2649	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44#左分歧33#变压器	315	19.63	190.1655	190.1655	未进入负面清单	否	2024.06	
2650	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教一线	三和10#箱站1#主变	400	68.09	47.64	47.64	未进入负面清单	否	2024.06	

2651	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景1#箱站2#主变	500	13.66	331.7	331.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2652	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	铸钢线	铸钢线35-TK2河畔丽景 2#箱站1#主变	500	26.32	268.4	268.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2653	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海三线	新海3线76#变压器左	200	15.13	129.74	129.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2654	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭1#主变	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06	
2655	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教四线	玉教四线TKF2富都花园1#变亭2#主变	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
2656	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都1#变亭1#主变	630	11.52	431.424	431.424	未进入负面清单	否	2024.06	
2657	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都1#变亭2#主变	630	8.62	449.694	449.694	未进入负面清单	否	2024.06	
2658	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	宏运高层1#变	1000	11.85	681.5	681.5	未进入负面清单	否	2024.06	
2659	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	财政高层1#变	1000	17.33	626.7	626.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2660	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都2#箱站2#变压器	630	19.6	380.52	380.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2661	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线都市花园1#箱站1#变	1000	27.01	529.9	529.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2662	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧06#左分歧03#变压器	315	31.13	153.9405	153.9405	未进入负面清单	否	2024.06	
2663	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线12左曹屯分歧06#左分歧04#变压器	315	51.19	90.7515	90.7515	未进入负面清单	否	2024.06	
2664	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨农二线	滨农二线16#变压器	100	59.67	20.33	20.33	未进入负面清单	否	2024.06	
2665	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线香漫花都2#变亭1#主变	630	19.71	379.827	379.827	未进入负面清单	否	2024.06	
2666	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	滨机线金河小区4#箱站1#变压器	500	28.64	256.8	256.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2667	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨机线	金河小区4#箱站2#变压器	500	25.08	274.6	274.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2668	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线67左分歧左4#变压器2	200	13.07	133.86	133.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2669	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF3山水倾城2#箱站1#主变	630	41.9	240.03	240.03	未进入负面清单	否	2024.06	
2670	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新二线	玉新二线32#渤船7#箱站1#变压器	630	31.7	304.29	304.29	未进入负面清单	否	2024.06	
2671	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海四线	玉海四线44左13#变压器	400	0.71	317.16	317.16	未进入负面清单	否	2024.06	
2672	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高园二线	高园二线06左04#变压器	200	24.71	110.58	110.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2673	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧#11变压器(315)	315	11.22	216.657	216.657	未进入负面清单	否	2024.06	
2674	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线10#环网柜右3#变压器	315	0.66	249.921	249.921	未进入负面清单	否	2024.06	
2675	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			水稻一线TK5东兴楼箱站1号主变	630	0.35	501.795	501.795	未进入负面清单	否	2024.06	
2676	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			晟宇天玺小区1#变亭1#变	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
2677	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			晟宇天玺小区2#变亭1#变	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2678	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			晟宇天玺小区3#变亭1#变	800	0.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2679	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	海晨家园1#变亭1#变压器	800	14.11	527.12	527.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2680	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	海晨家园1#变亭2#变压器	800	14.33	525.36	525.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2681	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	海晨家园2#变亭2#变压器	800	15.75	514	514	未进入负面清单	否	2024.06	
2682	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾1#变亭1#主变	800	11.51	547.92	547.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2683	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾1#变亭2#主变	800	26.33	429.36	429.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2684	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾2#变亭1#主变	630	7.37	457.569	457.569	未进入负面清单	否	2024.06	
2685	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾2#变亭2#主变	630	12.13	427.581	427.581	未进入负面清单	否	2024.06	
2686	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区1#箱站2#主一次间隔配电变压器	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2687	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线热电厂变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06	
2688	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线主干线22#变压器	400	24.46	222.16	222.16	未进入负面清单	否	2024.06	
2689	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑9#箱站2#主变间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	

2690	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	农机三线	农机三线19右6#	315	12.12	213.822	213.822	未进入负面清单	否	2024.06	
2691	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	东门新区3#箱站1#主一次间隔1#配电变压器	800	0.17	638.64	638.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2692	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门新区2#箱站2#主变间隔配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2693	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			水稻一线TK3三中住宅楼箱站1号主变	630	0.21	502.677	502.677	未进入负面清单	否	2024.06	
2694	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	海飞3#变亭1#主变	315	0.23	251.2755	251.2755	未进入负面清单	否	2024.06	
2695	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线南山暂设变亭1#主变间隔配电变压器	400	0.37	318.52	318.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2696	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			新海二线40变压器	250	1.01	197.475	197.475	未进入负面清单	否	2024.06	
2697	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线罗马假日配电站1#主变间隔配电变压器	500	15.17	324.15	324.15	未进入负面清单	否	2024.06	
2698	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西河线	西河线罗马假日配电站2#主变间隔配电变压器	500	39.8	201	201	未进入负面清单	否	2024.06	
2699	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾3#变亭1#主变间隔配电变压器	400	16.04	255.84	255.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2700	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	恒大御景湾3#变亭2#主变间隔配电变压器	400	15.23	259.08	259.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2701	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑3#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2702	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼一线	大南门变亭主变间隔1#配电变压器	800	0.13	638.96	638.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2703	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2-13#变亭1#主变间隔配电变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2704	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著1号变亭2号主变	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
2705	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海一线	新海一线7#高压环网柜右分歧右1支1变压器	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06	
2706	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	乾源山庄箱变2#主变	500	30.2	249	249	未进入负面清单	否	2024.06	
2707	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	铁北26#楼箱站1#变压器	630	0.11	503.307	503.307	未进入负面清单	否	2024.06	
2708	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			高炼一线TK10支1#变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2709	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑1#箱站2#主变间隔配电变压器	800	0.15	638.8	638.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2710	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花馨苑2#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2711	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线铁北9#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
2712	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线铁北17#变亭1#主变间隔配电变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2713	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左17#	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2714	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线14左20#	400	0.48	318.08	318.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2715	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF2左1	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06	
2716	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF4右1#	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2717	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨生线	滨生线TKF4右2#	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06	
2718	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花一村2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06	
2719	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼二线72125	高炼二线莲花一村1#箱站2#主变间隔配电变压器	630	0.22	502.614	502.614	未进入负面清单	否	2024.06	
2720	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼三线	莲花三村四区箱站2#主变间隔配电变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2721	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化二线	中业箱站2#主变	800	39.29	325.68	325.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2722	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	滨化一线11右8铁路2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	3.57	382.15	382.15	未进入负面清单	否	2024.06	
2723	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	玉教二线TK4分TKF6金域华城五组团变亭2#主变间隔配电变压器	400	12.83	268.68	268.68	未进入负面清单	否	2024.06	

2724	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线TK10支1东门21#楼变亭1#主变间隔配电变压器	500	0.16	399.2	399.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2725	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线东门12#变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.2	502.74	502.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2726	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华1#箱站1#主变间隔配电变压器	500	13.2	334	334	未进入负面清单	否	2024.06	
2727	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华1#箱站2#主变间隔配电变压器	500	28.31	258.45	258.45	未进入负面清单	否	2024.06	
2728	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑8#箱站2#主变间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
2729	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF水木清华2#箱站1#主变间隔配电变压器	500	21.08	294.6	294.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2730	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线34-TKF华维佳园箱站1#主变间隔配电变压器	500	63.53	82.35	82.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2731	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉新三线	玉新三线依维柯小区箱站1#主变间隔配电变压器	315	28.42	162.477	162.477	未进入负面清单	否	2024.06	
2732	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	莲花二村妇联楼变亭1#主变间隔配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
2733	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	23.49	356.013	356.013	未进入负面清单	否	2024.06	
2734	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	16.65	399.105	399.105	未进入负面清单	否	2024.06	
2735	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线41-TKF玉皇佳苑2#箱站2#主变间隔配电变压器	630	36.89	271.593	271.593	未进入负面清单	否	2024.06	
2736	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水源线	水源线TKF4上东盛景A区3#变亭1#主变间隔配电变压器	500	29.14	254.3	254.3	未进入负面清单	否	2024.06	
2737	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水源线	水源线TKF4上东盛景A区3#变亭2#主变间隔配电变压器	500	29.13	254.35	254.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2738	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化一线	新化一线海日分歧莲花二村七区箱站2#主变间隔配电变压器	500	0.16	399.2	399.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2739	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线莲花家园变亭2#主变间隔配电变压器	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06	
2740	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑7#箱站2#主变间隔配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2741	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑5#箱站1#配电变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2742	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	首创象墅1#箱站1#变压器配电变压器	800	26.38	428.96	428.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2743	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	首创象墅1#箱站2#变压器配电变压器	800	26.51	427.92	427.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2744	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新炼线	新炼一线莲花二村变亭2#主变间隔配电变压器	630	0.23	502.551	502.551	未进入负面清单	否	2024.06	
2745	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1支6首创象墅2#箱站1#变压器配电变压器	800	32.87	377.04	377.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2746	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1支6首创象墅2#箱站2#变压器配电变压器	800	18.19	494.48	494.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2747	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			西连线TK7腾扬铁路住宅楼箱站1号主变	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
2748	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线奥园1#箱站2#主变间隔配电变压器	1000	0.2	798	798	未进入负面清单	否	2024.06	
2749	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线奥园3#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	26.97	530.3	530.3	未进入负面清单	否	2024.06	
2750	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线奥园2#箱站1#主变间隔配电变压器	1000	22.65	573.5	573.5	未进入负面清单	否	2024.06	
2751	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线奥园5#变亭1#主变间隔配电变压器	1000	0.08	799.2	799.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2752	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线奥园4#变亭2#主变间隔配电变压器	1000	0.08	799.2	799.2	未进入负面清单	否	2024.06	

2753	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑6#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2754	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼二线	营炼二线南山佳苑10#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
2755	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线奥园6#变亭1#主变间隔配电变压器	630	18.9	384.93	384.93	未进入负面清单	否	2024.06	
2756	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化一线	玉化一线9#都市华庭箱站1#主变	630	20.34	375.858	375.858	未进入负面清单	否	2024.06	
2757	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新炼线	新炼线莲花二村九区箱站1#主变间隔配电变压器	500	0.19	399.05	399.05	未进入负面清单	否	2024.06	
2758	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化一线	玉化一线9#都市华庭变亭2#主变配电变压器	630	46.83	208.971	208.971	未进入负面清单	否	2024.06	
2759	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼三线	莲花三村五区箱站1#主变间隔配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2760	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城1#变亭1#变压器配电变压器	400	32.69	189.24	189.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2761	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城1#变亭2#变压器配电变压器	400	27.26	210.96	210.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2762	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新化二线	新化二线新空间1#变电亭1#主变间隔配电变压器	800	23.26	453.92	453.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2763	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线51右5左1平山1#箱站1#主变间隔配电变压器	630	10.38	438.606	438.606	未进入负面清单	否	2024.06	
2764	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线51右5左1平山2#箱站1#主变间隔配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
2765	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海二线	新海二线33右1#广电箱站1#主变间隔配电变压器	630	8.41	451.017	451.017	未进入负面清单	否	2024.06	
2766	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	化北二线	化北二线TK5小食品箱站1#变压器间隔配电变压器	630	12.66	424.242	424.242	未进入负面清单	否	2024.06	
2767	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线44#华怡园3#箱站1#主变间隔配电变压器	630	14.56	412.272	412.272	未进入负面清单	否	2024.06	
2768	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	水稻一线7右6海业1#箱站1#主变	630	12.71	423.927	423.927	未进入负面清单	否	2024.06	
2769	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻一线	海业2#箱站1#主变	630	11.49	431.613	431.613	未进入负面清单	否	2024.06	
2770	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨化一线	华龙2#箱站1#主变	630	10.25	439.425	439.425	未进入负面清单	否	2024.06	
2771	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	滨河66kV变电站	滨铁二线	滨铁二线糖酒箱站1#主变	630	3.52	481.824	481.824	未进入负面清单	否	2024.06	
2772	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	水稻二线	水稻二线11右8辽锦箱站1#主变	630	17.91	391.167	391.167	未进入负面清单	否	2024.06	
2773	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线莲花三村变亭2#主变间隔配电变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
2774	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线三村一区箱站1#主变间隔配电变压器	500	0.16	399.2	399.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2775	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	营炼一线南山佳苑4#箱站1#主变间隔配电变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2776	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	高新66kV变电站	高炼三线	高炼三线三村六区箱站1#主变间隔配电变压器	500	0.18	399.1	399.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2777	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			首创龙湾二期3号变亭1号变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2778	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑3#箱站1主一次配电变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
2779	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			农机二线3右8支1#变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2780	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭1#主变间隔配电变压器	630	12.03	428.211	428.211	未进入负面清单	否	2024.06	
2781	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	11.99	428.463	428.463	未进入负面清单	否	2024.06	
2782	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	16.4	508.8	508.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2783	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF1分TKF1奇安雅居2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	25.35	437.2	437.2	未进入负面清单	否	2024.06	

2784	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF2首创花溪1#变亭2#主变间隔配电变压器	630	16.6	399.42	399.42	未进入负面清单	否	2024.06	
2785	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF2首创花溪2#变亭1#主变间隔配电变压器	630	13.45	419.265	419.265	未进入负面清单	否	2024.06	
2786	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	玉龙线TKF2首创花溪2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	9.03	447.111	447.111	未进入负面清单	否	2024.06	
2787	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑1#配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
2788	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园2#箱站1#主变	630	29.74	316.638	316.638	未进入负面清单	否	2024.06	
2789	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园2#箱站2#主变	630	17.86	391.482	391.482	未进入负面清单	否	2024.06	
2790	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉海二线	玉海二线志达配变站2#主变	500	20.06	299.7	299.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2791	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾1变亭1#变压器间隔配电变压器	500	21.19	294.05	294.05	未进入负面清单	否	2024.06	
2792	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾1变亭2#变压器间隔配电变压器	500	21.24	293.8	293.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2793	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾2变亭1#变压器间隔配电变压器	630	20.95	372.015	372.015	未进入负面清单	否	2024.06	
2794	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东窑变东海2线	首创龙湾2变亭2#变压器间隔配电变压器	630	14.33	413.721	413.721	未进入负面清单	否	2024.06	
2795	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	营盘66kV变电站	营炼一线	南山佳苑1#箱站1#主变	800	0.07	639.44	639.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2796	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园1箱站#1主变	630	19.1	383.67	383.67	未进入负面清单	否	2024.06	
2797	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	东窑66kV变电站	东海3号线	新海三线富达园1箱站#2主变	630	21.93	365.841	365.841	未进入负面清单	否	2024.06	
2798	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			东泰线坤泰云著3号变亭1号主变	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
2799	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线TK乾源金街2#箱站1#主变	630	41.19	244.503	244.503	未进入负面清单	否	2024.06	
2800	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	凯地盛堡变亭1#变压器间隔配电变压器	630	15.3	407.61	407.61	未进入负面清单	否	2024.06	
2801	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉龙线	凯地盛堡变亭2#变压器间隔配电变压器	630	13.95	416.115	416.115	未进入负面清单	否	2024.06	
2802	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF2左13左1变压器	160	26.45	85.68	85.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2803	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新马线	新马线70右分歧静园箱站支1变压器	160	0.97	126.448	126.448	未进入负面清单	否	2024.06	
2804	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海5号线	新海5线TK2支1碧桂园1#变亭1#主变	800	0.16	638.72	638.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2805	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	新区66kV变电站	新海5号线	新海5#线TK2支1碧桂园2#变亭2#主变间隔配电变压器	630	0.33	501.921	501.921	未进入负面清单	否	2024.06	
2806	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫1#变亭1#主变间隔配电变压器	800	18.92	488.64	488.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2807	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫1#变亭2#主变间隔配电变压器	800	24.02	447.84	447.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2808	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫2#变亭1#主变间隔配电变压器	800	20.22	478.24	478.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2809	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF4兴宫2#变亭2#主变间隔配电变压器	800	17.54	499.68	499.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2810	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	锦西66kV变电站	西连线	西连线TKF3左1#	315	3.6	240.66	240.66	未进入负面清单	否	2024.06	
2811	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城三组团二期1#主变间隔配电变压器	400	0.29	318.84	318.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2812	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教二线	金域华城三组团二期2#主变间隔配电变压器	400	0.49	318.04	318.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2813	国网葫芦岛市龙港区供电分公司			首创龙湾二期3号变亭2号变压器	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2814	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	香漫花都3#箱站2#主变	630	44.18	225.666	225.666	未进入负面清单	否	2024.06	
2815	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF1香漫花都一期1#变亭1#主变	630	25.99	340.263	340.263	未进入负面清单	否	2024.06	
2816	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉教三线	玉教三线TKF1香漫花都一期1#变亭2#主变	630	0.18	502.866	502.866	未进入负面清单	否	2024.06	

2817	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线TK乾源金街1#箱站1#主变	630	48.97	195.489	195.489	未进入负面清单	否	2024.06	
2818	国网葫芦岛市龙港区供电分公司	玉皇66kV变电站	玉化二线	玉化二线TK乾源金街1#箱站2#主变	630	37.27	269.199	269.199	未进入负面清单	否	2024.06	
2819	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线北沟台区变压器	50	37.2	21.4	21.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2820	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线白土沟台区变压器	100	19.41	60.59	60.59	未进入负面清单	否	2024.06	
2821	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北水利变压器	160	9.47	112.848	112.848	未进入负面清单	否	2024.06	
2822	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家水利台区变压器	20	20.58	11.884	11.884	未进入负面清单	否	2024.06	
2823	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家台区变压器	50	52.15	13.925	13.925	未进入负面清单	否	2024.06	
2824	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水利变压器	20	41.3	7.74	7.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2825	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线史家台区变压器	50	55.36	12.32	12.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2826	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山北台区	20	46.6	6.68	6.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2827	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线新发2#台区变压器	50	18.4	30.8	30.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2828	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线58#楼台区	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
2829	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东大队分台	400	12.77	268.92	268.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2830	国网葫芦岛市南票区供电公司			缸窑岭线三家子铁北台区	50	0.82	39.59	39.59	未进入负面清单	否	2024.06	
2831	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	西二台	200	11.07	137.86	137.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2832	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星一队变压器	200	0.48	159.04	159.04	未进入负面清单	否	2024.06	
2833	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	10虹西线后窑分台	100	1.42	78.58	78.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2834	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬支山嘴水利变压器	50	20.54	29.73	29.73	未进入负面清单	否	2024.06	
2835	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐北石门支北石门变压器	50	23.21	28.395	28.395	未进入负面清单	否	2024.06	
2836	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐缸南支缸南台区变压器	80	38.62	33.104	33.104	未进入负面清单	否	2024.06	
2837	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐柳树沟台区变压器	50	42.63	18.685	18.685	未进入负面清单	否	2024.06	
2838	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐五道沟延伸邸三家小区变压器	160	3.79	121.936	121.936	未进入负面清单	否	2024.06	
2839	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线九股屯	400	2.97	308.12	308.12	未进入负面清单	否	2024.06	
2840	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	下浑九新分台	200	8.84	142.32	142.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2841	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	小荒地新分台	200	11.72	136.56	136.56	未进入负面清单	否	2024.06	
2842	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	英房子新分台	200	8.05	143.9	143.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2843	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	徐家沟新分台	200	6.33	147.34	147.34	未进入负面清单	否	2024.06	
2844	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯一队变压器	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	2024.06	
2845	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	马成业小区	200	26.62	106.76	106.76	未进入负面清单	否	2024.06	
2846	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线后潘大队	80	21.96	46.432	46.432	未进入负面清单	否	2024.06	
2847	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	后潘西	50	23.52	28.24	28.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2848	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	兴隆一队	160	41.32	61.888	61.888	未进入负面清单	否	2024.06	
2849	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹西四队分歧2#台区	100	29.91	50.09	50.09	未进入负面清单	否	2024.06	
2850	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	靠山大队东	200	48.16	63.68	63.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2851	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	团山大街	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2852	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线后窑	200	4.76	150.48	150.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2853	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	英守大队分台	160	4	121.6	121.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2854	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线西沟大队	400	5.62	297.52	297.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2855	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹东大街	400	70.8	36.8	36.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2856	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹南三队	80	45.6	27.52	27.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2857	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队 2	100	1.36	78.64	78.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2858	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队水利 2 井	100	31.4	48.6	48.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2859	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线网户二队	400	2.45	310.2	310.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2860	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线四家子	400	12.58	269.68	269.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2861	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线虹东水利东	400	14.31	262.76	262.76	未进入负面清单	否	2024.06	
2862	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线大安一四队分台	400	8.84	284.64	284.64	未进入负面清单	否	2024.06	
2863	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	火台大队	200	60.71	38.58	38.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2864	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	林场住宅	50	14.05	32.975	32.975	未进入负面清单	否	2024.06	
2865	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	苗圃住宅	50	38.27	20.865	20.865	未进入负面清单	否	2024.06	
2866	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户一队小区	100	21.5	58.5	58.5	未进入负面清单	否	2024.06	
2867	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线原种场	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	2024.06	

2868	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	毛沟东	100	17.28	62.72	62.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2869	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线毛沟西	200	2.55	154.9	154.9	未进入负面清单	否	2024.06	
2870	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线44右1#变压器老罗	200	55.57	48.86	48.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2871	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线44左1#变压器高桥村住宅	200	45.36	69.28	69.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2872	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线世纪园台区	400	0.67	317.32	317.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2873	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线四方台分歧17#变压器孙屯村	400	16.83	252.68	252.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2874	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线孤家子	80	49.59	24.328	24.328	未进入负面清单	否	2024.06	
2875	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆焦大队	200	38.13	83.74	83.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2876	国网葫芦岛市南票区供电公司			金西一线八将三组分台	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2877	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	10KV申城线101#左铁路北台区	50	1.08	39.46	39.46	未进入负面清单	否	2024.06	
2878	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线英迫子2#变压器	50	49.17	15.415	15.415	未进入负面清单	否	2024.06	
2879	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	暖辛线北石门2#变压器	50	1.87	39.065	39.065	未进入负面清单	否	2024.06	
2880	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐马圈子变台变压器	30	15.86	19.242	19.242	未进入负面清单	否	2024.06	
2881	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐下五家支下五家变台变压器	160	39.38	64.992	64.992	未进入负面清单	否	2024.06	
2882	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐小东沟变台变压器	30	47.96	9.612	9.612	未进入负面清单	否	2024.06	
2883	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐秀水沟支秀水沟变台变压器	50	31.74	24.13	24.13	未进入负面清单	否	2024.06	
2884	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	邸三家分支潘三家支潘三家变台变压器	50	30.01	24.995	24.995	未进入负面清单	否	2024.06	
2885	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	邸三家分支刘三家支刘三家变台变压器	100	40.49	39.51	39.51	未进入负面清单	否	2024.06	
2886	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐邸三家分支邸三家台区变压器	200	27.36	105.28	105.28	未进入负面清单	否	2024.06	
2887	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐田三家支田三家台区变压器	100	35.52	44.48	44.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2888	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐头梁子支头梁子台区变压器	100	43.82	36.18	36.18	未进入负面清单	否	2024.06	
2889	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐老爷岭台区变压器	50	60.02	9.99	9.99	未进入负面清单	否	2024.06	
2890	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟店台区变压器	100	1.31	78.69	78.69	未进入负面清单	否	2024.06	
2891	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐四道沟支葡萄沟台区变压器	50	51.94	14.03	14.03	未进入负面清单	否	2024.06	
2892	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐四道沟支葡三道沟台区变压器	50	20.18	29.91	29.91	未进入负面清单	否	2024.06	
2893	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐孟窝铺台区变压器	100	27.3	52.7	52.7	未进入负面清单	否	2024.06	
2894	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜后支杜后台区变压器	50	48.07	15.965	15.965	未进入负面清单	否	2024.06	
2895	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐杜前支杜前台区变压器	315	15.75	202.3875	202.3875	未进入负面清单	否	2024.06	
2896	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	上躺砬分支山嘴台区变压器	315	8.21	226.1385	226.1385	未进入负面清单	否	2024.06	
2897	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐段迫子分支段迫台区变压器	100	46.4	33.6	33.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2898	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐化木山支化木山台区变压器	50	30.21	24.895	24.895	未进入负面清单	否	2024.06	
2899	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬分支偏台台区变压器	100	29.12	50.88	50.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2900	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐回东分支回东台区变压器	50	16.06	31.97	31.97	未进入负面清单	否	2024.06	
2901	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐回东分支回西台区变压器	50	52.7	13.65	13.65	未进入负面清单	否	2024.06	
2902	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐小东沟分支小东沟台区变压器	30	1.71	23.487	23.487	未进入负面清单	否	2024.06	
2903	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬分支侉屯台区变压器	100	34.19	45.81	45.81	未进入负面清单	否	2024.06	
2904	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上古寺分支上古寺屯区变压器	100	22.79	57.21	57.21	未进入负面清单	否	2024.06	

2905	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	烧户沟分歧30#杆烧户沟2变压器	100	25.15	54.85	54.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2906	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线银行住宅变压器	200	12.28	135.44	135.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2907	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新大队变压器	400	10.19	279.24	279.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2908	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户二井小区	200	25.46	109.08	109.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2909	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	北安设施农业变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
2910	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线洞沟分岐洞沟台区变压器	50	41.3	19.35	19.35	未进入负面清单	否	2024.06	
2911	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家东分岐三家东变台变压器	100	35.8	44.2	44.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2912	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线糠茎分歧14左3#变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
2913	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左44左5#变压器	20	3.24	15.352	15.352	未进入负面清单	否	2024.06	
2914	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左1右5#变压器	400	19.55	241.8	241.8	未进入负面清单	否	2024.06	
2915	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	yhg_暖馨小区2号箱变1号变压器	400	0.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2916	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦四队变压器	200	4.09	151.82	151.82	未进入负面清单	否	2024.06	
2917	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户五井小区	100	3.13	76.87	76.87	未进入负面清单	否	2024.06	
2918	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线大小红砬分歧红砬北变压器	200	30.77	98.46	98.46	未进入负面清单	否	2024.06	
2919	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线大小红砬分歧小红砬变压器	200	17.27	125.46	125.46	未进入负面清单	否	2024.06	
2920	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线后付分歧后付村变压器	200	32.71	94.58	94.58	未进入负面清单	否	2024.06	
2921	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线三所分歧沙村2#变压器	80	33.35	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06	
2922	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙石支线沙锅屯蔬菜大棚变压器	50	36.28	21.86	21.86	未进入负面清单	否	2024.06	
2923	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线柳树台区变压器	100	19.21	60.79	60.79	未进入负面清单	否	2024.06	
2924	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子东台区变压器	100	30.71	49.29	49.29	未进入负面清单	否	2024.06	
2925	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线房身窑2#台区变压器	100	3.27	76.73	76.73	未进入负面清单	否	2024.06	
2926	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线付屯台区变压器	50	49.09	15.455	15.455	未进入负面清单	否	2024.06	
2927	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线前塔沟台区变压器	80	26.63	42.696	42.696	未进入负面清单	否	2024.06	
2928	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道西台区变压器	80	32.05	38.36	38.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2929	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线偏脸子南台区变压器	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06	
2930	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线工商行住宅台区变压器	315	42.21	119.0385	119.0385	未进入负面清单	否	2024.06	
2931	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下新安台区变压器	50	54.75	12.625	12.625	未进入负面清单	否	2024.06	
2932	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线孙家湾南台区变压器	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	2024.06	
2933	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区住宅1号台区变压器	200	25.45	109.1	109.1	未进入负面清单	否	2024.06	
2934	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线南票饭店台区变压器	30	28.9	15.33	15.33	未进入负面清单	否	2024.06	
2935	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线局住宅台区变压器	50	64.58	7.71	7.71	未进入负面清单	否	2024.06	
2936	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高西台区变压器	160	26.66	85.344	85.344	未进入负面清单	否	2024.06	
2937	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子北沟台区变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06	
2938	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子台区变压器台	50	52.61	13.695	13.695	未进入负面清单	否	2024.06	
2939	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线八道河子村西台区变压器台	80	47.7	25.84	25.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2940	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼大队2变压器	200	3.28	153.44	153.44	未进入负面清单	否	2024.06	
2941	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧清水沟变压器台	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	2024.06	
2942	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才屯分歧才屯村变压器台	160	39.15	65.36	65.36	未进入负面清单	否	2024.06	
2943	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔沟大棚变压器	200	8.31	143.38	143.38	未进入负面清单	否	2024.06	
2944	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线董家沟台区变压器	100	25.15	54.85	54.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2945	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西南台区变压器	50	7.82	36.09	36.09	未进入负面清单	否	2024.06	
2946	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西东台区变压器	100	26.62	53.38	53.38	未进入负面清单	否	2024.06	

2947	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子粮库住宅台区变压器	50	31.09	24.455	24.455	未进入负面清单	否	2024.06	
2948	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线十一队台区变压器	30	27.3	15.81	15.81	未进入负面清单	否	2024.06	
2949	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线铁道门变压器	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2950	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线市场台区变压器	80	2.94	61.648	61.648	未进入负面清单	否	2024.06	
2951	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线申屯台区变压器	80	29.93	40.056	40.056	未进入负面清单	否	2024.06	
2952	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王屯台区变压器	100	33.92	46.08	46.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2953	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎1#变压器	100	47.43	32.57	32.57	未进入负面清单	否	2024.06	
2954	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎2#变压器	100	42.95	37.05	37.05	未进入负面清单	否	2024.06	
2955	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线陈地方沟变压器	100	37.77	42.23	42.23	未进入负面清单	否	2024.06	
2956	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯村2#台区变压器	100	32.92	47.08	47.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2957	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯东水利变压器	100	29.53	50.47	50.47	未进入负面清单	否	2024.06	
2958	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤家子西水利变压器	160	5.28	119.552	119.552	未进入负面清单	否	2024.06	
2959	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤东水利变压器	50	22.73	28.635	28.635	未进入负面清单	否	2024.06	
2960	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎蔬菜大棚变压器	100	13.33	66.67	66.67	未进入负面清单	否	2024.06	
2961	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线黄土坎东水变压器	30	18.14	18.558	18.558	未进入负面清单	否	2024.06	
2962	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚屯南水利变压器	30	28.4	15.48	15.48	未进入负面清单	否	2024.06	
2963	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚东台区变压器	80	23.51	45.192	45.192	未进入负面清单	否	2024.06	
2964	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚大棚台区变压器	50	9.6	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06	
2965	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚韩水台区变压器	30	7.92	21.6	21.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2966	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南台区变压器	80	31.4	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06	
2967	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线信用社住宅	50	11.2	34.4	34.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2968	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线新涛塑料变压器	315	42.31	118.7235	118.7235	未进入负面清单	否	2024.06	
2969	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左35+1左1#变压器	80	0.36	63.712	63.712	未进入负面清单	否	2024.06	
2970	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	yhg_暖馨小区1号箱变1号变压器	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06	
2971	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙钢线欢馨小区2号	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2972	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线苗屯变压器	50	32.3	23.85	23.85	未进入负面清单	否	2024.06	
2973	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	九王分歧朱甜分支28右14#变压器	50	49.31	15.345	15.345	未进入负面清单	否	2024.06	
2974	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼五六队变压器	200	46.75	66.5	66.5	未进入负面清单	否	2024.06	
2975	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子东台变压器	100	70.27	9.73	9.73	未进入负面清单	否	2024.06	
2976	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线万屯村变压器	200	32.8	94.4	94.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2977	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台三队变压器	400	4.82	300.72	300.72	未进入负面清单	否	2024.06	
2978	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台村变压器	50	20.7	29.65	29.65	未进入负面清单	否	2024.06	
2979	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台四队变压器	160	32.48	76.032	76.032	未进入负面清单	否	2024.06	
2980	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线东青卜南小区	50	12.22	33.89	33.89	未进入负面清单	否	2024.06	
2981	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线小北屯	400	10.4	278.4	278.4	未进入负面清单	否	2024.06	
2982	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	张户变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06	
2983	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线二道河村变压器	200	21.83	116.34	116.34	未进入负面清单	否	2024.06	
2984	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南村变压器	160	34.73	72.432	72.432	未进入负面清单	否	2024.06	
2985	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	10KV东青卜2#线罗屯支线31左7#杆变压器	50	27.48	26.26	26.26	未进入负面清单	否	2024.06	
2986	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线蔬菜市场住宅变压器	200	49.96	60.08	60.08	未进入负面清单	否	2024.06	
2987	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	南山住宅	50	2.38	38.81	38.81	未进入负面清单	否	2024.06	
2988	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	西住宅楼	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06	
2989	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	东住宅楼	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
2990	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	商业街住宅	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
2991	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线南浴池变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2992	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙钢线兴隆小区2#箱变	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
2993	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乡属4#变压器	100	6.4	73.6	73.6	未进入负面清单	否	2024.06	
2994	国网葫芦岛市南票区供电公司			台集屯二线台集屯分台	80	43.42	29.264	29.264	未进入负面清单	否	2024.06	
2995	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线68#69#楼台区	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2996	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新一队变压器	400	5.32	298.72	298.72	未进入负面清单	否	2024.06	

2997	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新四队变压器	400	16.19	255.24	255.24	未进入负面清单	否	2024.06	
2998	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	砖瓦一队变压器	400	3.96	304.16	304.16	未进入负面清单	否	2024.06	
2999	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦五队变压器	200	20.29	119.42	119.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3000	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线刘屯大队变压器	200	18.46	123.08	123.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3001	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线骆焦一组2变压器	100	22.46	57.54	57.54	未进入负面清单	否	2024.06	
3002	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新三队变压器	200	16.25	127.5	127.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3003	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	陈屯北分台	400	3.35	306.6	306.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3004	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网户三队变压器	200	34.18	91.64	91.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3005	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰一队变压器	400	3.91	304.36	304.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3006	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰二队变压器	400	8.03	287.88	287.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3007	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰三组变压器	400	8.06	287.76	287.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3008	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰大队变压器	400	3.44	306.24	306.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3009	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新二组变压器	200	5.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3010	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦二队变压器	400	8.01	287.96	287.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3011	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦三队变压器	400	9.13	283.48	283.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3012	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新一队变压器	200	14.22	131.56	131.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3013	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线柳屯粉条基地分台	400	30.39	198.44	198.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3014	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	10kV台集屯二线边口子设施农业	200	0.51	158.98	158.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3015	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西七队分台	100	42.62	37.38	37.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3016	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	申屯猪场	50	0.81	39.595	39.595	未进入负面清单	否	2024.06	
3017	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线石桥沟分岐二佛庙台区变压器	200	38.8	82.4	82.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3018	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐英迫分英迫台区变压器	50	57.63	11.185	11.185	未进入负面清单	否	2024.06	
3019	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐六窝铺分支六窝铺台区变压器	100	34.34	45.66	45.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3020	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线南沟分岐南沟台区变压器	50	49.98	15.01	15.01	未进入负面清单	否	2024.06	
3021	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐松四道沟台区变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3022	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐石桥沟变台变压器	50	19.64	30.18	30.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3023	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐苏仗分支松树底变台变压器	50	72.79	3.605	3.605	未进入负面清单	否	2024.06	
3024	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐小伟沟分支小伟沟变台变压器	50	24.04	27.98	27.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3025	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐苏仗子支苏仗子变台变压器	50	31.2	24.4	24.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3026	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐闫家窝铺分支闫家窝铺变台变压器	100	29.39	50.61	50.61	未进入负面清单	否	2024.06	
3027	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房西变台变压器	100	26.77	53.23	53.23	未进入负面清单	否	2024.06	
3028	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房东变台变压器	100	25.43	54.57	54.57	未进入负面清单	否	2024.06	
3029	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐房北变台变压器	80	17.37	50.104	50.104	未进入负面清单	否	2024.06	
3030	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐大英沟分支大英沟变台变压器	50	17.33	31.335	31.335	未进入负面清单	否	2024.06	
3031	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐五东分支五东变台变压器	50	28.29	25.855	25.855	未进入负面清单	否	2024.06	
3032	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	石桥沟分岐五西分支五西变台变压器	30	35.76	13.272	13.272	未进入负面清单	否	2024.06	
3033	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	建材分岐辛店新街变台变压器	160	33.1	75.04	75.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3034	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线岭下二分歧岭下二变压器台	160	44.27	57.168	57.168	未进入负面清单	否	2024.06	
3035	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	烧户沟分岐烧户沟变台变压器	50	7.05	36.475	36.475	未进入负面清单	否	2024.06	
3036	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙二队新台区变压器	160	53.17	42.928	42.928	未进入负面清单	否	2024.06	
3037	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线后富北台区变压器	100	23.54	56.46	56.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3038	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线兰甲乡政府住宅台区	100	54.69	25.31	25.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3039	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线上石佛台区变压器	50	40.32	19.84	19.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3040	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线农牧台区变压器	200	14.48	131.04	131.04	未进入负面清单	否	2024.06	

3041	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线李家沟台区变压器	30	52.77	8.169	8.169	未进入负面清单	否	2024.06	
3042	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线宝泉沟台区变压器	50	49.14	15.43	15.43	未进入负面清单	否	2024.06	
3043	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲2号台区	100	49.54	30.46	30.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3044	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线冷库台区变压器	200	46.67	66.66	66.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3045	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线吊坎沟台区变压器	50	76.05	1.975	1.975	未进入负面清单	否	2024.06	
3046	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区住宅2号台区变压器	200	28.33	103.34	103.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3047	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线孙家湾西台区变压器	100	39.6	40.4	40.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3048	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区医院台区变压器	100	43.58	36.42	36.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3049	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线法政台区变压器	200	37.92	84.16	84.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3050	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔西2#台区变压器	100	21.27	58.73	58.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3051	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线劳检台区变压器	200	22.08	115.84	115.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3052	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线区建台区变压器	80	41.34	30.928	30.928	未进入负面清单	否	2024.06	
3053	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线杂木沟台区变压器台	50	63.83	8.085	8.085	未进入负面清单	否	2024.06	
3054	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯台区变压器台	100	42.98	37.02	37.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3055	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯村二庄屯台区变压器台	80	36.88	34.496	34.496	未进入负面清单	否	2024.06	
3056	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线曹屯村红砬沟台区变压器台	50	40.24	19.88	19.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3057	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线高东台区变压器	50	25.78	27.11	27.11	未进入负面清单	否	2024.06	
3058	国网葫芦岛市南票区供电公司			10kV沙苇线水泥厂住宅台区变压器	315	1.43	247.4955	247.4955	未进入负面清单	否	2024.06	
3059	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线沙金沟西变压器台	100	34.32	45.68	45.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3060	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线梁东变压器台	20	0.22	15.956	15.956	未进入负面清单	否	2024.06	
3061	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔河东台区变压器	50	51.04	14.48	14.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3062	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线四道沟台区变压器	50	22.36	28.82	28.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3063	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔沟1#小区变压器	50	20.15	29.925	29.925	未进入负面清单	否	2024.06	
3064	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	周屯南分台柱上变压器	50	9.48	35.26	35.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3065	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	砖厂左分支13#台区	180	4.03	136.746	136.746	未进入负面清单	否	2024.06	
3066	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	岳屯西分台柱上变压器	100	6.47	73.53	73.53	未进入负面清单	否	2024.06	
3067	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	英房子南分台柱上变压器	100	18.12	61.88	61.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3068	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	景南小区	80	47.18	26.256	26.256	未进入负面清单	否	2024.06	
3069	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	徐家沟北分台柱上变压器	50	9.86	35.07	35.07	未进入负面清单	否	2024.06	
3070	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	大荒南分台	100	16.68	63.32	63.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3071	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线靠山西分台分歧4#台区	100	19.14	60.86	60.86	未进入负面清单	否	2024.06	
3072	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	老房身沟变压器	200	3.79	152.42	152.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3073	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线局长楼台区	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3074	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线21#杆北边升级改造台区变压器	50	20.51	29.745	29.745	未进入负面清单	否	2024.06	
3075	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	二道河东分台	400	6.06	295.76	295.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3076	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	孟砬子村南大棚小区M	50	6.45	36.775	36.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3077	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	十八家	30	2.99	23.103	23.103	未进入负面清单	否	2024.06	
3078	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹南红沙子变压器	50	11.78	34.11	34.11	未进入负面清单	否	2024.06	
3079	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	田屯村边口子设施农业	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3080	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	公变0	50	6.79	36.605	36.605	未进入负面清单	否	2024.06	
3081	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯镇大荒地村农业设施M	50	5.78	37.11	37.11	未进入负面清单	否	2024.06	
3082	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	九王分歧朱甜分支28右7#杆变压器	400	2.69	309.24	309.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3083	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	万屯支线03#	200	1.53	156.94	156.94	未进入负面清单	否	2024.06	
3084	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	下浑九村南小区	50	25.24	27.38	27.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3085	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	田屯村边口子设施农业南M	50	23.98	28.01	28.01	未进入负面清单	否	2024.06	
3086	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线前付西分歧前富西变压器	200	33.49	93.02	93.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3087	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙苇线双塔支线梨树分歧梨树沟变压器	30	25.31	16.407	16.407	未进入负面清单	否	2024.06	
3088	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙二队变压器	100	26.33	53.67	53.67	未进入负面清单	否	2024.06	
3089	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线日陶台区变压器	30	45.64	10.308	10.308	未进入负面清单	否	2024.06	
3090	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道东台区变压器	100	41.12	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06	

3091	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线后寺台区变压器	100	31.36	48.64	48.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3092	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下新安东台区变压器	200	17.4	125.2	125.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3093	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线申城线东方住宅台区变压器	315	39.55	127.4175	127.4175	未进入负面清单	否	2024.06	
3094	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线保险住宅台区变压器	200	12.5	135	135	未进入负面清单	否	2024.06	
3095	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线城建台区变压器	200	1.29	157.42	157.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3096	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北支线小董分歧小西沟变压器	50	16.32	31.84	31.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3097	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧八道分支马家岭变压器台	50	12.56	33.72	33.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3098	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧三老住宅变压器台	50	65.89	7.055	7.055	未进入负面清单	否	2024.06	
3099	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西二队台区变压器台	100	44.63	35.37	35.37	未进入负面清单	否	2024.06	
3100	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖荒分歧暖西三队变压器台	100	26.39	53.61	53.61	未进入负面清单	否	2024.06	
3101	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖东台区变压器台	100	68.31	11.69	11.69	未进入负面清单	否	2024.06	
3102	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西村变压器台	315	17.37	197.2845	197.2845	未进入负面清单	否	2024.06	
3103	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线暖西新区变压器台	400	25.66	217.36	217.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3104	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西地台区变压器台	200	43.3	73.4	73.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3105	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西山【河南】变压器台	200	49.99	60.02	60.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3106	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线孟屯台区变压器台	160	28.85	81.84	81.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3107	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧达理沟变压器台	100	38.74	41.26	41.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3108	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧达理沟2	50	26.99	26.505	26.505	未进入负面清单	否	2024.06	
3109	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子大队变压器台	100	16.54	63.46	63.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3110	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧水泉沟变压器台	30	41.28	11.616	11.616	未进入负面清单	否	2024.06	
3111	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子分歧才屯新区变压器台	50	78.19	0.905	0.905	未进入负面清单	否	2024.06	
3112	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才屯新台2变压器	160	43.28	58.752	58.752	未进入负面清单	否	2024.06	
3113	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧苑屯变压器台	100	54.32	25.68	25.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3114	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧马相变压器台	100	41.86	38.14	38.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3115	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线才马分歧田屯变压器台	100	51.52	28.48	28.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3116	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑九南分台	50	65.46	7.27	7.27	未进入负面清单	否	2024.06	
3117	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线颜屯二队变压器	100	61.52	18.48	18.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3118	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线红砬南台区变压器	200	5.03	149.94	149.94	未进入负面清单	否	2024.06	
3119	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边大棚升级改造变压器	50	6.6	36.7	36.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3120	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	上杂木分支升级改造变压器	50	29.2	25.4	25.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3121	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	温屯北棚菜小区	80	1.45	62.84	62.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3122	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	赵屯变压器	200	32.15	95.7	95.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3123	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙邱线赵屯小区台	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3124	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙钢线兴隆小区1#箱变	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3125	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟3台区变压器	160	49.93	48.112	48.112	未进入负面清单	否	2024.06	
3126	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟小区2台区变压器	50	8.31	35.845	35.845	未进入负面清单	否	2024.06	
3127	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲南台区变压器	100	32.59	47.41	47.41	未进入负面清单	否	2024.06	
3128	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线墙西30	30	31.38	14.586	14.586	未进入负面清单	否	2024.06	
3129	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周东园区５０	100	22.86	57.14	57.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3130	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯１００	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3131	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英小区80	80	8.03	57.576	57.576	未进入负面清单	否	2024.06	
3132	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英房子分台２０	30	34.39	13.683	13.683	未进入负面清单	否	2024.06	

3133	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线英房子村１００	400	16.35	254.6	254.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3134	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北楼８０	200	17.28	125.44	125.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3135	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队８０	400	19.2	243.2	243.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3136	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线医院沟里变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3137	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧小陈仗2支小陈仗2变压器	50	49.93	15.035	15.035	未进入负面清单	否	2024.06	
3138	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子市场2变压器	200	68.53	22.94	22.94	未进入负面清单	否	2024.06	
3139	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线颜屯分台变压器	200	5.93	148.14	148.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3140	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	陈屯村变压器	160	23.78	89.952	89.952	未进入负面清单	否	2024.06	
3141	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高峰一队变压器	100	18.97	61.03	61.03	未进入负面清单	否	2024.06	
3142	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线天宇生猪养殖厂变压器	50	1.96	39.02	39.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3143	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线颜屯二组变压器	400	15.46	258.16	258.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3144	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线达营分歧05#杆变压器	100	25.08	54.92	54.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3145	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	核桃园	100	1.91	78.09	78.09	未进入负面清单	否	2024.06	
3146	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹北农业设施2	50	54.36	12.82	12.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3147	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线176#	160	25.42	87.328	87.328	未进入负面清单	否	2024.06	
3148	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	金台子	80	34.07	36.744	36.744	未进入负面清单	否	2024.06	
3149	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	金台子分台	80	36.38	34.896	34.896	未进入负面清单	否	2024.06	
3150	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹北五队	80	20.3	47.76	47.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3151	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西二队	315	15.57	202.9545	202.9545	未进入负面清单	否	2024.06	
3152	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线靠山大队东分台分歧3#台区	200	3.36	153.28	153.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3153	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹西村设施农业	200	18.76	122.48	122.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3154	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	靠山西	160	40.93	62.512	62.512	未进入负面清单	否	2024.06	
3155	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	团山九队	400	3.44	306.24	306.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3156	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分支23#台区	100	24.8	55.2	55.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3157	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	前潘大队	400	2.48	310.08	310.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3158	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线前潘农业设施	100	10.89	69.11	69.11	未进入负面清单	否	2024.06	
3159	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	小毛沟	50	13.59	33.205	33.205	未进入负面清单	否	2024.06	
3160	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线于家一组	200	37.51	84.98	84.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3161	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	南沟	400	4.04	303.84	303.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3162	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹南副业	400	8.12	287.52	287.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3163	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹南副业分台	50	79.4	0.3	0.3	未进入负面清单	否	2024.06	
3164	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守大队2	200	28.32	103.36	103.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3165	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新二组2	30	5.51	22.347	22.347	未进入负面清单	否	2024.06	
3166	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛一队	400	5.95	296.2	296.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3167	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛四队	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06	
3168	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年北地小区	50	54.99	12.505	12.505	未进入负面清单	否	2024.06	
3169	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年村台	400	2.73	309.08	309.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3170	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线大安门前分台	50	58.51	10.745	10.745	未进入负面清单	否	2024.06	
3171	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东二队分台	30	61.48	5.556	5.556	未进入负面清单	否	2024.06	
3172	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线虹东二队	400	4.95	300.2	300.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3173	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线中学	400	1.46	314.16	314.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3174	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	火台南分台	50	56.52	11.74	11.74	未进入负面清单	否	2024.06	
3175	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线虹东大队	400	28.9	204.4	204.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3176	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线大安门前	400	8.76	284.96	284.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3177	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东水利	200	9.05	141.9	141.9	未进入负面清单	否	2024.06	
3178	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线网户一组	400	3.11	307.56	307.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3179	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线头台子	50	67.98	6.01	6.01	未进入负面清单	否	2024.06	
3180	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星二组	200	9.45	141.1	141.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3181	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线八将三组	400	10.88	276.48	276.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3182	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八二组	400	1.93	312.28	312.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3183	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八一组	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3184	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八大队	400	1.83	312.68	312.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3185	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八二队小区	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06	

3186	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线大杨河沟	100	4.85	75.15	75.15	未进入负面清单	否	2024.06	
3187	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	毛沟小区	100	43.51	36.49	36.49	未进入负面清单	否	2024.06	
3188	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	荀家沟	200	1.48	157.04	157.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3189	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台南小区	100	79.74	0.26	0.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3190	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	东新四组分台	400	15.7	257.2	257.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3191	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	网户大队分台	200	11.75	136.5	136.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3192	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	卧佛一组分台	200	42.03	75.94	75.94	未进入负面清单	否	2024.06	
3193	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛棚业小区变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3194	国网葫芦岛市南票区供电公司			虹东线大安南山台区	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3195	国网葫芦岛市南票区供电公司			虹东线东岭台区	200	1.49	157.02	157.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3196	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙苇线沙村台区变压器	315	11.54	215.649	215.649	未进入负面清单	否	2024.06	
3197	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线红砬新农村变压器	50	59.58	10.21	10.21	未进入负面清单	否	2024.06	
3198	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线梨树分歧双塔西变压器	50	57.08	11.46	11.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3199	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	北安机井	50	0.49	39.755	39.755	未进入负面清单	否	2024.06	
3200	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	下浑九机井	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06	
3201	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	东沟门机井	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06	
3202	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	上浑九机井	50	1.53	39.235	39.235	未进入负面清单	否	2024.06	
3203	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	岳屯南机井	50	2.49	38.755	38.755	未进入负面清单	否	2024.06	
3204	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	岳屯北机井	50	0.63	39.685	39.685	未进入负面清单	否	2024.06	
3205	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	田九沟1#机井	50	0.64	39.68	39.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3206	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	田九沟2#机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3207	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	下松南水利2#变压器（19年第二批）	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3208	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线朱二上台区变压器	80	31.89	38.488	38.488	未进入负面清单	否	2024.06	
3209	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南水利台区变压器	50	37.18	21.41	21.41	未进入负面清单	否	2024.06	
3210	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯东水利台区变压器	50	49.11	15.445	15.445	未进入负面清单	否	2024.06	
3211	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上和尚沟台区变压器	200	71.2	17.6	17.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3212	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线孤家子台区变压器	100	66.01	13.99	13.99	未进入负面清单	否	2024.06	
3213	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘北水利变压器	30	14.49	19.653	19.653	未进入负面清单	否	2024.06	
3214	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松南2#台区变压器	50	57.52	11.24	11.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3215	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹螺新城1号箱变1#配电变压器	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3216	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹螺新城1号箱变2#配电变压器	400	0.27	318.92	318.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3217	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟北台区变压器	200	29.47	101.06	101.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3218	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲屯台区变压器	100	40.66	39.34	39.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3219	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线偏脸子北台区变压器	200	40.11	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
3220	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申黄一线	申黄线申黄线动迁分变压器	400	21.62	233.52	233.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3221	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线周屯分台５０	400	10.47	278.12	278.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3222	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线一.三队１００	400	10.14	279.44	279.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3223	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台东小区50	50	66.55	6.725	6.725	未进入负面清单	否	2024.06	
3224	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟三.四队３０	50	37.42	21.29	21.29	未进入负面清单	否	2024.06	
3225	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线张家沟	50	25.97	27.015	27.015	未进入负面清单	否	2024.06	
3226	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田九沟	200	20.19	119.62	119.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3227	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑分台	200	2.2	155.6	155.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3228	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老虎洞小区	50	40.96	19.52	19.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3229	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线老虎洞	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3230	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口南分台	400	9.81	280.76	280.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3231	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线太阳沟	400	8.66	285.36	285.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3232	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南甸子	30	69.94	3.018	3.018	未进入负面清单	否	2024.06	
3233	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	团山子葡萄园变压器台	100	23.36	56.64	56.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3234	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒地	400	8.77	284.92	284.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3235	国网葫芦岛市南票区供电公司			811310千伏高桥线高桥线89#变压器	80	1.11	63.112	63.112	未进入负面清单	否	2024.06	

3236	国网葫芦岛市南票区供电公司			811310千伏高桥线高桥线92左3#变压器	315	0.27	251.1495	251.1495	未进入负面清单	否	2024.06	
3237	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线东支分歧10左22右4#变压器	50	20.16	29.92	29.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3238	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧11右23#变压器柳屯河西	400	59.73	81.08	81.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3239	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐陈仗子小区台区变压器	100	24.69	55.31	55.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3240	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	糠茎分歧14左1#变压器	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06	
3241	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线粮库住宅台区变压器	200	7.27	145.46	145.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3242	国网葫芦岛市南票区供电公司			暖灰线大窝铺台区	50	0.29	39.855	39.855	未进入负面清单	否	2024.06	
3243	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	811210千伏西海线万支分歧21右1#变压器	200	44.31	71.38	71.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3244	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	付业队变压器	200	22.23	115.54	115.54	未进入负面清单	否	2024.06	
3245	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	小岭子变压器	200	37.77	84.46	84.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3246	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	二道河西变压器	200	55.92	48.16	48.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3247	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	邸屯变压器	200	35.45	89.1	89.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3248	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青分青邸支线孙屯分支线9#台区变压器	100	52.55	27.45	27.45	未进入负面清单	否	2024.06	
3249	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城一队	400	18.28	246.88	246.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3250	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线岭下一台区变压器	200	36.67	86.66	86.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3251	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线三家子市场台区变压器	160	57.03	36.752	36.752	未进入负面清单	否	2024.06	
3252	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙邱线十栋房台	50	0.9	39.55	39.55	未进入负面清单	否	2024.06	
3253	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	一五队变压器	200	17.65	124.7	124.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3254	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线陈屯北变压器	100	9.13	70.87	70.87	未进入负面清单	否	2024.06	
3255	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线银浆厂变压器	200	7.84	144.32	144.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3256	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	青堆子变压器	100	40.44	39.56	39.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3257	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线罗屯三队变压器	200	36.34	87.32	87.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3258	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线申南水利变压器	100	7.73	72.27	72.27	未进入负面清单	否	2024.06	
3259	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线菜屯台区变压器	160	21.32	93.888	93.888	未进入负面清单	否	2024.06	
3260	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高屯台区变压器	50	42.6	18.7	18.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3261	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线刘沟台区变压器	50	83.07	-1.535	-1.535	未进入负面清单	否	2024.06	
3262	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线管家沟台区变压器	200	46.84	66.32	66.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3263	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乡属变压器	200	40.95	78.1	78.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3264	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯西水利变压器	50	13.38	33.31	33.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3265	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线万屯村变压器	200	43.12	73.76	73.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3266	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线姚北水利台区变压器	160	5.28	119.552	119.552	未进入负面清单	否	2024.06	
3267	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线郭沟台区变压器	20	60.21	3.958	3.958	未进入负面清单	否	2024.06	
3268	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北台区变压器	160	44.42	56.928	56.928	未进入负面清单	否	2024.06	
3269	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	安昌蚬村2机井	50	4.4	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3270	国网葫芦岛市南票区供电公司			北边村机井	50	0.45	39.775	39.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3271	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	曹屯村机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3272	国网葫芦岛市南票区供电公司			马相村机井	100	2.09	77.91	77.91	未进入负面清单	否	2024.06	
3273	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	孟屯村机井2#	50	0.29	39.855	39.855	未进入负面清单	否	2024.06	
3274	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖东村机井1#	50	0.79	39.605	39.605	未进入负面清单	否	2024.06	
3275	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	四家子村1机井	50	0.61	39.695	39.695	未进入负面清单	否	2024.06	
3276	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	四家子村机井3#	100	0.26	79.74	79.74	未进入负面清单	否	2024.06	
3277	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	团山子村机井	50	10.62	34.69	34.69	未进入负面清单	否	2024.06	
3278	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	白枣树沟机井	50	11.7	34.15	34.15	未进入负面清单	否	2024.06	
3279	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙金沟村机井1#	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3280	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	小洞村机井	50	4.24	37.88	37.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3281	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	南边村机井2#	50	0.37	39.815	39.815	未进入负面清单	否	2024.06	
3282	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎比架山南机井	50	5.93	37.035	37.035	未进入负面清单	否	2024.06	
3283	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎管家沟机井	50	0.17	39.915	39.915	未进入负面清单	否	2024.06	
3284	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎郭沟机井	50	0.38	39.81	39.81	未进入负面清单	否	2024.06	
3285	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎梁家机井2#变压器	50	0.53	39.735	39.735	未进入负面清单	否	2024.06	

3286	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松北沟机井	50	2.24	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3287	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松东沟机井	50	6.04	36.98	36.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3288	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎上松东山机井	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3289	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎万屯水库机井1#	50	3.8	38.1	38.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3290	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎万屯水库机井2#	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3291	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎下沟南机井	50	9.26	35.37	35.37	未进入负面清单	否	2024.06	
3292	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎下松北机井	50	2.14	38.93	38.93	未进入负面清单	否	2024.06	
3293	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎新发屯台区机井2#	50	3.57	38.215	38.215	未进入负面清单	否	2024.06	
3294	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	刘沟机井台区机井	50	2.05	38.975	38.975	未进入负面清单	否	2024.06	
3295	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高峰一队分台	200	11.67	136.66	136.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3296	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万屯三队分台	200	32.49	95.02	95.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3297	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万屯七队分台	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3298	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰大队分台	100	19.96	60.04	60.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3299	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	网丰一队分台	100	29.52	50.48	50.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3300	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	网丰二队分台	100	15.87	64.13	64.13	未进入负面清单	否	2024.06	
3301	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	网丰三组分台	315	9.86	220.941	220.941	未进入负面清单	否	2024.06	
3302	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	板石大队分台	200	15.28	129.44	129.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3303	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	团山大队分台	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3304	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	团山大街分台	200	13.13	133.74	133.74	未进入负面清单	否	2024.06	
3305	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝铺分歧大窝铺升级改造变压器	50	31.39	24.305	24.305	未进入负面清单	否	2024.06	
3306	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	31#变压器	400	9.98	280.08	280.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3307	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线47#变压器理石板厂	200	1.97	156.06	156.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3308	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线49#变压器化工巡线站	30	7.4	21.78	21.78	未进入负面清单	否	2024.06	
3309	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线52#变压器华隆机械厂	100	13.67	66.33	66.33	未进入负面清单	否	2024.06	
3310	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线63#变压器季屯养殖厂	200	12	136	136	未进入负面清单	否	2024.06	
3311	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线74#变压器季屯北井	160	23.06	91.104	91.104	未进入负面清单	否	2024.06	
3312	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线80#变压器季屯1	160	48.29	50.736	50.736	未进入负面清单	否	2024.06	
3313	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线86#变压器季屯2	100	49.04	30.96	30.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3314	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线73左12#变压器六路	315	39.37	127.9845	127.9845	未进入负面清单	否	2024.06	
3315	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧7#变压器万屯三队	50	17.28	31.36	31.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3316	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧13#变压器万屯大队	200	0.97	158.06	158.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3317	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧19#变压器	200	13.85	132.3	132.3	未进入负面清单	否	2024.06	
3318	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧30#变压器青年塘	400	8.72	285.12	285.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3319	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧39#变压器柳屯单台	400	32.43	190.28	190.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3320	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧TK2左1#变压器万屯吴源	200	3.28	153.44	153.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3321	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧5右1#变压器石油加热站	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3322	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧11右5#变压器	160	41.84	61.056	61.056	未进入负面清单	否	2024.06	
3323	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧11右19右7#变压器	315	34.65	142.8525	142.8525	未进入负面清单	否	2024.06	
3324	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧13#变压器万屯五队	315	54.89	79.0965	79.0965	未进入负面清单	否	2024.06	
3325	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧21右3#变压器	400	31.81	192.76	192.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3326	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧24左1#变压器万屯二队	50	19.33	30.335	30.335	未进入负面清单	否	2024.06	
3327	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线万支分歧24左12#变压器粉石场	100	24.77	55.23	55.23	未进入负面清单	否	2024.06	
3328	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	万支分歧24左5左3#变压器	50	47.11	16.445	16.445	未进入负面清单	否	2024.06	
3329	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧3#变压器农场	250	6.33	184.175	184.175	未进入负面清单	否	2024.06	
3330	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧20#变压器农场小学	30	0.06	23.982	23.982	未进入负面清单	否	2024.06	
3331	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	农场分歧51左24#变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	

3332	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧57#变压器小孙屯	30	70.9	2.73	2.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3333	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧103#变压器上坎子2	100	56.85	23.15	23.15	未进入负面清单	否	2024.06	
3334	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811210千伏西海线	西海线农场分歧132#变压器高滩子	100	33.45	46.55	46.55	未进入负面清单	否	2024.06	
3335	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线15#变压器服务楼	100	63.47	16.53	16.53	未进入负面清单	否	2024.06	
3336	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线24#A变压器派出所	400	16.28	254.88	254.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3337	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线24#Ｂ变压器医院	50	0.63	39.685	39.685	未进入负面清单	否	2024.06	
3338	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线30#变压器朱宝行	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3339	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	35#变压器	200	24.77	110.46	110.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3340	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	38#变压器	400	7.38	290.48	290.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3341	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42#A变压器局住宅	200	51.17	57.66	57.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3342	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线54#变压器环宇	400	1.78	312.88	312.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3343	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线67#变压器政府住宅	400	32.6	189.6	189.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3344	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线73#变压器康福林	200	22.76	114.48	114.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3345	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线88#变压器外贸	400	1.65	313.4	313.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3346	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线86#变压器晟金	50	26.45	26.775	26.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3347	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线91#变压器香精厂	400	1.67	313.32	313.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3348	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线96#变压器中新储运联营	100	20.38	59.62	59.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3349	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42左5#变压器渤海机械厂	200	45.32	69.36	69.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3350	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线42左8#变压器苦水园子	100	50.79	29.21	29.21	未进入负面清单	否	2024.06	
3351	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线63右2#变压器新地号	100	75.79	4.21	4.21	未进入负面清单	否	2024.06	
3352	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线64左5#变压器中学	400	12.14	271.44	271.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3353	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线2#变压器变电所	200	60.97	38.06	38.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3354	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线33右12#变压器田桂珍	400	7.45	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3355	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线微波分歧5#变压器百货	400	16.9	252.4	252.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3356	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线微波分歧13#变压器百货微波站	50	55.32	12.34	12.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3357	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线微波分歧6右2左2#变压器废品公司	200	1.04	157.92	157.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3358	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	微波1#变压器	200	25	110	110	未进入负面清单	否	2024.06	
3359	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线33右3#变压器材料厂	400	13.14	267.44	267.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3360	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	糠茎分歧7#变压器	400	11.65	273.4	273.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3361	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠茎分歧29#变压器铁道南	400	1.48	314.08	314.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3362	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧10左20#变压器高速公路收费站	100	21.1	58.9	58.9	未进入负面清单	否	2024.06	
3363	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧10左1右4#变压器工商所	315	39.28	128.268	128.268	未进入负面清单	否	2024.06	
3364	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧10左1右12#变压器牲口市场	400	3.95	304.2	304.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3365	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧3#变压器农行	400	20.38	238.48	238.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3366	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧8#变压器信用社	200	24.33	111.34	111.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3367	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧21#变压器赵新	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3368	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧37#变压器锦西公路段	315	19.09	191.8665	191.8665	未进入负面清单	否	2024.06	
3369	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧46#变压器公路收费站	50	0.89	39.555	39.555	未进入负面清单	否	2024.06	
3370	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧15右3#变压器高丰三队	200	14.68	130.64	130.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3371	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线高桥线东支分歧29左2#变压器液化气站	100	64.59	15.41	15.41	未进入负面清单	否	2024.06	

3372	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线东支分歧10左5#变压器高丰村住宅楼	400	6.36	294.56	294.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3373	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠茎分歧4左3#变压器张秀清	100	22.99	57.01	57.01	未进入负面清单	否	2024.06	
3374	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠茎分歧4左8#变压器高丰七队	100	38.77	41.23	41.23	未进入负面清单	否	2024.06	
3375	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠茎分歧4左15#变压器醋厂	400	5.27	298.92	298.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3376	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线糠茎分歧4左5右4#变压器粮库楼	50	50.53	14.735	14.735	未进入负面清单	否	2024.06	
3377	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线72右3#后朱洼东	200	33.39	93.22	93.22	未进入负面清单	否	2024.06	
3378	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	高桥线83右2#变压器后朱洼西	200	1.72	156.56	156.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3379	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧葡萄沟2支3#杆葡萄沟2变压器	50	16.84	31.58	31.58	未进入负面清单	否	2024.06	
3380	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分歧街面2变压器	400	6.17	295.32	295.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3381	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧大陈仗子2支大陈仗子2变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3382	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河南三队	200	30.32	99.36	99.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3383	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	上坎子养殖小区	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3384	国网葫芦岛市南票区供电公司			缸窑岭线三家子东山台区	50	1.69	39.155	39.155	未进入负面清单	否	2024.06	
3385	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	塔山线房身分支业扩变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
3386	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线局小学台区	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3387	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线联合中学台区变压器	200	16.7	126.6	126.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3388	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟小区1台区变压器	50	35.36	22.32	22.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3389	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线黄甲1号台区变压器	50	36.45	21.775	21.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3390	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线劳动局住宅台区变压器	200	51.31	57.38	57.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3391	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线门前井80	400	26.04	215.84	215.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3392	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台集屯四队分台30	30	38.38	12.486	12.486	未进入负面清单	否	2024.06	
3393	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线镇政府50	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3394	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线台二队50	400	12.87	268.52	268.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3395	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线金村50	400	17.55	249.8	249.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3396	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线孟村	400	12.29	270.84	270.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3397	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯南小区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3398	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯东	160	51.36	45.824	45.824	未进入负面清单	否	2024.06	
3399	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线温屯	80	44.71	28.232	28.232	未进入负面清单	否	2024.06	
3400	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	三家子	30	4.43	22.671	22.671	未进入负面清单	否	2024.06	
3401	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	小寺分台	50	32.37	23.815	23.815	未进入负面清单	否	2024.06	
3402	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线团山农业设施	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
3403	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	后潘沟东	80	15.27	51.784	51.784	未进入负面清单	否	2024.06	
3404	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆大队	400	3.49	306.04	306.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3405	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆三队	100	37.77	42.23	42.23	未进入负面清单	否	2024.06	
3406	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	后潘东分台	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3407	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	团山大队	400	21.43	234.28	234.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3408	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线前潘大队分台	50	65.61	7.195	7.195	未进入负面清单	否	2024.06	
3409	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线板石大队	400	21.11	235.56	235.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3410	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹北大队东	400	31.91	192.36	192.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3411	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹西六队	315	1.31	247.8735	247.8735	未进入负面清单	否	2024.06	
3412	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹南加工	400	10.41	278.36	278.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3413	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹西三队	400	4.91	300.36	300.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3414	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹南加工分台	50	56.2	11.9	11.9	未进入负面清单	否	2024.06	
3415	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城四组2	100	1.24	78.76	78.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3416	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城四组	200	5.77	148.46	148.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3417	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆焦一组	200	20.2	119.6	119.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3418	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛三队	400	9.85	280.6	280.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3419	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛二队	400	21.32	234.72	234.72	未进入负面清单	否	2024.06	

3420	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线青年林带小区	100	23.33	56.67	56.67	未进入负面清单	否	2024.06	
3421	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线小安屯	100	22.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3422	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹北村	100	17.14	62.86	62.86	未进入负面清单	否	2024.06	
3423	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东线虹北照明分台	160	28.19	82.896	82.896	未进入负面清单	否	2024.06	
3424	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星大队	50	32.05	23.975	23.975	未进入负面清单	否	2024.06	
3425	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星一队２	100	26.63	53.37	53.37	未进入负面清单	否	2024.06	
3426	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线三台子小区	50	52.64	13.68	13.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3427	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口子村北分台	50	49.63	15.185	15.185	未进入负面清单	否	2024.06	
3428	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北东关分台	100	31.2	48.8	48.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3429	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线49#50#楼变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3430	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	土台子	50	26.86	26.57	26.57	未进入负面清单	否	2024.06	
3431	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑村	400	3.97	304.12	304.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3432	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	常沟小区	400	0.77	316.92	316.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3433	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	后潘西分台	30	4.38	22.686	22.686	未进入负面清单	否	2024.06	
3434	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线兴隆四队	50	20.39	29.805	29.805	未进入负面清单	否	2024.06	
3435	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	靠山大队	200	24.93	110.14	110.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3436	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	刘沟	50	51.31	14.345	14.345	未进入负面清单	否	2024.06	
3437	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线三家子	400	0.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3438	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹西六队分台	80	36.67	34.664	34.664	未进入负面清单	否	2024.06	
3439	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	于家二组	200	13.02	133.96	133.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3440	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线砖瓦二队２	50	56.66	11.67	11.67	未进入负面清单	否	2024.06	
3441	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线网户大队	200	63.69	32.62	32.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3442	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线南安大队西	400	9.57	281.72	281.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3443	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线南安大队东	400	1.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3444	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东一队	400	18.04	247.84	247.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3445	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八一组２	400	8.39	286.44	286.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3446	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八大队分台	80	36.73	34.616	34.616	未进入负面清单	否	2024.06	
3447	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线胡家窝卜	100	1.08	78.92	78.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3448	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线龙泉寺小区	50	0.51	39.745	39.745	未进入负面清单	否	2024.06	
3449	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙钢线兰甲山上台区	50	4.45	37.775	37.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3450	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯西水利台区变压器	30	68.11	3.567	3.567	未进入负面清单	否	2024.06	
3451	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线周屯台区变压器	200	45.72	68.56	68.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3452	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线水泥支线前付东分歧前富东变压器	50	39.38	20.31	20.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3453	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线沙八队台区变压器	100	36.72	43.28	43.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3454	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线荒山子台区变压器	50	43.72	18.14	18.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3455	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线双塔东台区变压器	100	43.37	36.63	36.63	未进入负面清单	否	2024.06	
3456	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线盘道3#台区变压器	50	32.04	23.98	23.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3457	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线武装部住宅变压器	200	16.21	127.58	127.58	未进入负面清单	否	2024.06	
3458	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线下石佛台区变压器	160	32.17	76.528	76.528	未进入负面清单	否	2024.06	
3459	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线上新安台区变压器	100	22.62	57.38	57.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3460	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线下庙子西台区变压器	80	44.27	28.584	28.584	未进入负面清单	否	2024.06	
3461	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线交通局住宅台区变压器	50	33.68	23.16	23.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3462	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线房身窑台区变压器	100	61.77	18.23	18.23	未进入负面清单	否	2024.06	
3463	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙农线孙家湾新台区变压器	100	39.13	40.87	40.87	未进入负面清单	否	2024.06	
3464	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线木匠沟南台区变压器	200	20.78	118.44	118.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3465	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子一队变压器台	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3466	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北村	200	41.3	77.4	77.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3467	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬支下躺砬台区变压器	50	36.37	21.815	21.815	未进入负面清单	否	2024.06	
3468	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐上躺砬支上躺砬台区变压器	50	39.89	20.055	20.055	未进入负面清单	否	2024.06	
3469	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐尖山沟支尖山沟台区变压器	50	9.84	35.08	35.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3470	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	10kV黄土坎线姚东分3#铁路支9#杆黄土坎701变压器	50	0.68	39.66	39.66	未进入负面清单	否	2024.06	

3471	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	乌北3#	50	53.97	13.015	13.015	未进入负面清单	否	2024.06	
3472	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	马相分台	50	13.02	33.49	33.49	未进入负面清单	否	2024.06	
3473	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线鸭厂村变压器	200	13.33	133.34	133.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3474	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	仇化村变压器	100	21.36	58.64	58.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3475	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线黄屯变压器	200	6.01	147.98	147.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3476	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	王窝铺变压器	200	4.47	151.06	151.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3477	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线河北东关	400	2.79	308.84	308.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3478	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧杜前2支3#杆杜前2变压器	200	25.18	109.64	109.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3479	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧孟窝铺2分支2#杆孟窝铺2变压器	50	20.94	29.53	29.53	未进入负面清单	否	2024.06	
3480	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分歧山嘴 2 支山嘴 2 变压器	50	12.59	33.705	33.705	未进入负面清单	否	2024.06	
3481	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐房申2台区变压器	160	23.95	89.68	89.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3482	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐南石门支南石门变压器	50	24.81	27.595	27.595	未进入负面清单	否	2024.06	
3483	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐大东沟台区变压器	50	22.92	28.54	28.54	未进入负面清单	否	2024.06	
3484	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐南沟支南沟台区变压器	50	12.45	33.775	33.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3485	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐茶叶沟支茶叶沟变压器	50	38.91	20.545	20.545	未进入负面清单	否	2024.06	
3486	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐大陈仗支大陈仗变压器	100	34.17	45.83	45.83	未进入负面清单	否	2024.06	
3487	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐北拐子分支北拐子变压器	100	11.69	68.31	68.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3488	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑九	400	14.48	262.08	262.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3489	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田屯南	315	12.06	214.011	214.011	未进入负面清单	否	2024.06	
3490	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	英守一队小区	315	7.2	229.32	229.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3491	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线朱屯台区变压器	200	15.76	128.48	128.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3492	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线上松台区变压器	200	1.13	157.74	157.74	未进入负面清单	否	2024.06	
3493	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山台区变压器	200	31.82	96.36	96.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3494	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山北水利变压器	50	47.96	16.02	16.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3495	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下沟北水利变压器	50	27.26	26.37	26.37	未进入负面清单	否	2024.06	
3496	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌南台区变压器	200	22	116	116	未进入负面清单	否	2024.06	
3497	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘水库住宅台区变压器	100	49.12	30.88	30.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3498	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌北台区变压器	50	74.75	2.625	2.625	未进入负面清单	否	2024.06	
3499	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西沟台区变压器	160	45	56	56	未进入负面清单	否	2024.06	
3500	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线高力寺台区变压器	50	38.24	20.88	20.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3501	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西二队分台	200	26.69	106.62	106.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3502	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆焦小区变压器	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	2024.06	
3503	国网葫芦岛市南票区供电公司			10kV东青卜2#线小沈屯分台	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3504	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线笔架山小区变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3505	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线新发台区变压器	80	46.5	26.8	26.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3506	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌金塘大棚变压器	50	31.97	24.015	24.015	未进入负面清单	否	2024.06	
3507	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下松北2#台区变压器	100	48.88	31.12	31.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3508	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线水泉升级改造台区变压器	50	28.11	25.945	25.945	未进入负面清单	否	2024.06	
3509	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线常家沟	200	0.57	158.86	158.86	未进入负面清单	否	2024.06	
3510	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线常沟西	200	6.2	147.6	147.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3511	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	小寺付屯	400	3.15	307.4	307.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3512	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	小寺北	160	24.11	89.424	89.424	未进入负面清单	否	2024.06	
3513	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线177#台区	50	34.59	22.705	22.705	未进入负面清单	否	2024.06	
3514	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	大安一四队	160	0.89	126.576	126.576	未进入负面清单	否	2024.06	
3515	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线团山设施农业2	200	0.05	159.9	159.9	未进入负面清单	否	2024.06	
3516	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	英守大队	160	1.67	125.328	125.328	未进入负面清单	否	2024.06	
3517	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线英守分歧41#台区	50	54.25	12.875	12.875	未进入负面清单	否	2024.06	

3518	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	米家沟左分支13#台区	50	52.77	13.615	13.615	未进入负面清单	否	2024.06	
3519	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	板石南台	80	52.01	22.392	22.392	未进入负面清单	否	2024.06	
3520	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	大岭大队	400	9.29	282.84	282.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3521	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线大街分歧3#台区	400	29.84	200.64	200.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3522	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹北照明	400	13.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3523	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西七队	315	0.95	249.0075	249.0075	未进入负面清单	否	2024.06	
3524	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西线虹西大队	315	73.15	21.5775	21.5775	未进入负面清单	否	2024.06	
3525	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线英守大队	400	6.57	293.72	293.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3526	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西大街	315	3.62	240.597	240.597	未进入负面清单	否	2024.06	
3527	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城三组	400	14.22	263.12	263.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3528	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城二队	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3529	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	金东二线古城五组	200	19.77	120.46	120.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3530	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队小区	400	15.29	258.84	258.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3531	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西二线	金西二线卧佛大队	400	10.12	279.52	279.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3532	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东一队分台	30	23.91	16.827	16.827	未进入负面清单	否	2024.06	
3533	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东水利分台	100	7.92	72.08	72.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3534	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹东线	虹东电井	400	12.75	269	269	未进入负面清单	否	2024.06	
3535	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三组2	400	5.27	298.92	298.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3536	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三队分台	400	10.31	278.76	278.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3537	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线金星三队	400	2.21	311.16	311.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3538	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	水泉	30	51.33	8.601	8.601	未进入负面清单	否	2024.06	
3539	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线小杨河沟	50	8.21	35.895	35.895	未进入负面清单	否	2024.06	
3540	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	三台子北地	50	11.1	29.45	29.45	未进入负面清单	否	2024.06	
3541	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	半拉山	50	22.74	28.63	28.63	未进入负面清单	否	2024.06	
3542	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	石灰窑2#线红螺山小区	50	5.36	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3543	国网葫芦岛市南票区供电公司			暖池塘线下杂木升级改造台区2#变压器	100	18.7	61.3	61.3	未进入负面清单	否	2024.06	
3544	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔东2#台区变压器	50	37.96	21.02	21.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3545	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线杨屯台区变压器	100	43.53	36.47	36.47	未进入负面清单	否	2024.06	
3546	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线朱洼大队变压	400	2.04	311.84	311.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3547	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线四家子北沟变压器台	30	21.92	17.424	17.424	未进入负面清单	否	2024.06	
3548	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线117#才屯水利变压器台	100	32.46	47.54	47.54	未进入负面清单	否	2024.06	
3549	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬东变压器台	100	2.71	77.29	77.29	未进入负面清单	否	2024.06	
3550	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬分歧安五队变压器台	100	32.3	47.7	47.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3551	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬村变压器台	100	39.82	40.18	40.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3552	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬分歧安西变压器台	50	41.55	19.225	19.225	未进入负面清单	否	2024.06	
3553	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安昌蚬分歧安一四队变压器台	100	35.92	44.08	44.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3554	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘安南水利变压器台	30	13.56	19.932	19.932	未进入负面清单	否	2024.06	
3555	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线安北水利变压器台	30	56.22	7.134	7.134	未进入负面清单	否	2024.06	
3556	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边新台变压器台	80	38.29	33.368	33.368	未进入负面清单	否	2024.06	
3557	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线南边变压器台	200	38.15	83.7	83.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3558	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线北边1变压器台	160	32.47	76.048	76.048	未进入负面清单	否	2024.06	
3559	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子东变压器台	100	45.98	34.02	34.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3560	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子西变压器台	80	39.18	32.656	32.656	未进入负面清单	否	2024.06	
3561	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧团山子新区变压器台	30	49.5	9.15	9.15	未进入负面清单	否	2024.06	
3562	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝卜上变压器台	50	59.02	10.49	10.49	未进入负面清单	否	2024.06	
3563	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝卜中变压器台	30	42.04	11.388	11.388	未进入负面清单	否	2024.06	
3564	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分歧李家窝卜下变压器台	50	54.08	12.96	12.96	未进入负面清单	否	2024.06	

3565	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线沙金沟分歧前富变压器台	50	21.44	29.28	29.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3566	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧创业队分支创业对变压器台	50	23.53	28.235	28.235	未进入负面清单	否	2024.06	
3567	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧小洞变压器台	100	21.36	58.64	58.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3568	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线小洞分歧沙东分支沙东变压器台	100	42.51	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06	
3569	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟村变压器台	80	37.05	34.36	34.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3570	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧二道沟变压器台	30	14.88	19.536	19.536	未进入负面清单	否	2024.06	
3571	国网葫芦岛市南票区供电公司			暖灰线大窝卜分歧上大窝卜变压器台	80	57.53	17.976	17.976	未进入负面清单	否	2024.06	
3572	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧下大窝卜变压器台	50	15.6	32.2	32.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3573	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧桥西变压器台	50	33.15	23.425	23.425	未进入负面清单	否	2024.06	
3574	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧大窝卜新台变压器台	30	34.75	13.575	13.575	未进入负面清单	否	2024.06	
3575	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧锄刃沟变压器台	50	59.81	10.095	10.095	未进入负面清单	否	2024.06	
3576	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧艾家沟变压器台	50	32.97	23.515	23.515	未进入负面清单	否	2024.06	
3577	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧韩家沟变压器台	30	56.6	7.02	7.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3578	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧党金沟变压器台	30	27.22	15.834	15.834	未进入负面清单	否	2024.06	
3579	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线大窝卜分歧石场变压器台	50	9.34	35.33	35.33	未进入负面清单	否	2024.06	
3580	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线河北岭分歧河北岭变压器台	50	48.04	15.98	15.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3581	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线梁西变压器台	50	58.44	10.78	10.78	未进入负面清单	否	2024.06	
3582	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣北沟变压器台	50	54.06	12.97	12.97	未进入负面清单	否	2024.06	
3583	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线河东台区变压器	100	31.41	48.59	48.59	未进入负面清单	否	2024.06	
3584	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线岳屯台区变压器	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3585	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线八家子台区变压器	50	36.17	21.915	21.915	未进入负面清单	否	2024.06	
3586	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线桥南台区变压器	200	1.8	156.4	156.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3587	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线孤家子台区变压器	80	50.8	23.36	23.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3588	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线大西北3#变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3589	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河南十队	100	58.27	21.73	21.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3590	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线青堆子水利	50	5.22	37.39	37.39	未进入负面清单	否	2024.06	
3591	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线辛后台区变压器	80	4.22	60.624	60.624	未进入负面清单	否	2024.06	
3592	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线杜屯	160	27.31	84.304	84.304	未进入负面清单	否	2024.06	
3593	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新民河南	50	17.35	31.325	31.325	未进入负面清单	否	2024.06	
3594	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子北变压器	400	15.45	258.2	258.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3595	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙苇线双塔支线水力分歧后富3#台区变压器	50	23.94	28.03	28.03	未进入负面清单	否	2024.06	
3596	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	南边大棚	20	39.91	8.018	8.018	未进入负面清单	否	2024.06	
3597	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线下浑河东	400	12.06	271.76	271.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3598	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线上浑九设施农业	30	29.31	15.207	15.207	未进入负面清单	否	2024.06	
3599	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线伞金分台	80	37.86	33.712	33.712	未进入负面清单	否	2024.06	
3600	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线伞金沟	400	4.83	300.68	300.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3601	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线伞金沟北沟	30	25.05	16.485	16.485	未进入负面清单	否	2024.06	
3602	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭南	200	15.28	129.44	129.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3603	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口北	400	26.05	215.8	215.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3604	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安分台	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3605	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安南	80	46.63	26.696	26.696	未进入负面清单	否	2024.06	

3606	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线园区西	100	2.79	77.21	77.21	未进入负面清单	否	2024.06	
3607	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线边口子	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3608	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线田屯北	400	11.43	274.28	274.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3609	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒副业	200	5.37	149.26	149.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3610	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线徐家沟	200	17.78	124.44	124.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3611	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	田屯大棚变压器	50	30.08	24.96	24.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3612	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线西八三组	80	25.51	43.592	43.592	未进入负面清单	否	2024.06	
3613	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线上浑九	400	5.51	297.96	297.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3614	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线水泉	30	21.21	17.637	17.637	未进入负面清单	否	2024.06	
3615	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭北	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3616	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线景口南	400	23.87	224.52	224.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3617	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安	400	23.32	226.72	226.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3618	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	申城线邮厦台区变压器	400	21.49	234.04	234.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3619	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线岳屯南	400	0.65	317.4	317.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3620	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线岳屯北	400	5.41	298.36	298.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3621	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线马圈子	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3622	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	曹屯2	400	9.25	283	283	未进入负面清单	否	2024.06	
3623	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小荒分台	100	21.39	58.61	58.61	未进入负面清单	否	2024.06	
3624	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线小东地	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06	
3625	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线郭菜园	400	4.98	300.08	300.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3626	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	下屯变压器	200	14.94	130.12	130.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3627	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜村变压器	200	33.75	92.5	92.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3628	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜六队变压器	200	4.78	150.44	150.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3629	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	陈小队变压器	160	2.92	123.328	123.328	未进入负面清单	否	2024.06	
3630	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线网丰三组 2	200	7.66	144.68	144.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3631	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线长岭沟村北分台	50	57.28	11.36	11.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3632	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北四队	100	41.69	38.31	38.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3633	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐白石地支白石地水利变压器	20	20.38	11.924	11.924	未进入负面清单	否	2024.06	
3634	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	老爷岭分岐白石地分支白石地变台变压器	50	17.14	31.43	31.43	未进入负面清单	否	2024.06	
3635	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐街面变台变压器	200	44.48	71.04	71.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3636	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐梨树沟分支梨树沟变压器	100	19.54	60.46	60.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3637	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐房申支房申变台变压器	50	50.38	14.81	14.81	未进入负面清单	否	2024.06	
3638	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐五道沟支五道沟台区变压器	80	22.8	45.76	45.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3639	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	暖辛线小东沟分歧潘三家分支潘三家小区变压器	100	36.53	43.47	43.47	未进入负面清单	否	2024.06	
3640	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线王善屯	315	66.99	40.9815	40.9815	未进入负面清单	否	2024.06	
3641	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	河北水利变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3642	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	10kV石灰窑2#线双杨分10#杆变压器	200	25.46	109.08	109.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3643	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线西干分耐火厂支团山子分台台区变压器	50	24.27	27.865	27.865	未进入负面清单	否	2024.06	
3644	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线徐家分台	100	45.76	34.24	34.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3645	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线大荒南	400	7.45	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3646	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线小沈屯	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3647	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	杨屯2	200	2.92	154.16	154.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3648	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹北一队	400	13.41	266.36	266.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3649	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线南山台区变压器	30	27.32	15.804	15.804	未进入负面清单	否	2024.06	
3650	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线下和尚沟台区变压器	200	28.87	102.26	102.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3651	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乌北2#台区变压器	200	44.52	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3652	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线乡属2#台区变压器	100	22.61	57.39	57.39	未进入负面清单	否	2024.06	
3653	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线王西蔬菜大棚变压器	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3654	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	黄土坎线梁家2#台区变压器	50	27.22	26.39	26.39	未进入负面清单	否	2024.06	

3655	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲北台区变压器	160	29.25	81.2	81.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3656	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙钢线	沙钢线沙城分歧兰甲畜牧小区变压器	160	20.16	95.744	95.744	未进入负面清单	否	2024.06	
3657	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	金西一线东八农业小区	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3658	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台二六队变压器	200	18.53	122.94	122.94	未进入负面清单	否	2024.06	
3659	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线四方台南台变压器	80	58.39	17.288	17.288	未进入负面清单	否	2024.06	
3660	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	台集屯二线北安分台1	80	9.62	56.304	56.304	未进入负面清单	否	2024.06	
3661	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	暖灰线白枣树沟分歧白枣树沟升级改造变压器	50	10.62	34.69	34.69	未进入负面清单	否	2024.06	
3662	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线孙屯二四队变压器	100	30.62	49.38	49.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3663	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线101左1#变压器	400	54.92	100.32	100.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3664	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线东支分歧2#变压器政府1号小区	400	1.68	313.28	313.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3665	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线糠茎分歧20#变压器	400	0.97	316.12	316.12	未进入负面清单	否	2024.06	
3666	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	811310千伏高桥线	811310千伏高桥线高桥线22#变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3667	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	塔山线	高桥二线新房身沟变压器	50	53.84	13.08	13.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3668	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	水源线孙四分歧18右3#变压器孙屯村	100	51.24	28.76	28.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3669	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子村变压器	125	54.79	31.5125	31.5125	未进入负面清单	否	2024.06	
3670	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	高桥二线高城子南变压器	315	38.48	130.788	130.788	未进入负面清单	否	2024.06	
3671	国网葫芦岛市南票区供电公司	高桥66kV变电站	10kV水源线	孙四分歧77左5#变压器	80	59.36	16.512	16.512	未进入负面清单	否	2024.06	
3672	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖池塘线	暖池塘线孟屯升级改造台区变压器	160	24.1	89.44	89.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3673	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭线烧户沟分岐辛前台区变压器	200	18.66	122.68	122.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3674	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2#线仇化小队	200	36.87	86.26	86.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3675	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守腰街变压器	50	63.7	8.15	8.15	未进入负面清单	否	2024.06	
3676	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线英守一队粉房变压器	400	3.66	305.36	305.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3677	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线西新新移台变压器	50	16.39	31.805	31.805	未进入负面清单	否	2024.06	
3678	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东一线3109	金东一线东新二队2	400	28.46	206.16	206.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3679	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	金东一线骆屯一队变压器	200	13.99	132.02	132.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3680	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	小东沟分岐马道台区变压器	315	11.28	216.468	216.468	未进入负面清单	否	2024.06	
3681	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	东青卜2线东青分三队支3#杆变压器	200	13.37	133.26	133.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3682	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	吴屯	200	4.16	151.68	151.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3683	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛新区台区变压器	100	38.49	41.51	41.51	未进入负面清单	否	2024.06	
3684	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线李河沿台区变压器	30	33.3	14.01	14.01	未进入负面清单	否	2024.06	
3685	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	镇东分岐镇东变台变压器	400	27.45	210.2	210.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3686	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛市场2#变压器	100	18.02	61.98	61.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3687	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛一二队变压器	50	8.78	35.61	35.61	未进入负面清单	否	2024.06	
3688	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	沙邱线二佛市场1#变压器	100	3.92	76.08	76.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3689	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线老报社变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
3690	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线北山上台区	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3691	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金东二线	10kV金东二线高台子小区变压器	100	2.64	77.36	77.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3692	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	台集屯二线	10kV台集屯二线孟砬子南小区变压器	100	2.78	77.22	77.22	未进入负面清单	否	2024.06	
3693	国网葫芦岛市南票区供电公司			金东一线西新新移台分台	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3694	国网葫芦岛市南票区供电公司			金西一线八将南铁小区变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3695	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线55#56#楼变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3696	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙邱线赵屯医院台	400	0.03	319.88	319.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3697	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙邱线	10kV沙邱线四道沟水井	50	0.99	39.505	39.505	未进入负面清单	否	2024.06	
3698	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	笔架山猪场变压器	50	2.33	38.835	38.835	未进入负面清单	否	2024.06	

3699	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇陈仗子村孟东水利井新建台区	50	1.48	39.26	39.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3700	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖灰线	缸窑岭镇大窝铺村新建大窝铺村水利井1	50	0.35	39.825	39.825	未进入负面清单	否	2024.06	
3701	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇缸窑岭村缸窑岭五天地水利井新建台区	50	1.74	39.13	39.13	未进入负面清单	否	2024.06	
3702	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇孟葡村碾子沟水利井新建台区	100	0.37	79.63	79.63	未进入负面清单	否	2024.06	
3703	国网葫芦岛市南票区供电公司			镇东分岐镇东2变台变压器	50	6.09	36.955	36.955	未进入负面清单	否	2024.06	
3704	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇山嘴村段西队水利井新建台区	50	0.51	39.745	39.745	未进入负面清单	否	2024.06	
3705	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV缸窑岭线	缸窑岭镇松闫村松闫北沟水利井新建台区	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3706	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇下五家村大东沟水利井新建台区	50	0.91	39.545	39.545	未进入负面清单	否	2024.06	
3707	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡大红砬村红砬水井	50	0.22	39.89	39.89	未进入负面清单	否	2024.06	
3708	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡后富村后富水井	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06	
3709	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡黄甲村黄甲水井1	50	0.3	39.85	39.85	未进入负面清单	否	2024.06	
3710	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井1	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
3711	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井2	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3712	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV申城线	沙锅屯乡木匠沟村木匠沟水井3	50	12.38	33.81	33.81	未进入负面清单	否	2024.06	
3713	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡盘道沟村盘道沟水井1	50	3.68	38.16	38.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3714	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	沙锅屯乡沙锅屯村八家子水井1	50	2.03	38.985	38.985	未进入负面清单	否	2024.06	
3715	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯果园水井	50	1.02	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06	
3716	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡沙锅屯村沙锅屯水井3	50	0.35	39.825	39.825	未进入负面清单	否	2024.06	
3717	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井1	50	3.79	38.105	38.105	未进入负面清单	否	2024.06	
3718	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡孙家湾村孙家湾水井3	50	0.15	39.925	39.925	未进入负面清单	否	2024.06	
3719	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙农线	沙锅屯乡下新安村下新安水井3	50	0.45	39.775	39.775	未进入负面清单	否	2024.06	
3720	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	缸窑岭镇偏台村小东沟水利井新建台区	50	0.64	39.68	39.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3721	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙钢线欢馨小区1号	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06	
3722	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙钢线兰甲住宅台区	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3723	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线兰甲菜园子变压器	100	1.23	78.77	78.77	未进入负面清单	否	2024.06	
3724	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井柱上变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3725	国网葫芦岛市南票区供电公司			申城线黄甲独身楼台区	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3726	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线沟西变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3727	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	鸭厂分台	50	1.65	39.175	39.175	未进入负面清单	否	2024.06	
3728	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线龙城路变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3729	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹东大街分台	400	28.14	207.44	207.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3730	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线幼儿园台区	800	0.26	637.92	637.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3731	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	10kV虹西线靠山屯2号变压器	100	3.64	76.36	76.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3732	国网葫芦岛市南票区供电公司			水源线34左2左1号高丰村变压器	200	1.5	157	157	未进入负面清单	否	2024.06	
3733	国网葫芦岛市南票区供电公司			申黄一线北山下台区	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3734	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	东青卜2#线	10kV金东一线刘屯南地小区变压器	100	1.2	78.8	78.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3735	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	10KV石灰窑2#线水泉分台变压器	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06	

3736	国网葫芦岛市南票区供电公司	东青卜66kV变电站	石灰窑2#线	10kV石灰窑2线大兴虹螺林场	100	11	69	69	未进入负面清单	否	2024.06	
3737	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	10kV暖辛线喇叭沟棺材沟机井	50	0.58	39.71	39.71	未进入负面清单	否	2024.06	
3738	国网葫芦岛市南票区供电公司	暖池塘66kV变电站	10kV暖辛线	10kV暖辛线三道沟机井	50	0.37	39.815	39.815	未进入负面清单	否	2024.06	
3739	国网葫芦岛市南票区供电公司			10kV暖灰线农业综合开发机井	50	2.97	38.515	38.515	未进入负面清单	否	2024.06	
3740	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线后富隆东大块地大口井台区机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3741	国网葫芦岛市南票区供电公司	沙锅屯66kV变电站	10kV沙苇线	10kV沙苇线双塔沟村井台区机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3742	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	10kv金西一线八将南小区变压器	200	0.47	159.06	159.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3743	国网葫芦岛市南票区供电公司	金星66kV变电站	金西一线	10kv金西一线网户南小区变压器	200	0.98	158.04	158.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3744	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	白土沟2#配电变压器	50	4.37	37.815	37.815	未进入负面清单	否	2024.06	
3745	国网葫芦岛市南票区供电公司			缸窑岭线三家子西山台区	50	1.05	39.475	39.475	未进入负面清单	否	2024.06	
3746	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井2#柱上变压器	50	2.95	38.525	38.525	未进入负面清单	否	2024.06	
3747	国网葫芦岛市南票区供电公司	申屯66kV变电站	10kV黄土坎线	王西沟机井3#变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
3748	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西大队分台	200	13.47	133.06	133.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3749	国网葫芦岛市南票区供电公司	虹螺岘66kV变电站	虹西线	虹西大街分台	100	31.45	48.55	48.55	未进入负面清单	否	2024.06	
3750	国网葫芦岛市南票区供电公司			沙邱线赵屯前楼台	400	0.02	319.92	319.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3751	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	静宜变电亭变压器	400	31.35	194.6	194.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3752	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙农贸市场D	50	17.56	31.22	31.22	未进入负面清单	否	2024.06	
3753	国网建昌县供电公司			西杖子南台区	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3754	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴南台区	200	3.68	152.64	152.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3755	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇押保山北头S变压器	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3756	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北山口台区	200	13.21	133.58	133.58	未进入负面清单	否	2024.06	
3757	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇北湾子D变压器	50	16.8	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3758	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河东变压器	200	12.38	135.24	135.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3759	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	赵家沟变压器	400	5.57	297.72	297.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3760	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯杖子2台区	200	12.17	135.66	135.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3761	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈二台区	200	20.09	119.82	119.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3762	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈六2台区	200	19.29	121.42	121.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3763	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	盆窑村台区	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3764	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈四台区	200	3.19	153.62	153.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3765	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	甘下台区	200	12.15	135.7	135.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3766	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴大河东变压器	200	11.41	137.18	137.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3767	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	平台沟台区	200	17.91	124.18	124.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3768	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山台区	200	14.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	2024.06	
3769	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小马杖子台区	200	15.46	129.08	129.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3770	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	废品台区	400	34.4	182.4	182.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3771	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴洞子沟台区	400	1.49	314.04	314.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3772	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	韩杖子台区	200	2.46	155.08	155.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3773	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	财政台区	400	12.96	268.16	268.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3774	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西北沟台区	200	9.82	140.36	140.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3775	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	粮食局家属院台区	400	24.12	223.52	223.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3776	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺台区	200	4.65	150.7	150.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3777	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	西沟变压器	400	5.04	299.84	299.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3778	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆东沟外台区	200	14.48	131.04	131.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3779	国网建昌县供电公司			邹杖子台区	200	15.69	128.62	128.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3780	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕村	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3781	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	老爷庙	200	18.16	123.68	123.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3782	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	兴龙沟	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3783	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘东沟	100	26.41	53.59	53.59	未进入负面清单	否	2024.06	
3784	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南大棚	50	19.33	30.335	30.335	未进入负面清单	否	2024.06	
3785	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	本街西	160	23.17	90.928	90.928	未进入负面清单	否	2024.06	
3786	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子西	200	7.45	145.1	145.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3787	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北山	50	9.06	35.47	35.47	未进入负面清单	否	2024.06	
3788	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	宋队	50	37.61	21.195	21.195	未进入负面清单	否	2024.06	

3789	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟贺李队	30	34.99	13.503	13.503	未进入负面清单	否	2024.06	
3790	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东荒	50	44.57	17.715	17.715	未进入负面清单	否	2024.06	
3791	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小北沟台区	100	22.31	57.69	57.69	未进入负面清单	否	2024.06	
3792	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道盘变压器	200	9.29	141.42	141.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3793	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子台区1	400	12.07	271.72	271.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3794	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘曹家沟台区	50	26.54	26.73	26.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3795	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘逯杖子台区	100	24.91	55.09	55.09	未进入负面清单	否	2024.06	
3796	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	东山变压器	30	42.97	11.109	11.109	未进入负面清单	否	2024.06	
3797	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平北台区	50	41	19.5	19.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3798	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	西湾子变压器	400	16.8	252.8	252.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3799	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	后杖子变压器	50	40.43	19.785	19.785	未进入负面清单	否	2024.06	
3800	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董腰变压器	200	18.21	123.58	123.58	未进入负面清单	否	2024.06	
3801	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	陈家变压器	50	19.94	30.03	30.03	未进入负面清单	否	2024.06	
3802	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	北山变压器	100	15.5	64.5	64.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3803	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	网外变压器	200	11.17	137.66	137.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3804	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	网里变压器	200	11.59	136.82	136.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3805	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	大台地变压器	200	5.69	148.62	148.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3806	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘大盘岭台区	50	35.95	22.025	22.025	未进入负面清单	否	2024.06	
3807	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘二道沟台区	30	31.33	14.601	14.601	未进入负面清单	否	2024.06	
3808	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘龙凤沟台区	30	40.38	11.886	11.886	未进入负面清单	否	2024.06	
3809	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘盘西台区	200	10.17	139.66	139.66	未进入负面清单	否	2024.06	
3810	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新店台区	50	33.09	23.455	23.455	未进入负面清单	否	2024.06	
3811	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东二道沟台区	50	28.69	25.655	25.655	未进入负面清单	否	2024.06	
3812	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山外台区	30	51.1	8.67	8.67	未进入负面清单	否	2024.06	
3813	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东山里台区	200	6.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3814	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘吕杖子台区	200	7.03	145.94	145.94	未进入负面清单	否	2024.06	
3815	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘梁杖子台区	50	20.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3816	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南山顶台区	20	44.96	7.008	7.008	未进入负面清单	否	2024.06	
3817	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平东台区	200	6.95	146.1	146.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3818	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘平南台区	200	10.68	138.64	138.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3819	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	头道沟变压器	30	0.02	23.994	23.994	未进入负面清单	否	2024.06	
3820	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜北沟变压器	200	1.68	156.64	156.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3821	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	郭杖子变压器	50	19.16	30.42	30.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3822	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	马杖子变压器	100	7.83	72.17	72.17	未进入负面清单	否	2024.06	
3823	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山西变压器	200	8.21	143.58	143.58	未进入负面清单	否	2024.06	
3824	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山东变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06	
3825	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山大棚变压器	50	8.23	35.885	35.885	未进入负面清单	否	2024.06	
3826	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	黑一变压器	200	1.39	157.22	157.22	未进入负面清单	否	2024.06	
3827	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	黑二变压器	80	4.37	60.504	60.504	未进入负面清单	否	2024.06	
3828	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	龚杖子变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
3829	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子变压器	100	29.27	50.73	50.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3830	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	强黄沟变压器	30	44.93	10.521	10.521	未进入负面清单	否	2024.06	
3831	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	养路段台区	400	49.99	120.04	120.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3832	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子一组大棚变压器	100	0.2	79.8	79.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3833	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙四组台区变压器	200	2.09	155.82	155.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3834	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村二组台区变压器	200	15.06	129.88	129.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3835	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子村台区变压器	200	3.01	153.98	153.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3836	国网建昌县供电公司			养东变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3837	国网建昌县供电公司			和乡值4变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3838	国网建昌县供电公司			民馨佳苑1#变电亭2#变压器	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
3839	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	南营新村变压器	315	15.84	202.104	202.104	未进入负面清单	否	2024.06	
3840	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡中平方子	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3841	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	白狼山台区	100	0.29	79.71	79.71	未进入负面清单	否	2024.06	
3842	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡水泉外	100	9.64	70.36	70.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3843	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门岳屯	200	14.51	130.98	130.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3844	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门	50	28.43	25.785	25.785	未进入负面清单	否	2024.06	

3845	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门郭屯	50	34.54	22.73	22.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3846	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门于槽	200	2.88	154.24	154.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3847	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯南沟	20	44.37	7.126	7.126	未进入负面清单	否	2024.06	
3848	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨骆岭	200	9.61	140.78	140.78	未进入负面清单	否	2024.06	
3849	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八高屯东	200	13.93	132.14	132.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3850	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨东	30	26.34	16.098	16.098	未进入负面清单	否	2024.06	
3851	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨苏屯	20	69.52	2.096	2.096	未进入负面清单	否	2024.06	
3852	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子王屯	20	67.3	2.54	2.54	未进入负面清单	否	2024.06	
3853	国网建昌县供电公司			天增龙水利	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06	
3854	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲小河东水利	50	1.58	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06	
3855	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽邓杖子变压器	200	15.65	128.7	128.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3856	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亨北	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3857	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽龙王庙变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3858	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽马杖子变压器	200	15.66	128.68	128.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3859	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽三道沟变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3860	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响西变压器	200	19.22	121.56	121.56	未进入负面清单	否	2024.06	
3861	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红东变压器	100	32.69	47.31	47.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3862	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟大屯变压器	200	33.6	92.8	92.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3863	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱西山变压器	200	17.04	125.92	125.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3864	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上窑变压器	200	15.99	128.02	128.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3865	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾九变压器	200	15.34	129.32	129.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3866	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村三组台区	100	24.99	55.01	55.01	未进入负面清单	否	2024.06	
3867	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	中医院2变压器	315	61.01	59.8185	59.8185	未进入负面清单	否	2024.06	
3868	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	北地台区	200	11.76	136.48	136.48	未进入负面清单	否	2024.06	
3869	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭三六组台区	100	57.8	22.2	22.2	未进入负面清单	否	2024.06	
3870	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	甸子台区	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3871	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东沟里台区	200	8.91	142.18	142.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3872	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家南地（2）台区	200	7.49	145.02	145.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3873	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑八九组台区	100	1.09	78.91	78.91	未进入负面清单	否	2024.06	
3874	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑村台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3875	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊赵家店村台区	200	17.84	124.32	124.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3876	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊道东台区	400	17.78	248.88	248.88	未进入负面清单	否	2024.06	
3877	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊南营粮店台区	400	21.35	234.6	234.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3878	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三道梁子台区	400	6	296	296	未进入负面清单	否	2024.06	
3879	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊消防队台区2次台区	400	26.54	213.84	213.84	未进入负面清单	否	2024.06	
3880	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊宫山咀（2）台区	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	2024.06	
3881	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南山屯台区变压器	200	3.45	153.1	153.1	未进入负面清单	否	2024.06	
3882	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟5.6组台区	200	10.25	139.5	139.5	未进入负面清单	否	2024.06	
3883	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马外台区	200	10.83	138.34	138.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3884	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫西山北台区变压器	200	22.04	115.92	115.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3885	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾三组台区	200	13.59	132.82	132.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3886	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水外台区	200	19.42	121.16	121.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3887	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上仓台区	200	4.79	150.42	150.42	未进入负面清单	否	2024.06	
3888	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	腰屯台区	200	2.96	154.08	154.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3889	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子台区	200	1.31	157.38	157.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3890	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	枣木沟台区	50	41.37	19.315	19.315	未进入负面清单	否	2024.06	
3891	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾窑西台区	200	15.11	129.78	129.78	未进入负面清单	否	2024.06	
3892	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周丈子台区	200	17.12	125.76	125.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3893	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊梨村二组台区变压器	200	2.68	154.64	154.64	未进入负面清单	否	2024.06	
3894	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周丈子东台区	200	16.41	127.18	127.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3895	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊什大营子铁东台区变压器	400	17.52	249.92	249.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3896	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	朱丈子台区变压器	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	2024.06	
3897	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡八间房子大棚台区	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
3898	国网建昌县供电公司			城郊樱村北地	100	0.85	79.15	79.15	未进入负面清单	否	2024.06	

3899	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘质彬沟后街台区	100	28.82	51.18	51.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3900	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙三组	400	3.56	305.76	305.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3901	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊尤杖子	20	26.16	10.768	10.768	未进入负面清单	否	2024.06	
3902	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊梅力营子1.2组(2)	50	0.93	39.535	39.535	未进入负面清单	否	2024.06	
3903	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊梅村三组	100	42.68	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3904	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊梅村五组	100	31.45	48.55	48.55	未进入负面清单	否	2024.06	
3905	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊镇八组	100	60.93	19.07	19.07	未进入负面清单	否	2024.06	
3906	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊扎村大屯	100	29.71	50.29	50.29	未进入负面清单	否	2024.06	
3907	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	扎王家窝铺大棚二	80	19.21	48.632	48.632	未进入负面清单	否	2024.06	
3908	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨里台区变压器	30	45.89	10.233	10.233	未进入负面清单	否	2024.06	
3909	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡汪家队	200	12.02	135.96	135.96	未进入负面清单	否	2024.06	
3910	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡上平方子	100	15.82	64.18	64.18	未进入负面清单	否	2024.06	
3911	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡庙沟	50	29.68	25.16	25.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3912	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡于台子	200	10.01	139.98	139.98	未进入负面清单	否	2024.06	
3913	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要于台子里台区	50	32.8	23.6	23.6	未进入负面清单	否	2024.06	
3914	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东沈台子	100	15.74	64.26	64.26	未进入负面清单	否	2024.06	
3915	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东沟	50	25.53	27.235	27.235	未进入负面清单	否	2024.06	
3916	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡小姜杖子	100	0.69	79.31	79.31	未进入负面清单	否	2024.06	
3917	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜家沟里	20	59.18	4.164	4.164	未进入负面清单	否	2024.06	
3918	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黄土坡子	30	1.24	23.628	23.628	未进入负面清单	否	2024.06	
3919	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南房子	30	0.99	23.703	23.703	未进入负面清单	否	2024.06	
3920	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	冯家沟	20	24.07	11.186	11.186	未进入负面清单	否	2024.06	
3921	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小南沟	100	13.23	66.77	66.77	未进入负面清单	否	2024.06	
3922	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡南头	50	30.6	24.7	24.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3923	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	东拐子	50	25.13	27.435	27.435	未进入负面清单	否	2024.06	
3924	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	柳后	50	51.62	14.19	14.19	未进入负面清单	否	2024.06	
3925	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	柳前	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	2024.06	
3926	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	腰中队	30	18.04	18.588	18.588	未进入负面清单	否	2024.06	
3927	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东大棚	50	18.78	30.61	30.61	未进入负面清单	否	2024.06	
3928	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	岔路沟	200	9.43	141.14	141.14	未进入负面清单	否	2024.06	
3929	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	周洼子	200	14.88	130.24	130.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3930	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	边界沟	100	13.85	66.15	66.15	未进入负面清单	否	2024.06	
3931	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李杨沟	20	46.4	6.72	6.72	未进入负面清单	否	2024.06	
3932	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李东	200	11.35	137.3	137.3	未进入负面清单	否	2024.06	
3933	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李闫屯	50	42.21	18.895	18.895	未进入负面清单	否	2024.06	
3934	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	河湾村棚菜小区变压器	50	13.15	33.425	33.425	未进入负面清单	否	2024.06	
3935	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子大棚变压器	200	3.42	153.16	153.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3936	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老四台子S	20	31.76	9.648	9.648	未进入负面清单	否	2024.06	
3937	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八仙沟机井台区	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06	
3938	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	西山机井台区	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06	
3939	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	庙前机井台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
3940	国网建昌县供电公司			二道沟机井台区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3941	国网建昌县供电公司			兴盛永田家窝铺机井台区	50	0.03	39.985	39.985	未进入负面清单	否	2024.06	
3942	国网建昌县供电公司			树良子村塘房西南地机井台区	50	0.16	39.92	39.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3943	国网建昌县供电公司			青松村西杖子五组机井台区	50	0.74	39.63	39.63	未进入负面清单	否	2024.06	
3944	国网建昌县供电公司			京杖子村南房子机井台区	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
3945	国网建昌县供电公司			汤本街一组十四组机井台区	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06	
3946	国网建昌县供电公司			孤山子村六七组机井台区	50	0.6	39.7	39.7	未进入负面清单	否	2024.06	
3947	国网建昌县供电公司			酒局杖子村一组机井台区	50	0.52	39.74	39.74	未进入负面清单	否	2024.06	
3948	国网建昌县供电公司			两家子村红庙十三组机井台区	100	0.95	79.05	79.05	未进入负面清单	否	2024.06	
3949	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟提水	100	1.07	78.93	78.93	未进入负面清单	否	2024.06	
3950	国网建昌县供电公司			马家店五组机井台区	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
3951	国网建昌县供电公司			马营子村五组坎下机井台区	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3952	国网建昌县供电公司			三家子村双杨树九组机井台区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3953	国网建昌县供电公司			汤后街西台区	100	0.7	79.3	79.3	未进入负面清单	否	2024.06	
3954	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟提水	100	1.46	78.54	78.54	未进入负面清单	否	2024.06	

3955	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大地提水台区	100	2.24	77.76	77.76	未进入负面清单	否	2024.06	
3956	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	汗沟提水台区	50	1.43	39.285	39.285	未进入负面清单	否	2024.06	
3957	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二头道弯西台区	100	33.59	46.41	46.41	未进入负面清单	否	2024.06	
3958	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新乡直	100	21.18	58.82	58.82	未进入负面清单	否	2024.06	
3959	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东南杖子	200	22.48	115.04	115.04	未进入负面清单	否	2024.06	
3960	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小北沟	30	40.36	11.892	11.892	未进入负面清单	否	2024.06	
3961	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	大石沟台区	30	42.4	11.28	11.28	未进入负面清单	否	2024.06	
3962	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	王君杖子台区	30	56.27	7.119	7.119	未进入负面清单	否	2024.06	
3963	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	挡中沟西台区	20	34.46	9.108	9.108	未进入负面清单	否	2024.06	
3964	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东叉沟	30	29.49	15.153	15.153	未进入负面清单	否	2024.06	
3965	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红一组	50	10.17	34.915	34.915	未进入负面清单	否	2024.06	
3966	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房下组	30	39.99	12.003	12.003	未进入负面清单	否	2024.06	
3967	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老裴队	30	30.28	14.916	14.916	未进入负面清单	否	2024.06	
3968	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新蒋家湾	200	9.92	140.16	140.16	未进入负面清单	否	2024.06	
3969	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新胡家沟	50	37.32	21.34	21.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3970	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新周杖子	100	34.7	45.3	45.3	未进入负面清单	否	2024.06	
3971	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新杨木柴沟	20	45.65	6.87	6.87	未进入负面清单	否	2024.06	
3972	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯河南	200	16.46	127.08	127.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3973	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄砬沟	50	23.63	28.185	28.185	未进入负面清单	否	2024.06	
3974	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大车店变压器	400	36.87	172.52	172.52	未进入负面清单	否	2024.06	
3975	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	东地变压器	200	20.99	118.02	118.02	未进入负面清单	否	2024.06	
3976	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	上虞岭变压器	50	47.81	16.095	16.095	未进入负面清单	否	2024.06	
3977	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	虞岭西沟变压器	100	18.77	61.23	61.23	未进入负面清单	否	2024.06	
3978	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子变压器	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	2024.06	
3979	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇里变压器	50	51.93	14.035	14.035	未进入负面清单	否	2024.06	
3980	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲塘沟外变压器	100	43.2	36.8	36.8	未进入负面清单	否	2024.06	
3981	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡五指山根大棚	50	13.89	33.055	33.055	未进入负面清单	否	2024.06	
3982	国网建昌县供电公司			城郊冰沟北沟	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
3983	国网建昌县供电公司			城郊冰沟七组（2）	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06	
3984	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	城建变压器	500	48.2	159	159	未进入负面清单	否	2024.06	
3985	国网建昌县供电公司			二道河子变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3986	国网建昌县供电公司			馨苑1#变电亭2#变压器	500	0	400	400	未进入负面清单	否	2024.06	
3987	国网建昌县供电公司			配电变压器1	500	0	400	400	未进入负面清单	否	2024.06	
3988	国网建昌县供电公司			白庙子道西变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
3989	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蒋山咀南台区	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3990	国网建昌县供电公司			马场南外环变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06	
3991	国网建昌县供电公司			抄道子2台区	80	0.72	63.424	63.424	未进入负面清单	否	2024.06	
3992	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	城郊马场六八组二台区	50	3.2	38.4	38.4	未进入负面清单	否	2024.06	
3993	国网建昌县供电公司			大杖子井井通一变台	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
3994	国网建昌县供电公司			吴杖子南变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06	
3995	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天增龙北变压器	200	9.83	140.34	140.34	未进入负面清单	否	2024.06	
3996	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤马营子村一组	200	10.38	139.24	139.24	未进入负面清单	否	2024.06	
3997	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子2	100	9.59	70.41	70.41	未进入负面清单	否	2024.06	
3998	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升	50	31.45	24.275	24.275	未进入负面清单	否	2024.06	
3999	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上地	100	25.61	54.39	54.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4000	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯二道沟	50	46.73	16.635	16.635	未进入负面清单	否	2024.06	
4001	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯李屯	200	10.51	138.98	138.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4002	国网建昌县供电公司			丽水春城二期1号变压器	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06	
4003	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏四道沟中队	50	9.5	35.25	35.25	未进入负面清单	否	2024.06	
4004	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	老公安局	315	22.79	180.2115	180.2115	未进入负面清单	否	2024.06	
4005	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水南变压器	100	26.76	53.24	53.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4006	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟村	200	19.17	121.66	121.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4007	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟卜队	30	42.81	11.157	11.157	未进入负面清单	否	2024.06	
4008	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山七八组	50	59.8	10.1	10.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4009	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘丛杖子台区	200	19.73	120.54	120.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4010	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘代杖子台区	200	12.82	134.36	134.36	未进入负面清单	否	2024.06	

4011	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘南台区	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4012	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘常家沟台区	20	77.56	0.488	0.488	未进入负面清单	否	2024.06	
4013	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘北台区	50	0.96	39.52	39.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4014	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董里变压器	100	77.35	2.65	2.65	未进入负面清单	否	2024.06	
4015	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下盘龙沟台区	50	29.39	25.305	25.305	未进入负面清单	否	2024.06	
4016	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红东变压器	400	11.38	274.48	274.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4017	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	高东西北山变压器	50	3.57	38.215	38.215	未进入负面清单	否	2024.06	
4018	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	蔡北变压器	200	15.09	129.82	129.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4019	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	哑巴沟变压器	50	17.3	31.35	31.35	未进入负面清单	否	2024.06	
4020	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘上平方台区	30	6.39	22.083	22.083	未进入负面清单	否	2024.06	
4021	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下平方台区	50	42.26	18.87	18.87	未进入负面清单	否	2024.06	
4022	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	蔡南变压器	100	25.04	54.96	54.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4023	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	高杖子变压器	200	2.98	154.04	154.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4024	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	野鸡沟变压器	50	27.56	26.22	26.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4025	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	平一变压器	100	45.37	34.63	34.63	未进入负面清单	否	2024.06	
4026	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜六变压器	200	13.62	132.76	132.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4027	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	二道岭子变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4028	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利大队变压器	100	37.13	42.87	42.87	未进入负面清单	否	2024.06	
4029	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟变压器	200	12.64	134.72	134.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4030	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	李家店变压器	200	10.09	139.82	139.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4031	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	刘杖子变压器	200	13.87	132.26	132.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4032	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下窝铺台区	50	14.27	32.865	32.865	未进入负面清单	否	2024.06	
4033	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘三家台区	100	41.86	38.14	38.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4034	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘山后台区	50	33.34	23.33	23.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4035	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石北沟台区	20	71.52	1.696	1.696	未进入负面清单	否	2024.06	
4036	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘党杖子台区	200	11.81	136.38	136.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4037	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘解家沟台区	10	39.76	4.024	4.024	未进入负面清单	否	2024.06	
4038	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南三家	50	37.34	21.33	21.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4039	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药峰子窝二台区变压器	30	52.96	8.112	8.112	未进入负面清单	否	2024.06	
4040	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	陈良沟变压器	100	12.47	67.53	67.53	未进入负面清单	否	2024.06	
4041	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	凌河花园2#	500	38.01	209.95	209.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4042	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南营二台区	315	26.14	169.659	169.659	未进入负面清单	否	2024.06	
4043	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	凌河花园变压器	250	8.74	178.15	178.15	未进入负面清单	否	2024.06	
4044	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	腰玲子变压器	100	6.07	73.93	73.93	未进入负面清单	否	2024.06	
4045	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子沟节水灌溉台区	50	2.99	38.505	38.505	未进入负面清单	否	2024.06	
4046	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大梨树沟方塘台区	50	10.53	34.735	34.735	未进入负面清单	否	2024.06	
4047	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王窝卜变台	30	21.61	17.517	17.517	未进入负面清单	否	2024.06	
4048	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	庙台沟变压器	100	10.64	69.36	69.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4049	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	上十八变压器	200	18	124	124	未进入负面清单	否	2024.06	
4050	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	杨杖子变压器	200	1.3	157.4	157.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4051	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	张杖子变压器	100	16.21	63.79	63.79	未进入负面清单	否	2024.06	
4052	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子节水灌溉台区	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4053	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇张杖子沟里S	100	13.43	66.57	66.57	未进入负面清单	否	2024.06	
4054	国网建昌县供电公司			化杖子西	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06	
4055	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东	400	36.33	174.68	174.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4056	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	大三家子变压器	200	24.56	110.88	110.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4057	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北变压器	100	11.74	68.26	68.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4058	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	墙子岭变压器	100	5.4	74.6	74.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4059	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟	315	10.21	219.8385	219.8385	未进入负面清单	否	2024.06	
4060	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯	30	62.05	5.385	5.385	未进入负面清单	否	2024.06	
4061	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	大屯西后	100	41.91	38.09	38.09	未进入负面清单	否	2024.06	
4062	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南大地节水灌溉台区	100	17.18	62.82	62.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4063	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	贺乡直二#台区变压器	30	20.87	17.739	17.739	未进入负面清单	否	2024.06	
4064	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	河南节水灌溉台区	100	7.8	72.2	72.2	未进入负面清单	否	2024.06	
4065	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄节水灌溉台区	100	0.16	79.84	79.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4066	国网建昌县供电公司			兴西节水灌溉台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	

4067	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油房杖子节水灌溉台区	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4068	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小石门水井	50	25.27	27.365	27.365	未进入负面清单	否	2024.06	
4069	国网建昌县供电公司			（兴隆庄、东台子、王东）节水灌溉台区	160	0.37	127.408	127.408	未进入负面清单	否	2024.06	
4070	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口水井	50	0.6	39.7	39.7	未进入负面清单	否	2024.06	
4071	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯河南机井	50	22.54	28.73	28.73	未进入负面清单	否	2024.06	
4072	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大西山东水利台区	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06	
4073	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟水井	50	4.9	37.55	37.55	未进入负面清单	否	2024.06	
4074	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	郑杖子水井	50	3.48	38.26	38.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4075	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下房子道边变压器	50	10.9	34.55	34.55	未进入负面清单	否	2024.06	
4076	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	西沟口外变压器	100	16.27	63.73	63.73	未进入负面清单	否	2024.06	
4077	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西机井台区	100	10.12	69.88	69.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4078	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东道南	200	2.69	154.62	154.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4079	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	梅家房子东变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06	
4080	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西道南	315	0.26	251.181	251.181	未进入负面清单	否	2024.06	
4081	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	雷东变压器	50	12.09	33.955	33.955	未进入负面清单	否	2024.06	
4082	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子东台区	100	12.54	67.46	67.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4083	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山北沟变压器	50	2.65	38.675	38.675	未进入负面清单	否	2024.06	
4084	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	上河变压器	50	5.12	37.44	37.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4085	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南台子水利台区	100	6.02	73.98	73.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4086	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水水泉变压器	50	10.08	34.96	34.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4087	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树南沟变压器	100	3.31	76.69	76.69	未进入负面清单	否	2024.06	
4088	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟道边变压器	100	0.71	79.29	79.29	未进入负面清单	否	2024.06	
4089	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	张起沟变压器	100	14.47	65.53	65.53	未进入负面清单	否	2024.06	
4090	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	邹前变压器	315	6.78	230.643	230.643	未进入负面清单	否	2024.06	
4091	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	娘东变压器	100	31.63	48.37	48.37	未进入负面清单	否	2024.06	
4092	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南汤变压器	100	29.93	50.07	50.07	未进入负面清单	否	2024.06	
4093	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙合店东变压器	400	9.34	282.64	282.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4094	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆树底下变压器	200	9.26	141.48	141.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4095	国网建昌县供电公司			城郊梅力沟（2）	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4096	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄东	100	5.87	74.13	74.13	未进入负面清单	否	2024.06	
4097	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	甸子东	50	10.23	34.885	34.885	未进入负面清单	否	2024.06	
4098	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老马山沟里S	50	22.4	28.8	28.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4099	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老榆树外D	20	49.82	6.036	6.036	未进入负面清单	否	2024.06	
4100	国网建昌县供电公司			采摘园变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4101	国网建昌县供电公司			药上岗子二台区变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4102	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子南	100	0.54	79.46	79.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4103	国网建昌县供电公司			庙沟台区变压器	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4104	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈五台区	30	37.68	12.696	12.696	未进入负面清单	否	2024.06	
4105	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一北机井变压器	50	0.48	39.76	39.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4106	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤北东头变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4107	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王窝铺东变压器	50	0.97	39.515	39.515	未进入负面清单	否	2024.06	
4108	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭查地2	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
4109	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹碾	200	17.48	125.04	125.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4110	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯哈巴气	200	8.64	142.72	142.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4111	国网建昌县供电公司			城郊贾窑东	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4112	国网建昌县供电公司			城郊扎村市场	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4113	国网建昌县供电公司			城郊扎村六组	50	0.83	39.585	39.585	未进入负面清单	否	2024.06	
4114	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白庙子里变压器	100	17.5	62.5	62.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4115	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭子河东变压器	100	13.05	66.95	66.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4116	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱西山二水	50	1.34	39.33	39.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4117	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	老范小沟变压器	50	10.2	34.9	34.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4118	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子村水	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4119	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊井龙沟七组	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4120	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	田屯变压器	50	2.81	38.595	38.595	未进入负面清单	否	2024.06	
4121	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	胡屯水	200	3	154	154	未进入负面清单	否	2024.06	

4122	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	小媳妇沟变压器	50	15.06	32.47	32.47	未进入负面清单	否	2024.06	
4123	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	十一组水	100	14.27	65.73	65.73	未进入负面清单	否	2024.06	
4124	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	大宁屯水	100	11.66	68.34	68.34	未进入负面清单	否	2024.06	
4125	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	果树灌溉变压器	50	5.49	37.255	37.255	未进入负面清单	否	2024.06	
4126	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南梅村三组	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4127	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西营子水利台区	50	14.25	32.875	32.875	未进入负面清单	否	2024.06	
4128	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响西组水	100	8.9	71.1	71.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4129	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	平山子新村	315	14.46	206.451	206.451	未进入负面清单	否	2024.06	
4130	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响鸡村一组水	50	0.62	39.69	39.69	未进入负面清单	否	2024.06	
4131	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响东组水	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4132	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨新村	315	11.18	216.783	216.783	未进入负面清单	否	2024.06	
4133	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	兴铺村水	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4134	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	曹屯水	50	16.97	31.515	31.515	未进入负面清单	否	2024.06	
4135	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	唐屯水	50	2.94	38.53	38.53	未进入负面清单	否	2024.06	
4136	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽本街水	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4137	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽老岭二台区	100	4.14	75.86	75.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4138	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大六台区	200	3.54	152.92	152.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4139	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大七台区	200	7.24	145.52	145.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4140	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根南变压器	200	12.69	134.62	134.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4141	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西沈台子机井	50	2.87	38.565	38.565	未进入负面清单	否	2024.06	
4142	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺小学南水利台区	100	3.89	76.11	76.11	未进入负面清单	否	2024.06	
4143	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	林场台区机井	100	1.03	78.97	78.97	未进入负面清单	否	2024.06	
4144	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头崔杖子台区	100	7.26	72.74	72.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4145	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南杖子北	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4146	国网建昌县供电公司			城郊赵家店西井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4147	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	大河东北台区	200	5.01	149.98	149.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4148	国网建昌县供电公司			城郊赵家店湾垄地	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4149	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西窝铺北台区	200	8.01	143.98	143.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4150	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西北山台区	200	11.98	136.04	136.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4151	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南汤里台区	200	1.65	156.7	156.7	未进入负面清单	否	2024.06	
4152	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	佟杖子河西变压器	50	1.38	39.31	39.31	未进入负面清单	否	2024.06	
4153	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北2台区	200	10.67	138.66	138.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4154	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	回屯北台区	200	5.19	149.62	149.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4155	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	龙王庙二台区变压器	200	3.53	152.94	152.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4156	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏道子外台区	200	0.02	159.96	159.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4157	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	施杖子二台区变压器	400	7.55	289.8	289.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4158	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱二机井	100	23.16	56.84	56.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4159	国网建昌县供电公司			后沟北岭台区	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4160	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大庙沟台区	100	6.82	73.18	73.18	未进入负面清单	否	2024.06	
4161	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	老邱家	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06	
4162	国网建昌县供电公司			汤杨树湾	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4163	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南三道沟	50	21.95	29.025	29.025	未进入负面清单	否	2024.06	
4164	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	赵屯	100	17.13	62.87	62.87	未进入负面清单	否	2024.06	
4165	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西沟外	200	15.05	129.9	129.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4166	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	二道沟	50	44.33	17.835	17.835	未进入负面清单	否	2024.06	
4167	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	上明	200	19.66	120.68	120.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4168	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北二河里	50	21.99	29.005	29.005	未进入负面清单	否	2024.06	
4169	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂北山	50	14.25	32.875	32.875	未进入负面清单	否	2024.06	
4170	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈一	50	48.18	15.91	15.91	未进入负面清单	否	2024.06	
4171	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈三四	200	13.73	132.54	132.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4172	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈一	50	17.34	31.33	31.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4173	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古二	200	16.29	127.42	127.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4174	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂潘杖子	200	14.17	131.66	131.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4175	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	厉家窝铺温室小区	50	39.63	20.185	20.185	未进入负面清单	否	2024.06	
4176	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头七队	100	16.95	63.05	63.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4177	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头移民小区	100	26.63	53.37	53.37	未进入负面清单	否	2024.06	

4178	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头六队	100	15.81	64.19	64.19	未进入负面清单	否	2024.06	
4179	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头四队	200	11.24	137.52	137.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4180	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头一队	200	11.4	137.2	137.2	未进入负面清单	否	2024.06	
4181	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什二队	200	11.03	137.94	137.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4182	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子本街大棚	50	14.23	32.885	32.885	未进入负面清单	否	2024.06	
4183	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈洪久	30	26.49	16.053	16.053	未进入负面清单	否	2024.06	
4184	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小梨树	10	2.8	7.72	7.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4185	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾一队	50	30.42	24.79	24.79	未进入负面清单	否	2024.06	
4186	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河西	200	31.99	96.02	96.02	未进入负面清单	否	2024.06	
4187	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五家子	20	68.14	2.372	2.372	未进入负面清单	否	2024.06	
4188	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	下明	50	20.93	29.535	29.535	未进入负面清单	否	2024.06	
4189	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	谭家沟	50	33.06	23.47	23.47	未进入负面清单	否	2024.06	
4190	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	野鸡沟	100	11.62	68.38	68.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4191	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	山湾	30	32.65	14.205	14.205	未进入负面清单	否	2024.06	
4192	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕东	50	42.2	18.9	18.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4193	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕西	100	31.29	48.71	48.71	未进入负面清单	否	2024.06	
4194	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕丈子大棚	50	54.57	12.715	12.715	未进入负面清单	否	2024.06	
4195	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕冰沟	50	45.09	17.455	17.455	未进入负面清单	否	2024.06	
4196	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	圣钟庙	100	36.88	43.12	43.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4197	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	王丈子	100	14.77	65.23	65.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4198	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	万草沟	30	30.66	14.802	14.802	未进入负面清单	否	2024.06	
4199	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大风口	50	11.28	34.36	34.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4200	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆西北沟	50	14.49	32.755	32.755	未进入负面清单	否	2024.06	
4201	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	袁杖子	80	6.28	58.976	58.976	未进入负面清单	否	2024.06	
4202	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	老虎沟	20	49.47	6.106	6.106	未进入负面清单	否	2024.06	
4203	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	才外	50	61.69	9.155	9.155	未进入负面清单	否	2024.06	
4204	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱一	200	19.85	120.3	120.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4205	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂乡直	200	43.07	73.86	73.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4206	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱六	100	36.99	43.01	43.01	未进入负面清单	否	2024.06	
4207	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什一	200	11.38	137.24	137.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4208	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼	100	35.7	44.3	44.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4209	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂横山怀	30	62.58	5.226	5.226	未进入负面清单	否	2024.06	
4210	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	张台子	50	31.66	24.17	24.17	未进入负面清单	否	2024.06	
4211	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊章京营子西北	200	36.75	86.5	86.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4212	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子北	80	32.78	37.776	37.776	未进入负面清单	否	2024.06	
4213	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊章东南	50	22.09	28.955	28.955	未进入负面清单	否	2024.06	
4214	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什二	200	8.15	143.7	143.7	未进入负面清单	否	2024.06	
4215	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东地	50	41.18	19.41	19.41	未进入负面清单	否	2024.06	
4216	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什四九	100	25.83	54.17	54.17	未进入负面清单	否	2024.06	
4217	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马山沟	50	19.2	30.4	30.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4218	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	太平杖子	100	30.12	49.88	49.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4219	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大杨沟	20	34.72	9.056	9.056	未进入负面清单	否	2024.06	
4220	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子西沟变压器	200	1.32	157.36	157.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4221	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	二道河子沟腰变压器	50	5.54	37.23	37.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4222	国网建昌县供电公司			东南沟南沟	50	2.56	38.72	38.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4223	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭杖子村蔬菜小区	200	7.43	145.14	145.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4224	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	姜宇果树上水台区	50	7.47	36.265	36.265	未进入负面清单	否	2024.06	
4225	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊夏家沟	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06	
4226	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4227	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼子机井	50	14.85	32.575	32.575	未进入负面清单	否	2024.06	
4228	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵屯机井	200	6.31	147.38	147.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4229	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山道边大棚变压器	100	31.57	48.43	48.43	未进入负面清单	否	2024.06	
4230	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下虞岭变压器	100	28.23	51.77	51.77	未进入负面清单	否	2024.06	
4231	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯四道沟口机井	100	1.34	78.66	78.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4232	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正西沟里变压器	100	8.5	71.5	71.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4233	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子2变压器	200	17.03	125.94	125.94	未进入负面清单	否	2024.06	

4234	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	棚菜新区变压器	200	52.63	54.74	54.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4235	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三四五组节水灌溉台区	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4236	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	苏杖子变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4237	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	东北杖子节水灌溉台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4238	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚变压器	200	2.6	154.8	154.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4239	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠宝土沟节水灌溉台区	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4240	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	庙西变压器	200	31.16	97.68	97.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4241	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	安家沟西地台区机井	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06	
4242	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新北变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4243	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	安杖子西地台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4244	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	菜园子台区机井	100	10.59	69.41	69.41	未进入负面清单	否	2024.06	
4245	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	常家恩台区机井	100	2.11	77.89	77.89	未进入负面清单	否	2024.06	
4246	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树方塘变压器	200	3.58	152.84	152.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4247	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂南营子机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4248	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红庙节水灌溉台区	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4249	国网建昌县供电公司			巴兰沟节水灌溉台区	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4250	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大桃里变压器	200	9.51	140.98	140.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4251	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施里变压器	100	12.97	67.03	67.03	未进入负面清单	否	2024.06	
4252	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子东沟外变压器	50	10.59	34.705	34.705	未进入负面清单	否	2024.06	
4253	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水西沟变压器	200	13.86	132.28	132.28	未进入负面清单	否	2024.06	
4254	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇六台区	100	7.02	72.98	72.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4255	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	稗子沟变压器	315	25.35	172.1475	172.1475	未进入负面清单	否	2024.06	
4256	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	杨南台区	315	9.58	221.823	221.823	未进入负面清单	否	2024.06	
4257	国网建昌县供电公司			喇四八台区	315	8.81	224.2485	224.2485	未进入负面清单	否	2024.06	
4258	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	圣宗庙台区	200	6.08	147.84	147.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4259	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	冰北台区	100	10.21	69.79	69.79	未进入负面清单	否	2024.06	
4260	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素本屯井井通	50	14.04	32.98	32.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4261	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	马厂沟沟里变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4262	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子南池变压器	50	1.98	39.01	39.01	未进入负面清单	否	2024.06	
4263	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	谷杖子东地台区机井	100	3.62	76.38	76.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4264	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杖子西地台区机井	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
4265	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	荣宝地沟台区机井	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4266	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂史台子台区	80	46.15	27.08	27.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4267	国网建昌县供电公司			荣宝地沟外台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4268	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	三五组台区机井	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4269	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线本街村	200	2.04	155.92	155.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4270	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	腿蓬沟东台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4271	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	希望小学台区机井	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4272	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	小草楼台区机井	100	11	69	69	未进入负面清单	否	2024.06	
4273	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	兴隆沟西地台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4274	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	姚路沟外台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4275	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚西沟台区机井	100	6.94	73.06	73.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4276	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	党杖子台区机井	100	0.11	79.89	79.89	未进入负面清单	否	2024.06	
4277	国网建昌县供电公司			东台子台区机井	100	0.51	79.49	79.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4278	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	逯杖子台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4279	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘娘庙后台区机井	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4280	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡东山	400	10.55	277.8	277.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4281	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小杨树沟里台区机井	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06	
4282	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘学校东台区机井	100	11.33	68.67	68.67	未进入负面清单	否	2024.06	
4283	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨五机井	50	0.47	39.765	39.765	未进入负面清单	否	2024.06	
4284	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什三机井	100	0.26	79.74	79.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4285	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	山后台区机井	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4286	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什五八机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4287	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	凌河新区箱变1#变压器	400	7.48	290.08	290.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4288	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	凌河新区箱变2#变压器	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06	
4289	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药安杖子台区	400	7.33	290.68	290.68	未进入负面清单	否	2024.06	

4290	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三六西台区	200	5.36	149.28	149.28	未进入负面清单	否	2024.06	
4291	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药六2台区	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4292	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	碾房台区	200	11.6	136.8	136.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4293	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北2台区	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4294	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药红旗庙前台区	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06	
4295	国网建昌县供电公司			杨西里提水	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4296	国网建昌县供电公司			老牛沟提水	50	3.32	38.34	38.34	未进入负面清单	否	2024.06	
4297	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子提水	100	2.83	77.17	77.17	未进入负面清单	否	2024.06	
4298	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池提水	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4299	国网建昌县供电公司			山嘴子台区	50	1.11	39.445	39.445	未进入负面清单	否	2024.06	
4300	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	下洼子	100	14.92	65.08	65.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4301	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子水利	50	0.73	39.635	39.635	未进入负面清单	否	2024.06	
4302	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	庙沟水利	50	10.65	34.675	34.675	未进入负面清单	否	2024.06	
4303	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子化杖子1水利	50	11.26	34.37	34.37	未进入负面清单	否	2024.06	
4304	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	炉上水利	50	5.78	37.11	37.11	未进入负面清单	否	2024.06	
4305	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙村水利变压器	50	16.83	31.585	31.585	未进入负面清单	否	2024.06	
4306	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	黄杖子水利变压器	50	0.66	39.67	39.67	未进入负面清单	否	2024.06	
4307	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟水利变压器	50	6.72	36.64	36.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4308	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	10kV水源线古城1#变电亭1#变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4309	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	10kV水源线古城1#变电亭2#变压器	500	0.07	399.65	399.65	未进入负面清单	否	2024.06	
4310	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山中新变压器	200	1.8	156.4	156.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4311	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亨水利变压器	50	7.68	36.16	36.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4312	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯村水利变压器	100	4.87	75.13	75.13	未进入负面清单	否	2024.06	
4313	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟水利变压器	100	1.06	78.94	78.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4314	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星三线	冶炼厂2	50	31.08	24.46	24.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4315	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	石门沟台区	100	25.74	54.26	54.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4316	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（流水沟村棚菜小区）	80	57.87	17.704	17.704	未进入负面清单	否	2024.06	
4317	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	杜杖子变压器	100	26.93	53.07	53.07	未进入负面清单	否	2024.06	
4318	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王西台区	50	41.78	19.11	19.11	未进入负面清单	否	2024.06	
4319	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小东沟台区	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4320	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨树沟北台区	50	51.6	14.2	14.2	未进入负面清单	否	2024.06	
4321	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大杖子	200	24.8	110.4	110.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4322	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必五变压器	200	2.18	155.64	155.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4323	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹北沟台区	50	36.7	21.65	21.65	未进入负面清单	否	2024.06	
4324	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹西沟台区	100	14.8	65.2	65.2	未进入负面清单	否	2024.06	
4325	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水里变压器	100	25.49	54.51	54.51	未进入负面清单	否	2024.06	
4326	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王南变压器	100	22.23	57.77	57.77	未进入负面清单	否	2024.06	
4327	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖二变压器	100	45.09	34.91	34.91	未进入负面清单	否	2024.06	
4328	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府（养马甸子本街村2型大棚）变压器	30	48.52	9.444	9.444	未进入负面清单	否	2024.06	
4329	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖三变压器	50	32.65	23.675	23.675	未进入负面清单	否	2024.06	
4330	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	肖村变压器	200	0.96	158.08	158.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4331	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	石门沟变压器	100	14.58	65.42	65.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4332	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	本街大棚台区变压器	200	41.57	76.86	76.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4333	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	高丽房子变压器	30	58.24	6.528	6.528	未进入负面清单	否	2024.06	
4334	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷老爷庙台区	50	14.73	32.635	32.635	未进入负面清单	否	2024.06	
4335	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	后沟变压器	50	16.73	31.635	31.635	未进入负面清单	否	2024.06	
4336	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马台子变台	30	33	14.1	14.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4337	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	木头沟变压器	30	24.33	16.701	16.701	未进入负面清单	否	2024.06	
4338	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷吉杖子台区	100	30.95	49.05	49.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4339	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	青山变压器	100	11.13	68.87	68.87	未进入负面清单	否	2024.06	
4340	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨西台区	100	30.74	49.26	49.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4341	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子北	200	31.72	96.56	96.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4342	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	苗圃	100	49.85	30.15	30.15	未进入负面清单	否	2024.06	

4343	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（汤神庙村马北棚菜小区）	160	11.6	109.44	109.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4344	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子养殖小区	50	36.83	21.585	21.585	未进入负面清单	否	2024.06	
4345	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠一	100	19.15	60.85	60.85	未进入负面清单	否	2024.06	
4346	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠水泉沟大棚台区	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4347	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北风沟变压器	30	32.7	14.19	14.19	未进入负面清单	否	2024.06	
4348	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大岭沟变压器	30	28.19	15.543	15.543	未进入负面清单	否	2024.06	
4349	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷坝沟里台区	50	6.28	36.86	36.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4350	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	南岭	200	7.37	145.26	145.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4351	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大石节子变压器	200	18.4	123.2	123.2	未进入负面清单	否	2024.06	
4352	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小营子变压器	80	36.64	34.688	34.688	未进入负面清单	否	2024.06	
4353	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王家沟台区	50	26.19	26.905	26.905	未进入负面清单	否	2024.06	
4354	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安家沟台区	20	62.56	3.488	3.488	未进入负面清单	否	2024.06	
4355	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷荣保地沟台区	30	71.53	2.541	2.541	未进入负面清单	否	2024.06	
4356	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安杖子台区	100	42.43	37.57	37.57	未进入负面清单	否	2024.06	
4357	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷菜园子台区	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4358	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷三五组台区	400	1.46	314.16	314.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4359	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷窑沟台区	200	7.93	144.14	144.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4360	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷兴隆沟里台区	10	0.05	7.995	7.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4361	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷张才沟台区	20	1.66	15.668	15.668	未进入负面清单	否	2024.06	
4362	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷大草楼台区	100	46.52	33.48	33.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4363	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷兴隆沟台区	100	31.67	48.33	48.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4364	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷草西沟台区	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4365	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚北沟台区	50	34.74	22.63	22.63	未进入负面清单	否	2024.06	
4366	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚五台区	100	25.55	54.45	54.45	未进入负面清单	否	2024.06	
4367	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝村变压器	100	28.79	51.21	51.21	未进入负面清单	否	2024.06	
4368	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	供销社台区	200	18.39	123.22	123.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4369	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇小学开发区变压器	200	11.73	136.54	136.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4370	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁十变压器	50	22.1	28.95	28.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4371	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下杖子	100	21.15	58.85	58.85	未进入负面清单	否	2024.06	
4372	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	北台子	50	53.88	13.06	13.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4373	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十四	50	27.54	26.23	26.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4374	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁十五组	80	15.71	51.432	51.432	未进入负面清单	否	2024.06	
4375	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子大棚变压器	50	11.69	34.155	34.155	未进入负面清单	否	2024.06	
4376	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下豆沟变压器	50	2.63	38.685	38.685	未进入负面清单	否	2024.06	
4377	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两家子大棚台区	50	19.57	30.215	30.215	未进入负面清单	否	2024.06	
4378	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄杖子东台区	200	30.6	98.8	98.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4379	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新石门沟台区	30	28.44	15.468	15.468	未进入负面清单	否	2024.06	
4380	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	酒厂变压器	200	39.3	81.4	81.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4381	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪杖子变压器	200	18.97	122.06	122.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4382	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	上豆沟变压器	200	14.26	131.48	131.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4383	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白北沟变压器	30	32.83	14.151	14.151	未进入负面清单	否	2024.06	
4384	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白河北变压器	400	4.08	303.68	303.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4385	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	田家沟变压器	20	46.32	6.736	6.736	未进入负面清单	否	2024.06	
4386	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房五2变压器	50	30.92	24.54	24.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4387	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房一变压器	200	11.7	136.6	136.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4388	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	安家沟变压器	50	48.19	15.905	15.905	未进入负面清单	否	2024.06	
4389	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白东沟变压器	30	41.08	11.676	11.676	未进入负面清单	否	2024.06	
4390	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	兴隆山变压器	200	21.44	117.12	117.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4391	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻外变压器	80	40.81	31.352	31.352	未进入负面清单	否	2024.06	
4392	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外变压器	30	7.4	21.78	21.78	未进入负面清单	否	2024.06	
4393	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土城子变压器	200	16.08	127.84	127.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4394	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	香瓜沟变压器	30	73.37	1.989	1.989	未进入负面清单	否	2024.06	
4395	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南台子变压器	100	0.46	79.54	79.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4396	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	汇源万亩桃园示范基地2	100	6.01	73.99	73.99	未进入负面清单	否	2024.06	
4397	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈六变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06	

4398	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	虎头沟变压器	100	27.25	52.75	52.75	未进入负面清单	否	2024.06	
4399	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	魏杖子变压器	100	52.27	27.73	27.73	未进入负面清单	否	2024.06	
4400	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀杖子村	200	19.16	121.68	121.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4401	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下甸子台区	200	8.88	142.24	142.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4402	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马六变压器	200	11.63	136.74	136.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4403	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水变压器	100	32.08	47.92	47.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4404	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	松树沟变压器	80	28.06	41.552	41.552	未进入负面清单	否	2024.06	
4405	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河南变压器	200	4.37	151.26	151.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4406	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大东沟变压器	200	9.52	140.96	140.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4407	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下一南变压器	100	17.81	62.19	62.19	未进入负面清单	否	2024.06	
4408	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下一北变压器	50	23.68	28.16	28.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4409	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	周家店变压器	100	31.45	48.55	48.55	未进入负面清单	否	2024.06	
4410	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡医院	200	7.37	145.26	145.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4411	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡吴坤杖子西	100	1.2	78.8	78.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4412	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡老虎沟	50	26.91	26.545	26.545	未进入负面清单	否	2024.06	
4413	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡罗家沟	100	19.61	60.39	60.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4414	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡王杖子	100	26.51	53.49	53.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4415	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芭兰沟北	200	16.75	126.5	126.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4416	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（山咀营子棚菜小区）	200	18.52	122.96	122.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4417	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东沟	100	14.78	65.22	65.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4418	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	阳坡	100	28.44	51.56	51.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4419	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	田家窝铺	50	10.53	34.735	34.735	未进入负面清单	否	2024.06	
4420	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碾子沟	100	9.95	70.05	70.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4421	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油东	200	12.79	134.42	134.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4422	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡大马沟	100	10.24	69.76	69.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4423	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要下坎子台区	50	13.75	33.125	33.125	未进入负面清单	否	2024.06	
4424	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要山西台区	50	5.79	37.105	37.105	未进入负面清单	否	2024.06	
4425	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡双庙岭	315	21.8	183.33	183.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4426	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会合沟	200	1.06	157.88	157.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4427	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西白庙子	200	2.28	155.44	155.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4428	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡闫杖子	200	9.2	141.6	141.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4429	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子东	50	37.22	21.39	21.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4430	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西洼	20	63.67	3.266	3.266	未进入负面清单	否	2024.06	
4431	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	许家窝铺	30	32.79	14.163	14.163	未进入负面清单	否	2024.06	
4432	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	石门沟	20	22.95	11.41	11.41	未进入负面清单	否	2024.06	
4433	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京一二	400	6.81	292.76	292.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4434	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大梨树沟	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06	
4435	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黄土坎子	20	2.96	15.408	15.408	未进入负面清单	否	2024.06	
4436	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨西	100	13.13	66.87	66.87	未进入负面清单	否	2024.06	
4437	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	徐杖子	100	16.32	63.68	63.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4438	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马尾沟外	20	56.75	4.65	4.65	未进入负面清单	否	2024.06	
4439	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	头河子	50	47.19	16.405	16.405	未进入负面清单	否	2024.06	
4440	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北二河外	50	27.51	26.245	26.245	未进入负面清单	否	2024.06	
4441	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	胜东沟	50	44.5	17.75	17.75	未进入负面清单	否	2024.06	
4442	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	于家沟	200	15.49	129.02	129.02	未进入负面清单	否	2024.06	
4443	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上地	200	26.27	107.46	107.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4444	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下沟	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4445	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石桥子	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4446	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西河套	100	16.04	63.96	63.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4447	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小杖子	200	25.66	108.68	108.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4448	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东二道沟2	50	13.08	33.46	33.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4449	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟里	100	28.72	51.28	51.28	未进入负面清单	否	2024.06	
4450	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	机械厂2台区	315	17.32	197.442	197.442	未进入负面清单	否	2024.06	
4451	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	中明塘子	50	8.79	35.605	35.605	未进入负面清单	否	2024.06	
4452	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	明塘子下庄	30	40.72	11.784	11.784	未进入负面清单	否	2024.06	

4453	国网建昌县供电公司			白庙子八组台区	200	11.09	137.82	137.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4454	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	远东种植牧业小区台区	50	30.13	24.935	24.935	未进入负面清单	否	2024.06	
4455	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭1-1	400	40.46	158.16	158.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4456	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	武装部变压器	250	35.65	110.875	110.875	未进入负面清单	否	2024.06	
4457	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	城郊井一组	50	25.23	27.385	27.385	未进入负面清单	否	2024.06	
4458	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	10kV牦牛营子线井龙沟养殖小区	30	76.58	1.026	1.026	未进入负面清单	否	2024.06	
4459	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	城郊扎村机井	20	73.1	1.38	1.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4460	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	城郊镇六组	100	29.73	50.27	50.27	未进入负面清单	否	2024.06	
4461	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	扎村道东大棚一	100	25.69	54.31	54.31	未进入负面清单	否	2024.06	
4462	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	10kV牦牛营子线城郊扎村三十	100	39.77	40.23	40.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4463	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	配电变压器8	800	55.81	193.52	193.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4464	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	泰和家园变压器	250	8.47	178.825	178.825	未进入负面清单	否	2024.06	
4465	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	城郊马场大井	100	24.64	55.36	55.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4466	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯北湾子	200	4.23	151.54	151.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4467	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	10kV牦牛营子线城郊樱村五六组	80	38.37	33.304	33.304	未进入负面清单	否	2024.06	
4468	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牦牛营子线	城郊什大营子八九组	315	13.86	208.341	208.341	未进入负面清单	否	2024.06	
4469	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟大棚2	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4470	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂北洼台区	50	26.95	26.525	26.525	未进入负面清单	否	2024.06	
4471	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚4	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4472	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘大棚2	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4473	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱东村大棚台区	100	19.52	60.48	60.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4474	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东三台区	50	52.57	13.715	13.715	未进入负面清单	否	2024.06	
4475	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东四台区	200	13.29	133.42	133.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4476	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼河边机井	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4477	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂二丈子台区	100	17.43	62.57	62.57	未进入负面清单	否	2024.06	
4478	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟北台区	200	4.43	151.14	151.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4479	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东洼机井	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4480	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽八台区	100	22.87	57.13	57.13	未进入负面清单	否	2024.06	
4481	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽东台区	100	26.02	53.98	53.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4482	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孤山子机井变压器	50	0.53	39.735	39.735	未进入负面清单	否	2024.06	
4483	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽西台区	100	24.9	55.1	55.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4484	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	孔台子机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4485	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂鸽九台区	50	48.76	15.62	15.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4486	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古三台区	100	43.54	36.46	36.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4487	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古四五台区	315	9.63	221.6655	221.6655	未进入负面清单	否	2024.06	
4488	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂果山排灌	50	15.9	32.05	32.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4489	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	什家子温室小区台区	200	1	158	158	未进入负面清单	否	2024.06	
4490	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈二台区	50	51.76	14.12	14.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4491	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈三台区	20	38.9	8.22	8.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4492	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨二台区	50	10.41	34.795	34.795	未进入负面清单	否	2024.06	
4493	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛角沟东机井	100	2.64	77.36	77.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4494	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什六台区	200	15.84	128.32	128.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4495	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂石油矿台区	50	14.12	32.94	32.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4496	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂小窑沟台区	100	31.93	48.07	48.07	未进入负面清单	否	2024.06	
4497	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东杖子台区	315	5.02	236.187	236.187	未进入负面清单	否	2024.06	
4498	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东杖子2台区	200	5.47	149.06	149.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4499	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南开发小区变压器	400	9.89	280.44	280.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4500	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭村四组2台区	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4501	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	榆北	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4502	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东东沟	200	0.57	158.86	158.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4503	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村四组	50	18.69	30.655	30.655	未进入负面清单	否	2024.06	
4504	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房申东梁变压器	30	1.7	23.49	23.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4505	国网建昌县供电公司			莲花池南	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06	
4506	国网建昌县供电公司			双庙里台区变压器	50	0.88	39.56	39.56	未进入负面清单	否	2024.06	

4507	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	夸庄五组北变压器	200	0.58	158.84	158.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4508	国网建昌县供电公司			工业线盛世豪庭配电室1#变压器	1000	0.07	799.3	799.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4509	国网建昌县供电公司			工业线盛世豪庭配电室2#变压器	1000	0.05	799.5	799.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4510	国网建昌县供电公司			正沟里3变压器	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4511	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	建筑变压器	800	25.58	435.36	435.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4512	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼2配电室2#变压器	630	24.17	351.729	351.729	未进入负面清单	否	2024.06	
4513	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾村三组	100	5.19	74.81	74.81	未进入负面清单	否	2024.06	
4514	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯北	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4515	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园3-2#变压器	400	14.05	263.8	263.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4516	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园3-1#变压器	400	8.69	285.24	285.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4517	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔杖子西变压器	100	29.49	50.51	50.51	未进入负面清单	否	2024.06	
4518	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊扎六九南	80	54.5	20.4	20.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4519	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊扎六九北	100	49.91	30.09	30.09	未进入负面清单	否	2024.06	
4520	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊柳条沟	30	20.57	17.829	17.829	未进入负面清单	否	2024.06	
4521	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨达沟	20	34.8	9.04	9.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4522	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	贺无河沟	30	12.73	20.181	20.181	未进入负面清单	否	2024.06	
4523	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇北沟子	30	40.29	11.913	11.913	未进入负面清单	否	2024.06	
4524	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	水泉南头	50	13.91	33.045	33.045	未进入负面清单	否	2024.06	
4525	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	后山根2柱上变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4526	国网建昌县供电公司			杜东2柱上变压器	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4527	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼2配电室1#变压器	630	28.16	326.592	326.592	未进入负面清单	否	2024.06	
4528	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小苇子沟	30	12.9	20.13	20.13	未进入负面清单	否	2024.06	
4529	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	锈水汀子	100	17.69	62.31	62.31	未进入负面清单	否	2024.06	
4530	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	刘屯	50	5.58	37.21	37.21	未进入负面清单	否	2024.06	
4531	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	李武沟	50	5.82	37.09	37.09	未进入负面清单	否	2024.06	
4532	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	三叉	100	9.23	70.77	70.77	未进入负面清单	否	2024.06	
4533	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子2变压器	30	56.69	6.993	6.993	未进入负面清单	否	2024.06	
4534	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞东	100	50.75	29.25	29.25	未进入负面清单	否	2024.06	
4535	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞西	50	36.71	21.645	21.645	未进入负面清单	否	2024.06	
4536	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞中	20	45.06	6.988	6.988	未进入负面清单	否	2024.06	
4537	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯鸽子洞东	30	2.13	23.361	23.361	未进入负面清单	否	2024.06	
4538	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上马道子	30	4	22.8	22.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4539	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯宁屯	100	39.61	40.39	40.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4540	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房	100	76.46	3.54	3.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4541	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房西	50	11.23	34.385	34.385	未进入负面清单	否	2024.06	
4542	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯头道沟	100	38.73	41.27	41.27	未进入负面清单	否	2024.06	
4543	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯山根	200	15.33	129.34	129.34	未进入负面清单	否	2024.06	
4544	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼子	200	5.63	148.74	148.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4545	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼西	20	45.53	6.894	6.894	未进入负面清单	否	2024.06	
4546	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯蔡屯	50	28.2	25.9	25.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4547	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯焦屯	100	17.29	62.71	62.71	未进入负面清单	否	2024.06	
4548	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯刘宝沟	50	27.92	26.04	26.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4549	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯哈巴气2	200	6.29	147.42	147.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4550	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口麦田	30	2.83	23.151	23.151	未进入负面清单	否	2024.06	
4551	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口北	200	24.63	110.74	110.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4552	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯老沟口南	100	38.04	41.96	41.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4553	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯王杖子石门	20	72.56	1.488	1.488	未进入负面清单	否	2024.06	
4554	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯何屯	200	8.82	142.36	142.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4555	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯王杖子屯	200	13.14	133.72	133.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4556	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯刘杖子	50	18.48	30.76	30.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4557	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯夏杖子	30	57.48	6.756	6.756	未进入负面清单	否	2024.06	
4558	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子	100	13.24	66.76	66.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4559	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯郑杖子	50	23.64	28.18	28.18	未进入负面清单	否	2024.06	
4560	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯胡杖子	200	11.96	136.08	136.08	未进入负面清单	否	2024.06	

4561	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟北	100	27.05	52.95	52.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4562	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟南	200	14.87	130.26	130.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4563	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯腰屯	50	28.63	25.685	25.685	未进入负面清单	否	2024.06	
4564	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贺吉沟里	50	28.38	25.81	25.81	未进入负面清单	否	2024.06	
4565	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小石门屯	200	20.45	119.1	119.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4566	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大冷屯	200	5.08	149.84	149.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4567	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宝都变电亭1#变压器	400	15.84	256.64	256.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4568	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰2#变电亭1#变压器	1000	18.7	613	613	未进入负面清单	否	2024.06	
4569	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	紫荆园变压器	630	31.61	304.857	304.857	未进入负面清单	否	2024.06	
4570	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	头道沟西	80	21.54	46.768	46.768	未进入负面清单	否	2024.06	
4571	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	小庙沟变压器	30	50.56	8.832	8.832	未进入负面清单	否	2024.06	
4572	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八裴屯	20	0.05	15.99	15.99	未进入负面清单	否	2024.06	
4573	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡直3变压器	100	29.12	50.88	50.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4574	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	董家沟变压器	50	12.25	33.875	33.875	未进入负面清单	否	2024.06	
4575	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	东团山北	200	5.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4576	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组东	20	35.1	8.98	8.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4577	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	10kV沟脑北台区	50	13.48	33.26	33.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4578	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟	200	6.49	147.02	147.02	未进入负面清单	否	2024.06	
4579	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽西良二台区	100	7.25	72.75	72.75	未进入负面清单	否	2024.06	
4580	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药田杖子二台区	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4581	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	烟花用户台区	50	7.84	36.08	36.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4582	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV建井线	白狼山道口用户台区	200	2.09	155.82	155.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4583	国网建昌县供电公司			化杖子东变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4584	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇子沟二博	200	7.54	144.92	144.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4585	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯2台区	100	41.95	38.05	38.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4586	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村三组	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4587	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟西沟	50	1.37	39.315	39.315	未进入负面清单	否	2024.06	
4588	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨计沟大棚	50	23.4	28.3	28.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4589	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	鹰嘴砬台区	50	1.86	39.07	39.07	未进入负面清单	否	2024.06	
4590	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟新房子	50	11.19	34.405	34.405	未进入负面清单	否	2024.06	
4591	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三家	50	9.29	35.355	35.355	未进入负面清单	否	2024.06	
4592	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	华丰住宅变压器	200	2.88	154.24	154.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4593	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒本屯北变压器	100	18.87	61.13	61.13	未进入负面清单	否	2024.06	
4594	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王太沟里	50	6.94	36.53	36.53	未进入负面清单	否	2024.06	
4595	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	干沟	100	38.75	41.25	41.25	未进入负面清单	否	2024.06	
4596	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	姜后	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4597	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms_碱厂碱八	50	37.45	21.275	21.275	未进入负面清单	否	2024.06	
4598	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱三五	200	23.61	112.78	112.78	未进入负面清单	否	2024.06	
4599	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沟口子	50	21.81	29.095	29.095	未进入负面清单	否	2024.06	
4600	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂古一	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4601	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头五水利	80	7.36	58.112	58.112	未进入负面清单	否	2024.06	
4602	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直	200	22.35	115.3	115.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4603	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头站	100	44.46	35.54	35.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4604	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头道营子草莓基地	50	13.72	33.14	33.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4605	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎六队	200	13.55	132.9	132.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4606	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎七队	20	47.11	6.578	6.578	未进入负面清单	否	2024.06	
4607	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头八队	20	2.95	15.41	15.41	未进入负面清单	否	2024.06	
4608	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什一队	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4609	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头草莓基地	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
4610	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什四队	100	25.6	54.4	54.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4611	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水河东	100	23.23	56.77	56.77	未进入负面清单	否	2024.06	
4612	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小南沟	30	69.71	3.087	3.087	未进入负面清单	否	2024.06	
4613	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头山湾子	100	42.69	37.31	37.31	未进入负面清单	否	2024.06	
4614	国网建昌县供电公司			头山湾子东庄	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4615	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下坡子	50	47.54	16.23	16.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4616	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈五组	50	27.26	26.37	26.37	未进入负面清单	否	2024.06	

4617	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前狮沟	100	16.06	63.94	63.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4618	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村二四队	100	17.19	62.81	62.81	未进入负面清单	否	2024.06	
4619	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	大屁沟台区	50	10.53	34.735	34.735	未进入负面清单	否	2024.06	
4620	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊什大营子村1.2组南	200	48.46	63.08	63.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4621	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊什村一二组	100	35.08	44.92	44.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4622	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊忙乡中学	200	49.96	60.08	60.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4623	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	武松岗台区	50	18.17	30.915	30.915	未进入负面清单	否	2024.06	
4624	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊荆条沟大棚	100	28.45	51.55	51.55	未进入负面清单	否	2024.06	
4625	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	有线箱变1#变压器	315	46.86	104.391	104.391	未进入负面清单	否	2024.06	
4626	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛东变压器	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4627	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素市场南变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4628	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素医院变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4629	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药下铺台区	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4630	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后城子	50	57.81	11.095	11.095	未进入负面清单	否	2024.06	
4631	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线祁家沟	200	9.3	141.4	141.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4632	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子东沟台区	100	26.4	53.6	53.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4633	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线西沟台区	50	54.29	12.855	12.855	未进入负面清单	否	2024.06	
4634	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线胡家沟	30	38.19	12.543	12.543	未进入负面清单	否	2024.06	
4635	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线腾北沟村	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06	
4636	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	10KV二道湾子线刘南山	50	11.1	34.45	34.45	未进入负面清单	否	2024.06	
4637	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南二道沟	200	7.8	144.4	144.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4638	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑新立屯	200	14.84	130.32	130.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4639	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西刘	100	35.64	44.36	44.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4640	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂碱九	50	35.78	22.11	22.11	未进入负面清单	否	2024.06	
4641	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	pms_碱厂碱七	100	24.87	55.13	55.13	未进入负面清单	否	2024.06	
4642	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈村	50	70.17	4.915	4.915	未进入负面清单	否	2024.06	
4643	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂王良沟	100	29.07	50.93	50.93	未进入负面清单	否	2024.06	
4644	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂沈二	50	22.31	28.845	28.845	未进入负面清单	否	2024.06	
4645	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂下店	50	38.49	20.755	20.755	未进入负面清单	否	2024.06	
4646	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水北	100	26.75	53.25	53.25	未进入负面清单	否	2024.06	
4647	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小六队	30	20.59	17.823	17.823	未进入负面清单	否	2024.06	
4648	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头葡萄园一	200	16.39	127.22	127.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4649	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯桃花坞大棚	100	16.2	63.8	63.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4650	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊狼洞沟	30	18.82	18.354	18.354	未进入负面清单	否	2024.06	
4651	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子一组	100	12.17	67.83	67.83	未进入负面清单	否	2024.06	
4652	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱河南	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06	
4653	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树态沟	100	33.84	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4654	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	闫台子	50	0.73	39.635	39.635	未进入负面清单	否	2024.06	
4655	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	邓杖子	200	21.77	116.46	116.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4656	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	西北杖子	200	20.72	118.56	118.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4657	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南后街	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4658	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟北2台区	30	33.86	13.842	13.842	未进入负面清单	否	2024.06	
4659	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	树态沟大棚台区	50	16.06	31.97	31.97	未进入负面清单	否	2024.06	
4660	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	北沟变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4661	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王杖子台区	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4662	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨家店台区	200	15.99	128.02	128.02	未进入负面清单	否	2024.06	
4663	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	平房店	50	33.68	23.16	23.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4664	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷东台区	200	37.38	85.24	85.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4665	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必村南变压器	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4666	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必村大棚变压器	50	49.52	15.24	15.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4667	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇市场变压器	315	32.4	149.94	149.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4668	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王北变压器	100	30.64	49.36	49.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4669	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(肖杖子养殖小区)变压器	30	27.17	15.849	15.849	未进入负面清单	否	2024.06	
4670	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷四道沟台区	30	31.21	14.637	14.637	未进入负面清单	否	2024.06	

4671	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠保土沟村二、九	200	13.38	133.24	133.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4672	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠四	200	15.31	129.38	129.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4673	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	上火石山变台	30	45.8	10.26	10.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4674	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	酒局杖子	200	30.29	99.42	99.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4675	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	酒七组台区	50	57.12	11.44	11.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4676	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	丁杖子	50	51.66	14.17	14.17	未进入负面清单	否	2024.06	
4677	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（酒局杖子棚菜小区）	50	52.59	13.705	13.705	未进入负面清单	否	2024.06	
4678	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	押保山变压器	50	30.03	24.985	24.985	未进入负面清单	否	2024.06	
4679	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁杖子变压器	100	20.28	59.72	59.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4680	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤杨家窝铺	200	14.55	130.9	130.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4681	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三块地	20	53.35	5.33	5.33	未进入负面清单	否	2024.06	
4682	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(汤泉子蔬菜大棚)变压器	200	2.63	154.74	154.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4683	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤六七	50	36.37	21.815	21.815	未进入负面清单	否	2024.06	
4684	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤五组	50	43.63	18.185	18.185	未进入负面清单	否	2024.06	
4685	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	孤四	50	9.4	35.3	35.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4686	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一变压器	200	6.55	146.9	146.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4687	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子棚菜小区）	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	2024.06	
4688	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	于道沟	50	3.5	38.25	38.25	未进入负面清单	否	2024.06	
4689	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小于道沟台区	50	46.33	16.835	16.835	未进入负面清单	否	2024.06	
4690	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚七台区	100	10.44	69.56	69.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4691	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府变压器	100	34.6	45.4	45.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4692	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁八变压器	200	5.93	148.14	148.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4693	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	柳条沟	30	65.17	4.449	4.449	未进入负面清单	否	2024.06	
4694	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	红庙	200	22.64	114.72	114.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4695	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	党家沟	100	13.05	66.95	66.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4696	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新北头子	50	24.32	27.84	27.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4697	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房新变压器	160	48.05	51.12	51.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4698	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛大屯变压器	100	61.72	18.28	18.28	未进入负面清单	否	2024.06	
4699	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛方井变压器	200	1.53	156.94	156.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4700	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛河南变压器	200	10.66	138.68	138.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4701	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	棒槌山变压器	20	5.59	14.882	14.882	未进入负面清单	否	2024.06	
4702	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄西变压器	200	18.87	122.26	122.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4703	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	新开岭变压器	50	7.4	36.3	36.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4704	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	瓦盆窑变压器	100	37.51	42.49	42.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4705	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	肖东变压器	200	6.36	147.28	147.28	未进入负面清单	否	2024.06	
4706	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	平方大棚变压器	30	3.59	22.923	22.923	未进入负面清单	否	2024.06	
4707	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟村房新大棚变压器	100	28.21	51.79	51.79	未进入负面清单	否	2024.06	
4708	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟变压器	100	33.84	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4709	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苗油坊大棚变压器	50	6.36	36.82	36.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4710	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	歪脖沟变压器	30	49.58	9.126	9.126	未进入负面清单	否	2024.06	
4711	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙义堂变压器	200	6.72	146.56	146.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4712	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	油站门前变压器	100	44.32	35.68	35.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4713	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	马营子变压器	100	31.34	48.66	48.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4714	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	邹西变压器	200	21.35	117.3	117.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4715	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南营子变压器	50	12.69	33.655	33.655	未进入负面清单	否	2024.06	
4716	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天增隆变压器	200	9.55	140.9	140.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4717	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北变压器	250	48.75	78.125	78.125	未进入负面清单	否	2024.06	
4718	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南岭变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
4719	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	戴杖子变压器	400	1.13	315.48	315.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4720	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	北东沟变压器	100	31.06	48.94	48.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4721	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马四变压器	200	7.82	144.36	144.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4722	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马五变压器	315	0.88	249.228	249.228	未进入负面清单	否	2024.06	
4723	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇河北头变压器	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06	
4724	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝一北变压器	100	1.28	78.72	78.72	未进入负面清单	否	2024.06	

4725	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	六北头变压器	100	15.71	64.29	64.29	未进入负面清单	否	2024.06	
4726	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	岱王山变压器	20	66.69	2.662	2.662	未进入负面清单	否	2024.06	
4727	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	六南头变压器	100	22.29	57.71	57.71	未进入负面清单	否	2024.06	
4728	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡养殖小区	20	63.91	3.218	3.218	未进入负面清单	否	2024.06	
4729	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	黄土坡子变压器	10	38.22	4.178	4.178	未进入负面清单	否	2024.06	
4730	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	水泉方塘变压器	200	28.05	103.9	103.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4731	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	杨窝卜变压器	200	10.3	139.4	139.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4732	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	小三变压器	100	17.61	62.39	62.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4733	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡朝阳庄	100	8.05	71.95	71.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4734	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡钓鱼台	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4735	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡周杖子	100	20.51	59.49	59.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4736	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡郎家沟	200	12.43	135.14	135.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4737	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芹菜沟	20	47.04	6.592	6.592	未进入负面清单	否	2024.06	
4738	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	南地	50	55.23	12.385	12.385	未进入负面清单	否	2024.06	
4739	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宋匣沟	30	52.54	8.238	8.238	未进入负面清单	否	2024.06	
4740	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宫杖子	50	30.81	24.595	24.595	未进入负面清单	否	2024.06	
4741	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府（水泉沟大棚）	200	14.49	131.02	131.02	未进入负面清单	否	2024.06	
4742	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东山	200	22.05	115.9	115.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4743	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化杖子	100	0.7	79.3	79.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4744	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	化树沟	20	63.73	3.254	3.254	未进入负面清单	否	2024.06	
4745	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	岔沟门	20	29.95	10.01	10.01	未进入负面清单	否	2024.06	
4746	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西沟	50	42.1	18.95	18.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4747	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫梅力沟	200	16.21	127.58	127.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4748	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫山咀一	100	20.32	59.68	59.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4749	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山村一组	100	19.05	60.95	60.95	未进入负面清单	否	2024.06	
4750	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫西山南	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4751	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	二岭沟里	50	18.74	30.63	30.63	未进入负面清单	否	2024.06	
4752	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟一组	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4753	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫河南	30	68.7	3.39	3.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4754	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫黄台子	20	52.03	5.594	5.594	未进入负面清单	否	2024.06	
4755	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫三道杖子一二组	20	39.76	8.048	8.048	未进入负面清单	否	2024.06	
4756	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏田组	200	9.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4757	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	宁杖子大棚	30	44.13	10.761	10.761	未进入负面清单	否	2024.06	
4758	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏赵西	50	33.63	23.185	23.185	未进入负面清单	否	2024.06	
4759	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏朱杖子	200	12.07	135.86	135.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4760	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏综合厂	100	40.21	39.79	39.79	未进入负面清单	否	2024.06	
4761	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏酒烧锅	200	15.38	129.24	129.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4762	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	北地大棚	30	1.14	23.658	23.658	未进入负面清单	否	2024.06	
4763	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	吴杖子	200	11.85	136.3	136.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4764	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	西大杖子大棚2	50	49.32	15.34	15.34	未进入负面清单	否	2024.06	
4765	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南北沟	100	18.37	61.63	61.63	未进入负面清单	否	2024.06	
4766	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏松树沟门	30	25.58	16.326	16.326	未进入负面清单	否	2024.06	
4767	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭下东沟	50	7.47	36.265	36.265	未进入负面清单	否	2024.06	
4768	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾东沟	50	8.12	35.94	35.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4769	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏北地	50	47.79	16.105	16.105	未进入负面清单	否	2024.06	
4770	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	板桥	50	15.58	32.21	32.21	未进入负面清单	否	2024.06	
4771	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	松树沟	200	15.17	129.66	129.66	未进入负面清单	否	2024.06	
4772	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	松西沟	100	9.28	70.72	70.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4773	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦房沟蔬菜大棚	80	5.71	59.432	59.432	未进入负面清单	否	2024.06	
4774	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金海变电亭1#变压器	630	10.36	438.732	438.732	未进入负面清单	否	2024.06	
4775	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	安居1#变电亭1#变压器	400	48.79	124.84	124.84	未进入负面清单	否	2024.06	
4776	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒三组台区	50	49.15	15.425	15.425	未进入负面清单	否	2024.06	
4777	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素本屯台区	400	19.99	240.04	240.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4778	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素三四组台区	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4779	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素马厂沟屯台区	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	2024.06	

4780	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素安子沟台区	30	1.73	23.481	23.481	未进入负面清单	否	2024.06	
4781	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	水沟台区	20	41.43	7.714	7.714	未进入负面清单	否	2024.06	
4782	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	平方子台区	50	47.08	16.46	16.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4783	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷一二四组台区	200	16.57	126.86	126.86	未进入负面清单	否	2024.06	
4784	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	松南	30	46.93	9.921	9.921	未进入负面清单	否	2024.06	
4785	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南桥车站	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4786	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	高杖子	30	48.44	9.468	9.468	未进入负面清单	否	2024.06	
4787	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟东	50	39.56	20.22	20.22	未进入负面清单	否	2024.06	
4788	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老虎头	20	56.55	4.69	4.69	未进入负面清单	否	2024.06	
4789	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	薛杖子	50	6.95	36.525	36.525	未进入负面清单	否	2024.06	
4790	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽山拐子台区变压器	200	61.97	36.06	36.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4791	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛洞镇人民政府(盆窑村畜牧小区)	30	47.57	9.729	9.729	未进入负面清单	否	2024.06	
4792	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞子	200	12.19	135.62	135.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4793	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黑杖子台区变压器	30	25.83	16.251	16.251	未进入负面清单	否	2024.06	
4794	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺北	50	46.3	16.85	16.85	未进入负面清单	否	2024.06	
4795	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安北	50	25.85	27.075	27.075	未进入负面清单	否	2024.06	
4796	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴六台区变压器	20	31.82	9.636	9.636	未进入负面清单	否	2024.06	
4797	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴龙沟大屯台区变压器	100	28.58	51.42	51.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4798	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马杨沟	30	21.95	17.415	17.415	未进入负面清单	否	2024.06	
4799	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽兴隆沟2台区变压器	200	10.75	138.5	138.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4800	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟里	20	31.36	9.728	9.728	未进入负面清单	否	2024.06	
4801	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	洞北山	20	39.85	8.03	8.03	未进入负面清单	否	2024.06	
4802	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽于屯台区变压器	50	31.02	24.49	24.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4803	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖丈子东组	200	19.52	120.96	120.96	未进入负面清单	否	2024.06	
4804	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王东组	200	42.16	75.68	75.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4805	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东台子	30	63.23	5.031	5.031	未进入负面清单	否	2024.06	
4806	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	四十亩地	50	18.22	30.89	30.89	未进入负面清单	否	2024.06	
4807	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	奎子沟	100	6.91	73.09	73.09	未进入负面清单	否	2024.06	
4808	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	庄户沟	200	8.12	143.76	143.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4809	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴东	100	49.92	30.08	30.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4810	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大黑沟	20	0.12	15.976	15.976	未进入负面清单	否	2024.06	
4811	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	吴家庄	50	41.15	19.425	19.425	未进入负面清单	否	2024.06	
4812	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖家窝铺	200	6.26	147.48	147.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4813	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	小腰岭沟	30	33.14	14.058	14.058	未进入负面清单	否	2024.06	
4814	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	山弯子	200	13.72	132.56	132.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4815	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙后台区变压器	50	36.24	21.88	21.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4816	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾十组台区变压器	50	45.24	17.38	17.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4817	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟梁台区变压器	50	36.07	21.965	21.965	未进入负面清单	否	2024.06	
4818	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱店台区变压器	80	20.19	47.848	47.848	未进入负面清单	否	2024.06	
4819	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯二台区变压器	80	34.85	36.12	36.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4820	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药刘屯台区变压器	80	39.03	32.776	32.776	未进入负面清单	否	2024.06	
4821	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响外台区变压器	30	15.72	19.284	19.284	未进入负面清单	否	2024.06	
4822	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药沈里台区变压器	100	17.61	62.39	62.39	未进入负面清单	否	2024.06	
4823	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	响屯2台区	100	10.97	69.03	69.03	未进入负面清单	否	2024.06	
4824	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	康复医院2#变压器	100	14.6	65.4	65.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4825	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	下火石山变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4826	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	兴源住宅1	250	6.77	183.075	183.075	未进入负面清单	否	2024.06	
4827	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	兴源住宅2	250	12.75	168.125	168.125	未进入负面清单	否	2024.06	
4828	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2-1	250	13.44	166.4	166.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4829	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2-2	250	7.52	181.2	181.2	未进入负面清单	否	2024.06	
4830	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	家子综合楼配电变压器	315	9.93	220.7205	220.7205	未进入负面清单	否	2024.06	
4831	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯前变压器	100	7.28	72.72	72.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4832	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东营子	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
4833	国网建昌县供电公司			东城首府1#配电室1#配电变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	

4834	国网建昌县供电公司			东城首府1#配电室2#配电变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4835	国网建昌县供电公司			东城首府2#配电室1#配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4836	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	月亮湖住宅小区一号	630	16.2	401.94	401.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4837	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	月亮湖住宅小区二号	630	15.93	403.641	403.641	未进入负面清单	否	2024.06	
4838	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山大沟里	50	4.37	37.815	37.815	未进入负面清单	否	2024.06	
4839	国网建昌县供电公司			浦坎上变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4840	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子棚户区1-1配电变压器	630	45.05	220.185	220.185	未进入负面清单	否	2024.06	
4841	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子棚户区1-2配电变压器	630	24.04	352.548	352.548	未进入负面清单	否	2024.06	
4842	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金地佳苑小区1#配电变压器	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4843	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金地佳苑小区2#配电变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4844	国网建昌县供电公司			要路沟南头	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4845	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛王力沟南台区	30	46.22	10.134	10.134	未进入负面清单	否	2024.06	
4846	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲南	50	5.92	37.04	37.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4847	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲陈家沟	30	1.03	23.691	23.691	未进入负面清单	否	2024.06	
4848	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老道北S	50	12.52	33.74	33.74	未进入负面清单	否	2024.06	
4849	国网建昌县供电公司			陈家店变压器	50	1.94	39.03	39.03	未进入负面清单	否	2024.06	
4850	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯马道沟口	100	19.96	60.04	60.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4851	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰庄子里变压器	100	31.94	48.06	48.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4852	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大南丈子	80	34.68	36.256	36.256	未进入负面清单	否	2024.06	
4853	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什五	50	61.41	9.295	9.295	未进入负面清单	否	2024.06	
4854	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛三	30	6.5	22.05	22.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4855	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛一	200	21.48	117.04	117.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4856	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二刘家沟台区	50	3.48	38.26	38.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4857	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	脑科医院公变	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4858	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（城子沟村棚菜小区）	50	40.18	19.91	19.91	未进入负面清单	否	2024.06	
4859	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	老法院	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4860	国网建昌县供电公司			柳灰高速道口变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06	
4861	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里2变压器	50	11.03	34.485	34.485	未进入负面清单	否	2024.06	
4862	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头段杖子台区	30	22.19	17.343	17.343	未进入负面清单	否	2024.06	
4863	国网建昌县供电公司			要路沟北头	200	0.69	158.62	158.62	未进入负面清单	否	2024.06	
4864	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王东南变压器	200	0.05	159.9	159.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4865	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马强沟沟里变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4866	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	腾北沟沟里变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4867	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊镇南南地	30	2.37	23.289	23.289	未进入负面清单	否	2024.06	
4868	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊河东	200	34.45	91.1	91.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4869	国网建昌县供电公司			朱家店西	200	1.93	156.14	156.14	未进入负面清单	否	2024.06	
4870	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	才子家园	400	40.22	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4871	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑1号变电亭	500	24.27	278.65	278.65	未进入负面清单	否	2024.06	
4872	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	铁杖子葡萄园	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
4873	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟四台区	50	46.79	16.605	16.605	未进入负面清单	否	2024.06	
4874	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	国玉小区	50	11.05	34.475	34.475	未进入负面清单	否	2024.06	
4875	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东山东台区	30	50.04	8.988	8.988	未进入负面清单	否	2024.06	
4876	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	纺织1	250	21.64	145.9	145.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4877	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	移民小区台区	30	60.73	5.781	5.781	未进入负面清单	否	2024.06	
4878	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤于道沟北	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
4879	国网建昌县供电公司			大甸子变压器	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06	
4880	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	梁杖子台区	100	15.94	64.06	64.06	未进入负面清单	否	2024.06	
4881	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老岭沟	50	30.41	24.795	24.795	未进入负面清单	否	2024.06	
4882	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新红二组	50	10.72	34.64	34.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4883	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新桦树沟	50	35.11	22.445	22.445	未进入负面清单	否	2024.06	
4884	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石上	20	49.41	6.118	6.118	未进入负面清单	否	2024.06	
4885	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新鲍台子	50	11.77	34.115	34.115	未进入负面清单	否	2024.06	
4886	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新雹神庙	20	26.12	10.776	10.776	未进入负面清单	否	2024.06	
4887	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孤山子	50	44.15	17.925	17.925	未进入负面清单	否	2024.06	

4888	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新朱杖子	100	15.92	64.08	64.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4889	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新许杖子	50	10	35	35	未进入负面清单	否	2024.06	
4890	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新范杖子	200	20.74	118.52	118.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4891	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新郭杖子	100	37.31	42.69	42.69	未进入负面清单	否	2024.06	
4892	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子	200	15.87	128.26	128.26	未进入负面清单	否	2024.06	
4893	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	大桃变压器	30	32.74	14.178	14.178	未进入负面清单	否	2024.06	
4894	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正西沟口变压器	100	23.55	56.45	56.45	未进入负面清单	否	2024.06	
4895	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正沟里变压器	100	4.6	75.4	75.4	未进入负面清单	否	2024.06	
4896	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子变压器	100	46.09	33.91	33.91	未进入负面清单	否	2024.06	
4897	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡大丈子东沟外大棚变压器	100	22.45	57.55	57.55	未进入负面清单	否	2024.06	
4898	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（施丈子大棚）变压器	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06	
4899	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	苇外变压器	200	9.01	141.98	141.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4900	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡水路沟大棚变压器	400	6.64	293.44	293.44	未进入负面清单	否	2024.06	
4901	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大汪沟变压器	200	6.5	147	147	未进入负面清单	否	2024.06	
4902	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山南山变压器	200	26.84	106.32	106.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4903	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下吴家沟	200	24.55	110.9	110.9	未进入负面清单	否	2024.06	
4904	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽刘屯二台区	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
4905	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组南变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4906	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山湾子南台区	200	28.82	102.36	102.36	未进入负面清单	否	2024.06	
4907	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流水沟五六台区	30	53.56	7.932	7.932	未进入负面清单	否	2024.06	
4908	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	侉下东台区	20	65.05	2.99	2.99	未进入负面清单	否	2024.06	
4909	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响外二台区	50	6.65	36.675	36.675	未进入负面清单	否	2024.06	
4910	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	苗圃二台区	100	20.88	59.12	59.12	未进入负面清单	否	2024.06	
4911	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	果品变电亭2#变压器	1000	40.75	392.5	392.5	未进入负面清单	否	2024.06	
4912	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	欢喜岭	50	29.99	25.005	25.005	未进入负面清单	否	2024.06	
4913	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流南组	30	61.73	5.481	5.481	未进入负面清单	否	2024.06	
4914	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	宝地县	50	44.38	17.81	17.81	未进入负面清单	否	2024.06	
4915	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤八家子	200	18.35	123.3	123.3	未进入负面清单	否	2024.06	
4916	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘杖子	200	4.95	150.1	150.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4917	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	薛家沟	200	6.03	147.94	147.94	未进入负面清单	否	2024.06	
4918	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	榆树底下	50	42.23	18.885	18.885	未进入负面清单	否	2024.06	
4919	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南河西	200	7.27	145.46	145.46	未进入负面清单	否	2024.06	
4920	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古桥子小区	100	8.02	71.98	71.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4921	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东岔沟	50	28.18	25.91	25.91	未进入负面清单	否	2024.06	
4922	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	马家沟	100	14.95	65.05	65.05	未进入负面清单	否	2024.06	
4923	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	马家组变压器	50	35.85	22.075	22.075	未进入负面清单	否	2024.06	
4924	国网建昌县供电公司			谷安北台区	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
4925	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘杨树沟南台区	50	44.75	17.625	17.625	未进入负面清单	否	2024.06	
4926	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹东小台区	100	25.4	54.6	54.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4927	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷林场台区	200	11.66	136.68	136.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4928	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	龙里台区	20	38.09	8.382	8.382	未进入负面清单	否	2024.06	
4929	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大八变压器	100	25.9	54.1	54.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4930	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	和尚房子乡人民政府（三股水大棚）变压器	30	44.88	10.536	10.536	未进入负面清单	否	2024.06	
4931	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大三变压器	200	11	138	138	未进入负面清单	否	2024.06	
4932	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	果园2变压器	100	2.79	77.21	77.21	未进入负面清单	否	2024.06	
4933	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	老爷庙变压器	30	57.81	6.657	6.657	未进入负面清单	否	2024.06	
4934	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	闫外变压器	20	67.93	2.414	2.414	未进入负面清单	否	2024.06	
4935	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇乡直变压器	200	24.83	110.34	110.34	未进入负面清单	否	2024.06	
4936	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	东沟变压器	30	23.99	16.803	16.803	未进入负面清单	否	2024.06	
4937	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷王砬沟台区	30	38.63	12.411	12.411	未进入负面清单	否	2024.06	
4938	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马中	80	55.85	19.32	19.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4939	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马北	200	24.46	111.08	111.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4940	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（永和窝铺棚菜小区）	80	22.82	45.744	45.744	未进入负面清单	否	2024.06	

4941	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠八	80	28.36	41.312	41.312	未进入负面清单	否	2024.06	
4942	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	火石山变压器	100	26.46	53.54	53.54	未进入负面清单	否	2024.06	
4943	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	10kV喇嘛洞1线西山根台区	100	15.77	64.23	64.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4944	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟里台区	100	13.84	66.16	66.16	未进入负面清单	否	2024.06	
4945	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷坝沟台区	50	37.06	21.47	21.47	未进入负面清单	否	2024.06	
4946	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷喇嘛洞沟台区	50	42.38	18.81	18.81	未进入负面清单	否	2024.06	
4947	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根变压器	200	9.84	140.32	140.32	未进入负面清单	否	2024.06	
4948	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一变压器	50	10.7	34.65	34.65	未进入负面清单	否	2024.06	
4949	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（孤山子五六组棚菜小区）	50	44.01	17.995	17.995	未进入负面清单	否	2024.06	
4950	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚北甸子台区	30	28.47	15.459	15.459	未进入负面清单	否	2024.06	
4951	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	松树沟排灌台区	30	34.58	13.626	13.626	未进入负面清单	否	2024.06	
4952	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大新西台区	200	15.48	129.04	129.04	未进入负面清单	否	2024.06	
4953	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（松树良子棚菜小区）	50	45.67	17.165	17.165	未进入负面清单	否	2024.06	
4954	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（孤山子村于道沟棚菜小区）	30	32.21	14.337	14.337	未进入负面清单	否	2024.06	
4955	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小松树良子	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	2024.06	
4956	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（松村门前大棚）	50	57.03	11.485	11.485	未进入负面清单	否	2024.06	
4957	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（大三家子村棚菜小区）	80	23.94	44.848	44.848	未进入负面清单	否	2024.06	
4958	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家子小北沟	50	35.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	2024.06	
4959	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	双杨树	50	0.63	39.685	39.685	未进入负面清单	否	2024.06	
4960	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓜地杖子下组台区	50	48.27	15.865	15.865	未进入负面清单	否	2024.06	
4961	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	平顶山	200	16.1	127.8	127.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4962	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村南	200	14.01	131.98	131.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4963	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子村后山	100	17.51	62.49	62.49	未进入负面清单	否	2024.06	
4964	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子变压器	200	10.04	139.92	139.92	未进入负面清单	否	2024.06	
4965	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三湾子台区	100	22.02	57.98	57.98	未进入负面清单	否	2024.06	
4966	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房申沟变压器	200	6.7	146.6	146.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4967	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	李家沟变压器	200	13.06	133.88	133.88	未进入负面清单	否	2024.06	
4968	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	洞外	5	76.69	0.1655	0.1655	未进入负面清单	否	2024.06	
4969	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	南伙房变压器	100	7.2	72.8	72.8	未进入负面清单	否	2024.06	
4970	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下河套变压器	200	19.18	121.64	121.64	未进入负面清单	否	2024.06	
4971	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄土梁子台区	100	2.24	77.76	77.76	未进入负面清单	否	2024.06	
4972	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白塔子西大棚变压器	100	9.31	70.69	70.69	未进入负面清单	否	2024.06	
4973	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	白河南变压器	200	14.16	131.68	131.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4974	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房北变压器	100	38.89	41.11	41.11	未进入负面清单	否	2024.06	
4975	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马道沟大棚变压器	50	31.95	24.025	24.025	未进入负面清单	否	2024.06	
4976	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨外大棚台区变压器	50	2.87	38.565	38.565	未进入负面清单	否	2024.06	
4977	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	仓上大棚台区变压器	200	22.55	115.1	115.1	未进入负面清单	否	2024.06	
4978	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苗油坊变压器	100	36.32	43.68	43.68	未进入负面清单	否	2024.06	
4979	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓变压器	200	22.29	115.42	115.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4980	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏上西变压器	50	8.31	35.845	35.845	未进入负面清单	否	2024.06	
4981	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	小河东台区	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	2024.06	
4982	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙合店大棚变压器	315	15.73	202.4505	202.4505	未进入负面清单	否	2024.06	
4983	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下窝铺变压器	50	10.96	34.52	34.52	未进入负面清单	否	2024.06	
4984	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟东山变压器	160	11.21	110.064	110.064	未进入负面清单	否	2024.06	
4985	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	水泉沟变压器	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06	
4986	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	虎头沟里变压器	50	9.59	35.205	35.205	未进入负面清单	否	2024.06	
4987	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	前湾子变压器	200	19.22	121.56	121.56	未进入负面清单	否	2024.06	
4988	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	娘西变压器	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4989	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	歪脖山变压器	30	2.1	23.37	23.37	未进入负面清单	否	2024.06	
4990	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	栾北沟变压器	200	12.61	134.78	134.78	未进入负面清单	否	2024.06	
4991	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴乡直变压器	200	28.21	103.58	103.58	未进入负面清单	否	2024.06	
4992	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	回屯变压器	80	33.49	37.208	37.208	未进入负面清单	否	2024.06	

4993	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆下沟变压器	100	13.58	66.42	66.42	未进入负面清单	否	2024.06	
4994	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上沟变压器	80	30.37	39.704	39.704	未进入负面清单	否	2024.06	
4995	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆树底下大棚变压器	50	26.34	26.83	26.83	未进入负面清单	否	2024.06	
4996	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟变压器	30	50.66	8.802	8.802	未进入负面清单	否	2024.06	
4997	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	太阳沟大棚变压器	50	16.8	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06	
4998	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆西北沟变压器	50	26.85	26.575	26.575	未进入负面清单	否	2024.06	
4999	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西洼子变压器	100	23.93	56.07	56.07	未进入负面清单	否	2024.06	
5000	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	戴南山变压器	50	17.83	31.085	31.085	未进入负面清单	否	2024.06	
5001	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	苇子沟变压器	50	18.1	30.95	30.95	未进入负面清单	否	2024.06	
5002	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟外变压器	20	70.17	1.966	1.966	未进入负面清单	否	2024.06	
5003	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(马厂村棚菜小区)变压器	30	12.65	20.205	20.205	未进入负面清单	否	2024.06	
5004	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	老坡岭变压器	80	0.45	63.64	63.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5005	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	张家窑变压器	100	25.14	54.86	54.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5006	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	四道河子变压器	20	69.8	2.04	2.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5007	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	韦塘变压器	80	4.77	60.184	60.184	未进入负面清单	否	2024.06	
5008	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	肖南变压器	200	18.3	123.4	123.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5009	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡大杖子东	100	42	38	38	未进入负面清单	否	2024.06	
5010	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛洞镇人民政府(小三家子村蔬菜大棚)	200	10.87	138.26	138.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5011	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡于林深沟里	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5012	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡潘杖子	200	12.06	135.88	135.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5013	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡小郎家沟里	200	5.88	148.24	148.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5014	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡石门子	200	9.69	140.62	140.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5015	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要东沟里	100	22.88	57.12	57.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5016	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西营西	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06	
5017	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴盛永节水灌溉台区	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5018	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	安杖子2台区	50	1.44	39.28	39.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5019	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	什村九组台区	50	10.86	34.57	34.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5020	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东市场	80	11.21	55.032	55.032	未进入负面清单	否	2024.06	
5021	国网建昌县供电公司			汤南地沟台区	100	0.47	79.53	79.53	未进入负面清单	否	2024.06	
5022	国网建昌县供电公司			丽水春城二期2号变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
5023	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南二台区	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5024	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴邹西南台区	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5025	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	草西沟东台区	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06	
5026	国网建昌县供电公司			小杨树沟外变压器	100	0.43	79.57	79.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5027	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	财税变压器	500	42.7	186.5	186.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5028	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	民检变压器	630	34.62	285.894	285.894	未进入负面清单	否	2024.06	
5029	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西团山	200	14.31	131.38	131.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5030	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东团山	200	10.15	139.7	139.7	未进入负面清单	否	2024.06	
5031	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	大西沟	30	45.17	10.449	10.449	未进入负面清单	否	2024.06	
5032	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	蒋家沟	100	7.02	72.98	72.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5033	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力营子（2）	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5034	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊梅力营子村	200	37.59	84.82	84.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5035	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫台子屯	100	36.76	43.24	43.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5036	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山村	50	44.3	17.85	17.85	未进入负面清单	否	2024.06	
5037	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下二组	200	7.88	144.24	144.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5038	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下三组	20	26.9	10.62	10.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5039	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟3.5北	100	16.57	63.43	63.43	未进入负面清单	否	2024.06	
5040	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫三道杖子村	200	8.75	142.5	142.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5041	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道西	200	21.86	116.28	116.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5042	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏东沟	200	12.37	135.26	135.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5043	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏冯家窝棚	100	33.23	46.77	46.77	未进入负面清单	否	2024.06	
5044	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏乡小杨杖子	50	15.6	32.2	32.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5045	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭立新	50	39.97	20.015	20.015	未进入负面清单	否	2024.06	
5046	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭老王庄	30	32.81	14.157	14.157	未进入负面清单	否	2024.06	

5047	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南场北组	100	19.72	60.28	60.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5048	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	孤山子南沟	30	64.98	4.506	4.506	未进入负面清单	否	2024.06	
5049	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭湾沟	20	44.78	7.044	7.044	未进入负面清单	否	2024.06	
5050	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭董杖子	50	25.1	27.45	27.45	未进入负面清单	否	2024.06	
5051	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭学上组	50	17.12	31.44	31.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5052	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二台子上组	50	18.22	30.89	30.89	未进入负面清单	否	2024.06	
5053	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭大杖子	50	26.86	26.57	26.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5054	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	汉潭岭	200	7.92	144.16	144.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5055	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭山弯子	50	24.37	27.815	27.815	未进入负面清单	否	2024.06	
5056	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏三道沟台区	100	9.88	70.12	70.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5057	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭小西湾	10	65.27	1.473	1.473	未进入负面清单	否	2024.06	
5058	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭汪组	30	22.33	17.301	17.301	未进入负面清单	否	2024.06	
5059	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老南山	30	6.51	22.047	22.047	未进入负面清单	否	2024.06	
5060	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭村东组大棚	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
5061	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道南	80	41.81	30.552	30.552	未进入负面清单	否	2024.06	
5062	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	梁杖子村大棚	20	16.15	12.77	12.77	未进入负面清单	否	2024.06	
5063	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老后街	400	36.64	173.44	173.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5064	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西沟里	50	20.56	29.72	29.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5065	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	天桥子	200	8.45	143.1	143.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5066	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷一二四组东台区	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5067	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷松树底下东台区	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5068	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV石佛线	新客运站家属楼	250	8.71	178.225	178.225	未进入负面清单	否	2024.06	
5069	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	王君杖子东变压器	50	31.06	24.47	24.47	未进入负面清单	否	2024.06	
5070	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大八二变压器	30	45.35	10.395	10.395	未进入负面清单	否	2024.06	
5071	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新上坡子	50	32.09	23.955	23.955	未进入负面清单	否	2024.06	
5072	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	李仙洞台区	100	16.02	63.98	63.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5073	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	石杖子台区	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5074	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱东沟	50	32.81	23.595	23.595	未进入负面清单	否	2024.06	
5075	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱厂沟	200	13.04	133.92	133.92	未进入负面清单	否	2024.06	
5076	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大北沟	200	9.62	140.76	140.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5077	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新袁家店	200	12.24	135.52	135.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5078	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新马杖子	100	32.21	47.79	47.79	未进入负面清单	否	2024.06	
5079	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南白杖子	50	35.45	22.275	22.275	未进入负面清单	否	2024.06	
5080	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	小桃变压器	200	21.34	117.32	117.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5081	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	梅房子村变压器	100	29.02	50.98	50.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5082	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	小干沟变压器	50	64.96	7.52	7.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5083	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子东沟变压器	50	44.62	17.69	17.69	未进入负面清单	否	2024.06	
5084	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡腰节地大棚变压器	200	12.84	134.32	134.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5085	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水外变压器	100	54	26	26	未进入负面清单	否	2024.06	
5086	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山上沟变压器	30	58.71	6.387	6.387	未进入负面清单	否	2024.06	
5087	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山变压器	400	5.85	296.6	296.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5088	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（五指山蔬菜大棚2）变压器	200	12.26	135.48	135.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5089	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	塘坊西节水灌溉	100	12.83	67.17	67.17	未进入负面清单	否	2024.06	
5090	国网建昌县供电公司			要乡王杖子东	100	0.68	79.32	79.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5091	国网建昌县供电公司			汤土沟果园变压器	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06	
5092	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷水泉	100	13.07	66.93	66.93	未进入负面清单	否	2024.06	
5093	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟西	20	31.06	9.788	9.788	未进入负面清单	否	2024.06	
5094	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	6.3kV镇内二线	韩家沟	250	0.03	199.925	199.925	未进入负面清单	否	2024.06	
5095	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小黑沟大棚变压器	100	35.33	44.67	44.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5096	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大东沟西沟	100	10.72	69.28	69.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5097	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤小店台区D	50	9.88	35.06	35.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5098	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯姜刘二家	100	18.93	61.07	61.07	未进入负面清单	否	2024.06	
5099	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵家沟	50	15.91	32.045	32.045	未进入负面清单	否	2024.06	
5100	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯头道沟麦田	30	13.75	19.875	19.875	未进入负面清单	否	2024.06	
5101	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯三道沟四五队	100	35.79	44.21	44.21	未进入负面清单	否	2024.06	

5102	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯四道沟口	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5103	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽八仙沟水台区	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	2024.06	
5104	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟河东	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5105	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水南	50	11.42	34.29	34.29	未进入负面清单	否	2024.06	
5106	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚3	200	51.67	56.66	56.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5107	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞东后	50	55.3	12.35	12.35	未进入负面清单	否	2024.06	
5108	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	沙河哨大棚	50	1.42	39.29	39.29	未进入负面清单	否	2024.06	
5109	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大屯马道沟	20	31.42	9.716	9.716	未进入负面清单	否	2024.06	
5110	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	腰下	30	32.63	14.211	14.211	未进入负面清单	否	2024.06	
5111	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎九	100	11.28	68.72	68.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5112	国网建昌县供电公司			大杨树沟西变压器	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06	
5113	国网建昌县供电公司			药磨石沟二	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5114	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊窑后山	100	39.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5115	国网建昌县供电公司			五指山大桥变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5116	国网建昌县供电公司			药杨东二	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5117	国网建昌县供电公司			鹤岭沟变压器	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5118	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊韩村一组	200	14.52	130.96	130.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5119	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙二组（2）	100	38.72	41.28	41.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5120	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三五队	200	8.3	143.4	143.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5121	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三六队	200	9.36	141.28	141.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5122	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯东升南	200	9	142	142	未进入负面清单	否	2024.06	
5123	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯董杖子	50	19.25	30.375	30.375	未进入负面清单	否	2024.06	
5124	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯三道沟六队	50	37.49	21.255	21.255	未进入负面清单	否	2024.06	
5125	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯郑屯	50	31.43	24.285	24.285	未进入负面清单	否	2024.06	
5126	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯赵屯	50	25.38	27.31	27.31	未进入负面清单	否	2024.06	
5127	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞西	200	30.62	98.76	98.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5128	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇必村变压器	200	10.63	138.74	138.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5129	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭芹菜沟	30	43.97	10.809	10.809	未进入负面清单	否	2024.06	
5130	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	前石门村西大棚	100	11.93	68.07	68.07	未进入负面清单	否	2024.06	
5131	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭柏屯	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5132	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭六八队	200	11.67	136.66	136.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5133	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杜丈子大屯变压器	100	24.18	55.82	55.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5134	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区二线	市政路灯	100	28.63	51.37	51.37	未进入负面清单	否	2024.06	
5135	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周杖子南	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5136	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇贺屯沟里S	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	2024.06	
5137	国网建昌县供电公司			民馨佳苑2#变电亭1#变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5138	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	麻里	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5139	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	下仓西	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
5140	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟外	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5141	国网建昌县供电公司			大屯马道沟里	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5142	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤西北杖子西台区D	50	17	31.5	31.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5143	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊康杖子（2）	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5144	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊富都家园（2）	250	0.41	198.975	198.975	未进入负面清单	否	2024.06	
5145	国网建昌县供电公司			灰北山南	200	0.03	159.94	159.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5146	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆东上台子	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5147	国网建昌县供电公司			祁沟沟里变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5148	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷二石门	30	23.43	16.971	16.971	未进入负面清单	否	2024.06	
5149	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑下坡子北	200	10.86	138.28	138.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5150	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤南三家东台区D	50	15.14	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06	
5151	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨南东	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06	
5152	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤道房子上台区D	50	10.98	34.51	34.51	未进入负面清单	否	2024.06	
5153	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	老爷庙北台区D	50	8.43	35.785	35.785	未进入负面清单	否	2024.06	
5154	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤葡萄种植专业合作社S	50	0.11	39.945	39.945	未进入负面清单	否	2024.06	
5155	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道沟下	50	10.13	34.935	34.935	未进入负面清单	否	2024.06	
5156	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟台区	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06	
5157	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤小杨家窝卜S	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06	

5158	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤镇西台区D	100	16.68	63.32	63.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5159	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊樱村三六组	400	14.66	261.36	261.36	未进入负面清单	否	2024.06	
5160	国网建昌县供电公司			后五队西柱上变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5161	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	10kV头道营子线坎一队变压器	100	11.26	68.74	68.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5162	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	10kV头道营子线头后营子变压器	50	14.76	32.62	32.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5163	国网建昌县供电公司			孤山子村六组	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
5164	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊樱村皮毛厂	400	6.68	293.28	293.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5165	国网建昌县供电公司			大杖子机井变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
5166	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药庙前二台区	100	14.91	65.09	65.09	未进入负面清单	否	2024.06	
5167	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新朱杖子南变压器	50	9.48	35.26	35.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5168	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴龙义堂水利2变压器	100	1.55	78.45	78.45	未进入负面清单	否	2024.06	
5169	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会河沟西	200	10.11	139.78	139.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5170	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	河西台区	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5171	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	东沟台区	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5172	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	萝卜地沟	100	0.95	79.05	79.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5173	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	红旗杆变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5174	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	虞岭2变压器	100	21.95	58.05	58.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5175	国网建昌县供电公司			鸽兴龙沟三	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5176	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇郝台子果园变压器	400	4.56	301.76	301.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5177	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡周杖子北	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5178	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡土金塔东	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5179	国网建昌县供电公司			下柳水利	100	0.09	79.91	79.91	未进入负面清单	否	2024.06	
5180	国网建昌县供电公司			石灰窑子西台区	100	16.69	63.31	63.31	未进入负面清单	否	2024.06	
5181	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊三家大屯	200	46.7	66.6	66.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5182	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊什大营子6.7组南	100	17.55	62.45	62.45	未进入负面清单	否	2024.06	
5183	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊什大营子六七组	100	62.24	17.76	17.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5184	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线什大营子八九组大棚2	100	47.19	32.81	32.81	未进入负面清单	否	2024.06	
5185	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白菜窑	50	32.43	23.785	23.785	未进入负面清单	否	2024.06	
5186	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾三组（2）	50	0.59	39.705	39.705	未进入负面清单	否	2024.06	
5187	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊上马杖子	30	59	6.3	6.3	未进入负面清单	否	2024.06	
5188	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊扎村一组	100	75.89	4.11	4.11	未进入负面清单	否	2024.06	
5189	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线荆条沟大棚2	50	3.83	38.085	38.085	未进入负面清单	否	2024.06	
5190	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊立龙山庙	50	41.64	19.18	19.18	未进入负面清单	否	2024.06	
5191	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	郑印宝棚菜	30	20.08	17.976	17.976	未进入负面清单	否	2024.06	
5192	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前西大棚	100	25.62	54.38	54.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5193	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	供电所门前东大棚	100	0.03	79.97	79.97	未进入负面清单	否	2024.06	
5194	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠三台区	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5195	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	完中台区	500	35.42	222.9	222.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5196	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	邮局	250	66.49	33.775	33.775	未进入负面清单	否	2024.06	
5197	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	红旗	315	29.06	160.461	160.461	未进入负面清单	否	2024.06	
5198	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	上园子台区	315	41.2	122.22	122.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5199	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	毛巾	315	18.05	195.1425	195.1425	未进入负面清单	否	2024.06	
5200	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	中医院台区	400	29.65	201.4	201.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5201	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	佳客隆台区	315	0.38	250.803	250.803	未进入负面清单	否	2024.06	
5202	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	饲料台区	315	25.87	170.5095	170.5095	未进入负面清单	否	2024.06	
5203	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	北山台区	400	16.38	254.48	254.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5204	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	刃具台区	315	43.21	115.8885	115.8885	未进入负面清单	否	2024.06	
5205	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北大园子台区	200	35.43	89.14	89.14	未进入负面清单	否	2024.06	
5206	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	小北营	400	10.49	278.04	278.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5207	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	水塔	400	16.9	252.4	252.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5208	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	南山新区	400	11.98	272.08	272.08	未进入负面清单	否	2024.06	
5209	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	砖厂	200	10.43	139.14	139.14	未进入负面清单	否	2024.06	

5210	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	大菜窖	400	17.85	248.6	248.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5211	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	党校台区	400	14.21	263.16	263.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5212	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	梨树沟台区	400	15.15	259.4	259.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5213	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	机械厂台区	400	37.7	169.2	169.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5214	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	看守所台区	315	0.49	250.4565	250.4565	未进入负面清单	否	2024.06	
5215	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	东山台区	100	47.57	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06	
5216	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	灌屯	20	18.9	12.22	12.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5217	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	医院	100	15.5	64.5	64.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5218	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦一队	100	14.66	65.34	65.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5219	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦八队	200	28.28	103.44	103.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5220	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦二队	80	27.75	41.8	41.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5221	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦三队	50	49.4	15.3	15.3	未进入负面清单	否	2024.06	
5222	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦七队	50	14.45	32.775	32.775	未进入负面清单	否	2024.06	
5223	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦四队	100	18.37	61.63	61.63	未进入负面清单	否	2024.06	
5224	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	鹿叫二队	100	36.99	43.01	43.01	未进入负面清单	否	2024.06	
5225	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	鹿叫一队	200	10.7	138.6	138.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5226	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	敬老院	200	0.9	158.2	158.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5227	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	董屯	200	20.42	119.16	119.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5228	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	张屯	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5229	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	草沟	30	22.92	17.124	17.124	未进入负面清单	否	2024.06	
5230	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	煤沟	200	13.9	132.2	132.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5231	国网建昌县供电公司			油库	200	26.98	106.04	106.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5232	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	高工楼	400	14.31	262.76	262.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5233	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	南山台区	400	22.72	229.12	229.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5234	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	石油	400	39.54	161.84	161.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5235	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	八家子镇政府	200	22.43	115.14	115.14	未进入负面清单	否	2024.06	
5236	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	丁家沟	200	4.39	151.22	151.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5237	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	木材厂	100	18.79	61.21	61.21	未进入负面清单	否	2024.06	
5238	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	芦沟	200	21.77	116.46	116.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5239	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	上坎	30	54.39	7.683	7.683	未进入负面清单	否	2024.06	
5240	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	高中院	400	12.51	269.96	269.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5241	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	农机	400	44.69	141.24	141.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5242	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税	400	27.76	208.96	208.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5243	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税2#	200	25.05	109.9	109.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5244	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	粮食局	315	49.4	96.39	96.39	未进入负面清单	否	2024.06	
5245	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	本街村台区	400	44.15	143.4	143.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5246	国网建昌县供电公司			三道沟1#	400	13.96	264.16	264.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5247	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	食品台区	315	0.27	251.1495	251.1495	未进入负面清单	否	2024.06	
5248	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	针织住宅	315	35.78	139.293	139.293	未进入负面清单	否	2024.06	
5249	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	瓦五队	30	43.22	11.034	11.034	未进入负面清单	否	2024.06	
5250	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	供电局家属院	250	5.6	186	186	未进入负面清单	否	2024.06	
5251	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	金马台区	400	32.39	190.44	190.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5252	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北营台区	315	14.36	206.766	206.766	未进入负面清单	否	2024.06	
5253	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	三八街台区	400	12.53	269.88	269.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5254	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	种蓄场台区	250	9.27	176.825	176.825	未进入负面清单	否	2024.06	
5255	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	库里台区	200	19.99	120.02	120.02	未进入负面清单	否	2024.06	
5256	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	森保站台区	200	41.22	77.56	77.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5257	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	南大桥	100	36.28	43.72	43.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5258	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	冶炼	315	56.12	75.222	75.222	未进入负面清单	否	2024.06	
5259	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	木材	400	43.56	145.76	145.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5260	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	加油站	315	42.67	117.5895	117.5895	未进入负面清单	否	2024.06	
5261	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	凉水泉台区	200	32.69	94.62	94.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5262	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV建库线	马家店2#	200	13.19	133.62	133.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5263	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV建库线	马家店1#	400	13.16	267.36	267.36	未进入负面清单	否	2024.06	
5264	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	三道沟2#	400	15.92	256.32	256.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5265	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	本街大队台区	400	47.34	130.64	130.64	未进入负面清单	否	2024.06	

5266	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	运输公司台区	1000	34.79	452.1	452.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5267	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	修试所台区	315	42.16	119.196	119.196	未进入负面清单	否	2024.06	
5268	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	农行住宅台区	315	8.62	224.847	224.847	未进入负面清单	否	2024.06	
5269	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	苗圃台区	315	18.85	192.6225	192.6225	未进入负面清单	否	2024.06	
5270	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	自来水台区	315	63.79	51.0615	51.0615	未进入负面清单	否	2024.06	
5271	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	劳动住宅台区	315	51.37	90.1845	90.1845	未进入负面清单	否	2024.06	
5272	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	邮政局台区	315	37.23	134.7255	134.7255	未进入负面清单	否	2024.06	
5273	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南营台区	315	24.9	173.565	173.565	未进入负面清单	否	2024.06	
5274	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	建筑公司开发住宅	315	17.19	197.8515	197.8515	未进入负面清单	否	2024.06	
5275	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	凌东高中台区	315	27.18	166.383	166.383	未进入负面清单	否	2024.06	
5276	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	河畔花园台区	400	28.81	204.76	204.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5277	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	10kV五一线镇政府	200	42.01	75.98	75.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5278	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	北山政府住宅台区	400	8.48	286.08	286.08	未进入负面清单	否	2024.06	
5279	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	矿建	200	23.3	113.4	113.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5280	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	大庙台区	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5281	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	育红台区	400	8.4	286.4	286.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5282	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	花果山	250	48.35	79.125	79.125	未进入负面清单	否	2024.06	
5283	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	天宇变压器	630	6.23	464.751	464.751	未进入负面清单	否	2024.06	
5284	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	丰乐园台区2#	315	17.46	197.001	197.001	未进入负面清单	否	2024.06	
5285	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	10kV镇内线电影院箱变变压器间隔配电变压器	400	78.87	4.52	4.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5286	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	宾馆台区	630	62.92	107.604	107.604	未进入负面清单	否	2024.06	
5287	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	君盛园#1变压器	800	17.25	502	502	未进入负面清单	否	2024.06	
5288	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	天星变压器	400	27.28	210.88	210.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5289	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰变压器	250	16.45	158.875	158.875	未进入负面清单	否	2024.06	
5290	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	丰宏家园	400	15.09	259.64	259.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5291	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	市场变压器	630	11.11	434.007	434.007	未进入负面清单	否	2024.06	
5292	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	10kV医院线恒富箱变变压器间隔配电变压器	400	21.26	234.96	234.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5293	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴#2变压器	500	21.54	292.3	292.3	未进入负面清单	否	2024.06	
5294	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴#1变压器	500	10.55	347.25	347.25	未进入负面清单	否	2024.06	
5295	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	文广变压器	500	31.37	243.15	243.15	未进入负面清单	否	2024.06	
5296	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	人民医院住宅1#变压器	500	33.81	230.95	230.95	未进入负面清单	否	2024.06	
5297	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	兴业台区1#	800	60.02	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5298	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	工商局台区	630	22.15	364.455	364.455	未进入负面清单	否	2024.06	
5299	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	圣祖庙	30	47.08	9.876	9.876	未进入负面清单	否	2024.06	
5300	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新郭杖子西	200	9.06	141.88	141.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5301	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	喇叭山后	50	24.93	27.535	27.535	未进入负面清单	否	2024.06	
5302	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑3#变电亭1#变压器	500	35.35	223.25	223.25	未进入负面清单	否	2024.06	
5303	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	三股水大棚（1）变压器	200	11.99	136.02	136.02	未进入负面清单	否	2024.06	
5304	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼南西变压器	200	13.46	133.08	133.08	未进入负面清单	否	2024.06	
5305	国网建昌县供电公司			国网辽宁省电力有限公司建昌供电公司变压器	200	5.79	148.42	148.42	未进入负面清单	否	2024.06	
5306	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛里下	20	15.16	12.968	12.968	未进入负面清单	否	2024.06	
5307	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	任杖子	50	68.53	5.735	5.735	未进入负面清单	否	2024.06	
5308	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭子台区变压器	200	13.21	133.58	133.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5309	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小湾龙沟	50	20.37	29.815	29.815	未进入负面清单	否	2024.06	
5310	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽施杖子台区变压器	100	31.67	48.33	48.33	未进入负面清单	否	2024.06	
5311	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽西良台区变压器	50	13.76	33.12	33.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5312	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	石洞移民小区	50	7.01	36.495	36.495	未进入负面清单	否	2024.06	
5313	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	半拉山子	50	32.69	23.655	23.655	未进入负面清单	否	2024.06	
5314	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺南	200	17.84	124.32	124.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5315	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黄杖子台区变压器	30	4.39	22.683	22.683	未进入负面清单	否	2024.06	
5316	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小北沟西	50	29.08	25.46	25.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5317	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马西沟	20	81.1	-0.22	-0.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5318	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	刘沟	20	36.51	8.698	8.698	未进入负面清单	否	2024.06	
5319	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王兴龙沟	30	42.98	11.106	11.106	未进入负面清单	否	2024.06	

5320	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	姚厂沟	50	65.11	7.445	7.445	未进入负面清单	否	2024.06	
5321	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	曹子地	100	9.14	70.86	70.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5322	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药镇北开发小区变压器	200	23.72	112.56	112.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5323	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药响屯台区变压器	100	40.51	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06	
5324	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红东山台区	50	27.06	26.47	26.47	未进入负面清单	否	2024.06	
5325	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	杨树沟棚菜基地变压器	50	2.07	38.965	38.965	未进入负面清单	否	2024.06	
5326	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下窑台区变压器	50	37.67	21.165	21.165	未进入负面清单	否	2024.06	
5327	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药下窑2台区变压器	100	31.06	48.94	48.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5328	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药马蹄沟台区变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5329	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药胡屯台区变压器	100	38.37	41.63	41.63	未进入负面清单	否	2024.06	
5330	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药娄家沟台区变压器	50	22.45	28.775	28.775	未进入负面清单	否	2024.06	
5331	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药黄丈子台区变压器	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5332	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药拉拉屯台区变压器	50	24.19	27.905	27.905	未进入负面清单	否	2024.06	
5333	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	杨树沟棚菜小区变压器	50	8.2	35.9	35.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5334	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小马外	50	13.97	33.015	33.015	未进入负面清单	否	2024.06	
5335	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	洞子沟	20	43.1	7.38	7.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5336	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素邱杖子台区	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5337	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子北台区	200	23.75	112.5	112.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5338	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子南台区	200	18.72	122.56	122.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5339	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	10KV素珠营子线西山台区	50	34.72	22.64	22.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5340	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素二杖子1台区	100	19.97	60.03	60.03	未进入负面清单	否	2024.06	
5341	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	李杖子台区	30	25.79	16.263	16.263	未进入负面清单	否	2024.06	
5342	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	车厂沟台区	30	27.68	15.696	15.696	未进入负面清单	否	2024.06	
5343	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新	100	31.72	48.28	48.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5344	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东山	100	9.99	70.01	70.01	未进入负面清单	否	2024.06	
5345	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	吴杖子台区	100	32.24	47.76	47.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5346	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	石本屯台区	100	11.87	68.13	68.13	未进入负面清单	否	2024.06	
5347	国网建昌县供电公司			宋杖子台区	200	0.76	158.48	158.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5348	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	毛杖子台区	50	11.87	34.065	34.065	未进入负面清单	否	2024.06	
5349	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	铁路沟台区	20	21.65	11.67	11.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5350	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	史家窝铺台区	20	1.83	15.634	15.634	未进入负面清单	否	2024.06	
5351	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	高杖子台区	100	14.72	65.28	65.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5352	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新车道岭	50	22.15	28.925	28.925	未进入负面清单	否	2024.06	
5353	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新碱西沟	50	20.67	29.665	29.665	未进入负面清单	否	2024.06	
5354	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大石下	20	53.34	5.332	5.332	未进入负面清单	否	2024.06	
5355	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新房上组	30	55.89	7.233	7.233	未进入负面清单	否	2024.06	
5356	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新李家庄	20	50.21	5.958	5.958	未进入负面清单	否	2024.06	
5357	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大安	30	15.47	19.359	19.359	未进入负面清单	否	2024.06	
5358	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新老爷庙	50	5.06	37.47	37.47	未进入负面清单	否	2024.06	
5359	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新岭头	100	20.56	59.44	59.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5360	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小王杖子	200	13.01	133.98	133.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5361	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新白杖子	100	23.56	56.44	56.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5362	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	查计沟变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5363	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟里变压器	100	2.97	77.03	77.03	未进入负面清单	否	2024.06	
5364	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水腰变压器	200	15.11	129.78	129.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5365	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小苇沟变压器	200	13.02	133.96	133.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5366	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲里变压器	100	15.55	64.45	64.45	未进入负面清单	否	2024.06	
5367	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘东台子台区	200	14.63	130.74	130.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5368	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘潭杖子台区	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5369	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘甘草沟台区	20	62.42	3.516	3.516	未进入负面清单	否	2024.06	
5370	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	白松变压器	200	12.16	135.68	135.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5371	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	后杖子南变压器	100	33.65	46.35	46.35	未进入负面清单	否	2024.06	
5372	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	董外变压器	80	1.41	62.872	62.872	未进入负面清单	否	2024.06	
5373	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘羚羊沟台区	10	36.22	4.378	4.378	未进入负面清单	否	2024.06	
5374	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼北2#台区变压器	50	1.47	39.265	39.265	未进入负面清单	否	2024.06	
5375	国网建昌县供电公司			锥子山北	100	0.54	79.46	79.46	未进入负面清单	否	2024.06	

5376	国网建昌县供电公司			陈北沟南	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5377	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴松树底下道北水利台区	100	27.87	52.13	52.13	未进入负面清单	否	2024.06	
5378	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	查计沟新台变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	2024.06	
5379	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	高杖子西台区	50	47.48	16.26	16.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5380	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊洞底下小学	200	3.93	152.14	152.14	未进入负面清单	否	2024.06	
5381	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷东	30	12.53	20.241	20.241	未进入负面清单	否	2024.06	
5382	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷中	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5383	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷西	50	32.08	23.96	23.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5384	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房	50	17.38	31.31	31.31	未进入负面清单	否	2024.06	
5385	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲花池	200	9.85	140.3	140.3	未进入负面清单	否	2024.06	
5386	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子东	100	9.39	70.61	70.61	未进入负面清单	否	2024.06	
5387	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	庙岭	200	12.81	134.38	134.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5388	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫章京营子南	315	13.92	208.152	208.152	未进入负面清单	否	2024.06	
5389	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5390	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小东山	50	44.29	17.855	17.855	未进入负面清单	否	2024.06	
5391	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨四	200	9.4	141.2	141.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5392	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨五	100	30.33	49.67	49.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5393	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨三队	200	11.51	136.98	136.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5394	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨三	20	69.28	2.144	2.144	未进入负面清单	否	2024.06	
5395	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨一	200	14.18	131.64	131.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5396	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂查树合	50	22.94	28.53	28.53	未进入负面清单	否	2024.06	
5397	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨六	50	11.79	34.105	34.105	未进入负面清单	否	2024.06	
5398	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨七	30	40.37	11.889	11.889	未进入负面清单	否	2024.06	
5399	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什三	50	41.52	19.24	19.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5400	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什村	100	29.66	50.34	50.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5401	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟1.2组	200	29.74	100.52	100.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5402	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫老双沟3.4组	100	42.91	37.09	37.09	未进入负面清单	否	2024.06	
5403	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙外	200	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5404	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	刑丈子	100	28.02	51.98	51.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5405	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	龙里	20	72.86	1.428	1.428	未进入负面清单	否	2024.06	
5406	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	莲北山	10	72.76	0.724	0.724	未进入负面清单	否	2024.06	
5407	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭北西	200	10.48	139.04	139.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5408	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭北东	200	2.66	154.68	154.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5409	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	洞底下台区	50	44.25	17.875	17.875	未进入负面清单	否	2024.06	
5410	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	鸭子沟台区	100	26.71	53.29	53.29	未进入负面清单	否	2024.06	
5411	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	党于沟台区	30	66.61	4.017	4.017	未进入负面清单	否	2024.06	
5412	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康西台区	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5413	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	碾子沟上台区	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5414	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	君豪	250	5.4	186.5	186.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5415	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	再生资源	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5416	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	姜后南	50	12.51	33.745	33.745	未进入负面清单	否	2024.06	
5417	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊洞底下新村	100	2.45	77.55	77.55	未进入负面清单	否	2024.06	
5418	国网建昌县供电公司			施外南变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
5419	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊西沟大庙新村	100	25.5	54.5	54.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5420	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星三线	天星三线纺织2	500	6.61	366.95	366.95	未进入负面清单	否	2024.06	
5421	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	与丰开发台区	315	38.75	129.9375	129.9375	未进入负面清单	否	2024.06	
5422	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨南台区	100	17.09	62.91	62.91	未进入负面清单	否	2024.06	
5423	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏道子变压器	50	4.31	37.845	37.845	未进入负面清单	否	2024.06	
5424	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒七组南变压器	50	69.94	5.03	5.03	未进入负面清单	否	2024.06	
5425	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	小河东变压器	100	41.33	38.67	38.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5426	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药蔡店台区变压器	100	25.59	54.41	54.41	未进入负面清单	否	2024.06	
5427	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇水泉	100	34.64	45.36	45.36	未进入负面清单	否	2024.06	
5428	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药红西台区变压器	200	21.34	117.32	117.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5429	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷圣龙庙北台区	50	18.83	30.585	30.585	未进入负面清单	否	2024.06	
5430	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏纪杖子	100	18.49	61.51	61.51	未进入负面清单	否	2024.06	
5431	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡洪杖子东	100	50.44	29.56	29.56	未进入负面清单	否	2024.06	

5432	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡姜杖子西	80	61.6	14.72	14.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5433	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子一二组台区	100	35.26	44.74	44.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5434	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	冯杖子西湾子	200	5.09	149.82	149.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5435	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴什罕	400	0.25	319	319	未进入负面清单	否	2024.06	
5436	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南岭西	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	
5437	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张东岭台区	50	15.17	32.415	32.415	未进入负面清单	否	2024.06	
5438	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	纪杖子西	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5439	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安子沟移民新村	30	5.27	22.419	22.419	未进入负面清单	否	2024.06	
5440	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙水一机井	50	8.3	35.85	35.85	未进入负面清单	否	2024.06	
5441	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙水二机井	200	1.42	157.16	157.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5442	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	6.3kV镇内二线	八家子检斤站	10	0.12	7.988	7.988	未进入负面清单	否	2024.06	
5443	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王庙杨树沟机井	50	0.65	39.675	39.675	未进入负面清单	否	2024.06	
5444	国网建昌县供电公司			一间楼东沟沟里变压器	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06	
5445	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	国税三	250	7.55	181.125	181.125	未进入负面清单	否	2024.06	
5446	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东石片子	30	31.96	14.412	14.412	未进入负面清单	否	2024.06	
5447	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药王石机井	50	0.05	39.975	39.975	未进入负面清单	否	2024.06	
5448	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀杖子2	200	13.48	133.04	133.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5449	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟2	50	40.16	19.92	19.92	未进入负面清单	否	2024.06	
5450	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	金三角大棚（2）变压器	400	29.51	201.96	201.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5451	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	二道沟台区变压器	50	16.56	31.72	31.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5452	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝一变压器	50	35.02	22.49	22.49	未进入负面清单	否	2024.06	
5453	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	果园1变压器	50	0.1	39.95	39.95	未进入负面清单	否	2024.06	
5454	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养万亩梨园果树灌水台区变压器	100	21.46	58.54	58.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5455	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	孙台子	30	79.54	0.138	0.138	未进入负面清单	否	2024.06	
5456	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东庄	160	8.38	114.592	114.592	未进入负面清单	否	2024.06	
5457	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	乡政府	160	3.62	122.208	122.208	未进入负面清单	否	2024.06	
5458	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	崔家沟	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5459	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	马尾沟里	200	5.98	148.04	148.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5460	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	梁杖子	50	48.14	15.93	15.93	未进入负面清单	否	2024.06	
5461	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	郭前	50	15.26	32.37	32.37	未进入负面清单	否	2024.06	
5462	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	郭后	100	23.1	56.9	56.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5463	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	上草碾	100	16.22	63.78	63.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5464	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	下草碾	30	32.49	14.253	14.253	未进入负面清单	否	2024.06	
5465	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟2	50	23	28.5	28.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5466	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老前街	200	11.73	136.54	136.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5467	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大棚	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
5468	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈四	100	11.28	68.72	68.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5469	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	岔沟门2	100	13.03	66.97	66.97	未进入负面清单	否	2024.06	
5470	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂小南沟	30	22.63	17.211	17.211	未进入负面清单	否	2024.06	
5471	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂大窑沟	160	29.21	81.264	81.264	未进入负面清单	否	2024.06	
5472	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马褂沟	50	14.05	32.975	32.975	未进入负面清单	否	2024.06	
5473	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头二队	200	9.57	140.86	140.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5474	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	绿合苑2#变压器	630	32.54	298.998	298.998	未进入负面清单	否	2024.06	
5475	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	邱杖子南台区	200	12.22	135.56	135.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5476	国网建昌县供电公司			平台子	50	54.91	12.545	12.545	未进入负面清单	否	2024.06	
5477	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷八队	50	38.76	20.62	20.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5478	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷家店	200	14.24	131.52	131.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5479	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷店三组	30	78.32	0.504	0.504	未进入负面清单	否	2024.06	
5480	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟二组	30	40.2	11.94	11.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5481	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郭杖子	80	47.92	25.664	25.664	未进入负面清单	否	2024.06	
5482	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东大门	50	38.48	20.76	20.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5483	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	马强沟	100	11.22	68.78	68.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5484	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜后	50	15.25	32.375	32.375	未进入负面清单	否	2024.06	
5485	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	北上	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5486	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子东沟	50	17.72	31.14	31.14	未进入负面清单	否	2024.06	

5487	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子腰队	200	9.08	141.84	141.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5488	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坎子	200	16.24	127.52	127.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5489	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	冷屯	50	14.52	32.74	32.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5490	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷沟门子台区	50	31.93	24.035	24.035	未进入负面清单	否	2024.06	
5491	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	尖山	5	79.07	0.0465	0.0465	未进入负面清单	否	2024.06	
5492	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷安杖子大棚台	100	20.2	59.8	59.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5493	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	弓房子	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5494	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	松北	100	13.08	66.92	66.92	未进入负面清单	否	2024.06	
5495	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南桥大棚	100	5.96	74.04	74.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5496	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	贺家沟	50	19.56	30.22	30.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5497	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药林家店棚菜小区变压器	100	4.49	75.51	75.51	未进入负面清单	否	2024.06	
5498	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	赵屯1	100	19.59	60.41	60.41	未进入负面清单	否	2024.06	
5499	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大闫屯	50	36.56	21.72	21.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5500	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	尖山子	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	2024.06	
5501	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽下四家子台区变压器	50	5.45	37.275	37.275	未进入负面清单	否	2024.06	
5502	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	蔡杖子	50	35.45	22.275	22.275	未进入负面清单	否	2024.06	
5503	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽四家子中东台区变压器	30	37.89	12.633	12.633	未进入负面清单	否	2024.06	
5504	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨家店	50	22.92	28.54	28.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5505	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	喇嘛沟	30	18.84	18.348	18.348	未进入负面清单	否	2024.06	
5506	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽柴二台区变压器	400	8.5	286	286	未进入负面清单	否	2024.06	
5507	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马合沟	100	21.94	58.06	58.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5508	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽下铺台区变压器	50	37.48	21.26	21.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5509	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云东台区变压器	50	35.14	22.43	22.43	未进入负面清单	否	2024.06	
5510	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西炉	100	71.73	8.27	8.27	未进入负面清单	否	2024.06	
5511	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴西	100	32.49	47.51	47.51	未进入负面清单	否	2024.06	
5512	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	葡萄洼	30	36.28	13.116	13.116	未进入负面清单	否	2024.06	
5513	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小宁屯台区变压器	200	40.78	78.44	78.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5514	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药河北大屯台区变压器	200	21.59	116.82	116.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5515	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药石灰窑子台区变压器	50	46.48	16.76	16.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5516	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药湾沟台区变压器	50	23.74	28.13	28.13	未进入负面清单	否	2024.06	
5517	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	黄里	50	0.86	39.57	39.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5518	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药六台区变压器	100	65.46	14.54	14.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5519	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老爷沟小区	20	29.61	10.078	10.078	未进入负面清单	否	2024.06	
5520	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子棚菜小区变压器	100	22.78	57.22	57.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5521	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药半拉井台区变压器	30	45.01	10.497	10.497	未进入负面清单	否	2024.06	
5522	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药城子台区变压器	30	18.83	18.351	18.351	未进入负面清单	否	2024.06	
5523	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	老牛沟	50	52.36	13.82	13.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5524	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上窑2台区变压器	100	28.46	51.54	51.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5525	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营村变压器	50	29.92	25.04	25.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5526	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药峰子窝台区变压器	20	40.98	7.804	7.804	未进入负面清单	否	2024.06	
5527	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药火山沟台区变压器	20	29.7	10.06	10.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5528	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药田丈子台区变压器	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5529	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关山台区变压器	50	18.73	30.635	30.635	未进入负面清单	否	2024.06	
5530	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西二道沟	30	35.66	13.302	13.302	未进入负面清单	否	2024.06	
5531	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	马杖子	200	18.11	123.78	123.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5532	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	孙凤玉	50	0.23	39.885	39.885	未进入负面清单	否	2024.06	
5533	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	莫屯	50	37.88	21.06	21.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5534	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大北台子	200	24.6	110.8	110.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5535	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大湾龙沟	30	32.14	14.358	14.358	未进入负面清单	否	2024.06	
5536	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	太平沟移民	30	24.91	16.527	16.527	未进入负面清单	否	2024.06	
5537	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马上沟	50	36.07	21.965	21.965	未进入负面清单	否	2024.06	
5538	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	范西	200	12.98	134.04	134.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5539	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	范东	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5540	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南边	50	31.7	24.15	24.15	未进入负面清单	否	2024.06	
5541	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	才里	30	43.65	10.905	10.905	未进入负面清单	否	2024.06	
5542	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆东	200	12.25	135.5	135.5	未进入负面清单	否	2024.06	

5543	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	骆西	100	33.84	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5544	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大卜	30	40.49	11.853	11.853	未进入负面清单	否	2024.06	
5545	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小北沟	200	10.94	138.12	138.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5546	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	头丈子	50	23.58	28.21	28.21	未进入负面清单	否	2024.06	
5547	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱四	200	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5548	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	王政	100	12.28	67.72	67.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5549	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	二丈子	100	17.05	62.95	62.95	未进入负面清单	否	2024.06	
5550	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大东	200	10.85	138.3	138.3	未进入负面清单	否	2024.06	
5551	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大西	200	7.21	145.58	145.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5552	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂碱二	100	32.84	47.16	47.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5553	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白杖子	50	38.37	20.815	20.815	未进入负面清单	否	2024.06	
5554	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	弓家沟里	50	0.82	39.59	39.59	未进入负面清单	否	2024.06	
5555	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	弓家沟外	50	26.08	26.96	26.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5556	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小岭大棚	50	0.16	39.92	39.92	未进入负面清单	否	2024.06	
5557	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	烧丈子	50	40.52	19.74	19.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5558	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	南桥	200	10.66	138.68	138.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5559	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	闫家店	200	14	132	132	未进入负面清单	否	2024.06	
5560	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂东村	200	32.88	94.24	94.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5561	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	雷家沟	200	16.67	126.66	126.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5562	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	东村新区	100	46.21	33.79	33.79	未进入负面清单	否	2024.06	
5563	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	魏家岭新区	50	6.2	36.9	36.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5564	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	四道沟	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5565	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	四胡台子	20	48.96	6.208	6.208	未进入负面清单	否	2024.06	
5566	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫工程队	100	1.67	78.33	78.33	未进入负面清单	否	2024.06	
5567	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	李八家水利	50	14.18	32.91	32.91	未进入负面清单	否	2024.06	
5568	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云东二台区	50	30.36	24.82	24.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5569	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业丽景家苑1-1变压器01配电变压器	630	10.13	440.181	440.181	未进入负面清单	否	2024.06	
5570	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	兴业丽景家苑1-2变压器02配电变压器	630	11.05	434.385	434.385	未进入负面清单	否	2024.06	
5571	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊杨树沟	100	18.94	61.06	61.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5572	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊荆村大屯	100	44.92	35.08	35.08	未进入负面清单	否	2024.06	
5573	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙五组	200	18.75	122.5	122.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5574	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴杨屯2台区	100	14.48	65.52	65.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5575	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴陈五台区	200	4.08	151.84	151.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5576	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	宏升地产变压器	200	14.64	130.72	130.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5577	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	瑞丽家园变压器2	500	34.52	227.4	227.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5578	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇汤南二	100	41.44	38.56	38.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5579	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟上	30	58.51	6.447	6.447	未进入负面清单	否	2024.06	
5580	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	刘台子	30	1.42	23.574	23.574	未进入负面清单	否	2024.06	
5581	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新商杖子台区	200	11.15	137.7	137.7	未进入负面清单	否	2024.06	
5582	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	小王杖子西	100	22.48	57.52	57.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5583	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新范杖子西	50	7.81	36.095	36.095	未进入负面清单	否	2024.06	
5584	国网建昌县供电公司			老南岭2	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5585	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宝都变电亭2#变压器	400	19.62	241.52	241.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5586	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘八里杖子西台区	50	11.99	34.005	34.005	未进入负面清单	否	2024.06	
5587	国网建昌县供电公司			大屯宁屯东	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5588	国网建昌县供电公司			魏黑山后南沟	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5589	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊樱村一二组	400	0.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5590	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊什村五家	100	32.52	47.48	47.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5591	国网建昌县供电公司			大屯姜刘二家北	50	2.19	38.905	38.905	未进入负面清单	否	2024.06	
5592	国网建昌县供电公司			水泉沟水利	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5593	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老大杖子供电所	50	17.07	31.465	31.465	未进入负面清单	否	2024.06	
5594	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	富都花园变压器	800	6.65	586.8	586.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5595	国网建昌县供电公司			刘杖子大棚变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5596	国网建昌县供电公司			炮石沟变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	

5597	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜利台区	100	0.71	79.29	79.29	未进入负面清单	否	2024.06	
5598	国网建昌县供电公司			榆下沟北	250	0.18	199.55	199.55	未进入负面清单	否	2024.06	
5599	国网建昌县供电公司			太阳沟里	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5600	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯冷屯南	100	13.12	66.88	66.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5601	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子二组	100	13.86	66.14	66.14	未进入负面清单	否	2024.06	
5602	国网建昌县供电公司			大村排灌变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5603	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新楞椤树	200	11.65	136.7	136.7	未进入负面清单	否	2024.06	
5604	国网建昌县供电公司			西二道沟南变压器	50	1.32	39.34	39.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5605	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	10KV素珠营子线邱杖子大棚台区	50	15.17	32.415	32.415	未进入负面清单	否	2024.06	
5606	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒大棚台区	80	38.84	32.928	32.928	未进入负面清单	否	2024.06	
5607	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素耿杖子东台区S	50	10.49	34.755	34.755	未进入负面清单	否	2024.06	
5608	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素二杖子东台区S	200	10.86	138.28	138.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5609	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	徐杖子台区	50	71.79	4.105	4.105	未进入负面清单	否	2024.06	
5610	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素石乡政府台区	100	21.1	58.9	58.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5611	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素毛杖子北台区S	50	9.33	35.335	35.335	未进入负面清单	否	2024.06	
5612	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	道北台区(2522000010)	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5613	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡仙沟北变台区	200	9.92	140.16	140.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5614	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子一组台区	100	18.79	61.21	61.21	未进入负面清单	否	2024.06	
5615	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳二组台区	50	51.62	14.19	14.19	未进入负面清单	否	2024.06	
5616	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	灰新立屯台区	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5617	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳三组台区	200	21.2	117.6	117.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5618	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北电池东台区	50	43.8	18.1	18.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5619	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	果品家属院台区	20	21.72	11.656	11.656	未进入负面清单	否	2024.06	
5620	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	刘家沟台区	50	23.26	28.37	28.37	未进入负面清单	否	2024.06	
5621	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张七组西台区	50	9.79	35.105	35.105	未进入负面清单	否	2024.06	
5622	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张杖子北台区	30	5	22.5	22.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5623	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	上虞岭机井变压器	50	0.05	39.975	39.975	未进入负面清单	否	2024.06	
5624	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭新立屯	20	69.53	2.094	2.094	未进入负面清单	否	2024.06	
5625	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大鸡关山二台区变压器	50	47.6	16.2	16.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5626	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金海变电亭2#变压器	630	10.94	435.078	435.078	未进入负面清单	否	2024.06	
5627	国网建昌县供电公司			馨苑4#变电亭1#变压器	1000	0	800	800	未进入负面清单	否	2024.06	
5628	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑4#变电亭2#变压器	1000	21.16	588.4	588.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5629	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	水岸丽珠1#变压器	800	42.04	303.68	303.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5630	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	云峰1#变电亭1#变压器	500	43.2	184	184	未进入负面清单	否	2024.06	
5631	国网建昌县供电公司			东簸箕农业小区	50	6.9	36.55	36.55	未进入负面清单	否	2024.06	
5632	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小黑沟上变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5633	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	大台地东变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5634	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	灰本屯台区	200	13.79	132.42	132.42	未进入负面清单	否	2024.06	
5635	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场养殖台区	50	24.63	27.685	27.685	未进入负面清单	否	2024.06	
5636	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄北沟变压器	80	22.3	46.16	46.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5637	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	汇源万亩桃园示范基地	80	0.01	63.992	63.992	未进入负面清单	否	2024.06	
5638	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊林场家属院	80	48.06	25.552	25.552	未进入负面清单	否	2024.06	
5639	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫桃花园	100	20.78	59.22	59.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5640	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	杨树沟脑台区	30	32.65	14.205	14.205	未进入负面清单	否	2024.06	
5641	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑乡直	400	28.43	206.28	206.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5642	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯贾杖子东	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5643	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内一线	煤沟南	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5644	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	曼计沟上变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5645	国网建昌县供电公司			玲珑塔	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
5646	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲本街东台区D	200	24.99	110.02	110.02	未进入负面清单	否	2024.06	
5647	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北泉北台区D	50	8.47	35.765	35.765	未进入负面清单	否	2024.06	
5648	国网建昌县供电公司			民馨佳苑1#变电亭1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
5649	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷菜园子南台区M	100	33.37	46.63	46.63	未进入负面清单	否	2024.06	
5650	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘吕杖子西台区S	100	11.43	68.57	68.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5651	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘龙凤沟里台区D	30	18.93	18.321	18.321	未进入负面清单	否	2024.06	

5652	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴西后队台区S	100	10.6	69.4	69.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5653	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	富华生态	100	15.95	64.05	64.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5654	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松五	50	20.06	29.97	29.97	未进入负面清单	否	2024.06	
5655	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房南	50	14.5	32.75	32.75	未进入负面清单	否	2024.06	
5656	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯西	100	12.88	67.12	67.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5657	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	闫八家子北	50	6.53	36.735	36.735	未进入负面清单	否	2024.06	
5658	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山西	100	23.21	56.79	56.79	未进入负面清单	否	2024.06	
5659	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什五	50	9.95	35.025	35.025	未进入负面清单	否	2024.06	
5660	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂妈五	50	34.54	22.73	22.73	未进入负面清单	否	2024.06	
5661	国网建昌县供电公司			下霞神庙北台区	50	0.2	39.9	39.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5662	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子	100	18.97	61.03	61.03	未进入负面清单	否	2024.06	
5663	国网建昌县供电公司			杨树沟北山变压器	10	36.36	4.364	4.364	未进入负面清单	否	2024.06	
5664	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	叉沟台区	20	35.34	8.932	8.932	未进入负面清单	否	2024.06	
5665	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新霞神庙上台区	50	19.37	30.315	30.315	未进入负面清单	否	2024.06	
5666	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑1#变电亭1#变压器	500	71.19	44.05	44.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5667	国网建昌县供电公司			馨苑2#变电亭1#变压器	500	0	400	400	未进入负面清单	否	2024.06	
5668	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑2#变电亭2#变压器	500	46.03	169.85	169.85	未进入负面清单	否	2024.06	
5669	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑4-1变电亭	500	40.65	196.75	196.75	未进入负面清单	否	2024.06	
5670	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑6-1	630	55.52	154.224	154.224	未进入负面清单	否	2024.06	
5671	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	凌河加油站	100	75.32	4.68	4.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5672	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	水岸明珠1#变电亭1#变压器	400	57.15	91.4	91.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5673	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	水岸明珠2#变电亭2#变压器	500	54.35	128.25	128.25	未进入负面清单	否	2024.06	
5674	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	勃宇3变电亭1#变压器	630	44.37	224.469	224.469	未进入负面清单	否	2024.06	
5675	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭大队	200	2.49	155.02	155.02	未进入负面清单	否	2024.06	
5676	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯狼洞子	30	62.15	5.355	5.355	未进入负面清单	否	2024.06	
5677	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯大棚	100	0.94	79.06	79.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5678	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯	200	11.77	136.46	136.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5679	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨王店	30	39.5	12.15	12.15	未进入负面清单	否	2024.06	
5680	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨西	200	10.58	138.84	138.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5681	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子平山子薛屯	50	26.21	26.895	26.895	未进入负面清单	否	2024.06	
5682	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子吴屯	30	50.88	8.736	8.736	未进入负面清单	否	2024.06	
5683	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王河北台区	315	5.63	234.2655	234.2655	未进入负面清单	否	2024.06	
5684	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素石二杖子东台区	30	31.94	14.418	14.418	未进入负面清单	否	2024.06	
5685	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上杖子台区	80	30.09	39.928	39.928	未进入负面清单	否	2024.06	
5686	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东本台区	100	21.63	58.37	58.37	未进入负面清单	否	2024.06	
5687	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星三线	铁路1	200	7.9	144.2	144.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5688	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯张屯东	100	10.12	69.88	69.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5689	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	李家店2变压器	100	9.93	70.07	70.07	未进入负面清单	否	2024.06	
5690	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥西沟台区变压器	200	14.8	130.4	130.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5691	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	新城佳苑3-1变电亭	500	27.37	263.15	263.15	未进入负面清单	否	2024.06	
5692	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	西湾子2变压器	160	39.03	65.552	65.552	未进入负面清单	否	2024.06	
5693	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼1配电室1#变压器	630	11.45	431.865	431.865	未进入负面清单	否	2024.06	
5694	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊梨村一组	100	11.74	68.26	68.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5695	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊梅村一二组	100	31.42	48.58	48.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5696	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔南	20	48.28	6.344	6.344	未进入负面清单	否	2024.06	
5697	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	10kV老达杖子线南沟	50	34.13	22.935	22.935	未进入负面清单	否	2024.06	
5698	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流七	200	0.97	158.06	158.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5699	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	野鸡沟新村变压器	100	5.78	74.22	74.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5700	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药北台区变压器	100	28.37	51.63	51.63	未进入负面清单	否	2024.06	
5701	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	贾屯	315	17.12	198.072	198.072	未进入负面清单	否	2024.06	
5702	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冷家店大棚	50	47.67	16.165	16.165	未进入负面清单	否	2024.06	
5703	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河北	100	49.29	30.71	30.71	未进入负面清单	否	2024.06	
5704	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郭西	50	44.11	17.945	17.945	未进入负面清单	否	2024.06	
5705	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	水泉	100	26.7	53.3	53.3	未进入负面清单	否	2024.06	
5706	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟腰	30	47.97	9.609	9.609	未进入负面清单	否	2024.06	
5707	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	水沟	50	33.26	23.37	23.37	未进入负面清单	否	2024.06	

5708	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	莲花山大棚	100	3.97	76.03	76.03	未进入负面清单	否	2024.06	
5709	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东新	50	39.58	20.21	20.21	未进入负面清单	否	2024.06	
5710	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	棉里	50	31.46	24.27	24.27	未进入负面清单	否	2024.06	
5711	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	新立屯大棚	50	44.07	17.965	17.965	未进入负面清单	否	2024.06	
5712	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	北下	30	66.77	3.969	3.969	未进入负面清单	否	2024.06	
5713	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东簸箕北	100	46.09	33.91	33.91	未进入负面清单	否	2024.06	
5714	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	崔屯	200	19.27	121.46	121.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5715	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	吕屯	200	18.76	122.48	122.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5716	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	捌子沟	100	20.27	59.73	59.73	未进入负面清单	否	2024.06	
5717	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东二湾子	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5718	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	付台子	100	16.85	63.15	63.15	未进入负面清单	否	2024.06	
5719	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	松树底下	100	14.86	65.14	65.14	未进入负面清单	否	2024.06	
5720	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小沟外	50	52.36	13.82	13.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5721	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	林家沟	100	12.84	67.16	67.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5722	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山沟里	20	27.43	10.514	10.514	未进入负面清单	否	2024.06	
5723	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙河西	200	17.17	125.66	125.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5724	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙村	100	38.11	41.89	41.89	未进入负面清单	否	2024.06	
5725	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	金水湾南区变电亭1#变压器	400	43.55	145.8	145.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5726	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山咀子	200	34.2	91.6	91.6	未进入负面清单	否	2024.06	
5727	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河后	50	7.86	36.07	36.07	未进入负面清单	否	2024.06	
5728	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	公立亨	200	26.45	107.1	107.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5729	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山南	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5730	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	赵中	20	44.33	7.134	7.134	未进入负面清单	否	2024.06	
5731	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	付家沟	30	6.44	22.068	22.068	未进入负面清单	否	2024.06	
5732	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	腰小队	30	55.35	7.395	7.395	未进入负面清单	否	2024.06	
5733	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小西沟	50	29.6	25.2	25.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5734	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	甘中	50	33.49	23.255	23.255	未进入负面清单	否	2024.06	
5735	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	冯杖子	200	7.8	144.4	144.4	未进入负面清单	否	2024.06	
5736	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	棉外	50	11.73	34.135	34.135	未进入负面清单	否	2024.06	
5737	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	陈杖子	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	2024.06	
5738	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕	100	23.75	56.25	56.25	未进入负面清单	否	2024.06	
5739	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	楼东队	100	26.31	53.69	53.69	未进入负面清单	否	2024.06	
5740	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	杨家窝铺	100	22.29	57.71	57.71	未进入负面清单	否	2024.06	
5741	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东北沟	50	38.06	20.97	20.97	未进入负面清单	否	2024.06	
5742	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南六组	30	51.56	8.532	8.532	未进入负面清单	否	2024.06	
5743	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子大棚	100	14.38	65.62	65.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5744	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北大洼	50	16.48	31.76	31.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5745	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高西沟	200	14.36	131.28	131.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5746	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小后卜	50	8.46	35.77	35.77	未进入负面清单	否	2024.06	
5747	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大后铺	30	62.01	5.397	5.397	未进入负面清单	否	2024.06	
5748	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后营子村	200	12.36	135.28	135.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5749	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后五队	200	2.93	154.14	154.14	未进入负面清单	否	2024.06	
5750	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	四队	50	15.5	32.25	32.25	未进入负面清单	否	2024.06	
5751	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上村	100	32.38	47.62	47.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5752	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大庙南沟	200	18.59	122.82	122.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5753	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	南沟台区	100	23.5	56.5	56.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5754	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘后营子台区	50	20.55	29.725	29.725	未进入负面清单	否	2024.06	
5755	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大东沟村	80	45.14	27.888	27.888	未进入负面清单	否	2024.06	
5756	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黄土梁子	100	28.47	51.53	51.53	未进入负面清单	否	2024.06	
5757	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	郑里	50	8.48	35.76	35.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5758	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	旧烧锅	100	14.72	65.28	65.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5759	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地	100	20.41	59.59	59.59	未进入负面清单	否	2024.06	
5760	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	供电所	100	6.21	73.79	73.79	未进入负面清单	否	2024.06	
5761	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三合屯	50	53.92	13.04	13.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5762	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	张屯	20	40.86	7.828	7.828	未进入负面清单	否	2024.06	
5763	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松一	200	13.79	132.42	132.42	未进入负面清单	否	2024.06	

5764	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽下新立屯台区变压器	100	17.75	62.25	62.25	未进入负面清单	否	2024.06	
5765	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽四家子中西台区变压器	50	37.08	21.46	21.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5766	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	北头沟	100	13.62	66.38	66.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5767	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟	50	25.84	27.08	27.08	未进入负面清单	否	2024.06	
5768	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽柴一台区变压器	50	8.52	35.74	35.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5769	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王喇后	30	32.03	14.391	14.391	未进入负面清单	否	2024.06	
5770	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安南	80	26.74	42.608	42.608	未进入负面清单	否	2024.06	
5771	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	太平沟	20	61.87	3.626	3.626	未进入负面清单	否	2024.06	
5772	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	安中	200	12.16	135.68	135.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5773	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子	30	53.63	7.911	7.911	未进入负面清单	否	2024.06	
5774	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西台子北组	30	41.22	11.634	11.634	未进入负面清单	否	2024.06	
5775	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	棒槌沟	10	13.48	6.652	6.652	未进入负面清单	否	2024.06	
5776	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟子庄上组	100	24.32	55.68	55.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5777	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	佟子庄下组	100	12.95	67.05	67.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5778	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽西沟台区变压器	50	2.14	38.93	38.93	未进入负面清单	否	2024.06	
5779	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽刘屯台区变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06	
5780	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	二龙潭	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
5781	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	小东沟	20	29.59	10.082	10.082	未进入负面清单	否	2024.06	
5782	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	洞子沟台区	50	24.39	27.805	27.805	未进入负面清单	否	2024.06	
5783	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	肖丈子西组	200	1.86	156.28	156.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5784	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王河南台区	200	19.12	121.76	121.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5785	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄大棚台区	50	32.14	23.93	23.93	未进入负面清单	否	2024.06	
5786	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药大宁屯台区变压器	200	24.94	110.12	110.12	未进入负面清单	否	2024.06	
5787	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药供电所台区变压器	315	30.37	156.3345	156.3345	未进入负面清单	否	2024.06	
5788	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药朱店台区变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5789	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东山台区变压器	50	26.2	26.9	26.9	未进入负面清单	否	2024.06	
5790	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	炉上	200	24.76	110.48	110.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5791	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药甘家沟台区变压器	100	16.36	63.64	63.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5792	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药上岗子台区变压器	50	48.21	15.895	15.895	未进入负面清单	否	2024.06	
5793	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药尤家沟台区变压器	200	13.83	132.34	132.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5794	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药坝里台区变压器	50	27.56	26.22	26.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5795	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	小米洞子	100	1.76	78.24	78.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5796	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药梨树沟岭台区变压器	50	27.68	26.16	26.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5797	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽湾口子二台区变压器	50	36.09	21.955	21.955	未进入负面清单	否	2024.06	
5798	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大石门子	100	41.38	38.62	38.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5799	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	沈屯	100	32.38	47.62	47.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5800	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	闫八家子	50	35.17	22.415	22.415	未进入负面清单	否	2024.06	
5801	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南卜	50	31.42	24.29	24.29	未进入负面清单	否	2024.06	
5802	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	代屯	100	22.95	57.05	57.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5803	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	中明	50	1.89	39.055	39.055	未进入负面清单	否	2024.06	
5804	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水南台区	100	57.9	22.1	22.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5805	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	正兴地下亭1-2	400	19.14	243.44	243.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5806	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	马蹄沟2台区变压器	20	2.36	15.528	15.528	未进入负面清单	否	2024.06	
5807	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡转经洞台区	100	16.42	63.58	63.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5808	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟新区	20	38.62	8.276	8.276	未进入负面清单	否	2024.06	
5809	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	龙合店变压器	200	11.01	137.98	137.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5810	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头陈三队	200	14.16	131.68	131.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5811	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎四队	100	27.64	52.36	52.36	未进入负面清单	否	2024.06	
5812	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头坎村	100	51.42	28.58	28.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5813	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头小营子	50	6.82	36.59	36.59	未进入负面清单	否	2024.06	
5814	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头郎家店	200	5.65	148.7	148.7	未进入负面清单	否	2024.06	
5815	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头什三队	100	25.01	54.99	54.99	未进入负面清单	否	2024.06	
5816	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾村	160	35.09	71.856	71.856	未进入负面清单	否	2024.06	
5817	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水一队	100	18.95	61.05	61.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5818	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头务村	30	4.97	22.509	22.509	未进入负面清单	否	2024.06	
5819	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后一队	100	14.97	65.03	65.03	未进入负面清单	否	2024.06	

5820	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头后村三队	100	10.84	69.16	69.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5821	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊龙潭沟里	100	8.39	71.61	71.61	未进入负面清单	否	2024.06	
5822	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	瑞丽家园变压器1	500	18.04	309.8	309.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5823	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要南杖子	50	8.05	35.975	35.975	未进入负面清单	否	2024.06	
5824	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	老片中S	50	31.74	24.13	24.13	未进入负面清单	否	2024.06	
5825	国网建昌县供电公司			蟒七组台区	50	59.57	10.215	10.215	未进入负面清单	否	2024.06	
5826	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下马道东	200	13.48	133.04	133.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5827	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素东窑台区	200	26.81	106.38	106.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5828	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素马厂沟一组台区	50	49.63	15.185	15.185	未进入负面清单	否	2024.06	
5829	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	佟杖子西台区	100	21.41	58.59	58.59	未进入负面清单	否	2024.06	
5830	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	沟口子台区	50	35.84	22.08	22.08	未进入负面清单	否	2024.06	
5831	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	小窝铺台区	50	26.23	26.885	26.885	未进入负面清单	否	2024.06	
5832	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭西	50	5.41	37.295	37.295	未进入负面清单	否	2024.06	
5833	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	彭东	80	33.36	37.312	37.312	未进入负面清单	否	2024.06	
5834	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什七	200	15.77	128.46	128.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5835	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂石门子	30	36.83	12.951	12.951	未进入负面清单	否	2024.06	
5836	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	房产箱变变压器配电变压器	250	18.78	153.05	153.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5837	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	八间房变压器	200	20.36	119.28	119.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5838	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康南	100	19.28	60.72	60.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5839	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古北沟	50	49.58	15.21	15.21	未进入负面清单	否	2024.06	
5840	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古西沟	200	3.36	153.28	153.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5841	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷包杖子台区	100	47.61	32.39	32.39	未进入负面清单	否	2024.06	
5842	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷东沟	100	27.52	52.48	52.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5843	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷二道沟台区	50	18.86	30.57	30.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5844	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷北台区	100	41.9	38.1	38.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5845	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷谷西台区	50	51.8	14.1	14.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5846	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大本屯变压器	200	18.11	123.78	123.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5847	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	和尚房子杨树沟变压器	5	37.73	2.1135	2.1135	未进入负面清单	否	2024.06	
5848	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	大村变压器	200	11.38	137.24	137.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5849	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	化杖子变台	50	52.09	13.955	13.955	未进入负面清单	否	2024.06	
5850	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	石柱沟变压器	20	70.67	1.866	1.866	未进入负面清单	否	2024.06	
5851	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	贺屯变压器	30	56.12	7.164	7.164	未进入负面清单	否	2024.06	
5852	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷雹南北台区	200	9.36	141.28	141.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5853	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	石堆沟变压器	20	27.04	10.592	10.592	未进入负面清单	否	2024.06	
5854	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷松树底下台区	200	7.42	145.16	145.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5855	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	后街东组	100	36.33	43.67	43.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5856	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	后街西	50	3.25	38.375	38.375	未进入负面清单	否	2024.06	
5857	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤村	200	1.14	157.72	157.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5858	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙村前街东组棚菜小区	200	2.71	154.58	154.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5859	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小冯杖子	80	21.3	46.96	46.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5860	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	冯三四	80	49.82	24.144	24.144	未进入负面清单	否	2024.06	
5861	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	冯一二	50	26.03	26.985	26.985	未进入负面清单	否	2024.06	
5862	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	水泉变压器	100	18.74	61.26	61.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5863	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	叠五七组	50	27.88	26.06	26.06	未进入负面清单	否	2024.06	
5864	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷双庙台区	50	62.64	8.68	8.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5865	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷上柳杖子台区	50	5.34	37.33	37.33	未进入负面清单	否	2024.06	
5866	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	朱杖子变压器	30	36.63	13.011	13.011	未进入负面清单	否	2024.06	
5867	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西台子大棚变压器	50	11.27	34.365	34.365	未进入负面清单	否	2024.06	
5868	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷七八组台区	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	2024.06	
5869	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小草楼台区	100	33.59	46.41	46.41	未进入负面清单	否	2024.06	
5870	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	综合厂变压器	150	23.1	85.35	85.35	未进入负面清单	否	2024.06	
5871	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	东杖子变压器	200	13.91	132.18	132.18	未进入负面清单	否	2024.06	
5872	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新东白杖子台区	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5873	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（孤山子村七组大棚）	200	15.16	129.68	129.68	未进入负面清单	否	2024.06	
5874	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	建昌县汤神庙镇人民政府（三家子村五组棚菜小区）	50	6.01	36.995	36.995	未进入负面清单	否	2024.06	

5875	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	三家村北井	160	1.18	126.112	126.112	未进入负面清单	否	2024.06	
5876	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	抄道子	200	12.9	134.2	134.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5877	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	瓜地杖子	200	7.71	144.58	144.58	未进入负面清单	否	2024.06	
5878	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	小两家	200	11.31	137.38	137.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5879	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	刘丙于	200	14.26	131.48	131.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5880	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	片里	20	37.74	8.452	8.452	未进入负面清单	否	2024.06	
5881	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	玲珑塔线212单元平二变压器	50	32.12	23.94	23.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5882	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄东变压器	200	3.39	153.22	153.22	未进入负面清单	否	2024.06	
5883	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	黄杖子大棚变压器	50	24.48	27.76	27.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5884	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	西梁变压器	30	37.84	12.648	12.648	未进入负面清单	否	2024.06	
5885	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新北台区	200	9.54	140.92	140.92	未进入负面清单	否	2024.06	
5886	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	肖西变压器	100	11.99	68.01	68.01	未进入负面清单	否	2024.06	
5887	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	平西沟	30	41.71	11.487	11.487	未进入负面清单	否	2024.06	
5888	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	马里变压器	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06	
5889	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	喜鹊沟口变压器	200	30.27	99.46	99.46	未进入负面清单	否	2024.06	
5890	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上柳变压器	100	25.63	54.37	54.37	未进入负面清单	否	2024.06	
5891	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	偏上东变压器	50	10.57	34.715	34.715	未进入负面清单	否	2024.06	
5892	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	土后地变压器	200	2.48	155.04	155.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5893	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松西变压器	100	59.95	20.05	20.05	未进入负面清单	否	2024.06	
5894	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	台东变压器	200	10.78	138.44	138.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5895	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	杨屯变压器	100	10.85	69.15	69.15	未进入负面清单	否	2024.06	
5896	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	徐屯变压器	50	9.24	35.38	35.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5897	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	西山根变压器	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	2024.06	
5898	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	范家沟变压器	200	4.72	150.56	150.56	未进入负面清单	否	2024.06	
5899	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	丁甲沟变压器	50	49.66	15.17	15.17	未进入负面清单	否	2024.06	
5900	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东梁变压器	200	3.45	153.1	153.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5901	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	榆东沟里变压器	50	25.65	27.175	27.175	未进入负面清单	否	2024.06	
5902	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	兴隆沟2变压器	200	1.12	157.76	157.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5903	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	新立屯变压器	200	30.81	98.38	98.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5904	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	老岭沟变压器	50	6.02	36.99	36.99	未进入负面清单	否	2024.06	
5905	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	马三变压器	50	40.78	19.61	19.61	未进入负面清单	否	2024.06	
5906	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞镇人民政府(坤都营子河洼棚菜小区)变压器	50	12.03	33.985	33.985	未进入负面清单	否	2024.06	
5907	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼排灌变压器	50	17.41	31.295	31.295	未进入负面清单	否	2024.06	
5908	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下二变压器	100	13.9	66.1	66.1	未进入负面清单	否	2024.06	
5909	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇嘛沟变压器	100	13.67	66.33	66.33	未进入负面清单	否	2024.06	
5910	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	东三道沟	20	32.58	9.484	9.484	未进入负面清单	否	2024.06	
5911	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡河南	200	8.42	143.16	143.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5912	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养乡直变压器	200	59.36	41.28	41.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5913	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要南闫杖子	100	1.57	78.43	78.43	未进入负面清单	否	2024.06	
5914	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡麻达峪	100	25.43	54.57	54.57	未进入负面清单	否	2024.06	
5915	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平房子大棚台区变压器	315	0.53	250.3305	250.3305	未进入负面清单	否	2024.06	
5916	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡小郎家沟	50	9.79	35.105	35.105	未进入负面清单	否	2024.06	
5917	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	查家店变压器	200	29.06	101.88	101.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5918	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡张家湾	200	10.37	139.26	139.26	未进入负面清单	否	2024.06	
5919	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	芭兰沟南	200	23.28	113.44	113.44	未进入负面清单	否	2024.06	
5920	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府（青松村白庙子大棚）	30	30.28	14.916	14.916	未进入负面清单	否	2024.06	
5921	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	腰西沟变压器	100	4.93	75.07	75.07	未进入负面清单	否	2024.06	
5922	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	肘沟变压器	30	26.11	16.167	16.167	未进入负面清单	否	2024.06	
5923	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	姜杖子台区	30	53.25	8.025	8.025	未进入负面清单	否	2024.06	
5924	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要西山台区	315	20.82	186.417	186.417	未进入负面清单	否	2024.06	
5925	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	恒富变压器	315	17.35	197.3475	197.3475	未进入负面清单	否	2024.06	
5926	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟大棚台区	50	46.66	16.67	16.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5927	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树变压器	200	30.76	98.48	98.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5928	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	宫福堂变压器	100	43.97	36.03	36.03	未进入负面清单	否	2024.06	

5929	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	冰沟变压器	30	22.13	17.361	17.361	未进入负面清单	否	2024.06	
5930	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	财政开发配电变压器	315	8.85	224.1225	224.1225	未进入负面清单	否	2024.06	
5931	国网建昌县供电公司			馨苑变压器1	500	0	400	400	未进入负面清单	否	2024.06	
5932	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区线	馨苑变压器2	630	40.71	247.527	247.527	未进入负面清单	否	2024.06	
5933	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	查西台区变压器	30	70.98	2.706	2.706	未进入负面清单	否	2024.06	
5934	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇一南头变压器	100	45.31	34.69	34.69	未进入负面清单	否	2024.06	
5935	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘东沟2	50	23.98	28.01	28.01	未进入负面清单	否	2024.06	
5936	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔杖子变压器	200	23.59	112.82	112.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5937	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊大庙二组	50	50.91	14.545	14.545	未进入负面清单	否	2024.06	
5938	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园1#变压器	400	40.42	158.32	158.32	未进入负面清单	否	2024.06	
5939	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	福利敬老院	315	43.83	113.9355	113.9355	未进入负面清单	否	2024.06	
5940	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	庙沟台区	20	46.1	6.78	6.78	未进入负面清单	否	2024.06	
5941	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	台子沟	50	20.36	29.82	29.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5942	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫山咀乡政府	100	25.18	54.82	54.82	未进入负面清单	否	2024.06	
5943	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	西岔沟	200	6.51	146.98	146.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5944	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	四家子大棚	50	5.04	37.48	37.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5945	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山四五组	100	22.72	57.28	57.28	未进入负面清单	否	2024.06	
5946	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松六	20	31.25	9.75	9.75	未进入负面清单	否	2024.06	
5947	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫蒿子沟一组	30	10.13	20.961	20.961	未进入负面清单	否	2024.06	
5948	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟二三组	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5949	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫碾子沟四五组	20	48.14	6.372	6.372	未进入负面清单	否	2024.06	
5950	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下五组	30	37.38	12.786	12.786	未进入负面清单	否	2024.06	
5951	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫独石	20	67.4	2.52	2.52	未进入负面清单	否	2024.06	
5952	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	赵杖子东组	100	0.04	79.96	79.96	未进入负面清单	否	2024.06	
5953	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏宁杖子	100	32.8	47.2	47.2	未进入负面清单	否	2024.06	
5954	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南坎子	200	14.98	130.04	130.04	未进入负面清单	否	2024.06	
5955	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏罗杖子	100	13.35	66.65	66.65	未进入负面清单	否	2024.06	
5956	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏赵东	100	23.24	56.76	56.76	未进入负面清单	否	2024.06	
5957	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	王贵沟	30	79.55	0.135	0.135	未进入负面清单	否	2024.06	
5958	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏张颜沟	50	46.39	16.805	16.805	未进入负面清单	否	2024.06	
5959	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭本街大棚	50	12.35	33.825	33.825	未进入负面清单	否	2024.06	
5960	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乡西大杖子大棚	80	24.18	44.656	44.656	未进入负面清单	否	2024.06	
5961	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏西大杖子	100	44.66	35.34	35.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5962	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏社值	160	39.84	64.256	64.256	未进入负面清单	否	2024.06	
5963	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏榆树沟门	20	31.86	9.628	9.628	未进入负面清单	否	2024.06	
5964	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭欧立沟	50	18.04	30.98	30.98	未进入负面清单	否	2024.06	
5965	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭沟门子	30	26.99	15.903	15.903	未进入负面清单	否	2024.06	
5966	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏二道沟外	20	47.01	6.598	6.598	未进入负面清单	否	2024.06	
5967	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏二道沟里	50	16.24	31.88	31.88	未进入负面清单	否	2024.06	
5968	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏南场前组	30	37.88	12.636	12.636	未进入负面清单	否	2024.06	
5969	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	南场北大棚	30	0.11	23.967	23.967	未进入负面清单	否	2024.06	
5970	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭河东	20	53.63	5.274	5.274	未进入负面清单	否	2024.06	
5971	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭学下组	30	51.2	8.64	8.64	未进入负面清单	否	2024.06	
5972	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭松树沟里	100	6.33	73.67	73.67	未进入负面清单	否	2024.06	
5973	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	李家庄	50	34.62	22.69	22.69	未进入负面清单	否	2024.06	
5974	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭响水	20	28.73	10.254	10.254	未进入负面清单	否	2024.06	
5975	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭孟杖子	20	49.89	6.022	6.022	未进入负面清单	否	2024.06	
5976	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭郭家庄	20	28.46	10.308	10.308	未进入负面清单	否	2024.06	
5977	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南山里	50	24.3	27.85	27.85	未进入负面清单	否	2024.06	
5978	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭山梨红	20	36.79	8.642	8.642	未进入负面清单	否	2024.06	
5979	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭贾前	10	50.84	2.916	2.916	未进入负面清单	否	2024.06	
5980	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二间楼	50	15.32	32.34	32.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5981	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高油房	200	13.53	132.94	132.94	未进入负面清单	否	2024.06	
5982	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	下河	200	26.13	107.74	107.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5983	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	前城子	100	16.82	63.18	63.18	未进入负面清单	否	2024.06	
5984	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	河北台区	200	17.03	125.94	125.94	未进入负面清单	否	2024.06	

5985	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	喇嘛山	50	6.52	36.74	36.74	未进入负面清单	否	2024.06	
5986	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	李八家	200	32.57	94.86	94.86	未进入负面清单	否	2024.06	
5987	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	荒地	200	14.26	131.48	131.48	未进入负面清单	否	2024.06	
5988	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东荒大棚	50	7.24	36.38	36.38	未进入负面清单	否	2024.06	
5989	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘李家店台区	400	0.05	319.8	319.8	未进入负面清单	否	2024.06	
5990	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘南台子台区	200	12.91	134.18	134.18	未进入负面清单	否	2024.06	
5991	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘孟松沟台区	100	34.35	45.65	45.65	未进入负面清单	否	2024.06	
5992	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	冯杖子变压器	200	14.88	130.24	130.24	未进入负面清单	否	2024.06	
5993	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	皮匠沟变压器	200	16.83	126.34	126.34	未进入负面清单	否	2024.06	
5994	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘半截沟台区	50	22.56	28.72	28.72	未进入负面清单	否	2024.06	
5995	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟台区	20	59.77	4.046	4.046	未进入负面清单	否	2024.06	
5996	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	三道沟变压器	100	17.41	62.59	62.59	未进入负面清单	否	2024.06	
5997	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红西变压器	200	16.42	127.16	127.16	未进入负面清单	否	2024.06	
5998	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	芦家店变压器	50	35.97	22.015	22.015	未进入负面清单	否	2024.06	
5999	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红东西北山变压器	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6000	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小灰窑子变压器	100	2.67	77.33	77.33	未进入负面清单	否	2024.06	
6001	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	本街变压器	250	22.43	143.925	143.925	未进入负面清单	否	2024.06	
6002	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	供销社变压器	400	37.21	171.16	171.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6003	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	中学变压器	400	18.18	247.28	247.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6004	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小杖子大棚变压器	100	1.34	78.66	78.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6005	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	大西山南大棚变压器	100	32.95	47.05	47.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6006	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	温乡直变压器	200	21.03	117.94	117.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6007	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	团瓢变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06	
6008	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	木先沟变压器	100	21.25	58.75	58.75	未进入负面清单	否	2024.06	
6009	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石桥子台区	100	22.97	57.03	57.03	未进入负面清单	否	2024.06	
6010	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘石北组台区	200	13.7	132.6	132.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6011	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	乡直	315	37.88	132.678	132.678	未进入负面清单	否	2024.06	
6012	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊什大营子学校前	200	41	78	78	未进入负面清单	否	2024.06	
6013	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭冰沟	50	35.99	22.005	22.005	未进入负面清单	否	2024.06	
6014	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子前石门松树迫子	200	12.7	134.6	134.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6015	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子沙河哨旱沟	5	0	4	4	未进入负面清单	否	2024.06	
6016	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子平山子	200	7.13	145.74	145.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6017	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	庙前二台区变压器	30	64.77	4.569	4.569	未进入负面清单	否	2024.06	
6018	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南杖子果园台区	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6019	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	谷东沟台区	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6020	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宋匣子沟下台区	100	26.26	53.74	53.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6021	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟下台区	50	27.01	26.495	26.495	未进入负面清单	否	2024.06	
6022	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新南大棚	50	19.67	30.165	30.165	未进入负面清单	否	2024.06	
6023	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊井二组	100	23.27	56.73	56.73	未进入负面清单	否	2024.06	
6024	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊井二组（2）	50	26.45	26.775	26.775	未进入负面清单	否	2024.06	
6025	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊屠杖子	100	26.27	53.73	53.73	未进入负面清单	否	2024.06	
6026	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫大沟	100	14.36	65.64	65.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6027	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊南山东	30	34.43	13.671	13.671	未进入负面清单	否	2024.06	
6028	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊山咀南山西台区	20	8.38	14.324	14.324	未进入负面清单	否	2024.06	
6029	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄西	100	29.39	50.61	50.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6030	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫东山六组	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6031	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下一组	250	0.78	198.05	198.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6032	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	宫洞底下六七组	50	14.13	32.935	32.935	未进入负面清单	否	2024.06	
6033	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑综合厂	315	28.74	161.469	161.469	未进入负面清单	否	2024.06	
6034	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乡赵杖子大棚	50	21.67	29.165	29.165	未进入负面清单	否	2024.06	
6035	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	贾道东	100	42.28	37.72	37.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6036	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏乡茶计沟1	200	9.79	140.42	140.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6037	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏茶地	100	17.69	62.31	62.31	未进入负面清单	否	2024.06	
6038	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏邢杖子	200	10.29	139.42	139.42	未进入负面清单	否	2024.06	

6039	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	南岭台区	200	18.49	123.02	123.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6040	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭孤山子	50	38.6	20.7	20.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6041	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭东山根子	100	28.71	51.29	51.29	未进入负面清单	否	2024.06	
6042	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭二台子下组	10	57.15	2.285	2.285	未进入负面清单	否	2024.06	
6043	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭四道沟	50	24.09	27.955	27.955	未进入负面清单	否	2024.06	
6044	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏四道沟里	50	18.29	30.855	30.855	未进入负面清单	否	2024.06	
6045	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟里	100	15.15	64.85	64.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6046	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭黑沟里	30	34.9	13.53	13.53	未进入负面清单	否	2024.06	
6047	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	正沟	30	59.72	6.084	6.084	未进入负面清单	否	2024.06	
6048	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	东南沟外	50	19.94	30.03	30.03	未进入负面清单	否	2024.06	
6049	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭乔组	30	30.96	14.712	14.712	未进入负面清单	否	2024.06	
6050	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭下窝铺	30	23.97	16.809	16.809	未进入负面清单	否	2024.06	
6051	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三间房	100	43.42	36.58	36.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6052	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	榆树底下上	30	45.95	10.215	10.215	未进入负面清单	否	2024.06	
6053	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王乡值	200	18.33	123.34	123.34	未进入负面清单	否	2024.06	
6054	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	于道沟南	30	7.63	21.711	21.711	未进入负面清单	否	2024.06	
6055	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯新市场	200	45.17	69.66	69.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6056	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯小新屯	50	42.56	18.72	18.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6057	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯云山洞西岭	100	75.83	4.17	4.17	未进入负面清单	否	2024.06	
6058	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	大屯白道岭	50	21.24	29.38	29.38	未进入负面清单	否	2024.06	
6059	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	枣湾子变压器	30	7.74	21.678	21.678	未进入负面清单	否	2024.06	
6060	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	温水泉沟变压器	20	42.96	7.408	7.408	未进入负面清单	否	2024.06	
6061	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	二道河子	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6062	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上后街	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6063	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV城西线	城郊姜杖子三组	50	59.99	10.005	10.005	未进入负面清单	否	2024.06	
6064	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾三井春	30	29.46	15.162	15.162	未进入负面清单	否	2024.06	
6065	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头下甸子	50	33.51	23.245	23.245	未进入负面清单	否	2024.06	
6066	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头碾四台区（分台）	50	40.26	19.87	19.87	未进入负面清单	否	2024.06	
6067	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子青石岭二队	400	12.53	269.88	269.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6068	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹南台区	200	17.43	125.14	125.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6069	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南苑住宅1#	315	32.54	149.499	149.499	未进入负面清单	否	2024.06	
6070	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷邱家台区	100	19.01	60.99	60.99	未进入负面清单	否	2024.06	
6071	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	南苑住宅2#	315	33.5	146.475	146.475	未进入负面清单	否	2024.06	
6072	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	房产	315	28	163.8	163.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6073	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘王东台区	315	2.15	245.2275	245.2275	未进入负面清单	否	2024.06	
6074	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	汤南变压器	50	15.75	32.125	32.125	未进入负面清单	否	2024.06	
6075	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素西窑台区	80	42.34	30.128	30.128	未进入负面清单	否	2024.06	
6076	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药南台区变压器	200	17.27	125.46	125.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6077	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇杨北变压器	200	17.98	124.04	124.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6078	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宣三四组	100	49.06	30.94	30.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6079	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素白营子一组台区	200	22.85	114.3	114.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6080	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	松村	100	44.96	35.04	35.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6081	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	赵麻沟	400	16.17	255.32	255.32	未进入负面清单	否	2024.06	
6082	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽岭后台区变压器	80	32.88	37.696	37.696	未进入负面清单	否	2024.06	
6083	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	范东沟	200	2.52	154.96	154.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6084	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	南湾子变压器	50	12.27	33.865	33.865	未进入负面清单	否	2024.06	
6085	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	单家沟外	50	47.66	16.17	16.17	未进入负面清单	否	2024.06	
6086	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东沟里变压器	50	10.31	34.845	34.845	未进入负面清单	否	2024.06	
6087	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟三队	200	1.15	157.7	157.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6088	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新王杖子	50	20.55	29.725	29.725	未进入负面清单	否	2024.06	
6089	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊何杖子	100	37.04	42.96	42.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6090	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊范杖子	100	15.58	64.42	64.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6091	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾窑村	200	21.49	117.02	117.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6092	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊扎村大棚	20	71.19	1.762	1.762	未进入负面清单	否	2024.06	
6093	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	棚户A区变压器	400	15.99	256.04	256.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6094	国网建昌县供电公司	八家子66kV变电站	10kV镇内三线	综合楼1配电室2#变压器	630	27.79	328.923	328.923	未进入负面清单	否	2024.06	

6095	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	南沟	50	42.83	18.585	18.585	未进入负面清单	否	2024.06	
6096	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	后山根	100	17.33	62.67	62.67	未进入负面清单	否	2024.06	
6097	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	上东山	200	17.86	124.28	124.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6098	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜东	200	15.41	129.18	129.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6099	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥	200	29.59	100.82	100.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6100	国网建昌县供电公司			小新立屯	50	48.03	15.985	15.985	未进入负面清单	否	2024.06	
6101	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	西簸箕西	100	41.18	38.82	38.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6102	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	上河南村	50	50.87	14.565	14.565	未进入负面清单	否	2024.06	
6103	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	单家沟里	50	9.29	35.355	35.355	未进入负面清单	否	2024.06	
6104	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	头道湾子村	200	14.24	131.52	131.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6105	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	达子沟	30	39.43	12.171	12.171	未进入负面清单	否	2024.06	
6106	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高杖子台区	100	11.75	68.25	68.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6107	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	高家沟里	20	22.01	11.598	11.598	未进入负面清单	否	2024.06	
6108	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	黄杖子村	100	26.77	53.23	53.23	未进入负面清单	否	2024.06	
6109	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大北沟周队	50	32.84	23.58	23.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6110	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	冀东山九十组	200	12.44	135.12	135.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6111	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	南大洼	100	29.58	50.42	50.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6112	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	菜园子	50	65.94	7.03	7.03	未进入负面清单	否	2024.06	
6113	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	郎纪沟	315	18.12	194.922	194.922	未进入负面清单	否	2024.06	
6114	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	老虎洞沟	20	18.44	12.312	12.312	未进入负面清单	否	2024.06	
6115	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼东沟	50	48.09	15.955	15.955	未进入负面清单	否	2024.06	
6116	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼	100	0.98	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6117	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双西	200	22.81	114.38	114.38	未进入负面清单	否	2024.06	
6118	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	综合厂	200	68.57	22.86	22.86	未进入负面清单	否	2024.06	
6119	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西营子	50	44.54	17.73	17.73	未进入负面清单	否	2024.06	
6120	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	山湾子	50	35.29	22.355	22.355	未进入负面清单	否	2024.06	
6121	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	西良	50	48.19	15.905	15.905	未进入负面清单	否	2024.06	
6122	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	代后	100	19.25	60.75	60.75	未进入负面清单	否	2024.06	
6123	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘小杨树沟台区	20	70.21	1.958	1.958	未进入负面清单	否	2024.06	
6124	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷前	100	53.54	26.46	26.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6125	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜杖子	200	16.99	126.02	126.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6126	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	大石桥北沟	100	17.75	62.25	62.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6127	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	石葫沟台区变压器	30	51.78	8.466	8.466	未进入负面清单	否	2024.06	
6128	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下马道子西	100	21.58	58.42	58.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6129	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯新立屯	50	58.94	10.53	10.53	未进入负面清单	否	2024.06	
6130	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素白营子二组台区	100	40.97	39.03	39.03	未进入负面清单	否	2024.06	
6131	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素蒋山咀台区	100	21.75	58.25	58.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6132	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素二杖子台区	50	37.99	21.005	21.005	未进入负面清单	否	2024.06	
6133	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子七组台区	30	35.78	13.266	13.266	未进入负面清单	否	2024.06	
6134	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素宋河沟台区	30	46.29	10.113	10.113	未进入负面清单	否	2024.06	
6135	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新信用社	50	12.83	33.585	33.585	未进入负面清单	否	2024.06	
6136	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上沟西变压器	50	70.88	4.56	4.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6137	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	上沟南变压器	50	34.19	22.905	22.905	未进入负面清单	否	2024.06	
6138	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（田家窝铺大棚4、5、6区）	160	18.46	98.464	98.464	未进入负面清单	否	2024.06	
6139	国网建昌县供电公司			蒋山嘴北台区	200	21.46	117.08	117.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6140	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏酒烧锅大棚	100	1.51	78.49	78.49	未进入负面清单	否	2024.06	
6141	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟变压器	100	28.02	51.98	51.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6142	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	杨北沟变压器	30	32.33	14.301	14.301	未进入负面清单	否	2024.06	
6143	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	东沟五组	100	21.43	58.57	58.57	未进入负面清单	否	2024.06	
6144	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔西	100	29.52	50.48	50.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6145	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	龙王庙变压器	100	21.63	58.37	58.37	未进入负面清单	否	2024.06	
6146	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	商厦台区	630	49.14	194.418	194.418	未进入负面清单	否	2024.06	
6147	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷尹东台区	100	14.06	65.94	65.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6148	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨南变压器	200	12.55	134.9	134.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6149	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	肖北变压器	200	15.42	129.16	129.16	未进入负面清单	否	2024.06	

6150	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	金宝营子	200	18.79	122.42	122.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6151	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山	100	0.8	79.2	79.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6152	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱营子屯台区变压器	100	26.9	53.1	53.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6153	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上地南沟	30	19.85	18.045	18.045	未进入负面清单	否	2024.06	
6154	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	金水湾南区变电亭2#变压器	400	26.4	214.4	214.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6155	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头养殖基地	80	1	63.2	63.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6156	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子台区	400	3.28	306.88	306.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6157	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘盘东台区	200	21.4	117.2	117.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6158	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	大东沟河南变压器	30	40.44	11.868	11.868	未进入负面清单	否	2024.06	
6159	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	红烟花厂变压器	20	31.48	9.704	9.704	未进入负面清单	否	2024.06	
6160	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡梅立沟台区	50	24.73	27.635	27.635	未进入负面清单	否	2024.06	
6161	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素乡佟杖子屯台区	100	10.49	69.51	69.51	未进入负面清单	否	2024.06	
6162	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	老沟口北大棚	80	1.55	62.76	62.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6163	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯碾房东大棚	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6164	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子东	200	29.51	100.98	100.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6165	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王塘房台区	30	60.91	5.727	5.727	未进入负面清单	否	2024.06	
6166	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	杨树湾	50	24.46	27.77	27.77	未进入负面清单	否	2024.06	
6167	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡邱家沟	200	7.08	145.84	145.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6168	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要寇家队台区	100	9.97	70.03	70.03	未进入负面清单	否	2024.06	
6169	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡标明堂子	100	26.69	53.31	53.31	未进入负面清单	否	2024.06	
6170	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡窝棚场	50	24.33	27.835	27.835	未进入负面清单	否	2024.06	
6171	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡东白庙子	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6172	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡六柱沟	200	14.82	130.36	130.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6173	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡上坡子	100	11.49	68.51	68.51	未进入负面清单	否	2024.06	
6174	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡本屯	100	55.45	24.55	24.55	未进入负面清单	否	2024.06	
6175	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨东	100	33.85	46.15	46.15	未进入负面清单	否	2024.06	
6176	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	圣窝卜	50	52.4	13.8	13.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6177	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	庙沟	20	49.69	6.062	6.062	未进入负面清单	否	2024.06	
6178	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨树沟	20	57.72	4.456	4.456	未进入负面清单	否	2024.06	
6179	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	东新平	30	7.22	21.834	21.834	未进入负面清单	否	2024.06	
6180	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	乡西	200	58.71	42.58	42.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6181	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	供销社	400	20.58	237.68	237.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6182	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨二队	20	69.62	2.076	2.076	未进入负面清单	否	2024.06	
6183	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾南屯	200	16.78	126.44	126.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6184	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	顾北屯	50	40.57	19.72	19.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6185	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	于杨沟	30	20.08	17.976	17.976	未进入负面清单	否	2024.06	
6186	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山庙	200	10.92	138.16	138.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6187	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟小区	30	23.94	16.818	16.818	未进入负面清单	否	2024.06	
6188	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	芹菜沟台区	50	14.92	32.54	32.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6189	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科乡农贸市场	200	27.54	104.92	104.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6190	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	李西	20	76.81	0.638	0.638	未进入负面清单	否	2024.06	
6191	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	杜杖子1	100	23.21	56.79	56.79	未进入负面清单	否	2024.06	
6192	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽河西台区变压器	200	16.72	126.56	126.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6193	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	葫芦房子	20	50.52	5.896	5.896	未进入负面清单	否	2024.06	
6194	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈屯	200	21.15	117.7	117.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6195	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	两间楼三组	30	6.73	21.981	21.981	未进入负面清单	否	2024.06	
6196	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	10kV牤牛营子线城郊贾三井春（2）	80	56.54	18.768	18.768	未进入负面清单	否	2024.06	
6197	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小西山东梁台区	20	54.43	5.114	5.114	未进入负面清单	否	2024.06	
6198	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西叉沟	50	14.84	32.58	32.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6199	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新九菜沟	50	30.1	24.95	24.95	未进入负面清单	否	2024.06	
6200	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新洞子沟	100	11.34	68.66	68.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6201	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新庙沟	100	13.15	66.85	66.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6202	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新大新	100	42.15	37.85	37.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6203	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟	100	13.7	66.3	66.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6204	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新邹家窝铺	20	23.54	11.292	11.292	未进入负面清单	否	2024.06	

6205	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯上吴家沟	50	25	27.5	27.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6206	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新烟组	100	19.08	60.92	60.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6207	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	乡值（2）变压器	400	9.09	283.64	283.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6208	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和医院变压器	30	8.34	21.498	21.498	未进入负面清单	否	2024.06	
6209	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	北窖变压器	400	28.59	205.64	205.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6210	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟变压器	400	11.5	274	274	未进入负面清单	否	2024.06	
6211	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟山上变压器	200	1.65	156.7	156.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6212	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	下房子变压器	200	10.89	138.22	138.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6213	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	和尚房子乡人民政府（梅房子大棚）变压器	50	48.46	15.77	15.77	未进入负面清单	否	2024.06	
6214	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡（本街大棚）变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6215	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子西变压器	200	25.62	108.76	108.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6216	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	下甸变压器	200	9.84	140.32	140.32	未进入负面清单	否	2024.06	
6217	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	施杖子外变压器	200	25.22	109.56	109.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6218	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	卡路房子变压器	100	34.58	45.42	45.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6219	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲腰变压器	200	18.45	123.1	123.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6220	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	拐脖沟变压器	30	39.19	12.243	12.243	未进入负面清单	否	2024.06	
6221	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	康鑫小区2#变压器	250	16.1	159.75	159.75	未进入负面清单	否	2024.06	
6222	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	碧水豪园2#变压器	630	34.99	283.563	283.563	未进入负面清单	否	2024.06	
6223	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	吉祥家园变压器	315	25.8	170.73	170.73	未进入负面清单	否	2024.06	
6224	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	宋河沟北变压器	20	58.78	4.244	4.244	未进入负面清单	否	2024.06	
6225	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（田家窝铺大棚1、2、3、7区）	200	5.8	148.4	148.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6226	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	油西	80	21.47	46.824	46.824	未进入负面清单	否	2024.06	
6227	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要上平方子里	100	20.9	59.1	59.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6228	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡庙沟里	50	25.36	27.32	27.32	未进入负面清单	否	2024.06	
6229	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡谷台子	200	7.12	145.76	145.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6230	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡西沈台子	200	13.96	132.08	132.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6231	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡邓台子	100	8.04	71.96	71.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6232	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要天桥子台区	50	8.8	35.6	35.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6233	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡徐杖子	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6234	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡会合沟里	100	28.3	51.7	51.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6235	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡黄家沟	50	24.75	27.625	27.625	未进入负面清单	否	2024.06	
6236	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡二大杖子	100	21.58	58.42	58.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6237	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要王家窝棚台区	20	60.31	3.938	3.938	未进入负面清单	否	2024.06	
6238	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大南沟	200	19.32	121.36	121.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6239	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京四	50	28.13	25.935	25.935	未进入负面清单	否	2024.06	
6240	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	冰沟	20	41.86	7.628	7.628	未进入负面清单	否	2024.06	
6241	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	锥山	50	66.98	6.51	6.51	未进入负面清单	否	2024.06	
6242	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡大棚	50	6.24	36.88	36.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6243	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑山科供电所1	160	43.51	58.384	58.384	未进入负面清单	否	2024.06	
6244	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东二四队	200	14.92	130.16	130.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6245	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	北桥	200	11.82	136.36	136.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6246	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨车站	100	12.43	67.57	67.57	未进入负面清单	否	2024.06	
6247	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	上地西沟	20	37.43	8.514	8.514	未进入负面清单	否	2024.06	
6248	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	盖杖子	200	22.19	115.62	115.62	未进入负面清单	否	2024.06	
6249	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小台子	400	10.73	277.08	277.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6250	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	河后2	50	33.33	23.335	23.335	未进入负面清单	否	2024.06	
6251	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	腰下组	30	12.29	20.313	20.313	未进入负面清单	否	2024.06	
6252	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	郑沟	50	53.1	13.45	13.45	未进入负面清单	否	2024.06	
6253	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	老爷庙台区	50	41.34	19.33	19.33	未进入负面清单	否	2024.06	
6254	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王西组	100	36.6	43.4	43.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6255	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大庄变压器	100	21.04	58.96	58.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6256	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽东组台区变压器	50	37.97	21.015	21.015	未进入负面清单	否	2024.06	
6257	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	肖屯	50	47.47	16.265	16.265	未进入负面清单	否	2024.06	
6258	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽唐屯台区变压器	200	8.29	143.42	143.42	未进入负面清单	否	2024.06	

6259	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽圣中庙台区变压器	50	42.04	18.98	18.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6260	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	康复医院箱变1#变压器	400	55.64	97.44	97.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6261	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流八家子	315	8.68	224.658	224.658	未进入负面清单	否	2024.06	
6262	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古迹沟	30	49.09	9.273	9.273	未进入负面清单	否	2024.06	
6263	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	流北组	200	1.89	156.22	156.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6264	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	原子沟	50	51.23	14.385	14.385	未进入负面清单	否	2024.06	
6265	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	小宝地县组	20	61.14	3.772	3.772	未进入负面清单	否	2024.06	
6266	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	山根	200	10.78	138.44	138.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6267	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	康杖子	80	32.75	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6268	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	南前街	50	24.15	27.925	27.925	未进入负面清单	否	2024.06	
6269	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	道房子	50	50.84	14.58	14.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6270	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	古桥子	200	6.32	147.36	147.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6271	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子变压器	30	50.38	8.886	8.886	未进入负面清单	否	2024.06	
6272	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	小南三家台区	100	17.02	62.98	62.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6273	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	汤神庙镇人民政府（南杖子村棚菜小区）	50	42.2	18.9	18.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6274	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	王家组变压器	100	12.33	67.67	67.67	未进入负面清单	否	2024.06	
6275	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	榆树底	20	48.88	6.224	6.224	未进入负面清单	否	2024.06	
6276	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘从南沟台区	200	6.25	147.5	147.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6277	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子西台区	30	27.39	15.783	15.783	未进入负面清单	否	2024.06	
6278	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新岭北台区	50	11.27	34.365	34.365	未进入负面清单	否	2024.06	
6279	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷河西台区	100	25.31	54.69	54.69	未进入负面清单	否	2024.06	
6280	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	小梨变压器	100	13.65	66.35	66.35	未进入负面清单	否	2024.06	
6281	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	片外	20	64.36	3.128	3.128	未进入负面清单	否	2024.06	
6282	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	冰沟南变压器	100	30.84	49.16	49.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6283	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	大梨变压器	200	10.77	138.46	138.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6284	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	全胜店变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6285	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	王姓沟变压器	100	23.62	56.38	56.38	未进入负面清单	否	2024.06	
6286	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	闫里变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6287	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	贺杖子屯1变压器	20	22.62	11.476	11.476	未进入负面清单	否	2024.06	
6288	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷南沟台区	20	37.37	8.526	8.526	未进入负面清单	否	2024.06	
6289	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下雹神庙台区	200	9.91	140.18	140.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6290	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷山咀子台区	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6291	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷杨东台区	100	21.2	58.8	58.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6292	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	磨扇沟变压器	10	53.31	2.669	2.669	未进入负面清单	否	2024.06	
6293	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	马营子中	100	16.9	63.1	63.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6294	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府（马营子棚菜小区）	100	33.87	46.13	46.13	未进入负面清单	否	2024.06	
6295	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	张家湾变压器	100	12.44	67.56	67.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6296	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	陈家沟	50	40.72	19.64	19.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6297	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	火石山大棚变压器	50	0.26	39.87	39.87	未进入负面清单	否	2024.06	
6298	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下柳杖子台区	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6299	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷苇子沟台区	50	14.33	32.835	32.835	未进入负面清单	否	2024.06	
6300	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷小腿蓬沟外台区	30	55.07	7.479	7.479	未进入负面清单	否	2024.06	
6301	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤村变压器	315	0.28	251.118	251.118	未进入负面清单	否	2024.06	
6302	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	北山根大棚变压器	50	4.81	37.595	37.595	未进入负面清单	否	2024.06	
6303	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚六台区	200	12.6	134.8	134.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6304	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚二组台区	20	75.83	0.834	0.834	未进入负面清单	否	2024.06	
6305	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷姚西沟台区	100	18.69	61.31	61.31	未进入负面清单	否	2024.06	
6306	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷希望小学台区	200	33.47	93.06	93.06	未进入负面清单	否	2024.06	
6307	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下甸子北山台区	400	2.84	308.64	308.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6308	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇嘛洞八家子	30	29.67	15.099	15.099	未进入负面清单	否	2024.06	
6309	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇村变压器	200	53.5	53	53	未进入负面清单	否	2024.06	
6310	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇本街变压器	50	55.79	12.105	12.105	未进入负面清单	否	2024.06	
6311	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	家属院变压器	50	41.03	19.485	19.485	未进入负面清单	否	2024.06	
6312	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	塘房	100	13.77	66.23	66.23	未进入负面清单	否	2024.06	
6313	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	黄杖子组	200	7.85	144.3	144.3	未进入负面清单	否	2024.06	

6314	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	两三四	160	35.13	71.792	71.792	未进入负面清单	否	2024.06	
6315	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府两家子村刘丙干棚菜小区	50	5.9	37.05	37.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6316	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤神庙镇人民政府两家子村平顶山棚菜小区	20	0.09	15.982	15.982	未进入负面清单	否	2024.06	
6317	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房胜沟大棚变压器	200	28	104	104	未进入负面清单	否	2024.06	
6318	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	羊鼻子变压器	30	35.61	13.317	13.317	未进入负面清单	否	2024.06	
6319	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	于家沟变压器	50	7.68	36.16	36.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6320	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	下豆沟南变压器	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06	
6321	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	洞中	10	51.63	2.837	2.837	未进入负面清单	否	2024.06	
6322	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房五变压器	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6323	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	房二变压器	50	26.55	26.725	26.725	未进入负面清单	否	2024.06	
6324	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	头东沟变压器	50	13.57	33.215	33.215	未进入负面清单	否	2024.06	
6325	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	山岔东	200	11.04	137.92	137.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6326	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	包杖子变压器	100	44.44	35.56	35.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6327	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子乡人民政府（仓上村下仓蔬菜大棚）变压器	30	3.52	22.944	22.944	未进入负面清单	否	2024.06	
6328	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下柳变压器	100	38.06	41.94	41.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6329	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松东变压器	100	31.81	48.19	48.19	未进入负面清单	否	2024.06	
6330	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北水泉变压器	50	34.72	22.64	22.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6331	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河北变压器	100	20.16	59.84	59.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6332	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	天庆永变压器	200	7.24	145.52	145.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6333	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	东梁南山变压器	100	5.46	74.54	74.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6334	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	西沟里变压器	200	3.74	152.52	152.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6335	国网建昌县供电公司			化匠沟变压器	50	27.48	26.26	26.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6336	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	养马甸子回流水东台区变压器	100	39.55	40.45	40.45	未进入负面清单	否	2024.06	
6337	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	回流水大棚台区变压器	50	7.59	36.205	36.205	未进入负面清单	否	2024.06	
6338	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	上五家子变压器	200	16.28	127.44	127.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6339	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	下十八变压器	200	13.65	132.7	132.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6340	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡大杖子前	200	17.29	125.42	125.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6341	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡田杖子	200	11.88	136.24	136.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6342	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡闫王杖子	50	61.95	9.025	9.025	未进入负面清单	否	2024.06	
6343	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡于林深沟	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
6344	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	平坊子变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6345	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡赵杖子	100	6.76	73.24	73.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6346	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西南沟变压器	50	32.04	23.98	23.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6347	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马甸子乡本街村庙西大棚变压器	200	24.81	110.38	110.38	未进入负面清单	否	2024.06	
6348	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西营东	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6349	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	高台子西	100	11.34	68.66	68.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6350	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	城子沟	100	11.81	68.19	68.19	未进入负面清单	否	2024.06	
6351	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	厂子沟	100	41.52	38.48	38.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6352	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	王宝营子乡人民政府（小东沟棚菜小区）	50	29.63	25.185	25.185	未进入负面清单	否	2024.06	
6353	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	水泉沟	200	11.24	137.52	137.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6354	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	白庙子村民组	200	24.01	111.98	111.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6355	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	东杖子	100	0.44	79.56	79.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6356	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡麻家沟	200	11.67	136.66	136.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6357	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	西三道沟	80	22.72	45.824	45.824	未进入负面清单	否	2024.06	
6358	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡张台子	100	21.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	2024.06	
6359	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要马台子台区	50	27.84	26.08	26.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6360	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡万草沟	50	32.42	23.79	23.79	未进入负面清单	否	2024.06	
6361	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	西杖子	100	46.33	33.67	33.67	未进入负面清单	否	2024.06	
6362	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要小东沟台区	50	1.27	39.365	39.365	未进入负面清单	否	2024.06	
6363	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡南台子	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6364	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡北沟里	50	12.31	33.845	33.845	未进入负面清单	否	2024.06	
6365	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡小道岭	200	11.56	136.88	136.88	未进入负面清单	否	2024.06	

6366	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京三	100	0.56	79.44	79.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6367	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	京杖子大棚台区	20	0.73	15.854	15.854	未进入负面清单	否	2024.06	
6368	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑移民新区	50	29.93	25.035	25.035	未进入负面清单	否	2024.06	
6369	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	杨树西沟里大棚	50	1.14	39.43	39.43	未进入负面清单	否	2024.06	
6370	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	卡北山	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6371	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨一队	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6372	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小杖北沟	200	3.86	152.28	152.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6373	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药蒙古营子台区变压器	30	12.42	20.274	20.274	未进入负面清单	否	2024.06	
6374	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药河北大棚变压器	30	64.87	4.539	4.539	未进入负面清单	否	2024.06	
6375	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	10KV宫山咀线宫一路顺加油站	100	28.42	51.58	51.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6376	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽前屯台区变压器	200	18.77	122.46	122.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6377	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	陈移民	100	5.05	74.95	74.95	未进入负面清单	否	2024.06	
6378	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽新立屯台区变压器	30	8.92	21.324	21.324	未进入负面清单	否	2024.06	
6379	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒六组台区	200	21.15	117.7	117.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6380	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒四五台区	80	7.88	57.696	57.696	未进入负面清单	否	2024.06	
6381	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒本屯台区	200	33.87	92.26	92.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6382	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	红石砬台区	200	0.65	158.7	158.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6383	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯西	315	12.27	213.3495	213.3495	未进入负面清单	否	2024.06	
6384	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯综合厂	100	2.39	77.61	77.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6385	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素提水台区	100	32.64	47.36	47.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6386	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素耿杖子台区	30	57.52	6.744	6.744	未进入负面清单	否	2024.06	
6387	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	白庙子九组台区	30	0.83	23.751	23.751	未进入负面清单	否	2024.06	
6388	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	双庙台区	20	56.55	4.69	4.69	未进入负面清单	否	2024.06	
6389	国网建昌县供电公司			杜龙沟台区	30	9.23	21.231	21.231	未进入负面清单	否	2024.06	
6390	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	南岭台区	100	30.37	49.63	49.63	未进入负面清单	否	2024.06	
6391	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	于杖子台区	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06	
6392	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新黄杖子	400	18.08	247.68	247.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6393	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	张杖子台区	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6394	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	挡中沟东台区	20	24.02	11.196	11.196	未进入负面清单	否	2024.06	
6395	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	郝台子蔬菜大棚	50	5.93	37.035	37.035	未进入负面清单	否	2024.06	
6396	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	安居2#变电亭1#变压器	400	59.68	81.28	81.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6397	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	孟丈子	100	25.93	54.07	54.07	未进入负面清单	否	2024.06	
6398	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小南丈子	80	14.77	52.184	52.184	未进入负面清单	否	2024.06	
6399	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛二	50	36.55	21.725	21.725	未进入负面清单	否	2024.06	
6400	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	肖四台区变压器	100	58.39	21.61	21.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6401	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	一间楼后街变压器	50	42.8	18.6	18.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6402	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	大三家子葡萄基地台区	50	16.42	31.79	31.79	未进入负面清单	否	2024.06	
6403	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	城市建设	250	3.94	190.15	190.15	未进入负面清单	否	2024.06	
6404	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽黑沟台区变压器	100	33.94	46.06	46.06	未进入负面清单	否	2024.06	
6405	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大排	50	39.44	20.28	20.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6406	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	小排	20	33.43	9.314	9.314	未进入负面清单	否	2024.06	
6407	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	贸易货站台区	315	18.1	194.985	194.985	未进入负面清单	否	2024.06	
6408	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	杨北变压器	200	13.04	133.92	133.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6409	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	四家子	100	34.93	45.07	45.07	未进入负面清单	否	2024.06	
6410	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	蟒四五组北变压器	200	37.23	85.54	85.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6411	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	兴隆庄	200	20.14	119.72	119.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6412	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽本街台区变压器	200	32.03	95.94	95.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6413	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	二岭沟外	200	10.5	139	139	未进入负面清单	否	2024.06	
6414	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	后城子东	200	15.39	129.22	129.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6415	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	代前	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06	
6416	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	小东沟台区	100	35.88	44.12	44.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6417	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽北山根台区变压器	50	47.86	16.07	16.07	未进入负面清单	否	2024.06	
6418	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	刘质彬沟村	100	38.01	41.99	41.99	未进入负面清单	否	2024.06	
6419	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药郭店台区变压器	80	31.95	38.44	38.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6420	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后后组	50	47.8	16.1	16.1	未进入负面清单	否	2024.06	

6421	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷腿蓬沟大棚台	100	7.86	72.14	72.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6422	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	英武台子	50	13.52	33.24	33.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6423	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	下坡子	400	5.33	298.68	298.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6424	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽火家店台区变压器	50	18.87	30.565	30.565	未进入负面清单	否	2024.06	
6425	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽铁路沟台区变压器	50	7.31	36.345	36.345	未进入负面清单	否	2024.06	
6426	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽老岭台区变压器	30	9.28	21.216	21.216	未进入负面清单	否	2024.06	
6427	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三道河子	20	47.58	6.484	6.484	未进入负面清单	否	2024.06	
6428	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	八仙沟台区变压器	20	21.23	11.754	11.754	未进入负面清单	否	2024.06	
6429	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	新立屯	200	7.01	145.98	145.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6430	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松三	50	21.67	29.165	29.165	未进入负面清单	否	2024.06	
6431	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	双庙	80	25.4	43.68	43.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6432	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	朱杖子	200	25.19	109.62	109.62	未进入负面清单	否	2024.06	
6433	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽河北二组台区变压器	80	16.86	50.512	50.512	未进入负面清单	否	2024.06	
6434	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽河湾棚菜基地变压器	200	3.36	153.28	153.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6435	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽上四家子台区变压器	100	25.13	54.87	54.87	未进入负面清单	否	2024.06	
6436	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽高杖子台区变压器	100	22.39	57.61	57.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6437	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽长龙地台区变压器	50	33.37	23.315	23.315	未进入负面清单	否	2024.06	
6438	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	宣一二组	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6439	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云西台区变压器	50	53.63	13.185	13.185	未进入负面清单	否	2024.06	
6440	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽杨屯台区变压器	200	14.62	130.76	130.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6441	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马东沟	50	41.56	19.22	19.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6442	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南东	100	23.79	56.21	56.21	未进入负面清单	否	2024.06	
6443	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	罗外	200	19	122	122	未进入负面清单	否	2024.06	
6444	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大道沟	30	60.04	5.988	5.988	未进入负面清单	否	2024.06	
6445	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽曹屯台区变压器	100	24.18	55.82	55.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6446	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	头龙潭岭下	30	54.55	7.635	7.635	未进入负面清单	否	2024.06	
6447	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	黑沟	100	12.71	67.29	67.29	未进入负面清单	否	2024.06	
6448	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	山上	100	17.82	62.18	62.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6449	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	榛子沟大棚台区	50	8.67	35.665	35.665	未进入负面清单	否	2024.06	
6450	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	建昌县王宝营子乡人民政府（安子沟大棚）	50	18.45	30.775	30.775	未进入负面清单	否	2024.06	
6451	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	头龙潭	30	36.26	13.122	13.122	未进入负面清单	否	2024.06	
6452	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	北山根	200	12.74	134.52	134.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6453	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	毛家沟变压器	50	39.07	20.465	20.465	未进入负面清单	否	2024.06	
6454	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药十一组台区变压器	100	20.19	59.81	59.81	未进入负面清单	否	2024.06	
6455	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小宁屯2台区变压器	400	28.13	207.48	207.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6456	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药庙前台区变压器	50	33.84	23.08	23.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6457	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药棉花站台区变压器	200	25.33	109.34	109.34	未进入负面清单	否	2024.06	
6458	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药小鸡关山台区变压器	50	58.14	10.93	10.93	未进入负面清单	否	2024.06	
6459	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药康家沟2台区变压器	50	56.83	11.585	11.585	未进入负面清单	否	2024.06	
6460	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨西台区变压器	50	23.64	28.18	28.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6461	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药杨东台区变压器	50	19.7	30.15	30.15	未进入负面清单	否	2024.06	
6462	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药甘家沟2台区变压器	200	30.3	99.4	99.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6463	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药八仙沟台区变压器	20	55.77	4.846	4.846	未进入负面清单	否	2024.06	
6464	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱河西台区变压器	100	19.02	60.98	60.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6465	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药胡屯二台区变压器	100	25.07	54.93	54.93	未进入负面清单	否	2024.06	
6466	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药龙宫台区变压器	100	8.9	71.1	71.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6467	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药西山根台区变压器	50	19.02	30.49	30.49	未进入负面清单	否	2024.06	
6468	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药徐丈子台区变压器	30	33.7	13.89	13.89	未进入负面清单	否	2024.06	
6469	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽汪口子台区变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6470	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	韩屯西	200	4.3	151.4	151.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6471	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	台子	50	18.74	30.63	30.63	未进入负面清单	否	2024.06	
6472	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	老水泉沟	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6473	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	韩屯东	100	54.58	25.42	25.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6474	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	马驹沟	20	32.21	9.558	9.558	未进入负面清单	否	2024.06	
6475	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	南山	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06	

6476	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	小马里	30	17.08	18.876	18.876	未进入负面清单	否	2024.06	
6477	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	大马沟	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6478	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	商杖子	100	20.52	59.48	59.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6479	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	大石砬	50	5.43	37.285	37.285	未进入负面清单	否	2024.06	
6480	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂什八	50	53.57	13.215	13.215	未进入负面清单	否	2024.06	
6481	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂牛四	200	13.6	132.8	132.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6482	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	八家子高屯东大棚	50	15.68	32.16	32.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6483	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	配电变压器5	500	45.16	174.2	174.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6484	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	下东梁变压器	200	8.9	142.2	142.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6485	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	梁东	200	7.82	144.36	144.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6486	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	胡家窝铺	20	73.21	1.358	1.358	未进入负面清单	否	2024.06	
6487	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	蔡店2台区	100	12.58	67.42	67.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6488	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	大杨树沟2变压器	100	36.57	43.43	43.43	未进入负面清单	否	2024.06	
6489	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	道中	200	35.08	89.84	89.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6490	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	义杖子	100	55.19	24.81	24.81	未进入负面清单	否	2024.06	
6491	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	牛大庄南	100	30.53	49.47	49.47	未进入负面清单	否	2024.06	
6492	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	南西	200	32.06	95.88	95.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6493	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	陈北沟变压器	400	1.48	314.08	314.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6494	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘八里杖子台区	100	20.98	59.02	59.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6495	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	河南变压器	50	45.59	17.205	17.205	未进入负面清单	否	2024.06	
6496	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	大河东变压器	200	29.55	100.9	100.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6497	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	小杖子变压器	100	14.25	65.75	65.75	未进入负面清单	否	2024.06	
6498	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西台子变压器	200	22.87	114.26	114.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6499	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	下营子	200	30.64	98.72	98.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6500	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙线	朱家店	200	24.94	110.12	110.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6501	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	河洼北变压器	80	22.61	45.912	45.912	未进入负面清单	否	2024.06	
6502	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	周西王	100	35.86	44.14	44.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6503	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	北屯	50	67.44	6.28	6.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6504	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	东台子台区	100	32.18	47.82	47.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6505	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏大杨杖子	200	9.78	140.44	140.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6506	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏黑山后前组	50	30.43	24.785	24.785	未进入负面清单	否	2024.06	
6507	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡小北沟	50	46.89	16.555	16.555	未进入负面清单	否	2024.06	
6508	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡水泉	100	25.67	54.33	54.33	未进入负面清单	否	2024.06	
6509	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡洪杖子西	100	28.8	51.2	51.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6510	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线城郊冰沟煤矿家属院	80	18.13	49.496	49.496	未进入负面清单	否	2024.06	
6511	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药石灰窑子二台区变压器	50	26.18	26.91	26.91	未进入负面清单	否	2024.06	
6512	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星三线	铁路2	400	15.52	257.92	257.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6513	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	康鑫小区1#变压器	250	8.71	178.225	178.225	未进入负面清单	否	2024.06	
6514	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	上房子	100	16.02	63.98	63.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6515	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家村南地	50	35.14	22.43	22.43	未进入负面清单	否	2024.06	
6516	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	英武沟2变压器	100	33.2	46.8	46.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6517	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	丁杖子台区	50	1.58	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06	
6518	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊农业中心家属院台区	100	1.53	78.47	78.47	未进入负面清单	否	2024.06	
6519	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家路西	160	27.09	84.656	84.656	未进入负面清单	否	2024.06	
6520	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊前街	315	47.24	103.194	103.194	未进入负面清单	否	2024.06	
6521	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄三组西台区	200	12.97	134.06	134.06	未进入负面清单	否	2024.06	
6522	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场六八组里台区	200	6.59	146.82	146.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6523	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄五组台区	100	17.51	62.49	62.49	未进入负面清单	否	2024.06	
6524	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑六组	30	27.45	15.765	15.765	未进入负面清单	否	2024.06	
6525	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北电池台区	100	21.44	58.56	58.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6526	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊新立屯	315	0.27	251.1495	251.1495	未进入负面清单	否	2024.06	
6527	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳上沟台区	200	22.9	114.2	114.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6528	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	粮油住宅台区	400	13.76	264.96	264.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6529	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	佟庄二组东台区	100	34.08	45.92	45.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6530	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅二九组台区	100	33.15	46.85	46.85	未进入负面清单	否	2024.06	

6531	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张4.5.11本屯分台区	200	6.42	147.16	147.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6532	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	杨东(同名)	100	13.5	66.5	66.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6533	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭一二组	100	25.52	54.48	54.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6534	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉六组台区	50	23.81	28.095	28.095	未进入负面清单	否	2024.06	
6535	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	影壁沟变压器	30	28.08	15.576	15.576	未进入负面清单	否	2024.06	
6536	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子五组台区	30	28.12	15.564	15.564	未进入负面清单	否	2024.06	
6537	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛张杖子台区	50	44.04	17.98	17.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6538	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑二组	100	20.6	59.4	59.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6539	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	三家台区	20	41.11	7.778	7.778	未进入负面清单	否	2024.06	
6540	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV兴隆线	五一	50	20.13	29.935	29.935	未进入负面清单	否	2024.06	
6541	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	葛杖子台区	100	0.56	79.44	79.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6542	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇贺庙台沟2D变压器	10	13.3	6.67	6.67	未进入负面清单	否	2024.06	
6543	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子五组东变压器	30	30.1	14.97	14.97	未进入负面清单	否	2024.06	
6544	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	梅杖子台区	100	17.32	62.68	62.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6545	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	冰沟	50	8.72	35.64	35.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6546	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑五组	100	12.24	67.76	67.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6547	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭五组	50	35.75	22.125	22.125	未进入负面清单	否	2024.06	
6548	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤7组台区	200	19.17	121.66	121.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6549	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子二组台区	50	14.56	32.72	32.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6550	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	承装部台区	400	20	240	240	未进入负面清单	否	2024.06	
6551	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子西沟叉台区	20	38.08	8.384	8.384	未进入负面清单	否	2024.06	
6552	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊三家大棚	200	17.8	124.4	124.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6553	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北岭台区	100	17.79	62.21	62.21	未进入负面清单	否	2024.06	
6554	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	小东山	30	35.73	13.281	13.281	未进入负面清单	否	2024.06	
6555	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊东山	200	26.17	107.66	107.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6556	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊农机家属院	50	27.96	26.02	26.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6557	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟二组	200	1.95	156.1	156.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6558	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必村小区变压器	50	3.28	38.36	38.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6559	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小王杖台区	20	3.87	15.226	15.226	未进入负面清单	否	2024.06	
6560	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	必村桃园变压器	20	0	16	16	未进入负面清单	否	2024.06	
6561	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	六队台区	400	30.03	199.88	199.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6562	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	石盆	50	6.58	36.71	36.71	未进入负面清单	否	2024.06	
6563	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	金杖子二组台区	200	14.44	131.12	131.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6564	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊天齐庙	100	22.41	57.59	57.59	未进入负面清单	否	2024.06	
6565	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	小杨树沟台区	100	5.82	74.18	74.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6566	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	商业家属院台区	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6567	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张八组台区	50	72.16	3.92	3.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6568	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	烟草台区	315	18.41	194.0085	194.0085	未进入负面清单	否	2024.06	
6569	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张七组台区	30	48.09	9.573	9.573	未进入负面清单	否	2024.06	
6570	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	小杨树沟	100	52.77	27.23	27.23	未进入负面清单	否	2024.06	
6571	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑一组	100	31.92	48.08	48.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6572	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子石门台区	80	12.47	54.024	54.024	未进入负面清单	否	2024.06	
6573	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊养路段家属院	200	17.83	124.34	124.34	未进入负面清单	否	2024.06	
6574	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊窑石门	20	2.35	15.53	15.53	未进入负面清单	否	2024.06	
6575	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟四组	50	54.08	12.96	12.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6576	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭四组	100	29.63	50.37	50.37	未进入负面清单	否	2024.06	
6577	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张九组台区	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6578	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	周屯变压器	200	5.71	148.58	148.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6579	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊农电局家属楼	200	20.4	119.2	119.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6580	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头三小队	200	16.56	126.88	126.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6581	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	灰上沟台区	30	45.33	10.401	10.401	未进入负面清单	否	2024.06	
6582	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊龙潭外	30	39.35	12.195	12.195	未进入负面清单	否	2024.06	
6583	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	西沟	50	12.59	33.705	33.705	未进入负面清单	否	2024.06	
6584	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	水利局台区	400	18.91	244.36	244.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6585	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊交警队家属楼（2）	315	1.1	248.535	248.535	未进入负面清单	否	2024.06	
6586	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	杨树底下	100	12.3	67.7	67.7	未进入负面清单	否	2024.06	

6587	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子立新台区	50	45.31	17.345	17.345	未进入负面清单	否	2024.06	
6588	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	地灵沟台区	20	70.17	1.966	1.966	未进入负面清单	否	2024.06	
6589	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子二组大棚台区	10	4.34	7.566	7.566	未进入负面清单	否	2024.06	
6590	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉庄4组北台区	50	0.55	39.725	39.725	未进入负面清单	否	2024.06	
6591	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	蔡屯变压器	30	29.45	15.165	15.165	未进入负面清单	否	2024.06	
6592	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊康杖子	80	3.07	61.544	61.544	未进入负面清单	否	2024.06	
6593	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊道西2	200	31.13	97.74	97.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6594	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊八十亩地	315	14.4	206.64	206.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6595	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉庄四组台区	100	15.64	64.36	64.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6596	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟五组	200	6.3	147.4	147.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6597	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场山湾2台区	100	42.45	37.55	37.55	未进入负面清单	否	2024.06	
6598	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊水库家属院	200	16.22	127.56	127.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6599	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	回民组台区	50	64.56	7.72	7.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6600	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	胡仙沟南变台区	100	27.76	52.24	52.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6601	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊交通家属院	50	59.93	10.035	10.035	未进入负面清单	否	2024.06	
6602	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	山湾子	100	12.81	67.19	67.19	未进入负面清单	否	2024.06	
6603	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场六八组外台区	100	40.86	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6604	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	南台子台区	200	42.03	75.94	75.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6605	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	庙沟变压器	30	47.81	9.657	9.657	未进入负面清单	否	2024.06	
6606	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张一组台区	200	1.25	157.5	157.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6607	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳二组湾子台区	100	1.2	78.8	78.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6608	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大仗子本屯台区	100	61.06	18.94	18.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6609	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤5，6组变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6610	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	北梁台区	100	7.52	72.48	72.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6611	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉一组台区	100	26.95	53.05	53.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6612	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	计生委台区	630	44.53	223.461	223.461	未进入负面清单	否	2024.06	
6613	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	县政府台区	400	21.59	233.64	233.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6614	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	局杆厂居民台区	50	18.79	30.605	30.605	未进入负面清单	否	2024.06	
6615	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	柳河南台区	100	49.28	30.72	30.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6616	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊道东（2）	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06	
6617	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊冰沟村七组	100	6.79	73.21	73.21	未进入负面清单	否	2024.06	
6618	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	石佛本屯台区	200	22.72	114.56	114.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6619	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张三组台区	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
6620	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	王力沟台区	30	35.89	13.233	13.233	未进入负面清单	否	2024.06	
6621	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	马场大屯台区	100	25.7	54.3	54.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6622	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	老牛沟变压器	20	24.76	11.048	11.048	未进入负面清单	否	2024.06	
6623	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	谢杖子台区	50	43.6	18.2	18.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6624	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	立新南变压器	50	66.36	6.82	6.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6625	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	大杖子四组台区	100	16.18	63.82	63.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6626	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊箭养殖照明	30	24.91	16.527	16.527	未进入负面清单	否	2024.06	
6627	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	姚杖子台区	100	8.98	71.02	71.02	未进入负面清单	否	2024.06	
6628	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张六组台区	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6629	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV八家子线	青东沟	100	17.03	62.97	62.97	未进入负面清单	否	2024.06	
6630	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉庄二组西台区	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06	
6631	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	汤1-4组台区	400	16.93	252.28	252.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6632	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉三组东台区	30	23.76	16.872	16.872	未进入负面清单	否	2024.06	
6633	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	工程公司台区	400	21.65	233.4	233.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6634	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊道西	315	13.3	210.105	210.105	未进入负面清单	否	2024.06	
6635	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	黄岩沟	30	42.37	11.289	11.289	未进入负面清单	否	2024.06	
6636	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	侉庄一组东变压器	200	9.87	140.26	140.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6637	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	张二组台区	400	20.7	237.2	237.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6638	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	玉带湾	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
6639	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药城子二台区D	50	12.39	33.805	33.805	未进入负面清单	否	2024.06	
6640	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药磨石沟台区S	50	10.97	34.515	34.515	未进入负面清单	否	2024.06	
6641	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要山家村台区S	50	7.04	36.48	36.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6642	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV谷杖子线	谷下柳杖子南台区S	50	8.76	35.62	35.62	未进入负面清单	否	2024.06	

6643	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘老西沟南台区D	30	188.97	-32.691	-32.691	未进入负面清单	否	2024.06	
6644	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏姜杖子外台区S	50	9.88	35.06	35.06	未进入负面清单	否	2024.06	
6645	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV魏家岭线	魏家岭线赵杖子养羊厂	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
6646	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV老大杖子线	道房沟	100	21.75	58.25	58.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6647	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头田丽敏水利	100	16.71	63.29	63.29	未进入负面清单	否	2024.06	
6648	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂磨石沟村果园	100	31.5	48.5	48.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6649	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	邱营子屯二台区	200	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6650	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三兴机井台区	100	10.85	69.15	69.15	未进入负面清单	否	2024.06	
6651	国网建昌县供电公司			有道物流变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6652	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	景沟	100	13.95	66.05	66.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6653	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡窝棚场外台区	50	1.48	39.26	39.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6654	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯本街大棚	200	46.75	66.5	66.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6655	国网建昌县供电公司			民馨佳苑2#变电亭2#变压器	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
6656	国网建昌县供电公司			城郊章东山楂园	100	0.2	79.8	79.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6657	国网建昌县供电公司			城郊南梅村二洞子	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6658	国网建昌县供电公司			宫福堂东	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
6659	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔线	毛杖子变压器	100	22.65	57.35	57.35	未进入负面清单	否	2024.06	
6660	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV玲珑塔镇干线	胜六东台区D	100	10.43	69.57	69.57	未进入负面清单	否	2024.06	
6661	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要南山台区S	50	25.89	27.055	27.055	未进入负面清单	否	2024.06	
6662	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	桃园变压器	30	40.01	11.997	11.997	未进入负面清单	否	2024.06	
6663	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	鸽云集屯台区变压器	200	22.7	114.6	114.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6664	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	山根子台区S	100	13.79	66.21	66.21	未进入负面清单	否	2024.06	
6665	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要北沟1队台区D	200	8.13	143.74	143.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6666	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要榧树沟台区D	50	1.2	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6667	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	土城沟台区D	50	5.02	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06	
6668	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要楼杖子S	50	11.56	34.22	34.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6669	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	小郎家沟外台区D	50	9.85	35.075	35.075	未进入负面清单	否	2024.06	
6670	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	上台子南变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6671	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV王宝营子线	大禹杯节水灌溉台区	100	10.75	69.25	69.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6672	国网建昌县供电公司			城郊大庙四组（2）	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6673	国网建昌县供电公司			城郊大庙五组（2）	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6674	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡要路沟本街	315	13.12	210.672	210.672	未进入负面清单	否	2024.06	
6675	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要石线	要乡土金塔	315	4.68	237.258	237.258	未进入负面清单	否	2024.06	
6676	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新三间房东	50	24.83	27.585	27.585	未进入负面清单	否	2024.06	
6677	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	白杖子村高标准农田台区	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6678	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新开岭村高标准农田台区	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6679	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	北山口水利台区	100	2.45	77.55	77.55	未进入负面清单	否	2024.06	
6680	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	河东一八队	100	13.29	66.71	66.71	未进入负面清单	否	2024.06	
6681	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	乡东	315	9.01	223.6185	223.6185	未进入负面清单	否	2024.06	
6682	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	岭根	80	0.39	63.688	63.688	未进入负面清单	否	2024.06	
6683	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	三道河子西	50	9.56	35.22	35.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6684	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨洞子沟移民	50	19.73	30.135	30.135	未进入负面清单	否	2024.06	
6685	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯下洼地	50	1.72	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6686	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV工业线	城郊富都家园	250	7.23	181.925	181.925	未进入负面清单	否	2024.06	
6687	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	袁十2变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6688	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘下平方子东	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6689	国网建昌县供电公司			凌河安轩变压器	100	0.17	79.83	79.83	未进入负面清单	否	2024.06	
6690	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	三信平安城箱变配电变压器	500	8.93	355.35	355.35	未进入负面清单	否	2024.06	
6691	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯南台子	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6692	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟北	100	14.5	65.5	65.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6693	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老岭沟东	50	5.94	37.03	37.03	未进入负面清单	否	2024.06	
6694	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	青山台区变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6695	国网建昌县供电公司			吉杖子东变压器	200	0.05	159.9	159.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6696	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	本街南	100	33	47	47	未进入负面清单	否	2024.06	
6697	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	桃园水利台区	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
6698	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊老双沟一二组南	400	4.28	302.88	302.88	未进入负面清单	否	2024.06	

6699	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊井龙沟三组	200	2.5	155	155	未进入负面清单	否	2024.06	
6700	国网建昌县供电公司			陈三养殖厂	100	0.06	79.94	79.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6701	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头水四队	50	5.9	37.05	37.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6702	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	市场2	630	18.15	389.655	389.655	未进入负面清单	否	2024.06	
6703	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂郭杖子	30	23.93	16.821	16.821	未进入负面清单	否	2024.06	
6704	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘迟杖子东沟台区D	30	40.85	11.745	11.745	未进入负面清单	否	2024.06	
6705	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	10kV五一线供电公司箱变变压器间隔配电变压器	630	3.36	482.832	482.832	未进入负面清单	否	2024.06	
6706	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯曹碾北	50	1.08	39.46	39.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6707	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	小汪沟变压器	100	0.44	79.56	79.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6708	国网建昌县供电公司			苇外河西变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6709	国网建昌县供电公司			喇二院家属院变压器	50	1.29	39.355	39.355	未进入负面清单	否	2024.06	
6710	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	雷东南沟台区	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	2024.06	
6711	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	沟腰里台区	200	0.6	158.8	158.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6712	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	葡萄园提水	50	9.52	35.24	35.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6713	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	白杖子小区	50	19.79	30.105	30.105	未进入负面清单	否	2024.06	
6714	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	黑甲槽沟S	30	24.82	16.554	16.554	未进入负面清单	否	2024.06	
6715	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	大屯苇子沟东	50	16.92	31.54	31.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6716	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	鲍台子	50	7.55	36.225	36.225	未进入负面清单	否	2024.06	
6717	国网建昌县供电公司			汤北二台区	200	0.67	158.66	158.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6718	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	老裴南	50	5.23	37.385	37.385	未进入负面清单	否	2024.06	
6719	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园1#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	6.38	463.806	463.806	未进入负面清单	否	2024.06	
6720	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园1#变电亭2#变压器间隔配电变压器	630	5.86	467.082	467.082	未进入负面清单	否	2024.06	
6721	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药邱河西二台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6722	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV宫山咀线	城郊农业开发井五	400	29.19	203.24	203.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6723	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	pms_喇嘛洞供电所台区	200	56.45	47.1	47.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6724	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新孔台子西变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6725	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂黑山水利	50	21.13	29.435	29.435	未进入负面清单	否	2024.06	
6726	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV天星二线	天星花园2#变电亭1#变压器间隔配电变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
6727	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	鸭子沟变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6728	国网建昌县供电公司			铁路沟沟里变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6729	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	周杨树沟变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6730	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟南变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6731	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大杖子南变压器	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6732	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	西山根2#变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6733	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	松岭沟里变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6734	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药弯沟二台区	50	7.28	36.36	36.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6735	国网建昌县供电公司			东庄北变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6736	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	欢喜岭1变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
6737	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂2线	碱厂上北山	50	9.68	35.16	35.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6738	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	坝上东洼柱上变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6739	国网建昌县供电公司			湾地沟变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6740	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	双柳树东变压器	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6741	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要路沟线	要乡双庙岭南沟	50	2.78	38.61	38.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6742	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	药桦树沟台区D	50	4.4	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6743	国网建昌县供电公司			蟒移民21户变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6744	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	蒲拐下变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6745	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	二河子新区	100	5.03	74.97	74.97	未进入负面清单	否	2024.06	
6746	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	色树林子东	50	8.07	35.965	35.965	未进入负面清单	否	2024.06	
6747	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟大东沟	200	18.28	123.44	123.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6748	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	乔北	50	8.32	35.84	35.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6749	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	胡杖子东变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
6750	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山蔬菜大棚3	50	20.64	29.68	29.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6751	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV温杖子线	青顶子	20	44.5	7.1	7.1	未进入负面清单	否	2024.06	

6752	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	新庄子东变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
6753	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头前营子水利台区	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6754	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	水路沟西沟东	50	13.82	33.09	33.09	未进入负面清单	否	2024.06	
6755	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	汤北井上台区	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6756	国网建昌县供电公司			蒲塘沟机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
6757	国网建昌县供电公司			回流水大冰沟变压器	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
6758	国网建昌县供电公司			下仓北变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6759	国网建昌县供电公司			上仓东变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
6760	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	五指山东	100	22.59	57.41	57.41	未进入负面清单	否	2024.06	
6761	国网建昌县供电公司			杨树沟东台区	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6762	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇大六2#台区D	100	11.86	68.14	68.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6763	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	松树底下西水利台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
6764	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇坤一南S	10	55.74	2.426	2.426	未进入负面清单	否	2024.06	
6765	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	坤一西台区	50	5.4	37.3	37.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6766	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇四八2#台区D	100	7.93	72.07	72.07	未进入负面清单	否	2024.06	
6767	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇麻地沟S	50	4.65	37.675	37.675	未进入负面清单	否	2024.06	
6768	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	朱杖子西变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
6769	国网建昌县供电公司	玲珑塔66kV变电站	10kV巴什罕线	巴北水利台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
6770	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	松七	100	8.06	71.94	71.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6771	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	小黑山变压器	200	0.02	159.96	159.96	未进入负面清单	否	2024.06	
6772	国网建昌县供电公司			西山根台区变压器	100	1.5	78.5	78.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6773	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	老刘台子变压器	50	7.8	36.1	36.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6774	国网建昌县供电公司			兴隆庄南组	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6775	国网建昌县供电公司			老大杖子乡张家湾变压器	50	0.74	39.63	39.63	未进入负面清单	否	2024.06	
6776	国网建昌县供电公司			老大杖子本街变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6777	国网建昌县供电公司			吴杖子河东变压器	50	1.44	39.28	39.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6778	国网建昌县供电公司	要路沟66kV变电站	10kV要成线	歪沟变压器	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6779	国网建昌县供电公司			山庙沟台区	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6780	国网建昌县供电公司			松四	50	1.07	39.465	39.465	未进入负面清单	否	2024.06	
6781	国网建昌县供电公司	白土岭66kV变电站	10kV白马线G1003	养马电子本街西	100	19.82	60.18	60.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6782	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新小新南组台区S	50	10.4	34.8	34.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6783	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新西沟果园台区S	100	4.99	75.01	75.01	未进入负面清单	否	2024.06	
6784	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	菠楞树村西沟组台区	100	11.36	68.64	68.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6785	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV碱厂线	碱厂付台子机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
6786	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	大车店2变压器	200	1.56	156.88	156.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6787	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	房新大棚2变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6788	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV养马甸子线	水泉方塘3变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6789	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV药王庙线	晌鸡村四组	50	4.8	37.6	37.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6790	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	马杖子二台区	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
6791	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	新柳树沟台区	50	4.7	37.65	37.65	未进入负面清单	否	2024.06	
6792	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	素南岭沟里台区	30	24.67	16.599	16.599	未进入负面清单	否	2024.06	
6793	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	双东台区	200	6.06	147.88	147.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6794	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV镇干线	宏大家园变压器间隔配电变压器	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06	
6795	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北区1变压器	400	25.63	217.48	217.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6796	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	金水湾北区2变压器	400	13.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6797	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	和尚房子乡直	200	21.39	117.22	117.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6798	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	马道子南	50	10.71	34.645	34.645	未进入负面清单	否	2024.06	
6799	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	瓦房岭小区	100	3.57	76.43	76.43	未进入负面清单	否	2024.06	
6800	国网建昌县供电公司	汤神庙66kV变电站	10kV汤神庙工业线	pms_汤南岭一组	30	30.29	14.913	14.913	未进入负面清单	否	2024.06	
6801	国网建昌县供电公司			10kV岭根南变压器	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6802	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	瑞馨家园1-1	400	14.32	262.72	262.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6803	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇凌线	瑞馨家园1-2	400	6.44	294.24	294.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6804	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑1-1	1200	54.43	306.84	306.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6805	国网建昌县供电公司			书香家苑1-2	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
6806	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	城建佳苑1-1	400	19.08	243.68	243.68	未进入负面清单	否	2024.06	

6807	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇北线	城建佳苑1-2	400	18.38	246.48	246.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6808	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	晶程花园1-1	500	22.31	288.45	288.45	未进入负面清单	否	2024.06	
6809	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	晶程花园1-2	500	22.59	287.05	287.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6810	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑2-1	1000	60.27	197.3	197.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6811	国网建昌县供电公司			书香家苑2-2	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
6812	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV煤矿线	王杖子北	50	10.18	34.91	34.91	未进入负面清单	否	2024.06	
6813	国网建昌县供电公司			书香家苑3-1	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
6814	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV新区二线	书香家苑3-2	630	45.46	217.602	217.602	未进入负面清单	否	2024.06	
6815	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞1线	喇本街西头D	100	14.19	65.81	65.81	未进入负面清单	否	2024.06	
6816	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇小三家子东S	50	12.5	33.75	33.75	未进入负面清单	否	2024.06	
6817	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇肖西S	50	11.1	34.45	34.45	未进入负面清单	否	2024.06	
6818	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV喇嘛洞2线G1013	喇六南头砖窑S	10	78.87	0.113	0.113	未进入负面清单	否	2024.06	
6819	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	刘朋飞大棚台区	50	31.2	24.4	24.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6820	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV五一线	勃宇#1箱变01配电变压器	500	21.86	290.7	290.7	未进入负面清单	否	2024.06	
6821	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV镇内线	首府箱变01配电变压器	500	13.99	330.05	330.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6822	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV大屯线	贺吉沟口	200	34.12	91.76	91.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6823	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV素珠营子线	邱杖子后沟变压器	200	4.42	151.16	151.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6824	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV娘娘庙线	娘川新店东台区	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
6825	国网建昌县供电公司	谷杖子66kV变电站	10kV锰矿线	谷下雹神庙东台区	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6826	国网建昌县供电公司	西沟66kV变电站	10kV医院线	君豪小区箱变1#变压器	500	6.7	366.5	366.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6827	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	隆昌家园小区箱变1#配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6828	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	隆昌家园小区箱变2#配电变压器	500	0.23	398.85	398.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6829	国网建昌县供电公司			城郊八十亩地（2）	200	1.09	157.82	157.82	未进入负面清单	否	2024.06	
6830	国网建昌县供电公司	新开岭66kV变电站	10kV新开岭线	北头子北台区	50	5.87	37.065	37.065	未进入负面清单	否	2024.06	
6831	国网建昌县供电公司			杨家窝铺北	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6832	国网建昌县供电公司			北东沟里变压器	200	0.01	159.98	159.98	未进入负面清单	否	2024.06	
6833	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV鸽子洞线	药大宁屯2台区	200	1.89	156.22	156.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6834	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	庙岭西	100	1.09	78.91	78.91	未进入负面清单	否	2024.06	
6835	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV杨树湾子线	杨新立屯提水	50	5.6	37.2	37.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6836	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和北线	正上台子变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06	
6837	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水怡园1#变压器	500	6.24	368.8	368.8	未进入负面清单	否	2024.06	
6838	国网建昌县供电公司	建昌220kV变电站	10kV水源线	丽水怡园2#变压器	500	12.32	338.4	338.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6839	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二大北沟河西D	50	31.8	24.1	24.1	未进入负面清单	否	2024.06	
6840	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二大北沟东梁D	50	22.35	28.825	28.825	未进入负面清单	否	2024.06	
6841	国网建昌县供电公司	蟒挡坝66kV变电站	10kV牤牛营子线	城郊樱桃沟3.4组北	400	10.02	279.92	279.92	未进入负面清单	否	2024.06	
6842	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二间楼东	50	15.14	32.43	32.43	未进入负面清单	否	2024.06	
6843	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	下东山沟里	50	30.37	24.815	24.815	未进入负面清单	否	2024.06	
6844	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小冷九队S	50	26.21	26.895	26.895	未进入负面清单	否	2024.06	
6845	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV小德营子线	小朱屯台区D	50	41.22	19.39	19.39	未进入负面清单	否	2024.06	
6846	国网建昌县供电公司	药王庙66kV变电站	10kV二道湾子线	二刘后街台区	50	13.89	33.055	33.055	未进入负面清单	否	2024.06	
6847	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV雷家店线	吕北	100	1.64	78.36	78.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6848	国网建昌县供电公司	大屯66kV变电站	10kV黑山科线	西地南	100	2.15	77.85	77.85	未进入负面清单	否	2024.06	
6849	国网建昌县供电公司	碱厂66kV变电站	10kV头道营子线	头乡直2	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6850	国网建昌县供电公司	和尚房子66kV变电站	10kV和南线	八间房子东变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6851	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线河沿子分歧020#河沿子东台变压器	200	52.73	54.54	54.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6852	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10KV高台北线黑水台东2台分支黑水台东2台变压器	100	2.71	77.29	77.29	未进入负面清单	否	2024.06	
6853	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线井房分歧沙锅子分支005#沙锅子东台变压器	200	7.06	145.88	145.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6854	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧朱屯分支014#朱屯北台变压器	400	6.07	295.72	295.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6855	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧王岗南分支013#王岗南台变压器	100	38.73	41.27	41.27	未进入负面清单	否	2024.06	

6856	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧09左分支002#老爷庙南屯变压器	200	5.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6857	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧杏树东分支003#杏树东台变压器	100	18.1	61.9	61.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6858	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧036#四方南台变压器	30	7.35	21.795	21.795	未进入负面清单	否	2024.06	
6859	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线	10KV 塔东线大渔东台变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6860	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线	10KV塔南二线沿海公路南台变压器	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6861	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线058#二道河子新台变压器	100	18.75	61.25	61.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6862	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线104左001#杨家南1台变压器	400	16.64	253.44	253.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6863	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线中土分岐#03土头村变压器	100	14.28	65.72	65.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6864	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线上土头分岐01号上土头村变压器	200	22.56	114.88	114.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6865	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线034＋1号上土头新台变压器	200	30.35	99.3	99.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6866	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线136号龙谭五队变压器	50	4.96	37.52	37.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6867	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线马山根分#02马山根台变压器	200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6868	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线中学分01#中学变压器	100	1.96	78.04	78.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6869	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南三台分#01南村台变压器	50	49.41	15.295	15.295	未进入负面清单	否	2024.06	
6870	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线黄地沟015#黄地沟台变压器	200	4.83	150.34	150.34	未进入负面清单	否	2024.06	
6871	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧苇子洞分支08#张丈子东台变压器	20	40.31	7.938	7.938	未进入负面清单	否	2024.06	
6872	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧北房子03#北房子变压器	400	5.32	298.72	298.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6873	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐胡头沟分歧003#山根变压器	400	6.81	292.76	292.76	未进入负面清单	否	2024.06	
6874	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧董家沟分支05#董家沟变压器	400	3.1	307.6	307.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6875	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐北沟分支001#加工厂台变压器	200	2.37	155.26	155.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6876	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支042#山尖台变压器	20	51.95	5.61	5.61	未进入负面清单	否	2024.06	
6877	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐木先沟分支004#木先沟台变压器	100	9.79	70.21	70.21	未进入负面清单	否	2024.06	
6878	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧12#南山变压器	400	6.18	295.28	295.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6879	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧北沟分支22#北沟变压器	100	14.56	65.44	65.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6880	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支21#小烟变压器	30	21.28	17.616	17.616	未进入负面清单	否	2024.06	
6881	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧23#落后台变压器	100	18.75	61.25	61.25	未进入负面清单	否	2024.06	
6882	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	中心村第三批明东台（10kV明水线包冰分歧祝东分支1#祝东变压器)	100	10.14	69.86	69.86	未进入负面清单	否	2024.06	
6883	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧66#冰沟变压器	200	4.51	150.98	150.98	未进入负面清单	否	2024.06	

6884	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支17#贺杖子变压器	200	1.89	156.22	156.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6885	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧15#腰屯变压器	50	15.95	32.025	32.025	未进入负面清单	否	2024.06	
6886	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧上屯分支02#上屯变压器	100	22.68	57.32	57.32	未进入负面清单	否	2024.06	
6887	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧响水分支19#响水变压器	100	2.13	77.87	77.87	未进入负面清单	否	2024.06	
6888	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧天桥分支卢杖支分支01#卢杖子变压器	20	2.84	15.432	15.432	未进入负面清单	否	2024.06	
6889	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线201#孙家店变压器	100	30.96	49.04	49.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6890	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧大洞沟分支14#大洞沟变压器	50	23.9	28.05	28.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6891	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线171#上北台子变压器	100	37.92	42.08	42.08	未进入负面清单	否	2024.06	
6892	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧28#曹子沟变压器	100	13.49	66.51	66.51	未进入负面清单	否	2024.06	
6893	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线加油站分支008#塔山小区变压器	400	0.64	317.44	317.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6894	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古北台变压器	315	11.71	215.1135	215.1135	未进入负面清单	否	2024.06	
6895	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古工业变压器	50	9.64	35.18	35.18	未进入负面清单	否	2024.06	
6896	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古分支020#大中古南台变压器	100	13.63	66.37	66.37	未进入负面清单	否	2024.06	
6897	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧020#宋玉友变压器	200	4.48	151.04	151.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6898	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧019#潘家6队变压器	30	25.28	16.416	16.416	未进入负面清单	否	2024.06	
6899	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧025#潘家7队变压器	100	4.34	75.66	75.66	未进入负面清单	否	2024.06	
6900	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王分支008#费王变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6901	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧张富分支22#张富下台变压器	100	11.01	68.99	68.99	未进入负面清单	否	2024.06	
6902	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线杨树分歧024#花户变压器	100	3.91	76.09	76.09	未进入负面清单	否	2024.06	
6903	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线059#河北变压器	100	12.28	67.72	67.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6904	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线070#北沟变压器	400	7.35	290.6	290.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6905	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线王台分支023#王台变压器	10	20.28	5.972	5.972	未进入负面清单	否	2024.06	
6906	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线104#东台子变压器	5	35.59	2.2205	2.2205	未进入负面清单	否	2024.06	
6907	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线金家沟分支012#金家沟变压器	30	72.04	2.388	2.388	未进入负面清单	否	2024.06	
6908	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线113#立根台变压器	200	13.88	132.24	132.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6909	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线东沟分支017#东沟变压器	20	44.78	7.044	7.044	未进入负面清单	否	2024.06	
6910	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线小河口分岐024#小河口变压器	50	28.54	25.73	25.73	未进入负面清单	否	2024.06	
6911	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线142#榆树湾变压器	50	20.55	29.725	29.725	未进入负面清单	否	2024.06	

6912	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线152#骆台子变压器	50	33.17	23.415	23.415	未进入负面清单	否	2024.06	
6913	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线165#西沟变压器	100	3.69	76.31	76.31	未进入负面清单	否	2024.06	
6914	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线025#边外变压器	400	11.84	272.64	272.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6915	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线石匣分支012#石匣口变压器	400	6.83	292.68	292.68	未进入负面清单	否	2024.06	
6916	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线立木沟分岐036#小栗木变压器	30	20.01	17.997	17.997	未进入负面清单	否	2024.06	
6917	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线立木沟分岐074#栗木三变压器	5	0	4	4	未进入负面清单	否	2024.06	
6918	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线河口分支003#河口变压器	200	5.98	148.04	148.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6919	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线立木厂分支025#立木厂变压器	10	119.45	-3.945	-3.945	未进入负面清单	否	2024.06	
6920	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线永安南分支007#永安南变压器	50	50.92	14.54	14.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6921	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线宁子沟分歧032#宁子沟变压器	20	37.98	8.404	8.404	未进入负面清单	否	2024.06	
6922	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐058#獐狼一队变压器	200	0.89	158.22	158.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6923	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐042#獐狼二队变压器	30	58.65	6.405	6.405	未进入负面清单	否	2024.06	
6924	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐035#獐狼四队变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
6925	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐沟外分支003#獐狼六队变压器	100	19.86	60.14	60.14	未进入负面清单	否	2024.06	
6926	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧33#西沟台变压器	50	11.65	34.175	34.175	未进入负面清单	否	2024.06	
6927	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧南沟分支01#居屯变压器	50	29.42	25.29	25.29	未进入负面清单	否	2024.06	
6928	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧南沟分支关山分支19#关山变压器	20	30.51	9.898	9.898	未进入负面清单	否	2024.06	
6929	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分小桥支13号小桥子台变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06	
6930	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线菜沟分歧15号菜沟变压器	50	11.83	34.085	34.085	未进入负面清单	否	2024.06	
6931	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧赵王分支009#赵王变压器	50	8.57	35.715	35.715	未进入负面清单	否	2024.06	
6932	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支011#丁家温王水变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
6933	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔白线F1009	10kV塔山北线张白分歧027#张白新台变压器	100	5.31	74.69	74.69	未进入负面清单	否	2024.06	
6934	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔白线F1009	10kV塔山北线张白分歧038#张白村台变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6935	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王6.7.8队分支002#6.7.8队台变压器	50	2.58	38.71	38.71	未进入负面清单	否	2024.06	
6936	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧007#西王四队变压器	400	2.12	311.52	311.52	未进入负面清单	否	2024.06	
6937	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧017#西王1.2队变压器	100	31.67	48.33	48.33	未进入负面清单	否	2024.06	

6938	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线西王分歧036#崔屯台变压器	200	0.85	158.3	158.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6939	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线谢屯分支002#谢屯台变压器	200	1.68	156.64	156.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6940	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线147#桃花三队台变压器	400	3.88	304.48	304.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6941	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线152#大桃花变压器	200	27.47	105.06	105.06	未进入负面清单	否	2024.06	
6942	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线236#窝岭变压器	200	9.5	141	141	未进入负面清单	否	2024.06	
6943	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅲ线8116单元	10kV沙河三线宋沟分支003#宋沟变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
6944	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分磨石沟分11#磨里变压器	100	12.49	67.51	67.51	未进入负面清单	否	2024.06	
6945	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分13#磨外变压器	200	3.77	152.46	152.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6946	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分#48大山外台变压器	200	3.32	153.36	153.36	未进入负面清单	否	2024.06	
6947	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线冰沟分支#28冰下台变压器	20	57.41	4.518	4.518	未进入负面清单	否	2024.06	
6948	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线冰沟分支#39冰上台变压器	20	42.69	7.462	7.462	未进入负面清单	否	2024.06	
6949	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线东沙道北分015#东沙道北变压器	200	2.4	155.2	155.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6950	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线012#河西道南变压器	50	38.87	20.565	20.565	未进入负面清单	否	2024.06	
6951	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线李金5队分支006#李金５队变压器	50	77.99	1.005	1.005	未进入负面清单	否	2024.06	
6952	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线李金道南分支002#李金道南变压器	100	25.78	54.22	54.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6953	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分岐乱山子分支003#乱山子变压器	50	57.06	11.47	11.47	未进入负面清单	否	2024.06	
6954	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线067#杆李金小学变压器	100	14.51	65.49	65.49	未进入负面清单	否	2024.06	
6955	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线088#郜沟变压器	400	10.86	276.56	276.56	未进入负面清单	否	2024.06	
6956	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐117号大河14队变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	2024.06	
6957	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10KV农二线徐屯分歧011#+1#徐屯新台变压器	200	2.79	154.42	154.42	未进入负面清单	否	2024.06	
6958	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线吊鱼分歧南吊分支南吊变压器台	100	1.59	78.41	78.41	未进入负面清单	否	2024.06	
6959	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	大郑12队新台分支07#前山洼新台变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
6960	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线涝道分支涝道西台分支涝道西变压器	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6961	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线湾土分支平川分支田屯2台分支田屯2台变压器	50	1.2	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06	
6962	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分歧三道大棚分支文富分支009#鹏达小区变压器	315	6.79	230.6115	230.6115	未进入负面清单	否	2024.06	
6963	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二线金丝新天地北区4#配电室2#变压器	630	19.93	378.441	378.441	未进入负面清单	否	2024.06	
6964	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	YHG侯金二线金丝新天地北区5#配电室1#变压器	630	12.36	426.132	426.132	未进入负面清单	否	2024.06	
6965	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯金#2线	10kV侯金二线金丝新天地北区6#配电室1#变压器	630	11.2	433.44	433.44	未进入负面清单	否	2024.06	
6966	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的1号配电室1#变压器间隔配电变压器	500	7.12	364.4	364.4	未进入负面清单	否	2024.06	

6967	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的1号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	9.39	353.05	353.05	未进入负面清单	否	2024.06	
6968	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的2号配电室1#变压器间隔配电变压器	630	6.2	464.94	464.94	未进入负面清单	否	2024.06	
6969	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV金沙美的2号配电室2#变压器间隔配电变压器	630	7.79	454.923	454.923	未进入负面清单	否	2024.06	
6970	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线山海同湾2期箱变1#变压器间隔配电变压器	500	27.7	261.5	261.5	未进入负面清单	否	2024.06	
6971	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	侯华四线紫光小区箱变1#变压器间隔配电变压器	400	33.07	187.72	187.72	未进入负面清单	否	2024.06	
6972	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支022#左01#墙子里新1变压器	400	9.47	282.12	282.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6973	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线27左分歧006#杨家停车场1变压器	250	20.49	148.775	148.775	未进入负面清单	否	2024.06	
6974	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线039#南杨三变压器	250	5.19	187.025	187.025	未进入负面清单	否	2024.06	
6975	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线54右分歧北杨七分支07#北杨七变压器	250	13.99	165.025	165.025	未进入负面清单	否	2024.06	
6976	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大钟鼓北台（10KV塔山北线潘家分歧潘家西台变压器）	200	1.27	157.46	157.46	未进入负面清单	否	2024.06	
6977	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10KV赵港线赵东支分岐046#大力东山新台变压器	200	22.58	114.84	114.84	未进入负面清单	否	2024.06	
6978	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分歧黄家新台分支001#黄家新台变压器	160	39.77	64.368	64.368	未进入负面清单	否	2024.06	
6979	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王贺线F1004	10kV王宝主干线平房村分歧贺家码头分支045#黄家小南屯变压器	80	0	64	64	未进入负面清单	否	2024.06	
6980	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧33#东台变压器	30	62.92	5.124	5.124	未进入负面清单	否	2024.06	
6981	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线老龙湾分歧10#老龙湾变压器	50	10.17	34.915	34.915	未进入负面清单	否	2024.06	
6982	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线025#(2012)变压器	200	43.73	72.54	72.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6983	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧柳沟分支011#柳沟屯变压器	400	1.2	315.2	315.2	未进入负面清单	否	2024.06	
6984	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线费家分歧010#冯英变压器	50	28.09	25.955	25.955	未进入负面清单	否	2024.06	
6985	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线平房屯分支040#平房屯变压器	80	28.37	41.304	41.304	未进入负面清单	否	2024.06	
6986	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线水泉五队分歧004水泉五队变压器	50	8.77	35.615	35.615	未进入负面清单	否	2024.06	
6987	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线西潘屯分支005#西潘屯变压器	400	1.97	312.12	312.12	未进入负面清单	否	2024.06	
6988	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第四批海西村台（10kV王宝主干线左家分歧020#左家屯变压器）	200	21.42	117.16	117.16	未进入负面清单	否	2024.06	
6989	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支026西甸前变压器	200	26.89	106.22	106.22	未进入负面清单	否	2024.06	
6990	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线河东前分支003河东前变压器	80	15.76	51.392	51.392	未进入负面清单	否	2024.06	
6991	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线157腰东变压器	200	15.13	129.74	129.74	未进入负面清单	否	2024.06	
6992	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线腰西分支004腰西变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
6993	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线006+1网户乡变压器	200	1.17	157.66	157.66	未进入负面清单	否	2024.06	

6994	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线030朴东变压器	100	43.74	36.26	36.26	未进入负面清单	否	2024.06	
6995	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线小万分支大万分支004大万变压器	100	12.36	67.64	67.64	未进入负面清单	否	2024.06	
6996	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高达分支小前分支002小前变压器	100	31.7	48.3	48.3	未进入负面清单	否	2024.06	
6997	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线王虎分歧高达分支003高达变压器	200	11.36	137.28	137.28	未进入负面清单	否	2024.06	
6998	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线下土分支04#下土头山变压器	50	11.92	34.04	34.04	未进入负面清单	否	2024.06	
6999	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧019凉水一变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7000	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧048大官北变压器	400	4.81	300.76	300.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7001	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧012#南大甸屯变压器	200	1.38	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7002	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧018#巴家屯变压器	100	7.91	72.09	72.09	未进入负面清单	否	2024.06	
7003	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧034#北偏屯变压器	400	11.11	275.56	275.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7004	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线085凉水大变压器	100	25.59	54.41	54.41	未进入负面清单	否	2024.06	
7005	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧007刘屯变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7006	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线014#西营子屯变压器	100	4.81	75.19	75.19	未进入负面清单	否	2024.06	
7007	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线070#北潘屯变压器	100	31.28	48.72	48.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7008	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线081#东潘屯变压器	200	13.87	132.26	132.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7009	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线徐会分歧014#徐会屯变压器	30	31.5	14.55	14.55	未进入负面清单	否	2024.06	
7010	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧021#虎西屯变压器	100	10.2	69.8	69.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7011	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧027#虎南屯变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06	
7012	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧030#虎东屯变压器	100	6.91	73.09	73.09	未进入负面清单	否	2024.06	
7013	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线开关厂分支005#王宝南屯变压器	400	15.57	257.72	257.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7014	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线侯家村分歧004侯一变压器	200	2.02	155.96	155.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7015	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线温屯分支004侯五变压器	200	1.63	156.74	156.74	未进入负面清单	否	2024.06	
7016	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	碧海家园小区配电室1#变压器间隔配电变压器	630	18.07	390.159	390.159	未进入负面清单	否	2024.06	
7017	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	碧海家园小区配电室2#变压器间隔配电变压器	630	8.95	447.615	447.615	未进入负面清单	否	2024.06	
7018	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10kV侯华三线御海龙湾3#配电室01变压器间隔配电变压器	800	1.02	631.84	631.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7019	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线猴山分歧004#猴山台变压器	20	26.39	10.722	10.722	未进入负面清单	否	2024.06	
7020	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10KV高台北线牛彦分歧万家2台变压器	100	17.77	62.23	62.23	未进入负面清单	否	2024.06	
7021	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	瑞鑫线鑫阳家园2#亭配电室02变压器间隔配电变压器	630	9.14	446.418	446.418	未进入负面清单	否	2024.06	
7022	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线蔡少良分支小庄子五队屯后地变压器	50	1.45	39.275	39.275	未进入负面清单	否	2024.06	

7023	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分歧海东分支叶大西地变压器	50	6.19	36.905	36.905	未进入负面清单	否	2024.06	
7024	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线盐厂5.6队分支宝昌十队前地变压器	50	11.69	34.155	34.155	未进入负面清单	否	2024.06	
7025	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大新台分支叶大北大沟地变压器	50	7.63	36.185	36.185	未进入负面清单	否	2024.06	
7026	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支21#上柳新台变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7027	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧199#顺山3组变压器	80	36.33	34.936	34.936	未进入负面清单	否	2024.06	
7028	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧邝牛沟分支011#迷子村变压器	200	10.8	138.4	138.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7029	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧120#迷子4变压器	200	25.85	108.3	108.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7030	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧西赵1台分支002#西赵1变压器	100	47.54	32.46	32.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7031	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支025#小狼洞子变压器	200	8.89	142.22	142.22	未进入负面清单	否	2024.06	
7032	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧小狼洞子分支010#狼洞子村变压器	160	26.64	85.376	85.376	未进入负面清单	否	2024.06	
7033	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10KV工业二线五队新台分歧001#五队新台变压器	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
7034	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	高甸子线	10KV高甸子线小獐后山分支012#小獐2台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7035	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kv黄家线杨树分支杨树新台	100	14.86	65.14	65.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7036	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧杨家河西分支08#副杆杨家河西1台柱上变压器	250	15.72	160.7	160.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7037	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支马拐新台分支支002#马拐新台变压器	400	1.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7038	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌十队分支宝昌三家子后地变压器	50	6.24	36.88	36.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7039	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支007#(5028)变压器	250	0.31	199.225	199.225	未进入负面清单	否	2024.06	
7040	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧001#东山村变压器	30	4.92	22.524	22.524	未进入负面清单	否	2024.06	
7041	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线二队分岐002二队变压器	50	29.58	25.21	25.21	未进入负面清单	否	2024.06	
7042	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧003十四队变压器	400	13.66	265.36	265.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7043	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧022十三分场变压器	100	5.42	74.58	74.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7044	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线103五七变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7045	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线双台子道北分支004#双台子道北变压器	50	75.49	2.255	2.255	未进入负面清单	否	2024.06	
7046	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线西岭分支003#黑水西岭变压器	50	1.63	39.185	39.185	未进入负面清单	否	2024.06	
7047	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧028#黄家屯变压器	315	6.75	230.7375	230.7375	未进入负面清单	否	2024.06	
7048	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线015#果树农场住宅小区A区箱变01#变压器	400	2.26	310.96	310.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7049	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支陈屯线004#陈屯变压器	200	26.77	106.46	106.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7050	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧蚕厂分支004蚕厂变压器	315	31.26	153.531	153.531	未进入负面清单	否	2024.06	

7051	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧蚕厂分支005天顺小区2变压器	315	23.75	177.1875	177.1875	未进入负面清单	否	2024.06	
7052	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子7队分支005西七变压器	315	33.1	147.735	147.735	未进入负面清单	否	2024.06	
7053	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧户尚西分支007户尚河西变压器	100	13.7	66.3	66.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7054	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧小蛇山分支040#户尚十队变压器	200	1.26	157.48	157.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7055	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧皇姑分支002皇姑村变压器	400	32.61	189.56	189.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7056	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支032水泉子三队变压器	400	0.55	317.8	317.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7057	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐大偏分支003大偏变压器	50	79.28	0.36	0.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7058	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐103马圈子村变压器	400	1.63	313.48	313.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7059	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科7.9队003#栓科7.9队变压器	200	8.02	143.96	143.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7060	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科1队分支013#栓科1队（165）变压器	50	38.87	20.565	20.565	未进入负面清单	否	2024.06	
7061	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧张麦分支017#孙相7.8队变压器	200	2.39	155.22	155.22	未进入负面清单	否	2024.06	
7062	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧080#孙相村变压器	80	7.29	58.168	58.168	未进入负面清单	否	2024.06	
7063	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧080#孙相3队变压器	100	39.16	40.84	40.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7064	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧新庙子分支016#牛心8.11队变压器	400	24.27	222.92	222.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7065	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小冯分支小冯屯分支004#前马5队（149）变压器	30	42.01	11.397	11.397	未进入负面清单	否	2024.06	
7066	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧杨保1队分支003#杨保1队变压器	200	3.53	152.94	152.94	未进入负面清单	否	2024.06	
7067	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支码头分支005#尚家6队（144）变压器	50	3.3	38.35	38.35	未进入负面清单	否	2024.06	
7068	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小郑分支小郑1分支001#小郑变压器	200	19.32	121.36	121.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7069	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线东里分支王台子分支015#东李1.3队变压器	315	2.56	243.936	243.936	未进入负面清单	否	2024.06	
7070	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧东里分支024#东李4.5队变压器	200	21.93	116.14	116.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7071	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线东里分支后窝棚分支001#东里6队变压器	50	6.54	36.73	36.73	未进入负面清单	否	2024.06	
7072	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧路岭分支011#大郑12队（171）变压器	200	1.74	156.52	156.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7073	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧三元3队分支005#三园3队(133）变压器	100	26.82	53.18	53.18	未进入负面清单	否	2024.06	
7074	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线榆林分支后甸子分支009#于林1.4队变压器	100	4.63	75.37	75.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7075	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧榆林分支042#榆林（118）变压器	200	3.17	153.66	153.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7076	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧榆林分支050#于林村（117）变压器	315	28.82	161.217	161.217	未进入负面清单	否	2024.06	
7077	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线庙山分支榆林9.10队分支002#榆林9.10队变压器	200	0.71	158.58	158.58	未进入负面清单	否	2024.06	

7078	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分＃12七里七陶屯变压器	200	18.95	122.1	122.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7079	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#49七里二杨屯变压器	80	29.23	40.616	40.616	未进入负面清单	否	2024.06	
7080	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线河南分歧三姓屯分支13#三姓屯2台变压器	400	3.51	305.96	305.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7081	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线小秋分支17#小秋里台区变压器	100	5.95	74.05	74.05	未进入负面清单	否	2024.06	
7082	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支024#杨店变压器	50	47.75	16.125	16.125	未进入负面清单	否	2024.06	
7083	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线吴二村新台变压器	30	4.95	22.515	22.515	未进入负面清单	否	2024.06	
7084	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10KV磷电线电马支34右17左1#马家联合二期变压器	400	6.02	295.92	295.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7085	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站		瑞州佳苑1#配电室2#变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7086	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站		金屋华府二期2#配电室1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7087	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV 塔山南线许家东台变压器	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7088	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10KV网户二线隋岭分歧砖厂分支隋岭新台	200	9.33	141.34	141.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7089	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杏树北新台分支002#杏树北新台变压器	100	4.09	75.91	75.91	未进入负面清单	否	2024.06	
7090	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧035#小卜子南变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7091	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线钓鱼分歧湾土分支平川分支五台大屯东台变压器	100	0.84	79.16	79.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7092	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧20左分支003#万家新民一非居变压器	315	49.1	97.335	97.335	未进入负面清单	否	2024.06	
7093	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧20左分支004#万家新民二非居变压器	400	39.4	162.4	162.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7094	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线钓鱼分歧湾土分支平川分支五台2台东台变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7095	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	凯达逸天花园小区配电室变压器间隔配电变压器	315	0.89	249.1965	249.1965	未进入负面清单	否	2024.06	
7096	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	清华园C区3号箱变变压器间隔配电变压器	630	56.64	147.168	147.168	未进入负面清单	否	2024.06	
7097	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳家园3#亭配电室变压器间隔配电变压器	630	11.85	429.345	429.345	未进入负面清单	否	2024.06	
7098	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线79右分歧004#大柳北变压器	100	3.85	76.15	76.15	未进入负面清单	否	2024.06	
7099	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线101右分歧007#狼洞变压器	400	10.06	279.76	279.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7100	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧05右分支005#龙王东变压器	200	15.41	129.18	129.18	未进入负面清单	否	2024.06	
7101	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线沿路分歧019#沿路变压器	200	22.34	115.32	115.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7102	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧045#上石盆变压器	100	2.9	77.1	77.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7103	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站		宜兴园小区2号变	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06	
7104	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站		10kV高岭线043#东斗新台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7105	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线王宝北新台变压器	200	2.48	155.04	155.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7106	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线叶大分歧叶大村部南地变压器	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	2024.06	

7107	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线秦庄西地分支大南1队北地变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
7108	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线蔡沟分歧蔡沟新台分支006#蔡沟新台变压器	50	1.9	39.05	39.05	未进入负面清单	否	2024.06	
7109	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧勾屯二台分支004#勾屯2台变压器	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7110	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧080#袁家2变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
7111	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子四台分支012#高甸子4变压器	100	31.94	48.06	48.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7112	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线193#大獐西沟变压器	50	63.42	8.29	8.29	未进入负面清单	否	2024.06	
7113	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧刘沟分支002#刘沟变压器	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7114	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支040#二道村变压器	100	17.49	62.51	62.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7115	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支高庄分支011#高庄变压器	50	0.94	39.53	39.53	未进入负面清单	否	2024.06	
7116	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉东新增分支4#广玉站新增变压器	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06	
7117	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分歧广玉站分支金矿分支广玉4.6新增分支4#广玉4.6新增变	200	4.72	150.56	150.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7118	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支043#祝总新台变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7119	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线西平东新新增分支6#西平东新新增变压器	50	8.08	35.96	35.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7120	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10KV叶家线马蹄分歧叶家4队新台变压器	200	10.06	139.88	139.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7121	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线孤家子新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7122	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线河南分歧转户东分支转户东2台分支006#转户东2台变压器	100	0.76	79.24	79.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7123	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	大郑12队新台分支010#大郑12队新台变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7124	国网绥中县供电公司			10kV李家一线马营子分歧马北分支002#马营子新台	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7125	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线沙河分歧东坎分支016#东坎变压器	50	18.49	30.755	30.755	未进入负面清单	否	2024.06	
7126	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支041#生资变压器	30	26.53	16.041	16.041	未进入负面清单	否	2024.06	
7127	国网绥中县供电公司			10kV西平南线大陆新增东变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7128	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线御水湾1#配电室1号变压器间隔配电变压器	500	14.74	326.3	326.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7129	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧新欣小区变压器	315	1.9	246.015	246.015	未进入负面清单	否	2024.06	
7130	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧007#信和分支001#大柳中台变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7131	国网绥中县供电公司			中安书苑二期1#配电室1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7132	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤前线	10kV渤前线白金海二期1号配电室1号变压器间隔配电变压器	315	12.37	213.0345	213.0345	未进入负面清单	否	2024.06	

7133	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤前线	10kV渤前线白金海二期2#配电室2号变压器间隔配电变压器	630	11.63	430.731	430.731	未进入负面清单	否	2024.06	
7134	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤前线	10kV渤前线白金海二期3#配电室1号变压器间隔配电变压器	315	13.86	208.341	208.341	未进入负面清单	否	2024.06	
7135	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线六队分歧六队北分支003#六队水台变压器	50	13.15	33.425	33.425	未进入负面清单	否	2024.06	
7136	国网绥中县供电公司			瑞州佳苑2#配电室2#变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7137	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线刘八分歧刘八北台分支001#刘八北台变压器	50	4.85	37.575	37.575	未进入负面清单	否	2024.06	
7138	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线内东分歧037#内东5队大棚东台	400	0.04	319.84	319.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7139	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线内东分歧042#内东5队大棚西台	50	3.59	38.205	38.205	未进入负面清单	否	2024.06	
7140	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	肖家新村二期配电室变压器间隔配电变压器	800	28.62	411.04	411.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7141	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区1#配电室变压器间隔配电变压器	630	55.85	152.145	152.145	未进入负面清单	否	2024.06	
7142	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	星河湾小区2#配电室变压器间隔配电变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
7143	国网绥中县供电公司			10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支13#小李腰庄8变压器	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7144	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧常粮分支20左分支002#车站住宅变压器	100	7.13	72.87	72.87	未进入负面清单	否	2024.06	
7145	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线盘岭分岐边里分支3号#盘岭村边里变压器	400	12.15	271.4	271.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7146	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐44号木先村1组变压器	20	42.05	7.59	7.59	未进入负面清单	否	2024.06	
7147	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐7号#木先村3组变压器	200	22.8	114.4	114.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7148	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧107英伍村6组变压器	50	31.6	24.2	24.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7149	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线柳河沟分歧006#打雀4队变压器	200	4.07	151.86	151.86	未进入负面清单	否	2024.06	
7150	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分歧005#铁通变压器	100	8.58	71.42	71.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7151	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧丁家1队分支006#丁家1队工业变压器	50	45.6	17.2	17.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7152	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧121#岭根变压器	10	37.93	4.207	4.207	未进入负面清单	否	2024.06	
7153	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝北分支003#大施宝北台变压器	200	15.59	128.82	128.82	未进入负面清单	否	2024.06	
7154	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王分支014#丁家6队变压器	80	11.78	54.576	54.576	未进入负面清单	否	2024.06	
7155	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧038#潘家4.5队变压器	200	7.91	144.18	144.18	未进入负面清单	否	2024.06	
7156	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线200#下丈子西变压器	200	10.57	138.86	138.86	未进入负面清单	否	2024.06	
7157	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧38#河龙沟变压器	30	5.61	22.317	22.317	未进入负面清单	否	2024.06	
7158	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧张富分支30#张富上台变压器	80	22.73	45.816	45.816	未进入负面清单	否	2024.06	
7159	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧05#粮库变压器	50	9.87	35.065	35.065	未进入负面清单	否	2024.06	
7160	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧下北分支04#下北变压器	50	47.19	16.405	16.405	未进入负面清单	否	2024.06	

7161	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧下南分支01#下南台变压器	250	1.44	196.4	196.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7162	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线乡直分支001#乡政府变压器	315	24.68	174.258	174.258	未进入负面清单	否	2024.06	
7163	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分岐獐狼统分岐丁字沟分支003#獐狼七队变压器	30	62.03	5.391	5.391	未进入负面清单	否	2024.06	
7164	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线永安北分支003#永安北变压器	100	20.35	59.65	59.65	未进入负面清单	否	2024.06	
7165	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧079#康家变压器	50	53.21	13.395	13.395	未进入负面清单	否	2024.06	
7166	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧099#卢家变压器	30	79.91	0.027	0.027	未进入负面清单	否	2024.06	
7167	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧上霍家沟分支022#前卫镇上霍沟变压器	30	19.07	18.279	18.279	未进入负面清单	否	2024.06	
7168	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧116#张家变压器	50	56.8	11.6	11.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7169	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧雁落山分支33#张富岭变压器	100	8.96	71.04	71.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7170	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧天桥分支30#天桥沟变压器	200	2.46	155.08	155.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7171	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧盘龙分歧南沟分支22#南沟变压器	10	68.25	1.175	1.175	未进入负面清单	否	2024.06	
7172	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧张富分支王文汉分支移动分支罗卜菜地沟分支05#罗卜菜地沟变压器	50	24.7	27.65	27.65	未进入负面清单	否	2024.06	
7173	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分双杨树支03号双杨树屯变压器	400	3.53	305.88	305.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7174	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧温王新台分支017#温王新台变压器	80	0.66	63.472	63.472	未进入负面清单	否	2024.06	
7175	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧小岭分支004#小岭变压器	50	14.13	32.935	32.935	未进入负面清单	否	2024.06	
7176	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线212#小岭变压器	200	16.33	127.34	127.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7177	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线腰屯支线008#腰屯变压器	100	14.42	65.58	65.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7178	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线老西沟分01#老马西沟变压器	200	11.14	137.72	137.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7179	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线康庄分05#康庄变压器	200	6.23	147.54	147.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7180	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线091#小北沟变压器	50	26.91	26.545	26.545	未进入负面清单	否	2024.06	
7181	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线社直分支03#沙河社直变压器	200	2.41	155.18	155.18	未进入负面清单	否	2024.06	
7182	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线东沙道南分支003#东沙道南变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7183	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线项家分歧白砬分支008#白石砬变压器	50	68.51	5.745	5.745	未进入负面清单	否	2024.06	
7184	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧河龙下分支04#河龙二变压器	100	16.91	63.09	63.09	未进入负面清单	否	2024.06	
7185	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线项家分歧黄屯分支004#黄屯变压器	50	15.16	32.42	32.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7186	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分歧项家2分支005#项家村变压器	400	1.62	313.52	313.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7187	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分歧054#徐家洼子变压器	50	5.6	37.2	37.2	未进入负面清单	否	2024.06	

7188	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线015#西沙村变压器	100	4.55	75.45	75.45	未进入负面清单	否	2024.06	
7189	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线闫家沟分支005#李金村变压器	100	25.97	54.03	54.03	未进入负面清单	否	2024.06	
7190	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐131号大河2队变压器	200	6.12	147.76	147.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7191	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐04号胜利1队棚变压器	30	64.26	4.722	4.722	未进入负面清单	否	2024.06	
7192	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐05号胜利7队变压器	200	1.94	156.12	156.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7193	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利5分支4号胜利5队变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7194	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐66号大河9队变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7195	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐101号右1左2大河村台变压器	50	15.13	32.435	32.435	未进入负面清单	否	2024.06	
7196	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧大房新棚支＃2大房大棚新台变压器	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7197	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧＃50大房2新台变压器	50	60.79	9.605	9.605	未进入负面清单	否	2024.06	
7198	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧帽和沟分支＃16帽和沟台变压器	100	23.04	56.96	56.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7199	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线2D107单元10KV宽帮南线杨树分歧杨树5.8队	80	42.08	30.336	30.336	未进入负面清单	否	2024.06	
7200	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利5分支电信2号宽邦10队变压器	100	1.58	78.42	78.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7201	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分岐08号东岔3.4队变压器	100	33.63	46.37	46.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7202	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线娄屯分歧8#娄屯变压器	315	16.76	199.206	199.206	未进入负面清单	否	2024.06	
7203	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145右分歧004#油质变压器	50	18.64	30.68	30.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7204	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线计西分歧007#计西变压器	50	14.59	32.705	32.705	未进入负面清单	否	2024.06	
7205	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线韩家分歧006#韩家变压器	315	25.31	172.2735	172.2735	未进入负面清单	否	2024.06	
7206	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线计东分歧018#计东变压器	100	16.24	63.76	63.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7207	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线沙河分歧东坎分支011#黄土坎变压器	200	2.43	155.14	155.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7208	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支12右分支001#南窑变压器	50	4.54	37.73	37.73	未进入负面清单	否	2024.06	
7209	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧生资分支006#电管站变压器	200	40.98	78.04	78.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7210	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线多经分歧011#多经变压器	315	2.85	243.0225	243.0225	未进入负面清单	否	2024.06	
7211	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线090十五分场变压器	200	1.87	156.26	156.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7212	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线032#双台子变压器	50	3.77	38.115	38.115	未进入负面清单	否	2024.06	
7213	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房村分歧申江屯分支003#申江屯变压器	200	6.6	146.8	146.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7214	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支005#信用社变压器	50	18.98	30.51	30.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7215	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	老家1变压器	50	3.24	38.38	38.38	未进入负面清单	否	2024.06	

7216	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线良屯分支003#良屯变压器	50	4.76	37.62	37.62	未进入负面清单	否	2024.06	
7217	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧11左分歧007#副杆002#(9024)变压器	400	5.2	299.2	299.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7218	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kv水源分线52右分歧006#(4004)变压器	400	7.79	288.84	288.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7219	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线六队分歧012#六队变压器	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7220	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线九分场分歧006#九队变压器	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7221	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线049#十一队变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7222	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧06左分支002#政府老台变压器	315	28.41	162.5085	162.5085	未进入负面清单	否	2024.06	
7223	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线045#娄台变压器	200	25.75	108.5	108.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7224	国网绥中县供电公司			10kV高台线河南分歧胡家2台分支002#胡家2台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7225	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧72#三岔子台变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	2024.06	
7226	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10KV王家店线张骆丈子分歧侯里分支7#侯外台变压器	200	17.66	124.68	124.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7227	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10KV王家店线张骆丈子分歧57#温丈子变压器	200	11.9	136.2	136.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7228	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分大力新村分黑鱼五组#20黑于1队新台变压器	50	57.77	11.115	11.115	未进入负面清单	否	2024.06	
7229	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南先塔山砖厂分歧山角子北地变压器	50	0.71	39.645	39.645	未进入负面清单	否	2024.06	
7230	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10KV永安线130#暖泉子北变压器	200	1.62	156.76	156.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7231	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧农贸市场分支0+1左1#（电子园区）变压器	400	3.59	305.64	305.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7232	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西斗分歧004#西斗新台变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7233	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线上张分岐下张新台分支008#下张新台变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
7234	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线苏家新台变压器	400	10.06	279.76	279.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7235	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支09#小李腰庄5台变压器	315	13.12	210.672	210.672	未进入负面清单	否	2024.06	
7236	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分岐大松新台分支001#大松新台变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7237	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线劳动沟分歧落前新台分支02#杆落前新台变压器	100	1.14	78.86	78.86	未进入负面清单	否	2024.06	
7238	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线河南分歧郜家分歧矾石西2台分支003#矾石西2台变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7239	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线金域花苑变压器	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7240	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	YHG侯华三线御海龙湾1#配电室变压器间隔配电变压器	800	6.92	584.64	584.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7241	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	YHG侯华三线御海龙湾2#配电室变压器间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
7242	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤龙线海韵馨园1#配电室变压器间隔配电变压器	500	40.71	196.45	196.45	未进入负面清单	否	2024.06	

7243	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	YHG侯海#3线海韵馨园2#配电室变压器间隔配电变压器	500	2.64	386.8	386.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7244	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	YHG孟家小区2#配电室2#变压器间隔配电变压器	400	65.38	58.48	58.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7245	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	YHG孟家小区3#配电室01变压器2#间隔配电变压器	315	24.58	174.573	174.573	未进入负面清单	否	2024.06	
7246	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家市场分支东岗子西地变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7247	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分歧小领东地变压器	100	6.53	73.47	73.47	未进入负面清单	否	2024.06	
7248	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10KV王家店线张骆分歧刘家沟分支04#刘家沟变压器	50	21.85	29.075	29.075	未进入负面清单	否	2024.06	
7249	国网绥中县供电公司			10KV范家线92#王屯南台分支2#王屯南台变压器	50	1.13	39.435	39.435	未进入负面清单	否	2024.06	
7250	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线破台子南分歧005#破台子1台	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7251	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线破台子南分歧005#破台子2台	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7252	国网绥中县供电公司			10kv黄家线下洼子新台柱上变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
7253	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧香坊2组变压器	200	57.96	44.08	44.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7254	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧西元子村分支015#西园子4队变压器	200	20.92	118.16	118.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7255	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线024#香坊村变压器	100	48.13	31.87	31.87	未进入负面清单	否	2024.06	
7256	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV城郊线转播台分支012#转播台变压器	800	46.29	269.68	269.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7257	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线031#江玉品变压器	315	23.6	177.66	177.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7258	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线040-11-5#万佳果业变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7259	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支036#祝总变压器	100	42.38	37.62	37.62	未进入负面清单	否	2024.06	
7260	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线066左1#满井变压器	200	2.25	155.5	155.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7261	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧028#洪家北台变压器	400	20.4	238.4	238.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7262	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#13南一台变压器	50	20.64	29.68	29.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7263	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈屯东分支003陈家东变压器	200	15.55	128.9	128.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7264	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧011#河南变压器	200	1.1	157.8	157.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7265	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线古城子村分支004#古城子村台变压器	200	37.49	85.02	85.02	未进入负面清单	否	2024.06	
7266	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线东线鼎鑫分支001鼎新小区变压器	250	20.57	148.575	148.575	未进入负面清单	否	2024.06	
7267	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧24#王丈子变压器	50	48.55	15.725	15.725	未进入负面清单	否	2024.06	
7268	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐20号左1陶维福变压器	100	2.83	77.17	77.17	未进入负面清单	否	2024.06	
7269	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分岐33号木先村2组变压器	200	7.11	145.78	145.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7270	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线中月明山分支4号#高利村5组变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	

7271	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北铁东分5#铁厂东变压器	50	10.42	34.79	34.79	未进入负面清单	否	2024.06	
7272	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线099#家属房变压器	100	53.62	26.38	26.38	未进入负面清单	否	2024.06	
7273	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线042#南杨变压器	315	41.08	122.598	122.598	未进入负面清单	否	2024.06	
7274	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧高利外分支06#高利村1组东变压器	50	47.86	16.07	16.07	未进入负面清单	否	2024.06	
7275	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线燕山房产分歧004#辅杆水印长城小区箱变01#变压器	250	17.98	155.05	155.05	未进入负面清单	否	2024.06	
7276	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐上柳沟分支22号#陈家村6组变压器	30	18.55	18.435	18.435	未进入负面清单	否	2024.06	
7277	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线54右分歧06左分支005#南杨新变压器	250	50.74	73.15	73.15	未进入负面清单	否	2024.06	
7278	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线海安小区北分歧002#海安北变压器	315	23.71	177.3135	177.3135	未进入负面清单	否	2024.06	
7279	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分岐上骆分支036#下骆西变压器	100	0.29	79.71	79.71	未进入负面清单	否	2024.06	
7280	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧针织分支001#王家南变压器	315	55.07	78.5295	78.5295	未进入负面清单	否	2024.06	
7281	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线东白分支西白分支006#东白小学门前地变压器	50	10.45	34.775	34.775	未进入负面清单	否	2024.06	
7282	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西地007#广顺台西地变压器	50	6.88	36.56	36.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7283	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线东白分支李伟海参分支广顺台西白地分支006#广顺台西白地变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7284	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大安分歧023#大安变压器1	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7285	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10KV黄家线车岭新台变压器	80	12.16	54.272	54.272	未进入负面清单	否	2024.06	
7286	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园一号箱变（9041）配电变压器	400	24.88	220.48	220.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7287	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线王家峪分歧017#王家峪西变压器	100	45.05	34.95	34.95	未进入负面清单	否	2024.06	
7288	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李西分歧003#李家西变压器	200	44.73	70.54	70.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7289	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线涝道分支弓箭分支弓箭北台分支弓箭北变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	
7290	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线贺杖子分支魏杖子新台分支02#杆魏杖子新台变压器	100	0.49	79.51	79.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7291	国网绥中县供电公司			10kV网户二线才小新台变压器	100	0.92	79.08	79.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7292	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁1#变压器	500	28.04	259.8	259.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7293	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线鲍庄分歧邱家分支邱家西沟分支大虎山变压器台	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7294	国网绥中县供电公司			10KV秋子沟线八家子分歧下八家子新台分支03#杆下八家子新台变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7295	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线秦庄西地分支秦庄洼地变压器	50	4.43	37.785	37.785	未进入负面清单	否	2024.06	
7296	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线鲍庄分歧鞠屯分支鞠屯北台变压器	100	1.15	78.85	78.85	未进入负面清单	否	2024.06	

7297	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线寺院沟分歧寺院沟二新台分支02#杆寺院沟二新台变压器	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7298	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线派出所东地分支东地机井2变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
7299	国网绥中县供电公司			10KV范家线银庄分歧涝道分支北沟西台变压器	50	0.69	39.655	39.655	未进入负面清单	否	2024.06	
7300	国网绥中县供电公司			10kV西平南线岳家分歧岳家6新增分支2号岳家6新增变压器	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06	
7301	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线燕落山分歧42#杆燕落山新台变压器	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7302	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线陈拐沟分歧陈拐沟里组变压器	100	7.64	72.36	72.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7303	国网绥中县供电公司			10kV矿山线水利分支7号前满井2台变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7304	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	安居家苑	400	69.13	43.48	43.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7305	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐16号胜利大棚东变压器	100	13	67	67	未进入负面清单	否	2024.06	
7306	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利1分支5号胜利2队变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7307	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利1分支18号胜利1队变压器	100	11.89	68.11	68.11	未进入负面清单	否	2024.06	
7308	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利3分支3号胜利3队变压器	100	33	47	47	未进入负面清单	否	2024.06	
7309	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐27号胜利4队大棚变压器	50	16.55	31.725	31.725	未进入负面清单	否	2024.06	
7310	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利4分支8号胜利4队变压器	100	21.24	58.76	58.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7311	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧小中古工业分支009#小中古变压器	200	19.47	121.06	121.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7312	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线周甸子分支007#周甸子变压器	100	11.13	68.87	68.87	未进入负面清单	否	2024.06	
7313	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧010#张安6队变压器	80	27.9	41.68	41.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7314	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧016#张安1队变压器	200	27.29	105.42	105.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7315	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧016#张安5队变压器	400	9.4	282.4	282.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7316	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧026#张安2队变压器	100	10.08	69.92	69.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7317	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧031#张安3队变压器	100	14.04	65.96	65.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7318	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线张安分歧036#张安4队变压器	50	8.27	35.865	35.865	未进入负面清单	否	2024.06	
7319	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线034#石官1队变压器	200	3.23	153.54	153.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7320	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线036#石官2队变压器	200	4.93	150.14	150.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7321	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线石官3队分支007#石官3队变压器	80	10.9	55.28	55.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7322	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线石官3队分支011#石官4队变压器	30	2.29	23.313	23.313	未进入负面清单	否	2024.06	
7323	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线石官5.6队分支002#石官6队变压器	50	7.9	36.05	36.05	未进入负面清单	否	2024.06	

7324	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线石官5.6队分支006#石官5队变压器	80	26.11	43.112	43.112	未进入负面清单	否	2024.06	
7325	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧015#彭家西台变压器	100	21.92	58.08	58.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7326	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧#09杨树1队变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7327	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧＃17大房大棚老台变压器	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06	
7328	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分岐海东后台分支002#海西五队变压器	180	0.46	143.172	143.172	未进入负面清单	否	2024.06	
7329	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南#024杨树2队变压器	80	60.16	15.872	15.872	未进入负面清单	否	2024.06	
7330	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树3分支#07杨树3队变压器	200	12.73	134.54	134.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7331	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树分歧#28杨树6队变压器	50	66.56	6.72	6.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7332	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树分歧#36杨树7队变压器	200	16.9	126.2	126.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7333	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线后张新台分岐 005#后张新台变压器	400	6.84	292.64	292.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7334	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分歧015#杨寨子变压器	315	13.45	209.6325	209.6325	未进入负面清单	否	2024.06	
7335	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧朱屯分支008#朱屯变压器	200	26.97	106.06	106.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7336	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧011#杏树南变压器	200	9.55	140.9	140.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7337	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧057#赵家变压器	100	20.39	59.61	59.61	未进入负面清单	否	2024.06	
7338	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线金富屯分歧014#金富屯分歧变压器	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7339	国网绥中县供电公司			金屋华府二期2#配电室2#变压器	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7340	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	洪家中南2台变压器	250	22.92	142.7	142.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7341	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	洪家南2台柱上变压器	250	38.65	103.375	103.375	未进入负面清单	否	2024.06	
7342	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支毛家沟分支013#毛家沟变压器	50	1.19	39.405	39.405	未进入负面清单	否	2024.06	
7343	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支055#腰鼓56变压器	200	1.02	157.96	157.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7344	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支018#后永后台变压器	400	2.08	311.68	311.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7345	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家5队分支005#凌家5队变压器	200	2.19	155.62	155.62	未进入负面清单	否	2024.06	
7346	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟#52窝棚村水台变压器	200	5.36	149.28	149.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7347	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟#80窝棚村变压器	100	2.57	77.43	77.43	未进入负面清单	否	2024.06	
7348	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟分新建甲分#10窝棚3队变压器	50	51.81	14.095	14.095	未进入负面清单	否	2024.06	
7349	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐050项家六队变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	2024.06	
7350	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道59头道河后台变压器	200	12.12	135.76	135.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7351	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐胜利6分支3号胜利6队变压器	200	15.46	129.08	129.08	未进入负面清单	否	2024.06	

7352	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支010#李家一队变压器	200	4.02	151.96	151.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7353	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分歧马北分支009#马营北变压器	100	37.9	42.1	42.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7354	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小庄子5、6队分支007#小庄子5队变压器	100	9.99	70.01	70.01	未进入负面清单	否	2024.06	
7355	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧海东分支叶大新台分支009#叶大新台变压器	50	6.65	36.675	36.675	未进入负面清单	否	2024.06	
7356	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧073#大渔村台变压器	200	13.19	133.62	133.62	未进入负面清单	否	2024.06	
7357	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线提水站分支018#大渔新2台变压器	100	14.31	65.69	65.69	未进入负面清单	否	2024.06	
7358	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支015#塔山12队变压器	100	19.7	60.3	60.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7359	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村分支011#塔山村台变压器	400	63.54	65.84	65.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7360	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧034#梨树沟变压器	100	47.67	32.33	32.33	未进入负面清单	否	2024.06	
7361	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧苗台南分支002#【苗台南】变压器	100	3.88	76.12	76.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7362	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧039#老虎西沟变压器	400	8.3	286.8	286.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7363	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线北石分歧051#【北石】变压器	50	51.83	14.085	14.085	未进入负面清单	否	2024.06	
7364	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分新建分#10分01南平B台变压器	100	1.22	78.78	78.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7365	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线115#东平村变压器	50	18.75	30.625	30.625	未进入负面清单	否	2024.06	
7366	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线125#东平1.2台变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7367	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#18七里六范屯变压器	50	39	20.5	20.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7368	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#37七里村变压器	50	67.02	6.49	6.49	未进入负面清单	否	2024.06	
7369	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分辛庄子03#大陆沟1.2队变压器	315	0.67	249.8895	249.8895	未进入负面清单	否	2024.06	
7370	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐03号康家10变压器	80	1.65	62.68	62.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7371	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐08号康家9队变压器	200	17.41	125.18	125.18	未进入负面清单	否	2024.06	
7372	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支荒地分支荒地2分支013#荒地2变压器	30	57.86	6.642	6.642	未进入负面清单	否	2024.06	
7373	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧水泉分支10#水泉变压器	30	3.39	22.983	22.983	未进入负面清单	否	2024.06	
7374	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧38#大杨村变压器	50	43.71	18.145	18.145	未进入负面清单	否	2024.06	
7375	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支05#吴屯变压器	30	60.32	5.904	5.904	未进入负面清单	否	2024.06	
7376	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧12#柳树变压器	50	8.56	35.72	35.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7377	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧02#梁东西变压器	50	3.97	38.015	38.015	未进入负面清单	否	2024.06	
7378	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧62#谭下变压器	400	4.77	300.92	300.92	未进入负面清单	否	2024.06	

7379	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧70#谭上变压器	100	36.26	43.74	43.74	未进入负面清单	否	2024.06	
7380	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线老龙湾分歧腰领子分支06#腰领子变压器	200	6.71	146.58	146.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7381	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧方家沟分支04#方家沟变压器	50	15.96	32.02	32.02	未进入负面清单	否	2024.06	
7382	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线南偏屯分支005#南偏屯变压器	100	7.85	72.15	72.15	未进入负面清单	否	2024.06	
7383	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线周家分支006#周家屯变压器	50	0.83	39.585	39.585	未进入负面清单	否	2024.06	
7384	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线东甸分支009#东甸屯变压器	80	41.95	30.44	30.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7385	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支005#马中屯变压器	200	3.55	152.9	152.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7386	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线费家分歧032#费家屯变压器	50	42.24	18.88	18.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7387	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝线西孙屯分支005#西孙屯变压器	100	30.92	49.08	49.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7388	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳一期YHG2#变电亭1#变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
7389	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐107号大河西村10组变压器	160	27.57	83.888	83.888	未进入负面清单	否	2024.06	
7390	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支011#墙子里西变压器	315	37.6	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7391	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧11右分支002#城后变压器	100	40.51	39.49	39.49	未进入负面清单	否	2024.06	
7392	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线牛羊干线16#吴家北变压器	80	25.92	43.264	43.264	未进入负面清单	否	2024.06	
7393	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线高速分歧三湾子分支002#三湾子变压器	200	44.83	70.34	70.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7394	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧叶大砖厂分支019#河家沟新台变压器	30	3.02	23.094	23.094	未进入负面清单	否	2024.06	
7395	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线御丰园1号亭1#变压器	800	21.95	464.4	464.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7396	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线御丰园1号亭2#变压器	800	26.38	428.96	428.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7397	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分歧5#西大台新台变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7398	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线河南分歧九日地分歧三合屯3台分支011#三合屯3台变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7399	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线032左4#北杨五变压器	315	10.18	219.933	219.933	未进入负面清单	否	2024.06	
7400	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区1#配电室1#变压器	630	0.06	503.622	503.622	未进入负面清单	否	2024.06	
7401	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区1#配电室2#变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
7402	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区2#配电室1#变压器	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06	
7403	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区2#配电室2#变压器	630	0.11	503.307	503.307	未进入负面清单	否	2024.06	
7404	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区3#配电室1#变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7405	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区4#配电室1#变压器	315	0.22	251.307	251.307	未进入负面清单	否	2024.06	
7406	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线时间海小区4#配电室2#变压器	315	0.23	251.2755	251.2755	未进入负面清单	否	2024.06	

7407	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华二线	海天印象3#配1号变间隔配电变压器	630	6.99	459.963	459.963	未进入负面清单	否	2024.06	
7408	国网绥中县供电公司			瑞州佳苑2#配电室1#变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7409	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10KV瑞水一线利达小区1#配电室1号配电变压器	500	0.05	399.75	399.75	未进入负面清单	否	2024.06	
7410	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分歧21#杨寨子新台变压器	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7411	国网绥中县供电公司			10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支09#杆左分支02#杆小李东庄南台	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7412	国网绥中县供电公司			10kV西平南线大陆新增南变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7413	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线老家3组南台变压器	50	10.9	34.55	34.55	未进入负面清单	否	2024.06	
7414	国网绥中县供电公司			10KV水库线康庄恒温库分支2#康庄北沟2台分支002#康庄北沟2台变压器	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06	
7415	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线北沟上分歧西沟腰分支03#杆西沟腰变压器	100	9.72	70.28	70.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7416	国网绥中县供电公司			10kV宽邦线西台分歧头道分歧窝棚4队新增分支9#窝棚4队新增变压器	30	2.08	23.376	23.376	未进入负面清单	否	2024.06	
7417	国网绥中县供电公司			10KV宽邦线西台分歧宽邦村水利分支010#宽邦村2队新增变压器	50	1.71	39.145	39.145	未进入负面清单	否	2024.06	
7418	国网绥中县供电公司			10kV西平北线河北分歧二道村4组新增分支5号二道村4组新增变压器	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06	
7419	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧派出所门前地2变压器	100	2.01	77.99	77.99	未进入负面清单	否	2024.06	
7420	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	御海龙湾一期1#配电室1号变压器间隔配电变压器	1000	11.63	683.7	683.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7421	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	御海龙湾一期2#配电室2号变压器间隔配电变压器	1000	6.23	737.7	737.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7422	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10KV大王庙线195#沟口新变压器	100	8.01	71.99	71.99	未进入负面清单	否	2024.06	
7423	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙村新台分支白龙村新台变压器	200	5.64	148.72	148.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7424	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	王庄西1台柱上变压器	200	7.29	145.42	145.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7425	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧11右分支002#政府新台变压器	100	73.73	6.27	6.27	未进入负面清单	否	2024.06	
7426	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧003#计量（磁卡）变压器	100	40.44	39.56	39.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7427	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧响水分支16#响水新台变压器	50	5.67	37.165	37.165	未进入负面清单	否	2024.06	
7428	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线杨杖子分歧天桥分支杨杖子机井分支杨杖子机井变压器	100	2.45	77.55	77.55	未进入负面清单	否	2024.06	
7429	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧沙金沟分支沙金沟新台变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
7430	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线叶大分歧大鱼场北台	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06	
7431	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线美家居小区1#配电室2号变压器间隔配电变压器	400	2.35	310.6	310.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7432	国网绥中县供电公司			10KV王家店线上房子分歧黄土坡子新台分支004#黄土坡子新台变压器	100	12.62	67.38	67.38	未进入负面清单	否	2024.06	

7433	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线106#高店南台变压器	200	6.24	147.52	147.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7434	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分23#老吕家台变压器	200	2.22	155.56	155.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7435	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支004#老车场变压器	200	8.01	143.98	143.98	未进入负面清单	否	2024.06	
7436	国网绥中县供电公司			10kV前卫线市场分歧三道大棚分支文富分支003#三道一组2台变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7437	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家新台分支支003#贺家新台变压器	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7438	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支038#五台2台变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06	
7439	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧001右001#（悦明花园）变压器	250	9.61	175.975	175.975	未进入负面清单	否	2024.06	
7440	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线王家店新台变压器	200	14.87	130.26	130.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7441	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右028#（明城佳苑对面门市）变压器	250	0.73	198.175	198.175	未进入负面清单	否	2024.06	
7442	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线095+001#催屯东变压器	80	14.11	52.712	52.712	未进入负面清单	否	2024.06	
7443	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线085#白家变压器	30	2.31	23.307	23.307	未进入负面清单	否	2024.06	
7444	国网绥中县供电公司			10KV赵杨二线洪家中东2台柱上变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7445	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线赵山东新台分岐003#赵山东新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7446	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线001#供电所变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7447	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城1#配电室1号变间隔配电变压器	630	16.44	400.428	400.428	未进入负面清单	否	2024.06	
7448	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城1#配电室2号变间隔配电变压器	630	16.86	397.782	397.782	未进入负面清单	否	2024.06	
7449	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电室1号变间隔配电变压器	630	8.56	450.072	450.072	未进入负面清单	否	2024.06	
7450	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞宏线F1015	万树花城2#配电室2号变间隔配电变压器	630	15.08	408.996	408.996	未进入负面清单	否	2024.06	
7451	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线008#吴家南变压器	30	19.12	18.264	18.264	未进入负面清单	否	2024.06	
7452	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线朴庄子分歧033#朴庄子变压器	400	6.92	292.32	292.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7453	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线沿路分歧05右分支001#土台变压器	400	27.92	208.32	208.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7454	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线计东分歧014#尹屯变压器	315	16.51	199.9935	199.9935	未进入负面清单	否	2024.06	
7455	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10左分支006#南关变压器	315	28.3	162.855	162.855	未进入负面清单	否	2024.06	
7456	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区3#箱变变压器01#	630	20.19	376.803	376.803	未进入负面清单	否	2024.06	
7457	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线015#北大甸屯变压器	200	3.44	153.12	153.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7458	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	黄土新台变压器	200	6.47	147.06	147.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7459	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线下骆西新台分支支004#下骆西新台变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06	
7460	国网绥中县供电公司			10KV范家线平川分支70#平川北台分支2#平川北台变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7461	国网绥中县供电公司			10kV微波线王沟分歧088#潘沟变压器	50	2.12	38.94	38.94	未进入负面清单	否	2024.06	

7462	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村北台	250	41.48	96.3	96.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7463	国网绥中县供电公司			10kV高台线二道678北台分支004#二道678北台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7464	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华二线	渤华二线海天印象1#配1号变压器间隔配电变压器	630	10.54	437.598	437.598	未进入负面清单	否	2024.06	
7465	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华二线	海天印象2#配1号变压器间隔配电变压器	800	13.61	531.12	531.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7466	国网绥中县供电公司			10KV高台线河南分歧二道分支018#二道9新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7467	国网绥中县供电公司			10KV范家线平川分支喊过岭南台分支喊过岭南台变压器	100	0.77	79.23	79.23	未进入负面清单	否	2024.06	
7468	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线09左分歧006#内东3.4队南台	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7469	国网绥中县供电公司			10KV首钢线牛羊干线小学分支006#牛羊南台柱上变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7470	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大中古西台变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7471	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15右8#（夜来香炸串）变压器	400	0.52	317.92	317.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7472	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线宏达分歧旧车交易市场分支007#岩岭西台分支03#岩岭西台变压器	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7473	国网绥中县供电公司			10kV秋子沟线时杖子分歧西山分支05政府分支05#杆西山东变压器	200	1.03	157.94	157.94	未进入负面清单	否	2024.06	
7474	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分歧004#内东6队变压器	50	2.72	38.64	38.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7475	国网绥中县供电公司			10KV明水线劳动沟分歧祝家恒温库分支劳动沟新台分支02#杆劳动沟新台变压器	50	1.53	39.235	39.235	未进入负面清单	否	2024.06	
7476	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线全盛酒楼箱变01变压器间隔配电变压器	200	73.11	13.78	13.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7477	国网绥中县供电公司			10KV高甸子线西赵西台分支003#西赵西台变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7478	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线102线分歧008#茨于提水变压器	100	11.49	68.51	68.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7479	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线毛桃分歧009#毛桃屯变压器	80	22.31	46.152	46.152	未进入负面清单	否	2024.06	
7480	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧东岔7队大棚新增分支9号东岔7队大棚新增变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7481	国网绥中县供电公司			10KV水库线选将5组2台分支003#选将5组2台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
7482	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧东岔8队大棚新增分支7号东岔8队大棚新增变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7483	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧山西新台分支004#山西新台变压器	50	3.21	38.395	38.395	未进入负面清单	否	2024.06	
7484	国网绥中县供电公司			10KV范家线条石分支条石西台分支2#条石西台变压器	100	0.39	79.61	79.61	未进入负面清单	否	2024.06	
7485	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	公安局家属楼箱变1#变压器间隔配电变压器	630	13.24	420.588	420.588	未进入负面清单	否	2024.06	
7486	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧孙相移动分支007#孙相11.14队新台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7487	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	１0KV塔山北线周甸子西台变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	

7488	国网绥中县供电公司			10kV李家二线(下线)上荆西沟分歧上荆西沟东台分支003#上荆西沟东台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7489	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线苏兰分歧马岭大棚分支马岭78支马岭78变压器	200	15.04	129.92	129.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7490	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧013#(1047)变压器	315	41.43	121.4955	121.4955	未进入负面清单	否	2024.06	
7491	国网绥中县供电公司			10KV沙河三线宋沟新台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7492	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线051#张场大队变压器	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7493	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线周家沟分歧张场东分支002#张场四队变压器	400	20.05	239.8	239.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7494	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧137#凉水前变压器	400	3.16	307.36	307.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7495	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV小庄子南线叶大分歧叶大北地变压器）	100	16.63	63.37	63.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7496	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	中心村第四批大钟鼓北台（10KV塔山北线潘家分歧潘家西地变压器）	200	4.93	150.14	150.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7497	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾2#箱变02配电变压器	630	19.87	378.819	378.819	未进入负面清单	否	2024.06	
7498	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧白龙4队地变压器	50	3.83	38.085	38.085	未进入负面清单	否	2024.06	
7499	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分歧桃树分支004#桃树3.4队变压器	80	78.23	1.416	1.416	未进入负面清单	否	2024.06	
7500	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分歧004#狗河5队变压器	50	6.79	36.605	36.605	未进入负面清单	否	2024.06	
7501	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线前周付分支001#前周变压器	100	71.03	8.97	8.97	未进入负面清单	否	2024.06	
7502	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧木屯分支003#木屯变压器	100	6.33	73.67	73.67	未进入负面清单	否	2024.06	
7503	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧油站分支009#油站变压器	400	0.83	316.68	316.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7504	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧024#张胡二队变压器	50	11.38	34.31	34.31	未进入负面清单	否	2024.06	
7505	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支010#张胡村变压器	200	21.11	117.78	117.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7506	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧036#张胡4.5队变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7507	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线中街楼分歧002#中街楼变压器	315	25.78	170.793	170.793	未进入负面清单	否	2024.06	
7508	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线015+001#企业四变压器	315	37.54	133.749	133.749	未进入负面清单	否	2024.06	
7509	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线025#技校民用楼变压器	100	33.48	46.52	46.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7510	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧006#高岭四队变压器	100	46.56	33.44	33.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7511	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线冯屯分支003#冯屯变压器	100	7.96	72.04	72.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7512	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧鱼种厂分支009#鱼种厂变压器	50	7.65	36.175	36.175	未进入负面清单	否	2024.06	

7513	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭6、8对分支004#沙岭6.8队变压器	100	70.17	9.83	9.83	未进入负面清单	否	2024.06	
7514	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线张合沟分支05#新房村1.2组变压器	200	25.56	108.88	108.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7515	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧鱼种厂分支沙岭3队分支005#沙岭3队变压器	100	59.68	20.32	20.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7516	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分岐大松西分支012#大松西变压器	200	7.64	144.72	144.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7517	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧049#孙相11.14变压器	200	3.6	152.8	152.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7518	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分岐037#大松变压器	200	37.04	85.92	85.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7519	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分歧021#上张变压器	200	3.9	152.2	152.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7520	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支009#1、2队沙岭村变压器	200	5.84	148.32	148.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7521	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分岐42号#平台村6组变压器	20	51.36	5.728	5.728	未进入负面清单	否	2024.06	
7522	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线平台分歧平台村5组	50	22.06	28.97	28.97	未进入负面清单	否	2024.06	
7523	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄土分支27十1#黄土村1组变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7524	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄土3分支12#黄土村3组变压器	50	40.61	19.695	19.695	未进入负面清单	否	2024.06	
7525	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐东沟分支3#田维春变压器	20	32.11	9.578	9.578	未进入负面清单	否	2024.06	
7526	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线小西台分支5号二道村4组变压器	50	1.56	39.22	39.22	未进入负面清单	否	2024.06	
7527	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐35#陈家屯分支16#陈家村1组变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7528	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐35#陈家屯分支20#陈家村2组变压器	50	26.61	26.695	26.695	未进入负面清单	否	2024.06	
7529	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐47#二道房分支1#二道1.3组变压器	200	31.4	97.2	97.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7530	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	塔山线碧海蓝天二期箱变配电变压器（10#楼）	500	16.4	318	318	未进入负面清单	否	2024.06	
7531	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10KV荒地线盐场分歧29#小郑新台分支16#小郑2队变压器	200	8.33	143.34	143.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7532	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线马路湾箱变1号变压器间隔配电变压器	630	15.7	405.09	405.09	未进入负面清单	否	2024.06	
7533	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线马路湾箱变2号变压器间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
7534	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线四间北分支四间房机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
7535	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线小杨分歧董家沟分支小杨机井分支小杨机井变压器	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06	
7536	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧邝沟分支020#邝沟变压器	30	2.84	23.148	23.148	未进入负面清单	否	2024.06	
7537	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧170#顺山4组变压器	200	7.36	145.28	145.28	未进入负面清单	否	2024.06	

7538	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧149#迷子5队变压器	50	2.86	38.57	38.57	未进入负面清单	否	2024.06	
7539	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线邙牛沟分支三姓屯分支010#三姓屯变压器	315	9.35	222.5475	222.5475	未进入负面清单	否	2024.06	
7540	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支042#刘把西沟变压器	50	67.89	6.055	6.055	未进入负面清单	否	2024.06	
7541	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把2分支004#刘把1变压器	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7542	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧西赵2台分支006#西赵2变压器	30	4.28	22.716	22.716	未进入负面清单	否	2024.06	
7543	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印南沟分支陈印村分支004#陈印村变压器	200	56.37	47.26	47.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7544	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线娄南新台分歧001#娄南新台变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7545	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分歧010#(4030)变压器	400	30.95	196.2	196.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7546	国网绥中县供电公司			娄台西台柱上变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7547	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大施宝桥北地变压器	200	8.15	143.7	143.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7548	国网绥中县供电公司			10kV农三线罗三家子分歧铁筐厂分支罗三家子新台变压器	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06	
7549	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧040#（9000）变压器	200	21.54	116.92	116.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7550	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧30左分歧003#(9013)变压器	315	43.5	114.975	114.975	未进入负面清单	否	2024.06	
7551	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右24#(9017)变压器	200	40.26	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7552	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	10kV塔山线10右分歧02左分支010#(9005)变压器	200	31.67	96.66	96.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7553	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kv水源分线52右分歧005#(4002)变压器	315	55.75	76.3875	76.3875	未进入负面清单	否	2024.06	
7554	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分歧19右分支007#副杆(4027)变压器	400	26.62	213.52	213.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7555	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水源分21右10公园箱变01变压器	630	49.85	189.945	189.945	未进入负面清单	否	2024.06	
7556	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线农业新村02#箱变01配电变压器	500	35.66	221.7	221.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7557	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车东分歧005左分支001#副杆(1050)变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7558	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV前所主干线小李分歧023#小李腰庄变压器	100	29.06	50.94	50.94	未进入负面清单	否	2024.06	
7559	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分歧013#(9016)变压器	315	20.09	188.7165	188.7165	未进入负面清单	否	2024.06	
7560	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线09右分歧002#(9009)变压器	400	3.73	305.08	305.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7561	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线011#（9003）变压器	315	14.77	205.4745	205.4745	未进入负面清单	否	2024.06	
7562	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kv水源分线52右分歧002#(4001)变压器	315	28.69	161.6265	161.6265	未进入负面清单	否	2024.06	
7563	国网绥中县供电公司			10Kv宽邦线西台分岐西台村新增分支5号西台村新增变压器	50	0.96	39.52	39.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7564	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科1队分支001#栓科5队（166）变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7565	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧郭家分支007#郭家村变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06	

7566	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧028#栓科10队变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06	
7567	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧067#前马村变压器	200	6.58	146.84	146.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7568	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线西郭分支南庙分支005#尚家11.12队变压器	100	51.57	28.43	28.43	未进入负面清单	否	2024.06	
7569	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧三元4队分支006#桑园4队变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7570	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧东山分支004#东山（174）变压器	30	32.96	14.112	14.112	未进入负面清单	否	2024.06	
7571	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧三元分歧063#桑园5.9队变压器	400	1.99	312.04	312.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7572	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线榆林分支三元二队分支004#桑园1.2队变压器	100	58.6	21.4	21.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7573	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支田屯分支004#田屯台区变压器	50	2.66	38.67	38.67	未进入负面清单	否	2024.06	
7574	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧08左分支01左分支001#万家新民南变压器	100	11.42	68.58	68.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7575	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧08左分支013#新民东变压器	250	26.4	134	134	未进入负面清单	否	2024.06	
7576	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线067#北邱新区变压器	400	19.55	241.8	241.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7577	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧028#万家屯变压器	100	51.05	28.95	28.95	未进入负面清单	否	2024.06	
7578	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧056#金丝变压器	50	18.9	30.55	30.55	未进入负面清单	否	2024.06	
7579	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧东高家分支004#高家大队变压器	400	12.18	271.28	271.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7580	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧010#文天花苑变压器	315	41.5	121.275	121.275	未进入负面清单	否	2024.06	
7581	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线061#(3008)变压器	400	19.86	240.56	240.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7582	国网绥中县供电公司			10kV渤止线南杨五变压器	400	0.4	318.4	318.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7583	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分歧004#二河口南台变压器	200	37.77	84.46	84.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7584	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支01#小李腰庄1变压器	315	5.14	235.809	235.809	未进入负面清单	否	2024.06	
7585	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支01#小李腰庄4变压器	315	15.34	203.679	203.679	未进入负面清单	否	2024.06	
7586	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支02左分支04左分支008#变压器	100	1.92	78.08	78.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7587	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线新卜子房产分歧003#江南雅居变压器	200	15.8	128.4	128.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7588	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔渔线盐锅分歧033#盐锅东台变压器	400	2.09	311.64	311.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7589	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线004#大李3.4队变压器	50	67.25	6.375	6.375	未进入负面清单	否	2024.06	
7590	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐083号西岔1.4队新棚变压器	50	36.24	21.88	21.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7591	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐094号#西边东水新棚变压器	100	20.35	59.65	59.65	未进入负面清单	否	2024.06	
7592	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐123号西边1.2.5新台变压器	50	44.02	17.99	17.99	未进入负面清单	否	2024.06	

7593	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支32号观音7队变压器	50	12.84	33.58	33.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7594	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线49号右6号观音皮屯变压器	50	34.39	22.805	22.805	未进入负面清单	否	2024.06	
7595	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支高家分支004#高家变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7596	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线前莲花分支013#前莲花变压器	200	17.49	125.02	125.02	未进入负面清单	否	2024.06	
7597	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线马垮沟分#10#宽邦11队变压器	200	28.01	103.98	103.98	未进入负面清单	否	2024.06	
7598	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐宽邦8分支09号宽邦8队变压器	80	59.35	16.52	16.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7599	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐017号宽邦3队变压器	200	19.55	120.9	120.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7600	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐040号项家四队变压器	50	63.63	8.185	8.185	未进入负面清单	否	2024.06	
7601	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐项家分支17右12号项家三队变压器	50	60.96	9.52	9.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7602	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分#03宽邦7队变压器	200	7.18	145.64	145.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7603	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支074#崔河沿变压器	30	0.95	23.715	23.715	未进入负面清单	否	2024.06	
7604	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支崔河沿2台分支004#崔河沿２台变压器	50	9.4	35.3	35.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7605	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟新建分#21分02#宋家沟变压器	200	18.72	122.56	122.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7606	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟新建分#31后6队新台变压器	200	6.15	147.7	147.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7607	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐088号#西台5.6.7老台变压器	400	10.77	276.92	276.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7608	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支008#（边门）变压器	100	48.29	31.71	31.71	未进入负面清单	否	2024.06	
7609	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线102#【加油站】变压器	50	8.36	35.82	35.82	未进入负面清单	否	2024.06	
7610	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔大队新台分支005#大渔大队新台变压器	100	28.21	51.79	51.79	未进入负面清单	否	2024.06	
7611	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分黑水大屯分#05#黑水大屯变压器	50	79.07	0.465	0.465	未进入负面清单	否	2024.06	
7612	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分#42黑水10-12队变压器	80	1.29	62.968	62.968	未进入负面清单	否	2024.06	
7613	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线秋皮水库分歧005#【秋皮水库】变压器	100	0.65	79.35	79.35	未进入负面清单	否	2024.06	
7614	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分#14#南平A变压器	200	29.02	101.96	101.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7615	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线石场分歧004#郑家北变压器	50	77.17	1.415	1.415	未进入负面清单	否	2024.06	
7616	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线闫家分歧011#阎家西变压器	400	8.02	287.92	287.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7617	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线239#鸡西变压器	50	40.86	19.57	19.57	未进入负面清单	否	2024.06	
7618	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支北002#温家沟北变压器	50	25.48	27.26	27.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7619	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧10#温屯北变压器	100	0.83	79.17	79.17	未进入负面清单	否	2024.06	

7620	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧20#岳沟变压器	250	3.42	191.45	191.45	未进入负面清单	否	2024.06	
7621	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分歧5#西大台变压器	80	3.21	61.432	61.432	未进入负面清单	否	2024.06	
7622	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分歧003#修造厂大变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7623	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧13#一队变压器	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7624	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线王家峪分歧010#王家峪东变压器	200	18.42	123.16	123.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7625	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线职教箱变配电变压器	500	22.61	286.95	286.95	未进入负面清单	否	2024.06	
7626	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线019#高岭福地家园台区变压器	400	34.02	183.92	183.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7627	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧南邱分支11右分支002#南邱北变压器	100	54.99	25.01	25.01	未进入负面清单	否	2024.06	
7628	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧南邱分支014#南邱南变压器	315	35.18	141.183	141.183	未进入负面清单	否	2024.06	
7629	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧011#北邱北变压器	315	3.61	240.6285	240.6285	未进入负面清单	否	2024.06	
7630	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧陈国信分支002#副杆陈国信变压器	400	8.54	285.84	285.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7631	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分歧04右分支001#辽西住宅变压器	400	39.68	161.28	161.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7632	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线银行分歧政府分支002#政府住宅变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7633	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧常粮分支010#常屯变压器	200	19.11	121.78	121.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7634	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧08右分支006#贺西洼变压器	200	26.84	106.32	106.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7635	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚分歧02#石棚村3组变压器	400	2.05	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7636	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚分歧14#石棚村4.5组变压器	100	53.63	26.37	26.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7637	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧板子沟分支14英伍村5组变压器	200	5.62	148.76	148.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7638	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀北分支003#打雀北台变压器	400	23.68	225.28	225.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7639	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支尚家5队分支001#尚家4队（142）变压器	100	0.65	79.35	79.35	未进入负面清单	否	2024.06	
7640	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线09左分歧15右分支011#牛营子变压器	30	70.8	2.76	2.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7641	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV瑞化线20左分歧06左分支005#(5005)变压器	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7642	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支25#岳家6队变压器	50	1.15	39.425	39.425	未进入负面清单	否	2024.06	
7643	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩东沟里分支#2东稍台变压器	100	29.23	50.77	50.77	未进入负面清单	否	2024.06	
7644	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分歧许家3队分支002#许家村变压器	100	5.48	74.52	74.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7645	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支009#马屯台变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7646	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分八道沟分#06八道沟变压器	20	18.92	12.216	12.216	未进入负面清单	否	2024.06	
7647	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支180#老道沟台变压器	10	40.81	3.919	3.919	未进入负面清单	否	2024.06	

7648	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分胡里套#29胡里套台变压器	50	11.06	34.47	34.47	未进入负面清单	否	2024.06	
7649	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支231#关场台变压器	200	26.22	107.56	107.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7650	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	中心村第二批前所中台(10kV王家店线加碑岩分支259#黄土台子台变压器)	20	78.03	0.394	0.394	未进入负面清单	否	2024.06	
7651	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支009#沟口台变压器	30	55.16	7.452	7.452	未进入负面清单	否	2024.06	
7652	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支043#陆台台变压器	50	24.2	27.9	27.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7653	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支黄木分支001#黄木沟口台变压器	20	47.58	6.484	6.484	未进入负面清单	否	2024.06	
7654	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支西白村分支011#西白村变压器	80	8.1	57.52	57.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7655	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支031#东白新二台变压器	200	6.39	147.22	147.22	未进入负面清单	否	2024.06	
7656	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩北沟分支秋岭分支021#秋岭台变压器	200	4.96	150.08	150.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7657	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧055#天龙寺变压器	250	1.04	197.4	197.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7658	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线香宝村分支005#香宝村变压器	100	18.09	61.91	61.91	未进入负面清单	否	2024.06	
7659	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分歧040#大金屯变压器	100	34.5	45.5	45.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7660	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线081#小松变压器	100	16.53	63.47	63.47	未进入负面清单	否	2024.06	
7661	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线131#砖厂变压器	400	0.6	317.6	317.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7662	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线136#前所中学变压器	200	28.13	103.74	103.74	未进入负面清单	否	2024.06	
7663	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线皮家新台分支002#皮家新台变压器	400	1.98	312.08	312.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7664	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧39右分支004#南高岗山新台变压器	200	29.27	101.46	101.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7665	国网绥中县供电公司			10KV小庄子南线盐场北台变压器	50	3.43	38.285	38.285	未进入负面清单	否	2024.06	
7666	国网绥中县供电公司			10kV塔山北线桃花新台分支7#桃花西变压器	400	0.11	319.56	319.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7667	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右4左2左1#金盾小区2号变压器	200	18.6	122.8	122.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7668	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线塔山砖厂分歧塔山砖厂北大变压器	50	12.64	33.68	33.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7669	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线小庄子3队地变压器	80	3.92	60.864	60.864	未进入负面清单	否	2024.06	
7670	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线077#(1099)变压器	315	42.28	118.818	118.818	未进入负面清单	否	2024.06	
7671	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线敬老院分支004#香宝402水变压器	200	2.18	155.64	155.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7672	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线088#河东2队新台分支01#河东2队新台变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7673	国网绥中县供电公司			宜兴园小区1号变	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06	
7674	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧022#三台子新台004#三台子新台	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7675	国网绥中县供电公司			10KV高台线河南分歧王宝贵2台分支004#王宝贵2台变压器	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06	

7676	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线079#叶家1队新台分支04#叶家1队新台变压器	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7677	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10KV水库线西大大棚分支西大2台变压器	400	4.25	303	303	未进入负面清单	否	2024.06	
7678	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线黑台村2台变压器	400	2.97	308.12	308.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7679	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线98左002#杨家东2变压器	315	19.85	189.4725	189.4725	未进入负面清单	否	2024.06	
7680	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线168右分歧007#食品厂变压器	315	6.26	232.281	232.281	未进入负面清单	否	2024.06	
7681	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分歧公路管理断混凝土拌合站分支012#苗卜变压器	80	17.9	49.68	49.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7682	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分岐狗河新台分支008#狗河新台变压器	100	34.71	45.29	45.29	未进入负面清单	否	2024.06	
7683	国网绥中县供电公司			双堆子分支001#西台3队新台变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7684	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧032#新区新台变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7685	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧娄屯新分歧03#娄屯新变台变压器	200	10.48	139.04	139.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7686	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10KV前所主干线砖厂分岐002#砖厂3变压器	315	21.63	183.8655	183.8655	未进入负面清单	否	2024.06	
7687	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支01#小李腰庄3变压器	315	7.63	227.9655	227.9655	未进入负面清单	否	2024.06	
7688	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧杨家河西分支07#副杆杨家河西新变压器	100	28.02	51.98	51.98	未进入负面清单	否	2024.06	
7689	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支08#小李腰庄2变压器	315	4.84	236.754	236.754	未进入负面清单	否	2024.06	
7690	国网绥中县供电公司			10KV秋子沟线卜孟台分歧河南新台分支02#杆河南新台变压器	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06	
7691	国网绥中县供电公司			10kV龙屯线古城子农业分支前古城子2台分支005#前古城子2台变压器	50	2.81	38.595	38.595	未进入负面清单	否	2024.06	
7692	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线080#中学变压器	50	35.52	22.24	22.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7693	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧014#西腰变压器	50	5.81	37.095	37.095	未进入负面清单	否	2024.06	
7694	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城南支3右2#（2028）变压器	315	22.56	180.936	180.936	未进入负面清单	否	2024.06	
7695	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线035#(3002)变压器	315	43.19	115.9515	115.9515	未进入负面清单	否	2024.06	
7696	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐货站分支1号宽邦供销社变压器	80	2.22	62.224	62.224	未进入负面清单	否	2024.06	
7697	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线朴庄子分歧028#朴庄子新台柱上变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7698	国网绥中县供电公司			10KV网户线凉水南台分支凉水二新台分支凉水南新台分支支001#凉水南新台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
7699	国网绥中县供电公司			10kV网户线网户东线皮家中低产田3分支于家新台分支支002#于家新台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
7700	国网绥中县供电公司			鑫福家苑2#配电室2号变	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
7701	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分歧栓科南地变压器	50	8.4	35.8	35.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7702	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV佳兆业三期1#箱变2号变间隔配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	

7703	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV佳兆业三期2#箱变1号变间隔配电变压器	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06	
7704	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV佳兆业三期2#箱变2号变间隔配电变压器	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06	
7705	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV佳兆业三期3#箱变1号变间隔配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
7706	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV佳兆业三期3#箱变2号变间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
7707	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期4#箱变1号变间隔配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
7708	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期4#箱变2号变间隔配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
7709	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期5#箱变1号变间隔配电变压器	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06	
7710	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期5#箱变2号变间隔配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
7711	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期6#箱变1号变间隔配电变压器	630	0.86	498.582	498.582	未进入负面清单	否	2024.06	
7712	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	佳兆业三期7#箱变1号变间隔配电变压器	630	0.14	503.118	503.118	未进入负面清单	否	2024.06	
7713	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧30左分歧007#(9014)变压器	400	53.39	106.44	106.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7714	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧25左分歧003#(9012)变压器	315	45.79	107.7615	107.7615	未进入负面清单	否	2024.06	
7715	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线13右分歧002#（9006）变压器	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06	
7716	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	10kV塔山线10右02左02#(9004)变压器	315	25.46	171.801	171.801	未进入负面清单	否	2024.06	
7717	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线后东山分支东山2台变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7718	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧老四分支胡家小区分支001#胡家小区变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
7719	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线自来水分歧005#企业一变压器	315	24.26	175.581	175.581	未进入负面清单	否	2024.06	
7720	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支15号#沈屯老台变压器	400	13.12	267.52	267.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7721	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10KV葛家线平台分歧平台2-4组	200	24.75	110.5	110.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7722	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线高岭西分岐006#高岭西变压器	100	67.46	12.54	12.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7723	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分歧058#大陶变压器	50	28.57	25.715	25.715	未进入负面清单	否	2024.06	
7724	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线王家北分歧007#王家北变压器	400	40.55	157.8	157.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7725	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分岐040#甘家南变压器	315	16.48	200.088	200.088	未进入负面清单	否	2024.06	
7726	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分岐030#西大院变压器	80	41.93	30.456	30.456	未进入负面清单	否	2024.06	
7727	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海韵星城小区7#配电室1#变压器间隔配电变压器	250	10.17	174.575	174.575	未进入负面清单	否	2024.06	
7728	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	海韵星城小区7#配电室2#变压器间隔配电变压器	250	10.43	173.925	173.925	未进入负面清单	否	2024.06	
7729	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李西分歧010#李家西新台变压器	200	8.06	143.88	143.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7730	国网绥中县供电公司			高台充电桩1号箱变变压器配电变压器	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06	

7731	国网绥中县供电公司			10kV城郊线072#西园子6.2台变压器	200	24.05	111.9	111.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7732	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧黄罗分支021#黄罗新台变压器	200	17.06	125.88	125.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7733	国网绥中县供电公司			10kV高台线崔家分支毛家沟2台分支004#毛家沟2台变压器	100	0.34	79.66	79.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7734	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城7#配电室02配电变压器	500	31.72	241.4	241.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7735	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分歧91号棒槌23队新增变压器	50	10.78	34.61	34.61	未进入负面清单	否	2024.06	
7736	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线李金道南东分5#李金道南东变压器	100	2.49	77.51	77.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7737	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中沙道南新台分支004#东沙道南新台变压器	100	75.79	4.21	4.21	未进入负面清单	否	2024.06	
7738	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌8.9队分支9队分支008#宝昌8.9队新台变压器	200	21.34	117.32	117.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7739	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧009#靠山屯变压器	100	53.83	26.17	26.17	未进入负面清单	否	2024.06	
7740	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线长江2组变压器	200	11.97	136.06	136.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7741	国网绥中县供电公司			天雅花园三期1#箱变变压器2	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
7742	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线项家分歧黄屯分支004#黄屯新台变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06	
7743	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中学医院分歧中学医院道桥分支002#东沙道北新台变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
7744	国网绥中县供电公司			江家一队新台变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7745	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	御景龙湾小区1#变压器	315	67.61	39.0285	39.0285	未进入负面清单	否	2024.06	
7746	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线002#修造厂西变压器	200	51.28	57.44	57.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7747	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线俱乐部分岐A区分支002#俱乐部变压器	315	34.01	144.8685	144.8685	未进入负面清单	否	2024.06	
7748	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线四队分歧010#四队变压器	80	3.04	61.568	61.568	未进入负面清单	否	2024.06	
7749	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线351#皮家变压器	400	14.6	261.6	261.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7750	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分歧北甸子分支027#北甸子南变压器	400	6.66	293.36	293.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7751	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线徐屯分歧005#叶屯变压器	200	3.67	152.66	152.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7752	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧小安马分支008#小安马变压器	200	3.25	153.5	153.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7753	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧018#安马西变压器	80	3.07	61.544	61.544	未进入负面清单	否	2024.06	
7754	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧安马东分支005#安马东变压器	100	12.27	67.73	67.73	未进入负面清单	否	2024.06	
7755	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户线网户西线035大张变压器	100	46.14	33.86	33.86	未进入负面清单	否	2024.06	
7756	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线李宝分歧五谷岭分支003五谷岭变压器	100	8.95	71.05	71.05	未进入负面清单	否	2024.06	
7757	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线李宝分歧才小分支005才小变压器	100	7.8	72.2	72.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7758	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧林场分支006后甸子变压器	200	7.11	145.78	145.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7759	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支09#潘台变压器	80	24.79	44.168	44.168	未进入负面清单	否	2024.06	
7760	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线052#副杆(3066)变压器	100	1.17	78.83	78.83	未进入负面清单	否	2024.06	

7761	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区2#箱变变压器02#	500	14.86	325.7	325.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7762	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线杨寨子分歧007#单湾子变压器	50	2.32	38.84	38.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7763	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔河线盐锅分歧024#盐锅4.6队变压器	100	6.83	73.17	73.17	未进入负面清单	否	2024.06	
7764	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分岐13号东岔3.4队新增台变压器	200	25.65	108.7	108.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7765	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐052号东岔村新增台变压器	400	41.65	153.4	153.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7766	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#16-1东岔8队大棚变压器	200	2.64	154.72	154.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7767	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐046号大棚变压器	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7768	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐056号#西岔5新棚变压器	80	26.47	42.824	42.824	未进入负面清单	否	2024.06	
7769	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐074号西岔1.4大棚变压器	100	11.35	68.65	68.65	未进入负面清单	否	2024.06	
7770	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐081号右8号西岔1.4东台变压器	200	27.46	105.08	105.08	未进入负面清单	否	2024.06	
7771	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐102号西边东水棚变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7772	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支温屯分支004#温屯变压器	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7773	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支021#前朱6变压器	50	39.26	20.37	20.37	未进入负面清单	否	2024.06	
7774	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支055#下洼变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7775	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道东分支005#三道东变压器	200	25.4	109.2	109.2	未进入负面清单	否	2024.06	
7776	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线前永分歧012#前永村台变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7777	国网绥中县供电公司	寇帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟#60窝棚1队变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7778	国网绥中县供电公司	寇帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支03号沈屯大棚老台变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7779	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐6分支02号西岔6队变压器	200	12.29	135.42	135.42	未进入负面清单	否	2024.06	
7780	国网绥中县供电公司	寇帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐5分支08号#大河5队变压器	200	14.82	130.36	130.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7781	国网绥中县供电公司	寇帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐120号左2#大河4队变压器	200	7.42	145.16	145.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7782	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧大北分支008#大卜北变压器	160	34.6	72.64	72.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7783	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧宝昌北分支004#宝昌北台变压器	400	2.91	308.36	308.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7784	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧大南分支001#大卜南变压器	100	44.9	35.1	35.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7785	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分西店子分#09黑水1.3队变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	2024.06	
7786	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧大岭分支007#马大岭变压器	80	23.94	44.848	44.848	未进入负面清单	否	2024.06	
7787	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧石岭分支016#【石家岭】变压器	100	41.39	38.61	38.61	未进入负面清单	否	2024.06	
7788	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北秋皮一队分3#秋皮一队变压器	200	1.04	157.92	157.92	未进入负面清单	否	2024.06	

7789	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分#17分10#南平九十队变压器	200	26.07	107.86	107.86	未进入负面清单	否	2024.06	
7790	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线120#东平3.4台变压器	400	5.21	299.16	299.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7791	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线031#项目东变压器	80	46.63	26.696	26.696	未进入负面清单	否	2024.06	
7792	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧马安二台分支003#马安二变压器	100	36.9	43.1	43.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7793	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧110#转子3变压器	50	43.73	18.135	18.135	未进入负面清单	否	2024.06	
7794	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧053#马安一变压器	50	18.97	30.515	30.515	未进入负面清单	否	2024.06	
7795	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧014#沟屯1变压器	100	7.11	72.89	72.89	未进入负面清单	否	2024.06	
7796	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线129#高甸子3变压器	100	79.84	0.16	0.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7797	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线一台分支004#高甸子1台变压器	200	3.23	153.54	153.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7798	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大獐1台分支001#大獐1变压器	200	23.92	112.16	112.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7799	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧11左分歧005#副杆(9011)变压器	400	57.19	91.24	91.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7800	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分歧014#(9015)变压器	100	50.22	29.78	29.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7801	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线07右分歧022#(9018)变压器	50	7.62	36.19	36.19	未进入负面清单	否	2024.06	
7802	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线015#(9002)变压器	400	73.43	26.28	26.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7803	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分歧01左分支002#副杆(4008)变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7804	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分歧28左分支02左分支002#副杆(4025)变压器	400	1.35	314.6	314.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7805	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线农业新村01#箱变01配电变压器	500	34.06	229.7	229.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7806	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线075#(1024)变压器	400	5.62	297.52	297.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7807	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102右分歧003#(1017)变压器	315	23.23	178.8255	178.8255	未进入负面清单	否	2024.06	
7808	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102右分歧006#(1016)变压器	400	68.21	47.16	47.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7809	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李东庄分支2右分支01#杆小李东庄变压器	315	0.52	250.362	250.362	未进入负面清单	否	2024.06	
7810	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前屯分歧007#小松村变压器	30	3.91	22.827	22.827	未进入负面清单	否	2024.06	
7811	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前屯分歧017#前屯变压器	200	38.45	83.1	83.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7812	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线006#西关6队变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7813	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线021#香坊4队变压器	315	45.06	110.061	110.061	未进入负面清单	否	2024.06	
7814	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧044#市场居民楼变压器	315	66.84	41.454	41.454	未进入负面清单	否	2024.06	
7815	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分歧004#韩家村变压器	100	17.55	62.45	62.45	未进入负面清单	否	2024.06	
7816	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分歧020#西园子村变压器	50	60.35	9.825	9.825	未进入负面清单	否	2024.06	

7817	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧祝总分支008#七队变压器	100	3.64	76.36	76.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7818	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线053#刘宝亭变压器	80	52	22.4	22.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7819	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支009#刘把2变压器	200	16.62	126.76	126.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7820	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线035#副杆洪家一条街变压器	400	24.87	220.52	220.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7821	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线东屯分支002#东屯台区变压器	50	47.56	16.22	16.22	未进入负面清单	否	2024.06	
7822	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧034#洪家中新台变压器	400	19.42	242.32	242.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7823	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧046#自来水台变压器	315	11.08	217.098	217.098	未进入负面清单	否	2024.06	
7824	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分093#双柳台变压器	200	6.18	147.64	147.64	未进入负面清单	否	2024.06	
7825	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支013#腰吊屯台区变压器	100	16.27	63.73	63.73	未进入负面清单	否	2024.06	
7826	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐026#张丈子变压器	200	11.08	137.84	137.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7827	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线033#北杨新变压器	315	41.5	121.275	121.275	未进入负面清单	否	2024.06	
7828	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚1一2组分支12#石棚村1.2组变压器	50	66.7	6.65	6.65	未进入负面清单	否	2024.06	
7829	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线217#广裕站台变压器	200	1.44	157.12	157.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7830	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线王宝东北分支005#王宝东升级变压器	200	23.43	113.14	113.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7831	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支006#洪家南北台变压器	400	8.21	287.16	287.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7832	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪家中东台变压器	315	59.62	64.197	64.197	未进入负面清单	否	2024.06	
7833	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线三道二组二台变压器	200	46.58	66.84	66.84	未进入负面清单	否	2024.06	
7834	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线海安小区南分歧002#海安南变压器	315	29.59	158.7915	158.7915	未进入负面清单	否	2024.06	
7835	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线067#刘台子变压器	400	3.19	307.24	307.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7836	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支006#墙子里老台变压器	315	27.9	164.115	164.115	未进入负面清单	否	2024.06	
7837	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐070号东岔56队大棚变压器	400	0.81	316.76	316.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7838	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤龙线海韵馨园三期1#配电室1号间隔配电变压器	400	4.4	302.4	302.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7839	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤龙线海韵馨园三期1#配电室2号间隔配电变压器	400	6.41	294.36	294.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7840	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线海韵馨园三期2#配电室1号间隔配电变压器	315	3.31	241.5735	241.5735	未进入负面清单	否	2024.06	
7841	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线海韵馨园三期2#配电室2号间隔配电变压器	315	4.8	236.88	236.88	未进入负面清单	否	2024.06	
7842	国网绥中县供电公司			10KV范家线银庄分歧百花分支11#范家2台分支变压	100	0.3	79.7	79.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7843	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线367号葛家1.4西新增变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	

7844	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧05左分支001#新民南新变压器	315	3.76	240.156	240.156	未进入负面清单	否	2024.06	
7845	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线029#北杨三变压器	315	15.58	202.923	202.923	未进入负面清单	否	2024.06	
7846	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线42右分歧002#南杨一变压器	315	11.64	215.334	215.334	未进入负面清单	否	2024.06	
7847	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线银庄分歧西沟分支宗屯2台分支宗屯2台变压器	100	0.46	79.54	79.54	未进入负面清单	否	2024.06	
7848	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线包冰分歧扒虎洞分支22#杆扒虎洞新台变压器	100	5.67	74.33	74.33	未进入负面清单	否	2024.06	
7849	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线073#新卜子新台变压器	50	9.53	35.235	35.235	未进入负面清单	否	2024.06	
7850	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华四线54右分歧06左分支004#南杨二变压器	315	17.83	195.8355	195.8355	未进入负面清单	否	2024.06	
7851	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线张安3队新台变压器	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7852	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线小三道分支后古2台分支003#后古2台变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7853	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线码头分歧08左分支015#新民东新台区变压器	315	11.28	216.468	216.468	未进入负面清单	否	2024.06	
7854	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10KV荒地线郭孙分歧郭家村分支郭家村新台分支支001#柱上变压器	100	29.59	50.41	50.41	未进入负面清单	否	2024.06	
7855	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝线悦海港湾小区配电室01#变压器间隔配电变压器	800	13.18	534.56	534.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7856	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝线悦海港湾小区配电室02#变压器间隔配电变压器	800	12.19	542.48	542.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7857	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧兴东新台分支002#兴东新台变压器	200	0.42	159.16	159.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7858	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线39右分歧004#（1011）新变压器	315	50.85	91.8225	91.8225	未进入负面清单	否	2024.06	
7859	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期1#亭01变压器间隔配电变压器	630	16.04	402.948	402.948	未进入负面清单	否	2024.06	
7860	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期1#亭02变压器间隔配电变压器	630	15.23	408.051	408.051	未进入负面清单	否	2024.06	
7861	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期2#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.73	423.801	423.801	未进入负面清单	否	2024.06	
7862	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期2#亭02变压器间隔配电变压器	630	18.72	386.064	386.064	未进入负面清单	否	2024.06	
7863	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期3#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.95	422.415	422.415	未进入负面清单	否	2024.06	
7864	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期3#亭02变压器间隔配电变压器	630	4.31	476.847	476.847	未进入负面清单	否	2024.06	
7865	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期4#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.37	426.069	426.069	未进入负面清单	否	2024.06	
7866	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期4#亭02变压器间隔配电变压器	630	3.84	479.808	479.808	未进入负面清单	否	2024.06	
7867	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期5#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.68	424.116	424.116	未进入负面清单	否	2024.06	
7868	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	10kV侯华二线国际新城二期5#亭02变压器间隔配电变压器	630	6.62	462.294	462.294	未进入负面清单	否	2024.06	
7869	国网绥中县供电公司			10KV秋子沟线大黄分歧北台新台分支02#杆北台新台变压器	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
7870	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	市场分歧西水佳苑配电室01号变压器间隔配电变压器	400	4.42	302.32	302.32	未进入负面清单	否	2024.06	

7871	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	市场分歧西水佳苑配电室02号变压器间隔配电变压器	400	5.05	299.8	299.8	未进入负面清单	否	2024.06	
7872	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧017#核桃变压器	200	4.42	151.16	151.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7873	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线朴庄子分歧14左分支001#半道变压器	50	26.35	26.825	26.825	未进入负面清单	否	2024.06	
7874	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线赵明分支赵一二分支005#赵一二屯变压器	400	10.24	279.04	279.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7875	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线王汉分支006#王汉屯变压器	200	3.26	153.48	153.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7876	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线朱咀子分歧国东分支005#国东屯变压器	100	66.37	13.63	13.63	未进入负面清单	否	2024.06	
7877	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线后庞分支007#后庞屯变压器	250	34.2	114.5	114.5	未进入负面清单	否	2024.06	
7878	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线吕贡村分歧024#吕西屯变压器	200	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7879	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	中央国际城D区1#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
7880	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	中央国际城D区1#配电室2号变压器间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
7881	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	中央国际城D区3#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	0.18	502.866	502.866	未进入负面清单	否	2024.06	
7882	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	中央国际城D区3#配电室2号变压器间隔配电变压器	630	0.21	502.677	502.677	未进入负面清单	否	2024.06	
7883	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞中一线F1009	中央国际城D区4#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
7884	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北铁厂北新2#铁厂北新台变压器	400	14.47	262.12	262.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7885	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	水源分干线45#(盛华园A站)变压器	630	64.25	99.225	99.225	未进入负面清单	否	2024.06	
7886	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线64+1左分歧005#(1092)变压器	400	11.44	274.24	274.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7887	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧31右分支03#小李河西变压器	315	0.7	249.795	249.795	未进入负面清单	否	2024.06	
7888	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧杨家河西分支03#杆杨家河西变压器	315	10.57	218.7045	218.7045	未进入负面清单	否	2024.06	
7889	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线88左分歧004#小松西变压器	80	5.71	59.432	59.432	未进入负面清单	否	2024.06	
7890	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线上荆西沟分歧朱甸子分支002#朱甸子变压器	400	13.31	266.76	266.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7891	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线275#六支变压器	50	37.12	21.44	21.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7892	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线恒河子分歧015#恒河变压器	315	24.41	175.1085	175.1085	未进入负面清单	否	2024.06	
7893	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线下荆分歧002#下荆变压器	100	67.4	12.6	12.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7894	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线东沟分歧005#东沟变压器	50	31.68	24.16	24.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7895	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线089#炮嘴子变压器	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7896	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线102线分歧茨于分支002#次于屯变压器	100	22.14	57.86	57.86	未进入负面清单	否	2024.06	
7897	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10KV王家店线南沟分歧20#南石湖沟台	200	6.47	147.06	147.06	未进入负面清单	否	2024.06	
7898	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线新甸家园小区变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06	

7899	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	宝地家园小区配电室配电变压器间隔配电变压器	400	0.41	318.36	318.36	未进入负面清单	否	2024.06	
7900	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	马家联合小区配电室配电变压器间隔配电变压器	500	20.45	297.75	297.75	未进入负面清单	否	2024.06	
7901	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧王岗南分支002#王岗东变压器	100	42.19	37.81	37.81	未进入负面清单	否	2024.06	
7902	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧033#永发变压器	200	14.21	131.58	131.58	未进入负面清单	否	2024.06	
7903	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧南郝沟分支018#南郝沟变压器	100	21.45	58.55	58.55	未进入负面清单	否	2024.06	
7904	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧060#贺家变压器	160	34.41	72.944	72.944	未进入负面清单	否	2024.06	
7905	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分歧001#赵山东变压器	400	20.65	237.4	237.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7906	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵山西分歧011#赵山西变压器	200	28.24	103.52	103.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7907	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	文富小区西关二期配电室配电变压器间隔配电变压器	500	19.11	304.45	304.45	未进入负面清单	否	2024.06	
7908	国网绥中县供电公司			10KV明水线河龙分歧明东一分支02#杆明东一变压器	100	0.56	79.44	79.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7909	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10KV龙屯线古城子3台分支001#古城子3台变压器	250	0.01	199.975	199.975	未进入负面清单	否	2024.06	
7910	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线老四沟新台柱上变压器	200	18.17	123.66	123.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7911	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支38#龙滩变压器	30	19.21	18.237	18.237	未进入负面清单	否	2024.06	
7912	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧26#于岭变压器	50	50.87	14.565	14.565	未进入负面清单	否	2024.06	
7913	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧33#任东变压器	50	12.12	33.94	33.94	未进入负面清单	否	2024.06	
7914	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧95#三岔子变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7915	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东仗子分支01#东杖子变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06	
7916	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线012#(2013)变压器	400	31.76	192.96	192.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7917	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧黄罗分支015#黄罗屯变压器	400	10.71	277.16	277.16	未进入负面清单	否	2024.06	
7918	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧刘家分支009#刘家屯变压器	200	0.74	158.52	158.52	未进入负面清单	否	2024.06	
7919	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线140#西孙村变压器	100	0.22	79.78	79.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7920	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线069孙家店西变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7921	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧东庄代甸子分支007东庄代甸变压器	200	1.11	157.78	157.78	未进入负面清单	否	2024.06	
7922	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧东庄分支008东庄村变压器	50	7.7	36.15	36.15	未进入负面清单	否	2024.06	
7923	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线145左分歧007#北东山变压器	50	15.76	32.12	32.12	未进入负面清单	否	2024.06	
7924	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线二道分歧005#二道河子变压器	200	30.72	98.56	98.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7925	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线沙河分歧013#沙河变压器	200	17.85	124.3	124.3	未进入负面清单	否	2024.06	
7926	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线皂角分歧004#皂角变压器	400	2.22	311.12	311.12	未进入负面清单	否	2024.06	

7927	国网绥中县供电公司			10KV高台线郜家分歧泉井台2台002#泉井台2台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
7928	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧08左分支009#（8015）变压器	315	0.15	251.5275	251.5275	未进入负面清单	否	2024.06	
7929	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10KV李家二线李西干线018+1#李家升级变压器台	400	9.61	281.56	281.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7930	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧003#（8020）变压器	315	1.16	248.346	248.346	未进入负面清单	否	2024.06	
7931	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10KV农二线砖厂分歧北甸子分支前庄新台分支支001#前庄新台变压器	200	4.33	151.34	151.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7932	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧大中古分支018#大中古北新台变压器	100	1.08	78.92	78.92	未进入负面清单	否	2024.06	
7933	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧015#银庄半道子变压器	400	0.86	316.56	316.56	未进入负面清单	否	2024.06	
7934	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧27右分支015#自来水新台变压器	315	65.77	44.8245	44.8245	未进入负面清单	否	2024.06	
7935	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102右分歧014#柱上变压器	315	23.51	177.9435	177.9435	未进入负面清单	否	2024.06	
7936	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线018#（9001）变压器	400	43.43	146.28	146.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7937	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线砖厂分歧塔山西台变压器	200	21.64	116.72	116.72	未进入负面清单	否	2024.06	
7938	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧038#饮料1新台变压器	50	0.98	39.51	39.51	未进入负面清单	否	2024.06	
7939	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10KV万工线老军东新台柱上变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
7940	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线马路678支线002#马路678变压器	400	0.85	316.6	316.6	未进入负面清单	否	2024.06	
7941	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧014#黑水台变压器	200	6.55	146.9	146.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7942	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线031#北杨一变压器	315	12.24	213.444	213.444	未进入负面清单	否	2024.06	
7943	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线#67西平村东台变压器	200	60.5	39	39	未进入负面清单	否	2024.06	
7944	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线聚富站箱变（5004）配电变压器	500	65.43	72.85	72.85	未进入负面清单	否	2024.06	
7945	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线039#果树农场住宅小区B区箱变01#变压器	315	20.63	187.0155	187.0155	未进入负面清单	否	2024.06	
7946	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧007#刘台子新变压器	315	27.83	164.3355	164.3355	未进入负面清单	否	2024.06	
7947	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线035#北杨四变压器	315	12.89	211.3965	211.3965	未进入负面清单	否	2024.06	
7948	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧仁沟分支021#仁沟变压器	50	31.42	24.29	24.29	未进入负面清单	否	2024.06	
7949	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧王岗东分支006#东岗变压器	200	25.67	108.66	108.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7950	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线祝总分支上庄分支013#祝总上庄变压器	50	59.94	10.03	10.03	未进入负面清单	否	2024.06	
7951	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧13左分支004#杏树北变压器	400	22	232	232	未进入负面清单	否	2024.06	
7952	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线老庙北分歧002#老庙北庄变压器	200	12.65	134.7	134.7	未进入负面清单	否	2024.06	
7953	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧012#老爷庙变压器	200	17.16	125.68	125.68	未进入负面清单	否	2024.06	

7954	国网绥中县供电公司			10KV范家干线钓鱼分歧湾土分支小张分支3#小张变压器	100	0.71	79.29	79.29	未进入负面清单	否	2024.06	
7955	国网绥中县供电公司			10kV宽邦线西台分岐宽邦8分支宽邦8新增分支10号宽邦8新增变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
7956	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线028#杨家东新变压器	315	12.14	213.759	213.759	未进入负面清单	否	2024.06	
7957	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧08右分支008#西墙里北变压器	315	8.92	223.902	223.902	未进入负面清单	否	2024.06	
7958	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分歧古塔大棚分支004#医院家属2台变压器	315	8.83	224.1855	224.1855	未进入负面清单	否	2024.06	
7959	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支003#古塔五组2台变压器	200	14.51	130.98	130.98	未进入负面清单	否	2024.06	
7960	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线塔山12队东台变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7961	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔白线F1009	10Kv塔白线大中古东台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
7962	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧东高家分支008#高家南台变压器	200	8.43	143.14	143.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7963	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧069#大力北变压器	200	11.93	136.14	136.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7964	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线鱼业队分支支002#鱼业队变压器	100	28.13	51.87	51.87	未进入负面清单	否	2024.06	
7965	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线139右分歧002#徐国大变压器	100	4.54	75.46	75.46	未进入负面清单	否	2024.06	
7966	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧沙岭1、2对分支002#沙岭村变压器	100	13.67	66.33	66.33	未进入负面清单	否	2024.06	
7967	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧016#(1049)变压器	315	19.58	190.323	190.323	未进入负面清单	否	2024.06	
7968	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车东分歧011#(1051)变压器	315	19.62	190.197	190.197	未进入负面清单	否	2024.06	
7969	国网绥中县供电公司			10KV沙河一线江沟北台变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
7970	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧10右分支001#前所北台变压器	200	11.02	137.96	137.96	未进入负面清单	否	2024.06	
7971	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧20左分支004#一条街西变压器	200	12.78	134.44	134.44	未进入负面清单	否	2024.06	
7972	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线58左分歧001#（3046分）变压器	315	66.35	42.9975	42.9975	未进入负面清单	否	2024.06	
7973	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支10右1#（5026分）变压器	315	56.91	72.7335	72.7335	未进入负面清单	否	2024.06	
7974	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧015#（1052分）变压器	315	50.64	92.484	92.484	未进入负面清单	否	2024.06	
7975	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线电马支分歧006#(9010)变压器	400	12.63	269.48	269.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7976	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线贺杖子分支32#杆贺杖子二变压器	50	2.25	38.875	38.875	未进入负面清单	否	2024.06	
7977	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支16号#沈屯新增变压器	100	19.05	60.95	60.95	未进入负面清单	否	2024.06	
7978	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线146#平台村1组台变压器	50	27.8	26.1	26.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7979	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线企业二分歧001#企业二变压器	200	40.76	78.48	78.48	未进入负面清单	否	2024.06	
7980	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线027#副杆高岭新村变压器	250	8.73	178.175	178.175	未进入负面清单	否	2024.06	
7981	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线031#高岭南分歧001#高岭南变压器	315	18.88	192.528	192.528	未进入负面清单	否	2024.06	

7982	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧大房2分支＃2大房2老变压器	400	1	316	316	未进入负面清单	否	2024.06	
7983	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧弧山北沟分支003#孤山北沟变压器	100	45.89	34.11	34.11	未进入负面清单	否	2024.06	
7984	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧杨傻沟分支013#杨傻沟变压器	200	24.36	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06	
7985	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧四家沟分支008#四家沟变压器	50	3.09	38.455	38.455	未进入负面清单	否	2024.06	
7986	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧地印子分支002#地印子变压器	50	24.53	27.735	27.735	未进入负面清单	否	2024.06	
7987	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧叶北分支005#叶北变压器	30	90.99	-3.297	-3.297	未进入负面清单	否	2024.06	
7988	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期2#亭01变压器间隔配电变压器	630	18.05	390.285	390.285	未进入负面清单	否	2024.06	
7989	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期3#亭01变压器间隔配电变压器	630	12.2	427.14	427.14	未进入负面清单	否	2024.06	
7990	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	YHG侯海#1线山海同湾1#箱式变电站变压器01	630	32.16	301.392	301.392	未进入负面清单	否	2024.06	
7991	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾4#箱变01配电变压器	500	43.42	182.9	182.9	未进入负面清单	否	2024.06	
7992	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾6#箱变02配电变压器	500	10.92	345.4	345.4	未进入负面清单	否	2024.06	
7993	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城4#配电室02配电变压器	630	39.44	255.528	255.528	未进入负面清单	否	2024.06	
7994	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15右分歧008#(4019)变压器	315	22.33	181.6605	181.6605	未进入负面清单	否	2024.06	
7995	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线52右分歧003#副杆(3013)变压器	315	23.3	178.605	178.605	未进入负面清单	否	2024.06	
7996	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线052#(3011)变压器	200	38.38	83.24	83.24	未进入负面清单	否	2024.06	
7997	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线057#(3014)变压器	315	29.37	159.4845	159.4845	未进入负面清单	否	2024.06	
7998	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清华园A区（2054）箱变01配电变压器	500	46.58	167.1	167.1	未进入负面清单	否	2024.06	
7999	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线河畔箱变02配电变压器	500	12.73	336.35	336.35	未进入负面清单	否	2024.06	
8000	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线103阳光家园箱变01配电变压器	630	68.39	73.143	73.143	未进入负面清单	否	2024.06	
8001	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧005#大陶屯变压器	100	34.54	45.46	45.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8002	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线转播台分支006香坊5新台变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8003	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	10kV瑞鑫线鑫阳家园二期1#亭01变压器	630	4.33	476.721	476.721	未进入负面清单	否	2024.06	
8004	国网绥中县供电公司			10KV范家线条石分歧石上沟西台变压器	100	0.39	79.61	79.61	未进入负面清单	否	2024.06	
8005	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支008#湾土村2台变压器	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8006	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分岐上明月山分支中月明山分支03号右12号高利村5组新增变压器	100	0.55	79.45	79.45	未进入负面清单	否	2024.06	
8007	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线河北分歧转子西台分支1#转子西台区变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	

8008	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分岐上明月山分支11号右5号高利2.3西新增变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06	
8009	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分岐高利大棚分支01号左2号高力大棚新增变压器	100	0.35	79.65	79.65	未进入负面清单	否	2024.06	
8010	国网绥中县供电公司			何家北2#柱上变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8011	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV王荒线盐场分歧三元分歧060#桑园5.9队2台	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8012	国网绥中县供电公司			10kV万家北线76#右001#王家南1变压器	315	0.32	250.992	250.992	未进入负面清单	否	2024.06	
8013	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线013#(2001)变压器	200	45.47	69.06	69.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8014	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线61右分歧012#(4033)变压器	160	18.33	98.672	98.672	未进入负面清单	否	2024.06	
8015	国网绥中县供电公司			金鼎嘉苑B区1号配电室2号变压器	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06	
8016	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧16#温屯南变压器	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06	
8017	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧16#温屯南新台变压器	50	4.42	37.79	37.79	未进入负面清单	否	2024.06	
8018	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线水源分歧矾北分支24#分支2#矾北变压器	100	1.03	78.97	78.97	未进入负面清单	否	2024.06	
8019	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10KV侯华一线船厂分歧宅电新1变压器	400	9.6	281.6	281.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8020	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪家南分支005左2#洪家南北2台	400	9.33	282.68	282.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8021	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线87#杆选将新台分支001#选将新台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8022	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线小杨分歧董家沟分支17#杆董家沟二变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入负面清单	否	2024.06	
8023	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪家南中2台变压器	400	17.12	251.52	251.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8024	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线北沟上分歧北沟上新台分支12#杆北沟上新台变压器	100	0.73	79.27	79.27	未进入负面清单	否	2024.06	
8025	国网绥中县供电公司			10KV明水线孙家店新台分支02#杆孙家店新台变压器	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8026	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家6队分支025#许家6队新台变压器	50	8.48	35.76	35.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8027	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧025#冯家3台变压器	50	17.31	31.345	31.345	未进入负面清单	否	2024.06	
8028	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯4队分支设施农业5分支017#大冯新台变压器	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8029	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧王宪利分支004#水口村2变压器	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8030	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山七组支014#砬子山五组变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8031	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧丁家1队分支006#丁家1队变压器	50	6.42	36.79	36.79	未进入负面清单	否	2024.06	
8032	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线026#莲花3.4西台变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8033	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧109#白龙207变压器	100	34.03	45.97	45.97	未进入负面清单	否	2024.06	

8034	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子分歧二河口315分支007#二河口315变压器	315	0.51	250.3935	250.3935	未进入负面清单	否	2024.06	
8035	国网绥中县供电公司			中央国际城E区4#配电室1#变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
8036	国网绥中县供电公司			中央国际城E区4#配电室2#变压器	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
8037	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧007#(5007)变压器	400	62.84	68.64	68.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8038	国网绥中县供电公司			10kV王宝2线茨于花卉分歧茨于砖厂分支茨于提水新台分支支002#茨于提水新台变压器	50	7.58	36.21	36.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8039	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线徐会分歧徐会新台分支002#徐会新台变压器	50	1.94	39.03	39.03	未进入负面清单	否	2024.06	
8040	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线54右分歧001#(3050)变压器	315	11.96	214.326	214.326	未进入负面清单	否	2024.06	
8041	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧42左分支002#大架子回迁2#变压器	500	23.91	280.45	280.45	未进入负面清单	否	2024.06	
8042	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线新世纪家园二号箱变02（9042）变压器	400	41.58	153.68	153.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8043	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支033#+2温家沟南新台变压器	100	0.81	79.19	79.19	未进入负面清单	否	2024.06	
8044	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线004#(9008)变压器	315	10.41	219.2085	219.2085	未进入负面清单	否	2024.06	
8045	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线十八分场分歧025#十六分场变压器	80	0.8	63.36	63.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8046	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线羽绒厂分歧013#八队变压器	80	25.84	43.328	43.328	未进入负面清单	否	2024.06	
8047	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线羽绒厂分歧025#羽绒厂变压器	100	17.45	62.55	62.55	未进入负面清单	否	2024.06	
8048	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线西山分歧004#西山变压器	100	28.46	51.54	51.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8049	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV化肥线23#绿野华庭配电站02变压器间隔配电变压器	630	11.71	430.227	430.227	未进入负面清单	否	2024.06	
8050	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔渔线	10KV塔渔线盐场5.6队新台变压器	100	10.22	69.78	69.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8051	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支023#+002温家沟北新台变压器	50	3.08	38.46	38.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8052	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线沙岭侯屯分支008#沙岭6.8队新台	50	9.77	35.115	35.115	未进入负面清单	否	2024.06	
8053	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线三道西2台支8#三道西2台变压器	50	2.8	38.6	38.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8054	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧33左分支007#龙庄子新变压器	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8055	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线34右分支003#洪家中北台变压器	315	37.17	134.9145	134.9145	未进入负面清单	否	2024.06	
8056	国网绥中县供电公司			10KV沙叶线马蹄分歧叶家四队南变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8057	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧西沟新台分支002#西沟新台变压器	200	8.41	143.18	143.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8058	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分歧北甸子分支025#北甸子村变压器	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8059	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线高屯分歧007#高屯变压器	200	4.42	151.16	151.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8060	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线坡山分支028#坡山变压器	400	26.24	215.04	215.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8061	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线102#鹿场变压器	50	54.64	12.68	12.68	未进入负面清单	否	2024.06	

8062	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线李宝分歧才大分支004#才大变压器	400	37.95	168.2	168.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8063	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线102程家变压器	80	46.99	26.408	26.408	未进入负面清单	否	2024.06	
8064	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧孙家分支003孙家变压器	100	38.93	41.07	41.07	未进入负面清单	否	2024.06	
8065	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分歧西沟口分支03+1#西沟口变压器	100	18.81	61.19	61.19	未进入负面清单	否	2024.06	
8066	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟西山分支北沟上分歧27#北沟上变压器	200	1.08	157.84	157.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8067	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟西山分支北沟上分歧10#北山变压器	50	19.4	30.3	30.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8068	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支06#时仗村变压器	315	2.24	244.944	244.944	未进入负面清单	否	2024.06	
8069	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支29#秋沟口变压器	100	18.48	61.52	61.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8070	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支49#秋沟腰变压器	50	51.05	14.475	14.475	未进入负面清单	否	2024.06	
8071	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧线佟店分支02#佟店变压器	100	4.28	75.72	75.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8072	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支04#南山变压器	100	10.46	69.54	69.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8073	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线枣树分歧01#枣树变压器	50	50.21	14.895	14.895	未进入负面清单	否	2024.06	
8074	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧54#东西炉变压器	100	59.93	20.07	20.07	未进入负面清单	否	2024.06	
8075	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧66#大西沟变压器	50	38.37	20.815	20.815	未进入负面清单	否	2024.06	
8076	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧东沟里分支13#东沟里变压器	50	5.99	37.005	37.005	未进入负面清单	否	2024.06	
8077	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线6号箱站配电变压器间隔配电变压器	400	15.7	257.2	257.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8078	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧007#(1044)变压器	200	1.93	156.14	156.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8079	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线007#变压器	200	47.48	65.04	65.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8080	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线39右分歧001#(5001)变压器	315	1.53	247.1805	247.1805	未进入负面清单	否	2024.06	
8081	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线039右001#(4007)变压器	200	23.32	113.36	113.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8082	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线59右分歧003#(4024)变压器	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06	
8083	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右分歧19右分支004#(4026)变压器	315	36.78	136.143	136.143	未进入负面清单	否	2024.06	
8084	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水源分43#右7#右3#箱变(盛华园B站)1#箱变01变压器	500	18.9	305.5	305.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8085	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线069#(1026)变压器	400	53.33	106.68	106.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8086	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102右分歧009#(1015)变压器	400	61.33	74.68	74.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8087	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102右分歧015#副杆(1063)变压器	400	73.68	25.28	25.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8088	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分歧04#杨家变压器	315	48.79	98.3115	98.3115	未进入负面清单	否	2024.06	
8089	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所线168右分歧002#木家变压器	315	42.11	119.3535	119.3535	未进入负面清单	否	2024.06	
8090	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤龙线渤海玉园小区配电室01变压器	630	21.48	368.676	368.676	未进入负面清单	否	2024.06	

8091	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线平川分支五台北沟分支北沟南台变压器	100	0.23	79.77	79.77	未进入负面清单	否	2024.06	
8092	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐035#西岔7队大棚A台变压器	100	5.15	74.85	74.85	未进入负面清单	否	2024.06	
8093	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支005#墙子里东变压器	315	12.3	213.255	213.255	未进入负面清单	否	2024.06	
8094	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线船厂分歧万家宅电新台	315	10.64	218.484	218.484	未进入负面清单	否	2024.06	
8095	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线贺家分岐贺家北台分支001#贺家北台变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8096	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV打雀东台变压器	400	3.95	304.2	304.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8097	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所线多经分歧生资分支12右分支006#南窑新台变压器	200	0.63	158.74	158.74	未进入负面清单	否	2024.06	
8098	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧良家北台变压器	200	6.02	147.96	147.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8099	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分歧黑于分歧05+01号宽邦7组新增变压器	200	4.97	150.06	150.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8100	国网绥中县供电公司			万家所内充电桩箱变变压器间隔配电变压器	630	0.25	502.425	502.425	未进入负面清单	否	2024.06	
8101	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线桃树分歧042#二砬子变压器	50	26.32	26.84	26.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8102	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线中学医院分歧009#沙河医院变压器	50	3.56	38.22	38.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8103	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线万屯分支009#万屯变压器	200	1.78	156.44	156.44	未进入负面清单	否	2024.06	
8104	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧道班分支008#道班变压器	200	1	158	158	未进入负面清单	否	2024.06	
8105	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线三台子分歧026#三台子村变压器	400	28.41	206.36	206.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8106	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧017#张胡一队变压器	200	7.16	145.68	145.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8107	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧兰沟分支014#张胡兰沟变压器	100	22.59	57.41	57.41	未进入负面清单	否	2024.06	
8108	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线高岭西分岐000+1#企业三变压器	315	53.54	83.349	83.349	未进入负面清单	否	2024.06	
8109	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线张胡分歧046#张胡6.7队变压器	100	19.78	60.22	60.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8110	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线冯屯西台分支009#冯屯西台变压器	400	8.61	285.56	285.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8111	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧029#马家 5 队变压器	200	39.57	80.86	80.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8112	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线293#葛家村1.4组变压器	200	29.42	101.16	101.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8113	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧035#马家一队变压器	315	0.5	250.425	250.425	未进入负面清单	否	2024.06	
8114	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线马家分歧乔岭分支014#乔岭变压器	100	39.34	40.66	40.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8115	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚7一8组分支17#石鹏村7.8.9组变压器	200	17.47	125.06	125.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8116	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧028#江家村变压器	315	19.49	190.6065	190.6065	未进入负面清单	否	2024.06	
8117	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家6、7队分支005#江家6、7队变压器	400	0.12	319.52	319.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8118	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧北赫沟分支005#北郝沟变压器	100	12.57	67.43	67.43	未进入负面清单	否	2024.06	

8119	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线上张分歧015#下张变压器	50	35.79	22.105	22.105	未进入负面清单	否	2024.06	
8120	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线047#网户变压器	200	4.31	151.38	151.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8121	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧011#兴东变压器	100	42.2	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8122	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄土分支38#黄土村2组新增变压器	100	26.1	53.9	53.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8123	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线木先分支3号#木先4.5组变压器	200	45.66	68.68	68.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8124	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线黄土分支07#黄土村4组变压器	50	41.38	19.31	19.31	未进入负面清单	否	2024.06	
8125	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐二道大棚水分支2#二道四村麦田水利变压器	200	10.34	139.32	139.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8126	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐35#陈家屯分支23#陈家村3组变压器	30	50.97	8.709	8.709	未进入负面清单	否	2024.06	
8127	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐64#小高利分支5#高利村6组变压器	30	36.59	13.023	13.023	未进入负面清单	否	2024.06	
8128	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线梁谭分歧谭西分支02#杆谭西变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8129	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10KV网户线凉水南台分支004#凉水二新台变压器	200	14.2	131.6	131.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8130	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧凉水后2台变压器	200	5.82	148.36	148.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8131	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线27右分歧007#（1005）变压器	315	17.58	196.623	196.623	未进入负面清单	否	2024.06	
8132	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线041#(1012)变压器	400	19.69	241.24	241.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8133	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧003#副杆001#(1032)变压器	400	2.94	308.24	308.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8134	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧35右分支017#副杆(1041)变压器	400	19.17	243.32	243.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8135	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线025#(3037)变压器	200	0.67	158.66	158.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8136	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧015#(1034)变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8137	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支05左分支010#（6047）变压器	400	3.65	305.4	305.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8138	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支016#（6049）变压器	200	39.94	80.12	80.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8139	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV机场线机频分歧10右分支001#(6042)变压器	315	41.35	121.7475	121.7475	未进入负面清单	否	2024.06	
8140	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003310kV机场线	10kV机场线机频分歧013#副杆(6043)变压器	400	18.45	246.2	246.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8141	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧019#副杆(1048)变压器	315	32.56	149.436	149.436	未进入负面清单	否	2024.06	
8142	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线064#(1020)变压器	200	39.07	81.86	81.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8143	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV车站线54左分歧001#(1019)变压器	200	3.31	153.38	153.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8144	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分歧014#副杆(2019)变压器	315	47.46	102.501	102.501	未进入负面清单	否	2024.06	
8145	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	金沙滩变压器杆塔电全支1变压器	200	3.35	153.3	153.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8146	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线044#(5015)变压器	400	25.82	216.72	216.72	未进入负面清单	否	2024.06	

8147	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支14左6#副杆2#(5021)变压器	315	14.31	206.9235	206.9235	未进入负面清单	否	2024.06	
8148	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧14左分支004#(5018)变压器	200	45.58	68.84	68.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8149	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支14左2右1#（5020）变压器	200	42.83	74.34	74.34	未进入负面清单	否	2024.06	
8150	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧010#（5008）变压器	315	13.42	209.727	209.727	未进入负面清单	否	2024.06	
8151	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧003#(5006)变压器	315	9.99	220.5315	220.5315	未进入负面清单	否	2024.06	
8152	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线化东支分歧017#副杆002#（5009）变压器	315	17.41	197.1585	197.1585	未进入负面清单	否	2024.06	
8153	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左02左001#(5012)变压器	400	47.11	131.56	131.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8154	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支005#副杆001#(5013)变压器	315	4.58	237.573	237.573	未进入负面清单	否	2024.06	
8155	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右4左4右2#(5016)变压器	400	58.54	85.84	85.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8156	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04右分支003#(5011)变压器	315	49.34	96.579	96.579	未进入负面清单	否	2024.06	
8157	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线47左分歧01左分支002#副杆(3033)变压器	500	39.58	202.1	202.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8158	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线54右分歧003#(3049)变压器	315	59.22	65.457	65.457	未进入负面清单	否	2024.06	
8159	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线56左分歧001#（微波站 3039）变压器	400	21.56	233.76	233.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8160	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线052#(3005)变压器	400	43.3	146.8	146.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8161	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线县医院分歧003#（6048）变压器	400	42.31	150.76	150.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8162	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线120右分歧017#赵港线112右12变压器	100	34.41	45.59	45.59	未进入负面清单	否	2024.06	
8163	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线023#(3001)变压器	315	54.35	80.7975	80.7975	未进入负面清单	否	2024.06	
8164	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线029#(3036)变压器	315	51.19	90.7515	90.7515	未进入负面清单	否	2024.06	
8165	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线24左分歧007#副杆(2005)变压器	315	11.44	215.964	215.964	未进入负面清单	否	2024.06	
8166	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧003#(2043)变压器	400	38.14	167.44	167.44	未进入负面清单	否	2024.06	
8167	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧005#(2039)变压器	630	10.58	437.346	437.346	未进入负面清单	否	2024.06	
8168	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧013#副杆002#(2040)变压器	315	37.55	133.7175	133.7175	未进入负面清单	否	2024.06	
8169	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城农分歧10右分支002#(2041)变压器	200	15	130	130	未进入负面清单	否	2024.06	
8170	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线蓝天花园一期变压器	315	16.69	199.4265	199.4265	未进入负面清单	否	2024.06	
8171	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15右分歧003#(4016)变压器	200	8.96	142.08	142.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8172	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线022#(1088)变压器	315	48.48	99.288	99.288	未进入负面清单	否	2024.06	
8173	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线023#(1003)变压器	200	59.19	41.62	41.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8174	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线026#(1004)变压器	400	56.09	95.64	95.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8175	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线10左分歧10右分支001#（9020）变压器	200	22.69	114.62	114.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8176	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线045#(1013)变压器	400	77.06	11.76	11.76	未进入负面清单	否	2024.06	

8177	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线045#副杆001#（1010）变压器	400	20.28	238.88	238.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8178	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分歧32右分支005#（9022）变压器	315	58.34	68.229	68.229	未进入负面清单	否	2024.06	
8179	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分歧035#(9021)变压器	200	0.02	159.96	159.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8180	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞磷线	10kV磷肥线磷水分歧043#（9023）变压器	315	49.3	96.705	96.705	未进入负面清单	否	2024.06	
8181	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线15右分歧001#(4017)变压器	400	29.16	203.36	203.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8182	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线016#(2002)变压器	315	25.82	170.667	170.667	未进入负面清单	否	2024.06	
8183	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线019#(2003)变压器	400	22.47	230.12	230.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8184	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线022#（2004）变压器	400	38.9	164.4	164.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8185	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线22右分歧005#(2033)变压器	400	44.52	141.92	141.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8186	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线22右分歧004#(2015)变压器	315	72.88	22.428	22.428	未进入负面清单	否	2024.06	
8187	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线028#(2006)变压器	400	25.8	216.8	216.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8188	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线030#(2007)变压器	400	18.23	247.08	247.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8189	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线032#(2008)变压器	315	17.21	197.7885	197.7885	未进入负面清单	否	2024.06	
8190	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分歧02右分支001#(2017)变压器	200	61.09	37.82	37.82	未进入负面清单	否	2024.06	
8191	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城韩分歧007#(2018)变压器	315	41.98	119.763	119.763	未进入负面清单	否	2024.06	
8192	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线039#副杆(2009)变压器	400	18.93	244.28	244.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8193	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城北支分歧005#(2036)变压器	315	6.4	231.84	231.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8194	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城北支分歧012#(2038)变压器	400	20.98	236.08	236.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8195	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线城南支7右1#(2030)变压器	400	8.41	286.36	286.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8196	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线047#(2010)变压器	400	5.46	298.16	298.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8197	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线50右分歧002#(2021)变压器	400	55.26	98.96	98.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8198	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV瑞机线县医院分歧10#(6045)变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8199	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线县医院分歧007#（6044）变压器	400	52.11	111.56	111.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8200	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线县医院分歧5右2#（6041）变压器	315	42.74	117.369	117.369	未进入负面清单	否	2024.06	
8201	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线58左分歧002#(3047)变压器	400	47.76	128.96	128.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8202	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧043#（1040）变压器	400	0.71	317.16	317.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8203	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧28右分支003#(1037)变压器	400	14	264	264	未进入负面清单	否	2024.06	
8204	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧25右分支003#副杆(1035)变压器	400	33.56	185.76	185.76	未进入负面清单	否	2024.06	

8205	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧37右分支016#（1039）变压器	400	0.79	316.84	316.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8206	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧35右分支005#副杆(1038)变压器	400	5.01	299.96	299.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8207	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧028#(1036)变压器	200	38.03	83.94	83.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8208	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	运管局箱变01#变压器	500	15.05	324.75	324.75	未进入负面清单	否	2024.06	
8209	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线带逸新(1046)箱变02配电变压器	500	55.77	121.15	121.15	未进入负面清单	否	2024.06	
8210	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线1号箱变	500	57.53	112.35	112.35	未进入负面清单	否	2024.06	
8211	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线2号箱站变压器	630	33.86	290.682	290.682	未进入负面清单	否	2024.06	
8212	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线3号箱站	500	39.76	201.2	201.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8213	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线4号箱站	800	26.33	429.36	429.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8214	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	电厂生活线5号箱站变压器	400	27.88	208.48	208.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8215	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线金穗箱变（1002）01配电变压器	800	38.45	332.4	332.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8216	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线棉织厂分支暖气片分支003#揣家修配厂变压器	30	49.71	9.087	9.087	未进入负面清单	否	2024.06	
8217	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线113右分歧02右分支001#贺家五队变压器	200	66.9	26.2	26.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8218	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河III线8116单元	10kV沙河三线后周分支005#后周变压器	315	6.63	231.1155	231.1155	未进入负面清单	否	2024.06	
8219	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧东腰分支005#东腰变压器	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8220	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧075#营盘7.9队变压器	160	0.64	126.976	126.976	未进入负面清单	否	2024.06	
8221	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧黑水东分支013#黑水东屯变压器	200	0.66	158.68	158.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8222	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐034西甸子东台变压器	200	15.97	128.06	128.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8223	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支莲蓬学校分支004莲蓬学校变压器	200	5.42	149.16	149.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8224	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支031莲蓬上沟变压器	200	4.68	150.64	150.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8225	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐白庙子分支009白庙子村变压器	400	7.57	289.72	289.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8226	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐066马圈一队变压器	200	25.95	108.1	108.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8227	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐076马圈山根变压器	400	1.64	313.44	313.44	未进入负面清单	否	2024.06	
8228	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐马八九分支002马圈8、9变压器	400	16.99	252.04	252.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8229	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支004#香宝新台变压器	100	7.3	72.7	72.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8230	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线186号#康家2组变压器	200	20.38	119.24	119.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8231	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支58#岳家1队变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8232	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分井子沟分支004#井字沟王台台变压器	200	4.14	151.72	151.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8233	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支平场沟支#30平场沟台变压器	200	3.26	153.48	153.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8234	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支052#大庄台变压器	100	15.45	64.55	64.55	未进入负面清单	否	2024.06	

8235	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支石门石分支001#石门台变压器	50	11.07	34.465	34.465	未进入负面清单	否	2024.06	
8236	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支周岭分支009#周岭台变压器	50	14.86	32.57	32.57	未进入负面清单	否	2024.06	
8237	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支黄木分支001#黄木村台变压器	200	2.41	155.18	155.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8238	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧009#梁家8队变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8239	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧086#白龙5队变压器	200	4.61	150.78	150.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8240	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山南邮政分支001#邮政变压器	50	14.18	32.91	32.91	未进入负面清单	否	2024.06	
8241	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南1队分支005#大南1队变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
8242	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分西店子分#02黑水村新台变压器	200	19.46	121.08	121.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8243	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线027#网户北分支013#3网户北台变压器	100	20.59	59.41	59.41	未进入负面清单	否	2024.06	
8244	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	10kV瑞鑫线	鑫阳家园4#亭（B004）配电变压器间隔配电变压器	630	0.19	502.803	502.803	未进入负面清单	否	2024.06	
8245	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线011#（二高中院里）变压器	315	41.32	121.842	121.842	未进入负面清单	否	2024.06	
8246	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线159+2#后网户东台变压器	200	8.59	142.82	142.82	未进入负面清单	否	2024.06	
8247	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线42右1左1#（肖家市场南台）变压器	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8248	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线钓鱼分歧060#钓鱼半道北台变压器	50	1.32	39.34	39.34	未进入负面清单	否	2024.06	
8249	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线钓鱼分歧93#石门西沟变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8250	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧010#高台西2台变压器	200	9.7	140.6	140.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8251	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10KV沙河一线项家分歧040#项家西台变压器	100	10.76	69.24	69.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8252	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10KV沙河一线项家分歧项家2分支002#项家中台变压器	400	7.6	289.6	289.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8253	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分歧北赫沟分支009#北郝沟新台变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8254	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧一队新台变压器	50	9.98	35.01	35.01	未进入负面清单	否	2024.06	
8255	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线老龙湾分歧腰岭子水利分支1#杆腰岭子新台变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8256	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线河北分岐马安山机井分支004#马安山机井变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8257	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧陈印分歧036+1#狼洞子机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
8258	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧022#电厂酒厂变压器	315	48.28	99.918	99.918	未进入负面清单	否	2024.06	
8259	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线鲍庄分歧李屯西台分支李屯西台变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06	
8260	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线庙西南台变压器	100	3.23	76.77	76.77	未进入负面清单	否	2024.06	
8261	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线58左分歧002#(老汇阳，锅炉房)变压器	315	14.34	206.829	206.829	未进入负面清单	否	2024.06	

8262	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV电厂生活线晨珑宾馆杆塔(8010)变压器	160	0.66	126.944	126.944	未进入负面清单	否	2024.06	
8263	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支005左1#洪家南西变压器	315	18.64	193.284	193.284	未进入负面清单	否	2024.06	
8264	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线小胡分歧半拉山西台分支半拉山西台变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8265	国网绥中县供电公司			10kV塔山北线133#周甸子新台变压器	400	4.46	302.16	302.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8266	国网绥中县供电公司			10kV李家一线娄家分歧041#娄家西新台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8267	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV前所线2B110单元龙营小区箱变01配电变压器	315	35.89	138.9465	138.9465	未进入负面清单	否	2024.06	
8268	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线鲍庄分歧邱家分支36#邱家村西台变压器	50	3.61	38.195	38.195	未进入负面清单	否	2024.06	
8269	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧转户东分支006#凉水后变压器	200	12.64	134.72	134.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8270	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线桃园分支010#桃园变压器	100	2.33	77.67	77.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8271	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯分支012#卢屯变压器	100	1.11	78.89	78.89	未进入负面清单	否	2024.06	
8272	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线北赵56分支010#北赵56变压器	400	0.62	317.52	317.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8273	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线北赵34分支004#北赵34变压器	100	60.7	19.3	19.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8274	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线高岭东分歧008#高岭东变压器	315	21.36	184.716	184.716	未进入负面清单	否	2024.06	
8275	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	中心村第三批明东台（10KV明水线包冰分歧47+0#杆祝东新台区变压器）	200	3.78	152.44	152.44	未进入负面清单	否	2024.06	
8276	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线029#北杨二变压器	315	10.5	218.925	218.925	未进入负面清单	否	2024.06	
8277	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分歧081#新民西新变压器	315	6.81	230.5485	230.5485	未进入负面清单	否	2024.06	
8278	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线赵家新台分支支008杆赵家新台变压器	400	0.92	316.32	316.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8279	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10KV西平南线乡政府西台新增	200	5.3	149.4	149.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8280	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧高家新台分支002#高家新台变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8281	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支火石门分支011#火石门变压器	100	24.33	55.67	55.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8282	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线刘边分支001#刘边变压器	200	25.55	108.9	108.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8283	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线035#肖三四屯变压器	200	4.57	150.86	150.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8284	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线凉水东分支013凉水东台变压器	315	12.11	213.8535	213.8535	未进入负面清单	否	2024.06	
8285	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐大石东分支大石西分支001大石西台变压器	400	30.37	198.52	198.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8286	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线政府分歧006乡政府变压器	200	7.93	144.14	144.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8287	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐024西甸子西台变压器	400	2.73	309.08	309.08	未进入负面清单	否	2024.06	

8288	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线宏跃变配电室01配电变压器	315	48.4	99.54	99.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8289	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧006电池变压器	200	15.88	128.24	128.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8290	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧017户尚东台变压器	200	5.68	148.64	148.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8291	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线46左分歧002#(3064)变压器	315	49.16	97.146	97.146	未进入负面清单	否	2024.06	
8292	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧小蛇山分支户尚九队分支002#户尚九变压器	400	13.61	265.56	265.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8293	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支莲蓬六队分支001莲蓬六队变压器	50	19.17	30.415	30.415	未进入负面清单	否	2024.06	
8294	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧涝豆分支011#涝豆变压器	200	5.44	149.12	149.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8295	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐马五分支007马圈5队变压器	50	11.58	34.21	34.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8296	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐123马圈6队变压器	400	0.5	318	318	未进入负面清单	否	2024.06	
8297	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线朱家分支007#朱屯变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8298	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分支马蹄新台分支001#马蹄新台变压器	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8299	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线洪家中北2台变压器	400	9.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8300	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧安马东分支安马新台分支支010#安马新台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8301	国网绥中县供电公司			10kV牛羊干线沿路分歧026#沿路新变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8302	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线62左分歧001#(3010)变压器	315	21.89	183.0465	183.0465	未进入负面清单	否	2024.06	
8303	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧吕小冯南分支018#吕小冯南变压器	50	18.3	30.85	30.85	未进入负面清单	否	2024.06	
8304	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧苏兰2台分支005#苏兰2变压器	200	11.75	136.5	136.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8305	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子2台分支003#高甸子2变压器	100	2.14	77.86	77.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8306	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧007#五道岭变压器	200	20.99	118.02	118.02	未进入负面清单	否	2024.06	
8307	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧043#矾石东变压器	100	91.79	-11.79	-11.79	未进入负面清单	否	2024.06	
8308	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧050#矾石西变压器	200	1.7	156.6	156.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8309	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支014#二道 9 变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8310	国网绥中县供电公司			10kV高台线前朱6西台分支003#前朱6西台变压器	50	2.68	38.66	38.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8311	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	绥跃线	10KV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室01变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8312	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	绥跃线	10KV绥跃线金鼎嘉苑D区01配电室02变压器	800	0.12	639.04	639.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8313	国网绥中县供电公司			10KV范家线小胡分歧小胡东台分支小胡东台变压器	100	0.53	79.47	79.47	未进入负面清单	否	2024.06	

8314	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线39左分歧002#（3031分）变压器	315	74	18.9	18.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8315	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线299#葛家1.4新增变压器	100	2.02	77.98	77.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8316	国网绥中县供电公司			10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧008#老虎东台变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8317	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线金丝分歧23右分支002#万家村变压器	100	24.72	55.28	55.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8318	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线044#项目西变压器	200	36.36	87.28	87.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8319	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧018#苏兰村变压器	50	5.41	37.295	37.295	未进入负面清单	否	2024.06	
8320	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧127#转子2变压器	200	5.81	148.38	148.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8321	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧120#转子1变压器	100	25.66	54.34	54.34	未进入负面清单	否	2024.06	
8322	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧078#袁家一变压器	200	3.84	152.32	152.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8323	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大獐2台分支002#大獐2变压器	80	31.51	38.792	38.792	未进入负面清单	否	2024.06	
8324	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线冯家分歧033#冯家1变压器	100	42.51	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06	
8325	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧088#郜家变压器	50	3.27	38.365	38.365	未进入负面清单	否	2024.06	
8326	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支678分支003#二道678变压器	200	11.58	136.84	136.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8327	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线54左分歧005#西郭变压器	100	51.08	28.92	28.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8328	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧凉水2分歧005凉水二变压器	200	41.1	77.8	77.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8329	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧026#北偏村变压器	200	18.56	122.88	122.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8330	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水南台分支004凉水南变压器	100	21.44	58.56	58.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8331	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐126号大河西村2组变压器	50	6.86	36.57	36.57	未进入负面清单	否	2024.06	
8332	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线考古分歧08右分支007#贺西洼西台变压器	315	32.36	150.066	150.066	未进入负面清单	否	2024.06	
8333	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线035#南杨家西台变压器	315	30.21	156.8385	156.8385	未进入负面清单	否	2024.06	
8334	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线炉渣东沟005#炉渣东沟变压器	50	5.17	37.415	37.415	未进入负面清单	否	2024.06	
8335	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线杨总西新台分支003#杨总西新台变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8336	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线河南分歧下马屯分支038#下马屯东变压器	50	9.08	35.46	35.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8337	国网绥中县供电公司			10KV小庄子南线石官5队新台变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8338	国网绥中县供电公司			10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟2台分支水口西沟2台变压器	100	0.86	79.14	79.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8339	国网绥中县供电公司			10kv黄家线双龙新台柱上变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8340	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#1线	10kV侯海一线山海同湾3#箱变01配电变压器	500	25.71	271.45	271.45	未进入负面清单	否	2024.06	

8341	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾7#箱变02配电变压器	315	0.25	251.2125	251.2125	未进入负面清单	否	2024.06	
8342	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾9#箱变01配电变压器	630	53.75	165.375	165.375	未进入负面清单	否	2024.06	
8343	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线061#二道河子变压器	400	16.97	252.12	252.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8344	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线周家沟分歧018#周家沟变压器	100	23.31	56.69	56.69	未进入负面清单	否	2024.06	
8345	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李东分歧003#李家东变压器	400	44.35	142.6	142.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8346	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线双堆子分支030#双堆子变压器	100	36.39	43.61	43.61	未进入负面清单	否	2024.06	
8347	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线凉水西分歧012凉水西台变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8348	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐大石修配分支005大石修配变压器	200	11.6	136.8	136.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8349	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐涂料分支003涂料变压器	400	2.57	309.72	309.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8350	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐铁路分支#004铁路变压器	200	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8351	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线118#河西变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8352	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐西山根分014#副杆水泉子六七队变压器	400	12.5	270	270	未进入负面清单	否	2024.06	
8353	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支040水泉子小北沟变压器	400	9.42	282.32	282.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8354	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分007#莲蓬下沟东台变压器	200	1.99	156.02	156.02	未进入负面清单	否	2024.06	
8355	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐莲蓬上沟分支015莲蓬村变压器	400	3.74	305.04	305.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8356	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐小涝豆分支002小涝豆屯变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8357	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线104#头道西屯台区变压器	50	57.81	11.095	11.095	未进入负面清单	否	2024.06	
8358	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧条石分048#条石上沟变压器	30	1.27	23.619	23.619	未进入负面清单	否	2024.06	
8359	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧060#双庙变压器	400	15.59	257.64	257.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8360	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线范家屯分支003#范家村台区变压器	100	6.31	73.69	73.69	未进入负面清单	否	2024.06	
8361	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧银庄北沟分支宗屯分012#宗屯变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	
8362	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支093#涝豆村台变压器	50	19.19	30.405	30.405	未进入负面清单	否	2024.06	
8363	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支白水分支003#白水台区变压器	100	12.08	67.92	67.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8364	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧陈付屯分支004#陈付屯台区变压器	100	24.8	55.2	55.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8365	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家平川分支大北沟分支004#北地台区变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8366	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家平川分支大北沟分支036#大北沟台区变压器	200	0.9	158.2	158.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8367	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧010#半拉山子屯台区变压器	50	59.25	10.375	10.375	未进入负面清单	否	2024.06	

8368	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支前吊分支006#前吊屯台区变压器	100	0.5	79.5	79.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8369	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧060#钓鱼半道子台区变压器	50	1.14	39.43	39.43	未进入负面清单	否	2024.06	
8370	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支038#邱家大屯台区变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8371	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线草房分支023#草房屯变压器	80	23.47	45.224	45.224	未进入负面清单	否	2024.06	
8372	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线揣家分歧郭新分支004#郭新屯变压器	50	25.84	27.08	27.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8373	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线前庞分支007#前庞屯变压器	200	7.43	145.14	145.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8374	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线040#肖一屯变压器	200	0.93	158.14	158.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8375	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线210号小沙金沟变压器	50	45.66	17.17	17.17	未进入负面清单	否	2024.06	
8376	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支08分大陆B分03#大陆B台变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8377	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支18#大陆7.8台变压器	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06	
8378	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10KV王家店线加碑岩分歧西道子分支03#西道子台	200	1.48	157.04	157.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8379	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支31#岳家4队变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8380	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分支38#岳家2队变压器	100	15.53	64.47	64.47	未进入负面清单	否	2024.06	
8381	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支049#加碑岩台变压器	100	7.5	72.5	72.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8382	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分井子沟分支020#井字沟台变压器	200	3.81	152.38	152.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8383	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大冯分歧018#大冯村台变压器	400	0.5	318	318	未进入负面清单	否	2024.06	
8384	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分靳台分#23靳台台变压器	50	32.43	23.785	23.785	未进入负面清单	否	2024.06	
8385	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支281#旧关台变压器	200	5.69	148.62	148.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8386	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支001#一台变压器	200	32.36	95.28	95.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8387	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支长石胡分支019#上房子台变压器	200	7.5	145	145	未进入负面清单	否	2024.06	
8388	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支线马家分支017#马家台变压器	50	24.29	27.855	27.855	未进入负面清单	否	2024.06	
8389	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支035#东白村变压器	50	12.16	33.92	33.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8390	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支广顺台分支008#广顺台变压器	200	0.82	158.36	158.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8391	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10KV王家店线加碑岩羊岩子分歧41#羊岩子台	20	75.31	0.938	0.938	未进入负面清单	否	2024.06	
8392	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧034#梁家2队变压器	200	4.65	150.7	150.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8393	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线水口大屯005#水口大屯变压器	400	1.19	315.24	315.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8394	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线107#红光队变压器	30	16.59	19.023	19.023	未进入负面清单	否	2024.06	

8395	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线211#聂沟台西变压器	50	33.21	23.395	23.395	未进入负面清单	否	2024.06	
8396	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧韩吉林分支007#韩吉林变压器	100	3.1	76.9	76.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8397	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧061#丁家5队小区变压器	50	34.1	22.95	22.95	未进入负面清单	否	2024.06	
8398	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家6队分支014#许家6队变压器	80	36.01	35.192	35.192	未进入负面清单	否	2024.06	
8399	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线025#塔山2队变压器	160	0.47	127.248	127.248	未进入负面清单	否	2024.06	
8400	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧004#塔山3队变压器	200	1.38	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8401	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐水口西沟分支南台分支005#水口南变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8402	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐水口西沟分支026#水口西沟变压器	50	1.31	39.345	39.345	未进入负面清单	否	2024.06	
8403	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐金屯南分支003#金屯南变压器	30	7.71	21.687	21.687	未进入负面清单	否	2024.06	
8404	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线131#运管所变压器	200	14.94	130.12	130.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8405	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线130#前所市场小区台区变压器	315	29.6	158.76	158.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8406	国网绥中县供电公司			鑫福家苑2#配电室1号变	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
8407	国网绥中县供电公司			10kV高台线河南分歧金屯分歧水口西沟3台分支018#水口西沟3台变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
8408	国网绥中县供电公司			10KV小庄子北线海西2.7新台变压器	80	2.5	62	62	未进入负面清单	否	2024.06	
8409	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线秦湾家园小区箱变变压器间隔配电变压器	80	27.93	41.656	41.656	未进入负面清单	否	2024.06	
8410	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线盛花园二期配电室变压器间隔配电变压器	630	23.27	357.399	357.399	未进入负面清单	否	2024.06	
8411	国网绥中县供电公司	10kV塔山北线天雅小	10kV塔山北线天雅小区1#箱变	10kV塔山北线天雅小区1#箱变变压器间隔配电变压器	315	10.27	219.6495	219.6495	未进入负面清单	否	2024.06	
8412	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔白线F1009	10kV塔山北线天雅小区2#箱变变压器间隔配电变压器	315	11.09	217.0665	217.0665	未进入负面清单	否	2024.06	
8413	国网绥中县供电公司			10kv宽邦南线大河分岐137号大河2队新增变压器	50	1.58	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8414	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线五家子西分支02#杆五家子西变压器	100	12.55	67.45	67.45	未进入负面清单	否	2024.06	
8415	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线文富众富新村佳苑小区变压器	315	25.83	170.6355	170.6355	未进入负面清单	否	2024.06	
8416	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭分歧边里分支8#边里北新增变压器	200	4.96	150.08	150.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8417	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线木先3新增分支1#木先3新增变压器	400	14.37	262.52	262.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8418	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭分歧边里南分支1#边里南新增变压器	100	0.63	79.37	79.37	未进入负面清单	否	2024.06	
8419	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分歧05左分支001#（老干部局院内）变压器	315	10.1	220.185	220.185	未进入负面清单	否	2024.06	
8420	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线王沟分岐刘屯新台分支002#刘屯新台变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8421	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线王沟分岐上甸子分支008#上甸子新台变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	

8422	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线西王王屯地变压器	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8423	国网绥中县供电公司			10KV高台北线老家1组北台分支004#杆老家1组北台变压器	50	1.86	39.07	39.07	未进入负面清单	否	2024.06	
8424	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分歧035#内东5队北台变压器	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8425	国网绥中县供电公司			10KV秋子沟线梁谭分歧梁西分支01#杆梁西变压器	50	2.98	38.51	38.51	未进入负面清单	否	2024.06	
8426	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线七队新台分支支005#七队新台变压器	100	1.25	78.75	78.75	未进入负面清单	否	2024.06	
8427	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线宝昌东地变压器	50	13.55	33.225	33.225	未进入负面清单	否	2024.06	
8428	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧东白西地变压器	50	0.33	39.835	39.835	未进入负面清单	否	2024.06	
8429	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线小陶分歧平房村分歧大陶屯分支004#大陶新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8430	国网绥中县供电公司			10kV王宝线棉织厂住宅分1#棉织厂住宅变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06	
8431	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线小陶分歧小陶新台分支001#杆小陶新台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8432	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线枣树分歧移动分支东山西分支001#东山西变压器	200	2.66	154.68	154.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8433	国网绥中县供电公司			鑫福家苑1#配电室1号变	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
8434	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线盘龙分歧西沟新台分支05#杆西沟新台变压器	50	0.78	39.61	39.61	未进入负面清单	否	2024.06	
8435	国网绥中县供电公司			10KV塔山北线马王新台变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8436	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分岐东岔2队新增分支东岔2队新增变压器	50	2.14	38.93	38.93	未进入负面清单	否	2024.06	
8437	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线岳沟分歧后周新台分支6#杆后周新台	200	17.29	125.42	125.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8438	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线催屯北分岐004#催屯北变压器	100	1.21	78.79	78.79	未进入负面清单	否	2024.06	
8439	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10KV大王庙东干线杨家新台变压器	30	47.7	9.69	9.69	未进入负面清单	否	2024.06	
8440	国网绥中县供电公司			10kV李家一线李北水电焊分2#秋皮一队北台变压器	100	1.43	78.57	78.57	未进入负面清单	否	2024.06	
8441	国网绥中县供电公司			10kV王宝主干线虎将分歧虎东新台分支005#虎东新台变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8442	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧037#王岗西变压器	100	27.54	52.46	52.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8443	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线南斗分歧008#南斗变压器	200	1.79	156.42	156.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8444	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧焦屯分支007#焦屯新台变压器	200	23.27	113.46	113.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8445	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧东西沙分支003#东西沙变压器	400	4.65	301.4	301.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8446	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线河沿子分歧010#河沿子变压器	50	22.12	28.94	28.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8447	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西南屯分歧018#西南屯变压器	315	13.32	210.042	210.042	未进入负面清单	否	2024.06	
8448	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线金富屯分歧005#沙锅子变压器	100	13.95	66.05	66.05	未进入负面清单	否	2024.06	

8449	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧045大官南变压器	80	19.67	48.264	48.264	未进入负面清单	否	2024.06	
8450	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线盛家沟新台变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8451	国网绥中县供电公司			10KV塔山北线张白西台变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
8452	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧砬子山村新台变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8453	国网绥中县供电公司			10kV城内一线城农分歧013#副杆001#(2040分)变压器	315	0.45	250.5825	250.5825	未进入负面清单	否	2024.06	
8454	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV春天里小区1#配电室1号变压器间隔配电变压器	800	0.11	639.12	639.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8455	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线北石分歧锥山新台分支007#锥山新台变压器	200	0.66	158.68	158.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8456	国网绥中县供电公司			10KV范家干线涝道分歧28#银庄南地东台分支南地东台	50	0.45	39.775	39.775	未进入负面清单	否	2024.06	
8457	国网绥中县供电公司			10KV范线银庄分歧北沟分支14#银庄北沟南台变压器	100	0.33	79.67	79.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8458	国网绥中县供电公司			10KV范家干线鲍庄分70#歧袁屯2台分支3#袁屯2台变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8459	国网绥中县供电公司			10kV高甸子线陈印分歧冯家4台分支006#冯家4台变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8460	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	海韵星城西区1#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06	
8461	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	海韵星城西区2#配电室1号变压器间隔配电变压器	500	0.11	399.45	399.45	未进入负面清单	否	2024.06	
8462	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线韩家干线022#韩家小学变压器	200	3.73	152.54	152.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8463	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	中心村第四批朴庄子台区(10kV牛羊干线143#上沟变压器)	400	9.68	281.28	281.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8464	国网绥中县供电公司			10kV高甸子线河南分歧顺山新台分支007#顺山新台变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8465	国网绥中县供电公司			金鼎嘉苑B区1号配电室1号变压器	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
8466	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧胡家新区分支001#胡家新区变压器	400	12.44	270.24	270.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8467	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10KV微波线石柱子新台分支005杆石柱子新台变压器	250	15.69	160.775	160.775	未进入负面清单	否	2024.06	
8468	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧24#岩岭变压器	400	3.63	305.48	305.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8469	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西关4组分支004#西关4组变压器	200	10.48	139.04	139.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8470	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧香房1.2组分支006#香坊1队变压器	200	55.81	48.38	48.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8471	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧010+1#韩家5队变压器	315	21.96	182.826	182.826	未进入负面清单	否	2024.06	
8472	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧021#韩家11队变压器	200	13.97	132.06	132.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8473	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧025#韩家8队变压器	200	64.2	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8474	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子村分支二初中分支004#西园子5队变压器	315	35.32	140.742	140.742	未进入负面清单	否	2024.06	
8475	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧041-4#内东5队变压器	400	25.34	218.64	218.64	未进入负面清单	否	2024.06	

8476	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线040-11-3#韩家4组变压器	100	34.42	45.58	45.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8477	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分歧055#西园子6组变压器	400	14.08	263.68	263.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8478	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线东潘北分支001#东潘北变压器	200	14.54	130.92	130.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8479	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支072#李家台变压器	200	15.96	128.08	128.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8480	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线029#杨家东变压器	315	18.49	193.7565	193.7565	未进入负面清单	否	2024.06	
8481	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧008#副杆小赵新台变压器	315	10.74	218.169	218.169	未进入负面清单	否	2024.06	
8482	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支086#穆家台变压器	200	4.21	151.58	151.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8483	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧建安1分支001#建安1变压器	315	31.39	153.1215	153.1215	未进入负面清单	否	2024.06	
8484	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧建安3分支001#建安3变压器	315	3.86	239.841	239.841	未进入负面清单	否	2024.06	
8485	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支#6上房子村台变压器	100	22.45	57.55	57.55	未进入负面清单	否	2024.06	
8486	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线李沟分支20#新房村3组变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8487	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧信用社分支005#信用社变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8488	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线石棚6组分支13#石棚村6组变压器	50	25.82	27.09	27.09	未进入负面清单	否	2024.06	
8489	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV赵杨二线洪刚分歧洪家南分支005#洪家南中台变压器	400	62.18	71.28	71.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8490	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭7组分支16#盘岭村7组变压器	50	57.54	11.23	11.23	未进入负面清单	否	2024.06	
8491	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭边外分支05#盘岭村边外变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8492	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分岐缺沟分支10号英伍村2组变压器	20	60.4	3.92	3.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8493	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐小柳沟分支9号#英伍村1组变压器	80	0.94	63.248	63.248	未进入负面清单	否	2024.06	
8494	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分歧003#老军东变压器	250	32.45	118.875	118.875	未进入负面清单	否	2024.06	
8495	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家南线单元	10kV万家南线老军分歧005#老军中变压器	160	54.26	41.184	41.184	未进入负面清单	否	2024.06	
8496	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧叶大砖厂分支023#何家沟变压器	50	32.75	23.625	23.625	未进入负面清单	否	2024.06	
8497	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧006#副杆北邱南变压器	200	36.26	87.48	87.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8498	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧020#西万东变压器	200	10.35	139.3	139.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8499	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧035#龙庄子变压器	100	29.47	50.53	50.53	未进入负面清单	否	2024.06	
8500	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分岐海东后台分支014#海东后台变压器	50	18.84	30.58	30.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8501	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉分支01杆#广裕村西台变压器	200	16.82	126.36	126.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8502	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧海西村分支010#海西村变压器	200	15.3	129.4	129.4	未进入负面清单	否	2024.06	

8503	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支009#后永新台变压器	100	1.86	78.14	78.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8504	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线南山分支尚家4队分支002#尚家5队变压器	50	4.04	37.98	37.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8505	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线鄢家3队分支002#鄢家3队变压器	100	12.4	67.6	67.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8506	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保3队分支013#杨保3队变压器	50	50.72	14.64	14.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8507	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧徐店分支010#徐店变压器	80	53.69	21.048	21.048	未进入负面清单	否	2024.06	
8508	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线鄢家1.2队分支003#鄢家2队新台变压器	50	33.85	23.075	23.075	未进入负面清单	否	2024.06	
8509	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支李玉成分支004#大施宝南新台变压器	200	23.4	113.2	113.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8510	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线073#马路1.2.3变压器	400	12.7	269.2	269.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8511	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧场新台分支002#盐场新台变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
8512	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌新台分支002#宝昌新台变压器	200	6.52	146.96	146.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8513	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔渔线	10kV塔渔线3、4队新台分支005#大李3、4队新台变压器	200	10.32	139.36	139.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8514	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀村分支007#打雀新台变压器	100	58.01	21.99	21.99	未进入负面清单	否	2024.06	
8515	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分岐海东后台分支海东新台分支005#海东新台变压器	50	55.27	12.365	12.365	未进入负面清单	否	2024.06	
8516	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支大渔新3台分支005#大渔新3台变压器	100	13.37	66.63	66.63	未进入负面清单	否	2024.06	
8517	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线老宏跃箱变01配电变压器	800	70.88	72.96	72.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8518	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线清花园Ｂ区箱变配电变压器	500	57.46	112.7	112.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8519	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	南门站	500	62.26	88.7	88.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8520	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线79右分歧006#大柳东柱上变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8521	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线印西新2台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8522	国网绥中县供电公司			10kV前所主干线131#运管所新柱上变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8523	国网绥中县供电公司			10kV西平南线东平村新增分支2号东平村新增变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8524	国网绥中县供电公司			10kV西平南线北方牧业分支09号东平34新增变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8525	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线三道社员二台分支三道二组新台变压器	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8526	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线三道水利分支三道二组3台变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8527	国网绥中县供电公司			10kV西平北线土头村新增分支2号土头村新增变压器	50	2.02	38.99	38.99	未进入负面清单	否	2024.06	
8528	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线小中古西地变压器	50	1.57	39.215	39.215	未进入负面清单	否	2024.06	

8529	国网绥中县供电公司			10KV范家干线钓鱼分歧腰钓分支腰钓水利分支腰钓东台变压器	50	2.04	38.98	38.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8530	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线包冰分歧双井沟新台分支4#杆双井沟新台变压器	50	7.29	36.355	36.355	未进入负面清单	否	2024.06	
8531	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10KV大王庙慈愍庵机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
8532	国网绥中县供电公司			10KV大台线52#饮料2新台变压器	50	0.52	39.74	39.74	未进入负面清单	否	2024.06	
8533	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明支县医院分歧4右1#（建都首府11、12#楼）变压器	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8534	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区2#配电室01变压器间隔配电变压器	400	2.69	309.24	309.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8535	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区2#配电室02变压器间隔配电变压器	400	2.69	309.24	309.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8536	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧015#肖家新村1#变压器	315	23.75	177.1875	177.1875	未进入负面清单	否	2024.06	
8537	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧014#肖家新村2#变压器	315	27.42	165.627	165.627	未进入负面清单	否	2024.06	
8538	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧012#肖家新村3#变压器	315	29.33	159.6105	159.6105	未进入负面清单	否	2024.06	
8539	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	安居嘉苑二期箱式变电站01变压器间隔配电变压器	630	24.14	351.918	351.918	未进入负面清单	否	2024.06	
8540	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	安居嘉苑二期箱式变电站02变压器间隔配电变压器	630	14.08	415.296	415.296	未进入负面清单	否	2024.06	
8541	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	盛华园二期1#亭配电室02变压器间隔配电变压器	630	24.87	347.319	347.319	未进入负面清单	否	2024.06	
8542	国网绥中县供电公司			中安书苑二期1#配电室2#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8543	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线市场分歧三道大棚分支古塔新村变压器	200	12.7	134.6	134.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8544	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线转播台分支名城佳苑配电室变压器间隔配电变压器	500	16.83	315.85	315.85	未进入负面清单	否	2024.06	
8545	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线58分歧船厂分支019#杨家十队变压器	315	45.81	107.6985	107.6985	未进入负面清单	否	2024.06	
8546	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线029#北杨家变压器	315	30.46	156.051	156.051	未进入负面清单	否	2024.06	
8547	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线主干线大陶分歧苏家分支05#杆苏家变压器	400	13.05	267.8	267.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8548	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线042#王家新区变压器	100	3.71	76.29	76.29	未进入负面清单	否	2024.06	
8549	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线067#(3009)变压器	400	75.81	16.76	16.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8550	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花园C区02箱变01配电变压器	630	64.27	99.099	99.099	未进入负面清单	否	2024.06	
8551	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线建都2期1箱变01配电变压器	400	46.77	132.92	132.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8552	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线苏兰分歧036#苏兰1变压器	50	0.81	39.595	39.595	未进入负面清单	否	2024.06	
8553	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线朱仙1台分支006#朱仙村变压器	160	38.69	66.096	66.096	未进入负面清单	否	2024.06	
8554	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线115#长岭子村变压器	200	50.71	58.58	58.58	未进入负面清单	否	2024.06	

8555	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧谭家沟分支008#谭家沟变压器	30	76.34	1.098	1.098	未进入负面清单	否	2024.06	
8556	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线杨树沟分支002#杨树沟变压器	100	19.52	60.48	60.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8557	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小獐后山分支012#小獐变压器	100	32.42	47.58	47.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8558	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧浩家分歧后矾石分支008#后矾石变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8559	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支泉井分支005#泉井台变压器	50	25.45	27.275	27.275	未进入负面清单	否	2024.06	
8560	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支065#头岭子变压器	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8561	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线120侯水变压器	30	5.65	22.305	22.305	未进入负面清单	否	2024.06	
8562	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支后网户分支003后网户变压器	200	12.59	134.82	134.82	未进入负面清单	否	2024.06	
8563	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付屯分支009于家变压器	50	35.51	22.245	22.245	未进入负面清单	否	2024.06	
8564	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支009#孙家南屯变压器	200	18.31	123.38	123.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8565	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线付屯分支014付屯变压器	80	41.77	30.584	30.584	未进入负面清单	否	2024.06	
8566	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线王花分支008王花东变压器	200	3.15	153.7	153.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8567	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线马屯分支002马屯变压器	200	5.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8568	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线陈屯分支012陈家变压器	400	4.81	300.76	300.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8569	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支019#朱家新台变压器	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06	
8570	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧099#木家北2变压器	200	16.8	126.4	126.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8571	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线左分支002#南岭东台变压器	100	33.05	46.95	46.95	未进入负面清单	否	2024.06	
8572	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线高台东2台分支003#高台东2变压器	100	17.37	62.63	62.63	未进入负面清单	否	2024.06	
8573	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线金记帅分支002#高台北2变压器	200	33.44	93.12	93.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8574	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧33+01左分支006#大架子小学变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06	
8575	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧49左分支004#侯屯变压器	50	0.75	39.625	39.625	未进入负面清单	否	2024.06	
8576	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐3分支05号大河西村1组变压器	160	5.24	119.616	119.616	未进入负面清单	否	2024.06	
8577	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线032#北杨家南台变压器	315	47.55	102.2175	102.2175	未进入负面清单	否	2024.06	
8578	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线033#万家北杨西台变压器	315	59.63	64.1655	64.1655	未进入负面清单	否	2024.06	
8579	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线揣家分歧肖家2分支002#肖二屯变压器	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8580	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线揣家分歧025#揣家屯变压器	200	7.89	144.22	144.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8581	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线赵明分支019#赵明三四屯变压器	400	2.06	311.76	311.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8582	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线朱咀子分歧020#朱嘴子屯变压器	100	3.11	76.89	76.89	未进入负面清单	否	2024.06	

8583	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线朱咀子分歧003#国西屯变压器	100	29.01	50.99	50.99	未进入负面清单	否	2024.06	
8584	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧李老屯分支005#李老屯变压器	50	52.61	13.695	13.695	未进入负面清单	否	2024.06	
8585	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线吕贡村分歧吕东分支003#吕东屯变压器	200	3	154	154	未进入负面清单	否	2024.06	
8586	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐75#上明月山分支11#高利2.3西变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
8587	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支010#赵店变压器	100	47.12	32.88	32.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8588	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧027#银庄村台区变压器	100	78.51	1.49	1.49	未进入负面清单	否	2024.06	
8589	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支068#腰屯台区变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8590	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线048#副杆(3012)变压器	315	65.15	46.7775	46.7775	未进入负面清单	否	2024.06	
8591	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧西吊分支吊东分支003#吊东变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8592	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧小胡北沟分支009#小胡北沟变压器	50	32.18	23.91	23.91	未进入负面清单	否	2024.06	
8593	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线烂泥洼分岐021#上烂泥洼变压器	30	33.81	13.857	13.857	未进入负面清单	否	2024.06	
8594	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线杨家分歧015#杨家村变压器	400	1.19	315.24	315.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8595	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线牛家沟分歧003#牛家沟变压器	400	1.66	313.36	313.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8596	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线龙潭分岐08号龙潭村变压器	30	79.25	0.225	0.225	未进入负面清单	否	2024.06	
8597	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线079#八里桥变压器	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8598	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线084#毛丈子变压器	50	40.61	19.695	19.695	未进入负面清单	否	2024.06	
8599	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线100#高店台变压器	100	9.49	70.51	70.51	未进入负面清单	否	2024.06	
8600	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线移动分01#机关变压器	100	38.54	41.46	41.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8601	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线毛丈子西沟分岐033#西沟外台变压器	200	5.89	148.22	148.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8602	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧12#西店子变压器	200	15.05	129.9	129.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8603	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐北沟分支004#骆丈子台变压器	200	12.93	134.14	134.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8604	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支023#东沟台变压器	50	15.81	32.095	32.095	未进入负面清单	否	2024.06	
8605	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐084#革外台变压器	20	39.3	8.14	8.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8606	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐099#革里台变压器	20	54.99	5.002	5.002	未进入负面清单	否	2024.06	
8607	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧48#大烟变压器	100	21.33	58.67	58.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8608	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支28#小腰岭子变压器	50	12.25	33.875	33.875	未进入负面清单	否	2024.06	
8609	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线56左分歧002#副杆002#(3056)变压器	400	47	132	132	未进入负面清单	否	2024.06	

8610	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧03左分支002#长石粉变压器	100	7.27	72.73	72.73	未进入负面清单	否	2024.06	
8611	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线025号炉渣A台变压器	100	20.95	59.05	59.05	未进入负面清单	否	2024.06	
8612	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分炉炸B支02号炉渣B台变压器	200	44.97	70.06	70.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8613	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线004#修造厂变压器	200	1.82	156.36	156.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8614	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线五队分歧012#五队变压器	200	7.63	144.74	144.74	未进入负面清单	否	2024.06	
8615	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线镇政府分歧003#镇政府变压器	200	42.98	74.04	74.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8616	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线纸箱厂分歧007#纸箱厂变压器	200	23.72	112.56	112.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8617	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分歧018#菜队变压器	30	71.32	2.604	2.604	未进入负面清单	否	2024.06	
8618	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户线网户东线张东分支003+1张东变压器	400	6.49	294.04	294.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8619	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线036张西变压器	200	11.36	137.28	137.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8620	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧孙屯分支004#孙屯变压器	200	3.25	153.5	153.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8621	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线马山分支002马山变压器	400	1.59	313.64	313.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8622	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西线74#杆李哈变台	400	12.53	269.88	269.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8623	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧前甸子分支004前甸子变压器	400	0.36	318.56	318.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8624	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线台南分歧新立大分支007新立大变压器	315	24.78	173.943	173.943	未进入负面清单	否	2024.06	
8625	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线新立四分歧058新立四变压器	400	2.45	310.2	310.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8626	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧西山分支07#西山变压器	100	18.6	61.4	61.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8627	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧05#时仗组变压器	80	16.06	51.152	51.152	未进入负面清单	否	2024.06	
8628	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支18#秋沟口二变压器	100	5.88	74.12	74.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8629	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧18#下八家子变压器	50	37.22	21.39	21.39	未进入负面清单	否	2024.06	
8630	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线银庄分歧百花分支003#供销社变压器	200	7.89	144.22	144.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8631	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支北沟分支006#涝道北沟台区变压器	50	1.2	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8632	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支005#刘屯台区变压器	50	2.77	38.615	38.615	未进入负面清单	否	2024.06	
8633	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支五台1台分支004#五台大屯变压器	100	0.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8634	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧047#小胡南沟变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06	
8635	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧九门分支029#小胡九门台区变压器	200	7.32	145.36	145.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8636	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧039#三道河台区变压器	100	0.51	79.49	79.49	未进入负面清单	否	2024.06	

8637	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支东沟分支008#邱家东沟台区变压器	100	0.79	79.21	79.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8638	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线072#松岭子变压器	100	23.81	56.19	56.19	未进入负面清单	否	2024.06	
8639	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线高家分支002#高家变压器	50	18.32	30.84	30.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8640	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线099号龙潭村2台变压器	100	47.81	32.19	32.19	未进入负面清单	否	2024.06	
8641	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线130号龙潭四队变压器	50	49.55	15.225	15.225	未进入负面清单	否	2024.06	
8642	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线109#张向海台变压器	50	12.29	33.855	33.855	未进入负面清单	否	2024.06	
8643	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	水台分支01#张水台	50	31.76	24.12	24.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8644	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧苇子洞分支19#韦里台变压器	10	55.85	2.415	2.415	未进入负面清单	否	2024.06	
8645	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支025#张庄台变压器	20	53.95	5.21	5.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8646	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧于南沟12#南沟变压器	200	1.86	156.28	156.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8647	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧33#双井沟变压器	200	7.09	145.82	145.82	未进入负面清单	否	2024.06	
8648	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧扒虎分支09#扒虎洞变压器	100	6.36	73.64	73.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8649	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧52#祝西变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8650	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线大东沟分支水泉沟分支05#水泉变压器	30	1.8	23.46	23.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8651	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线胡里套分支05#胡里套变压器	100	0.76	79.24	79.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8652	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线173#薛家沟变压器	200	6.66	146.68	146.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8653	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧张五家子分支04#张五家子变压器	100	10.35	69.65	69.65	未进入负面清单	否	2024.06	
8654	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧69#杨杖子变压器	80	43.21	29.432	29.432	未进入负面清单	否	2024.06	
8655	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线198+1#魏姚变压器	50	25.42	27.29	27.29	未进入负面清单	否	2024.06	
8656	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧老佛沟分支03#老佛沟变压器	100	14.19	65.81	65.81	未进入负面清单	否	2024.06	
8657	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧孤石沟分支14#郭台变压器	50	26.29	26.855	26.855	未进入负面清单	否	2024.06	
8658	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧06#明东变压器	100	44.39	35.61	35.61	未进入负面清单	否	2024.06	
8659	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线159#大北沟变压器	100	26.33	53.67	53.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8660	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线河龙分歧11#明北变压器	200	27.76	104.48	104.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8661	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支上房子西支9#上房子西变压器	200	15.47	129.06	129.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8662	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线马王分支008#马王变压器	400	1.28	314.88	314.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8663	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线大施宝分支016#大施宝南台变压器	100	11.39	68.61	68.61	未进入负面清单	否	2024.06	
8664	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线181号#康家4队变压器	50	5.47	37.265	37.265	未进入负面清单	否	2024.06	

8665	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支113#二站台变压器	200	7.37	145.26	145.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8666	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分楼房分支#01楼房台变压器	200	8.2	143.6	143.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8667	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支074#小三道变压器	100	3.68	76.32	76.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8668	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道后窑分支009#后窑变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8669	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分秋甸子分支024#秋甸子台变压器	20	50.73	5.854	5.854	未进入负面清单	否	2024.06	
8670	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支191#岭根台变压器	30	73.45	1.965	1.965	未进入负面清单	否	2024.06	
8671	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分靳台分33#黄梁子台变压器	10	77.01	0.299	0.299	未进入负面清单	否	2024.06	
8672	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分茶冲沟分#09#茶冲沟变压器	30	31.95	14.415	14.415	未进入负面清单	否	2024.06	
8673	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支300#皋尔山台变压器	50	29.12	25.44	25.44	未进入负面清单	否	2024.06	
8674	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支327#山神庙台变压器	100	33.65	46.35	46.35	未进入负面清单	否	2024.06	
8675	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支024#下房子台变压器	200	9.44	141.12	141.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8676	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支069#龙滩台变压器	100	8.35	71.65	71.65	未进入负面清单	否	2024.06	
8677	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支水泉沟分支011#水泉台变压器	20	37.09	8.582	8.582	未进入负面清单	否	2024.06	
8678	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支103#贺家变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8679	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kv王家店线加碑岩北沟分支车岭分支#18车岭台变压器	50	19.41	30.295	30.295	未进入负面清单	否	2024.06	
8680	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方新台分支003#四方新台变压器	200	2.1	155.8	155.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8681	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧白龙6队新台分支007#白龙6队新台变压器	180	17.47	112.554	112.554	未进入负面清单	否	2024.06	
8682	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线68#毕屯小台变压器	100	1.13	78.87	78.87	未进入负面清单	否	2024.06	
8683	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线机械厂分歧3#机械厂小台变压器	30	26.68	15.996	15.996	未进入负面清单	否	2024.06	
8684	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线秦庄分支005#秦庄变压器	400	5.34	298.64	298.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8685	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支东白一队分支005#东白1队变压器	50	4.64	37.68	37.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8686	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐水口西沟分支南沟分支008#水口南沟变压器	400	5.32	298.72	298.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8687	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐小金屯2号分支002#小金屯变压器	50	4.4	37.8	37.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8688	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧金屯分岐071#水口西岭变压器	30	30.49	14.853	14.853	未进入负面清单	否	2024.06	
8689	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧片石分支007#片石变压器	50	55.58	12.21	12.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8690	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧洼甸分支007#洼甸变压器	100	2.34	77.66	77.66	未进入负面清单	否	2024.06	

8691	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧王宝贵分支010#王宝贵变压器	200	8.87	142.26	142.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8692	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧三合屯东山分歧012#三合屯2变压器	200	1.38	157.24	157.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8693	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线山海同湾5#箱变02配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
8694	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城6#配电室02配电变压器	400	7.25	291	291	未进入负面清单	否	2024.06	
8695	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤龙线海韵馨园5#配电室配电变压器	630	3.32	483.084	483.084	未进入负面清单	否	2024.06	
8696	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧012#杨保12队变压器	30	4.43	22.671	22.671	未进入负面清单	否	2024.06	
8697	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧大窝棚分支006#杨保11队变压器	200	1.43	157.14	157.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8698	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧栓科分支024#栓科村变压器	315	29.52	159.012	159.012	未进入负面清单	否	2024.06	
8699	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧张麦分支002#孙相5.6队变压器	50	9.7	35.15	35.15	未进入负面清单	否	2024.06	
8700	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧北房子8队分支007#尚家10队变压器	100	33.76	46.24	46.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8701	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧西里1.2队分支005#西里1.2队变压器	50	66.44	6.78	6.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8702	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧094#西里村变压器	200	1.55	156.9	156.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8703	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧郭庄分支004#西李6.7队变压器	200	24.1	111.8	111.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8704	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧饮料1分支7#饮料1变压器	200	18.62	122.76	122.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8705	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧14#杆支线003#柏屯变压器	200	30.36	99.28	99.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8706	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV城郊线内东分歧032#内东3.4组变压器	200	6.65	146.7	146.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8707	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线转播台分支004#香坊5组变压器	160	15.38	103.392	103.392	未进入负面清单	否	2024.06	
8708	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线转播台分支023-8#县委家属房变压器	100	37.73	42.27	42.27	未进入负面清单	否	2024.06	
8709	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线内东分歧032#内东5大棚变压器	80	10.24	55.808	55.808	未进入负面清单	否	2024.06	
8710	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线39左分支003#洪家中台变压器	315	52.29	87.2865	87.2865	未进入负面清单	否	2024.06	
8711	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧008#小赵台变压器	400	0.53	317.88	317.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8712	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧建安2分支001#建安2变压器	315	12.1	213.885	213.885	未进入负面清单	否	2024.06	
8713	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支21#黄杖子变压器	200	10.29	139.42	139.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8714	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧025#下洼子台变压器	100	28.51	51.49	51.49	未进入负面清单	否	2024.06	
8715	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线西屯分歧林场分支002#林场台区变压器	20	27.42	10.516	10.516	未进入负面清单	否	2024.06	
8716	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线葛家5组分支12号#葛家村5组变压器	30	48.98	9.306	9.306	未进入负面清单	否	2024.06	
8717	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线005#王宝北变压器	200	9.29	141.42	141.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8718	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨二线3117	10kV公司生活线洪刚分歧洪家南分支003#洪家南台变压器	400	15.34	258.64	258.64	未进入负面清单	否	2024.06	

8719	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线上月明山分支5号#高利村4组变压器	20	52.81	5.438	5.438	未进入负面清单	否	2024.06	
8720	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧004#叶家４队变压器	200	17.01	125.98	125.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8721	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线#河北分岐71#高利大棚分支2#高力大棚变压器	100	8.93	71.07	71.07	未进入负面清单	否	2024.06	
8722	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭八组分支01#盘岭村8组变压器	50	43.85	18.075	18.075	未进入负面清单	否	2024.06	
8723	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线三道水利分支三道社员二台变压器	200	2.6	154.8	154.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8724	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧英伍3一4组分支01#英伍村3.4组变压器	100	9.01	70.99	70.99	未进入负面清单	否	2024.06	
8725	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分岐陈家6组分支12号陈家4.5组变压器	30	59.15	6.255	6.255	未进入负面清单	否	2024.06	
8726	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线木先西分支6号#木先4.5新台变压器	50	46.99	16.505	16.505	未进入负面清单	否	2024.06	
8727	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分歧68右分支002#曹屯变压器	30	19.3	18.21	18.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8728	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧北邱西分支002#北邱西变压器	100	46.28	33.72	33.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8729	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线西万分歧西万西分支002#西万西变压器	400	18.46	246.16	246.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8730	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线盘岭分岐62#盘岭村9组变压器	30	53.87	7.839	7.839	未进入负面清单	否	2024.06	
8731	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家干线河北分歧97#赵井坤变压器	50	17.86	31.07	31.07	未进入负面清单	否	2024.06	
8732	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分歧6#大毕屯变压器	315	30.37	156.3345	156.3345	未进入负面清单	否	2024.06	
8733	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家5队分支前永二台分支004#前永4队变压器	30	35.86	13.242	13.242	未进入负面清单	否	2024.06	
8734	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子村分支004#孤家子村变压器	100	45.9	34.1	34.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8735	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线鄢家1.2队分支005#鄢家1.2队变压器	200	32.2	95.6	95.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8736	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线59左分歧001#(3052)变压器	400	33.24	187.04	187.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8737	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV瑞城二线058#（3055）变压器	315	68.53	36.1305	36.1305	未进入负面清单	否	2024.06	
8738	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线065#山根子变压器	100	12.37	67.63	67.63	未进入负面清单	否	2024.06	
8739	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线021后张变压器	200	9.87	140.26	140.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8740	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧042#安马一队变压器	200	10.29	139.42	139.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8741	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线洋槐门分歧002#杨槐门变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06	
8742	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线一分场分歧007#一分场变压器	30	47.16	9.852	9.852	未进入负面清单	否	2024.06	
8743	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线李宝分歧038李保变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8744	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线小张分歧007潘屯变压器	100	1.89	78.11	78.11	未进入负面清单	否	2024.06	
8745	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧57#卜孟台变压器	50	46.18	16.91	16.91	未进入负面清单	否	2024.06	

8746	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧台南分歧017小杨西变压器	100	23.92	56.08	56.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8747	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线东沙道北分支东沙道南分支004#供销社变压器	100	29.54	50.46	50.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8748	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分歧29#寺院沟变压器	50	33.33	23.335	23.335	未进入负面清单	否	2024.06	
8749	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线时杖子分歧秋沟里分支62#秋沟里变压器	50	17.66	31.17	31.17	未进入负面清单	否	2024.06	
8750	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支小秋分支07#小秋变压器	100	34.85	45.15	45.15	未进入负面清单	否	2024.06	
8751	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧南潘分支13#老佛沟变压器	100	22.9	57.1	57.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8752	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧23#八家村变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8753	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分歧06#东山变压器	200	17.06	125.88	125.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8754	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线中学分歧02#中学变压器	100	27.53	52.47	52.47	未进入负面清单	否	2024.06	
8755	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线中学分歧10#片岩变压器	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8756	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧下坎分支10#下坎变压器	50	23.72	28.14	28.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8757	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧梁店分支01#梁店二变压器	50	65.33	7.335	7.335	未进入负面清单	否	2024.06	
8758	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧梁店分支06#梁店变压器	400	0.61	317.56	317.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8759	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧转户东分支015#转户东变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8760	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线猪厂分歧020#海西前台变压器	400	8.65	285.4	285.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8761	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子村分支011#孤家子1.8队变压器	400	0.75	317	317	未进入负面清单	否	2024.06	
8762	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线奥兴新天地小区箱变（3069）配电变压器	630	12.79	423.423	423.423	未进入负面清单	否	2024.06	
8763	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支012#顺山南沟变压器	50	33.52	23.24	23.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8764	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧邙牛沟分支002#邙牛沟变压器	200	10.66	138.68	138.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8765	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分支022#刘把3变压器	100	69.65	10.35	10.35	未进入负面清单	否	2024.06	
8766	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线古城子农业分支016#前古城子变压器	50	42.19	18.905	18.905	未进入负面清单	否	2024.06	
8767	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧赵屯4台分支001#东赵4台变压器	50	35.77	22.115	22.115	未进入负面清单	否	2024.06	
8768	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支030#下马屯变压器	50	70.98	4.51	4.51	未进入负面清单	否	2024.06	
8769	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线吴龙分歧黄岩分支22#黄岩变压器	30	41.36	11.592	11.592	未进入负面清单	否	2024.06	
8770	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线崔文良分歧02#西杖子变压器	200	24.36	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8771	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧46#谭村变压器	200	15.27	129.46	129.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8772	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线11右分歧004#(2014)变压器	315	20.06	188.811	188.811	未进入负面清单	否	2024.06	
8773	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧王杖子分支02#王杖子变压器	50	8.87	35.565	35.565	未进入负面清单	否	2024.06	

8774	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线梁谭分歧赵家沟分支04#赵家沟变压器	100	34.79	45.21	45.21	未进入负面清单	否	2024.06	
8775	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线029#(2011)变压器	400	2.25	311	311	未进入负面清单	否	2024.06	
8776	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线平房屯分支马圈子分支004#马圈子屯变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8777	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线136#张甸屯变压器	80	39.55	32.36	32.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8778	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线小陶分歧018+1#小陶屯变压器	100	32.33	47.67	47.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8779	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线上板分歧004#上板变压器	50	7.06	36.47	36.47	未进入负面清单	否	2024.06	
8780	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线下板分歧杨家分支023#杨家变压器	80	54.25	20.6	20.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8781	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧南瓜地分支010#南瓜地变压器	50	38.24	20.88	20.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8782	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧桑园分支008#桑园变压器	100	58.94	21.06	21.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8783	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#23-1东岔8队变压器	100	28.71	51.29	51.29	未进入负面清单	否	2024.06	
8784	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧003#道北（电子）变压器	315	11.44	215.964	215.964	未进入负面清单	否	2024.06	
8785	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢线城后分歧002#道班变压器	80	68.32	9.344	9.344	未进入负面清单	否	2024.06	
8786	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线019#何家变压器	100	4.58	75.42	75.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8787	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线130#下沟变压器	50	9.53	35.235	35.235	未进入负面清单	否	2024.06	
8788	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线东邓分歧002#东邓变压器	200	38.96	82.08	82.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8789	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线102#催屯变压器	160	22.39	92.176	92.176	未进入负面清单	否	2024.06	
8790	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分岐上骆分支017#宝山变压器	200	0.51	158.98	158.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8791	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分岐上骆分支044#上骆东变压器	30	34.72	13.584	13.584	未进入负面清单	否	2024.06	
8792	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线057#杨总东台变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8793	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线北沟分歧011#八队变压器	50	9.6	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8794	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧023#冯家西变压器	200	0.65	158.7	158.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8795	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧侯屯分支033#侯屯变压器	200	31.94	96.12	96.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8796	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧供销分支001#桥梁变压器	200	5.02	149.96	149.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8797	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧工业办分支001#工业办变压器	315	58.97	66.2445	66.2445	未进入负面清单	否	2024.06	
8798	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧021#东荒村变压器	100	71.63	8.37	8.37	未进入负面清单	否	2024.06	
8799	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线027苗台变压器	30	15.41	19.377	19.377	未进入负面清单	否	2024.06	
8800	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧019十三分场南变压器	100	10.4	69.6	69.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8801	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧042东庄一队变压器	200	1.13	157.74	157.74	未进入负面清单	否	2024.06	
8802	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线十八分场分歧009#七队变压器	200	32.95	94.1	94.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8803	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农一线	10kV农一线063#十队变压器	50	5.13	37.435	37.435	未进入负面清单	否	2024.06	

8804	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线大黄分歧北台分支02#北台子变压器	50	46.66	16.67	16.67	未进入负面清单	否	2024.06	
8805	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线黄岩分支吴龙分支18#小料坡变压器	50	4.44	37.78	37.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8806	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV瑞城一线18左分歧002#(2022)变压器	200	17.8	124.4	124.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8807	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线孔沟分支009#孔沟屯变压器	50	3.57	38.215	38.215	未进入负面清单	否	2024.06	
8808	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧张呆子村分支005#张呆子村变压器	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8809	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线张呆子分歧029#张呆子屯变压器	400	9.43	282.28	282.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8810	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧陈家分支020#陈家屯变压器	200	3.06	153.88	153.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8811	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线张呆子分歧陈家分支015#马拐东变压器	100	32.94	47.06	47.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8812	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线费家分歧032#费家南变压器	200	17.41	125.18	125.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8813	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线山根子分支017#山根屯变压器	100	27.95	52.05	52.05	未进入负面清单	否	2024.06	
8814	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线007#大李村台变压器	200	3.2	153.6	153.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8815	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线014#大李6.7队变压器	50	60.37	9.815	9.815	未进入负面清单	否	2024.06	
8816	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线盐场村分支003#盐场村台变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8817	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧小庄子4、8队分支008#小庄子4队变压器	400	6.54	293.84	293.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8818	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线新庄子分支012#新庄子村台变压器	200	7.79	144.42	144.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8819	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧25号东岔2队变压器	200	2.86	154.28	154.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8820	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧45号东岔1队变压器	50	52.69	13.655	13.655	未进入负面清单	否	2024.06	
8821	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧036号西岔7队变压器	100	48.36	31.64	31.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8822	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧7队分支04号西岔7队大棚B台变压器	30	15.1	19.47	19.47	未进入负面清单	否	2024.06	
8823	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧067号#西岔3.5新棚变压器	50	25.22	27.39	27.39	未进入负面清单	否	2024.06	
8824	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧085号观音大棚变压器	50	9.38	35.31	35.31	未进入负面清单	否	2024.06	
8825	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧118号西边1.2.5老台变压器	400	11.37	274.52	274.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8826	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支04号西岔3.5老棚变压器	100	9.71	70.29	70.29	未进入负面清单	否	2024.06	
8827	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支13号西岔五队变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8828	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支77号棒槌沟2.3队变压器	50	56.65	11.675	11.675	未进入负面清单	否	2024.06	
8829	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支118号棒槌1队变压器	50	63.41	8.295	8.295	未进入负面清单	否	2024.06	
8830	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支观音线38号观音村台变压器	100	30.72	49.28	49.28	未进入负面清单	否	2024.06	

8831	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线50号右5号观音村新增变压器	10	27.11	5.289	5.289	未进入负面清单	否	2024.06	
8832	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线55号观音小柳沟变压器	100	15.9	64.1	64.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8833	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧东大分支009#东大城外变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8834	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支后朱分支022#后朱变压器	100	1.58	78.42	78.42	未进入负面清单	否	2024.06	
8835	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西岔分岐威力提水分支12右2号宽邦马跨沟11队水台变压器	50	23.57	28.215	28.215	未进入负面清单	否	2024.06	
8836	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐05号宽邦20.21队变压器	200	12.4	135.2	135.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8837	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐06＋1号宽邦9队变压器	200	23.54	112.92	112.92	未进入负面清单	否	2024.06	
8838	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分#13宽邦5队变压器	100	1.64	78.36	78.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8839	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分大力分歧分#08宽邦6队变压器	50	41.26	19.37	19.37	未进入负面清单	否	2024.06	
8840	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分窝棚沟黑于3队#03黑于3队变压器	200	11.2	137.6	137.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8841	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#26黑于1队老台变压器	50	36.09	21.955	21.955	未进入负面清单	否	2024.06	
8842	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支齐屯分支001#齐屯变压器	100	3.02	76.98	76.98	未进入负面清单	否	2024.06	
8843	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支060#腰鼓前街变压器	50	67.33	6.335	6.335	未进入负面清单	否	2024.06	
8844	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支004#后古变压器	200	12.2	135.6	135.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8845	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子6队分支003#孤家子6队变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8846	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#窝棚2队变压器	400	9.67	281.32	281.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8847	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐046项家五队变压器	50	51.68	14.16	14.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8848	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐060右04号项家七队变压器	20	56.36	4.728	4.728	未进入负面清单	否	2024.06	
8849	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐11分支06号左3西台村台变压器	200	15.35	129.3	129.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8850	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐西台12分支16号西台12队变压器	50	55.6	12.2	12.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8851	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐080号沈屯大棚新增台变压器	100	4.78	75.22	75.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8852	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道81号左1头道河前台变压器	200	11.55	136.9	136.9	未进入负面清单	否	2024.06	
8853	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐沈屯分支头道69头道河屯台区变压器	200	9.96	140.08	140.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8854	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线马营子分歧018#马营西变压器	200	5.07	149.86	149.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8855	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子3队分支008#小庄子3队变压器	80	45.56	27.552	27.552	未进入负面清单	否	2024.06	
8856	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧小庄子5、6队分支003#小庄子6队变压器	400	2.05	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06	

8857	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧叶大4队分支002#叶大4队变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8858	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌东台分支002#宝昌东台变压器	100	13.06	66.94	66.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8859	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧提水站分支013#大渔新1台变压器	400	15.23	259.08	259.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8860	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分乡政府分#02乡政府西平村西台变压器	200	22.32	115.36	115.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8861	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子东分5#小卜子东变压器	100	67.05	12.95	12.95	未进入负面清单	否	2024.06	
8862	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分陈屯分#01黑水陈屯变压器	100	12.37	67.63	67.63	未进入负面清单	否	2024.06	
8863	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂南分支008#[铁厂南]变压器	400	4.23	303.08	303.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8864	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分歧015#铁厂北变压器	200	64.4	31.2	31.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8865	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线铁厂北分歧松岭子分支028#松岭子变压器	100	38.38	41.62	41.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8866	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线娄东分支001#娄家东变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8867	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线013#老军大棚变压器	400	5.19	299.24	299.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8868	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分新建分#21南平五组变压器	50	6.12	36.94	36.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8869	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧019#沟屯三变压器	200	28.32	103.36	103.36	未进入负面清单	否	2024.06	
8870	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔河线盐锅分歧盐锅新台分支009副002#盐锅新台变压器	200	23.96	112.08	112.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8871	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线前山分支古城子2台分支001#古城子2台变压器	200	15.47	129.06	129.06	未进入负面清单	否	2024.06	
8872	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线侯玉春分支马家1队分支004#马家新台变压器	200	4.18	151.64	151.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8873	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线西白村分支西白新台分支003#西白新台变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
8874	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧梁家新台分支001#梁家新台变压器	200	11.56	136.88	136.88	未进入负面清单	否	2024.06	
8875	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线139#孤家子4队变压器	400	2.25	311	311	未进入负面清单	否	2024.06	
8876	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大孙屯分支012#大孙屯变压器	80	42.01	30.392	30.392	未进入负面清单	否	2024.06	
8877	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧052#丁家4队水变压器	200	5.42	149.16	149.16	未进入负面清单	否	2024.06	
8878	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线032#小庄子2.7队变压器	100	12.05	67.95	67.95	未进入负面清单	否	2024.06	
8879	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧山角子村分支004#山角子变压器	400	1.72	313.12	313.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8880	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌十队分支006#宝昌10队变压器	50	50.14	14.93	14.93	未进入负面清单	否	2024.06	

8881	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧007#乡政府变压器	200	18.91	122.18	122.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8882	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线凉水新台分支002凉水新台变压器	400	9.62	281.52	281.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8883	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线125右分歧001#牛羊北台变压器	50	29.24	25.38	25.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8884	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线赵家分歧焦屯分支015#焦屯变压器	100	57	23	23	未进入负面清单	否	2024.06	
8885	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线医院分支002#瓜西台变压器	200	27.81	104.38	104.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8886	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线车岭分歧010#车岭变压器	100	32.24	47.76	47.76	未进入负面清单	否	2024.06	
8887	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分#74#三道沟变压器	100	40.86	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8888	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧红二分支004#红二变压器	50	57.95	11.025	11.025	未进入负面清单	否	2024.06	
8889	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧红四分支004#红四变压器	100	31.16	48.84	48.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8890	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧031#红庙村村台变压器	200	16.22	127.56	127.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8891	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线2#古塔五组变压器	315	25.72	170.982	170.982	未进入负面清单	否	2024.06	
8892	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧063#双龙台变压器	400	12.38	270.48	270.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8893	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支031#小路沟变压器	100	1.83	78.17	78.17	未进入负面清单	否	2024.06	
8894	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石砬子沟支015#红砬沟变压器	50	3.25	38.375	38.375	未进入负面清单	否	2024.06	
8895	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线015#古塔30变变压器	100	0.97	79.03	79.03	未进入负面清单	否	2024.06	
8896	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧三道社员分支004#社员台变压器	200	58.53	42.94	42.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8897	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山1组支009#砬子山一组变压器	50	24.89	27.555	27.555	未进入负面清单	否	2024.06	
8898	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧三道四组分支001#三道四变压器	200	16.69	126.62	126.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8899	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧089#砬子山二组变压器	50	30.42	24.79	24.79	未进入负面清单	否	2024.06	
8900	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧西大分支007#大75变变压器	200	14.76	130.48	130.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8901	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧021#魏家变压器	200	23.21	113.58	113.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8902	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线腰东分支002#腰东变压器	50	57.92	11.04	11.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8903	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧048#腰西变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06	
8904	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线025#信用社住宅楼变压器	200	3.86	152.28	152.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8905	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印北分支018#印北变压器	50	11	34.5	34.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8906	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线常家沟分支029#沙沟子变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8907	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧002#刘户岭变压器	200	6.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	2024.06	
8908	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#市场	100	3.72	76.28	76.28	未进入负面清单	否	2024.06	
8909	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分歧009#二道沟口变压器	50	36.75	21.625	21.625	未进入负面清单	否	2024.06	

8910	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线上南沟分歧012#上南沟变压器	100	3.9	76.1	76.1	未进入负面清单	否	2024.06	
8911	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线047#下南沟台变压器	50	5.15	37.425	37.425	未进入负面清单	否	2024.06	
8912	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支016#泡树沟变压器	50	4.43	37.785	37.785	未进入负面清单	否	2024.06	
8913	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分歧北大六分支19#北大六变压器	200	0.69	158.62	158.62	未进入负面清单	否	2024.06	
8914	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分歧北大四组分支03#北大四组变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8915	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支68#上湖沟变压器	50	12.68	33.66	33.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8916	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧036#吴二五组变压器	50	24.99	27.505	27.505	未进入负面清单	否	2024.06	
8917	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支前满井03#前满井变压器	50	30.78	24.61	24.61	未进入负面清单	否	2024.06	
8918	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江分歧长江五组分支04#长江五组变压器	400	7.94	288.24	288.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8919	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线长江分歧后东山分支24#后东山变压器	50	59.35	10.325	10.325	未进入负面清单	否	2024.06	
8920	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线一组分支11#长江村台区变压器	80	28.51	41.192	41.192	未进入负面清单	否	2024.06	
8921	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线三组分支1#长江三组变压器	200	3.63	152.74	152.74	未进入负面清单	否	2024.06	
8922	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线庙后分支2#东大庙后变压器	100	54.03	25.97	25.97	未进入负面清单	否	2024.06	
8923	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧叶大分支004#叶大变压器	200	1.87	156.26	156.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8924	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分岐选将村分支5#选将村变压器	80	3.39	61.288	61.288	未进入负面清单	否	2024.06	
8925	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组支015#吴二一组变压器	200	11.1	137.8	137.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8926	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分岐选将八组9号变压器	100	57.91	22.09	22.09	未进入负面清单	否	2024.06	
8927	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线124#8单元后呆变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
8928	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线大岭分岐12#大岭变压器	400	3.74	305.04	305.04	未进入负面清单	否	2024.06	
8929	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线196#九门村变压器	315	25.1	172.935	172.935	未进入负面清单	否	2024.06	
8930	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴障分歧11#三山沟分支6#山沟变压器	100	0.2	79.8	79.8	未进入负面清单	否	2024.06	
8931	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线背阴障分岐娄沟分支30#娄沟变压器	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06	
8932	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴障分歧49#背阴障变压器	50	66.94	6.53	6.53	未进入负面清单	否	2024.06	
8933	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧黑山口分支003#黑山口变压器	100	26.22	53.78	53.78	未进入负面清单	否	2024.06	
8934	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线154#张起外变压器	50	57.76	11.12	11.12	未进入负面清单	否	2024.06	
8935	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头道沟分支012#头道沟变压器	50	6.43	36.785	36.785	未进入负面清单	否	2024.06	
8936	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线214#小黄庙东沟变压器	50	5.3	37.35	37.35	未进入负面清单	否	2024.06	
8937	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线下沟外分支001#下沟外变压器	100	10.29	69.71	69.71	未进入负面清单	否	2024.06	

8938	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧003#沟口变压器	200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8939	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉南沟分支003#水泉南沟变压器	50	8.19	35.905	35.905	未进入负面清单	否	2024.06	
8940	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.2组支031#吴二二组变压器	50	5.56	37.22	37.22	未进入负面清单	否	2024.06	
8941	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.3组吴二小学支004#吴二三组变压器	200	2.07	155.86	155.86	未进入负面清单	否	2024.06	
8942	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张起里分歧006#张起里变压器	50	57.52	11.24	11.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8943	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西沟分支015#西沟变压器	50	2.64	38.68	38.68	未进入负面清单	否	2024.06	
8944	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东线098#杨家变压器	30	55.11	7.467	7.467	未进入负面清单	否	2024.06	
8945	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线153#高岭鹏达加油站变压器	100	8.11	71.89	71.89	未进入负面清单	否	2024.06	
8946	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分歧028#杆山湾子变压器	50	74.29	2.855	2.855	未进入负面清单	否	2024.06	
8947	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线1118单元西大村西7#	200	26.53	106.94	106.94	未进入负面清单	否	2024.06	
8948	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线高家沟分歧010#高沟变压器	100	26.97	53.03	53.03	未进入负面清单	否	2024.06	
8949	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线011#瓜东台变压器	50	42.89	18.555	18.555	未进入负面清单	否	2024.06	
8950	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧弧山子分支005#孤山子变压器	100	4.45	75.55	75.55	未进入负面清单	否	2024.06	
8951	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧东沟分支028#叶红南沟变压器	200	0.15	159.7	159.7	未进入负面清单	否	2024.06	
8952	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧015#建场沟台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8953	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧048#高岭南台变压器	100	45.11	34.89	34.89	未进入负面清单	否	2024.06	
8954	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧东沟分支044#叶红东沟变压器	50	44.32	17.84	17.84	未进入负面清单	否	2024.06	
8955	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分歧012#路大台变压器	50	43	18.5	18.5	未进入负面清单	否	2024.06	
8956	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分歧004#乡综合台变压器	100	58.07	21.93	21.93	未进入负面清单	否	2024.06	
8957	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线路大分歧018#咸大台变压器	100	6.73	73.27	73.27	未进入负面清单	否	2024.06	
8958	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线016#黄东台变压器	200	0.91	158.18	158.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8959	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线022#黄西变压器	100	3.36	76.64	76.64	未进入负面清单	否	2024.06	
8960	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线029#白林子变压器	100	14.68	65.32	65.32	未进入负面清单	否	2024.06	
8961	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线小沟分歧025#黄家小沟台变压器	50	32.74	23.63	23.63	未进入负面清单	否	2024.06	
8962	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分南沟分#04#大力南沟变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8963	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分新村分#10分02#大力北沟变压器	160	36.33	69.872	69.872	未进入负面清单	否	2024.06	

8964	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支019#施家沟变压器	50	29.35	25.325	25.325	未进入负面清单	否	2024.06	
8965	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧南沟大棚分支017#红南沟变压器	100	26.73	53.27	53.27	未进入负面清单	否	2024.06	
8966	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧012#杨树台变压器	50	31.69	24.155	24.155	未进入负面清单	否	2024.06	
8967	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧024#头道台变压器	100	13.46	66.54	66.54	未进入负面清单	否	2024.06	
8968	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧烧北分支011#烧北变压器	30	40.58	11.826	11.826	未进入负面清单	否	2024.06	
8969	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支002#烧东变压器	30	61.08	5.676	5.676	未进入负面清单	否	2024.06	
8970	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支053#砖南台变压器	50	38.39	20.805	20.805	未进入负面清单	否	2024.06	
8971	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛二组分支002#毛家二组台变压器	50	6.86	36.57	36.57	未进入负面清单	否	2024.06	
8972	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧北毛六组分支007#北毛六台变压器	50	12.8	33.6	33.6	未进入负面清单	否	2024.06	
8973	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧018#北毛一台变压器	200	15.87	128.26	128.26	未进入负面清单	否	2024.06	
8974	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土村分歧003#黄土村变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8975	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土南沟分歧011#黄土南沟变压器	50	0.67	39.665	39.665	未进入负面清单	否	2024.06	
8976	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线011#城墙台区变压器	315	21.85	183.1725	183.1725	未进入负面清单	否	2024.06	
8977	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧西大分支003#西大印刷台区变压器	200	70.31	19.38	19.38	未进入负面清单	否	2024.06	
8978	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧东大分支002#东大村80变台变压器	400	43.95	144.2	144.2	未进入负面清单	否	2024.06	
8979	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧022#东大城北变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
8980	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧027#西大村北变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
8981	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支001#东双西变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
8982	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双南地分支013#东双南地变压器	50	10.14	34.93	34.93	未进入负面清单	否	2024.06	
8983	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线盛家沟分支008#胜家沟变压器	50	39.52	20.24	20.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8984	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙分歧002#大王庙村变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8985	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线二道沟分歧027#二里沟变压器	50	1.67	39.165	39.165	未进入负面清单	否	2024.06	
8986	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支009#水泉村新变压器	200	9.14	141.72	141.72	未进入负面清单	否	2024.06	
8987	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧003#庙西新台	100	65.92	14.08	14.08	未进入负面清单	否	2024.06	
8988	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧045#水泉四组变压器	100	47.82	32.18	32.18	未进入负面清单	否	2024.06	
8989	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线黑台四组分支4#黑台4变压器	400	0.13	319.48	319.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8990	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线87#老边南变压器	200	5.26	149.48	149.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8991	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线96#老边村变压器	400	7.38	290.48	290.48	未进入负面清单	否	2024.06	
8992	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支34#北大村变压器	100	29.01	50.99	50.99	未进入负面清单	否	2024.06	

8993	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支42#北大三组变压器	200	8.93	142.14	142.14	未进入负面清单	否	2024.06	
8994	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈愍庵小黄外分歧022#小黄里变压器	100	5.98	74.02	74.02	未进入负面清单	否	2024.06	
8995	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分歧002#慈愍庵变压器	200	27.38	105.24	105.24	未进入负面清单	否	2024.06	
8996	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支117#林果七组变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
8997	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.9组分支003#吴二九组变压器	100	6.23	73.77	73.77	未进入负面清单	否	2024.06	
8998	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干线吴二四组分歧024#吴二小学变压器	80	8.43	57.256	57.256	未进入负面清单	否	2024.06	
8999	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线东山村分支5#东山变压器	100	23.81	56.19	56.19	未进入负面清单	否	2024.06	
9000	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线西大大棚分支19#试剂厂变压器	200	5.77	148.46	148.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9001	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分岐1#将五组变压器	200	15.12	129.76	129.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9002	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线选将分岐26#选将七组变压器	200	6.53	146.94	146.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9003	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧002#吴二沟村变压器	200	21.27	117.46	117.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9004	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线黄土西山分支006#黄土西山变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9005	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线康庄分支6#康庄变压器	200	9.46	141.08	141.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9006	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线下柳沟分支13#上柳变压器	30	25.38	16.386	16.386	未进入负面清单	否	2024.06	
9007	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分歧035#石山村变压器	100	44.15	35.85	35.85	未进入负面清单	否	2024.06	
9008	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧089#马蹄村变压器	100	48.77	31.23	31.23	未进入负面清单	否	2024.06	
9009	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线头岔子分支005#头岔子变压器	50	26.22	26.89	26.89	未进入负面清单	否	2024.06	
9010	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧057#解家变压器	50	1.34	39.33	39.33	未进入负面清单	否	2024.06	
9011	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧018#牛样子变压器	50	25.01	27.495	27.495	未进入负面清单	否	2024.06	
9012	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线月明山沟分支020#月明山沟变压器	100	10.72	69.28	69.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9013	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧054#小东沟变压器	200	0.41	159.18	159.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9014	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线091#吴二九组北变压器	100	4.93	75.07	75.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9015	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线007#庙西村	100	11.15	68.85	68.85	未进入负面清单	否	2024.06	
9016	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分岐021#水库东沟变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负面清单	否	2024.06	
9017	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线小官分岐049#小官变压器	200	25.16	109.68	109.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9018	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线东斗分歧004#东斗坡变压器	50	52.04	13.98	13.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9019	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线新房子4一5分支01#新房村4.5组变压器	80	53.77	20.984	20.984	未进入负面清单	否	2024.06	
9020	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线食品厂分歧3#食品厂变压器	200	53.25	53.5	53.5	未进入负面清单	否	2024.06	

9021	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线240#广裕村东台变压器	100	35.97	44.03	44.03	未进入负面清单	否	2024.06	
9022	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线西邓分歧007#西邓变压器	160	16.03	102.352	102.352	未进入负面清单	否	2024.06	
9023	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧087#王沟变压器	50	8.66	35.67	35.67	未进入负面清单	否	2024.06	
9024	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧上甸子分支004#上甸子变压器	100	18.91	61.09	61.09	未进入负面清单	否	2024.06	
9025	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧石柱子分支007#石柱子变压器	50	66.64	6.68	6.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9026	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线098#水泉沟变压器	100	25.73	54.27	54.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9027	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线良沟分歧005#祝总良沟变压器	100	23.39	56.61	56.61	未进入负面清单	否	2024.06	
9028	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧032#冯家变压器	100	43.21	36.79	36.79	未进入负面清单	否	2024.06	
9029	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧003#社直3#变压器	315	21.77	183.4245	183.4245	未进入负面清单	否	2024.06	
9030	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西荒村分支后火石分支015#后火石(122）变压器	100	69.65	10.35	10.35	未进入负面清单	否	2024.06	
9031	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒村分支006#西荒村变压器	100	9.05	70.95	70.95	未进入负面清单	否	2024.06	
9032	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒屯分支004#西荒1.4（121）变压器	100	59.51	20.49	20.49	未进入负面清单	否	2024.06	
9033	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧河北分支012#河北（154）变压器	200	1.28	157.44	157.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9034	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧12右分支006#杏树上沟变压器	160	33.68	74.112	74.112	未进入负面清单	否	2024.06	
9035	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海一线山海同湾8#箱变01配电变压器	630	22.47	362.439	362.439	未进入负面清单	否	2024.06	
9036	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城1#配电室01配电变压器	630	42.3	237.51	237.51	未进入负面清单	否	2024.06	
9037	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海二线海韵星城2#配电室01配电变压器	630	53.48	167.076	167.076	未进入负面清单	否	2024.06	
9038	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城3#配电室01配电室变压器	500	29.77	251.15	251.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9039	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#2线	10kV侯海#2线海韵星城5#配电室01配电变压器	500	44.96	175.2	175.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9040	国网绥中县供电公司			10kV渤龙线海韵馨园3#配电室02配电变压器	500	5.37	373.15	373.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9041	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城2#配电室01配电变压器	500	39.49	202.55	202.55	未进入负面清单	否	2024.06	
9042	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城3#配电室01配电变压器	500	36.16	219.2	219.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9043	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城4#配电室02配电变压器	630	28.53	324.261	324.261	未进入负面清单	否	2024.06	
9044	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城5#配电室02配电变压器	630	32.22	301.014	301.014	未进入负面清单	否	2024.06	
9045	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐76号大河7队变压器	400	11.85	272.6	272.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9046	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧＃30大房4队变压器	100	2.35	77.65	77.65	未进入负面清单	否	2024.06	
9047	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧大房3分支＃3大房3队变压器	400	8.51	285.96	285.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9048	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大房分歧大房3分支#01大房村台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	

9049	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分歧120号左1杨树4队变压器	50	58.96	10.52	10.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9050	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南#059杨树4队大棚变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9051	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南#051杨树5.8队大棚变压器	30	3.69	22.893	22.893	未进入负面清单	否	2024.06	
9052	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#03-1#东岔5.6棚变压器	50	40.45	19.775	19.775	未进入负面清单	否	2024.06	
9053	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧01号东岔村变压器	400	33.94	184.24	184.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9054	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分歧09号3.4队大棚变压器	200	0.1	159.8	159.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9055	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧122#胡家变压器	400	8.17	287.32	287.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9056	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线闫家分歧020#闫家东变压器	80	56.33	18.936	18.936	未进入负面清单	否	2024.06	
9057	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线上荆分支002#上荆变压器	400	29.9	200.4	200.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9058	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分歧015#大饮马变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9059	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧030#新区变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9060	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧温家沟分支028#温家沟南变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9061	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大生沟分歧002#大生沟变压器	50	28.31	25.845	25.845	未进入负面清单	否	2024.06	
9062	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线破台子北分歧009#破台子北新变压器	100	0.84	79.16	79.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9063	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧二队分支13#二队变压器	400	0.14	319.44	319.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9064	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线刘八分歧005#刘八变压器	100	1.08	78.92	78.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9065	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线老坟分歧004#老坟变压器	50	28.22	25.89	25.89	未进入负面清单	否	2024.06	
9066	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线103#新台子变压器	315	12.26	213.381	213.381	未进入负面清单	否	2024.06	
9067	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线095#娄家东变压器	200	6.8	146.4	146.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9068	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线新村分歧004#新村变压器	30	8.95	21.315	21.315	未进入负面清单	否	2024.06	
9069	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线100#娄家南变压器	100	10.98	69.02	69.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9070	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线王家峪分歧003#新卜子变压器	200	10.67	138.66	138.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9071	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右4左6左1#（5025）变压器	315	48.57	99.0045	99.0045	未进入负面清单	否	2024.06	
9072	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线42右分歧04左分支008#（5029)变压器	250	22.48	143.8	143.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9073	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线城内分歧06右分支004#石粉厂变压器	200	7.77	144.46	144.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9074	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线南偏屯西分支001#南偏新台变压器	200	5.17	149.66	149.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9075	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧43#于丈子台变压器	50	64.4	7.8	7.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9076	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支05#八间房变压器	400	3.53	305.88	305.88	未进入负面清单	否	2024.06	

9077	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线郭岭分支02#郭岭变压器	400	7.07	291.72	291.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9078	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧19#落前台变压器	100	12.06	67.94	67.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9079	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线156#四间房变压器	200	35.78	88.44	88.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9080	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支01#魏杖子变压器	30	79.12	0.264	0.264	未进入负面清单	否	2024.06	
9081	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线贺杖子分支山嘴子分支04#山嘴子变压器	100	22.73	57.27	57.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9082	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧52#黑沟子变压器	100	1.18	78.82	78.82	未进入负面清单	否	2024.06	
9083	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖子分歧83#沙岭子变压器	10	5.6	7.44	7.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9084	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支48#黄土坡子变压器	30	45.45	10.365	10.365	未进入负面清单	否	2024.06	
9085	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线191#卜丈子东变压器	50	14.81	32.595	32.595	未进入负面清单	否	2024.06	
9086	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线万芝草分岐003#万芝草变压器	50	30.35	24.825	24.825	未进入负面清单	否	2024.06	
9087	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧老虎汀分支33#老虎汀台变压器	50	32.26	23.87	23.87	未进入负面清单	否	2024.06	
9088	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线195#大甸子变压器	200	0.75	158.5	158.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9089	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线大甸子分支001#供电所变压器	200	1.29	157.42	157.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9090	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线曹家分支002#曹家变压器	200	16.12	127.76	127.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9091	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线车场沟分歧032#马家变压器	30	66.48	4.056	4.056	未进入负面清单	否	2024.06	
9092	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线车场沟分歧059#杜家变压器	5	35.36	2.232	2.232	未进入负面清单	否	2024.06	
9093	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线车场沟分歧095#王家变压器	30	0	24	24	未进入负面清单	否	2024.06	
9094	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线杨树分歧003#杨树湾子变压器	100	6.59	73.41	73.41	未进入负面清单	否	2024.06	
9095	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线杨树分歧015#杨树变压器	50	0.89	39.555	39.555	未进入负面清单	否	2024.06	
9096	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧边沿子分支002#边沿子变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9097	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧196#塔子沟二队变压器	30	50.28	8.916	8.916	未进入负面清单	否	2024.06	
9098	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧221#塔子沟三队变压器	20	37.13	8.574	8.574	未进入负面清单	否	2024.06	
9099	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线永安干线塔子沟分歧022#小山口变压器	100	65.07	14.93	14.93	未进入负面清单	否	2024.06	
9100	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线东平分歧雁落山分支16#燕落山变压器	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9101	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟干线10#枣树二台变压器	80	22.87	45.704	45.704	未进入负面清单	否	2024.06	
9102	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分沙金沟支15号沙金沟变压器	400	9.24	283.04	283.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9103	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分歧38号苇子新台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9104	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分歧30号苇子村变压器	200	1.04	157.92	157.92	未进入负面清单	否	2024.06	

9105	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧065#潘家1队变压器	50	11.17	34.415	34.415	未进入负面清单	否	2024.06	
9106	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧072#潘家3队变压器	100	0.47	79.53	79.53	未进入负面清单	否	2024.06	
9107	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线小锥山分支#64#小锥山变压器	50	19.14	30.43	30.43	未进入负面清单	否	2024.06	
9108	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线260#小冰沟台变压器	50	14.7	32.65	32.65	未进入负面清单	否	2024.06	
9109	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线磨大分#61大山里台变压器	100	9.16	70.84	70.84	未进入负面清单	否	2024.06	
9110	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线叶西分支021#叶西变压器	80	54.24	20.608	20.608	未进入负面清单	否	2024.06	
9111	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线闫家沟分岐039#闫家沟变压器	50	1.42	39.29	39.29	未进入负面清单	否	2024.06	
9112	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kv沙河一线江沟分支012#杆江沟变压器	50	13.63	33.185	33.185	未进入负面清单	否	2024.06	
9113	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐01号杨树2队棚变压器	400	2.02	311.92	311.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9114	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐38号胜利四队二变压器	30	25.24	16.428	16.428	未进入负面清单	否	2024.06	
9115	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线040-11-5#韩家四队新台变压器	100	19.61	60.39	60.39	未进入负面清单	否	2024.06	
9116	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧012高屯变压器	100	17.73	62.27	62.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9117	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线大冯分支005#大冯屯变压器	200	0.57	158.86	158.86	未进入负面清单	否	2024.06	
9118	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧035#小龙屯变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9119	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线侯家村分歧005侯大变压器	100	4.33	75.67	75.67	未进入负面清单	否	2024.06	
9120	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支020西甸后变压器	100	29.38	50.62	50.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9121	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线常岭分支039常岭变压器	400	9.38	282.48	282.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9122	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线138河东后变压器	200	3.13	153.74	153.74	未进入负面清单	否	2024.06	
9123	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线网户东分支003供销社变压器	200	10.75	138.5	138.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9124	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线网户东分支004网户东变压器	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9125	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线朴西分支005朴西变压器	200	11.51	136.98	136.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9126	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线陈家分支马中分支025#马西变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
9127	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线010网户南变压器	200	4.34	151.32	151.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9128	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支杨家分支016#杨家屯变压器	400	2.77	308.92	308.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9129	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线洋池甸分支刘大刀分支003#刘大刀屯变压器	400	2.84	308.64	308.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9130	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线王花分支002王花西变压器	200	1.5	157	157	未进入负面清单	否	2024.06	
9131	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户东线小万分支022小万变压器	50	43.15	18.425	18.425	未进入负面清单	否	2024.06	
9132	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线小万分支王虎分歧026王虎变压器	200	14.95	130.1	130.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9133	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧041#南高岗变压器	50	2.57	38.715	38.715	未进入负面清单	否	2024.06	

9134	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧005#何家东变压器	30	75.33	1.401	1.401	未进入负面清单	否	2024.06	
9135	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧03右分支002#龙王变压器	100	39.6	40.4	40.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9136	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线119右分歧004#牛羊村变压器	100	38.85	41.15	41.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9137	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧008#大柳变压器	50	13.4	33.3	33.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9138	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线63右分歧004#小柳变压器	50	14.49	32.755	32.755	未进入负面清单	否	2024.06	
9139	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线马路北沟分支013#马路北沟变压器	50	47.61	16.195	16.195	未进入负面清单	否	2024.06	
9140	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线吕贡小冯分支034#吕小冯屯变压器	50	52.39	13.805	13.805	未进入负面清单	否	2024.06	
9141	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支005#王宝屯变压器	200	10.37	139.26	139.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9142	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧033#果树队变压器	20	51.98	5.604	5.604	未进入负面清单	否	2024.06	
9143	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧老家3分支026#老家3变压器	80	63.18	13.456	13.456	未进入负面清单	否	2024.06	
9144	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支042#万家变压器	100	47.49	32.51	32.51	未进入负面清单	否	2024.06	
9145	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线007号杆高台东变压器	400	52.9	108.4	108.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9146	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线045#莲花5变压器	100	1.77	78.23	78.23	未进入负面清单	否	2024.06	
9147	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线060#莲花10变压器	200	14.67	130.66	130.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9148	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线清花园C区01箱变01配电变压器	630	61.77	114.849	114.849	未进入负面清单	否	2024.06	
9149	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支014#墙子里新变压器	315	1.86	246.141	246.141	未进入负面清单	否	2024.06	
9150	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧二道岭分歧012#二道岭变压器	100	2.43	77.57	77.57	未进入负面清单	否	2024.06	
9151	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线郑南分歧002#郑家南变压器	200	0.52	158.96	158.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9152	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线上荆西沟分歧034#上荆西沟变压器	50	77.18	1.41	1.41	未进入负面清单	否	2024.06	
9153	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线256#小饮马变压器	50	71.94	4.03	4.03	未进入负面清单	否	2024.06	
9154	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线向阳分歧6#向阳队变压器	80	39.56	32.352	32.352	未进入负面清单	否	2024.06	
9155	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧2#红星队变压器	200	1.18	157.64	157.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9156	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线124#娄家小冯变压器	200	3.32	153.36	153.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9157	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线娄北分支002#娄家北屯变压器	200	1.47	157.06	157.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9158	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支024#天桥沟变压器	200	3.7	152.6	152.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9159	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧陈印村2台分支005#陈印村2台变压器	100	27.02	52.98	52.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9160	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧小施宝分支002#小施宝水变压器	30	3.6	22.92	22.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9161	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线小庄子南二线盐场分歧小庄子4、8队分支8队分支004#小庄子8队变压器	100	24.32	55.68	55.68	未进入负面清单	否	2024.06	

9162	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线大官分歧大官新台分支005大官新台变压器	100	48.06	31.94	31.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9163	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线石粉厂分歧3#石粉厂变压器	200	6.16	147.68	147.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9164	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧23左分支003#大架子变压器	50	3.14	38.43	38.43	未进入负面清单	否	2024.06	
9165	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧49左分支020#周门变压器	200	4.25	151.5	151.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9166	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10kV化肥线37右分歧001#（5022）变压器	315	16.25	200.8125	200.8125	未进入负面清单	否	2024.06	
9167	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线44左分歧001#(2020)变压器	200	48.88	62.24	62.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9168	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线27右分歧001#(2016)变压器	400	13.1	267.6	267.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9169	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分歧08#杆右分支03#杆杨家中变压器	315	63.33	52.5105	52.5105	未进入负面清单	否	2024.06	
9170	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分歧11#杆杨家南变压器	400	11.11	275.56	275.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9171	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线江家分歧064#孙相9.10队变压器	50	37.92	21.04	21.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9172	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧07左分支005#(1059)变压器	400	34.43	182.28	182.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9173	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支北沟分支9#上房北沟变压器	30	70.1	2.97	2.97	未进入负面清单	否	2024.06	
9174	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线王岗分歧西高分支002#西高家变压器	100	48.37	31.63	31.63	未进入负面清单	否	2024.06	
9175	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧043#吕沟变压器	50	60.09	9.955	9.955	未进入负面清单	否	2024.06	
9176	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧058#蔡沟变压器	50	7.65	36.175	36.175	未进入负面清单	否	2024.06	
9177	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线113#赵古变压器	200	19.19	121.62	121.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9178	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线胡庄分歧001#胡庄变压器	250	18.51	153.725	153.725	未进入负面清单	否	2024.06	
9179	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线关庄分歧002#关庄变压器	100	10.68	69.32	69.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9180	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧015#西台3队变压器	100	0.69	79.31	79.31	未进入负面清单	否	2024.06	
9181	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧025#西台村（141）变压器	50	38.89	20.555	20.555	未进入负面清单	否	2024.06	
9182	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧031#西台1.2队变压器	200	19.02	121.96	121.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9183	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧005#荒地中学2变压器	200	6.52	146.96	146.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9184	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧008#东荒9队变压器	100	70.65	9.35	9.35	未进入负面清单	否	2024.06	
9185	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧东荒7队分支005#东荒7队变压器	50	17.72	31.14	31.14	未进入负面清单	否	2024.06	
9186	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧南窑分支003#东荒11.12队变压器	50	22.34	28.83	28.83	未进入负面清单	否	2024.06	
9187	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保10队分支005#杨保10队变压器	100	73.32	6.68	6.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9188	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线西斗分歧002#西斗变压器	100	11.4	68.6	68.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9189	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分岐上骆分支027#下骆变压器	30	62.06	5.382	5.382	未进入负面清单	否	2024.06	

9190	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线杨总西分歧011#杨总西变压器	200	14.41	131.18	131.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9191	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧011#西岭变压器	50	4.16	37.92	37.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9192	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线下小分歧007#下小湾变压器	400	11.41	274.36	274.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9193	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线西台分歧双堆子分支014#东荒1.2队（136）变压器	100	50.6	29.4	29.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9194	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧机战分支003#机站变压器	50	19.48	30.26	30.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9195	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧杨保4队分支020#杨保4队变压器	200	3.49	153.02	153.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9196	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧食品分支001#食品（159）变压器	50	2.94	38.53	38.53	未进入负面清单	否	2024.06	
9197	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧河沙屯分支002#东荒13队变压器	200	2.66	154.68	154.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9198	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线砖厂分歧034#后山洼(162）变压器	200	2.17	155.66	155.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9199	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保10队分支001#杨保9队变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9200	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线杨保屯分支001#杨保7.8队变压器	50	72.83	3.585	3.585	未进入负面清单	否	2024.06	
9201	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧新庙子分支032#大郑一队（161）变压器	200	2.31	155.38	155.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9202	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线小冯分支牛心前台分支002#牛心前台变压器	400	1.6	313.6	313.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9203	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧杨保2队分支006#杨保2队（110）变压器	200	2.34	155.32	155.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9204	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧尚家1队分支007#尚家1队变压器	400	0.99	316.04	316.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9205	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧铁厂分支002#尚家7队变压器	200	5.06	149.88	149.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9206	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线尚家分歧西郭分支007#尚家13队变压器	50	53.6	13.2	13.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9207	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线盐场分歧105#西李5队变压器	200	4.03	151.94	151.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9208	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分岐上骆分支部队分支018#上骆西变压器	50	0.29	39.855	39.855	未进入负面清单	否	2024.06	
9209	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线东一干线猪厂分歧007#敬老院变压器	80	17.79	49.768	49.768	未进入负面清单	否	2024.06	
9210	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分岐49左分支031#大李村变压器	400	21.86	232.56	232.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9211	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV渤龙线海韵馨园4#配电室01配电变压器	500	15.41	322.95	322.95	未进入负面清单	否	2024.06	
9212	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	10kV侯华五线农民新村1#配电室02配电变压器	630	0.19	502.803	502.803	未进入负面清单	否	2024.06	
9213	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	10kV侯华五线贺家农民新村2#配电室01配电变压器	630	0.17	502.929	502.929	未进入负面清单	否	2024.06	
9214	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分歧05左分支03#杆杨家东1变压器	315	15.86	202.041	202.041	未进入负面清单	否	2024.06	
9215	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线苇子分沙金沟支11号沙金沟新台变压器	400	14.27	262.92	262.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9216	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线014#服务部变压器	250	36.71	108.225	108.225	未进入负面清单	否	2024.06	

9217	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线046#三队变压器	80	50.2	23.84	23.84	未进入负面清单	否	2024.06	
9218	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线砖厂分歧北甸子分支009#西地变压器	200	10.39	139.22	139.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9219	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线徐屯分歧015#徐屯变压器	200	13.8	132.4	132.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9220	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线朱山口分歧001#陈屯台变压器	80	52.97	21.624	21.624	未进入负面清单	否	2024.06	
9221	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线十七分场分歧001#十七分场变压器	100	10.94	69.06	69.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9222	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线隋岭分歧020隋岭变压器	200	9	142	142	未进入负面清单	否	2024.06	
9223	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线小张分歧016小张变压器	50	5.06	37.47	37.47	未进入负面清单	否	2024.06	
9224	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧台南分歧012小杨东变压器	100	6.09	73.91	73.91	未进入负面清单	否	2024.06	
9225	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线新立四分歧台南分歧027台南变压器	100	25.13	54.87	54.87	未进入负面清单	否	2024.06	
9226	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧坎上分歧03#坎上变压器	20	4.48	15.104	15.104	未进入负面清单	否	2024.06	
9227	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线卜孟台分歧37#大河南变压器	50	11.64	34.18	34.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9228	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线北沟上分歧西沟里分支08#西沟里变压器	100	8.26	71.74	71.74	未进入负面清单	否	2024.06	
9229	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线秋沟里分支寺院沟分歧16#寺院沟二变压器	50	31.36	24.32	24.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9230	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线八家子分歧东沟里分支05#东沟口变压器	50	7.14	36.43	36.43	未进入负面清单	否	2024.06	
9231	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10kV秋子沟线东山分歧01#东山二变压器	315	23.84	176.904	176.904	未进入负面清单	否	2024.06	
9232	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧鞠屯分支003#李屯变压器	100	0.99	79.01	79.01	未进入负面清单	否	2024.06	
9233	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧沙河分支005#沙河变压器	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9234	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧薛西分支006#薛西变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9235	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧条石分支025#条石下沟台区变压器	50	1.26	39.37	39.37	未进入负面清单	否	2024.06	
9236	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧百花分支八见沟分支001#八见台区变压器	400	7	292	292	未进入负面清单	否	2024.06	
9237	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支东沟分支005#银庄东沟台区变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9238	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支南西分支002#南西台区变压器	50	3.44	38.28	38.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9239	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支023#大张屯台区变压器	100	0.98	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9240	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧湾土分支039#齐家屯台区变压器	50	31.68	24.16	24.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9241	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支五台北沟分支011#五台北沟变压器	100	0.51	79.49	79.49	未进入负面清单	否	2024.06	
9242	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧088#石门子台区变压器	400	0.93	316.28	316.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9243	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分岐水泉子分支023水泉子一队变压器	400	1.35	314.6	314.6	未进入负面清单	否	2024.06	

9244	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线暖泉子分歧002#暖泉子变压器	200	16.16	127.68	127.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9245	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线138#郝家变压器	100	0.7	79.3	79.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9246	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线052号白杨水台变压器	200	6	148	148	未进入负面清单	否	2024.06	
9247	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线071号白洋西台变压器	400	2.86	308.56	308.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9248	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线092#毛北台子变压器	200	11.68	136.64	136.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9249	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#54上洼台变压器	200	4.49	151.02	151.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9250	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线南洞分#34南四台变压器	50	24.45	27.775	27.775	未进入负面清单	否	2024.06	
9251	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线小香沟分#27小香沟台变压器	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06	
9252	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线毛西里008#西沟里台变压器	200	3.76	152.48	152.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9253	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧果园分支01果园台变压器	50	35.16	22.42	22.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9254	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧014#下洼子变压器	200	14.04	131.92	131.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9255	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧柳树沟04#柳树沟变压器	50	41.04	19.48	19.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9256	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线2108单元10KV王家店线韦洞分歧43#韦外台	30	53.76	7.872	7.872	未进入负面清单	否	2024.06	
9257	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈拐沟分歧02#陈拐沟台变压器	100	19.78	60.22	60.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9258	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧胡头沟分歧011#胡头沟变压器	200	13.1	133.8	133.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9259	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧34#八间水变压器	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9260	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧侯家沟分歧020#侯里台变压器	50	20.53	29.735	29.735	未进入负面清单	否	2024.06	
9261	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧北沟分支016#骆丈北沟台变压器	50	25.77	27.115	27.115	未进入负面清单	否	2024.06	
9262	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧东沟分支033#料坡台变压器	10	74.71	0.529	0.529	未进入负面清单	否	2024.06	
9263	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧小北沟分支06#小北沟变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9264	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线小杨分歧小烟分支小腰岭子分支09#小杨变压器	400	3.01	307.96	307.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9265	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线劳动沟分歧40#劳动沟台变压器	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9266	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线包冰分歧包石分支02#包杖子变压器	100	0.83	79.17	79.17	未进入负面清单	否	2024.06	
9267	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线大东沟分10#大东沟变压器	50	7.43	36.285	36.285	未进入负面清单	否	2024.06	
9268	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线杨杖支分歧沙金沟分支12#沙金沟变压器	50	2.79	38.605	38.605	未进入负面清单	否	2024.06	
9269	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线223#明南变压器	30	1.68	23.496	23.496	未进入负面清单	否	2024.06	
9270	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线于山分歧82#吕道沟变压器	20	52.7	5.46	5.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9271	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大施宝西分支003#大施宝西台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9272	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线055#大中古新台变压器	30	2.43	23.271	23.271	未进入负面清单	否	2024.06	

9273	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分歧034西甸子南台变压器	400	28.72	205.12	205.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9274	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV磷电线07石分歧018#韩国良变压器	200	2.53	154.94	154.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9275	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所线主干线前所村分支01#前所中台变压器	200	1.02	157.96	157.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9276	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线091#王屯台区变压器	50	1.42	39.29	39.29	未进入负面清单	否	2024.06	
9277	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧鞠屯分016#居屯变压器	50	1.7	39.15	39.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9278	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄干线郭屯分003#郭屯变压器	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9279	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄干线曹屯分003#曹屯变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9280	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧071#袁屯台区变压器	100	0.82	79.18	79.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9281	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家线5107单元范家干线银庄分歧003#	200	3.62	152.76	152.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9282	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧百花分支031#百花屯台区变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9283	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧银庄北沟分016#银庄北沟变压器	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9284	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支019#银庄南地台区变压器	50	2.21	38.895	38.895	未进入负面清单	否	2024.06	
9285	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支058#南东台区变压器	50	36.85	21.575	21.575	未进入负面清单	否	2024.06	
9286	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支014#弓箭台区变压器	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9287	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支026#下元子台区变压器	50	6.41	36.795	36.795	未进入负面清单	否	2024.06	
9288	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支弓箭分支035#上沟台区变压器	50	44.07	17.965	17.965	未进入负面清单	否	2024.06	
9289	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧西吊分支017#西吊台区变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9290	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支064#平川大屯变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9291	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓东地分支009#东地台区变压器	50	59.46	10.27	10.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9292	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家钓鱼湾土分支平川分支094#喊过岭台区变压器	100	0.26	79.74	79.74	未进入负面清单	否	2024.06	
9293	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线小胡分歧034#小胡大屯变压器	100	6.64	73.36	73.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9294	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线鲍庄分歧邱家分支056#邱家西沟台区变压器	100	0.27	79.73	79.73	未进入负面清单	否	2024.06	
9295	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线烂泥洼分岐乱六分支004#下烂泥洼变压器	30	52.86	8.142	8.142	未进入负面清单	否	2024.06	
9296	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV西平北线111号龙潭村3台变压器	200	19.54	120.92	120.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9297	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线121#福星号台变压器	100	4.63	75.37	75.37	未进入负面清单	否	2024.06	
9298	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线127#王家店变压器	100	4.96	75.04	75.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9299	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线128#综合厂变压器	30	2.53	23.241	23.241	未进入负面清单	否	2024.06	

9300	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线西山分09#西山变压器	50	52.77	13.615	13.615	未进入负面清单	否	2024.06	
9301	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线陈二分歧01#陈拐沟二台变压器	100	13.9	66.1	66.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9302	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分歧炕沟分歧15#炕沟台变压器	100	7.28	72.72	72.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9303	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐万家沟分029#万家沟台变压器	100	8	72	72	未进入负面清单	否	2024.06	
9304	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧陈印南沟分支040#陈印南沟变压器	50	43.82	18.09	18.09	未进入负面清单	否	2024.06	
9305	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧高甸子东赵2台分支001#东赵2台变压器	200	0.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9306	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧陈印分歧093#陈印东沟变压器	30	1.89	23.433	23.433	未进入负面清单	否	2024.06	
9307	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线老宏跃箱变02配电变压器	630	28.53	324.261	324.261	未进入负面清单	否	2024.06	
9308	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	房产变	315	5.03	236.1555	236.1555	未进入负面清单	否	2024.06	
9309	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线049#小北庄变压器	100	73.4	6.6	6.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9310	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧高岭分歧039#高岭北台变压器	30	78.3	0.51	0.51	未进入负面清单	否	2024.06	
9311	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线代家坟分歧006#代家坟台变压器	200	8.18	143.64	143.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9312	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分新村分#12-1#大力河南东变压器	200	6.17	147.66	147.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9313	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大栗分新村分#18#大栗河西台变压器	100	33.16	46.84	46.84	未进入负面清单	否	2024.06	
9314	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线张家窑分歧005#张家窑变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9315	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧大南沟分支015#大南沟变压器	30	39.48	12.156	12.156	未进入负面清单	否	2024.06	
9316	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧秦家沟分支012#秦家沟台变压器	100	21.29	58.71	58.71	未进入负面清单	否	2024.06	
9317	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧003#三咀台变压器	400	9.26	282.96	282.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9318	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线高杖子分支002#高杖子台变压器	50	5.38	37.31	37.31	未进入负面清单	否	2024.06	
9319	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支015#烧西变压器	50	40.12	19.94	19.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9320	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧砖杖子分支062#砖刘变压器	50	53.43	13.285	13.285	未进入负面清单	否	2024.06	
9321	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛村新台分支008#北毛村新台变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9322	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧五组分支002#北毛五台变压器	100	34.19	45.81	45.81	未进入负面清单	否	2024.06	
9323	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线绥中县第二医院分支002#医院家属变压器	100	59.35	20.65	20.65	未进入负面清单	否	2024.06	
9324	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧004#古塔村变压器	315	45.67	108.1395	108.1395	未进入负面清单	否	2024.06	
9325	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧三道五组006#三道五变压器	200	22.64	114.72	114.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9326	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线城内分歧西大分支010#西大变压器	400	19.62	241.52	241.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9327	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线砬子山分歧077#砬子山村变压器	30	69.16	3.252	3.252	未进入负面清单	否	2024.06	

9328	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线泡树沟分支水泉村亚叭沟分支003#水泉村变压器	100	3.89	76.11	76.11	未进入负面清单	否	2024.06	
9329	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线004_1#前卫村政府楼变压器	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9330	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线025#三道一组变压器	200	65.29	29.42	29.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9331	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支025#印西变压器	400	6.37	294.52	294.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9332	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线东双村分支008#东双村变压器	50	7.76	36.12	36.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9333	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长西分支002#长家沟变压器	50	68.42	5.79	5.79	未进入负面清单	否	2024.06	
9334	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线长上分支001#长上变压器	80	0.97	63.224	63.224	未进入负面清单	否	2024.06	
9335	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西双分歧007#西双变压器	400	10.82	276.72	276.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9336	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线001#庙东变压器	50	36.79	21.605	21.605	未进入负面清单	否	2024.06	
9337	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线41前黑台分支01#前黑台变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
9338	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧068#老四沟变压器	200	0.79	158.42	158.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9339	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线58杆#黑台村变压器	100	32.2	47.8	47.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9340	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分歧021#妈大沟变压器	100	17.32	62.68	62.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9341	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线慈悫庵小黄外分歧008#小黄外变压器	50	49.68	15.16	15.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9342	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分支82#下湖沟变压器	400	9.9	280.4	280.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9343	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线林果厂分歧林果六分支04#林果六组变压器	50	59.4	10.3	10.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9344	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大王庙西干线吴二沟分支007#吴二十组变压器	100	1.59	78.41	78.41	未进入负面清单	否	2024.06	
9345	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线满井分支后满井分支08#后满井变压器	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9346	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线一组分支1#长江四组变压器	200	42.06	75.88	75.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9347	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10kV矿山线居民分支5#铁路居民变压器	100	15.71	64.29	64.29	未进入负面清单	否	2024.06	
9348	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧石油有限公司分支叶家一队分支009#叶家变压器	200	17.61	124.78	124.78	未进入负面清单	否	2024.06	
9349	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线12#东大80变2变压器	400	10.5	278	278	未进入负面清单	否	2024.06	
9350	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线27#西大木片厂变压器	200	6.35	147.3	147.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9351	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线76#选将一组变压器	100	63.38	16.62	16.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9352	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线106#选将西地变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9353	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线三山村分支2#三山村变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9354	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线三山北沟分支4#三山北沟变压器	100	0.64	79.36	79.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9355	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线张合沟分歧005#张合沟变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	

9356	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线179#康庄北沟变压器	100	0.47	79.53	79.53	未进入负面清单	否	2024.06	
9357	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线石山沟分歧071#拐子沟变压器	50	2.54	38.73	38.73	未进入负面清单	否	2024.06	
9358	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV水库线1118单元	10kV水库线#背阴障分歧33#霍沟分支10#霍沟变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9359	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线李金村分支003#李金村变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9360	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧143#小北沟变压器	50	26.58	26.71	26.71	未进入负面清单	否	2024.06	
9361	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大安分歧012#上沟外变压器	50	57.67	11.165	11.165	未进入负面清单	否	2024.06	
9362	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支030#朱家变压器	20	36.62	8.676	8.676	未进入负面清单	否	2024.06	
9363	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧036#大黄沟村变压器	50	29.36	25.32	25.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9364	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线大黄沟分歧045#王家变压器	100	11.91	68.09	68.09	未进入负面清单	否	2024.06	
9365	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线秦家分支048#秦家变压器	200	5.56	148.88	148.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9366	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线西线129#黄土杨树沟变压器	100	17.82	62.18	62.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9367	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线草房分支王宝东分支006#王宝东变压器	200	9.21	141.58	141.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9368	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王宝主干线前庞干线草房分支014#杨大屯变压器	100	14.68	65.32	65.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9369	国网绥中县供电公司			10kV赵杨一线杨家分歧05左分支01#杆杨家东3变压器	315	16.51	199.9935	199.9935	未进入负面清单	否	2024.06	
9370	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支05#小李东庄新变压器	315	0.61	250.0785	250.0785	未进入负面清单	否	2024.06	
9371	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线184#吕丈子变压器	50	49.63	15.185	15.185	未进入负面清单	否	2024.06	
9372	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧10左分支006#大力东变压器	400	14.05	263.8	263.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9373	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧62左分支002#大力西变压器	200	8.3	143.4	143.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9374	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧59右分支005#大力新台变压器	200	1.1	157.8	157.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9375	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵大支分歧012#王香变压器	80	0.57	63.544	63.544	未进入负面清单	否	2024.06	
9376	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵营支分歧008#营房变压器	50	0.99	39.505	39.505	未进入负面清单	否	2024.06	
9377	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分大陆03#大陆村西变压器	315	11.83	214.7355	214.7355	未进入负面清单	否	2024.06	
9378	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐15号康家水变压器	30	12.73	20.181	20.181	未进入负面清单	否	2024.06	
9379	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧015#兴西变压器	50	37.63	21.185	21.185	未进入负面清单	否	2024.06	
9380	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧028#山西变压器	50	34.5	22.75	22.75	未进入负面清单	否	2024.06	
9381	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分岐脖领子分支004#勃领子变压器	400	1.3	314.8	314.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9382	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线069#腰邓变压器	50	45.86	17.07	17.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9383	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧023#刘屯变压器	200	19.1	121.8	121.8	未进入负面清单	否	2024.06	

9384	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线王沟分歧052#西沟变压器	200	8.19	143.62	143.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9385	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧054#杨屯变压器	50	31.32	24.34	24.34	未进入负面清单	否	2024.06	
9386	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线冯家分歧073#徐家变压器	100	39.52	40.48	40.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9387	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线白庙子分歧004#白庙子变压器	200	13.16	133.68	133.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9388	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10kV高岭北线上小分歧010#上小湾变压器	200	13.52	132.96	132.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9389	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线018#南山变压器	100	19.69	60.31	60.31	未进入负面清单	否	2024.06	
9390	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线043#东荒3.4队变压器	200	2.54	154.92	154.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9391	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线061#东荒10队变压器	30	65.33	4.401	4.401	未进入负面清单	否	2024.06	
9392	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线005#信用社变压器	100	10.98	69.02	69.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9393	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧下沟分支007下沟变压器	30	18.71	18.387	18.387	未进入负面清单	否	2024.06	
9394	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线十三分场分歧东沟分支003东沟变压器	30	23.81	16.857	16.857	未进入负面清单	否	2024.06	
9395	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线孙家店分歧010孙家店变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9396	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线罗三家子分歧041东庄五队北沟变压器	50	5.83	37.085	37.085	未进入负面清单	否	2024.06	
9397	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线马路49分支004#马路变压器	200	16.68	126.64	126.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9398	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线卢屯砖厂分支土城子分支012#土城子变压器	50	3.55	38.225	38.225	未进入负面清单	否	2024.06	
9399	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐刘家沟分支010#刘家沟台变压器	50	40.07	19.965	19.965	未进入负面清单	否	2024.06	
9400	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线圣帝雅阁1#箱变02配电变压器	500	55.9	120.5	120.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9401	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线圣帝雅阁2#箱变02配电变压器	500	33.68	231.6	231.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9402	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV水源线圣帝雅阁3#箱变01配电变压器	500	33.21	233.95	233.95	未进入负面清单	否	2024.06	
9403	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线瓦盆分歧北高岗山分支011#北高岗变压器	200	0.94	158.12	158.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9404	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#1线	10kV城内一线建都2期2箱变02配电变压器	400	36.87	172.52	172.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9405	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	水塔小区1#箱变变压器02#	630	36.34	275.058	275.058	未进入负面清单	否	2024.06	
9406	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分#61七里一李店变压器	50	27.55	26.225	26.225	未进入负面清单	否	2024.06	
9407	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线046+1#铁路南居民变压器	30	45.29	10.413	10.413	未进入负面清单	否	2024.06	
9408	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线阳光花园配电室配电变压器	500	53.94	130.3	130.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9409	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵1.2台分支001#东赵1，2变压器	50	75.31	2.345	2.345	未进入负面清单	否	2024.06	
9410	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧177#顺山5变压器	200	17.98	124.04	124.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9411	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧天桥沟分支006#果树队变压器	50	34.91	22.545	22.545	未进入负面清单	否	2024.06	
9412	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧冯家2台分支015#冯家2变压器	200	15.31	129.38	129.38	未进入负面清单	否	2024.06	

9413	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧下马屯分支013#上马屯变压器	30	2.84	23.148	23.148	未进入负面清单	否	2024.06	
9414	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧07右分支005#老户西变压器	50	14.17	32.915	32.915	未进入负面清单	否	2024.06	
9415	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV港专线单元	10kV港专线甘李分歧44左分支001#甘家后屯变压器	200	22.35	115.3	115.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9416	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤港线	10kV港专线甘李分歧086#新民西变压器	100	31.37	48.63	48.63	未进入负面清单	否	2024.06	
9417	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万工线单元	10kV万工线32右分支012#老军西山变压器	315	55.98	75.663	75.663	未进入负面清单	否	2024.06	
9418	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线大陶分歧043#小陶变压器	200	54.78	50.44	50.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9419	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线58分歧船厂分支001#止锚湾宅电新台变压器	315	40.31	125.0235	125.0235	未进入负面清单	否	2024.06	
9420	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV城内一线安居家苑二号箱变01变压器	315	42.07	119.4795	119.4795	未进入负面清单	否	2024.06	
9421	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线盐厂分歧盐厂5.6队分支003#盐场5.6队变压器	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9422	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔沟分#08东岔7队大棚变压器	400	3.14	307.44	307.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9423	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线三家子分岐11右1号东岔7队变压器	200	29.32	101.36	101.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9424	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐山后分支14号岔山后台照明变压器	200	2.51	154.98	154.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9425	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐106号西边3.4队变压器	200	22.48	115.04	115.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9426	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支52号棒槌沟5队变压器	50	40.26	19.87	19.87	未进入负面清单	否	2024.06	
9427	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支68右3号棒槌沟4队变压器	100	22.6	57.4	57.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9428	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分岐棒槌分支观音线21号观音4.5队变压器	200	8.27	143.46	143.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9429	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6分支005#莲花6变压器	100	10.25	69.75	69.75	未进入负面清单	否	2024.06	
9430	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支三合屯分支009#三合屯变压器	100	3.33	76.67	76.67	未进入负面清单	否	2024.06	
9431	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支前朱5分支001#前朱5变压器	50	1.28	39.36	39.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9432	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线温屯前朱分支下洼分支转户西分支005#转户西变压器	50	3.23	38.385	38.385	未进入负面清单	否	2024.06	
9433	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐粮库分支2号联合厂台变压器	100	23.18	56.82	56.82	未进入负面清单	否	2024.06	
9434	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐货站分支1号宽邦货站变压器	100	45.91	34.09	34.09	未进入负面清单	否	2024.06	
9435	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐021号宽邦村（2队）变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9436	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐宽邦1分支01号宽邦1队变压器	100	30.62	49.38	49.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9437	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐项家分支19号项家二队变压器	50	3.53	38.235	38.235	未进入负面清单	否	2024.06	
9438	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐项家分支17左11号项家一队变压器	80	51.48	22.816	22.816	未进入负面清单	否	2024.06	
9439	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽帮线黑于分新建分#05宽邦4队变压器	200	6.37	147.26	147.26	未进入负面清单	否	2024.06	

9440	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大力分歧分#52#黑鱼4组变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9441	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#05黑于2队变压器	200	11.35	137.3	137.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9442	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线崔家分支腰古12分支005#腰鼓12变压器	100	1.92	78.08	78.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9443	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道南分支001#三道南变压器	400	0.64	317.44	317.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9444	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线小三道分支三道西分支006#三道西变压器	50	23.09	28.455	28.455	未进入负面清单	否	2024.06	
9445	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线柳河沟分歧016#柳河沟农场变压器	200	16.07	127.86	127.86	未进入负面清单	否	2024.06	
9446	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家4队分支001#凌家4队变压器	400	0.67	317.32	317.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9447	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分大力新村分黑鱼五组#20#黑鱼5新增台变压器	50	46.02	16.99	16.99	未进入负面清单	否	2024.06	
9448	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线黑于分窝棚沟#窝棚4队变压器	50	54.33	12.835	12.835	未进入负面清单	否	2024.06	
9449	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦线西台分岐西台5.6.7新增台变压器	200	20.53	118.94	118.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9450	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐12分支18号大河西12队变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9451	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐5分支15号#大河6队变压器	100	0.59	79.41	79.41	未进入负面清单	否	2024.06	
9452	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线大河分岐120号左2#大河3队变压器	200	9.94	140.12	140.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9453	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线新庄子分歧小庄子1.9队分支009#小庄子1.9队变压器	50	2.71	38.645	38.645	未进入负面清单	否	2024.06	
9454	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV塔渔线叶大分歧海东分支023#海东前台变压器	200	24.65	110.7	110.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9455	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧040#宝昌村台变压器	50	29	25.5	25.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9456	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧宝昌8.9队分支007#宝昌8,9队变压器	200	39.37	81.26	81.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9457	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线黑水分供销社分#05#供销社变压器	200	66.05	27.9	27.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9458	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线小卜子分歧030#小卜子变压器	200	28.65	102.7	102.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9459	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧霍沟分支007#霍家沟变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9460	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支008#塔山1队变压器	100	8.27	71.73	71.73	未进入负面清单	否	2024.06	
9461	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山12队分支002#塔山政府台变压器	200	35.27	89.46	89.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9462	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线梨树沟分歧常沟分支001#常家沟变压器	400	20.67	237.32	237.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9463	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山6队分支003#塔山6队变压器	30	11.75	20.475	20.475	未进入负面清单	否	2024.06	
9464	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧苗台北分支001#【苗台北】变压器	100	1.44	78.56	78.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9465	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧半道子分支006#【南半道子】变压器	100	4.81	75.19	75.19	未进入负面清单	否	2024.06	

9466	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线石牌坊分歧046#【石牌坊】变压器	400	17.58	249.68	249.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9467	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线娄家分支034#娄家西变压器	400	15.19	259.24	259.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9468	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线荆条沟分歧015#【荆条沟】变压器	50	39.73	20.135	20.135	未进入负面清单	否	2024.06	
9469	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线北石分歧075#【锥山】变压器	50	34.91	22.545	22.545	未进入负面清单	否	2024.06	
9470	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线西平B分#03西平东新台变压器	315	31.34	153.279	153.279	未进入负面清单	否	2024.06	
9471	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分南平分新建分#13#南平7、8队变压器	100	55.01	24.99	24.99	未进入负面清单	否	2024.06	
9472	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线＃94#东平河沿水变压器	200	4.67	150.66	150.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9473	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分魏屯#03七里四魏屯变压器	100	40.67	39.33	39.33	未进入负面清单	否	2024.06	
9474	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线分七里分＃61#李店新变压器	200	6.74	146.52	146.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9475	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线干净昊分#02干净昊变压器	200	5.03	149.94	149.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9476	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线高屯分岐22号#康家8队变压器	400	2.77	308.92	308.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9477	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线时间海2#箱变01配电变压器	400	2.43	310.28	310.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9478	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华四线国际旅游新城1#配电室01配电变压器	630	48.8	196.56	196.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9479	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区二期配电室01配电变压器	315	50.55	92.7675	92.7675	未进入负面清单	否	2024.06	
9480	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线下板分歧004#下板变压器	400	7.83	288.68	288.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9481	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线下板分歧019#东山变压器	50	43.23	18.385	18.385	未进入负面清单	否	2024.06	
9482	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧上营盘分支019#营盘6变压器	200	9.64	140.72	140.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9483	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧上营盘分支营盘5分支003#营盘北变压器	200	2.7	154.6	154.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9484	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧087#木家村东台变压器	100	29.67	50.33	50.33	未进入负面清单	否	2024.06	
9485	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧160#牛彦村变压器	100	18.1	61.9	61.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9486	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧万陈分支008#牛彦西变压器	100	33.27	46.73	46.73	未进入负面清单	否	2024.06	
9487	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线前山分支014#前山变压器	50	51.57	14.215	14.215	未进入负面清单	否	2024.06	
9488	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线连大分岐大石东分027副杆大石东台变压器	200	12.49	135.02	135.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9489	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线皇户分歧075皇姑五、六队变压器	400	3.61	305.56	305.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9490	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分歧马蹄沟分支013马蹄沟变压器	200	12.28	135.44	135.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9491	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线移动分支高甸子5台分支008#高甸子5台变压器	30	9.04	21.288	21.288	未进入负面清单	否	2024.06	
9492	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧004#高台西变压器	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	2024.06	

9493	国网绥中县供电公司			10kV塔山北线张白分歧污水处理厂分支小岭新台分支002#小岭新台变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9494	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧005#南王屯新台变压器	50	16.25	31.875	31.875	未进入负面清单	否	2024.06	
9495	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线孤家子4队001#孤家子4队新台变压器	200	16.12	127.76	127.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9496	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧东白分支007#许家10队变压器	400	5.24	299.04	299.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9497	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线155#桃花村工业台变压器	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9498	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线潘家分歧崔中新台分支005#崔屯新台变压器	200	4.54	150.92	150.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9499	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支大南新台分支003#大南新台变压器	100	23.27	56.73	56.73	未进入负面清单	否	2024.06	
9500	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家1.2队分歧凌家3队分支003#凌家3队变压器	100	4.43	75.57	75.57	未进入负面清单	否	2024.06	
9501	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线凌家1.2队分歧011#凌家1.2队变压器	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9502	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线011#大李村新台变压器	50	71.88	4.06	4.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9503	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线牛马分歧牛马分支003#牛心村（106）变压器	250	12.24	169.4	169.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9504	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线牛心7队分支北房子分支004#尚家9队变压器	100	9.04	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9505	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王荒线	10kV荒地线牛心7队分支南岗子分支008#牛心7队变压器	80	0.83	63.336	63.336	未进入负面清单	否	2024.06	
9506	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线盐场分歧大郑分支006#大郑村（152）变压器	50	15.15	32.425	32.425	未进入负面清单	否	2024.06	
9507	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧前山洼分支004#前三洼变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9508	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤工线	10kV侯华一线58分歧船厂分支06右分支017#贺西洼东变压器	315	42.45	118.2825	118.2825	未进入负面清单	否	2024.06	
9509	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线040#岭根屯变压器	50	10.82	34.59	34.59	未进入负面清单	否	2024.06	
9510	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝2线	10kV王宝主干线韩家干线毛桃分歧012#韩家屯变压器	400	0.95	316.2	316.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9511	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10kV明水线干线151#四间房二变压器	200	14.37	131.26	131.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9512	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧029#小施宝台变压器	200	8.54	142.92	142.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9513	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线东岗子分支014#潘家10队变压器	400	1.27	314.92	314.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9514	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分歧后永三队分支后永前台分支006#后永前台变压器	200	16.8	126.4	126.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9515	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支043#大南前台变压器	200	3.31	153.38	153.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9516	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线小庄子修配厂分支004#徐利变压器	30	0	24	24	未进入负面清单	否	2024.06	
9517	国网绥中县供电公司			10kV塔渔线小庄子南二线叶大分歧叶大1.2队分支003#叶大1.2队变压器	80	56.1	19.12	19.12	未进入负面清单	否	2024.06	

9518	国网绥中县供电公司			10kV小庄子南线小庄子南二线叶大分歧大渔5.6队分支015#大渔5.6队变压器	50	18.33	30.835	30.835	未进入负面清单	否	2024.06	
9519	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线小庄子南二线034#小庄子10队变压器	400	4.48	302.08	302.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9520	国网绥中县供电公司			10kV牛羊干线73右分歧001#大柳西台变压器	200	31.96	96.08	96.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9521	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线东道子支012#东道子台变压器	200	4.38	151.24	151.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9522	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线张骆杖子分岐东沟分支013#东沟里台变压器	100	18.45	61.55	61.55	未进入负面清单	否	2024.06	
9523	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩线落石分支009#落石沟台变压器	100	9.67	70.33	70.33	未进入负面清单	否	2024.06	
9524	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分范台分支001#范台变压器	200	9.82	140.36	140.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9525	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧大冯4队分支005#大冯4队变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9526	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分大羊分支033#大羊台变压器	100	14.93	65.07	65.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9527	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分大羊分支001#小羊台变压器	20	54.58	5.084	5.084	未进入负面清单	否	2024.06	
9528	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支145#岭根台变压器	20	45.51	6.898	6.898	未进入负面清单	否	2024.06	
9529	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分南沟分#06南沟台变压器	30	41.95	11.415	11.415	未进入负面清单	否	2024.06	
9530	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧高台北分支003#高台北变压器	400	1.13	315.48	315.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9531	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分靳台分#01王台台变压器	50	36.12	21.94	21.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9532	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支220#上甸子台变压器	50	26.93	26.535	26.535	未进入负面清单	否	2024.06	
9533	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线北沟分支长石胡分支006#长石湖台变压器	200	8.44	143.12	143.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9534	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线加碑岩分支北沟分支031#岭上台变压器	50	22.26	28.87	28.87	未进入负面清单	否	2024.06	
9535	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大孙屯分支大孙屯新台分支006#大孙屯新台变压器	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9536	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧小孙屯分支012#小孙屯变压器	200	17.42	125.16	125.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9537	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧108#南江港305台变压器	200	13.15	133.7	133.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9538	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧086#白龙4队变压器	200	1.52	156.96	156.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9539	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧白龙分支005#白龙村变压器	100	9.24	70.76	70.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9540	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线73#歪脖山台变压器	30	0	24	24	未进入负面清单	否	2024.06	
9541	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线白龙分歧大南村分支035#大南村变压器	200	36.49	87.02	87.02	未进入负面清单	否	2024.06	
9542	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南村分支白龙一组分支012#白龙1.3队变压器	100	19.69	60.31	60.31	未进入负面清单	否	2024.06	
9543	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白新台分支006#东白新台变压器	50	27.04	26.48	26.48	未进入负面清单	否	2024.06	

9544	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家1队分支010#许家1队变压器	400	3.5	306	306	未进入负面清单	否	2024.06	
9545	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线丁家分歧许家4队分支002#许家4队变压器	400	1.32	314.72	314.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9546	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方照明分支001#四方村变压器	80	1.66	62.672	62.672	未进入负面清单	否	2024.06	
9547	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线053#南台子变压器	400	1.14	315.44	315.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9548	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线127#道东变压器	315	66.36	42.966	42.966	未进入负面清单	否	2024.06	
9549	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV前所线2B110单元	10kV前所主干线150#南东山变压器	200	19.46	121.08	121.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9550	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线苗圃分支龚家分支003#龚家变压器	50	52.93	13.535	13.535	未进入负面清单	否	2024.06	
9551	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	佳园小区	630	31.13	307.881	307.881	未进入负面清单	否	2024.06	
9552	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线右分支004#小力北屯变压器	100	33.64	46.36	46.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9553	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧041#小力西变压器	200	4.07	151.86	151.86	未进入负面清单	否	2024.06	
9554	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线新区分歧002#鸡东变压器	50	8.69	35.655	35.655	未进入负面清单	否	2024.06	
9555	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线西甸子分岐西甸子新台分支004副杆西甸子新台变压器	50	34.48	22.76	22.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9556	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧38右分支004#小力村变压器	315	32.9	148.365	148.365	未进入负面清单	否	2024.06	
9557	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵东支分歧041#副杆大力东山变压器	200	7.02	145.96	145.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9558	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10kV农二线023#服务部新台变压器	200	9.09	141.82	141.82	未进入负面清单	否	2024.06	
9559	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线郭孙分歧栓科分支012#栓科6队（168）变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9560	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港主干线89右分歧014#大台新台变压器	100	16.76	63.24	63.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9561	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左分歧05左分支003#（3035）变压器	400	68.88	44.48	44.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9562	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧019#（1045）变压器	400	0.59	317.64	317.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9563	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线102右013#（1064）变压器	400	30.15	199.4	199.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9564	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线034#(5002)变压器	315	33.04	147.924	147.924	未进入负面清单	否	2024.06	
9565	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线084#(1023)变压器	315	1.82	246.267	246.267	未进入负面清单	否	2024.06	
9566	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海#3线时间海1#箱变01配电变压器	400	46.62	133.52	133.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9567	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯海三线时间海3#箱变01配电变压器	500	3.97	380.15	380.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9568	国网绥中县供电公司			10kV侯海三线时间海4#箱变02配电变压器	500	2.82	385.9	385.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9569	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	10kV侯华四线国际旅游新城6#配电室01配电变压器	500	5.23	373.85	373.85	未进入负面清单	否	2024.06	
9570	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#1线	10kV侯生一线孟家小区4#配电室01配电变压器	315	23.72	177.282	177.282	未进入负面清单	否	2024.06	
9571	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧饮料2分支2#饮料2变压器	50	2.08	38.96	38.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9572	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10KV大台线水泥商业小区	250	0.37	199.075	199.075	未进入负面清单	否	2024.06	
9573	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线017#香坊3组变压器	200	0.76	158.48	158.48	未进入负面清单	否	2024.06	

9574	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线029#电厂邮局变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
9575	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线西屯分歧005#西屯台区变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9576	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第二批高甸子5台(10kV王宝主干线089#娄家升级变压器)	200	11.53	136.94	136.94	未进入负面清单	否	2024.06	
9577	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户西线程家南分支004程家南变压器	400	14.34	262.64	262.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9578	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10kV王家店线上房子分支14#上房子东变压器	200	7.7	144.6	144.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9579	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	10kV电厂生活线25-001右分歧27右分支003#洪家北新台变压器	400	52.23	111.08	111.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9580	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户2线网户东线张西新台分支008张西新台变压器	200	11.51	136.98	136.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9581	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线广玉一组分支17杆#广玉村1组变压器	100	18.82	61.18	61.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9582	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线233#月明山分支6#广玉村7组变压器	80	36.87	34.504	34.504	未进入负面清单	否	2024.06	
9583	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004710kV公司生活线	10kV公司生活线洪刚分歧24右分支005#洪家中南台变压器	400	45.83	136.68	136.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9584	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线081#河东2队变压器	100	25.3	54.7	54.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9585	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线李北干线老虎西沟分歧013#[老虎]变压器	400	5.76	296.96	296.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9586	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧九道2队分支022#九道2队变压器	50	51.23	14.385	14.385	未进入负面清单	否	2024.06	
9587	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线146#狗河变压器	100	18.66	61.34	61.34	未进入负面清单	否	2024.06	
9588	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线营盘分歧九道2队分支015#九道一队变压器	20	58.68	4.264	4.264	未进入负面清单	否	2024.06	
9589	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线新房子6分支01#新房村6组变压器	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06	
9590	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家干线广玉分支6号#广裕村4.6组变压器	200	21.11	117.78	117.78	未进入负面清单	否	2024.06	
9591	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线水韵奥园箱变(1089)配电变压器	400	71.36	34.56	34.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9592	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	铁馨园箱变变压器	500	58.68	106.6	106.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9593	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线打雀村分支007#打雀村台变压器	400	11.09	275.64	275.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9594	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线妈大沟分歧005#慈愍庵新台变压器	50	79.98	0.01	0.01	未进入负面清单	否	2024.06	
9595	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干线团山子北台分支004#团山子北台变压器	400	5.68	297.28	297.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9596	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV网户二线	10kV网户二线网户西李哈新分3#李哈新台变压器	200	25.8	108.4	108.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9597	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线101#马家5队变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9598	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线黄家主干2线叶红分歧034#叶红变压器	315	19.19	191.5515	191.5515	未进入负面清单	否	2024.06	
9599	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线团山子新台分支008#团山子新台变压器	200	1.37	157.26	157.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9600	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高屯分歧高屯新台分支003#高屯新台变压器	200	14.71	130.58	130.58	未进入负面清单	否	2024.06	

9601	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线建业绳厂分支山角子新台分支003#山角子新台变压器	400	13.06	267.76	267.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9602	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线哨所分支002#哨所变压器	30	26.97	15.909	15.909	未进入负面清单	否	2024.06	
9603	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干线104#刘杰生台变压器	100	15.35	64.65	64.65	未进入负面清单	否	2024.06	
9604	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线东庄分支北道分支004#东庄北道变压器	200	2.76	154.48	154.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9605	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支015#小李3队变压器	200	3.24	153.52	153.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9606	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李村分支006#小李村台变压器	100	12.67	67.33	67.33	未进入负面清单	否	2024.06	
9607	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线074#小李5队变压器	50	26.57	26.715	26.715	未进入负面清单	否	2024.06	
9608	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线印西分支028#印西新变压器	200	0.85	158.3	158.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9609	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线塔山砖厂分歧塔山2队新台分支002#塔山2队新台变压器	200	4.87	150.26	150.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9610	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV龙屯线2C103单元	10kV龙屯线大沟分支018#大沟变压器	20	2.1	15.58	15.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9611	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子村南分支001#狼洞子南台变压器	100	14.82	65.18	65.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9612	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线130#团山子南台变压器	400	5.78	296.88	296.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9613	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线小李1队分支001#小李1队变压器	400	1.93	312.28	312.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9614	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵北台分支003#赵屯北台变压器	30	7.43	21.771	21.771	未进入负面清单	否	2024.06	
9615	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线考古分支二河口新村分支003#二河口新村变压器	400	38.57	165.72	165.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9616	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧东赵1台分支003#东赵村变压器	200	21.55	116.9	116.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9617	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线174#二河口东台变压器	200	19.7	120.6	120.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9618	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线马家三队分支万宝山分支005#马家4队变压器	50	17.45	31.275	31.275	未进入负面清单	否	2024.06	
9619	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线红庙分歧砖杖分歧005#山咀子变压器	100	8.62	71.38	71.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9620	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧顺山南沟分支019#顺山南沟2台变压器	30	65.81	4.257	4.257	未进入负面清单	否	2024.06	
9621	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线主干线008#塔山12队新台变压器	50	12.09	33.955	33.955	未进入负面清单	否	2024.06	
9622	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线小施宝分歧037#小施宝新台变压器	200	22.28	115.44	115.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9623	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队014#马家1队变压器	50	24.48	27.76	27.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9624	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线高达南分支王虎新台分支002#王虎新台变压器	50	10.93	34.535	34.535	未进入负面清单	否	2024.06	
9625	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线157#二河口北台变压器	315	43.37	115.3845	115.3845	未进入负面清单	否	2024.06	
9626	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家6.7队分支003#马家6.7队变压器	400	0.9	316.4	316.4	未进入负面清单	否	2024.06	

9627	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线水泉分歧037#水泉二组变压器	100	51.01	28.99	28.99	未进入负面清单	否	2024.06	
9628	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线小狼洞子分支狼洞子北台分支001#狼洞子北台变压器	80	9.82	56.144	56.144	未进入负面清单	否	2024.06	
9629	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队分支万宝山分支019#万宝山变压器	80	20.25	47.8	47.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9630	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山村分支04#塔山村新台变压器	200	28.12	103.76	103.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9631	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河北分歧088#袁家西台变压器	200	4.54	150.92	150.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9632	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV塔河线马家三队013#马家3队变压器	400	1.38	314.48	314.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9633	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	10kV网户线网户西分支002#网户西变压器	100	32.17	47.83	47.83	未进入负面清单	否	2024.06	
9634	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10kV小庄子南主干线小庄子南线一干线089#二河口西台变压器	400	21.92	232.32	232.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9635	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kV黄家线北毛分歧030#毛家村台变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9636	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧195#顺山三队2台变压器	30	67.32	3.804	3.804	未进入负面清单	否	2024.06	
9637	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线朱仙屯西台分支003#朱仙西台变压器	200	26.42	107.16	107.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9638	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10kV农三线东庄北沟新台变压器	160	55.49	39.216	39.216	未进入负面清单	否	2024.06	
9639	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kV大王庙线吴2.4组分歧050#吴二四组变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9640	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线河南分歧刘把分004#刘把屯南台变压器	80	3.89	60.888	60.888	未进入负面清单	否	2024.06	
9641	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线后火石分支后火石2分支003#后火石2D变压器	50	9.8	35.1	35.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9642	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV工业二线2B104单元	10kV工业二线044#五队变压器	100	15.28	64.72	64.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9643	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10kV西甸子线涝马分岐大偏新台分支002#大偏新台变压器	200	7.05	145.9	145.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9644	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线陈印分歧东赵3台分支011#东赵3变压器	30	35.68	13.296	13.296	未进入负面清单	否	2024.06	
9645	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白一队分支东白东台分支006#东白东台变压器	200	5.81	148.38	148.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9646	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线东白分支许家田屯新台分支004#许家田屯新台变压器	200	6.97	146.06	146.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9647	国网绥中县供电公司			10kV高岭北线冯家分歧侯屯分支026#侯屯2台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9648	国网绥中县供电公司			瑞州佳苑1#配电室1#变压器	800	0.06	639.52	639.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9649	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	中心村第四批蚕厂台区（10KV西甸子线涝马分歧蚕厂分支004+1#蚕厂新台变压器）	200	18.91	122.18	122.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9650	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府1#配电室1号变压器	630	4.01	478.737	478.737	未进入负面清单	否	2024.06	
9651	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府2#配电室1号变压器	630	4.7	474.39	474.39	未进入负面清单	否	2024.06	
9652	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府2#配电室2号变压器	630	4.32	476.784	476.784	未进入负面清单	否	2024.06	

9653	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府3#配电室1号变压器	630	5.59	468.783	468.783	未进入负面清单	否	2024.06	
9654	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯生#2线	10kV侯生二线戴河首府4#配电室1号变压器	630	5.33	470.421	470.421	未进入负面清单	否	2024.06	
9655	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线河龙分歧15#杆明北新台变压器	200	5.65	148.7	148.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9656	国网绥中县供电公司			10kV高台北线马路49东台分支007#马路49东台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9657	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线东平分歧燕落山分支张富岭东分支06#杆张富岭东变压器	400	1.78	312.88	312.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9658	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线104#杨保6队南台分支杨保6队南台变压器	200	4.3	151.4	151.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9659	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线104#杨保6队北台分支001#杨保6队北台变压器	100	6.66	73.34	73.34	未进入负面清单	否	2024.06	
9660	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三线32+1#山海同湾1#配电室变压器间隔配电变压器	400	7.64	289.44	289.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9661	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三线32+1#山海同湾2#配电室1#变压器间隔配电变压器	400	7.12	291.52	291.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9662	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三线32+1#山海同湾3#配电室2#变压器间隔配电变压器	500	16.48	317.6	317.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9663	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯海#3线	10kV侯海三线32+1#山海同湾4#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	9.88	441.756	441.756	未进入负面清单	否	2024.06	
9664	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	网户线F1003	网户北新台分支014#网户北新台变压器	50	4.06	37.97	37.97	未进入负面清单	否	2024.06	
9665	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10KV王家店线福兴号新台区变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9666	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线郑南分歧李家政府分支郑家西分支支004#郑家西变压器	30	3.32	23.004	23.004	未进入负面清单	否	2024.06	
9667	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线暖泉子南分支001#暖泉子南台变压器	50	15.26	32.37	32.37	未进入负面清单	否	2024.06	
9668	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线矿山分支苏兰3台分支3#苏兰3台区变压器	100	0.15	79.85	79.85	未进入负面清单	否	2024.06	
9669	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线老边提水分支老边2台分支变压器	400	0.2	319.2	319.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9670	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线丁家分歧丁家北台变压器	200	7.92	144.16	144.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9671	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	10KV东戴河海天翼小区1#配电室1号间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
9672	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#1线	10KV东戴河海天翼小区1#配电室2号间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
9673	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10KV东戴河海天翼小区2#配电室1号变压器间隔配电变压器	630	10.57	437.409	437.409	未进入负面清单	否	2024.06	
9674	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑1号配电室1号变压器间隔配电变压器	630	12.54	424.998	424.998	未进入负面清单	否	2024.06	
9675	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑1号配电室2号变压器间隔配电变压器	630	14.39	413.343	413.343	未进入负面清单	否	2024.06	
9676	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑2号配电室1号变压器间隔配电变压器	630	13.91	416.367	416.367	未进入负面清单	否	2024.06	
9677	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线裕隆苑2号配电室2号变压器间隔配电变压器	630	16.06	402.822	402.822	未进入负面清单	否	2024.06	

9678	国网绥中县供电公司			10KV沙河二线赵福分支08#副杆后周2台	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06	
9679	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV黄家线5108单元	10kv黄家线砖刘新台	200	3.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9680	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV王家店线2108单元	10KV王家店线羊岩子分歧72#杆秋岭2台变压器	50	45.46	17.27	17.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9681	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞城#2线	10kV城内二线049#变压器	400	0.53	317.88	317.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9682	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#4线	贺家农民新村二期1#配电室1号变压器间隔配电变压器	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06	
9683	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线小万草分支2#小万草台区变压器	100	2.46	77.54	77.54	未进入负面清单	否	2024.06	
9684	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	10kV候海四线海韵绿洲2#配电室变压器间隔配电变压器	500	12.41	337.95	337.95	未进入负面清单	否	2024.06	
9685	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	侯海#4线	10kV候海四线海韵绿洲小区2#配电室变压器1#间隔1#配电变压器	500	13.92	330.4	330.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9686	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV叶大南台变压器）	200	4.4	151.2	151.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9687	国网绥中县供电公司			10KV龙屯线古城子4台分支002#古城子4台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9688	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10KV三二一新综合台	30	5.86	22.242	22.242	未进入负面清单	否	2024.06	
9689	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线三道五组分歧三道五组2台变压器	400	11.83	272.68	272.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9690	国网绥中县供电公司			10kv网户二线侯大南台分支侯大南台变压器	200	0.36	159.28	159.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9691	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	分歧小冯分支马洪军分支前马屯南地分支19#前马前台变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9692	国网绥中县供电公司			10kV高岭北线冯家分歧027#冯家东二台变压器	50	1.43	39.285	39.285	未进入负面清单	否	2024.06	
9693	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府1#配电室1号配电变压器	500	0.2	399	399	未进入负面清单	否	2024.06	
9694	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府1#配电室2号配电变压器	500	0.14	399.3	399.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9695	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府2#配电室1号配电变压器	500	0.5	397.5	397.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9696	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞金线F1014	10KV瑞金线金屋华府2#配电室2号配电变压器	500	0.58	397.1	397.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9697	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线大饮马分歧018#大饮马新台变压器	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9698	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线张合沟分支10号新房村1.2组新增变压器	100	0.87	79.13	79.13	未进入负面清单	否	2024.06	
9699	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线326号左1号新房村6组新增变压器	100	5.87	74.13	74.13	未进入负面清单	否	2024.06	
9700	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平北线6108单元	10kV葛家线河北分歧英伍3-4组分支6号英伍村3.4组新增变压器	100	4.67	75.33	75.33	未进入负面清单	否	2024.06	
9701	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV西平南线6105单元	10kV西平南线岳家分歧44号右2号岳家2队新增变压器	100	12.09	67.91	67.91	未进入负面清单	否	2024.06	
9702	国网绥中县供电公司			10kV西平南线东平78分支3号东平78新增变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9703	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线王宝村分支008#王宝西新台变压器	400	5.52	297.92	297.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9704	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线西孙南分支西孙新台分支支1#西孙新台变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9705	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10kV小庄子南线宝昌南地变压器	50	0.72	39.64	39.64	未进入负面清单	否	2024.06	

9706	国网绥中县供电公司			10KV塔山线裕隆苑四期2#配电室01变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9707	国网绥中县供电公司			10KV塔山线裕隆苑四期2#配电室02变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9708	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003510kV塔山线	10KV塔山线裕隆苑三期1#配电室01变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
9709	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	中心村第四批大施宝村台（10KV小庄子南线叶大村台变压器）	200	4.12	151.76	151.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9710	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10KV农三线084#十五分场新台变压器	30	2.21	23.337	23.337	未进入负面清单	否	2024.06	
9711	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线胡庄新台分岐005杆胡庄新台变压器	200	4.36	151.28	151.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9712	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔河线F1008	10KV塔河线团山子新1台变压器	200	0.51	158.98	158.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9713	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线草房分支027#草房新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9714	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10KV大王庙线大黄村(中心村）	200	4.98	150.04	150.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9715	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧白龙1队新台变压器	200	3.25	153.5	153.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9716	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海1#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	9.54	443.898	443.898	未进入负面清单	否	2024.06	
9717	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海2#配电室1#变压器间隔配电变压器	630	8.06	453.222	453.222	未进入负面清单	否	2024.06	
9718	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海3#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	13.44	419.328	419.328	未进入负面清单	否	2024.06	
9719	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤生线	10kV渤生线白金海4#配电室2#变压器间隔配电变压器	630	12.37	426.069	426.069	未进入负面清单	否	2024.06	
9720	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线大施宝桥南地变压器	100	4.43	75.57	75.57	未进入负面清单	否	2024.06	
9721	国网绥中县供电公司			金屋华府二期1#配电室1#变压器	800	0.01	639.92	639.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9722	国网绥中县供电公司			10kV王家店线加碑岩分支北沟分支楼石沟分支支楼石沟变压器	100	11.75	68.25	68.25	未进入负面清单	否	2024.06	
9723	国网绥中县供电公司			10kV王家店线加碑岩分支北沟分支楼石沟分支支陡岩沟变压器	100	6.72	73.28	73.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9724	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线修配厂分支014#李家一队新台变压器	200	16.72	126.56	126.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9725	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线鄢家3队新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9726	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线大李村新台变压器	100	1.41	78.59	78.59	未进入负面清单	否	2024.06	
9727	国网绥中县供电公司			10kV李家一线石牌坊分歧石岭分支石岭大棚分支003#左007#杆石岭新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9728	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线王岗分歧东岗分支009#杆东岗新台变压器	200	3.94	152.12	152.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9729	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线张白分歧009#西王11队变压器	200	1.35	157.3	157.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9730	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	004510kV电厂生活线	洪家中新2台变压器	400	7.7	289.2	289.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9731	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线鲍庄分歧邱家分支赵甸2台变压器	200	0.8	158.4	158.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9732	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农三线	10KV农三线罗三家子分岐027#东庄一队新台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	

9733	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线一队分歧二队分支013#二队新台变压器	50	4.39	37.805	37.805	未进入负面清单	否	2024.06	
9734	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10KV李家二线（下线）石牌坊西台分岐003#石牌坊西台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9735	国网绥中县供电公司			10kV赵港线右分支003右011#小力新台变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9736	国网绥中县供电公司			10KV秋子沟线梁谭分歧东杖子后队分支06#杆东杖子后队变压器	200	0.23	159.54	159.54	未进入负面清单	否	2024.06	
9737	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线北偏村分歧023+1#巴家新台变压器	100	6.71	73.29	73.29	未进入负面清单	否	2024.06	
9738	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线西潘干线孔沟分支孔沟新台分支支003#孔沟新台变压器	100	6.86	73.14	73.14	未进入负面清单	否	2024.06	
9739	国网绥中县供电公司			10kv黄家线红南沟新台	100	0.42	79.58	79.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9740	国网绥中县供电公司			10KV明水线东平分歧下北新台分支02#杆下北新台变压器	100	0.38	79.62	79.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9741	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分歧温王西南地变压器	100	15.84	64.16	64.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9742	国网绥中县供电公司			10kV瑞车线车纸线分歧016#(1049新分)变压器	315	0.03	251.9055	251.9055	未进入负面清单	否	2024.06	
9743	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台北线2C105单元	10kV高台北线牛彦分歧019#黑水台村北台变压器	50	10.23	34.885	34.885	未进入负面清单	否	2024.06	
9744	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线潘家分歧温王南地变压器	50	8.15	35.925	35.925	未进入负面清单	否	2024.06	
9745	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线丁家分歧徐店南地变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
9746	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线塔山砖厂分歧砖厂西地变压器	100	1.84	78.16	78.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9747	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧东白分支东白1队地变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9748	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线砖厂分歧24左1#（大台综合楼）变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9749	国网绥中县供电公司			10kV赵港线赵小支分歧南岭北台分支002#南岭北台变压器	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9750	国网绥中县供电公司			10kV磷电线电马支分歧30左分歧007右分支008#变压器	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9751	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	10kV王宝主干线虎将分歧虎西新台分支002#虎西新台变压器	100	7.36	72.64	72.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9752	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线杨家分歧牛家沟新台分支001#牛家沟新台变压器	50	5.28	37.36	37.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9753	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线李东分歧002+1#李家东新台变压器	100	53.15	26.85	26.85	未进入负面清单	否	2024.06	
9754	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线光明（A008）箱变01变压器间隔配电变压器	500	7.2	364	364	未进入负面清单	否	2024.06	
9755	国网绥中县供电公司			天雅花园三期1#箱变变压器1	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
9756	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线苏兰分歧苏兰1组北台分支006#杆苏兰1组北台变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9757	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线水韵奥园02箱变01变压器间隔配电变压器	500	65.58	72.1	72.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9758	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区1#配电室1号变压器间隔配电变压器	800	14.51	523.92	523.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9759	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区2#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06	

9760	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区3#配电室1#变压器间隔配电变压器	800	0.08	639.36	639.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9761	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线医院二台分支城墙2台变压器	315	7.24	229.194	229.194	未进入负面清单	否	2024.06	
9762	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线弓箭分支腰屯西台变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9763	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟干线西杖子新台变压器	100	8.72	71.28	71.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9764	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家线银庄分歧涝道分支南西分支南西西台变压器	50	1.04	39.48	39.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9765	国网绥中县供电公司			10KV沙河二线东少道南前台变压器	400	0.16	319.36	319.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9766	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	杏树洼变压器	50	5.88	37.06	37.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9767	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV王宝线1112单元	中心村第二批西甸子西台(10kV王宝线费岭新台)	200	5.36	149.28	149.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9768	国网绥中县供电公司			10KV明水线河龙分歧明东二分支05#杆明东二变压器	100	0.6	79.4	79.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9769	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线碧海蓝天二期1#配电室2号配电变压器	500	0.66	396.7	396.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9770	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV首钢主干线小松前屯分歧002小松东分支002#小松东变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9771	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线内东分歧019#西园子西台变压器	50	2.43	38.785	38.785	未进入负面清单	否	2024.06	
9772	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10KV沙河二线张胡分歧兰沟分支014#张胡新台变压器	200	4.39	151.22	151.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9773	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	中心村第四批腰吊屯台（10kV范家干线银庄分歧涝道分支半道子分支008#涝道半道子变压器）	200	3.39	153.22	153.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9774	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线银庄分歧涝道分支半道子分支019#后喊过岭变压器	100	7.23	72.77	72.77	未进入负面清单	否	2024.06	
9775	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10Kv小庄子南线宝昌腰道台变压器	200	29.18	101.64	101.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9776	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家一线	10kV李家一线边门分支边门西台分支支002#边门西台变压器	200	0.87	158.26	158.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9777	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10KV化肥线37右3#变压器（文富二期3）	400	8.82	284.72	284.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9778	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV农二线	10KV农二线北甸子新分1#北甸子新台变压器	200	8.67	142.66	142.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9779	国网绥中县供电公司			10kV龙屯线龙屯小区2号龙屯小区变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9780	国网绥中县供电公司			10kV范家线凯盛小区	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9781	国网绥中县供电公司			10kV西平南线黑水分#51黑水10-12队新增	50	3.01	38.495	38.495	未进入负面清单	否	2024.06	
9782	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分岐03左分支003#高岭北变压器	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9783	国网绥中县供电公司			10kV赵港主干线139右分歧005#盐滩南变压器	200	14.06	131.88	131.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9784	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线陈印分歧小狼洞子2台分支011#小狼洞子2台变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9785	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线卢屯砖厂分支卢屯2台分支005#卢屯2台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	

9786	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线040#砖厂分歧韩家四组分支003#韩家4队北台变压器	100	1.14	78.86	78.86	未进入负面清单	否	2024.06	
9787	国网绥中县供电公司			瑞州佳苑1#配电室3#变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9788	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线杨总新台分岐005#杨总新台变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9789	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	西园子5队新变压器	200	15.4	129.2	129.2	未进入负面清单	否	2024.06	
9790	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10KV叶家线小官分歧049#小官新台变压器	200	4.24	151.52	151.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9791	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线内东分歧047#西园子6队新台变压器	100	1.81	78.19	78.19	未进入负面清单	否	2024.06	
9792	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV秋子沟线2107单元	10KV秋子沟线东山分歧东山二南分支01#东山二南变压器	200	17.54	124.92	124.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9793	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10kV前卫线市场分歧古塔大棚分支002#古塔新村2台变压器	200	12.19	135.62	135.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9794	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10kV塔渔线鑫佰丰分歧转供分支019#盐锅东新台分支002#盐锅东新台变压器	200	6.39	147.22	147.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9795	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅰ线8110单元	10kV沙河一线叶西分支叶西新台分支004#叶西新台变压器	100	29.3	50.7	50.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9796	国网绥中县供电公司			10kV网户二线李宝新台变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9797	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线钓鱼分歧石门2台分支003#石门2台区新变压器	80	13.39	53.288	53.288	未进入负面清单	否	2024.06	
9798	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧012#南岭变压器	400	3.1	307.6	307.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9799	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线沙锅子南分岐002#沙锅子南变压器	200	0.47	159.06	159.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9800	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线赵山西分岐赵山北分支002#赵山北变压器	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9801	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支东白门前地变压器	50	9.37	35.315	35.315	未进入负面清单	否	2024.06	
9802	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线白龙分歧大南分支秦庄西地变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
9803	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线干线大南西台变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9804	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	磷电线	10kV磷电线瑞州西苑配电室01变压器间隔配电变压器	500	15.02	324.9	324.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9805	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV万家北线单元	10kV万家北线警粮分歧王庄东1台变压器	200	19.44	121.12	121.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9806	国网绥中县供电公司			10KV沙叶线狗河东台变压器	200	0.59	158.82	158.82	未进入负面清单	否	2024.06	
9807	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线斜岭沟分歧广玉站新增分支3#广玉站新增变压器	100	33.38	46.62	46.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9808	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线东大城外2台分支3#东大城外2台变压器	400	5.53	297.88	297.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9809	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支广顺台门前地变压器	50	1.47	39.265	39.265	未进入负面清单	否	2024.06	
9810	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线四间北分支10#杆四间房后队变压器	100	26.48	53.52	53.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9811	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支国明畜牧分支沿海公路北地2变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
9812	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线四方分歧东白分支沿海公路北地1变压器	100	1.21	78.79	78.79	未进入负面清单	否	2024.06	
9813	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线四方分歧派出所门前地变压器	100	36.29	43.71	43.71	未进入负面清单	否	2024.06	

9814	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线社直分歧西荒2台分支007#西荒北变压器	100	17.85	62.15	62.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9815	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线栓科分支栓科7.9队分支008#栓科7.9队2变压器	200	3.92	152.16	152.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9816	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	10kV荒地线8117单元	10kV荒地线三元分歧大郑屯北地分支019#大郑村2变压器	200	10.02	139.96	139.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9817	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10KV化肥线中旺小区1号配电室1#变压器间隔配电变压器	500	27.04	264.8	264.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9818	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10KV化肥线中旺小区1号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	9.95	350.25	350.25	未进入负面清单	否	2024.06	
9819	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10KV化肥线中旺小区2号配电室1#变压器间隔配电变压器	500	13.73	331.35	331.35	未进入负面清单	否	2024.06	
9820	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞化线	10KV化肥线中旺小区2号配电室2#变压器间隔配电变压器	500	17.64	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9821	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线丁家分歧徐店北地变压器	50	7.95	36.025	36.025	未进入负面清单	否	2024.06	
9822	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子南线	10KV小庄子南线小庄子南二线新庄子分歧小庄子新台001#小庄子1.9队新台	50	8.06	35.97	35.97	未进入负面清单	否	2024.06	
9823	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线47左5左2右001#变压器	315	5.36	235.116	235.116	未进入负面清单	否	2024.06	
9824	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线大獐东台分支005#大獐东台变压器	50	10.19	34.905	34.905	未进入负面清单	否	2024.06	
9825	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子6台分支002#高甸子6台变压器	100	49.85	30.15	30.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9826	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10kV高甸子线高甸子7台分支002#高甸子7台变压器	100	26.61	53.39	53.39	未进入负面清单	否	2024.06	
9827	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	中心村第三批塔山政府台(10KV塔山南线白龙分歧白龙6队分支白龙6队变压器)	200	8.89	142.22	142.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9828	国网绥中县供电公司			10KV范家干线鲍庄分歧沙河分支007#沙河东台变压器	100	0.29	79.71	79.71	未进入负面清单	否	2024.06	
9829	国网绥中县供电公司			墙子里新2变压器	315	0.31	251.0235	251.0235	未进入负面清单	否	2024.06	
9830	国网绥中县供电公司			10KV塔河线二河口北新台变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9831	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线老庙东台分岐001#老庙东台变压器	200	2.89	154.22	154.22	未进入负面清单	否	2024.06	
9832	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线西南屯分岐老庙新台分支001#老庙新台变压器	200	4.61	150.78	150.78	未进入负面清单	否	2024.06	
9833	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10kV范家干线钓鱼分歧腰吊分支006#林八家子台变压器	50	5.57	37.215	37.215	未进入负面清单	否	2024.06	
9834	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV葛家线6107单元	10kV葛家线石棚分岐47号石棚村7.8.9组新增变压器	50	1.74	39.13	39.13	未进入负面清单	否	2024.06	
9835	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线西台分岐中学分支7号宽邦20.21队新增变压器	50	1.92	39.04	39.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9836	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分岐脖领子分支006#脖领子南变压器	200	0.14	159.72	159.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9837	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支头岭子西台分支002#头岭子西台变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06	
9838	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线大力西新台分支支001#大力西新台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9839	国网绥中县供电公司			10kv黄家线叶红东沟分支045三道沟变压器	50	1.06	39.47	39.47	未进入负面清单	否	2024.06	
9840	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10KV西甸子线皇户分岐012#户尚东新台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	

9841	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线船厂分歧宅电老1台变压器	400	10.46	278.16	278.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9842	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区1#配电室01变压器间隔配电变压器	400	3.28	306.88	306.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9843	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#5线	YHG侯华五线文化星城小区1#配电室02变压器间隔配电变压器	400	1.64	313.44	313.44	未进入负面清单	否	2024.06	
9844	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线河南分歧郜家分歧头岭子2台分支3#杆头岭子2台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9845	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV永安线3107单元	10kV永安线西沟干线172#大台地变压器	200	3.61	152.78	152.78	未进入负面清单	否	2024.06	
9846	国网绥中县供电公司			10kV王吕线前庞干线王汉分支011#王汉新台变压器	100	0.93	79.07	79.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9847	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10KV西甸子线涝豆南台分支支001#涝豆南台变压器	200	5.38	149.24	149.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9848	国网绥中县供电公司			10kV高台北线牛彦西2台分支005#牛彦西2台变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9849	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	中安雅园出线间隔配电变压器	500	5.9	370.5	370.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9850	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	良辰美景出线间隔配电变压器	250	4.74	188.15	188.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9851	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10KV塔山南线大南1队分支大南前地机井变压器	100	5.89	74.11	74.11	未进入负面清单	否	2024.06	
9852	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线香宝西地变压器	100	5.31	74.69	74.69	未进入负面清单	否	2024.06	
9853	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方西地机井变压器	100	5.93	74.07	74.07	未进入负面清单	否	2024.06	
9854	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方北地机井变压器	50	1.46	39.27	39.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9855	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧派出所东地分支东地机井变压器	50	11.25	34.375	34.375	未进入负面清单	否	2024.06	
9856	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线东白分支广顺台分支广顺台东地机井变压器	50	3.7	38.15	38.15	未进入负面清单	否	2024.06	
9857	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线干线四方分歧四方屯后地机井变压器	100	8.51	71.49	71.49	未进入负面清单	否	2024.06	
9858	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV塔山南线白龙分歧白龙自来水东地机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
9859	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV大台线	10kV大台线岳沟分歧028#岳沟新台变压器	200	2.35	155.3	155.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9860	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV前卫线1110单元	10KV前卫线古塔村2台变压器	315	5.95	233.2575	233.2575	未进入负面清单	否	2024.06	
9861	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线068#二道河子西台变压器	30	4.16	22.752	22.752	未进入负面清单	否	2024.06	
9862	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10KV高岭线王岗分岐王岗北分支003#王岗北变压器	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9863	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李东庄新分支1左01#副杆小李东庄1变压器	315	16.9	198.765	198.765	未进入负面清单	否	2024.06	
9864	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧小李腰庄分支12#小李腰庄6台变压器	315	5.83	233.6355	233.6355	未进入负面清单	否	2024.06	
9865	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线小李分歧19右分支04#杆小李腰庄7台变压器	315	9.06	223.461	223.461	未进入负面清单	否	2024.06	
9866	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线亚堂分歧10#杆杨家东4D变压器	315	18.35	194.1975	194.1975	未进入负面清单	否	2024.06	
9867	国网绥中县供电公司			10KV秋子沟线大黄分歧水泉新台分支02#杆水泉新台变压器	100	0.12	79.88	79.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9868	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线18右分歧024#核桃东台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	

9869	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区5#配电室1号变压器间隔配电变压器	800	0.09	639.28	639.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9870	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#2线	利源帝景小区6#配电室2号变压器间隔配电变压器	800	10.33	557.36	557.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9871	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分歧043#内东6队大棚变压器	200	6.88	146.24	146.24	未进入负面清单	否	2024.06	
9872	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧044#叶大西台分支002#叶大西台变压器	100	11.17	68.83	68.83	未进入负面清单	否	2024.06	
9873	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	叶家线8109单元	10kV叶家线马蹄分歧029#叶大东台分支006#叶大东台变压器	400	9.99	280.04	280.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9874	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞车线	10kV瑞车线车纸线分歧013#（车纸新台）变压器	400	0.49	318.04	318.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9875	国网绥中县供电公司	万家66kV变电站	10kV西甸子线	10KV西甸子线涝豆北台分支001#涝豆北台变压器	200	4.22	151.56	151.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9876	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV首钢线2B109单元	10kV牛羊干线南高岗分歧03右分支010#龙王新台柱上变压器	100	12.64	67.36	67.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9877	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭线2B113单元	10kV高岭线贺家分歧35左分支008#永发南变压器	100	17.29	62.71	62.71	未进入负面清单	否	2024.06	
9878	国网绥中县供电公司			10KV 塔山南线南台子新台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9879	国网绥中县供电公司			10kV微波线企业四新台分歧001#企业四新台变压器	400	0.43	318.28	318.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9880	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10KV塔山南线大施宝东台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9881	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山砖厂变压器	100	14.03	65.97	65.97	未进入负面清单	否	2024.06	
9882	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山南线	10kV塔山南线塔山二队变压器	50	2.93	38.535	38.535	未进入负面清单	否	2024.06	
9883	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10kV塔山北线大中古西地变压器	100	4.41	75.59	75.59	未进入负面清单	否	2024.06	
9884	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10kV小庄子北干线彭家分岐东台分支005#彭家东台变压器	100	6.03	73.97	73.97	未进入负面清单	否	2024.06	
9885	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线盐滩北变压器	315	20.76	186.606	186.606	未进入负面清单	否	2024.06	
9886	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线四方西台分支支006#四方西台变压器	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	2024.06	
9887	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV高岭北2B106单元	10KV高岭北线四方东台分岐003#四方东台变压器	200	4.5	151	151	未进入负面清单	否	2024.06	
9888	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城郊线西元子分歧010+1#韩家5队北台变压器	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
9889	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线蔡沟分歧兴西新台分支002#兴西新台变压器	200	1.61	156.78	156.78	未进入负面清单	否	2024.06	
9890	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线056#木屯新台001#木屯新台变压器	200	4.83	150.34	150.34	未进入负面清单	否	2024.06	
9891	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线小杨分歧小杨二分支02#杆小杨二变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9892	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003210kV车站线	10kV车站线车镀分歧35右分支018#副杆(1042)变压器	315	2.84	243.054	243.054	未进入负面清单	否	2024.06	
9893	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	10kV城内二线	10kV城内二线039#(3038)变压器	200	38.84	82.32	82.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9894	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#2线	10kV水源分线61右分歧18左分支001#(4041)变压器	400	17.96	248.16	248.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9895	国网绥中县供电公司			10kV高台线二道岭分歧009#二道岭子2台变压器	400	0.09	319.64	319.64	未进入负面清单	否	2024.06	
9896	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞水#1线	10kV瑞水一线033#韩家11队东台新变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	

9897	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线河南分歧郜家分歧二道分支二道村2台分支二道村2台变压器	100	0.45	79.55	79.55	未进入负面清单	否	2024.06	
9898	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10KV水源分线德洋配电室1号变压器	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
9899	国网绥中县供电公司			10KV塔河线团山子西地变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9900	国网绥中县供电公司			10KV高台线胡家小区2台002#胡家小区2台变压器	100	0.3	79.7	79.7	未进入负面清单	否	2024.06	
9901	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kv宽邦南线大河分岐胜利4新增分支2号胜利4队新增变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9902	国网绥中县供电公司			10kV宽邦南线大房分歧21号大房老棚新增变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06	
9903	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10kV宽邦南线杨树分歧17号杨树5.6队新增变压器	50	1.39	39.305	39.305	未进入负面清单	否	2024.06	
9904	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔山北线	10KV塔山北线桃花新台变压器	200	0.54	158.92	158.92	未进入负面清单	否	2024.06	
9905	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高甸子线2C104单元	10KV高甸子线河北分歧马安山西台变压器	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
9906	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV范家线5107单元	10KV范家干线银庄分歧银庄西台分支银庄西台变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9907	国网绥中县供电公司			10kV磷电线电马支分歧11左7#（9024新分）变压器	400	0.31	318.76	318.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9908	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10kV高台线莲花6新台分支002#莲花6新台变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
9909	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	小庄子北线	10KV小庄子北线张安一队新台	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
9910	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线朱咀子分歧23#朱咀子新台变压器	100	15.12	64.88	64.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9911	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	005310kV赵港线	10kV赵港线赵小支分歧23右分支011#鱼业队新台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9912	国网绥中县供电公司	沙河66kV变电站	沙河Ⅱ线8115单元	10kV沙河二线宏达分岐旧车交易市场分支001#岩岭东台变压器	50	5.19	37.405	37.405	未进入负面清单	否	2024.06	
9913	国网绥中县供电公司	高台66kV变电站	10kV高台线2C106单元	10KV高台线腰鼓56新台分支腰鼓56新台变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9914	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线河龙分歧曹子沟新台分支02#杆曹子沟新台变压器	100	4.83	75.17	75.17	未进入负面清单	否	2024.06	
9915	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔南二线F1010	10kV小庄子南线团山子新台分支盛帆首府变压器	315	4.41	238.1085	238.1085	未进入负面清单	否	2024.06	
9916	国网绥中县供电公司			鑫福家苑1#配电室2号变	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
9917	国网绥中县供电公司	塔山屯66kV变电站	塔东线F1014	10KV 塔东线盐锅西台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9918	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	水源分线	10kV水源分线36右28#盛华园7配电站变压器间隔01配电变压器	315	5.59	234.3915	234.3915	未进入负面清单	否	2024.06	
9919	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	003110kV城内一线	10kV城内一线城郊线西元子分歧008#香坊3东台跌落式开关	50	2.04	38.98	38.98	未进入负面清单	否	2024.06	
9920	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分歧西岔五队新增分支2号西岔五队新增变压器	50	1.79	39.105	39.105	未进入负面清单	否	2024.06	
9921	国网绥中县供电公司	土头山66kV变电站	10kV宽邦线6106单元	10kV宽邦线西岔分歧棒槌分支观音线柳沟分支10号观音小柳沟新增变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9922	国网绥中县供电公司	绥中66kV变电站	002910kV化肥线	10kV化肥线沃霖配电室2#变压器间隔配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	

9923	国网绥中县供电公司	宽帮66kV变电站	10kV宽邦南线2D107单元	10Kv宽邦线西台分歧沈屯分支沈屯新增东台分支5号沈屯新增东台变压器	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
9924	国网绥中县供电公司			10kV网户2线新立四分歧台南分歧012小杨东新台变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
9925	国网绥中县供电公司	侯家66kV变电站	YHG侯华#3线	10kV侯华三线御海龙湾2#配电室02变压器间隔配电变压器	630	0	504	504	未进入负面清单	否	2024.06	
9926	国网绥中县供电公司	瑞州66kV变电站	瑞机线	10kV塔山线光明分歧沙岭扬分支10右1#变压器	400	0.05	319.8	319.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9927	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线良屯分支008#良屯新台变压器	100	7.73	72.27	72.27	未进入负面清单	否	2024.06	
9928	国网绥中县供电公司	王宝66kV变电站	王吕线F1017	10kV王吕线前庞干线草房分支杨大分支支004#杨大南台变压器	100	0.48	79.52	79.52	未进入负面清单	否	2024.06	
9929	国网绥中县供电公司	王凤台66kV变电站	10kV李家Ⅱ线	10kV李家二线李西干线周义高分支周爽分支001#李家南新台变压器	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06	
9930	国网绥中县供电公司			10kV微波线王沟分歧催屯西分支002#催屯西变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
9931	国网绥中县供电公司			王家东2变压器	315	0.3	251.055	251.055	未进入负面清单	否	2024.06	
9932	国网绥中县供电公司			10kV高台北线黑水西岭2台分支005#黑水西岭2台变压器	100	1.12	78.88	78.88	未进入负面清单	否	2024.06	
9933	国网绥中县供电公司	赵屯66kV变电站	赵杨一线3109	10kV赵杨一线杨家分歧05左分支01右01#杆杨家东3-1台变压器	400	10.97	276.12	276.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9934	国网绥中县供电公司	黄家66kV变电站	10kV大王庙线	10kv大王庙线大王庙村新台柱上变压器	200	0.37	159.26	159.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9935	国网绥中县供电公司	秋子沟66kV变电站	10kV明水线2109单元	10KV明水线包冰分歧包杖子新台分支02#杆包杖子新台变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9936	国网绥中县供电公司	渤海66kV变电站	10kV渤华一线	10kV侯华一线032#左分歧1#北杨六变压器	250	17.73	155.675	155.675	未进入负面清单	否	2024.06	
9937	国网绥中县供电公司	前卫66kV变电站	10kV矿山线1105单元	10KV矿山线林果厂分支北大2台变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9938	国网绥中县供电公司			10kV宽邦线三家子分岐东岔34棚分支4号东岔34棚新增变压器	50	0.42	39.79	39.79	未进入负面清单	否	2024.06	
9939	国网绥中县供电公司	高岭66kV变电站	10kV微波线2B111单元	10kV微波线许屯分岐道班分支003#四队西台变压器	200	3.35	153.3	153.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9940	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	海天城#2箱站配电变压器1	500	13.19	334.05	334.05	未进入负面清单	否	2024.06	
9941	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	海天城#2箱站配电变压器2	500	8.42	357.9	357.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9942	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV海西线四方八队分台柱上变压器	100	1.43	78.57	78.57	未进入负面清单	否	2024.06	
9943	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线东沟新增变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9944	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线榆树林变压器	100	2.6	77.4	77.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9945	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12右2左1弘福家园变压器	315	10.16	219.996	219.996	未进入负面清单	否	2024.06	
9946	国网兴城市供电公司			10kV红崖子线周屯分歧二道边分支2#二道边打花生专用变压器	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06	
9947	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线西大道台	100	17.45	62.55	62.55	未进入负面清单	否	2024.06	
9948	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南虎山变压器	100	20.72	59.28	59.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9949	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山上沟东台变压器	100	7.69	72.31	72.31	未进入负面清单	否	2024.06	
9950	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧摸虎村变压器	400	2.05	311.8	311.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9951	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村东变压器	100	29.13	50.87	50.87	未进入负面清单	否	2024.06	

9952	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线英武变压器	100	21.47	58.53	58.53	未进入负面清单	否	2024.06	
9953	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马沟变压器	20	3.51	15.298	15.298	未进入负面清单	否	2024.06	
9954	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台后沟变压器	200	30.55	98.9	98.9	未进入负面清单	否	2024.06	
9955	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台村变压器	200	19.37	121.26	121.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9956	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张茅屯变压器	200	22.87	114.26	114.26	未进入负面清单	否	2024.06	
9957	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线上王变压器	20	5.44	14.912	14.912	未进入负面清单	否	2024.06	
9958	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英村中变压器	100	32.18	47.82	47.82	未进入负面清单	否	2024.06	
9959	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗五、七队变压器	50	47.19	16.405	16.405	未进入负面清单	否	2024.06	
9960	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗沟西台变压器	200	2.85	154.3	154.3	未进入负面清单	否	2024.06	
9961	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新躬马东变压器	80	14.95	52.04	52.04	未进入负面清单	否	2024.06	
9962	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二台子北变压器	100	21.2	58.8	58.8	未进入负面清单	否	2024.06	
9963	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小石塔变压器	200	4.13	151.74	151.74	未进入负面清单	否	2024.06	
9964	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杨树1变压器	400	2.21	311.16	311.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9965	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线丁沟变压器	30	18.2	18.54	18.54	未进入负面清单	否	2024.06	
9966	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线西三家变压器	200	7.83	144.34	144.34	未进入负面清单	否	2024.06	
9967	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长垅村变压器	100	21.46	58.54	58.54	未进入负面清单	否	2024.06	
9968	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kv曹庄线小佟屯新变压器	200	3.91	152.18	152.18	未进入负面清单	否	2024.06	
9969	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线柴屯变压器	200	15.25	129.5	129.5	未进入负面清单	否	2024.06	
9970	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大乡值北变压器	200	30.67	98.66	98.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9971	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大西台变压器	50	67.84	6.08	6.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9972	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大六队变压器	160	5.62	119.008	119.008	未进入负面清单	否	2024.06	
9973	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2.3队变压器	20	61.97	3.606	3.606	未进入负面清单	否	2024.06	
9974	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线常屯变压器	200	32.58	94.84	94.84	未进入负面清单	否	2024.06	
9975	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线电管站	200	22.43	115.14	115.14	未进入负面清单	否	2024.06	
9976	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线井河新台	100	65.72	14.28	14.28	未进入负面清单	否	2024.06	
9977	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石材分歧47左7#胡家屯台	50	9.19	35.405	35.405	未进入负面清单	否	2024.06	
9978	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线半拉子变压器	200	5.16	149.68	149.68	未进入负面清单	否	2024.06	
9979	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道河子变压器	80	18.65	49.08	49.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9980	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯村变压器	200	25.17	109.66	109.66	未进入负面清单	否	2024.06	
9981	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯变压器	400	4.16	303.36	303.36	未进入负面清单	否	2024.06	
9982	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯西变压器	315	5.65	234.2025	234.2025	未进入负面清单	否	2024.06	
9983	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线梁屯东变压器	315	40.56	124.236	124.236	未进入负面清单	否	2024.06	
9984	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔村变压器	200	12.7	134.6	134.6	未进入负面清单	否	2024.06	
9985	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔4.5.6队变压器	160	5.01	119.984	119.984	未进入负面清单	否	2024.06	
9986	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午洪屯变压器	100	20.84	59.16	59.16	未进入负面清单	否	2024.06	
9987	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午东台变压器	200	18.94	122.12	122.12	未进入负面清单	否	2024.06	
9988	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线敬老院变压器	30	41.34	11.598	11.598	未进入负面清单	否	2024.06	
9989	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午西台变压器	200	2.79	154.42	154.42	未进入负面清单	否	2024.06	
9990	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市场西变压器	315	1.57	247.0545	247.0545	未进入负面清单	否	2024.06	
9991	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西炉	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
9992	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台西村	200	11.3	137.4	137.4	未进入负面清单	否	2024.06	
9993	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线偏坡子变压器	200	16.26	127.48	127.48	未进入负面清单	否	2024.06	
9994	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧1队分支4#拉马1队台	200	28.46	103.08	103.08	未进入负面清单	否	2024.06	
9995	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧41副1#前马村台	50	77.88	1.06	1.06	未进入负面清单	否	2024.06	
9996	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧9#树林村部台	100	46.66	33.34	33.34	未进入负面清单	否	2024.06	
9997	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分岐金鸡岭分支18#韩家沟果树农场台	315	38.08	132.048	132.048	未进入负面清单	否	2024.06	
9998	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线刘郎屯台变压器	100	4.26	75.74	75.74	未进入负面清单	否	2024.06	
9999	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石材分歧53左2#杜家屯台	100	3.57	76.43	76.43	未进入负面清单	否	2024.06	

10000	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧76#王道村2台区	50	31.29	24.355	24.355	未进入负面清单	否	2024.06	
10001	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳寺村台	200	2.4	155.2	155.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10002	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门东变压器	80	2.33	62.136	62.136	未进入负面清单	否	2024.06	
10003	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线石道沟变压器	30	6.17	22.149	22.149	未进入负面清单	否	2024.06	
10004	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　八里变压器	200	1.67	156.66	156.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10005	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　黑沟村变压器	200	21.48	117.04	117.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10006	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　香水沟里变压器	100	2.54	77.46	77.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10007	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　香水外变压器	30	11.31	20.607	20.607	未进入负面清单	否	2024.06	
10008	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　汪家北变压器	200	0.32	159.36	159.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10009	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　草沟变压器	50	52.58	13.71	13.71	未进入负面清单	否	2024.06	
10010	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　四道沟变压器	80	16.85	50.52	50.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10011	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　三里东变压器	80	7.16	58.272	58.272	未进入负面清单	否	2024.06	
10012	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线 朱岭二台变压器	100	5.86	74.14	74.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10013	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线董洼子	100	58.78	21.22	21.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10014	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线二台子村变压器	100	50.52	29.48	29.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10015	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线二台子北台	100	62.34	17.66	17.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10016	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线二台子西台	100	37.43	42.57	42.57	未进入负面清单	否	2024.06	
10017	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧东八里变台分支7#东八里台区	200	68.14	23.72	23.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10018	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　样子沟变压器	50	13.39	33.305	33.305	未进入负面清单	否	2024.06	
10019	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　刘屯变压器	100	3.41	76.59	76.59	未进入负面清单	否	2024.06	
10020	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　北地新村变压器	80	15.69	51.448	51.448	未进入负面清单	否	2024.06	
10021	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线月亮山台	80	48.01	25.592	25.592	未进入负面清单	否	2024.06	
10022	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧19大岭分支4大岭变	200	4.04	151.92	151.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10023	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线城内城北柱上变压器（机井）	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10024	国网兴城市供电公司			10kV河兴线20左3号变压器	100	0.76	79.24	79.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10025	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	城内中心小学柱上变压器（机井)	100	2.4	77.6	77.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10026	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	南关半拉海柱上变压器（机井）	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06	
10027	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线西关政府南柱上变压器（机井）	100	0.06	79.94	79.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10028	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南变压器	200	5.82	148.36	148.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10029	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子屯北柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10030	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线中海油家属楼配电变压器	500	9.44	352.8	352.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10031	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线41右1#上茂南台区	400	2.15	311.4	311.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10032	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线凉外变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10033	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线何六沟分歧03#变压器	100	36.71	43.29	43.29	未进入负面清单	否	2024.06	
10034	国网兴城市供电公司			10kV东山二线潘山新台（2）	200	0.05	159.9	159.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10035	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　水泉新村变压器	80	20.71	47.432	47.432	未进入负面清单	否	2024.06	
10036	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线10kV三道线　戏台新村变压器	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10037	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线五股泉变压器#2	200	12.18	135.64	135.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10038	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　毛头坝变压器	200	16.05	127.9	127.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10039	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　道班变压器	10	12.82	6.718	6.718	未进入负面清单	否	2024.06	
10040	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　戏台沟口变压器	20	41.75	7.65	7.65	未进入负面清单	否	2024.06	

10041	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右11变压器	315	17.36	197.316	197.316	未进入负面清单	否	2024.06	
10042	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北新台	400	2.12	311.52	311.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10043	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏柏分歧9#苏柏水台	100	8.06	71.94	71.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10044	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　王山新村变压器	80	37.96	33.632	33.632	未进入负面清单	否	2024.06	
10045	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线汉沟变压器	200	7.92	144.16	144.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10046	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯变压器	100	49.58	30.42	30.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10047	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线薛屯变压器	100	21.4	58.6	58.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10048	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线往东变压器	250	9.02	177.45	177.45	未进入负面清单	否	2024.06	
10049	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家1.2队变压器	400	14.26	262.96	262.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10050	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕子北变压器	200	13.12	133.76	133.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10051	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线新四台东台变压器	200	1.22	157.56	157.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10052	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小山西变压器	100	18.55	61.45	61.45	未进入负面清单	否	2024.06	
10053	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴小山变压器	80	13.8	52.96	52.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10054	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线南岭变压器	200	34.55	90.9	90.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10055	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线马兰沟变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10056	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后壕子变压器	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10057	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线长岭变压器	100	31.88	48.12	48.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10058	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大齐屯变压器	50	9.47	35.265	35.265	未进入负面清单	否	2024.06	
10059	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大庙台变压器	160	14	105.6	105.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10060	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大东沟变压器	200	1.47	157.06	157.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10061	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线榆树沟变压器	100	8.65	71.35	71.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10062	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线火石岭变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
10063	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯二队变压器	400	20.85	236.6	236.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10064	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大盘岭分歧02#变压器	100	18.08	61.92	61.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10065	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧上砟山分支24#上砟山台	100	55.02	24.98	24.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10066	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧营盘分支河东支线7#河东台	400	17.96	248.16	248.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10067	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧三合分支68副1#三合村台	200	4.89	150.22	150.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10068	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线山崴子分支2#山崴子变台	400	6.11	295.56	295.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10069	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大赵屯变压器	100	41.31	38.69	38.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10070	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧滕岭台分支3#滕岭台区	160	39.76	64.384	64.384	未进入负面清单	否	2024.06	
10071	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右4变压器	160	7.52	115.968	115.968	未进入负面清单	否	2024.06	
10072	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线小河东变压器	200	19.81	120.38	120.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10073	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合6号台	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10074	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳家10队变压器	100	14.6	65.4	65.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10075	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新白村变压器	100	20.33	59.67	59.67	未进入负面清单	否	2024.06	
10076	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前台变压器	100	21.08	58.92	58.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10077	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前台沟里变压器	100	18.66	61.34	61.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10078	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线西岭变压器	50	6.95	36.525	36.525	未进入负面清单	否	2024.06	
10079	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线山东新台变压器	100	27.77	52.23	52.23	未进入负面清单	否	2024.06	
10080	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线115右7变压器	630	1.14	496.818	496.818	未进入负面清单	否	2024.06	
10081	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线满家洼子变压器	100	35.89	44.11	44.11	未进入负面清单	否	2024.06	
10082	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线后李洼子变压器	200	14.97	130.06	130.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10083	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线袁屯变压器	100	59.47	20.53	20.53	未进入负面清单	否	2024.06	
10084	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安村变压器	800	80.2	-1.60	-1.60	2024.04	是	2024.06	
10085	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　上汤河子变压器	100	13.6	66.4	66.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10086	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　头道新村变压器	100	1.63	78.37	78.37	未进入负面清单	否	2024.06	
10087	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　三里设施农业变压器	50	35.97	22.015	22.015	未进入负面清单	否	2024.06	

10088	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线建材市场变压器	200	64.38	31.24	31.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10089	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯大道柱上变压器（机井）	100	1.58	78.42	78.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10090	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV曹园线滨海海鲜农贸市场	200	2.78	154.44	154.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10091	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯村后柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10092	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左4变压器#1	315	13.27	210.1995	210.1995	未进入负面清单	否	2024.06	
10093	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯皮革厂柱上变压器（机井）	100	2.35	77.65	77.65	未进入负面清单	否	2024.06	
10094	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家王河子柱上变压器（机井）	100	24.07	55.93	55.93	未进入负面清单	否	2024.06	
10095	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家四组变压器	50	48.89	15.555	15.555	未进入负面清单	否	2024.06	
10096	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV温港线50左63左8变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
10097	国网兴城市供电公司			10kv沙农线接火新变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10098	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村台（机井）	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10099	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV下茂村砖厂沟变压器（机井）	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
10100	国网兴城市供电公司			10kV沙农线旧四台村北变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10101	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	大河口（新）	80	12.95	53.64	53.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10102	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子村东台	200	11.04	137.92	137.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10103	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王分支后王屯柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10104	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	宁远驿栈配电变压器	500	0.18	399.1	399.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10105	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	后王孤家子（机井）柱上变压器	100	9.16	70.84	70.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10106	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线53#变台	315	0.24	251.244	251.244	未进入负面清单	否	2024.06	
10107	国网兴城市供电公司			10KV大甸子线安相村新柱上变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10108	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线新立屯变压器	50	1.36	39.32	39.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10109	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台屯后柱上变压器(机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10110	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海滨主干51杆烟台西卢柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10111	国网兴城市供电公司			10kV沙海线轴承厂社区变压器	200	0.62	158.76	158.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10112	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	龙江花园A箱站变压器#1	500	19.3	303.5	303.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10113	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	龙江花园A箱站变压器#2	500	16.07	319.65	319.65	未进入负面清单	否	2024.06	
10114	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园B箱站变压器#1	315	4.91	236.5335	236.5335	未进入负面清单	否	2024.06	
10115	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江花园B箱站变压器#2	315	5.23	235.5255	235.5255	未进入负面清单	否	2024.06	
10116	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kVl刘台子线闫家机井2变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
10117	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村设施农业变压器	100	26.43	53.57	53.57	未进入负面清单	否	2024.06	
10118	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线闫家机井1变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
10119	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线金阳家园01变压器	315	3.76	240.156	240.156	未进入负面清单	否	2024.06	
10120	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线金阳家园02变压器	315	2.34	244.629	244.629	未进入负面清单	否	2024.06	
10121	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线宏福嘉园1#配电变压器	315	7.09	229.6665	229.6665	未进入负面清单	否	2024.06	
10122	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10KV下茂村道边柱上变压器(机井)	100	3.53	76.47	76.47	未进入负面清单	否	2024.06	
10123	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子王二卜柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10124	国网兴城市供电公司			10kV双树线老道沟分歧20#副1#东砬果园各户新台柱上变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10125	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联56右2右1柱上变压器	315	17.73	196.1505	196.1505	未进入负面清单	否	2024.06	

10126	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#1	400	30.16	199.36	199.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10127	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园小区A箱站变压器#2	400	28.27	206.92	206.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10128	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里柱上变压器（机井）	100	9.64	70.36	70.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10129	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线下高家变压器	50	45.33	17.335	17.335	未进入负面清单	否	2024.06	
10130	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	阳光家园箱站变压器#2	315	6.89	230.2965	230.2965	未进入负面清单	否	2024.06	
10131	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#1	630	4.04	478.548	478.548	未进入负面清单	否	2024.06	
10132	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区G箱站变压器#2	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10133	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园箱变变压器#1	500	36.97	215.15	215.15	未进入负面清单	否	2024.06	
10134	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线91变压器	80	13.77	52.984	52.984	未进入负面清单	否	2024.06	
10135	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线42变压器#2	100	18.15	61.85	61.85	未进入负面清单	否	2024.06	
10136	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左4变压器#1	315	15.94	201.789	201.789	未进入负面清单	否	2024.06	
10137	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	上城贵府小区A箱站变压器#1	800	22	464	464	未进入负面清单	否	2024.06	
10138	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	上城贵府小区A箱站变压器#2	800	24.39	444.88	444.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10139	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右7变压器	100	16.24	63.76	63.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10140	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6变压器	400	2.96	308.16	308.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10141	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右11变压器	200	11.06	137.88	137.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10142	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线上坡南变压器	200	11.45	137.1	137.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10143	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧47头台机安变压器	100	70	10	10	未进入负面清单	否	2024.06	
10144	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线新立屯2变压器	200	5.76	148.48	148.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10145	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西村	100	43.77	36.23	36.23	未进入负面清单	否	2024.06	
10146	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线32副1变压器	200	9.5	141	141	未进入负面清单	否	2024.06	
10147	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙农线荒地村变压器	200	28.22	103.56	103.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10148	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯3队变压器	100	37.26	42.74	42.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10149	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右1变压器A64	315	43.24	115.794	115.794	未进入负面清单	否	2024.06	
10150	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小西沟变压器（新）	200	9.3	141.4	141.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10151	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨五(新)	200	14.27	131.46	131.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10152	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子	200	3.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10153	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山村西台变压器	100	63.8	16.2	16.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10154	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山西中2台变压器	50	73.97	3.015	3.015	未进入负面清单	否	2024.06	
10155	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨2、3队（新）	100	73.16	6.84	6.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10156	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨三（新）	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10157	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线大寨（新）	100	26.42	53.58	53.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10158	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘村	160	48.82	49.888	49.888	未进入负面清单	否	2024.06	
10159	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线新立屯台变压器	100	59.53	20.47	20.47	未进入负面清单	否	2024.06	
10160	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村西头变压器(新)	200	45.04	69.92	69.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10161	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线小苏屯变压器	100	17.09	62.91	62.91	未进入负面清单	否	2024.06	
10162	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线双堆子（新）	100	58.47	21.53	21.53	未进入负面清单	否	2024.06	
10163	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线下和尚沟变压器（新）	100	24.5	55.5	55.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10164	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家六(新)	100	53.11	26.89	26.89	未进入负面清单	否	2024.06	
10165	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV微波线东辛庄南2台	100	53.4	26.6	26.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10166	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯东变压器	200	11.54	136.92	136.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10167	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线10kV红崖子线秦南沟变压器	80	7.73	57.816	57.816	未进入负面清单	否	2024.06	
10168	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大伟变压器	100	15.23	64.77	64.77	未进入负面清单	否	2024.06	
10169	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线裴沟机井变压器	50	4.26	37.87	37.87	未进入负面清单	否	2024.06	
10170	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线西羊草村柱上变压器（机井）	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06	

10171	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东羊草柱上变压器（机井）	100	18.33	61.67	61.67	未进入负面清单	否	2024.06	
10172	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	后王卢家柱上变压器（机井）	100	1.88	78.12	78.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10173	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王分支前王屯后柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10174	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王屯东柱上变压器（机井）	100	5.31	74.69	74.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10175	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3右1变压器	315	6.54	231.399	231.399	未进入负面清单	否	2024.06	
10176	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右8变压器	315	9.04	223.524	223.524	未进入负面清单	否	2024.06	
10177	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线谷屯村一	200	12.88	134.24	134.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10178	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线孙岭村	200	34.7	90.6	90.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10179	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线霍山	50	12.49	33.755	33.755	未进入负面清单	否	2024.06	
10180	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧41#双树新柱上变	400	25.56	217.76	217.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10181	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线王屯村台	200	12.97	134.06	134.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10182	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后午东2台变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10183	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大东台变压器	100	1.82	78.18	78.18	未进入负面清单	否	2024.06	
10184	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后水口变压器	100	61.16	18.84	18.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10185	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村供变压器	200	10.06	139.88	139.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10186	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唐洼子变压器	200	15.71	128.58	128.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10187	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家村变压器	100	18.97	61.03	61.03	未进入负面清单	否	2024.06	
10188	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小佟屯台变压器	400	1.55	313.8	313.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10189	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吴屯变压器	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10190	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线凉水泉变压器	80	17.96	49.632	49.632	未进入负面清单	否	2024.06	
10191	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子北变压器	200	18.49	123.02	123.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10192	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线朱家沟变压器	315	14.04	207.774	207.774	未进入负面清单	否	2024.06	
10193	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杨树2变压器	200	2.68	154.64	154.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10194	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV出圈地变压器	100	4.76	75.24	75.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10195	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线三道壕子变压器	200	8.97	142.06	142.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10196	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV小边外变压器	100	0.61	79.39	79.39	未进入负面清单	否	2024.06	
10197	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前狼洞变压器	400	4.47	302.12	302.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10198	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东辛庄南台一变压器	400	17.67	249.32	249.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10199	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后狼洞变压器	100	34.8	45.2	45.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10200	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台河南变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10201	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线紫金佳苑	315	51.11	91.0035	91.0035	未进入负面清单	否	2024.06	
10202	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线宛屯变压器	200	12.31	135.38	135.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10203	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线吴学坊变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10204	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和5队台区	100	22.14	57.86	57.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10205	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线130副1#砬山果园台区	100	19.17	60.83	60.83	未进入负面清单	否	2024.06	
10206	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古家子变压器	100	8.52	71.48	71.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10207	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园三家变压器	200	4.54	150.92	150.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10208	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三道变压器	100	1.31	78.69	78.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10209	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东辛庄东镇二队	80	19.31	48.552	48.552	未进入负面清单	否	2024.06	
10210	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧金鸡岭分支21#金鸡岭台区	200	1.05	157.9	157.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10211	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　东门西台变压器	100	27.41	52.59	52.59	未进入负面清单	否	2024.06	
10212	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　黄泥沟变压器	100	4.19	75.81	75.81	未进入负面清单	否	2024.06	
10213	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　上黑沟变压器	50	39.55	20.225	20.225	未进入负面清单	否	2024.06	
10214	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　陶屯变压器	30	44.21	10.737	10.737	未进入负面清单	否	2024.06	
10215	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相南水	100	39.03	40.97	40.97	未进入负面清单	否	2024.06	

10216	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家回屯分歧3#郭家回屯台	100	10.45	69.55	69.55	未进入负面清单	否	2024.06	
10217	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯北变压器	200	24.4	111.2	111.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10218	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线朱岭台变压器	160	44.94	56.096	56.096	未进入负面清单	否	2024.06	
10219	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线串子沟分支12右2#串子沟台区	200	7.21	145.58	145.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10220	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10KV大寨线双堆子南变压器	200	24.99	110.02	110.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10221	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37#李西分支9#李西	100	28.44	51.56	51.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10222	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线45左5#未屯	50	4.37	37.815	37.815	未进入负面清单	否	2024.06	
10223	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道沟台变压器	80	66.42	10.864	10.864	未进入负面清单	否	2024.06	
10224	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　甘棚沟变压器	10	11.48	6.852	6.852	未进入负面清单	否	2024.06	
10225	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线24围南(粮库)变压器	315	3.85	239.8725	239.8725	未进入负面清单	否	2024.06	
10226	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧22#树林东屯2台	100	14.84	65.16	65.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10227	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#1	315	17.32	197.442	197.442	未进入负面清单	否	2024.06	
10228	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32右4变压器	630	2.59	487.683	487.683	未进入负面清单	否	2024.06	
10229	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线韩屯村	400	40.48	158.08	158.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10230	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王宝七队	80	56.82	18.544	18.544	未进入负面清单	否	2024.06	
10231	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家宋屯变压器	100	38.74	41.26	41.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10232	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线下坡子	50	1.72	39.14	39.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10233	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右8变压器	200	12.61	134.78	134.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10234	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线134左8右6变压器	315	31.53	152.6805	152.6805	未进入负面清单	否	2024.06	
10235	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　上高家变压器	50	2.11	38.945	38.945	未进入负面清单	否	2024.06	
10236	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　戏台二组变压器	30	48.25	9.525	9.525	未进入负面清单	否	2024.06	
10237	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　娄屯变压器	80	0.86	63.312	63.312	未进入负面清单	否	2024.06	
10238	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线孙落沟变压器	20	4	15.2	15.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10239	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线125八斗中变压器	200	22.04	115.92	115.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10240	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线134八斗北变压器	400	24.09	223.64	223.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10241	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右9副1变压器	100	27.1	52.9	52.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10242	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线四合村设施农业变压器	160	0.51	127.184	127.184	未进入负面清单	否	2024.06	
10243	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周洼子柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10244	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唐洼子柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10245	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北窝棚设施农业台	100	4.61	75.39	75.39	未进入负面清单	否	2024.06	
10246	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	于屯新台	50	4.2	37.9	37.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10247	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线模户大屯新变压器	50	5.55	37.225	37.225	未进入负面清单	否	2024.06	
10248	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5左6右3O14变压器	400	2.29	310.84	310.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10249	国网兴城市供电公司			10kV沙西线半拉海新变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10250	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东草家园柱上变压器	315	10.66	218.421	218.421	未进入负面清单	否	2024.06	
10251	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线25左5O18新增变压器	200	5.17	149.66	149.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10252	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	学港一线140右6	200	11.42	137.16	137.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10253	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV老边柱上变压器（机井）	100	10.65	69.35	69.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10254	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10KV模虎村柱上变压器（机井）	50	0.58	39.71	39.71	未进入负面清单	否	2024.06	

10255	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10KV上茂村柱上变压器(机井)	100	8.28	71.72	71.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10256	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10绿铅线下茂王家沟柱上变压器（机井）	100	4.27	75.73	75.73	未进入负面清单	否	2024.06	
10257	国网兴城市供电公司			10kV白塔线白塔二村变压器	100	1.7	78.3	78.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10258	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南一线财贸学院#2箱站间隔配电变压器	630	17.14	396.018	396.018	未进入负面清单	否	2024.06	
10259	国网兴城市供电公司			10kV方安村2变压器	400	0.51	317.96	317.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10260	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	兴运府A箱站高压间隔2号配电变压器	800	5.98	592.16	592.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10261	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	兴运府A箱站高压间隔1号配电变压器	800	13.62	531.04	531.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10262	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线吴屯西变压器	160	0.36	127.424	127.424	未进入负面清单	否	2024.06	
10263	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线半拉三队水利变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10264	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村台变压器	200	9.37	141.26	141.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10265	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村东变压器	160	51.54	45.536	45.536	未进入负面清单	否	2024.06	
10266	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线集市台2变压器	315	0.45	250.5825	250.5825	未进入负面清单	否	2024.06	
10267	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南#2线财贸学院#1箱站间隔配电变压器	630	0.52	500.724	500.724	未进入负面清单	否	2024.06	
10268	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴南1号线E1009	兴南二线财贸学校#3箱站间隔配电变压器	630	9.24	445.788	445.788	未进入负面清单	否	2024.06	
10269	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 苏屯变压器	400	0.11	319.56	319.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10270	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　翟屯变压器	30	16.48	19.056	19.056	未进入负面清单	否	2024.06	
10271	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 杨河苏屯变压器	100	15.93	64.07	64.07	未进入负面清单	否	2024.06	
10272	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　苗屯变压器	100	4.87	75.13	75.13	未进入负面清单	否	2024.06	
10273	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线山根变压器.	30	2.38	23.286	23.286	未进入负面清单	否	2024.06	
10274	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　陆屯变压器	30	23.24	17.028	17.028	未进入负面清单	否	2024.06	
10275	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10KV碱厂线　杨树苏屯变压器	100	43.78	36.22	36.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10276	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 杜屯变压器	200	3.57	152.86	152.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10277	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区1号配电变压器	315	15.46	203.301	203.301	未进入负面清单	否	2024.06	
10278	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线84左6+1杆红石湾小区2号配电变压器	315	24.05	176.2425	176.2425	未进入负面清单	否	2024.06	
10279	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线后湖设施农业	50	4.3	37.85	37.85	未进入负面清单	否	2024.06	
10280	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨八(新)	200	17.83	124.34	124.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10281	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　西门新村变压器	200	40.49	79.02	79.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10282	国网兴城市供电公司			10kV沙西线焦家渔业5#变压器	400	0.11	319.56	319.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10283	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	学港一线68左11#变压器	400	1.75	313	313	未进入负面清单	否	2024.06	
10284	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	温疗一线100左8变压器	315	12.59	212.3415	212.3415	未进入负面清单	否	2024.06	
10285	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄（杜）变压器	80	27.18	42.256	42.256	未进入负面清单	否	2024.06	
10286	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线柳条新变压器	50	3.16	38.42	38.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10287	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	邴家湾小区A箱站2号变压器	630	15.49	406.413	406.413	未进入负面清单	否	2024.06	
10288	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	邴家湾小区A箱站1号变压器	630	5.18	471.366	471.366	未进入负面清单	否	2024.06	
10289	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	邴家湾小区B箱站1号变压器	630	1.63	493.731	493.731	未进入负面清单	否	2024.06	
10290	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	邴家湾小区B箱站2号变压器	630	3.92	479.304	479.304	未进入负面清单	否	2024.06	
10291	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	邴家湾C箱站配电变压器2	315	1.55	247.1175	247.1175	未进入负面清单	否	2024.06	
10292	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	邴家湾C箱站配电变压器	315	1.61	246.9285	246.9285	未进入负面清单	否	2024.06	
10293	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线七里路南变压器	200	9.67	140.66	140.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10294	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线七里路南中变压器	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10295	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线七里村部变压器	100	34.15	45.85	45.85	未进入负面清单	否	2024.06	
10296	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线小学后变压器	100	27.65	52.35	52.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10297	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线12围屏南变压器	50	35.67	22.165	22.165	未进入负面清单	否	2024.06	

10298	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕南机井变压器	100	9.06	70.94	70.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10299	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线七里北变压器	160	14.97	104.048	104.048	未进入负面清单	否	2024.06	
10300	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关2队	20	0.03	15.994	15.994	未进入负面清单	否	2024.06	
10301	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关大棚30台	80	16.29	50.968	50.968	未进入负面清单	否	2024.06	
10302	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子村	400	9	284	284	未进入负面清单	否	2024.06	
10303	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线133南岭变压器#1	200	47.32	65.36	65.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10304	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯4队变压器	400	2.92	308.32	308.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10305	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石村变压器	400	5.15	299.4	299.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10306	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线盐城卜变压器	200	15.53	128.94	128.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10307	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地小区西变压器	100	44.44	35.56	35.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10308	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧南关十一队变压器	200	41.82	76.36	76.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10309	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧大佟屯变压器	100	64.1	15.9	15.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10310	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新驸马机井变压器	100	19.11	60.89	60.89	未进入负面清单	否	2024.06	
10311	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南机井变压器	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10312	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟北机井变压器	100	0.96	79.04	79.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10313	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北机井变压器	100	3.04	76.96	76.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10314	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台收费站柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10315	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台村部前变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10316	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙庙子柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10317	国网兴城市供电公司			10kV高汤线三家变压器	80	43.98	28.816	28.816	未进入负面清单	否	2024.06	
10318	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#18副变压器	100	35.66	44.34	44.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10319	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线107#西砬东台区	200	32.03	95.94	95.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10320	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线77变压器	800	10.69	554.48	554.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10321	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　东门西地变压器	200	1.24	157.52	157.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10322	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧庙龙沟变压器	50	7.25	36.375	36.375	未进入负面清单	否	2024.06	
10323	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线徐大卜移民变压器	250	27.17	132.075	132.075	未进入负面清单	否	2024.06	
10324	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左3变压器	315	10.05	220.3425	220.3425	未进入负面清单	否	2024.06	
10325	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线25变压器#2	630	3.7	480.69	480.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10326	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线31变压器	50	16.81	31.595	31.595	未进入负面清单	否	2024.06	
10327	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十一组变压器	100	23.76	56.24	56.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10328	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线张虎南	160	32.9	75.36	75.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10329	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王宝五队	100	71.56	8.44	8.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10330	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线半道子	80	47.55	25.96	25.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10331	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维西	50	9.78	35.11	35.11	未进入负面清单	否	2024.06	
10332	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线16右1变压器	200	6.17	147.66	147.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10333	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线76变压器	250	21.02	147.45	147.45	未进入负面清单	否	2024.06	
10334	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线后林子	30	9.7	21.09	21.09	未进入负面清单	否	2024.06	
10335	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线小蛇山	50	12.34	33.83	33.83	未进入负面清单	否	2024.06	
10336	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线17变压器	200	35.57	88.86	88.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10337	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧西塔村台	200	8.76	142.48	142.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10338	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线21变压器	315	18.28	194.418	194.418	未进入负面清单	否	2024.06	
10339	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 杨新变压器	20	7.08	14.584	14.584	未进入负面清单	否	2024.06	
10340	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线陈屯村	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06	

10341	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线张虎东台	200	18.63	122.74	122.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10342	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线小谷屯	200	0.77	158.46	158.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10343	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线西地村	200	33.24	93.52	93.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10344	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线下沟变压器	100	1.53	78.47	78.47	未进入负面清单	否	2024.06	
10345	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线佟屯村变压器	160	49.91	48.144	48.144	未进入负面清单	否	2024.06	
10346	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线翟屯变压器	200	7.64	144.72	144.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10347	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线沈家变压器	200	21.95	116.1	116.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10348	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线辛庄村变压器	160	13.84	105.856	105.856	未进入负面清单	否	2024.06	
10349	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维西北	50	41.66	19.17	19.17	未进入负面清单	否	2024.06	
10350	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维东	100	16.69	63.31	63.31	未进入负面清单	否	2024.06	
10351	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维南	100	22.57	57.43	57.43	未进入负面清单	否	2024.06	
10352	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线阎家西	160	46.25	54	54	未进入负面清单	否	2024.06	
10353	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蚂蚁南	200	17.51	124.98	124.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10354	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘北	100	59.14	20.86	20.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10355	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安分歧7#羊安村北	200	6.93	146.14	146.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10356	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线服务器分歧14#羊安村南	200	23.29	113.42	113.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10357	国网兴城市供电公司			王者之湖2#配电变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10358	国网兴城市供电公司			王者之湖2#配电变压器2	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10359	国网兴城市供电公司			王者之湖配电变压器	500	0.26	398.7	398.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10360	国网兴城市供电公司			王者之湖配电变压器2#	500	0.27	398.65	398.65	未进入负面清单	否	2024.06	
10361	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	嘉兴园A箱站变压器#1	315	7.19	229.3515	229.3515	未进入负面清单	否	2024.06	
10362	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV高汤线115左1#变压器	160	0.04	127.936	127.936	未进入负面清单	否	2024.06	
10363	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10千伏沙农线王洼子屯后变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10364	国网兴城市供电公司			10kV双树线双树分歧铁南分支12+1左17#铁南山上变压器	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10365	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线半拉子水利	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
10366	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右10左3变压器	400	48.94	124.24	124.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10367	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10kV围屏线往东2变压器	100	34.83	45.17	45.17	未进入负面清单	否	2024.06	
10368	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线盐锅变压器（机井）	50	2.91	38.545	38.545	未进入负面清单	否	2024.06	
10369	国网兴城市供电公司			10kV沙农线北岭东山新变压器	200	0.06	159.88	159.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10370	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家常屯稻田柱上变压器（机井）	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
10371	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线三信酒坊柱上变压器（机井）	100	0.03	79.97	79.97	未进入负面清单	否	2024.06	
10372	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线闻家分歧果山分支周洼子果山柱上变压器（机井）	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
10373	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段1#变电亭1#变压器	630	7.41	457.317	457.317	未进入负面清单	否	2024.06	
10374	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段1#变电亭2#变压器	630	6.84	460.908	460.908	未进入负面清单	否	2024.06	
10375	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段2#变电亭1#变压器	500	8.45	357.75	357.75	未进入负面清单	否	2024.06	
10376	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	学南线金天屹二期二标段2#变电亭2#变压器	500	8.19	359.05	359.05	未进入负面清单	否	2024.06	
10377	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子大甸子变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10378	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后壕子机井变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10379	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线南岭机井变压器	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	

10380	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线凤鸣屯南机井变压器	50	0.02	39.99	39.99	未进入负面清单	否	2024.06	
10381	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关站分台变压器	160	1.74	125.216	125.216	未进入负面清单	否	2024.06	
10382	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线凤鸣屯后机井变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
10383	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线上高家新变压器	50	5.11	37.445	37.445	未进入负面清单	否	2024.06	
10384	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家宋屯变压器（机井）	100	6.79	73.21	73.21	未进入负面清单	否	2024.06	
10385	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右12左1变压器	100	0.97	79.03	79.03	未进入负面清单	否	2024.06	
10386	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线达子沟变压器	30	11.45	20.565	20.565	未进入负面清单	否	2024.06	
10387	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温疗二线10左2变压器	400	76.44	14.24	14.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10388	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线南关稻田变压器（机井）	100	43.94	36.06	36.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10389	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线31左4变压器	315	5.65	234.2025	234.2025	未进入负面清单	否	2024.06	
10390	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右4左3支1变压器	315	13.29	210.1365	210.1365	未进入负面清单	否	2024.06	
10391	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右4左3支2变压器	315	7.76	227.556	227.556	未进入负面清单	否	2024.06	
10392	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线娄九户变压器	50	7.35	36.325	36.325	未进入负面清单	否	2024.06	
10393	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16变压器	200	7.94	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10394	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线60#1变压器	315	8.34	225.729	225.729	未进入负面清单	否	2024.06	
10395	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73#1变压器	315	45.16	109.746	109.746	未进入负面清单	否	2024.06	
10396	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线石梯沟变压器	100	4.15	75.85	75.85	未进入负面清单	否	2024.06	
10397	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线戏台一队设施农业台变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06	
10398	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线 四道沟变压器	100	28.32	51.68	51.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10399	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线半拉海园子变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10400	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟新变压器	80	5.6	59.52	59.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10401	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光雅居小区箱站#1变压器	200	3.56	152.88	152.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10402	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线53左5变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10403	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	兴海书苑A箱站H133变压器	400	6.3	294.8	294.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10404	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	兴海书苑B箱站H134变压器	400	0.22	319.12	319.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10405	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右8左2变压器	200	26	108	108	未进入负面清单	否	2024.06	
10406	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线158左3变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10407	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线40左3变压器	100	19.45	60.55	60.55	未进入负面清单	否	2024.06	
10408	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线160左2变压器	100	31.3	48.7	48.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10409	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左19右2变压器	200	24.36	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10410	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门北变压器	30	61.11	5.667	5.667	未进入负面清单	否	2024.06	
10411	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72+1左1变压器	100	7.29	72.71	72.71	未进入负面清单	否	2024.06	
10412	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线111左3右1变压器	200	38.39	83.22	83.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10413	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧吴屯分支5#吴屯台	100	0.84	79.16	79.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10414	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧药王分支4#元台子集市台	400	4.52	301.92	301.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10415	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线孙岭村机井1变压器	50	5.31	37.345	37.345	未进入负面清单	否	2024.06	
10416	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	谷屯分台柱上变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10417	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	潘山新台柱上变压器	100	18.39	61.61	61.61	未进入负面清单	否	2024.06	
10418	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线榆树林变压器	50	1.49	39.255	39.255	未进入负面清单	否	2024.06	
10419	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线金家村2变压器	20	56.8	4.64	4.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10420	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线 老合新村台	200	48.76	62.48	62.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10421	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV工业线南庄老台变压器	200	18.34	123.32	123.32	未进入负面清单	否	2024.06	

10422	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线新摸虎半道子变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10423	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线3南2变压器	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10424	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线13变压器	315	54.56	80.136	80.136	未进入负面清单	否	2024.06	
10425	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV学疗一线（温疗二线84左7柱上变压器）	315	2.91	242.8335	242.8335	未进入负面清单	否	2024.06	
10426	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	菊花线3C105	曹庄中新北柱上变压器	200	15.55	128.9	128.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10427	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	中兴庆屯新住上变压器	200	16.68	126.64	126.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10428	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线小甸子新柱上变压器	200	9.71	140.58	140.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10429	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	曹庄中新东柱上变压器	200	12.48	135.04	135.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10430	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台子村新柱上变压器	200	11.91	136.18	136.18	未进入负面清单	否	2024.06	
10431	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线中兴村北柱上变压器	315	6.94	230.139	230.139	未进入负面清单	否	2024.06	
10432	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台市场新柱上变压器	200	20.54	118.92	118.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10433	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线六家东沟变压器	30	15.8	19.26	19.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10434	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线三相房变压器	200	7.04	145.92	145.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10435	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线李沟村变压器	200	20.62	118.76	118.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10436	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线 大卜村东变压器	200	61.44	37.12	37.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10437	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kv水产线中兴村新变压器	160	42.23	60.432	60.432	未进入负面清单	否	2024.06	
10438	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线安相高屯变压器	400	20.3	238.8	238.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10439	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kv大甸线头台村南变压器	200	25.17	109.66	109.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10440	国网兴城市供电公司			10kV元台子线英昌分歧三合分支22#三合河东台	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10441	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线于屯	50	6.38	36.81	36.81	未进入负面清单	否	2024.06	
10442	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　山嘴子变压器	50	41.42	19.29	19.29	未进入负面清单	否	2024.06	
10443	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线洪水沟	200	1.3	157.4	157.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10444	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相农业设施台	400	2.99	308.04	308.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10445	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相一三八变压器	100	10.39	69.61	69.61	未进入负面清单	否	2024.06	
10446	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线39变压器	100	36.64	43.36	43.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10447	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线40右2变压器	630	2.61	487.557	487.557	未进入负面清单	否	2024.06	
10448	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线55变压器	315	14.07	207.6795	207.6795	未进入负面清单	否	2024.06	
10449	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线104变压器	400	9.49	282.04	282.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10450	国网兴城市供电公司			10kV绿铅线白塔东新台变压器	400	0.28	318.88	318.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10451	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白新白塔北柱上变压器	400	5.98	296.08	296.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10452	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边南柱上变压器	200	3.8	152.4	152.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10453	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯新西沟台柱上变压器	200	21.28	117.44	117.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10454	国网兴城市供电公司			10KV学高线大河口北台柱上变压器	200	0.5	159	159	未进入负面清单	否	2024.06	
10455	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左2右4N09新增变压器	100	20.13	59.87	59.87	未进入负面清单	否	2024.06	
10456	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	灰山水台柱上变压器	100	5.32	74.68	74.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10457	国网兴城市供电公司			10kV元台子线姜女果园分歧19右9#计沟新台柱上变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10458	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线安相农业设施变压器	50	4.52	37.74	37.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10459	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-1变压器	200	6.49	147.02	147.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10460	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右5N11-2变压器	100	23.43	56.57	56.57	未进入负面清单	否	2024.06	
10461	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右9N12-1变压器	200	0.56	158.88	158.88	未进入负面清单	否	2024.06	

10462	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右9N12-2变压器	100	17.79	62.21	62.21	未进入负面清单	否	2024.06	
10463	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关八队东台变压器	80	44.23	28.616	28.616	未进入负面清单	否	2024.06	
10464	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线范罗村变压器	400	18.04	247.84	247.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10465	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线东陈变压器	160	33.96	73.664	73.664	未进入负面清单	否	2024.06	
10466	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线望海市场变压器	100	39.72	40.28	40.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10467	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18+5变压器	200	11.65	136.7	136.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10468	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线大朱屯变压器	315	4.27	238.5495	238.5495	未进入负面清单	否	2024.06	
10469	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线下沟变压器	50	63.38	8.31	8.31	未进入负面清单	否	2024.06	
10470	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线史树林变压器	160	77.68	3.712	3.712	未进入负面清单	否	2024.06	
10471	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线大华养殖分支山东村台小分支4变压器	100	22.11	57.89	57.89	未进入负面清单	否	2024.06	
10472	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线南岭	100	42.04	37.96	37.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10473	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线李洼子	50	56.14	11.93	11.93	未进入负面清单	否	2024.06	
10474	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线史家窝棚变压器	50	61.84	9.08	9.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10475	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨2.3队分台	100	41.01	38.99	38.99	未进入负面清单	否	2024.06	
10476	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线乡政府	160	39.29	65.136	65.136	未进入负面清单	否	2024.06	
10477	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里村变压器	80	37.06	34.352	34.352	未进入负面清单	否	2024.06	
10478	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36变压器	315	13.57	209.2545	209.2545	未进入负面清单	否	2024.06	
10479	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41左3变压器A11	315	24.34	175.329	175.329	未进入负面清单	否	2024.06	
10480	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支1变压器A38	200	14.19	131.62	131.62	未进入负面清单	否	2024.06	
10481	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线65右4左1变压器	100	54	26	26	未进入负面清单	否	2024.06	
10482	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台村西变压器	80	36.08	35.136	35.136	未进入负面清单	否	2024.06	
10483	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 后王北变压器	100	7.9	72.1	72.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10484	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 后王大屯变压器	100	27.21	52.79	52.79	未进入负面清单	否	2024.06	
10485	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	学港一线155左1支1柱上变压器	315	3.93	239.6205	239.6205	未进入负面清单	否	2024.06	
10486	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	贝家村王岳机井台区	80	27.14	42.288	42.288	未进入负面清单	否	2024.06	
10487	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳家8队变压器	200	5.82	148.36	148.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10488	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线田家变压器	100	8.08	71.92	71.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10489	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线石胡	100	28.81	51.19	51.19	未进入负面清单	否	2024.06	
10490	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 王屯变压器	50	70.55	4.725	4.725	未进入负面清单	否	2024.06	
10491	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 杨河王屯变压器	20	2.4	15.52	15.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10492	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　大屯变压器	200	6.62	146.76	146.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10493	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线东沟	30	9.91	21.027	21.027	未进入负面清单	否	2024.06	
10494	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　邱屯变压器	50	62.27	8.865	8.865	未进入负面清单	否	2024.06	
10495	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　长岭变压器	30	20.73	17.781	17.781	未进入负面清单	否	2024.06	
10496	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 白庙子变压器	30	3.51	22.947	22.947	未进入负面清单	否	2024.06	
10497	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧13右2曹庄水利变压器	200	1.98	156.04	156.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10498	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧16左11右4二台村变压器	400	5.75	297	297	未进入负面清单	否	2024.06	
10499	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线安相分歧后湖分支后湖北变压器	200	7.28	145.44	145.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10500	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线后湖南变压器	400	1.95	312.2	312.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10501	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线上坡新变压器	100	61.35	18.65	18.65	未进入负面清单	否	2024.06	
10502	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线七里南变压器	160	4.51	120.784	120.784	未进入负面清单	否	2024.06	

10503	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧76南关十对变压器	200	18.9	122.2	122.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10504	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线凉里变压器	100	17.14	62.86	62.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10505	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线商屯分歧1#变压器	200	13.42	133.16	133.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10506	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线丁家屯变压器	50	71.01	4.495	4.495	未进入负面清单	否	2024.06	
10507	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子4队	630	32.29	300.573	300.573	未进入负面清单	否	2024.06	
10508	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线29围西(信用社)变压器	400	2.72	309.12	309.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10509	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林东屯分歧16右1#树林东屯台	50	53.54	13.23	13.23	未进入负面清单	否	2024.06	
10510	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗村部变压器	50	64.14	7.93	7.93	未进入负面清单	否	2024.06	
10511	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯1队变压器	200	43.01	73.98	73.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10512	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线石屯2队变压器	400	33.23	187.08	187.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10513	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地西台变压器	400	7.68	289.28	289.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10514	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地南变压器	200	15.26	129.48	129.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10515	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧71左2#王道村台区	50	49.62	15.19	15.19	未进入负面清单	否	2024.06	
10516	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线水口(望海)变压器	100	4.37	75.63	75.63	未进入负面清单	否	2024.06	
10517	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线 古城子2变压器	400	2.23	311.08	311.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10518	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村东头变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10519	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河东山变压器	200	33.09	93.82	93.82	未进入负面清单	否	2024.06	
10520	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线大拉屯(望海)变压器	100	40.68	39.32	39.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10521	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线四方村台(望海)变压器	100	6.9	73.1	73.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10522	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线四方八队(望海)变压器	100	16.51	63.49	63.49	未进入负面清单	否	2024.06	
10523	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线泡河新变压器	100	14.16	65.84	65.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10524	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线泡河村变压器	250	25.27	136.825	136.825	未进入负面清单	否	2024.06	
10525	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线东沟变压器	50	5.02	37.49	37.49	未进入负面清单	否	2024.06	
10526	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小伟分歧1#变压器	200	25.21	109.58	109.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10527	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子变压器	200	6.36	147.28	147.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10528	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线车站变压器	50	3.73	38.135	38.135	未进入负面清单	否	2024.06	
10529	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线汤北沟变压器	50	4.31	37.845	37.845	未进入负面清单	否	2024.06	
10530	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道变北变压器	160	4.93	120.112	120.112	未进入负面清单	否	2024.06	
10531	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线黄土变压器	200	15.53	128.94	128.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10532	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线石场沟分歧11#变压器	100	11.66	68.34	68.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10533	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线194#五家子河西分支6#五家子河西变台	100	1.92	78.08	78.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10534	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯联通分支8#苑屯新台	100	2.47	77.53	77.53	未进入负面清单	否	2024.06	
10535	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线田屯小台分支6#田屯小台	100	46.63	33.37	33.37	未进入负面清单	否	2024.06	
10536	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线王屯分支2#王屯台	80	75.98	3.216	3.216	未进入负面清单	否	2024.06	
10537	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下元台子分支2#下元台子台	100	15.58	64.42	64.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10538	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线西碴分支9#西碴新台区	100	49.83	30.17	30.17	未进入负面清单	否	2024.06	
10539	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线9变压器	400	12.99	268.04	268.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10540	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线兴隆桥头变压器	200	13.39	133.22	133.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10541	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线62左3变压器	200	12.28	135.44	135.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10542	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛八队变压器	100	11.68	68.32	68.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10543	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西关南变压器	400	2.1	311.6	311.6	未进入负面清单	否	2024.06	

10544	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧70贡屯变	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10545	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线95右26右5杆杨沟村变压器	100	14.21	65.79	65.79	未进入负面清单	否	2024.06	
10546	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安新村变压器	400	32.07	191.72	191.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10547	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线铁炉沟变压器	100	14.32	65.68	65.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10548	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线六家屯变压器	50	55.86	12.07	12.07	未进入负面清单	否	2024.06	
10549	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧48#朗月孤家台	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10550	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线月亮山新台	50	40.11	19.945	19.945	未进入负面清单	否	2024.06	
10551	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里水台柱上变压器	100	5.37	74.63	74.63	未进入负面清单	否	2024.06	
10552	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砟山水台	100	1.25	78.75	78.75	未进入负面清单	否	2024.06	
10553	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线下屯变压器	100	14.65	65.35	65.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10554	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线余粮3队变压器	200	20.23	119.54	119.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10555	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线塔下变压器	200	10.53	138.94	138.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10556	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小莲蓬变压器	200	7.02	145.96	145.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10557	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥东上屯变压器	200	14.33	131.34	131.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10558	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 周家大甸子变压器	100	25.48	54.52	54.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10559	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭小东山变压器	100	4.51	75.49	75.49	未进入负面清单	否	2024.06	
10560	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 曹屯变压器	400	0.76	316.96	316.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10561	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线 狼洞水库变压器	100	39.86	40.14	40.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10562	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线 五里东岭变压器	100	28.44	51.56	51.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10563	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线李博台变压器	50	17.27	31.365	31.365	未进入负面清单	否	2024.06	
10564	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金村变压器	200	1.59	156.82	156.82	未进入负面清单	否	2024.06	
10565	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线凉水泉子变压器	315	35.13	141.3405	141.3405	未进入负面清单	否	2024.06	
10566	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线 下王屯变压器	200	0.81	158.38	158.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10567	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 仗房沟变压器	100	47.37	32.63	32.63	未进入负面清单	否	2024.06	
10568	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线凉水泉子移民新村	200	66.09	27.82	27.82	未进入负面清单	否	2024.06	
10569	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 方安移民变压器	200	25.01	109.98	109.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10570	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里村二台变压器	200	41.12	77.76	77.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10571	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6.7.8队	50	75.29	2.355	2.355	未进入负面清单	否	2024.06	
10572	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林村部2台	80	23.57	45.144	45.144	未进入负面清单	否	2024.06	
10573	国网兴城市供电公司			10kV沙西线焦家渔业3#变压器	400	0.32	318.72	318.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10574	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波住宅配电变压器	500	0.2	399	399	未进入负面清单	否	2024.06	
10575	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线海波房产#2间隔配电变压器	500	0.45	397.75	397.75	未进入负面清单	否	2024.06	
10576	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#配电变压器	500	14.34	328.3	328.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10577	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	恒大新兴园B箱站1#2配电变压器	500	17.07	314.65	314.65	未进入负面清单	否	2024.06	
10578	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线东辛庄西台	100	25.31	54.69	54.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10579	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线王宝村	100	69.32	10.68	10.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10580	国网兴城市供电公司			辽财家园变压器1#	630	0.03	503.811	503.811	未进入负面清单	否	2024.06	
10581	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右39右2副1变压器	250	31.88	120.3	120.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10582	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线9左2变压器	200	57	46	46	未进入负面清单	否	2024.06	
10583	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线把家梨坡新村	200	15.05	129.9	129.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10584	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6左2变压器	250	54.88	62.8	62.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10585	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
10586	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园1号箱站间隔配电变压器2	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	

10587	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06	
10588	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园2号箱站间隔配电变压器2	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
10589	国网兴城市供电公司			10kV沙西线焦家渔业1#变压器	400	0.06	319.76	319.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10590	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器1	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06	
10591	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线赵家三队分(望海)变压器	200	0.88	158.24	158.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10592	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线小东山(望海)变压器	100	18.31	61.69	61.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10593	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线山根(望海)变压器	100	39.86	40.14	40.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10594	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	清华园3号箱站间隔配电变压器2	630	0.01	503.937	503.937	未进入负面清单	否	2024.06	
10595	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家西变压器	200	20.01	119.98	119.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10596	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线未家沟变压器	50	51.39	14.305	14.305	未进入负面清单	否	2024.06	
10597	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线东北台变压器	400	4.58	301.68	301.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10598	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线人民公社变压器	100	72.46	7.54	7.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10599	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线市果家园变压器	400	31.76	192.96	192.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10600	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线孙庄西台	200	10.61	138.78	138.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10601	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线50右5变压器	160	22.47	92.048	92.048	未进入负面清单	否	2024.06	
10602	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV学疗一线红石湾B组团变电亭1#变压器	800	16.6	507.2	507.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10603	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV学疗一线红石湾B组团变电亭2#变压器	800	31.54	387.68	387.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10604	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线姚西变压器	160	4.32	121.088	121.088	未进入负面清单	否	2024.06	
10605	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线陈粮杨屯变压器	160	20.6	95.04	95.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10606	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线茶家变压器	160	10.42	111.328	111.328	未进入负面清单	否	2024.06	
10607	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左1右1变压器	100	19.94	60.06	60.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10608	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右9#柱上变	200	40.85	78.3	78.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10609	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左3变压器	400	17.62	249.52	249.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10610	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线45变压器	100	13.64	66.36	66.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10611	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线10右1变压器	315	15.15	204.2775	204.2775	未进入负面清单	否	2024.06	
10612	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器1号	500	17.26	313.7	313.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10613	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光1#变压器2号	500	17.14	314.3	314.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10614	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器1号	400	7.07	291.72	291.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10615	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左13城市之光2#变压器2号	400	7.6	289.6	289.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10616	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期A箱站1号配电变压器	630	7.13	459.081	459.081	未进入负面清单	否	2024.06	
10617	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期A箱站2号配电变压器	630	9.99	441.063	441.063	未进入负面清单	否	2024.06	
10618	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期B箱站1号配电变压器	630	4.47	475.839	475.839	未进入负面清单	否	2024.06	
10619	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期B箱站2号配电变压器	630	5.78	467.586	467.586	未进入负面清单	否	2024.06	
10620	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期C箱站1号配电变压器	630	9.31	445.347	445.347	未进入负面清单	否	2024.06	
10621	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期C箱站2号配电变压器	630	9.87	441.819	441.819	未进入负面清单	否	2024.06	
10622	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期D箱站1号配电变压器	630	7.38	457.506	457.506	未进入负面清单	否	2024.06	
10623	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台二期D箱站2号配电变压器	630	8.85	448.245	448.245	未进入负面清单	否	2024.06	

10624	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线乡政府	200	23.98	112.04	112.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10625	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立	400	25.19	219.24	219.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10626	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家	100	60.93	19.07	19.07	未进入负面清单	否	2024.06	
10627	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线王岳西	100	23.09	56.91	56.91	未进入负面清单	否	2024.06	
10628	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线王岳村	200	29.38	101.24	101.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10629	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线后营东沟变压器	100	14.31	65.69	65.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10630	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦村	200	32.03	95.94	95.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10631	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV学南线七五〇箱式变电站变压器	500	13.36	333.2	333.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10632	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10KV高家岭线满井1队变压器	50	25.34	27.33	27.33	未进入负面清单	否	2024.06	
10633	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心1.2队台区	50	31.79	24.105	24.105	未进入负面清单	否	2024.06	
10634	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线后午五队变压器	50	47.3	16.35	16.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10635	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	元台子山崴子新（分台）	400	1.32	314.72	314.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10636	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村变压器	100	14.28	65.72	65.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10637	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线21支5变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10638	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右8右2变压器	400	3.49	306.04	306.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10639	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左6右1变压器	400	7.25	291	291	未进入负面清单	否	2024.06	
10640	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴东线E1010	10kV兴东线46#变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10641	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	温工三线77+1左12右12	30	26.96	15.912	15.912	未进入负面清单	否	2024.06	
10642	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左5左2变压器C02	200	18.86	122.28	122.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10643	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支6变压器	200	48.03	63.94	63.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10644	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左1变压器	315	28.64	161.784	161.784	未进入负面清单	否	2024.06	
10645	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧16左2大甸村变压器	100	55.76	24.24	24.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10646	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧62支10头台大屯变压器	160	48.52	50.368	50.368	未进入负面清单	否	2024.06	
10647	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线朱屯变压器	50	33.05	23.475	23.475	未进入负面清单	否	2024.06	
10648	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线10kV药王线大头沟分歧18#变压器	100	10.56	69.44	69.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10649	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线石牛沟变压器	30	52.49	8.253	8.253	未进入负面清单	否	2024.06	
10650	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线128南岭变压器#2	200	33.03	93.94	93.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10651	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	王道线4105	10kV王道线8围屏北变压器	50	10.65	34.675	34.675	未进入负面清单	否	2024.06	
10652	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线烧锅屯台	80	19.99	48.008	48.008	未进入负面清单	否	2024.06	
10653	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线前龙王变压器	400	19.31	242.76	242.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10654	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线北石屯 变压器	200	18.1	123.8	123.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10655	国网兴城市供电公司			10kV沙西线焦家渔业2#变压器	400	0.1	319.6	319.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10656	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线北沟新增	200	0.24	159.52	159.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10657	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大高场新增	200	0.83	158.34	158.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10658	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线山里东沟新台	50	7.11	36.445	36.445	未进入负面清单	否	2024.06	
10659	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线100左3变压器	100	22.83	57.17	57.17	未进入负面清单	否	2024.06	
10660	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线68杆N15新增变压器	100	2.23	77.77	77.77	未进入负面清单	否	2024.06	
10661	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右14N19新增变压器	200	0.6	158.8	158.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10662	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	于屯3号柱上变压器	400	0.24	319.04	319.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10663	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	君山一品A箱子站变压器	500	19.02	304.9	304.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10664	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	君山一品B箱子站变压器	500	21.58	292.1	292.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10665	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线集市2变压器	200	31.42	97.16	97.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10666	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄村南台(望海)变压器	100	29.5	50.5	50.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10667	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线唱窑 (望海)变压器	50	4.25	37.875	37.875	未进入负面清单	否	2024.06	
10668	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄北屯变压器	200	32.33	95.34	95.34	未进入负面清单	否	2024.06	

10669	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线余粮一二队变压器	315	37.13	135.0405	135.0405	未进入负面清单	否	2024.06	
10670	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线荒地(望海)变压器	200	13.91	132.18	132.18	未进入负面清单	否	2024.06	
10671	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大石门变压器	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
10672	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线荣屯变压器	100	33.85	46.15	46.15	未进入负面清单	否	2024.06	
10673	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线松树坟变压器	50	39.25	20.375	20.375	未进入负面清单	否	2024.06	
10674	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线朱家村三四队(望海)变压器	200	22.8	114.4	114.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10675	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子新变压器	200	19.78	120.44	120.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10676	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	10kv河曹线庙后新变压器	100	62.98	17.02	17.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10677	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学高线E1022	10kV河曹线 大河口东变压器	200	39.89	80.22	80.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10678	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线三头屯变压器	200	24.84	110.32	110.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10679	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线盖家变压器	100	1.16	78.84	78.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10680	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线西地变压器	315	0.34	250.929	250.929	未进入负面清单	否	2024.06	
10681	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边南变压器	200	46.03	67.94	67.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10682	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线北庙沟变压器	200	3.04	153.92	153.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10683	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线五股泉变压器#1	50	42.24	18.88	18.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10684	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小药王变压器	160	40.68	62.912	62.912	未进入负面清单	否	2024.06	
10685	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小黑沟变压器	200	1.46	157.08	157.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10686	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线46支1变压器	315	11.26	216.531	216.531	未进入负面清单	否	2024.06	
10687	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左15变压器	315	13.52	209.412	209.412	未进入负面清单	否	2024.06	
10688	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线2变压器	100	22.26	57.74	57.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10689	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右3变压器	315	69.74	32.319	32.319	未进入负面清单	否	2024.06	
10690	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线41右1变压器	315	13.65	209.0025	209.0025	未进入负面清单	否	2024.06	
10691	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线曹庄庙后台变压器	160	38.77	65.968	65.968	未进入负面清单	否	2024.06	
10692	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线42变压器#1	315	13.11	210.7035	210.7035	未进入负面清单	否	2024.06	
10693	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线19变压器	200	7.4	145.2	145.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10694	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线张虎西台	160	39.09	65.456	65.456	未进入负面清单	否	2024.06	
10695	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线贾河小队	400	14.8	260.8	260.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10696	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线小寨小队	200	25.35	109.3	109.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10697	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线孙庄	160	31.92	76.928	76.928	未进入负面清单	否	2024.06	
10698	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线石咀子	400	3.17	307.32	307.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10699	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线26左3变压器	160	72.75	11.6	11.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10700	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蛇山	80	13.4	53.28	53.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10701	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线46左12变压器	200	18.33	123.34	123.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10702	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右3变压器#1	400	8.54	285.84	285.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10703	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左12变压器	500	47.66	161.7	161.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10704	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线盐锅	200	9.8	140.4	140.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10705	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线张窝棚	160	0.39	127.376	127.376	未进入负面清单	否	2024.06	
10706	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线潘山	100	35.04	44.96	44.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10707	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线龙泉东变压器	200	30.39	99.22	99.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10708	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器1（新增）	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10709	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器2（新增）	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10710	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇大甸子村新增变压器3（新增）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10711	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	曹庄镇上坡村新增变压器（新增）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10712	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线北山分台变压器	100	0.4	79.6	79.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10713	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　市场变压器	100	13.51	66.49	66.49	未进入负面清单	否	2024.06	
10714	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧78#朗月河北台	30	3.44	22.968	22.968	未进入负面清单	否	2024.06	
10715	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上茂宅区1变压器	200	33.81	92.38	92.38	未进入负面清单	否	2024.06	

10716	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线75#宅区3台区	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10717	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合7号变压器	315	49.56	95.886	95.886	未进入负面清单	否	2024.06	
10718	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线猪场变压器	200	25.71	108.58	108.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10719	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子陈家窝棚分支马皮山分支2马皮山台	50	18.66	30.67	30.67	未进入负面清单	否	2024.06	
10720	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线谷屯设施农业变压器	100	34.1	45.9	45.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10721	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线裴屯设施农业变压器	100	15.6	64.4	64.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10722	国网兴城市供电公司			10kV红崖子线二台子分支凉水泉分歧2#二台子打花生专用变压器	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06	
10723	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小石门变压器	200	1.34	157.32	157.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10724	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10千伏农机线3左8右5变压器	100	9.72	70.28	70.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10725	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线辛庄村机井台区	100	0.02	79.98	79.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10726	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线25支8变压器	200	38.54	82.92	82.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10727	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右1变压器	200	18.4	123.2	123.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10728	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左16变压器	200	3.82	152.36	152.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10729	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右11变压器	200	57.44	45.12	45.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10730	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左28右13	30	3.03	23.091	23.091	未进入负面清单	否	2024.06	
10731	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄设施农业	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
10732	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河西设施农业	100	1.54	78.46	78.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10733	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿村机井台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10734	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家机井台区	100	0.01	79.99	79.99	未进入负面清单	否	2024.06	
10735	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线三里村变压器	250	23.8	140.5	140.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10736	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线田家设施农业	100	23.22	56.78	56.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10737	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘西变压器	50	54.27	12.865	12.865	未进入负面清单	否	2024.06	
10738	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线18左3O02新增变压器	200	5.46	149.08	149.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10739	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线红桑谷变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10740	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线汪家北新变压器	100	0.11	79.89	79.89	未进入负面清单	否	2024.06	
10741	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右1变压器	250	39.44	101.4	101.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10742	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9右2变压器	315	0.66	249.921	249.921	未进入负面清单	否	2024.06	
10743	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线35左2右7O03新增变压器	100	13.55	66.45	66.45	未进入负面清单	否	2024.06	
10744	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线闻家西台变压器	200	0.3	159.4	159.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10745	国网兴城市供电公司			10KV碱厂线新立台（新）	200	0.21	159.58	159.58	未进入负面清单	否	2024.06	
10746	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线105右2	315	5.59	234.3915	234.3915	未进入负面清单	否	2024.06	
10747	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线兴旺南	200	24.37	111.26	111.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10748	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线薛屯	100	52.7	27.3	27.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10749	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线兴旺一	200	34.7	90.6	90.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10750	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺二	200	3.46	153.08	153.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10751	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线沙河七八	200	17.77	124.46	124.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10752	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线罗一变压器	80	39.29	32.568	32.568	未进入负面清单	否	2024.06	
10753	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线沙河变压器	100	16.92	63.08	63.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10754	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线40大岭分歧58于屯分支3于屯变	50	10.04	34.98	34.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10755	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线山崴子分支10#蒋洼台	50	8.02	35.99	35.99	未进入负面清单	否	2024.06	
10756	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线梁家旧台变压器	160	14.64	104.576	104.576	未进入负面清单	否	2024.06	
10757	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左4左3变压器	200	52.4	55.2	55.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10758	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3左13变压器	630	51.59	178.983	178.983	未进入负面清单	否	2024.06	

10759	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV河机线65支2左4副1变压器	250	18.21	154.475	154.475	未进入负面清单	否	2024.06	
10760	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东关	80	67.71	9.832	9.832	未进入负面清单	否	2024.06	
10761	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线下甸子变压器	50	76.34	1.83	1.83	未进入负面清单	否	2024.06	
10762	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线长岭子变压器	200	4.17	151.66	151.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10763	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关站村变压器	200	41.68	76.64	76.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10764	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线车站变压器	200	7.41	145.18	145.18	未进入负面清单	否	2024.06	
10765	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵村变压器	100	0.41	79.59	79.59	未进入负面清单	否	2024.06	
10766	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线闫秋成变压器	200	2.2	155.6	155.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10767	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线大坨子变压器	200	10.81	138.38	138.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10768	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线双堆子村变压器	80	14.9	52.08	52.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10769	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线海滨4队	100	62.86	17.14	17.14	未进入负面清单	否	2024.06	
10770	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线 台里山后变压器	200	16.74	126.52	126.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10771	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长垅南变压器	200	3.95	152.1	152.1	未进入负面清单	否	2024.06	
10772	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大村变压器	100	34.74	45.26	45.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10773	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线长垅北台变压器	50	29.81	25.095	25.095	未进入负面清单	否	2024.06	
10774	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杜屯变压器	100	3.2	76.8	76.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10775	国网兴城市供电公司			10KV围屏线围屏下铺子变压器	160	6.35	117.84	117.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10776	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线一条街变压器	630	50.78	184.086	184.086	未进入负面清单	否	2024.06	
10777	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线镇北变压器	100	2.91	77.09	77.09	未进入负面清单	否	2024.06	
10778	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右4右3O04新增变压器	200	5.79	148.42	148.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10779	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右6O06新增变压器	200	13.64	132.72	132.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10780	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线33#箱式1#间隔配电变压器	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
10781	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	学疗#1线33#箱式2#间隔配电变压器	630	0.24	502.488	502.488	未进入负面清单	否	2024.06	
10782	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子#2变压器	80	46.02	27.184	27.184	未进入负面清单	否	2024.06	
10783	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线东门北新变压器	50	5.18	37.41	37.41	未进入负面清单	否	2024.06	
10784	国网兴城市供电公司			10kV围屏线张屯分支1#柱上变压器	100	0.24	79.76	79.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10785	国网兴城市供电公司			10kV围屏线张屯分支2#柱上变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10786	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区C箱站变压器#2	500	44.28	178.6	178.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10787	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线新西台2变压器	315	12.78	211.743	211.743	未进入负面清单	否	2024.06	
10788	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器1#	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10789	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器1#	500	0.07	399.65	399.65	未进入负面清单	否	2024.06	
10790	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期2#箱站间隔配电变压器2#	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10791	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器1#	800	0.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10792	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期3#箱站间隔配电变压器2#	800	0.02	639.84	639.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10793	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期1#箱站间隔配电变压器2#	800	0.03	639.76	639.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10794	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器1#	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
10795	国网兴城市供电公司			红海湾小区二期4#箱站间隔配电变压器2#	800	0	640	640	未进入负面清单	否	2024.06	
10796	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线新灰山沟变压器	200	0.13	159.74	159.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10797	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔南2号变压器	200	0.49	159.02	159.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10798	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔南1号变压器	200	0.78	158.44	158.44	未进入负面清单	否	2024.06	

10799	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6+2变压器	100	28.61	51.39	51.39	未进入负面清单	否	2024.06	
10800	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺变压器	200	3.19	153.62	153.62	未进入负面清单	否	2024.06	
10801	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线 22变压器	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10802	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右17#变压器	200	6.94	146.12	146.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10803	国网兴城市供电公司			10kv围屏线王四变压器2	200	0.04	159.92	159.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10804	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄中学变压器	200	11.15	137.7	137.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10805	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线地号农业设施柱上变压器	100	44.68	35.32	35.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10806	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器02	630	5.78	467.586	467.586	未进入负面清单	否	2024.06	
10807	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱站配电变压器01	630	6.67	461.979	461.979	未进入负面清单	否	2024.06	
10808	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配电变压器02	800	21.2	470.4	470.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10809	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#2线5114	铂翔房地产学府雅缘小区箱式变电站2号配电变压器01	800	21.72	466.24	466.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10810	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子北分台变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10811	国网兴城市供电公司			10kV白塔线枣山西变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10812	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	兴运府B箱站配电变压器02	800	13.41	532.72	532.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10813	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	兴运府B箱站配电变压器01	800	16.33	509.36	509.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10814	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	兴运府C箱站配电变压器02	800	13.31	533.52	533.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10815	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	兴运府C箱站配电变压器	800	11.84	545.28	545.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10816	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线王宝四队柱上变压器	100	55.21	24.79	24.79	未进入负面清单	否	2024.06	
10817	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线桃园村台柱上变压器	50	6.35	36.825	36.825	未进入负面清单	否	2024.06	
10818	国网兴城市供电公司			10kV白塔线枣山北变压器	100	0.59	79.41	79.41	未进入负面清单	否	2024.06	
10819	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边北变压器	200	0.27	159.46	159.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10820	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线枣山东变压器	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
10821	国网兴城市供电公司			10kV绿茂线榆树沟南变压器	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06	
10822	国网兴城市供电公司			10kV绿铅线新西羊东变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10823	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右7支1变压器	315	32.93	148.2705	148.2705	未进入负面清单	否	2024.06	
10824	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯方塘变压器	100	12.68	67.32	67.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10825	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯河南水利变压器	100	37.01	42.99	42.99	未进入负面清单	否	2024.06	
10826	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线#12右11右1#变压器	200	0.11	159.78	159.78	未进入负面清单	否	2024.06	
10827	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右11变压器#2	400	1.12	315.52	315.52	未进入负面清单	否	2024.06	
10828	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器#1	400	22.08	231.68	231.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10829	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支12变压器	200	20.42	119.16	119.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10830	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支12变压器	200	9.32	141.36	141.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10831	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	城内大甸子（机井）柱上变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
10832	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果中台区	400	17.21	251.16	251.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10833	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线96右8变压器	100	61.4	18.6	18.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10834	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线134左11变压器	200	25.73	108.54	108.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10835	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左16变压器	315	22.56	180.936	180.936	未进入负面清单	否	2024.06	
10836	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左19右8变压器	200	21.19	117.62	117.62	未进入负面清单	否	2024.06	
10837	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49变压器	400	16.77	252.92	252.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10838	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线52变压器	500	25.17	274.15	274.15	未进入负面清单	否	2024.06	
10839	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线35变压器A05	400	16.08	255.68	255.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10840	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线68左1变压器	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10841	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右1变压器A02	100	20.55	59.45	59.45	未进入负面清单	否	2024.06	
10842	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线51变压器	315	3.34	241.479	241.479	未进入负面清单	否	2024.06	
10843	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线67变压器	200	21.83	116.34	116.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10844	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支2变压器A17	315	21.5	184.275	184.275	未进入负面清单	否	2024.06	

10845	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支3变压器金城花园小区	500	24.82	275.9	275.9	未进入负面清单	否	2024.06	
10846	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线60左1变压器	315	16.78	199.143	199.143	未进入负面清单	否	2024.06	
10847	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线42支5左3变压器	200	65.72	28.56	28.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10848	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线39左3变压器	160	0.16	127.744	127.744	未进入负面清单	否	2024.06	
10849	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右3#变压器	100	24.5	55.5	55.5	未进入负面清单	否	2024.06	
10850	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线6右2变压器A03	50	0.8	39.6	39.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10851	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右2#柱上变	50	5.55	37.225	37.225	未进入负面清单	否	2024.06	
10852	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左17右32#柱上变	200	17.94	124.12	124.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10853	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51左4#柱上变	50	2.45	38.775	38.775	未进入负面清单	否	2024.06	
10854	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右5#变压器	50	4.78	37.61	37.61	未进入负面清单	否	2024.06	
10855	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右8#柱上变	200	20.48	119.04	119.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10856	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左16#柱上变	200	5.84	148.32	148.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10857	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7左7#柱上变	200	14.47	131.06	131.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10858	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58左28#柱上变	30	4.49	22.653	22.653	未进入负面清单	否	2024.06	
10859	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58右8左3#柱上变	200	10.56	138.88	138.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10860	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线82左7#柱上变	315	17.46	197.001	197.001	未进入负面清单	否	2024.06	
10861	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线47变压器	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10862	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线59变压器	200	9.58	140.84	140.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10863	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线63变压器	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	2024.06	
10864	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线37左3变压器A10	200	23.91	112.18	112.18	未进入负面清单	否	2024.06	
10865	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线111左5右4变压器	200	3.67	152.66	152.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10866	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线111左3变压器	315	8.78	224.343	224.343	未进入负面清单	否	2024.06	
10867	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线23右1变压器	100	10.54	69.46	69.46	未进入负面清单	否	2024.06	
10868	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线14右6右7变压器	500	23.94	280.3	280.3	未进入负面清单	否	2024.06	
10869	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线21右2左3变压器	50	69.2	5.4	5.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10870	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右7左1变压器	315	26.44	168.714	168.714	未进入负面清单	否	2024.06	
10871	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线6右2变压器	200	21.1	117.8	117.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10872	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线24右5变压器	400	17.61	249.56	249.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10873	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线31左3变压器	200	0.73	158.54	158.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10874	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线33左1变压器#1	200	57.03	45.94	45.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10875	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线33左1变压器#2	200	14.28	131.44	131.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10876	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右3左2变压器	400	5.14	299.44	299.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10877	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右3变压器	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10878	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线37左2变压器	315	11.17	216.8145	216.8145	未进入负面清单	否	2024.06	
10879	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右5变压器	100	61.06	18.94	18.94	未进入负面清单	否	2024.06	
10880	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线34右6右2变压器	200	9.56	140.88	140.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10881	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线39右1变压器#1	400	20.76	236.96	236.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10882	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线20变压器	200	22.84	114.32	114.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10883	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线42右2变压器	50	25.68	27.16	27.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10884	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右4变压器	100	21.13	58.87	58.87	未进入负面清单	否	2024.06	
10885	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右16变压器	400	17.79	248.84	248.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10886	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线43右21变压器	400	30.7	197.2	197.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10887	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线57右24负1变压器	250	23.86	140.35	140.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10888	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线100左7变压器	315	7	229.95	229.95	未进入负面清单	否	2024.06	
10889	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线79左9变压器	200	12.89	134.22	134.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10890	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线110右5变压器	400	7.24	291.04	291.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10891	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线102变压器	200	30.65	98.7	98.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10892	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线96右6变压器	200	5.9	148.2	148.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10893	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线56左1变压器	315	75.94	12.789	12.789	未进入负面清单	否	2024.06	
10894	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右17变压器	200	62.34	35.32	35.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10895	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右20变压器	250	43.46	91.35	91.35	未进入负面清单	否	2024.06	
10896	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10KV机场线57右39左2变压器	400	65.2	59.2	59.2	未进入负面清单	否	2024.06	

10897	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线17变压器C04	100	45.52	34.48	34.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10898	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线3左5左4变压器C03	315	26.59	168.2415	168.2415	未进入负面清单	否	2024.06	
10899	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机支线19杆变压器	80	67.14	10.288	10.288	未进入负面清单	否	2024.06	
10900	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	农机二线E1019	10kV农机支线21杆变压器C07	200	16.89	126.22	126.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10901	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线15变压器	630	0.22	502.614	502.614	未进入负面清单	否	2024.06	
10902	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右3左1变压器#1	400	3.8	304.8	304.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10903	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线44变压器	630	6.57	462.609	462.609	未进入负面清单	否	2024.06	
10904	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线41左1#变压器	100	34.97	45.03	45.03	未进入负面清单	否	2024.06	
10905	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线11变压器.	315	8.79	224.3115	224.3115	未进入负面清单	否	2024.06	
10906	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线9左3变压器#2	400	30.61	197.56	197.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10907	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线9左3变压器#1	315	18.07	195.0795	195.0795	未进入负面清单	否	2024.06	
10908	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线12右13变压器	100	1.07	78.93	78.93	未进入负面清单	否	2024.06	
10909	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线18右2变压器.	400	13.05	267.8	267.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10910	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线18右4变压器	630	16.72	398.664	398.664	未进入负面清单	否	2024.06	
10911	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左2变压器	315	8.72	224.532	224.532	未进入负面清单	否	2024.06	
10912	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左4变压器	400	39.68	161.28	161.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10913	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左13变压器	315	6.98	230.013	230.013	未进入负面清单	否	2024.06	
10914	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左2变压器	315	14.27	207.0495	207.0495	未进入负面清单	否	2024.06	
10915	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线22左2变压器	200	12.63	134.74	134.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10916	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线32右5变压器.	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	2024.06	
10917	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线22右3变压器	315	41.83	120.2355	120.2355	未进入负面清单	否	2024.06	
10918	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线100左1变压器	400	0.33	318.68	318.68	未进入负面清单	否	2024.06	
10919	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线55变压器	160	8.96	113.664	113.664	未进入负面清单	否	2024.06	
10920	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#111变压器	100	8.45	71.55	71.55	未进入负面清单	否	2024.06	
10921	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线145变压器	200	9.26	141.48	141.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10922	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#161变压器	100	51.26	28.74	28.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10923	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线#168变压器	100	35.41	44.59	44.59	未进入负面清单	否	2024.06	
10924	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线大桃园变压器	100	41.85	38.15	38.15	未进入负面清单	否	2024.06	
10925	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线小桃园变压器	200	5.58	148.84	148.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10926	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟2变压器	200	30.08	99.84	99.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10927	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线红水沟1变压器	100	24.24	55.76	55.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10928	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线125左6变压器	50	23.15	28.425	28.425	未进入负面清单	否	2024.06	
10929	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线145右5变压器	200	11.2	137.6	137.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10930	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线153左7变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
10931	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线154右7变压器	200	13.78	132.44	132.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10932	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线101变压器.	160	31.98	76.832	76.832	未进入负面清单	否	2024.06	
10933	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线12杆变压器	400	7.89	288.44	288.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10934	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线100左4变压器	200	6.72	146.56	146.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10935	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线100左5右3变压器K22	315	19.14	191.709	191.709	未进入负面清单	否	2024.06	
10936	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线110右2变压器	200	52.15	55.7	55.7	未进入负面清单	否	2024.06	
10937	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线100左13变压器	315	8.59	224.9415	224.9415	未进入负面清单	否	2024.06	
10938	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65变压器	200	7.78	144.44	144.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10939	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线18左3变压器	200	5.87	148.26	148.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10940	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#21变压器	200	39.63	80.74	80.74	未进入负面清单	否	2024.06	
10941	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线24副1变压器	400	6.92	292.32	292.32	未进入负面清单	否	2024.06	
10942	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线25左4变压器	100	17.96	62.04	62.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10943	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线28右4变压器	400	7.19	291.24	291.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10944	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线30变压器	200	15.47	129.06	129.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10945	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线31左1变压器	400	3.39	306.44	306.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10946	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线#35变压器	200	16.57	126.86	126.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10947	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37右2副1变压器	400	18.74	245.04	245.04	未进入负面清单	否	2024.06	
10948	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线38变压器	400	8.22	287.12	287.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10949	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线44变压器	200	21.45	117.1	117.1	未进入负面清单	否	2024.06	

10950	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王(新)变压器	200	23.8	112.4	112.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10951	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左8副1变压器	400	26.38	214.48	214.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10952	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5左8变压器	200	7.22	145.56	145.56	未进入负面清单	否	2024.06	
10953	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右12变压器	315	20.55	187.2675	187.2675	未进入负面清单	否	2024.06	
10954	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右4左5变压器	200	7.31	145.38	145.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10955	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右4左1变压器	200	6.32	147.36	147.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10956	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线34右8左1变压器	400	6.85	292.6	292.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10957	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右1变压器	400	7.16	291.36	291.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10958	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右3变压器	400	22.29	230.84	230.84	未进入负面清单	否	2024.06	
10959	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右5变压器	400	9.89	280.44	280.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10960	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左2变压器	400	5.8	296.8	296.8	未进入负面清单	否	2024.06	
10961	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左4变压器	400	13.38	266.48	266.48	未进入负面清单	否	2024.06	
10962	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左8变压器	400	1.81	312.76	312.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10963	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线56右3变压器	315	15.43	203.3955	203.3955	未进入负面清单	否	2024.06	
10964	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右3变压器	200	7.67	144.66	144.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10965	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右6变压器	200	12.49	135.02	135.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10966	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右8变压器	400	21.19	235.24	235.24	未进入负面清单	否	2024.06	
10967	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右11变压器#1	200	7.07	145.86	145.86	未进入负面清单	否	2024.06	
10968	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右15变压器	400	0.57	317.72	317.72	未进入负面清单	否	2024.06	
10969	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12右2	200	16.89	126.22	126.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10970	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右15右1变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
10971	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线16副1变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
10972	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线#20变压器	100	0.23	79.77	79.77	未进入负面清单	否	2024.06	
10973	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线26右3变压器	200	3.87	152.26	152.26	未进入负面清单	否	2024.06	
10974	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41左3变压器	200	5.29	149.42	149.42	未进入负面清单	否	2024.06	
10975	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41支4变压器	200	31.62	96.76	96.76	未进入负面清单	否	2024.06	
10976	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线48右8变压器	200	11.02	137.96	137.96	未进入负面清单	否	2024.06	
10977	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线52右4变压器	200	13.68	132.64	132.64	未进入负面清单	否	2024.06	
10978	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线56变压器	400	1.41	314.36	314.36	未进入负面清单	否	2024.06	
10979	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线61变压器	200	3.04	153.92	153.92	未进入负面清单	否	2024.06	
10980	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72变压器	200	6.4	147.2	147.2	未进入负面清单	否	2024.06	
10981	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右7变压器	200	6.83	146.34	146.34	未进入负面清单	否	2024.06	
10982	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右12变压器	200	16.94	126.12	126.12	未进入负面清单	否	2024.06	
10983	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右4左2变压器	200	10.67	138.66	138.66	未进入负面清单	否	2024.06	
10984	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右16右2变压器	100	30.62	49.38	49.38	未进入负面清单	否	2024.06	
10985	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线115右4变压器	400	14.96	260.16	260.16	未进入负面清单	否	2024.06	
10986	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线96右7变压器	200	5.49	149.02	149.02	未进入负面清单	否	2024.06	
10987	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线19变压器	200	29.47	101.06	101.06	未进入负面清单	否	2024.06	
10988	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左3变压器	400	58.85	84.6	84.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10989	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线27左4变压器	315	22.12	182.322	182.322	未进入负面清单	否	2024.06	
10990	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线20左1变压器	315	13.17	210.5145	210.5145	未进入负面清单	否	2024.06	
10991	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线34变压器	315	35.43	140.3955	140.3955	未进入负面清单	否	2024.06	
10992	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右10变压器	200	5.7	148.6	148.6	未进入负面清单	否	2024.06	
10993	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右12变压器	80	8.65	57.08	57.08	未进入负面清单	否	2024.06	
10994	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线21变压器	200	29.8	100.4	100.4	未进入负面清单	否	2024.06	
10995	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线36右2左3变压器	315	17.59	196.5915	196.5915	未进入负面清单	否	2024.06	
10996	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43变压器	50	1.9	39.05	39.05	未进入负面清单	否	2024.06	
10997	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线28右2变压器#2	400	17.89	248.44	248.44	未进入负面清单	否	2024.06	
10998	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左25变压器.	200	15.06	129.88	129.88	未进入负面清单	否	2024.06	
10999	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线32右7变压器	250	22.23	144.425	144.425	未进入负面清单	否	2024.06	
11000	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线10kV沙西线1右24变压器	200	25.18	109.64	109.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11001	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线33变压器	315	51.67	89.2395	89.2395	未进入负面清单	否	2024.06	
11002	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线29变压器	315	25.56	171.486	171.486	未进入负面清单	否	2024.06	
11003	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线39变压器	315	79.69	0.9765	0.9765	未进入负面清单	否	2024.06	
11004	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线43变压器	315	10.72	218.232	218.232	未进入负面清单	否	2024.06	

11005	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线47变压器	400	0.67	317.32	317.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11006	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左4变压器	315	39.5	127.575	127.575	未进入负面清单	否	2024.06	
11007	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45左1变压器	200	28.74	102.52	102.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11008	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左10变压器#2	200	62.87	34.26	34.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11009	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左10变压器#1	200	2.73	154.54	154.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11010	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线48右1变压器	100	8.59	71.41	71.41	未进入负面清单	否	2024.06	
11011	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线65左3变压器	160	28.35	82.64	82.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11012	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线62左1变压器	200	7.63	144.74	144.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11013	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线68变压器	160	28.97	81.648	81.648	未进入负面清单	否	2024.06	
11014	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左1左6变压器	315	24.57	174.6045	174.6045	未进入负面清单	否	2024.06	
11015	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支10变压器	200	36.69	86.62	86.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11016	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线25右2变压器	200	13.34	133.32	133.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11017	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线23变压器	200	14.86	130.28	130.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11018	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左6变压器	400	31.06	195.76	195.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11019	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支1左3变压器	100	15.09	64.91	64.91	未进入负面清单	否	2024.06	
11020	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线30变压器	315	53.06	84.861	84.861	未进入负面清单	否	2024.06	
11021	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线45变压器	200	20.53	118.94	118.94	未进入负面清单	否	2024.06	
11022	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线50变压器	400	34.14	183.44	183.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11023	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右2右6变压器	200	20.71	118.58	118.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11024	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4右5变压器	250	43.66	90.85	90.85	未进入负面清单	否	2024.06	
11025	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左2变压器#1	200	37.59	84.82	84.82	未进入负面清单	否	2024.06	
11026	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左7变压器	315	66.8	41.58	41.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11027	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43左1变压器	200	23.44	113.12	113.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11028	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右3变压器	100	23.76	56.24	56.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11029	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线43右7变压器	315	32.77	148.7745	148.7745	未进入负面清单	否	2024.06	
11030	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右3变压器	50	5.73	37.135	37.135	未进入负面清单	否	2024.06	
11031	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右8变压器	100	63.41	16.59	16.59	未进入负面清单	否	2024.06	
11032	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线46右11变压器	200	21.27	117.46	117.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11033	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线49左3变压器	100	18.73	61.27	61.27	未进入负面清单	否	2024.06	
11034	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右4变压器	315	28.77	161.3745	161.3745	未进入负面清单	否	2024.06	
11035	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右7变压器	250	24.49	138.775	138.775	未进入负面清单	否	2024.06	
11036	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右13变压器#1	250	25.36	136.6	136.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11037	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右27左1变压器	315	1.43	247.4955	247.4955	未进入负面清单	否	2024.06	
11038	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右4左5变压器	315	59.18	65.583	65.583	未进入负面清单	否	2024.06	
11039	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右33右7变压器	400	6.02	295.92	295.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11040	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右33右3变压器	400	13.83	264.68	264.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11041	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左27变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11042	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7右5变压器	200	25.61	108.78	108.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11043	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左7左14变压器	200	23.22	113.56	113.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11044	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	103变压器	400	8.31	286.76	286.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11045	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 下石仁变压器	50	4.86	37.57	37.57	未进入负面清单	否	2024.06	
11046	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3左1变压器#1	400	36.1	175.6	175.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11047	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线19右3变压器	630	2.8	486.36	486.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11048	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线36左3变压器	180	8.21	129.222	129.222	未进入负面清单	否	2024.06	
11049	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线马屯(望海)变压器	100	17.87	62.13	62.13	未进入负面清单	否	2024.06	
11050	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线赵家一队(望海)变压器	100	40.79	39.21	39.21	未进入负面清单	否	2024.06	
11051	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线刘炮屯变压器	50	10.51	34.745	34.745	未进入负面清单	否	2024.06	
11052	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线罗川变压器	100	22.31	57.69	57.69	未进入负面清单	否	2024.06	
11053	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳家2队变压器	200	5.5	149	149	未进入负面清单	否	2024.06	

11054	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线柳家一队变压器	200	16.29	127.42	127.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11055	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新白一队北(望海)变压器	100	12.7	67.3	67.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11056	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线52柳嵩北变压器	200	9.41	141.18	141.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11057	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线123八斗南变压器	200	13.22	133.56	133.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11058	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线广粮北分支2#广粮北台	200	1	158	158	未进入负面清单	否	2024.06	
11059	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kV工业三线112八斗皮甲变压器	400	5.44	298.24	298.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11060	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧68#朗月后山台	400	0.15	319.4	319.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11061	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线文礼白灰厂分歧1#榆树沟东台区	50	31.06	24.47	24.47	未进入负面清单	否	2024.06	
11062	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	刘台子线1110单元东辛庄一队	30	21.43	17.571	17.571	未进入负面清单	否	2024.06	
11063	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10KV拣金线后山台变压器	80	9.29	56.568	56.568	未进入负面清单	否	2024.06	
11064	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴屯东变压器	160	23.71	90.064	90.064	未进入负面清单	否	2024.06	
11065	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小齐屯变压器	100	30.75	49.25	49.25	未进入负面清单	否	2024.06	
11066	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线边壕子南变压器	100	25.27	54.73	54.73	未进入负面清单	否	2024.06	
11067	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10KV拣金线小东沟变压器	80	30.13	39.896	39.896	未进入负面清单	否	2024.06	
11068	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈变压器	100	17.15	62.85	62.85	未进入负面清单	否	2024.06	
11069	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯大台分支6#苑屯大台	100	19.44	60.56	60.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11070	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧梁沟分支16#梁沟台	100	5.71	74.29	74.29	未进入负面清单	否	2024.06	
11071	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线新立六	315	2.86	242.991	242.991	未进入负面清单	否	2024.06	
11072	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线177#裴屯西台变压器	400	16.89	252.44	252.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11073	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右3右1变压器	400	0.19	319.24	319.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11074	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线140#盘东北变压器	100	1.04	78.96	78.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11075	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王主干线135#盘东南变压器	50	2.11	38.945	38.945	未进入负面清单	否	2024.06	
11076	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王东分歧07#裴东台变压器	400	28.76	204.96	204.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11077	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧39#英昌腰北屯村台	80	14.19	52.648	52.648	未进入负面清单	否	2024.06	
11078	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧上砟山分支2#三合河南台	30	45.8	10.26	10.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11079	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线后莲蓬变压器	100	11.64	68.36	68.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11080	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧白马石分支9#白马石台区	400	21.39	234.44	234.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11081	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kv双树线小山沟变压器	50	1.27	39.365	39.365	未进入负面清单	否	2024.06	
11082	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线南关7队变压器	200	15.42	129.16	129.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11083	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线义和林变压器	200	42.49	75.02	75.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11084	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村分台变压器	100	48.4	31.6	31.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11085	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家村变压器	100	41.32	38.68	38.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11086	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线苏屯村变压器	100	51.7	28.3	28.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11087	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线 徐大卜村变压器	50	5.2	37.4	37.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11088	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线杨屯变压器	400	5.39	298.44	298.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11089	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班中学变压器	200	16.32	127.36	127.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11090	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线上民主变压器	160	13.85	105.84	105.84	未进入负面清单	否	2024.06	

11091	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线西山集市变压器	315	15.17	204.2145	204.2145	未进入负面清单	否	2024.06	
11092	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线温屯变压器	100	29.99	50.01	50.01	未进入负面清单	否	2024.06	
11093	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杨屯(太平)变压器	200	4.65	150.7	150.7	未进入负面清单	否	2024.06	
11094	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线王四变压器	30	1.63	23.511	23.511	未进入负面清单	否	2024.06	
11095	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线东贝变压器	160	14.59	104.656	104.656	未进入负面清单	否	2024.06	
11096	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯变压器	160	0.62	127.008	127.008	未进入负面清单	否	2024.06	
11097	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯北沟变压器	200	18.49	123.02	123.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11098	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支50左4#挖瘩沟	100	22.02	57.98	57.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11099	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线李金3队变压器	200	6.7	146.6	146.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11100	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金家店变压器	80	35.37	35.704	35.704	未进入负面清单	否	2024.06	
11101	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线小团瓢变压器	100	15.8	64.2	64.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11102	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左12左1变压器	200	41.64	76.72	76.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11103	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前水口变压器	100	11.01	68.99	68.99	未进入负面清单	否	2024.06	
11104	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧格林空调分支3副1#南庄新台区	200	46.8	66.4	66.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11105	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线朱家西道边变压器	200	25.85	108.3	108.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11106	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家河南变压器	200	10.68	138.64	138.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11107	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥孟沟变压器	200	5.77	148.46	148.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11108	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二台子南变压器	160	6.57	117.488	117.488	未进入负面清单	否	2024.06	
11109	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线和尚沟变压器	100	0.68	79.32	79.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11110	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥北上屯台柱上变压器	100	25.37	54.63	54.63	未进入负面清单	否	2024.06	
11111	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵下坡柱上变压器	200	14.79	130.42	130.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11112	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV望海黄山果园柱上变压器	100	0.37	79.63	79.63	未进入负面清单	否	2024.06	
11113	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民西台柱上变压器	100	25.02	54.98	54.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11114	国网兴城市供电公司			东辛庄客运站充电装配电变压器	630	0.31	502.047	502.047	未进入负面清单	否	2024.06	
11115	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	朱家沟机井1	400	0.07	319.72	319.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11116	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	柳家2队机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
11117	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	小朱屯机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
11118	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	张屯机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
11119	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	北窝棚牛场机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
11120	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	城后机井	100	0.44	79.56	79.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11121	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	大朱屯机井	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
11122	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	柳家1队机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
11123	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江家园4#箱式变电站02变压器间隔配电变压器	630	11.35	432.495	432.495	未进入负面清单	否	2024.06	
11124	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居1#变电亭01变压器间隔配电变压器	630	24.88	347.256	347.256	未进入负面清单	否	2024.06	
11125	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居1#变电亭02变压器间隔配电变压器	630	11.25	433.125	433.125	未进入负面清单	否	2024.06	
11126	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居2#变电亭01变压器间隔配电变压器	630	17.84	391.608	391.608	未进入负面清单	否	2024.06	
11127	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居2#变电亭02变压器间隔配电变压器	630	21.62	367.794	367.794	未进入负面清单	否	2024.06	
11128	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈六	100	9.34	70.66	70.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11129	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立八	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11130	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线花营	200	46.1	67.8	67.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11131	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家东	200	0.35	159.3	159.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11132	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗二	100	17.84	62.16	62.16	未进入负面清单	否	2024.06	

11133	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家村	200	9.65	140.7	140.7	未进入负面清单	否	2024.06	
11134	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家北	160	7.43	116.112	116.112	未进入负面清单	否	2024.06	
11135	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗六	315	15.91	201.8835	201.8835	未进入负面清单	否	2024.06	
11136	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营一组	160	27.74	83.616	83.616	未进入负面清单	否	2024.06	
11137	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营	160	36.53	69.552	69.552	未进入负面清单	否	2024.06	
11138	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家五	100	35.99	44.01	44.01	未进入负面清单	否	2024.06	
11139	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦四组	200	36.93	86.14	86.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11140	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦三	200	4.23	151.54	151.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11141	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线张家一二三组	200	8.63	142.74	142.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11142	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线张家一二三组西	80	5.65	59.48	59.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11143	国网兴城市供电公司			10kV旧门线南分歧凡屯（分台）柱上变压器	100	0.31	79.69	79.69	未进入负面清单	否	2024.06	
11144	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	龙江家园2#箱式变电站01变压器间隔配电变压器	630	10.31	439.047	439.047	未进入负面清单	否	2024.06	
11145	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线黄屯台变压器	80	19.12	48.704	48.704	未进入负面清单	否	2024.06	
11146	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线红崖子新四台西变压器	200	22.71	114.58	114.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11147	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线吴屯西变压器	160	26.29	85.936	85.936	未进入负面清单	否	2024.06	
11148	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大山台西变压器	200	4.79	150.42	150.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11149	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线西岭变压器	160	7.44	116.096	116.096	未进入负面清单	否	2024.06	
11150	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线北山台变压器	30	20.99	17.703	17.703	未进入负面清单	否	2024.06	
11151	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左6右6	400	0.45	318.2	318.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11152	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线37右2汤屯台变压器	315	12.49	212.6565	212.6565	未进入负面清单	否	2024.06	
11153	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线谷屯变压器	200	4.34	151.32	151.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11154	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线药王东分歧22#三家店变压器	200	9.66	140.68	140.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11155	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧50#白塔西台区	200	1.28	157.44	157.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11156	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支孙家沟外支线3#孙家沟外台	200	1.24	157.52	157.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11157	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支10#炭厂沟台	100	7.71	72.29	72.29	未进入负面清单	否	2024.06	
11158	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧营盘分支11#营盘中屯台	100	9.03	70.97	70.97	未进入负面清单	否	2024.06	
11159	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧营盘分支20#营盘上屯台	200	4.26	151.48	151.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11160	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线张家新增台区变压器	200	3.34	153.32	153.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11161	国网兴城市供电公司			10kV药王线裴屯北沟变压器	100	24.79	55.21	55.21	未进入负面清单	否	2024.06	
11162	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支6右2变压器	200	35.95	88.1	88.1	未进入负面清单	否	2024.06	
11163	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支25左1变压器	315	28.07	163.5795	163.5795	未进入负面清单	否	2024.06	
11164	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左5变压器	200	72.68	14.64	14.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11165	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65左3左2右4负1变压器	250	8.19	179.525	179.525	未进入负面清单	否	2024.06	
11166	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10KV河机线65支3变压器	400	18.48	246.08	246.08	未进入负面清单	否	2024.06	

11167	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10千伏河机线#69支13变压器	200	31.72	96.56	96.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11168	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支18变压器	50	57.59	11.205	11.205	未进入负面清单	否	2024.06	
11169	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支21变压器	200	18.66	122.68	122.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11170	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北小台	160	15.22	103.648	103.648	未进入负面清单	否	2024.06	
11171	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧三合分支三合河北支线1#三合河北台	100	3.88	76.12	76.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11172	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器2号	500	7.71	361.45	361.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11173	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线39首山湖小区变电亭1#变压器1号	500	9.16	354.2	354.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11174	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器1#	500	2.76	386.2	386.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11175	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东二线E1017	10kV学港二线首山湖2#变电亭2#变压器2#	500	7.91	360.45	360.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11176	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线65支2柱上变压器	315	0.05	251.8425	251.8425	未进入负面清单	否	2024.06	
11177	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线姜女村变压器	200	9.24	141.52	141.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11178	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线南庄果园村变压器	100	2.23	77.77	77.77	未进入负面清单	否	2024.06	
11179	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线乱泥村台柱上变压器	200	14.1	131.8	131.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11180	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民50台柱上变压器	400	1.6	313.6	313.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11181	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　东门市场变压器	100	9.45	70.55	70.55	未进入负面清单	否	2024.06	
11182	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线黄埃子新村变压器	80	23.72	45.024	45.024	未进入负面清单	否	2024.06	
11183	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线北地变压器	50	25.89	27.055	27.055	未进入负面清单	否	2024.06	
11184	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小岭后变压器	100	0.58	79.42	79.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11185	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新民30台柱上变压器	400	1.8	312.8	312.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11186	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南变压器	100	65.5	14.5	14.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11187	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园2号变压器	500	13.65	331.75	331.75	未进入负面清单	否	2024.06	
11188	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	首阳山庄1#变压器	500	28.52	257.4	257.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11189	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄1#1号变压器	630	32.01	302.337	302.337	未进入负面清单	否	2024.06	
11190	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄3#1号变压器	500	32.63	236.85	236.85	未进入负面清单	否	2024.06	
11191	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄3#2号变压器	500	44.6	177	177	未进入负面清单	否	2024.06	
11192	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	福苑山庄2#1号变压器	400	24.8	220.8	220.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11193	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛北台柱上变压器	400	38.26	166.96	166.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11194	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线王屯村变压器	160	25.16	87.744	87.744	未进入负面清单	否	2024.06	
11195	国网兴城市供电公司			10kV沙农线狼洞半道子变压器	200	0.12	159.76	159.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11196	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	陈屯村(1)机井	100	7.03	72.97	72.97	未进入负面清单	否	2024.06	
11197	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	王宝村(1)机井	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
11198	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯北台	160	1.39	125.776	125.776	未进入负面清单	否	2024.06	
11199	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	西地村（3）机井	100	0.75	79.25	79.25	未进入负面清单	否	2024.06	
11200	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	西地村（4）机井	100	1.52	78.48	78.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11201	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线水泉移民新村新台变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11202	国网兴城市供电公司			10kV沙西线城内村桥头变压器	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11203	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗沟变压器	200	18.02	123.96	123.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11204	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线树林洼地分支4#树林洼地台区	200	20.85	118.3	118.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11205	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线马家沟分歧27左1#马家沟台	50	1.38	39.31	39.31	未进入负面清单	否	2024.06	
11206	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗1、2、3队变压器	10	57.2	2.28	2.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11207	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线98宋斗5队变压器	200	0.64	158.72	158.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11208	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线74往西变压器	50	30.13	24.935	24.935	未进入负面清单	否	2024.06	

11209	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧9副1#拉马杨屯台	200	1.74	156.52	156.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11210	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线云台寺变压器	160	3.76	121.984	121.984	未进入负面清单	否	2024.06	
11211	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧五谷岭变压器	100	20.24	59.76	59.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11212	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV10kV工业1线东2分台柱上变压器	200	10.1	139.8	139.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11213	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左7柱上变	400	62.26	70.96	70.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11214	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线15变压器	630	4.29	476.973	476.973	未进入负面清单	否	2024.06	
11215	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线26变压器	160	0.62	127.008	127.008	未进入负面清单	否	2024.06	
11216	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线符屯	160	64.93	24.112	24.112	未进入负面清单	否	2024.06	
11217	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东小区二变压器	400	26.72	213.12	213.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11218	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右8变压器	200	21.16	117.68	117.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11219	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线57右19变压器	315	0.82	249.417	249.417	未进入负面清单	否	2024.06	
11220	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线邱合子	200	10.03	139.94	139.94	未进入负面清单	否	2024.06	
11221	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线孙家村变压器	100	51.32	28.68	28.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11222	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线新白下坡变压器	100	18.36	61.64	61.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11223	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 样子沟变压器	50	59.15	10.425	10.425	未进入负面清单	否	2024.06	
11224	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10kV碱厂线 白庙王屯变压器	200	12.83	134.34	134.34	未进入负面清单	否	2024.06	
11225	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 张禾变压器	50	17.56	31.22	31.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11226	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 周孙变压器	50	8.64	35.68	35.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11227	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线白家店变压器	200	7.73	144.54	144.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11228	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 朱屯变压器	200	4.9	150.2	150.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11229	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　金家沟变压器	30	35.51	13.347	13.347	未进入负面清单	否	2024.06	
11230	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良东台	160	2.33	124.272	124.272	未进入负面清单	否	2024.06	
11231	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线郭程屯变压器	100	2.69	77.31	77.31	未进入负面清单	否	2024.06	
11232	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧干柴分支左分沟屯分支5#沟屯台区	100	21.81	58.19	58.19	未进入负面清单	否	2024.06	
11233	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线乔屯台	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11234	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯北台	100	1.36	78.64	78.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11235	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边分支3#老边村台	200	36.67	86.66	86.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11236	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线河沟台	80	2.64	61.888	61.888	未进入负面清单	否	2024.06	
11237	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线古道子变压器	30	12.85	20.145	20.145	未进入负面清单	否	2024.06	
11238	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线艾屯变压器	400	7.58	289.68	289.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11239	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线北虎变压器	30	3.35	22.995	22.995	未进入负面清单	否	2024.06	
11240	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线南海沿台变压器	50	6.58	36.71	36.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11241	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王南变压器	200	38.82	82.36	82.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11242	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家常屯变压器	100	34.58	45.42	45.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11243	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村1变压器	100	54.5	25.5	25.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11244	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线项家南台变压器	30	60.21	5.937	5.937	未进入负面清单	否	2024.06	
11245	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹1号线E1008	10kV园区线95右21杆刘沟村变压器	100	57.39	22.61	22.61	未进入负面清单	否	2024.06	
11246	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线项家北变压器	200	23.9	112.2	112.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11247	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线岳屯变压器	200	1.99	156.02	156.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11248	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线东沟变压器	160	11.14	110.176	110.176	未进入负面清单	否	2024.06	
11249	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线王三变压器	315	2.48	244.188	244.188	未进入负面清单	否	2024.06	
11250	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏西贝变压器	160	5.64	118.976	118.976	未进入负面清单	否	2024.06	

11251	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下民主变压器	160	37.66	67.744	67.744	未进入负面清单	否	2024.06	
11252	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线佟屯变压器	200	22.05	115.9	115.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11253	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线围屏朱屯变压器	50	5.49	37.255	37.255	未进入负面清单	否	2024.06	
11254	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子新增变压器	160	29.28	81.152	81.152	未进入负面清单	否	2024.06	
11255	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线棒子山变压器	100	49.32	30.68	30.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11256	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线腰屯变压器	160	27.1	84.64	84.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11257	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线团瓢村变压器	160	6.64	117.376	117.376	未进入负面清单	否	2024.06	
11258	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子西变压器	100	35.7	44.3	44.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11259	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子东变压器	50	34.5	22.75	22.75	未进入负面清单	否	2024.06	
11260	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线二台子变压器	50	8.46	35.77	35.77	未进入负面清单	否	2024.06	
11261	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线云台台沟变压器	80	44.84	28.128	28.128	未进入负面清单	否	2024.06	
11262	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线姚东变压器	100	23.72	56.28	56.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11263	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线肖家岭变压器	50	35.02	22.49	22.49	未进入负面清单	否	2024.06	
11264	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线李家变压器	50	5.37	37.315	37.315	未进入负面清单	否	2024.06	
11265	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线上台子变压器	30	1.29	23.613	23.613	未进入负面清单	否	2024.06	
11266	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线58左7左1变压器	100	18.83	61.17	61.17	未进入负面清单	否	2024.06	
11267	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左4变压器	200	5.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11268	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线34左1右1变压器	315	44.99	110.2815	110.2815	未进入负面清单	否	2024.06	
11269	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟南分台变压器	100	4.2	75.8	75.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11270	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线66#变压器	80	3.41	61.272	61.272	未进入负面清单	否	2024.06	
11271	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河畔新城B组团变压器1#	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
11272	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线河畔新城B组团变压器2#	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11273	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	温疗二线浩博房地产2号变压器	400	6.74	293.04	293.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11274	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器1#	630	14.97	409.689	409.689	未进入负面清单	否	2024.06	
11275	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	滨河御景变压器3#	630	9.74	442.638	442.638	未进入负面清单	否	2024.06	
11276	国网兴城市供电公司			10kV学疗二线东福#6楼1#变压器	315	0.08	251.748	251.748	未进入负面清单	否	2024.06	
11277	国网兴城市供电公司			10kV学疗二线东福#6楼2#变压器	315	0.1	251.685	251.685	未进入负面清单	否	2024.06	
11278	国网兴城市供电公司			10kV碱厂线桃花岛台变压器	200	0.6	158.8	158.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11279	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线上茂宅区2变压器	200	47.57	64.86	64.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11280	国网兴城市供电公司			10kV沙西线焦家渔业4#变压器	400	0.54	317.84	317.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11281	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东华家属箱站配电变压器1#	630	0.13	503.181	503.181	未进入负面清单	否	2024.06	
11282	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线东华家属箱站配电变压器2#	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
11283	国网兴城市供电公司			10kV羊安线杨屯东变压器	100	1.06	78.94	78.94	未进入负面清单	否	2024.06	
11284	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV东山线张庄子变压器	50	11.78	34.11	34.11	未进入负面清单	否	2024.06	
11285	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器1#	800	5.43	596.56	596.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11286	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线一里海商业综合楼变压器2#	800	6.62	587.04	587.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11287	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线烟台2、7队变压器	50	21.74	29.13	29.13	未进入负面清单	否	2024.06	
11288	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线54变压器	30	3.72	22.884	22.884	未进入负面清单	否	2024.06	
11289	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线山坡子变压器	30	6.5	22.05	22.05	未进入负面清单	否	2024.06	
11290	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线12右2变压器	400	9.14	283.44	283.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11291	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区01变压器	630	3.16	484.092	484.092	未进入负面清单	否	2024.06	
11292	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线顺鼎盛商贸住宅小区02变压器	630	8.91	447.867	447.867	未进入负面清单	否	2024.06	
11293	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光尚府小区1#变压器	500	25.11	274.45	274.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11294	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线阳光尚府小区2#变压器	500	9.19	354.05	354.05	未进入负面清单	否	2024.06	

11295	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府1#高压间隔1#配电变压器	800	13.05	535.6	535.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11296	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府1#高压间隔2#配电变压器	800	24.08	447.36	447.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11297	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府2#高压间隔1#配电变压器	800	10.4	556.8	556.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11298	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府2#高压间隔2#配电变压器	800	10.59	555.28	555.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11299	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右10右1柱上变压器	400	21.68	233.28	233.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11300	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线半拉海变压器	30	18.7	18.39	18.39	未进入负面清单	否	2024.06	
11301	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线何屯变压器	50	28.14	25.93	25.93	未进入负面清单	否	2024.06	
11302	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线陈岭变压器	100	37.09	42.91	42.91	未进入负面清单	否	2024.06	
11303	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线王屯变压器	100	42.48	37.52	37.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11304	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线白家沟	200	15.23	129.54	129.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11305	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线大沟(望海)变压器	100	13.76	66.24	66.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11306	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线大沟北(望海)变压器	50	8.41	35.795	35.795	未进入负面清单	否	2024.06	
11307	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线葛剌沟变压器	50	24.36	27.82	27.82	未进入负面清单	否	2024.06	
11308	国网兴城市供电公司			10kV三道线头道移民新村新台	100	0.19	79.81	79.81	未进入负面清单	否	2024.06	
11309	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线杨树大屯新台	200	0.01	159.98	159.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11310	国网兴城市供电公司			10kV绿茂线上茂村北台变压器	400	1.62	313.52	313.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11311	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工#3线48右2变压器	400	15.37	258.52	258.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11312	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧吕屯分支2#吕家屯台	50	58.92	10.54	10.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11313	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线91康沟分歧康沟变压器	100	27.08	52.92	52.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11314	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线76河南(河西)变压器#2	160	18.08	99.072	99.072	未进入负面清单	否	2024.06	
11315	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线76河南(河西)变压器#1	160	14.28	105.152	105.152	未进入负面清单	否	2024.06	
11316	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线庙下变压器	160	17.9	99.36	99.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11317	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山大屯变压器	50	77.66	1.17	1.17	未进入负面清单	否	2024.06	
11318	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线市场变压器	400	60.63	77.48	77.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11319	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧51#贾家屯台	50	36.76	21.62	21.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11320	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧79#东上沟台	200	18.98	122.04	122.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11321	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线腰茶变压器	160	12.51	107.984	107.984	未进入负面清单	否	2024.06	
11322	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线肖岭2变压器	160	14.44	104.896	104.896	未进入负面清单	否	2024.06	
11323	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线191#五家子河东变台	200	29.8	100.4	100.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11324	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线49#计沟台	80	28.69	41.048	41.048	未进入负面清单	否	2024.06	
11325	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧84#半道子变台	400	1.41	314.36	314.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11326	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧聂岭分支26#聂岭台区	200	5.49	149.02	149.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11327	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线星河小镇二期配电变压器1	630	13.7	417.69	417.69	未进入负面清单	否	2024.06	
11328	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线星河小镇二期配电变压器2	630	9.16	446.292	446.292	未进入负面清单	否	2024.06	
11329	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期2#亭1#变	400	9.56	281.76	281.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11330	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期2#亭2#变	400	6.76	292.96	292.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11331	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期1#亭1#变	400	10.85	276.6	276.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11332	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线水岸澜湾二期1#亭2#变	400	9.33	282.68	282.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11333	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	754矿业间隔配电变压器	315	0.21	251.3385	251.3385	未进入负面清单	否	2024.06	
11334	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	754矿业间隔配电变压器2	315	0.07	251.7795	251.7795	未进入负面清单	否	2024.06	

11335	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	粮库线金都小区变压器间隔配电变压器	250	10.38	174.05	174.05	未进入负面清单	否	2024.06	
11336	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线岭后屯变压器	200	1.69	156.62	156.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11337	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家杨屯	200	16.58	126.84	126.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11338	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线腰刘村	100	20.54	59.46	59.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11339	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线256#灰山新台	200	11.35	137.3	137.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11340	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线248#灰山大台	400	1.38	314.48	314.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11341	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线149#田屯大台	400	30.69	197.24	197.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11342	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线韩屯分支3#韩屯台	200	3.93	152.14	152.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11343	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧38#八里孙家沟分支2#八里孙家沟变台	200	17.92	124.16	124.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11344	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧84#十八家子2#十八家子变台	50	0.61	39.695	39.695	未进入负面清单	否	2024.06	
11345	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砟山2右1#小英昌变台	400	4.01	303.96	303.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11346	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线后山上沟康台变压器	200	6.81	146.38	146.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11347	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线柴屯东变压器	100	67.57	12.43	12.43	未进入负面清单	否	2024.06	
11348	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线三家村变压器	200	5.18	149.64	149.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11349	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边6.7.8队2台区	50	55.22	12.39	12.39	未进入负面清单	否	2024.06	
11350	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗10队变压器	50	58	11	11	未进入负面清单	否	2024.06	
11351	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边东变压器	160	18.03	99.152	99.152	未进入负面清单	否	2024.06	
11352	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西南屯变压器	160	8.48	114.432	114.432	未进入负面清单	否	2024.06	
11353	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西南屯2变压器	160	9.91	112.144	112.144	未进入负面清单	否	2024.06	
11354	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10KV水源线老合1号变压器	160	13.39	106.576	106.576	未进入负面清单	否	2024.06	
11355	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧46#英昌新增台	100	48.84	31.16	31.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11356	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线赵屯台	100	31.48	48.52	48.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11357	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线老道沟分歧25#东砬果园各户台	100	0.85	79.15	79.15	未进入负面清单	否	2024.06	
11358	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线8105单元10kV李良线锦华住宅2变压器	50	15.75	32.125	32.125	未进入负面清单	否	2024.06	
11359	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线8105单元10kV李良线锦华厂住宅1变压器	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11360	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良北变压器	100	8.64	71.36	71.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11361	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴河南变压器	80	64.06	12.752	12.752	未进入负面清单	否	2024.06	
11362	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线白塔分歧老边西台分支2#老边西台区	200	4.53	150.94	150.94	未进入负面清单	否	2024.06	
11363	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧68右5#白塔北台区	200	12.58	134.84	134.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11364	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线70右25左2杆中兴村庆屯变压器	400	24.4	222.4	222.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11365	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线东洼窑变压器	100	28.72	51.28	51.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11366	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线上锅东变压器	200	5.52	148.96	148.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11367	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线郭山子北台变压器	200	5.91	148.18	148.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11368	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线十八家南变压器	200	25.46	109.08	109.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11369	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线围屏黄屯变压器	20	15.2	12.96	12.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11370	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线大石变压器	100	27.34	52.66	52.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11371	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线腰齐变压器	100	39.9	40.1	40.1	未进入负面清单	否	2024.06	
11372	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线山南台	200	0.55	158.9	158.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11373	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家变压器	100	41.23	38.77	38.77	未进入负面清单	否	2024.06	
11374	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线薛屯变压器	100	19.98	60.02	60.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11375	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线三合变压器	100	18.52	61.48	61.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11376	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线任北台变压器	100	7.49	72.51	72.51	未进入负面清单	否	2024.06	

11377	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线岳屯变压器	80	5.88	59.296	59.296	未进入负面清单	否	2024.06	
11378	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线岳北沟变压器	200	8.07	143.86	143.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11379	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村新变压器	100	28.05	51.95	51.95	未进入负面清单	否	2024.06	
11380	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄南变压器	80	21.44	46.848	46.848	未进入负面清单	否	2024.06	
11381	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线把石沟变压器	100	0.32	79.68	79.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11382	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大市场	200	51.2	57.6	57.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11383	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王3队变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11384	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线周唱变压器	100	17.1	62.9	62.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11385	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线郭家变压器	200	9.76	140.48	140.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11386	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线周唱北变压器	100	21.7	58.3	58.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11387	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线西二台	200	8.99	142.02	142.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11388	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线田相北变压器	200	28.94	102.12	102.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11389	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王栗门前变压器	50	16.58	31.71	31.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11390	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线马屯变压器	100	54.98	25.02	25.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11391	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10KV南大线10KV南大线围屏东上屯	80	30.63	39.496	39.496	未进入负面清单	否	2024.06	
11392	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线单屯变压器	200	2.6	154.8	154.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11393	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山黑沟变压器	200	2.62	154.76	154.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11394	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线石门变压器	100	1.01	78.99	78.99	未进入负面清单	否	2024.06	
11395	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧50#塔沟村台	200	10.26	139.48	139.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11396	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线李良峪变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11397	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线杏树沟变压器	200	3.08	153.84	153.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11398	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线花生沟变压器	10	5.72	7.428	7.428	未进入负面清单	否	2024.06	
11399	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线高屯变压器	30	73.56	1.932	1.932	未进入负面清单	否	2024.06	
11400	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范分歧9#下范村台	200	37.7	84.6	84.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11401	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范北台变压器	200	8.85	142.3	142.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11402	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村(中)变压器	315	56.24	74.844	74.844	未进入负面清单	否	2024.06	
11403	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线16右1苗屯台	100	18.91	61.09	61.09	未进入负面清单	否	2024.06	
11404	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧42#双树200变	400	12.15	271.4	271.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11405	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧26#双树南柱上变	400	4.02	303.92	303.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11406	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北大七十二队变压器	50	42.61	18.695	18.695	未进入负面清单	否	2024.06	
11407	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线二道小队变压器	80	2.2	62.24	62.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11408	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英1.2队变压器	50	44.19	17.905	17.905	未进入负面清单	否	2024.06	
11409	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大西台变压器	100	58.75	21.25	21.25	未进入负面清单	否	2024.06	
11410	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线大卜村西台变压器	200	12.73	134.54	134.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11411	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线乡住宅变压器	50	20.11	29.945	29.945	未进入负面清单	否	2024.06	
11412	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线刘屯2变压器	100	42.52	37.48	37.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11413	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线民主西沟变压器	160	11.33	109.872	109.872	未进入负面清单	否	2024.06	
11414	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线沈屯变压器	100	0.43	79.57	79.57	未进入负面清单	否	2024.06	
11415	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线泉眼变压器	30	6.26	22.122	22.122	未进入负面清单	否	2024.06	
11416	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边西变压器	50	1.1	39.45	39.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11417	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线北沟变压器	20	5.74	14.852	14.852	未进入负面清单	否	2024.06	
11418	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线吴屯变压器	100	8.93	71.07	71.07	未进入负面清单	否	2024.06	
11419	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线陈粮东南沟变压器	100	22.82	57.18	57.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11420	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线望川变压器	200	1.23	157.54	157.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11421	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线凡屯变压器	400	10.81	276.76	276.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11422	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支34#荆条山	20	68.46	2.308	2.308	未进入负面清单	否	2024.06	
11423	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线下草白分支92#下草白（旧）	200	23.62	112.76	112.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11424	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金店河西变压器	200	14.73	130.54	130.54	未进入负面清单	否	2024.06	

11425	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线下坡子变压器	80	25.59	43.528	43.528	未进入负面清单	否	2024.06	
11426	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线金家沟变压器	200	5.73	148.54	148.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11427	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线孙屯变压器	150	8	108	108	未进入负面清单	否	2024.06	
11428	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线马屯变压器	30	26.22	16.134	16.134	未进入负面清单	否	2024.06	
11429	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线才屯变压器	20	11.7	13.66	13.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11430	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线贝屯变压器	400	1.01	315.96	315.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11431	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线康南沟变压器	160	10.45	111.28	111.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11432	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线余家村变压器	100	21.67	58.33	58.33	未进入负面清单	否	2024.06	
11433	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线余家河北变压器	200	2.87	154.26	154.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11434	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线城后变压器	200	13.93	132.14	132.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11435	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线上王屯变压器	100	71.27	8.73	8.73	未进入负面清单	否	2024.06	
11436	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线10kV沙西线下坡子变压器	100	25.04	54.96	54.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11437	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线96右5变压器	100	10	70	70	未进入负面清单	否	2024.06	
11438	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线厂沟二组	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11439	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线廖河变压器	200	51.25	57.5	57.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11440	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线10kV沙西线义和林西台变压器	100	23.37	56.63	56.63	未进入负面清单	否	2024.06	
11441	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里南山变压器	100	13.43	66.57	66.57	未进入负面清单	否	2024.06	
11442	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线#69支28变压器	100	0.55	79.45	79.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11443	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左2变压器	400	49.98	120.08	120.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11444	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧药王分支10#药王村台	200	32.16	95.68	95.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11445	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧药王分支17#药王新台	200	2.07	155.86	155.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11446	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 代屯变压器	80	6.71	58.632	58.632	未进入负面清单	否	2024.06	
11447	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 上房子变压器	50	10.16	34.92	34.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11448	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线　荣屯变压器	30	0.59	23.823	23.823	未进入负面清单	否	2024.06	
11449	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线侯李屯	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11450	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 薛屯变压器	50	39.64	20.18	20.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11451	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线前进	50	25.95	27.025	27.025	未进入负面清单	否	2024.06	
11452	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 张东变压器	50	17.76	31.12	31.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11453	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　尖山子变压器	20	53.24	5.352	5.352	未进入负面清单	否	2024.06	
11454	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　三义岭变压器	50	59.12	10.44	10.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11455	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　柳条变压器	200	23.81	112.38	112.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11456	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　后屯变压器	50	26.83	26.585	26.585	未进入负面清单	否	2024.06	
11457	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　上石仁变压器	50	13.43	33.285	33.285	未进入负面清单	否	2024.06	
11458	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线灿沟	10	6.82	7.318	7.318	未进入负面清单	否	2024.06	
11459	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 小扬沟变压器	200	13.58	132.84	132.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11460	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线 小寺变压器	100	35.16	44.84	44.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11461	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 潘杜变压器	100	19.74	60.26	60.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11462	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立南	200	15.84	128.32	128.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11463	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨十组变压器	200	20.95	118.1	118.1	未进入负面清单	否	2024.06	
11464	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨九	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11465	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈子	200	31.05	97.9	97.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11466	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马圈东	400	5.71	297.16	297.16	未进入负面清单	否	2024.06	

11467	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线146右5变压器	400	8.33	286.68	286.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11468	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴上台	30	1.15	23.655	23.655	未进入负面清单	否	2024.06	
11469	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧英昌南分支3#英昌南屯台	400	12.85	268.6	268.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11470	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线望海村变压器	400	19.72	241.12	241.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11471	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线中心台变压器	400	8.51	285.96	285.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11472	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线下坡南变压器	200	21.4	117.2	117.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11473	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线西头(望海)变压器	200	54.7	50.6	50.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11474	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线张屯(望海)变压器	200	37.99	84.02	84.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11475	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线大佟屯变压器	50	33.61	23.195	23.195	未进入负面清单	否	2024.06	
11476	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　蒋屯变压器	200	1.76	156.48	156.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11477	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧59七零一九变压器	315	5.71	234.0135	234.0135	未进入负面清单	否	2024.06	
11478	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线安相分歧后湖分支16安相村变压器	200	42.48	75.04	75.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11479	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线上坡村新变压器	80	2.95	61.64	61.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11480	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线唐屯	100	12.58	67.42	67.42	未进入负面清单	否	2024.06	
11481	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线有钱沟变压器	50	61.82	9.09	9.09	未进入负面清单	否	2024.06	
11482	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线康屯变压器	50	57.18	11.41	11.41	未进入负面清单	否	2024.06	
11483	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小赵屯变压器	100	7.37	72.63	72.63	未进入负面清单	否	2024.06	
11484	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线荀屯变压器	200	13.87	132.26	132.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11485	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线西砬分支6#西砬大台区	400	3.92	304.32	304.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11486	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧33#山湾子台	100	31.08	48.92	48.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11487	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王村变压器	50	60.02	9.99	9.99	未进入负面清单	否	2024.06	
11488	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村变压器	80	51.54	22.768	22.768	未进入负面清单	否	2024.06	
11489	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地东变压器	100	78.67	1.33	1.33	未进入负面清单	否	2024.06	
11490	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线刘合	50	12.15	33.925	33.925	未进入负面清单	否	2024.06	
11491	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV半拉子村	160	71.04	14.336	14.336	未进入负面清单	否	2024.06	
11492	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线王道分歧30右4#西边1队台区	100	49.64	30.36	30.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11493	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和村台	100	47.8	32.2	32.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11494	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线125宋斗大屯变压器	100	3.26	76.74	76.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11495	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线西茶变压器	100	18.93	61.07	61.07	未进入负面清单	否	2024.06	
11496	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　北岭变压器	30	53.91	7.827	7.827	未进入负面清单	否	2024.06	
11497	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　东山变压器	80	13.44	53.248	53.248	未进入负面清单	否	2024.06	
11498	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线45右23右54变压器	100	6.01	73.99	73.99	未进入负面清单	否	2024.06	
11499	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线3左1变压器#2	400	18.9	244.4	244.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11500	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线6右5左1变压器	250	12.97	167.575	167.575	未进入负面清单	否	2024.06	
11501	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线64变压器	160	7.29	116.336	116.336	未进入负面清单	否	2024.06	
11502	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV周石村	200	9.93	140.14	140.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11503	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东小区一	160	2.95	123.28	123.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11504	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线望宝村农业设施台变压器	80	0.25	63.8	63.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11505	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV曹园线90左27变压器	400	27.47	210.12	210.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11506	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线余粮四队(望海)变压器	100	41.11	38.89	38.89	未进入负面清单	否	2024.06	
11507	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前王村变压器	400	12.44	270.24	270.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11508	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线习沟变压器	200	22.01	115.98	115.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11509	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线臭胡子变压器	100	12.15	67.85	67.85	未进入负面清单	否	2024.06	
11510	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河村变压器	400	16.11	255.56	255.56	未进入负面清单	否	2024.06	

11511	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线曲河南台变压器	200	41.17	77.66	77.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11512	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线大河口村变压器	400	17.7	249.2	249.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11513	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线南庙沟变压器	20	48.74	6.252	6.252	未进入负面清单	否	2024.06	
11514	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大徐东分歧04#变压器	200	15.62	128.76	128.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11515	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线盘西变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11516	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线夹道沟变压器	50	4.82	37.59	37.59	未进入负面清单	否	2024.06	
11517	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线小三道边变压器	50	5.13	37.435	37.435	未进入负面清单	否	2024.06	
11518	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线盖家市场变压器	50	1.38	39.31	39.31	未进入负面清单	否	2024.06	
11519	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线前屯变压器	100	13.96	66.04	66.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11520	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线杜屯变压器	200	21.28	117.44	117.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11521	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧后沟分支9#白塔后沟台区	100	18.78	61.22	61.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11522	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线朱家村内变压器	200	7.06	145.88	145.88	未进入负面清单	否	2024.06	
11523	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线乔屯变压器	200	21.44	117.12	117.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11524	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线曹庄村北变压器	50	32.44	23.78	23.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11525	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线大屯变压器	200	7.96	144.08	144.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11526	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线杨屯变变压器	200	6.82	146.36	146.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11527	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线小卜村屯内变压器	200	68.64	22.72	22.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11528	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗六队变压器	200	12.3	135.4	135.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11529	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯新变压器	100	14.79	65.21	65.21	未进入负面清单	否	2024.06	
11530	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王洼子村变压器	200	55.33	49.34	49.34	未进入负面清单	否	2024.06	
11531	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟北变压器	200	10.74	138.52	138.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11532	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线新驸马变压器	200	20.26	119.48	119.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11533	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线腰驸马变压器	80	2.69	61.848	61.848	未进入负面清单	否	2024.06	
11534	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线王二卜变压器	100	49.53	30.47	30.47	未进入负面清单	否	2024.06	
11535	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家河南变压器	200	5.96	148.08	148.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11536	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家郭屯变压器	200	19.36	121.28	121.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11537	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线水关村变压器	200	8.14	143.72	143.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11538	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗门变压器	100	6.08	73.92	73.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11539	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线满屯变压器	200	3.72	152.56	152.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11540	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV接火半道子变压器	100	10.29	69.71	69.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11541	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北英村变压器	200	26.44	107.12	107.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11542	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线沙屯变压器	160	20.22	95.648	95.648	未进入负面清单	否	2024.06	
11543	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线旧四台变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11544	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马王屯变压器	50	30.85	24.575	24.575	未进入负面清单	否	2024.06	
11545	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线永和6队分支6#永和6队台区	100	11.56	68.44	68.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11546	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线庙沟变压器	200	19.55	120.9	120.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11547	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线头道河变压器	200	2.3	155.4	155.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11548	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前三家变压器	200	12.47	135.06	135.06	未进入负面清单	否	2024.06	
11549	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧31副1#拉马3队台	20	67.68	2.464	2.464	未进入负面清单	否	2024.06	
11550	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新生台区	200	6.59	146.82	146.82	未进入负面清单	否	2024.06	
11551	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧61#恒大物流小区2	500	0.56	397.2	397.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11552	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　东门南沟变压器	20	34.52	9.096	9.096	未进入负面清单	否	2024.06	
11553	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　东门下屯变压器	50	59.6	10.2	10.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11554	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　下汤河子变压器	100	20.23	59.77	59.77	未进入负面清单	否	2024.06	
11555	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　石棚沟变压器	100	31.77	48.23	48.23	未进入负面清单	否	2024.06	
11556	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　杨树屯变压器	50	37.77	21.115	21.115	未进入负面清单	否	2024.06	
11557	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线腰黑沟变压器	50	33.23	23.385	23.385	未进入负面清单	否	2024.06	
11558	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　上黑沟沟里变压器	30	32.65	14.205	14.205	未进入负面清单	否	2024.06	
11559	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　香水里变压器	50	27.03	26.485	26.485	未进入负面清单	否	2024.06	
11560	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　汪家南变压器	100	3.68	76.32	76.32	未进入负面清单	否	2024.06	

11561	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　三里西变压器	30	18.98	18.306	18.306	未进入负面清单	否	2024.06	
11562	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线37副1李东台	100	25.54	54.46	54.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11563	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线60麻季沟台	100	19.67	60.33	60.33	未进入负面清单	否	2024.06	
11564	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧8#郭家村部台	100	58.46	21.54	21.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11565	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线67靳北沟台	30	73.08	2.076	2.076	未进入负面清单	否	2024.06	
11566	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线井河果山变压器	100	57.93	22.07	22.07	未进入负面清单	否	2024.06	
11567	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线上草白分支21#上草白台区	315	0.8	249.48	249.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11568	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线小五沟北变压器	50	0.49	39.755	39.755	未进入负面清单	否	2024.06	
11569	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　小五沟东变压器	30	10.24	20.928	20.928	未进入负面清单	否	2024.06	
11570	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　二道沟里变压器	100	26.36	53.64	53.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11571	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线和屯变压器	400	0.75	317	317	未进入负面清单	否	2024.06	
11572	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧茶棚庵变台分支17#茶棚庵变台	200	72.24	15.52	15.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11573	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　娄沟变压器	30	55.54	7.338	7.338	未进入负面清单	否	2024.06	
11574	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　七八队变压器	50	56.33	11.835	11.835	未进入负面清单	否	2024.06	
11575	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月山西分支9#朗月山西台	80	1.37	62.904	62.904	未进入负面清单	否	2024.06	
11576	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线枣山分歧下枣山分支2#下枣山台区	400	8.75	285	285	未进入负面清单	否	2024.06	
11577	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线前营	200	3.72	152.56	152.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11578	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线　模户变压器	200	17.24	125.52	125.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11579	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线下茂村北台变压器	100	77.97	2.03	2.03	未进入负面清单	否	2024.06	
11580	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线广粮南分支1#广粮南台	50	52.8	13.6	13.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11581	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水北台分支3#清水北台	400	0.4	318.4	318.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11582	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线曹沟台变压器	100	27.63	52.37	52.37	未进入负面清单	否	2024.06	
11583	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子南变压器	100	48.32	31.68	31.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11584	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线一百台变压器	200	44.37	71.26	71.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11585	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线小山东变压器	80	11.92	54.464	54.464	未进入负面清单	否	2024.06	
11586	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线下英树变压器	100	28.92	51.08	51.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11587	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线上英树东变压器	100	3.42	76.58	76.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11588	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线上英树西变压器	100	32.55	47.45	47.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11589	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线东拣变压器	100	43.07	36.93	36.93	未进入负面清单	否	2024.06	
11590	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线裴沟变压器	30	4.2	22.74	22.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11591	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线前屯台	315	3.94	239.589	239.589	未进入负面清单	否	2024.06	
11592	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10KV工业1线20右4红崖子东台变压器	500	20.17	299.15	299.15	未进入负面清单	否	2024.06	
11593	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右9右5右4变压器	315	0.29	251.0865	251.0865	未进入负面清单	否	2024.06	
11594	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯南山台变压器	315	2.76	243.306	243.306	未进入负面清单	否	2024.06	
11595	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线立兴店变压器	200	15.24	129.52	129.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11596	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧刘屯南分支4#刘屯南台	100	1.98	78.02	78.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11597	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线马道岭变压器	100	3.62	76.38	76.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11598	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线宗沟里变压器	50	4.17	37.915	37.915	未进入负面清单	否	2024.06	
11599	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙农线朱家村1.2队变压器	400	15.02	259.92	259.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11600	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯分歧25#金家变压器	400	15.6	257.6	257.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11601	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线宗沟外变压器	100	8.36	71.64	71.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11602	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线冯屯南沟分歧07#变压器	100	20.86	59.14	59.14	未进入负面清单	否	2024.06	

11603	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线孟褚沟变压器	50	8.57	35.715	35.715	未进入负面清单	否	2024.06	
11604	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线小徐屯变压器	200	10.46	139.08	139.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11605	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大徐西变压器	100	15.13	64.87	64.87	未进入负面清单	否	2024.06	
11606	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线杜屯东沟分歧18#变压器	100	10.86	69.14	69.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11607	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线麦子沟东台变压器	200	8.5	143	143	未进入负面清单	否	2024.06	
11608	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线老岭变压器	100	1.94	78.06	78.06	未进入负面清单	否	2024.06	
11609	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线叶屯变压器	400	16.39	254.44	254.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11610	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线佟屯(望海)(新)变压器	100	1.13	78.87	78.87	未进入负面清单	否	2024.06	
11611	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	10kV沙白线118左49变压器	100	1.89	78.11	78.11	未进入负面清单	否	2024.06	
11612	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大台山（新）	200	21.93	116.14	116.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11613	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙西线海滨1队（新）	100	53.19	26.81	26.81	未进入负面清单	否	2024.06	
11614	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线杨河苏屯变压器（新）	100	14.71	65.29	65.29	未进入负面清单	否	2024.06	
11615	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线贝家九十组（新）	200	24.27	111.46	111.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11616	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线台里村变压器（新）	100	70.57	9.43	9.43	未进入负面清单	否	2024.06	
11617	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线后营六间房(新)	100	34.81	45.19	45.19	未进入负面清单	否	2024.06	
11618	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线半道子原台	50	69.2	5.4	5.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11619	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相村变压器	200	13.39	133.22	133.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11620	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相东(新)	400	11.51	273.96	273.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11621	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立西（新）	400	13.72	265.12	265.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11622	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北岭变压器	80	20.16	47.872	47.872	未进入负面清单	否	2024.06	
11623	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线290#盖州原台	50	78.61	0.695	0.695	未进入负面清单	否	2024.06	
11624	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线闫家渔业变压器	160	34.82	72.288	72.288	未进入负面清单	否	2024.06	
11625	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线180#陈家岭变台	200	27.14	105.72	105.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11626	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线枣山分歧梁山西台分支1#梁山西台	200	3.63	152.74	152.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11627	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线枣山分歧43#枣山村台	400	6.82	292.72	292.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11628	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	元台子线小山西变压器	400	6.29	294.84	294.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11629	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线上元台子分支4#上元台子台	100	2.87	77.13	77.13	未进入负面清单	否	2024.06	
11630	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线王郭屯南台	50	53.08	13.46	13.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11631	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线果园台	200	3.09	153.82	153.82	未进入负面清单	否	2024.06	
11632	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线李良西台	100	39.12	40.88	40.88	未进入负面清单	否	2024.06	
11633	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯南台	200	0.25	159.5	159.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11634	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组西变压器	200	20.72	118.56	118.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11635	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线上道子	200	4.25	151.5	151.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11636	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东砬大台分支5#东砬大台柱上变	200	19.05	121.9	121.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11637	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线北山大井	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11638	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王前张屯变压器	200	11.94	136.12	136.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11639	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线城东	100	21.32	58.68	58.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11640	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	菊花线3C105	10kV菊花线曹庄西变压器	100	35.12	44.88	44.88	未进入负面清单	否	2024.06	
11641	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线丁家变压器	100	34.1	45.9	45.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11642	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线转头山变压器	20	5.51	14.898	14.898	未进入负面清单	否	2024.06	
11643	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线刘屯变压器	30	5.54	22.338	22.338	未进入负面清单	否	2024.06	
11644	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线郭屯西沟台	50	26.44	26.78	26.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11645	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线前山西山变压器	50	44.94	17.53	17.53	未进入负面清单	否	2024.06	
11646	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张菜屯变压器	100	16.14	63.86	63.86	未进入负面清单	否	2024.06	

11647	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线陈畔2台变压器	200	3.21	153.58	153.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11648	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线赵屯变压器	200	24.74	110.52	110.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11649	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范分歧58#葛藤沟台	200	3.61	152.78	152.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11650	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线前五台河沿变压器	100	72.29	7.71	7.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11651	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线邓屯变压器	50	3.7	38.15	38.15	未进入负面清单	否	2024.06	
11652	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白庙子变压器	30	11.07	20.679	20.679	未进入负面清单	否	2024.06	
11653	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线下王变压器	30	2.54	23.238	23.238	未进入负面清单	否	2024.06	
11654	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线七栋楼变压器	30	76	1.2	1.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11655	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三家沟变压器	160	32.52	75.968	75.968	未进入负面清单	否	2024.06	
11656	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南英北台变压器	30	48.88	9.336	9.336	未进入负面清单	否	2024.06	
11657	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线头道小队变压器	100	0.62	79.38	79.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11658	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线南大中变压器	400	1.82	312.72	312.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11659	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城线20左9左4变压器#2	315	6.12	232.722	232.722	未进入负面清单	否	2024.06	
11660	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线10KV碱厂线　刘屯变压器	50	3.1	38.45	38.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11661	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线张虎北台	100	56.73	23.27	23.27	未进入负面清单	否	2024.06	
11662	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线18左8变压器	200	4.22	151.56	151.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11663	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线风鸣东	80	67.65	9.88	9.88	未进入负面清单	否	2024.06	
11664	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	10kV温港线72右3变压器#2	400	27.25	211	211	未进入负面清单	否	2024.06	
11665	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线盐锅一组	50	36.83	21.585	21.585	未进入负面清单	否	2024.06	
11666	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西下寺	80	62.64	13.888	13.888	未进入负面清单	否	2024.06	
11667	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蚂蚁村	100	41.13	38.87	38.87	未进入负面清单	否	2024.06	
11668	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线百伦开发分支3#盖州台	100	6.75	73.25	73.25	未进入负面清单	否	2024.06	
11669	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子陈家窝棚分支19#陈家窝棚台	100	5.25	74.75	74.75	未进入负面清单	否	2024.06	
11670	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏柏分歧13#苏柏柏屯台	400	0.21	319.16	319.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11671	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧冷冻厂分支1#干柴西台区	80	16.87	50.504	50.504	未进入负面清单	否	2024.06	
11672	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	10kV双树线84右分歧干柴分支47#干柴东台区	100	41.02	38.98	38.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11673	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线王郭屯北台	200	3.13	153.74	153.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11674	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线政府台	80	0.47	63.624	63.624	未进入负面清单	否	2024.06	
11675	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线桥北台	200	0.22	159.56	159.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11676	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线张屯南台	200	21.26	117.48	117.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11677	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马蹄村	200	62.47	35.06	35.06	未进入负面清单	否	2024.06	
11678	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV李良线	10kV李良线磨盘山台	100	44.51	35.49	35.49	未进入负面清单	否	2024.06	
11679	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔分歧宝柱分支4左1#白塔东台区	200	0.9	158.2	158.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11680	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线西一台	200	0.46	159.08	159.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11681	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华龙脖子台	160	0.41	127.344	127.344	未进入负面清单	否	2024.06	
11682	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线70右46杆周屯村新台变压器	80	67.4	10.08	10.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11683	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线山西	100	0.67	79.33	79.33	未进入负面清单	否	2024.06	
11684	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线吴家新台	100	40.92	39.08	39.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11685	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	大寨线1111单元10KV大寨线吴家西台	200	5.04	149.92	149.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11686	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线北岭台变压器	100	20.66	59.34	59.34	未进入负面清单	否	2024.06	
11687	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线中西台	100	60.32	19.68	19.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11688	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线中兴海套变压器	400	3.83	304.68	304.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11689	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线东上沟变压器	100	18.38	61.62	61.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11690	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线1雷屯台	315	26.39	168.8715	168.8715	未进入负面清单	否	2024.06	

11691	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范东台变压器	160	44.72	56.448	56.448	未进入负面清单	否	2024.06	
11692	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关小区	200	15.35	129.3	129.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11693	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线白屯变压器	20	43.23	7.354	7.354	未进入负面清单	否	2024.06	
11694	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线220#陈屯变台	200	4.37	151.26	151.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11695	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线刘屯分歧25#刘屯北台	200	5.86	148.28	148.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11696	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线山坡西变压器	400	10.29	278.84	278.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11697	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV田庄村	400	17.94	248.24	248.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11698	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线76左5变压器	160	1.31	125.904	125.904	未进入负面清单	否	2024.06	
11699	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV温疗二线78右4变压器	315	9.05	223.4925	223.4925	未进入负面清单	否	2024.06	
11700	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线田庄二队变压器	50	7.63	36.185	36.185	未进入负面清单	否	2024.06	
11701	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线大甸子	100	53.86	26.14	26.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11702	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线10kV东辛庄线谷屯村二	400	19.49	242.04	242.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11703	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线佟屯变压器	200	1.3	157.4	157.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11704	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线南郭屯变压器	100	34.38	45.62	45.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11705	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合3号台	400	3.64	305.44	305.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11706	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合4号台	100	45.33	34.67	34.67	未进入负面清单	否	2024.06	
11707	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线老合5号台	80	66.2	11.04	11.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11708	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线南窝堡变压器	400	9.73	281.08	281.08	未进入负面清单	否	2024.06	
11709	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线牛营子村变压器	80	33.48	37.216	37.216	未进入负面清单	否	2024.06	
11710	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上沟变压器	50	60.61	9.695	9.695	未进入负面清单	否	2024.06	
11711	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后地变压器	50	56.7	11.65	11.65	未进入负面清单	否	2024.06	
11712	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线于屯变压器	400	9.62	281.52	281.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11713	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄村变压器	400	7.75	289	289	未进入负面清单	否	2024.06	
11714	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线方安海上变压器	400	52.57	109.72	109.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11715	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线10kV东辛庄线兴隆村(新)	100	14.22	65.78	65.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11716	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线龙泉变压器	400	2.39	310.44	310.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11717	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨六(新)	80	37.5	34	34	未进入负面清单	否	2024.06	
11718	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线新立一二三变压器	50	3.85	38.075	38.075	未进入负面清单	否	2024.06	
11719	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺六七组(新)	100	1.93	78.07	78.07	未进入负面清单	否	2024.06	
11720	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV麦子沟南刘郎屯（新）	315	4.72	237.132	237.132	未进入负面清单	否	2024.06	
11721	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大寨一二组变压器	200	5.07	149.86	149.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11722	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线阎家东	200	16.97	126.06	126.06	未进入负面清单	否	2024.06	
11723	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线白塔南台变压器	200	10.13	139.74	139.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11724	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线黑庄三队变压器(新)	200	5.21	149.58	149.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11725	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上坡子变压器	200	6.73	146.54	146.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11726	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线风鸣西	200	42.82	74.36	74.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11727	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线马蹄六(新)	100	10.42	69.58	69.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11728	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线 西地台变压器	400	6.71	293.16	293.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11729	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水分歧55左1#清水南台	200	6.19	147.62	147.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11730	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线厂子沟变压器	50	68.47	5.765	5.765	未进入负面清单	否	2024.06	
11731	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线117旧门小寺二台	100	5.55	74.45	74.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11732	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV二道边（新）	200	22.89	114.22	114.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11733	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线大莲蓬变压器	200	1.44	157.12	157.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11734	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相北沟变压器	50	11.24	34.38	34.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11735	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线前齐变压器(新)	100	30.39	49.61	49.61	未进入负面清单	否	2024.06	
11736	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	南大线4104	10kV南大线红旗村变压器	160	22.57	91.888	91.888	未进入负面清单	否	2024.06	
11737	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线老驸马变压器（新）	100	16.46	63.54	63.54	未进入负面清单	否	2024.06	

11738	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线王岳后坟（新）	100	35.96	44.04	44.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11739	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线后刘台子	100	29.26	50.74	50.74	未进入负面清单	否	2024.06	
11740	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线双树分歧62#恒大物流小区	500	34.78	226.1	226.1	未进入负面清单	否	2024.06	
11741	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线关山沟变压器	50	28.64	25.68	25.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11742	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线34右27变压器	50	6.2	36.9	36.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11743	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线蒋屯台变压器（新）	315	27.4	165.69	165.69	未进入负面清单	否	2024.06	
11744	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线王相西(新)变压器	100	29.4	50.6	50.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11745	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线花营南（新）	100	52.99	27.01	27.01	未进入负面清单	否	2024.06	
11746	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线后马圈（新）	100	14.75	65.25	65.25	未进入负面清单	否	2024.06	
11747	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 尚家沟变压器	200	31.44	97.12	97.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11748	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线周家西沟变压器	80	23.88	44.896	44.896	未进入负面清单	否	2024.06	
11749	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线北山变压器	200	4.32	151.36	151.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11750	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马屯变压器	200	10.92	138.16	138.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11751	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线10KV三道线　腰屯变压器	200	12.17	135.66	135.66	未进入负面清单	否	2024.06	
11752	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线戏台一组变压器	200	17.19	125.62	125.62	未进入负面清单	否	2024.06	
11753	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线苏家屯台变压器	200	0.61	158.78	158.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11754	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线仙灵卢家变压器	100	18.29	61.71	61.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11755	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10KV三道线北营子	50	31.41	24.295	24.295	未进入负面清单	否	2024.06	
11756	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线131裴沟变压器	250	73.84	15.4	15.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11757	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线牛彦新台	100	50.09	29.91	29.91	未进入负面清单	否	2024.06	
11758	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线南驼分歧摸虎半道子台	80	8.93	56.856	56.856	未进入负面清单	否	2024.06	
11759	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线清水分歧53副1#清水东台	200	10.49	139.02	139.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11760	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧二台子分歧29大豪村变压器	200	19.72	120.56	120.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11761	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线头台村市场变压器	200	24.11	111.78	111.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11762	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧小甸子分歧3小甸村变压器	100	44.57	35.43	35.43	未进入负面清单	否	2024.06	
11763	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线井河村	100	60.77	19.23	19.23	未进入负面清单	否	2024.06	
11764	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线安相分歧王赵分支王赵北分支9王赵北变压器	100	37.71	42.29	42.29	未进入负面清单	否	2024.06	
11765	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线王赵村南变压器	200	17.55	124.9	124.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11766	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线王家村台变压器	100	36.6	43.4	43.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11767	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线南关大棚50台	200	22.99	114.02	114.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11768	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线王河子陈屯	50	19.61	30.195	30.195	未进入负面清单	否	2024.06	
11769	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV王道线136机关变压器	160	30.97	78.448	78.448	未进入负面清单	否	2024.06	
11770	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家分歧67副1#董家屯台	20	78.53	0.294	0.294	未进入负面清单	否	2024.06	
11771	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线郭家沈屯分歧5#郭家沈屯台	200	33	94	94	未进入负面清单	否	2024.06	
11772	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王东变压器	200	5.18	149.64	149.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11773	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线龙王西变压器	315	1.4	247.59	247.59	未进入负面清单	否	2024.06	
11774	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地小区变压器	100	45.73	34.27	34.27	未进入负面清单	否	2024.06	
11775	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里下甸子变压器	100	18.28	61.72	61.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11776	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线向阳石材分歧87左5右5#北头子台	50	8.97	35.515	35.515	未进入负面清单	否	2024.06	
11777	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线214#白甸子分支4#白甸子变台	200	0.79	158.42	158.42	未进入负面清单	否	2024.06	

11778	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线小西沟分支14#白甸子西沟台	200	2.99	154.02	154.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11779	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线七五四台变压器	400	2.15	311.4	311.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11780	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线牛营下坡子变压器	315	10.86	217.791	217.791	未进入负面清单	否	2024.06	
11781	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线上坡(望海)变压器	100	15.14	64.86	64.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11782	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线北窝棚变压器	100	21	59	59	未进入负面清单	否	2024.06	
11783	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线小朱屯(望海)变压器	200	10.44	139.12	139.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11784	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线17#下茂南台区	200	13.4	133.2	133.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11785	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿茂线	10kV绿茂线文礼白灰厂分歧6#榆树沟西台区	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11786	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线朗月分歧63#朗月河南台	80	0.82	63.344	63.344	未进入负面清单	否	2024.06	
11787	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线三家分支9#线三家子台	200	2.02	155.96	155.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11788	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	10kV水源线兴北大台	400	5.56	297.76	297.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11789	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线枣山分歧丁岭台分支2#丁家岭台	200	3.16	153.68	153.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11790	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线后屯台变压器	200	9.22	141.56	141.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11791	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线老烧锅变压器	315	27.81	164.3985	164.3985	未进入负面清单	否	2024.06	
11792	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线郝屯变压器	200	19.01	121.98	121.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11793	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线施屯变压器	100	3.13	76.87	76.87	未进入负面清单	否	2024.06	
11794	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树变压器	100	33.69	46.31	46.31	未进入负面清单	否	2024.06	
11795	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线电池沟变压器	100	17.88	62.12	62.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11796	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线团山子北变压器	200	14.41	131.18	131.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11797	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线20右9右4左1变压器	400	17.66	249.36	249.36	未进入负面清单	否	2024.06	
11798	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯未沟变压器	200	11.74	136.52	136.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11799	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10KV工业1线20右1东1台变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11800	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线后王孤家子台	100	57.57	22.43	22.43	未进入负面清单	否	2024.06	
11801	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线北河沿台变压器	200	2.83	154.34	154.34	未进入负面清单	否	2024.06	
11802	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧炭厂沟分支孙家沟里支线25#孙家沟里台	30	11.34	20.598	20.598	未进入负面清单	否	2024.06	
11803	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线下砟山45#下砟山台区	200	16.33	127.34	127.34	未进入负面清单	否	2024.06	
11804	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	药王线E1004	10kV药王线立兴南沟变压器	100	17.57	62.43	62.43	未进入负面清单	否	2024.06	
11805	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线东砬山变压器	200	60.54	38.92	38.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11806	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线东岭南变压器	100	20.42	59.58	59.58	未进入负面清单	否	2024.06	
11807	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线东岭村北变压器	30	3.55	22.935	22.935	未进入负面清单	否	2024.06	
11808	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45右3变压器	200	25.35	109.3	109.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11809	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	10kV车站线17变压器	160	43.85	57.84	57.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11810	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	高石#2线E1009	10kV高石线西边4.5队台区	100	52.05	27.95	27.95	未进入负面清单	否	2024.06	
11811	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高石线	10kV高石线拉马分歧19副1#拉马2队台	50	12.04	33.98	33.98	未进入负面清单	否	2024.06	
11812	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线赵西沟变压器	100	6.06	73.94	73.94	未进入负面清单	否	2024.06	
11813	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线曹西 变压器	100	29.89	50.11	50.11	未进入负面清单	否	2024.06	
11814	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙海线焦家狐狸套	100	37.29	42.71	42.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11815	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下岭子变压器	200	21.41	117.18	117.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11816	国网兴城市供电公司			10kV东辛庄线西关北台	200	38.41	83.18	83.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11817	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线18左7右3变压器	315	10.2	219.87	219.87	未进入负面清单	否	2024.06	
11818	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右13变压器	400	9.47	282.12	282.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11819	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子分歧南关8队变压器	80	11.62	54.704	54.704	未进入负面清单	否	2024.06	
11820	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	10kV沙西线10kV沙西线海滨4队李保沟变压器	100	28.57	51.43	51.43	未进入负面清单	否	2024.06	

11821	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海沙线E1003	10kV沙西线10kV沙西线台里坝头变压器	100	33.25	46.75	46.75	未进入负面清单	否	2024.06	
11822	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线张屯变压器	160	2.93	123.312	123.312	未进入负面清单	否	2024.06	
11823	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线何家店子变压器	50	51.06	14.47	14.47	未进入负面清单	否	2024.06	
11824	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线边坡子变压器	160	4.5	120.8	120.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11825	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线南台变压器	315	0.28	251.118	251.118	未进入负面清单	否	2024.06	
11826	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线黑沟变压器	30	37.81	12.657	12.657	未进入负面清单	否	2024.06	
11827	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线潭屯(杨树)变压器	100	13.53	66.47	66.47	未进入负面清单	否	2024.06	
11828	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线杨树黄屯变压器	200	6.89	146.22	146.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11829	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线小王屯变压器	160	23.95	89.68	89.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11830	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线下屯变压器	50	12.44	33.78	33.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11831	国网兴城市供电公司	围屏66kV变电站	围屏线4101	10KV围屏线茶家潘屯变压器	30	36.97	12.909	12.909	未进入负面清单	否	2024.06	
11832	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	大寨线1111单元10KV大寨线罗家三	100	60.91	19.09	19.09	未进入负面清单	否	2024.06	
11833	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧43副1#八里村变台	160	1.18	126.112	126.112	未进入负面清单	否	2024.06	
11834	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧51#敬老院分支4#敬老院变台	80	8.12	57.504	57.504	未进入负面清单	否	2024.06	
11835	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线八里分歧63#小山子分支10副1#小山子旧变台	400	6.57	293.72	293.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11836	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌分歧聂岭分支8左2#四方台台区	100	24.23	55.77	55.77	未进入负面清单	否	2024.06	
11837	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线西沟变压器	200	12.11	135.78	135.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11838	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线40左1变压器	250	19.21	151.975	151.975	未进入负面清单	否	2024.06	
11839	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线63变压器	250	10.11	174.725	174.725	未进入负面清单	否	2024.06	
11840	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河村西台变压器	200	7.91	144.18	144.18	未进入负面清单	否	2024.06	
11841	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线董屯东分支5变压器	50	38.85	20.575	20.575	未进入负面清单	否	2024.06	
11842	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线51右8#西洋村南沟台区	200	11.48	137.04	137.04	未进入负面清单	否	2024.06	
11843	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV城内线42右4左6变压器	250	52.82	67.95	67.95	未进入负面清单	否	2024.06	
11844	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线85右3#万宝3.4队台区	100	6.74	73.26	73.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11845	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线46左6变压器	200	11.9	136.2	136.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11846	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧汤上23队分支4#汤上2.3队台区	200	25.14	109.72	109.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11847	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安中小学变压器	100	13.93	66.07	66.07	未进入负面清单	否	2024.06	
11848	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线 河东村（1）变压器	200	11.54	136.92	136.92	未进入负面清单	否	2024.06	
11849	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线半拉子三队	100	30.57	49.43	49.43	未进入负面清单	否	2024.06	
11850	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线芹菜东台变压器	160	20.2	95.68	95.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11851	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线辛庄12队变压器	400	4.36	302.56	302.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11852	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧石家沟分支6#石家沟台区	100	32.51	47.49	47.49	未进入负面清单	否	2024.06	
11853	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线34左7左7变压器H27	315	22.09	182.4165	182.4165	未进入负面清单	否	2024.06	
11854	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线52变压器	500	24.07	279.65	279.65	未进入负面清单	否	2024.06	
11855	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线张马屯果树地变压器	200	0.33	159.34	159.34	未进入负面清单	否	2024.06	
11856	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧张家变压器	200	4.6	150.8	150.8	未进入负面清单	否	2024.06	
11857	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线83左3#万宝1.2队台区	315	16.36	200.466	200.466	未进入负面清单	否	2024.06	
11858	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线田相南变压器	80	55.87	19.304	19.304	未进入负面清单	否	2024.06	
11859	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线周屯分歧高上7队分支3#汤上7队	100	42.17	37.83	37.83	未进入负面清单	否	2024.06	
11860	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线66左2变压器	200	11.92	136.16	136.16	未进入负面清单	否	2024.06	

11861	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线123左1#汤上村3台	315	0.36	250.866	250.866	未进入负面清单	否	2024.06	
11862	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线胡坟村1	200	42.12	75.76	75.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11863	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线西羊村西台台区	200	0.34	159.32	159.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11864	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线西岭变压器	100	26.29	53.71	53.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11865	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线119右2#汤上村2台	200	47.72	64.56	64.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11866	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线后孙岭	200	3.73	152.54	152.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11867	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线铁路南农业设施	100	5.15	74.85	74.85	未进入负面清单	否	2024.06	
11868	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线关站分歧田庄分支山里桥分支啦啦屯小分支11变压器	100	7.83	72.17	72.17	未进入负面清单	否	2024.06	
11869	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线62变压器	400	1.32	314.72	314.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11870	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线 十八家北变压器	200	57.64	44.72	44.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11871	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线206左14右2右1变压器	80	20.57	47.544	47.544	未进入负面清单	否	2024.06	
11872	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线60变压器	315	14.23	207.1755	207.1755	未进入负面清单	否	2024.06	
11873	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧459队分支5#牛心4.5.9台区	50	48.63	15.685	15.685	未进入负面清单	否	2024.06	
11874	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线45左7右6变压器H28	315	10.48	218.988	218.988	未进入负面清单	否	2024.06	
11875	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线康甸子变压器	200	4.52	150.96	150.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11876	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线王屯东变压器	160	31.08	78.272	78.272	未进入负面清单	否	2024.06	
11877	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线龙河村变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
11878	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线100右1#汤上1队	315	17.9	195.615	195.615	未进入负面清单	否	2024.06	
11879	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东洋北沟分支13东洋北沟台区	200	18.61	122.78	122.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11880	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿1队变压器	200	23.9	112.2	112.2	未进入负面清单	否	2024.06	
11881	国网兴城市供电公司			10kV高汤线牛心分歧高汤4队分支5汤上4队	315	19.79	189.6615	189.6615	未进入负面清单	否	2024.06	
11882	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线南岭分歧5#南岭台区	315	0.86	249.291	249.291	未进入负面清单	否	2024.06	
11883	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线九组变压器	80	19.33	48.536	48.536	未进入负面清单	否	2024.06	
11884	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安村变压器	200	18.28	123.44	123.44	未进入负面清单	否	2024.06	
11885	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线河东村变压器	200	25.64	108.72	108.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11886	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线杨屯西变压器	50	20.75	29.625	29.625	未进入负面清单	否	2024.06	
11887	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线周石后沟	100	23.01	56.99	56.99	未进入负面清单	否	2024.06	
11888	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线上沟变压器	200	9.31	141.38	141.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11889	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线龙河东变压器	200	11.24	137.52	137.52	未进入负面清单	否	2024.06	
11890	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线董屯西分支3变压器	200	15.35	129.3	129.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11891	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线张马屯变压器	100	15.87	64.13	64.13	未进入负面清单	否	2024.06	
11892	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线潘家变压器	200	40.95	78.1	78.1	未进入负面清单	否	2024.06	
11893	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV沙西线望海西沟变压器	80	61.73	14.616	14.616	未进入负面清单	否	2024.06	
11894	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线79变压器	500	17.7	311.5	311.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11895	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧19左1#满井台区	160	13.58	106.272	106.272	未进入负面清单	否	2024.06	
11896	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线52#西洋村东台区	200	35.8	88.4	88.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11897	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线卢屯台变压器	160	29.63	80.592	80.592	未进入负面清单	否	2024.06	
11898	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线西一村变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11899	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线杨屯中变压器	160	51.63	45.392	45.392	未进入负面清单	否	2024.06	
11900	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线新一条街	100	28.6	51.4	51.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11901	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛辛台	200	3.15	153.7	153.7	未进入负面清单	否	2024.06	
11902	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线33变压器	100	10.44	69.56	69.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11903	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线周石四队	80	9.6	56.32	56.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11904	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线兴旺新台	200	17.4	125.2	125.2	未进入负面清单	否	2024.06	

11905	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧边壕子分支6#边壕子台区	100	12.55	67.45	67.45	未进入负面清单	否	2024.06	
11906	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线王家沟分支王家沟变台	200	2.03	155.94	155.94	未进入负面清单	否	2024.06	
11907	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线丁沟	50	10.55	34.725	34.725	未进入负面清单	否	2024.06	
11908	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线付家村农业设施	315	20.3	188.055	188.055	未进入负面清单	否	2024.06	
11909	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线芹菜西台变压器	160	55.7	38.88	38.88	未进入负面清单	否	2024.06	
11910	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线海滨主干尚屯分支4变压器	100	49	31	31	未进入负面清单	否	2024.06	
11911	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线伞屯变压器	400	22.35	230.6	230.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11912	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄南台	400	22.43	230.28	230.28	未进入负面清单	否	2024.06	
11913	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线67左4#靳家村台区	200	50.66	58.68	58.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11914	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧满井34队分支5#满井3.4队台区	100	52.7	27.3	27.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11915	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线小王屯变压器	400	22.76	228.96	228.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11916	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安边西变压器	160	14.07	105.488	105.488	未进入负面清单	否	2024.06	
11917	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线小刘屯	100	10.14	69.86	69.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11918	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线王屯西变压器	315	14.36	206.766	206.766	未进入负面清单	否	2024.06	
11919	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线王屯南变压器	200	5.39	149.22	149.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11920	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线灰山沟台区	100	25.97	54.03	54.03	未进入负面清单	否	2024.06	
11921	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线德泰分支1变压器	200	28.49	103.02	103.02	未进入负面清单	否	2024.06	
11922	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线前兴隆	80	21.17	47.064	47.064	未进入负面清单	否	2024.06	
11923	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一线E1013	10kV学港一线34左17左1变压器H29	400	31.4	194.4	194.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11924	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线牛心分歧7队分支12#牛心7队台区	200	2.15	155.7	155.7	未进入负面清单	否	2024.06	
11925	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线关站分歧付家分支付家三队小分支5副1变压器	200	20.15	119.7	119.7	未进入负面清单	否	2024.06	
11926	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线下洼	100	41.15	38.85	38.85	未进入负面清单	否	2024.06	
11927	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线57变压器	500	4.79	376.05	376.05	未进入负面清单	否	2024.06	
11928	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线50变压器	400	3.26	306.96	306.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11929	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线兴隆南台	200	4.64	150.72	150.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11930	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线169右3左6右1#汤上8队	160	35.39	71.376	71.376	未进入负面清单	否	2024.06	
11931	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿2队变压器	200	75.43	9.14	9.14	未进入负面清单	否	2024.06	
11932	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线37变压器	500	33.72	231.4	231.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11933	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿4队（新）变压器	160	25.51	87.184	87.184	未进入负面清单	否	2024.06	
11934	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安西台变压器	160	77.94	3.296	3.296	未进入负面清单	否	2024.06	
11935	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线李相台变压器	200	57.22	45.56	45.56	未进入负面清单	否	2024.06	
11936	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线杨屯北台变压器	200	4.92	150.16	150.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11937	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线后兴隆	30	36.07	13.179	13.179	未进入负面清单	否	2024.06	
11938	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线郭山子南台变压器	200	0.39	159.22	159.22	未进入负面清单	否	2024.06	
11939	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线冯屯	100	55.14	24.86	24.86	未进入负面清单	否	2024.06	
11940	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线靳家分歧11#靳家1队台区	80	51.78	22.576	22.576	未进入负面清单	否	2024.06	
11941	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线54变压器	315	30.71	155.2635	155.2635	未进入负面清单	否	2024.06	
11942	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线三里西台（上坡子）	50	11.25	34.375	34.375	未进入负面清单	否	2024.06	
11943	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线望宝南台变压器	200	27.65	104.7	104.7	未进入负面清单	否	2024.06	
11944	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线阎屯村变压器	80	13.92	52.864	52.864	未进入负面清单	否	2024.06	
11945	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线东洋大屯台区	100	18.29	61.71	61.71	未进入负面清单	否	2024.06	
11946	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线柳蒿3队变压器	200	46.73	66.54	66.54	未进入负面清单	否	2024.06	
11947	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线73东洋南沟台区	200	13.95	132.1	132.1	未进入负面清单	否	2024.06	
11948	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线前孙岭	200	7.56	144.88	144.88	未进入负面清单	否	2024.06	
11949	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线杨屯南变压器	200	0.4	159.2	159.2	未进入负面清单	否	2024.06	

11950	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线150右6#汤上5队	100	44	36	36	未进入负面清单	否	2024.06	
11951	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线73变压器	315	71.83	25.7355	25.7355	未进入负面清单	否	2024.06	
11952	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线64变压器	200	9.81	140.38	140.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11953	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线狼洞子变压器	315	4.63	237.4155	237.4155	未进入负面清单	否	2024.06	
11954	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线台后变压器	200	0.7	158.6	158.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11955	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线沙河北变压器	100	5.54	74.46	74.46	未进入负面清单	否	2024.06	
11956	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线周家变压器	200	6.66	146.68	146.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11957	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线70支5变压器	50	61.94	9.03	9.03	未进入负面清单	否	2024.06	
11958	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线万宝村变压器	200	0.68	158.64	158.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11959	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线45变压器	315	15.19	204.1515	204.1515	未进入负面清单	否	2024.06	
11960	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线西地水利二台	50	5.36	37.32	37.32	未进入负面清单	否	2024.06	
11961	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线262左1变压器	100	12.69	67.31	67.31	未进入负面清单	否	2024.06	
11962	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器	630	14.36	413.532	413.532	未进入负面清单	否	2024.06	
11963	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右2富达香浦商业街间隔配电变压器2	630	10.32	438.984	438.984	未进入负面清单	否	2024.06	
11964	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右12变压器	200	41.64	76.72	76.72	未进入负面清单	否	2024.06	
11965	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右8变压器	200	1.61	156.78	156.78	未进入负面清单	否	2024.06	
11966	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线41右7变压器	400	11.19	275.24	275.24	未进入负面清单	否	2024.06	
11967	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线西地水利1台	80	31.99	38.408	38.408	未进入负面清单	否	2024.06	
11968	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线半拉子农业设施	80	8.91	56.872	56.872	未进入负面清单	否	2024.06	
11969	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	拣金线E1009	10kV拣金线大杨树机井变压器	100	0.36	79.64	79.64	未进入负面清单	否	2024.06	
11970	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	东山线1107	10kV东山线岛里台区	400	0.58	317.68	317.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11971	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线西地农业设施	80	18.21	49.432	49.432	未进入负面清单	否	2024.06	
11972	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线西辛庄农业设施	200	30.52	98.96	98.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11973	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	核电兴海湾间隔配电变压器	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11974	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	核电兴海湾配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
11975	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	10kV学港二线嘉山墅小区二期01变压器	500	10.1	349.5	349.5	未进入负面清单	否	2024.06	
11976	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	10kV学港二线嘉山墅小区二期02变压器	500	11.73	341.35	341.35	未进入负面清单	否	2024.06	
11977	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线三合荣郡小区A箱站2#配电变压器	630	10.28	439.236	439.236	未进入负面清单	否	2024.06	
11978	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线三合荣郡小区A箱站1#配电变压器	630	7.71	455.427	455.427	未进入负面清单	否	2024.06	
11979	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10KV元台子线白甸子水台	100	0.21	79.79	79.79	未进入负面清单	否	2024.06	
11980	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左5左6O13新增变压器	200	1.52	156.96	156.96	未进入负面清单	否	2024.06	
11981	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线48左3O17新增变压器	200	8.08	143.84	143.84	未进入负面清单	否	2024.06	
11982	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	弘福家园箱站变压器间隔配电变压器	500	16.42	317.9	317.9	未进入负面清单	否	2024.06	
11983	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	后王水利前张屯柱上变压器	200	0	160	160	未进入负面清单	否	2024.06	
11984	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线51右7右1#变压器	200	4.62	150.76	150.76	未进入负面清单	否	2024.06	
11985	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线82左7副1#变压器	400	19.13	243.48	243.48	未进入负面清单	否	2024.06	
11986	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线49右2变压器	315	14.66	205.821	205.821	未进入负面清单	否	2024.06	
11987	国网兴城市供电公司	东窑66kV变电站	10kV东月线	10kV东月线韩家沟变压器	100	7.63	72.37	72.37	未进入负面清单	否	2024.06	
11988	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石河沿南变压器	200	12.94	134.12	134.12	未进入负面清单	否	2024.06	
11989	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海1号变电亭1#变压器	630	8.21	452.277	452.277	未进入负面清单	否	2024.06	
11990	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海2号变电亭1#变压器	630	4.83	473.571	473.571	未进入负面清单	否	2024.06	
11991	国网兴城市供电公司			10kV沙农线后王西变压器	200	0.2	159.6	159.6	未进入负面清单	否	2024.06	
11992	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线英昌南屯水利台机井	100	1.7	78.3	78.3	未进入负面清单	否	2024.06	
11993	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	10kV元台子线苑屯东台机井	50	0.93	39.535	39.535	未进入负面清单	否	2024.06	
11994	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线吴家村东变压器	200	18.01	123.98	123.98	未进入负面清单	否	2024.06	

11995	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄胡坟村2变压器	100	40.6	39.4	39.4	未进入负面清单	否	2024.06	
11996	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线古城子分台变压器	200	0.42	159.16	159.16	未进入负面清单	否	2024.06	
11997	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线三道边北分台变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
11998	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左16支4	315	13.21	210.3885	210.3885	未进入负面清单	否	2024.06	
11999	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二道边分台变压器	200	0.31	159.38	159.38	未进入负面清单	否	2024.06	
12000	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线43变压器	250	30.85	122.875	122.875	未进入负面清单	否	2024.06	
12001	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线周屯东分台变压器	200	0.43	159.14	159.14	未进入负面清单	否	2024.06	
12002	国网兴城市供电公司			凯森蒙豪邸1号箱站1#配电变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12003	国网兴城市供电公司			凯森蒙豪邸1号箱站2#配电变压器	500	0.12	399.4	399.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12004	国网兴城市供电公司			凯森蒙豪邸2号箱站1#配电变压器	500	0.08	399.6	399.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12005	国网兴城市供电公司			凯森蒙豪邸2号箱站2#配电变压器	500	0.1	399.5	399.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12006	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温联线3左1变压器	250	0.49	198.775	198.775	未进入负面清单	否	2024.06	
12007	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线45右4变压器	250	47.31	81.725	81.725	未进入负面清单	否	2024.06	
12008	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线15变压器	250	27	132.5	132.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12009	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	10kV温医线15+1左1变压器	250	35.18	112.05	112.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12010	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线马屯分台变压器	200	0.45	159.1	159.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12011	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV绿铅线白塔村变压器	200	0.09	159.82	159.82	未进入负面清单	否	2024.06	
12012	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温港线61右7变压器	250	67.8	30.5	30.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12013	国网兴城市供电公司			10kV绿铅线上范南台变压器	200	0.07	159.86	159.86	未进入负面清单	否	2024.06	
12014	国网兴城市供电公司			10kV绿铅线新后沟变压器	200	0.16	159.68	159.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12015	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线老边东变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12016	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	10kV白塔线	10kV白塔线柏屯南变压器	200	0.17	159.66	159.66	未进入负面清单	否	2024.06	
12017	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	10kV温城29柱上变压器	315	17.35	197.3475	197.3475	未进入负面清单	否	2024.06	
12018	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	36右10兴城市东福俊景变压器	200	33.15	93.7	93.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12019	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线71右3变压器	200	10.95	138.1	138.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12020	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69右17变压器	200	8.53	142.94	142.94	未进入负面清单	否	2024.06	
12021	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线69支20变压器	100	0.52	79.48	79.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12022	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左14变压器	400	61.19	75.24	75.24	未进入负面清单	否	2024.06	
12023	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线供销社变压器	200	10.01	139.98	139.98	未进入负面清单	否	2024.06	
12024	国网兴城市供电公司			10kV双树线双树分歧64#杆恒大物流4号台区柱上变压器	400	0.56	317.76	317.76	未进入负面清单	否	2024.06	
12025	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭1#变压器配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
12026	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团1#变电亭2#变压器配电变压器	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
12027	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭1#变压器配电变压器	630	0.16	502.992	502.992	未进入负面清单	否	2024.06	
12028	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	红石湾C组团2#变电亭2#变压器配电变压器	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
12029	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左14-1柱上变压器	200	9.42	141.16	141.16	未进入负面清单	否	2024.06	
12030	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线孙岭后沟变压器	30	1.7	23.49	23.49	未进入负面清单	否	2024.06	
12031	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西机井04柱上变压器	50	5.33	37.335	37.335	未进入负面清单	否	2024.06	
12032	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	万象家园二期配电变压器A	630	30.58	311.346	311.346	未进入负面清单	否	2024.06	
12033	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	万象家园二期配电变压器B	630	18.23	389.151	389.151	未进入负面清单	否	2024.06	
12034	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学东一线E1013	核电兴海湾三期间配电变压器	630	15.1	408.87	408.87	未进入负面清单	否	2024.06	
12035	国网兴城市供电公司			10kV红崖子线刘郎屯东分台变压器	200	0.29	159.42	159.42	未进入负面清单	否	2024.06	

12036	国网兴城市供电公司			元台子供电所门口充电桩	630	0.09	503.433	503.433	未进入负面清单	否	2024.06	
12037	国网兴城市供电公司			曹庄管委会充电桩变压器	630	0.37	501.669	501.669	未进入负面清单	否	2024.06	
12038	国网兴城市供电公司			海天假日酒店门口充电桩柱上变压器	630	0.31	502.047	502.047	未进入负面清单	否	2024.06	
12039	国网兴城市供电公司			比基尼小小镇充电桩变压器	630	0.27	502.299	502.299	未进入负面清单	否	2024.06	
12040	国网兴城市供电公司			兴城市古城街道古城景区1号充电桩	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
12041	国网兴城市供电公司			羊安斯达威泳装园充电桩	630	0.1	503.37	503.37	未进入负面清单	否	2024.06	
12042	国网兴城市供电公司			10kv大寨线吴东新台	100	2.98	77.02	77.02	未进入负面清单	否	2024.06	
12043	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线田庄机井3变压器	100	1.07	78.93	78.93	未进入负面清单	否	2024.06	
12044	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	微波线1105	10kV东辛庄线张虎机井9变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
12045	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	骞亿宁府园配电变压器B	250	7.63	180.925	180.925	未进入负面清单	否	2024.06	
12046	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	骞亿宁府园配电变压器A	250	9.43	176.425	176.425	未进入负面清单	否	2024.06	
12047	国网兴城市供电公司			10kV旧门线头道沟变压器	100	0.88	79.12	79.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12048	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	大甸子线大甸子分歧6#柱上变压器	50	9.6	35.2	35.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12049	国网兴城市供电公司			辽财家园变压器2#	630	0.02	503.874	503.874	未进入负面清单	否	2024.06	
12050	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10千伏高汤线王岳新增变压器	400	8.58	285.68	285.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12051	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	东八里新增	200	15.92	128.16	128.16	未进入负面清单	否	2024.06	
12052	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV大寨线花营村西台	100	22.7	57.3	57.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12053	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线大市厂北	100	6.29	73.71	73.71	未进入负面清单	否	2024.06	
12054	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线71右1右6变压器	400	1.62	313.52	313.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12055	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线41支2N10新增变压器	200	11.79	136.42	136.42	未进入负面清单	否	2024.06	
12056	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	10kV温港线108变压器	250	15.66	160.85	160.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12057	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线58右1变压器	250	40.33	99.175	99.175	未进入负面清单	否	2024.06	
12058	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	10kV温医线33变压器	500	1.66	391.7	391.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12059	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	10kV温港线108变压器#1	250	1.5	196.25	196.25	未进入负面清单	否	2024.06	
12060	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线68左11左2左1	315	15.28	203.868	203.868	未进入负面清单	否	2024.06	
12061	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右16变压器	315	44.21	112.7385	112.7385	未进入负面清单	否	2024.06	
12062	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	温泉线42支3变压器#1	100	10.48	69.52	69.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12063	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	粮库线1106	10kV粮库线二台子机井5变压器	100	1.17	78.83	78.83	未进入负面清单	否	2024.06	
12064	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈2台区	100	17.97	62.03	62.03	未进入负面清单	否	2024.06	
12065	国网兴城市供电公司			10kV拣金线老烧锅分歧30#左6#老烧锅打花生专用台区	400	0	320	320	未进入负面清单	否	2024.06	
12066	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右17变压器	400	53.26	106.96	106.96	未进入负面清单	否	2024.06	
12067	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工三线79右12左5变压器	250	20.66	148.35	148.35	未进入负面清单	否	2024.06	
12068	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩果新增1	200	2.17	155.66	155.66	未进入负面清单	否	2024.06	
12069	国网兴城市供电公司			10kV学疗二线乐业居变压器	500	0.06	399.7	399.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12070	国网兴城市供电公司			10kV海东线方安海上2#	400	0.35	318.6	318.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12071	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	10kV温疗二线70右1变压器	160	2.58	123.872	123.872	未进入负面清单	否	2024.06	
12072	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线46左4变压器	160	13.39	106.576	106.576	未进入负面清单	否	2024.06	
12073	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线凤鸣机井1变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
12074	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维机井1变压器	50	0.01	39.995	39.995	未进入负面清单	否	2024.06	
12075	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线李维机井2变压器	100	0.74	79.26	79.26	未进入负面清单	否	2024.06	
12076	国网兴城市供电公司			10kV刘台子线蚂蚁机井3变压器	50	7.27	36.365	36.365	未进入负面清单	否	2024.06	
12077	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蚂蚁机井2变压器	50	4.21	37.895	37.895	未进入负面清单	否	2024.06	
12078	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线道班机井台区	50	4.54	37.73	37.73	未进入负面清单	否	2024.06	
12079	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线望川机井台区	50	6.65	36.675	36.675	未进入负面清单	否	2024.06	

12080	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左10左7#柱上变#1	100	12.74	67.26	67.26	未进入负面清单	否	2024.06	
12081	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV矿山线下草白机井台区	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
12082	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线34左10左13变压器	200	10.2	139.6	139.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12083	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线58右8左2#变压器	200	2.68	154.64	154.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12084	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线李屯西机井台区	50	7.31	36.345	36.345	未进入负面清单	否	2024.06	
12085	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	10kV旧门线三道机井台区变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
12086	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线张沈机井台区	50	10	35	35	未进入负面清单	否	2024.06	
12087	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线50右1变压器	250	9.49	176.275	176.275	未进入负面清单	否	2024.06	
12088	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线1变压器	250	40.36	99.1	99.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12089	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线46右6左3变压器	315	25.86	170.541	170.541	未进入负面清单	否	2024.06	
12090	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	10kV河兴线80支1变压器	250	46.87	82.825	82.825	未进入负面清单	否	2024.06	
12091	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	温工#3线48右2变压器#1	250	21.15	147.125	147.125	未进入负面清单	否	2024.06	
12092	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	温工三线77+1左12右19支1	250	5.81	185.475	185.475	未进入负面清单	否	2024.06	
12093	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	温工三线77+1左12右8支1	250	2.07	194.825	194.825	未进入负面清单	否	2024.06	
12094	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	曹庄线3C103	10kV曹庄线44#王屯北台（3台）	200	9.04	141.92	141.92	未进入负面清单	否	2024.06	
12095	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	水产线3C110	10kV水产线50#王屯南台（1台）	200	8.73	142.54	142.54	未进入负面清单	否	2024.06	
12096	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右6右1柱上变压器	200	1.34	157.32	157.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12097	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线46右6左4变压器#1	200	37.95	84.1	84.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12098	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10千伏农机线	10kV农机线5左5变压器	100	47.5	32.5	32.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12099	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线146右4变压器	50	0.96	39.52	39.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12100	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV工业1线汤屯村变压器	315	38.56	130.536	130.536	未进入负面清单	否	2024.06	
12101	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线59右12变压器	200	14.25	131.5	131.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12102	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	10kV温疗二线12+1变压器	100	16.65	63.35	63.35	未进入负面清单	否	2024.06	
12103	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大甸子新增变压器	200	20.07	119.86	119.86	未进入负面清单	否	2024.06	
12104	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子东台新增变压器	200	7.46	145.08	145.08	未进入负面清单	否	2024.06	
12105	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河曹线4121	10kV河曹线四城子南台新增变压器	200	11.25	137.5	137.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12106	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线文家南台变压器	200	46.84	66.32	66.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12107	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	红崖子线E1005	10kV红崖子线二道边农业设施变压器	100	0.1	79.9	79.9	未进入负面清单	否	2024.06	
12108	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	10kV机场线7019住宅小区配电变压器1#	630	0.15	503.055	503.055	未进入负面清单	否	2024.06	
12109	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线五里村台	160	60.08	31.872	31.872	未进入负面清单	否	2024.06	
12110	国网兴城市供电公司			10kV南大线南大中2变压器	400	0.08	319.68	319.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12111	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV水源线	西碌山4号柱上变压器	200	0.19	159.62	159.62	未进入负面清单	否	2024.06	
12112	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	东碌新2柱上变压器	400	0.4	318.4	318.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12113	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	东碌村2柱上变压器	100	0.94	79.06	79.06	未进入负面清单	否	2024.06	
12114	国网兴城市供电公司			10kV沙东线65右8分支4N21新增变压器	200	0.72	158.56	158.56	未进入负面清单	否	2024.06	
12115	国网兴城市供电公司			学东二线龙海壹城二期间隔配变2	800	0.05	639.6	639.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12116	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	沙东线13支2变压器	200	26.37	107.26	107.26	未进入负面清单	否	2024.06	
12117	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	恒大物流小区3	400	0.39	318.44	318.44	未进入负面清单	否	2024.06	
12118	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	温泉线2316	10kV温泉线55变压器	200	14.29	131.42	131.42	未进入负面清单	否	2024.06	
12119	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线14右9左5变压器	400	46.49	134.04	134.04	未进入负面清单	否	2024.06	
12120	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	10kV温工三线79右9变压器	315	20.95	186.0075	186.0075	未进入负面清单	否	2024.06	
12121	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线前刘机井4变压器	50	0.55	39.725	39.725	未进入负面清单	否	2024.06	

12122	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西机井3变压器	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
12123	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线山西机井6变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
12124	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	刘台子线1110	10kV刘台子线蛇山机井3变压器	50	0	40	40	未进入负面清单	否	2024.06	
12125	国网兴城市供电公司			10kV刘台子线蛇山机井5变压器	100	0.9	79.1	79.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12126	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线46#兴运府二期变压器1#	500	0.21	398.95	398.95	未进入负面清单	否	2024.06	
12127	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	10kV学疗二线46#兴运府二期变压器2#	500	21.78	291.1	291.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12128	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器1#	400	5.23	299.08	299.08	未进入负面清单	否	2024.06	
12129	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线三友嘉园变电亭变压器2#	400	5.85	296.6	296.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12130	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线 三里东沟变压器	100	17.44	62.56	62.56	未进入负面清单	否	2024.06	
12131	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线72副1N22新增变压器	200	6.21	147.58	147.58	未进入负面清单	否	2024.06	
12132	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器01	500	19.03	304.85	304.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12133	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府二期配电变压器02	500	16.99	315.05	315.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12134	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	步行街间隔2配电变压器	630	14.19	414.603	414.603	未进入负面清单	否	2024.06	
12135	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线新农村间隔2配电变压器	315	1.06	248.661	248.661	未进入负面清单	否	2024.06	
12136	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	大甸子线3C104	10kV大甸子线大佟屯(新)变压器	200	32.52	94.96	94.96	未进入负面清单	否	2024.06	
12137	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV工业线	韩家沟铁路住宅	100	6.85	73.15	73.15	未进入负面清单	否	2024.06	
12138	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线65右7副1N18新增变压器	100	9.69	70.31	70.31	未进入负面清单	否	2024.06	
12139	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园A箱站变压器#1	315	5.39	235.0215	235.0215	未进入负面清单	否	2024.06	
12140	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园A箱站变压器#2	315	47.25	103.1625	103.1625	未进入负面清单	否	2024.06	
12141	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线39古城A站间隔2配电变压器	200	7.17	145.66	145.66	未进入负面清单	否	2024.06	
12142	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	古城G站间隔3配电变压器	200	6.98	146.04	146.04	未进入负面清单	否	2024.06	
12143	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线后王后张屯变压器	200	6.76	146.48	146.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12144	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	城内线42右4箱式变电站间隔2配电变压器	800	69.29	85.68	85.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12145	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑B箱站#1变压器	315	62.65	54.6525	54.6525	未进入负面清单	否	2024.06	
12146	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑C箱站#1变压器	315	29.02	160.587	160.587	未进入负面清单	否	2024.06	
12147	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑C箱站#2变压器	315	42.38	118.503	118.503	未进入负面清单	否	2024.06	
12148	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑D箱站#1变压器	315	50.06	94.311	94.311	未进入负面清单	否	2024.06	
12149	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑D箱站#2变压器	315	24.36	175.266	175.266	未进入负面清单	否	2024.06	
12150	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园A箱站#1变压器	500	30.98	245.1	245.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12151	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园B箱站#1变压器	315	46.81	104.5485	104.5485	未进入负面清单	否	2024.06	
12152	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园B箱站#2变压器	400	20.38	238.48	238.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12153	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	锦华园A间隔2配电变压器	800	33.94	368.48	368.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12154	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	锦华园B箱站#2变压器	800	35.67	354.64	354.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12155	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#1变压器#1	630	18.82	385.434	385.434	未进入负面清单	否	2024.06	
12156	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#1变压器#2	630	12.85	423.045	423.045	未进入负面清单	否	2024.06	
12157	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#2变压器#1	500	12.84	335.8	335.8	未进入负面清单	否	2024.06	
12158	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	泳装城箱站#2变压器#2	500	59.6	102	102	未进入负面清单	否	2024.06	
12159	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑A箱站变压器#1	315	66.42	42.777	42.777	未进入负面清单	否	2024.06	
12160	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	闻涛苑A箱站变压器#2	315	45.61	108.3285	108.3285	未进入负面清单	否	2024.06	
12161	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园B箱站变压器#1	315	53.71	82.8135	82.8135	未进入负面清单	否	2024.06	
12162	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园B箱站变压器#2	315	24.08	176.148	176.148	未进入负面清单	否	2024.06	

12163	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园C箱站变压器#1	400	28.73	205.08	205.08	未进入负面清单	否	2024.06	
12164	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园C箱站变压器#2	400	47.9	128.4	128.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12165	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园E箱站变压器#1	400	8.47	286.12	286.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12166	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园E箱站变压器#2	400	25.12	219.52	219.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12167	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#1变压器	500	25.52	272.4	272.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12168	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园箱站#2变压器	500	22.61	286.95	286.95	未进入负面清单	否	2024.06	
12169	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居A箱站#1变压器	500	30.9	245.5	245.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12170	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	水木馨居B箱站#1变压器	500	22.27	288.65	288.65	未进入负面清单	否	2024.06	
12171	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园A箱站变压器#1	400	71.57	33.72	33.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12172	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园B箱站变压器#1	315	30.84	154.854	154.854	未进入负面清单	否	2024.06	
12173	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	欣和园B箱站变压器#2	315	32.72	148.932	148.932	未进入负面清单	否	2024.06	
12174	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑D箱站#1变压器	500	56.06	119.7	119.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12175	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑E箱站#1变压器	500	17.69	311.55	311.55	未进入负面清单	否	2024.06	
12176	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园综合楼A站变压器	315	10.99	217.3815	217.3815	未进入负面清单	否	2024.06	
12177	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园E箱站变压器#1	630	7.29	458.073	458.073	未进入负面清单	否	2024.06	
12178	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园E箱站变压器#2	630	9.58	443.646	443.646	未进入负面清单	否	2024.06	
12179	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园D箱站变压器#1	400	39.83	160.68	160.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12180	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园F箱站变压器#1	500	34.06	229.7	229.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12181	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园F箱站变压器#2	500	28.51	257.45	257.45	未进入负面清单	否	2024.06	
12182	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园A箱站变压器#1	500	68.23	58.85	58.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12183	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园B箱站变压器#1	630	44.38	224.406	224.406	未进入负面清单	否	2024.06	
12184	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园C箱站变压器#1	400	47.72	129.12	129.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12185	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	弘熙园C箱站变压器#2	400	35.2	179.2	179.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12186	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园D箱站变压器#1	500	9.95	350.25	350.25	未进入负面清单	否	2024.06	
12187	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	美星花园D箱站变压器#2	315	46.53	105.4305	105.4305	未进入负面清单	否	2024.06	
12188	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园三期箱式变电站间隔2配电变压器#1	500	55	125	125	未进入负面清单	否	2024.06	
12189	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园三期箱式变电站间隔3配电变压器#2	400	53.82	104.72	104.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12190	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区A箱站间隔2配电变压器#1	400	9.91	280.36	280.36	未进入负面清单	否	2024.06	
12191	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区A箱站间隔3配电变压器#2	400	7.45	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12192	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区C箱站间隔2配电变压器#1	500	35.2	224	224	未进入负面清单	否	2024.06	
12193	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	金天屹小区C箱站间隔3配电变压器#2	500	35.34	223.3	223.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12194	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园住宅A站变压器#1	500	57.69	111.55	111.55	未进入负面清单	否	2024.06	
12195	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	国税园住宅A站变压器#2	500	31.56	242.2	242.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12196	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑A箱站间隔2配电变压器	400	22.43	230.28	230.28	未进入负面清单	否	2024.06	
12197	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	绿美苑C箱站间隔1配电变压器	500	25.6	272	272	未进入负面清单	否	2024.06	
12198	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	河机线65支2左3变压器#1	100	58.48	21.52	21.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12199	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右5右5变压器#1	500	17.17	314.15	314.15	未进入负面清单	否	2024.06	
12200	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右5右4变压器#1	400	5.94	296.24	296.24	未进入负面清单	否	2024.06	
12201	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	温联线59右14左2箱站变压器#1	315	19.12	191.772	191.772	未进入负面清单	否	2024.06	
12202	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	温港线27左5B箱站变压器#2	315	9.47	222.1695	222.1695	未进入负面清单	否	2024.06	
12203	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	温疗二线10左6B箱站变压器#1	500	7.81	360.95	360.95	未进入负面清单	否	2024.06	
12204	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	林楠逸园A箱站变压器#1	315	2.3	244.755	244.755	未进入负面清单	否	2024.06	
12205	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	林楠逸园A箱站变压器#2	315	13	211.05	211.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12206	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台A箱站变压器	500	19.31	303.45	303.45	未进入负面清单	否	2024.06	
12207	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台A箱站变压器#2	500	19.49	302.55	302.55	未进入负面清单	否	2024.06	
12208	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台B箱站变压器	500	18.28	308.6	308.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12209	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	海上钓鱼台B箱站变压器#2	500	20.09	299.55	299.55	未进入负面清单	否	2024.06	
12210	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线41右2A箱站变压器#2	315	51.6	89.46	89.46	未进入负面清单	否	2024.06	

12211	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#1	500	26.21	268.95	268.95	未进入负面清单	否	2024.06	
12212	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支1A箱站变压器#2	500	20	300	300	未进入负面清单	否	2024.06	
12213	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#1	500	47.78	161.1	161.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12214	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2B箱站变压器#2	400	43.97	144.12	144.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12215	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#1	500	29.72	251.4	251.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12216	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	温兴线金秋园2期箱站变压器#2	315	0.31	251.0235	251.0235	未进入负面清单	否	2024.06	
12217	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗一线62左11B箱站变压器#1	400	9.87	280.52	280.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12218	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗一线62左11B箱站变压器#2	400	7.5	290	290	未进入负面清单	否	2024.06	
12219	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12右5左2箱站变压器#1	500	20.36	298.2	298.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12220	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	温城线12右5左1箱站变压器#1	500	47.1	164.5	164.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12221	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	城内线2318	河兴线71D箱站变压器#1	315	0.12	251.622	251.622	未进入负面清单	否	2024.06	
12222	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#1	200	70.29	19.42	19.42	未进入负面清单	否	2024.06	
12223	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	机场线4124	机场线57右3左4箱站变压器#2	400	15.38	258.48	258.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12224	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#1	500	18.5	307.5	307.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12225	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期A箱站变压器#2	400	7.19	291.24	291.24	未进入负面清单	否	2024.06	
12226	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	车站线2319	西域华府小区三期B箱站变压器#1	400	37.59	169.64	169.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12227	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区A箱站变压器#1	500	37.2	214	214	未进入负面清单	否	2024.06	
12228	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区A箱站变压器#2	630	16.61	399.357	399.357	未进入负面清单	否	2024.06	
12229	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区B箱站变压器#1	400	52.22	111.12	111.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12230	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区B箱站变压器#2	630	17.79	391.923	391.923	未进入负面清单	否	2024.06	
12231	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#1	800	25.12	439.04	439.04	未进入负面清单	否	2024.06	
12232	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	世纪华府小区一期A箱站变压器#2	800	22.05	463.6	463.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12233	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#1	500	43.19	184.05	184.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12234	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区A箱站变压器#2	250	60.95	47.625	47.625	未进入负面清单	否	2024.06	
12235	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区B箱站间隔2配电变压器	500	24.75	276.25	276.25	未进入负面清单	否	2024.06	
12236	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#1	630	26.84	334.908	334.908	未进入负面清单	否	2024.06	
12237	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区C箱站变压器#2	630	12.89	422.793	422.793	未进入负面清单	否	2024.06	
12238	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#1	630	27.2	332.64	332.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12239	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#2	630	36.43	274.491	274.491	未进入负面清单	否	2024.06	
12240	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区D箱站变压器#3	630	24.54	349.398	349.398	未进入负面清单	否	2024.06	
12241	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府A箱站变压器#1	500	12.92	335.4	335.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12242	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	兴海湾小区A箱站变压器#1	500	16.56	317.2	317.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12243	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	凯悦豪庭A箱站变压器	400	7.58	289.68	289.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12244	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#1	500	6.43	367.85	367.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12245	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#2	500	13.51	332.45	332.45	未进入负面清单	否	2024.06	
12246	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区F箱站变压器#3	500	35.4	223	223	未进入负面清单	否	2024.06	
12247	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村C箱站变压器#1	500	23.79	281.05	281.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12248	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村B箱站间隔变压器#1	400	7.72	289.12	289.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12249	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#1	400	21.76	232.96	232.96	未进入负面清单	否	2024.06	
12250	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	兴城疗养院A箱站变压器#2	400	29.74	201.04	201.04	未进入负面清单	否	2024.06	
12251	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	辽工大A箱站变压器#1	400	26.81	212.76	212.76	未进入负面清单	否	2024.06	

12252	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	晟林水岸名居小区A箱站变压器#1	1000	48.89	311.1	311.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12253	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#1	500	18.12	309.4	309.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12254	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	文澜苑小区A箱站变压器#2	500	21.96	290.2	290.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12255	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区A箱站变压器#1	500	8.74	356.3	356.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12256	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#1	500	2.74	386.3	386.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12257	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	山海湾小区B箱站变压器#2	500	0.11	399.45	399.45	未进入负面清单	否	2024.06	
12258	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	高中住宅箱站变压器#1	400	10.87	276.52	276.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12259	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	弘熙园G箱站变压器#1	500	26.02	269.9	269.9	未进入负面清单	否	2024.06	
12260	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区A箱站变压器#1	500	17.93	310.35	310.35	未进入负面清单	否	2024.06	
12261	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区A箱站变压器#2	400	22.85	228.6	228.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12262	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	馨园小区B箱站变压器#1	500	14.28	328.6	328.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12263	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#1	630	17.54	393.498	393.498	未进入负面清单	否	2024.06	
12264	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区A箱站变压器#2	630	35.57	279.909	279.909	未进入负面清单	否	2024.06	
12265	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东福锦园小区A箱站变压器#1	315	10.06	220.311	220.311	未进入负面清单	否	2024.06	
12266	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东福锦园小区A箱站变压器#2	315	24.06	176.211	176.211	未进入负面清单	否	2024.06	
12267	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区A箱站变压器#1	630	12.74	423.738	423.738	未进入负面清单	否	2024.06	
12268	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区A箱站间隔3配电变压器	630	12.11	427.707	427.707	未进入负面清单	否	2024.06	
12269	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#1	500	22.26	288.7	288.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12270	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	香林水岸小区B箱站变压器#2	500	18.99	305.05	305.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12271	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	绿野海岸小区A箱站变压器#1	800	15.25	518	518	未进入负面清单	否	2024.06	
12272	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	绿野海岸小区A箱站变压器#2	800	14.94	520.48	520.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12273	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	红海湾小区A箱站变压器#2	630	15.38	407.106	407.106	未进入负面清单	否	2024.06	
12274	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#1	630	32.6	298.62	298.62	未进入负面清单	否	2024.06	
12275	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园A箱站变压器#2	630	15.83	404.271	404.271	未进入负面清单	否	2024.06	
12276	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#1	630	20.92	372.204	372.204	未进入负面清单	否	2024.06	
12277	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	林海温泉家园B箱站变压器#2	315	21	185.85	185.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12278	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	凯森蒙家园箱站变压器#1	500	30.8	246	246	未进入负面清单	否	2024.06	
12279	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	凯森蒙家园箱站变压器#2	500	0.23	398.85	398.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12280	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	观海国际小区E箱站间隔2配电变压器	500	25.98	270.1	270.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12281	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	凯森蒙小区箱站变压器#1	500	16.17	319.15	319.15	未进入负面清单	否	2024.06	
12282	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	凯森蒙小区箱站变压器#2	500	24.92	275.4	275.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12283	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	加州海岸小区A箱站变压器#1	500	34.82	225.9	225.9	未进入负面清单	否	2024.06	
12284	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	加州海岸小区A箱站变压器#2	500	31.52	242.4	242.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12285	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	海尚丽景箱站变压器#1	400	4.23	303.08	303.08	未进入负面清单	否	2024.06	
12286	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	海尚丽景箱站变压器#2	400	4.65	301.4	301.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12287	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	世纪阳光小区A箱站变压器#1	500	45.99	170.05	170.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12288	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园A箱站变压器#1	500	14.52	327.4	327.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12289	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园A箱站变压器#2	500	18.83	305.85	305.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12290	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园B箱站变压器#1	500	29.83	250.85	250.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12291	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府园B箱站变压器#2	500	19.64	301.8	301.8	未进入负面清单	否	2024.06	
12292	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	福康园小区A箱站变压器#1	315	26.64	168.084	168.084	未进入负面清单	否	2024.06	
12293	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#1	315	21.61	183.9285	183.9285	未进入负面清单	否	2024.06	
12294	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居A箱站变压器#2	315	17.47	196.9695	196.9695	未进入负面清单	否	2024.06	
12295	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居B箱站变压器#1	400	39.09	163.64	163.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12296	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#1	400	28.34	206.64	206.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12297	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	青山移民水库新居C箱站变压器#2	400	41.31	154.76	154.76	未进入负面清单	否	2024.06	
12298	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	南辛河畔花园箱站变压器#1	315	0.21	251.3385	251.3385	未进入负面清单	否	2024.06	
12299	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园C箱站变压器#1	500	28.81	255.95	255.95	未进入负面清单	否	2024.06	

12300	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园C箱站变压器#2	500	24.34	278.3	278.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12301	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园D箱站变压器#1	400	31.22	195.12	195.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12302	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	胜利家园小区A箱站变压器#1	500	15.31	323.45	323.45	未进入负面清单	否	2024.06	
12303	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	胜利家园小区A箱站变压器#2	500	14.35	328.25	328.25	未进入负面清单	否	2024.06	
12304	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园F箱站变压器#1	500	24.21	278.95	278.95	未进入负面清单	否	2024.06	
12305	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	温馨家园F箱站变压器#2	500	38.04	209.8	209.8	未进入负面清单	否	2024.06	
12306	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	阳光小区A箱站变压器#1	500	34.74	226.3	226.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12307	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	阳光小区A箱站变压器#2	630	26.63	336.231	336.231	未进入负面清单	否	2024.06	
12308	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	凯悦豪庭B箱站间变压器#1	400	8.92	284.32	284.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12309	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	凯悦豪庭B箱站变压器#2	400	3.33	306.68	306.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12310	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	凯悦豪庭B箱站变压器#3	400	2.49	310.04	310.04	未进入负面清单	否	2024.06	
12311	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	加州海岸小区B箱站变压器#1	500	28.96	255.2	255.2	未进入负面清单	否	2024.06	
12312	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	加州海岸小区B箱站变压器#2	500	25.04	274.8	274.8	未进入负面清单	否	2024.06	
12313	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#1	400	39.93	160.28	160.28	未进入负面清单	否	2024.06	
12314	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	温疗2线46右3右1支2A箱站变压器#2	400	23.06	227.76	227.76	未进入负面清单	否	2024.06	
12315	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	钓鱼台街道A箱站变压器#1	500	15.38	323.1	323.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12316	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	钓鱼台街道A箱站变压器#2	500	19.7	301.5	301.5	未进入负面清单	否	2024.06	
12317	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	星河小镇A箱站变压器#1	630	18.43	387.891	387.891	未进入负面清单	否	2024.06	
12318	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	嘉山墅小区A箱站变压器#1	630	32.23	300.951	300.951	未进入负面清单	否	2024.06	
12319	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	嘉山墅小区A箱站变压器#2	630	14.18	414.666	414.666	未进入负面清单	否	2024.06	
12320	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	紫金花小区A箱站变压器#1	315	63.93	50.6205	50.6205	未进入负面清单	否	2024.06	
12321	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	紫金花小区A箱站变压器#2	315	35.72	139.482	139.482	未进入负面清单	否	2024.06	
12322	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	滨海国际花园B箱站#1变压器	630	35.54	280.098	280.098	未进入负面清单	否	2024.06	
12323	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区A箱站变压器#1	315	12.3	213.255	213.255	未进入负面清单	否	2024.06	
12324	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区A箱站变压器#2	315	16.32	200.592	200.592	未进入负面清单	否	2024.06	
12325	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区B箱站变压器#1	400	10.32	278.72	278.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12326	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区B箱站变压器#2	400	8.6	285.6	285.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12327	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区C箱站变压器#1	400	11.36	274.56	274.56	未进入负面清单	否	2024.06	
12328	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	万象家园小区C箱站变压器#2	400	6.67	293.32	293.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12329	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区B箱站变压器#1	630	35.49	280.413	280.413	未进入负面清单	否	2024.06	
12330	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村A箱站变压器#1	400	4.93	300.28	300.28	未进入负面清单	否	2024.06	
12331	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温港线5112	四家新村A箱站变压器#2	400	5.85	296.6	296.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12332	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府箱站变压器#1	500	18.06	309.7	309.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12333	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区箱站变压器#1	630	9.81	442.197	442.197	未进入负面清单	否	2024.06	
12334	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#2线E1019	红海湾小区箱站变压器#2	630	9.32	445.284	445.284	未进入负面清单	否	2024.06	
12335	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区C箱站变压器#1	315	53.69	82.8765	82.8765	未进入负面清单	否	2024.06	
12336	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	河畔辛城小区C箱站变压器#2	315	21.35	184.7475	184.7475	未进入负面清单	否	2024.06	
12337	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	塞北佳园箱站变压器#1	400	10.52	277.92	277.92	未进入负面清单	否	2024.06	
12338	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	塞北佳园箱站变压器#2	200	21.89	116.22	116.22	未进入负面清单	否	2024.06	
12339	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙白线3111	沙西线住宅城变压器#1	30	4.53	22.641	22.641	未进入负面清单	否	2024.06	
12340	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	碧海雅居箱站变压器#1	315	16.94	198.639	198.639	未进入负面清单	否	2024.06	
12341	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	信苑花园箱站变压器#1	500	16.23	318.85	318.85	未进入负面清单	否	2024.06	
12342	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#2线5113	东方俪城B箱站变压器#1	400	32.29	190.84	190.84	未进入负面清单	否	2024.06	
12343	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区C箱站变压器#1	500	27.87	260.65	260.65	未进入负面清单	否	2024.06	
12344	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温城线5117	东山市场回迁楼A箱站变压器#1	315	26.16	169.596	169.596	未进入负面清单	否	2024.06	
12345	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	金秋园二期A箱站变压器#2	200	72.22	15.56	15.56	未进入负面清单	否	2024.06	
12346	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府小区二期箱站变压器#1	500	32.59	237.05	237.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12347	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	华府小区二期箱站变压器#2	500	39.84	200.8	200.8	未进入负面清单	否	2024.06	
12348	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	嘉山墅小区B箱站变压器#1	50	3.91	38.045	38.045	未进入负面清单	否	2024.06	
12349	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	海上海小区箱站变压器#1	400	39.63	161.48	161.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12350	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	龙兴家园二期箱站变压器#1	500	37.26	213.7	213.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12351	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	通泰首府箱站变压器#2	500	6.74	366.3	366.3	未进入负面清单	否	2024.06	
12352	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸绿洲小区B箱站变压器#2	630	33.04	295.848	295.848	未进入负面清单	否	2024.06	

12353	国网兴城市供电公司			10KV围屏线孙屯2变压器	200	0.08	159.84	159.84	未进入负面清单	否	2024.06	
12354	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	望川2号柱上变压器	50	12.4	33.8	33.8	未进入负面清单	否	2024.06	
12355	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线51左9变压器	250	6.15	184.625	184.625	未进入负面清单	否	2024.06	
12356	国网兴城市供电公司			四家玫瑰园小区1号箱站间隔1号配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12357	国网兴城市供电公司			四家玫瑰园小区1号箱站间隔2号配电变压器	800	0.04	639.68	639.68	未进入负面清单	否	2024.06	
12358	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线88支13变压器	250	29.65	125.875	125.875	未进入负面清单	否	2024.06	
12359	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	温河线26左18右8变压器	200	17.18	125.64	125.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12360	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线54+1变压器	315	13.92	208.152	208.152	未进入负面清单	否	2024.06	
12361	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首二线E1018	温医线26左20右6变压器	315	6.89	230.2965	230.2965	未进入负面清单	否	2024.06	
12362	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线70变压器	250	7.63	180.925	180.925	未进入负面清单	否	2024.06	
12363	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线沟里变压器	20	8.94	14.212	14.212	未进入负面清单	否	2024.06	
12364	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	东辛庄线付家村三队农业设施	80	16.49	50.808	50.808	未进入负面清单	否	2024.06	
12365	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期1#变压器	800	39.52	323.84	323.84	未进入负面清单	否	2024.06	
12366	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期2#变压器	800	10.16	558.72	558.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12367	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线君山一品二期3#变压器	800	6.97	584.24	584.24	未进入负面清单	否	2024.06	
12368	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	10kV河兴线43左6#变压器	200	5.15	149.7	149.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12369	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海1号变电亭2#变压器	630	8.73	449.001	449.001	未进入负面清单	否	2024.06	
12370	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首三线E1009	10kV学首三线首山俯海2号变电亭2#变压器	630	2.32	489.384	489.384	未进入负面清单	否	2024.06	
12371	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海东线E1017	徐大堡新村配电变压器	500	29.08	254.6	254.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12372	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kV田家分台柱上变压器	200	0.44	159.12	159.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12373	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线13支2变压器#1	200	10.14	139.72	139.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12374	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园E箱站#1变压器	500	28.21	258.95	258.95	未进入负面清单	否	2024.06	
12375	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园E箱站#2变压器	500	19.18	304.1	304.1	未进入负面清单	否	2024.06	
12376	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温工#3线5123	海鲜一条街箱站变压器#1	315	13.86	208.341	208.341	未进入负面清单	否	2024.06	
12377	国网兴城市供电公司	海滨66kV变电站	海西线E1004	10kv沙农线石屯变压器	100	17.75	62.25	62.25	未进入负面清单	否	2024.06	
12378	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kV沙农线西山变压器	30	3.48	22.956	22.956	未进入负面清单	否	2024.06	
12379	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kv沙农线南岭变压器	100	4.45	75.55	75.55	未进入负面清单	否	2024.06	
12380	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙农线3116	10kv沙农线韩屯变压器	50	41.05	19.475	19.475	未进入负面清单	否	2024.06	
12381	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器1#	630	0.2	502.74	502.74	未进入负面清单	否	2024.06	
12382	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴曹2号线E1021	10kV兴曹二线临海商业街变电亭变压器2#	630	0.12	503.244	503.244	未进入负面清单	否	2024.06	
12383	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港#1线E1014	10kV学港一线兴城龙回头海景假日酒店有限公司	200	33.27	93.46	93.46	未进入负面清单	否	2024.06	
12384	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	旧门线E1008	旧门南台2号	200	0.53	158.94	158.94	未进入负面清单	否	2024.06	
12385	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	10kV郭家线陈屯台变压器	100	18.76	61.24	61.24	未进入负面清单	否	2024.06	
12386	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线迷子沟分支3#迷子沟台区	20	43.84	7.232	7.232	未进入负面清单	否	2024.06	
12387	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学疗#1线E1010	温疗二线浩博房地产配电变压器	400	7.67	289.32	289.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12388	国网兴城市供电公司			10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器1#	400	0.17	319.32	319.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12389	国网兴城市供电公司			10kV沙东线57#河畔新区住宅变压器2#	400	0.26	318.96	318.96	未进入负面清单	否	2024.06	
12390	国网兴城市供电公司	绿化66kV变电站	10kV绿铅线	10kV白塔线上范东二台	200	1.64	156.72	156.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12391	国网兴城市供电公司			10kV三道线杨树新台变压器	100	0.57	79.43	79.43	未进入负面清单	否	2024.06	
12392	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区1#变电亭2#变压器	630	1.08	497.196	497.196	未进入负面清单	否	2024.06	
12393	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区1#变电亭1#变压器	630	2.47	488.439	488.439	未进入负面清单	否	2024.06	

12394	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学首一线E1012	10kV学首一线丽汤小区2#变电亭2#变压器	630	11.56	431.172	431.172	未进入负面清单	否	2024.06	
12395	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关东台变压器	50	26.65	26.675	26.675	未进入负面清单	否	2024.06	
12396	国网兴城市供电公司			10kV旧门线集市分台新	400	0.23	319.08	319.08	未进入负面清单	否	2024.06	
12397	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线东关新变压器	200	7.34	145.32	145.32	未进入负面清单	否	2024.06	
12398	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV碱厂线	10kV碱厂线 老头沟变压器	200	12.27	135.46	135.46	未进入负面清单	否	2024.06	
12399	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线付家村	400	5.78	296.88	296.88	未进入负面清单	否	2024.06	
12400	国网兴城市供电公司			10kV沙农线后王新变压器	100	0.72	79.28	79.28	未进入负面清单	否	2024.06	
12401	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	10kV东辛庄线	10kV东辛庄线兴隆桥头2变压器	100	23.18	56.82	56.82	未进入负面清单	否	2024.06	
12402	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双数线南庄果园新台变压器	50	37.63	21.185	21.185	未进入负面清单	否	2024.06	
12403	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV元台子线	韩屯北2号台	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
12404	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	苗屯（机井）	50	22.43	28.785	28.785	未进入负面清单	否	2024.06	
12405	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	郭家线E1013	大石北沟（机井）	50	3.82	38.09	38.09	未进入负面清单	否	2024.06	
12406	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线靳北沟（机井）	100	5.46	74.54	74.54	未进入负面清单	否	2024.06	
12411	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭1#变压器	800	16.49	508.08	508.08	未进入负面清单	否	2024.06	
12412	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	10kV温河线26左18左5滨河御景二期变电亭2#变压器	800	18.76	489.92	489.92	未进入负面清单	否	2024.06	
12413	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kv工业三线84#郭山子新台	200	0.97	158.06	158.06	未进入负面清单	否	2024.06	
12414	国网兴城市供电公司	羊安66kV变电站	工业#3线3A106	10kv工业三线100#周海滨分歧4#周家北台	200	0.42	159.16	159.16	未进入负面清单	否	2024.06	
12415	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙海线3115	10kV沙海线烟台尚屯变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
12416	国网兴城市供电公司	朱家66kV变电站	10kV三道线	10kV三道线西门移民新村新台变压器	200	0.28	159.44	159.44	未进入负面清单	否	2024.06	
12417	国网兴城市供电公司	元台子66kV变电站	10kV双树线	10kV双树线铁南新台变压器	200	5.82	148.36	148.36	未进入负面清单	否	2024.06	
12418	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线荒地柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
12419	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线雷屯台2	315	12.53	212.5305	212.5305	未进入负面清单	否	2024.06	
12420	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园G箱站变压器#1	500	49.25	153.75	153.75	未进入负面清单	否	2024.06	
12421	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	10kV学南线	温馨家园G箱站变压器#2	500	31.39	243.05	243.05	未进入负面清单	否	2024.06	
12422	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温联线5126	10kV温联线53左7 变压器	400	18.89	244.44	244.44	未进入负面清单	否	2024.06	
12423	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线上郭新增变压器	200	0.26	159.48	159.48	未进入负面清单	否	2024.06	
12424	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线前营新增变压器	200	0.18	159.64	159.64	未进入负面清单	否	2024.06	
12425	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	城内半拉海柱上变压器（机井）	100	21.79	58.21	58.21	未进入负面清单	否	2024.06	
12426	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	焦家常屯（机井）柱上变压器	100	0.3	79.7	79.7	未进入负面清单	否	2024.06	
12427	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	10kV沙西线	10kV沙西线焦家干线焦屯柱上变压器（机井）	100	11.44	68.56	68.56	未进入负面清单	否	2024.06	
12428	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线乱石柱上变压器（机井）	100	0.14	79.86	79.86	未进入负面清单	否	2024.06	
12429	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	城内试验田柱上变压器（机井）	100	0	80	80	未进入负面清单	否	2024.06	
12431	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧罗家南变压器（机井）	100	6.66	73.34	73.34	未进入负面清单	否	2024.06	
12432	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧花营变压器（机井）	100	8.29	71.71	71.71	未进入负面清单	否	2024.06	
12433	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧后营变压器（机井）	50	2.82	38.59	38.59	未进入负面清单	否	2024.06	
12434	国网兴城市供电公司	高家岭66kV变电站	10kV高汤线	10kV高汤线大高分歧牛彦村变压器（机井）	100	8.02	71.98	71.98	未进入负面清单	否	2024.06	
12435	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期1#配电变压器1#	630	0.07	503.559	503.559	未进入负面清单	否	2024.06	

12436	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期1#配电变压器2#	630	0.08	503.496	503.496	未进入负面清单	否	2024.06	
12437	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器1#	630	0.05	503.685	503.685	未进入负面清单	否	2024.06	
12438	国网兴城市供电公司	河西66kV变电站	河机线4119	10kV河机线世纪华府四期2#配电变压器2#	630	0.04	503.748	503.748	未进入负面清单	否	2024.06	
12439	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线罗张分歧沙河村变压器（机井）	100	4.56	75.44	75.44	未进入负面清单	否	2024.06	
12440	国网兴城市供电公司	东辛庄66kV变电站	大寨线1111单元	10kV大寨线罗张分歧兴旺村变压器（机井）	100	2.88	77.12	77.12	未进入负面清单	否	2024.06	
12441	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	海天城#1变压器间隔配电变压器	500	11.68	341.6	341.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12442	国网兴城市供电公司	学府66kV变电站	学港二线E1016	海天城#2变压器间隔配电变压器	630	5.12	471.744	471.744	未进入负面清单	否	2024.06	
12443	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线河美小区1#变压器出线间隔102配电变压器	400	29.96	200.16	200.16	未进入负面清单	否	2024.06	
12444	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线丽景家园小区1#变压器配电变压器	500	5.29	373.55	373.55	未进入负面清单	否	2024.06	
12445	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	10kV温兴线	10kV温兴线丽景家园小区1#变压器出线间隔102配电变压器	500	3.13	384.35	384.35	未进入负面清单	否	2024.06	
12446	国网兴城市供电公司	兴海66kV变电站	兴华线E1025	10kV兴华线吴屯变压器	400	0.18	319.28	319.28	未进入负面清单	否	2024.06	
12447	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸蓝湾A箱站2号变压器	500	25.57	272.15	272.15	未进入负面清单	否	2024.06	
12448	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸蓝湾A箱站1号变压器	500	25.93	270.35	270.35	未进入负面清单	否	2024.06	
12449	国网兴城市供电公司	兴城66kV变电站	河兴线2312	河兴线36右7右2电业#1变变压器#1	400	3.62	305.52	305.52	未进入负面清单	否	2024.06	
12450	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸澜湾B箱站高压间隔1号配电变压器	400	9.35	282.6	282.6	未进入负面清单	否	2024.06	
12451	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温河线5124	水岸澜湾B箱站2变压器间隔	630	16.69	398.853	398.853	未进入负面清单	否	2024.06	
12452	国网兴城市供电公司	曹庄66kV变电站	羊安线3C111	10kV羊安线羊安村设施农业	100	4.74	75.26	75.26	未进入负面清单	否	2024.06	
12453	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线帝景海岸配电变压器2	500	15.12	324.4	324.4	未进入负面清单	否	2024.06	
12454	国网兴城市供电公司	温泉66kV变电站	温疗#1线5125	10kV温疗一线帝景海岸配电变压器1	500	21.15	294.25	294.25	未进入负面清单	否	2024.06	
12455	国网兴城市供电公司	红崖子66kV变电站	1#工业线E1004	10kV红崖子工业线西50分台门市台变压器	200	0.89	158.22	158.22	未进入负面清单	否	2024.06	
12456	国网兴城市供电公司	郭家66kV变电站	矿山线E1012	10kV郭家矿山线刘屯西地变压器	200	0.38	159.24	159.24	未进入负面清单	否	2024.06	
12457	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙纸线3113	10kV沙纸线37左2O11新增变压器	400	4.57	301.72	301.72	未进入负面清单	否	2024.06	
12458	国网兴城市供电公司	沙后所66kV变电站	沙东线3112	10kV沙东线8右3N24新增变压器	100	4.64	75.36	75.36	未进入负面清单	否	2024.06	

2025年二季度10千伏线路可开放容量信息对外公示

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额（A）	最大电流（A）	一年内最大负载率(%)	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(A)	审核可开放容量(A)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV温泉线	10千伏	552	285	51.62%			64.30%	5355	1758	未进入负面清单	否	无	-12.68%
2	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV城内线	10千伏	355	149	41.97%			55.21%	3443	1723	未进入负面清单	否	无	-13.24%
3	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV车站线	10千伏	470	201	42.77%			51.28%	5210	3031	未进入负面清单	否	无	-8.51%
4	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV农机二线	10千伏	352	22	6.25%			6.25%	3902	4496	未进入负面清单	否	无	0.00%
5	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV铁专线	10千伏	317	51	16.07%			16.22%	3518	3514	未进入负面清单	否	无	-0.15%
6	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV兴温线	10千伏	470	191	40.64%			0.00%	5210	3204	未进入负面清单	否	无	40.64%
7	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV河兴线	10千伏	552	302	54.70%			67.20%	5355	1463	未进入负面清单	否	无	-12.50%
8	国网兴城市供电公司	兴城变	10kV农机一线	10千伏	352	188	53.41%			76.70%	3902	1621	未进入负面清单	否	无	-23.30%
9	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河机线	10千伏	552	281	50.89%			65.20%	5355	1827	未进入负面清单	否	无	-14.31%
10	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河曹线	10千伏	240	152	63.33%			65.00%	2660	693	未进入负面清单	否	无	-1.67%
11	国网兴城市供电公司	河西变	10kV机场线	10千伏	481	170	35.33%			47.18%	5334	3723	未进入负面清单	否	无	-11.85%
12	国网兴城市供电公司	河西变	10kV河高线	10千伏	552	142	25.64%			25.64%	6120	5199	未进入负面清单	否	无	0.00%
13	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温联线	10千伏	552	202	36.59%			67.46%	5355	3195	未进入负面清单	否	无	-30.88%
14	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温疗一线	10千伏	552	208	37.67%			61.94%	5355	3091	未进入负面清单	否	无	-24.27%
15	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温河线	10千伏	552	444	80.47%	1	1.60	75.16%	6120	-45	2025年2月14日	否	2025年12月30日	5.31%
16	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工三线	10千伏	481	216	44.89%			65.65%	5334	2926	未进入负面清单	否	无	-20.76%
17	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工一线	10千伏	552	34	6.16%			25.54%	6120	7061	未进入负面清单	否	无	-19.38%
18	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温城线	10千伏	552	261	47.27%			66.83%	5355	2173	未进入负面清单	否	无	-19.56%
19	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温疗#2线	10千伏	552	288	52.16%			63.39%	5355	1706	未进入负面清单	否	无	-11.23%
20	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温港线	10千伏	552	252	45.64%			60.86%	5355	2329	未进入负面清单	否	无	-15.21%
21	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温工二线	10千伏	428	61	14.25%			13.32%	4744	4874	未进入负面清单	否	无	0.93%
22	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温医线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	5355	6694	未进入负面清单	否	无	0.00%
23	国网兴城市供电公司	温泉变	10kV温兴线	10千伏	475	36	7.58%			79.79%	6800	8500	未进入负面清单	否	无	-72.21%
24	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹一线	10千伏	552	182	32.96%			40.21%	6120	4498	未进入负面清单	否	无	-7.24%
25	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴南一线	10千伏	428	97	22.66%			42.06%	4744	4250	未进入负面清单	否	无	-19.39%
26	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴东线	10千伏	428	75	17.52%			17.52%	4744	4631	未进入负面清单	否	无	0.00%
27	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴中线	10千伏	428	409	95.56%	1	26.3	102.96%	4744	-1154	2025年1月30日	否	2025年12月30日	-7.40%
28	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴水线	10千伏	405	267	65.93%			65.93%	4489	987	未进入负面清单	否	无	0.00%
29	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴南二线	10千伏	428	112	26.17%			29.11%	4744	3991	未进入负面清单	否	无	-2.95%
30	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴曹二线	10千伏	552	258	46.73%			54.34%	5355	2225	未进入负面清单	否	无	-7.61%
31	国网兴城市供电公司	星海变	10kV兴华线	10千伏	428	52	12.15%			24.07%	4744	5030	未进入负面清单	否	无	-11.92%
32	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV水产线	10千伏	481	230	47.80%			99.58%	5334	6667	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-51.78%
33	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV大甸子线	10千伏	240	130	54.17%			90.42%	2660	1074	未进入负面清单	否	无	-36.25%
34	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV菊花线	10千伏	240	18	7.50%			8.33%	2660	3014	未进入负面清单	否	无	-0.83%
35	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV园区线	10千伏	240	82	34.17%			32.50%	2660	1905	未进入负面清单	否	无	1.67%
36	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV羊安线	10千伏	240	59	24.58%			32.92%	2660	2304	未进入负面清单	否	无	-8.33%
37	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV曹园线	10千伏	240	0	0.00%			0.00%	2660	3325	未进入负面清单	否	无	0.00%
38	国网兴城市供电公司	曹庄变	10kV曹庄线	10千伏	413	137	33.19%			56.20%	4576	3347	未进入负面清单	否	无	-23.01%
39	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV元台子线	10千伏	310	208	67.10%			85.81%	3436	693	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-18.71%
40	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV双树线	10千伏	310	139	44.84%			56.45%	3436	1888	未进入负面清单	否	无	-11.61%
41	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV水源线	10千伏	310	53	17.10%			22.26%	3436	3377	未进入负面清单	否	无	-5.16%
42	国网兴城市供电公司	元台子变	10kV工业二线	10千伏	276	122	44.19%			75.35%	3060	1712	未进入负面清单	否	无	-31.15%
43	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东辛庄线	10千伏	240	164	68.33%			112.08%	2660	485	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-43.75%
44	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV微波线	10千伏	240	97	40.42%			56.67%	2660	1645	未进入负面清单	否	无	-16.25%
45	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV粮库线	10千伏	240	115	47.92%			62.50%	2660	1334	未进入负面清单	否	无	-14.58%
46	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东山线	10千伏	552	340	61.58%			58.50%	6120	1761	未进入负面清单	否	无	3.08%
47	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV刘台子线	10千伏	310	115	37.10%			58.06%	3436	2304	未进入负面清单	否	无	-20.97%
48	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV大寨线	10千伏	310	125	40.32%			67.10%	3436	2130	未进入负面清单	否	无	-26.77%
49	国网兴城市供电公司	东辛庄变	10kV东山二线（新增）	10千伏	552	0				0.00%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
50	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙纸线	10千伏	552	340	61.58%			64.30%	6120	1761	未进入负面清单	否	无	-2.72%
51	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙白线	10千伏	355	50	14.08%			16.90%	3935	4053	未进入负面清单	否	无	-2.82%
52	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙农线	10千伏	552	170	30.79%			62.67%	6120	4706	未进入负面清单	否	无	-31.88%
53	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙西线	10千伏	552	390	70.64%			47.27%	6120	895	未进入负面清单	否	无	23.36%

54	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙东线	10千伏	355	182	51.27%			43.66%	3935	1767	未进入负面清单	否	无	7.61%
55	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙海线	10千伏	552	310	56.15%			60.13%	6120	2281	未进入负面清单	否	无	-3.98%
56	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙望一线	10千伏	552	110	19.92%			22.46%	6120	5745	未进入负面清单	否	无	-2.54%
57	国网兴城市供电公司	沙后所变	10kV沙望二线	10千伏	552	202	36.59%			37.85%	6120	4152	未进入负面清单	否	无	-1.27%
58	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高汤线	10千伏	552	220	39.85%			49.99%	6120	3840	未进入负面清单	否	无	-10.14%
59	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高石线	10千伏	552	95	17.21%			33.69%	6120	6005	未进入负面清单	否	无	-16.48%
60	国网兴城市供电公司	高家岭变	10kV高石二线	10千伏	552	60	10.87%			13.77%	6119	6609	未进入负面清单	否	无	-2.90%
61	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV围屏线	10千伏	200	95	47.50%			79.50%	2217	1126	未进入负面清单	否	无	-32.00%
62	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV高岭线	10千伏	310	6	1.81%			1.81%	3436	4198	未进入负面清单	否	无	0.00%
63	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV南大线	10千伏	310	82	26.45%			45.16%	3436	2875	未进入负面清单	否	无	-18.71%
64	国网兴城市供电公司	围屏变	10kV王道线	10千伏	310	9	2.90%			9.21%	3436	4139	未进入负面清单	否	无	-6.31%
65	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV绿茂线	10千伏	173	138	79.77%			69.36%	1918	7	未进入负面清单	否	无	10.40%
66	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV李良线	10千伏	317	170	53.57%			43.93%	3518	1453	未进入负面清单	否	无	9.64%
67	国网兴城市供电公司	绿化变	10kV绿铅线	10千伏	355	152	42.82%			39.21%	3935	2286	未进入负面清单	否	无	3.61%
68	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV白塔线	10千伏	317	102	32.14%			48.89%	3518	2630	未进入负面清单	否	无	-16.75%
69	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV工业三线	10千伏	470	210	44.68%			30.29%	5210	2875	未进入负面清单	否	无	14.39%
70	国网兴城市供电公司	羊安变	10kV羊高线	10千伏	552	147	26.62%			26.62%	6120	5104	未进入负面清单	否	无	0.00%
71	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV工业一线	10千伏	552	130	23.55%			76.06%	6120	5399	未进入负面清单	否	无	-52.51%
72	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV红崖子线	10千伏	355	452	127.32%	6	213.4	107.80%	3443	-3525	2024年7月16日	否	2025年12月30日	19.52%
73	国网兴城市供电公司	红崖子变	10kV拣金线	10千伏	405	110	27.16%			77.28%	4489	3706	未进入负面清单	否	无	-50.12%
74	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV药王线	10千伏	240	110	45.83%			57.50%	2660	1420	未进入负面清单	否	无	-11.67%
75	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV旧门线	10千伏	552	80	14.49%			24.09%	6120	6265	未进入负面清单	否	无	-9.60%
76	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV郭泥线	10千伏	552	120	21.73%			26.08%	6120	5572	未进入负面清单	否	无	-4.35%
77	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV矿山线	10千伏	355	40	11.27%			0.00%	3935	4226	未进入负面清单	否	无	11.27%
78	国网兴城市供电公司	郭家变	10kV郭家线	10千伏	470	150	31.91%			33.40%	5210	3914	未进入负面清单	否	无	-1.49%
79	国网兴城市供电公司	朱家变	10kV碱厂线	10千伏	310	75	24.19%			20.81%	3436	2996	未进入负面清单	否	无	3.39%
80	国网兴城市供电公司	朱家变	10kV三道线	10千伏	355	52	14.65%			29.16%	3935	4018	未进入负面清单	否	无	-14.51%
81	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学南二线	10千伏	481	52	10.81%			10.81%	5334	5766	未进入负面清单	否	无	0.00%
82	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学南线	10千伏	552	420	76.07%			76.07%	6120	376	未进入负面清单	否	无	0.00%
83	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学疗二线	10千伏	552	201	36.41%			36.41%	5355	3213	未进入负面清单	否	无	0.00%
84	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首二线	10千伏	428	282	65.89%			65.89%	4744	1046	未进入负面清单	否	无	0.00%
85	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学港二线	10千伏	428	175	40.91%			40.91%	4744	2898	未进入负面清单	否	无	0.00%
86	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学港一线	10千伏	428	139	32.48%			32.48%	4744	3523	未进入负面清单	否	无	0.00%
87	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学东一线	10千伏	428	172	40.19%			84.11%	4744	2951	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-43.93%
88	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学东二线	10千伏	428	204	47.66%			47.66%	4744	2397	未进入负面清单	否	无	0.00%
89	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首一线	10千伏	428	16	3.74%			3.74%	4744	5653	未进入负面清单	否	无	0.00%
90	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学疗一线	10千伏	317	120	37.85%			37.85%	3078	1767	未进入负面清单	否	无	0.00%
91	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学首三线	10千伏	428	62	14.49%			14.49%	4744	4857	未进入负面清单	否	无	0.00%
92	国网兴城市供电公司	学府变	10kV学高线	10千伏	428	229	53.50%			53.50%	4151	1223	未进入负面清单	否	无	0.00%
93	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海沙线	10千伏	552	150	27.17%			27.17%	6120	5052	未进入负面清单	否	无	0.00%
94	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海西线	10千伏	552	373	67.56%			67.56%	6120	1190	未进入负面清单	否	无	0.00%
95	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海东线	10千伏	552	359	65.02%			65.02%	6120	1432	未进入负面清单	否	无	0.00%
96	国网兴城市供电公司	海滨变	10kV海核线	10千伏	552	425	76.98%			76.98%	6120	289	未进入负面清单	否	无	0.00%
97	国网兴城市供电公司	东窑变	10kV东月线	10千伏	355	65	18.31%			18.31%	3935	3793	未进入负面清单	否	无	0.00%
98	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵杨二线	10千伏	552	53	9.63%			48.00%	6120	6730	未进入负面清单	否	无	-38.37%
99	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵杨一线	10千伏	552	97	17.57%			37.31%	6120	5970	未进入负面清单	否	无	-19.74%
100	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV电厂生活线	10千伏	481	65	13.51%			27.43%	5334	5541	未进入负面清单	否	无	-13.92%
101	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵港线	10千伏	481	137	28.47%			3.74%	5334	4294	未进入负面清单	否	无	24.73%
102	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV公司生活线	10千伏	481	92	19.09%			33.04%	5334	5076	未进入负面清单	否	无	-13.95%
103	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵星线	10千伏	552	13	2.35%			0.00%	6120	7425	未进入负面清单	否	无	2.35%
104	国网绥中县供电公司	赵屯变	10kV赵发线	10千伏	552	17	3.08%			0.72%	6120	7356	未进入负面清单	否	无	2.35%
105	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV李家1线	10千伏	240	163	67.80%			57.08%	2660	507	未进入负面清单	否	无	10.72%
106	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV永安线	10千伏	223	68	30.48%			0.00%	2474	1914	未进入负面清单	否	无	30.48%
107	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场1线	10千伏	160	46	28.78%			37.50%	1774	1419	未进入负面清单	否	无	-8.72%
108	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV李家2线	10千伏	246	176	71.54%			47.15%	2727	360	未进入负面清单	否	无	24.39%
109	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场2线	10千伏	160	112	70.28%			44.38%	1774	269	未进入负面清单	否	无	25.90%
110	国网绥中县供电公司	王凤台变	10kV农场3线	10千伏	160	43	26.88%			21.25%	1774	1472	未进入负面清单	否	无	5.63%

111	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王贺线	10千伏	552	280	50.71%			41.84%	6120	2801	未进入负面清单	否	无	8.87%
112	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王吕线	10千伏	552	72	13.04%			9.96%	6120	6403	未进入负面清单	否	无	3.08%
113	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王赵线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
114	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王见线	10千伏	552	149	26.99%			23.00%	6120	5069	未进入负面清单	否	无	3.98%
115	国网绥中县供电公司	王宝变	10kV王荒线	10千伏	552	287	51.98%			46.73%	6120	2679	未进入负面清单	否	无	5.25%
116	国网绥中县供电公司	万家变	10kV西甸子线	10千伏	317	220	69.33%			51.99%	3518	587	未进入负面清单	否	无	17.33%
117	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万家北线	10千伏	317	174	54.83%			40.65%	3518	1383	未进入负面清单	否	无	14.18%
118	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万家南线	10千伏	317	26	8.19%			4.73%	3518	3947	未进入负面清单	否	无	3.47%
119	国网绥中县供电公司	万家变	10kV万工线	10千伏	317	26	8.19%			13.24%	3518	3947	未进入负面清单	否	无	-5.04%
120	国网绥中县供电公司	万家变	10kV港专线	10千伏	317	18	5.52%			1.89%	3518	4094	未进入负面清单	否	无	3.63%
121	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV西平南线	10千伏	240	153	63.75%			57.50%	2660	675	未进入负面清单	否	无	6.25%
122	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV西平北线	10千伏	240	140	58.33%			14.58%	2660	901	未进入负面清单	否	无	43.75%
123	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV葛家线	10千伏	552	166	30.07%			38.94%	6120	4775	未进入负面清单	否	无	-8.87%
124	国网绥中县供电公司	土头山变	10kV宽邦线	10千伏	355	229	64.51%			0.00%	3935	953	未进入负面清单	否	无	64.51%
125	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔河线	10千伏	552	264	47.77%			59.95%	6120	3082	未进入负面清单	否	无	-12.18%
126	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔山南线	10千伏	428	263	61.45%			31.78%	4744	1375	未进入负面清单	否	无	29.67%
127	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔山北线	10千伏	355	156	43.94%			36.62%	3935	2217	未进入负面清单	否	无	7.32%
128	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔渔线	10千伏	481	365	75.86%			76.90%	5334	345	未进入负面清单	否	无	-1.04%
129	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV小庄子北线	10千伏	355	183	51.55%			47.04%	3935	1749	未进入负面清单	否	无	4.51%
130	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔东线	10千伏	552	91	16.48%			36.95%	6120	6074	未进入负面清单	否	无	-20.47%
131	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔白线	10千伏	552	40	7.24%			1.81%	6120	6957	未进入负面清单	否	无	5.43%
132	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV小庄子南线	10千伏	355	131	36.90%			58.59%	3935	2650	未进入负面清单	否	无	-21.69%
133	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔南二线	10千伏	552	295	53.42%			37.68%	6119	2542	未进入负面清单	否	无	15.73%
134	国网绥中县供电公司	塔山屯变	10kV塔盐线	10千伏	552	338	61.23%			51.28%	6119	1794	未进入负面清单	否	无	9.96%
135	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV车站线	10千伏	552	199	36.04%			42.20%	6120	4203	未进入负面清单	否	无	-6.16%
136	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV水源分线	10千伏	552	273	49.45%			56.51%	6120	2922	未进入负面清单	否	无	-7.06%
137	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV化肥线	10千伏	552	46	8.33%			0.00%	6120	6853	未进入负面清单	否	无	8.33%
138	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV磷肥线	10千伏	552	0	0.00%			47.18%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	-47.18%
139	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV机场线	10千伏	552	211	38.22%			22.26%	6120	3996	未进入负面清单	否	无	15.96%
140	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV水源线	10千伏	552	272	49.26%			43.29%	6120	2939	未进入负面清单	否	无	5.98%
141	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV磷电线	10千伏	552	323	58.50%			44.79%	6120	2056	未进入负面清单	否	无	13.71%
142	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV大台线	10千伏	355	171	48.17%			14.31%	3935	1957	未进入负面清单	否	无	33.86%
143	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV塔山线	10千伏	552	92	16.66%			27.53%	6120	6057	未进入负面清单	否	无	-10.87%
144	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV城内二线	10千伏	552	282	51.08%			71.36%	6120	2766	未进入负面清单	否	无	-20.29%
145	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV城内一线	10千伏	552	275	49.81%			0.00%	6120	2887	未进入负面清单	否	无	49.81%
146	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV绥跃线	10千伏	428	214	50.00%			0.00%	4744	2224	未进入负面清单	否	无	50.00%
147	国网绥中县供电公司	绥中变	10kV绥环线	10千伏	552	0	0.00%			82.56%	6119	7649	未进入负面清单	否	无	-82.56%
148	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV叶家线	10千伏	317	74	23.18%			21.74%	3518	3123	未进入负面清单	否	无	1.43%
149	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙河一线	10千伏	317	59	18.59%			16.39%	3518	3375	未进入负面清单	否	无	2.21%
150	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙河三线	10千伏	317	45	14.18%			36.55%	3518	3618	未进入负面清单	否	无	-22.37%
151	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV荒地线	10千伏	317	220	69.33%			37.50%	3518	587	未进入负面清单	否	无	31.83%
152	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙河二线	10千伏	317	190	59.87%			58.64%	3518	1106	未进入负面清单	否	无	1.23%
153	国网绥中县供电公司	沙河变	10kV沙叶线	10千伏	428	280	65.40%			34.85%	3558	1082	未进入负面清单	否	无	30.55%
154	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞鑫线	10千伏	373	198	53.08%			0.00%	4135	1739	未进入负面清单	否	无	53.08%
155	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞农#1线	10千伏	552	0	0.00%			46.37%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	-46.37%
156	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞城#2线	10千伏	552	395	71.54%			32.06%	6120	809	未进入负面清单	否	无	39.48%
157	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞磷线	10千伏	552	178	32.24%			23.55%	6120	4567	未进入负面清单	否	无	8.69%
158	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞水#1线	10千伏	552	312	56.51%			53.61%	6120	2246	未进入负面清单	否	无	2.90%
159	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞化线	10千伏	552	276	49.99%			46.37%	6120	2870	未进入负面清单	否	无	3.62%
160	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞城#1线	10千伏	552	319	57.78%			60.86%	6120	2125	未进入负面清单	否	无	-3.08%
161	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞机线	10千伏	552	318	57.60%			67.38%	6120	2142	未进入负面清单	否	无	-9.78%
162	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞水#2线	10千伏	552	174	31.51%			44.92%	6120	4636	未进入负面清单	否	无	-13.40%
163	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞车线	10千伏	552	254	46.00%			0.00%	6120	3251	未进入负面清单	否	无	46.00%
164	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞金线	10千伏	552	130	0.00%			0.00%	6120	5399	未进入负面清单	否	无	0.00%
165	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞宏线	10千伏	552	323	0.00%			3.98%	6120	2056	未进入负面清单	否	无	-3.98%
166	国网绥中县供电公司	瑞州变	10kV瑞中一线	10千伏	552	50	9.06%			64.08%	6120	6784	未进入负面清单	否	无	-55.02%
167	国网绥中县供电公司	秋子沟变	10kV秋子沟线	10千伏	223	135	60.49%			54.34%	2474	754	未进入负面清单	否	无	6.16%

168	国网绥中县供电公司	秋子沟变	10kV明水线	10千伏	173	113	65.59%			56.91%	1918	432	未进入负面清单	否	无	8.68%
169	国网绥中县供电公司	秋子沟变	10kV王家店线	10千伏	223	146	65.42%			25.90%	2474	564	未进入负面清单	否	无	39.52%
170	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV网户二线	10千伏	552	176	31.95%			46.76%	6120	4595	未进入负面清单	否	无	-14.81%
171	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV王宝线	10千伏	355	222	62.54%			43.10%	3935	1074	未进入负面清单	否	无	19.44%
172	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV网户线	10千伏	355	163	45.92%			21.69%	3935	2096	未进入负面清单	否	无	24.23%
173	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV前卫线	10千伏	355	174	49.01%			0.00%	3935	1905	未进入负面清单	否	无	49.01%
174	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV矿山线	10千伏	240	111	46.05%			35.77%	2660	1411	未进入负面清单	否	无	10.28%
175	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV水库线	10千伏	355	100	28.23%			4.53%	3935	3183	未进入负面清单	否	无	23.70%
176	国网绥中县供电公司	前卫变	10kV王宝#2线	10千伏	552	39	7.15%			72.48%	6120	6966	未进入负面清单	否	无	-65.33%
177	国网绥中县供电公司	宽邦变	10kV宽邦南线	10千伏	317	184	57.98%			45.71%	3518	1210	未进入负面清单	否	无	12.28%
178	国网绥中县供电公司	黄家变	10kV范家线	10千伏	223	169	75.73%			46.15%	2474	165	未进入负面清单	否	无	29.57%
179	国网绥中县供电公司	黄家变	10kV大王庙线	10千伏	223	137	61.52%			44.36%	2474	714	未进入负面清单	否	无	17.16%
180	国网绥中县供电公司	黄家变	10kV黄家线	10千伏	223	109	48.84%			63.10%	2474	1204	未进入负面清单	否	无	-14.26%
181	国网绥中县供电公司	高台变	10kV高台线	10千伏	355	249	70.14%			15.44%	3935	606	未进入负面清单	否	无	54.70%
182	国网绥中县供电公司	高台变	10kV高台北线	10千伏	317	63	19.85%			11.25%	3518	3306	未进入负面清单	否	无	8.60%
183	国网绥中县供电公司	高台变	10kV龙屯线	10千伏	240	42	17.50%			64.17%	2660	2598	未进入负面清单	否	无	-46.67%
184	国网绥中县供电公司	高台变	10kV高甸子线	10千伏	240	170	70.83%			37.81%	2660	381	未进入负面清单	否	无	33.02%
185	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV首钢线	10千伏	317	154	48.53%			1.81%	3518	1730	未进入负面清单	否	无	46.72%
186	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV高岭线	10千伏	317	154	48.53%			56.67%	3518	1730	未进入负面清单	否	无	-8.14%
187	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV微波线	10千伏	317	130	40.84%			75.35%	3518	2152	未进入负面清单	否	无	-34.51%
188	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV工业二线	10千伏	317	76	23.95%			76.06%	3518	3081	未进入负面清单	否	无	-52.11%
189	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV工业一线	10千伏	160	0	0.00%			35.29%	1774	2217	未进入负面清单	否	无	-35.29%
190	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV前所线	10千伏	317	198	62.39%			23.00%	3518	968	未进入负面清单	否	无	39.39%
191	国网绥中县供电公司	高岭变	10kV高岭北线	10千伏	317	52	16.39%			24.63%	3518	3496	未进入负面清单	否	无	-8.25%
192	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤港线	10千伏	552	44	7.95%			38.94%	6120	6889	未进入负面清单	否	无	-30.99%
193	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤工线	10千伏	552	200	36.27%			0.00%	6120	4181	未进入负面清单	否	无	36.27%
194	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤金二线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	0.00%
195	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤金一线	10千伏	552	0	0.00%			35.32%	6120	7650	未进入负面清单	否	无	-35.32%
196	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤华一线	10千伏	552	106	19.13%			5.43%	6120	5821	未进入负面清单	否	无	13.69%
197	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤华二线	10千伏	552	35	6.28%			12.68%	6120	7050	未进入负面清单	否	无	-6.40%
198	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤前线	10千伏	552	51	9.15%			21.73%	6120	6775	未进入负面清单	否	无	-12.58%
199	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤生线	10千伏	552	117	21.15%			0.00%	6120	5628	未进入负面清单	否	无	21.15%
200	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤海线	10千伏	552	72	12.98%			0.00%	6120	6409	未进入负面清单	否	无	12.98%
201	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤星线	10千伏	552	1	0.00%			0.00%	0	0	未进入负面清单	否	无	0.00%
202	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤与线	10千伏	552	2	0.00%			17.75%	0	0	未进入负面清单	否	无	-17.75%
203	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤龙线	10千伏	552	138	24.91%			48.91%	6119	5267	未进入负面清单	否	无	-24.00%
204	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤止线	10千伏	552	334	60.51%			0.00%	6119	1864	未进入负面清单	否	无	60.51%
205	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤滨一线	10千伏	552	0	0.00%			0.00%	6119	7649	未进入负面清单	否	无	0.00%
206	国网绥中县供电公司	渤海变	10kV渤滨二线	10千伏	552	0	0.00%			4.17%	6119	7649	未进入负面清单	否	无	-4.17%
207	国网绥中县供电公司	侯家变	10kV候海四线	10千伏	552	55	9.96%			19.16%	6120	6698	未进入负面清单	否	无	-9.20%
208	国网绥中县供电公司	侯家变	10kV候茂线	10千伏	428	90	21.03%			2.80%	3558	2889	未进入负面清单	否	无	18.23%
209	国网绥中县供电公司	侯家变	10kV候止线	10千伏	428	103	24.07%			4.58%	3558	2663	未进入负面清单	否	无	19.49%
210	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV电台线	10千伏	240	11	4.58%			0.73%	2660	3135	未进入负面清单	否	无	3.86%
211	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV纺织西线(停运)	10千伏	413	0	0.00%			18.46%	4576	5720	未进入负面清单	否	无	-18.46%
212	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV冶炼线	10千伏	319	0	0.00%			3.94%	3536	4420	未进入负面清单	否	无	-3.94%
213	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV汇源线	10千伏	428	79	18.46%			36.34%	4744	4562	未进入负面清单	否	无	-17.88%
214	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV建井线	10千伏	355	14	3.94%			78.33%	3935	4676	未进入负面清单	否	无	-74.39%
215	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV建库线	10千伏	355	129	36.34%			5.14%	3935	2685	未进入负面清单	否	无	31.20%
216	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV煤矿线	10千伏	240	188	78.33%			22.26%	2660	69	未进入负面清单	否	无	56.08%
217	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV农贸线	10千伏	428	22	5.14%			4.34%	4744	5549	未进入负面清单	否	无	0.80%
218	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV水源线	10千伏	552	286	51.80%			54.07%	5355	1740	未进入负面清单	否	无	-2.27%
219	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV天星三线	10千伏	553	24	4.34%			32.48%	6130	7247	未进入负面清单	否	无	-28.14%
220	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV五一线	10千伏	553	299	54.07%			29.49%	5364	1526	未进入负面清单	否	无	24.58%
221	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV新区二线	10千伏	428	139	32.48%			50.47%	4744	3523	未进入负面清单	否	无	-17.99%
222	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV新区线	10千伏	373	110	29.49%			18.22%	4135	3263	未进入负面清单	否	无	11.27%
223	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV兴隆线	10千伏	428	216	50.47%			35.99%	4151	1448	未进入负面清单	否	无	14.48%
224	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV雨润线	10千伏	428	78	18.22%			3.62%	4744	4579	未进入负面清单	否	无	14.61%

225	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV镇干线	10千伏	553	199	35.99%			32.17%	6130	4216	未进入负面清单	否	无	3.81%
226	国网建昌县供电公司	建昌变	10kV天星二线	10千伏	553	20	3.62%			26.27%	6130	7316	未进入负面清单	否	无	-22.66%
227	国网建昌县供电公司	八家子变	10kV镇内三线	10千伏	373	120	32.17%			95.16%	4135	3090	未进入负面清单	否	无	-62.99%
228	国网建昌县供电公司	八家子变	10kV镇内一线	10千伏	373	98	26.27%			68.39%	4135	3471	未进入负面清单	否	无	-42.11%
229	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风1线	6.3千伏	310	295	95.16%	2	37.6	101.57%	3436	-814	未进入负面清单	否	无	-6.41%
230	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV东风2线	6.3千伏	310	212	68.39%			106.20%	3436	624	未进入负面清单	否	无	-37.81%
231	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV红旗线	6.3千伏	355	366	101.41%	3	242.7	121.09%	3935	-1420	未进入负面清单	否	无	-19.68%
232	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV选矿线	6.3千伏	355	377	106.20%	2	277.3	137.20%	3935	-1611	未进入负面清单	否	无	-31.00%
233	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV镇内二线	6.3千伏	373	112	30.03%			23.75%	4135	3228	未进入负面清单	否	无	6.28%
234	国网建昌县供电公司	八家子变	6.3kV水源线	6.3千伏	373	248	66.49%			58.75%	4135	873	未进入负面清单	否	无	7.74%
235	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV八家子线	10千伏	240	57	23.75%			50.42%	2660	2338	未进入负面清单	否	无	-26.67%
236	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV大屯线	10千伏	240	141	58.75%			51.25%	2660	883	未进入负面清单	否	无	7.50%
237	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV黑山科线	10千伏	240	121	50.42%			49.17%	2660	1230	未进入负面清单	否	无	1.25%
238	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV雷家店线	10千伏	240	123	51.25%			50.42%	2660	1195	未进入负面清单	否	无	0.83%
239	国网建昌县供电公司	大屯变	10kV杨树湾子线	10千伏	240	118	49.17%			39.17%	2660	1282	未进入负面清单	否	无	10.00%
240	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV谷杖子线	10千伏	240	121	50.42%			51.25%	2660	1230	未进入负面清单	否	无	-0.83%
241	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV锰矿线	10千伏	240	94	39.17%			24.58%	2660	1697	未进入负面清单	否	无	14.58%
242	国网建昌县供电公司	谷杖子变	10kV娘娘庙线	10千伏	240	123	51.25%			35.00%	2660	1195	未进入负面清单	否	无	16.25%
243	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV和北线	10千伏	240	59	24.58%			37.08%	2660	2304	未进入负面清单	否	无	-12.50%
244	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV和南线	10千伏	240	84	35.00%			33.33%	2660	1871	未进入负面清单	否	无	1.67%
245	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV温杖子线	10千伏	240	89	37.08%			17.10%	2660	1784	未进入负面清单	否	无	19.99%
246	国网建昌县供电公司	尚房子变	10kV养马甸子线	10千伏	240	80	33.33%			20.81%	2660	1940	未进入负面清单	否	无	12.53%
247	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱厂2线	10千伏	310	53	17.10%			58.14%	3436	3377	未进入负面清单	否	无	-41.04%
248	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱厂线	10千伏	240	69	28.75%			15.00%	2660	2130	未进入负面清单	否	无	13.75%
249	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV喇嘛洞1线	10千伏	552	321	58.14%			42.08%	6120	2090	未进入负面清单	否	无	16.06%
250	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV喇嘛洞2线	10千伏	240	36	15.00%			14.49%	2660	2702	未进入负面清单	否	无	0.51%
251	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV头道营子线	10千伏	240	101	42.08%			53.80%	2660	1576	未进入负面清单	否	无	-11.72%
252	国网建昌县供电公司	碱厂变	10kV碱贺线	10千伏	552	80	14.49%			36.67%	6119	6263	未进入负面清单	否	无	-22.17%
253	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV巴什罕线	10千伏	355	191	53.80%			35.99%	3935	1611	未进入负面清单	否	无	17.82%
254	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV玲珑塔线	10千伏	240	88	36.67%			54.52%	2660	1801	未进入负面清单	否	无	-17.85%
255	国网建昌县供电公司	玲珑塔变	10kV镇干线	10千伏	240	179	74.58%			41.66%	2660	225	未进入负面清单	否	无	32.93%
256	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV工业线	10千伏	552	301	54.52%			37.50%	5355	1481	未进入负面清单	否	无	17.02%
257	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV宫山咀线	10千伏	552	230	41.66%			34.52%	6120	3667	未进入负面清单	否	无	7.14%
258	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV牤牛营子线	10千伏	352	132	37.50%			64.58%	3902	2591	未进入负面清单	否	无	-27.08%
259	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV石佛线	10千伏	310	107	34.52%			6.43%	3436	2442	未进入负面清单	否	无	28.08%
260	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV素珠营子线	10千伏	240	155	64.58%			1.81%	2660	641	未进入负面清单	否	无	62.77%
261	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒水线	10千伏	373	24	6.43%			54.25%	4135	4753	未进入负面清单	否	无	-47.81%
262	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒古线	10千伏	552	10	1.81%			55.24%	6120	7477	未进入负面清单	否	无	-53.43%
263	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒品线	10千伏	552	322	58.32%			38.71%	6120	2073	未进入负面清单	否	无	19.61%
264	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒电线	10千伏	552	305	55.24%			26.77%	6120	2368	未进入负面清单	否	无	28.47%
265	国网建昌县供电公司	蟒挡坝变	10kV蟒石线	10千伏	423	65	15.37%			49.58%	4689	4735	未进入负面清单	否	无	-34.22%
266	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV汤神庙工业线	10千伏	310	120	38.71%			69.63%	3436	2217	未进入负面清单	否	无	-30.92%
267	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV汤神庙线	10千伏	310	83	26.77%			53.50%	3436	2858	未进入负面清单	否	无	-26.73%
268	国网建昌县供电公司	汤神庙变	10kV王宝营子线	10千伏	240	119	49.58%			23.36%	2660	1264	未进入负面清单	否	无	26.22%
269	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇北线	10千伏	428	298	69.63%			66.59%	4151	28	未进入负面清单	否	无	3.04%
270	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇内线	10千伏	428	229	53.50%			17.21%	4744	1964	未进入负面清单	否	无	36.30%
271	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV医院线	10千伏	428	100	23.36%			43.33%	4151	3457	未进入负面清单	否	无	-19.97%
272	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV镇凌线	10千伏	428	285	66.59%			72.92%	4151	253	未进入负面清单	否	无	-6.33%
273	国网建昌县供电公司	西沟变	10kV城西线	10千伏	552	95	17.21%			49.30%	5355	5049	未进入负面清单	否	无	-32.09%
274	国网建昌县供电公司	新开岭变	10kV新开岭线	10千伏	240	104	43.33%			56.25%	2660	1524	未进入负面清单	否	无	-12.92%
275	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV二道湾子线	10千伏	240	175	72.92%			46.76%	2660	294	未进入负面清单	否	无	26.16%
276	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV鸽子洞线	10千伏	355	175	49.30%			16.90%	3935	1888	未进入负面清单	否	无	32.39%
277	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV小德营子线	10千伏	240	135	56.25%			30.83%	2660	987	未进入负面清单	否	无	25.42%
278	国网建昌县供电公司	药王庙变	10kV药王庙线	10千伏	355	166	46.76%			57.50%	3935	2044	未进入负面清单	否	无	-10.74%
279	国网建昌县供电公司	药王庙变	10k药航二线(新增)	10千伏	552	150	27.17%			33.33%	5354	4094	未进入负面清单	否	无	-6.16%
280	国网建昌县供电公司	白土岭变	10kV白马线	10千伏	355	60	16.90%			25.72%	3935	3880	未进入负面清单	否	无	-8.82%
281	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV老大杖子线	10千伏	240	74	30.83%			35.42%	2660	2044	未进入负面清单	否	无	-4.58%

282	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV魏家岭线	10千伏	240	138	57.50%			12.50%	2660	935	未进入负面清单	否	无	45.00%
283	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要路沟线	10千伏	240	80	33.33%			48.36%	2660	1940	未进入负面清单	否	无	-15.03%
284	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要成线	10千伏	552	142	25.72%			42.74%	6120	5191	未进入负面清单	否	无	-17.03%
285	国网建昌县供电公司	要路沟变	10kV要石线	10千伏	240	85	35.42%			25.54%	2660	1853	未进入负面清单	否	无	9.88%
286	国网建昌县供电公司	下甸子变	10kV下甸线	10千伏	240	30	12.50%			1.09%	2660	2806	未进入负面清单	否	无	11.41%
287	葫芦岛市郊区供电公司(送	北港变	10kV北稻一线	10千伏	552	267	48.36%			65.94%	6120	3026	未进入负面清单	否	无	-17.58%
288	葫芦岛市郊区供电公司(送	北港变	10kV北稻二线	10千伏	552	236	42.74%			5.05%	6120	3563	未进入负面清单	否	无	37.70%
289	葫芦岛市郊区供电公司(送	北港变	10kV北南一线	10千伏	552	141	25.54%			29.93%	6120	5208	未进入负面清单	否	无	-4.39%
290	葫芦岛市郊区供电公司(送	北港变	10kV北南二线	10千伏	552	6	1.09%			32.01%	6120	7546	未进入负面清单	否	无	-30.92%
291	葫芦岛市郊区供电公司(送	北港变	10kV北钢一线	10千伏	552	364	65.94%			16.90%	6119	1344	未进入负面清单	否	无	49.04%
292	葫芦岛市郊区供电公司(送	北港变	10kV北钢二线	10千伏	552	28	5.05%			11.64%	6119	7166	未进入负面清单	否	无	-6.59%
293	葫芦岛市郊区供电公司(送	船园变	10kV船望二线	10千伏	481	144	29.93%			8.73%	5334	4173	未进入负面清单	否	无	21.20%
294	葫芦岛市郊区供电公司(送	船园变	10kV船望三线	10千伏	481	154	32.01%			23.28%	5334	4000	未进入负面清单	否	无	8.73%
295	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV白马线	10千伏	355	108	30.42%			2.08%	3935	3048	未进入负面清单	否	无	28.34%
296	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV富兰一线	10千伏	481	56	11.64%			36.99%	5334	5697	未进入负面清单	否	无	-25.35%
297	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV富兰二线	10千伏	481	42	8.73%			29.10%	5334	5940	未进入负面清单	否	无	-20.37%
298	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV富兰三线	10千伏	481	112	23.28%			15.38%	5334	4727	未进入负面清单	否	无	7.90%
299	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV棉机线	10千伏	481	10	2.08%			0.54%	5334	6494	未进入负面清单	否	无	1.54%
300	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV向阳线	10千伏	481	178	36.99%			24.11%	5334	3584	未进入负面清单	否	无	12.89%
301	葫芦岛市郊区供电公司(送	富有屯变	10kV钢屯线	10千伏	481	140	29.10%			0.83%	5334	4242	未进入负面清单	否	无	28.26%
302	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV铁合金线	10千伏	481	74	15.38%			0.54%	5334	5385	未进入负面清单	否	无	14.84%
303	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢选线	10千伏	481	3	0.54%			0.25%	5334	6622	未进入负面清单	否	无	0.29%
304	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV水纺线	10千伏	481	116	24.11%			0.00%	5334	4658	未进入负面清单	否	无	24.11%
305	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV兰选线	10千伏	481	4	0.83%			0.00%	5334	6598	未进入负面清单	否	无	0.83%
306	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV竖井一线	10千伏	481	3	0.54%			0.00%	5334	6622	未进入负面清单	否	无	0.54%
307	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV竖井二线	10千伏	481	1	0.25%			0.00%	5334	6646	未进入负面清单	否	无	0.25%
308	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢赵线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
309	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢富一线	10千伏	481	0	0.00%			0.00%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	0.00%
310	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢富二线	10千伏	481	0	0.00%			1.81%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-1.81%
311	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢富三线	10千伏	481	0	0.00%			38.58%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-38.58%
312	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢棉线	10千伏	481	0	0.00%			0.94%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-0.94%
313	葫芦岛市郊区供电公司(送	钢屯变	10kV钢材线	10千伏	481	0	0.00%			47.09%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-47.09%
314	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连钢线	10千伏	552	10	1.81%			11.95%	6120	7477	未进入负面清单	否	无	-10.14%
315	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连铸线	10千伏	552	213	38.58%			24.09%	5355	3005	未进入负面清单	否	无	14.49%
316	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连东一线	10千伏	552	5	0.94%			50.89%	6120	7560	未进入负面清单	否	无	-49.95%
317	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连化线	10千伏	552	260	47.09%			33.87%	6120	3147	未进入负面清单	否	无	13.22%
318	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连水线	10千伏	552	66	11.95%			26.26%	6120	6507	未进入负面清单	否	无	-14.31%
319	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连农一线	10千伏	552	133	24.09%			67.13%	6120	5347	未进入负面清单	否	无	-43.04%
320	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连农二线	10千伏	552	281	50.89%			59.65%	6120	2783	未进入负面清单	否	无	-8.75%
321	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连金线	10千伏	552	187	33.87%			68.38%	6120	4411	未进入负面清单	否	无	-34.51%
322	葫芦岛市郊区供电公司(送	连山变	10kV连西线	10千伏	552	145	26.26%			31.17%	6120	5139	未进入负面清单	否	无	-4.91%
323	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马化一线	10千伏	481	323	67.13%			26.19%	4667	239	未进入负面清单	否	无	40.94%
324	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马化二线	10千伏	481	287	59.65%			52.58%	5334	1696	未进入负面清单	否	无	7.07%
325	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马化三线	10千伏	481	329	68.38%			23.07%	5334	969	未进入负面清单	否	无	45.31%
326	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马化四线	10千伏	481	150	31.17%			11.43%	4000	2402	未进入负面清单	否	无	19.74%
327	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马南一线	10千伏	481	126	26.19%			37.62%	5334	4485	未进入负面清单	否	无	-11.43%
328	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马南二线	10千伏	481	253	52.58%			44.27%	5334	2285	未进入负面清单	否	无	8.31%
329	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马玉一线	10千伏	481	111	23.07%			52.58%	5334	4745	未进入负面清单	否	无	-29.51%
330	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马玉二线	10千伏	481	55	11.43%			22.24%	5334	5714	未进入负面清单	否	无	-10.81%
331	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马龙线	10千伏	481	181	37.62%			75.86%	5334	3532	未进入负面清单	否	无	-38.24%
332	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马望一线	10千伏	481	213	44.27%			38.04%	5334	2978	未进入负面清单	否	无	6.23%
333	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马望二线	10千伏	481	253	52.58%			71.94%	5334	2285	未进入负面清单	否	无	-19.36%
334	葫芦岛市郊区供电公司(送	马仗房变	10kV马望三线	10千伏	481	107	22.24%			72.45%	5334	4814	未进入负面清单	否	无	-50.21%
335	葫芦岛市郊区供电公司(送	沙河营变	10kV城郊线	10千伏	481	365	75.86%			54.03%	5334	345	未进入负面清单	否	无	21.82%
336	葫芦岛市郊区供电公司(送	沙河营变	10kV老官卜线	10千伏	276	105	38.04%			74.40%	3060	2006	未进入负面清单	否	无	-36.37%
337	葫芦岛市郊区供电公司(送	沙河营变	10kV沙南线	10千伏	310	223	71.94%			17.67%	3436	433	未进入负面清单	否	无	54.27%
338	葫芦岛市郊区供电公司(送	沙河营变	10kV沙北线	10千伏	276	200	72.45%			24.94%	3060	361	未进入负面清单	否	无	47.51%

339	葫芦岛市郊区供电公司(送	上坎变	10kV上渔一线	10千伏	481	260	54.03%			17.04%	5334	2164	未进入负面清单	否	无	36.99%
340	葫芦岛市郊区供电公司(送	上坎变	10kV上渔二线	10千伏	481	358	74.40%			28.68%	5334	467	未进入负面清单	否	无	45.72%
341	葫芦岛市郊区供电公司(送	上坎变	10kV上渔三线	10千伏	481	85	17.67%			39.66%	5334	5195	未进入负面清单	否	无	-22.00%
342	葫芦岛市郊区供电公司(送	上坎变	10kV上渔四线	10千伏	481	120	24.94%			80.06%	5334	4589	未进入负面清单	否	无	-55.12%
343	葫芦岛市郊区供电公司(送	上坎变	10kV上格线	10千伏	481	82	17.04%			54.34%	5334	5247	未进入负面清单	否	无	-37.29%
344	葫芦岛市郊区供电公司(送	上坎变	10kV上盛线	10千伏	481	138	28.68%			48.90%	5334	4277	未进入负面清单	否	无	-20.22%
345	葫芦岛市郊区供电公司(送	寺儿卜变	10kV杨郊线	10千伏	358	142	39.66%			18.91%	3968	2501	未进入负面清单	否	无	20.75%
346	葫芦岛市郊区供电公司(送	寺儿卜变	10kV志达线	10千伏	276	203	73.53%			39.39%	3060	309	未进入负面清单	否	无	34.15%
347	葫芦岛市郊区供电公司(送	寺儿卜变	10kV寺南线	10千伏	276	150	54.34%			36.87%	3060	1227	未进入负面清单	否	无	17.46%
348	葫芦岛市郊区供电公司(送	寺儿卜变	10kV寺北线	10千伏	276	135	48.90%			25.72%	3060	1487	未进入负面清单	否	无	23.18%
349	葫芦岛市郊区供电公司(送	寺儿卜变	10kV寺水线	10千伏	481	91	18.91%			129.83%	5334	5091	未进入负面清单	否	无	-110.92%
350	葫芦岛市郊区供电公司(送	松北变	10kV松北工业线	10千伏	358	141	39.39%			73.17%	3968	2518	未进入负面清单	否	无	-33.79%
351	葫芦岛市郊区供电公司(送	松北变	10kV松南线	10千伏	358	132	36.87%			22.03%	3968	2674	未进入负面清单	否	无	14.84%
352	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV塔山东线	10千伏	276	71	25.72%			0.00%	3060	2595	未进入负面清单	否	无	25.72%
353	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV塔山西线	10千伏	317	109	34.35%			0.00%	3518	2509	未进入负面清单	否	无	34.35%
354	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV老官卜南线	10千伏	276	202	73.17%			0.34%	3060	326	未进入负面清单	否	无	72.83%
355	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV塔渔一线	10千伏	481	106	22.03%			20.65%	4667	3998	未进入负面清单	否	无	1.38%
356	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV塔渔二线	10千伏	481	0	0.00%			32.60%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-32.60%
357	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV塔渔三线	10千伏	481	0	0.00%			40.57%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-40.57%
358	葫芦岛市郊区供电公司(送	塔山变	10kV塔渔四线	10千伏	481	2	0.34%			21.51%	5334	6639	未进入负面清单	否	无	-21.17%
359	葫芦岛市郊区供电公司(送	涂屯变	10kV山神庙线	10千伏	276	57	20.65%			0.00%	3060	2838	未进入负面清单	否	无	20.65%
360	葫芦岛市郊区供电公司(送	涂屯变	10kV白竹线	10千伏	276	90	32.60%			10.18%	3060	2266	未进入负面清单	否	无	22.42%
361	葫芦岛市郊区供电公司(送	涂屯变	10kV新台门线	10千伏	276	112	40.57%			28.47%	3060	1885	未进入负面清单	否	无	12.10%
362	葫芦岛市郊区供电公司(送	涂屯变	10kV钼矿线	10千伏	223	48	21.51%			3.12%	2474	2261	未进入负面清单	否	无	18.39%
363	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望港三线	10千伏	481	0	0.00%			42.81%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-42.81%
364	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望港二线	10千伏	481	49	10.18%			21.82%	5334	5818	未进入负面清单	否	无	-11.64%
365	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望港一线	10千伏	481	137	28.47%			23.48%	5334	4294	未进入负面清单	否	无	4.99%
366	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望南一线	10千伏	481	15	3.12%			0.00%	5334	6407	未进入负面清单	否	无	3.12%
367	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望南二线	10千伏	481	206	42.81%			0.00%	5334	3099	未进入负面清单	否	无	42.81%
368	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望海一线	10千伏	481	105	21.82%			6.23%	5334	4848	未进入负面清单	否	无	15.59%
369	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望海二线	10千伏	481	113	23.48%			14.76%	5334	4710	未进入负面清单	否	无	8.73%
370	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望港四线	10千伏	481	0	0.00%			24.32%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-24.32%
371	葫芦岛市郊区供电公司(送	望海变	10kV望港五线	10千伏	481	0	0.00%			5.61%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-5.61%
372	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新炼一线	10千伏	481	30	6.23%			14.13%	5334	6147	未进入负面清单	否	无	-7.90%
373	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新炼二线	10千伏	481	71	14.76%			32.63%	5334	5437	未进入负面清单	否	无	-17.87%
374	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新水一线	10千伏	481	117	24.32%			45.51%	5334	4641	未进入负面清单	否	无	-21.20%
375	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新水二线	10千伏	481	27	5.61%			32.48%	5334	6199	未进入负面清单	否	无	-26.87%
376	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新农一线	10千伏	481	68	14.13%			18.91%	5334	5489	未进入负面清单	否	无	-4.78%
377	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新农二线	10千伏	481	157	32.63%			54.52%	5334	3948	未进入负面清单	否	无	-21.89%
378	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新区一线	10千伏	481	219	45.51%			38.45%	5334	2874	未进入负面清单	否	无	7.07%
379	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新区二线	10千伏	481	163	33.88%			22.64%	5334	3844	未进入负面清单	否	无	11.24%
380	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新区三线	10千伏	481	91	18.91%			4.89%	4667	4258	未进入负面清单	否	无	14.02%
381	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV工业线	10千伏	481	101	20.99%			34.23%	4667	4084	未进入负面清单	否	无	-13.24%
382	葫芦岛市郊区供电公司(送	新局变	10kV新硫线	10千伏	481	185	38.45%			70.09%	5334	3463	未进入负面清单	否	无	-31.65%
383	葫芦岛市郊区供电公司(送	东城变	10kV东钢线	10千伏	552	125	22.64%			22.10%	6120	5485	未进入负面清单	否	无	0.54%
384	葫芦岛市郊区供电公司(送	东城变	10kV东铸线	10千伏	552	27	4.89%			49.25%	6120	7183	未进入负面清单	否	无	-44.36%
385	葫芦岛市郊区供电公司(送	东城变	10kV东金线	10千伏	552	189	34.23%			69.00%	6120	4377	未进入负面清单	否	无	-34.77%
386	葫芦岛市郊区供电公司(送	东城变	10kV东连一线	10千伏	552	387	70.09%			25.56%	6120	947	未进入负面清单	否	无	44.53%
387	葫芦岛市郊区供电公司(送	东城变	10kV东水线	10千伏	552	122	22.10%			11.01%	6119	5535	未进入负面清单	否	无	11.09%
388	葫芦岛市郊区供电公司(送	东城变	10kV东云线	10千伏	481	110	22.86%			26.81%	0		未进入负面清单	否	无	-3.95%
389	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营机一线	10千伏	481	237	49.25%			26.81%	5334	2562	未进入负面清单	否	无	22.45%
390	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营机二线	10千伏	481	332	69.00%			31.17%	4667	83	未进入负面清单	否	无	37.82%
391	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营机三线	10千伏	481	123	25.56%			57.23%	5334	4537	未进入负面清单	否	无	-31.67%
392	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营农一线	10千伏	481	53	11.01%			13.59%	5334	5749	未进入负面清单	否	无	-2.57%
393	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营农二线	10千伏	481	129	26.81%			15.22%	5334	4433	未进入负面清单	否	无	11.59%
394	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营生线	10千伏	481	129	26.81%			15.94%	5334	4433	未进入负面清单	否	无	10.87%
395	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营滨线	10千伏	481	150	31.17%			32.26%	5334	4069	未进入负面清单	否	无	-1.08%

396	葫芦岛市郊区供电公司(送	营盘变	10kV营达线	10千伏	276	158	57.23%			62.67%	3060	1089	未进入负面清单	否	无	-5.43%
397	葫芦岛市郊区供电公司(送	老官卜变	10kV官羊线	10千伏	552	75	13.59%			16.06%	6119	6350	未进入负面清单	否	无	-2.47%
398	葫芦岛市郊区供电公司(送	老官卜变	10kV官塔线	10千伏	552	84	15.22%			49.58%	6119	6194	未进入负面清单	否	无	-34.36%
399	葫芦岛市郊区供电公司(送	老官卜变	10kV官沙线	10千伏	552	88	15.94%			17.96%	6119	6124	未进入负面清单	否	无	-2.02%
400	葫芦岛市郊区供电公司(送	老官卜变	10kV官医线	10千伏	552	110	19.93%			34.98%	6119	5743	未进入负面清单	否	无	-15.05%
401	网葫芦岛市南票区供电公	沙锅屯变	10kV沙邱线	10千伏	310	55	17.74%			27.42%	3007	2806	未进入负面清单	否	无	-9.67%
402	网葫芦岛市南票区供电公	沙锅屯变	10kV沙农线	10千伏	355	36	10.14%			40.34%	3935	4295	未进入负面清单	否	无	-30.19%
403	网葫芦岛市南票区供电公	沙锅屯变	10kV沙苇线	10千伏	355	63	17.75%			75.31%	3935	3828	未进入负面清单	否	无	-57.57%
404	网葫芦岛市南票区供电公	沙锅屯变	10kV沙钢线	10千伏	355	205	57.75%			37.81%	3443	753	未进入负面清单	否	无	19.93%
405	网葫芦岛市南票区供电公	暖池塘变	10kV缸窑岭线	10千伏	317	41	12.92%			55.78%	3518	3687	未进入负面清单	否	无	-42.86%
406	网葫芦岛市南票区供电公	暖池塘变	10kV暖辛线	10千伏	317	103	32.46%			33.55%	3518	2613	未进入负面清单	否	无	-1.09%
407	网葫芦岛市南票区供电公	暖池塘变	10kV暖灰线	10千伏	317	43	13.55%			54.83%	3518	3652	未进入负面清单	否	无	-41.28%
408	网葫芦岛市南票区供电公	暖池塘变	10kV暖池塘线	10千伏	317	104	32.77%			86.94%	3518	2596	未进入负面清单	否	无	-54.17%
409	网葫芦岛市南票区供电公	申屯变	10kV申城线	10千伏	317	139	43.80%			63.75%	3518	1990	未进入负面清单	否	无	-19.95%
410	网葫芦岛市南票区供电公	申屯变	10kV申黄#1线	10千伏	317	75	23.63%			108.67%	3518	3098	2024年2月30日	否	2024年12月30日	-85.04%
411	网葫芦岛市南票区供电公	申屯变	10kV黄土坎线	10千伏	317	144	45.38%			57.96%	3518	1903	未进入负面清单	否	无	-12.58%
412	网葫芦岛市南票区供电公	虹螺岘变	10kV虹螺岘东线	10千伏	310	169	54.52%			57.75%	3436	1368	未进入负面清单	否	无	-3.23%
413	网葫芦岛市南票区供电公	虹螺岘变	10kV台集屯二线	10千伏	317	181	57.04%			70.65%	3518	1262	未进入负面清单	否	无	-13.61%
414	网葫芦岛市南票区供电公	虹螺岘变	10kV虹螺岘西线	10千伏	552	325	58.86%			50.71%	6120	2021	未进入负面清单	否	无	8.15%
415	网葫芦岛市南票区供电公	金星变	10kV金西二线	10千伏	276	80	28.98%			0.00%	3060	2439	未进入负面清单	否	无	28.98%
416	网葫芦岛市南票区供电公	金星变	10kV金西一线	10千伏	276	220	79.69%			22.26%	3060	15	未进入负面清单	否	无	57.43%
417	网葫芦岛市南票区供电公	金星变	10kV金东一线	10千伏	276	130	47.09%			32.78%	3060	1573	未进入负面清单	否	无	14.31%
418	网葫芦岛市南票区供电公	金星变	10kV金东二线	10千伏	355	211	59.44%			48.18%	3935	1264	未进入负面清单	否	无	11.26%
419	网葫芦岛市南票区供电公	东青卜变	10kV石灰窑#2线	10千伏	310	239	77.10%			42.08%	3436	156	未进入负面清单	否	无	35.01%
420	网葫芦岛市南票区供电公	东青卜变	10kV东青卜#2线	10千伏	552	117	21.19%			14.31%	5355	4667	未进入负面清单	否	无	6.88%
421	网葫芦岛市南票区供电公	东青卜变	10kV高桥二线	10千伏	310	0				11.26%	3007	3758	未进入负面清单	否	无	-11.26%
422	网葫芦岛市南票区供电公	高桥变	10kV水源线	10千伏	352	142	40.34%			33.33%	3414	1808	未进入负面清单	否	无	7.01%
423	网葫芦岛市南票区供电公	高桥变	10kV西海线	10千伏	552	142	25.72%			35.86%	5355	4234	未进入负面清单	否	无	-10.14%
424	网葫芦岛市南票区供电公	高桥变	10kV高桥线	10千伏	552	169	30.61%			11.41%	6120	4723	未进入负面清单	否	无	19.20%
425	网葫芦岛市南票区供电公	高桥变	10kV东青线	10千伏	240	128	53.33%			13.22%	2660	1108	未进入负面清单	否	无	40.11%
426	网葫芦岛市南票区供电公	高桥变	10kV塔山线	10千伏	310	61	19.68%			18.47%	3436	3239	未进入负面清单	否	无	1.20%
427	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东海一线	10千伏	552	62	11.26%			8.73%	6120	6574	未进入负面清单	否	无	2.53%
428	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东海二线	10千伏	552	184	33.33%			17.25%	6120	4463	未进入负面清单	否	无	16.08%
429	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东海三线	10千伏	552	109	19.74%			13.51%	6120	5762	未进入负面清单	否	无	6.23%
430	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东文线	10千伏	552	39	7.06%			3.74%	6120	6975	未进入负面清单	否	无	3.32%
431	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东体一线	10千伏	552	73	13.22%			26.44%	6120	6386	未进入负面清单	否	无	-13.22%
432	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东体二线	10千伏	552	102	18.47%			5.61%	6120	5884	未进入负面清单	否	无	12.86%
433	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东城一线	10千伏	481	22	4.57%			4.53%	5334	6286	未进入负面清单	否	无	0.04%
434	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东城二线	10千伏	481	105	21.82%			2.50%	5334	4848	未进入负面清单	否	无	19.32%
435	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东园一线	10千伏	481	88	18.29%			0.00%	5334	5143	未进入负面清单	否	无	18.29%
436	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东园二线	10千伏	481	24	4.99%			28.04%	5334	6251	未进入负面清单	否	无	-23.05%
437	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东海四线	10千伏	552	146	26.44%			48.83%	6120	5121	未进入负面清单	否	无	-22.39%
438	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东海五线	10千伏	552	88	15.94%			28.04%	6120	6126	未进入负面清单	否	无	-12.10%
439	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10kV东学一线	10千伏	552	70	12.68%			41.59%	6120	6438	未进入负面清单	否	无	-28.91%
440	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10KV东泰线	10千伏	552	36	2.50%			16.36%	6119	7025	未进入负面清单	否	无	-13.86%
441	网葫芦岛市龙港区供电分公	东窑变	10KV东绣线	10千伏	552	0	0.00%			15.19%	5354	6692	未进入负面清单	否	无	-15.19%
442	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高园一线	10千伏	428	123	28.74%			32.60%	4744	3800	未进入负面清单	否	无	-3.86%
443	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高园二线	10千伏	428	218	50.93%			37.85%	4744	2155	未进入负面清单	否	无	13.08%
444	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高化一线	10千伏	428	194	45.33%			21.19%	4744	2570	未进入负面清单	否	无	24.14%
445	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高化二线	10千伏	428	42	9.81%			17.29%	4744	5203	未进入负面清单	否	无	-7.48%
446	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高化三线	10千伏	428	15	3.50%			26.64%	4744	5671	未进入负面清单	否	无	-23.13%
447	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高化四线	10千伏	428	128	29.91%			0.00%	4744	3713	未进入负面清单	否	无	29.91%
448	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高炼一线	10千伏	552	68	12.32%			46.37%	6120	6472	未进入负面清单	否	无	-34.05%
449	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高炼二线	10千伏	552	74	13.40%			49.26%	6120	6368	未进入负面清单	否	无	-35.86%
450	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高炼三线	10千伏	552	52	9.42%			41.11%	6120	6750	未进入负面清单	否	无	-31.70%
451	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高精一线	10千伏	428	74	17.29%			21.04%	4744	4649	未进入负面清单	否	无	-3.75%
452	网葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10kV高精二线	10千伏	428	90	21.03%			22.82%	4744	4372	未进入负面清单	否	无	-1.79%

453	河葫芦岛市龙港区供电分公	高新变	10KV高研线	10千伏	428	0	0.00%			38.36%	4151	5189	未进入负面清单	否	无	-38.36%
454	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新海一线	10千伏	552	251	45.46%			17.39%	5355	2347	未进入负面清单	否	无	28.07%
455	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新海二线	10千伏	552	293	53.07%			38.03%	6120	2575	未进入负面清单	否	无	15.04%
456	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新海三线	10千伏	552	275	49.81%			3.98%	5355	1931	未进入负面清单	否	无	45.82%
457	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新海四线	10千伏	552	80	14.49%			0.62%	5355	5308	未进入负面清单	否	无	13.87%
458	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新海五线	10千伏	552	169	30.61%			0.40%	6120	4723	未进入负面清单	否	无	30.21%
459	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新化一线	10千伏	481	206	42.81%			5.19%	4667	2266	未进入负面清单	否	无	37.62%
460	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新化二线	10千伏	552	108	19.56%			0.00%	5355	4823	未进入负面清单	否	无	19.56%
461	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新马线	10千伏	481	205	42.60%			0.00%	4667	2283	未进入负面清单	否	无	42.60%
462	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新医线	10千伏	552	22	3.98%			46.37%	6120	7269	未进入负面清单	否	无	-42.38%
463	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新园一线	10千伏	481	3	0.62%			29.51%	5334	6615	未进入负面清单	否	无	-28.89%
464	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新园二线	10千伏	481	5	1.04%			51.98%	5334	6580	未进入负面清单	否	无	-50.94%
465	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10kV新炼线	10千伏	552	29	5.19%			71.90%	5355	6198	未进入负面清单	否	无	-66.72%
466	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10KV新玉线	10千伏	428	0	0.00%			65.05%	4151	5189	未进入负面清单	否	无	-65.05%
467	河葫芦岛市龙港区供电分公	新区变	10KV新绣线	10千伏	428	0	0.00%			42.19%	4151	5189	未进入负面清单	否	无	-42.19%
468	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉海二线	10千伏	552	256	46.37%			51.54%	5355	2260	未进入负面清单	否	无	-5.17%
469	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉海四线	10千伏	481	110	22.86%			37.67%	4667	3929	未进入负面清单	否	无	-14.81%
470	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉化一线	10千伏	552	221	40.03%			48.84%	6120	3822	未进入负面清单	否	无	-8.81%
471	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉化二线	10千伏	552	380	68.83%			0.02%	6120	1069	未进入负面清单	否	无	68.81%
472	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉教一线	10千伏	481	127	26.39%			0.07%	5334	4467	未进入负面清单	否	无	26.32%
473	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉教二线	10千伏	481	216	44.89%			4.35%	5334	2926	未进入负面清单	否	无	40.54%
474	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉教三线	10千伏	481	171	35.54%			61.22%	5334	3705	未进入负面清单	否	无	-25.68%
475	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉教四线	10千伏	552	208	37.67%			24.94%	6120	4048	未进入负面清单	否	无	12.73%
476	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉龙线	10千伏	481	208	43.23%			0.00%	5334	3065	未进入负面清单	否	无	43.23%
477	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉马一线	10千伏	552	0	0.02%			0.00%	6120	7648	未进入负面清单	否	无	0.02%
478	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉马二线	10千伏	481	0	0.07%			0.00%	5334	6661	未进入负面清单	否	无	0.07%
479	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉新一线	10千伏	552	24	4.35%			25.35%	6120	7234	未进入负面清单	否	无	-21.01%
480	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉新二线	10千伏	552	273	49.45%			33.25%	6120	2922	未进入负面清单	否	无	16.19%
481	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10kV玉新三线	10千伏	481	103	21.41%			0.00%	5334	4883	未进入负面清单	否	无	21.41%
482	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10KV玉奥线	10千伏	552	106	19.20%			24.32%	4000	5000	未进入负面清单	否	无	-5.11%
483	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10KV玉学线	10千伏	552	239	43.30%			55.28%	4000	5000	未进入负面清单	否	无	-11.98%
484	河葫芦岛市龙港区供电分公	玉皇变	10KV玉乾线	10千伏	552	37	6.70%			39.90%	4000	5000	未进入负面清单	否	无	-33.20%
485	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨达线	10千伏	481	68	14.13%			57.15%	5334	5489	未进入负面清单	否	无	-43.02%
486	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨化一线	10千伏	481	73	15.17%			35.95%	5334	5403	未进入负面清单	否	无	-20.78%
487	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨农一线	10千伏	481	0	0.00%			64.84%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-64.84%
488	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨农二线	10千伏	481	117	24.32%			44.68%	4667	3807	未进入负面清单	否	无	-20.37%
489	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨铁一线	10千伏	481	266	55.28%			41.15%	5334	2060	未进入负面清单	否	无	14.13%
490	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨铁二线	10千伏	481	246	51.13%			5.61%	4667	1573	未进入负面清单	否	无	45.51%
491	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨化二线	10千伏	481	230	47.80%			6.03%	5334	2683	未进入负面清单	否	无	41.77%
492	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨机线	10千伏	481	135	28.06%			22.26%	4667	3496	未进入负面清单	否	无	5.80%
493	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨生线	10千伏	481	284	59.02%			28.26%	4667	915	未进入负面清单	否	无	30.76%
494	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨西线	10千伏	481	208	43.23%			13.92%	5334	3065	未进入负面清单	否	无	29.30%
495	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨街线	10千伏	481	130	27.02%			76.70%	5334	4415	未进入负面清单	否	无	-49.69%
496	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨购线	10千伏	552	5	0.91%			6.25%	6120	7564	未进入负面清单	否	无	-5.34%
497	河葫芦岛市龙港区供电分公	滨河变	10kV滨营线	10千伏	481	32	6.65%			34.91%	5334	6113	未进入负面清单	否	无	-28.26%
498	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV水源线	10千伏	481	50	10.39%			34.46%	5334	5801	未进入负面清单	否	无	-24.07%
499	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV铁机一线	10千伏	481	142	29.51%			23.90%	5334	4208	未进入负面清单	否	无	5.61%
500	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV纺织线	10千伏	481	67	13.92%			13.34%	5334	5507	未进入负面清单	否	无	0.59%
501	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV农机一线	10千伏	481	40	8.31%			51.96%	5334	5974	未进入负面清单	否	无	-43.64%
502	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV农机二线	10千伏	481	95	19.74%			29.74%	5334	5022	未进入负面清单	否	无	-10.00%
503	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV水稻一线	10千伏	481	172	35.75%			62.35%	5334	3688	未进入负面清单	否	无	-26.60%
504	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV水稻二线	10千伏	481	152	31.59%			30.76%	5334	4034	未进入负面清单	否	无	0.83%
505	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV铁机二线	10千伏	481	0	0.00%			2.54%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-2.54%
506	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV铸钢线	10千伏	481	82	17.04%			34.08%	5334	5247	未进入负面清单	否	无	-17.04%
507	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV化北二线	10千伏	481	110	22.86%			48.36%	5334	4762	未进入负面清单	否	无	-25.50%
508	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV锦北线	10千伏	481	143	29.74%			23.28%	5334	4188	未进入负面清单	否	无	6.47%
509	河葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV农机三线	10千伏	481	179	37.20%			31.88%	5334	3567	未进入负面清单	否	无	5.32%

510	葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV化北一线	10千伏	481	109	22.65%			38.94%	5334	4779	未进入负面清单	否	无	-16.29%
511	葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV西购线	10千伏	552	14	2.54%			3.71%	6120	7408	未进入负面清单	否	无	-1.17%
512	葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV西河线	10千伏	481	201	41.77%			44.56%	5334	3186	未进入负面清单	否	无	-2.79%
513	葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV水稻三线	10千伏	552	300	54.34%			67.20%	6120	2454	未进入负面清单	否	无	-12.86%
514	葫芦岛市龙港区供电分公	锦西变	10kV西连线	10千伏	481	0	0.00%			66.24%	5334	6667	未进入负面清单	否	无	-66.24%
515	葫芦岛市龙港区供电分公	营盘变	10kV营炼一线	10千伏	552	110	19.92%			47.50%	6120	5745	未进入负面清单	否	无	-27.58%
516	葫芦岛市龙港区供电分公	营盘变	10kV营炼二线	10千伏	552	50	9.06%			32.20%	6120	6784	未进入负面清单	否	无	-23.14%