

2025年二季度国网沈阳供电公司66千伏主变变压器开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
1	变电三	安顺	66kV	安顺/1#	40	32.13	80.33%	79.10%			2021年9月	0	是	2027	
2	变电三	安顺	66kV	安顺/2#	40	30.41	76.03%	95.88%			2021年9月	0	是	2027	
3	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/1#	16	13.25	82.81%	106.75%			2022年10月	0	是	2026	
4	辽中	敖司牛	66kV	敖司牛/2#	16	12.89	80.56%	79.56%			2021年9月	0	是	2026	
5	变电三	白塔	66kV	白塔/1#	50 (31.5)	35.85	71.70%	59.32%			2021年9月	0	是	2028	
6	变电三	白塔	66kV	白塔/2#	50 (31.5)	32.37	64.74%	69.10%			2021年9月	0	是	2028	
7	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/1#	10	3.2	32.00%	36.00%				4300			
8	法库	柏家沟	66kV	柏家沟/2#	10	5.1	51.00%	51.00%				2400			
9	法库	包家屯	66kV	包家屯/1#	6.3	5.06	80.32%	90.32%			2021年9月	0	是	2027	
10	法库	包家屯	66kV	包家屯/2#	10	7.37	73.70%	63.40%			2021年9月	0	是	2027	
11	法库	宝山	66kV	宝山/1#	31.5	9.2	29.21%	23.14%				14425			
12	法库	宝山	66kV	宝山/2#	31.5	9.09	28.86%	39.24%				14535			
13	变电三	鲍家	66kV	鲍家/1#	40	26.16	65.40%	60.88%				3840			
14	变电三	鲍家	66kV	鲍家/2#	40	10.26	25.65%	21.83%				19580			
15	变电二	北陵	66kV	北陵/1#	50 (40)	30.65	61.30%	77.10%			2021年9月	0			
16	变电二	北陵	66kV	北陵/2#	50 (40)	16.4	32.80%	53.56%			2021年9月	0			
17	变电四	北塔	66kV	北塔/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
18	变电四	北塔	66kV	北塔/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
19	变电二	北兴	66kV	北兴/1#	40	25.91	64.78%	64.78%				4090			
20	变电二	北兴	66kV	北兴/2#	40	9.87	24.68%	24.68%				20130			
21	变电一	曹家	66kV	曹家/1#	31.5	0	0.00%	0.00%				23125			
22	变电一	曹家	66kV	曹家/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
23	新民	查牛	66kV	查牛/1#	20	5.48	27.40%	26.60%				9520			
24	新民	查牛	66kV	查牛/2#	20	2.48	12.40%	15.85%				12520			
25	变电一	产业	220kV	产业/1#	90	0.67	0.74%	0.74%				66830			
26	变电一	产业	220kV	产业/2#	90	2.19	2.43%	2.43%				59114			
27	康平	朝阳	66kV	朝阳/1#	31.5	20.29	64.41%	54.32%			2022年10月	0	是	2025	
28	康平	朝阳	66kV	朝阳/2#	31.5	28.55	90.63%	73.71%			2021年9月	0	是	2025	
29	康平	朝阳	66kV	朝阳/3#	40	24.26	60.65%	40.88%				1790			
30	变电三	陈相	66kV	陈相/1#	40	6.55	16.38%	14.78%				22750			
31	变电三	陈相	66kV	陈相/2#	40	10.53	26.33%	28.93%				19470			
32	康平	城南	66kV	城南/1#	16	5.61	35.06%	33.44%				5375			
33	康平	城南	66kV	城南/2#	10	0	0.00%	0.00%				7375			
34	变电四	崇山	66kV	崇山/1#	31.5	18.12	57.52%	55.52%			2022年9月	0			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
35	变电四	崇山	66kV	崇山/2#	31.5	19.99	63.46%	60.32%			2022年9月	0			
36	变电四	崇山	66kV	崇山/3#	31.5	15.19	48.22%	56.63%			2021年9月	0			
37	辽中	茨北	66kV	茨北/1#	31.5	13.98	44.38%	69.90%				9424.5			
38	辽中	茨北	66kV	茨北/2#	31.5	14.18	45.02%	70.90%				5738			
39	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/1#	20	10.88	54.40%	54.40%				4080			
40	辽中	茨榆坨	66kV	茨榆坨/2#	20	10.8	54.00%	34.29%				4200			
41	变电三	达连	66kV	达连/1#	31.5	14.54	46.16%	0.00%				252.5			
42	变电三	达连	66kV	达连/2#	31.5	8.64	27.43%	67.43%				252.5			
43	变电四	大东	66kV	大东/1#	40	19.21	48.03%	47.15%				10790			
44	变电四	大东	66kV	大东/2#	40	23.37	58.43%	56.98%				6630			
45	法库	大孤家	66kV	大孤家/1#	20	2.5	12.50%	12.00%				12500			
46	法库	大孤家	66kV	大孤家/2#	20	10.7	53.50%	53.50%				4300			
47	辽中	大黑	66kV	大黑/1#	10	6.91	69.10%	0.00%				590			
48	辽中	大黑	66kV	大黑/2#	10	0	0.00%	74.50%				3900			
49	新民	大红旗	66kV	大红旗/1#	6.3	3.43	54.44%	64.92%				1295			
50	新民	大红旗	66kV	大红旗/2#	10	3.33	33.30%	30.30%				4170			
51	新民	大柳	66kV	大柳/1#	10	6.87	68.70%	76.40%				425			
52	新民	大柳	66kV	大柳/2#	10	4.6	46.00%	33.90%				2325			
53	变电三	大潘	66kV	大潘/1#	31.5	12.87	40.86%	48.51%				4555			
54	变电三	大潘	66kV	大潘/2#	31.5	10.15	32.22%	32.92%				13475			
55	变电一	大兴	66kV	大兴/1#	40	15.61	39.03%	35.88%				13949			
56	变电一	大兴	66kV	大兴/2#	40	14.41	36.03%	38.45%				15590			
57	变电二	大志	66kV	大志/1#	50	30.96	61.92%	79.74%			2022年9月	0			
58	变电二	大志	66kV	大志/2#	50	22.67	45.34%	42.28%				8720			
59	辽中	代家房	66kV	代家房/1#	10	3.71	37.10%	66.51%				3790			
60	辽中	代家房	66kV	代家房/2#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
61	变电二	道义	66kV	道义/1#	31.5	27.39	86.95%	91.21%			2021年9月	0	是	2028	
62	变电二	道义	66kV	道义/2#	31.5	28.9	91.75%	101.02%			2021年9月	0	是	2028	
63	变电二	道义	66kV	道义/3#	40	33.8	84.50%	81.30%			2022年2月	0	是	2028	
64	变电一	得胜	66kV	得胜/1#	40	21.51	53.78%	0.00%				7490			
65	变电一	得胜	66kV	得胜/2#	40	20.59	51.48%	0.00%				9410			
66	变电二	东场	66kV	东场/1#	31.5	9.19	29.17%	26.35%				9002.5			
67	变电二	东场	66kV	东场/2#	31.5	6.44	20.44%	20.06%				17185			
68	新民	东郊	66kV	东郊/1#	40	13.59	33.98%	12.88%				15010			
69	新民	东郊	66kV	东郊/2#	40	8.89	22.23%	22.48%				20985			
70	变电一	东民	66kV	东民/1#	40	17.06	42.65%	46.05%				2133			
71	变电一	东民	66kV	东民/2#	40	31.83	79.58%	80.30%			2021年12月	0			
72	变电二	董楼子	66kV	董楼子/1#	10	2.81	28.10%	70.80%				4690			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
73	变电二	董楼子	66kV	董楼子/2#	10	4.48	44.80%	0.00%				3020			
74	变电三	洞庭	66kV	洞庭/1#	40	25.54	63.85%	79.35%				3566			
75	变电三	洞庭	66kV	洞庭/2#	40	14.2	35.50%	49.80%				6105			
76	变电三	洞庭	66kV	洞庭/3#	50 (0)	17.26	34.52%	63.78%				6105			
77	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/1#	40	13.69	34.23%	33.25%				16310			
78	新民	法哈牛	66kV	法哈牛/2#	40	22.47	56.18%	58.10%				7250			
79	变电一	范屯	66kV	范屯/1#	40	18.28	45.70%	47.48%				11279			
80	变电一	范屯	66kV	范屯/2#	16	7.32	45.75%	49.50%			2021年9月	0			
81	变电二	方家	66kV	方家/1#	40	13.11	32.78%	22.35%				16490			
82	变电二	方家	66kV	方家/2#	40	11.5	28.75%	35.03%				17250			
83	康平	方家镇	66kV	方家镇/1#	10	8.04	80.40%	86.00%			2021年9月	0			
84	康平	方家镇	66kV	方家镇/2#	10	7.39	73.90%	31.40%			2025年4月	0			
85	变电二	方溪	66kV	方溪/1#	40	37.69	94.23%	94.23%			2021年9月	0			
86	变电二	方溪	66kV	方溪/2#	31.5	16.32	51.81%	51.81%				4905			
87	变电二	方溪	66kV	方溪/3#	40	14.83	37.08%	37.08%				10270			
88	变电四	方型	66kV	方型/1#	50 (40)	18.75	37.50%	59.60%				11250			
89	变电四	方型	66kV	方型/2#	50 (40)	23.28	46.56%	38.32%				6720			
90	变电四	方型	66kV	方型/3#	50 (40)	30.26	60.52%	80.28%			2021年9月	0	是	2028	
91	康平	富裕	66kV	裕/1# (临时车载	20	9.44	47.20%	40.00%				5560			
92	变电一	高明	66kV	高明/1#	40	28.16	70.40%	61.10%				1840			
93	变电一	高明	66kV	高明/2#	40	23.84	59.60%	57.60%				3400			
94	变电一	工农	66kV	工农/1#	50	19.06	38.12%	43.76%				17750			
95	变电一	工农	66kV	工农/2#	50	32.56	65.12%	60.28%				4940			
96	新民	公主屯	66kV	公主屯/1#	20	4.86	24.30%	26.70%				9900			
97	新民	公主屯	66kV	公主屯/2#	10	5.84	58.40%	57.30%				1660			
98	变电一	勾莲	66kV	勾莲/1#	40	16.22	40.55%	41.93%				10652.5			
99	变电一	勾莲	66kV	勾莲/2#	40	21.84	54.60%	56.70%				7029.5			
100	变电三	孤家子	66kV	孤家子/1#	40	21.65	54.13%	63.35%				4870			
101	变电三	孤家子	66kV	孤家子/2#	40	28.48	71.20%	89.15%				520			
102	变电一	光辉	66kV	光辉/1#	16	6.09	38.06%	38.06%				5910			
103	变电一	光辉	66kV	光辉/2#	16	4.75	29.69%	29.69%				7250			
104	变电二	广源	66kV	广源/1#	40	33.86	84.65%	75.33%			2021年9月	0	是	2026	
105	变电二	广源	66kV	广源/2#	40	28.85	72.13%	77.70%			2021年9月	0	是	2026	
106	变电四	广州	66kV	广州/1#	50	21.28	42.56%	38.98%				16220			
107	变电四	广州	66kV	广州/2#	50	25.78	51.56%	51.62%				11720			
108	法库	果子园	66kV	果子园/1#	20	13.53	67.65%	85.60%			2021年9月	0	是	2028	
109	法库	果子园	66kV	果子园/2#	31.5	16.04	50.92%	41.30%				7585			
110	辽中	航辽	66kV	航辽/1#	31.5	13.72	43.56%	46.67%				9905			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
111	辽中	航辽	66kV	航辽/2#	20	9.93	49.65%	52.90%				4350			
112	康平	郝官	66kV	郝官/1#	5	2.72	54.40%	44.20%				505			
113	康平	郝官	66kV	郝官/2#	10	3.65	36.50%	26.90%				3850			
114	变电四	和平	66kV	和平/1#	40	21.55	53.88%	53.88%				8450			
115	变电四	和平	66kV	和平/2#	40	20.09	50.23%	50.23%				9910			
116	变电四	和平	66kV	和平/3#	40	0	0.00%	0.00%				26000			
117	变电二	河北	66kV	河北/1#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
118	变电二	河北	66kV	河北/2#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
119	变电四	红卫	66kV	红卫/1#	40	17.85	44.63%	44.63%				2718.5			
120	变电四	红卫	66kV	红卫/2#	40	23.74	59.35%	59.35%				3296			
121	新民	侯家	66kV	侯家/1#	40	33.88	84.70%	72.38%			2024年2月	0	是	2025	
122	新民	侯家	66kV	侯家/2#	40	24.34	60.85%	59.03%			2024年2月	0	是	2025	
123	新民	侯家	66kV	侯家/3#	40	31.15	77.88%	83.48%			2024年2月	0	是	2025	
124	变电一	后马	66kV	后马/1#	31.5	7.72	24.51%	29.56%				15905			
125	变电一	后马	66kV	后马/2#	31.5	10.51	33.37%	32.10%				7515			
126	变电二	虎镇	66kV	虎镇/1#	31.5	13.5	42.86%	44.48%				3860			
127	变电二	虎镇	66kV	虎镇/2#	40	26.74	66.85%	69.78%				3260			
128	变电二	花山	66kV	花山/1#	40	18.05	45.13%	45.28%				11792.5			
129	变电二	花山	66kV	花山/2#	40	9.89	24.73%	32.50%				20110			
130	变电三	花园	66kV	花园/1#	50	19.64	39.28%	51.20%				17860			
131	变电三	花园	66kV	花园/2#	50	17.81	35.62%	42.14%				19690			
132	变电三	花园	66kV	花园/3#	50	10.9	21.80%	21.44%				26600			
133	变电四	滑翔	66kV	滑翔/1#	40	19.23	48.08%	43.03%				10410			
134	变电四	滑翔	66kV	滑翔/2#	40	26.36	65.90%	49.55%				3640			
135	变电四	滑翔	66kV	滑翔/3#	40	16.86	42.15%	41.20%				10280			
136	变电一	化学	66kV	化学/1#	40	29.01	72.53%	69.85%			2022年3月	0			
137	变电一	化学	66kV	化学/2#	40	30.13	75.33%	77.28%			2022年3月	0			
138	变电四	怀远	66kV	怀远/1#	50	24.57	49.14%	49.14%				12530			
139	变电四	怀远	66kV	怀远/2#	50	8.81	17.62%	17.62%				28690			
140	变电二	黄家	66kV	黄家/1#	16	7.18	44.88%	50.25%				4820			
141	变电二	黄家	66kV	黄家/2#	6.3	3.7	58.73%	47.78%			2021年9月	0			
142	变电一	家俱	66kV	家俱/1#	40	21.46	53.65%	0.00%				8540			
143	变电一	家俱	66kV	家俱/2#	40	14.62	36.55%	58.08%				10865			
144	变电三	夹河	66kV	夹河/1#	40	29.33	73.33%	76.40%			2021年9月	0	是	2028	
145	变电三	夹河	66kV	夹河/2#	40	30.97	77.43%	76.70%			2021年9月	0	是	2028	
146	变电一	建筑	66kV	建筑/1#	40	21.35	53.38%	53.38%			2021年9月	0	是	2028	
147	变电一	建筑	66kV	建筑/2#	40	30.05	75.13%	75.13%			2021年9月	0	是	2028	
148	新民	姜屯	66kV	姜屯/1#	10	3.56	35.60%	38.90%				3940			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
149	新民	姜屯	66kV	姜屯/2#	16	1.66	10.38%	9.06%				10340			
150	变电一	金湖	66kV	金湖/1#	40	17.42	43.55%	44.70%				12580			
151	变电一	金湖	66kV	金湖/2#	40	13.41	33.53%	35.83%				16590			
152	辽中	金山	66kV	金山/1#	20	6.28	31.40%	31.40%				8720			
153	辽中	金山	66kV	金山/2#	20	9.35	46.75%	46.75%				5650			
154	新民	金五台	66kV	金五台/1#	6.3	0	0.00%	0.00%				1545			
155	新民	金五台	66kV	金五台/2#	16	6.96	43.50%	43.50%				5040			
156	变电一	昆明	66kV	昆明/1#	50	19.09	38.18%	38.36%				18315.5			
157	变电一	昆明	66kV	昆明/2#	50	30.14	60.28%	43.84%				5376			
158	变电一	昆山	66kV	昆山/1#	40	18.19	45.48%	39.70%			2024年2月	0	是	2028	
159	变电一	昆山	66kV	昆山/2#	40	19.29	48.23%	48.45%			2024年2月	0	是	2028	
160	变电一	兰台	66kV	兰台/1#	40	13.58	33.95%	36.40%				15860			
161	变电一	兰台	66kV	兰台/2#	40	10.72	26.80%	26.58%				19280			
162	变电四	劳动	66kV	劳动/1#	50	35.3	70.60%	73.82%			2021年9月	0	是	2025	
163	变电四	劳动	66kV	劳动/2#	50	26.59	53.18%	63.42%			2021年9月	0	是	2025	
164	辽中	老观坨	66kV	老观坨/1#	16	3.5	21.88%	23.56%				8500			
165	辽中	老观坨	66kV	老观坨/2#	12.5	4.49	35.92%	54.08%				4885			
166	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/1#	20	9.11	45.55%	45.55%				5890			
167	辽中	冷子堡	66kV	冷子堡/2#	20	10.25	51.25%	51.25%				4750			
168	变电三	李相	66kV	李相/1#	16	9.59	59.94%	52.88%				130			
169	变电三	李相	66kV	李相/2#	16	8.31	51.94%	39.13%				1262.5			
170	变电一	历工	66kV	历工/1#	40	15.65	39.13%	51.80%				7660			
171	变电一	历工	66kV	历工/2#	40	31.67	79.18%	80.73%			2021年9月	0			
172	新民	梁山	66kV	梁山/1#	10	5.09	50.90%	53.30%				430			
173	新民	梁山	66kV	梁山/2#	20	5.48	27.40%	30.85%				6520			
174	变电二	粮仓	66kV	粮仓/1#	40	28.25	70.63%	72.70%				1750			
175	变电二	粮仓	66kV	粮仓/2#	40	24.33	60.83%	73.23%				2020			
176	变电四	陵东	66kV	陵东/1#	40	23.72	59.30%	67.60%			2021年9月	0	是	2027	
177	变电四	陵东	66kV	陵东/2#	40	32.47	81.18%	91.18%			2021年9月	0	是	2027	
178	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/1#	16	13.4	83.75%	91.75%			2021年9月	0			
179	辽中	刘二堡	66kV	刘二堡/2#	20	12.61	63.05%	63.80%				1675			
180	变电三	刘千	66kV	刘千/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
181	变电三	刘千	66kV	刘千/2#	40	15.63	39.08%	34.88%				13345			
182	变电二	柳岗	66kV	柳岗/1#	50	22.41	44.82%	—				15090			
183	变电二	柳岗	66kV	柳岗/2#	50	13.64	27.28%	—				23860			
184	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/1#	10	5.23	52.30%	55.80%				1154			
185	新民	柳河沟	66kV	柳河沟/2#	10	5.25	52.50%	53.60%			2024年8月	0			
186	辽中	六间房	66kV	六间房/1#	10	2.06	20.60%	21.50%				5440			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
187	辽中	六间房	66kV	六间房/2#	10	3.94	39.40%	38.40%				3560			
188	新民	罗家房	66kV	罗家房/1#	20	0	0.00%	7.50%				15000			
189	新民	罗家房	66kV	罗家房/2#	40	5.44	13.60%	13.03%				24280			
190	法库	马家	66kV	马家/1#	31.5	12.02	38.16%	38.22%				11605			
191	法库	马家	66kV	马家/2#	31.5	13.81	43.84%	39.75%				9690			
192	变电四	马路湾	66kV	马路湾/1#	31.5	12.84	40.76%	42.76%				10070			
193	变电四	马路湾	66kV	马路湾/2#	31.5	10.35	32.86%	39.30%				9275			
194	变电四	马路湾	66kV	马路湾/3#	31.5	20.88	66.29%	67.71%				2745			
195	变电一	马三家	66kV	马三家/1#	16	13.52	84.50%	68.75%			2023年10月	0			
196	变电一	马三家	66kV	马三家/2#	16	6.16	38.50%	3.13%				2720			
197	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/1#	31.5	16.55	52.54%	57.56%				6445			
198	变电三	麦子屯	66kV	麦子屯/2#	31.5	8.54	27.11%	30.32%				12710			
199	辽中	满都户	66kV	满都户/1#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
200	辽中	满都户	66kV	满都户/2#	10	4.14	41.40%	41.70%				1610			
201	变电二	毛君	66kV	毛君/1#	31.5	9.41	29.87%	32.25%				11515			
202	变电二	毛君	66kV	毛君/2#	31.5	13.95	44.29%	42.67%				8837.5			
203	法库	孟家	66kV	孟家/1#	40	5.39	13.48%	14.63%				24610			
204	法库	孟家	66kV	孟家/2#	40	2.06	5.15%	2.28%				27940			
205	变电四	南湖	66kV	南湖/1#	40	19.84	49.60%	73.35%				8370.5			
206	变电四	南湖	66kV	南湖/2#	40	23.04	57.60%	57.78%				6960			
207	变电四	南湖	66kV	南湖/3#	40	14.69	36.73%	31.05%				15310			
208	新民	南窑	66kV	南窑/1#	20	12.8	64.00%	60.10%			2022年10月	0	是	2025	
209	新民	南窑	66kV	南窑/2#	31.5	15.7	49.84%	49.75%				7925			
210	变电一	宁官	220kV	宁官/1#	60	26.02	43.37%	49.43%				18980			
211	变电一	宁官	220kV	宁官/2#	60	24.64	41.07%	43.27%				20360			
212	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/1#	8	0	0.00%	0.00%				6000			
213	辽中	牛心坨	66kV	牛心坨/2#	10	4.91	49.10%	51.70%				2590			
214	变电三	农场	66kV	农场/1#	10	1.35	13.50%	21.40%				6150			
215	变电二	农大	66kV	农大/1#	50	11.66	23.32%	28.10%				22200			
216	变电二	农大	66kV	农大/2#	50	23.84	47.68%	52.56%				12160			
217	变电二	农高	66kV	农高/1#	40	23.48	58.70%	56.18%			2021年9月	0	是	2028	
218	变电二	农高	66kV	农高/2#	40	33.77	84.43%	89.50%			2021年9月	0	是	2028	
219	变电一	怒江	66kV	怒江/1#	40	19.9	49.75%	63.75%				7802.5			
220	变电一	怒江	66kV	怒江/2#	31.5	14.23	45.17%	49.78%				7672.5			
221	变电一	怒江	66kV	怒江/3#	31.5	23.11	73.37%	58.73%			2024年2月	0			
222	变电二	欧亚	66kV	欧亚/1#	50	36.5	73.00%	75.64%			2021年9月	0			
223	变电二	欧亚	66kV	欧亚/2#	50	29.17	58.34%	43.80%			2021年9月	0			
224	变电二	欧亚	66kV	欧亚/3#	50	17.88	35.76%	36.78%				57			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
225	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/1#	31.5	15.93	50.57%	50.57%				7695			
226	辽中	潘家堡	66kV	潘家堡/2#	20	0	0.00%	0.00%				12070			
227	变电四	鹏源	66kV	鹏源/1#	50	31.42	62.84%	73.32%				5830			
228	变电四	鹏源	66kV	鹏源/2#	50	28.54	57.08%	72.56%				7285			
229	变电二	平罗	66kV	平罗/1#	20	14.86	74.30%	66.00%			2023年8月	0	是	2028	
230	变电二	平罗	66kV	平罗/2#	16	5.24	32.75%	26.19%			2023年8月	0	是	2028	
231	辽中	蒲东	66kV	蒲东/1#	20	13.9	69.50%	48.50%				1100			
232	辽中	蒲东	66kV	蒲东/2#	20	4.58	22.90%	18.25%				7095			
233	变电四	齐贤	66kV	齐贤/1#	31.5	22.96	72.89%	72.89%			2021年9月	0	是	2028	
234	变电四	齐贤	66kV	齐贤/2#	50	26.19	52.38%	52.38%				11310			
235	变电四	齐贤	66kV	齐贤/3#	31.5	14.23	45.17%	45.17%				3680			
236	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/1#	16	12.9	80.63%	86.38%			2022年3月	0	是	2028	
237	变电二	棋盘山	66kV	棋盘山/2#	16	0.84	5.25%	5.94%				8660			
238	变电一	启工	66kV	启工/1#	40	22.13	55.33%	57.80%				7410			
239	变电一	启工	66kV	启工/2#	40	26.46	66.15%	74.25%				3540			
240	新民	前当堡	66kV	前当堡/1#	16	8.86	55.38%	60.88%				3140			
241	新民	前当堡	66kV	前当堡/2#	16	9.35	58.44%	64.38%				2650			
242	变电一	前马	66kV	前马/1#	50	20.19	40.38%	39.48%				17310			
243	变电一	前马	66kV	前马/2#	50	18.83	37.66%	29.22%				18670			
244	变电三	前显	66kV	前显/1#	40	26.35	65.88%	55.15%			2021年9月	0	是	2026	
245	变电三	前显	66kV	前显/2#	40	30	75.00%	87.20%			2021年9月	0	是	2026	
246	变电四	青年	66kV	青年/1#	40	33.3	83.25%	73.28%			2024年10月	0			
247	变电四	青年	66kV	青年/2#	40	24.09	60.23%	63.08%			2024年10月	0			
248	变电二	清水	66kV	清水/1#	40	15.73	39.33%	30.90%				14270			
249	变电二	清水	66kV	清水/2#	20	16.16	80.80%	76.65%			2022年9月	0			
250	变电二	全胜	66kV	全胜/1#	40	2.03	5.08%	5.83%				27970			
251	变电二	全胜	66kV	全胜/2#	40	14.79	36.98%	28.25%				15210			
252	变电四	劝工	220kV	劝工/1#	90	41.39	45.99%	49.42%				24860			
253	变电四	劝工	220kV	劝工/2#	90	41.64	46.27%	51.91%				22135			
254	变电二	如意	66kV	如意/1#	40	17.92	44.80%	44.80%				3040			
255	变电二	如意	66kV	如意/2#	40	34.79	86.98%	86.98%			2022年10月	0	是	2028	
256	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/1#	16	8.3	51.88%	55.13%				3350			
257	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/2#	6.3	0	0.00%	0.00%				4725			
258	新民	三道岗子	66kV	三道岗子/3#	10	2.57	25.70%	10.20%				4930			
259	变电四	三好	66kV	三好/1#	31.5	19.06	60.51%	35.40%				1465			
260	变电四	三好	66kV	三好/2#	31.5	14.95	47.46%	21.65%				8675			
261	变电四	三好	66kV	三好/3#	40	15.28	38.20%	32.53%				13853			
262	法库	三泉	66kV	三泉/1#	40	28.83	72.08%	72.08%				1170			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
263	法库	三泉	66kV	三泉/2#	40	14.29	35.73%	35.73%				12880			
264	辽中	沙东	66kV	沙东/1#	40	9.5	23.75%	27.33%				18295			
265	辽中	沙东	66kV	沙东/2#	40	6.86	17.15%	16.45%				23140			
266	变电四	砂山	66kV	砂山/1#	31.5	24.95	79.21%	89.68%			2021年9月	0	是	2028	
267	变电四	砂山	66kV	砂山/2#	31.5	15.47	49.11%	55.68%				725			
268	变电三	山林	66kV	山林/1#	31.5	12.5	39.68%	39.68%				11125			
269	变电三	山林	66kV	山林/2#	31.5	11.31	35.90%	35.90%				12315			
270	变电三	山庄	66kV	山庄/1#	20	15.5	77.50%	70.65%			2021年9月	0	是	2026	
271	变电三	山庄	66kV	山庄/2#	10	0.01	0.10%	0.10%			2021年9月	0	是	2026	
272	变电一	陕西	66kV	陕西/1#	31.5	19.43	61.68%	62.06%				3795			
273	变电一	陕西	66kV	陕西/2#	31.5	16.62	52.76%	53.71%				7005			
274	变电一	陕西	66kV	陕西/3#	31.5	13.3	42.22%	40.32%				10325			
275	变电四	善邻	66kV	善邻/1#	50	13.41	26.82%	26.04%				20660			
276	变电四	善邻	66kV	善邻/2#	50	20.34	40.68%	39.30%				14160			
277	变电二	上佰	66kV	上佰/1#	40	26.42	66.05%	62.13%			2021年9月	0			
278	变电二	上佰	66kV	上佰/2#	40	10.55	26.38%	30.05%			2022年9月	0			
279	变电二	沈海	66kV	沈海/1#	40	28.46	71.15%	59.95%			2022年10月	0	是	2028	
280	变电二	沈海	66kV	沈海/2#	40	27.54	68.85%	65.05%				1515			
281	变电二	沈海	66kV	沈海/3#	31.5	22.93	72.79%	75.65%			2022年10月	0	是	2028	
282	康平	胜利	66kV	胜利/1#	6.3	5.83	92.54%	73.17%			2023年4月	0	是	2028	
283	康平	胜利	66kV	胜利/2#	10	6.96	69.60%	62.00%				540			
284	变电三	施官	66kV	施官/1#	31.5	28.03	88.98%	85.11%			2021年9月	0	是	2028	
285	变电三	施官	66kV	施官/2#	31.5	24.6	78.10%	85.75%			2021年9月	0	是	2028	
286	变电三	施官	66kV	施官/3#	40	30.34	75.85%	76.45%			2021年9月	0	是	2028	
287	变电三	史三	66kV	史三/1#	10	6.57	65.70%	65.00%				930			
288	变电三	史三	66kV	史三/2#	10	6.15	61.50%	64.30%				1280			
289	变电二	世园	66kV	世园/1#	40	9.5	23.75%	24.90%				19575			
290	变电二	世园	66kV	世园/2#	40	10.04	25.10%	23.15%				17365.5			
291	变电四	市府	66kV	市府/1#	50	19.91	39.82%	39.82%				17590			
292	变电四	市府	66kV	市府/2#	50	22.4	44.80%	44.80%				14785			
293	变电一	双树	66kV	双树/2#	20	11.62	58.10%	52.55%				3380			
294	法库	双台子	66kV	双台子/1#	20	9.29	46.45%	46.30%				5710			
295	法库	双台子	66kV	双台子/2#	20	8.24	41.20%	40.05%				6760			
296	变电三	水家	66kV	水家/1#	40	20.39	50.98%	52.03%				1189.5			
297	变电三	水家	66kV	水家/2#	40	30.43	76.08%	88.63%			2021年9月	0	是	2027	
298	变电四	顺城	220kV	顺城/1#	90	49.9	55.44%	55.49%				17350			
299	变电四	顺城	220kV	顺城/2#	90	42.85	47.61%	49.12%				24650			
300	辽中	四方台	66kV	四方台/1#	6.3	1.15	18.25%	18.25%				3350			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
301	辽中	四方台	66kV	四方台/2#	10	4.32	43.20%	43.20%				3180			
302	辽中	四方台	66kV	四方台/3# (临时车	20	8.05	40.25%	18.25%				6950			
303	康平	四家子	66kV	四家子/1#	10	8.01	80.10%	75.60%			2021年9月	0	是	2025	
304	康平	四家子	66kV	四家子/2#	10	4.45	44.50%	37.70%				1540			
305	变电三	苏北	66kV	苏北/1#	40	17	42.50%	59.48%				6420			
306	变电三	苏北	66kV	苏北/2#	31.5	27.67	87.84%	67.90%			2021年9月	0	是	2028	
307	变电三	苏南	66kV	苏南/1#	50	25.29	50.58%	54.40%				11175			
308	变电三	苏南	66kV	苏南/2#	50	29.67	59.34%	51.80%				7830			
309	变电三	苏南	66kV	苏南/3#	40	23.35	58.38%	61.80%				2980			
310	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/1#	40	26.71	66.78%	72.70%				3290			
311	变电三	孙家寨	66kV	孙家寨/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
312	康平	所口	66kV	所口/1#	10	4.42	44.20%	48.60%				3080			
313	康平	所口	66kV	所口/2#	10	0	0.00%	0.00%				7500			
314	变电四	太原	220kV	太原/1#	90	43.75	48.61%	56.73%				23435			
315	变电四	太原	220kV	太原/2#	90	32.96	36.62%	39.53%				32665			
316	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/1#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
317	康平	碳纤维	66kV	碳纤维/2#	40	0	0.00%	0.00%				30000			
318	变电三	桃仙	66kV	桃仙/1#	31.5	24.36	77.33%	36.89%			2022年7月	0	是	2028	
319	变电三	桃仙	66kV	桃仙/2#	31.5	16.59	52.67%	48.19%			2022年7月	0	是	2028	
320	新民	陶屯	66kV	陶屯/1#	16	5.15	32.19%	33.75%				4475			
321	新民	陶屯	66kV	陶屯/2#	16	8.6	53.75%	51.38%			2024年12月	0			
322	变电二	天乾	66kV	天乾/1#	40	35.84	89.60%	59.35%			2021年9月	0	是	2027	
323	变电二	天乾	66kV	天乾/2#	40	36	90.00%	83.30%			2021年9月	0	是	2027	
324	康平	田家	66kV	田家/1#	5	3.34	66.80%	53.40%			2021年9月	0	是	2025	
325	康平	田家	66kV	田家/2#	10	7.04	70.40%	66.80%				177.5			
326	变电三	铁匠	66kV	铁匠/1#	40	27.26	68.15%	50.18%				2120			
327	变电三	铁匠	66kV	铁匠/2#	40	26.62	66.55%	66.70%				3380			
328	变电三	铁匠	66kV	铁匠/3#	40	20.81	52.03%	46.75%				8570			
329	变电三	佟沟	66kV	佟沟/1#	50	19.89	39.78%	45.30%				17610			
330	法库	团山子	66kV	团山子/1#	40	20.21	50.53%	50.53%				9790			
331	法库	团山子	66kV	团山子/2#	40	18.48	46.20%	46.20%				11520			
332	法库	团山子	66kV	团山子/3#	31.5	13.79	43.78%	43.78%				9835			
333	变电四	万达	66kV	万达/1#	40	14.32	35.80%	34.80%				15680			
334	变电四	万达	66kV	万达/2#	40	20.15	50.38%	68.93%				8600			
335	变电四	万柳	66kV	万柳/1#	31.5	22.43	71.21%	86.89%				1025			
336	变电四	万柳	66kV	万柳/2#	31.5	18.82	59.75%	70.03%				2105			
337	变电四	万柳	66kV	万柳/3#	31.5	21.35	67.78%	85.33%				2105			
338	变电一	汪河	66kV	汪河/1#	40	19.06	47.65%	38.05%				10625			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
339	变电一	汪河	66kV	汪河/2#	40	18.01	45.03%	35.90%				8634.5			
340	变电三	汪家	66kV	汪家/1#	40	11.2	28.00%	20.40%				14505			
341	变电三	汪家	66kV	汪家/2#	40	8.46	21.15%	20.55%				16655.5			
342	变电三	王刚	66kV	王刚/1#	20	11.26	56.30%	60.20%				3740			
343	变电三	王刚	66kV	王刚/2#	10	3.6	36.00%	40.60%			2021年9月	0			
344	变电二	王驿	66kV	王驿/1#	40	14.77	36.93%	33.05%				13640			
345	变电二	王驿	66kV	王驿/2#	40	24.93	62.33%	62.28%				5070			
346	变电二	旺牛	66kV	旺牛/1#	20	11.68	58.40%	82.80%			2023年7月	0	是	2028	
347	变电二	旺牛	66kV	旺牛/2#	20	13.18	65.90%	53.55%			2023年7月	0	是	2028	
348	变电四	望花	66kV	望花/1#	50	17.6	35.20%	36.88%				18200			
349	变电四	望花	66kV	望花/2#	50	22.82	45.64%	54.94%				13955			
350	法库	魏家	66kV	魏家/1#	40	27.89	69.73%	69.73%				2110			
351	法库	魏家	66kV	魏家/2#	40	19.86	49.65%	49.65%				8250			
352	新民	温台	66kV	台/1#（临时间隔	8	3.81	47.63%	51.88%				2190			
353	变电二	文北	66kV	文北/1#	50	28.1	56.20%	39.64%			2021年12月	0	是	2028	
354	变电二	文北	66kV	文北/2#	50	13.67	27.34%	27.10%				1041.5			
355	变电四	文艺	66kV	文艺/1#	63	25.1	39.84%	40.06%				17080			
356	变电四	文艺	66kV	文艺/2#	63	13.58	21.56%	29.54%				33670			
357	康平	卧龙	66kV	卧龙/1#	20	10.1	50.50%	45.75%				4333			
358	康平	卧龙	66kV	卧龙/2#	20	5.93	29.65%	29.85%				9070			
359	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/1#	20	5.14	25.70%	22.00%				9405			
360	辽中	乌伯牛	66kV	乌伯牛/2#	20	4.23	21.15%	21.90%				5695			
361	变电一	五金	66kV	五金/1#	50	29.68	59.36%	59.48%				6499			
362	变电一	五金	66kV	五金/2#	50	32.98	65.96%	70.44%				4079			
363	变电三	下深	66kV	下深/1#	40	29.48	73.70%	86.95%			2021年9月	0	是	2028	
364	变电三	下深	66kV	下深/2#	40	32.42	81.05%	81.05%			2021年9月	0	是	2028	
365	变电二	小东	66kV	小东/1#	31.5	15.17	48.16%	48.16%			2023年8月	0			
366	变电二	小东	66kV	小东/2#	31.5	13.59	43.14%	43.14%				6285			
367	变电二	小东	66kV	小东/3#	40	9.01	22.53%	22.53%				20990			
368	新民	小民屯	66kV	小民屯/1#	10	8.4	84.00%	84.00%			2021年9月	0	是	2026	
369	新民	小民屯	66kV	小民屯/2#	20	11.86	59.30%	59.30%			2024年2月	0	是	2026	
370	变电二	孝信	66kV	孝信/1#	50	34.93	69.86%	60.02%			2021年9月	0	是	2028	
371	变电二	孝信	66kV	孝信/2#	50	33.93	67.86%	92.76%			2021年9月	0	是	2028	
372	变电二	新城子	66kV	新城子/1#	20	7.13	35.65%	45.50%				7870			
373	变电二	新城子	66kV	新城子/2#	16	6.55	40.94%	40.63%				3070			
374	新民	新民	66kV	新民/1#	31.5	21.73	68.98%	73.27%			2021年9月	0	是	2025	
375	新民	新民	66kV	新民/2#	31.5	19.93	63.27%	69.08%			2022年3月	0	是	2025	
376	辽中	新民屯	66kV	新民屯/1#	31.5	18.95	60.16%	59.21%				4675			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
377	辽中	新民屯	66kV	新民屯/2#	31.5	15.5	49.21%	51.84%				8125			
378	辽中	新民屯	66kV	新民屯/3#	40	18.95	47.38%	87.95%				11050			
379	新民	新兴	66kV	新兴/1#	40	15.3	38.25%	30.25%				14700			
380	新民	新兴	66kV	新兴/2#	40	3.7	9.25%	10.25%				26300			
381	法库	新依	66kV	新依/1#	31.5	13.24	42.03%	43.49%				10385			
382	法库	新依	66kV	新依/2#	31.5	9.69	30.76%	26.19%				11070			
383	新民	兴隆	66kV	兴隆/1#	16	7.02	43.88%	43.88%				3980			
384	新民	兴隆	66kV	兴隆/2#	20	11.4	57.00%	57.00%				3600			
385	法库	秀水	66kV	秀水/1#	20	10.37	51.85%	52.90%				4630			
386	法库	秀水	66kV	秀水/2#	20	9.44	47.20%	47.50%				5560			
387	变电三	雪松	66kV	雪松/1#	50	32.42	64.84%	56.16%				5080			
388	变电三	雪松	66kV	雪松/2#	50	29.4	58.80%	68.74%				6200			
389	变电一	亚明	66kV	亚明/1#	31.5	15.38	48.83%	56.57%				4355			
390	变电一	亚明	66kV	亚明/2#	31.5	22.84	72.51%	72.76%			2022年3月	0	是	2027	
391	变电一	亚明	66kV	亚明/3#	31.5	0	0.00%	0.00%				19735			
392	变电一	羊吉	66kV	羊吉/1#	40	26.68	66.70%	66.70%				2490			
393	变电一	羊吉	66kV	羊吉/2#	40	12.4	31.00%	31.00%				16090			
394	变电三	杨官	66kV	杨官/1#	40	25.63	64.08%	53.65%			2023年4月	0	是	2026	
395	变电三	杨官	66kV	杨官/2#	40	33.4	83.50%	74.75%			2023年4月	0	是	2026	
396	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/1#	31.5	11.13	35.33%	35.33%				12495			
397	辽中	杨士岗	66kV	杨士岗/2#	31.5	6.54	20.76%	20.76%				17085			
398	辽中	养士堡	66kV	养士堡/1#	20	5.54	27.70%	23.20%				9460			
399	辽中	养士堡	66kV	养士堡/2#	20	5.51	27.55%	31.40%				9490			
400	变电二	尹家	66kV	尹家/1#	50	10.6	21.20%	21.20%				23725			
401	变电二	尹家	66kV	尹家/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
402	变电三	营盘	66kV	营盘/1#	40	30.67	76.68%	77.25%			2021年9月	0	是	2027	
403	变电三	营盘	66kV	营盘/2#	40	32.42	81.05%	83.73%			2021年9月	0	是	2027	
404	变电四	应昌	66kV	应昌/1#	40	22.58	56.45%	56.45%			2024年2月	0	是	2028	
405	变电四	应昌	66kV	应昌/2#	40	33.96	84.90%	84.90%			2024年2月	0	是	2028	
406	变电三	永乐	66kV	永乐/1#	31.5	8.06	25.59%	26.41%				15565			
407	变电三	永乐	66kV	永乐/2#	31.5	11.31	35.90%	37.02%				12315			
408	变电三	于山	66kV	于山/1#	50	34.08	68.16%	81.62%				3420			
409	变电三	于山	66kV	于山/2#	50	21.17	42.34%	52.92%				14400			
410	变电三	榆树	66kV	榆树/1#	40	27.83	69.58%	71.68%				10			
411	变电三	榆树	66kV	榆树/2#	40	28.16	70.40%	93.25%				10			
412	变电二	詹屯	66kV	詹屯/1#	31.5	16.15	51.27%	51.21%				7475			
413	变电二	詹屯	66kV	詹屯/2#	31.5	19.17	60.86%	59.90%				4455			
414	变电四	展览	66kV	展览/1#	63	36.37	57.73%	55.60%			2022年10月	0	是	2028	

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入计划	计划整改时间	备注
415	变电四	展览	66kV	展览/2#	63	16.4	26.03%	32.48%				16355			
416	变电四	站前	66kV	站前/1#	40	23.47	58.68%	58.68%				4246			
417	变电四	站前	66kV	站前/2#	40	23.6	59.00%	59.00%				4342			
418	康平	张强	66kV	张强/1#	16	11.02	68.88%	55.94%				980			
419	康平	张强	66kV	张强/2#	16	7.41	46.31%	39.81%				3970			
420	变电一	张士	66kV	张士/1#	31.5	11.17	35.46%	0.00%				11560			
421	变电一	张士	66kV	张士/2#	31.5	20.37	64.67%	77.78%				2255			
422	变电一	张士	66kV	张士/3#	31.5	8.6	27.30%	29.02%				14035.5			
423	新民	张屯	66kV	张屯/1#	20	11.15	55.75%	82.00%				1125			
424	新民	张屯	66kV	张屯/2#	20	0	0.00%	0.00%				14125			
425	变电三	彰驿	66kV	彰驿/1#	50	5.75	11.50%	12.20%				31750			
426	变电三	彰驿	66kV	彰驿/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
427	变电二	长江	66kV	长江/1#	40	28.34	70.85%	67.88%			2022年3月	0	是	2026	
428	变电二	长江	66kV	长江/2#	40	33.04	82.60%	77.20%			2022年3月	0	是	2026	
429	变电三	长青	66kV	长青/1#	40	31.22	78.05%	60.98%			2021年9月	0	是	2028	
430	变电三	长青	66kV	长青/2#	40	19.67	49.18%	48.10%				5110			
431	辽中	长滩	66kV	长滩/1#	6.3	3.29	52.22%	52.22%				1435			
432	辽中	长滩	66kV	长滩/2#	10	1.87	18.70%	18.70%				5630			
433	变电一	赵家	66kV	赵家/1#	40	7.01	17.53%	15.00%				22990			
434	变电一	赵家	66kV	赵家/2#	40	5.5	13.75%	3.75%				24500			
435	变电一	肇工	66kV	肇工/1#	31.5	23.97	76.10%	60.79%			2022年10月	0	是	2027	
436	变电一	肇工	66kV	肇工/2#	31.5	13.14	41.71%	57.27%				5740			
437	变电一	郑家	66kV	郑家/1#	31.5	16.84	53.46%	53.46%				1550			
438	变电一	郑家	66kV	郑家/2#	31.5	20.51	65.11%	65.11%				1550			
439	变电二	中马	66kV	中马/1#	16	6.84	42.75%	38.50%				4787.5			
440	变电二	中马	66kV	中马/2#	16	6.87	42.94%	39.00%				5130			
441	康平	中心	66kV	中心/1#	20	10.84	54.20%	53.55%				2668			
442	康平	中心	66kV	中心/2#	20	12.35	61.75%	66.65%				1075			
443	变电二	中心台	66kV	中心台/1#	16	3.99	24.94%	40.38%				8010			
444	变电二	中心台	66kV	中心台/2#	16	8.31	51.94%	38.44%				3690			
445	变电一	重工	66kV	重工/1#	50	22.34	44.68%	49.82%				15160			
446	变电一	重工	66kV	重工/2#	40	12.47	31.18%	24.13%				10616			
447	变电二	朱尔	66kV	朱尔/1#	31.5	17.49	55.52%	58.41%				4670			
448	变电二	朱尔	66kV	朱尔/2#	31.5	21.94	69.65%	59.65%				1685			
449	变电二	朱尔	66kV	朱尔/3#	31.5	23.9	75.87%	81.87%			2022年3月	0			
450	辽中	朱家房	66kV	朱家房/1#	20	10.65	53.25%	59.15%				4350			
451	辽中	朱家房	66kV	朱家房/2#	20	0	0.00%	0.00%				15000			
452	变电三	祝家	66kV	祝家/1#	16	8.13	50.81%	61.63%				2925			

序号	供电单位	变电站	电压等级	主变名称	额定容量 (MVA)	有功 (MVA)	一年内最大负载率	上年度最大负载率	异常次数	发生累计 时长	纳入负面清单时间	计算可开放容量 (MVA)	是否纳入 计划	计划整改 时间	备注
453	变电三	祝家	66kV	祝家/2#	16	6.83	42.69%	49.63%				5170			
454	变电一	铸造	66kV	铸造/1#	40	18.73	46.83%	46.98%				10349.5			
455	变电一	铸造	66kV	铸造/2#	40	22.23	55.58%	41.18%				7770			
456	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/1#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
457	法库	赵贝堡	66kV	赵贝堡/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
458	变电一	小于	66kV	小于/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
459	变电一	小于	66kV	小于/2#	50	7.36	14.72%	11.00%				30140			
460	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/1#	31.5	20.29	64.41%	61.84%				3335			
461	辽中	赵柳房	66kV	赵柳房/2#	31.5	16.27	51.65%	48.54%				7355			
462	变电三	苏桃	66kV	苏桃/1#	50	3.87	7.74%	8.78%				30830			
463	变电三	苏桃	66kV	苏桃/2#	50	3.55	7.10%	8.68%				31150			
464	变电三	曹仲	66kV	曹仲/1#	40	5.26	13.15%	16.55%				19696			
465	变电三	曹仲	66kV	曹仲/2#	40	12.67	31.68%	28.83%				16826			
466	变电三	新南	66kV	新南/1#	40	15.54	38.85%	31.18%			2025年4月	0	是	2028	
467	变电三	新南	66kV	新南/2#	40	23.37	58.43%	40.00%			2025年4月	0	是	2028	
468	变电三	智慧	66kV	智慧/1#	31.5	7.06	22.41%	38.57%				8573			
469	变电三	智慧	66kV	智慧/2#	31.5	6.42	20.38%	23.17%				10761			
470	变电三	莫子山	66kV	莫子山/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
471	变电三	莫子山	66kV	莫子山/2#	50	14.93	29.86%	30.56%				22570			
472	变电三	白沙	66kV	白沙/1#	50	4.17	8.34%	2.82%				33330			
473	变电三	白沙	66kV	白沙/2#	50	2.04	4.08%	5.52%				35460			
474	变电二	核心	66kV	核心/1#	31.5	1	3.17%	2.22%				22625			
475	变电二	核心	66kV	核心/2#	31.5	0	0.00%	0.00%				23625			
476	变电四	中街	66kV	中街/1#	50	0	0.00%	0.00%				37500			
477	变电四	中街	66kV	中街/2#	50	0	0.00%	0.00%				37500			

2025年二季度国网沈阳供电公司间隔负面情况

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
1	变电一	宁官	交流220kV	0	2021. 11			
2	变电四	劝工	交流220kV	0	2021. 11	是	2028	
3	变电四	顺城	交流220kV	1				
4	变电四	太原	交流220kV	0	2021. 11	是	2028	
5	变电一	产业	交流220kV	12				
6	变电三	安顺	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
7	辽中	敖司牛	交流66kV	2				
8	变电三	白塔	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
9	法库	柏家沟	交流66kV	1				
10	法库	包家屯	交流66kV	7				
11	法库	宝山	交流66kV	1				
12	变电三	鲍家	交流66kV	1				
13	变电二	北陵	交流66kV	0	2022. 6			
14	变电四	北塔	交流66kV	11				
15	变电二	北兴	交流66kV	2				
16	变电一	曹家	交流66kV	2				
17	新民	查牛	交流66kV	0	2021. 11			
18	变电二	长江	交流66kV	0	2021. 11			
19	变电三	长青	交流66kV	2				
20	辽中	长滩	交流66kV	2				
21	康平	朝阳	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
22	变电三	陈相	交流66kV	14				
23	康平	城南	交流66kV	3				
24	变电四	崇山	交流66kV	7				
25	辽中	茨北	交流66kV	0	2021. 11			
26	辽中	茨榆坨	交流66kV	0	2021. 11			
27	变电三	达连	交流66kV	0	2021. 11			
28	变电四	大东	交流66kV	2				
29	法库	大孤家	交流66kV	6				
30	辽中	大黑	交流66kV	0	2021. 11			
31	新民	大红旗	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
32	新民	大柳	交流66kV	5				
33	变电三	大潘	交流66kV	7				
34	变电一	大兴	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
35	变电二	大志	交流66kV	0	2021. 11			
36	辽中	代家房	交流66kV	2				
37	变电二	道义	交流66kV	4				
38	新民	东郊	交流66kV	13				
39	变电一	东民	交流66kV	0	2021. 11			
40	变电二	董楼子	交流66kV	3				
41	变电三	洞庭	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
42	新民	法哈牛	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
43	变电一	范屯	交流66kV	14				
44	变电二	方家	交流66kV	8				
45	康平	方家镇	交流66kV	5				
46	变电二	方溪	交流66kV	0	2021. 11			
47	变电四	方型	交流66kV	8				
48	康平	富裕	交流66kV	13				
49	变电一	高明	交流66kV	0	2021. 11			
50	变电一	工农	交流66kV	2				
51	新民	公主屯	交流66kV	9				
52	变电一	勾莲	交流66kV	1				
53	变电三	孤家子	交流66kV	0	2021. 11			
54	变电一	光辉	交流66kV	6				
55	变电二	广源	交流66kV	0	2021. 11	是	2026	
56	变电四	广州	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
57	法库	果子园	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
58	辽中	航辽	交流66kV	10				
59	康平	郝官	交流66kV	1				
60	变电四	和平	交流66kV	0	2021. 11			
61	变电二	河北	交流66kV	0	2022. 9			
62	变电四	红卫	交流66kV	3				
63	新民	侯家	交流66kV	15				
64	变电一	后马	交流66kV	0	2021. 11			
65	变电二	虎镇	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
66	变电二	花山	交流66kV	3				
67	变电三	花园	交流66kV	3				
68	变电四	滑翔	交流66kV	0	2022.9	是	2028	
69	变电一	化学	交流66kV	0	2021.11			
70	变电四	怀远	交流66kV	0	2021.11	是	2027	
71	变电二	黄家	交流66kV	2				
72	变电三	夹河	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
73	变电一	家俱	交流66kV	11				
74	变电一	建筑	交流66kV	3				
75	新民	姜屯	交流66kV	2				
76	变电一	金湖	交流66kV	0	2023.12			
77	新民	金五台	交流66kV	0	2021.11			
78	变电一	昆明	交流66kV	1				
79	变电一	昆山	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
80	变电一	兰台	交流66kV	2				
81	变电四	劳动	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
82	辽中	老观坨	交流66kV	3				
83	辽中	冷子堡	交流66kV	2				
84	变电三	李相	交流66kV	0	2021.11	是	2025	
85	变电一	历工	交流66kV	0	2021.11			
86	变电二	粮仓	交流66kV	0	2021.11	是	2028	
87	新民	梁山	交流66kV	0	2021.11			
88	变电四	陵东	交流66kV	1				
89	辽中	刘二堡	交流66kV	2				
90	变电三	刘千	交流66kV	1				
91	变电二	柳岗	交流66kV	2				
92	新民	柳河沟	交流66kV	0	2021.11			
93	辽中	六间房	交流66kV	1				
94	新民	罗家房	交流66kV	7				
95	法库	马家	交流66kV	3				
96	变电四	马路湾	交流66kV	0	2021.11			
97	变电一	马三家	交流66kV	9				
98	辽中	满都户	交流66kV	3				
99	变电二	毛君	交流66kV	0	2021.11	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
100	法库	孟家	交流66kV	20				
101	变电四	南湖	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
102	新民	南窑	交流66kV	3				
103	辽中	牛心坨	交流66kV	1				
104	变电三	农场	交流66kV	2				
105	变电二	农大	交流66kV	1				
106	变电二	农高	交流66kV	1				
107	变电一	怒江	交流66kV	2				
108	变电二	欧亚	交流66kV	0	2021. 11			
109	辽中	潘家堡	交流66kV	4				
110	变电四	鹏源	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
111	变电二	平罗	交流66kV	1				
112	变电二	棋盘山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
113	变电四	齐贤	交流66kV	2				
114	变电一	启工	交流66kV	4				
115	新民	前当堡	交流66kV	3				
116	变电一	前马	交流66kV	2				
117	变电三	前显	交流66kV	1				
118	变电四	青年	交流66kV	2				
119	变电二	清水	交流66kV	5				
120	变电二	全胜	交流66kV	0	2021. 11			
121	变电二	如意	交流66kV	0	2021. 11			
122	新民	三道岗子	交流66kV	0	2021. 11			
123	变电四	三好	交流66kV	6				
124	法库	三泉	交流66kV	7				
125	变电四	砂山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
126	辽中	沙东	交流66kV	17				
127	变电三	山林	交流66kV	2				
128	变电三	山庄	交流66kV	3				
129	变电一	陕西	交流66kV	3				
130	变电四	善邻	交流66kV	0	2021. 11			
131	变电二	上佰	交流66kV	0	2021. 11			
132	变电二	沈海	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
133	康平	胜利	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
134	变电三	施官	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
135	变电三	史三	交流66kV	0	2021. 11			
136	变电二	世园	交流66kV	0	2021. 11			
137	变电四	市府	交流66kV	0	2024. 6	是	2027	
138	变电一	双树	交流66kV	14				
139	法库	双台子	交流66kV	0	2021. 11			
140	变电三	水家	交流66kV	0	2021. 11			
141	辽中	四方台	交流66kV	4				
142	康平	四家子	交流66kV	2				
143	变电三	苏北	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
144	变电三	苏南	交流66kV	0	2021. 11			
145	变电三	孙家寨	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
146	康平	碳纤维	交流66kV	20				
147	变电三	桃仙	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
148	新民	陶屯	交流66kV	13				
149	变电二	天乾	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
150	康平	田家	交流66kV	0	2024. 8	是	2025	
151	变电三	铁匠	交流66kV	3				
152	法库	团山子	交流66kV	0	2021. 11			
153	变电四	万达	交流66kV	4				
154	变电四	万柳	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
155	变电三	汪河	交流66kV	2				
156	变电三	王刚	交流66kV	0	2021. 11			
157	变电二	王驿	交流66kV	12				
158	变电四	望花	交流66kV	3				
159	法库	魏家	交流66kV	2				
160	新民	温台	交流66kV	0	2021. 11			
161	变电二	文北	交流66kV	0	2024. 5	是	2028	
162	变电四	文艺	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
163	康平	卧龙	交流66kV	0	2021. 11			
164	辽中	乌伯牛	交流66kV	5				
165	变电一	五金	交流66kV	0	2021. 11			
166	变电三	下深	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
167	变电二	小东	交流66kV	12				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
168	新民	小民屯	交流66kV	7				
169	变电二	孝信	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
170	变电二	新城子	交流66kV	9				
171	变电一	得胜	交流66kV	10				
172	新民	新民	交流66kV	6				
173	辽中	新民屯	交流66kV	2				
174	新民	新兴	交流66kV	9				
175	法库	新依	交流66kV	2				
176	新民	兴隆	交流66kV	9				
177	法库	秀水	交流66kV	1				
178	变电三	雪松	交流66kV	3				
179	变电一	亚明	交流66kV	2				
180	变电三	杨官	交流66kV	0	2021. 11	是	2026	
181	辽中	杨士岗	交流66kV	3				
182	变电一	羊吉	交流66kV	0	2021. 11			
183	辽中	养士堡	交流66kV	0	2021. 11			
184	变电二	尹家	交流66kV	11				
185	变电四	应昌	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
186	变电三	营盘	交流66kV	0	2021. 11	是	2027	
187	变电三	永乐	交流66kV	9				
188	变电三	于山	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
189	变电三	榆树	交流66kV	0	2021. 11	是	2025	
190	变电二	詹屯	交流66kV	4				
191	变电四	展览	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
192	变电四	站前	交流66kV	0	2021. 11	是	2028	
193	变电三	彰驿	交流66kV	16				
194	康平	张强	交流66kV	18				
195	变电一	张士	交流66kV	4				
196	新民	张屯	交流66kV	7				
197	变电一	肇工	交流66kV	1				
198	变电一	郑家	交流66kV	3				
199	变电二	中马	交流66kV	9				
200	康平	中心	交流66kV	0	2021. 11			
201	变电二	中心台	交流66kV	3				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
202	变电一	重工	交流66kV	1				
203	变电二	朱尔	交流66kV	7				
204	辽中	朱家房	交流66kV	2				
205	变电一	铸造	交流66kV	1				
206	变电三	祝家	交流66kV	0	2021.11			
207	变电三	佟沟	交流66kV	6				
208	变电三	麦子屯	交流66kV	7				
209	变电二	旺牛	交流66kV	5				
210	变电一	赵家	交流66kV	3				
211	变电三	曹仲	交流66kV	11				
212	变电三	苏桃	交流66kV	19				
213	变电三	新南	交流66kV	0	2022.9	是	2028	
214	变电一	小于	交流66kV	17				
215	变电三	智慧	交流66kV	0	2024.10	是	2028	
216	辽中	赵柳房	交流66kV	10				
217	变电三	汪家	交流66kV	2				
218	变电二	东场	交流66kV	0	2024.6			
219	辽中	蒲东	交流66kV	6				
220	变电三	莫子山	交流66kV	0	2024.9	是	2025	
221	康平	所口	交流66kV	9				
222	辽中	金山	交流66kV	18				
223	法库	赵贝堡	交流66kV	14				
224	变电三	白沙	交流66kV	6				
225	变电四	中街	交流66kV	5				
226	变电二	核心	交流66kV	13				
227	变电三	创意	交流66kV	1				
228	变电二	大望	交流66kV	4				
229	新民	沙河	交流66kV	20				
230	变电三	雪莲	交流66kV	24				
231	康平	开发区	交流66kV	24				
232	未划分单位	前进	交流66kV	24				
233	康平	海州	交流66kV	24				
234	新民	双营	交流66kV	24				
235	未划分单位	南台	交流66kV	24				

序号	供电单位	变电站名称	电压等级	现有可用出线间隔	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	备注
236	变电三	科技	交流66kV	24				
237	新民	沈胡	交流66kV	24				
238	未划分单位	李巴彦	交流66kV	24				

2025年二季度国网沈阳供电公司10千伏线路开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1	浑南	安顺变	艺术线	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	0.93%
2	浑南	安顺变	安深线	10kV	553	123	22%	0	0	22%	0	0		是		-26.49%
3	浑南	安顺变	安东线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	4.72%
4	浑南	安顺变	安汇线	10kV	600	205.4	34%	0	0	34%	0	0		是		24.73%
5	浑南	安顺变	安科线	10kV	600	253	42%	0	0	42%	0	0		是		22.29%
6	苏家屯	安顺变	安南线	10kV	600	575	96%	1	1.25	96%	0	0		是	2026年	-0.27%
7	浑南	安顺变	安下甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		12.41%
8	浑南	安顺变	安沈线	10kV	600	334	56%	0	0	56%	0	0		是		5.63%
9	浑南	安顺变	顺西线	10kV	600	438	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年12月	25.75%
10	浑南	安顺变	安下乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		14.31%
11	浑南	安顺变	安松线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	0	0		是		-0.78%
12	浑南	安顺变	安学线	10kV	846	113	13%	0	0	13%	0	0		是		4.88%
13	浑南	安顺变	安校线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	0	0		是		-4.62%
14	浑南	安顺变	安智线	10kV	600	273	46%	0	0	46%	0	0		是		-9.46%
15	浑南	安顺变	安泰线	10kV	584	329	56%	0	0	56%	0	0		是		-4.81%
16	浑南	安顺变	安软线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	-8.69%
17	浑南	安顺变	安于乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0		是		-23.05%
18	浑南	安顺变	安通线	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	7.44%
19	浑南	安顺变	安运线	10kV	600	154	26%	0	0	26%	0	0		是		29.50%
20	浑南	安顺变	安于甲	10kV	600	124	21%	0	0	21%	0	0		是		-28.10%
21	浑南	安顺变	安青线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0		是		-29.24%
22	浑南	安顺变	安园线	10kV	600	170	28%	0	0	28%	0	0		是		-22.54%
23	辽中	敖司牛	中心线	10kV	300	153	51%	0	0	51%	0	0		是	2026年12月	22.72%
24	辽中	敖司牛	自来水	10kV	403	2	0%	5	8.25	83%	0	0		是	2026年12月	-20.49%
25	辽中	敖司牛	商业线	10kV	400	363	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年12月	2.66%
26	辽中	敖司牛	城东线	10kV	403	265	66%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-3.34%
27	辽中	敖司牛	局供线	10kV	285	122	43%	0	0	43%	0	0		是	2026年12月	0.51%
28	辽中	敖司牛	卡力马	10kV	240	255	106%	3	4.25	101%	0	0		是	2026年12月	3.33%
29	辽中	敖司牛	金属线	10kV	352	92	26%	0	0	26%	0	0		是	2026年12月	0.46%
30	辽中	敖司牛	金港线	10kV	200	130	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	9.76%
31	辽中	敖司牛	育才线	10kV	403	208	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	3.80%
32	辽中	敖司牛	小帮牛	10kV	200	25	13%	0	0	11%	0	0		是	2026年12月	8.35%
33	辽中	敖司牛	城西线	10kV	403	356	88%	0	0	91%	0	0		是	2026年12月	2.09%
34	辽中	敖司牛	制药厂	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是	2026年12月	35.50%
35	浑南	白塔变	东化线	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	-13.61%
36	苏家屯	白塔变	白恒线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	0	0				6.49%
37	浑南	白塔变	白成甲	10kV	553	91	16%	0	0	16%	0	0		是		4.83%
38	浑南	白塔变	铜网线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0		是		-109.98%
39	苏家屯	白塔变	长白线	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	13.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
40	苏家屯	白塔变	白金线	10kV	600	490	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	0.37%
41	浑南	白塔变	四库线	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是		-6.42%
42	苏家屯	白塔变	白总线	10kV	553	336	61%	0	0	48%	0	0		是	2026年	100.00%
43	浑南	白塔变	白榆甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	0	0		是		100.00%
44	浑南	白塔变	白施甲	10kV	600	228	38%	0	0	38%	0	0		是		12.78%
45	苏家屯	白塔变	白雅线	10kV	600	415	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年	50.80%
46	苏家屯	白塔变	白郡线	10kV	600	577	96%	0	0	96%	0	0		是	2027年	1.63%
47	苏家屯	白塔变	市场线	10kV	600	524	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年	4.26%
48	浑南	白塔变	白亿线	10kV	600	366	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	13.99%
49	苏家屯	白塔变	制药线	10kV	600	471	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年	16.66%
50	浑南	白塔变	冷库甲	10kV	553	198	36%	0	0	36%	0	0		是		11.29%
51	浑南	白塔变	冷库乙	10kV	553	156	28%	6	8	28%	0	0		是		68.54%
52	浑南	白塔变	白施乙	10kV	600	442	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	33.54%
53	浑南	白塔变	白成乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	-8.91%
54	浑南	白塔变	白榆乙	10kV	600	205	34%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
55	法库	柏家沟	柏和线	10kV	377	194.04	51%	0	0	72%	2516	2516				15.47%
56	法库	柏家沟	柏家线	10kV	240	306.36	128%	10	31.75	127%	0	0		是	2025年12月	10.63%
57	法库	包家屯	包家线	10kV	285	276.75	97%	0	0	97%	0	0		是	2025年12月	-4.25%
58	法库	包家屯	包秀线	10kV	320	117.1	37%	0	0	30%	0	0		是	2025年12月	-10.76%
59	法库	包家屯	包卧线	10kV	285	421.8	148%	0	0	123%	0	0		是	2025年12月	3.71%
60	法库	宝山变	博士乙	10kV	292	188.99	65%	0	0	65%	1278	1278				-11.01%
61	法库	宝山变	镇西线	10kV	292	128.14	44%	0	0	44%	2332	2332				2.09%
62	法库	宝山变	兴瓷线	10kV	292	217.25	74%	0	0	74%	789	789				-4.48%
63	法库	宝山变	法慈线	10kV	285	238.77	84%	0	0	123%	0	0		是	2025年12月	6.12%
64	法库	宝山变	博士甲	10kV	292	326.33	112%	212	1064.25	112%	0	0		是	2025年12月	-7.69%
65	法库	宝山变	南环甲	10kV	553	117.41	21%	0	0	21%	3713	3713				5.03%
66	法库	宝山变	城南线	10kV	400	86	22%	0	0	19%	4746	4746				29.74%
67	法库	宝山变	法镇II线	10kV	292	119.15	41%	0	0	41%	2488	2488				1.76%
68	法库	宝山变	南环乙	10kV	553	353.38	64%	0	0	64%	2500	2500				4.97%
69	法库	宝山变	宝十线	10kV	292	266.75	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
70	苏家屯	鲍家变	鲍白线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年	-14.20%
71	苏家屯	鲍家变	鲍施线	10kV	553	598	108%	0	0	81%	0	0		是	2025年	-6.60%
72	苏家屯	鲍家变	鲍苏线	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3760	3760				-17.41%
73	苏家屯	鲍家变	鲍沙线	10kV	553	369	67%	0	0	67%	313	313				-3170.80%
74	苏家屯	鲍家变	鲍瑞线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	3840	3840				41.99%
75	苏家屯	鲍家变	鲍热线	10kV	600	437	73%	0	0	66%	1784	1784				-10.08%
76	苏家屯	鲍家变	鲍耐线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				4.75%
77	苏家屯	鲍家变	鲍翔线	10kV	600	119	20%	0	0	18%	7292	7292				11.01%
78	苏家屯	鲍家变	鲍联线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	5283	5283				61.40%
79	皇姑	北陵变	田义乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是		1.17%
80	皇姑	北陵变	田义甲	10kV	553	434	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.98%
81	皇姑	北陵变	含屯乙	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	1.64%
82	皇姑	北陵变	卫东乙	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0		是		-1.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
83	皇姑	北陵变	北医线	10kV	600	120	20%	3	4.25	20%	0	0		是	2025年12月	21.71%
84	皇姑	北陵变	卫东甲	10kV	553	7	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-3.76%
85	皇姑	北陵变	含屯甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-22.26%
86	皇姑	北陵变	黄河乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		-10.44%
87	皇姑	北陵变	北方甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	0	0		是		-16.13%
88	皇姑	北陵变	北乐线	10kV	600	257	43%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	4.59%
89	皇姑	北陵变	银亿线	10kV	600	7	1%	0	0	1%	0	0		是		12.76%
90	皇姑	北陵变	北方乙	10kV	553	338	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-8.54%
91	皇姑	北陵变	北台线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	0	0		是		-19.16%
92	皇姑	北陵变	黄河甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	0	0		是		5.04%
93	沈河	北兴变	锐东甲	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4090	4090				-15.42%
94	沈河	北兴变	北锐线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4090	4090				6.30%
95	沈河	北兴变	北南甲	10kV	584	27	5%	0	0	5%	4090	4090				6.91%
96	沈河	北兴变	皇冠线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4090	4090				2.98%
97	沈河	北兴变	军工甲	10kV	553	441	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	10.41%
98	沈河	北兴变	军工乙	10kV	553	291	53%	0	0	53%	1664	1664				-0.76%
99	沈河	北兴变	北税甲	10kV	584	312	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	10.21%
100	大东	北兴变	大庆甲	10kV	553	233	42%	0	0	42%	2669	2669				1.17%
101	大东	北兴变	大庆乙	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是	2025年12月	2.69%
102	沈河	北兴变	北诺线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				-2.18%
103	沈河	北兴变	北顺乙	10kV	584	165	28%	0	0	28%	3211	3211				1.34%
104	沈河	北兴变	北顺甲	10kV	584	24	4%	0	0	4%	5653	5653				1.33%
105	沈河	北兴变	锐东乙	10kV	600	46	8%	0	0	8%	8556	8556				-26.60%
106	沈河	北兴变	锐兴线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				2.39%
107	沈河	北兴变	北税乙	10kV	584	109	19%	0	0	19%	4181	4181				100.00%
108	沈河	北兴变	北学线	10kV	584	285	49%	0	0	49%	1133	1133				3.99%
109	于洪	曹家变	曹大乙	10kV	553	353	64%	0	0	64%	2006	2006				5.97%
110	于洪	曹家变	曹景线	10kV	553	395	71%	0	0	71%	1779	1779				7.12%
111	于洪	曹家变	曹翟线	10kV	553	384	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年	-8.76%
112	于洪	曹家变	曹山线	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-12.03%
113	于洪	曹家变	曹工线	10kV	553	44	8%	0	0	8%	7858	7858				61.12%
114	于洪	曹家变	曹南乙	10kV	553	539	97%	0	0	97%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
115	于洪	曹家变	曹漠线	10kV	553	341	62%	0	0	62%	2714	2714				11.88%
116	于洪	曹家变	曹大甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年6月	5.57%
117	于洪	曹家变	曹南甲	10kV	553	372	67%	0	0	67%	2177	2177				66.57%
118	新民	查牛变	安福线	10kV	320	159	50%	0	0	45%	572	572				-1.98%
119	新民	查牛变	金牛线	10kV	320	69	22%	0	0	22%	2130	2130				-5.89%
120	新民	查牛变	查兴线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	2560	2560				100.00%
121	新民	查牛变	排水线	10kV	320	170	53%	0	0	53%	2044	2044				6.43%
122	新民	查牛变	荒地线	10kV	320	142	44%	0	0	41%	866	866				-4.09%
123	康平	朝阳变	集贤线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0		是		-7.94%
124	康平	朝阳变	张开线	10kV	553	241	44%	0	0	42%	0	0		是		-6.53%
125	康平	朝阳变	政安线	10kV	400	362	91%	27	145.75	91%	0	0		是	2026年6月	6.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
126	康平	朝阳变	振兴线	10kV	553	351	63%	0	0	63%	0	0		是		-5.16%
127	康平	朝阳变	塑化线	10kV	553	477	86%	0	0	83%	0	0		是	2026年12月	3.69%
128	康平	朝阳变	经纬线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0		是		6.63%
129	康平	朝阳变	朝阳线	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0		是		2.21%
130	康平	朝阳变	金发线	10kV	423	232	55%	0	0	52%	0	0		是		4.64%
131	康平	朝阳变	热源厂	10kV	553	398	72%	0	0	69%	0	0		是		10.02%
132	康平	朝阳变	朝发线	10kV	553	251	45%	0	0	39%	0	0		是	2026年6月	-26.46%
133	康平	朝阳变	朝富乙	10kV	553	684	124%	0	0	124%	0	0		是	2026年6月	-23.21%
134	康平	朝阳变	朝胜线	10kV	553	445	80%	0	0	76%	913	913				6.91%
135	康平	朝阳变	朝富甲	10kV	553	237	43%	0	0	42%	1642	1642				-19.27%
136	康平	朝阳变	平江线	10kV	553	247	45%	0	0	77%	1790	1790				7.78%
137	康平	朝阳变	朝嘉线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	1790	1790				61.34%
138	苏家屯	陈相变	农药线	10kV	320	421	132%	0	0	132%	0	0		是	2025年	-8.26%
139	苏家屯	陈相变	柳匠线	10kV	553	252	46%	0	0	46%	4256	4256				1.36%
140	苏家屯	陈相变	吴家线	10kV	320	129	40%	0	0	38%	391	391				11.20%
141	苏家屯	陈相变	中米线	10kV	553	323	58%	0	0	55%	3026	3026				-7.03%
142	苏家屯	陈相变	军政线	10kV	320	299	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年	-8.47%
143	苏家屯	陈相变	小卜线	10kV	320	226	71%	0	0	71%	1074	1074				-27.88%
144	康平	城南变	南钱线	10kV	320	272	85%	3	4.5	33%	0	0		是	2025年12月	14.82%
145	康平	城南变	南西线	10kV	200	157	79%	0	0	75%	398	398				1.88%
146	康平	城南变	铸造线	10kV	200	134	67%	0	0	26%	797	797				-2.05%
147	康平	城南变	南环线	10kV	400	52	13%	0	0	12%	5335	5335				3.51%
148	皇姑	崇山变	崇东乙	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	-4.63%
149	皇姑	崇山变	岐山甲	10kV	553	274	50%	0	0	50%	0	0		是		-3.41%
150	皇姑	崇山变	崇东甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年5月	4.80%
151	皇姑	崇山变	黎明甲	10kV	553	324	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年5月	8.68%
152	皇姑	崇山变	崇政线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年12月	-25.00%
153	皇姑	崇山变	岐山乙	10kV	553	229	41%	0	0	41%	0	0		是		-5.83%
154	皇姑	崇山变	崇北线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	0	0		是		20.34%
155	皇姑	崇山变	成龙线	10kV	600	162	27%	0	0	27%	0	0		是		1.75%
156	皇姑	崇山变	凤凰甲	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		-23.11%
157	皇姑	崇山变	宁山甲	10kV	553	219	40%	0	0	40%	0	0		是		7.07%
158	皇姑	崇山变	凤凰乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		2.07%
159	皇姑	崇山变	宁山乙	10kV	553	444	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	0.82%
160	皇姑	崇山变	嫩江乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.52%
161	皇姑	崇山变	崇医线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	0	0		是	2026年5月	-11.11%
162	皇姑	崇山变	盛世线	10kV	600	129	22%	0	0	22%	0	0		是		-28.85%
163	皇姑	崇山变	金穗线	10kV	600	83	14%	0	0	14%	0	0		是		-4.21%
164	皇姑	崇山变	泰山线	10kV	600	289	48%	0	0	48%	0	0		是		-41.39%
165	皇姑	崇山变	中医乙	10kV	553	69	12%	0	0	12%	0	0		是		10.74%
166	皇姑	崇山变	中医甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	0	0		是		4.57%
167	皇姑	崇山变	嫩江甲	10kV	553	201	36%	0	0	36%	0	0		是		-18.27%
168	皇姑	崇山变	审计线	10kV	553	190	34%	0	0	30%	0	0		是	2025年	-22.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
169	辽中	茨北变	众城线	10kV	377	354	94%	0	0	94%	0	0		是	2025年8月	2.26%
170	辽中	茨北变	九鼎线	10kV	377	170	45%	0	0	45%	2932	2932				-67.34%
171	辽中	茨北变	伟家线	10kV	320	236	74%	0	0	74%	901	901				3.14%
172	辽中	茨北变	众鑫线	10kV	377	513	136%	60	127	136%	0	0		是	2025年11月	12.87%
173	辽中	茨北变	港口线	10kV	377	1	0%	0	0	0%	5859	5859				-2.73%
174	辽中	茨北变	巨崴线	10kV	377	392	104%	5	6	104%	0	0		是	2025年11月	10.01%
175	辽中	茨北变	乾坤线	10kV	377	113	30%	0	0	28%	1638	1638				14.07%
176	辽中	茨北变	美家线	10kV	377	144	38%	0	0	38%	1958	1958				46.83%
177	辽中	茨北变	创业线	10kV	377	341	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年8月	2.76%
178	辽中	茨北变	和世线	10kV	377	325	86%	0	0	86%	248	248				-29.17%
179	辽中	茨北变	九州线	10kV	377	162	43%	0	0	43%	3071	3071				10.26%
180	辽中	茨榆坨	莲花线	10kV	553	523	95%	1	1.25	57%	0	0		是	2025年9月	-7.34%
181	辽中	茨榆坨	四零一	10kV	553	149	27%	0	0	24%	4080	4080				7.91%
182	辽中	茨榆坨	茨榆坨	10kV	553	315	57%	0	0	57%	291	291				-16.21%
183	辽中	茨榆坨	化肥线	10kV	400	106	27%	0	0	27%	2321	2321				-32.71%
184	辽中	茨榆坨	肖寨门	10kV	553	117	21%	0	0	21%	4200	4200				23.27%
185	辽中	茨榆坨	黄腊坨	10kV	320	240	75%	0	0	75%	831	831				1.06%
186	辽中	茨榆坨	偏堡线	10kV	553	363	66%	0	0	53%	2333	2333				-1.99%
187	辽中	茨榆坨	妈妈街	10kV	300	252	84%	0	0	84%	312	312				-1.44%
188	苏家屯	达连变	达林乙	10kV	553	193	35%	0	0	31%	252	252				-3.58%
189	苏家屯	达连变	达乐甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	0	0		是		3.44%
190	苏家屯	达连变	达史甲	10kV	553	260	47%	0	0	43%	252	252				-28.30%
191	苏家屯	达连变	达桧甲	10kV	600	187	31%	0	0	31%	252	252				-2.00%
192	苏家屯	达连变	达雪甲	10kV	553	451	82%	0	0	82%	0	0		是	2027年	52.67%
193	苏家屯	达连变	达苏甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	252	252				99.13%
194	苏家屯	达连变	达山甲	10kV	553	118	21%	0	0	21%	252	252				48.94%
195	苏家屯	达连变	达史乙	10kV	553	414	75%	0	0	69%	0	0		是	2026年	61.82%
196	苏家屯	达连变	达林甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	252	252				0.00%
197	苏家屯	达连变	达桧乙	10kV	600	60	10%	0	0	28%	252	252				43.65%
198	苏家屯	达连变	达乐乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	252	252				11.91%
199	苏家屯	达连变	达山乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是		24.91%
200	大东	大东变	东小乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	1237	1237				-1.82%
201	大东	大东变	莲花甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	1867	1867				-3.20%
202	大东	大东变	东小甲	10kV	584	78	13%	0	0	13%	4718	4718				-0.10%
203	大东	大东变	莲花乙	10kV	553	168	30%	0	0	30%	2837	2837				-16.11%
204	沈河	大东变	城南甲	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	2.30%
205	沈河	大东变	城南乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	13.99%
206	沈河	大东变	东青甲	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年6月	-1.19%
207	沈河	大东变	东青乙	10kV	553	305	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年6月	-1.17%
208	大东	大东变	东风乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	83	83				31.68%
209	大东	大东变	大环线	10kV	600	164	27%	0	0	27%	6512	6512				41.16%
210	大东	大东变	东塔甲	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-0.77%
211	大东	大东变	东塔乙	10kV	553	275	50%	0	0	50%	984	984				3.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
212	大东	大东变	东风甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2543	2543				-14.62%
213	法库	大孤家	大牛线	10kV	570	169.57	30%	0	0	27%	5948	5948				9.15%
214	法库	大孤家	大开线	10kV	352	7.01	2%	0	0	2%	5366	5366				0.00%
215	法库	大孤家	大陆线	10kV	570	287.77	50%	0	0	46%	3901	3901				10.27%
216	法库	大孤家	大冯线	10kV	570	359.71	63%	0	0	58%	2655	2655				2.43%
217	法库	大孤家	大李线	10kV	570	136.69	24%	0	0	21%	4300	4300				38.74%
218	辽中	大黑变	张家线	10kV	200	80	40%	0	0	40%	590	590				15.30%
219	辽中	大黑变	大树林	10kV	240	141	59%	0	0	51%	590	590				8.76%
220	辽中	大黑变	大黑线	10kV	553	240	43%	0	0	34%	590	590				5.91%
221	辽中	大黑变	马家线	10kV	200	89	45%	0	0	95%	590	590				8.41%
222	辽中	大黑变	甲河线	10kV	320	143	45%	0	0	45%	0	0		是	2026年6月	-8.40%
223	新民	大红旗	二红线	10kV	240	182	76%	0	0	76%	589	589				2.51%
224	新民	大红旗	大红线	10kV	285	109	38%	0	0	38%	1295	1295				4.97%
225	新民	大红旗	九天线	10kV	200	96	48%	0	0	48%	1455	1455				-0.74%
226	新民	大红旗	长沙线	10kV	320	97	30%	0	0	30%	3308	3308				9.42%
227	新民	大红旗	铁北线	10kV	320	85	27%	0	0	27%	3516	3516				7.95%
228	新民	大柳变	古排线	10kV	320	48	15%	0	0	15%	425	425				-0.06%
229	新民	大柳变	吴屯线	10kV	240	250	104%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	2.31%
230	新民	大柳变	于家线	10kV	285	229	80%	0	0	80%	476	476				5.24%
231	新民	大柳变	长岗线	10kV	285	253	89%	0	0	64%	61	61				-5.67%
232	于洪	大潘变	大古线	10kV	553	270	49%	0	0	37%	0	0		是	2025年	-18.11%
233	于洪	大潘变	大岳线	10kV	553	394	71%	0	0	61%	1796	1796				7.79%
234	于洪	大潘变	大潘线	10kV	553	210	38%	0	0	67%	1067	1067				6.03%
235	于洪	大潘变	大祝线	10kV	553	260	47%	0	0	33%	1244	1244				1.78%
236	于洪	大潘变	大彰线	10kV	553	449	81%	0	0	34%	843	843				4.32%
237	于洪	大潘变	大高线	10kV	553	410	74%	0	0	38%	0	0		是	2025年	-43.48%
238	于洪	大潘变	大古乙	10kV	553	294	53%	0	0	38%	3528	3528				-157.16%
239	于洪	大兴变	兴岗线	10kV	553	23	4%	0	0	63%	7781	7781				57.19%
240	于洪	大兴变	兴光线	10kV	319	244	76%	0	0	80%	746	746				4.85%
241	于洪	大兴变	兴援线	10kV	319	247	77%	14	24.5	35%	695	695				-0.21%
242	于洪	大兴变	兴红线	10kV	553	417	75%	66	128.5	4%	0	0		是	2025年9月	3.94%
243	于洪	大兴变	兴旺线	10kV	319	241	76%	0	0	134%	798	798				21.75%
244	于洪	大兴变	兴富线	10kV	319	286	90%	0	0	148%	19	19				7.46%
245	于洪	大兴变	兴农乙	10kV	553	433	78%	0	0	41%	1121	1121				-50.97%
246	于洪	大兴变	兴古线	10kV	500	144	29%	0	0	40%	5300	5300				-0.60%
247	大东	大志变	志农乙	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	26.92%
248	大东	大志变	志车甲	10kV	600	307	51%	0	0	51%	0	0		是		-56.49%
249	大东	大志变	志农甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		-23.73%
250	大东	大志变	志东甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0		是	2026年12月	12.14%
251	大东	大志变	东跃乙	10kV	600	324	54%	0	0	54%	0	0		是		5.40%
252	大东	大志变	东跃甲	10kV	600	451	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	-2.78%
253	大东	大志变	大农甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	55.91%
254	沈北	大志变	志詹甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	0	0		是		57.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
255	大东	大志变	大劳甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
256	大东	大志变	志车乙	10kV	600	343	57%	0	0	57%	3412	3412				94.85%
257	沈北	大志变	志西线	10kV	553	473	86%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	-5.55%
258	大东	大志变	志中线	10kV	600	76	13%	0	0	13%	8036	8036				21.88%
259	大东	大志变	东腾乙	10kV	584	279	48%	0	0	48%	4271	4271				10.48%
260	大东	大志变	志玻线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	4746	4746				11.52%
261	大东	大志变	志东乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	-6.58%
262	大东	大志变	大农乙	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	42.59%
263	沈北	大志变	志詹乙	10kV	553	86	16%	0	0	16%	4257	4257				57.23%
264	大东	大志变	大劳乙	10kV	584	130	22%	0	0	22%	3817	3817				90.67%
265	辽中	代家房	插拉线	10kV	200	52	26%	0	0	26%	2217	2217				2.36%
266	辽中	代家房	永丰线	10kV	200	25	13%	0	0	13%	2685	2685				6.62%
267	辽中	代家房	漾子泡	10kV	264	154	58%	0	0	58%	1448	1448				6.41%
268	辽中	代家房	于家房	10kV	200	168	84%	0	0	80%	208	208				4.29%
269	沈北	道义变	步阳线	10kV	600	446	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年6月	3.53%
270	沈北	道义变	道蒲线	10kV	600	386	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	16.46%
271	沈北	道义变	辽大甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	0	0		是		-200.26%
272	沈北	道义变	道商线	10kV	600	92	15%	0	0	49%	0	0		是		-9.30%
273	沈北	道义变	道阳线	10kV	600	266	44%	0	0	44%	0	0		是		21.61%
274	沈北	道义变	道义线	10kV	553	495	90%	0	0	2%	0	0		是	2026年6月	14.79%
275	沈北	道义变	明发线	10kV	553	176	32%	0	0	1%	0	0		是		1.95%
276	皇姑	道义变	道旺甲	10kV	553	84	15%	0	0	15%	0	0		是		59.83%
277	沈北	道义变	纺校线	10kV	553	398	72%	0	0	108%	0	0		是	2026年6月	7.86%
278	沈北	道义变	御院线	10kV	600	102	17%	0	0	0%	0	0		是		16.15%
279	沈北	道义变	俪景线	10kV	553	519	94%	0	0	114%	0	0		是	2026年6月	2.46%
280	沈北	道义变	辽大乙	10kV	600	249	42%	0	0	1%	0	0		是		42.82%
281	沈北	道义变	道孝甲	10kV	553	151	27%	0	0	0%	0	0		是		30.11%
282	沈北	道义变	道方甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
283	皇姑	道义变	道旺乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	0	0		是		57.98%
284	沈北	道义变	道星线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	0	0		是		16.86%
285	沈北	道义变	开发一	10kV	553	113	20%	0	0	0%	0	0		是		-70.55%
286	沈北	道义变	雷明线	10kV	553	226	41%	0	0	1%	0	0		是		6.76%
287	沈北	道义变	道工线	10kV	553	389	70%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-0.12%
288	沈北	道义变	花园线	10kV	600	235	39%	0	0	39%	0	0		是		-33.51%
289	沈北	道义变	开发二	10kV	553	329	59%	0	0	78%	0	0		是		-13.03%
290	沈北	道义变	道孝乙	10kV	553	404	73%	0	0	62%	0	0		是	2026年6月	42.12%
291	沈北	道义变	道方乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
292	沈北	道义变	道信线	10kV	600	497	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	57.11%
293	沈北	道义变	地铁线	10kV	600	175	29%	0	0	28%	0	0		是		100.00%
294	于洪	得胜变	得医线	10kV	600	181	30%	0	0	46%	6218	6218				-24.53%
295	于洪	得胜变	得工线	10kV	553	59	11%	0	0	36%	4725	4725				32.81%
296	于洪	得胜变	得富线	10kV	553	284	51%	0	0	108%	3701	3701				-30.69%
297	于洪	得胜变	得专线	10kV	553	125	23%	0	0	49%	6455	6455				5.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
298	于洪	得胜变	得翟线	10kV	553	196	35%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	0.03%
299	于洪	得胜变	得河线	10kV	553	302	55%	0	0	0%	2390	2390				5.69%
300	于洪	得胜变	得豪线	10kV	600	31	5%	0	0	0%	7490	7490				100.00%
301	于洪	得胜变	得后线	10kV	600	157	26%	0	0	75%	6634	6634				100.00%
302	于洪	得胜变	得中线	10kV	553	241	44%	0	0	74%	2530	2530				12.84%
303	于洪	得胜变	得嘉线	10kV	600	362	60%	0	0	49%	3083	3083				32.38%
304	于洪	得胜变	得山线	10kV	553	365	66%	0	0	4%	0	0		是	2025年	13.72%
305	于洪	得胜变	得化线	10kV	553	213	39%	0	0	44%	4931	4931				7.81%
306	新民	东郊变	郊东乙	10kV	553	225	41%	0	0	39%	450	450				9.74%
307	新民	东郊变	郊东甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	1.47%
308	新民	东郊变	郊西甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
309	新民	东郊变	郊南乙	10kV	403	232	58%	0	0	58%	170	170				10.90%
310	新民	东郊变	绿洲甲	10kV	553	139	25%	0	0	24%	6088	6088				3.17%
311	新民	东郊变	绿洲乙	10kV	553	381	69%	0	0	69%	2021	2021				6.97%
312	新民	东郊变	东网线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				6.90%
313	新民	东郊变	郊南甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
314	于洪	东民变	东民线	10kV	423	214	51%	0	0	58%	689	689				-0.27%
315	于洪	东民变	民兴线	10kV	656	471	72%	0	0	64%	2068	2068				12.57%
316	于洪	东民变	东专线	10kV	423	209	49%	0	0	57%	2133	2133				-4.03%
317	于洪	东民变	东前线	10kV	423	210	50%	0	0	68%	2133	2133				-2.14%
318	于洪	东民变	东范线	10kV	423	433	102%	0	0	102%	0	0		是	2026年5月	5.48%
319	于洪	东民变	机床二	10kV	553	166	30%	0	0	26%	0	0		是		3.08%
320	于洪	东民变	东李线	10kV	553	55	10%	0	0	2%	0	0		是		0.13%
321	于洪	东民变	东酒线	10kV	423	308	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年9月	6.29%
322	于洪	东民变	机床一	10kV	553	71	13%	0	0	13%	0	0		是		-6.79%
323	于洪	东民变	机床三	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		-3.79%
324	于洪	东民变	东红线	10kV	423	235	56%	0	0	56%	0	0		是		0.86%
325	于洪	东民变	东工线	10kV	423	108	26%	0	0	26%	0	0		是		5.58%
326	沈北	董楼子	中寺线	10kV	553	295	53%	0	0	1%	637	637				7.11%
327	沈北	董楼子	望滨线	10kV	553	174	31%	0	0	32%	4690	4690				0.68%
328	开发	洞庭变	中吉线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	2096	2096				-4.23%
329	开发	洞庭变	爱琴线	10kV	600	447	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年9月	-3.93%
330	开发	洞庭变	唐宁线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3566	3566				-4.17%
331	开发	洞庭变	洞桂线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3566	3566				-55.54%
332	开发	洞庭变	洞西乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2998	2998				13.93%
333	开发	洞庭变	洞西甲	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年10月	49.78%
334	开发	洞庭变	水歌线	10kV	600	369	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	-3.59%
335	开发	洞庭变	碧桂甲	10kV	490	287	59%	0	0	59%	121	121				-32.09%
336	开发	洞庭变	阳光甲	10kV	600	539	90%	0	0	90%	0	0		是	2026年11月	0.48%
337	开发	洞庭变	紫郡线	10kV	600	186	31%	0	0	31%	3014	3014				6.01%
338	开发	洞庭变	吉利甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	1491	1491				7.16%
339	开发	洞庭变	恒大线	10kV	600	457	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年9月	-10.06%
340	开发	洞庭变	阳光乙	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				3.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
341	开发	洞庭变	秀水线	10kV	600	269	45%	0	0	45%	1576	1576				11.61%
342	开发	洞庭变	吉利乙	10kV	553	6	1%	0	0	1%	6105	6105				-4.88%
343	开发	洞庭变	未来线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	4139	4139				5.44%
344	开发	洞庭变	碧桂乙	10kV	600	228	38%	0	0	38%	2286	2286				0.51%
345	开发	洞庭变	环保线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	0	0		是	2025年10月	-51.06%
346	开发	洞庭变	长岛线	10kV	600	106	18%	0	0	18%	0	0		是	2025年10月	26.05%
347	开发	洞庭变	庭东甲	10kV	553	132	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年10月	-11.81%
348	开发	洞庭变	庭东乙	10kV	553	241	44%	0	0	44%	1473	1473				-7.94%
349	开发	洞庭变	洞锦线	10kV	600	199	33%	0	0	33%	2789	2789				0.69%
350	开发	洞庭变	洞阳线	10kV	600	340	57%	0	0	68%	0	0		是	2025年	-5.10%
351	开发	洞庭变	碧商线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	6105	6105				-119.99%
352	开发	洞庭变	洞新线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6105	6105				-41.67%
353	新民	法哈牛	法张甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1763	1763				8.71%
354	新民	法哈牛	新安甲	10kV	320	279	87%	0	0	87%	156	156				3.74%
355	新民	法哈牛	胡台乙	10kV	553	227	41%	0	0	41%	4689	4689				11.63%
356	新民	法哈牛	法侯线	10kV	553	153	28%	0	0	25%	5970	5970				48.23%
357	新民	法哈牛	工业线	10kV	320	263	82%	0	0	82%	433	433				2.86%
358	新民	法哈牛	法张乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	1850	1850				15.79%
359	新民	法哈牛	法哈乙	10kV	553	582	105%	2	2.25	105%	0	0		是	2025年12月	0.50%
360	新民	法哈牛	胡台甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7250	7250				-114.93%
361	新民	法哈牛	新安乙	10kV	553	519	94%	1	1.25	94%	0	0		是	2025年12月	0.70%
362	新民	法哈牛	东兴乙	10kV	553	349	63%	0	0	63%	2575	2575				7.11%
363	新民	法哈牛	荒山线	10kV	320	354	111%	52	138	111%	0	0		是	2025年12月	8.12%
364	于洪	范屯变	范新线	10kV	553	266	48%	0	0	48%	4013	4013				-1.32%
365	于洪	范屯变	范北线	10kV	553	135	24%	0	0	24%	5841	5841				3.79%
366	于洪	范屯变	范静线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	5433	5433				15.15%
367	于洪	范屯变	范工线	10kV	553	184	33%	0	0	33%	5433	5433				6.29%
368	于洪	范屯变	范洗线	10kV	553	282	51%	0	0	51%	3736	3736				100.00%
369	于洪	范屯变	范古线	10kV	352	413	117%	179	729.5	117%	0	0	2021年9月	是	2025年9月	6.52%
370	于洪	范屯变	范集线	10kV	320	222	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年6月	100.00%
371	沈河	方家变	方南甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				12.22%
372	沈河	方家变	方青甲	10kV	553	9	2%	0	0	2%	5591	5591				-106.82%
373	沈河	方家变	方北乙	10kV	553	83	15%	0	0	15%	3909	3909				-9.09%
374	沈河	方家变	方南乙	10kV	553	124	22%	0	0	22%	3599	3599				-6.46%
375	沈河	方家变	方长甲	10kV	600	265	44%	0	0	44%	1645	1645				32.38%
376	沈河	方家变	方北甲	10kV	553	74	13%	0	0	13%	4465	4465				10.72%
377	沈河	方家变	方大甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				83.26%
378	沈河	方家变	方凌线	10kV	600	176	29%	0	0	29%	3187	3187				-0.55%
379	沈河	方家变	方圆乙	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				21.83%
380	沈河	方家变	方惠线	10kV	600	118	20%	0	0	20%	7309	7309				5.22%
381	沈河	方家变	方圆甲	10kV	553	184	33%	0	0	33%	2560	2560				-28.37%
382	沈河	方家变	方大乙	10kV	600	18	3%	0	0	3%	9041	9041				75.20%
383	沈河	方家变	方佳线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	7999	7999				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
384	康平	方家镇	善友线	10kV	320	285	89%	0	0	87%	0	0		是	2026年12月	12.26%
385	康平	方家镇	西关线	10kV	328	257	78%	0	0	69%	0	0		是		9.28%
386	康平	方家镇	方家线	10kV	328	192	59%	0	0	52%	0	0		是		20.74%
387	康平	方家镇	小陵线	10kV	328	240	73%	0	0	60%	0	0		是		3.89%
388	康平	方家镇	方聚线	10kV	553	92	17%	0	0	0%	0	0		是		100.00%
389	皇姑	方溪变	文东线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0		是		-38.98%
390	皇姑	方溪变	方溪甲	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	21.58%
391	皇姑	方溪变	方恒线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0		是		7.19%
392	皇姑	方溪变	方溪乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	13.63%
393	皇姑	方溪变	闸上乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年	4.68%
394	沈北	方溪变	方强线	10kV	600	325	54%	0	0	1%	0	0		是		11.18%
395	皇姑	方溪变	造化甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是		-27.02%
396	皇姑	方溪变	闸上甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0		是		11.00%
397	沈北	方溪变	方开甲	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2026年6月	46.53%
398	皇姑	方溪变	方科线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	3655	3655				11.97%
399	皇姑	方溪变	溪湖线	10kV	600	360	60%	0	0	60%	3118	3118				5.34%
400	皇姑	方溪变	道义乙	10kV	553	157	28%	0	0	28%	3028	3028				-24.04%
401	皇姑	方溪变	方安线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	23.03%
402	皇姑	方溪变	方庭线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	4905	4905				11.85%
403	皇姑	方溪变	道义甲	10kV	553	124	22%	0	0	22%	3599	3599				-3.63%
404	皇姑	方溪变	启力线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
405	沈北	方溪变	方开乙	10kV	553	549	99%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	47.30%
406	沈北	方溪变	方道甲	10kV	600	23	4%	0	0	4%	4905	4905				0.00%
407	沈北	方溪变	方阳线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				8.14%
408	沈北	方溪变	方全线	10kV	374	111	30%	0	0	30%	1507	1507				-87.72%
409	沈北	方溪变	方富线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	3023	3023				8.89%
410	皇姑	方溪变	造化乙	10kV	553	487	88%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	-12.80%
411	皇姑	方溪变	方福线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	8472	8472				71.12%
412	皇姑	方溪变	方银线	10kV	600	75	13%	0	0	13%	8054	8054				71.70%
413	沈北	方溪变	方道乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
414	和平	方型变	宁波乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	1162	1162				1.14%
415	和平	方型变	方文甲	10kV	553	264	48%	0	0	48%	2132	2132				16.31%
416	和平	方型变	方青甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年10月	-11.33%
417	和平	方型变	宁波甲	10kV	553	269	49%	0	0	49%	0	0		是		7.61%
418	和平	方型变	方青乙	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2025年10月	21.70%
419	和平	方型变	方聪线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		11.41%
420	和平	方型变	方文乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	1976	1976				-3.41%
421	和平	方型变	四平乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				-13.98%
422	和平	方型变	文化甲	10kV	553	333	60%	0	0	60%	0	0		是		-13.53%
423	和平	方型变	南三甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0		是	2025年10月	13.06%
424	和平	方型变	中兴甲	10kV	553	247	45%	0	0	45%	1469	1469				3.80%
425	和平	方型变	四平甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		-0.38%
426	和平	方型变	南三乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	2906	2906				9.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
427	和平	方型变	中兴乙	10kV	553	212	38%	0	0	38%	2075	2075				-2.17%
428	和平	方型变	方世线	10kV	600	4	1%	0	0	1%	6720	6720				65.85%
429	和平	方型变	文化乙	10kV	553	192	35%	0	0	35%	3379	3379				-4.93%
430	和平	方型变	辽医甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	4486	4486				-2.59%
431	和平	方型变	望湖甲	10kV	553	189	34%	0	0	34%	0	0		是		0.23%
432	和平	方型变	方太乙	10kV	553	256	46%	0	0	46%	0	0		是		-22.30%
433	和平	方型变	望湖乙	10kV	553	186	34%	0	0	34%	0	0		是	2025年12月	5.47%
434	和平	方型变	光荣甲	10kV	553	175	32%	0	0	32%	0	0		是		-14.67%
435	和平	方型变	方太甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	0	0		是		12.09%
436	和平	方型变	方学乙	10kV	600	367	61%	0	0	61%	0	0		是		25.17%
437	和平	方型变	调通线	10kV	584	150	26%	0	0	26%	0	0		是		0.11%
438	和平	方型变	诚大线	10kV	600	332	55%	0	0	55%	0	0		是		19.91%
439	和平	方型变	光荣乙	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是		5.81%
440	和平	方型变	方学甲	10kV	584	301	52%	0	0	52%	0	0		是		26.90%
441	康平	富裕变	小城子	10kV	328	400	122%	0	0	116%	0	0		是	2025年12月	10.54%
442	康平	富裕变	富裕线	10kV	320	119	37%	0	0	18%	2927	2927				9.80%
443	康平	富裕变	开发区	10kV	328	94	29%	0	0	209%	3485	3485				16.19%
444	开发	高明变	高太线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				-22.31%
445	开发	高明变	高康线	10kV	650	323	50%	0	0	50%	1160	1160				-4.53%
446	于洪	高明变	高北线	10kV	553	68	12%	0	0	12%	1840	1840				7.44%
447	开发	高明变	高宁甲	10kV	600	106	18%	0	0	18%	1840	1840				3.43%
448	开发	高明变	降水线	10kV	600	66	11%	0	0	11%	1840	1840				-3.56%
449	开发	高明变	出版线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	1840	1840				-2.44%
450	开发	高明变	高九甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	1840	1840				-9.97%
451	开发	高明变	高南甲	10kV	600	37	6%	0	0	6%	1840	1840				-57.31%
452	开发	高明变	高六甲	10kV	600	132	22%	0	0	22%	1840	1840				1.02%
453	于洪	高明变	高张线	10kV	553	101	18%	0	0	18%	1840	1840				24.99%
454	开发	高明变	高七甲	10kV	600	352	59%	0	0	59%	0	0		是	2025年10月	-3.44%
455	开发	高明变	高南乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3400	3400				-328283.33%
456	开发	高明变	高宁乙	10kV	600	3	1%	0	0	1%	3400	3400				30.58%
457	开发	高明变	高九乙	10kV	584	0	0%	0	0	0%	3400	3400				0.00%
458	铁西	工农变	名城线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				10.96%
459	铁西	工农变	图强乙	10kV	584	322	55%	0	0	55%	492	492				-9.09%
460	开发	工农变	羊吉甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	4482	4482				-16.36%
461	铁西	工农变	图强甲	10kV	584	394	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年6月	1.82%
462	开发	工农变	羊吉乙	10kV	553	322	58%	0	0	58%	170	170				-17.14%
463	铁西	工农变	红工甲	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2351	2351				3.98%
464	铁西	工农变	红工乙	10kV	553	266	48%	0	0	48%	2097	2097				-3.83%
465	开发	工农变	亦农甲	10kV	553	106	19%	0	0	19%	3911	3911				-3.50%
466	铁西	工农变	保工乙	10kV	584	251	43%	0	0	43%	1722	1722				15.08%
467	铁西	工农变	伊甸乙	10kV	553	352	64%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	-0.25%
468	开发	工农变	工岛线	10kV	600	243	41%	0	0	41%	2026	2026				-44.09%
469	铁西	工农变	工繁线	10kV	584	204	35%	0	0	35%	2536	2536				24.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
470	开发	工农变	亦农乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	1.74%
471	铁西	工农变	保工甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是	2027年12月	-29.02%
472	开发	工农变	华城乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年10月	-18.76%
473	铁西	工农变	伊甸甲	10kV	553	296	54%	0	0	54%	620	620				17.99%
474	铁西	工农变	工北线	10kV	600	290	48%	0	0	48%	1212	1212				0.20%
475	新民	公主屯	黄山线	10kV	285	187	66%	0	0	60%	964	964				2.84%
476	新民	公主屯	公农线	10kV	240	159	66%	0	0	66%	987	987				-2.28%
477	新民	公主屯	辽滨线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年6月	14.62%
478	新民	公主屯	石庙线	10kV	285	160	56%	0	0	56%	1660	1660				8.53%
479	皇姑	勾莲变	向工乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	41	41				1.29%
480	皇姑	勾莲变	前塔乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				0.00%
481	皇姑	勾莲变	上林甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2139	2139				-8.74%
482	皇姑	勾莲变	上林乙	10kV	553	418	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年12月	19.27%
483	皇姑	勾莲变	前塔甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	529	529				0.00%
484	皇姑	勾莲变	向工甲	10kV	553	313	57%	0	0	57%	326	326				2.47%
485	皇姑	勾莲变	勾海甲	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0				42.02%
486	皇姑	勾莲变	勾华线	10kV	600	440	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	8.02%
487	皇姑	勾莲变	华锐乙	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				1.55%
488	皇姑	勾莲变	华锐甲	10kV	600	219	37%	0	0	37%	2442	2442				-7.02%
489	皇姑	勾莲变	塔后乙	10kV	553	389	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	5.46%
490	皇姑	勾莲变	勾海乙	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3122	3122				48.11%
491	皇姑	勾莲变	亿海线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-46.78%
492	皇姑	勾莲变	塔后甲	10kV	553	301	54%	0	0	54%	376	376				5.45%
493	浑南	孤家子	富民甲	10kV	584	191	33%	0	0	33%	2761	2761				-3.72%
494	东陵	孤家子	营城甲	10kV	553	261.18	47%	0	0	47%	1223	1223				2.67%
495	浑南	孤家子	空氧乙	10kV	584	307	53%	0	0	53%	1763	1763				-0.03%
496	浑南	孤家子	新华甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	13.45%
497	东陵	孤家子	营城乙	10kV	553	388.94	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年6月	-3.14%
498	浑南	孤家子	榆树线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	3322	3322				5.55%
499	浑南	孤家子	富民乙	10kV	584	88	15%	0	0	15%	4545	4545				-1.11%
500	浑南	孤家子	空氧甲	10kV	584	226	39%	0	0	39%	3166	3166				5.01%
501	浑南	孤家子	牛相线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	4870	4870				0.02%
502	东陵	孤家子	向东乙	10kV	553	506.82	92%	0	0	92%	0	0		是	2028年6月	-9.84%
503	东陵	孤家子	向东甲	10kV	553	348	63%	0	0	63%	0	0		是	2028年6月	-16.36%
504	浑南	孤家子	桑林乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-29.07%
505	浑南	孤家子	张官乙	10kV	584	324	55%	0	0	55%	457	457				-9.46%
506	浑南	孤家子	会展线	10kV	553	171	31%	0	0	31%	520	520				2.96%
507	浑南	孤家子	新华乙	10kV	584	87	15%	0	0	15%	520	520				2.19%
508	浑南	孤家子	河畔甲	10kV	584	370	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.51%
509	浑南	孤家子	张官甲	10kV	584	404	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-10.08%
510	浑南	孤家子	桑林甲	10kV	553	427	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	71.53%
511	东陵	孤家子	东冶线	10kV	553	399.18	72%	0	0	64%	0	0		是	2028年6月	44.87%
512	浑南	孤家子	河畔乙	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年12月	-1.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
513	于洪	光辉变	光南线	10kV	553	241	44%	0	0	44%	4446	4446				-2.95%
514	于洪	光辉变	光专线	10kV	553	282	51%	0	0	51%	3736	3736				6.06%
515	于洪	光辉变	光北线	10kV	553	343	62%	0	0	62%	2679	2679				-0.85%
516	于洪	光辉变	光水线	10kV	553	22	4%	0	0	4%	7250	7250				5.09%
517	于洪	光辉变	光东线	10kV	553	65	12%	4	9	12%	7250	7250				0.42%
518	皇姑	广源变	广方乙	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是		-15.11%
519	皇姑	广源变	水城线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	0	0		是		-3.23%
520	皇姑	广源变	广方甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	9.68%
521	皇姑	广源变	广旺甲	10kV	553	398	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
522	皇姑	广源变	源美线	10kV	600	189	32%	0	0	32%	0	0		是		9.54%
523	皇姑	广源变	广西线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	0	0		是		4.74%
524	皇姑	广源变	广海线	10kV	600	425	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	22.29%
525	皇姑	广源变	广树线	10kV	600	567	95%	0	0	95%	0	0		是	2027年1月	18.98%
526	皇姑	广源变	广华甲	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2026年3月	76.71%
527	皇姑	广源变	广明线	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是		-1.58%
528	皇姑	广源变	广恒线	10kV	600	500	83%	0	0	83%	0	0		是	2026年6月	12.49%
529	皇姑	广源变	广江线	10kV	600	10	2%	16	27.5	2%	0	0		是		-1.29%
530	皇姑	广源变	广莲乙	10kV	553	155	28%	8	11.5	28%	0	0		是		-60.03%
531	皇姑	广源变	广旺乙	10kV	553	209	38%	0	0	38%	0	0		是		-17.63%
532	皇姑	广源变	广美线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年1月	17.16%
533	皇姑	广源变	广莲甲	10kV	553	135	24%	0	0	24%	0	0		是		-132.18%
534	皇姑	广源变	广亚线	10kV	600	414	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	19.41%
535	皇姑	广源变	朗榆线	10kV	600	384	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年12月	6.21%
536	皇姑	广源变	广华乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2026年3月	67.12%
537	和平	广州变	广太乙	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				-4.30%
538	和平	广州变	广马甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				-21.62%
539	和平	广州变	广京线	10kV	600	25	4%	0	0	4%	8920	8920				14.14%
540	和平	广州变	广原乙	10kV	553	54	10%	0	0	10%	5769	5769				7.04%
541	和平	广州变	广防线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				6.69%
542	和平	广州变	广马乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-5.58%
543	和平	广州变	广胜线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.96%
544	和平	广州变	广太甲	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				-38.28%
545	和平	广州变	广原甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	6705	6705				-122612.50%
546	和平	广州变	广睿线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				25.60%
547	和平	广州变	广府甲	10kV	553	103	19%	0	0	19%	3963	3963				-3.73%
548	和平	广州变	柳州乙	10kV	553	359	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	6.15%
549	和平	广州变	东商线	10kV	600	169	28%	0	0	28%	0	0		是		2.14%
550	和平	广州变	广凤线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8400	8400				22.71%
551	和平	广州变	广东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是		15.27%
552	和平	广州变	二纬乙	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				-11.51%
553	和平	广州变	广府乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	3703	3703				3.69%
554	和平	广州变	柳州甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2026年12月	1.16%
555	和平	广州变	广东乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		-3.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
556	和平	广州变	二纬甲	10kV	553	94	17%	0	0	17%	4119	4119				0.06%
557	法库	果子园	镇东线	10kV	553	362.08	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	4.68%
558	法库	果子园	煤矿线	10kV	292	109.13	37%	0	0	37%	0	0		是	2025年12月	50.64%
559	法库	果子园	果东线	10kV	292	112.88	39%	0	0	36%	0	0		是	2025年12月	-6.71%
560	法库	果子园	果北甲	10kV	328	191.88	59%	0	0	59%	0	0		是	2025年12月	5.59%
561	法库	果子园	龙山线	10kV	400	331.02	83%	0	0	86%	0	0		是	2025年12月	4.93%
562	法库	果子园	王家线	10kV	465	1	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年12月	0.00%
563	法库	果子园	果府线	10kV	328	196.1	60%	0	0	66%	12	12				0.35%
564	法库	果子园	红旗线	10kV	328	184.15	56%	0	0	56%	219	219				8.28%
565	法库	果子园	新城甲	10kV	400	140.42	35%	0	0	34%	3803	3803				4.12%
566	法库	果子园	水泥线	10kV	292	100.22	34%	0	0	32%	2816	2816				25.49%
567	法库	果子园	果北乙	10kV	328	171.49	52%	0	0	52%	2143	2143				1.63%
568	法库	果子园	果蕴线	10kV	328	333.01	102%	0	0	102%	0	0		是	2025年12月	7.11%
569	辽中	航辽变	豪林线	10kV	600	184	31%	0	0	30%	6166	6166				5.03%
570	辽中	航辽变	城内线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	1450	1450				0.99%
571	辽中	航辽变	造纸线	10kV	403	302	75%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	3.47%
572	辽中	航辽变	局供线	10kV	320	170	53%	0	0	39%	381	381				7.27%
573	辽中	航辽变	文华线	10kV	283	151	53%	0	0	37%	1796	1796				-3.28%
574	辽中	航辽变	家属线	10kV	403	240	60%	0	0	60%	2125	2125				5.55%
575	辽中	航辽变	三家线	10kV	320	284	89%	0	0	89%	69	69				1.54%
576	辽中	航辽变	双山线	10kV	240	169	70%	0	0	70%	814	814				5.12%
577	辽中	航辽变	化工线	10kV	320	78	24%	10	21.75	24%	3637	3637				-273.30%
578	康平	郝官变	三台子	10kV	200	74	37%	0	0	34%	505	505				4.19%
579	康平	郝官变	镇北线	10kV	200	82	41%	1	2	35%	505	505				7.97%
580	康平	郝官变	镇南线	10kV	150	73	49%	0	0	49%	505	505				6.26%
581	康平	郝官变	镇内线	10kV	264	120	45%	0	0	34%	2037	2037				3.40%
582	和平	和平变	南一甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				-1.44%
583	和平	和平变	南一乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				-3.66%
584	和平	和平变	百年线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	6183	6183				100.00%
585	和平	和平变	和铁甲	10kV	553	265	48%	0	0	48%	2115	2115				-29.10%
586	和平	和平变	同北乙	10kV	553	173	31%	0	0	31%	3708	3708				14.42%
587	和平	和平变	同南甲	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				2.33%
588	和平	和平变	同北甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	643	643				-12.14%
589	和平	和平变	和银线	10kV	292	206	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-0.44%
590	和平	和平变	同南乙	10kV	553	335	61%	0	0	61%	0	0		是		0.99%
591	和平	和平变	商贸线	10kV	600	145	24%	0	0	24%	6841	6841				2.33%
592	和平	和平变	和海线	10kV	656	147	22%	0	0	22%	7680	7680				21.81%
593	和平	和平变	和城线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	4417	4417				6.46%
594	和平	和平变	和防线	10kV	600	50	8%	2	2.75	8%	4487	4487				-1.37%
595	和平	和平变	和新线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	7465	7465				11.31%
596	和平	和平变	和铁乙	10kV	553	258	47%	0	0	47%	1278	1278				1.75%
597	和平	和平变	和一乙	10kV	600	77	13%	0	0	13%	8019	8019				11.97%
598	皇姑	红卫变	长江甲	10kV	553	191	35%	0	0	35%	0	0		是	2025年12月	-4.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
599	皇姑	红卫变	国际线	10kV	600	387	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年7月	-15.25%
600	皇姑	红卫变	红乐线	10kV	600	94	16%	0	0	16%	0	0		是	2025年12月	0.26%
601	皇姑	红卫变	长江乙	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	0.95%
602	和平	红卫变	西塔甲	10kV	553	268	48%	0	0	48%	1105	1105				2.03%
603	皇姑	红卫变	荣光线	10kV	600	13	2%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	31.20%
604	皇姑	红卫变	皇姑乙	10kV	553	495	90%	4	20.75	90%	0	0		是	2025年12月	0.41%
605	和平	红卫变	西塔乙	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-2.78%
606	皇姑	红卫变	皇姑甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1109	1109				11.19%
607	皇姑	红卫变	红汇线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3296	3296				3.10%
608	新民	侯家变	侯沈甲	10kV	553	397	72%	0	0	72%	0	0		是		18.92%
609	新民	侯家变	侯德线	10kV	553	95	17%	0	0	15%	0	0		是		-242.37%
610	新民	侯家变	龙达线	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是		7.04%
611	新民	侯家变	新城甲	10kV	553	166	30%	0	0	29%	0	0		是		-23.07%
612	新民	侯家变	侯南甲	10kV	553	505	91%	0	0	91%	0	0		是	2025年12月	-49.11%
613	新民	侯家变	昂邦甲	10kV	553	457	83%	0	0	75%	0	0		是		-3.58%
614	新民	侯家变	侯化线	10kV	553	139	25%	0	0	25%	0	0		是		4.44%
615	新民	侯家变	新城乙	10kV	553	616	111%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-1.74%
616	新民	侯家变	侯南乙	10kV	553	482	87%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	0.00%
617	新民	侯家变	开发乙	10kV	304	482	159%	0	0	159%	0	0		是		0.83%
618	新民	侯家变	西河乙	10kV	553	424	77%	0	0	66%	0	0		是		-1.94%
619	新民	侯家变	花牛乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	0	0		是		51.32%
620	新民	侯家变	侯达线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		47.55%
621	新民	侯家变	西河甲	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0		是		8.75%
622	新民	侯家变	花牛甲	10kV	553	154	28%	0	0	28%	0	0		是		-0.28%
623	新民	侯家变	开发甲	10kV	553	449	81%	0	0	79%	0	0		是		-5.42%
624	新民	侯家变	侯沈乙	10kV	553	341	62%	0	0	62%	0	0		是		16.14%
625	新民	侯家变	昂帮乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2025年12月	9.09%
626	于洪	后马变	后林线	10kV	400	306	77%	0	0	77%	935	935				-0.40%
627	于洪	后马变	后中线	10kV	500	87	17%	0	0	17%	6287	6287				-3.31%
628	于洪	后马变	后铸乙	10kV	328	37	11%	0	0	11%	4472	4472				9.92%
629	于洪	后马变	后铸甲	10kV	328	0	0%	0	0	0%	5113	5113				-12.93%
630	于洪	后马变	后沙线	10kV	400	282	71%	0	0	71%	1351	1351				49.14%
631	于洪	后马变	后铸丙	10kV	328	203	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年9月	-0.27%
632	于洪	后马变	后马线	10kV	328	181	55%	0	0	55%	0	0		是	2025年6月	-21.67%
633	于洪	后马变	后午线	10kV	328	59	18%	0	0	18%	2387	2387				6.02%
634	沈北	虎镇变	虎蒲线	10kV	400	426	107%	0	0	107%	0	0		是	2026年6月	35.43%
635	沈北	虎镇变	浮法线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	3860	3860				0.00%
636	沈北	虎镇变	虎飞线	10kV	553	305	55%	0	0	40%	0	0				47.04%
637	沈北	虎镇变	富嘉线	10kV	400	251	63%	0	0	50%	1888	1888				7.65%
638	沈北	虎镇变	先锋线	10kV	553	439	79%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	37.88%
639	沈北	虎镇变	联东线	10kV	553	415	75%	0	0	75%	1432	1432				-11.78%
640	沈北	虎镇变	创展线	10kV	400	53	13%	0	0	26%	3239	3239				-157.83%
641	沈北	虎镇变	虎利线	10kV	328	321	98%	0	0	98%	0	0		是	2026年6月	-0.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
642	沈北	虎镇变	虎工线	10kV	328	290	88%	0	0	89%	90	90				-3.27%
643	沈北	虎镇变	虎西线	10kV	553	375	68%	0	0	66%	2125	2125				4.65%
644	大东	花山变	幸福乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	-4.46%
645	东陵	花山变	碧桂园甲	10kV	553	288.97	52%	0	0	28%	584	584				-4.15%
646	大东	花山变	幸福甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	3.38%
647	东陵	花山变	欧陆乙	10kV	553	87.73	16%	0	0	35%	7101	7101				3.89%
648	东陵	花山变	花马甲	10kV	600	261.25	44%	0	0	41%	4828	4828				4.86%
649	东陵	花山变	欧陆甲	10kV	553	33.2	6%	0	0	83%	5172	5172				1.39%
650	东陵	花山变	碧桂园乙	10kV	553	247	45%	0	0	54%	1469	1469				-4.78%
651	大东	花山变	花满线	10kV	553	230	42%	0	0	42%	4637	4637				35.03%
652	东陵	花山变	花马乙	10kV	600	384.88	64%	0	0	16%	2687	2687				52.50%
653	和平	花园变	花尚线	10kV	600	302	50%	0	0	50%	1005	1005				20.85%
654	和平	花园变	花三甲	10kV	553	129	23%	0	0	23%	4470	4470				-1.56%
655	和平	花园变	御景甲	10kV	600	83	14%	0	0	14%	4798	4798				4.59%
656	和平	花园变	花丽甲	10kV	553	143	26%	0	0	26%	3270	3270				5.03%
657	沈河	花园变	花文甲	10kV	656	300	46%	0	0	46%	1621	1621				11.55%
658	和平	花园变	花南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				12.41%
659	和平	花园变	花新甲	10kV	656	210	32%	0	0	32%	3180	3180				48.81%
660	和平	花园变	花三乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0		是		16.04%
661	和平	花园变	花景线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	3325	3325				23.19%
662	沈河	花园变	花艺线	10kV	964	220	23%	0	0	23%	11216	11216				-17.02%
663	和平	花园变	花丽乙	10kV	553	128	23%	0	0	23%	3530	3530				29.00%
664	和平	花园变	花南乙	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				16.77%
665	和平	花园变	御景乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-1.62%
666	和平	花园变	夏宫线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				14.27%
667	沈河	花园变	花文乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-18.66%
668	和平	花园变	花世线	10kV	600	109	18%	0	0	18%	4347	4347				-15.71%
669	和平	花园变	花新乙	10kV	656	220	34%	0	0	34%	3007	3007				41.98%
670	和平	花园变	花寓线	10kV	1000	16	2%	0	0	2%	15311	15311				78.21%
671	铁西	滑翔变	滑建乙	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.72%
672	铁西	滑翔变	滑艳甲	10kV	584	314	54%	0	0	54%	630	630				0.47%
673	铁西	滑翔变	滑图甲	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-74.30%
674	铁西	滑翔变	凯旋线	10kV	600	311	52%	0	0	52%	849	849				3.16%
675	铁西	滑翔变	滑建甲	10kV	553	176	32%	0	0	32%	2698	2698				-24.62%
676	铁西	滑翔变	云峰甲	10kV	584	172	29%	0	0	29%	3090	3090				6.02%
677	铁西	滑翔变	滑齐甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	-0.41%
678	铁西	滑翔变	滑药线	10kV	584	248	42%	0	0	42%	1774	1774				49.11%
679	铁西	滑翔变	兴工甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				-0.68%
680	铁西	滑翔变	滑应甲	10kV	584	96	16%	0	0	16%	3640	3640				-37.76%
681	铁西	滑翔变	滑盛线	10kV	600	182	30%	0	0	30%	3083	3083				31.37%
682	铁西	滑翔变	五金线	10kV	600	102	17%	0	0	17%	3640	3640				6.05%
683	铁西	滑翔变	滑齐乙	10kV	553	239	43%	0	0	43%	1607	1607				3.98%
684	铁西	滑翔变	龙城线	10kV	600	133	22%	0	0	22%	3640	3640				-0.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
685	铁西	滑翔变	腾飞甲	10kV	584	101	17%	0	0	17%	3640	3640				33.63%
686	铁西	滑翔变	滑艳乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				62.19%
687	铁西	滑翔变	翔万乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	1368	1368				-23.09%
688	铁西	滑翔变	兴工乙	10kV	584	265	45%	0	0	45%	1479	1479				-0.01%
689	铁西	滑翔变	滑图乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				-9.19%
690	铁西	滑翔变	云峰乙	10kV	584	105	18%	0	0	18%	1750	1750				38.32%
691	铁西	滑翔变	滑热线	10kV	600	3	1%	138	2174.5	1%	9301	9301				-6.25%
692	铁西	滑翔变	滑应乙	10kV	584	178	30%	0	0	30%	2986	2986				0.96%
693	铁西	滑翔变	翔万甲	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2130	2130				-15.87%
694	于洪	化学变	化南甲	10kV	600	284	47%	29	209	47%	0	0		是		6.95%
695	开发	化学变	化开甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	-26.65%
696	于洪	化学变	化开乙	10kV	553	125	23%	0	0	23%	0	0		是		4.52%
697	于洪	化学变	化南乙	10kV	600	196	33%	0	0	33%	0	0		是		1.05%
698	于洪	化学变	化四乙	10kV	600	302	50%	0	0	50%	0	0		是		0.00%
699	于洪	化学变	化四甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
700	于洪	化学变	化西甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	0	0		是		1.37%
701	于洪	化学变	化东甲	10kV	553	241	44%	0	0	44%	0	0		是		10.80%
702	于洪	化学变	化东乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年6月	7.97%
703	于洪	化学变	化发乙	10kV	553	365	66%	0	0	66%	0	0		是		39.71%
704	开发	化学变	化发甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0		是	2025年10月	-14.49%
705	于洪	化学变	化西乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	0	0		是		15.34%
706	于洪	化学变	四橡线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0		是		0.02%
707	沈河	怀远变	怀闻乙	10kV	584	304	52%	0	0	52%	0	0		是	2026年12月	5.50%
708	沈河	怀远变	怀顺甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	8.27%
709	沈河	怀远变	怀闻甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				-7.92%
710	沈河	怀远变	怀铁线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	9093	9093				-5.20%
711	沈河	怀远变	怀顺乙	10kV	600	384	64%	0	0	64%	624	624				4.14%
712	和平	怀远变	怀佳线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	8953	8953				19.38%
713	沈河	怀远变	怀金甲	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
714	沈河	怀远变	怀青乙	10kV	553	223	40%	0	0	40%	0	0		是	2026年12月	5.55%
715	沈河	怀远变	怀青甲	10kV	553	206	37%	0	0	37%	3137	3137				-2.14%
716	沈河	怀远变	怀港线	10kV	600	38	6%	0	0	6%	5577	5577				35.02%
717	沈河	怀远变	怀艺甲	10kV	553	80	14%	0	0	14%	4361	4361				18.17%
718	沈河	怀远变	怀景线	10kV	600	51	9%	0	0	9%	8469	8469				13.54%
719	沈河	怀远变	怀艺乙	10kV	553	97	18%	0	0	18%	4067	4067				15.41%
720	和平	怀远变	怀强线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	4815	4815				98.94%
721	沈河	怀远变	怀金乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				100.00%
722	沈北	黄家变	黄高线	10kV	553	288	52%	0	0	1%	3632	3632				8.28%
723	沈北	黄家变	黄吴线	10kV	553	173	31%	0	0	31%	4820	4820				10.01%
724	沈北	黄家变	黄前线	10kV	553	209	38%	0	0	1%	0	0		是		3.13%
725	沈北	黄家变	佛水线	10kV	320	16	5%	0	0	5%	0	0		是		-88.96%
726	于洪	家俱变	俪锦线	10kV	553	190	34%	0	0	85%	2456	2456				5.97%
727	于洪	家俱变	白沙线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	5000	5000				13.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
728	于洪	家俱变	俱兰甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-0.71%
729	新民	家俱变	沙侯甲	10kV	600	282	47%	0	0	47%	1351	1351				100.00%
730	于洪	家俱变	俱兰乙	10kV	553	225	41%	0	0	78%	0	0		是	2025年6月	-6.59%
731	于洪	家俱变	俱化甲	10kV	600	35	6%	0	0	28%	8747	8747				9.35%
732	于洪	家俱变	家台线	10kV	600	12	2%	0	0	9%	8830	8830				67.67%
733	新民	家俱变	沙侯乙	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是		100.00%
734	苏家屯	夹河变	河新线	10kV	600	494	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	12.22%
735	苏家屯	夹河变	河网线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
736	苏家屯	夹河变	时代线	10kV	600	85	14%	0	0	14%	0	0				8.59%
737	苏家屯	夹河变	河湾线	10kV	584	365	63%	0	0	63%	0	0				-5.80%
738	苏家屯	夹河变	河鼎线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				-156.99%
739	苏家屯	夹河变	生活乙	10kV	600	58	10%	0	0	10%	0	0				2.23%
740	苏家屯	夹河变	马总乙	10kV	553	497	90%	0	0	108%	0	0		是	2027年	4.15%
741	苏家屯	夹河变	河白线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				100.00%
742	苏家屯	夹河变	夹商线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0				-10.70%
743	苏家屯	夹河变	远洋甲	10kV	600	155	26%	0	0	26%	0	0				1.73%
744	苏家屯	夹河变	万城甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0				0.17%
745	苏家屯	夹河变	夹海线	10kV	600	365	61%	0	0	49%	0	0				3.81%
746	苏家屯	夹河变	万城乙	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0				1.07%
747	苏家屯	夹河变	翡翠线	10kV	600	392	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	7.16%
748	苏家屯	夹河变	中海线	10kV	600	245	41%	0	0	0%	0	0				0.00%
749	苏家屯	夹河变	马总甲	10kV	553	389	70%	1	1.75	70%	0	0		是	2027年	6.23%
750	苏家屯	夹河变	河榆乙	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年	100.00%
751	苏家屯	夹河变	丽湾线	10kV	600	181	30%	0	0	30%	0	0				-11.82%
752	苏家屯	夹河变	远洋乙	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				2.19%
753	苏家屯	夹河变	生活甲	10kV	600	314	52%	0	0	52%	0	0				2.63%
754	苏家屯	夹河变	省委线	10kV	584	96	16%	0	0	12%	0	0				5.28%
755	苏家屯	夹河变	河榆甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0				3.81%
756	于洪	建筑变	建工乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0		是		13.62%
757	于洪	建筑变	建铂线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	0	0		是		16.36%
758	于洪	建筑变	建赵甲	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是	2025年	-8.68%
759	于洪	建筑变	建思线	10kV	553	235	42%	0	0	42%	0	0		是		11.69%
760	于洪	建筑变	建雅线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0		是		16.65%
761	于洪	建筑变	筑业甲	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0		是		0.12%
762	于洪	建筑变	建工甲	10kV	553	284	51%	0	0	51%	0	0		是	2025年6月	-4.84%
763	于洪	建筑变	建铸甲	10kV	553	266	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年6月	13.41%
764	于洪	建筑变	建产甲	10kV	600	135	23%	0	0	23%	0	0		是		55.90%
765	于洪	建筑变	建保线	10kV	600	184	31%	0	0	31%	0	0		是		-93.17%
766	于洪	建筑变	建铸乙	10kV	553	184	33%	0	0	33%	0	0		是		9.48%
767	于洪	建筑变	建赵乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	0	0		是	2025年	-42.05%
768	于洪	建筑变	建嘉线	10kV	553	413	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年	-3.65%
769	于洪	建筑变	建谷线	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0		是		12.13%
770	于洪	建筑变	建南甲	10kV	600	476	79%	0	0	79%	0	0		是		-2.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
771	于洪	建筑变	筑业乙	10kV	600	171	29%	0	0	29%	0	0		是		13.19%
772	于洪	建筑变	建领线	10kV	553	231	42%	0	0	42%	0	0		是		18.40%
773	于洪	建筑变	建延线	10kV	600	299	50%	0	0	50%	0	0		是		-2.13%
774	于洪	建筑变	建物线	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0		是		40.18%
775	于洪	建筑变	建产乙	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		100.00%
776	新民	姜屯变	后林线	10kV	320	40	13%	45	63.5	13%	3940	3940				0.19%
777	新民	姜屯变	红岭线	10kV	285	122	43%	1	1.25	43%	2330	2330				1.25%
778	新民	姜屯变	大路线	10kV	285	120	42%	52	61.75	42%	2364	2364				2.76%
779	新民	姜屯变	和平线	10kV	320	91	28%	16	20.5	24%	3412	3412				-5.89%
780	新民	姜屯变	孟屯线	10kV	285	27	9%	194	282.5	9%	3975	3975				1.70%
781	开发	金湖变	哈东甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年10月	0.64%
782	开发	金湖变	迎宾乙	10kV	553	486	88%	0	0	88%	0	0		是	2025年9月	5.75%
783	开发	金湖变	和泰甲	10kV	600	166	28%	0	0	28%	3360	3360				3.37%
784	开发	金湖变	金云线	10kV	600	147	25%	0	0	25%	3689	3689				7.03%
785	开发	金湖变	哈东乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	4.61%
786	开发	金湖变	和泰乙	10kV	584	278	48%	0	0	48%	4288	4288				3.10%
787	开发	金湖变	迎宾甲	10kV	553	438	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年9月	-3.87%
788	新民	金五台	邱街线	10kV	200	117	59%	0	0	50%	1091	1091				11.33%
789	新民	金五台	四台线	10kV	200	103	52%	0	0	52%	1334	1334				5.48%
790	新民	金五台	树林线	10kV	400	133	33%	0	0	33%	1545	1545				-7.53%
791	新民	金五台	三台线	10kV	150	92	61%	0	0	61%	745	745				5.96%
792	开发	昆明变	星海甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	4280	4280				43.78%
793	开发	昆明变	洪湖甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年10月	21.13%
794	开发	昆明变	洪湖乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	1820	1820				7.49%
795	开发	昆明变	后漠甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	3807	3807				5.67%
796	开发	昆明变	昆大甲	10kV	584	198	34%	0	0	34%	2640	2640				59.90%
797	开发	昆明变	星海乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	469	469				3.28%
798	开发	昆明变	昆纺甲	10kV	600	6	1%	0	0	1%	6037	6037				100.00%
799	开发	昆明变	昆郑甲	10kV	600	218	36%	0	0	36%	2459	2459				100.00%
800	开发	昆明变	后漠乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年9月	15.66%
801	开发	昆明变	昆农甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	3466	3466				6.28%
802	开发	昆明变	昆中线	10kV	600	385	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	-5.55%
803	开发	昆明变	昆郑乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				99.97%
804	开发	昆明变	大明甲	10kV	553	402	73%	0	0	73%	0	0		是	2026年10月	8.36%
805	开发	昆明变	昆农乙	10kV	553	197	36%	0	0	36%	3293	3293				11.79%
806	开发	昆明变	大明乙	10kV	553	303	55%	0	0	55%	142	142				2.73%
807	开发	昆明变	昆纺乙	10kV	600	6	1%	0	0	1%	5376	5376				29.02%
808	皇姑	昆山变	昆莲乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		-7.00%
809	皇姑	昆山变	昆塔乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-5.06%
810	皇姑	昆山变	昆塔甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
811	皇姑	昆山变	昆莲甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是		6.90%
812	皇姑	昆山变	昆乐甲	10kV	600	225	38%	0	0	38%	0	0		是		51.24%
813	皇姑	昆山变	昆勾甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		47.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
814	皇姑	昆山变	昆工甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		53.70%
815	皇姑	昆山变	昆广甲	10kV	553	168	30%	0	0	30%	0	0		是		62.22%
816	皇姑	昆山变	山海甲	10kV	600	52	9%	0	0	0%	0	0				0.00%
817	皇姑	昆山变	昆怒甲	10kV	600	55	9%	0	0	0%	0	0				0.00%
818	皇姑	昆山变	昆明甲	10kV	600	148	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	8.83%
819	皇姑	昆山变	昆华线	10kV	600	239	40%	0	0	40%	0	0		是	2025年12月	15.91%
820	皇姑	昆山变	昆明乙	10kV	600	389	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	4.93%
821	皇姑	昆山变	昆勾乙	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		-31.43%
822	皇姑	昆山变	昆乐乙	10kV	600	403	67%	0	0	67%	0	0		是		77.63%
823	皇姑	昆山变	昆广乙	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		69.13%
824	皇姑	昆山变	昆工乙	10kV	553	369	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	61.11%
825	皇姑	昆山变	昆怒乙	10kV	600	26	4%	0	0	0%	0	0				0.00%
826	于洪	兰台变	兰四线	10kV	553	600	108%	0	0	108%	0	0		是	2025年9月	-8.18%
827	于洪	兰台变	兰家线	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年9月	-4.29%
828	于洪	兰台变	兰工线	10kV	553	68	12%	0	0	12%	4569	4569				14.57%
829	于洪	兰台变	兰集线	10kV	553	101	18%	0	0	18%	3997	3997				-0.82%
830	于洪	兰台变	兰旺线	10kV	553	17	3%	50	71	3%	8326	8326				-49.69%
831	于洪	兰台变	兰汇线	10kV	553	269	49%	0	0	49%	1088	1088				30.66%
832	于洪	兰台变	兰张线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	1832	1832				-33.80%
833	大东	劳动变	南路乙	10kV	553	458	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	0.85%
834	大东	劳动变	劳车线	10kV	553	192	35%	0	0	35%	0	0		是		1.52%
835	大东	劳动变	劳悦线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是		-0.27%
836	皇姑	劳动变	文南甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年5月	2.80%
837	大东	劳动变	劳景线	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是		-0.62%
838	大东	劳动变	南路甲	10kV	553	271	49%	0	0	49%	0	0		是		2.96%
839	大东	劳动变	东路乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年12月	6.70%
840	皇姑	劳动变	文南乙	10kV	553	421	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年5月	-0.55%
841	大东	劳动变	东路甲	10kV	553	327	59%	0	0	59%	0	0		是	2026年12月	5.26%
842	皇姑	劳动变	北尚乙	10kV	584	192	33%	0	0	33%	0	0		是		-5.12%
843	大东	劳动变	北路乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0		是		-16.96%
844	皇姑	劳动变	北尚甲	10kV	584	275	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年5月	-4.20%
845	大东	劳动变	北路甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	1.10%
846	皇姑	劳动变	文北乙	10kV	553	233	42%	0	0	42%	0	0		是		-2.07%
847	皇姑	劳动变	文北甲	10kV	553	385	70%	1	2	70%	0	0		是	2025年12月	-0.63%
848	大东	劳动变	生产乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2026年12月	3.78%
849	大东	劳动变	欧博线	10kV	584	460	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年12月	18.56%
850	大东	劳动变	生产甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		10.19%
851	辽中	老观坨	老观坨	10kV	320	208	65%	0	0	57%	1386	1386				-6.53%
852	辽中	老观坨	黑排二	10kV	320	335	105%	0	0	105%	0	0		是	2025年12月	65.95%
853	辽中	老观坨	黑排一	10kV	320	0	0%	0	0	0%	4988	4988				0.00%
854	辽中	老观坨	后老薄	10kV	240	120	50%	0	0	50%	1663	1663				10.95%
855	辽中	冷子堡	养东线	10kV	553	411	74%	0	0	74%	1502	1502				5.20%
856	辽中	冷子堡	冷西线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	5890	5890				7.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
857	辽中	冷子堡	周徐线	10kV	553	526	95%	6	14.75	95%	0	0		是	2026年6月	-6.56%
858	辽中	冷子堡	冷东线	10kV	553	321	58%	14	35.25	58%	3060	3060				4.32%
859	辽中	冷子堡	金山线	10kV	553	218	39%	0	0	39%	4750	4750				-20.22%
860	东陵	李相变	郝义线	10kV	400	317.36	79%	0	0	16%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
861	苏家屯	李相变	李歪线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年	9.26%
862	东陵	李相变	李祝甲	10kV	400	207.21	52%	0	0	21%	130	130				48.80%
863	东陵	李相变	李班线	10kV	400	318.59	80%	0	0	34%	0	0		是	2025年12月	-2.85%
864	苏家屯	李相变	李桃甲	10kV	400	320	80%	0	0	80%	0	0		是		43.20%
865	东陵	李相变	李祝乙	10kV	304	424.2	140%	0	0	37%	0	0		是	2026年12月	5.57%
866	苏家屯	李相变	李南线	10kV	352	1	0%	0	0	0%	1263	1263				-0.30%
867	东陵	李相变	技校线	10kV	400	179.57	45%	0	0	11%	1263	1263				5.62%
868	东陵	李相变	李古线	10kV	400	308.75	77%	0	0	73%	730	730				0.40%
869	东陵	李相变	李柏线	10kV	400	121.2	30%	0	0	44%	1263	1263				11.19%
870	苏家屯	李相变	李桃乙	10kV	400	135	34%	0	0	24%	1019	1019				43.37%
871	东陵	李相变	李孙乙	10kV	400	11.99	3%	0	0	21%	1263	1263				86.82%
872	铁西	历工变	历劝乙	10kV	584	89	15%	0	0	15%	4527	4527				-77.50%
873	铁西	历工变	历劝甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				38.71%
874	铁西	历工变	重联线	10kV	584	325	56%	0	0	56%	0	0		是	2027年12月	9.28%
875	铁西	历工变	黎明线	10kV	584	357	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	4.02%
876	皇姑	历工变	华泰线	10kV	656	416	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	5.07%
877	铁西	历工变	历兴线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	2650	2650				5.38%
878	铁西	历工变	历达线	10kV	600	417	70%	0	0	70%	0	0		是	2028年12月	20.98%
879	铁西	历工变	历南甲	10kV	600	68	11%	0	0	11%	0	0		是		-7.69%
880	铁西	历工变	富海线	10kV	584	190	33%	0	0	33%	0	0		是		5.75%
881	铁西	历工变	光明线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	8.71%
882	铁西	历工变	历南乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	0	0		是		10.73%
883	铁西	历工变	历华线	10kV	600	412	69%	0	0	69%	0	0		是	2028年12月	15.04%
884	皇姑	历工变	寰宇线	10kV	600	305	51%	0	0	51%	0	0		是		4.86%
885	新民	梁山变	大刘屯	10kV	320	80	25%	0	0	25%	430	430				7.25%
886	新民	梁山变	街内线	10kV	320	241	75%	0	0	75%	430	430				11.17%
887	新民	梁山变	汤屯线	10kV	320	56	18%	0	0	18%	4018	4018				13.53%
888	新民	梁山变	梁山线	10kV	320	163	51%	0	0	51%	2165	2165				2.82%
889	新民	梁山变	周坨线	10kV	320	155	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年12月	-0.33%
890	大东	粮仓变	粮库线	10kV	584	363	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	7.04%
891	大东	粮仓变	木场甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
892	大东	粮仓变	保利甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	1750	1750				37.14%
893	大东	粮仓变	安居乙	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	1.38%
894	大东	粮仓变	安居甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				9.72%
895	大东	粮仓变	木场乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-0.02%
896	沈河	粮仓变	粮木甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	1750	1750				-6.33%
897	大东	粮仓变	粮君甲	10kV	600	221	37%	0	0	37%	1750	1750				43.33%
898	大东	粮仓变	粮晶线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	1386	1386				58.27%
899	大东	粮仓变	粮善甲	10kV	584	30	5%	0	0	5%	1750	1750				80.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
900	大东	粮仓变	粮毛甲	10kV	584	287	49%	0	0	49%	1098	1098				99.79%
901	大东	粮仓变	筑景线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是	2028年12月	1.39%
902	大东	粮仓变	和睦乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	296	296				28.11%
903	大东	粮仓变	榆园甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	1070	1070				-92.28%
904	大东	粮仓变	保利乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				-7.95%
905	大东	粮仓变	榆园乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2020	2020				-30.82%
906	大东	粮仓变	和睦甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	989	989				8.29%
907	大东	粮仓变	新立乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	-9.18%
908	沈河	粮仓变	粮木乙	10kV	553	80	14%	0	0	14%	2020	2020				-12.10%
909	大东	粮仓变	粮善乙	10kV	584	22	4%	0	0	4%	2020	2020				99.71%
910	大东	粮仓变	新立甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2025年12月	2.28%
911	大东	粮仓变	粮君乙	10kV	600	237	40%	0	0	40%	2020	2020				20.94%
912	大东	粮仓变	粮毛乙	10kV	584	215	37%	0	0	37%	2020	2020				84.45%
913	皇姑	陵东变	陵望甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-20.39%
914	皇姑	陵东变	陵北甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-1.50%
915	皇姑	陵东变	陵北乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-15.39%
916	皇姑	陵东变	上岗线	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		4.76%
917	皇姑	陵东变	陵润线	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		22.03%
918	皇姑	陵东变	陵望乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-3.72%
919	皇姑	陵东变	陵利线	10kV	600	264	44%	0	0	44%	0	0		是		30.95%
920	皇姑	陵东变	陵医线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是	2025年12月	1.55%
921	皇姑	陵东变	陵园甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年7月	8.74%
922	皇姑	陵东变	陵西甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是	2025年12月	7.11%
923	皇姑	陵东变	陵园乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-9.48%
924	皇姑	陵东变	陵西乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		4.27%
925	皇姑	陵东变	陵信线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年8月	0.34%
926	皇姑	陵东变	陵悦线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		17.05%
927	皇姑	陵东变	陵卫甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		2.72%
928	皇姑	陵东变	陵卫乙	10kV	553	530	96%	0	0	96%	0	0		是	2027年3月	-0.99%
929	皇姑	陵东变	陵政线	10kV	600	256	43%	0	0	43%	0	0		是	2025年12月	30.64%
930	辽中	刘二堡	西高线	10kV	377	352	93%	1	1	93%	0	0		是	2025年6月	0.26%
931	辽中	刘二堡	刘北线	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年10月	-13.29%
932	辽中	刘二堡	叔家线	10kV	400	280	70%	2	3	70%	0	0		是	2025年10月	-3.20%
933	辽中	刘二堡	北长线	10kV	320	231	72%	0	0	72%	987	987				-24.20%
934	辽中	刘二堡	靛庄线	10kV	553	392	71%	0	0	71%	1675	1675				-9.18%
935	苏家屯	刘千变	刘陈线	10kV	400	66	17%	0	0	17%	5092	5092				3.32%
936	苏家屯	刘千变	姚千线	10kV	400	307	77%	0	0	77%	358	358				8.16%
937	苏家屯	刘千变	场馆线	10kV	553	80	14%	0	0	12%	7235	7235				8.83%
938	苏家屯	刘千变	劳改线	10kV	320	180	56%	0	0	53%	1871	1871				13.94%
939	苏家屯	刘千变	武警线	10kV	320	376	118%	0	0	108%	0	0		是	2025年	-0.19%
940	苏家屯	刘千变	佟沟线	10kV	500	73	15%	0	0	15%	5231	5231				5.64%
941	沈北	柳岗变	建发线	10kV	553	383	69%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	-3.72%
942	沈北	柳岗变	柳西线	10kV	319	23	7%	0	0	0%	4574	4574				-120.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
943	沈北	柳岗变	柳南线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-77.84%
944	沈北	柳岗变	中粮线	10kV	319	286	90%	0	0	2%	19	19				-0.54%
945	沈北	柳岗变	柳蒲线	10kV	292	141	48%	0	0	0%	1098	1098				-17.68%
946	沈北	柳岗变	柳北线	10kV	553	364	66%	0	0	1%	400	400				-9.52%
947	沈北	柳岗变	乳品线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	4973	4973				0.00%
948	沈北	柳岗变	百事线	10kV	553	153	28%	0	0	0%	5970	5970				4.28%
949	沈北	柳岗变	蒲新线	10kV	553	257	46%	0	0	0%	4169	4169				-0.28%
950	沈北	柳岗变	广电线	10kV	319	0	0%	0	0	2%	3315	3315				-44.65%
951	沈北	柳岗变	柳开线	10kV	319	0	0%	0	0	0%	3315	3315				-56.44%
952	沈北	柳岗变	柳梅线	10kV	553	458	83%	0	0	0%	0	0		是	2026年6月	0.12%
953	沈北	柳岗变	乐业线	10kV	319	252	79%	0	0	2%	608	608				-7.42%
954	沈北	柳岗变	育才线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				100.00%
955	沈北	柳岗变	柳农线	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
956	新民	柳河沟	甲河线	10kV	285	108	38%	0	0	38%	1154	1154				-0.44%
957	新民	柳河沟	上河线	10kV	320	357	112%	0	0	112%	0	0		是		12.28%
958	新民	柳河沟	黄花线	10kV	285	162	57%	0	0	57%	0	0		是		9.38%
959	新民	柳河沟	芦屯线	10kV	320	203	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年7月	8.07%
960	辽中	六间房	马龙线	10kV	320	127	40%	0	0	34%	2789	2789				7.96%
961	辽中	六间房	吉庆线	10kV	200	180	90%	0	0	90%	0	0		是	2026年6月	9.82%
962	辽中	六间房	化家线	10kV	320	296	93%	0	0	99%	0	0		是	2025年8月	1.32%
963	辽中	六间房	梁家线	10kV	200	114	57%	0	0	57%	1143	1143				13.95%
964	新民	罗家房	团山线	10kV	400	257	64%	0	0	64%	1784	1784				0.13%
965	新民	罗家房	罗房乙	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				-2.51%
966	新民	罗家房	红卫线	10kV	285	149	52%	0	0	52%	1862	1862				4.98%
967	新民	罗家房	罗房甲	10kV	320	262	82%	0	0	82%	170	170				7.69%
968	新民	罗家房	张欢线	10kV	400	149	37%	0	0	66%	3655	3655				0.29%
969	法库	马家变	龙者线	10kV	292	0	0%	0	0	0%	4552	4552				0.00%
970	法库	马家变	兰威线	10kV	377	262.36	70%	0	0	70%	1333	1333				-6.04%
971	法库	马家变	隆盛线	10kV	377	375.07	99%	96	186	99%	0	0		是	2025年12月	4.63%
972	法库	马家变	大金线	10kV	219	158.85	73%	0	0	73%	662	662				-24.10%
973	法库	马家变	友联线	10kV	377	42.34	11%	1	2.25	11%	5143	5143				17.36%
974	法库	马家变	日日升	10kV	377	308.70	82%	0	0	82%	530	530				-42.31%
975	法库	马家变	金美达	10kV	377	7.88	2%	58	86	2%	5740	5740				-141.64%
976	法库	马家变	冠盛线	10kV	219	136.95	63%	0	0	63%	1042	1042				36.92%
977	法库	马家变	天成线	10kV	219	8.18	4%	0	0	4%	3272	3272				13.28%
978	法库	马家变	马十线	10kV	500	337.26	67%	0	0	67%	1953	1953				-10.59%
979	法库	马家变	沈龙甲	10kV	377	0	0%	0	0	0%	5877	5877				0.00%
980	法库	马家变	沈龙乙	10kV	377	82.2	22%	0	0	26%	4328	4328				20.11%
981	和平	马路湾	常德甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	5146	5146				0.06%
982	和平	马路湾	中华乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				13.86%
983	和平	马路湾	马二甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	2231	2231				63.35%
984	和平	马路湾	马五乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	1890	1890				0.38%
985	和平	马路湾	马南乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	3291	3291				-6.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
986	和平	马路湾	马商线	10kV	600	50	8%	0	0	8%	8487	8487				23.07%
987	和平	马路湾	马五甲	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是		-17.24%
988	和平	马路湾	中华甲	10kV	584	60	10%	2	2	10%	5030	5030				-11.27%
989	和平	马路湾	马二乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	2404	2404				-31.95%
990	和平	马路湾	三经乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是		-0.08%
991	和平	马路湾	三经甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	3038	3038				-2.18%
992	和平	马路湾	常德乙	10kV	553	146	26%	0	0	26%	4176	4176				3.30%
993	和平	马路湾	马和线	10kV	374	86	23%	0	0	23%	2397	2397				5.66%
994	和平	马路湾	和联线	10kV	292	3	1%	0	0	1%	500	500				0.00%
995	和平	马路湾	马南甲	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				7.81%
996	和平	马路湾	北一甲	10kV	584	289	49%	0	0	49%	1063	1063				5.67%
997	和平	马路湾	北一乙	10kV	584	202	35%	0	0	35%	2745	2745				0.84%
998	和平	马路湾	嘉润线	10kV	584	206	35%	0	0	35%	2501	2501				7.64%
999	和平	马路湾	八经乙	10kV	584	310	53%	0	0	53%	1711	1711				3.58%
1000	和平	马路湾	省调线	10kV	584	87	15%	0	0	15%	2745	2745				19.60%
1001	和平	马路湾	八经甲	10kV	584	306	52%	0	0	52%	1780	1780				9.13%
1002	于洪	马三家	马辉线	10kV	553	284	51%	0	0	82%	0	0		是		2.36%
1003	东陵	麦子屯	麦京线	10kV	553	209.6	38%	0	0	29%	2117	2117				100.00%
1004	东陵	麦子屯	麦孙线	10kV	553	205.82	37%	0	0	36%	1552	1552				32.29%
1005	东陵	麦子屯	麦寨甲	10kV	553	428.26	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年12月	8.24%
1006	东陵	麦子屯	麦古甲	10kV	553	471.51	85%	0	0	77%	0	0		是	2025年12月	41.86%
1007	东陵	麦子屯	麦药线	10kV	553	335.92	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	10.50%
1008	东陵	麦子屯	麦寨乙	10kV	600	170.96	28%	0	0	27%	3274	3274				32.21%
1009	东陵	麦子屯	麦古乙	10kV	600	279.98	47%	0	0	47%	2129	2129				100.00%
1010	辽中	满都户	满西线	10kV	320	62	19%	0	0	19%	1610	1610				24.66%
1011	辽中	满都户	工厂线	10kV	285	122	43%	0	0	39%	1610	1610				16.71%
1012	辽中	满都户	宁家线	10kV	240	77	32%	0	0	25%	1610	1610				8.91%
1013	辽中	满都户	满都户	10kV	320	222	69%	0	0	69%	1143	1143				12.06%
1014	大东	毛君变	毛机线	10kV	553	209	38%	0	0	38%	385	385				12.37%
1015	大东	毛君变	水晶线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
1016	大东	毛君变	毛光线	10kV	553	80	14%	0	0	14%	5319	5319				-40.61%
1017	大东	毛君变	东陵甲	10kV	553	87	16%	0	0	16%	5198	5198				-20.85%
1018	大东	毛君变	毛农甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	1524	1524				66.00%
1019	大东	毛君变	毛沈线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	158	158				-15.50%
1020	大东	毛君变	东陵乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2981	2981				-18.67%
1021	大东	毛君变	毛站线	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2931	2931				-1.33%
1022	大东	毛君变	毛海线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	4850	4850				66.81%
1023	大东	毛君变	毛农乙	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	63.30%
1024	法库	孟家变	孟东线	10kV	328	202.23	62%	0	0	60%	1610	1610				0.01%
1025	法库	孟家变	孟桃线	10kV	328	192	59%	1	1.25	63%	83	83				14.49%
1026	法库	孟家变	孟慈线	10kV	320	168.68	53%	0	0	47%	404	404				14.43%
1027	沈河	南湖变	丰乐甲	10kV	553	419	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	8.66%
1028	沈河	南湖变	丰乐乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2026年12月	8.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1029	和平	南湖变	南体线	10kV	600	226	38%	0	0	38%	2321	2321				11.09%
1030	沈河	南湖变	东方甲	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年12月	22.77%
1031	沈河	南湖变	南盛线	10kV	584	0	0%	0	0	0%	6069	6069				0.00%
1032	和平	南湖变	世茂甲	10kV	584	89	15%	0	0	15%	2895	2895				32.73%
1033	和平	南湖变	三好乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	3443	3443				-84.48%
1034	沈河	南湖变	东方乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	204	204				0.73%
1035	和平	南湖变	三好甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	3564	3564				100.00%
1036	沈河	南湖变	南万乙	10kV	553	309	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	6.55%
1037	和平	南湖变	文萃甲	10kV	553	340	61%	0	0	116%	0	0		是		31.10%
1038	沈河	南湖变	南万甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年12月	12.06%
1039	沈河	南湖变	天坛甲	10kV	553	134	24%	0	0	24%	3426	3426				4.06%
1040	沈河	南湖变	南升线	10kV	600	221	37%	0	0	37%	2407	2407				60.21%
1041	沈河	南湖变	天坛乙	10kV	553	177	32%	0	0	32%	0	0		是	2026年12月	5.37%
1042	沈河	南湖变	地王线	10kV	600	216	36%	0	0	36%	2494	2494				-1.47%
1043	沈河	南湖变	南东甲	10kV	656	330	50%	0	0	50%	1102	1102				9.92%
1044	和平	南湖变	文萃乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	1244	1244				-24.38%
1045	和平	南湖变	南昌线	10kV	328	113	34%	0	0	0%	1451	1451				100.00%
1046	和平	南湖变	南佳线	10kV	600	190	32%	20	154.75	32%	2944	2944				5.61%
1047	沈河	南湖变	雨坛甲	10kV	584	203	35%	0	0	35%	2553	2553				-120.06%
1048	和平	南湖变	南友线	10kV	600	15	3%	80	99.75	3%	9093	9093				-1159.03%
1049	和平	南湖变	南方线	10kV	424	410	97%	0	0	97%	0	0		是		48.09%
1050	沈河	南湖变	南东乙	10kV	600	78	13%	0	0	13%	8002	8002				31.68%
1051	沈河	南湖变	南商线	10kV	553	75	14%	0	0	14%	4448	4448				2.47%
1052	和平	南湖变	南茂线	10kV	600	115	19%	0	0	19%	4243	4243				-16.81%
1053	沈河	南湖变	雨坛乙	10kV	584	125	21%	0	0	21%	4915	4915				5.62%
1054	新民	南窑变	南铁乙	10kV	553	288	52%	0	0	52%	0	0		是		0.48%
1055	新民	南窑变	东岗线	10kV	320	267	83%	0	0	78%	0	0		是		9.51%
1056	新民	南窑变	瓦房线	10kV	553	138	25%	0	0	25%	0	0		是		5.53%
1057	新民	南窑变	城东甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	0	0		是		-55.69%
1058	新民	南窑变	南铁甲	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2387	2387				11.86%
1059	新民	南窑变	城西乙	10kV	553	332	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	2.32%
1060	新民	南窑变	世纪甲	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				9.84%
1061	新民	南窑变	城西甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	3.42%
1062	新民	南窑变	城东乙	10kV	553	245	44%	0	0	44%	2940	2940				28.94%
1063	新民	南窑变	城佛线	10kV	320	106	33%	0	0	33%	1490	1490				11.11%
1064	开发	宁官变	宁明甲	10kV	400	460	115%	173	364.75	115%	0	0	2024年12月	是	2025年12月	14.23%
1065	开发	宁官变	宁东甲	10kV	800	234	29%	0	0	29%	4261	4261				40.53%
1066	开发	宁官变	宁中甲	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-24.43%
1067	开发	宁官变	宁九线	10kV	600	222	37%	0	0	37%	2390	2390				18.98%
1068	开发	宁官变	宁十甲	10kV	400	230	58%	0	0	58%	173	173				1.54%
1069	开发	宁官变	宁东乙	10kV	650	179	28%	0	0	28%	4780	4780				6.98%
1070	于洪	宁官变	宁富线	10kV	600	365	61%	0	0	38%	3031	3031				7.81%
1071	开发	宁官变	宁中乙	10kV	400	370	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	-8.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1072	于洪	宁官变	宁胜线	10kV	553	213	39%	0	0	44%	4931	4931				4.44%
1073	开发	宁官变	宁南线	10kV	600	61	10%	0	0	10%	5179	5179				97.84%
1074	开发	宁官变	宁十乙	10kV	400	200	50%	0	0	50%	693	693				11.19%
1075	辽中	牛心坨	老虎线	10kV	240	59	25%	0	0	25%	2719	2719				0.84%
1076	辽中	牛心坨	牛心坨	10kV	200	210	105%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	4.21%
1077	辽中	牛心坨	榆树线	10kV	300	139	46%	1	1.25	45%	2269	2269				3.48%
1078	辽中	牛心坨	嫩草坡	10kV	240	127	53%	2	3.25	44%	1541	1541				14.55%
1079	大东	农大变	农西乙	10kV	600	223	37%	0	0	37%	2787	2787				-5.28%
1080	大东	农大变	农锦线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				5.87%
1081	大东	农大变	农粮甲	10kV	600	276	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年12月	43.64%
1082	大东	农大变	农陵甲	10kV	600	343	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	19.28%
1083	大东	农大变	农西甲	10kV	600	108	18%	0	0	18%	5404	5404				-352.87%
1084	大东	农大变	农花乙	10kV	553	156	28%	0	0	28%	3045	3045				1.50%
1085	大东	农大变	农花甲	10kV	553	142	26%	0	0	26%	3287	3287				-17.66%
1086	大东	农大变	农保线	10kV	600	308	51%	0	0	51%	4018	4018				12.40%
1087	大东	农大变	农毛甲	10kV	553	73	13%	0	0	13%	3082	3082				7.52%
1088	大东	农大变	农粮乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4226	4226				37.52%
1089	大东	农大变	农陵乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				22.46%
1090	东陵	农大变	农首线	10kV	600	130.29	22%	0	0	21%	3979	3979				47.24%
1091	大东	农大变	农毛乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2010	2010				61.06%
1092	沈北	农高变	农海线	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年6月	-4.59%
1093	大东	农高变	人和甲	10kV	553	90	16%	0	0	16%	0	0		是		-79.14%
1094	沈北	农高变	农丰线	10kV	553	321	58%	0	0	0%	0	0		是		-0.04%
1095	大东	农高变	人和乙	10kV	553	247	45%	0	0	45%	0	0		是		-26.81%
1096	沈北	农高变	农星线	10kV	553	381	69%	0	0	68%	0	0		是		-3.21%
1097	大东	农高变	裕农乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是		-2.31%
1098	沈北	农高变	农南乙	10kV	553	330	60%	0	0	103%	0	0		是		8.97%
1099	沈北	农高变	农利线	10kV	553	371	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	-8.82%
1100	沈北	农高变	农商线	10kV	600	93	16%	0	0	13%	0	0		是		17.29%
1101	沈北	农高变	农恒乙	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0		是		0.52%
1102	沈北	农高变	农柳线	10kV	600	360	60%	0	0	50%	0	0		是	2026年6月	37.23%
1103	沈北	农高变	农南甲	10kV	328	471	144%	68	227	140%	0	0		是	2026年6月	9.21%
1104	沈北	农高变	农恒甲	10kV	553	507	92%	19	36	103%	0	0		是	2026年6月	0.49%
1105	大东	农高变	裕农甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	0	0		是		-14.63%
1106	皇姑	怒江变	怒含甲	10kV	553	208	38%	0	0	38%	254	254				-21.19%
1107	皇姑	怒江变	怒皇乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.15%
1108	皇姑	怒江变	建赏线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	7101	7101				3.80%
1109	皇姑	怒江变	清华线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	14.68%
1110	皇姑	怒江变	怒皇甲	10kV	553	345	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	9.76%
1111	皇姑	怒江变	怒含乙	10kV	553	231	42%	0	0	42%	1588	1588				-1.44%
1112	皇姑	怒江变	怒崇乙	10kV	553	404	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	-1.41%
1113	皇姑	怒江变	怒崇甲	10kV	553	258	47%	0	0	47%	2236	2236				5.75%
1114	皇姑	怒江变	怒长乙	10kV	553	284	51%	0	0	51%	1786	1786				1.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1115	皇姑	怒江变	怒长甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	2028	2028				2.06%
1116	皇姑	怒江变	怒宇线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	5716	5716				37.70%
1117	皇姑	怒江变	怒信乙	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	7.29%
1118	皇姑	怒江变	怒昆线	10kV	600	246	41%	0	0	41%	0	0		是		2.86%
1119	皇姑	怒江变	怒海乙	10kV	374	62	17%	0	0	17%	0	0		是		-22.31%
1120	皇姑	怒江变	怒信甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2025年12月	2.80%
1121	皇姑	怒江变	怒商乙	10kV	600	120	20%	0	0	10%	0	0		是	2025年	77.98%
1122	皇姑	怒江变	怒海甲	10kV	374	147	39%	0	0	39%	0	0		是		4.27%
1123	皇姑	怒江变	碧塘线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年12月	16.92%
1124	皇姑	怒江变	怒润线	10kV	374	308	82%	0	0	82%	0	0		是	2025年12月	7.03%
1125	皇姑	欧亚变	白山乙	10kV	553	318	58%	0	0	58%	0	0		是		-16.70%
1126	皇姑	欧亚变	北郡线	10kV	600	286	48%	0	0	48%	0	0		是		1.51%
1127	皇姑	欧亚变	欧北乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	1.70%
1128	皇姑	欧亚变	万科乙	10kV	600	186	31%	0	0	31%	0	0		是		14.98%
1129	皇姑	欧亚变	小含乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	-2.86%
1130	皇姑	欧亚变	城新乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是	2026年9月	16.53%
1131	皇姑	欧亚变	小含甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是		-33.58%
1132	皇姑	欧亚变	千山线	10kV	584	436	75%	0	0	75%	0	0		是		16.23%
1133	皇姑	欧亚变	白山甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-3.27%
1134	皇姑	欧亚变	欧北甲	10kV	553	287	52%	0	0	52%	0	0		是		1.68%
1135	皇姑	欧亚变	国奥线	10kV	600	466	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	18.98%
1136	皇姑	欧亚变	阳鑫线	10kV	656	408	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	42.05%
1137	皇姑	欧亚变	欧泰线	10kV	600	267	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	2.83%
1138	皇姑	欧亚变	西江甲	10kV	553	145	26%	0	0	26%	0	0		是		-3.91%
1139	皇姑	欧亚变	欧怒甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	0	0		是		13.03%
1140	皇姑	欧亚变	欧海线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	5.52%
1141	皇姑	欧亚变	西江乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		2.55%
1142	皇姑	欧亚变	城新甲	10kV	656	270	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	1.12%
1143	皇姑	欧亚变	荷兰甲	10kV	600	550	92%	0	0	92%	0	0		是	2026年1月	7.64%
1144	皇姑	欧亚变	亚都线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0		是		-18.93%
1145	皇姑	欧亚变	欧怒乙	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0		是		100.00%
1146	皇姑	欧亚变	五彩线	10kV	600	520	87%	0	0	87%	0	0		是	2025年12月	9.03%
1147	皇姑	欧亚变	平罗甲	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-22.21%
1148	皇姑	欧亚变	平罗乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2025年12月	-27.12%
1149	皇姑	欧亚变	福居线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	57	57				-2.93%
1150	辽中	潘家堡	邵家线	10kV	553	297	54%	0	0	25%	3476	3476				1.21%
1151	辽中	潘家堡	南长线	10kV	285	211	74%	0	0	74%	788	788				5.50%
1152	辽中	潘家堡	于台甲	10kV	553	291	53%	0	0	53%	3580	3580				2.24%
1153	辽中	潘家堡	红旗线	10kV	285	288	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年11月	3.61%
1154	辽中	潘家堡	于台乙	10kV	553	99	18%	0	0	7%	6905	6905				100.00%
1155	沈河	鹏源变	鹏朝甲	10kV	584	308	53%	0	0	53%	1496	1496				13.97%
1156	大东	鹏源变	鹏北线	10kV	600	559	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	8.31%
1157	沈河	鹏源变	鹏顺甲	10kV	584	60	10%	0	0	10%	5030	5030				-106.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1158	大东	鹏源变	鹏小甲	10kV	584	323	55%	0	0	55%	475	475				9.35%
1159	沈河	鹏源变	水道甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	1763	1763				6.44%
1160	沈河	鹏源变	鹏南甲	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	4.42%
1161	大东	鹏源变	鹏大甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2025年12月	-69.96%
1162	大东	鹏源变	鹏悦线	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				8.95%
1163	沈河	鹏源变	鹏沈甲	10kV	600	128	21%	0	0	21%	4018	4018				-18.18%
1164	大东	鹏源变	鹏润线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2667	2667				4.13%
1165	大东	鹏源变	鹏亚线	10kV	600	123	21%	0	0	21%	7222	7222				-12.78%
1166	沈河	鹏源变	鹏南乙	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.70%
1167	沈河	鹏源变	鹏隆线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	3637	3637				-54.55%
1168	大东	鹏源变	鹏大乙	10kV	553	282	51%	0	0	51%	863	863				-15.93%
1169	沈河	鹏源变	鹏朝乙	10kV	584	256	44%	0	0	44%	2396	2396				2.52%
1170	沈河	鹏源变	鹏顺乙	10kV	584	190	33%	0	0	33%	2778	2778				0.97%
1171	沈河	鹏源变	鹏沈乙	10kV	600	172	29%	0	0	29%	3256	3256				0.26%
1172	大东	鹏源变	鹏小乙	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				10.13%
1173	于洪	平罗变	平罗线	10kV	553	190	34%	0	0	51%	0	0		是		2.32%
1174	于洪	平罗变	平辛线	10kV	553	20	4%	0	0	62%	0	0		是		10.47%
1175	皇姑	平罗变	平关线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2026年8月	80.07%
1176	于洪	平罗变	平雅线	10kV	600	22	4%	0	0	4%	0	0		是		78.52%
1177	于洪	平罗变	平水线	10kV	553	65	12%	0	0	12%	0	0		是		11.12%
1178	于洪	平罗变	平悟线	10kV	553	306	55%	0	0	55%	0	0		是		-2.89%
1179	铁西	齐贤变	齐滑乙	10kV	553	77	14%	0	0	14%	0	0		是		-0.72%
1180	铁西	齐贤变	十路甲	10kV	553	382	69%	0	0	69%	0	0		是		-5.10%
1181	铁西	齐贤变	海兴线	10kV	600	254	42%	0	0	42%	0	0		是		-12.52%
1182	铁西	齐贤变	齐滑甲	10kV	553	67	12%	0	0	12%	0	0		是		-6.99%
1183	铁西	齐贤变	保北甲	10kV	584	162	28%	0	0	28%	0	0		是		6.05%
1184	铁西	齐贤变	十路乙	10kV	553	443	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	5.83%
1185	铁西	齐贤变	荣达线	10kV	584	155	27%	0	0	27%	0	0		是		-16.27%
1186	铁西	齐贤变	齐医线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	0	0		是	2027年12月	-2.26%
1187	铁西	齐贤变	保北乙	10kV	584	124	21%	0	0	21%	3921	3921				7.94%
1188	铁西	齐贤变	景星乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	1971	1971				-1.66%
1189	铁西	齐贤变	花园线	10kV	584	345	59%	0	0	59%	94	94				11.40%
1190	铁西	齐贤变	景星甲	10kV	553	288	52%	0	0	52%	759	759				1.20%
1191	铁西	齐贤变	九路甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	4.38%
1192	铁西	齐贤变	齐兴线	10kV	584	197	34%	0	0	34%	2657	2657				-0.53%
1193	铁西	齐贤变	九路乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	3.29%
1194	铁西	齐贤变	齐北乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	1387	1387				-4.97%
1195	铁西	齐贤变	保南甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				11.90%
1196	铁西	齐贤变	齐梦线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3680	3680				99.96%
1197	铁西	齐贤变	齐北甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	1561	1561				-6.08%
1198	铁西	齐贤变	工大乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	2629	2629				25.41%
1199	铁西	齐贤变	保南乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-21.21%
1200	铁西	齐贤变	齐繁线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3680	3680				-1092.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1201	铁西	齐贤变	工大甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				27.97%
1202	东陵	棋盘山	棋上线	10kV	553	273.32	49%	0	0	49%	0	0		是		-23.64%
1203	东陵	棋盘山	湖东线	10kV	400	288.97	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年6月	9.13%
1204	东陵	棋盘山	棋辉线	10kV	400	87.73	22%	0	0	22%	0	0		是		22.79%
1205	东陵	棋盘山	湖西线	10kV	400	261.25	65%	0	0	60%	0	0		是	2027年6月	4.81%
1206	东陵	棋盘山	棋军线	10kV	400	33.2	8%	0	0	8%	3582	3582				0.00%
1207	铁西	启工变	宏伟线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				0.29%
1208	铁西	启工变	奉医线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2027年12月	4.98%
1209	铁西	启工变	启村甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				-46.32%
1210	铁西	启工变	启村乙	10kV	553	308	56%	0	0	56%	1370	1370				-55.53%
1211	铁西	启工变	启东线	10kV	600	100	17%	0	0	17%	3540	3540				14.64%
1212	铁西	启工变	启缘线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	589	589				14.47%
1213	铁西	启工变	启配线	10kV	584	205	35%	0	0	35%	2518	2518				6.34%
1214	铁西	启工变	启工甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	11.55%
1215	铁西	启工变	建园线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0		是	2028年12月	4.06%
1216	铁西	启工变	启工乙	10kV	553	384	69%	0	0	69%	54	54				5.88%
1217	新民	前当堡	中网线	10kV	320	194	61%	0	0	61%	1628	1628				2.37%
1218	新民	前当堡	太平线	10kV	320	159	50%	0	0	50%	2234	2234				3.35%
1219	新民	前当堡	章京线	10kV	320	135	42%	0	0	42%	987	987				-47.57%
1220	新民	前当堡	农田乙	10kV	553	265	48%	0	0	48%	1157	1157				0.59%
1221	新民	前当堡	农田甲	10kV	320	220	69%	0	0	69%	1178	1178				-2.53%
1222	新民	前当堡	前当堡	10kV	320	135	42%	0	0	42%	2650	2650				4.15%
1223	新民	前当堡	前油线	10kV	553	363	66%	0	0	66%	2333	2333				7.03%
1224	于洪	前马变	前四甲	10kV	600	181	30%	0	0	15%	3100	3100				-16.21%
1225	于洪	前马变	前马甲	10kV	553	59	11%	0	0	7%	4725	4725				63.51%
1226	于洪	前马变	前化甲	10kV	600	72	12%	0	0	0%	8106	8106				100.00%
1227	于洪	前马变	马普线	10kV	553	293	53%	0	0	51%	0	0		是	2025年12月	15.13%
1228	于洪	前马变	前东线	10kV	600	110	18%	0	0	34%	7448	7448				15.92%
1229	于洪	前马变	前马乙	10kV	553	417	75%	0	0	33%	0	0		是	2025年	8.98%
1230	于洪	前马变	前四乙	10kV	600	123	21%	0	0	10%	0	0		是	2025年12月	35.52%
1231	于洪	前马变	前化乙	10kV	600	34	6%	0	0	12%	5646	5646				27.51%
1232	苏家屯	前显变	前榆甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	2.82%
1233	苏家屯	前显变	前新线	10kV	600	258	43%	0	0	43%	0	0				20.09%
1234	苏家屯	前显变	前白线	10kV	553	433	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年	-6.99%
1235	苏家屯	前显变	前中线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	0	0				1.82%
1236	苏家屯	前显变	前金线	10kV	600	139	23%	0	0	23%	0	0				36.06%
1237	苏家屯	前显变	前润甲	10kV	600	100	17%	0	0	23%	0	0				-30.17%
1238	苏家屯	前显变	前岛线	10kV	600	77	13%	0	0	13%	0	0				41.45%
1239	苏家屯	前显变	前湾线	10kV	600	322	54%	0	0	54%	0	0				48.21%
1240	苏家屯	前显变	前润乙	10kV	600	315	53%	0	0	53%	0	0				62.44%
1241	苏家屯	前显变	前河乙	10kV	553	435	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	-17.60%
1242	苏家屯	前显变	前丽线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	5.93%
1243	苏家屯	前显变	前夹乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0				-4.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1244	苏家屯	前显变	前榆乙	10kV	553	307	56%	0	0	56%	0	0				2.06%
1245	苏家屯	前显变	前鼎线	10kV	600	473	79%	0	0	79%	0	0		是	2027年	42.77%
1246	苏家屯	前显变	前地线	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0				35.07%
1247	苏家屯	前显变	前树线	10kV	600	192	32%	0	0	28%	0	0				50.61%
1248	浑南	前显变	前白乙	10kV	600	359	60%	0	0	60%	0	0		是		43.57%
1249	沈河	青年变	青大线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		2.89%
1250	和平	青年变	青胜线	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年10月	56.08%
1251	和平	青年变	青三线	10kV	553	265	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年10月	-13.39%
1252	沈河	青年变	青东线	10kV	553	378	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	3.97%
1253	和平	青年变	彩塔甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	0	0		是		-47.15%
1254	和平	青年变	彩塔乙	10kV	553	50	9%	0	0	9%	0	0		是		4.58%
1255	沈河	青年变	青五线	10kV	584	100	17%	0	0	17%	0	0		是		44.41%
1256	沈河	青年变	青特线	10kV	584	220	38%	0	0	38%	0	0		是		4.47%
1257	沈河	青年变	青金甲	10kV	600	50	8%	0	0	8%	0	0		是		100.00%
1258	和平	青年变	青文线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	0	0		是		-0.42%
1259	和平	青年变	青好线	10kV	553	316	57%	0	0	57%	0	0		是		15.34%
1260	和平	青年变	青二线	10kV	553	277	50%	0	0	50%	0	0		是		6.12%
1261	和平	青年变	青北线	10kV	553	276	50%	0	0	50%	0	0		是		20.11%
1262	和平	青年变	青广线	10kV	600	126	21%	0	0	21%	0	0		是		11.15%
1263	沈河	青年变	青寺线	10kV	553	181	33%	0	0	33%	0	0		是		-17.16%
1264	沈河	青年变	青军线	10kV	553	162	29%	0	0	29%	0	0		是		-27.67%
1265	沈河	青年变	青金乙	10kV	600	19	3%	0	0	3%	0	0		是		100.00%
1266	沈北	清水变	清王线	10kV	553	367	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年6月	4.40%
1267	沈北	清水变	清董线	10kV	200	291	146%	0	0	146%	0	0		是	2026年6月	3.34%
1268	沈北	清水变	清辉线	10kV	400	167	42%	0	0	73%	3343	3343				9.20%
1269	沈北	清水变	清驿乙	10kV	600	200	33%	0	0	33%	5889	5889				6.77%
1270	沈北	清水变	清西线	10kV	553	11	2%	0	0	2%	8430	8430				-18.17%
1271	沈北	清水变	清依线	10kV	553	178	32%	0	0	32%	0	0		是		2.27%
1272	沈北	清水变	清驿甲	10kV	400	35	9%	0	0	6%	0	0		是		-0.46%
1273	沈北	清水变	清蒲线	10kV	553	599	108%	0	0	105%	0	0		是	2026年6月	2.26%
1274	沈北	全胜变	胜腾线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	4205	4205				1.18%
1275	沈北	全胜变	全南线	10kV	553	55	10%	0	0	10%	4794	4794				-204.38%
1276	沈北	全胜变	财落线	10kV	553	349	63%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	-0.01%
1277	沈北	全胜变	新农线	10kV	240	276	115%	0	0	173%	0	0		是	2026年6月	-4.54%
1278	沈北	全胜变	中学线	10kV	553	320	58%	0	0	200%	204	204				4.78%
1279	沈北	全胜变	大辛线	10kV	553	500	90%	0	0	194%	0	0		是	2026年6月	2.68%
1280	铁西	劝工变	劝历甲	10kV	584	400	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-2504.99%
1281	铁西	劝工变	三路乙	10kV	584	244	42%	0	0	42%	1843	1843				2.21%
1282	铁西	劝工变	千缘线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	2872	2872				-21.03%
1283	铁西	劝工变	劝东乙	10kV	584	210	36%	0	0	36%	2432	2432				-3.75%
1284	铁西	劝工变	劝星线	10kV	600	252	42%	0	0	42%	1871	1871				-1.05%
1285	铁西	劝工变	劝霁线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				0.28%
1286	铁西	劝工变	劝历乙	10kV	584	38	7%	0	0	7%	5411	5411				3.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1287	铁西	劝工变	三路甲	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				11.23%
1288	铁西	劝工变	红星甲	10kV	1094	174	16%	0	0	16%	14040	14040				1.32%
1289	铁西	劝工变	虹桥甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				1.11%
1290	铁西	劝工变	劝东甲	10kV	584	217	37%	0	0	37%	2310	2310				-0.88%
1291	铁西	劝工变	兴华线	10kV	374	149	40%	0	0	40%	3249	3249				2.90%
1292	铁西	劝工变	劝南甲	10kV	600	167	28%	0	0	28%	3343	3343				0.00%
1293	铁西	劝工变	中央甲	10kV	553	200	36%	0	0	36%	3241	3241				0.80%
1294	铁西	劝工变	虹桥乙	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				2.43%
1295	铁西	劝工变	红星乙	10kV	1094	148	14%	0	0	14%	14490	14490				0.96%
1296	铁西	劝工变	二路甲	10kV	553	251	45%	0	0	45%	0	0		是	2028年12月	4.13%
1297	铁西	劝工变	北联甲	10kV	584	256	44%	0	0	44%	1635	1635				0.89%
1298	铁西	劝工变	北联乙	10kV	584	219	38%	0	0	38%	2276	2276				0.30%
1299	铁西	劝工变	南湖线	10kV	600	328	55%	0	0	55%	554	554				4.93%
1300	铁西	劝工变	劝景线	10kV	600	335	56%	0	0	56%	433	433				1.06%
1301	铁西	劝工变	二路乙	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	4.40%
1302	铁西	劝工变	中央乙	10kV	584	380	65%	0	0	65%	499	499				-2.40%
1303	铁西	劝工变	劝南乙	10kV	600	96	16%	0	0	16%	4572	4572				-11.72%
1304	铁西	劝工变	劝四线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	5023	5023				-21.07%
1305	铁西	劝工变	劝维线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				2.32%
1306	铁西	劝工变	欧尚线	10kV	600	121	20%	0	0	20%	7257	7257				2.38%
1307	大东	如意变	如信线	10kV	553	169	31%	0	0	31%	0	0		是	2025年12月	9.99%
1308	大东	如意变	意小乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	2201	2201				-39.89%
1309	大东	如意变	如沈乙	10kV	553	244	44%	0	0	44%	1521	1521				-18.18%
1310	大东	如意变	东银线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				3.36%
1311	大东	如意变	如通线	10kV	600	180	30%	132	2178.5	30%	3040	3040				-102.63%
1312	大东	如意变	意小甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	816	816				2.57%
1313	大东	如意变	如沈甲	10kV	553	40	7%	0	0	7%	3040	3040				9.31%
1314	大东	如意变	如花甲	10kV	553	460	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	25.61%
1315	大东	如意变	如望甲	10kV	553	112	20%	0	0	20%	3040	3040				25.79%
1316	大东	如意变	如热线	10kV	600	132	22%	0	0	22%	0	0		是		29.17%
1317	大东	如意变	意沈乙	10kV	553	60	11%	0	0	11%	0	0		是		-92.77%
1318	大东	如意变	如小乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是	2028年12月	4.45%
1319	大东	如意变	果香线	10kV	600	229	38%	0	0	38%	0	0		是		-2.62%
1320	大东	如意变	意沈甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	0	0		是		-9.89%
1321	大东	如意变	如小甲	10kV	553	358	65%	0	0	65%	0	0		是	2028年12月	2.23%
1322	大东	如意变	如花乙	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2025年12月	24.08%
1323	大东	如意变	如望乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		25.39%
1324	大东	如意变	如乐线	10kV	600	21	4%	0	0	4%	0	0		是		53.07%
1325	大东	如意变	如品线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	0	0		是		100.00%
1326	新民	三道岗子	分水线	10kV	150	147	98%	0	0	92%	0	0		是	2025年7月	0.85%
1327	新民	三道岗子	马虎线	10kV	285	204	72%	0	0	72%	909	909				4.64%
1328	新民	三道岗子	向新线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	4723	4723				4.37%
1329	和平	三好变	明星线	10kV	600	90	15%	0	0	15%	1465	1465				-21.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1330	和平	三好变	文体乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1465	1465				-2.90%
1331	和平	三好变	丽景甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	1465	1465				-0.09%
1332	和平	三好变	新园甲	10kV	656	200	30%	0	0	30%	1465	1465				-71.09%
1333	和平	三好变	科技甲	10kV	584	210	36%	0	0	36%	1465	1465				-59.32%
1334	和平	三好变	东阿甲	10kV	584	260	45%	0	0	45%	0	0		是		46.52%
1335	和平	三好变	电视线	10kV	292	80	27%	0	0	27%	1465	1465				15.71%
1336	和平	三好变	三展甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	1465	1465				100.00%
1337	和平	三好变	文体甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-162.93%
1338	和平	三好变	三学甲	10kV	584	100	17%	0	0	18%	4337	4337				92.26%
1339	和平	三好变	河堤乙	10kV	553	72	13%	0	0	13%	4500	4500				53.96%
1340	和平	三好变	河堤甲	10kV	553	100	18%	0	0	18%	4015	4015				54.70%
1341	和平	三好变	丽景乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-48.71%
1342	和平	三好变	三学乙	10kV	584	487	83%	0	0	88%	0	0		是	2025年12月	37.76%
1343	和平	三好变	东阿乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				-106.43%
1344	和平	三好变	中雁线	10kV	656	330	50%	0	0	50%	235	235				6.83%
1345	和平	三好变	银科线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2605	2605				-48.29%
1346	和平	三好变	科技乙	10kV	584	313	54%	0	0	54%	0	0		是		-44.21%
1347	和平	三好变	新园乙	10kV	656	200	30%	0	0	30%	3353	3353				-156.19%
1348	沈河	三好变	盛华线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	5639	5639				-59.21%
1349	和平	三好变	新展线	10kV	600	6	1%	0	0	1%	9249	9249				41.59%
1350	法库	三泉变	泉泰乙	10kV	424	365.59	86%	0	0	86%	277	277				-0.77%
1351	法库	三泉变	泉陶线	10kV	424	0	0%	0	0	0%	6609	6609				0.00%
1352	法库	三泉变	泉者乙	10kV	424	280.21	66%	0	0	66%	1756	1756				-9.40%
1353	法库	三泉变	泉富线	10kV	285	16.87	6%	0	0	6%	4150	4150				-12.32%
1354	辽中	沙东变	肖南线	10kV	320	396	124%	0	0	124%	0	0		是	2025年11月	0.17%
1355	辽中	沙东变	肖北线	10kV	320	417	130%	2	3.25	130%	0	0		是	2025年11月	-5.00%
1356	辽中	沙东变	刘家线	10kV	352	51	14%	0	0	14%	2399	2399				-21.54%
1357	辽中	沙东变	沙绿线	10kV	553	466	84%	0	0	84%	549	549				40.88%
1358	辽中	沙东变	沙环线	10kV	600	88	15%	0	0	17%	7829	7829				-2.23%
1359	和平	砂山变	砂太甲	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		1.82%
1360	和平	砂山变	河北甲	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是		-8.06%
1361	和平	砂山变	玉屏甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是		8.67%
1362	开发	砂山变	大坝甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是	2025年10月	-77.82%
1363	和平	砂山变	砂太乙	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	-2.84%
1364	开发	砂山变	大坝乙	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	18.44%
1365	和平	砂山变	玉屏乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	725	725				-0.72%
1366	开发	砂山变	李官甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	725	725				-24.57%
1367	开发	砂山变	李官乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	725	725				-0.50%
1368	和平	砂山变	河北乙	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是		8.68%
1369	和平	砂山变	砂方线	10kV	600	39	7%	0	0	7%	725	725				43.74%
1370	苏家屯	山林变	林达甲	10kV	553	211	38%	0	0	38%	2092	2092				1.05%
1371	苏家屯	山林变	林西线	10kV	553	248	45%	0	0	45%	2888	2888				-19.23%
1372	苏家屯	山林变	林北线	10kV	553	180	33%	0	0	30%	4066	4066				2.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1373	苏家屯	山林变	林东乙	10kV	553	335	61%	176	221	61%	1381	1381				6.99%
1374	苏家屯	山林变	林东甲	10kV	553	83	15%	0	0	15%	7183	7183				3.53%
1375	苏家屯	山林变	林达乙	10kV	553	3	1%	0	0	0%	5695	5695				-3.16%
1376	苏家屯	山庄变	山江线	10kV	292	154	53%	0	0	70%	0	0				1.06%
1377	苏家屯	山庄变	山长线	10kV	200	208	104%	0	0	71%	0	0		是	2026年	5.81%
1378	苏家屯	山庄变	山大线	10kV	292	447	153%	0	0	153%	0	0		是	2027年	-1.61%
1379	苏家屯	山庄变	耘鼎线	10kV	200	84	42%	0	0	29%	0	0				40.44%
1380	开发	陕西变	陕南乙	10kV	600	347	58%	0	0	58%	225	225				-3.36%
1381	开发	陕西变	韩园甲	10kV	600	220	37%	0	0	37%	2425	2425				7.92%
1382	开发	陕西变	陕七甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2078	2078				100.00%
1383	开发	陕西变	南四甲	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年10月	10.38%
1384	开发	陕西变	陕西甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是	2026年10月	5.09%
1385	开发	陕西变	南四乙	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是	2025年10月	-6.44%
1386	开发	陕西变	陕东甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	-130.09%
1387	开发	陕西变	南六乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				23.63%
1388	开发	陕西变	韩园乙	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				9.70%
1389	开发	陕西变	陕南甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				65.22%
1390	开发	陕西变	北六甲	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.58%
1391	开发	陕西变	南六甲	10kV	600	272	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年10月	-3.44%
1392	开发	陕西变	陕西乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年10月	14.02%
1393	开发	陕西变	陕明线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	4503	4503				-11.82%
1394	开发	陕西变	北六乙	10kV	656	3	0%	0	0	0%	6765	6765				0.00%
1395	开发	陕西变	陕东乙	10kV	600	10	2%	0	0	2%	6062	6062				86.20%
1396	开发	陕西变	陕太线	10kV	600	349	58%	0	0	58%	191	191				34.29%
1397	大东	善邻变	善铁线	10kV	600	43	7%	1	1	7%	5578	5578				30.14%
1398	大东	善邻变	善峰线	10kV	600	192	32%	0	0	32%	5827	5827				20.48%
1399	大东	善邻变	善东甲	10kV	584	120	21%	0	0	21%	3991	3991				4.53%
1400	大东	善邻变	善南线	10kV	600	206	34%	0	0	34%	2467	2467				16.83%
1401	大东	善邻变	善东乙	10kV	584	170	29%	0	0	29%	3125	3125				-3.31%
1402	大东	善邻变	善环线	10kV	600	65	11%	0	0	11%	8227	8227				15.08%
1403	大东	善邻变	善顺甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				39.82%
1404	大东	善邻变	善和甲	10kV	352	71	20%	0	0	20%	3038	3038				100.00%
1405	大东	善邻变	善小甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	1534	1534				-6.09%
1406	大东	善邻变	善小乙	10kV	553	105	19%	0	0	19%	3928	3928				4.60%
1407	大东	善邻变	善龙甲	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				38.81%
1408	大东	善邻变	善龙乙	10kV	600	356	59%	0	0	59%	69	69				45.58%
1409	大东	善邻变	善顺乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	2425	2425				44.35%
1410	大东	善邻变	善润线	10kV	584	51	9%	0	0	9%	5186	5186				80.64%
1411	大东	善邻变	善和乙	10kV	352	327	93%	0	0	93%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1412	东陵	上佰变	新生线	10kV	400	247	62%	0	0	54%	0	0		是		-15.94%
1413	东陵	上佰变	沈抚甲	10kV	300	384.88	128%	0	0	117%	0	0		是	2025年12月	10.42%
1414	东陵	上佰变	沈抚乙	10kV	300	192.46	64%	0	0	42%	0	0		是	2025年12月	19.01%
1415	东陵	上佰变	汪北线	10kV	300	157.27	52%	0	0	43%	0	0		是		14.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1416	东陵	上佰变	汪家乙	10kV	300	316.56	106%	0	0	89%	0	0		是	2025年12月	0.64%
1417	东陵	上佰变	上深乙	10kV	300	300.96	100%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	-12.12%
1418	东陵	上佰变	上佰甲	10kV	300	152.48	51%	0	0	46%	0	0		是		-3.10%
1419	东陵	上佰变	上苑线	10kV	400	101.48	25%	0	0	25%	0	0		是		8.35%
1420	东陵	上佰变	上深甲	10kV	480	199.78	42%	0	0	39%	0	0		是		-16.52%
1421	东陵	上佰变	沈链线	10kV	400	316.92	79%	0	0	61%	0	0		是	2026年12月	-1.32%
1422	东陵	上佰变	汪家甲	10kV	480	322	67%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	-32.68%
1423	东陵	上佰变	上辽线	10kV	400	211.87	53%	0	0	53%	0	0		是		-2.20%
1424	东陵	上佰变	上佰乙	10kV	553	155.89	28%	0	0	13%	0	0		是		100.00%
1425	大东	沈海变	联合甲	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-13.41%
1426	大东	沈海变	沈陵乙	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		-8.31%
1427	大东	沈海变	观苑线	10kV	584	290	50%	0	0	50%	0	0		是		-2.44%
1428	大东	沈海变	沈陵甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是		-3.39%
1429	大东	沈海变	沈毛甲	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		2.79%
1430	大东	沈海变	联合乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-42.08%
1431	大东	沈海变	沈毛乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	15.09%
1432	大东	沈海变	沈榆线	10kV	600	380	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	31.04%
1433	大东	沈海变	东建甲	10kV	553	130	24%	0	0	24%	0	0		是	2026年12月	0.95%
1434	大东	沈海变	沈望甲	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	0.79%
1435	大东	沈海变	沈和线	10kV	600	220	37%	0	0	37%	1515	1515				16.49%
1436	大东	沈海变	沈望乙	10kV	553	387	70%	0	0	70%	2	2				-0.18%
1437	大东	沈海变	沈宏线	10kV	600	84	14%	0	0	14%	1515	1515				13.57%
1438	大东	沈海变	东望甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	1515	1515				-27.22%
1439	大东	沈海变	东建乙	10kV	553	90	16%	0	0	16%	1515	1515				-124.70%
1440	大东	沈海变	东望乙	10kV	553	130	24%	0	0	24%	1515	1515				-42.40%
1441	大东	沈海变	沈檀线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		14.90%
1442	大东	沈海变	榆林甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2026年12月	3.06%
1443	大东	沈海变	沈瑞线	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		5.80%
1444	大东	沈海变	俪城线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-1.21%
1445	大东	沈海变	林韵线	10kV	600	217	36%	0	0	36%	0	0		是		1.55%
1446	大东	沈海变	榆林乙	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年12月	-0.17%
1447	康平	胜利变	胜利线	10kV	300	157	52%	0	0	37%	0	0		是		11.76%
1448	康平	胜利变	文孔线	10kV	300	196	65%	0	0	62%	0	0		是		10.24%
1449	康平	胜利变	八家子	10kV	150	58	39%	0	0	41%	540	540				21.38%
1450	康平	胜利变	造纸线	10kV	200	37	19%	0	0	19%	540	540				9.72%
1451	苏家屯	施官变	东官甲	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0				85.37%
1452	苏家屯	施官变	北官线	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2027年	-5.40%
1453	苏家屯	施官变	莱茵线	10kV	600	320	53%	1	1	53%	0	0				5.01%
1454	苏家屯	施官变	施航线	10kV	600	148	25%	0	0	21%	0	0				17.05%
1455	苏家屯	施官变	雪莲线	10kV	553	272	49%	0	0	49%	0	0				-3.73%
1456	苏家屯	施官变	施奥线	10kV	600	395	66%	0	0	66%	0	0				0.18%
1457	苏家屯	施官变	施纪线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	0	0				41.76%
1458	苏家屯	施官变	施北线	10kV	553	323	58%	0	0	58%	0	0				2.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1459	苏家屯	施官变	施恒线	10kV	600	326	54%	0	0	54%	0	0				-1.69%
1460	苏家屯	施官变	官塔乙	10kV	553	403	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年	3.57%
1461	苏家屯	施官变	施文乙	10kV	553	231	42%	0	0	35%	0	0				-9.46%
1462	苏家屯	施官变	官塔甲	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年	-3.06%
1463	苏家屯	施官变	学院线	10kV	600	251	42%	0	0	42%	0	0				5.25%
1464	苏家屯	施官变	施文甲	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年	6.91%
1465	苏家屯	施官变	施林线	10kV	600	277	46%	0	0	46%	0	0				1.27%
1466	苏家屯	施官变	施丹线	10kV	600	316	53%	0	0	53%	0	0				-1.37%
1467	苏家屯	施官变	施廉线	10kV	600	127	21%	0	0	21%	0	0				9.94%
1468	苏家屯	施官变	施雅线	10kV	600	348	58%	0	0	58%	0	0				15.12%
1469	苏家屯	施官变	施北乙	10kV	600	218	36%	0	0	36%	0	0				14.11%
1470	苏家屯	施官变	施城线	10kV	600	278	46%	0	0	46%	0	0				7.05%
1471	苏家屯	施官变	施站线	10kV	600	168	28%	0	0	28%	0	0				2.74%
1472	苏家屯	施官变	施加线	10kV	553	454	82%	0	0	82%	0	0				-1.63%
1473	苏家屯	史三变	大沟线	10kV	553	172	31%	0	0	31%	930	930				100.00%
1474	苏家屯	史三变	永乐线	10kV	553	296	54%	0	0	54%	930	930				-1.90%
1475	苏家屯	史三变	史立线	10kV	553	400	72%	0	0	72%	0	0		是	2026年	14.47%
1476	东陵	世园变	世满甲	10kV	553	187.37	34%	0	0	15%	2502	2502				0.02%
1477	东陵	世园变	世棋线	10kV	480	131.87	27%	0	0	27%	1779	1779				-1.61%
1478	东陵	世园变	园北线	10kV	584	86.12	15%	0	0	10%	4577	4577				10.07%
1479	东陵	世园变	泗水甲	10kV	553	426.28	77%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	81.25%
1480	东陵	世园变	世高乙	10kV	553	388.1	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	5.23%
1481	东陵	世园变	世中乙	10kV	480	175.73	37%	0	0	37%	1945	1945				-44.83%
1482	东陵	世园变	海洋线	10kV	553	98.26	18%	0	0	16%	4045	4045				40.10%
1483	东陵	世园变	泗水乙	10kV	553	183.16	33%	0	0	33%	2948	2948				52.89%
1484	东陵	世园变	世满乙	10kV	553	205.06	37%	0	0	9%	2195	2195				100.00%
1485	和平	市府变	东森线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		22.70%
1486	沈河	市府变	府景线	10kV	600	3	1%	0	0	1%	9301	9301				-54688.12%
1487	和平	市府变	总站甲	10kV	553	490	89%	0	0	89%	0	0		是	2027年12月	3.34%
1488	沈河	市府变	府北甲	10kV	584	70	12%	0	0	12%	4857	4857				-140.98%
1489	沈河	市府变	锐南乙	10kV	600	8	1%	329	2004	1%	9214	9214				-71.61%
1490	沈河	市府变	府北乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2085	2085				48.95%
1491	沈河	市府变	惠南甲	10kV	584	310	53%	0	0	53%	0	0		是	2026年12月	15.09%
1492	和平	市府变	总站乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	6.86%
1493	沈河	市府变	惠南乙	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				0.42%
1494	沈河	市府变	锐南甲	10kV	584	85	15%	0	0	15%	7631	7631				5.02%
1495	和平	市府变	北市乙	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	28.04%
1496	沈河	市府变	惠北甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				4.50%
1497	沈河	市府变	汇宝线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	6928	6928				-3.50%
1498	沈河	市府变	市防线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	8085	8085				93.71%
1499	沈河	市府变	银置线	10kV	584	130	22%	0	0	22%	0	0		是	2025年12月	8.87%
1500	沈河	市府变	惠北乙	10kV	584	270	46%	0	0	46%	1393	1393				14.22%
1501	和平	市府变	皇寺甲	10kV	584	280	48%	0	0	48%	1219	1219				9.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1502	和平	市府变	北市甲	10kV	553	160	29%	0	0	29%	0	0		是	2027年12月	21.79%
1503	和平	市府变	皇寺乙	10kV	584	120	21%	0	0	21%	0	0		是		-15.88%
1504	于洪	双树变	双北乙	10kV	553	293	53%	0	0	53%	3380	3380				-1.67%
1505	于洪	双树变	双南甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	3380	3380				-11.53%
1506	于洪	双树变	双金线	10kV	400	417	104%	0	0	104%	0	0		是	2025年6月	-3.40%
1507	于洪	双树变	双北甲	10kV	320	123	38%	0	0	38%	1195	1195				3.65%
1508	于洪	双树变	双南乙	10kV	553	34	6%	0	0	6%	3380	3380				-6.98%
1509	法库	双台子	双丁线	10kV	285	331.39	116%	0	0	98%	0	0		是	2025年12月	4.87%
1510	法库	双台子	双五线	10kV	553	345.21	62%	0	0	63%	2641	2641				-4.88%
1511	法库	双台子	双西线	10kV	292	330.89	113%	0	0	103%	0	0		是	2025年12月	12.14%
1512	法库	双台子	双四线	10kV	292	257.18	88%	0	0	85%	97	97				3.48%
1513	东陵	水家变	水阳甲	10kV	553	354.59	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年12月	2.59%
1514	浑南	水家变	塞纳乙	10kV	584	480	82%	5	7.25	82%	0	0		是	2027年12月	2.30%
1515	浑南	水家变	出口甲	10kV	600	150	25%	0	0	25%	1190	1190				-159.88%
1516	浑南	水家变	水牛线	10kV	553	8	1%	0	0	1%	1190	1190				-9.02%
1517	浑南	水家变	塞纳甲	10kV	584	288	49%	0	0	49%	1190	1190				7.03%
1518	东陵	水家变	水李线	10kV	553	322.4	58%	0	0	58%	163	163				4.29%
1519	东陵	水家变	王宝线	10kV	553	292.97	53%	0	0	48%	673	673				-7.00%
1520	浑南	水家变	鹏龙线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	1190	1190				-47.57%
1521	浑南	水家变	水北线	10kV	553	204	37%	0	0	37%	0	0		是		21.15%
1522	浑南	水家变	杨官线	10kV	584	330	57%	0	0	57%	0	0		是		24.02%
1523	东陵	水家变	水孙乙	10kV	553	368.01	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	1.80%
1524	东陵	水家变	南热线	10kV	424	268.95	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	8.82%
1525	东陵	水家变	水孙甲	10kV	553	76.6	14%	0	0	14%	0	0		是		-77.74%
1526	浑南	水家变	水南乙	10kV	584	280	48%	0	0	48%	0	0		是		21.03%
1527	东陵	水家变	水古线	10kV	480	183.76	38%	0	0	38%	0	0		是		-64.19%
1528	浑南	水家变	出口乙	10kV	600	393	66%	1	6	66%	0	0		是	2027年12月	-92.01%
1529	浑南	水家变	计算线	10kV	584	209	36%	0	0	36%	0	0		是		-1.39%
1530	东陵	水家变	水寨甲	10kV	553	331.33	60%	0	0	59%	0	0		是		20.44%
1531	东陵	水家变	水阳乙	10kV	553	361.31	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	2.76%
1532	东陵	水家变	水寨乙	10kV	553	28.59	5%	0	0	5%	0	0		是		-247.16%
1533	沈河	顺城变	万寿乙	10kV	553	194	35%	0	0	35%	2387	2387				1.87%
1534	沈河	顺城变	令闻甲	10kV	584	304	52%	0	0	52%	1815	1815				7.59%
1535	大东	顺城变	枫合线	10kV	584	428	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年12月	7.49%
1536	沈河	顺城变	正阳乙	10kV	584	350	60%	0	0	60%	7	7				1.84%
1537	大东	顺城变	尚品乙	10kV	656	140	21%	0	0	21%	4392	4392				5.63%
1538	沈河	顺城变	辽艺乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				5.39%
1539	沈河	顺城变	顺明线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-1.28%
1540	沈河	顺城变	恒基线	10kV	584	40	7%	0	0	7%	8411	8411				-10.14%
1541	沈河	顺城变	万寿甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	13.26%
1542	沈河	顺城变	顺国甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	3464	3464				100.00%
1543	大东	顺城变	顺悦线	10kV	600	200	33%	0	0	33%	2771	2771				13.54%
1544	沈河	顺城变	正阳甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年6月	24.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1545	沈河	顺城变	广场甲	10kV	846	221	26%	0	0	26%	4964	4964				23.88%
1546	沈河	顺城变	红旗甲	10kV	584	250	43%	0	0	43%	1739	1739				31.32%
1547	沈河	顺城变	红旗乙	10kV	584	220	38%	0	0	38%	2259	2259				-45.29%
1548	沈河	顺城变	令闻乙	10kV	584	330	57%	0	0	57%	1365	1365				0.06%
1549	沈河	顺城变	广宣甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	0	0		是	2025年12月	0.70%
1550	大东	顺城变	尚品甲	10kV	584	130	22%	0	0	22%	3817	3817				9.29%
1551	沈河	顺城变	五运线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	4850	4850				3.58%
1552	沈河	顺城变	顺汇线	10kV	656	30	5%	0	0	5%	9706	9706				-145.12%
1553	沈河	顺城变	辽艺甲	10kV	584	80	14%	0	0	14%	4683	4683				-3.55%
1554	大东	顺城变	大众乙	10kV	553	395	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	0.35%
1555	沈河	顺城变	方城线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	6755	6755				3.05%
1556	沈河	顺城变	顺隆线	10kV	600	140	23%	15	34.25	23%	3810	3810				38.76%
1557	沈河	顺城变	顺国乙	10kV	600	130	22%	0	0	22%	3984	3984				-7058.64%
1558	沈河	顺城变	五爱东	10kV	553	210	38%	0	0	38%	4983	4983				13.82%
1559	大东	顺城变	天润线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	41.47%
1560	大东	顺城变	大众甲	10kV	584	315	54%	0	0	54%	613	613				-4.49%
1561	沈河	顺城变	广宣乙	10kV	584	160	27%	0	0	27%	3298	3298				-2.10%
1562	沈河	顺城变	广场乙	10kV	846	50	6%	0	0	6%	7926	7926				-11.95%
1563	辽中	四方台	纸板厂	10kV	320	127	40%	0	0	38%	2789	2789				-3.49%
1564	辽中	四方台	四方台	10kV	320	108	34%	0	0	34%	3118	3118				-0.43%
1565	辽中	四方台	农场线	10kV	320	110	34%	0	0	34%	3083	3083				2.45%
1566	辽中	四方台	四粮线	10kV	320	125	39%	0	0	37%	2823	2823				7.33%
1567	辽中	四方台	红砖厂	10kV	320	239	75%	0	0	75%	849	849				6.29%
1568	辽中	四方台	太平庄	10kV	320	333	104%	0	0	104%	0	0		是	2025年11月	5.23%
1569	康平	四家子	两家子	10kV	320	380	119%	0	0	102%	0	0		是	2026年5月	10.73%
1570	康平	四家子	四刘线	10kV	320	147	46%	0	0	47%	0	0		是		-1.79%
1571	康平	四家子	山东线	10kV	320	130	41%	0	0	34%	1540	1540				6.60%
1572	康平	四家子	四长线	10kV	377	170	45%	0	0	40%	1540	1540				11.23%
1573	苏家屯	苏北变	市内乙	10kV	553	81	15%	0	0	0%	4344	4344				-747.32%
1574	苏家屯	苏北变	市内甲	10kV	553	84	15%	0	0	0%	4292	4292				100.00%
1575	苏家屯	苏北变	西郊线	10kV	553	263	48%	0	0	48%	1192	1192				2.99%
1576	苏家屯	苏北变	浑河乙	10kV	553	483	87%	0	0	87%	0	0		是	2026年	-20.08%
1577	苏家屯	苏北变	水源线	10kV	553	437	79%	0	0	79%	0	0		是	2026年	-8.95%
1578	苏家屯	苏北变	苏联线	10kV	553	376	68%	0	0	68%	2108	2108				0.00%
1579	苏家屯	苏北变	浑河甲	10kV	553	377	68%	0	0	68%	175	175				-12.46%
1580	苏家屯	苏北变	苏满线	10kV	553	254	46%	0	0	46%	0	0				1.47%
1581	苏家屯	苏北变	胡家线	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0				2.10%
1582	苏家屯	苏北变	南站乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	-2.95%
1583	苏家屯	苏北变	苏融线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	-3.10%
1584	苏家屯	苏北变	乔松线	10kV	600	52	9%	0	0	9%	0	0				13.86%
1585	苏家屯	苏北变	南站甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年	-2.21%
1586	苏家屯	苏北变	电台线	10kV	553	228	41%	0	0	38%	0	0				-23.90%
1587	苏家屯	苏北变	砂轮乙	10kV	553	119	22%	0	0	22%	0	0				65.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1588	苏家屯	苏北变	砂轮甲	10kV	553	104	19%	0	0	19%	0	0				32.79%
1589	苏家屯	苏南变	花城甲	10kV	600	413	69%	0	0	69%	2200	2200				3.11%
1590	苏家屯	苏南变	临湖甲	10kV	553	455	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年	8.13%
1591	苏家屯	苏南变	富城线	10kV	584	200	34%	0	0	34%	5639	5639				1.31%
1592	苏家屯	苏南变	南北联	10kV	584	259	44%	0	0	44%	1583	1583				-3.71%
1593	苏家屯	苏南变	南砂乙	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是		-3.47%
1594	苏家屯	苏南变	凤城甲	10kV	600	321	54%	0	0	54%	3793	3793				7.87%
1595	苏家屯	苏南变	沙河甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
1596	苏家屯	苏南变	苏官线	10kV	553	219	40%	0	0	33%	0	0		是		-41.94%
1597	苏家屯	苏南变	苏康甲	10kV	600	5	1%	0	0	1%	9266	9266				0.51%
1598	苏家屯	苏南变	南官甲	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				31.09%
1599	苏家屯	苏南变	海棠线	10kV	584	516	88%	0	0	88%	0	0		是		4.40%
1600	苏家屯	苏南变	站前乙	10kV	553	153	28%	0	0	0%	3097	3097				97.47%
1601	苏家屯	苏南变	大格甲	10kV	553	447	81%	0	0	81%	0	0		是		2.52%
1602	苏家屯	苏南变	南官乙	10kV	553	240	43%	0	0	43%	1590	1590				22.89%
1603	苏家屯	苏南变	站前甲	10kV	553	251	45%	0	0	0%	1399	1399				90.74%
1604	苏家屯	苏南变	钢丝线	10kV	553	163	29%	0	0	29%	3881	3881				-35.83%
1605	苏家屯	苏南变	大格乙	10kV	553	357	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年	-0.04%
1606	苏家屯	苏南变	花城乙	10kV	600	313	52%	0	0	52%	3932	3932				2.12%
1607	苏家屯	苏南变	凤城乙	10kV	400	452	113%	0	0	75%	0	0		是	2027年	5.35%
1608	苏家屯	苏南变	南砂甲	10kV	400	346	87%	0	0	63%	0	0		是		-12.87%
1609	苏家屯	苏南变	临湖乙	10kV	400	453	113%	0	0	82%	0	0		是	2026年	2.92%
1610	苏家屯	苏南变	苏康乙	10kV	400	466	117%	0	0	58%	0	0		是	2025年	72.84%
1611	东陵	孙家寨	孙京线	10kV	400	123.9	31%	122	2188.75	26%	2011	2011				-135.26%
1612	东陵	孙家寨	孙华线	10kV	400	199.97	50%	0	0	50%	2772	2772				23.46%
1613	东陵	孙家寨	孙药线	10kV	400	125.07	31%	136	2113.5	26%	1991	1991				-260.68%
1614	东陵	孙家寨	孙张线	10kV	553	410.2	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	2.54%
1615	东陵	孙家寨	孙营线	10kV	553	163.52	30%	0	0	29%	2915	2915				8.10%
1616	东陵	孙家寨	孙元线	10kV	400	308.51	77%	0	0	76%	0	0		是	2025年12月	5.59%
1617	东陵	孙家寨	孙桃乙	10kV	400	310.86	78%	0	0	56%	0	0		是	2027年6月	5.49%
1618	东陵	孙家寨	孙香线	10kV	400	289.42	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-1.06%
1619	东陵	孙家寨	孙柏线	10kV	553	138.2	25%	4	52	6%	3290	3290				-26.59%
1620	康平	所口变	所张线	10kV	300	91	30%	0	0	25%	3080	3080				28.68%
1621	康平	所口变	所富线	10kV	300	210	70%	0	0	59%	1039	1039				26.84%
1622	康平	所口变	所方线	10kV	300	274	91%	0	0	91%	0	0		是	2026年6月	45.20%
1623	铁西	太原变	胜应乙	10kV	553	340	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年6月	-6.61%
1624	和平	太原变	北二甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	4107	4107				24.41%
1625	和平	太原变	北二乙	10kV	553	380	69%	0	0	69%	123	123				22.74%
1626	和平	太原变	北五甲	10kV	553	190	34%	0	0	34%	3414	3414				21.74%
1627	和平	太原变	南五甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是		0.30%
1628	和平	太原变	南十乙	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				-4.69%
1629	和平	太原变	先锋线	10kV	584	389	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	20.83%
1630	和平	太原变	协和线	10kV	1094	430	39%	0	0	39%	3921	3921				11.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1631	和平	太原变	南五乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	1382	1382				17.12%
1632	和平	太原变	南十甲	10kV	553	340	61%	0	0	61%	501	501				1.02%
1633	和平	太原变	北五乙	10kV	553	287	52%	0	0	52%	1734	1734				7.52%
1634	铁西	太原变	胜应甲	10kV	553	210	38%	0	0	38%	2110	2110				-21.45%
1635	和平	太原变	汽配线	10kV	656	380	58%	0	0	58%	3644	3644				0.41%
1636	铁西	太原变	胜北乙	10kV	600	360	60%	1	1	60%	0	0		是	2025年12月	3.80%
1637	和平	太原变	太胜线	10kV	656	31	5%	0	0	5%	9689	9689				4.88%
1638	和平	太原变	温州线	10kV	656	410	63%	0	0	63%	0	0		是		0.33%
1639	和平	太原变	南七乙	10kV	553	411	74%	0	0	74%	0	0		是		2.63%
1640	铁西	太原变	劝联乙	10kV	553	298	54%	0	0	54%	1543	1543				29.40%
1641	和平	太原变	万达线	10kV	656	153	23%	0	0	23%	5701	5701				8.86%
1642	铁西	太原变	劝联甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	845	845				1.23%
1643	和平	太原变	胜北甲	10kV	656	202	31%	0	0	31%	3319	3319				31.47%
1644	和平	太原变	胜三甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.68%
1645	和平	太原变	南七甲	10kV	553	430	78%	0	0	78%	0	0		是		39.41%
1646	和平	太原变	民族甲	10kV	553	355	64%	0	0	64%	0	0		是	2027年12月	1.11%
1647	和平	太原变	胜三乙	10kV	553	189	34%	0	0	34%	2473	2473				1.02%
1648	和平	太原变	民族乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	2028	2028				6.04%
1649	和平	太原变	客运线	10kV	656	92	14%	0	0	14%	8632	8632				13.43%
1650	浑南	桃仙变	桃山乙	10kV	553	222	40%	0	0	40%	0	0		是		11.08%
1651	苏家屯	桃仙变	莫山线	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0				-27.76%
1652	苏家屯	桃仙变	桃相甲	10kV	570	125	22%	0	0	21%	0	0				-98.05%
1653	浑南	桃仙变	桃科甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是	2027年12月	12.58%
1654	苏家屯	桃仙变	桃相乙	10kV	553	315	57%	0	0	57%	0	0				9.24%
1655	浑南	桃仙变	桃山甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是	2027年12月	-0.35%
1656	浑南	桃仙变	桃科乙	10kV	600	119	20%	0	0	20%	0	0		是		-4.64%
1657	浑南	桃仙变	桃航甲	10kV	600	112	19%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
1658	浑南	桃仙变	桃创乙	10kV	600	165	28%	0	0	28%	0	0		是		28.03%
1659	浑南	桃仙变	桃创甲	10kV	600	160	27%	0	0	27%	0	0		是		18.13%
1660	苏家屯	桃仙变	桃园线	10kV	480	484	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年	3.47%
1661	苏家屯	桃仙变	桃苏线	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0				-57.87%
1662	浑南	桃仙变	一航线	10kV	553	128	23%	0	0	23%	0	0		是		-46.68%
1663	苏家屯	桃仙变	桃苏乙	10kV	553	118	21%	0	0	21%	0	0				47.62%
1664	浑南	桃仙变	桃航乙	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是		100.00%
1665	新民	陶屯变	新塔线	10kV	320	182	57%	0	0	57%	1836	1836				0.41%
1666	新民	陶屯变	东蛇线	10kV	320	101	32%	0	0	32%	3239	3239				2.72%
1667	新民	陶屯变	陶灌线	10kV	320	146	46%	0	0	34%	2459	2459				5.40%
1668	新民	陶屯变	乌荆线	10kV	320	138	43%	0	0	43%	0	0		是		27.73%
1669	新民	陶屯变	陶大线	10kV	553	467	84%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-0.15%
1670	沈北	天乾变	天文线	10kV	352	115	33%	0	0	47%	0	0		是		15.97%
1671	沈北	天乾变	天洋甲	10kV	553	283	51%	0	0	49%	0	0		是		4.17%
1672	沈北	天乾变	天亚线	10kV	553	404	73%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	19.63%
1673	沈北	天乾变	天创线	10kV	553	355	64%	0	0	1%	0	0		是	2026年6月	16.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1674	沈北	天乾变	天义线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	0	0		是	2026年6月	-13.43%
1675	沈北	天乾变	天华甲	10kV	553	35	6%	0	0	6%	0	0		是		83.21%
1676	沈北	天乾变	天孝甲	10kV	600	131	22%	0	0	49%	0	0		是		50.60%
1677	沈北	天乾变	天新线	10kV	553	138	25%	0	0	21%	0	0		是		100.00%
1678	沈北	天乾变	天商线	10kV	600	396	66%	0	0	66%	0	0		是		65.40%
1679	沈北	天乾变	天星线	10kV	600	66	11%	0	0	45%	0	0		是		100.00%
1680	沈北	天乾变	天华乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	0	0		是		15.35%
1681	沈北	天乾变	天洋乙	10kV	553	276	50%	0	0	48%	0	0		是		8.70%
1682	沈北	天乾变	天诚线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2026年6月	11.12%
1683	沈北	天乾变	天财线	10kV	553	156	28%	0	0	28%	0	0		是		31.62%
1684	沈北	天乾变	天棚线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	0	0		是		-2.62%
1685	沈北	天乾变	天光线	10kV	600	201	34%	0	0	33%	0	0		是		15.79%
1686	沈北	天乾变	天金线	10kV	600	426	71%	0	0	71%	0	0		是		47.65%
1687	沈北	天乾变	天孝乙	10kV	600	108	18%	0	0	18%	0	0		是		82.45%
1688	沈北	天乾变	天西线	10kV	553	56	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
1689	康平	田家变	田南线	10kV	150	181	121%	0	0	109%	0	0		是	2026年12月	-5.15%
1690	康平	田家变	粮库线	10kV	200	83	42%	1	1.75	30%	0	0		是		22.29%
1691	康平	田家变	海州线	10kV	320	375	117%	0	0	116%	0	0		是	2026年12月	5.70%
1692	康平	田家变	辽阳线	10kV	200	82	41%	0	0	31%	178	178				-20.00%
1693	浑南	铁匠变	金水线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				8.19%
1694	浑南	铁匠变	铁空甲	10kV	584	230	39%	0	0	39%	2120	2120				0.67%
1695	浑南	铁匠变	铁营线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	346	346				2.78%
1696	浑南	铁匠变	铁榆甲	10kV	584	200	34%	0	0	34%	2120	2120				15.96%
1697	浑南	铁匠变	铁空乙	10kV	584	300	51%	0	0	51%	1884	1884				5.02%
1698	浑南	铁匠变	铁东乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	3.32%
1699	浑南	铁匠变	铁榆乙	10kV	584	1	0%	0	0	0%	2120	2120				32.81%
1700	浑南	铁匠变	铁东甲	10kV	584	125	21%	0	0	21%	0	0		是	2027年12月	1.59%
1701	浑南	铁匠变	天成甲	10kV	584	338	58%	0	0	58%	215	215				9.37%
1702	浑南	铁匠变	新界线	10kV	600	215	36%	0	0	36%	2511	2511				3.66%
1703	浑南	铁匠变	铁孤乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	3380	3380				3.02%
1704	浑南	铁匠变	海关线	10kV	584	390	67%	0	0	67%	0	0		是	2027年12月	14.79%
1705	浑南	铁匠变	慧晶线	10kV	584	224	38%	0	0	38%	3201	3201				24.77%
1706	浑南	铁匠变	铁孤甲	10kV	584	74	13%	0	0	13%	3380	3380				46.76%
1707	浑南	铁匠变	奥体甲	10kV	584	97	17%	0	0	17%	4389	4389				-5.27%
1708	浑南	铁匠变	铁亿线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	173	173				10.92%
1709	浑南	铁匠变	铁万线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2027年12月	-12.08%
1710	苏家屯	佟沟变	佟吴线	10kV	553	529	96%	0	0	96%	0	0		是	2025年	-62.23%
1711	苏家屯	佟沟变	佟胜线	10kV	320	478	149%	0	0	149%	0	0		是	2025年	-20.25%
1712	苏家屯	佟沟变	佟军线	10kV	320	435	136%	0	0	136%	0	0		是	2025年	-0.38%
1713	苏家屯	佟沟变	佟王线	10kV	240	15	6%	0	0	6%	3481	3481				-25.90%
1714	苏家屯	佟沟变	佟恒乙	10kV	600	49	8%	0	0	8%	8504	8504				96.40%
1715	苏家屯	佟沟变	佟城甲	10kV	600	201	34%	0	0	33%	5871	5871				100.00%
1716	法库	团山子	佳得宝	10kV	570	202.06	35%	0	0	35%	5385	5385				-9.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1717	法库	团山子	泰一乙	10kV	400	137.25	34%	0	0	34%	3858	3858				-4.48%
1718	法库	团山子	泰一甲	10kV	400	263.90	66%	0	0	66%	1664	1664				-11.60%
1719	法库	团山子	大唐乙	10kV	570	410.84	72%	0	0	72%	1769	1769				-6.77%
1720	法库	团山子	团富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-100.00%
1721	法库	团山子	大唐甲	10kV	570	326.77	57%	0	0	57%	3226	3226				2.61%
1722	法库	团山子	新大地	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				0.00%
1723	法库	团山子	东方乙	10kV	570	99.87	18%	0	0	18%	7155	7155				2.92%
1724	法库	团山子	兴凯甲	10kV	400	0	0%	1	1	0%	6235	6235				-100.00%
1725	法库	团山子	东方甲	10kV	400	296.19	74%	0	0	74%	1105	1105				-8.14%
1726	法库	团山子	浩松乙	10kV	400	317.94	79%	0	0	79%	728	728				1.61%
1727	法库	团山子	浩松甲	10kV	400	360.25	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年12月	7.09%
1728	法库	团山子	大富线	10kV	400	0	0%	0	0	0%	6235	6235				-91.24%
1729	法库	团山子	团顺线	10kV	400	59.49	15%	0	0	15%	5205	5205				27.12%
1730	法库	团山子	东方丙	10kV	400	209.55	52%	0	0	52%	2606	2606				-1.00%
1731	法库	团山子	团合线	10kV	400	0	0%	6	6.75	0%	6235	6235				51.11%
1732	法库	团山子	团地线	10kV	565	161.31	29%	0	0	29%	6013	6013				-33.00%
1733	法库	团山子	团弘线	10kV	490	183.84	38%	4	5.5	38%	4454	4454				-9.41%
1734	法库	团山子	团者线	10kV	570	472.86	83%	0	0	83%	695	695				33.66%
1735	法库	团山子	团鑫线	10kV	565	0.32	0%	0	0	0%	8802	8802				0.00%
1736	铁西	万达变	万工线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	4157	4157				17.16%
1737	铁西	万达变	万兴乙	10kV	584	94	16%	0	0	16%	5452	5452				-0.04%
1738	铁西	万达变	万云甲	10kV	584	61	10%	0	0	10%	5012	5012				-0.17%
1739	铁西	万达变	万翔甲	10kV	553	167	30%	0	0	30%	2854	2854				23.89%
1740	铁西	万达变	艳粉甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	2577	2577				15.33%
1741	铁西	万达变	万云乙	10kV	584	334	57%	0	0	57%	0	0		是	2025年12月	-5.05%
1742	铁西	万达变	万滑甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	1039	1039				5.63%
1743	铁西	万达变	万腾线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
1744	铁西	万达变	万兴甲	10kV	600	100	17%	0	0	17%	5542	5542				100.00%
1745	铁西	万达变	万滑乙	10kV	600	430	72%	0	0	72%	0	0		是	2025年12月	-8.70%
1746	铁西	万达变	万翔乙	10kV	553	145	26%	0	0	26%	3235	3235				34.55%
1747	铁西	万达变	万齐线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	18.22%
1748	沈河	万柳变	万中甲	10kV	553	414	75%	0	0	75%	0	0		是	2026年12月	-2.76%
1749	沈河	万柳变	万中乙	10kV	553	270	49%	0	0	49%	0	0		是	2025年12月	-5.72%
1750	沈河	万柳变	大南乙	10kV	584	191	33%	0	0	33%	1025	1025				-0.49%
1751	沈河	万柳变	大南甲	10kV	584	262	45%	0	0	45%	1025	1025				1.76%
1752	沈河	万柳变	祥龙甲	10kV	553	111	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	-6.37%
1753	沈河	万柳变	通天乙	10kV	553	448	81%	0	0	81%	0	0		是	2026年6月	-0.87%
1754	沈河	万柳变	通天甲	10kV	553	50	9%	0	0	9%	1025	1025				-0.72%
1755	沈河	万柳变	祥龙乙	10kV	553	190	34%	0	0	34%	1025	1025				-9.41%
1756	沈河	万柳变	万大乙	10kV	553	164	30%	0	0	30%	1481	1481				-6.57%
1757	沈河	万柳变	房产线	10kV	584	120	21%	0	0	21%	2105	2105				0.00%
1758	沈河	万柳变	万大甲	10kV	553	185	33%	0	0	33%	2105	2105				9.07%
1759	沈河	万柳变	南关甲	10kV	553	110	20%	0	0	20%	2105	2105				2.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1760	沈河	万柳变	五爱甲	10kV	553	173	31%	0	0	31%	2105	2105				-5.25%
1761	沈河	万柳变	南关乙	10kV	553	225	41%	0	0	41%	2105	2105				7.93%
1762	沈河	万柳变	市场线	10kV	584	380	65%	0	0	65%	0	0		是	2026年12月	16.76%
1763	沈河	万柳变	五爱乙	10kV	553	172	31%	0	0	31%	0	0		是	2026年12月	-4.03%
1764	沈河	万柳变	万东线	10kV	600	160	27%	0	0	27%	2105	2105				-5.13%
1765	沈河	万柳变	科学乙	10kV	553	131	24%	0	0	24%	2105	2105				-0.26%
1766	沈河	万柳变	科学甲	10kV	553	242	44%	0	0	44%	2105	2105				14.01%
1767	沈河	万柳变	逸林线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	2105	2105				5.86%
1768	沈河	万柳变	万阳线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0		是	2026年12月	3.20%
1769	沈河	万柳变	五客线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	2105	2105				1.72%
1770	沈河	万柳变	万国线	10kV	553	226	41%	0	0	41%	0	0		是	2026年12月	2.54%
1771	沈河	万柳变	万群线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	2105	2105				-15.81%
1772	沈河	万柳变	万联线	10kV	600	71	12%	0	0	12%	2105	2105				3.14%
1773	开发	汪河变	汪砂甲	10kV	553	386	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年10月	-40.41%
1774	开发	汪河变	汪桂甲	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年10月	56.96%
1775	开发	汪河变	汪锦甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0		是	2025年10月	58.97%
1776	开发	汪河变	汪保甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	80.14%
1777	开发	汪河变	汪阳线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	4157	4157				100.00%
1778	开发	汪河变	汪砂乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	1509	1509				-88.59%
1779	开发	汪河变	汪桂乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1093	1093				71.44%
1780	开发	汪河变	汪新线	10kV	600	142	24%	0	0	24%	3676	3676				49.41%
1781	开发	汪河变	汪碧线	10kV	600	298	50%	0	0	50%	1074	1074				52.09%
1782	开发	汪河变	汪锦乙	10kV	600	281	47%	0	0	47%	789	789				52.48%
1783	开发	汪河变	汪保乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是	2025年10月	64.21%
1784	开发	汪河变	汪庭乙	10kV	600	259	43%	0	0	43%	4867	4867				0.00%
1785	东陵	汪家变	汪白甲	10kV	553	434.53	79%	0	0	79%	0	0		是	2025年12月	29.64%
1786	东陵	汪家变	汪沈甲	10kV	553	195.82	35%	0	0	35%	2355	2355				27.24%
1787	东陵	汪家变	汪上甲	10kV	600	47.81	8%	0	0	8%	6845	6845				100.00%
1788	东陵	汪家变	汪新甲	10kV	600	62.93	10%	0	0	1%	3030	3030				100.00%
1789	东陵	汪家变	汪佰甲	10kV	600	9.49	2%	0	0	1%	6071	6071				100.00%
1790	东陵	汪家变	汪抚甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
1791	东陵	汪家变	汪白乙	10kV	553	218.32	39%	0	0	0%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1792	东陵	汪家变	汪沈乙	10kV	553	269.3	49%	0	0	49%	1083	1083				30.22%
1793	东陵	汪家变	汪官乙	10kV	600	159.61	27%	0	0	21%	1261	1261				78.30%
1794	东陵	汪家变	汪新乙	10kV	600	53.44	9%	0	0	9%	5310	5310				100.00%
1795	东陵	汪家变	汪佰乙	10kV	600	4.57	1%	0	0	1%	6156	6156				0.00%
1796	苏家屯	王刚变	官立甲	10kV	553	229	41%	0	0	41%	1780	1780				12.76%
1797	苏家屯	王刚变	孟达线	10kV	553	342	62%	0	0	62%	1260	1260				-14.32%
1798	苏家屯	王刚变	王刚线	10kV	553	309	56%	0	0	52%	3268	3268				-3.49%
1799	苏家屯	王刚变	王胜线	10kV	352	129	37%	0	0	37%	0	0				-4.74%
1800	苏家屯	王刚变	官立乙	10kV	320	239	75%	0	0	75%	0	0				10.07%
1801	沈北	王驿变	王新乙	10kV	553	240	43%	0	0	44%	1590	1590				32.06%
1802	沈北	王驿变	城东线	10kV	553	357	65%	0	0	146%	1000	1000				3.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1803	沈北	王驿变	王虎甲	10kV	553	224	41%	0	0	41%	4740	4740				-1.18%
1804	沈北	王驿变	王新甲	10kV	600	92	15%	0	0	16%	6169	6169				15.28%
1805	沈北	王驿变	王南线	10kV	553	365	66%	0	0	66%	2298	2298				-0.98%
1806	沈北	王驿变	王全线	10kV	553	335	61%	0	0	140%	0	0		是	2026年6月	5.66%
1807	沈北	王驿变	太阳线	10kV	553	381	69%	0	0	69%	585	585				-0.78%
1808	沈北	王驿变	特动线	10kV	553	352	64%	0	0	64%	1087	1087				-11.29%
1809	沈北	王驿变	银河线	10kV	553	397	72%	0	0	72%	307	307				1.82%
1810	沈北	王驿变	城南线	10kV	553	294	53%	0	0	92%	655	655				-8.08%
1811	皇姑	旺牛变	旺方乙	10kV	553	342	62%	0	0	62%	0	0		是	2026年8月	8.38%
1812	皇姑	旺牛变	旺道甲	10kV	553	234	42%	0	0	42%	0	0		是		36.43%
1813	皇姑	旺牛变	旺恒甲	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		92.11%
1814	皇姑	旺牛变	旺方甲	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年8月	-17.13%
1815	皇姑	旺牛变	旺道乙	10kV	553	317	57%	0	0	57%	0	0		是		51.75%
1816	皇姑	旺牛变	旺涛线	10kV	600	28	5%	0	0	5%	0	0		是		64.81%
1817	皇姑	旺牛变	旺恒乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0		是		93.42%
1818	皇姑	旺牛变	旺彩线	10kV	600	408	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	86.87%
1819	大东	望花变	紫竹线	10kV	584	223	38%	0	0	38%	2207	2207				9.20%
1820	皇姑	望花变	陵东乙	10kV	553	376	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	5.47%
1821	皇姑	望花变	陵东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	2.52%
1822	大东	望花变	二台乙	10kV	553	253	46%	0	0	46%	1365	1365				-0.97%
1823	大东	望花变	上园乙	10kV	553	137	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	6.58%
1824	大东	望花变	上园甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	1075	1075				-0.74%
1825	大东	望花变	望北甲	10kV	553	299	54%	0	0	54%	1526	1526				-2.18%
1826	皇姑	望花变	望柳线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0		是	2026年6月	25.16%
1827	大东	望花变	合作乙	10kV	553	263	48%	0	0	48%	2149	2149				-6.18%
1828	大东	望花变	二台甲	10kV	553	256	46%	0	0	46%	1313	1313				1.35%
1829	大东	望花变	望北乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年12月	1.90%
1830	大东	望花变	壹品线	10kV	584	240	41%	0	0	41%	1912	1912				-0.96%
1831	大东	望花变	合作甲	10kV	553	128	23%	0	0	23%	4488	4488				-55.44%
1832	法库	魏家变	魏水线	10kV	490	546.20	111%	221	776	111%	0	0	2025年2月	是	2025年12月	33.44%
1833	法库	魏家变	魏震线	10kV	490	168.40	34%	0	0	34%	2110	2110				1.63%
1834	法库	魏家变	魏发线	10kV	570	483.64	85%	0	0	85%	509	509				22.62%
1835	法库	魏家变	魏明线	10kV	490	0	0%	0	0	0%	2110	2110				-200.00%
1836	法库	魏家变	魏佛线	10kV	400	323.47	81%	0	0	81%	633	633				50.15%
1837	法库	魏家变	魏宏线	10kV	400	286.87	72%	0	0	72%	1267	1267				5.97%
1838	法库	魏家变	魏新线	10kV	490	309.84	63%	0	0	63%	2272	2272				13.78%
1839	法库	魏家变	魏顺线	10kV	490	188.87	39%	0	0	39%	4367	4367				-15.68%
1840	法库	魏家变	金地乙	10kV	400	184.13	46%	0	0	46%	3046	3046				1.20%
1841	法库	魏家变	魏豪线	10kV	490	148.19	30%	0	0	30%	5071	5071				-13.15%
1842	新民	温台变	平坨线	10kV	240	76	32%	0	0	32%	2190	2190				36.78%
1843	新民	温台变	安李线	10kV	240	65	27%	0	0	27%	1368	1368				-39.85%
1844	新民	温台变	小柳线	10kV	240	83	35%	0	0	35%	2190	2190				3.76%
1845	皇姑	文北变	文前乙	10kV	553	152	27%	0	0	27%	0	0		是		12.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1846	沈北	文北变	文闵甲	10kV	352	120	34%	0	0	337%	0	0		是		-5.18%
1847	皇姑	文北变	文方甲	10kV	553	450	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年12月	-3.78%
1848	皇姑	文北变	文方乙	10kV	553	310	56%	0	0	56%	0	0		是		5.07%
1849	皇姑	文北变	观北甲	10kV	553	45	8%	0	0	8%	0	0		是		-0.17%
1850	皇姑	文北变	文前甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	0	0		是		-2.60%
1851	皇姑	文北变	文青线	10kV	600	390	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	21.71%
1852	皇姑	文北变	文信线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年8月	32.45%
1853	沈北	文北变	文虎线	10kV	600	42	7%	0	0	6%	0	0		是		74.27%
1854	沈北	文北变	文闵乙	10kV	600	138	23%	0	0	21%	1042	1042				27.37%
1855	皇姑	文北变	观北乙	10kV	553	297	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年4月	6.37%
1856	皇姑	文北变	文居线	10kV	482	160	33%	0	0	33%	1042	1042				-0.68%
1857	皇姑	文北变	文溪线	10kV	600	320	53%	0	0	53%	0	0		是	2025年12月	18.13%
1858	皇姑	文北变	文岗线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是	2025年8月	43.89%
1859	沈河	文艺变	文嘉线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				0.23%
1860	沈河	文艺变	文花甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				10.35%
1861	沈河	文艺变	文关甲	10kV	600	75	13%	0	0	13%	1936	1936				2.35%
1862	沈河	文艺变	文万甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	1039	1039				-16.36%
1863	沈河	文艺变	文湖甲	10kV	600	470	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年12月	8.90%
1864	和平	文艺变	文金线	10kV	600	26	4%	0	0	4%	6832	6832				16.72%
1865	沈河	文艺变	文展甲	10kV	553	62	11%	0	0	11%	4673	4673				40.55%
1866	沈河	文艺变	文好线	10kV	584	100	17%	0	0	17%	4337	4337				-5.55%
1867	沈河	文艺变	文花乙	10kV	600	320	53%	0	0	53%	693	693				-6.28%
1868	和平	文艺变	文融线	10kV	600	57	10%	0	0	10%	8366	8366				26.35%
1869	沈河	文艺变	文湖乙	10kV	656	201	31%	0	0	31%	3336	3336				-37.92%
1870	沈河	文艺变	文万乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				1.89%
1871	沈河	文艺变	文雅线	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				2.79%
1872	沈河	文艺变	文展乙	10kV	553	3	1%	0	0	1%	5695	5695				-23.33%
1873	康平	卧龙变	卧滨线	10kV	600	67	11%	0	0	11%	4333	4333				16.52%
1874	康平	卧龙变	卧康线	10kV	600	399	67%	0	0	67%	0	0		是	2026年6月	6.68%
1875	康平	卧龙变	卧山线	10kV	600	93	16%	0	0	15%	4333	4333				22.10%
1876	康平	卧龙变	卧名线	10kV	600	177	30%	0	0	30%	4333	4333				1.18%
1877	康平	卧龙变	卧金线	10kV	600	122	20%	0	0	20%	7240	7240				5.28%
1878	康平	卧龙变	卧城线	10kV	600	195	33%	0	0	33%	5975	5975				7.98%
1879	康平	卧龙变	卧依线	10kV	600	114	19%	0	0	19%	5820	5820				1.28%
1880	辽中	乌伯牛	徐家线	10kV	240	146	61%	0	0	100%	1212	1212				6.54%
1881	辽中	乌伯牛	轧钢一	10kV	240	69	29%	0	0	35%	2546	2546				-130.11%
1882	辽中	乌伯牛	吴家线	10kV	553	297	54%	0	0	39%	3021	3021				-36.25%
1883	辽中	乌伯牛	腰荒地	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是	2025年11月	1.70%
1884	辽中	乌伯牛	排水线	10kV	264	137	52%	0	0	52%	371	371				0.81%
1885	于洪	五金变	五兰甲	10kV	553	463	84%	0	0	84%	0	0		是	2025年12月	9.45%
1886	于洪	五金变	前民线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	6499	6499				48.82%
1887	于洪	五金变	五兰乙	10kV	553	476	86%	0	0	86%	0	0		是	2025年12月	5.27%
1888	于洪	五金变	五民甲	10kV	600	39	7%	0	0	7%	6499	6499				5.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1889	于洪	五金变	五机乙	10kV	553	459	83%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	-2.41%
1890	于洪	五金变	五机甲	10kV	553	331	60%	0	0	60%	0	0		是	2025年12月	20.98%
1891	浑南	下深变	深桃乙	10kV	553	490	89%	2	3	89%	0	0		是	2027年12月	35.62%
1892	苏家屯	下深变	下深甲	10kV	600	481	80%	0	0	79%	0	0		是	2026年	3.12%
1893	浑南	下深变	三星乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		2.04%
1894	浑南	下深变	深塔甲	10kV	553	70	13%	0	0	13%	0	0		是		-4.01%
1895	浑南	下深变	金河线	10kV	553	281	51%	0	0	51%	0	0		是		10.20%
1896	浑南	下深变	深桃甲	10kV	600	222	37%	0	0	37%	0	0		是		-14.60%
1897	浑南	下深变	高科甲	10kV	553	230	42%	0	0	42%	0	0		是	2027年12月	-13.17%
1898	浑南	下深变	高科乙	10kV	553	177	32%	1	1	32%	0	0		是	2027年12月	-3.96%
1899	苏家屯	下深变	理想线	10kV	584	399	68%	0	0	65%	0	0		是	2027年	2.15%
1900	浑南	下深变	新隆线	10kV	600	356	59%	0	0	59%	0	0		是	2027年12月	-5.12%
1901	浑南	下深变	深软线	10kV	584	298	51%	0	0	51%	0	0		是		6.18%
1902	浑南	下深变	亚泰线	10kV	584	160	27%	0	0	27%	0	0		是		-9.82%
1903	浑南	下深变	三环乙	10kV	553	180	33%	0	0	33%	0	0		是		-19.05%
1904	浑南	下深变	新城线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-7.25%
1905	浑南	下深变	三星甲	10kV	553	428	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	26.33%
1906	浑南	下深变	深塔乙	10kV	553	199	36%	0	0	36%	0	0		是		-35.00%
1907	浑南	下深变	三环甲	10kV	328	327	100%	23	58	100%	0	0		是	2027年12月	17.26%
1908	苏家屯	下深变	下深乙	10kV	553	396	72%	0	0	72%	0	0		是	2027年	16.48%
1909	大东	小东变	小西线	10kV	553	225	41%	0	0	41%	0	0		是	2025年12月	-60.82%
1910	大东	小东变	中捷线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1911	大东	小东变	机场线	10kV	553	258	47%	0	0	47%	0	0		是		-25.69%
1912	大东	小东变	新光线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		4.28%
1913	大东	小东变	城北线	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
1914	大东	小东变	大连线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
1915	大东	小东变	大华线	10kV	584	354	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	-0.07%
1916	大东	小东变	小北线	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	-1.15%
1917	大东	小东变	小光线	10kV	553	216	39%	0	0	39%	2006	2006				5.71%
1918	大东	小东变	小望线	10kV	553	236	43%	0	0	43%	1659	1659				-6.00%
1919	大东	小东变	小毛线	10kV	553	243	44%	0	0	44%	1538	1538				2.13%
1920	大东	小东变	东梦甲	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3880	3880				15.56%
1921	大东	小东变	北宅线	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				0.93%
1922	大东	小东变	地坛线	10kV	584	231	40%	0	0	40%	2068	2068				12.98%
1923	大东	小东变	东梦乙	10kV	600	276	46%	0	0	46%	1455	1455				6.34%
1924	大东	小东变	东润线	10kV	584	36	6%	0	0	6%	5445	5445				91.80%
1925	新民	小民屯	镇内线	10kV	320	272	85%	0	0	85%	0	0		是		6.97%
1926	新民	小民屯	大玉线	10kV	285	300	105%	0	0	105%	0	0		是	2025年7月	5.88%
1927	新民	小民屯	朱南线	10kV	240	329	137%	1	1	137%	0	0		是	2025年12月	5.35%
1928	新民	小民屯	前进线	10kV	285	199	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年7月	-15.79%
1929	新民	小民屯	小七线	10kV	553	353	64%	0	0	64%	0	0		是	2026年6月	2.43%
1930	沈北	孝信变	孝新线	10kV	553	409	74%	0	0	102%	0	0		是	2026年6月	-22.00%
1931	沈北	孝信变	孝科线	10kV	600	110	18%	0	0	18%	0	0		是		14.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1932	沈北	孝信变	孝新甲	10kV	553	319	58%	0	0	58%	0	0		是		12.57%
1933	沈北	孝信变	总部甲	10kV	600	101	17%	0	0	17%	0	0		是		0.78%
1934	沈北	孝信变	孝阳线	10kV	553	162	29%	0	0	48%	0	0		是		-25.20%
1935	沈北	孝信变	孝锋线	10kV	553	440	80%	0	0	78%	0	0		是		12.70%
1936	沈北	孝信变	孝新乙	10kV	553	140	25%	0	0	44%	0	0		是		10.15%
1937	沈北	孝信变	孝星线	10kV	553	298	54%	0	0	51%	0	0		是		17.95%
1938	沈北	孝信变	孝场甲	10kV	600	136	23%	0	0	22%	0	0		是		-9.57%
1939	沈北	孝信变	孝场乙	10kV	600	90	15%	0	0	15%	0	0		是		100.00%
1940	沈北	孝信变	孝文线	10kV	553	308	56%	0	0	56%	0	0		是		-32.72%
1941	沈北	孝信变	总部乙	10kV	600	42	7%	0	0	7%	0	0		是		7.08%
1942	沈北	孝信变	孝乐线	10kV	553	192	35%	0	0	67%	0	0		是		-20.92%
1943	沈北	孝信变	孝盛线	10kV	600	392	65%	0	0	120%	0	0		是		5.85%
1944	沈北	孝信变	孝诚线	10kV	553	538	97%	5	8.5	97%	0	0		是	2026年6月	5.59%
1945	沈北	孝信变	雨润甲	10kV	553	356	64%	0	0	60%	0	0		是	2026年6月	8.85%
1946	沈北	孝信变	孝昌甲	10kV	553	536	97%	0	0	97%	0	0		是	2026年6月	1.15%
1947	沈北	孝信变	雨润乙	10kV	553	299	54%	0	0	54%	0	0		是		19.88%
1948	沈北	孝信变	孝昌乙	10kV	553	292	53%	0	0	53%	0	0		是		5.63%
1949	沈北	新城子	新城子	10kV	320	335	105%	0	0	210%	0	0		是	2026年6月	-2.15%
1950	沈北	新城子	新空线	10kV	600	15	3%	0	0	2%	7870	7870				100.00%
1951	沈北	新城子	农专线	10kV	320	350	109%	14	58	110%	0	0		是	2026年6月	-26.94%
1952	沈北	新城子	二零八	10kV	320	118	37%	0	0	37%	0	0		是	2026年6月	57.56%
1953	新民	新民变	新区线	10kV	553	259	47%	0	0	47%	0	0		是		3.28%
1954	新民	新民变	中学线	10kV	553	425	77%	0	0	77%	0	0		是	2025年12月	4.32%
1955	新民	新民变	铁专乙	10kV	553	422	76%	0	0	76%	0	0		是	2026年6月	3.80%
1956	新民	新民变	铁专甲	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是		5.89%
1957	新民	新民变	营东线	10kV	553	482	87%	0	0	87%	0	0		是	2025年12月	3.51%
1958	新民	新民变	高台乙	10kV	553	55	10%	0	0	10%	0	0		是		-10.98%
1959	新民	新民变	高台甲	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	3.58%
1960	新民	新民变	木材线	10kV	320	0	0%	0	0	0%	0	0		是		5.26%
1961	新民	新民变	陶瓷线	10kV	320	139	43%	0	0	36%	0	0		是		12.81%
1962	新民	新民变	营西线	10kV	553	303	55%	0	0	55%	0	0		是		3.12%
1963	新民	新民变	化肥线	10kV	553	134	24%	0	0	24%	0	0		是	2025年12月	-5.20%
1964	辽中	新民屯	土堡线	10kV	320	330	103%	0	0	111%	0	0		是	2025年11月	-0.50%
1965	辽中	新民屯	新东线	10kV	320	413	129%	0	0	129%	0	0		是	2025年11月	8.01%
1966	辽中	新民屯	宽场线	10kV	377	535	142%	0	0	142%	0	0		是	2026年6月	3.75%
1967	辽中	新民屯	中村线	10kV	320	297	93%	0	0	93%	0	0		是	2026年6月	2.52%
1968	辽中	新民屯	沈西线	10kV	553	328	59%	0	0	67%	2939	2939				-23.57%
1969	辽中	新民屯	东方线	10kV	553	437	79%	0	0	67%	1051	1051				17.52%
1970	辽中	新民屯	宏晨线	10kV	553	490	89%	0	0	82%	133	133				100.00%
1971	辽中	新民屯	德邦一	10kV	377	722	192%	0	0	169%	0	0		是	2025年12月	-107.55%
1972	辽中	新民屯	德邦二	10kV	377	606	161%	0	0	170%	0	0		是	2025年12月	-124.26%
1973	辽中	新民屯	铜厂线	10kV	377	294	78%	0	0	58%	785	785				5.37%
1974	新民	新兴变	兴福线	10kV	570	113	20%	0	0	20%	3966	3966				-16.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
1975	新民	新兴变	兴地甲	10kV	570	364	64%	0	0	35%	1100	1100				-7.58%
1976	新民	新兴变	兴农线	10kV	553	309	56%	0	0	56%	395	395				58.50%
1977	新民	新兴变	兴牛线	10kV	570	236	41%	0	0	41%	1836	1836				20.06%
1978	新民	新兴变	兴地乙	10kV	553	74	13%	0	0	13%	7338	7338				7.02%
1979	新民	新兴变	兴沈线	10kV	553	127	23%	0	0	23%	6421	6421				15.11%
1980	新民	新兴变	新隆线	10kV	553	177	32%	0	0	32%	2681	2681				0.00%
1981	法库	新依变	依拉线	10kV	200	208.35	104%	0	0	112%	0	0		是	2025年12月	10.37%
1982	法库	新依变	依三线	10kV	377	572.78	152%	71	336	152%	0	0	2024年8月	是	2025年12月	20.33%
1983	法库	新依变	依戴线	10kV	377	148.44	39%	0	0	40%	3306	3306				3.23%
1984	法库	新依变	依草线	10kV	377	266.97	71%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	-17.54%
1985	新民	兴隆变	大民线	10kV	320	269	84%	0	0	84%	329	329				-10.28%
1986	新民	兴隆变	孤家线	10kV	320	452	141%	45	63	141%	0	0		是	2025年7月	11.06%
1987	新民	兴隆变	排灌线	10kV	320	180	56%	0	0	56%	1871	1871				-2.10%
1988	新民	兴隆变	农机线	10kV	240	293	122%	0	0	122%	0	0		是		8.17%
1989	新民	兴隆变	兴隆线	10kV	352	431	122%	15	45.75	122%	0	0		是	2025年7月	-10.26%
1990	法库	秀水变	秀长线	10kV	553	270.42	49%	0	0	38%	3936	3936				0.94%
1991	法库	秀水变	秀叶线	10kV	553	416.88	75%	0	0	70%	1400	1400				-7.30%
1992	法库	秀水变	秀水线	10kV	285	330.55	116%	0	0	118%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
1993	法库	秀水变	秀登线	10kV	328	317.01	97%	0	0	87%	0	0		是	2025年12月	3.25%
1994	苏家屯	雪松变	松北甲	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年	1.36%
1995	苏家屯	雪松变	松满线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	5080	5080				0.00%
1996	苏家屯	雪松变	松南甲	10kV	553	385	70%	0	0	70%	36	36				9.76%
1997	苏家屯	雪松变	松南乙	10kV	553	384	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	9.66%
1998	苏家屯	雪松变	松沈甲	10kV	600	163	27%	0	0	27%	5080	5080				-7.24%
1999	苏家屯	雪松变	松桧甲	10kV	600	169	28%	0	0	1%	5080	5080				21.50%
2000	苏家屯	雪松变	雪南甲	10kV	553	334	60%	0	0	60%	0	0		是	2027年	-18.90%
2001	苏家屯	雪松变	松沈乙	10kV	600	202	34%	0	0	34%	5854	5854				30.18%
2002	苏家屯	雪松变	雪北乙	10kV	553	364	66%	0	0	66%	0	0		是	2026年	-2.26%
2003	苏家屯	雪松变	雪南乙	10kV	553	360	65%	0	0	65%	2085	2085				3.72%
2004	苏家屯	雪松变	松智线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	6200	6200				4.69%
2005	苏家屯	雪松变	松桧乙	10kV	600	158	26%	0	0	1%	6200	6200				22.14%
2006	苏家屯	雪松变	松园甲	10kV	600	620	103%	0	0	103%	0	0		是	2025年	2.73%
2007	苏家屯	雪松变	雪北甲	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年	-5.60%
2008	皇姑	亚明变	教学甲	10kV	553	280	51%	0	0	51%	897	897				2.13%
2009	皇姑	亚明变	鲲鹏线	10kV	600	339	57%	0	0	57%	364	364				-1.53%
2010	皇姑	亚明变	珠江乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2011	皇姑	亚明变	珠江甲	10kV	553	330	60%	0	0	60%	31	31				7.58%
2012	铁西	亚明变	霁虹甲	10kV	584	241	41%	0	0	41%	1895	1895				5.87%
2013	皇姑	亚明变	天山甲	10kV	600	373	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-0.01%
2014	皇姑	亚明变	教学乙	10kV	553	200	36%	0	0	36%	2283	2283				9.86%
2015	皇姑	亚明变	华凯线	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		-0.65%
2016	皇姑	亚明变	闽江乙	10kV	553	346	63%	0	0	63%	0	0		是		-0.50%
2017	皇姑	亚明变	华山乙	10kV	553	311	56%	0	0	56%	0	0		是	2025年12月	-1.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2018	皇姑	亚明变	华山甲	10kV	553	174	31%	0	0	31%	0	0		是		-4.00%
2019	皇姑	亚明变	闽江甲	10kV	553	250	45%	0	0	45%	0	0		是		-7.86%
2020	开发	羊吉变	羊新线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	2490	2490				8.02%
2021	开发	羊吉变	羊农乙	10kV	553	215	39%	0	0	39%	2490	2490				48.03%
2022	开发	羊吉变	羊金线	10kV	553	391	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	-2.86%
2023	开发	羊吉变	宁官乙	10kV	553	393	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年10月	-5.96%
2024	开发	羊吉变	羊农甲	10kV	553	337	61%	0	0	61%	868	868				4.91%
2025	开发	羊吉变	羊湖线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	2490	2490				3.84%
2026	开发	羊吉变	吉商线	10kV	600	271	45%	0	0	45%	1541	1541				18.85%
2027	开发	羊吉变	宁官甲	10kV	553	510	92%	0	0	92%	0	0		是	2025年10月	-17.30%
2028	开发	羊吉变	羊依线	10kV	600	285	48%	0	0	48%	1299	1299				3.54%
2029	开发	羊吉变	太湖乙	10kV	553	314	57%	0	0	57%	308	308				8.98%
2030	开发	羊吉变	太湖甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	3149	3149				3.88%
2031	东陵	杨官变	杨热线	10kV	600	267	45%	0	0	42%	0	0		是		-1.98%
2032	东陵	杨官变	杨古线	10kV	553	98.79	18%	0	0	18%	0	0		是	2025年12月	-10.63%
2033	东陵	杨官变	杨紫线	10kV	584	356.48	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年12月	30.76%
2034	东陵	杨官变	杨鑫线	10kV	553	181.41	33%	0	0	33%	0	0		是		11.34%
2035	东陵	杨官变	杨金线	10kV	584	331.17	57%	0	0	57%	0	0		是		15.36%
2036	东陵	杨官变	杨家线	10kV	553	249.61	45%	0	0	39%	0	0		是		10.79%
2037	东陵	杨官变	杨导甲	10kV	584	144.49	25%	0	0	25%	0	0		是		25.54%
2038	东陵	杨官变	杨北线	10kV	600	144.49	24%	0	0	24%	0	0		是		100.00%
2039	东陵	杨官变	杨孤乙	10kV	553	4.57	1%	0	0	1%	0	0		是		0.00%
2040	东陵	杨官变	杨提线	10kV	553	298	54%	0	0	49%	0	0		是		13.34%
2041	东陵	杨官变	杨孤甲	10kV	553	176.48	32%	0	0	25%	0	0		是	2025年12月	-15.22%
2042	东陵	杨官变	杨石线	10kV	553	416.25	75%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	1.75%
2043	东陵	杨官变	杨华线	10kV	600	102.3	17%	0	0	11%	0	0		是		-1.02%
2044	东陵	杨官变	杨林线	10kV	584	314.65	54%	0	0	54%	0	0		是		1.51%
2045	东陵	杨官变	祝科线	10kV	553	381.45	69%	0	0	56%	0	0		是	2025年12月	35.97%
2046	浑南	杨官变	杨车线	10kV	584	203	35%	0	0	35%	0	0		是		22.45%
2047	东陵	杨官变	富康线	10kV	410	242.93	59%	0	0	59%	0	0		是		62.52%
2048	东陵	杨官变	杨导乙	10kV	600	280.2	47%	0	0	47%	0	0		是		72.53%
2049	辽中	杨士岗	杨士岗	10kV	553	302	55%	0	0	57%	3390	3390				-1.88%
2050	辽中	杨士岗	阀门线	10kV	377	193	51%	0	0	55%	2534	2534				6.01%
2051	辽中	杨士岗	八三堡	10kV	377	243	64%	0	0	64%	1668	1668				4.52%
2052	辽中	杨士岗	德兴堡	10kV	377	235	62%	0	0	62%	1806	1806				-21.69%
2053	辽中	杨士岗	新民屯	10kV	377	201	53%	0	0	53%	2395	2395				-34.47%
2054	辽中	杨士岗	富豪线	10kV	320	289	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	-10.02%
2055	辽中	杨士岗	靠山屯	10kV	320	265	83%	0	0	83%	398	398				-3.57%
2056	辽中	养士堡	曹家线	10kV	377	77	20%	0	0	16%	4543	4543				3.12%
2057	辽中	养士堡	腰屯线	10kV	352	313	89%	0	0	86%	66	66				-4.01%
2058	辽中	养士堡	冶金线	10kV	352	43	12%	0	0	14%	4742	4742				1.17%
2059	辽中	养士堡	林家线	10kV	352	378	107%	11	15.75	107%	0	0		是	2025年11月	0.18%
2060	浑南	营盘	帆东乙	10kV	553	126	23%	0	0	23%	0	0		是		0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2061	浑南	营盘	营万乙	10kV	600	280	47%	0	0	47%	0	0		是		1.41%
2062	浑南	营盘	帆东甲	10kV	553	350	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2063	浑南	营盘	丽水线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2027年12月	-8.01%
2064	东陵	营盘	营孙线	10kV	553	325.37	59%	0	0	54%	0	0		是		12.91%
2065	东陵	营盘	营孤甲	10kV	553	319.92	58%	0	0	57%	0	0		是	2028年6月	11.93%
2066	浑南	营盘	航西乙	10kV	553	218	39%	0	0	39%	0	0		是	2025年12月	-21.70%
2067	浑南	营盘	航西甲	10kV	553	380	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	10.93%
2068	浑南	营盘	营北线	10kV	600	350	58%	0	0	58%	0	0		是		12.46%
2069	浑南	营盘	营侦线	10kV	553	480	87%	0	0	87%	0	0		是	2027年12月	-3.03%
2070	浑南	营盘	营奥线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	0	0		是		12.78%
2071	浑南	营盘	营新线	10kV	600	261	44%	0	0	44%	0	0		是		2.82%
2072	浑南	营盘	帆西乙	10kV	553	102	18%	0	0	18%	0	0		是		1.59%
2073	浑南	营盘	帆西甲	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2027年12月	3.33%
2074	浑南	营盘	营天线	10kV	584	381	65%	0	0	65%	0	0		是	2027年12月	5.59%
2075	浑南	营盘	营亿线	10kV	600	300	50%	0	0	50%	0	0		是		5.15%
2076	浑南	营盘	七星线	10kV	292	320	110%	0	0	110%	0	0		是	2027年12月	2.47%
2077	浑南	营盘	营万甲	10kV	600	153	26%	0	0	26%	0	0		是		5.24%
2078	浑南	营盘	航东甲	10kV	553	187	34%	0	0	34%	0	0		是		0.96%
2079	浑南	营盘	营福线	10kV	584	416	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年12月	16.79%
2080	浑南	营盘	营湾线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	0	0		是		11.17%
2081	浑南	营盘	航东乙	10kV	553	296	54%	0	0	54%	0	0		是		0.00%
2082	东陵	营盘	营孤乙	10kV	553	396.56	72%	0	0	72%	0	0		是	2028年6月	15.86%
2083	浑南	营盘	营榆线	10kV	553	151	27%	0	0	27%	0	0		是		1.71%
2084	浑南	营盘	营科线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	0	0		是		-15.22%
2085	铁西	应昌变	应齐甲	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年12月	3.78%
2086	铁西	应昌变	应齐乙	10kV	553	375	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年12月	-10.89%
2087	铁西	应昌变	贵和线	10kV	584	254	43%	0	0	43%	0	0		是		3.64%
2088	铁西	应昌变	应中甲	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2028年12月	-6.70%
2089	铁西	应昌变	应东乙	10kV	584	230	39%	0	0	39%	0	0		是		-0.30%
2090	铁西	应昌变	应中乙	10kV	584	21	4%	0	0	4%	0	0		是		32.61%
2091	铁西	应昌变	应东甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		0.73%
2092	铁西	应昌变	应动甲	10kV	600	111	19%	0	0	19%	0	0		是		29.48%
2093	铁西	应昌变	应缘线	10kV	600	78	13%	0	0	13%	0	0		是		50.53%
2094	铁西	应昌变	应南线	10kV	553	89	16%	0	0	16%	0	0		是		58.17%
2095	铁西	应昌变	应西线	10kV	600	80	13%	0	0	13%	0	0		是		85.24%
2096	铁西	应昌变	应滑乙	10kV	553	325	59%	0	0	59%	0	0		是		-0.26%
2097	铁西	应昌变	应润线	10kV	600	530	88%	1	1.25	88%	0	0		是	2028年12月	6.68%
2098	铁西	应昌变	东环线	10kV	600	207	35%	0	0	35%	0	0		是		1.33%
2099	铁西	应昌变	应四甲	10kV	553	320	58%	0	0	58%	0	0		是		24.93%
2100	铁西	应昌变	应太乙	10kV	553	210	38%	0	0	38%	0	0		是		13.66%
2101	铁西	应昌变	应滑甲	10kV	553	205	37%	0	0	37%	0	0		是		-3.07%
2102	铁西	应昌变	应太甲	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		43.35%
2103	铁西	应昌变	应北线	10kV	584	143	24%	0	0	24%	0	0		是		3.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2104	铁西	应昌变	应四乙	10kV	553	329	59%	0	0	59%	0	0		是		-6.32%
2105	铁西	应昌变	应药线	10kV	584	286	49%	0	0	49%	0	0		是		100.00%
2106	铁西	应昌变	应五乙	10kV	600	75	13%	0	0	13%	0	0		是		100.00%
2107	苏家屯	永乐变	庄科线	10kV	240	195	81%	0	0	81%	0	0		是	2025年	8.03%
2108	苏家屯	永乐变	宝相线	10kV	553	176	32%	0	0	32%	5572	5572				-21.04%
2109	苏家屯	永乐变	黑林甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				63.31%
2110	苏家屯	永乐变	杨树线	10kV	320	366	114%	0	0	114%	0	0		是	2027年	4.20%
2111	苏家屯	永乐变	黑林乙	10kV	553	416	75%	0	0	75%	1415	1415				5.38%
2112	浑南	于山变	于医甲	10kV	600	120	20%	0	0	20%	0	0		是	2027年12月	42.84%
2113	浑南	于山变	于运线	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	-2.50%
2114	浑南	于山变	于尚线	10kV	600	540	90%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	5.63%
2115	浑南	于山变	东大甲	10kV	600	246	41%	0	0	41%	1974	1974				7.25%
2116	浑南	于山变	全北线	10kV	600	136	23%	0	0	23%	3420	3420				-9.43%
2117	浑南	于山变	于白乙	10kV	600	175	29%	0	0	29%	3420	3420				29.27%
2118	浑南	于山变	于东线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-8.13%
2119	浑南	于山变	于安甲	10kV	600	330	55%	0	0	55%	520	520				21.20%
2120	浑南	于山变	于盛线	10kV	600	397	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	29.81%
2121	浑南	于山变	于白甲	10kV	600	297	50%	0	0	50%	3420	3420				2.37%
2122	浑南	于山变	于盈线	10kV	600	151	25%	0	0	25%	3420	3420				-8.42%
2123	浑南	于山变	四馆线	10kV	600	218	36%	0	0	36%	3420	3420				-2.04%
2124	浑南	于山变	于学线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	2252	2252				-39.46%
2125	浑南	于山变	于医乙	10kV	600	116	19%	0	0	19%	0	0		是	2027年12月	49.62%
2126	浑南	于山变	于全线	10kV	600	194	32%	0	0	32%	2875	2875				44.97%
2127	浑南	于山变	于通线	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				-30.06%
2128	浑南	于山变	东大乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				-44.75%
2129	浑南	于山变	于桃线	10kV	600	460	77%	0	0	77%	0	0		是	2027年12月	23.38%
2130	浑南	于山变	航天线	10kV	600	357	60%	0	0	60%	52	52				11.61%
2131	浑南	于山变	于安乙	10kV	600	250	42%	0	0	42%	1905	1905				15.82%
2132	浑南	于山变	于城线	10kV	600	370	62%	0	0	62%	0	0		是	2027年12月	35.83%
2133	浑南	于山变	于河线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				-4.58%
2134	浑南	于山变	于景线	10kV	600	214	36%	0	0	36%	3568	3568				-110.69%
2135	浑南	榆树变	榆深线	10kV	600	111	19%	0	0	19%	10	10				48.80%
2136	浑南	榆树变	榆铁乙	10kV	584	237	41%	0	0	41%	10	10				-35.14%
2137	浑南	榆树变	榆营甲	10kV	600	300	50%	0	0	50%	10	10				-30.67%
2138	浑南	榆树变	临波甲	10kV	600	250	42%	0	0	42%	10	10				-26.44%
2139	浑南	榆树变	榆铁甲	10kV	584	340	58%	0	0	58%	10	10				2.31%
2140	浑南	榆树变	榆东线	10kV	600	550	92%	0	0	92%	0	0		是	2027年12月	8.85%
2141	苏家屯	榆树变	榆岛线	10kV	600	362	60%	0	0	60%	0	0		是		10.40%
2142	浑南	榆树变	榆营乙	10kV	600	310	52%	0	0	52%	10	10				-15.17%
2143	浑南	榆树变	临波乙	10kV	584	151	26%	0	0	26%	10	10				1.29%
2144	浑南	榆树变	三义线	10kV	600	329	55%	0	0	55%	10	10				-17.00%
2145	浑南	榆树变	榆下甲	10kV	553	408	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年12月	7.99%
2146	浑南	榆树变	榆下乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	10	10				1.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2147	浑南	榆树变	榆信线	10kV	600	202	34%	0	0	34%	0	0		是	2027年12月	-16.04%
2148	浑南	榆树变	榆河甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	0	0		是	2027年12月	10.27%
2149	浑南	榆树变	榆河乙	10kV	553	366	66%	0	0	66%	0	0		是	2027年12月	4.64%
2150	苏家屯	榆树变	榆中线	10kV	600	11	2%	0	0	1%	10	10				16.28%
2151	浑南	榆树变	榆塔乙	10kV	600	456	76%	0	0	76%	0	0		是	2027年12月	58.69%
2152	浑南	榆树变	榆塔甲	10kV	600	406	68%	0	0	68%	0	0		是	2027年12月	56.36%
2153	沈北	詹屯变	虎开线	10kV	553	144	26%	0	0	26%	3253	3253				-47.54%
2154	沈北	詹屯变	虎联线	10kV	553	454	82%	0	0	99%	0	0		是	2026年6月	1.92%
2155	沈北	詹屯变	职教乙	10kV	553	170	31%	0	0	31%	2802	2802				-9.02%
2156	沈北	詹屯变	虎桥线	10kV	553	359	65%	0	0	59%	0	0		是	2026年6月	-4.83%
2157	沈北	詹屯变	职教甲	10kV	553	0	0%	0	0	33%	5747	5747				1.76%
2158	沈北	詹屯变	詹卡线	10kV	553	464	84%	0	0	84%	584	584				1.65%
2159	沈北	詹屯变	詹北线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	4455	4455				0.00%
2160	沈北	詹屯变	詹古线	10kV	553	588	106%	4	5.25	106%	0	0		是	2026年6月	17.90%
2161	沈北	詹屯变	辉山线	10kV	553	407	74%	0	0	68%	0	0		是	2026年6月	9.58%
2162	和平	展览变	二经甲	10kV	553	246	44%	0	0	44%	0	0		是		-0.42%
2163	和平	展览变	展友甲	10kV	600	21	4%	0	0	4%	0	0		是		-2.84%
2164	和平	展览变	展同线	10kV	600	190	32%	0	0	32%	0	0		是	2025年12月	2.29%
2165	和平	展览变	展方甲	10kV	600	310	52%	0	0	52%	0	0		是		0.03%
2166	沈河	展览变	展艺甲	10kV	600	243	41%	0	0	41%	0	0		是		3.65%
2167	和平	展览变	展兆线	10kV	600	410	68%	0	0	68%	0	0		是	2026年9月	-0.82%
2168	和平	展览变	展青甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
2169	和平	展览变	展科甲	10kV	600	383	64%	0	0	64%	0	0		是		36.34%
2170	沈河	展览变	展文甲	10kV	600	122	20%	0	0	20%	0	0		是	2026年12月	30.89%
2171	沈河	展览变	展南甲	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0		是	2026年12月	35.79%
2172	和平	展览变	二经乙	10kV	553	273	49%	0	0	49%	0	0		是		-1.08%
2173	和平	展览变	展青乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2174	和平	展览变	展友乙	10kV	600	122	20%	0	0	20%	1580	1580				9.99%
2175	和平	展览变	展河线	10kV	600	236	39%	0	0	39%	5265	5265				15.50%
2176	和平	展览变	展金线	10kV	600	117	20%	0	0	20%	5736	5736				13.87%
2177	和平	展览变	展科乙	10kV	600	360	60%	0	0	60%	0	0		是		41.32%
2178	和平	展览变	展方乙	10kV	600	330	55%	0	0	55%	1559	1559				-15.06%
2179	沈河	展览变	展文乙	10kV	553	42	8%	0	0	8%	5019	5019				23.05%
2180	沈河	站前变	工商一	10kV	584	71	12%	0	0	12%	4246	4246				-16.57%
2181	沈河	站前变	培训甲	10kV	584	140	24%	0	0	24%	4246	4246				-3.21%
2182	皇姑	站前变	北陵甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2025年12月	12.50%
2183	沈河	站前变	站前线	10kV	584	44	8%	0	0	8%	4246	4246				-10.75%
2184	沈河	站前变	站通线	10kV	600	60	10%	373	626.5	10%	4246	4246				-9.68%
2185	沈河	站前变	站汇线	10kV	600	157	26%	0	0	26%	4246	4246				30.03%
2186	沈河	站前变	站华线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4246	4246				8.77%
2187	沈河	站前变	省邮甲	10kV	584	137	23%	0	0	23%	3696	3696				-14.89%
2188	沈河	站前变	站南甲	10kV	584	0	0%	0	0	0%	4246	4246				0.00%
2189	沈河	站前变	站南乙	10kV	584	11	2%	0	0	2%	4246	4246				47.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2190	沈河	站前变	站红线	10kV	584	110	19%	0	0	19%	4246	4246				11.52%
2191	沈河	站前变	邮政乙	10kV	584	13	2%	0	0	2%	0	0		是	2025年12月	4.83%
2192	皇姑	站前变	北陵乙	10kV	553	560	101%	0	0	101%	0	0		是	2025年12月	6.41%
2193	沈河	站前变	锐北甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	4246	4246				0.00%
2194	沈河	站前变	站北线	10kV	584	189	32%	0	0	32%	2795	2795				-10.42%
2195	沈河	站前变	光达线	10kV	584	121	21%	0	0	21%	4342	4342				0.96%
2196	沈河	站前变	锐北乙	10kV	600	268	45%	0	0	45%	1593	1593				9.96%
2197	沈河	站前变	综合线	10kV	600	60	10%	0	0	10%	4342	4342				5.51%
2198	沈河	站前变	站兴线	10kV	584	360	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	-11.84%
2199	沈河	站前变	培训乙	10kV	584	60	10%	0	0	10%	4342	4342				4.42%
2200	沈河	站前变	邮政甲	10kV	584	175	30%	0	0	30%	0	0		是	2025年12月	6.15%
2201	沈河	站前变	工商二	10kV	584	21	4%	0	0	4%	4342	4342				-0.55%
2202	沈河	站前变	红卫乙	10kV	584	318	54%	0	0	54%	0	0		是	2026年12月	4.63%
2203	沈河	站前变	红卫甲	10kV	584	247	42%	0	0	42%	1791	1791				37.71%
2204	沈河	站前变	省邮乙	10kV	584	135	23%	0	0	23%	3731	3731				-36.34%
2205	沈河	站前变	站富线	10kV	600	116	19%	0	0	19%	4342	4342				-0.79%
2206	康平	张强变	柳树线	10kV	320	280	88%	0	0	72%	139	139				3.69%
2207	康平	张强变	沙金线	10kV	320	406	127%	0	0	116%	0	0		是	2026年12月	12.46%
2208	康平	张强变	大黄线	10kV	320	54	17%	1	1	13%	3970	3970				7.87%
2209	康平	张强变	张粮线	10kV	320	98	31%	0	0	25%	3291	3291				10.06%
2210	康平	张强变	张强线	10kV	320	287	90%	0	0	72%	17	17				7.45%
2211	开发	张士变	张中线	10kV	600	225	38%	0	0	38%	2338	2338				4.34%
2212	开发	张士变	昆明二	10kV	584	1	0%	0	0	0%	9086	9086				0.00%
2213	开发	张士变	张羊乙	10kV	553	409	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年10月	12.89%
2214	开发	张士变	昆海乙	10kV	553	336	61%	0	0	61%	0	0		是	2025年10月	34.12%
2215	开发	张士变	海逸乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	5196	5196				2.37%
2216	开发	张士变	张鹏乙	10kV	553	170	31%	30	52.25	31%	0	0		是	2025年10月	0.12%
2217	开发	张士变	张羊甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	682	682				-16.76%
2218	开发	张士变	昆海甲	10kV	553	360	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年10月	12.83%
2219	开发	张士变	昆明一	10kV	600	110	18%	0	0	18%	2255	2255				26.93%
2220	开发	张士变	张鹏甲	10kV	553	200	36%	245	1037.75	36%	2255	2255				-303.61%
2221	开发	张士变	大明一	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2255	2255				-1.08%
2222	开发	张士变	张工甲	10kV	553	420	76%	0	0	76%	0	0		是	2025年10月	52.82%
2223	开发	张士变	张工乙	10kV	553	410	74%	0	0	74%	0	0		是	2025年10月	6.71%
2224	开发	张士变	海逸甲	10kV	600	162	27%	0	0	27%	4469	4469				3.92%
2225	新民	张屯变	粮库线	10kV	320	160	50%	0	0	50%	554	554				0.54%
2226	新民	张屯变	张沿线	10kV	320	268	84%	0	0	84%	346	346				1.98%
2227	新民	张屯变	赖花乙	10kV	320	0	0%	0	0	0%	1125	1125				0.00%
2228	新民	张屯变	三环线	10kV	320	217	68%	0	0	68%	0	0		是	2025年12月	-2.79%
2229	新民	张屯变	代家线	10kV	320	360	113%	0	0	113%	0	0		是	2025年7月	3.90%
2230	新民	张屯变	赖花甲	10kV	320	0	0%	0	0	0%	1125	1125				0.00%
2231	于洪	彰驿变	彰大乙	10kV	240	188	78%	0	0	78%	485	485				11.57%
2232	于洪	彰驿变	彰大甲	10kV	553	237	43%	0	0	43%	1642	1642				35.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2233	皇姑	长江变	长庭线	10kV	600	30	5%	0	0	5%	0	0		是		-54.86%
2234	皇姑	长江变	长怒甲	10kV	553	120	22%	0	0	22%	0	0		是		1.68%
2235	皇姑	长江变	长黄甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2027年9月	10.67%
2236	皇姑	长江变	长怒乙	10kV	553	280	51%	0	0	51%	0	0		是		1.16%
2237	皇姑	长江变	长恒线	10kV	600	420	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
2238	皇姑	长江变	长热线	10kV	600	480	80%	0	0	80%	0	0		是		-12.99%
2239	皇姑	长江变	长阳线	10kV	600	180	30%	0	0	30%	0	0		是		37.51%
2240	皇姑	长江变	长亚甲	10kV	553	1	0%	0	0	0%	0	0		是		0.00%
2241	皇姑	长江变	长加线	10kV	600	55	9%	0	0	9%	0	0		是		8.36%
2242	皇姑	长江变	长黄乙	10kV	553	520	94%	0	0	94%	0	0		是	2027年9月	13.82%
2243	皇姑	长江变	长亚乙	10kV	553	260	47%	0	0	47%	0	0		是		-3.47%
2244	皇姑	长江变	长陵乙	10kV	600	287	48%	0	0	48%	0	0		是		67.19%
2245	皇姑	长江变	长凤甲	10kV	553	140	25%	0	0	25%	0	0		是		-4.82%
2246	皇姑	长江变	岳山甲	10kV	553	295	53%	0	0	53%	0	0		是		11.74%
2247	皇姑	长江变	长凤乙	10kV	553	330	60%	0	0	60%	0	0		是		-2.96%
2248	皇姑	长江变	长华线	10kV	600	318	53%	0	0	53%	0	0		是		18.66%
2249	皇姑	长江变	长隆线	10kV	600	213	36%	0	0	36%	0	0		是		-4.85%
2250	皇姑	长江变	岳山乙	10kV	553	383	69%	0	0	69%	0	0		是	2025年12月	13.98%
2251	皇姑	长江变	长成线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0		是		12.80%
2252	皇姑	长江变	长耀线	10kV	600	249	42%	0	0	42%	0	0		是		8.55%
2253	皇姑	长江变	长河甲	10kV	600	113	19%	0	0	19%	0	0		是		100.00%
2254	皇姑	长江变	长河乙	10kV	600	270	45%	0	0	45%	0	0		是		29.96%
2255	皇姑	长江变	长泰甲	10kV	553	183	33%	0	0	33%	0	0		是		44.20%
2256	皇姑	长江变	长泰乙	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是		28.91%
2257	沈河	长青变	长南甲	10kV	553	390	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年12月	-12.76%
2258	沈河	长青变	长大甲	10kV	584	450	77%	0	0	77%	0	0		是	2026年12月	-0.31%
2259	沈河	长青变	长大乙	10kV	584	320	55%	0	0	55%	0	0		是	2026年12月	-11.09%
2260	沈河	长青变	长南乙	10kV	553	252	46%	0	0	46%	0	0		是		2.35%
2261	沈河	长青变	长城甲	10kV	584	144	25%	0	0	25%	0	0		是		2.08%
2262	沈河	长青变	长萃乙	10kV	553	300	54%	0	0	54%	0	0		是		0.69%
2263	沈河	长青变	御龙线	10kV	584	62	11%	0	0	11%	0	0		是		39.08%
2264	沈河	长青变	长木甲	10kV	553	170	31%	0	0	31%	3760	3760				7.63%
2265	沈河	长青变	长东线	10kV	600	42	7%	0	0	7%	5110	5110				9.97%
2266	沈河	长青变	长北线	10kV	584	106	18%	0	0	18%	4233	4233				31.65%
2267	沈河	长青变	长西线	10kV	600	321	54%	0	0	54%	675	675				46.44%
2268	沈河	长青变	银河线	10kV	553	379	69%	0	0	69%	0	0		是	2026年12月	-15.71%
2269	沈河	长青变	佳和线	10kV	600	40	7%	0	0	7%	5110	5110				-1.64%
2270	沈河	长青变	青阳线	10kV	553	219	40%	0	0	40%	1954	1954				6.15%
2271	沈河	长青变	长萃甲	10kV	553	277	50%	0	0	50%	949	949				1.73%
2272	沈河	长青变	长木乙	10kV	553	121	22%	0	0	22%	4609	4609				-3.00%
2273	辽中	长滩变	土台线	10kV	264	241	91%	5	12	91%	0	0		是	2025年11月	5.66%
2274	辽中	长滩变	东余线	10kV	200	29	15%	0	0	15%	1435	1435				-0.02%
2275	辽中	长滩变	西长线	10kV	200	74	37%	0	0	39%	1836	1836				4.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2276	辽中	长滩变	三台线	10kV	200	107	54%	2	4.25	54%	1264	1264				5.01%
2277	铁西	肇工变	新村线	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2027年12月	-3.75%
2278	铁西	肇工变	农专线	10kV	553	550	99%	0	0	99%	0	0		是	2027年12月	6.64%
2279	铁西	肇工变	肇西线	10kV	553	304	55%	0	0	55%	0	0		是		7.56%
2280	铁西	肇工变	肇治线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0		是		99.96%
2281	铁西	肇工变	肇东线	10kV	584	350	60%	0	0	60%	0	0		是		12.57%
2282	铁西	肇工变	炼钢线	10kV	553	100	18%	0	0	18%	0	0		是		70.43%
2283	铁西	肇工变	劝连线	10kV	584	180	31%	0	0	31%	0	0		是		12.87%
2284	铁西	肇工变	肇体线	10kV	584	70	12%	0	0	12%	3607	3607				37.46%
2285	铁西	肇工变	于洪线	10kV	584	241	41%	0	0	41%	0	0		是	2028年12月	0.99%
2286	铁西	肇工变	奖北线	10kV	553	293	53%	0	0	53%	672	672				4.09%
2287	铁西	肇工变	瑞盛线	10kV	584	211	36%	0	0	36%	2414	2414				6.09%
2288	铁西	肇工变	配制线	10kV	553	154	28%	0	0	28%	3079	3079				2.59%
2289	铁西	肇工变	肇水线	10kV	584	275	47%	0	0	47%	1306	1306				-6.91%
2290	铁西	肇工变	北三线	10kV	553	310	56%	0	0	56%	378	378				14.05%
2291	开发	郑家变	毛纺甲	10kV	553	150	27%	0	0	27%	1550	1550				7.56%
2292	开发	郑家变	毛纺乙	10kV	553	370	67%	0	0	67%	0	0		是	2025年10月	6.70%
2293	开发	郑家变	郑胜甲	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				3.92%
2294	开发	郑家变	郑农甲	10kV	553	445	80%	0	0	80%	0	0		是	2025年10月	-5.74%
2295	开发	郑家变	郑胜乙	10kV	600	170	28%	0	0	28%	1550	1550				5.50%
2296	开发	郑家变	郑唐线	10kV	600	70	12%	0	0	12%	0	0		是	2025年10月	100.00%
2297	开发	郑家变	郑工甲	10kV	553	406	73%	0	0	73%	0	0		是	2025年10月	12.36%
2298	开发	郑家变	郑农乙	10kV	553	388	70%	0	0	70%	0	0		是	2025年10月	5.65%
2299	开发	郑家变	益格线	10kV	553	330	60%	0	0	60%	1550	1550				1.27%
2300	开发	郑家变	郑工乙	10kV	553	470	85%	0	0	85%	0	0		是	2025年10月	10.54%
2301	开发	郑家变	郑未线	10kV	600	120	20%	0	0	20%	1550	1550				100.00%
2302	东陵	中马变	世贸线	10kV	400	129.52	32%	0	0	32%	1914	1914				9.73%
2303	东陵	中马变	高坎线	10kV	480	317.36	66%	0	0	54%	0	0		是	2027年6月	-5.82%
2304	东陵	中马变	军影线	10kV	300	189.71	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年6月	-31.37%
2305	东陵	中马变	满堂线	10kV	300	207.21	69%	0	0	69%	0	0		是	2027年6月	5.03%
2306	东陵	中马变	疗养线	10kV	553	318.59	58%	0	0	34%	71	71				1.24%
2307	东陵	中马变	中植线	10kV	553	133.1	24%	0	0	8%	3441	3441				8.56%
2308	康平	中心变	镇一线	10kV	319	176	55%	0	0	57%	267	267				4.69%
2309	康平	中心变	镇二线	10kV	319	260	82%	0	0	82%	0	0		是	2026年6月	0.51%
2310	康平	中心变	东环线	10kV	319	186	58%	0	0	58%	0	0		是	2026年6月	3.05%
2311	康平	中心变	中胜线	10kV	553	51	9%	0	0	10%	2668	2668				4.51%
2312	康平	中心变	纺纱线	10kV	400	328	82%	0	0	65%	0	0		是	2026年6月	10.09%
2313	康平	中心变	粮油线	10kV	319	324	102%	0	0	88%	0	0		是	2026年6月	6.98%
2314	康平	中心变	东关线	10kV	319	161	50%	1	2	47%	1075	1075				2.50%
2315	沈北	中心台	中盘线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	3926	3926				4.19%
2316	沈北	中心台	中烟线	10kV	570	404	71%	0	0	71%	0	0		是	2026年6月	-8.12%
2317	沈北	中心台	中尹线	10kV	553	265	48%	0	0	46%	1157	1157				5.05%
2318	沈北	中心台	中石线	10kV	570	231	41%	0	0	41%	1923	1923				-1.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2319	铁西	重工变	重北线	10kV	600	134	22%	0	0	22%	7032	7032				10.64%
2320	铁西	重工变	重污线	10kV	553	194	35%	0	0	35%	0	0		是	2028年12月	6.06%
2321	铁西	重工变	重新线	10kV	584	332	57%	0	0	57%	319	319				7.02%
2322	铁西	重工变	重利线	10kV	600	310	52%	0	0	52%	866	866				0.23%
2323	铁西	重工变	城西线	10kV	553	500	90%	0	0	90%	0	0		是	2027年12月	9.01%
2324	铁西	重工变	重体线	10kV	600	63	11%	0	0	11%	2644	2644				29.53%
2325	铁西	重工变	重天线	10kV	600	15	3%	0	0	3%	8778	8778				-42.61%
2326	铁西	重工变	重塔线	10kV	553	253	46%	0	0	46%	4088	4088				6.31%
2327	铁西	重工变	重谷线	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8643	8643				18.18%
2328	铁西	重工变	重热乙	10kV	600	184	31%	0	0	31%	3666	3666				-166.09%
2329	铁西	重工变	城冶线	10kV	553	278	50%	0	0	50%	932	932				15.77%
2330	铁西	重工变	城水线	10kV	553	180	33%	0	0	33%	1180	1180				2.58%
2331	沈北	朱尔变	朱洋线	10kV	300	308	103%	0	0	103%	0	0		是	2026年6月	16.82%
2332	沈北	朱尔变	朱沈线	10kV	300	147	49%	0	0	49%	2130	2130				0.01%
2333	沈北	朱尔变	汽车甲	10kV	553	276	50%	0	0	54%	966	966				65.47%
2334	沈北	朱尔变	朱盛线	10kV	300	276	92%	0	0	86%	0	0		是	2026年6月	9.54%
2335	沈北	朱尔变	朱玉线	10kV	553	268	48%	0	0	48%	1685	1685				30.47%
2336	沈北	朱尔变	朱詹线	10kV	656	220	34%	0	0	34%	1685	1685				30.19%
2337	沈北	朱尔变	汽车乙	10kV	553	178	32%	0	0	32%	1685	1685				-0.33%
2338	沈北	朱尔变	捷众线	10kV	553	233	42%	0	0	33%	0	0		是		-37.98%
2339	沈北	朱尔变	朱林线	10kV	553	362	65%	0	0	133%	0	0		是		3.94%
2340	沈北	朱尔变	朱尔线	10kV	553	546	99%	0	0	80%	0	0		是	2026年6月	17.47%
2341	沈北	朱尔变	顺风线	10kV	553	429	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	-7.25%
2342	沈北	朱尔变	江森线	10kV	553	324	59%	0	0	59%	0	0		是		-9.65%
2343	辽中	朱家房	朱家房	10kV	240	191	80%	0	0	67%	433	433				-3.51%
2344	辽中	朱家房	深井子	10kV	300	202	67%	1	1.25	67%	1178	1178				6.74%
2345	辽中	朱家房	田家房	10kV	553	171	31%	0	0	31%	4350	4350				16.75%
2346	辽中	朱家房	黄土坎	10kV	200	125	63%	0	0	63%	953	953				7.43%
2347	辽中	朱家房	大万线	10kV	553	288	52%	9	17	52%	3632	3632				7.59%
2348	东陵	祝家变	祝高线	10kV	400	424.2	106%	0	0	96%	0	0		是	2025年12月	14.99%
2349	东陵	祝家变	王滨甲	10kV	553	160.47	29%	0	0	29%	2925	2925				-12.57%
2350	东陵	祝家变	祝杨线	10kV	400	179.57	45%	0	0	45%	2925	2925				5.53%
2351	东陵	祝家变	祝滨线	10kV	352	308.75	88%	0	0	88%	139	139				3.36%
2352	东陵	祝家变	磨料线	10kV	400	121.2	30%	0	0	24%	2058	2058				-8.93%
2353	东陵	祝家变	王滨乙	10kV	400	176.18	44%	0	0	31%	3184	3184				43.23%
2354	于洪	铸造变	铸华线	10kV	600	82	14%	0	0	14%	7933	7933				-42.64%
2355	于洪	铸造变	铸南甲	10kV	553	290	52%	0	0	52%	0	0		是	2025年	-1.93%
2356	于洪	铸造变	铸雅线	10kV	553	284	51%	0	0	51%	3701	3701				12.90%
2357	于洪	铸造变	铸豪线	10kV	600	125	21%	0	0	21%	7188	7188				0.33%
2358	于洪	铸造变	铸松线	10kV	553	196	35%	0	0	35%	5225	5225				-42.08%
2359	于洪	铸造变	铸南乙	10kV	553	302	55%	0	0	55%	516	516				-5.24%
2360	于洪	铸造变	铸北甲	10kV	600	1	0%	0	0	0%	9335	9335				-22.00%
2361	于洪	铸造变	美工甲	10kV	553	157	28%	0	0	28%	5901	5901				11.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2362	于洪	铸造变	铸东乙	10kV	600	241	40%	0	0	40%	2061	2061				-6.08%
2363	于洪	铸造变	美工乙	10kV	553	362	65%	0	0	65%	2350	2350				3.24%
2364	于洪	铸造变	铸东甲	10kV	600	365	61%	0	0	61%	3031	3031				3.04%
2365	于洪	铸造变	铸西乙	10kV	553	213	39%	0	0	39%	2058	2058				100.00%
2366	于洪	铸造变	铸西甲	10kV	553	214	39%	0	0	39%	2040	2040				100.00%
2367	于洪	铸造变	铸金线	10kV	600	22	4%	0	0	0%	7770	7770				0.00%
2368	沈北	尹家变	尹义线	10kV	553	243	44%	0	0	362%	0	0		是	2026年6月	43.46%
2369	沈北	尹家变	尹胜线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	5747	5747				0.00%
2370	沈北	尹家变	尹全线	10kV	553	301	54%	0	0	50%	533	533				39.72%
2371	于洪	产业变	业建乙	10kV	656	190	29%	0	0	16%	5535	5535				53.53%
2372	于洪	产业变	业建甲	10kV	656	209	32%	0	0	13%	1810	1810				100.00%
2373	辽中	金山变	金庄线	10kV	553	345	62%	0	0	62%	2645	2645				41.03%
2374	辽中	金山变	金杨线	10kV	553	228	41%	0	0	41%	4671	4671				34.96%
2375	辽中	金山变	金东线	10kV	553	63	11%	0	0	11%	7529	7529				14.91%
2376	辽中	金山变	金长线	10kV	553	366	66%	0	0	66%	2281	2281				35.72%
2377	辽中	金山变	金冷线	10kV	553	229	41%	0	0	41%	4654	4654				51.00%
2378	辽中	茨北变	茨绿线	10kV	553	499	90%	0	0	90%	0	0		是	2025年11月	63.34%
2379	辽中	蒲东变	蒲吴线	10kV	553	520	94%	0	0	95%	0	0		是	2025年12月	54.73%
2380	辽中	蒲东变	蒲敖甲	10kV	553	362	65%	0	0	65%	0	0		是	2025年12月	93.04%
2381	辽中	蒲东变	蒲敖乙	10kV	553	357	65%	0	0	59%	0	0		是	2025年12月	75.99%
2382	辽中	蒲东变	蒲排线	10kV	553	431	78%	0	0	78%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2383	于洪	小于变	小山线	10kV	600	210	35%	0	0	25%	2598	2598				100.00%
2384	于洪	小于变	小工线	10kV	553	225	41%	0	0	34%	1850	1850				100.00%
2385	于洪	小于变	于山线	10kV	553	35	6%	0	0	38%	5141	5141				57.54%
2386	于洪	小于变	于工线	10kV	553	12	2%	0	0	38%	5539	5539				100.00%
2387	苏家屯	苏桃变	苏鲍甲	10kV	553	220	40%	0	0	40%	2894	2894				82.60%
2388	苏家屯	苏桃变	苏航甲	10kV	600	125	21%	0	0	21%	1270	1270				100.00%
2389	苏家屯	苏桃变	苏鲍乙	10kV	553	255	46%	0	0	46%	1330	1330				88.59%
2390	苏家屯	苏桃变	苏航乙	10kV	600	2	0%	0	0	0%	3401	3401				0.00%
2391	沈北	东场变	东孝甲	10kV	600	467	78%	0	0	78%	0	0		是	2026年6月	85.99%
2392	沈北	东场变	东天甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3920	3920				100.00%
2393	沈北	东场变	东成线	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
2394	沈北	东场变	东正甲	10kV	600	5	1%	0	0	0%	0	0				0.00%
2395	沈北	东场变	东润甲	10kV	553	2	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2396	沈北	东场变	东孝乙	10kV	600	571	95%	0	0	95%	0	0		是	2026年6月	84.83%
2397	沈北	东场变	东蒲线	10kV	600	198	33%	0	0	33%	2806	2806				100.00%
2398	沈北	东场变	场星线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2399	沈北	东场变	东天乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	9353	9353				100.00%
2400	沈北	东场变	东正乙	10kV	600	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2401	沈北	东场变	东润乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2402	辽中	赵柳房变	赵茨甲	10kV	553	344	62%	0	0	62%	0	0		是	2025年12月	92.05%
2403	辽中	赵柳房变	赵莲线	10kV	553	271	49%	0	0	49%	1053	1053				100.00%
2404	辽中	赵柳房变	赵茨乙	10kV	553	526	95%	0	0	95%	0	0		是	2025年12月	89.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2405	辽中	赵柳房变	赵一线	10kV	553	467	84%	0	0	83%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2406	辽中	赵柳房变	赵东线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	7355	7355				0.00%
2407	苏家屯	曹仲变	曹水线	10kV	553	360	65%	0	0	56%	0	0		是	2026年	97.74%
2408	苏家屯	曹仲变	曹海甲	10kV	600	93	16%	0	0	14%	7742	7742				100.00%
2409	苏家屯	曹仲变	曹满线	10kV	600	162	27%	0	0	19%	3429	3429				0.00%
2410	苏家屯	曹仲变	曹浑甲	10kV	553	263	48%	0	0	48%	148	148				100.00%
2411	苏家屯	曹仲变	曹电线	10kV	553	511	92%	0	0	74%	0	0		是	2026年	100.00%
2412	苏家屯	曹仲变	曹融线	10kV	600	179	30%	0	0	30%	3135	3135				90.15%
2413	苏家屯	曹仲变	曹海乙	10kV	600	20	3%	0	0	3%	9006	9006				100.00%
2414	苏家屯	曹仲变	曹浑乙	10kV	553	381	69%	0	0	65%	0	0		是	2026年	100.00%
2415	浑南	新南变	新北线	10kV	600	150	25%	0	0	25%	0	0		是		91.48%
2416	浑南	新南变	新智甲	10kV	600	8	1%	0	0	1%	0	0		是		0.24%
2417	浑南	新南变	新景线	10kV	600	56	9%	0	0	9%	0	0		是		92.57%
2418	浑南	新南变	新盈线	10kV	600	338	56%	0	0	56%	0	0		是		88.72%
2419	苏家屯	新南变	新官线	10kV	600	230	38%	0	0	38%	0	0				0.00%
2420	苏家屯	新南变	新施甲	10kV	600	255	43%	0	0	43%	0	0		是	2027年	100.00%
2421	苏家屯	新南变	新塔甲	10kV	584	332	57%	0	0	57%	0	0				100.00%
2422	苏家屯	新南变	新林线	10kV	600	143	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2423	苏家屯	新南变	新理线	10kV	553	442	80%	0	0	58%	0	0		是	2027年	100.00%
2424	苏家屯	新南变	新白线	10kV	600	39.83	7%	0	0	0%	0	0				100.00%
2425	浑南	新南变	新智乙	10kV	600	60	10%	0	0	10%	0	0		是		100.00%
2426	浑南	新南变	新学线	10kV	600	303	51%	0	0	51%	0	0		是		83.36%
2427	浑南	新南变	新通线	10kV	600	130	22%	0	0	22%	0	0		是		66.80%
2428	苏家屯	新南变	新苏线	10kV	600	167	28%	0	0	28%	0	0				0.00%
2429	苏家屯	新南变	新恒线	10kV	600	312	52%	0	0	52%	0	0				100.00%
2430	苏家屯	新南变	新站线	10kV	600	141	24%	0	0	24%	0	0				100.00%
2431	苏家屯	新南变	新施乙	10kV	600	363	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2432	苏家屯	新南变	新丹线	10kV	600	288	48%	0	0	48%	0	0				100.00%
2433	苏家屯	新南变	新塔乙	10kV	584	355	61%	0	0	61%	0	0		是	2027年	100.00%
2434	苏家屯	新南变	新市线	10kV	553	208	38%	0	0	3%	0	0				100.00%
2435	浑南	智慧变	智校线	10kV	600	340	57%	0	0	57%	150	150				100.00%
2436	浑南	智慧变	智于甲	10kV	600	0	0%	0	0	0%	3889	3889				100.00%
2437	浑南	智慧变	智天线	10kV	600	301	50%	0	0	50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2438	浑南	智慧变	智科甲	10kV	600	41	7%	0	0	7%	8573	8573				0.00%
2439	浑南	智慧变	智航线	10kV	600	11	2%	0	0	0%	0	0				0.00%
2440	浑南	智慧变	智于乙	10kV	600	240	40%	0	0	40%	1057	1057				100.00%
2441	浑南	智慧变	智月线	10kV	600	35	6%	0	0	6%	3324	3324				100.00%
2442	浑南	智慧变	智科乙	10kV	600	9	2%	0	0	2%	9197	9197				0.00%
2443	于洪	赵家变	赵建甲	10kV	553	225	41%	0	0	41%	1850	1850				100.00%
2444	于洪	赵家变	赵潘线	10kV	553	35	6%	0	0	6%	5141	5141				100.00%
2445	于洪	赵家变	赵古乙	10kV	600	12	2%	0	0	2%	9145	9145				100.00%
2446	于洪	赵家变	赵建乙	10kV	600	190	32%	0	0	32%	2944	2944				100.00%
2447	于洪	赵家变	赵祝线	10kV	553	12	2%	0	0	0%	5539	5539				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	电压等级	线路限额(A)	最大电流(A)	一年内最大负载率	异常次数	发生累计时长	上年度最大负载率	计算可开放容量(KVA)	审核可开放容量值(KVA)	列入负面清单时间	是否纳入整改计划	计划整改完成时间	线路近3年负荷增长率
2448	浑南	莫子山变	莫创甲	10kV	600	210	35%	0	0	35%	2598	2598				100.00%
2449	浑南	莫子山变	莫松线	10kV	600	317	53%	0	0	53%	745	745				100.00%
2450	浑南	莫子山变	莫航甲	10kV	600	377	63%	0	0	63%	0	0		是	2027年12月	100.00%
2451	浑南	莫子山变	莫航乙	10kV	600	140	23%	0	0	23%	3810	3810				100.00%
2452	浑南	莫子山变	莫创乙	10kV	600	180	30%	0	0	30%	3118	3118				100.00%
2453	浑南	莫子山变	莫园线	10kV	600	260	43%	0	0	43%	2771	2771				100.00%
2454	浑南	莫子山变	莫全线	10kV	656	12	2%	0	0	2%	10018	10018				0.00%
2455	东陵	白沙变	白湖乙	10kV	600	11.99	2%	0	0	2%	6028	6028				100.00%
2456	东陵	白沙变	白旺甲	10kV	600	1.47	0%	0	0	0%	9327	9327				100.00%
2457	东陵	白沙变	白湖甲	10kV	600	47.41	8%	0	0	2%	5414	5414				100.00%
2458	东陵	白沙变	白上甲	10kV	600	1.41	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2459	东陵	白沙变	白旺乙	10kV	600	1.52	0%	0	0	0%	9326	9326				100.00%
2460	东陵	白沙变	白上乙	10kV	600	1.44	0%	0	0	0%	9328	9328				100.00%
2461	沈北	核心变	心道线	10kV	553	240	43%	0	0	43%	1590	1590				100.00%
2462	沈北	核心变	核道甲	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%
2463	沈北	核心变	核农线	10kV	553	0	0%	0	0	0%	0	0				0.00%
2464	沈北	核心变	心义线	10kV	553	5	1%	0	0	1%	5660	5660				100.00%
2465	沈北	核心变	核道乙	10kV	553	0	0%	0	0	0%	8620	8620				100.00%

2025年二季度国网沈阳供电公司公用配变开放容量及负面情况

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分024柱上变压器	315	8.76%	0	0		是	2026年12月	-49.82%
2	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干153柱上变压器	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-53.04%
3	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站201配电变压器	500	29.12%	0	0				-36.88%
4	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园24号小区变电站202配电变压器	500	36.80%	0	0				-32.91%
5	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站201配电变压器	500	28.16%	0	0				-41.59%
6	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园25小区变电站202配电变压器	500	16.32%	0	0				-42.94%
7	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站201配电变压器	800	25.88%	0	0				-38.64%
8	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园26小区变电站202配电变压器	630	30.00%	0	0				-39.98%
9	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干养竹分27柱上变压器	400	23.00%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
10	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站201配电变压器	800	32.63%	0	0				-40.62%
11	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园23号小区变电站202配电变压器	800	39.75%	0	0				-38.03%
12	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分20右1柱上变压器	100	58.20%	1	1		是	2025年12月	-34.64%
13	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
14	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变1变压器配电变压器	630	21.84%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
15	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区3箱变1变压器	800	63.90%	1	1		是	2026年12月	-41.38%
16	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分39柱上变压器	100	62.20%	0.62	0.62				-49.50%
17	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干29右支6柱上变压器	400	41.50%	0.42	0.42				-31.58%
18	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干30左支1柱上变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-33.93%
19	东陵	汪家变	汪白甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干三家子分38柱上变压器	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-49.79%
20	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方1箱变2变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-40.51%
21	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方2箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-56.23%
22	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾3箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
23	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾7箱变2变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
24	东陵	水家变	水李线	水李线140号柱上变压器	200	60.00%	0.60	0.60				-49.35%
25	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129左分13右支07柱上变压器	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
26	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
27	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-52.19%
28	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
29	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾4箱变1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
30	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾5箱变2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
31	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾6箱变1变压器	630	65.40%	1	1		是	2026年12月	-39.06%
32	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾6箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
33	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干141左分6柱上变压器	315	42.29%	0.42	0.42				-34.65%
34	东陵	孙家寨	孙张线	江南水乡五箱变202间隔配电变压器	630	63.17%	1	1		是	2026年12月	-37.15%
35	东陵	孙家寨	孙张线	香湾物业箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-39.10%
36	东陵	营盘	营孙线	yhg 文澜苑A区2箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
37	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
38	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝3箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-36.87%
39	东陵	孙家寨	孙张线	华新园2箱变1变压器	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-34.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
40	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-30.23%
41	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-36.23%
42	东陵	孙家寨	孙张线	枫林花园2箱变1变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.97%
43	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变1变压器	630	61.59%	1	1		是	2026年12月	-39.58%
44	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾5箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
45	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线58右支2柱上变压器	315	20.83%	0	0		是	2026年12月	-58.85%
46	东陵	李相变	郝义线	李相变642郝义线郝义干15左分05柱上变压器	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-30.93%
47	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站1号间隔配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
48	东陵	孙家寨	孙张线	保利十二橡树箱式变电站2号间隔配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
49	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦香湾10箱变1号变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
50	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站3箱式变电站201间隔配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-33.39%
51	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分19柱上变压器	200	42.80%	0.43	0.43				-36.36%
52	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗支8右2柱上变压器	315	52.95%	1	1		是	2026年12月	-29.72%
53	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯1箱变2变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
54	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-33.28%
55	东陵	孙家寨	孙香线	万科新里程地下变电站2箱变2变压器	800	9.50%	0	0		是	2026年12月	-33.81%
56	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变孙张线炎帝分18柱上变压器	200	99.90%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-28.23%
57	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变2变压器	630	13.46%	0.13	0.13				-49.70%
58	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期4变电站1号配电变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
59	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北一期3变电站2号配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
60	东陵	上佰变	汪家乙线	汪家乙线汪家甲干79紫东苑分5左4柱上变压器	315	4.44%	0	0		是	2026年12月	-53.19%
61	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-126.81%
62	和平	太原变	太原变042南十甲线	俪兹花园201间隔配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-38.50%
63	和平	太原变	太原变042南十甲线	俪兹花园202间隔配电变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-36.33%
64	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲干129右支08柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
65	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾3箱变2变压器	630	59.68%	1	1		是	2026年12月	-35.98%
66	东陵	孙家寨	孙张线	枫林花园1箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
67	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝2箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-36.10%
68	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
69	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯4箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
70	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯5箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
71	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变2变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
72	东陵	孙家寨	孙张线	后桑林子2箱变1变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
73	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变1变压器	630	68.57%	1	1		是	2026年12月	-41.05%
74	东陵	营盘	营孙线	文澜苑A区1箱变2变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-39.73%
75	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾1箱变1变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-34.34%
76	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
77	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾4箱变2变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
78	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区2箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.84%
79	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变208孙营线孙营干后桑林子分12柱上变压器	315	134.60%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-35.05%
80	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园2箱变1变压器	630	7.24%	0.07	0.07				-44.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
81	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园2箱变2变压器	630	10.32%	0.10	0.10				-44.77%
82	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园3箱变2变压器	630	8.89%	0.09	0.09				-42.48%
83	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变2变压器	630	12.44%	0.12	0.12				-32.22%
84	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变1变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	-37.61%
85	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区1箱变2变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
86	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干124右9柱上变压器	400	39.30%	0.39	0.39				-36.52%
87	东陵	孙家寨	孙张线	8A390D43-DE79-4E13-B9AD-FC17FC4E0BE1-07582	315	57.46%	1	1		是	2026年12月	-36.56%
88	东陵	孙家寨	孙张线	YHG z英城子家属楼锅炉柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
89	东陵	孙家寨	孙张线	YHG 实验厂宿舍柱上变压器	100	20.00%	0	0		是	2026年12月	-37.44%
90	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
91	东陵	世园变	世棋线	世满干60柱上变压器	50	129.60%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-46.17%
92	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干上梯子分22柱上变压器	400	45.90%	0.46	0.46				-24.25%
93	东陵	孙家寨	孙张线	东湖家园1箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.08%
94	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园1箱变1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
95	东陵	孙家寨	孙张线	华瑞家园1箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
96	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑C区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-37.77%
97	东陵	营盘	营孤乙线	泰莱十六区2箱变1变压器	800	66.00%	1	1		是	2026年12月	-38.25%
98	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干125左分(联络分)01柱上变压器	250	14.72%	0.15	0.15				-15.43%
99	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干蔡家沟分58柱上变压器	200	27.90%	0.28	0.28				-27.14%
100	东陵	孙家寨	孙张线	营城子甲干璟悦海湾分06柱上变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
101	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝1箱变2变压器	630	22.60%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
102	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干129大台分28柱上变压器	100	34.20%	0.34	0.34				-29.99%
103	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园1箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-43.95%
104	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.79%
105	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园3箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-45.59%
106	东陵	上佰变	汪家乙线	东湖家园2箱变2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
107	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变2变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
108	东陵	世园变	世棋线	世棋干37柱上变压器	400	61.80%	0.62	0.62				-25.25%
109	东陵	汪家变	汪白甲线	汪家甲线大深分37鱼塘支02柱上变压器	250	9.36%	0	0		是	2026年12月	-45.40%
110	东陵	孙家寨	孙张线	圣罗伦斯6箱变1变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
111	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方3箱变2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
112	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
113	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾5箱变1变压器	630	60.95%	1	1		是	2026年12月	-29.59%
114	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾7箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
115	东陵	孙家寨	孙张线	璟悦海湾8箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
116	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯L区2号箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
117	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变1变压器	630	4.76%	0.05	0.05				-11.42%
118	东陵	杨官变	杨石线	杨石线杨石干112柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2026年12月	-53.29%
119	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干137柱上变压器	315	48.51%	0.49	0.49				-30.74%
120	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园14箱变2变压器	630	10.10%	0.10	0.10				-54.36%
121	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里1号变电站201（甲）配电变压器	400	116.00%	1	1	2022年12月	是	2027年12月	-43.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
122	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里2号变电站201（甲）配电变压器	630	63.62%	0.64	0.64				-38.63%
123	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里4号变电站201（甲）配电变压器	400	143.00%	1	1	2024年9月	是	2027年12月	-38.60%
124	东陵	孙家寨	孙张线	孙家寨变109孙张线璟悦香湾4箱变2	315	66.98%	1	1		是	2026年12月	-38.68%
125	东陵	杨官变	杨石线	上佰变303新生线新生干石庙子分10柱上变压器	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-50.98%
126	东陵	杨官变	杨石线	杨石线铁厂支1+1柱上变压器	200	10.10%	0	0		是	2026年12月	-60.19%
127	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北东台	200	58.80%	1	1		是	2026年12月	-46.06%
128	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
129	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会北	400	63.60%	0.64	0.64				-42.67%
130	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分42+1右3变台	100	52.20%	0.52	0.52				-27.48%
131	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1开闭站之1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-61.08%
132	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分025	50	110.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-25.13%
133	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右11变台	200	43.20%	0.43	0.43				-38.76%
134	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分河南支17变台	160	71.81%	1	1		是	2025年12月	-34.67%
135	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站1号变压器	630	32.14%	0.32	0.32				-40.39%
136	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙河套分55右7变台	400	6.00%	0	0				0.00%
137	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.03%
138	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分红花井支25右13变台	80	100.88%	1	1	2023年2月	是		-23.99%
139	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区1机井	80	25.50%	0.26	0.26				-80.86%
140	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号4主变	630	12.44%	0.12	0.12				-42.14%
141	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线128右12变台	100	38.20%	0.38	0.38				-35.80%
142	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-49.72%
143	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山12号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	20.95%	0	0				13.18%
144	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干26之1柱上变压器	315	12.00%	0	0		是	2025年12月	-48.25%
145	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站202配电变压器	315	46.35%	0.46	0.46				-39.96%
146	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站201配电变压器	500	32.64%	0.33	0.33				-36.92%
147	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线刘会支18	50	79.60%	1	1		是	2026年12月	-38.12%
148	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里6号变电站201间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-35.45%
149	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村19台区	400	43.80%	0	0				-21.51%
150	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站1配电变压器	500	49.28%	0.49	0.49				-34.25%
151	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站1配电变压器	800	74.25%	1	1		是	2025年12月	-40.96%
152	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线苏家坟台	200	34.35%	0.34	0.34				-31.60%
153	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	建委（16）变电站1变压器配电变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-45.16%
154	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分126	200	20.10%	0	0				100.00%
155	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a2202配电变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-44.05%
156	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东几18	250	60.80%	1	1		是	2025年12月	-51.60%
157	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光四队	100	80.10%	0.80	0.80	2024年6月			-50.94%
158	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园11主变	800	36.75%	0	0				-43.63%
159	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4箱202	500	18.00%	0.18	0.18				26.18%
160	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站1变压器	400	22.80%	0.23	0.23				-43.19%
161	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-41.90%
162	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站1号配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.76%
163	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站1号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
164	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分养殖场支7	200	17.10%	0.17	0.17				100.00%
165	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产4箱式变电站201间隔配电变压器	630	62.10%	0.62	0.62				-40.39%
166	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线分水分9	200	58.65%	1	1		是		-27.14%
167	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利易农农业公变台区	200	43.80%	0.44	0.44				100.00%
168	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-2配电变压器	315	71.43%	0.71	0.71				-38.17%
169	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线104左1变台	400	21.00%	0.21	0.21				23.52%
170	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	YHG_令闻乙线令闻乙CKB府静大厦变压器配电变压器	200	26.80%	0	0		是	2026年12月	-47.66%
171	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区11主变	630	20.00%	0.20	0.20				-42.09%
172	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分12左2变压器	400	41.10%	0.41	0.41				-43.86%
173	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府3箱变2变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
174	法库	果子园	果园变1417红旗线	10kV红旗线81+	50	92.60%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-21.99%
175	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线57左1变台	200	8.70%	0.09	0.09				-1.72%
176	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分013	100	56.00%	0.56	0.56				-24.01%
177	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡11组照明	100	61.20%	0.61	0.61				-36.53%
178	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北西台照明	200	71.70%	0.72	0.72				-38.09%
179	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线80左2	315	60.63%	1	1		是		-42.25%
180	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干26	315	15.24%	0.15	0.15				-78.36%
181	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左9变压器	200	16.65%	0	0		是	2025年12月	-67.94%
182	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分44	100	73.80%	0.74	0.74				-26.94%
183	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分24	200	59.20%	1	1		是		-34.40%
184	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左9	315	36.19%	0	0				-53.36%
185	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干54公变	315	25.08%	0.25	0.25				-39.22%
186	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线18左2	250	21.20%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
187	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左6之1柱上变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
188	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右2右2	315	20.95%	0	0				-39.84%
189	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2-1	315	34.10%	0.34	0.34				-33.44%
190	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分19柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
191	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干54柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
192	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干82柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-92.45%
193	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干17公变	315	56.83%	1	1		是	2025年12月	-52.51%
194	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线27	315	23.17%	0.23	0.23				-35.93%
195	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支24柱上变压器	315	64.44%	1	1		是	2025年12月	-37.20%
196	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
197	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
198	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站202配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-39.47%
199	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区1变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
200	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	南七中路小区变电站201柜	315	37.46%	0.37	0.37				-39.40%
201	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工3箱变1变压器	630	87.94%	0.88	0.88	2025年6月			-43.06%
202	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
203	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站201	630	37.14%	0.37	0.37				-44.74%
204	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站1号变压器	630	34.29%	0	0				-40.22%
205	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青园箱变1变压器	400	38.80%	0	0		是	2026年12月	-43.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
206	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变1变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年6月	-41.61%
207	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变2	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-85.57%
208	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变1	500	96.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
209	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.08%
210	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站1配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-10.52%
211	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	28.89%	0	0				6.77%
212	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左17变台	200	26.10%	0.26	0.26				-33.14%
213	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村3组照明	200	80.40%	0.80	0.80	2025年4月			-30.69%
214	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
215	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支20柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-30.90%
216	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	YHG 沈阳世中塑胶有限公司	315	34.79%	0.35	0.35				-26.24%
217	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站1变压器	630	40.13%	0.40	0.40				-36.91%
218	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分21	200	63.00%	1	1		是	2027年	-29.64%
219	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马龙村综合一台(微)	200	4.50%	0.05	0.05				8.37%
220	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干南王岗分双山子支29左5变台	200	51.30%	0.51	0.51				-33.78%
221	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线84变台	200	25.05%	0.25	0.25				-41.93%
222	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分33+1右10	400	33.30%	0.33	0.33				0.69%
223	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左13	200	14.10%	0	0		是	2027年	-37.41%
224	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站1变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-28.75%
225	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分49	100	25.20%	0.25	0.25				-33.95%
226	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站2配电变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
227	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御5箱式变电站1配电变压器	800	39.60%	0	0		是	2025年12月	-30.24%
228	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地北台	200	30.30%	0.30	0.30				13.39%
229	法库	包家屯	包家线	10kV包家线郝家堡支14	400	32.00%	0	0		是	2025年9月	-38.29%
230	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-44.49%
231	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区91变配电 变压器	400	24.40%	0.24	0.24				-43.10%
232	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅1变电站201间隔配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年	-31.54%
233	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期1变电站1号配电变压器	630	22.14%	0.22	0.22				-42.31%
234	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树屯分15	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
235	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分4+1	315	51.43%	0.51	0.51				-43.72%
236	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干陶菜屯分13左1变台	400	3.30%	0.03	0.03				100.00%
237	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	37.80%	0.38	0.38				0.00%
238	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石支33	100	79.00%	0.79	0.79				-35.72%
239	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分36左1柱上变压器	100	12.90%	0	0		是	2025年12月	-29.52%
240	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
241	东陵	农大变	农首线	东湖新村1配电变压器	500	103.20%	1	1	2025年6月			100.00%
242	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙B-1变压器	400	73.50%	0.74	0.74				-39.16%
243	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	余粮村路边台	250	39.52%	0.40	0.40				-50.92%
244	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线大含T1之1柱上变压器	315	16.00%	0	0		是	2025年12月	-67.22%
245	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站201配电变压器	800	29.63%	0.30	0.30				-39.01%
246	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右10左5	400	20.85%	0.21	0.21				0.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
247	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区1变电站1号变压器	630	14.73%	0.15	0.15				-38.43%
248	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线145	315	22.22%	0.22	0.22				-22.15%
249	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右8	200	18.90%	0.19	0.19				-45.42%
250	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支37+1	200	66.60%	0.67	0.67				-22.31%
251	沈北	大志变	大志变70564志西线	新鑫鸣阳建材经销处	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-11.48%
252	于洪	大兴变	兴富线	西湖俚景8站房2变压器	630	22.35%	0.22	0.22				-37.85%
253	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线330左4变台	100	73.20%	1	1		是	2025年12月	-54.87%
254	东陵	中马变	疗养线	宴山1.1期箱变202配电变压器	630	8.63%	0.09	0.09				-28.28%
255	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干56左1加1	400	19.80%	0	0				-53.86%
256	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局2变压器	630	52.76%	1	1		是	2025年12月	-47.66%
257	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线后岗大棚	200	12.70%	0.13	0.13				-76.89%
258	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台大棚	100	87.40%	0.87	0.87	2024年9月			-41.39%
259	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分45右16	200	40.20%	0	0				-17.96%
260	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区1变电站2变压器	630	41.14%	0.41	0.41				-42.25%
261	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园1变电站1变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-38.60%
262	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3+2公变	315	29.33%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
263	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分20能效柱上变压器	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	25.84%
264	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19+1柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
265	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘市场1台区	200	76.50%	0.77	0.77				-42.69%
266	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线81右1	200	13.50%	0.14	0.14				33.35%
267	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供3箱变1变压器	630	27.30%	0	0				-31.66%
268	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代2号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				39.92%
269	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅21变电站1变压器	400	33.60%	0	0				-36.67%
270	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支55左2变台	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	5.72%
271	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分65右1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
272	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分67右1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
273	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-35.93%
274	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干111变台	100	86.10%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-33.41%
275	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变2变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-49.63%
276	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯西台公变台区	200	81.30%	0.81	0.81	2024年9月			-36.42%
277	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	大坨子4灯新	200	44.10%	0.44	0.44				100.00%
278	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干民电分26右8变台	400	72.50%	1	1				-32.74%
279	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分28右2右2柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-20.16%
280	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干201变台	400	25.28%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
281	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	侯家村内	200	24.00%	0	0				-26.85%
282	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达营子学惠商店公变台区	200	23.70%	0	0				100.00%
283	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村3机井	100	42.80%	0	0		是	2025年8月	-45.56%
284	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井1台	100	72.80%	0.73	0.73				-45.50%
285	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭24号台	200	88.80%	0.89	0.89	2024年10月			13.52%
286	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右44右6	250	26.08%	0	0		是	2027年	-33.48%
287	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街1箱式变电站配电变压器	400	18.40%	0.18	0.18				-40.47%
288	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线46左5	200	37.50%	0	0				-15.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
289	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站2柜	630	30.16%	0	0				-43.06%
290	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1201配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
291	和平	青年变	青年变342青胜线	云集3配电变压器	400	58.50%	1	1		是	2025年10月	3.92%
292	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0.17	0.17				-42.68%
293	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村内3号台	200	42.60%	0.43	0.43				-34.42%
294	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	陈相变430小卜线小卜线055	315	26.98%	0.27	0.27				-41.96%
295	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干113右1	200	7.80%	0	0				6.90%
296	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分096	200	18.53%	0.19	0.19				-41.02%
297	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支24变台	200	11.80%	0.12	0.12				-42.28%
298	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区3箱变3变压器	630	24.29%	0	0				-28.63%
299	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期3局维箱变202间隔配电变压器	630	118.48%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-28.57%
300	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗分63右1变台	200	11.70%	0.12	0.12				8.41%
301	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
302	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线三眼井大棚分支005	50	21.00%	0.21	0.21				-35.67%
303	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左4+1左7	200	31.20%	0.31	0.31				0.69%
304	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变2	630	29.05%	0	0		是	2025年	-38.67%
305	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	凤凰家园2配变间隔配电变压器	800	23.70%	0.24	0.24				-27.03%
306	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑2箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-38.98%
307	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	5.51%
308	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分67右1变台	200	28.20%	0	0		是	2025年12月	7.93%
309	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站201配电变压器	800	40.88%	0	0				-39.72%
310	法库	新依变	依三线	10kV依三线大桑西台几06	200	43.60%	0	0		是	2025年12月	-30.74%
311	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨大坨子佳欣林禄公变台区	200	55.80%	0.56	0.56				100.00%
312	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分71左支4（南拉拉村西）	200	35.70%	0.36	0.36				-43.18%
313	于洪	平罗变	平梧线	小微沟子沿村5号台区	200	7.20%	0	0		是	2025年6月	-26.89%
314	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式一天顺达养猪场	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	-22.94%
315	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站1配电变压器	630	23.87%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
316	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右2+1柱上变压器	100	23.40%	0.23	0.23				-10.49%
317	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变1变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-45.74%
318	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著3号变电站2号配电变压器	800	14.70%	0.15	0.15				-6.04%
319	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园2箱式变电站2配电变压器	630	66.35%	1	1		是	2025年12月	-37.89%
320	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-42.76%
321	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右2柱上变压器	315	70.60%	1	1		是	2025年12月	-24.76%
322	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分15右3	400	3.30%	0.03	0.03				-28.80%
323	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑1站房1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年5月	-24.63%
324	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期3箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	1.25%
325	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西中台（2020微）	200	61.64%	1	1				-38.99%
326	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期2箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
327	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线58左分2	100	34.40%	0.34	0.34				-37.27%
328	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机场北宿舍	50	115.50%	1	1	2024年9月	是	2025年8月	-50.22%
329	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	杜哲畜牧公变台	315	45.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
330	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北照明中台	400	73.80%	0.74	0.74				-36.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
331	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干13	200	6.90%	0	0				-44.68%
332	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右4	315	61.71%	1	1		是	2025年12月	-42.37%
333	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线30右1	315	52.06%	1	1				-44.11%
334	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干魁星分4公变	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
335	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线34变台	400	61.50%	1	1		是	2025年12月	-39.54%
336	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干127	315	27.94%	0.28	0.28				-45.93%
337	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右2	400	62.50%	0.63	0.63				-43.72%
338	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右2	250	66.56%	1	1				-36.97%
339	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干20柱上变压器	315	66.98%	0.67	0.67				-41.07%
340	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变1变	630	15.56%	0.16	0.16				-43.76%
341	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴箱变主变	630	39.62%	0	0				-40.22%
342	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站2变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
343	新民	新民变	新民变30170营西线	盛泉小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
344	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站202柜	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	-43.25%
345	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街1变电站201配电变压器	630	58.10%	0.58	0.58				-37.90%
346	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
347	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变2	630	29.52%	0.30	0.30				-42.33%
348	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站2变压器	630	47.75%	0.48	0.48				-41.09%
349	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站201变压器	630	69.52%	0.70	0.70				-39.45%
350	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都8变电站201变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-42.45%
351	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都5变电站201变压器	400	19.80%	0.20	0.20				-43.65%
352	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工街1变电站201变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
353	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
354	沈河	长青变	长青变450长大乙线	89号一门箱变1变压器	315	61.59%	1	1		是	2026年12月	-41.96%
355	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑3箱变1	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-45.64%
356	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线312右19变台	200	11.60%	0	0		是	2025年12月	21.77%
357	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2201间隔配电变压器	800	16.50%	0.17	0.17				-50.83%
358	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站2配电变压器	400	52.50%	1	1		是	2025年12月	-18.48%
359	于洪	后马变	后铸丙线	小微西胜新村台区	400	0.00%	0	0		是	2025年9月	-27.64%
360	于洪	范屯变	范静线	静安村内1小微	400	32.40%	0.32	0.32				100.00%
361	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳1箱变1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-34.59%
362	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线花牛设施小区支二.018	50	12.40%	0	0		是	2026年5月	-94.17%
363	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房2变压器	630	42.54%	0.43	0.43				-45.55%
364	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园4小区变电站1变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-27.10%
365	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆2变电站2变压器	500	67.60%	1	1		是	2025年12月	-38.84%
366	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站201间隔配电变压器	800	20.25%	0	0				-45.51%
367	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线政府分14变台	200	13.88%	0.14	0.14				-48.83%
368	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支006	50	3.60%	0	0		是	2026年5月	-639.02%
369	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干33+1右1	200	60.30%	0.60	0.60				15.41%
370	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右1左1	400	14.40%	0	0		是	2025年	7.43%
371	和平	花园变	花园变752花南甲线	中油天然气辽宁沈阳公司201间隔配电变压器	250	104.80%	1	1	2024年6月			-38.27%
372	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站201配电变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-41.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
373	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干37加2	315	18.73%	0	0				-43.79%
374	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-43.01%
375	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线长岗子西台	315	11.75%	0.12	0.12				-38.94%
376	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村3台	200	42.30%	0	0				-0.86%
377	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式-杨立杰盛洪斌张长河李利张秀敏李守安	100	9.40%	0.09	0.09				3.56%
378	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号2变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-49.18%
379	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变1变压器	400	25.20%	0.25	0.25				-45.29%
380	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左分3台区	50	38.80%	0.39	0.39				-64.12%
381	沈北	农高变	农商线	岫湖郡五期2局维变电站201配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2026年12月	64.20%
382	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区2变电站1变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
383	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	星汇蓝海商业变电站201间隔（甲）配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
384	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站201配电变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
385	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区1局维配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
386	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都6箱变2站内变压器	630	43.43%	0.43	0.43				-41.31%
387	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左10变台	400	46.20%	0.46	0.46				-35.08%
388	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
389	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左19	100	0.00%	0	0				0.00%
390	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山小区支04	50	121.20%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-28.04%
391	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支7+1右3	200	28.20%	0.28	0.28				0.11%
392	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子南台	315	13.65%	0.14	0.14				-39.69%
393	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村西台	200	13.50%	0.14	0.14				-156.41%
394	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站2变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-40.33%
395	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际4变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-34.56%
396	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干19	200	42.60%	0.43	0.43				-30.14%
397	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子村养殖北台	315	51.43%	0.51	0.51				38.74%
398	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站201变压器	500	82.56%	0.83	0.83	2025年6月			-41.17%
399	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光6箱变1变压器	630	40.95%	0	0				-37.92%
400	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	21.60%	0.22	0.22				6.61%
401	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际6号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-51.03%
402	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区4小区变电站201配电变压器	630	12.06%	0.12	0.12				81.51%
403	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1	400	34.80%	0.35	0.35				39.49%
404	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
405	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村综合公变台区	400	96.00%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-4.80%
406	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房1变压器	500	40.96%	0.41	0.41				-42.36%
407	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）花园1变箱202配电变压器	630	7.05%	0	0		是	2026年12月	-19.48%
408	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变1变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
409	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分7变台	100	5.20%	0	0		是	2025年12月	-64.25%
410	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左7柱上变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-68.71%
411	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站202间隔配电变压器	400	33.20%	0.33	0.33				-28.66%
412	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干12右5右2	200	3.00%	0.03	0.03				9.95%
413	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期4箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
414	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前双大棚支006	100	20.40%	0	0		是	2026年5月	-64.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
415	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-38.39%
416	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干永井分83加1变压器	50	7.20%	0.07	0.07				-75.28%
417	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区3变电站3变压器	630	69.52%	0.70	0.70				-42.41%
418	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站202变压器	500	28.40%	0.28	0.28				-41.94%
419	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站2变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
420	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
421	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站201间隔配电变压器	800	21.38%	0	0				-40.71%
422	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾3箱变(单)	500	1.20%	0	0				-20.12%
423	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分10-2柱上变压器	315	51.75%	0.52	0.52				0.00%
424	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家栗稻秸秆公变台	200	5.40%	0.05	0.05				100.00%
425	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支007	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
426	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园24变电站变压器	630	19.05%	0	0				-38.32%
427	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
428	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村22机井	100	28.00%	0	0		是	2025年10月	-46.69%
429	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左2	400	38.10%	0	0				-34.50%
430	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都6号变电站202间隔配电变压器	630	38.86%	0	0				-36.68%
431	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线39左1变台	200	13.80%	0.14	0.14				100.00%
432	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	离休干部住宅箱变1变压器	315	34.67%	0.35	0.35				-33.06%
433	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	梁山变194大刘电线大刘电线109左7变台	200	78.90%	0.79	0.79				-38.34%
434	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光1箱变2变压器	630	90.79%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.40%
435	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室1号配电变压器	630	66.67%	1	1		是	2027年12月	-41.38%
436	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站1号配电变压器	630	52.86%	0.53	0.53				-40.24%
437	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支10	100	31.20%	0.31	0.31				-10.41%
438	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光4号变电站201配电变压器	630	31.24%	0	0				-39.64%
439	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南东台(2022微)	315	37.33%	0.37	0.37				-38.03%
440	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分005	250	70.00%	1	1		是	2026年12月	-38.95%
441	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
442	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	地质矿产研究院配电变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-139.48%
443	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸3变电站202配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
444	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支03	315	34.10%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
445	于洪	得胜变	得胜线95444	得胜变841得胜线四王村台区	50	28.80%	0	0				-40.67%
446	东陵	中马变	疗养线	疗养线82+1左1	630	2.10%	0.02	0.02				100.00%
447	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里5号变电站201间隔(施北乙线)配电变压器	800	18.00%	0	0		是		-16.51%
448	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	金泉花园小区变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-32.16%
449	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	格林阳光城1局维-1间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
450	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
451	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金干164	200	59.70%	1	1		是	2026年12月	-25.58%
452	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站1变压器	800	25.20%	0.25	0.25				-42.07%
453	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站1变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
454	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南暖棚地	200	81.15%	1	1	2024年9月	是	2025年10月	-21.98%
455	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站201变压器	315	39.68%	0.40	0.40				-44.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
456	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站1变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
457	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立水厂分6-1	400	15.00%	0	0				11.99%
458	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支8+1左1	400	9.50%	0.10	0.10				37.39%
459	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期4变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
460	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变1	630	33.52%	0.34	0.34				-41.04%
461	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线53左7变台	400	56.70%	0.57	0.57				-33.81%
462	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几06	200	22.30%	0	0		是	2025年12月	-20.00%
463	东陵	世园变	世满乙线	沈阳市沈北新区碧桂园10号箱式变电站201间隔配电 变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-34.39%
464	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变1变压器	630	36.83%	0	0				-45.16%
465	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
466	于洪	平罗变	平辛线	东二台网改新台	200	18.90%	0	0		是	2025年6月	8.56%
467	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干52柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
468	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站2变压器	400	18.75%	0.19	0.19				-42.47%
469	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村6机井（微）	200	33.00%	0	0		是	2025年10月	-39.91%
470	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分31左15柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-8.16%
471	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44+1左3	400	40.80%	0	0				100.00%
472	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站1变压器	800	23.63%	0	0				-20.41%
473	于洪	兰台变	兰家线	兰家小微1号台	200	25.20%	0	0				100.00%
474	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园西	315	40.32%	0	0				-40.50%
475	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郛舍三期3变202配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年12月	20.26%
476	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
477	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	22.12%
478	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变1变压器	800	12.75%	0.13	0.13				-40.17%
479	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左9	200	52.80%	1	1				-47.08%
480	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变2变压器	800	30.38%	0	0				-41.32%
481	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分31变台	100	51.20%	0.51	0.51				-97.08%
482	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线末岗分11+1变台	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
483	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线96右7变台	100	80.80%	0.81	0.81	2024年6月			-67.28%
484	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分70右1右1	200	19.20%	0	0		是	2027年	4.96%
485	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期5箱式变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
486	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙A开闭站1变电站变压器	315	78.73%	1	1		是	2025年12月	-40.56%
487	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	名门小区3变电站1变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-37.92%
488	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	108马延龙分1	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-49.38%
489	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站1变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-37.19%
490	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站201配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-40.66%
491	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站201配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-38.99%
492	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站1变压器	630	38.48%	0.38	0.38				-42.37%
493	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期4箱式变电站2配电变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
494	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡3组照明	200	12.83%	0.13	0.13				-36.08%
495	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯照明 4 台	200	128.70%	1	1	2024年6月			-41.78%
496	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房2变压器	630	12.06%	0	0				-68.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
497	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干7柱上变压器	315	46.48%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
498	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16	250	84.80%	1	1	2025年5月			-60.49%
499	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干6柱上变压器	400	39.90%	0.40	0.40				-43.39%
500	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右4	315	32.38%	0	0				-39.67%
501	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干恒温分5右2	200	43.20%	0.43	0.43				-58.99%
502	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干8变压器	200	7.80%	0.08	0.08				-31.90%
503	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分2变压器	315	15.56%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
504	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线8	315	51.75%	1	1		是	2025年12月	-40.94%
505	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左5	100	19.80%	0.20	0.20				-39.69%
506	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机校支11	315	3.49%	0.03	0.03				-125.50%
507	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分6-2	400	57.90%	1	1				-44.05%
508	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园甲线新立干43右1	250	27.84%	0	0				-29.28%
509	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站202	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
510	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	泾河西箱变	400	60.00%	1	1		是	2025年12月	-45.43%
511	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区11号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
512	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次1主变	500	27.60%	0.28	0.28				-48.63%
513	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-38.76%
514	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变1号变	630	9.90%	0.10	0.10				-44.22%
515	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变2变压器	500	25.28%	0	0				-38.83%
516	和平	方型变	方型变482光荣甲线	2#主变格林	800	17.00%	0	0				-36.13%
517	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变2站内变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-44.11%
518	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
519	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站201	630	37.78%	0.38	0.38				-43.23%
520	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城2变电站202	500	24.64%	0.25	0.25				-44.03%
521	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站2变压器	630	31.24%	0	0				-41.62%
522	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
523	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变2号变	400	27.00%	0.27	0.27				-32.48%
524	和平	市府变	市府变564总站甲线	延边街主变	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-37.03%
525	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变2变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
526	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变2变	630	33.65%	0.34	0.34				-40.23%
527	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区7变电站201	500	81.92%	0.82	0.82	2025年4月	是	2026年12月	-42.72%
528	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站202变压器	315	23.17%	0.23	0.23				-41.90%
529	新民	新民变	新民变30162营东线	西城怡园1变电站1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
530	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-43.87%
531	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色5号变电站1号变压器	1000	34.80%	0	0				-40.26%
532	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	侯家变开发甲线东站分2	400	36.60%	0	0				100.00%
533	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
534	沈北	道义变	道义变15269俪景线	瀚博皇家御院一期局维1箱202配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
535	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干59右5公变	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
536	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站202间隔配电变压器	800	39.00%	0.39	0.39				-38.76%
537	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	29.84%	0	0				6.16%
538	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	香柏花园2号变电站1号变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年	-42.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
539	和平	青年变	青年变362青好线	滨河干31左5省公司2201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-40.11%
540	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站201间隔变压器	630	50.48%	1	1				100.00%
541	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚	80	45.38%	0.45	0.45				-57.93%
542	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站1变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	-45.33%
543	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左19	200	30.60%	0.31	0.31				0.36%
544	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-31.96%
545	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线小洋河支7（小洋河综合台）	250	43.68%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
546	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站1配电变压器	630	59.81%	1	1		是	2025年12月	-32.40%
547	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
548	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站2变压器	400	30.40%	0.30	0.30				-36.99%
549	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80左4变台	400	32.20%	0.32	0.32				-51.71%
550	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干刘家分4右2柱上变压器	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
551	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区5变电站102配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-20.33%
552	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站1号变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
553	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支8左5变台	200	26.10%	0.26	0.26				-33.70%
554	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线马佟支16左3左1	100	17.70%	0.18	0.18				-40.20%
555	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变2变压器	630	38.10%	0	0				-44.03%
556	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期1变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年	-39.95%
557	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左26	100	0.00%	0	0				0.00%
558	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站2变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
559	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干032	80	141.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-30.37%
560	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余南台	100	121.60%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-37.97%
561	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家中台	400	142.50%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-37.99%
562	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站1配电变压器	315	39.11%	0.39	0.39				-33.14%
563	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	44.76%	0	0				-22.53%
564	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期11箱式变电站配电变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-33.29%
565	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-17.65%
566	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-42.23%
567	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站202间隔配电变压器	500	25.20%	0.25	0.25				-45.89%
568	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分44右10	200	25.50%	0	0		是	2027年	-27.88%
569	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右7左1	315	14.48%	0.14	0.14				-36.28%
570	法库	宝山变	法镇二线	石桥1箱变配电变压器	1000	12.40%	0.12	0.12				-44.58%
571	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线100左1变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	14.78%
572	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-41.63%
573	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.18%
574	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城7变电站-1	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
575	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线52国管变	250	49.28%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
576	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子8台	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	11.61%
577	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅11变电站11变压器	400	49.00%	0	0				-43.30%
578	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房2变压器	500	22.08%	0.22	0.22				-36.86%
579	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南台	400	65.10%	0.65	0.65				-38.25%
580	康平	张强变	张强变76244沙金线	工厂西台11柱上变压器	100	92.70%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-19.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
581	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北一方大棚	100	70.80%	1	1		是	2025年10月	-40.89%
582	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-41.72%
583	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站201配电变压器	630	53.97%	1	1				-39.34%
584	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后府支01	50	94.20%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-93.33%
585	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分105左1变台	200	7.80%	0.08	0.08				100.00%
586	法库	包家屯	包家线	10kV包家线于家堡支27	50	53.60%	1	1		是	2025年9月	51.28%
587	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线14柱上变压器	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-31.93%
588	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区7变电站1变压器	400	27.75%	0.28	0.28				-42.25%
589	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站2号变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-47.37%
590	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分韩家支8	400	10.80%	0.11	0.11				100.00%
591	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	惠娜畜牧公变台	400	11.10%	0.11	0.11				99.96%
592	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站1变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	-21.47%
593	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支10右3变台	200	62.00%	0.62	0.62				-34.22%
594	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线长风干12+2柱上变压器	400	0.75%	0	0		是	2025年12月	-86.96%
595	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干30左1柱上变压器	160	76.13%	0.76	0.76				-38.52%
596	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	荟萃箱变1变压器	400	11.50%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
597	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线85变台	200	65.80%	0.66	0.66				-35.26%
598	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站1号配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
599	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场1变电站2变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-40.23%
600	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山8号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	18.00%	0	0				11.93%
601	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分12	100	62.40%	0.62	0.62				-39.70%
602	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分48左支2一站式	200	16.50%	0.17	0.17				-15.11%
603	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站1变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-27.45%
604	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜.欧洲城6变电站2号变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-42.26%
605	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站201间隔配电变压器	630	9.65%	0.10	0.10				-40.75%
606	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期2变202间隔配电变压器	630	78.57%	0.79	0.79				-35.78%
607	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右4左3	100	26.40%	0	0		是	2027年	-32.02%
608	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站1变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-14.00%
609	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站1变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-38.78%
610	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变1变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
611	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左8右1	200	38.10%	0.38	0.38				-27.85%
612	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分9柱上变压器	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-33.41%
613	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南大棚养殖厂（2021微）	400	55.80%	0.56	0.56				-49.04%
614	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1202配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-25.07%
615	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分34	200	94.95%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-32.30%
616	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分210	200	32.50%	0	0		是	2025年9月	-43.34%
617	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园干39加1	200	37.50%	0.38	0.38				-37.74%
618	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心4号变电站1号变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-39.42%
619	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支44	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-27.10%
620	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右9右7	200	68.70%	0.69	0.69				1.99%
621	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.64%
622	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支47	100	80.40%	1	1	2024年6月	是	2025年9月	-36.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
623	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支29左分支2变压器	200	23.85%	0.24	0.24				-37.06%
624	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b1202配电变压器	250	20.40%	0.20	0.20				-42.25%
625	东陵	上佰变	上深乙线	鑫和花园1箱式变电站201间隔配电变压器	315	94.48%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-40.60%
626	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸三期1站房1配电变压器	800	21.00%	0.21	0.21				75.99%
627	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐2局维变压器102	630	22.54%	0.23	0.23				100.00%
628	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期1配电变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-36.63%
629	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左17右8	200	48.60%	0	0		是	2027年	2.10%
630	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线24右2变台	400	6.00%	0.06	0.06				-35.47%
631	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区2变电站1变压器	800	31.80%	0.32	0.32				100.00%
632	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区4箱式变电站配电变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-38.09%
633	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
634	和平	青年变	青年变368青二线	青二线42变压器	400	44.10%	0	0				-43.24%
635	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变1号考核	630	23.81%	0	0		是	2025年9月	30.72%
636	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站1变压器	800	26.70%	0.27	0.27				-39.25%
637	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区1变电站201配电变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	0.92%
638	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
639	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	优骏畜牧公变台	400	66.90%	0.67	0.67				99.97%
640	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
641	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站1变压器	800	31.50%	0.32	0.32				-40.14%
642	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干178右5左1	200	9.90%	0.10	0.10				100.00%
643	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
644	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分9左3柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-64.35%
645	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左17	400	42.00%	0	0				-62.99%
646	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分14	400	29.50%	0.30	0.30				-34.12%
647	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左1	100	34.20%	0	0				-44.42%
648	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分4左2	250	15.60%	0	0				-44.92%
649	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9之4	250	31.04%	0	0				-8.65%
650	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次2变压器柜2主变	630	32.00%	0	0				-32.00%
651	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明2箱变2	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
652	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#1#变压器	630	25.08%	0	0				-42.04%
653	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站201柜	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-43.47%
654	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站201配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-41.47%
655	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变2变压器	630	62.54%	0.63	0.63				-46.47%
656	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变2变	630	14.29%	0.14	0.14				-42.70%
657	大东	大东变	大东变066东风乙线	六一五小区箱变2变压器	400	58.80%	0.59	0.59				-40.74%
658	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变2变压器	400	36.50%	0.37	0.37				-43.00%
659	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变2	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
660	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站201	630	36.51%	0.37	0.37				-37.69%
661	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站201变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-46.04%
662	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变2号变	630	97.52%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.68%
663	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区3号变电站1号变压器	630	111.75%	1	1	2023年4月	是		-41.21%
664	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变1变	630	26.35%	0.26	0.26				-43.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
665	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
666	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变2变	630	66.98%	1	1		是	2025年12月	-38.37%
667	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-39.32%
668	东陵	中马变	疗养线	鸟岛全民健身户外充电桩箱变变压器	630	63.17%	0.63	0.63				100.00%
669	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
670	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年9月	-40.64%
671	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站2号配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2027年12月	-31.47%
672	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分52左3变台	200	24.10%	0.24	0.24				-29.82%
673	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干王窝堡分14左2变台	200	49.80%	0.50	0.50				-23.89%
674	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站2主变	800	18.50%	0.19	0.19				-42.18%
675	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗东台	100	73.20%	1	1		是	2025年11月	-33.34%
676	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园6箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.67%
677	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线王家村台	400	12.50%	0.13	0.13				-33.36%
678	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜北台	200	58.50%	0.59	0.59				-40.82%
679	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分026	100	82.80%	0.83	0.83	2022年12月			-33.39%
680	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线怒含干29左5+1左1柱上变压器	400	69.30%	0.69	0.69				100.00%
681	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左2	400	57.60%	1	1				-35.92%
682	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站2变压器	500	29.20%	0.29	0.29				-66.18%
683	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东地支1	100	73.00%	1	1		是	2025年9月	-36.36%
684	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分091	50	93.20%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-32.47%
685	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
686	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线68左3	80	76.00%	0.76	0.76				-30.94%
687	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区1变电站201配电变压器	630	3.81%	0	0				100.00%
688	康平	四家子	四家子变1207四长线	四一北分支1柱上变压器	200	67.80%	0.68	0.68				-13.17%
689	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左6右4	315	33.14%	0	0		是	2027年	-25.20%
690	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变1变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-35.20%
691	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变2号配电变压器	500	11.20%	0.11	0.11				-42.65%
692	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	96101部队居民楼箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
693	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干民屯分26左9变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
694	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分高力支12柱上变压器	400	33.30%	0.33	0.33				-32.38%
695	于洪	平罗变	平辛线	东二台1台区	400	13.80%	0	0		是	2025年6月	-73.24%
696	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙C开闭站1变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
697	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分34左支4台区	100	33.00%	0.33	0.33				-48.86%
698	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工甲线红工干18右2	315	16.83%	0.17	0.17				-45.89%
699	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	老虎干佟家分9变台	200	24.90%	0.25	0.25				-23.46%
700	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支031	160	39.75%	0	0		是	2026年5月	-29.86%
701	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北水田支03	30	47.00%	0	0		是	2026年5月	-35.28%
702	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村二组	100	104.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-48.15%
703	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明东台	400	29.75%	0.30	0.30				-37.74%
704	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左12	100	0.00%	0	0				0.00%
705	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站1配电变压器	630	53.65%	1	1		是	2025年12月	5.32%
706	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-25.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
707	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期5小区变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0				0.00%
708	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站2配电变压器	500	18.88%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
709	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线072	100	72.90%	1	1		是	2025年	-34.76%
710	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变2号 配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
711	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干13+1右1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
712	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府1局维变201配电变压器	800	55.20%	1	1		是	2026年12月	-2.25%
713	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分57左1变台	50	64.80%	0.65	0.65				-37.92%
714	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变2变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-37.75%
715	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光7箱变1变压器	400	73.50%	1	1				-25.48%
716	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家大棚支07	50	42.90%	0	0		是	2026年12月	-1.23%
717	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分56	400	14.65%	0.15	0.15				-32.67%
718	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信支031	200	125.40%	1	1	2025年6月			-31.92%
719	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城18号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-34.02%
720	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站2变压器	630	16.38%	0.16	0.16				-41.65%
721	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区2变电站1变压器	630	61.90%	0.62	0.62				-36.89%
722	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际7号变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0				-40.15%
723	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委中学台	100	94.00%	1	1	2022年12月	是	2025年9月	-38.72%
724	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭26号台	400	95.40%	1	1	2024年6月			5.72%
725	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期2变电站1变压器	800	42.38%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
726	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	皮家卜南大棚2号	100	100.50%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-46.14%
727	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站2变压器	630	33.97%	0	0				-45.79%
728	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站2变压器	500	25.20%	0	0				-52.12%
729	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线老烟草公司住宅	100	43.80%	0.44	0.44				-39.79%
730	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期1箱变1变压器	630	48.25%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
731	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20变台	250	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
732	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站1配电变压器	630	64.13%	1	1		是	2025年12月	-23.04%
733	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站1号变压器	500	39.36%	0.39	0.39				-40.61%
734	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站1变压器	500	25.20%	0.25	0.25				-38.19%
735	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分18柱上变压器	100	75.20%	1	1		是	2025年12月	-18.97%
736	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左4右11	200	6.00%	0.06	0.06				100.00%
737	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场12变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	6.07%
738	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干40右1柱上变压器	400	31.20%	0.31	0.31				-43.19%
739	于洪	光辉变	光辉变816光东线	光辉变816光东线二分厂八栋房村照明	50	70.80%	0.71	0.71				-40.76%
740	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山一组明	200	37.10%	0.37	0.37				-44.50%
741	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾5箱变2变压器	800	15.90%	0.16	0.16				13.08%
742	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线供销社住宅楼gf	315	54.19%	0.54	0.54				-39.38%
743	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
744	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟1变电站1变压器	630	30.79%	0	0				-39.33%
745	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站202配电变压器	800	18.00%	0	0				-37.84%
746	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-43.34%
747	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村西照明	400	117.00%	1	1	2025年6月			-40.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
748	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎果园支06	50	76.20%	1	1		是	2026年12月	-9.85%
749	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英都10变电站1变压器	630	55.62%	1	1		是	2025年12月	-37.69%
750	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分2左1柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
751	浑南	铁匠变	铁匠变858铁管线	沿海商业中心3号变电站1号变压器	400	43.13%	0.43	0.43				-41.22%
752	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九支009	160	48.00%	0	0		是	2026年5月	-30.05%
753	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站2变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
754	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线176右2变台	200	88.49%	1	1	2023年2月			-31.36%
755	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站2配电变压器	630	60.19%	1	1				-40.74%
756	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村1组照明	200	47.20%	0.47	0.47				-38.95%
757	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支41变台	400	52.60%	0.53	0.53				-7.66%
758	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑新苑小区箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	6.77%
759	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井1台	100	62.00%	0.62	0.62				-54.41%
760	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站201配电变压器	630	50.48%	1	1				-40.31%
761	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄华线	黄华干兰家分小北支23变台	200	34.35%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
762	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线92左6右11变台	400	30.75%	0	0		是	2025年12月	11.36%
763	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区11主变	800	11.50%	0.12	0.12				-42.20%
764	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期3变电站2变压器	800	23.00%	0	0		是	2026年12月	6.54%
765	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变2变压器	1000	3.00%	0.03	0.03				-41.57%
766	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左4左5	400	5.10%	0.05	0.05				-34.75%
767	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分10左2	200	32.40%	0.32	0.32				-44.51%
768	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-43.14%
769	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区4箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
770	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干93右3	50	48.00%	0	0		是	2027年	-43.11%
771	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分长华支16	200	17.40%	0.17	0.17				-56.04%
772	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右44	200	21.50%	0.22	0.22				-40.34%
773	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左23	80	39.00%	0.39	0.39				-46.04%
774	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二小区23楼小微企业	400	22.50%	0	0				100.00%
775	和平	三好变	三好变146明星线	世茂五里河9小区202配电变压器	400	17.70%	0.18	0.18				-3.24%
776	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭21号台	200	44.70%	0	0				-1.08%
777	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期1变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-35.26%
778	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	23.49%	0	0				-24.48%
779	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站1号变压器	630	3.49%	0	0		是	2025年	-46.24%
780	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架子照明新	400	18.30%	0.18	0.18				0.00%
781	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站2变压器	500	17.28%	0.17	0.17				-38.59%
782	于洪	大兴变	兴援线	援工小微3号台	400	20.10%	0.20	0.20				100.00%
783	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村1S（季节用电）	100	56.10%	0.56	0.56				-47.27%
784	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分9变台	200	35.70%	0.36	0.36				-18.30%
785	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房分历家村台支5	100	60.90%	1	1		是	2026年12月	-37.98%
786	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江干32右3之2柱上变压器	400	106.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	27.60%
787	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站1配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	-15.80%
788	东陵	杨官变	杨古线	杨古线杨古干17柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-3.62%
789	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0				-34.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
790	康平	张强变	张强变76266张强线	长城东（2）台	100	63.00%	0.63	0.63				-19.95%
791	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分58右4左3	50	75.00%	1	1				-21.81%
792	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站南5变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-36.70%
793	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线142右1变台	400	16.20%	0.16	0.16				-28.82%
794	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾9箱式变电站1号变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
795	于洪	得胜变	得化线95476	远家园5站房2变压器	630	18.79%	0.19	0.19				-40.88%
796	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都2土建变202	800	16.80%	0.17	0.17				-37.34%
797	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡古城子鑫鑫旺畜牧公变台区	200	18.90%	0.19	0.19				100.00%
798	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站2号变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-49.29%
799	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站1号变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-37.98%
800	浑南	于山变	于山变748于运线	桃园2号变电站1号配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-26.88%
801	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官20台区	400	40.65%	0	0				-29.99%
802	康平	四家子	四家子变1208山东线	茨芋屯（2）台	200	35.10%	0.35	0.35				-34.63%
803	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.72%
804	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-43.79%
805	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干145变台	200	16.50%	0.17	0.17				-41.86%
806	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小傲东狼西台	400	39.90%	0.40	0.40				-39.86%
807	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-32.70%
808	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线李丰分04	100	98.50%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-36.42%
809	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄综合	200	15.60%	0.16	0.16				36.49%
810	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0				-23.72%
811	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
812	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站1变压器	800	7.50%	0.08	0.08				-42.16%
813	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城16号变电站202配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-41.05%
814	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分48右1变台	200	17.70%	0.18	0.18				100.00%
815	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金3201配电变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-43.66%
816	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线047	100	38.10%	0	0		是	2026年	-6.06%
817	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右9	315	4.83%	0	0		是	2025年12月	-73.11%
818	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分4右2变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
819	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区4柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-33.96%
820	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右9右1	200	58.20%	1	1		是	2025年12月	-38.81%
821	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线21左2	315	90.48%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-50.76%
822	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线48左1	400	16.50%	0	0				-39.10%
823	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干24	315	16.51%	0.17	0.17				-44.86%
824	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支11变压器	315	75.24%	0.75	0.75				-37.78%
825	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支16变台	200	40.20%	0.40	0.40				-37.00%
826	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线57	315	80.76%	1	1	2024年6月			-47.05%
827	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左4柱上变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
828	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	长江变484岳山乙线岳山乙A环网单元岳山乙A环网单元102岳山干39左4	400	41.70%	0	0				-38.54%
829	和平	太原变	太原变042南十甲线	砂阳铁路高层1主变	630	15.62%	0.16	0.16				-42.84%
830	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变1号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
831	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变1	630	88.25%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-39.52%
832	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	银海苑小区变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
833	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区1变电站1变压器	500	43.68%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
834	铁西	工农变	工农变55578工北线	世代家园变电站201变压器	500	30.80%	0.31	0.31				-40.01%
835	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站201柜	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-47.74%
836	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-45.05%
837	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站201变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-43.47%
838	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦11主变	630	11.43%	0.11	0.11				-37.92%
839	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族1主变	630	91.81%	1	1	2025年6月			-44.39%
840	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站202	630	28.89%	0.29	0.29				-48.84%
841	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	五金联建箱变1变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-37.70%
842	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-40.66%
843	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
844	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站1号变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-42.20%
845	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变202	630	47.62%	0.48	0.48				-46.04%
846	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变2号	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
847	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
848	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站201	500	56.80%	1	1		是	2026年12月	-43.58%
849	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	11.43%	0	0				7.11%
850	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干207左2	200	24.90%	0	0				-35.02%
851	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线拉马沟支32	200	42.50%	0	0				20.97%
852	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园01间隔201配电变压器	800	48.75%	0.49	0.49				-43.18%
853	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-41.54%
854	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分8左1变台	400	23.10%	0	0				100.00%
855	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分91右5柱上变压器	400	30.30%	0.30	0.30				33.76%
856	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	云杉赋3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				26.70%
857	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分21左7	200	34.30%	0	0				7.78%
858	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
859	东陵	孙家寨	孙张线	沈阳香湾物业管理有限公司2202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
860	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十四号(微)	400	47.70%	0.48	0.48				43.21%
861	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线高力房台	400	26.00%	0	0		是	2025年11月	-35.35%
862	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右5变台	200	31.05%	0.31	0.31				-36.64%
863	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二015	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
864	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家水田支007	80	15.00%	0	0		是	2026年5月	-52.88%
865	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站1号变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-43.00%
866	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙线北方干三环分4+1柱上变压器	315	35.56%	0	0				0.00%
867	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-38.73%
868	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干117右5变台	200	33.30%	0.33	0.33				8.72%
869	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站2变压器	630	35.71%	0	0				-42.39%
870	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座8箱式变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
871	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城1号201配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
872	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分5+1左支9台区	100	39.60%	0.40	0.40				-62.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
873	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分042	200	42.83%	0.43	0.43				-33.26%
874	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗堡分42右6左1变台	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	10.11%
875	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右10左4变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-29.78%
876	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站2	400	25.13%	0.25	0.25				-42.28%
877	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分51	30	40.00%	0	0		是	2025年	-41.21%
878	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园1箱变2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.64%
879	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左11	200	29.10%	0	0		是	2027年	-23.87%
880	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线广播事业局401(2)	80	39.00%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
881	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	YHG 鹏朝乙线中街南分3+1右1恒达体育	1250	18.82%	0.19	0.19				-46.58%
882	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	场馆线58左1	400	63.30%	0.63	0.63				100.00%
883	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭25号台	400	127.50%	1	1	2023年6月			5.37%
884	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民三期改造箱式变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年	-41.68%
885	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分炼油支13道树子分支011	315	31.87%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
886	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干提水分16左7+1左2柱上变压器	400	105.00%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-54.05%
887	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	郭家卜西分	200	26.80%	0.27	0.27				-34.60%
888	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝排水支线05（祝家堡山下北台）	315	34.29%	0.34	0.34				-14.19%
889	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站2主变	800	21.00%	0	0				-45.41%
890	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站2号变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.24%
891	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站2变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-45.13%
892	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右13+1右4	200	10.50%	0.11	0.11				1.21%
893	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG 辽宁天易晶城房地产开发（意大利风情小镇）201	800	52.50%	0.53	0.53				-41.36%
894	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站2配电变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-40.28%
895	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分40右12	315	98.29%	1	1	2022年12月	是		-35.03%
896	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
897	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院2号变电站202间隔配电变压器	500	4.00%	0.04	0.04				79.26%
898	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站1变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-43.22%
899	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内南台	400	55.80%	0.56	0.56				-29.57%
900	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线殷家卜台	200	59.80%	0.60	0.60				-36.91%
901	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高路北散户	315	65.43%	0.65	0.65				-38.81%
902	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经小区变电站配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年10月	4.89%
903	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
904	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元1箱式变电站1配电变压器	800	42.30%	0.42	0.42				-22.18%
905	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右14能效柱上变压器	400	3.30%	0	0				100.00%
906	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区7变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	57.79%
907	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前甲线89左3	315	84.44%	1	1	2024年7月			-44.73%
908	于洪	平罗变	平辛线	小微荣海鑫吴机械台	400	8.10%	0	0				100.00%
909	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站1变压器	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
910	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9右5	400	101.70%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-31.63%
911	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站2	630	21.33%	0.21	0.21				-45.42%
912	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房2变压器	630	34.03%	0.34	0.34				-40.49%
913	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府2箱变201配电变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-2.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
914	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支10变压器	100	20.70%	0.21	0.21				-67.48%
915	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分17变压器	100	25.20%	0.25	0.25				-57.94%
916	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山干红工分20+2柱上变压器	400	13.20%	0	0				100.00%
917	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-38.01%
918	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
919	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马支线11	200	32.20%	0	0		是	2025年12月	-25.98%
920	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
921	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	八家子养殖小区台	200	52.80%	0.53	0.53				-60.96%
922	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇1变电站变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
923	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾7号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	16.83%	0	0				9.23%
924	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余棚菜	50	18.00%	0	0		是	2025年11月	-25.75%
925	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分17柱上变压器	315	55.87%	1	1		是	2025年12月	-32.54%
926	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线135左17	50	76.40%	0.76	0.76				-41.59%
927	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟3变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-36.77%
928	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分水利支03	200	36.75%	0.37	0.37				-30.87%
929	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区12变电站1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-41.46%
930	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站2配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
931	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台	315	31.24%	0.31	0.31				-44.60%
932	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村2台区	200	26.70%	0.27	0.27				-43.47%
933	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村24机井	50	76.80%	1	1		是	2025年10月	-46.96%
934	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站2变压器	800	7.20%	0.07	0.07				100.00%
935	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干80+1右1柱上变压器	200	62.00%	1	1		是	2025年12月	-36.22%
936	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站2号变压器	500	28.80%	0	0				-44.85%
937	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站1变压器	800	20.63%	0.21	0.21				-39.43%
938	于洪	五金变	五兰乙线	小微五兰乙81左1右5繁荣支前	400	5.70%	0	0				0.00%
939	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站1号配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2027年12月	-42.69%
940	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山10号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	21.00%	0	0				14.39%
941	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右8左6左2	100	20.40%	0.20	0.20				-30.03%
942	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	53.10%	1	1				-42.69%
943	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站2变压器	800	23.25%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
944	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变1变压器配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
945	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产2变电站1号变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-37.14%
946	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干7右1变台	200	72.90%	0.73	0.73				-11.83%
947	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期4变电站2变压器	800	24.75%	0	0		是	2026年12月	7.33%
948	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站2变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-40.01%
949	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干黄家井分5加1变压器	50	47.60%	0.48	0.48				-56.90%
950	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村东台	200	67.20%	0.67	0.67				-42.48%
951	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年6月	24.14%
952	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	铁群畜牧公变台	200	36.30%	0.36	0.36				0.00%
953	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前双支5	200	23.20%	0	0		是	2026年5月	-67.60%
954	于洪	五金变	五兰乙线	前进村东2台区	200	60.60%	1	1		是	2025年12月	-39.54%
955	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站201变压器	630	75.05%	0.75	0.75				-41.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
956	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区3变电站1变压器	800	24.38%	0.24	0.24				-39.58%
957	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园3箱变2配电变压器	630	41.52%	0.42	0.42				-43.16%
958	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右6	400	29.55%	0	0				1.17%
959	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分67左2变台	200	24.90%	0.25	0.25				100.00%
960	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
961	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左5右2	200	5.70%	0.06	0.06				-39.58%
962	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶11组台	400	23.40%	0.23	0.23				-32.75%
963	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产9变电站1号配电变压器	630	9.90%	0.10	0.10				-37.94%
964	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅1变电站202变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-44.13%
965	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
966	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分10柱上变压器	400	1.50%	0	0		是	2025年12月	-69.70%
967	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强31号	500	28.00%	0.28	0.28				-40.58%
968	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡村综合一台（微）	200	30.00%	0.30	0.30				8.75%
969	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩首府小区1变电站2变压器	800	8.40%	0	0				100.00%
970	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1右1	400	51.90%	1	1		是	2026年	-137.19%
971	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站2变压器	630	58.29%	0.58	0.58				-36.41%
972	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站1主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
973	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
974	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站201间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
975	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站1变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-34.59%
976	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-22.70%
977	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站1变压器	400	56.00%	1	1		是	2026年12月	-35.04%
978	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分74右1变台	100	79.60%	0.80	0.80				-34.00%
979	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉6组照明	400	24.00%	0.24	0.24				-38.96%
980	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干9柱上变压器	400	39.30%	0.39	0.39				-46.48%
981	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右5	315	49.52%	0	0				-45.77%
982	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分20	400	50.10%	1	1		是	2026年	-36.35%
983	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右3	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
984	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	315	33.02%	0	0		是	2026年	-36.06%
985	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分9+1公变	315	53.02%	0.53	0.53				-51.29%
986	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分89+1	100	58.50%	0.59	0.59				-45.50%
987	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右1变台	315	30.10%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
988	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景八分11	315	44.95%	0.45	0.45				-42.41%
989	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右7	315	41.14%	0	0				-49.27%
990	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分4右3	315	60.32%	1	1		是	2025年10月	-38.98%
991	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干37	315	93.97%	1	1	2024年6月	是	2026年1月	-20.81%
992	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变1变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
993	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
994	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府苑苑箱变1	800	32.00%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
995	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
996	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
997	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站1变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-38.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
998	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-37.50%
999	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站2号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
1000	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐2箱变1变压器	630	51.43%	1	1				-42.24%
1001	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1002	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	佳园箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-37.72%
1003	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变1变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-39.61%
1004	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城8箱变站2变压器	630	20.19%	0	0				-44.26%
1005	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变站1变压器	630	21.33%	0	0				-45.00%
1006	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1201变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-44.71%
1007	沈河	青年变	青年变352青东线	工校2箱变1变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年6月	-35.77%
1008	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
1009	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
1010	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变1	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
1011	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李家新台支10	200	36.60%	0.37	0.37				26.15%
1012	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变201间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
1013	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干162变台	200	18.53%	0.19	0.19				-35.28%
1014	大东	农大台	农大变80994农陵乙线	雅典居2箱变（单）	630	24.00%	0.24	0.24				-40.67%
1015	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分6左3柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
1016	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)201间隔配电变压器	500	44.80%	0.45	0.45				-15.69%
1017	东陵	营盘	营孙线	中华园1箱变1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-34.22%
1018	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年6月	-15.57%
1019	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树大棚002	80	18.19%	0	0		是	2026年5月	-38.31%
1020	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西设施小区支005	50	43.20%	0	0		是	2026年5月	-44.81%
1021	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技201间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				-46.74%
1022	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.77%
1023	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支2柱上变压器	400	14.75%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
1024	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗分10右12变台	200	23.40%	0.23	0.23				12.28%
1025	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站2变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-43.16%
1026	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线38+1之1柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	4.20%
1027	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变201	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
1028	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干103左4变台	200	27.90%	0.28	0.28				-39.88%
1029	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线大房子分黑山北窑沟支医院甲线 05	400	28.15%	0.28	0.28				-25.62%
1030	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所1	200	43.60%	0.44	0.44				-38.30%
1031	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御5箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
1032	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分49变台	200	37.70%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
1033	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保台支13柱上变压器	200	48.00%	0.48	0.48				-33.85%
1034	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚	100	108.00%	1	1	2024年9月	是	2025年6月	-46.93%
1035	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分39	100	64.02%	1	1				-35.42%
1036	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天3箱式变电站配电变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-40.80%
1037	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分69左1变台	200	33.15%	0.33	0.33				-43.77%
1038	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左12+1右1	200	6.30%	0.06	0.06				100.00%
1039	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期2箱式变电站202间隔	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-40.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1040	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1041	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右5	315	43.81%	0	0				-35.10%
1042	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都18号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	29.40%	0	0				7.56%
1043	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家北台	400	27.30%	0.27	0.27				-38.34%
1044	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-46.67%
1045	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站1变压器	630	48.57%	0.49	0.49				-36.72%
1046	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分19右4	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-16.87%
1047	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线245右16变台	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	24.67%
1048	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村1台	400	6.30%	0.06	0.06				-70.18%
1049	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线107小于沟分22荒地分23柱上变压器	200	29.10%	0.29	0.29				-34.21%
1050	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分12左1	400	6.90%	0	0				0.00%
1051	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171+1右2变台	400	72.90%	1	1		是	2025年12月	54.60%
1052	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期3箱变1变压器	800	54.75%	0.55	0.55				-36.64%
1053	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀2箱变2变压器	630	52.06%	0.52	0.52				-41.84%
1054	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
1055	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家南台	100	97.20%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-36.33%
1056	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家北台	100	72.30%	0.72	0.72				-47.08%
1057	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线后漠新村	200	50.55%	0.51	0.51				-42.76%
1058	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分3左2	400	20.40%	0	0		是		100.00%
1059	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园7箱变2变压器	630	39.05%	0	0				-23.84%
1060	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站2变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-41.54%
1061	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站1变压器	500	22.40%	0.22	0.22				-37.15%
1062	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈村新增1台	400	67.50%	0.68	0.68				-37.51%
1063	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站2变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-40.84%
1064	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所3箱变201间隔配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
1065	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变1变压器	800	23.25%	0	0				-46.86%
1066	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人事局住宅	200	50.00%	0.50	0.50				-45.07%
1067	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯北沟支10	100	26.40%	0.26	0.26				-52.23%
1068	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左2战友2202间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1069	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林干40左4之3	400	76.20%	1	1				-18.94%
1070	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线单坨分27左23变台	200	56.10%	1	1		是	2025年12月	-51.17%
1071	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				-34.82%
1072	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	0	0				-1.07%
1073	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线汇源纺纱门市	315	64.76%	1	1		是	2026年12月	-35.52%
1074	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干29+1左1	200	29.70%	0	0				0.00%
1075	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分92左1变台	200	8.70%	0.09	0.09				100.00%
1076	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线齐家支012	100	91.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-32.61%
1077	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩镇土北村嘉荣种鸡公变台区	200	42.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
1078	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
1079	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变1配电变压器	630	42.29%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
1080	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦2箱变2配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
1081	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线中学分2柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-39.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1082	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分43左1	400	22.50%	0.23	0.23				0.67%
1083	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团2变电站201间隔配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年12月	-32.00%
1084	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右10之1柱上变压器	315	113.02%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	44.62%
1085	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站1变压器	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
1086	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语1箱变1配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2025年12月	20.32%
1087	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变1变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-37.74%
1088	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分2+1右1变台	100	8.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1089	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右13变台	200	101.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-26.84%
1090	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村3变压器	800	9.75%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
1091	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分11左18右5变台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-7.86%
1092	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井5台	100	46.80%	0.47	0.47				-46.84%
1093	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线43右5变台	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
1094	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南2支01	200	44.10%	0.44	0.44				17.76%
1095	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房10组新1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1096	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲线1台区	200	67.80%	1	1				-9.88%
1097	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北南台照明	200	60.53%	0.61	0.61				-35.52%
1098	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分18+1左4	200	36.00%	0.36	0.36				-33.35%
1099	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局3	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1100	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干20+3公变	315	72.38%	1	1				-42.23%
1101	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯 7 队支02	200	15.00%	0.15	0.15				-54.18%
1102	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1103	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线桃山下村台（桃山）	200	27.20%	0.27	0.27				-42.42%
1104	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分2变压器（清洁能源）	400	10.95%	0.11	0.11				9.90%
1105	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部新台支2	200	38.40%	0.38	0.38				100.00%
1106	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	曹勇畜牧公变台	200	25.50%	0.26	0.26				85.33%
1107	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站2变压器	500	44.16%	0.44	0.44				-56.20%
1108	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1109	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前铁分支020含光伏	200	41.93%	0.42	0.42				-36.22%
1110	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房1-2台分支03	400	27.15%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
1111	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平分208	200	39.70%	0	0		是	2026年12月	-34.89%
1112	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0				-42.78%
1113	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西田支02	50	116.70%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.32%
1114	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线石庙子分80	100	44.40%	0	0		是	2025年	-39.84%
1115	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右5右3	200	16.20%	0	0		是	2027年	0.00%
1116	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	5.71%	0	0				97.33%
1117	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站2变压器	500	31.04%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
1118	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变1配电变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-43.72%
1119	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
1120	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-46.97%
1121	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线秀水菜田台	200	47.70%	0.48	0.48				-28.95%
1122	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微长垄子2	400	11.40%	0.11	0.11				-38.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1123	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64左3+1右1	200	65.10%	0.65	0.65				0.57%
1124	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线戴村分08（戴荒地后屯台）	315	36.19%	0.36	0.36				-41.41%
1125	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站2号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年	-45.77%
1126	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0				-44.29%
1127	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家81八家子支010	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-73.07%
1128	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	荣兴小区箱变（单）	400	23.00%	0.23	0.23				-43.21%
1129	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站1变压器间隔配电变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-40.98%
1130	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支11右2	400	12.30%	0.12	0.12				100.00%
1131	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3变电站1变压器	630	39.52%	0.40	0.40				-38.27%
1132	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线八家子村甲4	315	28.89%	0.29	0.29				100.00%
1133	于洪	范屯变	范北线	小微马三家东二台	200	23.70%	0.24	0.24				-40.82%
1134	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变201配电变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-25.56%
1135	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子东台分10	400	11.25%	0.11	0.11				-24.58%
1136	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变1站内变压器	500	24.96%	0.25	0.25				-48.41%
1137	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线47左4变台	400	11.40%	0.11	0.11				-63.96%
1138	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家二组照明	30	43.00%	0.43	0.43				-72.81%
1139	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区13变电站2变压器	250	31.60%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
1140	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
1141	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干黄中分医院支05	315	40.29%	0.40	0.40				-34.11%
1142	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维1变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-15.47%
1143	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左2柱上变压器	315	47.75%	0	0		是	2025年12月	-23.79%
1144	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	马家南台（2022微）	200	30.80%	0.31	0.31				-27.02%
1145	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分19	200	61.50%	1	1		是	2026年	-35.70%
1146	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干22变压器	200	30.80%	0.31	0.31				-45.35%
1147	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干58公变	315	38.73%	0.39	0.39				-42.35%
1148	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干21公变	315	34.60%	0	0		是	2026年12月	-29.45%
1149	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左8左5变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	4.82%
1150	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右5	400	15.00%	0	0				-39.82%
1151	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干25柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
1152	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干狮城分7	100	13.00%	0.13	0.13				-41.37%
1153	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85右2	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-37.96%
1154	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线83左1	315	49.21%	0	0		是	2026年	-40.11%
1155	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左7	315	62.10%	1	1				-40.39%
1156	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	延河家园箱变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
1157	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次2主变	800	25.50%	0.26	0.26				-41.35%
1158	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-47.65%
1159	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧华龙庭3箱变2号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
1160	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-57.10%
1161	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原21主变	315	38.73%	0.39	0.39				-43.02%
1162	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站201	630	28.95%	0.29	0.29				-48.82%
1163	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站2变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-40.55%
1164	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-46.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1165	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站3号高压柜2主变	630	13.33%	0.13	0.13				-42.58%
1166	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变2	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1167	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1168	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变2号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
1169	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站1号变压器	500	18.24%	0	0				-51.31%
1170	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变2变压器	800	7.89%	0	0				-49.48%
1171	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔41主变	800	63.50%	1	1		是	2027年12月	-37.33%
1172	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变2变压器	315	43.81%	0	0				-42.29%
1173	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变2变	630	20.00%	0.20	0.20				-45.13%
1174	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站201变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-44.06%
1175	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区3变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
1176	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区1变电站2变压器	630	7.94%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
1177	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变1变	400	40.80%	0.41	0.41				-41.23%
1178	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站1变压器	1000	43.50%	0.44	0.44				-40.94%
1179	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源1号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
1180	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街东台分09	315	37.46%	0.37	0.37				-32.15%
1181	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站2S变压器	630	20.19%	0	0				-38.86%
1182	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园1号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1183	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站2配电变压器	800	61.13%	1	1		是	2025年12月	-41.91%
1184	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	茨榆坨后边外王涛针织品公变台区	200	6.80%	0.07	0.07				0.00%
1185	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左4左6左1	400	57.30%	1	1				100.00%
1186	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干34+1左5柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-29.55%
1187	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
1188	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支5变台	200	53.20%	1	1		是	2025年12月	-32.27%
1189	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城1变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
1190	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-42.16%
1191	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳村分支04	50	63.00%	0.63	0.63				-41.34%
1192	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园7站房1配电变压器	400	6.90%	0.07	0.07				100.00%
1193	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	东建甲线结构干3右1	400	27.75%	0	0				-45.31%
1194	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块4变电站201间隔配电变压器	800	48.38%	0	0		是	2027年12月	-36.65%
1195	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线237右24右2变台	200	6.60%	0.07	0.07				0.00%
1196	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分24右4右1变台	200	1.80%	0	0				100.00%
1197	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线50左9变台	200	45.00%	0.45	0.45				-40.76%
1198	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉8组	400	30.00%	0.30	0.30				-33.69%
1199	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站202间隔配电变压器	630	8.57%	0	0				21.56%
1200	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变2变	800	21.75%	0.22	0.22				-40.05%
1201	于洪	东民变	机床二线	小微机床2干32左7加1台	400	20.40%	0	0				100.00%
1202	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南甲线73左14	315	10.57%	0.11	0.11				-23.22%
1203	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园6变电站1变压器	400	22.50%	0	0				-43.63%
1204	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期2小区箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2025年12月	14.55%
1205	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线15	315	27.62%	0	0				-51.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1206	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭4箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-40.88%
1207	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-24.68%
1208	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分杜窝堡支32变台	400	30.90%	0.31	0.31				-5.85%
1209	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线104左3变台	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-1.70%
1210	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南三台	200	49.20%	0.49	0.49				-43.31%
1211	法库	果子园	果子园变1412水泥线	宝山变005宝十线海房电台	100	36.00%	0.36	0.36				-24.83%
1212	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电2变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-44.67%
1213	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右14变台	200	16.95%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
1214	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分170	200	21.00%	0	0				-35.95%
1215	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支88大桑林子村台	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
1216	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线陵北干7+1左1柱上变压器	400	57.30%	1	1		是	2025年12月	12.24%
1217	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱1号变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-43.11%
1218	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-74.52%
1219	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园4号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-40.55%
1220	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-45.05%
1221	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中住宅楼	200	61.20%	0.61	0.61				-37.72%
1222	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期3号站1号变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	7.67%
1223	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站2号配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-49.95%
1224	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村四五组照明新	200	66.00%	0.66	0.66				0.00%
1225	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站1配电变压器	800	20.25%	0.20	0.20				-40.68%
1226	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三2小区变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	16.80%
1227	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区1变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	46.33%
1228	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民三四组照明	100	57.00%	0.57	0.57				-41.45%
1229	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线陶家村照明	100	85.20%	0.85	0.85	2025年4月			-40.00%
1230	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-16.67%
1231	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支014	200	62.80%	0.63	0.63				-28.47%
1232	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地大棚	100	102.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-36.94%
1233	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部3	50	72.60%	1	1		是	2026年12月	-41.90%
1234	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站201配电变压器	630	60.57%	1	1		是	2026年12月	-41.58%
1235	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2027年12月	-36.92%
1236	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线色织厂住宅楼	200	64.40%	0.64	0.64				-40.23%
1237	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线77左1	315	19.81%	0.20	0.20				7.74%
1238	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园7变电站变压器	630	17.52%	0	0				-42.99%
1239	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期7箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-40.73%
1240	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区1变电站1变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-42.64%
1241	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1242	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变201间隔配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-35.91%
1243	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右1左1	400	73.80%	0.74	0.74				100.00%
1244	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支4	80	65.00%	1	1		是	2025年12月	-40.46%
1245	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
1246	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城2号变电站1号变压器	630	51.11%	0.51	0.51				-39.47%
1247	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站201间隔配电变压器	800	67.50%	1	1		是	2026年	-37.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1248	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南十八家	200	37.30%	0.37	0.37				-50.08%
1249	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村8组	400	54.60%	0.55	0.55				-28.89%
1250	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线砖厂分石厂支12	200	9.30%	0.09	0.09				100.00%
1251	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站201配电变压器	630	33.14%	0	0				-44.69%
1252	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分22右8柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.88%
1253	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站2变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-44.23%
1254	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋用户202间隔配电变压器	500	13.44%	0	0				-40.08%
1255	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干47	250	31.36%	0	0				4.28%
1256	康平	四家子	四家子变1205四刘线	西三合堡分台	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
1257	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右1	315	6.35%	0	0				-9.32%
1258	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	南窑变570世纪甲线世纪甲环保分23	100	0.30%	0.00	0.00				-65.39%
1259	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线11	200	42.60%	0.43	0.43				-21.13%
1260	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右6柱上变压器	400	0.60%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
1261	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分11柱上变压器	250	49.28%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
1262	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右2柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
1263	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层1主变	800	18.00%	0.18	0.18				-41.02%
1264	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房1变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-44.24%
1265	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分33柱上变压器	315	84.44%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-38.39%
1266	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分22柱上变压器	315	51.62%	1	1		是	2026年12月	-34.26%
1267	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区8变电站1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-40.23%
1268	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站2号变压器	315	53.33%	0.53	0.53				-47.85%
1269	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站2变压器	400	18.80%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
1270	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左1+2右1	400	66.00%	0.66	0.66				100.00%
1271	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变1变压器	630	49.90%	0.50	0.50				-40.35%
1272	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛干老什牛分53右19变台	200	65.70%	0.66	0.66				-23.50%
1273	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分10	250	5.28%	0	0		是	2025年	-32.47%
1274	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	粮油线校田地支08	250	77.76%	1	1		是	2026年12月	-39.30%
1275	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支52大双台子北台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
1276	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站2配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
1277	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村10机井	100	93.60%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-45.13%
1278	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干51	315	42.86%	0	0				-6.47%
1279	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台	200	43.20%	0.43	0.43				-41.98%
1280	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月1号变电站201间隔配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	14.67%
1281	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分转心湖支2变台	200	21.30%	0.21	0.21				30.19%
1282	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水干3左9	400	45.50%	0.46	0.46				-12.83%
1283	于洪	东民变	东工线	小微东工线33号台	200	17.70%	0	0				100.00%
1284	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-国网辽宁省沈阳供电公司-沈北福瑞佳充电桩 一期-花园干2右分3	400	34.80%	0	0				94.80%
1285	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光1号变电站201配电变压器	630	22.48%	0	0				-42.17%
1286	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-39.80%
1287	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院9变电站1变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-42.56%
1288	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右7变台	100	95.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-35.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1289	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-124.09%
1290	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-15.72%
1291	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-63.35%
1292	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦1主变	800	14.63%	0	0				-47.26%
1293	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站201变压器	630	68.95%	0.69	0.69				-41.36%
1294	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分84+1	200	34.20%	0.34	0.34				-38.68%
1295	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	200	64.20%	0.64	0.64				14.44%
1296	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线64右2柱上变压器	400	57.60%	1	1				100.00%
1297	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼中台	400	24.90%	0.25	0.25				-30.00%
1298	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-17.69%
1299	东陵	杨官变	杨鑫线	LS_辽宁天久置业有限公司(汪家馨城A)201间隔配电 变压器	315	127.24%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-45.11%
1300	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村东台	400	37.20%	0	0				-28.85%
1301	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线良种台分支23	400	28.73%	0	0		是	2026年12月	-29.25%
1302	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区3变电站1变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	38.89%
1303	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
1304	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站1变压器	500	30.00%	0	0				-41.32%
1305	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城3箱变202变压器	500	26.88%	0.27	0.27				-39.74%
1306	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和大三期5箱变201配电变压器	630	2.29%	0.02	0.02				100.00%
1307	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南大棚	50	122.40%	1	1	2024年9月	是	2025年10月	-37.12%
1308	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区1变电站1变压器	800	17.75%	0.18	0.18				100.00%
1309	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线185变台	200	55.20%	0.55	0.55				-64.97%
1310	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1311	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村大棚(北台区局属综合台)	315	57.90%	0.58	0.58				-35.15%
1312	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0				-48.59%
1313	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线王福亮支37	100	71.40%	0.71	0.71				-27.93%
1314	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓202配电变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-45.59%
1315	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干121右1+1左4	200	17.40%	0.17	0.17				-33.25%
1316	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变2变压器	500	20.48%	0	0				-41.20%
1317	于洪	东民变	东范线	小微东范线46左20号台	400	32.40%	0	0				100.00%
1318	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期52主变	400	22.50%	0	0				-41.59%
1319	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香楦蓝郡小区7变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
1320	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1321	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	信合李树佳外贸楼变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年12月	-39.29%
1322	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站2变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-39.13%
1323	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站1配电变压器	500	43.52%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
1324	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘土村综合一台(微)	200	20.10%	0.20	0.20				-24.55%
1325	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站1变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
1326	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分111变台	200	45.60%	0.46	0.46				-33.08%
1327	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站1号变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-31.48%
1328	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	15.56%	0.16	0.16				100.00%
1329	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右6变压器	250	33.60%	0	0		是	2026年12月	-44.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1330	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站1变压器	315	23.81%	0.24	0.24				-41.48%
1331	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分16变台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.33%
1332	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1-1右2-1柱上变压器	400	25.40%	0	0		是	2025年12月	-31.70%
1333	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分雅洞支38右16变台	200	51.50%	1	1		是	2025年12月	-41.07%
1334	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干62	315	62.86%	0.63	0.63				-45.93%
1335	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左4变压器	100	13.20%	0	0		是	2025年12月	-50.78%
1336	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	新光分2变压器	315	70.60%	0.71	0.71				-47.87%
1337	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1338	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干8柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
1339	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干40柱上变压器	200	48.40%	0	0		是	2025年12月	-30.79%
1340	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右6右2	315	11.43%	0.11	0.11				-36.42%
1341	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分16	100	1.20%	0	0				-108.57%
1342	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线药业分13	100	22.40%	0.22	0.22				-29.60%
1343	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分4	400	75.20%	1	1				-41.23%
1344	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干54柱上变压器	200	89.20%	0.89	0.89	2024年6月			-28.62%
1345	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园2变电站201	500	25.92%	0.26	0.26				-42.26%
1346	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区3号变电站1号变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-41.11%
1347	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区17变电站202变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-44.35%
1348	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站1变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
1349	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站2	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
1350	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变1变	500	79.04%	1	1		是	2025年12月	-43.48%
1351	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站201	630	22.54%	0.23	0.23				-42.32%
1352	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变1变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-43.58%
1353	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站201配电变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-48.53%
1354	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站201柜	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
1355	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1356	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变2	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
1357	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-31.21%
1358	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变1变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
1359	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期3201变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-46.00%
1360	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站1号变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
1361	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站202	400	24.80%	0	0		是	2026年12月	-37.95%
1362	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	95931部队住宅箱变1变压器	500	26.56%	0	0				-40.42%
1363	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟3小区变电站201	630	26.67%	0.27	0.27				-39.98%
1364	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变1变	630	16.76%	0.17	0.17				-33.35%
1365	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	西窑3箱变1	630	37.14%	0	0				-43.28%
1366	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站202	315	67.56%	0.68	0.68				-42.72%
1367	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地西台	100	59.40%	1	1		是	2025年11月	-42.19%
1368	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	新生干12右6新	400	45.60%	0	0				8.00%
1369	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站2变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
1370	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	18.10%	0.18	0.18				36.66%
1371	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子东台支05	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-18.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1372	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池1变电站1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-34.72%
1373	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1374	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62左7右2	400	22.05%	0.22	0.22				0.38%
1375	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司用户 202配电变压器	500	106.80%	1	1	2024年6月			-46.26%
1376	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1377	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支 37+1右5	200	14.00%	0.14	0.14				-43.98%
1378	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干丽水湾分5华清工程有限公司3（一站式）	200	12.00%	0.12	0.12				-24.31%
1379	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分23右8	200	10.80%	0.11	0.11				13.58%
1380	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支24右24变台	200	16.00%	0.16	0.16				-45.91%
1381	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期2配电室202间隔配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
1382	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线75	200	49.80%	0	0		是	2027年	6.46%
1383	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳市沈北新区福星铝塑门窗加工厂-中尹干 提水分2	200	12.75%	0.13	0.13				33.18%
1384	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器1公变	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-54.32%
1385	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房综合一台	200	71.70%	0.72	0.72				4.79%
1386	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站1变压器	800	9.30%	0.09	0.09				10.78%
1387	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变22号配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2025年12月	-52.74%
1388	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站2变压器	400	27.38%	0.27	0.27				-40.75%
1389	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城1站房2变压器	630	33.78%	0.34	0.34				-43.90%
1390	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达2号变电站1号配电变压器	630	50.79%	1	1		是	2027年12月	-7.90%
1391	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1392	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期2号变电站202间隔配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	87.67%
1393	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻4号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
1394	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀叶干282	200	45.40%	0.45	0.45				-17.94%
1395	沈北	新城子	新城子变7554农专线	长城润滑油制造有限公司（一站式）	400	62.25%	1	1		是	2026年12月	8.50%
1396	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫1变电站202间隔配电变压器	800	14.70%	0.15	0.15				35.24%
1397	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站 201配电变压器	630	25.08%	0	0				-44.67%
1398	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支31左3左4	100	45.30%	0.45	0.45				-62.25%
1399	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光6箱变2变压器	630	56.19%	1	1				-26.81%
1400	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线7左3变台	400	8.70%	0.09	0.09				37.76%
1401	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站2变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-38.43%
1402	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	小南变电站1变压器	500	89.92%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-42.83%
1403	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村学校西	100	27.40%	0.27	0.27				-33.07%
1404	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线大兴村西南台	100	52.80%	1	1		是	2025年8月	-39.68%
1405	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站2配电变压器	630	74.92%	1	1		是	2025年12月	-29.93%
1406	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区1变电站1变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-41.19%
1407	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几4右2	400	16.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1408	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右1	100	90.00%	1	1	2024年6月	是	2027年	-9.69%
1409	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站1变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-40.89%
1410	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南台分支 002	200	67.20%	1	1		是	2026年12月	-26.58%
1411	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾1号变电站2号变压器	630	36.19%	0	0		是		3.55%
1412	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变1变压器	800	33.00%	0	0				-42.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1413	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村三方棚区	200	47.20%	0.47	0.47				-49.70%
1414	康平	张强变	张强变76244沙金线	姜家东台11+1柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
1415	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺3号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	83.10%	1	1	2024年6月			4.81%
1416	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫3变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0.10	0.10				50.73%
1417	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园2变电站202配电变压器	400	38.80%	0.39	0.39				-50.06%
1418	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线39右7变台	100	76.80%	0.77	0.77				-41.75%
1419	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际12号变电站202配电变压器	800	27.38%	0	0				-40.54%
1420	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支25加1右01变压器	50	22.80%	0.23	0.23				-46.55%
1421	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村6	400	7.35%	0	0				9.66%
1422	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干大屯分32+1（新立变台）柱上断路器 --站式	80	36.75%	0.37	0.37				-4.01%
1423	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房2变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-41.43%
1424	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景5小区变电站202配电变压器	400	3.60%	0.04	0.04				0.00%
1425	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺1住宅	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-40.98%
1426	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站201配电变压器	800	35.00%	0	0				-37.57%
1427	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二西支002	50	58.60%	1	1		是	2026年12月	-41.15%
1428	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	武警边防小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-37.25%
1429	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变2配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
1430	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站201变压器	500	14.40%	0.14	0.14				-40.12%
1431	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团4变电站201间隔配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
1432	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-4.70%
1433	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽2箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-83.65%
1434	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3右9右变台	100	46.40%	0.46	0.46				-68.53%
1435	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右3右22变台	100	14.40%	0	0		是	2025年12月	-19.61%
1436	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分31右20变台	100	79.80%	0.80	0.80				-33.53%
1437	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左17变台	200	36.30%	0.36	0.36				4.97%
1438	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北科技园二台	200	34.20%	0.34	0.34				-18.14%
1439	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线226右2+1左1	200	105.30%	1	1	2025年2月	是		45.75%
1440	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分6左4	400	79.20%	1	1		是	2027年	100.00%
1441	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站1变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-55.87%
1442	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡3号变电站1变压器	400	20.40%	0	0				-43.81%
1443	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室1号配电变压器	630	41.43%	0	0		是	2027年12月	-41.49%
1444	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站1号配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-37.46%
1445	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分11变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
1446	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园12主变	500	34.80%	0.35	0.35				-39.41%
1447	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分20+1右3	200	16.00%	0	0				-25.65%
1448	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站2变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-40.50%
1449	东陵	上佰变	汪家乙线	汪北四台区	315	3.17%	0	0		是	2026年12月	-94.40%
1450	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	6.16%
1451	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村内4号台	200	27.90%	0.28	0.28				-31.15%
1452	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站1变压器	500	31.04%	0.31	0.31				-38.52%
1453	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站1变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-40.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1454	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线43变台	400	51.60%	1	1		是	2025年12月	-44.14%
1455	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城4箱变202变压器	500	19.52%	0.20	0.20				-40.21%
1456	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城郊乡考核改造	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	13.03%
1457	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
1458	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园11主变	500	21.12%	0.21	0.21				-40.95%
1459	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左15变台	200	60.53%	1	1				-34.48%
1460	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
1461	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	10.54%
1462	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡二台支10	160	65.63%	0.66	0.66				-32.63%
1463	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干42新阳分7右1	200	18.00%	0	0				-28.35%
1464	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站201	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
1465	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站2变压器配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-48.92%
1466	和平	太原变	太原变082温州线	温州城31主变	630	10.67%	0	0				-38.32%
1467	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	中古分02	100	51.90%	1	1				100.00%
1468	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲3号	400	36.90%	0	0				25.78%
1469	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线榆树堡分39	160	19.88%	0.20	0.20				-32.11%
1470	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	唐轩铂金大厦2箱变201间隔配电变压器	800	40.13%	0.40	0.40				-39.64%
1471	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线53(金沙河广场)	50	26.40%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
1472	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右5变台	200	27.30%	0.27	0.27				-54.70%
1473	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变201配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
1474	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村1台区	80	22.88%	0.23	0.23				-41.04%
1475	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站2配电变压器	630	12.76%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
1476	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分24右支002	315	16.00%	0	0		是	2026年12月	-34.64%
1477	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线熊家岗支03	100	75.45%	0.75	0.75				-33.96%
1478	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线78右9变台	200	65.10%	0.65	0.65				-27.48%
1479	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分19	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1480	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线60左11左2	200	9.00%	0	0				98.01%
1481	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻3号变电站201间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
1482	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右2	400	32.70%	0.33	0.33				-41.06%
1483	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专129小朱家分001	30	66.00%	1	1		是	2026年12月	-39.30%
1484	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村金家街	400	177.30%	2	2	2023年1月			-39.87%
1485	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分15	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-29.65%
1486	皇姑	平源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左9柱上变压器	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
1487	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左3	250	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
1488	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干3右7变压器	200	14.00%	0.14	0.14				-37.14%
1489	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干洞庭支1变压器	200	3.60%	0.04	0.04				-95.09%
1490	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左6	315	46.35%	0	0				-39.33%
1491	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分13左19	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-35.72%
1492	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南南干22+2公变	315	37.71%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
1493	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干233右7左1变台	200	36.75%	0.37	0.37				-40.93%
1494	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干50加1	315	5.08%	0.05	0.05				-6.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1495	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干51变压器	315	31.43%	0.31	0.31				-48.59%
1496	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分22柱上变压器	315	22.35%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
1497	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变1号变	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
1498	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴2变电站2号高压柜主变	630	15.56%	0.16	0.16				-44.65%
1499	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
1500	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东1箱变1站内变压器	630	43.05%	0.43	0.43				-37.77%
1501	和平	方型变	方型变456文化乙线	主变金科名苑	1600	32.81%	0.33	0.33				-40.18%
1502	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站3号高压柜2主变	400	36.60%	0.37	0.37				-41.09%
1503	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年3箱变1变压器	200	10.80%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
1504	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
1505	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	喜盈居小区变电站1变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-39.15%
1506	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站202柜	630	50.16%	1	1		是	2026年12月	-42.67%
1507	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站201配电变压器	630	74.92%	0.75	0.75				-41.99%
1508	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑3变电站201变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-44.21%
1509	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变1	630	14.29%	0.14	0.14				-42.41%
1510	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站2号高压柜1主变	400	35.50%	0.36	0.36				-46.16%
1511	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1512	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站202变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-40.02%
1513	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变1变压器	400	26.40%	0.26	0.26				-37.27%
1514	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富小区8变电站201	500	19.60%	0.20	0.20				-29.72%
1515	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺九路小区变电站201柜	500	36.80%	0.37	0.37				-40.73%
1516	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-34.87%
1517	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变2变压器	400	39.90%	0	0		是	2026年6月	-43.35%
1518	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1519	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-37.63%
1520	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站1配电变压器	500	47.68%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
1521	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1522	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线65左1变台	200	39.00%	0.39	0.39				-31.87%
1523	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡鑫森润稻草公变台区	200	72.00%	0.72	0.72				0.00%
1524	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站201间隔配电变压器	800	28.00%	0	0				-42.28%
1525	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站2变压器	630	27.30%	0.27	0.27				5.03%
1526	于洪	平罗变	平辛线	秋家村2台	400	27.90%	0	0		是	2025年6月	-47.94%
1527	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站202间隔配电变压器	800	61.50%	1	1				-39.84%
1528	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村三组	200	69.80%	1	1		是	2026年6月	-27.48%
1529	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分加工厂支8	315	9.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1530	大东	如意变	如意变80866如信线	铁路小区箱变（单）	315	21.27%	0	0				-33.76%
1531	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小巫拉北台	160	65.63%	0.66	0.66				-28.72%
1532	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
1533	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
1534	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-42.62%
1535	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干111右2变台	200	34.80%	0.35	0.35				-39.38%
1536	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1537	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支7右4左4	315	12.70%	0	0		是	2025年	-8.63%
1538	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25左5	200	67.20%	0.67	0.67				-24.03%
1539	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站1主变	630	9.14%	0	0				-48.10%
1540	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站2号变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-36.51%
1541	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房2变压器	630	21.84%	0.22	0.22				-46.17%
1542	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
1543	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年6月	-26.79%
1544	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖寨门肖南卓洋畜牧养殖公变台区	200	30.30%	0.30	0.30				100.00%
1545	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房六组台	200	22.35%	0	0		是	2025年11月	-27.34%
1546	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站1变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-40.73%
1547	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区22配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-32.50%
1548	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯5队台	200	30.80%	0.31	0.31				-32.39%
1549	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区永顺机械铸造厂	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	2.66%
1550	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线蛤蟆山分支18	200	31.50%	0.32	0.32				-39.93%
1551	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区1变电所201变压器	800	3.90%	0	0				100.00%
1552	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站2站内变压器	630	17.90%	0	0				-38.72%
1553	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景7站房2变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-40.65%
1554	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-47.17%
1555	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支037	80	118.13%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-35.46%
1556	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大苇沟台分支09	100	94.50%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-30.91%
1557	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期4箱式变电站2配电变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
1558	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙沟子学伟畜禽公变台区	200	4.80%	0.05	0.05				0.00%
1559	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44左3自维用户变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-96.19%
1560	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立大田支05	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1561	于洪	光辉变	光水线	小微永光村台	200	42.30%	0.42	0.42				17.80%
1562	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪干14左10之1柱上变压器	100	41.40%	0	0		是	2025年12月	20.01%
1563	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期2箱式变电站2配电变压器	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
1564	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会2箱式变电站1配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
1565	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左7	200	88.80%	0.89	0.89	2023年9月	是	2026年	-37.89%
1566	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	苏官干小苏分19	200	25.80%	0	0		是	2027年	-38.13%
1567	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园31变压器	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
1568	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	YHG_沈阳天阔新城房地产开发有限公司 202配电变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-47.10%
1569	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡3变电站2变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1570	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线南荒村内	100	147.00%	1	1	2022年12月			-35.45%
1571	铁西	历工变	历工变10482历达线	景星干49	315	10.16%	0	0		是	2026年12月	-48.55%
1572	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站1变压器	500	21.60%	0.22	0.22				-45.18%
1573	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分46	80	78.00%	1	1				-21.95%
1574	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	鼎兴北苑小区AB地块变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-44.47%
1575	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站2变压器	500	53.44%	1	1		是	2026年12月	-40.43%
1576	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景4小区变电站202配电变压器	400	7.60%	0.08	0.08				100.00%
1577	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站2变压器	500	19.60%	0.20	0.20				-45.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1578	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊14号变电站1变压器	500	23.20%	0	0				-45.42%
1579	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区7变电站1变压器	500	21.60%	0.22	0.22				-44.13%
1580	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干133左T2柱上断路器--站式	80	32.25%	0.32	0.32				-40.23%
1581	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
1582	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期2箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	9.60%
1583	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工电支明德家庭农场几10	200	14.40%	0.14	0.14				44.94%
1584	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站202变压器	315	30.86%	0.31	0.31				-36.04%
1585	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区1变电站2变压器	800	16.20%	0.16	0.16				15.16%
1586	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站202配电变压器	630	50.48%	0.50	0.50				-39.57%
1587	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方圆2箱变202变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-21.27%
1588	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左1变台	100	82.50%	0.83	0.83	2022年12月			-58.95%
1589	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-8母 线配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
1590	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	甘泉变电站1变压器	400	32.40%	0.32	0.32				-40.16%
1591	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线民屯分36右9变台	100	56.00%	1	1		是	2025年12月	-24.92%
1592	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞2变电站2配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2025年12月	100.00%
1593	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村1台区	400	42.60%	0.43	0.43				-41.84%
1594	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分为刚支01	200	21.90%	0.22	0.22				-36.89%
1595	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分25左4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1596	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线玉枫采摘园分1	200	5.10%	0.05	0.05				-17.61%
1597	和平	青年变	青年变342青胜线	十二纬路202间隔配电变压器	400	82.50%	1	1	2025年6月			4.23%
1598	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站1配电变压器	500	75.20%	1	1		是	2025年12月	-40.31%
1599	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟东台	315	31.75%	0	0		是	2025年11月	-32.46%
1600	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村六组照明	50	32.80%	0.33	0.33				-40.02%
1601	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村2机井	200	29.10%	0	0		是	2025年6月	-61.46%
1602	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村2机井	100	36.00%	0	0		是	2025年8月	-38.53%
1603	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干温牛分24变台	200	35.40%	0.35	0.35				-28.02%
1604	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-40.66%
1605	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山11号变电站201间隔(前金线)配电变压器	400	29.70%	0	0				11.33%
1606	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡1号变电站201间隔配电变压器	630	58.73%	1	1				-40.22%
1607	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	辽中镇住宅1变压器	630	107.43%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-37.74%
1608	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华诚2考核1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
1609	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分48右2右5左6	400	27.30%	0.27	0.27				-41.08%
1610	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-40.48%
1611	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光3箱式变电站配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
1612	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分21左6变台	400	47.60%	0.48	0.48				-33.78%
1613	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右3	200	37.80%	0.38	0.38				-27.94%
1614	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂2箱式变电站1配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	23.44%
1615	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1616	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线179右15变台	200	28.80%	0.29	0.29				-43.43%
1617	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹园变电站1号变压器	630	27.14%	0	0				-39.93%
1618	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变201间隔配电变压器	800	63.00%	1	1		是	2026年12月	-41.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1619	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线放宝分黄金支012	100	94.50%	1	1	2024年7月	是	2026年6月	-35.90%
1620	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站2变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-37.42%
1621	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室202间隔配电变压器	630	44.95%	0.45	0.45				-41.55%
1622	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左7箱式变电站1配电变压器	400	55.50%	1	1		是	2025年12月	-9.92%
1623	于洪	东民变	东红线	小微东红线3号	200	8.70%	0	0				-6.17%
1624	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站201变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
1625	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期1局维变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
1626	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站1号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.82%
1627	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分16右13	100	38.40%	0.38	0.38				-30.88%
1628	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区3局维变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	12.29%
1629	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	丁香湖路灯箱变（公变自维）201间隔配电变压器	100	7.60%	0	0		是	2025年12月	9.47%
1630	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区4变电站1变压器	400	33.20%	0.33	0.33				-40.97%
1631	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家沟西台	315	24.13%	0	0		是	2025年11月	-30.59%
1632	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期1局维变202配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
1633	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	翡翠熙府2箱式变电站2配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	9.74%
1634	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变2变压器	500	28.40%	0	0				-45.50%
1635	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内中台	200	36.90%	0	0		是	2025年6月	-34.87%
1636	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分24能效柱上变压器	400	60.90%	1	1		是	2025年12月	39.21%
1637	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期3箱变1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
1638	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-42.04%
1639	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于7左4左6	200	29.25%	0	0				10.89%
1640	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
1641	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
1642	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站2配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
1643	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡东大棚（仅换变压器）改造	100	138.60%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	11.35%
1644	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚1箱变1变压器	800	26.10%	0.26	0.26				32.67%
1645	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
1646	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔5变电站1变压器	630	36.06%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
1647	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	YHG 万南干16左3城市印象201变压器	800	16.20%	0.16	0.16				-42.68%
1648	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万二组照明新	100	56.40%	0.56	0.56				0.00%
1649	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线62+1左2变台	100	81.20%	0.81	0.81	2023年7月			-52.89%
1650	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区3台支03	200	20.10%	0	0				100.00%
1651	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	吉祥分18+1左1	200	28.50%	0.29	0.29				-4.48%
1652	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站2变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-43.47%
1653	东陵	水家变	水李线	古城子回迁楼箱变1变压器	630	18.86%	0.19	0.19				-32.87%
1654	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分7+1	250	14.00%	0.14	0.14				-38.12%
1655	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
1656	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支16北几2	100	7.80%	0.08	0.08				100.00%
1657	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵东变164陵西甲线军政分9变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
1658	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左3左1变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	7.33%
1659	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分31右1变台	50	81.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	12.66%
1660	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右2	315	51.43%	1	1				-34.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1661	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分55左6变台	250	5.76%	0.06	0.06				-86.51%
1662	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分3柱上变 压器	400	63.00%	0.63	0.63				-30.41%
1663	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	市内甲线29右3	315	36.83%	0.37	0.37				-43.10%
1664	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分31变压器	315	56.38%	1	1		是	2025年12月	-38.37%
1665	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干55公变	315	42.86%	0	0		是	2026年6月	-39.91%
1666	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分10+1	315	6.03%	0.06	0.06				-45.04%
1667	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右4+1	315	68.89%	0.69	0.69				-40.31%
1668	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干28+1公变	400	43.80%	0	0		是	2026年12月	-53.18%
1669	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右6变压器	500	11.76%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
1670	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线8	315	36.19%	0	0				-57.68%
1671	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左5	315	42.22%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
1672	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	齐贤变478保南甲线保南甲1开闭站保南甲1开闭站203 保工干保九分9	315	0.00%	0.00	0.00				-107.00%
1673	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之2柱上变压器	315	33.14%	0.33	0.33				-44.96%
1674	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线88#右2	315	34.92%	0.35	0.35				-36.75%
1675	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干14左5A	315	50.67%	0.51	0.51				-20.91%
1676	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变2号变	800	8.70%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
1677	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	地质宿舍箱变1号变	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
1678	和平	青年变	青年变362青好线	群芳22#主变	630	44.19%	0	0				-21.14%
1679	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园1箱式变电站1	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
1680	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	公安局小区变电站1变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-47.24%
1681	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1682	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站201柜	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-35.83%
1683	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路2变电站201柜	630	31.24%	0.31	0.31				-48.45%
1684	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站201变压器	800	23.70%	0.24	0.24				-43.89%
1685	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区1变电站201柜	630	31.75%	0.32	0.32				-42.06%
1686	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
1687	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变1变压器	630	11.43%	0	0				-42.78%
1688	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳3#2#变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
1689	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变2变	630	15.56%	0.16	0.16				-45.06%
1690	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变2变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-45.16%
1691	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府4箱变1变	630	12.95%	0.13	0.13				-38.17%
1692	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-34.38%
1693	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街15变电站201	250	54.80%	0.55	0.55				-39.37%
1694	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变2	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
1695	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变1变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-42.11%
1696	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站2变压器	630	99.37%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-41.72%
1697	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城家园1变电站1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-38.91%
1698	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1699	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站1变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
1700	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	欧亚变254小含乙线小含干18右6柱上变压器	315	64.13%	1	1		是	2025年12月	-37.89%
1701	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园2号变电站202间隔配电变压器	630	55.87%	1	1		是	2027年12月	-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1702	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园3号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
1703	苏家屯	下深变	理想线	理想新城5号变电站2号变压器	630	37.08%	0	0				-39.88%
1704	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-37.36%
1705	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期3变电站201配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.75%
1706	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西棚菜	50	63.60%	0.64	0.64				-42.19%
1707	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境2期3号箱变1号变压器	800	28.13%	0	0		是	2026年12月	-25.75%
1708	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩3	500	24.72%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
1709	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1710	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁彩虹佳园1变电站202配电变压器	800	16.88%	0.17	0.17				-39.35%
1711	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站202	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	4.06%
1712	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之4柱上变压器	315	83.05%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	31.56%
1713	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分47右11变台	200	8.30%	0	0		是	2025年12月	-75.86%
1714	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村4台	100	328.80%	3	3	2025年6月			-35.25%
1715	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分26左12	100	19.20%	0.19	0.19				-154.75%
1716	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区2变电站2变压器	400	35.10%	0.35	0.35				-39.42%
1717	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色9号变电站201配电变压器	400	132.75%	1	1	2022年12月			-42.58%
1718	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分10	200	86.00%	0.86	0.86	2025年4月			-28.97%
1719	法库	包家屯	包家屯	10kV包家线喇嘛沟分04	200	79.51%	1	1				-35.61%
1720	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区1变电站2变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-45.50%
1721	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分62变台	200	41.10%	0.41	0.41				-37.09%
1722	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干中房分11右支1变压器	315	31.43%	0.31	0.31				-53.88%
1723	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分68左2	100	47.70%	0.48	0.48				-52.76%
1724	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支51	200	83.33%	1	1	2024年6月			-36.68%
1725	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变1变压器	400	23.60%	0.24	0.24				-39.82%
1726	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站201变压器	630	34.92%	0.35	0.35			2028年12月	-39.92%
1727	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站2变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-32.97%
1728	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支28	50	10.50%	0.11	0.11				-34.02%
1729	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站1配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-39.00%
1730	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	17.40%	0.17	0.17				0.00%
1731	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达5号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-12.74%
1732	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房1配电变压器	630	32.00%	0	0				-41.68%
1733	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园1号变电站201间隔配电变压器	800	15.38%	0.15	0.15				-7.58%
1734	东陵	世园变	世高线	世高线交通厅分17右2右3柱上变压器	400	31.50%	0	0		是	2026年12月	-39.46%
1735	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-6.75%
1736	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1737	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分20柱上变压器	315	16.76%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
1738	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中柳西支08	200	34.50%	0	0				100.00%
1739	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1740	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村于家坟	100	99.60%	1	1	2024年6月	是	2025年9月	-44.69%
1741	东陵	世园变	世高线	天琴湾4箱变1变压器	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.99%
1742	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-41.83%
1743	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	35.10%	0	0				-39.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1744	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分9右02	100	35.20%	0.35	0.35				-36.99%
1745	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线林达分23右4	100	62.10%	0.62	0.62				-28.48%
1746	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分007	100	43.50%	0.44	0.44				-34.00%
1747	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期1号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	2.96%
1748	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三号（微）	400	29.70%	0.30	0.30				4.97%
1749	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2027年12月	-42.79%
1750	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1751	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分13	315	10.48%	0	0				-44.09%
1752	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范二期小区2变电站202配电变压器	800	9.00%	0.09	0.09				100.00%
1753	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站2变压器	315	22.35%	0.22	0.22				-69.61%
1754	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村东照明（2021微）	400	25.50%	0.26	0.26				-40.86%
1755	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际11号变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0				-43.16%
1756	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分06左支02变压器	50	67.20%	0.67	0.67				-34.02%
1757	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1758	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支15	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-56.81%
1759	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站201变压器	630	21.33%	0.21	0.21			2028年12月	-35.14%
1760	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站1变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-39.70%
1761	康平	四家子	四家子变1205四划线	四划线高家支06	50	60.20%	1	1		是	2026年12月	-37.53%
1762	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉五组照明	100	58.20%	0.58	0.58				-43.43%
1763	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白东分支005	200	44.37%	0	0				-30.34%
1764	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分7柱上变压器	315	64.13%	1	1		是	2025年12月	-44.07%
1765	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	沈河国税箱变1变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-43.40%
1766	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学（中国医科大学专家公寓职工宿舍）-11 母线配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-33.63%
1767	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右3右2	200	67.80%	0.68	0.68				1.22%
1768	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线开北分木业支南几2	400	35.85%	0.36	0.36				27.40%
1769	沈北	王驿变	王新乙线	一站式-沈阳市沈北新区张经纬汽车配件商店-王新乙 34	200	13.20%	0.13	0.13				100.00%
1770	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站1配电变压器	630	54.92%	1	1		是	2025年12月	-33.34%
1771	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站201间隔配电变压器	800	23.63%	0	0				-35.10%
1772	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变1变压器	800	44.63%	0.45	0.45				-42.97%
1773	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变1变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-41.00%
1774	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线80右4变台	200	59.00%	0.59	0.59				-38.96%
1775	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线富拉堡支38	315	41.52%	0.42	0.42				-31.23%
1776	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	新湖美丽洲1箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	16.90%
1777	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村2组照明	200	72.60%	0.73	0.73				-28.87%
1778	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民村内台区	250	29.76%	0	0		是	2025年12月	-32.40%
1779	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区8变电站2变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-43.18%
1780	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	全胜变150中学线东拉拉分19左支06	100	92.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-36.77%
1781	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支5变压器	50	27.20%	0.27	0.27				-50.06%
1782	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-44.17%
1783	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区3机井	200	59.40%	0.59	0.59				-44.83%
1784	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井3台	100	54.40%	0.54	0.54				-56.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1785	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分收兵台支49左9柱上变压器	400	14.40%	0.14	0.14				17.17%
1786	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	保利天汇5箱变2变压器	630	8.25%	0.08	0.08				100.00%
1787	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光5号变电站201配电变压器	400	36.00%	0	0				-40.18%
1788	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支二001	80	125.63%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-17.86%
1789	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
1790	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区6变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.68%
1791	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站1变压器	500	24.40%	0	0		是	2028年12月	-42.55%
1792	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村8组新台	400	7.05%	0.07	0.07				-15.63%
1793	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-14.41%
1794	和平	青年变	青年变368青二线	八经干青二线69	315	23.62%	0	0				-9.82%
1795	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分12左2变台	200	24.60%	0.25	0.25				-34.69%
1796	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分西支010	200	24.00%	0.24	0.24				-24.66%
1797	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变201间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.71%
1798	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分10右3	200	29.10%	0.29	0.29				0.00%
1799	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干66易家分14	400	32.40%	0	0				8.90%
1800	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城1站房1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-41.56%
1801	于洪	光辉变	光东线	小微八栋房5台区	400	18.60%	0.19	0.19				-112.27%
1802	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站2变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
1803	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分13+1右3	200	28.50%	0	0		是	2026年	0.82%
1804	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线李成支02	100	65.10%	1	1		是	2026年12月	-27.94%
1805	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干机关分25左支04柱上变压器	400	119.70%	1	1	2024年7月			-42.63%
1806	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右16变台	200	30.00%	0.30	0.30				36.59%
1807	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站1变压器	400	14.80%	0.15	0.15				-54.24%
1808	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分073	200	54.00%	1	1		是	2025年9月	-33.77%
1809	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡村综合一台	200	32.20%	0.32	0.32				-50.52%
1810	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦1小区变电站201变压器	630	10.16%	0.10	0.10			2028年12月	21.42%
1811	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站2号变压器	400	61.50%	1	1				-37.73%
1812	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城9号变电站2变压器	630	23.37%	0	0				-41.38%
1813	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微沙河	200	47.40%	0.47	0.47				-45.97%
1814	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区1变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
1815	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区5箱变1变压器	800	18.30%	0.18	0.18				12.76%
1816	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	200	92.70%	1	1	2025年6月			100.00%
1817	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站2号配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2027年12月	-42.00%
1818	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站1号配电变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-30.54%
1819	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
1820	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站2变压器	630	10.10%	0	0		是	2025年12月	-39.79%
1821	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府2号变电站2号配电变压器	800	3.38%	0	0				100.00%
1822	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站202配电变压器	500	45.44%	0.45	0.45				-37.16%
1823	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	富兴公司（2022微）	400	31.80%	0.32	0.32				-29.21%
1824	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居6变电站1变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-35.50%
1825	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支32变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-28.41%
1826	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站1配电变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-37.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1827	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线50	100	58.00%	1	1				-112.89%
1828	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分52变台	100	56.40%	0.56	0.56				-39.00%
1829	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分25柱上变压器	400	68.25%	0.68	0.68				-45.83%
1830	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分14变压器	100	65.60%	0.66	0.66				-27.69%
1831	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线56	200	49.00%	0.49	0.49				-42.12%
1832	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左3左1之1柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
1833	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南甲线74	315	29.52%	0	0				-43.05%
1834	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左6	400	66.00%	1	1				-3.48%
1835	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3	315	42.16%	0	0				-33.28%
1836	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线86+1左1	200	33.80%	0	0		是	2026年	5.33%
1837	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区2箱变1号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-35.69%
1838	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二5箱变1号变	630	13.02%	0.13	0.13				-44.99%
1839	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变2号变	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
1840	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站202柜	500	12.16%	0.12	0.12			2028年12月	-44.63%
1841	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变1变	800	6.90%	0.07	0.07				-37.98%
1842	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明2变电站201	630	31.11%	0.31	0.31			2028年12月	-45.96%
1843	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭2箱变1变	630	11.43%	0.11	0.11				-43.60%
1844	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-39.17%
1845	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期2箱变2变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-44.12%
1846	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城6箱变站1变压器	630	18.73%	0	0				-43.94%
1847	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义3箱变2变	630	12.95%	0.13	0.13				-43.14%
1848	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1849	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
1850	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际1箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
1851	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干34右11	100	68.40%	0.68	0.68				-66.87%
1852	东陵	麦子屯	麦孙线	麦孙线王启分18右4柱上变压器	200	34.50%	0.35	0.35				15.09%
1853	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-47.51%
1854	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线1台	200	66.60%	1	1				13.32%
1855	于洪	光辉变	光专线	开隆村高家小微	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1856	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村	315	44.44%	0	0		是	2025年8月	-55.87%
1857	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分杜村支10变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-47.13%
1858	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦1主变	630	94.86%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-19.66%
1859	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	新台子大棚	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
1860	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线民屯支07	400	86.70%	0.87	0.87	2023年10月			-17.32%
1861	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室202间隔配电变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-44.67%
1862	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0	0				19.73%
1863	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居3号变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0				22.29%
1864	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区2变电站1变压器	800	42.75%	0.43	0.43				-43.55%
1865	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡8.14新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
1866	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期1箱变203配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-35.56%
1867	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左5	200	63.00%	1	1		是	2027年	-22.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1868	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨獾洞支5变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
1869	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右4变台	50	91.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-36.06%
1870	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站2站内变压器	500	19.84%	0	0				-38.72%
1871	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16左3变台	200	12.90%	0.13	0.13				0.00%
1872	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支14	200	28.80%	0.29	0.29				-29.34%
1873	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村西荒3台区	400	130.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-44.78%
1874	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-40.25%
1875	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-41.99%
1876	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站201配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2026年12月	-158.46%
1877	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱1号变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-42.89%
1878	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站1变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-38.67%
1879	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	22.12%
1880	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组1变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	29.56%
1881	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都17号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	22.54%	0	0				67.19%
1882	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙54左2	250	40.80%	0	0		是	2026年	-39.79%
1883	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之8柱上变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
1884	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	48.90%	0	0				-2.62%
1885	沈北	道义变	道义变15289雷明线	沈阳蒲河房地产开发有限公司（正良嘉园）3箱变1号 配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
1886	于洪	马三家	马辉线	三台子东台	315	48.25%	0	0				-44.84%
1887	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分16右6+1柱上变压器	200	73.50%	1	1				18.05%
1888	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营东台	100	50.00%	1	1		是	2025年11月	-38.90%
1889	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站1配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-35.58%
1890	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干26	315	22.54%	0.23	0.23				-28.68%
1891	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右5柱上变压器	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-32.33%
1892	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-41.12%
1893	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站1变压器	315	29.21%	0.29	0.29				-43.38%
1894	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-43.59%
1895	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站2变压器	400	19.60%	0.20	0.20				-30.16%
1896	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站1变压器	400	42.00%	0.42	0.42				-38.48%
1897	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院3箱变1变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
1898	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	大庆干44左4右1	200	30.00%	0.30	0.30				-43.86%
1899	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站1变压器	400	28.80%	0	0				-40.05%
1900	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线7左1变台	200	38.70%	0	0				0.00%
1901	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡10号小区变电站1号变压器	630	29.71%	0	0				-41.39%
1902	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村7台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	7.07%
1903	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干达连D分04	315	47.43%	0.47	0.47				-34.36%
1904	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	英雄公园2箱式变电站1配电变压器	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	44.22%
1905	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房1变压器	630	44.19%	0.44	0.44				-39.57%
1906	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东照明1、2组照明（微）	200	32.70%	0.33	0.33				-57.70%
1907	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城一期换热站	630	29.21%	0.29	0.29				100.00%
1908	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区4变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2028年12月	-43.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1909	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	武警驻沈公寓箱式变电站2配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
1910	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左22+1	100	44.00%	0	0				-38.53%
1911	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅24变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-38.32%
1912	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子西北甲10	160	41.25%	0.41	0.41				-32.50%
1913	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左2加1	315	10.16%	0.10	0.10				-33.58%
1914	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园6变电站202配电变压器	630	34.29%	0.34	0.34			2028年12月	-38.31%
1915	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府1箱变2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
1916	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站1号变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
1917	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分地质局支23	100	19.20%	0.19	0.19				-40.27%
1918	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村西台	400	128.70%	1	1	2022年12月			-36.25%
1919	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-14.55%
1920	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线振兴分3变台	200	93.90%	1	1	2025年6月			0.00%
1921	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台照明	200	66.30%	0.66	0.66				-34.98%
1922	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华北1支6	200	70.80%	1	1		是	2026年12月	-33.55%
1923	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子7.8队台	50	105.60%	1	1	2024年5月	是	2025年11月	-37.65%
1924	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	16.83%	0	0				3.57%
1925	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊马三家1井公变台区	50	36.00%	0.36	0.36				-69.09%
1926	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园20号小区变电站202配电变压器	500	20.80%	0	0				16.60%
1927	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期2箱式变电站配电变压器	630	37.59%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
1928	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干74变台	80	58.13%	1	1		是	2025年12月	-38.08%
1929	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南二台（新）	400	13.80%	0.14	0.14				8.75%
1930	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线河套分30左6变台	100	66.30%	1	1		是	2025年12月	-29.16%
1931	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	下深变280下深乙线下深乙线88	250	9.44%	0	0				-152.71%
1932	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居1变电站1变压器	630	57.78%	1	1		是	2025年12月	-39.40%
1933	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分86左2	200	10.80%	0	0				-26.05%
1934	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区9变电站1变压器	400	26.50%	0.27	0.27				-40.98%
1935	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜4号箱式变电站1号配电变压器	630	21.67%	0.22	0.22				-47.73%
1936	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左2	200	34.80%	0	0				-35.87%
1937	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干41右5	400	10.35%	0.10	0.10				-18.99%
1938	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4（畜牧局家属楼）	200	69.90%	0.70	0.70				-52.95%
1939	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站2环网柜3箱变变压器配电变压器	630	9.76%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
1940	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右1	200	89.70%	0.90	0.90	2022年12月	是	2026年	-43.58%
1941	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线上柳分11	100	72.20%	1	1		是	2026年12月	-33.75%
1942	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	41.70%	0	0				-15.81%
1943	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线乡约支018含光伏	200	52.73%	0.53	0.53				-23.44%
1944	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线八家子干32	400	38.75%	0.39	0.39				-31.87%
1945	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城3号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	15.87%	0	0				33.61%
1946	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变2变压器	500	42.80%	0	0				-40.88%
1947	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	罗圈照明（改2021）	400	43.20%	0	0		是	2025年6月	-24.59%
1948	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	颐和轩2201配电变压器	315	48.89%	0	0		是	2025年12月	-38.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1949	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	房产7楼配电变压器	400	36.40%	0.36	0.36				-39.36%
1950	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变2变压器	500	19.52%	0.20	0.20				-40.98%
1951	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站2变压器	630	11.27%	0.11	0.11				-42.31%
1952	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站1变压器	500	26.88%	0	0		是	2028年12月	-38.12%
1953	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站2号配电变压器	400	37.60%	0	0		是	2027年12月	-37.97%
1954	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区1变电站201间隔配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-5.28%
1955	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线小狐狸沟台	100	24.30%	0	0		是	2025年11月	-37.23%
1956	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变201间隔配电变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-37.87%
1957	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干鸟市分14+1柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-46.15%
1958	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站2号变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-45.82%
1959	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站1变压器	400	49.00%	0	0				-42.64%
1960	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期3箱式变电站1配电变压器	800	35.50%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
1961	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林南线29右2	400	25.50%	0.26	0.26				6.47%
1962	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-37.10%
1963	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前大棚北台nz（仅换变压器）改造	400	46.25%	0.46	0.46				25.72%
1964	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变201配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
1965	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变2变压器	630	58.10%	0.58	0.58				-41.39%
1966	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干180变台	100	41.10%	0.41	0.41				-38.36%
1967	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站1变压器	500	28.48%	0.28	0.28				-45.14%
1968	于洪	大潘变	大祝线	正宸弘泽湾二期站房1变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-38.03%
1969	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期4变电站202变压器	630	27.05%	0.27	0.27			2028年12月	-34.11%
1970	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站1变压器	400	68.50%	1	1				-28.65%
1971	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景4变电站1变压器	630	38.86%	0.39	0.39				-39.86%
1972	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村南台公变台区	400	9.30%	0.09	0.09				-8.62%
1973	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期3变电站1号配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	-52.91%
1974	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场3变电站202配电变压器	630	5.71%	0.06	0.06				72.55%
1975	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁1号箱变变压器配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-47.31%
1976	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右3	400	68.00%	1	1				-43.74%
1977	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融1柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
1978	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右15右2	315	28.25%	0	0				-46.75%
1979	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分6	315	20.95%	0.21	0.21				-42.51%
1980	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干12变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
1981	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右1	315	43.49%	0	0		是	2026年	-40.58%
1982	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左6公变	400	41.00%	0	0				-47.32%
1983	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干44公变	315	102.54%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.51%
1984	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干36	200	6.00%	0.06	0.06			2028年12月	-51.10%
1985	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左4之1柱上变压器	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
1986	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左6	315	51.75%	1	1				-35.35%
1987	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10右4	315	66.67%	1	1				-48.72%
1988	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-54.78%
1989	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站2站内变压器	315	16.25%	0	0				-45.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
1990	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站201柜	630	34.29%	0.34	0.34			2027年12月	-43.01%
1991	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站201变压器	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-40.03%
1992	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变1变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-35.65%
1993	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区2变电站201变压器	630	30.10%	0.30	0.30			2028年12月	-43.85%
1994	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地12主变	800	27.00%	0.27	0.27				-36.11%
1995	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	万能国宅主变	400	15.20%	0	0				-42.37%
1996	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站1号变压器	500	30.80%	0	0		是	2027年12月	-44.04%
1997	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
1998	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变2变压器	630	26.41%	0.26	0.26				-44.20%
1999	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变1站内变压器	500	22.00%	0	0				-43.19%
2000	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天2箱变1变压器	630	59.81%	1	1				-41.03%
2001	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站1号变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.88%
2002	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变1变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-45.20%
2003	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都11箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-41.91%
2004	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-40.02%
2005	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站201变压器	630	28.25%	0.28	0.28			2028年12月	-45.63%
2006	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	桂花南变电站1号变压器	500	79.60%	1	1		是	2026年	-47.19%
2007	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变2站内变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-41.00%
2008	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
2009	于洪	大潘变	大岳线	小微大潘村北岗子1台	400	52.80%	0.53	0.53				0.00%
2010	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变A站内变压器	630	57.46%	0.57	0.57				-42.49%
2011	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区3变电站1变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-28.88%
2012	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园5号变电站2号变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-39.05%
2013	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代4号变电站202间隔配电变压器	800	17.20%	0	0				-33.24%
2014	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村三组大棚	50	32.80%	0.33	0.33				-23.57%
2015	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39右18柱上变压器	100	57.30%	0.57	0.57				-37.31%
2016	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站2变压器	400	46.40%	0.46	0.46				-30.21%
2017	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	牧彤兽药公变台	200	22.80%	0.23	0.23				100.00%
2018	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇西线十东分16	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-22.07%
2019	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-东养养殖厂	200	27.00%	0	0		是	2026年12月	47.92%
2020	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士B分支20岳士B台	315	27.62%	0	0		是	2026年12月	7.13%
2021	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房九组照明	100	86.60%	0.87	0.87	2025年4月			-38.25%
2022	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分75左2	200	7.50%	0	0		是	2027年	-2.29%
2023	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂1变电站1变压器	800	17.10%	0	0				46.50%
2024	康平	城南变	城南变2514铸造线	所内分2柱上变压器	200	25.20%	0.25	0.25				17.14%
2025	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣滨南2变电站2变压器	630	4.44%	0.04	0.04				100.00%
2026	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干34左1	400	45.00%	0	0				100.00%
2027	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	6.03%	0.06	0.06				100.00%
2028	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站2号变压器	500	58.88%	0.59	0.59				-38.22%
2029	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园3变电站2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-37.85%
2030	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-42.92%
2031	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站2变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-38.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2032	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干大鱼分14左15右9变台	200	0.00%	0.00	0.00				-21.67%
2033	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年6月	-43.54%
2034	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站1变压器	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-48.46%
2035	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站1配电变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-35.17%
2036	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线10左1	400	23.40%	0.23	0.23				100.00%
2037	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水1	160	99.75%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-39.92%
2038	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡5号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	27.00%	0.27	0.27				0.00%
2039	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线张家分05	100	69.15%	0.69	0.69				-33.20%
2040	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司（华强城二期2-1期住宅）1201配电变压器	630	43.94%	0	0		是	2026年12月	-44.07%
2041	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	幸福嘉园2号变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-31.98%
2042	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯大棚台（新）	400	20.70%	0.21	0.21				0.00%
2043	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干75	250	69.76%	1	1		是	2027年	-36.57%
2044	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干70左6	200	16.50%	0.17	0.17				-44.02%
2045	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站2配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
2046	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右20	100	70.00%	0.70	0.70				-31.83%
2047	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发大棚07	30	31.33%	0.31	0.31				-54.33%
2048	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-50.26%
2049	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家东南台	200	6.90%	0.07	0.07				100.00%
2050	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干116左1	100	67.50%	0.68	0.68				-59.33%
2051	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
2052	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干5大华旧物（一站式）	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2053	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线48+1	400	80.40%	1	1	2025年6月			100.00%
2054	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期3箱式变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
2055	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站201间隔配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
2056	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分44#	315	3.43%	0	0		是	2026年12月	-33.08%
2057	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院1号变电站202间隔配电变压器	800	3.25%	0.03	0.03				66.27%
2058	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	万科大都会公元2箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-19.99%
2059	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站2号变压器	630	10.92%	0.11	0.11				-36.91%
2060	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期7变电站201开关柜	630	31.43%	0.31	0.31				-41.83%
2061	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区5变电站变压器	400	32.80%	0.33	0.33				-47.45%
2062	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站201配电变压器	500	66.40%	0.66	0.66				-40.85%
2063	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园22主变	630	14.48%	0.14	0.14				-52.64%
2064	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线39右03	400	6.00%	0.06	0.06				-39.54%
2065	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组大棚（2021微）	200	16.20%	0.16	0.16				-40.76%
2066	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线075	200	43.95%	0.44	0.44				-30.23%
2067	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站202间隔配电变压器	800	11.63%	0	0				-39.81%
2068	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年12月	-34.47%
2069	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区9小区变电站201配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2027年12月	89.25%
2070	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支11加1左03变压器	100	31.80%	0.32	0.32				-51.22%
2071	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府3箱变2变压器	800	1.20%	0	0				100.00%
2072	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区1变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	1	1		是	2027年12月	-37.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2073	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期3局维变电站201配电变压器	630	8.25%	0	0				90.66%
2074	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区5变电站1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-39.38%
2075	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线高山子照明	160	41.81%	0.42	0.42				-40.77%
2076	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅21变压器	400	20.00%	0	0				-42.28%
2077	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分087	100	59.10%	1	1		是	2025年	-37.98%
2078	辽中	敖司牛	敖司牛变1228金属线	城郊白家村大棚公变台区	30	109.50%	1	1	2022年12月	是	2025年7月	-48.89%
2079	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站201变压器	800	19.00%	0.19	0.19				-45.18%
2080	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站202配电变压器	400	29.20%	0	0				-17.75%
2081	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左2	400	24.60%	0	0				100.00%
2082	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际5号变电站201配电变压器	800	19.00%	0	0				-37.83%
2083	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所4箱式变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
2084	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站2变压器	500	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
2085	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
2086	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站甲）配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				100.00%
2087	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区2变电站配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	21.67%
2088	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区4变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	16.48%
2089	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
2090	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家棚菜分台	200	17.70%	0.18	0.18				16.09%
2091	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分16柱上变压器	250	49.28%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
2092	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑4箱变1	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
2093	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	龙湾北台	315	49.02%	0	0		是	2026年12月	-28.58%
2094	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七南西北照明	400	103.80%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-39.30%
2095	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分18左8变台	200	78.20%	1	1		是	2025年12月	-22.34%
2096	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165+1右1	200	34.20%	0.34	0.34				100.00%
2097	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干61右1变台	200	60.90%	1	1		是	2025年12月	41.11%
2098	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分47变台	100	58.20%	0.58	0.58				-37.21%
2099	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
2100	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分19	400	44.00%	0	0		是	2025年10月	-37.39%
2101	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分13左支2变压器	100	51.30%	0.51	0.51				-49.57%
2102	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘南村4机井	200	57.80%	1	1		是	2025年10月	-45.42%
2103	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会1变电站202间隔配电变压器	800	51.30%	0.51	0.51				2.72%
2104	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期2站房1配电变压器	800	35.63%	0.36	0.36				-41.30%
2105	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干34+1右1柱上变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
2106	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右16左10	200	21.00%	0	0				-9.26%
2107	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器202	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	25.13%
2108	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站2号变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
2109	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦西分14柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-103.52%
2110	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-43.86%
2111	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分157左1柱上变压器	200	16.80%	0.17	0.17				100.00%
2112	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站201变压器	500	57.60%	0.58	0.58				-41.70%
2113	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年12月	-23.62%
2114	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支16	200	29.10%	0.29	0.29				-45.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2115	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线三台子村内	315	48.57%	0	0				-51.78%
2116	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
2117	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分陶连西台支2	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
2118	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分20变台	200	15.90%	0.16	0.16				-38.30%
2119	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕1配变站1变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	4.93%
2120	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期1箱变2变压器	400	30.90%	0.31	0.31				-40.98%
2121	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站1变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-40.91%
2122	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.20%	1	1				5.59%
2123	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
2124	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变1变压器	800	45.00%	0.45	0.45				-41.08%
2125	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸1变电站2变压器	630	49.21%	0.49	0.49				-41.26%
2126	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里5号变电站201配电变压器	630	43.17%	0	0				-40.70%
2127	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘于134左支1一站式	200	9.30%	0.09	0.09				-208.11%
2128	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组大棚	80	48.75%	0.49	0.49				-42.65%
2129	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园7号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年	-41.04%
2130	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变202	500	23.68%	0.24	0.24				-38.28%
2131	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+2变压器	400	69.30%	1	1		是	2026年12月	-22.93%
2132	东陵	水家变	水孙乙线	yhg 东亚国际城3箱式变电站1号变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-44.11%
2133	于洪	光辉变	光水线	小微九十八宿舍二	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2134	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站2号配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-43.31%
2135	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2136	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站1变压器	630	17.27%	0	0		是	2025年12月	-36.97%
2137	法库	柏家沟	柏和线	10千伏柏和线154	100	47.00%	0.47	0.47				-31.97%
2138	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地综合照明（2021微）	200	13.20%	0.13	0.13				6.58%
2139	于洪	曹家变	曹大甲线	凯怡阳光三期变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年6月	-38.89%
2140	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥4箱变202配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	-22.73%
2141	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司（住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块）1配电变压器	630	35.56%	0	0				-40.12%
2142	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期1变电站202间隔配电变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-39.18%
2143	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左16加1	200	136.50%	1	1	2022年12月	是	2026年2月	-20.50%
2144	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支01	200	60.25%	1	1		是	2026年12月	-28.13%
2145	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几60	400	9.00%	0.09	0.09				0.00%
2146	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	舍宅分10右16柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-45.78%
2147	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2148	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干于次于分34右27变台	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	-71.45%
2149	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子东	200	67.40%	0.67	0.67				-39.58%
2150	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站1配电变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-39.27%
2151	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右8柱上变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	6.26%
2152	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站202配电变压器	500	45.12%	0.45	0.45				-38.77%
2153	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-35.67%
2154	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分14右02	100	76.80%	0.77	0.77				-36.28%
2155	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干33柱上变压器	400	21.30%	0.21	0.21				52.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2156	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线14右2	400	48.40%	0	0		是	2025年12月	-37.28%
2157	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干33柱上变压器	400	22.80%	0.23	0.23				-24.51%
2158	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左6变压器	315	84.32%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-44.81%
2159	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干11	315	53.33%	0.53	0.53				-42.38%
2160	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分11	250	77.76%	0.78	0.78				-47.53%
2161	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右10	100	81.90%	1	1	2022年12月	是		-33.09%
2162	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干17右3变压器	315	27.94%	0.28	0.28				-37.74%
2163	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干26	200	41.20%	0	0				-41.76%
2164	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左1右1	315	37.84%	0	0				-39.19%
2165	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分12公变	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
2166	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干27柱上变压器	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
2167	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分20右5	100	29.40%	0.29	0.29				-45.29%
2168	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线51	200	52.80%	0.53	0.53				-11.00%
2169	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分17加1	400	40.05%	0	0				-51.50%
2170	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干85左3	315	22.22%	0	0		是	2027年12月	-40.58%
2171	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分4	200	50.00%	1	1				-48.01%
2172	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左1	315	26.41%	0	0		是	2027年12月	-40.09%
2173	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变1	315	73.02%	1	1		是	2026年12月	-42.19%
2174	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干49柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-29.85%
2175	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变2号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
2176	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2177	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
2178	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变2变压器	800	12.00%	0.12	0.12				-44.17%
2179	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变1号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
2180	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-42.55%
2181	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里2	630	29.84%	0	0				-43.73%
2182	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	吴辰苑小区4变电站201	630	30.79%	0.31	0.31				-40.34%
2183	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2184	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变1号变	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-27.47%
2185	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变1变	630	8.57%	0.09	0.09				-47.43%
2186	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站201	400	70.50%	0.71	0.71				-43.88%
2187	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站201	630	44.13%	0.44	0.44				-42.05%
2188	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变2变压器	400	39.90%	0.40	0.40				-42.72%
2189	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区2变电站1变压器	500	10.00%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
2190	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站201柜	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-46.36%
2191	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变2	400	78.40%	0.78	0.78				-37.75%
2192	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变2	500	23.04%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
2193	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二2箱变1变	400	51.60%	0.52	0.52				-44.30%
2194	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变1号变	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
2195	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
2196	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2197	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城3变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-34.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2198	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站202	500	32.32%	0.32	0.32				-41.99%
2199	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分8右1	315	49.21%	0	0				-41.11%
2200	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站202	630	25.71%	0.26	0.26				-43.95%
2201	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地小区公变台区	200	7.50%	0.08	0.08				0.00%
2202	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12+2公变	315	65.08%	1	1		是	2026年12月	-29.59%
2203	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城3站房1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.80%
2204	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十二号(微)	400	33.30%	0.33	0.33				27.06%
2205	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十七号(微)	400	29.40%	0.29	0.29				11.72%
2206	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支11柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
2207	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站202	630	16.00%	0	0		是	2027年12月	-37.04%
2208	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右24变台	200	28.30%	0.28	0.28				-34.76%
2209	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干107+0右2	200	74.70%	1	1		是	2026年	16.15%
2210	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂北考核	200	86.40%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-29.99%
2211	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站201变压器	630	49.90%	0.50	0.50				-41.20%
2212	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期3箱变201配电变压器	500	20.16%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
2213	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器	630	44.13%	0.44	0.44				-42.94%
2214	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-25.78%
2215	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市3变电站2号主变	800	20.63%	0.21	0.21				-35.93%
2216	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支14右4变台	200	106.80%	1	1	2022年12月			-36.26%
2217	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站1变压器	630	21.14%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
2218	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分10右4变台	400	37.50%	0.38	0.38				-43.75%
2219	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站2变压器	1000	29.70%	0.30	0.30				-43.50%
2220	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1左1	160	68.63%	1	1				-47.48%
2221	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分14变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-26.49%
2222	于洪	范屯变	范静线	小敬圣马家园	400	25.40%	0.25	0.25				-35.75%
2223	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1号变压器	630	38.86%	0	0				-42.58%
2224	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线57左9+1左5变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-141.97%
2225	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园3站房1变压器	630	19.56%	0	0				-38.75%
2226	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-40.26%
2227	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干97+1左7	400	30.45%	0	0		是	2026年	-34.66%
2228	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区7变电站1配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	26.27%
2229	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线排水2	100	71.40%	1	1		是	2026年12月	-29.47%
2230	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
2231	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土东11	100	114.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-40.88%
2232	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线五分场支线013	30	122.67%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-37.02%
2233	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村台	315	20.80%	0	0				-49.25%
2234	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	榛子街中台	315	35.24%	0.35	0.35				-23.43%
2235	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望干14+1柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
2236	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场社区变电站1号变压器	800	74.10%	1	1		是		-28.84%
2237	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分40	200	84.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-27.53%
2238	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图1变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
2239	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维1变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-5.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2240	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区10变电站1变压器	630	90.48%	1	1	2024年9月	是	2025年10月	-39.65%
2241	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期1箱变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-19.25%
2242	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干81左2右1变台	100	42.00%	0.42	0.42				-45.12%
2243	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右04左01	160	16.50%	0.17	0.17				-37.94%
2244	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干47右09	160	24.06%	0.24	0.24				-42.46%
2245	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-45.22%
2246	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林2箱变1变压器	315	15.56%	0.16	0.16				-42.20%
2247	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站2变压器	500	23.04%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
2248	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-36.43%
2249	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	800	19.20%	0	0				100.00%
2250	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站2变压器	630	53.71%	1	1		是	2025年12月	-37.68%
2251	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线客运公司住宅楼	100	57.60%	0.58	0.58				-36.45%
2252	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前西台照明	400	141.95%	1	1	2022年12月			-38.83%
2253	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线沈阳洪福物业有限公司	630	6.98%	0.07	0.07				-38.30%
2254	沈北	农高变	农丰线	一站式翔凤分支	100	60.90%	1	1		是	2026年12月	-24.74%
2255	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期22主变	500	18.00%	0	0				-40.19%
2256	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干035	400	21.75%	0.22	0.22				100.00%
2257	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干52右11右2	315	24.76%	0	0				-8.56%
2258	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干19右1变台	500	44.40%	0.44	0.44				-43.15%
2259	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡3号小区变电站1号变压器	400	43.60%	0	0				-40.04%
2260	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）1516箱201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-8.64%
2261	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线211右2变台	400	9.60%	0.10	0.10				-23.47%
2262	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	第八离休养所1栋201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0				-42.81%
2263	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-28.44%
2264	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变1变压器	500	18.56%	0	0				-44.37%
2265	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线同和明	200	35.20%	0.35	0.35				-48.65%
2266	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜中台	200	63.70%	0.64	0.64				-48.19%
2267	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站1配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.31%
2268	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站1主变	500	12.40%	0.12	0.12				-37.71%
2269	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站202配电变压器	800	35.63%	0	0				-32.83%
2270	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分厂部支20#右分支01	200	23.55%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
2271	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-军华种业家庭农场	200	6.30%	0	0		是	2026年12月	-90.01%
2272	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维2配电变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2273	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-13 母线配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-39.92%
2274	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-17 母线配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-35.27%
2275	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡10变电站2变压器	630	52.95%	1	1		是	2025年12月	-36.64%
2276	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干8右1变台	200	61.20%	0.61	0.61				-36.54%
2277	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
2278	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡2箱式变电站2配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	24.55%
2279	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站2变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
2280	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分29之1柱上变压器	200	74.50%	1	1		是	2025年12月	-47.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2281	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右2柱上变压器	200	81.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.31%
2282	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干74左2之1柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-37.76%
2283	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	22.13%	0	0				-36.47%
2284	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线家北分10+1左16变台	100	62.40%	1	1		是	2025年12月	-36.04%
2285	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区2开2箱202配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2026年12月	-35.16%
2286	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药线邮政分14+3	200	27.20%	0	0		是	2025年	-42.45%
2287	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程电分3+1变台	50	100.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-26.86%
2288	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分25+1右4变台	50	59.40%	0.59	0.59				-31.25%
2289	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-41.25%
2290	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和和乙线人和干64左1	200	66.60%	1	1				-45.68%
2291	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子房地产开发有限公司12202配电变压器	630	30.73%	0.31	0.31				-24.86%
2292	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右14	100	102.40%	1	1	2022年12月	是	2026年	-146.57%
2293	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左44右9	100	69.00%	0.69	0.69				-63.09%
2294	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓星座1号变电站201间隔（时代线）配电变压器	800	6.00%	0	0				16.72%
2295	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70+1	315	8.89%	0	0				-51.07%
2296	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干195变台	200	115.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-23.02%
2297	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区青山多肉园艺有限公司	200	9.30%	0.09	0.09				6.41%
2298	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司3变电站1变压器配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-68.66%
2299	和平	青年变	青年变342青胜线	三经十二纬路变电站配电变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年10月	4.62%
2300	于洪	曹家变	曹工线	中南熙悦站房1配电变压器	630	46.86%	0.47	0.47				-24.87%
2301	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分66右1	200	50.40%	0.50	0.50				-31.33%
2302	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分86左2	200	19.00%	0.19	0.19				-20.19%
2303	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期-2小区变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	16.95%
2304	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线中街支07	200	57.60%	1	1				100.00%
2305	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦3箱变1变压器	800	74.40%	1	1				-1.41%
2306	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期2变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-17.96%
2307	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左3+1	400	36.30%	0.36	0.36				-5.50%
2308	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2309	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站1变压器	500	26.80%	0	0				-43.93%
2310	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛C右分07	50	106.40%	1	1	2025年6月	是	2026年12月	-36.51%
2311	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线196右3变台	200	17.15%	0.17	0.17				-33.61%
2312	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-42.43%
2313	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站1变压器	630	56.83%	0.57	0.57				-42.95%
2314	法库	新依变	依三线	10kV依三线大双南几06	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
2315	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分两后支1	200	81.00%	1	1	2025年4月	是	2026年5月	13.31%
2316	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园1变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
2317	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0		是		-44.54%
2318	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城1号1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
2319	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变2变压器	800	21.90%	0.22	0.22				-46.37%
2320	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变1变压器	500	45.12%	0.45	0.45				-37.36%
2321	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支016	100	107.40%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-28.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2322	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站201配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-34.16%
2323	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光1箱变1变压器间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				-41.58%
2324	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站1号配电变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-39.97%
2325	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵于029	400	81.75%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-33.00%
2326	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站2号变压器	630	8.57%	0	0		是		-39.99%
2327	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分11能效柱上变压器	200	58.50%	1	1				100.00%
2328	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	21.30%
2329	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站1配电变压器	800	57.75%	1	1		是	2025年12月	-37.40%
2330	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	27.80%
2331	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分95右7变台	200	39.60%	0.40	0.40				-32.62%
2332	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干78右10右7变台	200	25.50%	0.26	0.26				-26.58%
2333	康平	四家子	四家子变1206两家子线	小坨子设施小区2台	200	38.70%	0	0		是	2026年5月	-123.30%
2334	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2335	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支24+1左10变台	400	0.90%	0	0		是	2025年12月	0.01%
2336	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分10左6柱上变压器	250	25.44%	0	0		是	2026年12月	-9.93%
2337	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委西台（2020微）	400	74.10%	1	1		是	2025年9月	-35.63%
2338	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.34%
2339	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期2变电站201间隔配电变压器	630	8.76%	0.09	0.09				100.00%
2340	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	依云美域小区变电站1变压器	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
2341	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站1配电变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
2342	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变372农恒甲线农恒甲干罗家沟分翔宇支21变 器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
2343	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
2344	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	沈阳站西广场变电站201间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2027年12月	-29.04%
2345	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡4组照明	100	18.30%	0.18	0.18				-15.38%
2346	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西北台（2022微）	400	29.10%	0.29	0.29				-22.52%
2347	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干39柱上变压器	315	83.81%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-2.86%
2348	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线59	315	93.97%	1	1	2022年12月	是	2026年	-35.12%
2349	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线65左3	315	50.16%	1	1				-28.01%
2350	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分13+1公变	200	37.50%	0.38	0.38				-37.49%
2351	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左2公变	315	26.98%	0.27	0.27				-47.38%
2352	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干21	200	20.00%	0	0				-47.18%
2353	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干22	250	0.00%	0.00	0.00				-56.81%
2354	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干29左6柱上变压器	200	31.50%	0.32	0.32				-44.68%
2355	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分17柱上变压器	400	60.25%	1	1		是	2025年12月	-39.38%
2356	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干41+1	400	48.00%	0.48	0.48				-41.67%
2357	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分37柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2358	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分27右03	315	63.49%	0.63	0.63				-33.51%
2359	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右2变台	315	26.29%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
2360	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线32右2	160	93.00%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-43.75%
2361	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
2362	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变2号变	500	13.60%	0	0		是	2025年12月	-38.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2363	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
2364	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变2变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-47.12%
2365	和平	太原变	太原变044南五乙线	天津小区主变	630	16.76%	0.17	0.17				-52.00%
2366	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变1变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-37.09%
2367	和平	青年变	青年变364青文线	2#主变兴盛	630	65.24%	1	1				-51.76%
2368	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次2主变	630	58.10%	0.58	0.58				-39.49%
2369	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站1	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
2370	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	部队变电站	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
2371	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变2	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
2372	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
2373	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变1	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
2374	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变1	630	84.19%	0.84	0.84	2022年12月			-41.94%
2375	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地11主变	800	30.38%	0.30	0.30				-38.09%
2376	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-47.12%
2377	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
2378	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	120中学箱变	400	31.50%	0.32	0.32				-36.90%
2379	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都2变电站201变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-45.27%
2380	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富变电站201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
2381	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城11箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-42.99%
2382	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2383	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2384	和平	方型变	方型变466南三乙线	省委高层2主变	800	22.88%	0.23	0.23				-39.36%
2385	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2386	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西1箱变1号变	500	51.20%	0.51	0.51				-45.56%
2387	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站2变压器	500	26.00%	0.26	0.26				-41.92%
2388	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变1号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
2389	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍北巷箱变变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
2390	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城2变电站2变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-41.71%
2391	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7	400	49.80%	0.50	0.50				-40.54%
2392	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	28.89%	0	0				5.22%
2393	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分15右1	80	27.25%	0	0				-30.92%
2394	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-201配电变压器	800	37.13%	0.37	0.37				-6.87%
2395	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站201	630	57.78%	0.58	0.58				-35.55%
2396	康平	四家子	四家子变1208山东线	后岗子北台支1柱上变压器	200	27.30%	0.27	0.27				-33.75%
2397	于洪	范屯变	范屯变	范屯变753范静线范屯1台	200	80.40%	0.80	0.80	2024年9月			-42.75%
2398	于洪	大潘变	大潘变	弘泽锦城1站房2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-41.28%
2399	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148左8变台	400	26.40%	0.26	0.26				-30.89%
2400	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区10变电站2变压器	400	80.00%	0.80	0.80	2024年9月			-39.37%
2401	于洪	高明变	高明变	弓匠社区2变电站4变压器	630	14.98%	0.15	0.15				-40.23%
2402	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分32+2右1右2	400	60.00%	1	1		是	2026年	7.52%
2403	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区2变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	100.00%
2404	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线41柱上变压器	400	79.50%	0.80	0.80				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2405	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右7	200	18.40%	0	0				-117.37%
2406	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线文成分23	315	4.89%	0.05	0.05				-23.76%
2407	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左5	400	50.75%	0.51	0.51				12.20%
2408	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站1变压器	800	15.50%	0	0				-57.02%
2409	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台	200	95.10%	1	1	2022年12月			-30.34%
2410	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支10左1	100	51.60%	0.52	0.52				-46.40%
2411	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分6加1	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	5.90%
2412	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站2变电站1变压器	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-33.51%
2413	东陵	水家变	水李线	水李线龙山分保合支6柱上变压器	400	36.00%	0.36	0.36				-28.59%
2414	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV后詹家支06	200	50.05%	0.50	0.50				-27.27%
2415	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分3右1左1	200	13.20%	0	0		是	2026年	-24.00%
2416	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色8号变电站201配电变压器	400	68.25%	1	1				-39.68%
2417	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区1变电站1变压器	500	30.72%	0.31	0.31				-40.19%
2418	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站201开关柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2419	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯西台	400	22.00%	0	0		是	2025年11月	-34.49%
2420	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支14左2变台	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
2421	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴北台	400	134.54%	1	1	2022年12月			-38.61%
2422	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站201变压器	500	48.96%	0	0		是	2027年12月	-41.04%
2423	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前三分35#	200	18.15%	0	0		是	2026年12月	-45.96%
2424	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都21号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	52.80%	1	1				9.41%
2425	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税局住宅楼	500	28.48%	0.28	0.28				-41.25%
2426	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右19	80	39.00%	0.39	0.39				-37.78%
2427	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线任家支线087	50	60.80%	0.61	0.61				-39.69%
2428	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线171右1变台	200	20.70%	0.21	0.21				19.28%
2429	于洪	平罗变	平罗线	小微林和意建材台	400	109.50%	1	1	2022年12月			-27.81%
2430	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右8	200	26.10%	0	0		是	2026年	-39.04%
2431	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城2箱式变电站1配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
2432	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期1变电站201变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-34.34%
2433	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分龙岗支04	315	17.90%	0.18	0.18				-43.99%
2434	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村5箱变（单）	500	13.44%	0.13	0.13				-42.42%
2435	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站2变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
2436	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-45.88%
2437	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-43.64%
2438	沈北	农高变	农柳线	龙湖滢澜山1间隔配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2026年12月	-33.33%
2439	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变1变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-35.56%
2440	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变2变压器	400	43.00%	0	0		是	2025年12月	-31.71%
2441	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线二中住宅楼东区	250	71.04%	1	1		是	2026年12月	-44.15%
2442	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站1变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
2443	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期3箱变201间隔配电变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-23.40%
2444	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左9左2	80	17.25%	0	0				1.31%
2445	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖一号（微）	400	31.80%	0.32	0.32				17.66%
2446	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十二号（微）	400	30.90%	0.31	0.31				17.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2447	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十八号（微）	400	33.00%	0.33	0.33				17.88%
2448	和平	青年变	青年变368青二线	九如巷分5	200	30.50%	0	0				-40.16%
2449	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	银河村综合一台	400	26.00%	0.26	0.26				-52.71%
2450	沈河	站前变	站前变224站兴线	北站一路1箱变1变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
2451	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左14左1	400	39.00%	0	0				100.00%
2452	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期1变电站1变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-37.45%
2453	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	运生畜牧公变台	400	43.50%	0.44	0.44				100.00%
2454	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支12加1左1变压器	100	40.80%	0.41	0.41				-42.35%
2455	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村六组照明	200	17.93%	0.18	0.18				-46.77%
2456	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干52加1	200	21.60%	0.22	0.22				19.23%
2457	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变1变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-44.23%
2458	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区1变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
2459	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线邓家店支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
2460	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余北台照明	400	42.00%	0.42	0.42				-52.07%
2461	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园4变电站202变压器	800	33.00%	0.33	0.33				-41.35%
2462	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右3右1柱上变压器	315	79.37%	1	1		是	2025年12月	-42.23%
2463	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际1号变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-42.72%
2464	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干38左1	200	52.20%	1	1		是	2025年	-58.31%
2465	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线西獐机井分1	100	15.00%	0	0		是	2025年12月	1.59%
2466	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分56左18变台	400	73.20%	1	1		是	2025年12月	13.52%
2467	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线前康照明支8左7柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-21.83%
2468	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
2469	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线寿延支03	50	103.20%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-27.67%
2470	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改1台	400	48.45%	0	0				7.72%
2471	辽中	六间房	六间房变1128化家线	裴家乡综合一台	200	32.70%	0	0		是	2025年8月	-47.54%
2472	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后村综合一台（微）	400	42.45%	0.42	0.42				-40.38%
2473	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗东照明	400	36.90%	0	0		是	2025年10月	-35.53%
2474	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左25变台	100	16.40%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
2475	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干152右3变台	80	104.06%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-35.25%
2476	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连东井支达连东井分支01	200	33.90%	0.34	0.34				-38.41%
2477	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯东照明新	200	15.90%	0.16	0.16				0.00%
2478	于洪	东民变	东李线	和泰5小区4变电站2变压器	630	63.49%	1	1				-40.23%
2479	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都5号变电站202间隔配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.54%
2480	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17左1之1柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
2481	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分63右16	200	42.00%	0.42	0.42				0.00%
2482	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右5	400	48.00%	0.48	0.48				-43.30%
2483	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	工人新村（2022微）	200	67.80%	0.68	0.68				-98.28%
2484	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站2号变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
2485	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区1变电站1配电变压器	630	29.21%	0	0				5.84%
2486	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干吴长岗分11左19变台	250	88.68%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-94.86%
2487	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右14	315	20.57%	0.21	0.21				-40.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2488	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨榆树底老三果蔬公变台区	200	4.20%	0.04	0.04				100.00%
2489	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线33+2变压器	400	64.50%	0.65	0.65				-56.39%
2490	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	鹏臣物业变电站1变压器	630	96.19%	1	1	2022年12月	是	2025年6月	-43.19%
2491	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区1变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-67.45%
2492	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站1变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-36.54%
2493	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站2主变	315	27.30%	0	0				-26.13%
2494	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长南台	200	42.20%	0.42	0.42				-36.20%
2495	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼1配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	0.43%
2496	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分务北支鼎祥养殖场几1	200	9.00%	0.09	0.09				6.87%
2497	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室201间隔配电变压器	500	44.80%	0.45	0.45				-40.29%
2498	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯东分6	200	38.70%	0.39	0.39				-27.26%
2499	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-42.98%
2500	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线沙岗子分24左8左5变台	200	54.40%	0.54	0.54				-33.17%
2501	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站2	630	53.02%	0.53	0.53				-16.92%
2502	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左10右3	200	18.60%	0.19	0.19				0.09%
2503	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干056	200	72.60%	0.73	0.73				-33.89%
2504	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	土产日杂（日杂门市）改造	400	49.35%	0	0		是	2026年12月	10.15%
2505	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站202变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-44.23%
2506	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线97	200	92.70%	1	1	2025年5月			-32.34%
2507	沈北	道义变	道义变15269佰景线	裕湾花园1期3变202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	3.83%
2508	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园6号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-44.37%
2509	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王岗分85右1变台	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	15.82%
2510	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站1变压器	500	25.92%	0.26	0.26				-50.32%
2511	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院5变电站1变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-41.21%
2512	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站2配电变压器	800	63.75%	1	1		是	2025年12月	-34.54%
2513	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园6变电站1变压器	400	19.50%	0.20	0.20				-41.25%
2514	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线北三台子村台	400	39.30%	0	0				-16.85%
2515	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站2变压器	400	66.60%	1	1		是	2027年12月	-42.53%
2516	东陵	中马变	疗养线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期1箱式变电站1号变 压器	630	13.46%	0.13	0.13				-34.61%
2517	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	13.97%	0	0				-9.21%
2518	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望乙线45柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-10.78%
2519	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	53.25%	1	1		是	2025年12月	-39.36%
2520	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站2配电变压器	630	81.27%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.58%
2521	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右6	100	54.00%	1	1		是	2027年	-30.73%
2522	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变1变压器	630	16.38%	0.16	0.16				-45.47%
2523	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变1变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-38.95%
2524	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-40.61%
2525	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0.49	0.49				-38.53%
2526	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干下坎子分2B台	315	16.76%	0.17	0.17				-12.41%
2527	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
2528	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站2号配电变压器	500	28.16%	0	0		是	2027年12月	-40.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2529	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5左3右1	200	47.40%	0.47	0.47				5.96%
2530	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站1变压器	800	22.88%	0.23	0.23				-37.61%
2531	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-38.22%
2532	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城3箱式变电站1配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-7.55%
2533	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线38变台	250	8.00%	0	0		是	2025年12月	-74.46%
2534	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线高楼分30	315	63.81%	1	1		是	2026年	25.30%
2535	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠甲线后漠干5变压器	315	69.21%	1	1		是	2025年12月	-45.43%
2536	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干8变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
2537	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线65	160	15.00%	0.15	0.15				-28.51%
2538	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6	100	104.00%	1	1	2024年12月	是	2027年	-26.83%
2539	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线92	400	78.75%	0.79	0.79				-31.37%
2540	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分1+2	200	30.80%	0.31	0.31				-40.30%
2541	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右2	315	23.81%	0	0				-45.56%
2542	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右2柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-32.17%
2543	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干30+1柱上变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
2544	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线42	315	35.56%	0	0				-45.64%
2545	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线16右1	315	80.76%	1	1	2024年9月			-35.77%
2546	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线10+1	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
2547	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变2变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
2548	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	杨士三小区变电站1变压器	630	53.97%	1	1		是	2025年12月	-39.95%
2549	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变1	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
2550	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区1箱变2变压器	630	40.38%	0.40	0.40				-37.40%
2551	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变1变压器	400	16.00%	0.16	0.16				-45.96%
2552	和平	方型变	方型变480方太乙线	绍兴街18主变	630	42.54%	0	0				-44.13%
2553	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站203	630	28.25%	0.28	0.28				-41.97%
2554	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2变压器	630	17.52%	0	0				-41.93%
2555	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光8变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2556	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站202变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	20.94%
2557	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园3变电站1地埋变压器	630	39.05%	0	0				-41.80%
2558	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站201变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-41.37%
2559	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变1站内变压器	630	17.14%	0	0				-33.99%
2560	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变2变压器	630	12.38%	0	0				-50.01%
2561	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐4箱变1变压器	630	55.62%	1	1				-42.79%
2562	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变2变压器	630	13.46%	0.13	0.13				-44.06%
2563	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站202	400	29.10%	0.29	0.29				-43.14%
2564	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变1变	500	8.32%	0.08	0.08				-43.70%
2565	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝石园4号变电站1号变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-37.38%
2566	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变1号变	500	17.92%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
2567	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山5号变电站1号配电变压器	800	21.60%	0	0				2.21%
2568	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区1站内变压器	315	28.95%	0.29	0.29				-44.03%
2569	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线23左1	100	45.00%	0.45	0.45				-48.30%
2570	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期3箱式变电站1配电变压器	630	68.57%	1	1		是	2025年12月	-39.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2571	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0				-31.31%
2572	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分16+1右2变台	100	62.70%	1	1		是	2025年12月	29.94%
2573	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区4变电站1变压器	400	39.38%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
2574	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线冯屯分30右10变台	200	12.90%	0.13	0.13				74.35%
2575	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘北电网充电桩公变台区	200	60.30%	1	1				0.00%
2576	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-25.92%
2577	于洪	兰台变	兰四线	兰四线小微1号台	400	21.60%	0	0				0.04%
2578	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾北支09	200	15.08%	0	0				-46.26%
2579	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-45.39%
2580	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普二河畔小区1202间隔配电变压器	800	20.25%	0.20	0.20				-39.49%
2581	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次于分26左11变台	80	41.63%	0	0		是	2025年12月	-36.92%
2582	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村北台	200	81.90%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-38.37%
2583	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房十四组照明	400	17.10%	0.17	0.17				-44.99%
2584	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变2变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	6.23%
2585	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇2变电站变压器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
2586	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经干11(孔雀花园)201间隔配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-37.96%
2587	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园202间隔配电变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-42.50%
2588	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	北官线50	315	31.11%	0	0				-44.00%
2589	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨三委综合一台	400	36.30%	0.36	0.36				-22.39%
2590	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-41.85%
2591	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站201变压器	630	26.03%	0	0		是	2027年12月	-48.22%
2592	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变202	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-38.19%
2593	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区6变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-32.04%
2594	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区2变电站2变压器	500	28.40%	0.28	0.28				-44.36%
2595	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站2变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
2596	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	码头分63左27右9	200	9.90%	0.10	0.10				100.00%
2597	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村北台公变台区	400	74.40%	0.74	0.74				-37.27%
2598	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司8箱变配电变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-39.72%
2599	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际6号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0				-39.67%
2600	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（中央大学城东）	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	7.81%
2601	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变1变压器	630	31.24%	0.31	0.31				-43.11%
2602	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15+2	315	49.21%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
2603	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园3配电室201间隔配电变压器	400	56.70%	0.57	0.57				-39.01%
2604	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变1站内变压器	500	22.08%	0.22	0.22				-42.33%
2605	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分锅炉房柱上变压器	315	117.46%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-40.92%
2606	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变2变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-37.38%
2607	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干42柱上变压器	100	58.00%	1	1		是	2025年12月	5.41%
2608	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜2号变电站201间隔配电变压器	630	54.48%	1	1		是	2027年12月	20.15%
2609	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代2号变电站2号变压器	400	66.00%	1	1		是	2027年12月	-40.71%
2610	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线市政财政住宅楼	315	38.10%	0.38	0.38				-39.57%
2611	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干103左2	200	63.00%	0.63	0.63				-40.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2612	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变1变压器	500	39.20%	0.39	0.39				-37.35%
2613	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡5变电站1变压器	400	7.00%	0.07	0.07				-24.60%
2614	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线余粮村2台区	100	18.60%	0.19	0.19				-38.98%
2615	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变1变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-44.56%
2616	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-28.85%
2617	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东西台新	400	68.70%	1	1				0.00%
2618	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	近海新城七期住宅楼	400	17.50%	0.18	0.18				-28.94%
2619	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔2站房1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-42.47%
2620	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站202间隔配电变压器	400	12.40%	0.12	0.12				-34.28%
2621	和平	方型变	方型变442方青甲线	七经分4	200	102.60%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-37.20%
2622	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝4箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
2623	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城北市5变电站2号主变	800	22.20%	0.22	0.22				-33.21%
2624	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变201间隔配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-45.35%
2625	沈北	农高变	农柳线	龙湖滟澜山三期1局维变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	67.64%
2626	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站2号变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-35.99%
2627	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景2箱式变电站1配电变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
2628	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座2箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2629	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座3箱变2配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
2630	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡变037金山线金山北台	200	32.80%	0.33	0.33				-30.97%
2631	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联会住宅	200	43.95%	0.44	0.44				-36.31%
2632	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨子坨变017肖寨门线沙东北台照明	200	79.00%	0.79	0.79				-41.14%
2633	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府1变电站2变压器	500	18.80%	0.19	0.19				-43.85%
2634	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘家堡支28	315	36.83%	0.37	0.37				-31.79%
2635	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-32.82%
2636	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城2号变电站1号变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-29.09%
2637	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左10LD	80	44.75%	0	0				-20.24%
2638	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区4变电站1变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
2639	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站201变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-46.03%
2640	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分23变台	100	10.00%	0	0		是	2025年12月	-17.91%
2641	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-26.98%
2642	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前张支006	50	78.28%	1	1				-33.19%
2643	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站1配电变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
2644	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干47左6变台	400	30.00%	0.30	0.30				-6.52%
2645	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支34右4变台	200	37.50%	0.38	0.38				-32.61%
2646	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
2647	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分移动支7	200	53.70%	1	1		是	2025年9月	-13.38%
2648	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
2649	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井1台	100	38.20%	0.38	0.38				-43.79%
2650	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线160左4	100	3.00%	0	0				-161.70%
2651	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸2号配电室2号配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2027年12月	-41.54%
2652	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分9变台	250	77.04%	0.77	0.77				-32.09%
2653	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-38.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2654	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干30柱上变压器	315	84.57%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-29.11%
2655	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡1号变电站202间隔配电变压器	630	53.02%	1	1				-40.03%
2656	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	公园印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	38.40%	0	0				-22.16%
2657	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	二小锅炉房12号箱变1变压器	200	84.00%	0.84	0.84	2022年12月			-42.98%
2658	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区21主变	630	24.29%	0.24	0.24				-44.70%
2659	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产3变电站201间隔配电变压器	630	6.86%	0.07	0.07				-38.73%
2660	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市柳农家庭农场200KVA变压器	200	38.70%	0	0				100.00%
2661	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-65.03%
2662	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干146+1右1	200	19.20%	0	0				-31.69%
2663	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	29.46%	0	0		是	2025年12月	-46.61%
2664	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区2变电站2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-33.66%
2665	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵一组台分支38	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-27.52%
2666	东陵	水家变	王宝线	孤家子66千伏变电所10千伏向东甲线25号左1号柱上 变压器	200	2.70%	0.03	0.03				-1.76%
2667	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南政府门前大棚	100	127.00%	1	1	2024年2月	是	2025年10月	-10.72%
2668	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右3左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				-104.03%
2669	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛二分04	50	24.80%	0	0		是	2026年12月	-42.88%
2670	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站1变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-42.71%
2671	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗新西大棚（改2021）	100	31.80%	0	0		是	2025年6月	-40.69%
2672	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水三支11柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-27.31%
2673	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变201间隔配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	6.17%
2674	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站201开关之5柱上变压器	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
2675	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合二台	400	71.40%	0.71	0.71				1.69%
2676	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
2677	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	亿茂风华印小区变电站201间隔配电变压器	630	11.11%	0.11	0.11				16.41%
2678	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线小石头支05	200	40.30%	0	0		是	2026年12月	-32.52%
2679	于洪	平罗变	平辛线	富强村1北台区	400	17.70%	0	0				-27.43%
2680	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区3变电站1变压器	630	100.32%	1	1	2024年12月	是	2025年10月	-39.49%
2681	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区3变电站1变压器	630	29.05%	0.29	0.29				-42.10%
2682	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变1变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-46.83%
2683	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变2号变压器	630	10.24%	0.10	0.10				-34.77%
2684	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右4+1柱上变压器	400	55.20%	1	1		是	2025年12月	19.85%
2685	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站1变电站	630	25.52%	0.26	0.26				-39.97%
2686	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加5	315	51.75%	1	1				-46.73%
2687	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区2变电站1变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-43.00%
2688	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分36左3变台	200	40.80%	0.41	0.41				-38.48%
2689	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线闵家二组照明	200	129.04%	1	1	2022年12月			-43.63%
2690	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站2变压器	630	45.97%	0.46	0.46				-38.27%
2691	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站1变压器	630	8.76%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
2692	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村东台	400	25.05%	0	0		是	2025年6月	-33.56%
2693	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分48变台	100	35.60%	0.36	0.36				-63.74%
2694	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 黄河54右13+1（桃花源1）-2柱上变压器	315	80.63%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-44.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2695	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工村西台	160	24.25%	0.24	0.24				-54.59%
2696	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站2号变压器	500	16.80%	0	0				-36.23%
2697	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站2配电变压器	800	50.63%	1	1				-30.21%
2698	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期1箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-36.39%
2699	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线民屯分26左3变台	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	3.75%
2700	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干11柱上变压器	400	31.80%	0.32	0.32				-41.53%
2701	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之2柱上变压器	315	59.68%	1	1		是	2025年12月	-43.25%
2702	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之4柱上变压器	315	83.49%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-39.47%
2703	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线24	250	56.64%	0.57	0.57				-54.76%
2704	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线5	315	59.94%	1	1				-45.55%
2705	和平	花园变	花园变752花南甲线	儿童分1	315	26.67%	0.27	0.27				-53.62%
2706	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干75左2变台	400	31.20%	0.31	0.31				-33.75%
2707	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三分7	400	0.00%	0	0				-2.59%
2708	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右6	315	57.46%	1	1				-40.64%
2709	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪松变572雪南甲线雪南干76左1	250	66.40%	0.66	0.66				-40.17%
2710	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干41	400	22.00%	0.22	0.22				-45.08%
2711	和平	青年变	青年变368青二线	青二线47	315	70.79%	1	1				-39.13%
2712	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站201	315	40.00%	0.40	0.40				-43.70%
2713	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站202变压器	500	31.04%	0.31	0.31				-42.76%
2714	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2715	和平	太原变	太原变042南十甲线	新华路142主变	315	29.21%	0.29	0.29				-40.89%
2716	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变2	630	25.08%	0.25	0.25				-41.14%
2717	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园1小区变电站1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-40.94%
2718	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变1变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-44.10%
2719	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-46.22%
2720	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
2721	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站201	500	30.08%	0.30	0.30				-48.92%
2722	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光6变电站201	630	57.78%	0.58	0.58				-39.27%
2723	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑2变电站201变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-38.79%
2724	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区5变电站202	630	49.21%	0.49	0.49				-43.70%
2725	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2726	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
2727	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站2站内变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-48.88%
2728	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路南十变电站主变	400	26.00%	0	0				-42.33%
2729	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变2站内变压器	630	19.81%	0	0				-33.32%
2730	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	六合箱变1变压器	400	73.80%	0.74	0.74				-39.39%
2731	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔62主变	500	26.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
2732	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	龙溪园箱变1变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-43.46%
2733	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳31变压器	630	54.48%	1	1		是	2026年12月	-45.81%
2734	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都6变电站201变压器	400	16.50%	0.17	0.17				-56.77%
2735	沈河	长青变	长青变450长大乙线	飞轮箱变1变压器	500	37.60%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
2736	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站2变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-44.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2737	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟一台分03	315	41.90%	0.42	0.42				-35.13%
2738	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槌檀山7号变电站1号配电变压器	630	31.43%	0	0				-6.99%
2739	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1	100	22.20%	0.22	0.22				-33.80%
2740	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变2变压器	630	22.54%	0	0				-45.99%
2741	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩张家村同超畜牧公变台区	200	22.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
2742	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
2743	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户综合台区（2022微）	400	54.00%	1	1		是	2025年12月	14.75%
2744	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)202间隔配电变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
2745	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓201间隔配电变压器	400	42.75%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
2746	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站202间隔变压器	630	41.52%	0	0				100.00%
2747	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明于16+1柱上变压器	250	37.20%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
2748	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				13.65%
2749	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房1变压器	630	12.19%	0	0				-41.37%
2750	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右9变台	200	30.60%	0.31	0.31				0.12%
2751	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2752	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干27柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-81.97%
2753	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右5左1变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	7.39%
2754	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房南台照明	200	88.40%	0.88	0.88	2022年12月			-28.07%
2755	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.88%
2756	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-31.99%
2757	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站2变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-40.93%
2758	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右10柱上变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
2759	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2760	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期4箱式变电站1配电变压器	400	31.60%	0.32	0.32				-39.55%
2761	于洪	大潘变	大岳线	小微大岳线1台区	200	30.00%	0.30	0.30				12.39%
2762	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干179变台	200	58.00%	1	1		是	2025年12月	-28.18%
2763	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园35号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	53.33%	1	1				-22.33%
2764	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支26变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-38.04%
2765	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站1站内变压器	630	62.48%	0.62	0.62				-40.61%
2766	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站201间隔配电变压器	400	67.00%	0.67	0.67				-35.51%
2767	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分10变台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-19.31%
2768	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站2变压器	630	37.33%	0	0				-42.21%
2769	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	南湖变492东方乙线东方干12左3公变	315	12.06%	0.12	0.12				-55.58%
2770	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站2变压器	500	22.72%	0.23	0.23				-43.04%
2771	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽分18变压器	100	11.70%	0.12	0.12				-20.43%
2772	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站202间隔配电变压器	1000	14.40%	0.14	0.14				-44.00%
2773	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城5号变电站201配电变压器	800	46.50%	0.47	0.47				-39.67%
2774	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	MS 包道分23左23柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
2775	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分16左2变台	200	20.40%	0.20	0.20				21.74%
2776	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组2变电站201配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	20.70%
2777	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.08%	0.25	0.25				2.58%
2778	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分084	100	61.50%	0.62	0.62				-40.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2779	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期4号变电站1号变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年12月	14.49%
2780	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄7灯	200	61.80%	0.62	0.62				-43.02%
2781	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	4.54%
2782	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-26.56%
2783	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民4）	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
2784	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分二组机井支11	100	11.70%	0.12	0.12				-20.76%
2785	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典7变电站2变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-36.39%
2786	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子北台几05	200	27.90%	0.28	0.28				-31.78%
2787	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园3变电站变压器	630	18.29%	0	0				-44.13%
2788	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟4箱变2变压器	800	40.50%	0	0				68.63%
2789	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟6箱变2变压器	800	7.80%	0	0				88.36%
2790	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期3变电站2配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
2791	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.20%	0.55	0.55				-13.70%
2792	于洪	大兴变	兴红线	世代书香1站房1变压器	630	77.46%	1	1		是	2025年9月	-44.31%
2793	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区1局维变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	67.21%
2794	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛年家屯卡友之家公变台区	200	19.80%	0.20	0.20				0.00%
2795	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南大棚	200	46.20%	0.46	0.46				-44.83%
2796	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张家窑支04	100	75.90%	1	1		是	2026年12月	-34.97%
2797	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区1变电站1变压器	630	62.10%	0.62	0.62				-41.19%
2798	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭3变电站1变压器	500	136.96%	1	1	2022年12月	是	2026年2月	-42.34%
2799	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十五号（微）	400	24.00%	0.24	0.24				15.38%
2800	于洪	大兴变	兴光线	小微光辉一队	200	23.70%	0.24	0.24				3.34%
2801	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化东变电站1号变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-47.41%
2802	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）金盛苑1号箱201配电变压器	630	51.43%	1	1		是	2026年12月	-17.31%
2803	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分39左4右6变台	200	6.90%	0.07	0.07				0.00%
2804	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站201间隔配电变压器	400	45.20%	0	0				-43.10%
2805	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西中台1	400	100.80%	1	1	2022年12月			-39.64%
2806	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东西台	100	59.60%	1	1		是	2025年11月	-24.57%
2807	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站1号变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-44.23%
2808	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡南台照明（微）	400	31.50%	0.32	0.32				-28.08%
2809	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线148左1变台	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-26.20%
2810	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右18	200	27.30%	0	0				-19.73%
2811	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期1箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	9.59%
2812	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线2变电站1变压器	800	32.10%	0	0		是	2026年12月	2.62%
2813	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里1小区变电站1变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-42.63%
2814	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站1变电器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-42.49%
2815	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区4变电站1变压器	630	21.08%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
2816	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站2变压器	800	14.70%	0.15	0.15				-38.35%
2817	铁西	历工变	历工变10470历华线	历华线景星干85+1柱上变压器	500	97.68%	1	1	2024年6月	是	2027年12月	25.97%
2818	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分73右4	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2819	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东王水田支一016	30	10.33%	0	0		是	2026年5月	-78.70%
2820	法库	新依变	依三线	10KV依三线依四机井分6	100	19.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2821	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期2号变电站201间隔配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	73.61%
2822	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分19左20	100	25.50%	0	0				-49.77%
2823	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分河南支 29右13变台	100	11.60%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
2824	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分45+1变台	200	49.70%	0	0		是	2025年12月	-38.44%
2825	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申东台	400	22.80%	0.23	0.23				-40.21%
2826	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北干59左6柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-70.04%
2827	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG_佳苑庄园二期箱式变电站1号配电变压器	200	65.50%	1	1		是	2025年12月	-32.99%
2828	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线111柱上变压器	400	11.40%	0.11	0.11				-39.20%
2829	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城1变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
2830	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期2号变电站2号配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2027年12月	0.83%
2831	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄6灯A	200	61.80%	0.62	0.62				-34.46%
2832	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
2833	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干40柱上变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	-56.71%
2834	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分14左17变台	200	30.30%	0.30	0.30				-93.49%
2835	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑2配变站202间隔配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-40.22%
2836	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线25左4变台	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
2837	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线中捷分7+1柱上变压器	200	29.70%	0	0		是	2026年12月	-49.65%
2838	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑1变电站2配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	92.02%
2839	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井4台	100	65.60%	0.66	0.66				-64.77%
2840	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-37.71%
2841	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线81右8变台	80	115.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-34.80%
2842	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站202配电变压器	630	35.81%	0	0				-38.33%
2843	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	后桑林村4	315	22.86%	0	0				-43.67%
2844	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1右分6变压器	100	30.30%	0.30	0.30				-49.01%
2845	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站1变压器	800	9.50%	0.10	0.10				-43.65%
2846	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合二台	200	59.70%	0.60	0.60				-41.90%
2847	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线景屯分19右6变台	315	35.86%	0	0		是	2025年12月	-27.61%
2848	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于57+1右1	400	37.50%	0	0				-11.97%
2849	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城1号变电站201配电变压器	500	12.80%	0.13	0.13				-61.51%
2850	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站2变压器	500	58.88%	1	1		是	2025年12月	-42.81%
2851	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区5变电站201配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				100.00%
2852	新民	大红旗变	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分29变台	100	91.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-30.49%
2853	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区4变电站1变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-43.18%
2854	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站2变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-42.04%
2855	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-40.87%
2856	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站1变压器	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
2857	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分11	315	31.75%	0	0		是	2025年10月	-26.27%
2858	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北北台（2021微）	400	78.00%	1	1		是	2025年11月	-22.39%
2859	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	洪岩养殖箱式公变	400	33.60%	0.34	0.34				45.81%
2860	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支039	200	36.75%	0.37	0.37				-28.76%
2861	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城7号变电站1号变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-40.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2862	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站202配电变压器	800	28.13%	0	0				-38.52%
2863	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站201配电变压器	315	26.29%	0	0				-37.95%
2864	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分025	100	67.50%	0.68	0.68				-32.38%
2865	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭30号	400	22.80%	0	0				100.00%
2866	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	证大御中环2箱变1变压器	800	6.00%	0.06	0.06				100.00%
2867	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村二组东照明	200	122.40%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-32.84%
2868	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗村六组（微）	400	64.80%	1	1		是	2026年6月	-37.36%
2869	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	长河村c台区	315	18.41%	0.18	0.18				-20.00%
2870	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干70右5柱上变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
2871	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变1配电变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-43.96%
2872	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12左9左1	200	31.60%	0	0		是	2025年	-53.82%
2873	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾6箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
2874	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1中台	200	54.00%	1	1				-30.70%
2875	沈北	道义变	道义变15259道义线	百乐小区箱变变压器	630	52.38%	1	1		是	2026年12月	-41.55%
2876	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村3.4组照明	400	75.34%	1	1				-26.89%
2877	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利东南台	400	123.60%	1	1	2025年6月			-32.89%
2878	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分20+1左10变台	200	8.40%	0.08	0.08				100.00%
2879	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
2880	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期2箱变1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-45.52%
2881	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-41.88%
2882	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房1变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-41.24%
2883	东陵	孙家寨	孙张线	华新园1箱变1变压器	630	66.79%	1	1		是	2026年12月	-38.52%
2884	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干58右8变台	100	89.10%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.22%
2885	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村	160	53.50%	0.54	0.54				-42.12%
2886	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分54右支1岳士支008	315	36.44%	0	0		是	2026年12月	-73.54%
2887	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10KV宝十线十间房南分1杆（十间房南一台）	100	26.80%	0	0		是	2025年11月	-30.68%
2888	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分21杆（中二台）	200	15.60%	0	0		是	2025年9月	-29.25%
2889	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右4变台	200	30.00%	0.30	0.30				-48.11%
2890	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房1变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-36.31%
2891	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	万象中心D座变电站201配电变压器	800	4.50%	0.05	0.05				100.00%
2892	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干前二台分37变台	200	49.81%	0	0				-26.82%
2893	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝分大车鱼池支18右7右4变台	100	74.80%	0.75	0.75				-53.83%
2894	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-1箱式变电站配电变压器	800	32.25%	0.32	0.32				-36.25%
2895	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树北支01	200	41.25%	0.41	0.41				7.31%
2896	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站201	400	16.80%	0	0		是	2027年12月	-45.36%
2897	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主分9	315	68.89%	1	1				-56.35%
2898	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站1配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
2899	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支24加1变压器	400	16.80%	0.17	0.17				-30.56%
2900	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸3箱式变电站2配电变压器	500	62.40%	1	1		是	2025年12月	-42.88%
2901	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右9	400	30.30%	0.30	0.30				-48.36%
2902	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左3公变	630	70.00%	1	1		是	2026年12月	-41.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2903	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分2	315	17.14%	0.17	0.17				-44.99%
2904	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分24	400	39.75%	0	0		是	2026年	-37.02%
2905	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线81左6	250	25.92%	0.26	0.26				-142.18%
2906	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右5变压器	100	9.60%	0	0		是	2025年12月	-58.38%
2907	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干62左3右1	315	6.67%	0	0				-28.75%
2908	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分23	315	1.59%	0.02	0.02				-10.10%
2909	和平	花园变	花园变752花南甲线	五河分2右2	315	35.56%	0.36	0.36				-34.52%
2910	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分10右4柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
2911	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分15柱上变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-61.41%
2912	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山分11左4左1柱上变压器	400	40.20%	0.40	0.40				-42.27%
2913	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛干97右4公变	100	0.00%	0.00	0.00				-32.61%
2914	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干66右1变压器	250	106.80%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-43.58%
2915	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右5	315	23.81%	0.24	0.24				-44.79%
2916	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区1变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-48.74%
2917	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变1号变	630	21.59%	0.22	0.22				-45.58%
2918	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变2	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-38.61%
2919	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变1号变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-47.82%
2920	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变1变压器	800	11.63%	0.12	0.12				-49.62%
2921	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	迎宾变电站一次变压器柜主变	315	17.52%	0	0				-61.75%
2922	和平	青年变	青年变362青好线	群芳21#主变	315	6.60%	0	0				-41.90%
2923	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园2箱变1站内变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-41.29%
2924	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站1变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
2925	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-39.61%
2926	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都7变电站201	500	32.64%	0.33	0.33				-43.60%
2927	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变2变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-36.04%
2928	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站202柜	500	22.08%	0.22	0.22				-43.89%
2929	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变1	500	52.40%	1	1		是	2025年12月	-38.68%
2930	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站1变压器	630	53.33%	1	1				-46.05%
2931	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变1配电变压器	500	53.60%	0.54	0.54				-44.30%
2932	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变1号变	630	41.59%	0.42	0.42				-45.85%
2933	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变2变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-48.10%
2934	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区19变电站201	630	20.00%	0.20	0.20				-44.80%
2935	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变2变	500	23.60%	0.24	0.24				-41.15%
2936	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年	-44.48%
2937	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南三主变	500	36.00%	0.36	0.36				-46.24%
2938	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园11主变	630	18.79%	0	0				-44.79%
2939	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变2变压器间隔2配电变压器	500	42.56%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
2940	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站201	630	34.92%	0.35	0.35				-36.44%
2941	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	松辽西区1号变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-42.79%
2942	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2943	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	金山2箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
2944	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2945	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-24.01%
2946	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子西台分03	400	29.95%	0.30	0.30				-22.74%
2947	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2201间隔配电变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-45.06%
2948	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	教师新村变电站变压器	630	27.81%	0	0				0.00%
2949	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站2变压器	630	39.87%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
2950	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-44.91%
2951	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站2变压器	630	15.56%	0	0				-43.01%
2952	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村2.4组	400	50.10%	0.50	0.50				-30.16%
2953	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线王家岗照明西台	200	48.90%	0.49	0.49				-30.36%
2954	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分20+1左1变台	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	37.57%
2955	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家南台照明	200	61.95%	1	1		是	2025年11月	-46.08%
2956	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站2变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-43.04%
2957	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园37号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	25.71%	0	0				-14.24%
2958	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际1箱变2变压器	630	40.00%	0	0				-34.89%
2959	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-14.07%
2960	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	刘家线张家窝棚	100	37.50%	0.38	0.38				-66.82%
2961	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府1局维变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	3.22%
2962	法库	新依变	依拉线	依拉线段树沟分段树沟东支4（段树沟村新东台）	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	18.90%
2963	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干小学分4变压器	100	55.20%	1	1		是	2026年12月	-41.78%
2964	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅3变电站201间隔配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年	-51.54%
2965	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区42变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-47.78%
2966	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园4箱变1变压器	400	15.00%	0	0				-43.43%
2967	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花中学台区	200	66.00%	0.66	0.66				-27.19%
2968	于洪	得胜变	得胜变95446	翟家小微一台区	200	101.40%	1	1	2025年6月			90.18%
2969	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左3-1	315	52.06%	1	1				-16.95%
2970	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变2变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-39.47%
2971	于洪	得胜变	得化线95476	三隆熙湖枫景二期2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-32.07%
2972	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支11	400	44.00%	0.44	0.44				-34.67%
2973	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变1配电变压器	800	13.50%	0	0				21.21%
2974	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院前	200	82.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-33.37%
2975	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线47	315	20.00%	0	0				-48.92%
2976	于洪	平罗变	平悟线	小微-红利冷藏仓储	400	17.70%	0	0				15.58%
2977	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-31.91%
2978	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分29	200	84.00%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-42.46%
2979	沈北	道义变	道义变15269徧景线	YHG 正道综合楼	315	52.19%	1	1		是	2026年12月	-39.57%
2980	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府1箱变出线间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年9月	-36.31%
2981	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号2变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
2982	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站2变压器	630	12.76%	0.13	0.13				-35.69%
2983	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西洼地西支11	50	2.80%	0.03	0.03				-84.21%
2984	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支26	50	2.00%	0.02	0.02				-24.62%
2985	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变201配电变压器	630	40.32%	0.40	0.40				-41.88%
2986	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-42.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
2987	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园四期小区1变电站2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-34.44%
2988	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛YHG201配电变压器	315	51.43%	0.51	0.51				-30.21%
2989	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站2变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-42.21%
2990	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5箱变1变压器	1000	4.20%	0.04	0.04				-34.91%
2991	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	YHG 齐兴专缆惠和大厦	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2992	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站1	800	17.25%	0.17	0.17				6.31%
2993	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-2变压器	1250	22.08%	0.22	0.22				-42.81%
2994	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右5+1柱上变压器	315	4.19%	0.04	0.04				-47.62%
2995	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城1变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-35.74%
2996	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站2变压器	800	31.88%	0	0		是	2027年12月	-52.30%
2997	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
2998	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗南台照明（2021微）	400	30.45%	0.30	0.30				-2.25%
2999	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线17左2变台	400	40.20%	0.40	0.40				-33.14%
3000	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城6箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
3001	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座4箱变2配电变压器	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
3002	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线石人沟大棚支05	30	8.00%	0	0		是	2026年5月	-161.66%
3003	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支08	200	52.50%	1	1		是	2025年12月	-29.01%
3004	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站2变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-43.08%
3005	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线杨树园子台分支10	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
3006	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3007	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左2	400	40.75%	0	0				-60.80%
3008	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯秋家沟水利分	50	5.60%	0.06	0.06				-32.80%
3009	和平	青年变	青年变342青胜线	十二纬路201间隔配电变压器	400	53.00%	1	1				4.52%
3010	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站202配电变压器	500	48.40%	0.48	0.48				-37.89%
3011	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支09供销社台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
3012	东陵	农大变	农首线	棋盘山一号1箱变2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-37.09%
3013	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干牛营分14左1变台	100	97.20%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-32.33%
3014	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分36变台	80	66.88%	0.67	0.67				-49.02%
3015	铁西	历工变	历工变10470历华线	中南紫云集变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	7.93%
3016	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干双庙分26变台	200	26.40%	0.26	0.26				3.46%
3017	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于1台	100	47.40%	0	0		是	2025年6月	-22.32%
3018	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3019	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站1配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
3020	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村14机井	100	64.00%	1	1		是	2025年10月	-46.55%
3021	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅9变电站9变压器	400	44.00%	0	0				-39.84%
3022	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村12机井	100	39.20%	0.39	0.39				-53.04%
3023	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线112变台	100	79.65%	0.80	0.80				-41.40%
3024	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站2母线变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-16.19%
3025	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分87左1变台	100	50.70%	0.51	0.51				-36.27%
3026	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	YHG 联合村A台	50	21.90%	0	0		是	2026年12月	-42.79%
3027	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站1号变压器	800	49.50%	0	0		是	2027年12月	-59.30%
3028	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘1变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3029	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-39.76%
3030	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜公馆2号箱变1号配电变压器	630	17.27%	0.17	0.17				-41.84%
3031	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
3032	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东大棚台	100	15.40%	0.15	0.15				-40.12%
3033	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝卜凡12南2	200	27.60%	0	0		是	2025年11月	47.88%
3034	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-35.11%
3035	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分064	200	24.20%	0	0		是	2026年5月	-35.20%
3036	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站201配电变压器	800	6.30%	0	0				100.00%
3037	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园4变电站2变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-21.69%
3038	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干98	100	23.80%	0	0		是	2027年	-46.01%
3039	于洪	大潘变	大祝线	中庙村西台	400	57.90%	0.58	0.58				-6.86%
3040	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站2变压器	800	10.50%	0.11	0.11				-43.14%
3041	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分014	100	37.65%	0.38	0.38				-9.45%
3042	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六二队分004	50	104.70%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-38.22%
3043	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站202变压器	800	19.20%	0.19	0.19				-39.39%
3044	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-39.32%
3045	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子西分003	200	52.28%	0.52	0.52				-30.76%
3046	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-38.40%
3047	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线26右1变台	200	29.10%	0.29	0.29				-36.93%
3048	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支26左6变台	200	19.25%	0.19	0.19				-40.67%
3049	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站1变压器	500	51.60%	0.52	0.52				-42.78%
3050	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支12	200	20.40%	0	0		是	2026年5月	-26.76%
3051	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支09	160	39.00%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
3052	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
3053	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站202间隔配电变压器	315	31.75%	0.32	0.32				-40.22%
3054	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站2变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
3055	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站201间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	15.84%
3056	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线60变台	200	41.80%	0.42	0.42				-19.30%
3057	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变2变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	3.22%
3058	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB哈雷分1变压器	800	13.65%	0.14	0.14				3.82%
3059	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站2变压器	400	6.75%	0.07	0.07				-38.57%
3060	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线047	200	36.50%	0.37	0.37				-36.35%
3061	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干154右5左1	200	15.80%	0.16	0.16				-35.52%
3062	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区1号箱变1号变压器	630	4.57%	0	0		是	2025年11月	35.11%
3063	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥6变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
3064	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	新南社区变电站变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
3065	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期1变201	500	29.76%	0.30	0.30				-43.73%
3066	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域6箱变1变压器	500	32.40%	0	0				-45.45%
3067	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	隆泰畜牧公变台	200	29.10%	0.29	0.29				100.00%
3068	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品2号变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0				-42.76%
3069	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地5号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				-41.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3070	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
3071	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13（南拉拉村南堤2台）	200	53.70%	0.54	0.54				-42.13%
3072	东陵	中马变	疗养线	沈阳新希望置业有限公司（宴山1.1期）-住宅箱式变电站1号变压器	630	10.41%	0.10	0.10				-24.60%
3073	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支8杆（市场北台）	200	15.30%	0	0		是	2025年9月	-24.07%
3074	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景1站房2变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-37.29%
3075	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期1局维变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	12.05%
3076	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线3+3变压器	400	59.00%	0.59	0.59				-36.44%
3077	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
3078	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-43.11%
3079	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.35%
3080	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干41	200	58.20%	1	1				-37.53%
3081	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站2号主变	400	24.80%	0.25	0.25				-30.78%
3082	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-25.82%
3083	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线219左2柱上变压器	400	29.85%	0.30	0.30				-17.36%
3084	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧1箱变2变压器	800	9.00%	0	0				46.36%
3085	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3086	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-44.65%
3087	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干15柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
3088	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左9变压器	315	85.84%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-33.72%
3089	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分19柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-17.88%
3090	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分17柱上变压器	400	43.00%	0.43	0.43				-38.10%
3091	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线64右6	200	45.00%	0.45	0.45				-31.52%
3092	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左3变压器	315	58.73%	0.59	0.59				-34.95%
3093	和平	方型变	方型变452中兴乙线	南湖分7左1	315	53.65%	0.54	0.54				-35.81%
3094	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分13柱上变压器	400	51.30%	1	1		是	2025年12月	-41.12%
3095	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干23公变	400	23.70%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
3096	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7公变	315	23.17%	0.23	0.23				-62.77%
3097	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右3	315	46.98%	0	0				-39.92%
3098	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11+1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-34.05%
3099	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线17	160	48.38%	0.48	0.48				-61.21%
3100	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左2	400	67.50%	1	1		是	2027年12月	-38.44%
3101	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线74变台	400	91.80%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-39.16%
3102	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左2右12变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	-70.13%
3103	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变2号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
3104	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次1#主变	315	43.43%	0.43	0.43				-46.59%
3105	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3106	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变2号变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
3107	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3108	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次2主变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3109	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变1站内变压器	315	18.41%	0	0				-38.60%
3110	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站201	315	37.14%	0.37	0.37				-40.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3111	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0				-41.68%
3112	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3113	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站201变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-38.48%
3114	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俚城小区8变电站201	630	24.13%	0.24	0.24				-41.82%
3115	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3116	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变1变	500	14.08%	0.14	0.14				-43.99%
3117	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地31主变	500	30.80%	0.31	0.31				-33.77%
3118	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变2变	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
3119	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变1变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
3120	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站1变压器	630	57.52%	1	1		是	2026年12月	-44.97%
3121	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#2#变压器	630	52.57%	1	1		是	2026年12月	-45.20%
3122	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3123	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变202	400	27.60%	0.28	0.28				-44.95%
3124	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊7变电站201柜	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-38.99%
3125	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3126	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0				-39.97%
3127	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站2号变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-41.57%
3128	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站201配电变压器	500	28.40%	0.28	0.28				-45.09%
3129	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线74左8变台	200	3.00%	0.03	0.03				-38.55%
3130	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分3柱上变压器	400	60.60%	1	1				-55.16%
3131	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树李建军1	30	25%	0	0				-56.65%
3132	辽中	金山变	金山变45540金杨线	百利达果蔬公变台	200	9.20%	0.09	0.09				65.23%
3133	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线柏家设施小区支005	50	29.10%	0	0		是	2026年5月	-29.71%
3134	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.85%
3135	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				3.70%
3136	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分35	400	16.25%	0.16	0.16				-44.79%
3137	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区2变电站1变压器	630	63.75%	0.64	0.64				-39.75%
3138	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居4号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-42.36%
3139	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线转心湖支35变台	200	27.75%	0.28	0.28				-43.69%
3140	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器2公变	630	24.76%	0.25	0.25				-33.81%
3141	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部西台支线1	200	27.80%	0.28	0.28				-33.13%
3142	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分5箱变配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3143	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家乡值台（乡直台）	160	54.25%	0.54	0.54				-41.57%
3144	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线工业公司台	250	42.88%	0.43	0.43				-38.15%
3145	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城3考核	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-29.20%
3146	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线拉马台南大棚	160	34.75%	0.35	0.35				-48.84%
3147	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山干红工分25左5柱上变压器	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-51.91%
3148	于洪	平罗变	平悟线	平罗十队	50	9.00%	0	0				-111.73%
3149	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干吴长岗分23右18变台	200	48.53%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
3150	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站2变压器	250	18.40%	0	0		是	2025年12月	-5.11%
3151	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑2号变电站201配电变压器	630	44.13%	0	0				-43.30%
3152	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分57右9	200	18.90%	0.19	0.19				-46.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3153	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线50+1左1变台	200	87.30%	0.87	0.87	2024年6月			-43.44%
3154	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园3配电室202间隔配电变压器	400	42.60%	0.43	0.43				-39.84%
3155	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景1站房1变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-39.31%
3156	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右10	100	0.00%	0	0				0.00%
3157	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2~4期小区3变电站202配电变压器	630	18.73%	0.19	0.19				77.66%
3158	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站1号配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
3159	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干易家分13	400	42.90%	0	0				5.97%
3160	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站1号配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年12月	-58.21%
3161	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区2箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0	0				-34.65%
3162	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑岗子镇玉池液化气公变台区	200	6.90%	0.07	0.07				100.00%
3163	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第1箱变1变压器	800	24.90%	0.25	0.25				59.19%
3164	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
3165	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13左8+1右8	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3166	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站2变压器	630	65.27%	0.65	0.65				-35.95%
3167	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11左13	80	28.88%	0	0		是	2027年	-3.88%
3168	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站2变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-41.02%
3169	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区2变电站2变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-33.15%
3170	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站1变压器	500	29.12%	0.29	0.29				-57.42%
3171	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家三组照明新	200	88.50%	0.89	0.89	2025年6月			0.00%
3172	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟4号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	10.16%	0	0				88.16%
3173	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站2变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-41.87%
3174	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干189变台	200	63.75%	0.64	0.64				-37.60%
3175	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区3变电站1变压器	400	108.00%	1	1	2025年4月	是	2025年10月	-37.15%
3176	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园箱式变电站2配电变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
3177	于洪	兰台变	兰四线	新小区2站房2变压器	630	81.78%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-36.66%
3178	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北3号（微）	400	40.20%	0	0		是	2025年10月	-47.80%
3179	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	凌空小微变电站201变压器	630	85.08%	0.85	0.85	2024年6月			51.40%
3180	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房柞木岗	400	140.40%	1	1	2025年6月			-40.93%
3181	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工屯支滕丰养殖场几6	200	20.10%	0.20	0.20				100.00%
3182	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	代家房变064濛子泡线斗沟村7组照明	200	16.50%	0.17	0.17				-41.16%
3183	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房2变压器	315	39.37%	0	0				23.47%
3184	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站201	630	66.03%	1	1				-41.04%
3185	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站201变压器	500	50.88%	0.51	0.51				-34.51%
3186	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支014	50	76.40%	0.76	0.76				17.51%
3187	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分39左13+1左3	200	59.40%	1	1		是	2025年	-15.12%
3188	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区10变电站1变压器	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-23.25%
3189	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站2变压器	400	52.00%	0.52	0.52				-48.00%
3190	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站1变压器	400	23.25%	0.23	0.23				-41.81%
3191	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园7箱变1变压器	630	10.48%	0.10	0.10				-39.02%
3192	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎六组2照明	400	26.70%	0.27	0.27				-13.58%
3193	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站202配电变压器	500	36.16%	0	0				-36.84%
3194	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站1变压器	630	28.44%	0.28	0.28				-41.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3195	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-105.54%
3196	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站2变压器	630	52.70%	1	1		是	2025年12月	-40.37%
3197	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅6变电站6变压器	630	34.29%	0	0				-38.56%
3198	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站2号配电变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-39.66%
3199	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村7机井	400	8.40%	0	0		是	2025年10月	-70.12%
3200	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干19+3柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
3201	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区4变电站201配电变压器	400	6.50%	0.07	0.07				55.11%
3202	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分农家院支3右4柱上变压器	200	69.90%	1	1		是	2026年12月	2.72%
3203	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右3右2	200	48.00%	0.48	0.48				-44.96%
3204	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线99	50	54.40%	0.54	0.54				-45.05%
3205	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站1号变压器	630	34.52%	0.35	0.35				-39.70%
3206	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分57	200	31.50%	0.32	0.32				-31.37%
3207	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子南台	200	50.60%	0.51	0.51				-36.72%
3208	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区1变电站2变压器	800	38.40%	0.38	0.38				-32.88%
3209	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3210	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站2变压器	400	47.60%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
3211	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干042	315	41.33%	0	0		是	2026年12月	-47.48%
3212	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分74柱上变压器	400	19.35%	0.19	0.19				-53.90%
3213	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城20号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-33.99%
3214	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分51右2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
3215	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站1主变	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3216	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
3217	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-44.39%
3218	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期3箱式变电站配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
3219	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站2配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-31.39%
3220	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什大棚支06	50	58.20%	0.58	0.58				-48.84%
3221	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变1变压器	630	61.27%	0.61	0.61				14.03%
3222	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-38.77%
3223	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河1北台	400	22.20%	0	0				-28.57%
3224	沈北	道义变	道义变15269偈景线	裕湾花园1期2变202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	4.94%
3225	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园1号变电站2号变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年	-44.75%
3226	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期4箱变1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
3227	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线潘家卜台	200	20.50%	0.21	0.21				-22.36%
3228	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼3号箱式变电站2号配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-40.23%
3229	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-17.50%
3230	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式-沈阳棋盘山开发区新春冬农家院	400	31.58%	0.32	0.32				13.50%
3231	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9+1右1	400	36.60%	0	0				-20.29%
3232	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分21	400	8.70%	0	0				0.00%
3233	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支4杆（西南台）	200	32.10%	0	0		是	2025年9月	-37.60%
3234	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克2号变电站2变压器	630	15.49%	0	0				-36.94%
3235	康平	田家变	辽阳变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支20	50	87.00%	0.87	0.87	2023年6月			-45.86%
3236	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站1变压器	500	70.72%	1	1		是	2025年12月	-42.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3237	东陵	水家变	水李线	水李线141左7柱上变压器	400	47.70%	0.48	0.48				-28.25%
3238	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	YHG 舍宅分2左3（临时电）-2	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
3239	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景5变电站1站内变压器	500	40.64%	0	0				-38.95%
3240	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸9变电站1变压器	630	22.48%	0	0				-53.98%
3241	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	YHG 瓦房线54	200	47.20%	0	0		是	2025年12月	-9.21%
3242	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站2变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-22.62%
3243	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	三家子安居1箱变1变压器	800	30.90%	0	0				-27.07%
3244	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章支007	50	50.64%	1	1				-35.80%
3245	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期1箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
3246	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线西狼西台	100	76.80%	0.77	0.77				-37.66%
3247	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支29（小狼洞台）	200	35.30%	0	0		是	2025年12月	-26.74%
3248	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是		-42.21%
3249	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东台几线14	315	87.96%	1	1	2025年6月			-30.21%
3250	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣13号台	200	35.40%	0	0				100.00%
3251	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右2	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
3252	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左5	315	26.67%	0	0				-71.07%
3253	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干43	315	30.79%	0	0				-33.31%
3254	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分6变压器	100	18.30%	0	0		是	2025年12月	-32.22%
3255	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线58左1	200	22.40%	0.22	0.22				-25.60%
3256	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分3公变	315	30.16%	0	0		是	2026年12月	-41.29%
3257	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干5柱上变压器	200	1.60%	0	0		是	2025年12月	-107.32%
3258	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左4变台	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
3259	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线75	315	46.35%	0	0				-43.59%
3260	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分32变台	100	109.80%	1	1	2023年6月	是	2025年12月	-34.39%
3261	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分13	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
3262	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤变476齐北乙线南六干62左10	400	46.20%	0.46	0.46				-45.20%
3263	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右14右1	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
3264	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线48	400	67.20%	1	1				-37.33%
3265	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变1号变	630	28.25%	0.28	0.28				-45.59%
3266	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变2号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
3267	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新1箱变2	630	78.41%	1	1		是	2025年12月	-43.02%
3268	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路1变压器	630	31.62%	0	0				-38.53%
3269	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光7变电站202	630	39.68%	0.40	0.40				-39.84%
3270	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园1变电站202变压器	800	48.60%	0.49	0.49				-41.18%
3271	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站201柜	630	46.03%	0.46	0.46				-35.93%
3272	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工二期箱变	630	73.97%	0.74	0.74				-43.48%
3273	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变2号变	630	16.00%	0.16	0.16				-43.62%
3274	沈河	长青变	长青变470长青甲线	文化用品箱变1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-45.61%
3275	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-41.84%
3276	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区1号变电站1号变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-39.87%
3277	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-41.97%
3278	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友3箱变2变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-45.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3279	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3280	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站202变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-40.99%
3281	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3282	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变1	500	34.24%	0.34	0.34				-49.05%
3283	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大1主变	800	23.10%	0.23	0.23				-46.24%
3284	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
3285	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变2	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
3286	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左15左1	200	32.70%	0.33	0.33				2.70%
3287	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化2台	200	24.40%	0.24	0.24				41.75%
3288	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔201配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年9月	-40.98%
3289	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站2主变	630	25.52%	0.26	0.26				-36.34%
3290	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店东台	80	37.00%	0	0		是	2025年11月	-21.51%
3291	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期1箱式变电站配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-40.02%
3292	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干57右2分01	250	30.72%	0.31	0.31				-37.63%
3293	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子1-1（三家子分79右1）	200	26.50%	0.27	0.27				-33.29%
3294	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分30变台	200	11.60%	0.12	0.12				-72.79%
3295	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干80右2	200	69.30%	0.69	0.69				7.23%
3296	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春六期3变电站202变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-36.23%
3297	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄1小区周维箱变202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	100.00%
3298	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干70左1变台	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	-20.44%
3299	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	四方1变压器	315	53.08%	1	1		是	2025年12月	-40.90%
3300	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座7箱式变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-37.00%
3301	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线范屯分37左5右8变台	400	39.00%	0	0				-38.38%
3302	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合一台	200	1.00%	0.01	0.01				-37771.63%
3303	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区2变电站1变压器	500	41.20%	0.41	0.41				-42.76%
3304	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅4变电站4变压器	630	18.33%	0	0				-40.03%
3305	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路1号变	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
3306	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分61变台	400	97.80%	1	1	2024年2月	是	2025年12月	-24.09%
3307	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线40柱上变压器	400	68.70%	1	1		是	2026年12月	-42.78%
3308	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分12	100	75%	1	1				-33.11%
3309	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分13变台	200	17.25%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
3310	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城八期箱式变电站2配电变压器	800	56.00%	1	1		是	2025年12月	-41.79%
3311	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分7+1左2变台	200	36.00%	0.36	0.36				-11.60%
3312	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区2变电站2变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	-21.59%
3313	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右12	315	60.95%	1	1				-37.15%
3314	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左2右3柱上变压器	315	68.89%	1	1		是	2025年12月	-25.12%
3315	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区2变电站2变压器	630	37.33%	0.37	0.37				-42.82%
3316	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司（文华街3号院（建大新家园）三期）	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
3317	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站2变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-41.28%
3318	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干仓库分44右1	100	15.60%	0	0		是	2025年	-32.95%
3319	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分095	100	66.90%	0.67	0.67				-41.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3320	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线八家子北台分支004	100	63.30%	0.63	0.63				-31.69%
3321	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干45右1	400	8.85%	0.09	0.09				14.21%
3322	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-3变电站202配电变压器	800	32.70%	0.33	0.33				-11.35%
3323	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎一组照明	100	45.00%	0.45	0.45				-46.79%
3324	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站202变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-55.43%
3325	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12左1柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
3326	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站1号变压器	630	32.76%	0	0				-38.00%
3327	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
3328	苏家屯	下深变	理想线	理想新城8号变电站201配电变压器	630	43.81%	0	0				-31.90%
3329	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站202	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-44.51%
3330	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站2变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-41.67%
3331	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3332	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站2变压器	630	17.30%	0	0				-39.98%
3333	铁西	重工变	重工变10874重塔线	YHG_辽宁天易晶城房地产开发有限公司（意大利风情 小镇）202	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3334	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路干28	400	11.10%	0	0				67.90%
3335	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站1变压器	630	25.24%	0.25	0.25				-42.85%
3336	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站1变压器	500	17.20%	0	0				-40.85%
3337	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村西台	400	71.40%	1	1				-33.95%
3338	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北养殖厂	315	97.52%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-40.12%
3339	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线李家南2台	100	50.40%	0.50	0.50				-38.56%
3340	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦线胡台分58变台	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-296.69%
3341	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线30	315	43.81%	0	0		是	2027年	-37.25%
3342	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线28右2+1	315	20.57%	0	0		是	2027年12月	-34.08%
3343	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城7号变电站2号变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-43.36%
3344	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站201	315	17.78%	0	0		是	2027年12月	-52.20%
3345	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城11号变电站201间隔配电变压器	400	28.40%	0.28	0.28				-27.38%
3346	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站1变压器	500	55.20%	1	1				-43.66%
3347	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支047	50	23.80%	0	0		是	2026年5月	-69.92%
3348	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线前李孤店支006	50	123.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-37.28%
3349	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-1箱变2变压器	800	29.75%	0.30	0.30				-38.26%
3350	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站201变压器	800	28.50%	0.29	0.29				-36.38%
3351	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支005	200	37.76%	0	0				-24.69%
3352	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线滨水分13右3右1变台	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3353	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面村北支06	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-25.04%
3354	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分40右1变台	200	41.70%	0.42	0.42				-32.57%
3355	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变2变压器	630	44.13%	0	0				-42.05%
3356	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯东支08	400	36.85%	0.37	0.37				-14.60%
3357	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站2配电变压器	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
3358	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区3号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年	-41.24%
3359	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都7号变电站201间隔配电变压器	630	48.00%	0	0				-39.71%
3360	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸1变电站1配电变压器	800	15.00%	0.15	0.15				4.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3361	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山9号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	18.90%	0	0				6.39%
3362	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分18左2变台	160	77.81%	1	1		是	2025年12月	-41.92%
3363	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线153变台	100	68.60%	1	1		是	2025年12月	-27.65%
3364	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线郑坨分15变台	100	63.60%	1	1		是	2025年12月	-40.38%
3365	于洪	得胜变	得工线95446	雅华香颂2变电站1配电变压器	630	15.24%	0.15	0.15				3.60%
3366	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站201配电变压器	630	22.10%	0	0				-42.58%
3367	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干38变台	200	88.20%	0.88	0.88	2023年2月			-19.13%
3368	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线胡古分33+1左5	400	26.55%	0	0				-24.57%
3369	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线127左23变台	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	13.75%
3370	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期变电站2配电变压器	630	50.16%	0.50	0.50				-32.10%
3371	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区10变电站2变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-23.17%
3372	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分赵东支037	200	20.80%	0	0		是	2026年5月	-37.08%
3373	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分任西支01	315	12.10%	0	0		是	2026年5月	-27.31%
3374	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干63营盘分120	200	37.90%	0	0		是	2026年12月	-40.62%
3375	沈北	道义变	道义变地铁线	仁和家苑考核表201配电变压器	500	61.80%	1	1		是	2026年12月	-41.45%
3376	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变1变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-44.92%
3377	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线128变台	200	40.20%	0.40	0.40				-36.16%
3378	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线164右2变台	200	34.70%	0.35	0.35				-30.82%
3379	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右3变压器	400	44.40%	0	0				-44.25%
3380	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线郭发分024	200	41.10%	0.41	0.41				-40.66%
3381	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际5变电站1变压器	630	33.14%	0.33	0.33				-39.22%
3382	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支48右16变台	200	38.10%	0.38	0.38				-28.51%
3383	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	36.99%
3384	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都14号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0				-40.93%
3385	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄线	黄线线鲍窝分11右2变台	200	60.30%	1	1		是	2025年12月	-40.47%
3386	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干160+1左1	200	16.50%	0.17	0.17				100.00%
3387	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力支136	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-37.06%
3388	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区5变电站1变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
3389	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区2变电站1变压器	630	111.43%	1	1	2024年12月	是	2025年10月	-39.61%
3390	于洪	光辉变	光东线	小微集体大棚2	200	22.20%	0.22	0.22				10.46%
3391	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站1变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
3392	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站2变压器	630	14.67%	0	0				-38.71%
3393	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站1号变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-36.30%
3394	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-44.19%
3395	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-36.59%
3396	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	叔家俺大棚（微）	500	19.72%	0	0		是	2025年10月	-57.59%
3397	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右19右6	400	15.00%	0.15	0.15				0.07%
3398	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站202配电变压器	630	10.29%	0	0				-42.36%
3399	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干16加1	315	18.73%	0.19	0.19				-43.49%
3400	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干茨林分4右1变台	400	21.25%	0.21	0.21				100.00%
3401	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园14变电站变压器	630	11.43%	0	0				-44.14%
3402	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变2变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-55.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3403	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分清支90右支17	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
3404	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-3.66%
3405	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线河之源污水处理厂分2	200	27.60%	0	0		是	2025年11月	5.23%
3406	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村北台	200	58.50%	1	1		是	2025年6月	-30.71%
3407	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树三组照明	100	62.70%	0.63	0.63				-41.08%
3408	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	9.00%	0.09	0.09				100.00%
3409	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站201配电变压器	800	26.25%	0	0				-39.45%
3410	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
3411	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城6变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-25.78%
3412	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左3柱上变压器	100	24.60%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
3413	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟3号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	6.35%	0	0				96.31%
3414	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家2台支04	200	25.60%	0	0		是	2026年5月	8.41%
3415	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2027年12月	-42.33%
3416	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期3箱式变电站1配电变压器	400	48.80%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
3417	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金1201配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-37.85%
3418	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华3变1变压器	400	84.00%	0.84	0.84	2022年12月			-38.77%
3419	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分56左4	200	67.05%	1	1		是		-27.84%
3420	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左7变台	100	78.30%	1	1		是	2025年12月	-37.26%
3421	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左4左1	315	76.19%	0.76	0.76				-39.38%
3422	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干72	200	45.90%	0.46	0.46				-40.11%
3423	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干70公变	315	17.78%	0	0		是	2026年12月	-44.90%
3424	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左6	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	5.33%
3425	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左13之1柱上变压器	315	23.17%	0.23	0.23				-68.73%
3426	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干14变台	315	6.03%	0	0		是	2027年12月	-29.93%
3427	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线147	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
3428	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+3	315	34.67%	0	0		是	2027年12月	-52.32%
3429	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站202开关之3柱上变压器	315	96.38%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-145.07%
3430	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变1	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
3431	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区16变电站201	630	19.37%	0.19	0.19				-49.38%
3432	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-48.59%
3433	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变1变压器	400	41.40%	0.41	0.41				-45.34%
3434	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变2变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-43.53%
3435	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区3变电站201	630	26.67%	0.27	0.27				-45.41%
3436	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站202变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-44.12%
3437	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变2	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-48.42%
3438	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区8变电站201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3439	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	SB5箱变1变压器	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-47.58%
3440	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次2#主变	630	23.17%	0.23	0.23				-46.18%
3441	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期5箱变1变	630	17.14%	0.17	0.17				-45.45%
3442	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-43.68%
3443	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街13变电站201变压器	400	27.30%	0.27	0.27				-45.38%
3444	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城4变电站1变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-40.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3445	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3446	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	泰山西2箱变1号变	500	82.80%	0.83	0.83	2024年9月			-42.64%
3447	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变1	630	52.38%	1	1		是	2025年12月	-39.69%
3448	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B2变电站1变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-39.88%
3449	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站2配电变压器	630	61.27%	1	1		是	2025年12月	-41.64%
3450	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期1箱式变电站1配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
3451	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分5左3变台	200	13.10%	0.13	0.13				-49.70%
3452	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干6西寺分19左1右8左3	80	10.00%	0	0				-11.87%
3453	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区5变电站1变压器	800	14.20%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
3454	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地2台区（荒地分12+1左5号）	200	30.60%	0	0		是	2025年	-25.99%
3455	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭15台区	250	88.80%	0.89	0.89	2022年12月			-41.70%
3456	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
3457	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊三家村中台公变台区	160	37.38%	0	0				-36.03%
3458	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站2变压器	630	26.98%	0	0				-42.61%
3459	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊13号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-37.13%
3460	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右4柱上变压器	250	10.80%	0	0		是	2025年12月	-9.44%
3461	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线126+1右4变台	200	3.30%	0.03	0.03				0.00%
3462	沈北	尹家变	尹全线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（手机产业园中	100	15.90%	0.16	0.16				10.85%
3463	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分93左1	200	29.70%	0.30	0.30				0.28%
3464	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园4变电站1变压器	400	26.70%	0	0				-41.84%
3465	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站202变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-38.53%
3466	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线12	400	47.50%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
3467	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分39左10变台2	400	21.00%	0.21	0.21				-17.60%
3468	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	佟古村2	80	23.63%	0	0		是	2026年12月	-51.51%
3469	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线刘南大棚地2号	100	93.30%	1	1	2024年9月	是	2025年6月	-22.09%
3470	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四组（2022微）	200	70.50%	1	1		是	2026年6月	-34.40%
3471	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分35左5左5	100	22.50%	0	0				0.00%
3472	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居3站房1变压器	315	15.24%	0	0				0.00%
3473	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子2台分01	200	55.50%	1	1		是	2026年12月	27.10%
3474	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站2配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
3475	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线副食品厂家属楼	500	119.36%	1	1	2022年12月			-37.52%
3476	于洪	平罗变	平罗线	平罗1村后台	400	44.70%	0	0				-50.08%
3477	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期1变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
3478	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左5	315	89.84%	1	1	2023年1月			-20.35%
3479	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1号-2柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3480	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右8	200	85.80%	1	1	2022年12月	是	2027年	-33.73%
3481	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千70左6	200	26.10%	0.26	0.26				-36.72%
3482	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右16右05	400	37.60%	0.38	0.38				-48.49%
3483	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干14	315	89.52%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-36.14%
3484	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区2变电站2变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-35.73%
3485	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0				-41.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3486	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际8号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-39.54%
3487	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线城北村住宅	315	72.38%	1	1		是	2026年12月	-37.59%
3488	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右5柱上变压器	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-30.61%
3489	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白家支004	30	149%	1	1	2022年12月			-30.53%
3490	东陵	李相变	李班线	李班干下泉饲料厂15柱上变压器	315	15.56%	0	0		是	2026年12月	-55.41%
3491	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变2变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
3492	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分畜牧养殖支7	200	18.90%	0.19	0.19				0.00%
3493	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城9号变电站201间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				-41.86%
3494	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站1变压器	500	16.80%	0	0				-41.31%
3495	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站1号变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-45.42%
3496	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站2变压器	500	46.00%	0	0				-40.24%
3497	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府1箱变201配电变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-4.66%
3498	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左15变台	400	17.60%	0.18	0.18				-21.76%
3499	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干8左9	200	42.60%	0	0				-38.39%
3500	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79左分01变压器	100	30.30%	0.30	0.30				-56.09%
3501	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干偏排分9左1变台	400	65.93%	1	1		是	2025年12月	-27.79%
3502	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线T1之1柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-57.42%
3503	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村一组照明	100	58.00%	0.58	0.58				-39.24%
3504	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾4箱变2变压器	800	13.50%	0.14	0.14				14.69%
3505	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区6变电站1变压器	630	52.38%	1	1		是	2025年12月	-42.87%
3506	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站2变	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
3507	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅22变电站1变压器	400	42.80%	0	0				-36.69%
3508	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.09%
3509	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
3510	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分11左3柱上变压器	315	73.97%	1	1		是	2025年12月	-46.32%
3511	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干18柱上变压器	400	50.50%	0.51	0.51				-37.82%
3512	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干36左13	200	38.70%	0	0		是	2025年	-85.21%
3513	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式-沈阳市沈北新区蒲菜旅馆-柳北线99	200	12.60%	0.13	0.13				100.00%
3514	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左4左13	400	15.90%	0.16	0.16				20.11%
3515	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变202配电 变压器	800	11.40%	0.11	0.11				-36.30%
3516	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四管堡西台	315	33.78%	0.34	0.34				-31.62%
3517	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙干40左1变台	400	58.63%	1	1		是	2025年12月	-44.54%
3518	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右13右1变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
3519	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相线114	160	73.13%	0.73	0.73				900.08%
3520	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52右3左1变台	400	21.45%	0.21	0.21				-31.21%
3521	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司3箱变2号变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
3522	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分场1	400	149.70%	1	1	2022年12月			-34.48%
3523	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
3524	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城廉租房2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3525	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站202配电变压器	630	32.38%	0	0				-42.27%
3526	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站201变压器	500	38.40%	0.38	0.38				-37.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3527	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
3528	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村7机井	100	45.60%	0	0		是	2025年10月	-49.30%
3529	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	木耳岗村25机井	100	46.20%	0	0		是	2025年10月	-43.87%
3530	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东窑新苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	6.73%
3531	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分50右2	200	26.10%	0	0		是	2027年	-13.09%
3532	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站2变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
3533	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂2台	400	73.20%	0.73	0.73				-32.12%
3534	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	沈阳市电业局电缆工程有限公司	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3535	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0				-41.33%
3536	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡2号小区变电站1号变压器	400	56.40%	1	1				-45.55%
3537	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	范家2.3组新1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3538	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村南台	400	34.20%	0.34	0.34				-65.18%
3539	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区4变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-42.05%
3540	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站2	500	17.92%	0.18	0.18				-45.10%
3541	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分47左12变台	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-19.18%
3542	于洪	范屯变	范工线	小微马三家4台	400	27.30%	0.27	0.27				15.21%
3543	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.05%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
3544	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期1变电站2 变压器	800	25.50%	0.26	0.26				-41.86%
3545	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右11左6右3	200	29.40%	0.29	0.29				-42.15%
3546	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村北5号台	200	24.60%	0.25	0.25				-38.00%
3547	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云1变电站2配电变压器	800	33.60%	0	0				100.00%
3548	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站4箱变1变压器配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-34.87%
3549	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦屯分50柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
3550	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站南一变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-33.69%
3551	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨农机服务公变台区	400	68.00%	0.68	0.68				100.00%
3552	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干地税分4+1变压器	315	28.19%	0.28	0.28				100.00%
3553	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站202变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-39.49%
3554	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分齐昌支4	200	33.30%	0	0		是	2026年5月	-36.88%
3555	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东孤店分007	100	43.40%	0.43	0.43				-30.00%
3556	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊2变电站201配电变压器	800	21.75%	0	0				-38.21%
3557	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期1变电站202配电变压器	800	32.40%	0.32	0.32				-33.45%
3558	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-37.69%
3559	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线联通支12号右5号柱上变压器	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-22.65%
3560	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园2变电站1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.45%
3561	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线六分场支线11	200	26.40%	0.26	0.26				-34.51%
3562	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c1201配电变压器	200	38.25%	0.38	0.38				-41.75%
3563	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光12箱式变电站配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
3564	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线西孤店分007	160	45.38%	0.45	0.45				-26.95%
3565	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站201配电变 压器	630	6.35%	0	0				100.00%
3566	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站202间隔配电变压器	800	47.63%	0.48	0.48				-33.62%
3567	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖4	400	37.80%	0.38	0.38				17.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3568	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-43.22%
3569	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-47.74%
3570	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城1号变电站202间隔配电变压器	630	116.51%	1	1	2024年6月			-34.60%
3571	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜北台	315	33.97%	0.34	0.34				-27.14%
3572	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区5箱式变电站配电变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-37.71%
3573	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变2变压器	500	22.40%	0.22	0.22				-41.98%
3574	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-36.68%
3575	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分100左6柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	66.66%
3576	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区1变电站2变压器	800	26.10%	0.26	0.26				-42.98%
3577	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区6变电站1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-42.39%
3578	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶3组台	400	69.00%	0.69	0.69				-35.77%
3579	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线116左21	100	43.50%	0.44	0.44				-66.00%
3580	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城3变电站1变压器	630	65.90%	1	1		是	2025年12月	-34.07%
3581	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线家北分10+1左15+1右7变台	400	34.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3582	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右2右10	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3583	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干沙坨分绿洲支22变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
3584	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大滨湖园小区变电站2配电变压器	800	62.63%	1	1				-37.96%
3585	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺2号变电站201间隔配电变压器	800	25.00%	0	0				0.00%
3586	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分15柱上变压器	100	40.80%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
3587	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分13变压器	315	50.79%	0.51	0.51				-44.24%
3588	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干32变压器	200	38.80%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
3589	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分2公变	315	38.73%	0.39	0.39				-41.92%
3590	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线223	200	113.07%	1	1	2022年12月			-39.93%
3591	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分6右4柱上变压器	200	61.80%	1	1		是	2025年12月	-20.17%
3592	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分12	315	25.71%	0.26	0.26				-44.40%
3593	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分8	315	88.57%	1	1	2024年6月			-37.71%
3594	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分37右2变台	100	42.30%	0.42	0.42				-36.90%
3595	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干24柱上变压器	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
3596	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分7柱上变压器	500	76.60%	1	1		是	2025年12月	-36.69%
3597	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线70	250	58.00%	1	1				-35.28%
3598	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分73左22	160	92.06%	1	1	2024年9月	是	2027年	-58.57%
3599	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干89右4	200	2.40%	0.02	0.02				-19.55%
3600	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29之5柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-90.60%
3601	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左1右3	200	60.60%	1	1		是	2026年12月	-84.72%
3602	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线56+1	315	62.48%	1	1		是	2027年12月	-25.06%
3603	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分22右2变压器	200	51.60%	1	1		是	2025年10月	-43.99%
3604	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园4变电站201	500	31.36%	0.31	0.31				-46.18%
3605	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	合兴箱变1变压器	800	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
3606	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3607	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变2变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
3608	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾2变电站1变压器	630	51.43%	1	1		是	2025年12月	-42.90%
3609	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙8箱变1变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-42.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3610	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	阳光雅居变电站202	250	44.00%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
3611	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站2号高压柜1主变	630	22.54%	0.23	0.23				-41.94%
3612	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈司四所1变压器	500	81.20%	0.81	0.81	2024年9月			-43.56%
3613	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站202配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3614	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变2变	630	5.71%	0.06	0.06				-50.89%
3615	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻5箱变2变压器	630	31.24%	0.31	0.31				-38.62%
3616	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园2箱变1变压器	630	32.95%	0	0		是	2026年12月	-47.29%
3617	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙凤寺箱变2变压器	315	59.94%	0.60	0.60				-42.41%
3618	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西—3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3619	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园12主变	630	27.05%	0.27	0.27				-34.41%
3620	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
3621	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
3622	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变2变压器	400	14.40%	0	0				-42.11%
3623	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3624	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期2箱变2变	630	30.10%	0.30	0.30				-46.04%
3625	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻4变电站2变压器	1000	36.90%	0.37	0.37				-51.74%
3626	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站2号变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-45.70%
3627	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1局维箱变202配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
3628	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变202间隔配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-31.51%
3629	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-43.37%
3630	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	党校院内住宅	250	40.32%	0.40	0.40				-52.69%
3631	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线117+1左9变台	200	2.10%	0.02	0.02				0.00%
3632	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站202间隔配电变压器	800	37.88%	0	0				-31.20%
3633	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支003	30	45.00%	0	0		是	2026年5月	-44.92%
3634	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	8.23%
3635	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园3变电站1变压器	400	19.13%	0	0				-41.95%
3636	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
3637	和平	太原变	太原变054协和线	协和和广场三期2变电站2	630	80.38%	0.80	0.80	2024年9月			-5.59%
3638	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站202配电变压器	630	64.76%	1	1				-39.03%
3639	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前进3台区	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-1.51%
3640	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	公路管理处台	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
3641	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支3变台	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-29.64%
3642	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁1号主变	630	49.14%	0	0				-41.56%
3643	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-63.27%
3644	法库	新依变	依三线	10kV依三线栖霞堡南几01	200	53.20%	1	1		是	2025年12月	-31.84%
3645	东陵	水家变	水孙乙线	正大桃花源4箱式变电站1号变压器	630	14.60%	0	0				-38.87%
3646	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左17	100	14.40%	0.14	0.14				-53.09%
3647	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园2配电室202间隔配电变压器	630	37.14%	0.37	0.37				-41.52%
3648	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站北七变压器	630	9.65%	0.10	0.10				-37.10%
3649	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房2变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-38.31%
3650	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业2台支07	200	56%	1	1				100.00%
3651	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左16右1	200	21.60%	0.22	0.22				28.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3652	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城6箱式变电站配电变压器	400	39.38%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
3653	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站201配电变压器	630	48.25%	0	0		是		-40.41%
3654	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-38.79%
3655	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分31左5变台	200	40.50%	0.41	0.41				-14.68%
3656	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民2台区	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	14.88%
3657	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变2变压器	800	58.80%	1	1				-37.00%
3658	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期3箱变1母线1变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-33.80%
3659	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	龙江苑小区箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
3660	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12之2	400	28.80%	0	0				100.00%
3661	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	姚千干49	630	7.24%	0	0		是	2025年	-35.20%
3662	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥北分新建变电站2	800	9.50%	0.10	0.10				7.43%
3663	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期1变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-55.93%
3664	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居3变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3665	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花西台	400	50.70%	0.51	0.51				-26.65%
3666	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东瑞利赢畜牧公变台区	200	70.20%	1	1				100.00%
3667	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙支04	200	47.10%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
3668	于洪	得胜变	得山线95478	青城4站房1变压器	630	59.43%	1	1				-40.75%
3669	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站1变压器	800	26.25%	0	0				-42.57%
3670	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支36左9变台	400	26.60%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
3671	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干六道分28右1变台	400	23.85%	0	0		是	2025年12月	63.31%
3672	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线乡镇管理局住宅	315	30.29%	0.30	0.30				-52.25%
3673	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学新住宅楼(2)	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	-40.29%
3674	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站201配电变压器	800	52.13%	1	1				-40.33%
3675	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变2变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-33.35%
3676	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站1变压器	630	15.75%	0	0				-38.47%
3677	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城13箱变1变压器	630	20.95%	0	0				-43.59%
3678	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾1变电站1变压器	400	41.63%	0.42	0.42				-42.26%
3679	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分19+1	400	42.75%	0	0		是	2026年	35.30%
3680	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右5	200	1.80%	0	0				100.00%
3681	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站201变压器	800	64.88%	0.65	0.65				-45.86%
3682	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线74左4变台	100	60.30%	0.60	0.60				-37.54%
3683	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43变台	200	72.60%	0.73	0.73				-33.11%
3684	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站2变压器	500	23.68%	0.24	0.24				-42.15%
3685	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村4机井	50	140.80%	1	1	2023年7月	是	2025年6月	-39.54%
3686	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3687	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七1变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-39.43%
3688	于洪	范屯变	范北线	小微永安村桥北2	400	6.30%	0.06	0.06				8.52%
3689	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山庄变020山姜线山姜线62右18	100	46.50%	0	0				-11.70%
3690	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之5	315	38.10%	0	0		是		-40.95%
3691	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站1配电变压器	500	29.60%	0.30	0.30				-35.56%
3692	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4201配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
3693	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左26	80	41.25%	0	0				-29.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3694	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站202配电变压器	630	38.86%	0.39	0.39				-26.24%
3695	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1左1	200	27.15%	0.27	0.27				-39.94%
3696	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变2变压器	500	28.48%	0.28	0.28				-41.98%
3697	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站1变压器	630	51.11%	1	1		是	2025年12月	-37.22%
3698	沈北	农高变	农柳线	滟澜山四期2小区变电站201配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	7.68%
3699	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	工厂分10左1	400	0.15%	0	0		是	2027年	0.00%
3700	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后陈支007	50	88.60%	0.89	0.89	2025年4月			-35.88%
3701	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干闸南分7左4柱上变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	54.36%
3702	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北小区支17	200	14.40%	0.14	0.14				8.24%
3703	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台支02	200	60.90%	0.61	0.61				-22.24%
3704	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台大楼	200	58.70%	0.59	0.59				-38.54%
3705	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村家具台	400	50.70%	0.51	0.51				100.00%
3706	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-27.57%
3707	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区1站房2变压器	800	38.25%	0.38	0.38				-38.20%
3708	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台（煤改洁）	400	25.35%	0.25	0.25				-63.06%
3709	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区14变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
3710	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站2号变压器	630	42.86%	0.43	0.43				-40.29%
3711	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼村南台	400	1.35%	0.01	0.01				2.66%
3712	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
3713	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香城澜湾3变电站2变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-40.38%
3714	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市沈北新区农业技术推广与行政执法中心（一站 式）	200	32.80%	0.33	0.33				-2.35%
3715	于洪	大兴变	兴光线	大兴小微3号台	400	3.30%	0.03	0.03				0.00%
3716	沈北	道义变	道义变15293开发二线	YHG_沈阳正轩房地产开发有限公司（香滨新坐标 1期）2变	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
3717	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村综合二台（微）	200	30.30%	0.30	0.30				-34.02%
3718	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-41.16%
3719	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
3720	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分48	200	11.70%	0	0				0.00%
3721	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市1变电站1号主变	630	0.00%	0.00	0.00				-257.83%
3722	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站2变压器	630	23.33%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
3723	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯南台（2020微）	400	17.10%	0.17	0.17				-19.89%
3724	于洪	光辉变	光水线	小微四分场西	200	0.60%	0.01	0.01				-202.26%
3725	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期2变压器	630	66.98%	0.67	0.67				-36.80%
3726	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟组4.5新2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3727	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站2号配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-30.53%
3728	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀子村1	200	58.80%	1	1		是	2025年12月	-26.78%
3729	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分12右29	100	102.20%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-29.06%
3730	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支14之1变压器	400	75.51%	1	1				0.10%
3731	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左10	315	70.48%	1	1				6.90%
3732	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-1	315	58.73%	1	1				-32.76%
3733	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意沈乙意合联干16+1	250	21.60%	0	0				-42.58%
3734	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9左4	315	107.05%	1	1	2024年2月	是	2028年12月	-45.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3735	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天甲线万青干28公变	315	78.73%	0.79	0.79				-42.94%
3736	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右1+1	315	37.08%	0	0				-39.40%
3737	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左分支2	315	54.92%	1	1				-37.03%
3738	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右4柱上变压器	315	47.94%	0.48	0.48				-40.84%
3739	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线55	315	26.98%	0.27	0.27				-38.39%
3740	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分6	315	43.49%	0.43	0.43				-46.05%
3741	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线20右3	315	30.48%	0	0				-40.62%
3742	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干82	200	17.60%	0	0				-40.27%
3743	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干27	100	82.50%	1	1	2024年6月	是	2028年12月	-37.91%
3744	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干宿舍分3左2+1	315	21.27%	0.21	0.21				-41.11%
3745	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左8柱上变压器	400	100.80%	1	1	2025年6月			-39.48%
3746	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干59左3柱上变压器	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-24.08%
3747	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干141右2	315	18.73%	0.19	0.19				-42.49%
3748	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆西2箱变	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
3749	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-42.50%
3750	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变1变压器	315	20.32%	0	0				-44.41%
3751	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园21#主变	630	12.44%	0	0				-41.96%
3752	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金2开闭站1小区变电站1变压器	315	34.54%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
3753	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站202	630	14.86%	0.15	0.15				-44.85%
3754	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区2变电站201变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-41.20%
3755	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3756	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3757	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3758	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变2变	630	27.62%	0.28	0.28				-41.38%
3759	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站2变压器	630	99.05%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-48.32%
3760	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路4变电站201柜	200	45.60%	0.46	0.46				-48.68%
3761	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变2	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
3762	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市11变压器	630	54.48%	1	1		是	2027年12月	-39.88%
3763	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	长客箱变1	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
3764	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家2箱变1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-42.02%
3765	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站2号配电变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
3766	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家村台（孟家村）	200	56.20%	0.56	0.56				-37.11%
3767	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园3变电站1变压器	160	20.63%	0.21	0.21				-63.77%
3768	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	5.16%
3769	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站2配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
3770	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区1变电站1变压器	800	6.90%	0.07	0.07				0.00%
3771	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站1变压器	400	24.50%	0.25	0.25				-34.61%
3772	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分30右1变台	50	45.00%	0	0				-7477.50%
3773	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1201间隔配电变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-43.34%
3774	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区功彬家庭农场	400	47.70%	0.48	0.48				9.63%
3775	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心1配电室2变压器	800	22.75%	0.23	0.23				22.74%
3776	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号配电室2号配电变压器	200	56.25%	0.56	0.56				-45.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3777	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村南台	315	67.62%	1	1		是	2025年12月	-25.66%
3778	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期2箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	5.95%
3779	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站1主变	800	16.88%	0.17	0.17				-42.47%
3780	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府1箱式变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	13.09%
3781	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-47.18%
3782	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54右8变压器	400	15.25%	0	0		是	2025年12月	-28.60%
3783	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区8变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-17.08%
3784	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区1变电站1变压器	800	40.88%	0.41	0.41				-40.19%
3785	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分126变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
3786	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城3号201配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-35.79%
3787	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站201间隔配电变压器	400	71.10%	1	1				-38.14%
3788	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG 广信开发箱式变电站1号配电变压器	630	15.43%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
3789	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村3台	400	49.95%	0.50	0.50				-11.51%
3790	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期1变电站202配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2026年12月	-15.18%
3791	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右23左3	200	5.40%	0.05	0.05				8.31%
3792	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干25变台	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	8.28%
3793	东陵	祝滨变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干107小于家沟33柱上变压器	400	75.60%	0.76	0.76				-27.77%
3794	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）5箱式变电站1号变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
3795	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘大河洼	200	99.00%	1	1	2024年6月	是	2025年	-50.24%
3796	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-37.51%
3797	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分14	100	64.40%	0.64	0.64				-42.59%
3798	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站2变压器	500	59.84%	0.60	0.60				-34.53%
3799	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区1配电室201间隔配电变压器	800	56.25%	1	1		是	2028年12月	-43.95%
3800	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干次干分11左10变台	80	89.63%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.16%
3801	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放2号变电站1号变压器	630	46.03%	0	0		是		-44.18%
3802	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲12箱变1变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
3803	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	阡南分7右6柱上变压器	400	51.00%	1	1		是	2025年12月	-22.57%
3804	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分41道南机井支4	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3805	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区2变电站1变压器	800	10.20%	0.10	0.10				5.43%
3806	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支22左7右3+1左1	400	30.30%	0.30	0.30				-57.24%
3807	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	YHG 南长菜棚nz-柱上变压器	100	79.95%	0.80	0.80				-96.86%
3808	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支 004	100	62.20%	0.62	0.62				-29.47%
3809	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙2箱变1变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-41.99%
3810	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站2变压器	315	40.00%	0	0				-31.56%
3811	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站201间隔变压器	400	6.30%	0	0		是	2028年12月	-41.92%
3812	东陵	世园变	世满甲线	龙玺房地产2箱变201配电变压器	630	2.86%	0.03	0.03				-24.69%
3813	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线刘家分40台	400	0.00%	0	0				0.00%
3814	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯东台分01	100	79.16%	1	1				-17.59%
3815	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2中台区	400	80.40%	1	1	2022年12月			-29.69%
3816	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十一号（微）	400	28.80%	0.29	0.29				20.40%
3817	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站201开关柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3818	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期2变电站201配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	17.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3819	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线刘花分1变台	200	44.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
3820	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分5左1变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
3821	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站2号变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-33.64%
3822	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站2号变压器	500	30.24%	0	0				-41.83%
3823	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年	-36.54%
3824	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期5箱式变电站1配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-33.79%
3825	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-39.01%
3826	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司 4202间隔配电变压器	315	61.59%	1	1		是	2026年12月	-40.91%
3827	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区7变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2028年12月	-42.89%
3828	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期2站房1变压器	630	39.68%	0.40	0.40				-39.29%
3829	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体西大棚	250	6.88%	0.07	0.07				-77.94%
3830	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后东台1	200	69.80%	0.70	0.70				-34.27%
3831	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线消防队开发楼	200	46.80%	0.47	0.47				-42.21%
3832	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0		是	2026年12月	-44.65%
3833	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分岳家支5	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3834	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分69左10	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3835	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	星樾时代3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				100.00%
3836	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔3变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
3837	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区5变电站1配电变压器	630	1.90%	0	0		是	2025年12月	28.60%
3838	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左3右1变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
3839	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家腰窝棚	630	29.33%	0.29	0.29				-32.52%
3840	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路于24右1新	400	33.00%	0	0				100.00%
3841	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站202间隔配电变压器	800	18.75%	0	0				-40.58%
3842	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线营子台	315	65.71%	1	1		是	2025年11月	-30.30%
3843	沈北	道义变	道义变15259道义线	一站式服务-沈阳顺发土石方工程有限公司	400	35.40%	0	0		是	2026年12月	10.58%
3844	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明	500	96.48%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-62.21%
3845	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218+1右1	400	27.30%	0	0				-40.13%
3846	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井2台	100	40.40%	0.40	0.40				-45.38%
3847	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站2配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
3848	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	梁山变194大刘电线大刘电线45左1变台	200	25.20%	0.25	0.25				-29.98%
3849	于洪	大兴变	兴富线	大棚小微2号台变压器	400	29.70%	0.30	0.30				100.00%
3850	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右12	100	37.20%	0	0		是	2025年	-43.33%
3851	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线前五里山分支09	100	75.60%	0.76	0.76				-18.73%
3852	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线102左7变台	100	102.00%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-32.06%
3853	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站1主变	800	35.25%	0.35	0.35				-31.36%
3854	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期1变电站2变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年12月	6.81%
3855	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期1变电站1变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	7.34%
3856	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区6变电站2变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-37.06%
3857	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七6变电站2变压器	630	13.97%	0	0				31.54%
3858	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站1变压器	630	24.00%	0	0				-42.49%
3859	于洪	大兴变	兴古线	小微王家荒	400	72.90%	0.73	0.73				-6.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3860	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
3861	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分038	20	0.00%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
3862	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居5变电站1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-36.75%
3863	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所2201配电变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
3864	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房郭家窝棚（2021微）	400	17.10%	0.17	0.17				-20.95%
3865	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线41	200	42.40%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
3866	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-40.33%
3867	沈北	农高变	农柳线	滟澜山四期1小区变电站201配电变压器	400	24.30%	0	0		是	2026年12月	1.55%
3868	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南家属楼	200	31.60%	0	0		是	2025年10月	-52.34%
3869	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变201间隔配电变压器	800	73.13%	1	1		是	2026年12月	-39.14%
3870	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线9+1柱上变压器	315	38.73%	0	0				-44.53%
3871	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支13	50	32.60%	0	0		是	2026年5月	-61.46%
3872	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区12变电站1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-34.88%
3873	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮4台区	100	25.60%	0.26	0.26				-69.01%
3874	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线工厂南支03	200	79.20%	1	1		是	2026年12月	-15.47%
3875	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜干82左2	200	38.10%	0	0		是	2025年	81.07%
3876	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干54	315	77.46%	1	1		是	2026年12月	-38.53%
3877	东陵	李相变	李班线	李班线李班干上泉照明支05柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-29.41%
3878	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园1箱式变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
3879	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10+1	400	37.20%	0	0				-39.65%
3880	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区4配电站公变	630	57.78%	0.58	0.58				-42.14%
3881	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园5箱变（单）	630	35.43%	0	0				-43.16%
3882	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站2变压器	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
3883	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分5柱上断路器--站式	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	0.00%
3884	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连赵家台支04	50	84.00%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-32.16%
3885	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村照明（微）	200	49.30%	0.49	0.49				-39.28%
3886	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期21主变	500	21.60%	0	0				-47.61%
3887	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线90右3左1变台	200	96.90%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	10.81%
3888	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站1变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-41.67%
3889	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城1变电站变压器	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-43.42%
3890	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变1变压器	630	8.25%	0.08	0.08				-42.62%
3891	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支13+1左1	200	13.60%	0.14	0.14				-53.01%
3892	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十干42左2+1	315	90.79%	1	1	2022年12月	是		-40.54%
3893	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
3894	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线四纺南楼	200	35.55%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
3895	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变201配电变压器	630	7.94%	0.08	0.08				-22.64%
3896	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室201间隔配电变压器	315	19.68%	0.20	0.20				-34.47%
3897	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右7+1左2	315	91.62%	1	1	2022年12月	是		-28.63%
3898	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区1变电站2变压器	400	21.00%	0	0		是	2028年12月	-39.23%
3899	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干国公寨分58柱上变压器	315	42.22%	0	0		是	2026年12月	-60.51%
3900	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线45	315	20.57%	0	0				-69.36%
3901	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台1	100	55.20%	0.55	0.55				-30.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3902	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	YHG 城佛于55右4右柱上变压器	200	9.60%	0.10	0.10				-33.81%
3903	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著2号变电站1号配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	-10.02%
3904	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右3柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-73.48%
3905	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站2配电变压器	800	22.25%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
3906	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	兴旺箱式公变台	400	92.70%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	100.00%
3907	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分60变台	100	32.00%	0.32	0.32				-213.64%
3908	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	四季花园小区2变电站2变压器	800	75.75%	1	1		是	2025年12月	-36.69%
3909	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	名门小区2变电站1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-23.01%
3910	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分29	315	20.32%	0	0				-22.12%
3911	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干121加1变压器	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	12.94%
3912	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	0.04	0.04				17.52%
3913	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区2变电站201配电变压器	800	18.60%	0.19	0.19				37.71%
3914	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分8左1右1	160	34.63%	0	0				-31.77%
3915	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右2	315	8.25%	0.08	0.08				5.42%
3916	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干42	400	98.75%	1	1	2022年12月	是	2026年2月	-52.40%
3917	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鹏南干东顺变台公变	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
3918	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分3	315	68.89%	1	1		是	2028年12月	-43.15%
3919	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线213	315	90.92%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.48%
3920	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干17柱上变压器	200	83.40%	0.83	0.83	2024年10月			-33.73%
3921	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分22+1右2柱上变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
3922	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左12变压器	200	22.86%	0	0				-41.48%
3923	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站202变压器	500	35.84%	0.36	0.36				-41.35%
3924	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活3箱变2号变	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
3925	和平	广州变	广州变464广太乙线	海宁公寓箱变一次主变	630	12.70%	0.13	0.13				-35.06%
3926	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3927	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变2站内变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-44.48%
3928	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站2变压器	315	32.38%	0.32	0.32				-34.75%
3929	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变201	400	67.00%	0.67	0.67				-41.87%
3930	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大六区变电站201柜	630	63.24%	0.63	0.63				-44.42%
3931	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站202柜	630	52.83%	0.53	0.53				-40.88%
3932	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵4变电站201变压器	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-42.73%
3933	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变2变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-42.74%
3934	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区2箱变1变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
3935	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	农行箱变1变压器	630	19.62%	0.20	0.20				-39.92%
3936	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村2变压器	800	84.60%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.21%
3937	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑2箱变1	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
3938	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3939	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站202变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-47.66%
3940	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰阁小区201	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-42.06%
3941	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊4变电站201柜	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-43.07%
3942	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义新家园二期1箱变1变	630	48.89%	0.49	0.49				0.00%
3943	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变2配电变压器	630	22.67%	0	0				-48.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3944	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-13.15%
3945	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站1配电变压器	800	14.63%	0	0				-37.34%
3946	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28+1之1柱上变压器	100	88.00%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-49.53%
3947	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线102左1	200	25.20%	0	0				-28.81%
3948	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园10号变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				100.00%
3949	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（亚泰城外）	200	0.00%	0	0				4.00%
3950	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩4号变电站201间隔配电变压器	800	52.50%	1	1				-41.59%
3951	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线水库支4	100	38.25%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
3952	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水一支18柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3953	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变2变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年6月	-48.43%
3954	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
3955	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御3变电站1配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
3956	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗房乙线小三道岗分16左1变台	400	15.00%	0.15	0.15				0.00%
3957	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-44.93%
3958	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分2+1柱上变压器	400	75.20%	1	1		是	2025年12月	15.58%
3959	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层2号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
3960	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分43之4	315	38.35%	0.38	0.38				-38.10%
3961	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分50	100	101.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-41.91%
3962	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分72	315	65.40%	1	1		是	2025年	-41.75%
3963	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
3964	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村东台公变台区	400	18.60%	0.19	0.19				14.25%
3965	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂砾甲线	湖畔绿洲2号变电站2号变压器	800	25.50%	0	0				-41.05%
3966	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景二期1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-28.79%
3967	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站2号变压器	500	17.20%	0	0				-38.43%
3968	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变1变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-44.52%
3969	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线东风分112	100	83.70%	0.84	0.84	2023年2月	是	2026年6月	-36.80%
3970	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支58	160	35.00%	0.35	0.35				-26.40%
3971	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗村综合一台（微）	200	20.10%	0	0		是	2025年6月	-160.29%
3972	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
3973	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3202配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-43.33%
3974	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光9变电站201变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-43.42%
3975	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分40左7左1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
3976	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	幸福岛1号变电站201间隔配电变压器	800	36.38%	0	0				-39.10%
3977	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区1局维变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
3978	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府2小区变电站2配电变压器	800	4.13%	0	0		是	2025年12月	100.00%
3979	于洪	大潘变	大潘线	正宸府2箱变2配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				3.57%
3980	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左4+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-29.89%
3981	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝胡奎树地支22	50	0.80%	0.01	0.01				-33.33%
3982	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站1配电变压器	400	112.50%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-39.96%
3983	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支四组大门外支5	50	0.00%	0.00	0.00				-700.00%
3984	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期2变电站202变压器	315	29.84%	0.30	0.30				-46.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
3985	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左13	315	27.68%	0	0		是	2025年	-31.26%
3986	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-25.57%
3987	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站2变压器	400	25.20%	0	0				-35.37%
3988	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.76%
3989	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分3右1柱上变压器	400	50.40%	1	1		是	2025年12月	-14.77%
3990	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分8左1	400	19.80%	0.20	0.20				100.00%
3991	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区1变电站1变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-40.19%
3992	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯大棚分005	30	46.00%	0.46	0.46				-48.84%
3993	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分58左4变台	200	52.05%	0.52	0.52				-41.13%
3994	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号5箱变1变压器	800	2.10%	0.02	0.02				100.00%
3995	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区三友会垂钓园	200	28.50%	0.29	0.29				13.14%
3996	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期3变电站2变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-42.01%
3997	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站2配电变压器	630	71.43%	1	1		是	2025年12月	-38.97%
3998	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河分8+1左1	200	8.40%	0	0				10.41%
3999	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干64左5	400	19.80%	0.20	0.20				100.00%
4000	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线129右12变台	400	63.00%	1	1		是	2025年12月	-29.92%
4001	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	森林里四期-4-1变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	20.72%
4002	辽中	敖司牛	敖司牛变221商业线	敖司牛变221商业线农业研究所住宅	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-13.81%
4003	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞水库	200	31.60%	0.32	0.32				-50.30%
4004	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右19	200	48.60%	0	0		是	2025年	-41.35%
4005	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4006	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
4007	东陵	中马变	疗养线	新希望2箱变1箱变	630	10.29%	0.10	0.10				-20.93%
4008	辽中	金山变	金山变45566金冷线	冷子堡黄东弘家生猪养殖公变台区	200	7.20%	0.07	0.07				100.00%
4009	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线二台子北台几11	200	45.00%	0.45	0.45				-32.12%
4010	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹佳园5变电站202配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4011	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分3柱上变压器	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
4012	法库	双台子	双台子变045双四线	陶电水利分	100	12.00%	0.12	0.12				-19.02%
4013	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业2号变压器	630	66.67%	0.67	0.67				10.99%
4014	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	新城子变550新城子线侯三分132	200	32.30%	0.32	0.32				-38.32%
4015	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建大住宅箱变1变压器	500	26.40%	0.26	0.26				-42.71%
4016	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园4变电站1站内变压器	630	28.57%	0	0				-42.87%
4017	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
4018	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线133左2变台	200	15.00%	0.15	0.15				8.48%
4019	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左13	100	25.40%	0	0		是	2027年	-12.19%
4020	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区6变电站1变压器	400	37.20%	0.37	0.37				-38.37%
4021	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站1配电变压器	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
4022	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高于长河分苗家支01	200	26.70%	0.27	0.27				-27.05%
4023	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡1箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
4024	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
4025	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期1变电站1变压器	800	16.20%	0.16	0.16				100.00%
4026	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线14右03	400	27.40%	0	0		是	2025年	-30.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4027	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜（2022微）	200	52.20%	0.52	0.52				-21.33%
4028	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分13变台	200	60.90%	0.61	0.61				-31.75%
4029	于洪	东民变	东红线	小微东红2号	400	42.30%	0	0				-1.29%
4030	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期1配电站2母线201配电变压器	800	56.70%	1	1		是	2026年12月	6.31%
4031	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站1变压器配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
4032	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线大堡分6+1左9	100	45.00%	0	0				-32.87%
4033	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗下分80变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
4034	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站2变压器	250	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
4035	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸1变电站201配电变压器	400	29.40%	0.29	0.29				-43.75%
4036	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分42右8	200	35.70%	0	0				-9.04%
4037	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干174右7左2	250	10.80%	0	0		是	2027年	-40.66%
4038	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34	100	64.80%	0.65	0.65				-50.41%
4039	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线西岗子支06	100	45.00%	0.45	0.45				-37.09%
4040	沈北	道义变	道义变15293开发二线	沈阳唐轩新北置业有限公司（唐轩首府一期）1-2 201 配电变压器	800	32.40%	0	0				-39.73%
4041	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊北支01	200	45.60%	0.46	0.46				14.80%
4042	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支038	400	28.58%	0.29	0.29				-33.45%
4043	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线采石厂分工建支2	400	0.00%	0	0				0.00%
4044	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4045	于洪	范屯变	范屯变756范北线	范屯变756范北线小三家子东台	160	102.75%	1	1	2022年12月	是	2025年9月	-47.06%
4046	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变201间隔配电变压器	800	84.00%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-40.90%
4047	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支56变台	200	40.31%	0	0				-32.09%
4048	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分39右3变台	200	53.10%	0.53	0.53				-443.76%
4049	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线前长沟支006	200	42.60%	0.43	0.43				-31.30%
4050	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变202变压器	250	32.00%	0	0		是	2028年12月	-48.67%
4051	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-25.03%
4052	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干龙口分2右1	250	33.28%	0.33	0.33				13.85%
4053	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干62左7变台	200	10.25%	0.10	0.10				-48.39%
4054	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区2支02	400	71.18%	1	1		是	2026年5月	12.59%
4055	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村果园	100	63.90%	0.64	0.64				-28.40%
4056	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4057	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅2箱式变电站2配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
4058	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	融乾花园箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4059	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台东照明	100	78.20%	0.78	0.78				-37.41%
4060	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支10南台	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
4061	法库	双台子	双台子变045双四线	陶屯西台	400	22.80%	0.23	0.23				-34.75%
4062	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分1	200	5.70%	0.06	0.06				-39.16%
4063	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干44	400	32.25%	0	0				-24.90%
4064	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
4065	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦1B箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-33.80%
4066	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站2公变	630	59.05%	0.59	0.59				-37.87%
4067	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期4变201	500	24.60%	0.25	0.25				-47.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4068	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分1箱式变电站1配电变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	3.30%
4069	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-47.52%
4070	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外喜稻合作社公变台区	200	37.20%	0.37	0.37				100.00%
4071	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙K环网单元1变电站1变压器	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
4072	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线王家水井分支2	400	48.15%	0.48	0.48				100.00%
4073	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡东台分04	160	82.25%	0.82	0.82	2022年12月			-33.88%
4074	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变2变压器	500	40.32%	0.40	0.40				-39.99%
4075	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线1之1柱上变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-57.40%
4076	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房2配电变压器	630	50.79%	0.51	0.51				-30.56%
4077	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左8变台	200	36.40%	0.36	0.36				-32.00%
4078	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯4.6队台	200	27.00%	0.27	0.27				-25.91%
4079	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站1配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
4080	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线地瓜一组照明	250	79.68%	0.80	0.80				-40.89%
4081	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区9变电站202配电变压器	630	33.65%	0	0				100.00%
4082	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线77右2	400	28.20%	0.28	0.28				100.00%
4083	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	中德国际2箱变2变压器	630	56.38%	1	1				-44.97%
4084	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站202变压器	630	61.33%	0.61	0.61				-33.14%
4085	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站2变压器	630	41.52%	0	0		是	2027年12月	-40.63%
4086	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	三家子安居2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-26.82%
4087	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分52左1右1变压器	100	57.60%	1	1		是	2025年12月	-39.25%
4088	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干单坨分17变台	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
4089	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分26左14右1	400	22.43%	0	0				-27.25%
4090	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰卜南台	400	80.10%	0.80	0.80	2022年12月			-28.38%
4091	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分8柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
4092	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支26柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-32.06%
4093	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右9	315	53.02%	1	1				-50.22%
4094	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干39	315	49.52%	0.50	0.50				-46.45%
4095	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左10	500	61.40%	0.61	0.61				-42.21%
4096	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分27柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
4097	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线30	200	26.40%	0	0				-41.43%
4098	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干196左11变台	250	44.04%	0.44	0.44				-44.58%
4099	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干69柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
4100	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干35右4	315	0.00%	0.00	0.00				-401.86%
4101	和平	方型变	方型变456文化乙线	东电分(乙)2+1	315	26.67%	0.27	0.27				-27.15%
4102	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右5柱上变压器	315	50.48%	1	1		是	2025年12月	-53.60%
4103	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变2	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
4104	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	加油站箱变1	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
4105	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	白龙江箱变1	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-27.78%
4106	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4107	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪教委小区变电站1变压器	630	55.56%	1	1		是	2025年12月	-42.19%
4108	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
4109	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站201	630	30.86%	0.31	0.31				-39.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4110	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金3开闭站1小区变电站1变压器	500	34.08%	0	0		是	2025年12月	-48.68%
4111	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站1变压器	630	53.02%	1	1		是	2025年12月	-41.53%
4112	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站2号高压柜1主变	630	7.24%	0.07	0.07				-56.65%
4113	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园1变电站201变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4114	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星自来水小区变电站201柜	500	45.76%	0.46	0.46				-41.67%
4115	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期2配电变压器	500	16.00%	0.16	0.16				-41.97%
4116	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站2变压器	630	6.35%	0	0				-43.20%
4117	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变2变压器	630	27.94%	0	0				-26.42%
4118	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化3箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
4119	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms 金利家园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-40.53%
4120	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变2变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-43.06%
4121	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-46.42%
4122	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘2主变	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-41.43%
4123	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊3变电站201柜	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-42.82%
4124	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站1号变电站1号变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-44.69%
4125	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶3号变电站1变压器	630	9.21%	0.09	0.09				-43.61%
4126	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4127	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4128	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右4	200	4.50%	0.05	0.05				-12.18%
4129	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期2箱式变电站2配电变压器	400	32.50%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
4130	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4	400	73.40%	0.73	0.73				-49.17%
4131	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线赵家窝棚照明	200	26.80%	0	0		是	2025年8月	-37.44%
4132	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站202间隔变压器	630	33.14%	0	0				100.00%
4133	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干3(铁路南三)201间隔配电变压器	400	12.00%	0.12	0.12				-36.69%
4134	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-36.42%
4135	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里1变电站1变压器	630	40.76%	0.41	0.41				-40.46%
4136	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右1	400	40.80%	0	0				0.49%
4137	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑3变电站1变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-40.73%
4138	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三父子分27+1右1	200	30.00%	0.30	0.30				-44.90%
4139	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代3变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
4140	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支24右1	200	22.40%	0.22	0.22				-39.94%
4141	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站2变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
4142	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线食品厂宿舍	200	54.60%	0.55	0.55				-35.56%
4143	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干胡古分58右3右2	30	102.00%	1	1	2023年2月			-26.41%
4144	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房1变压器	630	22.35%	0.22	0.22				-42.79%
4145	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右5变台	200	36.20%	0	0		是	2025年12月	-30.10%
4146	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站202配电变压器	630	35.87%	0	0				-41.96%
4147	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山干红工分20+1柱上变压器	400	12.40%	0	0				100.00%
4148	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-38.93%
4149	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象1变电站202配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-39.23%
4150	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站2变压器	400	36.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
4151	法库	双台子	双台子变045双四线	10KV双四线水利分盛林苗木之11	200	1.80%	0.02	0.02				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4152	沈北	道义变	道信线	汇置尚都九期1变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
4153	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分175变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-54.53%
4154	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方堡城15箱变1变压器	630	32.76%	0	0				-37.42%
4155	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站1号变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-47.37%
4156	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线风华楼	250	75.84%	1	1				-32.09%
4157	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1-2	315	63.17%	0.63	0.63				-42.25%
4158	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园1配电室201间隔配电变压器	800	31.80%	0.32	0.32				-29.91%
4159	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站2配电变压器	630	19.81%	0	0				-39.47%
4160	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干11柱上变压器	400	55.50%	1	1		是	2025年12月	-38.64%
4161	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分11右1	400	25.05%	0	0		是	2025年	-19.70%
4162	于洪	大兴变	兴援线	小微援工3台	200	69.30%	0.69	0.69				-9.39%
4163	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子中台	200	96.50%	1	1	2025年6月			-33.79%
4164	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#1主变	630	8.57%	0.09	0.09				-39.42%
4165	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局6#2主变	630	6.10%	0.06	0.06				-41.73%
4166	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几金沟甲3	200	24.60%	0	0		是	2025年9月	8.39%
4167	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分36右2	400	4.35%	0.04	0.04				0.00%
4168	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居3箱变（单）	400	9.00%	0.09	0.09				100.00%
4169	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分51右1右1	200	7.50%	0.08	0.08				1.87%
4170	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖二台	400	62.10%	0.62	0.62				61.61%
4171	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村新建1号台	200	29.10%	0	0		是	2025年9月	-9.70%
4172	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线旧门支线03	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
4173	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期2号变电站2变压器	800	18.30%	0.18	0.18				20.36%
4174	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分34+1左2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4175	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线闫海青支12	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	-70.63%
4176	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界3号变电站1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-46.53%
4177	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
4178	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美2箱变1变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
4179	于洪	铸造变	铸东乙线	大青3台小微	400	21.60%	0.22	0.22				100.00%
4180	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南于38+1柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2026年12月	14.11%
4181	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站1变压器	315	20.95%	0.21	0.21				-40.75%
4182	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村北台	400	28.50%	0	0		是	2025年8月	-34.10%
4183	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖四号（微）	400	24.30%	0.24	0.24				10.94%
4184	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变201间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
4185	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	辽宁亿科房地产开发有限公司（雷锋小学项目）	100	60.40%	1	1		是	2025年12月	-6.56%
4186	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站2	630	14.48%	0.14	0.14				-41.98%
4187	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期7号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4188	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期7号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	100.00%
4189	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站202变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-41.39%
4190	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前北大棚（微）	200	17.03%	0.17	0.17				-41.60%
4191	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分欢喜岭支6左1柱上变压器	400	18.00%	0.18	0.18				11.75%
4192	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4193	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期1变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-43.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4194	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0—线	茨于坨变017肖寨门线肖北抗旱 8 #	200	21.66%	0	0				-35.49%
4195	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站202变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-47.15%
4196	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产1、2、3	100	79.20%	0.79	0.79				-38.95%
4197	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期1箱式变电站2配电变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-31.11%
4198	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾6号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	14.60%	0	0				14.13%
4199	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供6箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-33.29%
4200	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花13变电站1变压器	630	32.38%	0	0				-36.98%
4201	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子中台几02	200	60.50%	0.61	0.61				-37.12%
4202	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期1变电站202变压器	800	47.25%	0.47	0.47				-42.76%
4203	于洪	平罗变	平悟线	沈阳市北方刀具制造有限公司	100	50.40%	1	1				-37.02%
4204	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区2变电站2变压器	630	68.57%	0.69	0.69				-43.56%
4205	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	精密箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年6月	22.58%
4206	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站202间隔配电变压器	800	18.75%	0	0				-40.48%
4207	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0				-30.01%
4208	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站2配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
4209	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期3地块1变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-26.84%
4210	于洪	范屯变	范北线	小微西三家1台	200	9.90%	0.10	0.10				8.22%
4211	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分1之1柱上变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
4212	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分45变台	100	57.30%	0.57	0.57				-39.85%
4213	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变1变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-34.71%
4214	东陵	杨官变	杨家线	龙湖天璞2局维变电站1变压器	800	43.50%	0	0		是	2026年12月	66.55%
4215	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯凡13	250	18.00%	0	0		是	2025年12月	-34.98%
4216	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线小古支8右2	400	33.23%	0.33	0.33				-35.13%
4217	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站2变压器	630	37.71%	0	0				-41.45%
4218	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分30+1右4	200	23.10%	0.23	0.23				100.00%
4219	苏家屯	下深变	理想线	理想新城11号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-36.80%
4220	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡17号小区变电站202配电变压器	500	24.80%	0	0				-46.83%
4221	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区3变电站1变压器	400	27.50%	0.28	0.28				-42.48%
4222	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
4223	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房1变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-40.45%
4224	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分19右2	200	23.40%	0.23	0.23				-31.45%
4225	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干82+1左2	200	14.10%	0.14	0.14				-21.97%
4226	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
4227	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合2变电站1变压器	630	35.43%	0	0				-41.16%
4228	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左1	200	22.80%	0	0				-36.22%
4229	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮库住宅楼	80	98.50%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-35.97%
4230	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站2变压器	630	42.86%	0.43	0.43				-38.63%
4231	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园2变电站201配电变压器	400	19.50%	0.20	0.20				-28.49%
4232	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站2号变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-38.26%
4233	于洪	光辉变	光东线	铁路小区北台	100	26.10%	0.26	0.26				-32.66%
4234	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区4变电站2变压器	500	26.88%	0.27	0.27				-46.57%
4235	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站1变压器	630	29.33%	0	0				-46.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4236	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-44.72%
4237	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鹏臣物业南0150	630	25.05%	0	0				-39.32%
4238	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府4变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	2.29%
4239	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团2变电站201配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-15.20%
4240	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村3台区	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4241	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区4号变电站1号配电变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-36.98%
4242	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲4环网单元1箱式变电站配电变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-11.26%
4243	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期2号变电站2号配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
4244	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村养殖台	400	58.20%	0.58	0.58				-12.66%
4245	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区6变电站1变压器	500	25.44%	0.25	0.25				-44.00%
4246	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	沈阳市惠森木业加工厂	200	20.40%	0.20	0.20				7.98%
4247	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期2箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	1.91%
4248	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线邓甲山台	200	30.20%	0	0		是	2025年11月	-28.16%
4249	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	蛤蟆分44左2	400	0.30%	0	0				0.00%
4250	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村南1队6台	200	47.40%	0	0		是	2025年9月	-70.74%
4251	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期2箱式变电站1配电变压器	500	36.96%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
4252	东陵	世园变	世高线	世高干五0五分葫芦支32柱上变压器	80	95.75%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-35.93%
4253	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干33+1公变	315	88.25%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-186.15%
4254	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干103	315	75.87%	1	1				-51.38%
4255	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	苏北变352市内乙线市内乙线44	400	33.60%	0.34	0.34				-37.68%
4256	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左05	400	12.45%	0	0		是		-38.70%
4257	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左9右1变压器	315	6.03%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
4258	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干工宅分4	250	60.16%	0.60	0.60				-39.76%
4259	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右5柱上变压器	315	71.43%	1	1		是	2025年12月	-41.96%
4260	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干9	250	47.04%	0.47	0.47				-42.22%
4261	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分39变台	100	87.20%	0.87	0.87	2025年4月			-37.35%
4262	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干17右1公变	315	66.03%	1	1		是	2026年12月	-44.79%
4263	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分20	315	47.62%	0	0				-35.32%
4264	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分083	315	20.00%	0.20	0.20				-70.24%
4265	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右3	200	38.50%	0	0				-42.57%
4266	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干29左10	400	71.40%	1	1				-60.73%
4267	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分2之1变台	200	33.90%	0	0		是	2028年12月	-41.68%
4268	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干81右1变压器	315	98.10%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-44.19%
4269	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左9柱上变压器	315	54.60%	0.55	0.55				-44.11%
4270	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左20柱上变压器	200	4.20%	0	0		是	2025年12月	-54.67%
4271	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干119公变	400	51.90%	1	1		是	2026年12月	-44.33%
4272	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座23箱变2号变	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4273	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变1号变	630	33.97%	0.34	0.34				-44.72%
4274	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变2号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
4275	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变2号变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-39.95%
4276	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙10箱变2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4277	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变1变压器	800	10.88%	0.11	0.11				-41.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4278	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变2变压器	630	23.62%	0	0				-39.95%
4279	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利1箱变1	630	66.35%	1	1		是	2025年12月	-42.34%
4280	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站2变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-38.73%
4281	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区1变电站1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-45.82%
4282	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变1变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-41.57%
4283	铁西	重工变	重工变10868城水线	北一路1变电站201柜	500	8.32%	0.08	0.08				-40.83%
4284	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变2	500	132.40%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-33.52%
4285	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4286	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭12箱变1变	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
4287	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4288	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变2变压器	500	13.76%	0.14	0.14				-39.29%
4289	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅2主变	1000	9.60%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
4290	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园2箱变1	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-46.17%
4291	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯2箱变2变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-41.19%
4292	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	重型小区箱变1	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
4293	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	21.60%	0	0				-8.60%
4294	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分14左11	200	45.00%	0	0		是	2027年	-51.97%
4295	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都6变电站202	630	23.17%	0.23	0.23				-44.63%
4296	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区4变电站间隔202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年9月	-44.04%
4297	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分37变台	200	37.95%	0.38	0.38				-23.15%
4298	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变1变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-44.30%
4299	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语6期3箱式变电站配电变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-42.18%
4300	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华5小区变电站1配电变压器	800	13.13%	0.13	0.13				100.00%
4301	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期4变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
4302	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线农机公司住宅	160	46.50%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
4303	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-39.18%
4304	和平	青年变	青年变342青胜线	财政三经小区变电站202间隔配电变压器	315	9.14%	0	0		是	2025年10月	0.48%
4305	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅2变电站1间隔101配电变压器	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
4306	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5变台	200	58.00%	1	1		是	2025年12月	-24.91%
4307	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于79左6右5	200	45.30%	0	0		是	2027年	-29.32%
4308	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务一沈阳市沈北新区长军养殖场	400	11.55%	0.12	0.12				7.39%
4309	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44左13右1变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-30.26%
4310	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线21右3变台	200	18.00%	0.18	0.18				99.64%
4311	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微建设1台	400	16.20%	0	0				100.00%
4312	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支15之3柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-51.46%
4313	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区5变电站2变压器	500	38.40%	0.38	0.38				-41.82%
4314	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	沈阳山盟通信电力箱式变电站配电变压器	100	76.20%	1	1		是	2025年12月	-41.47%
4315	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站1变压器	200	23.20%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
4316	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支44	100	61.60%	1	1				-35.40%
4317	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站1变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
4318	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房玉铭秸秆公变台区	400	93.00%	1	1	2025年6月			100.00%
4319	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居3变电站北六变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-22.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4320	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱2号变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-42.61%
4321	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分30柱上变压器	100	27.00%	0	0				2.68%
4322	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线现代设备住宅	200	68.00%	0.68	0.68				-42.01%
4323	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东东台照明	200	64.00%	1	1		是	2025年11月	-17.09%
4324	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变202	500	27.52%	0.28	0.28				-49.79%
4325	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线74+1变台	400	34.80%	0	0				-52.60%
4326	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分阿山沟支养殖场几2	400	66.75%	0.67	0.67				0.02%
4327	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期4箱式变电站配电变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-41.12%
4328	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	石庙子分16右2	200	4.80%	0	0		是	2025年	28.24%
4329	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站1变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-42.88%
4330	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站1变压器	630	54.60%	0.55	0.55				-39.06%
4331	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外新东台（新）	400	80.40%	0.80	0.80	2025年6月			0.00%
4332	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄分14	200	28.00%	0.28	0.28				-29.32%
4333	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海1期1变压器	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
4334	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线李百友支07	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4335	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线信和考核	100	32.70%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
4336	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区2配电室102配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-16.94%
4337	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支05	100	62.40%	0.62	0.62				-34.16%
4338	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区1变电站1配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	19.55%
4339	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯北支002	160	68.13%	0.68	0.68				-21.70%
4340	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线地税路北散户	250	51.20%	0.51	0.51				-44.15%
4341	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡砖厂棚菜	200	69.90%	0.70	0.70				20.55%
4342	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站202变压器	630	17.90%	0	0				-37.19%
4343	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲大棚东2台	50	112.80%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-71.69%
4344	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线38右3+1右1	200	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
4345	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
4346	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号2主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4347	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区4变电站1变压器	800	86.25%	1	1	2025年4月			-32.49%
4348	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城8号变电站202间隔配电变压器	400	32.80%	0	0				-42.77%
4349	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西北二照明	50	54.97%	1	1				-35.76%
4350	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左5+1右2变台	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-36.06%
4351	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21右支05变压器	100	26.40%	0.26	0.26				-31.85%
4352	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线柳条分26	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
4353	东陵	中马变	疗养线	新希望1箱变1变压器	630	11.24%	0.11	0.11				-24.63%
4354	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲13台	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4355	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区2变电站2变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-42.26%
4356	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线57左6右1变台	400	0.00%	0	0				0.00%
4357	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城3变电站变压器	630	28.89%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
4358	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4359	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站202间隔配电变压器	800	13.80%	0	0				-16.86%
4360	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站2变压器	630	26.19%	0	0		是	2027年12月	-43.06%
4361	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线68左1右1变台	400	15.50%	0.16	0.16				48.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4362	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	2号配电变压器	380	94.74%	1	1	2024年10月	是	2025年9月	12.30%
4363	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
4364	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线石场支3	200	51.00%	0.51	0.51				100.00%
4365	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站1变压器	800	39.38%	0.39	0.39				-38.72%
4366	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右15能效柱上变压器	400	34.80%	0	0				100.00%
4367	于洪	得胜变	得工线95446	雅华香颂1变电站1配电变压器	630	16.19%	0.16	0.16				4.26%
4368	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右3+1右2	200	54.00%	0.54	0.54				-0.02%
4369	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.40%
4370	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干工业分12+1柱上变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-28.55%
4371	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园2变电站1变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-33.19%
4372	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变1变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-39.24%
4373	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟7变电站1变压器	400	27.30%	0	0				-38.02%
4374	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-43.36%
4375	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子东支04	160	16.50%	0	0		是	2025年12月	-16.44%
4376	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站2配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-71.98%
4377	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	北汤河苑小区1局维变电所202配电变压器	400	14.40%	0.14	0.14				100.00%
4378	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站201配电变压器	630	20.19%	0	0				-60.99%
4379	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4380	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光4箱式变电站配电变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
4381	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站1母线1变压器	400	62.40%	1	1		是	2026年12月	-31.65%
4382	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线曲轴职工宿舍	100	41.10%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
4383	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城6箱变1变压器	630	59.05%	0.59	0.59				-38.57%
4384	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和陆城4箱变1变压器	400	54.80%	1	1				38.37%
4385	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-65.86%
4386	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区5局维变电站202配电变压器	630	10.16%	0	0				77.10%
4387	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-196.65%
4388	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区2变电站1变压器	800	32.63%	0.33	0.33				-13.80%
4389	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司3201配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
4390	于洪	光辉变	光东线	小微十家村2	400	15.00%	0.15	0.15				0.63%
4391	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花生西支07+1（花生堡西台）	200	45.70%	0.46	0.46				-29.72%
4392	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变202	500	25.28%	0.25	0.25				-41.99%
4393	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-36.82%
4394	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘西6队台区	200	35.70%	0.36	0.36				12.32%
4395	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分57左18右13变台	50	13.40%	0	0		是	2025年12月	-152.21%
4396	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-关宏宪电井	200	37.80%	0.38	0.38				-59.08%
4397	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站1主变	630	25.90%	0.26	0.26				-21.74%
4398	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯2队台	200	38.10%	0.38	0.38				-32.45%
4399	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-40.52%
4400	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期2号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2027年12月	-16.67%
4401	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	上岗分2开闭站之1柱上变压器	100	12.00%	0	0		是	2025年12月	-8.45%
4402	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站2变压器	630	8.57%	0.09	0.09				100.00%
4403	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站201配电变压器	800	37.75%	0	0				-39.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4404	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	17.00%	0.17	0.17				-25.64%
4405	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站1变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
4406	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑西大棚支009	50	34.20%	0	0		是	2026年5月	-51.03%
4407	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线31左07	80	52.50%	0.53	0.53				-28.39%
4408	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区2箱变1变压器	400	13.80%	0.14	0.14				14.45%
4409	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线李官干大坝分25变压器	100	30.40%	0.30	0.30				-39.77%
4410	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左6柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-28.75%
4411	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器1	315	64.76%	1	1		是	2025年12月	-33.00%
4412	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线32左3左1	250	58.08%	1	1		是	2026年	-45.31%
4413	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干64公变	315	37.14%	0.37	0.37				-50.23%
4414	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺乙线万寿干49左1+1公变	315	30.79%	0.31	0.31				-38.48%
4415	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4右4柱上变压器	315	50.29%	1	1		是	2025年12月	-44.86%
4416	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分71左11变压器	250	1.92%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
4417	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分21右02	315	48.57%	0.49	0.49				-39.19%
4418	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线无线电分1	100	7.20%	0.07	0.07				-15.88%
4419	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干45	200	9.00%	0	0				-45.94%
4420	和平	青年变	青年变366青北线	青北线86右1	315	62.10%	1	1				-39.31%
4421	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右5变台	315	23.62%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
4422	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干奥运分14	200	66.90%	0.67	0.67				-43.68%
4423	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	天星小区变电站1变压器	315	60.00%	1	1		是	2025年12月	-21.76%
4424	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变1变压器	500	13.76%	0.14	0.14				-48.51%
4425	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都10变电站201	630	25.40%	0.25	0.25				-40.40%
4426	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站202	630	14.86%	0.15	0.15				-37.95%
4427	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站2号变压器	315	36.19%	0.36	0.36				-42.57%
4428	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	05部队箱变2	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
4429	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站202柜	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-43.37%
4430	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街4变电站201柜	315	25.71%	0.26	0.26				-36.19%
4431	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
4432	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变1变	500	32.80%	0	0				-39.68%
4433	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光3变电站1号变	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-48.95%
4434	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园4箱变1变	500	54.40%	0.54	0.54				-44.07%
4435	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街3变电站201	400	31.00%	0	0		是	2028年12月	-35.64%
4436	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变2变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-47.11%
4437	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大舍3箱变2	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
4438	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站1号变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-43.52%
4439	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	南十士变1#变压器	800	70.20%	1	1		是	2026年12月	-39.24%
4440	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4441	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加华二1箱变1号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
4442	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区4号变电站1号变压器	400	76.20%	0.76	0.76				-39.91%
4443	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变1站内变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-45.75%
4444	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				5.76%
4445	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站1号配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	-28.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4446	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城12号变电站202配电变压器	630	40.00%	0	0				-42.67%
4447	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站1变压器	400	34.00%	0.34	0.34				-34.18%
4448	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站201间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-35.58%
4449	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区3变电站2变压器	800	17.25%	0.17	0.17				-28.92%
4450	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支6柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-107.00%
4451	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	1	1				-41.30%
4452	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线德庆台分支03	50	61.17%	1	1				-31.12%
4453	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子1-2（三家子分79左2）	200	53.10%	0.53	0.53				-31.23%
4454	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干上头分40左7变台	200	3.15%	0.03	0.03				-78.62%
4455	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站2变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-41.36%
4456	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分大三家子砖厂几线张家洼子甲线14（包九队台）	200	26.10%	0	0		是	2025年9月	-30.29%
4457	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线锦绣环网柜分2	400	4.80%	0	0				100.00%
4458	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右5变台	200	29.55%	0.30	0.30				-34.69%
4459	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小瓦拉北二台	50	145.60%	1	1	2025年4月	是	2025年7月	-40.29%
4460	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区6小区变电站201配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				94.55%
4461	沈北	农高变	农丰线	农丰干水利分0华清工程有限公司2（一站式）	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-29.91%
4462	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村路南	400	76.80%	0.77	0.77				-21.72%
4463	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站2变压器	500	49.92%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
4464	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期1箱式变电站2配电变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	62.30%
4465	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期2箱变201	630	33.02%	0	0		是	2028年12月	-40.23%
4466	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站2配电变压器	800	52.50%	0.53	0.53				-28.98%
4467	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-2	800	36.75%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
4468	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分47左7左13柱上变压器	400	8.80%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
4469	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线二分场支线120	400	59.10%	0.59	0.59				-41.54%
4470	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变1配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
4471	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变201	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-45.28%
4472	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	东狼东台西	200	33.15%	0.33	0.33				-33.53%
4473	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区1变电站2变压器	800	10.50%	0	0				0.00%
4474	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干西岗分7变台	200	24.60%	0.25	0.25				-57.52%
4475	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变1站内变压器	630	34.60%	0	0				-42.86%
4476	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾1箱式变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	22.75%
4477	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园4配电室202间隔配电变压器	400	48.00%	0.48	0.48				-34.17%
4478	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑5箱式变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
4479	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站1配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-41.51%
4480	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3之7	200	23.10%	0	0				1.36%
4481	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都18号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	28.50%	0	0				8.85%
4482	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站2配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2025年12月	-18.84%
4483	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
4484	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变1变压器	800	60.38%	1	1				-39.81%
4485	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房2变压器	630	29.46%	0.29	0.29				-44.82%
4486	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站2变压器	800	25.40%	0	0				-36.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4487	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-44.12%
4488	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河沿综合台A	200	48.60%	0.49	0.49				-35.00%
4489	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑7变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-45.04%
4490	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干67右2变台	100	40.80%	0.41	0.41				-32.71%
4491	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站1号变压器	800	36.00%	0	0		是	2027年12月	-37.38%
4492	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右3	250	85.20%	1	1	2023年4月			-30.14%
4493	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务-沈阳市沈北新区刘英海磨米加工点	200	2.10%	0.02	0.02				0.00%
4494	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村东台新	200	54.30%	1	1				0.00%
4495	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社小区住宅	200	73.60%	0.74	0.74				-46.18%
4496	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干11公变	315	16.76%	0.17	0.17				-46.96%
4497	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-42.10%
4498	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右2减2	200	55.00%	0.55	0.55				-47.87%
4499	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北2台（微）	400	76.40%	1	1		是	2025年10月	-45.17%
4500	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北楼二	50	45.68%	0	0				-35.38%
4501	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线国税分004	200	71.10%	1	1		是	2026年12月	-41.40%
4502	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支22左5左2	200	30.40%	0.30	0.30				-90.07%
4503	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站2变压器	630	42.22%	0	0				-40.30%
4504	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期1局维变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	14.73%
4505	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站2变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-34.72%
4506	沈河	方家变	方家变668方南乙线	好望角变电站1变压器	400	8.00%	0.08	0.08				-43.68%
4507	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站202	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
4508	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范小区1变电站202配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				100.00%
4509	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园8变电站变压器	630	14.48%	0	0				-33.96%
4510	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线85左6变台	50	108.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-26.68%
4511	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郦城2箱式变电站2配电变压器	630	33.97%	0	0				-40.54%
4512	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨第四社区综合一台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-18.48%
4513	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品1箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
4514	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站201变压器	500	16.40%	0.16	0.16				-47.36%
4515	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线塔后干26柱上变压器	50	30.00%	0	0		是	2025年12月	0.63%
4516	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房2变压器	800	12.00%	0	0				-38.35%
4517	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干212变台	400	39.53%	0	0		是	2025年12月	-34.77%
4518	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分37	100	67.60%	1	1		是	2025年	-28.41%
4519	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线二初中支1	200	66.00%	0.66	0.66				-38.94%
4520	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园5号变电站1号变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-41.75%
4521	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻飏小筑1号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				100.00%
4522	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井3台	100	42.40%	0.42	0.42				-66.26%
4523	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干43左5变台	200	41.90%	0.42	0.42				-37.36%
4524	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右49	160	35.88%	0	0		是	2027年	-38.97%
4525	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站2变压器	400	27.75%	0.28	0.28				-43.94%
4526	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变201间隔配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-39.33%
4527	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	李贵良c1	630	81.78%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-39.27%
4528	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	满洲省委1主变	200	18.00%	0.18	0.18				-39.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4529	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线51+1	400	42.00%	0.42	0.42				-34.25%
4530	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干红台分64左3柱上变压器	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	-31.16%
4531	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干小达台分达连东井支达连东井分支 10右T1 变压器	50	15.00%	0.15	0.15				-44.21%
4532	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线141+1	200	92.00%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-35.43%
4533	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线榆光支3右T03	200	58.60%	0.59	0.59				-33.39%
4534	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右4能效柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	13.22%
4535	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	何庄南台（2021微）	200	51.60%	0.52	0.52				28.90%
4536	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1-2台区	400	87.30%	1	1	2024年7月	是	2025年8月	-31.50%
4537	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站2号变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-42.23%
4538	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期2箱变1号变压器	630	7.37%	0.07	0.07				76.12%
4539	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站1主变	800	10.13%	0.10	0.10				0.00%
4540	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南1号照明	200	37.58%	0	0		是	2025年10月	-33.46%
4541	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	龙湖天奕2配变站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	5.26%
4542	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期3变电站1变压器	500	50.24%	1	1		是	2025年12月	-43.64%
4543	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸3变电站2母线2变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年12月	-31.17%
4544	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎二组支07	200	44.35%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
4545	和平	和平变	和平变148和铁甲线	九州御峯小区2变电站201间隔配电变压器	400	14.50%	0.15	0.15				-2.99%
4546	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河干53+1右1	200	19.20%	0	0		是	2026年	100.00%
4547	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城4箱式变电站201间隔配电变 压器	630	26.67%	0.27	0.27				-37.33%
4548	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园22变电站变压器	630	20.95%	0	0				-44.78%
4549	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里二期4箱式变电站1配电变压器	800	70.50%	1	1		是	2025年12月	-38.93%
4550	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	农机线大民干87变台	400	43.50%	0.44	0.44				24.11%
4551	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
4552	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	星樾时代1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				51.65%
4553	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区2变201配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2026年12月	-12.62%
4554	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站2变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	46.58%
4555	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分南窑支 21变台	100	96.90%	1	1	2023年10月	是	2025年12月	-43.87%
4556	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站1变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-43.39%
4557	于洪	铸造变	铸东乙线	后马变251后中线大青村1台区	50	59.20%	0.59	0.59				-41.07%
4558	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站201开关柜	630	26.03%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
4559	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河6台	200	63.00%	1	1				-30.06%
4560	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#1主变	630	18.10%	0.18	0.18				-45.57%
4561	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期5变电站1配电变压器	630	78.10%	1	1		是	2025年12月	-39.55%
4562	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村4号变电站2变压器	630	55.24%	1	1				-38.11%
4563	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村路灯	200	100.80%	1	1	2024年12月	是	2025年8月	8.26%
4564	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线107右2	400	51.30%	1	1				100.00%
4565	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	五委东南台（2020微）	400	75.60%	1	1		是	2025年9月	-39.12%
4566	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支31变台	200	17.40%	0.17	0.17				-192.51%
4567	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站2变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-69.41%
4568	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支30+1变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4569	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支15	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-71.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4570	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3302配电变压器	630	46.19%	0	0		是	2026年12月	-28.50%
4571	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干14	400	49.50%	0.50	0.50				-40.97%
4572	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线6	315	50.79%	0.51	0.51				-36.36%
4573	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支1之1柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
4574	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线22	315	60.95%	1	1				-36.90%
4575	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分45左10	400	19.10%	0	0		是		-6.76%
4576	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左5公变	400	35.00%	0	0				-46.03%
4577	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2+1公变	400	22.80%	0.23	0.23				-30.94%
4578	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分13左2柱上变压器	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
4579	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干14加1	400	27.60%	0.28	0.28				-39.24%
4580	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分18左4	400	30.60%	0.31	0.31				-39.61%
4581	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙A之1公变	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-3.16%
4582	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左2	315	63.81%	1	1		是	2026年12月	-36.92%
4583	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左3右1	315	37.14%	0	0				-63.38%
4584	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右9柱上变压器	315	56.51%	1	1		是	2025年12月	-36.53%
4585	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分泽支36变压器	200	37.20%	0.37	0.37				-31.24%
4586	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分17变台	200	36.10%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
4587	和平	三好变	三好变166文体甲线	文教小区一次1主变	800	49.80%	0.50	0.50				-41.43%
4588	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲1配电箱变1号变	630	29.84%	0.30	0.30				-41.87%
4589	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站2变压器	500	21.12%	0	0				-40.05%
4590	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	北运河箱变配电变压器	500	78.40%	1	1		是	2025年12月	-40.07%
4591	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站1变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-39.37%
4592	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站201变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-39.07%
4593	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变2号变	630	13.33%	0.13	0.13				-54.03%
4594	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-41.42%
4595	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期3箱变1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-38.47%
4596	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明1变电站201	630	13.65%	0.14	0.14				-43.89%
4597	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变2变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年12月	-45.06%
4598	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大舍1箱变1	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-338.57%
4599	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4600	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-56.42%
4601	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑1号变电站1号变压器	630	24.13%	0	0				-38.37%
4602	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变1	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-45.41%
4603	和平	市府变	市府变564总站甲线	世纪情缘1主变	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
4604	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区2号变电站1号变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-40.90%
4605	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变2变压器	1000	23.70%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
4606	和平	广州变	广州变472二纬乙线	八一西一次1主变	315	16.00%	0.16	0.16				-32.96%
4607	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右7变台	100	65.70%	0.66	0.66				-38.66%
4608	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸一期1箱式变电站配电变压器	400	52.13%	1	1		是	2025年12月	-48.41%
4609	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进5台	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	26.67%
4610	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
4611	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4612	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡南台	250	30.08%	0	0		是	2025年11月	-29.78%
4613	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经2变电站202间隔变压器	500	74.80%	1	1				100.00%
4614	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干127花家分03柱上变压器	50	52.40%	1	1		是	2026年12月	-42.03%
4615	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支30	50	72.30%	1	1		是	2026年12月	-37.72%
4616	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
4617	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线杜家卜台	160	43.13%	0.43	0.43				-34.16%
4618	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干171	200	43.40%	0.43	0.43				-37.53%
4619	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分11	100	51.20%	1	1		是	2026年12月	0.20%
4620	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期1号变电站1号配电变压器	800	14.81%	0.15	0.15				-42.60%
4621	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微三分厂	200	9.00%	0.09	0.09				-41.19%
4622	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西大棚养殖台	315	51.05%	0.51	0.51				29.11%
4623	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站1变压器	800	59.63%	0.60	0.60				-20.65%
4624	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干146右1变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
4625	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺住宅西散户	160	75.50%	0.76	0.76				-43.84%
4626	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	金昌商务中心小区箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	1.47%
4627	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-2	250	38.40%	0	0				-69.28%
4628	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分19变台	200	28.95%	0.29	0.29				-38.87%
4629	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品皇城2变电站1变压器	630	62.86%	1	1		是	2025年9月	-39.77%
4630	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图2变电站2配电变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
4631	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北2号大棚	200	89.25%	0.89	0.89	2024年9月			-50.74%
4632	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期3变电站1变压器	630	65.71%	0.66	0.66				-36.56%
4633	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景4变电站1站内变压器	630	45.40%	0	0				-39.06%
4634	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉分8右3柱上变压器	100	0.00%	0.00	0.00				-214.91%
4635	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园1箱变1变压器	800	52.80%	1	1				8.63%
4636	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线43	200	35.10%	0	0				-14.86%
4637	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期22主变	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
4638	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连村台分支03	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
4639	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期5箱式变电站1配电变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
4640	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干185	315	28.95%	0	0		是	2027年	-12.04%
4641	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支010	160	49.13%	0	0		是	2026年5月	-29.39%
4642	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干53左1柱上变压器	315	73.14%	1	1		是	2026年12月	-41.97%
4643	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社居民北	160	42.00%	0.42	0.42				-47.31%
4644	东陵	世满变	世满甲线	万科惠山花园3.2期3号箱变2变压器	400	14.40%	0.14	0.14				5.60%
4645	于洪	家俱变	俚锦线	丽锦城2变电站2变压器	630	51.75%	0.52	0.52				-41.44%
4646	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟2箱变2变压器	800	18.60%	0	0				23.86%
4647	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分025	50	99.40%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-30.76%
4648	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
4649	于洪	范屯变	范静线	小微大房身西台	200	7.20%	0.07	0.07				-35.13%
4650	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线85	315	33.02%	0.33	0.33				-42.30%
4651	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区2配电室101配电变压器	630	64.76%	1	1		是	2025年12月	-22.12%
4652	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	实验场箱变2变压器	400	38.00%	0	0				-38.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4653	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮卜照明家属楼	100	73.60%	0.74	0.74				-36.70%
4654	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-41.86%
4655	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4656	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线金家卜台	100	85.30%	0.85	0.85	2022年12月			-28.81%
4657	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期5变电站5变压器	630	11.90%	0.12	0.12				-38.54%
4658	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线服装厂台	200	38.70%	0	0		是	2025年11月	-44.75%
4659	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	红枫庭院二期1局维变电站202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	12.02%
4660	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子西北台二台（新）	400	42.30%	0.42	0.42				0.00%
4661	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之2	315	19.05%	0.19	0.19				-46.95%
4662	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家10组新	400	55.50%	0.56	0.56				0.00%
4663	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分18	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-48.18%
4664	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园2变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-33.33%
4665	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站1号变压器	630	32.00%	0.32	0.32				-44.48%
4666	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所1箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
4667	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117右3	200	15.60%	0.16	0.16				0.00%
4668	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花15变电站1变压器	400	39.50%	0	0				-39.04%
4669	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站201间隔配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-37.75%
4670	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子棚菜区南台支1（头台子西台）	400	39.40%	0.39	0.39				-32.55%
4671	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站2号变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-44.12%
4672	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变2配电变压器	630	86.67%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	-40.42%
4673	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线东五分20右4+1柱上变压器	315	51.75%	1	1		是	2025年12月	-43.01%
4674	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线6柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
4675	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号2主变	1250	6.72%	0.07	0.07				-38.15%
4676	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站1变压器	630	12.57%	0	0				-41.12%
4677	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站202配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				100.00%
4678	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村南台公变台区	200	48.60%	0.49	0.49				-48.65%
4679	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站1变压器	500	27.20%	0	0				-43.47%
4680	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站2配电变压器	800	13.20%	0.13	0.13				3.85%
4681	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-40.41%
4682	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4683	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站201	630	47.24%	0	0		是	2028年12月	-42.66%
4684	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	阳光城璞悦配电室202间隔配电变压器	400	44.10%	0.44	0.44				-7.00%
4685	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区1变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	75.04%
4686	浑南	安顺变	安顺变172安运线	绿城映月2号变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	13.01%
4687	于洪	化学变	化东乙线	美悦府2站房1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年	83.83%
4688	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡22号小区变电站201配电变压器	400	45.38%	0	0				-42.93%
4689	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支5变压器	50	58.40%	0.58	0.58				-42.68%
4690	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站1变压器	800	17.50%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
4691	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线南环散户	200	87.30%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-46.96%
4692	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台子分瑞茂支45变台	200	27.20%	0.27	0.27				-58.63%
4693	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右18变台	400	20.48%	0.20	0.20				-25.28%
4694	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站2柜配电变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-41.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4695	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分56+1右1	200	17.40%	0	0				-31.91%
4696	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线供销社	50	77.20%	0.77	0.77				-24.65%
4697	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园变电站2变压器	630	23.65%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
4698	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站202配电变压器	800	35.63%	0.36	0.36				-31.03%
4699	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光2箱式变电站配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
4700	于洪	东民变	东李线	小微东李34左5台	200	48.00%	0	0				5.44%
4701	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站2变压器	800	38.63%	0.39	0.39				-41.41%
4702	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申南台	400	44.40%	0.44	0.44				-43.03%
4703	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区5变电站2变压器	400	47.40%	0.47	0.47				-33.35%
4704	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于新台子分11左10左5	80	38.25%	0	0		是	2027年	-315.30%
4705	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区2变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	48.29%
4706	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区3变电站1变压器	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
4707	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村81组（2021微）	400	20.00%	0.20	0.20				-32.42%
4708	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯东台支11	315	35.56%	0.36	0.36				-28.89%
4709	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支027含光伏	200	24.60%	0.25	0.25				-19.80%
4710	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东大道北机井	100	37.20%	0	0		是	2025年11月	-61.01%
4711	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台（煤改洁）新	400	51.30%	0.51	0.51				0.00%
4712	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强于48	200	61.50%	0.62	0.62				-43.11%
4713	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支八队支002	100	68.10%	0.68	0.68				-30.73%
4714	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应中1左3	200	34.20%	0	0		是	2028年12月	-43.14%
4715	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
4716	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4717	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期2箱变2号配电变压器	800	57.60%	1	1		是	2026年12月	-37.74%
4718	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干程屯分25右2变台	200	116.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-27.46%
4719	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左6	200	114.30%	1	1	2023年9月	是		2.34%
4720	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期1箱式变电站2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-12.85%
4721	于洪	范屯变	范静线	小微曹台村东北台2	400	36.60%	0.37	0.37				9.51%
4722	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	前榆乙线21右1	200	14.40%	0	0				-5.11%
4723	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站202配电变压器	630	44.76%	0	0				-23.37%
4724	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分8左3	400	61.80%	1	1		是	2025年	33.04%
4725	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区1变电站2变压器	400	31.13%	0.31	0.31				-36.86%
4726	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-41.49%
4727	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路于66右2	200	51.00%	1	1		是	2026年3月	-42.04%
4728	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷3变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-21.82%
4729	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站202配电变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-45.92%
4730	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站201配电变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-47.30%
4731	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变1变压器	630	14.48%	0	0				-40.86%
4732	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-41.62%
4733	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站2号变压器	630	12.54%	0	0		是	2026年12月	-42.65%
4734	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村南2号	200	18.00%	0.18	0.18				-31.00%
4735	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线东拉电台	200	47.90%	0.48	0.48				-27.61%
4736	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变1变压器	630	8.25%	0.08	0.08				-40.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4737	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干姚家分四清支96左T1	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
4738	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微夏家西北	400	15.90%	0.16	0.16				-45.83%
4739	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍施线43+1右13	200	26.40%	0	0		是	2025年	-6.93%
4740	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分13左2	400	60.90%	1	1				-46.55%
4741	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区2变电站201配电变压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	0.33%
4742	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分101变台	400	35.70%	0.36	0.36				-39.93%
4743	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站1号配电变压器	500	19.84%	0	0		是	2027年12月	-43.55%
4744	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园6变电站202配电变压器	500	14.80%	0.15	0.15				-10.03%
4745	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4746	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南村综合一台	200	62.70%	1	1		是	2025年11月	-34.78%
4747	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站2号变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-45.81%
4748	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	马家房村北台（2020微）	400	48.70%	0	0		是	2026年6月	-34.51%
4749	法库	包家屯	包家线	10kV包家线孤束子支4	200	19.05%	0	0		是	2025年9月	-33.09%
4750	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站2配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
4751	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民3台区	315	57.78%	0.58	0.58				-43.72%
4752	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明中台照明	400	32.18%	0.32	0.32				-36.67%
4753	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬东分7左4	315	10.16%	0	0				-59.19%
4754	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2	315	20.00%	0	0				-14.64%
4755	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右3左3	315	6.98%	0	0				-45.43%
4756	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干32	400	31.50%	0.32	0.32				-42.75%
4757	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线拉它分19+1	100	51.90%	0.52	0.52				-42.25%
4758	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干42公变	315	43.17%	0.43	0.43				-38.89%
4759	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干17右1公变	315	50.03%	1	1		是	2025年12月	-40.11%
4760	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干47右3公变	315	132.70%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.07%
4761	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分15公变	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
4762	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左4	400	10.50%	0.11	0.11				8.65%
4763	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	劝业场箱变	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
4764	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区17变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4765	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变1变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-41.52%
4766	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-42.37%
4767	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新3箱变1号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-47.05%
4768	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光2变电站201	630	43.17%	0.43	0.43				-38.88%
4769	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区1变电站201	630	26.35%	0.26	0.26				-44.94%
4770	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场小区1变电站201柜	500	38.40%	0.38	0.38				99.94%
4771	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变1号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
4772	皇姑	北陵变	北陵变25144田文乙线	11中学教师楼箱变1变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
4773	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变2变压器	500	21.12%	0	0				-38.58%
4774	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变2变压器	500	46.72%	0	0		是	2026年12月	-43.75%
4775	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	公安里箱变2变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
4776	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2027年12月	-34.82%
4777	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园12主变	630	18.54%	0	0				-40.23%
4778	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变2变压器	630	17.14%	0	0				-46.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4779	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金苑苑箱变1变压器	500	62.08%	0.62	0.62				-50.26%
4780	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西一小区变电站201	630	84.44%	0.84	0.84	2022年12月			-42.07%
4781	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭9变电站201	800	23.10%	0.23	0.23				-44.86%
4782	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4783	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变2	500	82.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.52%
4784	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4785	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区24号箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
4786	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站1变压器	630	34.67%	0	0		是	2025年12月	-52.98%
4787	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	妇女会馆一次1#主变	400	35.60%	0	0				-43.91%
4788	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年	-28.06%
4789	沈北	农高变	农商线	湖郡小区2局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	6.55%
4790	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变1变压器	500	35.20%	0	0				-48.63%
4791	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓2变电站1变压器	500	22.56%	0.23	0.23				-39.85%
4792	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区22主变	630	17.62%	0.18	0.18				-45.33%
4793	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站202配电变压器	500	29.20%	0	0				-36.85%
4794	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	安图大厦2主变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-56.62%
4795	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼绅2变电站2变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
4796	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园3小区变电站1变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-46.93%
4797	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
4798	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分9+1右3变台	400	52.00%	1	1		是	2025年12月	-25.84%
4799	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站1变压器	500	38.00%	0.38	0.38				-45.46%
4800	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站2变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-41.60%
4801	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	锦绣华苑小区1变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
4802	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船村支06	315	13.46%	0	0		是	2025年12月	-27.86%
4803	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花西台	160	96.75%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-32.64%
4804	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
4805	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+1	200	36.30%	0.36	0.36				-79.07%
4806	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线教师楼台	400	59.70%	0.60	0.60				-30.67%
4807	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线三道岗子分29变台	200	30.30%	0.30	0.30				-37.49%
4808	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区51变配电 变压器	400	22.80%	0.23	0.23				-37.02%
4809	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	罗屯综合一台	200	0.00%	0.00	0.00				-20.27%
4810	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	鲁班尚品2变电站202配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
4811	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾47箱式变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-37.31%
4812	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左7柱上变压器	400	80.70%	1	1	2023年6月	是	2025年12月	-52.01%
4813	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑3变电站1变压器	630	9.90%	0.10	0.10				-36.09%
4814	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变1变压器	500	29.76%	0	0				-43.53%
4815	于洪	东民变	东李线	和泰4小区2站房1变压器配电变压器	630	19.30%	0	0				-46.36%
4816	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变2变压器	630	6.03%	0.06	0.06				-51.48%
4817	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三堡排水站电井	80	46.24%	0	0				-39.39%
4818	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干157右6	100	30.30%	0.30	0.30				-31.96%
4819	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线038	100	68.80%	0.69	0.69				-26.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4820	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分014	400	31.20%	0	0		是	2026年5月	-61.66%
4821	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾9号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0		是		-41.14%
4822	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站202配电变压器	500	28.00%	0	0		是		-48.18%
4823	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线南荒东台	200	48.60%	0.49	0.49				-24.82%
4824	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线艾亩地分10	400	66.60%	1	1				-5.06%
4825	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右5左10变台	200	43.00%	0.43	0.43				-62.08%
4826	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	中科院公共变电站201配电变压器	400	15.30%	0.15	0.15				100.00%
4827	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖云璟3箱变2变压器	800	15.60%	0	0				57.65%
4828	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期1号变电站1变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-42.01%
4829	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线朱家支7(朱家综合台)	315	59.43%	1	1				-38.87%
4830	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左1加1变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	-12.19%
4831	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线唐家二支07	200	24.60%	0	0		是	2026年5月	81.43%
4832	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分金家子支11左3	100	21.60%	0.22	0.22				-41.06%
4833	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变2变压器	800	29.25%	0.29	0.29				-38.74%
4834	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站1变压器	500	31.04%	0	0		是	2025年12月	-35.98%
4835	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾1号变电站1变压器	400	32.80%	0.33	0.33				-28.45%
4836	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块1号变电站1号变压器	630	17.90%	0.18	0.18				26.60%
4837	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线毓庄照明	200	25.20%	0.25	0.25				-26.75%
4838	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站1变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-33.36%
4839	法库	马家变	马家变1132马十线	10kV马十线东闫分6	50	47.60%	0.48	0.48				-36.67%
4840	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅	315	46.86%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
4841	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里1号变电站201间隔(下深乙线)配电变压器	630	35.24%	0	0				38.32%
4842	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡大棚	80	72.00%	0.72	0.72				-41.31%
4843	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站1号变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-53.99%
4844	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站1号变压器	630	64.44%	0.64	0.64				-41.28%
4845	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站2变压器	500	31.04%	0	0				-30.50%
4846	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城2站房1变压器	630	22.60%	0.23	0.23				-41.14%
4847	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产8楼	200	56.10%	0.56	0.56				-44.88%
4848	于洪	大潘变	大潘线	民欣家园1配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				100.00%
4849	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变1号变	500	27.20%	0	0		是	2026年12月	-31.97%
4850	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干17	315	49.52%	0.50	0.50				-44.46%
4851	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁6号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				-39.29%
4852	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式-沈阳市成立种植专业合作社	200	66.90%	0.67	0.67				-56.44%
4853	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左9柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
4854	法库	包家屯	包家线	10kV包家线金家沟支12	50	91.60%	1	1	2022年12月	是	2025年9月	-140.76%
4855	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右3变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
4856	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分5柱上变压器	400	71.00%	1	1		是	2025年12月	-41.50%
4857	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区7变电站1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-41.97%
4858	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
4859	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支53+1左4变台	200	36.80%	0	0		是		-28.77%
4860	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇物业业台	400	46.35%	0.46	0.46				-27.38%
4861	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右1柱上变压器	315	75.87%	1	1		是	2025年12月	-47.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4862	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右3柱上变压器	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-91.79%
4863	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右8柱上变压器	400	71.70%	1	1				-11.31%
4864	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支15柱上变压器	200	62.10%	0.62	0.62				-38.64%
4865	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾2箱变2变压器	630	8.41%	0.08	0.08				-85.46%
4866	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑1箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
4867	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分21左1变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
4868	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	潘英声加工厂 四方台西台 王树凡修理部	315	39.62%	0.40	0.40				-113.82%
4869	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园4变电站1变压器	630	40.38%	0.40	0.40				-44.47%
4870	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分21	100	41.50%	0.42	0.42				-42.55%
4871	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线62变台	200	82.80%	0.83	0.83	2025年4月			-28.55%
4872	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	0.77%
4873	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村18机井	100	45.80%	0	0		是	2025年10月	-120.34%
4874	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右8右1变台	200	17.70%	0	0				100.00%
4875	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村1台	100	834.00%	8	8	2025年6月			-30.48%
4876	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分64+1左1	200	12.00%	0.12	0.12				89.38%
4877	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳9左支1	400	18.90%	0.19	0.19				16.29%
4878	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	四小东考核（2022微）	400	30.75%	0	0		是	2026年12月	-40.38%
4879	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右2右1柱上变压器	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-100.76%
4880	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班屯支31左4变台	100	85.80%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-40.33%
4881	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分25左1变台	100	76.20%	0.76	0.76				-27.17%
4882	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0				-43.12%
4883	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分29右8右6	100	16.80%	0	0				-18.08%
4884	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	65133箱变1变压器	500	34.00%	0.34	0.34				-42.12%
4885	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期2号变电站2号配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	6.21%
4886	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于2台	100	58.20%	1	1		是	2025年	-49.30%
4887	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
4888	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线东长北台	200	74.00%	0.74	0.74				-34.41%
4889	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左25	160	43.00%	0.43	0.43				-46.97%
4890	辽中	六间房	六间房变1128化家线	赵家窝棚二台（2020微）	400	13.05%	0	0		是	2025年8月	-37.15%
4891	东陵	杨官变	杨石线	杨官66千伏变电所10千伏杨石线马佳堡分14号左1号柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	-0.37%
4892	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干22之3	315	23.17%	0	0				-52.47%
4893	于洪	得胜变	得工线95446	翟家开发区宿舍（并表）3D	200	64.20%	0.64	0.64				-40.54%
4894	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分18	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
4895	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	平安堡照明（改2021）	400	24.90%	0	0		是	2025年6月	-35.35%
4896	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干82右1	30	51.33%	1	1				-38.59%
4897	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站1变压器	400	15.75%	0	0				-43.57%
4898	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站1配电变压器	800	51.00%	0.51	0.51				-50.53%
4899	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线铁路宿舍	200	46.00%	0.46	0.46				-42.54%
4900	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家南支05	200	62.60%	0.63	0.63				-44.03%
4901	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线065	100	27.50%	0.28	0.28				-36.10%
4902	苏家屯	下深变	理想线	理想新城6号变电站2号变压器	630	46.10%	0	0				-39.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4903	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线宋家窝堡分59变台	200	24.90%	0.25	0.25				100.00%
4904	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区1变电站202	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	-40.51%
4905	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台东台	250	50.40%	0.50	0.50				-40.51%
4906	东陵	上佰变	上深乙线	深井子牡丹园箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-39.32%
4907	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0				-48.38%
4908	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站1变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-38.98%
4909	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右3右2	400	31.20%	0	0				4.76%
4910	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分43号右支8杆（一站式）	200	46.00%	0.46	0.46				-73.93%
4911	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右6右8	200	45.00%	0.45	0.45				0.30%
4912	于洪	东民变	东李线	和泰4小区4站房1变压器	630	13.46%	0	0				-39.04%
4913	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍	315	28.89%	0.29	0.29				-44.37%
4914	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗子村综合二台	200	8.60%	0	0		是	2026年6月	45.60%
4915	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线197	400	13.50%	0.14	0.14				100.00%
4916	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北住宅楼柱上变压器	315	94.73%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-38.60%
4917	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a1201配电变压器	500	14.40%	0.14	0.14				-41.60%
4918	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
4919	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站2变压器	400	37.00%	0	0				-43.03%
4920	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分29七家子支007	50	4.00%	0	0		是	2026年12月	-167.12%
4921	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著1号变电站1号配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-13.65%
4922	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期2变电站202配电变压器	800	6.90%	0.07	0.07				100.00%
4923	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城1箱式变电站1配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
4924	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站2配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
4925	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	沈阳棋盘山开发区景超养殖场（一站式服务）	200	11.10%	0.11	0.11				12.03%
4926	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分132	100	87.90%	1	1	2024年10月	是	2025年	-29.71%
4927	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支066	200	29.25%	0	0		是	2026年5月	-37.60%
4928	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分13左3	200	10.80%	0.11	0.11				3.41%
4929	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河3变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-12.01%
4930	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-47.29%
4931	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分14	315	3.56%	0.04	0.04				-41.39%
4932	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂1变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	7.95%
4933	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房13组照明	200	44.00%	0.44	0.44				-39.58%
4934	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线32	160	28.13%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
4935	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左2	200	62.40%	0.62	0.62				-40.11%
4936	和平	三好变	三好变148科技甲线	自动分2	315	22.86%	0.23	0.23				-36.20%
4937	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右7柱上变压器	250	57.92%	1	1		是	2025年12月	-41.47%
4938	皇姑	北陵变	北陵变25144田文乙线	北陵变144田文乙线田文干22柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	-606.26%
4939	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右3右1	315	63.49%	0.63	0.63				-36.34%
4940	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干6右4柱上变压器	400	84.30%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.68%
4941	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右6柱上变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-17.95%
4942	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分15	400	44.00%	0.44	0.44				-28.51%
4943	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分4	315	25.71%	0	0				-39.21%
4944	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变1号变	630	28.89%	0.29	0.29				-44.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4945	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变1号变	500	13.44%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
4946	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站1变压器	400	33.30%	0	0				-47.43%
4947	和平	三好变	三好变148科技甲线	音乐3一次1#主变	315	41.52%	0.42	0.42				-25.27%
4948	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士一小区变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-38.49%
4949	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	梦想之约变电站201柜	800	17.10%	0	0		是	2028年12月	-45.30%
4950	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光6变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4951	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区1变电站202配电变压器	630	53.97%	0.54	0.54				-41.86%
4952	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站202配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
4953	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变1	630	12.06%	0.12	0.12				-42.14%
4954	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变2	630	12.38%	0.12	0.12				-39.46%
4955	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓2箱变1号变	400	20.50%	0.21	0.21				-43.52%
4956	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次2主变	630	44.44%	0	0		是	2026年12月	-44.27%
4957	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城42主变	630	12.57%	0	0				-93.32%
4958	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华府2箱变2变	630	18.67%	0.19	0.19				-43.53%
4959	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	韩都1箱变1变压器	400	47.70%	0.48	0.48				-37.53%
4960	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站201柜	630	38.73%	0.39	0.39				-41.15%
4961	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	育林社区变电站1号变压器	400	18.30%	0	0		是	2026年	-43.62%
4962	新民	新民变	新民变30162营东线	中兴花园1变电站1变压器	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
4963	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变1变压器	400	33.60%	0.34	0.34				-44.04%
4964	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林3箱变2变压器	400	33.60%	0.34	0.34				-40.81%
4965	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区23变电站201柜	630	31.43%	0	0		是	2028年12月	-43.32%
4966	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站2号变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-41.74%
4967	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站2配电变压器	500	43.20%	0	0				-39.11%
4968	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站202	500	27.20%	0.27	0.27				-43.26%
4969	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变1	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-42.11%
4970	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际1箱变1号变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
4971	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑1变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0				-36.10%
4972	于洪	得胜变	得中线95474	小微锦绣天地台	200	65.10%	0.65	0.65				-12.74%
4973	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站2配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
4974	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于22右6	200	87.60%	1	1	2024年6月			24.01%
4975	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线19+1	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-52.04%
4976	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城2箱式变电站1配电变压器	400	66.38%	1	1		是	2025年12月	-67.38%
4977	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙于杨官分018柱上变压器	80	15.25%	0	0		是	2026年12月	-124.18%
4978	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾3号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是		-39.86%
4979	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分13+1柱上变压器	400	73.50%	1	1		是	2025年12月	28.81%
4980	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站1变压器	630	30.86%	0	0				-45.84%
4981	于洪	大兴变	兴古线	大兴街道201配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-43.39%
4982	铁西	历工变	历工变10482历达线	旭辉锦堂1变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
4983	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线于家分24右3右3	200	41.50%	0.42	0.42				-39.12%
4984	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下7变电站1变	800	74.63%	1	1		是	2025年12月	-36.83%
4985	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园分3	630	27.94%	0.28	0.28				-76.00%
4986	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站201	400	25.20%	0	0		是	2028年12月	-38.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
4987	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三家分67(熊家岗子综合台)	100	54.00%	1	1		是	2026年12月	-42.12%
4988	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干74右1变台	200	72.30%	0.72	0.72				32.75%
4989	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区1变电站2变压器	800	37.88%	0.38	0.38				-37.73%
4990	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变201变压器	630	38.10%	0	0		是	2028年12月	-42.52%
4991	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线6	315	14.92%	0.15	0.15				-57.91%
4992	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-2	500	41.60%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
4993	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区7小区变电站201配电变压器	630	39.68%	0.40	0.40				79.56%
4994	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆1箱变2站内变压器	500	21.76%	0.22	0.22				-43.61%
4995	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	西安街1681主变	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
4996	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典2箱变配电变压器2公变	500	17.60%	0	0		是	2028年12月	-44.35%
4997	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期5箱变201配电变压器	500	58.80%	1	1		是	2026年12月	-39.30%
4998	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线77右13右1变台	400	37.80%	0.38	0.38				0.00%
4999	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期2局维变电站201配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年12月	98.17%
5000	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	丰硕加工公变台	315	9.14%	0	0		是	2026年6月	99.90%
5001	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分15+1右4变台	400	13.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5002	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	东黄泥坎村住宅楼变电站201间隔配电变压器	630	46.51%	0.47	0.47				-52.30%
5003	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线127右1柱上变压器	100	57.90%	0.58	0.58				-32.93%
5004	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房1变压器	630	18.79%	0.19	0.19				-33.16%
5005	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站201配电变压器	800	1.80%	0	0				100.00%
5006	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包中台支2	315	7.94%	0	0		是	2025年9月	-20.42%
5007	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	160	57.50%	0.58	0.58				-48.24%
5008	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站2号配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	-47.96%
5009	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居11变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5010	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微小韩屯东台	400	11.40%	0.11	0.11				-72.33%
5011	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左4	200	33.40%	0.33	0.33				-127.82%
5012	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	4.80%	0.05	0.05				-92.24%
5013	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线化工厂分欣欣果园支12	100	35.70%	0.36	0.36				-41.56%
5014	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站2变压器	1000	15.60%	0.16	0.16				-44.04%
5015	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-38.62%
5016	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	YHG-沈阳浑南热力有限责任公司201间隔配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2027年12月	-45.45%
5017	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
5018	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所2变压器	630	52.70%	1	1		是	2026年12月	-40.25%
5019	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站2配电变压器	630	70.48%	1	1		是	2025年12月	-40.37%
5020	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线太平地分0004	100	35.25%	0.35	0.35				-43.87%
5021	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-2	630	37.84%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
5022	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分67	100	26.00%	0.26	0.26				-21.37%
5023	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线沈阳商园物业公司	250	69.12%	0.69	0.69				-41.59%
5024	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	邮政局家属楼和门市1变压器	630	39.71%	0	0		是	2026年12月	-44.85%
5025	于洪	平罗变	平辛线	上三家2北台区	400	63.30%	1	1				-36.41%
5026	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十号(微)	400	32.40%	0.32	0.32				12.20%
5027	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期2箱式变电站配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-41.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5028	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区1变电站1变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	3.49%
5029	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	龙湖东望府2箱变2变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
5030	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区2变电站1变压器	400	28.40%	0.28	0.28				-37.64%
5031	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区8变电站201间隔配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2028年12月	-35.14%
5032	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干8变台	100	17.70%	0	0		是	2028年12月	-13.32%
5033	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰2号变电站202配电变压器	800	44.00%	0	0				-40.99%
5034	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西燕分055	200	31.50%	0.32	0.32				-21.97%
5035	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线郝家支008	50	47.40%	0	0		是	2026年5月	-33.38%
5036	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家支013	50	73.80%	1	1		是	2026年12月	-27.99%
5037	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生酈城1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
5038	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5039	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左76右39	200	41.20%	0.41	0.41				-40.40%
5040	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4柱上变压器变压器	315	74.29%	0.74	0.74				-17.57%
5041	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯西台分02	400	22.75%	0.23	0.23				-27.39%
5042	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站2号变压器	400	47.00%	0	0				-39.32%
5043	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站1变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-43.96%
5044	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站201配电变压器	630	33.52%	0	0				-45.46%
5045	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府1变电站1变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-22.17%
5046	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室201间隔配电变压器	630	42.67%	0.43	0.43				-41.51%
5047	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡4号小区变电站1号变压器	400	34.80%	0	0				-47.88%
5048	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器201	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	13.75%
5049	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子大棚（新）	200	12.40%	0.12	0.12				5.83%
5050	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分15左2	200	32.40%	0.32	0.32				-27.43%
5051	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分66	50	64.20%	0.64	0.64				-44.36%
5052	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区9变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
5053	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	滑翔专缆医大住宅供暖变电站201间隔配电变压器	315	11.11%	0.11	0.11				-34.79%
5054	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变1变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-45.75%
5055	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分58左3	200	31.50%	0	0				-24.74%
5056	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线13	400	45.50%	0.46	0.46				-47.59%
5057	于洪	范屯变	范静线	大房身村铁路宿舍台	100	8.10%	0.08	0.08				-40.11%
5058	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
5059	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支71	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-27.17%
5060	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站1主变	400	28.00%	0.28	0.28				-36.94%
5061	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家2变电站配电变压器1公变	630	45.71%	0.46	0.46				-38.78%
5062	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干45变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
5063	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	0.09	0.09				8.30%
5064	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷支02	200	47.75%	0.48	0.48				-53.93%
5065	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-14.16%
5066	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右12	200	2.40%	0.02	0.02				-85.93%
5067	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区7变电站1变压器	400	36.40%	0.36	0.36				-38.99%
5068	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变201间隔配电变压器	400	18.75%	0.19	0.19				-41.47%
5069	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右10左2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5070	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区1变电站1变压器	800	21.30%	0.21	0.21				76.74%
5071	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花园3号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	-27.03%
5072	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分73左1+1	200	3.30%	0.03	0.03				100.00%
5073	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15左2	400	48.60%	0	0		是		18.05%
5074	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	文化馆家属楼	630	4.19%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
5075	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干86变台	200	34.55%	0.35	0.35				-33.97%
5076	沈北	清水变	清水变73648清辉线	回迁楼厕所变压器	400	6.00%	0.06	0.06				-20.77%
5077	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎大桥支17	50	86.40%	1	1	2024年2月	是	2026年12月	10.27%
5078	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站1变压器配电变压器	800	19.80%	0.20	0.20				-24.41%
5079	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右15左6右3	200	1.25%	0	0				0.00%
5080	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干62右1	250	62.72%	0.63	0.63				-40.58%
5081	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站2变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-39.13%
5082	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
5083	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站202间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-42.60%
5084	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区3箱式变电站配电变压器	800	14.25%	0.14	0.14				-42.11%
5085	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城13号变电站201配电变压器	500	41.28%	0.41	0.41				-40.07%
5086	法库	包家屯	包家线	10kV包家线张家堡分33	315	16.51%	0	0		是	2025年9月	-32.90%
5087	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	YHG 西河甲线前板分杜井支48变台	200	72.90%	1	1		是	2025年12月	-53.46%
5088	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺1号变电站201间隔配电变压器	800	32.10%	0	0				0.00%
5089	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支080	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-51.81%
5090	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区5号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年	-42.88%
5091	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之8柱上变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
5092	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右3	315	41.90%	0	0				-53.01%
5093	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分7变压器	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-45.76%
5094	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	劝工变094二路甲线肇东干特变分2	400	53.70%	1	1		是	2028年12月	-44.16%
5095	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线94右4	315	66.03%	1	1		是	2026年	-41.53%
5096	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干57	315	54.10%	0.54	0.54				-37.64%
5097	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干38变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-48.85%
5098	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左3	315	106.35%	1	1	2025年4月	是	2026年3月	-38.52%
5099	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线9	500	43.44%	0.43	0.43				-43.53%
5100	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干11公变	315	55.24%	1	1		是	2026年12月	-35.56%
5101	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干77	315	50.79%	1	1		是	2028年12月	-39.42%
5102	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左6	315	38.35%	0	0				-44.08%
5103	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右5	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
5104	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29左1	315	14.92%	0	0		是	2028年12月	-40.09%
5105	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右4柱上变压器	315	95.87%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-24.33%
5106	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变1号变	630	31.49%	0	0				-44.00%
5107	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	科研8小区变电站1变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
5108	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变2号变	630	19.37%	0.19	0.19				-39.39%
5109	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二2箱变1号变	630	34.29%	0.34	0.34				-43.08%
5110	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变1号变	630	40.32%	0.40	0.40				-43.79%
5111	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	一六五西变电站一次变压器柜主变	315	62.98%	0.63	0.63				-40.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5112	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	城建1小区变电站1变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
5113	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站201配电变压器	630	68.89%	0.69	0.69				-39.78%
5114	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路2变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
5115	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳2#1#变压器	630	37.59%	0	0		是	2026年12月	-52.61%
5116	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变1号变	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
5117	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变2变压器	400	64.80%	1	1		是	2026年12月	-41.42%
5118	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大南农贸住宅1变压器	500	24.64%	0.25	0.25				-44.53%
5119	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变2变压器	400	46.20%	0.46	0.46				-42.17%
5120	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期4箱变1变压器	500	45.76%	0.46	0.46				-41.58%
5121	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓2主变	800	13.50%	0.14	0.14				-42.48%
5122	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
5123	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变一二四中学东	400	24.40%	0	0				-37.06%
5124	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槌檀山6号变电站1号配电变压器	630	21.59%	0	0				-0.71%
5125	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵干1箱变（单）	500	81.28%	0.81	0.81	2025年6月			-36.85%
5126	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔201配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年9月	-40.90%
5127	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南南西台照明新	400	41.40%	0.41	0.41				0.00%
5128	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城14号变电站202间隔配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2026年	-30.84%
5129	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会3箱式变电站2配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
5130	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站2配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
5131	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	34.92%	0	0				5.58%
5132	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站1配电变压器	800	54.38%	1	1		是	2025年12月	-38.00%
5133	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂三队照明	100	74.40%	0.74	0.74				-29.31%
5134	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左8柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	21.67%
5135	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
5136	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				13.78%
5137	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线种子公司	50	63.60%	0.64	0.64				-43.99%
5138	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器1公变	630	24.44%	0.24	0.24				-40.33%
5139	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖樾前1箱变1变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
5140	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分73左2变压器	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
5141	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分4	100	24.00%	0.24	0.24				-48.10%
5142	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭二期箱式变电站1配电变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
5143	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器1公变	800	19.50%	0	0		是	2028年12月	-38.71%
5144	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区2变电站1变压器	800	9.75%	0.10	0.10				100.00%
5145	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-43.82%
5146	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站2变压器	800	35.63%	0.36	0.36				-40.22%
5147	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线榆树坨分5	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	-27.52%
5148	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典10变电站2变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-41.52%
5149	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林6箱变2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
5150	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分台支01	400	15.60%	0.16	0.16				34.09%
5151	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡高力房村红宇农业公变台区	200	21.30%	0.21	0.21				0.00%
5152	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村10台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	57.40%
5153	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分46	200	25.00%	0.25	0.25				-31.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5154	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分25右1柱上变压器	200	75.80%	0.76	0.76				-34.52%
5155	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变1变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
5156	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料公司1、2号	80	93.75%	1	1	2024年10月	是	2026年12月	-45.63%
5157	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10KV大冯线李砖分115	200	3.90%	0.04	0.04				10.92%
5158	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线县社副食东楼	315	32.51%	0.33	0.33				-40.50%
5159	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线52右分1	100	68.40%	0.68	0.68				-31.58%
5160	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南二台	400	14.70%	0	0				-38.84%
5161	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线316变台	100	75.67%	1	1				-29.85%
5162	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支30	200	29.80%	0.30	0.30				-17.57%
5163	法库	果子园	果子园变1415镇东线	公安局柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
5164	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站1配电变压器	315	31.43%	0.31	0.31				-39.44%
5165	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际4号变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-38.27%
5166	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站6箱变203间隔配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	-36.65%
5167	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干96+1左19	200	36.00%	0	0		是	2027年	-19.65%
5168	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站201配电变压器	500	18.80%	0	0				-40.67%
5169	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站202配电变压器	800	42.38%	0	0				29.49%
5170	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家北台支05	200	93.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	100.00%
5171	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线粮贸公司住宅楼	80	71.63%	0.72	0.72				-42.20%
5172	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十六号（微）	400	18.00%	0.18	0.18				14.80%
5173	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区2变电站1变压器	500	31.20%	0.31	0.31				-39.73%
5174	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城11号变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0				-40.50%
5175	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城9号变电站1号变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-41.18%
5176	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干17右4变压器50	100	52.80%	1	1		是	2025年12月	-26.95%
5177	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区8变电站2变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-42.79%
5178	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马东几线08	200	62.50%	1	1		是	2025年12月	-31.95%
5179	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线财政局几1	400	28.29%	0	0				-46.87%
5180	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干141盘北分9左支6柱上断路器--一站式	80	20.25%	0.20	0.20				0.00%
5181	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
5182	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4+1右1变台	400	69.90%	1	1		是	2025年12月	10.10%
5183	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府1箱变2变压器	800	18.75%	0	0				89.00%
5184	于洪	东民变	东红线	小微东红线市场分14右3台	400	12.60%	0	0				100.00%
5185	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线26柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-75.15%
5186	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	福丽商店公变台	200	60.90%	0.61	0.61				100.00%
5187	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖东南台照明	100	75.90%	1	1		是	2025年11月	-39.26%
5188	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支04市场西台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-27.52%
5189	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东台	400	50.60%	0.51	0.51				-62.79%
5190	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期32202配电变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-36.64%
5191	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器1	800	25.88%	0.26	0.26				-29.77%
5192	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
5193	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线杨大宝分支003	200	16.20%	0.16	0.16				-27.30%
5194	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支023	80	21.56%	0.22	0.22				-48.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5195	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站1配电变压器	400	56.70%	1	1		是	2025年12月	-29.92%
5196	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
5197	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右2能效柱上变压器	400	43.20%	0	0				100.00%
5198	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分8+1右1	400	29.70%	0	0		是		-24.67%
5199	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站1变压器	500	12.80%	0	0				-45.30%
5200	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇1配电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	-14.69%
5201	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩东街云翰养殖公变台区	200	31.20%	0.31	0.31				100.00%
5202	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站甲线47右3+1	315	60.44%	0.60	0.60				-41.85%
5203	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城7号变电站201间隔配电变压器	400	48.40%	0.48	0.48				-35.78%
5204	东陵	水家变	水李线	水家变水李线74右1柱上变压器	50	12.90%	0.13	0.13				28.20%
5205	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘组分支07	200	44.40%	0.44	0.44				-29.89%
5206	于洪	小民变	东李线	小微东李线11左2+1号台	200	48.60%	0	0				15.53%
5207	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅3号变电站2号配电变压器	400	19.60%	0	0		是	2027年12月	-10.65%
5208	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际7变电站2变压器	500	48.96%	0.49	0.49				-37.77%
5209	于洪	光辉变	光东线	小微门台村5台区	400	26.70%	0.27	0.27				-193.55%
5210	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站1变压器	400	48.38%	0.48	0.48				-35.75%
5211	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站1变压器	800	51.60%	1	1		是	2026年12月	-38.83%
5212	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-51.45%
5213	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分121左4柱上变压器	200	32.70%	0.33	0.33				100.00%
5214	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园34号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	25.20%	0	0				-27.44%
5215	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺村支线11(贺尔海村台)	315	26.29%	0.26	0.26				-29.50%
5216	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线忙牛支45	100	31.05%	0	0		是	2026年5月	-28.96%
5217	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城14号变电站201配电变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-31.85%
5218	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站1号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
5219	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫2变电站202间隔配电变压器	800	6.30%	0.06	0.06				45.12%
5220	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台土耳坨村鑫顺丰编织袋公变台区	200	29.20%	0.29	0.29				0.00%
5221	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-43.15%
5222	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村综合一台	400	64.20%	0.64	0.64				-29.16%
5223	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-3（王胜干87右1）	200	25.20%	0	0				-29.72%
5224	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑3住宅1变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
5225	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站2变压器	800	39.60%	0.40	0.40				-36.97%
5226	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变1变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-40.08%
5227	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖6号变电站1号变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-24.81%
5228	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线218	200	54.60%	1	1				-44.34%
5229	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站202配电变压器	630	42.86%	0	0				-36.43%
5230	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城2号变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.37%
5231	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
5232	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子分05	200	26.10%	0.26	0.26				-18.36%
5233	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体照明台	200	161.40%	2	2	2025年6月			-43.59%
5234	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑1箱式变电站2配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-48.47%
5235	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分8变台	80	33.50%	0.34	0.34				-23.45%
5236	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				17.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5237	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线镇住宅2	315	79.75%	1	1		是	2026年12月	-40.72%
5238	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线55右4柱上变压器	200	61.20%	1	1		是	2025年12月	-54.55%
5239	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线65	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
5240	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线5左1	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
5241	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线66	250	82.80%	1	1	2024年12月	是	2026年	-48.61%
5242	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右5柱上变压器	400	44.80%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
5243	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124	100	120.60%	1	1	2022年12月			-51.06%
5244	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分4变压器	315	74.29%	1	1		是	2025年12月	-45.20%
5245	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线27	160	54.38%	1	1		是	2025年12月	-54.42%
5246	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干20+2公变	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	-54.60%
5247	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线16	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
5248	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之1柱上变压器	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
5249	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分2变压器	315	81.78%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-550.99%
5250	和平	青年变	青年变368青二线	2主变三八里1	630	34.29%	0	0				100.00%
5251	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5252	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
5253	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.54%
5254	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站1变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-43.78%
5255	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区2变电站201	630	41.59%	0.42	0.42				-47.63%
5256	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城2变电站202变压器	630	35.24%	0	0		是	2028年12月	-46.49%
5257	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站201柜	800	21.00%	0.21	0.21				-36.53%
5258	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5259	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站202	400	37.60%	0.38	0.38				-43.27%
5260	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变1站内变压器	400	34.50%	0.35	0.35				-44.98%
5261	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变2变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-47.44%
5262	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	惠天热电小区变电站201	250	20.16%	0.20	0.20				-41.96%
5263	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区3变电站201柜	630	17.78%	0.18	0.18				-41.06%
5264	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	俪华精舍1箱变1站内变压器	630	23.24%	0	0				-36.99%
5265	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站201	500	40.96%	0.41	0.41				-37.08%
5266	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百隰园南区箱变202	630	28.89%	0.29	0.29				-50.14%
5267	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔42主变	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-35.21%
5268	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
5269	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站2号变压器	500	44.00%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
5270	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚3箱变1变压器间隔1配电变压器	500	28.16%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
5271	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5272	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5273	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线52右7右4变台	400	57.00%	1	1		是	2025年12月	-20.96%
5274	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得1箱变2变压器	400	19.00%	0.19	0.19				100.00%
5275	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站2配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-9.45%
5276	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区4变电站1变压器	400	66.00%	1	1		是	2025年12月	-40.14%
5277	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变202间隔配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
5278	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线庭东干11变压器	200	92.40%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-27.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5279	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期6小区箱式变电站1配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5280	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分55左9右4右3变台	400	24.30%	0.24	0.24				-14.94%
5281	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干九台区分06柱上变压器	100	68.00%	1	1		是	2026年12月	-46.56%
5282	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分53右分07柱上变 压器	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-22.79%
5283	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100左5	315	70.48%	0.70	0.70				-41.53%
5284	铁西	历工变	历工变10470历华线	旭辉锦堂1变电站202间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
5285	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线南渔分2右4变台	200	51.90%	1	1		是	2025年12月	-29.10%
5286	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支74	160	63.13%	0.63	0.63				-30.31%
5287	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干52右15变台	200	18.80%	0	0		是	2025年12月	-68.20%
5288	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	省储各局1变压器	315	20.83%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
5289	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2027年12月	-34.63%
5290	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期3变电站3变压器	630	8.81%	0.09	0.09				-27.50%
5291	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山6箱变1变压器	800	39.75%	0	0				-45.33%
5292	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站2变压器	800	31.13%	0	0		是	2027年12月	-13.42%
5293	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变1变压器	500	23.60%	0.24	0.24				-40.52%
5294	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分52右4	100	0.00%	0	0				0.00%
5295	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分36洪台沟支28柱上 变压器	200	63.00%	0.63	0.63				-41.87%
5296	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑4箱式变电站2号配电变压器	630	11.17%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
5297	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站1配电变压器	800	20.63%	0.21	0.21				-37.92%
5298	于洪	得胜变	得山线95478	连泰美城1站房2配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.96%
5299	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都19号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0				9.41%
5300	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路干4之4	400	10.50%	0	0				42.12%
5301	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站1号配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2027年12月	-42.92%
5302	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站1号配电变压器	630	25.65%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
5303	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支08	80	58.50%	0.59	0.59				-45.65%
5304	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗西台	100	85.20%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-28.57%
5305	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区综合二台（微）	200	57.00%	1	1		是	2025年9月	-18.54%
5306	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变2变压器	630	28.57%	0	0				-41.99%
5307	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬西分5变压器	400	56.70%	1	1				-42.62%
5308	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支024	50	131.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-34.78%
5309	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡北台新台（仅换变压器）改造	100	13.80%	0.14	0.14				10.41%
5310	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新环支50左6	400	15.30%	0.15	0.15				100.00%
5311	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线法律事务所	100	64.00%	0.64	0.64				-41.37%
5312	康平	张强变	张强变76244沙金线	双庙西台1柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	-2.36%
5313	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站202	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	-46.82%
5314	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站1变压器	800	15.00%	0.15	0.15				-41.56%
5315	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁零虹家园4变电站201变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-43.36%
5316	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分8变台	200	73.50%	1	1		是	2025年12月	-43.89%
5317	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家袁家十组	630	12.57%	0.13	0.13				-30.90%
5318	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线河套分河井支29右1变台	200	0.90%	0	0				0.00%
5319	铁西	重工变	重工变10840城西线	泵站分39	100	0.00%	0	0		是	2028年12月	-392.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5320	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	太原变电锅炉201间隔配电变压器	1250	80.64%	1	1	2024年6月	是	2028年12月	-38.03%
5321	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所4箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
5322	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线太平支215	50	51.33%	1	1				-25.98%
5323	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后李孤店支006	200	87.30%	0.87	0.87	2024年6月			-32.14%
5324	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3201间隔配电变压器	315	27.43%	0.27	0.27				-38.30%
5325	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡分水利支	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5326	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站1变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-41.63%
5327	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干35变台	400	51.60%	1	1		是	2025年12月	-46.03%
5328	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138右1	400	31.95%	0.32	0.32				18.93%
5329	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区12变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
5330	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站2变压器	630	60.32%	1	1		是	2025年12月	-35.43%
5331	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支16左1柱上变压器	400	74.70%	1	1		是	2025年12月	5.86%
5332	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	小东1变电站1变压器	400	24.50%	0.25	0.25				-41.37%
5333	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站1变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-48.63%
5334	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分66右1变台	200	46.62%	0	0				-47.90%
5335	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分20左5右5变台	315	6.35%	0.06	0.06				-59.73%
5336	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡1箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
5337	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分52+1右6变台	100	27.40%	0.27	0.27				-33.23%
5338	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线20+1左1	200	3.60%	0	0				4.61%
5339	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线19变压器	400	60.50%	0.61	0.61				-38.72%
5340	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站1配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
5341	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞岗4箱式变电站1配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
5342	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	佑户坨社区3机井	200	55.00%	0.55	0.55				-46.30%
5343	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村1机井	100	42.80%	0	0		是	2025年10月	-45.52%
5344	新民	金五台	金五台变713四台线	金五台变713四台线四台线前四台分12变台	100	36.60%	0.37	0.37				-37.06%
5345	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地6号台区	400	56.10%	1	1		是	2025年11月	-43.21%
5346	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分2台	400	60.00%	0.60	0.60				100.00%
5347	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干34加1左分2变压器	100	43.80%	0.44	0.44				-48.89%
5348	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线粮库家属新支01	100	84.90%	0.85	0.85	2025年6月			-31.89%
5349	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩1站房1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-38.75%
5350	于洪	光辉变	光东线	蒲河温泉汇景轩2站房1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-40.93%
5351	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日一期10箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-121.63%
5352	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区2变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-43.18%
5353	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里2号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	21.60%	0	0				6.87%
5354	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线57右1变台	400	2.10%	0	0				100.00%
5355	沈北	道义变	道义变15293开发二线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（雅居乐西南）	100	13.80%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
5356	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干水罗分36右6	400	13.80%	0	0				-17.65%
5357	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分12右7	200	32.40%	0.32	0.32				-32.40%
5358	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-35.90%
5359	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯1队支15	200	24.90%	0.25	0.25				-38.76%
5360	于洪	大兴变	兴富线	丁香小微2号台	400	4.00%	0.04	0.04				1.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5361	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家袁家10组综合一台	200	51.80%	0.52	0.52				-41.36%
5362	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑1号变电站201配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2027年12月	-28.72%
5363	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱1变压器配电变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
5364	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5365	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分49	400	17.40%	0.17	0.17				100.00%
5366	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站202变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-42.53%
5367	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	招商瑞园1箱式变电站2配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	100.00%
5368	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千70左6右2左1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5369	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京6小区变电站202配电变压器	800	15.90%	0.16	0.16				82.84%
5370	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰分36	200	53.40%	1	1		是		-41.11%
5371	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变1变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	4.94%
5372	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
5373	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分46右1	200	45.90%	0	0				0.15%
5374	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	10KV孝星线国字菜城小区2变电所201变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
5375	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区2变电站1变压器	400	35.20%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
5376	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站1配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
5377	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线45右11	200	82.20%	1	1	2024年7月	是	2025年	-34.44%
5378	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支20	100	49.80%	0	0		是	2025年9月	-33.36%
5379	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0		是		-39.64%
5380	和平	青年变	青年变342青胜线	经纬家园201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
5381	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分山上支08（祝家堡山上北）	200	36.50%	0.37	0.37				-23.44%
5382	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变202	630	24.13%	0.24	0.24				-36.70%
5383	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯鸿利祥食品销售公变台区	200	65.40%	0.65	0.65				100.00%
5384	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线149右2变台	200	48.60%	0.49	0.49				77.03%
5385	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区8变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
5386	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务—沈阳市沈北新区营盘门窗厂	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	4.25%
5387	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品4变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
5388	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微鲜丰1号	200	29.10%	0.29	0.29				-2.90%
5389	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期3箱式变电站2配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	10.66%
5390	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站201配电变压器	315	17.14%	0	0				-29.10%
5391	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右14变台	200	28.50%	0.29	0.29				-40.13%
5392	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线局农场支线009	50	51.33%	1	1				-9.25%
5393	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府2号变电站1号配电变压器	800	5.63%	0.06	0.06				100.00%
5394	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左34右25	200	15.60%	0	0		是	2027年	1.02%
5395	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变1变压器	400	17.60%	0	0				57.48%
5396	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站2号变压器	630	45.08%	0.45	0.45				-44.26%
5397	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站1变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-33.14%
5398	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农于146左2+1	250	27.20%	0	0				-55.04%
5399	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站2变压器	630	22.35%	0	0				-31.33%
5400	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站1变压器	630	44.13%	0	0				-33.66%
5401	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分26	100	61.20%	0.61	0.61				-45.80%
5402	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期1变电站2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-35.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5403	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑1变电站2变压器	800	21.30%	0.21	0.21				-43.09%
5404	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区1变电站1变压器	800	53.10%	1	1		是	2025年12月	-25.04%
5405	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	汪砂乙线汪砂干57变压器	100	41.00%	0.41	0.41				-43.85%
5406	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜东台	200	22.90%	0.23	0.23				-36.41%
5407	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东一二组大棚	30	142.67%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-38.68%
5408	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科分台1	200	74.40%	1	1		是	2026年12月	-32.25%
5409	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左8公变	400	36.00%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
5410	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈海变368沈望乙线沈望乙线沈望联干70+2	250	20.48%	0.20	0.20				-43.44%
5411	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14左2柱上变压器	200	3.20%	0	0		是	2025年12月	-79.70%
5412	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左8	400	43.50%	0.44	0.44				-46.64%
5413	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干40左5左1	315	41.90%	0.42	0.42				-44.45%
5414	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分77	100	26.00%	0.26	0.26				-17.57%
5415	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分92	315	61.97%	0.62	0.62				-38.16%
5416	和平	青年变	青年变364青文线	青文线16	400	38.80%	0	0				8.25%
5417	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干3	315	46.35%	0.46	0.46				-44.16%
5418	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干20	315	40.95%	0	0		是	2028年12月	-46.10%
5419	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干21加1左5	315	24.38%	0	0		是	2028年12月	-31.04%
5420	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线85左1	160	128.13%	1	1	2023年7月	是	2026年	-36.04%
5421	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变1站内变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-39.25%
5422	和平	方型变	方型变480方太乙线	民主西路2#2#变压器	630	37.14%	0	0				-41.32%
5423	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱2站内变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-37.17%
5424	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#1主变	630	13.33%	0	0				-39.91%
5425	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光变电站2变压器	630	63.24%	1	1		是	2026年12月	-43.76%
5426	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-48.56%
5427	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区2变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-43.88%
5428	和平	方型变	方型变466南三乙线	丽园公寓1主变	800	22.50%	0.23	0.23				-30.10%
5429	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站201变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-34.38%
5430	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍1箱变2站内变压器	630	19.05%	0	0				-40.49%
5431	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站1变压器	400	61.80%	1	1		是	2025年12月	-43.64%
5432	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-44.79%
5433	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变2变压器	630	27.81%	0	0				-40.58%
5434	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变1	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
5435	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5436	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变1号变	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
5437	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区23号箱变2号变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
5438	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑1箱变1号变	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
5439	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住大厦1配变站1变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
5440	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-41.86%
5441	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站2变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
5442	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A2变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-40.99%
5443	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台分29左1变台	200	13.40%	0.13	0.13				-45.23%
5444	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站202间隔配电变压器	800	43.13%	0	0				-30.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5445	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站2号配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
5446	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村种植园1台	400	32.70%	0	0				-1.48%
5447	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站202配电变压器	500	24.40%	0	0				-48.08%
5448	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站2配电变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-41.87%
5449	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区3变电站1变压器	400	19.50%	0.20	0.20				-34.73%
5450	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	pms 包道分18柱上变压器	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-48.94%
5451	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	广特分4+1	315	49.52%	0.50	0.50				-30.71%
5452	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	文台苑2箱式变电站2配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	-12.00%
5453	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房2变压器	630	5.84%	0.06	0.06				-34.70%
5454	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支20岳士D台	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	13.51%
5455	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5456	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线场部台支线002	200	67.80%	0.68	0.68				-28.16%
5457	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支032	30	42.33%	0	0		是	2026年5月	-55.52%
5458	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站2变压器	500	36.80%	0.37	0.37				-36.76%
5459	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆线夹河分3	315	43.81%	0	0				-52.98%
5460	铁西	历工变	历工变10482历达线	沈阳南星行汽车销售服务有限公司201配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	-37.02%
5461	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务一沈阳市沈北新区慕平鑫机械加工厂	200	5.85%	0.06	0.06				100.00%
5462	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
5463	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区1箱式变电站2配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
5464	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲4号	400	35.70%	0	0				18.10%
5465	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期3号变电站1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-36.08%
5466	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎东台区	100	13.08%	0	0				-100.75%
5467	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典2箱变1变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-40.22%
5468	沈河	方家变	方家变642方长甲线	大德公馆变电站1变压器	400	1.50%	0.02	0.02				35.37%
5469	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线尚屯东台	160	36.94%	0	0		是	2025年11月	-38.11%
5470	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站202配电变压器	800	67.50%	1	1				-39.40%
5471	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗靠山屯锦添石材加工厂公变台区	200	9.90%	0.10	0.10				0.00%
5472	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线188右11左1变台	100	46.95%	0.47	0.47				-39.54%
5473	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里综合（微）	400	40.50%	0.41	0.41				10.05%
5474	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线63左1右7+1右2	200	30.60%	0	0		是	2027年	-14.22%
5475	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	沈铁凌空佳园小区变电站202变压器	500	15.60%	0.16	0.16				-42.03%
5476	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子长垆大棚	100	73.39%	1	1				-39.92%
5477	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右34+1右5	50	73.20%	0.73	0.73				-33.21%
5478	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡6变电站1变压器	630	4.95%	0	0		是	2025年12月	-10.24%
5479	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
5480	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微薄荷村2台	400	11.70%	0.12	0.12				-7.45%
5481	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组台	200	45.00%	0.45	0.45				-29.56%
5482	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨海湾9号变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是		-43.47%
5483	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站1配电变压器	800	21.60%	0.22	0.22				7.29%
5484	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代2号变电站1号变压器	400	44.40%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
5485	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村5	200	8.40%	0	0				0.00%
5486	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马尔山分16	200	23.10%	0.23	0.23				-43.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5487	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡占分86左5	200	6.30%	0	0				100.00%
5488	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
5489	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-41.83%
5490	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	慧麟小区	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-50.86%
5491	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变2变压器	800	41.25%	0	0				-45.00%
5492	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际3变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
5493	于洪	东民变	东红线	小微东红干84北李分9左3加1	400	83.40%	1	1	2025年2月			14.75%
5494	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	2.73%
5495	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲶鱼泡分20变台	200	135.60%	1	1	2025年6月			-29.91%
5496	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站202间隔配电变压器	400	28.40%	0	0				-37.07%
5497	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站202间隔配电变压器	400	36.40%	0	0				-38.94%
5498	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟支苗家沟东几3	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-15.82%
5499	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线道不侵支20	50	106.80%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-30.15%
5500	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分30左12柱上变压器	200	33.00%	0.33	0.33				15.66%
5501	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干黄家井分10加1变压器	50	18.00%	0.18	0.18				-66.96%
5502	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座5箱变2配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
5503	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳坨村八组（2022微）	400	72.30%	0.72	0.72				-23.72%
5504	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务—沈阳市沈北新区爱民种植专业合作社	100	19.40%	0	0		是	2026年12月	7.52%
5505	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站1变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-41.99%
5506	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站2号变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
5507	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子水利台	50	7.20%	0.07	0.07				1.77%
5508	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干34变压器	315	79.05%	1	1		是	2025年12月	-55.87%
5509	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线168左分5柱上变压器	200	81.60%	0.82	0.82	2024年6月			-28.27%
5510	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干61柱上变压器	400	23.25%	0	0				-42.07%
5511	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	天泰大学城3箱变101配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-28.84%
5512	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区4变电站1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-39.85%
5513	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站202间隔配电变压器	800	17.25%	0	0				-42.16%
5514	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台胜利村西台Z	250	70.72%	0.71	0.71				-38.32%
5515	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-40.32%
5516	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支18+1左1	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
5517	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村2机井	50	33.60%	0.34	0.34				-47.13%
5518	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干4变台	200	20.10%	0.20	0.20				-66.97%
5519	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东井春畜禽公变台区	200	68.80%	0.69	0.69				100.00%
5520	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支19	50	19.20%	0.19	0.19				-44.32%
5521	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线141左1变台	400	103.20%	1	1	2025年6月			-40.98%
5522	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分17左15变台	50	130.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-45.74%
5523	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡2号变电站201间隔配电变压器	400	50.40%	1	1				-38.29%
5524	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分13能效柱上变压器	400	56.40%	1	1				100.00%
5525	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高东南台	400	30.00%	0.30	0.30				-55.87%
5526	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地6队台	200	33.40%	0.33	0.33				-39.70%
5527	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城1局维-2间隔201间隔配电变压器	630	42.38%	0	0		是	2026年12月	-40.47%
5528	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线三小住宅楼	100	65.10%	1	1		是	2026年12月	-35.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5529	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分8+1	200	18.40%	0.18	0.18				-37.19%
5530	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区4局维变电所201配电变压器800	800	9.00%	0	0				100.00%
5531	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	250变压器（铁西）	250	39.04%	0	0		是	2026年12月	-54.71%
5532	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线伍家分支14	200	20.00%	0.20	0.20				-26.68%
5533	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳一队支05	200	44.55%	0.45	0.45				-24.33%
5534	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线王坨子支010	50	127.60%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-34.85%
5535	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期2局维箱变202间隔配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	-39.43%
5536	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城5箱变2变压器	400	22.80%	0	0				52.90%
5537	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期1变电站2配电变压器	800	50.63%	0.51	0.51				-42.46%
5538	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线刘店支07	200	45.00%	0	0		是	2026年12月	22.72%
5539	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府1变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0				2.36%
5540	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京8小区变电站202配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				95.92%
5541	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分40变台	400	36.90%	0.37	0.37				-24.43%
5542	和平	青年变	青年变362青好线	青好线21右4	315	34.54%	0	0				-39.05%
5543	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区1变电站201	630	18.29%	0.18	0.18				-43.50%
5544	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上太平支002	200	27.45%	0	0		是	2026年12月	-29.59%
5545	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分52+1左1	400	1.80%	0	0		是		-4.99%
5546	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区2局维变电站202配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	10.79%
5547	康平	四家子	四家子变1207四长线	刘三四（2）台	100	34.20%	0.34	0.34				-37.48%
5548	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变201间隔配电变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-41.65%
5549	于洪	大潘变	大潘线	小微大潘线岳家分台	200	2.70%	0.03	0.03				100.00%
5550	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期1箱变1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
5551	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站1变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-38.68%
5552	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区5小区变电站201配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				80.42%
5553	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期5小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5554	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几战忧养殖场甲12	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5555	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干七井分水库支13+1左1变压器	400	24.00%	0	0				-39.81%
5556	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分22+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
5557	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王宝分21柱上变压器	200	39.30%	0.39	0.39				-33.55%
5558	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树子村2号台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5559	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂3变电站2配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	5.47%
5560	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所3301配电变压器	630	33.81%	0	0		是	2026年12月	-38.24%
5561	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分33	400	38.70%	0	0				-44.39%
5562	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区2变电站202配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2026年12月	36.01%
5563	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里2箱变1配电变压器	630	69.84%	1	1		是	2026年12月	-41.74%
5564	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右2柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2025年12月	-139.68%
5565	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之7柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-63.02%
5566	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线57左5右1	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-67.25%
5567	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线29右3	250	66.24%	1	1				-47.24%
5568	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线38+1	250	22.80%	0	0				-41.71%
5569	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8柱上变压器	400	80.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-16.83%
5570	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右1变台	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5571	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分4右3变台	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
5572	大东	农大变	农大变940农西甲线	东陵甲线板材分3+1	200	24.00%	0.24	0.24				-38.69%
5573	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左1	500	58.00%	0.58	0.58				-43.64%
5574	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变2变压器	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
5575	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	三好中科仪一次1主变	630	32.76%	0.33	0.33				-44.09%
5576	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变2号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-45.90%
5577	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#2#主变	630	26.29%	0.26	0.26				-38.56%
5578	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区2变电站2变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
5579	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变2变压器	500	23.20%	0.23	0.23				-42.17%
5580	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站202变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-43.18%
5581	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区3箱变1号变	630	11.75%	0.12	0.12				-43.28%
5582	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5583	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光3变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
5584	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变站1变压器	630	17.46%	0	0				-24.72%
5585	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期3变电站202变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-41.55%
5586	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园2变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
5587	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区8变电站	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-42.04%
5588	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区4变电站201	400	23.40%	0.23	0.23				-39.12%
5589	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变2变压器	315	45.33%	0	0				-44.30%
5590	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都13箱变1变压器	400	11.10%	0.11	0.11				-37.94%
5591	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	融合尊邸1箱变201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5592	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	牡丹变电站1号变压器	800	14.10%	0	0				-44.19%
5593	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5594	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分小荒地支19变台	200	43.20%	0.43	0.43				-34.67%
5595	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑ABC座变电站201间隔配电变压器	800	21.75%	0.22	0.22				-40.58%
5596	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变1号变压器	800	12.60%	0.13	0.13				30.95%
5597	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.62%
5598	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	餐具消毒公变台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5599	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站2变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-42.68%
5600	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站2变压器	630	1.59%	0.02	0.02				100.00%
5601	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分10左1柱上变压器	100	109.00%	1	1	2024年2月	是	2026年12月	-66.08%
5602	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北四组	30	75.00%	1	1		是	2026年12月	-43.04%
5603	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾村南台	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-15.34%
5604	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站2变压器	500	42.00%	0	0		是	2027年12月	-42.65%
5605	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
5606	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站1变压器	200	38.50%	0.39	0.39				-46.01%
5607	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城3变电站201	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-37.63%
5608	沈北	清水变	清王线	清水D台	200	56.00%	1	1		是	2026年12月	-38.89%
5609	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区3变电站202配电变压器	630	64.76%	0.65	0.65				0.00%
5610	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期2箱变2变压器	800	33.90%	0	0		是	2026年12月	0.06%
5611	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站2变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-37.93%
5612	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区4变电站1变压器	400	35.60%	0.36	0.36				-34.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5613	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分72变台	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
5614	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城12号变电站201配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-37.68%
5615	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园1配电站2站内变压器	500	115.52%	1	1	2022年12月	是	2026年4月	-42.80%
5616	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	前塔甲线前塔干朝中分33柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-27.15%
5617	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城北市2变电站1号主变	630	41.90%	0.42	0.42				-35.94%
5618	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分09	50	112.80%	1	1	2023年2月	是	2025年9月	-36.92%
5619	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期11变电站201开关柜	630	17.14%	0.17	0.17				-42.36%
5620	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天2箱式变电站配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-41.58%
5621	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期4变电站1号配电变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-39.12%
5622	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左11柱上变压器	100	98.40%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-28.21%
5623	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
5624	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园4箱变2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-42.04%
5625	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区别墅3箱式变电站2号配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
5626	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线新四家子分支02	50	90.60%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-22.45%
5627	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线贺尔海分草砖支贺西几6（贺尔海村西台）	400	40.80%	0.41	0.41				21.17%
5628	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑1变电站1变压器	500	49.60%	0.50	0.50				-31.12%
5629	于洪	平罗变	平罗线	小微玲珑源养殖台	200	0.90%	0	0				-10.73%
5630	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干159左02	80	41.00%	0	0		是	2025年	-36.66%
5631	于洪	光辉变	光东线	小微门台村台	200	105.60%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-96.99%
5632	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线泉眼支07	100	73.40%	1	1		是	2026年12月	-36.21%
5633	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线欢洞分41变台	400	25.20%	0.25	0.25				-39.60%
5634	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地一期三组变电站1号变压器	630	11.05%	0.11	0.11				100.00%
5635	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左3右1	400	20.85%	0.21	0.21				0.73%
5636	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线12	200	73.50%	1	1				-42.78%
5637	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光7箱变2变压器	400	39.00%	0	0				-55.42%
5638	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村南台	400	26.50%	0.27	0.27				-32.86%
5639	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子线徐东支003	50	92.10%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
5640	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅18变电站1变压器	630	34.60%	0	0				-37.56%
5641	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变2变压器	630	29.52%	0	0				-44.64%
5642	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分12+1变台	200	30.00%	0.30	0.30				100.00%
5643	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾4变电站1变压器	630	54.10%	0.54	0.54				-41.41%
5644	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	9.79%
5645	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站1变压器	630	32.70%	0	0				-60.00%
5646	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-42.10%
5647	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王堡中二台	200	49.05%	0.49	0.49				-36.22%
5648	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期1变电站201变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5649	大东	毛君变	毛君变7950水晶线	毛机线毛光干8右3	200	0.00%	0	0				-2678.65%
5650	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼11主变	500	28.16%	0.28	0.28				-45.63%
5651	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右35右2	200	55.40%	1	1		是	2027年	-31.47%
5652	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	南长新菜棚（2021微）	200	41.40%	0.41	0.41				-36.64%
5653	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城10号变电站201间隔配电变压器	400	37.60%	0	0				-39.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5654	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆2箱式变电站1配电变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
5655	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区3站房1变压器	630	83.05%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-44.30%
5656	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-31.67%
5657	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分20加1左支03变压器	100	25.80%	0.26	0.26				-50.33%
5658	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加106左11变压器	100	33.60%	0.34	0.34				-63.21%
5659	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干219+1左分1台区（一站式）	200	25.95%	0.26	0.26				-58.36%
5660	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东北台（2022微）	400	16.80%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
5661	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村腰窝棚	200	66.00%	0.66	0.66				-38.70%
5662	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区2西	200	62.70%	1	1				-41.93%
5663	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村11台区	200	33.00%	0.33	0.33				-63.65%
5664	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支003	100	0.00%	0.00	0.00				-56.55%
5665	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区12变电站1变压器	250	25.20%	0	0		是	2025年12月	-49.74%
5666	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干112左1变压器	50	20.80%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
5667	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右18变台	200	22.13%	0.22	0.22				-57.85%
5668	康平	四家子	四家子变1205四刘线	三合堡一二队分台	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-36.41%
5669	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-1小区变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	39.63%
5670	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站1变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
5671	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六四队分030	200	50.40%	0.50	0.50				-37.62%
5672	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线34(花牛堡东一)	200	57.30%	0.57	0.57				-35.20%
5673	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升三组一号台支03	100	56.70%	1	1		是	2026年12月	16.06%
5674	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分3左1	250	13.44%	0	0				-55.30%
5675	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团9变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-36.07%
5676	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	小树子机井（2022微）	200	23.80%	0	0		是	2025年11月	-46.17%
5677	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线65左1变台	250	48.64%	0.49	0.49				-42.47%
5678	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线10组大楼照明	400	17.00%	0.17	0.17				-37.76%
5679	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三分家15左2	400	32.40%	0	0		是		-40.66%
5680	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站1变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
5681	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区3变电站1变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
5682	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家晶安充电站箱式公变台区	630	51.43%	0.51	0.51				100.00%
5683	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	YHG_c阳华强新城市场发展有限公司（华强城一期4箱变1变）配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
5684	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶2变电站1号变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	82.40%
5685	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右15变台	315	27.30%	0.27	0.27				32.35%
5686	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期4变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-38.55%
5687	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东大棚4	100	44.80%	0	0				-36.31%
5688	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡3队台	200	75.60%	0.76	0.76				-37.33%
5689	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微新南荒村东台	400	19.20%	0.19	0.19				27.51%
5690	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站1配电变压器	800	13.88%	0.14	0.14				-40.85%
5691	和平	和平变	和平变186和铁乙线	pms_南十乙线36左15	400	13.60%	0.14	0.14				-42.27%
5692	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+3	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-49.31%
5693	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				100.00%
5694	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线（后高支12下线）后高台支001	200	9.60%	0.10	0.10				-43.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5695	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
5696	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支01	50	89.60%	1	1	2024年7月	是	2026年5月	-39.61%
5697	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期1局维箱变202间隔配电变压器	800	59.63%	1	1		是	2026年12月	-41.95%
5698	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站1变压器	400	22.13%	0.22	0.22				-41.87%
5699	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩2箱变1变压器	630	17.52%	0	0				32.67%
5700	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜东台分04	160	107.00%	1	1	2023年2月	是	2025年11月	-32.20%
5701	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站2变压器	500	66.24%	1	1		是	2025年12月	-41.95%
5702	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	大格乙线37左3	100	10.20%	0.10	0.10				-28.47%
5703	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟东台	200	43.05%	0	0		是	2025年11月	-35.65%
5704	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分11+1柱上变压器	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-47.33%
5705	和平	太原变	太原变082温州线	温州城22主变	630	8.89%	0	0				-44.67%
5706	东陵	世园变	世满甲线	上水溪谷2号箱变1号变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-42.27%
5707	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-1台区	400	92.10%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-36.73%
5708	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域3箱变1变压器	630	57.52%	1	1				-45.00%
5709	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾2变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
5710	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站1变压器	800	21.38%	0	0		是	2027年12月	-31.20%
5711	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子南台几09	315	27.30%	0.27	0.27				-36.33%
5712	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变201	630	51.11%	1	1		是	2028年12月	-43.12%
5713	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5714	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园17变电站变压器	630	11.81%	0	0				-41.64%
5715	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地峯尚2箱变1变压器	800	28.50%	0.29	0.29				29.86%
5716	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	YHG 丽阳开闭站柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-31.15%
5717	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期5变电站1配电变压器	630	31.49%	0	0				-40.46%
5718	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分于桥照明支9柱上 变压器	160	51.38%	1	1		是	2026年12月	-59.61%
5719	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务一沈阳市沈北新区玉民生猪养殖场	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	25.03%
5720	铁西	重工变	重工变10870城治线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5721	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分12柱上变压器	400	38.75%	0	0		是	2026年12月	-35.40%
5722	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房12组照明	400	11.25%	0.11	0.11				-55.29%
5723	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干4	315	6.98%	0.07	0.07				-45.62%
5724	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线33左2	100	70.00%	0.70	0.70				-38.41%
5725	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干82右8右3变台	400	57.30%	0.57	0.57				-67.27%
5726	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右7柱上变压器	315	115.56%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-48.62%
5727	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左1	400	36.90%	0	0		是	2027年	-40.20%
5728	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线龙山分3柱上变压器	400	94.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-45.69%
5729	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期3箱变2号变	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
5730	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次1主变	315	115.05%	1	1	2022年12月			-40.63%
5731	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸5箱变1变压器	630	17.52%	0	0				-46.08%
5732	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站2变压器	630	57.78%	1	1		是	2025年12月	-43.61%
5733	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站1号变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-47.77%
5734	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦1土建变201	630	56.63%	0.57	0.57				-44.37%
5735	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站202变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-43.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5736	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-40.64%
5737	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	天坛箱变1变压器	630	83.30%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-42.19%
5738	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站202	500	40.32%	0.40	0.40				-45.45%
5739	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	榆荫综合楼箱变1变压器	630	3.49%	0.03	0.03				-29.60%
5740	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期6箱变1变压器	500	32.80%	0	0		是	2026年12月	-39.35%
5741	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园2#变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-28.79%
5742	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园2一次2主变	630	19.81%	0.20	0.20				-39.15%
5743	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-43.88%
5744	和平	方型变	方型变498望湖甲线	1主变供电处	630	20.63%	0	0				-40.30%
5745	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊6变电站201柜	630	66.03%	1	1		是	2028年12月	-40.91%
5746	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	雨坛1变电站1变压器	400	29.60%	0	0				-31.38%
5747	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁箱变1	400	99.00%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-42.65%
5748	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑2箱变2号变	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
5749	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线21+1	400	37.35%	0	0		是	2027年	100.00%
5750	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期2箱式变电站2配电变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
5751	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
5752	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				-33.18%
5753	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2027年12月	-48.32%
5754	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
5755	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	4.57%
5756	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				50.39%
5757	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖4号变电站2号变压器	630	8.25%	0.08	0.08				-42.13%
5758	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几卢家养殖场甲2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5759	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东南照明	500	22.20%	0.22	0.22				-12.68%
5760	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支65	200	42.00%	0	0				-36.34%
5761	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道1站房1变压器	630	34.54%	0.35	0.35				-50.59%
5762	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分60右1	200	32.40%	0.32	0.32				2.47%
5763	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支49	100	63.00%	1	1		是	2026年5月	-31.32%
5764	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房15照明	200	54.20%	0.54	0.54				-33.46%
5765	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室1变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
5766	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线66左分1	400	13.90%	0.14	0.14				11.75%
5767	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期1箱变201配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
5768	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园3局维变电站201配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
5769	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干91+1左3	200	44.70%	0	0		是	2027年	-35.33%
5770	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分65左6变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-33.63%
5771	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村村后台	200	63.60%	1	1				-27.88%
5772	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-633.68%
5773	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城4号201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-32.59%
5774	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府2局维变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	5.50%
5775	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分94	200	18.00%	0.18	0.18				-38.28%
5776	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区3变电站变压器	500	32.16%	0.32	0.32				-41.15%
5777	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分176右7变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-24.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5778	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站201配电变压器	800	70.50%	1	1				-39.92%
5779	于洪	建筑变	建筑变22640建工甲线	小微建工甲线1台	200	6.60%	0	0				-12.43%
5780	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支4	200	9.00%	0.09	0.09				0.00%
5781	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分12	200	46.20%	0.46	0.46				-21.61%
5782	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变2变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年6月	-37.44%
5783	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台支08	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-25.38%
5784	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期1变电站2配电变压器	500	29.12%	0.29	0.29				-42.40%
5785	于洪	得胜变	得山线95478	连泰美域1站房1配电变压器	630	41.59%	0	0				-38.64%
5786	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔A台分02	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
5787	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小 区）	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-33.86%
5788	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变2变压器	800	29.10%	0.29	0.29				5.42%
5789	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城02B区4别墅2配电变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	7.29%
5790	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槭檀山一期2号变电站2号配电变压器	800	25.20%	0	0				-7.97%
5791	沈北	道义变	道义变15270纺校线	边防小区	630	10.29%	0	0		是	2026年12月	-21.39%
5792	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左3+2	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	18.50%
5793	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线1206两家子水田支09	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
5794	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变1变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-47.32%
5795	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期3箱式变电站1配电变压器	630	37.71%	0.38	0.38				-39.78%
5796	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区2变压器	630	44.44%	0.44	0.44				-42.90%
5797	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期2号变电站1号变压器	800	14.70%	0	0		是	2027年12月	-41.30%
5798	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔储备局1变压器	630	35.62%	0	0		是	2025年12月	-29.97%
5799	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21	400	56.60%	1	1		是	2027年12月	-45.71%
5800	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变1配电变压器	630	99.52%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-41.99%
5801	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-40.81%
5802	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春四期B区2变电站202变压器	500	67.52%	0.68	0.68				12.37%
5803	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大黄分靠山支张家西台支8	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-51.39%
5804	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分10	80	18.25%	0	0		是	2025年9月	-33.36%
5805	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期（二）局维变202配电变压器	800	28.80%	0	0		是	2026年12月	-23.36%
5806	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景4变电站1变压器	500	26.40%	0.26	0.26				-34.45%
5807	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区2变电站201变压器	630	32.76%	0	0				-40.26%
5808	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城14箱变2变压器	500	32.80%	0	0				-62.63%
5809	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家设施小区支004	200	37.00%	0	0		是	2026年5月	-39.23%
5810	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分085	160	46.75%	0.47	0.47				-42.65%
5811	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	虹桥新居小区变电站202变压器	500	12.80%	0.13	0.13				-41.36%
5812	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站1变压器	630	13.90%	0.14	0.14				-40.83%
5813	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南几18	200	60.00%	0.60	0.60				-27.55%
5814	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅20变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.24%
5815	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-42.74%
5816	于洪	大潘变	大潘线	紫金城1变电站1变压器	630	70.79%	0.71	0.71				-39.35%
5817	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线西乡分支003	100	91.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-26.27%
5818	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	中兴消防公寓变电站201间隔（官塔甲线）配电变 压器	400	1.50%	0	0				7.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5819	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变202变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-27.64%
5820	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变202变压器	630	5.71%	0	0		是	2026年12月	-26.76%
5821	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子东几03	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-33.18%
5822	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干长北分25左1柱上变压器	400	63.60%	1	1		是	2025年12月	-33.88%
5823	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-7母 线配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
5824	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期1变电站1S变压器	630	13.71%	0	0				-42.02%
5825	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分49右9LD	80	54.50%	1	1				-54.66%
5826	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左10柱上变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
5827	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区6变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-42.48%
5828	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支13左1变台	50	48.00%	0	0		是	2025年12月	-31.74%
5829	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5830	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分33变台	200	49.20%	0.49	0.49				-43.56%
5831	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支前熊支19左5变台	200	36.60%	0.37	0.37				-11.03%
5832	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑1配变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	0.14	0.14				-26.07%
5833	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区1变电站1变压器	800	65.63%	0.66	0.66				-37.62%
5834	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分11+1右1	200	39.30%	0	0				100.00%
5835	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村1机井	50	60.80%	1	1		是	2025年6月	-44.39%
5836	于洪	光辉变	光东线	小微后集体西台	400	33.00%	0.33	0.33				-28.79%
5837	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站201变压器	630	36.57%	0.37	0.37				-46.57%
5838	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线自来水住宅	250	12.00%	0	0		是	2026年12月	-45.11%
5839	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右1柱上变压器	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
5840	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	珍茜变电站配电变压器	250	84.40%	0.84	0.84	2022年12月			-44.92%
5841	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干82+1左2	400	29.00%	0	0				100.00%
5842	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟2变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-39.07%
5843	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站201	630	62.54%	1	1		是	2028年12月	-49.05%
5844	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右6	200	56.70%	0.57	0.57				-21.91%
5845	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分18+1	200	18.00%	0.18	0.18				-33.12%
5846	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
5847	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期4箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	3.16%
5848	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑A2变电站201变压器	400	22.40%	0.22	0.22				-49.59%
5849	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线16	315	33.97%	0.34	0.34				-43.92%
5850	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左22	80	52.75%	0.53	0.53				-112.99%
5851	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子支046	200	55.20%	1	1		是	2026年12月	-24.01%
5852	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分016	100	72.90%	0.73	0.73				-47.07%
5853	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府2箱式变电站2配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
5854	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西大道北机井	100	49.20%	0	0		是	2025年11月	-50.90%
5855	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅11变电站2变压器	500	31.36%	0	0				-41.66%
5856	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干长岗子分六组支3变台	200	11.15%	0.11	0.11				-22.07%
5857	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于154左7右9	200	62.10%	1	1		是	2027年	0.00%
5858	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干21左1	200	3.60%	0	0		是	2025年	37.66%
5859	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分29右10变压器	200	6.50%	0.07	0.07				-13.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5860	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	93055二期居民变电站202变压器	400	6.30%	0.06	0.06				100.00%
5861	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变2变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-5.66%
5862	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-46.40%
5863	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西1台支9	400	37.40%	0	0		是	2026年12月	-23.97%
5864	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线荒地台区	315	40.89%	0	0		是	2025年11月	-33.76%
5865	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后次沟支26	200	55.58%	0.56	0.56				-34.80%
5866	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城B区变电站1变压器	630	52.70%	1	1		是	2028年12月	-36.77%
5867	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干076柱上变压器	400	75.30%	0.75	0.75				-36.96%
5868	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右14之1	315	21.90%	0.22	0.22				-44.26%
5869	于洪	范屯变	范古线	爱国村西台2台区	200	70.20%	1	1		是	2025年9月	-10.07%
5870	东陵	李相变	李班线	李班线李班干下泉分25照明支3柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	-31.74%
5871	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站2变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-38.96%
5872	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城15号变电站202配电变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-19.87%
5873	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站201配电变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-43.30%
5874	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内南台	200	17.70%	0	0				-6.69%
5875	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左4变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-13.59%
5876	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	葡萄园小微分台	400	33.75%	0.34	0.34				6.29%
5877	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kv宝十线134杆（十间房北一台）	100	43.60%	0	0		是	2025年11月	-42.57%
5878	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左2	315	38.86%	0.39	0.39				-40.89%
5879	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期2小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5880	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变2配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
5881	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站2柜	630	19.37%	0	0				-44.60%
5882	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5883	新民	三道岗子变	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27左8变台	200	38.20%	0.38	0.38				-49.93%
5884	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学2箱变1变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-27.10%
5885	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站1号变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-43.38%
5886	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房三组	400	58.50%	0.59	0.59				-41.22%
5887	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左12+1左9	200	14.40%	0.14	0.14				100.00%
5888	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	沈阳四维雅悦酒店管理有限公司201间隔配电变压器	630	40.19%	0	0		是	2028年12月	-62.97%
5889	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇4变电站变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
5890	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房15组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5891	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右17变台	400	41.60%	0	0		是	2025年12月	-36.69%
5892	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分73英窝支15	200	76.60%	0.77	0.77				-38.51%
5893	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民新城总开闭站1箱变变压器配电变压器配电 变压器	1000	15.12%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
5894	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑7变电站1变压器	630	54.86%	0.55	0.55				-40.03%
5895	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区2变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				52.61%
5896	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	法哈牛变608东兴线东兴干古屯分5左8变台	200	76.20%	0.76	0.76				-32.21%
5897	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居1箱变2变压器	630	25.40%	0	0				-44.31%
5898	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁4号箱变变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-42.21%
5899	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干101公变	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-40.75%
5900	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右4	315	34.29%	0	0				-44.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5901	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶线城水干14左4变压器	400	13.75%	0.14	0.14				-61.51%
5902	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	肇东干劝联5开闭站右4	315	96.00%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-42.86%
5903	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干25柱上变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-47.44%
5904	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干73	315	9.84%	0	0				-35.08%
5905	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左8	200	61.05%	1	1		是	2025年12月	-39.95%
5906	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右3	315	46.35%	0.46	0.46				-43.75%
5907	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右3变台	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
5908	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干53右18左2	100	20.70%	0	0		是		-59.13%
5909	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分9右1变台	100	27.30%	0.27	0.27				-40.70%
5910	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线34	315	44.38%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
5911	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干64柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	3.07%
5912	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线103右5	200	40.80%	0.41	0.41				-28.37%
5913	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左9	400	35.25%	0	0				-63.73%
5914	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右6变台	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
5915	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变1号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5916	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职2箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
5917	和平	青年变	青年变362青好线	工学里1#主变	630	61.90%	1	1				-42.35%
5918	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变1	630	4.19%	0	0		是	2025年12月	-49.18%
5919	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次2主变	800	29.00%	0.29	0.29				-50.01%
5920	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区3变电站201	500	29.52%	0.30	0.30				-43.87%
5921	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站201	630	23.81%	0.24	0.24				-43.64%
5922	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区2变电站202柜	800	45.00%	0.45	0.45				-37.38%
5923	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景1箱变2变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-39.88%
5924	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场2主变	800	12.00%	0.12	0.12				-36.65%
5925	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
5926	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园1箱变1变	800	11.40%	0.11	0.11				-42.24%
5927	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明3变电站202	630	19.37%	0.19	0.19				-43.99%
5928	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	地质箱变1变压器	630	40.19%	0.40	0.40				-65.25%
5929	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变2变	630	22.86%	0.23	0.23				-41.60%
5930	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站201变压器	500	41.28%	0.41	0.41				-43.34%
5931	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城10箱变站2变压器	630	19.05%	0	0				-47.14%
5932	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变2号变	630	7.62%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
5933	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园3号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	1	1		是	2027年12月	-40.05%
5934	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线东下洼子北新分03	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	63.28%
5935	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村照明	400	55.50%	0.56	0.56				-36.86%
5936	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾4号变电站2号变压器	630	45.71%	0	0		是		-231.64%
5937	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线37	80	90.00%	1	1	2022年12月	是	2027年	-25.17%
5938	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左6右1柱上变压器	400	50.00%	1	1		是	2025年12月	-44.97%
5939	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	卫东甲3之1箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-13.19%
5940	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变202配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-31.04%
5941	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府2小区变电站1配电变压器	800	21.00%	0.21	0.21				100.00%
5942	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15左3右2	200	46.80%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5943	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	吉隆壹号公馆1变压器	200	30.30%	0.30	0.30				-30.76%
5944	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线91变台	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-36.70%
5945	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分23+1	200	51.60%	1	1				-36.97%
5946	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑3变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-38.40%
5947	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区1变电站2变压器	800	44.25%	0	0		是	2025年12月	-27.87%
5948	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区5变电站1变压器	500	28.00%	0.28	0.28				-40.22%
5949	新民	金五台	金五台变717树林线	树林子干34右2变台	200	37.80%	0.38	0.38				-6.87%
5950	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城5号201配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
5951	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张家分03	100	83.10%	0.83	0.83	2025年4月	是	2025年12月	-38.79%
5952	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
5953	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分55右5	100	46.80%	0.47	0.47				-10.63%
5954	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦线8号小微台	400	5.40%	0.05	0.05				100.00%
5955	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御玺变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
5956	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗北综合	200	42.90%	0.43	0.43				35.73%
5957	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里2小区变电站1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-42.15%
5958	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)1202配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
5959	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站201变压器	400	20.00%	0.20	0.20				-45.10%
5960	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站201间隔配电变压器	800	20.63%	0	0				-29.81%
5961	沈北	道义变	道义变15292开发一线	水岸花园201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-36.83%
5962	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右9+1	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
5963	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2	200	30.60%	0	0				-55.93%
5964	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东台	400	39.45%	0.39	0.39				-27.09%
5965	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	台沟子24右5右1	200	2.80%	0.03	0.03				-38.48%
5966	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	新华书店1变压器	630	30.22%	0	0				-48.22%
5967	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关支011	400	55.05%	0.55	0.55				-34.05%
5968	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站1变压器	630	18.79%	0.19	0.19				-39.22%
5969	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分百后山支美味源食品几2	400	13.80%	0	0				0.00%
5970	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线青台中台	100	378.00%	4	4	2024年6月			-34.94%
5971	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场1变电所1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
5972	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
5973	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房二组综合	315	21.71%	0	0		是	2025年8月	100.00%
5974	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支9右3	200	16.80%	0.17	0.17				100.00%
5975	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影公司住宅	315	42.67%	0.43	0.43				-42.92%
5976	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分47左6变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
5977	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	马家村二组照明(2021微)	200	77.70%	0.78	0.78				-15.52%
5978	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园3站房2变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-31.00%
5979	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城6号变电站2号变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-42.84%
5980	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变2考核配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-35.09%
5981	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站1号变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-39.99%
5982	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站202间隔配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2026年	-33.85%
5983	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	胜应乙线南二干42+1变压器	400	73.20%	1	1		是	2028年12月	-42.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
5984	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站1变压器	250	29.12%	0.29	0.29				-50.70%
5985	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际10号变电站202配电变压器	500	28.40%	0	0				-43.16%
5986	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分41左17变台	200	30.90%	0.31	0.31				-46.69%
5987	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期2箱式变电站1配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
5988	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民电线	杨士岗变048八三堡线佑户坨西台照明	200	61.65%	0.62	0.62				-31.39%
5989	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干46+1柱上变压器	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
5990	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0				-38.64%
5991	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站202变压器	400	22.00%	0	0		是	2028年12月	-40.71%
5992	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分43	200	64.50%	0.65	0.65				-24.61%
5993	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站2变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-36.07%
5994	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落干大辛分13	630	5.97%	0	0		是	2026年12月	-28.64%
5995	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房2变压器	315	43.17%	0	0				12.38%
5996	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分红砂地1队支水利几5	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
5997	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站201变压器	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-41.80%
5998	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄村灯新	400	35.40%	0.35	0.35				100.00%
5999	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	铁路高层1号变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
6000	沈北	道义变	道义变地铁线	纺校干网点	400	87.30%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-25.91%
6001	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变2配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
6002	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
6003	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃水分22左16	100	15.60%	0.16	0.16				100.00%
6004	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-43.33%
6005	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是		-36.53%
6006	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站1变压器	500	26.24%	0	0		是		-40.75%
6007	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎一组照明	50	44.04%	0	0				-35.51%
6008	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分130右1柱上变压器	200	30.60%	0.31	0.31				-25.27%
6009	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地西北台	200	36.50%	0.37	0.37				-26.76%
6010	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线大荒地分33左1变台	200	53.70%	0.54	0.54				-30.63%
6011	沈北	道义变	道义变15259道义线	雅居乐C2二小区1开1箱202配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2026年12月	-5.11%
6012	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站2站内变压器	800	21.38%	0	0				-44.25%
6013	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干167	315	44.00%	0.44	0.44				-36.61%
6014	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线159	400	51.25%	0.51	0.51				-12.51%
6015	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园3号变电站1号变压器	630	35.43%	0.35	0.35				-39.84%
6016	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	周家村内台	400	118.50%	1	1	2024年12月			-27.25%
6017	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站2号变压器	630	14.29%	0	0				-32.77%
6018	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左16右11右2+1右1	400	24.00%	0	0		是	2027年	0.65%
6019	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村南台（2022微）	200	20.00%	0.20	0.20				-35.84%
6020	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦村支3杆	315	102.22%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-23.75%
6021	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区1变电站1变压器	800	47.40%	0.47	0.47				-34.28%
6022	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府七期小区2变电站1变压器	630	47.94%	0.48	0.48				-36.46%
6023	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分33右6变台	200	108.90%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-33.06%
6024	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期202配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
6025	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干186右6	200	27.60%	0	0		是	2025年	-28.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6026	于洪	马三家	马辉线	小微王家村2台	400	18.60%	0	0				1.87%
6027	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区2变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
6028	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分小四家支012+1	200	22.50%	0	0		是	2026年5月	-10.87%
6029	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分11左12右17	100	17.40%	0	0		是	2027年	-63.50%
6030	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.40%	0	0				-36.38%
6031	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强东支003	50	138.90%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-28.49%
6032	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷分38	50	124.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-44.87%
6033	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线农科站分03	315	132.00%	1	1	2025年2月	是	2025年9月	-22.06%
6034	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合5变电站2变压器	500	20.80%	0	0				-42.22%
6035	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线榆树砬牛场分森郁绿化支4	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6036	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
6037	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				7.32%
6038	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干57左17变台	400	30.25%	0	0		是	2025年12月	-25.17%
6039	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6040	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙5箱变1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-43.06%
6041	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站2变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-42.90%
6042	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站1变压器	630	44.76%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
6043	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	高力房大棚（微）	200	23.10%	0.23	0.23				9.52%
6044	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡政府棚区西站（仅换变压器）改造	100	70.00%	0.70	0.70				6.18%
6045	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期3变电站202变压器	500	44.16%	0.44	0.44				-37.57%
6046	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区4箱式变电站1配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
6047	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线17+2之1	200	53.70%	1	1				-27.74%
6048	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海分18	315	60.44%	0.60	0.60				-86.82%
6049	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干大丁井分绪祥支5加1右12	200	4.95%	0.05	0.05				-83.96%
6050	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区2变电站2变压器	400	24.40%	0.24	0.24				-40.12%
6051	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外东南台	500	38.88%	0.39	0.39				-42.93%
6052	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变1号变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-36.72%
6053	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道3箱变2变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-43.12%
6054	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-41.07%
6055	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线刘半道台	100	107.40%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-35.46%
6056	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期5号箱式变电站1号配电变压器	630	8.89%	0.09	0.09				-39.10%
6057	于洪	东民变	东李线	和泰4小区3站房1变压器	630	16.25%	0	0				-40.27%
6058	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
6059	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-521.84%
6060	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子7台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	10.78%
6061	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线黎明分48左5变台	200	126.30%	1	1	2023年1月			-24.54%
6062	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线政府宿舍1	315	19.81%	0.20	0.20				-43.51%
6063	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干118左5变台	200	41.40%	0.41	0.41				-44.14%
6064	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期3箱变2变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-42.75%
6065	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变1变压器	800	18.30%	0	0				-44.54%
6066	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线电力黄楼	100	68.70%	1	1		是	2025年12月	-41.11%
6067	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期3号变电站1变压器	630	22.38%	0.22	0.22				-39.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6068	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线安章设施小区支006	50	15.00%	0	0		是	2026年5月	-89.61%
6069	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城17号变电站202配电变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-42.43%
6070	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅南楼1变压器	630	96.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-35.85%
6071	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干4左8	400	31.20%	0	0				-52.22%
6072	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干76左3	250	30.88%	0	0				-53.70%
6073	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右9+1	200	20.50%	0	0				-37.06%
6074	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左11	400	43.50%	0	0				-115.47%
6075	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干9柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-21.91%
6076	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	城南干龙凤寺分4公变	315	43.81%	0.44	0.44				-47.59%
6077	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支95变台	160	41.75%	0	0		是	2025年12月	-47.46%
6078	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
6079	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干42	315	17.94%	0.18	0.18				-46.54%
6080	和平	青年变	青年变366青北线	YHG青北线九如巷分12左1	315	2.22%	0	0				-150.36%
6081	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变2	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
6082	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变1号变	500	51.60%	1	1		是	2025年12月	-33.78%
6083	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变2号变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-44.07%
6084	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经北主变	500	59.52%	1	1				-42.57%
6085	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海花园1小区变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
6086	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光8变电站202	630	44.44%	0.44	0.44				-40.08%
6087	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站202配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6088	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变2变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6089	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	官房3号变电站1变压器	630	41.59%	0	0				-41.77%
6090	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站2变压器	800	24.00%	0.24	0.24				-29.86%
6091	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街东箱变1变压器	400	55.80%	1	1				-42.92%
6092	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站3号高压柜2主变	500	22.40%	0.22	0.22				-39.30%
6093	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利北街一次变1#主变	630	41.90%	0.42	0.42				-44.58%
6094	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变1变	630	29.52%	0.30	0.30				-27.65%
6095	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友5箱变1变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-45.33%
6096	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站1号变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-42.65%
6097	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色1号变电站01号变压器	1000	39.00%	0	0				-39.90%
6098	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-41.15%
6099	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	金水佳缘箱变2变压器	630	29.05%	0	0				-39.36%
6100	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变2	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
6101	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线下坎子井右支06	400	24.60%	0.25	0.25				16.54%
6102	于洪	化学变	化东乙线	小微一万科	400	19.50%	0	0		是	2025年	-10.79%
6103	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干23柱上变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
6104	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	环境监测变电站1变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.05%
6105	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海小区	250	45.12%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
6106	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分24右2变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-50.46%
6107	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线兰家支003	30	4.00%	0	0		是	2026年5月	-273.23%
6108	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微西狼高速西台	200	67.50%	0.68	0.68				100.00%
6109	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变201变压器	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-41.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6110	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左12	315	42.86%	0	0		是	2027年	-9.42%
6111	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区3变电站2变压器	800	58.88%	0.59	0.59				-24.87%
6112	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式服务—沈阳宏杨家庭农场有限公司	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-33.13%
6113	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站1变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-44.55%
6114	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区1局维变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	6.27%
6115	于洪	大兴变	兴古线	小微鲍岗村3	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6116	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分99左1	200	9.00%	0.09	0.09				100.00%
6117	东陵	水家变	水李线	水李线148右4左2柱上变压器	200	35.40%	0.35	0.35				100.00%
6118	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	沙河新城变电站201配电变压器	630	19.84%	0.20	0.20				-37.97%
6119	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	YHG 恒大江湾48箱式变电站1号变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-39.76%
6120	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站1号变压器	800	16.25%	0	0				-45.67%
6121	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲3号变电站2号变压器	800	39.75%	0	0				-40.54%
6122	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座1变电站2站内变压器	500	33.20%	0	0				-36.77%
6123	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意茗苑变电站1站内变压器	630	19.81%	0	0				-43.82%
6124	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右14右7变台	200	0.90%	0	0		是	2025年12月	0.52%
6125	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
6126	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园7变电站201配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6127	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡13组南新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6128	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电镀厂住宅楼	80	58.13%	0.58	0.58				-40.56%
6129	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期3变电站201间隔配电变压器	500	3.20%	0.03	0.03				100.00%
6130	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-28.48%
6131	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	紫芳苑小区变电站1变压器	250	28.80%	0.29	0.29				-39.21%
6132	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左3柱上变压器	315	34.54%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
6133	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干55	200	9.30%	0.09	0.09				-42.45%
6134	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支四道号机井5	50	35.40%	0.35	0.35				-23.76%
6135	法库	新依变	依三线	10kV依三线崔家沟支27	160	54.28%	1	1		是	2025年12月	-24.32%
6136	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利税务所01	400	74.70%	1	1		是	2026年12月	-22.29%
6137	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
6138	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支07	30	3.33%	0	0		是	2026年5月	-1320.74%
6139	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村2箱变2变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-43.37%
6140	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站2配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	15.74%
6141	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	芄湖经典小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
6142	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨史家村文凯作坊公变台区	200	11.10%	0	0				100.00%
6143	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区9变电站1变压器	500	32.80%	0.33	0.33				-44.06%
6144	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子9队台	200	66.00%	0.66	0.66				-32.01%
6145	新民	新民变	新民变30178高台甲线	YHG 罗家车站	20	54.50%	1	1		是	2025年12月	-38.06%
6146	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯分015	400	39.90%	0.40	0.40				-25.18%
6147	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线卫生防疫站住宅和养路费征稽所住宅	315	37.90%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
6148	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线双庙分18变台	100	84.00%	0.84	0.84	2022年12月			-44.68%
6149	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变1变压器	400	20.00%	0	0				27.07%
6150	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城13变电站变压器	400	50.63%	1	1		是	2028年12月	-41.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6151	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站201间隔配电变压器	500	65.60%	0.66	0.66				-43.23%
6152	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支16	100	50.40%	0.50	0.50				-39.71%
6153	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站201变压器	800	88.00%	0.88	0.88	2025年6月			-41.96%
6154	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-34.09%
6155	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府2号变电站1号配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	8.96%
6156	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-5.89%
6157	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园32主变	400	20.80%	0	0				-45.12%
6158	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景3箱式变电站2配电变压器	500	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
6159	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站2配电变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
6160	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗照明5台	315	12.06%	0.12	0.12				-34.06%
6161	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线四家支008	50	47.10%	0	0		是	2026年5月	-43.65%
6162	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗圃分13变台	400	122.70%	1	1	2025年6月			0.00%
6163	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变2号考核	800	23.70%	0	0		是	2025年9月	28.59%
6164	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG 辽宁省省直建设集团有限公司4配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
6165	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵甲线东陵干10右6左1	315	35.81%	0.36	0.36				-44.10%
6166	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦1变电站201变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-35.66%
6167	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6变电站1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-45.83%
6168	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所2箱式变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
6169	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+1	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-54.98%
6170	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分015	100	83.40%	0.83	0.83	2022年12月			-33.42%
6171	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分2变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-32.76%
6172	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾5变电站1变压器	630	44.19%	0.44	0.44				-38.08%
6173	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成家园小区箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-11.02%
6174	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-4.96%
6175	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡1箱变2变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-43.32%
6176	于洪	平罗变	平辛线	上三家南	400	45.00%	0	0				-32.21%
6177	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭12台区	315	79.37%	0.79	0.79				-35.07%
6178	于洪	马三家	马辉线	三台子村南台	315	31.68%	0	0				-33.96%
6179	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线家宁花园东	315	39.05%	0	0				-36.59%
6180	于洪	家俱变	俣锦线	水木城典6变电站1变压器	630	81.02%	0.81	0.81	2023年4月			-41.49%
6181	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干麦子屯分44右2柱上变压器	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
6182	于洪	五金变	五兰乙线	集贤2	400	50.20%	1	1		是	2025年12月	-45.31%
6183	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线114左1柱上变压器	400	105.30%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-62.53%
6184	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站1变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-42.85%
6185	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳3箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-30.66%
6186	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干64之1柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-52.49%
6187	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右6柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-54.46%
6188	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俣城17箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-49.45%
6189	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园4站房1变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-38.16%
6190	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区2站房1变压器	630	15.49%	0.15	0.15				-39.63%
6191	于洪	大兴变	兴红线	大兴变510兴红线红旗台村大棚(南台区局属综合台)	315	22.54%	0	0		是	2025年9月	-34.74%
6192	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门分54	200	33.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6193	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城6变电站2配电变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
6194	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站2主变	500	20.80%	0	0				-43.77%
6195	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台乡政府四方台政府住宅镇政府住宅楼基建二公 司	315	76.44%	0.76	0.76				-44.93%
6196	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线206右7变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
6197	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	候沈甲线186右13变台	400	56.75%	1	1		是	2025年12月	100.00%
6198	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116左8左7	200	24.00%	0.24	0.24				0.31%
6199	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼21主变	500	15.36%	0.15	0.15				-45.20%
6200	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分14右2变台	200	65.40%	1	1		是	2025年12月	-32.47%
6201	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇5箱变1变压器	630	4.76%	0.05	0.05				100.00%
6202	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60右11	200	27.80%	0.28	0.28				-29.86%
6203	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府3小区变电站1配电变压器	800	1.50%	0.02	0.02				100.00%
6204	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线278右12变台	200	20.70%	0.21	0.21				0.00%
6205	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分33变台	200	30.40%	0.30	0.30				-34.60%
6206	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站1变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-61.12%
6207	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站2变压器	400	23.25%	0.23	0.23				-43.32%
6208	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线牧场分生态园支3右支5右1柱上变压器	100	87.30%	0.87	0.87	2025年2月			-10.09%
6209	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站202	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-52.56%
6210	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期2201配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-39.81%
6211	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分8左1号台	200	45.60%	0	0				100.00%
6212	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右12	200	2.10%	0.02	0.02				0.00%
6213	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府2箱变2变压器	800	12.38%	0	0				88.34%
6214	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	核工业二四零研究所1201配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
6215	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分李油房支003	100	75.20%	0.75	0.75				-32.05%
6216	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分聂家支20	200	28.20%	0	0		是	2026年5月	-19.01%
6217	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站2主变	630	24.38%	0	0				-39.96%
6218	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干116+1左1	400	9.30%	0	0		是	2027年	2.36%
6219	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支020	50	96.30%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-38.01%
6220	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营南大鹏	80	49.00%	0	0		是	2025年11月	-40.14%
6221	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台区	400	65.40%	0.65	0.65				-12.95%
6222	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分联户支13变台	200	25.80%	0.26	0.26				-15.33%
6223	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	坤博园四期局维变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	6.26%
6224	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区6变电站1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-42.32%
6225	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
6226	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府5变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	3.63%
6227	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干29右7	200	47.40%	0	0				-18.01%
6228	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线后岗大棚地	100	36.00%	0.36	0.36				-102.00%
6229	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	恒隆东箱变1变压器	630	76.19%	1	1		是	2026年6月	-35.95%
6230	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线下窑支02	100	47.25%	0.47	0.47				-37.07%
6231	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区4变电站2变压器	800	39.75%	0.40	0.40				-2.01%
6232	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站2变压器	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
6233	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光1箱变2变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0				-38.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6234	东陵	水家变	水李线	水李线139左4柱上变压器	500	21.00%	0.21	0.21				-5.75%
6235	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳2箱变2变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-33.36%
6236	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变 压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
6237	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干15右5柱上变压器	400	69.00%	1	1		是	2025年12月	-39.05%
6238	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分12左10左1变台	400	34.65%	0	0		是	2025年12月	-45.33%
6239	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干42+1右分1台区	100	37.20%	0.37	0.37				-50.31%
6240	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居干35右5之1	400	74.40%	0.74	0.74				-43.17%
6241	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变1变压器	630	71.75%	0.72	0.72				-42.04%
6242	于洪	家俱变		锦锦城四期3站房2配电变压器	630	50.79%	0.51	0.51				-22.08%
6243	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期1局维变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	10.55%
6244	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
6245	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分42+1右10变台	100	54.40%	0.54	0.54				-115.39%
6246	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-1箱式变电站配电变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-39.90%
6247	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	恒星新能源公变台区	400	58.50%	0.59	0.59				100.00%
6248	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分130右7变台	400	36.90%	0.37	0.37				-35.24%
6249	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变2变压器	400	15.30%	0.15	0.15				-43.66%
6250	于洪	范屯变	范工线	小微西三家南1台	200	24.30%	0.24	0.24				9.79%
6251	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	云泽经典箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6252	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村2组照明	200	30.60%	0	0		是	2025年8月	-30.38%
6253	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站2变压器	500	62.80%	0.63	0.63				-39.76%
6254	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市5变电站1号主变	800	12.30%	0.12	0.12				-39.28%
6255	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才11变压器	250	19.60%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
6256	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分73右11左6	200	71.10%	0.71	0.71				22.64%
6257	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左8	200	20.10%	0.20	0.20				-9.00%
6258	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站1配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
6259	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居3箱变2变压器	630	16.51%	0	0				-41.18%
6260	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎5 组 照明	400	11.20%	0.11	0.11				-35.27%
6261	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分008	200	17.50%	0.18	0.18				-33.49%
6262	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡8.14组照明	100	73.60%	0.74	0.74				-33.61%
6263	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变1变压器	630	148.57%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-40.56%
6264	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支 30左5变压器	315	19.68%	0.20	0.20				-47.16%
6265	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干52右4	315	57.52%	1	1				-18.49%
6266	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右3左4变压器	315	88.63%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.10%
6267	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3左1	100	37.50%	0.38	0.38				-37.40%
6268	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分24柱上变压器	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
6269	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分3	400	26.40%	0	0				-116.41%
6270	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干43右1	315	4.44%	0	0				-47.20%
6271	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线171右6左4变台	100	108.90%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-43.55%
6272	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线53	400	31.20%	0.31	0.31				-46.29%
6273	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干17柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6274	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分8公变	315	32.70%	0	0		是	2026年12月	-40.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6275	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分7+1	315	29.52%	0.30	0.30				-41.95%
6276	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分6右5柱上变压器	400	80.75%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-39.24%
6277	和平	方型变	方型变480方太乙线	三亚分5	315	13.02%	0	0				-50.06%
6278	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线232	200	20.00%	0	0		是	2025年12月	-33.71%
6279	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期1变电站202变	630	26.67%	0.27	0.27				-17.02%
6280	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6281	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	2#主变总参通讯	630	9.52%	0	0				-41.36%
6282	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙1箱变1号变压器	630	11.05%	0.11	0.11				-40.30%
6283	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变2	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.08%
6284	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-39.98%
6285	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光3变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6286	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光5变电站202	630	29.52%	0.30	0.30				-44.40%
6287	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站201变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-43.64%
6288	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6289	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站2变压器	630	14.60%	0	0				-43.38%
6290	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲8箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.93%
6291	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变1变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-41.68%
6292	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变2变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-40.99%
6293	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变2变压器	500	44.48%	0.44	0.44				-47.57%
6294	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变2变压器	500	18.24%	0	0				-43.15%
6295	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型1变电站201柜	200	35.70%	0.36	0.36				-41.78%
6296	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变1	500	18.40%	0.18	0.18				-44.46%
6297	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左1柱上变压器	250	52.80%	1	1		是	2025年12月	-59.53%
6298	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村7台	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.67%
6299	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线北沟支1	30	38.67%	0.39	0.39				-46.26%
6300	新民	新民变	新民变30156高台乙线	YHG 高台乙干15右	315	33.27%	0	0		是	2025年12月	-20.87%
6301	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇2变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
6302	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站1变压器	500	63.60%	0.64	0.64				-42.26%
6303	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干甲河分21变台	200	10.20%	0.10	0.10				-71.60%
6304	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分齐窝支54变台	200	29.50%	0.30	0.30				-37.18%
6305	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支20右1变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6306	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰村5之1柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	-148.74%
6307	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期1变电站202变压器	800	27.50%	0.28	0.28				-40.05%
6308	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6309	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分19左1变台	200	17.10%	0.17	0.17				-45.27%
6310	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分小桑林子支93+2	400	0.00%	0	0				0.00%
6311	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子东台	315	30.16%	0.30	0.30				-31.07%
6312	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园3变电站1变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年	-38.89%
6313	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站1变压器	630	65.90%	1	1				-33.74%
6314	皇姑	望花变	望花变70242上园乙线	旭辉公元小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	1.54%
6315	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮下东2大棚	200	26.70%	0.27	0.27				-41.20%
6316	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站1变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-46.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6317	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府4局维变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	2.03%
6318	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03	200	28.80%	0	0		是	2025年	-44.05%
6319	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑6变电站1变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
6320	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变11号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-78.91%
6321	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象都荟3箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0.50	0.50				-21.97%
6322	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都2站房1变压器	630	38.60%	0.39	0.39				-41.40%
6323	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区2号箱2号变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-39.99%
6324	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干金家支15右9	100	43.20%	0.43	0.43				-188.69%
6325	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区-别墅1箱式变电站2号配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6326	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线刘家店支02	200	61.80%	0.62	0.62				-30.42%
6327	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都19号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	23.10%	0	0				9.43%
6328	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站2变压器	250	35.20%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
6329	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右7右2	200	57.30%	1	1		是	2025年	-29.35%
6330	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园1变电站变压器	630	18.29%	0	0				-42.49%
6331	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园1号变电站2号变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
6332	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟南台	200	41.55%	0	0		是	2025年11月	-30.57%
6333	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟3箱变1变压器	800	15.60%	0	0				46.97%
6334	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站201	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-46.65%
6335	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台台北台	200	30.00%	0.30	0.30				72.69%
6336	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站2变压器	800	26.25%	0	0				-41.90%
6337	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队南台	200	52.20%	1	1		是	2026年12月	-48.13%
6338	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电所2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.78%
6339	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50右5变压器	400	45.30%	0.45	0.45				-40.15%
6340	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期2变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2028年12月	-43.94%
6341	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园8箱变2变压器	800	38.70%	0	0				-18.61%
6342	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑四期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	9.65%
6343	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站2变压器	630	30.16%	0	0				-38.89%
6344	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分9+1变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-34.18%
6345	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-43.64%
6346	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村东一台	200	23.40%	0.23	0.23				13.71%
6347	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边西台	400	185.40%	2	2	2025年6月			-33.66%
6348	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站201开关柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6349	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡棚菜	200	36.00%	0.36	0.36				-50.01%
6350	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变201	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	3.47%
6351	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站201配电变压器	630	35.81%	0	0				-41.82%
6352	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-45.57%
6353	开发	宁官变	宁富线	圣诺园三期2变电站1变压器	400	52.75%	1	1				-38.60%
6354	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房1配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				97.80%
6355	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0		是	2027年12月	-14.95%
6356	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变1变压器	315	25.08%	0	0				-44.22%
6357	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支华家支 003	200	49.50%	0.50	0.50				-27.24%
6358	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉二组照明	315	37.46%	0.37	0.37				-23.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6359	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线230变台	200	42.00%	0.42	0.42				100.00%
6360	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委会南	315	28.19%	0.28	0.28				-46.60%
6361	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区1变电站202配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
6362	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
6363	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	弘泽锦城六期2变电站1变压器	630	33.90%	0	0				-40.71%
6364	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室2号变压器	630	22.60%	0.23	0.23				-39.38%
6365	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡6号小区变电站1号变压器	400	49.20%	0	0				-41.84%
6366	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6367	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期1箱式变电站配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
6368	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期3箱式变电站配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
6369	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线后八大支05	50	81.30%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-23.89%
6370	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线140右04	160	34.50%	0	0		是	2025年	-34.79%
6371	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线44	315	32.76%	0.33	0.33				-42.52%
6372	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站2变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-42.99%
6373	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分73左1	400	23.55%	0.24	0.24				6.62%
6374	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村1组新	400	24.90%	0	0				0.00%
6375	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	64.50%	1	1				-35.08%
6376	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛大棚支5	50	90.00%	1	1	2022年12月			3.40%
6377	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线牯牛设施小区支04	50	28.80%	0	0		是	2026年5月	-30.69%
6378	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣5台	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	2.33%
6379	铁西	重工变	重工变10870城冶线	沈阳立业金鑫钢铁贸易有限公司变电站 201间隔配电 变压器	200	89.00%	0.89	0.89	2024年6月			26.67%
6380	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站1变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-14.61%
6381	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右7	100	88.40%	0.88	0.88	2025年4月	是	2026年	-32.26%
6382	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园7箱变1变压器	500	23.60%	0.24	0.24				-45.18%
6383	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支青年队支 004	200	63.60%	0.64	0.64				-31.47%
6384	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金二组支02	200	45.15%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
6385	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥西2机井	50	106.40%	1	1	2024年10月	是	2025年11月	-40.89%
6386	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是		4.57%
6387	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期2变电站202间隔配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-39.43%
6388	于洪	范屯变	范工线	小微东三家村西南1台	200	51.90%	0.52	0.52				7.44%
6389	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明（改2021）	200	16.20%	0	0		是	2025年6月	-76.89%
6390	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家综合台	200	21.90%	0.22	0.22				-35.76%
6391	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期3箱变2号母线201配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
6392	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支13右4变台	400	19.20%	0.19	0.19				-42.05%
6393	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站2变压器	630	33.81%	0	0				-41.40%
6394	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于98右9	400	38.85%	0	0				0.79%
6395	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲1-1柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
6396	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变1变压器	800	46.80%	0.47	0.47				-35.41%
6397	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线裴家乡龙凤岗新	100	62.40%	1	1				0.00%
6398	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地五期2配电变压器	800	35.40%	0.35	0.35				-18.84%
6399	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分1箱变2变压器	630	63.49%	0.63	0.63				26.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6400	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期4箱式变电站201间隔配电变压器	630	48.38%	0.48	0.48				-41.52%
6401	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东村一组照明	250	55.20%	0.55	0.55				-19.19%
6402	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区2变电站2变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-44.36%
6403	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
6404	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
6405	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分65新三面村台	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
6406	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	学府华城精典（第二轴承厂）1变压器	630	80.95%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-35.51%
6407	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房2配电变压器	630	51.43%	0.51	0.51				-29.97%
6408	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区3箱变1变压器	800	27.60%	0.28	0.28				7.40%
6409	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙11箱变2变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-44.44%
6410	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期1变电站1变	400	22.80%	0.23	0.23				-43.91%
6411	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干96右1	315	8.38%	0	0				-31.50%
6412	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-2箱变2变压器	800	18.50%	0.19	0.19				-42.94%
6413	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干008	50	118.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-44.06%
6414	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期3箱式变电站1配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
6415	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-4项目1变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-41.26%
6416	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线107(戴荒地前屯)	200	25.50%	0.26	0.26				-33.89%
6417	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村8台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	10.79%
6418	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥5号箱变变压器配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.60%
6419	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干7右2柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
6420	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左11	315	39.37%	0	0				-47.87%
6421	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干25之4	100	33.30%	0.33	0.33				18.36%
6422	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支3柱上变压器	500	34.88%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
6423	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分29左1	400	71.70%	0.72	0.72				-51.64%
6424	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左2柱上变压器	315	85.40%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-35.90%
6425	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分28变压器	200	34.00%	0.34	0.34				-56.32%
6426	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右3	315	44.13%	0.44	0.44				-39.78%
6427	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干64公变	315	59.05%	1	1		是	2026年12月	-66.90%
6428	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干48公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
6429	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干64右5	315	15.87%	0	0				-31.29%
6430	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干3	315	53.65%	0.54	0.54				-43.44%
6431	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干40柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-29.61%
6432	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干12左2变压器	315	52.06%	1	1		是	2025年12月	-37.09%
6433	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5右2右1	250	85.28%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-46.85%
6434	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江俪园1箱变2变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-47.94%
6435	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6436	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	消防住宅箱变1号变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
6437	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变1变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
6438	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新2箱变2号变	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-47.54%
6439	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变2号变	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
6440	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变1变压器	400	20.40%	0.20	0.20				-50.08%
6441	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站202	630	29.71%	0.30	0.30				-45.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6442	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
6443	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金杯小区箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6444	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次1变压器柜1主变	500	12.80%	0	0				-36.61%
6445	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
6446	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山小区1号变电站1号变压器	1000	66.80%	0.67	0.67				-43.66%
6447	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光3变电站201	630	40.00%	0.40	0.40				-45.12%
6448	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	华天新城1变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-47.89%
6449	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站201变压器	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.86%
6450	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6451	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#1主变	630	11.43%	0	0				-37.61%
6452	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变1号柜	630	17.78%	0.18	0.18				-45.88%
6453	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
6454	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都4箱变2站内变压器	400	19.20%	0.19	0.19				-43.28%
6455	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变1变压器	630	45.46%	0	0				-39.19%
6456	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-41.37%
6457	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变1变压器	800	27.75%	0	0				-40.63%
6458	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-42.03%
6459	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站202	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6460	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站1号变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年	-40.14%
6461	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	铁路机务里小区变电站201变压器	315	36.19%	0.36	0.36				-42.54%
6462	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站201变压器	630	81.90%	0.82	0.82	2024年7月			-46.81%
6463	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联3变电站201变压器	315	3.49%	0.03	0.03				99.34%
6464	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变1变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-44.44%
6465	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变2变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年6月	-45.00%
6466	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变2变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-44.55%
6467	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6468	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期4箱变2变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-42.45%
6469	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
6470	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线6台子分22右4变台	200	35.40%	0.35	0.35				-31.90%
6471	于洪	得胜变	得河线95442	大青所充电桩台	200	75.00%	0.75	0.75				23.64%
6472	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	毛纺乙线毛纺干4右2加1变压器	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-21.94%
6473	和平	青年变	青年变364青文线	百胜餐饮沈阳有限公司201间隔配电变压器	315	4.76%	0	0				-2.84%
6474	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支37右T07	100	93.60%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-44.43%
6475	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-45.35%
6476	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	阜近门箱变201间隔配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
6477	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线84右13右2变台	200	35.70%	0.36	0.36				-17.75%
6478	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	YHG 环际一期5箱式变电站1号配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-24.87%
6479	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟村1变压器	200	7.85%	0.08	0.08				100.00%
6480	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG 陶瓷干76右1柱上变压器	200	9.30%	0.09	0.09				-39.25%
6481	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分5变台	200	42.83%	0.43	0.43				-41.32%
6482	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期1配电变压器1公变	630	19.68%	0.20	0.20				-46.87%
6483	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右11	400	22.20%	0.22	0.22				35.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6484	和平	三好变	三好变152文体乙线	文体干61光明花园201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6485	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	0五家园小区箱式变电站202间隔配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
6486	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站202	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-33.45%
6487	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干64右4	250	49.92%	0	0				-42.96%
6488	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站2变压器	500	36.48%	0.36	0.36				-44.63%
6489	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分91	200	66.60%	1	1		是	2027年	-33.72%
6490	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分47左1变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
6491	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿干周家分佟庄支8左4变台	200	23.40%	0.23	0.23				-34.24%
6492	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门董艳育禽公变台区	200	19.50%	0.20	0.20				100.00%
6493	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座8箱式变电站1配电变压器	500	48%	0	0				-38.43%
6494	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御3变电站2配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	-28.27%
6495	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干34左1	200	63.60%	1	1				8.60%
6496	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2028年12月	-44.30%
6497	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	鲁班尚品小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	7.27%
6498	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站2变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
6499	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	亿居公园里1期1配电变压器配电变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-32.05%
6500	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
6501	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北干47右1	200	34.50%	0.35	0.35				-30.09%
6502	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分58左1	200	71.10%	0.71	0.71				-27.18%
6503	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线交通局住宅	315	71.75%	1	1		是	2026年12月	-41.00%
6504	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	塔后乙线10右1柱上变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-66.19%
6505	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干15	200	83.25%	0.83	0.83	2025年4月	是	2026年	-26.72%
6506	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	五月花四期3箱变2变压器	800	66.38%	1	1				-36.85%
6507	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	浪子分54+1左1	200	90.00%	1	1	2023年8月	是		-7.14%
6508	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左11左7左4左3右1	200	45.00%	0.45	0.45				-33.20%
6509	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右19左2	315	31.94%	0	0				-33.12%
6510	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里4号变电站201配电变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-42.98%
6511	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	热电厂变电站202间隔变压器	400	8.40%	0	0		是	2028年12月	-46.52%
6512	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支10	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1153.33%
6513	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站2配电变压器	800	22.75%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
6514	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线大狐狸沟台	200	28.00%	0	0		是	2025年11月	-26.78%
6515	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分22左6柱上变压器	200	40.80%	0.41	0.41				-36.22%
6516	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区3变电站201变压器	400	26.00%	0.26	0.26				-38.31%
6517	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站2号变	400	12.00%	0.12	0.12				-42.13%
6518	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区4变电站201	630	18.67%	0.19	0.19				-43.26%
6519	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线86变台	100	52.20%	0.52	0.52				-32.46%
6520	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线高登村照明	315	33.52%	0.34	0.34				-47.13%
6521	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分19右2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6522	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
6523	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇干东中分2变台	200	29.80%	0.30	0.30				-34.53%
6524	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家三组照明(2020微)	200	44.60%	0.45	0.45				-47.77%
6525	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线纺纱3-4住宅	315	41.71%	0	0		是	2026年12月	-42.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6526	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线13+1	400	49.00%	0.49	0.49				-15.98%
6527	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡1箱变2变压器	315	29.52%	0	0				-41.70%
6528	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台二期1配电变压器	630	49.84%	0.50	0.50				16.21%
6529	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线李家支57	50	77.60%	1	1		是	2026年12月	-34.06%
6530	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支083	200	10.75%	0.11	0.11				-41.61%
6531	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支后辛力支 004	200	72.80%	0.73	0.73				-32.06%
6532	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站2变压器	800	42.00%	0.42	0.42				-33.80%
6533	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
6534	和平	市府变	市府变566总站乙线	东方明珠花园用户202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6535	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分腰长岗子支16右4变台	80	84.38%	0.84	0.84	2023年9月			-38.10%
6536	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园1小区变电站201乙配电变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-40.71%
6537	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区3箱变202间隔配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2026年12月	0.50%
6538	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分48左5变台	200	29.80%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
6539	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安东台	100	88.80%	0.89	0.89	2024年6月			-231.71%
6540	于洪	化学变	化开乙线	四台子村8台区	100	29.20%	0	0				-157.52%
6541	于洪	高明变	高北线	共和新村4站房2变压器	500	30.72%	0.31	0.31				-39.38%
6542	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干牛相分17右4柱上变压器	100	84.60%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-16.61%
6543	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉1号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	18.73%	0	0				100.00%
6544	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期2箱变1	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-47.69%
6545	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区3变电站1变压器	630	45.46%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
6546	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-45.89%
6547	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线198柱上变压器	200	21.30%	0.21	0.21				-30.65%
6548	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分杨矿几68	400	31.20%	0	0				0.00%
6549	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝杨干66牧场分57欢喜岭支13柱上 变压器	400	26.10%	0.26	0.26				-52.39%
6550	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房2变压器	500	18.56%	0.19	0.19				-42.07%
6551	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城D区电梯自维变电站变压器	315	12.38%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
6552	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线高窑支044	200	27.00%	0.27	0.27				-26.51%
6553	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站202配电变压器	400	33.20%	0	0				-43.04%
6554	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡4箱式变电站1配电变压器	400	54.00%	1	1		是	2025年12月	-39.72%
6555	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干59左4柱上变压器	50	42.40%	0	0				-38.08%
6556	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右8+1左4	200	82.20%	0.82	0.82	2025年6月	是	2026年	0.24%
6557	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支9右分3支变压器	100	27.60%	0.28	0.28				-55.86%
6558	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线苏沟分35	30	78.43%	1	1		是	2025年	-42.45%
6559	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯家变744新城甲线新城甲线河套分45左5变台	160	46.00%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
6560	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线36左11变台	100	75.50%	0.76	0.76				-35.24%
6561	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正2大变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-41.92%
6562	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸三期4箱式变电站配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
6563	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分50右6变台	160	47.06%	0.47	0.47				-45.12%
6564	于洪	兰台变	兰四线	沙岭村1台区	400	72.00%	1	1		是	2025年8月	-50.01%
6565	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线大潘村北岗子	400	63.00%	0.63	0.63				-45.24%
6566	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分63左12左1	200	9.90%	0.10	0.10				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6567	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑1变电站1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
6568	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线111(兴隆山东台)	200	35.40%	0.35	0.35				-34.47%
6569	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干宁官分17右2	400	17.75%	0	0				-8.47%
6570	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分35+1左4	200	19.60%	0	0				-9.25%
6571	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐屯村养殖西台	400	80.70%	0.81	0.81	2024年9月			36.27%
6572	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园5变电站202配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6573	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子西台	200	33.40%	0.33	0.33				-38.39%
6574	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站2变压器	630	44.44%	0.44	0.44				-12.21%
6575	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干100左1	80	45.00%	0	0		是	2027年	-38.23%
6576	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸7变电站1变压器	400	12.75%	0.13	0.13				-41.96%
6577	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	鸭绿江分华能支26(一站式)	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-11.70%
6578	铁西	劝工变	劝工变20040劝弄线	鑫丰又一城5箱变201变压器	500	18.56%	0.19	0.19				-45.71%
6579	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站201间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2027年12月	11.85%
6580	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村15号	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	48.47%
6581	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站202间隔配电变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-41.47%
6582	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村21台区	315	71.75%	0.72	0.72				-42.55%
6583	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变1变压器	500	43.52%	0.44	0.44				-42.61%
6584	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站202间隔配电变压器	400	9.00%	0.09	0.09				5.06%
6585	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分18	200	31.50%	0.32	0.32				-32.19%
6586	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分14右1+1左1	200	10.20%	0	0				-38.92%
6587	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区6局维变电站202配电变压器	630	11.81%	0	0				100.00%
6588	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区3变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
6589	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a4201配电变压器	500	16.32%	0.16	0.16				-40.62%
6590	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美1箱变1变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
6591	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区1号	400	3.60%	0	0		是	2025年10月	100.00%
6592	沈北	农高变	农丰线	富力星月湾A区小区1变201配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-7.14%
6593	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站2配电变压器	800	19.75%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
6594	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场2变电站2变压器	630	56.19%	0.56	0.56				-21.81%
6595	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔4箱变1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-49.13%
6596	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官10号台区	100	24.00%	0.24	0.24				-71.04%
6597	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖8	400	26.10%	0.26	0.26				17.25%
6598	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2+1柱上变压器	400	131.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	25.46%
6599	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫2箱变201配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-22.44%
6600	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站202配电变压器	800	30.25%	0	0				-36.28%
6601	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代5变电站2变压器配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-74.89%
6602	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	YHG 油漆分6左4左2	50	30.00%	0.30	0.30				-41.30%
6603	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干83右17+1左1	200	10.20%	0	0		是	2027年	-26.82%
6604	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干92左7变台	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
6605	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城1号变电站201配电变压器	630	53.33%	1	1				-38.91%
6606	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城9号变电站1号变压器	630	50.67%	0.51	0.51				-43.74%
6607	于洪	民兴变	民兴线	中港城永安嘉苑3站房2配电变压器	800	23.40%	0.23	0.23				-24.31%
6608	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-16.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6609	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干7右2	400	44.10%	0.44	0.44				-44.42%
6610	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
6611	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁5号箱变变压器配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
6612	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线43左2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
6613	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左1	315	26.35%	0	0				-41.99%
6614	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分5变压器	315	64.00%	1	1		是	2025年12月	-40.33%
6615	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右1变压器	315	134.60%	1	1	2022年12月	是	2025年	-45.30%
6616	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分15左1变压器	200	33.00%	0.33	0.33				-105.96%
6617	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线49左1	200	27.00%	0.27	0.27				-40.28%
6618	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线16	100	88.00%	0.88	0.88	2023年9月			-37.46%
6619	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分26变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
6620	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明廉分1柱上变压器	250	58.56%	0.59	0.59				-48.44%
6621	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	如意缘小区12号变	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-46.35%
6622	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次1#主变	800	12.00%	0.12	0.12				-39.36%
6623	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲6配电箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6624	和平	广州变	广州变464广太乙线	民族北1箱变一次主变	500	27.60%	0.28	0.28				-48.81%
6625	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑2箱变2站内变压器	400	14.70%	0.15	0.15				-44.09%
6626	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				-48.51%
6627	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站1号变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-37.97%
6628	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站202配电变压器	400	33.20%	0.33	0.33				-41.27%
6629	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区2变电站201配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6630	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站201变压器	630	46.67%	0.47	0.47				-40.82%
6631	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	省情报所一次主变	315	39.62%	0.40	0.40				-48.96%
6632	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区1变电站2变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
6633	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	龙风寺箱变1变压器	315	41.65%	0.42	0.42				-46.87%
6634	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变1变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-53.34%
6635	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变2变	630	22.54%	0.23	0.23				-43.51%
6636	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6637	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区15变电站201柜	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
6638	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	绿茵家苑2号变电站1号变压器	630	31.43%	0	0				-41.79%
6639	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆小区3变电站1变压器	500	42.80%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
6640	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站202柜	630	48.25%	0	0		是	2028年12月	-49.08%
6641	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	22.54%	0	0				5.93%
6642	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干314	400	11.10%	0.11	0.11				-21.61%
6643	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站1配电变压器	400	34.50%	0	0				-34.48%
6644	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-45.82%
6645	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著2号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是		11.76%
6646	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	小河北井支09小河沿综合台B	400	23.10%	0.23	0.23				-15.63%
6647	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站1号配电变压器	630	50.67%	1	1		是		-41.20%
6648	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中国电科第四十七所研究所201变压器	800	4.50%	0	0				100.00%
6649	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府2变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	5.42%
6650	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲢鱼泡分27变台	400	12.15%	0.12	0.12				-33.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6651	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站2号变压器	630	3.24%	0.03	0.03				-29.57%
6652	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际4开闭站之1柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	39.41%
6653	东陵	中马变	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变1变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-51.80%
6654	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前北台	200	80.85%	0.81	0.81	2022年12月			-33.31%
6655	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分敬老院支5（敬老院台）	100	4.80%	0	0		是	2025年9月	-20.37%
6656	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线于桥分36左4右2柱上变压器	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-25.91%
6657	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站2变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	3.69%
6658	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干147左5变台	200	41.70%	0.42	0.42				-39.51%
6659	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期6箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-39.91%
6660	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线三家花苑	250	60.16%	0.60	0.60				-39.71%
6661	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	宏伟新都箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
6662	和平	方型变	方型变442方青甲线	青胜甲5KB丰晟供暖201间隔配电变压器	315	2.54%	0	0		是	2025年10月	-44.31%
6663	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城1号201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-34.95%
6664	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	93.00%	1	1	2024年12月	是		-28.64%
6665	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨于吴长岗分11右4变台	200	37.00%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
6666	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站1变压器	400	37.50%	0.38	0.38				-40.95%
6667	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变2变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-39.32%
6668	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅5变电站201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年	-20.53%
6669	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站1变压器	630	30.48%	0	0				-41.80%
6670	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房2变压器	630	23.87%	0.24	0.24				-43.67%
6671	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变1变压器	400	27.30%	0	0		是	2026年12月	2.17%
6672	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花春雨木门公变台区	400	6.00%	0	0				0.00%
6673	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站201变压器	800	30.30%	0	0		是	2028年12月	-41.12%
6674	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村南5台区	200	13.00%	0.13	0.13				-31.50%
6675	于洪	东民变	机床二线	小微机床二干3之6	400	6.90%	0	0				16.68%
6676	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站1变压器	800	36.00%	0	0				-41.46%
6677	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变1变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-50.24%
6678	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧2箱变1变压器	800	9.60%	0	0				42.36%
6679	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线河信子支08	100	68.10%	0.68	0.68				-32.60%
6680	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线熙娇花园	250	38.40%	0.38	0.38				-31.72%
6681	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站2变压器	400	22.40%	0.22	0.22				-47.93%
6682	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线祝家堡分山上支15+1（祝家堡山上北新东台）	200	27.60%	0.28	0.28				24.55%
6683	和平	广州变	广州变474广府甲线	盛京金融广场北区7小区变电站202配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				81.64%
6684	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站202配电变压器	630	55.24%	1	1				-43.36%
6685	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城三期1变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-39.82%
6686	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村岳家地	100	104.40%	1	1	2022年12月	是	2025年	-63.28%
6687	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑1变电站1变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-40.46%
6688	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙沟子大棚	100	34.90%	0.35	0.35				-39.19%
6689	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲于赵家沟支23柱上变压器	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
6690	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯9箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
6691	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线268右14变台	200	10.20%	0.10	0.10				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6692	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分62左5变台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	96.99%
6693	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡刘南村助农公变台区4号	400	20.70%	0	0		是	2025年6月	0.00%
6694	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站2号变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-39.09%
6695	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站1号变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-44.22%
6696	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城七期箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6697	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期3箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-32.69%
6698	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干70右5	200	35.70%	0	0				-28.82%
6699	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城9变电站变压器	400	35.25%	0	0		是	2028年12月	-40.74%
6700	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座2箱变2配电变压器	500	36.40%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
6701	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-5配变站1变压器	630	22.22%	0.22	0.22				11.40%
6702	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-5配变站2变压器	630	31.43%	0.31	0.31				8.69%
6703	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区3变电站201	630	19.43%	0.19	0.19				-37.92%
6704	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干35右2	315	41.40%	0	0				-43.17%
6705	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右13右2变台	400	54.90%	0.55	0.55				-31.65%
6706	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站1号变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-41.65%
6707	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站2变压器	800	31.20%	0	0				-39.94%
6708	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30右3	100	18.90%	0	0		是	2026年	-49.35%
6709	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子北台照明	400	38.40%	0.38	0.38				-20.51%
6710	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区9变电站1变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-40.42%
6711	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左2-1柱上变压器	315	57.14%	1	1		是	2025年12月	-51.93%
6712	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线中盘线63	100	52.00%	0.52	0.52				-42.50%
6713	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城7箱变2变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-40.35%
6714	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站1变压器	500	52.80%	1	1		是	2025年12月	-34.65%
6715	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线29	315	55.87%	1	1				-43.50%
6716	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇2箱变2变压器	800	41.10%	0.41	0.41				65.54%
6717	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站2号配电变压器	630	22.10%	0	0		是		-43.37%
6718	浑南	营盘	营盘线078营福线	福融天地商业公寓1号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是		-40.24%
6719	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站1柜配电变压器	315	50.79%	0.51	0.51				-44.53%
6720	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
6721	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分57变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
6722	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干78+1	200	23.70%	0.24	0.24				-23.69%
6723	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园6箱变2变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-24.79%
6724	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯7队台	400	33.75%	0.34	0.34				-24.27%
6725	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站202配电变压器	800	33.00%	0.33	0.33				-38.90%
6726	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分2+1	400	42.30%	0	0		是		-3.23%
6727	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北二截地	100	68.40%	0.68	0.68				-56.50%
6728	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线兰州分支041	200	21.53%	0.22	0.22				-31.30%
6729	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线小三官支12	50	30.60%	0.31	0.31				-36.35%
6730	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变1变压器	800	55.88%	1	1				-40.92%
6731	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期2变电站201间隔配电变压器	315	29.21%	0.29	0.29				-46.43%
6732	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合二台(微)	400	56.10%	0.56	0.56				24.78%
6733	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分26+1右1	200	26.70%	0	0		是	2027年	21.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6734	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张西分支013	100	75.50%	0.76	0.76				-32.65%
6735	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2柱上变压器	315	4.67%	0.05	0.05				-41.13%
6736	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
6737	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线79	315	95.49%	1	1	2024年6月	是		-40.00%
6738	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产10变电站1号配电变压器	630	7.62%	0.08	0.08				-13.03%
6739	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线223左1	400	11.10%	0	0		是		10.33%
6740	和平	青年变	青年变342青胜线	十三纬路72好变电站配电变压器	400	70.00%	1	1		是	2025年10月	-30.26%
6741	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-40.87%
6742	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	沈阳盛宜通信工程有限公司2（一站式）	100	5.00%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
6743	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
6744	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-43.06%
6745	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
6746	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	东湖学府局维变电站102间隔配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				0.00%
6747	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园4号变电站1号变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-41.91%
6748	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	95979部队变电站1变压器	250	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
6749	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站2变压器间隔配电变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-30.61%
6750	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
6751	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	pms 五五分9右支001	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-63.20%
6752	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	和鸿广场一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
6753	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干大河分43变台	160	61.31%	0.61	0.61				-49.96%
6754	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南4号照明（2020微）	200	77.40%	1	1		是	2025年10月	-38.05%
6755	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站2变压器	800	44.63%	0	0				-29.41%
6756	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变201配电变压器配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-40.11%
6757	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联于北国分9变压器	250	24.96%	0.25	0.25				-35.79%
6758	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线2左2	200	57.00%	1	1		是	2025年12月	-42.47%
6759	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分6	315	61.90%	0.62	0.62				-55.50%
6760	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分16柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
6761	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干56右3	250	19.20%	0.19	0.19				-42.07%
6762	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右1+1柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
6763	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线5	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
6764	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左8	315	20.63%	0	0				-23.87%
6765	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	劝工变056三路乙线北三千64	315	22.22%	0.22	0.22				-42.13%
6766	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干宏伟分18变压器	200	29.10%	0.29	0.29				-46.22%
6767	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光3变电站2变压器	400	22.50%	0	0				-44.76%
6768	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次1#主变	630	26.03%	0.26	0.26				-42.00%
6769	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变1号变	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
6770	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站3号高压柜2主变	500	43.60%	0.44	0.44				-39.38%
6771	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	体育中心南一次1主变	630	20.38%	0.20	0.20				-42.48%
6772	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次2变压器柜2主变	500	16.32%	0	0				-38.91%
6773	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲3-1箱变1变压器	315	41.33%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
6774	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6775	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站201柜	630	20.95%	0.21	0.21				-42.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6776	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区2变电站201变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-44.48%
6777	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变2	250	18.56%	0.19	0.19				-37.97%
6778	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北一东路职工住宅2变电站201变压器	400	36.90%	0.37	0.37				-38.49%
6779	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变2变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-43.80%
6780	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	宏泽园小区变电站201	630	18.41%	0.18	0.18				-41.33%
6781	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变1	400	34.20%	0.34	0.34				-41.28%
6782	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
6783	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	116巷小区箱式变电站1	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
6784	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城3变电站1变压器	630	12.44%	0	0				-41.09%
6785	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区1站内变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-44.40%
6786	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村2台支6	200	30.00%	0	0				100.00%
6787	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左12左25变台	200	0.00%	0	0				0.00%
6788	新民	金五台	金五台变717树林线	王窝堡2台树林线王窝分12左1变台	50	90.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-24.20%
6789	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干金业宾馆201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	-4040.33%
6790	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房1变压器	630	57.40%	0.57	0.57				-41.46%
6791	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线后柳分4变台	400	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
6792	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十四号(微)	400	27.90%	0.28	0.28				17.92%
6793	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北分36右3柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	-27.05%
6794	法库	包家屯	包家线	10kV包家线医院分3(医院台)	200	8.10%	0	0		是	2025年9月	-31.75%
6795	大东	善邻变	善邻变050善铁线	地铁星悦里1箱变1变压器	630	2.54%	0.03	0.03				0.00%
6796	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线林东线40	200	19.95%	0.20	0.20				-22.12%
6797	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线联合冲片厂住宅	160	36.38%	0	0		是	2026年12月	-40.92%
6798	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
6799	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干75右10左1变台	200	12.98%	0.13	0.13				-34.07%
6800	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23右1	200	16.50%	0.17	0.17				0.22%
6801	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线105之4	315	64.13%	1	1		是		-42.40%
6802	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	武警部队宿舍箱式变电站1配电变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
6803	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右6柱上变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-48.40%
6804	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干178左1变台	200	25.80%	0.26	0.26				100.00%
6805	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府1箱变1变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
6806	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂住宅楼北箱	500	19.68%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
6807	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线15变压器	400	26.50%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
6808	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙线干杨官分39右分06柱上变压器	30	54.00%	1	1		是	2026年12月	-53.29%
6809	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-40.87%
6810	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	YHG 小兀拉村棚菜基地1	100	44.00%	0.44	0.44				-69.07%
6811	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府三期小区1变电站2变压器	800	27.38%	0.27	0.27				-58.92%
6812	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园3箱变1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-39.36%
6813	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线泥马支17	100	86.50%	0.87	0.87	2025年4月			-31.13%
6814	沈北	文闾变	文闾乙线	10KV文闾乙线融创御景2小区变电站202配电变压器	630	5.71%	0.06	0.06				0.00%
6815	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线水库居民分支002	30	64.00%	0.64	0.64				-37.41%
6816	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右10右6	160	6.38%	0.06	0.06				-20.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6817	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站2变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-35.33%
6818	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右23	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6819	沈北	道义变	道义变地铁线	孝昌甲线57+1柱上变压器	400	66.00%	1	1		是	2026年12月	-42.55%
6820	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线87	100	76.00%	1	1		是	2026年	-37.44%
6821	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站202配电变压器	500	30.00%	0	0		是		-36.31%
6822	沈北	道义变	道义变15242花园线	一站式-辽宁盛京壹佰味餐饮有限公司-花园2	400	70.50%	1	1		是	2026年12月	50.09%
6823	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分25	200	37.50%	0.38	0.38				-37.22%
6824	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次子分7右1变台	400	20.70%	0	0				100.00%
6825	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站1变压器	800	42.75%	0	0				-41.45%
6826	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线闵家分7右6变台	100	58.40%	0.58	0.58				-33.07%
6827	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期1变电站1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-43.13%
6828	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	安泰家园201间隔配电变压器	630	17.65%	0	0		是	2025年10月	-29.97%
6829	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	营房分42右4	200	15.80%	0	0		是	2025年	-38.87%
6830	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	公安住宅箱变201间隔配电变压器	630	6.86%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
6831	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯中分005	200	52.05%	0.52	0.52				-26.20%
6832	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
6833	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡三组照明	50	28.86%	0	0				22.47%
6834	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗二村云龙台	400	64.50%	1	1				-31.16%
6835	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站2变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6836	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-32.44%
6837	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-40.87%
6838	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十三号（微）	400	29.10%	0.29	0.29				13.33%
6839	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园二期局维变电站201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	-61.63%
6840	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6841	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干148右6变台	400	45.60%	0.46	0.46				-28.05%
6842	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）矿建1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-18.60%
6843	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站2号变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-36.19%
6844	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司12间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-41.50%
6845	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是		0.00%
6846	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-38.18%
6847	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6848	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右17左1	200	35.70%	0	0				0.36%
6849	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-36.06%
6850	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际3号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-40.73%
6851	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山支03	50	66.40%	1	1		是	2026年12月	-38.38%
6852	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线六家子支02	50	130.40%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-39.74%
6853	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大石头支007	100	95.70%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-33.02%
6854	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5.6队支水利台	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6855	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分2柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-51.13%
6856	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-45.80%
6857	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线118右1+1右25变台	80	16.88%	0	0		是	2025年12月	-37.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6858	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右1（路灯）	50	22.00%	0	0				-45.75%
6859	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左1右4右2	200	3.00%	0.03	0.03				0.00%
6860	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线164柱上变压器	200	23.70%	0.24	0.24				-23.34%
6861	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线47	630	54.60%	1	1				-40.32%
6862	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分5柱上变压器	315	2.54%	0	0		是	2025年12月	-56.98%
6863	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福干75变台	400	33.00%	0.33	0.33				-28.16%
6864	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村西二队	400	53.70%	1	1		是	2025年	-35.30%
6865	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡9箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6866	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站1变压器	630	22.60%	0.23	0.23				-37.11%
6867	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站1变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-43.40%
6868	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线泡沿分11右19	100	25.50%	0.26	0.26				-25.87%
6869	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站1变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-40.18%
6870	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月4箱式变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	34.38%
6871	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫4变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-14.78%
6872	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房2配电变压器	630	9.21%	0.09	0.09				97.02%
6873	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站2变压器	400	34.50%	0.35	0.35				-36.79%
6874	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村4号台	200	64.50%	1	1				11.06%
6875	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站201变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.58%
6876	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				17.62%
6877	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分48	400	16.75%	0.17	0.17				-23.66%
6878	沈北	道义变	道义变15269俪景线	YHG_沈阳百益龙置业有限公司3箱变1、2变间隔201配 电变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
6879	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左6	200	61.00%	1	1				-43.37%
6880	东陵	水家变	水家变水孙甲线	YHG_沈阳泰荣房地产开发有限公司（泰荣湾小区） 201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
6881	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村大棚（2021微）	400	51.90%	0.52	0.52				-33.64%
6882	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	金水湾丽城箱变1号变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-26.47%
6883	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区4变电站201变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-44.37%
6884	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家设施小区支011	50	64.50%	1	1		是	2026年5月	-49.04%
6885	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支大棚支016	50	37.20%	0.37	0.37				-57.21%
6886	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城3箱变201变压器	500	25.28%	0.25	0.25				-29.46%
6887	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城2箱变202变压器	500	39.68%	0.40	0.40				-37.94%
6888	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆乙线28+1柱上变压器	400	48.60%	0	0				-35.89%
6889	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	居易青年城四期5变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
6890	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站2变压器	630	21.08%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
6891	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府5变电站202配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				45.35%
6892	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干136左2	200	0.90%	0	0				0.73%
6893	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站1号配电变压器	400	33.20%	0	0		是		-41.23%
6894	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分38	200	37.43%	0.37	0.37				-32.05%
6895	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期4号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6896	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a3201配电变压器	500	15.36%	0.15	0.15				-42.40%
6897	法库	包家屯	包家线	10kV包家线十中台支2	200	147.30%	1	1	2025年5月	是	2025年9月	-36.16%
6898	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥10变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-42.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6899	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	黄土坎照明综合(2023微)	200	45.00%	0.45	0.45				9.65%
6900	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变1变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-41.26%
6901	于洪	化学变	化西甲线	小微化西甲6台	400	31.50%	0	0				100.00%
6902	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科蓝山二期2变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-41.08%
6903	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支22	315	60.95%	1	1		是	2026年12月	-28.69%
6904	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区1变电站1变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-40.74%
6905	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站2变压器	800	25.50%	0.26	0.26				-44.11%
6906	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变201 配电变压器	630	6.35%	0.06	0.06				100.00%
6907	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业(电务器材火车站2台)	200	20.00%	0	0				-77.49%
6908	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛于丰乐一分11柱上变压器	400	90.30%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-45.14%
6909	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟北分李壮家畜养殖场支4	400	10.50%	0.11	0.11				100.00%
6910	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发几边家家属房甲17	100	21.00%	0.21	0.21				100.00%
6911	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑3站房1配电变压器	800	25.20%	0	0				-19.34%
6912	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二村部分01	200	112.50%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	6.71%
6913	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北东台照明(2020微)	400	84.90%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-37.46%
6914	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区3变电站1变压器	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
6915	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站202间隔配电变压器	800	24.00%	0.24	0.24				5.15%
6916	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期2箱式变电站1配电变压器	630	54.10%	1	1		是	2025年12月	5.11%
6917	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀5箱变1变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-43.15%
6918	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎4组照明	400	9.55%	0.10	0.10				-42.60%
6919	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分7右1	200	61.00%	1	1				-41.67%
6920	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支11柱上变压器	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	1.08%
6921	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左2柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-33.97%
6922	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左2-1柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
6923	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干开大分23左7变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2721.04%
6924	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干46	30	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
6925	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线94左6	315	11.75%	0	0				-60.23%
6926	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾终端开闭站变台	80	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6927	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分120	100	40.80%	0.41	0.41				-41.79%
6928	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分19柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
6929	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分12	315	20.95%	0	0				-34.36%
6930	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	大庆干17右4	400	55.00%	1	1				-32.05%
6931	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干19柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-30.51%
6932	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	速冻分15右1左1柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-67.14%
6933	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分8变压器	100	56.80%	1	1		是	2025年12月	-48.49%
6934	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分8	400	22.50%	0.23	0.23				-42.43%
6935	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线17	315	54.60%	1	1		是	2025年12月	-39.78%
6936	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街8变电站201	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6937	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河街1箱变	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-30.49%
6938	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变2	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
6939	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-42.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6940	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭3箱变1号变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-36.38%
6941	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变1号变	630	52.70%	1	1		是	2025年12月	-32.99%
6942	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变2变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-45.81%
6943	和平	方型变	方型变442方青甲线	吴天家园2主变	630	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
6944	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变1变压器	800	12.50%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
6945	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	吴辰苑小区1变电站202	630	40.32%	0.40	0.40				-45.45%
6946	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
6947	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变2变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6948	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	马家箱变1变压器	500	3.84%	0	0		是	2026年6月	-53.70%
6949	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期1箱变1变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-40.97%
6950	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.72%
6951	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明地铁箱变(单)	500	14.88%	0	0				-47.21%
6952	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富3变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
6953	沈河	长青变	长青变450长大乙线	九号门箱变1变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年12月	-44.73%
6954	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林2箱变1变压器	400	37.50%	0.38	0.38				-42.24%
6955	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变1	630	20.32%	0.20	0.20				-49.60%
6956	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路12变电站201	500	18.24%	0.18	0.18				-46.76%
6957	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
6958	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干前四台子分8变台	200	36.75%	0.37	0.37				-35.22%
6959	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区1变电站1变压器	630	22.38%	0	0		是		-39.37%
6960	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	5.52%
6961	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城20变电站202配电变压器	630	29.71%	0	0				-65.10%
6962	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲15变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
6963	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线马家店西台	315	27.62%	0	0		是	2025年11月	-37.31%
6964	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园3箱变1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-40.62%
6965	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望乙线陵望干48左2能效柱上变压器	400	54.90%	1	1				100.00%
6966	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期1箱式变电站2配电变压器	800	13.88%	0.14	0.14				-37.91%
6967	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专线岳士分支13岳士C台	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	7.56%
6968	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平村北台2(新)	400	35.70%	0.36	0.36				11.78%
6969	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分11	400	16.58%	0.17	0.17				-28.12%
6970	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支010	30	102.33%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-46.70%
6971	于洪	家俱变	偃锦线	金沙岭峯3变电站1变压器	630	73.33%	0.73	0.73				-39.39%
6972	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站1变压器	630	53.65%	1	1		是	2025年12月	-39.71%
6973	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
6974	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线西三家南台	200	345.60%	3	3	2022年12月			-41.14%
6975	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水2台	400	3.00%	0	0				100.00%
6976	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线张井分36左16变台	200	24.00%	0.24	0.24				-30.11%
6977	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡二期1配电室201间隔配电变压器	630	78.73%	1	1		是	2026年12月	-41.49%
6978	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园3局维变电站202配电变压器	800	29.25%	0.29	0.29				-38.41%
6979	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区4变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
6980	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子大队台	315	71.87%	0.72	0.72				-13.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
6981	沈北	王驿变	王驿变73850王虎甲线	一站式-沈阳市沈北新区喜浴休闲桑拿浴场-王虎甲26	200	41.10%	0.41	0.41				78.66%
6982	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金水花园小区考核	630	53.65%	1	1		是	2026年12月	-31.29%
6983	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左11变台	200	33.40%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
6984	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左4变台	400	32.00%	0.32	0.32				15.99%
6985	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期5号变电站1号配电变压器	630	18.67%	0.19	0.19				0.99%
6986	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	公和桥1变压器	315	33.52%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
6987	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民2号配电变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-38.79%
6988	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三支2杆	200	66.60%	1	1		是	2025年12月	-18.38%
6989	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站1变压器	500	29.28%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
6990	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站202配电变压器	630	61.27%	1	1				-42.79%
6991	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之2柱上变压器	200	97.60%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-30.59%
6992	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变202间隔配电变压器	630	7.24%	0	0		是	2026年12月	-47.50%
6993	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西村住宅楼	30	51.00%	1	1		是	2025年11月	-50.66%
6994	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线古家子照明	400	73.80%	0.74	0.74				-44.88%
6995	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-3期局维3变202配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-470.71%
6996	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶东南支07	200	70.20%	0.70	0.70				-28.32%
6997	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏3箱式变电站201间隔配电变压器	630	73.33%	1	1		是	2025年12月	-43.69%
6998	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分3柱上变压器	400	93.00%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-45.47%
6999	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线付财电井分支05	100	19.50%	0.20	0.20				-46.00%
7000	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西沟支一支11	50	63.60%	0.64	0.64				-46.23%
7001	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支一支4	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7002	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓3变电站201	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-51.67%
7003	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-45.05%
7004	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10左3	315	44.13%	0	0		是	2027年12月	-36.15%
7005	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线三官电支02	100	54.00%	0.54	0.54				-32.71%
7006	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	202间隔配电变压器	500	38.80%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
7007	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站2配电变压器	800	69.00%	1	1		是	2025年12月	-39.15%
7008	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站1变压器	315	30.48%	0.30	0.30				-39.74%
7009	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线大觉卜南台	200	72.50%	0.73	0.73				-40.79%
7010	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村8台	400	54.90%	1	1				18.25%
7011	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜线田水分9右8	200	28.50%	0.29	0.29				-42.13%
7012	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	贵和十马路小区变电站201	400	60.50%	0.61	0.61				-41.69%
7013	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站201间隔配电变压器	630	53.02%	0.53	0.53				-34.94%
7014	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-39.94%
7015	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑2号变电站2变压器	630	19.05%	0	0				-36.81%
7016	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分93右3变台	400	14.95%	0.15	0.15				-21.83%
7017	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线红五月乡政府	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
7018	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家1号变电站1号变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-31.44%
7019	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分3右9变台	80	92.25%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.30%
7020	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7021	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线1变电站1变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	5.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7022	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	半岛公馆1号变电站202配电变压器	800	57.38%	1	1				-40.78%
7023	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分04	315	40.76%	0	0		是	2026年12月	-30.03%
7024	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华砖厂支03	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
7025	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区8变电站1变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-39.50%
7026	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分13左1左1	400	10.50%	0	0				100.00%
7027	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区2箱变202配电 变压器	800	8.70%	0.09	0.09				-34.07%
7028	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左5柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-52.43%
7029	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分48右7变台	200	4.20%	0.04	0.04				0.00%
7030	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如意花园1箱变2变压器	500	24.80%	0.25	0.25				-47.27%
7031	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街1变电站1配电变压器	630	53.33%	1	1				100.00%
7032	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干127右1柱上变压器	400	8.40%	0.08	0.08				0.00%
7033	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变2变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-43.38%
7034	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站2配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
7035	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
7036	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线后边外村照明北台	400	39.60%	0.40	0.40				-76.54%
7037	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东南台	500	139.20%	1	1	2025年6月			-32.05%
7038	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓星座1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	14.70%	0	0				7.35%
7039	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园6变电站2号配电变压器	630	33.52%	0	0		是		-46.33%
7040	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干八组分46变台	200	48.00%	0.48	0.48				-39.70%
7041	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线135左8变台	50	81.92%	1	1	2022年12月			-41.26%
7042	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期3小区变电所202配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	38.09%
7043	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨6组照明新台	200	11.70%	0.12	0.12				-8.86%
7044	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区充电桩箱式公变台区	630	33.65%	0	0				0.00%
7045	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站1变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-43.34%
7046	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站202变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-31.80%
7047	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	珠江雅苑小区箱式变电站2配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	4.82%
7048	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	37.78%	0	0				9.78%
7049	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城7号变电站202间隔配电变压器	400	24.40%	0.24	0.24				-43.16%
7050	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦1箱变1变压器	630	37.46%	0	0				7.80%
7051	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分109变台	100	132.40%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-40.74%
7052	于洪	平罗变	平辛线	小微富强5台	315	26.95%	0	0				-56.07%
7053	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干59柱上变压器	400	11.25%	0.11	0.11				-37.67%
7054	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线37之1柱上变压器	100	99.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.89%
7055	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站201配电变压器	500	22.72%	0.23	0.23				-38.60%
7056	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫三组台	160	17.63%	0	0		是	2025年11月	-35.02%
7057	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居1箱变2变压器	800	54.00%	1	1				-38.79%
7058	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期2变电站2变压器	400	37.50%	0.38	0.38				-44.77%
7059	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干34右1	400	4.75%	0	0				-36.74%
7060	皇姑	北陵变	北陵变25142田文甲线	沈飞住宅2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
7061	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线满斗支10	100	57.60%	1	1		是	2026年12月	-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7062	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干6箱变（单）	630	22.48%	0.22	0.22				-35.97%
7063	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期2变201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	5.19%
7064	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变1变压器	630	27.94%	0.28	0.28				25.12%
7065	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支13杆	200	55.20%	1	1		是	2025年12月	-33.10%
7066	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城20号变电站201配电变压器	630	59.81%	0.60	0.60				-42.12%
7067	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地南台（新）	400	30.60%	0	0				0.00%
7068	法库	新依变	依三线	10kV依三线老三面船东支09	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-34.61%
7069	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站201配电变压器	630	13.52%	0	0				-39.82%
7070	于洪	化学变	化西乙线	弓匠村1台区	100	60.00%	1	1				-60.14%
7071	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站2变压器	630	14.92%	0	0				-37.49%
7072	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科2-2（王胜干61右1）	200	27.60%	0	0				59.76%
7073	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线万金村南台	400	21.00%	0	0		是	2025年8月	-36.26%
7074	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树二组照明	200	29.40%	0.29	0.29				-13.86%
7075	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	YHG 老虎六组照明	50	28.83%	0	0				-36.40%
7076	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左3变台	200	63.30%	0.63	0.63				-28.58%
7077	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110左9变台	200	108.00%	1	1	2024年12月	是		-33.45%
7078	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著4号变电站2号配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-8.77%
7079	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9+1	400	33.75%	0.34	0.34				-41.24%
7080	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分16右2右2能效柱上变压器	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	19.16%
7081	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站1变压器	500	42.40%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
7082	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西抗旱养殖台	200	30.30%	0.30	0.30				15.20%
7083	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支15	200	46.90%	0	0		是	2025年12月	-30.35%
7084	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员1箱变2变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-42.29%
7085	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站1变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-47.97%
7086	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右04	400	36.60%	0.37	0.37				-37.86%
7087	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前北台照明	400	23.35%	0.23	0.23				-19.27%
7088	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-158.60%
7089	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左2柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	-67.17%
7090	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线23左5	160	103.69%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-30.21%
7091	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支39右1变压器	250	9.12%	0.09	0.09				-80.85%
7092	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线53	315	56.51%	1	1		是	2026年	-47.77%
7093	大东	望花变	望花变70244上园甲线	上园甲线沈望联干96左7	315	34.29%	0.34	0.34				-38.43%
7094	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干108	315	57.14%	1	1				-45.72%
7095	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右5	100	12.60%	0	0				-107.44%
7096	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8	315	23.81%	0.24	0.24				-39.34%
7097	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分23左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-55.74%
7098	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右2	315	56.83%	1	1				-37.51%
7099	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分4	200	12.90%	0.13	0.13				-44.91%
7100	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分38	160	55.50%	0.56	0.56				-26.97%
7101	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右7公变	315	66.03%	1	1		是	2026年12月	-48.64%
7102	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线6	315	27.94%	0.28	0.28				-43.20%
7103	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	南路乙线南路干32右2	315	14.92%	0	0				-46.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7104	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分7公变	400	31.50%	0.32	0.32				-42.61%
7105	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右3公变	315	31.24%	0.31	0.31				-35.20%
7106	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线19	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-54.95%
7107	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干79	200	22.20%	0	0				-41.03%
7108	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右5柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-45.09%
7109	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦1一次2#主变	800	18.00%	0.18	0.18				-39.82%
7110	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变2变	630	18.67%	0	0				-46.36%
7111	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	沈空四站箱变2变压器	400	11.60%	0.12	0.12				-43.35%
7112	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站1	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-23.19%
7113	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站2变压器	500	18.00%	0.18	0.18				-41.88%
7114	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站201	630	25.90%	0.26	0.26				-45.44%
7115	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7116	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7117	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站201柜	630	29.33%	0.29	0.29				-46.99%
7118	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7119	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	11中学教师楼箱变2变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
7120	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
7121	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅1箱变1变	500	26.40%	0.26	0.26				-40.10%
7122	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变1变压器	1250	72.96%	1	1		是	2026年12月	-40.72%
7123	和平	太原变	太原变088民族甲线	前进歌舞团主变	500	31.36%	0	0		是	2027年12月	-41.42%
7124	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔52主变	400	19.20%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
7125	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变2站内变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-43.07%
7126	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院1箱变1变压器	630	21.52%	0.22	0.22				-11.84%
7127	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友4箱变1变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-40.84%
7128	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城13号变电站2号变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-39.06%
7129	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区3变电站201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7130	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区15变电站202	630	7.62%	0.08	0.08				-49.43%
7131	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	青春嘉园变电站202	800	27.30%	0.27	0.27				-34.02%
7132	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变1	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
7133	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师1箱变2号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
7134	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期1变电站201柜	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-42.55%
7135	沈北	农高变	农商线	湖郡小区1局维变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	15.71%
7136	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站2变压器	400	13.20%	0	0				100.00%
7137	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站2变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
7138	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干70+1右4柱上变压器	200	7.80%	0.08	0.08				100.00%
7139	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户南台分支015	160	72.19%	0.72	0.72				-30.70%
7140	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站2变压器	500	18.88%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
7141	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	航辽变078城内线服装鞋帽住宅楼	500	66.56%	1	1				-45.40%
7142	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	3.90%
7143	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	茨于村综合一台（微）	200	0.00%	0.00	0.00				4.95%
7144	于洪	东民变	东李线	小微东李线57号台	400	24.60%	0	0				13.00%
7145	开发	宁官变	宁富线	圣诺园小区1变电站1变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-55.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7146	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	YHG 城东干22右1右2	100	85.50%	0.86	0.86	2022年12月	是	2025年12月	-44.09%
7147	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉中台	200	90.90%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-35.88%
7148	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左7	200	90.90%	1	1	2023年8月	是	2027年	0.72%
7149	浑南	下深变	下深变258金河线	YHG 高荣路四户箱变-变压器配电变压器	630	9.21%	0	0		是		-35.29%
7150	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴电分72左23变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
7151	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台干155右1变台	200	43.10%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
7152	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景7箱变(单)	630	11.43%	0	0				-39.62%
7153	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分8左4(自维)201间隔配电变压器	315	29.84%	0	0				-40.73%
7154	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合三台	200	45.60%	0.46	0.46				-42.90%
7155	沈北	道义变	道义变地铁线	YHG 辽宁省省直建设集团有限公司2间隔配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2026年12月	-44.75%
7156	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干32右10加2左1加1	200	4.80%	0.05	0.05				-59.28%
7157	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线21柱上变压器	400	19.00%	0	0				0.00%
7158	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干84变台	200	37.88%	0.38	0.38				-41.03%
7159	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分6右1柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-163.45%
7160	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站1站内变压器	630	26.29%	0	0				-39.13%
7161	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗2箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0				-42.47%
7162	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾(首二期)1箱式变电站2号变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
7163	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期1202配电变压器	630	57.14%	1	1		是	2028年12月	7.10%
7164	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期4201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-89.41%
7165	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-1变电站202配电变压器	800	32.70%	0.33	0.33				-16.27%
7166	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线小米虎分005	315	62.10%	0.62	0.62				-21.75%
7167	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村程三家4台	160	56.63%	0.57	0.57				-34.60%
7168	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-38.85%
7169	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分1+1柱上变压器	315	127.62%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-13.74%
7170	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左5左1变台	400	3.20%	0.03	0.03				-42.92%
7171	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇小区1变电站1变压器	630	25.87%	0	0		是	2025年12月	-32.56%
7172	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线西荒地南台	100	76.60%	1	1		是	2025年11月	-34.12%
7173	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府2变电站2配电变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-33.13%
7174	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期二号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-41.85%
7175	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典6变电站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-39.58%
7176	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变1变压器	630	37.46%	0.37	0.37				27.09%
7177	沈北	新城子	新城子变7554农专线	一站式服务-沈阳懿麟食品科技有限公司	400	0.00%	0	0				0.00%
7178	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾2号变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-43.17%
7179	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线信用社住宅新	100	28.40%	0.28	0.28				0.00%
7180	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区6变电站1变压器	400	26.40%	0.26	0.26				-43.15%
7181	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线长发支57	400	33.60%	0.34	0.34				-14.27%
7182	于洪	五金变	五兰乙线	前进村3	200	79.80%	1	1		是	2025年12月	-38.84%
7183	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线16变台	400	29.25%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
7184	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分6	315	74.67%	0.75	0.75				-39.48%
7185	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村高家照明台	400	17.60%	0.18	0.18				-42.77%
7186	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖六号(微)	400	28.50%	0.29	0.29				16.39%
7187	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干113右8变台	200	54.90%	0.55	0.55				-31.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7188	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支78变台	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7189	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都2号变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.04%
7190	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园31主变	400	17.60%	0	0				-47.29%
7191	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村2机井	100	44.40%	0	0		是	2025年10月	-52.79%
7192	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区9变电站201间隔配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-44.09%
7193	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城7号变电站2号变压器	1000	77.20%	1	1		是	2027年12月	-29.42%
7194	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-34.24%
7195	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	环卫处	400	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
7196	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯支34	200	18.20%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
7197	和平	青年变	青年变362青好线	源增变电站1主变	500	33.40%	0	0				-33.98%
7198	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变202间隔配电变压器	400	11.40%	0	0				100.00%
7199	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支026	50	115.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-33.86%
7200	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8右2	400	55.65%	1	1		是		-14.98%
7201	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9+1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-34.25%
7202	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分58右10	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7203	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子西台支09	50	26.80%	0	0		是	2025年12月	-145.63%
7204	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线19柱上变压器	315	28.25%	0	0				-52.43%
7205	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-19 母线配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
7206	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科于36左28	200	100.20%	1	1	2022年12月	是	2025年	-76.35%
7207	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站1号变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-38.51%
7208	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分6右1柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
7209	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分15+1右1	200	12.00%	0	0				5.29%
7210	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变1变压器	400	7.50%	0.08	0.08				-40.74%
7211	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆3号变电站201间隔(甲)配电变压器	400	95.40%	1	1	2024年6月			19.68%
7212	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区5变电站1变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
7213	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线99变台	100	85.80%	0.86	0.86	2025年5月			-36.86%
7214	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变201配电变压器	800	34.00%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
7215	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡13号小区变电站2变压器	630	33.52%	0	0				-18.79%
7216	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	东上坎机井	80	36.75%	0.37	0.37				-41.22%
7217	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7218	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分29	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
7219	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭2变电站202变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7220	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7221	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-1间隔201配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
7222	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子村分01	200	35.30%	0.35	0.35				-35.97%
7223	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东南二台(2020微)	400	31.20%	0.31	0.31				-153.24%
7224	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后新支3	200	26.33%	0	0		是	2026年5月	-25.75%
7225	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊1变电站201配电变压器	800	27.00%	0	0				-40.73%
7226	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线130右5左2	250	90.00%	1	1	2025年2月	是	2027年	-34.23%
7227	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅2箱变1变压器	800	18.75%	0.19	0.19				-41.55%
7228	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线14左5	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-35.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7229	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区4变电站2主变	800	24.75%	0.25	0.25				-44.88%
7230	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身四组照明新	100	45.30%	0.45	0.45				0.00%
7231	于洪	东民变	东民线	东民2台区	200	17.85%	0.18	0.18				-37.65%
7232	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干23	50	76.40%	1	1		是	2025年	-46.12%
7233	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	-4.75%
7234	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线猪毛厂支002	200	85.20%	0.85	0.85	2025年4月			-34.22%
7235	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家村台支04	100	54.90%	1	1		是	2026年12月	-41.07%
7236	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分31号	100	70.40%	1	1		是	2026年12月	-41.15%
7237	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典5变电站1变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-39.38%
7238	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里4号变电站201配电变压器	630	55.87%	1	1				-40.98%
7239	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支西支 008	200	40.20%	0.40	0.40				-36.83%
7240	辽中	金山变	金山变45540金杨线	后尖山小微分台	200	39.60%	0.40	0.40				-35.64%
7241	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	浑河三区配电站1公变	630	47.24%	0.47	0.47				-41.90%
7242	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	家福苑箱变配电变压器1公变	160	72.00%	0.72	0.72				-43.43%
7243	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	新城子区丁福来养殖厂工程（一站式）	200	12.08%	0.12	0.12				5.93%
7244	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘家村北台	200	29.10%	0.29	0.29				12.92%
7245	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分20变台	100	68.70%	0.69	0.69				-33.61%
7246	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-42.86%
7247	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场1变电站1变压器	800	39.38%	0.39	0.39				3.96%
7248	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵115台	200	7.20%	0.07	0.07				10.13%
7249	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯东二加一	200	81.30%	0.81	0.81	2024年9月			-38.42%
7250	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支22变台	100	38.00%	0.38	0.38				-79.61%
7251	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期2-2配电变压器	800	32.25%	0.32	0.32				-41.21%
7252	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变2变压器	800	18.38%	0.18	0.18				-38.72%
7253	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-47.57%
7254	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分25+1柱上变压器	400	75.00%	1	1				100.00%
7255	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑1号变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-36.64%
7256	于洪	范屯变	范古线	小微全胜村西台1	400	14.40%	0	0		是	2025年9月	-33.52%
7257	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站201配电变压器	630	38.60%	0	0				-42.41%
7258	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期2变电站1配电变压器	800	69.60%	1	1		是	2025年12月	-42.10%
7259	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期A区1变电站1变压器	630	46.10%	0.46	0.46				-38.83%
7260	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳坨新大棚	400	53.48%	0.53	0.53				-36.79%
7261	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山2箱式变电站配电变压器	400	6.50%	0	0		是	2025年12月	-57.45%
7262	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期1箱变2号变压器	630	8.63%	0.09	0.09				79.42%
7263	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰2支01	200	35.50%	0	0		是	2026年5月	-28.90%
7264	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园2变电站2变压器	400	64.50%	1	1				-29.71%
7265	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园1箱变2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-39.92%
7266	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾二期4箱式变电站1配电变压器	315	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
7267	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡2组照明	400	9.90%	0.10	0.10				-32.38%
7268	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线83变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
7269	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分8左02	100	28.20%	0	0		是		-11.90%
7270	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分6变压器	315	60.00%	1	1		是	2025年12月	-37.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7271	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家干42右2	315	21.59%	0	0				-51.99%
7272	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干铁路分6变压器	200	36.30%	0.36	0.36				-26.85%
7273	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分12左1柱上变压器	400	18.25%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
7274	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右6	315	39.68%	0	0				-38.06%
7275	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线6左1	315	26.29%	0.26	0.26				-40.55%
7276	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分16公变1	315	26.67%	0.27	0.27				-41.40%
7277	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分10公变	400	35.10%	0.35	0.35				-47.38%
7278	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左4公变	315	54.60%	1	1		是	2026年12月	-42.10%
7279	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干8公变	315	70.79%	1	1		是	2025年12月	-44.43%
7280	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干56左3	200	5.50%	0	0				-50.38%
7281	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干矿棉分2右1变压器	315	30.79%	0.31	0.31				-58.09%
7282	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分8	400	18.90%	0	0				-33.34%
7283	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左5	315	15.56%	0	0				-40.14%
7284	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分6	315	53.65%	0.54	0.54				-42.24%
7285	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支3左1变台	100	16.80%	0.17	0.17				-9.16%
7286	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干15柱上变压器	315	52.06%	1	1		是	2025年12月	-16.43%
7287	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线58	400	46.50%	0	0		是	2027年12月	-38.38%
7288	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区2箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7289	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光1变电站1变压器	630	48.25%	0	0				-45.36%
7290	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都14变电站201	630	22.86%	0.23	0.23				-43.13%
7291	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站2变压器	400	17.63%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
7292	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变1变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-45.10%
7293	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站202变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-48.57%
7294	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站202柜	630	20.32%	0.20	0.20				-41.79%
7295	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站202柜	630	21.27%	0.21	0.21				-41.35%
7296	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-42.94%
7297	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔2箱变1变压器	500	17.28%	0.17	0.17				-43.30%
7298	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	正光箱变1变压器	630	23.81%	0	0				-45.75%
7299	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	锦绣华庭1箱变1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-47.50%
7300	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	珠紫里箱变2变压器	630	39.11%	0	0		是	2025年12月	-43.57%
7301	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站2变压器	500	12.80%	0.13	0.13				-46.31%
7302	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站201变压器	400	21.60%	0.22	0.22				-31.82%
7303	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁5201	630	15.87%	0.16	0.16				-39.97%
7304	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变2变压器间隔2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7305	大东	望花变	望花变70242上园乙线	沈政住宅1站内变压器	500	23.20%	0	0				-43.19%
7306	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
7307	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变2号变	400	36.60%	0.37	0.37				-41.35%
7308	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园3箱变1变	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
7309	沈北	道义变	道义变15259道义线	地铁惠民2环网柜5箱变1变压器配电变压器配电变 器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
7310	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站1变压器	315	41.90%	0.42	0.42				-31.75%
7311	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站202变压器	500	32.40%	0.32	0.32				-41.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7312	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南十干36左3诚添201间隔配电变压器	500	20.40%	0.20	0.20				-39.91%
7313	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站202间隔配电变压器	630	19.43%	0	0				-26.78%
7314	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站2变压器	630	5.40%	0	0				100.00%
7315	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-37.16%
7316	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线政府楼832	200	60.00%	0.60	0.60				-43.92%
7317	于洪	得胜变	得化线95476	远家园5站房1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-43.11%
7318	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干62+1柱上变压器	315	25.90%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
7319	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场西山支04(农场西山台)	100	111.20%	1	1	2023年2月			-32.30%
7320	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支051	250	54.40%	1	1		是	2026年6月	-44.72%
7321	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支016	50	2.80%	0	0		是	2026年5月	-866.42%
7322	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站1号配电变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-44.89%
7323	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右5变压器	400	28.75%	0	0				-25.03%
7324	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔21变压器	800	56.63%	1	1		是	2025年12月	-33.90%
7325	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线黄土坎村2台	50	16.98%	0	0				6.30%
7326	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色12号变电站201配电变压器	630	63.33%	1	1				-53.02%
7327	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城2号1变压器	800	7.88%	0.08	0.08				-30.04%
7328	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙B开闭站1变电站1变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	-38.24%
7329	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站202间隔配电变压器	800	31.75%	0	0				-11.64%
7330	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	30.64%
7331	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站2号配电变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-22.26%
7332	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分87	315	63.05%	0.63	0.63				-29.65%
7333	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园2站房1配电变压器	630	5.71%	0.06	0.06				100.00%
7334	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期2变电站2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-37.61%
7335	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	东日养殖照明台	400	64.50%	0.65	0.65				22.32%
7336	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区2局维201间隔配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
7337	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区1号变电站1号变压器	630	64.76%	1	1		是		-49.41%
7338	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地东照明	200	57.60%	0.58	0.58				-39.93%
7339	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子西南台支06	200	42.90%	0.43	0.43				-34.74%
7340	大东	大志变	大志变70558志东甲线	志东干35右1加1	315	18.10%	0	0				-40.08%
7341	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线北甸子西台几02	200	31.00%	0.31	0.31				-33.85%
7342	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站2配电变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-39.32%
7343	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线19右5	160	29.00%	0	0				-66.80%
7344	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2202变压器	500	28.00%	0.28	0.28				-44.17%
7345	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村2台区	400	54.60%	1	1				-36.88%
7346	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	东开箱变1变压器	630	45.40%	0.45	0.45				33.51%
7347	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	金科集美3箱变1变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
7348	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府2箱变1配电变压器	630	33.02%	0	0				10.95%
7349	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支起航几6	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7350	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满东村阳森木业公变台区	400	62.40%	0.62	0.62				100.00%
7351	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	龙湾南二台一柱上变压器	400	55.95%	0.56	0.56				-36.94%
7352	于洪	大兴变	兴红线	世代书香4站房2变压器	630	73.14%	1	1		是	2025年9月	-39.17%
7353	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙干车村分9变台	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-32.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7354	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-沈阳陆上先锋道路工程有限公司	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	34.97%
7355	法库	包家屯	包家线	10kV包家线东洼子分42	50	92.00%	1	1	2025年4月	是	2025年9月	-35.74%
7356	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王全干联合分七家子支4	315	3.81%	0	0				-40.33%
7357	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑2变电站1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-40.89%
7358	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务-沈阳市中海铝材门窗有限公司	200	42.90%	0.43	0.43				48.41%
7359	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨子坨变020黄腊坨线三南大棚地	630	54.10%	0.54	0.54				-46.34%
7360	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-102.57%
7361	和平	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔11变压器	800	58.80%	1	1				-30.50%
7362	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线李建支03	100	54.60%	0.55	0.55				-36.36%
7363	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场2变电站2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-41.69%
7364	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分29+1变台	400	30.00%	0.30	0.30				-123.68%
7365	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28左2变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-28.06%
7366	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右2变台	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-29.93%
7367	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北小学家属楼	50	78.58%	1	1				-48.02%
7368	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-69.91%
7369	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城2变电站变压器	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-38.52%
7370	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支01	100	59.00%	1	1		是	2025年12月	-41.43%
7371	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商局临时工地	200	63.90%	0.64	0.64				-30.57%
7372	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干明华分9左1能效柱上变压器	400	22.50%	0	0				100.00%
7373	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-28.23%
7374	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋2箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7375	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分18	100	72.00%	0.72	0.72				-18.37%
7376	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区配电变压器	630	14.22%	0.14	0.14				-37.24%
7377	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格美郡小区变电站1变压器	400	52.50%	0.53	0.53				-6.17%
7378	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大家属楼1变电站201间隔配电变压器	400	30.25%	0	0				-42.35%
7379	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干街里分25变台	200	30.60%	0.31	0.31				-69.40%
7380	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站201间隔配电变压器	630	23.17%	0	0				-44.13%
7381	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居10号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-26.10%
7382	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分7	315	52.70%	1	1				-22.16%
7383	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
7384	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村11机井	315	53.33%	0.53	0.53				-49.03%
7385	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园3站房2变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-33.68%
7386	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
7387	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司2箱变2变配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
7388	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线21左1变台	315	20.70%	0	0		是	2025年12月	-34.47%
7389	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站202配电变压器	630	27.43%	0	0				-17.57%
7390	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡8号小区变电站1号变压器	400	22.40%	0	0				-44.88%
7391	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南分07	200	25.20%	0.25	0.25				-66.61%
7392	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	廊桥阳光3号变电站201配电变压器	400	35.63%	0	0				-40.93%
7393	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干13右3右2	200	42.60%	0	0		是	2025年	-61.57%
7394	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村3组照明	400	27.25%	0.27	0.27				-33.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7395	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器202	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	37.65%
7396	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	肖门道机井	100	63.20%	0.63	0.63				-40.33%
7397	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚分81左2右1	200	14.70%	0.15	0.15				-88.75%
7398	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分11	200	16.50%	0.17	0.17				-14.72%
7399	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵3队台	200	27.39%	0	0				-35.31%
7400	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线张凤海分5	30	49.00%	0.49	0.49				-19.82%
7401	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线化家村西台新	200	54.00%	1	1				0.00%
7402	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右6	50	25.20%	0	0		是	2027年	-36.52%
7403	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左2+3	315	56.38%	1	1		是	2026年12月	-51.00%
7404	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北1号照明	400	27.90%	0	0		是	2025年10月	-57.68%
7405	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城1箱变201变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.35%
7406	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村4台	200	44.10%	0.44	0.44				11.94%
7407	于洪	东民变	东民线	小微东民干49右7左6左4+1台	200	21.00%	0.21	0.21				100.00%
7408	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站2配电变压器	630	65.14%	1	1		是	2025年12月	-38.15%
7409	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（前岛线）配电变压器	800	42.90%	0	0				36.39%
7410	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线孟东支12	200	12.30%	0.12	0.12				0.00%
7411	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子西支03	200	40.20%	0.40	0.40				-31.58%
7412	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变1变压器	630	17.14%	0	0				-43.04%
7413	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	万科大都汇变电站201变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	36.88%
7414	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期3变201	500	24.96%	0.25	0.25				-43.70%
7415	东陵	杨官变	杨官线	温馨港湾6箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-47.10%
7416	和平	青年变	青年变342青胜线	云集2202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年10月	89.05%
7417	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区1箱式变电站配电变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-36.08%
7418	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加2箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-150.00%
7419	大东	善邻变	善邻变81052善环线	中环广场2变电站1变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-23.68%
7420	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	城市经典1箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-43.66%
7421	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干204右1变台	200	42.38%	0.42	0.42				-35.03%
7422	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线政府小区2台	315	84.76%	0.85	0.85	2022年12月			-47.20%
7423	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村东南	100	39.60%	0	0				-45.84%
7424	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛一、二组照明	100	60.18%	1	1				-36.14%
7425	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡东大棚	100	63.00%	0.63	0.63				-34.06%
7426	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园4箱式变电站1配电变压器	800	22.75%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
7427	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分20变台	200	27.60%	0.28	0.28				-38.72%
7428	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村（2022微）	400	72.60%	0.73	0.73				-36.85%
7429	于洪	范屯变	范静线	小微东甸子南	200	16.80%	0.17	0.17				-41.34%
7430	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.71%
7431	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房2变压器	400	25.20%	0	0				-46.43%
7432	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45右1	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
7433	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干城建分9变压器	100	15.20%	0	0		是	2025年12月	-34.14%
7434	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左6	315	70.16%	1	1				-43.83%
7435	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1	315	40.63%	0.41	0.41				-39.90%
7436	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干50	400	70.50%	0.71	0.71				-39.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7437	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左11变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-26.26%
7438	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分10	315	24.13%	0	0		是	2025年10月	-38.82%
7439	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干沈新分17变压器	500	1.20%	0.01	0.01				-72.84%
7440	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右2	315	50.16%	1	1				-41.97%
7441	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右5	315	82.86%	1	1	2024年6月			-41.00%
7442	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分4	315	98.79%	1	1	2024年7月	是	2028年12月	-42.22%
7443	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干20右10柱上变压器	400	117.90%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-50.33%
7444	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分20变压器	100	95.70%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-40.24%
7445	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨花园3变电站201	500	16.96%	0.17	0.17				-44.27%
7446	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	老干部住宅小区1箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
7447	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变2号变	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.29%
7448	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7449	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆1箱变1变压器	500	31.36%	0	0				-43.30%
7450	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站1变压器	315	27.81%	0.28	0.28				-54.25%
7451	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变2号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
7452	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#2#变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-44.46%
7453	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都4变电站202	630	29.33%	0.29	0.29				-46.70%
7454	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站2号变压器	500	34.40%	0.34	0.34				-38.21%
7455	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园2变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.94%
7456	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7457	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区2变电站201柜	630	17.14%	0.17	0.17				-40.69%
7458	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	憩园箱变1变压器	630	30.98%	0.31	0.31				-42.37%
7459	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变2变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-47.17%
7460	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变1变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-41.52%
7461	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭8变电站201	500	22.08%	0.22	0.22				-44.40%
7462	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园小区箱变（单）	315	36.51%	0.37	0.37				-38.40%
7463	和平	方型变	方型变438方文乙线	1主变保安寺	630	26.67%	0.27	0.27				-43.42%
7464	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地2机井支6柱上变压器	100	3.60%	0.04	0.04				71.76%
7465	沈北	道义变	道义变15265御院线	瀚博皇家御院一期局维1箱201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-26.38%
7466	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期2箱式变电站配电变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-23.99%
7467	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干16柱上变压器	315	81.14%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-40.90%
7468	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分04	250	24.40%	0	0		是	2025年12月	-46.51%
7469	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅10变电站10变压器	400	41.25%	0	0				-43.73%
7470	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园小区1变电站2变压器	630	23.24%	0.23	0.23				10.17%
7471	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支7变台	200	52.80%	1	1		是	2025年12月	-27.59%
7472	于洪	范屯变	范静线	小微静安北台	400	34.50%	0.35	0.35				-37.24%
7473	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子分刘三四支7左1	100	70.80%	0.71	0.71				-305.43%
7474	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	27.60%	0.28	0.28				-23.01%
7475	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变2变压器	500	10.80%	0	0		是	2026年12月	7.94%
7476	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园3号变电站202配电变压器	630	33.52%	0	0				-44.13%
7477	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分2台区	100	33.30%	0.33	0.33				-50.60%
7478	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7479	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站1变压器	630	69.21%	0.69	0.69				-41.24%
7480	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分3左1柱上变压器	100	17.70%	0.18	0.18				-57.22%
7481	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左8	80	23.63%	0.24	0.24				9.58%
7482	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次干分51变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
7483	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7484	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房1变压器	630	10.41%	0.10	0.10				-35.38%
7485	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左5右1	100	7.50%	0	0				3.89%
7486	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干96右2	100	38.40%	0.38	0.38				-174.44%
7487	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古西支07	400	45.60%	0.46	0.46				-30.89%
7488	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支63	200	74.50%	0.75	0.75				-31.48%
7489	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支16	200	19.80%	0	0				-37.35%
7490	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊大棚支51	80	8.63%	0.09	0.09				-55.36%
7491	法库	新依变	依三线	10kV三面船村支12	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7492	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园2号变电站1号变压器	400	26.25%	0	0		是		-46.27%
7493	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
7494	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-5.26%
7495	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干191左5+1	315	12.95%	0	0		是	2027年	-37.56%
7496	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44右3	200	11.40%	0	0		是	2027年	-28.53%
7497	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左14	400	67.35%	0.67	0.67				1.95%
7498	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝83	50	3.20%	0.03	0.03				-66.67%
7499	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水浇地几11	200	20.10%	0	0		是	2025年9月	100.00%
7500	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山2箱变1变压器	630	25.40%	0	0				-45.94%
7501	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边中台	200	94.80%	1	1	2024年12月	是	2025年8月	-42.20%
7502	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变1变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-40.23%
7503	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	27.90%	0	0				-42.02%
7504	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分22+1柱上变压器	400	72.90%	1	1		是	2026年12月	-46.77%
7505	于洪	范屯变	范北线	小微永安村东一台	400	37.65%	0.38	0.38				16.07%
7506	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站1变压器	800	24.00%	0.24	0.24				-42.42%
7507	沈北	志鲁变	志鲁甲线	（虎石台）金盛苑1号箱202配电变压器	630	65.71%	1	1		是	2026年12月	-19.23%
7508	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
7509	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站3变压器	800	5.10%	0.05	0.05				-53.92%
7510	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右3加1	100	75.60%	0.76	0.76				-18.55%
7511	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期4箱式变电站1配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
7512	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7513	新民	兴隆变	孤家线15648孤家线	孤家线兰旗分24右15变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
7514	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分13右支04变压器	100	33.00%	0.33	0.33				-53.20%
7515	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城12变电站变压器	630	54.60%	1	1		是	2028年12月	-42.29%
7516	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分41右支2柱上变压器	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-56.66%
7517	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支09	200	26.50%	0	0		是	2025年12月	-36.17%
7518	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线上沙金支12	100	93.30%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-32.49%
7519	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-2母 线配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-39.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7520	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7521	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园2小区变电站201甲配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-44.81%
7522	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG 佳园新村变电站配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-120.61%
7523	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站201间隔配电变压器	630	62.38%	0.62	0.62				-33.72%
7524	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	17.63%	0	0				-42.34%
7525	于洪	平罗变	平罗线	小微上蒲河村9台	400	49.80%	0	0				21.41%
7526	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂2箱式变电站2配电变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-34.37%
7527	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右7变台	100	4.40%	0	0		是	2025年12月	-53.36%
7528	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右1+1右5	400	33.30%	0.33	0.33				0.47%
7529	东陵	水家变	水李线	水李线145右4柱上变压器	100	67.50%	0.68	0.68				-27.19%
7530	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	红星广场1号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0				-19.53%
7531	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支养殖场几2	400	9.60%	0	0				100.00%
7532	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府6箱式变电站2配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	18.20%
7533	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖一组照明	200	51.80%	0.52	0.52				-34.36%
7534	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区1变电站1配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-24.44%
7535	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
7536	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分23左3变台	50	75.20%	0.75	0.75				-39.24%
7537	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块2号变电站1变压器	630	8.38%	0.08	0.08				22.96%
7538	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				100.00%
7539	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-5变电站1柜配电变压器	500	14.00%	0.14	0.14				-41.92%
7540	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右3	100	32.40%	0.32	0.32				-28.76%
7541	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站1变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-41.19%
7542	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站2柜	630	25.71%	0	0				-45.17%
7543	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里3号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	20.40%	0	0				10.54%
7544	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站202	630	90.16%	1	1	2023年9月	是	2028年12月	-45.69%
7545	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线64右1右2	400	17.70%	0.18	0.18				0.00%
7546	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区4变电站1变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
7547	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分20+1左4	200	33.30%	0.33	0.33				0.41%
7548	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干66+1变压器	400	69.60%	0.70	0.70				-36.15%
7549	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分79	100	31.80%	0	0				-30.76%
7550	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊15号变电站1变压器	630	28.44%	0	0				-89.97%
7551	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分130变台	200	56.40%	0.56	0.56				-30.50%
7552	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫二组台	50	42.00%	0	0		是	2025年11月	-56.14%
7553	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分040	30	40.00%	0.40	0.40				-91.31%
7554	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期5箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-41.68%
7555	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区1变电站2变压器	800	11.75%	0.12	0.12				100.00%
7556	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心1号变电站2号变压器	800	37.13%	0.37	0.37				-39.45%
7557	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线唐房台	200	25.05%	0	0		是	2025年11月	-33.30%
7558	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京2小区变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				2.32%
7559	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线147+2	200	57.80%	1	1				-26.55%
7560	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分4右4	400	12.75%	0	0		是		-12.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7561	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线12+1	400	50.70%	0.51	0.51				-40.92%
7562	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际2号变电站2变压器	800	35.25%	0	0				-18.76%
7563	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高北照明2号柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年6月	-29.68%
7564	于洪	得胜变	得胜变95444	荣盛锦绣天地五期1配电变压器	800	41.70%	0	0				-21.61%
7565	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区6变电站1变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-43.95%
7566	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变201间隔配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.84%
7567	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园4箱变2变压器	630	15.62%	0	0				-42.49%
7568	浑南	营盘	营盘变082营榆线	沿海国际综合商业B区13楼201间隔配电变压器	400	54.00%	1	1		是	2027年12月	-38.85%
7569	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右8左2	200	19.80%	0.20	0.20				2.27%
7570	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站1号配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-34.54%
7571	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支养殖乙4	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7572	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	金地名著小区箱式变电站2配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-48.89%
7573	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期2局维变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	85.78%
7574	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分12变台	400	25.80%	0.26	0.26				-40.96%
7575	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	49农行1变压器	630	67.56%	1	1		是	2026年12月	-38.72%
7576	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-38.86%
7577	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	YHG 大庄科1-1（王胜干46右11左8）	200	44.40%	0	0				-23.77%
7578	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站2变压器间隔配电变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-37.59%
7579	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	万科如园局维变电站202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-30.68%
7580	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区5站房2变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-41.28%
7581	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区4变电站2变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
7582	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园7箱变1变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-33.03%
7583	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变2变压器	630	8.00%	0.08	0.08				-38.16%
7584	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支80变台	200	59.10%	1	1		是	2025年12月	9.93%
7585	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂4变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	6.46%
7586	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院1箱变2变压器	500	11.60%	0	0		是	2025年12月	-47.30%
7587	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线20	200	22.80%	0	0				-51.90%
7588	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干16右2柱上变压器	315	76.83%	1	1		是	2025年12月	-41.76%
7589	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干38	315	104.44%	1	1	2024年12月	是	2026年4月	-31.92%
7590	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线77右1	400	35.75%	0.36	0.36				-46.79%
7591	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分38	50	34.80%	0	0		是	2025年	-59.87%
7592	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白干王士分02	30	66.00%	1	1				-43.60%
7593	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分4右1	315	29.21%	0	0		是	2025年10月	-42.41%
7594	和平	青年变	青年变362青好线	青好线31左6	200	40.00%	0	0				-47.44%
7595	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2025年12月	-15.11%
7596	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分7	200	30.00%	0.30	0.30				-28.18%
7597	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变364皇姑乙线鸟市分6柱上变压器	400	60.00%	1	1		是	2025年12月	-48.43%
7598	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干23右5	200	66.00%	1	1				-39.59%
7599	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干87右2	500	70.56%	1	1				0.17%
7600	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右6变压器	315	8.57%	0	0				-48.13%
7601	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干37柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
7602	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左28柱上变压器	200	55.20%	1	1		是	2025年12月	-40.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7603	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61左4变台	315	55.24%	1	1		是	2025年12月	-42.18%
7604	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变1号变	630	23.33%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
7605	和平	青年变	青年变368青二线	1主变军区政治部住宅	500	21.60%	0	0				-39.54%
7606	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7607	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	通达新村2一次1主变	800	53.00%	0.53	0.53				-42.82%
7608	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔2箱变	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
7609	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站1变压器	500	11.52%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
7610	和平	青年变	青年变368青二线	1主变电业新村22	1250	19.52%	0	0				-24.75%
7611	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	张士二小区变电站2变压器	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
7612	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0				-39.67%
7613	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	文体中心箱变1	400	22.20%	0.22	0.22				-37.54%
7614	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光4变电站202	630	49.84%	0.50	0.50				-40.36%
7615	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	宜家居小区变电站201柜	315	22.54%	0.23	0.23				-45.90%
7616	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7617	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	八苑东阁变电站201	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
7618	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景4箱变2变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-43.67%
7619	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工2箱变2配电变压器	500	89.20%	0.89	0.89	2022年12月			-40.59%
7620	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变2	630	16.51%	0.17	0.17				-42.81%
7621	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城5箱变站2变压器	630	20.63%	0	0				-66.61%
7622	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园2变电站201变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-42.71%
7623	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区1变电站201	630	17.90%	0.18	0.18				-40.57%
7624	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富学生公寓1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7625	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区22号箱变2号变	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
7626	东陵	水家变	水李线	水李线69右9柱上变压器	630	73.02%	0.73	0.73				6.54%
7627	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰三期箱式变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	7.43%
7628	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区3变电站1变压器	800	17.63%	0.18	0.18				-34.30%
7629	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家小苇沟台分支07	100	84.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-23.49%
7630	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支福源凡5	200	9.60%	0.10	0.10				100.00%
7631	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线长岗村六组	200	17.90%	0	0		是	2026年6月	-35.86%
7632	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0				-39.91%
7633	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居7号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-34.38%
7634	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干113右5变台	400	85.80%	0.86	0.86	2025年6月			-30.24%
7635	和平	花园变	花园变764花新甲线	房地产物业管理有限公司201间隔配电变压器	100	42.00%	0.42	0.42				-91.10%
7636	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区2箱变201间隔配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
7637	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际3变电站201变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-45.60%
7638	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变201	400	42.00%	0	0		是	2028年12月	-41.39%
7639	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期4箱变201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
7640	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线65左3	200	24.00%	0.24	0.24				-39.80%
7641	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万村台	30	73.35%	1	1				-43.42%
7642	于洪	平罗变	平辛线	后辛台村1台	200	75.60%	1	1				-24.97%
7643	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线14	315	82.86%	1	1	2022年12月			-41.35%
7644	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线上炭窑台	200	30.05%	0	0		是	2025年11月	-28.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7645	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分7左2右2	400	50.70%	0.51	0.51				5.26%
7646	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站201配电变压器	800	65.63%	1	1				-42.75%
7647	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站2变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-42.18%
7648	大东	望花变	望花变70258望北甲线	祥云居箱变1站内变压器	400	37.80%	0.38	0.38				-47.49%
7649	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区1站房1变压器	630	21.08%	0.21	0.21				-40.43%
7650	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区2站房2变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-37.22%
7651	沈北	道义变	道义变15257道商线	太湖明珠花园1期2变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-210.17%
7652	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17+1右2	400	11.70%	0	0				0.01%
7653	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	YHG 怒信2之1柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
7654	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站1号配电变压器	630	6.35%	0.06	0.06				100.00%
7655	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变201	630	19.81%	0.20	0.20				-41.11%
7656	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左1	80	35.25%	0.35	0.35				-88.37%
7657	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线孙家堡凡09	200	39.00%	0.39	0.39				-33.16%
7658	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	兴隆华府2箱变出线间隔配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年9月	-34.33%
7659	法库	宝山变	法镇二线	计委1箱变变压器	1000	42.00%	0.42	0.42				-35.33%
7660	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干10+1左6	100	23.10%	0.23	0.23				-3005.40%
7661	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进东支01	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
7662	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区1局维变电站202配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2026年12月	45.98%
7663	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士1箱变1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-38.37%
7664	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	长胜建材公变台	200	67.20%	1	1		是	2025年9月	100.00%
7665	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团5变电站1变压器	400	38.00%	0.38	0.38				-51.92%
7666	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园9箱变2变压器	800	43.80%	0	0				-10.67%
7667	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区1变电站1变压器	500	40.32%	0.40	0.40				-42.30%
7668	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨刘洋农副产品加工公变台区	400	47.40%	0.47	0.47				100.00%
7669	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里2号变电站2变压器	315	23.24%	0.23	0.23				-41.11%
7670	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中教师楼	250	37.76%	0.38	0.38				-34.37%
7671	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线营盘分13	100	45.60%	0	0				-9.21%
7672	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十一号（微）	400	21.00%	0.21	0.21				14.74%
7673	东陵	水家变	水李线	水李干收兵台支42右10柱上变压器	200	41.40%	0.41	0.41				-26.59%
7674	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站1变压器	630	27.62%	0	0				-41.50%
7675	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
7676	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变202间隔配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
7677	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树线62右41左5	100	64.80%	1	1				-23.95%
7678	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联2变电站201变压器	315	24.76%	0.25	0.25				-47.27%
7679	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际13号变电站202配电变压器	630	62.86%	1	1				-40.38%
7680	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马三队支冷库凡6	400	0.00%	0	0				0.00%
7681	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期2箱式变电站1配电变压器	800	100.75%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-35.85%
7682	东陵	杨官变	杨孤甲线	和光尘越杨孤线1变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.95%
7683	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站201变压器	800	52.50%	0.53	0.53				-45.01%
7684	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙10箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-41.91%
7685	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯台	315	25.71%	0.26	0.26				-45.14%
7686	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站1变压器	630	23.37%	0.23	0.23				-42.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7687	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区9变电站2变压器	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-32.37%
7688	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和干新阳分7右8左5新	400	67.80%	1	1				4.25%
7689	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园3变电站1变压器	400	39.20%	0.39	0.39				-29.64%
7690	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线76左1	200	14.10%	0	0		是	2027年	0.24%
7691	法库	新依变	依三线	10KV依三线依村机井分1	100	0.90%	0	0		是	2025年12月	-15.59%
7692	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库1箱变2变压器	500	82.88%	0.83	0.83	2025年6月			-42.31%
7693	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯照明	400	23.70%	0.24	0.24				-23.40%
7694	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	三王堡西台	400	31.55%	0.32	0.32				-35.52%
7695	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城4变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7696	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期2变电站1变压器	630	34.76%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
7697	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	庐山苑小区箱式变电站2配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2025年12月	0.29%
7698	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分53右7变台	50	97.80%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	4.93%
7699	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫1变电站2变压器	500	47.04%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
7700	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村南台	200	64.95%	1	1		是	2025年8月	-28.12%
7701	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊金世达通信公变台区	200	8.40%	0.08	0.08				100.00%
7702	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井1台	200	42.60%	0.43	0.43				-73.71%
7703	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站201间隔配电变压器	630	54.76%	0.55	0.55				-41.72%
7704	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站201配电变压器	800	59.25%	1	1				-40.98%
7705	于洪	大兴变	兴红线	小微石材城1台区	400	31.80%	0	0		是	2025年9月	-20.91%
7706	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分43变台	315	85.08%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-28.85%
7707	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分柴窝支陈家支24变台	50	78.40%	1	1		是	2025年12月	-35.02%
7708	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站2变压器	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
7709	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分83左3	200	24.90%	0	0				-25.50%
7710	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站1号配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-41.47%
7711	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜1号箱式变电站2号配电变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-44.76%
7712	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7713	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2201配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
7714	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1201配电变压器	630	30.95%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
7715	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分9右4	200	42.00%	0	0		是		100.00%
7716	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分14右2柱上变压器	200	21.20%	0	0		是	2025年12月	-59.47%
7717	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站2变压器	800	49.88%	0.50	0.50				-41.24%
7718	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左18右6柱上变压器	100	8.80%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
7719	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	和景嘉园1变电站201配电变压器	630	35.24%	0.35	0.35				-43.57%
7720	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干136	200	21.30%	0	0				-28.58%
7721	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线14右1变台	400	37.50%	0.38	0.38				100.00%
7722	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站2变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-38.78%
7723	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东天支04	200	36.40%	0.36	0.36				-25.43%
7724	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变1变压器	630	120.00%	1	1	2024年9月	是	2026年5月	-46.11%
7725	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合7变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-44.86%
7726	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵二组台分支01	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	-30.47%
7727	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线腰沟分012	100	100.50%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-28.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7728	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利医院支03	50	111.60%	1	1	2024年12月	是	2026年6月	-36.60%
7729	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线文城分达连支46	200	40.10%	0.40	0.40				-28.39%
7730	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干55+1右1	400	24.60%	0.25	0.25				2.02%
7731	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家分016	100	119.70%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-269.58%
7732	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3柱上变压器	400	62.25%	1	1		是	2025年12月	-83.59%
7733	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	YHG和平新居配电变压器	315	54.29%	1	1		是	2026年12月	-17.55%
7734	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期1变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7735	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站1变压器	315	51.81%	0.52	0.52				-29.67%
7736	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府1小区变电站1配电变压器	630	8.25%	0.08	0.08				100.00%
7737	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	28.80%	0	0				-22.96%
7738	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾3变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-36.68%
7739	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾5变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
7740	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村1组新	200	65.40%	0.65	0.65				0.00%
7741	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干198左分10柱上断路器一—站式	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
7742	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村西南台	100	9.20%	0	0				-58.59%
7743	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦2小区变电站201	630	10.48%	0.10	0.10				17.18%
7744	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干60加1变压器	400	62.20%	0.62	0.62				-55.94%
7745	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园2号变电站1变压器	630	28.95%	0	0				-41.16%
7746	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干4+2右1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7747	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期1箱式变电站2配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	10.17%
7748	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变2变压器	630	53.02%	0.53	0.53				-44.23%
7749	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干96号变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-34.45%
7750	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站1配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
7751	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑6变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
7752	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51+3公变	200	30.50%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
7753	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站2号配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.75%
7754	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村南台	100	63.60%	1	1		是	2025年8月	-45.64%
7755	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0				-38.68%
7756	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线代家分13左2柱上变压器	100	44.70%	0.45	0.45				-40.85%
7757	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分40左8右4变台	200	4.80%	0.05	0.05				-132.20%
7758	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾一期4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-107.10%
7759	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期4变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-39.62%
7760	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期5变	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
7761	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线37	200	9.90%	0	0		是	2026年	-24.98%
7762	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干43	250	52.48%	0.52	0.52				-42.74%
7763	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分8变压器	250	5.12%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
7764	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	桃仙变254桃苏线桃苏线045	100	3.60%	0	0				-23.86%
7765	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支4柱上变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
7766	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干方家变分2公变	400	72.60%	0.73	0.73				-37.49%
7767	和平	花园变	花园变752花南甲线	沈水湾变台	250	41.20%	0.41	0.41				-44.81%
7768	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分7+1公变	315	52.38%	1	1		是	2026年6月	-40.76%
7769	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干93	315	20.32%	0	0				-53.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7770	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南乙线长南干16公变	315	68.19%	1	1		是	2026年12月	-43.01%
7771	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70左2	200	22.50%	0	0				-36.38%
7772	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干28柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-56.45%
7773	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干36	315	68.89%	1	1				-40.77%
7774	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑应乙线建设干106右3变压器	315	14.86%	0.15	0.15				-37.37%
7775	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线45	400	69.00%	1	1				-39.30%
7776	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分52变压器	315	0.32%	0	0				0.00%
7777	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右2左1	315	58.41%	1	1		是	2027年12月	-39.47%
7778	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线43变台	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-95.36%
7779	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城3主变	800	15.38%	0.15	0.15				-34.61%
7780	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-40.04%
7781	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变1变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-37.90%
7782	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变2号变	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
7783	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	公职人员小区2变电站202	315	25.40%	0.25	0.25				-40.46%
7784	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-2箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-44.45%
7785	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园1变电站2号高压柜1主变	630	20.32%	0.20	0.20				-39.98%
7786	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站202	630	21.27%	0.21	0.21				-37.87%
7787	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时捷园2变电站201柜	630	26.98%	0	0		是	2028年12月	-39.67%
7788	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站201变压器	500	53.12%	0.53	0.53				-21.77%
7789	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲1箱变2号变	400	40.00%	0	0		是	2025年12月	-17.94%
7790	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站202间隔变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-50.16%
7791	大东	望花变	望花变70244上园甲线	凤凰园箱式变电站1站内变压器	500	14.72%	0.15	0.15				-37.78%
7792	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓2配变站2变压器	800	9.00%	0.09	0.09				-43.73%
7793	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期5变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7794	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区1站内变压器	400	35.00%	0	0				-44.21%
7795	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊2变电站201柜	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	-37.55%
7796	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义2箱变2变	630	15.56%	0.16	0.16				-42.54%
7797	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	经贸变电站箱变1	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
7798	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变1号变	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-12.88%
7799	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区27箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7800	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线供销社住宅楼	100	56.70%	0.57	0.57				-34.68%
7801	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0				-30.59%
7802	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站1号配电变压器	500	29.12%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
7803	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲4变电站1变压器	500	56.32%	1	1		是	2025年12月	-38.92%
7804	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾5号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	30.16%	0	0				-27.92%
7805	于洪	化学变	化西甲线	沙岭村8台区	200	72.40%	1	1		是	2025年8月	-46.10%
7806	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区2变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
7807	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜西台	400	29.10%	0.29	0.29				-19.28%
7808	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支043	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
7809	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区2变电站2变压器	800	48.38%	0.48	0.48				-42.78%
7810	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室201柜1变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-43.82%
7811	于洪	东民变	东李线	和泰4小区5站房1变压器	630	21.52%	0	0				-36.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7812	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	金源佳苑201配电变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年12月	-41.02%
7813	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子南台	400	126.90%	1	1	2023年2月			-30.01%
7814	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线前板分44右8变台	200	91.80%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-45.10%
7815	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林.康泉府2变电站2变压器	630	35.24%	0.35	0.35				-39.31%
7816	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-35.91%
7817	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡七组台	200	43.20%	0	0		是	2025年11月	-27.46%
7818	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区1号箱1号变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-41.17%
7819	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干雍贺园分01柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
7820	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西冷支10	100	82.10%	0.82	0.82	2025年4月			-40.89%
7821	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居12变压器	400	54.50%	1	1		是	2026年12月	-41.83%
7822	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左7左14左2变台	400	77.70%	1	1				-34.82%
7823	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田5支005	100	51.90%	0.52	0.52				-49.60%
7824	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线民政居民小区分支004	200	8.10%	0.08	0.08				-8.46%
7825	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干52+1右4变压器	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-54.13%
7826	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城3变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
7827	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站1号配电变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年12月	-39.57%
7828	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干顿家分21左13变台	400	4.00%	0.04	0.04				-47.13%
7829	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支西洼地东支1	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7830	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微于金2号台区	200	21.00%	0.21	0.21				-18.40%
7831	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平北一台小微分台	200	68.70%	0.69	0.69				-30.93%
7832	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线83左16	400	18.15%	0	0		是	2027年	-27.39%
7833	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线风浩谷物种植家庭农场分1	200	7.20%	0.07	0.07				-15.03%
7834	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右1加1柱上变压器	200	20.10%	0	0				1.02%
7835	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干149加1右4	200	75.00%	1	1				0.00%
7836	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑2变电站1变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7837	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干桃园分4公变	400	14.80%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
7838	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-34.27%
7839	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城8变电站-2	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
7840	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园2箱变2变压器	400	26.40%	0.26	0.26				-41.00%
7841	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山分支16	200	39.90%	0	0				-31.68%
7842	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家清洁能源公变台区	200	26.40%	0.26	0.26				100.00%
7843	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线薄荷村3台	400	86.10%	0.86	0.86	2022年12月			-36.40%
7844	于洪	得胜变	得化线95476	小微一装修大院	200	31.20%	0.31	0.31				6.41%
7845	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS 沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园1变1	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-20.79%
7846	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-花开财落传媒有限公司-财落二C台1	200	17.25%	0	0				100.00%
7847	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分18右1变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
7848	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站2变压器	500	16.64%	0	0				-44.25%
7849	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17加1变压器	400	37.95%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
7850	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7851	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7852	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7853	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站1变压器	400	40.80%	0.41	0.41				-38.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7854	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站1变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
7855	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园2箱变1变压器新	630	46.86%	0.47	0.47				-42.64%
7856	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分双程支63右1变台	100	93.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-45.09%
7857	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西算分线05	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
7858	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余村南台照明	100	69.46%	1	1				-41.51%
7859	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期4变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
7860	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北西2支01	200	53.10%	0.53	0.53				14.69%
7861	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变202间隔配电变压器	315	23.24%	0	0		是	2026年12月	-36.70%
7862	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变1变压器	630	40.89%	0.41	0.41				-33.31%
7863	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南甲线长南干黄金分3公变	400	43.80%	0	0		是	2026年12月	-37.92%
7864	辽中	新民屯	新民屯变1141东方线	北三台子北台综合(2022微)	200	48.00%	0.48	0.48				62.24%
7865	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支1+2	200	0.00%	0	0				0.00%
7866	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子敬老院家属支02	100	20.00%	0.20	0.20				-29.35%
7867	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-13.67%
7868	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期2变电站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-18.21%
7869	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期5变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-34.47%
7870	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干55右6左1之1柱上变压器	400	58.80%	1	1		是	2025年12月	17.92%
7871	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	台区名:佑户坨社区2机井	100	84.00%	0.84	0.84	2021年9月			-48.59%
7872	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干17左3变台	200	63.90%	0.64	0.64				-41.10%
7873	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大支06	100	78.40%	0.78	0.78				-48.63%
7874	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分42右4	200	15.60%	0.16	0.16				-17.03%
7875	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区3变电站2变压器	400	29.70%	0.30	0.30				5.57%
7876	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线10变台	200	73.75%	0.74	0.74				-32.21%
7877	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线温屯分18变台	100	72.00%	0.72	0.72				-50.39%
7878	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分33变台	200	51.60%	1	1		是	2025年12月	-44.43%
7879	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子东台	200	17.80%	0.18	0.18				-29.85%
7880	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	海轮豪森2201配电变压器	630	60.00%	1	1		是	2026年12月	-39.76%
7881	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左18	80	24.00%	0	0		是	2027年	-42.43%
7882	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
7883	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站1变压器	630	22.29%	0.22	0.22				-39.06%
7884	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐驼子分后高支065	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7885	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区12变电站1变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
7886	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	芄湖经典小区2变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
7887	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支西支004	100	66.00%	0.66	0.66				-36.40%
7888	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变201 配电变压器	630	12.06%	0.12	0.12				100.00%
7889	铁西	劝工变	劝工变20040劝弄线	鑫丰又一城1箱变202变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-46.61%
7890	于洪	家俱变	俚锦线	水木年华1变电站1变压器	630	44.70%	0.45	0.45				-41.53%
7891	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府3变电站202配电变压器	800	27.30%	0.27	0.27				98.77%
7892	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村内台	400	51.90%	0.52	0.52				-25.95%
7893	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园1箱变2配电变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-44.36%
7894	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡6号变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-40.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7895	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友村台分支02	160	53.13%	1	1		是	2026年12月	-37.85%
7896	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站1变压器	500	28.00%	0.28	0.28				-35.71%
7897	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-41.27%
7898	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥7变电站201间隔配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
7899	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分28左2+1左11	200	2.10%	0.02	0.02				0.19%
7900	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园15变电站变压器	630	24.00%	0	0				-31.77%
7901	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠熙府2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	1.04%
7902	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴中台（微）	200	84.80%	0.85	0.85	2024年6月			-39.59%
7903	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	太平庄北台	200	38.50%	0.39	0.39				-35.99%
7904	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-39.26%
7905	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站2变压器	630	52.06%	1	1		是	2025年12月	-41.42%
7906	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站1变压器	500	34.08%	0	0				-41.88%
7907	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村3变电站1变压器间隔配电变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-28.92%
7908	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期4站房1配电变压器	630	39.68%	0.40	0.40				-36.11%
7909	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区1变电站2主变	630	27.43%	0.27	0.27				-28.14%
7910	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城1变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
7911	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区2变电站1变压器	800	35.63%	0.36	0.36				-42.60%
7912	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期7箱式变电站2配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.82%
7913	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线83左3变台	400	29.40%	0.29	0.29				-44.08%
7914	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村5号变电站1号配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2027年12月	-46.56%
7915	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站1变压器	630	39.62%	0	0				-35.99%
7916	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台东台照明	200	93.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-33.59%
7917	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村几06	315	21.59%	0.22	0.22				-31.12%
7918	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居1变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
7919	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线93左2变台	200	97.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-33.44%
7920	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居1变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.56%
7921	于洪	光辉变	光水线	小微光辉陆家1	200	22.80%	0.23	0.23				100.00%
7922	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左5右4	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
7923	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙于38公变	315	71.11%	1	1		是	2026年12月	-44.12%
7924	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分22右2	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
7925	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干50公变	315	44.95%	0.45	0.45				-42.14%
7926	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分14柱上变压器	315	10.79%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
7927	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分26	400	26.10%	0.26	0.26				-45.66%
7928	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干189变台	100	33.30%	0.33	0.33				-44.28%
7929	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右3	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
7930	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干71左5	250	32.64%	0	0				-46.21%
7931	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线15	160	29.25%	0	0				-48.87%
7932	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7+1左1之1柱上变压器	315	125.08%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-8.82%
7933	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立于水厂分7之2	250	18.80%	0	0				-42.74%
7934	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变2	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
7935	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光4变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7936	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站201配电变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-42.36%
7937	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站201变压器	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
7938	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	区委箱变1变压器	400	45.00%	0.45	0.45				-40.00%
7939	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含3箱变1	630	50.16%	1	1		是	2025年12月	-40.20%
7940	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区13变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.93%
7941	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	南九路小区变电站201	315	26.67%	0.27	0.27				-37.24%
7942	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区20箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
7943	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	旺方乙线旺方干2+0左1柱上变压器	50	11.60%	0	0		是	2025年12月	-8.89%
7944	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
7945	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑1箱式变电站配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
7946	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北辰村	400	17.70%	0.18	0.18				-86.88%
7947	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品2变电站1变压器	630	6.67%	0.07	0.07				100.00%
7948	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）1配电变压器	800	53.63%	1	1		是	2026年12月	-39.11%
7949	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦1202间隔配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-45.47%
7950	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分9变台	200	34.75%	0.35	0.35				-29.34%
7951	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站201间隔变压器	630	22.48%	0	0				100.00%
7952	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子1灯	100	42.15%	0.42	0.42				-42.60%
7953	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
7954	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干158+1左2	200	30.00%	0	0		是	2027年	7.48%
7955	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分20（东沟台）	100	83.60%	0.84	0.84	2025年4月			-25.76%
7956	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期3箱式变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
7957	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期1箱变202配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
7958	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分11左10	100	54.60%	0.55	0.55				-5.78%
7959	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-33.89%
7960	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	塔南分24左3	200	12.90%	0	0				17.45%
7961	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	前塔甲线前塔干朝中分44柱上变压器	100	3.60%	0	0		是	2025年12月	-22.34%
7962	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房干闵家分30变台	200	31.20%	0.31	0.31				-38.88%
7963	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站2号配电变压器	400	39.00%	0.39	0.39				-32.89%
7964	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站1变压器	630	19.56%	0.20	0.20				-44.85%
7965	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站2变压器	400	22.00%	0.22	0.22				-40.55%
7966	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站2变压器	315	27.94%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
7967	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-28.90%
7968	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分39变台	400	48.30%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
7969	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左4	200	77.40%	1	1		是	2025年	-52.34%
7970	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	33.15%
7971	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间支021	50	73.20%	1	1		是	2026年5月	-61.73%
7972	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线葡萄园照明台	200	41.40%	0.41	0.41				-92.36%
7973	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支03左02	250	34.32%	0	0		是	2025年	-35.90%
7974	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高南台照明	400	34.20%	0	0		是	2025年6月	-26.91%
7975	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左1	400	66.00%	0.66	0.66				0.00%
7976	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线黄土坎照明	200	38.40%	0.38	0.38				-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
7977	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分7右1左1变台	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	18.03%
7978	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期7变电站1变压器	500	87.04%	0.87	0.87	2022年12月			-40.22%
7979	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
7980	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝四道号机井8	50	28.20%	0.28	0.28				-33.08%
7981	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三1小区变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	18.80%
7982	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分35	315	19.05%	0	0				-8.63%
7983	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区2号变电站1号变压器	400	29.50%	0	0		是	2027年	-41.35%
7984	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变202	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
7985	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
7986	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站1变压器	200	73.20%	1	1				-41.75%
7987	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站201开关柜	630	20.32%	0.20	0.20				-41.84%
7988	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支05	30	25.67%	0	0		是	2026年5月	-21.11%
7989	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城5变电站-2	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
7990	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站2变压器	315	29.52%	0	0				-41.65%
7991	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线镇北线主干150	80	25.88%	0.26	0.26				-62.13%
7992	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
7993	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑2箱变202间隔配电变压器	400	24.38%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
7994	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑3箱变201间隔配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	-45.37%
7995	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置学府翠园小区变电站202变压器	400	2.80%	0	0		是	2028年12月	100.00%
7996	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于桥分38左8柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
7997	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站2变压器	800	28.13%	0.28	0.28				-41.75%
7998	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北中台	100	72.41%	1	1				-43.11%
7999	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜增水田支12	50	16.50%	0	0		是	2026年5月	-46.27%
8000	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-40.98%
8001	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区12主变	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
8002	大东	如意变	如意变80898如望乙线	水润观园2箱变1变压器	800	51.90%	1	1				7.86%
8003	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居1站房1变压器	315	19.68%	0	0				13.71%
8004	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干金牛分2左28变台	200	76.35%	0.76	0.76				-37.39%
8005	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21	200	21.50%	0.22	0.22				-40.05%
8006	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
8007	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站1变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-42.87%
8008	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分7右2	315	19.37%	0	0				-31.02%
8009	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线135左1	200	55.80%	0.56	0.56				-20.22%
8010	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都1变电站1变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
8011	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线51右7左2	400	61.80%	1	1				100.00%
8012	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变202间隔配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
8013	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4-	400	58.75%	1	1				-54.76%
8014	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右1	400	7.50%	0	0				100.00%
8015	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农甲线裕农干乳品分13	100	9.90%	0	0				-36.55%
8016	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园22主变	800	0.00%	0	0				0.00%
8017	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8018	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代1变电站1配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8019	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8020	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分42右6变台	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-36.58%
8021	于洪	范屯变	范古线	小微全胜新增2号台	200	83.10%	1	1	2024年9月	是	2025年9月	4.41%
8022	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1右7左1变台	100	70.00%	0.70	0.70				-38.60%
8023	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园5变电站变压器	630	14.10%	0	0				-43.40%
8024	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右5	200	79.20%	1	1				-17.39%
8025	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站201间隔配电变压器	315	53.33%	1	1				-44.39%
8026	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站1变压器	500	31.20%	0	0				-38.60%
8027	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村16机井	100	37.20%	0.37	0.37				-42.44%
8028	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区3箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
8029	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分47变台	200	29.40%	0.29	0.29				-22.88%
8030	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站201配电变压器	400	20.80%	0.21	0.21				-40.64%
8031	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站配电变压器	630	11.94%	0.12	0.12				-41.60%
8032	沈河	展览变	展览变874展文乙线	嘉里中心3配电室2变压器	630	3.49%	0.03	0.03				100.00%
8033	东陵	中马变	疗养线	世贸二期3箱变2变压器	630	19.56%	0.20	0.20				-35.28%
8034	于洪	平罗变	平罗变15366平水线	小微平水1号	200	11.40%	0	0				38.62%
8035	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29右9	400	34.75%	0.35	0.35				-32.10%
8036	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分41左3	400	32.50%	0.33	0.33				-24.66%
8037	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干69右7	200	31.50%	0.32	0.32				-23.70%
8038	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家老村	100	58.80%	0.59	0.59				-38.95%
8039	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53右32	315	68.00%	1	1		是	2027年	-41.32%
8040	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	二百楼1变压器	400	73.25%	1	1		是	2026年12月	-31.99%
8041	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期1变电站202配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-22.26%
8042	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国3号台	200	11.00%	0.11	0.11				-25.44%
8043	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分4柱上变压器	400	19.75%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
8044	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分51	200	56.10%	1	1		是	2026年5月	-14.07%
8045	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾6号变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0				-42.34%
8046	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅10变电站1变压器	500	24.32%	0	0				-43.56%
8047	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右3变台	200	33.20%	0.33	0.33				-37.03%
8048	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右7柱上变压器	400	3.60%	0	0		是	2025年12月	-30.63%
8049	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田前家2支02	200	3.75%	0	0		是	2026年5月	0.59%
8050	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5	315	71.75%	1	1				-65.79%
8051	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子5队	400	12.60%	0.13	0.13				7.28%
8052	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	黎明房屋箱变(单)	630	32.76%	0	0				-54.92%
8053	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤5变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
8054	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支04	315	59.24%	1	1		是	2026年12月	-54.26%
8055	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站2配电变压器	630	50.79%	1	1		是	2025年12月	-29.57%
8056	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园1箱变201配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-24.58%
8057	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-40.27%
8058	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站201间隔配电变压器	630	45.08%	0	0				-35.07%
8059	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城2箱变2变压器	630	15.56%	0	0				-37.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8060	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区2变电站2变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-40.63%
8061	康平	四家子	四家子变1207四长线	后张(2)台	100	39.60%	0.40	0.40				-35.16%
8062	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	天墅二期小区变电站1变压器	400	27.20%	0.27	0.27				-38.45%
8063	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线19左1变台	200	87.90%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
8064	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干48左5公变	315	33.65%	0	0				-39.94%
8065	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥3变电站201间隔配电变压器	630	27.14%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
8066	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村成刚养殖公变台区	400	12.60%	0.13	0.13				100.00%
8067	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
8068	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区4变电站201配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	50.46%
8069	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼1号箱式变电站2号配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.69%
8070	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期3变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0.26	0.26				8.51%
8071	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站2变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-37.59%
8072	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷1小区局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	26.59%
8073	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期2箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	15.61%
8074	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期4变202配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	25.72%
8075	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期1号变电站2号配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	-20.46%
8076	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-40.84%
8077	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左11变台	100	62.15%	1	1				-75.29%
8078	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子南分2台支08	200	13.20%	0	0				100.00%
8079	法库	包家屯	包家线	10kV包家线水泉分30	100	26.80%	0	0		是	2025年9月	-33.09%
8080	于洪	东民变	东范线	中港城永安嘉苑2站房1配电变压器	800	18.60%	0	0				-11.79%
8081	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站1配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2025年12月	-31.51%
8082	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站201间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-34.57%
8083	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房1配电变压器	500	49.28%	0.49	0.49				-26.08%
8084	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干312右17变台	200	15.90%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
8085	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右13	80	40.50%	0	0		是	2025年	-5.68%
8086	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左2左2	250	18.24%	0	0				-38.00%
8087	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左02	200	124.65%	1	1	2025年6月	是		-31.19%
8088	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线凤凰干2柱上变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
8089	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右2变台	160	76.88%	1	1		是	2025年12月	-29.05%
8090	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线瓦窑分20右7柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
8091	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分9右1右2柱上变压器	200	62.00%	1	1		是	2025年12月	-44.23%
8092	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	陵信干英雄分11右1柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-35.87%
8093	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支1变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
8094	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干186左1变台	100	63.00%	0.63	0.63				-46.76%
8095	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分30左2	400	64.25%	1	1				-53.62%
8096	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁三期2变电站202变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-51.84%
8097	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园2箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
8098	和平	三好变	三好变166文体甲线	东大南区住宅一次2主变	500	22.40%	0.22	0.22				-40.37%
8099	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦一次1#主变	800	19.88%	0.20	0.20				-32.98%
8100	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘1箱变2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
8101	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变1	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-45.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8102	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.10%
8103	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站1变压器	400	69.00%	0.69	0.69				-38.89%
8104	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-42.15%
8105	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站201配电变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-44.94%
8106	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期B区1变电站202变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-46.99%
8107	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工1箱变1	500	55%	1	1				-39.87%
8108	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝3变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-42.52%
8109	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变2变压器	1250	34.56%	0	0		是	2026年12月	-38.70%
8110	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站201变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-42.32%
8111	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站201变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8112	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	十二路农贸市场1变电站201	630	11.11%	0.11	0.11				-41.10%
8113	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街103号	400	73.20%	1	1				-44.87%
8114	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	山川2箱变1	630	21.33%	0.21	0.21				-41.66%
8115	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜1主变	500	13.60%	0.14	0.14				-37.09%
8116	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变1	630	29.14%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
8117	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站202间隔变	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
8118	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线松北分7右5+1柱上变压器	400	26.80%	0	0		是	2025年12月	14.85%
8119	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	集美万象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	6.30%	0	0				-9.60%
8120	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达7变电站2号配电变压器	500	22.72%	0	0		是	2027年12月	-34.57%
8121	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站1主变	500	23.20%	0.23	0.23				-41.39%
8122	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线后老薄5灯	100	87.60%	0.88	0.88	2025年4月			-38.02%
8123	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区3变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	61.35%
8124	于洪	得胜变	得工线95446	大青乡政府宿舍小区	315	44.44%	0.44	0.44				-73.98%
8125	于洪	东民变	东红线	小微东红干48	400	10.50%	0	0				34.59%
8126	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城3站房1配电变压器	400	57.90%	0.58	0.58				9.67%
8127	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一四六中学间隔配电变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-45.18%
8128	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左2左1柱上变压器	315	11.05%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
8129	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线新光实业分2	400	20.10%	0	0		是	2025年11月	-17.54%
8130	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二008	30	41.00%	0	0		是	2026年5月	-48.46%
8131	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21左1	200	6.00%	0.06	0.06				0.11%
8132	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分14+1	315	40.00%	0	0		是	2025年	-36.62%
8133	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左9	400	49.50%	0	0				-21.47%
8134	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室202柜配电变压器	630	36.95%	0	0				-42.08%
8135	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干靠山东分16右20柱上变压器	400	8.70%	0.09	0.09				-15.93%
8136	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组北台	200	9.30%	0.09	0.09				100.00%
8137	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜甲1KB铝镁小区201间隔配电变压器	315	102.86%	1	1	2023年8月	是	2025年10月	-37.35%
8138	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程2变电站2变压器	630	37.08%	0	0				-32.71%
8139	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线欢一新支02	200	21.00%	0.21	0.21				3.87%
8140	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居2变电站2变压器	500	65.60%	1	1		是	2025年12月	-41.48%
8141	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右7	200	45.15%	0	0				9.61%
8142	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	全波工厂公变台	400	12.00%	0.12	0.12				99.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8143	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘设施小区支009	50	42.90%	0	0		是	2026年5月	-47.16%
8144	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡9.15组新1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8145	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支19	200	57.00%	0.57	0.57				-39.19%
8146	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分38变台	200	22.80%	0.23	0.23				-35.79%
8147	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓1变电站201	630	25.71%	0	0		是	2028年12月	-43.16%
8148	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司2箱1变（备）201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
8149	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	小荒地台	200	35.00%	0.35	0.35				-38.56%
8150	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支25右15变台	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	-2153.06%
8151	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
8152	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分22右6左1柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	9.02%
8153	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站2配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8154	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园4箱变1号变压器	630	57.46%	1	1		是	2026年12月	-33.68%
8155	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变1变压器	400	84.00%	0.84	0.84	2023年7月			-31.69%
8156	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站202	800	78.81%	1	1		是	2028年12月	-40.65%
8157	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期6号变电站2号配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	100.00%
8158	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园2号变电站2号变压器	630	37.78%	0	0		是	2027年12月	-36.23%
8159	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观二组照明西	400	10.50%	0.11	0.11				-17.16%
8160	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城202配电变压器	630	8.89%	0	0				-44.00%
8161	沈河	方家变	方家变668方南乙线	其仕和悦配变站202间隔配电变压器	800	22.80%	0.23	0.23				-23.21%
8162	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左10	400	8.70%	0.09	0.09				-4.99%
8163	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站1配电变压器	800	52.75%	1	1		是	2025年12月	-39.63%
8164	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站1号变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-39.48%
8165	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村1台	400	36.90%	0	0				-25.26%
8166	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期1局维变202配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-33.40%
8167	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支016	100	28.80%	0.29	0.29				-54.12%
8168	于洪	光辉变	光东线	二分场2号小微台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8169	法库	双台子	双台子变045双四线	后满洲屯大队台	400	39.75%	0.40	0.40				-31.69%
8170	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家村村综合一台	200	30.30%	0.30	0.30				-37.69%
8171	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线腰三合屯分05	160	114.00%	1	1	2024年6月	是	2025年9月	-37.22%
8172	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期3号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8173	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线新发支036	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-224.01%
8174	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站201间隔配电变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-42.43%
8175	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8176	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期3变电站2变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
8177	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分21左1变台	100	99.90%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-40.34%
8178	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线蒲河北照明	200	62.85%	0.63	0.63				-40.74%
8179	辽中	金山变	金山变45544金东线	刘二堡变169北长线集贤照明	400	148.50%	1	1	2025年6月			-38.43%
8180	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房1变压器	630	11.17%	0.11	0.11				-40.14%
8181	开发	昆明变	昆明变55944星海甲线	净月臺小区2变电站1变压器	630	41.59%	0.42	0.42				7.27%
8182	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城9号变电站201间隔配电变压器	800	76.50%	1	1		是	2026年	-38.92%
8183	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线100左2变台	200	67.80%	1	1		是	2025年12月	-11.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8184	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座3箱变1配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
8185	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站1变压器	800	38.63%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
8186	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线059	100	63.30%	1	1		是	2026年12月	-36.87%
8187	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合二台	315	7.94%	0.08	0.08				90.13%
8188	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄3小区局维箱变201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8189	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分16加1变压器	50	42.00%	0.42	0.42				-54.52%
8190	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	言论箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-48.81%
8191	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑4箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-36.91%
8192	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅15变电站1变压器	630	27.43%	0	0				-37.70%
8193	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区1箱变201配电变压器	800	11.40%	0.11	0.11				-52.20%
8194	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期2箱变201间隔配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
8195	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区5变电站1变压器	400	34.50%	0.35	0.35				-42.86%
8196	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂3箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
8197	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右26变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-46.73%
8198	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北陵变168北方乙线三环分3柱上变压器	400	119.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-27.16%
8199	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分36左1变台	400	32.18%	0.32	0.32				0.00%
8200	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干51右5变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	54.64%
8201	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线东狼中台1	200	77.40%	0.77	0.77				-36.17%
8202	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-44.14%
8203	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-40.64%
8204	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）2201配电变压器	630	10.67%	0	0		是	2026年12月	-40.72%
8205	于洪	平罗变	平辛线	东二台子村2台	200	45.00%	0	0				-35.03%
8206	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线111右5右1变台	80	117.38%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-37.66%
8207	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46左7变台	200	49.80%	0.50	0.50				-36.47%
8208	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左22左7	200	29.70%	0.30	0.30				0.00%
8209	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左34右1	200	20.10%	0.20	0.20				-59.97%
8210	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变2变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-44.40%
8211	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分25变台	100	91.50%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-43.04%
8212	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分83	400	11.60%	0	0				-9.84%
8213	沈河	方家变	方家变690方佳线	佳和大三期4箱变201配电变压器	630	3.43%	0.03	0.03				100.00%
8214	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变2变压器配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2026年12月	-40.43%
8215	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城3-2间隔配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
8216	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	金地华园住宅	200	31.05%	0	0		是	2026年12月	-26.51%
8217	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分05	50	105.90%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-31.96%
8218	大东	小东变	小东变80166小海甲线	万新小区箱变（单）	630	12.70%	0.13	0.13				-43.49%
8219	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
8220	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分任家支东支004	50	102.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-29.39%
8221	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城5箱变202变压器	500	30.72%	0.31	0.31				-35.67%
8222	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左3	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-20.86%
8223	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于党校分5	50	21.60%	0	0				-31.18%
8224	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支5	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	-32.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8225	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	x铁路三供一业（灯塔厂）	200	33.60%	0	0				-3.75%
8226	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期4变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8227	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	万象云玺2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	51.60%	1	1				0.65%
8228	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线39右2	200	33.60%	0.34	0.34				-41.44%
8229	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	荣廷经典箱式变电站出线间隔 1配电变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-7.69%
8230	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台1台区	200	27.60%	0	0		是	2025年8月	-400.75%
8231	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队2台区	200	27.30%	0.27	0.27				-42.24%
8232	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡5箱变2变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-42.77%
8233	大东	小东变	小东变80167小海乙线	锦绣花园3箱变1变压器	630	56.00%	1	1				-38.31%
8234	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	八三卜中台照明（微）	400	47.00%	0.47	0.47				-40.02%
8235	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变201	400	52.40%	1	1		是	2028年12月	-42.90%
8236	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左3变压器	400	82.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-47.74%
8237	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站2号配电变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-26.50%
8238	于洪	兰台变	兰家线	沙岭标2	100	39.15%	0	0		是	2025年8月	-39.21%
8239	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站1号配电变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
8240	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干182左5变压器	315	51.11%	1	1		是	2025年12月	-45.56%
8241	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站1配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年	-49.15%
8242	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾1箱变2变压器	630	51.43%	1	1				-35.75%
8243	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-39.57%
8244	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线北陈村3台	200	26.50%	0.27	0.27				-37.11%
8245	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干138右2-1	315	6.86%	0	0				-108.35%
8246	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	水田支51左3左14	200	2.40%	0.02	0.02				0.00%
8247	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线25	160	52.03%	0.52	0.52				-34.60%
8248	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区2箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-39.16%
8249	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城15号变电站201配电变压器	800	56.40%	0.56	0.56				-29.08%
8250	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园2箱变1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-42.87%
8251	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中达三百户变电站201配电变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-44.92%
8252	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	镀锌钢管厂育才1-2考核	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
8253	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线33	400	80.50%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-41.91%
8254	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左6	315	21.90%	0.22	0.22				-46.22%
8255	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5	200	75.30%	1	1				-61.80%
8256	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干24右2	630	22.29%	0	0				5.61%
8257	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线红工分25左12左2柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
8258	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分101	100	88.60%	0.89	0.89	2025年2月	是	2026年	-30.36%
8259	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44变压器	315	96.51%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-39.28%
8260	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分4公变	315	10.16%	0	0		是	2026年12月	-54.53%
8261	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干12+1公变	315	36.19%	0.36	0.36				-45.26%
8262	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右6	315	10.79%	0	0				-91.93%
8263	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-1变台	200	18.60%	0	0		是	2028年12月	-16.75%
8264	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分19右7变压器	315	78.10%	1	1		是	2025年12月	-30.15%
8265	沈河	长青变	万科1期4箱变2变压器		500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
8266	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区3箱变2号变	630	18.54%	0.19	0.19				-44.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8267	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	东湖秀景小区变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-21.00%
8268	和平	太原变	太原变044南五乙线	太原22主变	500	33.20%	0.33	0.33				-41.85%
8269	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-45.32%
8270	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
8271	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭1箱变2站内变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-40.93%
8272	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园3箱变1变	630	9.84%	0.10	0.10				-48.34%
8273	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期7变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8274	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱新天地1变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年6月	-27.85%
8275	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变1变压器	315	33.52%	0	0		是	2026年6月	-45.02%
8276	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站2变压器	630	86.67%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.13%
8277	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变1	400	52.00%	1	1		是	2025年12月	-42.48%
8278	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	新铁桥变2	630	116.19%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.92%
8279	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑1变电站1变压器	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-58.19%
8280	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期3变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2028年12月	-41.15%
8281	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区2变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	28.32%
8282	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站2站内变压器	800	16.13%	0	0				-42.57%
8283	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园4号变电站202间隔配电变压器	800	70.50%	1	1		是	2027年12月	-36.19%
8284	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区1变电站202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年9月	-38.12%
8285	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站2号变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-41.33%
8286	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2027年12月	-42.38%
8287	和平	青年变	青年变364青文线	滨河于24(省电实业)201间隔配电变压器	1250	20.80%	0	0				-53.90%
8288	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站201间隔配电变压器	500	36.16%	0	0		是	2026年12月	7.02%
8289	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城3箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
8290	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十六号(微)	400	34.80%	0.35	0.35				9.19%
8291	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十三号(微)	400	31.80%	0.32	0.32				12.05%
8292	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站2变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
8293	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分34左4	400	9.90%	0.10	0.10				8.98%
8294	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两前3支03	200	63.60%	1	1				100.00%
8295	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.00%	1	1		是	2025年12月	4.32%
8296	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8297	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉四分厂三站照明	50	82.20%	0.82	0.82	2023年4月			-17.41%
8298	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵卜分6-1	250	64.44%	0.64	0.64				-43.54%
8299	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期2变压器	400	36.38%	0	0				-38.13%
8300	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅2	100	88.00%	0.88	0.88	2024年9月			-36.04%
8301	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	YHG_金港名城1号箱2号变	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-37.09%
8302	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城6号变电站1变压器	630	9.14%	0	0				-39.64%
8303	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线珠林分8左6	315	3.81%	0	0				-58.02%
8304	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站201开关柜	630	22.22%	0.22	0.22				-41.18%
8305	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期1箱变2变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	2.82%
8306	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府5变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8307	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变2变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-45.09%
8308	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境1号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	12.38%	0.12	0.12				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8309	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	YHG_武警院内箱式变电站1号配电变压器	500	24.72%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
8310	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工屯支44	200	29.50%	0.30	0.30				-36.52%
8311	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期4箱式变电站1配电变压器	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
8312	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站1配电变压器	800	27.00%	0.27	0.27				-34.65%
8313	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站2变压器	630	74.67%	0.75	0.75				-40.33%
8314	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆1变电站202配电变压器	800	5.63%	0.06	0.06				100.00%
8315	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分057	200	53.40%	0.53	0.53				-39.02%
8316	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后山北02	100	65.00%	0.65	0.65				-31.40%
8317	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8318	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器102	630	38.73%	0.39	0.39				100.00%
8319	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分3右07	100	39.00%	0.39	0.39				-36.40%
8320	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期7箱式变电站配电变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-45.01%
8321	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分10左2	200	31.80%	0	0				-14.65%
8322	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10	250	72.00%	1	1				-38.62%
8323	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线后满洲屯2队支04	200	18.50%	0.19	0.19				-31.45%
8324	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站2变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-43.94%
8325	东陵	祝家变	祝滨线	蔡家沟分42右2柱上变压器	400	0.00%	0.00	0.00				100.00%
8326	苏家屯	雪松变	雪松变60554松榆甲线	孔雀城学园里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	45.90%	0.46	0.46				-8.79%
8327	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站1变压器	630	14.22%	0.14	0.14				-44.47%
8328	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房2变压器	630	10.92%	0.11	0.11				-33.17%
8329	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园1变电站2变压器	630	11.94%	0	0		是	2025年	-45.14%
8330	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站1变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-20.09%
8331	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG_东方家园201变压器	630	46.48%	0.46	0.46				-49.02%
8332	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-41.59%
8333	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	大洋河新建变台	200	70.50%	0.71	0.71				-22.16%
8334	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚村支16	200	91.80%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-35.02%
8335	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8336	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊信用社住宅	80	47.63%	0.48	0.48				-40.42%
8337	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	灯具厂住宅1变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
8338	于洪	平罗变	平悟线	平罗二村九队2南台区	400	27.90%	0	0				-35.69%
8339	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1-1变电站1配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-40.61%
8340	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义东支05	400	39.80%	0.40	0.40				-21.91%
8341	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左5右13变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
8342	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分88	400	15.60%	0.16	0.16				10.82%
8343	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分4加1右支02变压器	50	62.40%	0.62	0.62				-57.08%
8344	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线四方台村东二台	200	85.50%	0.86	0.86	2024年6月			-34.22%
8345	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村东台照明	400	28.75%	0.29	0.29				-41.65%
8346	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房2变压器	800	31.50%	0.32	0.32				-37.82%
8347	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线后兴分02	50	60.00%	0.60	0.60				-36.11%
8348	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线坑东支017	200	31.60%	0	0		是	2026年5月	-36.44%
8349	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰1号变电站201配电变压器	800	57.00%	1	1				-38.71%
8350	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分达连东支26右02变压器	50	21.60%	0.22	0.22				-60.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8351	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干48+1左1	400	3.00%	0.03	0.03				100.00%
8352	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房1变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-46.37%
8353	沈北	道义变	道义变15293开发二线	柳岸新居3箱1变	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
8354	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区1变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	18.40%
8355	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右9柱上变压器	315	67.30%	1	1		是	2025年12月	-40.24%
8356	东陵	中马变	疗养线	疗养线疗养干16下马三台分10柱上变压器	100	8.50%	0.09	0.09				-58.16%
8357	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分15右2右1	315	30.86%	0	0				99.88%
8358	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分32左3柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-63.48%
8359	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡7号小区变电站1号变压器	400	35.20%	0	0				-44.78%
8360	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房2变压器	630	15.24%	0	0				-41.49%
8361	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组照明	400	112.20%	1	1	2024年6月			-41.43%
8362	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村23机井	200	22.90%	0	0		是	2025年10月	-43.30%
8363	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚1箱式变电站2配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
8364	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚3箱式变电站2配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
8365	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站1配电变压器	400	74.50%	1	1		是	2025年12月	-37.00%
8366	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分7变台	200	96.90%	1	1	2022年12月			-37.55%
8367	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙线长南干100公变	400	43.80%	0	0		是	2026年12月	-37.66%
8368	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站202配电变压器	800	27.00%	0	0				-42.16%
8369	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	乡政府宿舍	315	58.10%	0.58	0.58				-53.26%
8370	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树西支2支1	200	35.70%	0.36	0.36				100.00%
8371	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线兰旗分班电支37变台	250	52.80%	1	1		是	2025年12月	-43.11%
8372	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线古洞岗子分58右8变台	315	15.05%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
8373	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线47左6变台	200	42.30%	0.42	0.42				-32.65%
8374	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房2变压器	630	24.63%	0.25	0.25				-43.29%
8375	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分15	200	63.54%	1	1				-38.30%
8376	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分40变台	200	38.70%	0.39	0.39				-14.34%
8377	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区多福源畜牧养殖场	50	40.80%	0	0				3.43%
8378	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里1号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	19.20%	0	0				6.82%
8379	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3569.79%
8380	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房1变压器	630	21.08%	0.21	0.21				-41.63%
8381	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵大棚2支05	200	9.50%	0.10	0.10				-31.75%
8382	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区2变电站2变压器	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
8383	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50左26左1	400	17.10%	0.17	0.17				-33.81%
8384	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城8变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
8385	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东下支011	200	23.65%	0.24	0.24				-27.99%
8386	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线土井山分07	100	63.00%	0.63	0.63				-38.58%
8387	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线三组分7左2变台	200	38.10%	0.38	0.38				-46.88%
8388	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线46柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-37.37%
8389	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭19号台	400	69.00%	0.69	0.69				-31.99%
8390	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分两家子支小区支01	30	75.50%	0.76	0.76				-38.10%
8391	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线205右6变台	200	29.40%	0.29	0.29				-26.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8392	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期3箱变2变压器	630	49.52%	0.50	0.50				-40.56%
8393	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站2变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-38.07%
8394	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	瑞龙辽中城1号箱变2号变压器	800	12.30%	0.12	0.12				33.92%
8395	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分08	400	11.33%	0.11	0.11				-19.00%
8396	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右21左11	400	11.70%	0.12	0.12				1.46%
8397	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户中台分支002	100	76.00%	0.76	0.76				-50.13%
8398	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞住宅1箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
8399	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线大山下支034	50	78.40%	1	1		是	2026年12月	-32.12%
8400	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭二期局维202配电变压器	400	20.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
8401	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑3变电站1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-41.33%
8402	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区6变电站2变压器	800	34.13%	0.34	0.34				-41.82%
8403	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线32左6变台	315	55.56%	0.56	0.56				-38.30%
8404	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子6灯	100	87.60%	0.88	0.88	2025年4月			-40.24%
8405	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家村内	80	54.00%	0.54	0.54				-45.65%
8406	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区4变电站201配电变压器	400	5.60%	0	0				78.84%
8407	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾2号变电站202间隔配电变压器	800	3.60%	0.04	0.04				100.00%
8408	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润润府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	18.30%	0	0				-21.43%
8409	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	吴八分9右3	400	12.00%	0.12	0.12				100.00%
8410	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-42.46%
8411	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	农电局道东家属楼母线间隔配电变压器	500	30.08%	0.30	0.30				-41.76%
8412	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支71变台	400	20.70%	0.21	0.21				-12.09%
8413	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户201配电变压器	1250	23.36%	0.23	0.23				-45.08%
8414	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥1箱变201配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-19.37%
8415	于洪	范屯变	范静线	小微范屯村北台	200	40.80%	0.41	0.41				-15.83%
8416	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村大队前	200	56.60%	0.57	0.57				-46.65%
8417	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站2变压器	500	18.80%	0.19	0.19				-42.05%
8418	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分9+1左1	400	17.40%	0	0				0.00%
8419	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-31.90%
8420	于洪	平罗变	平辛线	小微后辛台村1	400	50.40%	1	1				-36.28%
8421	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈阳荆众机械设备有限公司（一站式）	200	30.30%	0.30	0.30				24.23%
8422	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台1配电变压器	800	51.00%	0.51	0.51				8.93%
8423	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台2配电变压器	800	78.30%	0.78	0.78				6.23%
8424	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化3台	200	44.00%	0.44	0.44				54.04%
8425	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线2台	400	93.60%	1	1	2022年12月			-27.26%
8426	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	自来水宿舍箱式变电站配电变压器	500	26.00%	0.26	0.26				-46.07%
8427	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分15左2变台	400	28.50%	0.29	0.29				0.20%
8428	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺2号变电站2号配电变压器	630	64.76%	0.65	0.65				-11.83%
8429	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房2配电变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-25.68%
8430	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站2配电变压器	500	30.60%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
8431	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分5柱上变压器	315	52.70%	1	1		是	2025年12月	-46.74%
8432	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	南窑变554城东甲线城东甲线30	315	38.10%	0.38	0.38				-36.90%
8433	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	后陵干109	315	35.24%	0	0				-36.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8434	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分19变压器	315	17.27%	0	0		是	2025年12月	-50.39%
8435	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干27左5	315	25.65%	0	0				-42.45%
8436	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分27左1	315	63.17%	0.63	0.63				-22.32%
8437	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干63公变	315	77.14%	1	1		是	2026年6月	-40.92%
8438	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	怀顺干10公变	200	59.10%	0.59	0.59				-39.45%
8439	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	北陵变162黄河乙线黄河干48右3柱上变压器	400	61.75%	1	1		是	2025年12月	-37.75%
8440	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3-2	160	46.13%	0	0				-39.40%
8441	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干78变压器	250	86.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-51.92%
8442	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科1期1箱变1变压器	500	41.28%	0.41	0.41				-43.47%
8443	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变2	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
8444	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
8445	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次2#主变	800	27.60%	0.28	0.28				-43.97%
8446	和平	太原变	太原变050先锋线	太原11变压器	315	26.29%	0	0				-46.04%
8447	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次2变压器柜2主变	630	55.24%	1	1				-37.51%
8448	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑2变电站201柜	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-43.53%
8449	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站201变压器	400	30.00%	0	0		是	2028年12月	-47.59%
8450	铁西	重工变	重工变10870城治线	重工街9变电站201柜	500	22.72%	0.23	0.23				-46.83%
8451	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园4变电站201变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8452	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园10变电站2变压器	630	56.76%	1	1				-44.29%
8453	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变2	500	44.00%	0.44	0.44				-39.96%
8454	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲7箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8455	和平	和平变	和平变166同南甲线	新华园变电站3号高压柜2主变	400	27.00%	0.27	0.27				-44.67%
8456	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站1号变	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-47.95%
8457	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅3箱变2变	630	16.38%	0.16	0.16				-39.08%
8458	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变2变压器	500	18.88%	0	0				-43.48%
8459	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2202变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-41.80%
8460	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站1号变压器	800	50.63%	1	1		是	2027年12月	-39.83%
8461	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站201变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-44.58%
8462	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区17变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
8463	沈河	青年变	青年变352青东线	工校1箱变1变压器	315	11.43%	0	0		是	2026年6月	-39.37%
8464	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊1变电站201柜	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
8465	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景2箱变2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-42.82%
8466	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城16箱变1变压器	630	37.71%	0	0				-23.13%
8467	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干朱三台子分37变台	100	73.50%	0.74	0.74				-35.96%
8468	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2202间隔配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年9月	-39.26%
8469	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线林业队分忠江养殖场支8	80	19.50%	0.20	0.20				60.89%
8470	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分5之2	200	0.00%	0	0				0.00%
8471	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅典居1箱变(单)	400	0.00%	0.00	0.00				-41.65%
8472	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干17柱上变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
8473	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾10号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	34.20%	0	0				-26.52%
8474	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗佑户坨治强大棚公变台区	200	3.20%	0.03	0.03				0.00%
8475	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块2变电站201间隔配电变压器	630	57.14%	1	1		是	2027年12月	-35.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8476	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之21柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-50.01%
8477	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉北台	100	79.72%	1	1				-32.71%
8478	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西支002	200	40.35%	0	0		是	2026年5月	-27.28%
8479	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干提水分16左8右4柱上变压器	400	64.50%	1	1		是	2025年12月	3.73%
8480	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期1箱变2变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	6.13%
8481	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期3变电站201变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-41.36%
8482	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下6变电站2变	500	66.00%	1	1		是	2025年12月	-37.66%
8483	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左14右11	200	4.20%	0	0				0.00%
8484	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站1变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-41.71%
8485	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干46右2	100	62.40%	0.62	0.62				-30.47%
8486	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43左8变台	200	43.20%	0.43	0.43				-17.46%
8487	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城5号1变压器	800	11.25%	0.11	0.11				-47.05%
8488	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分38	315	43.49%	0	0		是	2026年	-44.94%
8489	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左7+1右1	200	38.20%	0.38	0.38				-63.34%
8490	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵下分8	400	59.75%	0.60	0.60				-48.20%
8491	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城5箱变1变压器	400	20.00%	0	0				43.77%
8492	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干49	200	102.30%	1	1	2024年6月	是	2026年5月	-15.31%
8493	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	教堂自维变压器	630	7.14%	0.07	0.07				-48.52%
8494	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	58.00%	1	1		是		-38.87%
8495	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干20右2柱上变压器	400	37.20%	0.37	0.37				-45.48%
8496	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地1号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-45.02%
8497	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分7变台	400	27.40%	0	0		是	2025年12月	10.81%
8498	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线90右11变台	200	52.50%	0.53	0.53				-40.77%
8499	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	翠文箱变1变压器	500	24.72%	0	0		是	2026年12月	-53.75%
8500	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分26左2右4	100	15.30%	0	0				1.64%
8501	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞子分59左4变台	200	32.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
8502	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变202间隔配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
8503	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄2小区局维箱变202配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
8504	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东北街台分支06	50	66.00%	1	1		是	2026年12月	-31.08%
8505	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分9右1	200	4.25%	0.04	0.04				68.77%
8506	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府1号变电站1号配电变压器	800	4.88%	0.05	0.05				100.00%
8507	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分25左1左1之2柱上变压器	400	64.20%	1	1		是	2025年12月	29.78%
8508	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站1号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
8509	于洪	得胜变	得山线95478	百福花园变电站1变压器	630	14.73%	0	0				-44.83%
8510	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	7.01%
8511	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区崇宏养猪场	400	11.18%	0	0		是	2026年12月	6.54%
8512	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左3	200	88.00%	0.88	0.88	2025年4月	是	2026年	-19.59%
8513	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西2水井支9	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8514	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司2	630	19.37%	0.19	0.19				-50.61%
8515	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槌檀山一期1号变电站2号配电变压器	800	24.30%	0	0				-2.61%
8516	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海4期1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
8517	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城4号变电站1变压器	630	12.22%	0	0				-43.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8518	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村八组（2021微）	400	24.20%	0.24	0.24				-42.07%
8519	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站2变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
8520	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期3号变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
8521	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站1变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-44.21%
8522	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
8523	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
8524	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东台	200	88.80%	0.89	0.89	2022年12月			-10.96%
8525	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际3号变电站2变压器	500	19.68%	0	0				-45.74%
8526	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-42.94%
8527	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线燃料公司住宅	50	70.20%	0.70	0.70				-39.34%
8528	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干29柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
8529	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十七号（微）	400	34.20%	0.34	0.34				17.66%
8530	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里3小区变电站1变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-44.95%
8531	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润中央宫园二期局维变电站202配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	5.81%
8532	辽中	六间房	六间房变1128化家线	化家村综合一台	200	50.40%	1	1		是	2025年8月	-18.92%
8533	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区1变电站2变压器	800	65.63%	1	1		是	2025年12月	-38.00%
8534	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都2箱变1考核配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
8535	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地阅风华3小区变电站1配电变压器	800	13.13%	0.13	0.13				100.00%
8536	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区1号箱变2号变	630	45.40%	0	0				-36.13%
8537	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村	200	57.00%	1	1				-52.82%
8538	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥现代城四期1箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	10.93%
8539	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.3期小区变电站201配电变压器	800	29.75%	0	0				-40.57%
8540	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站202间隔配电变压器	800	10.88%	0.11	0.11				-38.81%
8541	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东牛犊畜牧公变台区	200	15.00%	0.15	0.15				100.00%
8542	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供3箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-25.74%
8543	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线小横道子分支005	200	33.30%	0.33	0.33				-29.47%
8544	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-36.59%
8545	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
8546	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡二组照明	250	25.92%	0.26	0.26				-20.14%
8547	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期12主变	800	24.38%	0.24	0.24				-30.45%
8548	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白凤英支10	30	45.00%	0	0		是	2026年12月	-6.85%
8549	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什南分2柱上变压器	315	39.62%	0.40	0.40				-41.41%
8550	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区1箱变1变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
8551	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾1箱变1变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-41.87%
8552	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村综合一台	400	66.90%	0.67	0.67				-16.33%
8553	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分单电支38变台	50	49.60%	0.50	0.50				-41.13%
8554	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西四支07	200	39.30%	0.39	0.39				-21.04%
8555	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司1201配电变压器	630	45.97%	0.46	0.46				-35.43%
8556	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDF组团10变电站201间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-37.73%
8557	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站1变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-41.01%
8558	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨一委社区2机井	50	80.80%	0.81	0.81	2022年12月	是	2026年12月	-70.04%
8559	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支35变台	200	25.45%	0.25	0.25				-82.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8560	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室2号配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
8561	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区3变电站102配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	6.05%
8562	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线226变台	200	22.43%	0.22	0.22				-37.63%
8563	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干40北飞分0+1一站式	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8564	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站2变压器	630	31.62%	0	0				-44.19%
8565	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	西郊干金山分18	315	15.87%	0.16	0.16				100.00%
8566	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期1202配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-39.17%
8567	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81左2	200	56.70%	0.57	0.57				-12.26%
8568	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分5右1	200	18.30%	0.18	0.18				-26.91%
8569	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-48.64%
8570	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	1	1		是	2025年12月	-23.26%
8571	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分16右8左3	50	44.00%	0	0		是	2025年	-45.01%
8572	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心2配电室1变压器	800	2.40%	0.02	0.02				100.00%
8573	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线兰屯村内台	400	50.40%	0.50	0.50				-35.82%
8574	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左24右1	200	37.80%	0.38	0.38				0.23%
8575	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前府支012	200	36.50%	0	0		是	2026年12月	-35.61%
8576	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分下洼子支11变台	200	26.40%	0.26	0.26				-37.86%
8577	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区2变电站2变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
8578	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场2变电站1变压器	500	29.76%	0.30	0.30				-40.28%
8579	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分68左7	200	9.00%	0.09	0.09				2.86%
8580	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期11主变	800	18.38%	0.18	0.18				-40.14%
8581	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金河御小区2局维变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	12.08%
8582	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
8583	于洪	范屯变	范静线	小微东大林村东2台	200	100.80%	1	1	2025年6月			0.00%
8584	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分9左2+1	400	15.60%	0	0		是		87.08%
8585	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大都14号变电站201间隔配电变压器	800	40.13%	0	0				-40.58%
8586	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京8小区变电站201配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	5.84%
8587	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干沟沿分25变台	200	73.50%	0.74	0.74				-73.18%
8588	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分22变台	400	13.20%	0.13	0.13				-11.56%
8589	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村3台	400	35.10%	0	0				32.04%
8590	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园1变电站1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-34.95%
8591	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门5箱变1变压器	400	41.10%	0	0				-6.63%
8592	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区3箱变（单）	500	21.12%	0.21	0.21				-44.09%
8593	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期1变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-8.86%
8594	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干90柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-103.64%
8595	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区6变电站2变压器	800	28.50%	0.29	0.29				-36.94%
8596	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器202	800	0.00%	0	0				100.00%
8597	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线50左3变压器	400	39.90%	0.40	0.40				-44.35%
8598	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	400	103.50%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-32.02%
8599	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	林校小区变电站2号变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年	-44.49%
8600	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村综合一台（微）	400	1.50%	0.02	0.02				-31.88%
8601	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园1箱变1变压器	630	59.68%	0.60	0.60				-42.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8602	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线中盘线136右分3	400	22.00%	0.22	0.22				15.67%
8603	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期3箱式变电站1配电变压器	1250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8604	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分12右16变台	200	36.30%	0.36	0.36				-43.08%
8605	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝西支03	100	148.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-33.46%
8606	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干203	400	31.20%	0.31	0.31				-25.11%
8607	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村四组	100	86.00%	1	1	2024年9月	是	2025年8月	-33.92%
8608	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左3变台	400	23.10%	0.23	0.23				-26.55%
8609	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期4箱式变电站1配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2025年12月	2.83%
8610	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干高坎分04（清洁能源）	400	28.43%	0.28	0.28				16.14%
8611	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线029	200	38.70%	0.39	0.39				-35.71%
8612	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分49右04	100	78.60%	0.79	0.79				-42.73%
8613	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线90左1变台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
8614	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线80右3变台	200	21.60%	0.22	0.22				100.00%
8615	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-38.02%
8616	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期3箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-37.25%
8617	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8618	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河村7台	200	44.70%	0	0				-4.38%
8619	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双支04	200	59.40%	1	1		是	2026年5月	-27.92%
8620	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁2号箱变变压器配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-45.20%
8621	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干5柱上变压器	200	31.20%	0.31	0.31				-65.23%
8622	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分14柱上变压器	250	73.20%	1	1		是	2025年12月	-159.67%
8623	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分8变压器	250	24.64%	0.25	0.25				-43.69%
8624	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左4	315	46.67%	0.47	0.47				-42.71%
8625	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左2	315	71.43%	0.71	0.71				-40.86%
8626	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	三家分9右2	200	71.40%	1	1		是		-33.18%
8627	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左16	200	59.10%	0.59	0.59				-36.82%
8628	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分8左5+1公变	315	31.43%	0.31	0.31				-41.64%
8629	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵甲线血站分6	315	50.16%	0.50	0.50				-42.87%
8630	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干41	315	112.06%	1	1	2025年6月			-39.31%
8631	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干42	250	20.48%	0.20	0.20				-43.04%
8632	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风干12加1	315	20.63%	0.21	0.21				-33.58%
8633	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干7柱上变压器	315	60.95%	1	1		是	2025年12月	-41.06%
8634	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅2#主变	630	17.14%	0	0				-42.87%
8635	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次1#主变	500	6.40%	0	0				-33.84%
8636	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
8637	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山明渠5箱变2变压器	630	84.76%	0.85	0.85	2025年6月			-41.02%
8638	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-42.59%
8639	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园9变电站1变压器	630	45.33%	0	0				-45.30%
8640	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变2变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.41%
8641	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富4箱变1变压器	630	58.10%	1	1		是	2026年12月	-42.61%
8642	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变1站内变压器	500	19.52%	0	0				-40.16%
8643	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭6箱变1变	630	35.05%	0.35	0.35				-37.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8644	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站1号变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
8645	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都12箱变1变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-44.16%
8646	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河2箱变1	400	29.10%	0.29	0.29				-44.03%
8647	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑1箱变2	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
8648	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区4变电站1变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-44.00%
8649	和平	方型变	方型变438方文乙线	鲁园南主变	400	28.40%	0.28	0.28				-45.57%
8650	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	紫金桃源2号变电站201间隔（下深甲线）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
8651	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
8652	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东屯一二组照明	100	67.80%	0.68	0.68				-47.35%
8653	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾2号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	31.50%	0	0				-25.28%
8654	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司2201配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
8655	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代1号变电站1号变压器	400	54.00%	1	1		是	2027年12月	-13.29%
8656	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线六建北散户	160	72.38%	1	1		是	2026年12月	-32.95%
8657	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期1箱式变电站1配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
8658	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干179变台	200	38.93%	0.39	0.39				-39.86%
8659	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线何庄村照明	100	32.40%	0.32	0.32				-43.87%
8660	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙6小区变电站2变压器	400	23.10%	0.23	0.23				-42.41%
8661	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分176变台	200	35.40%	0.35	0.35				-36.15%
8662	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左4	315	35.81%	0	0				100.00%
8663	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站北四变压器	630	45.97%	0.46	0.46				-23.43%
8664	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干徐林分5左3变压器	200	65.60%	1	1		是	2025年12月	-36.34%
8665	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡1配电室202柜配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
8666	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站1变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-38.85%
8667	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北政府路伊涛建材公变台区	200	86.70%	1	1	2025年6月			100.00%
8668	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站202配电变压器	630	51.43%	1	1				-40.49%
8669	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房1变压器	630	48.25%	0	0				-44.30%
8670	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城南农企	315	61.97%	1	1		是	2026年12月	-38.31%
8671	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵西2台支04	200	35.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
8672	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆2变电站202配电变压器	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
8673	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分75	315	19.56%	0	0		是	2025年	-46.44%
8674	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站1变压器	500	42.80%	0.43	0.43				-42.03%
8675	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分26右7变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
8676	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分10柱上变压器	315	18.67%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
8677	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区-别墅1箱式变电站1号配电变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
8678	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石2主变	630	69.84%	0.70	0.70				-31.90%
8679	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线工东几11	100	92.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-39.78%
8680	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期1201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-103.82%
8681	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-64.01%
8682	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8683	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右1+1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8684	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三南村米杂生物质公变台区	200	27.60%	0.28	0.28				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8685	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村北台区	400	18.90%	0	0				-18.47%
8686	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉2号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	19.68%	0	0				100.00%
8687	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左5变台	100	119.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-27.81%
8688	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干60	200	21.00%	0.21	0.21				-32.23%
8689	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所2箱变201配电变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-37.93%
8690	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城六期小区1变电站1变压器	800	15.00%	0.15	0.15				10.82%
8691	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区3变电站202配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2026年12月	49.24%
8692	于洪	平罗变	平辛线	小微白辛台村5台	200	86.10%	1	1	2024年7月			-26.99%
8693	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干79右1	200	44.70%	0	0		是	2026年	-19.56%
8694	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养后村高家鱼场公变台区	400	11.10%	0.11	0.11				0.00%
8695	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	副食大厅1变压器	630	54.60%	1	1				-44.72%
8696	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	王家水井台柱上变压器	50	81.60%	0.82	0.82	2024年6月			-39.20%
8697	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干马耳山分50右28	160	10.69%	0.11	0.11				-32.06%
8698	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭1箱变201	315	76.83%	1	1		是	2028年12月	-41.38%
8699	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际1号变电站202配电变压器	500	65.76%	1	1				-42.46%
8700	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期5箱变2变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-54.67%
8701	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线馨福小区	250	46.56%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
8702	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左7+1右1	200	7.60%	0	0		是	2027年	0.00%
8703	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变2变压器	630	29.84%	0	0				-42.84%
8704	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线新房子支018	100	56.00%	1	1		是	2026年12月	-43.17%
8705	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站2变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-44.26%
8706	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团3变电站1变压器	500	49.44%	0.49	0.49				-44.45%
8707	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元1箱式变电站2配电变压器	800	38.70%	0.39	0.39				-20.97%
8708	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都4变电站1变压器	630	70.86%	1	1		是	2025年8月	-44.87%
8709	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期3箱式变电站配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
8710	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干077	250	42.88%	0	0				-44.93%
8711	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城18变电站2变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-37.29%
8712	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右10+1变台	400	24.60%	0.25	0.25				41.61%
8713	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支16变压器	50	31.20%	0.31	0.31				-42.09%
8714	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	16.19%	0	0				18.36%
8715	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区5号箱变2号变	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-29.80%
8716	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线039	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-50.30%
8717	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城5变电站2变压器	500	10.88%	0	0		是	2025年12月	-35.39%
8718	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分10左1	400	43.80%	0	0				-17.58%
8719	沈北	文阁变	文阁乙线	金地峯范小区3变电站202配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				100.00%
8720	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干73	315	22.54%	0	0				-60.04%
8721	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区5变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	18.68%
8722	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛光干16箱变1站内变压器	400	12.80%	0.13	0.13				-49.41%
8723	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站2变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
8724	于洪	兰台变	兰家线	小微沙岭村22号台	400	59.70%	1	1		是	2025年8月	3.84%
8725	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干92自新分35柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-38.18%
8726	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干37右7左1	315	10.48%	0	0				-40.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8727	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一品4箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8728	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大营子分22	100	60.40%	0.60	0.60				-43.15%
8729	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变202配电变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-26.58%
8730	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北三台	50	72.00%	0.72	0.72				-45.09%
8731	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村20机井	100	42.00%	0	0		是	2025年10月	-42.50%
8732	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线西岗子分9左3变台	200	19.80%	0.20	0.20				-28.38%
8733	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚6箱式变电站1配电变压器	630	74.92%	1	1		是	2025年12月	-37.42%
8734	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园一期二号变电站201配电变压器	630	42.22%	0	0				96.65%
8735	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸1变电站2配电变压器	800	21.90%	0.22	0.22				-1.65%
8736	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江干氧气厂分支009	100	102.30%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-18.56%
8737	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支21	200	49.50%	0.50	0.50				-36.23%
8738	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干唐三分9+1	315	16.83%	0	0				100.00%
8739	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干六间房分6左支11一站式	200	38.40%	0.38	0.38				-29.32%
8740	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干初中分22变台	100	49.50%	0.50	0.50				-33.08%
8741	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家新综合台	200	26.10%	0.26	0.26				30.20%
8742	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分57变压器	200	5.35%	0	0		是	2025年12月	-47.15%
8743	辽中	六间房	六间房变1128化家线	树勇畜牧公变台	200	32.70%	0	0		是	2025年8月	100.00%
8744	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站2变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
8745	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭4变电站201变压器	400	45.38%	0.45	0.45				-39.60%
8746	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分8右7	200	26.10%	0.26	0.26				-30.19%
8747	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干108左2	200	9.90%	0.10	0.10				-18.95%
8748	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥堡大队台	200	55.00%	0.55	0.55				-35.74%
8749	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站1配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-29.12%
8750	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线粮库分003	200	22.13%	0.22	0.22				-28.14%
8751	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8752	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国1号台	200	7.50%	0.08	0.08				-25.67%
8753	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线王宏支07	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8754	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
8755	于洪	马三家	马辉线	小微三台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
8756	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次1主变	500	22.00%	0.22	0.22				-39.62%
8757	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成一支02	200	35.55%	0.36	0.36				-21.18%
8758	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变2变压器	800	12.30%	0	0				4.46%
8759	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰义一城6箱变202变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-45.45%
8760	和平	市府变	市府变566总站乙线	财政部驻辽宁省财政监察专员办配电变压器	315	21.84%	0	0		是	2027年12月	-33.45%
8761	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-44.64%
8762	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京2小区变电站202配电变压器	800	16.50%	0.17	0.17				56.75%
8763	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑2箱变1变压器	500	39.04%	0.39	0.39				-45.60%
8764	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛北台分台	200	39.30%	0.39	0.39				8.10%
8765	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变2变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-3.01%
8766	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站1变压器	500	80.96%	0.81	0.81	2024年9月			-39.47%
8767	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站202间隔配电变压器	400	27.90%	0.28	0.28				3.97%
8768	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线造纸线主干035	400	32.85%	0.33	0.33				-38.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8769	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分11	100	42.30%	0	0		是	2025年12月	-45.48%
8770	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变202间隔配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	9.03%
8771	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站1变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	13.78%
8772	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分30+1变压器	100	84.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-27.78%
8773	于洪	光辉变	光东线	小微粮库宿舍2号	400	35.40%	0.35	0.35				7.28%
8774	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变202间隔配电变压器	800	22.88%	0.23	0.23				-41.72%
8775	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	胡台乙线五道沟分31左4+1变台	200	76.00%	0.76	0.76				-27.22%
8776	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站1变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
8777	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城7号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-36.74%
8778	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变黄吴干稻田分7(一站式)	200	1.60%	0.02	0.02				-84.00%
8779	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分59左2	400	28.50%	0.29	0.29				0.31%
8780	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-34.05%
8781	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9+1右6	400	50.10%	1	1				-18.84%
8782	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				-27.83%
8783	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线永安村龙头	400	46.50%	0.47	0.47				-45.38%
8784	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变1变压器	630	9.21%	0.09	0.09				-41.96%
8785	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干39左1	200	96.60%	1	1	2024年12月	是	2027年	100.00%
8786	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分52右6右5变台	200	3.30%	0	0				0.00%
8787	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变-1配电1变压器	800	35.40%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
8788	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分65左3右7变台	200	27.90%	0.28	0.28				-37.23%
8789	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里4箱变202配电变压器	800	44.40%	0	0		是	2026年12月	-31.62%
8790	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变2变压器	630	40.32%	0	0				-34.76%
8791	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线万宝东支03	100	77.10%	1	1		是	2026年12月	-27.73%
8792	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家东支01	200	23.40%	0.23	0.23				5.90%
8793	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期3变电站2配电变压器	630	57.14%	1	1		是	2025年12月	-45.02%
8794	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左02	80	97.50%	1	1	2023年1月	是	2025年	-23.89%
8795	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺1号变电站2号配电变压器	800	92.40%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-23.08%
8796	浑南	铁匠变	铁匠变886铁万线	华润悦玺3号变电站201间隔配电变压器	800	24.00%	0	0				0.00%
8797	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干207变台	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
8798	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁6号箱变变压器配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
8799	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯2之1柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
8800	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支19柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
8801	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右6	315	14.10%	0.14	0.14				-40.31%
8802	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖干林校分20左1	315	55.56%	1	1		是	2026年	-39.89%
8803	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线42左3右2	315	70.48%	0.70	0.70				-43.00%
8804	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分4柱上变压器	315	28.95%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
8805	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39右4	315	60.63%	0.61	0.61				-40.69%
8806	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右4	315	81.27%	1	1	2025年2月			-36.64%
8807	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
8808	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干农大分3	400	89.60%	1	1	2022年12月			-38.21%
8809	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干79	315	11.75%	0	0				-46.92%
8810	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长乙线怒长干沙西分9左1右2柱上变压器	315	21.90%	0.22	0.22				-34.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8811	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线明康分10柱上变压器	315	31.24%	0.31	0.31				-45.36%
8812	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变2变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-44.17%
8813	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新1箱变1号变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-46.59%
8814	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变2变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-41.69%
8815	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖箱变小区变电站2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-42.11%
8816	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城1小区箱变1	400	59.00%	1	1		是	2025年12月	-43.36%
8817	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园2变电站201	500	33.60%	0.34	0.34				-48.73%
8818	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城2变电站201	500	30.08%	0.30	0.30				-40.46%
8819	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村4变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	-42.80%
8820	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8821	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦21主变	630	17.46%	0.17	0.17				-42.14%
8822	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变1变	500	9.28%	0.09	0.09				-45.33%
8823	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	星辰花园箱变1	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
8824	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	油漆小区1变电站202	800	42.90%	0	0		是	2028年12月	-37.85%
8825	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑2变电站201柜	630	39.37%	0.39	0.39				-43.04%
8826	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天2变电站201	630	20.63%	0.21	0.21				-43.77%
8827	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期2箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-44.55%
8828	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明二小区箱变2变压器	630	9.21%	0	0				-41.82%
8829	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变2变压器	630	38.86%	0	0				-39.25%
8830	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站2号变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-41.85%
8831	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑2箱变2	400	12.50%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
8832	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师2箱变2号变	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
8833	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期5箱式变电站1配电变压器	800	70.00%	1	1		是	2025年12月	-36.54%
8834	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院1变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-36.30%
8835	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次1主变	500	15.60%	0.16	0.16				-39.13%
8836	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家东台	100	69.00%	1	1		是	2025年11月	-38.89%
8837	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干周家分佟庄支9变台	200	67.20%	0.67	0.67				-29.26%
8838	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西沟子支台03	160	46.88%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
8839	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府3变电站2变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
8840	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园1站房2变压器	630	20.06%	0.20	0.20				-34.19%
8841	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城4箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-43.04%
8842	苏家屯	雪松变	雪松变60592松园甲线	产业支12+1左1	200	1.50%	0	0				0.00%
8843	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园3号变电站2号变压器	630	11.68%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
8844	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分油坊支62左2	100	48.90%	0	0		是	2026年5月	-42.80%
8845	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分53左4变台	200	29.48%	0.29	0.29				-33.93%
8846	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻2箱式变电站2配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
8847	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯2变电站1变压器	630	63.49%	0.63	0.63				-36.36%
8848	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站1配电变压器	800	59.40%	0.59	0.59				-3.45%
8849	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-41.15%
8850	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期B站房1配电变压器	630	28.25%	0	0				-35.67%
8851	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城7箱变1变压器	630	67.30%	0.67	0.67				-24.89%
8852	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-1	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8853	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园1局维变电站201配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
8854	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛南台	400	44.25%	0.44	0.44				-34.84%
8855	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫北台几04	315	20.95%	0.21	0.21				-42.70%
8856	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑4箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
8857	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期1变电站1变压器	400	39.00%	0.39	0.39				-44.05%
8858	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程A区81变配电 变压器	400	27.20%	0.27	0.27				-36.13%
8859	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线沙家支36	200	18.70%	0.19	0.19				-49.75%
8860	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾5号变电站201配电变压器	800	67.13%	1	1				-41.48%
8861	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干13变台	400	43.50%	0.44	0.44				12.52%
8862	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新3	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8863	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城10号变电站2号变压器	500	19.20%	0	0				-42.45%
8864	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村灯	100	33.00%	0.33	0.33				-57.45%
8865	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线电影院台工商局家属楼	500	97.68%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-41.24%
8866	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分18左1	100	42.40%	0	0				-32.06%
8867	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊支14	100	94.40%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-47.71%
8868	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台支05	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-28.54%
8869	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0				-42.17%
8870	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站2号配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
8871	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干91	200	25.90%	0.26	0.26				-27.93%
8872	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺风箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-24.89%
8873	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园1号变电站1号变压器	400	12.25%	0	0		是		-48.46%
8874	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期1箱式变电站配电变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-38.92%
8875	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线大队分08	200	64.20%	1	1		是	2026年12月	-20.59%
8876	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北台村照明	100	43.33%	0	0				-44.16%
8877	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光4箱变2变压器	800	38.25%	0	0				-47.81%
8878	开发	洞庭变	洞庭变55770吉利甲线	大坝甲线大坝甲线李官干大坝分18左6变压器	100	24.80%	0.25	0.25				-8.13%
8879	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分034	200	22.80%	0.23	0.23				-45.33%
8880	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市支01	315	26.10%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
8881	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地北台	100	83.20%	0.83	0.83	2025年4月			-28.87%
8882	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区5变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
8883	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
8884	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分3右8变台	400	29.70%	0	0				-45.76%
8885	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支自来水几7	200	30.90%	0	0				100.00%
8886	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园3箱变2变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-38.54%
8887	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾1变电站2变压器	630	65.40%	1	1		是		-42.87%
8888	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分152变台	200	25.60%	0.26	0.26				3.06%
8889	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变1变压器	500	86.40%	1	1	2024年9月			-63.12%
8890	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉二队	200	15.60%	0.16	0.16				-41.39%
8891	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站2变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
8892	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区3变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
8893	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分五排支9右7变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-38.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8894	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站202	630	26.35%	0.26	0.26				-43.15%
8895	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8896	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城北西环好日子公变台区	400	68.70%	1	1				100.00%
8897	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上干32左6柱上变压器	100	72.80%	1	1		是	2025年12月	-56.76%
8898	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏电分94+1左1变台	400	12.90%	0.13	0.13				-11.24%
8899	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线化工支4(朱家香瓜园)	50	32.00%	0	0		是	2026年12月	-92.20%
8900	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站1变压器	800	42.75%	0.43	0.43				-41.95%
8901	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变2号变	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
8902	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟子 1 1 组照明	200	31.70%	0.32	0.32				-35.70%
8903	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线60左3变台	400	67.50%	1	1		是	2025年12月	18.99%
8904	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线孙贵台分支03	50	103.96%	1	1	2024年6月			-29.90%
8905	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线西广宇台分支02	100	69.75%	1	1		是	2026年6月	-40.27%
8906	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线240变台	100	81.47%	1	1	2022年12月			-32.63%
8907	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变2变压器配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
8908	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景3站房1变压器	630	36.32%	0.36	0.36				-35.68%
8909	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景6站房1变压器	630	44.19%	0.44	0.44				-42.68%
8910	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大高房西地	100	73.20%	0.73	0.73				-32.92%
8911	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线33左3	160	73.75%	0.74	0.74				-27.75%
8912	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左4之1柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2025年12月	-17.43%
8913	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右2柱上变压器	315	17.14%	0.17	0.17				-42.41%
8914	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园1变电站201	630	26.98%	0.27	0.27				-45.17%
8915	于洪	化学变	化西乙线	王兴村1台区	100	64.80%	1	1				-58.38%
8916	于洪	大兴变	兴红线	世代分小微1号台	400	53.40%	1	1				0.00%
8917	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村北二台区	400	30.90%	0.31	0.31				-44.59%
8918	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站201变压器	630	61.43%	0.61	0.61				-36.09%
8919	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变1变压器	800	51.00%	0.51	0.51				-40.30%
8920	和平	青年变	青年变342青胜线	会武小区变电站配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年10月	-42.68%
8921	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品1箱式变电站2配电变压器	800	48.38%	0	0		是	2025年12月	-18.81%
8922	于洪	大潘变	大祝线	大潘变405大潘线小潘村杨家洼子	100	44.00%	0.44	0.44				-34.62%
8923	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站2变压器	630	55.87%	1	1		是	2025年12月	-42.83%
8924	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房1变压器	630	15.75%	0.16	0.16				-42.41%
8925	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期8箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-454.29%
8926	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分14左5左1变台	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	0.03%
8927	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七3变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-35.39%
8928	和平	青年变	青年变342青胜线	经纬家园202间隔配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年10月	5.24%
8929	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站202变压器	800	28.88%	0.29	0.29				-43.63%
8930	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站1号变压器	630	48.89%	0.49	0.49				-49.16%
8931	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左9右2	50	64.40%	1	1		是	2027年	-22.99%
8932	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干61右15	100	67.50%	1	1		是	2026年	-44.89%
8933	于洪	高明变	高北线	高北56左7右8左1加1小微台区	200	16.80%	0.17	0.17				0.00%
8934	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右17	30	126.00%	1	1	2022年12月	是	2027年	-42.51%
8935	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	黄金广场变电站2主变	500	28.00%	0.28	0.28				-50.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8936	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂1箱式变电站1配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	24.70%
8937	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干84柱上变压器	400	27.90%	0.28	0.28				-12.39%
8938	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干41公变	315	45.71%	0	0				-45.82%
8939	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分花牛堡山下支3（花牛堡村山下台）	400	13.80%	0.14	0.14				100.00%
8940	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站1变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
8941	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5-6变电站2柜配电变压器	315	43.68%	0.44	0.44				-42.80%
8942	沈北	道义变	道义变15289雷明线	华海蓝境2.2期202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-24.29%
8943	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园5变电站2变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-40.94%
8944	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠花园2变电站1变压器	630	23.11%	0.23	0.23				-41.43%
8945	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	盛世御景六期2变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.50%
8946	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变2变压器	500	47.60%	0.48	0.48				-37.18%
8947	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海5期变压器	800	44.25%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
8948	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区3变电站2变压器	800	24.75%	0.25	0.25				-38.85%
8949	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站1变压器	630	3.81%	0.04	0.04				100.00%
8950	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	张家西1台支3	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	13.98%
8951	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯西台（2020微）	400	17.70%	0.18	0.18				-51.35%
8952	大东	如意变	如意变80846如望甲线	卫士2箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.46%
8953	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾1变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
8954	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支大造屯村几造化养殖场甲1	200	53.10%	1	1		是	2025年12月	-35.07%
8955	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	37.64%
8956	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期3站房1变压器	500	16.32%	0.16	0.16				-42.06%
8957	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分8	100	10.50%	0	0				-81.94%
8958	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都9号变电站201配电变压器	800	37.50%	0	0				-41.84%
8959	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站1变压器	400	38.00%	0	0				-43.15%
8960	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分73右支02	100	104.80%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-32.23%
8961	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站2变压器	500	31.20%	0	0				-37.96%
8962	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾3箱变2变压器	800	12.60%	0.13	0.13				-2.23%
8963	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支11杆（市场台）	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
8964	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期2变电站1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-37.48%
8965	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
8966	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左1右6变台	100	18.00%	0.18	0.18				-66.91%
8967	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府4号变电站1号变压器	630	64.44%	1	1		是	2027年12月	-35.94%
8968	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑8变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年12月	-42.12%
8969	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右12	200	40.50%	0	0		是	2027年	-45.23%
8970	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG 96101部队后勤部住宅1变压器1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
8971	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴隆台街道单家村箱变201配电变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-21.68%
8972	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城公馆2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	13.65%	0.14	0.14				19.35%
8973	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城3箱式变电站1配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
8974	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干长河分国忠支02	200	18.00%	0.18	0.18				-29.92%
8975	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区3号	400	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
8976	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三北大棚地（2022微）	315	12.86%	0.13	0.13				-64.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
8977	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线高楼分23右2	100	75.00%	1	1		是	2026年	-85.93%
8978	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线161右11变台	200	56.60%	1	1		是	2025年12月	-42.61%
8979	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右1	315	17.78%	0.18	0.18				-41.37%
8980	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分17变压器	100	6.60%	0	0		是	2025年12月	-31.29%
8981	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线47	315	57.14%	0.57	0.57				-38.40%
8982	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干13公变	400	67.20%	0.67	0.67				-41.61%
8983	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干10柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-56.12%
8984	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分22柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
8985	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干30	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
8986	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	南宁干分2+1	315	30.48%	0.30	0.30				-27.97%
8987	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线83	315	59.68%	0.60	0.60				-37.10%
8988	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右4变台	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
8989	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	齐贤变462景星甲线景星干景七分12右1	400	40.25%	0.40	0.40				-44.12%
8990	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分7	315	58.73%	1	1		是	2027年12月	-41.13%
8991	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右4	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
8992	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星干55左1	315	11.11%	0	0		是	2028年12月	-49.70%
8993	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站201开关之4柱上变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
8994	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变1号变	630	53.65%	0.54	0.54				-40.88%
8995	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变2号变	630	16.83%	0.17	0.17				-41.88%
8996	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工南小区变电站201柜	400	49.00%	0.49	0.49				-44.69%
8997	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
8998	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	铁路景星小区变电站201柜	315	34.92%	0.35	0.35				-40.82%
8999	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变1号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
9000	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	112小区1箱变1变压器	630	68.19%	1	1		是	2025年12月	-38.92%
9001	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光7变电站1号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
9002	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站1变压器	800	41.40%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
9003	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦3箱变1变压器	500	24.64%	0	0				-40.05%
9004	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	医院2箱变1变压器	315	54.86%	0.55	0.55				-48.89%
9005	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都3变电站201变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-40.53%
9006	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭4变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9007	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站1号变压器	630	41.52%	0.42	0.42				-38.67%
9008	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变1变压器	630	127.94%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-41.82%
9009	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁2201	630	12.38%	0.12	0.12				-45.21%
9010	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠1箱变1号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
9011	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境3号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	16.83%	0	0				7.08%
9012	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线39左4柱上变压器	400	55.20%	1	1		是	2025年12月	-37.22%
9013	东陵	水家变	水李线	水李线74右14柱上变压器	630	67.30%	0.67	0.67				6.70%
9014	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线古家子村南	100	23.70%	0.24	0.24				-35.82%
9015	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分5变台	50	124.80%	1	1	2025年6月			-35.22%
9016	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊7号变电站2变压器	630	29.33%	0	0				-42.79%
9017	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支62	200	57.00%	1	1		是	2025年12月	-42.73%
9018	于洪	高明变	高北线	弓匠社区2变电站3变压器	630	14.98%	0.15	0.15				-43.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9019	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分39变台	200	32.55%	0.33	0.33				-37.55%
9020	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分27变台	200	14.40%	0.14	0.14				-43.14%
9021	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二堡变163西高线东高北照明	400	29.70%	0	0		是	2025年6月	-16.02%
9022	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站2变压器	630	53.81%	0.54	0.54				-41.16%
9023	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭5箱变2变压器	800	31.50%	0	0				-34.71%
9024	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左1	315	36.19%	0	0		是	2027年	-23.63%
9025	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都13号变电站201配电变压器	630	41.90%	0	0				-38.23%
9026	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅8变电变8变压器	630	39.68%	0	0				-34.84%
9027	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城北台	400	65.10%	0.65	0.65				-37.21%
9028	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线21左6右9变台	200	21.30%	0.21	0.21				-27.80%
9029	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期2号变电站2号变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
9030	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦1号变电站2变压器	800	27.38%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
9031	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺上水溪谷一期别墅1号变压器	630	11.05%	0.11	0.11				-37.88%
9032	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑家园1箱式变电站1号配电变压器	200	59.00%	1	1		是	2025年12月	-43.67%
9033	沈北	朱尔变	朱尔变74348朱洋线	车创小区3变电站201配电变压器	630	21.27%	0	0				100.00%
9034	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期2箱式变电站2配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
9035	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	朱庄子分7+1左10	200	4.20%	0.04	0.04				100.00%
9036	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站1配电变压器	500	35.52%	0.36	0.36				-43.88%
9037	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏白路市场箱式变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0				-41.58%
9038	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站1配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-37.02%
9039	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	吴家岗北灯新	200	20.40%	0.20	0.20				100.00%
9040	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-25.46%
9041	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区1号箱变2号考核	630	14.92%	0	0		是	2025年9月	26.78%
9042	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线王树行分王树行北支4	200	30.60%	0.31	0.31				-29.63%
9043	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村（2021微）照明	200	57.60%	0.58	0.58				-5.04%
9044	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗棚菜新区（仅换变压器）改造	100	17.40%	0.17	0.17				7.60%
9045	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站2配电变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
9046	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	雍景湾小区1配电室102配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
9047	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区3变电站202变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-47.13%
9048	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台西照明	400	113.70%	1	1	2022年12月			-40.98%
9049	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家村分支15	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
9050	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线柴家支66	200	21.05%	0.21	0.21				-35.20%
9051	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线关家店分19左4变台	400	34.20%	0.34	0.34				-29.81%
9052	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十九号（微）	400	21.60%	0.22	0.22				15.47%
9053	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚非温泉度假区1变电站1变压器	630	48.57%	0.49	0.49				14.20%
9054	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站1变压器	400	21.20%	0.21	0.21				-45.41%
9055	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站1变	500	66.00%	1	1		是	2025年12月	-33.45%
9056	于洪	兰台变	兰工线	假日小城1站房2变压器	630	46.22%	0.46	0.46				-38.19%
9057	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋3箱式变电站1配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	15.52%
9058	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家管委会宿舍	400	74.25%	0.74	0.74				-40.65%
9059	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干48+1柱上变压器	100	23.40%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
9060	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变1变压器	630	20.32%	0	0				-31.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9061	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙于133柱上变压器	200	11.63%	0	0		是	2026年12月	-61.36%
9062	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市沈北新区应急局	400	39.25%	0.39	0.39				15.04%
9063	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期2变电站201变压器	800	18.75%	0.19	0.19				-38.69%
9064	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰干凤凰乙线10柱上变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-48.72%
9065	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵大棚台分支16	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
9066	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	郭家窝棚综合（2022微）	250	2.56%	0.03	0.03				85.30%
9067	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农陵乙AKB种子一分10左5左3加1	400	7.50%	0.08	0.08				4.06%
9068	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支47变台	50	46.00%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
9069	浑南	下深变	下深变258金河线	营盘村变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-72.36%
9070	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	各力房东台照明（微）	400	16.50%	0.17	0.17				-47.13%
9071	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房2站房1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年8月	-41.77%
9072	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-38.54%
9073	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线丁连毕支01	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9074	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家九台	315	84.13%	1	1	2023年7月	是	2025年	-40.51%
9075	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	公元九里7号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	8.89%	0	0				6.41%
9076	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左67	100	79.50%	0.80	0.80				-40.90%
9077	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站202配电变压器	630	37.62%	0	0				-47.55%
9078	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分32+1柱上变压器	200	57.00%	1	1		是	2025年12月	-31.10%
9079	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	卢屯线兰旗分小北支5右2变台	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-21.21%
9080	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城4号变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
9081	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机公司考核改造	400	8.63%	0	0		是	2026年12月	8.98%
9082	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港4号变电站1号变压器	500	32.64%	0	0				-46.39%
9083	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9084	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相干107左1	200	35.10%	0	0				-27.34%
9085	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干120	400	10.50%	0.11	0.11				-21.57%
9086	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干105	400	83.40%	0.83	0.83	2025年5月	是	2026年	-13.24%
9087	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干139右8右1	80	16.88%	0.17	0.17				-34.37%
9088	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干39加1	200	54.00%	0.54	0.54				4.94%
9089	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右6右2	200	50.40%	0.50	0.50				-15.40%
9090	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线前马2台区	200	0.00%	0.00	0.00				-30.30%
9091	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲线机车分4柱上变压器	250	41.28%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
9092	于洪	大潘变	大祝线	镇政府	315	56.83%	0.57	0.57				-87.07%
9093	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线王立岗分新立支前陵台支005	200	28.80%	0.29	0.29				-33.62%
9094	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花干6右10左3	400	51.90%	0.52	0.52				100.00%
9095	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸11变电站1变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-53.51%
9096	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府2小区变电站101配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	3.05%
9097	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线16右2变台	200	35.70%	0.36	0.36				100.00%
9098	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团1变电站202配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	13.41%
9099	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分34+1右1	200	12.90%	0	0		是	2025年	15.62%
9100	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支08	80	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9101	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶中街台支04	400	32.50%	0.33	0.33				-19.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9102	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线花牛堡分8（花牛堡村台）	400	25.00%	0.25	0.25				-25.03%
9103	浑南	千山变	千山变782干河线	万锦红树湾F地块3号变电站202配电变压器	630	6.35%	0.06	0.06				65.69%
9104	东陵	水家变	水李线	水孙乙干杨官分043柱上变压器	200	23.40%	0.23	0.23				100.00%
9105	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居2箱变201间隔配电变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-35.94%
9106	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期1号变电站201变压器	630	11.75%	0.12	0.12				100.00%
9107	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分祝家排水支南几3+1（祝家堡山下南台）	200	40.10%	0.40	0.40				-18.65%
9108	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-35.87%
9109	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分45左3	200	23.70%	0.24	0.24				7.35%
9110	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景10变电站201间隔配电变压器	400	15.60%	0	0				4.78%
9111	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区4变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-45.21%
9112	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期4局维变电站201配电变压器	400	8.00%	0	0				90.18%
9113	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期1号变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-18.83%
9114	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯林场支03	400	21.30%	0.21	0.21				-31.97%
9115	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站2变压器	630	52.70%	0.53	0.53				-38.92%
9116	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期9箱式变电站2配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
9117	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期3变电站202间隔配电变压器	500	6.00%	0	0				100.00%
9118	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站2配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
9119	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右28	400	17.10%	0.17	0.17				0.30%
9120	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	27.41%
9121	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左9变压器	200	66.50%	1	1		是	2025年12月	-34.59%
9122	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线72左1变台	200	73.20%	0.73	0.73				-70.40%
9123	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉四分支002	50	109.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-31.14%
9124	沈河	方家变	方家变668方南乙线	东陵派出所自维	315	15.49%	0.15	0.15				8.92%
9125	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏村台	315	16.51%	0	0		是	2025年11月	-35.71%
9126	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村3号变电站2变压器	630	39.24%	0.39	0.39				-41.09%
9127	和平	青年变	青年变366青北线	青北线79左3	315	48.00%	0	0				100.00%
9128	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-18.28%
9129	东陵	李相变	李班线	李班线李班干自新分8柱上变压器	200	8.40%	0	0		是	2026年12月	7.06%
9130	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站2变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9131	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3左1变台	315	33.65%	0.34	0.34				-40.36%
9132	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支30左4变压器	315	27.94%	0.28	0.28				-41.12%
9133	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支8变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
9134	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分16左10柱上变压器	315	3.17%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
9135	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线陵园干21右4柱上变压器	315	47.30%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
9136	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右2	315	25.40%	0	0				-48.38%
9137	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干21右7	250	61.60%	1	1				-39.04%
9138	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒长干5柱上变压器	315	44.44%	0.44	0.44				-38.68%
9139	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线128右4	160	11.50%	0	0				-56.41%
9140	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左10柱上变压器	315	67.30%	1	1		是	2025年12月	-40.51%
9141	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干81	315	0.00%	0.00	0.00				-77.00%
9142	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线5	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9143	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干51	315	15.56%	0	0		是	2028年12月	-42.79%
9144	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分26	200	46.20%	0	0				-49.72%
9145	铁西	重工变	重工变10874重塔线	城西干广业支14变台	315	39.37%	0.39	0.39				-44.67%
9146	和平	青年变	青年变368青二线	青二线55	400	51.00%	1	1				-38.46%
9147	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北甲线文官分29右4右1柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-105.63%
9148	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富山1箱变1	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
9149	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9150	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变2号变压器	630	11.05%	0.11	0.11				-30.33%
9151	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站201	400	29.70%	0.30	0.30				-44.27%
9152	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园11小区变电站2变压器	315	20.95%	0.21	0.21				-42.84%
9153	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园3小区变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-49.03%
9154	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0				-42.81%
9155	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区2变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-37.89%
9156	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站201柜	630	44.76%	0	0		是	2028年12月	-37.03%
9157	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9158	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期B区1变电站201变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-43.06%
9159	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区1变电站201变压器	400	24.50%	0	0		是	2028年12月	-43.28%
9160	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园7变电站2变压器	630	62.86%	1	1				-42.93%
9161	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	地质勘察局住宅箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
9162	沈河	长青变	长青变448长南乙线	文化东路箱变1变压器	400	121.50%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-42.04%
9163	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
9164	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	怡青园箱变2变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
9165	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-37.34%
9166	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变1变压器	630	39.62%	0.40	0.40				-30.90%
9167	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站201	315	45.40%	0.45	0.45				-46.78%
9168	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站2号变压器	630	8.00%	0.08	0.08				-44.88%
9169	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明西小区箱变（单）	400	17.50%	0	0				-43.14%
9170	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变1变压器	400	40.20%	0.40	0.40				-47.75%
9171	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园1变电站201	500	44.48%	0.44	0.44				-41.98%
9172	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站1变压器	630	58.41%	1	1		是	2025年12月	-41.69%
9173	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔3箱变1变压器	630	2.22%	0.02	0.02				-39.55%
9174	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
9175	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站2变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-42.70%
9176	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变2变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-39.39%
9177	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	水泥厂支4右1之1柱上变压器	400	22.25%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
9178	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干于桥分48右03柱上变压器	400	5.55%	0	0		是	2026年12月	-33.16%
9179	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城13号变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.48%
9180	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园66号楼自维配电变压器	1000	36.40%	0.36	0.36				-39.25%
9181	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街5大棚	200	91.60%	1	1	2022年12月			-96.71%
9182	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期2箱式变电站1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
9183	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗中台支5	100	16.00%	0	0		是	2025年9月	-37.86%
9184	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干141左6变台	200	42.23%	0.42	0.42				-36.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9185	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎士支220	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
9186	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产2号201间隔配电变压器	800	72.30%	1	1		是	2026年12月	-11.20%
9187	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活住宅变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
9188	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子分14左6	200	35.00%	0	0		是	2025年	-31.69%
9189	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期2箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9190	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华府3号变电站201配电变压器	630	26.16%	0	0				-41.04%
9191	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分87	400	81.30%	0.81	0.81	2025年4月			11.09%
9192	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9193	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右20左9	200	46.50%	0.47	0.47				2.50%
9194	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品皇城3变电站1变压器	630	51.30%	1	1		是	2025年9月	-34.71%
9195	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳市沈北新区郎奎林养殖场	400	11.44%	0	0		是	2026年12月	45.35%
9196	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科城市阳光花园1配电室202间隔配电变压器	800	27.60%	0.28	0.28				-29.88%
9197	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG 新东箱式变电站1号配电变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-41.50%
9198	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园2箱变201间隔配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
9199	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线科技中心住宅	100	87.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-35.92%
9200	沈北	清水变	清王线	YHG 东方华宇小区1箱变1变(考核表)配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
9201	沈北	大志变	大志变70564志西线	LS 木匠大队	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
9202	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后西南台	400	30.00%	0.30	0.30				-37.00%
9203	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77+1柱上变压器	400	63.00%	1	1		是	2025年12月	-40.57%
9204	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干15右2	200	43.50%	0.44	0.44				-70.52%
9205	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾6号变电站202配电变压器	630	27.94%	0	0		是		-38.13%
9206	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山南综合公变台区	200	12.90%	0.13	0.13				99.78%
9207	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟12变电站1变压器	800	27.00%	0	0				-41.18%
9208	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维2箱变201间隔配电变压器	400	24.90%	0	0		是		-32.24%
9209	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2右1	400	38.10%	0	0		是		83.22%
9210	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟13箱变1变压器	800	48.60%	0	0				-34.20%
9211	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	西河山分37	50	0.00%	0	0		是	2025年	-79.41%
9212	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街五组照明	100	66.00%	0.66	0.66				-33.94%
9213	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线西老边照明南台	400	19.50%	0.20	0.20				6.33%
9214	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9215	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站201配电变压器	630	57.90%	1	1		是	2026年12月	-37.11%
9216	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干21	100	72.80%	0.73	0.73				-42.66%
9217	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区12变电站1变压器	630	52.19%	0.52	0.52				-42.61%
9218	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线24右3变台	400	43.05%	0.43	0.43				7.65%
9219	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金四组分台5+1柱上变压器	200	23.85%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
9220	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳二屯分台1柱上变压器	50	144.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-43.03%
9221	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
9222	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑3变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9223	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城2号变电站2变电器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-42.34%
9224	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分烘干塔支南2	200	0.00%	0	0				0.00%
9225	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-2配电室2变压器	630	31.62%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
9226	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁零虹佳园3变电站202配电变压器	800	16.88%	0.17	0.17				7.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9227	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场3变电站201配电变压器	630	5.71%	0.06	0.06				76.01%
9228	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站1号变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-41.74%
9229	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干中学分21变台	400	52.20%	1	1		是	2025年12月	-44.87%
9230	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期4箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
9231	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分63变台	200	52.05%	1	1		是	2025年12月	-35.26%
9232	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-6配变站2变压器	800	33.90%	0.34	0.34				8.51%
9233	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线44右16变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9234	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线兴隆分29右1变台	400	1.50%	0.02	0.02				11.29%
9235	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支三组支 004	50	82.20%	0.82	0.82	2023年1月	是	2026年6月	-35.13%
9236	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线双四分011	50	101.10%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-27.85%
9237	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.50%
9238	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变2配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
9239	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-10 母线	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
9240	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万四组照明新	100	93.60%	1	1	2025年6月			0.00%
9241	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
9242	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干獾洞支118变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	4.38%
9243	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线150右10变台	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-19.93%
9244	于洪	光辉变	光东线	光辉场部南台供暖公司	630	47.62%	0.48	0.48				-38.05%
9245	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5柱上变压器变压器	315	25.08%	0.25	0.25				-44.43%
9246	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡北台	315	28.70%	0	0		是	2025年11月	-37.96%
9247	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅3变电站3变压器	630	40.00%	0	0				-42.93%
9248	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线32+2	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
9249	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分19左1变台	100	63.30%	0.63	0.63				-43.87%
9250	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48左18变台	200	52.80%	0.53	0.53				-41.99%
9251	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干4柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	15.40%
9252	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左9变台	100	105.00%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-31.04%
9253	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区3变电站2变压器	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	27.76%
9254	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园1号变电站202配电变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-39.20%
9255	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园18号小区变电站201配电变压器	630	22.54%	0	0				-49.97%
9256	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线247右9变台	200	67.50%	1	1		是		-32.38%
9257	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区4变电站1配电变压器	800	36.90%	0	0				9.58%
9258	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村1机井	100	64.00%	1	1		是	2025年10月	-38.72%
9259	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线小范分12右13	200	15.60%	0	0				-6.44%
9260	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线25右4变台	200	66.40%	0.66	0.66				-36.31%
9261	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站2变压器	500	23.20%	0	0				-39.77%
9262	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-39.55%
9263	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线148左5	200	12.60%	0.13	0.13				0.00%
9264	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站2变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
9265	东陵	杨官变	杨官变	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变2变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	44.10%
9266	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期1箱式变电站2配电变压器	800	54.60%	1	1		是	2025年12月	-19.41%
9267	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-55.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9268	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微青堆子1号	200	3.30%	0.03	0.03				11.45%
9269	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	南塔6箱变变压器	400	22.20%	0	0		是	2026年12月	48.51%
9270	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期1202配电变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
9271	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸2变电站201配电变压器	400	16.50%	0.17	0.17				-21.25%
9272	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	51.11%	1	1		是	2025年12月	-44.35%
9273	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线56	400	72.75%	1	1				-37.74%
9274	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线134右1	200	39.00%	0.39	0.39				-14.14%
9275	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分14右1变台	200	18.60%	0	0				100.00%
9276	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚11主变	630	33.52%	0	0				-33.13%
9277	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	张开线大横道子东支09	200	24.60%	0	0				100.00%
9278	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三南北台照明台新	400	40.80%	0.41	0.41				0.00%
9279	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期3变电站202配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				11.37%
9280	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡三期4局维箱变202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-49.59%
9281	沈河	方家变	方家变668方南乙线	中铁建大桥局箱变201间隔配电变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-44.49%
9282	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支35左26右3变台	400	17.68%	0.18	0.18				-40.85%
9283	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	佳兆业悦锋1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	43.49%	0	0				-22.41%
9284	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分南张支20右8变台	200	34.73%	0.35	0.35				-30.06%
9285	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室202间隔配电变压器	630	46.10%	0.46	0.46				-41.51%
9286	于洪	双树变	双树变16160双金线	小尚义村内分台	200	23.10%	0	0				0.00%
9287	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线自来水支08	200	34.80%	0.35	0.35				0.00%
9288	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚品南苑2变电站202间隔配电变压器	630	40.38%	0.40	0.40				-39.00%
9289	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干100+1右1	200	67.20%	1	1		是	2026年	100.00%
9290	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）3台区	200	68.70%	1	1		是	2025年8月	-15.69%
9291	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	钢厂支1+1左2	200	40.80%	0.41	0.41				-25.39%
9292	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗老卜照明	400	120.90%	1	1	2024年9月			-33.28%
9293	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变202间隔配电变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-42.22%
9294	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥2变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	1	1		是	2026年12月	-42.41%
9295	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-40.74%
9296	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园2变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
9297	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西于73左8变压器	400	50.10%	1	1				8.81%
9298	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	吕惠瑜变压器（一站式）	400	10.20%	0.10	0.10				0.00%
9299	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景2变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				-6.71%
9300	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于易家分25	315	50.48%	1	1				-49.93%
9301	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民六队台区	160	97.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-46.13%
9302	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线53左22变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
9303	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站2变压器	630	16.51%	0	0				-54.49%
9304	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干96张沙布分10右2柱上变压器	160	15.63%	0.16	0.16				-23.89%
9305	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆3箱变2站内变压器	500	17.20%	0.17	0.17				-44.44%
9306	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡4号变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.80%
9307	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站1变压器	500	34.80%	0	0		是	2028年12月	-37.00%
9308	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线聂家支031	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	5.15%
9309	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期3箱式变电站2配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2025年12月	-41.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9310	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右7	250	50.80%	0.51	0.51				-37.90%
9311	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分27	100	33.90%	0.34	0.34				-50.03%
9312	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.25%	1	1		是	2025年12月	-39.72%
9313	大东	毛君变	毛君变946毛光线	天汇公园壹号6箱变1变压器	800	4.20%	0.04	0.04				100.00%
9314	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干45左1	315	67.62%	1	1				-23.44%
9315	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分郑家支47右3变台	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	-46.36%
9316	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线烟草	160	84.75%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-20.68%
9317	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线83	200	61.20%	1	1		是		-44.62%
9318	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风乙线40+2柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
9319	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分14变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
9320	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线北官线088	200	0.00%	0	0				-108.96%
9321	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	长江甲线32右2之1柱上变压器	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-47.20%
9322	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干40右8公变	315	8.38%	0.08	0.08				-37.30%
9323	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	粮仓变542粮木甲线方北干河道分3右1+1公变	315	29.71%	0.30	0.30				-47.82%
9324	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左6柱上变压器	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
9325	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右2公变	315	33.14%	0.33	0.33				-44.43%
9326	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干70右7	315	54.60%	1	1				-51.85%
9327	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25右8	200	56.00%	1	1		是	2025年12月	-42.20%
9328	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线26右5	250	18.80%	0	0				-55.57%
9329	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分2左1之1柱上变压器	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9330	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变1号变	630	38.10%	0.38	0.38				-41.51%
9331	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变2号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-46.00%
9332	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区2变电站2变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
9333	和平	广州变	广州变470二纬甲线	九如西巷变电站一次变压器柜主变	315	27.81%	0.28	0.28				-40.14%
9334	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园2箱变1变压器	630	13.83%	0	0				-42.06%
9335	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵小区2变电站201变压器	500	9.92%	0	0		是	2028年12月	-48.81%
9336	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变1变压器	400	21.50%	0.22	0.22				-45.77%
9337	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	通站东里箱变1	630	45.21%	0.45	0.45				-46.06%
9338	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#2主变	500	11.52%	0	0				-38.71%
9339	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅2箱变1变	630	16.00%	0.16	0.16				-43.25%
9340	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	北一路14变电站201柜	250	0.00%	0.00	0.00				-60.38%
9341	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化1箱变1变压器	500	34.24%	0	0		是	2026年12月	-48.12%
9342	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站2变压器	500	23.36%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
9343	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型6变电站201柜	315	33.02%	0.33	0.33				-33.21%
9344	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和平新村箱变1	400	53.60%	0.54	0.54				-42.02%
9345	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山东箱变1号变	500	61.92%	0.62	0.62				-41.60%
9346	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊8变电站201柜	630	50.48%	1	1		是	2028年12月	-40.88%
9347	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府4箱变1	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-49.44%
9348	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑3箱变1	400	47.00%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
9349	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站202柜	500	68.00%	1	1		是	2028年12月	-42.18%
9350	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期3箱变1号变压器	630	4.13%	0.04	0.04				0.00%
9351	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0				-21.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9352	于洪	得胜变	得工线95446	小微香堤北苑台	200	8.10%	0.08	0.08				-41.00%
9353	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大屯分40	400	15.30%	0.15	0.15				19.97%
9354	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城18号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-39.96%
9355	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社2号台	630	26.67%	0.27	0.27				-43.46%
9356	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分2	315	44.76%	0	0		是	2025年10月	-40.55%
9357	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干砖厂分2变台	200	6.60%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
9358	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	7.22%
9359	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右1柱上变压器	100	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
9360	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184右2	400	30.90%	0.31	0.31				-7.69%
9361	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房1变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-36.84%
9362	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆西台照明	200	60.80%	1	1		是	2026年6月	-42.62%
9363	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干链条分17柱上变压器	200	10.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
9364	大东	农高变	农高变70370人和乙线	富友雅士居1箱变2变压器	630	7.94%	0	0				13.67%
9365	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干茨干分43变台	80	60.75%	1	1		是	2025年12月	-50.63%
9366	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线104左1	500	93.60%	1	1	2022年12月	是		-39.22%
9367	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干222右4变台	200	31.05%	0.31	0.31				-40.59%
9368	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线2变电站2变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
9369	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景1箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
9370	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期小区1变电站201配电变压器	800	35.25%	0.35	0.35				-37.00%
9371	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线75	200	44.40%	0.44	0.44				-47.89%
9372	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场D组团1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9373	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
9374	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分11柱上变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-19.06%
9375	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线5+2	315	54.92%	0.55	0.55				-46.08%
9376	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司1箱变配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-35.23%
9377	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民4号2配电变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-35.65%
9378	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运3箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-46.28%
9379	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱1号变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-41.03%
9380	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期4变电站2配电变压器	800	23.63%	0.24	0.24				-37.91%
9381	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线大桥北台分005	80	32.63%	0	0		是	2026年12月	-29.06%
9382	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西抗旱4	200	100.12%	1	1	2025年6月			-39.54%
9383	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线双庙子分8	315	7.62%	0.08	0.08				-53.70%
9384	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-1变电站201配电变压器	800	29.40%	0.29	0.29				-7.29%
9385	于洪	大兴变	兴古线	沈阳市于洪区大兴街道吴家荒村民委员会变电站1变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-33.85%
9386	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站2配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-30.89%
9387	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队台区	80	122.25%	1	1	2024年6月			-70.86%
9388	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期3箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-42.40%
9389	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡养前新棚菜nz（仅换变压器）改造	200	73.50%	0.74	0.74				9.58%
9390	东陵	农大变	农首线	双珑原著4箱变1变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-1.07%
9391	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨六组照明新	200	96.90%	1	1	2025年6月			0.00%
9392	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站201	630	41.27%	0	0		是	2028年12月	-43.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9393	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	环保家园32变压器	630	59.37%	1	1		是	2025年12月	-41.81%
9394	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分漫山屯支014	50	117.30%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-28.59%
9395	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站2变压器	500	21.12%	0.21	0.21				-44.19%
9396	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-43.57%
9397	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里1号变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0				-53.19%
9398	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区2号变电站201配电变压器	630	53.33%	1	1				-41.24%
9399	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大鹅湾1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变 压器	800	7.50%	0	0				66.44%
9400	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线排水支01	100	29.40%	0.29	0.29				-31.04%
9401	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线人大住宅楼	400	22.00%	0	0		是	2026年12月	-41.41%
9402	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站2变压器	630	33.14%	0	0				-40.45%
9403	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕线主干013	200	115.08%	1	1	2023年1月			-23.67%
9404	大东	大志变	大志变70584大农乙线	回龙岗墓园变压器（单）	200	53.10%	1	1				6.54%
9405	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十号（微）	400	25.20%	0.25	0.25				7.31%
9406	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期5箱式变电站配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
9407	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	榆树一组照明（2021微）	400	29.06%	0.29	0.29				-30.95%
9408	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分17右5变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-31.00%
9409	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左5变台	200	14.40%	0.14	0.14				-40.84%
9410	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支50变台	400	22.50%	0.23	0.23				-15.57%
9411	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房1变电站1	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9412	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区2变电站2变压器	400	31.60%	0.32	0.32				-36.19%
9413	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	陕西甲线陕西干奉南分38右1变压器	50	36.80%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
9414	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马二支2杆	200	53.40%	1	1		是	2025年12月	-30.04%
9415	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于四、六组照明	200	142.80%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-40.09%
9416	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站201配电变压器	630	49.52%	0.50	0.50				-39.12%
9417	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	200	42.00%	0.42	0.42				-30.90%
9418	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支七队支003	50	120.30%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-28.91%
9419	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干五家子分13变压器(清洁能源)	400	31.80%	0.32	0.32				-18.96%
9420	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-1配 电变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-35.69%
9421	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干29右9变台	100	74.10%	0.74	0.74				-35.26%
9422	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
9423	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑2箱变201间隔配电变压器	630	23.57%	0	0		是	2026年12月	-44.19%
9424	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城5箱变201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-39.01%
9425	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	如意明珠变电站1站内变压器	500	26.88%	0	0				-36.04%
9426	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	近海雅韵小区2号箱变1号变压器	630	8.38%	0	0				100.00%
9427	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-38.00%
9428	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期1号变电站2号配电变压器	630	51.05%	1	1		是	2027年12月	-13.94%
9429	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期4号变电站2号配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2027年12月	2.04%
9430	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站201变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-42.37%
9431	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑1配变站202间隔配电变压器	800	21.75%	0.22	0.22				-24.08%
9432	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	龙湖檀前2箱变1变压器	800	19.80%	0	0				100.00%
9433	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分12	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9434	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站2变压器	630	46.86%	0.47	0.47				-160.00%
9435	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房1变压器	630	23.37%	0.23	0.23				-41.01%
9436	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右9+1右1变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	50.59%
9437	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗社区3机井	50	51.20%	0.51	0.51				-57.15%
9438	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯家变740侯南线侯南线徐林分砖厂支8右1变台	400	60.75%	1	1		是	2025年12月	-49.27%
9439	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线69右10变台	200	39.60%	0.40	0.40				-16.24%
9440	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡18号小区变电站201配电变压器	630	28.19%	0	0				-34.13%
9441	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城4变电站1变压器	500	51.60%	1	1		是	2025年12月	-38.95%
9442	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景3变电站2变压器	630	41.65%	0	0		是	2025年8月	-45.57%
9443	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	柳河沟变205甲河线甲河干毛三家子分10变台	100	92.40%	1	1	2024年6月			-41.40%
9444	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林2箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
9445	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分3	100	0.00%	0	0				0.00%
9446	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分钟家支091	400	20.10%	0	0		是	2026年5月	-34.82%
9447	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉2号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	15.56%	0	0				100.00%
9448	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支12+1柱上变压器	250	45.20%	0	0		是	2025年12月	-52.25%
9449	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A-2局维间隔202配电变压器	315	101.59%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-29.82%
9450	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大营子分5左支1	400	16.20%	0.16	0.16				8.26%
9451	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变202间隔配电变压器	800	55.88%	1	1		是	2026年12月	-43.93%
9452	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗北照明	400	36.00%	0	0		是	2025年10月	-32.35%
9453	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家子晓磊淡水鱼公变台区	400	15.90%	0.16	0.16				100.00%
9454	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区9变电站（九丰）201变压器	800	54.90%	0.55	0.55				-40.65%
9455	浑南	于山变	于山变780于桃线	万锦红树湾三期2变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-11.08%
9456	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗德兴堡曹福源淡水鱼公变台区	200	19.80%	0.20	0.20				0.00%
9457	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平南一小微分台	200	52.50%	0.53	0.53				-22.09%
9458	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站2变压器	630	6.86%	0	0		是	2025年12月	-36.48%
9459	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园4变电站2变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-41.66%
9460	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左4变压器	400	11.75%	0	0				-46.85%
9461	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期2变电站2变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-40.41%
9462	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-2	200	83.40%	1	1	2022年12月			-31.01%
9463	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站201变压器	800	60.00%	1	1				-33.93%
9464	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖1号变电站2号变压器	630	10.29%	0.10	0.10				-43.96%
9465	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚22主变	500	16.80%	0	0				-33.11%
9466	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期1站房2配电变压器	800	20.10%	0.20	0.20				100.00%
9467	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵5/6队几04	400	21.60%	0.22	0.22				-29.31%
9468	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变1变压器	800	37.50%	0	0				-42.31%
9469	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地2小区变电站2变压器	500	29.44%	0.29	0.29				-41.53%
9470	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干35公变	315	19.05%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
9471	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线7变台	315	25.71%	0.26	0.26				-6.48%
9472	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分2变压器	100	22.50%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
9473	沈河	青年变	青年变352青东线	青东线南乐郊分6右5+1公变	250	43.84%	0	0		是	2026年6月	-46.35%
9474	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干76右1	100	27.60%	0	0				-48.19%
9475	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+1	315	33.14%	0	0				-45.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9476	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分10右1柱上变压器	200	87.30%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-44.40%
9477	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左5柱上变压器	100	41.70%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
9478	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右8柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
9479	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右9柱上变压器	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	-47.27%
9480	大东	如意变	如意变80846如望甲线	联合甲线新生干59右4右1	315	79.05%	0.79	0.79				-46.36%
9481	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干47柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	-185.83%
9482	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南干33右6	160	43.13%	0	0		是	2027年	-34.50%
9483	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场线和睦干43凌云东分48左1	200	17.40%	0	0				-43.90%
9484	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线12右1	315	30.48%	0.30	0.30				-44.58%
9485	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线26	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
9486	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干17柱上变压器	315	65.08%	0.65	0.65				-42.55%
9487	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9488	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区2变电站201配电变压器	630	65.71%	0.66	0.66				-36.09%
9489	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园1变电站202柜	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
9490	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里一期1配电变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-39.51%
9491	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地21主变	500	53.20%	0.53	0.53				-35.18%
9492	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变1变	630	18.10%	0.18	0.18				-35.18%
9493	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变箱变1变压器	315	29.52%	0.30	0.30				-28.03%
9494	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站202变压器	500	12.48%	0.12	0.12				-43.57%
9495	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站1号变压器	630	30.16%	0	0				-46.07%
9496	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路3箱变1变	500	26.24%	0.26	0.26				-41.43%
9497	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变1变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-37.73%
9498	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园1箱变1	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
9499	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园8配电站201间隔配电变压器	400	85.50%	0.86	0.86	2025年6月			-39.68%
9500	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	金利苑箱变2变压器	500	48.96%	0.49	0.49				-31.47%
9501	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变1变	630	19.81%	0.20	0.20				-37.80%
9502	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站201	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-47.46%
9503	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园4号变电站1号变压器	630	68.57%	0.69	0.69				-42.74%
9504	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站1变压器	630	82.67%	0.83	0.83	2022年12月			-39.35%
9505	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9506	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里小区3变电站1变压器	800	84.75%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.84%
9507	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里北2号高压柜1变压器	315	22.86%	0.23	0.23				-41.34%
9508	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山5箱变1	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
9509	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变1	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
9510	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	1	1				6.84%
9511	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分3左3变压器	250	42.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
9512	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	四海自由家小区变电站201	800	19.50%	0.20	0.20				9.01%
9513	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府3变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	5.07%
9514	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产干64右4加1右1	315	55.24%	1	1				-41.13%
9515	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
9516	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9517	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分15市总工会201间隔配电变压器	630	49.21%	0	0				-45.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9518	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	贵和三区变电站202	630	44.44%	0.44	0.44				-47.28%
9519	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期5变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-41.06%
9520	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分东一棵支51	200	31.20%	0.31	0.31				-27.99%
9521	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐北乙线南六干62左6左2变压器	400	45.90%	0.46	0.46				10.42%
9522	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里四期1变电站2号配电变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-24.17%
9523	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景3箱变202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
9524	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十三号变电站2变压器	400	29.20%	0	0				-42.29%
9525	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干古屯分79左4变台	400	32.10%	0.32	0.32				-39.20%
9526	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽1箱变2变压器	630	19.43%	0	0				-42.99%
9527	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站201变压器	250	48.00%	0.48	0.48				-42.08%
9528	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线殡仪馆分家禽养殖场支2	200	78.30%	0.78	0.78				100.00%
9529	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分疆洞支38右8变台	200	75.00%	1	1		是	2025年12月	-42.22%
9530	东陵	孤家子	营城甲线	欧洲花园6箱变B（水乡二期）201间隔配电变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-40.71%
9531	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线五秋分86	100	39.10%	0.39	0.39				-41.76%
9532	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区51变配电 变压器	400	14.25%	0.14	0.14				-30.03%
9533	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅6变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年	-37.94%
9534	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左6之2柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9535	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾2号变电站201配电变压器	630	67.30%	1	1				-40.59%
9536	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景1变电站1变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-43.99%
9537	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房欠卜	100	74.60%	1	1		是	2026年6月	-9.14%
9538	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干72柱上变压器	400	9.20%	0	0		是	2025年12月	-54.93%
9539	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分103左6变台	200	91.50%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-33.77%
9540	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分10右2柱上变 压器	100	73.80%	0.74	0.74				-35.50%
9541	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微双树二台区	200	30.30%	0.30	0.30				-36.96%
9542	苏家屯	施官变	施官变60192施站线	恒大名都20号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	32.40%	0	0				9.98%
9543	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养士堡乡政府棚区东站	160	52.25%	0.52	0.52				-81.45%
9544	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城郊营业所住宅	100	55.20%	0.55	0.55				-50.01%
9545	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分006	200	66.90%	0.67	0.67				-36.95%
9546	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左010	200	16.00%	0	0		是	2025年	-39.72%
9547	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家开发区宿舍652、653	250	69.20%	0.69	0.69				-35.72%
9548	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支11	50	58.96%	1	1				-26.78%
9549	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干140	200	69.60%	0.70	0.70				-40.20%
9550	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站1变压器	500	41.20%	0.41	0.41				-41.10%
9551	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支门前地支3	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9552	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分16	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9553	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	啄木岗村综合一台	400	4.50%	0.05	0.05				14.74%
9554	辽中	六间房	六间房变1128化家线	桑林家禽公变台	200	52.20%	1	1		是	2025年8月	100.00%
9555	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站2变压器	630	1.27%	0.01	0.01				0.00%
9556	沈北	文北变	文闵乙线	金地峯范二期小区1变电站202配电变压器	800	6.00%	0.06	0.06				100.00%
9557	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.1期1小区局维201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-41.89%
9558	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产5箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-38.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9559	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站202配电变压器	800	61.13%	1	1				-42.27%
9560	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	化工散户1变压器	630	33.27%	0	0		是	2025年12月	-50.42%
9561	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线水田1-2台分支09	30	49.00%	0	0		是	2026年12月	-50.74%
9562	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线孟家医院台（医院台）	250	52.24%	0.52	0.52				-29.67%
9563	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支养殖场几6	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
9564	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦8箱变2变压器	500	27.60%	0	0				-5.11%
9565	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村2台	400	53.03%	0.53	0.53				-33.25%
9566	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线城南村协作办楼	160	75.00%	0.75	0.75				-31.51%
9567	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	军政线4右01	200	51.60%	1	1		是	2025年	-35.68%
9568	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
9569	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆1箱式变电站1配电变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
9570	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	政府补贴房2变电站1	630	12.19%	0.12	0.12				-44.12%
9571	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站2号变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-37.88%
9572	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右9左4	315	51.43%	0.51	0.51				-41.74%
9573	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
9574	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分1加1变压器	80	38.00%	0	0		是	2025年12月	5.85%
9575	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区1变电站1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-40.83%
9576	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座4箱变1配电变压器	500	14.80%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
9577	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分15柱上变压器	315	62.54%	1	1		是	2025年12月	-40.16%
9578	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分23左1	200	12.60%	0.13	0.13				0.42%
9579	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔1变电站1号变	400	48.00%	0.48	0.48				-39.15%
9580	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗大棚	200	57.36%	1	1				-42.95%
9581	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中一台照明	160	79.50%	0.80	0.80				-41.18%
9582	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站2配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2025年12月	-29.72%
9583	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线头台子台北台几02	200	43.15%	0	0				-30.07%
9584	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分6柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
9585	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	华房物业箱变变压器	315	41.52%	0.42	0.42				-50.98%
9586	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五干57左5南宁公寓202间隔配电变压器	630	8.38%	0.08	0.08				-34.27%
9587	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分29左4变台	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	10.84%
9588	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期2变电站1	630	0.00%	0.00	0.00				-37.27%
9589	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	北三线北三干6右6变压器	400	67.50%	0.68	0.68				100.00%
9590	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分82右10柱上变压器	400	17.40%	0.17	0.17				-79.12%
9591	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干35柱上变压器	200	74.80%	1	1		是	2025年12月	-19.90%
9592	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区幼儿园10号箱变1变压器配电变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-40.45%
9593	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线83右24	100	17.40%	0	0		是	2027年	-36.67%
9594	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区6变电站2变压器	500	90.00%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-44.25%
9595	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家干53左12变台	200	47.40%	0	0		是	2025年12月	-49.41%
9596	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	吉庆台村后吉庆台	200	44.40%	0	0		是	2026年6月	-39.26%
9597	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村	200	60.90%	0.61	0.61				-36.40%
9598	铁西	历工变	历工变10482历达线	中南紫云集小区变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-27.82%
9599	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线35左1变台	400	63.00%	0.63	0.63				-26.52%
9600	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变2变压器	800	16.88%	0.17	0.17				-36.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9601	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园6变电站变压器	630	14.48%	0	0				-45.54%
9602	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡6箱式变电站2配电变压器	500	34.00%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
9603	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房1变压器	630	11.17%	0.11	0.11				-35.79%
9604	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区3变电站1配电变压器	800	40.20%	0	0				12.13%
9605	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线新电分2	400	24.75%	0.25	0.25				-38.20%
9606	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局11主变	630	13.81%	0.14	0.14				-42.85%
9607	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分20右1右11变台	400	70.50%	1	1		是	2025年12月	34.90%
9608	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站1变压器	400	25.25%	0	0				-42.60%
9609	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分27变台	200	51.75%	0.52	0.52				-45.68%
9610	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分50左3变台	100	93.26%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-35.94%
9611	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站1号变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-41.33%
9612	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦1箱变1变压器	800	53.63%	1	1				-41.27%
9613	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁8号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	57.00%	1	1				100.00%
9614	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线站北线立新干立新一分7右2公变	315	41.59%	0.42	0.42				-45.25%
9615	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线76+3	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9616	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期-3-2小区变电站202配电变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	21.66%
9617	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	西棠小区2变电站1变压器	800	12.90%	0.13	0.13				0.00%
9618	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站2号变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-129.86%
9619	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡占分1+1右1	200	30.30%	0	0				-27.18%
9620	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明（2021微）	200	85.20%	0.85	0.85	2025年4月			-37.06%
9621	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4变电站2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-10.34%
9622	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后菜支04	200	64.20%	0.64	0.64				-19.05%
9623	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合3变电站2变压器	500	57.60%	1	1				-42.57%
9624	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居2箱变1变压器	500	21.60%	0	0				-42.43%
9625	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	圣丰御景广场一期3变电站202间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2028年12月	-33.90%
9626	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大家园二期变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-600.00%
9627	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语2箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	15.27%
9628	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线114右2变台	200	112.50%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	100.00%
9629	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分26左4右1变台	200	38.40%	0.38	0.38				11.28%
9630	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期3变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
9631	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-45.52%
9632	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地2箱变1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-4.20%
9633	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘屯于袁家分25变台	200	33.50%	0	0				-33.29%
9634	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册3号变电站201间隔配电变压器	400	9.90%	0.10	0.10				7.24%
9635	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分54右4变台	400	13.50%	0.14	0.14				100.00%
9636	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变2变压器	800	30.30%	0.30	0.30				-42.87%
9637	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右63右3	200	33.90%	0	0		是	2025年	-33.78%
9638	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站202间隔配电变压器	630	52.70%	0.53	0.53				-45.74%
9639	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运1箱变1变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-46.90%
9640	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发创意产业园一期-2变202配电变压器	400	17.10%	0	0				91.98%
9641	于洪	宁官变	科学园二期北区1站房1变压器	宁官变95091宁胜线	800	40.88%	0.41	0.41				-39.53%
9642	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨收村养殖基地9号台区	400	44.40%	0	0		是	2025年11月	-40.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9643	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	达子营综合（2022微）	400	11.40%	0	0		是	2025年11月	31.21%
9644	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街村综合一台（微）	500	5.04%	0.05	0.05				5.45%
9645	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分21右5	400	17.70%	0.18	0.18				0.19%
9646	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民分10右25+1右5小微台	200	23.40%	0	0				0.00%
9647	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干75左14变台	200	45.35%	0.45	0.45				-39.89%
9648	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期5箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
9649	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123右6左2	400	67.75%	1	1				13.75%
9650	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室201间隔配电变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-41.31%
9651	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干127左4变台	200	24.00%	0.24	0.24				3.24%
9652	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分27柱上变压器	400	64.20%	1	1				0.00%
9653	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站1配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
9654	沈北	道义变	道义变15269佰景线	佰景汇置四期1变201间隔配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-40.99%
9655	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城5号变电站2号变压器	630	8.89%	0.09	0.09				-44.42%
9656	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳4号水井分05	160	102.38%	1	1	2024年7月			0.00%
9657	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园4变电站2变压器	630	53.33%	1	1				-38.36%
9658	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站1配电变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-41.72%
9659	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右12	200	25.20%	0.25	0.25				2.51%
9660	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干288右8变台	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
9661	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线龙湾住宅	50	68.40%	1	1		是	2026年12月	-39.39%
9662	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡6.7组照明	200	25.00%	0.25	0.25				-34.06%
9663	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右11	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
9664	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景七分18	315	43.49%	0.43	0.43				-43.95%
9665	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干105	315	64.13%	1	1				-36.45%
9666	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分79变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
9667	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干26右1变压器	100	15.90%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
9668	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干32柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
9669	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分7右2柱上变压器	315	13.33%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
9670	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支11柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-48.98%
9671	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分37左5左3变压器	315	51.05%	1	1		是	2025年12月	-46.90%
9672	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左7柱上变压器	315	78.10%	1	1		是	2025年12月	-42.36%
9673	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干54右2柱上变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
9674	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线27左3	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-34.00%
9675	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分2+1公变	315	54.29%	0.54	0.54				-56.61%
9676	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分12	200	52.50%	0.53	0.53				-22.80%
9677	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线三院分25	315	69.71%	0.70	0.70				-31.69%
9678	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线部队分7	315	44.19%	0	0				-38.16%
9679	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干52左1-1柱上变压器	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
9680	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干24柱上变压器	200	75.30%	1	1		是	2025年12月	-12.44%
9681	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分2	315	6.67%	0	0				-64.26%
9682	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左4	250	67.20%	1	1				-53.69%
9683	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右5变压器	400	61.50%	1	1				-40.50%
9684	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干31公变	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-46.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9685	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干14变压器	250	30.72%	0	0		是	2025年12月	-63.20%
9686	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分9	315	35.56%	0.36	0.36				-37.76%
9687	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右9	315	1.27%	0	0				-185.22%
9688	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	富山二期1箱变1	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
9689	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活1箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
9690	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光4变电站1变压器	500	19.84%	0	0				-44.10%
9691	和平	青年变	青年变362青好线	工学里2#主变	500	78.80%	1	1				-38.41%
9692	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站201	630	25.90%	0.26	0.26				-37.32%
9693	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变2	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
9694	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站2变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-39.45%
9695	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园1变电站201	500	40.32%	0.40	0.40				-47.10%
9696	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工小区变电站201	630	67.62%	0.68	0.68				-43.09%
9697	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站1变压器	400	24.60%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
9698	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景2箱变2变压器	630	29.33%	0.29	0.29				-43.70%
9699	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区2变电站1变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-41.02%
9700	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光4变电站2号变	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-40.10%
9701	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变2变压器	500	73.92%	1	1		是	2026年12月	-38.78%
9702	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	向荣里箱变1变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-36.19%
9703	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园3箱变2	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
9704	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都4变电站201变压器	630	20.83%	0.21	0.21				-46.68%
9705	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站1号变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-45.87%
9706	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰街2变电站201	400	63.00%	1	1		是	2028年12月	-46.33%
9707	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠2箱变2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-38.78%
9708	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-46.61%
9709	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区20变电站	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-34.76%
9710	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9711	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	站西箱变1变压器间隔1配电变压器	500	71.20%	1	1		是	2025年12月	-45.09%
9712	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街9变电站201	315	22.10%	0.22	0.22				-41.73%
9713	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站1号变压器	400	61.50%	0.62	0.62				-41.06%
9714	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变1	400	26.50%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
9715	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-43.11%
9716	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街2变电站201柜	315	47.94%	0	0		是	2028年12月	-43.95%
9717	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线水库支25+1右2变台	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	43.93%
9718	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场3局维箱变201间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
9719	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸一期4箱式变电站配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
9720	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑2箱式变电站1配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
9721	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支23变台	200	13.50%	0.14	0.14				-42.88%
9722	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园1号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-43.45%
9723	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分48右3+1左1	200	35.10%	0.35	0.35				100.00%
9724	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室1号配电变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-41.94%
9725	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站1变	800	56.25%	1	1		是	2025年12月	-42.15%
9726	和平	市府变	市府变564总站甲线	改为兴文分12	400	23.25%	0	0		是	2027年12月	-34.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9727	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西二分台支06	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	40.68%
9728	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	益格俚景小区变电站2变压器	400	74.00%	1	1		是	2025年12月	-37.84%
9729	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分33变台	200	50.90%	1	1		是	2025年12月	-37.16%
9730	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线巴屯分8变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
9731	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线宏发建材经销处1	315	69.33%	1	1		是	2026年12月	-37.51%
9732	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期4变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	25.88%
9733	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源1局维变电站201配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	11.67%
9734	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线偏卜村西北台	315	93.46%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.52%
9735	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村10	400	35.10%	0.35	0.35				-42.95%
9736	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	柳河沟变206黄花钱黄花干黄旗堡分34变台	80	84.63%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-59.82%
9737	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线199变台	200	55.20%	0.55	0.55				-44.63%
9738	铁西	历工变	历工变10456黎明线	YHG黎明西部风情台区201配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2028年12月	-43.84%
9739	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期1小区变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	97.78%
9740	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余村南台照明新	400	90.90%	1	1	2025年6月			0.00%
9741	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区3变电站1号变压器	630	9.90%	0.10	0.10				-38.18%
9742	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀3箱变1变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-42.42%
9743	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	珠江干5柱上变压器辽宁亿科房地产开发有限公司 (珠江桥东地块项目)	100	18.40%	0	0		是	2025年12月	-15.71%
9744	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	中医院1变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-40.13%
9745	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区4变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-43.40%
9746	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	润樾府2变电站2变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	43.15%
9747	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9748	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城5号变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				-41.36%
9749	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变2变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	7.28%
9750	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总甲线45左1	200	34.80%	0	0				-33.13%
9751	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶14组东一台	200	90.45%	1	1	2025年5月	是	2025年11月	-30.19%
9752	于洪	平罗变	平梧线	平罗3村	200	76.60%	1	1				-40.38%
9753	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅1号变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
9754	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期3变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	14.89%
9755	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分132左31变台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-506.17%
9756	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-43.98%
9757	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨耀洞支25+1右3变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
9758	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷后南台	200	36.80%	0.37	0.37				-32.56%
9759	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心3配电室1变压器	630	7.94%	0.08	0.08				100.00%
9760	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线宿舍分3左3	315	55.24%	0.55	0.55				-45.48%
9761	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区1变电站201配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2026年12月	36.63%
9762	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金鳞淡水鱼公变台	400	29.10%	0.29	0.29				100.00%
9763	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分3右1	200	31.20%	0	0				100.00%
9764	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线刘大沟分35	200	36.50%	0.37	0.37				-29.36%
9765	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分44左2	200	45.30%	0.45	0.45				27.28%
9766	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街3井菜棚	50	141.60%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-43.09%
9767	沈北	天乾变	天乾变70668天财线	天财线首开国风尚城小区2变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	41.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9768	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	说理照明	400	75.10%	0.75	0.75				-33.62%
9769	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线车井分车井支4+1右6变台	100	70.00%	1	1		是	2025年12月	-53.69%
9770	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线于洪乡红旗村委员会	400	65.50%	0.66	0.66				-28.66%
9771	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站1配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
9772	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村6机井	100	15.40%	0	0		是	2025年6月	-169.77%
9773	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村一台	100	12.30%	0	0				-42.74%
9774	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-39.34%
9775	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站2配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.38%
9776	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站1配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
9777	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				-39.69%
9778	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭6箱变1变压器	400	40.40%	0	0				-37.29%
9779	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左9	315	78.10%	1	1				-47.38%
9780	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线三不管照明(改造)	100	33.30%	0.33	0.33				9.62%
9781	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	房地产公司住宅	315	48.19%	0.48	0.48				-35.59%
9782	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军区司令部住宅箱式变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0				-42.33%
9783	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨玺府小区2配电室202变压器	630	5.71%	0.06	0.06				100.00%
9784	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区万利养殖场	100	21.00%	0	0		是	2026年12月	-15.11%
9785	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸1变电站202配电变压器	400	22.20%	0.22	0.22				4.10%
9786	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线西塔干19右3	400	28.20%	0.28	0.28				-43.25%
9787	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站201间隔配电变压器	800	33.60%	0	0				-38.27%
9788	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	勾家屯照明(2021微)	400	18.90%	0.19	0.19				-25.17%
9789	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园2箱变2变压器	630	34.67%	0.35	0.35				-39.74%
9790	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分50左2变台	200	58.20%	0.58	0.58				-39.88%
9791	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老村南二台(2020微)	400	10.05%	0	0		是	2025年8月	-38.64%
9792	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支12	200	2.10%	0	0				3.04%
9793	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	振工街箱变201变压器	630	4.13%	0	0		是	2028年12月	-62.76%
9794	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅2号变电站2号配电变压器	400	24.80%	0	0		是	2027年12月	-12.99%
9795	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	砂轮乙线23	500	72.96%	1	1				13.22%
9796	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港8号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-20.07%
9797	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17左1	200	54.90%	1	1				0.51%
9798	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
9799	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭1开闭站2箱变201配电变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
9800	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期4变电站4变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-40.57%
9801	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼5变电站2变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-40.08%
9802	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-45.40%
9803	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典1变电站1变压器	630	33.27%	0.33	0.33				-39.87%
9804	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干055	400	44.75%	0	0		是	2026年12月	-39.31%
9805	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	皇冠家园3变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-35.93%
9806	于洪	光辉变	光水线	小微农场宿舍2	200	78.30%	0.78	0.78				14.71%
9807	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期3变201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	3.08%
9808	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区5变电站1变压器	800	18.38%	0.18	0.18				-45.80%
9809	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾6箱式变电站1号变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-27.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9810	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿6号变电站201间隔配电变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-41.51%
9811	浑南	安顺变	安顺变172安运线	名仕财富中心二期变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
9812	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区11变电站1变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-38.00%
9813	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区2变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
9814	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7+1台区微	400	56.40%	1	1		是	2025年11月	7.55%
9815	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
9816	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变2变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-38.76%
9817	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干代家分20变台	160	60.94%	1	1		是	2025年12月	-49.74%
9818	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林4箱变1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
9819	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品1号变电站201配电变压器	800	23.50%	0	0				-44.97%
9820	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分9	200	74.20%	0.74	0.74				-34.43%
9821	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期6箱变2变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-46.34%
9822	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城2考核	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-34.93%
9823	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗村照明新	400	21.59%	0	0				0.00%
9824	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线59	100	84.90%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-41.82%
9825	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支37变台	100	42.60%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
9826	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分13左1之1柱上变压器	315	8.25%	0.08	0.08				-37.60%
9827	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分03	400	64.65%	1	1		是		-47.45%
9828	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勤石分12右2+1公变	100	70.80%	0.71	0.71				-46.61%
9829	新民	新民变	新民变30172化肥线	新民变175陶瓷线陶瓷线大营分1右1	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
9830	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分9	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
9831	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分27	315	34.60%	0	0				-41.03%
9832	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干30柱上变压器	315	90.48%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-27.17%
9833	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线水源分44	100	31.20%	0	0				-45.00%
9834	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分17右2	250	33.60%	0.34	0.34				-50.04%
9835	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分18	315	21.21%	0.21	0.21				-43.56%
9836	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左1柱上变压器	200	35.00%	0.35	0.35				-41.65%
9837	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变344军工甲线军工干27+1公变	400	54.40%	1	1		是	2025年12月	-38.18%
9838	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	军工干42右6公变2	400	54.50%	0.55	0.55				-39.92%
9839	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左4柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-31.75%
9840	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9841	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区7箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
9842	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变2	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.01%
9843	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦1土建变202变压器	630	62.22%	0.62	0.62				-34.46%
9844	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区4变电站202	630	24.13%	0.24	0.24				-43.09%
9845	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站201柜	500	31.36%	0.31	0.31				-42.91%
9846	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村2箱变1	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
9847	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园12变电站2变压器	500	37.20%	0	0				-43.33%
9848	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期2变电站201变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-39.91%
9849	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦12主变	630	15.87%	0.16	0.16				-51.64%
9850	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9851	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9852	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站2变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
9853	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔32主变	1000	14.60%	0	0		是	2027年12月	-32.69%
9854	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站201柜	630	59.68%	0.60	0.60				-43.38%
9855	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明二小区箱变1变压器	630	8.57%	0	0				-45.22%
9856	沈河	长青变	长青变450长大乙线	东陵供电局箱变1变压器	400	67.50%	1	1		是	2026年12月	-40.94%
9857	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂山五里主变	630	40.76%	0	0				-43.49%
9858	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园2箱变2	500	12.80%	0.13	0.13				-51.27%
9859	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山3箱变2	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
9860	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
9861	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变2	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
9862	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
9863	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线高三家子台	200	73.70%	0.74	0.74				-40.11%
9864	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3箱变1变压器	630	14.29%	0	0				-41.94%
9865	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景6箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9866	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分75变台	400	11.25%	0.11	0.11				-21.30%
9867	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站1配电变压器	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-27.79%
9868	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十七号变电站201间隔配电变压器	630	68.25%	1	1				-36.62%
9869	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子分东大甸子支清水稻几1	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-25.60%
9870	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线33右7左2变台	100	68.40%	0.68	0.68				-27.90%
9871	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院2箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-43.13%
9872	大东	如意变	如意变80846如望甲线	龙湖樨山1箱变2变压器	800	22.88%	0.23	0.23				100.00%
9873	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	云杉赋4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				11.85%
9874	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线58右3	100	123.00%	1	1	2024年9月			-30.31%
9875	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线董家东台分支04	50	89.70%	1	1	2023年1月			-35.64%
9876	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线南土城支28	200	46.70%	0	0		是	2025年12月	-30.36%
9877	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青砚池2变电站1变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-32.76%
9878	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房1变压器	500	12.48%	0.12	0.12				-40.22%
9879	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分92左4左5	200	39.30%	0.39	0.39				0.18%
9880	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭于147右1变台	200	25.65%	0.26	0.26				-37.33%
9881	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉5组	80	34.57%	0	0				-39.70%
9882	浑南	于山变	于山变740于白甲线	美弗霞湾1号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0.50	0.50				-31.42%
9883	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品吴城二期1箱1变	630	67.30%	1	1		是	2025年9月	-34.68%
9884	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站1变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
9885	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子六号台	400	3.00%	0	0				0.00%
9886	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际1箱变2配电变压器	400	8.70%	0	0				100.00%
9887	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线炎帝分21柱上变压器	400	17.40%	0	0				100.00%
9888	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东升村	160	66.75%	0.67	0.67				-46.04%
9889	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	小祝村二台区	50	38.40%	0	0				-2.50%
9890	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区3变电站2变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-30.33%
9891	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾9号变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0				-50.90%
9892	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园1箱式变电站1配电变压器	630	62.22%	0.62	0.62				-29.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9893	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右9柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-45.00%
9894	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干72左1	100	77.70%	0.78	0.78				-29.16%
9895	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景3变电站1变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-43.07%
9896	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	亚太小区箱变2变压器	400	63.00%	0.63	0.63				-38.61%
9897	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城2号变电站2变压器	630	12.06%	0	0				-35.93%
9898	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-38.77%
9899	于洪	东民变	东李线	和泰8小区3变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0				-42.02%
9900	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左45右2	200	21.60%	0.22	0.22				100.00%
9901	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖寨门沙东召杨畜禽公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
9902	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线山东会大棚支11	50	34.50%	0	0		是	2026年5月	-32.08%
9903	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
9904	于洪	范屯变	范古线	全胜村小微4号	200	55.80%	1	1		是	2025年8月	27.59%
9905	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站1配电变压器	630	64.76%	1	1		是	2025年12月	-30.66%
9906	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变1变压器	800	13.80%	0.14	0.14				4.83%
9907	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变2变压器	800	43.13%	0.43	0.43				-39.31%
9908	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海3箱变1变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-43.35%
9909	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站2变压器	400	57.00%	0.57	0.57				-37.80%
9910	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站1变压器	630	28.70%	0	0				-48.39%
9911	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左5右4变台	100	58.50%	1	1		是	2025年12月	-35.37%
9912	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线张屯分34变台	200	69.60%	0.70	0.70				-37.03%
9913	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际地下3变电站201	1000	40.00%	0	0		是	2028年12月	-35.59%
9914	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城1变电站-2	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
9915	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支08	200	29.10%	0	0		是	2026年12月	-29.56%
9916	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养后村二方棚区	200	88.20%	0.88	0.88	2024年9月			-37.14%
9917	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园1变电站2变压器	630	23.62%	0	0				-44.01%
9918	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线100右18变台	100	58.50%	0.59	0.59				-35.95%
9919	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线王屯分15变台	50	106.20%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-47.78%
9920	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左1+1右4柱上变压器	100	11.70%	0	0		是	2025年12月	-18.61%
9921	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	云峰领地变电站202	315	58.92%	1	1		是	2028年12月	-48.54%
9922	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分车井支4+1右5左1变台	400	7.80%	0	0				100.00%
9923	皇姑	文北变	文北变70470文居线	武警驻沈公寓箱式变电站1配电变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-73.46%
9924	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线税务家属楼	100	107.70%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-38.01%
9925	于洪	平罗变	平辛线	白台村1台区	200	35.20%	0	0				-23.14%
9926	皇姑	长江变	长江变480长凤乙线	长凤干44+1柱上变压器	315	67.62%	1	1		是	2025年12月	-42.10%
9927	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站1变压器	630	45.21%	0.45	0.45				-40.14%
9928	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区7变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
9929	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干27	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-34.69%
9930	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后齐支03	200	16.25%	0.16	0.16				-32.10%
9931	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分85+1水利台	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9932	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站202变压器	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-43.81%
9933	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站1变压器	500	31.36%	0.31	0.31				-47.33%
9934	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线三东会支013	50	5.40%	0	0		是	2026年5月	-7.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9935	沈北	道义变	道信线	吾悦B1B2小区3变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	19.17%
9936	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	地利苑箱变2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
9937	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居13号变电站202间隔配电变压器	800	19.13%	0	0				-41.21%
9938	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村一组照明A	400	9.90%	0.10	0.10				-43.10%
9939	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	仙林金谷1-2-4期1局维变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年12月	85.82%
9940	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区3变电站1变压器	400	58.80%	0.59	0.59				-34.55%
9941	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干106右3变台	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-19.38%
9942	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡2箱式变电站1配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
9943	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分106右2左1变台	50	64.40%	0.64	0.64				-38.92%
9944	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干78右4	100	59.60%	1	1				-43.31%
9945	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
9946	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	梁山变194大刘屯线大刘屯线268变台	100	139.80%	1	1	2022年12月			-40.98%
9947	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线农机南宿舍	30	51.67%	0.52	0.52				-37.32%
9948	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园3变电站202配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
9949	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-40.92%
9950	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81+1	200	38.40%	0.38	0.38				-20.36%
9951	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村7台区	400	112.80%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-39.31%
9952	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期1号箱式变电站1号变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-45.15%
9953	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左8右1变压器	400	43.00%	0.43	0.43				-42.03%
9954	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分东王支08+1	200	28.00%	0	0		是	2026年5月	-190.08%
9955	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线林台1台区	100	29.40%	0.29	0.29				-40.47%
9956	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前乙线49+1	250	32.16%	0.32	0.32				100.00%
9957	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分03左1	200	30.45%	0	0				-19.52%
9958	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站2变压器	400	31.60%	0.32	0.32				-43.61%
9959	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线化工厂分黄家支01	200	50.40%	0.50	0.50				-50.76%
9960	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站201变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-39.99%
9961	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房八家村自诚水产公变台区	200	18.60%	0.19	0.19				100.00%
9962	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分22变压器	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-23.48%
9963	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线前辛屯西分006	200	40.80%	0.41	0.41				-40.16%
9964	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变202变压器	250	17.60%	0	0		是	2028年12月	23.66%
9965	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站配电变压器1公变	630	33.33%	0.33	0.33				-41.93%
9966	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分黄金支019+1	200	103.20%	1	1	2022年12月			-27.72%
9967	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区4变电站2变压器	800	20.63%	0.21	0.21				-41.20%
9968	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站2变压器	500	30.00%	0	0				-43.47%
9969	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光7箱式变电站配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
9970	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	25.06%
9971	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长北照明	400	79.73%	0.80	0.80				-26.12%
9972	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干4左5+1左1	400	0.75%	0.01	0.01				15.79%
9973	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村新	400	64.20%	0.64	0.64				0.00%
9974	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13左4柱上变压器	400	48.90%	0.49	0.49				-44.29%
9975	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区3号变电站2号配电变压器	400	37.20%	0	0		是	2027年12月	-40.82%
9976	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23左2	200	18.00%	0.18	0.18				-13.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
9977	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分上三棵树支17左1	200	38.40%	0.38	0.38				-32.96%
9978	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟村台	400	15.68%	0	0		是	2025年11月	-28.50%
9979	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥8变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-38.54%
9980	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站201配电变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-46.69%
9981	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站201配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-40.05%
9982	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变2变压器	630	37.33%	0	0				-43.27%
9983	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线82左3+1	200	45.50%	0	0		是	2026年	46.13%
9984	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线刘北大棚	100	39.29%	0	0				-42.28%
9985	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区3变电站1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-38.86%
9986	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左7	315	55.87%	1	1		是	2025年	-37.87%
9987	于洪	得胜变	得工线95446	得胜小区南	315	49.52%	0.50	0.50				-14.62%
9988	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-40.50%
9989	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分22左02	160	67.50%	0.68	0.68				-36.55%
9990	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站2主变	630	28.57%	0.29	0.29				-32.48%
9991	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地3号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-45.62%
9992	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期6变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				-40.50%
9993	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左32左6	200	29.10%	0	0				0.00%
9994	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站2号配电变压器	500	35.60%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
9995	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园峰景一期2变电站2变	400	22.50%	0.23	0.23				-47.21%
9996	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著1号变电站2号配电变压器	800	11.70%	0.12	0.12				-9.83%
9997	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区1变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年	-39.60%
9998	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期1变电站2配电变压器	800	51.75%	1	1		是	2025年12月	-43.48%
9999	于洪	化学变	化东乙线	闲云雅居住宅小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年	-33.54%
10000	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾4变电站变压器	400	30.00%	0	0		是	2028年12月	-42.40%
10001	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10002	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房四组（2020微）	200	24.20%	0.24	0.24				-45.41%
10003	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	壹号官邸别墅小区变电站201变压器	200	32.80%	0.33	0.33				-28.39%
10004	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线7	400	18.90%	0.19	0.19				-27.96%
10005	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长北综合	200	89.40%	0.89	0.89	2025年4月			55.32%
10006	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	48.57%	0	0		是		-26.03%
10007	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民6台区	200	63.00%	0.63	0.63				-35.24%
10008	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土东东台（2022微）	400	85.50%	1	1	2025年6月			-35.66%
10009	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期2变电站202间隔配电变压器	630	8.00%	0	0				100.00%
10010	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干鱼场支75左12变台	100	23.40%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
10011	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东洪文蓄禽公变台	200	39.00%	0	0		是	2025年11月	100.00%
10012	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分34左2柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
10013	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花甲线后陵干92	315	28.76%	0	0				-55.15%
10014	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49右2	315	54.92%	1	1				-38.30%
10015	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分37柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-36.47%
10016	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线050	160	1.38%	0	0				-124.13%
10017	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右4	315	30.16%	0.30	0.30				-40.23%
10018	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	昆农乙线张工干38变压器	315	55.24%	0.55	0.55				-28.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10019	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干49	315	13.65%	0	0				-31.12%
10020	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分46左11	200	46.20%	0.46	0.46				-34.13%
10021	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线大厦西分10左1之1柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
10022	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干29右4	315	55.24%	1	1		是	2028年12月	-14.09%
10023	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右4	315	57.14%	0.57	0.57				-30.67%
10024	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分5	315	62.54%	1	1				-45.41%
10025	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分13左1之1柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-44.07%
10026	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干水厂分4左2	250	3.20%	0	0				-28.73%
10027	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂乙丙箱变1号变	500	107.52%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-42.23%
10028	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二8箱变2变	630	12.06%	0.12	0.12				-51.55%
10029	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明2箱变1	630	56.83%	1	1		是	2025年12月	-45.99%
10030	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山4箱变2变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-44.14%
10031	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光5变电站201	630	33.33%	0.33	0.33				-36.90%
10032	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸4#1主变	500	11.52%	0	0				-38.15%
10033	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变1号变	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
10034	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园21#主变	630	16.83%	0	0				-43.73%
10035	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光9变电站2号变	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
10036	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	敬宾东街西箱变1变压器	315	40.38%	0	0				-44.41%
10037	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	怡景新居箱变1变压器	315	32.06%	0	0				-56.66%
10038	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型3变电站201柜	200	46.20%	0.46	0.46				-37.01%
10039	沈河	长青变	长青变450长大乙线	药研院住宅箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
10040	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变1变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-41.74%
10041	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西容1箱变1变压器	630	58.29%	1	1				-49.60%
10042	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭1箱变2	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10043	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站2变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-42.25%
10044	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10045	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠2箱变1号变	400	0.40%	0	0		是	2025年12月	-263.36%
10046	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
10047	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站2变压器	500	31.36%	0.31	0.31				-41.78%
10048	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙C-1(1022107)配电变压器	400	13.20%	0.13	0.13				0.00%
10049	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1箱变1变压器	630	18.41%	0	0				-35.97%
10050	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分29	400	27.25%	0.27	0.27				-38.10%
10051	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期-2小区2局维变电站202配电变压器	800	37.13%	0	0		是	2026年12月	65.92%
10052	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期4箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
10053	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.90%	1	1		是	2025年12月	2.48%
10054	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂川分13(沈后砂山)201间隔配电变压器	500	13.20%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
10055	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站1变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
10056	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户东台分支011	50	12.00%	0.12	0.12				-24.23%
10057	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线吉庆台村照明	160	84.00%	1	1	2024年12月	是	2026年6月	-42.03%
10058	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左34右9+1	80	2.25%	0	0		是	2027年	0.00%
10059	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变2配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-25.24%
10060	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线柏和干114	100	102.40%	1	1	2025年2月	是	2025年9月	-37.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10061	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站2号变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
10062	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右2右2	200	64.20%	0.64	0.64				7.14%
10063	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院考核	400	21.83%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
10064	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站1号变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.53%
10065	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支18左4柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	38.16%
10066	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房1变压器	630	24.63%	0.25	0.25				-44.89%
10067	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-1	800	33.38%	0	0		是	2026年12月	-39.04%
10068	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈大学生公寓1站内变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-39.12%
10069	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分125南几2	400	40.20%	0.40	0.40				0.00%
10070	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线四分支04	200	26.10%	0.26	0.26				-25.82%
10071	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站1变压器	500	28.48%	0.28	0.28				-45.04%
10072	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变2变压器	800	20.40%	0	0				-42.05%
10073	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高电分38左27变台	200	39.40%	0.39	0.39				-48.31%
10074	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左4	200	39.00%	0.39	0.39				-68.93%
10075	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安干警印刷楼	200	64.80%	0.65	0.65				-41.45%
10076	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变1变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	7.97%
10077	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-47.80%
10078	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区3号箱2号变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-36.63%
10079	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园8箱变1变压器	630	6.86%	0.07	0.07				-42.62%
10080	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干53+1左7	200	3.00%	0	0				0.00%
10081	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-2变电站201配电变压器	630	28.89%	0.29	0.29				0.32%
10082	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分42左6左3	80	49.00%	0.49	0.49				-70.68%
10083	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站2号配电变压器	630	7.62%	0	0		是	2027年12月	20.50%
10084	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期4箱式变电站1配电变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
10085	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会2箱式变电站2配电变压器	630	52.86%	1	1		是	2025年12月	-39.63%
10086	于洪	后马变	后马变后林线	后马变253后林线后马1台区	100	21.60%	0.22	0.22				-70.49%
10087	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左11之1变压器	315	23.17%	0.23	0.23				-40.03%
10088	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平东北台	100	120.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-45.55%
10089	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线敖宝分机井支18	50	1.60%	0.02	0.02				-185.71%
10090	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				22.99%
10091	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站202	630	22.86%	0.23	0.23				-41.91%
10092	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边照明东台	200	330.00%	3	3	2025年6月			-40.59%
10093	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-40.76%
10094	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10095	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙山分9+1柱上变压器	200	116.40%	1	1	2024年6月			28.20%
10096	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园8箱变1变压器	800	33.60%	0	0				-22.04%
10097	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左6右23左14	200	47.40%	0.47	0.47				-43.84%
10098	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉三大棚分支005	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10099	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺2号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	60.95%	1	1				4.50%
10100	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区2变电站2变压器	500	24.96%	0.25	0.25				-43.88%
10101	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城17号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10102	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（孝信街与蒲盛路东北角）	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	5.91%
10103	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际10号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-39.67%
10104	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分05变压器	100	32.10%	0.32	0.32				-55.47%
10105	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右2右5	200	19.80%	0.20	0.20				100.00%
10106	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线林西线045	50	22.40%	0.22	0.22				-28.74%
10107	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线兴隆分80左1变台	200	40.50%	0.41	0.41				100.00%
10108	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变2变压器	500	13.44%	0.13	0.13				-43.07%
10109	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区5变电站1变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
10110	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所2箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
10111	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城4变电站1变压器	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-35.16%
10112	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分162+1	50	79.80%	0.80	0.80				-38.85%
10113	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分64右1	100	0.00%	0.00	0.00				5.13%
10114	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区2变电站1变压器	500	44.16%	0	0		是	2028年12月	-37.64%
10115	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德里里1号变电站2号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	8.50%
10116	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香1变电站1站内变压器	800	26.25%	0	0				-42.29%
10117	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛南二台	315	57.14%	0.57	0.57				-30.29%
10118	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左2右1	400	27.30%	0	0				100.00%
10119	铁西	齐贤变	齐贤变55452齐医线	时代悦小区2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	0	0		是	2028年12月	53.71%
10120	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城8箱变2变压器	630	36.57%	0.37	0.37				-40.64%
10121	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村4号变电站1变压器	630	66.29%	1	1				-35.11%
10122	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支26变台	200	56.40%	0.56	0.56				-25.39%
10123	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜养牛场台	80	73.69%	0.74	0.74				-32.80%
10124	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站2变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-40.42%
10125	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村5机井	50	50.40%	1	1		是	2025年6月	-81.93%
10126	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分7变压器	100	31.80%	0.32	0.32				-50.04%
10127	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	文竹家园3号变电站202配电变压器	400	21.20%	0.21	0.21				-38.50%
10128	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含干48柱上变压器	50	24.00%	0	0		是	2025年12月	-20.32%
10129	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大大境3号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
10130	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区1变电站102配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	2.03%
10131	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左23右10	100	94.00%	1	1	2025年4月	是	2027年	-35.38%
10132	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线敬老院支003	50	91.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-490.13%
10133	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线吉康分10左1变台	400	62.70%	1	1		是	2025年12月	10.04%
10134	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
10135	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站1变压器 器配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-34.18%
10136	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站1变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
10137	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小陵村支08	200	37.50%	0	0				100.00%
10138	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡北照明（煤改洁）	400	10.50%	0.11	0.11				10.40%
10139	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法妮娜2号变电站2号变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-38.29%
10140	法库	双台子	双台子变045双四线	黑山北窑沟支	100	49.58%	0	0				-33.70%
10141	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10142	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾1号变电站202间隔配电变压器	800	74.10%	1	1				-37.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10143	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线白西分支009	200	31.35%	0.31	0.31				-45.28%
10144	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线王家店支002	200	20.55%	0.21	0.21				-31.16%
10145	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次1主变	500	23.20%	0	0				-37.94%
10146	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
10147	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城19号变电站1号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
10148	于洪	范屯变	范北线	小微马三家村东5台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10149	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红于192变台	200	15.90%	0.16	0.16				-34.28%
10150	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站1变压器	800	17.25%	0.17	0.17				-42.33%
10151	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮2箱变2变压器	400	33.30%	0	0				-17.96%
10152	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都16号变电站202间隔配电变压器	630	50.29%	1	1				-34.27%
10153	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线张东分支007	200	51.98%	0.52	0.52				-32.84%
10154	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街东北照明	500	24.96%	0.25	0.25				-24.88%
10155	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线辉山干054	200	60.50%	1	1		是	2026年12月	-44.13%
10156	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分31左3	400	20.40%	0.20	0.20				0.00%
10157	东陵	农大变	农首线	银河湾三期1箱变2号变压器	630	16.67%	0.17	0.17				-34.24%
10158	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村11台区	400	32.40%	0.32	0.32				-36.16%
10159	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站2配电变压器	630	14.29%	0	0				100.00%
10160	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站201配电变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-43.52%
10161	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
10162	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区2箱式变电站配电变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-37.78%
10163	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线139右1变台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	8.83%
10164	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都10号变电站201配电变压器	800	40.50%	0	0				-39.65%
10165	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香樟蓝郡小区5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-45.45%
10166	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家三台区	100	51.40%	1	1				-33.29%
10167	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区3变电站2变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
10168	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站2变压器	630	52.57%	1	1		是	2025年12月	-46.09%
10169	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期1局维变电站201配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	3.45%
10170	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支21杆（中四台）	200	24.00%	0	0		是	2025年9月	-21.17%
10171	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期3局维变电站201配电变压器	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10172	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家于付家分27右4变台	200	49.50%	0.50	0.50				-32.86%
10173	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站2变压器	630	12.95%	0	0				-46.73%
10174	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	YHG 天坛干111左5右1侨兴公寓（自维）201变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-41.13%
10175	于洪	建筑变	建嘉线	润悦湾1配电室2配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
10176	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分05	400	28.20%	0.28	0.28				-22.95%
10177	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10178	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑5号变电站1变压器	630	23.62%	0	0				-35.86%
10179	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望干26左1+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10180	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分25右5变台	160	61.75%	0.62	0.62				-87.53%
10181	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城1号变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-30.88%
10182	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区8变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				6.38%
10183	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	1	1		是	2025年12月	3.01%
10184	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线5柱上变压器	315	4.83%	0	0		是	2025年12月	-37.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10185	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分4柱上变压器	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-64.08%
10186	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左9	315	6.67%	0.07	0.07				-31.44%
10187	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左9右1	400	18.60%	0	0				-20.64%
10188	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分13柱上变压器	400	89.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-47.05%
10189	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干电信分6左3右1	315	19.37%	0.19	0.19				-48.36%
10190	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线89左5	250	67.20%	1	1				-41.25%
10191	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分10	100	66.00%	1	1		是		-29.98%
10192	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分16+1	315	37.46%	0	0		是	2025年10月	-25.50%
10193	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干41	100	76.00%	1	1		是	2028年12月	-42.16%
10194	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干65左3	200	31.20%	0	0				-43.79%
10195	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分32	200	47.20%	0.47	0.47				-43.34%
10196	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经甲线22右3+1	315	35.56%	0	0				-41.44%
10197	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干7左5	315	14.48%	0	0				-315.31%
10198	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	文化宫箱变	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-28.57%
10199	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	公安1箱变1	400	66.50%	1	1		是	2025年12月	-43.71%
10200	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期2箱变1号变	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-48.03%
10201	和平	三好变	三好变166文体甲线	长宏公寓一次1主变	500	22.56%	0.23	0.23				-47.12%
10202	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变1号变	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
10203	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区1#主变	630	14.29%	0.14	0.14				-46.26%
10204	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园1箱变1	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
10205	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园2小区变电站1变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-39.80%
10206	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城14号变电站2号变压器	630	18.79%	0.19	0.19				-29.48%
10207	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区1变电站202配电变压器	630	0.95%	0.01	0.01				-17.59%
10208	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区2变电站201配电变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-39.97%
10209	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲4箱变1号变	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
10210	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变2变压器	630	52.57%	0.53	0.53				-43.06%
10211	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变2变压器	630	54.29%	0.54	0.54				-50.73%
10212	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都1变电站201变压器	800	72.90%	0.73	0.73				-43.85%
10213	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	望云寺箱变1变压器	400	19.75%	0.20	0.20				-45.44%
10214	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天3箱变2变压器	630	36.95%	0	0				-43.58%
10215	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明三小区箱变1变压器	630	15.87%	0	0				-36.80%
10216	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站1号变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-40.17%
10217	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城9号变电站2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10218	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-40.56%
10219	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠5箱变2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-38.40%
10220	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	炮苑花都10箱变1变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-44.62%
10221	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10222	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变1变压器	400	39.30%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
10223	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城2箱变2变压器	630	22.54%	0	0				10.41%
10224	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达4变电站2号配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
10225	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线173右8变台	80	58.13%	0.58	0.58				-36.27%
10226	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城3箱式变电站2配电变压器	800	58.50%	1	1		是	2025年12月	-36.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10227	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干80左1变台	200	61.73%	0.62	0.62				-18.31%
10228	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城1变电站201间隔变压器	630	28.95%	0	0				100.00%
10229	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	630	29.84%	0	0				-27.53%
10230	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期202配电变压器	800	23.63%	0.24	0.24				-37.51%
10231	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房1变压器	630	21.08%	0.21	0.21				-40.92%
10232	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉水泵宿舍	100	74.80%	0.75	0.75				-34.19%
10233	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支13柱上变压器	400	104.70%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	7.12%
10234	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙3小区变电站1变压器	500	36.40%	0.36	0.36				-42.97%
10235	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城三期2箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-10.08%
10236	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分3右5左1变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-12.48%
10237	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线大队支07	200	16.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10238	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				8.22%
10239	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨于坨变023莲花线大莲花南台	315	84.83%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-42.14%
10240	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	三经甲8KB新世纪201间隔配电变压器	315	2.03%	0.02	0.02				-5.24%
10241	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城2号201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
10242	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民3号配电变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-37.90%
10243	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站2变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-36.78%
10244	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线54左11变台	200	44.55%	0.45	0.45				-26.23%
10245	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城1变电站1变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年9月	-40.66%
10246	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期3箱式变电站202间隔	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10247	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10248	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村2号变电站2变压器	630	5.08%	0	0				-47.77%
10249	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达1号变电站1号配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2027年12月	2.19%
10250	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景4变电站202变压器	400	21.60%	0.22	0.22				-38.79%
10251	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园二期32号楼变电站202	630	8.19%	0.08	0.08				27.69%
10252	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左6+1右5+1柱上变压器	400	88.80%	1	1	2025年6月			-30.61%
10253	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分87左6	200	37.20%	0.37	0.37				-135.47%
10254	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城3变电站1变压器	630	47.24%	0.47	0.47				-46.65%
10255	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站202	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-44.51%
10256	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大纲	山庄变022山大纲胡占分84	200	29.20%	0	0				-24.09%
10257	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡3变电站1变压器	315	17.78%	0.18	0.18				-15.08%
10258	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格里拉1号变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				-39.06%
10259	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界2号变电站2变压器	630	25.24%	0.25	0.25				-41.49%
10260	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分17左1左1	100	22.50%	0.23	0.23				0.00%
10261	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村3	160	68.25%	1	1		是	2025年8月	-49.38%
10262	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二号（微）	400	43.20%	0.43	0.43				11.21%
10263	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10264	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线154变台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
10265	苏家屯	苏北变	苏北变60376砂轮乙线	浑河农场箱变201间隔配电变压器	400	21.30%	0	0				100.00%
10266	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家村分台支04	50	68.40%	1	1		是	2026年12月	37.56%
10267	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区8变电站1变压器	500	19.68%	0.20	0.20				-41.09%
10268	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几3+1杆	200	35.50%	0	0		是	2025年12月	-30.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10269	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170左8	200	23.70%	0	0		是	2027年	1.83%
10270	新民	新民变	新民变30164新区线	新区干12左2	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	10.86%
10271	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线胜利村新大棚	100	87.00%	0.87	0.87	2024年9月			-50.55%
10272	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合一台	400	33.30%	0.33	0.33				-33.73%
10273	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期1变电站1配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				4.30%
10274	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站1变压器	630	52.19%	1	1		是	2025年12月	-42.97%
10275	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.41%
10276	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区5变电站201	630	20.19%	0.20	0.20				-43.82%
10277	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景11变电站1变压器	800	61.88%	0.62	0.62				-35.45%
10278	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支062	50	75.30%	0.75	0.75				-38.60%
10279	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区4变电站2主变	400	22.80%	0.23	0.23				-41.73%
10280	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑5变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2026年12月	-45.27%
10281	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
10282	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+1	200	29.10%	0	0				-39.10%
10283	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线053	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
10284	开发	洞庭变	洞庭变555759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站2变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
10285	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分56	400	14.10%	0.14	0.14				31.79%
10286	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分3柱上变压器变压器	315	37.78%	0.38	0.38				-58.10%
10287	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙南支02	200	64.50%	0.65	0.65				-23.86%
10288	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊21号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0				-24.20%
10289	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村26机井	50	42.00%	0	0		是	2025年10月	-22.56%
10290	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞岗3箱式变电站1配电变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
10291	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支10变压器	100	35.70%	0.36	0.36				-63.49%
10292	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站2号配电变压器	630	54.60%	1	1		是	2025年12月	-40.52%
10293	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯干179变台	100	54.60%	0.55	0.55				-37.29%
10294	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线吴长岗分24左7变台	200	53.20%	1	1		是	2025年12月	-39.00%
10295	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻1号变电站201间隔配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
10296	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室2号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
10297	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房中台	400	42.98%	0.43	0.43				-32.26%
10298	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸2变电站2配电变压器	800	25.20%	0.25	0.25				5.37%
10299	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右13	200	66.60%	0.67	0.67				-33.56%
10300	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	林化分15+1右1	200	62.10%	1	1		是		-42.73%
10301	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分33变台	200	25.20%	0.25	0.25				15.57%
10302	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右11左42	200	38.10%	0.38	0.38				-41.58%
10303	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线18右09	250	59.60%	0.60	0.60				-38.13%
10304	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分单屯支9左7左4变台	50	62.00%	0.62	0.62				-42.94%
10305	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都3站房1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-41.75%
10306	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城10变电站2变压器	400	46%	0	0				-58.20%
10307	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	万科假日二期小区1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10308	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分28+1左1	400	22.20%	0.22	0.22				-43.08%
10309	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路干5右1新	400	36.00%	0	0				19.66%
10310	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线周占宇商品楼几02	100	30.00%	0.30	0.30				-37.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10311	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前九支022	200	40.20%	0	0		是	2026年5月	-25.28%
10312	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团4变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10313	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干180左1	200	21.60%	0	0				-25.05%
10314	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	30.30%	0	0				-27.38%
10315	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线残联住宅	400	66.90%	1	1				-35.50%
10316	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分7八间房支005	200	40.05%	0	0		是	2026年12月	-35.38%
10317	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干098	100	61.80%	0.62	0.62				-25.28%
10318	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望A台支01	315	67.30%	1	1		是	2026年12月	-33.02%
10319	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线七家子一二组分002	200	35.80%	0.36	0.36				-25.82%
10320	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分坑东支61	200	39.00%	0	0		是	2026年5月	-27.22%
10321	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线援工区东台	160	54.25%	0.54	0.54				-41.89%
10322	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村综合一台（微）	400	28.50%	0.29	0.29				100.00%
10323	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分066	100	17.00%	0	0		是	2025年9月	-35.45%
10324	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变2变压器	630	34.67%	0	0				-47.63%
10325	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光8箱式变电站配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
10326	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	中粮1箱变2变压器	800	33.90%	0	0				-2.19%
10327	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎东支黎南几4	200	16.00%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
10328	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站202配电变压器	500	47.68%	0	0				-37.48%
10329	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡五组照明新	100	93.90%	1	1	2025年6月			100.00%
10330	和平	太原变	太原变082温州线	温州城12主变压器	630	17.14%	0	0				-43.29%
10331	于洪	家俱变	偏锦线	澳源3站房2变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-42.81%
10332	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变1变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-40.90%
10333	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区2变电站2变压器	400	41.60%	0.42	0.42				-38.02%
10334	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站1变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
10335	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地6号变电站2变压器	400	47.00%	0	0				-40.74%
10336	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期3小区箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
10337	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线87左1	200	17.70%	0	0		是	2027年	-51.89%
10338	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室202间隔配电变压器	800	89.63%	0.90	0.90	2024年12月			-41.53%
10339	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村东台	160	43.75%	0.44	0.44				-42.65%
10340	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙B-1(1022106)配电变压器	400	30.00%	0.30	0.30				0.00%
10341	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金韵华城1变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-5.42%
10342	东陵	营盘	营孤甲线	文澜苑南区二期2局维变电站1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	6.76%
10343	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景2变电站2站内变压器	630	20.19%	0	0				-38.99%
10344	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站2号配电变压器	630	44.29%	0	0		是	2025年12月	-51.97%
10345	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线钱家沟西台	160	44.06%	0	0		是	2025年11月	-38.27%
10346	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站201配电变压器	400	26.80%	0	0				-34.86%
10347	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著4号变电站1号配电变压器	630	10.16%	0	0				-11.06%
10348	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	东风甲线东风干东风一分4+1	250	12.00%	0.12	0.12				-44.33%
10349	新民	新民变	新民变30164新区线	恺帝花园1变电站1变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
10350	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖2号变电站1号变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-33.53%
10351	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线6	200	68.10%	1	1		是	2026年	-37.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10352	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左5	250	29.20%	0	0				-40.58%
10353	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医乙线24柱上变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
10354	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分16柱上变压器	315	23.81%	0.24	0.24				-39.40%
10355	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左6左4变压器	315	55.24%	1	1		是	2025年12月	-38.83%
10356	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分3左6	315	96.51%	1	1	2022年12月			-40.55%
10357	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线82+1	315	4.13%	0.04	0.04				-56.38%
10358	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分5	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
10359	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分28	200	60.00%	1	1				-26.47%
10360	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右5	200	34.50%	0	0				-41.48%
10361	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线种子一分12+3	200	1.50%	0.02	0.02				-158.94%
10362	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	文萃乙线12	315	28.25%	0.28	0.28				-26.33%
10363	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干11柱上变压器	315	14.29%	0	0		是	2025年12月	-23.47%
10364	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左2柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-31.76%
10365	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线延河分4柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
10366	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变2	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
10367	和平	太原变	太原变042南十甲线	集智大厦2一次2#主变	800	33.38%	0.33	0.33				-50.70%
10368	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变2号变	630	16.51%	0.17	0.17				-40.22%
10369	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10370	和平	太原变	太原变050先锋线	太原12变压器	315	52.57%	1	1				-43.57%
10371	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站201配电变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-44.98%
10372	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期A区1变电站202变压器	500	32.00%	0.32	0.32				99.97%
10373	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明2变电站202变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-43.77%
10374	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸3箱变1变压器	500	23.68%	0	0				-39.98%
10375	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变2变压器	630	0.32%	0	0				0.00%
10376	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	保工街3变电站201柜	400	9.90%	0	0		是	2028年12月	-48.61%
10377	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城4箱变1变压器	630	31.24%	0	0				-43.75%
10378	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园1箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-45.36%
10379	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区7变电站	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-44.35%
10380	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变1变	500	0.00%	0	0				0.00%
10381	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	化工南里小区箱变201	400	69.60%	0.70	0.70				-42.42%
10382	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山2箱变2	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
10383	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河1箱变1	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
10384	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升B1变电站1变压器	500	0.96%	0.01	0.01				-43.78%
10385	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0				-27.00%
10386	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	刘士南台照明	400	37.50%	0.38	0.38				10.00%
10387	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分14右19右8	80	21.75%	0.22	0.22				0.00%
10388	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期5箱式变电站配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
10389	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑卜分18左2	400	12.50%	0	0		是	2027年	28.27%
10390	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里2号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	0.90%	0	0				100.00%
10391	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城1箱式变电站1配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
10392	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田4分020	100	40.50%	0.41	0.41				-69.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10393	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线A之1柱上变压器	400	55.60%	1	1		是	2025年12月	12.57%
10394	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾8号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	34.50%	0	0				-25.56%
10395	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
10396	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村8组照明	200	7.20%	0.07	0.07				-16.66%
10397	于洪	平罗变	平梧线	小微怡悠食品	200	28.50%	0	0				12.01%
10398	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期2站房1变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-39.12%
10399	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-44.62%
10400	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑1箱变2变压器	500	24.32%	0.24	0.24				-43.14%
10401	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分6左1之1柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	32.71%
10402	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村	200	81.00%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-33.73%
10403	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园9号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0				100.00%
10404	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内线镇内分67右5右1变台	200	90.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.91%
10405	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼子分9	315	26.67%	0	0		是	2026年	-47.40%
10406	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭4箱变1变压器	400	44.70%	0	0				-41.89%
10407	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干31加1	400	36.90%	0	0				8.21%
10408	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站1配电变压器	800	24.38%	0.24	0.24				-40.40%
10409	于洪	平罗变	平梧线	晨涛雅苑箱1变压器	630	49.02%	0	0				-37.19%
10410	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区3变电站2变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-41.33%
10411	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝路北综合台	160	46.00%	0.46	0.46				-42.94%
10412	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡3配电室201柜配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-32.35%
10413	于洪	平罗变	平辛线	富强村1台	400	23.70%	0	0				-28.11%
10414	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地2号变电站1号配电变压器	400	35.10%	0.35	0.35				-34.67%
10415	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站1变压器	630	46.35%	0.46	0.46				-36.75%
10416	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线五家子东支08	200	40.50%	0.41	0.41				-26.27%
10417	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警线仓库分67左3	100	49.00%	0	0		是	2025年	-33.41%
10418	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分新村支8变台	200	132.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	17.16%
10419	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左10加1右4	315	41.90%	0	0				-20.56%
10420	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左13变压器	400	41.50%	0.42	0.42				-43.83%
10421	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右9右3	100	47.20%	0	0				-27.97%
10422	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	广场综合2号配电变压器	400	29.00%	0	0				-48.38%
10423	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左13	50	56.40%	0.56	0.56				-49.48%
10424	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站1变压器	630	40.00%	0.40	0.40				-44.35%
10425	沈北	大志变	大志变70564志西线	木匠分15+1	80	72.00%	1	1		是	2026年12月	-39.68%
10426	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔线右支01	160	120%	1	1	2025年6月			-34.25%
10427	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城1变电站201	630	34.92%	0	0		是	2028年12月	-43.26%
10428	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分王家支03#	200	38.55%	0	0				-37.50%
10429	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际3变电站1变压器	400	23.20%	0.23	0.23				-47.25%
10430	沈北	清水变	清驿甲线	农具分5(清水C台)	250	42.00%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
10431	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4	400	31.00%	0	0				-44.12%
10432	东陵	世园变	世高线	天琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-14.63%
10433	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变1变压器	500	32.00%	0.32	0.32				-47.13%
10434	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山1箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-41.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10435	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾2号变电站1变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-43.43%
10436	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	雍景湾小区1配电室101配电变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-24.33%
10437	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站2变压器	630	98.29%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-42.26%
10438	苏家屯	前显变	前显变51268前润乙线	华润长白中心变电站201间隔（乙）配电变压器	800	51.00%	1	1				36.72%
10439	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山东综合公变台区	400	12.60%	0.13	0.13				-11.56%
10440	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城4箱变1变压器	400	27.60%	0.28	0.28				7.18%
10441	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期1站房2变压器	630	9.40%	0.09	0.09				-36.80%
10442	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机住宅1	160	58.50%	0.59	0.59				-36.94%
10443	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月5箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	17.07%
10444	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴湾小区3变电站1变压器	400	60.80%	1	1		是	2025年12月	-38.26%
10445	于洪	平罗变	平罗线	景华园1站房1变压器	630	38.10%	0	0				-37.20%
10446	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	阳光100三期小区1变电站1变压器	800	42.00%	0.42	0.42				-68.35%
10447	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线财一B台T05	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	13.89%
10448	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座6箱变1配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
10449	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干10+1公变	400	31.20%	0	0				-41.06%
10450	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	肉鸡示范场小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
10451	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分002	100	0.00%	0.00	0.00				-45.79%
10452	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站1变压器	630	35.24%	0	0				-36.11%
10453	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡12变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-34.43%
10454	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1右1	315	139.37%	1	1	2023年6月	是	2026年5月	-40.49%
10455	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾3变电站1变压器	630	21.19%	0.21	0.21				-42.62%
10456	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团1变电站201间隔配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2028年12月	-33.38%
10457	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期6箱式变电站1配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
10458	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园1变电站2站内变压器	630	15.87%	0	0				-42.72%
10459	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左16+1左2右8	100	29.60%	0	0		是	2027年	-28.00%
10460	东陵	杨官变	富康线	华润长安里1变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-10.48%
10461	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分133右4变台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	-25.56%
10462	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家8台	200	40.80%	0	0		是	2025年	-39.32%
10463	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西下支002	200	48.30%	0.48	0.48				-32.96%
10464	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站2配电变压器	800	31.50%	0	0				-43.50%
10465	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期2变电站2变压器	630	30.79%	0.31	0.31				24.39%
10466	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线68+1左3变台	200	105.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-31.66%
10467	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊王志伟畜牧公变台区	200	11.10%	0.11	0.11				100.00%
10468	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站1号变压器	630	26.41%	0.26	0.26				-42.40%
10469	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-39.46%
10470	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城一号箱式变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10471	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线101右7变台	400	45.60%	0.46	0.46				-31.01%
10472	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左17右2变台	200	34.80%	0.35	0.35				0.00%
10473	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槭檀山8号变电站201间隔（前金线）配电变压器	800	22.50%	0	0				9.24%
10474	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线94变台	200	77.00%	1	1		是	2025年12月	-44.11%
10475	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城9变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
10476	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期2箱变202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10477	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分18+1变压器	400	9.30%	0	0		是	2025年12月	-55.09%
10478	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-36.34%
10479	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干吴八分13左1	200	16.20%	0.16	0.16				-42.83%
10480	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	河畔新城C区2号箱式变电站2号变压器	630	23.33%	0.23	0.23				-39.26%
10481	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分53左15	80	21.38%	0	0		是	2027年	-47.01%
10482	和平	青年变	青年变342青胜线	YHG-规划局201配电变压器	315	32.76%	0	0		是	2025年10月	-50.51%
10483	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨官变杨孤线杨孤干42柱上变压器	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
10484	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦二期2变电站2配电变压器	800	1.80%	0	0				100.00%
10485	东陵	麦子屯	麦古甲线	水古线水古干养竹分29左1柱上变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	-34.73%
10486	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房味味汽配公变台区	200	74.00%	1	1				100.00%
10487	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	马贝小区2箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-33.40%
10488	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区2配电室202间隔配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				4.10%
10489	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b3201配电变压器	500	21.60%	0.22	0.22				-42.18%
10490	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园1考核表1号变压器	630	57.14%	1	1		是	2026年12月	-36.87%
10491	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干6右6	400	22.00%	0	0				-44.31%
10492	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区1箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-49.82%
10493	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房南台支10	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-31.33%
10494	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干31+1左1	200	28.50%	0.29	0.29				100.00%
10495	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站2变压器	800	24.75%	0.25	0.25				-37.10%
10496	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右12	200	17.70%	0.18	0.18				0.42%
10497	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城19号变电站202配电变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-45.79%
10498	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城北西环火锅烧烤餐饮公变台区	400	66.60%	1	1				100.00%
10499	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾4变电站2号变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.70%
10500	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站1号变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
10501	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线五家子一组2台支07	50	23.70%	0	0		是	2026年12月	-119.73%
10502	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分2箱式变电站2配电变压器	400	3.20%	0	0		是	2025年12月	5.70%
10503	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	哈户中1台	200	57.00%	0.57	0.57				-11.50%
10504	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27+1右2柱上变压器	50	18.80%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
10505	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司3配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-39.01%
10506	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期3变电站2变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
10507	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1201间隔配电变压器	800	16.88%	0.17	0.17				-50.06%
10508	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二卜高登村元泰饲料公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10509	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-1间隔配电变压器	400	15.38%	0	0		是	2025年12月	-42.43%
10510	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	香格经典2号变电站201间隔（施北线）配电变压器	800	8.40%	0	0				-13.00%
10511	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫2变电站201间隔配电变压器	500	17.20%	0.17	0.17				-44.92%
10512	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村13号变电站1号配电变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
10513	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右13变压器	100	37.60%	0.38	0.38				-80.64%
10514	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城子综合一台（微）	200	61.20%	0.61	0.61				-26.74%
10515	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期1箱式变电站1配电变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
10516	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北辰之光小区4变电站201配电变压器	800	19.50%	0.20	0.20				16.09%
10517	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分001	100	92.50%	1	1	2023年1月	是	2027年	-42.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10518	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分53	200	8.85%	0	0		是	2025年12月	-192.61%
10519	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线望北联干14左2	315	40.95%	0.41	0.41				-43.62%
10520	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	庭东乙线亦农干新城分17加1变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
10521	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5左1柱上变压器	315	43.81%	0.44	0.44				-36.93%
10522	沈河	站前变	站前变222站北线	站前变222站北线立新干立新一分2公变	315	9.21%	0.09	0.09				-64.12%
10523	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左6右1之1柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-55.42%
10524	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分58+1	100	58.00%	1	1				-43.32%
10525	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分12+1柱上变压器	315	73.65%	1	1		是	2025年12月	-38.72%
10526	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分20柱上变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-11.45%
10527	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分2	315	54.92%	1	1				-43.09%
10528	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线68变台	315	54.60%	1	1		是	2025年12月	-41.73%
10529	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站201	500	29.76%	0.30	0.30				-43.57%
10530	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	天意利生缘2箱变1变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-40.46%
10531	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变1号变	630	30.79%	0.31	0.31				-43.87%
10532	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变2站内变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-28.32%
10533	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站1变压器	630	26.16%	0	0		是	2025年12月	12.99%
10534	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-45.86%
10535	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站202变压器	800	40.20%	0.40	0.40				-42.21%
10536	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	淮河1箱变2	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
10537	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈司太原北一次1主变	630	18.29%	0.18	0.18				-52.47%
10538	和平	方型变	方型变498望湖甲线	主变东大体院	400	28.40%	0	0				-42.45%
10539	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	顺星小区变电站202柜	630	57.40%	0.57	0.57				-38.96%
10540	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变站2变压器	630	20.06%	0.20	0.20				-44.59%
10541	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站202	630	32.06%	0.32	0.32				-45.16%
10542	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈辽路19箱变101	200	0.60%	0.01	0.01				-22.03%
10543	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	教师进修学校变电站201	100	44.10%	0.44	0.44				-53.34%
10544	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园1变电站202	630	26.98%	0.27	0.27				-35.30%
10545	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山馨园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-37.45%
10546	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变1	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
10547	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路13变电站201	500	28.16%	0.28	0.28				-47.65%
10548	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变2变压器	250	11.20%	0	0				-50.09%
10549	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区4变电站202配电变压器	400	5.60%	0.06	0.06				87.48%
10550	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	N大民屯瀛盛综合楼镇内线镇内分50右1变台	100	82.60%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-32.50%
10551	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干177	100	85.60%	1	1	2025年4月	是	2025年	-27.24%
10552	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干张屯分30变台	80	97.13%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-39.36%
10553	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	教育学院箱变201间隔配电变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
10554	和平	和平变	和平变148和铁甲线	和铁干7左2金都饭店201间隔配电变压器	315	95.24%	1	1	2023年8月			-31.22%
10555	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线甲河分7变台	200	12.45%	0.12	0.12				-57.12%
10556	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干42右2右2	200	41.70%	0.42	0.42				18.23%
10557	新民	东郊变	东郊变30276东网线	东网线二龙眼分19左13变台	400	102.30%	1	1	2025年6月			0.00%
10558	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居6号变电站201间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				-42.12%
10559	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线佛山下分18	200	64.30%	0.64	0.64				-38.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10560	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线城北村北台	315	45.21%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
10561	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变201	400	64.40%	1	1		是	2028年12月	-37.70%
10562	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10563	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
10564	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站2号	800	93.38%	1	1	2024年9月	是		-30.90%
10565	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干14左15变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.71%
10566	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线215左2变台	200	4.00%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
10567	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民1号配电变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-37.83%
10568	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程B区41变配电 变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-42.93%
10569	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光5号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	32.10%	0	0				17.10%
10570	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-43.98%
10571	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分37右2右1变台	400	56.10%	0.56	0.56				-38.88%
10572	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区3变电站2变压器	800	38.40%	0	0		是	2025年12月	-17.09%
10573	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨史家村佳佳木门公变台区	200	16.50%	0	0				100.00%
10574	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左16左2	100	23.70%	0	0				-1.56%
10575	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站201间隔配电变压器	1000	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10576	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				-40.62%
10577	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线孙北支02	400	27.50%	0.28	0.28				-25.24%
10578	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期3变电站1配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-37.96%
10579	康平	张强变	张强变76266张强线	张强干119柱上变压器	50	14.40%	0.14	0.14				-37.10%
10580	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合一台（微）	200	40.50%	0.41	0.41				-37.27%
10581	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期11主变	800	53.25%	1	1		是	2025年12月	-41.06%
10582	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘三角地	160	63.50%	0.64	0.64				-40.58%
10583	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒含乙线20左16右1柱上变压器	400	29.60%	0.30	0.30				-15.21%
10584	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干68左8新	400	45.50%	0	0				5.99%
10585	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府二期小区变电站2变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-40.88%
10586	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47右3	315	114.67%	1	1	2022年12月			-38.56%
10587	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期三2小区变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	17.45%
10588	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区3变电站1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-31.59%
10589	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支四组支 003	50	114.87%	1	1	2024年12月			-35.04%
10590	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际6号变电站202配电变压器	630	17.78%	0	0				-33.77%
10591	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际7号变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-41.94%
10592	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站2变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-43.01%
10593	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
10594	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变430小卜线田水分54	80	77.50%	0.78	0.78				-38.60%
10595	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-36.58%
10596	康平	张强变	张强变76244沙金线	各得北台5柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
10597	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	肇工家园小区配电站202配电变压器	500	18.88%	0.19	0.19				-53.86%
10598	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	财落线沈阳市飞马金属制品有限公司	400	48.40%	0	0		是	2026年12月	-31.22%
10599	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站6变压器	1000	13.20%	0.13	0.13				-44.80%
10600	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡变169北长线北长南台	315	75.24%	0.75	0.75				-25.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10601	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右7	630	24.57%	0.25	0.25				11.02%
10602	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房长岗子树朋养殖箱式公变台区	400	83.40%	1	1	2025年6月			100.00%
10603	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干130右20	200	23.10%	0	0				-17.67%
10604	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干小达台分10加1右支04变压器	50	38.40%	0.38	0.38				-93.15%
10605	东陵	杨官变	杨石线	杨石线81柱上变压器	400	12.15%	0	0		是	2026年12月	-18.11%
10606	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线六间房村二组	200	71.90%	0.72	0.72				-39.16%
10607	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站2变	800	66.38%	1	1		是	2025年12月	-33.42%
10608	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站202配电变压器	800	49.75%	0	0				-40.11%
10609	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区1变电站201变压器	315	91.43%	1	1	2024年7月	是	2028年12月	-38.88%
10610	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山北台	315	32.06%	0.32	0.32				-44.21%
10611	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山村新南公变台区	200	38.93%	0.39	0.39				-38.41%
10612	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器配电变压器	630	35.05%	0	0				-42.90%
10613	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区5变电站1变压器	500	84.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.66%
10614	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际5变电站202变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-40.41%
10615	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支17变台	200	70.00%	1	1		是	2025年12月	-43.30%
10616	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分2右9左3左1变台	400	33.45%	0.33	0.33				-36.72%
10617	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分双程支70变台	200	78.30%	0.78	0.78				5.50%
10618	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站201配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10619	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府1小区箱式变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	57.18%
10620	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	光伸园2变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
10621	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期3小区变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
10622	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦10箱变2变压器	630	26.67%	0	0				-42.63%
10623	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香2箱式变电站2配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
10624	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居3变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-41.34%
10625	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站202配电变压器	500	51.20%	1	1				-24.47%
10626	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干103左5	250	26.88%	0	0				-27.55%
10627	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸1号配电室1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
10628	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑7变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10629	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左25	160	88.75%	0.89	0.89	2024年9月	是	2026年	-39.09%
10630	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线16左31	50	52.80%	0.53	0.53				-59.69%
10631	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三家子支36	50	95.40%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-250.13%
10632	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓1箱变1变压器	630	46.67%	0.47	0.47				-15.11%
10633	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分13右1+1左1	400	5.40%	0	0		是	2027年	-10.08%
10634	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡靛庄村福刚电动汽车充电公变台区	200	45.30%	0.45	0.45				0.00%
10635	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	沈阳市排水管理处南部泵站管理中心箱式变电站 201 间隔配电变压器	160	126.00%	1	1	2024年7月	是	2028年12月	-39.58%
10636	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线49	400	6.75%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
10637	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线瑞鑫谷物家庭农场分8	100	18.00%	0.18	0.18				-65.25%
10638	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干后姚堡分39变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10639	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司5箱2变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10640	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线胜利水利站分01	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
10641	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府2箱式变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	67.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10642	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干54+1	100	56.70%	1	1				-20.78%
10643	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府1小区变电站101配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	19.73%
10644	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变压器2变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
10645	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站1配电变压器	400	36.40%	0.36	0.36				-34.96%
10646	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线鸭厂分支合作社支07	100	98.40%	1	1	2025年6月			-77.02%
10647	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城2箱变1变压器	630	48.25%	0	0				-46.10%
10648	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四八支004	200	53.25%	0.53	0.53				-23.46%
10649	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥9变电站201间隔配电变压器	630	26.90%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
10650	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变202配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-36.01%
10651	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分62+1（一站式）	200	31.60%	0.32	0.32				-42.79%
10652	于洪	平罗变	平罗线	小微万盈农业台	400	25.50%	0	0				100.00%
10653	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖3箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	9.16%
10654	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线糖坊南支06	200	32.70%	0.33	0.33				17.76%
10655	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站2202配电变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-29.51%
10656	沈北	柳岗变	柳岗变74152乐业线	宏远路灯管理乐业街（一站式）	100	6.40%	0.06	0.06				0.36%
10657	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分14	400	16.80%	0	0		是	2026年12月	-43.09%
10658	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城3局维变电站203配电变压器	800	7.50%	0	0				100.00%
10659	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村内	100	103.20%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-49.50%
10660	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家六组照明	100	42.90%	0.43	0.43				-35.01%
10661	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1左1	200	105.90%	1	1	2023年4月	是	2027年	-17.70%
10662	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克4号变电站202配电变压器	400	24.80%	0	0				-37.19%
10663	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站201配电变压器	630	42.54%	0	0				-39.78%
10664	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分5+1柱上变压器	315	15.24%	0.15	0.15				-42.23%
10665	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.23%
10666	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区3箱式变电站2配电变压器	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
10667	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑2站房2配电变压器	500	42.24%	0.42	0.42				-23.11%
10668	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团4变电站1变压器	800	40.88%	0.41	0.41				-41.01%
10669	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线后尖山照明	630	15.24%	0.15	0.15				-36.09%
10670	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右2之1柱上变压器	315	23.49%	0	0				-45.78%
10671	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分18左7变压器	100	7.50%	0	0		是	2025年12月	-62.50%
10672	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线27	400	20.55%	0	0				-41.71%
10673	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分7	250	33.60%	0	0		是	2025年10月	-39.35%
10674	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分3公变	400	43.20%	0.43	0.43				-47.04%
10675	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线141左10右5	100	139.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.93%
10676	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线25	250	104.64%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.43%
10677	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分2左1公变	400	73.00%	1	1		是	2026年12月	-32.13%
10678	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分17公变	200	50.40%	0.50	0.50				-44.84%
10679	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分2	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-46.33%
10680	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分9公变	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-43.66%
10681	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干54右1柱上变压器	100	24.80%	0	0		是	2025年12月	-47.28%
10682	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右3	315	42.22%	0.42	0.42				-39.74%
10683	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线松南干109左17	315	64.95%	0.65	0.65				-39.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10684	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右4+1	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-39.65%
10685	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分7右1柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-33.50%
10686	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右5柱上变压器	400	28.40%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
10687	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变1变	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
10688	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园6箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
10689	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-42.12%
10690	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变1变压器	400	12.00%	0	0				-44.51%
10691	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园10小区变电站1变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-38.62%
10692	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
10693	和平	方型变	方型变450中兴甲线	铁厦家园2变电站3号高压柜2主变	630	18.10%	0.18	0.18				-40.67%
10694	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10695	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	晋斯佳苑1变电站201变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-46.60%
10696	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10697	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	慎德2箱变1变压器	630	56.89%	1	1		是	2025年12月	-34.46%
10698	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳粉二区8变电站202	400	120.00%	1	1	2025年4月	是	2028年12月	-43.93%
10699	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站1变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
10700	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京2变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-42.71%
10701	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际2号变电站2号变压器	800	57.00%	1	1		是	2027年12月	-40.42%
10702	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型2变电站201柜	160	57.81%	0.58	0.58				-49.06%
10703	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站2号变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-45.41%
10704	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区16变电站201柜	630	14.29%	0	0		是	2028年12月	-42.15%
10705	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠7箱变2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-41.68%
10706	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	老干部小区箱变2号变	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
10707	铁西	历工变	历工变10442历劝甲线	北一路13变电站201柜	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10708	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区2号变电站1号变压器	630	76.19%	1	1		是		-36.94%
10709	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	书馨苑2变电站2变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
10710	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线谷家卜台	315	62.54%	0.63	0.63				-38.57%
10711	和平	青年变	青年变342青胜线	东纬路配电变压器	315	46.22%	0	0		是	2025年10月	4.91%
10712	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛吴家屯秋雨副食公变台区	200	22.80%	0.23	0.23				100.00%
10713	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线下洼子北分支002	200	41.18%	0	0		是	2026年12月	-22.22%
10714	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区3变电站2变压器	500	29.60%	0.30	0.30				16.07%
10715	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨于122右7柱上变压器	400	11.40%	0.11	0.11				-28.63%
10716	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居5号变电站201间隔配电变压器	800	21.00%	0	0				-42.02%
10717	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右5变台	200	20.25%	0.20	0.20				-39.68%
10718	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村7组照明	200	28.00%	0.28	0.28				-33.53%
10719	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	武警辽宁总队箱变变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年6月	-39.78%
10720	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	钻石学府2箱式变电站2配电变压器	630	66.98%	1	1		是	2025年12月	19.78%
10721	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家北台	100	58.65%	0.59	0.59				-33.53%
10722	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支34柱上变压器	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	-26.61%
10723	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	政发物业1号变压器	630	66.67%	0.67	0.67				-62.93%
10724	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分010	100	15.00%	0.15	0.15				-159.17%
10725	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象4变电站201配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				135.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10726	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	YHG 宏达家园锅炉房柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
10727	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年8月	-34.34%
10728	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期3箱式变电站201间隔	800	56.63%	1	1		是	2025年12月	-41.15%
10729	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	剑桥郡5号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	33.30%	0.33	0.33				0.00%
10730	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台胜利村俊东设备公变台区	200	24.30%	0.24	0.24				100.00%
10731	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)3201配电变压器	630	59.05%	1	1		是	2026年12月	-35.13%
10732	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
10733	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期2号变电站1号配电变压器	800	19.20%	0	0				-6.71%
10734	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线鲍窝分38变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-13.38%
10735	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线永昌住宅	250	81.60%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.22%
10736	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线王树行台	200	65.60%	0.66	0.66				-35.75%
10737	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-48.75%
10738	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站2柜	630	20.00%	0	0				-43.73%
10739	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线夏家新村	200	60.30%	0.60	0.60				-33.58%
10740	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-41.77%
10741	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2变电站202变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-42.21%
10742	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分新台子支12左T03	315	31.24%	0	0		是	2026年12月	-39.77%
10743	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线北刘水田支005	30	43.00%	0	0		是	2026年5月	-48.98%
10744	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	边强1箱变2变压器	630	39.11%	0	0				-39.39%
10745	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	一高墙外考核改造	400	15.83%	0	0		是	2026年12月	14.19%
10746	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香6变电站2变压器	500	66.80%	1	1				-31.69%
10747	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分14右4变台	80	68.81%	0.69	0.69				-34.44%
10748	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右12变台	50	66.60%	0.67	0.67				-43.30%
10749	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右4加1	200	28.80%	0.29	0.29				94.14%
10750	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.07%
10751	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟1组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10752	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线烟台村照明	50	55.20%	1	1		是	2025年11月	-44.40%
10753	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	森林里四期-4-1变电站201配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	10.85%
10754	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道东	200	18.00%	0.18	0.18				-48.35%
10755	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	白云分41	100	45.00%	0	0		是	2025年	-38.93%
10756	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香3变电站1变压器	800	20.63%	0	0				-39.44%
10757	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	高坎分15杆左支01D综合台	315	13.71%	0.14	0.14				-31.50%
10758	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
10759	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	蔡伯街新大棚	200	34.40%	0.34	0.34				-36.67%
10760	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干31柱上变压器	315	43.68%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
10761	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站1主变	500	18.00%	0.18	0.18				-37.60%
10762	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线19左4变台	100	78.00%	1	1		是	2025年12月	-39.16%
10763	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔12变压器	800	66.60%	1	1		是	2025年12月	-49.57%
10764	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线10左1	400	41.70%	0	0				-31.11%
10765	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山南台	315	75.43%	1	1		是	2025年12月	-55.02%
10766	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树四、五组照明	100	90.60%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-39.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10767	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-40.09%
10768	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线舍宅分13柱上变压器	315	93.65%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-42.61%
10769	开发	化学变	化学变95364化发甲线	集美尚景小区变电站102配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	-11.67%
10770	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干84右21+1右3变台	100	113.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-32.26%
10771	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区1变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
10772	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线丁家沟台	100	55.80%	1	1		是	2025年11月	-31.25%
10773	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村9机井	100	70.00%	1	1		是	2025年10月	-46.24%
10774	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都3号变电站202间隔配电变压器	315	56.00%	1	1				-46.60%
10775	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地2号台区	400	78.15%	1	1		是	2025年11月	-35.31%
10776	苏家屯	下深变	理想线	理想新城9号变电站202间隔配电变压器	400	48.40%	0	0				-27.20%
10777	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村3机井	100	40.00%	0	0		是	2025年10月	-39.46%
10778	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分19变压器	50	32.00%	0.32	0.32				-49.79%
10779	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分20左5变台	400	16.65%	0.17	0.17				-31.66%
10780	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线69左4变台	200	54.00%	0.54	0.54				-35.13%
10781	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线99右10变台	80	61.25%	0.61	0.61				-37.27%
10782	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线69左4	100	20.70%	0	0		是	2027年	-64.75%
10783	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门肖南村张洪波畜禽养殖公变台区	400	108.30%	1	1	2025年6月			100.00%
10784	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线37+1左2	200	39.80%	0	0				-19.80%
10785	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区2变电站2变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
10786	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇4变电站1配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10787	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左13左5变台	200	20.10%	0.20	0.20				22.15%
10788	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干5	400	62.00%	1	1		是	2025年12月	-40.58%
10789	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线天地通支1	250	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.13%
10790	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大棚台	200	16.20%	0.16	0.16				-16.45%
10791	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	永安街1箱式变电站配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	13.88%
10792	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	一站式-沈阳市沈北新区伊利来蛋糕店	400	79.80%	0.80	0.80				9.51%
10793	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线大房村台支02	200	38.40%	0	0		是	2026年12月	-52.18%
10794	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分059	80	85.75%	0.86	0.86	2022年12月			-35.50%
10795	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区1变电站2变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-38.93%
10796	和平	市府变	市府变554东森线	东森2变电站2主变	630	0.00%	0	0				0.00%
10797	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站2变压器	630	79.05%	1	1		是	2028年12月	-40.98%
10798	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线苇塘分041	200	90.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-12.13%
10799	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉场部北台照明	160	53.50%	0.54	0.54				-42.53%
10800	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期2箱式变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	30.07%
10801	沈北	道义变	道义变15265御院线	汇置尚都二期二组团3变电站202配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-13.16%
10802	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c2201配电变压器	630	10.24%	0.10	0.10				-39.09%
10803	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干188右分2变压器（清洁能源）	400	12.38%	0.12	0.12				26.79%
10804	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
10805	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园4箱变2配电变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-44.65%
10806	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线东坨子支003	200	73.95%	0.74	0.74				-35.52%
10807	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区7局维变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
10808	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜王家村西洼子（仅换变压器）改造	100	69.75%	0.70	0.70				6.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10809	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分39柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-48.65%
10810	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线3组照明	200	60.80%	0.61	0.61				-37.39%
10811	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线腰街二组照明	100	74.80%	0.75	0.75				-36.07%
10812	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几14	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	3.10%
10813	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居4变电站1配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
10814	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-49.43%
10815	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站202间隔配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-42.38%
10816	和平	市府变	市府变564总站甲线	兴文分10+1	400	8.10%	0	0		是	2027年12月	-24.93%
10817	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花甲线后陵卜分4左1加1	315	24.76%	0.25	0.25				-53.62%
10818	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
10819	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分39右3右18右1变台	200	22.50%	0	0				100.00%
10820	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地2变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-45.15%
10821	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支30变台	315	25.02%	0.25	0.25				-45.95%
10822	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府5箱式变电站2配电变压器	800	13.25%	0	0		是	2025年12月	18.97%
10823	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站1号配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2027年12月	-49.83%
10824	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-37.05%
10825	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村11号变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-63.14%
10826	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站2变压器	400	16.00%	0.16	0.16				-43.03%
10827	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线新台子分101	315	39.24%	0	0		是	2026年12月	-44.05%
10828	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线30左1变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	13.60%
10829	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干121左1左2	200	8.70%	0	0				2.77%
10830	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站1变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-45.99%
10831	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18左1	160	52.50%	0.53	0.53				-54.91%
10832	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线小营子支8右T1	400	68.85%	0.69	0.69				-30.36%
10833	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-33.12%
10834	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
10835	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三东村北台照明	100	98.80%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-36.77%
10836	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左5	315	17.14%	0	0				-39.97%
10837	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分19柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
10838	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线马头分36右1	200	38.80%	0.39	0.39				-27.05%
10839	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线84	160	29.38%	0.29	0.29				-27.43%
10840	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分23左2柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
10841	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干15右2	315	53.65%	1	1				-35.37%
10842	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干34公变	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-49.97%
10843	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵干种子二分2	315	27.05%	0.27	0.27				-28.69%
10844	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线53	315	19.37%	0.19	0.19				-37.49%
10845	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分9	315	36.19%	0	0		是	2028年12月	-52.53%
10846	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干35柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-90.70%
10847	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北乙线瓦窑分19+1左1柱上变压器	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
10848	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干19	250	58.24%	0.58	0.58				-41.90%
10849	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	胡家干金山分27右6	315	98.73%	1	1	2023年2月	是	2027年	-38.16%
10850	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干32变压器	315	62.86%	0.63	0.63				-47.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10851	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线28右6变台	100	87.90%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-39.62%
10852	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	阳光小区变电站202	500	50.24%	0.50	0.50				-40.95%
10853	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅馨园1箱变1变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
10854	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙H-1变电站一次变压器柜主变	200	4.80%	0	0				-49.56%
10855	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站1变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-43.23%
10856	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站202变压器	400	45.00%	0.45	0.45				-38.90%
10857	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站202变压器	800	29.70%	0	0		是	2028年12月	-39.63%
10858	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变2	500	10.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
10859	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期1变电站201变压器	630	90.79%	1	1	2024年9月	是	2028年12月	-42.89%
10860	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园11主变	630	13.97%	0.14	0.14				-42.81%
10861	和平	广州变	广州变480柳州乙线	桂阳北一次1主变	630	43.17%	0	0		是	2026年12月	-42.00%
10862	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城51主变	630	28.95%	0	0				-29.84%
10863	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-46.29%
10864	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	瑞士家园1箱变1站内变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-45.87%
10865	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富3箱变1变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-42.40%
10866	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	荣光3变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
10867	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变1变压器	630	44.44%	0.44	0.44				-32.26%
10868	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽2主变	630	48.38%	0	0				-37.75%
10869	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期3箱变2变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-42.37%
10870	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑1箱变1	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
10871	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型5变电站201柜	200	39.25%	0.39	0.39				-46.37%
10872	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东1主变	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-42.77%
10873	苏家屯	下深变	理想线	理想新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-42.69%
10874	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变2	400	89.50%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-42.72%
10875	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变1	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
10876	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园1-5区1箱变1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-17.23%
10877	东陵	孙家寨	孙张线	金水湾2箱式变2变压器	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	-56.82%
10878	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙B玉麟家园02间隔201配电变压器	800	23.63%	0.24	0.24				-43.38%
10879	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员2箱变2变压器	630	40.00%	0.40	0.40				-42.17%
10880	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区4变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10881	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村二期变电站2号变压器	630	53.02%	0.53	0.53				-42.49%
10882	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9右3+1	400	20.40%	0	0		是	2025年10月	-18.14%
10883	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分8左34+1	80	21.38%	0	0		是	2027年	0.00%
10884	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线张家北台	200	72.45%	1	1				-42.62%
10885	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村9组照明	200	44.20%	0.44	0.44				-37.66%
10886	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽鸣邸变电站1变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-45.64%
10887	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线48	200	35.70%	0	0				-46.19%
10888	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期3局维-2	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-38.77%
10889	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分78柱上变压器	200	36.60%	0.37	0.37				6.76%
10890	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创城春晓二期2变压器	630	60.32%	1	1		是	2026年12月	-36.82%
10891	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线文教小区	400	44.70%	0.45	0.45				-45.18%
10892	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线230左1	400	40.50%	0.41	0.41				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10893	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分85变台	200	61.80%	1	1		是	2025年12月	-19.87%
10894	东陵	杨官变	杨紫线	紫堤东郡2配电室201柜1配电变压器	630	55.62%	1	1		是	2026年12月	-40.18%
10895	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0				-38.55%
10896	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区2变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
10897	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安1号	200	3.00%	0.03	0.03				8.31%
10898	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站201配电变压器	500	39.68%	0	0				-39.29%
10899	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区41变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-42.29%
10900	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗东大棚	200	9.00%	0.09	0.09				-47.85%
10901	法库	三泉变	泉富线	10kV泉富线泉秋分砖厂支09	315	17.46%	0.17	0.17				-18.92%
10902	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园4箱变2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.79%
10903	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干07柱上变压器	250	80.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.90%
10904	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左4右1柱上变压器	315	88.13%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-49.05%
10905	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局住宅楼（1）	315	60.95%	1	1		是	2026年12月	-42.36%
10906	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左2	80	45.00%	0.45	0.45				-57.98%
10907	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区1变电站201间隔配电变压器	400	49.20%	0.49	0.49				-39.64%
10908	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙干77左4右1变台	200	64.75%	0.65	0.65				-10.54%
10909	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分牛营子井支15左3变台	200	42.60%	0.43	0.43				-64.44%
10910	于洪	家俱变	盘锦线	澳源1站房2变压器	630	87.87%	0.88	0.88	2025年5月			-42.86%
10911	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	阳山苑箱式变电站1配电变压器	400	11.60%	0	0		是	2025年12月	-28.40%
10912	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄家分机井支5	100	10.20%	0.10	0.10				-1.41%
10913	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区2变电站1号变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-35.83%
10914	沈河	方家变	方家变662方北甲线	方北甲线方北干滨水分13右1公变	400	29.70%	0.30	0.30				-39.78%
10915	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
10916	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站1变压器	500	26.88%	0	0				-41.12%
10917	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际5号变电站201配电变压器	630	23.62%	0	0				-41.75%
10918	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变1变压器	800	25.13%	0.25	0.25				-41.70%
10919	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际4变电站2变压器	400	40.40%	0.40	0.40				-41.04%
10920	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-32.25%
10921	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-2	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
10922	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2	630	19.81%	0	0		是	2028年12月	-37.59%
10923	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区4变电站1变压器	500	28.00%	0.28	0.28				6.89%
10924	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右10右4变台	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
10925	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林三组照明（2021微）	200	35.30%	0.35	0.35				-37.71%
10926	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干4柱上变压器	100	58.80%	1	1		是	2025年12月	-39.65%
10927	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城4变电站变压器	630	35.87%	0	0		是	2028年12月	-35.22%
10928	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	博驰春天五期小区变电站2变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-38.96%
10929	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变2号变	500	17.28%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
10930	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线榛子岗西台	100	104.40%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-37.21%
10931	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变2变压器	400	18.60%	0	0				-42.43%
10932	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家小区支07	100	35.20%	0	0		是	2026年5月	-26.35%
10933	于洪	家俱变	俱兰甲线	小微俱兰甲1台	400	69.45%	0.69	0.69				22.10%
10934	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供5箱变2变压器	630	26.35%	0	0				-32.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10935	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线赵宝分支线006	100	77.50%	0.78	0.78				-37.22%
10936	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花16变电站1变压器	630	13.65%	0	0				-52.26%
10937	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线赵家村台区（赵家村）	200	50.70%	0.51	0.51				-38.29%
10938	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子2队台	200	25.20%	0.25	0.25				-38.26%
10939	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千线19左1左1	200	60.30%	0.60	0.60				100.00%
10940	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡六组照明	100	30.75%	0.31	0.31				-41.29%
10941	东陵	水家变	水李线	水李线古城子分16右5柱上变压器	400	46.50%	0.47	0.47				-31.77%
10942	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期1站房2变压器	500	33.28%	0.33	0.33				-45.48%
10943	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-18.34%
10944	于洪	平罗变	平辛线	上三家1台区	400	44.70%	0	0		是	2025年6月	-39.12%
10945	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23右5左1	200	14.10%	0.14	0.14				-21.83%
10946	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期一号变电站201配电变压器	630	38.57%	0	0				-42.46%
10947	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村2机井	50	15.60%	0.16	0.16				-14.51%
10948	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线22变台	315	63.75%	1	1		是	2025年12月	-36.10%
10949	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	合作分1（一站式）	200	58.80%	0.59	0.59				-54.87%
10950	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区5变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
10951	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期2配电站1母线201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	5.79%
10952	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（三角地51）	200	30.30%	0	0				-37.74%
10953	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期3箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-19.73%
10954	开发	化学变	化学变95364化发甲线	万象首府小区2变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	9.23%
10955	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队1箱式变电站1配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
10956	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村新台	400	50.25%	0.50	0.50				-34.79%
10957	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	松北分16右2右5能效柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	17.33%
10958	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵五组台分支02	200	23.00%	0	0		是	2026年12月	-30.53%
10959	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子北台综合	200	28.80%	0.29	0.29				28.25%
10960	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分32左6+1右1	400	4.80%	0.05	0.05				98.20%
10961	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-33.77%
10962	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西猪场（微）	200	63.15%	1	1		是	2025年11月	-37.69%
10963	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园5变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.99%
10964	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗东照明新建2号	400	42.00%	0	0		是	2025年6月	-22.45%
10965	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖3	400	29.70%	0.30	0.30				17.22%
10966	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	YHG 雨坛21号变压器配电变压器	315	61.59%	0.62	0.62				-36.67%
10967	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	十路乙线齐十于49变压器	315	36.57%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
10968	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分161右1柱上变压器	160	29.25%	0.29	0.29				-81.58%
10969	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区6变电站1变压器	800	70.13%	1	1		是	2025年12月	-39.94%
10970	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村一组照明	100	54.60%	0.55	0.55				-39.64%
10971	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建变电站202配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
10972	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分51变台	400	0.30%	0.00	0.00				0.00%
10973	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线刘屯西台支03	315	17.78%	0.18	0.18				-41.33%
10974	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分45右3	200	15.20%	0.15	0.15				-31.81%
10975	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马3台区	200	53.10%	0.53	0.53				40.84%
10976	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线32	400	82.25%	0.82	0.82	2025年4月			-32.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
10977	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇3配电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	17.70%
10978	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线93左4变台	100	32.00%	0.32	0.32				-47.60%
10979	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微小尚义2台	200	28.80%	0	0				100.00%
10980	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干24	400	73.25%	0.73	0.73				-48.13%
10981	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村15号变电站2号配电变压器	500	24.64%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
10982	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期4变电站1配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
10983	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村还乡低温储存库公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
10984	浑南	营盘	营盘线078营福线	上苑小区1变电站2变压器	800	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.92%
10985	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	乐山1箱式变电站配电变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
10986	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干79左18右6右4左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
10987	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站2变压器	500	37.92%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
10988	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	宏达家园1箱式变电站1配电变压器	630	35.87%	0	0				-45.13%
10989	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	保利大都会二期1箱式变电站1配电变压器	630	51.43%	1	1		是	2025年12月	4.45%
10990	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡5组照明	200	26.85%	0.27	0.27				-22.52%
10991	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左1	250	44.00%	0	0				-46.12%
10992	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线72右3变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
10993	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右5	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
10994	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左1	315	25.08%	0	0				-47.20%
10995	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干31	400	85.50%	1	1	2023年8月			-41.30%
10996	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分11变压器	250	2.56%	0	0		是	2025年12月	1.13%
10997	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王纲线107南刚分10	200	35.25%	0.35	0.35				-42.44%
10998	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分8左2公变	315	71.11%	1	1		是	2025年12月	-20.75%
10999	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+1公变	315	12.70%	0.13	0.13				-46.27%
11000	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右9公变	400	62.10%	1	1		是	2026年12月	-35.54%
11001	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	崇山变264凤凰甲线凤凰干6左1柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
11002	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干17+2公变	500	60.60%	0.61	0.61				-37.38%
11003	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左3柱上变压器	315	73.33%	0.73	0.73				-40.77%
11004	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11005	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
11006	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅2箱变2变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-37.74%
11007	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次2主变	630	45.33%	0.45	0.45				-41.29%
11008	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经3变电站一次1变压器柜1主变	500	37.20%	0	0				-42.21%
11009	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经五里	630	57.52%	1	1				-46.05%
11010	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	铁亚1箱变1	500	54.40%	0.54	0.54				-42.59%
11011	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭3箱变1变	630	16.19%	0.16	0.16				-25.67%
11012	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1主变河北	400	81.60%	1	1	2022年12月			-40.25%
11013	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛2变电站1变压器	630	45.33%	0.45	0.45				-40.77%
11014	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南塔远东箱变1变压器	630	104.44%	1	1	2025年6月			-41.19%
11015	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站202	630	42.86%	0.43	0.43				-43.48%
11016	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期4箱变1变	630	19.05%	0.19	0.19				-43.62%
11017	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城4箱变2变压器	630	25.14%	0	0				-42.48%
11018	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天1箱变2变压器	630	55.62%	1	1				-41.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11019	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	奚林1配变电站1变压器	630	24.89%	0.25	0.25				-43.45%
11020	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区1变电站	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
11021	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情2变电站202柜	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.70%
11022	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛2箱变1变压器	400	50.40%	1	1		是	2026年6月	-36.25%
11023	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁3201	630	22.22%	0.22	0.22				-66.21%
11024	铁西	亚明变	亚明变20142霓虹甲线	克俭小区15变电站201	630	11.11%	0.11	0.11				-45.06%
11025	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路小区2变电站202	400	64.40%	0.64	0.64				-42.30%
11026	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街10变电站201	400	30.40%	0.30	0.30				-40.07%
11027	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干6箱变1变	400	23.20%	0.23	0.23				-38.00%
11028	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变1变压器	630	52.70%	0.53	0.53				-46.24%
11029	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色4号变电站1号变压器	400	74.25%	1	1				-39.10%
11030	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象4变电站2变压器	630	53.65%	1	1		是	2025年12月	-37.78%
11031	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站2变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-38.15%
11032	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地中台	100	77.60%	1	1		是	2025年11月	-35.34%
11033	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊19号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-20.04%
11034	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干66加1变压器	400	69.30%	1	1				100.00%
11035	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站1变压器	400	26.00%	0.26	0.26				-40.02%
11036	东陵	孤家子	营城甲线	居亿园1箱变1变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-44.65%
11037	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南2分支007	100	93.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-46.35%
11038	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语七期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-39.52%
11039	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块1变电站201间隔配电变压器	800	43.13%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
11040	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	玖熙墅1变电站1间隔101配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-19.86%
11041	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	龙湖滟澜山三期1局维变电站201配电变压器	630	3.81%	0.04	0.04				35.94%
11042	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	昂邦乙线97左3变台	400	68.00%	1	1		是	2025年12月	-38.20%
11043	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华南公馆小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	4.39%
11044	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站201配电变压器	630	18.79%	0	0				-44.48%
11045	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-41.63%
11046	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平东南台新	400	28.50%	0.29	0.29				0.00%
11047	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分38台区	100	25.20%	0.25	0.25				-68.90%
11048	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼4变电站2变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-42.01%
11049	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典3变电站1变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-42.47%
11050	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_（金山小区）三期箱式变电站1号配电变压器	500	10.08%	0	0		是	2025年12月	-45.05%
11051	东陵	杨官变	杨孤甲线	牛相住宅楼分25左3柱上变压器	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	1.15%
11052	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期4小区箱式变电站1配电变压器	630	11.11%	0	0				100.00%
11053	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站1配电变压器	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
11054	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分04左支04柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
11055	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期2202间隔配电变压器	630	37.08%	0	0		是	2026年12月	7.94%
11056	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前山支17	200	46.25%	0.46	0.46				-32.67%
11057	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖三台	200	3.90%	0.04	0.04				21.66%
11058	沈河	文艺变	文艺变986文好线	嘉里中心1配电室1变压器	800	16.50%	0.17	0.17				21.37%
11059	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期2箱式变电站1配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
11060	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分16左06	315	25.59%	0.26	0.26				-27.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11061	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾8号变电站202配电变压器	500	59.20%	1	1		是		-44.28%
11062	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干103左6+1左4	315	20.70%	0.21	0.21				-63.04%
11063	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干37	400	37.25%	0	0				-55.45%
11064	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分44+1左1	400	31.20%	0	0		是	2027年	-78.97%
11065	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城学园里2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	20.70%	0.21	0.21				7.15%
11066	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分鲍岗支04	200	21.90%	0.22	0.22				-27.68%
11067	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	永丰T06	200	2.60%	0.03	0.03				-259.39%
11068	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站202配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-42.59%
11069	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村灯	315	43.14%	0.43	0.43				-43.55%
11070	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线47+1右3柱上变压器	400	103.80%	1	1	2025年6月			100.00%
11071	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站202变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-39.42%
11072	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11073	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-37.34%
11074	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城6变电站-1	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
11075	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左34左2	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
11076	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期3站房2变压器	630	19.56%	0.20	0.20				-40.65%
11077	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄华线	黄华线68左5变台	80	58.25%	1	1		是	2025年12月	-42.45%
11078	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街7变电站配电变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11079	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼绅1变电站1变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
11080	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区5变电站1变压器	500	23.52%	0.24	0.24				-45.47%
11081	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期3变电站1主变	500	26.00%	0	0				-38.99%
11082	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期6箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
11083	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲九期小区2变电站2变压器	630	62.54%	1	1		是	2025年12月	-39.02%
11084	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干52加1	400	33.30%	0	0				0.00%
11085	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站2变压器	500	36.40%	0	0				-39.59%
11086	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站202间隔配电变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11087	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓1号变电站202间隔配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	100.00%
11088	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站202间隔配电变压器	500	30.08%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11089	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支艳波分支11变压器	100	47.40%	0.47	0.47				-64.41%
11090	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	20.63%	0	0				20.86%
11091	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里3号变电站202	630	36.51%	0	0				-43.21%
11092	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	二台子东南台	200	15.90%	0.16	0.16				-38.99%
11093	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分砖厂支水利支3	200	35.70%	0.36	0.36				-35.84%
11094	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉棚菜	100	75.60%	0.76	0.76				-28.41%
11095	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变1配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
11096	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农干138右2-2新	400	62.40%	1	1				-19.63%
11097	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线王家机井分3	50	13.60%	0.14	0.14				-18.63%
11098	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线11右1变台	315	101.71%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-6.95%
11099	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德里里3号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	4.21%
11100	和平	文艺变	文艺变950文金线	宝新公馆2变电站202配电变压器	800	6.38%	0.06	0.06				100.00%
11101	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵4队台	400	10.58%	0.11	0.11				-43.23%
11102	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分41右4右14右1变台	200	1.75%	0.02	0.02				16.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11103	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园12箱变1变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-40.80%
11104	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支16左3左1+1右11	400	22.20%	0.22	0.22				100.00%
11105	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	县社小区住宅6栋楼	200	104.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-43.75%
11106	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分21左1变台	400	22.80%	0	0				100.00%
11107	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线108左9变台	100	55.20%	0.55	0.55				-40.18%
11108	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线金牛分10变台	200	93.60%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-29.33%
11109	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站1变压器	800	13.13%	0	0		是	2027年12月	-17.35%
11110	于洪	家俱变	俪锦线	水木年华1变电站2变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-26.67%
11111	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期1变电站1变压器	800	26.70%	0.27	0.27				-40.81%
11112	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	紫荆花4箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-42.78%
11113	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府4变电站1变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
11114	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干50+1左1	400	7.80%	0.08	0.08				-5.94%
11115	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线31	400	40.25%	0.40	0.40				-37.91%
11116	沈北	农高变	农丰线	沈阳翔凤房地产（集团）有限公司3箱变202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
11117	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站2变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
11118	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线双庙分10左2变台	400	63.90%	0.64	0.64				20.80%
11119	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区1变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11120	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-沈阳春城气体有限公司	200	69.00%	1	1		是	2026年12月	13.30%
11121	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线西地小区	30	99.50%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-35.74%
11122	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务-沈阳市沈北新区华州种置农民专业合作社	100	25.80%	0.26	0.26				7.13%
11123	东陵	李相变	李班线	李相变646李班线李班干下泉分25右3柱上变压器	315	32.76%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
11124	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右7	200	20.70%	0	0				-31.75%
11125	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园3变电站2变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-14.07%
11126	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分65左4	200	43.20%	0	0				-26.18%
11127	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线线和干137右1右2	200	68.70%	1	1				-28.09%
11128	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居3箱变2变压器	630	117.71%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.14%
11129	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干55右1变台	200	69.30%	1	1		是	2025年12月	-36.51%
11130	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期2局维箱变201间隔配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
11131	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连村A2台区	315	20.57%	0.21	0.21				-14.98%
11132	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光5箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
11133	于洪	平罗变	平辛线	小微平辛线76+1左2台	400	47.85%	0	0				0.00%
11134	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区4变电站1变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-41.60%
11135	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干3	315	66.35%	0.66	0.66				-13.54%
11136	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光10箱式变电站配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
11137	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	文萃甲线8左7变压器	400	3.00%	0	0				-55.55%
11138	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站1变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-36.86%
11139	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华山甲线华山干7右3柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	8.14%
11140	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站2号变压器	630	25.52%	0	0				-39.85%
11141	于洪	平罗变	平罗线	上蒲河2西台	200	25.80%	0	0		是	2025年6月	-12.55%
11142	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干26	200	40.50%	0.41	0.41				-53.36%
11143	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	高花小区小微台	400	40.50%	0.41	0.41				4.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11144	于洪	范屯变	范古线	全胜村内台2台区	400	51.60%	1	1		是	2025年8月	-178.78%
11145	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变201间隔配电变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-42.41%
11146	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居3箱变202间隔配电变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-40.89%
11147	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居5箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-41.58%
11148	于洪	范屯变	范北线	永安新村3站房1变压器	400	10.20%	0.10	0.10				-42.24%
11149	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都1土建变202	630	31.11%	0.31	0.31				-45.44%
11150	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村2号台	200	1.20%	0	0		是	2025年6月	0.00%
11151	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户c3201配电变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-35.45%
11152	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2	200	52.40%	1	1				-46.63%
11153	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	X铁路三供一业（电器器材火车站1台）	630	30.16%	0	0				-29.63%
11154	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村5台区	250	32.40%	0.32	0.32				-61.50%
11155	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11156	于洪	东民变	东李线	和泰4小区1站房1变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年	-36.04%
11157	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村5号变电站2配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-43.44%
11158	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门4号变电站202配电变压器	630	45.08%	0	0				-42.64%
11159	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河2变电站1变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-23.69%
11160	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干26+1柱上变压器	315	13.02%	0	0				-43.33%
11161	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线33右1	315	55.24%	1	1				-39.47%
11162	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线371左11变台	200	7.20%	0.07	0.07				0.00%
11163	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线开发区支048	200	32.70%	0	0		是	2026年5月	-34.80%
11164	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分23柱上变压器	315	52.38%	1	1		是	2025年12月	-47.11%
11165	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分14	400	74.25%	1	1				-40.63%
11166	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分5变压器	100	10.00%	0	0		是	2025年12月	-198.18%
11167	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左4右2变压器	315	41.14%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
11168	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干31公变	315	77.71%	1	1		是	2026年12月	-43.68%
11169	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干67变压器	100	34.40%	0	0		是	2025年12月	-14.15%
11170	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	雪松变568松南甲线代古分1	200	78.40%	0.78	0.78				-25.71%
11171	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	齐贤变442齐滑甲线滑齐干63左8	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11172	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分17柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
11173	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干28左1	315	32.06%	0	0				-34.65%
11174	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分9左1	200	51.90%	1	1				-52.05%
11175	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	美阳小区箱变2	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
11176	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11177	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二9箱变1号变	630	22.22%	0.22	0.22				-40.79%
11178	和平	花园变	花园变752花南甲线	三好甲2-1一次主变	400	1.80%	0.02	0.02				-67.18%
11179	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新路1小区变电站1变压器	400	23.40%	0.23	0.23				-32.56%
11180	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11181	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期2变电站2变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
11182	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				-5.88%
11183	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景6箱变2变压器	500	23.20%	0.23	0.23				-41.96%
11184	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸1#2主变	630	12.06%	0	0				-37.01%
11185	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#1主变	630	11.43%	0	0				-44.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11186	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔61主变	500	22.00%	0	0		是	2027年12月	-39.68%
11187	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	大佛寺箱变1变压器	400	33.90%	0.34	0.34				-38.99%
11188	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变1变压器	630	55.87%	0.56	0.56				-35.56%
11189	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站1号变压器	630	34.67%	0	0		是	2026年	-40.93%
11190	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变2变压器	400	83.70%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-39.50%
11191	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	珠紫里箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
11192	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次2#主变	1250	26.00%	0.26	0.26				-37.73%
11193	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈后红星变电站2号高压柜1主变	630	14.92%	0.15	0.15				-40.05%
11194	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期1202变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-42.85%
11195	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭1变电站201变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-34.59%
11196	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联1变电站201变压器	315	50.16%	0.50	0.50				-42.73%
11197	沈河	长青变	长青变450长大乙线	二路箱变1变压器	500	62.80%	1	1		是	2026年12月	-43.64%
11198	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青箱变1变压器	400	69.60%	1	1		是	2026年12月	-42.72%
11199	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁6101	630	42.54%	0.43	0.43				-43.75%
11200	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	馨居园小区变电站201	500	29.60%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
11201	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖4箱变2	400	92.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.38%
11202	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	孟家变940孟桃线成家窝棚台（王家前屯台）	100	39.60%	0.40	0.40				-36.88%
11203	大东	如意变	如意变854如沈甲线	沈毛甲8开闭站XB7箱变（单）	400	65.60%	0.66	0.66				-45.17%
11204	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑1箱式变电站1配电变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-11.28%
11205	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千千29右1	400	41.40%	0.41	0.41				38.17%
11206	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	18.10%	0.18	0.18				16.66%
11207	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	油福家苑住宅小区箱式变电站2号配电变压器	630	1.27%	0.01	0.01				100.00%
11208	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干15右2柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-46.77%
11209	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右9右4变台	200	62.00%	0.62	0.62				-39.34%
11210	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分24变台	200	30.20%	0.30	0.30				-39.68%
11211	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线印刷厂住宅	100	76.50%	0.77	0.77				-47.16%
11212	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线山岗分27右7变台	200	9.10%	0.09	0.09				-73.00%
11213	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期3变电站1变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-40.39%
11214	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期5变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-42.75%
11215	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干146右9右3变台	200	100.50%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-16.18%
11216	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器2公变	250	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11217	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-33.66%
11218	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子北台分3	400	8.75%	0.09	0.09				-31.61%
11219	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分张宝支11变台	200	29.30%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
11220	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	YHG 沈阳盈达房地产开发有限公司5箱变配电变压器	630	17.78%	0.18	0.18				26.89%
11221	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣12台	400	31.50%	0	0				100.00%
11222	康平	四家子	四家子变1206两家子线	齐昌新台	200	33.00%	0	0		是	2026年5月	-31.60%
11223	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦1箱变1变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-41.38%
11224	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左6变台	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
11225	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分沙窝堡分46变台	200	25.05%	0.25	0.25				-41.51%
11226	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线189变台	80	62.63%	0.63	0.63				-50.61%
11227	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线桃山分村支6	200	26.40%	0.26	0.26				43.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11228	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期5变电站1号配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-39.99%
11229	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨子村1.2.7组照明	200	71.48%	0.71	0.71				-34.92%
11230	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站2变压器	400	36.00%	0.36	0.36				-29.17%
11231	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园4配电室201间隔配电变压器	400	43.50%	0.44	0.44				-36.61%
11232	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期2变电站1变压器	630	49.05%	0.49	0.49				-41.56%
11233	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站2站内变压器	630	19.37%	0	0				-44.44%
11234	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左8左6	100	20.40%	0	0				2.36%
11235	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房2变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-41.74%
11236	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	侯家村综合一台	200	10.50%	0.11	0.11				5.01%
11237	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区4号箱2号变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-44.40%
11238	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城2变电站2变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
11239	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变2配电变压器	630	17.46%	0	0				14.54%
11240	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚1号变电站2号变压器	630	49.52%	0	0		是	2027年12月	-13.98%
11241	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线71	200	45.90%	0	0		是	2026年	-29.26%
11242	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站2变压器	800	36.00%	0	0				-28.13%
11243	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支24	50	14.80%	0.15	0.15				-3.22%
11244	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居4变电站1变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-32.26%
11245	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里3号变电站201配电变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-43.66%
11246	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-44.18%
11247	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线市场西台支2	200	81.00%	0.81	0.81	2025年4月			19.88%
11248	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分10右2	200	43.20%	0	0		是	2026年	8.98%
11249	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	碧桂园御品变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				9.50%
11250	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干57右分2加1变压器	200	29.55%	0.30	0.30				-20.45%
11251	于洪	后马变	后铸丙线	得胜变843得中线西胜新村	200	5.40%	0	0		是	2025年9月	-50.80%
11252	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左3+1柱上变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	47.31%
11253	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府4号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	630	56.38%	1	1				7.67%
11254	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强11号主变	400	54.00%	0.54	0.54				-33.71%
11255	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱202配电变压器	630	7.62%	0.08	0.08				-26.05%
11256	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分养殖场支2	400	73.20%	1	1				0.00%
11257	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	城南所春江酥苑烘焙店公变台区	400	40.80%	0.41	0.41				100.00%
11258	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干104右1	200	24.30%	0	0				-36.51%
11259	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场二期5号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	100.00%
11260	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前东台	400	31.75%	0.32	0.32				-43.95%
11261	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线工商联综合楼	200	34.65%	0.35	0.35				-38.42%
11262	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干24+1左3	200	17.40%	0.17	0.17				0.00%
11263	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线58右4变台	200	30.50%	0.31	0.31				8.67%
11264	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期5箱式变电站2配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2025年12月	14.96%
11265	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家七组台分支02	50	47.20%	0	0		是	2026年12月	-27.05%
11266	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分25+1右2	200	30.90%	0.31	0.31				-56.66%
11267	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变1配电变压器	630	42.38%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
11268	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区5变电站2变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-46.27%
11269	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒塔线舍宅分8柱上变压器	315	72.06%	1	1		是	2025年12月	-46.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11270	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站2变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
11271	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干40左4	315	91.43%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-38.51%
11272	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区8变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
11273	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖6	400	25.50%	0.26	0.26				17.72%
11274	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	瑞恒畜牧公变台	200	34.80%	0.35	0.35				100.00%
11275	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分30右12变台	100	3.20%	0	0		是	2025年12月	-31.46%
11276	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分1左6变台	100	48.40%	0	0		是	2025年12月	-33.02%
11277	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉3号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
11278	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村4.5组照明	400	58.50%	0.59	0.59				-33.54%
11279	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10	315	65.14%	1	1				100.00%
11280	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地4号台区	400	34.50%	0	0		是	2025年11月	-64.35%
11281	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	天汇公园壹号6箱变2变压器	800	3.90%	0.04	0.04				100.00%
11282	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷前村古城子道南机井2台	100	40.40%	0.40	0.40				-69.72%
11283	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村17机井	50	7.20%	0.07	0.07				87.50%
11284	大东	小东变	小东变80166小海甲线	时代之光2箱变2变压器	400	101.10%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-35.83%
11285	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔嘉园南箱式变电站201间隔配电变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-36.85%
11286	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分16	315	29.21%	0.29	0.29				-39.85%
11287	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业线17左2变台	400	63.99%	1	1				-50.26%
11288	沈北	清水变	清王线	10kV清王干5号右分1台区	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
11289	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站1变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-46.29%
11290	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线104（兴隆山东北台）	200	32.70%	0.33	0.33				-33.06%
11291	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡3号变电站201间隔配电变压器	630	96.51%	1	1	2024年12月			-42.03%
11292	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	高校后勤集团2变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
11293	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分49右1	200	11.10%	0.11	0.11				-92.05%
11294	于洪	得胜变	得翟线95444	锦绣天地六期A期变电站1隔配电变压器	630	65.40%	1	1				-26.99%
11295	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府1箱式变电站2配电变压器	630	73.65%	1	1		是	2025年12月	-19.65%
11296	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干72右8	200	34.50%	0.35	0.35				-17.54%
11297	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分74	200	49.50%	0.50	0.50				-29.22%
11298	于洪	光辉变	光东线	小微二分场十家村台	400	67.80%	0.68	0.68				91.62%
11299	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干105	200	36.40%	0.36	0.36				-35.77%
11300	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站201配电变压器	630	75.81%	1	1				-40.32%
11301	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景1变电站201变压器	800	18.30%	0.18	0.18				-41.68%
11302	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南桥东机井	100	52.80%	1	1		是	2025年11月	-65.39%
11303	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	新华雅苑小区箱式变电站变压器	315	104.76%	1	1	2024年10月	是	2026年12月	100.00%
11304	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都2箱变1变压器	800	20.10%	0	0				-40.12%
11305	于洪	光辉变	光水线	小微陆家1台	200	35.70%	0.36	0.36				-42.70%
11306	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四四分04	200	66.30%	0.66	0.66				-31.98%
11307	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分10变台	200	46.50%	0.47	0.47				-30.51%
11308	于洪	东民变	东红线	小微东红线29-29左22+1台	400	0.00%	0	0				0.00%
11309	开发	陕西变	陕西变55348陕南乙线	高南乙线北方分14加1左2变压器	200	3.90%	0.04	0.04				2.61%
11310	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光9箱式变电站配电变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
11311	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊付家屯东台公变台区	400	35.40%	0.35	0.35				-41.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11312	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	三组团1开闭站2箱变201配电变压器	630	18.54%	0	0		是	2026年12月	-32.44%
11313	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾2号变电站2号变压器	630	32.70%	0	0		是		4.89%
11314	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄照明2号柱上变压器	400	66.00%	0.66	0.66				-33.31%
11315	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11316	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）2台区	200	41.70%	0	0		是	2025年8月	-34.45%
11317	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线老观坨5灯	200	64.00%	0.64	0.64				-39.35%
11318	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村14-2台区	400	88.20%	0.88	0.88	2024年6月			-38.48%
11319	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变202变压器	800	31.50%	0.32	0.32				0.00%
11320	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都11号变电站202配电变压器	800	48.38%	0	0				-38.42%
11321	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣湾南1变电站1变压器	630	3.81%	0.04	0.04				100.00%
11322	于洪	范屯变	范古线	兴光5队	50	8.10%	0	0		是	2025年8月	-42.01%
11323	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11324	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-47.50%
11325	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右1变压器	400	20.70%	0.21	0.21				-40.98%
11326	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期2站房1配电变压器	630	32.86%	0.33	0.33				-34.82%
11327	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府1号变电站2号配电变压器	800	4.13%	0	0				100.00%
11328	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔（甲）配电变压器	800	46.80%	0	0				-28.57%
11329	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分51左9变台	400	27.60%	0.28	0.28				-33.93%
11330	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运1箱变1变压器	800	17.70%	0.18	0.18				-42.76%
11331	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线医院支3	200	67.80%	0.68	0.68				38.13%
11332	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克5号变电站201配电变压器	500	20.40%	0	0				-41.46%
11333	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站202配电变压器	500	39.60%	0	0				-40.73%
11334	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干107小于家沟13左支6柱上变压器	400	12.30%	0.12	0.12				-30.70%
11335	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	马莲北台支7	200	18.60%	0.19	0.19				14.24%
11336	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	名门小区1变电站1变压器	630	50.79%	0.51	0.51				-39.32%
11337	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭村20	200	88.20%	1	1	2024年9月			-28.75%
11338	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	宏达家园3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0				-40.39%
11339	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	华润悦玺3号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0.47	0.47				-19.49%
11340	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期2变电站1号配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2027年12月	-39.30%
11341	新民	新民变	新民变30164新区线	新区线新区分11左1右7右5变台	160	66.19%	1	1		是	2025年12月	-36.96%
11342	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保北乙线历南干历七分14变压器	315	20.32%	0.20	0.20				-39.76%
11343	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线48右1	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
11344	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线34	315	15.56%	0.16	0.16				-99.63%
11345	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线76	200	31.20%	0	0		是	2026年	-33.42%
11346	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	白塔变956长白线长白于066	315	46.10%	0	0				-41.10%
11347	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干32右4公变	315	53.33%	0.53	0.53				-41.69%
11348	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线7	315	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
11349	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干62	400	48.75%	0	0				-38.62%
11350	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线八纬东分3+1	400	52.80%	1	1				-37.72%
11351	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分28变压器	100	66.00%	1	1				-4982.71%
11352	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站201	500	30.80%	0.31	0.31				-43.40%
11353	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	圣华庭小区变电站201	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-44.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11354	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	淮河雅居箱变变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-46.03%
11355	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村1主变	630	80.63%	0.81	0.81	2024年6月			-33.70%
11356	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区6箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11357	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产1箱变(单)	500	18.56%	0	0				-41.91%
11358	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	淮河园箱变1号变	500	4.16%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
11359	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	丽阳大厦箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11360	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变1站内变压器	630	26.67%	0	0				-41.77%
11361	大东	望花变	望花变70242上园乙线	日丰佳苑箱式变电站1站内变压器	315	18.29%	0	0				-37.39%
11362	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园11#主变	630	26.98%	0	0				-37.87%
11363	大东	毛君变	毛君变946毛光线	高官花园3箱变1变压器	500	25.92%	0.26	0.26				-41.12%
11364	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区5变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11365	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变1号变	400	25.00%	0.25	0.25				-58.24%
11366	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地32主变	500	37.60%	0.38	0.38				-2.12%
11367	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	汇景阁小区1变电站201柜	630	20.63%	0.21	0.21				-38.78%
11368	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山1箱变2变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-39.39%
11369	和平	和平变	和平变168同南乙线	铁路同泽1主变	630	23.24%	0	0				-41.33%
11370	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期1箱变2变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-45.03%
11371	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
11372	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站2号变压器	500	64.00%	1	1		是	2027年12月	-37.51%
11373	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	明廉新区箱变	400	18.40%	0.18	0.18				-41.55%
11374	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑3箱变1	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
11375	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	东屯综合(2023微)	200	24.00%	0.24	0.24				100.00%
11376	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园3变电站2站内变压器	630	16.83%	0	0				-40.07%
11377	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期1号变电站1号配电变压器	630	3.17%	0	0		是	2027年12月	26.89%
11378	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊17号变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-90.72%
11379	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站2变压器	630	11.94%	0	0				-50.53%
11380	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景1小区变电站202配电变压器	630	6.35%	0.06	0.06				0.00%
11381	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代2号变电站201间隔配电变压器	800	72.75%	1	1				-41.54%
11382	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园3变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11383	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	明华分3柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
11384	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11385	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分17右支07	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-110.33%
11386	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分养殖场支4	200	23.40%	0	0				100.00%
11387	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线富家分地质局支17之4	200	11.60%	0.12	0.12				-42.80%
11388	和平	青年变	青年变364青文线	青文线13柱上变压器	400	55.60%	1	1				-34.88%
11389	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线王义分006	100	86.80%	0.87	0.87	2025年6月			-51.22%
11390	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右7加3	200	24.50%	0.25	0.25				-40.56%
11391	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进分前进支新通分支03#	200	14.55%	0	0		是	2026年12月	-39.44%
11392	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站1变压器	500	35.52%	0.36	0.36				-39.44%
11393	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线干24右9变台	200	60.40%	1	1		是	2025年12月	-30.01%
11394	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线33左3+3变压器	400	7.25%	0.07	0.07				100.00%
11395	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.3期1箱变2变压器	800	27.90%	0	0		是	2026年12月	-2.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11396	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区6变电站1变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-42.27%
11397	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园4号变电站202配电变压器	630	24.63%	0	0				-41.08%
11398	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区8变电站1变压器	500	30.60%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
11399	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线45变台	200	39.00%	0.39	0.39				-29.25%
11400	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村5台	400	6.00%	0	0				100.00%
11401	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干104右4变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
11402	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支16大康堡子东台	100	47.10%	0	0		是	2025年12月	-26.75%
11403	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区4变电站2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
11404	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝居住M区3201配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
11405	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11406	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前南台	200	83.04%	1	1	2025年6月			-31.97%
11407	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业2变电站1站内变压器	630	32.70%	0	0				-45.95%
11408	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线金属材料厂住宅	200	61.60%	0.62	0.62				-36.37%
11409	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语5箱变201	500	21.44%	0.21	0.21				-39.25%
11410	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线东拉拉B台支10	400	15.80%	0.16	0.16				14.34%
11411	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线雷家新台分支11	200	18.10%	0	0		是	2026年12月	-27.74%
11412	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左3	200	41.80%	0.42	0.42				-33.07%
11413	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维3变201配电变压器	800	25.75%	0	0		是	2026年12月	-4.40%
11414	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期1箱变201配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-20.33%
11415	东陵	农大变	农首线	双珑原著3箱变2变压器	800	7.80%	0.08	0.08				5.21%
11416	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支29左1变台	400	16.80%	0.17	0.17				100.00%
11417	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	城南村协作办公楼综合（2022微）-中压接入点	400	20.70%	0.21	0.21				8.41%
11418	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华北分支13	80	25.13%	0	0		是	2026年12月	-44.37%
11419	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	正宸府1箱变1配电变压器	630	7.30%	0	0				13.32%
11420	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅16变电站1变压器	630	33.65%	0	0				-38.08%
11421	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分30左1之1柱上变压器	160	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
11422	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城1变电站1变压器	630	18.03%	0	0				-40.43%
11423	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城7变电站-2	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
11424	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城8变电站-1	630	34.03%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
11425	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线三元大厦新楼	315	69.33%	0.69	0.69				-48.83%
11426	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景5变电站2变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-37.99%
11427	沈北	詹屯变	詹屯变7852职教乙线	（虎石台）1516箱202配电变压器	630	16.95%	0.17	0.17				-9.32%
11428	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北家属楼（2021微）	200	55.80%	1	1		是	2025年10月	-38.26%
11429	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土北西台	200	62.80%	1	1		是	2025年11月	-36.89%
11430	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.74%
11431	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房2变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-41.64%
11432	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城10号变电站202间隔配电变压器	800	65.25%	1	1		是	2026年	-38.43%
11433	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	绪祥支5加1右12变压器	50	61.20%	0.61	0.61				-59.04%
11434	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线腰排分长排支腰长河分支02	50	10.80%	0.11	0.11				-53.77%
11435	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄干干106变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
11436	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线公主陵水浇地2几水利甲22	100	2.70%	0.03	0.03				-214.29%
11437	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分21左7	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11438	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分21右4柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-30.82%
11439	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区7变电站2变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-42.67%
11440	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城20箱变1变压器	630	44.57%	0	0				-10.66%
11441	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城2变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
11442	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支62+1左1	200	0.00%	0	0		是	2025年	0.00%
11443	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郾城1箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
11444	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分6左3变台	100	80.10%	0.80	0.80	2025年4月			-27.56%
11445	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线三台子粮库宿舍照明台	80	93.00%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-37.05%
11446	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四支10	50	93.60%	1	1	2023年4月	是	2026年6月	-33.90%
11447	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村四组照明	400	90.90%	1	1	2022年12月			-39.70%
11448	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村3组照明	100	108.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-30.73%
11449	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村12机井	100	10.00%	0.10	0.10				-82.33%
11450	于洪	兰台变	兰张线	和諧2期4站房2变压器	500	15.36%	0.15	0.15				-39.23%
11451	苏家屯	下深变	理想线	理想新城2号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
11452	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井2台	100	22.80%	0.23	0.23				-60.68%
11453	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线北张分28右8变台	200	3.30%	0.03	0.03				100.00%
11454	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	翡翠华庭6箱变2变压器	400	29.20%	0	0				-28.98%
11455	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇3箱变2变压器	800	9.60%	0.10	0.10				71.63%
11456	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0				16.34%
11457	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院1变电站201变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.88%
11458	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干31左6变台	200	49.21%	0	0				-31.28%
11459	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡2号变电站202间隔配电变压器	400	57.60%	1	1				-32.45%
11460	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号二期1箱式变电站1配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	6.62%
11461	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星B小区变电站201	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-43.85%
11462	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	沈双分36+1左1	200	0.00%	0	0				-10723.53%
11463	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地综合	200	23.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
11464	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站201变压器	630	50.00%	0.50	0.50				-42.45%
11465	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线佟家分18变台	200	51.00%	0.51	0.51				-36.21%
11466	东陵	杨官变	杨石线	水家变782水孙乙线水孙乙干主干线117柱上变压器	100	12.40%	0	0		是	2026年12月	-91.19%
11467	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房2配电变压器	400	13.00%	0.13	0.13				-21.03%
11468	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线董凯分支03	200	25.45%	0.25	0.25				-22.63%
11469	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民1号台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	-18.24%
11470	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干联通支23山庄支7柱上变压器	200	26.70%	0	0				-31.61%
11471	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右3+1变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年12月	5.42%
11472	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城二期1变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-45.42%
11473	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站201开关柜	630	37.46%	0.37	0.37				-42.62%
11474	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居二期变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-41.49%
11475	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分39右1变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	6.72%
11476	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册1号变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0.17	0.17				6.15%
11477	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支40	200	38.00%	0.38	0.38				-28.70%
11478	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变1变压器	800	66.38%	0.66	0.66				-38.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11479	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线放力分放力村支07	100	103.40%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-32.63%
11480	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御泷家园11号变电站201间隔配电变压器	500	21.44%	0	0				100.00%
11481	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分北甸子支07（祝家堡北甸子）	200	22.50%	0.23	0.23				-36.59%
11482	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陶屯东台支05	400	8.85%	0.09	0.09				-34.30%
11483	苏家屯	下深变	理想线	理想新城12号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0	0				-42.30%
11484	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	YHG_吉宝城镇开发(沈阳)有限公司1箱1变201配电变 压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
11485	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗15号大棚	100	85.00%	1	1	2024年9月	是	2025年10月	-76.46%
11486	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.26%
11487	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥1变电站201配电变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年12月	-41.59%
11488	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园4变电站变压器	630	12.57%	0	0				-45.28%
11489	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园11变电站变电站	630	20.57%	0	0				-40.98%
11490	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站1公变	500	37.12%	0.37	0.37				-45.53%
11491	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线小望分044	80	21.25%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
11492	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11493	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站1变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-43.12%
11494	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云3变电站2配电变压器	800	45.60%	0	0				100.00%
11495	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城3号变电站202配电变压器	630	66.19%	0.66	0.66				-25.59%
11496	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	7.12%
11497	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛三、四组照明	50	76.50%	0.77	0.77				-42.66%
11498	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城二期变电站202变压器	630	3.17%	0.03	0.03				0.00%
11499	于洪	大潘变	大潘线	正宸弘泽湾二期站房2变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-42.43%
11500	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站202变压器	800	24.00%	0.24	0.24				-39.72%
11501	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分盛彝养殖支2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11502	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杨家2支02	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-33.23%
11503	东陵	杨官变	杨石线	杨石线101左4柱上变压器	200	69.90%	1	1		是	2026年12月	2.02%
11504	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城5号变电站201间隔配电变压器	630	10.95%	0	0				-36.53%
11505	和平	广州变	广州变464广太乙线	兰州分6	315	2.86%	0.03	0.03				-48.75%
11506	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-38.27%
11507	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘画苑4自维箱变202间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
11508	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分大卜子牛场支3	200	62.70%	1	1		是	2025年12月	17.29%
11509	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分10柱上变压器	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-50.58%
11510	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干19右5	315	25.71%	0	0				-41.60%
11511	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深干134+1	315	52.70%	1	1				-33.10%
11512	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左3公变	400	46.75%	0	0				-42.55%
11513	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长青变476长木乙线方南干55右2公变	400	14.10%	0.14	0.14				-38.17%
11514	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干12公变	400	47.00%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
11515	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线90	400	32.75%	0.33	0.33				-38.79%
11516	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左2	315	25.08%	0	0		是	2026年12月	-40.76%
11517	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河干54右10柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
11518	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线24	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-49.33%
11519	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干26加1变台	315	37.78%	0	0		是	2026年12月	-35.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11520	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分12柱上变压器	315	62.10%	1	1		是	2025年12月	-49.68%
11521	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右3+1柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-18.92%
11522	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	药大变台	500	91.60%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-37.53%
11523	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分10左1柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
11524	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	山川小区1箱变1	630	68.19%	1	1		是	2025年12月	-43.64%
11525	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	公安厅高层箱变1	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-49.47%
11526	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	车辆厂丙戊变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
11527	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变1号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
11528	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	奇尔斯公馆2箱变2变压器	315	33.65%	0	0				-43.24%
11529	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站202	500	31.60%	0.32	0.32				-40.87%
11530	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富宁宸家箱变2站内变压器	315	25.40%	0	0				-38.30%
11531	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期3箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
11532	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变2号变	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
11533	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱1站内变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-45.84%
11534	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次2变压器柜2主变	400	69.60%	1	1				-42.54%
11535	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站202配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11536	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园2变电站201变压器	630	50.79%	0.51	0.51				-43.04%
11537	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变2号变	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
11538	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变1站内变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-45.72%
11539	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站1变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
11540	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变1	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
11541	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙河子二1箱变1号变	400	37.20%	0.37	0.37				-40.00%
11542	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区19箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-44.73%
11543	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分4左1变压器	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-31.37%
11544	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡房管所	200	49.20%	0.49	0.49				-44.06%
11545	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期2箱变2号变压器	630	10.67%	0.11	0.11				81.58%
11546	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡26号变电站201间隔（施丹线）配电变压器	630	21.27%	0	0				7.11%
11547	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支10	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
11548	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分31	100	43.60%	0	0		是	2025年	-41.71%
11549	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立小区支07	50	43.20%	0.43	0.43				-41.90%
11550	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭17台区	400	90.80%	1	1	2022年12月			-46.20%
11551	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线138+1右1	400	18.90%	0.19	0.19				100.00%
11552	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10	315	65.08%	0.65	0.65				-53.69%
11553	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）2箱式变电站1号变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-45.77%
11554	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆一期小区1变电站1变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
11555	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2201间隔配电变压器	315	40.00%	0.40	0.40				-34.31%
11556	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-43.34%
11557	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线付贵臣住宅	100	82.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-36.76%
11558	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支二004	50	2.20%	0	0		是	2026年5月	-59.36%
11559	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分沙家长发几边家甲5	400	14.10%	0.14	0.14				-17.79%
11560	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	福宁小区箱变201配电变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-34.64%
11561	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室201间隔配电变压器	500	21.60%	0.22	0.22				-42.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11562	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干易家分5+3	200	22.80%	0	0				-94.12%
11563	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区2变电站2变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-29.26%
11564	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	高屯南台	200	25.50%	0.26	0.26				9.92%
11565	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分24右5变台	160	57.94%	0.58	0.58				27.04%
11566	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景1变电站1变压器	630	41.14%	0.41	0.41				-44.09%
11567	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干9右3+1柱上变压器	200	12.40%	0	0		是	2025年12月	-86.47%
11568	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚北公变台区	200	23.60%	0.24	0.24				7.18%
11569	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北2支02	200	32.10%	0.32	0.32				21.01%
11570	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村台酒厂台	200	49.95%	0.50	0.50				-27.28%
11571	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期小区变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
11572	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期3变电站1号配电变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-38.63%
11573	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支20	400	28.25%	0	0		是	2025年12月	-15.48%
11574	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站北十变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.27%
11575	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站201变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-46.55%
11576	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线25	100	24.30%	0.24	0.24				-9.80%
11577	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府一期1变电站变压器配电变压器	800	22.50%	0	0				-38.21%
11578	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语2箱变202	630	18.67%	0.19	0.19				-40.69%
11579	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	恒润雅筑小区2变电站202间隔配电变压器	630	56.51%	0.57	0.57				-41.85%
11580	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园2号变电站1号配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
11581	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线榛子街西台分04	315	53.97%	0.54	0.54				-25.90%
11582	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城小区变电站1号配电变压器	400	38.00%	0	0				-46.29%
11583	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干186右10	200	40.50%	0	0		是	2025年	-23.09%
11584	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站1配电变压器	800	22.50%	0.23	0.23				7.13%
11585	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德3箱变1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年6月	27.68%
11586	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维3箱变201间隔配电变压器	400	9.30%	0	0		是		-36.00%
11587	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线21右5+1变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	-50.04%
11588	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线兰家分72变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
11589	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	翠华园变电站1号变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-29.76%
11590	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海六期1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
11591	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房1配电变压器	630	6.98%	0.07	0.07				5.95%
11592	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年6月	24.13%
11593	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座3箱变1变压器	630	37.71%	0.38	0.38				-36.35%
11594	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际4变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-43.55%
11595	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙6箱变1变压器	500	27.84%	0.28	0.28				-42.36%
11596	东陵	汪家变	汪白甲线	汪白甲线榆路分6右1柱上变压器	200	74.70%	1	1				100.00%
11597	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡2变电站1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-21.04%
11598	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城9号变电站2号变压器	800	49.13%	0	0		是	2027年12月	-36.48%
11599	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线青台西台	100	126.60%	1	1	2025年4月	是	2025年	-31.16%
11600	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线政府	200	69.40%	0.69	0.69				-39.61%
11601	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	保利观唐苑1箱式变电站2配电变压器	630	102.22%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-30.84%
11602	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分14左3柱上变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-3.98%
11603	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期1变电站202配电变压器	630	62.86%	1	1		是	2026年12月	-40.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11604	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区5变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	30.01%
11605	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	依云书院箱式变电站202间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
11606	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期3小区箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11607	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城19号变电站2变压器	500	40.20%	0	0				-42.16%
11608	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区2变电站1变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-42.81%
11609	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝杨干莫名支16柱上变压器	400	16.20%	0.16	0.16				-35.50%
11610	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄2小区局维箱变201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11611	法库	新依变	依三线	10kV依三线苗家沟西支6	100	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
11612	于洪	范屯变	范北线	永安新村1站房1变压器	630	8.13%	0.08	0.08				-48.09%
11613	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南二干43加1左1之1	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-39.03%
11614	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期2配电变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-38.38%
11615	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	阳光100三期小区1变电站2变压器	800	22.88%	0.23	0.23				3.02%
11616	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东大人才2箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-46.57%
11617	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线158右2变台	200	75.00%	1	1		是	2025年12月	-25.94%
11618	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干101右1	200	54.60%	1	1				-26.38%
11619	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分后次沟支15+1	50	8.00%	0.08	0.08				0.00%
11620	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线72右1变台	200	75.00%	1	1				100.00%
11621	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一次变楼	400	17.60%	0.18	0.18				-34.86%
11622	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9+2右8	200	3.00%	0.03	0.03				0.00%
11623	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右3-2	100	68.80%	1	1				-41.47%
11624	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站2配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
11625	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线雷家支07	50	74.00%	1	1		是	2026年12月	-23.36%
11626	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-15 母线配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-39.34%
11627	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-5母 线配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
11628	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二B台T02	315	30.86%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
11629	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村张连波白羽鸡养殖公变台区	200	24.30%	0	0				100.00%
11630	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四长干012	200	75.50%	0.76	0.76				-22.65%
11631	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	达乐乙线236右1	200	32.70%	0.33	0.33				16.10%
11632	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期3变电站2变压器	500	29.12%	0.29	0.29				-39.89%
11633	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右1右5变台	100	44.00%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
11634	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分38左14变台	100	49.00%	0.49	0.49				-40.13%
11635	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站1配电变压器	400	68.00%	1	1		是	2025年12月	-43.73%
11636	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村11机井	100	72.20%	1	1		是	2025年10月	-48.47%
11637	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左5号台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	35.72%
11638	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分13右3柱上变压器	100	82.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-25.91%
11639	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城3号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0				-42.82%
11640	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村3机井	100	37.20%	0.37	0.37				-69.88%
11641	皇姑	广源变	广源变25768阴榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站2配电变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年12月	-31.37%
11642	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线中学分25变台	315	80.95%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-29.96%
11643	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分8左2变压器	50	64.80%	0.65	0.65				-56.00%
11644	辽中	沙东变	沙东变90940刘家线	东荒井	100	34.80%	0.35	0.35				-72.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11645	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地干大荒地分37变台	200	26.80%	0.27	0.27				-28.45%
11646	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区8变电站1变压器	400	17.20%	0.17	0.17				-38.40%
11647	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站2变压器	500	23.20%	0.23	0.23				-34.06%
11648	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产6变电站1号变压器	630	5.59%	0.06	0.06				-29.28%
11649	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	西塔乙线20	315	48.89%	0.49	0.49				-34.33%
11650	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分郑家支47右7变台	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	40.88%
11651	苏家屯	雪松变	雪松变60546松沈甲线	云和天境3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	9.21%	0.09	0.09				100.00%
11652	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分2	200	50.20%	0.50	0.50				-49.98%
11653	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区1变电站2变压器	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-33.87%
11654	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府南区小区2变电站2变压器	800	33.90%	0.34	0.34				-16.00%
11655	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线015	200	62.70%	1	1		是	2026年12月	-32.30%
11656	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分关宝支西支003	200	76%	1	1				-36.12%
11657	于洪	范屯变	范屯变	范屯变756范北线永安村内桥北	160	71.44%	0.71	0.71				-45.26%
11658	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左4左7柱上变压器	400	62.00%	1	1		是	2025年12月	6.68%
11659	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支三022	30	74.33%	1	1		是	2026年5月	-55.29%
11660	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场5变电站1变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-12.49%
11661	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	龙湖方林昱橙变电站1配电变压器	800	3.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
11662	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支43右1	400	33.90%	0.34	0.34				61.85%
11663	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯化线徐林分27+1右1变台	200	24.00%	0	0				0.00%
11664	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-39.00%
11665	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线丁村照明	100	84.90%	0.85	0.85	2023年6月			-32.66%
11666	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣御府1箱式变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	-20.12%
11667	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV前詹家支11	200	35.78%	0.36	0.36				19.99%
11668	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线榆树底分53	400	15.60%	0	0		是	2025年11月	17.37%
11669	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	汽校分20+1左8	400	18.90%	0.19	0.19				100.00%
11670	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	省政府宿舍变电站2变压器	630	54.60%	1	1				-47.72%
11671	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期201变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	14.93%
11672	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	南湖国际3箱式变电站2配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
11673	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干123右3右3新	400	49.25%	0	0				6.35%
11674	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源4局维变电站201配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
11675	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11676	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司1配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
11677	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支02	50	70.80%	0.71	0.71				-37.14%
11678	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡三组照明	100	35.55%	0.36	0.36				-39.95%
11679	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家五组照明	50	63.30%	0.63	0.63				-38.26%
11680	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村1号变电站2号配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
11681	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站2号主变	630	41.43%	0.41	0.41				-35.92%
11682	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站2变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-23.31%
11683	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场1箱式变电站1配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
11684	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳38张美支02	80	46.13%	0.46	0.46				-65.17%
11685	沈北	农高变	农高变	一站式服务-沈阳市沈北新区俊铭种植农场	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	3.99%
11686	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期2箱式变电站2配电变压器	800	42.75%	0	0		是	2025年12月	-45.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11687	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内线18左5变台	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
11688	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干55	100	16.80%	0	0				-42.12%
11689	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区4变电站202配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	16.01%
11690	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区2站房1变压器	400	35.20%	0	0				-39.17%
11691	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干72右4柱上变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-94.58%
11692	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支20变压器	315	85.33%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-40.66%
11693	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干38右2	315	51.75%	0.52	0.52				-48.73%
11694	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9左3右1	315	12.38%	0.12	0.12				-46.86%
11695	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵东变156陵北甲线金山分22柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
11696	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分14右4柱上变压器	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
11697	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支11左3右4柱上变压器	400	52.80%	1	1		是	2025年12月	-35.54%
11698	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分6左2公变	400	27.75%	0	0				-39.29%
11699	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右02	200	61.50%	1	1		是		-45.25%
11700	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干47左5	315	14.92%	0	0				-30.93%
11701	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分6公变	400	65.70%	0.66	0.66				-44.07%
11702	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分20右4	200	72.30%	1	1				-34.80%
11703	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分3柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-46.41%
11704	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干变久分4左3右4	250	51.20%	1	1		是	2026年12月	-43.95%
11705	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分21	200	42.60%	0	0				-46.67%
11706	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	速冻分6柱上变压器	315	48.57%	0	0		是	2025年12月	-39.19%
11707	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25右8变台	100	70.80%	1	1		是	2025年12月	-43.17%
11708	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线61右1变台	315	55.56%	1	1		是	2025年12月	-39.78%
11709	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	李官乙线李官干83减1变压器	200	3.60%	0.04	0.04				19.23%
11710	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区1箱变2号变	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-45.79%
11711	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	通达新村一次1主变	630	24.76%	0.25	0.25				-39.03%
11712	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区2变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
11713	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变1站内变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-34.77%
11714	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站201	500	33.60%	0.34	0.34				-35.54%
11715	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园9小区变电站1变压器	630	54.48%	0.54	0.54				-26.04%
11716	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站2变压器	800	24.30%	0.24	0.24				-34.91%
11717	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里1箱变1变压器	500	76.16%	1	1		是	2026年12月	-39.03%
11718	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	正义箱变1变压器	630	82.54%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-38.02%
11719	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站2变压器	500	15.04%	0.15	0.15				-44.22%
11720	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭3箱变2变压器	400	23.10%	0.23	0.23				-44.62%
11721	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅5箱变2变	630	20.57%	0.21	0.21				-38.52%
11722	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭7箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11723	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市22主变	630	54.92%	1	1				-40.46%
11724	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山1箱变1	500	25.28%	0	0		是	2025年12月	-42.21%
11725	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸三1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
11726	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑2箱变1号变	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
11727	和平	广州变	广州变472二纬乙线	省委二纬路箱变1主变	400	27.90%	0.28	0.28				-30.36%
11728	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线东兴干93左1变台	400	79.20%	0.79	0.79				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11729	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底西台（村台）	200	21.80%	0	0		是	2025年11月	-41.27%
11730	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分5+2公变	315	19.37%	0.19	0.19				-44.07%
11731	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线达子营新照明	100	88.00%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-40.72%
11732	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园7变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11733	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一小二号住宅	100	74.10%	0.74	0.74				-46.54%
11734	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分42变台	200	28.65%	0.29	0.29				-34.56%
11735	东陵	农大变	农大变	双珑原著二期1变电站2变压器	800	10.50%	0.11	0.11				100.00%
11736	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2203间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
11737	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房吉庆台兴旺养殖公变台区	200	41.10%	0	0		是	2026年6月	100.00%
11738	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭2箱变201配电变压器	630	24.95%	0.25	0.25				-31.28%
11739	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干57左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-30.29%
11740	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期1变电站202变压器	800	47.25%	0.47	0.47				-40.53%
11741	于洪	兰台变	兰张线	小微兰台4号	200	60.90%	0.61	0.61				2.18%
11742	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区1变电站2变压器	800	31.88%	0.32	0.32				-36.13%
11743	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左18左7	200	18.60%	0.19	0.19				0.00%
11744	于洪	得胜变	得专线95440	幸福大道花园四期小区1201配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.64%
11745	于洪	东民变	东李线	小微东李线50左8	400	3.90%	0	0				33.46%
11746	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期6号变电站2号配电变压器	800	13.50%	0.14	0.14				2.07%
11747	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左5变台	200	45.20%	0.45	0.45				-37.55%
11748	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万三组照明	100	66.90%	0.67	0.67				-38.48%
11749	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站201间隔配电变压器	400	24.30%	0	0				-32.11%
11750	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-39.44%
11751	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	沈铁彩虹佳园4变电站202配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11752	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	人和新居二期（沈阳爱民物业管理有限公司1箱变） 配电变压器	1000	2.25%	0	0		是	2026年12月	-50.77%
11753	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期2变电站1变压器	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
11754	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线马家村三组照明	100	81.60%	0.82	0.82	2025年5月			-29.81%
11755	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站2号变压器	800	20.70%	0	0				-41.80%
11756	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期3变电站1配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2025年	-41.81%
11757	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期11箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-35.75%
11758	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
11759	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右2	200	36.60%	0	0		是	2026年	4.71%
11760	沈北	清水变	清王线	YHG 东方华宇小区2箱变1变（考核表）配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11761	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左9号台	400	42.60%	0	0				15.39%
11762	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北甲线78右5	200	64.80%	1	1		是	2026年	-30.28%
11763	于洪	东民变	东李线	小微东李线张士村1台	200	14.70%	0	0				-35.54%
11764	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	郊南乙线32左6变台	400	18.00%	0.18	0.18				12.64%
11765	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御珑家园8号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				100.00%
11766	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线村部机井分2	50	21.20%	0.21	0.21				-4.07%
11767	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线69+1	200	28.60%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
11768	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城1箱变1变压器	630	13.02%	0	0				-42.97%
11769	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海3期1变压器	630	45.24%	0	0		是	2025年12月	-38.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11770	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站2变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	0.45	0.45				-42.29%
11771	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区5变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-19.33%
11772	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北一台	200	129.60%	1	1	2022年12月			-36.79%
11773	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连3号	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11774	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期1变电站1变压器	630	51.43%	0.51	0.51				-42.00%
11775	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房1变压器	500	31.36%	0.31	0.31				-32.59%
11776	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	21.00%	0	0				-12.50%
11777	于洪	大兴变	兴古线	小微东风村新增1台	200	32.40%	0.32	0.32				-30.02%
11778	于洪	大潘变	大潘线	大潘变407大李线李达村村内后	200	62.00%	0.62	0.62				-33.98%
11779	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷子堡变039周徐线冷前南2台	315	39.24%	0.39	0.39				-44.06%
11780	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
11781	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干那功分0加1变压器	50	86.40%	0.86	0.86	2025年4月			-41.06%
11782	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小东考核	250	37.68%	0	0		是	2026年12月	-59.34%
11783	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干5	400	71.50%	0.72	0.72				-35.46%
11784	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
11785	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园二期2箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
11786	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门村支08	200	41.63%	0	0		是	2026年12月	-32.38%
11787	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾6号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	19.37%	0	0				14.07%
11788	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线孙家洼子支04	50	78.00%	1	1		是	2026年12月	-42.37%
11789	东陵	中马变	疗养线	新希望2箱变2变压器	630	12.00%	0.12	0.12				-26.04%
11790	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线四家大棚	400	22.95%	0	0		是	2025年12月	-23.38%
11791	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-18 母线配电变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-37.46%
11792	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-6配 电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-43.52%
11793	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站2号变压器	630	12.00%	0.12	0.12				-50.23%
11794	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团3变电站201间隔配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2026年12月	-24.55%
11795	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线34变压器	400	37.00%	0.37	0.37				-56.94%
11796	沈北	道义变	道义变15293开发二线	香槟新坐标2期1变	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-35.95%
11797	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0.19	0.19				-13.16%
11798	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	成城家园（土产巷住宅楼）改造	400	94.50%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	10.43%
11799	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区4变电站1变压器	400	37.50%	0.38	0.38				-40.08%
11800	新民	大柳变	古柳变31850古排线	古排线高屯分38左9变台	100	32.70%	0.33	0.33				-54.33%
11801	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0				-42.78%
11802	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线程屯分25右4变台	200	28.60%	0.29	0.29				-31.54%
11803	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变1变压器	630	23.49%	0	0				-43.44%
11804	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2之2	315	67.43%	1	1				-38.06%
11805	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线222+2	400	27.30%	0	0				-37.85%
11806	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯分殿超养殖场支2	400	16.20%	0.16	0.16				100.00%
11807	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君子房地产开发有限公司21201配电变压器	630	28.44%	0.28	0.28				-31.74%
11808	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站2配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
11809	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团11变电站201间隔配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2026年12月	-12.11%
11810	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村4机井	100	27.40%	0.27	0.27				-124.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11811	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高电分单电支9左8变台	50	58.00%	0.58	0.58				-38.40%
11812	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡23号小区变电站201配电变压器	400	36.75%	0	0				-46.41%
11813	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸3号配电室2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
11814	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村1机井	200	65.40%	0.65	0.65				-1.10%
11815	于洪	大兴变	兴富线	红旗台村楼房台区	315	88.76%	0.89	0.89	2024年6月			-45.46%
11816	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡7变电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-38.31%
11817	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线桃山分上街3	200	41.20%	0.41	0.41				14.64%
11818	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏南变288站前乙线站前干079	100	52.00%	1	1				-36.50%
11819	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右4左6	200	21.30%	0	0				-16.66%
11820	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	一站式-沈阳澳盛达汽车贸易有限公司-虎桥澳盛达支 1	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	100.00%
11821	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-45.75%
11822	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒长甲线怒长干沙西分9左11柱上变压器	315	16.19%	0.16	0.16				-33.41%
11823	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府3箱变1变压器	630	1.27%	0	0				100.00%
11824	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-2间隔201配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2026年12月	-36.32%
11825	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑3号变电站201间隔配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-11.39%
11826	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干171右4	200	1.80%	0.02	0.02				0.00%
11827	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线10KV叶石分06	200	42.00%	0.42	0.42				-38.21%
11828	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左7右2	200	0.00%	0.00	0.00				4.25%
11829	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期1配电室202间隔配电变压器	500	36.80%	0.37	0.37				-40.79%
11830	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	望海家园箱变1号变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-41.74%
11831	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾7号变电站202配电变压器	630	64.13%	1	1				-39.77%
11832	和平	广州变	广州变460广原乙线	闽江乙线北七分10	400	87.60%	0.88	0.88	2023年9月			-37.17%
11833	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分2右1变台	200	26.80%	0.27	0.27				-33.30%
11834	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期3变电站201间隔配电变压器	630	50.00%	1	1		是	2026年12月	-39.03%
11835	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地5队台	200	20.50%	0.21	0.21				-34.35%
11836	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电干程屯分23变台	200	90.00%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-55.96%
11837	和平	青年变	青年变342青胜线	云集东配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年10月	5.37%
11838	和平	太原变	太原变042南十甲线	军区联勤公寓201配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11839	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线王天福支029	100	78.60%	1	1		是	2026年12月	-37.44%
11840	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	16.04%
11841	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB1箱变（单）	400	35.20%	0.35	0.35				-36.93%
11842	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干96+1左12右1	200	1.20%	0	0				100.00%
11843	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线菜屯分15左2	200	46.00%	0	0				-22.48%
11844	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园9变电站变压器	630	20.19%	0	0				-42.07%
11845	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-41.35%
11846	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
11847	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站1号变压器	630	30.86%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
11848	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	63.30%	1	1		是		-24.46%
11849	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站1变压器	630	5.40%	0.05	0.05				100.00%
11850	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	种子公司1	160	55.88%	1	1		是	2026年12月	77.20%
11851	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	盛京学府3小区变电站101配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	9.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11852	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
11853	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-44.65%
11854	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变1变压器	400	81.60%	0.82	0.82	2022年12月			-33.40%
11855	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分50右6柱上变压器	50	33.60%	0	0		是	2025年12月	-27.01%
11856	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分左3（自来水台）	100	20.70%	0	0		是	2025年9月	-32.73%
11857	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区3变电站1变压器	400	30.60%	0.31	0.31				-0.46%
11858	沈北	大志变	志簪甲线	沈煤大桥2箱变201配电变压器	400	52.00%	1	1		是	2026年12月	-21.07%
11859	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	33.24%
11860	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲14变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
11861	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期4号变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-45.28%
11862	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线西桥村西台	100	12.40%	0.12	0.12				-84.27%
11863	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房三组照明	50	35.40%	0.35	0.35				-261.40%
11864	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0				-38.24%
11865	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园1箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
11866	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站2变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-44.17%
11867	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克1号变电站1变压器	630	14.73%	0	0				-39.79%
11868	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线街道新台分1	400	65.13%	0.65	0.65				-25.78%
11869	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园1变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0				-36.63%
11870	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线84	315	61.27%	1	1		是		-31.34%
11871	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分4+1	400	38.10%	0.38	0.38				-44.01%
11872	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之5柱上变压器	250	86.88%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-40.81%
11873	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线66	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-47.62%
11874	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线44右4	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
11875	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干51右2	315	36.51%	0	0				-34.89%
11876	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干44右1	400	19.40%	0.19	0.19				-147.32%
11877	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分52左1变压器	200	80.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-44.42%
11878	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左12变压器	250	66.40%	1	1		是	2025年12月	-24.50%
11879	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干9右3柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
11880	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右7变台	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
11881	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线53右1变台	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
11882	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分9	315	47.94%	0.48	0.48				-49.54%
11883	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线25左2	315	52.38%	1	1		是	2025年12月	-40.58%
11884	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分19右2左2	315	91.94%	1	1	2025年4月	是	2026年1月	-51.95%
11885	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左3右1	315	31.75%	0.32	0.32				-44.69%
11886	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支2左2柱上变压器	315	62.22%	1	1		是	2025年12月	-37.53%
11887	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分4	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
11888	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线官立乙线139	250	30.40%	0.30	0.30				-42.80%
11889	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分43变台	200	85.50%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-41.99%
11890	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里1	630	73.14%	1	1				-41.90%
11891	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变2变压器	500	14.80%	0.15	0.15				-35.67%
11892	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华5箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11893	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	三经乙G-1变电站一次变压器柜主变	200	22.40%	0	0				-47.04%
11894	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变1	630	63.17%	1	1		是	2025年12月	-38.04%
11895	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
11896	和平	方型变	方型变458四平甲线	东电光荣1变压器	500	40.40%	0	0				-39.38%
11897	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期2箱变2号变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-49.00%
11898	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓3配变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11899	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	中法电信箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
11900	沈河	长青变	长青变446长青乙线	怡青园箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
11901	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭1箱变2变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-43.83%
11902	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城7箱变电站2变压器	630	43.43%	0	0				-40.09%
11903	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春一期2201变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-43.70%
11904	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站201变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-43.22%
11905	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠1主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
11906	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	沈辽路6变电站201	200	16.80%	0.17	0.17				-40.54%
11907	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
11908	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华府街广场1局维箱变201变压器	630	86.19%	1	1	2024年8月	是	2026年12月	-40.10%
11909	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期4变电站1变压器	630	67.62%	0.68	0.68				-37.60%
11910	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期3箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
11911	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑3箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	-10.54%
11912	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区3变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	10.65%
11913	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分29左10变台	200	24.15%	0.24	0.24				-20.79%
11914	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村大棚	80	55.25%	0.55	0.55				-29.85%
11915	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东北台	400	33.35%	0.33	0.33				-37.44%
11916	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子2灯	100	75.20%	0.75	0.75				-40.98%
11917	和平	青年变	青年变342青胜线	云集2201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年10月	2.76%
11918	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右8	400	19.65%	0	0				-28.72%
11919	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区11变电站2变压器	630	60.57%	0.61	0.61				-41.50%
11920	大东	农高变	农高变70368人和甲线	富友雅士居1箱变1变压器	630	2.22%	0	0				9.04%
11921	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府3小区变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
11922	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右4右2	200	51.60%	1	1		是	2027年	3.58%
11923	沈北	道义变	道信线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	31.84%
11924	于洪	东民变	东红线	小微东红线97+1左1台	200	15.90%	0	0				100.00%
11925	和平	青年变	青年变364青文线	中国电力财务有限公司201间隔配电变压器	400	4.50%	0	0				-43.86%
11926	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站202配电变压器	400	29.60%	0.30	0.30				-45.44%
11927	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白线80	200	36.30%	0	0				-49.51%
11928	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变2变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-13.81%
11929	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城典晶3箱变配电变压器2公变	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
11930	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线90	400	16.50%	0.17	0.17				-39.94%
11931	于洪	得胜变	得胜变95440	幸福大道花园四期小区1202配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-40.35%
11932	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左7右5变台	400	17.40%	0.17	0.17				-35.10%
11933	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左12柱上变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-37.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11934	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北六队几线1	50	40.80%	0	0		是	2025年9月	-38.47%
11935	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线分水分35右8变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-24.01%
11936	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线13	315	87.94%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-41.27%
11937	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站1变压器	500	43.20%	0.43	0.43				-36.66%
11938	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	YHG 荣光3肯德基自维变压器	315	4.76%	0	0		是	2025年12月	9.10%
11939	沈河	鹏源变	鹏源变462鹏沈甲线	鹏利广场B座2变电站2变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-44.48%
11940	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰6号变电站202间隔配电变压器	400	77.70%	1	1				-8.86%
11941	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村综合一台微	400	49.20%	0	0		是	2025年10月	-49.98%
11942	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西洼地西支 5	50	6.00%	0.06	0.06				-191.67%
11943	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂3变电站1变压器	800	8.10%	0	0				63.16%
11944	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友干054	50	76.20%	1	1		是	2026年12月	-42.04%
11945	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜东台照明	200	77.34%	1	1				-40.57%
11946	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站202配电变压器	315	40.63%	0	0				-35.83%
11947	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际1号变电站201配电变压器	500	32.64%	0	0				-42.88%
11948	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际5号变电站202配电变压器	630	24.00%	0	0				-38.91%
11949	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站2变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-41.76%
11950	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期A区1变电站201变压器	630	46.35%	0.46	0.46				-43.85%
11951	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山支57	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-26.29%
11952	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线030	50	104.56%	1	1	2023年4月			-48.96%
11953	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场3小区变电站202变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
11954	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯乙线含屯干包道分16+2左14柱上变压器	400	15.90%	0	0				100.00%
11955	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置风景翠园小区变电站201间隔配电变压器	400	3.90%	0.04	0.04				97.22%
11956	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天鹅湾2号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
11957	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站2号变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-43.19%
11958	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线农场三队	100	42.84%	0	0				-24.57%
11959	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	石庄子西北台	200	19.80%	0.20	0.20				16.07%
11960	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左2	200	26.40%	0.26	0.26				7.98%
11961	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔2变电站1号变	400	24.80%	0.25	0.25				-39.03%
11962	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线茨于坨建筑公司	200	63.45%	1	1		是	2026年12月	-41.37%
11963	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	瀚都大厦2变电站202变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-36.64%
11964	于洪	得胜变	得中线95474	富景四期2变电站1配电变压器	400	21.00%	0.21	0.21				17.77%
11965	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线小黄家分西支 09	100	61.68%	1	1				-36.26%
11966	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场2支4	200	9.60%	0	0				0.00%
11967	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变1变压器	500	30.80%	0	0				-35.71%
11968	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左2柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-14.64%
11969	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干78柱上变压器	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
11970	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房1变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-44.55%
11971	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支18柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
11972	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村7台区	315	49.52%	0.50	0.50				-50.23%
11973	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝杨干121靠山分14柱上变压器	315	14.60%	0.15	0.15				-37.46%
11974	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花香干民屯分26左13变台	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-38.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
11975	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城6箱变2变压器	500	14.72%	0.15	0.15				-35.96%
11976	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支96	100	29.00%	0.29	0.29				-32.85%
11977	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村3机井	50	47.20%	0	0		是	2025年10月	-39.97%
11978	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村17机井	100	60.60%	1	1		是	2025年10月	-51.84%
11979	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期42202配电变压器	630	37.71%	0.38	0.38				-38.61%
11980	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期1变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2027年12月	100.00%
11981	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分17变台	400	52.28%	0.52	0.52				-36.62%
11982	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	李相变642李歪线同心支17右25	200	8.70%	0.09	0.09				-33.68%
11983	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	大红旗变505长沙线长沙干4变台	200	40.20%	0.40	0.40				-36.68%
11984	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-44.51%
11985	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	光明南苑小区变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
11986	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期2配电室202间隔配电变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-41.58%
11987	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区1变电站201变压器	800	23.25%	0.23	0.23				-43.18%
11988	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	君海朗郡3号变电站202间隔配电变压器	630	27.30%	0	0				-42.86%
11989	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居3变电站1变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
11990	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线东沟分散老院支韩庆国畜牧养殖户几2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
11991	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	金地峯汇2配电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-18.33%
11992	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分王启照明支20+1左7柱上变压器	200	21.60%	0.22	0.22				-23.27%
11993	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟支北台几06	160	44.50%	0	0		是	2025年12月	-20.45%
11994	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	金地名悦2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	85.13%	1	1	2025年6月			-33.00%
11995	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵大队台	250	54.00%	0.54	0.54				-35.45%
11996	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15右1	100	14.40%	0	0		是	2027年	-167.61%
11997	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1箱变1变压器配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
11998	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚12主变	630	23.24%	0	0				-43.43%
11999	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	薛已地机井	100	53.20%	1	1		是	2025年11月	-45.93%
12000	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔22变压器	800	39.38%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
12001	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	圣丰御景广场二期2变电站202配电变压器	800	42.00%	0.42	0.42				-32.81%
12002	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干27右1	400	9.75%	0	0		是	2025年	8.68%
12003	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地支11	200	41.10%	0	0		是	2026年5月	100.00%
12004	法库	新依变	依三线	10kV依三线小双台子村几04	200	68.40%	1	1		是	2025年12月	-281.33%
12005	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京府3变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0				3.64%
12006	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子干15左9变台	400	11.55%	0	0		是	2025年12月	-30.30%
12007	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干185左1变台	200	86.40%	0.86	0.86	2025年2月			-16.49%
12008	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场1小区变电站202柜	500	57.92%	1	1		是	2026年12月	-42.43%
12009	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑4箱变2变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-33.00%
12010	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站201配电变压器	630	45.08%	0	0				-36.60%
12011	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变2变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	-8.90%
12012	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡6箱变1变压器	630	43.49%	0.43	0.43				-39.98%
12013	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡8箱变2变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-17.28%
12014	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄1灯新	200	21.00%	0.21	0.21				100.00%
12015	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干205左分3柱上断路器一站式	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	0.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12016	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜果瓜三组照明	50	43.80%	0.44	0.44				-29.32%
12017	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区1变电站1变压器	630	65.52%	0.66	0.66				-33.50%
12018	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	唐轩铂金大厦1201间隔配电变压器	800	48.75%	0.49	0.49				-40.49%
12019	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左4变台	200	48.90%	0	0		是	2025年12月	-36.90%
12020	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园3号变电站1号变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-39.24%
12021	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸三期1站房2配电变压器	800	14.25%	0.14	0.14				79.18%
12022	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大民分军垦支69右7变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12023	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园2变电站1变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
12024	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变1变压器	630	37.46%	0	0				-40.07%
12025	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期1变电站1配电变压器	630	13.71%	0	0				-43.76%
12026	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-42.18%
12027	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-39.33%
12028	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区5变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-16.92%
12029	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分81右1变台	200	19.20%	0.19	0.19				0.00%
12030	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村支3（黎巴彦村台）	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	18.03%
12031	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙小区变电站变压器	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-27.62%
12032	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
12033	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线6左2	160	64.13%	1	1		是	2025年12月	-47.77%
12034	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分24变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
12035	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分23	315	56.83%	1	1		是	2026年	-39.37%
12036	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干32右5公变	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
12037	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔干37柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
12038	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线55右3变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
12039	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干变久分4左5	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12040	和平	太原变	太原变062胜三甲线	南二分5+2	315	53.02%	0.53	0.53				-50.80%
12041	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干50右1变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
12042	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右9变台	315	30.86%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
12043	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星干景七分13	315	38.73%	0.39	0.39				-43.07%
12044	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	中乾小区2箱变1号变	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	-39.86%
12045	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
12046	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检1箱变2号变	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
12047	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都1箱变2号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
12048	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	新兴小区2号变电站1号变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-44.67%
12049	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-43.50%
12050	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园2箱1站内变压器	500	16.80%	0.17	0.17				-38.37%
12051	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站201	630	30.16%	0.30	0.30				-43.92%
12052	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站201配电变压器	500	46.00%	0.46	0.46				-24.96%
12053	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华冶炼小区变电站202柜	630	44.13%	0.44	0.44				-38.12%
12054	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站1号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-44.81%
12055	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变2变压器	630	17.30%	0	0				-42.01%
12056	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-43.23%
12057	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	红袍箱变1变压器	400	57.90%	1	1		是	2025年12月	-40.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12058	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际1号变电站1号变压器	800	11.63%	0	0		是	2027年12月	-41.58%
12059	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	乐群小区箱变（单）	630	15.56%	0	0				-47.98%
12060	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	顺通2变电站2变压器	630	51.81%	0.52	0.52				-39.60%
12061	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变1变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-44.06%
12062	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区14变电站201	630	36.51%	0.37	0.37				-44.47%
12063	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭10箱变2变	500	54.40%	1	1				-43.62%
12064	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色6号变电站1号变压器	1000	38.10%	0	0				-43.07%
12065	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站2变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-45.44%
12066	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12067	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区13箱变1号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
12068	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
12069	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园1变电站201	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-39.69%
12070	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆1箱变2变压器	500	32.96%	0	0				-46.94%
12071	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区1箱变2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-22.99%
12072	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区三期1变电站202间隔配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				9.80%
12073	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	桃园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12074	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期1箱式变电站2配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
12075	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-47.47%
12076	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线戴村分6南几5（戴荒地后屯新南台）	200	37.50%	0.38	0.38				18.99%
12077	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城2变电站201间隔变压器	630	20.95%	0	0				100.00%
12078	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利二期5变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0				-46.39%
12079	于洪	高明变	高北线	共和新村2站房2变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-41.01%
12080	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线高力房北台照明	400	63.60%	0.64	0.64				-32.03%
12081	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支007	30	50.67%	1	1		是	2026年5月	-64.06%
12082	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	沈阳润府房地产1号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12083	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区4变电站2变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-59.23%
12084	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区分改造工程A区71变配电 变压器	500	16.32%	0.16	0.16				-42.24%
12085	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干102右5左7	400	67.20%	1	1				11.70%
12086	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	鲁班尚品1变电站202配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
12087	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站2变压器	630	8.57%	0	0				100.00%
12088	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期2箱式变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
12089	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡冷前福鑫牧业公变台区	400	14.10%	0.14	0.14				100.00%
12090	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（北）	80	49.50%	0.50	0.50				-42.64%
12091	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲于113左3变压器	200	57.50%	1	1		是	2025年12月	-34.12%
12092	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线51+1左3变台	100	72.60%	1	1		是	2025年12月	-34.76%
12093	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右12	100	58.80%	1	1				2.06%
12094	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线盛世名都	315	61.33%	0.61	0.61				-41.99%
12095	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨徐理生鲜超市公变台区	200	24.90%	0	0				100.00%
12096	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线实验分12+2	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-45.38%
12097	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干183左14	80	31.00%	0	0		是	2027年	-42.97%
12098	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分29变台	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-44.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12099	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站1配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-16.77%
12100	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园8号变电站1号变压器	400	12.80%	0	0		是		-20.75%
12101	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线郎家寺支006	200	58.50%	1	1		是	2026年12月	-32.47%
12102	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝大园子支8	50	23.60%	0.24	0.24				-115.63%
12103	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四组机井分9	100	0.80%	0.01	0.01				-39.14%
12104	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区1箱式变电站1配电变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-29.21%
12105	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座2箱变1变压器	800	28.50%	0.29	0.29				-43.01%
12106	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站201开关柜	630	44.76%	0.45	0.45				-44.07%
12107	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际3号变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0				-42.07%
12108	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南西北台照明（2021微）	400	52.35%	0.52	0.52				-27.09%
12109	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站201开关柜	630	18.10%	0.18	0.18				-43.68%
12110	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站1配电变压器	800	27.38%	0.27	0.27				-38.94%
12111	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线4变压器	400	71.40%	1	1				-38.43%
12112	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城5变电站-1	630	21.08%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
12113	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉马章分10	400	13.05%	0	0		是	2025年12月	-20.93%
12114	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线户庄台支30	100	56.25%	0.56	0.56				-34.93%
12115	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站202间隔配电变压器	400	79.20%	0.79	0.79				-35.47%
12116	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区2变电站2变压器	800	21.50%	0	0		是	2027年12月	-40.60%
12117	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2026年12月	-41.95%
12118	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线64左7变台	160	86.00%	0.86	0.86	2025年2月	是	2025年12月	-31.27%
12119	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线化工厂分4变台	200	48.00%	0.48	0.48				-47.95%
12120	于洪	大兴变	兴红线	世代书香2站房2变压器	630	72.38%	1	1		是	2025年9月	-40.08%
12121	于洪	得胜变	得专线95440	荣盛*幸福大道2站房2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-48.68%
12122	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期3箱式变电站2配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
12123	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站1配电变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
12124	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干44右1	200	19.20%	0	0		是		6.74%
12125	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾1变电站201变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
12126	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站1变压器	630	38.86%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
12127	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城36号变电站202配电变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-42.61%
12128	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园13箱变1变压器	630	8.25%	0.08	0.08				-20.07%
12129	法库	双台子	双台子变045双四线	王爷陵水利甲台	50	57.20%	0.57	0.57				-38.40%
12130	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区1变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-43.15%
12131	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-12 母线配电变压器	200	35.00%	0	0		是	2026年12月	-41.69%
12132	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-3母 线配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-36.60%
12133	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站2配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
12134	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城11变电站变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-37.56%
12135	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库3箱变1变压器	400	132.80%	1	1	2022年12月	是	2026年1月	-39.92%
12136	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支19右分03柱上 变压器	80	43.50%	0	0		是	2026年12月	-35.57%
12137	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右03	100	41.40%	0.41	0.41				-40.48%
12138	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇2箱变1变压器	800	19.20%	0	0				17.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12139	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分16柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-85.60%
12140	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站1变压器	500	44.48%	0.44	0.44				-39.89%
12141	东陵	水家变	水李线	水李干古城子分3柱上变压器	400	58.50%	0.59	0.59				-65.59%
12142	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨西山村赛森木门公变台区	200	42.30%	0.42	0.42				0.00%
12143	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分5右3变台	50	52.80%	1	1		是	2025年12月	-38.42%
12144	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分33左2变台	400	11.55%	0	0		是	2025年12月	13.56%
12145	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分16柱上变压器	100	77.40%	1	1		是	2025年12月	-27.59%
12146	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区4变电站2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	7.10%
12147	浑南	营盘	营盘线078营福线	上院小区1变电站1变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
12148	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干125变台	400	53.00%	1	1		是	2025年12月	-45.23%
12149	铁西	重工变	重工变10844重新线	翡翠新都会2变电站202间隔配电变压器	800	64.20%	0.64	0.64				-0.39%
12150	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干88变台	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-30.06%
12151	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	凤凰甲线乳品分3柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
12152	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地1队支10	200	33.56%	0	0				-33.07%
12153	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左5	200	14.90%	0	0				-34.49%
12154	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.21%	0.13	0.13				-43.42%
12155	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区9变电站1变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-36.21%
12156	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线石治玉支02	200	66.60%	1	1		是	2026年12月	-29.07%
12157	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	中街南分2箱变2变压器	630	85.08%	0.85	0.85	2025年4月			22.01%
12158	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
12159	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合9变电站2变压器	630	23.24%	0	0				-41.38%
12160	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九洲御璟1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	400	12.60%	0	0				96.96%
12161	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分6	400	42.60%	0	0				-36.07%
12162	大东	望花变	望花变70244上园甲线	紫竹茗郡8箱变1变压器	800	69.38%	0.69	0.69				-38.39%
12163	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸1变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-31.92%
12164	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站1母线1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
12165	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区6变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.68%
12166	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年	-40.74%
12167	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C2区箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-40.20%
12168	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线46（花牛堡东二）	200	34.00%	0.34	0.34				-39.37%
12169	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	世欧融汇城1变电站1变压器	630	57.14%	1	1		是	2025年12月	34.57%
12170	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区1变电站202变压器	500	63.20%	0.63	0.63				-44.89%
12171	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗南照明	100	84.30%	1	1	2025年4月	是	2025年10月	-35.47%
12172	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟西台	315	26.67%	0	0		是	2025年11月	-40.16%
12173	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥4变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
12174	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干54+1左1	400	10.20%	0	0		是	2026年	6.11%
12175	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期5变201	630	25.08%	0.25	0.25				-43.44%
12176	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变1变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-48.67%
12177	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子北几15	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-16.05%
12178	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线高家分004	100	23.10%	0.23	0.23				37.80%
12179	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品6号变电站202配电变压器	630	18.48%	0	0				-34.78%
12180	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区14变电站1变压器	630	41.14%	0.41	0.41				-38.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12181	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站1配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-41.95%
12182	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家2台区	160	10.63%	0	0				-47.97%
12183	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆1变电站2号变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-61.19%
12184	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-38.41%
12185	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期1变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
12186	大东	大东变	大东变66076大环线	大悦城E馆1箱变1变压器	630	47.30%	0.47	0.47				25.94%
12187	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干38右分1变压器	315	50.79%	1	1		是	2026年12月	-39.30%
12188	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾1变电站2变压器	800	39.90%	0	0				-27.12%
12189	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线155	160	34.00%	0.34	0.34				-38.26%
12190	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	江山云著2号变电站2号配电变压器	800	14.10%	0.14	0.14				0.99%
12191	和平	太原变	太原变054协和线	协和广场三期1变电站1号	800	32.25%	0.32	0.32				-33.66%
12192	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强21主变	500	13.20%	0.13	0.13				-40.24%
12193	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09庄园1变电站2变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-40.06%
12194	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分养殖场支水库几2	200	18.00%	0	0		是	2025年11月	-59.98%
12195	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线匡恒支001	200	23.10%	0	0		是	2026年5月	-65.73%
12196	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站1号配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-39.85%
12197	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期1变电站1变压器	630	42.67%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
12198	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线274右9变台	200	17.50%	0.18	0.18				-111.94%
12199	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分29柱上变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-19.46%
12200	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线77	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-52.24%
12201	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分21变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
12202	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分64变台	315	19.05%	0.19	0.19				-86.00%
12203	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	亚明变156珠江甲线珠江干10左2柱上变压器	315	60.00%	0.60	0.60				-41.07%
12204	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干40	315	53.65%	0.54	0.54				-46.22%
12205	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线57右7	160	24.19%	0.24	0.24				-69.49%
12206	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分171右13左4	100	66.60%	0.67	0.67				-39.95%
12207	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分17公变	315	60.32%	1	1		是	2026年12月	-39.86%
12208	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10左1	315	91.75%	1	1	2025年2月	是	2026年1月	-38.59%
12209	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线12	400	53.75%	1	1				-60.77%
12210	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分2左10右2变压器	200	15.00%	0	0				-68.05%
12211	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干18左1之1柱上变压器	315	88.25%	1	1	2024年2月	是	2025年12月	-40.91%
12212	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分5柱上变压器	400	58.50%	0.59	0.59				-47.61%
12213	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分18变压器	315	80.63%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-9.45%
12214	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12215	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二7箱变1号变	630	18.41%	0.18	0.18				-44.71%
12216	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	国土资源厅住宅箱变2	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
12217	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲3配电箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12218	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园4箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-45.85%
12219	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤2箱变1号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-44.72%
12220	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	圣康家园2箱式变电站2	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.80%
12221	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	万众永田箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12222	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经公安	200	24.80%	0	0				-41.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12223	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12224	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区2变电站201配电变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-39.60%
12225	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变2	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
12226	和平	和平变	和平变170商贸线	海韵广场1主变	800	13.13%	0.13	0.13				-43.61%
12227	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变1号变	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
12228	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变1	800	52.80%	1	1		是	2025年12月	-47.11%
12229	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期8箱变1变	630	20.32%	0.20	0.20				-36.35%
12230	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑1箱变1变压器	630	15.24%	0	0				-42.49%
12231	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变2变	630	11.75%	0.12	0.12				-48.12%
12232	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄3变电站1变压器	500	15.04%	0.15	0.15				-47.54%
12233	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	文化大楼箱变1变压器	630	40.32%	0.40	0.40				-44.23%
12234	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园1变电站201	630	16.19%	0.16	0.16				-46.14%
12235	沈河	青年变	青年变352青东线	南乐郊箱变1变压器	500	51.52%	1	1		是	2026年6月	-45.10%
12236	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	康宏2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
12237	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	嘉富新村学生公寓2变电站201	630	27.94%	0.28	0.28				-47.76%
12238	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义巷箱变1变压器	400	27.38%	0.27	0.27				-45.82%
12239	和平	方型变	方型变438方文乙线	2主变保安寺	630	16.38%	0.16	0.16				-44.75%
12240	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园1号变电站202间隔配电变压器	400	61.50%	1	1				7.49%
12241	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站102变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年	-35.81%
12242	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五干57左5南宁公寓201间隔配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-26.41%
12243	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左10变台	200	16.50%	0.17	0.17				-48.82%
12244	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳1电井分支04	30	53.00%	0.53	0.53				-31.79%
12245	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干山岗分8右5变台	50	24.90%	0.25	0.25				-85.63%
12246	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十一号(微)	400	42.00%	0.42	0.42				64.14%
12247	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园3站房2配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
12248	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分7变台	200	114.75%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-32.83%
12249	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期3号配电室2号配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-40.35%
12250	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村8.13组照明	100	85.20%	0.85	0.85	2024年9月			-40.90%
12251	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区4变电站201配电变压器	400	32.40%	0.32	0.32				-42.51%
12252	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
12253	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	乐府新天地1号变电站1号配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-37.94%
12254	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	戈三分5+1左支9台区	50	49.60%	0.50	0.50				-66.52%
12255	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸6变电站1变压器	500	32.00%	0.32	0.32				-46.11%
12256	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年6月	-44.82%
12257	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座2变电站1站内变压器	500	39.60%	0	0				-30.46%
12258	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干72	315	17.33%	0.17	0.17				-40.26%
12259	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干牧场支109柱上变压器	200	61.50%	0.62	0.62				-34.97%
12260	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区2箱变1配电变压器	630	23.49%	0	0				26.64%
12261	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线杨延海住宅	400	78.80%	1	1		是	2026年12月	-36.80%
12262	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊下万南大棚公变台区	100	11.70%	0.12	0.12				1.98%
12263	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左8	100	38.40%	0	0				-38.21%
12264	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微车家村内东台	200	6.30%	0.06	0.06				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12265	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线职高楼	100	66.30%	0.66	0.66				-31.50%
12266	于洪	光辉变	光水线	小微光辉畜牧场台	630	26.86%	0.27	0.27				-26.78%
12267	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右7+1左8	200	67.80%	0.68	0.68				100.00%
12268	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线小学分7右1变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	11.28%
12269	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分周家支36右7右4右2右1变台	200	77.40%	0.77	0.77				0.00%
12270	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区1站房1变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-41.33%
12271	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支08	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-442.52%
12272	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干165	315	95.56%	1	1	2024年6月	是	2025年	-27.77%
12273	和平	太原变	太原变088民族甲线	市府大路106号变电站变压器	630	27.30%	0	0				0.00%
12274	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗2站房1配电变压器	800	13.20%	0.13	0.13				100.00%
12275	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西北台新台（2021微）	400	26.25%	0.26	0.26				-60.62%
12276	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	东于村七组照明（2021微）	100	88.20%	0.88	0.88	2023年9月			-32.16%
12277	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里1变电站1变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
12278	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象2变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
12279	皇姑	文北变	文北变70450文青线	碧桂园学府壹号一期1箱式变电站1配电变压器	630	65.71%	1	1		是	2025年12月	-36.66%
12280	东陵	水家变	水李线	水李线148右6左4柱上变压器	200	14.70%	0.15	0.15				100.00%
12281	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	张良分11左2	200	0.30%	0.00	0.00				-345.39%
12282	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城1箱变1变压器	500	1.60%	0.02	0.02				100.00%
12283	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支18右19	200	10.50%	0.11	0.11				100.00%
12284	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分14右2变台	80	57.38%	0.57	0.57				-35.03%
12285	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线159右6变台	400	25.20%	0.25	0.25				-28.80%
12286	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	乌伯牛变034吴家线年家屯南台	100	68.40%	0.68	0.68				-15.89%
12287	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖十四号（微）	400	29.10%	0.29	0.29				9.37%
12288	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
12289	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景7变电站1变压器	500	48.40%	0.48	0.48				-40.20%
12290	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树小区2变电站202变压器	630	49.90%	0.50	0.50				-41.67%
12291	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城七期箱式变电站2配电变压器	800	59.25%	1	1		是	2025年12月	-40.68%
12292	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台1号变电站201间隔配电变压器	800	46.88%	0.47	0.47				-35.62%
12293	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站201变压器	500	65.60%	1	1		是	2026年12月	-42.09%
12294	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区21主变	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
12295	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站1变压器	500	76.48%	1	1				-37.90%
12296	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府3变电站1变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-39.50%
12297	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站2变压器	800	39.38%	0.39	0.39				-37.86%
12298	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景3变电站1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12299	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九设施小区支001	80	76.69%	1	1				1.72%
12300	和平	广州变	广州变462广太甲线	沈铁家园1小区变电站201甲配电变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-40.99%
12301	大东	如意变	如意变80866如信线	工农路小区箱变2变压器	630	27.30%	0	0				-47.33%
12302	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名都1箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	23.18%
12303	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站1号变压器	800	24.60%	0.25	0.25				5.26%
12304	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代4号变电站202间隔配电变压器	800	14.10%	0.14	0.14				-85.25%
12305	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期1箱式变电站2配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
12306	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期2变电站1变压器	800	10.20%	0.10	0.10				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12307	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站201间隔配电变压器	800	50.25%	1	1				-18.20%
12308	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗大棚台	100	22.00%	0.22	0.22				-58.23%
12309	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线水分分28右4变台	200	126.30%	1	1	2025年6月			-28.12%
12310	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站1变压器	500	32.00%	0.32	0.32				-42.47%
12311	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西线城西干污水分58变压器	315	0.38%	0	0				0.00%
12312	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府2箱变1变压器	800	16.13%	0	0				94.21%
12313	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼12主变	500	30.40%	0.30	0.30				-43.87%
12314	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期1变电站2变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	0.25%
12315	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华府2号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-43.13%
12316	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线美卉物业台区	800	86.40%	1	1	2024年6月	是	2025年6月	-40.64%
12317	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村9-2台区	200	45.00%	0.45	0.45				-43.41%
12318	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉村3 组照明	400	28.30%	0.28	0.28				-38.47%
12319	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区1变电站2变压器	800	42.60%	0.43	0.43				-37.22%
12320	东陵	孙家寨	孙张线	孙张线后桑林子分18左8柱上变压器	250	49.44%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
12321	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分58右13左1右4	200	20.40%	0	0				-8.65%
12322	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期2变电站1变压器	800	15.50%	0	0		是	2026年12月	6.11%
12323	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线69左1	400	33.45%	0.33	0.33				-22.29%
12324	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期4202配电变压器	630	26.16%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
12325	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分81右6	400	7.05%	0.07	0.07				-24.37%
12326	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家分19号	315	37.08%	0	0		是	2026年12月	-15.58%
12327	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦3变电站201配电变压器	800	37.13%	0.37	0.37				-40.36%
12328	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10kV中学干教分院分8加1右支7变压器	200	31.95%	0.32	0.32				-40.06%
12329	于洪	马三家	马辉线	小微三台子综合4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
12330	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区6变电站201配电变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-38.28%
12331	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左9柱上变压器	400	76.00%	1	1		是	2025年12月	-39.79%
12332	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干90（一站式）	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	-17.33%
12333	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都2变电站202配电变压器	500	25.92%	0.26	0.26				-38.38%
12334	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支036	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-34.91%
12335	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	悠然雅居箱变202	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-42.87%
12336	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线东放支13	200	69.90%	0.70	0.70				-37.64%
12337	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大北城门1箱变1变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年6月	16.26%
12338	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期4箱式变电站2配电变压器	500	32.80%	0.33	0.33				-34.04%
12339	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干211变台	200	139.20%	1	1	2024年6月			-37.35%
12340	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分88	250	21.92%	0.22	0.22				-27.47%
12341	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期1箱变201配电变压器	400	3.90%	0.04	0.04				58.60%
12342	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站2配电变压器	630	64.76%	1	1		是	2025年12月	-42.11%
12343	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区5变电站202配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	31.27%
12344	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道4箱变2变压器	800	19.88%	0.20	0.20				-46.40%
12345	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗伍户屯青霖农场公变台区	200	7.20%	0.07	0.07				100.00%
12346	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加3箱变202	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12347	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分25+1左28变台	100	55.20%	0.55	0.55				-69.37%
12348	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期3小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12349	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后西北台（仅换变压器）改造	200	44.70%	0.45	0.45				11.49%
12350	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地2号变电站1变压器	630	25.14%	0	0				-41.95%
12351	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9+1	315	23.62%	0	0		是	2025年10月	-51.29%
12352	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城D区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12353	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区11变电站1变压器	200	80.80%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-36.00%
12354	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大人才12变压器	250	31.60%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
12355	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾2变电站2变压器	500	41.60%	0	0		是		-44.38%
12356	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期4变电站1变压器	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-40.95%
12357	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站201间隔配电变压器	800	35.25%	0	0				-26.85%
12358	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里1变202配电变压器配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
12359	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分助剂厂支崔家屯西几 3+1（崔家屯村鑫德台）	200	128.70%	1	1	2025年6月			0.00%
12360	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海1箱变1变压器	500	28.40%	0.28	0.28				-46.00%
12361	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	山林变550林西线文城分小古支14	200	45.20%	0.45	0.45				-26.50%
12362	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干95	315	76.83%	1	1				-47.13%
12363	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分7变台	100	44.40%	0	0		是	2025年12月	-77.47%
12364	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分16柱上变压器	400	34.25%	0.34	0.34				-38.24%
12365	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分8右3变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-57.48%
12366	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分42	200	33.75%	0	0		是		-34.54%
12367	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干30公变	400	35.40%	0.35	0.35				-33.49%
12368	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐十干42右11B柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-47.25%
12369	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线44	400	73.20%	1	1				-36.50%
12370	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干51之3左1	250	65.60%	1	1				-35.06%
12371	大东	如意变	如意变854如沈甲线	如沈甲线沈小联干邮电分1	315	39.84%	0.40	0.40				-42.94%
12372	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	朝一中2箱变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-36.90%
12373	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站3号高压柜2主变	630	25.14%	0.25	0.25				-42.74%
12374	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城1主变	800	18.75%	0.19	0.19				-41.28%
12375	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期1箱变2变压器	500	18.80%	0.19	0.19				-40.72%
12376	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园6箱变2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
12377	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲2配电箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12378	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城2箱变1变压器	630	11.11%	0.11	0.11				-43.86%
12379	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
12380	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	书记处变电站一次变压器柜主变	315	9.90%	0	0				-42.46%
12381	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里1主变	500	56.80%	1	1				-43.46%
12382	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变202	500	69.44%	0.69	0.69				-6.10%
12383	和平	展览变	展览变846二经甲线	馨静园变电站一次2变压器柜2主变	500	14.40%	0	0				-37.57%
12384	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变1	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12385	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城52主变	630	26.29%	0	0				-33.49%
12386	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站1变压器	630	132.38%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.93%
12387	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站1号变压器	630	22.38%	0.22	0.22				-35.56%
12388	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	东河金都小区箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-43.89%
12389	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑6箱变1	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-38.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12390	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑6箱变2	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
12391	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区19变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
12392	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站201柜	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-42.91%
12393	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱2期1箱变2变压器	500	37.20%	0	0		是	2026年6月	-39.58%
12394	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	南里2小区变电站1变压器	630	73.02%	1	1		是	2025年12月	-356.13%
12395	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师2箱变1号变	500	7.04%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
12396	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区3变电站202	400	55.00%	1	1		是	2026年12月	-43.72%
12397	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行2箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
12398	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	顺鑫家园小区变电站202	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.02%
12399	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变1变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-41.16%
12400	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑3变电站1变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-33.19%
12401	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期2箱式变电站2配电变压器	630	68.89%	1	1		是	2025年12月	7.12%
12402	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著1号变电站202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2027年12月	14.37%
12403	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-12.51%
12404	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干鲫鱼泡分24变台	200	130.50%	1	1	2024年12月	是	2025年8月	-32.65%
12405	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	龙盛华庭变电站201间隔配电变压器	400	15.90%	0	0				7.70%
12406	康平	四家子	四家子变1207四长线	六一队支12柱上变压器	200	30.80%	0.31	0.31				-35.29%
12407	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-43.56%
12408	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区2配电室202间隔配电变压器	630	18.73%	0.19	0.19				2.95%
12409	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十五号(微)	400	30.30%	0.30	0.30				10.35%
12410	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百南台几线2	100	66.45%	1	1		是	2025年9月	-36.65%
12411	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院8变电站1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-38.82%
12412	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区2箱变201配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-0.20%
12413	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变202配电变压器	630	7.94%	0.08	0.08				-0.27%
12414	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分106右16左7变台	200	18.70%	0.19	0.19				-45.16%
12415	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干247左1变台	200	58.65%	0.59	0.59				-37.30%
12416	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左4左1柱上变压器	400	81.60%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	100.00%
12417	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	天汇新干线1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12418	苏家屯	前显变	前显变254前金线	锦麟誉1号变电站201间隔（前金线）配电变压器	630	13.65%	0	0				100.00%
12419	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线北八干5	400	35.50%	0.36	0.36				-40.78%
12420	于洪	东民变	东范线	小微东范干46左8	400	31.20%	0	0				16.96%
12421	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分25右2	160	80.94%	0.81	0.81	2023年4月	是	2026年	-46.13%
12422	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强32号	500	25.60%	0.26	0.26				-30.22%
12423	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑5变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
12424	和平	太原变	太原变068北二乙线	五金机电城主变	630	10.79%	0.11	0.11				-41.38%
12425	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园1变压器	630	35.87%	0	0				-45.48%
12426	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线水利住宅	200	28.80%	0.29	0.29				-34.69%
12427	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆4箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-41.12%
12428	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站2变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-40.40%
12429	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗3箱式变电站2配电变压器	800	37.13%	0	0				-41.77%
12430	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站1号变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
12431	浑南	下深变	下深变258金河线	融城时代1号变电站2号变压器	400	42.90%	0	0		是	2027年12月	-67.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12432	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前刘水田支02	30	22.00%	0	0		是	2026年5月	-26.95%
12433	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期21主变	315	56.00%	1	1		是	2025年12月	-34.99%
12434	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	万富小区箱式变电站1配电变压器	400	32.75%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
12435	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区10变电站1变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
12436	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干39	160	66.56%	0.67	0.67				-17.85%
12437	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线悟兵村1台区	200	112.20%	1	1	2021年12月	是	2025年6月	-38.42%
12438	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分96变台	100	7.50%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
12439	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家新楼管委会	160	51.00%	0.51	0.51				-37.35%
12440	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分34	200	56.40%	1	1		是	2026年6月	-25.84%
12441	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	聚秋丰农场公变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12442	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变2变压器	800	50.63%	0.51	0.51				-39.90%
12443	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变2变压器	500	6.80%	0	0		是	2026年12月	-43.62%
12444	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线146右1变台	200	12.60%	0	0		是	2025年12月	10.15%
12445	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分48右11左11	100	0.00%	0.00	0.00				-427.23%
12446	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线姜家店支002	100	49.50%	0	0				-37.21%
12447	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林东台	80	67.25%	0.67	0.67				-37.21%
12448	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线北二路考核	160	41.81%	0	0		是	2026年12月	-54.41%
12449	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站201配电变压器	630	13.71%	0	0				-40.49%
12450	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区1变电站1配电变压器	800	45.38%	0.45	0.45				-35.76%
12451	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分36+1右7	200	12.90%	0.13	0.13				-71.35%
12452	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润二期（二）局维变201配电变压器	800	57.60%	1	1		是	2026年12月	-22.31%
12453	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线赵家西台	50	110.00%	1	1	2022年12月	是	2025年7月	-36.41%
12454	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前新支010	50	58.68%	1	1				-17.41%
12455	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-33.82%
12456	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	龙湖唐宁7号变电站201（乙）配电变压器	630	53.65%	1	1				100.00%
12457	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站1配电变压器	800	51.00%	1	1		是	2025年12月	-23.05%
12458	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下3变电站2变	800	71.63%	1	1		是	2025年12月	-33.84%
12459	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区5变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12460	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城7号变电站201间隔配电变压器	400	27.20%	0	0				-41.52%
12461	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	新城支15+1左1	200	6.00%	0	0				10.64%
12462	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	小达台分21左支33变压器	100	29.40%	0.29	0.29				-16.88%
12463	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产新建住宅12	315	25.90%	0.26	0.26				-42.23%
12464	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线城南四五六	50	89.20%	0.89	0.89	2022年12月			-40.45%
12465	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法哈甲线兴隆分黄岗支5右3变台	200	39.60%	0.40	0.40				20.18%
12466	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-36.75%
12467	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花干22右8+1	400	45.75%	0.46	0.46				11.26%
12468	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干57右13	200	51.00%	0.51	0.51				11.91%
12469	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-35.21%
12470	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	绣工住宅自维202间隔配电变压器	160	12.75%	0.13	0.13				-42.16%
12471	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分7左3+1右5	400	36.00%	0	0				-32.43%
12472	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分19+1右1	200	10.50%	0	0				8.94%
12473	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变202间隔配电变压器	800	33.00%	0.33	0.33				-41.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12474	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区7变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
12475	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区11变电站1变压器	400	41.60%	0.42	0.42				-43.03%
12476	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
12477	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线36左02	200	60.60%	0.61	0.61				-36.97%
12478	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支欣琪养殖场几1	200	9.30%	0.09	0.09				-18.59%
12479	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡7箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12480	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村7机井	50	53.20%	1	1		是	2025年6月	-41.25%
12481	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山9号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	18.60%	0	0				5.83%
12482	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线七北南台照明	100	67.20%	0.67	0.67				-37.58%
12483	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财一管厂T03	315	46.48%	0	0		是	2026年12月	-32.81%
12484	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	兴隆变542大民线大民线大喇嘛分55左1变台	315	23.52%	0.24	0.24				-35.71%
12485	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线29右5变台	200	30.60%	0.31	0.31				-47.81%
12486	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区3变电站1变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-44.40%
12487	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	正洪小区变电站1变压器	630	52.19%	1	1		是	2025年12月	-40.75%
12488	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线007	200	52.80%	1	1		是	2026年12月	-28.45%
12489	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	鹏飞商业广场变电站201变压器	500	28.80%	0.29	0.29				-44.70%
12490	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景2变电站202变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-40.17%
12491	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站2变压器	630	64.76%	1	1				-38.37%
12492	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	佳园新村变电站2号变压器	630	51.43%	0.51	0.51				5.17%
12493	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品4变电站1变压器	630	1.90%	0.02	0.02				100.00%
12494	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区雅杰餐厅	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12495	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村中街	80	63.00%	0.63	0.63				-55.88%
12496	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北四台	315	24.76%	0.25	0.25				-48.51%
12497	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左15+1右1	200	8.10%	0.08	0.08				6.01%
12498	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里1箱变2变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	7.60%
12499	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	明清册2号变电站201间隔配电变压器	400	20.70%	0.21	0.21				6.71%
12500	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右6柱上变压器	400	7.50%	0.08	0.08				-46.95%
12501	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
12502	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右26	200	92.40%	1	1	2023年9月	是	2027年	-35.59%
12503	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	九路甲线新村干马壮分5右1	400	50.40%	1	1		是	2026年12月	-38.11%
12504	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右3左8变台	400	16.20%	0	0				100.00%
12505	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑A区2箱变202间隔配电变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-40.79%
12506	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南台（微）	400	22.20%	0.22	0.22				-29.12%
12507	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	勇盛畜牧公变台	200	39.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
12508	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民6台	200	22.50%	0	0				100.00%
12509	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高线罗圈泡村王颖淡水鱼养殖公变台区	200	21.20%	0	0				0.00%
12510	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分32+1右6	200	24.60%	0.25	0.25				-35.47%
12511	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线82右5	200	26.70%	0	0				-31.66%
12512	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式一乐为农机专业合作社	200	25.20%	0.25	0.25				-36.01%
12513	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司5配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.18%
12514	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
12515	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线老村魏四家子	200	29.30%	0	0		是	2025年8月	-41.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12516	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局5#2主变	630	11.11%	0.11	0.11				-40.14%
12517	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站2变压器	630	39.87%	0.40	0.40				-29.98%
12518	沈北	王驿变	王新乙线	北汤河苑小区1局维变电所201配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12519	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期2箱式变电站配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
12520	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区1变电站2变压器	630	59.37%	0.59	0.59				-44.26%
12521	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支15变台	100	18.40%	0.18	0.18				-234.55%
12522	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干77左2	200	85.80%	0.86	0.86	2024年6月	是	2026年	-5.62%
12523	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线小于沟分12+1柱上变压器	200	5.70%	0.06	0.06				0.02%
12524	和平	方型变	方型变438方文乙线	近江西分6	315	67.94%	0.68	0.68				-46.37%
12525	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑2变电站2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-36.77%
12526	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干甘官分5变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-63.96%
12527	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右2公变	315	67.30%	1	1		是	2025年12月	-33.82%
12528	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	应四甲线北四干88变压器	250	54.72%	1	1		是	2026年12月	-36.42%
12529	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右1柱上变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
12530	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东乙线大小联干永丰分7公变	315	37.14%	0.37	0.37				-42.79%
12531	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左2柱上变压器	250	56.64%	1	1		是	2025年12月	-43.67%
12532	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左6	315	20.95%	0	0				-41.86%
12533	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干55	315	34.29%	0	0				-46.31%
12534	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干57柱上变压器	315	56.83%	1	1		是	2025年12月	-26.26%
12535	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线和信分11右3柱上变压器	315	22.22%	0.22	0.22				-45.41%
12536	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左15柱上变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-102.81%
12537	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站202开关之2柱上变压器	400	114.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-49.70%
12538	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变2号变	630	48.25%	0.48	0.48				-38.95%
12539	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产2箱变1变压器	500	49.20%	0	0				-41.57%
12540	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区7变电站1变压器	500	44.40%	0.44	0.44				-39.98%
12541	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居1变电站201	630	28.57%	0.29	0.29				-46.32%
12542	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	建业路小区变电站201柜	630	51.43%	1	1		是	2026年12月	31.37%
12543	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园3变电站201变压器	400	33.00%	0.33	0.33				-45.71%
12544	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天1箱变1变压器	630	49.78%	0.50	0.50				-43.40%
12545	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻6箱变2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-48.20%
12546	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变2变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
12547	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变2变压器	500	48.32%	0.48	0.48				-33.25%
12548	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12549	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12550	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变1变压器	400	37.50%	0.38	0.38				-40.53%
12551	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站202	630	20.00%	0.20	0.20				-41.58%
12552	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑2变电站1变压器	500	17.20%	0.17	0.17				-41.03%
12553	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城11号变电站1号变压器	500	28.32%	0	0				-51.12%
12554	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支15+1左5	400	50.50%	0.51	0.51				7.40%
12555	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡亮化1台	200	32.40%	0.32	0.32				38.67%
12556	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变2变压器	500	30.80%	0	0				-43.84%
12557	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	恒润春天里2变电站1变压器	630	50.29%	0.50	0.50				-38.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12558	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分26右1柱上变压器	315	112.38%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-56.01%
12559	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	61.27%	0.61	0.61				-4.80%
12560	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	万科东第3箱变1变压器	800	25.80%	0.26	0.26				78.40%
12561	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯排水分011	100	26.70%	0.27	0.27				-69.99%
12562	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线邱家沟分03	200	26.12%	0	0				-36.40%
12563	于洪	化学变	化西甲线	四台子村2台	200	35.60%	0	0				-50.83%
12564	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	沈阳利居房地产开发有限公司1201配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
12565	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期2变电站2变压器	315	18.29%	0	0				-42.55%
12566	于洪	高明变	高北线	弓匠社区3变电站5变压器	630	14.22%	0.14	0.14				-41.19%
12567	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变201变压器	500	48.00%	0	0				-42.19%
12568	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支006	30	48.67%	0	0		是	2026年5月	-39.97%
12569	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇1变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12570	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦2箱变1变压器	800	40.20%	0.40	0.40				8.00%
12571	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户区1箱变201配电变压器	630	10.16%	0.10	0.10				4.17%
12572	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左11左1	400	5.70%	0	0		是	2027年	0.00%
12573	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城4变电站201	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12574	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居1号变电站202间隔配电变压器	630	18.10%	0	0				21.74%
12575	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑2箱变1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
12576	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号1变压器	500	20.00%	0.20	0.20				-16.58%
12577	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽1箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-43.92%
12578	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语花园六期二组团1箱变1号配电变压器	500	24.64%	0.25	0.25				-42.48%
12579	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区3变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
12580	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑1变电站1变压器	500	31.20%	0	0		是	2028年12月	-43.44%
12581	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干88左4变台	200	23.55%	0.24	0.24				-39.74%
12582	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变2站内变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-46.74%
12583	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园1站房2配电变压器	630	9.21%	0	0				100.00%
12584	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站1号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12585	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干果园分21右12柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-40.42%
12586	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲16箱变配电变压器	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
12587	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司3箱1变（备）201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12588	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区 7变）	630	20.19%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
12589	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期1箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-20.73%
12590	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支13	200	59.50%	1	1		是	2025年12月	-26.86%
12591	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含乙线小含干24柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
12592	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分45	200	18.90%	0	0				-17.65%
12593	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干23	200	43.25%	0.43	0.43				-20.06%
12594	沈北	大志变	大志变70564志西线	旺南花卉种植基地（一站式）	400	129.00%	1	1	2025年6月			-2.64%
12595	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.99%
12596	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期1变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	11.56%
12597	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站1配电变压器	500	38.08%	0.38	0.38				-38.99%
12598	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1202配电变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-17.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12599	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	孟家变964孟慈线杨家台	100	61.20%	0.61	0.61				-37.49%
12600	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线岳家村内	200	47.60%	0.48	0.48				-52.31%
12601	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光2站房2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.42%
12602	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村东	100	10.50%	0.11	0.11				-125.17%
12603	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	中置风景翠园小区变电站202间隔配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2028年12月	100.00%
12604	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城18变电站1变压器	630	34.92%	0	0				-39.46%
12605	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支11	315	26.41%	0	0		是	2025年12月	-49.29%
12606	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分7左1变台	400	63.30%	1	1				100.00%
12607	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城1号变电站1号变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-45.92%
12608	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分13左1变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
12609	铁西	重工变	重工变10870城冶线	大历干重联9开闭站右1之1-1	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12610	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区3变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.26%
12611	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线西拉马西几线01	200	51.00%	1	1		是	2025年12月	-20.46%
12612	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线乌伯牛东大棚台	160	25.00%	0.25	0.25				-42.24%
12613	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官12号台区	100	66.00%	0.66	0.66				-66.90%
12614	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台村照明	400	56.03%	0.56	0.56				-27.39%
12615	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站1变电器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.22%
12616	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东嘎土支009	100	68.70%	1	1		是	2026年12月	-28.57%
12617	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	头台子西南台	200	60.00%	0.60	0.60				-31.56%
12618	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右11左10	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12619	沈北	道义变	道义变15269佰景线	汇置尚都二期A三期A箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
12620	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于二组	100	78.00%	0.78	0.78				-33.57%
12621	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分7加1变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	-50.56%
12622	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期5箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
12623	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	沈汽2箱变2变压器	630	12.95%	0	0				-49.04%
12624	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	星樾时代1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				47.76%
12625	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城10变电站变压器	630	27.94%	0	0		是	2028年12月	-42.26%
12626	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂4箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
12627	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房13组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12628	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	方糖小区2变电站1变压器	630	57.78%	0.58	0.58				-33.68%
12629	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站2变压器	400	39.20%	0.39	0.39				-25.69%
12630	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊20号变电站1号变压器	630	56.00%	1	1				-23.05%
12631	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村大棚	30	95.50%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-35.67%
12632	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区3变电站1配电变压器	800	28.80%	0.29	0.29				-14.93%
12633	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	刘二卜东高村呼艳红白羽鸡养殖公台区	200	10.50%	0	0				0.00%
12634	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑8变电站1号配电变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-44.06%
12635	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务1变电站1变压器	800	58.50%	0.59	0.59				-35.76%
12636	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	日升如意城二号箱式变电站1号配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
12637	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	忙后村南三方机井2台	100	64.00%	0.64	0.64				-48.69%
12638	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村15机井	50	39.20%	0.39	0.39				-45.49%
12639	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	东洋异型管箱式变电站配电变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-658.43%
12640	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔小学分03	200	87.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-36.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12641	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农恒甲干24右分2箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
12642	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街2箱式变电站配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12643	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干红东四组分8变台	100	94.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-29.90%
12644	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线97右6	200	21.40%	0	0				-10.12%
12645	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林西线文城分8+2右4	200	9.00%	0.09	0.09				-42.33%
12646	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分85左6	200	34.20%	0.34	0.34				0.22%
12647	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家子分35+1左20变台	200	28.80%	0.29	0.29				-13.18%
12648	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄分6右3柱上变压器	400	120.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-25.24%
12649	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分18	400	25.20%	0.25	0.25				-52.24%
12650	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城27号变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0				19.35%
12651	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变2变压器	500	12.40%	0.12	0.12				-33.95%
12652	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城18号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.28%
12653	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站2变压器	500	34.08%	0.34	0.34				-41.49%
12654	大东	农高变	农高变70368人和甲线	人和甲线人和干47右1+1	400	28.20%	0	0				100.00%
12655	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京6小区变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	4.52%
12656	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线39左4右1	315	75.24%	1	1				-45.90%
12657	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干70左2	400	31.50%	0.32	0.32				99.76%
12658	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线三眼井支19	200	60.90%	0.61	0.61				-21.91%
12659	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站1变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
12660	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花二期2箱式变电站1配电变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	-34.04%
12661	于洪	家俱变	堡锦线	水木城典7变电站1变压器	630	45.46%	0.45	0.45				-47.27%
12662	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站202间隔配电变压器	500	69.76%	0.70	0.70			2027年12月	-43.55%
12663	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区2局维箱变202 配电变压器	630	7.94%	0.08	0.08				100.00%
12664	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站2号配电变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-42.58%
12665	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村五组照明	400	103.80%	1	1	2022年12月			-30.44%
12666	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺尔山下几6（贺尔海山下 台）	200	55.70%	0.56	0.56				-26.90%
12667	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19			2028年12月	-42.71%
12668	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-42.07%
12669	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城29号变电站202配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-43.45%
12670	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左11变台	200	16.50%	0	0				100.00%
12671	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府3变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2027年12月	-38.76%
12672	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	应太乙线南二千11变压器	400	76.20%	1	1		是	2028年12月	-43.95%
12673	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线平罗二村九队2台	400	47.55%	0	0		是	2025年6月	-20.39%
12674	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房2变压器	315	29.84%	0	0		是	2025年6月	15.79%
12675	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区1变电站2变压器	630	19.56%	0	0		是	2025年6月	-32.22%
12676	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干96左1	400	31.65%	0	0				0.72%
12677	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	宝时SOHO公寓变电站202配电变压器	500	13.20%	0.13	0.13			2028年12月	26.49%
12678	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓小区4箱变1变压器	800	22.80%	0.23	0.23				11.18%
12679	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干133#变压器	315	19.37%	0.19	0.19				-61.40%
12680	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变1变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-38.65%
12681	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	农恒甲干奥诺佳分老楼支3#变压器	315	118.10%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-40.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12682	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右4右1柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	14.79%
12683	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东工分4左1(供电处)03配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
12684	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站2变压器配电变压器	630	43.05%	0.43	0.43				-56.54%
12685	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00			2028年12月	0.00%
12686	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线杨城分59	100	61.00%	1	1				-25.44%
12687	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左3	400	45.60%	0	0				-38.69%
12688	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分9	200	31.00%	0.31	0.31				-40.90%
12689	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左2	400	43.50%	0	0				-42.70%
12690	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰4号变电站202间隔配电变压器	800	35.63%	0	0				-26.08%
12691	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	宏达家园3箱式变电站2配电变压器	630	15.05%	0	0				-40.73%
12692	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	天诚大厦变电站1号配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2027年12月	-14.72%
12693	于洪	东民变	东红线	小微东红线41加3台	200	16.20%	0	0				0.00%
12694	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-37.74%
12695	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分52右4变台	200	46.50%	0.47	0.47				-36.49%
12696	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡1组照明	200	63.30%	0.63	0.63				-32.91%
12697	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	砂轮乙线101	315	45.71%	0	0		是		-25.87%
12698	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江分2之1柱上变压器	250	56.00%	0.56	0.56				-44.92%
12699	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分31右1	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12700	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右11	315	8.38%	0.08	0.08				-52.43%
12701	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干38柱上变压器	400	66.60%	1	1		是	2025年12月	-44.43%
12702	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分6+1公变	315	59.05%	0.59	0.59				-41.23%
12703	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干4	315	56.83%	0.57	0.57			2028年12月	-46.45%
12704	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干18柱上变压器	315	31.11%	0.31	0.31			2027年12月	-47.05%
12705	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分11左11之1柱上变压器	315	15.87%	0.16	0.16				-42.16%
12706	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干57右1变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
12707	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分3变压器	250	31.04%	0	0		是	2025年12月	-68.76%
12708	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干9菜站分3右1	250	16.00%	0	0				-44.74%
12709	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12710	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭1箱变1号变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
12711	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变2号变压器	800	27.00%	0.27	0.27				-38.57%
12712	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站201	500	26.80%	0.27	0.27			2028年12月	-41.74%
12713	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑3箱变1站内变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.22%
12714	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站202柜	630	31.11%	0	0		是	2028年12月	-42.18%
12715	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站201柜	400	69.90%	0.70	0.70			2028年12月	-39.26%
12716	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站202变压器	500	36.16%	0.36	0.36			2027年12月	-45.58%
12717	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园3变电站201变压器	400	0.00%	0.00	0.00			2028年12月	0.00%
12718	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	保工街5变电站201柜	315	9.52%	0.10	0.10			2028年12月	-49.93%
12719	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园81变压器	630	41.90%	0	0				-43.13%
12720	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地52主变	630	19.43%	0.19	0.19				-38.65%
12721	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园2箱变1站内变压器	630	38.10%	0	0				-40.76%
12722	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站202	400	25.20%	0.25	0.25				-46.94%
12723	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天3变电站201	400	56.70%	0.57	0.57				-24.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12724	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变1变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-41.32%
12725	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富6变电站202	630	0.00%	0.00	0.00			2027年12月	0.00%
12726	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园2号变电站2号变压器	630	36.57%	0.37	0.37				-39.76%
12727	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	友谊城小区1变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
12728	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变1变	630	80.63%	0.81	0.81	2023年9月			-40.23%
12729	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑2箱变1	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
12730	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	碧水龙庭2箱变1号变	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
12731	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	华海雅馨苑2箱变2	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
12732	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变2变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
12733	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局2一次1变压器柜2主变	500	16.40%	0.16	0.16				-44.36%
12734	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆5箱变2变压器	630	31.43%	0	0				-43.03%
12735	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分75+1左1	200	66.90%	0.67	0.67				-41.06%
12736	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十五号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-33.06%
12737	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山堡南照明（煤改洁）	400	15.60%	0.16	0.16				14.33%
12738	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1变电站2主变	500	23.20%	0.23	0.23				-40.92%
12739	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期4变电站2配电变压器	800	6.90%	0	0				100.00%
12740	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线杨千分75	200	87.60%	0.88	0.88	2022年12月	是	2026年	-22.77%
12741	于洪	化学变	化西甲线	集贤1台区	200	50.60%	1	1				-48.40%
12742	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区8变电站2变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-43.43%
12743	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线獐子洞分西北几6（獐子洞中1台）	400	18.00%	0.18	0.18				0.00%
12744	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于100左9	200	3.90%	0	0		是	2027年	4.74%
12745	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线57	160	58.44%	1	1		是	2026年	42.14%
12746	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西南台	200	69.00%	0.69	0.69				82.98%
12747	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园2局维变电站202配电变压器	800	31.88%	0.32	0.32				-39.93%
12748	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵北干35柱上变压器	400	62.40%	1	1				-2.68%
12749	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	城北村一组改造	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	6.51%
12750	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12右8变台	400	16.50%	0	0				100.00%
12751	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干129右4变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-39.90%
12752	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区1变电站2变压器	800	40.50%	0.41	0.41				-38.18%
12753	于洪	平罗变	平辛线	西二台村1台	200	54.00%	1	1				-25.93%
12754	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景8箱变（单）	400	15.60%	0	0				-39.95%
12755	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站1变压器	630	38.86%	0.39	0.39				-40.88%
12756	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村2	100	80.00%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-34.66%
12757	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区2变电站201变压器	800	44.63%	0.45	0.45			2028年12月	-44.39%
12758	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分39左21	100	24.60%	0.25	0.25				-138.37%
12759	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城八期箱式变电站1配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
12760	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	长白干102右5左4	400	21.60%	0	0				100.00%
12761	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园6号变电站201间隔配电变压器	630	17.27%	0	0		是		-56.59%
12762	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71右1	100	16.20%	0	0				100.00%
12763	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	中梁学府壹号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
12764	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城16号变电站1号变压器	630	19.81%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
12765	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	沈辽天桥变电站201间隔配电变压器	200	0.00%	0.00	0.00			2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12766	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分58右2	400	31.20%	0.31	0.31				100.00%
12767	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分9右5	200	98.30%	1	1	2025年4月			-10.77%
12768	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	保利大都会1箱式变电站1配电变压器	630	29.05%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
12769	于洪	得胜变	得工线95446	得胜变846得工线翟家社区一区	400	42.50%	0.43	0.43				-60.21%
12770	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干狮城分1+1变压器	200	48.00%	0.48	0.48			2028年12月	0.75%
12771	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分39-2	315	17.46%	0	0				-14.51%
12772	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支胡奎树地支11	50	18.40%	0.18	0.18				-13.93%
12773	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝堡	200	22.50%	0.23	0.23				-20.64%
12774	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分65栖霞堡村台	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
12775	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线武警干60左14	100	79.40%	1	1		是	2025年	-32.03%
12776	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分7变压器	315	42.54%	0.43	0.43			2028年12月	-43.08%
12777	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山村前次沟南台	200	35.10%	0.35	0.35				7.60%
12778	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右2	400	8.70%	0	0		是	2025年12月	0.02%
12779	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站201配电变压器	500	21.20%	0	0				-42.32%
12780	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66+1左8	200	0.30%	0.00	0.00				0.00%
12781	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左5左1变台	400	21.60%	0.22	0.22				-36.59%
12782	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子东台甲05	200	38.50%	0.39	0.39				-36.66%
12783	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房1变压器	630	66.03%	1	1				-43.73%
12784	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡村照明	160	71.50%	0.72	0.72				-28.48%
12785	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变中盘干翟强分15柱上变压器一立式	80	35.25%	0.35	0.35				-12.61%
12786	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马村南分6+1（东拉马学校新南台）	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12787	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线莲花岗台支01	200	48.75%	0	0		是	2026年12月	-24.70%
12788	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干116右3	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12789	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利乙8台	100	0.00%	0.00	0.00				-129.94%
12790	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯北水利甲35台	100	3.00%	0.03	0.03				1.77%
12791	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户202间隔配电变压器配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12792	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	佰世品德小区1变电站2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-42.12%
12793	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线河信子支28右18	100	0.00%	0.00	0.00				5.79%
12794	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干32右2变台	100	32.40%	0.32	0.32				-99.17%
12795	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际5箱变2配电变压器	400	17.50%	0	0				100.00%
12796	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民屯线	杨士岗变048八三堡线佑户坨大棚地	50	113.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-53.73%
12797	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园1箱变1配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-38.72%
12798	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站2变压器	400	13.60%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
12799	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东家属楼2变电站201间隔配电变压器	400	49.00%	0	0				-41.59%
12800	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾5号变电站1号变压器	400	41.25%	0.41	0.41				-39.63%
12801	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎干四家分4右12变台	400	45.00%	0.45	0.45				-27.27%
12802	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站1变压器	630	11.27%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
12803	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干34右1	200	14.40%	0	0				-39.54%
12804	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井4台	100	71.60%	0.72	0.72				-32.79%
12805	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨分鱼塘支8柱上变压器	200	57.30%	1	1		是	2026年12月	32.24%
12806	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园7变电站1号电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-44.50%
12807	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线9之1	315	57.46%	0.57	0.57				-37.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12808	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三西村台（2022微）	100	74.70%	0.75	0.75				-42.82%
12809	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生1箱变1变压器配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
12810	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干54加1	400	32.70%	0	0				-21.64%
12811	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式服务-大东区柴德胜运输服务部	400	32.33%	0	0				41.53%
12812	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇1配电站201配电变压器	800	20.40%	0.20	0.20				-12.70%
12813	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线119左5变台	200	59.40%	0.59	0.59				100.00%
12814	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇3变电站1配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
12815	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右9	80	34.00%	0	0		是	2027年	-55.93%
12816	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干124右6左4右2变台	400	22.50%	0.23	0.23				72.88%
12817	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线贾家村台分支10	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.79%
12818	沈北	农高变	农丰线	汇鑫山庄3小区局维箱变202配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	100.00%
12819	铁西	重工变	重工变10870城冶线	鑫丰鑫悦庭小区2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12820	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干02	315	39.43%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
12821	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区2变电站1变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-39.39%
12822	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站2变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-38.70%
12823	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕1配变站2变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	3.93%
12824	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城2箱变2变压器	800	64.88%	0.65	0.65				-39.99%
12825	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线前魏分前魏支32	400	9.45%	0	0				100.00%
12826	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城1箱式变电站201间隔配电变 压器	630	45.71%	0.46	0.46				-41.40%
12827	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变201配电变压器	800	19.80%	0	0				-102.23%
12828	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥5变电站201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
12829	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	武警营房变电站2变压器	630	32.06%	0	0				-41.82%
12830	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.60%	0	0				-18.95%
12831	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站1号变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	-46.18%
12832	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道1箱变2变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-41.68%
12833	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城3号变电站202间隔配电变压器	630	129.21%	1	1	2024年6月			-32.12%
12834	于洪	范屯变	范工线	御龙湾变电站2变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-38.14%
12835	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家木业分4（一站式）	200	40.00%	0.40	0.40				-30.67%
12836	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓6变电站1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12837	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	偏堡子村综合一台	200	27.60%	0.28	0.28				-16.78%
12838	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区2变电站1变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
12839	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	赞兴家园变电站2变压器	630	22.10%	0.22	0.22			2028年12月	-43.77%
12840	于洪	双树变	双南乙线	小微新义西2号台	200	2.40%	0.02	0.02				-150.52%
12841	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期4小区箱式变电站2配电变压器	500	46.72%	0	0				-36.11%
12842	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭一期1号变电站2号配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2027年12月	-53.91%
12843	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅1变压器	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
12844	浑南	白塔变	白塔变976铜网线	世纪新城四期箱式变电站1号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
12845	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线碳窑分34	400	11.40%	0	0		是	2025年11月	17.47%
12846	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右14右9	200	14.40%	0.14	0.14				4.19%
12847	沈北	道义变	道义变15259道义线	道义汇置四期1变201间隔配电变压器	800	31.80%	0	0				-36.95%
12848	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区2变电站1变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-33.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12849	于洪	化学变	化东乙线	美悦府3站房1配电变压器	800	20.00%	0	0		是	2025年	100.00%
12850	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站2变压器	630	3.49%	0.03	0.03				100.00%
12851	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区201间隔配电变压器	800	37.50%	0.38	0.38			2028年12月	-44.18%
12852	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线40左1+3	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
12853	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线61右3	200	59.20%	1	1		是	2025年12月	-46.80%
12854	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线28	315	57.65%	1	1				-13.31%
12855	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左12变压器	100	10.20%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
12856	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线94右7	315	124.44%	1	1	2022年12月	是	2026年	-40.88%
12857	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线104	400	44.75%	0	0		是	2026年	-52.22%
12858	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线89右11	315	8.25%	0	0				-104.95%
12859	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右5之2	315	21.59%	0.22	0.22				-56.82%
12860	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分35柱上变压器	315	25.40%	0	0		是	2025年12月	-47.91%
12861	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干文艺东分2公变	400	47.00%	0.47	0.47				-42.91%
12862	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众甲线大众干取义北分5右5	315	49.84%	0.50	0.50				-46.23%
12863	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南干109左7右1	250	40.80%	0.41	0.41				-40.15%
12864	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分19左1右9	50	29.40%	0	0				-61.52%
12865	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线10左2	200	52.80%	1	1				-44.31%
12866	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	府兴苑箱变2	800	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
12867	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油2箱变1	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
12868	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	进华变电站一次1变压器柜1主变	400	88.00%	1	1	2024年6月			-39.03%
12869	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居2变电站201	630	51.75%	0.52	0.52			2027年12月	-40.88%
12870	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-43.59%
12871	和平	方型变	方型变426宁波甲线	南湖新园主变	500	42.80%	0	0				-35.95%
12872	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变1号变	630	20.00%	0.20	0.20				-39.16%
12873	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站1变压器	800	37.20%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
12874	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房1号变电站1变压器	630	40.13%	0	0				-44.96%
12875	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺箱变1变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
12876	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变2变压器	630	42.16%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
12877	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城3箱变1变压器	400	44.80%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
12878	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑2变电站2变压器	315	49.27%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
12879	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区21变电站201柜	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
12880	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站1变压器	630	40.95%	0	0		是	2026年6月	-46.92%
12881	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变2	630	16.83%	0.17	0.17				-42.01%
12882	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站201	630	12.95%	0.13	0.13			2028年12月	-47.21%
12883	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增1箱变2变	630	68.25%	0.68	0.68				-36.82%
12884	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加华二1箱变2号变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
12885	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变2变压器	500	20.40%	0	0		是	2026年12月	-43.72%
12886	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-45.67%
12887	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进18台	400	13.80%	0	0				100.00%
12888	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期1箱式变电站1配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2025年12月	-50.38%
12889	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子村南岗	200	30.00%	0.30	0.30				-37.48%
12890	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右4	315	24.76%	0	0				-45.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12891	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干36柱上变压器	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
12892	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖林语六期2箱式变电站配电变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-38.92%
12893	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾4号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	400	35.10%	0	0				-26.38%
12894	于洪	范屯变	范静线	东甸子北台	50	12.30%	0.12	0.12				-13.14%
12895	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城3站房1变压器	630	40.13%	0.40	0.40				-38.23%
12896	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分39变台	200	132.00%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-33.27%
12897	于洪	大兴变	兴光线	小微大兴2号台	200	68.70%	0.69	0.69				0.33%
12898	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙D-1号箱变201间隔配电变压器	630	69.84%	1	1		是	2027年12月	70.14%
12899	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和南台	400	48.50%	0.49	0.49				-26.86%
12900	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184-1右1	400	37.35%	0.37	0.37				11.65%
12901	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	沈阳沈西热电有限公1司	315	39.11%	0.39	0.39				-39.57%
12902	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站202间隔配电变压器	800	15.60%	0	0				22.15%
12903	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际1变电站1变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-38.23%
12904	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线20左4右1+1	400	34.50%	0.35	0.35				-53.93%
12905	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府2箱变1变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
12906	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线197右2变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-48.11%
12907	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲1箱变1变压器	315	21.27%	0.21	0.21				-13.15%
12908	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线3左13变台	200	61.20%	0.61	0.61				-34.38%
12909	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支6右5柱上变压器	400	57.90%	1	1		是	2026年12月	-23.20%
12910	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线岳家大棚分支线018	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12911	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家村综合四台	200	60.00%	0.60	0.60				-46.09%
12912	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村13台区	200	77.00%	0.77	0.77				-40.17%
12913	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干118变台	200	35.10%	0.35	0.35				-27.19%
12914	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右6变压器	400	15.00%	0.15	0.15				-49.77%
12915	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分4右2右1	250	40.40%	0	0		是	2025年10月	-43.66%
12916	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分52	315	32.38%	0.32	0.32				-29.86%
12917	沈北	道义变	道义变15292开发一线	瀚博大厦201变压器配电变压器	630	68.57%	1	1		是	2026年12月	-40.41%
12918	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家北支06	200	47.25%	0.47	0.47				-33.30%
12919	于洪	平罗变	平罗线	平罗二村十七队网改新台	400	8.40%	0	0				8.19%
12920	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江东小区变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
12921	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线小范分12右8	80	58.88%	1	1				-13.97%
12922	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达3号变电站1号配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	-8.76%
12923	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期5箱式变电站配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-41.34%
12924	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站2配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
12925	皇姑	文北变	文北变70450文青线	翡翠城1箱式变电站1配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-32.65%
12926	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房分56	315	30.17%	0	0				-37.66%
12927	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线苗圃分15右2	100	25.00%	0	0		是	2025年12月	-57.45%
12928	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站1配电变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	0.00%
12929	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期1变电站2变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-44.15%
12930	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	德工小区箱变1变压器	500	10.20%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
12931	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期6变电站202变压器	630	49.84%	0.50	0.50				-41.95%
12932	于洪	得胜变	得胜线95444	得胜变841得翟线地下村台区	100	20.10%	0	0				-44.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12933	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家村南	100	16.50%	0.17	0.17				-28.64%
12934	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分40右8变台	200	57.90%	0.58	0.58				7.63%
12935	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线社甲照明	200	70.60%	0.71	0.71				-39.61%
12936	沈北	道义变	道义变15259道义线	沈阳四合商业有限箱变变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-41.51%
12937	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变202	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-45.72%
12938	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线154左16右11右4	80	76.50%	1	1		是	2027年	81.55%
12939	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康分14+1右1柱上变压器	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-27.50%
12940	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分50左5变台	200	11.70%	0.12	0.12				-61.47%
12941	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线217变台	80	87.63%	0.88	0.88	2025年5月			-36.77%
12942	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站201间隔配电变压器	315	32.70%	0.33	0.33				-41.98%
12943	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊12号变电站1变压器	500	18.24%	0	0				-41.35%
12944	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中尹干茨榆分106北井支13左支10柱上断路器——站式	80	93.75%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	16.35%
12945	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-33.99%
12946	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线土耳屯西台照明	200	84.49%	1	1	2023年2月			-37.93%
12947	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞西台	315	76.00%	0.76	0.76				-38.84%
12948	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡蒲河村肇斌养鱼公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12949	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线赵家分支63	100	60.75%	1	1		是	2026年12月	-32.87%
12950	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分16	200	57.30%	1	1		是	2026年12月	-23.26%
12951	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变1变压器	630	46.67%	0	0				-34.41%
12952	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子支36	200	17.10%	0	0				-39.61%
12953	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区4变电站2变压器	630	56.00%	1	1		是	2025年12月	-41.31%
12954	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期小区4变电站1变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	46.57%
12955	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区3变电站2变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-52.51%
12956	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区4变电站变压器	500	19.60%	0.20	0.20				-42.52%
12957	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-3.35%
12958	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干26左2变台	200	73.50%	1	1		是	2025年12月	-32.42%
12959	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分16柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-46.14%
12960	沈北	道义变	道义变15270纺校线	(阳光经典A座)1-2	400	18.00%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
12961	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12962	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站1变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
12963	东陵	杨官变	杨家线	水家变782水孙乙线水孙乙干王家分38柱上变压器	160	17.50%	0	0		是	2026年12月	-98.31%
12964	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干交通厅分10右支1右2柱上变压器	100	64.80%	1	1		是	2026年12月	-46.40%
12965	东陵	水家变	水古线	水家变776水古线水古干水家分08柱上变压器	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-69.74%
12966	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南5号	400	25.00%	0	0		是	2025年10月	-50.03%
12967	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2变台	100	37.20%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
12968	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家线33	200	12.50%	0.13	0.13				22.84%
12969	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子二队支03	200	63.90%	0.64	0.64				-40.50%
12970	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖东台	315	119.68%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	37.48%
12971	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线55右2变压器	400	14.80%	0.15	0.15				-44.21%
12972	和平	和平变	和平变198和一乙线	裕沁府小区变电站2变压器	500	15.68%	0.16	0.16				-35.29%
12973	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村5机井	100	52.80%	1	1		是	2025年10月	-53.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
12974	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼22主变	500	22.72%	0.23	0.23				-45.77%
12975	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分60变台	315	45.43%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
12976	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分62右4+1左3右1	200	29.70%	0.30	0.30				100.00%
12977	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期3变电站1变压器	630	26.51%	0.27	0.27				-40.09%
12978	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	胡古分40+1右1	200	4.50%	0	0				-97.70%
12979	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站1变压器	400	52.80%	1	1				-43.35%
12980	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线24变压器	400	8.70%	0.09	0.09				-36.63%
12981	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区7变电站1变压器	400	30.50%	0.31	0.31				-39.50%
12982	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分42变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-37.24%
12983	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	西郊线68+1左1	200	25.20%	0	0				-59.97%
12984	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香御兰溪二期1局维变201配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-20.71%
12985	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2.2期1变201间隔配电变压器	630	61.90%	0.62	0.62				-34.20%
12986	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸馨都1变	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
12987	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站201	630	33.02%	0.33	0.33				-42.59%
12988	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支11	100	40.40%	0.40	0.40				-37.33%
12989	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	怒信甲线2右1之1柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
12990	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线清水B台分2(清水B台)	50	66.00%	1	1		是	2026年12月	-36.79%
12991	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期2变电站202间隔配电变压器	800	16.20%	0.16	0.16				-17.40%
12992	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄东机井	50	57.20%	1	1		是	2025年11月	-39.34%
12993	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式服务沈阳沈北平安消防器材有限公司	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
12994	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店2箱变1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-44.60%
12995	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区3变电站1变压器	800	16.50%	0.17	0.17				97.21%
12996	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线5左1变台	200	28.50%	0.29	0.29				41.15%
12997	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	龙湖天奕2配变站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	12.68%
12998	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际1变电站1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-42.21%
12999	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区6变电站2变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-38.23%
13000	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙山分14柱上变压器	400	37.25%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
13001	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线河信子支23	100	76.20%	0.76	0.76				-45.28%
13002	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚东支04	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13003	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干51右3右1	200	53.40%	0.53	0.53				-32.77%
13004	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站1变压器	315	10.29%	0.10	0.10				-40.44%
13005	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线代家卜台	200	37.15%	0	0				-29.64%
13006	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山2变电站201间隔配电变压器	800	57.75%	0.58	0.58				-43.94%
13007	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光1箱变2站内变压器	630	39.37%	0	0				-28.24%
13008	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园34号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	23.10%	0	0				-30.16%
13009	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-36.56%
13010	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈阳市沈北新区卓衡稻草加工厂（一站式）	200	51.00%	0.51	0.51				100.00%
13011	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区1变电站201变压器	500	31.20%	0.31	0.31				-43.61%
13012	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山西台	200	33.30%	0.33	0.33				-43.73%
13013	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区2局维箱变1变压器	800	26.25%	0	0		是	2026年12月	-37.64%
13014	沈北	农高变	农高变70342农星线	农高变农星干11杆（一站式）	200	65.20%	1	1		是	2026年12月	-26.32%
13015	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右19左4	200	10.50%	0.11	0.11				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13016	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园7箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
13017	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦3小区变电站201	630	10.48%	0.10	0.10				25.06%
13018	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站1变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-38.65%
13019	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	金科玖禧3箱变1变压器	630	10.16%	0	0				40.44%
13020	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	1	1		是	2025年12月	1.24%
13021	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分25右14+1左6	400	12.75%	0.13	0.13				0.86%
13022	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑5箱变1变压器	400	54.00%	1	1		是	2025年12月	-36.87%
13023	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分37变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-54.34%
13024	于洪	范屯变	范静线	小微西大林村西北台	200	99.90%	1	1	2024年12月	是	2025年9月	29.37%
13025	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	港基双水岸3号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	17.70%	0	0				100.00%
13026	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站202配电变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-41.97%
13027	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房1变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-33.78%
13028	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山书苑2变电站2配电变压器	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	63.98%
13029	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分15左6+1右7变台	160	80.75%	0.81	0.81	2022年12月			-52.80%
13030	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗子分15+1右13变台	200	27.00%	0.27	0.27				-103.35%
13031	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园干12右10+1	200	60.50%	0.61	0.61				13.66%
13032	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-37.88%
13033	东陵	杨官变	杨石线	杨石线东岗分4左3柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	12.07%
13034	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线98+1	400	24.60%	0	0				-26.09%
13035	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变1变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-45.83%
13036	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线36左1之1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
13037	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左6	200	24.90%	0	0				-38.24%
13038	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右7左6变台	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-94.70%
13039	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分25柱上变压器	315	11.11%	0.11	0.11				-42.75%
13040	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分4左1柱上变压器	315	18.10%	0.18	0.18				-46.79%
13041	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线66（上）南	400	30.00%	0	0				-48.14%
13042	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9右4柱上变压器	250	54.00%	1	1		是	2025年12月	-42.05%
13043	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干78	400	31.20%	0	0				-32.68%
13044	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	南湖变444丰乐乙线长南干83公变	250	35.20%	0	0		是	2026年12月	-44.73%
13045	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干51柱上变压器	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-32.01%
13046	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右1之1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-46.88%
13047	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分6	400	38.10%	0	0				-43.15%
13048	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分14柱上变压器	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	-54.98%
13049	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线92左2	250	6.80%	0	0				-73.49%
13050	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21左1变台	250	58.88%	1	1		是	2025年12月	-36.16%
13051	沈河	长青变	长青变476长木乙线	万科I期2箱变1变压器	500	38.80%	0.39	0.39				-41.37%
13052	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变1号变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-43.34%
13053	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	海华新居箱变1号变	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
13054	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区4变电站202配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13055	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区3变电站201	630	31.75%	0.32	0.32				-43.61%
13056	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变1变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13057	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝2箱变1号变	630	37.14%	0.37	0.37				-44.42%
13058	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13059	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	绿景花园22#主变	630	19.37%	0	0				-43.12%
13060	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲10箱变1号变	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
13061	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变1变压器	630	52.38%	1	1		是	2025年12月	-36.78%
13062	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	煤建五营箱变1变压器	315	35.87%	0	0				-40.90%
13063	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
13064	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站1变压器	630	57.71%	0.58	0.58				-42.39%
13065	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村6号变电站2变压器	500	59.60%	1	1		是	2025年12月	-46.77%
13066	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	陵西一3箱变2变压器	500	75.36%	1	1		是	2025年12月	-44.01%
13067	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	丁香苑2号变电站1号变压器	250	23.52%	0	0		是	2026年	-32.14%
13068	沈河	万柳变	万柳变240通天甲线	通天3箱变2变压器	400	68.10%	0.68	0.68				-40.47%
13069	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑5箱变2	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
13070	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	和信家园1箱变2	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13071	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑2箱变2	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
13072	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈州花园1箱变1变压器	1000	28.80%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
13073	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬路一次1主变	400	34.80%	0.35	0.35				-47.50%
13074	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩2变电站201柜	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
13075	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13076	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	0.52	0.52				-5.11%
13077	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.16%
13078	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分64左1变台	200	28.50%	0.29	0.29				-42.19%
13079	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干40柱上变压器	400	7.65%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
13080	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干20柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
13081	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户大棚分支015	30	52.67%	0.53	0.53				-45.30%
13082	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分58变台	200	42.50%	0.43	0.43				-39.18%
13083	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园1变电站202变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-39.55%
13084	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13085	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程2号变电站1号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-39.25%
13086	和平	展览变	展览变846二经甲线	铝镁2号主变	630	36.57%	0	0				-40.91%
13087	浑南	下深变	下深变284新城线	金地锦城一期2变电站2变压器	800	49.88%	0	0		是	2025年12月	-35.20%
13088	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	海伦堡小区2箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-36.73%
13089	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站1变压器	500	26.88%	0.27	0.27				-43.22%
13090	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变开关配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
13091	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干97左7变台	200	85.80%	0.86	0.86	2025年4月			-43.84%
13092	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左3	250	28.80%	0	0				-21.78%
13093	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干61左13右3-1	250	47.04%	0	0				-41.97%
13094	于洪	东民变	东李线	和泰八区二期2变电站1配电变压器	630	44.19%	0	0				-40.43%
13095	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	剑桥郡6号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	17.10%	0.17	0.17				0.00%
13096	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期12主变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13097	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	花丽乙线11之1	400	46.50%	0.47	0.47				-40.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13098	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-2变电站202配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-1.21%
13099	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线七分场支线016	30	31.33%	0.31	0.31				-49.91%
13100	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13101	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线10+2	315	49.84%	0.50	0.50				-38.35%
13102	于洪	范屯变	范北线	小微马三家南1台	200	10.20%	0.10	0.10				33.76%
13103	于洪	曹家变	曹漠线	鑫余华府1变电站2配电变压器	800	14.63%	0.15	0.15				-26.39%
13104	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支33	200	10.40%	0.10	0.10				-37.60%
13105	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变1变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
13106	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站1变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-40.67%
13107	于洪	得胜变	得山线95478	YHG 富锦园小区201配电变压器	630	7.87%	0	0				-40.94%
13108	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-42.92%
13109	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园二期201配电变压器	315	33.52%	0.34	0.34				-36.91%
13110	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期2站房2变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-48.50%
13111	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园7箱变1变压器	630	61.27%	1	1				-21.00%
13112	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几19南2	200	45.60%	0	0				100.00%
13113	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际5号变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-40.74%
13114	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干3+1变压器	50	52.80%	0.53	0.53				-38.62%
13115	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变2变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-43.30%
13116	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线新家属楼1	160	63.75%	1	1		是	2026年12月	-43.83%
13117	于洪	双树变	双树变16160双金线	小微于金村台	400	73.05%	1	1		是	2025年6月	-24.53%
13118	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期2号变电站202间隔配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	2.76%
13119	于洪	大兴变	兴援线	小微援工村2号台	200	63.90%	0.64	0.64				6.04%
13120	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆1箱式变电站2配电变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
13121	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城15号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	34.20%	0	0		是	2026年	7.43%
13122	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城8号变电站1号变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-42.33%
13123	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟4.5组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13124	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线大孤家子南水利支2	100	0.00%	0.00	0.00				-43.99%
13125	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干139	200	12.80%	0	0				-32.99%
13126	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
13127	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线二分厂后家属照明	100	31.50%	0.32	0.32				-26.76%
13128	于洪	平罗变	平辛线	富强村2台	100	67.20%	1	1				-44.12%
13129	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-48.18%
13130	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-44.63%
13131	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线吴家张旭台分支06	50	64.20%	1	1		是	2026年12月	-34.60%
13132	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几水利甲6	50	56.40%	0.56	0.56				-12.78%
13133	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站202变压器	400	24.38%	0	0		是	2027年12月	-47.03%
13134	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老城分56右2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13135	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村综合一台	400	66.90%	0.67	0.67				-31.72%
13136	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄2箱变新2变压器	630	8.38%	0.08	0.08				6.64%
13137	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	农高变378农恒乙线辽宁恒生地产业开发有限公司1箱变(水墨丹青)	1000	25.12%	0	0		是	2026年12月	-37.73%
13138	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府4小区箱变2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13139	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	国瑞城19箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-11.65%
13140	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高越岭支12	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-16000.00%
13141	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东四大棚支009	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13142	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13143	辽中	赵柳房变	赵柳房变92644赵莲线	茨榆坨第三社区城峰木板厂公变台区	200	128.00%	1	1	2025年6月			0.00%
13144	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-44.96%
13145	法库	果子园	果子园变1415镇东线	吉祥广场变电站201配电变压器	630	17.94%	0	0		是	2025年12月	-53.68%
13146	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线91左17变台	200	65.40%	0.65	0.65				-37.19%
13147	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	金寓华庭2号变电站202配电变压器	630	28.95%	0	0				-35.03%
13148	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区4号变电站202配电变压器	800	59.63%	1	1				-43.15%
13149	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产4号变电站1号变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-34.80%
13150	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	查牛变704金牛线金牛干永丰分19变台	160	58.44%	0.58	0.58				-40.70%
13151	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线胡古分95	200	24.60%	0	0				-38.94%
13152	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟6变电站1变压器	400	35.40%	0	0				-38.47%
13153	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期5变电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2027年12月	-65.01%
13154	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干双楼村分津通支3柱上变压器	100	7.80%	0.08	0.08				7.57%
13155	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线花牛五组照明	100	81.90%	0.82	0.82	2022年12月			-44.43%
13156	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线43右1变台	200	17.70%	0.18	0.18				24.56%
13157	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左13右2右2	200	19.20%	0.19	0.19				0.00%
13158	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲1台	400	56.10%	1	1		是	2025年12月	-26.64%
13159	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭9台区	250	68.80%	0.69	0.69				-37.82%
13160	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳军鑫消防器材装备有限公司	200	25.20%	0.25	0.25				6.79%
13161	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	井坑子机井	50	79.20%	1	1		是	2025年11月	-40.04%
13162	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线排水分韭菜岗子支26左6右2变台	200	31.15%	0.31	0.31				-36.03%
13163	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线红台分5右1柱上变压器	200	33.30%	0	0		是	2026年12月	11.64%
13164	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变202变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-41.97%
13165	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城E、F区变电站202开关柜	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.59%
13166	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦2箱变2变压器	800	34.13%	0	0				-43.07%
13167	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	金冠御景西城1配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13168	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域5箱变1变压器	630	40.76%	0	0				-41.39%
13169	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后山嘴子分48	160	83.53%	0.84	0.84	2025年4月			-34.58%
13170	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线北甸子台	160	51.50%	0.52	0.52				-47.88%
13171	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南村综合一台	400	52.50%	0.53	0.53				15.56%
13172	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团3变电站201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-4.63%
13173	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线砖厂分14+1	400	24.60%	0.25	0.25				-44.52%
13174	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北照明	400	92.40%	1	1	2022年12月			-51.46%
13175	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右9右1	200	90.90%	1	1	2022年12月	是	2027年	-43.95%
13176	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-40.19%
13177	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园5号变电站1号变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年	-42.66%
13178	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子北几13	160	26.25%	0	0		是	2025年12月	-26.90%
13179	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜于42左2	400	4.50%	0	0				0.00%
13180	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城25号变电站202配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-41.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13181	于洪	平罗变	平辛线	郝三家村网改新台	400	23.10%	0	0				7.27%
13182	和平	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线18	400	58.40%	1	1				-37.37%
13183	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线五里山南台	315	24.13%	0.24	0.24				-42.50%
13184	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长村永明淡水鱼公变台区	200	31.20%	0.31	0.31				0.00%
13185	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	南里分变电站1变压器	100	60.90%	1	1		是	2025年12月	-31.64%
13186	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区1箱变2变压器	400	58.50%	0.59	0.59				-37.79%
13187	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-1.74%
13188	沈北	詹屯变	詹屯变7852职教乙线	沈煤大桥4箱变201配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-21.98%
13189	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭一期1号变电站1号配电变压器	630	15.05%	0	0		是	2025年12月	-13.95%
13190	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城3号变电站201配电变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-38.55%
13191	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前山嘴子支03	100	95.40%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-34.85%
13192	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG 雨坛干雨坛甲4(金生社区3)02变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
13193	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	YHG 胡台粮库小区G台	400	56.40%	1	1		是	2025年12月	-91.42%
13194	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站1号配电变压器	200	66.00%	1	1		是	2025年12月	-38.94%
13195	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区2箱变1变压器	800	25.88%	0	0				-46.22%
13196	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干55右8右4	315	78.73%	0.79	0.79				-42.79%
13197	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
13198	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线122	400	16.58%	0	0		是	2025年	-36.98%
13199	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾二期1箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
13200	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期2箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
13201	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望乙线陵望干33+1柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-50.75%
13202	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北线博士园分1箱变1变压器	630	63.49%	0.63	0.63				-42.73%
13203	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支5右4变台	400	66.50%	0.67	0.67				-28.52%
13204	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线29	315	46.67%	0	0				-44.92%
13205	和平	青年变	青年变368青二线	青二线63	315	35.56%	0	0				-42.86%
13206	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支17左2右1柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-16.15%
13207	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线142左4变台	200	25.80%	0	0		是	2025年12月	-56.92%
13208	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前干37	315	48.89%	0.49	0.49				-33.81%
13209	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分12左4变压器	315	61.90%	1	1		是	2025年12月	-27.39%
13210	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右2变压器	315	60.32%	1	1		是	2025年12月	-46.21%
13211	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干58左7变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-50.51%
13212	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分25公变	400	6.00%	0.06	0.06				-21.42%
13213	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(北)	315	3.17%	0	0				-42.19%
13214	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	丰乐乙B之1公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-30.04%
13215	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分1+1	315	60.32%	0.60	0.60				-44.58%
13216	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干25柱上变压器	315	51.75%	0.52	0.52				-38.94%
13217	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干43柱上变压器	400	72.25%	0.72	0.72				-44.34%
13218	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分4	100	27.20%	0.27	0.27				-44.77%
13219	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分11变压器	315	63.75%	1	1				-16.11%
13220	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分18变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
13221	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	劳动变156东路甲线东路甲线东路干15	315	42.86%	0	0				-42.67%
13222	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13223	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次1主变	315	75.56%	0.76	0.76				-21.47%
13224	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变2站内变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-52.99%
13225	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	保工小区变电站202柜	630	16.51%	0.17	0.17				-50.74%
13226	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区6变电站201	400	41.60%	0.42	0.42				-32.56%
13227	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区1变电站201	500	68.48%	0.68	0.68				-41.70%
13228	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13229	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭5箱变2变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13230	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
13231	沈河	方家变	方家变668方南乙线	华龙奥翔1箱变1变压器	500	15.36%	0.15	0.15				-41.76%
13232	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园2期2变电站1变压器	630	97.27%	1	1	2023年9月	是	2026年12月	-40.38%
13233	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景1号变电站2号变压器	500	32.40%	0	0		是	2027年12月	-45.12%
13234	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变1变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-39.61%
13235	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园4箱变1	630	34.29%	0.34	0.34				-46.87%
13236	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工街14变电站201	400	23.70%	0.24	0.24				-43.44%
13237	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园1箱变1变	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
13238	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	北陵小区箱变1	500	86.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-49.24%
13239	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站2配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2025年12月	-11.03%
13240	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期2箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-35.42%
13241	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十三号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0				-40.67%
13242	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	南李官小区变电站1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				6.74%
13243	皇姑	文北变	70482文岗线	万科未来城二期1箱式变电站2配电变压器	800	56.10%	1	1		是	2025年12月	2.40%
13244	康平	胜利变	胜利变9509造纸线	造纸线哈户北分支007	50	42.00%	0.42	0.42				-56.88%
13245	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄1变电站1号变压器	630	3.43%	0.03	0.03				100.00%
13246	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站2变压器	630	19.37%	0	0				-39.14%
13247	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线公安局家属楼	200	65.60%	0.66	0.66				-34.90%
13248	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线13左6柱上变压器	315	1.52%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
13249	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭于218变台	200	64.05%	0.64	0.64				-29.89%
13250	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任东水田支002	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-1252.03%
13251	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	漾子泡6.7组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13252	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站1变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-39.90%
13253	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左19变台	200	19.90%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
13254	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	旭辉公元小区箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-8.87%
13255	于洪	光辉变	光东线	小微十家村东	200	66.90%	0.67	0.67				-10.47%
13256	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线菜园子支10	200	13.43%	0.13	0.13				-39.23%
13257	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	YHG_（金山小区）三期箱式变电站2号配电变压器	250	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
13258	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线范屯分66左8变台	400	16.35%	0	0		是	2025年12月	-114.70%
13259	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区2箱变2变压器	400	17.20%	0.17	0.17				22.62%
13260	于洪	得胜变	得河线95442	银湖雅苑V街区二期2变电站2配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-39.71%
13261	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线钱屯东支001	400	32.10%	0.32	0.32				-20.73%
13262	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
13263	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景2201变压器	500	31.20%	0.31	0.31				-43.47%
13264	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干20左12之1柱上变压器	315	26.67%	0.27	0.27				-43.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13265	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区3变）	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
13266	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩1箱变2变压器	800	32.10%	0	0				20.13%
13267	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡子分32左7变台	100	16.00%	0.16	0.16				-69.46%
13268	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0				-36.56%
13269	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线白家岗棚菜生产西台新	100	71.70%	0.72	0.72				0.00%
13270	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业3台支1	400	65.10%	1	1				100.00%
13271	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝西沟支16	50	0.00%	0.00	0.00				-58.07%
13272	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站202变压器	630	49.21%	0	0		是	2027年12月	-41.76%
13273	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	万中干21公变	400	94.20%	1	1	2025年6月			-41.74%
13274	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线一二组支13	200	44.70%	0.45	0.45				-28.42%
13275	于洪	平罗变	平辛线	小微裕丰农资台	400	45.60%	0	0				100.00%
13276	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-43.90%
13277	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座1变电站1站内变压器	500	31.60%	0	0				-38.92%
13278	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站2变压器	630	12.44%	0	0				-35.66%
13279	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2202配电变压器	400	19.50%	0.20	0.20				-20.06%
13280	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线8	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-62.32%
13281	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期B区2变电站201变压器	500	44.80%	0.45	0.45				-52.79%
13282	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦9箱变2变压器	800	26.63%	0	0				-35.94%
13283	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支37左1柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
13284	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田6支005	100	48.00%	0.48	0.48				-29.19%
13285	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分12变压器	200	16.40%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
13286	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景8变电站1变压器	630	51.05%	0.51	0.51				-37.97%
13287	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡12号小区变电站1变压器	630	31.62%	0	0				-36.07%
13288	浑南	安顺变	安顺变148安科线	润山府1号变电站1号配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2027年12月	7.10%
13289	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	达连南井分长生支6右04变压器	50	39.60%	0.40	0.40				-48.52%
13290	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城15变电站变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
13291	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线茨于大棚东	80	8.63%	0.09	0.09				-52.53%
13292	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城4号变电站201配电变压器	800	35.25%	0	0				-37.42%
13293	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城6号变电站201配电变压器	400	29.20%	0	0				-33.03%
13294	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线18左14左1变台	200	19.50%	0.20	0.20				15.46%
13295	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	601所3箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
13296	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线唐僧庙分八队支013	50	91.50%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-34.83%
13297	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分十二家子支002	200	31.50%	0.32	0.32				-40.12%
13298	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分138右12柱上变压器	200	46.80%	0.47	0.47				49.08%
13299	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分1右2变台	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
13300	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭2箱式变电站1配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-9.70%
13301	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府5变电站1变压器	500	42.88%	0	0		是	2025年12月	-22.58%
13302	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城2箱变2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-41.43%
13303	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右5	250	55.20%	1	1		是	2025年12月	-27.32%
13304	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	大架北考核改造	400	46.20%	0	0		是	2026年12月	16.24%
13305	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站2配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-44.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13306	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区2变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0				76.26%
13307	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支14变台	200	55.20%	0.55	0.55				-21.33%
13308	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站201间隔配电变压器	315	44.57%	0	0				-44.27%
13309	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村11机井	100	47.20%	0.47	0.47				-50.22%
13310	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干后柳分14变台	200	55.20%	1	1		是	2025年12月	-37.45%
13311	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站1变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
13312	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期3变电站1变压器	800	17.75%	0	0		是	2026年12月	6.94%
13313	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产8变电站201间隔配电变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-40.08%
13314	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线13左2	400	23.00%	0	0				8.11%
13315	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干景屯分50变台	400	16.35%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
13316	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合1变电站2变压器	630	25.14%	0	0				-38.11%
13317	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60右3	80	50.25%	1	1		是	2027年	-51.18%
13318	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站7箱变1变压器配电变压器	630	31.24%	0	0		是	2026年12月	-35.34%
13319	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	富禹金科繁梦里二期2变电站1配电变压器	630	0.63%	0	0				0.00%
13320	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线44	315	35.24%	0.35	0.35				-37.73%
13321	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂3箱式变电站2配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13322	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱1变考核	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-40.73%
13323	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期5变电站202变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.90%
13324	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分前田家支3	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-151.18%
13325	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站1号变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-36.17%
13326	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
13327	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	蓝山墅一期1号变电站2号变压器	630	2.86%	0	0				99.01%
13328	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾2配电室1配电变压器	800	12.30%	0	0				100.00%
13329	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分88老三面西台	200	63.00%	1	1		是	2025年12月	-25.63%
13330	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城1箱变1变压器	630	22.86%	0	0				11.69%
13331	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园7变电站1变压器	400	16.50%	0.17	0.17				-43.54%
13332	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站1号配电变压器	400	45.60%	0	0		是	2027年12月	-40.04%
13333	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干102+1左2	200	8.70%	0	0		是	2027年	-25.07%
13334	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区5变电站2变压器	315	19.43%	0.19	0.19				-25.32%
13335	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期3箱变201配电变压器	630	8.25%	0.08	0.08				19.07%
13336	东陵	杨官变	杨孤甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分53左支01柱上变压器	100	30.80%	0	0		是	2026年12月	-67.10%
13337	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站2号配电变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-42.21%
13338	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城23号变电站202配电变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-45.95%
13339	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	广场北变电站201间隔配电变压器	630	10.29%	0	0		是		100.00%
13340	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房三组分台	200	63.30%	0.63	0.63				15.30%
13341	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放村3台	400	137.70%	1	1	2022年12月			-37.58%
13342	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	红工干27左4	315	49.21%	0.49	0.49				-42.23%
13343	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站1变压器	400	32.10%	0.32	0.32				-36.33%
13344	于洪	范屯变	范北线	小微兰屯西二台区	200	5.25%	0.05	0.05				-80.38%
13345	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产2箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.44%	0.12	0.12				-39.49%
13346	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-43.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13347	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎四组照明	200	46.20%	0.46	0.46				-21.14%
13348	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分10变台	200	26.40%	0.26	0.26				-39.56%
13349	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13350	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城1号变电站1变压器	630	6.98%	0	0				-40.51%
13351	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景2变电站1变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-34.40%
13352	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站2号变压器	630	25.71%	0	0				-39.66%
13353	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分18右11	315	43.81%	0.44	0.44				-43.69%
13354	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城B区1站房1变压器	630	30.48%	0	0				-39.40%
13355	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	苏北变374砂轮甲线砂轮甲线34右3	200	61.50%	1	1				-32.68%
13356	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线19	400	13.25%	0.13	0.13				-54.29%
13357	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干39变压器	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
13358	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分15左4	250	69.20%	1	1		是	2027年12月	-43.83%
13359	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分17公变	315	37.14%	0.37	0.37				-92.33%
13360	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线黑岗分10	315	28.70%	0	0		是	2025年12月	-45.93%
13361	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右6右1	200	43.80%	0	0				-40.72%
13362	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干6	315	26.67%	0	0		是	2027年12月	-44.93%
13363	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干33	250	26.40%	0	0		是	2027年12月	-45.33%
13364	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分7变台	250	44.16%	0	0		是	2027年12月	-52.40%
13365	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右10变台	315	60.63%	1	1		是	2025年12月	-47.39%
13366	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二1箱变2号变	630	50.16%	0.50	0.50				-41.51%
13367	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变1号变	630	32.70%	0.33	0.33				-44.48%
13368	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变2号变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13369	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站2变压器	400	37.50%	0	0				-46.82%
13370	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	辽大高职1箱变2号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
13371	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期2箱变1号变	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
13372	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大二区2变电站202柜	400	60.60%	0.61	0.61				-39.34%
13373	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	高官花园1箱变2变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-39.01%
13374	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13375	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	保利百合花园北园2变电站201变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13376	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城5箱变1变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-37.95%
13377	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	农垦大厦一次1主变	630	15.62%	0.16	0.16				-38.74%
13378	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	龙汉花园变电站1变压器	630	22.22%	0	0				-49.15%
13379	铁西	历工变	历工变10444历动乙线	兴华街12变电站201柜	200	10.80%	0.11	0.11				-38.96%
13380	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都7变电站201变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-43.38%
13381	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园3号变电站2号变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-41.22%
13382	沈河	长青变	长青变450长大乙线	铝制品变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-57.64%
13383	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城2变电站201	400	54.80%	1	1		是	2027年12月	-36.99%
13384	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站202间隔配电变压器	400	56.70%	1	1				8.05%
13385	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科分XB2箱变（单）	400	39.20%	0.39	0.39				-34.38%
13386	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站1号配电变压器	500	37.12%	0	0		是	2027年12月	-28.15%
13387	新民	新民变	新民变30162营东线	YHG 范屯分40范屯村自维16柱上变压器	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
13388	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站202配电变压器	630	19.68%	0	0				-39.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13389	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	南宁北分8(银川)202间隔配电变压器	500	23.68%	0.24	0.24				-43.54%
13390	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城3变电站202间隔变压器	630	46.48%	0	0				100.00%
13391	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境3.1期局维箱变201间隔配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-31.96%
13392	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干东青分26左13变台	200	124.25%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-32.95%
13393	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十二号(微)	400	21.60%	0.22	0.22				14.95%
13394	铁西	历工变	历工变10482历达线	旭辉锦堂2变电站201间隔配电变压器	630	55.24%	1	1		是	2027年12月	-34.73%
13395	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线107右5变台	200	64.95%	0.65	0.65				-30.13%
13396	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干146+1左1	200	58.80%	1	1				3.59%
13397	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支50	200	26.50%	0.27	0.27				-35.13%
13398	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司(金墅花园)小区局维箱式变电站1号配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2026年12月	51.64%
13399	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景2站房2变压器	630	42.41%	0.42	0.42				-42.81%
13400	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期1局维-1	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-36.50%
13401	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分30右1变台	200	16.50%	0.17	0.17				-45.62%
13402	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干吉康分6左1变台	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
13403	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分21变台	200	57.60%	1	1		是	2025年12月	-32.79%
13404	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干文城分达连支53右21	100	42.90%	0.43	0.43				0.00%
13405	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵7队台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13406	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站1变压器	800	9.90%	0.10	0.10				8.19%
13407	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-39.71%
13408	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造工程C区41变配电变压器	400	17.25%	0.17	0.17				-41.32%
13409	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线32右7变台	200	35.00%	0.35	0.35				100.00%
13410	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园1号变电站202配电变压器	500	43.20%	0	0				-34.74%
13411	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 二炮小区西院家属区箱式变电站1号配电变压器	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
13412	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干龙红分赵家沟支22+1左1柱上变压器	200	19.50%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
13413	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北几05	200	27.00%	0.27	0.27				-34.38%
13414	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	和平新居2变电站1变压器	315	22.86%	0	0		是	2026年12月	-46.64%
13415	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线各力房南台照明	400	22.43%	0.22	0.22				-35.01%
13416	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右62	200	33.30%	0	0		是	2027年	0.67%
13417	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大四分65左3左5变台	200	40.20%	0.40	0.40				-46.42%
13418	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分50右01	200	40.80%	0	0		是	2025年	-23.23%
13419	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干81右8	400	59.25%	0.59	0.59				-29.55%
13420	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区4号变电站2号变压器	400	22.50%	0	0		是	2027年	-40.13%
13421	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家西大棚003	50	25.80%	0	0		是	2026年12月	-26.79%
13422	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村南一台	400	27.60%	0	0				-38.81%
13423	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-1	400	31.60%	0	0		是	2026年12月	-38.90%
13424	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线88变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13425	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线六台子分22右10变台	200	12.60%	0.13	0.13				0.00%
13426	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯村分04	400	19.50%	0.20	0.20				-33.07%
13427	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干43+1变压器	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13428	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区1箱式变电站1配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13429	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干189左6	315	26.86%	0	0		是	2027年	-6.19%
13430	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙西南台照明	400	51.60%	0.52	0.52				-35.55%
13431	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线半拉山分八旗饮品支3	200	71.20%	0.71	0.71				91.27%
13432	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干64右4左2	200	9.30%	0.09	0.09				51.92%
13433	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站1变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-43.91%
13434	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期1变电站201开关柜	630	24.13%	0.24	0.24				-43.31%
13435	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳市沈北新区麒麟大物垂钓场	200	36.40%	0.36	0.36				-40.16%
13436	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾三期1变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
13437	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	朝阳氧气厂西台柱上变压器	200	78.00%	0.78	0.78				-19.94%
13438	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区2变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13439	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭2变电站1变压器	315	41.27%	0	0				-42.93%
13440	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
13441	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚菲温泉度假区1变电站2变压器	630	1.27%	0.01	0.01				4.74%
13442	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	吴家屯粮库箱变201间隔配电变压器	100	19.80%	0	0				100.00%
13443	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分29右1变台	160	38.00%	0	0		是	2027年12月	-25.58%
13444	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
13445	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩东余村希望养殖场公变台区	200	9.90%	0.10	0.10				0.00%
13446	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯东支07（崔家村台）	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-57.31%
13447	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小鸡地设施小区支013	50	54.90%	1	1		是	2026年5月	-52.31%
13448	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡2箱变1变压器	400	24.60%	0	0				-43.43%
13449	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站202配电变压器	400	36.00%	0	0				-43.79%
13450	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站2	500	24.32%	0.24	0.24				-49.38%
13451	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干高坎分25	200	20.70%	0.21	0.21				-20.21%
13452	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分西支003	50	147.60%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.34%
13453	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支40右10左1	400	20.70%	0.21	0.21				-42.84%
13454	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期4变电站202间隔配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
13455	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区2202间隔配电变压器	160	61.25%	0.61	0.61				-34.82%
13456	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团5变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
13457	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线辽宁嘉鸿房地产开发有限公司（原香墅）2	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-42.20%
13458	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干政府分6变台	400	63.90%	0.64	0.64				-35.52%
13459	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府一期3号变电站2号配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2027年12月	-2.70%
13460	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶新苑1变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-45.99%
13461	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支064	200	23.00%	0.23	0.23				-33.13%
13462	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线沈阳市九十八中学钛厂	80	54.50%	0.55	0.55				-74.14%
13463	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线林场台	200	59.50%	1	1		是	2025年11月	-44.04%
13464	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区5号变电站1号变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年	-44.84%
13465	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村2机井	50	38.80%	0.39	0.39				-30.41%
13466	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线164号右2柱上变压器	200	16.20%	0	0		是	2026年12月	-29.04%
13467	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区2变电站1变压器	630	52.95%	1	1		是	2025年12月	-40.15%
13468	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑农场村秸秆压块公变台区	200	52.00%	0.52	0.52				100.00%
13469	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分58右6左9变台	400	19.50%	0	0				78.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13470	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区3号箱式变电站2号配电变压器	630	55.24%	0.55	0.55				-40.32%
13471	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干11变台	315	31.75%	0.32	0.32				-35.07%
13472	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区7变电站1变压器	630	14.73%	0.15	0.15				-41.78%
13473	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15右2	200	13.50%	0	0				-39.21%
13474	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	57.46%	1	1		是	2025年12月	-52.96%
13475	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大古柳分张美支6左T16	200	38.40%	0.38	0.38				-54.01%
13476	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	x铁路三供一业（瓦厂）	200	19.50%	0	0				-19.63%
13477	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房村综合二台	200	46.20%	0.46	0.46				39.54%
13478	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变782水孙乙线水孙乙干杨官分74左支03柱上变压器	80	46.75%	0	0				100.00%
13479	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员3箱变2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-42.44%
13480	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-42.85%
13481	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安村 I C 台	400	28.60%	0.29	0.29				-42.74%
13482	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分01	200	43.05%	0.43	0.43				-78.20%
13483	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支04	30	8.67%	0	0		是	2026年5月	-56.07%
13484	于洪	东民变	机床一线	小微机床一线2加1左4	200	45.60%	0	0				5.96%
13485	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	于家房14组新1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13486	于洪	兰台变	兰张线	兰台1台区	160	42.00%	0.42	0.42				-31.85%
13487	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家七台	315	85.08%	1	1	2023年7月	是	2025年6月	-40.86%
13488	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干李屯分9左8变台	200	57.60%	0.58	0.58				-24.17%
13489	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左16左3变台	50	65.40%	0.65	0.65				-44.57%
13490	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利修配厂	200	49.43%	0.49	0.49				14.32%
13491	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干048	100	47.60%	0.48	0.48				-50.10%
13492	于洪	东民变	东红线	小微东红线29左19	200	79.80%	1	1				44.84%
13493	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站2号配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
13494	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期3号变电站2号配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	80.73%
13495	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13496	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线欢子洞分135	400	15.90%	0.16	0.16				100.00%
13497	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变2变压器	500	14.72%	0.15	0.15				-42.97%
13498	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分中街支30杆（乡南台）	200	16.20%	0	0		是	2025年9月	-39.48%
13499	浑南	下深变	下深变274三环甲线	海域香庭二期2号变电站1号配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-30.30%
13500	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变2配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
13501	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大四分140变台	400	28.50%	0.29	0.29				-59.08%
13502	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北4变电站1号主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13503	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	铸造分12之2柱上变压器	250	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
13504	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱1变考核	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-2.27%
13505	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外西南台新台（煤改洁）	400	20.60%	0.21	0.21				-35.40%
13506	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑4箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
13507	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家西1台	400	14.10%	0	0				100.00%
13508	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右7变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
13509	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干42右2+1公变	315	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
13510	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支9变压器	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	-34.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13511	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线51	200	25.00%	0	0		是	2026年	-42.04%
13512	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干9之1变压器	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-60.27%
13513	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新 区3柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-50.18%
13514	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61公变	400	59.10%	0.59	0.59				-47.88%
13515	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分4	200	91.50%	1	1	2022年12月			-32.65%
13516	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62左6左1	500	22.80%	0.23	0.23				-49.04%
13517	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金山分21右5+1	315	66.67%	0.67	0.67				-35.16%
13518	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线25右4左1	315	26.03%	0.26	0.26				-35.17%
13519	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分10柱上变压器	200	10.80%	0	0		是	2025年12月	-32.77%
13520	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干148	315	24.76%	0.25	0.25				-41.60%
13521	和平	青年变	青年变368青二线	绿阳小区主变	200	37.60%	0	0				-33.42%
13522	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13523	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次1变压器柜1主变	630	13.33%	0	0				-47.46%
13524	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	天惠大厦变电站一次3变压器柜3主变	630	0.00%	0	0				0.00%
13525	和平	方型变	方型变442方青甲线	吉林路主变	630	20.32%	0	0				-43.74%
13526	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园6小区变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-43.46%
13527	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙12箱变1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-45.22%
13528	和平	太原变	太原变044南五乙线	美龙家园1#1#变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-45.07%
13529	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区3变电站2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-38.61%
13530	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区3变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13531	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	明哲园2变电站201柜	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-38.95%
13532	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#1主变	500	8.32%	0	0				-38.53%
13533	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸3#2主变	500	9.60%	0	0				-48.95%
13534	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝1箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13535	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲11箱变1号变	400	24.40%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
13536	沈河	站前变	站前变240光达线	光达2变电站1变压器	800	1.80%	0.02	0.02				-35.90%
13537	沈河	长青变	长青变444长南甲线	嘉兴园1箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
13538	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富5变电站1变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-36.17%
13539	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园11主变	630	24.00%	0.24	0.24				-31.82%
13540	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	百鸟园箱变1号变	400	41.20%	0.41	0.41				-41.55%
13541	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园5号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
13542	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-40.76%
13543	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区2号变电站1号变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-43.04%
13544	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区11箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
13545	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色3号变电站01号变压器	1000	60.00%	1	1				-42.20%
13546	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13547	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线39+1	200	9.90%	0	0				-39.20%
13548	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千71省宅1间隔201配电变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-45.53%
13549	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区2201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年9月	-40.62%
13550	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站1主变	800	21.75%	0.22	0.22				-40.97%
13551	于洪	平罗变	平辛线	秋家村1台	200	96.00%	1	1	2022年12月			-23.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13552	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3公寓202间隔配电变压器	400	40.88%	0	0		是	2026年12月	-36.86%
13553	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 三家子2-2（三家子分71左1）	315	71.05%	0.71	0.71				-48.68%
13554	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	YHG 荒地1台区（荒地分7左1+1号）	200	83.70%	1	1	2024年9月	是	2025年	-34.08%
13555	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱2号考核箱变配电变压器	630	53.81%	1	1		是	2026年12月	-41.79%
13556	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干东方明珠花园201间隔配电变压器	800	33.50%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
13557	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉住宅	80	43.13%	0.43	0.43				-26.37%
13558	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分20+1左2	200	3.60%	0.04	0.04				4.94%
13559	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线54左3	200	87.00%	1	1	2024年9月	是	2026年	-45.80%
13560	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期3变电站2主变	800	24.38%	0.24	0.24				-32.59%
13561	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干马工分01	315	54.38%	0.54	0.54				-32.02%
13562	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭2箱变202	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13563	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左13	160	59.25%	0.59	0.59				-30.05%
13564	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居1箱变2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-38.25%
13565	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线42	400	42.50%	0	0		是	2025年12月	13.75%
13566	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城6号变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-41.73%
13567	和平	方型变	方型变480方太乙线	铁医分7观海园201间隔配电变压器	630	67.43%	1	1				-41.98%
13568	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十九号变电站202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0				-29.47%
13569	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线城北农企	100	84.30%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-33.09%
13570	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线97变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-17.97%
13571	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干47+1右1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13572	大东	如意变	如意变856如沈乙线	骨科医院小区箱变（单）	500	15.20%	0.15	0.15				-42.45%
13573	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干11右1	100	14.40%	0.14	0.14				-60.59%
13574	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期2变电站1号配电变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-40.18%
13575	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	沈阳奥园广场二期C区及二期D区工程1变电站1变压器	630	47.30%	0	0				-34.44%
13576	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	浦东街道徐家屯徐宝顶玉米种植公变台区	400	31.80%	0.32	0.32				100.00%
13577	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几7	400	33.90%	0.34	0.34				100.00%
13578	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干175	160	71.88%	0.72	0.72				-40.25%
13579	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	边城变电站1变压器	630	57.65%	0.58	0.58				-38.38%
13580	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府五期小区变电站1变压器	400	34.80%	0.35	0.35				-36.38%
13581	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首1号变电站1号变压器	500	9.60%	0	0				-47.02%
13582	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	YHG 华盛变台柱上变压器	315	92.95%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-41.19%
13583	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑1箱变2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
13584	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里5小区变电站1变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-41.87%
13585	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑2变电站1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-37.61%
13586	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	张屯变403赖花甲线赖花甲干兴隆分40右8变台	200	49.10%	0.49	0.49				-39.68%
13587	于洪	兰台变	兰家线	沙岭1台区	315	60.38%	1	1				-34.25%
13588	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干党校分9右8加1	400	11.10%	0	0				100.00%
13589	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干67右1分01	100	41.50%	0.42	0.42				-26.36%
13590	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场3变电站2变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-38.18%
13591	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站2变压器	800	32.25%	0.32	0.32				-42.58%
13592	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	教学1箱变（单）	315	74.67%	1	1				-38.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13593	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房1配电变压器	630	8.25%	0.08	0.08				6.88%
13594	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村南二	200	63.60%	0.64	0.64				-39.59%
13595	苏家屯	山林变	山林变61548林达甲线	英窝支9左6左9左2	200	11.40%	0.11	0.11				-59.07%
13596	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区3变电站1变压器	250	64.64%	1	1		是	2025年12月	-49.75%
13597	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期8变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-38.06%
13598	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城6号变电站202配电变压器	500	40.80%	0	0				-32.57%
13599	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城3变电站-2	630	89.52%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-43.58%
13600	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1右2柱上变压器	400	46.60%	0	0		是	2025年12月	-35.33%
13601	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所2箱变201间隔配电变压器	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
13602	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南西南台照明	400	113.70%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-43.37%
13603	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家南台	100	85.50%	0.86	0.86	2022年12月			-39.04%
13604	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都5变电站1变压器	630	56.89%	1	1				-31.96%
13605	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右28右7右6	200	38.40%	0	0		是	2025年	-24.89%
13606	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖南南西台新台（2021微）	200	82.80%	1	1	2024年7月	是	2025年11月	-53.22%
13607	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园2变电站1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-43.95%
13608	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖2箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	45.46%
13609	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄黄吴线吴分01（清洁能源）	400	6.98%	0.07	0.07				9.35%
13610	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	38.10%	0	0		是		-11.84%
13611	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区6变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
13612	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连4台区	200	27.60%	0.28	0.28				-24.61%
13613	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期5箱变1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-32.29%
13614	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城35号变电站201配电变压器	630	56.19%	0.56	0.56				-40.21%
13615	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树枝044	200	47.10%	0.47	0.47				-33.61%
13616	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东南台区	400	20.40%	0.20	0.20				-14.15%
13617	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	翡翠华庭1变电站1变压器	630	47.62%	0	0				-37.92%
13618	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右3左1之1柱上变压器	400	30.25%	0	0				-40.03%
13619	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.61%
13620	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园1箱变2变压器	800	17.10%	0.17	0.17				8.21%
13621	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变201	500	63.84%	0.64	0.64				-39.93%
13622	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3变电站1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
13623	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-32.21%
13624	大东	大志变	大志变70582志东乙线	西寺分28左18+1	100	49.20%	0	0				-40.94%
13625	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳泰盈房产开发有限公司	630	70.16%	1	1		是	2026年12月	-39.93%
13626	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐 and 名郡3箱式变电站2配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	23.61%
13627	沈北	农高变	农商线	岫湖郡五期1局维变电站201配电变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年12月	18.52%
13628	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站1变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
13629	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线9左2变台	315	74.16%	0.74	0.74				-40.12%
13630	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太后支006	100	70.60%	1	1		是	2026年5月	-35.11%
13631	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居12号变电站201间隔配电变压器	800	18.75%	0	0				-41.00%
13632	辽中	金山变	金山变45540金杨线	腰堡村综合一台（微）	400	11.10%	0.11	0.11				-47.01%
13633	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-44.62%
13634	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干王岗分双山子支35变台	100	51.60%	0.52	0.52				-42.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13635	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	吉顺小区1箱变201间隔配电变压器	630	27.05%	0	0				-44.54%
13636	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村二六组照明	200	43.90%	0.44	0.44				-24.12%
13637	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分41	30	118.67%	1	1	2022年12月			-41.69%
13638	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站202间隔配电变压器	630	41.59%	0.42	0.42				0.00%
13639	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村9机井	50	46.00%	0.46	0.46				-48.00%
13640	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月1号变电站202间隔配电变压器	1000	19.68%	0	0		是	2027年12月	13.99%
13641	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支10变台	200	59.70%	0.60	0.60				-40.10%
13642	于洪	平罗变	平罗线	小微鼎丰门窗有限公司台	400	0.00%	0	0				0.00%
13643	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗八三堡李莹大棚公变台区	200	23.70%	0.24	0.24				100.00%
13644	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线东台支004	200	54.60%	1	1				-26.44%
13645	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	YHG 河北乙线7	315	31.75%	0	0				-39.72%
13646	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干19之9柱上变压器	250	7.92%	0	0		是	2025年12月	-145.97%
13647	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线气象局北考核	100	46.20%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
13648	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
13649	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山5箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-43.31%
13650	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右28右7	200	23.40%	0.23	0.23				10.86%
13651	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区1变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
13652	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区7变电站1变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
13653	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园2变电站202配电变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-27.04%
13654	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线靠龙山分025	50	108.90%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-26.92%
13655	新民	新民变	新民变30172化肥线	地王花园1变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
13656	于洪	平罗变	平罗线	小微平罗村3台	200	19.50%	0	0				100.00%
13657	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A1-局维间隔201配电变压器	800	51.90%	1	1		是	2026年12月	-42.24%
13658	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	孝新干蒲泵分38（一站式）	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	4.21%
13659	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站202配电变压器	500	45.12%	0.45	0.45				-41.06%
13660	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分4左4+1右1	200	12.90%	0	0				100.00%
13661	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香5变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-42.95%
13662	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	一站式-沈阳红利建设工程有限公司-中尹茨榆分106+1左支4	200	7.50%	0.08	0.08				2.07%
13663	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘二堡家属楼	315	35.24%	0	0		是	2025年10月	-41.90%
13664	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	聚贤雅居土建变201	250	32.40%	0	0		是	2027年12月	-51.38%
13665	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河二区1变电站2变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-40.82%
13666	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场4小区变电站202变压器	630	48.25%	0	0		是	2027年12月	-33.48%
13667	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园3变电站1变压器	630	6.35%	0	0				-28.08%
13668	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干28柱上变压器	400	48.80%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
13669	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期2变电站1变压器	800	11.40%	0.11	0.11				100.00%
13670	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变2配电变压器	500	11.20%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
13671	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园5号变电站1号变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-38.86%
13672	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	奉天九里三期2变电站2配电变压器	500	37.76%	0.38	0.38				-39.90%
13673	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光6箱式变电站配电变压器	630	25.95%	0	0		是	2025年12月	-37.48%
13674	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线3右7变台	200	82.80%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
13675	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左26	400	7.80%	0.08	0.08				-45.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13676	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	卫校分12左1	315	8.38%	0	0		是	2025年	-11.85%
13677	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线胡古分33	400	18.00%	0	0				-13.97%
13678	于洪	得胜变	得工线95446	德胜2台	200	52.20%	0.52	0.52				-35.40%
13679	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村1机井(2020微)	200	20.40%	0	0		是	2025年10月	-47.29%
13680	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾8箱式变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-26.83%
13681	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台线44左12左7变台	200	20.10%	0	0		是	2025年12月	-22.47%
13682	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇3变电站1变压器间隔配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
13683	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干新台子分新台子支7(一站式)	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
13684	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-40.72%
13685	和平	三好变	三好变172丽景乙线	丽景小区用户202配电变压器	1250	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13686	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥15箱变202配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-23.52%
13687	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	卧康线智达分01	400	75.60%	1	1				100.00%
13688	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站1主变	630	25.52%	0	0				-34.97%
13689	沈北	清水变	清水变73648清辉线	二井2箱变202配电变压器	630	5.08%	0.05	0.05				-26.09%
13690	沈北	道义变	道义变地铁线	辽宁省省直建设集团有限公司2箱式变电站1号变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
13691	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲5变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	6.77%
13692	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站1号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	-147.62%
13693	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家二组照明	400	62.10%	0.62	0.62				-38.52%
13694	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光2变电站202间隔配电变压器	800	45.50%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
13695	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	沈北新区丰蕴大米加工厂(一站式服务)	200	19.20%	0.19	0.19				9.63%
13696	皇姑	崇山变	崇山变10279嫩江甲线	中汇广场2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13697	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	丽欣园箱式变电站2配电变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-43.32%
13698	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支14+1左3	200	60.30%	0.60	0.60				4.52%
13699	沈北	大志变	大志变70564志西线	志西干64花盆分1沈阳嘉诚商贸有限公司柱上变压器	100	11.70%	0	0		是	2026年12月	-0.95%
13700	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线宋岗分13左2右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-28.17%
13701	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学干18柱上变压器	250	35.60%	0.36	0.36				-35.21%
13702	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之3柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
13703	大东	毛君变	毛君变7958毛沈线	毛沈线沈站干34	50	12.60%	0.13	0.13				-41.62%
13704	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支44变压器	315	6.03%	0.06	0.06				-48.85%
13705	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干7之1柱上变压器	315	42.29%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
13706	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	长风干40柱上变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
13707	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍家变450鲍施线鲍施干营房分6	100	71.40%	1	1		是	2025年	-51.03%
13708	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左9+1	200	36.90%	0	0				-76.12%
13709	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线228	315	34.13%	0	0				-35.27%
13710	和平	方型变	方型变480方太乙线	省委分4	250	2.00%	0	0				-30.30%
13711	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分9右1公变	315	36.83%	0.37	0.37				-42.99%
13712	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干13右5	315	19.71%	0	0				-39.84%
13713	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干11右1柱上变压器	315	65.90%	0.66	0.66				-35.83%
13714	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分31柱上变压器	200	37.50%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
13715	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线37	315	33.49%	0	0		是	2025年12月	-45.48%
13716	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线19	200	90.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13717	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线沙场分12	400	28.75%	0	0				-14.02%
13718	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线22	315	67.56%	1	1		是	2025年12月	-39.21%
13719	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分5左2	200	38.10%	0.38	0.38				-28.16%
13720	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右5	315	24.76%	0.25	0.25				-44.38%
13721	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义1	315	12.70%	0.13	0.13				-44.48%
13722	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分14	315	91.43%	1	1	2025年2月	是	2026年2月	-7.08%
13723	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分22左5柱上变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-33.58%
13724	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站201	400	66.90%	0.67	0.67				-41.31%
13725	和平	青年变	青年变368青二线	2主变军区政治部住宅	500	16.00%	0	0				-36.75%
13726	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸6箱变1变	630	24.76%	0	0				-45.58%
13727	大东	望花变	望花变70242上园乙线	富山1箱变2	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
13728	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二1箱变2号变	630	28.57%	0.29	0.29				-45.84%
13729	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城7箱变1变压器	800	17.63%	0.18	0.18				-42.31%
13730	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站2变压器	500	20.16%	0	0				-40.75%
13731	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	明廉小区箱变2	630	34.67%	0.35	0.35				-51.75%
13732	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变1变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-38.63%
13733	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期4箱变1变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-38.36%
13734	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹箱变2变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-37.43%
13735	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	大含2箱变1	400	45.50%	0	0		是	2025年12月	-50.27%
13736	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期2箱变1变	630	27.62%	0.28	0.28				-40.81%
13737	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	109中学箱变（单）	400	48.80%	0	0				-42.93%
13738	铁西	历工变	历工变10456黎明线	阳光A版小区变电站202柜	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
13739	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区4变电站201柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13740	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13741	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区3变电站202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	9.62%
13742	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	辽宁申信房地产开发有限公司（金墅花园）小区局维箱式变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	68.23%
13743	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干123右2变台	200	14.50%	0.15	0.15				-11.98%
13744	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	泰奕夏园3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	24.76%	0	0				5.35%
13745	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-44.57%
13746	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛达子营米双商店公变台区	200	17.70%	0	0				100.00%
13747	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线罗屯照明新	400	18.30%	0.18	0.18				0.00%
13748	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡一组照明新	200	86.70%	0.87	0.87	2025年6月			0.00%
13749	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	YHG 房身村1-1（三家子分47左9）	200	24.90%	0.25	0.25				-41.61%
13750	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分20+1右2柱上变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-90.64%
13751	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语一期商业楼变电站2变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13752	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	砂轮甲线1右1+1右1	200	30.00%	0	0				5.09%
13753	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚苑3箱变1变压器	630	84.57%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-41.87%
13754	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家北照明	315	71.87%	1	1		是	2025年10月	-38.43%
13755	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站1变压器	800	23.63%	0.24	0.24				-48.78%
13756	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府2变电站1变压器	400	22.00%	0.22	0.22				-40.86%
13757	沈北	清水变	清王线	朱家电井	200	23.00%	0	0				-45.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13758	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡3变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
13759	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾2变电站201变压器	400	28.88%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
13760	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站202配电变压器	400	37.60%	0.38	0.38				-41.24%
13761	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子92右6+1	315	50.16%	0.50	0.50				-45.94%
13762	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分32	100	57.60%	0.58	0.58				-19.55%
13763	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52柱上变压器	200	33.80%	0.34	0.34				5.46%
13764	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉东台	100	47.10%	0.47	0.47				-33.55%
13765	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线乡直支09	200	32.10%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
13766	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑2变电1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
13767	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期1变电站2变压器	800	17.40%	0.17	0.17				-41.73%
13768	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线曲大沟分56	160	12.38%	0.12	0.12				-15.81%
13769	沈北	道义变	道义变15259道义线	天棋路2号天顺家园四	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
13770	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支16+1右1	200	0.30%	0.00	0.00				0.09%
13771	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分41左37变台	50	33.40%	0.33	0.33				-38.50%
13772	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区3变电站1变压器	800	6.30%	0.06	0.06				100.00%
13773	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼绅2变电站1变压器	400	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
13774	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线电信支02	200	73.80%	0.74	0.74				-34.33%
13775	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线46+1	315	25.90%	0.26	0.26				-48.20%
13776	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线白家分支线005	200	30.33%	0	0				-34.84%
13777	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳新家园物业管理有限公司4箱1变（备）201配电 变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
13778	于洪	大潘变	大岳线	小微小潘村一台	200	75.90%	0.76	0.76				-20.21%
13779	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期10箱式变电站配电变压器	400	46.80%	0.47	0.47				-33.42%
13780	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲3变电站1变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
13781	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干49左1	400	44.10%	0	0				-51.09%
13782	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站1变压器	630	22.38%	0.22	0.22				-42.81%
13783	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	颐景园三期小区2变电站202配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2026年12月	9.58%
13784	法库	宝山变	法镇二线	老物质局箱变配电变压器	500	38.00%	0.38	0.38				-41.28%
13785	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分42右20+1右7	100	25.20%	0.25	0.25				-35.56%
13786	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干194右12变台	200	20.40%	0.20	0.20				71.21%
13787	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	环保局1变压器	630	36.57%	0	0				-40.98%
13788	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左9右16	250	0.00%	0	0				-130.44%
13789	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	29.40%	0.29	0.29				-31.22%
13790	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑2箱变2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
13791	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线供电分03(老头沟)	30	23.33%	0.23	0.23				48.22%
13792	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线兴隆山东台分07	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13793	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG 红卫干银河大厦配变电站变压器（冷却）	2000	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13794	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	鑫昊大厦变电站201间隔配电变压器	630	8.10%	0.08	0.08				-46.86%
13795	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	砂阳桥变电站201间隔变压器	400	26.10%	0.26	0.26				15.73%
13796	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左1	400	31.20%	0.31	0.31				-45.57%
13797	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分北台支1（敖牛卜北台）	200	0.00%	0.00	0.00				-17.56%
13798	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-6配变电站1变压器	800	29.10%	0.29	0.29				9.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13799	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13800	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙小区支009	50	55.20%	1	1		是	2026年12月	-28.26%
13801	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线任家分支线003	100	77.10%	0.77	0.77				-35.34%
13802	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
13803	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线33右2	315	28.95%	0	0				-41.49%
13804	大东	如意变	如意变856如沈乙线	精锐空间箱变2变压器	400	23.60%	0.24	0.24				-42.25%
13805	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安南照明	80	80.13%	0.80	0.80	2024年6月			-40.91%
13806	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进17台	200	97.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
13807	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线78柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
13808	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干43柱上变压器	250	91.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-29.41%
13809	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘市场	400	71.25%	0.71	0.71				-36.78%
13810	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东大林西台	100	83.25%	0.83	0.83	2022年12月			-37.06%
13811	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代6号变电站202间隔配电变压器	800	17.00%	0.17	0.17				-41.16%
13812	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干232变台	200	27.00%	0.27	0.27				-37.70%
13813	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区5变电站1变压器	630	58.41%	0.58	0.58				-57.67%
13814	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线175变台	80	47.75%	0.48	0.48				-42.63%
13815	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典10变电站1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-42.81%
13816	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分12左3左1变台	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	25.43%
13817	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线张帅养殖分2	200	1.80%	0.02	0.02				100.00%
13818	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	东塔干55凌云西分2加2	100	20.00%	0	0				9.69%
13819	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变1间隔配电变压器	800	39.30%	0.39	0.39				-41.59%
13820	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村12机井	100	64.80%	1	1		是	2025年10月	-47.90%
13821	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园2变电站201间隔配电变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-89.19%
13822	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村南机井1台	100	31.20%	0.31	0.31				-39.74%
13823	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线127右1变台	200	15.60%	0.16	0.16				13.52%
13824	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	高尔夫香墅三期小区变电站1变压器	800	4.50%	0.05	0.05				-30.02%
13825	于洪	光辉变	光东线	小微二分场后家属2	200	56.10%	0.56	0.56				0.00%
13826	于洪	大潘变	大潘线	马贝村西台	100	18.60%	0.19	0.19				-165.68%
13827	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭1变电站202变压器	630	59.05%	0.59	0.59				-40.45%
13828	沈河	文艺变	文艺变986文好线	建筑大学住宅箱变2变压器	500	28.80%	0.29	0.29				-46.38%
13829	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河明华分3+1柱上变压器	400	98.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	20.47%
13830	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13831	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分32	200	45.20%	0.45	0.45				-28.04%
13832	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+2	400	30.00%	0	0		是	2027年12月	-35.68%
13833	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大于178右1	100	20.80%	0	0				-18.67%
13834	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村嘉序畜牧公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
13835	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团2变电站1变压器	500	47.52%	0.48	0.48				-41.33%
13836	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分后山南支015	200	53.00%	0.53	0.53				-31.93%
13837	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期2变电站1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-42.03%
13838	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站1变压器	500	48.64%	0.49	0.49				-41.54%
13839	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团3变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13840	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干278变台	50	74.09%	1	1		是	2025年8月	-40.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13841	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水三支12柱上变压器	250	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
13842	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线8	315	66.67%	0.67	0.67				-42.18%
13843	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区2变电站202变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-42.42%
13844	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城21号变电站202配电变压器	630	6.03%	0.06	0.06				-41.47%
13845	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干0	400	84.00%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-38.74%
13846	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线红旗分51左4变台	200	56.40%	1	1		是	2025年12月	11.96%
13847	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	夏堡子村综合一台	200	33.00%	0.33	0.33				-22.80%
13848	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	大堡分13右9	200	9.00%	0	0				100.00%
13849	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线31变台	400	63.60%	1	1		是	2025年12月	-39.72%
13850	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干147变台	200	52.20%	0.52	0.52				-39.39%
13851	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产1箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	0.11	0.11				-41.55%
13852	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村3号变电站2号配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-44.52%
13853	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望干26左3柱上变压器	315	83.81%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-30.49%
13854	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期1箱式变电站1配电变压器	800	50.63%	1	1		是	2025年12月	-48.45%
13855	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线136左1	200	63.60%	1	1				-12.34%
13856	于洪	大兴变	兴富线	恒大悦龙台二期2配电变压器	630	48.25%	0.48	0.48				17.88%
13857	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-42.19%
13858	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干190变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-27.80%
13859	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线11右12	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
13860	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左5变压器	315	15.24%	0.15	0.15				-42.96%
13861	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分9公变	250	12.96%	0	0		是	2026年12月	-57.40%
13862	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左14变压器	200	67.60%	1	1		是	2025年12月	-27.45%
13863	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分100右5	100	62.50%	0.63	0.63				-48.49%
13864	沈河	粮仓变	粮仓变574粮木乙线	粮仓变574粮木乙线方北干42公变	315	39.11%	0.39	0.39				-62.84%
13865	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分44加1变压器	315	11.68%	0	0		是	2025年12月	-56.33%
13866	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干10左4变压器	100	61.60%	0.62	0.62				-32.26%
13867	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15右6变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-571950.00%
13868	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分8	315	55.56%	0.56	0.56				-39.23%
13869	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干9公变	315	20.57%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
13870	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右2	250	29.20%	0	0				-43.44%
13871	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线13	400	55.80%	0.56	0.56				-42.13%
13872	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分9	500	29.04%	0	0				-44.12%
13873	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线轻工分21左3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-105.80%
13874	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右3柱上变压器	250	41.20%	0	0		是	2025年12月	-18.25%
13875	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右2变台	315	68.89%	1	1		是	2025年12月	-39.64%
13876	和平	方型变	方型变452中兴乙线	东电振兴街1变电站2号高压柜主变	630	20.32%	0.20	0.20				-41.54%
13877	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二3箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13878	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二6箱变1号变	630	44.13%	0.44	0.44				-50.38%
13879	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变1号变	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	15.24%
13880	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城4箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13881	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城11箱变1变压器	800	13.13%	0.13	0.13				-42.65%
13882	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站202	500	32.64%	0.33	0.33				-35.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13883	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站2站内变压器	630	12.95%	0	0				-45.11%
13884	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	昆山二2箱变1	630	57.46%	1	1		是	2025年12月	-44.29%
13885	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金5开闭站1小区变电站1变压器	400	46.60%	0	0		是	2025年12月	-46.80%
13886	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站201柜	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-54.25%
13887	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区1变电站202配电变压器	630	0.63%	0.01	0.01				0.00%
13888	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站202	400	43.20%	0.43	0.43				-44.26%
13889	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸5#2主变	630	12.70%	0	0				-43.26%
13890	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	博宁小区箱变1	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
13891	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭3箱变1变	630	15.62%	0.16	0.16				-43.05%
13892	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都1箱变2站内变压器	500	54.08%	0.54	0.54				-35.24%
13893	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	山东堡2变电站2变压器	800	56.10%	1	1		是	2025年12月	-43.90%
13894	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北一路16变电站201变压器	500	1.28%	0.01	0.01				-125.54%
13895	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	勒石变电站1变压器	630	63.24%	0.63	0.63				-40.80%
13896	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园2箱变1变	630	8.89%	0.09	0.09				-48.85%
13897	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	恒运豪庭2箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-54.59%
13898	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站2号变压器	630	63.81%	1	1		是	2027年12月	-40.41%
13899	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际3号变电站2号变压器	800	26.25%	0	0		是	2027年12月	-13.62%
13900	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区2变电站201	500	86.72%	0.87	0.87	2025年6月			-42.36%
13901	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区4变电站	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-37.24%
13902	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠6箱变2变压器	630	2.67%	0.03	0.03				-47.75%
13903	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站201变压器	500	35.84%	0.36	0.36				-41.67%
13904	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山3箱变2	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
13905	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园2变电站2变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-40.31%
13906	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之1柱上变压器	315	61.90%	1	1		是	2025年12月	-38.66%
13907	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分南灌支2变台	200	89.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-22.95%
13908	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是		-44.36%
13909	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司-三盛颐景园	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	4.38%
13910	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干61+1左3	200	11.70%	0	0		是		-5.06%
13911	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城2号变电站2变压器	630	33.33%	0	0				-38.53%
13912	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产住宅楼2号	250	79.68%	0.80	0.80				-38.35%
13913	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂小区2配电室201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	0.09%
13914	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期1箱变101变压器	630	61.59%	1	1		是	2025年12月	7.60%
13915	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十八号(微)	400	7.20%	0.07	0.07				21.03%
13916	东陵	世园变	世满甲线	世满干政府分15柱上变压器	200	22.00%	0.22	0.22				-41.83%
13917	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	93055一期居民变电站202变压器	400	14.10%	0.14	0.14				100.00%
13918	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期2变电站2变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
13919	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器1公变	630	25.71%	0.26	0.26				-35.26%
13920	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台新村	400	129.60%	1	1	2025年6月			-29.91%
13921	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	煤炭监察局箱变201配电变压器	400	12.90%	0	0		是	2025年12月	4.83%
13922	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺干闸南分10+1柱上变压器	400	21.30%	0	0		是	2025年12月	-0.83%
13923	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干99	100	25.60%	0	0		是	2025年	-41.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13924	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白于王士分7	160	80.50%	1	1	2024年9月			-320.37%
13925	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族乙F-1号箱变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2027年12月	43.83%
13926	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微钢结构台区	200	57.30%	0.57	0.57				2.36%
13927	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典3箱变配电变压器1公变	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
13928	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分哈拉岗支33变台	200	24.10%	0	0		是	2025年12月	-26.68%
13929	于洪	大兴变	兴红线	世代书香3站房2变压器	630	88.38%	1	1	2024年6月	是	2025年6月	-40.60%
13930	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线三家子分04	160	18.13%	0.18	0.18				-25.66%
13931	法库	双台子	双台子变045双四线	陈五十屯8队台	200	26.50%	0.27	0.27				-27.97%
13932	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	达连村东台	80	77.75%	0.78	0.78				-29.09%
13933	法库	果园	果园变1416新城甲线	天下乐2局维变变压器101	630	20.32%	0.20	0.20				100.00%
13934	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站202配电变压器	315	77.14%	1	1		是	2025年12月	-44.45%
13935	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅4变电站201间隔配电变压器	400	52.00%	1	1		是	2025年	-43.50%
13936	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线四家分河套支14右4变台	200	39.90%	0.40	0.40				-27.66%
13937	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾3箱式变电站2配电变压器	630	9.21%	0	0				8.01%
13938	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府1变电站2变压器	630	42.54%	0.43	0.43				-32.66%
13939	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期2201间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				-113.37%
13940	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平山支07	200	66.60%	0.67	0.67				-32.19%
13941	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站2变电站	500	16.96%	0	0		是	2027年12月	-45.99%
13942	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
13943	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	市内线69左1-1箱式变电站1号变压器	630	40.00%	0.40	0.40				-38.80%
13944	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分56左14	200	24.40%	0.24	0.24				-29.10%
13945	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线130右10	200	63.20%	1	1		是	2027年	-20.18%
13946	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区1变电站1变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-39.04%
13947	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干长岗分43右4变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13948	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线房身地南台	100	70.00%	0.70	0.70				-45.62%
13949	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分大泉眼支17	400	6.60%	0.07	0.07				0.00%
13950	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区1变电站配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	20.76%
13951	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城6号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-42.71%
13952	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站1变压器	630	2.22%	0.02	0.02				2.89%
13953	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站2变压器	630	34.67%	0	0				-55.09%
13954	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支5（敖牛卜村台）	200	49.50%	0.50	0.50				-31.31%
13955	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分6左9变台	400	15.45%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
13956	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右9左02	200	40.20%	0	0		是	2027年	-38.13%
13957	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线虎工干024	200	37.50%	0.38	0.38				100.00%
13958	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子村支二台子几1	400	6.15%	0	0		是	2025年12月	-8.90%
13959	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡北照明	200	100.80%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-30.19%
13960	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站1变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-45.37%
13961	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家5号变电站1号变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-37.26%
13962	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房2变压器	630	27.94%	0	0				-35.59%
13963	沈北	清水变	清水变73648清辉线	中央下放煤矿棚户区2配电变压器	800	4.88%	0.05	0.05				100.00%
13964	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干54左1	200	13.50%	0	0				-46.75%
13965	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食车队住宅	315	66.67%	1	1		是	2026年12月	-41.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
13966	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线朝阳大棚支05	50	18.80%	0.19	0.19				-40.26%
13967	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三家子分027	200	74.10%	1	1		是	2026年12月	-28.05%
13968	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线后旧门支27	100	71.70%	1	1		是	2026年12月	-27.45%
13969	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南1分支008	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
13970	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期2变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0		是	2026年12月	-36.34%
13971	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦3箱变1配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
13972	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分河信子支26	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13973	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分9	100	12.30%	0	0				-31.59%
13974	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期1变电站2变压器	250	136.96%	1	1	2025年6月			-33.95%
13975	法库	双台子	双台子变045双四线	王家窝棚水利分	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
13976	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	辽宁安华房地产3箱2变	630	0.00%	0	0				0.00%
13977	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园1箱变1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-41.66%
13978	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区13变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
13979	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	河榆干27右16夹河分4201间隔配电变压器	1000	47.60%	0	0				-64.81%
13980	于洪	平罗变	平悟线	代木台网改2台	200	31.80%	0	0				5.22%
13981	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶6组台	200	82.80%	0.83	0.83	2024年12月			31.85%
13982	于洪	大兴变	兴红线	大兴变516兴富线红旗村北四台	315	1.90%	0	0		是	2025年9月	-125.19%
13983	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区2局维变电所201配电变压器800	800	10.50%	0	0				100.00%
13984	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站2配电变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
13985	于洪	平罗变	平辛线	小微前辛台采摘园台	200	26.40%	0	0				-48.01%
13986	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	1号配电变压器	380	49.89%	0	0		是	2025年9月	12.56%
13987	开发	张士变	张士变55878大明一线	二十四城四期小区2变电站1配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-12.42%
13988	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干40右1	400	28.20%	0.28	0.28				8.35%
13989	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	皮卜东2大棚2号	200	25.35%	0.25	0.25				-42.28%
13990	和平	方型变	方型变442方青甲线	省直综合楼2主变	500	23.20%	0	0		是	2025年10月	-41.19%
13991	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干179右3变台	160	77.63%	0.78	0.78				-34.23%
13992	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡六期2变电站2变压器	800	36.50%	0	0		是	2026年12月	6.66%
13993	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干红旗分29变压器	200	100.50%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-42.75%
13994	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产1变电站202间隔配电变压器	630	7.37%	0.07	0.07				-37.77%
13995	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产7变电站1号变压器	630	5.33%	0.05	0.05				-34.94%
13996	皇姑	长江变	468长黄乙线	龙逸花园2箱变2变压器	630	12.44%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
13997	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支18右T02	200	68.40%	0.68	0.68				-22.42%
13998	于洪	东民变	机床三线	小微机床三线1	200	27.60%	0	0				-19.36%
13999	于洪	五金变	五兰乙线	沙陀村2	200	69.80%	1	1		是	2025年12月	-41.91%
14000	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑应乙线建设干47柱上变压器	500	61.68%	0.62	0.62				-42.93%
14001	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站202间隔配电变压器	800	36.90%	0	0				-39.39%
14002	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉二支003	200	24.60%	0.25	0.25				-20.22%
14003	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	南长垄西机井	100	45.20%	0	0		是	2025年11月	-43.20%
14004	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四一队三台分03	400	45.45%	0.45	0.45				-16.38%
14005	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线叔家南照明	400	42.75%	0	0		是	2025年10月	-28.25%
14006	法库	新依变	依三线	10kV依三线小桑林子支118村台	315	65.40%	1	1		是	2025年12月	-29.33%
14007	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城6变电站2变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-37.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14008	铁西	重工变	重工变10840城西线	隧道照明变电站201变压器	100	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14009	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村自来水水井	315	44.19%	0.44	0.44				-45.41%
14010	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	中海望京7小区变电站201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	16.64%
14011	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地6箱变2变压器	630	5.40%	0	0		是	2026年12月	1.46%
14012	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分69左5	200	27.60%	0.28	0.28				7.86%
14013	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期9箱式变电站1配电变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-40.38%
14014	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14015	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区2局维变电站201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	25.42%
14016	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府2箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	11.59%
14017	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城16号变电站202配电变压器	630	32.00%	0.32	0.32				-39.73%
14018	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	金鼎阳光苑1变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
14019	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园3箱变1变压器	630	42.67%	0	0				-34.50%
14020	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站1号变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.96%
14021	沈北	王驿变	王新乙线	锦泉蓝湾2-2期1局维变电站201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14022	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线建设村南台	100	202.20%	2	2	2023年7月			-34.46%
14023	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡另角泡村北台照明（仅换变压器）改造	200	37.50%	0.38	0.38				10.86%
14024	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品1号变电站201配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.71%
14025	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线前魏分养殖支2	200	25.50%	0	0				100.00%
14026	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景7站房1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-38.58%
14027	于洪	东民变	东工线	小微东工线95左27	400	23.40%	0	0				21.02%
14028	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站1主变	630	37.71%	0.38	0.38				-31.13%
14029	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品3号变电站202配电变压器	315	13.65%	0	0				-33.20%
14030	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙8箱变1变压器	400	18.60%	0.19	0.19				-44.73%
14031	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期4变电站1配电变压器	630	14.98%	0	0				-38.94%
14032	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分20左2	200	19.20%	0	0				-13.38%
14033	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区2变电站2变压器	630	14.13%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
14034	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是		-14.33%
14035	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变2变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-44.91%
14036	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	七北北台（2022微）	400	18.68%	0.19	0.19				-28.37%
14037	大东	小东变	小东变80166小海甲线	北海干29之4	200	40.65%	0.41	0.41				-40.44%
14038	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变1	315	61.33%	1	1				-31.91%
14039	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分5右1柱上变压器	315	28.25%	0.28	0.28				-32.35%
14040	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线38	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
14041	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线21+1柱上变压器	400	66.60%	1	1		是	2027年12月	-27.63%
14042	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	羊农甲线羊吉干14左5变压器	315	37.14%	0.37	0.37				-43.61%
14043	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8A变压器	250	22.80%	0.23	0.23				-88.74%
14044	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线29	315	50.29%	1	1		是	2025年12月	-40.92%
14045	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分21柱上变压器	400	55.50%	1	1				-47.34%
14046	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族甲线123	200	51.50%	1	1		是	2027年12月	-45.99%
14047	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右3变台	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
14048	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变2号变	800	82.13%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-31.05%
14049	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变1变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-39.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14050	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	博雅鑫园2箱变2变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
14051	和平	青年变	青年变364青文线	1#主变兴盛	630	67.81%	1	1				-38.73%
14052	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站1变压器	630	8.89%	0.09	0.09				-45.57%
14053	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区4变电站2变压器	630	10.48%	0.10	0.10				-42.98%
14054	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站1变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-41.11%
14055	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	宏基国际大厦2变电站201变压器	630	47.24%	0.47	0.47				-41.49%
14056	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园1变电站201变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-41.11%
14057	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	绿香村1箱变1	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
14058	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联1箱变1变压器	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
14059	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	亲工里2变电站1变压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
14060	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变2变压器	400	64.80%	0.65	0.65				-49.19%
14061	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	茶楼箱变1变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年6月	-31.99%
14062	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变1变	630	20.00%	0.20	0.20				-39.96%
14063	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区3号变电站2号变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.45%
14064	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府2箱变1	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
14065	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.41%
14066	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市21主变	630	27.30%	0	0				-41.93%
14067	和平	市府变	市府变564总站甲线	北市12主变	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-40.33%
14068	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号1主变	500	7.68%	0.08	0.08				-41.75%
14069	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊9变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-45.64%
14070	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	惠丽雅苑箱变2变	630	37.71%	0.38	0.38				-42.57%
14071	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑1号变电站1变压器	630	18.73%	0	0				-43.98%
14072	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	豪馨花园2变电站201	630	33.97%	0.34	0.34				-47.36%
14073	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变2号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
14074	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变1号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
14075	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期2变电站201柜	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-30.84%
14076	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期3箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
14077	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云峰原著3号变电站202间隔配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2027年12月	26.78%
14078	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达9变电站1号配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2027年12月	-35.91%
14079	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区2变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	8.41%
14080	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站1变压器	400	34.13%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
14081	东陵	水家变	水阳甲线	碧桂园云顶3变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	79.56%
14082	东陵	麦子屯	麦古甲线	水家变776水古线水古干养竹分35柱上变压器	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-26.17%
14083	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0				-42.56%
14084	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青2站房1变压器	630	16.25%	0.16	0.16				-39.51%
14085	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	胜利村西台（2021微）	200	44.10%	0.44	0.44				8.51%
14086	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期2变电站2变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-41.66%
14087	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园3变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14088	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	景星街住宅小区变电站201变压器	400	20.80%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
14089	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站201间隔配电变压器	800	38.63%	0	0				-2.61%
14090	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14091	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-41.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14092	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区2号配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年	-42.53%
14093	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	金港名城3号201配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
14094	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥五期1变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
14095	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区3变电站2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-42.69%
14096	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦3号变电站2变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-25.45%
14097	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城13箱变2变压器	630	27.05%	0	0				-44.14%
14098	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府6变电站2变压器	400	13.13%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
14099	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG 丽江苑小区6箱式变电站2号配电变压器	400	92.00%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-20.06%
14100	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期3箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
14101	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江东公园箱式变电站201间隔配电变压器	400	5.75%	0.06	0.06				-35.07%
14102	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站2变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
14103	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里6小区变电站1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-39.45%
14104	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	博驰春天小区2变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.23%
14105	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左3加1左2	400	74.40%	1	1		是	2025年12月	22.21%
14106	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	水源之家庭农场（一站式）	200	16.35%	0.16	0.16				0.25%
14107	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区9变电站2变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
14108	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾F地块4号变电站2变压器	630	14.10%	0.14	0.14				75.11%
14109	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	YHG 沈阳恒弘置业有限公司（龙湖花千树一期工程）	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14110	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右15+1右5	200	16.20%	0.16	0.16				100.00%
14111	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾3号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-41.43%
14112	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变1号变	800	23.63%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
14113	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村斌幻白羽鸡养殖公变台区	200	12.30%	0.12	0.12				100.00%
14114	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡1变电站1变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-16.98%
14115	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.51%
14116	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛南台	250	0.00%	0	0		是	2026年12月	-223.65%
14117	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分100+1左1	200	23.10%	0.23	0.23				-40.73%
14118	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干157右8变台	400	11.70%	0.12	0.12				28.15%
14119	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区1变电站1变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
14120	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾4变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14121	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦4箱变2变压器	800	22.13%	0	0				-40.59%
14122	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡9号小区变电站1变压器	400	26.80%	0	0				-51.92%
14123	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左17变台	80	85.50%	0.86	0.86	2023年4月	是	2025年12月	-39.15%
14124	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）矿建2变箱201配电变压器	630	54.60%	1	1		是	2026年12月	-2.94%
14125	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	地研锦隆2箱式变电站2配电变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
14126	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城4站房2变压器	630	48.51%	0.49	0.49				-44.38%
14127	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期6箱式变电站2配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-11.61%
14128	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线青麻砍七组照明	400	9.70%	0.10	0.10				-39.57%
14129	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南于东五分6左1柱上变压器	315	126.48%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	32.56%
14130	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2分013	100	48.00%	0.48	0.48				-48.82%
14131	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支029	50	57.60%	1	1		是	2026年12月	-19.66%
14132	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区2变电站2变压器	630	37.62%	0	0				-35.05%
14133	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站2变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-42.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14134	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	沈铁霁虹家园6变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14135	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区13变电站1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-40.58%
14136	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-4母 线配电变压器	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
14137	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	龙湖东望府3箱变1变压器	800	1.20%	0	0				100.00%
14138	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城19箱变2变压器	630	41.59%	0.42	0.42				-8.06%
14139	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期2变电站1配电变压器	630	77.14%	1	1		是	2025年12月	-40.63%
14140	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城三期1变电站1变压器	400	5.20%	0.05	0.05				0.00%
14141	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
14142	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左7变台	630	52.76%	1	1		是	2025年12月	-51.98%
14143	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	奉达小区变电站1变压器	630	46.86%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
14144	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅1箱变201配电变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-36.97%
14145	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村四组大棚	80	15.38%	0.15	0.15				-53.03%
14146	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村5机井	100	87.40%	0.87	0.87	2022年9月			-18.32%
14147	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分36左14变台	100	51.90%	1	1		是	2025年12月	-42.94%
14148	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城3局维变电站202配电变压器	630	9.14%	0	0				100.00%
14149	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城5变电站2变压器	315	44.19%	0	0		是	2025年12月	-37.04%
14150	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线186+1右14	200	69.30%	1	1		是	2027年	0.69%
14151	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	金生2箱变2变压器配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-41.63%
14152	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干21+1	400	66.30%	1	1				100.00%
14153	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分36左1变台	200	16.25%	0.16	0.16				-44.68%
14154	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡1变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
14155	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	金利园小区1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.00%
14156	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左3	100	30.90%	0.31	0.31				-20.59%
14157	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区3变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
14158	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区6变电站2主变	800	19.50%	0.20	0.20				-39.69%
14159	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分团山子西台支11	400	15.60%	0	0				100.00%
14160	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右11	400	19.65%	0	0		是	2027年	-48.46%
14161	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天下乐1局维变压器101	630	31.75%	0.32	0.32				100.00%
14162	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站202配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14163	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敖宝分村支001	200	55.50%	0.56	0.56				-35.58%
14164	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居1变电站北二变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-34.17%
14165	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支089	200	15.65%	0	0		是	2026年5月	-39.02%
14166	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅13变电站1变压器	630	14.10%	0	0				-31.18%
14167	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支一二组支005	200	51.98%	0.52	0.52				-32.66%
14168	和平	市府变	市府变566总站乙线	沈阳市民政局(用户)1配电变压器	315	9.52%	0	0		是	2027年12月	-60.35%
14169	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	市局充电桩变电站201间隔配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				11.78%
14170	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	三家子新台	80	59.25%	1	1		是	2026年12月	-38.77%
14171	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变2变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-6.46%
14172	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线南裴分支24	50	80.60%	0.81	0.81	2023年1月	是	2025年12月	-43.36%
14173	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业于022	100	49.50%	0.50	0.50				-56.79%
14174	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6左1	200	39.30%	0.39	0.39				3.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14175	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城2变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
14176	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干56左5	200	84.50%	1	1	2023年4月			-29.59%
14177	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和大三期2箱变201配电变压器	630	15.56%	0.16	0.16				19.46%
14178	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站 202间隔配 电变压器	630	23.87%	0.24	0.24				-34.28%
14179	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司 4201配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
14180	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居4箱变202间隔配电变压器	400	12.75%	0.13	0.13				-13.70%
14181	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区5变电站2变压器	800	27.38%	0.27	0.27				-48.15%
14182	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景蓝湾三期2变电站202配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	-2.97%
14183	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站1变压器	630	43.94%	0.44	0.44				-51.05%
14184	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-38.89%
14185	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家3箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-42.82%
14186	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	八家子支14左15	200	27.30%	0	0		是	2025年	0.00%
14187	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光3箱变2变压器	630	23.81%	0	0				-39.99%
14188	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-37.29%
14189	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子村4号台	200	0.00%	0	0				0.00%
14190	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景5变电站2变压器	630	56.19%	0.56	0.56				-37.66%
14191	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香榭蓝郡3变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
14192	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站1配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
14193	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	万翔乙线建设干82变压器	400	49.50%	0.50	0.50				18.17%
14194	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家四期2箱式变电站1配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
14195	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居6箱变1变压器	500	34.88%	0.35	0.35				-38.78%
14196	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区5变电站2变压器	630	15.75%	0.16	0.16				-40.29%
14197	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站201配电变压器	630	61.43%	1	1				-39.80%
14198	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区二期2局维变电站201配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	18.60%
14199	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10KV中盘线微光分10(一站式) 沈阳爱飞客通用航空 服务有限公司	200	11.40%	0.11	0.11				100.00%
14200	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分61右1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14201	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡1号变电站1变压器	500	36.40%	0	0				-35.94%
14202	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期1箱2变考核	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-2.53%
14203	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分40左32	50	42.80%	0	0		是	2025年	-34.09%
14204	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家大棚支005	50	120.40%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-31.06%
14205	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区3变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-41.31%
14206	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰5号变电站202间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				-40.60%
14207	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干127左10变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-38.57%
14208	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥1号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-46.74%
14209	苏家屯	下深变	理想线	理想新城7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-37.55%
14210	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线陵望干7之1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-261.68%
14211	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线7高台分27左3变台	100	89.70%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-41.68%
14212	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	应滑乙线建设干建七分3变压器	315	9.52%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
14213	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干39柱上变压器	500	75.52%	1	1		是	2025年12月	-13.79%
14214	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分9	315	16.51%	0.17	0.17				-42.04%
14215	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干85柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	35.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14216	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分3	315	29.52%	0.30	0.30				-44.61%
14217	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右2+1公变	315	37.14%	0	0		是	2026年12月	-45.45%
14218	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干6右5	200	8.70%	0	0				-37.31%
14219	大东	望花变	望花变70258望北甲线	望北甲线中药分机枝支8	315	78.10%	0.78	0.78				-38.08%
14220	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干129左3变台	400	40.88%	0.41	0.41				-32.56%
14221	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干164右8变台	200	59.20%	0.59	0.59				-48.25%
14222	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分15	315	8.89%	0.09	0.09				-39.64%
14223	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左15加1	315	35.56%	0	0				-49.94%
14224	和平	青年变	青年变368青二线	青二线70	315	51.81%	1	1				-37.13%
14225	和平	三好变	三好变152文体乙线	中科院计算机小区一次主变	630	57.90%	0.58	0.58				-40.64%
14226	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变1号变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
14227	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变1号变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-41.27%
14228	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-41.74%
14229	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	沈师教授公寓箱变2	630	6.48%	0	0		是	2025年12月	-46.68%
14230	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都1变电站201	500	31.20%	0.31	0.31				-43.65%
14231	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期4箱变2号变	500	19.84%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
14232	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	大厦箱变1	630	7.94%	0	0				-24.28%
14233	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年2箱变1变压器	800	1.20%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
14234	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	新湖北国之春五期A区1变电站201变压器	500	52.80%	0.53	0.53				-46.48%
14235	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰俪城小区7变电站201	500	55.68%	0.56	0.56				-43.08%
14236	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站201柜	630	24.13%	0.24	0.24				-65.80%
14237	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝国际公寓1配变站2变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-41.23%
14238	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	吉龙小区箱变1变压器	400	51.00%	0.51	0.51				-32.24%
14239	大东	沈海变	沈海变80382俪城线	东方俪城9箱变站1变压器	630	17.52%	0	0				-41.30%
14240	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	兴顺街4变电站201柜	400	48.30%	0	0		是	2027年12月	-29.68%
14241	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青2箱变1变压器	315	24.00%	0.24	0.24				-29.13%
14242	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁4201	630	11.75%	0.12	0.12				-41.70%
14243	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工街7变电站201	500	15.40%	0.15	0.15				-45.41%
14244	铁西	历工变	历工变10474富海线	富海铭尊5变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14245	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	取义1小区箱变1站内变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-43.08%
14246	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	北塔花园变电站1配电变压器	500	47.04%	0	0				-41.17%
14247	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区9箱变1号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
14248	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	黄山教师1箱变1号变	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
14249	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变1变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-45.13%
14250	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆2箱变1变压器	630	36.51%	0	0				-40.17%
14251	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期4箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
14252	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔干罗奈桑斯酒店201间隔配电变压器	200	18.80%	0	0		是	2027年12月	-52.33%
14253	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东南支4（祝家堡村山下北东）	200	24.90%	0.25	0.25				100.00%
14254	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线金海卜东台	500	17.92%	0.18	0.18				-4.82%
14255	浑南	于山变	于山变782于河线	万锦红树湾一期2号配电室201间隔配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-42.03%
14256	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期2配电变压器2公变	630	23.81%	0.24	0.24				-37.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14257	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉1组	50	22.01%	0	0				-42.12%
14258	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙1小区变电站2变压器	500	43.20%	0.43	0.43				-40.69%
14259	辽中	敖司牛	敖司牛变1233制药厂线	沈阳润府房地产1号201间隔配电变压器	800	64.50%	1	1		是	2026年12月	-17.33%
14260	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分91左21变台	200	18.90%	0.19	0.19				-37.08%
14261	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变201配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-29.26%
14262	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲干昂帮村分25变压器	200	32.50%	0	0		是	2025年12月	-30.29%
14263	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期4箱变202配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
14264	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座10箱式变电站1配电变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-49.32%
14265	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线新光一队	100	41.55%	0.42	0.42				-50.09%
14266	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线小尚义村内	400	46.80%	0	0		是	2025年8月	-38.27%
14267	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左1变台	400	57.10%	1	1		是	2025年12月	-27.62%
14268	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线255变台	200	57.30%	1	1		是	2025年12月	-34.85%
14269	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧3配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14270	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	绿洲2箱变1变压器	250	26.56%	0.27	0.27				-13.30%
14271	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期4变电站2变压器	500	48.32%	0.48	0.48				-42.21%
14272	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站201配电变压器	800	34.50%	0	0				-38.36%
14273	苏家屯	鲍家变	鲍家变60454鲍苏线	沙河干桑兰分19	200	27.30%	0.27	0.27				-45.13%
14274	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区3局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14275	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线123+2变台	400	64.25%	1	1		是	2025年12月	-50.74%
14276	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分45左3	100	7.80%	0	0				1.79%
14277	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园11箱变1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-39.53%
14278	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升二组台分东升村台支8	200	41.40%	0	0		是	2026年12月	-24.52%
14279	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10V龙山线张家电锯支10	200	0.00%	0	0				0.00%
14280	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜1号变电站201间隔配电变压器	630	66.67%	1	1		是	2027年12月	25.41%
14281	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期4202间隔配电变压器	630	55.56%	1	1		是	2027年12月	-25.14%
14282	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期5202间隔配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	7.62%
14283	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				100.00%
14284	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨干坨变017肖寨门线肖北照明西台	315	89.90%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-28.38%
14285	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线小潘村后台	250	72.64%	0.73	0.73				-35.38%
14286	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园3号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0		是		-33.54%
14287	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线运输管理站	200	24.15%	0.24	0.24				-35.26%
14288	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线66左7	315	26.35%	0	0				-40.47%
14289	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站1变压器 器配电变压器	500	40.40%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
14290	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线182右7变台	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	6.44%
14291	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站1变压器	800	34.88%	0	0				-40.77%
14292	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟11变电站2变压器	800	38.25%	0	0				-36.41%
14293	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林干三家子分渔场支8左6左2	200	33.90%	0.34	0.34				-38.20%
14294	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干101左3右1	315	20.32%	0.20	0.20				-35.11%
14295	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右6左1	400	17.25%	0.17	0.17				0.53%
14296	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树枝联通支果园26	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14297	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际2号变电站202配电变压器	800	27.30%	0	0				-43.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14298	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分张景辉养殖场支1	200	23.40%	0.23	0.23				-21.15%
14299	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	YHG 东方家园202变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-30.77%
14300	和平	三好变	三好变146明星线	明星线世茂花园10楼2变压器配电变压器	630	53.65%	0.54	0.54				-38.90%
14301	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一支047	100	101.50%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-27.62%
14302	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站1变压器	800	38.25%	0.38	0.38				-41.86%
14303	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	三盛颐景园一期B区1箱变变压器间隔配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
14304	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园1变电站201变压器	800	18.00%	0.18	0.18				-42.03%
14305	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	三隆春天小区1变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-38.64%
14306	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左11左5变台	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.45%
14307	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线137变台	100	100.20%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-31.99%
14308	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸二期2站房1配电变压器	800	17.75%	0.18	0.18				100.00%
14309	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方乙线广方干刘家分56左3右2柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	6.81%
14310	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城16号变电站2变压器	800	22.50%	0	0				-43.10%
14311	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城16号变电站2变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-41.51%
14312	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期1箱式变电站1配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
14313	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站2变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-33.75%
14314	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座1箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14315	于洪	光辉变	光辉变816光东线老边供销社	光东线	200	27.90%	0.28	0.28				-84.09%
14316	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村村北台	200	28.20%	0	0		是	2025年7月	-38.83%
14317	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干49	250	57.60%	0.58	0.58				-54.95%
14318	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-张成顺（电井）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14319	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子凡28	400	47.75%	0.48	0.48				-29.03%
14320	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线姜家支022	200	57.60%	1	1		是	2026年12月	-27.87%
14321	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干105+1左1	400	45.90%	0	0		是	2026年	11.95%
14322	和平	花园变	花园变752花南甲线	河畔花园自维1配电变压器	1000	64.00%	0.64	0.64				-42.26%
14323	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分31	200	91.50%	1	1	2025年6月			100.00%
14324	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	新村综合一台	315	70.29%	1	1		是	2025年12月	-42.61%
14325	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾一期2变电站2变压器	315	28.95%	0.29	0.29				-39.90%
14326	法库	三泉变	三泉变	10KV泉富线五孤分水利支5	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14327	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线寇家一组照明新	200	62.40%	0.62	0.62				0.00%
14328	东陵	麦子屯	麦子屯	水孙甲线水孙甲干罗官分11左支07柱上变压器	315	36.83%	0.37	0.37				-39.83%
14329	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外东北台（煤改洁）	400	24.60%	0.25	0.25				-62.11%
14330	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三南南台照明	315	71.75%	0.72	0.72				-37.07%
14331	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线40左3	200	29.50%	0	0				-12.80%
14332	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线58左3变台	200	39.90%	0	0				-6.72%
14333	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村6机井	100	57.60%	1	1		是	2025年10月	-47.93%
14334	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右8左3	250	7.04%	0	0				-41.09%
14335	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地3号台区	400	46.05%	0	0		是	2025年11月	-29.22%
14336	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团7变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
14337	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线小于3台	50	14.40%	0	0		是	2025年12月	-83.49%
14338	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分12加1右支2变压器	50	25.60%	0.26	0.26				-59.55%
14339	沈北	道义变	道义变15270纺校线	云尚多多酒店经营管理中心	200	4.80%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14340	法库	果子园	果子园变1415镇东线	宝山变005法镇线国税台	315	79.68%	1	1		是	2025年12月	-52.06%
14341	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区1号变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-39.47%
14342	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	半山麓2箱变1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-3.26%
14343	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园3变电站2主变	800	21.00%	0.21	0.21				-15.59%
14344	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	嘉信房地产5变电站201间隔配电变压器	630	6.10%	0.06	0.06				-38.24%
14345	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	富海同盛小区1变电站1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-41.34%
14346	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分后九支09	200	33.60%	0	0		是	2026年5月	-35.73%
14347	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线南井支11右T03茨榆A台	200	83.80%	0.84	0.84	2022年12月			-29.93%
14348	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干173+1左1	200	10.20%	0	0				-26.33%
14349	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线57+1左2变台	400	20.75%	0.21	0.21				100.00%
14350	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变202	630	37.14%	0.37	0.37				-39.47%
14351	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				13.32%
14352	和平	和平变	和平变186和铁乙线	中冶凯悦名都1变电站201配电变压器	500	21.76%	0.22	0.22				-42.49%
14353	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一甲线24变压器	400	26.40%	0.26	0.26				100.00%
14354	铁西	历工变	历工变10462历南乙线	正大世纪1变电站变压器	400	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.86%
14355	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站2变压器	315	29.71%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
14356	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干08	250	75.20%	1	1		是	2026年12月	-44.88%
14357	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔干韩城	500	37.12%	0	0		是	2027年12月	-31.04%
14358	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分16	200	74.70%	0.75	0.75				-30.38%
14359	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅201间隔配电变压器	400	46.50%	0.47	0.47				-40.61%
14360	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				-42.76%
14361	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分18左3号台	400	65.10%	1	1		是	2025年12月	21.61%
14362	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支21右1	200	12.30%	0.12	0.12				28.93%
14363	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西荒地照明（新）	400	24.30%	0	0				0.00%
14364	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线27右2	315	42.54%	0	0				-37.99%
14365	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区6号变电站2号配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-38.41%
14366	康平	张强变	张强变76266张强线	三棵树（2）台	100	37.50%	0.38	0.38				-30.65%
14367	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线回民村一组照明	100	42.00%	0.42	0.42				-35.24%
14368	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居7箱变202间隔配电变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-40.65%
14369	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	浪漫满屋箱变201变压器	800	66.00%	0.66	0.66				-38.64%
14370	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线希贵分明涛养殖场支2	200	10.50%	0.11	0.11				1.75%
14371	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分黎巴彦西支南几2+1杆	200	41.30%	0	0		是	2025年12月	-23.59%
14372	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡堡分11	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-21.61%
14373	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线190右06	80	45.00%	0	0		是	2025年	-54.16%
14374	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	阳光城未来悦4小区变电站201	630	18.10%	0.18	0.18				23.66%
14375	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右10右1变台	400	59.10%	0.59	0.59				99.00%
14376	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支32杆（南粮库台）	200	20.70%	0	0		是	2025年9月	-34.19%
14377	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	金宝花园3号变电站2号变压器	630	49.14%	0.49	0.49				-42.90%
14378	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇3配电站1变压器	800	15.90%	0.16	0.16				1.82%
14379	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分11	160	83.25%	0.83	0.83	2022年12月	是	2025年11月	-39.10%
14380	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖酃舍三期2变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	0.82%
14381	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青街公共快充站1变压器	630	48.25%	0.48	0.48				-6.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14382	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站1配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
14383	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	摩尔公馆3箱变2变压器	500	35.52%	0	0				-33.97%
14384	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
14385	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左6	200	29.70%	0.30	0.30				1.04%
14386	沈北	道义变	道义变15269俪景线	道义汇置四期2变201间隔配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-28.43%
14387	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱1变考核	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-2.46%
14388	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合二台（2023微）	400	60.90%	0.61	0.61				54.23%
14389	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘二支26变台	100	53.60%	0.54	0.54				-173.21%
14390	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	城东甲线农田分13右4	250	96.40%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-40.23%
14391	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线陈五十屯1队几16	400	26.75%	0.27	0.27				-29.57%
14392	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站1配电变压器	500	64.80%	0.65	0.65				-41.20%
14393	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左7	315	75.24%	0.75	0.75				-45.69%
14394	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯4之1柱上变压器	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-39.18%
14395	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈大东分珍珠支18变压器	315	28.44%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
14396	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线89左1	315	42.54%	0	0		是	2026年	-57.04%
14397	苏家屯	桃仙变	桃仙变6276桃苏线	施官变152东官线东官干53	50	113.60%	1	1	2022年12月	是	2025年	-1.06%
14398	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干22柱上变压器	400	93.30%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-34.62%
14399	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线9左2	200	29.00%	0.29	0.29				-45.72%
14400	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右6右1	200	23.50%	0.24	0.24				-53.82%
14401	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	北一乙线南宁北分10	315	30.86%	0.31	0.31				-37.21%
14402	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干14右6公变	315	35.43%	0.35	0.35				-42.85%
14403	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干18公变	400	27.75%	0.28	0.28				-40.40%
14404	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左18	315	0.32%	0	0				0.00%
14405	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线82左4	315	40.95%	0	0		是	2026年	-36.45%
14406	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干81柱上变压器	250	22.72%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
14407	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右4柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
14408	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线泰山分13右3柱上变压器	200	62.00%	0.62	0.62				-39.97%
14409	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	油漆分4柱上变压器	200	46.00%	0.46	0.46				2.49%
14410	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线64右4变台	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.02%
14411	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	华美新村1变电站2变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-37.09%
14412	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	鑫柳小区箱变2	630	56.83%	1	1		是	2025年12月	-31.09%
14413	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14414	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸花园1箱变1号变	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.93%
14415	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次2#主变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14416	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站201柜	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-29.63%
14417	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光7变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14418	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居4变电站202	630	23.81%	0.24	0.24				-43.77%
14419	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	沈司住宅箱变	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-34.10%
14420	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑3箱变1	630	12.38%	0.12	0.12				-44.18%
14421	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭8箱变	500	16.40%	0.16	0.16				-45.06%
14422	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸花园2箱变2变	800	7.20%	0.07	0.07				-42.23%
14423	沈河	长青变	长青变444长南甲线	新港湾箱变2变压器	630	14.86%	0	0		是	2026年12月	-44.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14424	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园2变电站201柜	630	25.08%	0.25	0.25				-42.00%
14425	大东	大东变	大东变066东风乙线	正昌箱变1变	500	27.60%	0.28	0.28				-42.81%
14426	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利家园21主变	630	17.52%	0.18	0.18				-40.25%
14427	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五沈铁高层一次1主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14428	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都12变电站201变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-48.08%
14429	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富5变电站202	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14430	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站1号变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-41.78%
14431	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站1号变压器	500	12.16%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
14432	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区6变电站	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-44.97%
14433	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓2变电站201变压器	500	31.60%	0.32	0.32				-42.03%
14434	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园4变电站1变压器	500	16.00%	0	0				100.00%
14435	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	雨润中央宫园一期（二）2配电变压器	800	56.63%	1	1		是	2026年12月	-37.27%
14436	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-37.20%
14437	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高线龙岗子分11高坎C综合台	200	49.00%	0.49	0.49				-43.49%
14438	法库	新依变	依戴线	10kV贺村东支北山几6（贺尔海村东新北台）	400	24.00%	0.24	0.24				100.00%
14439	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城12号变电站2号变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-43.52%
14440	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分23右2右2	400	34.00%	0	0		是	2026年	-2.61%
14441	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线大辛三分19左支03	315	47.11%	0	0		是	2026年12月	-43.22%
14442	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线丽水湾分26	100	28.00%	0.28	0.28				17.77%
14443	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城1变电站201	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	-50.93%
14444	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区1箱变201间隔配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
14445	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右2能效柱上变压器	200	36.30%	0	0				100.00%
14446	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干98右15	200	34.50%	0	0				0.54%
14447	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	河北分47右2	200	55.20%	0.55	0.55				-33.87%
14448	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站2变压器	630	37.71%	0.38	0.38				-40.95%
14449	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上河府3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	51.75%	1	1		是		28.46%
14450	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾1号变电站202配电变压器	800	36.38%	0	0				-33.70%
14451	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分026	80	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14452	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达4号变电站1号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-6.48%
14453	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	二牛线路北开发分支线017	50	77.10%	0.77	0.77				-25.58%
14454	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线五组照明	100	60.20%	0.60	0.60				-39.88%
14455	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际2变压器	630	61.90%	1	1		是	2026年12月	-33.01%
14456	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	电缆厂小区变电站2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-9.71%
14457	苏家屯	苏南变	苏南变60296南砂乙线	丽花街1号变电站201间隔配电变压器	400	8.40%	0	0		是		-9.14%
14458	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲89左5+1	100	100.80%	1	1	2022年12月	是	2026年	-43.59%
14459	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分博井支46左3变台	200	127.80%	1	1	2025年6月			-13.51%
14460	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左1	200	31.80%	0	0		是	2027年	-30.26%
14461	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支西支29	100	30.20%	0.30	0.30				-59.88%
14462	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线71左3	200	45.75%	0	0		是	2025年12月	16.33%
14463	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑3变电站1变压器	400	38.40%	0.38	0.38				-39.41%
14464	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村东支22+1（贺尔海村新北台）	200	36.00%	0.36	0.36				100.00%
14465	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分136	400	48.00%	0.48	0.48				-36.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14466	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区8变电站1变压器	400	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
14467	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
14468	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	武警干仓库分76	250	10.40%	0.10	0.10				-42.27%
14469	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期2号变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-42.29%
14470	于洪	平罗变	平梧线	平罗三村西1台区	80	139.38%	1	1	2022年12月			-29.69%
14471	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站2配电变压器	500	50.56%	0.51	0.51				-44.91%
14472	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京小区3变电站201变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-43.56%
14473	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线50国管变	100	67.20%	1	1		是	2026年12月	-36.62%
14474	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际4号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-42.86%
14475	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦7箱变2变压器	800	41.63%	0	0				-42.40%
14476	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅	100	76.50%	0.77	0.77				-20.75%
14477	沈河	方家变	方家变662方北甲线	佳和新城大二期2箱变201间隔配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-23.23%
14478	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左16变台	200	71.93%	0.72	0.72				-58.30%
14479	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左60右1	160	35.63%	0.36	0.36				-29.61%
14480	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨2箱201配电变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-23.43%
14481	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期1变电站2变压器	500	29.20%	0.29	0.29				-44.94%
14482	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支102	50	134.52%	1	1	2024年6月			-33.01%
14483	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干81左分10右支02变压器	100	36.00%	0.36	0.36				-60.15%
14484	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	天光变电站1变电站	630	0.00%	0.00	0.00				-40.04%
14485	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线房产管理处门市	250	56.32%	0.56	0.56				-41.67%
14486	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线45右4变台	400	57.30%	1	1		是	2025年12月	-41.73%
14487	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线石头小区支006	50	56.70%	1	1		是	2026年12月	-34.55%
14488	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干141右7	200	2.10%	0	0		是	2027年	-1.82%
14489	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左6+1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.61%
14490	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分07#	315	39.37%	0.39	0.39				-28.43%
14491	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化乙线造化干沙平分12柱上变压器	50	22.00%	0	0		是	2025年12月	-10.01%
14492	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线前九水田支010	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	-158.62%
14493	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	孝信变582孝文线沈阳中铁盛丰置业有限公司（人杰水岸二期）	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
14494	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干沙场分19右8左18加1	100	46.50%	0	0				-1.00%
14495	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干常家湾分右支2柱上变压器	200	74.10%	0.74	0.74				-26.35%
14496	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期1变电站2配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-38.68%
14497	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	法哈牛变605工业线工业干27变台	1000	47.70%	0.48	0.48				-35.00%
14498	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线小太平分村内支16右3变台	100	63.20%	0.63	0.63				-39.83%
14499	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村4机井	80	82.50%	0.83	0.83	2022年12月	是	2026年12月	-42.46%
14500	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线汽校分8左10	50	118.40%	1	1	2023年2月	是	2027年	-31.70%
14501	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线323左4变台	100	70.00%	1	1		是	2025年12月	-41.16%
14502	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光三队	200	29.40%	0.29	0.29				-38.02%
14503	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房2配电变压器	800	39.00%	0.39	0.39				-39.70%
14504	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
14505	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡1号小区变电站1号变压器	630	29.33%	0	0				-35.50%
14506	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房1箱变2变压器	400	18.40%	0	0				31.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14507	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家2支02	200	33.90%	0	0		是	2026年5月	12.05%
14508	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干154右3	200	41.50%	0	0		是	2025年	-27.44%
14509	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	武警干165	200	12.80%	0	0		是	2025年	-80.56%
14510	辽中	六间房	六间房变1128化家线	牧铭种植公变台	200	2.40%	0	0		是	2025年8月	100.00%
14511	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡各力房村北台照明（仅换变压器）改造	400	13.20%	0.13	0.13				15.18%
14512	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线51国管变	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-42.03%
14513	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂1箱式变电站2配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14514	铁西	重工变	重工变10874重塔线	丁香小区配电站变压器	800	45.60%	0.46	0.46				-43.80%
14515	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	润江华府1箱式变电站2配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
14516	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	老稻田机井	100	53.20%	1	1		是	2025年11月	-46.56%
14517	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-4期小区1变电站201配电变压器	630	16.19%	0	0				61.11%
14518	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分8+1（西獐村台）	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
14519	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线水孙甲干张沙布分10柱上变压器	400	49.00%	0.49	0.49				-24.62%
14520	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	1.80%	0.02	0.02				8.23%
14521	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线34左3变台	400	10.10%	0.10	0.10				100.00%
14522	于洪	范屯变	范静线	小微静安村东1台	200	32.40%	0.32	0.32				9.49%
14523	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分达连支06	315	37.14%	0.37	0.37				-27.73%
14524	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区3变电站2变压器	800	20.25%	0.20	0.20				-42.24%
14525	于洪	范屯变	范古线	小微爱国1号台	400	26.10%	0	0		是	2025年9月	12.00%
14526	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心2号变电站1号变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-30.96%
14527	于洪	得胜变	得翟线95444	林溪郡三期1站房2配电变压器	630	11.43%	0	0				100.00%
14528	沈北	文北变	文闵乙线	10KV文闵乙线融创御景3小区变电站202配电变压器	630	5.08%	0.05	0.05				100.00%
14529	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干38左3	200	91.20%	1	1	2022年12月	是	2027年	-36.46%
14530	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	东塔大队箱变（单）	250	19.20%	0.19	0.19				-65.92%
14531	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	土安农场公变台	200	40.00%	0.40	0.40				100.00%
14532	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变1变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-14.04%
14533	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分32	200	15.60%	0	0				-31.64%
14534	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙线8左1变台	400	13.50%	0	0				0.00%
14535	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居1箱变202间隔配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-36.13%
14536	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区2变电站2变压器	500	45.44%	0.45	0.45				-40.83%
14537	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	张村1组照明（2020微）	400	38.10%	0.38	0.38				-32.37%
14538	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾7箱式变电站2号变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
14539	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干124左7	200	0.00%	0	0				0.00%
14540	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	金鼎花园1变电站1变压器	630	37.14%	0.37	0.37				-38.42%
14541	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳2箱变1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-41.75%
14542	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地名著小区箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	5.89%
14543	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府2变电站1变压器	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	16.09%
14544	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	环北福盛居2变电站1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-38.89%
14545	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园12变电站变压器	630	21.33%	0	0				-43.76%
14546	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠A台支03	200	82.50%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-37.38%
14547	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居1箱变2变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-15.00%
14548	新民	新民变	新民变30164新区线	营东线7左7变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-51.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14549	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分29（乡北台）	200	12.00%	0	0		是	2025年9月	-37.57%
14550	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷线135右1柱上变压器	400	48.90%	0.49	0.49				4.48%
14551	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城6号变电站2号变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-37.97%
14552	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干24	200	45.30%	0	0				-17.79%
14553	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村6号变电站2号配电变压器	500	45.20%	0	0		是	2027年12月	-38.60%
14554	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分50左17右3	400	24.00%	0	0				0.25%
14555	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市北1变电站2号主变	630	70.10%	0.70	0.70				-17.63%
14556	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑6号变电站2变压器	630	26.35%	0	0				-36.83%
14557	和平	太原变	太原变044南五乙线	南五乙线5	400	41.70%	0.42	0.42				-36.81%
14558	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14559	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村照明（2021微）	400	79.80%	0.80	0.80				-1.68%
14560	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分45大卜子西台	400	38.70%	0	0		是	2025年12月	-150.76%
14561	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城14号变电站201配电变压器	500	40.64%	0.41	0.41				-38.37%
14562	东陵	上佰变	上深乙线	10kV上深乙线所带上深乙干46柱上变压器	400	54.68%	1	1				-37.60%
14563	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干黄旗堡分74变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
14564	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场4箱式变电站1号变压器	500	27.52%	0.28	0.28				-37.41%
14565	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金5201配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-38.57%
14566	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线五道沟分31左6变台	200	42.30%	0.42	0.42				-38.50%
14567	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站1变压器	500	41.92%	0	0				-41.04%
14568	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	森林里四期4变	400	54.00%	1	1		是	2026年12月	-40.95%
14569	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干80右1	200	33.50%	0.34	0.34				-77.55%
14570	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线57	400	89.00%	1	1	2022年12月	是	2026年	-44.03%
14571	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左4柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
14572	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之1	315	67.62%	0.68	0.68				-40.43%
14573	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线84右6+1	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14574	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分12公变	200	42.60%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
14575	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右07	200	40.80%	0.41	0.41				-34.03%
14576	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	亚明变158珠江乙线珠江干22+1柱上变压器	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-21.92%
14577	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园6变电站202变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14578	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二2箱变1号变	630	34.60%	0.35	0.35				-42.56%
14579	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代1箱变2号变	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
14580	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变1站内变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-41.84%
14581	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园东园1变电站202变压器	630	52.70%	0.53	0.53				-42.03%
14582	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变1变压器	400	36.00%	0.36	0.36				-40.22%
14583	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14584	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区4箱变1号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14585	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变2号变	630	30.10%	0.30	0.30				-38.44%
14586	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期1箱变1号变	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-40.01%
14587	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变1站内变压器	630	15.62%	0	0				-36.46%
14588	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	华馨箱变2变压器	500	31.36%	0.31	0.31				-43.88%
14589	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和1期2箱变2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-43.16%
14590	大东	沈海变	沈海变80382丽城线	东方丽城8箱变站1变压器	630	23.24%	0	0				-43.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14591	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园南区箱变201	630	36.51%	0.37	0.37				100.00%
14592	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.68%
14593	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站202	315	4.57%	0.05	0.05				0.00%
14594	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区3变电站201	630	26.98%	0.27	0.27				-44.40%
14595	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	南站2号变电站1号变压器	630	43.49%	0.43	0.43				-44.71%
14596	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	天玺家园变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.93%
14597	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变1	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
14598	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变1变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-36.06%
14599	大东	如意变	如意变856如沈乙线	风和日丽箱变2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-38.22%
14600	和平	青年变	青年变364青文线	金城工学里2主变	630	17.14%	0	0				0.00%
14601	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线小家天下分养殖户几5	200	19.80%	0.20	0.20				0.00%
14602	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内北	400	42.00%	0.42	0.42				-28.72%
14603	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干145左4变台	400	27.00%	0.27	0.27				-28.11%
14604	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站1变压器	630	26.67%	0	0				-39.88%
14605	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	滨河湾二期2箱变101变压器	630	123.49%	1	1	2023年7月	是	2025年10月	6.32%
14606	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区8变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				90.71%
14607	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房2变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-38.69%
14608	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线颐和轩1	315	25.14%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
14609	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	金地朗悦1箱变1变压器	800	27.60%	0.28	0.28				-3.18%
14610	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	长滩变244东余线东余大棚(改造)	100	39.90%	0.40	0.40				15.41%
14611	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	武警线76右2	100	124.00%	1	1	2024年6月	是	2027年	-23.46%
14612	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城18变电站2变压器	800	15.50%	0	0				-47.06%
14613	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站2变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-23.30%
14614	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家支线019	200	70.10%	0.70	0.70				-29.10%
14615	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都5箱变2站内变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-34.32%
14616	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分18	400	25.80%	0.26	0.26				-41.09%
14617	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花乙线莲花干6右5	400	76.50%	0.77	0.77				9.94%
14618	于洪	平罗变	平梧线	美卉花园2站房1变压器	630	80.76%	1	1	2022年12月			-41.49%
14619	于洪	东民变	东李线	和泰8小区1变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-37.71%
14620	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	天宇泰和园箱变1号配电变压器	500	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
14621	沈河	方家变	方家变678方惠线	佳和大三期5箱变202配电变压器	630	3.05%	0.03	0.03				100.00%
14622	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线动迁办家属楼	200	90.00%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-41.57%
14623	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪乙线方溪干10右0右1柱上变压器	50	18.60%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
14624	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线53	100	25.50%	0	0				-47.55%
14625	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期5变电站2号配电变压器	800	27.80%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
14626	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台子五号台	400	19.05%	0	0				25.00%
14627	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线新立分31	100	89.40%	0.89	0.89	2022年12月	是	2026年	-33.21%
14628	沈北	农高变	农商线	汇鑫山庄1小区局维箱变201配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	100.00%
14629	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期4小区变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
14630	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站1配电变压器	800	54.30%	1	1		是	2025年12月	-17.79%
14631	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干90	200	28.20%	0	0		是	2026年	-37.61%
14632	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶东台	200	9.60%	0.10	0.10				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14633	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干58	315	71.11%	1	1				-41.71%
14634	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城1变电站1变压器	630	40.89%	0.41	0.41				-39.35%
14635	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	李官甲线李官干108右35变压器	200	45.15%	0	0		是	2025年12月	16.03%
14636	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-45.63%
14637	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际8号变电站202配电变压器	630	22.48%	0	0				-43.00%
14638	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站2变压器	630	36.57%	0.37	0.37				-26.82%
14639	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居1箱变2变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-49.82%
14640	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	鑫辰家园小区1变电站1变压器	630	37.52%	0	0		是	2025年12月	-25.35%
14641	和平	青年变	青年变368青二线	青二线57	400	33.60%	0	0				-41.17%
14642	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干龙红分9柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-35.14%
14643	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干53变台	400	39.60%	0	0				-34.75%
14644	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰2变电站202配电变压器	630	2.22%	0.02	0.02				100.00%
14645	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分43左7变台	400	27.00%	0.27	0.27				-53.97%
14646	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分24右5变台	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-28.67%
14647	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分25+1右2变台	200	44.40%	0.44	0.44				8.42%
14648	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府3局维变电站201间隔配电变压器	500	16.32%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14649	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站1变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-38.58%
14650	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干19左4	200	54.90%	0.55	0.55				-41.52%
14651	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园1箱变201变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
14652	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	意合联干32临河分1	200	36.90%	0	0				-40.43%
14653	于洪	范屯变	范静线	小微东大林西南台区	400	14.10%	0.14	0.14				-47.49%
14654	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分88+1右2	200	36.00%	0.36	0.36				-35.69%
14655	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期3变电站201间隔配电变压器	500	31.68%	0	0		是	2026年12月	-41.04%
14656	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔大棚分12	200	54.80%	0.55	0.55				-31.10%
14657	沈北	道义变	道义变15269俪景线	汇置尚都二期A三期A箱变202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
14658	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分5左1变台	200	49.50%	0	0				0.00%
14659	法库	新依变	依拉线	10KV依拉线段树沟分黎村机井支19	50	10.40%	0	0		是	2025年12月	-17.72%
14660	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和陸干67	315	29.52%	0	0				-44.85%
14661	康平	四家子	四家子变1206两家子线	西王（1台）	100	68.40%	1	1		是	2026年5月	-15.18%
14662	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支23+1左6	400	27.90%	0.28	0.28				0.45%
14663	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线马耳山分39左03	200	51.60%	0.52	0.52				-29.37%
14664	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线38右5变台	400	53.55%	1	1		是	2025年12月	11.73%
14665	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶石分210（石庄子中台）	315	17.14%	0.17	0.17				-47.64%
14666	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村13机井	100	46.40%	0	0		是	2025年10月	-44.87%
14667	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右3左6柱上变压器	200	57.60%	1	1		是	2025年12月	-22.36%
14668	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	花丽甲线16左3+1	200	71.20%	0.71	0.71				-51.34%
14669	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站2号变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-40.46%
14670	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左5右1柱上变压器	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
14671	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期1变电站201配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2026年12月	16.06%
14672	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干32加1右分1变压器	100	44.10%	0.44	0.44				-50.39%
14673	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-38.32%
14674	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线101右14变台	200	7.20%	0.07	0.07				-144.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14675	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线226右10变台	200	46.50%	0.47	0.47				-41.62%
14676	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-35.40%
14677	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街4箱式变电站配电变压器	400	18.80%	0.19	0.19				-45.51%
14678	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左16左1	200	22.00%	0	0				-30.13%
14679	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
14680	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	金禹花城2号变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.35%
14681	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	一站式服务—沈阳盛源祥机电设备有限公司	400	58.35%	1	1		是	2026年12月	18.30%
14682	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左14	80	50.25%	1	1		是	2027年	-36.34%
14683	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线山崴子大棚支024	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
14684	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4+1右1	400	63.60%	1	1				0.00%
14685	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线王窝堡分14右6变台	400	109.35%	1	1	2025年6月			100.00%
14686	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进村9台	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	5.74%
14687	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代1号变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0				-38.61%
14688	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干17右8变台	200	36.90%	0.37	0.37				-58.35%
14689	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分雷家村台支03	200	74.25%	1	1		是	2026年12月	-23.85%
14690	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵小区分支02	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
14691	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分还阳树支12	200	37.05%	0	0		是	2026年5月	-24.60%
14692	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	城北政府路标志服装公变台区	200	2.40%	0	0				100.00%
14693	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分020	100	128.80%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-34.99%
14694	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵东支010	200	46.13%	0.46	0.46				-26.77%
14695	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线小三家北台	50	19.80%	0.20	0.20				-42.72%
14696	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	润樾府1变电站1变压器	800	11.40%	0.11	0.11				40.07%
14697	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾5号变电站201配电变压器	630	35.43%	0	0		是		-42.53%
14698	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵望甲线陵望干58+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
14699	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民5台区	630	14.67%	0.15	0.15				-42.14%
14700	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯电能秸秆公变台区	200	48.90%	0.49	0.49				100.00%
14701	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家3箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0	0		是	2025年12月	-37.27%
14702	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支30左18	400	35.25%	0.35	0.35				0.64%
14703	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干011	80	95.40%	1	1	2022年12月			-42.62%
14704	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	依云三期小区变电站1变压器	400	32.40%	0.32	0.32				-41.83%
14705	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯凡24	200	24.75%	0	0		是	2025年12月	-30.97%
14706	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-49.04%
14707	和平	花园变	花园变56772花丽乙线	南航城1变电站201配电变压器	800	27.30%	0.27	0.27				-41.60%
14708	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线14右2左1变台	400	87.30%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	100.00%
14709	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站1变压器	500	22.08%	0.22	0.22				-41.93%
14710	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳蒲河房地产开发有限公司5202配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-38.47%
14711	法库	包家屯	包家线	10kV包家线三合城东台分7	315	47.13%	0	0				-34.93%
14712	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景9变电站201间隔配电变压器	630	14.29%	0	0				-1.07%
14713	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	10KV银河线（一站式）沈阳市沈北新区天富洗浴浴池201变压器	400	32.55%	0.33	0.33				100.00%
14714	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区1变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-0.38%
14715	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城小区一期1小区箱式变电站2配电变压器	500	57.28%	1	1		是	2025年12月	-37.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14716	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	96101部队后勤部住宅2变电站	630	18.79%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14717	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线怒皇干舍宅分10右3+1柱上变压器	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-5.52%
14718	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家二期变电站201变压器	400	48.00%	0.48	0.48				-41.83%
14719	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里3箱变1变压器	500	14.40%	0	0		是	2026年12月	9.13%
14720	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	平源畜牧公变台	315	90.48%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	100.00%
14721	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城19变电站2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-35.04%
14722	东陵	中马变	疗养线	禧瑞长河1变电站1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-11.80%
14723	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	金沙湾3号变电站2号变压器	630	28.89%	0	0		是		-327.59%
14724	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东窑移动支06+1	200	26.40%	0	0		是	2026年12月	11.04%
14725	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线褚贵分83	400	19.73%	0.20	0.20				-29.97%
14726	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	连三万六组照明新	100	105.30%	1	1	2025年6月			100.00%
14727	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
14728	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎村2 组照明	400	13.54%	0.14	0.14				-55.83%
14729	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右2+2变压器	400	36.60%	0.37	0.37				-35.69%
14730	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干11变压器	315	13.21%	0.13	0.13				-46.71%
14731	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分13	200	22.00%	0.22	0.22				-56.02%
14732	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干25右1	315	43.81%	0.44	0.44				-38.31%
14733	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线十纬分4+3	400	65.40%	1	1				-21.82%
14734	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干43	315	46.67%	0.47	0.47				-42.09%
14735	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干4左2公变	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-50.53%
14736	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分9公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-42.15%
14737	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干5+1公变	315	40.32%	0	0				-43.63%
14738	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左4	200	69.00%	0.69	0.69				-43.16%
14739	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线26	315	24.13%	0.24	0.24				-48.98%
14740	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线15左1变台	250	12.48%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
14741	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站201	400	49.80%	0.50	0.50				-44.25%
14742	和平	三好变	三好变166文体甲线	丽阳馨苑小区一次1主变	800	22.00%	0.22	0.22				-44.79%
14743	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次2主变	400	18.00%	0.18	0.18				-50.56%
14744	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14745	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华3箱变1号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
14746	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园12#主变	630	13.02%	0	0				-47.04%
14747	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区1变电站202配电变压器	630	67.30%	0.67	0.67				-47.01%
14748	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	工业大学小区变电站201柜	315	33.02%	0	0		是	2028年12月	-43.87%
14749	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭4箱变2变	500	18.88%	0.19	0.19				-4.64%
14750	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲5箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14751	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭11箱变1变	400	15.20%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
14752	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信1箱变1变压器	630	32.38%	0	0				-47.31%
14753	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都3箱变2站内变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-44.12%
14754	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	滂江东2箱变1变	630	26.35%	0.26	0.26				-40.23%
14755	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	五三厂住宅箱变1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
14756	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明苑4变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14757	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期1变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14758	浑南	孤家子	孤家子变656空氧乙线	慧缘小区1号变电站2号变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-43.41%
14759	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情3变电站202柜	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-45.69%
14760	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14761	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	环际2箱变1号变	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
14762	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑3箱变1号变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
14763	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站2号高压柜1主变	630	16.00%	0.16	0.16				-38.84%
14764	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	御览家园小区变电站201柜	500	36.96%	0	0		是	2028年12月	-39.60%
14765	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡24号小区变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				-42.35%
14766	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡八组台	200	39.00%	0	0		是	2025年11月	-30.70%
14767	浑南	铁匠变	铁匠变870慧昌线	河畔新城17号变电站2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-42.59%
14768	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期3变电站配电变压器2公变	630	25.71%	0.26	0.26				-40.11%
14769	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站201变压器	800	66.00%	0.66	0.66				-42.82%
14770	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院2变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-35.94%
14771	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干60左2变台	200	36.10%	0.36	0.36				-48.41%
14772	沈北	道义变	道义变15259道义线	供销水果店	100	58.90%	1	1		是	2026年12月	7.00%
14773	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区3变电站202配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-37.66%
14774	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分三家支32左12变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
14775	于洪	曹家变	曹家变674曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家五台	315	100.63%	1	1	2023年2月	是	2025年	-39.70%
14776	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑5箱变1变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-45.71%
14777	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线下炭窑台	400	15.94%	0	0		是	2025年11月	-40.90%
14778	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园一期3变电站2变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-40.40%
14779	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变1配电变压器	630	8.95%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
14780	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干前坟分垃圾站支8+1（一站式）	200	10.20%	0.10	0.10				-46.32%
14781	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干欢洞分13变台	200	56.70%	0.57	0.57				-29.03%
14782	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线YHG 皮家堡村农民集资住宅楼	250	25.60%	0.26	0.26				-37.76%
14783	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园5号变电站201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是		-39.69%
14784	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城3号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-41.21%
14785	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑5箱式变电站1变压器配电变压器	630	18.03%	0.18	0.18				-41.62%
14786	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府1变电站1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
14787	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线郎士屯C台支03	200	20.60%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
14788	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	姜家村综合一台（微）	400	19.80%	0.20	0.20				-39.51%
14789	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余大棚	50	86.40%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-103.08%
14790	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线柳树东支05	315	46.73%	0.47	0.47				-45.27%
14791	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区3变电站2变压器	630	42.92%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
14792	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线35+1	400	27.30%	0	0				-42.00%
14793	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城4箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-43.03%
14794	和平	方型变	方型变498望湖甲线	望湖甲线32+1左1	315	62.48%	1	1				-45.95%
14795	于洪	光辉变	光东线	小微光辉畜牧场四分场台	400	82.50%	0.83	0.83	2022年12月			-7.86%
14796	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	救兵A1	315	19.68%	0.20	0.20				-40.47%
14797	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	砂轮甲线108左1	315	69.84%	1	1		是		-47.46%
14798	沈北	道信变	道信线	汇置尚都八期5小区变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2026年12月	20.46%
14799	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	江南春城3变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14800	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干烟台分30右14	100	40.80%	0.41	0.41				0.01%
14801	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-10.11%
14802	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线卫校分19	100	60.60%	1	1		是	2025年	-31.00%
14803	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土北家属楼（2021微）	400	31.10%	0	0		是	2025年11月	-37.45%
14804	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变2变压器	400	14.40%	0.14	0.14				-43.06%
14805	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	莲花小区箱变2变压器	500	17.92%	0.18	0.18				-42.77%
14806	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程2号变电站1号变压器	630	13.52%	0.14	0.14				-42.83%
14807	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区4变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	22.69%
14808	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站2号变压器	800	13.80%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
14809	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧怒乙线欧怒干2+1柱上变压器	400	2.50%	0	0		是	2025年12月	-45.43%
14810	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	大冯线136	200	18.00%	0.18	0.18				86.09%
14811	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	久才岗四、五组综合(2022微)	400	30.00%	0	0		是	2026年6月	23.97%
14812	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区3变电站201变压器	500	24.64%	0.25	0.25				-45.48%
14813	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡北台大棚	100	149.85%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-45.93%
14814	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲线平罗干52左11右3柱上变压器	315	1.40%	0	0		是	2025年12月	-142.28%
14815	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	恒大中央广场一期3号变电站202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	1.86%
14816	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干8+1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
14817	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南西井分支04	50	58.80%	0.59	0.59				-31.71%
14818	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分7左3变台	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-33.59%
14819	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑3站房2变压器	800	15.30%	0.15	0.15				-47.80%
14820	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期1箱式变电站2配电变压器	800	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
14821	于洪	东民变	东李线	小微东李线11左16右2台	200	0.00%	0	0				0.00%
14822	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线制镜东分17+2	200	21.30%	0	0				100.00%
14823	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式-孟庆忠（电井）	200	21.30%	0	0		是	2026年12月	-61.99%
14824	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花12变电站1变压器	400	39.50%	0	0				-31.83%
14825	浑南	下深变	下深变258金河线	营盘村变电站202间隔配电变压器	630	51.43%	1	1		是	2027年12月	-3.76%
14826	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园4变电站2主变	630	10.29%	0.10	0.10				-72.06%
14827	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12左23变台	200	10.20%	0.10	0.10				0.00%
14828	法库	新依变	依三线	10kV三面船分98	250	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
14829	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线王宝分18右1柱上变压器	200	35.70%	0.36	0.36				-41.07%
14830	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品2箱式变电站1配电变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
14831	东陵	农大变	农首线	吉天银河湾2箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-34.83%
14832	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	轻随小筑1号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0	0				100.00%
14833	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高村3机井	200	19.20%	0	0		是	2025年6月	-96.40%
14834	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				0.00%
14835	苏家屯	下深变	理想线	理想新城10号变电站201间隔配电变压器	630	48.57%	0	0				-41.38%
14836	于洪	平罗变	平辛线	平罗乡后辛台村2台	100	36.60%	0	0				-81.47%
14837	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡15号小区变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0				-39.74%
14838	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分14左支1变压器	100	42.00%	0.42	0.42				-39.93%
14839	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区6变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0				13.90%
14840	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后双设施小区支003	50	43.20%	0	0		是	2026年5月	-78.61%
14841	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线120左10变台	100	36.80%	0.37	0.37				-47.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14842	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分3+1变压器	400	20.10%	0.20	0.20				3.97%
14843	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线92右2	200	36.00%	0	0				-107.36%
14844	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站2变压器	630	9.90%	0.10	0.10				28.99%
14845	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城2号变电站1变压器	800	29.40%	0.29	0.29				-40.63%
14846	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干83右14	50	76.80%	1	1		是	2027年	-28.73%
14847	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜一二分03	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	-27.39%
14848	于洪	大兴变	兴富线	三供一业大兴工程大片老裕国2号台	200	9.00%	0.09	0.09				-27.21%
14849	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府1号变电站1号变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-27.86%
14850	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分9左1	400	9.30%	0.09	0.09				-144.55%
14851	和平	广州变	广州变462广太甲线	广太甲线11右5	400	58.00%	0.58	0.58				-61.94%
14852	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站1变压器	630	34.67%	0	0				-41.85%
14853	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线后铁分支052	200	58.35%	0.58	0.58				-28.39%
14854	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分前刘支7	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-20.34%
14855	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	岗边子机井	100	46.40%	0	0		是	2025年11月	-51.95%
14856	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分108变台	200	35.20%	0.35	0.35				-30.25%
14857	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分47右1	200	1.20%	0	0				1.50%
14858	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线老什牛分37左1变台	400	35.40%	0.35	0.35				100.00%
14859	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡5.2期1箱变2号变压器	400	49.80%	0	0		是	2026年12月	-29.78%
14860	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	莱茵城C区一期1站房1变压器	630	7.62%	0	0				0.00%
14861	于洪	东民变	东红线	小微东红干128左11台	200	104.40%	1	1	2025年6月			100.00%
14862	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	歪头山分48右5	200	53.10%	0.53	0.53				3.60%
14863	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分017	160	22.50%	0	0		是	2026年5月	-33.69%
14864	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟2小区变电站201间隔配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.65%
14865	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线黄旗堡分23+1变台	200	62.20%	1	1		是	2025年12月	-7.39%
14866	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天语3箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	22.13%
14867	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家1箱变1变压器	630	30.22%	0.30	0.30				-39.97%
14868	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变202配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-16.39%
14869	法库	包家屯	包家线	10kV包家线姜家店支6	200	52.95%	1	1		是	2025年9月	-28.47%
14870	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线27变压器	400	29.25%	0.29	0.29				-37.59%
14871	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东辽小区箱变1变压器	400	51.50%	1	1				-43.05%
14872	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚2号	50	48.60%	0.49	0.49				-45.19%
14873	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站202配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-44.61%
14874	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期5箱变1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-40.31%
14875	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变2变压器	800	37.25%	0.37	0.37				-38.29%
14876	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线74	160	78.75%	1	1				100.00%
14877	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分12+1台	400	31.50%	0	0				0.00%
14878	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	辽宁恒润通信工程有限公司2(一站式)	100	1.60%	0	0		是	2026年12月	-4.01%
14879	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支09(鲍屯二台)	315	27.14%	0.27	0.27				-31.55%
14880	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景6变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				-8.21%
14881	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线64右8变台	200	12.00%	0.12	0.12				0.00%
14882	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分40左3变台	250	64.80%	1	1				-35.21%
14883	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期2变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-40.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14884	浑南	榆树变	榆树变850榆营甲线	融城时代3变电站1变压器配电变压器	630	46.86%	0.47	0.47				-40.21%
14885	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	上河湾变电站201间隔(乙)配电变压器	800	43.20%	0	0				-32.67%
14886	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期1变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-38.92%
14887	和平	花园变	花园变791复宫线	复宫1变电站201间隔配电变压器	800	14.70%	0.15	0.15				44.32%
14888	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	货站北台	200	37.50%	0.38	0.38				-32.17%
14889	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前三合屯分06	400	27.75%	0.28	0.28				-36.15%
14890	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区5箱变2变压器	800	32.63%	0	0				-40.72%
14891	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门1号变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0				-41.39%
14892	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期2号变电站2变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-42.18%
14893	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
14894	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线二台子分26#右支1#	200	9.75%	0	0				0.00%
14895	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝1变电站1变压器	630	36.51%	0	0				-40.63%
14896	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分12右17变台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-34.68%
14897	沈北	农高变	农高变378农恒乙线	森林里四期1变	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
14898	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线31右10变台	200	63.30%	1	1		是	2025年12月	-41.50%
14899	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线30左6	200	24.90%	0	0		是	2026年	-59.35%
14900	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	张羊乙线洪湖干石材分17变压器	315	10.16%	0.10	0.10				-31.72%
14901	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干24	200	35.70%	0	0				-43.26%
14902	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	昆塔乙线金杯分2柱上变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-23.85%
14903	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干霓虹1KB右3变压器	315	65.40%	0.65	0.65				-43.64%
14904	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干24右1左1	315	47.30%	0	0				-40.26%
14905	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变262西江乙线西江干38左1柱上变压器	315	48.76%	0	0		是	2025年12月	-36.54%
14906	和平	广州变	广州变472二纬乙线	浩然小区变电站一次变压器柜主变	500	64.80%	0.65	0.65				-42.62%
14907	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.83%
14908	和平	方型变	方型变442方青甲线	南六经街30号主变	400	57.30%	1	1		是	2025年10月	-51.41%
14909	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	克俭胜利2箱变1	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.39%
14910	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	金色枫景小区1变电站2变压器	630	11.68%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
14911	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	芳菲苑1箱变2站内变压器	400	20.70%	0.21	0.21				-35.87%
14912	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	黄海八期1变电站2变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
14913	铁西	工农变	工农变55578工北线	于洪教师新村变电站201柜	400	38.00%	0.38	0.38				-45.33%
14914	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	正大世纪变电站202变压器	630	35.81%	0	0		是	2028年12月	-40.49%
14915	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	康都2箱变2站内变压器	500	31.04%	0.31	0.31				-38.29%
14916	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南西箱变1变压器	400	30.30%	0.30	0.30				-44.29%
14917	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村4号变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
14918	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄4变电站1变压器	500	14.08%	0.14	0.14				-43.38%
14919	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期1箱变2变压器	630	14.73%	0.15	0.15				-45.78%
14920	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园2#变压器	630	13.71%	0	0				-44.90%
14921	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭3变电站201变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-45.18%
14922	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	晋斯华庭2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
14923	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	青春嘉园变电站201	800	14.10%	0.14	0.14				-42.28%
14924	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	兴工街14变电站201	400	16.80%	0.17	0.17				-40.23%
14925	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期5箱变1变压器	500	22.00%	0	0		是	2026年12月	-39.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14926	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	和平五院一次1主变	400	21.00%	0	0				-47.07%
14927	新民	新民变	新民变30162营东线	瑞华苑4变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
14928	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分17变台	400	12.60%	0.13	0.13				-36.37%
14929	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线马贝村内	630	5.14%	0.05	0.05				-16.46%
14930	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期1箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
14931	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业02间隔201配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
14932	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾1变电站2变压器	400	22.13%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
14933	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城24号变电站202配电变压器	500	19.60%	0	0				-34.09%
14934	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城25号变电站201配电变压器	500	18.72%	0	0				-20.33%
14935	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	东兴家园2变电站2变压器	400	41.70%	0.42	0.42				-40.21%
14936	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站1变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
14937	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干79右01	250	26.24%	0.26	0.26				-42.59%
14938	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家一组照明	30	120.73%	1	1	2022年12月			-52.52%
14939	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊6号变电站1变压器	630	36.95%	0	0				-43.19%
14940	于洪	得胜变	得山线95478	翟家二社区23楼变压器	400	109.95%	1	1	2022年12月			-40.89%
14941	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯12箱变2变压器	630	20.83%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
14942	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾1箱变2变压器	800	16.13%	0.16	0.16				-37.42%
14943	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院1变电站2变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-32.77%
14944	铁西	应昌变	应昌变20540应中甲线	应昌公寓变电站202	400	17.20%	0	0		是	2028年12月	-42.97%
14945	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线砂山干5	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-41.30%
14946	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干门家网分10右4变台	200	25.20%	0.25	0.25				-14.99%
14947	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡2变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-35.77%
14948	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园小区1变电站1变压器	800	36.38%	0.36	0.36				-36.55%
14949	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干42	100	51.00%	1	1				-49.27%
14950	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡2号变电站202间隔配电变压器	800	41.63%	0	0				-6.24%
14951	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务南甲07	315	59.37%	0.59	0.59				-27.31%
14952	法库	三泉变	三泉86068泉者乙线	10kV泉者乙线沅禹分2	400	12.90%	0.13	0.13				0.00%
14953	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗干114变台	400	50.80%	1	1		是	2025年12月	-40.21%
14954	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线湾泡分6左9变台	200	25.80%	0.26	0.26				-38.71%
14955	于洪	曹家变	曹大甲线	圣新园2变电站1变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年	-40.54%
14956	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变1站内变压器	630	32.70%	0	0				-43.39%
14957	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦缘缘1变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
14958	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天朗1箱式变电站1配电变压器	630	49.90%	0	0				-37.87%
14959	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	肖南综合养殖(2023微)	400	43.20%	0.43	0.43				23.33%
14960	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干32右10+1左9	315	46.67%	0.47	0.47				-39.73%
14961	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线交通大队路西散户	100	68.40%	0.68	0.68				-32.02%
14962	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	保利上林湾三期5箱式变电站2配电变压器	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-39.86%
14963	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期2变电站1号配电变压器	630	3.81%	0	0		是	2027年12月	43.76%
14964	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期6变电站1号配电变压器	800	7.00%	0	0		是	2027年12月	-42.81%
14965	于洪	东民变	东红线	东民变347东红线姚家一台区	200	15.90%	0	0				-40.89%
14966	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾7号变电站201配电变压器	500	51.20%	1	1		是		-40.35%
14967	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期4小区变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	24.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
14968	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	新立屯村综合一台	400	38.40%	0.38	0.38				-45.84%
14969	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园1开关柜1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-42.72%
14970	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之5	200	42.90%	0	0		是	2026年	-44.00%
14971	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	依云澜汇1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	61.90%	1	1				-0.54%
14972	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区4变电站2变压器	500	42.00%	0.42	0.42				-42.53%
14973	开发	宁官变	宁富线	圣诺园四期小区1变电站1变压器	630	62.86%	0.63	0.63				-35.99%
14974	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地长青湾四组变电站1变压器	800	57.38%	0.57	0.57				-42.65%
14975	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线79左7柱上变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-11.18%
14976	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
14977	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分29右16	100	41.20%	0	0				-17.19%
14978	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城37号变电站201间隔配电变压器	400	21.60%	0.22	0.22				-29.91%
14979	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干33加1右分2变压器	100	15.00%	0.15	0.15				-38.97%
14980	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变滑应乙线建设干51柱上变压器	400	52.50%	0.53	0.53				-41.44%
14981	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	岐山一校箱式变电站1配电变压器	630	55.87%	1	1		是	2025年12月	-39.52%
14982	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	一站式中盘干12718+1	200	2.40%	0.02	0.02				-39.82%
14983	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线东中分9左9变台	400	10.60%	0.11	0.11				-37.39%
14984	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线154左5	200	1.20%	0.01	0.01				0.00%
14985	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分02左支03加1变压器	50	42.00%	0.42	0.42				-68.27%
14986	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里5号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	630	33.97%	0	0				0.00%
14987	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园3号变电站1号变压器	630	12.44%	0	0		是	2027年12月	-40.31%
14988	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站2变压器	315	54.29%	1	1				-44.88%
14989	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙3箱变1变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-36.56%
14990	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供6箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-30.39%
14991	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	金地时代风华小区配电室201间隔配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	1.94%
14992	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑1变电站1变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-36.25%
14993	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	孝信变562孝阳线吉宝城镇开发（沈阳）有限公司3箱1变配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
14994	康平	四家子	四家子变1206两家子线	牯西北台	100	88.56%	1	1	2025年6月			-23.05%
14995	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13右2	315	41.24%	0.41	0.41				-62.78%
14996	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线雍贺园分7柱上变压器	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-50.17%
14997	东陵	孤家子	营城甲线	居忆园2箱变2变压器	630	62.86%	0.63	0.63				-29.68%
14998	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0				-30.74%
14999	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	插拉村12组照明A	100	63.60%	0.64	0.64				-42.96%
15000	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	姜屯变203和平线和平干大三家子分69变台	100	129.30%	1	1	2023年10月	是	2025年12月	-39.38%
15001	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江干嫩江乙线8柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
15002	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线候家照明	100	76.40%	0.76	0.76				-34.73%
15003	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线徐家分01	160	65.25%	0.65	0.65				-27.74%
15004	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典11变电站1变压器	630	23.37%	0.23	0.23				-42.61%
15005	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干43右5	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15006	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线76	315	46.98%	0	0				-42.18%
15007	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里3箱式变电站1配电变压器	630	99.05%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-38.29%
15008	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	卢屯线兰家分小北支35右3变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	-67.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15009	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线中学分22变台	200	68.70%	0.69	0.69				-40.36%
15010	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线杨城分26左23	200	51.30%	1	1				-11.61%
15011	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街3变电站1配电变压器	630	83.81%	1	1	2025年6月			100.00%
15012	东陵	杨官变	富康线	文欣苑四期1箱变1变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-15.00%
15013	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区3变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
15014	和平	青年变	青年变364青文线	兴盛3变电站配电变压器	400	56.10%	1	1				34.58%
15015	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东线09广美1变电站1变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-38.27%
15016	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	铁西教育局201间隔配电变压器	100	42.80%	0.43	0.43				-48.17%
15017	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（平安物流园南）	100	5.10%	0	0		是	2026年12月	4.90%
15018	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	金地峯汇2配电站201配电变压器	800	28.80%	0.29	0.29				-14.59%
15019	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右13右1	200	25.80%	0.26	0.26				-38.97%
15020	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区2箱式变电站201间隔配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-36.50%
15021	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左7右4	80	45.00%	0	0				-47.74%
15022	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线白云分30	100	86.80%	1	1	2024年6月	是	2025年	-50.34%
15023	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左6左1	400	72.00%	0.72	0.72				16.53%
15024	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	YHG-医大分14	200	0.00%	0	0				0.00%
15025	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六三队支09	200	99.30%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-32.90%
15026	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支064	200	41.33%	0.41	0.41				-39.20%
15027	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线东升一组台分05	200	18.50%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
15028	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线南小陵村台分支02	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-27.54%
15029	法库	马家变	马家变1126隆盛线	马家变126隆盛线西闫一组台	50	35.20%	0	0		是	2025年11月	-41.34%
15030	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥东门变台2号变压器	630	79.37%	0.79	0.79				5.25%
15031	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支48左4变台	200	32.70%	0.33	0.33				-34.76%
15032	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟47	100	42.00%	0	0		是	2025年11月	37.33%
15033	和平	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线图门干延寿寺东分1	630	80.51%	1	1	2024年2月	是	2025年12月	-35.67%
15034	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分50右3	200	19.80%	0.20	0.20				1.26%
15035	沈北	孝信变	孝场乙线	明华彩虹里小区1局维变电站202配电变压器	800	37.20%	0	0		是	2026年12月	21.75%
15036	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏东台	200	20.25%	0	0		是	2025年11月	-36.19%
15037	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分13+1右6	200	39.90%	0.40	0.40				1.91%
15038	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽南	200	23.70%	0.24	0.24				-19.94%
15039	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线丁家二组照明	400	96.60%	1	1	2022年12月			-33.88%
15040	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园3号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年	-42.89%
15041	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变202	500	25.92%	0.26	0.26				-49.46%
15042	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器202	800	9.60%	0	0				100.00%
15043	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分盛京酒楼支物流几1	200	23.10%	0	0		是	2025年11月	-83.15%
15044	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微新安南台	400	15.90%	0.16	0.16				100.00%
15045	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	城南西环奇彤汽车公变台区	200	17.70%	0	0				0.00%
15046	苏家屯	下深变	理想线	理想新城3号变电站2号变压器	630	38.41%	0	0				-42.42%
15047	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东盛小区2箱变（单）	500	21.76%	0.22	0.22				-42.47%
15048	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几11	200	25.20%	0.25	0.25				-29.49%
15049	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干21左分6台区	100	25.50%	0.26	0.26				-19.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15050	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区2变电站1变压器	800	24.60%	0.25	0.25				-40.68%
15051	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区7变电站2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-42.27%
15052	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干大汉分110右2左11变台	200	31.80%	0.32	0.32				-43.41%
15053	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖3号变电站1号变压器	630	8.95%	0.09	0.09				-40.75%
15054	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支09	50	54.20%	0.54	0.54				-29.29%
15055	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区3变电站201配电变压器	400	35.00%	0.35	0.35				67.07%
15056	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	乾景花园1箱式变电站2配电变压器	630	56.83%	1	1		是	2025年12月	-43.66%
15057	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	润公寓小区箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	6.56%
15058	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园3变电站1变压器	630	17.27%	0	0				-30.90%
15059	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线25+1	315	16.83%	0.17	0.17				-50.02%
15060	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	南红支14左1	200	1.50%	0.02	0.02				0.00%
15061	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右5右4	315	20.00%	0	0				-72.97%
15062	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线82	200	10.00%	0.10	0.10				-155.75%
15063	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	粮仓变558榆园乙线榆园乙线榆园干26右1	200	52.20%	0.52	0.52				-59.87%
15064	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分61右4变台	100	17.50%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
15065	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分哈拉岗支38变台	100	77.10%	1	1		是	2025年12月	-33.13%
15066	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分48	100	38.20%	0	0		是		-39.75%
15067	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪乙线方溪干9+2柱上变压器	315	4.44%	0	0		是	2025年12月	-34.00%
15068	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区1柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
15069	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线105左1	50	97.60%	1	1	2024年6月			-58.35%
15070	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右3左1变台	315	64.44%	1	1		是	2025年12月	-38.25%
15071	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶窑干240左1变台	100	104.10%	1	1	2023年2月	是	2025年8月	-37.08%
15072	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干26柱上变压器	315	50.79%	1	1		是	2025年12月	-31.30%
15073	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	崇山变296中医乙线中医干8柱上变压器	400	80.50%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-43.26%
15074	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干6柱上变压器	250	61.44%	1	1		是	2025年12月	-31.96%
15075	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二5箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15076	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	威克港湾箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-44.36%
15077	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园F区主变	630	31.11%	0.31	0.31				-38.95%
15078	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓1箱变1站内变压器	630	67.81%	0.68	0.68				-40.16%
15079	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城2箱变1变压器	500	24.64%	0.25	0.25				-38.19%
15080	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变2	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15081	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑4箱变1	630	10.16%	0.10	0.10				-37.97%
15082	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园3箱变1站内变压器	500	28.32%	0	0				-42.46%
15083	沈河	长青变	长青变448长南乙线	恒信2箱变2变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
15084	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	般若寺北2箱变1变压器	500	20.00%	0.20	0.20				-53.68%
15085	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂阳1#1#变压器	630	52.95%	1	1		是	2026年12月	-46.72%
15086	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都9变电站201变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-39.74%
15087	和平	太原变	太原变050先锋线	东大智慧家园1#变压器	630	12.19%	0	0				-45.64%
15088	大东	沈海变	沈海变80382柵城线	东方柵城12箱变1变压器	630	30.48%	0	0				-42.03%
15089	新民	新民变	新民变30162营东线	科技小区1变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
15090	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站路东2主变	630	38.48%	0	0		是	2027年12月	-40.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15091	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	五河东里南2号高压柜1变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-44.47%
15092	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区15箱变2号变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
15093	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸三1箱变2号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
15094	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	永顺1箱变2变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
15095	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线9右1变压器	400	41.00%	0.41	0.41				-42.24%
15096	于洪	得胜变	得胜变 得山线95478	万熹绿景3变电站1变压器	630	32.00%	0	0				-42.80%
15097	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	宝垫养殖公变台	200	19.50%	0	0				0.00%
15098	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线84左3变台	400	20.70%	0.21	0.21				-26.39%
15099	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村一组大棚	80	81.50%	0.82	0.82	2025年4月			-36.13%
15100	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园3箱变1变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-37.56%
15101	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分45右06	200	68.00%	0.68	0.68				-30.91%
15102	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩3号变电站202间隔配电变压器	800	45.75%	0	0				-41.47%
15103	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园1号变电站1号变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
15104	法库	包家屯	包家线	10kV包家线北土城支33	200	91.95%	1	1	2024年6月			-35.88%
15105	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干111右7变台	200	56.70%	0.57	0.57				-35.64%
15106	东陵	世园变	世满甲线	世满干45四七零分25左柱上变压器	400	14.55%	0.15	0.15				-31.74%
15107	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右3右3	200	6.30%	0	0		是	2027年	0.00%
15108	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站1变	800	53.25%	1	1		是	2025年12月	-41.78%
15109	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支170	50	115.20%	1	1	2023年1月			-25.88%
15110	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左2+1右1	200	87.50%	0.88	0.88	2022年12月	是	2026年	-35.31%
15111	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房2变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-40.72%
15112	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期4局维-1	500	37.20%	0	0		是	2026年12月	-42.33%
15113	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园36号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.80%	0	0				-14.82%
15114	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-28.38%
15115	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线北四分20变台	200	119.62%	1	1	2022年12月			-40.37%
15116	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分27右8变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
15117	和平	广州变	广州变472二纬乙线	三经干30政治部201间隔配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15118	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司配电变压器 4	630	20.32%	0.20	0.20				-42.50%
15119	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线喇嘛支1	200	34.80%	0.35	0.35				-28.49%
15120	法库	包家屯	包家线	10kV包家线付家洼子分12	50	87.60%	1	1	2025年5月	是	2025年9月	-41.73%
15121	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天1箱式变电站配电变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-40.84%
15122	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府3变电站2变压器	630	8.25%	0.08	0.08				-35.24%
15123	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳三屯分04	200	26.10%	0.26	0.26				-34.73%
15124	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右3+1右1	400	68.70%	0.69	0.69				100.00%
15125	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干30	315	69.59%	1	1				-33.77%
15126	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景5站房2变压器	630	23.87%	0.24	0.24				-41.47%
15127	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分67左11	100	24.90%	0	0				51.16%
15128	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线赵家南支05	100	70.50%	0.71	0.71				-48.03%
15129	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象3变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
15130	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2-4变电站202配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-19.23%
15131	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站202变压器	630	9.21%	0	0		是	2028年12月	-44.77%
15132	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站201	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-44.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15133	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线大架南台	200	75.30%	1	1		是	2026年12月	-28.30%
15134	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支08	315	26.03%	0.26	0.26				-44.95%
15135	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线电信局住宅	250	54.24%	1	1		是	2026年12月	-43.73%
15136	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线计量局住宅楼	315	54.48%	0.54	0.54				-29.55%
15137	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线财旺家属楼	315	49.52%	0.50	0.50				-41.28%
15138	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	盛才小区1号箱变1号变压器	400	28.20%	0.28	0.28				-35.47%
15139	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干71右7右1	200	45.00%	0	0		是	2026年	-31.74%
15140	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线前辛屯西分机井支1	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15141	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线佟家分西支南梁机井支18	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15142	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城1号变电站201配电变压器	315	38.41%	0	0				-33.66%
15143	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站2变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-47.15%
15144	于洪	大兴变	兴富线	喜地红城2站房2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-40.10%
15145	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15146	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区5箱式变电站1配电变压器	800	26.75%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
15147	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景小区1变电站1变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-44.69%
15148	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨二委养殖台	200	38.40%	0	0		是	2025年9月	100.00%
15149	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城6号变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-37.65%
15150	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	刘二堡变170毓庄线皮家卜大棚	200	34.80%	0.35	0.35				-40.78%
15151	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦鑫园1箱变2变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-43.44%
15152	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园1变电站201柜	630	24.44%	0.24	0.24				-35.93%
15153	于洪	大兴变	兴古线	小微北陈2号台	400	53.10%	0.53	0.53				0.00%
15154	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾1变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15155	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支南台甲11（敖牛卜南台）	200	46.50%	0.47	0.47				-29.06%
15156	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）新街坊1箱202配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-20.18%
15157	浑南	莫子山变	莫子山变868莫全线	恒大珺睿府3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15158	东陵	棋盘山	湖西线	泰安山庄变压器	630	0.95%	0	0		是	2026年12月	-31.36%
15159	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	香槟蓝郡小区8变电站1变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
15160	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线4左2变台	100	4.50%	0	0		是	2025年12月	-65.10%
15161	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙1箱变1变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-44.18%
15162	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西甲线军政分11左1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
15163	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线八三卜西台照明	250	77.12%	0.77	0.77				-59.86%
15164	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15165	浑南	下深变	金河花线	金河花园4号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-43.33%
15166	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线古洞岗子分70左4变台	200	44.03%	0	0		是	2025年12月	-32.32%
15167	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线免烧砖厂分支002	50	138.00%	1	1	2023年10月	是	2026年6月	-38.06%
15168	于洪	家俱变	偃锦线	丽锦城3变电站2变压器	630	47.24%	0.47	0.47				-43.94%
15169	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都2箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-40.56%
15170	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区6号变电站1号配电变压器	400	13.60%	0	0		是		-40.49%
15171	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村五组照明	100	116.00%	1	1	2024年7月			25.81%
15172	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分24	400	1.20%	0	0				-46.07%
15173	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左16+1左3左1变台	200	72.90%	0.73	0.73				9.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15174	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华一期3箱式变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	48.37%
15175	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房供销社家属楼	400	35.90%	0.36	0.36				-37.87%
15176	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分22变台	200	43.00%	0	0		是		-38.52%
15177	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线79左05	315	49.14%	0	0		是	2027年	-18.01%
15178	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线蛤蚂分62	200	11.80%	0	0				-23.47%
15179	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸馨都2变	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
15180	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭法律学校宿舍	200	68.70%	0.69	0.69				-34.62%
15181	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区2变电站2变压器	800	18.00%	0.18	0.18				9.47%
15182	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	西华府小区4变电站2变压器	800	38.40%	0.38	0.38				-24.57%
15183	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分10	250	64.96%	1	1				-37.82%
15184	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分左9右4	30	88.00%	1	1	2022年12月			-35.12%
15185	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站201配电变压器	630	28.70%	0.29	0.29				-26.38%
15186	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三组支04	100	137.40%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-33.59%
15187	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期北箱变201间隔配电变压器	630	46.67%	0.47	0.47				-42.19%
15188	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳干086T接东哈分1	200	31.43%	0.31	0.31				-42.61%
15189	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	西沟子机井	100	37.60%	0	0		是	2025年11月	-47.89%
15190	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支9右9变台	200	33.39%	0	0				-27.01%
15191	于洪	大兴变	兴光线	大兴学校西小微台	315	44.19%	0.44	0.44				12.95%
15192	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线62左分02	400	16.80%	0.17	0.17				13.14%
15193	沈河	青年变	青年变352青东线	顺通3箱变1变压器	630	86.10%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-40.98%
15194	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12+1	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.68%
15195	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园3站房1配电变压器	630	2.86%	0.03	0.03				100.00%
15196	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城9变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	12.34%
15197	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15198	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线陈家北支08	50	102.40%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-41.50%
15199	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变1变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-44.92%
15200	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期4箱式变电站2配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.41%
15201	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜南几04	250	26.40%	0	0				100.00%
15202	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大药房照明新	400	25.80%	0.26	0.26				0.00%
15203	于洪	大兴变	兴光线	光辉村一队1台区	200	27.90%	0.28	0.28				-39.43%
15204	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区5变电站1变压器	800	60.00%	0.60	0.60				-40.50%
15205	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城2箱式变电站201间隔配电变 压器	630	24.13%	0.24	0.24				-45.36%
15206	和平	太原变	太原变082温州线	温州城11主变压器	800	17.25%	0	0				-45.09%
15207	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分008	100	48.80%	0	0		是	2026年12月	-39.25%
15208	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期7变201	500	41.92%	0.42	0.42				-46.84%
15209	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村东北台	200	19.20%	0	0				-36.13%
15210	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分92右5+1右8	200	28.20%	0.28	0.28				100.00%
15211	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭A区3箱式变电站配电变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-35.39%
15212	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品4号变电站201配电变压器	630	14.29%	0	0				-37.81%
15213	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右5变台	400	0.00%	0	0				0.00%
15214	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区3变电站201变压器	630	99.43%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-37.36%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15215	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村2变电站2变压器间隔配电变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-37.84%
15216	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期2局维变电站201配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	5.32%
15217	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分11变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-34.21%
15218	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥13箱变202配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-18.64%
15219	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站1变压器	800	34.80%	0.35	0.35				-43.43%
15220	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城8变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
15221	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站2号变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-43.46%
15222	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站2变压器	315	41.14%	0.41	0.41				-40.38%
15223	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金配电变压器	630	13.10%	0.13	0.13				-38.91%
15224	和平	太原变	太原变076北五乙线	胜利北街98-1号变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0.20	0.20				29.97%
15225	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三父子分100左5左1右2	200	18.00%	0.18	0.18				0.95%
15226	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村1号变电站2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-39.49%
15227	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华南3分台支5	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-6.55%
15228	和平	方型变	方型变438方文乙线	中宇花园主变	630	37.30%	0.37	0.37				-38.29%
15229	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支8右09	250	32.64%	0.33	0.33				-25.69%
15230	和平	太原变	太原变042南十甲线	太原变042南十甲线沈后分1+1	315	17.78%	0.18	0.18				-41.78%
15231	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线28右3	500	23.52%	0.24	0.24				-34.52%
15232	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马灶分10	315	9.84%	0	0		是	2028年12月	-39.15%
15233	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干37公变	315	18.41%	0	0				-43.26%
15234	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线长南新区开闭站长南新区长南新区2柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
15235	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25左2	250	47.60%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
15236	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线84右3	400	9.00%	0.09	0.09				-47.71%
15237	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	万南干7右3右1公变	315	100.57%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-44.74%
15238	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线13左1	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
15239	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线卫星分24	250	4.80%	0.05	0.05				19.17%
15240	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线国二分2柱上变压器	250	27.52%	0.28	0.28				-28.35%
15241	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分5左1变台	315	30.48%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
15242	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支13变压器	160	49.38%	0.49	0.49				-41.19%
15243	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分22柱上变压器	315	91.11%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-57.41%
15244	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线73变台	250	36.48%	0	0		是	2025年12月	-48.57%
15245	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线70右4	500	51.84%	0.52	0.52				-54.46%
15246	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分21柱上变压器	400	67.80%	1	1				-83.62%
15247	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南2一次2#主变	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15248	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园5箱变1变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
15249	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	1#主变总参通讯	630	12.57%	0	0				-41.07%
15250	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变2号变	630	29.21%	0.29	0.29				-41.19%
15251	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代4箱变2号变	500	46.80%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
15252	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙2箱变1号变压器	630	11.81%	0.12	0.12				-43.34%
15253	和平	马路湾	马路湾变648中华甲线	工商银行主变	315	43.05%	0.43	0.43				-39.58%
15254	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城1箱变2变压器	500	35.20%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
15255	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑2箱变1号变	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-42.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15256	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15257	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园3变电站201变压器	400	42.00%	0.42	0.42				-38.48%
15258	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村3变电站201柜	800	9.30%	0	0		是	2028年12月	-42.51%
15259	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	实久花园变电站201柜	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-41.81%
15260	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范一期3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15261	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变1变压器	630	37.71%	0.38	0.38				-38.46%
15262	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	干休所箱变1变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-39.08%
15263	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期7箱变2变	630	28.25%	0.28	0.28				-39.89%
15264	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区18变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15265	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	铁路光明4变电站201	630	11.43%	0.11	0.11				-38.40%
15266	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城4号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0				-40.93%
15267	和平	广州变	广州变474广府甲线	年华一次1#主变	1250	16.00%	0.16	0.16				-48.24%
15268	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站201	630	46.67%	0.47	0.47				-47.41%
15269	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	丽华精舍2箱变2站内变压器	400	56.40%	1	1				-43.29%
15270	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	金利家园1号变电站1号变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-43.41%
15271	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园9配电站201	630	40.32%	0.40	0.40				-40.16%
15272	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站202	630	30.48%	0.30	0.30				-36.17%
15273	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑2号变电站1变压器	500	16.40%	0	0				-43.49%
15274	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15275	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变1	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
15276	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	卓越平方2号变电站1号变压器	630	30.00%	0	0				-43.22%
15277	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期4变电站201柜	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-42.97%
15278	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分93右8	200	16.80%	0.17	0.17				100.00%
15279	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线砖厂分赵家2支7	400	24.60%	0.25	0.25				0.00%
15280	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分15+1左10	200	58.50%	1	1		是	2025年	-42.02%
15281	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河干162右16变台	200	24.40%	0.24	0.24				-33.40%
15282	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线古坨子分39左4变台	200	34.80%	0.35	0.35				-33.73%
15283	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线城东干022	100	42.00%	0.42	0.42				-46.79%
15284	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强12号主变	400	21.20%	0.21	0.21				-38.99%
15285	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15286	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
15287	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线14右2	315	52.70%	0.53	0.53				-27.73%
15288	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	上园2配电站2站内变压器	630	64.76%	0.65	0.65				-43.79%
15289	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村一队台区	250	21.84%	0.22	0.22				-25.18%
15290	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	应四乙线北四千68柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2028年12月	-47.65%
15291	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶西分叶7组北台支4	315	20.95%	0.21	0.21				100.00%
15292	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干腰东井分37右支6台区	100	21.90%	0.22	0.22				-64.09%
15293	于洪	家俱变	偃锦线	水木城典2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-46.77%
15294	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线周家分21+1变台	400	45.00%	0.45	0.45				100.00%
15295	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站7变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-39.09%
15296	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站2变压器	400	21.75%	0.22	0.22				-43.98%
15297	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆1变电站1变压器	500	64.00%	1	1		是	2025年12月	-33.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15298	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光6号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	630	30.48%	0	0				15.81%
15299	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干赵窝分大车鱼池支2右16变台	200	63.15%	0.63	0.63				-33.95%
15300	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士堡夏堡东洼子大棚n（仅换变压器）改造	100	92.40%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	8.04%
15301	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干184	200	48.00%	0.48	0.48				-51.89%
15302	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干32中海分17柱上变压器	100	73.20%	0.73	0.73				-27.03%
15303	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星乙线景星干7右1变压器	315	11.43%	0.11	0.11				-40.80%
15304	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干47右1	200	29.10%	0	0				-41.82%
15305	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县建筑安装公司	80	59.50%	0.60	0.60				-28.94%
15306	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支23左1柱上变压器	315	75.43%	1	1		是	2025年12月	-27.43%
15307	于洪	范屯变	范北线	小微永安村西台2	400	5.40%	0.05	0.05				-28.67%
15308	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干69	315	65.52%	1	1		是	2025年12月	-36.52%
15309	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	嫩江乙线8+1柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
15310	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右6	100	26.40%	0.26	0.26				-36.24%
15311	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光4箱变1变压器	800	49.88%	0	0				-28.26%
15312	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	轻工大厅1变压器	630	77.21%	0.77	0.77				-39.59%
15313	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线西李支004	200	48.50%	0.49	0.49				-23.11%
15314	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区4变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	23.00%
15315	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区6变电站2变压器	500	30.72%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
15316	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈毛乙G开闭站XB6箱变（单）	400	8.70%	0.09	0.09				-38.97%
15317	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城5号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
15318	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城3变电站2变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-34.37%
15319	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马南地支2	100	32.40%	0	0		是	2025年12月	-19.84%
15320	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分32右8+1左9变台	200	36.00%	0	0		是	2025年12月	3.52%
15321	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分114	100	94.80%	1	1	2025年4月	是	2025年	-33.41%
15322	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站202配电变压器	800	61.20%	1	1				-38.92%
15323	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	繁华里二期2号变电站1变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	17.31%
15324	康平	张强变	张强变76240柳树线	大黄线大黄线刘沟分026	200	33.60%	0.34	0.34				-30.05%
15325	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	省政府房产修建公司201间隔配电变压器	200	0.00%	0.00	0.00				-45.15%
15326	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山水浇地甲水利乙3	50	0.40%	0.00	0.00				0.00%
15327	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支线011	50	112.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-36.26%
15328	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左7变压器	100	34.80%	0	0		是	2028年12月	-40.98%
15329	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
15330	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座2变电站2站内变压器	800	32.00%	0	0				-37.37%
15331	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城14变电站变压器	630	49.21%	0	0		是	2028年12月	-36.86%
15332	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	利生郾城2箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
15333	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线36左8+1右10变台	200	21.60%	0.22	0.22				100.00%
15334	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线大潘村西六队	200	18.08%	0.18	0.18				-47.89%
15335	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线202左6变台	200	19.20%	0	0				100.00%
15336	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	盛福家园1号箱变201间隔配电变压器	630	25.24%	0.25	0.25				-34.74%
15337	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进19#	315	16.57%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
15338	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	刘屯南台	200	52.80%	0.53	0.53				17.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15339	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地1号台区	400	46.35%	0	0		是	2025年11月	-33.55%
15340	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村2机井	50	25.60%	0.26	0.26				-11.02%
15341	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线9左3	315	80.00%	0.80	0.80	2022年12月			-42.36%
15342	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线115变台	200	51.90%	0.52	0.52				-34.37%
15343	于洪	大兴变	兴红线	红旗台村二队台区	250	40.80%	0	0		是	2025年9月	-42.51%
15344	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变太平线太平线茨林分14左17变台	200	21.00%	0.21	0.21				-53.97%
15345	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线47左22右07	200	57.90%	0.58	0.58				-34.87%
15346	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内干69右1变台	400	76.20%	1	1				98.08%
15347	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城16号变电站2号变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-41.69%
15348	法库	果子园	果北乙线	中贸国际花园小区箱式变电站1号变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-37.85%
15349	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区3变电站2变压器	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
15350	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支63	80	0.00%	0.00	0.00				-273.46%
15351	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉分50	200	37.10%	0.37	0.37				-48.25%
15352	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线务北支53南几2	200	41.10%	0.41	0.41				100.00%
15353	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子支009	50	31.80%	0	0		是	2026年5月	-53.39%
15354	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金河御小区1局维变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	12.82%
15355	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干17右4	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15356	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右13	400	64.75%	1	1				9.95%
15357	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门二期1变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-37.03%
15358	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组团1变电站201配电变压器	630	66.98%	1	1		是	2026年12月	15.37%
15359	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期2变201配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年12月	-2.34%
15360	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-34.65%
15361	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左26右6+1	80	9.00%	0	0		是	2027年	0.00%
15362	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城1箱变1变压器	800	70.88%	0.71	0.71				-43.71%
15363	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友小苇沟台支12	50	65.40%	1	1		是	2026年12月	-48.58%
15364	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房1变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-40.32%
15365	康平	张强变	张强变76266张强线	官宝北(2)台	100	44.70%	0.45	0.45				-25.96%
15366	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干50雅贺园分9柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-29.12%
15367	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分15左4	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15368	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变202	500	21.76%	0.22	0.22				-42.82%
15369	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	詹屯变842虎桥线中古分001	50	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
15370	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立干98右1	200	41.40%	0.41	0.41				-21.67%
15371	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支01市场东台	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
15372	于洪	平罗变	平悟线	小微悟兵村1号台	400	20.40%	0	0				18.08%
15373	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖1	400	25.20%	0.25	0.25				16.62%
15374	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景3站房1变压	630	17.27%	0.17	0.17				-42.73%
15375	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛花园1号变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-38.11%
15376	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干189变台	80	66.00%	0.66	0.66				-30.28%
15377	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站1主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15378	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象4号变电站2号变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-79.48%
15379	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工乙线向工干40右3+1柱上变压器	100	27.00%	0.27	0.27				-13.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15380	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期1变电站1号配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
15381	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分大桥支29变压器	315	8.57%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
15382	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期3变电站1配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
15383	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城4变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
15384	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警2变电站2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
15385	和平	太原变	太原变098太胜线	佳驿宾馆YHG配电变压器201	200	18.00%	0.18	0.18				-20.44%
15386	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线古屯分52右1变台	200	69.10%	0.69	0.69				-25.09%
15387	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分14左5柱上变压器	200	61.20%	1	1		是	2025年12月	-30.67%
15388	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分2+1柱上 变压器	100	0.00%	0.00	0.00				-29378.57%
15389	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分5右2	315	27.30%	0.27	0.27				-44.66%
15390	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左8变压器	250	53.76%	1	1		是	2025年12月	-49.34%
15391	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支9左3柱上变压器	315	73.52%	1	1		是	2025年12月	-32.15%
15392	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干电子分7+1公变	400	34.40%	0.34	0.34				-46.53%
15393	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干志新里分8左5公变	500	17.28%	0	0		是	2026年12月	-41.33%
15394	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分47左13	400	24.00%	0.24	0.24				-62.23%
15395	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干42之1柱上变压器	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
15396	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分7	400	71.10%	1	1				-41.43%
15397	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线6	400	1.50%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
15398	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长萃甲1开闭站长萃甲开闭站进线 电缆头天坛干111左11公变	250	44.64%	0.45	0.45				-35.49%
15399	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城12箱变2变压器	800	52.50%	0.53	0.53				-42.64%
15400	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区3变电站2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.27%
15401	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富丽园小区变电站201柜	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-43.56%
15402	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区4变电站201	630	26.98%	0.27	0.27				-43.11%
15403	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	767宿舍箱变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
15404	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	和光园箱变1变压器	500	28.48%	0.28	0.28				-40.26%
15405	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15406	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变2变压器	400	26.40%	0.26	0.26				-45.41%
15407	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区3号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年	-39.57%
15408	浑南	营盘	营盘变072七星线	富腾国际4号变电站2号变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-26.69%
15409	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景3号变电站1号变压器	500	58.80%	1	1		是	2027年12月	-41.68%
15410	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区2变电站	630	25.08%	0	0		是	2028年12月	-39.14%
15411	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠4箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-45.20%
15412	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变1号变	400	12.80%	0.13	0.13				-35.88%
15413	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站1变压器	500	21.20%	0	0		是	2027年12月	-44.07%
15414	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅嘉园3变电站2配电变压器	400	46.50%	0	0				-33.13%
15415	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合1小区2站内变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-43.90%
15416	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干87右6变台	200	27.75%	0.28	0.28				-39.11%
15417	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期2箱式变电站1配电变压器	630	53.71%	1	1		是	2025年12月	-39.73%
15418	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	9.52%	0	0				6.01%
15419	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立干7左4右2	400	34.80%	0	0				-38.69%
15420	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯排分工夫屯支德利凡1	200	35.10%	0.35	0.35				12.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15421	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾9号变电站201间隔（白郡线）配电变压器	800	27.60%	0	0				-22.23%
15422	康平	四家子	四家子变1208山东线	东圈河北台支8柱上变压器	200	83.10%	0.83	0.83	2024年9月			-32.03%
15423	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓2变电站1变压器	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
15424	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-44.70%
15425	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线上头分41变台	200	6.00%	0.06	0.06				-68.04%
15426	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之13柱上变压器	400	98.10%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-43.16%
15427	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党铁支1	100	23.40%	0	0				-38.14%
15428	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期3变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-37.80%
15429	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线保祥支07	200	45.35%	0	0		是	2026年12月	-32.59%
15430	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙5小区变电站2变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-47.50%
15431	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	YHG 96101部队后勤部住宅1变压器2配电变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
15432	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	湖景豪庭3箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15433	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于54左8右6变台	100	28.80%	0	0		是	2025年12月	-39.77%
15434	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华南公馆小区箱式变电站1配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	4.82%
15435	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区5变电站1变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-37.18%
15436	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线119+1右1	200	5.70%	0	0				-14.10%
15437	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线邓立昌养殖分2	400	4.80%	0.05	0.05				0.00%
15438	于洪	平罗变	平辛线	前辛台村内北台	200	36.60%	0	0				-49.51%
15439	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼北	100	74.70%	0.75	0.75				-42.20%
15440	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	青麻坎大棚	200	8.03%	0.08	0.08				-99.00%
15441	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分07	50	60.00%	1	1		是	2026年12月	-30.18%
15442	东陵	汪家变	汪官乙线	百利得2箱变2变压器	400	8.80%	0.09	0.09				100.00%
15443	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园3号变电站2号配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-39.49%
15444	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲于114变台	400	52.80%	1	1		是	2025年12月	-47.28%
15445	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线9	400	18.00%	0	0				7.67%
15446	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支林家支 004	160	47.63%	0.48	0.48				-23.08%
15447	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲线142右5左4左3柱上变压器	200	34.50%	0.35	0.35				61.26%
15448	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站2号变压器	630	46.35%	0	0				-59.68%
15449	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东于松北分16右2右8柱上变压器	100	9.90%	0	0		是	2025年12月	-141.48%
15450	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5期1局维-2	400	45.60%	0	0		是	2026年12月	-39.98%
15451	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际4箱变2配电变压器	400	18.00%	0	0				100.00%
15452	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线油坊支058	200	24.00%	0	0		是	2026年5月	0.45%
15453	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6变台	400	38.75%	0	0		是	2025年12月	10.56%
15454	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干50	315	48.38%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
15455	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘南照明3号	100	61.20%	1	1		是	2025年10月	-27.39%
15456	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左11左3柱上变压器	400	90.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-40.09%
15457	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三五万组照明	100	47.59%	0	0				-39.85%
15458	东陵	孤家子	营城甲线	家之梦小区2箱变2变压器	630	2.86%	0.03	0.03				100.00%
15459	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区3变电站1配电变压器	500	46.08%	0.46	0.46				-43.65%
15460	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线农科支005	400	103.25%	1	1	2024年6月			-16.24%
15461	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线敖力分放力村支15	100	60.60%	1	1		是	2026年12月	-32.26%
15462	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区3变电站2变压器	500	13.76%	0.14	0.14				-46.40%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15463	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线29右13变台	200	60.60%	0.61	0.61				-37.84%
15464	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站2变压器	800	24.00%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
15465	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分30（敖牛卜北一台）	250	10.32%	0.10	0.10				-13.92%
15466	皇姑	红卫变	红卫变374荣光线	旭辉铂悦公望小区2变电站1配电变压器	800	13.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15467	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期1箱式变电站配电变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-29.68%
15468	沈北	道义变	道义变15292开发一线	雷明锦程花园二期A2区1变电站2配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
15469	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右8右1	200	13.20%	0.13	0.13				100.00%
15470	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区4号箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2026年12月	-19.91%
15471	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园1号变电站201配电变压器	800	62.70%	1	1				-33.78%
15472	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分3变台	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
15473	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线后高支012	200	31.80%	0.32	0.32				-27.08%
15474	和平	方型变	方型变438方文乙线	沈阳市和平区洗来澄浴所201间隔配电变压器	500	3.20%	0.03	0.03				-219.96%
15475	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线158左7变台	200	19.50%	0.20	0.20				-47.58%
15476	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线李家分支002	100	74.25%	0.74	0.74				-23.37%
15477	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分11柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
15478	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	陵西干陵西甲线军政分8柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
15479	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	回民村综合一台(2023微)	200	15.90%	0.16	0.16				25.12%
15480	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	建筑公司3板厂住宅1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-43.51%
15481	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景4站房2变压器	630	23.37%	0.23	0.23				-41.95%
15482	康平	四家子	四家子变1205四刘线	靠龙山分台	200	29.40%	0	0		是	2026年12月	-34.02%
15483	辽中	代家房	代家房变1064濛子泡线	濛子泡11组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15484	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区1箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-6.32%
15485	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分43左3变台	100	58.20%	0.58	0.58				-27.15%
15486	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家干74左6变台	200	104.40%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-29.84%
15487	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干118右1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-59.16%
15488	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线162左1柱上变压器	200	14.40%	0.14	0.14				-45.89%
15489	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑2配变站201间隔配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-35.28%
15490	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园3变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
15491	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站1号配电变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-37.13%
15492	于洪	平罗变	平辛线	刘家村内	200	99.90%	1	1	2022年12月			-32.84%
15493	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-1.01%
15494	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分70右4	200	6.90%	0	0		是	2027年	3.53%
15495	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡14号小区变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-43.54%
15496	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线52左4变台	400	20.10%	0.20	0.20				-21.41%
15497	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线93右1	200	19.80%	0	0				0.02%
15498	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站2变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-42.83%
15499	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡5号小区变电站1号变压器	630	21.71%	0	0				-44.21%
15500	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	云麓里1号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
15501	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区5变电站1变压器	400	31.13%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
15502	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干39右6右7	160	39.75%	0	0		是	2027年	-82.76%
15503	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV南环甲线畜牧局分4(今前门宾馆)	200	23.10%	0.23	0.23				-42.08%
15504	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线八大马分支43	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-26.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15505	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站201间隔配电变压器	315	80.63%	0.81	0.81	2022年12月			-35.09%
15506	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场C组团2变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15507	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	妙音雕塑工艺制品厂（一站式）	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	98.68%
15508	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	鑫丰御景华庭3变电站202变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.20%
15509	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	天和人家1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15510	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	八家村四组（微）	400	20.10%	0.20	0.20				-34.77%
15511	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
15512	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区2变电站2主变	630	39.24%	0.39	0.39				-28.73%
15513	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-3.96%
15514	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺于93柱上变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
15515	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右14+1左2	200	63.00%	0.63	0.63				7.80%
15516	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	东高南台照明2号柱上变压器	400	20.55%	0	0		是	2025年6月	-33.03%
15517	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	宝地铭门6箱变1变压器	630	47.94%	0	0				-28.31%
15518	开发	汪河变	汪河变56172汪新线	新加坡花园二期小区1变电站1变压器	630	71.75%	0.72	0.72				-37.87%
15519	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	和平上和城2号变电站201间隔（北官线）配电变压器	630	0.95%	0	0				26.16%
15520	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	YHG_速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站2配电变 压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15521	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加1箱变201	630	60.32%	1	1		是	2028年12月	-38.49%
15522	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区1变电站1变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-39.90%
15523	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城5变电站变压器	630	30.48%	0	0		是	2028年12月	-42.41%
15524	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	前民猪场西台	100	71.70%	1	1		是	2025年12月	-49.91%
15525	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽塞牧村养殖基地4+1台区微	400	49.20%	0	0		是	2025年11月	8.03%
15526	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡5号变电站1变压器	400	39.60%	0	0				-39.82%
15527	沈河	方家变	方家变640方青甲线	方青干24右6+1柱上变压器	400	28.25%	0.28	0.28				-40.68%
15528	沈北	大志变	志詹甲线	沈煤大桥11箱变202配电变压器	630	89.52%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-8.13%
15529	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	6.07%
15530	和平	青年变	青年变342青胜线	东电三经小区配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年10月	5.33%
15531	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变1变压器	630	46.98%	0.47	0.47				-40.45%
15532	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分71左11	80	55.13%	1	1				-31.42%
15533	于洪	家俱变	盘锦线	盘锦城四期2站房2配电变压器	400	90.00%	1	1	2025年5月	是	2025年6月	-34.65%
15534	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干101右16变台	200	49.80%	0.50	0.50				-40.32%
15535	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑3配电室2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
15536	沈北	道义变	道义变15269佰景线	佰景汇置四期2变201间隔配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	22.04%
15537	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	明城市北3变电站1号主变	800	16.50%	0.17	0.17				-49.94%
15538	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲于刘红分17柱上变压器	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
15539	于洪	建筑变	建筑变22698建赵乙线	大潘变405大潘线河北村南台区	50	17.20%	0	0				-41.28%
15540	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年6月	41.46%
15541	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线170左1变台	400	22.20%	0	0				100.00%
15542	和平	花园变	花园变758花岗线	新世界悦景小区8变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				3.74%
15543	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分2	315	57.90%	0.58	0.58				-38.58%
15544	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支5左1之1柱上变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15545	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官线林化分9右11	250	7.80%	0	0		是		-70.14%
15546	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12右2	100	103.20%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-30.15%
15547	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干75右2之1柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-53.04%
15548	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	文南干56柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-924.75%
15549	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干八纬东分3	400	21.30%	0	0				-43.52%
15550	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干104	315	66.48%	0.66	0.66				-38.91%
15551	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体干2	400	75.90%	0.76	0.76				-41.47%
15552	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干9变台	315	5.08%	0	0		是	2028年12月	-20.27%
15553	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支34右11之1柱上变压器	315	79.05%	1	1		是	2025年12月	-22.51%
15554	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	新村干马壮分18	315	12.38%	0	0		是	2028年12月	-43.10%
15555	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期3箱变2变压器	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
15556	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变2变压器	800	13.50%	0.14	0.14				-34.83%
15557	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站2号高压柜1主变	400	42.00%	0.42	0.42				-39.27%
15558	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑6箱变1站内变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-38.02%
15559	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨1配电站202	630	32.70%	0.33	0.33				-46.32%
15560	开发	昆明变	昆明变55956昆大甲线	银座小区变电站1变压器	315	35.24%	0.35	0.35				-39.93%
15561	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期2变电站201变压器	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-40.53%
15562	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区2变电站202	630	33.97%	0.34	0.34				-30.09%
15563	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园1变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
15564	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变2变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-32.27%
15565	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸1箱变1变压器	500	15.68%	0	0				-44.49%
15566	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
15567	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都11变电站201变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-45.65%
15568	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑1箱变2变压器	630	58.67%	1	1				-48.20%
15569	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻2箱变2变压器	630	66.98%	0.67	0.67				-44.64%
15570	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	五爱商住2变电站2变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-46.42%
15571	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线西窑1开闭站西窑1西窑1开闭站之2柱上变压器	400	96.60%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-43.36%
15572	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分22左9变台	400	22.20%	0.22	0.22				-19.83%
15573	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期1箱式变电站2配电变压器	800	41.50%	0	0		是	2025年12月	16.52%
15574	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城5变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-38.55%
15575	和平	和平变	和平变196和新线	新世界名汇大厦2202间隔配电变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-40.84%
15576	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓1变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
15577	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-44.15%
15578	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区12主变	800	11.75%	0.12	0.12				-39.40%
15579	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	2主变沈纺北里	800	22.00%	0.22	0.22				-36.91%
15580	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园2变电站201配电变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-34.69%
15581	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右7	250	23.76%	0	0		是	2027年	-37.97%
15582	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	024生活住宅变电站201变压器	500	69.60%	1	1		是	2028年12月	-41.01%
15583	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期8号变电站2号配电变压器	630	9.84%	0.10	0.10				1.13%
15584	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林8箱变1配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-36.41%
15585	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸9变电站1变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-39.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15586	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(一期)1箱变1变压器	630	0.95%	0.01	0.01				-43.03%
15587	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变202	500	61.92%	0.62	0.62				-42.50%
15588	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	荟林苑3变电站2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-36.96%
15589	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉四组照明	400	21.95%	0.22	0.22				-32.04%
15590	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线关屯一队分19	100	42.60%	0.43	0.43				-27.63%
15591	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	钢厂8号箱变1号变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年	-37.75%
15592	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支6右3柱上变压器	400	68.10%	1	1		是	2025年12月	-44.61%
15593	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站2变压器	630	57.14%	0.57	0.57				-42.44%
15594	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线小黄家分机井支3	50	3.60%	0.04	0.04				-305.00%
15595	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变430小卜线李英分12右2右2右02	315	71.75%	1	1		是	2025年	-36.05%
15596	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑1局维箱变2号变	800	31.13%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
15597	东陵	孤家子	东冶线	房实名苑2局维箱变1号变	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-40.71%
15598	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支36	100	58.20%	0.58	0.58				-33.42%
15599	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区2变电站2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-44.06%
15600	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家1组照明	400	11.33%	0.11	0.11				-35.30%
15601	新民	新民变	新民变30172化肥线	YHG 化肥干20右1	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-59.48%
15602	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线范家一组照明	200	41.90%	0.42	0.42				-42.15%
15603	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品3变电站1配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
15604	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-41.35%
15605	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨干中学分25变台	200	84.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-29.30%
15606	沈河	长青变	长青变448长南乙线	颐龙在天箱变变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
15607	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城三期变电站1变压器	1000	6.24%	0	0		是	2025年12月	-38.34%
15608	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支02加1左03变压器	100	40.80%	0.41	0.41				-43.88%
15609	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区6变电站2变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-35.79%
15610	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区2号箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
15611	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线木材经销公司	100	72.90%	0.73	0.73				-41.46%
15612	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春六期2变电站202变压器	800	31.50%	0.32	0.32				-33.94%
15613	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友后山台分支07	50	74.70%	1	1		是	2026年12月	-33.40%
15614	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树支腰沟支003	100	106.35%	1	1	2022年12月			-21.22%
15615	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿干崔三分30左5左1变台	100	93.30%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-42.37%
15616	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区8变电站1变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-41.07%
15617	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支孟久支044	200	42.30%	0.42	0.42				-28.56%
15618	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线进步分支03	100	17.70%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
15619	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象5变电站2变压器	400	22.40%	0.22	0.22				-42.83%
15620	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学线移动分04	400	28.30%	0.28	0.28				9.25%
15621	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干魏屯分后杜家支25变台	200	27.00%	0.27	0.27				-43.59%
15622	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分194	315	58.73%	0.59	0.59				-26.91%
15623	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	银河线银河干19测绘变台	180	120.33%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-31.87%
15624	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村5机井	50	46.40%	0	0		是	2025年10月	-48.12%
15625	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房1变压器	630	15.24%	0	0				-39.82%
15626	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线43左7变台	400	8.70%	0.09	0.09				100.00%
15627	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团6变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-41.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15628	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家翔芸设备公变台区	400	72.60%	0.73	0.73				100.00%
15629	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分94变台	80	71.25%	0.71	0.71				-38.21%
15630	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线103左4	160	69.38%	0.69	0.69				-31.96%
15631	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园四期二号变电站201配电变压器	630	22.38%	0	0				-41.42%
15632	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城3号变电站2号变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-39.35%
15633	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支12变压器	50	14.80%	0.15	0.15				-57.20%
15634	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站1变压器	800	21.38%	0	0				-40.67%
15635	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分15左3变台	100	60.00%	0.60	0.60				-36.95%
15636	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	詹屯变862辉山线建设分004	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-36.51%
15637	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城二期1变电站1变压器	800	10.50%	0.11	0.11				100.00%
15638	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	双子雅苑2变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
15639	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线80左6	100	29.10%	0	0				-102.00%
15640	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分12右1右2	200	16.40%	0	0				-18.63%
15641	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡六期4变电站1变压器	800	22.25%	0	0		是	2026年12月	6.67%
15642	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站2号变压器	630	4.76%	0	0		是	2027年12月	-2.99%
15643	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干古洞岗子分37左3变台	400	17.85%	0	0		是	2025年12月	-55.91%
15644	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线96+1	400	16.80%	0	0				-42.28%
15645	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线83+2	400	19.50%	0	0				-43.74%
15646	于洪	五金变	五兰乙线	小微前进14号	200	49.20%	0	0				100.00%
15647	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	七星九龙湾一期3变电站201配电变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
15648	铁西	劝工变	劝工变20046劝四线	君临天下三期4箱变201	630	30.79%	0.31	0.31				-38.28%
15649	和平	广州变	广州变460广原乙线	广原乙线北七干16变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15650	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园6箱变2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.94%
15651	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线二道沟新台支04	315	81.43%	0.81	0.81	2022年12月			-34.02%
15652	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线东西贾支025	50	138.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-48.45%
15653	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站2变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-43.71%
15654	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城8箱变202配电变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-37.73%
15655	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子六七组照明	100	63.30%	0.63	0.63				-26.91%
15656	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干115左2公变	315	55.87%	1	1		是	2026年12月	-40.61%
15657	于洪	曹家变	曹工线	中南世纪城三期2箱变2变压器	630	44.76%	0.45	0.45				-40.67%
15658	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线中学分26变台	200	71.70%	1	1				0.00%
15659	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地7箱变2变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	2.81%
15660	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都15号变电站202间隔配电变压器	630	60.19%	1	1				-18.98%
15661	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	格林木棉花二期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15662	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右8右2	400	50.20%	1	1		是	2027年	-36.42%
15663	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地小区4变电站2变压器	500	34.00%	0.34	0.34				-39.91%
15664	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	万科铁西蓝山1变电站201间隔配电变压器	500	48.96%	0.49	0.49				-42.43%
15665	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区2变电站202配电变压器	630	41.27%	0	0				-38.52%
15666	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园1期1变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	6.27%
15667	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	苏南变290站前甲线站前线56右4	160	53.50%	0.54	0.54				-49.60%
15668	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域4箱变1变压器	630	31.62%	0	0				-42.39%
15669	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙干王家岗分景观支19变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-40.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15670	沈河	万柳变	万柳变286万联线	五联住宅1箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15671	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾1箱式变电站2号变压器	630	29.33%	0	0		是	2026年12月	-44.93%
15672	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分30+2左1	200	103.50%	1	1	2025年6月			100.00%
15673	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	孔家南2台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-10.33%
15674	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景1变电站201间隔配电变压器	630	10.79%	0	0				-6.47%
15675	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区4变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
15676	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分南张支79变台	400	7.50%	0.08	0.08				-43.43%
15677	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站1变压器	630	12.19%	0	0				0.00%
15678	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城3号变电站2变电器	630	37.62%	0	0		是	2027年12月	-47.21%
15679	沈北	孝信变	孝科线	智慧谷2小区局维变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	11.56%
15680	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站1变压器	500	25.92%	0.26	0.26				-45.14%
15681	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	安检2箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-44.99%
15682	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线48右1右13变台	200	13.80%	0.14	0.14				0.00%
15683	沈河	市府变	市府变574银置线	YHG 红卫干银河大厦配变电站变压器	2000	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
15684	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河乙线黄河干54右5能效柱上变压器	400	49.20%	0	0				100.00%
15685	铁西	工农变	工农变55578工北线	双百园变电站2变压器	200	37.50%	0.38	0.38				23.30%
15686	铁西	重工变	重工变10870城冶线	城冶开闭站右1+1左3变压器	200	60.60%	0.61	0.61				-36.34%
15687	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线21左2	315	107.05%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-33.00%
15688	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分57右2	400	9.30%	0.09	0.09				31.86%
15689	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区2箱式变电站2配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-45.27%
15690	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线47左分2	100	85.60%	0.86	0.86	2022年12月			-35.41%
15691	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居2箱变2变压器	630	48.38%	0.48	0.48				-35.31%
15692	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干53	250	16.00%	0	0				-45.74%
15693	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分17变压器	200	66.00%	1	1		是	2025年12月	-79.04%
15694	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线98	400	31.20%	0	0		是	2026年	-41.55%
15695	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相线032	160	12.00%	0	0				-31.75%
15696	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙线洞西干73左5变压器	315	52.83%	1	1		是	2025年12月	-32.93%
15697	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线5	315	26.67%	0.27	0.27				-101.78%
15698	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	鹏小甲线城北干小什北分3柱上变压器	315	40.00%	0.40	0.40				-47.37%
15699	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南湖变460南万乙线大南干33+1公变	400	7.80%	0	0		是	2026年12月	-49.12%
15700	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分74右15左8变压器	50	18.00%	0	0		是	2025年12月	-31.14%
15701	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线12	315	62.86%	1	1		是	2026年12月	-40.47%
15702	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	陵东乙B之1柱上变压器	400	54.60%	1	1				-8.87%
15703	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线21右1变台	250	17.60%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
15704	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都新村一次1主变	500	42.00%	0.42	0.42				-37.30%
15705	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	迎宾小区2变电站2变压器	400	51.30%	1	1		是	2025年12月	-38.31%
15706	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园二期1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
15707	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	滨河1箱变1号变	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-50.95%
15708	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次1#主变	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
15709	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变1	500	34.80%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
15710	沈河	长青变	长青变454御龙线	中房凌云2-3箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
15711	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城6箱变1变压器	630	29.33%	0.29	0.29				-41.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15712	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区5箱变1号变	630	12.57%	0.13	0.13				-42.70%
15713	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲3箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15714	沈河	顺城变	顺城变063令闸乙线	韩都2箱变1变压器	500	35.84%	0.36	0.36				-52.79%
15715	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	凯厦家园1号变电站1号变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年	-42.37%
15716	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站201	500	36.80%	0.37	0.37				-43.99%
15717	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	花园3变电站202	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-45.99%
15718	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-45.04%
15719	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	富都丽景2号变电站1号变压器	500	19.60%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
15720	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站2号变压器	500	29.76%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
15721	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	西顺城西箱变2变压器	400	26.70%	0.27	0.27				-50.12%
15722	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变2变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-48.45%
15723	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槲檀山6号变电站2号配电变压器	630	24.76%	0	0				-2.00%
15724	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站2号配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-43.15%
15725	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-41.02%
15726	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右2+2柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-21.57%
15727	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干古城子分09右分5柱上变压器	400	71.70%	0.72	0.72				-34.05%
15728	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	西河乙线10右1变台	50	45.60%	0	0		是	2025年12月	-11.94%
15729	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线公路段楼考核	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
15730	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路干154变台	200	26.25%	0.26	0.26				-45.15%
15731	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支005	30	44.00%	0	0		是	2026年5月	-52.07%
15732	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙干40+1左1变台	200	6.45%	0	0		是	2025年12月	-19.70%
15733	沈北	王驿变	王新乙线	新水湾河畔花园变电站202配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-8.48%
15734	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站2变压器	400	26.80%	0.27	0.27				-41.57%
15735	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期3箱式变电站1配电变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-38.70%
15736	和平	青年变	青年变366青北线	青北线93	400	51.90%	1	1				6.29%
15737	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城22变电站2变压器	630	24.00%	0	0				-47.35%
15738	开发	化学变	化学变95364化发甲线	澳海7号公馆二期小区变电站2变压器	630	66.35%	1	1		是	2025年12月	-38.41%
15739	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线连三万一组照明	80	65.46%	1	1				-33.74%
15740	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线靛庄村大棚	100	28.20%	0.28	0.28				-49.14%
15741	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭2变电站2变压器	800	10.50%	0.11	0.11				7.76%
15742	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司6箱变配电变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-39.62%
15743	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线勘探公司仓库	100	12.00%	0.12	0.12				-44.56%
15744	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	冠虹小区箱变21号配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-22.53%
15745	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑3号变电站201配电变压器	630	58.41%	1	1				-47.54%
15746	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变王全干五五分石油支3（一站式）	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
15747	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期2变电站1号变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15748	于洪	东民变	东李线	和泰4小区7站房1变压器配电变压器	630	19.43%	0	0				-49.31%
15749	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右9	100	87.30%	1	1	2025年4月			-4.35%
15750	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分39右7	100	3.00%	0	0				0.00%
15751	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期10箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-42.46%
15752	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	YHG 华海雅馨苑5箱式变电站2号配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15753	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支38	200	64.00%	0.64	0.64				-31.12%
15754	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线教师学校门市	100	44.70%	0.45	0.45				-31.98%
15755	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分4左5	100	42.60%	0	0				-32.48%
15756	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑岗子正泉家禽公变台区	400	54.60%	0.55	0.55				100.00%
15757	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分照明支17柱上 变压器	315	14.60%	0.15	0.15				-58.97%
15758	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	平罗甲1之1左6柱上变压器	100	21.90%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
15759	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于157左1变台	200	11.10%	0.11	0.11				-38.04%
15760	铁西	重工变	重工变10840城西线	米兰颂二期1变电站202间隔配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
15761	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区 2变）	630	47.24%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
15762	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干101右1变台	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	36.36%
15763	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干60左7左6左2	200	26.40%	0	0				0.00%
15764	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干15右11	200	40.50%	0	0		是	2025年	-31.43%
15765	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树四队支果园支6	50	11.10%	0.11	0.11				-47.58%
15766	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	国税局1变压器	630	42.57%	0.43	0.43				-45.20%
15767	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城1箱变2变压器	800	26.25%	0.26	0.26				-38.69%
15768	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城3号变电站202配电变压器	630	14.48%	0	0				-41.38%
15769	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左8右7变台	200	25.50%	0.26	0.26				9.64%
15770	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变2变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-37.61%
15771	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线两家子支008	200	51.60%	1	1		是	2026年12月	-30.82%
15772	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区3号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-36.40%
15773	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	新立乙线新立干9左2	100	25.20%	0	0				16.92%
15774	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	云峰嘉园2变电站201变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-50.63%
15775	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左6左1	400	26.40%	0	0				0.00%
15776	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左11+1右4	200	64.50%	0.65	0.65				-37.74%
15777	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临4变电站202变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-42.52%
15778	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区3变电站2变压器	400	20.80%	0.21	0.21				-42.70%
15779	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小舍乙线	丁香水岸二期7箱式变电站配电变压器	400	50.00%	1	1		是	2025年12月	-37.82%
15780	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑5箱变202间隔配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
15781	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分24右5右3变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-35.85%
15782	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一1箱变2	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
15783	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房2变压器	400	10.80%	0.11	0.11				-41.09%
15784	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城5号变电站2号变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-41.14%
15785	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊5号变电站1变压器	500	24.00%	0	0				-41.41%
15786	东陵	世园变	世高线	世高线五零五分葫芦支35右1	200	4.80%	0	0		是	2026年12月	3.82%
15787	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干145左分05变压器	50	38.40%	0.38	0.38				-58.11%
15788	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线财二A台分02	315	25.65%	0	0		是	2026年12月	-31.03%
15789	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线四纺后考核	100	59.40%	1	1		是	2026年12月	-34.64%
15790	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线凤凰支038	200	27.60%	0	0		是	2026年5月	-34.29%
15791	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线沙东南台照明	160	61.88%	0.62	0.62				-34.29%
15792	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干63右3+1左8	200	14.10%	0.14	0.14				92.04%
15793	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月2箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	29.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15794	于洪	平罗变	平罗线	东盛家园（临时电）	200	60.00%	1	1				100.00%
15795	东陵	上佰变	汪家乙线	兆成紫东苑1箱变201间隔配电变压器	630	43.10%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
15796	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	皇姑乙线皇姑干45之1柱上变压器	400	20.25%	0	0		是	2025年12月	-44.22%
15797	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	雷凯铂庭3箱式变电站2配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-5.22%
15798	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干10变压器	250	27.20%	0	0		是	2025年12月	-50.80%
15799	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾2箱式变电站配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
15800	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家沟东支12	315	30.60%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
15801	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	果色添香2变电站1站内变压器	800	25.13%	0	0				-42.47%
15802	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分六组支18变台	200	87.90%	0.88	0.88	2024年7月			-30.74%
15803	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-36.33%
15804	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村六组照明	50	58.65%	1	1				-36.42%
15805	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大连	山庄变022山大连蛤蟆分25	200	21.70%	0	0				-5.81%
15806	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫2变电站1变压器	500	65.20%	1	1		是	2025年12月	-41.04%
15807	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支29左14变台	200	17.70%	0.18	0.18				100.00%
15808	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线经济开发住宅楼	100	99.30%	1	1	2023年8月	是	2026年12月	-42.45%
15809	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子东2队台	400	40.05%	0.40	0.40				-28.17%
15810	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村15机井	100	40.60%	0	0		是	2025年10月	-46.68%
15811	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站2变压器	630	34.76%	0	0		是	2026年12月	-30.14%
15812	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村10机井	100	27.60%	0	0		是	2025年10月	-41.34%
15813	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾三期B区5号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
15814	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分4变台	200	43.50%	0.44	0.44				-33.46%
15815	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分50左11变台	400	24.30%	0.24	0.24				18.71%
15816	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都三期3201配电变压器	630	59.37%	1	1		是	2026年12月	-40.52%
15817	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右17右5左2	400	18.75%	0.19	0.19				-12.78%
15818	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干69左4	200	54.40%	1	1		是	2027年	-20.26%
15819	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线三家子分39左9	50	25.20%	0.25	0.25				-84.48%
15820	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线49考核	315	58.67%	1	1		是	2026年12月	-33.20%
15821	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站1变压器	800	30.90%	0.31	0.31				-40.74%
15822	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新3号台	100	42.30%	0.42	0.42				-8.35%
15823	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期5变电站201间隔配电变压器	630	52.38%	1	1		是	2025年12月	-26.96%
15824	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右15	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
15825	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变1变压器	500	15.44%	0	0				21.47%
15826	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
15827	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站1配电变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-42.58%
15828	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分69右7	400	2.10%	0.02	0.02				0.03%
15829	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-39.48%
15830	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干60+1左1	315	70.79%	1	1				-36.34%
15831	于洪	范屯变	范古线	全胜村西台（南/北）4台区	200	100.20%	1	1	2024年7月	是	2025年6月	-37.15%
15832	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-42.43%
15833	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
15834	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	凤凰家园1配电变压器	800	24.90%	0.25	0.25				-29.12%
15835	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院4变电站1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-40.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15836	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润润府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	24.30%	0	0				-20.80%
15837	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站1号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.48%
15838	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分12右3能效柱上变压器	400	24.30%	0	0				100.00%
15839	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
15840	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台胜利村乐晟畜牧养殖公变台区	200	16.80%	0.17	0.17				0.00%
15841	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	坤湖郦舍三期1变202配电变压器	800	31.80%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
15842	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于21+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	0.00%
15843	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区3变电站201配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2026年12月	0.80%
15844	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区4变电站201配电变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	0.41%
15845	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府1配电室201间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15846	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线东青分71变台	200	6.60%	0.07	0.07				0.00%
15847	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站2变压器	800	20.63%	0	0				-41.44%
15848	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十二号变电站1变压器	630	30.00%	0	0				-30.29%
15849	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府4小区箱变1配电变压器	800	7.88%	0.08	0.08				100.00%
15850	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干于胜分线箱T支8柱上变压器	200	73.00%	1	1		是	2026年12月	-32.15%
15851	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站202间隔配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
15852	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	协力箱变1变压器	400	29.10%	0.29	0.29				-41.11%
15853	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左4公变	400	64.50%	1	1				-42.99%
15854	皇姑	长江变	长江变25446长加线	壹米阳光1变电站202间隔	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-40.50%
15855	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线陈古家子村	250	32.96%	0.33	0.33				-43.34%
15856	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大兰村三五组照明（2020微）	200	63.75%	0.64	0.64				-35.81%
15857	于洪	大潘变	大潘线	小微小潘村企业2	200	16.50%	0.17	0.17				-33.52%
15858	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区1箱式变电站2配电变压器	800	13.13%	0.13	0.13				-44.65%
15859	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线顺边屯分支03	400	21.90%	0.22	0.22				-32.50%
15860	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干211右6变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-36.97%
15861	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6右1柱上变压器	250	46.72%	0	0		是	2025年12月	-80.35%
15862	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分8变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
15863	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干15变压器	250	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.32%
15864	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分125	100	72.90%	0.73	0.73				-39.46%
15865	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干132	315	41.90%	0.42	0.42				-49.09%
15866	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	毛机线毛光干20右3	400	14.25%	0.14	0.14				-69.74%
15867	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右3公变	315	39.05%	0	0				-43.31%
15868	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干28变压器	50	75.60%	0.76	0.76				-50.22%
15869	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干14右3柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-47.44%
15870	大东	小东变	小东变80167小海乙线	北海干23	315	7.91%	0	0				-2.02%
15871	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11柱上变压器	200	54.90%	1	1		是	2025年12月	-47.43%
15872	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支32左2柱上变压器	200	54.30%	1	1		是	2025年12月	-36.45%
15873	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活4箱变1号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
15874	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区2箱变2变压器	400	38.40%	0.38	0.38				-43.66%
15875	和平	方型变	方型变742方学乙线	东大高层一次2#主变	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
15876	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	精博苑2箱变2变压器	400	125.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-41.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15877	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都5变电站201	630	22.10%	0.22	0.22				-40.78%
15878	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	浅草绿阁2变电站201柜	630	14.29%	0.14	0.14				-44.37%
15879	铁西	历工变	历工变10482历达线	四季嘉园变电站201柜	500	16.00%	0	0		是	2028年12月	-72.43%
15880	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联2箱变	400	46.40%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
15881	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	金盛馨园箱变1	500	8.00%	0.08	0.08				-42.92%
15882	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地42主变	800	25.88%	0.26	0.26				-37.92%
15883	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园4箱变2站内变压器	630	12.19%	0	0				-37.81%
15884	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变1变压器	400	54.60%	1	1		是	2026年12月	-42.33%
15885	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站2变压器	630	111.11%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-39.38%
15886	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	东顺城2箱变1变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
15887	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站201柜	630	35.87%	0	0		是	2028年12月	-20.53%
15888	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代小区2变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15889	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园6号变电站1号变压器	630	15.43%	0.15	0.15				-44.96%
15890	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变1	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-53.13%
15891	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区2变电站201柜	630	33.33%	0	0		是	2028年12月	-39.19%
15892	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	鑫丰雅苑小区2变电站201	400	49.00%	0	0		是	2028年12月	-49.00%
15893	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.60%	0	0				5.43%
15894	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分方家支赵会平养殖几4	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15895	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园5变电站1站内变压器	630	34.92%	0	0				-43.17%
15896	大东	如意变	如意变856如沈乙线	警官之家1箱变2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-41.86%
15897	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城3箱变1变压器	400	16.00%	0	0				15.08%
15898	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右10公变	200	49.60%	0	0		是	2026年12月	-48.46%
15899	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源4箱变1变压器	630	48.57%	0.49	0.49				-40.69%
15900	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城三期箱式变电站202间隔配电变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年12月	6.35%
15901	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利二期3变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
15902	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线前魏台	200	26.80%	0	0		是	2025年11月	-40.76%
15903	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线马三家村朱四家子新	200	99.30%	1	1	2025年6月			0.00%
15904	沈北	农高变	农丰线	沈阳隆方房地产开发有限公司1箱变201配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	-41.21%
15905	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林2小区箱变202变压器	500	30.40%	0	0				-43.65%
15906	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放4台	400	25.20%	0.25	0.25				-46.52%
15907	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支16柱上变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
15908	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站1变压器	400	21.30%	0.21	0.21				-42.89%
15909	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	钻石学府2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
15910	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区1变电站1变压器	630	67.62%	0.68	0.68				-39.40%
15911	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	鼎兴佳苑小区配电室202间隔配电变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-43.47%
15912	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	官大分51右8加1	250	102.80%	1	1	2022年12月	是	2027年	-37.06%
15913	于洪	得胜变	得中线95474	画苑西小区1站房2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-20.84%
15914	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	江南印象小区2变电站201	630	15.75%	0.16	0.16				-38.74%
15915	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	肇体2环网单元左2柱上变压器	50	26.80%	0.27	0.27				6.20%
15916	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城4变电站2配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
15917	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香峪兰溪二期2箱变201配电变压器	500	36.80%	0	0		是	2026年12月	-39.47%
15918	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线96+1左11左4	200	32.70%	0	0		是	2027年	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15919	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站1变压器	500	24.32%	0.24	0.24				-41.14%
15920	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域2箱变1变压器	630	72.76%	1	1				-44.40%
15921	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线红砂地3队几线13	400	10.75%	0.11	0.11				-30.15%
15922	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分6右8	400	67.20%	1	1		是	2025年12月	-21.34%
15923	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林3箱变1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
15924	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴南台	200	66.10%	0.66	0.66				-39.36%
15925	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分36右21	100	14.70%	0	0				0.26%
15926	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分08	200	71.10%	0.71	0.71				-26.98%
15927	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分11右3	200	37.80%	0	0		是	2026年	5.56%
15928	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期2变电站2配电变压器	315	48.76%	0.49	0.49				-35.01%
15929	法库	新依变	依三线	10kV依三线信用社几02	200	50.00%	1	1		是	2025年12月	-42.66%
15930	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站1号配电变压器	800	35.00%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
15931	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	解放1号变电站1号变压器	800	64.80%	1	1		是		-43.13%
15932	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	山林变560林东线吴八分14	200	25.00%	0.25	0.25				-32.05%
15933	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	保利大都会1箱式变电站2配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
15934	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾10号变电站201配电变压器	500	43.60%	0	0		是		-40.90%
15935	于洪	东民变	东李线	东民变345东李线良种场台区	100	67.50%	1	1				-31.73%
15936	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线184	160	31.25%	0	0		是	2027年	-33.04%
15937	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线90右5变台	200	32.10%	0.32	0.32				-18.33%
15938	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期1变电站202变压器	500	27.52%	0.28	0.28				-40.52%
15939	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村10号台区	400	36.45%	0	0		是	2025年12月	26.63%
15940	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线历家大棚台分支02	50	3.60%	0	0		是	2026年12月	-424.53%
15941	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站2号变压器	800	23.63%	0.24	0.24				-33.19%
15942	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城17号变电站2号变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-40.73%
15943	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站2变压器	630	11.17%	0.11	0.11				-42.53%
15944	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线53柱上变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-41.93%
15945	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗中心小区	315	71.43%	1	1				-38.65%
15946	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区2变电站201变压器	400	35.10%	0.35	0.35				-42.46%
15947	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期6号配电室1号变压器配电变压器	500	53.28%	0.53	0.53				-40.02%
15948	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期5号变电站2号变压器	500	43.68%	0.44	0.44				-42.55%
15949	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分66右1	200	9.00%	0.09	0.09				-12.29%
15950	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅5变电站5变压器	630	44.76%	0	0				-44.34%
15951	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园于51之4新	400	3.83%	0	0				6.85%
15952	于洪	东民变	东红线	小微东红1台	200	66.30%	1	1				-1.16%
15953	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-41.31%
15954	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右1	315	68.57%	0.69	0.69				-38.48%
15955	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际11号变电站201配电变压器	800	20.70%	0	0				-43.84%
15956	和平	三好变	三好变148科技甲线	永安分6右2	315	53.33%	0.53	0.53				-38.27%
15957	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变1变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
15958	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期3箱式变电站1配电变压器	800	76.88%	1	1		是	2025年12月	-38.75%
15959	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区3变电站1变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
15960	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村3组照明	200	22.20%	0.22	0.22				-35.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
15961	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站1变压器	800	23.25%	0	0				-43.87%
15962	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2028年12月	-40.07%
15963	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线火石2支1	200	24.00%	0.24	0.24				100.00%
15964	沈河	北兴变	北兴变348北南甲线	中韩科技园2箱变2变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-4.20%
15965	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和5期4箱变1变压器	400	17.40%	0.17	0.17				-45.65%
15966	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线69右02	200	56.40%	0.56	0.56				-37.60%
15967	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳永丰房屋开发有限公司	630	0.00%	0	0				0.00%
15968	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	天墅小区2变电站1变压器	800	40.50%	0.41	0.41				-40.93%
15969	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分46变台	200	119.10%	1	1	2023年1月			-46.21%
15970	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品3箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
15971	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大屯分8	200	59.00%	0.59	0.59				-34.64%
15972	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒皇甲线宿舍宅分15柱上变压器	315	81.27%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-42.99%
15973	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林线243变台	50	103.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.61%
15974	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地西台	400	27.00%	0.27	0.27				-25.21%
15975	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村21机井	100	69.20%	1	1		是	2025年10月	-26.86%
15976	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期3变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-11.30%
15977	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七5变电站2变压器	400	21.00%	0	0				-43.00%
15978	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右11	100	33.60%	0.34	0.34				-52.84%
15979	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	陶屯变123东蛇线东蛇线东中分9左3变台	315	68.95%	0.69	0.69				-31.17%
15980	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团1变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
15981	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	创成春晓住宅一期	630	67.05%	1	1		是	2026年12月	-39.44%
15982	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干狼尾泡分29右9左2变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
15983	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港3号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0				-43.21%
15984	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分22	200	21.30%	0.21	0.21				-38.60%
15985	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线古城子北台	400	72.30%	0.72	0.72				-38.80%
15986	新民	新民变	新民变30178高台甲线	馨月小区1变电站1变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	6.26%
15987	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右2	50	71.20%	1	1				-30.34%
15988	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干70+1公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-10.24%
15989	于洪	得胜变	得胜变95474	和悦名邸二期1站房1配电变压器	800	18.60%	0.19	0.19				100.00%
15990	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线老成分068	200	50.40%	0.50	0.50				-42.27%
15991	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分082	200	28.50%	0	0		是	2026年5月	-34.95%
15992	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分097	50	18.40%	0	0		是	2025年9月	-30.91%
15993	和平	方型变	方型变438方文乙线	东北设计研究院住宅202间隔配电变压器	400	7.50%	0.08	0.08				12.72%
15994	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙4箱变2变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-41.78%
15995	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府1箱变1变压器	800	35.63%	0	0				82.82%
15996	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分101左14	200	45.00%	0.45	0.45				1.16%
15997	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	鸭绿江分3左2柱上变压器	200	42.50%	0	0		是	2025年12月	-17.98%
15998	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山甲线岐山干19右4左3柱上变压器	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	5.06%
15999	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区1局维变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	17.12%
16000	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线花甲屯支05	400	25.09%	0.25	0.25				-33.48%
16001	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城15箱变2变压器	630	35.05%	0	0				-38.90%
16002	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分41左11	200	20.60%	0	0		是	2025年	-38.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16003	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干15+2公变	315	57.14%	1	1		是	2026年12月	-39.25%
16004	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区12变电站2变压器	630	32.70%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
16005	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变201	630	12.70%	0.13	0.13				-50.26%
16006	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站202配电变压器	400	21.20%	0	0				100.00%
16007	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿2号变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-42.79%
16008	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期1一次2主变	500	19.60%	0	0				-42.27%
16009	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子村6号台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	23.29%
16010	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾2变电站2变压器	400	28.40%	0.28	0.28				-37.65%
16011	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干尹家法院分2（一站式）	200	21.60%	0.22	0.22				-31.74%
16012	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分46右支2（村部门口）	200	27.00%	0.27	0.27				0.25%
16013	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分29右3	200	35.40%	0.35	0.35				-46.65%
16014	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分34右6变台	200	0.00%	0	0				0.00%
16015	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府5变电站2变压器	630	2.22%	0	0				100.00%
16016	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养士卜乡王家岗新棚区（仅换变压器）改造	100	145.20%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	4.42%
16017	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站1变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
16018	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线电力宿舍	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
16019	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎工线小桥子村分聚胺脂粉文华支2计文华（一站式）	400	17.70%	0.18	0.18				100.00%
16020	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳北干157#变压器	315	74.60%	0.75	0.75				-36.88%
16021	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲7变电站2变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
16022	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室202间隔配电变压器	500	26.56%	0.27	0.27				-41.51%
16023	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右3变台	200	63.60%	0.64	0.64				-35.53%
16024	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑2站房2配电变压器	800	20.10%	0.20	0.20				-34.12%
16025	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分金家沟支杨矿几杨矿甲33	200	66.00%	1	1		是	2025年9月	-76.83%
16026	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线高屯分17左24变台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16027	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	民主小区5号变电站201配电变压器	400	22.40%	0.22	0.22				100.00%
16028	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡9.15组照明	100	78.40%	0.78	0.78				-43.73%
16029	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期3变电站1变压器	400	54.75%	0.55	0.55				-39.11%
16030	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥3号箱变变压器配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
16031	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯线华凯1之1柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-72.20%
16032	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线47左8柱上变压器	315	74.60%	1	1		是	2025年12月	-40.16%
16033	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左1柱上变压器	400	67.20%	1	1		是	2025年12月	-44.34%
16034	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干47公变	400	4.50%	0	0		是	2026年12月	-22.15%
16035	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干丰乐一分5公变2	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	-34.28%
16036	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3左5	250	13.20%	0	0				-46.49%
16037	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线21右3	315	41.90%	0	0				-38.04%
16038	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分39	200	8.70%	0	0				-67.00%
16039	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线36左6	200	8.50%	0.09	0.09				-51.74%
16040	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右03	100	41.40%	0.41	0.41				-32.26%
16041	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干121公变	315	27.94%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
16042	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分8右1柱上变压器	315	37.59%	0	0		是	2025年12月	-46.67%
16043	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分7右3柱上变压器	400	56.00%	1	1		是	2025年12月	-45.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16044	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	奥普1箱变	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-8.84%
16045	铁西	亚明变	亚明变20142霓虹甲线	克俭小区16变电站202	630	10.16%	0.10	0.10				32.88%
16046	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华1箱变1号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-237.85%
16047	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城8箱变1变压器	800	12.38%	0.12	0.12				-42.23%
16048	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都2箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-45.55%
16049	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都12变电站202变压器	500	26.00%	0.26	0.26				-43.42%
16050	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	荣城花园1箱变2站内变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-39.59%
16051	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园7小区变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-44.57%
16052	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园7号变电站1号变压器	315	8.25%	0.08	0.08				-25.26%
16053	沈河	长青变	长青变454御龙线	中鸿基阳光城2箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-39.88%
16054	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区4变电站2变压器	630	56.76%	0.57	0.57				-39.74%
16055	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑2箱变2	630	17.46%	0.17	0.17				-40.29%
16056	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	客运新村箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16057	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16058	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南塔图书馆箱变1变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-44.62%
16059	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	五三乡箱变1变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.97%
16060	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西三小区4变电站201	400	86.50%	0.87	0.87	2022年12月			-43.40%
16061	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华厅7箱变1变	400	27.60%	0.28	0.28				-21.77%
16062	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区1变电站202	500	56.00%	0.56	0.56				-45.04%
16063	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明三小区箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-38.28%
16064	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情4变电站202柜	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-46.74%
16065	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园3箱变1	630	16.83%	0.17	0.17				-37.21%
16066	和平	市府变	市府变582北市乙线	南京五七里1主变	315	80.25%	1	1	2023年1月	是	2027年12月	-28.03%
16067	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格3号变电站1号变压器	630	51.43%	1	1		是	2026年	-40.38%
16068	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	前塔1箱变	315	89.52%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-44.97%
16069	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区16箱变1号变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
16070	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	龙逸二2箱变1号变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
16071	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	鸿凯箱变1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
16072	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	春城雅苑变电站201柜	500	29.12%	0	0		是	2028年12月	-44.52%
16073	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	纸行1箱变变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
16074	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村蘭园4号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16075	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城4局维-2间隔201配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年12月	-22.45%
16076	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	云杉赋4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.56%	0.16	0.16				27.24%
16077	沈北	农高变	农丰线	原香墅小区1局维变电站202配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	7.48%
16078	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线172柱上变压器	100	90.92%	1	1	2025年6月			-25.64%
16079	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线汇海二期	315	103.11%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-36.00%
16080	和平	南湖变	南湖变454南体线	华强22主变	500	24.00%	0.24	0.24				-43.29%
16081	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支28左3变台	200	18.40%	0.18	0.18				-11.39%
16082	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	香柏花园1号变电站1号变压器	400	32.00%	0	0		是	2026年	-43.32%
16083	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区2变电站201配电变压器	400	39.60%	0.40	0.40				-43.86%
16084	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分35右6右4变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
16085	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干102右2	200	14.70%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16086	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房福惠仓储公变台	200	9.90%	0.10	0.10				100.00%
16087	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线嫩草坡村照明新	400	90.30%	1	1	2025年6月			0.00%
16088	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线240右1变台	200	38.00%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
16089	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站2配电变压器	400	17.70%	0.18	0.18				8.96%
16090	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城小区1箱式变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-35.24%
16091	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	融创中央学府3局维变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	3.23%
16092	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇一期1变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-39.74%
16093	于洪	后马变	后午线	小微东盛达	400	71.40%	0.71	0.71				9.54%
16094	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线12右1变台	200	9.90%	0.10	0.10				12.80%
16095	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	郑家屯大棚	80	92.00%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-36.78%
16096	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分50	400	15.00%	0.15	0.15				100.00%
16097	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2202配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
16098	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线山里分7右2变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
16099	于洪	大兴变	兴富线	大棚小微3号台	400	60.30%	0.60	0.60				100.00%
16100	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9右10变台	200	25.80%	0.26	0.26				43.40%
16101	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期2箱变1变压器	800	55.13%	0.55	0.55				-39.77%
16102	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线103左4右1	200	44.70%	0	0				100.00%
16103	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	富民小区1箱变1号变压器	400	24.50%	0	0		是	2027年	-42.07%
16104	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜台	200	58.40%	0.58	0.58				-31.92%
16105	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG-东环专缆东环国际1	630	31.24%	0	0		是	2028年12月	-43.36%
16106	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖唐宁花园小区1号变电站201配电变压器	800	57.75%	1	1				-39.10%
16107	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分38	100	126.00%	1	1	2025年2月	是	2025年9月	-38.96%
16108	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
16109	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线小青村西台区	200	40.90%	0.41	0.41				-29.43%
16110	法库	果子园	果蕴线	10kV果蕴线果蕴干48右2	200	75.00%	1	1				100.00%
16111	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期3箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2535.28%
16112	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西台几1（敖牛卜西台）	100	11.10%	0.11	0.11				-33.17%
16113	和平	青年变	青年变364青文线	青文线5+1柱上变压器	400	25.50%	0	0				-5.24%
16114	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线11变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-36.17%
16115	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台二期箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16116	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分68+1左1	400	33.90%	0.34	0.34				11.90%
16117	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山大干7右4	200	85.20%	1	1	2025年6月			-24.76%
16118	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区1变电站1变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-37.88%
16119	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线开发区支线06	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-35.18%
16120	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳养殖小区分26	50	72.00%	0.72	0.72				-35.85%
16121	新民	张屯变	张屯变1406山环线	山环线乌牛分22右11变台	400	55.25%	1	1		是	2025年12月	-31.30%
16122	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十一组照明	100	37.00%	0.37	0.37				-45.05%
16123	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡二期2小区箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	16.54%
16124	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干26右1变台	400	40.80%	0.41	0.41				-41.19%
16125	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干环北分3柱上变压器	400	7.00%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
16126	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区15变电站1变压器	630	48.25%	0.48	0.48				-47.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16127	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-14 母线配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2026年12月	-39.23%
16128	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67之1右2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16129	和平	方型变	方型变482光荣甲线	滨河干57省电实业201间隔配电变压器	400	10.80%	0	0				-45.71%
16130	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
16131	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都3站房2变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-38.84%
16132	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站201变压器	800	34.50%	0.35	0.35				-46.93%
16133	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线供电所分1	200	21.00%	0.21	0.21				-71.51%
16134	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	老大房养殖一台	400	74.70%	0.75	0.75				63.90%
16135	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	西山北台	160	106.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-54.75%
16136	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干78之1左1	400	13.95%	0	0				6.14%
16137	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村3台区	200	23.40%	0.23	0.23				-44.15%
16138	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线东五分20右2柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-25.49%
16139	于洪	兰台变	兰张线	兰台小镇变电站2变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-38.07%
16140	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干46	200	8.00%	0	0				99.55%
16141	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号1主变	630	7.14%	0.07	0.07				-36.32%
16142	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期2变电站2变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-31.05%
16143	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城1号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0				-40.64%
16144	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期2箱式变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
16145	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地8号变电站201配电变压器	500	38.40%	0	0				26.92%
16146	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区2变电站1变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
16147	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	文北干1之1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-38.09%
16148	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根2变电站1变压器	315	23.62%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
16149	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站1变压器	800	2.40%	0.02	0.02				-57.65%
16150	辽中	新民屯	新民屯变1144沈西线	新民屯变146沈西线新东水田电井三节	50	135.20%	1	1	2025年4月	是	2025年7月	28.12%
16151	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	华泰新都AB区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16152	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期3箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	4.72%
16153	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线大泉支08	200	32.10%	0.32	0.32				-30.97%
16154	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左5+1右1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16155	于洪	得胜变	得翟线95444	锦绣天地六期A期分建二1站房1配电变压器	800	16.13%	0	0				99.48%
16156	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线六一队支08	50	132.30%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-39.61%
16157	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区6变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
16158	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东乙线志东干61左13右1	400	11.40%	0	0				4.12%
16159	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区2变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.46%
16160	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子支018	100	88.35%	0.88	0.88	2024年6月	是	2025年12月	-36.55%
16161	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房镇政府空气能公变台区	200	69.00%	0.69	0.69				100.00%
16162	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线西三间支006	200	29.10%	0	0		是	2026年5月	-27.01%
16163	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分52+1左1	200	58.20%	0.58	0.58				0.79%
16164	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线牛心坨五组照明新	100	60.00%	0.60	0.60				0.00%
16165	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆繁华里小区1变电站1变压器	630	16.00%	0.16	0.16				29.72%
16166	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港2号变电站2号变压器	630	30.10%	0	0				-43.05%
16167	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变1变压器	630	18.73%	0	0				-38.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16168	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2变电站2站内变压器	630	19.05%	0	0				-45.10%
16169	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干左分11台区	100	28.80%	0.29	0.29				-77.14%
16170	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线五小学住宅楼（1）	200	33.15%	0	0		是	2026年12月	-40.35%
16171	沈河	方家变	方家变678方惠线	惠民新居6箱变201间隔配电变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-41.64%
16172	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园2箱变2变压器	630	18.73%	0	0				-40.53%
16173	东陵	水家变	水阳甲线	红阳.上河城B区1局维箱变1变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-55.00%
16174	沈河	怀远变	怀远变182怀景线	裕景中心1-1-202配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16175	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线郎家6台区	200	68.55%	1	1		是	2025年	-36.90%
16176	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	东方尚城2变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-46.90%
16177	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西分11	400	21.60%	0.22	0.22				-62.34%
16178	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园18变电站变压器	630	26.29%	0	0				-41.30%
16179	和平	太原变	太原变050先锋线	东北医药1变电站1主变	630	20.19%	0	0				-38.80%
16180	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春B区小区3变电站2变压器	800	26.10%	0.26	0.26				-37.18%
16181	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村3台区（山姜干28右2+1）	200	21.30%	0	0				-30.29%
16182	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	大东路10箱变1变压器	400	81.00%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-40.38%
16183	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线117左5变台	200	39.94%	0	0				-25.48%
16184	沈北	清水变	清水变73648清辉线	新鑫1箱变202配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-24.05%
16185	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际3变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-46.31%
16186	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村2号变电站2号配电变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-44.24%
16187	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	御龙家园2号变电站2号变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年	-42.15%
16188	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	33.80%	0.34	0.34				-38.26%
16189	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家村东台	200	259.80%	3	3	2025年6月			-39.94%
16190	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家设施小区支014	50	0.00%	0	0		是	2026年5月	-24.21%
16191	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站1配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
16192	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园三期局维2变电站2配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-37.69%
16193	大东	大东变	大东变66064东风甲线	仁寿小区箱变1变压器	315	46.48%	0.46	0.46				-41.69%
16194	和平	花园变	花园变789花世线	世纪华丰3变电站202配电变压器	630	1.90%	0.02	0.02				100.00%
16195	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干18右1	315	31.43%	0	0				-42.75%
16196	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干37右7变压器	315	9.21%	0	0		是	2025年12月	-54.35%
16197	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线住宅分住宅一支5柱上变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.20%
16198	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈东分珍珠支1之1变压器	200	55.20%	1	1		是	2025年12月	-35.37%
16199	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干68公变	315	60.00%	1	1		是	2026年6月	-39.71%
16200	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆乙线大庆干20公变	315	50.48%	1	1				-36.88%
16201	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线球场分7	200	33.00%	0.33	0.33				-26.42%
16202	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分11左4	160	23.13%	0	0		是	2025年12月	-49.97%
16203	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	东陵乙线东陵干卫星分13	200	25.20%	0.25	0.25				-2.74%
16204	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	文北乙线文北干22右7柱上变压器	400	33.25%	0	0		是	2025年12月	-39.72%
16205	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	榆林乙线生产干99	315	31.75%	0	0				-48.73%
16206	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3—1变台	100	41.70%	0	0		是	2028年12月	-35.78%
16207	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分4左3-2变台	315	53.02%	1	1		是	2028年12月	-55.59%
16208	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变1	500	55.20%	1	1		是	2025年12月	-35.00%
16209	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变1号变	630	41.27%	0.41	0.41				-43.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16210	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-43.18%
16211	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城3箱变1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-36.64%
16212	和平	展览变	展览变876二经乙线	1主变二经五里	630	85.33%	1	1	2022年12月			-38.22%
16213	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站201柜	630	17.14%	0.17	0.17				-36.35%
16214	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑1变电站202柜	630	17.27%	0	0		是	2028年12月	-42.51%
16215	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星南小区变电站202柜	630	20.95%	0.21	0.21				-44.85%
16216	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16217	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期2变电站201变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-42.79%
16218	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	善东甲2环网单元SBI箱变1变压器	500	33.28%	0.33	0.33				-36.98%
16219	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工人小区7号变电站1号变压器	630	55.56%	1	1		是	2026年	-43.55%
16220	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	建设大厦箱变1变压器	500	18.24%	0.18	0.18				-91.96%
16221	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-38.98%
16222	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城3箱变201	630	53.02%	0.53	0.53				-40.45%
16223	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	华天新城4箱变201	630	40.00%	0.40	0.40				-39.69%
16224	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园4号变电站1号变压器	500	15.36%	0	0		是	2027年12月	-41.12%
16225	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学1箱变1变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-42.03%
16226	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前土建变电站1号变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-45.20%
16227	开发	昆明变	昆明变55970昆农乙线	商桥小区变电站1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-37.34%
16228	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙家园2箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
16229	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	加州茗苑1箱变2号变	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
16230	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次2主变	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-43.76%
16231	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左6左1	200	35.10%	0.35	0.35				-12.59%
16232	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10KV大李线后孤家子东台分南台支1	400	23.75%	0.24	0.24				-21.90%
16233	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支33	400	7.05%	0.07	0.07				-12.35%
16234	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16235	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站201变压器	630	21.90%	0	0		是	2028年12月	-44.12%
16236	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线前集体南台照明	400	27.00%	0.27	0.27				-36.26%
16237	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干86右6	200	5.10%	0.05	0.05				0.00%
16238	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53左40右5+1	80	4.13%	0	0		是	2027年	0.00%
16239	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线78变台	200	40.65%	0.41	0.41				-40.50%
16240	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房2变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-39.74%
16241	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
16242	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站1变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	-29.68%
16243	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙2小区变电站1变压器	500	23.60%	0.24	0.24				-43.04%
16244	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村6台区	100	5.40%	0.05	0.05				-48.21%
16245	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干293变台	200	9.90%	0.10	0.10				-69.42%
16246	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产干75+1	200	7.80%	0	0				6.84%
16247	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓4变电站201变压器	500	50.00%	0.50	0.50				-39.03%
16248	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城13号变电站202间隔配电变压器	400	46.00%	0.46	0.46				-37.09%
16249	于洪	平罗变	平罗线	旭升1站房1变压器	630	42.41%	0	0				-41.53%
16250	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平干小太平分村内支5左2变台	200	48.80%	0.49	0.49				-44.67%
16251	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城4变电站2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-42.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16252	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光2土建变201	630	22.86%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
16253	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山3箱变1变压器	630	29.21%	0	0				-44.25%
16254	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大大境1号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
16255	铁西	历工变	历工变10482历达线	北一路万达广场2小区变电站202柜	800	37.20%	0	0		是	2028年12月	-39.53%
16256	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干85右1	100	18.80%	0.19	0.19				-71.60%
16257	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线道树子分支4右T03	50	68.40%	1	1		是	2026年12月	-40.77%
16258	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城5箱式变电站2配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2025年12月	-16.31%
16259	沈北	道义变	道义变15293开发二线	唐轩首府二期2箱变202配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	-26.58%
16260	东陵	农大变	农首线	双珑原著1箱变1变压器	800	26.10%	0.26	0.26				5.04%
16261	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门黄北村牧丰畜牧公变台区	315	130.79%	1	1	2025年6月			100.00%
16262	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变202配电变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-42.64%
16263	东陵	世园变	世满甲线	沈阳龙玺房地产201配电变压器	630	2.06%	0.02	0.02				-45.25%
16264	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧2配电室202间隔配电变压器	800	25.80%	0.26	0.26				5.29%
16265	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	心涂汽配公变台	200	31.50%	0.32	0.32				100.00%
16266	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景3变电站2变压器	500	28.80%	0.29	0.29				-39.77%
16267	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城19号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
16268	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城5号变电站2变压器	630	22.22%	0	0				-44.62%
16269	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡5变电站2变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16270	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格里拉4号变电站201配电变压器	630	10.67%	0	0				-37.09%
16271	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区9变电站2变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-43.28%
16272	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变2变压器	630	58.67%	1	1				100.00%
16273	于洪	化学变	化东乙线	美悦府4站房1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年	78.84%
16274	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分靠山支30	400	41.80%	0.42	0.42				-26.07%
16275	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干18柱上变压器	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-58.31%
16276	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期4变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16277	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	柳河沟变206黄花钱黄花干兰家分柴窝支40变台	400	44.40%	0	0				-33.37%
16278	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海阳光一期2变电站2变压器	500	34.56%	0.35	0.35				-44.44%
16279	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	北地龙华农业科技有限公司（一站式）	200	22.40%	0.22	0.22				-91.67%
16280	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲线171左6变台	400	55.50%	1	1		是	2025年12月	-16.91%
16281	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区5变电站2变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-45.11%
16282	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站1变压器	630	39.24%	0	0		是	2027年12月	-39.39%
16283	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区8变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
16284	于洪	大潘变	大潘线	大潘变406大祝线赵运涛水田IC	400	62.10%	0.62	0.62				-38.85%
16285	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路22号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16286	沈北	清水变	清水变73648清辉线	沈北新区中央下放煤矿棚户区改造二期工程B区箱变201配电变压器	800	10.50%	0.11	0.11				-38.67%
16287	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓1变电站1变压器	500	16.80%	0.17	0.17				-60.47%
16288	和平	广州变	广州变462广太甲线	万锦小区5变电站1主变	630	28.57%	0.29	0.29				-34.40%
16289	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期3箱式变电站1配电变压器	800	45.38%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
16290	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南2号照明	200	73.20%	1	1		是	2025年10月	-30.29%
16291	于洪	光辉变	光东线	小微光辉农场北台2号	400	20.70%	0.21	0.21				-34.79%
16292	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团13变电站201间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-40.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16293	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左8右1变台	200	41.40%	0.41	0.41				6.50%
16294	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇4箱变2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				61.01%
16295	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村3机井	200	25.50%	0.26	0.26				-55.10%
16296	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山11号变电站201间隔（前地线）配电变压器	400	37.20%	0	0				12.22%
16297	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG 大桥支7	400	6.38%	0	0		是	2026年12月	-7.16%
16298	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分3右1变台	200	23.75%	0.24	0.24				88.59%
16299	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜公馆1号箱变1号配电变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-40.54%
16300	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座5箱变2变压器	800	22.88%	0.23	0.23				-38.32%
16301	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线大兴村西台	200	38.60%	0.39	0.39				-44.47%
16302	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干124左15左10	200	19.80%	0	0				-28.35%
16303	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	北部战区疾控中心家属楼2配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	-0.75%
16304	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	和泓领峰1号变电站201间隔（时代线）配电变压器	800	9.30%	0	0				8.91%
16305	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	九州种植专业合作社（一站式服务）	200	8.10%	0.08	0.08				2.40%
16306	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城4箱变201变压器	500	24.96%	0.25	0.25				-41.10%
16307	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城7箱变201	630	23.17%	0.23	0.23				-42.94%
16308	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5加1左5右1台	200	59.70%	1	1				22.10%
16309	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线211右12变台	50	26.00%	0	0				21.81%
16310	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变2变压器	500	13.44%	0	0				-43.76%
16311	皇姑	崇山变	崇山变10270崇北线	中海源镜2变电站1配电变压器	800	4.80%	0	0				100.00%
16312	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼32主变	500	21.44%	0.21	0.21				-41.29%
16313	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园32号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.40%	0	0				-32.53%
16314	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站2配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-42.38%
16315	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村2组照明	200	90.40%	1	1	2025年6月			-36.88%
16316	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	大棚分003	100	72.60%	1	1		是	2026年12月	-28.26%
16317	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期6变201	500	28.16%	0.28	0.28				26.80%
16318	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光3箱变1变压器	630	28.89%	0	0				-40.59%
16319	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖南杨显盛畜禽公变台区	200	42.90%	0	0				100.00%
16320	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	佟家支11右2	200	0.90%	0.01	0.01				0.61%
16321	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房2变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-37.78%
16322	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站2变压器	500	30.72%	0.31	0.31				-41.43%
16323	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分关电支24变台	100	20.90%	0	0		是	2025年12月	-62.76%
16324	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园3变电站201变压器	800	17.63%	0.18	0.18				-62.94%
16325	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站2配电变压器	500	12.80%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
16326	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相线29右6	100	94.20%	1	1	2024年10月	是	2027年	-37.63%
16327	于洪	大兴变	兴红线	石材城小微2号台	200	40.50%	0	0				100.00%
16328	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司尚品南苑箱式变电站202间隔配电变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-36.09%
16329	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线赵窝卜分大车鱼池支18右16变台	100	28.00%	0.28	0.28				-95.90%
16330	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期1配电室202间隔配电变压器	800	29.63%	0.30	0.30				-42.28%
16331	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干48附近（飞龙大厦）201配电变压器	1000	14.80%	0.15	0.15				-37.98%
16332	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园2箱式变电站2配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2025年12月	-29.80%
16333	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立东支01	200	14.25%	0.14	0.14				7.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16334	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16335	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑3变电站2变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-42.52%
16336	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	哥本哈根二期1箱式变电站配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
16337	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分苇塘一支20变台	315	27.05%	0.27	0.27				-148.11%
16338	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线张美支9左T05	200	15.20%	0.15	0.15				-23.45%
16339	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城4箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-38.15%
16340	东陵	中马变	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变1变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-25.84%
16341	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东南台支04	200	53.80%	0.54	0.54				-35.64%
16342	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区1变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	45.64%
16343	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区3变电站201配电变压器	800	16.20%	0.16	0.16				16.09%
16344	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干77左1	315	54.29%	0.54	0.54				-39.95%
16345	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分19变压器	250	59.84%	1	1		是	2025年12月	-35.77%
16346	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分20变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-60.09%
16347	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分20右15	100	33.90%	0.34	0.34				-24.56%
16348	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	苏南变290站前甲线站前干白杨分3左4	315	71.43%	0.71	0.71				-47.47%
16349	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	苏南变288站前乙线站前干083	315	30.16%	0	0				-43.16%
16350	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	北兴变346军工乙线军工干贸易分10右3公变	315	69.84%	1	1		是	2025年12月	-38.71%
16351	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分15	200	45.00%	0	0				-27.93%
16352	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线23右2	400	29.10%	0	0				-39.35%
16353	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分2公变	315	16.38%	0	0		是	2026年12月	-55.62%
16354	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右4柱上变压器	315	52.70%	1	1		是	2025年12月	-47.27%
16355	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保南甲线保工干保九分6变压器	315	40.32%	0.40	0.40				-41.86%
16356	和平	和平变	和平变166同南甲线	同南甲线44右2	315	33.97%	0.34	0.34				-43.29%
16357	和平	展览变	展览变876二经乙线	东纬分3	315	62.98%	1	1				-40.89%
16358	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4柱上变压器	400	72.30%	1	1		是	2025年12月	-44.23%
16359	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲4配电箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16360	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙9箱变1号变压器	630	24.29%	0.24	0.24				-43.29%
16361	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城10箱变1变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-45.13%
16362	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区1变电站202	400	53.10%	0.53	0.53				-43.99%
16363	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区1变电站1变压器	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-40.25%
16364	和平	展览变	展览变876二经乙线	2主变二经公安	200	36.00%	0	0				-65.36%
16365	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村三期小区3变电站202配电变压器	500	0.40%	0.00	0.00				-151.85%
16366	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区2箱变2号柜	630	42.22%	0.42	0.42				-11.05%
16367	和平	太原变	太原变088民族甲线	民族2主变	500	66.80%	1	1		是	2027年12月	-51.35%
16368	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	军区后勤变电站201变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-45.44%
16369	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺微型4变电站201柜	200	61.50%	0.62	0.62				-44.72%
16370	和平	广州变	广州变466广马甲线	中山路150号2主变	500	23.04%	0.23	0.23				-44.36%
16371	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	新华社建变电站1号变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-50.29%
16372	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	沈飞五四箱变1配电变压器	630	50.10%	1	1				-37.76%
16373	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	雨坛22号高压柜1变压器	315	40.38%	0.40	0.40				-44.52%
16374	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分2变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-46.55%
16375	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩4变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-37.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16376	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠山屯几线02（大狼洞4队台）	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-17.24%
16377	于洪	得胜变	得山线95478	友谊城2变电站1变压器	630	9.14%	0	0				-47.53%
16378	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑3变电站1配电变压器	800	11.60%	0	0				-37.52%
16379	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A3变电站3变压器	630	64.13%	1	1				-39.94%
16380	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
16381	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑4箱式变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-9.03%
16382	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	新蒲家园1变电站2变压器	400	28.40%	0.28	0.28				-37.10%
16383	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园5变电站2主变	630	48.38%	0.48	0.48				-17.92%
16384	和平	青年变	青年变362青好线	省电调度住宅201间隔配电变压器	630	12.19%	0	0				-42.91%
16385	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站1变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-37.55%
16386	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城3号变电站201间隔（施加线）配电变压器	630	22.22%	0	0				29.54%
16387	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线前旧门分50	100	68.40%	1	1		是	2026年12月	-31.06%
16388	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强干18	200	87.96%	1	1	2025年2月			-19.71%
16389	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线小兀拉中台	200	79.00%	0.79	0.79				-36.44%
16390	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支016	30	27.33%	0	0		是	2026年5月	-100.44%
16391	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经干14右1孔雀花园201间隔配电变压器	630	57.14%	0.57	0.57				-36.06%
16392	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线324左15变台	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	59.36%
16393	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干邮政分18	315	23.49%	0	0		是	2025年	-32.81%
16394	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微高花西北台	200	10.50%	0.11	0.11				-75.97%
16395	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线大汉分110右2左9左12变台	200	18.90%	0.19	0.19				100.00%
16396	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光2号变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0.35	0.35				100.00%
16397	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	业兴村综合一台	200	6.90%	0.07	0.07				0.32%
16398	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干42左20+1左1	200	24.80%	0.25	0.25				-52.15%
16399	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獐洞支75变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
16400	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右1左6变台	200	40.90%	0	0		是	2025年12月	-25.29%
16401	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花线44+1变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-2.01%
16402	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线三七分2左8变台	200	41.55%	0.42	0.42				-29.81%
16403	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干北岗分19变台	200	14.40%	0.14	0.14				-44.09%
16404	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分20右8变台	200	30.90%	0.31	0.31				-24.21%
16405	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场4号台	200	18.60%	0.19	0.19				100.00%
16406	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	润东府4箱变1变压器	630	28.89%	0	0				100.00%
16407	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右13左3左1	100	14.40%	0.14	0.14				-106.94%
16408	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳二屯01	100	77.40%	0.77	0.77				-36.87%
16409	大东	如意变	如意变80872意沈乙线	久业1变电站1站内变压器	630	19.37%	0	0				-45.62%
16410	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右5变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16411	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云2变电站1配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
16412	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干77左4	200	37.60%	0.38	0.38				-39.20%
16413	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线皂角树分9左1变台	200	21.90%	0.22	0.22				-21.09%
16414	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城2号变电站201间隔（施加线）配电变压器	630	1.90%	0	0				48.62%
16415	铁西	应昌变	应昌变20576应北线	青年易居公寓2变电站202变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-32.69%
16416	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分66	200	23.70%	0	0		是	2025年	-32.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16417	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩首府小区1变电站1变压器	800	9.30%	0	0				100.00%
16418	于洪	光辉变	光东线	小微后集体3	400	3.30%	0.03	0.03				7.89%
16419	铁西	齐贤变	齐贤变55452齐医线	时代悦小区1变电站201间隔配电变压器	800	2.70%	0	0		是	2028年12月	60.21%
16420	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支61	50	10.00%	0.10	0.10				-32.36%
16421	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟6箱变1变压器	800	7.80%	0	0				100.00%
16422	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支18左1	100	41.10%	0.41	0.41				-38.46%
16423	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区3变电站202	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-42.98%
16424	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线刘家岗北台	100	82.00%	0.82	0.82	2022年12月			-40.76%
16425	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站1配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-37.85%
16426	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际地下3变电站202	630	82.54%	1	1	2021年9月	是	2028年12月	-45.29%
16427	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城2变电站-1	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
16428	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院4号变电202间隔配电变压器	800	3.50%	0.04	0.04				55.52%
16429	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	金家支13右9	200	95.10%	1	1	2023年8月	是		-10.66%
16430	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村北照明（煤改洁）	400	9.60%	0.10	0.10				7.30%
16431	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村东	160	52.63%	0.53	0.53				-52.31%
16432	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站2变压器	630	30.48%	0	0				-41.62%
16433	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑2变电站1变压器	800	12.30%	0.12	0.12				-46.51%
16434	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子北支2	400	54.75%	1	1		是	2025年12月	-9.61%
16435	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家4号变电站2号变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-41.39%
16436	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站2变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-38.34%
16437	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	台北分14左3+1之1柱上变压器	315	122.86%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-43.34%
16438	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分13右22	200	24.30%	0	0				0.08%
16439	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线二粮库家属楼	200	53.20%	0.53	0.53				-40.37%
16440	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒大天鹅湾1号变电站201间隔（前榆甲线）配电变 压器	800	10.50%	0	0				97.29%
16441	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福于易家分18	400	75.00%	1	1				-40.44%
16442	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园19变电站变压器	630	11.05%	0	0				-33.65%
16443	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡1箱式变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	22.58%
16444	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	孔雀城公馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				11.95%
16445	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线33	400	37.50%	0	0				-10.31%
16446	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三台卜分016	200	132.90%	1	1	2025年6月			-46.08%
16447	东陵	李相变	李班线	李班线下泉分12+1右7柱上变压器	200	72.00%	1	1		是	2026年12月	-26.15%
16448	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨于坨变023莲花线二委北台	315	46.86%	0	0		是	2025年9月	-41.37%
16449	于洪	光辉变	光水线	光辉变815光水线光辉农场陆家	50	31.50%	0.32	0.32				-41.21%
16450	法库	新依变	依三线	10kV依三线大康卜子支10	200	53.10%	1	1		是	2025年12月	-201.79%
16451	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团14变电站201间隔配电变压器	500	29.76%	0	0		是	2028年12月	-39.23%
16452	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干4	400	47.40%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
16453	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分40左11变台	400	39.00%	0	0		是	2025年12月	-34.65%
16454	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园8变电站2号配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
16455	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干48加1右分1变压器	100	29.40%	0.29	0.29				-46.85%
16456	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	七家湾小区2号变电站201配电变压器	630	27.43%	0	0				-41.64%
16457	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区3变电站1变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-40.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16458	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期4箱变1支配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
16459	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干前板分53变压器	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	6.31%
16460	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分11	400	9.30%	0.09	0.09				-25.24%
16461	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城2箱变2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	-40.02%
16462	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗支5	50	94.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-30.78%
16463	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线十东分28（福润大卖场）	200	66.60%	1	1		是	2025年12月	-43.40%
16464	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支8左30右4	200	12.90%	0.13	0.13				0.07%
16465	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾2变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16466	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线小房申分18	200	87.00%	1	1	2024年6月			-23.52%
16467	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园5箱变1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-41.59%
16468	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合6变电站1变压器	630	44.95%	0	0				-42.73%
16469	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期8变电站202变压器	630	46.67%	0.47	0.47				-43.08%
16470	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	东杨坟机井	100	55.20%	1	1		是	2025年11月	-34.50%
16471	和平	花园变	花园变752花南甲线	夏宫3变电站202间隔配电变压器	630	10.79%	0.11	0.11				44.17%
16472	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线71号台	400	22.50%	0	0				100.00%
16473	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	庆余店1箱变1变压器	315	28.25%	0.28	0.28				-48.15%
16474	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图4变电站2配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
16475	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心1号变电站1号变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-36.68%
16476	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线华房支35	200	37.43%	0.37	0.37				-35.68%
16477	大东	望花变	望花变70242上园乙线	紫竹茗郡8箱变2变压器	800	39.75%	0	0				-42.64%
16478	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光13箱式变电站配电变压器	630	11.90%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
16479	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村石头家禽养殖公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16480	沈北	孝信变	孝场乙线	万达小区4局维变电站202配电变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	14.47%
16481	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥线东岗支02	200	41.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16482	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	站前乙线70	500	44.60%	0	0				-40.89%
16483	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-38.64%
16484	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	龙湖分9左5右10左1	200	23.70%	0	0				15.80%
16485	于洪	后马变	后马变后林线	小微前马村	200	3.30%	0.03	0.03				-1.70%
16486	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院2变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-38.30%
16487	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道5箱变1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-50.18%
16488	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线四管堡北台几06	315	30.16%	0.30	0.30				-34.92%
16489	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-43.50%
16490	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台（2022微）	315	73.52%	1	1		是	2025年11月	-32.85%
16491	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线吴家荒	100	32.40%	0.32	0.32				-66.92%
16492	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林南台	200	50.10%	0.50	0.50				-37.66%
16493	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	豪林悦景小区2号箱变1号考核	800	14.70%	0	0		是	2025年9月	78.05%
16494	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变202配电变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-25.48%
16495	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象3号变电站2号变压器	800	62.25%	0.62	0.62				-20.47%
16496	于洪	大潘变	大潘变54054大古线	大潘变407大李线东古村台区	100	32.80%	0	0		是	2025年	-60.67%
16497	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里4箱变201配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2026年12月	-17.38%
16498	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线街道支17	160	65.94%	1	1		是	2026年12月	-27.56%
16499	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线宋岗分2左1+1左8变台	200	52.80%	1	1				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16500	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	明城市北2变电站2号主变	630	29.33%	0.29	0.29				-34.42%
16501	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分025	100	26.70%	0	0		是	2025年	-29.57%
16502	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三千73省宅2用户201间隔配电变压器	500	38.80%	0.39	0.39				-42.82%
16503	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑3箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-40.84%
16504	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和颂5变电站2配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	10.80%
16505	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区5变电站201配电变压器	800	15.90%	0.16	0.16				14.04%
16506	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左3	315	31.43%	0.31	0.31				-44.30%
16507	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右2柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-70.85%
16508	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲7环网单元201开关之4柱上变压器	200	97.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-49.97%
16509	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干112右17	315	52.38%	1	1				-37.97%
16510	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44右11	315	62.86%	1	1				-9.81%
16511	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干44	250	13.76%	0.14	0.14				-51.77%
16512	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	施官变146北官线农场分38+1	200	46.00%	0	0				-32.00%
16513	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线44右6左2	315	39.62%	0	0				-45.30%
16514	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干35	160	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16515	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右6柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
16516	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	三洞桥3箱变1	400	79.80%	1	1		是	2025年12月	-47.53%
16517	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	基业百花园3箱变2号变	400	0.00%	0	0				0.00%
16518	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	将军花园箱变2	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-30.20%
16519	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙7箱变1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16520	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城1箱变2变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-42.75%
16521	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园10#2#主变	1250	16.32%	0.16	0.16				-44.22%
16522	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#1#主变	630	29.71%	0.30	0.30				-41.60%
16523	和平	青年变	青年变368青二线	2主变电业新村	1250	18.88%	0	0				-35.55%
16524	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-41.10%
16525	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站202变压器	630	13.33%	0	0		是	2028年12月	-40.57%
16526	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居1变电站202柜	630	27.30%	0.27	0.27				-43.31%
16527	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲9箱变1号变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
16528	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明3变电站201	630	20.00%	0.20	0.20				-44.71%
16529	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	庆余店箱变2变压器	400	75.00%	1	1		是	2026年12月	-40.75%
16530	大东	大东变	大东变66064东风甲线	祥发2箱变1变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-39.97%
16531	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富6变电站2变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年12月	-38.27%
16532	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站1变压器	630	50.16%	1	1		是	2026年6月	-40.60%
16533	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16534	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园1号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
16535	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦北小区箱变2变压器	400	19.00%	0	0				-45.18%
16536	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	跃进小区箱变（单）	400	30.00%	0	0				-44.46%
16537	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年6月	-38.84%
16538	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱1期2箱变2变压器	400	73.80%	1	1		是	2026年6月	-40.44%
16539	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	第九街区小区1变电站202柜	500	44.16%	0	0		是	2028年12月	-46.06%
16540	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	绿苑2箱变1变压器	250	22.00%	0	0				-39.98%
16541	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	新华阁箱变201柜	630	28.95%	0	0		是	2028年12月	-33.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16542	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A1变电站1变压器	630	78.73%	1	1				-40.11%
16543	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	花园西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	73.65%	0.74	0.74				-4.68%
16544	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达8变电站1号配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
16545	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫干考牛圈分17右3+1变台	200	14.40%	0.14	0.14				11.42%
16546	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉养殖号	160	98.75%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-47.41%
16547	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线葡萄园支003	30	27.67%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
16548	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地四期201配电变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-34.63%
16549	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	中国电科第四十七所研究所202变压器	800	8.70%	0	0				100.00%
16550	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站2配电变压器	500	35.84%	0.36	0.36				-32.51%
16551	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分官宝支15	100	54.60%	0.55	0.55				-42.86%
16552	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分16左1	100	60.00%	0.60	0.60				-39.17%
16553	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线肖家小区分支线004	100	39.60%	0.40	0.40				-23.65%
16554	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜干46右24+1右22	200	4.50%	0	0				0.00%
16555	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	官立乙线101右2+1左1	400	10.65%	0.11	0.11				-31.53%
16556	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子支36	315	39.37%	0	0		是	2025年9月	-38.38%
16557	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分148左5变台	200	27.20%	0.27	0.27				-41.96%
16558	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	南昌分8+1	315	8.63%	0.09	0.09				-37.90%
16559	康平	四家子	四家子变1206两家子线	忙东新台1柱上变压器	200	32.80%	0	0		是	2026年5月	-48.70%
16560	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	YHG 东岗干31右	100	43.20%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
16561	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景3箱变（单）	630	10.79%	0	0				-40.97%
16562	大东	望花变	望花变70242上园乙线	雷凯尼绅1变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-39.30%
16563	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	文曲公馆小区箱式变电站1配电变压器	400	18.30%	0.18	0.18				7.15%
16564	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南台	100	73.00%	0.73	0.73				-37.80%
16565	苏家屯	佟沟变	佟沟变61762佟王线	佟王线8右分04	80	90.75%	1	1	2024年6月	是	2027年	-50.00%
16566	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河A区3站房2变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-39.48%
16567	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园3变电站2变压器	400	44.25%	0.44	0.44				-29.68%
16568	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源5箱变2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-41.49%
16569	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区别墅3箱式变电站1号配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	99.93%
16570	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	YHG 丽江苑小区6箱式变电站1号配电变压器	400	65.50%	1	1		是	2025年12月	-38.77%
16571	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王连河分支21	200	42.80%	0	0				-32.06%
16572	沈北	道义变	道义变15254明发线	汇置尚都二期二组2变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	33.89%
16573	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东南大棚地	100	41.27%	0	0				29.03%
16574	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园1变电站201	630	13.65%	0	0		是	2028年12月	-42.85%
16575	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线吴家线154左10	315	12.70%	0	0		是	2025年	-42.58%
16576	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万城四期6箱式变电站6箱配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-42.31%
16577	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线高花村内中台	400	81.00%	0.81	0.81	2025年4月			-23.95%
16578	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	金叶小明公寓变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-160.63%
16579	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟10变电站2变压器	800	37.50%	0	0				-40.34%
16580	大东	农大变	农大变80954农锦线	锦城邻里一期1箱变1变压器	800	44.63%	0.45	0.45				-36.32%
16581	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右1右1	400	4.35%	0.04	0.04				0.00%
16582	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支57	100	77.00%	0.77	0.77				-29.33%
16583	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山一期3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0				-14.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16584	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际6变电站1变压器	500	27.36%	0.27	0.27				-38.44%
16585	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾4号变电站2变压器	500	21.20%	0	0				-37.90%
16586	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅17变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-37.14%
16587	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村4箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-38.05%
16588	东陵	世园变	世高线	天琴湾3箱变1变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年12月	13.65%
16589	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	金利大厦变电站2变压器	800	14.70%	0	0				-45.34%
16590	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期2箱式变电站2配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
16591	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期3箱变2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
16592	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾豪庭1.2期2局维变202配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
16593	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾4号变电站2变压器	315	21.84%	0.22	0.22				-49.41%
16594	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分36变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.83%
16595	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大三期小区2变电站1变压器	500	55.20%	1	1		是	2025年12月	-44.75%
16596	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-49.03%
16597	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分16变台	100	7.20%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
16598	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	目羽分2	400	16.50%	0	0				100.00%
16599	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船东支4	250	25.20%	0	0		是	2025年12月	-28.97%
16600	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线农场水利支5(南水利5)	100	0.00%	0.00	0.00				-61.46%
16601	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期5箱式变电站2配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
16602	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区4变电站2变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-44.38%
16603	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区2变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	100.00%
16604	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞中台	400	65.50%	0.66	0.66				-33.88%
16605	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业2西0562	630	54.60%	1	1				-38.28%
16606	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期1号变电站1号变压器	800	17.70%	0	0		是	2027年12月	-40.49%
16607	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四2变电站2变压器	500	82.88%	1	1	2024年12月			-40.23%
16608	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际2变电站1柜	630	17.46%	0	0				-42.94%
16609	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区1变电站1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-41.26%
16610	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线329左1变台	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	9.15%
16611	新民	东郊变	东郊变30270郊南乙线	汇景锦绣滨南1变电站2变压器	630	8.57%	0.09	0.09				100.00%
16612	东陵	中马变	疗养线	方迪山庄2箱变新1变压器	630	14.86%	0.15	0.15				7.66%
16613	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里2号变电站2号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	4.36%
16614	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干101(路灯)	50	6.00%	0	0				-90.87%
16615	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干90+1	315	53.84%	1	1				-25.25%
16616	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	住宅一支2柱上变压器	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
16617	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	金水丽景湾1箱式变电站配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
16618	于洪	化学变	化西甲线	安乐村2台区	50	20.40%	0	0				-100.81%
16619	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线博昌物业1东0439	400	110.00%	1	1	2022年12月			-43.91%
16620	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	松辽东区1号变电站2号变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-36.11%
16621	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇2箱变2变压器	800	30.90%	0	0				11.22%
16622	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
16623	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分20	315	78.73%	1	1				-22.05%
16624	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
16625	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚5箱式变电站1配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-36.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16626	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城地下1号3主变	630	13.46%	0.13	0.13				-41.46%
16627	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线24+1	200	21.00%	0	0				-33.84%
16628	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线55左10变台	315	58.73%	1	1		是	2025年12月	-29.84%
16629	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	公主屯变162辽滨线辽滨线14左10变台	400	47.63%	0	0		是		-29.06%
16630	新民	温台变	温台变1104安李线	温台变104安李线安李线佟窝分26变台	200	108.00%	1	1	2025年6月			-48.56%
16631	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际6变电站2变压器	400	29.50%	0	0				-41.44%
16632	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支72变台	100	73.80%	1	1		是	2025年12月	-55.04%
16633	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡11号小区变电站2变压器	800	25.88%	0	0				-40.13%
16634	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站2变压器	400	46.40%	0	0				-40.99%
16635	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	北尚丽都二期2202配电变压器	630	15.75%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
16636	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分柏家支05	200	16.80%	0	0		是	2026年5月	-13.76%
16637	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园1变电站1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-11.26%
16638	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城6号变电站201间隔配电变压器	400	56.00%	0.56	0.56				-35.02%
16639	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾3变电站2变压器	800	21.75%	0.22	0.22				-42.88%
16640	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家子东台	160	62.63%	0.63	0.63				-38.96%
16641	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期1站房1配电变压器	630	7.14%	0.07	0.07				100.00%
16642	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东岗子分支19	400	19.09%	0.19	0.19				-45.73%
16643	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期2变电站201间隔配电变压器	630	59.37%	1	1		是	2028年12月	-38.41%
16644	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	鑫丰又一城6箱变201变压器	500	21.76%	0.22	0.22				-41.48%
16645	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台B西2号变台	200	27.60%	0.28	0.28				-17.70%
16646	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线瓦窑分5柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
16647	新民	新民变	新民变30162营东线	恺帝城1变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
16648	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	格林常青藤6变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
16649	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家二台综合(2023微)	400	63.90%	0.64	0.64				61.28%
16650	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站1变压器	630	17.62%	0.18	0.18				-40.09%
16651	于洪	高明变	高北线	弓匠社区4变电站6变压器	630	20.06%	0.20	0.20				-41.32%
16652	和平	太原变	太原变082温州线	温州城21主变	630	16.25%	0	0				-40.83%
16653	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观四组照明	200	43.80%	0.44	0.44				-55.94%
16654	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分夏长伟养殖场支2	200	23.40%	0.23	0.23				27.97%
16655	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分11右2变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-10.29%
16656	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	春晖园1变电站1变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
16657	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期2变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16658	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干141新	400	86.75%	1	1	2024年6月			7.87%
16659	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干营房分45右2	315	28.25%	0	0		是	2025年	-33.41%
16660	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分奶站支14柱上变压器	400	18.60%	0.19	0.19				-22.56%
16661	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代3变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
16662	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分25变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.76%
16663	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园4箱变1变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-37.83%
16664	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干44	200	46.20%	0	0				8.08%
16665	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	锦业祥府1变电站2变压器	630	1.90%	0	0				0.00%
16666	沈北	农高变	农丰线	一站式服务—沈阳宏远路灯管理服务公司（东北育才小学）	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	9.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16667	新民	新民变	新民变30172化肥线	化肥于大营分3右1	200	6.30%	0	0		是	2025年12月	11.24%
16668	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁1号变电站202配电变压器	630	32.06%	0	0				-43.04%
16669	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村6号变电站2变压器	500	23.04%	0.23	0.23				-43.02%
16670	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区6变电站1变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-2.26%
16671	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业线30右9左1变台	200	44.40%	0.44	0.44				-30.95%
16672	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干党校分1+1	315	30.48%	0	0				-40.83%
16673	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	丽都新城箱变2变压器	630	107.62%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-40.18%
16674	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左4	315	20.32%	0	0				-42.55%
16675	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化甲线16右5	315	65.52%	1	1				-49.06%
16676	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分9柱上变压器	315	70.10%	1	1		是	2025年12月	-35.25%
16677	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	万柳变266南关乙线南关干35+1公变	315	2.22%	0.02	0.02				-11.20%
16678	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线60	315	15.24%	0	0				-70.36%
16679	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分19左5之1柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
16680	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干52	315	57.90%	1	1		是	2028年12月	-42.75%
16681	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右12	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-41.85%
16682	和平	太原变	太原变050先锋线	先锋线民族分17	315	33.14%	0	0				-42.92%
16683	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线85	400	13.25%	0.13	0.13				-34.27%
16684	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线15+1	400	60.80%	1	1				-28.28%
16685	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	北兴变344军工甲线军工干朱剪炉分4公变	400	15.25%	0.15	0.15				-42.43%
16686	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线57左3	400	6.60%	0.07	0.07				-62.14%
16687	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分7	315	60.32%	1	1		是	2025年10月	-39.44%
16688	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	和平新村2主变	630	40.32%	0.40	0.40				-39.06%
16689	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科I期5箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
16690	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝5箱变1号变	630	51.11%	0.51	0.51				-41.12%
16691	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝6箱变1号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16692	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变1站内变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-43.28%
16693	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙10箱变2变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-45.18%
16694	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	百鸟西苑1箱变1号变	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
16695	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园1箱变202	400	80.00%	0.80	0.80	2024年9月			-42.43%
16696	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大三区1变电站201柜	630	64.76%	0.65	0.65				-38.22%
16697	铁西	重工变	重工变10840城西线	康居苑小区变电站201变压器	630	33.14%	0	0		是	2028年12月	-42.47%
16698	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区1变电站201配电变压器	500	30.00%	0.30	0.30				-43.11%
16699	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净2变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-43.09%
16700	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16701	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北一东路职工住宅1变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16702	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-43.78%
16703	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞工小区变电站201	400	68.80%	0.69	0.69				-40.59%
16704	新民	新民变	新民变30162营东线	光明小区2变电站2变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
16705	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	空于休所箱变1变压器	315	27.62%	0.28	0.28				-38.63%
16706	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区3变电站	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
16707	沈河	青年变	青年变352青东线	五爱沙轮箱变1变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年6月	-51.80%
16708	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16709	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	省检察院住宅箱变2	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
16710	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	兴华街10变电站201	400	12.90%	0	0		是	2028年12月	-41.41%
16711	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	10KV中学干东拉拉分世家沈北新城小区1局维箱变202 配电变压器	630	8.89%	0.09	0.09				100.00%
16712	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	半岛天境4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	26.40%	0	0				6.31%
16713	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	假日欧洲2变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
16714	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分8右1变台	400	62.40%	0.62	0.62				100.00%
16715	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分南窑支8左4变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.38%
16716	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分58+1右7变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	22.19%
16717	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变2变压器	500	12.00%	0.12	0.12				-40.06%
16718	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线王家村1台	400	103.20%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-49.49%
16719	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛线211+1左1变台	400	45.00%	0.45	0.45				78.17%
16720	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线YHG 白家岗棚菜生产东台新	100	98.70%	1	1	2025年6月			0.00%
16721	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线东四家分26变台	200	53.10%	0.53	0.53				100.00%
16722	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市鑫浪稻谷加工厂	200	29.20%	0.29	0.29				-33.47%
16723	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线范家村4组照明	200	41.20%	0.41	0.41				-36.60%
16724	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干60+1右11	400	24.60%	0.25	0.25				0.13%
16725	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎三组支1	100	81.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-26.47%
16726	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园35号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	33.33%	0	0				-15.83%
16727	于洪	大兴变	兴红线	世代书香5站房2变压器	630	65.78%	1	1		是	2025年9月	-42.98%
16728	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	黄河大街2变电站1配电变压器	630	52.70%	1	1				100.00%
16729	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道7变电站2变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-40.19%
16730	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦年丰园小区4变电站2变压器	500	24.64%	0.25	0.25				-46.04%
16731	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象锦园2箱式变电站1配电变压器	630	63.49%	0.63	0.63				-30.57%
16732	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干褚贵分17左5	100	18.90%	0.19	0.19				-121.88%
16733	沈北	孝信变	孝场乙线	徽商大厦小区2局维变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0				86.83%
16734	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微解放村北台区	400	15.90%	0.16	0.16				-52.19%
16735	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变1变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-43.19%
16736	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景棠苑6箱式变电站1变压器配电变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-40.45%
16737	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分4右4	100	12.30%	0	0				24.76%
16738	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源2箱变2变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-30.67%
16739	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干71柱上变压器	400	13.80%	0.14	0.14				-97.78%
16740	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线二高中	500	73.92%	1	1		是	2026年12月	-43.89%
16741	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线33左2变压器	400	35.25%	0.35	0.35				100.00%
16742	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干田园分18右5	80	42.00%	0.42	0.42				-41.73%
16743	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干62右4	50	87.60%	0.88	0.88	2023年2月	是	2027年	-38.21%
16744	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府2配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16745	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	半岛天境1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	62.25%	1	1				-26.82%
16746	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线大孤柳分48	50	52.20%	0.52	0.52				-36.60%
16747	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城2变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-33.20%
16748	沈北	天乾变	天新线	远洋上河风景小区3局维变电所201配电变压器800	800	12.75%	0	0				100.00%
16749	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	雨润二期三1小区变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	14.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16750	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线后魏西台	315	19.68%	0	0		是	2025年11月	-34.62%
16751	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线岳家支08	50	69.00%	0.69	0.69				-29.62%
16752	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	官房2号变电站2变压器	630	19.30%	0	0				-42.58%
16753	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际4号变电站202配电变压器	500	24.00%	0	0				-43.26%
16754	东陵	孤家子	东治线	房实名苑2局维箱变2号变	800	34.50%	0	0		是	2026年12月	-45.00%
16755	东陵	李相变	李班线	李班线91柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
16756	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站2配电变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
16757	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支21左6变台	400	33.98%	0.34	0.34				100.00%
16758	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线靠山村台分支02	100	88.80%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-33.63%
16759	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城3箱变1变压器	400	26.40%	0.26	0.26				9.76%
16760	康平	张强变	张强变76244沙金线	前八大西台14柱上变压器	100	35.60%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
16761	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变202	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-44.88%
16762	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线229左2变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
16763	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一期4箱式变电站2配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
16764	铁西	肇工变	肇工变10172肇体线	恒润怡沁园变电站202间隔配电变压器	315	30.79%	0.31	0.31				-40.40%
16765	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际9号变电站201配电变压器	500	27.60%	0	0				-37.94%
16766	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际9号变电站202配电变压器	500	29.60%	0	0				-40.44%
16767	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线163左13右1变台	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
16768	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分班屯支27左5变台	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
16769	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区3变电站1变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-36.99%
16770	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花于63左2变台	200	62.10%	1	1				100.00%
16771	于洪	马三家	马辉线	小微陆家村4	400	14.10%	0	0				43.80%
16772	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	康泰家园小区1变电站1变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-38.88%
16773	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分005	200	38.33%	0	0		是	2026年5月	-27.30%
16774	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站201间隔配电变压器	500	30.40%	0	0		是	2026年12月	-28.60%
16775	沈河	站前变	站前变246培训乙线	嘉兴国际变电站3变压器	800	26.40%	0.26	0.26				-29.57%
16776	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区2变电站1变压器	400	25.60%	0.26	0.26				-40.30%
16777	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站1号变压器	630	19.05%	0.19	0.19				17.85%
16778	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分36	200	0.90%	0	0		是	2027年	-1826.19%
16779	东陵	农大变	农首线	上佰变303新生线银河湾四期1变电站201间隔配电变 压器	630	25.71%	0.26	0.26				-38.32%
16780	康平	四家子	四家子变1206两家子线	坑西（2台）	100	54.60%	1	1		是	2026年5月	-28.63%
16781	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干60五爱供暖	250	27.60%	0	0		是	2026年6月	-39.57%
16782	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区7变电站1变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-41.45%
16783	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线小沟二台分07	315	27.30%	0.27	0.27				-28.50%
16784	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分20左1变台	400	11.10%	0.11	0.11				11.60%
16785	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16786	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593650	80	42.00%	0.42	0.42				-39.30%
16787	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线122右4+1左16变台	100	88.20%	0.88	0.88	2022年12月			-38.25%
16788	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡21号小区变电站201配电变压器	630	49.84%	0	0				-40.66%
16789	于洪	平罗变	平梧线	平罗变615平梧线平罗二村九队1台	400	88.20%	1	1	2023年2月			-42.82%
16790	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线64左5变台	50	121.80%	1	1	2024年12月	是		-44.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16791	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分42左3	200	11.10%	0.11	0.11				100.00%
16792	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区1变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
16793	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左3	400	23.70%	0.24	0.24				-20.21%
16794	于洪	范屯变	范古线	全胜小微3号台	200	96.00%	1	1	2024年6月	是	2025年9月	12.79%
16795	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	滨河湾小区3变电站2变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-34.10%
16796	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分60左23	80	14.25%	0	0		是	2027年	-28.69%
16797	和平	方型变	方型变490诚大线	南湖大厦2主变	800	0.00%	0	0				0.00%
16798	于洪	兰台变	兰汇线	假日小城（临时电）	500	67.84%	0.68	0.68				100.00%
16799	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站1变压器	500	36.80%	0.37	0.37				-42.39%
16800	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城二期1箱2变考核	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
16801	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线乔家分14左4变台	200	15.00%	0.15	0.15				-42.86%
16802	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支二008	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-85.22%
16803	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居4箱变1变压器	800	32.70%	0	0				4.47%
16804	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利西南台新	200	78.60%	0.79	0.79				0.00%
16805	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线苗卜分3左1变台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	10.87%
16806	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科翡翠新都会二期小区2配电室201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-6.71%
16807	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分49右1	200	18.30%	0.18	0.18				0.44%
16808	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线王湖分支40	100	54.00%	1	1		是	2026年12月	-32.29%
16809	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站2号配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-39.20%
16810	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	金利大厦变电站3变压器	800	16.80%	0	0				-37.97%
16811	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线检测线台	200	57.60%	1	1		是	2025年11月	-25.12%
16812	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线龙湾村照明	200	42.00%	0.42	0.42				-37.93%
16813	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	御龙东郡3箱变1变压器	500	23.68%	0	0				-43.52%
16814	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	电信箱变变压器	500	28.60%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
16815	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期202配电变压器	400	19.00%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
16816	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	秀工住宅变电站201	400	33.20%	0.33	0.33				-39.59%
16817	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干52（一站式）	200	11.60%	0.12	0.12				-348.59%
16818	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分47左4+1右1	400	40.05%	0.40	0.40				1.17%
16819	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村3号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-49.11%
16820	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	十里河镇新庄村1台区（山姜干21左1+1）	200	43.20%	0	0				-26.52%
16821	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干26左3	200	0.00%	0	0		是		0.00%
16822	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线180右1变台	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
16823	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	嘉陵苑箱式变电站2配电变压器	800	21.38%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
16824	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站202间隔配电变压器	800	28.80%	0.29	0.29				7.96%
16825	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	瓦窑分34左7柱上变压器	100	21.30%	0	0		是	2025年12月	-307.43%
16826	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线62左9变台	400	52.58%	0.53	0.53				-23.85%
16827	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干五道沟分31左12变台	160	50.25%	0.50	0.50				-59.72%
16828	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	亿海2箱变1变压器	500	27.36%	0.27	0.27				-44.20%
16829	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线刘家分50右3柱上变压器	315	31.49%	0	0		是	2025年12月	-33.38%
16830	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干114公变	315	48.57%	0	0		是	2026年12月	-56.75%
16831	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分9右12	100	108.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16832	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线78左6变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	-46.06%
16833	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼分38	315	13.71%	0	0		是	2026年	-32.20%
16834	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分珍珠支6变压器	315	52.57%	1	1		是	2025年12月	-55.30%
16835	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	建设干建七分华园KB右3	315	65.08%	1	1		是	2028年12月	-44.83%
16836	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干17公变	315	50.79%	1	1		是	2026年12月	-38.81%
16837	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分5左1之1柱上变压器	400	78.30%	1	1		是	2025年12月	-38.16%
16838	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线48右5变台	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
16839	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线14左3	250	60.00%	1	1				-43.10%
16840	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	北兴变352大庆乙线大庆干17右2+1公变	315	36.51%	0	0				-45.88%
16841	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分25右1变压器	100	48.90%	0	0		是	2025年12月	-48.70%
16842	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干38右7	200	72.50%	1	1				-21.79%
16843	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线23左4	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
16844	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	苏北变364市内甲线香杨分5	250	75.84%	0.76	0.76				-40.72%
16845	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干108	200	77.25%	0.77	0.77				-23.36%
16846	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	苏北变358胡家线金山分16左3	500	46.56%	0.47	0.47				-44.12%
16847	和平	青年变	青年变368青二线	青二线44	100	0.00%	0	0				-122.32%
16848	大东	农大变	农大变80976农花乙线	农花乙线后陵干后陵卜分6-2	400	24.20%	0.24	0.24				-60.52%
16849	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线勾连分4柱上变压器	400	75.60%	0.76	0.76				-37.83%
16850	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线水源分3	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
16851	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	军官住宅1#主变	630	25.90%	0	0				-42.76%
16852	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙5箱变1号变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-43.54%
16853	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园2一次变1#主变	630	51.11%	0.51	0.51				-39.26%
16854	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	天一名筑小区1变电站2变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
16855	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变2号变	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
16856	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16857	和平	方型变	方型变442方青甲线	昊天家园1主变	630	29.71%	0	0		是	2025年10月	-43.41%
16858	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变1变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-42.66%
16859	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	富祥园4变电站202柜	800	30.60%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
16860	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	友佳花园2变电站201变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-36.06%
16861	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
16862	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天晨箱变1变压器	400	21.20%	0	0		是	2026年12月	-36.61%
16863	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼1箱变2变压器	630	76.83%	1	1				-38.95%
16864	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	主变南京街自来水	400	16.80%	0	0				-42.63%
16865	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯1箱变2变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-41.09%
16866	和平	广州变	广州变474广府甲线	宁大2主变	630	57.14%	0.57	0.57				-76.54%
16867	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	铁路四条半小区箱变201	400	20.80%	0.21	0.21				-43.45%
16868	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站1变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-39.18%
16869	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	玉环华苑1箱变2	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
16870	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期3箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
16871	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条河2箱变2	630	36.76%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
16872	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	南风雅轩3变电站201柜	630	13.65%	0	0		是	2028年12月	-44.71%
16873	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达5变电站2号配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16874	和平	广州变	广州变452广京线	龙湖天钜一期1变电站202配电变压器	800	6.30%	0.06	0.06				100.00%
16875	于洪	范屯变	范北线	三供一业马三家御东社1号台	630	26.67%	0.27	0.27				-39.38%
16876	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	北陵变144田义乙线田义干3+1左1柱上变压器	315	68.76%	1	1		是	2025年12月	-44.59%
16877	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
16878	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村Z3地块3变电站201间隔配电变压器	400	58.88%	1	1				-36.05%
16879	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干教会变台	100	64.89%	1	1				-31.76%
16880	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区13变电站1变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-40.21%
16881	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜东台支05	315	0.00%	0.00	0.00				-40.66%
16882	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	肖寨门三西村大伟林业公变台区	200	40.20%	0.40	0.40				0.00%
16883	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线双庙果园支01	100	88.50%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-26.66%
16884	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙7小区变电站2变压器	400	24.30%	0.24	0.24				-38.75%
16885	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	君临天下五期1箱变202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
16886	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区二期2变电站201变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-51.16%
16887	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	世茂云图3变电站2配电变压器	630	3.17%	0	0				0.00%
16888	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线上蒲河村2台	400	36.00%	0	0				-39.81%
16889	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干26+1右3	200	3.60%	0	0				100.00%
16890	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	金域蓝湾6号变电站1变压器	800	19.88%	0.20	0.20				-40.09%
16891	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	沈阳市远征创业孵化基地（一站式）	200	24.60%	0.25	0.25				0.54%
16892	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站202配电变压器	500	38.40%	0	0				-36.46%
16893	于洪	五金变	五兰乙线	繁荣村1	200	64.50%	1	1		是	2025年12月	-37.68%
16894	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳分054	50	104.40%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-39.26%
16895	于洪	大兴变	兴富线	西湖丽景棠苑4箱式变电站1变压器配电变压器	630	41.52%	0.42	0.42				-39.04%
16896	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期2箱式变电站1配电变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
16897	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲干五民分12左7左6+1左2	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	7.36%
16898	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	润悦湾1配电室1配电变压器	800	8.10%	0	0				100.00%
16899	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古水库支17	50	22.20%	0.22	0.22				-69.25%
16900	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城2箱式变电站配电变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
16901	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	YHG 孟家屯村	315	46.14%	0	0		是	2026年12月	-33.93%
16902	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线嘎土支100	50	132.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-28.29%
16903	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支联通支4	50	26.00%	0.26	0.26				-19.18%
16904	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达广场B组团1变电站1变压器	800	45.00%	0.45	0.45				-38.92%
16905	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前干前三分25	100	28.50%	0	0		是	2026年12月	-33.23%
16906	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村大棚	30	54.67%	0.55	0.55				-34.04%
16907	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居2配变站1变压器柜间隔配电变压器	630	45.24%	0.45	0.45				-43.76%
16908	于洪	得胜变	得胜线95478	和谐红都4变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-39.47%
16909	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	春华园小区2变电站2变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-44.30%
16910	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	一站式服务-沈阳市沈北新区梓睿生猪养殖场	200	3.60%	0	0				0.00%
16911	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站1变压器	630	24.89%	0.25	0.25				-23.35%
16912	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线10	200	52.20%	0.52	0.52				-32.42%
16913	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳开发区新支4	400	118.50%	1	1	2025年6月			-35.68%
16914	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	顶佳肥牛公变台	100	100.50%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	95.75%
16915	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊11号变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-66.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16916	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城15号变电站2变压器	500	36.00%	0	0				-43.66%
16917	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线军垦分74右4变台	200	22.20%	0.22	0.22				-18.82%
16918	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座1箱变1配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
16919	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯10箱变2变压器	630	20.06%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
16920	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	国奥现代城四期2箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	9.54%
16921	开发	羊吉变	羊吉变10664吉商线	世代商业小区变电站1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-41.96%
16922	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	百岁万汇城变电站201配电变压器	800	37.50%	0.38	0.38				-43.78%
16923	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站202配电变压器	630	29.21%	0	0				-33.40%
16924	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡8变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
16925	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线东老边北台区	80	71.25%	0.71	0.71				-44.45%
16926	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西大棚台	100	49.20%	0.49	0.49				-77.24%
16927	苏家屯	夹河变	夹河变50744时代线	洁菲分1	200	15.00%	0	0				25.29%
16928	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-45.32%
16929	和平	广州变	广州变464广太乙线	万锦小区3变电站1主变	630	46.48%	0.46	0.46				-30.46%
16930	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
16931	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区9变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-40.57%
16932	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园23变电站变压器	630	16.76%	0	0				-42.18%
16933	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线广旺于阡南分22柱上变压器	315	147.94%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-24.15%
16934	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区3变电站2变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-45.65%
16935	铁西	历工变	历工变10456黎明线	假日蓝湾CDEF组团12变电站201间隔配电变压器	630	17.02%	0	0		是	2028年12月	-40.78%
16936	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城1号变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-50.40%
16937	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地8号台区	200	99.00%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-29.48%
16938	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干砖厂分5变台	50	93.20%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-40.31%
16939	沈北	道义变	道义变15254明发线	瀚博房地产黄金地带1局维箱变201配电变压器	400	17.60%	0	0				40.13%
16940	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线菜屯分15左1	200	88.50%	1	1	2022年12月			-28.38%
16941	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	马三家村棚菜分台(2023微)	200	0.00%	0.00	0.00				0.15%
16942	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗1站房1配电变压器	800	5.70%	0.06	0.06				100.00%
16943	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分17	200	16.40%	0.16	0.16				-24.14%
16944	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支06	315	24.76%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
16945	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	书香苑住宅201配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-36.67%
16946	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区3局维-1间隔201间隔配电变压器	800	89.70%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-42.85%
16947	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城子村二组照明	200	52.50%	0.53	0.53				-21.91%
16948	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	后岗西照明(改2021)	400	18.30%	0	0		是	2025年6月	-43.30%
16949	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站1变压器	500	12.16%	0.12	0.12				-41.06%
16950	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区2变电站202间隔配电变压器	800	14.40%	0.14	0.14				60.96%
16951	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分59左1变台	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-36.91%
16952	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	长沟村综合一台(微)	200	53.10%	0.53	0.53				3.46%
16953	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10kV孟桃线机井分维安支2	400	8.40%	0.08	0.08				0.00%
16954	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府1箱式变电站202间隔配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-33.01%
16955	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典9变电站2变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-42.86%
16956	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭23号	200	78.60%	1	1		是	2025年8月	2.98%
16957	于洪	家俱变	俪锦线	澳源2站房2变压器	630	42.92%	0.43	0.43				-42.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
16958	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城27号变电站202配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-42.08%
16959	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官9号台区	100	14.10%	0.14	0.14				-66.79%
16960	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司 2配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-38.88%
16961	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线老干部1-2	630	33.05%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
16962	沈北	孝信变	孝科线	中金朗悦小区2变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	24.04%
16963	于洪	五金变	五兰乙线	五兰乙123左23小微台	400	33.90%	0	0				100.00%
16964	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际3变电站2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-38.00%
16965	大东	善邻变	善邻变81052善环线	大悦城E馆1箱变2变压器	630	29.84%	0.30	0.30				23.91%
16966	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵3队台	400	22.50%	0.23	0.23				-28.77%
16967	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线联合分43南四家子支017	400	59.70%	1	1				-42.07%
16968	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
16969	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干47+1右1	400	10.50%	0	0				0.00%
16970	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
16971	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	御长白1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	56.83%	1	1		是		-21.22%
16972	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖南养殖场综合（微）	400	44.10%	0.44	0.44				5.88%
16973	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线业兴东台	400	20.22%	0	0		是	2026年12月	-36.85%
16974	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站201间隔配电变压器	800	13.13%	0.13	0.13				-33.16%
16975	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区4变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
16976	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线255右7变台	200	16.50%	0.17	0.17				-38.76%
16977	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线李影小区分01	200	76.80%	1	1				-47.08%
16978	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1-5区2箱变2变压器	400	11.40%	0.11	0.11				11.35%
16979	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴卜北台	200	92.70%	1	1	2025年6月			-38.53%
16980	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	齐十干5左3	315	30.98%	0	0		是	2028年12月	-40.99%
16981	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变160陵望乙线陵望干3柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16982	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支张宝支55变台	160	44.63%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
16983	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	大洼分20右2	100	97.80%	1	1	2022年12月	是		-33.25%
16984	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线137左1	200	75.60%	0.76	0.76				-45.89%
16985	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师分17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
16986	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线48	400	64.50%	1	1				-34.14%
16987	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线15	200	29.20%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
16988	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分26右1+1	315	30.79%	0	0				-43.44%
16989	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线18左1	315	53.65%	1	1		是	2025年12月	-36.34%
16990	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长北分24柱上变压器	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
16991	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干43	315	53.97%	0.54	0.54				-40.63%
16992	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干85	315	27.81%	0	0				-32.28%
16993	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右8变压器	200	13.50%	0.14	0.14				-79.77%
16994	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分29右5柱上变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-78.84%
16995	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3左1变台	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
16996	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	八一东变电站一次变压器主变	315	14.86%	0	0				-60.98%
16997	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅4箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-38.95%
16998	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	城建花园3变电站201	315	44.13%	0.44	0.44				-39.41%
16999	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-39.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17000	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区1变电站2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-40.59%
17001	大东	毛君变	毛君变946毛光线	东城1箱变2变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-43.08%
17002	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17003	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北斗新苑小区变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17004	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城1变电站2变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-44.12%
17005	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园1变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-42.98%
17006	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝4箱变1号变	630	53.65%	0.54	0.54				-43.99%
17007	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	雪松新城9号变电站1号变压器	400	52.00%	1	1				-34.57%
17008	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	国奥三期3箱变2号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
17009	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘3箱变1变压器	630	11.90%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
17010	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸2箱变1变压器	500	19.20%	0	0				-44.61%
17011	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-44.23%
17012	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众千8变电站2变压器	500	25.08%	0	0				-52.74%
17013	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光2箱变2变压器	500	44.16%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
17014	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期6变电站202变压器	400	19.80%	0.20	0.20				-36.81%
17015	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区2变电站201变压器	500	31.68%	0.32	0.32				-46.63%
17016	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站202柜	630	40.32%	0	0		是	2028年12月	-37.68%
17017	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	鑫宇园5箱变2	630	32.25%	0.32	0.32				-46.38%
17018	大东	望花变	望花变70242上园乙线	北大营1小区2站内变压器	500	78.00%	1	1				-42.64%
17019	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城3变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17020	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	北苑明珠2箱变2号变	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	5.16%
17021	和平	方型变	方型变438方文乙线	主变城中花园3	400	36.80%	0.37	0.37				-41.07%
17022	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	长安佳园2号变电站201间隔配电变压器	400	60.90%	1	1				6.94%
17023	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座1变电站1站内变压器	800	30.00%	0	0				-36.62%
17024	东陵	水家变	水李线	水李线龙家分保合支16+1左3柱上变压器	400	8.25%	0.08	0.08				39.16%
17025	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达1变电站1号配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
17026	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达6变电站1号配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-35.55%
17027	康平	中心变	中心变2606东环线	商场箱变1变压器	400	86.40%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-34.28%
17028	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站201变压器	800	56.75%	0.57	0.57				-43.05%
17029	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯村新台	200	73.80%	0.74	0.74				-22.81%
17030	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右2变台	200	50.33%	0.50	0.50				-36.45%
17031	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线王秀台西台	400	80.70%	0.81	0.81	2023年2月			-41.46%
17032	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉西台	200	50.30%	0.50	0.50				-37.82%
17033	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城17变电站2变压器	500	24.00%	0	0				-44.40%
17034	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城三期1箱式变电站2配电变压器	800	64.20%	1	1		是	2025年12月	10.00%
17035	和平	市府变	市府变554东森线	东森1变电站2主变	630	33.90%	0	0				-44.24%
17036	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	华润崑崙御4箱式变电站2配电变压器	800	43.80%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
17037	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	北方乙A之2箱变1变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17038	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	一站式服务-沈阳市沈北新区宁丰饲料厂	200	20.85%	0	0		是	2026年12月	10.73%
17039	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸8变电站1变压器	630	18.67%	0	0				-44.91%
17040	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	阳光港湾2变电站1变压器	800	31.20%	0	0				-27.65%
17041	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	和平上和城1号变电站201间隔配电变压器	800	22.25%	0	0				-13.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17042	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光1土建变201	500	22.00%	0	0		是	2028年12月	-40.36%
17043	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	北运河花园箱变1号变	400	42.50%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
17044	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支6右23左11	100	57.00%	0.57	0.57				-51.46%
17045	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线花古东支03	200	31.50%	0.32	0.32				-30.44%
17046	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线石厂一支02	80	22.88%	0.23	0.23				-38.02%
17047	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线61左3变台	100	79.50%	0.80	0.80				-29.27%
17048	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	剑桥郡4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	13.50%	0.14	0.14				0.00%
17049	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	九英里6号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	35.24%	0.35	0.35				4.63%
17050	辽中	六间房	六间房变1128化家线	六间房变128化家线梁家村3组新	200	53.70%	1	1				0.00%
17051	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城1开闭站2箱变202间隔配电变压器	315	56.38%	1	1		是	2026年12月	-41.53%
17052	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站2配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-25.58%
17053	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城5箱式变电站配电变压器	400	35.25%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
17054	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	工商分26	200	10.20%	0	0		是	2026年	-44.05%
17055	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园1变电站201配电变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-37.81%
17056	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站202配电变压器	800	43.20%	0	0				-37.21%
17057	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分53右1+1	200	40.20%	0	0		是	2027年	-25.42%
17058	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	采煤沉陷区4变电站1号变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-43.87%
17059	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干47右6变台	400	35.70%	0.36	0.36				-26.34%
17060	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台分22+1右4变台	200	6.70%	0.07	0.07				13.54%
17061	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾1号变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-46.43%
17062	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台中照明	315	64.38%	0.64	0.64				-34.02%
17063	大东	劳动变	劳动变70148劳车线	旭辉花园6箱变1变压器	800	47.10%	0	0				-6.30%
17064	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	观园小区4变电站1变压器	800	39.30%	0.39	0.39				87.46%
17065	于洪	铸造变	铸东乙线	和悦名邸二期2站房2配电变压器	800	15.25%	0.15	0.15				100.00%
17066	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分80+1左5左1	200	7.50%	0.08	0.08				13.09%
17067	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁西	250	16.80%	0.17	0.17				-40.51%
17068	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线大堡分39左1	400	19.50%	0	0				-14.22%
17069	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大山屯东支7	400	11.10%	0	0		是	2025年9月	-26.68%
17070	和平	方型变	方型变470望湖乙线	雅宾利三期A项目1变电站201配电变压器	400	13.80%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
17071	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场11变电站201配电变压器	630	55.87%	1	1		是	2027年12月	6.09%
17072	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线小杨家堡支06	200	53.50%	0.54	0.54				-28.19%
17073	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线棉麻综合楼门市	100	56.70%	1	1		是	2026年12月	-14.57%
17074	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-34.66%
17075	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分68右2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17076	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分19柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
17077	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-9母 线配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-42.64%
17078	浑南	新南变	新南044新盈线	华发德仁里4号变电站2号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	3.54%
17079	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	御景苑箱变2变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-35.85%
17080	新民	温台变	温台变1104安李线	安李线泡沿分27左1变台	200	34.20%	0.34	0.34				98.55%
17081	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	金科玖禧2箱变2变压器	800	12.30%	0	0				33.29%
17082	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分15右1右6柱上变压器	80	60.00%	1	1		是	2025年12月	-59.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17083	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块1变201配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-27.85%
17084	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线56左2变台	200	28.28%	0.28	0.28				-50.19%
17085	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	充电桩考核	250	130.88%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	26.49%
17086	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大大都6号变电站201间隔配电变压器	630	36.95%	0	0				-35.93%
17087	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左18+1左1	200	26.70%	0	0		是	2027年	-0.06%
17088	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区） 3201配电变压器	630	11.67%	0	0		是	2026年12月	-36.39%
17089	于洪	平罗变	平罗线	宝能水岸康城小区3变电站2变压器	630	6.67%	0	0				-29.77%
17090	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村2机井	200	36.00%	0	0		是	2025年10月	-9.71%
17091	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘北村4机井	200	38.20%	0.38	0.38				-48.16%
17092	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖2	400	30.00%	0.30	0.30				16.71%
17093	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平干大三家子分56变台	200	53.10%	0.53	0.53				-39.41%
17094	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分2加1右支8变压器	100	30.90%	0.31	0.31				-62.12%
17095	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分38变台	100	83.90%	0.84	0.84	2022年12月			-37.66%
17096	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线三王卜中台	250	50.56%	0.51	0.51				-37.56%
17097	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分24右1变台	50	69.60%	0.70	0.70				-31.47%
17098	东陵	中马变	疗养线	世贸二期1箱变1变压器	630	31.81%	0.32	0.32				-39.14%
17099	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右3	200	52.40%	0.52	0.52				-39.45%
17100	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区7变电站1变压器	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
17101	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	景星D小区变电站202	630	65.71%	0.66	0.66				-43.34%
17102	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干103右6	200	13.80%	0.14	0.14				-18.04%
17103	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分36右9	400	25.20%	0.25	0.25				-37.70%
17104	沈河	市府变	市府变558府北甲线	府北甲2之4柱上变压器	200	16.50%	0.17	0.17				5.74%
17105	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线树林一二组照明新	400	30.60%	0.31	0.31				0.00%
17106	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线继阳养殖场分5	400	6.30%	0	0		是	2025年11月	100.00%
17107	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队3箱式变电站1配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	4.00%
17108	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
17109	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	盛悦府小区一期4局维变电站201配电变压器	800	7.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
17110	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	崇山变250岐山甲线岐山干5右3柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
17111	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨大莲花暖冬嘉园公变台区	400	37.20%	0	0				0.00%
17112	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	桃木分3右6+1左1	200	21.00%	0.21	0.21				100.00%
17113	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	盛京花园变电站2变压器	500	17.28%	0.17	0.17				-38.31%
17114	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	绿地老街坊二期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17115	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东新小区箱变	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
17116	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期3变电站2变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-42.06%
17117	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府1变电站202配电变压器	630	11.11%	0.11	0.11				51.66%
17118	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变2配电变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-43.73%
17119	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养土卜乡养后村温家坟棚区（仅换变压器）改造	100	100.40%	1	1	2024年2月	是	2026年12月	11.64%
17120	和平	和平变	和平变148和铁甲线	沈铁太原佳园21主变	630	18.41%	0.18	0.18				-41.99%
17121	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分11右36左11	200	21.60%	0.22	0.22				1.10%
17122	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分184	80	21.25%	0	0		是	2025年9月	-37.69%
17123	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区7变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17124	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分39右20	400	24.00%	0.24	0.24				100.00%
17125	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城18号变电站201配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-39.48%
17126	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站1号变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
17127	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限公司2箱式变电站201间隔配电 变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-41.81%
17128	东陵	杨官变	富康线	华润长安里2变电站1母线变压器	800	61.50%	1	1		是	2026年12月	-29.94%
17129	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居4箱变2变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-32.92%
17130	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鸿源小区1东	630	41.43%	0	0				-39.62%
17131	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线133左1变台	200	17.10%	0	0				100.00%
17132	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑南区二期2局维变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	7.60%
17133	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区1变电站2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
17134	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	苏堤春晓3变电站1变压器	500	24.96%	0.25	0.25				-42.22%
17135	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线大尚义村西台	400	31.20%	0	0		是	2025年8月	-28.85%
17136	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	新城子变554农专线农专干59营盘分38五五部队支001	100	38.00%	0	0				-116.97%
17137	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
17138	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期5变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17139	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春六期4变电站201变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-41.27%
17140	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼2变电站1变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-42.26%
17141	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	09庄园2变电站2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-39.84%
17142	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园5箱变2变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-40.85%
17143	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	保利大都会二期1箱式变电站2配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	3.36%
17144	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线42左10	315	43.17%	0.43	0.43				-47.90%
17145	和平	太原变	太原变042南十甲线	南十甲线59左5	315	34.92%	0.35	0.35				-48.41%
17146	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分5+1柱上变压器	315	57.46%	1	1		是	2025年12月	-42.68%
17147	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	二三厂支2柱上变压器	400	71.25%	1	1		是	2025年12月	-43.67%
17148	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分21右1柱 上变压器	315	26.67%	0.27	0.27				-44.63%
17149	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚线89	100	58.50%	0.59	0.59				-32.66%
17150	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左1	400	56.20%	0.56	0.56				-41.71%
17151	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分暖风支7变压器	200	106.80%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-72.34%
17152	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分16+2公变	315	65.40%	0.65	0.65				-46.23%
17153	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干10左1	315	14.60%	0	0				-18.36%
17154	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线49左11变台	80	64.50%	1	1		是	2025年12月	13.39%
17155	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右3柱上变压器	400	75.00%	1	1		是	2025年12月	-40.36%
17156	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分2	315	15.24%	0	0				-44.26%
17157	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	和睦甲线和睦干41左2	315	18.73%	0.19	0.19				-46.22%
17158	皇姑	劳动变	劳动变70164文北乙线	劳动变164文北乙线文北干74左3柱上变压器	315	11.43%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
17159	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	大南干29+2公变	315	41.52%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
17160	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	竟越明居箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
17161	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站1号变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-44.09%
17162	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园4箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
17163	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	剑苑箱变2	630	61.27%	1	1		是	2025年12月	-42.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17164	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲9配电箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17165	和平	太原变	太原变050先锋线	太原31主变	500	57.20%	1	1				-43.03%
17166	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	民航住宅1箱变2变压器	400	15.60%	0.16	0.16				-36.12%
17167	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	府北4变电站2号高压柜主变	315	32.00%	0.32	0.32				-44.84%
17168	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都3变电站202	630	24.76%	0.25	0.25				-42.39%
17169	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站202柜	630	46.67%	0.47	0.47				-38.41%
17170	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路3变电站201柜	500	39.68%	0.40	0.40				-37.47%
17171	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路5变电站201配电变压器	250	87.20%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-39.98%
17172	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园12主变	630	15.24%	0.15	0.15				-41.77%
17173	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	文翠苑花园箱变1变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
17174	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	大东B开闭站SB3箱变1变压器	500	46.40%	0.46	0.46				-44.75%
17175	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变1变压器	500	29.76%	0.30	0.30				-40.10%
17176	沈河	顺城变	顺城变079广宣甲线	SB4箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
17177	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2026年12月	-40.08%
17178	大东	沈海变	沈海变80382偈城线	东方偈城3箱变1变压器	630	19.68%	0	0				-43.32%
17179	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富7变电站102	315	62.54%	0.63	0.63				-37.51%
17180	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区12变电站201变压器	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-41.01%
17181	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠1箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-43.72%
17182	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	高楼子分22+1左6	200	5.40%	0	0		是	2026年	-57.64%
17183	于洪	东民变	东李线	和泰馨城七区二期A4变电站4变压器	630	53.57%	1	1				-39.30%
17184	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线六道分28右6变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-36.85%
17185	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十二号变电站201间隔配电变压器	630	33.65%	0	0				-29.01%
17186	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城三期2箱式变电站1配电变压器	400	35.50%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
17187	于洪	兰台变	兰集线	小微钢材市场1号台	200	19.20%	0.19	0.19				22.30%
17188	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城8变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
17189	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	古城村三九组（2021微）新	400	119.40%	1	1	2025年6月			0.00%
17190	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰二期1箱式变电站1配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
17191	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分40左2	200	70.20%	1	1		是	2025年	-35.87%
17192	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	金裕华城二期1号箱1号考核箱变配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
17193	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线93左11+1左7左2	400	2.40%	0	0		是	2025年	-4.52%
17194	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树水田支02	30	25.33%	0	0		是	2026年5月	-29.96%
17195	康平	四家子	四家子变1207四长线	中心村改造台	200	61.50%	0.62	0.62				-31.10%
17196	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分10（包西台）	200	29.10%	0	0		是	2025年9月	-23.60%
17197	和平	方型变	方型变426宁波甲线	河北干88右5东电生技202间隔配电变压器	500	5.20%	0	0				-46.26%
17198	于洪	得胜变	得胜线95444	锦绣天地六期A期分建二2站房1配电变压器	800	15.38%	0	0				99.75%
17199	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	沈纺北里1主变	800	27.50%	0.28	0.28				-50.35%
17200	东陵	孤家子	东冶线	翡翠书院3变电站2变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-33.82%
17201	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际2变电站201变压器	630	56.83%	0.57	0.57				-41.74%
17202	沈北	清水变	清王线	祝文革	400	67.20%	1	1				-47.26%
17203	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	金品昊城二期1箱2变	630	71.11%	1	1		是	2025年9月	-36.30%
17204	沈北	王驿变	王新乙线	碧泉豪庭1箱变202配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-29.02%
17205	和平	展览变	展览变876二经乙线	警备区干休所主变	400	23.10%	0	0				-44.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17206	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线前进西牛支 07 #	200	26.10%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
17207	苏家屯	鲍家变	鲍家变60450鲍施线	鲍白干34左10	400	9.68%	0	0		是	2025年	-33.72%
17208	东陵	杨官变	杨紫线	紫提东郡二期2局维-2	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
17209	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右4左1变压器	50	47.60%	0	0		是	2025年12月	-20.64%
17210	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色7号变电站1号变压器	400	48.00%	0	0				-38.93%
17211	皇姑	文北变	文北变70470文居线	黄河府1小区变电站1配电变压器	800	9.75%	0.10	0.10				100.00%
17212	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线宋家果园	200	18.70%	0.19	0.19				-39.51%
17213	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右14+1公变	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
17214	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北2号照明	315	55.56%	1	1		是	2025年10月	-40.13%
17215	于洪	范屯变	范工线	范屯变754范工线东三家南台	200	55.60%	0.56	0.56				-36.30%
17216	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼3变电站2变压器	400	51.38%	0.51	0.51				-37.25%
17217	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	羊吉乙线羊吉干28加1变压器	400	50.50%	0.51	0.51				0.07%
17218	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干泡沿分43变台	200	33.50%	0.34	0.34				-56.04%
17219	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑3变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17220	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园2箱变2站内变压器	630	22.86%	0	0				-41.21%
17221	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80左9	100	42.80%	0.43	0.43				-17.15%
17222	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支33	200	26.40%	0	0		是	2026年5月	-21.60%
17223	于洪	东民变	东李线	和泰8小区2变电站配电变压器	630	17.52%	0	0				-39.02%
17224	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连支141	200	30.00%	0	0				-33.94%
17225	铁西	重工变	重工变10840城西线	意大利风情小镇四期3202间隔配电变压器	630	80.48%	1	1	2024年7月	是	2028年12月	7.10%
17226	沈河	北兴变	北兴变344军工甲线	豪景箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
17227	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	河畔新城品尚2号变电站2号变压器	630	55.87%	1	1		是	2027年12月	-19.45%
17228	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线文教小区1	160	25.25%	0.25	0.25				-38.91%
17229	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城锦城4箱式变电站2配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2025年12月	-19.83%
17230	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线40左1变台	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-40.21%
17231	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	港华燃气公变	100	12.60%	0.13	0.13				45.66%
17232	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	木场甲线木场干18右2	315	3.49%	0	0				-50.52%
17233	苏家屯	前显变	前显变254前金线	樾檀山一期4号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0				-10.11%
17234	苏家屯	雪松变	雪松变60554松桧甲线	孔雀城学园里4号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.20%	0.31	0.31				7.81%
17235	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎西干新华村1变压器	250	7.03%	0.07	0.07				100.00%
17236	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支四011	30	27.67%	0	0		是	2026年5月	-54.55%
17237	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅8变电站1变压器	400	31.20%	0	0				-42.88%
17238	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分28	160	44.38%	0.44	0.44				-25.80%
17239	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线沙河沿分10	200	40.20%	0	0				-25.31%
17240	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区6变电站2变压器	315	57.14%	1	1		是	2025年12月	-37.21%
17241	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	湖景国际1变压器	630	56.19%	1	1		是	2026年12月	-32.37%
17242	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	万科大都会公元2箱式变电站2配电变压器	800	20.75%	0.21	0.21				-18.57%
17243	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房镇范家棚菜小区	200	76.80%	0.77	0.77				-21.76%
17244	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	丽景名居2变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	100.00%
17245	法库	包家屯	包家线	10kV包家线满斗上台支7	100	28.80%	0	0		是	2025年9月	-39.90%
17246	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金主干线160	400	103.20%	1	1	2024年6月			-22.85%
17247	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干正新分5左3右1	200	47.10%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17248	和平	青年变	青年变364青文线	青文线7	400	37.20%	0	0				9.10%
17249	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵干水源分38加1右3加1	200	13.50%	0	0				-34.75%
17250	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村2组照明	200	18.45%	0.18	0.18				-30.45%
17251	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城小区二期1箱式变电站1配电变压器	800	108.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-39.20%
17252	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站2变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-44.14%
17253	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期1号变电站1变压器	630	52.95%	0.53	0.53				-46.42%
17254	铁西	应昌变	应昌变20572应滑甲线	康富新居二期变电站201变压器	400	29.60%	0	0		是	2028年12月	-39.92%
17255	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干王启照明支左5柱上变压器	200	85.50%	0.86	0.86	2022年12月			-45.45%
17256	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分130右2柱上变压器	200	51.00%	0.51	0.51				-30.69%
17257	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变2配电变压器	500	34.56%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
17258	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区2变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
17259	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线果园分9右1柱上变压器	315	0.63%	0	0		是	2025年12月	-367.25%
17260	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5右2左2	315	71.05%	0.71	0.71				4.18%
17261	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	赖花甲线大河分10右1变台	200	49.80%	0.50	0.50				-73.52%
17262	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城3箱变2变压器	800	31.13%	0.31	0.31				-40.57%
17263	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线瓜茄二、三组照明	250	135.36%	1	1	2023年2月			-32.75%
17264	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村一组照明	100	64.00%	0.64	0.64				-26.35%
17265	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡村台	160	37.63%	0	0		是	2025年11月	-33.78%
17266	于洪	高明变	高北线	小微高北1	200	8.70%	0.09	0.09				-37.54%
17267	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站2变压器	800	44.00%	0.44	0.44				-36.19%
17268	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期5变电站2配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
17269	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村6机井	50	108.80%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-47.75%
17270	浑南	水家变	水家变766杨官线	金地左岸4号配电室1号配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
17271	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期2变电站2号配电变压器	630	42.86%	0.43	0.43				-41.74%
17272	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线140右3变台	100	45.60%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
17273	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线单坨分46变台	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-33.04%
17274	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	南长1号照明新台	500	6.40%	0.06	0.06				-30.15%
17275	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支07	100	67.00%	0.67	0.67				-57.42%
17276	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三西照明南台	100	46.45%	0	0		是	2026年12月	-40.69%
17277	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支8右1（2）柱上变压器	315	85.71%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-44.59%
17278	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线魏屯分后杜家支1变台	80	98.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-32.27%
17279	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱兰家分小北支60右6变台	200	59.40%	1	1		是	2025年12月	-36.98%
17280	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍3变电站2变压器配电变压器	500	52.80%	1	1		是	2026年12月	-36.30%
17281	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	侯南干王庄分34变台	200	25.60%	0	0		是	2025年12月	-52.15%
17282	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵1队甲线08	400	20.50%	0.21	0.21				-36.04%
17283	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区5变电站一次2主变	500	28.40%	0.28	0.28				-38.90%
17284	于洪	大潘变	大潘线	大潘镇政府2台	630	28.73%	0.29	0.29				-41.94%
17285	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	意沈甲意合联干23右5右3	315	53.33%	1	1				-44.68%
17286	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站1配电变压器	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-57.41%
17287	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线（西分32下线）前陈自来水至001	200	44.40%	0.44	0.44				-21.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17288	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线北四支08	200	23.35%	0.23	0.23				-34.47%
17289	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期1箱式变电站2配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2025年12月	-1.61%
17290	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城3.2期1变电站1变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-38.96%
17291	和平	太原变	太原变088民族甲线	西塔干74民族甲3(朝百)	500	91.20%	1	1	2023年9月	是	2027年12月	-34.95%
17292	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居6箱变2变压器	500	14.80%	0	0				8.52%
17293	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城4箱变3变压器	315	55.56%	0.56	0.56				-46.95%
17294	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明(改2021)	400	25.05%	0	0		是	2025年6月	-51.52%
17295	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
17296	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	西堤国际2变电站2变压器	500	31.36%	0.31	0.31				-38.58%
17297	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线侯家卜分6	50	44.70%	0.45	0.45				-44.08%
17298	法库	新依变	依三线	10kV依三线大棚甲03	50	78.30%	1	1		是	2025年12月	-41.84%
17299	东陵	水家变	水孙乙线	恒大滨江左岸2变电站2母线2变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-36.64%
17300	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房马三家杰通汽修公变台	400	15.00%	0.15	0.15				100.00%
17301	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站1变压器	800	29.63%	0.30	0.30				-37.57%
17302	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场7变电站1变压器	630	1.90%	0.02	0.02				0.00%
17303	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区1号变电站1号配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
17304	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区5号变电站1号配电变压器	400	46.00%	0	0		是	2027年12月	-35.93%
17305	沈北	虎镇变	虎镇变74270先锋线	百岁生命科学产业园2箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-48.16%
17306	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干107右5	400	25.90%	0.26	0.26				-38.86%
17307	新民	新民变	新民变30170营西线	潢南欣城1变电站2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-41.27%
17308	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线孙屯西台支03	100	77.40%	0.77	0.77				-28.65%
17309	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝村支03(祝家堡村台)	315	92.06%	1	1	2023年6月	是	2025年9月	-34.89%
17310	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳三矿3号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-40.03%
17311	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线沙岗子五、七队	100	16.05%	0.16	0.16				-56.62%
17312	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分56左支13(南拉拉村南堤1台)	200	49.20%	0.49	0.49				-48.27%
17313	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干57大孤家分121左支2大孤家B001	315	38.16%	0	0		是	2026年12月	-46.83%
17314	法库	包家屯	包家线	10kv包家线医院分市场支中五台几线4杆(中五台)	200	9.90%	0	0		是	2025年9月	-24.13%
17315	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干236变台	200	26.10%	0.26	0.26				-43.93%
17316	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	59.40%	1	1				-10.63%
17317	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	富邦一品2号变电站202配电变压器	630	34.29%	0	0				-32.44%
17318	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG 中海城02B区-别墅2-1配电变压器	400	41.50%	0	0				-36.81%
17319	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期1变电站1配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2027年12月	-37.96%
17320	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线老虎三组照明	50	76.02%	1	1				-41.62%
17321	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门2号变电站202配电变压器	800	32.75%	0	0				-41.18%
17322	东陵	农大变	农首线	首创银河湾5期小区1变电站201间隔配电变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-40.03%
17323	铁西	重工变	重工变10870城冶线	重工变460城冶线城水干12左1之1	315	40.00%	0.40	0.40				-30.29%
17324	辽中	敖司牛	敖司牛变1234金港线	学府华城三期2箱2号变考核	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-2.02%
17325	苏家屯	达连变	达连变60642达林乙线	有色支10左13左9右3	400	35.40%	0.35	0.35				-35.35%
17326	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分40变台	200	45.60%	0.46	0.46				-96.36%
17327	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-133.23%
17328	东陵	中马变	疗养线	桑堤亚纳3箱变2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-36.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17329	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干雍贺园分5柱上变压器	315	57.46%	1	1		是	2026年12月	-30.79%
17330	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17331	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡八组照明	400	13.50%	0.14	0.14				-23.82%
17332	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干16右2	400	77.50%	0.78	0.78				-44.23%
17333	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分12柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17334	和平	方型变	方型变466南三乙线	南三乙线76之1	315	20.32%	0.20	0.20				-26.71%
17335	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	南区分02	160	87.81%	1	1	2024年9月	是		-37.67%
17336	沈河	青年变	青年变352青东线	青年变352青东线万青干51公变	315	70.79%	1	1		是	2026年6月	-44.65%
17337	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分66左3	200	56.70%	0.57	0.57				-32.34%
17338	和平	广州变	广州变464广太乙线	北五乙线79	315	1.59%	0.02	0.02				7.96%
17339	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	勾连变352前塔甲线朝中分4左2左1柱上变压器	315	52.95%	1	1		是	2025年12月	-43.64%
17340	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分13+1	315	11.43%	0.11	0.11				-42.01%
17341	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线种子一分11右1	315	4.76%	0.05	0.05				-34.17%
17342	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干20右3柱上变压器	315	40.32%	0.40	0.40				-42.72%
17343	和平	方型变	方型变426宁波甲线	宁波甲线97左7	200	35.00%	0	0				-39.88%
17344	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线20	315	28.57%	0	0				-42.60%
17345	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	八纬西分3	400	48.90%	0	0				-41.17%
17346	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园2箱变	630	24.44%	0	0				-38.06%
17347	和平	方型变	方型变482光荣甲线	城中花园22#主变	630	10.41%	0	0				-35.32%
17348	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	乐警1小区箱变(单)	500	29.28%	0.29	0.29				-41.66%
17349	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园12#1#主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17350	沈河	展览变	展览变844展文甲线	青年1箱变1变压器	250	4.16%	0	0		是	2026年12月	-40.50%
17351	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙7箱变2变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-42.57%
17352	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙11箱变2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-40.95%
17353	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17354	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	阳光嘉园2变电站201变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-38.86%
17355	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-44.83%
17356	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是		-31.37%
17357	沈河	长青变	长青变448长南乙线	东升家园箱变1变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年12月	-22.78%
17358	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	长青新苑箱变1变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
17359	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭5变电站201	315	17.14%	0.17	0.17				-37.28%
17360	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	王府花园1箱变2变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
17361	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛2箱变2变压器	630	50.29%	1	1		是	2026年12月	-43.86%
17362	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园3号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是		-47.73%
17363	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-49.14%
17364	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	民主小区1号变电站1号变压器	800	47.70%	0	0		是		-42.90%
17365	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区10号箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
17366	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区26箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17367	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	宏发住宅变电站2变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
17368	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八一公寓一次1主变	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
17369	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左11变台	200	50.00%	1	1		是	2025年12月	15.00%
17370	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑二期1箱式变电站2配电变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-40.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17371	于洪	光辉变	光专线	小微西老边西北台	200	62.40%	0.62	0.62				10.49%
17372	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期2小区变电站201配电变压器	630	12.06%	0	0				0.00%
17373	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左12右1	200	26.50%	0	0				-48.60%
17374	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大兰村一组照明	500	106.56%	1	1	2023年2月			-29.27%
17375	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院1箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
17376	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	云杉赋1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				16.24%
17377	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17378	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区2变电站2主变	500	19.60%	0.20	0.20				-41.11%
17379	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙逸尊尚雅苑1箱变1变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-46.34%
17380	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线19右12变台	200	15.90%	0.16	0.16				-40.71%
17381	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线乡政府台	315	43.49%	0	0		是	2025年11月	-32.97%
17382	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	恒大支18右2	400	36.00%	0	0				100.00%
17383	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街4大棚	200	33.40%	0.33	0.33				-31.30%
17384	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象3202配电变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-39.27%
17385	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城1号变电站2变压器	800	19.20%	0	0		是		-39.56%
17386	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分24右5	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.01%
17387	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	孔雀城公馆2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	12.70%	0.13	0.13				14.37%
17388	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅2变电站201间隔配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-28.93%
17389	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	繁华里二期小区变电站2变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-38.20%
17390	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖5号变电站1号变压器	630	7.37%	0.07	0.07				-35.08%
17391	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	汇置尚樾2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	16.12%
17392	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左11左5	100	0.00%	0	0				0.00%
17393	和平	太原变	太原变042南十甲线	中梁学府壹号变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0.32	0.32				9.04%
17394	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	史家村西台小微	100	71.40%	1	1		是	2025年12月	23.05%
17395	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语6箱变201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17396	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线新立支29	100	51.60%	0.52	0.52				-38.73%
17397	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北土分081	200	42.60%	0.43	0.43				-56.67%
17398	新民	新民变	新民变30162营东线	恒悦鑫都2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	20.89%
17399	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期2箱式变电站配电变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-34.86%
17400	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分38+1右2	200	12.00%	0.12	0.12				12.78%
17401	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	闫荒地中台	315	20.95%	0.21	0.21				24.94%
17402	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站1号配电变压器	630	47.14%	0	0		是		-38.62%
17403	沈北	道义变	道义变15289雷明线	正良嘉园2箱变1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	-49.72%
17404	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱刘花分17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-38.07%
17405	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站201配电变压器	500	39.36%	0	0				14.31%
17406	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期201间隔配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-26.90%
17407	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林幸福里2变电站1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
17408	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区1变电站2变压器	630	16.38%	0.16	0.16				-36.04%
17409	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17410	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线大二房几03	200	49.90%	0.50	0.50				-35.32%
17411	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饮品服综合楼考核	200	19.00%	0	0		是	2026年12月	-43.01%
17412	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线一中附属工厂	200	56.40%	0.56	0.56				-47.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17413	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室2变压器	630	30.10%	0	0		是	2026年12月	-36.66%
17414	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区2变电站1变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	4.92%
17415	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊10号变电站1变压器	315	81.90%	1	1	2024年12月			-42.91%
17416	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左7左1变台	200	67.80%	0.68	0.68				-26.63%
17417	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	速腾美丽都1箱变1考核配电变压器	500	40.00%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
17418	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线28（后孤家子水利）	50	23.20%	0.23	0.23				-60.42%
17419	法库	果子园	果子园变1415镇东线	果子园变415镇东线元和小区	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-40.85%
17420	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期7箱式变电站2配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
17421	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线新华园	250	42.88%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
17422	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	沈军花园箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.48%
17423	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡9变电站1变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
17424	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期4箱变2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-41.99%
17425	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	南铁乙干66左6变台	400	96.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	11.06%
17426	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干分水20变台	100	51.00%	1	1		是	2025年12月	-26.36%
17427	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城3箱式变电站2配电变压器	630	27.43%	0	0				-39.30%
17428	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅12变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-41.63%
17429	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园16变电站变压器	630	12.95%	0	0				-40.64%
17430	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	辽宁信达恒源科技有限公司公变台	400	43.50%	0.44	0.44				40.01%
17431	皇姑	崇山变	崇山变10285金穗线	凯悦花园2箱变1配电变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
17432	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜分040	200	70.50%	1	1				-35.69%
17433	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分6左1	100	63.30%	1	1		是	2025年	-48.79%
17434	东陵	水家变	水李线	水家变754水李线水李干龙家分49右4柱上变压器	200	93.00%	1	1	2025年6月			-34.90%
17435	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红干红西分19右2变台	200	57.00%	0.57	0.57				7.33%
17436	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	五彩阳光城二期2箱式变电站2配电变压器	800	57.75%	1	1		是	2025年12月	-37.80%
17437	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干张沙布分7左1柱上变压器	315	31.62%	0.32	0.32				-33.45%
17438	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷后东2照明A	200	88.00%	0.88	0.88	2024年2月			-30.54%
17439	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线红东四组分25左4变台	100	71.60%	0.72	0.72				-40.43%
17440	新民	查牛变	查牛变31352荒地线	荒地线小荒地分11变台	200	28.50%	0.29	0.29				-25.30%
17441	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
17442	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡8箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17443	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线赵家村大棚593512	50	38.40%	0.38	0.38				-44.55%
17444	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村13机井	100	38.40%	0.38	0.38				-25.46%
17445	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	图门干闽江乙线4+1	400	76.50%	1	1		是	2025年12月	-35.03%
17446	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	姜屯变208红岭线红岭干宋家窝堡分47变台	200	46.58%	0.47	0.47				-38.47%
17447	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线富家分24右22右01	315	31.62%	0.32	0.32				-37.43%
17448	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分14左5右0柱上变压器	315	51.81%	1	1		是	2025年12月	-23.58%
17449	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左59	200	94.00%	1	1	2025年6月	是	2026年	-35.50%
17450	开发	化学变	化学变95364化发甲线	陕西甲线陕西干49右1左7变压器	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	26.63%
17451	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
17452	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线22	100	79.50%	0.80	0.80				-39.61%
17453	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西线褚贵分9+1	200	23.10%	0.23	0.23				-23.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17454	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林一二组照明综合（2023）	200	30.00%	0.30	0.30				33.17%
17455	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	杨树干水罗分14右14	100	46.50%	0	0				-43.17%
17456	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里二期1变电站2号变压器	500	35.84%	0.36	0.36				-42.68%
17457	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
17458	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	幸福新居小区箱式变电站1配电变压器	400	17.25%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
17459	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-39.24%
17460	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16右1	315	42.22%	0	0		是	2026年12月	-36.94%
17461	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分61新三面北台	315	53.96%	1	1				-31.97%
17462	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	宝山变006南环甲线西家属楼支4	630	23.81%	0.24	0.24				-46.02%
17463	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民楼房台区	250	76.64%	0.77	0.77				-43.81%
17464	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖北村综合二台	200	114.90%	1	1	2023年1月	是	2025年11月	-38.45%
17465	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线工业台支01	200	87.90%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-30.55%
17466	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光11箱式变电站配电变压器	630	24.05%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
17467	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园32号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	29.70%	0	0				-35.25%
17468	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线大狼洞支富荣昌几5（富荣昌台）	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	12.84%
17469	于洪	大潘变	大潘线	奥玛丽都1站房1变压器	630	32.25%	0.32	0.32				-40.91%
17470	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城24号变电站201配电变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-36.02%
17471	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑7箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-220.11%
17472	东陵	营盘	营孤乙线	yhg 文澜苑B区2箱变201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-40.28%
17473	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区8变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是		-41.68%
17474	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂二期1变电站201间隔配电变压器	630	3.05%	0.03	0.03				100.00%
17475	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期41主变	500	20.80%	0	0				-38.73%
17476	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都1土建变201	630	21.59%	0.22	0.22				-45.26%
17477	于洪	平罗变	平辛线	小微富强6台	400	9.90%	0	0				3.43%
17478	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城1变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
17479	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线后弓分7+1左3变台	400	20.75%	0	0		是	2025年12月	82.95%
17480	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司4箱变1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
17481	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期3-1母线间隔1配电变压器	800	45.38%	0.45	0.45				-39.30%
17482	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线谟家村五八队	200	91.50%	1	1	2022年12月	是	2025年	-36.46%
17483	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干101左12变台	200	53.15%	0.53	0.53				-38.83%
17484	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分22左5变台	200	149.10%	1	1	2024年6月			-31.35%
17485	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分16	100	42.00%	0	0		是	2025年	-26.27%
17486	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园1箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-46.72%
17487	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线196	30	76.00%	1	1				-25.89%
17488	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老大房二组照明	400	33.00%	0.33	0.33				-39.39%
17489	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城8号变电站2号变压器	400	13.50%	0.14	0.14				-56.34%
17490	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线142左13	315	80.00%	1	1	2022年12月			-41.50%
17491	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳兴铭房地产有限公司2201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.11%
17492	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房10组照明	400	45.60%	0.46	0.46				-38.10%
17493	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	平罗分23左10柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-31.48%
17494	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分18右5变压器	315	78.73%	1	1		是	2025年12月	-41.86%
17495	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	新开河02台（王刚线58左5）	100	46.50%	0.47	0.47				-32.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17496	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干12右5公变	400	6.50%	0	0				-30.68%
17497	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线33左3	250	29.60%	0	0		是	2025年12月	-48.20%
17498	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分070	100	44.10%	0.44	0.44				-30.95%
17499	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右9	315	61.59%	1	1		是	2027年12月	-38.53%
17500	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变1号变	500	44.80%	0.45	0.45				-47.94%
17501	和平	青年变	青年变364青文线	1主变兴盛2	630	79.62%	1	1				-39.77%
17502	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园C区2#主变	630	13.33%	0.13	0.13				-44.29%
17503	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	世茂现代城3变电站2变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17504	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
17505	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区4变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.55%
17506	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-45.34%
17507	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	富城小区2箱变1	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
17508	和平	方型变	方型变482光荣甲线	电大北主变	630	51.75%	1	1				-44.05%
17509	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	北二路4变电站201变压器	400	21.80%	0	0		是	2028年12月	-60.54%
17510	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站201柜	630	25.40%	0	0		是	2028年12月	-42.43%
17511	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	泰和苑1箱变2	630	11.43%	0.11	0.11				-43.80%
17512	开发	张士变	张士变55864张鹏乙线	供暖小区变电站1变压器	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
17513	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	克俭小区19变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17514	铁西	亚明变	亚明变20142雾虹甲线	铁路光明1变电站202	630	20.00%	0.20	0.20				-45.12%
17515	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-50.91%
17516	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂山新村1变压器	630	77.46%	1	1		是	2026年12月	-40.24%
17517	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园2变电站201	630	29.21%	0.29	0.29				-39.34%
17518	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城1箱变2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-43.17%
17519	和平	太原变	太原变044南五乙线	银河主变	500	20.80%	0.21	0.21				-49.18%
17520	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑3箱变2	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
17521	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	五厂变电站1号变压器	400	85.50%	0.86	0.86	2024年12月			-39.03%
17522	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期4号变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-46.64%
17523	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区25箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17524	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线杨家分39	200	61.20%	0.61	0.61				-28.32%
17525	于洪	大潘变	大祝线	民欣家园2配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				100.00%
17526	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区2变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	9.93%
17527	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站101变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年	-42.70%
17528	和平	马路湾	马路湾变684八经甲线	八经甲线15右分支2	200	19.60%	0.20	0.20				-21.85%
17529	苏家屯	刘千变	刘千变61648场馆线	刘千变656武警线武警干71右05	160	90.31%	1	1	2022年12月	是	2027年	-30.98%
17530	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊3号变电站2变压器	630	34.54%	0	0				-53.67%
17531	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右4柱上变压器	315	52.83%	1	1		是	2025年12月	-57.62%
17532	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站2变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
17533	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	沈铁住宅1箱变2变	800	26.25%	0.26	0.26				-40.41%
17534	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园小区3变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17535	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干67+1右1	200	48.90%	0.49	0.49				13.33%
17536	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻1箱式变电站1配电变压器	800	30.00%	0	0				-41.30%
17537	沈北	清水变	清王线	清水台变642清王线闫三分家18(前腰B台)	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-29.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17538	和平	太原变	太原变062胜三甲线	万科金地中山公园1变电站201配电变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-36.01%
17539	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	YHG凤祥东门变台201间隔配电变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-54.86%
17540	和平	方型变	方型变470望湖乙线	迎湖园2局维变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
17541	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯贝堡东二台几3	400	16.50%	0.17	0.17				-23.07%
17542	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干65变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
17543	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干花牛分31左2+1变台	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-32.53%
17544	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15+1	200	47.10%	0	0		是	2027年	-70.49%
17545	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线种子公司2	200	61.50%	1	1		是	2026年12月	-30.00%
17546	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场6变电站1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				8.81%
17547	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城11号变电站2号变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-43.25%
17548	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分水利支金源几2	100	66.00%	0.66	0.66				100.00%
17549	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	天惠广场二期变电站1号配电变压器	800	21.00%	0.21	0.21				8.47%
17550	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园二期1变电站1变压器	630	13.02%	0.13	0.13				100.00%
17551	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期3变电站2变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-41.91%
17552	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线18左3变台	400	41.75%	0.42	0.42				-35.44%
17553	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线财政局家属楼	315	53.71%	0.54	0.54				-29.46%
17554	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左5加1	400	97.50%	1	1	2024年6月	是	2026年4月	-61.99%
17555	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-41.79%
17556	于洪	东民变	民兴线	东升鸿璟园1站房1配电变压器	630	5.40%	0.05	0.05				100.00%
17557	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1右11	200	16.20%	0	0		是	2025年	-6.21%
17558	于洪	平罗变	平辛线	小微上三家北台区	200	12.60%	0	0				0.00%
17559	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线287+1右11变台	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	16.83%
17560	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-4变电站201配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-12.48%
17561	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	LS_沈阳新家园物业管理有限公司6箱1变201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17562	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期8箱式变电站配电变压器	400	28.00%	0.28	0.28				-39.85%
17563	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站202配电变压器	315	53.97%	1	1				-32.39%
17564	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分水田支赶牛道支9	100	12.60%	0.13	0.13				-43.96%
17565	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支高大沟支9	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17566	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典8变电站1变压器	630	18.79%	0.19	0.19				-43.81%
17567	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78右4左5	200	25.80%	0	0		是	2026年	-43.52%
17568	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	华怡欣欣城2箱变1变压器	630	8.89%	0	0				-314.98%
17569	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	中央财富公馆1变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-22.56%
17570	浑南	侯家子	孤家子变678会展线	名流印象1号变电站1号变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-33.91%
17571	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都1变电站2变压器	630	16.25%	0	0				-41.24%
17572	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城C区变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17573	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	沈铁达观1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	31.50%	0	0				-34.76%
17574	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线观音分8柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
17575	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星星寓2号变电站202间隔配电变压器	800	7.50%	0	0		是		100.00%
17576	新民	新民变	新民变30170营西线	嘉禾小镇1变电站2变压器	630	37.71%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
17577	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期B区1变电站201变压器	400	53.70%	0.54	0.54				-39.48%
17578	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线小韩分29变台	100	70.50%	0.71	0.71				-39.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17579	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区7变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2025年12月	19.65%
17580	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春五期C、D区5变电站201变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17581	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑4变电站1变压器	800	38.40%	0.38	0.38				-44.13%
17582	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线小高东台	400	42.90%	0.43	0.43				-38.51%
17583	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊1号变电站1变压器	500	28.48%	0	0				-58.06%
17584	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-45.19%
17585	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城7箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
17586	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线宁官4台区	160	5.63%	0	0				-69.50%
17587	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋1箱式变电站1配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	12.46%
17588	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线夏堡子大棚南台新	100	52.60%	0.53	0.53				0.00%
17589	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线县社副食楼	315	93.97%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-30.27%
17590	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站2号变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17591	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线牛其卜西台分03	400	51.70%	0.52	0.52				-30.95%
17592	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干省医分7+1柱上变压器	315	24.76%	0.25	0.25				-33.78%
17593	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑3变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2028年12月	-42.74%
17594	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期5箱式变电站2配电变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-43.39%
17595	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线48国管变	200	92.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.38%
17596	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线74左3变台	200	45.00%	0.45	0.45				-33.68%
17597	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区1变电站1变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-44.34%
17598	大东	农高变	农高变70364裕农甲线	裕农乙线裕农干43（路灯）	50	23.40%	0	0				1.31%
17599	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	琴叠园箱式变电站配电变压器	400	30.60%	0.31	0.31				-43.13%
17600	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线茨榆分21左支1	80	70.50%	0.71	0.71				-45.44%
17601	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分24右10变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	-26.30%
17602	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	亿迈合小区4变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-35.43%
17603	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干034	315	83.81%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-38.62%
17604	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓1变电站202变压器	500	38.40%	0.38	0.38				-36.30%
17605	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线159左20变台	200	7.50%	0	0				0.00%
17606	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线三尖村三组照明	100	82.80%	0.83	0.83	2025年6月			-38.18%
17607	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园3箱变2间隔配电变压器	800	36.60%	0.37	0.37				-40.65%
17608	于洪	高明变	高北线	共和新村3站房1变压器	500	31.04%	0.31	0.31				-35.83%
17609	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0				-34.38%
17610	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务-沈阳市沈北新区誉赢仓储服务中心	400	16.90%	0.17	0.17				-26.12%
17611	皇姑	崇山变	崇山变10288中医乙线	中医乙线中医干28柱上变压器	400	50.25%	1	1		是	2025年12月	-41.69%
17612	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线韩家支06	80	77.00%	0.77	0.77				-40.86%
17613	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路干66右1+1右1	250	8.00%	0	0				100.00%
17614	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	刘家岗南综合	200	29.10%	0.29	0.29				31.88%
17615	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区1变电站1变压器	800	45.75%	0	0		是	2025年12月	-36.66%
17616	开发	郑家变	郑家变55264郑工甲线	益格风情湾二期小区4变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-39.56%
17617	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	长江街3箱式变电站配电变压器	400	32.00%	0.32	0.32				-45.17%
17618	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线57右6变台	50	71.20%	0.71	0.71				-29.49%
17619	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线19右5变台	100	40.20%	0.40	0.40				-36.60%
17620	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线335变台	80	70.31%	1	1		是	2025年12月	-39.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17621	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲二期小区2变电站1变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-47.26%
17622	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府二期2箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0		是	2025年12月	-9.86%
17623	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子大队台	400	8.70%	0.09	0.09				-29.93%
17624	法库	双台子	双台子变045双四线	大房子1队台	200	15.90%	0.16	0.16				-40.16%
17625	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干牧场分104左1柱上变压器	200	8.70%	0.09	0.09				100.00%
17626	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分颜增支08	200	24.68%	0	0		是	2026年5月	-17.88%
17627	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石郡小区1变电站1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-34.02%
17628	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站2主变	800	9.38%	0.09	0.09				-30.60%
17629	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线范屯2台	100	72.20%	0.72	0.72				-34.65%
17630	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线27	400	71.25%	1	1				-39.95%
17631	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	老窝棚村综合一台	200	44.20%	0.44	0.44				2.93%
17632	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	御才湾2号变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	0	0				-32.90%
17633	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线盖顶分005	200	58.50%	0.59	0.59				-9.62%
17634	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线街道东台分002	200	81.20%	1	1	2024年6月			-25.41%
17635	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期9变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17636	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干宋家窝堡分39左3变台	200	16.20%	0.16	0.16				100.00%
17637	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿三期3变电站1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-37.08%
17638	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	圣丰御景广场一期1变电站201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2028年12月	-34.65%
17639	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长泉分6左5公变	400	50.75%	1	1		是	2026年12月	-25.68%
17640	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	晟海阳光1号变电站201间隔配电变压器	630	29.84%	0.30	0.30				100.00%
17641	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	美悦府1站房1配电变压器	800	6.90%	0.07	0.07				99.08%
17642	于洪	得胜变	得河线95442	竹胜园4变电站1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-42.30%
17643	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区4变电站201配电变压器	630	47.30%	0	0				-33.57%
17644	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城26号变电站202配电变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-37.70%
17645	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	军职住宅1变压器	630	9.40%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
17646	沈北	农高变	农商线	农商线万隆广场局维变电站201配电变压器	400	23.60%	0	0				100.00%
17647	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期4号变电站2号变压器	800	22.50%	0	0		是		-42.70%
17648	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期1变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-36.58%
17649	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾1变电站1变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-39.39%
17650	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	加华小城2变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-37.61%
17651	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	农机汽贸信和住宅楼	400	52.80%	1	1		是	2026年12月	-50.72%
17652	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖7	400	29.70%	0.30	0.30				17.61%
17653	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分42	80	46.13%	0	0				-33.36%
17654	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	茉莉公馆5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	41.27%	0	0				-13.85%
17655	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	君力房地产开发有限公司尚品南苑1箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-34.85%
17656	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变1变压器	500	33.60%	0.34	0.34				-44.64%
17657	浑南	安顺变	安顺变172安运线	龙湖云里变电站202间隔配电变压器	630	66.98%	1	1		是		27.96%
17658	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站1变压器	500	42.80%	0.43	0.43				-33.33%
17659	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线颜家支011	200	40.50%	0	0		是	2026年5月	-34.53%
17660	于洪	大兴变	兴古线	陈孤家子小微1号台	400	51.60%	0.52	0.52				100.00%
17661	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子分037	30	29.00%	0	0		是	2026年5月	-85.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17662	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0		是	2025年12月	-34.05%
17663	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线华山干16右1左1之1柱上变压器	400	76.75%	1	1		是	2025年12月	-41.72%
17664	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分4柱上变压器	400	12.20%	0	0		是	2025年12月	-30.32%
17665	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲8环网单元202开关之3柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
17666	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙线14左2变台	160	41.25%	0.41	0.41				-41.63%
17667	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽支34左7变压器	100	55.80%	0.56	0.56				-51.59%
17668	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干3左4	315	30.16%	0	0				-42.25%
17669	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干92	315	82.54%	1	1	2022年12月			-34.31%
17670	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干23左2	315	42.86%	0	0				-36.65%
17671	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家分4右2变台	200	67.00%	1	1		是		-41.07%
17672	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干16柱上变压器	250	56.40%	1	1		是	2025年12月	-37.68%
17673	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分5	250	17.92%	0.18	0.18				-41.56%
17674	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16左3公变	400	27.50%	0	0				-41.32%
17675	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分9右3	315	94.60%	1	1	2025年2月	是	2028年12月	-40.64%
17676	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线东陵干沙场分19右9	200	19.50%	0	0				-38.93%
17677	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右7	315	23.49%	0	0				-36.15%
17678	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右4柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
17679	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右5	315	66.67%	1	1				-34.30%
17680	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬甲线19右4	315	71.75%	0.72	0.72				-29.88%
17681	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76右7	250	11.84%	0	0				-48.86%
17682	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑翔变562滑应乙线建设干91	315	20.95%	0.21	0.21				-1.63%
17683	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干26左4柱上变压器	315	21.71%	0.22	0.22				-41.75%
17684	和平	方型变	方型变452中兴乙线	长兴家园变电站1号高压柜1主变	630	20.57%	0.21	0.21				-39.97%
17685	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变1号变	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
17686	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙11箱变1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-43.87%
17687	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光5变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-46.97%
17688	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界花园11#2#主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17689	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园5小区变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-42.77%
17690	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	雨坛甲2-1变电站1变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	-41.66%
17691	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱2站内变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-53.23%
17692	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17693	铁西	历工变	历工变10470历华线	四季嘉园变电站202柜	500	21.60%	0	0		是	2028年12月	5.92%
17694	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园6变电站2变压器	630	56.38%	1	1				-43.50%
17695	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂南路1#变压器	400	42.80%	0	0		是	2026年12月	-44.18%
17696	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站1变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
17697	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期7箱变1变压器	315	44.57%	0	0		是	2026年12月	-26.54%
17698	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑3变电站2变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
17699	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官2箱变1变压器	500	22.40%	0	0				-44.28%
17700	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天8箱变2变压器	630	22.86%	0	0				-38.77%
17701	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	秀水馨园1变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17702	新民	新民变	新民变30164新区线	馨园民居1变电站1变压器	315	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
17703	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑1箱变1	500	60.48%	1	1		是	2025年12月	-41.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17704	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方俪城18箱变2变压器	500	24.00%	0	0				-42.10%
17705	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村蘭园1号变电站202间隔配电变压器	800	63.75%	1	1		是	2027年12月	-34.87%
17706	和平	展览变	展览变858展兆线	佳兆业小区3变电站间隔202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年9月	-41.82%
17707	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分旧门支6（崔家电旧门新北台）	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	16.43%
17708	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊16号变电站2变压器	630	23.81%	0	0				-35.56%
17709	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2局维箱变202间隔配电变压器	630	50.79%	1	1		是	2026年12月	-42.12%
17710	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都8变电站202	500	30.72%	0.31	0.31				-41.28%
17711	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	东民变342东专线前民村西台区	200	13.35%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
17712	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲干127右4变台	200	80.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-39.26%
17713	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	云杉赋2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				16.08%
17714	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	城东干19变压器	315	22.86%	0.23	0.23				100.00%
17715	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线一建住宅楼	80	79.88%	0.80	0.80				-43.81%
17716	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线毛三家子分45变台	200	63.70%	0.64	0.64				-32.22%
17717	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之15柱上变压器	315	7.11%	0	0		是	2025年12月	-80.32%
17718	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	全季首府箱变2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17719	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛变032徐家线徐家屯北台	400	25.50%	0.26	0.26				-13.52%
17720	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干60	20	0.00%	0	0				-73.11%
17721	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区13变电站1变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
17722	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线165	315	65.08%	1	1		是	2027年	-27.85%
17723	和平	方型变	方型变496辽医甲线	迎湖园1局维变电站202配电变压器	800	28.13%	0.28	0.28				-41.96%
17724	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚家村二台支9	200	46.50%	0.47	0.47				-20.51%
17725	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分10之1柱上变压器	400	47.50%	0	0		是	2025年12月	-24.67%
17726	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	正鑫家园箱变配电变压器1公变	250	54.80%	0.55	0.55				-42.20%
17727	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站1配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
17728	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城1站房1配电变压器	630	22.29%	0.22	0.22				12.78%
17729	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾10号变电站201配电变压器	630	44.44%	0	0				-39.17%
17730	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城8号变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-51.89%
17731	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	21.00%
17732	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	德隆-姚千小区1号配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2025年	-42.21%
17733	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道6配电室2变压器	800	18.50%	0.19	0.19				-43.20%
17734	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	沈阳亮洁物业管理有限公司1箱1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
17735	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线老陵支37	100	73.60%	0.74	0.74				-36.00%
17736	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰山社区箱变1配电变压器	630	17.46%	0.17	0.17				100.00%
17737	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-80.59%
17738	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二1站房2配电变压器	800	22.88%	0.23	0.23				99.88%
17739	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线石油公司住宅北	80	59.63%	0.60	0.60				-39.42%
17740	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑小区1变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				1.62%
17741	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋中台支2	160	24.38%	0	0		是	2025年9月	-36.85%
17742	苏家屯	前显变	前显变254前金线	槭檀山一期1号变电站1号配电变压器	800	25.20%	0	0				-13.41%
17743	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分大造屯支30（花家电东台）	100	70.40%	1	1		是	2025年12月	-40.33%
17744	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星中央公园3号变电站2号变压器	630	30.79%	0	0		是		-39.09%
17745	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城6箱变3变压器配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-41.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17746	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄家变046黄吴线黄吴线戈三分戈三支02	400	54.60%	0.55	0.55				-28.86%
17747	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	人和村综合分台	400	119.10%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	0.00%
17748	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分02	400	67.50%	1	1		是	2026年12月	-40.91%
17749	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线杜坨子水田支005	30	22.00%	0	0		是	2026年5月	-76.00%
17750	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑1变电站1变压器	500	31.04%	0.31	0.31				-41.46%
17751	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际5变电站2柜	500	26.24%	0	0				-43.68%
17752	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期3号变电站2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-38.78%
17753	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区通顺达水泥制品厂	100	11.40%	0.11	0.11				-0.40%
17754	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线65+1右分2	400	0.90%	0.01	0.01				41.93%
17755	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里三期2变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
17756	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四刘线010	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-19.76%
17757	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	白家岗新大棚（仅换变压器）改造	100	57.75%	0.58	0.58				6.52%
17758	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家2台支06	200	22.00%	0	0		是	2026年12月	8.80%
17759	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	工农变548红工甲线红工干33	400	16.50%	0.17	0.17				-49.36%
17760	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分18科学家花园-1变压器	1250	23.36%	0.23	0.23				-43.93%
17761	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	丽湾国际6号变电站2变压器	630	36.19%	0	0				-40.68%
17762	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左14左2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17763	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分20右2柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-36.34%
17764	皇姑	文北变	文北变70450文青线	恒大雅苑五期3箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	7.27%
17765	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分09	250	22.00%	0.22	0.22				11.00%
17766	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下4变电站2变	800	0.38%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17767	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线敖牛卜分村台支西北台几3（敖牛卜西北台）	200	18.90%	0.19	0.19				-28.70%
17768	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（佳吉快远、16年新建334）	200	50.40%	0.50	0.50				6.18%
17769	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线189右10左5变台	200	43.80%	0.44	0.44				-29.45%
17770	东陵	杨官变	富康线	华润长安里3变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	10.32%
17771	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城16号变电站201间隔（松北线）配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年	11.81%
17772	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左2变台	100	42.30%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
17773	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干大屯分39右支12柱上变压器--站式	200	17.40%	0.17	0.17				-14.27%
17774	浑南	下深变	下深变258金河线	金河花园1号变电站2号变压器	630	33.65%	0	0		是		-43.43%
17775	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗中二台照明	160	57.00%	0.57	0.57				-39.39%
17776	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站1变压器	500	31.60%	0	0		是		-43.32%
17777	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸8变电站2	630	17.78%	0.18	0.18				4.65%
17778	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分18+1右4	200	8.70%	0.09	0.09				7.66%
17779	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区2变电站201变压器	630	15.56%	0	0		是	2028年12月	-37.60%
17780	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区7变电站1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-42.72%
17781	于洪	兰台变	兰张线	兰台村3台区	400	67.60%	0.68	0.68				-229.66%
17782	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干22右7左4	160	58.50%	1	1				-10.03%
17783	大东	沈海变	沈海变80364东建乙线	国瑞城20箱变2变压器	630	48.38%	0.48	0.48				-12.89%
17784	大东	望花变	望花变70244上园甲线	枫丹白露1变电站2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-34.33%
17785	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线七家子分三家子支32左7右6变台	200	10.00%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
17786	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城9变电站1配电变压器	630	20.06%	0	0		是	2025年12月	-43.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17787	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	达连支2左6	400	28.80%	0.29	0.29				100.00%
17788	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城2号变电站202配电变压器	500	24.96%	0	0				-40.88%
17789	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑村1组照明	200	61.80%	0.62	0.62				-36.18%
17790	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和汇1箱变1变压器	800	37.80%	0	0				13.91%
17791	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂大苑3配变电站202间隔配电变压器	800	22.13%	0.22	0.22				-38.60%
17792	沈北	道义变	道义变15269佰景线	雅居乐C2二小区2开2箱201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-29.48%
17793	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线西分支05	100	97.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
17794	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	富康雅苑2变电站1变压器	500	47.60%	0.48	0.48				-37.23%
17795	于洪	得胜变	得化线95476	远大家园2站房1变压器	630	15.49%	0.15	0.15				-44.32%
17796	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都4号变电站202间隔配电变压器	315	49.90%	0	0				-177.88%
17797	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司22202配电变压器	630	16.25%	0.16	0.16				-38.63%
17798	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘北村3机井	50	47.60%	0.48	0.48				-44.69%
17799	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期北区2局维变电站1变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-1.13%
17800	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡20号小区变电站202配电变压器	630	81.27%	1	1	2025年5月			139.97%
17801	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地花园5变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
17802	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线246左6变台	200	93.75%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-27.75%
17803	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干23	200	52.50%	1	1		是	2026年4月	-38.53%
17804	于洪	铸造变	铸东乙线	得胜变843得中线四王村西	100	24.60%	0.25	0.25				-53.21%
17805	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区2变电站2变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-40.25%
17806	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	施加线北官干2+1左1	200	77.70%	1	1				-37.13%
17807	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑下分14左1	400	46.80%	0	0		是	2027年	-26.08%
17808	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0		是		-9.24%
17809	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园4箱变2变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-39.82%
17810	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	芒果分变电站变压器	400	1.80%	0.02	0.02				100.00%
17811	大东	望花变	望花变70244上园甲线	地环家园1变电站1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-35.91%
17812	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	保利堂悦2箱变1变压器	800	72.90%	1	1				19.66%
17813	东陵	中马变	疗养线	中马66千伏变电所10千伏疗养线乱泥分22号左1号柱上变压器	200	4.50%	0.05	0.05				5.50%
17814	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊4变电站201配电变压器	630	28.95%	0	0				-36.69%
17815	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（站前乙）配电变压器	400	8.40%	0	0				15.42%
17816	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线上三道沟支4	30	91.50%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-37.14%
17817	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	沈铁幸福邸变电站201间隔（南站乙）配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				4.59%
17818	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区10变电站1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-41.78%
17819	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期6变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0				0.00%
17820	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干102左7变台	200	66.90%	0.67	0.67				-65.41%
17821	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站2号变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.33%
17822	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三甲大棚支52	100	91.95%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-39.66%
17823	大东	粮仓变	粮仓变65566和陆甲线	中金启城4箱变1变压器	800	36.30%	0.36	0.36				-42.59%
17824	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	万山北苑小区2箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17825	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金澜庭2开闭站2箱变201配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-30.65%
17826	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	怡林名门2变电站1变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-24.23%
17827	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站1站内变压器	500	26.80%	0	0				-42.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17828	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-38.00%
17829	于洪	家俱变	俪锦线	四台子村6台区	200	81.40%	0.81	0.81	2025年2月	是	2025年8月	-36.23%
17830	浑南	营盘	营盘变072七星线	七星大厦2号变电站1变压器	800	30.75%	0	0		是		-31.74%
17831	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工干29柱上变压器	400	24.40%	0.24	0.24				-35.55%
17832	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	明日之光4号变电站201间隔（施北乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0				-28.00%
17833	苏家屯	下深变	理想线	信达万科城2号变电站201间隔配电变压器	400	153.60%	2	2	2024年6月			-32.23%
17834	铁西	重工变	重工变10880重天线	天易晶城五期3变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-84.81%
17835	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙A-1(1022105) 配电变压器	400	25.80%	0.26	0.26				0.00%
17836	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	明景小镇小区1变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
17837	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期1变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是		-42.70%
17838	东陵	中马变	疗养线	沈阳昊华置业有限公司（首创琥珀湾三期）箱式变电站1号变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-32.66%
17839	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	绿岛香湾变电站202间隔配电变压器	800	22.80%	0	0				-41.81%
17840	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子东台分台	400	7.80%	0.08	0.08				0.00%
17841	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村12号变电站1号配电变压器	630	25.14%	0	0		是		-36.64%
17842	和平	花园变	花园变764花新甲线	铭铸湾畔3变电站1号主变	400	12.40%	0.12	0.12				-46.37%
17843	于洪	平罗变	平辛线	白辛台南2台	400	19.20%	0	0				-19.50%
17844	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期3箱变2号变压器	630	5.08%	0.05	0.05				0.00%
17845	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区1变电站2变压器	800	16.50%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
17846	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区4箱式变电站1配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
17847	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟西支07（段树沟西台）	200	32.90%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
17848	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑一期1箱式变电站2配电变压器	800	48.75%	0	0		是	2025年12月	-41.71%
17849	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	曹家小区2变电站1变压器	630	81.52%	0.82	0.82	2025年6月			-34.52%
17850	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	茨于坨变020黄腊坨线三北北台照明	200	54.20%	0.54	0.54				-33.91%
17851	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾1箱式变电站2配电变压器	500	64.20%	1	1		是	2025年12月	-38.64%
17852	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	祥龙干46右2+2公变	200	5.00%	0	0		是	2026年12月	-51.70%
17853	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线45左1	315	52.57%	1	1		是	2025年12月	-41.57%
17854	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	马总干71左8	160	17.75%	0	0				-23.13%
17855	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线东陵干种子一分10左2右1	315	36.06%	0.36	0.36				-45.86%
17856	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15右1变压器	250	14.40%	0	0		是	2025年12月	-31.89%
17857	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线153左3左3	100	10.00%	0	0				-503.27%
17858	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右7柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-40.76%
17859	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分15	100	10.50%	0	0				-20.10%
17860	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分13右3	315	21.59%	0.22	0.22				-42.09%
17861	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干3	50	81.00%	0.81	0.81	2025年4月			-25.68%
17862	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工干五院分11	100	33.00%	0.33	0.33				-40.24%
17863	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线142	315	9.71%	0	0				-55.66%
17864	铁西	重工变	重工变10840城西线	重工变442城西线城西干4变台	315	41.40%	0	0		是	2028年12月	-43.71%
17865	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右1柱上变压器	200	11.60%	0	0		是	2025年12月	-76.95%
17866	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
17867	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分42柱上变压器	315	95.87%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-31.34%
17868	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变2号变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-58.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17869	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	乾鹤1箱变2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
17870	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑5箱变1站内变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-36.79%
17871	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园1箱2站内变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-42.02%
17872	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
17873	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站202柜	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-50.04%
17874	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地41主变	800	33.00%	0.33	0.33				-38.11%
17875	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	测绘2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17876	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际3号变电站2号变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-40.55%
17877	沈河	市府变	市府变546惠南甲线	火炬箱变1变压器	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	-44.39%
17878	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	边强2箱变1变压器	630	44.44%	0.44	0.44				-45.65%
17879	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	卫生局箱变1变压器	500	62.40%	1	1		是	2026年6月	-34.13%
17880	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛1箱变1变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-50.73%
17881	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期6箱变2变	630	20.00%	0.20	0.20				-47.58%
17882	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富2配电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17883	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	兴工街3变电站201变压器	200	62.40%	0.62	0.62				-42.84%
17884	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山4箱变1	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
17885	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三道岗变306向新线向新干87变台	100	65.40%	0.65	0.65				-54.14%
17886	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	鼓楼东巷箱变2变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
17887	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分2+1右1	400	5.10%	0	0				0.00%
17888	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期2变电站2变压器	500	22.72%	0.23	0.23				-40.75%
17889	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分92变台	200	48.99%	0	0				-27.69%
17890	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	YHG_沈阳张士农副产品股份有限公司基建工程办1变 压器	630	8.10%	0	0		是	2025年12月	-52.06%
17891	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线明华分6右4能效柱上变压器	400	32.70%	0	0				100.00%
17892	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分太前支6	200	37.20%	0	0		是	2026年5月	-20.13%
17893	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分26左9变台	200	46.05%	0.46	0.46				-66.58%
17894	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站201变压器	500	16.80%	0.17	0.17				-44.52%
17895	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园5变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
17896	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝M区西区3箱变T2201间隔配电变压器	500	30.72%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
17897	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干21沙河子分05柱上变压器	400	39.00%	0.39	0.39				8.67%
17898	于洪	得胜变	得山线95478	青城2站房2变压器	630	55.11%	1	1				-39.03%
17899	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区1站房2变压器	630	57.90%	1	1		是	2025年8月	-39.51%
17900	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城10号变电站201配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-45.53%
17901	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳市沈北新区冰哥粮食加工坊	200	53.70%	1	1		是	2026年12月	8.08%
17902	于洪	铸造变	铸东乙线	林溪郡三期2站房1配电变压器	630	5.24%	0.05	0.05				100.00%
17903	和平	展览变	展览变852展同线	蓝铂公馆1变电站201配电变压器	315	59.05%	1	1		是	2025年12月	-47.00%
17904	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	绿洲乙线绿洲分36变台	100	28.20%	0.28	0.28				-34.36%
17905	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑4号变电站201配电变压器	630	38.73%	0	0				-40.31%
17906	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	黎明昆山苑2变电站1变压器	400	37.88%	0.38	0.38				-36.72%
17907	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期1箱式变电站201间隔	630	50.48%	1	1		是	2025年12月	-44.55%
17908	铁西	重工变	重工变10874重塔线	污水分10变压器	100	5.10%	0.05	0.05				27.68%
17909	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园1站房1变压器	630	38.35%	0	0				-39.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17910	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期1变电站2变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-39.21%
17911	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右9右10	100	67.20%	0.67	0.67				-90.72%
17912	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线人大职工住宅	160	62.25%	0.62	0.62				-39.13%
17913	皇姑	广源变	广源变25746水城线	凤凰水城1箱式变电站配电变压器	400	52.50%	1	1		是	2025年12月	-27.12%
17914	浑南	安顺变	安顺变172安运线	全运万达6号变电站1号配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2027年12月	-1.14%
17915	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园4号变电站1号配电变压器	500	32.00%	0	0		是	2027年12月	-37.34%
17916	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期7小区变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
17917	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家支043	80	112.50%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-23.04%
17918	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干41+1左1	200	2.10%	0	0		是	2027年	0.65%
17919	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线插拉十组照明	400	12.05%	0.12	0.12				-49.75%
17920	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线218左5变台	100	44.60%	0.45	0.45				-46.56%
17921	皇姑	广源变	广源变25750广树线	广厦绿园一期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
17922	康平	张强变	张强变76266张强线	张强前辛屯张强干123	50	15.60%	0.16	0.16				-16.82%
17923	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村南台区	200	53.70%	0.54	0.54				-34.45%
17924	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南台	400	43.85%	0.44	0.44				-32.20%
17925	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干泡沿分29	100	32.70%	0.33	0.33				-65.75%
17926	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	剑桥郡3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-32.62%
17927	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城4变电站-2	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
17928	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园9箱变1变压器	800	32.70%	0	0				-15.29%
17929	浑南	于山变	于山变748于运线	恒大珺睿府3号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
17930	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线解放大棚台	80	46.75%	0.47	0.47				-34.24%
17931	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1支006	80	14.44%	0.14	0.14				-18.88%
17932	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区2变电站201变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-43.31%
17933	大东	大东变	大东变066东风乙线	东风乙线东风干4	315	29.52%	0.30	0.30				-39.28%
17934	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分55柱上变压器	50	37.50%	0	0		是	2026年12月	-39.27%
17935	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线后山分40变台	200	67.10%	0.67	0.67				-40.65%
17936	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区忠红农民专业合作社	200	6.00%	0.06	0.06				5.61%
17937	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站2变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	72.83%
17938	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城2变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
17939	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡东照明	200	101.70%	1	1	2024年12月			-40.57%
17940	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城3站房2变压器	630	48.76%	0.49	0.49				-38.86%
17941	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分31左支01变压器	100	40.80%	0.41	0.41				-44.71%
17942	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线椴树沟分崔家屯东支6（崔家屯新东台）	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	13.65%
17943	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-37.94%
17944	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗北台照明	100	104.85%	1	1	2023年7月	是	2026年12月	-48.51%
17945	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉二分厂一队照明	50	67.80%	0.68	0.68				-44.46%
17946	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线八音台南台大棚nz	400	51.71%	1	1				-36.12%
17947	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	YHG 世纪干89右8自	200	10.50%	0.11	0.11				-37.07%
17948	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新2号台	200	4.80%	0.05	0.05				-31.02%
17949	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线210+1左1	400	9.30%	0	0				-18.10%
17950	新民	查牛变	查牛变31344安福线	安福线二分厂分8右1变台	400	39.90%	0.40	0.40				0.00%
17951	沈河	北兴变	北兴变354北税甲线	金利大厦变电站1变压器	800	12.00%	0	0				-44.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17952	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站2变	800	60.38%	1	1		是	2025年12月	-32.93%
17953	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城3箱变2变压器	400	23.60%	0	0				16.03%
17954	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园12主变	800	0.00%	0	0				0.00%
17955	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线三合卜大棚023	50	92.20%	1	1	2024年7月	是	2026年6月	10.05%
17956	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分26左13变台	100	57.60%	1	1		是	2025年12月	-43.71%
17957	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城6变电站变压器	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-40.94%
17958	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居1号变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	0	0				-41.79%
17959	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居9号变电站202间隔配电变压器	630	22.54%	0	0				-42.91%
17960	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线土井子几东泉甲25	200	41.10%	0.41	0.41				-7.28%
17961	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	寇家四组照明	100	110.10%	1	1	2024年8月	是	2026年12月	-41.03%
17962	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置学府翠园小区变电站201变压器	400	2.40%	0.02	0.02				100.00%
17963	法库	宝山变	宝山变015兴瓷线	10kV兴瓷线新光蓓蕾分9	200	2.10%	0.02	0.02				100.00%
17964	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左47左8	200	8.50%	0.09	0.09				-59.68%
17965	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰干凤凰甲线大厦西分13柱上变压器	315	29.21%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
17966	东陵	世园变	世高线	天琴湾1箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-80.75%
17967	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线西长南台	50	26.83%	0	0				-38.77%
17968	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线157+1右1	200	33.90%	0	0				100.00%
17969	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东南支06	250	44.00%	0	0		是	2025年12月	-64.29%
17970	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干杜屯分56变台	160	43.88%	0.44	0.44				-36.63%
17971	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线东陵干水源分20	100	9.00%	0	0				-41.47%
17972	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	茉莉公馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	52.38%	1	1				-14.43%
17973	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-45.26%
17974	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区1变电站1变压器	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
17975	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界卓铸3变电站201配电变压器	400	46.20%	0.46	0.46				-15.04%
17976	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分邸彪养殖支2	400	0.00%	0	0				0.00%
17977	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府2箱式变电站202间隔配电变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-40.93%
17978	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期2箱式变电站2配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
17979	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线53国管变	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-218.09%
17980	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	华润长白中心变电站201间隔（甲）配电变压器	800	48.90%	0	0				59.09%
17981	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分3柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-0.40%
17982	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房于家房村洋泰畜牧公变台区	400	14.40%	0.14	0.14				0.00%
17983	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力南台分支04	200	27.80%	0	0		是	2026年12月	-29.93%
17984	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	5.70%	0	0				100.00%
17985	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	馨龙7箱变1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-41.76%
17986	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠于富官分15左5变压器	400	40.40%	0	0		是	2025年12月	-35.57%
17987	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心3号变电站2号变压器	400	58.88%	0.59	0.59				-42.16%
17988	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区4变电站1变电站	500	30.40%	0	0		是	2028年12月	-39.47%
17989	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线沈阳市于洪区大潘社区委员会	250	89.28%	0.89	0.89	2022年12月			-38.10%
17990	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	六间房新立屯渔客隆淡水鱼公变台区	200	39.90%	0.40	0.40				100.00%
17991	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台2大棚	100	76.60%	0.77	0.77				-28.83%
17992	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分北土城支北六队几2	200	12.30%	0	0		是	2025年9月	14.15%
17993	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府4变电站2变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-40.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
17994	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	虎开干蓝田分5杆（一站式）	200	2.40%	0.02	0.02				-49.76%
17995	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	虎桥干101杆（一站式）	200	101%	1	1	2022年12月			-13.81%
17996	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城1站房1变压器	630	17.27%	0.17	0.17				-41.21%
17997	于洪	铸造变	铸东乙线	澳海澜郡小区回迁楼2号箱式变电站2号配电变压器	500	23.04%	0.23	0.23				-40.36%
17998	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	后边外村综合（2021微）	400	13.80%	0.14	0.14				2.89%
17999	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站2变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-37.34%
18000	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地意境3.2期2变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-32.76%
18001	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线天宝佳园	160	60.38%	1	1		是	2026年12月	-40.17%
18002	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	敖司牛变225育才线交通队北台	100	61.80%	1	1		是	2026年12月	-43.46%
18003	于洪	家俱变	俚锦线	俚锦城四期3站房1配电变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-33.66%
18004	沈北	清水变	清水变73648清辉线	温馨箱变201配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-24.40%
18005	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区3变电站2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-41.96%
18006	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分23左5左2柱上变压器	400	60.50%	1	1		是	2025年12月	-60.46%
18007	于洪	马三家	马辉线	平罗变605平辛线陆家村1台	80	324.00%	3	3	2024年6月			-36.86%
18008	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干冯屯分34变台	200	26.40%	0.26	0.26				-38.10%
18009	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座1变电站2站内变压器	800	30.50%	0	0				-41.56%
18010	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站2号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
18011	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区1箱变（单）	630	33.97%	0	0				-45.14%
18012	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变2变压器	800	37.50%	0	0				-39.33%
18013	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城2变电站1变压器	500	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.30%
18014	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线黑牛分70左16	100	73.60%	1	1		是	2025年	-31.89%
18015	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	溪湖芳庭B区4箱式变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	0.20	0.20				-35.69%
18016	开发	宁官变	宁富线	万象首府小区1变电站2变压器	800	32.10%	0.32	0.32				-23.15%
18017	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	鲁尔新天地一二期小区202间隔配电变压器	800	37.50%	0.38	0.38				-43.57%
18018	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	苏南变262大格乙线大格乙线17右1	315	14.60%	0	0		是	2026年	20.87%
18019	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	杨士岗变053靠山屯线靠山屯中台	200	84.00%	0.84	0.84	2025年4月			-40.01%
18020	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑翔变560滑齐乙线滑齐干37右6	315	32.38%	0.32	0.32				-47.86%
18021	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	庭东乙线亦农干新城分会泽泽30左3变压器	315	33.52%	0.34	0.34				-45.33%
18022	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东甲线迎宾干哈东分珍珠支14右4变压器	100	19.80%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
18023	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干10左4变压器	250	16.80%	0	0		是	2025年12月	-79.22%
18024	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分4变压器	250	31.68%	0	0		是	2025年12月	-60.46%
18025	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分10变压器	315	15.24%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
18026	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左6	315	55.24%	0.55	0.55				-39.44%
18027	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线47左9	315	52.38%	0.52	0.52				-41.31%
18028	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线16	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-45.25%
18029	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	生产乙线生产干22	315	12.70%	0	0				-59.45%
18030	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	崇山变290黎明甲线黎明干18右2柱上变压器	315	6.35%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
18031	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干勒石分14+1公变	250	28.48%	0.28	0.28				-44.85%
18032	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线50右3变台	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
18033	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	农西甲线水源分49左2	50	26.00%	0	0				-71.47%
18034	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干57柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2025年12月	-148.48%
18035	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪松变572雪南甲线西郊线181左12	200	58.00%	1	1		是	2027年	-47.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18036	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	和睦干63	200	12.40%	0	0				-19.94%
18037	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分36柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-86.37%
18038	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左7之1柱上变压器	250	42.00%	0	0		是	2025年12月	-15.64%
18039	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干76	400	0.00%	0	0				0.00%
18040	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾连变348向工甲线向工干油漆分6左15柱上变压器	315	2.22%	0.02	0.02				-47.91%
18041	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线66变台	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
18042	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区5箱变2号变	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
18043	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	中频小区变电站1变压器	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-0.25%
18044	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区2变电站1变压器	400	14.00%	0.14	0.14				-40.57%
18045	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	塞纳家园8号变电站2号变压器	500	22.40%	0.22	0.22				-42.64%
18046	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区5变电站201配电变压器	800	83.40%	0.83	0.83	2025年6月			-34.42%
18047	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	建大五区2变电站201柜	400	51.90%	0.52	0.52				-42.38%
18048	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	新湖北国春之春五期B区2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18049	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临小区1变电站202变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-43.68%
18050	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八2主变	500	30.00%	0	0				-43.39%
18051	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏东区1箱变2号变	630	20.32%	0.20	0.20				-44.45%
18052	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园22主变	630	16.19%	0.16	0.16				-42.12%
18053	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光6变电站1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
18054	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	东大智慧鑫园箱变2变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-38.43%
18055	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟4变电站1变压器	400	69.00%	1	1				-38.37%
18056	和平	方型变	方型变466南三乙线	玉麟世家主变	315	29.46%	0.29	0.29				-40.96%
18057	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天7箱变1变压器	630	28.95%	0	0				-39.93%
18058	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	e佰家园小区2变电站201	400	24.40%	0.24	0.24				-48.47%
18059	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山1箱变2	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
18060	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	有色2号变电站1号变压器	1000	34.20%	0	0				-42.91%
18061	皇姑	陵东变	陵东变8140陵润线	柳条湖3箱变1	630	68.83%	1	1		是	2025年12月	-74.03%
18062	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥园4变电站2变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-40.81%
18063	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城四期1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
18064	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城17号变电站201配电变压器	630	39.05%	0	0				-41.56%
18065	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖9号变电站2号变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-43.75%
18066	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分6右1+1柱上变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-37.06%
18067	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线19变台	200	54.00%	0.54	0.54				-36.59%
18068	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站1配电变压器	500	49.92%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
18069	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期6变电站1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-39.88%
18070	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	荒地分10右4左6	200	81.00%	1	1	2022年12月	是	2025年	-40.03%
18071	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园5变电站1变压器	400	21.00%	0	0				-43.26%
18072	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	北欧云墅小区2变电站2变压器	800	27.30%	0	0				-30.92%
18073	于洪	范屯变	范静线	小微静安村南一台	400	47.40%	0.47	0.47				-37.63%
18074	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧4配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18075	和平	方型变	方型变454文化甲线	文化干绿园里供暖所201间隔配电变压器	500	13.92%	0	0				-24.18%
18076	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站1号变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18077	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线一分场支线014	100	37.40%	0.37	0.37				-41.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18078	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村2号变电站1变压器	630	15.08%	0	0				-39.63%
18079	大东	小东变	小东变80162大华线	水岸7变电站2变压器	630	19.81%	0	0				-40.39%
18080	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园9箱变2变压器	630	8.38%	0.08	0.08				-30.92%
18081	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左1+1右2柱上变压器	50	52.20%	1	1		是	2025年12月	-48.14%
18082	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站1号变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
18083	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分55	50	132.30%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-29.98%
18084	开发	宁官变	宁官变95066宁中甲线	翡丽府小区1变电站1变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	64.53%
18085	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都20号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	23.40%	0	0				9.65%
18086	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象1变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
18087	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区1配电室202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
18088	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源2局维变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	9.84%
18089	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西二组照明	250	74.88%	0.75	0.75				-39.73%
18090	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	格林玫瑰3号变电站202间隔配电变压器	800	15.75%	0	0				-35.95%
18091	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线母坨子支水井几5	200	27.60%	0.28	0.28				84.00%
18092	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	丽晶公馆一期3箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
18093	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线朱尔大棚分03	200	56.55%	1	1				-40.50%
18094	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居5变电站南九变压器	630	15.49%	0.15	0.15				-51.46%
18095	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线后孤家子南山分充电支7	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18096	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯3队台	200	19.50%	0.20	0.20				-17.97%
18097	大东	如意变	如意变80846如望甲线	辰宇新村1箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.80%
18098	和平	展览变	展览变876二经乙线	二经乙线11	400	77.20%	1	1				-34.19%
18099	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线171左8变台	400	15.00%	0	0		是	2025年12月	12.82%
18100	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100二期小区5变电站1变压器	800	46.50%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
18101	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分7	315	39.05%	0	0				-38.27%
18102	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分42变台	200	116.70%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-34.03%
18103	新民	金五台	金五台变717树林线	树林线树林分22右1变台	100	59.10%	0.59	0.59				-43.20%
18104	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站5变压器	800	6.90%	0.07	0.07				-54.15%
18105	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境3号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
18106	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	丰泽家园二期1变压器	400	20.63%	0	0				-41.63%
18107	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线欢子洞东台	315	56.76%	0.57	0.57				-35.04%
18108	于洪	得胜变	得山线95478	得胜变848得山线鹏臣物业北0591	200	49.20%	0	0				-42.09%
18109	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	鱼场支11右21+1右1	200	54.90%	0.55	0.55				0.00%
18110	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分56右2	400	35.10%	0.35	0.35				-51.76%
18111	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛锦绣绣府3小区变电站2配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	64.12%
18112	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线太平庄南台支4（太平庄南台）	400	29.25%	0.29	0.29				-32.03%
18113	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大天境2号变电站201间隔（前榆乙）配电变压器	630	6.35%	0	0				100.00%
18114	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支4	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18115	于洪	范屯变	范静线	小微东大林东2台	630	0.67%	0.01	0.01				-0.82%
18116	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下2号1主变	1250	5.52%	0.06	0.06				-87.98%
18117	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	万科千山苑箱式变电站202间隔配电变压器	800	51.00%	1	1		是	2025年12月	-25.64%
18118	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利家园21主变	800	41.63%	0	0				-47.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18119	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	天墅小区1变电站1变压器	315	40.00%	0.40	0.40				-41.51%
18120	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区8变电站1变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-36.21%
18121	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1017黄腊坨线	三东村台	400	63.90%	0.64	0.64				-37.49%
18122	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	金牛线陶菜屯分14右3左16变台	100	72.40%	0.72	0.72				-70.53%
18123	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线台沟支32	50	64.00%	0.64	0.64				-38.81%
18124	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂7箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
18125	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10k孟桃线王家分子铍肉牛繁育养殖场支2	200	33.30%	0.33	0.33				79.13%
18126	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	三尖村五组（2022微）	200	55.05%	0.55	0.55				-34.08%
18127	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分54	200	19.90%	0	0				-21.53%
18128	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫3变电站1变压器	630	51.11%	1	1		是	2025年12月	-41.44%
18129	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区4号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年	-41.78%
18130	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖水千树小区1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18131	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村北岗子机井2台	100	39.20%	0.39	0.39				-49.25%
18132	沈北	道义变	道义变15269俪景线	沈阳百益龙置业有限公司5箱变2变配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
18133	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分77变台	200	66.00%	1	1		是	2025年12月	-28.87%
18134	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线98左6变台	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	-35.06%
18135	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡16号小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0				-30.79%
18136	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线兴工分3+1变压器	200	80.40%	0.80	0.80	2022年12月			-43.62%
18137	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	区政府8号箱变	630	69.84%	0.70	0.70				-43.13%
18138	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站2变压器	500	15.60%	0.16	0.16				-40.35%
18139	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	怡园廉租房2箱变2变压器	400	22.40%	0	0				61.98%
18140	东陵	水家变	水孙乙线	文华街3号院4箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-62.40%
18141	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	小微双树子村1号台	200	54.00%	0.54	0.54				-51.22%
18142	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大于196	200	16.80%	0	0				-31.64%
18143	于洪	马三家	马辉线	小微三台子5号台	400	18.90%	0	0				100.00%
18144	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	和泓领峰1号变电站201间隔（马总甲线）配电变压器	800	14.70%	0	0				11.06%
18145	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-2间隔202配电变压器	630	35.71%	0	0		是	2026年12月	-41.60%
18146	东陵	世园变	世高线	高坎线高坎于81左5柱上变压器	80	14.63%	0	0		是	2026年12月	-116.16%
18147	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线程子沟分006	100	55.10%	0.55	0.55				-24.96%
18148	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线砖厂分010	400	29.70%	0.30	0.30				-53.68%
18149	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城26号变电站202配电变压器	630	38.48%	0	0				-78.66%
18150	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线西哈分01	200	22.05%	0.22	0.22				-30.94%
18151	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	西塔铁路2号变	500	48.40%	0	0		是	2025年12月	-33.55%
18152	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线长岗子分46右5变台	200	31.10%	0.31	0.31				-35.44%
18153	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线茨芋坨分095	50	44.42%	0	0				-32.51%
18154	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43左3	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18155	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	南苇巷箱变2变压器	630	44.13%	0.44	0.44				23.43%
18156	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	誉澜颂2变电站1变压器	800	13.50%	0	0				59.18%
18157	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体线9左2	315	43.81%	0.44	0.44				-49.54%
18158	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线东北支41	315	13.90%	0.14	0.14				-19.82%
18159	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	刘二堡变170靛庄线皮堡中大棚	200	18.00%	0.18	0.18				-51.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18160	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线飞龙住宅楼	100	69.90%	1	1		是	2026年12月	-37.62%
18161	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期2箱式变电站1配电变压器	630	59.68%	1	1		是	2025年12月	-43.07%
18162	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔C区2箱式变电站1号间隔配电变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-40.04%
18163	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	恒润通信（一站式）	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-22.59%
18164	皇姑	北陵变	北陵变25162黄河甲线	黄河甲线黄河干铸造分21能效柱上变压器	400	54.60%	1	1				29.56%
18165	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	工业干19左1变台	400	94.25%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
18166	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	航翠园2箱变2变压器间隔配电变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-46.69%
18167	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线22左12柱上变压器	200	44.10%	0.44	0.44				1.93%
18168	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林7箱变2配电变压器	630	57.46%	1	1		是	2025年12月	-40.47%
18169	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园二期2配电室201间隔配电变压器	800	16.80%	0.17	0.17				-37.22%
18170	于洪	化学变	化西乙线	四台子村4台区	160	49.50%	0	0				-56.93%
18171	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线高大南支02	200	30.45%	0.30	0.30				9.26%
18172	皇姑	怒江变	怒江变272怒润线	维华润祥箱式变电站202间隔配电变压器	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
18173	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期2变电站2配电变压器	800	51%	1	1				0.00%
18174	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分47+1左1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18175	于洪	五金变	五兰乙线	兰台变013兰集线前进村1台区	400	72.00%	1	1		是	2025年12月	-30.40%
18176	苏家屯	苏南变	苏南变60294南砂甲线	文化社区2号变电站1号变压器	630	54.60%	1	1		是		-42.73%
18177	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景三期3箱式变电站1配电变压器	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
18178	和平	和平变	和平变186和铁乙线	南十乙线36左14	315	38.10%	0.38	0.38				-43.99%
18179	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干28变压器	200	62.00%	1	1		是	2025年12月	-34.79%
18180	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	苏南变250临湖甲线临湖甲线100	315	84.76%	1	1	2022年12月	是	2026年	-36.49%
18181	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	长风干47左6柱上变压器	400	43%	0	0				-44.53%
18182	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干程电分28变台	200	66.40%	0.66	0.66				-41.59%
18183	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干76文铁分4右3	315	21.90%	0	0				-30.33%
18184	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三干30	315	7.94%	0.08	0.08				-25.24%
18185	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干金碧分5变压器	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
18186	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左3变台	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-45.81%
18187	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线44	400	0.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
18188	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区三期2变电站201	630	12.06%	0.12	0.12				22.57%
18189	沈河	南湖变	南湖变448雨坛乙线	二中游泳馆箱变1变压器	630	94.48%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-32.34%
18190	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	三好一次2#主变	500	2.00%	0	0				-21.74%
18191	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	于洪安居小区变电站1变压器	500	60.80%	1	1		是	2025年12月	-42.53%
18192	铁西	滑翔变	滑翔变20278滑艳乙线	九林居3变电站202	630	50.79%	0.51	0.51				-40.23%
18193	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城3箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-43.86%
18194	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净3变电站1变压器	500	26.24%	0	0				-40.49%
18195	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景5箱变1变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-41.44%
18196	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭6箱变2变	500	22.40%	0.22	0.22				-43.45%
18197	和平	方型变	方型变742方学乙线	泰宸2#2主变	630	13.65%	0	0				-39.20%
18198	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	祥发3小区箱变1变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-43.60%
18199	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变202变压器	800	31.20%	0.31	0.31				-42.96%
18200	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	自动化2箱变1变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
18201	大东	大东变	大东变066东风乙线	大东路1箱变1变压器	500	11.52%	0.12	0.12				-47.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18202	和平	和平变	和平变148和铁甲线	铁路红星2变电站2号高压柜主变	500	26.88%	0.27	0.27				-43.80%
18203	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-100.00%
18204	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	人和馨园1变电站202变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.95%
18205	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城1箱变2变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
18206	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠3箱变2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-36.28%
18207	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园10配电站201	630	43.49%	0.43	0.43				-45.36%
18208	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院北区箱变1变	630	18.03%	0.18	0.18				-40.05%
18209	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科II期2箱变1变压器	500	46.08%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
18210	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期5变电站201柜	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-40.91%
18211	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线7	400	68.00%	1	1		是	2025年12月	-22.79%
18212	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左5左10	200	1.80%	0.02	0.02				0.00%
18213	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景1箱变1变压器	500	49.60%	0.50	0.50				-36.09%
18214	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站1站内变压器	630	30.86%	0	0				-39.96%
18215	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景5箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
18216	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸一期3箱式变电站配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
18217	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左6右6	200	54.90%	0.55	0.55				100.00%
18218	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干136右3加1	315	21.90%	0	0				-55.51%
18219	沈北	孝信变	孝信变25542孝星线	中铁御水澜湾小区1变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	9.07%
18220	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰奕夏园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.27%	0	0				6.95%
18221	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期2局维变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	-0.49%
18222	于洪	得胜变	得工线95446	冯学义住宅小区	100	83.00%	0.83	0.83	2022年12月			-38.49%
18223	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅2变电站2变压器	630	38.10%	0	0				-41.39%
18224	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城3站房2变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-43.44%
18225	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村大棚（东）	80	26.25%	0.26	0.26				-72.71%
18226	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	金麦良缘2变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
18227	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村Z3地块4号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18228	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十九号（微）	400	30.90%	0.31	0.31				29.18%
18229	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区三期2箱式变电站2配电变压器	800	32.10%	0	0		是	2025年12月	-35.52%
18230	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线179变台	200	20.70%	0.21	0.21				-37.53%
18231	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田北支029	30	62.33%	1	1		是	2026年5月	-59.17%
18232	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	长滩变249三台线大兀拉南台	80	17.56%	0	0				-287.21%
18233	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园37号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	26.98%	0	0				-15.94%
18234	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分彭屯支29变台	200	61.20%	1	1		是	2025年12月	-35.29%
18235	大东	如意变	如意变80866如信线	山川喜悦都1箱变2变压器	800	26.10%	0	0				-42.04%
18236	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三益商店公变台	200	23.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
18237	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象都荟2箱式变电站1配电变压器	630	66.67%	0.67	0.67				-26.36%
18238	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房产开发有限公司3箱变配电变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-38.95%
18239	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十八号变电站202间隔配电变压器	400	46.20%	0	0				-37.75%
18240	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶7组台	400	62.10%	0.62	0.62				-20.82%
18241	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线邓家支09	200	27.00%	0.27	0.27				-27.99%
18242	于洪	范屯变	范工线	御龙湾2号变电站4号变压器配电变压器	630	87.14%	0.87	0.87	2022年12月			-42.87%
18243	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	藏珑花园2号变电站201配电变压器	500	43.20%	0	0				-36.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18244	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府6变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18245	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区3站房1变压器	630	22.35%	0.22	0.22				-22.46%
18246	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	崇山华府2变电站1变压器	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
18247	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	逸仙苑小区变电站1变压器	800	13.50%	0.14	0.14				-36.45%
18248	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街2大棚	50	54.63%	1	1				-46.35%
18249	浑南	铁匠变	铁匠变856铁东乙线	金地国际花园1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-47.05%
18250	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	惠和大厦变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-42.10%
18251	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分21右1右1柱上变压器	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-187.89%
18252	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	左得胜台支10	315	5.59%	0	0		是	2026年12月	-30.99%
18253	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线吴家线60左03	160	56.06%	0.56	0.56				-32.87%
18254	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯11箱变1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-37.30%
18255	沈河	怀远变	怀远变168怀闻乙线	金地宸颂配变站202配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	-23.46%
18256	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线盐业分08	315	42.86%	0	0		是	2026年12月	-50.64%
18257	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区6变）	400	29.60%	0	0		是	2026年12月	-42.29%
18258	于洪	范屯变	范北线	小三家村小微1台	200	103.20%	1	1	2024年2月	是	2025年9月	0.02%
18259	东陵	水家变	水李线	水李线141左7右1柱上变压器	400	18.60%	0.19	0.19				100.00%
18260	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干17左2+1左1	200	26.10%	0	0		是	2025年	-34.01%
18261	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园13变电站变压器	630	17.90%	0	0				-41.22%
18262	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右7左2	315	108.25%	1	1	2022年12月	是	2027年12月	-38.53%
18263	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	吴家干47右5	200	9.30%	0.09	0.09				0.00%
18264	苏家屯	雪松变	雪松变60584松榆乙线	剑桥郡2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	38.40%	0.38	0.38				-29.82%
18265	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线田水分佟家支25右04	100	44.10%	0.44	0.44				-31.05%
18266	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	沈空嫩江干休所箱式变电站2配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
18267	浑南	于山变	于山变776于景线	盛京宸院3号变电站202间隔配电变压器	800	8.25%	0.08	0.08				65.56%
18268	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖八号（微）	400	28.80%	0.29	0.29				15.45%
18269	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑五期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18270	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟胜线56右5	200	0.00%	0	0				0.00%
18271	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长1号照明	500	13.12%	0.13	0.13				-29.87%
18272	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区7变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-40.11%
18273	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房2变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-40.06%
18274	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城17号变电站1变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-42.43%
18275	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支90变台	200	2.70%	0	0		是	2025年12月	-68.43%
18276	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗支002	100	107.10%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-32.15%
18277	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋1箱变2配电变压器	630	52.86%	1	1		是	2025年12月	-38.77%
18278	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天赋3箱变2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
18279	皇姑	亚明变	亚明变170闽江甲线	西塔铁路21号变	400	75.20%	1	1		是	2025年12月	-21.86%
18280	于洪	化学变	化西乙线	小微化西乙线2号台	400	41.10%	0	0				14.87%
18281	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线091	315	52.57%	1	1		是	2027年	-14.08%
18282	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡3箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
18283	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司尚书府二期31201配电变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-29.55%
18284	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城2号变电站1号变压器	630	23.17%	0	0				-35.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18285	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	永乐变022宝相线宝相线102	200	46.40%	0.46	0.46				-22.59%
18286	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山12号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	25.08%	0	0				15.03%
18287	于洪	得胜变	得中线95474	和悦名邸2变电站1配电变压器	800	25.20%	0.25	0.25				11.30%
18288	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	小微达连1号	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18289	新民	金五台	金五台变717树林线	金五台变717树林线树林线鲫鱼泡分前岗支25变台	100	80.02%	1	1	2022年12月			-32.75%
18290	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期3箱变2变配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2026年12月	-39.18%
18291	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区9变电站1变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-40.79%
18292	沈北	孝信变	孝信变25582孝文线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（花海公园3）	100	14.40%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
18293	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干96+1	400	37.20%	0.37	0.37				-35.78%
18294	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干73+1左5	200	11.00%	0.11	0.11				-26.31%
18295	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线徐西支04	100	31.20%	0.31	0.31				-37.36%
18296	于洪	五金变	五机甲线	小微五机甲线五民分12左7右3号台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	19.97%
18297	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华泰新都E区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18298	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线尹家分3	100	135.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-27.99%
18299	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	赵永刚秸秆加工厂	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18300	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	于家分30左16右6	200	9.15%	0.09	0.09				-35.19%
18301	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线刘家店分04	200	48.00%	0.48	0.48				-38.37%
18302	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变2变压器	500	9.20%	0	0				5.81%
18303	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区4变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
18304	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地4箱变1变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	2.98%
18305	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左10右1	200	101.10%	1	1	2023年4月	是	2027年	15.11%
18306	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线良种场大棚南台分01	200	19.60%	0.20	0.20				11.91%
18307	于洪	范屯变	范古线	小微大兴繁荣1台	200	45.00%	0	0		是	2025年9月	14.94%
18308	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分79左5右2	200	9.90%	0.10	0.10				-6.43%
18309	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	计划生育箱式变电站1配电变压器	400	56.00%	0.56	0.56				-38.45%
18310	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	机械加工公变台	200	8.40%	0.08	0.08				100.00%
18311	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟西台	200	29.85%	0	0		是	2025年11月	-33.08%
18312	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡7箱变1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-40.64%
18313	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区1变电站1变压器	630	19.30%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
18314	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线78左1变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18315	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾3箱式变电站2号变压器	630	35.05%	0	0		是	2026年12月	-39.54%
18316	和平	花园变	花园变56754花丽甲线	南航城1变电站202配电变压器	800	59.70%	0.60	0.60				-44.00%
18317	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分少中井支0+1（一站式）	200	55.60%	1	1		是	2026年12月	-4.56%
18318	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式一秀水养殖场	200	29.40%	0.29	0.29				12.68%
18319	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科蓝山二期2变电站201间隔配电变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-40.50%
18320	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城1号变电站2号变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-37.59%
18321	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	林东干于家分50+1右5	200	22.50%	0.23	0.23				-37.61%
18322	新民	新民变	新民变30162营东线	营东干96左3变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.27%
18323	于洪	范屯变	范静线	小微静安村北1台	200	54.00%	0.54	0.54				-2.29%
18324	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	浣花溪小区2变电站1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				42.56%
18325	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园5箱变1变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-33.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18326	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林西干53左1右1	200	60.00%	0.60	0.60				0.00%
18327	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园3箱变2变压器	630	70.48%	0.70	0.70				-41.70%
18328	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居2箱变2变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-43.69%
18329	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫1变电站201间隔配电变压器	800	12.00%	0.12	0.12				-42.94%
18330	新民	姜屯变	姜屯变31544后林线	后林干51右4变台	80	122.25%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-43.33%
18331	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地上城1号变电站2变压器	800	40.80%	0.41	0.41				-39.68%
18332	于洪	得胜变	得化线95476	中央湖畔1站房2变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-41.75%
18333	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期3变电站1配电变压器	630	33.78%	0	0				-39.74%
18334	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷排灌站支24	200	30.45%	0.30	0.30				13.03%
18335	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地1小区变电站1变压器	315	44.70%	0.45	0.45				-33.39%
18336	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门5号变电站201配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.38%
18337	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子大棚支025	200	21.60%	0	0		是	2026年5月	-21.68%
18338	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	格林木棉花一期小区1箱式变电站2配电变压器	630	49.52%	0	0		是	2025年12月	-22.11%
18339	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	福利塑料厂住宅改造	400	15.53%	0	0		是	2026年12月	12.09%
18340	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲2之1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
18341	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分56左5柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-45.74%
18342	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分9左3柱上变压器	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
18343	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干69右8	315	107.30%	1	1	2024年6月	是	2028年12月	-32.15%
18344	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分39柱上变压器	400	72.50%	1	1		是	2025年12月	-30.60%
18345	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干20变压器	250	29.12%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
18346	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	滑翔变562滑应乙线建设干建后分3	315	24.44%	0.24	0.24				-41.34%
18347	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深甲线124+1	200	5.40%	0	0				-25.34%
18348	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干117	315	23.81%	0.24	0.24				-38.94%
18349	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干15右8+1	315	28.19%	0.28	0.28				-21.74%
18350	和平	方型变	方型变480方太乙线	振兴分6(南)	315	38.41%	0	0				-39.24%
18351	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	东五分26之1柱上变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
18352	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干66柱上变压器	400	76.80%	1	1				-46.43%
18353	新民	新民变	新民变30170营西线	营西线粮库分6左4变台	160	38.75%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
18354	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右3	315	52.70%	1	1		是	2028年12月	-41.72%
18355	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经乙线11	315	50.29%	1	1				-32.40%
18356	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分4-2柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-26.45%
18357	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分16左5柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-47.38%
18358	和平	太原变	太原变042南十甲线	天泰公寓一次1#主变	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18359	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华4箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18360	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城9箱变2变压器	800	13.50%	0.14	0.14				-40.09%
18361	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北2变电站2号高压柜1主变	630	27.17%	0.27	0.27				-34.11%
18362	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变2号变	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
18363	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	沈报西变电站一次变压器柜主变	315	19.43%	0	0				-43.76%
18364	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	昊辰苑小区4变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18365	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城2箱变2变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18366	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城4箱变1变压器	630	44.57%	0.45	0.45				-46.47%
18367	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光1变电站2变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18368	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭6变电站201	500	17.92%	0.18	0.18				-40.65%
18369	和平	太原变	太原变068北二乙线	北二乙D-1主变	315	1.90%	0.02	0.02				-34.53%
18370	沈河	长青变	长青变450长大乙线	丰源箱变1变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
18371	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	东陵公务员箱变2变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-43.89%
18372	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	M0T0新城配电站1变压器	800	20.70%	0.21	0.21				-41.47%
18373	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次1主变	630	32.76%	0	0				-35.36%
18374	沈北	新城子	新城子变7554农专线	10kV农专干237右分3右支4变压器	200	15.45%	0	0		是	2026年12月	-45.60%
18375	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山5号变电站2号配电变压器	800	21.60%	0	0				3.15%
18376	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官干17左1+1	400	43.90%	0	0				-23.90%
18377	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	时代悦小区1变电站202间隔配电变压器	800	15.00%	0.15	0.15				57.13%
18378	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	中置序序翠园配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18379	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线吴长岗分23右16右7变台	160	24.56%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
18380	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	含笑小区变电站2号变压器	400	53.00%	0.53	0.53				-45.56%
18381	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分43右9柱上变压器	200	26.40%	0.26	0.26				-41.62%
18382	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线57右1	200	80.40%	1	1	2024年6月			9.78%
18383	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯线前二台分31左6右8变台	200	72.00%	0.72	0.72				-37.16%
18384	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	城南御园1变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.07%
18385	辽中	代家房	代家房变1059永丰线	代家房变059永丰线代家2组照明	400	40.90%	0.41	0.41				-40.35%
18386	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分粮库支1（乡政府台）	400	11.85%	0	0		是	2025年9月	-28.87%
18387	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分53右3	400	17.10%	0.17	0.17				1.46%
18388	法库	包家屯	包家线	10kV包家线包百分095	200	14.70%	0	0		是	2025年9月	-38.23%
18389	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	后老薄2灯(新)	400	17.10%	0.17	0.17				20.15%
18390	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相甲线荒山分1+1	400	80.80%	1	1	2022年12月	是		-37.13%
18391	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干镇内分47左4变压器	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-39.50%
18392	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲干54左8变压器	200	32.50%	0	0		是	2025年12月	-28.03%
18393	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园38号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	19.05%	0	0				-12.70%
18394	于洪	双树变	双树变16160双金线	光辉变814光北线光明村台	80	87.75%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-21.03%
18395	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分29变台	200	20.25%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
18396	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾12号变电站201配电变压器	500	41.28%	0	0				-40.68%
18397	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线长山沟五队（十间房五组）	400	27.05%	0	0		是	2025年11月	-28.00%
18398	于洪	兰台变	兰汇线	小微沙岭26号	400	45.00%	0.45	0.45				75.50%
18399	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源1变电站2变压器	500	15.20%	0	0				-38.35%
18400	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景3箱变2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-53.36%
18401	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	格林康泉府4变电站2变压器	630	7.62%	0.08	0.08				-42.44%
18402	于洪	大兴变	兴富线	西湖偏景8站房1变压器	630	29.46%	0.29	0.29				-42.46%
18403	和平	马路湾	马路湾变672北一乙线	钻石1主变	800	67.50%	0.68	0.68				-36.52%
18404	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村4号变电站2变压器	500	35.52%	0.36	0.36				-43.48%
18405	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	茨于坨变017肖寨门线肖南养殖基地	315	87.37%	0.87	0.87	2022年12月			-52.02%
18406	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站2配电变压器	500	25.40%	0.25	0.25				-34.26%
18407	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干60左1	400	60.15%	1	1		是	2026年	-33.75%
18408	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线老干部局住宅	80	91.13%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-41.98%
18409	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线元江街10变电站配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18410	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区4变）	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
18411	于洪	兰台变	兰家线	银岭支42号小微台	400	38.40%	0	0				0.00%
18412	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线159	400	43.05%	0	0		是	2027年	-37.68%
18413	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分32左4+1左1变台	100	82.20%	0.82	0.82	2024年6月			-32.45%
18414	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里5号变电站202配电变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-36.54%
18415	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	明珠城JW2变电所1箱变201配电变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-37.91%
18416	于洪	家俱变	俱兰甲线	光伸2变电站2变压器	630	80.95%	0.81	0.81	2024年6月			-33.82%
18417	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左7右5	100	50.70%	0.51	0.51				-49.07%
18418	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院西区小区箱式变电站2配电变压器	400	53.40%	1	1		是	2025年12月	-26.75%
18419	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	新未来小区3变电站2变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-44.03%
18420	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城4号变电站202配电变压器	630	14.86%	0	0				-43.74%
18421	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分51	200	15.20%	0.15	0.15				-57.42%
18422	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷1变电站2变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18423	大东	小东变	小东变80162大华线	东远国际1变电站1柜	630	19.05%	0	0				-45.41%
18424	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站1变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
18425	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地长青湾3号变电站2变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18426	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式-沈阳晒之缘农业科技有限公司	200	16.20%	0.16	0.16				2.07%
18427	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站1变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-44.07%
18428	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府一期2变电站201变压器	315	74.67%	0.75	0.75				-49.38%
18429	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线053	160	61.13%	0.61	0.61				-39.38%
18430	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线217右3变台	200	10.80%	0.11	0.11				-39.64%
18431	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城1变电站1变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-38.60%
18432	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城4号变电站2号变压器	630	52.06%	0.52	0.52				-46.77%
18433	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园41主变	800	15.38%	0	0				-42.13%
18434	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家干兰旗分24右8变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.16%
18435	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流奉玺台2号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	0.65	0.65				-35.50%
18436	皇姑	广源变	广源变25744源美线	美的城四期3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
18437	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府2号变电站2号变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-61.95%
18438	于洪	五金变	五兰乙线	沙坨子小微5台	400	19.80%	0	0				25.55%
18439	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线尚村支07	315	20.32%	0.20	0.20				-25.24%
18440	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线苗圃支01	50	44.70%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
18441	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线红旗小区支08	50	73.05%	1	1				-23.40%
18442	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区3202间隔配电变压器	315	28.19%	0.28	0.28				-31.06%
18443	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线219左3变台	200	51.30%	0.51	0.51				100.00%
18444	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线光辉三队	400	9.45%	0.09	0.09				-33.13%
18445	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园5箱变1变压器	630	24.13%	0	0				-37.73%
18446	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线河畔家园	315	86.86%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-37.91%
18447	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌线乌尔汉分49左9右1变台	100	78.90%	0.79	0.79				21.77%
18448	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥新城一期1号变电站202间隔配电变压器	630	37.62%	0.38	0.38				-34.10%
18449	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖8号变电站1号变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-37.23%
18450	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城4箱变2变压器	800	46.88%	0.47	0.47				-39.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18451	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲于前板分21变台	200	75.60%	1	1		是	2025年12月	4.48%
18452	于洪	东民变	东李线	洪汇园公租房1站房1变压器	800	13.88%	0	0				-39.80%
18453	于洪	家俱变	偏锦线	丽锦城4变电站1变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-44.08%
18454	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线148	200	55.60%	1	1				-78.39%
18455	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园2变电站202配电变压器	500	40.80%	0.41	0.41				-41.65%
18456	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚2箱式变电站1配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	-32.20%
18457	辽中	六间房	六间房变1128化家线	老窝棚村1机井	100	77.20%	1	1		是	2025年8月	-54.04%
18458	辽中	杨士岗	杨士岗变45436新民电线	台区名:杨士岗社区1机井	80	75.25%	0.75	0.75				-51.36%
18459	辽中	冷子堡	冷子堡变91348金山线	冷前村杜林贵鱼池机井2台	100	53.60%	0.54	0.54				-50.78%
18460	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	华润崑崙御一期1箱式变电站2配电变压器	400	58.00%	1	1		是	2025年12月	-38.67%
18461	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线169右18变台	50	62.00%	0.62	0.62				-38.89%
18462	苏家屯	施官变	施官变60184施丹线	华府丹郡19号小区变电站201配电变压器	800	57.75%	1	1				-41.92%
18463	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深于老虎分5	180	10.00%	0	0				-87.30%
18464	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线商业1考核	30	86.50%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.43%
18465	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分7右支3变压器	100	45.60%	0.46	0.46				-48.39%
18466	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	东环堤脚街综合一台(2022微)	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	6.13%
18467	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线忙前大棚南区	400	19.20%	0.19	0.19				-51.83%
18468	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院3变电站1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-41.65%
18469	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分7右05	315	37.71%	0.38	0.38				-40.63%
18470	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府3号变电站1号配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	25.51%
18471	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北于70右9右1柱上变压器	100	50.00%	1	1		是	2025年12月	-47.09%
18472	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线18左2变台	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	13.86%
18473	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子西大棚台	200	5.00%	0.05	0.05				-92.28%
18474	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	光明苑A1变电站201变压器	630	13.71%	0.14	0.14				-35.94%
18475	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	帝景花园2变电站1变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-5.94%
18476	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	文城分10右1右1	200	22.20%	0.22	0.22				-39.44%
18477	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分北山支6	200	45.00%	0	0		是	2026年5月	-36.93%
18478	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春五期C、D区3变电站202变压器	400	19.60%	0.20	0.20				-42.99%
18479	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马耳山分50右4左1-1右1	400	0.90%	0.01	0.01				0.00%
18480	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干三组分22变台	200	25.90%	0.26	0.26				-42.00%
18481	辽中	金山变	金山变45566金冷线	同合村南照明(煤改洁)	400	12.90%	0.13	0.13				13.08%
18482	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分114	200	81.60%	0.82	0.82	2024年9月			-37.43%
18483	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变1变压器	630	80.32%	0.80	0.80	2025年2月			-53.23%
18484	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	城央华墅1号变电站2号配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2027年12月	-22.21%
18485	和平	市府变	市府变554东森线	东森3变电站1主变	800	25.88%	0	0				-41.00%
18486	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分91右2+1变台	200	37.20%	0.37	0.37				-39.56%
18487	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地3箱变1变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	3.86%
18488	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地5箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	2.19%
18489	和平	青年变	青年变342青胜线	北四经分9右4	400	50.50%	1	1		是	2025年10月	-40.35%
18490	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线王爷陵支老大棚几8	200	5.10%	0.05	0.05				100.00%
18491	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷3变电站1变压器	630	7.37%	0.07	0.07				-43.89%
18492	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司3箱式变电站配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-33.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18493	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园33号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	21.27%	0	0				-33.20%
18494	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期1号箱式变电站2号配电变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-47.24%
18495	东陵	水家变	水孙乙线	建大新家园5箱变202间隔配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-52.55%
18496	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区2变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	19.57%
18497	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居5箱变1变压器	500	29.44%	0.29	0.29				-41.04%
18498	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚于57右11右5	400	9.00%	0.09	0.09				15.35%
18499	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城5变电站2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
18500	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李砖分万牧养殖场支2	200	31.20%	0.31	0.31				90.25%
18501	和平	青年变	青年变342青胜线	群芳202间隔配电变压器	800	15.25%	0	0				0.00%
18502	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分河套支8左11变台	100	41.60%	0.42	0.42				-47.76%
18503	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线三岔南支05	200	41.55%	0.42	0.42				8.28%
18504	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期1变电站1变压器	500	40.00%	0	0		是	2027年12月	-40.87%
18505	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站1变压器	630	8.89%	0	0		是	2027年12月	-41.93%
18506	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期2箱式变电站1配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-46.18%
18507	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分43左3左2	400	40.50%	0.41	0.41				100.00%
18508	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
18509	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	水木康桥2号箱变变压器配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
18510	皇姑	道义变	10kV道旺甲线15262线	道旺甲线20左4右5柱上变压器	200	4.00%	0	0		是	2025年12月	-75.10%
18511	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左7左11柱上变压器	315	11.94%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
18512	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线东五分27	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-49.30%
18513	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干38右4-1	200	100.50%	1	1	2023年1月	是	2026年5月	-28.68%
18514	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	陵东变160陵望甲线鸭绿江分18右3柱上变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
18515	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线41左3	630	49.37%	0.49	0.49				-40.38%
18516	沈河	粮仓变	粮仓变546粮木甲线	方北干河道分23公变	400	57.20%	0.57	0.57				-44.17%
18517	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分8左3	200	76.50%	1	1		是	2026年12月	-39.70%
18518	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线39右7	200	18.00%	0	0				-38.04%
18519	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干13公变	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-37.02%
18520	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左1右3	200	25.50%	0	0				-29.71%
18521	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	怒江变250怒陵线怒含干9柱上变压器	250	33.28%	0.33	0.33				-84.83%
18522	和平	广州变	广州变472二纬乙线	二纬乙线17	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18523	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线5	315	82.54%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-41.70%
18524	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线2左1	315	35.81%	0	0				-41.90%
18525	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分17	200	30.50%	0	0				-46.27%
18526	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线25左11变台	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
18527	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之9柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-65.23%
18528	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	宁山路箱变1	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
18529	和平	展览变	展览变866展科甲线	中医一次1#主变	315	46.86%	0	0				-46.23%
18530	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北1变电站3号高压柜2主变	400	58.00%	0.58	0.58				-43.36%
18531	大东	望花变	望花变70242上园乙线	卉盛花园1箱变2站内变压器	630	24.00%	0	0				-42.94%
18532	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	辽大二部箱式变电站1	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
18533	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城1变电站2变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
18534	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山3箱变1变压器	630	67.94%	0.68	0.68				-41.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18535	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区8变电站202	630	24.13%	0.24	0.24				-44.69%
18536	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村2变电站202变压器	630	57.78%	1	1		是	2028年12月	-35.85%
18537	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	金鹏雅居2变电站201柜	630	20.95%	0.21	0.21				-42.19%
18538	和平	和平变	和平变148和铁甲线	豪隆世家变电站201间隔变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-51.44%
18539	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	城中箱变1变压器	630	26.41%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
18540	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	佳园箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18541	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年6月	-32.12%
18542	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	榆荫变电站2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年6月	-45.30%
18543	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园3箱变1	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
18544	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富1配电站201	630	52.06%	0.52	0.52				-44.62%
18545	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光2箱变2站内变压器	500	26.00%	0	0				-47.01%
18546	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	铁西二小区变电站201	630	50.29%	0.50	0.50				-42.92%
18547	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区14变电站201柜	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	-36.94%
18548	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天5箱变(单)	630	26.67%	0	0				-52.63%
18549	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
18550	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区21箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
18551	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	YHG 下深线130#柱上变压器	100	42.60%	0	0				-87.33%
18552	和平	和平变	和平变166同南甲线	同泽南分13检察院201间隔配电变压器	630	39.62%	0.40	0.40				-33.75%
18553	于洪	得胜变	得山线95478	万熹绿景1变电站1变压器	630	42.92%	0	0				-38.84%
18554	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园自维箱变201间隔配电变压器	400	15.75%	0	0		是		-40.57%
18555	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士照明	160	74.69%	0.75	0.75				-35.15%
18556	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干104变台	400	71.40%	1	1		是	2025年12月	-41.39%
18557	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干43右2变压器	100	55.80%	1	1		是	2025年12月	-36.45%
18558	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊8号变电站1变压器	630	49.90%	0	0				-42.45%
18559	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	浑河一区2变电站2变压器	630	83.81%	0.84	0.84	2022年12月			-42.81%
18560	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子大岗分2杆变台	200	123.60%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-14.09%
18561	于洪	得胜变	得山线95478	青城3站房1变压器	630	44.19%	0	0				-34.85%
18562	和平	花园变	花园变752花南甲线	科普2河畔小区1201间隔配电变压器	800	39.00%	0.39	0.39				-39.61%
18563	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村大棚	200	71.10%	1	1		是	2025年12月	-72.40%
18564	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房六组照明	100	40.40%	0.40	0.40				-36.75%
18565	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线高楼分23右2	200	106.50%	1	1	2022年12月	是	2026年	-29.59%
18566	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台西余村优奇冷库公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18567	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨花牛唐志刚畜禽养殖公变台区	200	19.50%	0.20	0.20				0.00%
18568	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期1变压器	630	65.40%	0.65	0.65				-42.13%
18569	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站2变压器	500	31.68%	0	0				-42.60%
18570	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶货栈台	315	17.46%	0.17	0.17				-44.82%
18571	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线34左1变台	200	27.50%	0.28	0.28				-34.83%
18572	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司3箱变配电变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-37.69%
18573	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线65左3	400	51.25%	1	1				-49.07%
18574	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线30左15变台	200	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
18575	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变2变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-41.39%
18576	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座4箱变2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-44.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18577	东陵	农大变	农首线	双珑原著二期2变电站1变压器	800	9.90%	0.10	0.10				100.00%
18578	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村四、五组	100	97.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-45.17%
18579	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	民强箱变B站内变压器	630	46.35%	0.46	0.46				-33.20%
18580	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	尚品中央公馆2箱变1站内变压器	630	29.33%	0.29	0.29				-38.40%
18581	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜电分34+1左7	100	5.40%	0	0				0.64%
18582	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯7箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-38.52%
18583	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线大冷大棚16	80	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18584	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73左13右1	400	124.75%	1	1	2024年9月	是	2027年	49.14%
18585	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余中台	100	91.60%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-34.17%
18586	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	中海康城一期2变电站2号配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2027年12月	6.80%
18587	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子村几03	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
18588	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分35右12	200	40.40%	0	0		是	2027年	-31.77%
18589	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线良种场分机井支6	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18590	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分26(团山子中台)	100	32.80%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
18591	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线东于三组	200	45.30%	0.45	0.45				-51.83%
18592	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号1变电站2配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
18593	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强二期2-1分建2201配电变压器	630	12.70%	0	0				0.00%
18594	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朝阳三队支016	200	122.70%	1	1	2025年6月			-36.14%
18595	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线朱坨子支010	200	35.10%	0.35	0.35				-35.99%
18596	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区11变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
18597	大东	沈海变	沈海变80366东建甲线	万科蓝山4箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-40.77%
18598	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨6灯(2021微)	315	19.05%	0.19	0.19				-15.67%
18599	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站201变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-36.03%
18600	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期7变压器	630	54.29%	0.54	0.54				-40.32%
18601	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期4箱式变电站201配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-42.04%
18602	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家中台分支003	200	54.81%	1	1				-19.55%
18603	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分16左7	400	16.20%	0	0		是		-2.74%
18604	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站4变压器	800	8.70%	0.09	0.09				-46.87%
18605	东陵	杨官变	杨古线	紫提东郡八期1变电站2号变压器	800	23.70%	0	0		是	2026年12月	65.39%
18606	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
18607	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区2变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
18608	开发	洞庭变	洞庭变55765未来线	益格风情湾小区3变电站1变压器	500	24.48%	0.24	0.24				-44.60%
18609	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲干前康照明支4右1柱上变压器	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-31.10%
18610	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	菱角泡西台新台(仅换变压器)	100	60.90%	0.61	0.61				15.68%
18611	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	闵家一组照明(2021微)	400	34.50%	0.35	0.35				-136.45%
18612	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都1号变电站202配电变压器	630	40.38%	0	0				-43.34%
18613	新民	陶屯变	陶屯变30840东蛇线	东蛇线60+1左5变台	400	12.00%	0.12	0.12				-35.17%
18614	新民	张屯变	张屯变1407代家线	张屯变407代家线代家干79左6变台	200	59.25%	1	1		是	2025年12月	-39.49%
18615	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上3变电站箱变1变压器	630	13.33%	0	0				66.73%
18616	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝G区3号箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-36.90%
18617	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润新凯旋2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	13.42%
18618	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	顶盛国际4号变电站201配电变压器	800	55.00%	1	1				-39.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18619	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站1变压器	800	32.25%	0.32	0.32				-43.91%
18620	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线前河信支03	200	40.80%	0.41	0.41				-40.66%
18621	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-1号箱变配电变压器	400	66.50%	1	1		是	2027年12月	36.89%
18622	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期5变电站2变压器	500	38.00%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
18623	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线苗圃分9左3柱上变压器	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-444.00%
18624	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	御康府自然城小区2箱变202间隔配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2026年12月	7.09%
18625	大东	望花变	望花变70258望北甲线	沈阳大学3箱变2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-44.26%
18626	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福干38加1	400	89.10%	1	1	2024年6月			16.22%
18627	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	肖北养殖分一台	315	73.52%	0.74	0.74				100.00%
18628	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水分线	分水分线33左1右1变台	100	89.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-33.78%
18629	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线60变台	200	72.00%	0.72	0.72				-48.27%
18630	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线73左6变台	200	75.00%	0.75	0.75				-49.03%
18631	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站202配电变压器	500	23.20%	0.23	0.23				-45.01%
18632	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡5箱式变电站2配电变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
18633	新民	南窑变	南窑变3570世纪甲线	世纪甲线佛岗分23变台	400	24.15%	0.24	0.24				-32.99%
18634	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村19机井	100	45.20%	0	0		是	2025年10月	-43.40%
18635	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线3左2左2	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-37.68%
18636	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑9变电站202间隔配电变压器	630	46.19%	0.46	0.46				-39.41%
18637	辽中	金山变	金山变45564金长线	北长村1机井	50	52.40%	0.52	0.52				-52.26%
18638	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分双山子支32变台	200	28.20%	0.28	0.28				-34.56%
18639	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地5号台区	400	55.20%	1	1		是	2025年11月	-37.73%
18640	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山大线沈双分46右8	200	22.50%	0	0				-17.79%
18641	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线姜家一组照明新	200	27.60%	0.28	0.28				0.00%
18642	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区1变电站1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-42.41%
18643	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干马头分20右11左3	200	14.10%	0.14	0.14				-28.71%
18644	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦1变电站201配电变压器	315	16.83%	0.17	0.17				-45.82%
18645	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分41+1右1	200	11.40%	0	0				-27.05%
18646	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站1配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-37.14%
18647	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑一期1箱式变电站2配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
18648	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	泡沿分28+1左1	200	1.80%	0.02	0.02				-48.41%
18649	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	解放村2分台	400	27.60%	0.28	0.28				0.00%
18650	开发	宁官变	宁官变95072宁中乙线	丽水金阳小区11变电站1变压器	400	22.13%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
18651	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变142田义甲线台北分14左2柱上变压器	400	60.90%	1	1		是	2025年12月	-46.46%
18652	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	万寿干南寺里分17+1右1公变	315	40.95%	0.41	0.41				-38.70%
18653	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干24左3+1柱上变压器	400	56.70%	1	1		是	2026年12月	-42.06%
18654	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际二期1号变电站2变压器	630	18.03%	0	0		是	2027年12月	-43.98%
18655	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京府4变电站202配电变压器	800	17.40%	0.17	0.17				83.10%
18656	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际2箱变2配电变压器	400	5.70%	0	0				100.00%
18657	法库	果子园	果子园变418果府线	10kV果府线爱心分碎石厂支6	200	24.00%	0.24	0.24				16.86%
18658	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线下三道沟分023	200	75.36%	1	1				-24.21%
18659	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线山大线124	200	0.00%	0	0				-24.33%
18660	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	三七分19左4变台	200	33.90%	0.34	0.34				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18661	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠花园二期2局维变202配电变压器	800	14.50%	0	0		是	2026年12月	-31.57%
18662	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城22号变电站201配电变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-38.67%
18663	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家线84+1右2变台	200	21.30%	0.21	0.21				13.67%
18664	铁西	重工变	重工变10868城水线	万科润园一期1变电站2号变压器	315	73.33%	0.73	0.73				-42.45%
18665	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北干小什北分2加2	400	6.30%	0.06	0.06				0.00%
18666	于洪	双树变	双南乙线	光辉变815光水线新义村东照明	400	129.90%	1	1	2025年6月			-34.56%
18667	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	城市之光2箱变1变压器	630	31.75%	0	0				-39.91%
18668	苏家屯	夹河变	夹河变50750夹商线	恒大大境2号变电站201间隔（夹商线）配电变压器	630	6.03%	0	0				100.00%
18669	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队住宅箱式变电站1配电变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
18670	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	闸上乙线闸上干6左2柱上变压器	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-10.69%
18671	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线西大林北台	80	73.00%	0.73	0.73				-48.18%
18672	铁西	劝工变	劝工变20080劝南乙线	万和丽景3变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18673	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期4变电站2配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
18674	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线153代家分13左2柱上变压器	200	10.80%	0.11	0.11				-28.10%
18675	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七4变电站（单）	400	21.00%	0	0				-2.87%
18676	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园1号变电站1号变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-43.68%
18677	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄前线新台子分96左支01	315	25.14%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
18678	铁西	历工变	历工变10474富海线	其仕亚美利加二期2变电站2变电站	500	26.40%	0	0		是	2028年12月	-44.61%
18679	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	山林变550林西线达连支48右11	200	38.00%	0.38	0.38				-29.07%
18680	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑2箱式变电站2配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
18681	东陵	麦子屯	麦孙线	水孙甲干126+1王宝分6+1左1	100	30.75%	0.31	0.31				-32.17%
18682	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡10组照明	200	24.90%	0.25	0.25				-41.84%
18683	辽中	航辽变	航辽变90172文华线	文华住宅北台1变压器	500	65.76%	0.66	0.66				-40.51%
18684	皇姑	崇山变	崇山变10255岐山甲线	岐山干5右4+1柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-31.18%
18685	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	站前干56右4-1	160	88.44%	0.88	0.88	2024年6月			-37.37%
18686	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	安居甲线安居干35右8之2	315	42.22%	0.42	0.42				-45.06%
18687	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干61+2公变	315	67.81%	0.68	0.68				-45.80%
18688	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分6+1公变	315	14.29%	0.14	0.14				-46.76%
18689	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西甲线前陵卜分3	400	41.70%	0.42	0.42				-30.31%
18690	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干实久分7	315	70.48%	1	1		是	2028年12月	-43.76%
18691	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	陵北干瓦窑分20右8之2柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
18692	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	东塔甲线东塔干27右5	315	67.94%	0.68	0.68				-44.28%
18693	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分15右1柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-68.38%
18694	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	欧亚变266平罗乙线平罗干43柱上变压器	100	78.00%	1	1		是	2025年12月	-17.11%
18695	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期1箱变1号变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-39.85%
18696	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	御路家园1箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-38.36%
18697	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝3箱变1号变	630	44.76%	0.45	0.45				-47.58%
18698	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝7箱变1号变	630	64.76%	0.65	0.65				-42.98%
18699	和平	三好变	三好变148科技甲线	宏达一次变1#主变	500	57.60%	0.58	0.58				-44.07%
18700	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑1箱变2站内变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-39.46%
18701	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙13箱变2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-42.66%
18702	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-47.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18703	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区6变电站2变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-41.10%
18704	沈河	万柳变	万柳变256五爱甲线	通天2箱变1变压器	630	43.24%	0.43	0.43				-38.13%
18705	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙溪园1箱变2变	630	28.57%	0.29	0.29				-39.41%
18706	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	民富1变电站1变压器	630	57.46%	1	1		是	2026年12月	-39.81%
18707	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	荣光1变电站1变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
18708	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城3箱变2变压器	630	14.92%	0	0				-48.10%
18709	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工嘉富4变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18710	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	MOT0新城配电站2变压器	800	16.50%	0.17	0.17				-43.44%
18711	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	南京街119号主变	400	42.75%	0	0				-43.35%
18712	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	东祥箱变2变	400	41.70%	0.42	0.42				-43.34%
18713	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	国源新村2箱变1号变	500	24.00%	0.24	0.24				-40.37%
18714	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分61变台	200	29.90%	0.30	0.30				-31.46%
18715	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线大坨子3灯（新）	400	20.40%	0.20	0.20				-1.32%
18716	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干128右3变台	200	118.60%	1	1	2025年6月			-21.86%
18717	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线满东棚菜东	80	41.25%	0.41	0.41				-40.07%
18718	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站202配电变压器	800	13.25%	0	0				-40.60%
18719	于洪	兰台变	兰张线	和谐2期4站房1变压器	500	16.32%	0.16	0.16				-40.62%
18720	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十五号(微)	400	59.70%	0.60	0.60				53.28%
18721	大东	小东变	小东变80162大华线	珠林1小区箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.98%
18722	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分卜干沟支8右5左2变台	200	28.00%	0.28	0.28				-43.48%
18723	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区1箱变1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-14.94%
18724	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	西城晶典变电站配电变压器2公变	800	19.50%	0	0		是	2028年12月	-41.98%
18725	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景5箱变（单）	630	15.56%	0	0				-38.42%
18726	大东	沈海变	沈海变80382偃城线	东方偃城14箱变1变压器	500	38.00%	0	0				-31.96%
18727	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿大城印象都荟1箱式变电站1配电变压器	630	77.33%	0.77	0.77				-31.55%
18728	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	汇景华庭1变电站2变压器	800	11.40%	0.11	0.11				8.34%
18729	和平	青年变	青年变342青胜线	南四经分12(蓝田)201间隔配电变压器	160	40.50%	0	0		是	2025年10月	-51.02%
18730	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅2号变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
18731	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线前鲍屯分19	315	121.90%	1	1	2025年6月			-27.96%
18732	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	庙台山东台	200	31.40%	0.31	0.31				-28.71%
18733	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲2号变电站1号变压器	800	9.30%	0	0				-48.11%
18734	于洪	得胜变	得胜变95450得富线	滨河B区4站房1变压器	630	14.22%	0.14	0.14				-37.40%
18735	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分72左17	100	0.00%	0	0				0.00%
18736	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分10(泥沟村C台)	50	36.00%	0	0		是	2026年12月	-38.06%
18737	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园二期1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18738	于洪	化学变	化开乙线	四台子一期小区1箱变2配电变压器	800	16.50%	0	0				20.43%
18739	于洪	平罗变	平辛线	小微东二台村3号台	200	45.60%	0	0				-39.43%
18740	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线仓库分55右01	160	27.25%	0	0		是	2025年	-35.53%
18741	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫乙线陵卫干31左4左1柱上变压器	400	16.50%	0	0				-39.62%
18742	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之11+1柱上变压器	315	65.40%	1	1		是	2025年12月	-31.95%
18743	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府4配变站201配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				9.76%
18744	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	YHG 平罗干40号柱上变压器	200	66.00%	1	1		是	2025年12月	-37.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18745	沈北	道义变	道义变15270纺校线	沈阳唐轩公馆12变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
18746	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友大棚台分支10	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
18747	法库	宝山变	法镇二线	生产资料箱变配电变压器	500	18.24%	0.18	0.18				-38.89%
18748	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线街里分30变台	200	75.60%	0.76	0.76				6.56%
18749	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18750	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西1台区	100	99.60%	1	1	2022年12月	是	2025年	-42.81%
18751	于洪	曹家变	曹漠线	曹家变668曹漠线漠家村西2台区	160	17.25%	0.17	0.17				-77.20%
18752	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村综合一台(2023微)	400	45.00%	0.45	0.45				29.13%
18753	和平	方型变	方型变470望湖乙线	望湖乙线10	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
18754	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线武器库分7	200	4.50%	0	0				100.00%
18755	铁西	应昌变	应昌变20582应五乙线	华润置地广场北区1变电站202变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
18756	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑1箱变201间隔配电变压器	400	36.38%	0	0		是	2026年12月	-45.86%
18757	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑4箱变202间隔配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	-45.07%
18758	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分25柱上变压器	630	66.03%	1	1		是	2025年12月	-46.10%
18759	和平	青年变	青年变364青文线	青文线20	315	46.03%	0	0				-48.15%
18760	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站2号变压器	630	98.67%	1	1	2023年9月	是	2027年	-40.51%
18761	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2站房2变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-37.09%
18762	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊9号变电站1变压器	500	50.80%	1	1				-42.89%
18763	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期5箱式变电站2配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
18764	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	玉良支8左3变压器	100	42.90%	0.43	0.43				-57.84%
18765	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城四期2箱式变电站2配电变压器	400	66.80%	1	1		是	2025年12月	-26.41%
18766	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景4箱式变电站2配电变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
18767	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座6箱变2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18768	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左25	200	18.00%	0.18	0.18				1.11%
18769	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区3变电站2变压器	800	21.00%	0.21	0.21				18.17%
18770	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十七号变电站202配电变压器	630	62.86%	1	1				-38.87%
18771	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线郭家东台支04	100	59.20%	0.59	0.59				-36.00%
18772	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式-沈阳宏晏气体有限公司-财落172	200	0.00%	0	0				0.00%
18773	于洪	大兴变	兴古线	三供一业龙头村新1号台	200	8.10%	0.08	0.08				-26.37%
18774	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干国公寨分46右6柱上变压器	400	75.30%	1	1		是	2026年12月	-33.65%
18775	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	城东乙干32左3变台	400	45.50%	0.46	0.46				10.65%
18776	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园5变电站2变压器	630	17.46%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
18777	法库	双台子	双台子变045双四线	前四家子水利分	100	74.80%	0.75	0.75				-37.15%
18778	沈北	道义变	道义变地铁线	道义变270纺校线辽宁省直建设集团有限公司2	500	21.44%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
18779	和平	广州变	广州变464广太乙线	沈铁家园2小区变电站201乙配电变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-40.42%
18780	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡2箱式变电站1配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	26.13%
18781	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家分006	400	36.30%	0	0		是	2026年5月	-31.31%
18782	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线粮库分01	400	49.50%	0.50	0.50				-25.59%
18783	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区1变电站1变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
18784	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	三粮库2箱变2变压器	630	30.98%	0.31	0.31				-41.63%
18785	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居11号变电站201间隔配电变压器	800	19.88%	0	0				-39.89%
18786	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线提水分10左支1	200	40.80%	0.41	0.41				-35.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18787	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	付家屯北台照明（新）	400	35.40%	0.35	0.35				0.00%
18788	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线四方台付连群照明	80	146.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
18789	东陵	农大变	农首线	实验厂小区箱变配电变压器	500	81.20%	0.81	0.81	2025年6月			100.00%
18790	新民	新民变	新民变30162营东线	新华家园1变电站2变压器	315	21.59%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
18791	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干北王岗子分88左15变台	200	45.75%	0.46	0.46				-43.65%
18792	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	苏北变380南站乙线南站干46	315	42.54%	0	0				-49.08%
18793	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾4变电站2变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
18794	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干141左16	100	18.90%	0	0		是	2027年	-54.41%
18795	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干154左14右15左5	80	73.50%	1	1		是	2027年	-42.68%
18796	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干156左7左11	100	55.00%	0.55	0.55				-42.44%
18797	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分50左8+1左2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18798	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干60左1	200	21.90%	0.22	0.22				-32.58%
18799	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	美的瀚堂3箱式变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	23.62%
18800	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线聂力北台支03	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.87%
18801	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期2201配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.62%
18802	皇姑	文北变	文北变70450文青线	名仕经典一期2箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-0.23%
18803	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分053	200	75.75%	0.76	0.76				-28.24%
18804	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变3变压器	315	70.48%	0.70	0.70				-52.89%
18805	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北干初中分41左6变台	200	38.40%	0.38	0.38				-49.42%
18806	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线尚屯分5	200	34.50%	0	0		是	2025年11月	13.52%
18807	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线82左1变台	200	21.90%	0.22	0.22				5.40%
18808	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分8+1柱上变压器	400	90.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-18.33%
18809	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城3箱变2变压器	630	13.65%	0	0				-44.23%
18810	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变2变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-40.60%
18811	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区1变电站1变压器	400	42.38%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
18812	于洪	范屯变	范古线	爱国村中台2台区	315	50.48%	1	1		是	2025年8月	-32.58%
18813	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-28.20%
18814	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	10kV南环乙线西沟支采摘园甲5	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18815	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	欢乐人家2箱变2变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-41.74%
18816	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线李南分03	200	27.50%	0.28	0.28				-31.95%
18817	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	光辉变814光北线鲜丰村内台	100	41.34%	0.41	0.41				-44.38%
18818	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线110（戴荒地前屯新南台）	200	39.00%	0.39	0.39				100.00%
18819	于洪	光辉变	光东线	小微后集体北2号台	400	30.00%	0.30	0.30				13.59%
18820	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站2变压器	630	29.05%	0.29	0.29				-40.42%
18821	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干36右13左7变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	20.67%
18822	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵1队台	200	35.00%	0.35	0.35				-13.58%
18823	大东	望花变	望花变70258望北甲线	联合2小区2站内变压器	315	27.94%	0.28	0.28				-44.73%
18824	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	南刚分10右1	200	110.70%	1	1	2022年12月	是	2027年	0.00%
18825	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线50	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	10.68%
18826	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左9加1右4	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	20.21%
18827	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲干71左5右1变压器	315	100.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-33.79%
18828	辽中	四方台	四方台变91158农场线	四方台变091农场线八音台北台菜棚nz	100	108.00%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-39.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18829	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线草库分3左4柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-35.43%
18830	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸4箱式变电站1配电变压器	500	81.60%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-140.61%
18831	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路干怡园分15加1	400	64.75%	1	1				-39.96%
18832	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	苏北变356浑河乙线浑河乙线015	100	48.00%	0	0		是	2026年	-59.17%
18833	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干9柱上变压器	100	53.60%	1	1		是	2025年12月	-45.25%
18834	铁西	齐贤变	齐贤变55446十路甲线	十路甲线齐十干5左5变压器	315	67.94%	1	1		是	2028年12月	-42.22%
18835	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵东变162陵望乙线鸭绿江分11左3柱上变压器	250	54.08%	1	1		是	2025年12月	-41.71%
18836	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分6公变	315	23.62%	0.24	0.24				-35.87%
18837	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	景星干景八分13左2	315	45.08%	0.45	0.45				-50.26%
18838	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干27公变	315	43.81%	0	0		是	2026年12月	-44.51%
18839	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干阳光分18左12变压器	315	31.75%	0.32	0.32				-91.38%
18840	皇姑	望花变	望花变70248陵东甲线	望花变148陵东甲线轻工分13右2柱上变压器	315	3.49%	0	0		是	2025年12月	-21.04%
18841	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之12柱上变压器	200	127.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-43.91%
18842	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	富山三期2箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
18843	和平	方型变	方型变438方文乙线	中润科技城2主变	800	12.90%	0.13	0.13				-38.00%
18844	大东	小东变	小东变80162大华线	大华水岸府邸4箱变2变压器	630	64.76%	1	1				-35.92%
18845	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代2箱变1号变	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
18846	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城6箱变1变压器	800	24.38%	0.24	0.24				-45.45%
18847	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	下坎子新2箱变1号变	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
18848	铁西	工农变	工农变55578工北线	铁西教师新村变电站201柜	630	47.94%	0.48	0.48				-38.68%
18849	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站201柜	630	21.27%	0.21	0.21				-38.81%
18850	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	北三中路职工住宅小区变电站202柜	500	24.00%	0.24	0.24				-42.02%
18851	和平	方型变	方型变426宁波甲线	沈铁南八1主变	500	33.60%	0	0				-50.04%
18852	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光5变电站1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-43.55%
18853	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变1变压器	630	16.38%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
18854	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园2箱变2变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-40.73%
18855	和平	市府变	市府变566总站乙线	西塔31主变	1000	53.60%	1	1		是	2027年12月	-31.70%
18856	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变1变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-39.98%
18857	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友2箱变2变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-40.75%
18858	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙1箱变2站内变压器	630	10.16%	0	0				-44.23%
18859	和平	方型变	方型变498望湖甲线	2主变供电处	630	9.84%	0	0				-40.40%
18860	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变1变压器	400	18.25%	0.18	0.18				-47.78%
18861	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-47.11%
18862	铁西	历工变	历工变10456黎明线	黎明西部风情1变电站201柜	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-39.70%
18863	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	克俭2箱变1	630	22.86%	0.23	0.23				-22.97%
18864	和平	市府变	市府变582北市乙线	宾翠2主变	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-64.79%
18865	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	南十二路1变电站201	315	117.33%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-43.16%
18866	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	桐杉家园箱变2	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
18867	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园2变电站201柜	630	16.19%	0	0		是	2028年12月	-44.01%
18868	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线朱家岗大棚	50	74.00%	1	1		是	2025年11月	-56.50%
18869	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	中瑞府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	23.45%
18870	于洪	化学变	化东乙线	京西祥云4变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18871	和平	市府变	市府变588皇寺甲线	北市家园4变电站201配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18872	苏家屯	前显变	前显变278前地线	锦麟誉3号变电站201间隔（前地线）配电变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
18873	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城11号变电站201配电变压器	630	41.27%	0	0				-41.84%
18874	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干178右2变台	200	12.60%	0.13	0.13				-21.62%
18875	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城4变电站1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18876	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	江南时代3号变电站201间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-40.11%
18877	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	文台苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-8.35%
18878	和平	青年变	青年变368青二线	八经干48中华园公寓201间隔配电变压器	500	38.80%	0	0				-36.09%
18879	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	维华商业广场小区变电站201配电变压器	500	56.00%	1	1				-34.31%
18880	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园1箱变2变压器	630	13.49%	0.13	0.13				-40.05%
18881	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线还阳树支023	30	53.50%	1	1		是	2026年5月	-75.08%
18882	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑6号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-45.65%
18883	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-40.75%
18884	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线67	50	102.00%	1	1	2024年12月	是	2026年	-39.75%
18885	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东一台支04	200	38.10%	0.38	0.38				-28.67%
18886	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)2站房1变压器	630	34.67%	0.35	0.35				-39.74%
18887	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线北王岗子分114变台	200	28.20%	0.28	0.28				-39.38%
18888	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期1箱式变电站1配电变压器	800	79.88%	1	1		是	2025年12月	-22.45%
18889	于洪	平罗变	平雅线	观莲雅居2站房1变压器	315	98.41%	1	1	2024年12月			12.95%
18890	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变201变压器	400	61.80%	1	1		是	2028年12月	-41.43%
18891	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	北官线103右1	250	80.96%	1	1	2025年2月			-51.07%
18892	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线5右4+1	315	28.57%	0	0				-44.05%
18893	康平	城南变	城南变2514铸造线	九组新台支4	100	90.30%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-1.71%
18894	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖乙线林校分20左7	180	38.89%	0	0		是	2026年	-42.47%
18895	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内干31右1变压器	200	87.00%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-33.69%
18896	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区2变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0				0.00%
18897	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	兴工农贸小区变电站202变压器	250	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18898	东陵	李相变	郝义线	郝义线郝义干9旭龙分7柱上变压器	200	69.00%	1	1		是	2026年12月	-33.71%
18899	康平	郝官变	郝官变8704三台子线	三台子线大棚支线1	50	53.40%	0.53	0.53				-20.82%
18900	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支46左2柱上变压器	200	29.70%	0.30	0.30				-24.54%
18901	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左5右2	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-47.06%
18902	和平	市府变	市府变564总站甲线	65-2号箱变配电变压器	400	18.50%	0	0		是	2027年12月	38.16%
18903	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支43右23左2	100	53.10%	0.53	0.53				-99.77%
18904	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语7箱变202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18905	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线126右22	100	14.70%	0	0				50.72%
18906	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱2号变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-43.66%
18907	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期2变电站202间隔配电变压器	1000	26.80%	0.27	0.27				-39.88%
18908	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支28	100	53.60%	0.54	0.54				-65.59%
18909	辽中	金山变	金山变45566金冷线	黄西村综合一台（微）	500	51.60%	0.52	0.52				-41.93%
18910	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）5箱式变电站2号变压器	630	28.95%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
18911	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑3箱变2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
18912	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都17号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	630	16.83%	0	0				38.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18913	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期1变电站2号配电变压器	800	19.75%	0	0		是	2027年12月	-38.56%
18914	法库	新依变	依三线	10kV依三线二台子分李房申支朱千堡几28	200	55.80%	1	1		是	2025年12月	6.11%
18915	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线棉花支10右2右1柱上变压器	200	64.80%	1	1		是	2026年12月	-29.40%
18916	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟8变电站1变压器	800	33.00%	0	0				-31.80%
18917	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	八家子3栋楼柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
18918	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城2箱变201配电变压器	630	42.67%	0.43	0.43				-38.66%
18919	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	金桔园小区箱式变电站1号变压器	400	34.50%	0	0				27.37%
18920	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城10变电站1变压器	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
18921	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅7变电站1变压器	400	26.40%	0	0				-45.55%
18922	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际3号变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0				-43.27%
18923	新民	查牛变	查牛变31344安福线	加拿大郡4变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
18924	和平	青年变	青年变342青胜线	青胜线5	400	50.75%	1	1				-36.76%
18925	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	茨榆坨鑫家福门窗公变台区	200	12.90%	0	0				0.00%
18926	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城二期箱变201间隔配电变压器	800	58.50%	1	1		是	2025年12月	-26.72%
18927	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后分5	315	30.16%	0.30	0.30				-39.03%
18928	于洪	东民变	东民线	东民变343东民线东民4台区	250	43.52%	0.44	0.44				-44.70%
18929	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分14左12左1变台	200	23.10%	0.23	0.23				0.00%
18930	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
18931	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	丁香水岸二期4箱式变电站配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
18932	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营1主变	400	70.00%	1	1		是	2027年12月	-41.36%
18933	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	凤祥市场变电站1号变压器	400	106.50%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	18.29%
18934	和平	青年变	青年变342青胜线	群芳201间隔配电变压器	800	30.00%	0	0				0.00%
18935	苏家屯	山庄变	山庄变5020山姜线	山姜干68右1	200	24.00%	0	0				-36.24%
18936	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	金地檀府四期小区变电站2变压器	630	66.35%	0.66	0.66				-39.37%
18937	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变2变压器	630	21.75%	0	0		是	2026年12月	-38.68%
18938	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分崔家屯西几线8+1（崔家屯西台）	200	32.29%	0	0				-24.77%
18939	铁西	历工变	历工变10470历华线	鑫丰雍景豪城南区5变电站201间隔配电变压器	630	70.16%	1	1		是	2028年12月	-40.09%
18940	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖北村增秋电焊公变台区	200	18.60%	0	0				100.00%
18941	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台南台g（2022微）	200	93.60%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-34.06%
18942	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	志新里箱变201配电变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-4.79%
18943	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线林场支048	100	38.55%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
18944	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区1变电站1变压器	500	54.00%	1	1		是	2025年12月	-45.00%
18945	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下9变电站1变	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-15.85%
18946	铁西	滑翔变	滑翔变20282翔万甲线	万达公寓3变电站201变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-41.28%
18947	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	火石岗村综合一台	200	57.30%	0.57	0.57				-73.19%
18948	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居14号变电站202间隔配电变压器	800	40.50%	0	0				-16.06%
18949	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	王秀分56左1	200	25.50%	0.26	0.26				0.00%
18950	苏家屯	雪松变	雪松变568松南甲线	松南甲线109左11左5之1左2	400	80.10%	0.80	0.80	2024年6月	是	2026年	4.50%
18951	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站2配电变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
18952	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变201配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-39.70%
18953	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18954	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	官大分62右20	250	67.20%	1	1		是	2027年	-32.43%
18955	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城C区1号箱式变电站2号变压器	630	32.62%	0.33	0.33				-39.59%
18956	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	爱丽家园2号变电站1号变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-43.22%
18957	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站1变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-35.50%
18958	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	美域天成二期3变电站2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-33.89%
18959	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城二期4变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-33.24%
18960	沈北	大志变	大志变70564志西线	朱尔变352朱尔线木匠分10	200	20.55%	0	0		是	2026年12月	-80.48%
18961	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	前当堡变305太平线太平线茨林分32左9变台	100	34.20%	0.34	0.34				-46.25%
18962	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	陈相变438吴家线桃木分27左03	100	51.00%	0.51	0.51				-37.83%
18963	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局1#2主变	630	12.86%	0.13	0.13				-38.99%
18964	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分29右1变台	200	43.05%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
18965	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍1变电站2变压器配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
18966	法库	新依变	依戴线	10KV依戴线花牛堡一分3+1(花牛堡东二新北)	200	36.00%	0.36	0.36				13.64%
18967	沈北	新城子	新城子变7554农专线	YHG 大孤家子村A台	500	27.52%	0	0		是	2026年12月	-36.95%
18968	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司(工程学院西)	100	15.90%	0	0		是	2026年12月	-9.88%
18969	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干拉它分30左1右3	200	19.40%	0.19	0.19				-30.45%
18970	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微青苔北台	400	9.15%	0.09	0.09				-13.56%
18971	大东	农大变	农大变80970农毛甲线	润景朗琴湾2箱变2变压器	630	10.48%	0.10	0.10				-25.61%
18972	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	警官家园1变电站2变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-39.52%
18973	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2开闭站5箱变1变压器配电变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-40.85%
18974	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	花溪山庄箱变1	630	37.14%	0	0		是	2025年	-47.46%
18975	皇姑	文北变	文北变70450文青线	美的瀚堂2箱式变电站2配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	0.00%
18976	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期4变电站202间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-36.52%
18977	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期10变电站202变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-46.99%
18978	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线刘坨子支074	200	39.10%	0.39	0.39				-37.11%
18979	于洪	大兴变	兴援线	大兴变513兴援线大兴村援工道	100	50.85%	0.51	0.51				-37.06%
18980	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线8右2	200	75.20%	1	1				-20.97%
18981	铁西	劝工变	劝工变20040劝霖线	鑫丰又一城8箱变201变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-45.32%
18982	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾4箱变1变压器	500	64.64%	1	1				-39.56%
18983	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干140变台	200	56.10%	0.56	0.56				-42.18%
18984	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新六分13右1柱上变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-51.38%
18985	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘线大孤柳38张美支16	400	20.30%	0.20	0.20				16.16%
18986	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城5箱变2变压器	800	43.13%	0.43	0.43				-34.31%
18987	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线方家支22	400	6.30%	0.06	0.06				-14.49%
18988	新民	新民变	新民变30172化肥线	依林华府2变电站2变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	12.92%
18989	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜置业有限公司4箱式变电站配电变压器	630	12.62%	0.13	0.13				-43.11%
18990	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分42右7	200	16.20%	0	0		是	2025年	-31.36%
18991	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡3箱变1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-39.15%
18992	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地大棚(2020微)	400	16.50%	0	0		是	2025年11月	-36.52%
18993	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变202	630	16.51%	0.17	0.17				-40.46%
18994	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣村8台	400	5.40%	0	0		是	2025年12月	15.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
18995	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	孝阳干邦威分8+1（一站式）	200	5.60%	0	0		是	2026年12月	-8.17%
18996	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃相乙线158+1左1	400	24.90%	0	0		是		6.72%
18997	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品3号变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				-34.79%
18998	苏家屯	下深变	理想线	理想新城1号变电站2号变压器	630	29.84%	0	0				-40.45%
18999	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园一期2变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
19000	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园1箱变2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-46.53%
19001	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	金沙枫景小区4变电站2变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-42.98%
19002	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村5号变电站2变压器	630	51.81%	0.52	0.52				-45.88%
19003	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳5电井分支08	30	115.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-48.17%
19004	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期1箱式变电站2配电变压器	315	36.67%	0.37	0.37				-38.02%
19005	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶三期2号变电站2变压器	315	53.97%	0.54	0.54				-44.60%
19006	东陵	世园变	世高线	世园变574世高线世高干荒地分08柱上变压器	200	32.40%	0	0		是	2026年12月	-51.66%
19007	皇姑	陵东变	陵东变8174陵悦线	金地悦峰一期3变电站-2配电变压器	400	19.13%	0	0		是	2025年12月	-35.41%
19008	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区3变电站 2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.47%
19009	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	赤山阳光园3箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
19010	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区4箱变1变压器	800	43.88%	0	0				-39.17%
19011	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线赵贝堡凡18	200	45.00%	0	0		是	2025年11月	-31.49%
19012	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	黎明生活坊变电站（单）	400	20.40%	0	0				-3.91%
19013	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城2箱式变电站1配电变压器	800	21.90%	0	0		是	2025年12月	-1.14%
19014	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左14右2左3变台	400	64.20%	1	1		是	2025年12月	-3.93%
19015	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线丁家堡南台	200	80.40%	0.80	0.80	2023年7月			-39.17%
19016	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线046右分01（清洁能源）	400	7.80%	0.08	0.08				15.09%
19017	于洪	光辉变	光东线	小微二分场一队台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19018	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区6变电站102配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2025年12月	-21.58%
19019	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	地坛安居3箱变1变压器	630	11.75%	0	0				-42.65%
19020	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	方溪变352造化乙线造化干沙平分32变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-15.01%
19021	苏家屯	苏北变	苏北变60378南站甲线	站前甲线78左1	250	54.72%	1	1				-43.62%
19022	大东	善邻变	善邻变81042善东乙线	工宅分2	400	22.00%	0.22	0.22				-40.45%
19023	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	马五甲线医大分10右2	315	60.63%	1	1				-32.87%
19024	大东	望花变	望花变70242上园乙线	南路乙线南路干随机分19	200	65.40%	1	1				-47.81%
19025	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农乙线亦农干11右5变压器	500	21.28%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
19026	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线109	100	44.10%	0	0		是	2025年12月	-46.45%
19027	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干23左7	315	48.57%	0	0				-76.20%
19028	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左2柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
19029	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次1主变	630	91.81%	1	1	2023年9月			-37.95%
19030	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙4箱变2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19031	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区2变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
19032	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	新湖北国之春五期A区2变电站202变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-45.46%
19033	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭13箱变2变	500	0.00%	0	0				0.00%
19034	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光2变电站1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
19035	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-31.78%
19036	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	香槟5变电站1变压器	630	32.06%	0	0				-36.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19037	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	荣城*罗曼春天1变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19038	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期2箱变1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-47.50%
19039	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	春晖小区箱变1变压器	630	21.59%	0	0				-44.01%
19040	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区11变电站	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-42.66%
19041	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区22变电站201柜	630	19.68%	0	0		是	2028年12月	-42.62%
19042	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	青海里小区变电站201	400	70.20%	0.70	0.70				-40.90%
19043	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	宏伟1小区变电站201	630	7.30%	0.07	0.07				-73.01%
19044	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	国源新村1箱变2号变	400	34.00%	0.34	0.34				-40.62%
19045	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	德增3箱变2变	500	19.20%	0.19	0.19				-41.15%
19046	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园2箱变1号变	630	18.10%	0.18	0.18				-43.10%
19047	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	方迪家园1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19048	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线64	200	23.70%	0	0				-30.38%
19049	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城地下24主变	1000	26.70%	0.27	0.27				-61.27%
19050	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线钱缝村1组照明	200	64.10%	0.64	0.64				-23.49%
19051	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园6箱变1变压器	630	26.16%	0.26	0.26				-23.42%
19052	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城3号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-27.68%
19053	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居5箱变1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-43.67%
19054	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院6变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.17%
19055	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	水罗分37左10	200	2.40%	0	0				0.51%
19056	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园2变电站201变压器	400	19.60%	0.20	0.20				-43.24%
19057	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府3箱式变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2025年12月	58.88%
19058	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十四号变电站1变压器	500	23.36%	0	0				-42.79%
19059	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	林源小区1变电站201间隔配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-37.07%
19060	沈北	新城子	新城子变7554农专线	沈阳市沈北新区吴宪章生态养殖农场400KVA变压器	400	21.60%	0	0				0.00%
19061	于洪	东民变	东李线	和泰5小区2变电站1变压器	630	32.51%	0	0				-40.39%
19062	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线32左1	200	14.40%	0	0				0.41%
19063	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支14左03+2	200	58.40%	1	1		是	2025年	-30.38%
19064	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线依拉线干线75	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-35.81%
19065	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	金昌商务中心小区箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-4.80%
19066	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线吴家分01（清洁能源）	400	14.03%	0.14	0.14				10.93%
19067	和平	花园变	花园变764花新甲线	汇景二区12主变	630	19.05%	0.19	0.19				-38.83%
19068	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	锦龙大厦变压器	500	36.48%	0.36	0.36				-24.63%
19069	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干84右5右8柱上变压器	400	54.60%	1	1		是	2025年12月	-29.14%
19070	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣天地六期A期分建二2站房2配电变压器	800	15.38%	0.15	0.15				99.66%
19071	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	航辽变078城内线教委住宅楼南	100	46.50%	0.47	0.47				-44.37%
19072	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期4变电站2配电变压器	500	64.96%	0.65	0.65				-40.37%
19073	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城4变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
19074	于洪	平罗变	平辛线	小微占红养殖场台	400	92.70%	1	1	2022年12月			-19.76%
19075	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支18	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-28.38%
19076	沈北	道义变	道义变15270纺校线	YHG_沈阳恒先房地产开发有限公司（美麟阁住宅小区5变）	400	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.84%
19077	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变202.配电变压器	630	22.06%	0	0		是	2026年12月	-41.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19078	铁西	启工变	启工变10776启配线	保利云禧1配电室202间隔配电变压器	800	33.00%	0.33	0.33				1.60%
19079	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	刑警学院2箱变2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
19080	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分07#左支01	400	12.60%	0	0		是	2026年12月	-29.97%
19081	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期2变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
19082	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	公园里2期202间隔配电变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-34.28%
19083	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语一期2箱式变电站2配电变压器	400	32.80%	0.33	0.33				-37.47%
19084	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城4号变电站202配电变压器	500	14.80%	0	0				-41.33%
19085	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线下太平支02	100	53.00%	1	1		是	2026年12月	-36.98%
19086	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	乐都新城1变电站2变压器	500	31.20%	0.31	0.31				-35.75%
19087	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑1变电站1变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-38.77%
19088	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	露游汽车公变台	200	0.00%	0	0				0.00%
19089	和平	太原变	太原变088民族甲线	YHG 西塔干韩城	200	50.00%	1	1		是	2027年12月	-45.02%
19090	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	招商曦城小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	16.98%
19091	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干170左6变台	80	93.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-49.66%
19092	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场10变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	5.68%
19093	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土西农民住宅楼	100	14.90%	0	0		是	2025年11月	-43.80%
19094	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城3号变电站1号变压器	630	47.94%	0.48	0.48				-42.25%
19095	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期1箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.97%
19096	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	涟水家园小区箱式变电站201间隔配电变压器	400	10.80%	0.11	0.11				-49.62%
19097	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线饮服楼	200	32.40%	0.32	0.32				-40.51%
19098	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	中航城5号变电站201配电变压器	630	40.32%	0	0				-39.92%
19099	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线下柳支17	100	112.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.00%
19100	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线克保支03	50	99.00%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-30.95%
19101	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支014	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.83%
19102	于洪	平罗变	平辛线	白辛台村6台	400	15.60%	0	0				100.00%
19103	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分三棵树四队支007	50	108.90%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-31.44%
19104	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线造纸厂1号住宅	630	68.83%	1	1		是	2026年12月	-42.11%
19105	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	一站式服务-鑫红利食品厂	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19106	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南干文南甲线苗圃分4右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19107	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城三期3号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19108	沈北	道义变	道义变15269俪景线	道义变260俪景线沈阳军辉房地产开发有限公司（1箱变1变）	1260	9.84%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
19109	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	九悦一期小区1变电站2配电变压器	630	6.03%	0	0				0.00%
19110	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃园7箱变2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-42.65%
19111	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙沟村综合一台（微）	200	49.80%	0.50	0.50				-15.14%
19112	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园一期2地块2变201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-15.57%
19113	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子东台支02	200	54.80%	0.55	0.55				-29.26%
19114	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	果园分14左1右7柱上变压器	315	53.97%	1	1		是	2025年12月	-27.85%
19115	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海名都1箱式变电站1配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
19116	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	红卫线老牛圈分37右5变台	100	95.40%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-31.07%
19117	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳金天置业有限公司-尚书府二期41201配电变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-38.09%
19118	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分19变压器	100	24.00%	0.24	0.24				-51.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19119	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线158变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
19120	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站1配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
19121	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子4台	400	30.60%	0	0		是	2025年12月	10.39%
19122	铁西	重工变	重工变10844重新线	锦绣四合院7变电站1变压器	630	40.76%	0.41	0.41				-41.66%
19123	大东	粮仓变	粮仓变548安居甲线	凌云佳园1变电站1变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-27.98%
19124	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线村内分8变台	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
19125	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花钱	黄花钱兰家分柴窝支8变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
19126	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	科圣花园变电站1号变压器	630	50.79%	0.51	0.51				-47.46%
19127	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV果北甲线交通分10	200	105.00%	1	1	2024年6月	是	2025年11月	-39.64%
19128	沈北	道义变	道信线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器202	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	20.15%
19129	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	斗沟子1组2台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19130	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民干大喇嘛分46变台	400	61.13%	0.61	0.61				-28.86%
19131	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜3号箱式变电站2号配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-37.01%
19132	法库	双台子	双台子变045双四线	车家堡台	50	71.60%	0.72	0.72				-24.18%
19133	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园2变电站201变压器	630	21.84%	0	0		是	2028年12月	-44.73%
19134	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区13变电站1变压器	800	37.50%	0.38	0.38				-40.03%
19135	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线021	200	36.90%	0.37	0.37				-40.79%
19136	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干老瓜卜分11+1	315	37.46%	0.37	0.37				-45.69%
19137	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	滑建乙线建设干76柱上变压器	400	5.25%	0.05	0.05				-46.32%
19138	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	9.21%	0.09	0.09				100.00%
19139	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分008	200	29.10%	0.29	0.29				-32.67%
19140	浑南	安顺变	安顺变176安软线	丽水新城三期202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19141	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线永安四十一队	200	88.50%	0.89	0.89	2024年6月	是	2025年8月	-44.22%
19142	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线佟家分朝阳支014	50	77.10%	0.77	0.77				-34.25%
19143	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期1局维箱变202间隔配电变压器	800	55.50%	1	1		是	2026年12月	-36.48%
19144	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	西堤国际5变电站1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-37.40%
19145	新民	张屯变	张屯变1406山环线	农田乙线王家岗分49左6变台	200	95.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-29.91%
19146	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	军工干42右6公变1	400	21.25%	0.21	0.21				-48.71%
19147	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛分96右1	200	11.40%	0	0				100.00%
19148	辽中	敖司牛	敖司牛变1222中心线	虹桥禧瑞府1箱变201间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	9.95%
19149	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-40.48%
19150	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	供电分公司自维变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19151	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干92右支1一站式	200	10.80%	0.11	0.11				-38.31%
19152	和平	太原变	太原变082温州线	温州城32主变	630	17.27%	0	0				-39.93%
19153	和平	青年变	青年变368青二线	青二线72变压器	400	88.80%	1	1	2024年6月			32.63%
19154	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变202	500	16.00%	0.16	0.16				33.65%
19155	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期11变201	630	18.41%	0.18	0.18				-34.11%
19156	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期1变电站202变压器	800	44.25%	0.44	0.44				-46.00%
19157	于洪	建筑变	建筑变22662建赵甲线	赵家小祝住宅7变电站7变压器	630	22.14%	0	0				-39.15%
19158	铁西	重工变	重工变10874重塔线	天易晶城五期2变电站202间隔配电变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-31.93%
19159	开发	金湖变	金湖变16644金云线	翡丽云邸小区1变电站1变压器	630	12.70%	0.13	0.13				97.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19160	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	工商行住宅楼	630	54.10%	1	1		是	2026年12月	-37.87%
19161	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站201变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年	-33.86%
19162	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	YHG 沈阳蒲河房地产开发有限公司 4配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
19163	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居3箱变2变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-41.41%
19164	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	黑牛支70左16右8左2	200	4.50%	0	0				100.00%
19165	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园16箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-37.95%
19166	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工工37左9	315	12.06%	0.12	0.12				-26.14%
19167	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家5箱式变电站201间隔配电变压器	800	48.38%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
19168	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线文城分47右01	100	56.10%	0.56	0.56				-40.10%
19169	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站1号配电变压器	500	41.60%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
19170	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城2号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-31.69%
19171	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线博坨子几22	315	32.51%	0.33	0.33				-32.02%
19172	浑南	安顺变	安顺变162安下乙线	月星国际城北区一期1变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-64.41%
19173	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线木材住宅	315	62.67%	1	1		是	2025年12月	-41.04%
19174	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园8箱变（单）	315	44.76%	0.45	0.45				-41.26%
19175	皇姑	欧亚变	欧亚变25288平罗甲线	欧亚变268平罗甲线平罗干52左9右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-195.80%
19176	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	北四干109变压器	315	27.62%	0	0		是	2028年12月	-41.54%
19177	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干28左6	400	14.00%	0	0				-43.52%
19178	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分4左2变压器	315	77.21%	1	1		是	2025年12月	-40.35%
19179	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	启工变762启村乙线新村干新六分9右3	315	62.48%	0.62	0.62				-46.93%
19180	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5左7	315	44.44%	0.44	0.44				-63.77%
19181	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干20左5	250	33.92%	0	0				-39.57%
19182	和平	太原变	太原变076北五乙线	北五乙线50	315	88.00%	0.88	0.88	2024年7月			-33.06%
19183	新民	东郊变	东郊变30276东网线	南窑变568城佛线城佛线门家网分106右17	100	54.60%	0.55	0.55				-62.59%
19184	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干41柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
19185	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分4	200	7.20%	0	0				-54.77%
19186	和平	青年变	青年变368青二线	青二线九如巷分11	315	32.38%	0	0				-39.63%
19187	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水一支16柱上变压器	250	3.60%	0	0		是	2025年12月	-27.39%
19188	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二4箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19189	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话1箱变1	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
19190	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙8箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19191	和平	青年变	青年变364青文线	2主变兴盛2	800	85.80%	1	1	2022年12月			-42.08%
19192	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站1变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-45.61%
19193	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙9箱变2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-42.12%
19194	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变1站内变压器	500	20.00%	0.20	0.20				-48.11%
19195	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	功馨苑二期1变电站202柜	630	38.41%	0	0		是	2028年12月	-39.52%
19196	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	瑞盛1变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.77%
19197	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺西2箱变1变压器	400	21.20%	0.21	0.21				-41.79%
19198	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园2号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-43.45%
19199	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期1箱变1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-48.29%
19200	沈河	北兴变	北兴变40364北顺甲线	华丽山庄5变电站1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-41.52%
19201	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2202变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-43.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19202	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都13变电站201变压器	500	29.76%	0.30	0.30				-39.53%
19203	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	蘭庭花园1箱变2	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
19204	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	小西住宅箱变2变压器	400	10.75%	0.11	0.11				-46.95%
19205	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站1变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.88%
19206	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城11号变电站2号变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-39.10%
19207	沈河	青年变	青年变352青东线	热闹路变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年6月	-47.46%
19208	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑5箱变1	500	15.68%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
19209	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	大成小区箱变2	400	45.00%	0.45	0.45				-42.88%
19210	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	闲庭花园1箱变1变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-42.53%
19211	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	兴龙苑二期6变电站201柜	630	50.79%	1	1		是	2028年12月	-41.27%
19212	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	桃山苑2箱式变电站1配电变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-11.43%
19213	苏家屯	夹河变	夹河变50762生活乙线	格林生活坊18号变电站1变压器	630	17.52%	0	0				-49.96%
19214	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	供销社分01冯堡堡中心台柱上变压器	200	17.00%	0.17	0.17				-27.49%
19215	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干176左6变台	200	19.73%	0.20	0.20				-22.29%
19216	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线榆树底东台	200	26.10%	0	0		是	2025年11月	-31.16%
19217	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园1变电站1变压器	630	49.05%	0.49	0.49				-38.00%
19218	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	张家2台	200	69.60%	0.70	0.70				-39.92%
19219	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨于30常家湾分26柱上变压器	400	14.85%	0.15	0.15				-40.67%
19220	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19221	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城5号变电站1变压器	630	26.03%	0	0				-35.76%
19222	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村23地块3号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
19223	法库	果子园	果子园变1415镇东线	法镇线十东分29（政府办家属楼）	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-42.01%
19224	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	名仕雅居2号变电站201间隔配电变压器	800	19.80%	0	0				24.31%
19225	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期5变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-41.85%
19226	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	开发甲干181右1变压器	200	54.00%	1	1		是	2025年12月	-39.62%
19227	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线275右10右2变台	200	32.10%	0.32	0.32				100.00%
19228	大东	农大变	农大变80976农花乙线	后陵干34	200	50.40%	0.50	0.50				0.00%
19229	和平	青年变	青年变364青文线	青文线6	630	39.37%	0	0				-11.80%
19230	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城23变电站2变压器	630	58.67%	1	1				-50.95%
19231	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	双树村北台区	100	101.85%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-36.98%
19232	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干215变台	400	31.50%	0.32	0.32				-36.42%
19233	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线鲍岗分30变台	200	22.50%	0.23	0.23				-35.25%
19234	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干79右9+1	400	9.00%	0	0				79.33%
19235	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1020肖寨门线	茨采小区5号箱1号变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-41.09%
19236	和平	花园变	花园变791夏宫线	夏宫2变电站201间隔配电变压器	800	8.10%	0.08	0.08				47.19%
19237	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖北社区大棚	200	41.00%	0	0		是	2025年11月	-39.01%
19238	于洪	大潘变	大岳线	大潘变405大潘线58中学	100	109.20%	1	1	2022年12月	是	2025年	-40.10%
19239	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	沈阳华强新城市发展有限公司(华强城二期2-1期住宅)2201配电变压器	630	50.00%	1	1		是	2026年12月	-33.63%
19240	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	旭辉雍和府小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19241	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期3变电站2号配电变压器	630	23.37%	0	0		是	2027年12月	-35.84%
19242	苏家屯	雪松变	雪松变60590松沈乙线	云和天境4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	8.25%	0.08	0.08				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19243	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线乡直南台分07	200	32.10%	0.32	0.32				-39.08%
19244	铁西	滑翔变	滑翔变20268腾飞甲线	里仁居小区三期2变电站201变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19245	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干78之14	200	43.90%	0	0		是	2026年	-26.41%
19246	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工1箱变2变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-44.68%
19247	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	正大香格城2号变电站202配电变压器	630	16.00%	0	0				-42.31%
19248	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
19249	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑3号变电站2变压器	630	24.63%	0	0				-38.70%
19250	于洪	大兴变	兴光线	大兴变512兴光线新光二队	200	43.60%	0.44	0.44				-34.57%
19251	苏家屯	山庄变	山庄变5048耘鼎线	山庄变022山大线沈双分6右7	200	37.90%	0	0				-16.83%
19252	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分23左2变台	200	41.20%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
19253	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城3箱变2变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-49.01%
19254	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期1变电站201变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-46.89%
19255	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林3箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-35.82%
19256	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城8号变电站201间隔配电变压器	400	35.60%	0.36	0.36				-107.73%
19257	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线土东南台	100	106.20%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-40.21%
19258	苏家屯	前显变	前显变51252前润甲线	格林生活坊2号变电站2变压器	500	57.92%	1	1				-41.26%
19259	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分55右12右2	200	17.40%	0.17	0.17				0.59%
19260	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	坤业城2站房1配电变压器	400	78.50%	0.79	0.79				10.35%
19261	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖1箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	6.75%
19262	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干217冶炼分32	160	55.88%	1	1		是	2026年12月	-36.49%
19263	法库	新依变	依三线	10kV依三线大造屯村几01	315	15.37%	0	0		是	2025年12月	-11.11%
19264	于洪	得胜变	得中线95474	锦绣学府小微1	200	30.60%	0.31	0.31				9.57%
19265	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区11主变	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-40.20%
19266	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区7变电站2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-38.26%
19267	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线西台支009	200	95.70%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-26.35%
19268	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供2箱变2变压器	630	23.17%	0	0				-33.29%
19269	东陵	中马变	疗养线	新希望1箱变2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-16.72%
19270	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾4号变电站1号变压器	630	37.14%	0	0		是		-44.12%
19271	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都2变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-43.94%
19272	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线李胡四组照明	100	81.60%	0.82	0.82	2022年12月			-48.77%
19273	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区1变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-43.29%
19274	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居3箱变1变压器	630	44.76%	0.45	0.45				-43.41%
19275	于洪	大潘变	大潘线	潘城阳光1变电站1变压器	630	32.25%	0.32	0.32				-45.24%
19276	于洪	大兴变	兴富线	西湖俪景2站房1变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-39.57%
19277	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干30右1	100	119.70%	1	1	2022年12月	是	2025年	-97.24%
19278	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变201间隔配电变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
19279	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期4变电站202变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-35.11%
19280	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	恒大绿洲四期小区2变电站2变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
19281	开发	羊吉变	羊吉变10666羊依线	羊依小区3变电站1变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-37.29%
19282	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘二堡变164叔家线木耳岗西台	400	108.90%	1	1	2022年12月			-31.57%
19283	辽中	杨士岗	杨士岗变45460靠山屯线	靠山屯东台	400	15.35%	0.15	0.15				-40.33%
19284	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子10号	400	39.30%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19285	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线长岗分13左8变台	100	98.80%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-30.23%
19286	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官村8台区	100	84.20%	0.84	0.84	2024年6月			-41.15%
19287	大东	沈海变	沈海变80394沈和线	和谐城5箱变1变压器	800	39.00%	0.39	0.39				-37.59%
19288	沈河	文艺变	文艺变956文嘉线	雅颂大苑3配变电站201间隔配电变压器	800	26.63%	0.27	0.27				-39.21%
19289	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡5箱式变电站1配电变压器	500	28.00%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
19290	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线343变台	200	44.85%	0	0		是	2025年12月	-45.98%
19291	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村4机井	100	47.60%	0	0		是	2025年10月	-42.48%
19292	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干4+1左1	100	60.30%	1	1		是	2025年	-74.00%
19293	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	绿城映月2号变电站202间隔配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2027年12月	13.67%
19294	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘南村2机井	100	26.40%	0	0		是	2025年10月	-53.79%
19295	铁西	启工变	启工变10776启配线	方大胜景4变电站2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19296	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	消防研究所家属楼箱式变电站配电变压器	400	14.00%	0.14	0.14				-44.24%
19297	康平	朝阳变	朝阳变75752张开线	平江线大横道子分支008	200	128.10%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-15.01%
19298	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分41右6+1左2	400	28.75%	0.29	0.29				0.81%
19299	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	融创沈阳府小区2变电站2变压器	800	26.70%	0.27	0.27				-23.93%
19300	法库	果园变	果园变1416新城甲线	沈阳法姬娜5号箱式变电站2号配电变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-41.49%
19301	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城7号变电站1变压器	630	26.16%	0	0				-43.49%
19302	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	小民屯变153镇内线镇内干镇内分40左13变台	200	56.00%	1	1		是	2025年12月	-37.70%
19303	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线红花分33变台	400	23.00%	0.23	0.23				-26.84%
19304	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	贵和四区变电站201	630	88.38%	0.88	0.88	2022年12月			-33.95%
19305	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子1队支19	315	27.81%	0.28	0.28				-36.98%
19306	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡家属楼综合	400	32.40%	0	0		是	2025年10月	16.45%
19307	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	北国之春五期C、D区4变电站202变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-42.32%
19308	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄干128	200	34.20%	0.34	0.34				-18.54%
19309	大东	如意变	如意变862东银线	东方银座1箱变1变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-41.79%
19310	铁西	重工变	重工变10868城水线	鑫丰鑫悦庭小区3变电站201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19311	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线后九支18	200	29.40%	0	0				100.00%
19312	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19313	于洪	光辉变	光辉变816光东线	光辉变816光东线后集体北台区	50	0.00%	0.00	0.00				6.99%
19314	于洪	得胜变	得胜变95444	得胜变841得翟线东胜台区	100	32.40%	0	0				-26.12%
19315	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	东馨园变电站2站内变压器	500	20.40%	0	0				-42.52%
19316	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	乌伯牛徐家屯宏斌小吃公变台区	200	37.20%	0.37	0.37				100.00%
19317	于洪	建筑变	建嘉线	小微建嘉线1号台区	200	9.90%	0	0				-0.61%
19318	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分25变台	200	7.50%	0	0		是	2025年12月	-22.00%
19319	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区1变电站1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-42.30%
19320	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园2变电站变压器	630	18.29%	0	0				-42.38%
19321	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	宏远路灯管理秋月湖街（一站式）	100	5.00%	0	0		是	2026年12月	3.76%
19322	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期2变201	500	49.60%	0.50	0.50				-43.06%
19323	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾5箱式变电站2号变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
19324	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线苏家堡支30	315	34.92%	0.35	0.35				-23.88%
19325	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖2箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	4.59%
19326	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村1变电站1变压器间隔配电变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-37.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19327	皇姑	陵东变	陵东变8160陵望甲线	全季首府箱变1配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19328	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城8变电站变压器	630	37.78%	0	0		是	2028年12月	-44.96%
19329	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥村分06	160	90.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-43.30%
19330	苏家屯	苏北变	苏北变60356浑河乙线	浑河乙线71+1右1	400	0.90%	0	0		是	2026年	-116.40%
19331	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井分4左支2台区	50	92.80%	1	1	2023年7月	是	2026年12月	0.17%
19332	沈北	詹屯变	詹屯变7842虎桥线	古城宜家二期1箱变201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
19333	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	崇山教师箱式变电站1配电变压器	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
19334	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家子分41左5变台	100	66.40%	0.66	0.66				-71.19%
19335	沈河	文艺变	文艺变942文湖甲线	YHG 雨坛干雨坛甲4(金生社区3)01变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
19336	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	翰林1箱变1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-43.25%
19337	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居2箱变1变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-38.72%
19338	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线敖力分敖力村支01	250	57.40%	1	1		是	2026年12月	-27.02%
19339	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区1变电站201间隔配电变压器	800	14.40%	0.14	0.14				-0.85%
19340	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线十间房南台	400	41.38%	0	0		是	2025年11月	-22.88%
19341	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线178左12变台	200	25.20%	0.25	0.25				-144.91%
19342	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景6变电站2变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-38.02%
19343	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	长白苑4号变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-37.91%
19344	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	肖寨门肖东村荣臻畜禽公变台区	200	34.80%	0	0				100.00%
19345	新民	金五台	金五台变713四台线	四台线河套分17变台	315	33.27%	0.33	0.33				-111.94%
19346	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
19347	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城4号变电站201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-38.56%
19348	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	翰林尚品1变电站1变压器	500	42.80%	0.43	0.43				-40.53%
19349	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之2左4柱上变压器	250	32.88%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
19350	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分6左4柱上变压器	315	85.59%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-37.46%
19351	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	大转湾分3左2柱上变压器	315	60%	1	1				-43.72%
19352	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	广华甲线广华干1左3柱上变压器	200	18.00%	0	0		是	2025年12月	-57.74%
19353	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分14变压器	250	16.64%	0	0		是	2025年12月	-33.80%
19354	和平	青年变	青年变364青文线	青文线23	400	3.60%	0	0				-53.68%
19355	和平	方型变	方型变482光荣甲线	光荣甲线68左3	315	6.03%	0	0				-85.83%
19356	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线179左2	100	59.20%	0.59	0.59				-47.70%
19357	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	陶瓷线48右2变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-37.16%
19358	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干北张分65变台	100	96.90%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-35.11%
19359	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分18	315	34.92%	0	0				-11.76%
19360	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分10柱上变压器	400	41.07%	0	0				0.06%
19361	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分4右5右1	400	39.60%	0	0				-54.10%
19362	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	滑齐乙线滑齐干22柱上变压器	315	53.65%	0.54	0.54				-41.19%
19363	铁西	重工变	重工变10868城水线	城水线城水干5变压器	315	5.71%	0.06	0.06				-179.91%
19364	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右4柱上变压器	100	60.00%	1	1		是	2025年12月	-98.14%
19365	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.81%
19366	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	勋业三路变电站201	500	26.88%	0.27	0.27				-46.32%
19367	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金1开闭站2小区变电站1变压器	315	57.65%	1	1		是	2025年12月	-37.74%
19368	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	医大小区1变电站202	400	33.30%	0.33	0.33				-44.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19369	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	北五经街45号变电站一次1变压器柜1主变	500	29.60%	0	0				-44.60%
19370	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	鑫峰丽城小区3变电站202	630	22.54%	0.23	0.23				-42.32%
19371	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	九路市场小区变电站201柜	630	30.79%	0.31	0.31				-42.36%
19372	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	勋望小区2变电站201柜	630	17.52%	0.18	0.18				-41.37%
19373	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	绿园雅舍箱变2	500	22.40%	0.22	0.22				-49.37%
19374	和平	马路湾	马路湾变642马五乙线	七纬路政治部一次1主变	500	46.40%	0.46	0.46				-40.09%
19375	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	田义箱变1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
19376	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	艺术家园2号变电站1号变压器	500	13.12%	0	0		是	2027年12月	-40.48%
19377	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	逸翠园箱变1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-44.83%
19378	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	成功箱变2变压器	500	41.60%	0.42	0.42				-42.24%
19379	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	五中西箱变1变压器	500	4.48%	0.04	0.04				-59.52%
19380	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区1201变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-43.58%
19381	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友1箱变1变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-44.19%
19382	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	文官1箱变1变压器	500	20.48%	0	0				-45.61%
19383	沈河	青年变	青年变352青东线	风雨坛1箱变2变压器	400	39.00%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
19384	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19385	和平	和平变	和平变166同南甲线	宜章北变电站3号高压柜2主变	630	20.19%	0.20	0.20				54.52%
19386	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	第一商城1变电站201	400	48.40%	0	0		是	2028年12月	-44.75%
19387	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站1配电变压器	630	39.37%	0	0				-39.74%
19388	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区5变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.16%
19389	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	中铁御水澜湾小区1变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	7.31%
19390	苏家屯	夹河变	夹河变50788万城乙线	万科城21变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0				-44.25%
19391	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城二期2-1期商业分建二小区局维变电站201间隔 配电变压器	1260	10.54%	0	0				-39.31%
19392	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望联干老瓜卜分10	400	35.25%	0.35	0.35				-51.30%
19393	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	乌伯牛变030腰荒地线腰荒地北台	100	80.40%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-33.00%
19394	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线99右1	400	69.60%	1	1				-10.84%
19395	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线东站分4变台	400	65.10%	1	1		是		-43.82%
19396	于洪	兰台变	兰汇线	沙岭村16-2台	200	55.20%	0.55	0.55				-45.56%
19397	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城1号变电站2变压器	630	46.03%	0	0				-39.90%
19398	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑5号变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-42.68%
19399	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园1小区变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-40.26%
19400	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	沈新园2小区变电站1变压器	630	11.17%	0.11	0.11				-42.64%
19401	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语9箱变2变压器	500	72.00%	0.72	0.72				-39.82%
19402	和平	广州变	广州变470二纬甲线	二纬分6右1邮局出线间隔201配电变压器	315	30.98%	0.31	0.31				-33.37%
19403	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下1变电站2变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19404	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干83左10右3	200	65.10%	1	1				-32.82%
19405	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干安坨分鱼塘支3+1右5变台	200	8.10%	0	0				0.00%
19406	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分40+1左3	200	26.70%	0	0		是	2027年	-0.65%
19407	于洪	家俱变	盘锦线	金沙岭峯4变电站1变压器	400	70.13%	0.70	0.70				-44.02%
19408	沈河	鹏源变	鹏源变466鹏南甲线	育才北分2柱上变压器	400	85.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-40.03%
19409	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园5变电站1变压器	400	36.40%	0.36	0.36				-45.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19410	和平	和平变	和平变192和城线	城开中心小区1变电站202配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-43.28%
19411	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都1站房1变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-37.93%
19412	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	如小联干90左20	200	14.40%	0	0				-42.74%
19413	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城1变电站1变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	-40.53%
19414	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	有色10号变电站201配电变压器	800	23.25%	0	0				-37.51%
19415	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区4变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
19416	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	麒麟翠宫考核1变压器	630	49.52%	0	0		是	2026年12月	-35.20%
19417	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城10号变电站2变压器	630	33.90%	0	0				-42.04%
19418	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线前四家几06	315	16.89%	0.17	0.17				-24.61%
19419	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站2变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-36.68%
19420	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平九队支1杆	80	87.00%	0.87	0.87	2023年4月			-35.69%
19421	于洪	高明变	高北线	弓匠社区1变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-38.20%
19422	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅7变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年	-43.06%
19423	法库	果子园	果子园变1410果北甲线	10kV镇东线火车站几11	50	28.40%	0	0		是	2025年11月	-51.90%
19424	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线马家房村南台	400	38.92%	0	0				-28.67%
19425	和平	太原变	太原变042南十甲线	碧桂园御玺变电站201间隔配电变压器	400	38.40%	0.38	0.38				12.20%
19426	东陵	上佰变	上深乙线	雍贺园1箱变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
19427	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮食供应公司住宅	315	32.48%	0	0		是	2026年12月	-39.22%
19428	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线五家子分4左支1	200	35.10%	0.35	0.35				-18.86%
19429	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左1	200	68.40%	1	1				10.11%
19430	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线牛队分03	80	59.25%	0.59	0.59				-34.58%
19431	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯8箱变1变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
19432	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线146左2	200	3.00%	0	0		是	2027年	4.89%
19433	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	麟博白羽鸡公变台	400	62.70%	0.63	0.63				85.95%
19434	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	盘古A1	315	24.76%	0.25	0.25				-28.08%
19435	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号1号变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-42.29%
19436	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线135左3柱上变压器	200	55.20%	1	1		是	2026年12月	100.00%
19437	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工甲线向工干明廉分8右2-2柱上变压器	315	103.49%	1	1	2025年6月			0.00%
19438	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干106左4左1	400	15.90%	0.16	0.16				6.70%
19439	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期箱式变电站2配电变压器	400	124.50%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-30.92%
19440	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区10变电站2变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
19441	苏家屯	雪松变	雪松变60584松桧乙线	剑桥郡1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	26.10%	0.26	0.26				-29.53%
19442	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区1变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
19443	康平	张强变	张强变76270张粮线	张粮线油房南台分支01	200	36.00%	0.36	0.36				11.25%
19444	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	三道岗变304马虎线马虎线郭家分16右1变台	200	66.45%	0.66	0.66				-32.87%
19445	沈北	道义变	道义变15254明发线	太湖明珠花园四期1变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	23.68%
19446	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际一1箱变1	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
19447	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家2号变电站1号变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-28.51%
19448	于洪	兰台变	兰四线	沙岭小区2站房1变压器	630	57.40%	1	1		是	2025年8月	-44.42%
19449	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘北村8机井(2020微)	200	42.30%	0	0		是	2025年10月	-41.27%
19450	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干33左7加1	315	34.29%	0.34	0.34				-41.40%
19451	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园1变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19452	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城1箱变2变压器	630	21.59%	0	0				9.83%
19453	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅23变电站1变压器	630	23.17%	0	0				-36.36%
19454	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站2变压器	400	20.00%	0.20	0.20				12.27%
19455	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	庄科干86右4	400	6.90%	0	0				100.00%
19456	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	官房分54左5左3+1左1	200	6.00%	0	0				-59.23%
19457	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
19458	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	牧晨畜牧公变台	400	37.50%	0.38	0.38				100.00%
19459	和平	方型变	方型变498望湖甲线	东家属楼3变电站201间隔配电变压器	400	83.25%	1	1	2024年9月			-40.22%
19460	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分015	200	50.10%	0.50	0.50				-23.26%
19461	沈河	文艺变	文艺变978文雅线	雅颂居1号箱变201间隔配电变压器	800	37.88%	0.38	0.38				-41.72%
19462	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居3号变电站202间隔配电变压器	800	18.00%	0	0				-34.83%
19463	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站2配电变压器	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
19464	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前村棚菜生产	100	72.44%	1	1				-39.25%
19465	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛线温牛分20+1变台	400	98.70%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-32.20%
19466	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟变758佟胜线华立分28	315	94.60%	1	1	2023年4月	是	2025年	26.21%
19467	东陵	杨官变	杨官变	龙湖天璞1局维变电站2变压器	800	64.20%	1	1		是	2026年12月	-14.24%
19468	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线中学支02	400	14.10%	0.14	0.14				-20.13%
19469	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19470	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线秀长干065	315	57.14%	0.57	0.57				-38.86%
19471	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际四期2变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-37.59%
19472	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯线45左8变台	80	60.25%	0.60	0.60				-43.60%
19473	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台变095四方台线张家喜照明	400	34.53%	0	0				-42.89%
19474	苏家屯	下深变	下深变	理想新城9号变电站201间隔配电变压器	400	65.60%	1	1				-42.63%
19475	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	刘北村9机井	50	98.80%	1	1	2024年9月	是	2025年10月	-0.38%
19476	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨变138后老薄线吴家岗南灯新	200	39.00%	0.39	0.39				0.00%
19477	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	恒大温泉一期小区3变电站202配电变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
19478	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干俊丰分10左支2变压器	100	53.10%	0.53	0.53				-46.56%
19479	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	卫东甲线卫东干松北分7右6柱上变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-10.19%
19480	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	姜屯变206大路线大路干东四家分21变台	160	38.06%	0.38	0.38				-34.20%
19481	法库	新依变	新依变	10kV依三线三台子村几2南2	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19482	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分71+1左1变台	400	54.90%	1	1		是	2025年12月	22.41%
19483	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	星汇云锦2变电站202配电变压器	500	38.40%	0.38	0.38				-42.24%
19484	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支12	30	75.33%	1	1		是	2026年5月	-57.50%
19485	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区2变电站202配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				74.43%
19486	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干新台子分15右23	100	33.00%	0	0		是	2027年	-31.57%
19487	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线四合卜支59	20	46.50%	0	0		是	2026年12月	-59.13%
19488	康平	张强变	张强变76268大黄线	大黄线大黄线申家分32	100	51.30%	0.51	0.51				-25.12%
19489	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线小区支02	200	64.25%	0.64	0.64				-22.65%
19490	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线包陵山分006含光伏	200	30.60%	0.31	0.31				-44.37%
19491	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期4变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19492	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线孔家南分支002	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-21.20%
19493	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	牛心坨变353老虎线前房身二三组照明	80	87.84%	1	1	2025年6月			-46.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19494	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区1变电站2变压器	630	3.49%	0.03	0.03				100.00%
19495	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙干排水分韭菜岗子支37变台	200	26.30%	0.26	0.26				-40.79%
19496	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	马头分60左4右1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19497	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站2变压器	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
19498	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线新安卜分13	200	71.10%	0.71	0.71				-35.58%
19499	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡四期3局维箱变202间隔配电变压器	630	57.78%	1	1		是	2026年12月	-39.47%
19500	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	铁路公寓变电站201间隔（南站乙）配电变压器	400	12.30%	0	0				14.65%
19501	沈河	青年变	青年变352青东线	万青干62左1华齐锦江之星变压器配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2026年6月	-39.73%
19502	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线后康分金德胜支联通支12+1柱上变压器	200	57.30%	1	1		是	2026年12月	-33.51%
19503	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典2变电站1变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-36.32%
19504	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	中海望京7小区变电站202配电变压器	630	6.35%	0.06	0.06				99.38%
19505	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街7大棚	80	61.88%	0.62	0.62				-38.67%
19506	浑南	营盘	营盘变080营湾线	清河湾住宅小区2号变电站2号配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
19507	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线沙金四组支01	200	56.40%	1	1		是	2026年12月	-21.79%
19508	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分11左+1左1	200	0.00%	0	0		是	2027年	-202.45%
19509	于洪	家俱变	俪锦线	沙岭回迁楼1变电站1变压器	630	44.70%	0.45	0.45				-44.06%
19510	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.12%
19511	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中心台变940中盘线苏家分15	400	27.90%	0.28	0.28				11.41%
19512	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	科学园二期北区2站房2变压器	800	28.13%	0.28	0.28				-41.89%
19513	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分20变台	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	7.58%
19514	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城一期2配电变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-35.18%
19515	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线闫荒地南台支33	200	51.00%	0.51	0.51				15.34%
19516	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户a6201配电变压器	500	13.12%	0.13	0.13				-41.70%
19517	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站202变压器配电变压器	315	45.08%	0.45	0.45				-37.06%
19518	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语8箱变1变压器	500	21.44%	0.21	0.21				-43.36%
19519	苏家屯	夹河变	夹河变50770马总甲线	格林英郡2号变电站2变压器	500	30.40%	0	0				-32.28%
19520	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	矿区分23左1	400	13.20%	0.13	0.13				0.00%
19521	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	十里香住宅1变压器	630	61.71%	1	1		是	2026年12月	-42.75%
19522	新民	姜屯变	姜屯变31550孟屯线	孟屯线166右1变台	200	44.90%	0.45	0.45				-40.12%
19523	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期6箱式变电站2配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-38.42%
19524	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	久成乐府2配电室202间隔配电变压器	315	44.44%	0.44	0.44				-36.24%
19525	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线包秀干03	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
19526	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝十线果园台	100	68.20%	1	1		是	2025年11月	-36.96%
19527	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微小高西台	400	39.90%	0.40	0.40				-38.31%
19528	于洪	大潘变	大潘线	大潘变405大潘线靛墅小区	400	74.00%	0.74	0.74				-40.82%
19529	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城8变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-15.52%
19530	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城尚城2箱式变电站2配电变压器	800	48.60%	0	0		是	2025年12月	-30.08%
19531	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府1号变电站2号配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
19532	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	于家房村综合一台	200	12.60%	0.13	0.13				-89.04%
19533	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站1配电变压器	630	9.21%	0.09	0.09				-48.25%
19534	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站1配电变压器	800	61.13%	1	1		是	2025年12月	-37.24%
19535	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城A区变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2028年12月	-38.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19536	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	中盘干56左分2一站式	200	71.40%	0.71	0.71				-15.16%
19537	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线漾子泡 1 3 组南照明	100	61.05%	0.61	0.61				-34.84%
19538	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2左3	315	25.40%	0	0				-42.40%
19539	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干东湖分17变压器	250	31.36%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
19540	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干15变压器	50	86.40%	0.86	0.86	2024年6月			-40.79%
19541	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	北联干北国分14变压器	315	48.57%	0.49	0.49				-40.81%
19542	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	亚明变166华山甲线红工分25左17柱上变压器	250	16.64%	0	0		是	2025年12月	-32.18%
19543	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分杨雅洞支26变台	400	29.60%	0	0		是		-62.15%
19544	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干东方分10左1右1	315	12.06%	0.12	0.12				-39.04%
19545	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干19+1	315	3.17%	0.03	0.03				-1558.79%
19546	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	万家分14右01	50	74.00%	1	1		是		-35.12%
19547	大东	北兴变	北兴变350大庆甲线	北兴变350大庆甲线大庆干12左2公变	315	44.76%	0.45	0.45				-46.45%
19548	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线南湖分9+1	315	26.35%	0.26	0.26				-41.24%
19549	和平	方型变	方型变450中兴甲线	中兴甲线65右6	315	93.33%	1	1	2022年12月			-39.68%
19550	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线22右4	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
19551	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干长泉分14公变	315	68.89%	1	1		是	2026年12月	-54.44%
19552	和平	广州变	广州变480柳州乙线	柳州乙线三纬分4	315	58.73%	1	1		是	2026年12月	-43.12%
19553	皇姑	长江变	468长黄乙线	长江变468长黄乙线长黄干美登支10左2柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
19554	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	农西乙线宿舍分3右1	315	56.19%	0.56	0.56				-42.53%
19555	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	联合甲线新生干40右2	315	68.89%	1	1				-45.39%
19556	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	怒江变258怒岐线沙西分9左4左2柱上变压器	315	45.08%	0.45	0.45				-41.75%
19557	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分40柱上变压器	315	67.05%	1	1		是	2025年12月	-50.82%
19558	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右3柱上变压器	315	64.44%	1	1		是	2025年12月	-46.52%
19559	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之10柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2025年12月	-49.57%
19560	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	浅草绿阁小区1变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19561	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19562	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	燕塞湖小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
19563	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑4箱变1站内变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-38.76%
19564	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	富馨2配电站201	630	20.63%	0.21	0.21				-43.46%
19565	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园1变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	31.50%
19566	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村小区3变电站201配电变压器	400	60.00%	0.60	0.60				-41.72%
19567	铁西	劝工变	劝工变20094二路甲线	易居园1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2028年12月	-43.43%
19568	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	经典家园变电站201	630	67.43%	0.67	0.67				-42.34%
19569	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变1变压器	800	32.40%	0	0		是	2026年12月	-40.77%
19570	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	皮革箱变1变压器	315	42.54%	0.43	0.43				-35.54%
19571	沈河	方家变	方家变642方长甲线	万科III期3箱变2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-43.89%
19572	铁西	滑翔变	滑翔变20254滑建乙线	百臻园1变电站202	630	18.41%	0.18	0.18				-41.02%
19573	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	丰泽家园1#变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
19574	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	万兴园变电站202变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-41.05%
19575	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	物资局箱变1变	630	7.43%	0.07	0.07				-40.59%
19576	和平	南湖变	南湖变472文萃甲线	园林科技所1变压器	500	31.60%	0	0				-41.96%
19577	皇姑	长江变	长江变480长风乙线	泰和箱变1变	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-44.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19578	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线西拉电台	315	37.46%	0.37	0.37				-34.87%
19579	于洪	建筑变	建筑变22654建雅线	西雅美苑2变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-38.88%
19580	新民	金五台	金五台变713四台线	四台干六台子分52变台	200	47.03%	0	0				-18.60%
19581	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	和平供电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0				-51.82%
19582	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村3号变电站1变压器	630	8.63%	0	0				-47.15%
19583	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线六间房39	100	74.80%	0.75	0.75				-35.59%
19584	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干148之1	200	18.30%	0	0		是	2027年	-11.66%
19585	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖二十三号(微)	400	26.40%	0.26	0.26				19.81%
19586	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	摩卡公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19587	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街广场2变电1变压器201间隔配电变压器	630	68.10%	1	1		是	2026年12月	-40.23%
19588	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线环卫建筑公司住宅楼	200	50.80%	1	1		是	2026年12月	-40.93%
19589	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期2变电站2配电变压器	500	43.84%	0	0		是	2025年12月	-24.66%
19590	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21+2	400	82.20%	0.82	0.82	2025年6月			-37.03%
19591	法库	宝山变	法镇二线	广播局家属楼	100	83.40%	0.83	0.83	2024年9月			84.28%
19592	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	千缘爱城2变电站201	630	32.70%	0	0		是	2028年12月	-45.97%
19593	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛干门家网分161左6变台	200	47.60%	0.48	0.48				-37.15%
19594	沈北	农高变	农高变70372农恒甲线	阳光洛可可2号变电站配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
19595	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	翡翠华庭5箱变1变压器	800	50.25%	1	1				-40.93%
19596	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干排水分7右支1变压器(清洁能源)	400	17.40%	0.17	0.17				16.67%
19597	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司2箱变配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-37.10%
19598	辽中	满都户	满都户变1011满西线	满都户变013满西线满西三组照明分	400	119.10%	1	1	2022年12月			-37.33%
19599	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右3左3公变	400	66.75%	1	1				-36.72%
19600	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平十队支31	50	29.20%	0.29	0.29				-38.12%
19601	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平村分16	400	15.60%	0.16	0.16				-34.42%
19602	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	美村1号变电站1变压器	630	16.19%	0	0				-44.05%
19603	东陵	水家变	水孙乙线	沈阳建大汇众置业有限责任公司(文华街3号院(建大新家园)三期)	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-36.58%
19604	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分19右2	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
19605	浑南	杨官变	杨官变974杨车线	万科翡翠观澜3号变电站201间隔配电变压器	630	85.33%	1	1	2024年12月	是	2027年12月	15.96%
19606	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	西江月3箱式变电站2配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2025年12月	39.26%
19607	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线信用联社台	250	56.64%	0.57	0.57				-47.89%
19608	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛北台	160	91.50%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-23.64%
19609	浑南	水家变	水家变766杨官线	天阅3号变电站1变电站	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-45.98%
19610	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台村照明综合(2022微)	400	29.85%	0.30	0.30				36.28%
19611	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分28	160	86.56%	0.87	0.87	2025年4月	是	2026年	-39.26%
19612	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	金通桃花源箱式变电站2配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
19613	沈北	道义变	道义变15254明发线	锦绣华城2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
19614	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	田园分38+1右14	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19615	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	明星分15右1右3+2柱上变压器	315	38.10%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
19616	于洪	光辉变	光东线	小微光辉1台区	400	67.20%	0.67	0.67				10.20%
19617	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期2箱变1母线1变压器	800	41.10%	0	0		是	2026年12月	-27.49%
19618	法库	新依变	依三线	10kV依三线棚菜支04	50	76.80%	1	1		是	2025年12月	-3.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19619	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线马虎干78右6左2+1变台	400	47.10%	0.47	0.47				100.00%
19620	于洪	大兴变	兴古线	瑞金家苑1站房2变压器	630	13.21%	0.13	0.13				-40.85%
19621	浑南	孤家子	孤家子变676河畔乙线	金水花城8号变电站2号变压器	1000	19.50%	0	0		是	2027年12月	-50.22%
19622	于洪	范屯变	范工线	三供一业马三家铁路平房	200	6.90%	0.07	0.07				-42.17%
19623	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴线大丁分04（清洁能源）	400	11.55%	0.12	0.12				13.14%
19624	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支53右10右5	100	18.90%	0.19	0.19				0.00%
19625	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区14变电站1变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-40.98%
19626	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港公园里1号变电站2变压器	315	22.86%	0.23	0.23				-37.34%
19627	开发	化学变	化学变95364化发甲线	凤凰城小区1变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.95%
19628	大东	如意变	如意变880果香线	果舍添香7变电站1变压器	630	31.24%	0	0				-43.07%
19629	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南干68+1	200	134.70%	1	1	2024年6月	是	2027年	100.00%
19630	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	泰首2号变电站1号变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
19631	辽中	长滩变	长滩变1249三台线	王秀台棚菜（2021微）	200	18.75%	0.19	0.19				-69.87%
19632	法库	果子园	果子园变1415镇东线	10kV镇东线小东北支2	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
19633	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干23左7	315	18.10%	0.18	0.18				-40.88%
19634	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐滑乙线滑齐干53变压器	400	17.40%	0	0		是	2028年12月	19.34%
19635	辽中	刘二堡	刘二堡变1170靛庄线	靛庄村1机井（2020微）	400	34.80%	0.35	0.35				-36.10%
19636	铁西	重工变	重工变10844重新线	君临天下小区七期6变电站1变压器	400	28.50%	0.29	0.29				-37.44%
19637	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站1配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	100.00%
19638	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	方林龙湖学樾府2小区变电站1配电变压器	400	9.60%	0.10	0.10				100.00%
19639	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线移民支02	200	31.65%	0	0		是	2026年12月	-24.42%
19640	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境一期1变电站202间隔配电变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
19641	法库	双台子	双台子变045双四线	红砂地东水利支台	50	9.00%	0.09	0.09				-38.19%
19642	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜1箱变1配电变压器	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-39.29%
19643	铁西	历工变	历工变10456黎明线	君临天下六期假日蓝湾3变电站202变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19644	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干20左1柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
19645	和平	市府变	市府变588东寺甲线	北市家园6变电站201配电变压器	500	29.60%	0.30	0.30				-41.42%
19646	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区2变电站201	800	65.40%	1	1		是	2028年12月	-41.87%
19647	浑南	新南变	新南044新盈线	尚盈丽景西区11变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.69%
19648	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙干57中学分6柱上变压器	315	62.73%	1	1		是	2026年12月	-45.34%
19649	大东	劳动变	劳动变70142南路甲线	南路甲线南路干怡园分9右6	400	6.60%	0	0				-3.37%
19650	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分24柱上变压器	100	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
19651	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19+1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
19652	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂1箱式变电站1配电变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
19653	于洪	范屯变	范古线	大兴变512兴光线爱国村中台	315	52.06%	1	1		是	2025年8月	-36.98%
19654	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线辽滨分25左3变台	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19655	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	农场分14右8右3	200	34.50%	0	0				17.63%
19656	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨干246左3变台	200	82.50%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	7.37%
19657	皇姑	勾莲变	勾莲变10384勾华线	中海寰宇天颂5箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
19658	和平	方型变	方型变438方文乙线	三院分13右1柱上变压器	400	69.90%	0.70	0.70				100.00%
19659	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	夹河分2左2号箱变配电变压器	630	47.94%	0	0				100.00%
19660	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府B区2变电站2变压器	630	2.22%	0.02	0.02				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19661	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡2箱变1变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-28.22%
19662	沈北	农高变	农丰线	农丰线翔凤小区2局维变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0				100.00%
19663	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村16机井	50	72.80%	1	1		是	2025年10月	-40.73%
19664	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分30右7右2	200	21.00%	0.21	0.21				100.00%
19665	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香1箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
19666	于洪	曹家变	曹大甲线	曹家变674曹大甲线大于1台	315	14.57%	0	0		是	2025年	-56.07%
19667	大东	毛君变	毛君变946毛光线	保利天汇1箱变2变压器	800	42.60%	0.43	0.43				57.33%
19668	开发	化学变	化学变95364化发甲线	西棠小区2变电站2变压器	800	10.20%	0	0				0.00%
19669	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	恒大绿洲十期小区2变电站102配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	1.31%
19670	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	大红旗变507铁北线铁北干57左1变台	400	35.70%	0.36	0.36				-25.16%
19671	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线104右10变台	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-12.37%
19672	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	柳河沟变206黄花线黄花干兰家分小北支95变台	200	63.30%	1	1		是	2025年12月	-38.36%
19673	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线黄堡村支06	400	33.60%	0.34	0.34				12.34%
19674	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区2变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
19675	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线黑山几线49	200	33.50%	0	0				-35.53%
19676	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	尚书府1箱式变电站201间隔配电变压器	630	19.56%	0.20	0.20				-28.18%
19677	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区11变电站1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-43.26%
19678	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支05	200	43.20%	0	0		是	2026年12月	-30.92%
19679	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区2期局维变电站202间隔配电变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-8.90%
19680	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线长沟子大棚户支012	100	99.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-53.50%
19681	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸H园1变电站2变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-38.67%
19682	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	黄旗堡村6机井	50	16.80%	0	0		是	2025年11月	-110.41%
19683	于洪	得胜变	得山线95478	小微翟家社区一区（西）	400	49.80%	0	0		是	2025年8月	-25.04%
19684	和平	太原变	太原变076北五乙线	沈铁青工家园变电站201间隔变压器	630	8.89%	0.09	0.09				0.00%
19685	辽中	牛心坨	牛心坨变1353老虎线	前房身一组照明（微）	200	37.40%	0.37	0.37				-49.83%
19686	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区5变电站2变压器	500	29.44%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
19687	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线郭家分16右3变台	200	88.20%	0.88	0.88	2023年6月			-28.73%
19688	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干46加1右分1变压器（清洁能源）	400	32.40%	0.32	0.32				14.08%
19689	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	城建安居园2箱变1配电变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-41.92%
19690	新民	梁山变	梁山变194大刘屯线	大刘屯干223变台	200	123.60%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-37.51%
19691	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	八家子线飞机厂支022	50	38.40%	0.38	0.38				-78.31%
19692	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	闸南分15柱上变压器	400	14.70%	0	0				-44.93%
19693	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	大黑变203大树林线老观一二三组新	200	42.00%	0.42	0.42				0.00%
19694	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	广场分2	100	64.20%	0.64	0.64				-19.41%
19695	东陵	水家变	水李线	水李线龙三分44收兵台支42左5柱上变压器	400	38.10%	0.38	0.38				-22.93%
19696	康平	张强变	张强变76266张强线	二道沟（2）台	200	27.15%	0.27	0.27				-30.07%
19697	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干176左7右30	400	33.90%	0.34	0.34				-14.82%
19698	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	沙西分3左1	315	39.05%	0.39	0.39				-38.54%
19699	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城8号变电站2变压器	630	36.95%	0	0				-41.05%
19700	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑二期6箱变1号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
19701	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线獐草沟分东獐支25	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-19.40%
19702	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分64右12+1右1	400	13.20%	0.13	0.13				0.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19703	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区3变电站1变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-41.58%
19704	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区6变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-40.63%
19705	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里7号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	61.50%	0.62	0.62				-36.00%
19706	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期2变电站2变压器	630	44.76%	0.45	0.45				-41.41%
19707	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德2箱变2变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年6月	14.05%
19708	新民	梁山变	梁山变200汤屯线	汤屯干71变台	200	30.00%	0.30	0.30				-31.65%
19709	法库	双台子	双台子变045双四线	公主陵8队台	200	49.00%	0.49	0.49				-29.99%
19710	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城34号变电站201配电变压器	630	52.70%	0.53	0.53				-41.00%
19711	大东	如意变	如意变80898如望乙线	万恒领域1箱变2变压器	630	26.29%	0	0				-45.53%
19712	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线腰达房南支15	400	0.00%	0	0				0.00%
19713	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西一中支01	100	63.60%	1	1		是	2026年12月	-25.57%
19714	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业（三期）1箱变1变压器	400	49.20%	0.49	0.49				-29.19%
19715	辽中	敖司牛	敖司牛变1229小邦牛线	敖司牛变229小帮牛线邢冯村南台	200	30.80%	0	0		是	2025年7月	-27.11%
19716	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	中心台变942中尹线中尹线018左分3	100	78.30%	0.78	0.78				-22.29%
19717	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线祝滨干179左1柱上变压器	100	23.40%	0.23	0.23				-28.58%
19718	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑2箱式变电站1配电变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-42.93%
19719	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干8右1变台	315	26.35%	0.26	0.26				-41.85%
19720	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线钟家支083	30	0.00%	0	0		是	2026年5月	0.00%
19721	沈北	农高变	农丰线	山水绿阁3号箱变变压器配电变压器	630	17.46%	0	0				-43.19%
19722	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵卫甲3之1柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-7.83%
19723	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	羊金线黄海干金海分2变压器	315	86.03%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-38.93%
19724	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干41	315	38.60%	0.39	0.39				-36.94%
19725	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线林校分20左5左4	160	62.00%	1	1		是	2026年	-37.38%
19726	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分32	50	32.40%	0	0		是		-53.29%
19727	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富民分3左2变压器	250	3.84%	0	0		是	2025年12月	-54.30%
19728	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	郑农乙线郑农干15右5变压器	315	76.19%	0.76	0.76				-39.14%
19729	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	祥龙干41左5左1公变	400	8.00%	0	0		是	2026年12月	-38.33%
19730	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干41公变	315	87.94%	0.88	0.88	2023年8月			-40.01%
19731	大东	毛君变	毛君变946毛光线	毛光线毛光干39左3右3	315	9.84%	0.10	0.10				-52.36%
19732	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线94	200	30.00%	0.30	0.30				-41.17%
19733	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	大南干北文分5左2公变1	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.10%
19734	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线59左6变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
19735	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右14柱上变压器	400	58.25%	1	1		是	2025年12月	-44.03%
19736	铁西	齐贤变	齐贤变55444齐滑乙线	齐贤变444齐滑乙线滑齐干67	200	7.20%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
19737	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧亚变270欧怒乙线欧怒干7左8柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-16.26%
19738	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	天坛干126公变2	315	66.35%	1	1		是	2026年12月	-43.62%
19739	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	王刚变654官立乙线五镇分27右28	200	34.50%	0.35	0.35				-30.02%
19740	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	朝一中1箱变	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
19741	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝A座二3箱变1号变	800	36.90%	0.37	0.37				-43.09%
19742	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二4箱变1号变	630	12.38%	0.12	0.12				-43.19%
19743	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站201	630	32.38%	0.32	0.32				-42.19%
19744	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	太平庄1箱变1号变	500	55.20%	1	1		是	2025年12月	-41.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19745	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	慧莲花园2变电站201柜	630	0.00%	0	0				0.00%
19746	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	齐贤八路1变电站201柜	315	24.00%	0.24	0.24				-44.32%
19747	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	保利百合花园南园2变电站201变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-52.17%
19748	铁西	重工变	重工变10870城冶线	北一路2变电站201柜	500	17.60%	0.18	0.18				-49.09%
19749	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	启明新村1变电站201柜	630	36.51%	0	0		是	2028年12月	-45.87%
19750	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园31主变	630	46.03%	0.46	0.46				-36.29%
19751	沈河	站前变	站前变240光达线	光达1变电站1变压器	800	4.20%	0.04	0.04				-35.18%
19752	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期1箱变1变	630	26.03%	0.26	0.26				-47.46%
19753	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	文荟苑1变电站1变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
19754	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区1变电站2变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
19755	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	先达文翠1箱变1变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-44.91%
19756	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	东环时代1变电站202	630	33.65%	0.34	0.34				-39.33%
19757	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天9箱变1变压器	315	35.81%	0	0				-40.41%
19758	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	华宁小区1变电站201	500	20.16%	0.20	0.20				-41.80%
19759	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站乙线9右2	200	75.30%	1	1				11.58%
19760	于洪	大潘变	大祝线	弘泽湾2变电站101变压器	630	18.81%	0.19	0.19				-43.37%
19761	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际4变电站1变压器	630	61.27%	0.61	0.61				-37.04%
19762	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十六号变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0	0				-38.09%
19763	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线代家分13右2变台	400	60.60%	1	1		是	2025年12月	5.27%
19764	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分獾洞支107左13变台	400	15.30%	0	0				100.00%
19765	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线红发分1	200	6.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
19766	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干28左1变台柱上变压器	100	69.60%	1	1		是	2025年12月	-34.70%
19767	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克8号变电站201配电变压器	800	14.25%	0	0				-39.61%
19768	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友西台分支04	100	89.10%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-31.07%
19769	康平	四家子	四家子变1207四长线	六家子二分台1柱上变压器	200	33.20%	0.33	0.33				-34.59%
19770	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	泰和龙庭二期2箱式变电站1配电变压器	500	38.72%	0.39	0.39				-37.87%
19771	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	黎明里小区箱变1变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-36.25%
19772	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑3号变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-38.75%
19773	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线凡家店台	200	33.90%	0.34	0.34				-33.22%
19774	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平于南王岗分17左2变台	80	45.75%	0.46	0.46				-47.17%
19775	于洪	得胜变	得化线95476	沈阳化工大学(教师住宅)1站房1变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-40.47%
19776	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	电网 pms 五五分15左支004	200	27.15%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
19777	沈北	清水变	清王线	周凤安	400	45.90%	0	0				-41.17%
19778	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际二期4变电站1变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-44.10%
19779	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	清泉分1	400	16.20%	0	0				100.00%
19780	苏家屯	施官变	施官变60190施城线	奥园38号变电站201间隔(甲)配电变压器	630	23.81%	0	0				-11.33%
19781	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线王家荒	80	49.25%	0.49	0.49				-64.48%
19782	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线大兴乡政府房管所	250	32.00%	0.32	0.32				-42.01%
19783	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分10+1左支9台区	100	33.60%	0.34	0.34				-64.99%
19784	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右6右13变台	160	75.00%	1	1				-39.82%
19785	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	江南春天4箱式变电站配电变压器	400	23.20%	0.23	0.23				-43.90%
19786	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线165右2变台	100	28.00%	0	0		是	2025年12月	-42.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19787	于洪	得胜变	得翟线95444	林溪郡三期2站房2配电变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
19788	铁西	肇工变	肇工变10164北三线	万科城市阳光花园2配电室201间隔配电变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-41.10%
19789	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	馨丽康城4号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-43.98%
19790	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	YHG_辽宁大学生公寓改造工程变电站2号配电变压器	630	61.71%	0.62	0.62				-43.73%
19791	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	10kV镇东线镇东干02	50	78.40%	0.78	0.78				100.00%
19792	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线181左3变台	200	27.60%	0.28	0.28				11.85%
19793	东陵	孙家寨	孙张线	炎帝分10左4柱上变压器	200	24.90%	0	0				100.00%
19794	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	土西南台新	100	64.65%	1	1				0.00%
19795	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区东台	160	62.50%	0.63	0.63				-45.90%
19796	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发水韵桃源3局维变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	19.29%
19797	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街1大棚	315	16.89%	0.17	0.17				-33.07%
19798	东陵	祝家变	祝滨线	10kV祝滨线73左5左2右1柱上变压器	200	9.60%	0.10	0.10				-126.24%
19799	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子分苗家沟北台支15	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	4.35%
19800	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜7队台	200	42.00%	0.42	0.42				-43.34%
19801	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干81	400	18.60%	0	0		是	2026年	-26.47%
19802	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	城市之光5箱变2变压器	800	70.13%	1	1				-40.55%
19803	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左13	100	41.20%	0.41	0.41				-51.49%
19804	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛城一期A区、B区小区2箱式变电站1配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-35.07%
19805	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南乙线66右5右2	200	100.50%	1	1	2025年6月			100.00%
19806	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城三期4变电站2变压器	500	27.52%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
19807	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	10kV宝十线钱家沟32南2	400	19.20%	0	0		是	2025年11月	46.74%
19808	于洪	大兴变	兴富线	丁香工业园物流台	315	23.24%	0.23	0.23				5.95%
19809	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期2201配电变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-21.61%
19810	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	工业分23柱上变压器	315	66.67%	1	1		是	2025年12月	84.90%
19811	东陵	世园变	世满甲线	世园变568世满线世满干45右分03右支01柱上变压器	200	27.00%	0.27	0.27				-33.28%
19812	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	龙湖花千树3变电站202间隔配电变压器	630	116.19%	1	1	2024年9月	是	2028年12月	-41.06%
19813	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	荣业广场3变电站2变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-38.82%
19814	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干腰排分长排支19加1左03变压器	100	17.10%	0.17	0.17				-62.82%
19815	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座5箱变1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19816	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	天润广场1变电站2变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-40.04%
19817	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利海四1变电站1变压器	315	68.89%	1	1				-42.10%
19818	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西窑支025	100	53.40%	1	1		是	2026年12月	-29.66%
19819	法库	孟家变	孟家变85940孟桃线	10KV孟桃线排水站分水利支24	50	0.00%	0.00	0.00				8.82%
19820	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	先锋佳园箱变201变压器	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19821	康平	四家子	四家子变1206两子线	两子线西王设施小区支005	30	36.00%	0	0		是	2026年5月	-35.75%
19822	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	滨河湾5号变电站1号变压器	500	25.92%	0	0		是		-38.91%
19823	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山分客运集团停车场箱式变电站1配电变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
19824	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线白文举支02	30	34.00%	0	0		是	2026年12月	-93.10%
19825	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分4右1变台	100	83.80%	0.84	0.84	2025年4月			-31.79%
19826	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	金汇雅居4变电站1变压器	630	61.27%	1	1		是	2025年12月	-40.06%
19827	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线北二台	400	89.70%	0.90	0.90	2025年6月			-36.82%
19828	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区2变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-40.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19829	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十六号变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-36.51%
19830	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和乙线人和干123左4	200	60.00%	1	1				-23.31%
19831	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界二期1号变电站1变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-45.47%
19832	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2箱式变电站2配电变压器	500	52.00%	1	1		是	2025年12月	-40.73%
19833	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景苑南区4箱式变电站1配电变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
19834	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线264左6变台	400	18.90%	0.19	0.19				-38.26%
19835	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期东箱式变电站201间隔配电变压器	630	56.67%	0.57	0.57				-39.49%
19836	浑南	铁匠变	铁匠变842铁空甲线	奉天九里一期1变电站2号变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-40.56%
19837	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	文化社区3号变电站1号变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-41.34%
19838	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线林机场宿舍	200	55.60%	1	1		是	2026年12月	-33.48%
19839	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	柳岗变160柳北线柳北线201	315	10.48%	0.10	0.10				-36.32%
19840	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	武警3变电站1变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
19841	铁西	重工变	重工变10868城水线	翡翠新都会2变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-40.51%
19842	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左66左2	250	25.92%	0.26	0.26				-15.22%
19843	沈北	王驿变	王驿变73842银河线	信用社2号箱变1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-41.87%
19844	浑南	铁匠变	铁匠变65868新界线	坤泰新界1号变电站2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-39.42%
19845	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区8变电站1变压器	500	25.20%	0.25	0.25				-42.70%
19846	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	香御兰溪二期2局维变201配电变压器	400	51.60%	1	1		是	2026年12月	-20.67%
19847	铁西	齐贤变	齐贤变55462景星甲线	兴华市场2变电站	500	18.88%	0.19	0.19				-37.83%
19848	于洪	大兴变	兴富线	大兴变516兴富线红旗台村2台区	315	2.29%	0.02	0.02				-46.76%
19849	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	庄科干61+1左4	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19850	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾8号变电站202配电变压器	630	38.73%	0	0				-41.90%
19851	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线五道沟分31左10+1变台	400	3.00%	0.03	0.03				100.00%
19852	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线白家分大棚支001	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19853	沈北	中心台	中心台变73948中尹线	兴隆台A南2号变台	200	79.50%	0.80	0.80				-34.99%
19854	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城一期1箱变配电变压器	1260	27.30%	0	0		是	2026年12月	-53.02%
19855	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城和园3号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	18.69%
19856	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	碧桂园天汇5变电站1配电变压器	630	7.62%	0	0				100.00%
19857	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线45	400	13.25%	0	0				-36.71%
19858	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	x铁路三供一业（小红楼）	200	30.60%	0	0				-51.88%
19859	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	东亚翰林世家一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	61.13%	1	1		是	2025年12月	-37.20%
19860	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期3变电站1变压器	630	35.71%	0	0		是	2027年12月	-40.13%
19861	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-43.41%
19862	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东青变电站1变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-45.27%
19863	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园21变电站变压器	630	33.14%	0	0				-35.58%
19864	大东	如意变	如意变80898如望乙线	园丁园1箱变2变压器	630	14.60%	0	0				-44.30%
19865	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	树林村照明（2021微）新	400	58.80%	0.59	0.59				0.00%
19866	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线东三间2支04	200	27.00%	0	0		是	2026年5月	13.83%
19867	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干42左5柱上变压器	400	59.00%	1	1		是	2026年12月	-43.54%
19868	沈北	大志变	大志变70564志西线	一站式-康国物业	200	66.60%	1	1		是	2026年12月	-17.64%
19869	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	湖滨新村4变电站1变压器间隔配电变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-39.26%
19870	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线祝家堡分村东北支4（祝家堡村东台）	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19871	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前茨沟分粮道食品几2	200	6.90%	0.07	0.07				100.00%
19872	开发	郑家变	郑家变55254郑胜甲线	郑胜檀府小区1变电站1变压器	630	60.63%	0.61	0.61				-25.94%
19873	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分019	200	47.40%	0	0		是	2026年12月	-35.70%
19874	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养前南台综合(2023微)	200	25.50%	0.26	0.26				3.02%
19875	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村10号变电站1号配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
19876	浑南	于山变	于山变748于运线	全运村14号变电站2号配电变压器	500	22.08%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
19877	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷子堡变038冷西线古城南大棚2台	400	7.80%	0.08	0.08				-26.24%
19878	新民	南窑变	南窑变3558南铁乙线	君安阳光城7变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-11.73%
19879	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干142左9右1	200	81.60%	1	1	2022年12月			-42.02%
19880	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑1变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
19881	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线95右9变台	100	60.80%	1	1		是	2025年12月	-32.93%
19882	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百后山支12	315	40.95%	0	0		是	2025年9月	-36.50%
19883	于洪	得胜变	得工线95446	香堤北苑B区大挨金2201配电变压器	630	20.24%	0.20	0.20				-40.86%
19884	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分33变台	400	116.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	25.17%
19885	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北宸之光小区3变电站202配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年12月	12.47%
19886	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分3变压器	400	22.50%	0.23	0.23				-40.62%
19887	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线梁烧锅分61	100	28.60%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
19888	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	农花乙线后陵干107	315	34.92%	0	0				-21.18%
19889	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分3	315	68.57%	0.69	0.69				-39.65%
19890	大东	望花变	望花变70242上园乙线	陵东变162陵望乙线陵望干41左2柱上变压器	200	51.60%	1	1		是	2025年12月	-31.03%
19891	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	瓦子峪分39左1	50	20.40%	0	0		是		-482.82%
19892	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分22柱上变压器	400	18.00%	0.18	0.18				100.00%
19893	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前干47左5	250	64.96%	0.65	0.65				-6.64%
19894	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	城北线城北干小东分5	400	19.50%	0.20	0.20				-42.85%
19895	沈河	站前变	站前变238红卫乙线	市府变562府北乙线红卫干16右5公变	400	77.60%	1	1				-58.48%
19896	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分12公变	315	55.87%	1	1		是	2026年12月	-41.45%
19897	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干5左6左1	315	38.41%	0.38	0.38				-44.72%
19898	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	柳州乙线府北分4+3	400	57.50%	0.58	0.58				-35.92%
19899	大东	粮仓变	粮仓变65556榆园甲线	榆园甲线榆园干12右8左1	315	29.84%	0.30	0.30				-37.37%
19900	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19901	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活2箱变2号变	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
19902	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙6箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
19903	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	筑景新光2变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-41.92%
19904	和平	方型变	方型变482光荣甲线	1#主变格林	800	11.00%	0	0				-43.88%
19905	和平	方型变	方型变742方学乙线	文澜尊邸一次1主变	500	48.64%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
19906	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	新新家园2箱变1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-44.83%
19907	开发	工农变	工农变55556羊吉甲线	沈新路2小区变电站1变压器	400	20.40%	0.20	0.20				-46.06%
19908	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	新乐花园箱式配电站2	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	0.00%
19909	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	长新2箱变2	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
19910	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区7变电站201配电变压器	630	48.89%	0.49	0.49				-39.22%
19911	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工四期箱变1	630	25.71%	0.26	0.26				-43.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19912	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北2主变	500	22.40%	0	0				-35.87%
19913	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	华兴箱变2变压器	630	57.14%	0.57	0.57				-49.66%
19914	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	部队箱变2变压器	630	10.48%	0	0				-40.48%
19915	大东	沈海变	沈海变80382棚城线	东方棚城6箱变站2变压器	630	19.68%	0	0				-43.72%
19916	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站1号变压器	800	13.25%	0.13	0.13				-37.27%
19917	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城12号变电站1号变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-37.98%
19918	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村7号变电站2变压器	500	39.20%	0	0		是	2027年12月	-37.90%
19919	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	陵东小区箱变2	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
19920	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变2变压器	500	29.76%	0	0		是	2025年12月	-34.96%
19921	大东	如意变	如意变80898如望乙线	东方棚城17箱变2变压器	630	33.14%	0	0				-34.00%
19922	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大喇嘛分24变台	400	20.10%	0.20	0.20				-35.25%
19923	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	时代城小区4变电站1变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-28.32%
19924	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支28右7变台	200	25.35%	0.25	0.25				-14.39%
19925	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园2变电站1主变	800	20.00%	0.20	0.20				-41.73%
19926	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村大棚	400	2.18%	0.02	0.02				-66.42%
19927	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	红星新程1号变电站1号变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-42.78%
19928	于洪	光辉变	光东线	光辉变816光东线光辉三队宿舍	50	40.80%	0.41	0.41				-46.74%
19929	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干36右1+1柱上变压器	315	106.98%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-25.77%
19930	辽中	长滩变	长滩变1245土台线	长滩变245土台线前余北台	100	103.20%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-44.34%
19931	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线团山村支08	315	19.05%	0.19	0.19				-27.21%
19932	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分18变台	200	41.85%	0.42	0.42				-32.33%
19933	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	曹家变662曹山线余粮村5台区	100	9.60%	0.10	0.10				-475.94%
19934	东陵	孙家寨	孙张线	融城七英里2箱变1变压器	800	11.40%	0	0		是	2026年12月	8.34%
19935	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园36号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	29.40%	0	0				-13.07%
19936	大东	如意变	如意变80870意沈甲线	幻景家园2变电站1变压器	800	27.30%	0	0				-44.18%
19937	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站201配电变压器	500	41.20%	0	0				-42.20%
19938	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区3变电站1变压器	800	37.13%	0.37	0.37				-42.16%
19939	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	润东府4箱变2变压器	630	17.46%	0	0				100.00%
19940	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园2箱变2变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-43.99%
19941	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分73之3	200	5.10%	0.05	0.05				0.00%
19942	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳宗达置业有限公司7箱变配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-33.05%
19943	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨姜家村回迁楼居民5号配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-36.91%
19944	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杭东台几线4	400	42.25%	0	0		是	2025年12月	-29.26%
19945	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	华新名筑1号变电站201配电变压器	630	61.90%	1	1				-38.84%
19946	铁西	重工变	重工变10874重塔线	重塔线城西干丁香支8B变压器	200	63.60%	0.64	0.64				-57.25%
19947	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期2箱式变电站201间隔	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
19948	皇姑	欧亚变	欧亚变266欧怒甲线	YHG_速冻分22（航苑住宅小区）1箱式变电站1号配电 变压器	630	22.35%	0	0		是	2025年12月	-47.63%
19949	法库	包家屯	包家线	10kV包家线百东几9南2	200	21.60%	0	0				0.00%
19950	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）4箱式变电站2号变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-37.82%
19951	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区1箱变2变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-4.12%
19952	东陵	祝家变	祝滨线	祝滨线所带祝杨干121右1柱上变压器	200	14.75%	0.15	0.15				52.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19953	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	宝营新村2号变电站2变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-42.12%
19954	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	鑫久盛门窗公变台	200	1.80%	0.02	0.02				0.00%
19955	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖北养牛厂（2）nz	200	116.40%	1	1	2025年5月	是	2025年11月	-26.47%
19956	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田1分004	100	76.50%	0.77	0.77				-43.18%
19957	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干90	30	61.00%	1	1				-46.93%
19958	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿变854城东线物探分005	315	36.19%	0.36	0.36				-37.38%
19959	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	叶村西台	200	66.20%	0.66	0.66				-30.70%
19960	和平	文艺变	文艺变950文金线	环球金融中心三期2变电站201配电变压器	800	8.70%	0.09	0.09				1.92%
19961	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡5.2期1箱变1母线1变压器	400	57.30%	1	1		是	2026年12月	-34.90%
19962	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	天阔城1箱变202配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-41.38%
19963	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀1箱变2变压器	500	31.20%	0.31	0.31				-43.33%
19964	苏家屯	前显变	前显变278前地线	槭檀山一期3号变电站2号配电变压器	630	48.25%	0	0				-7.59%
19965	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线拉马沟东台	200	21.75%	0	0		是	2025年11月	-31.02%
19966	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八號院东区2箱式变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
19967	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线地税分05	200	61.80%	1	1		是	2026年12月	-42.17%
19968	新民	侯家变	侯家变16774西河甲线	西河甲线南岗分南岗支2右1变台	200	17.10%	0	0				100.00%
19969	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象2号变电站1号变压器	800	55.50%	0.56	0.56				-29.17%
19970	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区2站房1变压器	630	22.60%	0.23	0.23				-43.93%
19971	沈河	南湖变	南湖变462南万甲线	生态研究所1箱变201间隔配电变压器	400	22.40%	0	0		是	2026年12月	-43.38%
19972	东陵	中马变	疗养线	中旅万科城2箱变1变压器	400	41.10%	0.41	0.41				9.14%
19973	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城40号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	0.54	0.54				-33.10%
19974	皇姑	文北变	70482文岗线	万科府前壹号3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
19975	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干79左7	315	36.57%	0	0				-25.87%
19976	新民	罗家房	罗家房变407红卫线	罗家房变407红卫线红卫线老牛圈分30右4变台	100	107.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-33.28%
19977	辽中	敖司牛	敖司牛变1232局供线	书香苑（居民2）	500	26.00%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
19978	辽中	大黑变	大黑变1203大树林线	丁家一组照明（2020微）	200	67.20%	0.67	0.67				-24.27%
19979	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线36左12左15变台	630	7.75%	0	0		是	2025年12月	9.35%
19980	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连西并分8加1变压器	50	43.80%	0.44	0.44				-45.01%
19981	辽中	老观坨	老观坨变90352后老薄线	老观坨东海林厂公变台	200	58.80%	0.59	0.59				100.00%
19982	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东哈3电井分10	50	33.60%	0.34	0.34				-7.01%
19983	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	长岛三期小区2变电站1变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.97%
19984	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇5变电站变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
19985	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡11变电站1变压器	630	48.38%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
19986	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线太平大棚支07	50	45.30%	0	0		是	2026年5月	-69.58%
19987	和平	方型变	方型变452中兴乙线	中兴乙线72	400	51.60%	0.52	0.52				-38.80%
19988	沈北	农高变	农丰线	柳岗变168育才线沈阳锐锋置业有限公司2号箱变	630	0.00%	0	0				0.00%
19989	大东	大志变	大志变70582志东乙线	裕农乙线裕农干西寺分29	50	83.40%	1	1	2024年6月			-15.97%
19990	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北干39左2右3+1右1	200	13.80%	0	0				-257.02%
19991	皇姑	文北变	文北变70472文溪线	荣盛颐和名郡3箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	25.34%
19992	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线82右1变台	200	48.30%	0	0				0.00%
19993	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线83右10右9	100	56.40%	1	1		是	2027年	-33.98%
19994	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线静安南八队	400	21.60%	0.22	0.22				-17.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
19995	东陵	花山变	碧桂园甲线	YHG 小里沟一台区柱上变压器	315	6.67%	0.07	0.07				-25.75%
19996	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 佳苑庄园三期箱式变电站1号配电变压器	200	53.00%	1	1		是	2025年12月	-46.83%
19997	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园10箱变1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-38.32%
19998	东陵	上佰变	上深乙线	上佰变311上深乙线上深乙干双树子支31柱上变压器	200	69.00%	1	1		是	2026年12月	-35.74%
19999	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分三台子支医院几5	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
20000	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际4变电站201变压器	630	54.92%	0.55	0.55				-45.61%
20001	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	年家屯北台	200	67.80%	0.68	0.68				-38.55%
20002	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线156右1变台	100	41.20%	0	0		是	2025年12月	-79.10%
20003	和平	展览变	展览变846二经甲线	二经甲线51右6	200	1.50%	0	0				-64.03%
20004	苏家屯	苏北变	苏北变60362西郊线	长城家园变电站2号变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-43.46%
20005	于洪	东民变	机床三线	小微机床3干5+1左2左7号台	400	13.80%	0	0				18.82%
20006	开发	工农变	工农变55580工岛线	工岛小区2变电站1变压器	630	47.24%	0.47	0.47				-31.26%
20007	辽中	长滩变	长滩变1248西长线	长滩变248西长线粮西台	100	53.40%	0.53	0.53				-49.49%
20008	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里1箱式变电站1配电变压器	800	67.88%	1	1		是	2025年12月	-41.15%
20009	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	吉宝城镇开发（沈阳）有限公司1箱2202配电变压器	400	51.00%	1	1		是	2026年12月	-35.13%
20010	辽中	金山变	金山变45564金长线	蒲河村1机井	50	50.80%	0.51	0.51				-44.26%
20011	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线172变台	100	81.04%	1	1	2022年12月			-36.08%
20012	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	香格一品1号变电站202配电变压器	400	45.00%	0	0		是	2026年	-37.62%
20013	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线125右8变台	100	92.70%	1	1	2024年10月	是	2025年8月	-39.60%
20014	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	松北干52+1之1	400	113.70%	1	1	2023年5月			86.40%
20015	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	巧克力城8箱变2变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-41.79%
20016	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	营房修缮队2箱式变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20017	沈北	新城子	新城子变7554农专线	新城子变554农专线农专干143黄岗子分36右支006	315	148.57%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-35.21%
20018	康平	卧龙变	卧龙变75946卧山线	康湖茗筑小区1期1变电站202间隔配电变压器	1000	29.40%	0.29	0.29				5.10%
20019	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	阳光格林城2-1间隔201配电变压器	630	39.52%	0	0		是	2026年12月	-42.17%
20020	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支27右12变台	200	44.50%	0.45	0.45				-39.06%
20021	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心2号变电站2号变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-34.51%
20022	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线45右7右2	200	3.00%	0	0		是	2027年	13.24%
20023	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚子a5201配电变压器	500	17.92%	0.18	0.18				-43.55%
20024	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华西2台支3	400	26.18%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
20025	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	雪南甲线33右11	400	22.30%	0	0		是	2027年	-31.74%
20026	苏家屯	施官变	施官变60188施航线	奥园33号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	0	0				-32.45%
20027	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	碧商芷兰湾小区1变电站1变压器	800	22.88%	0.23	0.23				-41.01%
20028	康平	四家子	四家子变1207四长线	六五（2）台	200	30.90%	0.31	0.31				-25.63%
20029	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微鹭岛湖	200	70.80%	0.71	0.71				-16.06%
20030	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西3台	200	70.50%	1	1		是	2026年12月	-33.22%
20031	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线16左1	315	24.00%	0.24	0.24				-77.09%
20032	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线南王岗分50变台	200	24.30%	0.24	0.24				100.00%
20033	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期9变202	630	19.37%	0.19	0.19				24.64%
20034	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾2箱式变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
20035	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平北一台	630	18.57%	0.19	0.19				-37.91%
20036	沈北	道义变	道义变15269佰景线	佰景干泵站分C2支9（一站式）	200	14.40%	0	0		是	2026年12月	-29.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20037	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地4号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-43.38%
20038	大东	大东变	大东变66076大环线	中环广场1变电站2变压器	800	36.38%	0.36	0.36				-44.07%
20039	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线东八家子几23	200	33.90%	0.34	0.34				100.00%
20040	和平	南湖变	南湖变470文萃乙线	市政研究院住宅变电站配电变压器	400	24.30%	0.24	0.24				-42.05%
20041	于洪	家俱变	俪锦线	俪锦城四期1站房1配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-28.39%
20042	沈北	清水变	清王线	小洋河B台	315	28.38%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
20043	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期3号变电站1号配电变压器	800	25.80%	0	0		是	2027年12月	-15.31%
20044	沈北	王驿变	王驿变73844王全线	王驿变844王全线五五分17桥头支3	400	20.40%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
20045	皇姑	长江变	468长黄乙线	美登支5加1左1柱上变压器	250	54.40%	1	1		是	2025年12月	-60.97%
20046	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	洞西乙D环网单元1变电站1变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
20047	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村4号变电站1号配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.78%
20048	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城一期1变电站1配电变压器	800	48.75%	0	0		是	2025年12月	-44.85%
20049	皇姑	崇山变	崇山变264凤凰甲线	凤凰甲线凤凰干19+5柱上变压器	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-36.65%
20050	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑5变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20051	于洪	大兴变	兴古线	大兴变515兴古线东风村	200	76.80%	0.77	0.77				-35.92%
20052	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线田家二支01	200	47.60%	0	0		是	2026年5月	8.80%
20053	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期2变电站2变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-39.03%
20054	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期3号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20055	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线延寿寺东分2	400	62.00%	1	1		是	2025年12月	-32.19%
20056	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	西城逸景2变电站1变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-39.89%
20057	皇姑	红卫变	红卫变356红乐线	乐天圣苑1箱式变电站2配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
20058	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	崇山变266凤凰乙线金融开闭站金融金融2柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-46.46%
20059	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分146右7变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	-46.33%
20060	大东	如意变	如意变856如沈乙线	沈联线沈小联干消防分1	315	33.65%	0.34	0.34				-32.38%
20061	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	方溪变344方溪乙线方溪干20左2柱上变压器	160	3.00%	0	0		是	2025年12月	15.92%
20062	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分16加1	400	15.60%	0	0				7.83%
20063	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干27右4变压器	400	88.75%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-28.65%
20064	和平	市府变	市府变582北市乙线	北市乙线34左1	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-49.53%
20065	和平	三好变	三好变166文体甲线	华地一次2主变	630	27.62%	0.28	0.28				-36.80%
20066	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	汇宝二10箱变2号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20067	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园地下一次1#主变	800	60.60%	0.61	0.61				-38.22%
20068	和平	市府变	市府变590皇寺乙线	烟草变电站一次变压器柜主变	315	44.70%	0	0				-44.63%
20069	和平	方型变	方型变442方青甲线	四平街26号主变	400	18.90%	0	0		是	2025年10月	-44.22%
20070	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都11变电站202	630	22.86%	0.23	0.23				-40.91%
20071	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	沈阔家园2箱变2	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
20072	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情小区3变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
20073	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶1号变电站2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-35.56%
20074	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村四期小区变电站202配电变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-39.92%
20075	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防官兵3变电站201变压器	500	14.72%	0	0		是	2028年12月	-35.29%
20076	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站201柜	630	50.79%	0.51	0.51				-42.10%
20077	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	保利花园11变电站1变压器	500	29.20%	0	0				-39.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20078	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	铁亚2箱变1配电变压器	400	63.60%	1	1		是	2025年12月	-42.69%
20079	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	辽大公寓1箱变2号变	400	16.00%	0.16	0.16				-40.51%
20080	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地51主变	630	24.00%	0.24	0.24				-34.71%
20081	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	大成箱变1变压器	500	55.68%	1	1		是	2026年12月	-40.83%
20082	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐1变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-41.62%
20083	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化1箱变2变压器	1250	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20084	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	金融家园变电站1变压器	630	15.56%	0	0				-42.14%
20085	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	艳路二区变电站201	630	29.21%	0.29	0.29				-44.37%
20086	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路2箱变1变	500	31.68%	0.32	0.32				-39.39%
20087	新民	新民变	新民变30162营东线	冠芳园1变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
20088	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	河畔花城10号变电站1号变压器	630	49.14%	0.49	0.49				-45.80%
20089	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	大渡河1箱变1	400	41.40%	0.41	0.41				-36.03%
20090	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区18箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20091	新民	新民变	新民变30170营西线	富贵人家1变电站1变压器	630	31.81%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
20092	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	博地左岸箱式变电站1配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-43.39%
20093	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干46柱上变压器	400	10.25%	0	0		是	2025年12月	-47.07%
20094	新民	侯家变	侯家变16766开发甲线	开发甲线昂村分15左4变台柱上变压器	50	96.80%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-35.65%
20095	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线后房分13左04	100	61.50%	1	1		是	2025年	-29.95%
20096	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期1箱式变电站1配电变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-37.93%
20097	铁西	重工变	重工变10874重塔线	米兰颂小区1配电室202间隔配电变压器	630	17.78%	0.18	0.18				0.82%
20098	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城3号2变压器	630	24.00%	0.24	0.24				4.24%
20099	铁西	齐贤变	齐贤变55480保南乙线	保工怡园4变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20100	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	徐家屯养殖南台	400	61.50%	0.62	0.62				57.15%
20101	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	三千院乙4小区变电站2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-41.07%
20102	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线腰卜台北照明新	100	41.33%	0	0				0.00%
20103	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	丽都铭城2号201配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
20104	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区3变电站1变压器	800	32.63%	0.33	0.33				-46.00%
20105	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干戈三分4右支0加1左分7台区	100	33.60%	0.34	0.34				-63.44%
20106	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界御景1变电站2变压器	630	49.14%	0.49	0.49				-34.64%
20107	和平	市府变	市府变582北市乙线	盛京金融广场北区8小区变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2027年12月	78.81%
20108	大东	大志变	大志变70584大农乙线	人和干100左2	400	37.60%	0	0				7.02%
20109	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	英雄公园1箱式变电站1配电变压器	100	20.40%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
20110	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方甲线广方干小转弯分17左1柱上变压器	50	21.20%	0	0		是	2025年12月	-9.63%
20111	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	另角泡村西台（仅换变压器）改造	400	15.50%	0.16	0.16				17.23%
20112	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品2变电站1配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
20113	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线碧草绿阁东	630	30.79%	0.31	0.31				-38.34%
20114	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城2变电站1配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
20115	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	开发支27右1之14右3柱上变压器	100	36.00%	0	0		是	2025年12月	-135.04%
20116	沈北	虎镇变	虎镇变74264虎工线	虎镇变264虎工线小桥井分09	50	72.60%	0.73	0.73				-40.12%
20117	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	沈阳荣盛房地产开发有限公司坤湖郦舍2变电站2变压器配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-46.91%
20118	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	明发上河时代2变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20119	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	龙江苑小区箱式变电站2配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
20120	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分15右1+1右2	200	22.20%	0	0		是		-35.88%
20121	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期2变电站1变压器	800	24.90%	0.25	0.25				-45.06%
20122	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线腰刘支04	200	32.40%	0	0		是	2026年5月	-21.09%
20123	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线许家卜西台	200	50.60%	0.51	0.51				-32.12%
20124	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期2变电站202开关柜	630	30.79%	0.31	0.31				-45.11%
20125	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	田福岩考核(2022微)	400	46.00%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
20126	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分移动支贺臣养殖场几2	200	0.00%	0	0				0.00%
20127	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	水岸雅居2箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-44.92%
20128	于洪	得胜变	得化线95476	美域天成一期1站房2变压器	500	32.64%	0.33	0.33				-35.05%
20129	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源3变电站1变压器	315	13.33%	0	0				-17.04%
20130	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸6变电站4变压器	800	9.00%	0.09	0.09				-25.22%
20131	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	联邦大厦箱变201	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-40.18%
20132	沈河	站前变	站前变282站汇线	旭辉铂宸府3箱变201配电变压器	800	36.30%	0.36	0.36				0.85%
20133	和平	太原变	太原变050先锋线	沈铁胜利佳园42主变	800	19.13%	0	0				-44.13%
20134	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	金柳园2号变电站201间隔(甲)配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2026年	-33.07%
20135	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	长堤湾7号变电站201间隔(施雅线)配电变压器	630	20.32%	0	0				8.47%
20136	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎一组支05	100	88.90%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-37.00%
20137	沈北	孝信变	孝科线	泓府二期2局维变电站201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	14.77%
20138	法库	双台子	双台子变045双四线	满洲屯分46水利台	50	0.60%	0.01	0.01				0.00%
20139	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张屯变404张沿线张沿于崔三分76变台	200	63.00%	0.63	0.63				-35.24%
20140	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线东拉马一支7杆	315	40.38%	0	0		是	2025年12月	-33.92%
20141	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜3箱变2配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
20142	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下8变电站2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20143	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	范家村综合一台	400	34.50%	0.35	0.35				1.55%
20144	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲于四方分33右2变台	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-49.86%
20145	沈河	南湖变	南湖变460南万乙线	南万乙线大南于21+1公变	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
20146	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线193变台	100	39.60%	0	0		是	2025年12月	-14.90%
20147	新民	梁山变	梁山变199周坨线	梁山变199周坨线周坨线安坨分郑家支31左2变台	200	63.20%	1	1		是	2025年12月	-42.12%
20148	辽中	金山变	金山变45564金长线	刘二堡北长军军淡水鱼公变台区	200	15.00%	0.15	0.15				0.00%
20149	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干明泡分3右1变台	100	75.30%	0.75	0.75				0.00%
20150	辽中	刘二堡	刘二堡变1164叔家线	木耳岗村8机井	100	48.30%	0	0		是	2025年10月	-44.88%
20151	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期6箱式变电站2配电变压器	500	24.40%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
20152	皇姑	长江变	468长黄乙线	长黄干17柱上变压器	400	41.85%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
20153	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左15	100	125.70%	1	1	2022年12月	是	2027年	-32.92%
20154	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线马架子支02	50	110.70%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.98%
20155	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	兴隆变548孤家线孤家线后弓分18变台	160	67.13%	1	1		是	2025年12月	-24.01%
20156	于洪	建筑变	建筑变22648建铂线	万科宝马国际社区5变电站2配电变压器	800	15.60%	0	0				39.52%
20157	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期3站房1配电变压器	800	41.25%	0.41	0.41				-37.93%
20158	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	YHG 达连支1	200	42.00%	0.42	0.42				-33.44%
20159	浑南	铁匠变	铁匠变848铁榆乙线	利波莎依得变电站2号变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-40.58%
20160	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	法姬娜.欧洲城6变电站1号变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-36.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20161	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变202配电变压器配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
20162	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	雍熙金园1号变电站1号变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.99%
20163	东陵	杨官变	杨官变65986杨提线	紫提东郡七期2配电站2母线201配电变压器	630	52.70%	1	1		是	2026年12月	5.53%
20164	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	三家子照明新	100	41.40%	0	0				0.00%
20165	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分27右29	200	74.70%	0.75	0.75				-33.30%
20166	沈河	青年变	青年变352青东线	嘉宁公寓箱变1变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年6月	-33.90%
20167	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树于183左17	100	23.80%	0	0		是	2027年	-28.23%
20168	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线高家小区支06	200	14.80%	0	0		是	2026年12月	-67.21%
20169	新民	大红旗	大红旗变505长沙线	长沙线139变台	200	26.60%	0.27	0.27				-40.36%
20170	开发	羊吉变	羊吉变10652羊金线	世代悦龙湾小区1变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
20171	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区10变电站1变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-13.65%
20172	和平	花园变	花园变793花新乙线	汇景三区3变电站一次2主变	500	21.20%	0.21	0.21				-39.78%
20173	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线海丰分支04	50	62.40%	0.62	0.62				-33.50%
20174	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分上三棵树枝064	250	7.36%	0.07	0.07				-40.86%
20175	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区5小区变电站202配电变压器	630	14.60%	0.15	0.15				84.33%
20176	和平	三好变	三好变152文体乙线	光明线56	400	19.50%	0.20	0.20				-30.00%
20177	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期2变202配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	25.25%
20178	皇姑	陵东变	陵东变8186陵信线	翰林世家4箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-30.72%
20179	大东	毛君变	毛君变7948毛机线	世博弘苑3箱变2变压器	500	35.52%	0.36	0.36				-41.43%
20180	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里9号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	68.10%	0.68	0.68				-33.94%
20181	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什支25	100	103.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-50.05%
20182	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分46+1右4	400	14.10%	0.14	0.14				0.76%
20183	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站2配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
20184	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	锦绣前程1号变电站2号变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年	-34.49%
20185	开发	汪河变	汪河变56164汪砂乙线	英里蓝湾小区5变电站2变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-39.15%
20186	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产湖畔新城3箱式变电站母线间隔配电 变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-38.36%
20187	苏家屯	王刚变	王刚变6656王胜线	王胜线84左6	100	16.80%	0	0				-189.73%
20188	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91042吴家线	西地照明(2020微)	200	49.40%	0.49	0.49				-39.97%
20189	铁西	齐贤变	齐贤变55470齐兴线	大商公寓变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-48.24%
20190	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场二期201配电变压器	400	20.50%	0	0		是	2026年12月	-12.66%
20191	东陵	汪家变	汪官乙线	方大世纪城一期1变电站1变压器	800	15.00%	0.15	0.15				100.00%
20192	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿5号变电站202间隔配电变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-38.83%
20193	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	中铁阅香湖1箱式变电站2配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	4.99%
20194	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景9变电站1变压器	630	29.33%	0.29	0.29				-35.92%
20195	大东	大东变	大东变66062莲花乙线	空港雅居3箱变2变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-39.54%
20196	沈北	道义变	道义变15259道义线	太湖明珠三期分建1变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0				100.00%
20197	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区6变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
20198	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	陈相变438吴家线马楼子分10左03	315	37.90%	0	0		是	2025年	-40.48%
20199	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾二期1号变电站1号配电变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-18.22%
20200	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线西河山分28	200	67.20%	1	1		是	2025年	-29.76%
20201	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村三期4变电站2变压器	500	25.28%	0.25	0.25				-46.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20202	康平	张强变	张强变76266张强线	十二家子分台	50	102.00%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-25.10%
20203	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线小坨子设施小区支012	80	44.63%	0	0		是	2026年5月	-37.43%
20204	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	教学乙线潭江分4+1柱上变压器	315	15.87%	0.16	0.16				-44.15%
20205	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线富裕西支009	200	90.90%	1	1	2023年1月			-15.11%
20206	康平	胜利变	胜利变9507八家子线	胜利线八家子北分台13柱上变压器	200	31.50%	0.32	0.32				-22.42%
20207	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分8右5变压器	400	54.90%	0.55	0.55				-28.02%
20208	和平	方型变	方型变456文化乙线	文化乙线23左3	400	27.00%	0.27	0.27				-634.58%
20209	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	陵东变158陵北乙线陵北干18柱上变压器	400	83.50%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-40.12%
20210	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线25右2	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-37.73%
20211	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	红工干24	315	0.00%	0.00	0.00				-96.79%
20212	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分8公变	315	18.29%	0.18	0.18				-34.94%
20213	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分15公变	315	31.11%	0.31	0.31				-37.32%
20214	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右10右4	250	71.68%	1	1				-37.90%
20215	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干泵站分42-2变台	200	57.00%	1	1		是	2028年12月	-38.54%
20216	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分17左2	315	31.11%	0.31	0.31				-43.00%
20217	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线东高分32右1左7变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-67.12%
20218	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	李官乙线李官干57右5变压器	315	24.76%	0.25	0.25				-44.70%
20219	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线泵站分10柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20220	苏家屯	桃仙变	桃仙变6256桃相乙线	桃相乙线42右2	250	7.68%	0	0				-22.72%
20221	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线32变台	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
20222	皇姑	长江变	长江变484岳山乙线	西江丽园2箱变1变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
20223	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变1号变	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-45.63%
20224	和平	三好变	三好变148科技甲线	文化路小区一次2#主变	500	53.44%	0.53	0.53				-47.44%
20225	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	府北3变电站2号高压柜1主变	500	48.40%	0.48	0.48				-38.42%
20226	和平	方型变	方型变442方青甲线	十三纬路8号主变	400	17.60%	0	0		是	2025年10月	-38.81%
20227	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	观泉苑2箱变2站内变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-39.14%
20228	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	浑河七区6变电站201	400	35.10%	0.35	0.35				-39.21%
20229	铁西	齐贤变	齐贤变55458保北乙线	幸福小区变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20230	铁西	历工变	历工变10482历达线	鑫丰馨园2变电站201柜	630	61.59%	1	1		是	2028年12月	-42.90%
20231	和平	太原变	太原变050先锋线	枫景名城41主变	630	25.90%	0	0				-32.93%
20232	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝2变电站1变压器	800	10.80%	0.11	0.11				-41.88%
20233	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	永顺2箱变1变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-42.77%
20234	沈河	长青变	长青变444长南甲线	泉园电气化2箱变1变压器	1250	23.36%	0	0		是	2026年12月	-44.40%
20235	和平	市府变	市府变564总站甲线	西塔51主变	400	27.50%	0	0		是	2027年12月	-38.77%
20236	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	令闻1箱变1变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-44.84%
20237	苏家屯	苏北变	苏北变60374砂轮甲线	湖畔绿洲1号变电站1号变压器	800	11.10%	0	0				-42.87%
20238	铁西	滑翔变	滑翔变20280滑应乙线	晋斯豪庭7变电站201	500	22.08%	0.22	0.22				-44.59%
20239	沈河	顺城变	顺城变079广宜甲线	电工站北箱变1变压器	315	26.98%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
20240	和平	市府变	市府变564总站甲线	沈铁教工住宅1主变	1000	11.20%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
20241	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	金鼎家园1#变压器	400	33.20%	0	0		是	2026年12月	-43.69%
20242	和平	和平变	和平变148和铁甲线	天津南街174号2号高压柜1主变	630	27.62%	0.28	0.28				-34.73%
20243	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑1箱变2	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-42.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20244	铁西	工农变	工农变55548红工甲线	赞新小区2变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20245	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际2号变电站2号变压器	800	9.00%	0.09	0.09				-41.73%
20246	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城10号变电站2号变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-41.28%
20247	铁西	工农变	工农变55550红工乙线	南风雅阁1变电站201	630	20.00%	0.20	0.20				-40.72%
20248	大东	粮仓变	粮仓变65546保利甲线	保利海棠2箱变1变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-46.32%
20249	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆树屯3箱变2变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-41.06%
20250	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	西窑2箱变1	630	63.81%	1	1				-48.91%
20251	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	北二箱变一次1#主变	315	75.68%	1	1				-35.48%
20252	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林印象5变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
20253	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站2配电变压器	800	37.88%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
20254	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	一站式服务 沈阳沈北新区春意蔬菜种植农场	100	57.00%	0.57	0.57				-31.79%
20255	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	医大分2(龙汉)201间隔配电变压器	630	50.29%	1	1				-36.45%
20256	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	太平村综合三台（微）	400	41.10%	0.41	0.41				14.84%
20257	苏家屯	陈相变	陈相变4438吴家线	新立分29左1	200	2.10%	0.02	0.02				0.00%
20258	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	景星花园2变电站201变压器	800	17.00%	0.17	0.17				-41.08%
20259	铁西	劝工变	劝工变20040劝霁线	沈铁霁虹家园5变电站201变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-42.22%
20260	法库	包家屯	包家线	10kV包家线大三家子东台几线3	100	52.00%	1	1		是	2025年9月	-37.68%
20261	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	西城国际2变电站1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-37.88%
20262	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东贸佳园2变电站1变压器	400	20.63%	0	0				26.67%
20263	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语二期8箱式变电站1配电变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-42.95%
20264	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	含屯干包道分32+1柱上变压器	50	128.80%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-41.68%
20265	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区4变电站1变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-28.30%
20266	铁西	劝工变	劝工变20092二路乙线	消防警官二期1箱变201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2028年12月	-40.75%
20267	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	瑞士风情三期小区7变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	92.24%
20268	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	黄河府1小区变电站2配电变压器	800	6.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
20269	苏家屯	施官变	施官变60144施加线	九州湾11号变电站202配电变压器	630	38.86%	0	0				-43.98%
20270	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	冬悦园2变电站1变压器	400	34.13%	0.34	0.34				-47.81%
20271	大东	善邻变	善邻变81044善峰线	龙之梦2箱变1变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-37.15%
20272	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾3号变电站202配电变压器	800	73.88%	1	1				-43.87%
20273	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线203变台	100	69.00%	0.69	0.69				-40.59%
20274	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛线昂帮牛分6左3变台	400	47.70%	0.48	0.48				-26.72%
20275	于洪	平罗变	平悟线	美卉花园4站房1变压器	630	23.37%	0	0				-38.16%
20276	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾4变电站1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				55.69%
20277	大东	农大变	农大变80976农花乙线	三江紫香园1箱变1变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-42.36%
20278	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）1箱式变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
20279	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	丽江苑4箱变1变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
20280	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线姚千干50	200	26.80%	0.27	0.27				-27.27%
20281	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于北张分16+2右12左2变台	400	10.50%	0.11	0.11				-33.57%
20282	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	林盛镇人民政府3箱式变电站1号变压器	400	44.40%	0.44	0.44				-37.09%
20283	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线70变台	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
20284	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分南大片地1机井支12	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20285	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干27加3右1	200	12.00%	0.12	0.12				-13.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20286	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	云峰花园小区2变电站201	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	-39.42%
20287	辽中	航辽变	航辽变90146豪林线	光明花园1变压器	630	85.71%	0.86	0.86	2024年6月			-43.21%
20288	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	近海2期1变压器	630	53.81%	1	1		是	2025年12月	-40.69%
20289	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语花园小区二期3变电站202变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-42.79%
20290	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城2号变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-40.02%
20291	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期1站房2配电变压器	630	5.40%	0.05	0.05				6.84%
20292	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干170右8右7	200	38.00%	0	0		是	2027年	15.76%
20293	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干135右4+1右2	400	9.60%	0.10	0.10				0.00%
20294	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线张福支02	100	58.50%	1	1		是	2026年12月	-31.93%
20295	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	10KV柳北线开发分4（一站式）沈阳福道满堂文化旅 游开发有限公司	200	31.80%	0.32	0.32				100.00%
20296	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田2支006	100	23.40%	0.23	0.23				-22.99%
20297	铁西	应昌变	应昌变20570应四乙线	纳帕阳光3土建变202	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-47.74%
20298	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分9左17右4	80	9.75%	0	0		是	2027年	0.20%
20299	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际6变电站202变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-40.10%
20300	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线杜屯分45右1变台	50	98.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.57%
20301	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	黑林线12左82右8	315	60.44%	0.60	0.60				-55.67%
20302	沈北	大志变	志詹甲线	（虎石台）花园1变箱201配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2026年12月	-12.67%
20303	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线民屯分22变台	200	55.80%	1	1		是	2025年12月	-34.33%
20304	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线南长2号照明	500	22.72%	0.23	0.23				-38.33%
20305	沈北	大志变	大志变70564志西线	沈阳鑫芮彤电讯工程有限公司（一站式）	200	2.80%	0	0		是	2026年12月	-14.13%
20306	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线和铁干32右1	400	105.50%	1	1	2024年7月			-47.94%
20307	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	博兴养殖场专业合作社（一站式）	200	26.40%	0.26	0.26				-51.27%
20308	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天悦1箱变2配电变压器	630	74.67%	1	1		是	2025年12月	-40.92%
20309	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车西台支22变台	400	58.20%	0.58	0.58				-65.49%
20310	苏家屯	永乐变	永乐变6266黑林乙线	三家子分42左5右1	200	20.70%	0.21	0.21				1.30%
20311	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站202间隔配电变压器	800	10.13%	0.10	0.10				-38.72%
20312	于洪	东民变	东李线	和泰7小区1站房2变压器	630	23.62%	0	0				-33.26%
20313	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	褚贵分49右4	400	15.60%	0.16	0.16				0.00%
20314	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	闽江乙线25左3	315	1.90%	0	0		是	2025年12月	-41.14%
20315	于洪	建筑变	建筑变22682建领线	大祝村36队	100	7.86%	0	0				15.05%
20316	于洪	范屯变	范北线	范屯变756范北线马三家北台	100	216.60%	2	2	2024年6月			-31.02%
20317	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分12	100	79.20%	1	1		是	2025年12月	-64.55%
20318	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	陵东变168陵园甲线体院分16柱上变压器	200	48.90%	0	0		是	2025年12月	-45.35%
20319	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干72右1柱上变压器	200	51.60%	1	1		是	2025年12月	-17.11%
20320	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	赛诗哲小区变电站1变压器	100	133.00%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-44.40%
20321	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工街2变电站201柜	500	54.72%	0.55	0.55				-33.40%
20322	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工2箱变1变压器	630	23.11%	0.23	0.23				-42.32%
20323	皇姑	怒江变	怒江变8252怒皇甲线	怒江变254怒塔线舍宅分10右11柱上变压器	400	72.75%	1	1		是	2025年12月	-37.78%
20324	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城2期1变电站1变压器配电变压器	630	51.90%	0.52	0.52				-35.31%
20325	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居2变电站南三变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-38.77%
20326	于洪	范屯变	范静线	拉马台北东台区	100	108.30%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-58.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20327	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线大房申北台	200	41.10%	0.41	0.41				-40.69%
20328	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区1变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-41.61%
20329	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴干35+1右5变台	400	62.40%	0.62	0.62				-20.22%
20330	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变2变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年12月	100.00%
20331	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线红西分13右4变台	50	58.00%	0.58	0.58				-39.69%
20332	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	刘千变652姚千线歪头山分33	160	57.13%	0.57	0.57				-19.56%
20333	大东	劳动变	劳动变70170生产乙线	望花春城1箱变2变压器	630	20.00%	0	0				-48.55%
20334	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分7右6右2	250	51.60%	1	1				-61.01%
20335	于洪	五金变	五兰乙线	前进村4	400	49.80%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
20336	东陵	世园变	世满乙线	上水溪谷二期1箱变2变压器	400	10.50%	0.11	0.11				-35.70%
20337	和平	和平变	和平变148和铁甲线	联勤部正大1变压器	200	0.00%	0.00	0.00				-4168.75%
20338	法库	宝山变	法镇二线	宝山变005法镇线老物资局分1	200	46.20%	0.46	0.46				-54.72%
20339	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线牛营分17右5变台	200	25.80%	0.26	0.26				-399.16%
20340	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林5箱变1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
20341	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2变201配电变压器配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-40.45%
20342	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线把什2号台支03	200	52.80%	0.53	0.53				17.29%
20343	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和睦城4箱变2变压器	400	22.40%	0	0				16.13%
20344	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	一站式服务沈阳市红石家具厂	200	43.20%	0.43	0.43				-14.53%
20345	于洪	五金变	五兰乙线	小微繁荣4	400	64.50%	1	1		是	2025年12月	-2.04%
20346	于洪	光辉变	光东线	依云温泉小镇二期站房1配电变压器	400	23.00%	0.23	0.23				-27.36%
20347	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期6变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-35.31%
20348	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线张强线四八分后辛屯支东一棵支062	200	106.28%	1	1	2024年7月	是	2026年6月	-22.42%
20349	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线齐屯分东台支008	200	99.30%	1	1	2022年12月			-27.28%
20350	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区6小区变电站202配电变压器	630	11.24%	0.11	0.11				97.08%
20351	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格线龙湖西府小区3变电站2变压器	400	17.25%	0.17	0.17				-32.17%
20352	大东	如意变	如意变80866如信线	万新东苑箱变1变压器	500	14.72%	0	0				-42.79%
20353	沈北	柳岗变	柳岗变74160柳北线	一站式服务—沈阳怡口实业有限公司	400	17.55%	0.18	0.18				8.15%
20354	新民	新民变	新民变30170营西线	营西干33左2变台	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-56.00%
20355	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-20.33%
20356	沈北	清水变	清水变73648清辉线	棚户b2202配电变压器	250	34.20%	0.34	0.34				-41.67%
20357	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干017	400	60.30%	0.60	0.60				-32.89%
20358	苏家屯	雪松变	雪松变570雪南乙线	雪南乙线28+1右1	400	60.00%	0.60	0.60				100.00%
20359	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线樱桃沟北台	400	30.50%	0	0		是	2025年11月	-29.17%
20360	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园1变电站1变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-40.29%
20361	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	三道岗变305分水线分水干黎明分39变台	200	85.65%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-29.40%
20362	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城一期2箱式变电站2配电变压器	800	83.40%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	2.15%
20363	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
20364	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	公园里8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	56.89%	0.57	0.57				-40.84%
20365	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	沈阳港联房地产开发有限公司（住宅商业-顶盛国际花园一期B-1、B-2地块）1-1配电变压器	630	26.92%	0	0				-38.16%
20366	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区5变电站2变压器	630	36.57%	0.37	0.37				-41.19%
20367	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	96.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20368	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	沈阳市电信工程局201间隔配电变压器	500	66.00%	0.66	0.66				-26.63%
20369	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景1变电站2站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.09%
20370	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线九队支05	100	64.62%	1	1				-28.41%
20371	法库	包家屯	包家线	10kV包家线前辛秋分44	400	15.60%	0	0				0.00%
20372	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北乙线观北干75右3之1柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20373	浑南	安顺变	安顺变158安沈线	全运村7号变电站1号配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2027年12月	-33.23%
20374	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线前冷南支04	200	53.70%	0.54	0.54				11.82%
20375	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线后陵支13	200	29.70%	0.30	0.30				8.02%
20376	浑南	于山变	于山变748于运线	江山云著3号变电站1号配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2027年12月	-11.74%
20377	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
20378	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线兰旗分48变台	400	14.93%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
20379	辽中	四方台	四方台变91158农场线	土耳其村大队后院（2022微）	200	37.20%	0.37	0.37				-33.38%
20380	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑三期2箱式变电站2配电变压器	800	54.38%	1	1		是	2025年12月	-38.90%
20381	沈北	道义变	道义变15261道阳线	万科北辰之光小区5变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	16.16%
20382	和平	太原变	太原变042南十甲线	西安分14变压器	400	52.50%	0.53	0.53				-41.43%
20383	和平	和平变	和平变148和铁甲线	南七乙线33右4右1	315	27.62%	0.28	0.28				-15.08%
20384	皇姑	崇山变	崇山变10267凤凰乙线	凤凰乙线实验分2右1柱上变压器	315	7.94%	0	0		是	2025年12月	-355.22%
20385	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	临湖甲线右94右8	315	32.06%	0	0		是	2026年	-42.63%
20386	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干64右1	315	43.17%	0	0				-24.76%
20387	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分029	100	84.30%	0.84	0.84	2023年1月	是	2026年	-37.03%
20388	沈河	长青变	长青变448长南乙线	长南干26右3公变	400	51.00%	1	1				-25.88%
20389	新民	新民变	新民变30164新区线	新民变158中学线中学线新区分5	315	72.13%	1	1		是	2025年12月	-38.62%
20390	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西线12右2	160	68.44%	1	1		是	2025年12月	-40.75%
20391	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	鸟市分18柱上变压器	250	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
20392	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	齐贤变464景星乙线景星干20	315	25.71%	0.26	0.26				-40.33%
20393	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线31	500	15.00%	0	0		是	2025年12月	-39.24%
20394	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干73左9柱上变压器	315	62.22%	1	1		是	2025年12月	-42.94%
20395	大东	如意变	如意变80898如望乙线	新生干73	400	33.90%	0	0				-3.82%
20396	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾连变346向工乙线向工干28柱上变压器	315	28.19%	0.28	0.28				-39.26%
20397	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线71变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
20398	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲5配电箱变1号变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20399	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	风华时代3箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20400	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变1号变	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
20401	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	凯兴花园一期1箱变2号变	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
20402	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期1箱变1号变	500	29.12%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
20403	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	东油1箱变1	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-44.10%
20404	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	公职人员小区1变电站202	500	37.60%	0.38	0.38				-38.32%
20405	铁西	滑翔变	滑翔变20250云峰甲线	万科小区1变电站201	400	30.90%	0.31	0.31				-44.11%
20406	和平	方型变	方型变450中兴甲线	万丽城变电站3号高压柜2主变	630	14.86%	0.15	0.15				-40.13%
20407	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	静园小区2变电站201	315	20.63%	0.21	0.21				-33.65%
20408	铁西	重工变	重工变10844重新线	重工新村二期小区3变电站201配电变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-38.78%
20409	沈河	长青变	长青变448长南乙线	丰乐3箱变1变压器	630	66.29%	1	1				-42.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20410	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站1号变压器	800	20.25%	0.20	0.20				-21.16%
20411	沈河	长青变	长青变474佳和线	佳和2期1箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-45.26%
20412	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期2变电站201变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-44.79%
20413	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	pms 金利家园2号变电站2号变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-41.74%
20414	铁西	劝工变	劝工变20098北联甲线	鑫丰花园小区1变电站202变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-40.81%
20415	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	和皇家园一期变电站202变压器	630	37.46%	0.37	0.37				100.00%
20416	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	鸿彤园箱变2变压器	500	19.84%	0	0				-45.40%
20417	沈河	顺城变	顺城变063令闻乙线	格林自由城2变电站2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-46.23%
20418	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	金港天府3箱变2	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
20419	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	东窑4箱变1	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-34.64%
20420	沈河	万柳变	万柳变250万中乙线	洋楼箱变1变压器	500	8.32%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
20421	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线叶刘分85	315	40.32%	0.40	0.40				-32.40%
20422	大东	小东变	小东变80162大华线	盛京1变电站1变压器	630	28.19%	0	0				-41.61%
20423	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利D座2变电站2站内变压器	500	32.80%	0	0				-37.42%
20424	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达2变电站1号配电变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-39.29%
20425	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都13变电站202	630	30.79%	0.31	0.31				-41.20%
20426	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支8左3变台	200	13.00%	0.13	0.13				-33.20%
20427	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园4变电站1变压器	630	37.33%	0.37	0.37				-41.35%
20428	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	沈阳市杨威食品有限公司（一站式）	400	34.80%	0.35	0.35				100.00%
20429	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左7柱上变压器	200	23.10%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
20430	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	虎利干木木材分36柱上变压器	315	52.06%	0.52	0.52				-59.01%
20431	于洪	得胜变	得化线95476	水墨丹青1站房1变压器	630	26.41%	0.26	0.26				-35.14%
20432	辽中	大黑变	大黑变1205马家线	大黑变205马家线营城村1.3组	200	33.30%	0.33	0.33				-48.71%
20433	新民	法哈牛	法哈牛变15752法张甲线	法张甲线大河分10右9变台	200	57.60%	0.58	0.58				2.79%
20434	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭干214右1变台	200	30.75%	0.31	0.31				-38.14%
20435	东陵	营盘	营孙线	博荣水立方三期3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	5.76%
20436	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	鑫丰国际1变电站201变压器	800	45.30%	0.45	0.45				-39.11%
20437	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期6变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-40.09%
20438	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅14变电站1变压器	630	15.24%	0	0				-29.73%
20439	苏家屯	雪松变	雪松变60572雪南甲线	小淑堡分15左7+1左1	200	15.80%	0	0		是	2027年	-7.00%
20440	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	洞锦锦园小区4变电站1变压器	800	37.13%	0.37	0.37				-38.58%
20441	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经干16+1药监局201间隔配电变压器	315	99.37%	1	1	2025年2月			-35.68%
20442	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干22+1左1	200	14.70%	0	0				-22.16%
20443	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭一期6变电站1号配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.52%
20444	皇姑	文北变	文北变70450文青线	荣盛颐和名郡三期1小区箱式变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	17.07%
20445	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	沈阳恒大江湾（首二期）3箱式变电站2号变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
20446	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线木舒分49	50	33.30%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
20447	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线曹家支11	400	14.06%	0.14	0.14				-36.50%
20448	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城1考核	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
20449	新民	侯家变	侯家变16776西河乙线	繁荣家园4变电站2变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
20450	浑南	下深变	下深变248深桃甲线	星河湾一期4变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20451	于洪	平罗变	平罗线	平罗变611平罗线平罗一村派出所门前台区	50	66.30%	1	1				-2.59%
20452	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线三嘴子支6	30	103.50%	1	1	2024年9月	是	2026年6月	-29.65%
20453	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	新光分10左1	400	25.50%	0	0		是	2026年	-9.21%
20454	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯机井支1	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20455	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	雅德里岛变电站201间隔（河新线）配电变压器	800	35.10%	0	0				18.44%
20456	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干91	200	41.25%	0	0				-40.98%
20457	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干33左2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20458	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线石桩子畜牧场支50右几12	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20459	于洪	光辉变	光水线	幸福温泉小镇一期2站房2配电变压器	630	5.71%	0.06	0.06				6.27%
20460	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线杨胡下分南土城支59	200	80.70%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	36.52%
20461	浑南	孤家子	孤家子变678会展线	名流印象6变电站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.16%
20462	和平	南湖变	南湖变474南昌线	昌鑫3变电站201间隔配电变压器	800	15.38%	0.15	0.15				-40.34%
20463	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	小含乙线17柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
20464	铁西	劝工变	劝工变20086南湖线	北国之春四期A区1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20465	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线潜水电机厂路北散户	200	42.60%	0.43	0.43				-49.02%
20466	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	翠堤湾小区1变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	2.72%
20467	沈河	鹏源变	鹏源变472鹏朝乙线	万兴变电站2变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-35.09%
20468	沈北	詹屯变	詹屯变7846虎开线	红枫庭院二期1局维变电站201配电变压器	630	13.33%	0.13	0.13				21.62%
20469	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城4号变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-40.55%
20470	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园9箱变1变压器	315	36.19%	0.36	0.36				-42.45%
20471	于洪	得胜变	得河线95442	三隆熙湖枫景2期B期1配电变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-37.83%
20472	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	北国之春1变电站2变压器	500	40.32%	0.40	0.40				-42.97%
20473	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线朝阳堡设施小区支010	100	29.85%	0	0		是	2026年5月	-50.08%
20474	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	团山子线团山子2台支07	200	12.30%	0.12	0.12				18.30%
20475	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台变097粮库线西余菜棚n	400	42.90%	0.43	0.43				-27.13%
20476	皇姑	文北变	70482文岗线	万科首府未来城五期4箱式变电站2配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	14.27%
20477	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	三一小区1变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
20478	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供4箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-28.48%
20479	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水线次于分34右17左3变台	200	16.50%	0	0				0.00%
20480	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	海上五月花14变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-36.74%
20481	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡13变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
20482	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区6变电站2变压器	630	49.21%	0.49	0.49				-41.21%
20483	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园3箱变201变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20484	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线后姚堡分22右15变台	200	14.10%	0.14	0.14				100.00%
20485	沈北	虎镇变	虎镇变74250虎蒲线	中国医科大学(中国医科大学专家公寓职工宿舍)-16 母线配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-32.94%
20486	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉他分14右1左2	200	31.20%	0.31	0.31				7.75%
20487	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	广方干广方甲线小转弯分14柱上变压器	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-28.92%
20488	辽中	金山变	金山变45564金长线	高登村综合二台	200	49.50%	0.50	0.50				-14.15%
20489	东陵	上伯变	汪家乙线	兆成紫东苑3箱变201间隔配电变压器	630	31.67%	0	0		是	2026年12月	-38.67%
20490	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	城中艺景4箱变1变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-40.41%
20491	辽中	金山变	金山变45566金冷线	金山南台照明（煤改洁）	100	33.60%	0.34	0.34				15.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20492	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城3号变电站201配电变压器	500	45.12%	0	0				-42.21%
20493	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品4箱式变电站1配电变压器	630	81.90%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-40.33%
20494	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	学府花苑住宅2箱变202配电变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-37.96%
20495	法库	新依变	依三线	10kV依三线三面船分36大卜子北台	400	26.75%	0	0		是	2025年12月	-24.77%
20496	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金域蓝湾二期4变电站1变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-43.82%
20497	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城蓝堡3箱式变电站1配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
20498	法库	新依变	依三线	10kV依三线丁家屯凡18	200	18.75%	0	0		是	2025年12月	7.71%
20499	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地二期1变电站1变压器	630	30.95%	0.31	0.31				-40.62%
20500	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线62左05	315	36.06%	0.36	0.36				-42.39%
20501	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干6+1左1	400	54.90%	0.55	0.55				-0.82%
20502	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期1配电站1母线201配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年12月	6.82%
20503	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	10kV秀叶线秀杨家堡西台分09	400	35.70%	0.36	0.36				-29.36%
20504	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	城佛干71右1变台	200	45.00%	0.45	0.45				3.28%
20505	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线125右20	160	45.00%	0	0		是	2027年	-16.30%
20506	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	旭辉和恩1箱变1变压器	800	47.70%	0	0				25.81%
20507	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区5变电站2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-39.25%
20508	开发	洞庭变	洞庭变55768恒大线	恒大绿洲小区4变电站1变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
20509	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	荒山分6左1	400	9.90%	0	0				0.00%
20510	和平	花园变	花园变761御景甲线	新世界卓铸2变电站202配电变压器	400	19.80%	0.20	0.20				-3.01%
20511	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	文华苑三期2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0.32	0.32				100.00%
20512	皇姑	昆山变	10kV昆勾甲线25656	亿海阳光1箱式变电站配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
20513	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区5变电站201配电变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-38.72%
20514	于洪	五金变	五兰乙线	小微沙坨子12号	200	79.50%	1	1		是	2025年8月	55.76%
20515	和平	广州变	广州变464广太乙线	广太乙线兰州分13左2	400	30.00%	0.30	0.30				-65.84%
20516	新民	大红旗	大红旗变507铁北线	铁北线初中分联户支5右1变台	200	37.20%	0.37	0.37				-24.50%
20517	大东	如意变	如意变880果香线	国舍添香4变电站2变压器	800	22.88%	0	0				-42.30%
20518	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树干165+1左1	200	1.50%	0	0		是	2027年	8.72%
20519	铁西	劝工变	劝工变20040劝零线	鑫丰又一城2箱变201变压器	500	34.88%	0.35	0.35				-41.51%
20520	法库	新依变	依三线	10kV依三线西下卜东支06	100	48.05%	0	0				-22.10%
20521	新民	南窑变	南窑变3574南铁甲线	东运国宾府1变电站1变压器	630	11.43%	0.11	0.11				100.00%
20522	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业干046	200	33.30%	0.33	0.33				-36.21%
20523	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	万科朗润园二期2变电站2变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-41.96%
20524	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城3箱变2变压器	800	47.63%	0.48	0.48				-40.76%
20525	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浑河湾二期2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-39.77%
20526	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线奎发友支010	50	92.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.94%
20527	辽中	四方台	四方台变91154四方台线	四方台变095四方台线胜利村东台g	400	38.80%	0.39	0.39				-35.25%
20528	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民4号	200	46.20%	0	0				93.51%
20529	和平	太原变	太原变068北二乙线	新世界变电站主变	630	10.10%	0.10	0.10				-59.28%
20530	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨子线233左2变台	200	63.30%	1	1		是	2025年12月	-33.57%
20531	东陵	杨官变	杨官变65978杨林线	恒大江湾2箱式变电站2号变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
20532	苏家屯	达连变	达连变60674达乐乙线	红阳二矿4号变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-38.93%
20533	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分18柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-36.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20534	皇姑	文北变	70482文岗线	华润荣华府4箱式变电站2配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年12月	49.71%
20535	东陵	中马变	疗养线	港中旅（沈阳）置业有限公司二期2箱式变电站2号变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-37.93%
20536	于洪	五金变	五兰乙线	集贤村3	50	84.00%	1	1	2023年7月	是	2025年8月	-38.56%
20537	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干34	160	48.00%	0	0				-45.51%
20538	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳3电井分支04	30	72.00%	0.72	0.72				-53.79%
20539	于洪	东民变	东李线	和泰八区三期2变电站1配电变压器	630	18.54%	0	0				-42.40%
20540	大东	农大变	农大变80992农粮乙线	榆园乙线榆园干45	400	42.60%	0.43	0.43				14.74%
20541	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	和平之门3号变电站201配电变压器	630	44.29%	0	0				-40.17%
20542	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线九纬分12	400	33.00%	0.33	0.33				-40.92%
20543	浑南	下深变	下深变284新城线	金地檀府2号变电站2号配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-33.49%
20544	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	壹号官邸别墅小区变电站202变压器	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20545	法库	包家屯	包家线	10kV包家线刘帮屯分120	315	59.37%	1	1		是	2025年9月	-33.18%
20546	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	大舞台箱变1变压器	630	39.24%	0	0				100.00%
20547	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干9	200	27.00%	0	0				-29.08%
20548	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	劝东甲线劝东干兴工分3变压器	315	62.86%	0.63	0.63				-53.38%
20549	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干13左2右2	400	22.50%	0	0				-43.10%
20550	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左2加2	315	52.38%	1	1				-50.25%
20551	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分11柱上变压器	315	33.97%	0.34	0.34				-42.96%
20552	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	沈望乙线沈望联干16	315	22.54%	0.23	0.23				-30.04%
20553	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分21右3变压器	200	26.80%	0	0		是	2025年12月	-51.70%
20554	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分24变压器	400	82.25%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.79%
20555	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	生产甲线生产干九毫分13	400	27.90%	0	0				-34.30%
20556	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线55右8	200	64.20%	0.64	0.64				-40.75%
20557	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	崇山变294中医甲线中医干19左5柱上变压器	315	51.24%	1	1		是	2025年12月	-44.40%
20558	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分4公变	400	35.50%	0	0		是	2026年12月	-33.30%
20559	铁西	劝工变	劝工变20096北联乙线	北联乙线北联干霁虹KB右2变压器	315	46.22%	0.46	0.46				-42.77%
20560	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙线19	315	24.13%	0	0				-39.88%
20561	沈河	长青变	长青变444长南甲线	长南干黄金分5公变	315	44.95%	0	0		是	2026年12月	-35.64%
20562	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线30	400	77.70%	1	1		是	2025年12月	-49.69%
20563	铁西	齐贤变	齐贤变55478保南甲线	保工干保九分2变压器	400	54.00%	0.54	0.54				-39.31%
20564	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线文官分30柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
20565	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	景观小区箱变1	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-46.78%
20566	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	富山三期4箱变2号变	500	54.40%	1	1		是	2025年12月	-37.95%
20567	皇姑	勾莲变	勾莲变10370华锐甲线	塔湾欣城5箱变2变压器	800	31.13%	0.31	0.31				-44.26%
20568	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	水榭花都3箱变1号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
20569	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金厦太湖湾1变电站1变压器	630	81.59%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
20570	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	军官公寓2箱变2站内变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-41.26%
20571	和平	马路湾	马路湾变668三经乙线	三经海洋变电站一次1进变压器柜1主变	630	49.52%	0	0				-35.44%
20572	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站202变压器	800	27.90%	0.28	0.28				-46.41%
20573	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	雁翔居小区2变电站2变压器	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
20574	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍2箱变1	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-40.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20575	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	61905主变	500	34.80%	0	0				-35.72%
20576	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	沈州花园2箱变2变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
20577	和平	市府变	市府变564总站甲线	煤建一营2主变	400	22.80%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
20578	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	光明苑1变电站201柜	630	42.86%	0.43	0.43				-41.32%
20579	铁西	劝工变	劝工变20086新潮线	光明苑4变电站201变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-41.32%
20580	大东	大东变	大东变66064东风甲线	大东路4箱变1变压器	500	38.08%	0.38	0.38				-49.80%
20581	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	承德1箱变2变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年6月	-45.72%
20582	沈河	方家变	方家变674方凌线	佳和3期2箱变1变压器	630	12.44%	0.12	0.12				-43.84%
20583	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	富云花都10变电站201变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-43.13%
20584	大东	顺城变	顺城变40060尚品乙线	御泉华庭4箱变2变	630	17.14%	0.17	0.17				-45.01%
20585	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区18变电站201柜	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-43.21%
20586	浑南	铁匠变	铁匠变854铁东甲线	慧缘馨村8号变电站1变压器	400	21.50%	0	0		是	2027年12月	-43.53%
20587	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	新三箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
20588	铁西	滑翔变	滑翔变20262滑齐乙线	沈辽路11变电站201	400	21.60%	0.22	0.22				-44.72%
20589	铁西	齐贤变	齐贤变55442齐滑甲线	红光分1变电站201柜	315	12.95%	0	0		是	2028年12月	-41.88%
20590	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	中国银行箱变一次1#主变	400	26.00%	0	0				-44.89%
20591	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	中海天钻2号变电站201间隔配电变压器	630	1.27%	0	0				100.00%
20592	苏家屯	王刚变	王刚变6658官立甲线	武镇分33左7右1	200	21.30%	0.21	0.21				4.14%
20593	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	恒大城二期5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20594	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	龙达线小区分10左4变台	400	56.40%	1	1		是	2025年12月	4.96%
20595	皇姑	方溪变	方溪变25394方福线	金地园风华1小区箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20596	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	YHG 东五分20右7柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-95.64%
20597	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	水务分2	200	54.00%	0.54	0.54				0.00%
20598	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线10左3变台	200	39.15%	0.39	0.39				-38.79%
20599	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线和平分21右4变台	200	36.60%	0.37	0.37				-33.22%
20600	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线145变台	200	49.05%	0.49	0.49				-39.02%
20601	辽中	航辽变	航辽变90142造纸线	航辽变077造纸线新村南台	200	63.75%	1	1		是	2025年12月	-41.59%
20602	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾四期1变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
20603	和平	红卫变	红卫变442西塔甲线	金苑华城4号2变压器	500	7.20%	0.07	0.07				-38.79%
20604	开发	张士变	张士变55878大明一线	大明一线二十四城小区1变电站1变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-30.85%
20605	铁西	劝工变	劝工变20056三路乙线	024保工印象2配电站202配电变压器	800	32.25%	0.32	0.32				-36.91%
20606	开发	张士变	张士变55868星海甲线	星海甲线星海干27左1变压器	315	112.06%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-6.63%
20607	大东	望花变	望花变70242上园乙线	华诚阳光3箱变2站内变压器	630	18.41%	0	0				-38.34%
20608	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线曹家台分支25	80	53.25%	1	1		是	2026年12月	-54.61%
20609	东陵	中马变	疗养线	宴山东一区1箱变1变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-9.78%
20610	于洪	东民变	东李线	和泰4小区6站房2配电变压器	630	12.06%	0	0				-32.92%
20611	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府小区3配电室201间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2028年12月	-17.03%
20612	法库	新依变	依三线	10kV依三线三台子支60三台子西台	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-26.39%
20613	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微一队南井台	200	29.70%	0.30	0.30				-60.38%
20614	于洪	平罗变	平罗线	平罗三村西2台区	80	94.38%	1	1	2024年6月			-42.01%
20615	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	苏官干37右1	250	30.72%	0	0				100.00%
20616	沈北	孝信变	孝信变25586雨润甲线	美的翰悦府2局维变201配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2026年12月	0.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20617	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线钛制分08#	400	32.93%	0	0		是	2026年12月	-41.38%
20618	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线四三分02	200	65.00%	0.65	0.65				-33.32%
20619	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91068腰荒地线	腰荒地西台综合(2023微)	200	21.30%	0	0		是	2025年11月	36.44%
20620	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线任家支18	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
20621	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城3变电站-1	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
20622	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	八经乙线21	315	30.79%	0.31	0.31				-47.70%
20623	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	冷子堡变036养东线养前村新棚区西台	160	48.50%	0.49	0.49				-60.43%
20624	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	利民佳苑啤酒厂住宅1变压器	630	74.29%	1	1		是	2026年12月	-39.72%
20625	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖九号(微)	400	24.30%	0.24	0.24				7.83%
20626	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	总参住宅11变压器	400	19.20%	0	0				-46.71%
20627	沈河	万柳变	万柳变266南关乙线	未来城2箱变2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-41.95%
20628	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴乙线古屯分41变台	400	41.40%	0.41	0.41				-34.71%
20629	苏家屯	雪松变	雪松变564松北线	孔雀城17号变电站201间隔(松北线)配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年	10.49%
20630	辽中	金山变	金山变45540金杨线	杨士岗变049德兴堡线德兴堡南台	100	109.50%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-38.87%
20631	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	高登楼照明(2020微)	200	72.15%	0.72	0.72				-34.86%
20632	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干达连南井分10加1变压器	315	20.00%	0.20	0.20				-56.26%
20633	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干79右分06变压器	100	41.70%	0.42	0.42				-54.63%
20634	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分为刚支12左03变压器	50	45.60%	0.46	0.46				-60.49%
20635	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	保利和光屿湖3箱式变电站2配电变压器	800	4.20%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20636	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金泓府二期3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.38%
20637	法库	新依变	依三线	10kV依三线朱千卜凡28	160	39.50%	0	0		是	2025年12月	-88.46%
20638	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1024四0一线	茨于坨变017肖寨门线肖寨门镇三北村大棚小区	200	75.00%	0.75	0.75				-39.90%
20639	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线黑牛分60右08	200	21.60%	0	0		是	2025年	-27.84%
20640	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线斗沟村45组照明	400	25.20%	0.25	0.25				-45.90%
20641	和平	青年变	青年变354彩塔甲线	春河里2.2期小区变电站201配电变压器	630	54.76%	1	1				-37.18%
20642	大东	小东变	小东变80142小粮乙线	机场供5箱变1变压器	630	39.05%	0	0				-33.94%
20643	沈北	朱尔变	朱尔变74358顺风线	瑞成万方园2箱变201变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-23.77%
20644	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干59左1	200	8.60%	0.09	0.09				0.00%
20645	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线水田3支002	100	27.30%	0.27	0.27				-41.79%
20646	皇姑	长江变	长江变25446长加线	万科四季花苑大家4箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20647	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品2箱式变电站2配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
20648	皇姑	文北变	文北变70450文青线	新一尚品3箱式变电站2配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
20649	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和汇1箱变2变压器	800	30.60%	0	0				11.26%
20650	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	河北乙A-1变电站配电变压器	400	24.30%	0	0				13.34%
20651	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	工人小区6号变电站1号变压器	630	41.27%	0	0		是	2026年	-47.58%
20652	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支19之1柱上变压器	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
20653	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都8号变电站202间隔配电变压器	630	46.48%	0	0				-41.28%
20654	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城提香3箱式变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
20655	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	天河家园一期一号变电站201配电变压器	630	30.48%	0	0				-41.30%
20656	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村8机井	50	40.80%	0.41	0.41				-51.32%
20657	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分13+1柱上变压器	315	0.00%	0.00	0.00				-74.42%
20658	大东	花山变	花山变80762幸福乙线	幸福乙线幸福干21	315	29.52%	0	0				-19.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20659	苏家屯	山林变	山林变61550林西线	山林变550林西线林西线22	200	19.80%	0.20	0.20				-14.66%
20660	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	龙湖天宸小区2变电站2变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-17.42%
20661	和平	市府变	市府变564总站甲线	总站甲线61右7	400	34.25%	0	0		是	2027年12月	4.40%
20662	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林庭枫5变电站2变压器	400	27.90%	0	0		是	2025年12月	-30.22%
20663	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	梦想西铁城二期小区4变电站1变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
20664	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干49左1	200	145.80%	1	1	2023年2月	是		-21.15%
20665	东陵	麦子屯	麦孙线	水家变778水孙甲线水孙甲干139柱上变压器	80	59.00%	0.59	0.59				-40.72%
20666	康平	中心变	中心变2606东环线	镇二线制镜东支23	315	55.24%	1	1		是	2026年12月	-5.63%
20667	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线四家子5、6队支03	200	49.40%	0.49	0.49				-38.82%
20668	法库	宝山变	宝山变005南环甲线	天阔二期西箱式变电站201间隔配电变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-41.52%
20669	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾3变电站2变压器	500	42.88%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
20670	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	金鸟家园变电站201变压器	500	25.60%	0	0		是	2028年12月	-35.88%
20671	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城B区4局维-1间隔201配电变压器	800	45.30%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
20672	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线西三合卜支06	200	65.25%	1	1		是	2026年12月	-18.72%
20673	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城6变电站2变压器	500	64.80%	1	1		是	2025年12月	-38.83%
20674	东陵	杨官变	杨鑫线	汪家馨城A2局维201间隔配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
20675	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分5公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
20676	辽中	航辽变	航辽变90176双山线	城郊双山大棚南公变台区	400	11.10%	0.11	0.11				10.04%
20677	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右1+1柱上变压器	400	77.70%	1	1		是	2025年12月	-43.19%
20678	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合8变电站2变压器	630	21.33%	0	0				-40.14%
20679	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2.4期小区3变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				53.73%
20680	东陵	中马变	疗养线	奥林匹克花园3开闭站2箱变2变压器	630	21.11%	0.21	0.21				-29.02%
20681	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪新城20号变电站2号变压器	630	18.67%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
20682	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分14左6+1右7柱上变压器	400	63.75%	1	1		是	2025年12月	-11.31%
20683	开发	洞庭变	洞庭变55751唐宁线	唐宁道小区2变电站2变压器	630	14.67%	0.15	0.15				-41.41%
20684	新民	兴隆变	兴隆变15648孤家线	孤家线沈家岗子分42变台	400	23.18%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
20685	东陵	李相变	郝义线	绿洲悠山美地1箱变1变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	-10.33%
20686	苏家屯	雪松变	雪松变60554松松甲线	星樾时代3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				100.00%
20687	大东	粮仓变	粮仓变65566和睦甲线	中金启城6箱变2变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-39.47%
20688	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科线78右39左09	200	45.00%	0	0		是	2025年	-26.73%
20689	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
20690	于洪	家俱变	偏锦线	水木城典4变电站1变压器	630	37.59%	0.38	0.38				-26.45%
20691	于洪	平罗变	平辛线	富强村2南台区	200	19.20%	0	0				-42.45%
20692	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区1变电站201配电变压器	500	51.52%	1	1				-36.34%
20693	和平	青年变	青年变356青广线	华强金廊小区3变电站202配电变压器	800	44.25%	0	0				-35.22%
20694	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	恭友自维箱式变电站201间隔配电变压器	100	18.00%	0	0		是	2025年12月	-88.59%
20695	东陵	上佰变	上佰变01315沈抚甲线	天洁华尔街三期2箱变1变压器	400	42.60%	0	0		是	2026年12月	-0.47%
20696	东陵	水家变	水家变水孙甲线	泰荣湾6变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
20697	沈河	长青变	长青变448长南乙线	豪轩居箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
20698	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区3箱变202配电变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	-32.46%
20699	法库	双台子	双台子变045双四线	四家子3.4队台	400	19.50%	0.20	0.20				-30.83%
20700	浑南	于山变	于山变748于运线	桃花源1号变电站1号配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-37.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20701	大东	大东变	大东变66068东塔甲线	凯翔3箱变1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-41.21%
20702	浑南	水家变	水家变766杨官线	悦城4号变电站2变电器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.14%
20703	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佟沟土建变电站202变压器	500	41.60%	0	0		是	2025年	-37.77%
20704	苏家屯	苏北变	苏北变60364市内甲线	苏北变364市内甲线市内甲线29之2	315	28.19%	0.28	0.28				-43.94%
20705	浑南	下深变	下深变268三环乙线	海域香庭二期2号变电站2号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-16.19%
20706	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	沈阳君力房地产开发有限公司商品南苑箱式变电站 201间隔配电变压器	630	40.76%	0.41	0.41				-44.97%
20707	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡子分6左6左7变台	100	18.40%	0.18	0.18				-69.93%
20708	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	祥顺3箱变2变压器	500	58.24%	0.58	0.58				-39.52%
20709	沈河	方家变	方家变668方南乙线	方南干10右3铁路十三局配电变压器	800	11.40%	0.11	0.11				-40.02%
20710	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	宏发国际城4考核	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
20711	于洪	得胜变	得中线95474	富景居住商业(三期)2箱变1变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-26.91%
20712	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城2号变电站1号变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-42.15%
20713	新民	南窑变	南窑变3564城西甲线	依林尚城1变电站2变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
20714	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向山北巷2变电站1变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-41.55%
20715	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期4变压器	800	39.75%	0.40	0.40				-40.53%
20716	苏家屯	新南变	新南变38074新丹线	华府丹郡25号变电站201间隔(施丹线)配电变压器	630	40.95%	0	0				-16.33%
20717	东陵	李相变	李班线	李班线94长岭分18柱上变压器	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-40.53%
20718	和平	广州变	广州变480柳州乙线	八经住宅小区22主变	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.64%
20719	皇姑	文北变	70482文岗线	旭辉铂宸时代2变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	67.66%
20720	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴屯分104	100	113.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-32.21%
20721	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分9右4	315	2.22%	0.02	0.02				-44.23%
20722	皇姑	亚明变	亚明变156珠江甲线	珠江干珠江甲线1之1柱上变压器	315	94.60%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-30.22%
20723	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	方溪变356闸上乙线闸上干18柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-36.62%
20724	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	后漠乙线后漠干富官分15左2变压器	250	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.49%
20725	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施官变170施北线施北干41	315	36.19%	0	0				-38.54%
20726	沈河	市府变	市府变558府北甲线	市府变562府北乙线红卫干12左3公变	400	60.40%	0.60	0.60				-41.15%
20727	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	南窑变552瓦房线瓦房线12左6左7	100	66.30%	1	1		是	2025年12月	-42.56%
20728	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线87	400	35.70%	0.36	0.36				-40.54%
20729	新民	新民变	新民变30174陶瓷线	新民变175陶瓷线陶瓷线46左8	160	23.50%	0	0		是	2025年12月	-59.99%
20730	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干正新分5左12	315	48.25%	0	0				-30.23%
20731	大东	劳动变	劳动变70174北路甲线	北路甲线北路干72右2	315	45.71%	0	0				-44.97%
20732	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	望花变146陵东乙线北塔分6柱上变压器	400	52.80%	1	1				-48.28%
20733	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变264西江甲线西江干0右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20734	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	勾莲变348向工甲线向工干油漆分5柱上变压器	315	21.08%	0.21	0.21				-38.72%
20735	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	富贵小区主变	500	49.20%	0.49	0.49				-38.86%
20736	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区4箱变1号变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
20737	皇姑	崇山变	崇山变10268成龙线	成龙花园5箱变2号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-45.76%
20738	和平	方型变	方型变438方文乙线	冠芳园1一次2#主变	630	35.24%	0.35	0.35				-37.60%
20739	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花东小区3箱变2变压器	500	17.92%	0.18	0.18				-38.67%
20740	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都15变电站201	630	41.14%	0.41	0.41				-50.99%
20741	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	金穗小区2变电站2变压器	630	32.51%	0	0		是	2025年12月	-54.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20742	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建花园7变电站201	315	15.24%	0.15	0.15				-39.12%
20743	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	龙净1变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-40.59%
20744	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光10变电站1变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
20745	铁西	亚明变	亚明变20142霁虹甲线	克俭小区20变电站201	630	28.25%	0.28	0.28				-41.83%
20746	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	阳光配电站1变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-43.03%
20747	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	友联2箱变1变压器	630	32.54%	0	0				-38.54%
20748	沈河	南湖变	南湖变444丰乐乙线	富民变电站2变压器	630	87.30%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-43.03%
20749	沈河	长青变	长青变446长萃乙线	丰乐5箱变1变压器	630	32.00%	0	0				-42.15%
20750	铁西	历工变	历工变10444历劝乙线	荣成花园1变电站201柜	500	12.48%	0.12	0.12				-38.72%
20751	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	天龙1期3箱变1变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-44.30%
20752	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期7箱变2变压器	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-163.83%
20753	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东亚富友6箱变2变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-44.76%
20754	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	桃仙居2号变电站1号变压器	630	28.25%	0	0		是		-41.32%
20755	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	左岸慧晶2号变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-44.71%
20756	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	银山2箱变1	500	22.08%	0	0		是	2025年12月	-56.73%
20757	皇姑	陵东变	陵东变8164陵西甲线	翔云佳苑2箱式变电站配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
20758	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城十四号变电站201间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-32.03%
20759	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	香树湾2变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-39.10%
20760	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	泰华林1箱变2配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-34.94%
20761	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线农场村一组照明	30	80.50%	0.81	0.81	2024年6月			-48.61%
20762	沈河	万柳变	万柳变244大南甲线	大南干东滨河分7+2公变	315	11.43%	0.11	0.11				-45.14%
20763	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线段树沟分开发区电狗支2	400	103.20%	1	1	2025年6月			0.00%
20764	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	福居园2变电站2变压器	500	21.76%	0.22	0.22				-39.80%
20765	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖三十号(微)	400	32.70%	0.33	0.33				16.09%
20766	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	奖工东苑4变电站1变电站	630	14.48%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
20767	和平	青年变	青年变362青好线	辽宁省电力有限公司出线间隔201配电变压器	400	18.00%	0	0				-39.13%
20768	辽中	敖司牛	敖司牛变1226城西线	敖司牛变226城西线敬老院后	200	52.80%	1	1		是	2026年12月	-34.76%
20769	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭堡5变电站1变压器	630	40.00%	0.40	0.40				-41.07%
20770	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干90左8	200	16.80%	0.17	0.17				-3.06%
20771	东陵	上佰变	上深甲线	上深甲线上深甲干后康分金德胜支山庄支5左15柱上 变压器	400	9.75%	0	0		是	2026年12月	-4.94%
20772	铁西	重工变	重工变10840城西线	君悦美景2箱变202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
20773	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园三期3变压器	800	46.13%	0.46	0.46				-40.88%
20774	于洪	东民变	东李线	和泰5小区1变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-14.86%
20775	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干80右13左20	100	67.80%	0.68	0.68				-26.33%
20776	苏家屯	白塔变	白塔变50940白恒线	小石城二十一号变电站201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0				-38.45%
20777	康平	城南变	城南变2514铸造线	铸造线煤矿居民支02	250	71.28%	0.71	0.71				-40.83%
20778	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20779	新民	温台变	温台变1104安李线	安李干123右9变台	200	25.30%	0.25	0.25				-45.65%
20780	东陵	花山变	碧桂园甲线	碧桂园箱式变电站1号变压器	630	9.65%	0.10	0.10				-55.53%
20781	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房变125吉庆线久才岗村1组	100	131.74%	1	1	2022年12月			-34.29%
20782	东陵	麦子屯	麦孙线	10千伏水孙甲线王启分11号右18+1号柱上变压器	200	36.60%	0.37	0.37				-52.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20783	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期2变电站2配电变压器	800	18.75%	0.19	0.19				-35.67%
20784	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊1变电站2变压器	500	37.44%	0.37	0.37				-40.77%
20785	苏家屯	施官变	施官变60174施恒线	恒大名都21号变电站201间隔（施恒线）配电变压器	800	24.00%	0	0				9.48%
20786	辽中	敖司牛	敖司牛变1220城东线	敖司牛变220城东线敖司牛东台	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
20787	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	宝相干149右2	100	25.20%	0	0		是	2026年	-47.00%
20788	皇姑	广源变	10kV广华甲线25758线	富禹金科繁梦里二期1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
20789	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分48右4+1左1	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
20790	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线火石岗鸡场道西新	200	13.20%	0.13	0.13				0.00%
20791	东陵	世园变	世满甲线	万科惠山花园3.2期4号箱变2变压器	400	12.90%	0.13	0.13				6.25%
20792	浑南	下深变	下深变270深软线	万锦紫园二期1号变电站2号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
20793	铁西	应昌变	应昌变20566应太乙线	绿厦爵士观邸小区1变电站201	800	32.40%	0	0		是	2028年12月	-38.16%
20794	新民	梁山变	梁山变194大刘电线	大刘电线268右1变台	200	38.10%	0.38	0.38				26.16%
20795	苏家屯	夹河变	夹河变766远洋甲线	远洋天地7号变电站202配电变压器	500	43.84%	0	0				18.38%
20796	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干浪子分水田支41左17	100	69.30%	0.69	0.69				-40.81%
20797	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	黄家变050黄前线黄前线何付分42	315	31.52%	0	0		是	2026年12月	-36.07%
20798	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金城曦郡小区4变电站2变电站	500	29.12%	0	0		是	2028年12月	-48.74%
20799	康平	卧龙变	卧龙变75944卧康线	纺纱线纺纱主干051	250	83.04%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-39.31%
20800	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	北欧云著小区2变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-1130.53%
20801	于洪	家俱变	俪锦线	小微沙岭新岭南路1号台	200	63.00%	0.63	0.63				-1.61%
20802	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干44左8右1	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	5.90%
20803	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅19变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-39.06%
20804	于洪	铸造变	铸东乙线	荣盛锦绣天地三期3变电站2配电变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-37.20%
20805	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	小石城4号变电站201间隔配电变压器	630	31.11%	0	0				-40.09%
20806	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线123	160	3.38%	0.03	0.03				-94.53%
20807	和平	马路湾	马路湾变698嘉润线	东方香榭里二期1201配电变压器	400	24.50%	0.25	0.25				-20.10%
20808	于洪	五金变	五机甲线	东民变344东前线前民村东台区	250	31.36%	0	0		是	2025年8月	-39.35%
20809	皇姑	崇山变	崇山变10287中医甲线	中医甲线中医干29右2柱上变压器	400	26.40%	0	0				-32.60%
20810	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	九州御玺1号变电站201间隔（施雅线）配电变压器	630	33.65%	0	0				6.17%
20811	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨干辽滨分20+1变台	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
20812	辽中	沙东变	沙东变90966沙绿线	沙西村养殖五号（微）	400	24.90%	0.25	0.25				17.27%
20813	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	阳光里4小区变电站1变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-37.79%
20814	法库	双台子	双台子变045双四线	李祥卜4队台	200	50.70%	0.51	0.51				-31.90%
20815	开发	宁官变	宁官变95088宁九线	圣诺园三期1变电站2变压器	630	23.87%	0.24	0.24				-39.12%
20816	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线杨家分119	200	16.50%	0.17	0.17				-34.51%
20817	大东	大东变	大东变66060莲花甲线	莲花甲线莲花干22右5	315	30.16%	0.30	0.30				-44.09%
20818	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	601所3箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
20819	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	机场供1箱变2变压器	630	33.33%	0	0				-31.52%
20820	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线东三家子井分07	200	17.10%	0.17	0.17				-57.18%
20821	沈北	孝信变	孝科线	泓府一期3局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	13.59%
20822	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	尚东园小区4变电站2变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-41.36%
20823	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下5变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
20824	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿干崔三分30左17变台	200	62.40%	0.62	0.62				68.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20825	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	金地艺境二期1箱变202间隔配电变压器	500	41.20%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
20826	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	枫杨路小区箱式变电站1号变压器	630	2.48%	0.02	0.02				-12.87%
20827	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城4号变电站1号变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-15.98%
20828	苏家屯	前显变	前显变51274前榆乙线	恒大大境1号变电站201间隔（前榆乙线）配电变压器	630	6.98%	0	0				100.00%
20829	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干陶屯分陶屯支17变台	200	29.20%	0.29	0.29				-25.84%
20830	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十五号变电站201配电变压器	400	48.80%	0	0				-36.02%
20831	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡4箱式变电站1配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
20832	新民	兴隆变	兴隆变15640大民线	大民线大民分大喇嘛支8左4变台	200	19.20%	0.19	0.19				-22.88%
20833	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	信家烧麦公变台	400	32.10%	0.32	0.32				100.00%
20834	和平	广州变	广州变476广府乙线	广府乙线9	315	38.10%	0.38	0.38				-47.51%
20835	辽中	刘二堡	刘二堡变1170毓庄线	毓庄村5机井	50	8.00%	0.08	0.08				-25.30%
20836	辽中	冷子堡	冷子堡变91342冷西线	冷后村金大棚机井1台	100	17.20%	0.17	0.17				-44.53%
20837	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园三期一号变电站201配电变压器	630	51.75%	1	1				-44.09%
20838	新民	大柳变	大柳变31850古排线	古排线王屯分14右12变台	200	25.65%	0.26	0.26				-35.35%
20839	沈北	新城子	新城子变7554农专线	农专干大孤家子分八家子支B台分支8	315	31.75%	0	0		是	2026年12月	8.14%
20840	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	东七2变电站1变压器	400	30.38%	0	0				-34.11%
20841	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡村7机井	50	32.40%	0.32	0.32				2.56%
20842	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线浪子分11	100	110.60%	1	1	2023年1月	是	2027年	-34.27%
20843	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线平江线主干035	100	103.80%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-26.55%
20844	于洪	得胜变	得专线95440	澳海澜庭二期1站房1配电变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-42.66%
20845	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡5变电站1变压器	630	5.56%	0	0		是	2025年12月	-33.24%
20846	东陵	杨官变	杨官变65958杨金线	紫提东郡七期3配电站1母线201配电变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	6.25%
20847	于洪	平罗变	平梧线	小微平罗2村1号台	400	29.10%	0	0				1.88%
20848	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	沙河村北6号台	400	35.70%	0.36	0.36				-38.61%
20849	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线南街分09	400	68.70%	1	1		是	2026年12月	-21.05%
20850	法库	秀水变	秀水变055秀长线	秀水变055秀长线陈祥卜南台	400	45.00%	0.45	0.45				-29.59%
20851	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	轻工分1箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				100.00%
20852	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线西北分前山支前山东台支001	200	40.58%	0.41	0.41				-30.21%
20853	和平	市府变	市府变566总站乙线	龙湖天钜一期2变电站201配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
20854	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	桃相乙线117左4	400	38.10%	0.38	0.38				100.00%
20855	辽中	敖司牛	敖司牛变1225育才线	板厂南考核1变压器1	160	55.88%	1	1		是	2026年12月	-47.93%
20856	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺村支酒厂凡5（贺尔海村酒厂台）	400	11.70%	0.12	0.12				100.00%
20857	东陵	上伯变	上深甲线	上深甲线上深甲干联通支22柱上变压器	200	45.30%	0	0				-23.75%
20858	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城7变电站1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
20859	于洪	光辉变	光专线	光辉变813光专线开隆村北台	200	50.10%	0.50	0.50				-45.92%
20860	辽中	刘二堡	刘二堡变1163西高线	西高照明新建2号	400	29.10%	0	0		是	2025年6月	-14.68%
20861	开发	羊吉变	羊吉变10650宁官乙线	宁官乙线宁官干35加1变压器	315	0.63%	0	0		是	2025年12月	-67.52%
20862	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	王刚干58左12+1左8	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20863	浑南	铁匠变	铁匠变844铁空乙线	金城蓝湾二期4变电站2变压器	630	55.24%	0.55	0.55				-41.47%
20864	东陵	杨官变	杨紫线	文欣苑3箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
20865	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	昭华里4号变电站201间隔（下深乙线）配电变压器	800	24.30%	0	0				45.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20866	东陵	上佰变	上深乙线	东郡园2箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
20867	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文华西4台	200	62.80%	1	1		是	2026年12月	-27.13%
20868	东陵	孙家寨	孙香线	香格蔚蓝H区4箱变201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-32.68%
20869	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线和平八队支06	160	48.38%	0.48	0.48				-31.68%
20870	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	监狱分9柱上变压器	315	97.14%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-96.12%
20871	沈北	全胜变	全胜变15150中学线	中学干47东拉拉分36（东拉拉村碑南）	200	21.60%	0.22	0.22				-55.87%
20872	法库	包家屯	包家线	10kv包家线包百分中街支12杆（中三台）	100	51.00%	1	1		是	2025年9月	-21.78%
20873	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	兴北井支1右支0+1左T6台区	50	42.40%	0.42	0.42				-60.77%
20874	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线善友于陶连分雷家村台04	200	80.40%	1	1	2025年6月			-25.72%
20875	沈北	柳岗变	柳岗变74158建发线	丽水人家一期小区5变电站201配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-0.04%
20876	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳2电井分支10	80	55.88%	0.56	0.56				-55.20%
20877	新民	姜屯变	姜屯变31550孟电线	孟屯干84变台	200	31.20%	0.31	0.31				-72.37%
20878	于洪	高明变	高北线	共和新村1站房2变压器	500	21.12%	0.21	0.21				-43.75%
20879	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期8箱式变电站1配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
20880	新民	侯家变	侯家变16754侯化线	假日欧洲6变电站1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	19.72%
20881	辽中	牛心坨	牛心坨变1358榆树线	牛心坨变358榆树线榆树五组大棚	50	45%	0	0				-32.11%
20882	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	文南甲线文南干东五分3左1柱上变压器	400	102.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	32.28%
20883	开发	陕西变	陕西变55350陕西甲线	张士新村三期小区变电站1变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	6.95%
20884	新民	新民变	新民变30170营西线	新民变170营西线营西干粮库分5右1	315	11.81%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
20885	铁西	齐贤变	齐贤变55466九路甲线	卫工佳苑2变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	-47.44%
20886	于洪	五金变	五金变18140五兰甲线	小微前民3号台	400	43.20%	0	0		是	2025年8月	50.79%
20887	浑南	于山变	于山变756于东线	四季上东一期1号变电站2号配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2027年12月	69.27%
20888	于洪	得胜变	得中线95474	小青新苑1站房1配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-34.55%
20889	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线高屯支5变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
20890	皇姑	陵东变	陵东变8184陵卫甲线	67巷分之7右1柱上变压器	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
20891	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左10加2	400	7.50%	0	0				-1939.54%
20892	苏家屯	苏南变	苏南变60290站前甲线	站前甲线白杨分5之6	315	36.76%	0.37	0.37				-42.26%
20893	皇姑	崇山变	崇山变10285黎明甲线	黎明干18右5+1柱上变压器	315	102.86%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-40.56%
20894	和平	砂山变	砂山变550砂太甲线	砂太甲线砂川分24	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-33.52%
20895	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干198变台	200	69.15%	0.69	0.69				-42.40%
20896	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	汪砂甲线汪砂干沙坨分73变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-44.47%
20897	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	医院分15柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
20898	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分10变压器	400	79.80%	1	1				-55.51%
20899	皇姑	劳动变	劳动变70166文北甲线	劳动变166文北甲线工业分9之1柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
20900	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干77柱上变压器	315	55.24%	1	1		是	2025年12月	-42.41%
20901	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干79左6柱上变压器	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	-17.31%
20902	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	洪湖乙线洪湖干28变压器	400	81.90%	0.82	0.82	2021年9月			-39.35%
20903	新民	新民变	新民变30156高台乙线	高台乙线27左1变台	100	75.90%	1	1		是	2025年12月	-37.12%
20904	皇姑	亚明变	亚明变20140鲲鹏线	鲲鹏西区1箱变1号变	630	24.38%	0.24	0.24				-44.53%
20905	开发	工农变	工农变55558羊吉乙线	沈新园4小区变电站1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				-44.22%
20906	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区1变电站202变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-38.43%
20907	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城1箱变2变压器	400	20.50%	0.21	0.21				-40.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20908	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城7箱变1变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-44.29%
20909	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园32主变	630	16.19%	0.16	0.16				-43.59%
20910	大东	顺城变	顺城变40072大众甲线	大众干8变电站1变压器	500	25.20%	0.25	0.25				-44.15%
20911	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	鹤鸣变电站1变压器	630	89.52%	1	1	2024年7月	是	2026年6月	-42.91%
20912	大东	顺城变	顺城变40084尚品甲线	尚品天城一期3箱变2变	630	19.37%	0.19	0.19				-37.72%
20913	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天4箱变2变压器	630	20.57%	0	0				-43.38%
20914	辽中	满都户	满都户变1011满西线	齐家照明综合(2023微)	400	74.70%	0.75	0.75				23.07%
20915	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸1箱式变电站1配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
20916	浑南	营盘	营盘变074营万甲线	奥体万达3变电站2号配电变压器	630	57.90%	1	1		是	2027年12月	-42.19%
20917	皇姑	文北变	文北变70450文青线	集美天城5变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	47.06%
20918	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干皂角树分28右9变台	200	21.75%	0.22	0.22				-21.15%
20919	苏家屯	白塔变	白塔变50982白郡线	长堤湾1号变电站201间隔(白郡线)配电变压器	800	21.60%	0	0				-22.34%
20920	铁西	历工变	历工变10470历华线	雍景豪城7变电站变压器	630	37.46%	0	0		是	2028年12月	-35.54%
20921	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓5变电站1变压器	500	29.60%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
20922	沈北	虎镇变	虎镇变74266虎西线	木材分15柱上变压器	1200	0.23%	0.00	0.00				-8.70%
20923	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线赵东支22	100	63.30%	1	1		是	2026年5月	-33.35%
20924	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线代家水田支014	30	75.33%	1	1		是	2026年5月	-58.19%
20925	沈北	全胜变	全胜变15146财落线	全胜变146财落线姚水支17	200	40.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
20926	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城1号变电站1号变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-45.27%
20927	皇姑	广源变	广源变25784广美线	美的城三期2箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	1.32%
20928	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期6小区变电站201配电变压器	630	8.89%	0	0				0.00%
20929	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干黑牛分70左4左6	315	10.54%	0	0		是	2025年	-28.10%
20930	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里2期1箱变201配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
20931	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期1箱式变电站1配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-30.71%
20932	东陵	麦子屯	麦孙线	花溪林语小区2箱变2变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-9.63%
20933	苏家屯	新南变	新南变38072新恒线	恒大名都12号变电站202配电变压器	500	41.20%	0	0				-31.13%
20934	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1021化肥线	沈阳盈达房地产开发有限公司6箱变配电变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-39.48%
20935	法库	新依变	依三线	10kV依三线三家子村支01	160	49.38%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
20936	于洪	铸造变	铸东乙线	小青村3台小微企业台	400	27.30%	0.27	0.27				0.00%
20937	开发	昆明变	昆明变55972后漠乙线	旭辉璟宸小区1变电站2变压器	800	51.30%	1	1		是	2025年12月	-17.94%
20938	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾东区6变电站1配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年12月	28.95%
20939	沈北	王驿变	王驿变73854城东线	王驿分3+1综合台区(一站式)	200	13.20%	0.13	0.13				-49.35%
20940	沈北	全胜变	全胜变15142全南线	一站式-沈阳市李猛农业仓储有限公司	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20941	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	银亿万万城四期9箱式变电站配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-40.53%
20942	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分10左2	315	31.05%	0	0		是	2025年	-37.47%
20943	于洪	平罗变	平辛线	小微秋家村2号台	400	40.20%	0	0				2.18%
20944	于洪	宁官变	宁官变95091宁胜线	丽都新城1变电站1变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-39.50%
20945	康平	田家变	田家变76150辽阳线	辽阳线辽阳坝南东井分支05	200	53.10%	0.53	0.53				-39.32%
20946	浑南	于山变	于山变778于通线	府城名邸二期1号变电站2号配电变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-18.29%
20947	沈北	道义变	道义变15292开发一线	唐轩首府二期2箱变201配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.95%
20948	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分三棵树支102	50	14.40%	0.14	0.14				-37.78%
20949	于洪	家俱变	俪锦线	丽锦城2变电站1变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-43.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20950	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干张良分29左5	100	54.80%	0.55	0.55				-63.72%
20951	沈北	清水变	清驿甲线	清水台变642清王线泥沟米厂分4(泥沟村D台)	100	55.00%	1	1		是	2026年12月	-62.56%
20952	法库	果子园	果子园变1412水泥线	10kV水泥线27右2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20953	铁西	劝工变	劝工变20050劝景线	金地名京二期2变电站202变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-44.03%
20954	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城41号变电站201间隔配电变压器	400	69.30%	0.69	0.69				-36.57%
20955	大东	大东变	大东变66056东小甲线	东逸5变电站3变压器	800	9.30%	0.09	0.09				-43.96%
20956	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语三期变电站202间隔配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
20957	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分张宝支20右4变台	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	18.35%
20958	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-35.95%
20959	和平	太原变	太原变066汽配线	中铁瑞达广场变电站2变压器	800	2.25%	0.02	0.02				-59.17%
20960	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	小微宁官2台区	200	27.60%	0.28	0.28				-47.19%
20961	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘家分47左13柱上变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
20962	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36加1变压器	100	20.40%	0.20	0.20				-43.90%
20963	皇姑	广源变	广源变25768朗榆线	香湖盛景1箱式变电站1配电变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
20964	苏家屯	榆树变	榆树变50846榆岛线	中海上东区1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	52.20%	1	1				-18.97%
20965	于洪	曹家变	曹家变55662曹山线	宁官6号台区	100	59.00%	0.59	0.59				-55.49%
20966	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	巴黎春天变电站201配电变压器	400	50.25%	1	1				-43.95%
20967	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	益格清水湾二期小区2变电站2变压器	800	17.70%	0.18	0.18				19.23%
20968	浑南	孤家子	孤家子变668张官乙线	金地国际四期2号变电站2变压器	800	34.80%	0.35	0.35				-44.24%
20969	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线李家支002	200	37.43%	0	0		是	2026年5月	-36.22%
20970	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线柴屯分74左2变台	200	5.40%	0	0				0.00%
20971	于洪	得胜变	得工线95446	画苑西小区2站房2变压器	630	78.98%	0.79	0.79				-39.87%
20972	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	广旺甲线105左1柱上变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-68.12%
20973	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	生活园2箱变1变压器	630	27.94%	0	0				-33.57%
20974	皇姑	亚明变	亚明变172闽江乙线	延寿寺西变电站1主变	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	5.51%
20975	新民	侯家变	侯家变16753侯沈甲线	侯沈甲线136右12左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
20976	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分75左1变台	50	70.00%	1	1		是	2025年12月	-44.66%
20977	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区2变电站1变压器	400	39.00%	0.39	0.39				-42.79%
20978	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干东五分20右5右5柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-34.80%
20979	新民	查牛变	查牛变31342金牛线	金牛干74左10变台	200	92.70%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-23.45%
20980	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	四方台照明综合(2022微)	200	50.10%	0.50	0.50				46.32%
20981	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	吉隆新街坊2变电站2变压器	500	48.32%	0.48	0.48				-36.31%
20982	法库	秀水变	秀水变1313秀叶线	四架山台	200	42.50%	0.43	0.43				-32.52%
20983	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山庄变022山大线蛤蟆分61右9	30	87.33%	1	1	2023年2月			-12.50%
20984	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	丁家堡村10机井	50	37.20%	0.37	0.37				-42.02%
20985	于洪	小于变	10kV小工线56242	龙湖中德开春江悦茗3站房1配电变压器	800	17.70%	0.18	0.18				100.00%
20986	苏家屯	前显变	前显变51246前白线	天河家园二期一号变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-50.03%
20987	苏家屯	下深变	下深变50242下深甲线	下深线133左4	160	89.69%	1	1	2022年12月			-49.76%
20988	辽中	四方台	四方台变91152红砖厂线	四方台后边外明城种禽养殖公变台区	200	55.20%	0.55	0.55				0.00%
20989	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城2变电站1变压器	800	32.25%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
20990	新民	小民屯	小民屯变3142镇内线	镇内线镇内分35右2左6变台	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-50.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
20991	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	河畔六期1号变电站1号变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
20992	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91044徐家线	南北垄机井	80	46.75%	0.47	0.47				-46.55%
20993	浑南	安顺变	安顺变148安科线	半山华府二期1号变电站2号配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	8.09%
20994	皇姑	广源变	广源变25784广美线	中海城和悦府3箱式变电站1配电变压器	800	45.60%	0	0		是	2025年12月	39.92%
20995	大东	北兴变	北兴变352大庆乙线	圣水源2变电站1变压器	500	30.40%	0	0				-41.30%
20996	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期2变电站2主变	800	18.38%	0.18	0.18				-32.55%
20997	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城三期4变电站1主变	800	11.25%	0.11	0.11				-31.12%
20998	浑南	安顺变	安顺变148安科线	绿城留香苑2号变电站201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-8.52%
20999	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	蒲河湾西区3变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	21.08%
21000	大东	顺城变	顺城变051枫合线	枫合4变电站1变压器	630	27.81%	0	0				-43.35%
21001	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线西扎一组支04	200	51.60%	1	1		是	2026年12月	-23.54%
21002	铁西	肇工变	肇工变10174瑞盛线	恒大华府二期2配电站202配电变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21003	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡变165刘北线刘北科技园	100	98.40%	1	1	2025年2月	是	2025年10月	-28.29%
21004	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	榆林安居5箱变1变压器	500	20.40%	0	0				4.02%
21005	康平	郝官变	郝官变8703镇南线	镇南线路家分037	50	87.69%	1	1	2022年12月			-34.88%
21006	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	蓝湾一品1变电站1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-0.03%
21007	浑南	铁匠变	铁匠变858铁营线	沿海商业中心4号变电站2号变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-38.49%
21008	康平	胜利变	胜利变9504文孔线	文孔线文华分文华北台支1	400	49.95%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
21009	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	陈相变430小卜线小卜线085	400	74.60%	0.75	0.75				-44.86%
21010	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	春江家园箱变2	630	22.10%	0.22	0.22				-43.16%
21011	法库	大孤家	大孤家变86364大李线	10kV大李线李小分110	200	53.48%	0.53	0.53				-33.62%
21012	法库	果子园	果子园变1415镇东线	工商小区箱变201间隔1号变压器	630	74.67%	1	1		是	2025年12月	-43.04%
21013	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	英里蓝湾小区2变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
21014	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线四七支003	200	92.10%	1	1	2025年6月			-34.86%
21015	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线东于村五组照明	400	99.60%	1	1	2025年6月			-35.40%
21016	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分贺东支14（贺尔海村东台）	400	18.00%	0.18	0.18				-40.11%
21017	法库	新依变	依戴线	10kV依戴线贺尔海分草砖支贺西几05+1（贺尔海村西新北台）	200	52.80%	0.53	0.53				-40.84%
21018	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区4变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
21019	皇姑	旺牛变	旺牛变10940旺方乙线	造化干沙平分33柱上变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	2.01%
21020	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	黄吴干62左分11右支1加1右5变压器（清洁能源）	400	9.53%	0.10	0.10				22.21%
21021	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期4号箱式变电站2号配电变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-42.71%
21022	苏家屯	山林变	山林变61558林东乙线	北乱2号变电站202间隔配电变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-37.44%
21023	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期42主变	500	23.20%	0	0				-41.93%
21024	于洪	双树变	双树变16168双北乙线	光辉变814光北线于金村台	400	24.90%	0.25	0.25				-25.58%
21025	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园10变电站变压器	630	25.90%	0	0				-30.63%
21026	铁西	劝工变	劝工变20044劝星线	金地名京南区一期2变电站201变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-48.36%
21027	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	榆园甲线榆园干34右2+1	315	60.32%	1	1				-43.95%
21028	法库	秀水变	秀水变055秀长线	10kV秀长线西八家子几7	200	29.50%	0.30	0.30				-27.50%
21029	和平	方型变	方型变498望湖甲线	雅宾利一期51主变	400	24.50%	0	0				-41.29%
21030	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	东湖学府局维变电站101间隔配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				0.00%
21031	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园二期小区箱式变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	11.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21032	和平	广州变	广州变462广太甲线	北五甲线64右6变压器	200	69.50%	0.70	0.70				3.88%
21033	于洪	家俱变	家俱变16868俱化甲线	金沙城典家园2箱变2变压器	630	58.10%	0.58	0.58				-50.04%
21034	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	云锦公寓箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				89.62%
21035	沈北	方溪变	方溪变25398方阳线	华强城2-4期小区1变电站202配电变压器	630	18.73%	0.19	0.19				79.52%
21036	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左2右3左9右2变压器	200	4.20%	0.04	0.04				-68.40%
21037	和平	青年变	青年变342青胜线	财政三经小区变电站201间隔配电变压器	630	54.10%	1	1		是	2025年10月	43.66%
21038	苏家屯	史三变	史三变5926大沟线	达连支15+1左3	200	29.40%	0.29	0.29				-30.75%
21039	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	七家回迁2号变电站202配电变压器	630	19.37%	0	0				-38.05%
21040	皇姑	文北变	文北变70474观北乙线	观北干70右10柱上变压器	400	83.00%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-30.84%
21041	新民	新民变	新民变30164新区线	世茂现代城7变电站2变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
21042	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	金苑华城18楼31主变	500	19.84%	0.20	0.20				-44.53%
21043	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场A组团2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21044	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	侯沈乙线车村分2左4+1变台	200	54.60%	1	1				100.00%
21045	开发	汪河变	汪河变56162汪砂甲线	益格清水湾小区2变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
21046	皇姑	怒江变	怒江变8262怒长甲线	龙腾花苑1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-41.13%
21047	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	宏达家园2箱式变电站1配电变压器	500	45.60%	0	0				-41.90%
21048	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界悦景小区7变电站201间隔配电变压器	800	20.10%	0.20	0.20				4.01%
21049	辽中	代家房	代家房变1064漾子泡线	代家房变064漾子泡线于家房11组照明	400	31.35%	0.31	0.31				-34.38%
21050	和平	方型变	方型变438方文乙线	方文乙线5+1	315	66.67%	0.67	0.67				-40.20%
21051	大东	劳动变	劳动变70172北路乙线	北路乙线北路干11右3右2	250	36.16%	0	0				-38.51%
21052	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	长白干王士分12	100	60.90%	1	1				-46.88%
21053	沈河	长青变	长青变476长木乙线	长木乙线方南干45+3公变	400	32.40%	0.32	0.32				-33.79%
21054	沈河	怀远变	怀远变158怀顺乙线	顺城变055万寿乙线万寿干55公变	315	55.24%	0.55	0.55				-47.06%
21055	沈河	万柳变	万柳变248万中甲线	万中干15右3公变	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.42%
21056	大东	如意变	如意变80866如信线	如信线科信干8右1	200	37.20%	0	0				-1.46%
21057	铁西	齐贤变	齐贤变55476齐北乙线	南六干62右5	315	17.46%	0.17	0.17				-36.29%
21058	和平	方型变	方型变742方学乙线	三学乙线7	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-17.37%
21059	皇姑	北陵变	北陵变25164黄河乙线	川江分5柱上变压器	315	76.83%	1	1		是	2025年12月	-42.14%
21060	和平	马路湾	马路湾变682八经乙线	九纬分7同义2	315	5.71%	0.06	0.06				-122.31%
21061	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲线二道分10左3变台	100	91.20%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-46.74%
21062	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	新开河箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
21063	和平	太原变	太原变042南十甲线	沈后太原南1一次2#主变	630	46.98%	0.47	0.47				-52.42%
21064	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科1期3箱变1变压器	500	16.00%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
21065	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	林语家话2箱变2	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
21066	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲8配电箱变1号变	500	63.04%	0.63	0.63				-45.83%
21067	皇姑	勾莲变	勾莲变10368华锐乙线	塔湾欣城乙3箱变2号变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-43.82%
21068	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	水木清华2箱变1号变	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-42.06%
21069	和平	三好变	三好变148科技甲线	长白一次1#主变	400	41.20%	0.41	0.41				-46.29%
21070	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际三期2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21071	大东	望花变	望花变70242上园乙线	人和家园箱式变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0				-43.66%
21072	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	工程学院南区箱变1	630	12.38%	0.12	0.12				-42.96%
21073	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘新财富大厦2土建变201	500	65.60%	0.66	0.66				-50.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21074	铁西	重工变	重工变10840城西线	府兴雅园2变电站202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21075	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	向工三期箱变1	630	74.60%	0.75	0.75				-40.17%
21076	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	富丽阳光8变电站2号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
21077	沈河	怀远变	怀远变178怀港线	汇宝1变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-44.37%
21078	铁西	劝工变	劝工变20052劝东乙线	金昊大厦箱变201变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21079	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	瑞宝国际1号变电站2号变压器	800	13.75%	0.14	0.14				-40.89%
21080	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	万盛综合楼2箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-37.18%
21081	沈河	顺城变	顺城变058正阳乙线	沈阳路箱变1变压器	315	39.37%	0.39	0.39				-44.47%
21082	皇姑	怒江变	怒江变8250怒含乙线	副省级领导住宅箱变1号变	630	17.78%	0.18	0.18				-40.99%
21083	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区5变电站	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-45.83%
21084	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区9变电站	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	-43.64%
21085	大东	沈海变	沈海变80396沈榆线	林韵春天6箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-42.47%
21086	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区17箱变1号	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
21087	皇姑	陵东变	陵东变8168陵园甲线	阳光苑1箱变2	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-39.92%
21088	沈河	长青变	长青变442长城甲线	万科Ⅱ期3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-45.01%
21089	和平	广州变	广州变480柳州乙线	北市一街142号一次1主变	315	27.05%	0	0		是	2026年12月	-40.89%
21090	大东	劳动变	劳动变70168生产甲线	旭辉和恩2箱变2变压器	630	16.00%	0	0				25.13%
21091	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干63右7变台	200	28.80%	0.29	0.29				-40.39%
21092	东陵	李相变	郝义线	郝义线37柱上变压器	400	6.60%	0	0		是	2026年12月	-18.95%
21093	大东	农大变	农大变80994农陵乙线	雅士居1箱变1变压器	500	14.40%	0.14	0.14				-43.78%
21094	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区6变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
21095	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城4站房2变压器	630	19.30%	0.19	0.19				-38.36%
21096	新民	姜屯变	姜屯变31542红岭线	红岭线18左4变台	200	22.88%	0.23	0.23				-30.83%
21097	法库	新依变	依三线	10kV依三线李房申支3+2	200	0.00%	0	0				0.00%
21098	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	唐轩英郡4变电站1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
21099	苏家屯	苏南变	苏南变60262大格乙线	大格乙线58	315	29.90%	0	0		是	2026年	-42.81%
21100	皇姑	欧亚变	欧亚变284福居线	万科长江府箱式变电站1配电变压器	800	34.50%	0.35	0.35				-34.86%
21101	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语三期1变电站2配电变压器	800	24.38%	0.24	0.24				-37.21%
21102	辽中	茨北变	开发区变1263伟家线	开发区变263伟家线太平南一台	160	42.00%	0.42	0.42				26.48%
21103	开发	张士变	张士变55868昆海甲线	益格名郡小区1变电站1变压器	500	29.20%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
21104	东陵	上佰变	上深乙线	深井子百卉园箱式变电站201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2026年12月	-35.65%
21105	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线72左4变台	200	13.60%	0.14	0.14				-37.24%
21106	新民	三道岗子	三道岗子变1305分水线	分水干次于分34右14变台	200	42.45%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
21107	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭樟岭路1台	400	72.30%	1	1		是	2025年8月	-28.64%
21108	皇姑	勾莲变	勾莲变10372塔后乙线	金辉湖畔里2.1期、三期1箱式变电站202间隔	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
21109	辽中	刘二堡	刘二堡变1169北长线	刘二堡变169北长线YHG 丁家堡村棚菜2号	50	73.80%	0.74	0.74				-12.92%
21110	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线提水站分和平八队支涛哥家畜养殖场几2	315	18.86%	0.19	0.19				0.00%
21111	和平	砂山变	砂山变552砂太乙线	砂太乙线53+1变压器	400	18.25%	0	0		是	2026年12月	-40.13%
21112	法库	新依变	依三线	10kV依三线小造屯村甲02	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-30.03%
21113	浑南	铁匠变	铁匠变850金水线	金水花城四期1变电站201间隔配电变压器	1000	17.20%	0.17	0.17				-44.75%
21114	于洪	平罗变	平悟线	平罗变615平悟线沟子沿村北1台	400	67.50%	1	1				-41.87%
21115	沈北	方溪变	方溪变25346方强线	华强城2-3期局维2变201配电变压器	400	64.80%	1	1		是	2026年12月	6.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21116	东陵	杨官变	杨孤甲线	杨热线杨孤甲线保利云上2变电站箱变1变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	87.42%
21117	于洪	东民变	东李线	东升鸿璟园7站房2配电变压器	400	6.00%	0	0				100.00%
21118	苏家屯	雪松变	雪松变60584松松乙线	孔雀城学园里4号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	26.10%	0.26	0.26				7.96%
21119	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线北市场分06	250	21.20%	0	0		是	2026年12月	-51.11%
21120	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	青堆子五队	50	81.00%	0.81	0.81	2023年1月			-38.85%
21121	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	六间房马家房清洁能源公变台区	200	15.00%	0	0				100.00%
21122	皇姑	欧亚变	欧亚变278阳鑫线	阳光尚城二期1箱式变电站1配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-48.23%
21123	大东	粮仓变	粮仓变65572筑景线	上东花墅9变电站1变压器	500	20.80%	0	0				-39.73%
21124	苏家屯	白塔变	白塔变50956长白线	嘉榆新城5号变电站202配电变压器	500	22.80%	0	0				-41.41%
21125	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水分甲1开闭站202开关之1右1柱上变压器	400	100.50%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-25.07%
21126	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	仓库分9左1	200	34.20%	0	0		是	2025年	-30.00%
21127	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线道西石油公司住宅	250	78.00%	0.78	0.78				-38.47%
21128	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线粮校	100	102.00%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-55.26%
21129	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东水浇地	200	84.00%	1	1	2025年5月	是	2025年11月	-40.32%
21130	新民	张屯变	张屯变1409赖花乙线	欧亚菲温泉度假区2变电站2变压器	630	3.49%	0.03	0.03				3.47%
21131	浑南	榆树变	榆树变842榆铁甲线	浦江苑6变电站2变压器	800	15.90%	0.16	0.16				-40.20%
21132	沈河	展览变	展览变848展南甲线	盛华苑4-1配电室1变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
21133	新民	大柳变	大柳变31850古排线	大柳变904古排线古排线高屯分43变台	50	42.40%	0.42	0.42				-47.37%
21134	沈北	清水变	清水变73648清辉线	前屯矿（清水）温馨3箱202配电变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-25.90%
21135	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线任家分王岗支39左6变台	400	9.90%	0.10	0.10				-31.57%
21136	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵干50右5	400	32.00%	0.32	0.32				-18.06%
21137	苏家屯	苏北变	苏北变60358胡家线	胡家线52+1	315	62.57%	1	1				-12.21%
21138	苏家屯	苏南变	苏南变60250临湖甲线	富民花园1号变电站2号变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年	-41.85%
21139	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	方林家园箱式变电站1配电变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
21140	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长友分36右支02变压器	100	26.70%	0.27	0.27				-19.02%
21141	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线饲料门市（汇源小区）	315	62.67%	1	1		是	2026年12月	-41.28%
21142	法库	新依变	依三线	10kV依三线团山子西台支07	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-23.90%
21143	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线207左8变台	100	28.20%	0	0		是	2025年12月	31.44%
21144	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线团山子台分支23	100	71.70%	1	1				-20.09%
21145	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线东扎二组支012	100	68.10%	1	1		是	2026年12月	-38.71%
21146	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变2变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-37.64%
21147	和平	花园变	花园变777御景乙线	新世界御景10变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21148	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	东陵乙线东陵干27+1	200	4.95%	0.05	0.05				-47.13%
21149	铁西	重工变	重工变10840城西线	丁香湖畔新城H区3变电站202变压器	630	21.27%	0	0		是	2028年12月	-43.14%
21150	大东	毛君变	毛君变7956东陵乙线	干休所小区箱变1变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-42.95%
21151	东陵	中马变	疗养线	万科蓝桥圣菲中心开闭站1箱变2变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-35.34%
21152	皇姑	勾莲变	勾莲变10354向工乙线	勾莲变348向工甲线向工干42左4柱上变压器	400	51.90%	0.52	0.52				-41.99%
21153	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干康红分6柱上变压器	315	17.81%	0	0		是	2026年12月	-54.64%
21154	于洪	大潘变	大潘线	桃园小区1站房1变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-43.47%
21155	东陵	上佰变	上深甲线	上佰变324上深甲线上深甲干后康分15柱上变压器	400	28.65%	0	0		是	2026年12月	-32.79%
21156	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线拉马台村	200	52.40%	0.52	0.52				-48.97%
21157	辽中	六间房	六间房变1125吉庆线	长岗村综合一台	400	77.48%	1	1		是	2026年6月	-11.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21158	苏家屯	施官变	施官变60198施雅线	雪莲雅居8号变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0				-40.66%
21159	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后东北台	200	53.03%	0.53	0.53				-33.88%
21160	皇姑	勾莲变	勾莲变10356向工甲线	向工干油漆分6左5柱上变压器	315	7.62%	0.08	0.08				-87.28%
21161	新民	新兴变	新兴变16966兴牛线	兴牛干昂帮牛分8左3变台	400	30.00%	0.30	0.30				-35.88%
21162	浑南	安顺变	安顺变182安园线	泰奕桃园20变电站变压器	630	10.67%	0	0				-39.18%
21163	于洪	范屯变	范静线	范屯变753范静线东甸子台	200	51.60%	0.52	0.52				-36.85%
21164	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	中海城虹郡2箱式变电站2配电变压器	500	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
21165	于洪	东民变	东李线	和泰小区七区一期1变电站2变压器	630	60.57%	1	1				-40.41%
21166	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾小区一期7箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
21167	沈北	黄家变	黄家变74052黄吴线	10kV黄吴干62左分15右支3变压器	100	27.30%	0.27	0.27				-28.91%
21168	和平	太原变	太原变068北二乙线	泰元商务2变电站1变压器	800	44.00%	0.44	0.44				-27.84%
21169	皇姑	文北变	70482文岗线	江山风华二期2变电站2配电变压器	800	3.90%	0	0		是	2025年12月	93.41%
21170	浑南	榆树变	榆树变848临波甲线	浦江苑御品2号变电站202间隔配电变压器	630	48.57%	0.49	0.49				11.07%
21171	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	辽寨牧村养殖基地7号台区	400	53.10%	1	1		是	2025年11月	-65.55%
21172	于洪	大潘变	大潘线	雅美小区2	200	60.90%	0.61	0.61				-41.87%
21173	新民	法哈牛	法哈牛变15744工业线	祥和苑1变电站1变压器	400	30.40%	0.30	0.30				-39.64%
21174	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	欧怒乙线欧怒干20右2柱上变压器	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-37.36%
21175	新民	新民变	新民变30164新区线	卓越馨城1变电站1变压器	500	40.64%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
21176	和平	方型变	方型变452中兴乙线	技改局4主变	200	19.80%	0.20	0.20				-43.31%
21177	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	居易青年城四期1变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
21178	东陵	中马变	疗养线	世贸二期3箱变1变压器	630	14.98%	0.15	0.15				-28.70%
21179	法库	果子园	果子园变1416新城甲线	沈阳法姬娜2号变电站1号变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-38.92%
21180	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干32右1左1变台	400	17.40%	0.17	0.17				-1.32%
21181	东陵	水家变	水孙乙线	东亚国际城1箱变2变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
21182	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区7变电站202配电变压器	630	26.92%	0.27	0.27				-15.77%
21183	于洪	得胜变	得河线95442	小微三隆熙湖枫景小区	200	8.40%	0.08	0.08				-13.89%
21184	康平	方家镇	方家镇变0556小陵线	小陵线七队支07	200	75.00%	1	1		是	2026年12月	-24.73%
21185	苏家屯	于山变	于山变740于白甲线	穗港6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	64.20%	0.64	0.64				-29.47%
21186	康平	四家子	四家子变1207四长线	四长线齐坨子分(齐坨子分008下线)前齐台支001	200	39.15%	0.39	0.39				-29.17%
21187	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线古寺啦支11	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-25.73%
21188	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	明发广场一期1201配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-18.63%
21189	新民	姜屯变	姜屯变31552和平线	和平线大三家子分50右1左2变台	200	55.20%	0.55	0.55				13.12%
21190	大东	望花变	望花变70258望北甲线	锦联左岸10变电站1变压器	500	21.76%	0.22	0.22				-43.41%
21191	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	华润幸福里2号变电站202配电变压器	500	42.88%	0	0				-43.37%
21192	法库	宝山变	宝山变1008宝十线	宝山变005宝十线赵贝堡葡萄园(果子园)	50	34.60%	0	0		是	2025年11月	-41.63%
21193	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	荣信森林里四期1局维变202配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.88%
21194	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	古田和陆城2箱变1变压器	630	17.78%	0	0				9.84%
21195	于洪	光辉变	光东线	小微光辉肉禽台区	400	32.10%	0.32	0.32				-54.37%
21196	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水二支8左6柱上变压器	250	51.12%	1	1		是	2025年12月	4.13%
21197	浑南	营盘	营盘变080营湾线	首创国际三期1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
21198	大东	如意变	如意变80898如望乙线	联合乙线新生干54	315	49.21%	0	0				-45.82%
21199	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区6变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21200	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期1箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
21201	辽中	满都户	满都户变1013工厂线	满都户变015工厂线古城村十组照明	200	82.50%	0.83	0.83	2025年5月			-22.98%
21202	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	城建6配电站2公变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21203	于洪	平罗变	平悟线	小微平罗2村北台区	400	7.65%	0	0				-25.14%
21204	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	锅炉房箱式变电站配电变压器	315	6.10%	0	0		是	2025年12月	-57.56%
21205	东陵	孤家子	营城甲线	江南水乡二期2号箱式变电站1号配电变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-47.04%
21206	新民	侯家变	侯家变16748龙达线	儒林臻府1变电站1变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	29.47%
21207	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干34左1	250	88.64%	1	1	2022年12月			-79.31%
21208	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润悦府4变电站2变压器	800	20.63%	0.21	0.21				-40.37%
21209	苏家屯	苏南变	苏南变60288站前乙线	沙柳花园1号变电站2号变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-43.35%
21210	新民	南窑变	南窑变3572城东乙线	香域澜湾3变电站1变压器	400	29.63%	0.30	0.30				-37.81%
21211	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新甲线赵窝分大车鱼池支19+1变台	400	27.90%	0.28	0.28				100.00%
21212	和平	和平变	和平变168同南乙线	同南乙线65	500	25.20%	0	0				-35.19%
21213	新民	梁山变	梁山变199周坨线	周坨线安坨分鱼塘支16左2变台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-69.48%
21214	大东	如意变	如意变856如沈乙线	园缘雅居4箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-37.90%
21215	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎线佟家分27右8变台	100	28.80%	0.29	0.29				-54.44%
21216	皇姑	方溪变	方溪变376方庭线	保利溪湖林语五期1-2配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-45.93%
21217	苏家屯	施官变	施官变60196施北乙线	北国奥林匹克3号变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-38.65%
21218	于洪	东民变	民兴线	中港城永安嘉苑1站房2配电变压器	800	14.10%	0.14	0.14				-21.07%
21219	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	华翰苑1变电站1变压器	500	43.68%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
21220	苏家屯	下深变	下深变50280下深乙线	双E港1号变电站2号变压器	630	25.40%	0	0				-51.47%
21221	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0				-23.78%
21222	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	上和郡1号变电站201间隔配电变压器	800	63.00%	1	1				-25.08%
21223	皇姑	怒江变	怒江变8266怒崇甲线	公务员大厦箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21224	辽中	刘二堡	刘二堡变1165刘北线	刘二堡刘南村助农公变台区2号	400	2.10%	0	0		是	2025年10月	0.00%
21225	康平	富裕变	富裕变9206富裕线	富裕线拉一支005	50	110.00%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-35.16%
21226	大东	鹏源变	鹏源变40454鹏小甲线	香檀4箱变1变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-41.03%
21227	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子设施小区支006	100	32.40%	0	0		是	2026年5月	-44.52%
21228	大东	望花变	望花变70242上园乙线	上园乙线沈望联干110	100	42.40%	0	0				-42.92%
21229	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干七家子分7变台	100	44.32%	0	0				-0.77%
21230	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干30	400	72.45%	1	1				-29.14%
21231	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙线郑农干29右5右3变压器	400	120.75%	1	1	2023年9月	是	2025年10月	-48.60%
21232	新民	南窑变	南窑变3568城佛线	南窑变568城佛线城佛线76左1	200	43.60%	0.44	0.44				-40.11%
21233	新民	南窑变	南窑变3552瓦房线	瓦房线黑岗分22变台	200	61.95%	1	1		是	2025年12月	-32.30%
21234	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线57右1变台	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
21235	新民	新民变	新民变30162营东线	新民变162营东线营东线89	100	85.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-36.04%
21236	大东	农大变	农大变80958农陵甲线	东陵甲线市政分5	200	25.20%	0	0				-36.41%
21237	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	新村干新六分18	315	86.35%	0.86	0.86	2024年7月			-37.22%
21238	皇姑	陵东变	陵东变8158陵北乙线	劳动变158文南乙线文南干53柱上变压器	315	1.27%	0	0		是	2025年12月	-162.55%
21239	大东	小东变	小东变80162大华线	大华线大众干珠林分8右3变压器	315	39.68%	0	0				-39.74%
21240	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	包道分7右1柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
21241	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	城西乙线70变台	200	95.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21242	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	哈东乙线迎宾干哈大东分15变压器	400	80.25%	1	1	2025年6月			-48.15%
21243	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园1箱变2号变	630	0.00%	0	0				0.00%
21244	和平	三好变	三好变166文体甲线	华都大厦一次变1主变	630	17.14%	0.17	0.17				-45.52%
21245	皇姑	北陵变	北陵变25144田义乙线	利生华园3箱变2变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
21246	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区2箱变2号变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
21247	大东	粮仓变	粮仓变556木场甲线	民航住宅3箱变2变压器	400	12.60%	0	0				-48.27%
21248	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都2变电站202	630	30.86%	0.31	0.31				-44.37%
21249	和平	展览变	展览变846二经甲线	铁路二经南主变	630	64.76%	1	1				-44.29%
21250	大东	沈海变	沈海变80368沈望乙线	和惠家园3箱1站内变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-32.98%
21251	铁西	齐贤变	齐贤变55464景星乙线	兴顺小区变电站201柜	630	35.87%	0.36	0.36				-44.78%
21252	铁西	劝工变	劝工变20048虹桥乙线	富雅豪临3变电站201变压器	800	27.00%	0.27	0.27				-42.27%
21253	铁西	历工变	历工变10482历达线	天时嘉园1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21254	皇姑	昆山变	昆山变25644昆塔甲线	肉联1箱变	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
21255	和平	南湖变	南湖变454南体线	五里河大厦22主变	630	11.75%	0.12	0.12				-29.04%
21256	沈河	万柳变	万柳变260万大甲线	圣天变电站2变压器	630	78.86%	0.79	0.79				-34.69%
21257	沈河	顺城变	顺城变057正阳甲线	红墙变电站1变压器	400	1.60%	0	0		是	2026年6月	-83.47%
21258	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	北国之春二期南区2201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21259	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑2箱变2	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
21260	新民	东郊变	东郊变30274绿洲乙线	东城紫祥苑1变电站1变压器	400	25.50%	0.26	0.26				-40.99%
21261	皇姑	亚明变	亚明变20146教学乙线	潭江街1箱变1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21262	皇姑	亚明变	亚明变162天山甲线	华山新区12箱变2号变	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
21263	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	三隆小区5变电站1变压器	500	26.00%	0.26	0.26				-42.40%
21264	和平	马路湾	马路湾变644马五甲线	联通一次2主变	630	24.38%	0	0				-40.63%
21265	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新干84右7变台	200	34.50%	0.35	0.35				-42.62%
21266	大东	如意变	如意变856如沈乙线	北方奥运2箱变1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-41.29%
21267	苏家屯	陈相变	陈相变4430小卜线	小卜干77右3	200	4.50%	0.05	0.05				-35.46%
21268	新民	新民变	新民变30172化肥线	紫御首府1变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	5.70%
21269	新民	金五台	金五台变717树林线	树林干树林分鄯窝堡支33变台	200	29.10%	0.29	0.29				-29.88%
21270	和平	青年变	青年变368青二线	八经干46右2沈政自维201间隔配电变压器	315	12.19%	0	0				-44.35%
21271	皇姑	广源变	广源变25760广旺甲线	广旺甲线广旺干明星分14左14右5柱上变压器	400	12.60%	0	0		是	2025年12月	11.39%
21272	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	陶瓷干120左1变台	200	18.00%	0.18	0.18				97.96%
21273	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线任西水田支010	50	53.80%	1	1		是	2026年5月	-50.78%
21274	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	融乾花园箱变1变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
21275	辽中	冷子堡	冷子堡变91350冷东线	冷子堡变043冷东线人和北台	400	124.80%	1	1	2023年2月			-31.27%
21276	苏家屯	苏北变	苏北变60352市内乙线	市内乙线47+1右2	400	43.80%	0.44	0.44				75.52%
21277	皇姑	北陵变	北陵变25170北台线	万科紫台一期4箱式变电站2配电变压器	400	43.88%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
21278	苏家屯	苏南变	苏南变60282凤城甲线	凤凰城11号变电站201配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-37.89%
21279	新民	罗家房	罗家房变418罗房乙线	罗家房线裴家分14变台	200	84.15%	0.84	0.84	2023年7月			-36.15%
21280	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	牛心坨变357嫩草坡线高力房二组照明	50	45.18%	0	0				-31.28%
21281	和平	太原变	太原变098太胜线	沈铁金街佳园1美容院201间隔配电变压器	315	42.54%	0.43	0.43				-46.04%
21282	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区7变电站1变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
21283	苏家屯	苏北变	苏北变60380南站乙线	南站干8+1	200	48.60%	0	0				-35.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21284	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	丽晶书香院2变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
21285	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干湾泡分17右8变台	200	60.60%	0.61	0.61				-37.02%
21286	新民	三道岗子	三道岗子变1304马虎线	马虎干四家分53变台	200	33.00%	0.33	0.33				-35.58%
21287	苏家屯	王刚变	王刚变6664王刚线	拉它分10+1左2	200	76.50%	0.77	0.77				0.00%
21288	苏家屯	前显变	前显变51266前夹乙线	富海澜湾4号变电站202配电变压器	800	75.38%	1	1				-41.36%
21289	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分54左24	100	0.00%	0	0				29.41%
21290	苏家屯	李相变	李相变05648李桃乙线	富力仙湖7号变电站2号变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-33.44%
21291	康平	张强变	张强变76240柳树线	柳树线靠山大棚支07	50	3.60%	0.04	0.04				-31042.86%
21292	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干小达台分25	200	9.75%	0.10	0.10				-15.88%
21293	皇姑	欧亚变	欧亚变25254小含乙线	保利上林湾三期1箱式变电站2配电变压器	315	29.71%	0	0		是	2025年12月	-38.91%
21294	于洪	得胜变	得胜线95442	银湖雅苑V街区二期1变电站2配电变压器	630	42.86%	0.43	0.43				-48.79%
21295	铁西	重工变	重工变10880重天线	意大利风情小镇四期5201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-112.13%
21296	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线赵金卓	160	74.25%	0.74	0.74				-36.12%
21297	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西北照明	400	45.10%	0.45	0.45				-22.78%
21298	苏家屯	李相变	李相变05656李桃甲线	凤凰花园4号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是		-21.92%
21299	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	小微沙河村南1台	200	30.60%	0.31	0.31				-48.99%
21300	苏家屯	前显变	前显变51280前丽线	外滩三号2号变电站201配电变压器	800	36.60%	0	0				-43.92%
21301	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右10+1	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	25.93%
21302	于洪	家俱变	俪锦线	澳源1站房1变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-43.49%
21303	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期3小区变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	97.63%
21304	辽中	四方台	四方台变91156四粮线	西余村西台照明新	400	46.50%	0.47	0.47				0.00%
21305	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线后岗子分道西1水井支5	100	24.60%	0.25	0.25				-58.82%
21306	康平	张强变	张强变76266张强线	张强线四八分后辛屯支机井支1	50	9.60%	0.10	0.10				100.00%
21307	东陵	中马变	疗养线	保利十二橡树3箱变1号配电变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-42.39%
21308	于洪	家俱变	俪锦线	水木城典8变电站2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-42.41%
21309	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右13+1	315	65.40%	1	1		是	2027年12月	-9.78%
21310	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线冯周分富拉堡支庆辉家禽养殖场几1	200	43.80%	0.44	0.44				90.58%
21311	苏家屯	苏南变	苏南变60252苏官线	时光印象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
21312	大东	沈海变	沈海变80352联合甲线	辰宇新村3箱变1变压器	630	19.37%	0	0				-54.25%
21313	皇姑	昆山变	昆山变25640昆蓬甲线	保利和光屿湖5箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21314	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦5箱变1变压器	800	53.25%	1	1				-43.31%
21315	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区2变电站2配电变压器	800	22.88%	0.23	0.23				-35.65%
21316	和平	花园变	花园变758花尚线	新世界尚景小区4变电站2配电变压器	500	39.68%	0.40	0.40				-37.31%
21317	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期1变电站1变压器	630	37.14%	0.37	0.37				-33.23%
21318	铁西	劝工变	劝工变20086新湖线	北国之春四期B区1变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21319	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	翰逸华园2号变电站2变压器	630	26.03%	0	0				-38.05%
21320	于洪	范屯变	范北线	永安新村2站房1变压器	400	7.20%	0.07	0.07				-46.77%
21321	沈北	黄家变	黄家变74056黄前线	10kV黄前干前三分前水支11变压器	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-33.22%
21322	沈河	万柳变	万柳变294五客线	五爱客运2箱变2变压器	800	12.00%	0.12	0.12				-39.56%
21323	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园2变电站2变压器	800	19.50%	0.20	0.20				-41.14%
21324	开发	昆明变	昆明变55952洪湖乙线	澳海西湖小区6变电站变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-42.41%
21325	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	一站式服务-沈阳市沈北新区连友生态养猪服务场	200	6.10%	0.06	0.06				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21326	辽中	赵柳房变	赵柳房变92668赵一线	大莲花东台（2021微）	400	93.30%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-38.74%
21327	苏家屯	前显变	前显变51250前榆甲线	恒天鹅湾2号变电站201间隔（前榆甲线）配电变压器	630	10.79%	0	0				100.00%
21328	皇姑	红卫变	红卫变20366皇姑乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干17右1之1	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
21329	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府2局维变电站201间隔配电变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21330	法库	果子园	果子园变1409煤矿线	东郡华府1局维变电站201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21331	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区2变电站1变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-39.97%
21332	辽中	航辽变	航辽变90144城内线	航辽变078城内线纸箱厂	80	85.88%	0.86	0.86	2024年9月			-37.04%
21333	开发	工农变	工农变55580工岛线	长岛小区1变电站2变压器	800	28.50%	0.29	0.29				-44.44%
21334	浑南	下深变	下深变258金河线	世纪枫景汇3变电站变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
21335	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干白云分26左8	100	30.00%	0	0		是	2025年	-6.39%
21336	开发	洞庭变	洞庭变55782庭东乙线	英树玉苑小区3变电站1变压器	630	24.05%	0.24	0.24				-43.09%
21337	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线小甸子分9柱上变压器	400	2.60%	0	0		是	2026年12月	-58.28%
21338	铁西	滑翔变	滑翔变20284翔万乙线	万达广场E组团1变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21339	苏家屯	苏南变	苏南变60284南北联线	民主小区8号变电站2号变压器	500	70.08%	0.70	0.70				-38.59%
21340	于洪	大潘变	大祝线	弘泽锦城2变电站2变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-43.22%
21341	皇姑	广源变	广源变25772广江线	中海城塞尚4箱式变电站2配电变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
21342	新民	前当堡	前当堡变31942太平线	太平线茨林分4左21变台	400	28.80%	0.29	0.29				-0.52%
21343	于洪	得胜变	得山线95478	乐城国际3箱变2配电变压器	400	8.00%	0	0				100.00%
21344	沈北	中心台	中心台变73940中盘线	10kV中盘干兴北井分1右支0加1左分支3变压器	100	30.30%	0.30	0.30				-47.45%
21345	新民	柳河沟	柳河沟变33156黄花线	黄花干兰家分小北支53右2变台	200	108.90%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-36.97%
21346	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐线105左57右07	200	54.90%	0.55	0.55				-43.38%
21347	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	长白府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	30.60%	0	0				-11.54%
21348	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大汉分44变台	400	120.90%	1	1	2022年12月			-29.74%
21349	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分7左15变台	200	46.15%	0.46	0.46				-29.05%
21350	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大线65营盘分19	100	38.40%	0	0				-10.76%
21351	于洪	大兴变	兴富线	红旗台大棚小微1台	200	47.40%	0.47	0.47				100.00%
21352	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	10kV黄高干86左分0加1右支2变压器	50	24.00%	0.24	0.24				-61.12%
21353	和平	红卫变	红卫变440西塔乙线	和景嘉园1变电站202配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-36.35%
21354	于洪	大兴变	兴红线	三供一业大兴北辰村西站（沈阳段）临时台	100	9.60%	0	0		是	2025年9月	-44.50%
21355	和平	和平变	和平变168同南乙线	亚洲时尚21主变	500	18.00%	0	0				-35.04%
21356	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾三期3变电站202间隔配电变压器	800	50.25%	1	1		是	2025年12月	-39.61%
21357	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干33	250	2.88%	0	0				-10.08%
21358	康平	方家镇	方家镇变0546善友线	善友线陶连分七-九支1	200	44.25%	0	0		是	2026年12月	-37.94%
21359	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	永乐干56右3左2	400	37.00%	0.37	0.37				0.00%
21360	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线两家子水田支02	30	23.33%	0	0		是	2026年5月	-98.68%
21361	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区2变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-41.73%
21362	沈河	南湖变	南湖变476南升线	群升沈阳新天地小区3变电站1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-43.61%
21363	于洪	得胜变	得中线95474	荣盛锦绣天地一期3变电站2变压器	630	39.68%	0.40	0.40				-37.27%
21364	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	荣信森林里四期1局维变201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	-20.07%
21365	皇姑	方溪变	方溪变348方恒线	恒大雅苑四期1箱式变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-35.19%
21366	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1023莲花线	茨榆坨第四社区艺华服装加工公变台区	400	52.80%	1	1				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21367	开发	汪河变	汪河变56176汪锦乙线	星荟小区1变电站1变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-39.56%
21368	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	湖畔新城A区一期5箱式变电站201间隔配电变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-38.88%
21369	康平	郝官变	郝官变8705镇北线	镇北线大来虎分25右4	200	45.30%	0.45	0.45				-28.83%
21370	东陵	杨官变	富康线	其仕盛和祥11变电站201间隔配电变压器	630	52.57%	1	1		是	2026年12月	-36.68%
21371	东陵	农大变	农首线	银河湾三期2箱变1号变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-23.98%
21372	铁西	重工变	重工变10848重利线	保利心语小区3变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-42.05%
21373	沈北	道义变	道义变地铁线	一站式-沈阳米村沈肆拾贰餐饮合伙企业	400	76%	1	1				12.60%
21374	沈河	南湖变	南湖变478南东甲线	第五大道2箱变2变压器	800	24.30%	0.24	0.24				-45.69%
21375	东陵	中马变	疗养线	锦麟河院东区二期1箱变1号变压器	630	6.86%	0.07	0.07				98.72%
21376	沈北	道义变	道义变15259道义线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站201配电变压器	800	10.88%	0	0				100.00%
21377	铁西	劝工变	劝工变20072千缘线	千缘爱都2土建变201	800	25.80%	0.26	0.26				-43.59%
21378	和平	展览变	展览变872展方乙线	华润中心三期变电站201变压器配电变压器	315	63.17%	0.63	0.63				-43.24%
21379	大东	劳动变	劳动变70150劳景线	丽景4变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0				-2.86%
21380	开发	郑家变	郑家变55242毛纺乙线	汇丽生活港小区2变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2025年12月	-42.98%
21381	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分64	50	92.25%	1	1	2024年6月			-35.64%
21382	法库	宝山变	宝山变1020南环乙线	天阔新城房地产6箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-39.07%
21383	沈北	天乾变	天乾变70646天华甲线	时代新城一期1小区变电站201配电变压器	630	10.16%	0	0				0.00%
21384	浑南	营盘	营盘变082营榆线	赛洛城二期2变电站2号变压器	500	60.00%	1	1		是	2027年12月	6.24%
21385	大东	劳动变	劳动变70144南路乙线	万城小区3箱变（单）	630	33.97%	0	0				-43.19%
21386	大东	农大变	农大变80956农粮甲线	翠堤湾2箱变（单）	500	26.00%	0	0				-41.26%
21387	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线双山子设施小区支一04	80	75.19%	1	1		是	2026年5月	-36.75%
21388	苏家屯	苏北变	乔松线	秀水花城3号变电站201间隔配电变压器	630	20.19%	0	0				-39.53%
21389	新民	侯家变	侯家变16770花牛甲线	花牛甲线花牛分48左1变台	200	0.00%	0	0				0.00%
21390	沈北	方溪变	66kV方溪变25380方富线	万科北宸之光小区1变电站201配电变压器	800	18.90%	0.19	0.19				32.18%
21391	法库	包家屯	包家屯变包秀线	10kV包秀线拉十队分08	200	94.50%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	-36.61%
21392	苏家屯	永乐变	永乐变4032庄科线	庄科干71+1右5	80	20.63%	0	0		是	2025年	-6.52%
21393	辽中	代家房	代家房变1060插拉线	代家房变060插拉线青麻坎6组 照明	400	41.40%	0.41	0.41				-44.88%
21394	大东	劳动变	劳动变70154东路乙线	东路乙线东路干21右2	315	13.02%	0	0				-62.46%
21395	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名沙西分20柱上变压器	400	48.90%	0.49	0.49				-35.40%
21396	皇姑	陵东变	陵东变8156陵北甲线	金山支3之1柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-67.29%
21397	皇姑	崇山变	崇山变10280嫩江乙线	崇山变248嫩江乙线嫩江干2+2柱上变压器	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	9.97%
21398	和平	马路湾	马路湾变678北一甲线	北一甲线11	400	19.25%	0.19	0.19				5.05%
21399	铁西	齐贤变	齐贤变55448十路乙线	齐贤变448十路乙线齐十干42右16	315	111.75%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-39.22%
21400	铁西	重工变	重工变10840城西线	城西干污水分59变压器	315	66.03%	1	1		是	2028年12月	-41.75%
21401	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	欧亚变264西江甲线西江干5右5柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-19.53%
21402	皇姑	昆山变	昆山变25640昆莲甲线	基业百花园3箱变1号变	400	91.50%	1	1	2025年6月			-43.12%
21403	皇姑	怒江变	怒江变244清华线	经典生活5箱变2号变	630	85.08%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-44.72%
21404	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际二2箱变2号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
21405	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	金尊雅苑变电站1变压器	400	16.13%	0	0		是	2025年12月	-48.07%
21406	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	三隆新城小区2变电站2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-41.65%
21407	铁西	滑翔变	滑翔变20292兴工乙线	浑河五区6变电站201配电变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-33.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21408	铁西	工农变	工农变55578工北线	重工铁路小区2变电站202柜	630	13.97%	0.14	0.14				-36.41%
21409	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范家园二期4变电站201变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-48.14%
21410	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	景丽花园2变电站201柜	630	33.33%	0.33	0.33				-32.31%
21411	皇姑	亚明变	亚明变158珠江乙线	克俭9箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21412	和平	和平变	和平变148和铁甲线	先锋家园21主变	630	13.33%	0.13	0.13				-46.75%
21413	大东	望花变	望花变70242上园乙线	梧桐园1箱变2站内变压器	630	15.24%	0	0				-48.19%
21414	沈河	长青变	长青变464长北线	辉山2箱变2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-44.66%
21415	大东	望花变	望花变70242上园乙线	圣淘沙2箱变2站内变压器	500	20.80%	0	0				-40.37%
21416	皇姑	陵东变	陵东变8162陵望乙线	陵望乙线陵望干6右3+1柱上变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	6.41%
21417	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	荷兰甲13箱变1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
21418	大东	顺城变	顺城变40074天润线	鹏利C座2变电站1站内变压器	800	35.50%	0	0				-37.16%
21419	浑南	安顺变	安顺变152安汇线	全运村兰园2号变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21420	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干47	200	64.80%	1	1				-27.52%
21421	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城15号变电站201配电变压器	630	60.57%	1	1				-43.18%
21422	苏家屯	夹河变	夹河变50782河新线	新加坡城16号变电站201配电变压器	630	58.29%	1	1				-42.10%
21423	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙钻石墅小区1变电站1变压器	400	14.00%	0.14	0.14				-50.92%
21424	于洪	大兴变	兴富线	小微丁香工业园台	200	20.40%	0.20	0.20				1.36%
21425	东陵	祝家变	祝滨线	祝杨干66牧场支36洪台沟分12永胜支3左支4右支19左3左3柱上变压器	200	40.80%	0.41	0.41				-32.35%
21426	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街西南照明	500	13.92%	0.14	0.14				-14.05%
21427	开发	洞庭变	洞庭变55755阳光甲线	阳光100小区7变电站2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-38.46%
21428	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄家变042黄高线黄高干堤防分02	200	29.25%	0.29	0.29				-20.16%
21429	皇姑	长江变	长江变25478长风甲线	格林春晓4变电站2变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
21430	和平	三好变	三好变166文体甲线	文体西路56号1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				100.00%
21431	康平	四家子	四家子变1206两家子线	两家子线贾家分忙牛支33左1	100	78.00%	1	1		是	2026年5月	-23.52%
21432	新民	姜屯变	姜屯变31548大路线	大路线年屯分41变台	200	41.55%	0.42	0.42				-36.88%
21433	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	中海寰宇天钻3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21434	于洪	宁官变	宁富线	幸福大道花园二期B区2变电站1变压器	500	45.44%	0.45	0.45				-41.73%
21435	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	农药干3左6左1	100	86.40%	1	1	2022年12月	是	2025年	-18.05%
21436	法库	大孤家	大孤家变035大牛线	10kV大牛线前次沟凡35	100	21.20%	0.21	0.21				-46.76%
21437	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾二期3箱式变电站1配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
21438	新民	陶屯变	陶屯变129陶灌线	陶灌干100右6变台	200	39.60%	0.40	0.40				-34.49%
21439	开发	工农变	工农变55568亦农乙线	亦农龙湖西府小区2变电站2变压器	800	52.88%	1	1		是	2025年12月	-33.08%
21440	新民	东郊变	东郊变30276东网线	城佛线门家网分卜干沟支8右16变台	400	47.40%	0.47	0.47				-37.30%
21441	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分30左10左6变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-33.52%
21442	新民	新民变	新民变30178高台甲线	高台甲干二道分59右11变台	200	45.20%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
21443	开发	砂山变	砂山变50564李官乙线	秋实园一期2变电站1变压器	500	16.32%	0.16	0.16				-42.95%
21444	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	天坛3变电站1变压器	1000	37.80%	0.38	0.38				-44.21%
21445	苏家屯	佟沟变	佟沟变61758佟胜线	佳地别墅8变电站201间隔配电变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年	-32.71%
21446	新民	侯家变	侯家变16783侯沈乙线	新城甲线末沟分2左2变台	100	94.40%	1	1	2024年9月	是	2025年8月	-30.51%
21447	东陵	中马变	疗养线	琥珀湾2箱变1变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-44.21%
21448	康平	朝阳变	朝阳变75780平江线	平江线马莲支050	80	72.00%	0.72	0.72				-30.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21449	辽中	牛心坨	牛心坨变1357嫩草坡线	姜家供暖5	400	39.30%	0.39	0.39				18.20%
21450	皇姑	方溪变	方溪变370溪湖线	溪湖林语四期3变电站1配电变压器	500	28.20%	0.28	0.28				-40.17%
21451	苏家屯	永乐变	永乐变4022宝相线	宝相干149右18右4	80	60.00%	0.60	0.60				-37.41%
21452	沈河	南湖变	南湖变499南东乙线	星汇云锦2-3变电站201配电变压器	800	26.40%	0.26	0.26				-6.18%
21453	铁西	历工变	历工变10474富海线	旭辉雍和府2配电室201间隔配电变压器	800	66.00%	1	1		是	2028年12月	-28.08%
21454	铁西	历工变	历工变10482历达线	盛世家园2变电站202	630	10.48%	0	0		是	2028年12月	-41.36%
21455	沈河	长青变	长青变450长大乙线	南塔干长水分14右13+1公变	315	9.84%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
21456	苏家屯	苏南变	苏南变60268花城乙线	河畔花城17号变电站2号变压器	400	33.00%	0.33	0.33				-45.58%
21457	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线于台北棚	80	40.00%	0.40	0.40				-342.74%
21458	苏家屯	陈相变	陈相变4424农药线	陈相变424农药线农药线77左05	100	55.50%	1	1		是	2025年	-27.11%
21459	皇姑	昆山变	昆山变25664昆明甲线	昆明甲1-1柱上变压器	315	36.51%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
21460	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发卜支005	30	70.00%	1	1		是	2026年12月	-84.93%
21461	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	新台子分35右9左4	200	22.20%	0	0		是	2027年	-14.09%
21462	皇姑	劳动变	劳动变70162文南甲线	劳动变162文南甲线文南干苗圃分3柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
21463	皇姑	广源变	广源变25770广亚线	华润八号院东区1箱式变电站2配电变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
21464	苏家屯	前显变	前显变51248前中线	中海国际2号变电站201配电变压器	800	24.00%	0	0				-44.57%
21465	苏家屯	夹河变	夹河变50784翡翠线	翡翠城3号变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-43.64%
21466	铁西	应昌变	应昌变20578东环线	YHG 东环专缆东环国际2变电站201变压器	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-50.64%
21467	法库	柏家沟	柏和线	10kV柏和线鲍屯支06	400	81.60%	0.82	0.82	2024年6月			-28.17%
21468	于洪	得胜变	得河线95442	远大花园2变电站1变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-32.33%
21469	苏家屯	夹河变	夹河变50776省委线	圣水苑4号变电站2变压器	500	17.60%	0	0				-47.71%
21470	苏家屯	苏南变	苏南变60248花城甲线	溪畔人家3号变电站2号变压器	630	11.11%	0.11	0.11				-38.33%
21471	皇姑	欧亚变	欧亚变260城新乙线	玉祥明居二期2箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
21472	新民	三道岗子	三道岗子变1306向新线	向新线大车分39变台	200	32.80%	0.33	0.33				-44.70%
21473	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	山大干11右7+1	200	18.00%	0	0				-19.43%
21474	沈北	黄家变	黄家变74048黄高线	黄高干长河分19右支02变压器	50	5.40%	0.05	0.05				-31.87%
21475	辽中	杨士岗	杨士岗变45438八三堡线	杨士岗变048八三堡线杨士岗鸡场	400	43.90%	0	0				-32.23%
21476	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线阿山沟支47	400	27.25%	0.27	0.27				-29.80%
21477	沈北	清水变	清王线	何忠洋养殖场（一站式）	100	7.80%	0	0		是	2026年12月	-26.01%
21478	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双双线满洲屯分红砂地3队支水利几24	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21479	皇姑	怒江变	怒江变286怒昆线	中海寰宇天喜2箱变1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
21480	苏家屯	施官变	施官变60146北官线	中兴消防公寓变电站201间隔（北官线）配电变压器	400	13.20%	0	0				5.20%
21481	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区1变电站202变压器	500	15.84%	0.16	0.16				-39.17%
21482	新民	新民变	新民变30162营东线	营东线范屯分9右12变台	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	8.59%
21483	新民	法哈牛	法哈牛变15760东兴乙线	东兴线16号右1变台	200	59.10%	0.59	0.59				100.00%
21484	皇姑	方溪变	方溪变356闸上乙线	环际四期7箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
21485	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	良辰美景3变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-37.42%
21486	康平	张强变	张强变76244沙金线	沙金线前八大支038	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
21487	新民	张屯变	张屯变1404张沿线	张沿线崔三分56变台	200	58.80%	0.59	0.59				8.21%
21488	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	马佟支12右1	400	4.80%	0.05	0.05				0.00%
21489	开发	宁官变	宁官变95073宁东乙线	集美尚景小区变电站101配电变压器	800	24.90%	0.25	0.25				-2.74%
21490	新民	前当堡	前当堡变31946农田乙线	农田乙线王家岗分6变台	400	28.20%	0.28	0.28				-44.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21491	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线37左5变台	100	35.20%	0	0		是	2025年12月	-20.04%
21492	辽中	大黑变	大黑变1206大黑线	大黑变206大黑线大黑村四组照明	400	57.60%	0.58	0.58				-31.31%
21493	大东	农高变	农高变70370人和乙线	人和乙线人和干新阳分12左1	160	35.94%	0	0				-60.33%
21494	于洪	东民变	东红线	小微东红线北李分18左3台	400	16.50%	0	0				0.00%
21495	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	养后街里照明（仅换变压器）改造	100	61.60%	0.62	0.62				11.82%
21496	开发	郑家变	郑家变55262郑农乙线	郑农乙B开闭站1变电站1变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-52.11%
21497	新民	侯家变	侯家变16779昂邦乙线	时代明城小区1变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
21498	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城18变电站1号变压器	630	11.17%	0.11	0.11				-41.54%
21499	苏家屯	前显变	前显变278前地线	樾檀山10号变电站201间隔（前地线）配电变压器	800	19.80%	0	0				17.47%
21500	新民	大红旗	大红旗变506二红线	大红旗变506二红线二红干任家分王岗支7左3变台	100	52.00%	0.52	0.52				-38.81%
21501	新民	大柳变	大柳变31842于家线	大柳变907于家线于家线大四分新村支22变台	100	51.60%	0.52	0.52				-44.50%
21502	苏家屯	史三变	史三变5922永乐线	烟台分24+1右5	200	28.80%	0.29	0.29				-30.16%
21503	苏家屯	永乐变	永乐变4028杨树线	杨树线053	200	44.00%	0	0		是	2027年	-30.59%
21504	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	北陵变146卫东甲线松北分7右4柱上变压器	400	52.80%	1	1		是	2025年12月	-39.56%
21505	浑南	于山变	于山变756于东线	舜山府2号变电站1号配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2027年12月	0.41%
21506	铁西	历工变	历工变10470历华线	景星A小区变电站202	630	53.02%	1	1		是	2028年12月	-38.91%
21507	于洪	大潘变	大祝线	弘泽国际一期1变电站1变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-43.62%
21508	开发	洞庭变	洞庭变55766阳光乙线	阳光100乙小区12变电站1变压器	800	27.00%	0.27	0.27				-35.42%
21509	康平	四家子	四家子变1208山东线	山东线山东线31	200	41.70%	0.42	0.42				-30.04%
21510	康平	张强变	张强变76270张粮线	工业线工业线敬老院分张强西支004	100	43.20%	0.43	0.43				-43.78%
21511	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分33右1变台	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	80.58%
21512	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分59+1右1	200	12.90%	0	0				-32.36%
21513	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	菜屯分31右1	100	66.00%	1	1				-33.56%
21514	新民	张屯变	张屯变1407代家线	代家线偏排分16左1变台	200	40.20%	0	0		是	2025年12月	53.46%
21515	大东	小东变	小东变80166小海甲线	锦绣花园4箱变1变压器	500	32.40%	0.32	0.32				-36.19%
21516	法库	新依变	依拉线	10kV依拉线靠草沟分20+1	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-23.77%
21517	苏家屯	施官变	施官变60194施林线	格林喜鹊3变电站202配电变压器	315	25.90%	0	0				-32.87%
21518	东陵	上佰变	上深乙线	上深乙线国公寨支44+1柱上变压器	200	44.70%	0	0		是	2026年12月	-18.75%
21519	辽中	长滩变	长滩变1244东余线	英架村综合一台（2022微）	200	35.10%	0.35	0.35				19.97%
21520	皇姑	亚明变	亚明变20164华凯线	华凯鑫城7变电站2配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
21521	铁西	应昌变	应昌变20552贵和线	万科*金域曦郡小区3变电站2变压器	400	56.40%	1	1		是	2028年12月	-36.27%
21522	铁西	重工变	重工变10844重新线	万科翡翠新都会二期小区1配电室202间隔配电变压器	800	34.50%	0.35	0.35				5.16%
21523	大东	大志变	大志变70582志东乙线	志东干40左6右1加1	100	102.00%	1	1	2024年7月	是	2026年5月	-36.77%
21524	辽中	潘家堡	潘家堡变90244于台甲线	潘家堡变108于台线蔡伯街8大棚	100	54.40%	0.54	0.54				-11.95%
21525	新民	公主屯	公主屯变31156辽滨线	辽滨线36右21变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	24.13%
21526	法库	双台子	双台子变045双四线	法库县顺兴达畜禽养殖场	200	27.00%	0.27	0.27				100.00%
21527	辽中	潘家堡	潘家堡变1110南长线	潘家堡变110南长线刘士大棚1号	80	46.50%	0.47	0.47				-52.46%
21528	铁西	应昌变	应昌变20568应四甲线	兴顺街18甲小区变电站201变压器	630	9.14%	0	0		是	2028年12月	-37.30%
21529	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	舍宅新居2小区变电站2配电变压器	630	2.22%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21530	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期8变201	630	20.00%	0.20	0.20				-43.49%
21531	铁西	工农变	工农变55578工北线	工人村二期10变201	500	22.80%	0.23	0.23				-45.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21532	东陵	杨官变	杨古线	温馨港湾1箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-12.60%
21533	于洪	兰台变	兰四线	兰四16左11小微台	400	0.00%	0	0				0.00%
21534	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	唯美尚品5号变电站201配电变压器	630	12.38%	0	0				-36.00%
21535	东陵	孙家寨	孙香线	圣罗伦斯3箱变2变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-24.72%
21536	开发	金湖变	金湖变16644金云线	金云小区4变电站1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-40.21%
21537	沈北	孝信变	孝信变25560孝锋线	沈阳地华房地产开发有限公司雨润中央宫园 2变11号 变压器	630	61.43%	1	1		是	2026年12月	-22.47%
21538	皇姑	陵东变	陵东变8154上岗线	阳光尚品1变电站2配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
21539	皇姑	北陵变	北陵变25168北方乙线	YHG_加华小城3.2期1变电站2变压器间隔配电变压器	1250	5.76%	0	0				-33.55%
21540	新民	大柳变	大柳变31842于家线	于家干付家分65变台	400	55.20%	0.55	0.55				-35.97%
21541	铁西	肇工变	肇工变10158配制线	兰亭馨居变电站2变压器	500	52.80%	0.53	0.53				-42.71%
21542	开发	宁官变	宁官变95074宁十乙线	优诗美地3小区变电站1变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-41.38%
21543	皇姑	欧亚变	欧亚变25276荷兰甲线	YHG_中海城02B区别墅4-1配电1变压器	100	0.00%	0	0				-166.87%
21544	于洪	平罗变	平辛线	白辛台1南台	400	36.60%	0	0				-21.58%
21545	和平	广州变	广州变476广府乙线	盛京金融广场北区4小区变电站202配电变压器	630	4.44%	0.04	0.04				42.19%
21546	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	旭辉花园1变电站1变压器	800	49.13%	0	0				-19.00%
21547	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷于110左10变台	200	4.20%	0.04	0.04				0.00%
21548	皇姑	欧亚变	欧亚变25268欧怒乙线	龙腾馨苑2箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
21549	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线王义支46	315	26.03%	0.26	0.26				-31.03%
21550	和平	和平变	和平变186和铁乙线	和铁乙线24	200	18.80%	0.19	0.19				-52.05%
21551	皇姑	望花变	望花变70246陵东乙线	金辉天鹅湾2箱式变电站1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.33%
21552	和平	方型变	方型变50428宁波乙线	宁波乙线89	400	12.90%	0.13	0.13				-53.73%
21553	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	刘东支27柱上变压器	315	42.54%	0	0		是	2025年12月	4.68%
21554	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	南窑变550东岗线东岗线柴电分65左10	50	142.80%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-28.25%
21555	沈河	方家变	方家变670方圆甲线	御龙分24柱上变压器	200	40.50%	0.41	0.41				-55.03%
21556	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	南窑变566城西乙线城西乙线17	160	43.50%	0	0		是	2025年12月	-51.54%
21557	大东	小东变	小东变80144小粮甲线	和睦干文铁分21加1	200	21.60%	0	0				-44.79%
21558	和平	市府变	市府变566总站乙线	总站乙线72右6	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21559	大东	粮仓变	粮仓变65564新立乙线	榆园乙线新立干37	315	38.73%	0	0				-47.92%
21560	开发	金湖变	金湖变16648哈东甲线	哈东甲线迎宾干哈大东分35加1左6右2变压器	315	32.51%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
21561	大东	如意变	如意变856如沈乙线	如沈乙线沈小联干147右3	315	21.71%	0.22	0.22				-47.20%
21562	皇姑	怒江变	怒江变244建赏线	建赏欧洲7配电箱变2号变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21563	和平	青年变	青年变364青文线	使馆主变	400	20.70%	0	0				-38.88%
21564	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区8变电站1变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-40.88%
21565	和平	青年变	青年变368青二线	1主变三八里2	630	38.41%	0	0				-41.89%
21566	开发	金湖变	金湖变16656和泰乙线	香樟园小区5变电站1变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-43.32%
21567	铁西	万达变	万达变56044艳粉甲线	今日阳光1变电站201	630	45.71%	0.46	0.46				-32.76%
21568	浑南	铁匠变	铁匠变870慧晶线	河畔新城15号变电站1号变压器	500	32.80%	0.33	0.33				-25.19%
21569	铁西	肇工变	肇工变10162奖北线	圣工小区变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21570	大东	农大变	农大变80976农花乙线	东方御景3箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.07%
21571	铁西	劝工变	劝工变20064虹桥甲线	和平示范二期3变电站201变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-43.93%
21572	和平	太原变	太原变084万达线	万达新天地22主变	500	66.00%	0.66	0.66				-39.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21573	沈河	站前变	站前变222站北线	惠工东箱变1变压器	400	45.90%	0.46	0.46				-41.36%
21574	铁西	启工变	启工变10756启村乙线	百合花园住宅小区变电站201	630	47.30%	0.47	0.47				-49.93%
21575	皇姑	昆山变	昆山变25646昆塔乙线	炮师宿舍1箱变1	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
21576	皇姑	北陵变	北陵变25142田义甲线	梅江世纪城2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21577	新民	南窑变	南窑变3566城西乙线	向阳新村西区2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
21578	铁西	历工变	历工变10456黎明线	富云新都小区10变电站	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-45.83%
21579	开发	羊吉变	羊吉变10654羊农甲线	洪湖土建小区变电站2变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-41.86%
21580	皇姑	欧亚变	欧亚变25262西江甲线	龙腾金荷苑4箱变2	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
21581	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	南里小区1变电站2变压器	630	68.89%	1	1		是	2025年12月	-345.62%
21582	铁西	滑翔变	滑翔变20294滑图乙线	云华园小区2变电站201	630	12.06%	0.12	0.12				-41.00%
21583	皇姑	欧亚变	欧亚变25286平罗乙线	朗香邸2箱式变电站1配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
21584	铁西	工农变	工农变55574工繁线	繁荣新都9变电站202	630	36.19%	0.36	0.36				-43.14%
21585	铁西	重工变	重工变10870城冶线	四海自由家小区变电站202	800	18.60%	0.19	0.19				8.57%
21586	开发	砂山变	砂山变50562李官甲线	李官甲线李官干56左7左9左2变压器	200	56.00%	0.56	0.56				100.00%
21587	沈北	孝信变	孝信变25580孝诚线	唐轩北廷二期1局维变电站202配电变压器	800	14.25%	0	0		是	2026年12月	1.59%
21588	东陵	孤家子	营城甲线	正大桃花源5箱变1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-41.12%
21589	新民	柳河沟	柳河沟变33144甲河线	甲河线200变台	200	49.00%	0.49	0.49				-36.57%
21590	开发	郑家变	郑家变55260益格线	益格豪尔小区5变电站2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-43.10%
21591	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	太湖湾二期小区变电站1变压器	315	60.00%	1	1		是	2025年12月	-43.03%
21592	法库	大孤家	大孤家变033大冯线	10kV大冯线大冯干线86	400	42.00%	0.42	0.42				-29.71%
21593	沈北	东场变	10kV东孝甲线70744	中金樾府小区3变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	53.38%
21594	于洪	家俱变	俪锦线	金沙岭峯1变电站1变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-47.45%
21595	新民	东郊变	东郊变30258郊东乙线	郊东乙线陶瓷干199右12变台	200	53.80%	0.54	0.54				-42.87%
21596	皇姑	广源变	广源变25750广树线	橡树湾一期1箱式变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21597	苏家屯	达连变	达连变60650达雪甲线	苏官线官大分34右8	315	18.67%	0	0		是	2027年	-34.10%
21598	新民	南窑变	南窑变3550东岗线	东岗线梁烧锅分12右14变台	200	41.50%	0	0		是	2025年12月	-37.52%
21599	皇姑	欧亚变	欧亚变25270欧海线	中海城星座7箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21600	法库	孟家变	孟家变85964孟慈线	10kV孟慈线前边支05	315	6.73%	0.07	0.07				-28.42%
21601	铁西	工农变	工农变55578工北线	远洋琨玺府小区1配电室202变压器	630	4.13%	0.04	0.04				100.00%
21602	于洪	得胜变	得河线95442	丽水名都2站房2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-39.85%
21603	东陵	上佰变	上佰变01323上苑线	伯官美苑二期2箱变2变压器	400	5.40%	0	0		是	2026年12月	1.15%
21604	苏家屯	山庄变	山庄变5022山大线	杨城分19右2	160	51.75%	1	1				1.16%
21605	皇姑	平罗变	平罗变15356平关线	提水一支4右2柱上变压器	315	26.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
21606	皇姑	北陵变	北陵变172北乐线	五矿弘园二期3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21607	苏家屯	夹河变	夹河变50790远洋乙线	远洋天地十号变电站1变压器	800	19.50%	0	0				-42.34%
21608	和平	青年变	青年变368青二线	青二线60变压器	315	61.33%	1	1				-44.30%
21609	辽中	沙东变	沙东变90942肖北线	茨于坨变017肖寨门线肖东北台照明	250	77.12%	1	1		是	2025年11月	-29.14%
21610	苏家屯	施官变	施官变60148施北线	施北线25	800	9.19%	0	0				-45.74%
21611	苏家屯	刘千变	刘千变61656武警线	刘千变656武警线铁西支19	50	134.40%	1	1	2024年12月	是	2025年	-24.87%
21612	皇姑	文北变	文北变70450文青线	华润翡翠城三期1箱式变电站2配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2025年12月	-14.62%
21613	和平	砂山变	砂山变556河北乙线	砂阳路228号箱变配电变压器	400	35.60%	0	0				-52.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21614	皇姑	怒江变	怒江变8264怒长乙线	怒江变260怒长线怒长A开闭站未命名泰山分14柱上变压器	400	52.25%	0.52	0.52				-32.06%
21615	于洪	得胜变	得工线95446	福隆雅居4变电站南八变压器	630	21.84%	0.22	0.22				-34.57%
21616	大东	粮仓变	粮仓变65544粮库线	保利香槟9变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-37.78%
21617	沈北	道义变	道信线	汇置尚都八期2小区变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	4.18%
21618	苏家屯	夹河变	夹河变50774河榆乙线	梦想逸居1号变电站201配电变压器	315	60.32%	1	1				-34.03%
21619	苏家屯	刘千变	刘千变61652姚千线	姚千干53	200	50.10%	0.50	0.50				-30.56%
21620	大东	劳动变	劳动变70190劳悦线	龙湖云璟1箱变1变压器	800	47.40%	0	0				36.60%
21621	康平	中心变	中心变2606东环线	东环线东环线主干44	200	41.10%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
21622	于洪	双树变	双树变16166双北甲线	新安北照明	100	83.70%	0.84	0.84	2024年6月			-35.58%
21623	沈北	詹屯变	詹屯变7862辉山线	星城国际三期2变电站202配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
21624	铁西	重工变	重工变10840城西线	天易晶城小区三期5箱式变电站201配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-37.31%
21625	于洪	兰台变	兰四线	小微沙岭27号台	200	33.90%	0	0				100.00%
21626	开发	金湖变	金湖变16662哈东乙线	YHG 世代龙城1变电站-1	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
21627	大东	沈海变	沈海变384林韵线	金地铂悦6箱变2变压器	800	77.63%	1	1				-41.01%
21628	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线联营商场住宅	315	60.19%	1	1		是	2026年12月	-52.38%
21629	浑南	水家变	水家变746塞纳甲线	金地丹陛2变电站2变压器	800	16.50%	0.17	0.17				-43.78%
21630	苏家屯	施官变	施官变60162官塔甲线	南樾府3号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	800	25.00%	0	0				7.65%
21631	开发	洞庭变	洞庭变55759爱琴线	爱琴海小区1变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
21632	和平	市府变	市府变566总站乙线	民族ZF-1号箱变202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	21.74%
21633	新民	大红旗	大红旗变506二红线	二红线190右4右4变台	200	11.10%	0.11	0.11				-21.25%
21634	法库	新依变	依三线	10kV依三线新三面船南台支1	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-17.84%
21635	皇姑	怒江变	怒江变8274怒信甲线	汾河家园小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
21636	铁西	劝工变	劝工变20054劝东甲线	兴工佳园小区2变电站201变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-42.46%
21637	开发	汪河变	汪河变56168汪桂乙线	碧桂乙小区7变电站2变压器	500	19.60%	0.20	0.20				-43.78%
21638	开发	汪河变	汪河变56174汪碧线	繁华里小区5变电站1变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-37.11%
21639	辽中	冷子堡	冷子堡变91344养东线	陶村综合(2023微)	400	36.90%	0.37	0.37				20.95%
21640	于洪	曹家变	曹家变55644曹景线	中南世纪城二期1站房1变压器	800	48.38%	0.48	0.48				-35.34%
21641	法库	新依变	依三线	10kV依三线马家屯凡05	160	45.63%	0	0		是	2025年12月	-33.89%
21642	辽中	敖司牛	敖司牛变1221商业线	敖司牛变221商业线工商城市信用社	200	75.30%	1	1		是	2026年12月	-38.79%
21643	辽中	航辽变	航辽变90178三家线	航辽变086三家线新立屯村3.4组	400	62.40%	0.62	0.62				-24.96%
21644	浑南	孤家子	孤家子变654富民乙线	伊湾尊府3号变电站2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21645	法库	双台子	双台子变045双四线	10kV双四线满洲屯分水利支9	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21646	浑南	孤家子	孤家子变674河畔甲线	金海园6变电站2变压器	630	45.71%	0	0		是	2027年12月	-48.25%
21647	沈河	南湖变	南湖变492东方乙线	柏翠园1变电站2变压器	800	33.00%	0.33	0.33				-47.23%
21648	浑南	营盘	营盘变068帆西甲线	名流嘉园一期3变电站2变压器	800	32.63%	0	0		是	2027年12月	-44.94%
21649	皇姑	历工变	历工变10480寰宇线	寰宇天下2变电站1变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
21650	东陵	世园变	世满乙线	碧桂园15箱变1变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-42.56%
21651	浑南	于山变	于山变748于运线	四季上东一期3号变电站1号配电变压器	630	6.67%	0	0		是	2027年12月	66.44%
21652	皇姑	广源变	广源变25740广方甲线	湖畔新城9变电站2变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-23.12%
21653	康平	四家子	四家子变1205四刘线	四刘线新发下支016	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
21654	于洪	得胜变	得山线95478	汉生*经典家园站房2变压器	630	29.33%	0	0		是	2025年8月	-38.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21655	于洪	兰台变	兰张线	和谐1期2站房1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-45.10%
21656	东陵	杨官变	杨紫线	文苑苑1箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.17%
21657	于洪	彰驿变	彰驿变22764彰大甲线	大潘变403大高线车家中台	400	38.10%	0.38	0.38				-27.77%
21658	开发	洞庭变	洞庭变55756洞西甲线	洞西甲线洞西干32右1左2变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-36.55%
21659	沈河	长青变	长青变470长萃甲线	长青变470长萃甲线长翠甲1开闭站长翠甲开闭站进线 电缆头天坛干88右4左1公变	200	14.70%	0.15	0.15				-32.04%
21660	于洪	兰台变	兰工线	假日小城2站房2变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-40.46%
21661	东陵	祝家变	祝滨线	祝家变310祝滨线祝滨干94右分03柱上变压器	315	128.76%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-21.95%
21662	东陵	营盘	营孤乙线	文澜苑B区2箱变201. 配电变压器	630	25.65%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
21663	于洪	得胜变	得山线95478	和谐红都3变电站1变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年8月	-37.31%
21664	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站201	500	24.80%	0	0		是	2026年12月	-53.81%
21665	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站1变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-46.70%
21666	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家三小区2变电站202变压器	500	70.80%	1	1		是	2026年12月	24.26%
21667	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区3变电站101	630	58.29%	1	1		是	2026年12月	-44.02%
21668	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）202	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
21669	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8	315	26.03%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
21670	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区201	630	49.52%	0	0		是	2027年12月	-42.66%
21671	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-312.20%
21672	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21673	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右8+1	315	13.97%	0	0		是	2028年12月	-48.55%
21674	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）201	630	38.10%	0	0		是	2028年12月	28.44%
21675	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑8变电站（原三期）201	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.07%
21676	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干9	315	39.11%	0	0		是	2028年12月	-52.99%
21677	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干80	500	78.80%	1	1		是	2028年12月	-39.41%
21678	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	26.94%
21679	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站202变压器	500	40.96%	0	0		是	2028年12月	31.53%
21680	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分29+1左1	200	10.80%	0	0				10.82%
21681	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂1号变电站201间隔（市场线）配电变压器	800	16.50%	0	0				41.95%
21682	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）202	630	29.05%	0	0		是	2028年12月	25.97%
21683	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区1号变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-36.96%
21684	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右5左1	315	25.08%	0	0		是	2028年12月	-42.17%
21685	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干10右1	315	71.75%	1	1		是	2028年12月	-32.18%
21686	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家一小区变电站201	630	31.75%	0	0		是	2028年12月	-52.90%
21687	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑6变电站（原尊龙苑变电站）201	630	41.90%	0	0		是	2028年12月	-44.67%
21688	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干59	250	48.00%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
21689	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站201	400	16.00%	0	0		是	2028年12月	-48.36%
21690	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	龙湖云颂2号变电站201间隔（市场线）配电变压器	630	14.92%	0	0				34.73%
21691	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站202	400	25.20%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
21692	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际3变电站1变压器	630	36.57%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
21693	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区2号变电站1变压器配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
21694	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站201	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-43.61%
21695	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑2变电站202	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	26.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21696	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干76	315	28.25%	0	0		是	2027年12月	-42.96%
21697	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站1变压器	630	56.67%	1	1		是	2027年12月	-40.22%
21698	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21699	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸乙线齐十干79右9	315	30.79%	0	0		是	2027年12月	-35.98%
21700	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干8	315	71.11%	1	1		是	2027年12月	-45.60%
21701	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐十干69	315	16.19%	0	0		是	2027年12月	-45.24%
21702	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站202	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	30.21%
21703	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑5变电站201	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	29.74%
21704	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	齐贤变446十路甲线齐十干63	315	23.81%	0	0		是	2028年12月	-45.65%
21705	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑2变电站202	400	20.00%	0	0		是	2028年12月	19.95%
21706	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑4变电站201	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-42.03%
21707	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	融顺小区3号变电站1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-39.56%
21708	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	伊甸干3	315	66.67%	1	1		是	2028年12月	-42.61%
21709	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分27左1+1右1	400	12.60%	0	0				100.00%
21710	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	强工东街小区202	630	59.05%	1	1		是	2028年12月	-45.72%
21711	浑南	孤家子	孤家子变65658新华甲线	新华国际2变电站2变压器	630	16.67%	0	0		是	2027年12月	-37.72%
21712	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	十三路小区变电站201	500	71.68%	1	1		是	2028年12月	-42.42%
21713	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑1变电站201	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-45.71%
21714	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑3变电站201	630	20.19%	0	0		是	2028年12月	-45.82%
21715	苏家屯	新南变	新南变38064新市线	沈南分26左8右1	200	34.80%	0	0				1.21%
21716	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	郭家二小区1变电站201	800	81.75%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-49.01%
21717	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	铁西三小区1变电站101	400	68.50%	1	1		是	2028年12月	-42.88%
21718	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	勋业西苑1变电站201	400	16.80%	0	0		是	2028年12月	-46.01%
21719	铁西	工农变	工农变55570伊甸乙线	尊龙苑7变电站（原二期）202	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-49.57%
21720	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城15箱变2变压器	630	61.33%	0.61	0.61				-28.70%
21721	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站2变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-42.16%
21722	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季1号变电站2号配电变压器	800	89.40%	1	1	2024年6月	是	2027年12月	-20.41%
21723	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站2变压器	400	22.88%	0.23	0.23				-42.96%
21724	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21725	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区2变电站1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-41.77%
21726	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	大坝乙线李官干8右2变压器	200	0.60%	0.01	0.01				0.17%
21727	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号2局维变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	6.25%
21728	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站1变压器	400	17.25%	0.17	0.17				-43.68%
21729	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干10加1变压器	200	8.40%	0.08	0.08				2.98%
21730	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站1变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-44.78%
21731	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21732	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-46.57%
21733	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站201配电变压器	630	8.57%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21734	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变2变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-42.49%
21735	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站1变压器	500	21.00%	0.21	0.21				-39.79%
21736	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站1变压器	500	30.08%	0.30	0.30				-49.84%
21737	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区4变电站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-45.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21738	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站1变压器	400	33.00%	0.33	0.33				-44.63%
21739	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站1变压器	800	20.25%	0.20	0.20				-41.37%
21740	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区3局维变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	14.11%
21741	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21742	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡2小区箱变201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	9.19%
21743	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区3变电站2变压器	400	31.80%	0.32	0.32				-43.53%
21744	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-27.66%
21745	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站2变压器	500	13.12%	0.13	0.13				-39.06%
21746	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号3局维变电站201配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	2.83%
21747	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡3小区箱变201配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	-3.45%
21748	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站2变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-43.96%
21749	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变1变压器	630	33.14%	0.33	0.33				-44.14%
21750	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站2变压器	400	14.40%	0.14	0.14				-36.58%
21751	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器201	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	11.86%
21752	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21753	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号1局维变电站201配电变压器	800	35.10%	0	0		是	2026年12月	0.96%
21754	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区1局维变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	56.33%
21755	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城13箱变1变压器	630	34.67%	0.35	0.35				-44.33%
21756	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区2变电站1变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-39.66%
21757	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园4变电站1变压器	400	21.75%	0.22	0.22				-40.45%
21758	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站1变压器	400	19.88%	0.20	0.20				-43.79%
21759	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站201配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21760	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区2局维变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	20.16%
21761	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21762	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站2变压器	800	18.38%	0.18	0.18				-40.69%
21763	浑南	白塔变	白塔变962东化线	翡翠四季2号变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21764	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区4变电站2变压器	800	17.75%	0.18	0.18				-41.31%
21765	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站2变压器	500	18.00%	0.18	0.18				-45.58%
21766	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期2变电站2变压器	400	17.63%	0.18	0.18				-41.85%
21767	大东	花山变	花山变80764花满线	花山变764花满线花满线花满干2	100	17.10%	0.17	0.17				-60.06%
21768	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	榆园乙线榆园干19	50	44.40%	0.44	0.44				-36.52%
21769	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站2变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-55.90%
21770	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园2变电站1变压器	500	15.36%	0.15	0.15				-43.65%
21771	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期1变电站1变压器	630	54.60%	0.55	0.55				-41.47%
21772	沈北	天乾变	天孝甲线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站201配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21773	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	吉利乙线吉利干54变压器	200	83.20%	0.83	0.83	2025年4月			-42.05%
21774	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区4局维变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	27.15%
21775	沈北	天乾变	天孝甲线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站201配电变压器	800	7.88%	0	0		是	2026年12月	100.00%
21776	沈河	文艺变	文艺变966文湖乙线	雨坛乙C-1箱变1变压器	315	40.00%	0.40	0.40				-34.77%
21777	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区1变电站1变压器	500	14.40%	0.14	0.14				-44.88%
21778	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区5变电站1变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-41.68%
21779	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区2变电站1变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-45.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21780	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	富贵园小区1变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-46.25%
21781	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	秋实园二期3变电站2变压器	400	21.75%	0.22	0.22				-39.27%
21782	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器201	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	87.58%
21783	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	君安花园小区2变电站1变压器	400	13.20%	0.13	0.13				-37.73%
21784	沈北	天乾变	天孝甲线	龙湖原府小区5局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	42.52%
21785	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城16箱变2变压器	630	60.95%	0.61	0.61				-42.63%
21786	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区1变电站1变压器	800	21.75%	0.22	0.22				-34.20%
21787	沈北	天乾变	天孝甲线	汇置尚郡1小区箱变201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	8.45%
21788	浑南	白塔变	白塔变962东化线	东化线12右18左2柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2027年12月	31.40%
21789	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	沈铁小区1变电站1变压器	630	10.67%	0.11	0.11				-45.37%
21790	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园3变电站2变压器	500	12.60%	0.13	0.13				-41.05%
21791	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干139左2右1柱上变压器	200	13.80%	0	0		是	2027年12月	100.00%
21792	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	夏语园1变电站2变压器	500	22.08%	0.22	0.22				-39.79%
21793	沈北	天乾变	天孝甲线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器201	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	88.66%
21794	开发	洞庭变	洞庭变55771吉利乙线	新城悦府小区3变电站2变压器	630	19.52%	0.20	0.20				-40.16%
21795	大东	粮仓变	粮仓变65558榆园乙线	保利双河城14箱变2变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-44.67%
21796	浑南	白塔变	白塔变962东化线	北官干124左1柱上变压器	50	14.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
21797	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分5	315	21.27%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
21798	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线24变台	100	42.80%	0.43	0.43				-33.09%
21799	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干赵家分8变台	400	54.30%	0.54	0.54				-14.95%
21800	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变2变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-40.65%
21801	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分10变台	200	29.10%	0.29	0.29				-42.95%
21802	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站1变压器	400	34.80%	0.35	0.35				-17.82%
21803	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线247变台	100	87.90%	0.88	0.88	2024年12月			-43.88%
21804	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站2变压器	630	56.19%	0.56	0.56				-28.42%
21805	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分11+1右1变台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21806	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126右1	400	1.20%	0.01	0.01				0.00%
21807	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线127变台	200	93.00%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-51.46%
21808	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线18变台	100	67.80%	0.68	0.68				-30.28%
21809	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干3箱变（单）	400	18.30%	0.18	0.18				-45.91%
21810	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家套分9左5变台	400	45.60%	0.46	0.46				100.00%
21811	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水俪城2小区变电站201间隔配电变压器	400	69.90%	1	1		是	2027年12月	-38.02%
21812	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分1变台	200	50.37%	1	1				-38.82%
21813	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116右1变台	400	20.40%	0.20	0.20				35.81%
21814	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	北二路2变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-39.75%
21815	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线40变台	80	64.88%	0.65	0.65				-42.80%
21816	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站202配电变压器	630	105.08%	1	1	2025年6月			-43.16%
21817	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	小毛甲6八家子分6右4	200	72.50%	0.73	0.73				8.37%
21818	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分61右1变台	400	17.40%	0.17	0.17				-42.93%
21819	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站201柜	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	-40.69%
21820	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线115左1变台	400	28.80%	0.29	0.29				100.00%
21821	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站201	630	34.60%	0.35	0.35				-43.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21822	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支 40变台	200	106.20%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-35.87%
21823	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线85右6+1变台	400	31.50%	0.32	0.32				100.00%
21824	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293右4变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21825	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	顺宇汽车变电站201间隔配电变压器	315	82.29%	1	1	2023年8月	是	2028年12月	-23.34%
21826	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变1变压器	500	22.72%	0.23	0.23				-39.75%
21827	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水丽城1小区变电站201间隔配电变压器	630	64.13%	1	1		是	2028年12月	-25.66%
21828	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分9变台	200	26.35%	0.26	0.26				-32.47%
21829	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干167变台	200	31.10%	0.31	0.31				-34.00%
21830	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区1变电站202柜	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-40.67%
21831	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右7变台	200	37.40%	0.37	0.37				-25.68%
21832	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线293左3变台	200	143.70%	1	1	2022年12月			-32.34%
21833	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分6变台	200	100.80%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-43.59%
21834	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站201	500	122.80%	1	1	2025年6月			-42.03%
21835	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站变压器	500	24.64%	0	0		是	2028年12月	-40.66%
21836	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期3变电站变压器	630	21.71%	0	0		是	2028年12月	-42.47%
21837	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线赵家分17左5+1变台	200	48.60%	0.49	0.49				0.15%
21838	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线230右1右1变台	400	38.10%	0.38	0.38				-30.43%
21839	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线26变台	200	29.10%	0.29	0.29				-36.56%
21840	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分71变台	100	40.20%	0.40	0.40				-37.34%
21841	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分29变台	200	18.95%	0.19	0.19				-35.60%
21842	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅1箱变（单）	630	12.95%	0.13	0.13				-43.52%
21843	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分19变台	200	42.85%	0.43	0.43				-41.02%
21844	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干173右3变台	200	54.00%	0.54	0.54				-32.34%
21845	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	莫七六分2左1	200	21.60%	0	0				-27.19%
21846	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线前谢分32变台	200	27.65%	0.28	0.28				-28.54%
21847	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站1变压器	315	53.33%	1	1		是	2028年12月	-42.79%
21848	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分1右2	200	40.00%	0.40	0.40				-46.51%
21849	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街7变电站201柜	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-51.63%
21850	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站201	630	53.97%	0.54	0.54				-44.23%
21851	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干24变台	200	28.50%	0.29	0.29				-33.16%
21852	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东线肇启分4+2变压器	400	78.30%	1	1		是	2028年12月	2.95%
21853	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干6箱变（单）	630	42.67%	0.43	0.43				-44.21%
21854	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干黎明分4	400	30.90%	0.31	0.31				-45.82%
21855	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红旗变503大红线大红干马塘房分七八组支 14变台	100	76.80%	0.77	0.77				-37.67%
21856	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干1箱变（单）	400	10.80%	0.11	0.11				-41.97%
21857	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期1变电站变压器	400	19.20%	0	0		是	2028年12月	-47.49%
21858	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变1变压器	630	37.33%	0.37	0.37				-42.43%
21859	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线116左3变台	400	22.50%	0.23	0.23				53.22%
21860	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房3箱变1变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-46.62%
21861	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	团结新村小区2变电站201柜	400	12.80%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
21862	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达1箱变2变压器	630	46.35%	0.46	0.46				4.81%
21863	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线306左11变台	200	27.30%	0.27	0.27				-34.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21864	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	碧水俪城3小区变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-35.84%
21865	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	肇东干肇启分2	315	38.41%	0	0		是	2026年12月	-44.82%
21866	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干小毛甲6八家子分6右2左2	315	11.75%	0.12	0.12				-82.83%
21867	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线30变台	315	39.14%	0.39	0.39				-32.79%
21868	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园二期2变电站变压器	630	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.61%
21869	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线129左8变台	200	34.50%	0.35	0.35				-47.73%
21870	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园4变电站201	315	23.81%	0.24	0.24				-43.48%
21871	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变1变压器	630	59.43%	0.59	0.59				-42.74%
21872	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干20右1变台	400	5.00%	0.05	0.05				0.00%
21873	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线16变台	200	17.40%	0.17	0.17				-43.50%
21874	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左1变台	200	28.68%	0	0				-30.79%
21875	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街8变电站201柜	315	11.43%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
21876	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	卫工街6变电站101柜	315	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
21877	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园1变电站2变压器	500	29.76%	0	0		是	2027年12月	-39.27%
21878	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分14右5变台	200	30.15%	0.30	0.30				-35.18%
21879	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	天达2箱变2变压器	630	48.57%	0.49	0.49				8.00%
21880	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马长岗分北道支22变台	200	76.50%	0.77	0.77				-27.22%
21881	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	运动家园（体校教工住宅）变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21882	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线225右9变台	200	3.60%	0.04	0.04				0.00%
21883	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	阳光碧水园2变电站2变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
21884	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区1变电站201配电变压器	630	119.68%	1	1	2025年6月			-41.00%
21885	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分乡电支28变台	200	32.10%	0.32	0.32				-38.26%
21886	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干194左4变台	200	21.60%	0.22	0.22				-8.13%
21887	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线233左9变台	200	36.60%	0.37	0.37				-61.21%
21888	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	东兴1箱变（单）	630	42.54%	0.43	0.43				-40.04%
21889	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲干94左1变台	200	57.20%	0.57	0.57				-33.68%
21890	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	沈空老干部住宅2箱变2变压器	500	32.96%	0.33	0.33				-33.40%
21891	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅26变电站2变压器	400	55.50%	0.56	0.56				-31.38%
21892	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分23右7变台	200	25.25%	0.25	0.25				-32.74%
21893	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线48左3变台	100	55.50%	0.56	0.56				-35.11%
21894	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干142变台	200	40.60%	0.41	0.41				-32.38%
21895	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房1箱变2变压器	630	63.24%	0.63	0.63				-40.21%
21896	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变1变压器	630	44.57%	0.45	0.45				-42.58%
21897	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线226左1变台	200	40.20%	0.40	0.40				100.00%
21898	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线西营分16右14变台	100	72.70%	0.73	0.73				-24.48%
21899	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干108左14变台	200	70.97%	1	1				-26.81%
21900	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线三合分10左3变台	400	18.40%	0.18	0.18				-33.61%
21901	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线239右8变台	200	35.70%	0.36	0.36				-17.08%
21902	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分16变台	200	36.25%	0.36	0.36				-34.94%
21903	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	中房2箱变2变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-41.45%
21904	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线27变台	200	26.25%	0.26	0.26				-20.95%
21905	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线21右6变台	100	84.30%	0.84	0.84	2025年4月			-28.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21906	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区2变电站202	630	108.19%	1	1	2024年2月	是	2028年12月	-41.76%
21907	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	浑河六区3变电站202	630	71.43%	0.71	0.71				-42.50%
21908	苏家屯	桃仙变	桃仙变6254莫山线	安南线莫八八分6+1左1	200	14.70%	0	0				93.28%
21909	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线35左2变台	200	97.05%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-19.97%
21910	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区1箱变（单）	800	60.25%	0.60	0.60				-43.39%
21911	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	上东花墅25变电站1变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-3.11%
21912	铁西	肇工变	肇工变10150肇东线	宝时SOHO公寓变电站201间隔配电变压器	500	10.00%	0	0		是	2028年12月	28.94%
21913	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支3变台	200	113.10%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-35.99%
21914	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	毛光干2箱变（单）	400	34.80%	0.35	0.35				-42.16%
21915	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马塘房分虎山支12右1变台	200	21.35%	0.21	0.21				-20.21%
21916	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红干马塘房分虎山支排水支7变台	200	30.95%	0.31	0.31				-42.77%
21917	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	荷花苑1变电站1变压器	315	29.97%	0.30	0.30				-34.87%
21918	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线126左5变台	400	33.00%	0.33	0.33				36.76%
21919	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支贺家店支28变台	200	29.45%	0.29	0.29				-36.05%
21920	新民	大红旗	大红旗变503大红线	大红线马长岗分北道支36变台	200	4.20%	0.04	0.04				100.00%
21921	新民	前当堡	前当堡变31954农田甲线	农田甲线104变台	400	35.25%	0.35	0.35				-39.56%
21922	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21923	铁西	滑翔变	滑翔变20266兴工甲线	城建花园5变电站201	400	42.90%	0.43	0.43				-43.55%
21924	大东	小东变	小东变80168小毛甲线	八家子小区2箱变2变压器	630	71.62%	0.72	0.72				-43.01%
21925	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分6右6变台	400	23.10%	0.23	0.23				-32.56%
21926	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站202	630	16.83%	0.17	0.17				-40.06%
21927	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站201	500	16.64%	0.17	0.17				-39.61%
21928	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线烟草箱变分粮食小区支1	630	55.24%	1	1		是	2025年12月	-38.14%
21929	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春1#1#变压器	630	25.14%	0	0				-49.21%
21930	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干197左6变台	400	41.70%	0.42	0.42				-45.57%
21931	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干119右4变台	80	77.63%	0.78	0.78				-25.91%
21932	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干10	315	35.24%	0.35	0.35				-36.50%
21933	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区2变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	28.75%
21934	和平	太原变	太原变046南五甲线	方太甲线体宫分5+1	315	38.41%	0	0				-45.45%
21935	东陵	世园变	泗水甲线	YHG 中和大队柱上变压器	315	36.95%	0	0		是	2026年12月	-22.80%
21936	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分3	315	38.41%	0	0				-36.12%
21937	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站202	630	20.00%	0.20	0.20				-39.75%
21938	和平	和平变	和平变176和银线	银信中心盛京大厦01201间隔配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2025年12月	-41.23%
21939	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理3箱变1变压器	800	9.00%	0.09	0.09				21.46%
21940	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里201配电变压器	630	13.02%	0	0				-62.57%
21941	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2202间隔配电变压器	630	6.10%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
21942	和平	太原变	太原变046南五甲线	海口1#主变	315	65.90%	1	1				-33.05%
21943	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分天顺支2	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-19.24%
21944	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站201	630	40.00%	0.40	0.40			2028年12月	-45.41%
21945	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干41	250	20.76%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
21946	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅1变压器	500	31.60%	0	0				-47.84%
21947	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站201	630	19.37%	0.19	0.19				-43.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21948	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干54	200	31.94%	0	0				-41.76%
21949	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右16变台	200	40.50%	0.41	0.41				-45.96%
21950	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分37左6变台	200	46.40%	0.46	0.46				-20.77%
21951	东陵	世园变	洒水甲线	高坎线高坎干观音阁支41左2柱上变压器	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
21952	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理5箱变1变压器	800	7.80%	0.08	0.08				59.87%
21953	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分杜屯支30+1变台	400	14.40%	0.14	0.14				-44.79%
21954	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21955	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站201	630	29.52%	0.30	0.30				-36.93%
21956	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大雅洞分杜屯支10变台	200	100.35%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-37.84%
21957	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干86左5变台	200	91.50%	1	1	2024年7月	是	2025年8月	-40.93%
21958	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分76左1变台	200	12.30%	0.12	0.12				100.00%
21959	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线235左2变台	400	66.73%	1	1				14.34%
21960	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1202间隔配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2025年12月	-51.95%
21961	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分薛窝支10变台	200	33.60%	0.34	0.34				-26.57%
21962	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站1变压器	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21963	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干40左16变台	200	26.40%	0.26	0.26				-37.18%
21964	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干07	250	10.56%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
21965	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线创业队分19	160	46.88%	0	0		是	2025年12月	-42.36%
21966	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理6箱变1变压器	630	5.71%	0.06	0.06				34.96%
21967	法库	果子园	果子园变1411龙山线	人大箱变配电变压器	630	31.49%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
21968	法库	果子园	果子园变1411龙山线	联营箱变配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-49.22%
21969	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站202	500	51.84%	0.52	0.52				-40.71%
21970	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线钢厂支31	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-49.01%
21971	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分78变台	200	23.70%	0.24	0.24				-40.10%
21972	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分06	160	19.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
21973	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站202	400	27.60%	0.28	0.28				-44.38%
21974	东陵	世园变	洒水甲线	高坎干观音阁支12+1右4柱上变压器	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-27.70%
21975	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场节能住宅和平广场节能住宅2变压器	500	31.20%	0	0				-48.34%
21976	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站202	500	20.80%	0.21	0.21				-41.28%
21977	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝分27左8变台	200	4.20%	0.04	0.04				100.00%
21978	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分6	315	17.46%	0	0				-31.26%
21979	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线化肥库支08	200	42.75%	0	0		是	2025年12月	2.97%
21980	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干41右9变台	200	28.30%	0.28	0.28				-35.22%
21981	和平	太原变	太原变046南五甲线	和平广场小住宅1主变	400	30.00%	0	0				-29.08%
21982	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线105变台	200	52.50%	0.53	0.53				-27.08%
21983	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站202	500	48.96%	0.49	0.49				-21.21%
21984	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春21变压器	630	100.57%	1	1	2025年6月			-44.36%
21985	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城3变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21986	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚1变压器	315	31.11%	0	0				-38.12%
21987	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区6变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
21988	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线82右14变台	80	59.50%	0.60	0.60				-36.79%
21989	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线李亚窝堡分10右18左11变台	200	2.70%	0.03	0.03				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
21990	法库	果子园	果子园变1411龙山线	烟草1箱变配电变压器	500	41.20%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
21991	东陵	世园变	洒水甲线	洒水甲线观音阁分55右1柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
21992	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干17	315	23.17%	0.23	0.23				-40.50%
21993	法库	果子园	果子园变1411龙山线	宝山变005法镇线回回营分03	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-34.42%
21994	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线环保局台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-39.42%
21995	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线十北分08	200	26.10%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
21996	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	光辉小区变电站201	630	64.00%	0.64	0.64				-36.25%
21997	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干25	100	55.00%	1	1		是	2025年12月	-41.15%
21998	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干15	315	78.10%	1	1		是	2025年12月	-40.45%
21999	东陵	世园变	洒水甲线	高坎干腰沟分35柱上变压器	200	132.90%	1	1	2025年6月	是	2026年12月	-22.30%
22000	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分8	315	20.32%	0	0				-41.75%
22001	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10V龙山线交通队分1	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
22002	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干27	315	2.29%	0	0		是	2025年12月	-17.75%
22003	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线回回营分08	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-50.34%
22004	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站2变压器	500	21.20%	0.21	0.21				-45.95%
22005	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干6左1变压器	100	28.20%	0.28	0.28				-50.77%
22006	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区3变电站1配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	52.26%
22007	和平	太原变	太原变046南五甲线	pms 南五甲线铁中分7右3	200	42.50%	0	0				-53.44%
22008	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分2	315	30.16%	0	0				-39.86%
22009	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支5右8变台	200	4.20%	0.04	0.04				100.00%
22010	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分12	315	28.25%	0	0				-55.22%
22011	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线顾屯分13右3变台	200	58.80%	0.59	0.59				100.00%
22012	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分3+1	315	31.43%	0	0				-43.67%
22013	东陵	世园变	洒水甲线	z大夫磨米加工厂	80	9.75%	0	0		是	2026年12月	-3.64%
22014	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维202配电变压器	800	25.50%	0	0				-37.12%
22015	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分57左8变台	200	3.00%	0.03	0.03				0.00%
22016	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站202	630	20.63%	0.21	0.21				-51.83%
22017	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居2变电站201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22018	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站201	630	41.90%	0.42	0.42				-46.14%
22019	和平	太原变	太原变046南五甲线	体官分8	400	41.50%	0	0				-37.50%
22020	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线大獾洞分杜屯支55变台	200	32.10%	0.32	0.32				100.00%
22021	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓2201间隔配电变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-35.61%
22022	和平	太原变	太原变046南五甲线	南园1变压器	630	45.71%	0	0				-32.18%
22023	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	天缘雅苑变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22024	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	红粉分12	50	27.20%	0.27	0.27				-42.93%
22025	法库	果子园	果子园变1411龙山线	环保箱变变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-36.78%
22026	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大獾洞分杜屯支50变台	200	31.35%	0.31	0.31				-38.51%
22027	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线一中分7	315	10.67%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
22028	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦4变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22029	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓1201间隔配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
22030	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支43变台	400	124.80%	1	1	2024年6月			-38.85%
22031	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分化肥库支林会养殖户几2	400	6.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22032	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干22	315	56.83%	0.57	0.57				-33.29%
22033	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	红粉分11	315	41.90%	0.42	0.42				-37.12%
22034	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居3变电站202	630	13.33%	0.13	0.13				-45.67%
22035	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支6变台	200	48.60%	0.49	0.49				-23.31%
22036	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭A区1变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	28.51%
22037	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站202	630	18.10%	0.18	0.18				-43.24%
22038	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3202间隔配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
22039	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线191右15变台	100	102.60%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-36.78%
22040	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分5	500	40.80%	0	0				-48.04%
22041	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分52右5变台	100	37.20%	0.37	0.37				-38.50%
22042	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦204间隔配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	-34.27%
22043	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分57变台	200	43.35%	0.43	0.43				-23.57%
22044	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分侯窝支24变台	100	46.40%	0.46	0.46				-37.81%
22045	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区4变电站202	630	42.22%	0.42	0.42				-42.15%
22046	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理4箱变1变压器	800	10.50%	0.11	0.11				57.50%
22047	法库	果子园	果子园变1411龙山线	鞋帽厂箱变配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
22048	和平	太原变	太原变046南五甲线	中达三百户变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0				-55.79%
22049	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期2变电站201	500	19.60%	0.20	0.20				-45.58%
22050	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线3-1箱变所带变台	200	28.20%	0	0				-75.46%
22051	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑干五金分1之1变压器	200	63.60%	0.64	0.64			2028年12月	-47.41%
22052	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线51变台	200	80.70%	0.81	0.81	2025年6月			-31.55%
22053	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站201	630	55.56%	0.56	0.56				-42.19%
22054	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦203间隔配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
22055	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线老交通局家属楼分1	50	0.00%	0	0				0.00%
22056	法库	果子园	果子园变1411龙山线	印刷厂箱变配电变压器	500	54.40%	1	1		是	2025年12月	-40.14%
22057	和平	太原变	太原变046南五甲线	南五甲线4左6右1变压器	200	36.00%	0	0				-44.96%
22058	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线一针织支3	315	10.67%	0	0		是	2025年12月	-47.92%
22059	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分10	400	59.75%	1	1				-42.85%
22060	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委高层自维201配电变压器	800	40.80%	0	0				-44.48%
22061	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站201	500	21.12%	0.21	0.21				-35.93%
22062	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分15右支10柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-31.95%
22063	和平	太原变	太原变046南五甲线	铁中分4	315	13.65%	0	0				-45.94%
22064	和平	太原变	太原变046南五甲线	新兴一次主变	630	19.81%	0	0				-46.05%
22065	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线娘娘庙分04	200	22.20%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
22066	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦1变电站1配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22067	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理7箱变1变压器	800	4.50%	0.05	0.05				74.99%
22068	和平	太原变	太原变046南五甲线	辽宁省体育宫1变压器	630	12.19%	0	0				-41.57%
22069	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分02	100	44.00%	0	0		是	2025年12月	-47.57%
22070	东陵	世园变	泗水甲线	中马变306高坎线高坎干观音阁支60左1柱上变压器	100	102.92%	1	1	2024年6月			-30.37%
22071	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分7变台	200	27.00%	0.27	0.27				-28.86%
22072	和平	太原变	太原变046南五甲线	盛世华庭西变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0	0				9.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22073	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线128右1变台	200	45.60%	0.46	0.46				-26.05%
22074	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	移动基站变电站201间隔配电变压器	50	55.80%	0.56	0.56				-41.22%
22075	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线顾屯分薛窝支24变台	50	61.60%	0.62	0.62				-28.35%
22076	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦3变电站2配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22077	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线红街箱变配电变压器	800	82.88%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-35.53%
22078	法库	果子园	果子园变1411龙山线	文体局1箱变配电变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
22079	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分2	315	44.44%	0	0				-48.81%
22080	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22081	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区2变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				-191.69%
22082	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干57左12变台	200	37.20%	0.37	0.37				-44.16%
22083	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳粉新城2变电站202	500	18.24%	0.18	0.18				-47.52%
22084	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分1左4加1变压器	50	24.40%	0.24	0.24				-5.58%
22085	法库	果子园	果子园变1411龙山线	龙山线龙山市场箱变201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
22086	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分87左15变台	200	39.00%	0.39	0.39				-36.23%
22087	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分30右7变台	200	25.50%	0.26	0.26				-40.78%
22088	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理2箱变1变压器	800	4.00%	0.04	0.04				54.56%
22089	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干顾屯分45变台	200	32.50%	0.33	0.33				-28.73%
22090	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区6变电站1配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22091	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园2#1#变压器	500	58.80%	1	1				-46.78%
22092	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区5变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22093	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区5变电站1配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22094	东陵	世园变	洒水甲线	大夫村自来水	30	24.00%	0	0		是	2026年12月	-31.84%
22095	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干李亚窝分39变台	200	29.10%	0.29	0.29				-40.84%
22096	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山变201梁山线梁山线碱家分68变台	200	42.15%	0.42	0.42				-35.92%
22097	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦翔之家1变电站201	630	18.41%	0.18	0.18				-46.66%
22098	和平	太原变	太原变046南五甲线	围子里202配电变压器	630	36.51%	0	0				-39.51%
22099	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	万滑甲线万滑干五金分8变压器	100	0.00%	0.00	0.00				-127.18%
22100	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分67右9变台	200	21.30%	0.21	0.21				-37.17%
22101	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分杜家支22右16变台	200	99.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-42.33%
22102	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干35	200	25.80%	0	0		是	2025年12月	-32.43%
22103	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线铁制支1	315	55.24%	1	1		是	2025年12月	-43.93%
22104	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区1变电站201	630	18.41%	0.18	0.18				-41.88%
22105	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线科研几8	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
22106	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分15右1变台	200	4.80%	0.05	0.05				100.00%
22107	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居二期1变电站202	500	25.92%	0.26	0.26				-44.99%
22108	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	春江花月小区3变电站202	630	20.00%	0.20	0.20				-35.90%
22109	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线碱家分91变台	100	82.20%	0.82	0.82	2024年6月			-27.60%
22110	和平	太原变	太原变046南五甲线	宜春22变压器	630	36.76%	0	0				100.00%
22111	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线县工会1	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
22112	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区4变电站1配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22113	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理8箱变1变压器	400	6.40%	0.06	0.06				64.78%
22114	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区2变电站1配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	30.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22115	和平	太原变	太原变046南五甲线	平安馨园11变压器	500	33.20%	0	0				-39.10%
22116	和平	太原变	太原变046南五甲线	庆华分5+1	315	83.49%	1	1	2022年12月			-38.51%
22117	和平	太原变	太原变046南五甲线	体宫分7	315	17.46%	0	0				-38.23%
22118	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	梦祥之家2变电站201	630	29.52%	0.30	0.30				-35.29%
22119	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大盛京珺庭B区1变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	28.88%
22120	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV法镇线二高中支1	250	59.60%	1	1		是	2025年12月	-51.81%
22121	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分29左11变台	200	64.20%	0.64	0.64				-33.90%
22122	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线42右25变台	200	18.90%	0.19	0.19				-12.24%
22123	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站202	500	17.60%	0.18	0.18				-45.45%
22124	法库	果子园	果子园变1411龙山线	10kV龙山线十北分15	200	23.66%	0	0				-41.44%
22125	大东	粮仓变	10kV粮善甲线65544	中海汇德理1箱变1变压器	800	5.25%	0.05	0.05				10.52%
22126	和平	和平变	和平变176和银线	盛京大厦202间隔配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2025年12月	-34.57%
22127	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干碱家分15左6变台	200	90.50%	1	1	2024年7月	是	2025年8月	-41.05%
22128	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园2变电站2变压器	315	32.76%	0.33	0.33				-41.99%
22129	皇姑	旺牛变	10kV旺恒甲线10948线	恒大西江天悦2变电站1配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
22130	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线创业队分12	100	49.80%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
22131	法库	果子园	果子园变1411龙山线	果子园变411龙山线龙山干40	160	41.25%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
22132	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山线232右10左5变台	200	54.00%	0.54	0.54				100.00%
22133	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	艳路安居1变电站201	630	17.78%	0.18	0.18				-44.36%
22134	和平	和平变	和平变176和银线	银信KB银信公寓3201间隔配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
22135	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	鸿雁家园变电站201	500	20.80%	0.21	0.21				-47.22%
22136	新民	梁山变	梁山变201梁山线	梁山干大雍洞分57变台	200	74.20%	0.74	0.74				-39.31%
22137	铁西	万达变	万达变56064万滑甲线	阳光棕榈园1变电站1变压器	500	20.40%	0.20	0.20				-42.01%
22138	和平	太原变	太原变046南五甲线	省委三亚2变压器	315	29.21%	0	0				-43.32%
22139	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变1变压器	800	40.88%	0	0				-42.38%
22140	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变2变压器	630	48.89%	0	0				-42.75%
22141	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分219右1变台	100	108.40%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-31.89%
22142	和平	三好变	三好变176河堤乙线	南三好明光里一次1主变	400	26.40%	0.26	0.26				-47.24%
22143	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期1箱变1变压器	800	31.13%	0	0				6.33%
22144	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站1主变	500	17.60%	0.18	0.18				-41.58%
22145	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚1箱变2变压器	800	21.30%	0	0				46.98%
22146	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓1箱变2变压器	630	63.17%	1	1				-20.57%
22147	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分后沙支15右2变台	200	54.30%	1	1		是	2025年12月	-34.51%
22148	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分150右1变台	200	107.10%	1	1	2023年5月	是	2025年12月	4.78%
22149	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分186左12变台	200	41.80%	0	0		是	2025年12月	-28.09%
22150	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙干后沙支右3左1变台	400	10.20%	0	0				100.00%
22151	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-36.09%
22152	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地朗悦2箱变2变压器	800	20.40%	0	0				-1.60%
22153	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期2箱变2变压器	800	81.00%	1	1	2023年9月			-15.87%
22154	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分前沙支4变台	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-31.88%
22155	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分201右1右1变台	200	65.10%	1	1		是	2025年12月	9.20%
22156	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支12变压器	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-24.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22157	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支15+1右1变台	200	31.00%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
22158	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇2箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-32.49%
22159	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支19+1右1变压器	200	50.00%	1	1		是	2025年12月	-27.85%
22160	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓2箱变2变压器	630	30.48%	0	0				-18.53%
22161	和平	三好变	三好变176河堤乙线	汇景一区2变电站2主变	500	20.80%	0.21	0.21				-36.03%
22162	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期1箱变2变压器	800	57.75%	1	1				-63.08%
22163	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分190右3变台	200	54.90%	1	1		是		-37.04%
22164	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分157变台	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-13.49%
22165	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区5箱变2变压器	800	23.70%	0	0				16.56%
22166	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙干法赖分161变台	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-30.58%
22167	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变1变压器	800	15.00%	0	0				-36.64%
22168	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安线法赖分211左5	160	51.25%	1	1		是	2025年12月	-34.86%
22169	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支8左1右1变压器	100	34.80%	0	0		是	2025年12月	-18.04%
22170	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分部队支2右1变台	100	40.80%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
22171	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-36.33%
22172	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线赖分前沙支21+1变台	400	69.60%	1	1		是	2025年12月	-34.86%
22173	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分186左13右13变台	400	11.75%	0	0		是	2025年12月	-30.73%
22174	和平	三好变	三好变176河堤乙线	安检法一次主变	630	22.86%	0.23	0.23				-41.37%
22175	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期3箱变2变压器	800	28.50%	0	0				-41.00%
22176	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦二期2箱变2变压器	800	22.75%	0	0				-28.10%
22177	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地朗悦1箱变2变压器	800	27.00%	0	0				0.18%
22178	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安乙线法赖分前沙支2+1左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-30.53%
22179	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地峯尚2箱变2变压器	800	12.90%	0	0				29.15%
22180	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	胡台干法赖分前沙支8左2变压器	200	30.50%	0	0		是	2025年12月	-31.36%
22181	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分186左6变台	200	38.60%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
22182	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	陶瓷大都汇1箱变2变压器	630	26.03%	0	0				-36.50%
22183	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	金地檀悦一期1箱变1变压器	630	18.10%	0	0				-43.19%
22184	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区3箱变2变压器	800	27.30%	0	0				9.67%
22185	大东	沈海变	沈海变80398沈檀线	半山麓小区4箱变2变压器	800	25.50%	0	0				9.69%
22186	新民	法哈牛	法哈牛变15762新安乙线	新安干法赖分后沙支8变台	100	85.40%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-36.39%
22187	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	东药住宅小区箱式变电站201出线间隔配电变压器	630	8.57%	0.09	0.09				6.28%
22188	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红村几2	200	40.50%	0	0		是	2025年11月	-7.66%
22189	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31+1柱上变压器	315	31.75%	0.32	0.32				-47.59%
22190	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇东几2	200	15.00%	0	0		是	2025年11月	-2.47%
22191	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪东乙4	100	60.40%	1	1		是	2025年11月	-36.53%
22192	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路东支3	200	2.50%	0	0		是	2025年11月	2.66%
22193	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪南甲03	200	33.50%	0	0		是	2025年11月	-30.99%
22194	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支12	100	62.00%	1	1		是	2025年11月	-35.74%
22195	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南二乙08	100	41.25%	0	0		是	2025年11月	-39.68%
22196	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线白东甲4	400	24.30%	0	0		是	2025年11月	-27.07%
22197	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分中学支4	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	-78.40%
22198	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局1箱变1号变	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	17.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22199	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南1箱变1号变	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
22200	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线096	200	29.60%	0	0		是	2025年11月	-31.08%
22201	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分15	200	14.80%	0	0		是	2025年11月	-36.11%
22202	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右2右2	315	60.95%	1	1		是	2025年12月	-45.76%
22203	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站2变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-33.81%
22204	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线杨家窠分8	200	14.20%	0	0		是	2025年11月	-34.77%
22205	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支57	315	21.14%	0	0		是	2025年11月	-30.92%
22206	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-44.11%
22207	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支63	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-35.22%
22208	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支62	400	28.80%	0	0		是	2025年11月	-33.66%
22209	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾（二）1局维变电站配电变压器202	800	4.80%	0	0		是	2026年12月	19.93%
22210	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区6变电站1变压器	630	60.70%	1	1		是	2025年12月	-42.90%
22211	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支14	400	17.20%	0	0		是	2025年11月	-30.62%
22212	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区1变电站201配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-16.91%
22213	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分18	315	60.63%	1	1		是	2025年12月	-40.67%
22214	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5右2	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
22215	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几02	100	36.00%	0	0		是	2025年11月	-35.63%
22216	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几53	200	18.90%	0	0		是	2025年11月	-29.97%
22217	法库	双台子	双丁线	双丁干丁西分丁湾支湾南几3	100	35.40%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
22218	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干31柱上变压器	315	43.81%	0.44	0.44				-41.75%
22219	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
22220	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几8	200	23.00%	0	0		是	2025年11月	-24.09%
22221	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15左1变台	400	50.70%	1	1		是	2025年12月	-39.41%
22222	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左10右1变压器	315	41.65%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
22223	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干29柱上变压器	250	46.00%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
22224	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变1	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-49.02%
22225	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司箱式变 电站配电变压器	400	56.10%	1	1		是	2025年12月	-49.25%
22226	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2025年12月	-55.14%
22227	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江乙线长江干巴兰河分2柱上变压器	400	36.30%	0	0		是	2025年12月	-45.98%
22228	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大2小区变电站1变压器	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-41.67%
22229	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
22230	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干9柱上变压器	400	30.60%	0	0				-39.13%
22231	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东岗子分2	30	72.00%	1	1		是	2025年11月	-39.95%
22232	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干26柱上变压器	400	60.75%	1	1		是	2025年12月	-37.94%
22233	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线西丁家房村（西台）	315	20.10%	0	0		是	2025年11月	-28.93%
22234	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支53	200	29.04%	0	0				-29.73%
22235	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区6局维变电站202配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22236	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支09	100	21.40%	0	0		是	2025年11月	-37.70%
22237	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干27+1变压器	400	10.80%	0.11	0.11				100.00%
22238	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区2局维变电站202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22239	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分33	400	19.20%	0	0		是	2025年11月	-15.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22240	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左7	315	18.79%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
22241	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分11	315	50.79%	1	1		是	2025年12月	-41.19%
22242	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站1变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
22243	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	装饰箱变1号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
22244	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站2变压器	630	37.33%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
22245	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变1	630	70.10%	1	1		是	2025年12月	-44.30%
22246	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁东支17	315	32.51%	0	0		是	2025年11月	-31.17%
22247	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长江新区3箱变1号变	630	39.62%	0	0		是	2025年12月	-37.86%
22248	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦2变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-41.08%
22249	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西沟分4	250	33.12%	0	0		是	2025年11月	-27.75%
22250	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠西分靠丁支东丁北几广慧寺甲东丁北2乙2	315	15.49%	0	0		是	2025年11月	-38.81%
22251	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线佟李家村台	80	64.88%	0.65	0.65				-37.29%
22252	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线142	100	22.20%	0	0		是	2025年11月	-15.03%
22253	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙B开闭站1变电站1变压器	315	58.73%	1	1		是	2025年12月	-41.77%
22254	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾西乙5	100	91.50%	1	1	2023年2月	是	2025年11月	-40.42%
22255	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-44.58%
22256	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑家南小区变电站1变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.13%
22257	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几7	160	19.50%	0	0		是	2025年11月	-32.89%
22258	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分桥南浴池支1	200	103.65%	1	1	2024年9月	是	2025年11月	-24.09%
22259	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区4局维变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22260	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分厂2台	100	74.40%	0.74	0.74				-46.64%
22261	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇村支2	100	29.10%	0	0		是	2025年11月	-60.42%
22262	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站1变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
22263	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号1局维变电站202配电变压器	800	38.70%	0	0		是	2026年12月	2.69%
22264	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	长南2箱变2	630	74.29%	1	1		是	2025年12月	-43.20%
22265	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区2局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	25.87%
22266	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峰南甲10	315	19.60%	0	0				-31.06%
22267	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山葡分20	50	53.20%	1	1		是	2025年11月	-46.82%
22268	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干21右4变压器	315	5.08%	0	0		是	2025年12月	-33.91%
22269	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-44.45%
22270	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	北二路1变电站201柜	500	0.00%	0.00	0.00				100.00%
22271	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号三期小区1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22272	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线芹白几15	160	23.13%	0	0		是	2025年11月	-34.15%
22273	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁南几3	80	50.00%	1	1		是	2025年11月	-14.94%
22274	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分70	200	10.30%	0	0		是	2025年11月	-55.01%
22275	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西几2	200	39.60%	0	0		是	2025年11月	-46.91%
22276	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘箱变2	400	96.50%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.57%
22277	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	健康馨苑箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
22278	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区3局维变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	19.60%
22279	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵5箱变1号变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
22280	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支43	400	36.90%	0	0		是	2025年11月	-28.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22281	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线羊泉支08	315	20.63%	0	0		是	2025年11月	-35.42%
22282	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支05	200	11.70%	0	0		是	2025年11月	-97.13%
22283	于洪	光辉变	光北线	小微东老边东北台	400	43.80%	0.44	0.44				2.00%
22284	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分33	400	11.81%	0	0		是	2025年11月	-30.61%
22285	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	万和阁变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-37.97%
22286	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支30	315	22.33%	0	0		是	2025年11月	-38.71%
22287	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区3配电室201间隔变压器	800	43.50%	0.44	0.44			2028年12月	-0.44%
22288	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区4配电室201间隔变压器	800	21.60%	0.22	0.22			2028年12月	2.77%
22289	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区5变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
22290	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左4右1	315	29.33%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
22291	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分政伟支2	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	4.49%
22292	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁西分37	315	50.67%	1	1		是	2025年11月	-38.09%
22293	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支19	400	49.35%	0	0				-30.45%
22294	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干巴兰河分3柱上变压器	250	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.90%
22295	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵2箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
22296	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线香泉支17	315	37.90%	0	0		是	2025年11月	-27.00%
22297	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支50	100	53.20%	1	1		是	2025年11月	-35.27%
22298	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线工区几4	315	26.35%	0	0		是	2025年11月	-32.21%
22299	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	郑工乙线郑工干16变压器	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-34.39%
22300	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分25	400	22.65%	0	0		是	2025年11月	-22.52%
22301	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	雁翔阁小区变电站1变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
22302	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支40	160	71.25%	1	1		是	2025年11月	-31.33%
22303	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干34	100	31.50%	0.32	0.32				-40.71%
22304	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号三期小区2局维变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22305	于洪	光辉变	光北线	小微开隆村	400	60.60%	0.61	0.61				12.78%
22306	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线东丁家房村东二台	50	46.60%	0	0		是	2025年11月	-39.61%
22307	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	亦农乙线亦农干25左8变压器	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
22308	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾东甲6	50	102.80%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-36.80%
22309	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大3小区变电站1变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
22310	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线双丁线069	20	1.00%	0	0		是	2025年11月	-1104.93%
22311	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区4变电站2变压器	500	37.68%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
22312	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	重工四校变电站201间隔配电变压器	400	48.80%	0.49	0.49				-34.79%
22313	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线靠丁支67	315	19.81%	0	0		是	2025年11月	-21.43%
22314	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区5局维变电站202配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	50.31%
22315	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站2变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-34.44%
22316	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南3箱变2号变	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-51.39%
22317	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇东甲4	160	26.63%	0	0		是	2025年11月	-34.17%
22318	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇九队几2	400	7.40%	0	0		是	2025年11月	-29.33%
22319	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分9	315	45.08%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
22320	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线南台村南台	200	75.60%	0.76	0.76				-39.11%
22321	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵3箱变1号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
22322	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵4箱变1号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22323	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵6箱变1号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
22324	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁香雷分香泉支兴隆裕几兴北甲10	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
22325	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线帮牛支56	160	27.13%	0	0		是	2025年11月	-39.82%
22326	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号3局维变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	3.70%
22327	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	华策小区变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
22328	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	红卫变352长江乙线长江干17柱上变压器	315	81.90%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-36.52%
22329	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区7变电站1变压器	630	14.44%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
22330	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯东几2	100	128.80%	1	1	2024年9月	是	2025年11月	-32.65%
22331	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变1号变	500	51.60%	1	1		是	2025年12月	-43.81%
22332	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇村几2	200	17.40%	0	0		是	2025年11月	-69.16%
22333	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线刘家卜村	315	49.05%	0	0		是	2025年11月	-39.00%
22334	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支小蛇西几2	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-13.79%
22335	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线兴隆峪北甲9	100	62.00%	1	1		是	2025年11月	-38.92%
22336	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支104	100	66.80%	1	1				-39.83%
22337	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁香雷分祥辉几15	400	74.70%	1	1				0.00%
22338	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区2变电站201配电变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-18.42%
22339	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	华润万象府小区5配电室201间隔变压器	630	29.84%	0.30	0.30				4.00%
22340	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分路西支4	100	28.20%	0	0		是	2025年11月	5.08%
22341	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左1变台	200	72.90%	1	1		是	2025年12月	-46.07%
22342	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干22	400	30.60%	0.31	0.31				-41.90%
22343	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区1变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
22344	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号2局维变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	6.49%
22345	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	海韵1箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.00%
22346	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	供电局2箱变1号变	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
22347	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线东丁北几25	50	43.80%	0	0		是	2025年11月	-44.63%
22348	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	建业大厦1变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
22349	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉农场苗圃	50	76.80%	0.77	0.77				-40.70%
22350	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分5左5左2	315	52.95%	1	1		是	2025年12月	-33.40%
22351	于洪	光辉变	光北线	小微南台村北台	400	45.60%	0.46	0.46				-8.63%
22352	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	纵横小区箱变1号变	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
22353	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线西丁东葡几10	100	33.00%	0	0		是	2025年11月	-23.63%
22354	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线广慧寺甲12	400	13.10%	0	0		是	2025年11月	-24.35%
22355	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾北分几12	100	70.95%	1	1		是	2025年11月	-39.19%
22356	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区3局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22357	于洪	光辉变	光北线	小微南台3号	200	18.00%	0.18	0.18				9.82%
22358	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支55	100	51.80%	1	1		是	2025年11月	-36.44%
22359	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线医院几3	160	47.91%	0	0		是	2025年11月	-35.69%
22360	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇五六队支12	160	50.00%	1	1		是	2025年11月	-36.60%
22361	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线侯刘支91	400	49.09%	0	0		是	2025年11月	-16.07%
22362	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山东油箱变1号变	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
22363	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山中路95楼箱变1号变	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
22364	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分15右5	400	81.30%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-40.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22365	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区2变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-40.94%
22366	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线解放村1台	400	43.80%	0.44	0.44				-45.53%
22367	铁西	肇工变	肇工变10166肇水线	城水线城水干29	315	16.51%	0.17	0.17				-45.90%
22368	法库	双台子	双丁线	双台子变046双丁线靠山屯村台	200	43.10%	0	0		是	2025年11月	-30.79%
22369	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区1局维变电站202配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	7.65%
22370	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁雷分帮牛支古城几5	100	19.00%	0	0		是	2025年11月	-39.78%
22371	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	碧塘南2箱变1号变	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-44.86%
22372	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	木兰河箱变1号变	630	12.22%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
22373	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区1局维变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22374	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线雷塔支02	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-40.56%
22375	沈北	天乾变	天孝乙线	融创观澜壹号二期小区5局维变电站202配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22376	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分16	315	21.71%	0	0		是	2025年11月	-40.66%
22377	沈北	天乾变	天孝乙线	龙湖原府小区4局维变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	29.34%
22378	新民	南窑变	南窑变3554城东甲线	城东甲线广电分4	200	50.00%	1	1		是	2025年12月	-40.58%
22379	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	金奥小区3变电站2变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
22380	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红东几8	200	33.60%	0	0		是	2025年11月	-28.77%
22381	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线113	100	40.00%	0	0		是	2025年11月	-42.06%
22382	于洪	光辉变	光北线	小微解放佟李家村台	400	18.00%	0.18	0.18				-60.19%
22383	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾（二）2局维变电站配电变压器202	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	20.92%
22384	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线红土墙支067	160	21.27%	0	0				-73.05%
22385	沈北	天乾变	天孝乙线	御水澜湾（二）3局维变电站配电变压器202	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	24.89%
22386	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分蛇西支2	100	24.90%	0	0		是	2025年11月	-30.48%
22387	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	杨士教师楼小区变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-58.91%
22388	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线蛇山子分红土墙子支红西南几5	200	61.50%	1	1		是	2025年11月	-23.20%
22389	于洪	光辉变	光北线	光辉变814光北线光辉三分场1台	100	421.20%	4	4	2025年6月			-32.31%
22390	皇姑	红卫变	红卫变20352长江乙线	昆山二1箱变2号变	500	52.00%	1	1		是	2025年12月	-42.61%
22391	开发	郑家变	郑家变55266郑工乙线	远大1小区变电站1变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
22392	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线湾南几13	100	80.10%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-39.40%
22393	法库	双台子	双丁线	10kV双丁线丁湾支7	315	32.38%	0	0		是	2025年11月	-31.18%
22394	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站201柜	500	72.96%	1	1		是	2026年12月	6.84%
22395	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分9左19变台	200	42.90%	0.43	0.43				-44.41%
22396	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右13变台	400	10.50%	0.11	0.11				-37.18%
22397	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22398	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分10	315	77.14%	0.77	0.77				-35.08%
22399	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	瓦房村（2）台	100	50.70%	0.51	0.51				-22.87%
22400	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线电信分001	400	61.20%	0.61	0.61				-24.93%
22401	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期1变201间隔配电变压器	630	34.29%	0.34	0.34				8.87%
22402	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器	315	69.33%	1	1		是	2025年12月	-42.14%
22403	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉2号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-16.63%
22404	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分平房支40	50	93.60%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-30.81%
22405	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象二、三期2变201间隔配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				10.99%
22406	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分24左4变台	400	32.10%	0.32	0.32				0.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22407	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期2号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22408	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左3左2变压器1	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
22409	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分120变台	50	66.00%	0.66	0.66				-42.85%
22410	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯分034	50	79.20%	0.79	0.79				-33.90%
22411	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站2号变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-40.17%
22412	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北分张家窝堡支23变台	50	97.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-35.17%
22413	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左4变台	200	31.80%	0.32	0.32				-38.50%
22414	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支33右10变台	100	35.70%	0.36	0.36				-36.38%
22415	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海天誉1号变电站1号配电变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-17.55%
22416	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线36右6右9变台	200	23.40%	0.23	0.23				-25.72%
22417	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右3左1变台	100	77.10%	0.77	0.77				-38.34%
22418	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站201柜	500	12.16%	0	0		是	2027年12月	-46.09%
22419	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯支013	200	52.65%	0.53	0.53				-34.46%
22420	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑5箱变201	630	22.29%	0	0		是	2027年12月	-47.79%
22421	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分9变台	400	25.65%	0.26	0.26				-27.77%
22422	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座5变电站201变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	-47.68%
22423	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线郭家分004	200	37.05%	0.37	0.37				-34.46%
22424	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站1变电站变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
22425	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右3变压器	400	57.50%	1	1		是	2025年12月	-33.26%
22426	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分6右12变台	400	15.90%	0.16	0.16				-30.53%
22427	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期4号变电站2号配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				8.81%
22428	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑4箱变变压器	400	12.00%	0	0		是	2028年12月	-66.97%
22429	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右8左10变台	200	3.00%	0.03	0.03				100.00%
22430	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分005	200	66.15%	0.66	0.66				-31.66%
22431	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯东支007	200	75.15%	0.75	0.75				-25.54%
22432	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线胜利乡分05	200	75.30%	0.75	0.75				-44.08%
22433	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孙显平大棚地支12	200	53.70%	0.54	0.54				-1.77%
22434	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左3变压器	315	50.16%	1	1		是	2025年12月	-41.38%
22435	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分高家支1	200	15.30%	0.15	0.15				-45.53%
22436	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左8变压器	315	73.02%	1	1		是	2025年12月	-41.94%
22437	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟分34+1右5	100	60.90%	0.61	0.61				-40.60%
22438	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都2变电站202变压器	630	19.05%	0	0		是	2028年12月	-42.83%
22439	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站1变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
22440	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城三期1号变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22441	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1变电站1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-40.65%
22442	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右6左9变台	100	47.60%	0.48	0.48				-33.14%
22443	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	新伟庭院小区变电站202柜	500	34.88%	0	0		是	2028年12月	-92.91%
22444	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线马家沟后台004	100	32.10%	0.32	0.32				-47.19%
22445	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支28左8变台	100	87.00%	0.87	0.87	2022年12月			-35.75%
22446	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右14变台	200	22.80%	0.23	0.23				-31.45%
22447	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线28	400	124.20%	1	1	2024年12月	是	2026年6月	-24.03%
22448	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线张成水田支02	50	8.70%	0.09	0.09				-10.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22449	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干131	30	77.57%	1	1				-30.68%
22450	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左1变压器	315	63.24%	1	1		是	2025年12月	-23.42%
22451	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干78左4右2变压器	315	74.67%	1	1		是	2025年12月	-43.06%
22452	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	马家沟(2)台	100	55.50%	0.56	0.56				-35.44%
22453	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变202	400	49.20%	0	0		是	2028年12月	-44.37%
22454	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期2号变电站2号配电变压器	400	35.40%	0.35	0.35				6.26%
22455	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站202柜	500	13.12%	0	0		是	2028年12月	-46.43%
22456	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑2变电站202柜	500	19.84%	0	0		是	2028年12月	-38.72%
22457	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2右1变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
22458	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线三家子分020	160	13.31%	0.13	0.13				-39.02%
22459	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站201柜	630	8.89%	0	0		是	2028年12月	-32.99%
22460	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分54左11变台	50	90.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-41.44%
22461	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座4变电站201变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-46.88%
22462	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期2号变电站2号配电变压器	630	9.84%	0.10	0.10				14.02%
22463	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区2变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
22464	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分37右6变台	100	94.20%	1	1	2022年12月			-31.42%
22465	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分31变台	50	86.40%	0.86	0.86	2024年9月			-37.44%
22466	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期3号变电站202间隔配电变压器	400	29.25%	0.29	0.29				-43.04%
22467	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	四季花园小区1变电站1变压器	630	55.87%	1	1		是	2025年12月	-37.25%
22468	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线瓦房分南台支4	200	25.50%	0.26	0.26				-51.38%
22469	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯分009	200	59.20%	0.59	0.59				-30.12%
22470	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站202间隔配电变压器	800	19.50%	0.20	0.20				-45.29%
22471	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都3变电站201柜	630	15.56%	0	0		是	2028年12月	-43.94%
22472	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22473	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家窝堡分58变台	100	58.60%	0.59	0.59				-34.03%
22474	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线何屯东支09	200	39.30%	0.39	0.39				-38.41%
22475	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座8变电站201变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
22476	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分61右5自维5左8变台	200	33.80%	0.34	0.34				-27.22%
22477	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线胡屯分006	100	73.65%	0.74	0.74				-35.57%
22478	浑南	于山变	于山变786于安乙线	盛京印象一期1号变电站2号配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-36.06%
22479	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线顾屯东支001	200	67.20%	0.67	0.67				-31.71%
22480	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站2变电站变压器	400	64.00%	1	1		是	2025年12月	-30.50%
22481	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头西支003	100	92.25%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-30.89%
22482	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站1号变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-40.66%
22483	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆六期变电站2号配电变压器	800	19.80%	0.20	0.20				3.11%
22484	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	金泉花园小区变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-30.09%
22485	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都5变电站202柜	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-25.33%
22486	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干大黄沟分26变台	200	30.50%	0.31	0.31				-39.23%
22487	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干01-1	160	72.38%	0.72	0.72				-32.32%
22488	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线孟家分020	50	116.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-31.26%
22489	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线148+1右21左8变台	400	26.70%	0.27	0.27				0.00%
22490	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期4号变电站2号配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				6.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22491	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右4变压器	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-68.55%
22492	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右4右10变台	100	42.80%	0.43	0.43				-34.43%
22493	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分118	50	53.70%	0.54	0.54				-38.41%
22494	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分8左7变台	400	19.00%	0.19	0.19				-35.84%
22495	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分42	400	26.93%	0.27	0.27				-36.01%
22496	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分044	400	9.30%	0.09	0.09				-29.21%
22497	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站1号变压器	800	59.25%	0.59	0.59				-19.63%
22498	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲1开闭站3变电站变压器	400	57.25%	1	1		是	2025年12月	-47.06%
22499	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆一期1变电站201间隔配电变压器	800	18.38%	0.18	0.18				-42.74%
22500	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都4变电站201柜	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.53%
22501	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分059	200	41.70%	0.42	0.42				-35.59%
22502	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分82变台	80	49.25%	0.49	0.49				-39.08%
22503	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期1号变电站2号配电变压器	400	33.90%	0.34	0.34				8.61%
22504	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分003	200	71.16%	1	1				-30.86%
22505	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线165右9变台	200	56.33%	0.56	0.56				-34.18%
22506	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站201柜	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-133.65%
22507	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分13变台	400	13.40%	0.13	0.13				-27.08%
22508	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干彭家窝堡分58变台	200	44.00%	0.44	0.44				-31.30%
22509	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分061	50	3.30%	0.03	0.03				0.00%
22510	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期1号变电站2号配电变压器	630	8.57%	0.09	0.09				15.16%
22511	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑3箱变201	630	13.71%	0	0		是	2028年12月	-42.78%
22512	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅1箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-55.29%
22513	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑7箱变变压器	630	18.41%	0	0		是	2027年12月	-39.42%
22514	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座6变电站201变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.83%
22515	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站1号变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-40.13%
22516	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰二期3号变电站2号配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				8.97%
22517	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘前支10	200	42.00%	0.42	0.42				-41.13%
22518	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期1号变电站2号变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-44.07%
22519	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座2变电站201变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-41.10%
22520	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	万金雅苑小区变电站2变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
22521	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座1变电站201变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
22522	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分59	200	11.90%	0.12	0.12				-44.44%
22523	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线史家窑分23变台	400	17.80%	0.18	0.18				-32.64%
22524	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老山头分025	50	102.40%	1	1	2022年12月			-39.34%
22525	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线201左1柱上变压器	200	28.80%	0.29	0.29				0.00%
22526	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	洞西甲线洞西干94左2左2变压器	315	67.94%	1	1		是	2025年12月	-14.74%
22527	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干147右10变台	400	25.43%	0.25	0.25				-23.70%
22528	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	春城小院变电站202柜	800	38.70%	0	0		是	2028年12月	7.71%
22529	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线齐屯西支004	200	57.30%	0.57	0.57				-21.06%
22530	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道子分二道东台支001	400	14.40%	0.14	0.14				-43.62%
22531	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左9右7变台	200	26.00%	0.26	0.26				-37.88%
22532	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线99变台	80	66.50%	0.67	0.67				-40.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22533	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后1台	200	44.40%	0.44	0.44				-16.48%
22534	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线镇内线主干36	50	74.40%	0.74	0.74				-26.20%
22535	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线段家分南屯支013	400	15.86%	0.16	0.16				-37.92%
22536	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线大黄沟分11变台	400	23.40%	0.23	0.23				-36.49%
22537	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左10变台	200	33.80%	0.34	0.34				-31.79%
22538	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分太平支65变台	80	105.94%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.78%
22539	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园1箱变变压器	630	23.62%	0	0		是	2028年12月	-44.15%
22540	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线彭家分51左8变台	100	51.80%	0.52	0.52				-28.80%
22541	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟若都2变电站201柜变压器	630	11.11%	0	0		是	2028年12月	-39.36%
22542	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园2箱变201	500	21.84%	0	0		是	2028年12月	-42.30%
22543	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯前2台	100	38.40%	0.38	0.38				-20.96%
22544	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇北线水田2支003	100	20.61%	0	0				-39.97%
22545	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线水田支026	100	10.10%	0.10	0.10				-58.55%
22546	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	牛大平石场支3变压器	400	83.70%	0.84	0.84	2024年10月			-45.44%
22547	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟若都3变电站202变压器	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-45.32%
22548	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线薛家分7变台	100	76.60%	0.77	0.77				-37.02%
22549	康平	中心变	中心变2611中胜线	中胜线海浪花2台支1	400	22.50%	0.23	0.23				0.00%
22550	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园8箱变变压器	630	23.24%	0	0		是	2028年12月	-51.77%
22551	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰一期3号变电站2号配电变压器	400	36.60%	0.37	0.37				7.70%
22552	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期4号变电站1号变压器	630	40.32%	0.40	0.40				-38.92%
22553	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座7变电站201变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
22554	浑南	于山变	于山变786于安乙线	保利紫荆公馆三期1号变电站2号配电变压器	630	58.10%	0.58	0.58				-22.86%
22555	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	郑农甲线郑农干19右2变压器	400	25.75%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
22556	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线二道分019	100	78.60%	0.79	0.79				-38.97%
22557	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线147右20变台	100	116.10%	1	1	2024年9月			-34.26%
22558	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	巴塞罗那晶座3变电站201变压器	400	28.00%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
22559	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期2号变电站2号变压器	630	41.59%	0.42	0.42				-38.96%
22560	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干薛家分太平支31变台	200	46.80%	0.47	0.47				-34.11%
22561	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线小塔子分033	80	109.13%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.76%
22562	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南二干20左5左3之1变压器	400	74.00%	1	1				-100.86%
22563	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅园6箱变变压器	630	15.87%	0	0		是	2028年12月	-45.58%
22564	沈河	鹏源变	鹏源变474鹏沈乙线	鹏利广场A区住宅2箱变2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-42.63%
22565	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园2号变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-25.86%
22566	开发	郑家变	郑家变55240郑农甲线	益格俪景小区变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
22567	浑南	于山变	于山变786于安乙线	碧桂园中央公园1号变电站202间隔配电变压器	630	64.44%	0.64	0.64				-15.00%
22568	康平	中心变	中心变2611中胜线	老档案局门前箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				7.69%
22569	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔干小北地分57变台	200	49.13%	0.49	0.49				-39.16%
22570	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线小北地分张家窝堡支21右6变台	200	28.10%	0.28	0.28				-30.66%
22571	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	南风雅苑1变电站201柜	500	22.72%	0	0		是	2028年12月	-40.15%
22572	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟若都4变电站202变压器	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-40.80%
22573	康平	中心变	中心变2611中胜线	东环线油路支01	200	45.30%	0.45	0.45				-30.23%
22574	浑南	于山变	于山变786于安乙线	恒大御峰影城变电站1号配电变压器	400	3.60%	0.04	0.04				5.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22575	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站202柜	630	13.02%	0	0		是	2028年12月	-46.11%
22576	浑南	于山变	于山变786于安乙线	中海康城二期3号变电站2号变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-189.20%
22577	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	刘屯后3台	200	63.60%	0.64	0.64				-9.89%
22578	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线老头山分刘后支1+1左5	200	24.90%	0.25	0.25				-27.95%
22579	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	宏伟茗都1变电站201柜	630	9.52%	0	0		是	2028年12月	-44.23%
22580	铁西	应昌变	应昌变20564应太甲线	怡华馨园箱变201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22581	康平	郝官变	郝官变8707镇内线	镇内线金山卜支002	50	133.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-39.56%
22582	新民	陶屯变	陶屯变30842新塔线	新塔线168右7变台	200	16.50%	0.17	0.17				100.00%
22583	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站2号变压器	500	13.44%	0	0		是	2027年12月	-46.28%
22584	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站201	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.73%
22585	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支泡子沿移动几4	200	33.90%	0	0		是	2025年9月	8.09%
22586	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右7变台	100	61.60%	1	1		是	2025年12月	-41.60%
22587	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子东支06	400	11.15%	0	0		是	2025年9月	-29.22%
22588	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线套里支21	400	34.75%	0	0		是	2025年9月	-32.01%
22589	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分58左3变台	100	56.10%	1	1		是	2025年12月	-27.05%
22590	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分34+2（柏家沟村西台）	100	18.00%	0	0		是	2025年9月	-31.76%
22591	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分15（柏家沟7队）	315	12.70%	0	0		是	2025年9月	-37.91%
22592	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆1变电站1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-39.46%
22593	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分1+2（变电所北台）	100	53.55%	1	1		是	2025年9月	-35.56%
22594	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区1变电站1变压器	800	31.88%	0.32	0.32				-36.96%
22595	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支14	200	52.80%	1	1		是	2025年9月	-29.12%
22596	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏七队北支2（柏七队北台）	315	16.38%	0	0		是	2025年9月	-28.43%
22597	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站1站内变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-33.31%
22598	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支26	315	36.76%	0	0		是	2025年9月	-22.05%
22599	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木厂支13	200	43.80%	0	0		是	2025年9月	-37.73%
22600	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线29左4变台	200	87.60%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-26.49%
22601	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立三四五队支18	100	10.00%	0	0		是	2025年9月	-19.25%
22602	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支086	30	0.00%	0	0		是	2025年9月	0.00%
22603	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站2站内变压器	630	5.52%	0	0				-45.25%
22604	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰西支4	400	7.20%	0	0		是	2025年9月	-31.27%
22605	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公馆9变电站1配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				99.94%
22606	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分17	200	19.50%	0	0		是	2025年9月	-32.67%
22607	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变2站内变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.20%
22608	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左4变台	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
22609	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变1变压器	800	25.50%	0.26	0.26				10.53%
22610	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支55	100	24.00%	0	0		是	2025年9月	-40.10%
22611	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木场支21	315	38.10%	0	0		是	2025年9月	-25.38%
22612	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站1号变压器	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-45.15%
22613	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站2号变压器	800	19.13%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
22614	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分171	315	42.41%	0	0		是	2025年9月	-30.02%
22615	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支11右2右1右2	315	48.25%	0.48	0.48				-44.59%
22616	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	花海苑小区变电站1变压器	400	32.80%	0.33	0.33				-26.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22617	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区3变电站1变压器	630	68.25%	0.68	0.68				-36.79%
22618	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆3变电站1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-41.50%
22619	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分12队几10	400	0.00%	0	0				0.00%
22620	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线二台子北支02	100	42.60%	0	0		是	2025年9月	-45.23%
22621	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站202	315	20.95%	0	0		是	2028年12月	-40.11%
22622	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著1小区变电站1配电变压器	800	10.80%	0.11	0.11				100.00%
22623	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变202	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22624	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区4变电站1变压器	800	36.60%	0.37	0.37				-23.71%
22625	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园1箱变1站内变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-46.20%
22626	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站2站内变压器	630	7.24%	0.07	0.07				-39.69%
22627	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线东北支45	315	60.32%	1	1		是	2025年9月	-25.06%
22628	新民	陶屯变	柏家沟1029柏家线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分6左5变台	160	63.56%	1	1		是	2025年12月	-28.02%
22629	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆6号变电站2号变压器	500	20.64%	0	0		是	2027年12月	-43.43%
22630	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六西支05	315	16.51%	0	0		是	2025年9月	-22.57%
22631	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线8右4（变电所南台）	100	25.65%	0	0		是	2025年9月	-45.40%
22632	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站2站内变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-45.44%
22633	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右18右5变台	100	81.30%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-32.46%
22634	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站2号变压器	315	20.57%	0	0		是	2027年12月	-43.94%
22635	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左4	100	36.00%	0.36	0.36				-45.61%
22636	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右4	315	24.76%	0.25	0.25				-45.81%
22637	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线木业分木材加工厂支4	200	52.50%	1	1				100.00%
22638	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几1+1（砖厂西台）	315	12.19%	0	0		是	2025年9月	-19.72%
22639	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区1变电站1变压器	800	41.70%	0.42	0.42				-29.69%
22640	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干7+1	315	27.30%	0.27	0.27				-46.83%
22641	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支17左7	315	21.84%	0.22	0.22				-40.84%
22642	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支72	315	36.83%	0	0		是	2025年9月	-27.35%
22643	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	祥龙国际变电站201	315	23.81%	0	0		是	2028年12月	-57.99%
22644	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变1变压器	800	23.70%	0.24	0.24				9.06%
22645	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线59+1左18变台	100	86.70%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-38.32%
22646	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府南区小区2变电站1变压器	800	38.10%	0.38	0.38				-20.41%
22647	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	昆农甲线张工干天线分22变压器	250	34.24%	0.34	0.34				-29.66%
22648	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分小六西支6	200	0.00%	0	0				0.00%
22649	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分87变台	200	55.80%	1	1		是	2025年12月	-20.44%
22650	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-37.35%
22651	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际2土建变201	250	54.80%	1	1		是	2028年12月	-39.43%
22652	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支053	80	55.69%	1	1		是	2025年9月	-85.72%
22653	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站1号变压器	800	10.20%	0	0		是		-43.69%
22654	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站202	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22655	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线沉潭木分74右14变台	100	123.20%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-23.41%
22656	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支58右4右7变台	100	88.50%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-33.42%
22657	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站2号变压器	500	48.00%	0	0		是	2027年12月	-40.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22658	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分刘小船几养殖场甲2	400	6.30%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22659	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右1	200	92.10%	1	1	2023年1月	是	2028年12月	-18.71%
22660	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分06	400	17.50%	0	0		是	2025年9月	-30.51%
22661	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯家园小区1变电站1变压器	630	32.25%	0	0		是	2025年12月	-34.12%
22662	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏卜支瑛亮养殖几2	400	11.70%	0	0				100.00%
22663	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著2小区变电站1配电变压器	800	15.30%	0.15	0.15				86.15%
22664	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线78右2变台	400	48.50%	0	0		是	2025年12月	-29.84%
22665	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支4右7左7变台	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	60.70%
22666	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几8左2	200	0.00%	0	0				0.00%
22667	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-42.11%
22668	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右8变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	17.86%
22669	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站2站内变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-43.71%
22670	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园3变电站1站内变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-44.22%
22671	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆8号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.20%
22672	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右3	200	41.70%	0	0		是	2028年12月	-46.83%
22673	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右3	315	34.29%	0	0		是	2028年12月	-39.55%
22674	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六队北分6（柏六队北台）	315	19.81%	0	0		是	2025年9月	-24.10%
22675	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站1变压器	800	34.80%	0.35	0.35				-47.72%
22676	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分派出所支柏村几2（柏家沟村东台）	200	12.60%	0	0		是	2025年9月	-36.05%
22677	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支柏九队西几（柏九队西台）	315	12.19%	0	0		是	2025年9月	-32.98%
22678	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左3	200	60.60%	0.61	0.61				-42.00%
22679	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干常家窝堡分兰旗支72变台	200	52.20%	1	1		是	2025年12月	-34.23%
22680	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区2变电站1变压器	400	24.30%	0.24	0.24				-36.89%
22681	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分29右2（柏九队台）	315	10.29%	0	0		是	2025年9月	-18.52%
22682	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分5右4变台	100	74.40%	1	1		是	2025年12月	-37.84%
22683	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线医院分5变台	200	88.50%	1	1	2021年9月	是	2025年12月	32.99%
22684	大东	如意变	如意变80858意小甲线	智居园2箱变1站内变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-40.18%
22685	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分二台子北支11	400	25.20%	0	0				100.00%
22686	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支6（砖厂台）	400	13.35%	0	0		是	2025年9月	-26.52%
22687	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支南几2	400	30.60%	0	0				100.00%
22688	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支4	250	20.48%	0.20	0.20				-66.27%
22689	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站202	500	76.80%	1	1		是	2028年12月	-38.75%
22690	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支12右2	400	9.30%	0	0				0.00%
22691	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站201柜	250	58.00%	1	1		是	2028年12月	-45.70%
22692	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分8变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	34.27%
22693	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线电管站东分5（电管站东台）	200	30.30%	0	0		是	2025年9月	-21.43%
22694	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分21右2左1变台	200	105.60%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-12.11%
22695	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支20	200	29.40%	0	0		是	2025年9月	-28.89%
22696	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥2小区变电站2变压器	800	48.30%	0.48	0.48				-43.00%
22697	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干8左2	315	68.57%	1	1		是	2028年12月	-45.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22698	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润1箱变2变压器	800	36.90%	0.37	0.37				13.29%
22699	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分兰旗支东岗支 27变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-36.89%
22700	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线林家支19	315	6.03%	0	0		是	2025年9月	-49.99%
22701	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线泡子沿北子05(泡子沿北台)	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-32.34%
22702	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分20右4变台	100	84.90%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	24.72%
22703	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆4号变电站1号变压器	500	26.88%	0	0		是	2027年12月	-23.47%
22704	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园5箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0.13	0.13				28.07%
22705	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆2号变电站1号变压器	800	20.63%	0	0		是	2027年12月	-45.09%
22706	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园4箱式变电站1配电变压器	800	12.30%	0.12	0.12				100.00%
22707	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站202	400	30.80%	0	0		是	2026年12月	-40.16%
22708	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线31左3左1变台	100	77.40%	1	1		是	2025年12月	20.51%
22709	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分套里支养殖户几6	200	0.00%	0	0				0.00%
22710	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干20右4	315	39.68%	0	0		是	2026年12月	-31.88%
22711	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分8右1变台	50	132.40%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-24.29%
22712	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大于常家窝堡分125变台	200	32.85%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
22713	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线龙家支76	315	67.05%	1	1		是	2025年9月	-34.47%
22714	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园2变电站1配电变压器	800	11.40%	0.11	0.11				35.19%
22715	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园6变电站1配电变压器	800	6.30%	0.06	0.06				93.03%
22716	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区变电站201	400	48.40%	0	0		是	2028年12月	-39.48%
22717	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线蔡家沟支70	315	14.10%	0	0		是	2025年9月	-27.22%
22718	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子10队台03	315	46.48%	0	0		是	2025年9月	-22.65%
22719	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	中海小区变电站201	630	12.38%	0	0		是	2027年12月	-38.73%
22720	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分106左13变台	250	75.12%	1	1		是	2025年12月	-28.30%
22721	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线121变台	80	85.88%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-34.64%
22722	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干4+1	315	28.89%	0.29	0.29				-38.61%
22723	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著4小区变电站1配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				51.93%
22724	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线小夏堡支04	400	46.80%	0	0		是	2025年9月	-212.60%
22725	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡西支20	200	39.90%	0	0		是	2025年9月	-33.11%
22726	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分28+2(柏九队南台)	315	25.52%	0	0		是	2025年9月	-43.09%
22727	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园1变电站1站内变压器	630	6.86%	0.07	0.07				-39.67%
22728	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右12左8变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-18.74%
22729	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线北海干43右2	250	25.60%	0.26	0.26				-46.65%
22730	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分42左5(柏家沟2队)	315	22.79%	0	0		是	2025年9月	-36.93%
22731	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干6右6	200	23.10%	0	0		是	2028年12月	-26.64%
22732	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站2号变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	-41.90%
22733	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线82变台	250	73.56%	1	1		是	2025年12月	-44.79%
22734	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆10号变电站2号变压器	800	10.95%	0	0		是	2027年12月	-43.99%
22735	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支新立村二台几2	400	0.00%	0	0				100.00%
22736	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分090	315	35.81%	0	0		是	2025年9月	-25.78%
22737	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站1号变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-39.51%
22738	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆9号变电站1号变压器	315	21.33%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
22739	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园7变电站1配电变压器	800	13.20%	0.13	0.13				97.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22740	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支29	200	58.80%	1	1		是	2025年9月	-33.47%
22741	大东	如意变	如意变80860意小乙线	意小乙线意合联干6右1	200	11.50%	0.12	0.12				-42.48%
22742	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站1号变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-42.91%
22743	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10KV柏家线柏二分28（柏家沟村北台）	160	14.63%	0	0		是	2025年9月	-30.06%
22744	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分泡子沿北几裴冰养殖甲9	400	12.00%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22745	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分24右8右6变台	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	78.10%
22746	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分砖厂支电信几9右2	400	12.15%	0	0				100.00%
22747	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	富顿公馆2变电站1变压器	630	14.22%	0.14	0.14				-44.69%
22748	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大六村支10	400	14.25%	0	0		是	2025年9月	-34.05%
22749	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶屯变128陶大线陶大线常家窝堡分兰旗支58右20变台	200	38.70%	0	0		是	2025年12月	-30.47%
22750	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线常家窝堡分58左20变台	100	66.90%	1	1		是	2025年12月	16.62%
22751	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分肖党家支鑫超越家畜几6	200	21.60%	0	0				0.00%
22752	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	安运集团住宅变电站202柜	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22753	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏一队分柏一队北支3（柏一队北台）	315	37.71%	0	0		是	2025年9月	-26.60%
22754	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆11号变电站1号变压器	800	13.00%	0	0		是	2027年12月	-44.13%
22755	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分农场支25南几5	400	19.20%	0	0		是	2025年9月	100.00%
22756	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆1号变电站2号变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
22757	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支刘小船几58	400	22.50%	0	0		是	2025年9月	79.90%
22758	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变202	800	27.75%	0	0		是	2028年12月	-42.82%
22759	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线69左1变台	200	72.45%	1	1		是	2025年12月	-38.31%
22760	大东	如意变	如意变80858意小甲线	文华园2变电站2站内变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-46.96%
22761	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线20（柏家沟6队）	315	16.25%	0	0		是	2025年9月	-35.09%
22762	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子北支05	400	37.00%	0	0		是	2025年9月	-29.41%
22763	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	龙湖锦璜原著3小区变电站1配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22764	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支22	100	76.70%	1	1		是	2025年9月	-25.98%
22765	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线34（柏一队南台）	315	17.33%	0	0		是	2025年9月	-29.57%
22766	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佰世雅阁小区二期变电站201	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
22767	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左2	315	39.37%	0	0		是	2028年12月	-45.90%
22768	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立移动乙10	400	0.00%	0	0				0.00%
22769	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥花园2变电站1站内变压器	630	8.00%	0.08	0.08				-47.68%
22770	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大线沉檀木分74右6变台	200	62.10%	1	1		是		-26.41%
22771	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	西华府小区5变电站1变压器	400	44.40%	0.44	0.44				-32.43%
22772	大东	如意变	如意变80858意小甲线	意小甲线北海干吉祥一支5左2+1右1	100	118.80%	1	1	2022年12月	是	2026年5月	-64.50%
22773	开发	昆明变	昆明变55968昆农甲线	中梁首府小区变电站102配电变压器	630	51.81%	0.52	0.52				0.20%
22774	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场水田几水田甲2	200	30.30%	0	0		是	2025年9月	-53.01%
22775	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线昌泰东支09	30	16.00%	0	0		是	2025年9月	-82.02%
22776	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	佳馨苑变电站202	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-45.82%
22777	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	假日国际1土建变201	800	27.00%	0	0		是	2028年12月	-41.82%
22778	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支13	400	10.43%	0	0		是	2025年9月	-29.46%
22779	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山东支07	400	25.20%	0	0		是	2025年9月	-25.59%
22780	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线大夏堡东支06	160	51.75%	1	1		是	2025年9月	-33.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22781	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线农场支099	250	15.68%	0	0		是	2025年9月	-43.67%
22782	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆5号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-46.53%
22783	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支14	160	40.75%	0	0		是	2025年9月	-31.71%
22784	新民	陶屯变	陶屯变30878陶大线	陶大干沉檀水分24右8变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-35.29%
22785	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线刘小船支49	315	48.57%	0	0		是	2025年9月	-41.95%
22786	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分26左2右2（柏家沟村台）	315	27.05%	0	0		是	2025年9月	-40.04%
22787	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线肖党家支65	200	0.00%	0	0		是	2025年9月	-236.56%
22788	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线新立支40	315	31.75%	0	0		是	2025年9月	-27.61%
22789	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线前山支06	400	34.20%	0	0		是	2025年9月	-25.96%
22790	大东	如意变	如意变80858意小甲线	吉祥1小区变电站1站内变压器	630	48.57%	0.49	0.49				-38.52%
22791	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆3号变电站1号变压器	500	14.40%	0	0		是	2027年12月	-44.12%
22792	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园3变电站1配电变压器	800	5.10%	0.05	0.05				25.13%
22793	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线头台子11—12队支08	200	72.60%	1	1		是	2025年9月	-17.56%
22794	大东	如意变	如意变80858意小甲线	水润2箱变2变压器	800	31.50%	0.32	0.32				9.43%
22795	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分新立支48	400	7.80%	0	0				0.00%
22796	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏家干15	200	7.58%	0	0		是	2025年9月	-12.73%
22797	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干24左3	400	18.20%	0	0		是	2028年12月	-54.71%
22798	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	弘富小区变电站201	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	-41.56%
22799	浑南	白塔变	白塔变958白榆甲线	新榆公馆7号变电站2号变压器	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-41.81%
22800	铁西	应昌变	应昌变20548应东甲线	应东干10左6	400	50.40%	1	1		是	2028年12月	-39.98%
22801	皇姑	方溪变	10kV方银线25390	招商公园1变电站1配电变压器	800	6.60%	0.07	0.07				47.45%
22802	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏二分柏九队支7（柏九队东台）	315	9.52%	0	0		是	2025年9月	-17.51%
22803	法库	柏家沟	柏家沟1029柏家线	10kV柏家线柏六分087	200	59.70%	1	1		是	2025年9月	-16.49%
22804	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮子分52变台	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
22805	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分13右1右1柱上变压器	400	81.00%	1	1	2025年2月			-463.69%
22806	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干343变台	100	69.20%	1	1		是	2025年12月	-42.26%
22807	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干293右3变台	200	29.40%	0	0		是	2025年12月	-13.84%
22808	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分离窝支33变台	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-4.15%
22809	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福干英达分公家支28	200	43.50%	0	0				-64.89%
22810	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干20左6变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-10.79%
22811	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-2	400	19.95%	0	0				-14.10%
22812	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分15+2	315	29.52%	0	0				-55.44%
22813	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左5	200	117.30%	1	1	2024年6月	是	2026年1月	5.16%
22814	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家3支05	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	18.53%
22815	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干231右3变台	400	19.95%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
22816	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭3变电站201	500	28.16%	0.28	0.28				-46.50%
22817	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分8左9变台	315	22.22%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
22818	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分60左1变台	200	22.80%	0	0		是	2025年12月	5.74%
22819	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线石狮分23右12变台	200	75.00%	1	1		是	2025年12月	-35.45%
22820	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线西十里河村	200	42.00%	0.42	0.42				-33.46%
22821	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支33加3	400	0.90%	0	0				-360.62%
22822	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	英达住宅箱变（单）	500	11.20%	0	0				-58.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22823	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线耿窝分112变台	100	45.90%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
22824	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分28左2加2	200	127.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	25.65%
22825	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘3变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0.42	0.42				-12.79%
22826	沈北	文北变	文虎线	金地峯范二期小区2变电站201配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2026年12月	75.78%
22827	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分31左11右7	400	13.20%	0	0				-113.62%
22828	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳大棚支001	50	101.00%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-37.06%
22829	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支 33-1	315	0.95%	0	0				-98.55%
22830	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线耿窝分刘油房支24变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
22831	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电干东营分38左8变台	200	54.30%	1	1		是	2025年12月	35.68%
22832	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左2	315	140.00%	1	1	2024年9月	是	2026年2月	-5.62%
22833	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电干耿窝分陈家支18变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-3.24%
22834	于洪	双树变	双南甲线	小微永光	200	0.00%	0.00	0.00				-201.52%
22835	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线328右10变台	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	2.20%
22836	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河村西南台	400	22.20%	0.22	0.22				-9.10%
22837	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线胜利大棚分支001	100	40.80%	0	0		是	2026年12月	-26.97%
22838	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分移动支刀兰中台支1	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-29.16%
22839	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线84右19左3变台	200	47.60%	0	0		是	2025年12月	-20.56%
22840	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦1箱变2变压器	800	12.30%	0.12	0.12				28.09%
22841	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支 15左7	400	58.80%	1	1				-56.23%
22842	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳支043	200	46.00%	0	0		是	2026年12月	-49.51%
22843	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电干259变台	100	81.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.66%
22844	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干潘岗分12变台	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-39.43%
22845	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分1右2加1	200	56.10%	1	1				-54.19%
22846	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘4箱变（单）	630	51.43%	0.51	0.51				-35.26%
22847	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦6箱变2变压器	630	11.43%	0.11	0.11				100.00%
22848	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干张窝分20左7变台	200	141.30%	1	1	2024年6月			-37.11%
22849	于洪	双树变	双南甲线	小微永光二队	400	56.40%	0.56	0.56				56.46%
22850	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电干耿窝分17变台	50	72.80%	1	1		是	2025年12月	-35.45%
22851	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支7加2	200	40.20%	0	0				-24.21%
22852	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分7	315	85.08%	1	1	2024年6月			-38.93%
22853	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
22854	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢电线卢电分王窝支14变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-4.68%
22855	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区1变电站201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	7.55%
22856	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	小付家北1台	200	61.80%	1	1		是	2026年12月	-29.34%
22857	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰西1台	200	56.10%	1	1		是	2026年12月	-21.03%
22858	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	金冠御景西城二期变电站201变压器	630	2.54%	0.03	0.03				0.00%
22859	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203北支01	100	58.20%	1	1		是	2026年12月	-42.19%
22860	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦电线张家窝分白马支52左6变台	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-52.56%
22861	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦电线芦电线35变台	50	35.60%	0	0		是	2025年12月	-48.73%
22862	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-2	315	51.75%	1	1				-42.28%
22863	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李油厂分支004	100	72.00%	1	1		是	2026年12月	-36.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22864	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭1变电站201	500	19.80%	0.20	0.20				-46.63%
22865	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦屯干芦屯分王窝支3右1变台	400	27.26%	0	0		是	2025年12月	-32.55%
22866	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分6左1	315	47.94%	0	0				-41.55%
22867	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦屯线芦屯线曹屯分8左17变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-18.63%
22868	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-1	100	86.40%	1	1	2022年12月			-71.64%
22869	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢屯线215右13变台	200	9.30%	0	0		是	2025年12月	95.56%
22870	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分36右2变台	100	96.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-34.20%
22871	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢屯线芦屯分王窝支29变台	400	20.00%	0	0				-23.13%
22872	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰北1台	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-33.85%
22873	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分11-1	250	79.68%	1	1				-31.77%
22874	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右2-1	315	40.00%	0	0				-41.02%
22875	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支28	200	102.90%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-25.87%
22876	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区2变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	18.06%
22877	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘8变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-11.20%
22878	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线油库支02	100	65.60%	1	1		是	2026年12月	-28.19%
22879	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦屯线张家窝分白马支67变台	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
22880	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦屯线卢屯干20左12变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
22881	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳中台分32	100	81.30%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-45.60%
22882	沈北	文北变	文虎线	金地峯范小区3变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0				25.81%
22883	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干45右4	400	36.45%	0	0				-45.71%
22884	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变201	630	34.60%	0.35	0.35				-48.47%
22885	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦屯线姚家分36右6左9变台	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
22886	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰东支1	200	87.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-25.75%
22887	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘1变电站201间隔配电变压器	400	57.90%	0.58	0.58				-5.28%
22888	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	卢屯线卢屯分8右3+1变台	200	127.20%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	6.87%
22889	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分高窝支刘岗支25变台	50	62.00%	1	1		是	2025年12月	-35.58%
22890	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦4箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				100.00%
22891	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦屯线耿窝分121变台	100	34.50%	0	0		是	2025年12月	6.89%
22892	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	芦屯线279变台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
22893	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分颗粒支8	100	101.40%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-51.69%
22894	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右5	315	25.71%	0	0				-45.09%
22895	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支2左1	400	83.75%	1	1	2023年9月	是	2026年5月	-12.23%
22896	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳南台支06	200	47.40%	0	0				100.00%
22897	浑南	营盘	营盘变062航西乙线	金辉优步学府小区变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	20.11%
22898	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分32	315	29.84%	0	0				-44.46%
22899	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢电线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分68变台	50	38.40%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
22900	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景2小区变电站201配电变压器	630	2.86%	0	0				0.00%
22901	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰东台分14柱上变压器	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-16.03%
22902	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分9左2	400	45.00%	0	0				-20.58%
22903	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分4左1	200	33.60%	0	0				-89.67%
22904	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘2变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-15.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22905	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支33加1	200	48.30%	0	0				-46.59%
22906	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右12变台	200	11.40%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
22907	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分16左3	315	8.38%	0	0				-14.46%
22908	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线曹屯分11变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
22909	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区1变电站2配电变压器	800	30.30%	0.30	0.30				100.00%
22910	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线新义北甸子照明	100	355.20%	4	4	2024年2月			-34.93%
22911	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干石狮子分36变台	100	100.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-19.49%
22912	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分13右4左1	315	48.57%	0	0				-29.95%
22913	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干44英达分14公家支24	400	35.70%	0	0				-62.97%
22914	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分57变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
22915	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分5左1变台	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	23.03%
22916	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分44-2	100	3.00%	0	0				-380.95%
22917	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支32	315	28.25%	0	0				-502.85%
22918	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分15	400	50.10%	1	1				-62.64%
22919	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干张窝分白马支30右5变台	100	82.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.39%
22920	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	刀兰东1台	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-33.34%
22921	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分28变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-22.74%
22922	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干129左9变台	50	27.30%	0	0		是	2025年12月	-47.45%
22923	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分16右5变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
22924	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦5箱变2变压器	630	9.21%	0.09	0.09				100.00%
22925	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干196变台	200	56.70%	1	1		是	2025年12月	-35.69%
22926	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线朝阳村东台支02	200	35.70%	0	0		是	2026年12月	7.35%
22927	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村1、3队	630	6.13%	0.06	0.06				-23.47%
22928	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支18	400	44.85%	0	0		是	2026年12月	-250.58%
22929	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干222右6变台	100	63.90%	1	1		是	2025年12月	-38.38%
22930	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线英达分31左11右4柱上变压器	315	40.95%	0	0				-55.00%
22931	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线大付家支001	400	16.88%	0	0		是	2026年12月	-29.83%
22932	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干姚家分47+1右6变台	100	33.00%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
22933	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干潘岗分25变台	400	16.20%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
22934	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右20变台	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-32.97%
22935	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干石狮子分23右7变台	100	55.00%	1	1		是	2025年12月	-36.14%
22936	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李南分支006	200	67.05%	1	1		是	2025年12月	-27.43%
22937	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特1箱变202	630	40.32%	0.40	0.40				-52.87%
22938	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘6箱变(单)	630	33.65%	0.34	0.34				-43.15%
22939	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分敖海2台支4	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-48.87%
22940	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207卢屯线芦屯干苏窝分17变台	200	29.70%	0	0		是		-40.01%
22941	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线东营分19左5变台	200	70.20%	1	1		是	2025年12月	-35.02%
22942	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽路18箱变201	250	64.00%	0.64	0.64				-46.45%
22943	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦3箱变2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				26.44%
22944	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左8	250	15.20%	0	0				-12.65%
22945	沈北	文虎变	文虎线	10KV文虎线融创御景4小区变电站201配电变压器	400	9.20%	0	0				100.00%
22946	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分28左2	400	28.20%	0	0				-59.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22947	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分45	50	45.60%	0	0				-44.39%
22948	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分18右2变台	200	0.40%	0	0				0.00%
22949	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分1右3	315	36.83%	0	0				-45.89%
22950	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰分刀兰南支1	200	33.90%	0	0		是	2026年12月	-38.59%
22951	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线耿窝分高窝支刘岗支2左4变台	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-9.08%
22952	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干张窝分32变台	50	71.10%	1	1		是	2025年12月	-32.33%
22953	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干171左4右8变台	50	87.40%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-34.71%
22954	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线171左6变台	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	1.78%
22955	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线敖海2台支06	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	6.61%
22956	皇姑	红卫变	红卫变372红汇线	旭辉铂悦公望小区2变电站2配电变压器	800	11.25%	0.11	0.11				100.00%
22957	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分12左1变台	200	52.20%	1	1		是	2025年12月	6.15%
22958	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	沈辽东路17箱变201	400	45.60%	0.46	0.46				-37.67%
22959	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景5小区变电站201配电变压器	400	4.00%	0	0				100.00%
22960	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分5右4	315	70.79%	1	1				-15.95%
22961	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线永光村2队	400	105.30%	1	1	2025年2月	是	2025年8月	-44.19%
22962	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线姚家分61变台	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	3.08%
22963	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线小付家分支002	100	64.00%	1	1		是	2026年12月	-47.58%
22964	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右4	315	35.05%	0.35	0.35				-47.46%
22965	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线184右2变台	200	50.70%	1	1		是	2025年12月	-36.01%
22966	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景3小区变电站201配电变压器	630	6.98%	0	0				0.00%
22967	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线60右16右8变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	6.53%
22968	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯干卢屯分14变台	200	61.50%	1	1		是	2025年12月	-24.67%
22969	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线卢屯分20左1变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	91.98%
22970	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭2变电站201	500	26.88%	0.27	0.27				-44.88%
22971	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线203南支004	200	77.10%	1	1		是	2026年12月	-29.29%
22972	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分51	400	44.40%	0	0				-128.07%
22973	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线耿窝分62右5变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
22974	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线刀兰南1支07	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	100.00%
22975	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘9变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-13.44%
22976	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线东营分27左3变台	200	24.30%	0	0		是	2025年12月	-35.53%
22977	沈北	文北变	文虎线	10KV文虎线融创御景1小区变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0				0.00%
22978	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干公家支16	315	32.70%	0	0				-41.56%
22979	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分30右8	315	24.13%	0	0				-47.35%
22980	于洪	双树变	双南甲线	小微十里河综合台	200	45.00%	0.45	0.45				-5.52%
22981	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线84右26变台	200	90.40%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	7.05%
22982	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线石狮子分30变台	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-20.90%
22983	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福干英达分公家支31+1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.04%
22984	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干耿窝分25变台	50	92.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-43.73%
22985	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干沈辽东路KB-1	315	26.67%	0.27	0.27				-32.02%
22986	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干耿窝分邵家支22变台	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
22987	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘7箱变(单)	630	34.60%	0.35	0.35				-42.61%
22988	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	宏缘5箱变(单)	630	35.56%	0.36	0.36				-39.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
22989	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	诗波特2箱变202	630	23.49%	0.23	0.23				-47.18%
22990	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	晋斯豪庭4变电站201	500	21.12%	0.21	0.21				-54.04%
22991	大东	沈海变	沈海变358沈宏线	国瑞熙悦2箱变2变压器	630	11.81%	0.12	0.12				28.70%
22992	于洪	双树变	双南甲线	光辉变815光水线十里河村东北台	100	297.60%	3	3	2022年12月			-35.80%
22993	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯干54左8变台	200	41.10%	0	0		是	2025年12月	4.10%
22994	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	滑应甲线建设干54右2	315	12.70%	0.13	0.13				-43.51%
22995	铁西	滑翔变	滑翔变20260滑应甲线	YHG 金城住宅201间隔配电变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-42.43%
22996	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	花山变760幸福甲线幸福甲线幸福干英达分公家支30	100	108.90%	1	1	2023年6月	是	2026年5月	-61.79%
22997	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	卢屯线芦屯分王窝支2右1变台	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-15.03%
22998	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干266变台	50	149.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-30.38%
22999	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线部队支009	100	103.35%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-31.79%
23000	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线张家窝分白马支52左18变台	50	86.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	7.73%
23001	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干姚家分51左5变台	50	88.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-404.74%
23002	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干东营分33左2变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-27.82%
23003	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分31左13	200	3.90%	0	0				-26.26%
23004	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	柳河沟变207芦屯线芦屯干305右1变台	200	23.70%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
23005	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分公家支7左4	315	14.29%	0	0				-62.02%
23006	康平	胜利变	胜利变9505胜利线	胜利线修李支08	100	99.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-25.66%
23007	大东	花山变	花山变80760幸福甲线	幸福甲线幸福干英达分37	400	18.30%	0	0				-33.02%
23008	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线曹屯分6左6变台	200	49.50%	0	0		是	2025年12月	6.38%
23009	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线20左12左1变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	47.15%
23010	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线东营分7左3变台	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	-16.64%
23011	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线姚家分36右19变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
23012	新民	柳河沟	柳河沟变33158卢屯线	芦屯线109右5变台	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-28.30%
23013	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站1号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年	-32.14%
23014	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线代家台分支线014	30	101%	1	1	2024年6月			-33.84%
23015	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线大单台分支线008	100	71.50%	1	1		是	2026年12月	-31.89%
23016	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线39变台	100	92.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.37%
23017	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站1号变压器	800	29.25%	0	0		是	2027年	-41.65%
23018	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变201间隔配电变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-41.67%
23019	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	兴东苑箱变1变压器	800	22.20%	0.22	0.22				-46.40%
23020	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线滕家台分支线011	200	38.93%	0	0		是	2026年12月	-26.63%
23021	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分10左12右20变台	400	39.30%	0.39	0.39				100.00%
23022	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干164变台	200	27.30%	0.27	0.27				-64.75%
23023	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分19右10变台	200	31.20%	0.31	0.31				-12.12%
23024	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站201配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2027年	-41.72%
23025	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大单南台1	200	0.00%	0	0				0.00%
23026	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年	-26.49%
23027	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	72.90%	1	1		是	2027年	-21.42%
23028	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线小齐东支10	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	35.85%
23029	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力西台分支线003	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-23.70%
23030	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干32变台	200	53.70%	0.54	0.54				-49.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23031	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左22公变	200	25.60%	0.26	0.26				-41.29%
23032	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站201变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-37.92%
23033	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23034	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站201间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年	-40.73%
23035	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站202变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-36.04%
23036	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干51公变	400	41.00%	0.41	0.41				-40.66%
23037	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支支线030	100	103.80%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-26.63%
23038	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左14公变	315	26.67%	0.27	0.27				-44.48%
23039	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期3变电站201	630	79.37%	0.79	0.79				-37.67%
23040	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南芦家台分支线002	50	77.40%	1	1		是	2026年12月	-47.07%
23041	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左16右5公变	315	81.27%	0.81	0.81	2024年7月			-22.60%
23042	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10左1变台	100	80.70%	0.81	0.81	2024年6月			-28.67%
23043	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔综合楼箱变1变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-46.43%
23044	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干75左6变台	200	23.78%	0.24	0.24				-38.47%
23045	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线43+1右1变台	400	12.00%	0.12	0.12				11.03%
23046	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站201配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2027年	-42.16%
23047	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站2变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年	-36.96%
23048	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干139变台	400	15.30%	0.15	0.15				-25.55%
23049	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝分37右1右12变台	200	31.65%	0.32	0.32				-28.94%
23050	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街干18右4左1变台	200	60.00%	0.60	0.60				-28.01%
23051	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十七号变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年	-44.35%
23052	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站201变压器	400	35.00%	0.35	0.35				-45.90%
23053	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线二牛八组台分支线002	400	96.20%	1	1	2024年9月	是	2026年6月	-18.11%
23054	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分29变台	200	17.40%	0.17	0.17				-34.95%
23055	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23056	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站202配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年	-42.29%
23057	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干45公变	315	51.11%	0.51	0.51				-42.74%
23058	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站201变压器	400	31.50%	0.32	0.32				-39.09%
23059	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年	-38.50%
23060	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干31公变	400	9.60%	0.10	0.10				-23.25%
23061	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十四号变电站1变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年	-43.63%
23062	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左9公变	315	21.59%	0.22	0.22				-28.34%
23063	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线9右1变台	400	3.60%	0.04	0.04				0.00%
23064	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站202变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-35.27%
23065	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左19公变	315	59.05%	0.59	0.59				-44.72%
23066	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线山东大棚台分支线008	50	34.80%	0	0		是	2026年12月	-74.49%
23067	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小齐台分支线003	100	39.75%	0	0		是	2026年12月	-30.40%
23068	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里6号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	4.44%
23069	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年	100.00%
23070	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干19变台	400	38.70%	0.39	0.39				-25.72%
23071	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左6公变	315	7.62%	0.08	0.08				-39.79%
23072	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线沈阳台分支线002	50	52.20%	1	1		是	2026年12月	-45.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23073	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线051	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-33.59%
23074	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达分支线058	100	70.80%	1	1		是	2026年12月	-31.92%
23075	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年	-35.66%
23076	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十二号变电站202配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年	-40.57%
23077	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学干22左25+2右1柱上变压器	250	47.36%	0.47	0.47				-23.76%
23078	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG 南塔干科学分6右2自维箱变配电变压器	630	7.11%	0.07	0.07				-43.93%
23079	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站201配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年	-36.21%
23080	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站2变压器	630	22.10%	0	0		是	2027年	-42.76%
23081	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十一号变电站201配电变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年	-43.13%
23082	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十一号变电站2号变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年	-51.70%
23083	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品7变电站201变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-42.09%
23084	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线049	100	52.00%	1	1				-20.56%
23085	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十三号变电站202配电变压器	500	32.64%	0	0		是	2027年	-42.05%
23086	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站202变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-39.26%
23087	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变1变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-43.56%
23088	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线三家子台分支线002	80	76.13%	1	1		是	2026年12月	-32.24%
23089	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期1变电站201	630	65.71%	0.66	0.66				-36.25%
23090	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左26公变	315	0.00%	0.00	0.00				-74.09%
23091	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品1变电站201变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-37.43%
23092	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	富民公务员箱变2变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-44.71%
23093	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2027年	-39.19%
23094	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线界力支线110	200	54.60%	1	1		是	2026年12月	-32.87%
23095	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单金家台分支线004	50	98.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-34.89%
23096	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干13右4变台	200	73.61%	1	1				-23.76%
23097	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分44变台	200	30.15%	0.30	0.30				-33.46%
23098	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干11右2公变	200	25.50%	0.26	0.26				-105.17%
23099	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线镇内分10右1变台	100	104.10%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-36.90%
23100	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十三号变电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2027年	-45.91%
23101	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干徐窝堡分2右4变台	200	29.60%	0.30	0.30				-29.85%
23102	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站201变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-38.03%
23103	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干36左4变台	200	71.55%	0.72	0.72				-29.50%
23104	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线下坎子台分支线008	50	99.00%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-33.58%
23105	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干粮库分10左+1左2变台	200	19.50%	0.20	0.20				1.51%
23106	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科技学校箱变1变压器	315	15.24%	0.15	0.15				-38.09%
23107	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站1号变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年	-38.45%
23108	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年	3.64%
23109	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	九英里3号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年	100.00%
23110	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	科学甲线科学干22左25公变	400	22.50%	0.23	0.23				-52.34%
23111	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品8变电站202变压器	400	33.50%	0.34	0.34				-26.97%
23112	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城39号变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年	-36.54%
23113	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品5变电站202变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-39.37%
23114	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十六号变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年	-45.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23115	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线孙家台分支线008	200	87.60%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-21.69%
23116	新民	金五台	金五台变716邱街线	金五台变716邱街线邱街线143变台	400	39.60%	0.40	0.40				-32.84%
23117	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期3变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23118	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十八号变电站2号变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年	-37.52%
23119	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站1号变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年	-33.44%
23120	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期2变电站201	630	72.70%	0.73	0.73				-40.36%
23121	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十九号变电站202配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2027年	-38.93%
23122	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	南塔干科学分50公变	100	88.00%	0.88	0.88	2025年5月			-78.90%
23123	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十五号变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年	-42.36%
23124	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线南郭家台分支线路012	100	98.25%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-32.40%
23125	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	YHG_南塔干科学分42左1南塔综合楼KB五洲箱变配电 变压器	400	38.40%	0.38	0.38				-52.73%
23126	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品4变电站201变压器	630	40.76%	0.41	0.41				-36.54%
23127	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线温家台分支线004	200	26.85%	0	0		是	2026年12月	-20.30%
23128	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	青年易居二期1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23129	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城三十号变电站202配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2027年	-38.16%
23130	沈河	万柳变	万柳变296科学甲线	沈空西箱变202间隔配电变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-44.64%
23131	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线刘家分支线042	100	43.50%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
23132	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品6变电站202变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-38.04%
23133	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十号变电站2号变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年	-42.10%
23134	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城十九号变电站2号变压器	800	25.88%	0	0		是	2027年	-35.08%
23135	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线110右3变台	200	33.20%	0.33	0.33				-38.04%
23136	康平	所口变	所口变76342所方线	所方线大齐支01	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	-22.47%
23137	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街线粮库分8变台	200	91.50%	1	1	2023年4月			-11.41%
23138	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品3变电站202变压器	400	28.50%	0.29	0.29				-32.65%
23139	新民	金五台	金五台变716邱街线	邱街干25左1变台	400	89.40%	0.89	0.89	2025年6月			-32.01%
23140	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线韩达台分支线005	50	67.20%	1	1		是	2026年12月	-62.98%
23141	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十八号变电站202配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年	-42.05%
23142	康平	所口变	所口变76342所方线	二牛线小单台分支线018	50	139.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-33.40%
23143	苏家屯	苏南变	苏南变60270凤城乙线	凤凰城二十二号变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2027年	-41.64%
23144	铁西	劝工变	劝工变20076欧尚线	欧尚一品2变电站201变压器	500	51.60%	0.52	0.52				-37.34%
23145	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分40变压器	200	110.40%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-39.12%
23146	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园5变电站202间隔配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-41.09%
23147	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右2变压器	400	45.60%	0	0		是	2025年12月	-21.23%
23148	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0.16	0.16				-32.17%
23149	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	2.70%	0.03	0.03				100.00%
23150	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支1加1变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	39.90%
23151	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站1配电变压器	400	36.80%	0.37	0.37				-42.40%
23152	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分70变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
23153	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期9箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	0.60	0.60				-16.05%
23154	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	假日风景泊寓小区箱式变电站2配电变压器	400	39.20%	0.39	0.39				-37.18%
23155	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	小微大潘南二台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23156	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线19右1+1	315	50.48%	1	1				-38.25%
23157	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站2号配电变压器.	630	47.62%	0	0		是	2027年12月	-41.14%
23158	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左29变台	200	41.60%	0.42	0.42				-62.00%
23159	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城3期2变电站201间隔配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
23160	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分4	400	77.40%	1	1				-41.01%
23161	和平	太原变	太原变056南七乙线	房兴园主变	200	24.40%	0	0				-41.48%
23162	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	东环雅居二期变电站201变压器	400	96.80%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-34.78%
23163	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期2变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23164	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期3变电站202间隔配电变压器	400	34.13%	0	0		是	2027年12月	-42.10%
23165	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站1号变压器	400	49.20%	0	0		是	2027年12月	-40.02%
23166	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左9变台	200	89.70%	0.90	0.90	2024年6月			-26.93%
23167	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右9	400	18.00%	0	0				-44.80%
23168	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分28右1变压器	100	32.00%	0	0		是	2025年12月	6.60%
23169	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分61右3变压器	315	62.98%	1	1		是	2025年12月	-48.98%
23170	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区3变电站201	800	24.30%	0.24	0.24			2027年12月	-45.08%
23171	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站1变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
23172	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6右5之1(西)	400	40.60%	0	0				-36.13%
23173	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城1号变电站1号变压器	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
23174	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左19变压器	315	70.35%	1	1		是	2025年12月	-51.48%
23175	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分67右3变压器	315	16.25%	0	0		是	2025年12月	-33.25%
23176	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区6变电站201	500	45.76%	0.46	0.46				-40.85%
23177	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分52变压器	315	24.38%	0	0		是	2025年12月	-54.36%
23178	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区4变电站201	500	78.72%	0.79	0.79				-42.09%
23179	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	22.20%	0.22	0.22				29.32%
23180	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分69左3变压器	315	72.38%	1	1		是	2025年12月	-37.53%
23181	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站1配电变压器	800	30.60%	0.31	0.31				-39.82%
23182	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城三期一变电站1号配电变压器	630	36.67%	0	0		是	2027年12月	-37.57%
23183	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	7.80%	0.08	0.08				100.00%
23184	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园3变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23185	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴隆堡商贸城1变电站1变压器	630	62.54%	0.63	0.63				-38.24%
23186	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分73右2变台	200	31.80%	0.32	0.32				-20.41%
23187	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左16变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-49.81%
23188	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左16变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-32.51%
23189	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分73变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-47.83%
23190	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器1	315	20.00%	0	0		是	2025年12月	-63.18%
23191	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城2号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-41.59%
23192	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站2变压器	500	31.68%	0.32	0.32				-37.12%
23193	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站3号高压柜2主变	500	16.32%	0	0				-34.95%
23194	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分7#	315	68.25%	1	1				-36.58%
23195	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左13变压器	315	58.10%	1	1				-42.61%
23196	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	0.33	0.33				-36.15%
23197	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线陈台分陈台照明支9左4右1变台	200	58.20%	0.58	0.58				-24.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23198	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期1变电站201间隔配电变压器	800	42.00%	0	0		是	2027年12月	-38.89%
23199	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				100.00%
23200	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4变压器	315	51.43%	1	1		是	2025年12月	-38.38%
23201	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分案家房支25右6变台	200	37.60%	0.38	0.38				-16.86%
23202	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场2号变电站2号变压器	400	25.20%	0	0		是	2027年12月	-40.00%
23203	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分75变压器	315	62.86%	1	1		是	2025年12月	-62.59%
23204	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分案家房支55右8变台	200	52.80%	0.53	0.53				-12.67%
23205	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期10箱式变电站1配电变压器	400	69.60%	0.70	0.70				-15.67%
23206	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站3号高压柜2主变	630	37.33%	0	0				-50.48%
23207	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支2变压器	315	60.70%	1	1		是	2025年12月	-54.36%
23208	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-38.15%
23209	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支6变压器	315	63.75%	1	1		是	2025年12月	-36.09%
23210	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右5变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-51.83%
23211	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-32.59%
23212	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	24.30%	0.24	0.24				32.87%
23213	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之3变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
23214	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左6变压器	250	78.72%	1	1		是	2025年12月	-47.99%
23215	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线51#	315	60.32%	1	1				-38.14%
23216	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园2变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23217	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤老干部1变压器	500	13.76%	0	0				-42.55%
23218	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支11变压器	315	43.68%	0	0		是	2025年12月	-47.35%
23219	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站3号高压柜2主变	500	16.00%	0	0				-56.16%
23220	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	29.70%	0.30	0.30				34.91%
23221	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆5号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	15.24%	0.15	0.15				100.00%
23222	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园4变电站202	630	21.90%	0.22	0.22				-44.10%
23223	和平	太原变	太原变056南七乙线	宜春3变电站2号高压柜1主变	630	34.29%	0	0				-49.84%
23224	和平	太原变	太原变056南七乙线	中兴乙线60#左4	200	10.50%	0	0				-24.31%
23225	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分12左2	315	20.63%	0	0				-40.42%
23226	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左1	200	76.50%	1	1				-38.11%
23227	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线集贤分6右5之1东变压器	400	76.75%	1	1				-33.69%
23228	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分15+1	200	60.50%	1	1				-43.09%
23229	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左12变压器	315	60.70%	1	1		是	2025年12月	-41.13%
23230	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分24左1变压器	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-75.48%
23231	和平	太原变	太原变056南七乙线	祥云家园变电站2号高压柜1主变	500	11.84%	0	0				-42.90%
23232	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城1号变电站2号变压器	800	24.00%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
23233	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干陈台分陈台照明支17+1左11变台	100	80.40%	0.80	0.80	2022年12月			-66.55%
23234	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期2箱式变电站2配电变压器	800	43.50%	0.44	0.44				-39.78%
23235	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线马户屯水田支4变台	400	38.40%	0.38	0.38				-13.94%
23236	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右2变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-46.27%
23237	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4之4变压器	100	58.20%	1	1		是	2025年12月	-4.12%
23238	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分57变压器	315	28.19%	0	0		是	2025年12月	-48.04%
23239	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区2变电站202	630	28.25%	0.28	0.28				-42.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23240	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左2右1变压器	315	67.30%	1	1		是	2025年12月	-44.92%
23241	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分15	315	55.24%	1	1				-39.36%
23242	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分12变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-36.63%
23243	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支55右11变压器	200	42.80%	0.43	0.43				-26.82%
23244	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分43变压器	200	52.00%	1	1		是	2025年12月	-45.91%
23245	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分20变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-53.20%
23246	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线家属楼分13左4变台	200	53.70%	0.54	0.54				-42.92%
23247	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分32变压器	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
23248	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分31右1变压器	315	13.02%	0	0		是	2025年12月	-81.31%
23249	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园5变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23250	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支25右12右4变台	100	16.40%	0.16	0.16				-77.43%
23251	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线123右1+1右2变台	100	49.80%	0.50	0.50				-24.87%
23252	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支9变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.83%
23253	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				20.52%
23254	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分4+1#	315	85.71%	1	1	2024年6月			-41.83%
23255	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园19楼变电站变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-39.65%
23256	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站2配电变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-39.59%
23257	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	21.90%	0.22	0.22				19.21%
23258	于洪	赵家变	10kV赵潘线47340	大潘变406大祝线大潘五日地	100	40.20%	0.40	0.40				-94.20%
23259	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站201	400	48.00%	0.48	0.48				-45.10%
23260	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左1变压器	315	85.59%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-33.98%
23261	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园4变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23262	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支16变压器	315	29.97%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
23263	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分27右2变压器	400	106.25%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	9.43%
23264	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城3期2变电站202间隔配电变压器	630	40.48%	0	0		是	2027年12月	-42.15%
23265	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	东环雅居变电站202	630	50.79%	0.51	0.51				-39.33%
23266	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分61右1变台	200	38.40%	0.38	0.38				2.59%
23267	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站2高压柜1主变	500	32.64%	0	0				-43.41%
23268	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期3变电站201间隔配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
23269	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	19.50%	0.20	0.20				25.30%
23270	和平	太原变	太原变056南七乙线	光复变电站3高压柜2主变	500	42.00%	0	0				-45.28%
23271	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期2变电站2变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
23272	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分25左1变压器	315	63.17%	1	1		是	2025年12月	-43.77%
23273	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左14变压器	315	24.38%	0	0				-35.97%
23274	和平	太原变	太原变056南七乙线	电业红星变电站2号高压柜1号主变	500	27.60%	0	0				-35.38%
23275	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区3变电站202	800	43.20%	0.43	0.43				-42.47%
23276	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线家属楼分13左5变台	200	47.85%	0.48	0.48				-52.48%
23277	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支3变压器	315	92.19%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-40.48%
23278	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分46变压器	315	38.86%	0	0				-28.45%
23279	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分19	630	16.51%	0	0				-45.68%
23280	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	博润文仕变电站202	400	0.00%	0.00	0.00			2028年12月	0.00%
23281	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				34.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23282	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分41变压器	250	91.20%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-39.39%
23283	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园3变电站201	630	33.65%	0.34	0.34				-42.06%
23284	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地线荒地分秦家房支37右4右15变台	100	18.00%	0.18	0.18				-143.57%
23285	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福线134右7变台	100	80.40%	0.80	0.80	2024年6月			-55.35%
23286	浑南	营盘	营盘变046营北线	江湾城2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-41.63%
23287	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	富家天下变电站202	630	45.40%	0.45	0.45				-42.62%
23288	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26右2柱上变压器	200	53.50%	1	1				-50.14%
23289	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4左2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-45.68%
23290	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23291	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支16变台	200	51.60%	0.52	0.52				-23.72%
23292	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右2变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-94.82%
23293	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分16	315	60.00%	1	1				-40.31%
23294	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站1配电变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-35.06%
23295	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分25右1变台	100	67.60%	0.68	0.68				-69.52%
23296	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉二区6变电站202	500	43.84%	0.44	0.44				-44.86%
23297	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分74变压器	315	64.76%	1	1		是	2025年12月	-46.94%
23298	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	查牛变706安福线安福线85+1变台	50	72.40%	1	1				-46.23%
23299	和平	太原变	太原变056南七乙线	YHG 胜利大街2变电站2号高压柜1主变配电变压器	630	18.54%	0	0				-43.32%
23300	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日风景一期1箱式变电站2配电变压器	800	30.90%	0.31	0.31				-40.26%
23301	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区2变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23302	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线安福屯分19右8变台	400	26.10%	0.26	0.26				-24.93%
23303	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分照明支8变台	200	36.30%	0.36	0.36				-30.81%
23304	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园6变电站201	500	31.04%	0.31	0.31				-48.77%
23305	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分6#右4	315	15.56%	0	0				-40.71%
23306	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分30右1变压器	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-53.48%
23307	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次1变压器柜1主变	630	60.57%	1	1				-42.16%
23308	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	东环雅居变电站201变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-46.09%
23309	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期4箱式变电站1配电变压器	800	56.63%	0.57	0.57				-36.29%
23310	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支10变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-70.96%
23311	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左3变压器	315	95.81%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-33.06%
23312	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	富家天下变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23313	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左7变压器	315	71.75%	1	1		是	2025年12月	-14.49%
23314	浑南	营盘	营盘变046营北线	钻石山广场1号变电站1号变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	-39.88%
23315	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日二期小区1箱式变电站1配电变压器	800	68.70%	0.69	0.69				-29.24%
23316	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区1变电站202	630	16.83%	0.17	0.17				-42.09%
23317	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	和平首府5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	40.80%	0.41	0.41				35.92%
23318	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	兴地甲线秦家房分10+1右1变台	400	3.90%	0.04	0.04				0.00%
23319	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4左8变压器	200	74.00%	1	1		是	2025年12月	-46.39%
23320	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期1变电站202间隔配电变压器	800	62.63%	1	1		是	2027年12月	-42.09%
23321	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	荒地干荒地分秦家房支37右4变台	200	48.40%	0.48	0.48				-30.02%
23322	和平	太原变	太原变056南七乙线	南七乙线26#右5	315	39.37%	0	0				-43.29%
23323	和平	太原变	太原变056南七乙线	胜利大街2变电站2号高压柜1主变	500	32.00%	0	0				-41.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23324	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	龙湖天曜2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	3.17%	0.03	0.03				0.00%
23325	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	7.50%	0.08	0.08				100.00%
23326	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左3变压器	400	28.21%	0	0				0.09%
23327	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳粉甲线艳粉干5变压器	400	46.50%	0.47	0.47				26.81%
23328	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分21右4右3变压器	315	16.00%	0	0				8.22%
23329	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支8变压器	315	55.37%	1	1		是	2025年12月	-43.37%
23330	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期7箱式变电站2配电变压器	800	45.00%	0.45	0.45				-37.39%
23331	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园1变电站202	630	26.03%	0.26	0.26				-42.71%
23332	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园2变电站202	630	29.84%	0.30	0.30				-37.23%
23333	和平	太原变	太原变056南七乙线	集贤分13左2	400	30.00%	0	0				-41.14%
23334	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	强大小区1变电站201	630	22.86%	0.23	0.23				-43.63%
23335	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分68右1变压器	200	55.50%	1	1		是	2025年12月	-46.72%
23336	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	爱心家园小区变电站201	630	34.60%	0.35	0.35				-44.37%
23337	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站2配电变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-35.59%
23338	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园6变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23339	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期8箱式变电站1配电变压器	800	40.50%	0.41	0.41				-37.07%
23340	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	艳路西小区变电站201	630	22.54%	0.23	0.23				-52.44%
23341	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期3箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-39.37%
23342	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左4加1变压器	315	52.32%	1	1		是	2025年12月	-43.24%
23343	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分19右1变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-50.29%
23344	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分49左2变压器	100	1.60%	0	0		是	2025年12月	-66.41%
23345	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城二期1变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
23346	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	御皇铭邸1变电站1变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-38.09%
23347	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支4变压器	315	19.68%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
23348	皇姑	方溪变	方溪变25370方科线	万科假日一期5箱式变电站2配电变压器	400	38.00%	0.38	0.38				-41.96%
23349	和平	太原变	太原变056南七乙线	太平里变电站一次2变压器柜2主变	630	28.95%	0	0				-39.87%
23350	苏家屯	曹仲变	曹仲变51348曹海甲线	中海领馆1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	12.60%	0.13	0.13				100.00%
23351	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	龙泉圣域1变电站2变压器	400	36.40%	0.36	0.36				-31.28%
23352	和平	太原变	太原变056南七乙线	和平分14+1	315	0.00%	0	0				0.00%
23353	新民	新兴变	新兴变16964兴地甲线	安福干安福屯水田分24左12变台	100	57.20%	0.57	0.57				-75.48%
23354	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分22左6变压器	400	24.75%	0	0		是	2025年12月	-56.16%
23355	浑南	营盘	营盘变046营北线	保利达江湾城四期2变电站201间隔配电变压器	400	61.60%	1	1		是	2025年12月	-38.93%
23356	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支13变压器	315	47.24%	0	0		是	2025年12月	-38.78%
23357	开发	金湖变	金湖变16658迎宾甲线	迎宾甲线迎宾干玉林分九星支5左2变压器	200	20.70%	0	0		是	2025年12月	-99.90%
23358	铁西	滑翔变	滑翔变20256滑图甲线	金硕园1变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23359	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-44.06%
23360	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站1号变压器	500	18.80%	0	0		是	2027年12月	-44.15%
23361	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房镇朱家房村治军农机公变台区	200	138.30%	1	1	2025年6月			100.00%
23362	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支32(松树A台)	50	102.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-33.00%
23363	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村17机井	100	60.40%	1	1		是	2025年11月	-49.27%
23364	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子4组照明	200	62.60%	0.63	0.63				-35.98%
23365	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分2左1公变	400	8.70%	0.09	0.09				-32.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23366	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务一沈阳市沈北新区戈子农牧养殖场	100	22.40%	0	0		是	2026年12月	0.86%
23367	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站1号变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-43.35%
23368	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄1号大棚	80	70.31%	1	1		是	2025年11月	-30.14%
23369	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干21变压器	315	14.98%	0.15	0.15				-45.42%
23370	沈北	清水变	清蒲线	10KV一站式清蒲线四环分大望支畜牧分支 14沈阳市沈北新区菩旺畜牧养殖场	200	24.00%	0	0				100.00%
23371	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线柳条西支1(柳条河B台)	315	34.67%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
23372	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子支77(树林子B台)	400	10.20%	0	0		是	2026年12月	-26.24%
23373	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金4组照明新	100	69.00%	0.69	0.69				0.00%
23374	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站1号变压器	630	11.43%	0	0		是	2027年12月	-37.19%
23375	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村3机井	100	31.80%	0	0		是	2025年11月	-54.84%
23376	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站201变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-41.61%
23377	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花中台照明（2020微）	200	88.00%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-37.98%
23378	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站201柜	500	25.20%	0	0		是	2027年12月	-63.66%
23379	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城5号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-42.23%
23380	沈北	清水变	清蒲线	王岗台C	200	49.50%	0	0		是	2026年12月	9.90%
23381	沈北	清水变	清蒲线	石山子A	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-35.05%
23382	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站1号变压器	500	24.80%	0	0		是	2027年12月	-36.11%
23383	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右10变压器	315	18.41%	0	0		是	2027年12月	-41.06%
23384	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	机电管理局变电站2号高压柜主变	315	43.05%	0.43	0.43				-45.64%
23385	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金8组照明	200	15.70%	0.16	0.16				-33.73%
23386	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站202变压器	500	21.76%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
23387	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花西台照明	200	35.80%	0	0		是	2025年11月	-21.97%
23388	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线貂貉	80	75.94%	1	1		是	2025年11月	-56.75%
23389	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	孙金3组（2022微）	100	58.80%	0.59	0.59				-40.34%
23390	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干12右4柱上变压器	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
23391	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	-44.29%
23392	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站2号变压器	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-40.38%
23393	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分17+1	315	45.08%	0.45	0.45				-25.90%
23394	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡长岗村晨阳生猪公变台区	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	100.00%
23395	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分11公变	400	24.45%	0	0				-54.68%
23396	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	鸣丽淡水鱼公变台	400	12.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
23397	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村照明二台	200	30.90%	0	0		是	2025年11月	-10.07%
23398	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线树林子村分支1(树林子A台)	315	26.54%	0	0		是	2026年12月	-39.59%
23399	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡东照明	400	21.56%	0	0		是	2025年11月	-34.05%
23400	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分3	315	40.00%	0.40	0.40				-44.89%
23401	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站2号变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	-44.22%
23402	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中大厦自维1配电变压器	800	10.50%	0.11	0.11				-37.08%
23403	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线孙家分04(孙家综合台)	80	40.13%	0	0		是	2026年12月	-39.80%
23404	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子10组照明支24	400	45.75%	0.46	0.46				-24.42%
23405	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡中台（2020微）	400	67.35%	1	1		是	2025年11月	-30.31%
23406	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金6组照明	200	41.20%	0.41	0.41				-34.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23407	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城14号变电站2号变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-38.86%
23408	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期1箱变202间隔配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-21.36%
23409	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线马家照明	100	124.80%	1	1	2023年2月	是	2025年11月	-34.91%
23410	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期3箱变202配电变压器	630	11.11%	0.11	0.11				61.45%
23411	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分46(一站式)	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.93%
23412	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分11+1	315	58.29%	0.58	0.58				-39.42%
23413	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站201变压器	630	53.33%	1	1		是	2028年12月	-42.92%
23414	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	保利紫云小区变电站201间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2028年12月	72.81%
23415	沈北	清水变	清蒲线	柳条河C台新增	315	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.16%
23416	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪线于洪干29右1变压器	200	7.80%	0	0		是	2028年12月	-29.11%
23417	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站1变压器	800	62.25%	1	1		是	2028年12月	-44.25%
23418	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村5机井	200	48.00%	0	0		是	2025年11月	-49.25%
23419	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线马家村支05(马家村B台)	200	51.90%	1	1				-36.65%
23420	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城6号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是		-40.71%
23421	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园2变电站1变压器	800	39.38%	0	0		是	2026年12月	-31.40%
23422	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井2组照明(微)	200	36.98%	0.37	0.37				-34.17%
23423	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡大棚	80	44.50%	0	0		是	2025年11月	-33.80%
23424	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线王岗台分支5(王岗台B台)	400	30.90%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
23425	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分21	315	21.59%	0.22	0.22				-76.07%
23426	沈北	清水变	清蒲线	沈阳丰饶养殖厂(一站式)	100	11.70%	0	0		是	2026年12月	-51.92%
23427	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子3组(2022微)新	200	111.00%	1	1	2025年6月			0.00%
23428	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分12左1公变	200	52.80%	0.53	0.53				-39.91%
23429	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	印务中心住宅主变	500	20.00%	0.20	0.20				-45.86%
23430	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城2号变电站2号变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
23431	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期3箱变202间隔配电变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-18.62%
23432	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村16机井	100	46.00%	0	0		是	2025年11月	-45.89%
23433	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-38.72%
23434	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分67(汪千村综合台)	200	48.30%	0	0		是	2026年12月	-30.44%
23435	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左6公变	500	45.28%	0.45	0.45				-55.03%
23436	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄照明	400	22.60%	0	0		是	2025年11月	-26.86%
23437	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站1号变压器	630	13.02%	0	0		是	2027年12月	-45.91%
23438	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线蒿甸子村支05(蒿甸子综合台)	200	64.80%	1	1		是	2026年12月	-39.68%
23439	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村1机井	100	23.60%	0	0		是	2025年11月	-74.75%
23440	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分28公变	200	46.80%	0.47	0.47				-47.23%
23441	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干36右1公变	315	26.67%	0.27	0.27				-45.87%
23442	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区鹏达发展建材经销处-清蒲干柳条河分37	200	30.60%	0	0		是	2026年12月	26.47%
23443	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-32.84%
23444	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房11组照明(微)	400	40.25%	0.40	0.40				-35.51%
23445	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井8组照明	200	47.40%	0.47	0.47				-51.54%
23446	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花七组(2022微)	315	38.29%	0	0		是	2025年11月	-44.84%
23447	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦2变压器	500	52.16%	0.52	0.52				-41.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23448	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分10公变	400	31.50%	0.32	0.32				-45.69%
23449	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	重工街8变电站201柜	500	0.00%	0	0				-633.33%
23450	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-43.96%
23451	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合二台	400	27.30%	0	0		是	2025年11月	-12.61%
23452	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园1变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23453	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23454	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子综合一台(微)	400	45.00%	0.45	0.45				8.18%
23455	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	华发加压站201配电变压器	250	28.00%	0	0		是	2028年12月	49.86%
23456	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	香槟橙郡小区变电站201间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2028年12月	-38.22%
23457	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村4机井	100	54.80%	1	1		是	2026年12月	-60.75%
23458	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村9机井	50	74.40%	1	1		是	2026年12月	-61.06%
23459	沈北	清水变	清蒲线	清水变清蒲干汪千分蒿甸子工业支1+1杆(一站式)	250	42.56%	0	0		是	2026年12月	-34.26%
23460	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干测绘分20公变	320	55.94%	0.56	0.56				-39.24%
23461	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房深井子村鑫玉畜牧养殖公变台区	200	6.00%	0.06	0.06				0.00%
23462	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期2箱变202配电变压器	630	18.41%	0.18	0.18				15.62%
23463	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井子1组照明	500	75.91%	1	1		是	2026年12月	-31.36%
23464	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右3	315	7.62%	0	0		是	2026年12月	-47.71%
23465	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站2号变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
23466	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右6	315	18.10%	0	0		是	2026年12月	-44.87%
23467	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村18机井	200	60.30%	1	1		是	2025年11月	-17.99%
23468	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园3变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23469	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村综合一台(微)	200	34.95%	0	0		是	2025年11月	-21.72%
23470	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村2机井	100	79.00%	1	1		是	2025年11月	-30.35%
23471	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金1组照明	200	49.80%	0.50	0.50				-22.46%
23472	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花韩玉辉畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23473	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金7组照明	200	26.70%	0.27	0.27				-37.05%
23474	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城15号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	-40.19%
23475	沈北	清水变	清蒲线	新岗村	400	58.80%	1	1				-39.57%
23476	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右11变压器	315	26.03%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
23477	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花6组	50	63.90%	1	1		是	2025年11月	-44.77%
23478	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线石山子北分支2(石山子B台)	400	56.40%	1	1		是	2026年12月	-36.68%
23479	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城7号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是	2027年12月	-43.31%
23480	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-41.64%
23481	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干33公变	200	99%	1	1	2024年6月			-55.08%
23482	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城4号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-41.74%
23483	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组分台	315	23.24%	0.23	0.23				18.20%
23484	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金2组照明	200	28.60%	0.29	0.29				-28.99%
23485	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北乙线方北干19公变	315	46.98%	0.47	0.47				-41.96%
23486	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线松树支14(松树B台)	50	70%	1	1				-28.48%
23487	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村8机井	50	73.60%	1	1		是	2025年11月	-52.62%
23488	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花村台	200	71.40%	1	1		是	2025年11月	-63.37%
23489	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子分18(邱家坟综合台)	100	51.90%	1	1				-33.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23490	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线四家子支19(四家子综合台)	50	41.60%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
23491	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线小区	200	49.40%	0.49	0.49				-48.49%
23492	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站1号变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
23493	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干32左10公变	900	1.73%	0.02	0.02				-228.15%
23494	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	福日安居小区变电站201间隔配电变压器	315	17.90%	0	0		是	2028年12月	5.18%
23495	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干27公变	315	49.14%	0.49	0.49				-43.99%
23496	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城12号变电站2号变压器	630	12.06%	0	0		是	2027年12月	100.00%
23497	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村10机井	100	76.80%	1	1		是	2025年11月	-80.17%
23498	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线阻燃支08	315	85.71%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-22.23%
23499	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站1号变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
23500	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花毅泽畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23501	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	金豪大厦1变压器	500	12.16%	0.12	0.12				-31.62%
23502	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳信顺通绿色农业发展公司-清蒲干信顺通支1	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
23503	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花年强畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23504	沈北	清水变	清蒲线	汪千综合台	400	15.23%	0	0		是	2026年12月	-117.98%
23505	沈北	清水变	清蒲线	一站式-沈阳市沈北新区荷花湖养鱼池	200	3.75%	0	0		是	2026年12月	9.84%
23506	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宋金山畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23507	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线大望村支1(大望A台)	160	49.50%	0	0		是	2026年12月	-49.67%
23508	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	绍成淡水鱼养殖公变台	400	8.40%	0	0		是	2025年11月	67.60%
23509	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线深井9组照明新	200	38.40%	0.38	0.38				0.00%
23510	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和大三期1箱变202配电变压器	400	4.20%	0.04	0.04				50.23%
23511	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干22+1变压器	400	105.00%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-44.06%
23512	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园1变电站202柜	500	27.20%	0	0		是	2028年12月	-25.66%
23513	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中自维YHG	1000	15.60%	0.16	0.16				-40.80%
23514	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中1主变	400	35.00%	0.35	0.35				-39.23%
23515	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	马家照明综合(2022微)	200	17.10%	0	0		是	2025年11月	11.00%
23516	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干6右4	200	81.60%	1	1	2024年6月	是	2028年12月	-37.38%
23517	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线汪千分21(马家村A台)	50	73.56%	1	1		是	2026年12月	-43.15%
23518	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干28左2	50	86.40%	1	1	2024年6月	是	2028年12月	-26.83%
23519	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左6-1	315	40.00%	0	0		是	2028年12月	-39.89%
23520	沈河	方家变	方家变664方北乙线	佳和新城大二期2箱变202间隔配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-47.54%
23521	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花成圆畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23522	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园4变电站201变压器	500	42.56%	0	0		是	2028年12月	-45.05%
23523	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城13号变电站1号变压器	630	56.19%	1	1		是	2027年12月	-42.86%
23524	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务-沈阳市沈北新区马刚乡柳条河聚友食杂店	200	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.93%
23525	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干15左62	315	69.84%	1	1		是	2028年12月	-46.27%
23526	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小黄2号大棚	80	54.75%	1	1		是	2025年11月	-44.46%
23527	沈北	清水变	清蒲线	一站式服务-沈阳市沈北新区福德蛋鸡养殖场	100	54.75%	1	1		是	2026年12月	12.13%
23528	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花宣美畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23529	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干29右1+1	315	11.43%	0	0		是	2028年12月	-100.15%
23530	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	光荣分18+1	400	77.20%	0.77	0.77				-45.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23531	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城8号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-38.05%
23532	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗北台照明	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-34.12%
23533	沈北	清水变	清蒲线	右分4台区（清洁能源）	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
23534	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	牛心屯小区变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-44.65%
23535	沈北	清水变	清蒲线	清蒲干崔公分阻燃支1（一站式）	400	55.00%	1	1		是	2026年12月	-50.76%
23536	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	黄旗堡村7机井	50	60.80%	1	1		是	2025年11月	-64.26%
23537	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城9号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
23538	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	朱家房变072深井子线孙金5组照明	50	79.60%	0.80	0.80				-46.50%
23539	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城10号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.17%
23540	沈河	方家变	方家变664方北乙线	方北干6公变	400	59.40%	0.59	0.59				-39.15%
23541	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	凯荣国际花园2变电站201柜	500	34.40%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
23542	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线黄旗堡南台	400	46.50%	0	0		是	2025年11月	-29.09%
23543	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干33右8右1变压器	315	6.98%	0	0		是	2028年12月	-47.20%
23544	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城1号变电站2号变压器	500	24.00%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
23545	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线电井支01（柳条河A台）	400	31.13%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
23546	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	小莲花村综合一台	400	89.40%	1	1	2024年9月			-50.53%
23547	辽中	朱家房	朱家房变1072深井子线	深井子5组（2022微）	200	47.20%	0.47	0.47				-37.01%
23548	铁西	齐贤变	齐贤变55450海兴线	海兴花园5变电站202变压器	500	20.48%	0	0		是	2026年12月	-48.96%
23549	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线崔公分95（大望B台）	50	30.30%	0	0		是	2026年12月	-33.02%
23550	沈北	朱尔变	朱尔变74380江森线	捷众干47杆（一站式）	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-35.15%
23551	沈北	清水变	清蒲线	清水台变656清蒲线尖台子村支5（尖台子综合台）	200	38.50%	0	0				-27.67%
23552	沈北	清水变	清蒲线	阎友棋变压器（一站式）	200	0.00%	0	0				0.00%
23553	和平	马路湾	马路湾变674马南甲线	富中2主变	400	17.40%	0.17	0.17				-39.97%
23554	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
23555	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	潘家堡变105红旗线小莲花二组	160	41.00%	0	0		是	2025年11月	-43.66%
23556	铁西	肇工变	肇工变10168于洪线	于洪干232	400	35.75%	0	0		是	2028年12月	-44.11%
23557	辽中	潘家堡	潘家堡变1107红旗线	红旗线小莲花汪荣光畜牧公变台区	400	0.00%	0	0				0.00%
23558	浑南	榆树变	榆树变868榆下甲线	世纪新城3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-40.10%
23559	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室202配电变压器	1000	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23560	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	和平干1箱变（单）	400	2.70%	0.03	0.03				-40.53%
23561	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站201柜	400	46.00%	0	0		是	2026年12月	-41.88%
23562	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
23563	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园4局维201配电变压器	630	87.62%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-34.00%
23564	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23565	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区3变电站201柜	630	141.33%	1	1	2024年9月	是	2028年12月	-40.12%
23566	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干3	200	12.90%	0	0		是	2028年12月	-35.25%
23567	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变1号变	630	24.76%	0.25	0.25				-42.50%
23568	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分3变压器	315	35.24%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
23569	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城北区一、二期61号变压器	630	72.38%	1	1		是	2026年12月	-24.19%
23570	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦3局维变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	12.12%
23571	于洪	东民变	东专线	小微五金园	200	6.90%	0.07	0.07				-12.97%
23572	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园南区2期1箱变配电变压器	400	45.38%	0	0		是	2026年12月	-39.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23573	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2028年12月	-43.59%
23574	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站202间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2028年12月	-41.46%
23575	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站202间隔配电变压器	800	36.00%	0	0		是	2028年12月	-41.50%
23576	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维201配电变压器	630	55.71%	1	1		是	2026年12月	-31.26%
23577	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区6变电站202柜	315	65.40%	1	1		是	2028年12月	-43.74%
23578	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维201配电变压器	630	57.62%	1	1		是	2026年12月	-36.99%
23579	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变2号变	630	13.65%	0.14	0.14				-41.82%
23580	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左6柱上变压器	315	21.90%	0.22	0.22				-66.63%
23581	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农七分35+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2028年12月	-20.40%
23582	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭1箱变2号变	630	21.59%	0.22	0.22				-45.29%
23583	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区1变202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-30.12%
23584	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦2局维变电站202配电变压器	800	52.50%	1	1		是	2026年12月	7.79%
23585	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变201	500	83.60%	1	1	2024年9月	是	2028年12月	-34.39%
23586	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站1箱变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-13.82%
23587	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	延河新居箱式变电站1配电变压器	400	8.70%	0.09	0.09				8.68%
23588	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23589	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站201柜	315	85.71%	1	1	2024年9月	是	2028年12月	-42.91%
23590	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园1号变电站2号配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2027年12月	-4.72%
23591	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农专B右2	315	40.38%	0	0		是	2028年12月	-43.64%
23592	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维202配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-23.32%
23593	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园3局维202配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-35.36%
23594	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园2局维202配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-33.00%
23595	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区1变电站202柜	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-45.10%
23596	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园2号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	54.99%
23597	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城东区2变202配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2026年12月	-14.58%
23598	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分12左2柱上变压器	315	16.83%	0.17	0.17				-50.05%
23599	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街7变电站201柜	500	3.52%	0	0		是	2028年12月	-45.58%
23600	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	红豆杉花园1局维201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
23601	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园2号变电站2号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-17.64%
23602	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右2柱上变压器	400	56.50%	0.57	0.57				-43.83%
23603	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	中金和悦1局维变电站202配电变压器	800	87.90%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	6.08%
23604	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站2变压器配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
23605	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分25	250	38.40%	0	0		是	2028年12月	-81.82%
23606	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光2变电站2变压器	630	7.30%	0	0		是	2028年12月	50.82%
23607	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城四季嘉园1号变电站201间隔配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	24.77%
23608	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	碧桂园御时光1变电站2变压器	630	29.84%	0	0		是	2028年12月	63.42%
23609	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园2变电站2号配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2027年12月	-13.39%
23610	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村7配电室201配电变压器	1000	21.60%	0	0		是	2028年12月	-50.75%
23611	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区2变电站201间隔配电变压器	800	40.88%	0	0		是	2026年12月	-42.93%
23612	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分9右1柱上变压器	250	64.32%	0.64	0.64				-41.05%
23613	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站1变压器配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2026年12月	-41.79%
23614	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农专线农村干农八分4	400	51.30%	1	1		是	2027年12月	-42.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23615	大东	沈海变	沈海变80372东望乙线	东望乙线和平干好利来分2左1柱上变压器	200	78.60%	0.79	0.79				-24.68%
23616	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	LS_沈阳市碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园太阳城北区一/二期)配电变压器	500	85.92%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-41.28%
23617	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	圣芳庭2箱变1号变	630	20.32%	0.20	0.20				-41.07%
23618	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变201配电变压器	630	31.90%	0	0		是	2026年12月	-34.14%
23619	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区2变电站2变压器配电变压器	630	33.90%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
23620	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农八分6	400	66.75%	1	1		是	2028年12月	-49.83%
23621	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园1变电站202柜变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23622	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	东北区1开闭站2箱变202配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-30.84%
23623	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区1配电室202间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2028年12月	14.75%
23624	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区8变电站202柜	315	69.21%	1	1		是	2028年12月	-41.80%
23625	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江变252怒含线怒水分15柱上变压器	200	73.80%	0.74	0.74				-33.77%
23626	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变1号变	630	39.05%	0.39	0.39				-40.07%
23627	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城丽景嘉园1变电站2号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	-18.85%
23628	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	锦绣园2变电站201柜	400	41.50%	0	0		是	2028年12月	-37.38%
23629	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	龙湖椿山小区2配电室202间隔配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2028年12月	17.36%
23630	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村5土建变202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
23631	皇姑	怒江变	怒江变8248怒含甲线	怒江小区箱变2号变	630	42.86%	0.43	0.43				-48.97%
23632	沈北	孝信变	孝信变25584孝盛线	碧桂园太阳城西南区1变电站1变压器配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
23633	浑南	新南变	新南042新景线	华发新城鸿景嘉园3号变电站2号配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2027年12月	-14.50%
23634	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分46	250	22.40%	0	0		是	2028年12月	-55.97%
23635	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	鑫丰御景庭小区1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2028年12月	-40.29%
23636	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农八分7之1柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2028年12月	-39.91%
23637	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	重工街6变电站201柜	500	49.28%	0	0		是	2028年12月	-45.51%
23638	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	农村干农七分26右2	250	8.00%	0	0		是	2028年12月	-44.37%
23639	铁西	肇工变	肇工变10154农专线	于洪新村小区2变电站201柜	800	114.00%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-36.91%
23640	于洪	东民变	东专线	小微东专线44台	400	61.80%	0.62	0.62				100.00%
23641	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分苇子沟支江岗子支18变台	100	49.05%	0	0		是	2025年12月	-56.30%
23642	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
23643	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支25变台	200	12.30%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
23644	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分2左4变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-30.67%
23645	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干86	200	66.00%	1	1		是	2026年12月	-40.61%
23646	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右7变台	400	6.90%	0	0		是	2025年12月	-51.35%
23647	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-40.74%
23648	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分42左19变台	160	44.89%	0	0				-27.45%
23649	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-40.23%
23650	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分6右5右4变台	200	35.10%	0	0		是	2025年12月	11.80%
23651	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-42.39%
23652	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分小于窝卜支34变台	80	48.63%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
23653	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变1变压器	630	33.52%	0	0				-42.26%
23654	沈河	青年变	青年变372青寺线	广东发展银行自维箱变变压器	100	14.00%	0	0		是	2026年12月	5.76%
23655	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分7左3变台	200	30.60%	0	0		是	2025年12月	-48.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23656	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城6号变电站1变压器	800	51.60%	1	1				-41.90%
23657	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23658	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右2左8变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	78.03%
23659	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路电厂小区变电站201	500	28.16%	0	0		是	2027年12月	-42.45%
23660	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分163左2变台	100	65.30%	1	1		是	2025年12月	-34.84%
23661	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左6左5右1	250	0.00%	0	0		是	2027年12月	-124.84%
23662	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分78左7变台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	9.45%
23663	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支55左7变台	200	10.20%	0	0				100.00%
23664	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支110变台	200	48.30%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
23665	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站201间隔配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-41.01%
23666	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左5变台	200	23.40%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
23667	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14左9变台	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-12.14%
23668	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变2变压器	630	31.49%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
23669	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-43.28%
23670	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司1箱变考核表（龙江鑫都）	630	23.17%	0.23	0.23				-44.04%
23671	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线17右3变台	250	92.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	9.54%
23672	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站2变压器	630	20.00%	0	0				-40.88%
23673	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房1变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-41.80%
23674	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居3变电站1变压器	630	28.19%	0.28	0.28				-43.16%
23675	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区1局维变电站201配电变压器	400	19.60%	0.20	0.20				100.00%
23676	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分227变台	400	8.55%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
23677	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支42变台	200	12.80%	0	0		是	2025年12月	-50.43%
23678	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站2配电变压器	315	45.08%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
23679	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左13变台	200	24.20%	0	0		是	2025年12月	-40.33%
23680	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分111+1左9变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	25.00%
23681	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城7号变电站1变压器	800	39.38%	0	0				-39.81%
23682	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干3左5变台	200	42.60%	0	0		是	2025年12月	-35.65%
23683	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分18右8变台	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	7.08%
23684	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干工校分8+1公变	315	76.19%	1	1		是	2026年12月	-50.20%
23685	沈河	青年变	青年变372青寺线	临园箱变1变压器	630	27.68%	0	0				-38.67%
23686	沈河	青年变	青年变372青寺线	万寿干72+1公变	315	59.37%	1	1		是	2026年12月	5.89%
23687	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分八家子支67变台	400	20.40%	0	0				-49.12%
23688	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分213左4变台	200	21.90%	0	0		是	2025年12月	13.20%
23689	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左19右6变台	400	30.90%	0	0				-36.47%
23690	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司3箱变考核表（龙江鑫都）	630	48.25%	0.48	0.48				-25.27%
23691	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑3变电站2变压器	630	25.90%	0	0		是	2028年12月	-41.98%
23692	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右28变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-28.58%
23693	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干83	315	12.06%	0	0		是	2028年12月	-44.64%
23694	沈河	青年变	青年变372青寺线	宏达广昌箱变1变压器	630	24.89%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
23695	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支40变台	200	19.70%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
23696	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分2左3左1变台	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	10.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23697	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分门支125变台	400	146.10%	1	1	2022年12月			-32.82%
23698	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分12右6变台	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-32.99%
23699	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城3号变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-47.90%
23700	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支71右26右1变台	200	18.00%	0	0				100.00%
23701	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站2号变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
23702	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居1变电站1变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-41.69%
23703	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支85变台	200	10.30%	0	0		是	2025年12月	-31.82%
23704	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城1号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-44.77%
23705	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110右11变台	200	58.80%	1	1		是	2025年12月	-28.87%
23706	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-42.24%
23707	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场三期变电站1变压器	630	56.76%	1	1		是	2027年12月	-28.41%
23708	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支38变台	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-66.63%
23709	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城4号变电站2变压器	500	35.20%	0	0				-41.87%
23710	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站2变压器	400	40.00%	0	0		是	2026年12月	-40.34%
23711	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	星光小区202变压器	400	42.00%	0	0		是	2028年12月	-44.20%
23712	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站2变压器	500	14.40%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
23713	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线10变台	400	62.50%	1	1				-39.94%
23714	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干78左1公变	315	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
23715	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左7变台	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-42.51%
23716	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干68	315	36.51%	0	0		是	2028年12月	-29.48%
23717	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城13号变电站1变压器	630	24.76%	0	0				-44.76%
23718	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分52左5变台	50	79.20%	1	1		是	2025年12月	-33.68%
23719	于洪	高明变	高张线	馨韵雅居2变电站1变压器	630	49.90%	0.50	0.50				-40.85%
23720	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站202间隔配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-43.24%
23721	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干68+1公变	315	63.81%	1	1		是	2026年12月	-41.25%
23722	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期2变电站202间隔配电变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-42.12%
23723	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干97公变	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
23724	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变370青军线万寿干69公变	315	38.73%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
23725	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-53.80%
23726	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线谢家分204变台	400	43.88%	0	0				-33.23%
23727	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园2箱变2变压器	630	53.84%	1	1				-40.76%
23728	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站1变压器	630	25.71%	0	0				-48.65%
23729	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	YHG_沈阳昱宽房地产开发有限公司2箱考核表（龙江鑫都）	630	68.25%	0.68	0.68				-42.61%
23730	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干77公变	400	61.25%	1	1		是	2026年12月	-50.94%
23731	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城5号变电站1变压器	630	26.98%	0	0				-36.69%
23732	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干94公变	400	65.00%	1	1		是	2026年12月	-37.97%
23733	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站2变压器	315	49.52%	0	0				-45.83%
23734	于洪	高明变	高张线	小微蜡化二号路1号台	400	10.30%	0.10	0.10				99.23%
23735	于洪	高明变	高张线	和谐3期1站房2变压器	630	49.27%	0.49	0.49				-26.24%
23736	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干95公变	315	23.81%	0	0		是	2026年12月	-42.89%
23737	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	亿嘉首府小区2局维变电站201配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23738	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分八家子支56变台	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-29.23%
23739	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分157左3变台	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	12.39%
23740	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	沈北新区韩江山烤肉(一站式)	200	48.60%	0.49	0.49				0.00%
23741	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分34变台	50	112.17%	1	1	2022年12月			-44.03%
23742	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线万寿干76右2公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-45.30%
23743	于洪	高明变	高张线	和谐3期4站房1变压器	630	34.79%	0.35	0.35				-42.74%
23744	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分166变台	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	-35.03%
23745	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城8号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-41.27%
23746	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房2变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-40.81%
23747	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分6左7变台	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-42.03%
23748	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分110左18右4变台	400	96.00%	1	1	2025年6月			-35.56%
23749	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线18变台	400	92.40%	1	1	2025年6月			-37.68%
23750	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	明天广场六期1变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
23751	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场四期变电站1配电变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
23752	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分14左8变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	3.38%
23753	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干辛家分110右5变台	200	35.70%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
23754	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
23755	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑4变电站1变压器	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-44.16%
23756	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变1变压器	400	38.00%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
23757	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干大柳分6右5变台	200	56.40%	1	1		是	2025年12月	-59.27%
23758	沈河	青年变	青年变372青寺线	晓然里1箱变2变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-40.52%
23759	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				193.42%
23760	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分110变台	200	25.15%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
23761	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左3	200	42.60%	0	0		是	2027年12月	-44.49%
23762	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城14号变电站1变压器	315	55.87%	1	1				-46.34%
23763	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城10号变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-40.95%
23764	于洪	高明变	高张线	和谐3期3站房1变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-43.11%
23765	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分28右6变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-35.45%
23766	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产2箱变1变压器(备)	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23767	于洪	高明变	高张线	和谐3期2站房1变压器	630	21.84%	0.22	0.22				-42.77%
23768	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城12号变电站2变压器	630	19.68%	0	0				-41.90%
23769	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	一站式-沈阳市锻压机械厂-特动线20	200	6.90%	0.07	0.07				100.00%
23770	沈河	青年变	青年变372青寺线	太和公寓箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-34.80%
23771	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	军友房地产1箱变1变压器(备)	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23772	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分台门支18左3变台	400	9.25%	0	0		是	2025年12月	-31.88%
23773	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分兴隆山支30左4变台	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
23774	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	卫工佳苑5变电站1变压器	500	36.00%	0	0		是	2028年12月	-45.84%
23775	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6+2公变	200	65.20%	1	1		是	2026年12月	-47.05%
23776	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	动轴支27左分支03	315	50.16%	0.50	0.50				-39.44%
23777	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干64	315	52.06%	1	1		是	2028年12月	-40.46%
23778	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城11号变电站2变压器	630	39.62%	0	0				-35.85%
23779	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分217右7变台	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-42.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23780	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分218左3变台	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	31.63%
23781	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左5	315	37.14%	0	0		是	2028年12月	-43.13%
23782	沈河	青年变	青年变372青寺线	桃园1变电站1变压器	400	65.60%	1	1		是	2026年12月	-38.97%
23783	沈河	青年变	青年变372青寺线	旭辉峰尚配变站202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
23784	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城9号变电站2变压器	630	55.87%	1	1				-44.00%
23785	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干54	315	96.19%	1	1	2022年12月			-42.20%
23786	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干60左8	250	68.40%	1	1		是	2028年12月	-43.51%
23787	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分237变台	400	57.90%	1	1				-37.01%
23788	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支16+1左5变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-23.20%
23789	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分126右5变台	200	26.05%	0	0		是	2025年12月	-34.30%
23790	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分台门支103右6变台	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	51.04%
23791	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线大柳分15右1变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
23792	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	新村干62	250	3.52%	0	0		是	2028年12月	-89.93%
23793	沈河	青年变	青年变372青寺线	青年变372青寺线青寺线万寿干工校分6公变	315	23.17%	0	0		是	2026年12月	-52.60%
23794	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	大柳变903吴屯线吴屯线辛家分兴隆山支10右6变台	200	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.54%
23795	于洪	高明变	高张线	小微兰张1号台	200	75.60%	0.76	0.76				-5.72%
23796	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线74右14右14变台	200	52.20%	1	1		是	2025年12月	-28.66%
23797	苏家屯	夹河变	夹河变50756万城甲线	万科城2号变电站2变压器	630	53.65%	1	1				-47.23%
23798	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线辛家分109右1变台	200	37.25%	0	0		是	2025年12月	-7.08%
23799	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87变压器	315	71.11%	1	1		是	2028年12月	-44.79%
23800	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯干谢家分69左7右9变台	400	11.30%	0	0		是	2025年12月	-5.02%
23801	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	华策书苑箱变配电变压器1公变	400	21.60%	0	0		是	2028年12月	-49.65%
23802	新民	大柳变	大柳变31840吴屯线	吴屯线谢家分苇子沟支姜岗子支21+1右8变台	400	20.10%	0	0				0.00%
23803	浑南	榆树变	榆树变886榆信线	万科明天广场五期变电站1号变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-44.69%
23804	铁西	齐贤变	齐贤变55468九路乙线	九路乙线新村干87加1变压器	250	77.12%	1	1		是	2028年12月	-42.05%
23805	沈北	王驿变	王驿变73846特动线	龙江鑫都2箱变考核表201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23806	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右18右7柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-23.02%
23807	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右11柱上变压器	100	31.80%	0	0		是	2025年12月	-70.46%
23808	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅8箱变2变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-39.89%
23809	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分11柱上变压器	315	37.46%	0	0		是	2025年12月	-29.36%
23810	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区6变电站1变压器	800	39.00%	0.39	0.39				100.00%
23811	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区2变电站1变压器	800	50.70%	0.51	0.51				28.30%
23812	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分41+1之1柱上变压器	315	69.21%	1	1		是	2025年12月	-53.77%
23813	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区1变电站1变压器	800	65.40%	0.65	0.65				20.02%
23814	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期1箱变1变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-20.45%
23815	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	20.10%	0	0				9.47%
23816	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅4箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-35.43%
23817	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-44.04%
23818	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分44右1之1柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-707.76%
23819	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变202间隔配电变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-38.56%
23820	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期4箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-23.13%
23821	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分16柱上变压器	315	67.94%	1	1		是	2025年12月	-25.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23822	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-36.76%
23823	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期1箱变201间隔配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-32.54%
23824	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期3箱变1变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-24.86%
23825	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变1变压器	630	4.76%	0.05	0.05				-221.97%
23826	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房1箱变202间隔配电变压器	630	33.14%	0.33	0.33				-39.95%
23827	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干16左3柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-46.28%
23828	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分8柱上变压器	315	68.57%	1	1		是	2025年12月	-43.40%
23829	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期2箱变1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-24.11%
23830	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分17柱上变压器	315	86.67%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.08%
23831	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分6右7柱上变压器	315	95.56%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-37.43%
23832	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右3柱上变压器	200	53.20%	1	1		是	2025年12月	-98.20%
23833	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅2箱变1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-41.94%
23834	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变202间隔配电变压器	630	6.10%	0.06	0.06				-74.65%
23835	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分19右4加1左5右1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-71.44%
23836	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	30.16%	0	0				5.79%
23837	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区5变电站1变压器	630	6.67%	0.07	0.07				100.00%
23838	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右8柱上变压器	315	4.44%	0	0		是	2025年12月	-29.32%
23839	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	80.70%	1	1	2024年9月			29.41%
23840	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅1箱变201间隔配电变压器	400	11.20%	0.11	0.11				-36.75%
23841	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分40+1-1柱上变压器	200	69.30%	1	1		是	2025年12月	-174.46%
23842	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左5右2柱上变压器	400	60.40%	1	1		是	2025年12月	-41.24%
23843	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府3号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	65.75%	1	1				-33.63%
23844	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分19右4+1左7柱上变压器	400	15.50%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
23845	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站202柜	630	22.54%	0.23	0.23				-42.05%
23846	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	北陵变142田义甲线田义干33右2	250	1.60%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
23847	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	和平之门15号变电站201间隔配电变压器	630	52.06%	1	1				-44.42%
23848	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站202间隔配电变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-45.06%
23849	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右22柱上变压器	400	64.00%	1	1		是	2025年12月	-37.87%
23850	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右1左3柱上变压器	400	77.75%	1	1		是	2025年12月	-45.74%
23851	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区4变电站1变压器	630	0.32%	0.00	0.00				100.00%
23852	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅2201间隔.配电变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-35.74%
23853	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期3号变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-37.51%
23854	东陵	花山变	欧陆甲线	沈阳紫檀山二期2箱变201间隔配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-35.47%
23855	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂4号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	25.08%	0	0				6.18%
23856	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房4箱变201间隔配电变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-45.13%
23857	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线文方干实德北分18+1柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-63.26%
23858	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期别墅3箱变201间隔配电变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-37.61%
23859	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期2号变电站202间隔配电变压器	630	52.38%	0.52	0.52				-40.20%
23860	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站202柜	630	26.35%	0.26	0.26				-41.47%
23861	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	YHG_伊利亚特二期2号箱变-1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23862	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左0柱上变压器	50	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23863	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期别墅5箱变202间隔配电变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-23.27%
23864	浑南	榆树变	榆树变874临波乙线	伊利亚特二期4号变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-45.27%
23865	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
23866	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线46右18右8柱上变压器	200	4.80%	0	0		是	2025年12月	-46.47%
23867	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站202柜	630	15.87%	0.16	0.16				-41.92%
23868	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右5右2柱上变压器	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-33.08%
23869	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站202柜	630	15.24%	0.15	0.15				-41.18%
23870	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右6柱上变压器	400	68.10%	1	1		是	2025年12月	-35.76%
23871	东陵	花山变	欧陆甲线	方迪山庄2箱变2变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-94.33%
23872	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右9柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-62.65%
23873	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
23874	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村1变电站201柜	630	21.27%	0.21	0.21				0.00%
23875	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线16左13柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2025年12月	-74.63%
23876	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站2变压器	400	26.50%	0	0				-40.57%
23877	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村7变电站201柜	630	21.27%	0.21	0.21				-42.07%
23878	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分34右4柱上变压器	315	1.02%	0	0		是	2025年12月	-21.30%
23879	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右3柱上变压器	400	52.50%	1	1		是	2025年12月	-57.81%
23880	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右5柱上变压器	315	37.84%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
23881	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	38.10%	0	0				8.69%
23882	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左3柱上变压器	315	54.60%	1	1		是	2025年12月	-43.41%
23883	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村2变电站201柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23884	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右5柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-24.57%
23885	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区3配电室201间隔配电变压器	630	56.76%	0.57	0.57				-9.36%
23886	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村3变电站201柜	500	17.28%	0.17	0.17				-43.05%
23887	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站201柜	630	18.10%	0.18	0.18				-38.69%
23888	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23889	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站201柜	630	34.67%	0.35	0.35				-34.64%
23890	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方甲线实德北分35柱上变压器	315	42.67%	0	0		是	2025年12月	-38.29%
23891	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左10柱上变压器	200	44.00%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
23892	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分36柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-134.55%
23893	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海上河府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	57.75%	1	1				29.60%
23894	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	佳境天城2变电站2变压器	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
23895	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右7柱上变压器	315	45.97%	0	0		是	2025年12月	-48.96%
23896	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂2号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	34.60%	0	0				0.65%
23897	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右6右2柱上变压器	400	0.30%	0	0		是	2025年12月	-15463.43%
23898	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分19右4+1左6柱上变压器	315	60.63%	1	1		是	2025年12月	-41.06%
23899	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	地质住宅箱变1变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-43.75%
23900	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅1箱变1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-43.21%
23901	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右13柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-34.11%
23902	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干70右2柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-16.84%
23903	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	御长白3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	39.05%	0	0				-27.59%
23904	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分10右1柱上变压器	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-26.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23905	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变201间隔配电变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-39.17%
23906	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右4柱上变压器	200	4.35%	0	0		是	2025年12月	-76.70%
23907	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅三期5箱变1变压器	400	38.40%	0.38	0.38				-9.33%
23908	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂5号变电站201间隔（前新线）配电变压器	630	21.59%	0	0				71.25%
23909	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右12左1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-59.53%
23910	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村5变电站202柜	630	24.38%	0.24	0.24				-44.01%
23911	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干实德北分12左1柱上变压器	50	44.00%	0	0		是	2025年12月	-63.78%
23912	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右8右9柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
23913	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村4变电站201柜	630	22.22%	0.22	0.22				-39.87%
23914	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站201柜	630	17.14%	0.17	0.17				-42.23%
23915	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	棠颂1号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	43.20%	0	0				-10.89%
23916	东陵	花山变	欧陆甲线	欧陆风情小镇二期洋房2箱变202间隔配电变压器	500	36.48%	0.36	0.36				-43.57%
23917	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区2配电室201间隔配电变压器	630	59.05%	0.59	0.59				0.38%
23918	铁西	重工变	重工变10846重北线	和樾小区1配电室201间隔配电变压器	630	34.29%	0.34	0.34				2.46%
23919	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	10千伏文方甲线46右18右4左1之2柱上变压器	400	48.90%	0	0				100.00%
23920	东陵	花山变	欧陆甲线	港中旅7箱变1变压器	630	26.20%	0	0				-40.34%
23921	苏家屯	前显变	前显变51240前新线	中海天际3号变电站201间隔（前新线）配电变压器	800	11.10%	0	0				14.12%
23922	开发	宁官变	宁官变95080宁南线	西宸之光小区3变电站1变压器	800	33.00%	0.33	0.33				19.54%
23923	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	师范花园变电站1变压器	400	43.00%	0	0				-42.15%
23924	皇姑	文北变	文北变70440文方甲线	文方干46右2左2柱上变压器	250	24.64%	0	0		是	2025年12月	-23.05%
23925	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村8变电站202柜	630	18.10%	0.18	0.18				-43.75%
23926	东陵	花山变	欧陆甲线	YHG_欧陆风情小镇二期洋房3箱变202间隔配电变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-41.58%
23927	铁西	重工变	重工变10846重北线	北一新村6变电站202柜	630	22.86%	0.23	0.23				-39.29%
23928	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-43.18%
23929	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室1号变压器	500	42.40%	0	0		是	2027年12月	-36.61%
23930	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区2变压器	500	34.88%	0	0				-41.08%
23931	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变2变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-8.13%
23932	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美3箱变2变压器	630	13.02%	0	0				100.00%
23933	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室1号变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
23934	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组大棚	50	24.60%	0.25	0.25				-51.08%
23935	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家大棚	80	17.25%	0.17	0.17				-89.98%
23936	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室201间隔配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	-19.89%
23937	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	小羊安村3变电站1号配电变压器	400	19.00%	0	0				-46.90%
23938	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖3箱变1变压器	630	14.92%	0.15	0.15				27.53%
23939	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期2变电站2变压器	630	12.95%	0.13	0.13				3.29%
23940	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家三组照明	400	16.50%	0.17	0.17				-5.00%
23941	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-34.71%
23942	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分4右4	200	3.60%	0.04	0.04				-51.71%
23943	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线生产干开发分7右3	315	20.06%	0	0				-26.42%
23944	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	张家村大棚（2021微）	400	18.68%	0.19	0.19				-51.85%
23945	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室1号变压器	630	50.29%	1	1		是	2027年12月	-42.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23946	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变1变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-37.40%
23947	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块1箱变201配电变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-37.48%
23948	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工南二路箱变1变压器	315	54.60%	0.55	0.55				-35.80%
23949	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂3变电站2变压器	800	13.20%	0	0				57.56%
23950	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	三博变电站1变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-41.39%
23951	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站2号变压器	630	47.94%	0	0				-52.34%
23952	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠斯勒1箱变1变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-33.79%
23953	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山3变电站201变压器	800	13.50%	0.14	0.14				23.16%
23954	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块4箱变1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-9.64%
23955	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0				-38.60%
23956	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著1号变电站201间隔配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2027年12月	12.65%
23957	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块3箱变201变压器	500	16.96%	0.17	0.17				-14.98%
23958	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右10	400	11.40%	0	0				-44.38%
23959	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室1号配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2027年12月	-42.64%
23960	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变1变压器	630	7.37%	0.07	0.07				-30.01%
23961	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期1局维箱变2变压器	630	7.62%	0.08	0.08				-40.15%
23962	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变2变压器	630	5.59%	0.06	0.06				-52.74%
23963	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭鸡房二组照明	100	50.10%	0.50	0.50				-45.52%
23964	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	天星西箱变1变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-38.83%
23965	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂2变电站2变压器	800	16.20%	0	0				60.88%
23966	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分39左1	315	41.90%	0	0				-32.78%
23967	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变2变压器	400	18.90%	0.19	0.19				-4.95%
23968	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房大棚	80	12.38%	0.12	0.12				-96.88%
23969	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家五组照明	400	100.80%	1	1	2025年6月			-23.90%
23970	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-43.19%
23971	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	0.35	0.35				-20.85%
23972	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	22.80%	0	0				18.19%
23973	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分79左27之2	400	2.25%	0	0		是	2026年	-65.45%
23974	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干51左1	315	54.92%	1	1				-26.13%
23975	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右7	250	15.04%	0	0				-62.54%
23976	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期3号变电站1号配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-10.13%
23977	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分32左1	400	45.45%	0	0				-16.13%
23978	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干88加6右4左1	400	32.80%	0	0				100.00%
23979	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干40左4左3左1加1	400	74.25%	1	1				-45.33%
23980	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期3号箱变1变压器	400	15.60%	0.16	0.16				7.33%
23981	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	山林变550林西线小古支40右01	80	60.75%	1	1		是	2026年	-46.98%
23982	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	万家福箱变2箱变201间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
23983	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干40左4左4	315	18.41%	0	0				-60.91%
23984	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区202间隔配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2028年12月	-62.05%
23985	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区3箱变201间隔配电变压器	500	22.72%	0.23	0.23				-2.94%
23986	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期1号变电站2号配电变压器	630	36.19%	0	0				-27.96%
23987	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期3号配电室2号配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-42.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
23988	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分5	200	106.20%	1	1	2024年12月	是	2026年4月	-14.17%
23989	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好小区配电站1变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-43.47%
23990	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著1号变电站1号配电变压器	800	36.90%	0	0		是	2027年12月	-33.03%
23991	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树1箱变1号配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-32.86%
23992	铁西	历工变	历工变10450重联线	人民里小区变电站201间隔配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2028年12月	-41.30%
23993	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树2箱变1号配电变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-38.12%
23994	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干水库分11	400	11.10%	0	0				16.14%
23995	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路10变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-7.94%
23996	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路9变电站201柜	250	26.80%	0	0		是	2028年12月	-45.99%
23997	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园2配电变压器	400	16.20%	0.16	0.16				-37.77%
23998	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干31右1	200	15.60%	0	0				-31.69%
23999	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线后鸭房一、三、四组照明	100	144.40%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-41.58%
24000	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	白塔变964制药线景丽,教工楼变台(制药线69左2)	315	38.41%	0	0				-41.31%
24001	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变2变压器	630	42.54%	0.43	0.43				-46.30%
24002	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干30左7	315	21.33%	0.21	0.21				-52.75%
24003	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室2号变压器	500	46.80%	0	0		是	2027年12月	-46.25%
24004	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分34左1	315	25.08%	0	0				-47.55%
24005	浑南	桃仙变	桃仙变244桃科乙线	名仕财富中心二期变电站2号配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
24006	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	铭晖新天地2箱变201间隔配电变压器	800	7.80%	0.08	0.08				-5.23%
24007	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著2号变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	12.46%
24008	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	盛溢畜牧公变台	400	1.20%	0.01	0.01				99.97%
24009	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸3号变电站201间隔（制药线）配电变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
24010	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园1号变电站1号变压器	630	42.54%	0	0				-31.36%
24011	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路8变电站201柜	315	36.51%	0	0		是	2028年12月	-38.09%
24012	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室2号配电变压器	500	34.24%	0	0		是	2027年12月	-39.72%
24013	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	毛站线沈站干货站分10	250	56.32%	0.56	0.56				-58.21%
24014	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡三期2号变电站1号配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-23.23%
24015	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干44右3	315	19.81%	0	0				-41.21%
24016	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分38左2	200	50.40%	1	1				-29.67%
24017	于洪	曹家变	10kV曹南甲线55670	欣美家园1配电变压器	400	14.70%	0.15	0.15				-37.40%
24018	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖1箱变1变压器	630	7.62%	0.08	0.08				100.00%
24019	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-43.60%
24020	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分16右1	315	3.17%	0	0				-162.66%
24021	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园1箱变2变压器	630	42.86%	0.43	0.43				-42.61%
24022	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	朱林干蒲平分1沈阳宏远路灯（一站式服务）	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	7.38%
24023	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	精锐丈12+1左3	200	34.80%	0	0		是	2026年	4.13%
24024	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维202配电变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-39.29%
24025	苏家屯	达连变	达连变60666达史乙线	林达分81左1	200	12.90%	0	0		是	2026年	-323.85%
24026	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分14	315	32.38%	0	0				-34.92%
24027	铁西	历工变	历工变10450重联线	大成物流201配电变压器	200	92.70%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-39.21%
24028	浑南	智慧变	智慧954智天线	金辉中央云著2号变电站1号配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2027年12月	-18.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24029	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园2号变电站1号变压器	630	43.81%	0	0				-41.53%
24030	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产干80右5右2	400	63.30%	1	1				100.00%
24031	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期1号配电室2号变压器	800	40.13%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
24032	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期2局维箱变1段母线201间隔配电变压器	400	33.90%	0.34	0.34				-26.21%
24033	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	金科集美1箱变2变压器	630	14.60%	0	0				100.00%
24034	沈北	詹屯变	詹屯变7854詹卡线	宏远路灯管理有限公司蒲南路（一站式）	100	10.60%	0.11	0.11				-32.64%
24035	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期2号配电室2号变压器	500	45.20%	0	0		是	2027年12月	-37.22%
24036	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园3.2期1局维箱变2段母线201间隔配电变压器	400	37.20%	0.37	0.37				-30.80%
24037	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-45.15%
24038	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期2变电站1变压器	800	17.40%	0	0		是	2027年12月	-39.86%
24039	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路11变电站201柜	200	54.40%	1	1		是	2027年12月	-37.99%
24040	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	钢花小区1变压器	500	66.88%	1	1				-32.83%
24041	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	育嘉花园2箱变1变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-33.62%
24042	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	生产甲线生产干80右6	315	42.86%	0	0				-23.61%
24043	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右5	250	27.84%	0	0				-51.51%
24044	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园3号变电站2号变压器	630	23.17%	0	0				-41.72%
24045	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期1号变电站2号配电变压器	800	45.00%	0	0				-11.11%
24046	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国际创意谷AB地块2箱变201配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-34.24%
24047	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路12变电站201柜	200	5.60%	0	0		是	2027年12月	-41.39%
24048	铁西	历工变	历工变10450重联线	金辉优步大道小区201间隔配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	6.64%
24049	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站2号变压器	630	42.38%	0	0				-33.18%
24050	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云峰原著3号变电站201间隔配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	18.62%
24051	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期1变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2027年12月	-41.97%
24052	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线张家村照明	200	54.00%	0.54	0.54				-37.78%
24053	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期2局维箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-17.64%
24054	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和郡二期2号变电站2号配电变压器	630	46.35%	0	0				-14.63%
24055	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前2箱变2变压器	800	20.70%	0	0				100.00%
24056	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分6	400	29.75%	0	0				-38.79%
24057	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分17	200	53.10%	1	1				-34.54%
24058	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线水库分29左2	250	67.68%	1	1				-45.38%
24059	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期5号配电室1号变压器	500	41.60%	0	0		是	2027年12月	-36.30%
24060	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路6变电站201柜	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24061	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园分1	500	44.40%	0	0				100.00%
24062	东陵	世园变	世园变80572海洋线	惠山花园一期2.2期变电站1变压器	400	12.00%	0.12	0.12				-37.64%
24063	东陵	中马变	世贸线	世贸诺丁山一期3局维箱变1变压器	630	7.11%	0.07	0.07				-29.27%
24064	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区2箱变201间隔配电变压器	500	22.40%	0.22	0.22				5.05%
24065	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路7变电站201柜	200	40.00%	0	0		是	2028年12月	-37.08%
24066	浑南	智慧变	智慧954智天线	碧桂园中央公园2号变电站201间隔配电变压器	630	71.75%	1	1		是	2027年12月	-32.17%
24067	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期3变电站2变压器	630	5.71%	0.06	0.06				14.01%
24068	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府自然城小区1箱变201间隔配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-9.86%
24069	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期1号配电室1号配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	-41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24070	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园3.2期4号箱变1变压器	400	26.70%	0.27	0.27				3.63%
24071	东陵	中马变	世贸线	保利十二橡树4箱变1号配电变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-49.72%
24072	铁西	历工变	历工变10450重联线	重联线北一路2开闭站右2变压器	200	14.40%	0	0		是	2028年12月	-34.81%
24073	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖1箱变1变压器	400	15.90%	0.16	0.16				8.84%
24074	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	港基双水岸2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	21.00%	0	0				-22.50%
24075	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室1号变压器	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-34.54%
24076	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	龙盛家园4号变电站1号变压器	630	19.68%	0	0				-41.48%
24077	大东	毛君变	毛君变7962毛站线	沈站干30左2加2	200	52.50%	0.53	0.53				100.00%
24078	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山2变电站201变压器	400	30.00%	0.30	0.30				20.13%
24079	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	惠工王府2箱变变压器	315	31.11%	0.31	0.31				-39.54%
24080	东陵	世园变	世园变80572海洋线	汇置山湖2箱变1变压器	630	7.30%	0.07	0.07				100.00%
24081	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠斯勒三期1局维201配电变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-29.04%
24082	铁西	历工变	历工变10450重联线	大历干重联5KB一粮库T接箱左1	200	48.00%	0	0		是	2028年12月	-45.85%
24083	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林干69水库分44	400	24.50%	0	0				7.12%
24084	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑岗子方家村方士广家庭农场公变台	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24085	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0				-43.33%
24086	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	君兰江山1变电站201变压器	630	17.46%	0.17	0.17				88.42%
24087	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分1+1公变	315	61.59%	0.62	0.62				-49.00%
24088	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	友好配变站2变压器间隔配电变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-42.93%
24089	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干水库分28左1右1	400	26.40%	0	0				-44.53%
24090	东陵	世园变	世园变80572海洋线	国王湖三期1箱变2号变压器	630	5.71%	0.06	0.06				100.00%
24091	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	大黑变204张家线方家四，六组照明	400	49.20%	0.49	0.49				-36.06%
24092	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分4+1公变	315	65.71%	0.66	0.66				-44.78%
24093	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	五三箱变1变压器	630	8.19%	0.08	0.08				-48.30%
24094	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	榆林甲线榆林干24右6右3	250	47.04%	0	0				-34.51%
24095	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	誉澜颂1变电站2变压器	800	15.00%	0	0				58.80%
24096	辽中	大黑变	大黑变1204张家线	方家二组照明（2020微）	500	19.04%	0.19	0.19				-22.48%
24097	苏家屯	白塔变	白塔变50964制药线	阳光家园1号变电站1号变压器	630	44.29%	0	0				-39.25%
24098	铁西	历工变	历工变10450重联线	保工佳苑小区配电室202间隔配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2028年12月	-13.98%
24099	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科惠山花园一期2.2期变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-37.17%
24100	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
24101	东陵	世园变	世园变80572海洋线	万科别墅充电桩箱变变压器	630	63.81%	0.64	0.64				4.25%
24102	东陵	中马变	世贸线	世贸棋盘山四期1变电站2变压器	630	5.33%	0.05	0.05				71.29%
24103	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期4号配电室2变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-42.48%
24104	沈北	朱尔变	朱尔变74368朱林线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公（朱林）	200	9.00%	0	0		是	2026年12月	10.91%
24105	沈河	市府变	市府变584惠北甲线	立新干五三分5+1公变	400	17.70%	0.18	0.18				-43.91%
24106	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城四期3号配电室2号变压器	630	36.51%	0	0		是	2027年12月	-40.39%
24107	浑南	智慧变	智慧954智天线	龙湖云里变电站201间隔配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	22.74%
24108	浑南	智慧变	智慧954智天线	首创光和城一期2号配电室1变压器	500	39.68%	0	0		是	2027年12月	-37.36%
24109	康平	卧龙变	卧龙变75952卧城线	御康府1箱式变电站201间隔配电变压器	800	31.80%	0.32	0.32				-29.99%
24110	浑南	营盘	营盘变076营科线	万科明天广场一期3变电站2变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-41.08%
24111	大东	沈海变	沈海变80378榆林甲线	龙湖樾前1箱变2变压器	800	5.40%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24112	铁西	历工变	历工变10450重联线	北一路5变电站201柜	200	37.20%	0	0		是	2028年12月	-25.39%
24113	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
24114	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园5变电站201间隔配电变压器	250	8.64%	0	0				-36.38%
24115	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24116	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24117	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏2箱变2号变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
24118	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干109右1	400	8.55%	0	0				20.91%
24119	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干43柱上变压器	315	85.33%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.34%
24120	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24121	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站1变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-40.89%
24122	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏3箱变2号变	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
24123	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干144左1	400	13.25%	0	0				21.80%
24124	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分27柱上变压器	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
24125	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左2柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
24126	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星3变电站2变压器	630	53.33%	0.53	0.53				-42.36%
24127	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干38左5柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
24128	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站2变压器	500	47.36%	0.47	0.47				-41.35%
24129	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1变电站2号变压器	400	74.00%	1	1				-34.02%
24130	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹2箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
24131	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分16右1柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-42.15%
24132	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹1箱式变电站1配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
24133	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变1号变	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-37.35%
24134	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居2箱变2号变	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
24135	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变1号变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
24136	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干陆运分25左1柱上变压器	315	54.29%	1	1		是	2025年12月	-36.75%
24137	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干99左1	400	35.10%	0	0				-24.16%
24138	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城1箱变2变压器	630	6.48%	0.06	0.06				27.89%
24139	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	育才巷箱变变压器	630	75.43%	0.75	0.75				0.00%
24140	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站1配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
24141	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站1配电变压器	400	47.25%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
24142	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变2号变	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24143	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变2变压器	630	58.41%	0.58	0.58				-43.99%
24144	皇姑	长江变	25464长怒乙线	格林梦夏1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
24145	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干147+1右1	200	2.10%	0	0				-3.54%
24146	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园1台区箱式变电站1号变压器	630	36.19%	0	0				-41.18%
24147	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城4箱变2变压器	800	12.30%	0.12	0.12				90.06%
24148	和平	方型变	方型变478方太甲线	嘉兴街一次主变	630	29.21%	0	0				-39.70%
24149	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居3箱式变电站2号配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
24150	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园3变电站2号变压器	400	60.00%	1	1				-39.07%
24151	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变1变压器	400	46.20%	0.46	0.46				-45.10%
24152	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长江变464长怒乙线长怒干24柱上变压器	400	69.60%	1	1		是	2025年12月	-38.25%
24153	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星1变电站1变压器	500	74.56%	0.75	0.75				-41.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24154	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园2变电站201间隔配电变压器	400	35.00%	0	0				-40.73%
24155	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干10变 压器	315	26.03%	0.26	0.26				-39.52%
24156	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田翠园2箱变1号变	630	57.90%	1	1		是	2025年12月	-43.95%
24157	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城5箱变2变压器	800	12.60%	0.13	0.13				81.37%
24158	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	桃园干145+1右1	200	33.00%	0	0				100.00%
24159	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城3箱变2变压器	800	18.90%	0.19	0.19				77.08%
24160	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站1号变压器	400	29.00%	0	0				-41.00%
24161	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹4箱式变电站2配电变压器	400	51.00%	1	1		是	2025年12月	-45.21%
24162	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG 红田美林居高层箱式变电站1号配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
24163	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干2变 压器	315	82.22%	0.82	0.82	2024年6月			-37.28%
24164	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	魁星南箱变2变压器	400	36.90%	0.37	0.37				-37.80%
24165	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	金象箱变1变压器	315	55.56%	0.56	0.56				-32.14%
24166	皇姑	长江变	25464长怒乙线	克莱枫丹3箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
24167	大东	善邻变	善邻变81084善润线	时代之城2箱变2变压器	630	11.05%	0.11	0.11				41.48%
24168	沈河	鹏源变	鹏源变452水道甲线	舟泉1箱变1变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-36.46%
24169	皇姑	长江变	25464长怒乙线	YHG 红田美林居3(并表)箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
24170	和平	方型变	方型变478方太甲线	长兴箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-46.33%
24171	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙长怒干线陆运分22柱上变压器	200	83.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.24%
24172	苏家屯	桃仙变	桃仙变6274桃园线	信盟花园4变电站2号变压器	400	23.00%	0	0				-22.03%
24173	皇姑	长江变	25464长怒乙线	红田美林居1箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
24174	皇姑	长江变	25464长怒乙线	长怒乙线长怒干线陆运分20柱上变压器	315	18.10%	0	0		是	2025年12月	-34.54%
24175	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左1左3	400	43.50%	0.44	0.44				-36.15%
24176	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	首创大境配电室202间隔配电变压器	800	35.70%	0.36	0.36				15.87%
24177	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左6左1变台	200	52.50%	1	1		是	2025年12月	-30.56%
24178	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-36.37%
24179	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干31	315	30.16%	0	0				-46.89%
24180	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干39变压器	100	0.00%	0.00	0.00				-11.76%
24181	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分5+1左1	200	3.00%	0	0				-62.48%
24182	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变1站内变压器	500	22.08%	0.22	0.22				-46.37%
24183	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左16+1右1左7变台	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	42.98%
24184	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干43变压器	315	65.71%	0.66	0.66				-41.14%
24185	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干48变压器	200	67.80%	0.68	0.68				-39.81%
24186	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线044	315	14.67%	0	0				-36.14%
24187	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干85+1右1	315	35.24%	0	0				-48.25%
24188	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变250临湖乙线林校分3	400	83.00%	1	1	2022年12月	是	2026年	-43.79%
24189	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	富民三期改造2变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年	-41.38%
24190	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干25+1右1	200	53.70%	1	1				-20.88%
24191	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-1	315	52.70%	0.53	0.53				-46.61%
24192	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干38右1	315	19.05%	0	0				-33.13%
24193	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右4	200	119.20%	1	1	2022年12月			-50.22%
24194	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干105+1右1	200	1.20%	0.01	0.01				0.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24195	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分54右5	100	33.00%	0.33	0.33				-36.24%
24196	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化干30右6右9柱上变压器	250	1.60%	0	0		是	2025年12月	-65.36%
24197	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	沈化六路小区变电站101	200	30.40%	0.30	0.30				-40.40%
24198	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站1号配电变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年	-43.00%
24199	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵卜分38	400	20.10%	0.20	0.20				4.39%
24200	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站201	630	27.43%	0.27	0.27				-38.66%
24201	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线037	400	47.80%	0.48	0.48				-27.07%
24202	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分31右03	100	49.80%	0.50	0.50				-32.18%
24203	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干魏家分60	200	10.20%	0.10	0.10				-38.39%
24204	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分7	315	47.30%	0	0		是	2026年	-40.39%
24205	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线70右5左10	400	24.75%	0	0				3.95%
24206	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干36变压器	200	41.10%	0.41	0.41				1.87%
24207	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线026	315	13.81%	0	0				-37.77%
24208	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡1变电站1变压器	500	14.64%	0.15	0.15				-33.04%
24209	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分4	250	21.12%	0	0		是	2026年	-49.71%
24210	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右9柱上变压器	315	2.22%	0	0		是	2025年12月	-113.69%
24211	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	德工小区变电站201柜	500	29.20%	0	0		是	2027年12月	-42.32%
24212	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干88左6	400	10.95%	0	0				-31.76%
24213	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线122+1左1变台	200	69.00%	1	1		是	2025年12月	0.66%
24214	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站201	500	24.72%	0.25	0.25				-43.78%
24215	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左10变台	200	36.50%	0	0		是	2025年12月	-55.37%
24216	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左1+1右7	200	64.80%	0.65	0.65				0.00%
24217	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线196右1变台	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	4.80%
24218	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变2公变	630	31.11%	0.31	0.31				-45.31%
24219	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分5	315	25.33%	0.25	0.25				-40.97%
24220	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分23	250	19.60%	0.20	0.20				-35.00%
24221	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年	-40.21%
24222	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线89左1	200	50.10%	1	1				-34.10%
24223	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分10右5-1	315	53.02%	0.53	0.53				-62.29%
24224	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左15左28变台	400	16.20%	0	0				100.00%
24225	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左4	315	14.60%	0.15	0.15				-77.38%
24226	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分28	315	16.19%	0.16	0.16				-82.79%
24227	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干113+1左2+1	400	12.90%	0.13	0.13				80.49%
24228	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线21左1	400	9.30%	0	0				55.75%
24229	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左4左5	200	0.00%	0	0				-0.72%
24230	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分2左1-1	250	74.56%	0.75	0.75				-23.87%
24231	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分14	250	19.20%	0.19	0.19				-44.37%
24232	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区2箱式变电站1配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2025年12月	14.70%
24233	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干106柱上变压器	400	41.25%	0	0		是	2025年12月	-273.61%
24234	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左3	315	47.94%	0	0				-41.92%
24235	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分9右2左2	200	35.10%	0	0				-29.06%
24236	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线118左8左2柱上变压器	200	15.50%	0	0		是	2025年12月	-164.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24237	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左5	315	31.11%	0.31	0.31				-62.98%
24238	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站201柜	630	18.10%	0	0		是	2028年12月	-41.18%
24239	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干147右16变台	315	50.79%	1	1		是	2025年12月	-44.63%
24240	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线204变台	400	68.32%	1	1				0.12%
24241	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干101左1	200	6.30%	0.06	0.06				100.00%
24242	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	后岗分25左15	200	47.10%	0.47	0.47				-8.71%
24243	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分5	200	85.50%	1	1	2025年6月			-43.53%
24244	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站201	500	22.08%	0.22	0.22				-43.92%
24245	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6左5	400	48.00%	0.48	0.48				-43.98%
24246	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干17右12	400	123.00%	1	1	2022年12月			-56.79%
24247	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左20	200	4.80%	0	0				-106.86%
24248	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站2变压器	500	42.00%	0.42	0.42				-40.45%
24249	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵下分10右5-2	400	31.35%	0.31	0.31				-14.38%
24250	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分3	315	53.97%	1	1		是	2028年12月	-44.48%
24251	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左18	200	24.00%	0.24	0.24				-45.15%
24252	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干41左2	315	43.49%	0	0				-27.43%
24253	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站202变压器	400	43.50%	0.44	0.44				-42.09%
24254	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干来胜分7左0+1	200	29.40%	0	0				-33.23%
24255	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅1箱变2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				9.46%
24256	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干81左3右7	400	62.10%	0.62	0.62				100.00%
24257	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左4	315	52.38%	1	1				-25.73%
24258	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线6右2	400	27.75%	0	0				-11.28%
24259	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆2箱式变电站2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	8.72%
24260	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线33右15	160	36.56%	0	0				-23.03%
24261	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	荒地线荒地分沿路支13变台	400	113.10%	1	1	2024年7月			-34.53%
24262	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站1公变	500	29.76%	0.30	0.30				-44.45%
24263	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分5右4	160	53.25%	1	1		是	2026年	-27.66%
24264	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分54-2	315	1.59%	0.02	0.02				-1092.13%
24265	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分48	200	9.00%	0.09	0.09				-34.37%
24266	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干108左3	315	30.16%	0.30	0.30				-124.19%
24267	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区2土建变1公变	630	33.97%	0.34	0.34				-29.99%
24268	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	士官住宅2箱变2变压器	630	21.27%	0.21	0.21				100.00%
24269	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干97变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
24270	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15左3变台	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
24271	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之3变压器	400	50.40%	0.50	0.50				-44.81%
24272	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分10右3	200	45.90%	0.46	0.46				-41.08%
24273	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左2+1右1	400	15.60%	0	0				100.00%
24274	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干92左3	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-71.91%
24275	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫杨西变电站1号变压器	630	24.00%	0	0		是	2026年	-39.42%
24276	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站2变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-33.06%
24277	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干20变压器	315	69.84%	0.70	0.70				-24.52%
24278	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线工商分8	160	57.50%	1	1		是	2026年	-38.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24279	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵干40右3	100	55.20%	0.55	0.55				-77.53%
24280	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	肇工六路小区变电站201	400	40.80%	0.41	0.41				-42.52%
24281	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区4变电站1变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-34.26%
24282	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗北分2左1	200	45.15%	0	0				-5.73%
24283	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干10+1右1	400	48.90%	0	0				100.00%
24284	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15	50	33.60%	0	0		是	2026年	0.81%
24285	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左11右3	200	29.10%	0	0				-53.88%
24286	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干36变台	200	49.40%	0	0		是	2025年12月	-16.54%
24287	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右3	400	29.10%	0	0				100.00%
24288	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线后岗子分22	200	32.80%	0.33	0.33				-53.36%
24289	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线47右03	100	55.20%	0.55	0.55				-35.28%
24290	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农大实验场种猪场变压器（单）	315	30.16%	0.30	0.30				5.03%
24291	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站2变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-34.37%
24292	大东	农大变	农大变80974农花甲线	山梨红分42左1	400	95.75%	1	1	2024年10月	是	2026年4月	6.34%
24293	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年	-34.82%
24294	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干35左5左1	315	82.86%	1	1	2025年4月			-34.92%
24295	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线62右2+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
24296	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工南六路小区变电站201柜	630	134.86%	1	1	2024年6月			-38.71%
24297	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	乐园2小区变电站201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24298	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干3+5右1	200	15.30%	0.15	0.15				-30.93%
24299	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工街6变电站201柜	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	-124.93%
24300	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线136变台	200	3.30%	0	0				100.00%
24301	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线14+1+1左1	200	21.30%	0	0				-53.70%
24302	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左2柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
24303	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站1变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-42.13%
24304	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线19+1	400	27.45%	0	0				-48.14%
24305	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	沈采小区北区3变电站1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-30.53%
24306	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干50变压器	315	71.87%	0.72	0.72				-41.36%
24307	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年	-40.57%
24308	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站201	400	23.20%	0.23	0.23				-43.36%
24309	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖干临湖乙线80	100	87.00%	1	1	2022年12月	是	2026年	-39.50%
24310	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵甲线山梨红分3	315	12.38%	0.12	0.12				-29.29%
24311	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线33右6左2右14	100	79.50%	1	1				-38.19%
24312	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景2变电站202变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-40.40%
24313	大东	望花变	望花变70264合作甲线	上悦城1箱变1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				9.83%
24314	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线019	315	25.14%	0	0				-33.47%
24315	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干62+1右1	200	30.60%	0	0				-18.70%
24316	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线050	400	36.90%	0.37	0.37				-32.90%
24317	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵下分10右3右1	315	42.86%	0.43	0.43				-46.34%
24318	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右2	400	74.40%	1	1				100.00%
24319	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分63	160	47.25%	0.47	0.47				-46.67%
24320	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变2变压器	800	41.70%	0	0				-31.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24321	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干37	315	66.03%	1	1				-38.50%
24322	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分12	315	52.06%	0.52	0.52				-43.14%
24323	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分33+1右4	400	27.60%	0.28	0.28				100.00%
24324	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线30左1	200	99.30%	1	1	2024年6月			24.84%
24325	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园2号变电站201间隔配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2026年	-42.06%
24326	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干17加1	400	17.70%	0	0				8.58%
24327	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干后陵卜分1左1左1	400	30.90%	0.31	0.31				-39.59%
24328	大东	望花变	望花变70264合作甲线	思和苑西南角路边箱变（单）	200	21.60%	0.22	0.22				-45.25%
24329	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干16	400	66.25%	1	1				-39.98%
24330	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分07	100	72.50%	0.73	0.73				-31.99%
24331	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干17变压器	315	55.24%	0.55	0.55				-34.71%
24332	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区2变电站2变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-38.52%
24333	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干44变台	160	81.50%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-37.31%
24334	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左16右2	200	24.60%	0.25	0.25				-31.85%
24335	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线109左10变台	400	22.50%	0	0				100.00%
24336	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线77左7	200	53.70%	1	1				10.62%
24337	大东	农大变	农大变80974农花甲线	后陵干108左15柱上变压器	400	8.40%	0.08	0.08				78.13%
24338	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启西分6右3	315	17.46%	0.17	0.17				-40.85%
24339	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分37右5	100	25.50%	0.26	0.26				-48.47%
24340	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右5左5左1左1	200	60.30%	1	1				-177.90%
24341	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	上园开发区箱变1变压器	800	42.30%	0	0				-40.77%
24342	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干214变台	200	90.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-31.09%
24343	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	17.51%
24344	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干12变压器	315	51.11%	0.51	0.51				-44.47%
24345	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24346	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分8+1右1	200	14.40%	0	0				-11.66%
24347	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化于118左11	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
24348	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分15左3	315	51.75%	0.52	0.52				-21.20%
24349	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡1变电站2变压器	500	14.88%	0.15	0.15				-19.61%
24350	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干110+1变台	400	2.00%	0	0				100.00%
24351	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线071	315	17.71%	0	0				-25.02%
24352	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡2变电站2变压器	500	8.64%	0.09	0.09				-35.35%
24353	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线144+1右1	400	47.55%	0	0				-56.01%
24354	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线35左31	80	0.00%	0	0				100.00%
24355	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	44.73%
24356	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干175变压器	200	61.50%	1	1		是	2025年12月	-41.44%
24357	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干32	315	59.05%	1	1				-41.93%
24358	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干143左4	200	28.20%	0.28	0.28				-64.68%
24359	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干200变台	400	77.40%	1	1				-44.58%
24360	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干来胜分5右1	200	30.60%	0	0				-37.93%
24361	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线25左6右1右4	400	39.00%	0	0				100.00%
24362	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区3变电站202	400	18.00%	0.18	0.18				-43.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24363	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分42+2左3	400	6.00%	0.06	0.06				0.00%
24364	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干166变压器	200	100.65%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-48.81%
24365	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆4箱式变电站2配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	4.98%
24366	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线88米胜分13	200	5.00%	0	0				-88.98%
24367	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	15.77%
24368	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干15之2变压器	250	74.88%	0.75	0.75				-41.10%
24369	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线魏家分28	200	37.90%	0.38	0.38				-28.15%
24370	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站202	800	15.90%	0.16	0.16				5.51%
24371	大东	毛君变	毛君变7942东陵甲线	东陵甲线东陵干7-1	315	47.94%	0.48	0.48				-39.17%
24372	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右19变台	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-25.51%
24373	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干73左1	250	13.76%	0.14	0.14				-78.33%
24374	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	博达家园变电站1号变压器	630	14.10%	0	0		是	2026年	-41.66%
24375	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右3	400	13.20%	0	0				-17.91%
24376	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆3箱式变电站2配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	9.41%
24377	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线99+1右9变台	200	9.90%	0	0				0.00%
24378	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干25左5	315	61.46%	0.61	0.61				-44.48%
24379	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干34	315	28.25%	0	0				-40.54%
24380	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左3变台	200	101.40%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-53.33%
24381	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干37柱上变压器	315	52.57%	1	1		是	2025年12月	-40.79%
24382	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	广源小区1变电站1变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-38.69%
24383	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	x铁路三供一业（枫杨路）	200	46.50%	0	0		是	2026年	-34.34%
24384	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线161右12变台	400	94.80%	1	1	2025年6月			-14.71%
24385	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站202柜	400	0.00%	0	0				0.00%
24386	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓1变电站202	500	24.72%	0.25	0.25				-37.71%
24387	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工住宅箱变201	250	23.20%	0.23	0.23				-34.86%
24388	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保工家园变电站201柜	400	61.20%	1	1				-43.09%
24389	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城2变电站201	800	24.60%	0.25	0.25				-72.48%
24390	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干14加1右1加1	400	42.60%	0	0				100.00%
24391	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	金柳园1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年	-30.64%
24392	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干125右20右1+1	100	70.80%	0.71	0.71				-36.49%
24393	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干118左7柱上变压器	250	32.00%	0	0		是	2025年12月	-74.95%
24394	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	荒地线荒地分沿路支8右2变台	200	57.71%	1	1				-48.13%
24395	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历分15变压器	315	36.19%	0	0		是	2027年12月	-45.70%
24396	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站201	800	30.00%	0.30	0.30				-41.68%
24397	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠线168	50	36.00%	0.36	0.36				-54.43%
24398	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-2	315	2.22%	0.02	0.02				-98.53%
24399	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干83右1	200	46.20%	0.46	0.46				-23.07%
24400	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干6右10+1左2	200	129.00%	1	1	2023年5月			17.52%
24401	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分11+1右5	200	37.50%	0	0				1.93%
24402	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	前长支25左2	200	69.90%	0.70	0.70				27.78%
24403	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分2右3	315	39.68%	0.40	0.40				-46.73%
24404	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线44+1右2	200	25.20%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24405	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干121右2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24406	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线48右15右2	200	76.00%	1	1		是	2026年	-44.11%
24407	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分27右1-1	200	9.60%	0.10	0.10				-58.77%
24408	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	齐贤变456保北甲线历南干历创分4加1	100	64.00%	1	1		是	2028年12月	-43.90%
24409	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线57右3左2	200	48.60%	0	0				-72.31%
24410	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分10变压器	315	54.29%	1	1		是	2028年12月	-39.79%
24411	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线186左3变台	200	115.80%	1	1	2024年2月			4.10%
24412	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线46左07	100	54.00%	0.54	0.54				-33.67%
24413	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分6左1	250	21.36%	0	0		是	2026年	-42.11%
24414	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	科园小区箱变（单）	630	42.38%	0	0				-41.75%
24415	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历创分11变压器	315	52.06%	1	1		是	2028年12月	-40.33%
24416	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分10加1	400	11.70%	0.12	0.12				-100.46%
24417	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线80右1	200	60.30%	1	1				-31.17%
24418	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线110右1	200	5.70%	0	0				0.00%
24419	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147右2+1左8变台	400	29.75%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
24420	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化干30右2柱上变压器	400	101.50%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-78.50%
24421	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘公寓2变电站202	500	11.84%	0.12	0.12				-44.04%
24422	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线丰收分37	200	75.75%	0.76	0.76				-36.27%
24423	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线66左02	80	97.88%	1	1	2024年9月			-38.96%
24424	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗北分11左10左13	200	15.00%	0	0				-451.10%
24425	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	兴地线都泉分13+1柱上变压器	400	28.20%	0.28	0.28				-9.40%
24426	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分12	160	45.94%	0	0		是	2026年	-46.95%
24427	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站201	630	39.05%	0	0		是	2028年12月	-42.71%
24428	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线86右05	200	41.20%	0.41	0.41				-35.12%
24429	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左10+1变台	200	72.00%	1	1		是	2025年12月	-43.13%
24430	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	工人小区8号变电站1号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年	-46.85%
24431	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园1变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24432	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147右2左1变台	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-117.76%
24433	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变350造化甲线造化干30右6右7右1	400	50.75%	1	1		是	2025年12月	-53.75%
24434	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分40右13	100	54.60%	0.55	0.55				-22.46%
24435	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工佳苑小区变电站1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24436	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线73+1右1	400	2.70%	0	0				100.00%
24437	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干后陵卜分2左1-2	250	10.24%	0.10	0.10				23.78%
24438	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	联合乙线新生干6	315	58.73%	1	1				-26.51%
24439	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分14右11	315	6.03%	0.06	0.06				-40.07%
24440	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线70+1右2柱上变压器	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-62.30%
24441	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	柳匠干116左5	200	6.30%	0.06	0.06				100.00%
24442	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干23右1左1	200	17.20%	0	0				-291.60%
24443	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线206+1左1变台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	5.63%
24444	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	嘉禾花园2变电站201柜	630	11.43%	0	0		是	2028年12月	-46.49%
24445	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	桥园小区1变电站2公变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24446	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干30左2变台	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-35.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24447	大东	沈海变	沈海变80350联合乙线	新生干41左4	400	73.80%	1	1				4.75%
24448	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站202变压器	630	71.43%	1	1		是	2028年12月	-39.84%
24449	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立甲线49+1	200	26.10%	0	0				-35.08%
24450	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	天缘御景1变电站201	630	55.62%	0.56	0.56				-43.83%
24451	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-4.52%
24452	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干27右1	400	86.50%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-38.47%
24453	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线官立乙线57右03	100	61.80%	1	1				-35.93%
24454	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	佳华国际大厦202配电变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-38.09%
24455	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线66左1右1	200	16.80%	0	0				1.15%
24456	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干147左15变台	200	79.40%	1	1		是	2025年12月	-38.46%
24457	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线61	400	4.50%	0	0		是	2026年	11.09%
24458	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线工商分11	315	83.49%	1	1	2024年6月	是	2026年	-35.81%
24459	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分36	100	5.10%	0.05	0.05				-32.67%
24460	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	魏家分26右2	200	1.80%	0.02	0.02				0.00%
24461	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	佟罗南分17右5	400	5.25%	0	0				100.00%
24462	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线25左6右1右2	400	91.60%	1	1	2022年12月			-17.57%
24463	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	王刚变654官立乙线佟罗南分9右05	200	26.25%	0	0				-86.67%
24464	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村1站内变压器	500	36.48%	0.36	0.36				-41.59%
24465	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干145变台	200	141.25%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-45.10%
24466	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干26变压器	315	66.35%	0.66	0.66				-39.99%
24467	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	浅草绿阁1变电站202柜	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-45.95%
24468	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南干122右3左2变台	200	52.20%	1	1		是	2025年12月	-43.86%
24469	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立乙线92+1右1	200	3.30%	0	0				0.00%
24470	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线30右12柱上变压器	400	78.30%	1	1		是	2025年12月	-49.86%
24471	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	融创融公馆1箱式变电站2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-17.99%
24472	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线柳匠线059	160	49.13%	0.49	0.49				-28.49%
24473	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干70变台	200	89.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-28.09%
24474	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分80	200	39.30%	0.39	0.39				-33.42%
24475	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干30右11柱上变压器	315	53.71%	1	1		是	2025年12月	-4.79%
24476	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干188变台	315	56.48%	1	1		是	2025年12月	-83.40%
24477	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	方溪变352造化乙线造化干122	160	16.13%	0	0		是	2025年12月	-43.72%
24478	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖线工商分9	630	16.76%	0	0		是	2026年	-42.01%
24479	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变422柳匠线东沟分63右18	100	121.20%	1	1	2023年2月	是	2027年	-27.93%
24480	大东	望花变	望花变70264合作甲线	教师新村2站内变压器	500	51.52%	0.52	0.52				-41.57%
24481	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺一期小区1箱式变电站1配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2025年12月	16.15%
24482	新民	新兴变	新兴变16970兴地乙线	巴黎泉乡2变电站1变压器	500	9.60%	0.10	0.10				-37.68%
24483	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵干山梨红分32	250	1.92%	0.02	0.02				-135.36%
24484	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站201柜	500	59.60%	1	1		是	2028年12月	-49.09%
24485	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	丰收分31右1	200	4.80%	0.05	0.05				31.01%
24486	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线84	400	82.25%	1	1	2022年12月	是	2026年	-44.80%
24487	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	陈相变430小卜线李英分03	400	35.00%	0.35	0.35				-34.54%
24488	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	保北甲线历南干历八分11变压器	315	29.52%	0	0		是	2028年12月	-41.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24489	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线后陵卜分16	315	44.57%	0.45	0.45				-54.19%
24490	苏家屯	王刚变	王刚变6654官立乙线	官立干33右13左2	200	47.00%	0	0				-39.99%
24491	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	造化乙线造化干24柱上变压器	400	47.40%	0	0				-54.33%
24492	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	苏南变246临湖乙线临湖乙线86	400	37.00%	0	0		是	2026年	-30.40%
24493	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线18	315	53.97%	1	1		是	2026年	-32.68%
24494	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙71右1号箱式变电站1号变压器	630	43.05%	0	0		是	2026年	-39.44%
24495	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工乙线启工干21变压器	315	63.17%	0.63	0.63				-38.14%
24496	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙线林校分6	250	22.00%	0	0		是	2026年	-43.03%
24497	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	南八中路小区变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24498	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	临湖乙72右1箱式变电站2号配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年	-40.30%
24499	大东	农大变	农大变80974农花甲线	农花甲线山梨红分61	400	81.30%	0.81	0.81	2024年6月			-34.86%
24500	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	启工干31变压器	315	72.06%	0.72	0.72				-48.34%
24501	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	千缘爱语城1变电站202	800	34.80%	0.35	0.35				-39.10%
24502	皇姑	方溪变	方溪变25388造化乙线	富禹天玺二期1箱式变电站1配电变压器	800	56.10%	1	1		是	2025年12月	49.97%
24503	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	朱南线147左14右2变台	160	37.00%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
24504	铁西	齐贤变	齐贤变55456保北甲线	建大四区2变电站201柜	630	66.03%	1	1		是	2028年12月	-41.62%
24505	铁西	启工变	启工变10780启工乙线	铭学苑小区变电站201	400	15.90%	0.16	0.16				-40.13%
24506	苏家屯	陈相变	陈相变4422柳匠线	东沟分46左7	200	3.30%	0.03	0.03				-20.91%
24507	大东	望花变	望花变70264合作甲线	祥和家园3箱变2站内变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-42.85%
24508	苏家屯	苏南变	苏南变60246临湖乙线	枫叶园1号变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年	-38.71%
24509	新民	小民屯	小民屯变3154朱南线	小民屯变155朱南线朱南干161右2变台	200	119.70%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-43.67%
24510	东陵	上佰变	汪家甲线	上佰变301汪家甲线汪家甲干汪北分16柱上变压器	250	28.48%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
24511	东陵	上佰变	汪家甲线	鑫和花园箱式变电站2号变压器	630	89.21%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-43.63%
24512	东陵	上佰变	汪家甲线	汪南新村1箱变1变压器	630	40.38%	0	0		是	2026年12月	-44.22%
24513	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分3柱上变压器	200	47.60%	0	0		是	2026年12月	-42.55%
24514	东陵	上佰变	汪家甲线	沈阳市现代科技学校	100	18.60%	0	0		是	2026年12月	-23.63%
24515	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分11左2柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2026年12月	-36.48%
24516	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	隆兴花园东苑小区1变电站1变压器	630	10.92%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
24517	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲干汪北分13右04柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2026年12月	-126.74%
24518	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家甲线汪南分8右3柱上变压器	400	65.50%	1	1		是	2026年12月	-35.34%
24519	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-40.11%
24520	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干五家子分16左7变台	200	40.35%	0.40	0.40				-38.35%
24521	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区1局维变电站201配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2026年12月	28.52%
24522	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期1局维变202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	2.39%
24523	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期3局维变202配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-10.55%
24524	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线8左3变台	400	36.00%	0.36	0.36				100.00%
24525	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分65右11变台	100	19.50%	0	0		是	2025年12月	-15.56%
24526	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分99变台	200	58.80%	1	1		是	2025年12月	-63.28%
24527	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工街3变电站201	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-41.87%
24528	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-36.44%
24529	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分62变台	200	76.50%	1	1		是	2025年12月	-37.60%
24530	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子干王学坊分15右4变台	200	63.90%	0.64	0.64				-23.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24531	东陵	上佰变	汪家甲线	汪家乙干10右4右4柱上变压器	200	15.60%	0	0		是	2026年12月	-0.30%
24532	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干散多牛分54左3变台	160	42.38%	0	0		是		-36.95%
24533	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线33变台	400	50.75%	0.51	0.51				-33.60%
24534	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期1局维变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	19.69%
24535	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块3号变电站201配电变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	69.47%
24536	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右1	315	91.81%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-6.84%
24537	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期2号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0				-21.74%
24538	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站2变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-36.42%
24539	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块1号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0				19.83%
24540	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站2号配电变压器	800	34.25%	0	0		是	2025年12月	-41.03%
24541	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左18变台	80	110.00%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-39.94%
24542	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干安乐分6变台	200	58.50%	0.59	0.59				-44.07%
24543	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江苑御品1号变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	1	1		是	2027年12月	-3.37%
24544	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右6变台	200	60.90%	0.61	0.61				-47.45%
24545	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支26变台	200	40.05%	0	0		是	2025年12月	-31.92%
24546	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分17右9变台	200	49.80%	0.50	0.50				-53.27%
24547	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变1变压器	800	15.00%	0	0		是	2027年12月	-43.59%
24548	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线王学坊分25变台	100	66.00%	0.66	0.66				-47.97%
24549	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维1变201配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-33.76%
24550	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线112左10变台	200	30.90%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
24551	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分2柱上变压器	200	12.00%	0	0		是	2025年12月	-39.37%
24552	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站2号配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-42.59%
24553	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期8号变电站1号配电变压器	630	13.65%	0	0				3.67%
24554	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站1变电站	630	46.19%	0	0		是	2025年12月	-33.06%
24555	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力支长山子支24右21右7变台	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
24556	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲四五期1开2变201间隔配电变压器	100	112.00%	1	1	2022年12月			-34.79%
24557	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左27变台	400	8.10%	0	0				100.00%
24558	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干97右18变台	200	12.00%	0.12	0.12				100.00%
24559	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站1号配电变压器	630	41.52%	0	0		是	2027年12月	-35.72%
24560	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
24561	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线孙窝堡分27变台	80	111.75%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-39.84%
24562	沈河	站前变	站前变230红卫甲线	LED箱变1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24563	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-34.99%
24564	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分29变台	400	21.98%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
24565	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分87+1左4变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
24566	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都三期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.22%
24567	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期2号变电站1号配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
24568	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4右3变台	315	70.35%	0.70	0.70				-35.27%
24569	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线20左1变台	200	80.20%	0.80	0.80	2025年2月			-94.10%
24570	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分43变台	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-54.70%
24571	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干农机分2右1变台	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
24572	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右8柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24573	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干37右4左6变台	200	67.75%	0.68	0.68				-120.91%
24574	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干傲多牛分104变台	200	93.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	24.79%
24575	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25+1右5左1变台	160	38.75%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
24576	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线15变台	315	70.48%	1	1		是	2025年12月	-42.69%
24577	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27左7变台	200	32.40%	0.32	0.32				100.00%
24578	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干大棚分116右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-10.68%
24579	沈北	孝信变	孝场甲线	万达小区7局维变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
24580	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分21右7变台	200	29.70%	0	0		是	2025年12月	-36.26%
24581	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期3号变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0				61.61%
24582	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28右18变台	200	34.45%	0.34	0.34				-43.24%
24583	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线16+1右9变台	400	41.00%	0.41	0.41				51.00%
24584	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分61变台	200	54.15%	1	1		是		-36.39%
24585	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分9柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	10.65%
24586	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线7变台	100	84.20%	0.84	0.84	2024年6月			100.00%
24587	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线37右4左6变台	200	69.30%	0.69	0.69				-32.35%
24588	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	盛京绿洲五期2局维变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	16.36%
24589	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线92右1变台	200	12.90%	0.13	0.13				100.00%
24590	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分8柱上变压器	315	14.92%	0	0		是	2025年12月	-66.02%
24591	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24592	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期3号站2号变201间隔	800	19.50%	0	0				8.08%
24593	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线24左3变台	200	18.45%	0.18	0.18				-31.37%
24594	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站1变压器	630	24.29%	0	0		是	2026年12月	-39.36%
24595	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支48变台	200	70.50%	1	1		是	2025年12月	-35.21%
24596	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线安乐分27变台	200	58.80%	0.59	0.59				-44.12%
24597	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区2变电站201配电变压器	800	32.70%	0	0		是	2026年12月	9.18%
24598	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期7号变电站1号配电变压器	630	13.02%	0	0				63.27%
24599	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12之2柱上变压器	200	57.30%	1	1		是	2025年12月	-24.40%
24600	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	龙湖香醍漫步三期局维2变201配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-6.10%
24601	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期1号变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0				-15.70%
24602	沈北	孝信变	孝场甲线	徽商大厦小区2局维变电站201配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	81.02%
24603	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36左20变台	200	59.25%	0.59	0.59				-40.62%
24604	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左2变台	200	50.70%	1	1		是	2025年12月	-48.04%
24605	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线37变台	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-31.40%
24606	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期2变电站202间隔配电变压器	800	17.40%	0	0				-3.03%
24607	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区1变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	51.52%
24608	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机干10左4变台	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
24609	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68右5变台	400	28.20%	0	0		是	2025年12月	-29.46%
24610	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期5号变电站2号配电变压器	630	9.14%	0	0				17.88%
24611	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干孙窝堡分28左8变台	200	16.20%	0.16	0.16				-41.22%
24612	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线27+1左6变台	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
24613	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线144右5变台	200	41.85%	0.42	0.42				-46.69%
24614	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期2变电站1变压器	630	29.05%	0	0		是	2027年12月	-43.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24615	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期1变电站1号配电变压器	630	20.32%	0	0				-10.65%
24616	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右5之1柱上变压器	400	57.00%	1	1		是	2025年12月	-52.88%
24617	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线22变台	400	96.90%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.92%
24618	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干王学坊分32变台	200	39.60%	0.40	0.40				12.09%
24619	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分25左5变台	400	21.40%	0	0		是	2025年12月	-30.65%
24620	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站1变压器	800	59.10%	1	1		是	2027年12月	-28.28%
24621	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站1号配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2027年12月	-39.09%
24622	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变1变压器	800	71.10%	1	1		是	2026年12月	-40.81%
24623	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	66.13%
24624	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干傲多牛分38右6变台	200	46.80%	0	0		是	2025年12月	5.33%
24625	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支39变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
24626	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6左1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-101.36%
24627	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分10柱上变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-54.05%
24628	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分7左1柱上变压器	100	63.00%	1	1		是	2025年12月	-36.19%
24629	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	启工干29左4变压器	315	80.95%	1	1	2022年12月	是	2027年12月	-44.34%
24630	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期1号变电站2号配电变压器	630	33.14%	0	0		是	2027年12月	-45.43%
24631	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分74左7变台	400	76.80%	1	1				-24.43%
24632	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期4局维变201配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-11.16%
24633	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际二期1号变电站2号配电变压器	630	44.44%	0	0		是	2027年12月	-39.11%
24634	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线20右1变台	50	36.60%	0	0		是	2025年12月	-32.63%
24635	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线54右3变台	50	23.60%	0.24	0.24				-38.56%
24636	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干敖多牛分77+1变台	200	19.80%	0	0		是	2025年12月	6.08%
24637	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块4号变电站1变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	76.97%
24638	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支24右13左10左6变台	200	54.30%	1	1		是	2025年12月	4.13%
24639	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机干38变台	500	8.64%	0	0				-37.55%
24640	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左3变台	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-30.96%
24641	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分东营子分15变台	200	28.80%	0	0		是		-33.23%
24642	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干121左17变台	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	-33.12%
24643	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子干132变台	200	42.10%	0.42	0.42				-43.52%
24644	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	天宝国际商务大厦箱式变电站201间隔配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2028年12月	-48.67%
24645	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（建大高层）土建变2变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
24646	浑南	新南变	新南040新北线	府城名邸二期6号变电站1号配电变压器	800	13.25%	0	0				2.40%
24647	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区3变电站201配电变压器	630	27.05%	0	0		是	2026年12月	56.68%
24648	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期1变电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2027年12月	-43.42%
24649	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都四期2号变电站1号配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
24650	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期小区4变电站201配电变压器	630	9.84%	0	0				100.00%
24651	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支13右7变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-35.55%
24652	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期3变电站2变压器	800	29.40%	0	0		是	2027年12月	-39.37%
24653	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾三期4号变电站2号变压器	800	15.90%	0	0				16.07%
24654	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线7变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-26.50%
24655	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	佳华国际大厦201配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2028年12月	-38.58%
24656	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支23+1右1变台	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-40.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24657	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线87上18变台	200	63.50%	0.64	0.64				-37.54%
24658	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分12右10左1柱上变压器	160	65.25%	1	1		是	2025年12月	-148.34%
24659	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都一期2变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是		-39.44%
24660	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线17变台	160	75.75%	0.76	0.76				-34.92%
24661	浑南	新南变	新南040新北线	万锦红树湾F地块2号变电站2变压器	630	12.57%	0	0				17.36%
24662	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线农机分14右1变台	400	60.30%	1	1				100.00%
24663	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分5柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-32.64%
24664	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分68左4变台	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.84%
24665	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分44左3变台	250	102.24%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-33.46%
24666	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分13柱上变压器	315	64.13%	1	1		是	2025年12月	-42.59%
24667	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变202变压器	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-35.91%
24668	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分长山子支34变台	400	18.75%	0	0		是	2025年12月	-104.21%
24669	浑南	榆树变	榆河乙线	爱家丽都二期1变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2027年12月	-39.07%
24670	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2027年12月	-23.52%
24671	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	颐景园三期-2小区2局维变电站201配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2026年12月	70.10%
24672	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右12变台	400	41.90%	0.42	0.42				-30.94%
24673	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	大民线大棚分96+1左4变台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-60.11%
24674	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	兴隆变550农机线农机线31变台	500	29.44%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
24675	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分3	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-33.30%
24676	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	石庙子线五家子分36右6变台	100	84.40%	0.84	0.84	2024年6月			-38.71%
24677	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线40左2变台	250	78.72%	0.79	0.79				-32.75%
24678	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	劳动变166文北甲线北木分6右1柱上变压器	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
24679	皇姑	文北变	文北变70444文前甲线	北木分12右12柱上变压器	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-58.29%
24680	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	卫工农贸市场箱变201	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-40.89%
24681	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干西高力分50变台	200	49.35%	0	0		是	2025年12月	-39.33%
24682	新民	兴隆变	兴隆变15650农机线	农机线大民干熬多牛分37右2变台	200	61.50%	1	1		是	2025年12月	-38.64%
24683	新民	公主屯	公主屯变31158石庙子线	公主屯变164石庙子线石庙子线24左3变台	200	48.90%	0.49	0.49				-38.91%
24684	沈北	天乾变	天乾变70652天文线	锦绣御景一、二期2局维变202配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	1.86%
24685	铁西	启工变	启工变10778启工甲线	建大高层（馨馨园）土建变2变压器	800	12.38%	0	0		是	2028年12月	-43.89%
24686	浑南	榆树变	榆河乙线	浦江国际一期2变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2027年12月	-38.82%
24687	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变2站内变压器	400	24.50%	0	0				-40.42%
24688	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区3变电站2配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2025年12月	-8.18%
24689	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡丽公园小区2变电站1变压器	800	8.25%	0.08	0.08				100.00%
24690	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变2站内变压器	400	26.10%	0	0				-47.48%
24691	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变2变压器	630	30.16%	0	0				-44.89%
24692	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园1箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-44.48%
24693	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅1变电站2间隔102配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-18.80%
24694	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园5箱变1站内变压器	400	25.50%	0	0				-46.24%
24695	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区2变电站2变压器	800	13.20%	0	0		是	2025年12月	7.57%
24696	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子经济适用房变电站1变压器	500	14.00%	0	0				-41.00%
24697	大东	毛官变	10kV毛海线7952	和平干2箱变（单）	400	19.60%	0.20	0.20				-31.80%
24698	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站1变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-41.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24699	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	新纪元箱变变压器	500	19.60%	0	0				-46.46%
24700	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分17	315	62.54%	1	1				23.27%
24701	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左2	250	7.92%	0.08	0.08				-39.06%
24702	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变2站内变压器	400	25.20%	0	0				-45.43%
24703	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委北台	315	92.19%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-36.67%
24704	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右6	250	30.08%	0	0				-48.29%
24705	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之1	400	56.60%	1	1				10.16%
24706	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
24707	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站201柜	630	32.25%	0.32	0.32				-41.73%
24708	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	南六干69左11	315	37.78%	0.38	0.38				-40.95%
24709	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变2站内变压器	630	44.76%	0	0				-43.15%
24710	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨于坨变302茨榆坨线五委中台	500	111.04%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-33.48%
24711	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变2站内变压器	630	32.00%	0	0				-39.66%
24712	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变1站内变压器	630	33.65%	0	0				-39.70%
24713	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站1站内变压器	630	24.44%	0	0				-37.79%
24714	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城5箱式变电站2变电站	630	21.59%	0	0				-38.54%
24715	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左3	200	55.50%	1	1				-44.87%
24716	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站201柜	630	23.62%	0.24	0.24				-38.08%
24717	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区1箱变1站内变压器	500	26.40%	0	0				-41.82%
24718	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干16左1变压器	200	90.60%	1	1	2024年12月	是	2025年10月	-19.62%
24719	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-41.77%
24720	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区4变电站2变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
24721	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区2变电站2配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-12.63%
24722	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
24723	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区1变电站202柜	630	87.37%	0.87	0.87	2022年12月			-45.57%
24724	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-40.72%
24725	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右8新	400	49.20%	0	0				4.51%
24726	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干43	315	47.30%	0	0				-41.25%
24727	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅1变电站101配电变压器	630	8.57%	0	0				-45.70%
24728	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干XB1-1变压器	630	31.43%	0	0				0.00%
24729	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺街3变电站201柜	200	35.40%	0.35	0.35				-44.44%
24730	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变2变压器	630	24.44%	0	0				-43.89%
24731	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变1变压器	400	19.20%	0	0				-40.95%
24732	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变2站内变压器	630	14.60%	0	0				-42.04%
24733	开发	陕西变	陕西变55384陕东乙线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	5.08%	0.05	0.05				100.00%
24734	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区1变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
24735	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区1变电站2变压器	630	53.02%	1	1		是	2025年12月	-18.91%
24736	大东	毛君变	10kV毛海线7952	沈海变374东望甲线和平干祁家分8	160	26.63%	0.27	0.27				-44.81%
24737	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站2变压器	500	26.56%	0	0				-34.73%
24738	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花村宏森木门公变台区	200	14.80%	0	0				0.00%
24739	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变2站内变压器	630	27.62%	0	0				-52.04%
24740	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站201柜	630	32.06%	0.32	0.32				-46.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24741	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	金鹰小区2箱变1站内变压器	400	26.00%	0	0				-40.42%
24742	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区2变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
24743	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右6右5	315	31.11%	0	0				-40.87%
24744	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站201柜	630	35.56%	0.36	0.36				-39.00%
24745	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑1变电站1变压器	500	45.76%	0	0				-38.26%
24746	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区2变电站2变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24747	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵4箱变1变压器	630	24.38%	0	0				-43.53%
24748	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	顺德园2箱变2变压器	630	43.43%	0	0				-41.26%
24749	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城1箱变2站内变压器	630	33.02%	0	0				-38.82%
24750	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区2变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
24751	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大二区1变电站202柜	630	42.22%	0.42	0.42				-46.46%
24752	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变2变压器	630	24.76%	0	0				-39.75%
24753	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	明地小区3变电站2变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-42.80%
24754	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶1箱变2变压器	630	20.63%	0	0				-41.19%
24755	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城4箱式变电站1变压器	630	25.40%	0	0				-37.34%
24756	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之2	315	43.17%	0	0				-44.12%
24757	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左5	315	20.63%	0	0				-37.15%
24758	大东	如意变	如意变80876如小乙线	金叶2箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-44.27%
24759	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区3变电站2变压器	800	47.40%	0	0		是	2025年12月	-34.26%
24760	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵3箱变1变压器	630	39.37%	0	0				-42.75%
24761	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区2变电站2变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.66%
24762	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨大莲花以琳门窗厂公变台区	400	36.60%	0	0				0.00%
24763	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变1站内变压器	500	27.84%	0	0				-43.03%
24764	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变2变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-41.24%
24765	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵5箱变1变压器	315	24.76%	0	0				-37.53%
24766	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城小区5变电站2变压器	400	29.60%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
24767	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C士建箱变201	630	35.81%	0.36	0.36				-47.77%
24768	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅3变电站配电变压器	400	2.70%	0	0				64.42%
24769	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分19变压器	315	65.27%	1	1		是	2025年12月	-40.05%
24770	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-43.77%
24771	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区5变电站2变压器	630	63.17%	1	1		是	2025年12月	-48.27%
24772	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	齐贤东小区变电站202柜	630	33.90%	0.34	0.34				-46.97%
24773	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1	315	39.37%	0	0				-53.33%
24774	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城四期小区1变电站2配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-25.27%
24775	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园2箱变1站内变压器	630	20.95%	0	0				-42.30%
24776	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24777	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大一区2变电站201柜	630	71.43%	0.71	0.71				-40.18%
24778	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干74	400	42.40%	0	0				-44.32%
24779	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	久福商住楼变电站201柜	315	22.54%	0.23	0.23				-44.69%
24780	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干79左5	200	63.50%	1	1				-49.39%
24781	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	梧桐馨园1箱变1站内变压器	630	28.57%	0	0				-43.96%
24782	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园1变电站201变压器	630	23.49%	0.23	0.23			2028年12月	-46.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24783	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期3箱变1变压器	630	34.29%	0	0				-43.56%
24784	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城3箱变电站2变压器	500	19.84%	0	0				-38.03%
24785	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干48之1	315	45.71%	0	0				-39.89%
24786	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变2站内变压器	500	22.08%	0	0				-46.01%
24787	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站1变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
24788	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城7箱变1变压器	800	80.63%	1	1	2024年6月			-32.34%
24789	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干老瓜卜分19右2	315	51.75%	1	1				-40.08%
24790	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干6右8	200	26.00%	0	0				-60.84%
24791	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变1站内变压器	500	24.32%	0	0				10.49%
24792	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅5变电站101配电变压器	630	8.25%	0	0				-35.62%
24793	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望联干45右6右4新	400	44.00%	0	0				7.40%
24794	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区4变电站2变压器	630	90.48%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-44.83%
24795	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城2箱变1站内变压器	630	37.46%	0	0				-43.39%
24796	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干51右4	200	64.20%	1	1				-32.20%
24797	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园3箱变2站内变压器	500	26.88%	0	0				-64.23%
24798	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小乙线如小联干13左10	160	47.25%	0	0				-26.89%
24799	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	兴顺园2变电站201柜	800	12.30%	0.12	0.12				-40.13%
24800	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	二十四城六期小区1变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	10.97%
24801	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园4箱变1站内变压器	400	24.60%	0	0				-41.31%
24802	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵1箱变1变压器	630	30.79%	0	0				-40.88%
24803	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干45右4左1+1	200	53.50%	1	1				-43.15%
24804	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变1变压器	630	22.86%	0	0				-42.69%
24805	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期2箱变1变压器	630	23.62%	0	0				-45.28%
24806	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	景星C土建箱变202.	630	42.86%	0.43	0.43				-38.74%
24807	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干57	400	53.75%	1	1				-42.55%
24808	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干巢湖分7变压器	200	26.40%	0	0		是	2025年12月	-63.50%
24809	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进2箱变1站内变压器	630	25.90%	0	0				-42.25%
24810	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑小区1变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
24811	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干53左7加1	315	12.70%	0	0				-42.27%
24812	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站2变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
24813	大东	毛君变	10kV毛海线7952	金杯安居箱变1变压器	500	26.40%	0.26	0.26				-44.75%
24814	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	二台子箱变1站内变压器	400	56.50%	1	1				-40.53%
24815	大东	如意变	如意变80876如小乙线	如小联干64加1右6右1之2	315	80.32%	1	1	2022年12月			-33.90%
24816	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站1变压器	630	52.70%	1	1				-40.92%
24817	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明盛景苑1变电站（单）	630	32.06%	0	0				-3.24%
24818	大东	如意变	如意变80876如小乙线	上东花墅一期1箱变2变压器	400	20.00%	0	0				-40.61%
24819	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	茨榆坨天时利农贸市场公变台区	400	25.80%	0	0				0.00%
24820	大东	如意变	如意变80876如小乙线	民贵2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-41.88%
24821	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园1箱变2站内变压器	500	23.68%	0	0				-41.92%
24822	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	沈望甲线沈望联干49右5	315	8.89%	0	0				-108.69%
24823	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	张羊乙线张羊干3变压器1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24824	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	军官住宅2变电站101配电变压器	630	6.35%	0	0				-41.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24825	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站1变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
24826	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	前进1配电站2站内变压器	630	26.03%	0	0				-42.61%
24827	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	黎明柳林苑2变电站2变压器	630	28.57%	0	0				-39.81%
24828	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区3变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
24829	辽中	赵柳房变	赵柳房变92670赵茨乙线	偏堡子村综合二台	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-12.23%
24830	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	万家茗苑二期小区1变电站2变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-46.92%
24831	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	巧克力城6箱式变电站2变压器间隔配电变压器	630	26.98%	0	0				-39.10%
24832	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	玖熙墅2变电站2间隔102配电变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-19.91%
24833	大东	沈海变	沈海变80370沈望甲线	东方玫瑰园2箱变1站内变压器	500	25.60%	0	0				-43.59%
24834	开发	张士变	张士变55844张羊乙线	民安康城小区1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
24835	铁西	齐贤变	齐贤变55474齐北甲线	建大四区1变电站202柜	630	76.70%	0.77	0.77				-43.17%
24836	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	31421部队小区变电站202配电变压器	800	26.70%	0	0				9.01%
24837	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房5组综合（2022微）	200	38.10%	0.38	0.38				9.39%
24838	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房1组照明	200	60.30%	0.60	0.60				-34.80%
24839	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰8组照明新	200	124.50%	1	1	2025年6月			0.00%
24840	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	57.75%	1	1				-33.00%
24841	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房2组照明	200	28.50%	0.29	0.29				-22.60%
24842	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳22主变	630	13.33%	0	0				-43.72%
24843	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分4+1柱上变压器	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-18.91%
24844	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房8组照明	400	28.20%	0.28	0.28				-33.38%
24845	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房4照明	100	87.20%	0.87	0.87	2024年9月			-39.11%
24846	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线政府家属楼照明	315	78.22%	0.78	0.78				-28.20%
24847	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰3组照明	100	52.80%	0.53	0.53				-39.18%
24848	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房村照明	80	78.38%	0.78	0.78				-36.29%
24849	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍箱变1变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24850	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分5右1柱上变压器	315	87.30%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-39.84%
24851	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子中台	250	104.16%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-17.76%
24852	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-37.03%
24853	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房7组照明	400	54.90%	0.55	0.55				-44.16%
24854	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅2主变	400	16.00%	0	0				-41.20%
24855	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西北台（2022微）	315	81.78%	0.82	0.82	2025年4月			-34.03%
24856	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨一委社区四号机井	50	21.60%	0.22	0.22				-29.57%
24857	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房5组照明新	100	107.40%	1	1	2025年6月			0.00%
24858	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村10机井	50	84.40%	0.84	0.84	2024年7月			-58.98%
24859	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房小区照明（2020微）	200	41.60%	0.42	0.42				-38.19%
24860	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外北台	200	76.50%	0.77	0.77				-33.43%
24861	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	鸿源养殖照明台	200	21.60%	0.22	0.22				100.00%
24862	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北线51左6	315	9.84%	0	0				-57.68%
24863	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变电站1变压器	630	15.87%	0	0				-45.18%
24864	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭综合台	200	95.40%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	21.19%
24865	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	46.03%	0	0				-35.82%
24866	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光4号变电站201间隔（施城线）配电变压器	800	31.20%	0	0				-26.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24867	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.24%
24868	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#1主变	630	31.24%	0	0				-40.41%
24869	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡产业园2号（2021微）	400	92.40%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-21.95%
24870	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前边外南台（2020微）	400	33.20%	0.33	0.33				-41.95%
24871	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村4机井	100	50.80%	0.51	0.51				-51.44%
24872	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#1#主变	630	11.81%	0	0				-42.22%
24873	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站201间隔配电变压器	800	15.30%	0	0				5.89%
24874	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村6机井	50	37.60%	0.38	0.38				-40.68%
24875	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后岭村综合一台	400	4.05%	0.04	0.04				0.02%
24876	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园乙线29+1柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-35.60%
24877	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村照明	400	52.50%	0.53	0.53				-31.84%
24878	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站202配电变压器	630	37.71%	0	0				-38.92%
24879	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村5机井	100	29.80%	0.30	0.30				-46.94%
24880	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园1#2#主变	630	16.38%	0	0				-39.72%
24881	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	胜君修理公变台	200	10.20%	0.10	0.10				0.00%
24882	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园2#2主变	630	36.19%	0	0				-38.22%
24883	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房3组照明	200	46.80%	0.47	0.47				-43.29%
24884	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线小潘照明	400	15.80%	0.16	0.16				-27.99%
24885	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园10号小区变电站201配电变压器	630	28.19%	0	0				-41.68%
24886	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	獐跃冷藏公变台	315	8.89%	0.09	0.09				100.00%
24887	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子东台	200	62.40%	0.62	0.62				-44.32%
24888	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组综合（2022微）	200	23.40%	0.23	0.23				5.93%
24889	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分9柱上变压器	315	51.11%	1	1		是	2025年12月	-41.94%
24890	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡白小尖家庭农场公变台区	400	0.30%	0.00	0.00				100.00%
24891	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰9组照明	200	23.60%	0.24	0.24				-14.55%
24892	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24893	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡乡人民政府	200	59.80%	0.60	0.60				-1695.08%
24894	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分13左2柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	12.20%
24895	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分7柱上变压器	315	51.75%	1	1		是	2025年12月	-43.32%
24896	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分3柱上变压器	315	62.54%	1	1		是	2025年12月	-40.88%
24897	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房3组（2022微）	100	124.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.62%
24898	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	石化箱变1	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-82.94%
24899	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房镇朱家房村志江水水产公变台区	400	27.90%	0.28	0.28				0.00%
24900	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站1号变压器	400	32.00%	0	0				-14.41%
24901	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房养鸡小区	200	51.60%	0.52	0.52				-44.04%
24902	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.30%	0	0				-29.22%
24903	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领东南台（2020微）	315	45.21%	0.45	0.45				-41.58%
24904	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光6号变电站201间隔（施城线）配电变压器	630	25.40%	0	0				12.92%
24905	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线闫家村照明	400	45.00%	0.45	0.45				-24.08%
24906	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园11号小区变电站202配电变压器	500	31.20%	0	0				-40.19%
24907	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房10组分台	315	9.84%	0.10	0.10				100.00%
24908	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	主变六九零三	630	19.37%	0	0				-43.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24909	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领南台综合(2022微)	200	27.30%	0.27	0.27				13.18%
24910	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0				-32.94%
24911	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房10组照明新	200	90.00%	1	1	2025年6月			0.00%
24912	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园15号小区变电站202配电变压器	630	29.52%	0	0				-37.30%
24913	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	陆通环保公变台	100	52.00%	0.52	0.52				100.00%
24914	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	明日之光5号变电站201间隔(施城线)配电变压器	800	27.30%	0	0				14.91%
24915	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房4组(2022微)	200	126.60%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-30.79%
24916	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区2变电站2变压器	800	17.40%	0	0				0.00%
24917	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分10柱上变压器	400	83.50%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-35.80%
24918	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站202配电变压器	630	31.43%	0	0				-36.20%
24919	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24920	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房5组照明	250	49.84%	0.50	0.50				-39.99%
24921	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG 里仁宾馆箱变1号配电变压器	315	70.86%	1	1		是	2025年12月	-11.52%
24922	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干16柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
24923	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线中学家属照明	100	92.00%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-32.89%
24924	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	运河2箱变1	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	-37.65%
24925	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明(2020微)	400	93.75%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-30.78%
24926	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓2#主变	500	14.00%	0	0				-44.74%
24927	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村照明	400	43.80%	0.44	0.44				-28.39%
24928	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
24929	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房7组照明新	200	78.00%	0.78	0.78				0.00%
24930	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房5组综合(2022微)	200	33.90%	0.34	0.34				15.43%
24931	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	世纪龙城箱式变电站1配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
24932	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村9机井	50	37.20%	0.37	0.37				-63.60%
24933	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村空气能公变台区	400	1.50%	0.02	0.02				100.00%
24934	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村综合二台(微)	400	17.40%	0.17	0.17				7.79%
24935	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰4组照明新	200	53.20%	0.53	0.53				0.00%
24936	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	砂阳路28#主变	630	41.27%	0	0				-28.70%
24937	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡供销社油站公变台区	100	40.40%	0.40	0.40				100.00%
24938	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线田家房6组照明	200	24.50%	0.25	0.25				-47.50%
24939	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨二委综合一台	200	129.90%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-32.44%
24940	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房9.11组照明(2022微)	200	67.40%	0.67	0.67				-43.28%
24941	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0				-40.03%
24942	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵园干17+1柱上变压器	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-50.20%
24943	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变陵园乙线塔西分2柱上变压器	400	74.10%	1	1		是	2025年12月	-42.87%
24944	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干23柱上变压器	200	56.00%	1	1		是	2025年12月	-40.57%
24945	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左5	315	40.32%	0	0				-42.37%
24946	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	小学照明综合一台	400	29.25%	0.29	0.29				-3.21%
24947	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	后领西南台	315	70.86%	0.71	0.71				-36.52%
24948	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	碧桂园御品变电站201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0				9.38%
24949	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰7组照明新	100	56.10%	0.56	0.56				0.00%
24950	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线一委移民台	250	32.48%	0.32	0.32				-48.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24951	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线经贸分18柱上变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-36.87%
24952	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场5变电站1号变压器	400	27.50%	0	0				-38.44%
24953	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	田家房村综合一台	400	15.90%	0.16	0.16				-38.24%
24954	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	肥肥胖胖公变台	315	29.21%	0.29	0.29				100.00%
24955	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线潘家堡南照明	400	27.30%	0.27	0.27				-28.36%
24956	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线偏堡子北台	315	70.86%	0.71	0.71				-67.32%
24957	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	前岭南台（2020微）	200	54.60%	0.55	0.55				-37.92%
24958	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳1配变站1变压器	630	12.06%	0	0				-41.24%
24959	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村棚菜1号	100	80.40%	0.80	0.80	2024年9月			-42.89%
24960	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	万和花园变电站202间隔配电变压器	800	47.40%	0	0				5.26%
24961	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线朱家房1组照明支新	200	56.70%	0.57	0.57				0.00%
24962	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥东主变	400	12.00%	0	0				-43.92%
24963	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站1号变压器	400	26.00%	0	0				-28.80%
24964	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁1箱变2	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
24965	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭北台	160	85.50%	0.86	0.86	2024年9月			-45.27%
24966	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	邵家村（2022微）	200	58.80%	0.59	0.59				-24.56%
24967	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	6903二期1变电站202配电变压器	500	49.20%	0	0				-40.60%
24968	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#2#主变	630	33.52%	0	0				-40.89%
24969	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场6变电站2号变压器	400	27.50%	0	0				-22.86%
24970	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰郑照支（2022微）新	200	66.00%	0.66	0.66				0.00%
24971	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线关家村大棚	200	61.80%	0.62	0.62				-44.40%
24972	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡村11机井	400	3.00%	0.03	0.03				-38.19%
24973	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	河北甲线45左3	315	53.65%	1	1				-36.70%
24974	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨后领计涛农业公变台区	200	38.40%	0.38	0.38				100.00%
24975	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨一委1机井(2020微)	50	56.80%	0.57	0.57				-104.99%
24976	开发	汪河变	汪河变56170汪保乙线	九里颐和小区1变电站2变压器	800	18.30%	0	0				0.00%
24977	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园会展广场7变电站2号变压器	400	25.60%	0	0				-23.67%
24978	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领南台	315	91.68%	1	1	2022年12月	是	2025年7月	-69.76%
24979	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线北岗照明	200	57.00%	0.57	0.57				-13.15%
24980	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡变103邵家线藤家村照明	315	22.86%	0.23	0.23				-15.04%
24981	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	陵东变170陵园乙线陵园干29柱上变压器	400	38.50%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
24982	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	丰泽花园1配变站2变压器	630	15.56%	0	0				-33.93%
24983	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	省建科院住宅1主变	400	8.00%	0	0				-40.60%
24984	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站202配电变压器	630	20.95%	0	0				-35.72%
24985	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	柳条湖1箱变1	630	110.48%	1	1	2024年2月	是	2025年12月	-41.12%
24986	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房11组分台	200	47.70%	0.48	0.48				28.55%
24987	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	方迪东阁2箱变1	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
24988	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线前岭西台	200	74.20%	0.74	0.74				-29.81%
24989	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园9号小区变电站201配电变压器	630	25.14%	0	0				-44.39%
24990	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡黄旗堡关绍山淡水鱼公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
24991	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳21主变	630	14.92%	0	0				-45.67%
24992	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	师大宿舍舍变2变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-31.35%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
24993	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨榆坨偏堡村玉赢畜牧公变台区	200	33.00%	0.33	0.33				100.00%
24994	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	偏堡北台综合（微）	400	34.80%	0.35	0.35				8.11%
24995	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰6组（2022微）	100	42.28%	0	0				-49.63%
24996	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	金阳2配变电站2变压器	630	11.75%	0	0				-37.41%
24997	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1303偏堡线	茨于坨变303偏堡线后领东北台	315	68.06%	0.68	0.68				-46.55%
24998	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园8号小区变电站201配电变压器	630	32.76%	0	0				-38.44%
24999	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	鸿阳公寓1#主变	500	15.60%	0	0				-45.32%
25000	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	馨和花园2#1#主变	630	42.29%	0	0				-40.41%
25001	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰5组照明（2021微）	200	44.20%	0.44	0.44				-37.91%
25002	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰2组照明	200	34.73%	0.35	0.35				-39.88%
25003	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房田家房振双畜牧公变台区	200	49.50%	0.50	0.50				100.00%
25004	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房6组照明（微）新	400	80.10%	0.80	0.80	2025年6月			0.00%
25005	辽中	潘家堡	潘家堡变1103邵家线	潘家堡镇潘家堡村兴强养鱼公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25006	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	永丰村综合一台	200	5.60%	0.06	0.06				-34.05%
25007	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰1组照明新	100	71.10%	0.71	0.71				100.00%
25008	辽中	朱家房	朱家房变1069田家房线	朱家房变069田家房线永丰10照明新	200	111.90%	1	1	2025年6月			0.00%
25009	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	工农桥西主变	400	32.40%	0	0				-42.10%
25010	苏家屯	新南变	新南变38080新施乙线	奥园16号小区变电站201配电变压器	630	36.51%	0	0				-40.32%
25011	和平	砂山变	砂山变544河北甲线	南京1变台	315	38.73%	0	0				-41.86%
25012	皇姑	陵东变	陵东变8170陵园乙线	YHG 世纪龙城1箱式变电站2号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
25013	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站1变压器	315	30.10%	0	0				-42.98%
25014	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-43.50%
25015	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左9左1变台	400	6.00%	0.06	0.06				57.56%
25016	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-43.25%
25017	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家插拉照明新	100	48.60%	0.49	0.49				0.00%
25018	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-44.30%
25019	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛北台照明（微）	315	28.19%	0.28	0.28				-22.58%
25020	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门6箱变2变压器	630	26.98%	0	0				-21.19%
25021	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变2变压器	400	10.80%	0	0				-44.14%
25022	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站2变压器	500	34.80%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
25023	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期10号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-42.04%
25024	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期8箱变（单）	400	41.25%	0	0				-37.12%
25025	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25026	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左4左6变台	200	98.10%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-12.83%
25027	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站2变压器	500	18.80%	0	0		是	2027年12月	-47.37%
25028	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干水泵分	200	58.00%	1	1		是	2026年12月	-31.44%
25029	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变2变压器	800	25.13%	0	0				-19.29%
25030	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站2变压器	800	28.13%	0	0				-37.45%
25031	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期7号箱式变电站1号配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
25032	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左3	315	70.79%	0.71	0.71				-42.83%
25033	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家村新台	200	39.30%	0.39	0.39				-38.63%
25034	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期6号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-38.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25035	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变1变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-44.75%
25036	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛小区照明	400	58.25%	0.58	0.58				-53.38%
25037	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-44.57%
25038	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3315	315	32.06%	0	0				-43.19%
25039	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线赵家村照明	200	27.10%	0.27	0.27				-35.05%
25040	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期1箱变（单）	630	29.84%	0	0				-39.66%
25041	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变1变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-43.21%
25042	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分9右1	315	123.17%	1	1	2025年4月	是		-27.56%
25043	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站2变压器	800	18.75%	0	0				-39.53%
25044	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站1变压器	800	16.88%	0	0				-36.39%
25045	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干5	100	28.80%	0	0				-39.78%
25046	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站1变压器	800	18.38%	0	0				-40.20%
25047	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛西南台照明（微）	200	14.40%	0.14	0.14				-36.96%
25048	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-46.99%
25049	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	赵家插拉综合一台	200	0.00%	0.00	0.00				-21.12%
25050	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左5变台	100	68.70%	0.69	0.69				-40.20%
25051	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线63	160	78.00%	1	1		是	2026年12月	-44.30%
25052	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变2变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-45.29%
25053	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变202间隔配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-36.84%
25054	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门3变电站1变压器	630	29.21%	0	0				-41.65%
25055	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分62右12右1左1变台	400	9.30%	0.09	0.09				0.00%
25056	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰5箱变（单）	630	23.49%	0	0				-41.19%
25057	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线81	200	76.00%	1	1		是	2026年12月	-36.24%
25058	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代1箱变1变压器配电变压器	500	68.80%	1	1		是	2026年12月	-38.47%
25059	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实1箱变2变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-45.99%
25060	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3	500	30.40%	0.30	0.30				-38.88%
25061	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25062	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期5箱变1变压器	500	14.80%	0.15	0.15				-47.57%
25063	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞E区变电站1变压器	800	14.63%	0	0				-41.03%
25064	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站2变压器	500	37.60%	0	0				-34.86%
25065	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期31号变压器	800	19.50%	0.20	0.20				88.41%
25066	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线32	160	29.38%	0	0		是	2026年12月	-38.34%
25067	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分王台支12左6变台	200	30.75%	0.31	0.31				-44.34%
25068	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期22号变压器	630	13.65%	0.14	0.14				45.87%
25069	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分42变台	200	29.55%	0.30	0.30				-31.08%
25070	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门2变电站1变压器	630	42.86%	0	0				-36.69%
25071	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10左2	315	35.56%	0.36	0.36				-40.88%
25072	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干12	315	12.70%	0	0				-39.88%
25073	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干张马夫分37左7左12变台	200	45.75%	0.46	0.46				-54.14%
25074	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期2号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25075	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门4变电站1变压器	800	47.40%	0	0				-40.08%
25076	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅3箱变201配电变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-32.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25077	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变2变压器	630	14.29%	0	0				-49.30%
25078	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4变电站1站内变压器	630	20.95%	0	0				-45.11%
25079	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期4号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.75%
25080	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡大邦牛岗长会畜牧公变台区	200	9.60%	0.10	0.10				0.00%
25081	和平	和平变	和平变144南一乙线	潮州城酒店水源热泵用户201间隔配电变压器	160	70.50%	0.71	0.71				-45.48%
25082	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光1箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-39.66%
25083	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎医院1楼虎利干乾弘分2	200	21.80%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
25084	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰2箱变(单)	630	20.19%	0	0				-41.34%
25085	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城春天一期1变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-38.66%
25086	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛东台照明新	200	39.38%	0.39	0.39				0.00%
25087	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变2变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-46.24%
25088	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分65左7变台	80	104.63%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-62.99%
25089	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门1变电站1变压器	630	59.37%	1	1				-35.69%
25090	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站1站内变压器	630	22.22%	0	0				-40.68%
25091	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支9左6+1右2变台	400	13.80%	0.14	0.14				8.81%
25092	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期1号变电站1号变压器	630	26.35%	0	0		是	2027年12月	-39.53%
25093	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分37左17变台	200	35.10%	0.35	0.35				1.96%
25094	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城10变电站2变压器	315	24.76%	0	0				-43.75%
25095	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线88右4变台	200	76.65%	0.77	0.77				-20.67%
25096	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-40.77%
25097	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城8变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-38.64%
25098	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府二期2号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
25099	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分全窝堡支2变台	200	40.50%	0.41	0.41				-37.52%
25100	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变2变压器	800	27.75%	0	0				-89.03%
25101	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城4箱变2变压器	630	21.33%	0	0				-41.79%
25102	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期2箱变1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-42.93%
25103	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园202间隔配电变压器	800	14.40%	0.14	0.14				-2103.76%
25104	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25105	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期32号变压器	800	1.80%	0.02	0.02				0.00%
25106	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分18左5变台	400	15.00%	0.15	0.15				5.44%
25107	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线65左7+1右4变台	200	17.70%	0.18	0.18				5.47%
25108	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	鸿之运塑料厂(一站式)	100	115.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-4.45%
25109	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-45.88%
25110	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-44.46%
25111	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期6箱变(单)	630	40.32%	0	0				-34.38%
25112	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰7箱变(单)	630	27.05%	0	0				-43.16%
25113	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路3箱变1变压器	400	13.80%	0	0				-34.47%
25114	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期52号变压器	630	15.87%	0.16	0.16				95.26%
25115	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站2变压器	500	37.60%	0	0		是	2027年12月	-38.71%
25116	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰6箱变(单)	630	22.54%	0	0				-37.84%
25117	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站1变压器	630	12.95%	0	0				-29.61%
25118	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期1号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25119	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站2变压器	630	34.60%	0	0				-25.97%
25120	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分16左7	315	69.21%	1	1				-43.06%
25121	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分73变台	100	64.50%	0.65	0.65				-35.12%
25122	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡1变电站2变压器	800	27.38%	0	0				-39.57%
25123	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支6左4变台	50	58.20%	0.58	0.58				-32.81%
25124	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期3箱变(单)	400	47.63%	0	0				-36.84%
25125	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳四季园3变电站1变压器	800	31.20%	0.31	0.31				-43.91%
25126	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期1箱变1变压器	630	38.10%	0	0				-44.42%
25127	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡2变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-37.23%
25128	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西台照明	200	45.30%	0.45	0.45				-20.43%
25129	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈阳蒲河房地产开发有限公司(石台新苑住宅)1间隔1配电变压器	400	29.20%	0	0		是	2026年12月	-36.49%
25130	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村英森木材公变台区	200	69.00%	0.69	0.69				0.00%
25131	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙C开闭站XB2箱变(单)	500	28.16%	0	0				-43.72%
25132	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期8号箱式变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-41.87%
25133	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线大帮牛西北台照明(改造)	200	46.43%	0.46	0.46				12.33%
25134	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变1变压器	315	29.71%	0	0				-41.83%
25135	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期2箱变(单)	400	39.00%	0	0				-36.77%
25136	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景1箱变201间隔配电变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-37.44%
25137	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦2主变	800	10.88%	0.11	0.11				-40.17%
25138	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变1变压器	500	15.00%	0.15	0.15				-45.72%
25139	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期22号变压器	800	20.70%	0.21	0.21				74.95%
25140	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变1变压器	630	13.81%	0.14	0.14				-43.63%
25141	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰3箱变(单)	630	22.86%	0	0				-39.32%
25142	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期4箱变(单)	630	41.90%	0	0				-35.85%
25143	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期3号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25144	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分40左1变台	400	112.20%	1	1	2025年6月			100.00%
25145	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支12左9变台	200	60.00%	0.60	0.60				34.00%
25146	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡敖司牛胜军养殖公变台	200	8.10%	0.08	0.08				100.00%
25147	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居4箱变1变压器	800	49.13%	0	0				-23.01%
25148	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯东台照明	100	59.70%	0.60	0.60				-38.29%
25149	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张欢干张马夫分49左1变台	200	45.60%	0.46	0.46				100.00%
25150	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变2变压器	630	58.10%	1	1				-34.31%
25151	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分10左2左1变台	400	6.00%	0.06	0.06				27.11%
25152	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合二台(微)	200	36.00%	0.36	0.36				-37.07%
25153	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期9箱变(单)	630	50.16%	1	1				-36.32%
25154	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期1箱变2变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-42.59%
25155	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变2变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-46.02%
25156	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫29右3变台	200	24.30%	0.24	0.24				-41.99%
25157	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线站前分02	250	85.20%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-42.30%
25158	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期3号变电站1号配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-37.33%
25159	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期21号变压器	800	18.60%	0.19	0.19				79.79%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25160	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变202间隔配电变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-29.39%
25161	沈河	长青变	长青变466青阳线	东实2箱变2变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-34.24%
25162	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈小联干钢管分6加1	400	29.70%	0	0				28.65%
25163	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干31	630	7.78%	0	0		是	2026年12月	-97.95%
25164	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城7变电站202间隔配电变压器	630	30.86%	0	0				-48.32%
25165	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡腰屯二岗子	400	25.25%	0.25	0.25				-37.80%
25166	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大邦牛村综合一台（微）	200	15.90%	0.16	0.16				5.24%
25167	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变202间隔配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-40.18%
25168	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	秦家照明（2022微）	200	53.90%	0.54	0.54				-24.21%
25169	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2箱变1变压器	800	36.75%	0.37	0.37				-41.59%
25170	和平	和平变	和平变144南一乙线	同泽花园203间隔配电变压器	800	9.00%	0.09	0.09				-46.99%
25171	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城5箱变2变压器	315	23.24%	0	0				-43.52%
25172	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变2变压器	630	35.56%	0	0				-31.45%
25173	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰4箱变（单）	630	20.95%	0	0				-39.55%
25174	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分29右9变台	200	34.30%	0.34	0.34				-39.81%
25175	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干城丰分2公变	315	20.32%	0	0		是	2026年12月	-11.19%
25176	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变1变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-39.04%
25177	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线富城时代6箱变虎利干88	200	79.00%	1	1		是	2026年12月	-36.29%
25178	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城9变电站1变压器	500	27.60%	0	0				-39.63%
25179	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期6箱变1变压器（冷备）	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25180	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站2变压器	500	35.20%	0	0		是	2027年12月	-29.76%
25181	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期5箱变（单）	400	45.38%	0	0				-36.15%
25182	和平	和平变	和平变144南一乙线	白领大厦1主变	800	11.25%	0.11	0.11				-41.91%
25183	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期51号变压器	630	13.33%	0.13	0.13				82.60%
25184	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室1变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-40.67%
25185	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭1箱变2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-43.52%
25186	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分49变台	160	86.06%	0.86	0.86	2023年9月			-27.59%
25187	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居1箱变1变压器	630	56.51%	1	1				-28.73%
25188	和平	和平变	和平变144南一乙线	力创大厦1变压器	500	44.16%	0.44	0.44				-50.06%
25189	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右3+1	400	8.70%	0.09	0.09				4.26%
25190	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园5变电站1变压器	630	49.84%	0	0				-29.46%
25191	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线10右8右2	315	47.94%	0.48	0.48				-41.74%
25192	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站2变压器	630	54.92%	1	1		是	2025年12月	-30.78%
25193	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线62	315	46.67%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
25194	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联线信用分05	400	28.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25195	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期12号箱式变电站1号配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
25196	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室1变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-42.74%
25197	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东方之珠箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-43.26%
25198	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线线沈小联干东站分5	400	76.50%	1	1				-14.60%
25199	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左4右3变台	315	47.24%	0.47	0.47				-38.01%
25200	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线黄楼支004	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
25201	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡赵家村二组照明	100	39.40%	0.39	0.39				-40.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25202	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线4	315	7.30%	0.07	0.07				-39.23%
25203	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙D开闭站XB3箱变（单）	400	22.20%	0	0				-45.14%
25204	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景2箱变201间隔配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-34.25%
25205	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期4箱变2变压器	500	49.80%	0.50	0.50				-44.06%
25206	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥1配电室2变压器	800	33.75%	0.34	0.34				-40.07%
25207	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡四合村晟鑫源编织袋厂公变台区	200	21.60%	0.22	0.22				0.00%
25208	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分二道房支20右3变台	200	27.30%	0.27	0.27				-40.57%
25209	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干鞋厂分8	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
25210	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎德鑫花园四本3变	200	101.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.26%
25211	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯西台照明新	100	37.20%	0.37	0.37				0.00%
25212	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期1变电站201配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	9.22%
25213	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	星城国际三期2变电站201配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
25214	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢干营子分王台支10左5变台	100	54.30%	0.54	0.54				-46.11%
25215	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭郡3变电站1变压器	800	35.25%	0	0				-36.70%
25216	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期5号箱式变电站1号变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-38.45%
25217	大东	劳动变	劳动变176欧博线	宝地铭门5箱变2变压器	400	23.40%	0	0				-18.98%
25218	沈河	长青变	长青变466青阳线	保利康桥2配电室2变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-41.57%
25219	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭3箱变2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-44.47%
25220	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线55右7变台	200	42.90%	0.43	0.43				-36.41%
25221	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分12	250	8.32%	0	0				-39.71%
25222	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈北城市管理局（虎利干排污分一站式）	100	29.40%	0	0		是	2026年12月	-13.68%
25223	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线小区分1	200	75.00%	1	1		是	2026年12月	-32.46%
25224	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	YHG 慧麟工贸有限公司柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2026年12月	6.48%
25225	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期12号变压器	800	17.40%	0.17	0.17				89.89%
25226	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛村综合一台	200	28.20%	0.28	0.28				-24.89%
25227	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎镇变256虎利线虎利线64	400	29.75%	0	0		是	2026年12月	-43.78%
25228	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	雍华御景3箱变201间隔配电变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-34.49%
25229	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线养士堡乡腰屯村新棚区（改造）	100	38.40%	0.38	0.38				12.05%
25230	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线18	200	74.50%	0.75	0.75				-41.72%
25231	和平	和平变	和平变144南一乙线	南一乙线24左4	400	53.25%	0.53	0.53				-40.03%
25232	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦2变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是		-34.29%
25233	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变1变压器	630	34.60%	0	0				-37.65%
25234	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期12号变压器	800	3.30%	0.03	0.03				100.00%
25235	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑3变电站1变压器	500	28.16%	0	0		是		-44.36%
25236	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	东山小区1箱变1变压器	630	51.75%	1	1				-44.50%
25237	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城6箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-40.37%
25238	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线张马夫分25+1右10变台	200	26.70%	0.27	0.27				-38.34%
25239	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	詹屯变848虎联线虎联干031	160	93.75%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-62.36%
25240	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变201配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-15.36%
25241	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城3变电站2站内变压器	630	22.48%	0	0				-43.75%
25242	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期11号变压器	800	8.40%	0.08	0.08				100.00%
25243	沈河	长青变	长青变466青阳线	东陵廉租房箱变1变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-49.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25244	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光2箱变1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-42.77%
25245	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑1变电站1变压器	500	32.80%	0	0		是	2027年12月	-41.27%
25246	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变2变压器	500	20.40%	0	0				-37.00%
25247	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心一期41号变压器	630	5.40%	0.05	0.05				100.00%
25248	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路1箱变1变压器	400	8.70%	0	0				-43.94%
25249	沈河	长青变	长青变466青阳线	都市晨光3箱变1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-44.96%
25250	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干战前分1	315	19.81%	0	0		是	2026年12月	-30.08%
25251	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰二期7箱变(单)	400	42.00%	0	0				-36.63%
25252	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡腰屯村中台(微)	200	24.00%	0.24	0.24				-39.43%
25253	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利线61	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
25254	和平	和平变	和平变144南一乙线	咸阳分4变压器	400	44.00%	0.44	0.44				100.00%
25255	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	宝盛园箱变1变压器	500	13.20%	0	0				-39.24%
25256	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居5箱变1变压器	800	52.13%	1	1				-27.59%
25257	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳1箱变2变压器	800	16.88%	0.17	0.17				-38.75%
25258	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	大帮牛中台(2021微)	400	42.60%	0.43	0.43				-25.11%
25259	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居3箱变2变压器	630	33.65%	0	0				-38.20%
25260	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期2号变电站1号配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2027年12月	-34.41%
25261	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	百岁万汇城变电站302配电变压器	800	28.88%	0	0		是	2026年12月	-39.12%
25262	大东	劳动变	劳动变176欧博线	富力尚悦居2箱变1变压器	630	62.54%	1	1				-36.08%
25263	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	如沈乙线沈小联干东站分3200	200	23.00%	0	0				-63.53%
25264	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰8箱变(单)	630	22.10%	0	0				-41.43%
25265	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站2变压器	800	34.13%	0	0		是	2027年12月	-33.91%
25266	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦3变电站1变压器	800	23.63%	0	0		是	2027年12月	-37.10%
25267	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯小三家子照明(微)(改造)新	400	42.60%	0.43	0.43				0.00%
25268	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左7右6变台	200	46.35%	0.46	0.46				-25.40%
25269	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎联干38+1公园北台	315	76.44%	1	1		是	2026年12月	-30.28%
25270	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左6右7变台	400	22.25%	0.22	0.22				5.07%
25271	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	石台新苑住宅2箱变201配电变压器	630	11.68%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
25272	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	富城时代5箱变1号配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
25273	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变1变压器	400	8.10%	0	0				-49.72%
25274	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	德馨苑2变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2027年12月	-54.08%
25275	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干张马夫分37左10右6右3变台	400	57.30%	0.57	0.57				-40.23%
25276	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	城丰分02	100	45.00%	0	0		是	2026年12月	-35.50%
25277	大东	劳动变	劳动变176欧博线	欧博城一期2箱变2变压器	630	39.24%	0	0				-46.83%
25278	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期11号箱式变电站1号配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
25279	东陵	孙家寨	孙家寨变67105孙华线	万科新都心二期21号变压器	630	12.06%	0.12	0.12				51.71%
25280	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	铁路2箱变2变压器	400	15.60%	0	0				-36.52%
25281	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	养士堡变184腰屯线腰屯唐岗子照明	100	59.80%	0.60	0.60				-55.48%
25282	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干32	200	66.50%	1	1		是	2026年12月	-38.90%
25283	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	王家村综合三台	400	53.10%	0.53	0.53				-47.36%
25284	辽中	养士堡	养士堡变1184腰屯线	腰屯村综合一台	400	52.80%	0.53	0.53				-77.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25285	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分全窝堡支16右9变台	400	12.08%	0.12	0.12				-36.45%
25286	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	沈煤大桥16箱变202配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-21.13%
25287	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	沈毛乙线沈小联干钢管分4	315	29.52%	0	0				-40.05%
25288	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭2箱变2变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-42.57%
25289	沈河	长青变	长青变466青阳线	青阳2期3箱变2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-42.96%
25290	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎利干59	200	58.00%	1	1		是	2026年12月	-46.46%
25291	大东	劳动变	劳动变176欧博线	旭辉花园6箱变2变压器	800	35.10%	0	0				-11.98%
25292	浑南	铁匠变	铁匠变65872海关线	特步大厦1变电站1变压器	500	34.24%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
25293	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	张欢线营子分28左15左5变台	400	6.25%	0.06	0.06				45.72%
25294	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	国瑞C区变电站2变压器	800	15.75%	0	0				-42.58%
25295	浑南	于山变	于山变758于盛线	府城名邸一期9号箱式变电站1号变压器	630	25.71%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
25296	浑南	于山变	于山变758于盛线	半山华府一期4号变电站1号配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25297	大东	沈海变	沈海变80354沈毛乙线	瑞家景峰1箱变（单）	630	20.95%	0	0				-41.13%
25298	沈北	詹屯变	詹屯变7848虎联线	虎石台医院邮局东变台	250	30.80%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
25299	沈河	长青变	长青变466青阳线	假日兰庭4箱变2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-43.24%
25300	新民	罗家房	罗家房变408张欢线	罗家房变408张欢线张欢干营子分10左12变台	200	122.70%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.40%
25301	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山大线97右5	200	37.80%	0	0				-33.72%
25302	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站1变压器	500	8.40%	0	0				-54.45%
25303	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干52左7	200	27.00%	0	0				-30.25%
25304	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站1号配电变压器	800	52.13%	1	1		是	2027年12月	-44.99%
25305	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站2变压器	500	18.00%	0	0				-38.75%
25306	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右9	200	24.00%	0	0				-34.94%
25307	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变1配电变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-50.45%
25308	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期1变电站2号配电变压器	500	79.80%	1	1		是	2027年12月	-36.06%
25309	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右4右2	200	63.30%	1	1				-35.60%
25310	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分25左12左1	400	69.90%	1	1				100.00%
25311	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左19左1柱上变压器	200	60.40%	1	1		是	2025年12月	-47.92%
25312	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变2号变	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
25313	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右21柱上变压器	400	52.00%	1	1		是	2025年12月	-24.06%
25314	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变1号变	630	68.57%	1	1		是	2025年12月	-15.94%
25315	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支36右1之1柱上变压器	400	73.20%	1	1				-9.39%
25316	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区1变电站2配电变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	31.80%
25317	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典2号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	800	31.20%	0	0				-15.92%
25318	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变2号变	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
25319	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站2变压器	630	18.29%	0	0				-39.83%
25320	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分37	200	45.30%	0	0				-27.10%
25321	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变2	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-45.83%
25322	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室1号变压器	800	45.75%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
25323	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里1号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	19.80%	0	0				100.00%
25324	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区4变电站2配电变压器	800	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25325	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典3号变电站2变压器	500	29.20%	0	0				-36.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25326	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25327	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变1号变	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
25328	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典1号变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-43.98%
25329	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站201间隔配电变压器	500	51.00%	1	1		是	2027年12月	-33.09%
25330	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室1号变压器	800	41.25%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
25331	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分24右1	200	14.10%	0	0				-22.58%
25332	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-240.77%
25333	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左4	200	30.30%	0	0				-22.46%
25334	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线山大线95左02	200	64.00%	1	1				-39.21%
25335	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线18左6	400	52.65%	1	1				-27.64%
25336	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站201间隔配电变压器	800	65.25%	1	1		是	2027年12月	-36.01%
25337	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支23右3	200	22.80%	0	0				-19.49%
25338	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线平罗干平罗分39柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
25339	浑南	营盘	营盘变084营天线	万科明天广场南区2期变电站202间隔配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2027年12月	-37.56%
25340	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43右1	200	57.60%	1	1				-21.20%
25341	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右4	200	29.70%	0	0				-26.74%
25342	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左8+1	200	26.10%	0	0				-28.85%
25343	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号3箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-49.46%
25344	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城2号变电站201配电变压器	630	47.24%	0	0				-32.39%
25345	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭2箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-43.85%
25346	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦4变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25347	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号8号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	4.50%	0	0				94.17%
25348	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干14+1左2	200	17.40%	0	0				0.00%
25349	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分39右10	200	37.20%	0	0				100.00%
25350	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	地铁云杉里2号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	21.60%	0	0				100.00%
25351	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支23左1柱上变压器	200	79.50%	1	1		是	2025年12月	-41.47%
25352	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线红宝支32	200	20.40%	0	0				-10.92%
25353	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城4号变电站201配电变压器	630	49.14%	0	0				-34.62%
25354	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干106	200	24.60%	0	0				-27.87%
25355	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-42.71%
25356	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干12柱上变压器	100	14.80%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
25357	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站1变压器	630	8.57%	0	0				-48.48%
25358	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号9号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	400	1.80%	0	0				96.27%
25359	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室1号变压器	800	51.38%	1	1		是	2027年12月	-39.97%
25360	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线126	100	62.50%	1	1				-35.81%
25361	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站201间隔配电变压器	315	23.49%	0	0				-30.06%
25362	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是		-35.87%
25363	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分16	400	9.60%	0	0				-14.82%
25364	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号5箱变201配电变压器	630	23.49%	0	0				-38.90%
25365	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦1变电站2配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25366	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	怡然小区箱变2号变	500	18.56%	0	0		是	2025年12月	-28.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25367	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山姜干8左6	200	40.20%	0	0				-31.03%
25368	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左1右1	200	0.00%	0	0				0.00%
25369	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干柳沟分10	200	21.30%	0	0				-29.28%
25370	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分42	200	20.40%	0	0				-31.80%
25371	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22右1	400	50.10%	1	1				-33.99%
25372	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站203配电变压器	400	25.00%	0	0				-35.94%
25373	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36右1柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-72.47%
25374	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站201配电变压器	315	25.52%	0	0				-34.18%
25375	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号201间隔配电变压器	800	99.00%	1	1	2024年12月	是	2027年12月	-36.39%
25376	浑南	营盘	营新线	华发首府1变电站2变压器	630	26.29%	0	0		是	2027年12月	-42.84%
25377	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右57右26左3	200	34.65%	0	0				-33.57%
25378	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干17左8左2	500	70.32%	1	1				100.00%
25379	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干30柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
25380	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线23左6	200	51.60%	1	1				-26.78%
25381	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号1箱变201配电变压器	630	23.81%	0	0				-33.91%
25382	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分49右8	400	17.25%	0	0				-22.39%
25383	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5之1柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-50.04%
25384	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左1	200	24.00%	0	0				-30.08%
25385	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑2箱变1变	500	25.44%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
25386	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干3左1柱上变压器	200	61.80%	1	1		是	2025年12月	-29.31%
25387	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线44左1左9	200	61.80%	1	1				-23.06%
25388	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区2号变电站2变压器	630	36.51%	0	0				-40.53%
25389	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支25+1左1	400	13.20%	0	0				100.00%
25390	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭1箱变2号变	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
25391	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线26右71左9	200	33.75%	0	0				-19.37%
25392	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左6柱上变压器	250	6.40%	0	0		是	2025年12月	42.93%
25393	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡26号变电站202间隔（莱茵线）配电变压器	630	25.08%	0	0				8.14%
25394	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右12柱上变压器	315	121.59%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-45.36%
25395	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左4柱上变压器	400	74.25%	1	1		是	2025年12月	-38.92%
25396	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-39.75%
25397	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干48左1	200	29.40%	0	0				-18.20%
25398	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线22左4	250	53.44%	1	1				-36.60%
25399	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站2变压器	800	19.50%	0	0		是	2027年12月	-42.83%
25400	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干44左13+2左2	200	1.80%	0	0				4.13%
25401	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25402	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变1号变	500	30.24%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
25403	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡4号变电站1变压器	630	14.86%	0	0				-42.04%
25404	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站201配电变压器	400	82.50%	1	1	2023年8月			-36.22%
25405	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支29左1柱上变压器	400	59.50%	1	1		是	2025年12月	-21.14%
25406	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线山长线025	160	81.00%	1	1	2023年7月			-35.96%
25407	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城6号变电站202配电变压器	315	22.86%	0	0				-21.53%
25408	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分111右10	200	38.40%	0	0				-38.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25409	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分51左1	100	31.40%	0	0				-12.44%
25410	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九家园箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25411	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期1箱式变电站2配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-44.32%
25412	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干胜利分27左2	200	19.50%	0	0				-19.90%
25413	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居1变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25414	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右16左1柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	10.19%
25415	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站2变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
25416	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分118右4	400	20.25%	0	0				13.23%
25417	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左25柱上变压器	200	56.80%	1	1		是	2025年12月	-52.09%
25418	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区6变电站2配电变压器	800	9.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25419	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左20柱上变压器	315	67.62%	1	1		是	2025年12月	-57.12%
25420	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗乙线开发支26左1柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-89.56%
25421	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变022山大线大堡分4左4	100	63.40%	1	1				-27.77%
25422	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右8右5	200	43.50%	0	0				-21.64%
25423	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城5号变电站201配电变压器	400	43.88%	0	0				-32.09%
25424	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右5柱上变压器	315	56.83%	1	1		是	2025年12月	-41.25%
25425	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干42左1柱上变压器	315	65.90%	1	1		是	2025年12月	-3.02%
25426	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干27+1左1	200	67.50%	1	1				-81.82%
25427	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	九九骏铭3箱变2号变	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-29.24%
25428	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室1号变压器	800	31.50%	0	0		是	2027年12月	-47.49%
25429	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	平罗分21左1柱上变压器	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
25430	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦2变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25431	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41右3柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-18.56%
25432	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展7号变电站201间隔配电变压器	315	87.62%	1	1	2024年12月			-37.71%
25433	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干57右2	400	63.30%	1	1				0.00%
25434	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大西江天悦3变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25435	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25436	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	牛队支27+1右1	200	50.40%	1	1				-42.08%
25437	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-39.17%
25438	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左8右2	100	73.50%	1	1				-24.20%
25439	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居4变电站2配电变压器	800	16.88%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25440	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线15	200	47.60%	0	0				-26.61%
25441	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分71左12	200	47.10%	0	0				-23.10%
25442	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居2变电站2配电变压器	800	17.25%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25443	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干41左8左5柱上变压器	200	66.00%	1	1		是	2025年12月	-46.53%
25444	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	富禹金科繁梦里二期2变电站2配电变压器	630	0.32%	0	0				0.00%
25445	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线119右6	100	60.00%	1	1				-47.39%
25446	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区3变电站2配电变压器	630	10.67%	0	0				100.00%
25447	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站1变压器	500	22.80%	0	0				-39.93%
25448	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干长兴分牛队支15	200	28.20%	0	0				-27.81%
25449	浑南	营盘	营新线	华发首府二期2号配电室2号变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-43.32%
25450	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干55右2右5	200	30.90%	0	0				-28.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25451	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区1变电站2配电变压器	400	8.00%	0	0		是	2025年12月	25.78%
25452	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城1号变电站201配电变压器	630	46.48%	0	0				-35.43%
25453	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干19柱上变压器	400	52.80%	1	1		是	2025年12月	-60.18%
25454	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左1	200	27.60%	0	0				-13.78%
25455	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期1号变电站202配电变压器	400	74.10%	1	1		是	2027年12月	-22.72%
25456	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支13柱上变压器	315	71.75%	1	1		是	2025年12月	-40.79%
25457	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干13柱上变压器	250	20.80%	0	0		是	2025年12月	-49.55%
25458	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干21右3柱上变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-27.77%
25459	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	丽景名居3变电站2配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25460	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分111右4	400	26.00%	0	0				-20.85%
25461	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山庄变040山长线红宝山村3台	200	18.45%	0	0				-9.97%
25462	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干23左16右4柱上变压器	200	27.50%	0	0		是	2025年12月	-56.56%
25463	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干7柱上变压器	400	36.60%	0	0				-60.97%
25464	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡1号变电站1变压器	630	7.30%	0	0				-41.06%
25465	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典2号变电站1变压器	500	24.80%	0	0				-40.66%
25466	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展6号变电站202间隔配电变压器	315	19.68%	0	0				31.86%
25467	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	胜利分43左5	200	36.30%	0	0				-25.92%
25468	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右12	200	45.60%	0	0				-34.06%
25469	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干113	400	20.70%	0	0				-25.88%
25470	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	莱茵南郡3号变电站2变压器	630	10.79%	0	0				-30.62%
25471	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	开发支8右4+1之1柱上变压器	400	1.50%	0	0				0.00%
25472	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号2箱变201配电变压器	630	30.16%	0	0				-38.51%
25473	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区1号变电站2变压器	500	21.60%	0	0				-41.32%
25474	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	广华乙线广华干36左2柱上变压器	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-44.66%
25475	浑南	营盘	营新线	华发首府二期4号配电室2号变压器	800	35.25%	0	0		是	2027年12月	-39.92%
25476	浑南	营盘	营新线	华发首府2变电站1变压器	800	24.38%	0	0		是	2027年12月	-41.56%
25477	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分79+1右1	200	101.70%	1	1	2022年12月			-39.20%
25478	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区2变电站2配电变压器	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	30.75%
25479	浑南	营盘	营新线	华发首府3变电站1变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
25480	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	海逸铭筑小区一期3箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25481	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北书香苑1箱变2号变	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
25482	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	浑河国际城3号变电站201配电变压器	630	16.76%	0	0				-33.78%
25483	浑南	营盘	营新线	华发首府4变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2027年12月	-45.30%
25484	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	华府丹郡25号变电站201间隔（莱茵线）配电变压器	630	37.78%	0	0				4.93%
25485	浑南	营盘	营新线	华发首府二期3号配电室2号变压器	800	54.00%	1	1		是	2027年12月	-39.52%
25486	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干109+1左1	200	0.00%	0	0				0.00%
25487	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	环北花园箱变1	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
25488	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干83左4	200	26.10%	0	0				-29.53%
25489	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭A区2变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	24.91%
25490	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区一期2号202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
25491	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分18左22	200	9.90%	0	0				-1.40%
25492	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	造化镇村箱变2配电变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-45.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25493	浑南	营盘	营新线	华发首府二期1号配电室2号变压器	630	46.67%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
25494	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	施官小区3号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.21%
25495	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线36左1右5	315	47.43%	0	0				-34.43%
25496	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	会展一号4箱变201配电变压器	400	63.00%	1	1				-41.12%
25497	浑南	营盘	营盘变084营天线	明天广场南区三期2变电站202间隔配电变压器	500	76.80%	1	1		是	2027年12月	-39.37%
25498	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长线长兴分111右11	200	23.70%	0	0				-33.70%
25499	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	长兴分49右3左2	400	0.00%	0	0				0.00%
25500	皇姑	旺牛变	10kV旺恒乙线10978线	恒大盛京珺庭B区5变电站2配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
25501	皇姑	广源变	10kV广华乙线25782线	富禹金科繁梦里二期1变电站2配电变压器	630	0.95%	0	0				0.00%
25502	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	米拉经典4号变电站1变压器	500	21.60%	0	0				-37.24%
25503	苏家屯	施官变	施官变60154莱茵线	香格经典1号变电站202配电变压器	400	65.00%	1	1				-36.40%
25504	苏家屯	山庄变	山庄变5040山长线	山长干38右1	400	49.80%	0	0				100.00%
25505	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期1变电站201间隔配电变压器	1000	14.40%	0.14	0.14				-8.03%
25506	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨3灯（2022微）	200	85.20%	0.85	0.85	2024年9月			-37.52%
25507	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树中台	200	63.60%	0.64	0.64				-37.46%
25508	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支03	200	12.30%	0	0				-42.22%
25509	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨1灯	100	43.20%	0.43	0.43				-57.10%
25510	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园1箱变1变压器	800	20.70%	0.21	0.21				14.93%
25511	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖俊农业公变台	400	0.30%	0.00	0.00				100.00%
25512	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨4灯	400	18.30%	0.18	0.18				-22.92%
25513	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村恒达草业秸秆压块公变台区	200	38.70%	0.39	0.39				0.00%
25514	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨宝雷袜厂公变台	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
25515	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左8+1右4	200	68.70%	1	1				11.89%
25516	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期2变电站201间隔配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				8.97%
25517	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨豪晨针织厂公变台	200	28.80%	0.29	0.29				100.00%
25518	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线大小联于13公变	315	33.90%	0.34	0.34				-50.71%
25519	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	鹏源农业公变台	100	112.80%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	100.00%
25520	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村欣妍林厂公变台	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
25521	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨村灯	400	73.50%	0.74	0.74				-33.53%
25522	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨村综合一台	200	19.80%	0.20	0.20				-45.17%
25523	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线吴家西五台区（桃苏干桃家分河沿支2	200	15.60%	0	0				-27.27%
25524	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12右11	200	17.40%	0	0				-29.61%
25525	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰三井大棚二台（2020微）	200	18.30%	0.18	0.18				-23.04%
25526	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树北台	200	57.40%	0.57	0.57				-36.06%
25527	苏家屯	白塔变	白塔变50950白总线	汽商分9左8+1左1	200	3.60%	0	0				5.30%
25528	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨文斌木材加工厂公变台区	200	35.70%	0.36	0.36				100.00%
25529	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨7灯新	100	123.60%	1	1	2025年6月			0.00%
25530	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右6+1	200	33.20%	0	0				-21.93%
25531	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区三期1变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0.21	0.21				10.37%
25532	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支12左1	200	11.90%	0	0				-39.93%
25533	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰棚菜	200	26.10%	0.26	0.26				-40.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25534	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干5	100	39.60%	0.40	0.40				-46.53%
25535	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分一台	200	74.40%	0.74	0.74				0.67%
25536	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分12右26右1	200	15.30%	0	0				29.11%
25537	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨村春芝建材商店公变台区	400	27.90%	0.28	0.28				100.00%
25538	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分8右07	50	12.40%	0	0				-22.56%
25539	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13左4	200	13.40%	0	0				-36.98%
25540	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰中台	200	77.40%	0.77	0.77				-31.90%
25541	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰五组大棚	100	55.80%	0.56	0.56				-46.48%
25542	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰坨中台	160	65.25%	0.65	0.65				-28.13%
25543	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰北新井大棚	100	42.30%	0.42	0.42				-32.88%
25544	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	众成小区箱变1变	500	50.56%	0.51	0.51				-41.27%
25545	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰100条垄（微）	200	92.70%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-35.60%
25546	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年2箱变1变	630	38.48%	0.38	0.38				-42.48%
25547	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变2变压器	400	36.40%	0.36	0.36				-42.45%
25548	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年3箱变1变	400	39.50%	0.40	0.40				-42.57%
25549	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干20+1右1	315	22.86%	0.23	0.23				6.81%
25550	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分40	100	25.60%	0	0				-44.42%
25551	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区2期局维变电站201间隔配电变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-2.66%
25552	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树7电井大棚	200	41.85%	0.42	0.42				-33.31%
25553	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨金山农机公变台	200	23.40%	0.23	0.23				0.00%
25554	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨永胜针织公变台区	200	114.00%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	100.00%
25555	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支30左9左2	400	22.05%	0	0				-60.37%
25556	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善邻小区变电站变压器	315	21.71%	0.22	0.22				-46.52%
25557	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干12	200	14.40%	0.14	0.14				-62.38%
25558	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线大兰南台	400	86.10%	0.86	0.86	2022年12月			-33.56%
25559	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年1箱变1变	630	36.95%	0.37	0.37				-41.82%
25560	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站2变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-39.77%
25561	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分14左3右01	100	0.00%	0	0				0.00%
25562	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	肖兰坨村综合一台（微）	200	10.80%	0.11	0.11				-17.46%
25563	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	河沿支13右7右4	200	9.20%	0	0				-37.87%
25564	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰南台	400	25.20%	0.25	0.25				-28.12%
25565	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干11	200	17.40%	0.17	0.17				-5.69%
25566	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支13右05	160	26.25%	0	0				-27.92%
25567	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分二台	200	32.10%	0.32	0.32				3.77%
25568	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树中台分三台	200	27.00%	0.27	0.27				0.00%
25569	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小乙线善小联干21公变	400	36.30%	0.36	0.36				-45.74%
25570	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨农康合作社公变台区	200	6.30%	0.06	0.06				100.00%
25571	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃苏线桃家分河沿支34	200	15.60%	0	0				-48.17%
25572	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线肖兰孙家岗灯	250	77.76%	0.78	0.78				-36.77%
25573	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	善小联干24左1	200	45.60%	0.46	0.46				-57.97%
25574	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃家分河沿支12左05	315	19.24%	0	0				-38.20%
25575	康平	卧龙变	卧龙变75948卧滨线	康湖茗筑小区1期2变电站201间隔配电变压器	800	13.50%	0.14	0.14				-7.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25576	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙变254桃苏线桃家分河沿支08	160	23.44%	0	0				-32.11%
25577	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰北台（微）	200	74.40%	0.74	0.74				-32.43%
25578	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	盛城嘉园1变电站1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-43.00%
25579	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线双树北新台	400	16.80%	0.17	0.17				-23.52%
25580	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨大兰坨卓丰保鲜公变台	200	6.90%	0.07	0.07				100.00%
25581	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨2灯二台（微）	500	36.48%	0.36	0.36				-24.95%
25582	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	双树南台新	200	122.10%	1	1	2025年6月			0.00%
25583	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨顺鑫畜牧公变台区	200	55.80%	0.56	0.56				100.00%
25584	沈河	站前变	站前变276站南乙线	中韩科技园2箱变1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-12.28%
25585	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨从英家禽公变台区	200	12.00%	0.12	0.12				100.00%
25586	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	老观坨变134老观坨线老观坨2灯	200	79.50%	0.80	0.80				-30.87%
25587	辽中	老观坨	老观坨变90342老观坨线	大兰3组大棚（2021微）	200	33.90%	0.34	0.34				-29.15%
25588	苏家屯	桃仙变	桃仙变6272桃苏乙线	桃仙分9左07	50	30.00%	0	0				-40.44%
25589	大东	善邻变	善邻变81066善小乙线	居易新青年二期1箱变1变压器	400	27.20%	0.27	0.27				-32.47%
25590	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期11主变	630	30.48%	0	0				-53.69%
25591	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区2变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				14.79%
25592	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村铭宝洗车公变台区	400	2.40%	0.02	0.02				0.00%
25593	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区6变电站202配电变压器	630	19.05%	0	0				100.00%
25594	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线无间房台分支线003	100	76.50%	0.77	0.77				-36.62%
25595	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田1台分支线	100	16.50%	0.17	0.17				-516.19%
25596	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分3左1	315	34.29%	0	0				-38.66%
25597	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区1变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0				17.13%
25598	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右2	315	40.32%	0	0				-43.99%
25599	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线18右8	200	57.50%	1	1				-32.40%
25600	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区1变压器	630	38.10%	0	0				-20.83%
25601	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区4变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				23.22%
25602	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右3左1	200	33.60%	0	0				-51.46%
25603	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫一组台分支线003	50	93.06%	1	1	2022年12月			-28.99%
25604	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区3变电站202配电变压器	800	17.40%	0	0				19.49%
25605	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡家屯村三四组照明	200	56.70%	0.57	0.57				-34.10%
25606	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东五组照明	200	56.20%	0.56	0.56				-31.29%
25607	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右4省电实业201间隔配电变压器	500	21.12%	0	0				-50.03%
25608	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线一棵树分支线009	50	140.40%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-28.38%
25609	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线北郭家分支线028	100	72.80%	0.73	0.73				-30.54%
25610	康平	所口变	所口变76352所张线	所张线小莫西支04	200	33.00%	0.33	0.33				-37.54%
25611	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫五组台分支线路008	200	56.40%	0.56	0.56				-36.17%
25612	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村晓敏家禽公变台区	400	18.30%	0.18	0.18				100.00%
25613	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街二组照明	200	73.20%	0.73	0.73				-34.76%
25614	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期21主变	500	19.20%	0	0				-41.63%
25615	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	解放军北部战区机关单身宿舍1配电变压器	400	16.20%	0	0				-52.27%
25616	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左9	315	31.11%	0	0				-46.47%
25617	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户胡家屯村常家农产品加工公变台区	400	76.50%	0.77	0.77				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25618	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变金盛园	400	25.20%	0	0				-50.47%
25619	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	关粮村照明北台(2020微)	200	48.00%	0.48	0.48				-37.74%
25620	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站1变压器	800	40.50%	0.41	0.41				-36.09%
25621	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变百合园	1000	20.00%	0	0				-42.13%
25622	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街三组(2022微)	400	23.64%	0	0				-24.49%
25623	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组东台照明	200	83.40%	0.83	0.83	2025年4月			-34.54%
25624	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区1变电站2变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-28.79%
25625	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	1主变(金盛园)	400	39.20%	0	0				-42.93%
25626	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期32主变	500	28.00%	0	0				-36.53%
25627	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山2配电变压器	630	20.95%	0	0				-40.10%
25628	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东三四组照明	200	30.80%	0.31	0.31				-45.16%
25629	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分9右3	315	27.30%	0	0				-31.36%
25630	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西四组照明2台	400	46.50%	0.47	0.47				-28.09%
25631	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线威南分支线019	100	112.80%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-33.15%
25632	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫七组台分支线002	100	81.90%	0.82	0.82	2022年12月			-38.87%
25633	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南三线西分支线001	100	34.80%	0.35	0.35				-296.18%
25634	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区2变电站1变压器	630	44.95%	0.45	0.45				-42.75%
25635	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村一五组照明新	200	79.20%	0.79	0.79				0.00%
25636	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	押牛街新能源照明	400	13.50%	0.14	0.14				-1.70%
25637	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子东台分支线010	100	100.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-35.31%
25638	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分2左1	400	21.60%	0	0				-43.65%
25639	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村洪亮家禽公变台区	400	21.90%	0.22	0.22				100.00%
25640	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	和平101小区5变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
25641	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街一组照明	200	12.00%	0.12	0.12				-21.66%
25642	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东昌盛粮谷加工厂公变台区	200	10.20%	0.10	0.10				100.00%
25643	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线大莫村台分支线007	200	60.25%	0.60	0.60				-39.16%
25644	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府七期小区2变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-31.21%
25645	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	天津优节源新能源技术有限公司公变台	400	57.60%	0.58	0.58				27.73%
25646	康平	所口变	所口变76352所张线	小莫分114	200	37.20%	0.37	0.37				-39.94%
25647	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户三道岗村蒋记生物质颗粒燃料公变台区	200	39.60%	0.40	0.40				0.00%
25648	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期22主变	500	24.40%	0	0				-29.98%
25649	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期31主变	500	37.60%	0	0				-37.21%
25650	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	污水分12左4左2201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0				-44.09%
25651	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府六期小区变电站2变压器	800	45.00%	0.45	0.45				-34.30%
25652	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左13	200	14.00%	0	0				-88.59%
25653	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村五组照明(2020微)	200	21.30%	0.21	0.21				-47.27%
25654	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线六家子西台分支线03	200	36.00%	0.36	0.36				-35.60%
25655	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分4	400	54.90%	1	1				-45.69%
25656	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户满东村禾旭淡水鱼养殖公变台区	200	12.30%	0.12	0.12				0.00%
25657	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左8柱上变压器	200	3.60%	0	0				-15.30%
25658	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	王家窝棚养殖台	400	62.70%	0.63	0.63				35.18%
25659	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	钓鱼台一期12主变	630	27.81%	0	0				-31.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25660	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜台分支线011	100	110.25%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-27.88%
25661	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南四线西分支线 001	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25662	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满东村二组西（微）	200	53.40%	0.53	0.53				-30.54%
25663	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线胡屯村二组照明	400	86.70%	0.87	0.87	2025年4月			-40.56%
25664	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分7左1	315	46.86%	0	0				-46.90%
25665	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫前台分支线01	50	102.90%	1	1	2023年7月	是	2026年6月	-37.11%
25666	康平	所口变	所口变76352所张线	西王分张家支36	200	6.15%	0.06	0.06				-53.67%
25667	开发	郑家变	郑家变55248郑胜乙线	金地檀府三期小区1变电站1变压器	800	24.75%	0.25	0.25				-41.20%
25668	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村棚菜小区	200	38.40%	0.38	0.38				-28.25%
25669	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满东开发楼	100	82.40%	0.82	0.82	2024年7月			-35.00%
25670	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家西台分支线008	200	51.60%	0.52	0.52				-35.97%
25671	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线姜家分支线003	50	118.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-17.97%
25672	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满西村四组照明新	200	66.00%	0.66	0.66				0.00%
25673	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王东台分支线011	200	60.80%	0.61	0.61				-36.76%
25674	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗村后岗照明	200	59.52%	1	1				-38.77%
25675	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	安民小区2变压器	630	0.00%	0	0				-64.10%
25676	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	体院分7右5和泰201间隔配电变压器	630	17.14%	0	0				-38.92%
25677	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	大坝分6右2	400	54.30%	1	1				-38.62%
25678	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线押牛街村五组新	100	113.20%	1	1	2025年6月			100.00%
25679	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线关粮村南台照明	200	77.60%	0.78	0.78				-39.09%
25680	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南二线西分支线 001	80	53.50%	0.54	0.54				-112.75%
25681	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线供销社照明	50	83.20%	0.83	0.83	2025年2月			-36.37%
25682	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线三道岗前岗照明	200	79.50%	0.80	0.80				-44.08%
25683	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫东台分支线路003	100	54.30%	0.54	0.54				-29.34%
25684	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线新成子分支线004	50	69.60%	0.70	0.70				-36.25%
25685	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线兴胜大棚分支线012	50	16.50%	0.17	0.17				-83.03%
25686	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家分支线046	200	35.10%	0.35	0.35				-39.24%
25687	大东	如意变	如意变80892如热线	联合甲线新生干48左12	200	14.80%	0	0				-74.26%
25688	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田南一线西分支线 001	100	53.70%	0.54	0.54				-142.58%
25689	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	沈铁砂山1变压器	630	15.87%	0	0				-42.27%
25690	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	胡屯村一组（2021微）	200	35.70%	0.36	0.36				-38.36%
25691	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线小莫金家台分支线006	50	60.40%	0.60	0.60				-34.88%
25692	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	2主变百合园	500	25.20%	0	0				-40.07%
25693	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	金秋1变压器	630	38.86%	0	0				-39.68%
25694	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线大坝分10左1	400	15.00%	0	0				-45.57%
25695	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线西王支线047	80	57.00%	0.57	0.57				-28.50%
25696	康平	所口变	所口变76352所张线	二牛线张家水田北台分支线002	100	31.80%	0.32	0.32				-270.17%
25697	和平	砂山变	砂山变554玉屏甲线	玉屏甲线42左1左2	400	40.80%	0	0				-42.42%
25698	辽中	满都户	满都户变1012满都户线	满都户变014满都户线满都户镇满东村四组照明台	200	58.20%	0.58	0.58				-38.00%
25699	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站1变压器	800	56.63%	0.57	0.57				-36.01%
25700	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干29右3柱上变压器	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
25701	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右7柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-44.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25702	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-44.80%
25703	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	蔷薇家园小区箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25704	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线新建杏树一队支04	200	23.20%	0	0		是	2026年12月	-29.92%
25705	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站1变压器	630	72.38%	0.72	0.72				-41.82%
25706	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干38左4右2柱上变压器	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-54.95%
25707	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分5箱变1变压器	630	67.30%	0.67	0.67				29.26%
25708	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1右2变台	160	59.25%	1	1		是	2025年12月	-44.37%
25709	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左4柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.49%
25710	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.58%
25711	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变1变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
25712	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干31之1柱上变压器	250	13.76%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
25713	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变2变	630	20.95%	0.21	0.21				-41.93%
25714	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左10柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
25715	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线67变台	315	63.49%	1	1		是	2025年12月	-33.63%
25716	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线49柱上变压器	315	63.17%	1	1		是	2025年12月	-44.91%
25717	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站2变压器	800	24.75%	0.25	0.25				-39.81%
25718	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站202	500	23.04%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
25719	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器	315	66.35%	1	1		是	2025年12月	-32.85%
25720	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线下甸子支01	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-28.09%
25721	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园3变电站2变压器	400	112.40%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-26.69%
25722	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干16左1柱上变压器	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
25723	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星小区变电站2变压器	630	86.98%	0.87	0.87	2024年6月			-44.24%
25724	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东乙线5柱上变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-47.78%
25725	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左3变台	250	51.20%	1	1		是	2025年12月	-32.09%
25726	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干22	400	4.80%	0.05	0.05				-15.32%
25727	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左4变台	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
25728	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站2变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-39.80%
25729	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园2变电站201变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
25730	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	金星园变电站1站内变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-39.35%
25731	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站2变压器	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
25732	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站202	400	29.50%	0	0		是	2028年12月	-38.07%
25733	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线方家干007	50	73.20%	1	1		是	2026年12月	-38.89%
25734	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变2变	630	24.13%	0.24	0.24				-45.17%
25735	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分村内支16左11变台	400	48.60%	0.49	0.49				-40.19%
25736	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	孤家子四栋楼1号变压器	315	62.86%	1	1				100.00%
25737	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-34.93%
25738	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线拉拉屯分008	100	47.40%	0	0		是	2026年12月	-32.34%
25739	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线56变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	9.46%
25740	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分18变台	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-32.83%
25741	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园1变电站1变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
25742	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82右4变台	100	48.60%	0	0		是	2025年12月	-47.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25743	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分5箱变1变压器	400	48.00%	0.48	0.48				29.66%
25744	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线32右2变台	200	54.30%	1	1		是	2025年12月	14.09%
25745	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家八队支004	400	26.40%	0	0		是	2026年12月	-20.66%
25746	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干52柱上变压器	160	28.88%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
25747	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线单家支006	200	26.80%	0	0				-30.79%
25748	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期2箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
25749	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线60左1变台	400	21.75%	0	0		是	2025年12月	10.43%
25750	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥3变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
25751	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树果园支16	50	77.00%	1	1		是	2026年12月	10.39%
25752	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055二期居民变电站201变压器	400	6.60%	0	0				100.00%
25753	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左5变台	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
25754	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	王家村台	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
25755	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变202	630	7.62%	0	0				100.00%
25756	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
25757	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变2变	630	13.97%	0.14	0.14				-43.74%
25758	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24右9左3变台	200	0.90%	0	0				0.00%
25759	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左7左1变台	400	17.70%	0	0				0.00%
25760	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左8变台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
25761	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变1变	630	17.14%	0.17	0.17				-43.47%
25762	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右5变压器	315	26.29%	0	0		是	2028年12月	-45.24%
25763	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期3箱变1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.78%
25764	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风二分14箱变1变压器	400	16.20%	0.16	0.16				100.00%
25765	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线喇玛荒支004	100	69.90%	1	1		是	2026年6月	-29.54%
25766	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支001	100	67.80%	1	1		是	2026年12月	-25.91%
25767	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线放罕支11	50	94.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-34.66%
25768	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干17右2柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
25769	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水干营子分24变台	400	32.40%	0.32	0.32				-59.37%
25770	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左5变台	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
25771	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分3柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
25772	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG 铁专乙线57右1	250	39.36%	0	0		是	2025年12月	-45.06%
25773	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变1变	630	21.59%	0.22	0.22				-46.84%
25774	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左5柱上变压器	315	61.59%	1	1		是	2025年12月	-16.18%
25775	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期2箱变1变	630	24.13%	0.24	0.24				-34.00%
25776	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥4变电站1变压器	800	19.88%	0.20	0.20				-46.16%
25777	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙分9箱变1变压器	630	55.56%	0.56	0.56				31.66%
25778	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干38左3柱上变压器	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
25779	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站2变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
25780	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	华景花园1变电站201	400	27.50%	0	0		是	2028年12月	-44.00%
25781	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线21右5变台	400	84.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-20.86%
25782	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
25783	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左6左2变台	250	66.24%	1	1		是	2025年12月	8.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25784	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变1变	630	22.54%	0.23	0.23				-45.04%
25785	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干3左2右2柱上变压器	315	50.29%	1	1		是	2025年12月	-51.05%
25786	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站202	500	18.24%	0	0		是	2028年12月	-46.41%
25787	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树六队支12	200	59.70%	1	1		是	2026年6月	-24.91%
25788	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支015	100	73.50%	1	1		是	2026年12月	-21.47%
25789	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	客运小区1变电站2变压器	315	46.86%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
25790	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙3期1箱变2变	630	20.32%	0.20	0.20				-44.33%
25791	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线97左3变台	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-53.82%
25792	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥1变电站2变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-42.39%
25793	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干20+1右2	200	36.00%	0.36	0.36				-28.52%
25794	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左9右1变台	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-46.93%
25795	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	亿山苑小区箱式变电站1配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-16.71%
25796	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线纪家分011	100	76.60%	1	1		是	2026年12月	-31.79%
25797	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左1右1变台	315	85.40%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-40.56%
25798	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5左2柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-37.55%
25799	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39右1变台	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
25800	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左8柱上变压器	315	74.29%	1	1		是	2025年12月	-41.42%
25801	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线14变台	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-43.31%
25802	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干0右1柱上变压器	315	68.19%	1	1		是	2025年12月	-41.14%
25803	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线6左3	100	90.00%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-46.73%
25804	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线水田支013	50	87.90%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-31.63%
25805	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右6之1	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-36.81%
25806	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右4	315	19.68%	0	0		是	2028年12月	-39.96%
25807	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MOMA大厦1变电站201	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-40.40%
25808	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG 卫东干95柱上变压器	50	56.00%	1	1		是	2025年12月	-38.02%
25809	浑南	孤家子	孤家子变672桑林乙线	文澜院四期变电站2号变压器	630	10.16%	0	0		是	2027年12月	18.17%
25810	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支024	200	27.60%	0	0		是	2026年12月	-32.69%
25811	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	新铁家园2变电站1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
25812	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	YHG 公路管理处s配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
25813	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线36左1变台	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
25814	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干44右7	315	34.92%	0	0		是	2027年12月	-34.40%
25815	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	新中街箱变1变	315	102.10%	1	1	2022年12月	是	2026年2月	5.77%
25816	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6+1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2027年12月	-11.85%
25817	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期3箱变1变	630	17.46%	0.17	0.17				-43.57%
25818	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3+1柱上变压器	315	58.10%	1	1		是	2025年12月	-52.44%
25819	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线十家子支039	100	67.50%	1	1		是	2026年6月	-27.75%
25820	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区1箱变201	630	6.98%	0	0				100.00%
25821	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站1公变	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-60.80%
25822	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线64变台	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
25823	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干30	400	71.10%	0.71	0.71				9.51%
25824	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	YHG 卫东干3左3左1（临时电）-2柱上变压器	200	9.75%	0	0		是	2025年12月	-119.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25825	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25826	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子东支004	100	103.80%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-17.29%
25827	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线10变台	250	50.40%	1	1		是	2025年12月	-37.70%
25828	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左10变台	400	69.30%	1	1		是	2025年12月	-41.69%
25829	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左2右1柱上变压器	250	30.08%	0	0		是	2025年12月	-48.29%
25830	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5之2柱上变压器	400	130.20%	1	1	2025年2月			-40.67%
25831	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线61变台	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-38.03%
25832	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园1变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
25833	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	陶然居1变电站1变压器	630	42.86%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
25834	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站2变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
25835	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35左1变台	200	10.80%	0	0				100.00%
25836	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线杏树二队支14	250	56.04%	1	1		是	2026年12月	-37.26%
25837	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线74变台	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-39.78%
25838	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期4箱变2变	630	22.22%	0.22	0.22				-49.33%
25839	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19右1变台	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-45.91%
25840	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
25841	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站3变压器	630	16.83%	0	0		是	2028年12月	-42.60%
25842	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线散罕支07	50	112.20%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-37.05%
25843	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线散汉分110	100	58.20%	1	1		是	2026年12月	-32.13%
25844	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线19左1变台	315	10.29%	0	0		是	2025年12月	-48.28%
25845	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右2	200	62.40%	1	1		是	2028年12月	-46.63%
25846	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线王家支017	50	119.60%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-32.81%
25847	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	松北分8柱上变压器	400	50.70%	1	1		是	2025年12月	-47.96%
25848	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干松南分7右3柱上变压器2	315	17.52%	0	0		是	2025年12月	-48.80%
25849	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线22左7变台	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
25850	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线35变台	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	11.04%
25851	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线孤家子支014	100	110.70%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-22.88%
25852	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右3柱上变压器	250	67.84%	1	1		是	2025年12月	-46.40%
25853	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变1变	630	35.43%	0.35	0.35				-41.37%
25854	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干29右8柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-9.48%
25855	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
25856	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	93055一期居民变电站201变压器	400	15.90%	0	0		是	2028年12月	100.00%
25857	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	荣仕家园变电站2变压器	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-26.93%
25858	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左7变台	400	60.00%	1	1		是	2025年12月	-51.47%
25859	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干9柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
25860	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左1变台	315	60.57%	1	1		是	2025年12月	-41.59%
25861	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线62右2变台	250	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
25862	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线65左1左2变台	315	55.56%	1	1		是	2025年12月	-40.64%
25863	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线102变台	100	42.80%	0	0		是	2025年12月	-42.23%
25864	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	九三小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
25865	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑2变电站1变压器	630	30.63%	0	0		是	2025年12月	-34.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25866	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右5左3柱上变压器	250	43.52%	0	0		是	2025年12月	-45.96%
25867	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东干43+1柱上变压器	315	17.71%	0	0		是	2025年12月	-51.98%
25868	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线42左2变台	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
25869	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.35%
25870	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线胡家分058	100	52.65%	1	1		是	2026年12月	-65.64%
25871	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线84变台	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
25872	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线吴梁支21	80	61.00%	1	1		是	2026年12月	-26.34%
25873	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变202变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
25874	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	鹏大乙线东风干天龙分6左3	315	53.33%	0.53	0.53				-40.02%
25875	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	都城MAM02变电站201	500	17.28%	0	0		是	2028年12月	-52.09%
25876	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区3局维箱变201变压器	630	11.75%	0	0				100.00%
25877	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	卫东乙线卫东干27柱上变压器	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	-37.38%
25878	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干35右3柱上变压器	400	29.50%	0	0		是	2025年12月	-40.39%
25879	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树东分2+1	200	29.20%	0	0		是	2026年12月	6.20%
25880	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐干23右4	250	39.68%	0	0		是	2028年12月	-47.61%
25881	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线耐火分6左1变台	100	52.50%	1	1		是	2025年12月	-41.25%
25882	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期1箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
25883	新民	查牛变	查牛变31354排水线	排水线营子分29左2变台	400	27.60%	0.28	0.28				-25.78%
25884	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干97柱上变压器	250	7.04%	0	0		是	2025年12月	-301.23%
25885	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线28左5变台	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-39.75%
25886	新民	查牛变	查牛变31354排水线	查牛变708排水线排水干营子分村内支17左5变台	100	114.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.33%
25887	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线91变台	250	51.60%	1	1		是	2025年12月	-47.52%
25888	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干44右6变压器	315	31.62%	0	0		是	2028年12月	-50.10%
25889	沈北	清水变	清董线	环宇绿洲小区2局维箱变201变压器	630	12.70%	0	0				100.00%
25890	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线联通支03	200	52.50%	1	1		是	2026年12月	-31.74%
25891	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线80变台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
25892	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线70左3变台	315	53.33%	1	1		是	2025年12月	-42.44%
25893	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分10柱上变压器	315	18.73%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
25894	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	百花二期4箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
25895	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	富康花园2变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-38.21%
25896	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙干87右3变台	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
25897	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路7箱变1变	400	40.20%	0.40	0.40				-51.57%
25898	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期1箱变1变	630	28.25%	0.28	0.28				-39.22%
25899	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期5箱变2变	630	25.08%	0.25	0.25				-39.44%
25900	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线82左5变台	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
25901	浑南	铁匠变	铁匠变65890铁亿线	亿丰南奥2变电站2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-37.93%
25902	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线赵家洼支06	200	19.20%	0	0				100.00%
25903	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干松南分5右8柱上变压器	200	66.80%	1	1		是	2025年12月	-38.96%
25904	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线电信支002	50	52.80%	1	1		是	2026年12月	-35.53%
25905	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	瑞华苑1变电站2变压器	630	42.16%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
25906	沈北	清水变	清董线	清水台变656清蒲线清水村东分3(清水E台)	315	41.14%	0	0				-34.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25907	铁西	滑翔变	滑翔变20258滑齐甲线	滑齐甲线滑齐干军械分2	400	14.40%	0	0		是	2028年12月	-39.94%
25908	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线24变台	315	68.57%	1	1		是	2025年12月	-40.51%
25909	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线李影分031	200	68.40%	1	1		是	2026年12月	-30.92%
25910	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	天龙二期2箱变2变	630	21.33%	0.21	0.21				-48.58%
25911	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	东风干28	400	56.10%	0.56	0.56				100.00%
25912	皇姑	北陵变	北陵变25148卫东乙线	北陵变148卫东乙线卫东干3左5柱上变压器	250	27.52%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
25913	大东	鹏源变	鹏源变40476鹏大乙线	大东路9箱变1变	500	16.64%	0.17	0.17				-49.42%
25914	康平	方家镇	方家镇变0558方家线	方家线三棵树支006	200	48.00%	0	0				-42.67%
25915	新民	新民变	新民变30166铁专乙线	铁专乙线39左3变台	315	66.67%	1	1		是	2025年12月	-36.42%
25916	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变2变压器	800	58.50%	0.59	0.59				-40.62%
25917	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变1号变	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
25918	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军17左1号箱变201间隔配电变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年	6.28%
25919	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25920	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街养牛场	315	78.10%	1	1		是	2025年11月	-26.72%
25921	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶3变电站2号变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	85.62%
25922	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队自维箱式变电站1配电变压器	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-28.71%
25923	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线093	200	38.40%	0	0		是	2025年	-36.84%
25924	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分23右3	400	56.10%	1	1				7.42%
25925	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程9箱变1变压器	630	29.71%	0	0		是	2026年12月	-36.22%
25926	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站2配电变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
25927	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	YHG 友谊分4加1（临时电）柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-45.30%
25928	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变2变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	-41.08%
25929	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25930	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右6左01	200	70.60%	1	1		是	2025年	-19.19%
25931	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南一台	200	91.20%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-26.62%
25932	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区11箱变1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
25933	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左3左2	200	36.50%	0	0				-38.94%
25934	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站1配电变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-46.02%
25935	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
25936	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-41.65%
25937	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉4箱变1变变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25938	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变2号变	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-32.36%
25939	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分54左2左2	400	14.10%	0	0				100.00%
25940	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特3箱式变电站1配电变压器	1000	54.60%	1	1		是	2025年12月	-43.52%
25941	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街东三台新台	400	40.80%	0	0		是	2025年11月	-26.41%
25942	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站2变压器	630	17.02%	0	0		是	2026年12月	-40.37%
25943	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾4箱变1变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-36.25%
25944	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站2变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-37.06%
25945	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	橡树园变电站201间隔配电变压器	400	56.50%	1	1		是	2025年	-26.86%
25946	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期7变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年	-41.66%
25947	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站2配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
25948	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右15	200	20.10%	0	0		是	2025年	-22.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25949	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分6柱上变压器	315	42.41%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
25950	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合一台（微）	400	80.70%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-8.74%
25951	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11右2右2	315	23.17%	0	0				-55.89%
25952	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-39.02%
25953	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村3变电站1号变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年	-32.04%
25954	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25955	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25956	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-44.26%
25957	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站2变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-44.23%
25958	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府3号变电站202间隔配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2027年12月	100.00%
25959	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	新华1箱变1	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25960	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门镇妈妈街村小勇牧业公变台区	200	29.10%	0	0				100.00%
25961	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵2箱变（单）	400	42.80%	0	0				-37.06%
25962	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3左1	315	30.16%	0	0				-45.02%
25963	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站1箱变1变压器	800	25.25%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
25964	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	辽宁中医附属医院家属楼箱变201间隔配电变压器	315	12.70%	0	0		是	2025年12月	-49.68%
25965	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25966	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变1号变	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.01%
25967	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)2箱变1配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
25968	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰12箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25969	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站3箱变2变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
25970	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分17	400	62.10%	1	1				-48.77%
25971	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25972	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	劳动路箱变（单）	500	49.28%	0	0				-40.81%
25973	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵3箱变（单）	630	22.10%	0	0				-44.67%
25974	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干57右1	50	32.70%	0	0				-7.62%
25975	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区8变电站1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-43.58%
25976	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城4变电站1号变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年	-41.61%
25977	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-1变压器	800	71.63%	0.72	0.72				-40.38%
25978	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干127左1	200	23.70%	0	0		是	2025年	48.15%
25979	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区4变电站2变压器	630	6.67%	0	0				100.00%
25980	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方6箱变2变压器	630	37.33%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
25981	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分8右2	200	9.60%	0	0				-190.00%
25982	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区2变电站1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-46.25%
25983	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期1号变电站1号变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年	-43.14%
25984	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分15左4	315	56.89%	1	1				-46.65%
25985	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG_中海寰宇天下2.1期E地块2-2间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
25986	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28左8	400	124.50%	1	1	2025年6月			100.00%
25987	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期2变电站1号变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年	-42.60%
25988	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分18	200	84.90%	1	1	2024年12月			-43.62%
25989	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站1变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-34.66%
25990	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
25991	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期8变电站1号变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年	-49.76%
25992	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变2	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-30.48%
25993	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
25994	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右1右08	315	29.97%	0	0		是	2025年	-73.43%
25995	东陵	水家变	水阳乙线	孤家子变670向东甲线万科新里程地下变电站2箱变1	800	36.25%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
25996	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分9加1	200	25.50%	0	0				12.52%
25997	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶1变电站2号变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	47.81%
25998	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右30右08	200	75.60%	1	1		是	2025年	-19.26%
25999	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站2配电变压器	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
26000	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分29左5	400	4.80%	0	0				0.00%
26001	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-43.02%
26002	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮2箱变1变压器	400	79.50%	1	1				-13.97%
26003	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分5	200	68.80%	1	1				-42.07%
26004	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-45.21%
26005	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干114+1左8	200	3.60%	0	0		是	2025年	-13.06%
26006	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分6	315	67.94%	1	1				-34.76%
26007	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站2配电变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
26008	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.96%
26009	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南二台新台	315	69.52%	1	1		是	2025年11月	-25.79%
26010	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分2左3右6右1	400	0.00%	0	0				0.00%
26011	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区4变电站2变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-45.37%
26012	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村4变电站1号变压器	400	76.00%	1	1		是	2025年	-47.94%
26013	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变2	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
26014	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右24	400	21.20%	0	0		是	2025年	-29.68%
26015	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-45.14%
26016	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区9变电站1变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-41.58%
26017	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期5变电站1号变压器	400	39.00%	0	0		是	2025年	-43.05%
26018	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右1右08	50	107.20%	1	1	2024年9月	是	2025年	-171.94%
26019	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期4箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
26020	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-34.41%
26021	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方5箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
26022	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖南南台（2022微）	400	67.35%	1	1		是	2025年11月	-30.84%
26023	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分2右2	100	77.60%	1	1				-14.72%
26024	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分26+1右19	200	11.40%	0	0		是	2025年	-4.54%
26025	浑南	营盘	营盘变060航西甲线	金辉优步学府小区变电站1号配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2027年12月	-34.11%
26026	皇姑	历工变	历工变452华泰线	YHG 中海寰宇天下2.1期201间隔配电变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
26027	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾5箱变1变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
26028	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府2箱式变电站1配电变压器	315	37.59%	0	0		是	2025年12月	-35.54%
26029	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街道东二台	315	79.62%	1	1		是	2025年11月	-31.27%
26030	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左17右14	100	59.00%	1	1		是	2025年	-30.80%
26031	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左3右1	315	38.10%	0	0				-44.75%
26032	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分55	80	49.13%	0	0		是	2025年	-53.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26033	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线儿童分3之1柱上变压器	400	23.75%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
26034	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-42.24%
26035	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府2号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
26036	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期6变电站1号变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年	-42.10%
26037	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门肖北村傅大平农业种养殖公变台区	200	29.10%	0	0				0.00%
26038	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村咏美农业公变台区	200	82.00%	1	1	2025年6月			0.00%
26039	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特2箱变1号变	1000	48.00%	0	0		是	2025年12月	-39.12%
26040	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站1号配电变压器	630	72.76%	1	1		是	2026年12月	-121.50%
26041	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分11	400	56.00%	1	1				-44.42%
26042	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方地下变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
26043	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分7	315	48.76%	0	0				-55.18%
26044	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区10变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-39.81%
26045	东陵	水家变	水阳乙线	碧桂园云顶2变电站2号变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	84.72%
26046	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分20左2+1	200	89.70%	1	1	2025年2月			-19.52%
26047	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街奇雨畜禽公变台区	200	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
26048	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	旭亦畜禽公变台	200	65.10%	1	1				100.00%
26049	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方3箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-33.65%
26050	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站1配电变压器	630	36.57%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
26051	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都1箱变1变压器	630	21.33%	0	0				-46.19%
26052	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站1变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-39.38%
26053	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-44.74%
26054	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方2箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-39.05%
26055	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央公园二期1-2变压器	400	82.50%	0.83	0.83	2024年6月			-43.69%
26056	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右28右10	400	8.10%	0	0		是	2025年	-40.74%
26057	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分37	50	39.20%	0	0		是	2025年	-37.85%
26058	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑3箱变2变压器	630	60.95%	1	1		是	2026年12月	-38.56%
26059	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变1变压器	630	21.71%	0	0				-40.16%
26060	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中粮1箱变1变压器	800	40.80%	0	0				-6.36%
26061	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分16	200	88.50%	1	1	2024年12月			-42.81%
26062	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分8右3	315	38.10%	0	0				-42.93%
26063	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站2变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
26064	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站1变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-42.24%
26065	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
26066	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干农场分62	50	10.80%	0	0		是	2025年	-28.17%
26067	东陵	水家变	水阳乙线	水家变776水古线水古干张官分18柱上变压器	200	58.20%	1	1		是	2026年12月	-37.82%
26068	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑1箱变1变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
26069	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方8箱变1变压器	630	57.78%	1	1		是	2026年12月	-41.28%
26070	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26071	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分24+1左1	200	55.80%	1	1		是	2025年	0.51%
26072	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	泓源畜牧公变台	200	45.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
26073	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑4箱变1变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.43%
26074	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期3自维箱式变电站配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-40.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26075	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑2箱变2变压器	630	58.41%	1	1		是	2026年12月	-43.83%
26076	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分10左4	200	31.20%	0	0				-47.79%
26077	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分46左03	250	50.80%	1	1		是	2025年	-18.27%
26078	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期9箱式变电站1配电变压器	630	62.54%	1	1		是	2025年12月	-28.78%
26079	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分9	400	55.80%	1	1				10.63%
26080	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干74	200	10.13%	0	0		是	2025年	-20.06%
26081	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分14	400	59.25%	1	1				-42.89%
26082	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸1箱变1变压器	800	23.70%	0	0				14.79%
26083	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变1号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
26084	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑4箱变2变压器	630	35.87%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
26085	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右08	200	47.50%	0	0		是	2025年	-39.70%
26086	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分26	250	31.68%	0	0				-44.65%
26087	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	幸福小区箱变（单）	630	13.65%	0	0				-44.19%
26088	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左23	200	7.50%	0	0		是	2025年	-48.32%
26089	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街村谷盛农产品加工公变台区	200	77.20%	1	1				0.00%
26090	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26091	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街养牛场新台	400	63.90%	1	1		是	2025年11月	-31.73%
26092	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干80+1左1	200	93.30%	1	1	2024年6月	是	2025年	0.08%
26093	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇盛京府1箱式变电站1配电变压器	315	36.06%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
26094	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26095	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26096	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分2	200	117.60%	1	1	2022年12月	是	2026年2月	-21.27%
26097	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分15左2	200	26.00%	0	0				-35.97%
26098	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左9左3	200	6.30%	0	0		是	2025年	-44.44%
26099	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区3变电站2变压器	800	12.30%	0	0				76.59%
26100	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方7箱变1变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-42.25%
26101	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合二台	400	30.60%	0	0		是	2025年11月	-67.06%
26102	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
26103	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方9箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-45.84%
26104	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右44	100	51.60%	1	1		是	2025年	-19.67%
26105	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑1箱变1变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-42.86%
26106	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-39.34%
26107	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特4箱变2号变	1000	34.80%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
26108	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰8箱变1号变	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-44.19%
26109	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军线农场分34左2右5左3左10	200	9.30%	0	0		是	2025年	-40.23%
26110	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站1箱变2变压器	800	33.75%	0	0		是	2026年12月	-27.24%
26111	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰13箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26112	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门南台新台（2021微）	200	78.60%	1	1		是	2025年11月	-41.11%
26113	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克萊斯特1箱式变电站1号变	1000	46.80%	0	0		是	2025年12月	-37.05%
26114	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府3号变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
26115	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分21	200	80.40%	1	1	2024年6月	是	2026年3月	23.72%
26116	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变1号变	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-39.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26117	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸2箱变1变压器	630	20.95%	0	0				19.44%
26118	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线贾沟分20右18	30	66.67%	1	1		是	2025年	-34.38%
26119	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线东三台照明	315	39.24%	0	0		是	2025年11月	-101.57%
26120	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右16	100	65.60%	1	1		是	2025年	-38.19%
26121	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分10右1	200	64.20%	1	1		是	2025年	-10.93%
26122	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟城二期3变电站1号变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年	-41.73%
26123	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	YHG 妈妈街南一台新台	200	74.40%	1	1		是	2025年11月	-26.52%
26124	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	锦官天宸3箱变1变压器	400	16.50%	0	0				11.85%
26125	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分11左6	200	18.50%	0	0				-45.30%
26126	沈河	文艺变	文艺变952文关甲线	华润中央花园1箱变1变压器	800	41.25%	0.41	0.41				-41.67%
26127	浑南	白塔变	白塔变978白榆乙线	江山府2号变电站202号配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2027年12月	100.00%
26128	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干劳动分11右4+1	400	48.00%	0	0				15.48%
26129	东陵	水家变	水阳乙线	文华北苑3箱变2变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-31.63%
26130	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分13	250	86.72%	1	1	2024年12月			-41.89%
26131	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
26132	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34左2右07	250	33.20%	0	0		是	2025年	-36.10%
26133	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街东一台	315	62.98%	1	1		是	2025年11月	-27.14%
26134	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干19转盘分6加1	400	16.80%	0	0				10.47%
26135	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期2箱式变电站1号变压器	630	76.57%	1	1		是	2026年12月	-21.12%
26136	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方4箱变1变压器	630	72.00%	1	1		是	2026年12月	-33.90%
26137	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变2号变	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
26138	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干8	315	57.78%	1	1				-41.43%
26139	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区5变电站1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-42.17%
26140	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	柴河家园小区箱式变电站2配电变压器	630	4.06%	0	0		是	2025年12月	8.53%
26141	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分34右32右9右2	400	17.75%	0	0		是	2025年	22.60%
26142	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特5变电站1变压器	800	16.13%	0	0		是	2025年12月	-14.08%
26143	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰7箱变1	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-46.37%
26144	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰9箱变1号变	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
26145	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分34右9左15	315	19.56%	0	0		是	2025年	-43.06%
26146	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26147	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分2左11	160	67.25%	1	1		是	2025年	-25.81%
26148	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	崇东乙线友谊分4柱上变压器	160	51.25%	1	1		是	2025年12月	-11.48%
26149	东陵	水家变	水阳乙线	文华苑二期1号箱式变电站2号配电变压器	500	54.40%	1	1		是	2026年12月	-40.31%
26150	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26151	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特2箱变2号变	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	-54.32%
26152	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变1	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-46.84%
26153	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	妈妈街村综合三台（微）	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	6.19%
26154	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰5箱变1	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-45.16%
26155	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街珥源袜厂公变台区	200	26.70%	0	0				0.00%
26156	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线佟军线49右04	315	11.75%	0	0		是	2025年	-52.39%
26157	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东韵1箱变（单）	630	29.71%	0	0				-37.62%
26158	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区10箱变1	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-47.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26159	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰11箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26160	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分92左06	200	42.30%	0	0		是	2025年	-33.35%
26161	东陵	水家变	水阳乙线	文华南苑二期1箱式变电站1号变压器	630	39.37%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
26162	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟沟变760佟军线农场分107	30	108.00%	1	1	2024年6月	是	2025年	-37.70%
26163	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期3箱式变电站2配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
26164	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区1变电站2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-43.49%
26165	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干贾沟分10+1	50	19.20%	0	0		是	2025年	-44.98%
26166	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	中地明都2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				-42.79%
26167	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路干26劳动分11左5左2	200	38.10%	0	0				8.14%
26168	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	睿达畜禽公变台	200	53.70%	1	1		是	2025年11月	100.00%
26169	东陵	水家变	水阳乙线	在水一方1箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.95%
26170	皇姑	历工变	历工变452华泰线	寿泉3变电站1变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
26171	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村2变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-38.71%
26172	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区6变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.23%
26173	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区9箱变2	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
26174	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰10箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26175	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾1箱变2变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.87%
26176	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分2左19	200	35.70%	0	0		是	2025年	-29.95%
26177	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都二期15箱式变电站2配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.59%
26178	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干转盘分30	200	17.20%	0	0				-37.89%
26179	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区11变电站2变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-39.75%
26180	皇姑	历工变	历工变452华泰线	中海寰宇天下2.1期(E地块)1箱变1配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.85%
26181	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分6右1	200	56.40%	1	1		是	2025年	27.00%
26182	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期1箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
26183	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰14箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26184	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区12箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
26185	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	肖寨门妈妈街春廷畜禽公变台区	200	42.60%	0	0		是	2025年11月	100.00%
26186	开发	宁官变	宁官变95065宁明甲线	西宸之光小区5变电站2变压器	630	3.49%	0	0				100.00%
26187	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	农场分7+1左3	400	21.60%	0	0				0.00%
26188	东陵	水家变	水阳乙线	万科新里程地下变电站3箱变1变压器	800	21.90%	0	0		是	2026年12月	-45.42%
26189	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰新都一期5箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-43.99%
26190	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区3变电站2变压器	500	41.60%	0.42	0.42				-42.01%
26191	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干10	315	41.90%	0	0				-44.14%
26192	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分12	315	78.67%	1	1				-42.59%
26193	皇姑	历工变	历工变452华泰线	华泰4箱变2号变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
26194	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	体工队箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-37.23%
26195	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾6箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-35.93%
26196	皇姑	红卫变	红卫变348国际线	克莱斯特5变电站2变压器	800	12.00%	0	0		是	2025年12月	-56.07%
26197	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佳地新村1变电站1号变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年	-41.78%
26198	皇姑	崇山变	崇山变10252崇东乙线	省军区13箱式变电站1配电变压器	630	8.00%	0	0		是	2025年12月	-44.21%
26199	东陵	水家变	水阳乙线	香堤湾3箱变1变压器	630	38.41%	0	0		是	2026年12月	-40.82%
26200	辽中	沙东变	沙东变90944肖南线	茨于坨变018妈妈街线妈妈街南二台	315	93.33%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-30.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26201	开发	金湖变	金湖变16696和泰甲线	和泰馨城小区7变电站2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-47.06%
26202	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	贾沟分13+1左1	200	46.20%	0	0				0.00%
26203	大东	劳动变	劳动变70156东路甲线	东路甲线东路干劳动分20	315	62.22%	1	1				-30.44%
26204	苏家屯	佟沟变	佟沟变61760佟军线	佟军干28+1右1	200	9.60%	0	0		是	2025年	-86.35%
26205	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变1变压器配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2026年12月	-34.59%
26206	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变2变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-43.71%
26207	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站2箱变2变压器	630	33.78%	0	0		是	2026年12月	-43.39%
26208	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变1变压器	630	59.05%	1	1		是	2026年12月	-39.27%
26209	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站5箱变2变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-45.18%
26210	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.25%
26211	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站1箱变2变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.31%
26212	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变1变压器	630	53.97%	1	1		是	2026年12月	-42.69%
26213	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站3箱变2变压器	630	62.54%	1	1		是	2026年12月	-45.78%
26214	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城1开闭站1箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-46.15%
26215	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-42.34%
26216	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站1箱变2变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-38.21%
26217	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	7.57%
26218	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变2变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
26219	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站2箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
26220	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-43.88%
26221	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站3箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-49.30%
26222	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-43.19%
26223	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城2开闭站4箱变2变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
26224	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城3开闭站2箱变1变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
26225	东陵	孤家子	营城乙线	嘉华新城4开闭站2箱变1变压器	630	54.92%	1	1		是	2026年12月	-44.46%
26226	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变203间隔配电变压器	630	46.86%	0	0		是	2026年12月	-37.86%
26227	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地地下变电所1号配电变压器	630	54.86%	1	1		是	2026年12月	-37.75%
26228	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器201间隔配电变压器	800	39.50%	0	0		是	2026年12月	-27.03%
26229	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱3号变电站201间隔配电变压器	400	26.10%	0.26	0.26				-33.27%
26230	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期3变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26231	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山1变电站202变压器	630	23.17%	0.23	0.23				87.88%
26232	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-37.71%
26233	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园1变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-48.73%
26234	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站1站内变压器	400	25.50%	0	0				-42.05%
26235	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站201	500	50.88%	0.51	0.51				-42.84%
26236	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变2变压器	400	0.00%	0.00	0.00				-44.15%
26237	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城6变电站2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-42.43%
26238	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府1箱变202配电变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-2.67%
26239	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路随机分9+1柱上变压器	200	4.50%	0	0				25.11%
26240	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站2站内变压器	630	20.95%	0	0				-37.25%
26241	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期5箱变1配电变压器	630	12.06%	0.12	0.12				88.39%
26242	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站202间隔配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-36.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26243	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-38.58%
26244	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期4箱变2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-42.25%
26245	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变1变压器	500	46.80%	0	0				-41.87%
26246	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱1号变电站201间隔配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-37.96%
26247	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分85变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.96%
26248	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站1变压器	630	55.24%	0.55	0.55				-37.49%
26249	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变1变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-37.68%
26250	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站201	630	36.83%	0.37	0.37				-44.49%
26251	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	吴景箱变1	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
26252	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站1站内变压器	500	19.20%	0	0				-40.08%
26253	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站201	400	49.80%	0.50	0.50				-37.97%
26254	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期6箱变1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.69%
26255	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	吴景箱变2	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-43.58%
26256	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站202	630	17.78%	0.18	0.18				-45.51%
26257	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期4箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26258	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府3箱变202配电变压器	800	49.80%	0.50	0.50				0.99%
26259	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	沙平分81柱上变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-18.25%
26260	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变2变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-45.35%
26261	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园3变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26262	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	泽工2箱变1变压器	630	102.54%	1	1	2023年8月	是	2026年12月	-41.75%
26263	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期2箱式变电站1配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-19.35%
26264	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站2站内变压器	630	13.02%	0	0				-40.16%
26265	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26266	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分87左14柱上变压器	400	99.75%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-42.94%
26267	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地花园二期变电站202配电变压器	630	57.78%	1	1		是	2026年12月	-48.22%
26268	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化甲线沙平分103柱上变压器	50	45.60%	0	0		是	2025年12月	-44.12%
26269	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26270	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变160陵望甲线陵望干52右1柱上变压器	100	10.00%	0	0		是	2025年12月	-53.94%
26271	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家一支10柱上变压器	315	0.95%	0	0		是	2025年12月	-84.86%
26272	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26273	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园3变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26274	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站201	630	31.75%	0.32	0.32				-44.56%
26275	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙3变电站1站内变压器	630	22.48%	0	0				-43.64%
26276	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期4箱变1配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				89.57%
26277	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26278	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区2变电站202	630	28.25%	0.28	0.28				-43.22%
26279	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站202	630	20.00%	0.20	0.20				-47.22%
26280	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房3箱变1	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
26281	东陵	孤家子	营城乙线	农机实验场小区箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-27.04%
26282	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变2变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-39.72%
26283	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右11之1柱上变压器	250	43.84%	0	0		是	2025年12月	-79.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26284	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期7箱变2变压器	400	23.60%	0.24	0.24				-40.26%
26285	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方1变电站1站内变压器	630	26.98%	0	0				-42.27%
26286	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靓园2变电站202	630	42.22%	0.42	0.42				-46.29%
26287	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳路安居19变电站201	630	18.73%	0.19	0.19				-41.14%
26288	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2201间隔配电变压器	630	97.46%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-40.44%
26289	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期4箱变1变压器	400	25.80%	0.26	0.26				-40.24%
26290	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站202	400	52.00%	0.52	0.52				-36.78%
26291	东陵	孤家子	营城乙线	yhg 嘉华新城箱式变电站201间隔配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
26292	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱5号变电站201间隔配电变压器	400	18.30%	0.18	0.18				-39.75%
26293	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变1变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-44.96%
26294	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变2变压器	500	56.00%	1	1				-41.01%
26295	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官1箱变2变压器	500	56.00%	1	1				-41.43%
26296	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变1变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-44.70%
26297	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区9变电站201	400	34.00%	0.34	0.34				-58.20%
26298	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变2变压器	800	15.00%	0.15	0.15				-34.36%
26299	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站202	400	39.30%	0.39	0.39				-42.81%
26300	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期6箱变1配电变压器	630	17.46%	0.17	0.17				90.03%
26301	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	五彩阳光城四期1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26302	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期1箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26303	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期3箱变1变压器	800	19.88%	0.20	0.20				-41.45%
26304	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干84左4	315	47.62%	0	0				-44.69%
26305	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房2箱变1号变	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
26306	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期5箱式变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
26307	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方2变电站1站内变压器	630	41.59%	0	0				-41.24%
26308	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线关家分11左9之1柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
26309	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地1箱变2变压器间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-34.88%
26310	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分101变压器	100	33.60%	0	0		是	2025年12月	-5.45%
26311	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变2变压器	630	37.14%	0	0				-38.98%
26312	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变2变压器	500	23.20%	0.23	0.23				-44.04%
26313	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	惠东新苑箱变1变压器	800	9.60%	0.10	0.10				-48.66%
26314	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站1变压器	800	18.90%	0.19	0.19				-40.94%
26315	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地2箱变1变压器配电变压器	630	74.60%	1	1		是	2026年12月	-39.46%
26316	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变1变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-38.31%
26317	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-40.11%
26318	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分95变压器	250	65.60%	1	1				-95.86%
26319	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	沈陵甲线沈陵干25右8	315	29.52%	0	0				-43.15%
26320	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变1变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-43.03%
26321	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右5柱上变压器	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	-61.79%
26322	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园2变电站202	630	30.48%	0.30	0.30				-44.93%
26323	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区3变电站201	630	13.65%	0.14	0.14				-46.58%
26324	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站201	400	38.40%	0.38	0.38				-42.00%
26325	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右16柱上变压器	315	44.44%	0	0		是	2025年12月	63.98%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26326	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变2变压器	630	43.49%	0.43	0.43				-40.62%
26327	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期2箱变1变压器	400	22.88%	0.23	0.23				-39.04%
26328	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右6柱上变压器	400	16.40%	0	0		是	2025年12月	-65.99%
26329	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖美丽洲1箱式变电站2配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	19.53%
26330	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花4箱变1变压器	630	54.92%	1	1				-40.29%
26331	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期1箱变1配电变压器	630	12.06%	0.12	0.12				94.64%
26332	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府2箱变202配电变压器	400	39.00%	0.39	0.39				0.57%
26333	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变2变压器	800	18.75%	0.19	0.19				-41.53%
26334	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变2变压器	315	27.43%	0.27	0.27				-41.22%
26335	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱2号变电站201间隔配电变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-38.49%
26336	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站2变压器	800	14.40%	0.14	0.14				-44.73%
26337	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	雷凯北苑箱式变电站1配电变压器	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-38.97%
26338	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	雷凯北苑2箱式变电站1配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-35.81%
26339	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区2变电站201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26340	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	新湖湾一期3箱式变电站1配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	5.22%
26341	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站1变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-33.54%
26342	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园3变电站201	630	33.02%	0.33	0.33				-41.50%
26343	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房1箱变1	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
26344	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26345	东陵	孤家子	营城乙线	优品天地3箱变1变压器配电变压器	630	52.38%	1	1		是	2026年12月	-44.02%
26346	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城8变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-40.17%
26347	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山2变电站202变压器	400	39.30%	0.39	0.39				20.25%
26348	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期3箱变1变压器	500	23.36%	0.23	0.23				-43.23%
26349	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	秀水靛园4变电站202	630	53.33%	0.53	0.53				-40.87%
26350	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	金华园小区变电站201	500	24.96%	0.25	0.25				-64.36%
26351	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期2箱变1配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				84.27%
26352	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区1变电站201	630	58.41%	0.58	0.58				-42.84%
26353	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期8箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-38.45%
26354	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期3箱变1变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-45.12%
26355	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期5箱变1变压器	630	40.32%	0.40	0.40				-45.08%
26356	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	区政府廉租房1箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26357	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱6号变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-37.55%
26358	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站1站内变压器	500	12.80%	0	0				-44.47%
26359	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	造化干沙平分80左12柱上变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-10.11%
26360	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	陵东变162陵望乙线陵望干26右13柱上变压器	400	75.90%	1	1		是	2025年12月	-39.26%
26361	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑2变电站1变压器	800	14.70%	0.15	0.15				-37.70%
26362	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	友好箱变变压器	500	42.88%	0.43	0.43				-44.02%
26363	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线砂轮分19	315	86.35%	1	1	2024年6月			-41.90%
26364	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区改造1变电站201	630	32.38%	0.32	0.32				-38.30%
26365	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期1箱变2变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-47.09%
26366	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉三区1变电站202	500	48.32%	0.48	0.48				-45.76%
26367	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变1变压器	800	20.25%	0.20	0.20				-44.01%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26368	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	隆中密苑1变电站2变压器	800	15.60%	0.16	0.16				-38.61%
26369	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右5	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26370	于洪	得胜变	得豪线95452	林溪郡AB期3箱变1配电变压器	630	7.30%	0.07	0.07				82.01%
26371	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干沙平分87左13柱上变压器	400	65.40%	1	1		是	2025年12月	100.00%
26372	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分80左5变压器	400	72.00%	1	1		是	2025年12月	-65.03%
26373	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	牛三官2箱变1变压器	500	43.60%	0	0				-39.00%
26374	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	旺道甲线旺道干7+1柱上变压器	400	12.60%	0	0				0.00%
26375	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变2变压器	400	24.38%	0.24	0.24				-44.26%
26376	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳欣小区1变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26377	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	旭辉铂宸府4配变站202配电变压器	630	54.60%	0.55	0.55				9.94%
26378	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱7号变电站202间隔配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-35.43%
26379	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分82变压器	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-36.80%
26380	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方3变电站2站内变压器	500	16.64%	0	0				-41.11%
26381	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期2箱变1变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-43.09%
26382	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	筑景东方4变电站2站内变压器	400	19.80%	0	0				-38.78%
26383	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城三期1箱变1变压器	400	26.10%	0.26	0.26				-43.86%
26384	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变1变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-42.27%
26385	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站202	630	48.25%	0.48	0.48				-35.59%
26386	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	南乱4号变电站202间隔配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-37.47%
26387	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	望花大队箱变1变压器	500	39.84%	0	0				-42.04%
26388	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园2变电站201	630	28.57%	0.29	0.29				-40.30%
26389	苏家屯	山林变	山林变61560林东甲线	林东干12右2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26390	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期2箱变2变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-43.29%
26391	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	吴翔家园1变电站2变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-29.63%
26392	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	方溪变350造化甲线造化干沙平分关家二支21变压器	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-112.53%
26393	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期7箱变2变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-45.47%
26394	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉四区4变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26395	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	圣淘沙4变电站2站内变压器	500	17.92%	0	0				-40.92%
26396	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期6箱变2变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-43.53%
26397	沈河	市府变	市府变586惠北乙线	君兰江山3变电站202变压器	800	23.00%	0.23	0.23				18.18%
26398	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期1箱变2变压器	800	21.38%	0.21	0.21				-39.00%
26399	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉二区5变电站201	630	75.24%	0.75	0.75				-39.47%
26400	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城二期5箱变1变压器	315	27.43%	0.27	0.27				-44.59%
26401	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	南路甲线南路干砂轮分10左1	200	3.00%	0	0				-9.11%
26402	大东	沈海变	沈海变80348沈陵甲线	雷凯北苑箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-37.48%
26403	大东	粮仓变	粮仓变65542粮晶线	水晶城一期4箱变2变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-30.93%
26404	铁西	滑翔变	滑翔变20244滑艳甲线	艳粉一区2变电站202	400	48.90%	0.49	0.49				-41.00%
26405	皇姑	旺牛变	10kV旺道甲线10946	关家二支20右1柱上变压器	160	6.63%	0	0		是	2025年12月	-52.35%
26406	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干174右分3柱上变压器	200	45.15%	0.45	0.45				-38.48%
26407	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线248左1柱上变压器	200	93.94%	1	1	2025年6月			-23.54%
26408	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线245左1柱上变压器	200	24.68%	0.25	0.25				-28.12%
26409	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分13柱上变压器	200	31.80%	0.32	0.32				-30.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26410	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分12柱上变压器	200	24.00%	0.24	0.24				-91.42%
26411	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线298防火分1左支2柱上变压器	200	32.70%	0.33	0.33				-25.21%
26412	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线310柱上变压器	100	85.80%	0.86	0.86	2025年6月			-29.90%
26413	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨甲线173左分03柱上 变压器	200	43.20%	0.43	0.43				-40.22%
26414	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干160柱上变压器	200	67.50%	0.68	0.68				-34.38%
26415	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干王滨沟分12柱上变压器	80	42.38%	0.42	0.42				-34.40%
26416	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干284右分02柱上变压器	50	74.80%	0.75	0.75				-56.78%
26417	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干312墓园分6柱上变压器	200	24.90%	0.25	0.25				-18.59%
26418	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干龙山分23柱上变压器	200	41.70%	0.42	0.42				-30.28%
26419	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右支08柱上变压器	200	34.20%	0.34	0.34				-27.52%
26420	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分41左2柱上变压器	200	10.50%	0.11	0.11				-46.01%
26421	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干温家分15右支05柱上变 压器	50	104.40%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-57.12%
26422	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干271泉水分5右支02柱上 变压器	200	21.30%	0.21	0.21				-9.52%
26423	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南台支09	250	30.72%	0	0		是	2025年12月	-20.47%
26424	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城4配电变压器	630	61.90%	1	1		是	2025年12月	-36.18%
26425	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变2号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
26426	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变1变压器	315	23.81%	0.24	0.24				-28.48%
26427	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城支12左2柱上变压器	400	10.20%	0.10	0.10				100.00%
26428	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站2变压器	630	25.71%	0	0				-43.91%
26429	和平	方型变	方型变460四平乙线	电科院四平街1变压器	400	34.80%	0.35	0.35				-45.14%
26430	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	57.90%	1	1		是	2025年12月	11.18%
26431	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城4配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2025年12月	-37.92%
26432	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站2变	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
26433	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二5箱变2号变	630	32.00%	0	0		是	2025年12月	-47.90%
26434	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-43.11%
26435	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江社区箱变（单）	315	16.00%	0.16	0.16				-46.54%
26436	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右15	50	0.00%	0	0				0.00%
26437	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲15	200	20.10%	0	0		是	2025年12月	-24.42%
26438	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变202间隔配电变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-12.01%
26439	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号9变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-33.11%
26440	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干34加2	400	20.10%	0.20	0.20				100.00%
26441	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-43.80%
26442	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干230	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	21.70%
26443	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线刘家分04	200	75.60%	1	1		是	2025年12月	-28.24%
26444	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26445	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
26446	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严大棚几06	100	25.20%	0	0		是	2025年12月	-39.42%
26447	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔一区箱变（单）	630	34.92%	0.35	0.35				-44.04%
26448	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26449	皇姑	长江变	25462长怒甲线	长江变462长怒甲线陆运分8左1柱上变压器	315	13.65%	0	0		是	2025年12月	-39.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26450	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变1号变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
26451	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变1变压器	500	26.88%	0	0				-39.56%
26452	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分41右5柱上变压器	100	58.80%	0.59	0.59				-40.53%
26453	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文萃西变电站3变压器	315	39.37%	0	0		是	2026年12月	-49.27%
26454	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔1箱变1变压器	400	55.50%	0.56	0.56				-36.64%
26455	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号6变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
26456	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干19加1	400	26.00%	0.26	0.26				-41.29%
26457	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干沙地分1小佟支17柱上变压器	200	52.20%	0.52	0.52				-21.59%
26458	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几5左2	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-18.69%
26459	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达西南支09	400	27.43%	0	0				-33.48%
26460	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右4左1柱上变压器	315	52.38%	1	1		是	2025年12月	-41.90%
26461	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线石砬甲50	315	36.95%	0	0		是	2025年12月	-32.10%
26462	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分067	400	47.30%	0	0		是	2025年12月	-29.82%
26463	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干35左4	315	29.18%	0.29	0.29				-0.29%
26464	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都2号考核箱变配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-38.28%
26465	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变1变压器	630	30.10%	0	0				-42.16%
26466	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑3变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.81%
26467	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变1号变	500	63.60%	1	1		是	2025年12月	-43.61%
26468	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分20	315	49.21%	0	0		是	2025年12月	-25.48%
26469	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变2变压器	800	12.00%	0.12	0.12				-46.72%
26470	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城三期4箱1变	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-34.21%
26471	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站2配电变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-46.99%
26472	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线315右2右1柱上变压器	200	109.20%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	8.46%
26473	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支67	315	29.05%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
26474	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线312墓园分6柱上变压器	200	14.25%	0.14	0.14				-26.60%
26475	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城2箱式变电站配电变压器	800	57.00%	1	1		是	2025年12月	-36.31%
26476	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都4号考核箱变配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
26477	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴山分64	200	73.00%	1	1		是	2025年12月	-31.79%
26478	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔干33右1加1	315	86.67%	0.87	0.87	2025年2月			-44.86%
26479	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都1号考核箱变配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
26480	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-43.23%
26481	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二2箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
26482	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支05	200	56.30%	1	1		是	2025年12月	-39.05%
26483	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑4箱变2变压器	630	16.00%	0	0				-39.53%
26484	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右2	400	35.00%	0.35	0.35				-34.95%
26485	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右10柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-69.80%
26486	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园4变电站1变压器	630	73.33%	1	1				-38.75%
26487	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线前张支34	200	37.55%	0	0		是	2025年12月	-32.62%
26488	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变201间隔配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2025年12月	-24.52%
26489	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变1号变	500	17.28%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
26490	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几1左2	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-26.09%
26491	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干195柱上变压器	315	24.76%	0.25	0.25				-34.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26492	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江小区1箱变2变压器	315	46.35%	0.46	0.46				-41.72%
26493	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左5	315	94.60%	1	1	2022年12月	是	2026年4月	-44.89%
26494	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变2	315	89.90%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-38.12%
26495	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变1号变	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
26496	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变2变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
26497	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站2配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
26498	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期1号箱1号考核配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2025年12月	-37.17%
26499	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站2配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-33.16%
26500	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光2箱变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-43.59%
26501	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线125+1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26502	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分75柱上变压器	200	41.40%	0.41	0.41				88.84%
26503	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变1号变	500	15.20%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
26504	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼4箱变1变压器	800	47.00%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
26505	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼5箱变1变压器	1260	17.78%	0	0		是	2025年12月	-41.00%
26506	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26507	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	37.92%
26508	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严干支振英畜牧养殖场几2	200	6.00%	0	0				100.00%
26509	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑豪庭箱式变电站1号配电变压器	630	13.33%	0	0				100.00%
26510	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分21左9柱上变压器	400	9.60%	0.10	0.10				-32.48%
26511	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变2变压器	800	18.25%	0.18	0.18				-45.13%
26512	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
26513	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变201间隔配电变压器	400	54.30%	1	1		是	2025年12月	-23.51%
26514	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期2箱变变压器间隔配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
26515	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站1变压器	630	38.48%	0	0				-37.42%
26516	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站1变压器	500	26.00%	0	0				-44.66%
26517	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支06	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	-32.31%
26518	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变2号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-43.98%
26519	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑一期1箱变变压器间隔配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-34.60%
26520	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中几15	400	9.53%	0	0		是	2025年12月	6.93%
26521	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变1变压器	400	29.40%	0	0				-41.51%
26522	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-35.23%
26523	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-43.74%
26524	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼2箱变201配电变压器	630	60.32%	1	1		是	2025年12月	-38.64%
26525	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变2变压器	500	15.68%	0	0		是	2026年12月	-41.13%
26526	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲6右22	100	7.20%	0	0		是	2025年12月	-14.13%
26527	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线48右1	315	62.48%	0.62	0.62				-48.00%
26528	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城9箱式变电站201间隔配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-44.27%
26529	和平	方型变	方型变460四平乙线	东宇大厦主变	630	42.86%	0.43	0.43				-33.83%
26530	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北几14	50	0.00%	0	0				0.00%
26531	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北甲5(新)	250	32.16%	0	0		是	2025年12月	90.25%
26532	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支三石几登东北甲20	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-22.04%
26533	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线温家分中学支2左2柱上变压器	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26534	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右6柱上变压器	200	57.20%	1	1		是	2025年12月	-37.09%
26535	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期2箱变2号变	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-46.22%
26536	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干298防火分12柱上变压器	200	19.20%	0.19	0.19				-28.49%
26537	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变1变压器	400	38.70%	0	0		是	2026年12月	-31.66%
26538	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家2箱变1号变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
26539	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支02	200	52.00%	1	1		是	2025年12月	-33.76%
26540	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几登东北甲登树莓 4台乙30	100	6.60%	0	0		是	2025年12月	-5.44%
26541	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期2箱变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.39%
26542	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二3箱变1号变	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-42.42%
26543	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦2号201配电变压器	630	51.43%	1	1		是	2025年12月	-33.44%
26544	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37+1	315	65.08%	0.65	0.65				-35.94%
26545	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左7	400	69.25%	0.69	0.69				10.63%
26546	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线41变压器	400	28.25%	0.28	0.28				-37.57%
26547	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干35左5左6加1	315	88.57%	0.89	0.89	2022年12月			-49.57%
26548	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干244	400	47.00%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
26549	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几51右8	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26550	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲 7右41	100	6.90%	0	0		是	2025年12月	-31.57%
26551	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分英城子支6柱上变压器	400	17.70%	0.18	0.18				-33.43%
26552	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2号箱变201间隔配电变压器	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-25.11%
26553	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26554	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期2局维箱变变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	26.89%
26555	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山绿湖支28柱上变压器	200	62.25%	0.62	0.62				12.90%
26556	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站2配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-40.34%
26557	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干73右6右1公变1	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-35.17%
26558	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-42.66%
26559	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干222	315	39.75%	0	0		是	2025年12月	-32.48%
26560	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城丙40	400	19.50%	0	0				100.00%
26561	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干256	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
26562	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线王滨甲干319右5柱上变压器	100	10.80%	0.11	0.11				-34.18%
26563	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站2配电变压器	500	35.52%	0	0		是	2025年12月	-43.82%
26564	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山西台分08	200	44.80%	0	0		是	2025年12月	-34.63%
26565	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子18左15柱上变压器	200	20.70%	0.21	0.21				-20.80%
26566	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔7箱变1变压器	800	16.88%	0.17	0.17				-41.51%
26567	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	东电南塔箱变1变压器新	500	52.80%	1	1		是	2026年12月	-40.32%
26568	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分35（小屯东台）	400	40.10%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
26569	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑1变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26570	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站2变压器	500	28.00%	0	0				-48.12%
26571	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城1箱式变电站配电变压器	800	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
26572	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几大辛甲石砬子乙一石丙16	100	49.80%	0	0				100.00%
26573	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨甲线王滨甲干262左分07柱上变压器	200	30.90%	0.31	0.31				-44.20%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26574	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达中支01	160	65.63%	1	1		是	2025年12月	-28.96%
26575	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第1箱201配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-35.72%
26576	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支81柱上变压器	100	40.20%	0.40	0.40				-28.99%
26577	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	重型锅炉箱式变电站配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2025年12月	-13.79%
26578	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期4箱变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	7.82%
26579	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号1变电站1变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
26580	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期2号箱1号考核配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
26581	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典1号箱变202间隔配电变压器	400	60.00%	1	1		是	2025年12月	-24.92%
26582	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分51八家子23柱上变压器	200	15.60%	0.16	0.16				-16.12%
26583	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏25箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26584	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线后密分12	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
26585	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严西台支05	400	29.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
26586	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔乙线东塔于21加1	200	66.30%	0.66	0.66				-45.68%
26587	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔小区箱变（单）	500	33.28%	0.33	0.33				-34.38%
26588	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变1变压器	500	21.76%	0	0				-39.38%
26589	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千分049	200	46.70%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
26590	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏21箱变1号变	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
26591	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号三期1箱变202间隔配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	-17.48%
26592	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑2变电站1变压器	500	16.40%	0	0				-45.51%
26593	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴东支07	200	81.00%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-22.20%
26594	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山南2台	200	43.50%	0	0		是	2025年12月	-22.54%
26595	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线巴山分34+1右6	50	102.00%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	0.00%
26596	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站2配电变压器	500	61.20%	1	1		是	2025年12月	-39.68%
26597	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑3变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26598	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都3号考核箱变配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
26599	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
26600	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	富景华庭箱变2变压器	630	38.73%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
26601	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光箱变1变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
26602	皇姑	长江变	25462长怒甲线	YHG 红田美林居4箱式变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
26603	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号2变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
26604	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城7箱式变电站1配电变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
26605	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左13右1	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	3.48%
26606	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期1箱变	630	48.57%	0	0		是	2025年12月	-10.94%
26607	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支112左1柱上变压器	200	15.30%	0.15	0.15				-20.17%
26608	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几38	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26609	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-39.76%
26610	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站2变压器	630	54.60%	1	1		是	2026年12月	-40.92%
26611	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变1变压器	315	38.10%	0	0		是	2026年12月	-40.46%
26612	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家4箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26613	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第33配电变压器302	630	45.08%	0	0		是	2025年12月	-36.11%
26614	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山大南几04	100	82.05%	1	1	2023年1月			-27.34%
26615	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水名居箱式变电站201间隔配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-30.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26616	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱1变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.13%
26617	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲22右2	200	22.50%	0	0				100.00%
26618	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑2箱变2变压器	500	37.76%	0	0				-42.77%
26619	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	回迁楼3箱变1变压器	1260	20.79%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
26620	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0				-41.15%
26621	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站1变压器	800	42.90%	0	0				-33.32%
26622	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0				-36.81%
26623	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号3变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-47.12%
26624	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家66千伏变电所10千伏王滨线135号龙山分24号兴盛支95号右15号柱上变压器	200	8.40%	0.08	0.08				-36.59%
26625	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号8变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
26626	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城2箱式变电站配电变压器	630	46.35%	0	0		是	2025年12月	-37.07%
26627	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支95柱上变压器	100	31.80%	0.32	0.32				-28.34%
26628	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	凯翔6箱变1变压器	800	23.25%	0.23	0.23				-47.94%
26629	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	高炮二箱变	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-80.62%
26630	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登仕堡北台分10	400	19.46%	0	0		是	2025年12月	-33.56%
26631	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线319右5柱上变压器	200	49.20%	0.49	0.49				11.68%
26632	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线37	315	59.37%	0.59	0.59				-35.25%
26633	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园2变电站2变压器	800	47.10%	0	0				-37.74%
26634	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号7变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
26635	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支04变压器	250	52.08%	1	1				-37.81%
26636	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分07	100	64.35%	1	1		是	2025年12月	-32.50%
26637	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	盛辉世纪城五期3箱变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-12.79%
26638	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26639	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠西变电站1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
26640	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+1左32	100	0.00%	0	0				0.00%
26641	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东北凡16	200	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
26642	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期3变电站201间隔配电变压器	630	52.70%	1	1		是	2025年12月	2.71%
26643	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城1201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
26644	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线秀登干214	200	13.80%	0	0				-33.07%
26645	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线111+左13右13	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26646	东陵	祝家变	王滨甲线	祝家变304王滨线191温家分21右支3柱上变压器	200	15.30%	0.15	0.15				-24.13%
26647	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城5箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-10.17%
26648	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园2变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-44.49%
26649	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	长南干77右5右1公变	100	12.30%	0	0		是	2026年12月	-76.90%
26650	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	沐樾府一期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	58.80%	1	1		是	2025年12月	8.31%
26651	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线135龙山分17柱上变压器	200	22.20%	0.22	0.22				-24.68%
26652	和平	方型变	方型变460四平乙线	YHG 四平乙线34左6	315	4.76%	0.05	0.05				-38.67%
26653	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右15柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	6.08%
26654	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛街里乙.07	200	145.50%	1	1	2025年6月			-35.62%
26655	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线44	315	42.54%	0.43	0.43				-38.15%
26656	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站1变压器	800	21.75%	0	0				-34.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26657	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26658	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线达东南支06	200	132.30%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.29%
26659	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园3变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-42.63%
26660	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	滂江花园箱变1变压器	630	27.30%	0.27	0.27				-43.14%
26661	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	文翠2箱变2变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
26662	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家3箱变1号变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
26663	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线222柳泉分51八家子18左1柱上变压器	200	31.80%	0.32	0.32				-50.24%
26664	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线222柳泉分68柱上变压器	200	15.50%	0.16	0.16				-20.01%
26665	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支苏家几严东北甲 58	100	5.70%	0	0		是	2025年12月	1.90%
26666	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分登南支4	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-23.78%
26667	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	万泉小区箱变2变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-43.83%
26668	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴经典2期4变电站201间隔配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-5.98%
26669	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张街里支07	200	46.60%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
26670	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	锦水人家1箱变1号变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
26671	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	橙色时光二2箱变2号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
26672	沈河	南湖变	南湖变446丰乐甲线	南塔公园箱变2变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
26673	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	乌伯牛变034吴家线贺家照明	50	18.60%	0	0		是	2025年12月	-54.80%
26674	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变1号变	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
26675	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右8右1之1柱上变压器	400	53.10%	1	1		是	2025年12月	-38.38%
26676	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分06	200	78.30%	1	1		是	2025年12月	-24.09%
26677	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分登南支三石几盛兴甲 7右30	100	2.40%	0	0		是	2025年12月	-3.62%
26678	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园1变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-40.26%
26679	法库	秀水变	秀登线	10KV秀登线张家分严千支达中几76	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26680	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东甲04	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-49.09%
26681	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线大乐分12右3左6柱上变压器	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26682	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	爵士公馆一期1局维箱变变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	26.55%
26683	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线43	200	35.40%	0.35	0.35				-40.76%
26684	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏家支72	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-33.88%
26685	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登南分03	50	0.00%	0	0				0.00%
26686	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分18左3柱上变压器	315	46.73%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
26687	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第2箱2变201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-33.43%
26688	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分14	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26689	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分新豪树莓厂支01	200	41.40%	0	0		是	2025年12月	11.98%
26690	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑1箱变2变压器	500	31.04%	0	0				-42.43%
26691	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期3箱变2号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26692	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号4变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
26693	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	富兴湖畔新城3配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
26694	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线大辛几35	100	85.60%	1	1	2023年6月	是	2025年12月	-36.62%
26695	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑4变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-42.87%
26696	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线42变压器	400	22.50%	0.23	0.23				-36.57%
26697	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	近海城邦1号202配电变压器	630	51.43%	1	1		是	2025年12月	-35.20%
26698	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变1变压器	400	27.60%	0	0				-40.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26699	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线小电南台分04	400	21.45%	0	0		是	2025年12月	17.48%
26700	皇姑	长江变	25462长怒甲线	红田翠园二期1箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
26701	皇姑	长江变	25462长怒甲线	格林梦夏二4箱变1号变	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
26702	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期3箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26703	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期4号箱1号考核箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-33.80%
26704	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线111+1左13左6	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26705	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线于滨分33变压器	400	0.00%	0.00	0.00				100.00%
26706	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线龙山分兴盛支42左2柱上变压器	200	54.90%	0.55	0.55				-35.71%
26707	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严东南甲02	160	78.38%	1	1		是	2025年12月	-31.70%
26708	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线兴盛支99左2右1柱上变压器	200	5.10%	0.05	0.05				-49.21%
26709	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	新乐苑2变电站2配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
26710	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线富洲支02	200	57.00%	1	1		是	2025年12月	-32.31%
26711	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	胜辉世纪城3配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
26712	和平	方型变	方型变460四平乙线	四平乙线52右3	315	37.14%	0.37	0.37				-47.31%
26713	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨甲线柳泉分33柱上变压器	100	46.50%	0.47	0.47				-18.14%
26714	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站2配电变压器	800	40.13%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
26715	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	YHG 新汉城8箱式变电站1号配电变压器	315	123.43%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-42.49%
26716	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期2箱式变电站1配电变压器	800	42.38%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
26717	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑3箱变2变压器	400	28.20%	0	0				-43.52%
26718	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺壹号5变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.73%
26719	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	府苑雅都二期3号箱1号考核箱变配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-21.05%
26720	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙38	100	73.20%	1	1		是	2025年12月	-35.91%
26721	皇姑	长江变	长江变25492长隆线	隆玺一号二期1箱式变电站1配电变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
26722	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线张家分粮库支久正几大彝甲2	400	5.40%	0	0				100.00%
26723	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线登东北凡07	200	79.50%	1	1				-29.12%
26724	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	兰泰苑豪庭箱式变电站2号配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
26725	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线西山北台分05	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26726	东陵	祝家变	王滨甲线	王滨线135龙山分24兴盛支26小末家支16柱上变压器	100	41.70%	0.42	0.42				-39.79%
26727	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	紫竹尚苑5箱变2变压器	400	23.40%	0	0				-42.57%
26728	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线苏东凡03	100	43.40%	0	0		是	2025年12月	-19.26%
26729	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	观泉家园1变电站2变压器	800	33.90%	0	0				-30.66%
26730	大东	大东变	大东变66070东塔乙线	东塔干30加1	400	14.50%	0.15	0.15				4.92%
26731	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	新汉城6箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-39.96%
26732	皇姑	昆山变	昆山变25658昆工甲线	昆工甲线锦水分14右5右1柱上变压器	200	73.00%	1	1		是	2025年12月	-42.90%
26733	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑1变电站1变压器	630	11.11%	0	0				-42.86%
26734	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线严千支苏家凡严东北甲严东乙6	400	21.00%	0	0				100.00%
26735	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	大观苑5变电站2变压器	500	22.80%	0	0				-43.04%
26736	辽中	蒲东变	蒲东变91452蒲排线	亿甲府第3配电变压器301	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-33.67%
26737	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线古城乙08	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
26738	法库	秀水变	秀登线	10kV秀登线巴西分02	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-30.50%
26739	大东	沈海变	沈海变80344观苑线	柳林家园3变电站1变压器	630	22.10%	0	0				-44.10%
26740	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分02	200	36.60%	0	0		是	2025年12月	-26.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26741	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职于休所信宅1箱变1变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
26742	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分8右6柱上变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	-3.32%
26743	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅1变电站1变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
26744	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭北台	200	74.40%	0.74	0.74				-40.73%
26745	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线市场箱变201间隔1号配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-51.10%
26746	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分29	50	42.80%	0.43	0.43				-36.79%
26747	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜北分06	100	40.60%	0	0		是	2025年12月	-30.39%
26748	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变2变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-27.53%
26749	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变4配电变压器	630	17.46%	0	0		是	2026年12月	-39.13%
26750	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家南台	400	60.90%	0.61	0.61				15.63%
26751	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双五队支04	315	20.00%	0	0		是	2025年12月	-42.84%
26752	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥分西支2	160	58.13%	0.58	0.58				-33.31%
26753	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变1配电变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-42.52%
26754	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分28+2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26755	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线中心南分07	315	58.73%	1	1		是	2025年12月	-29.82%
26756	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线供电所支洪盛混凝土几3	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26757	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团东分03	100	90.60%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-39.69%
26758	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变2变压器	630	47.94%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
26759	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期5箱变2配电变压器	630	19.62%	0	0		是	2026年12月	-40.14%
26760	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干36左4柱上变压器	315	5.59%	0	0		是	2025年12月	-41.05%
26761	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期4箱变1配电变压器	630	2.19%	0	0		是	2026年12月	-38.14%
26762	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线乡政府支02	315	70.48%	1	1		是	2025年12月	-30.75%
26763	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变1配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
26764	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变1变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-38.37%
26765	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	-27.06%
26766	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站2箱变1变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-42.83%
26767	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西南分03	200	54.30%	1	1		是	2025年12月	-27.56%
26768	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几杨春强水利甲20	100	0.00%	0.00	0.00				-56.44%
26769	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左3柱上变压器	400	27.25%	0	0		是	2025年12月	-30.68%
26770	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变1变压器	630	55.24%	1	1		是	2025年12月	-40.47%
26771	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西南台几3大孤家子西2台	200	33.50%	0.34	0.34				-28.07%
26772	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期1箱变1配电变压器	630	15.71%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
26773	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江2箱变2配电变压器	400	81.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-39.17%
26774	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支08	400	29.93%	0	0		是	2025年12月	-31.69%
26775	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期1箱变1配电变压器	630	9.65%	0	0		是	2026年12月	-37.32%
26776	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左2柱上变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-13.32%
26777	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期2变电站1变压器	630	9.52%	0	0		是	2026年12月	20.07%
26778	东陵	中马变	满堂线	唯美十方3箱变1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.20%
26779	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团北分05	160	32.50%	0	0		是	2025年12月	-51.79%
26780	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-17.28%
26781	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期5箱变1配电变压器	630	14.22%	0	0		是	2026年12月	-38.02%
26782	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支七水利南几6	30	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26783	东陵	中马变	满堂线	唯美十方5箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-29.64%
26784	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左11柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-33.28%
26785	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线石头房支12	160	28.88%	0	0		是	2025年12月	-56.54%
26786	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	团山子西台	100	42.80%	0.43	0.43				-33.07%
26787	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线拉马桥北水利几34	200	40.20%	0.40	0.40				15.83%
26788	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站202间隔配电变压器	500	12.48%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
26789	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支养殖场几9	400	76.20%	0.76	0.76				100.00%
26790	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥中台	200	68.70%	0.69	0.69				-25.51%
26791	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期2箱变1配电变压器	630	26.19%	0	0		是	2026年12月	-37.59%
26792	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜西支10	200	29.64%	0	0				-23.35%
26793	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家东台支1（大孤家北台）	200	12.30%	0.12	0.12				-18.48%
26794	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支26	80	53.13%	1	1		是	2025年12月	-42.98%
26795	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线小岭东台分7台区	400	30.60%	0.31	0.31				18.70%
26796	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分郝盼畜牧养殖支5	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26797	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新分侯家堡5	200	0.00%	0	0				0.00%
26798	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分5柱上变压器	315	59.68%	1	1		是	2025年12月	-39.20%
26799	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	精博苑1箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-45.71%
26800	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26801	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团南分10	315	43.43%	0	0		是	2025年12月	-26.85%
26802	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变2变压器	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-48.97%
26803	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线市场分02	250	10.88%	0.11	0.11				-40.04%
26804	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职干休所信宅2箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26805	东陵	中马变	满堂线	唯美十方2箱变2变压器	630	42.54%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
26806	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	方家水利	50	0.00%	0.00	0.00				-76.75%
26807	东陵	中马变	满堂线	唯美十方11箱变1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-38.72%
26808	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子东水利几15	50	0.00%	0.00	0.00				-43.03%
26809	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线66	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	0.88%
26810	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	嫩江2箱变1变压器	500	28.32%	0	0		是	2025年12月	-37.98%
26811	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左13柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
26812	东陵	中马变	满堂线	唯美十方6箱变1变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-29.98%
26813	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲7箱变1变压器	630	5.59%	0	0		是	2026年12月	-46.52%
26814	东陵	中马变	满堂线	满堂线42号左4柱上变压器	200	3.00%	0	0		是	2026年12月	-4.13%
26815	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华2箱变1变压器	400	6.20%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
26816	法库	双台子	双台子变0250双西线	双西线团新支东台几6	200	0.00%	0	0				0.00%
26817	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支76	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
26818	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
26819	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分8右3柱上变压器	400	15.75%	0	0		是	2025年12月	-42.71%
26820	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华西箱变201间隔配电变压器	2000	16.75%	0	0		是	2025年12月	-46.55%
26821	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变2配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	-40.86%
26822	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线方家支41	50	59.20%	0.59	0.59				-31.32%
26823	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区4箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-38.00%
26824	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西西支07	200	27.30%	0	0		是	2025年12月	-38.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26825	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支李安宁水利几6	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
26826	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯程支79	100	29.20%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
26827	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团鑫分候程支石农业几石西甲9	200	30.30%	0	0		是	2025年12月	10.97%
26828	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	拉马桥南台	200	51.90%	0.52	0.52				-27.82%
26829	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线拉马桥北台支07	200	51.50%	0.52	0.52				-41.29%
26830	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜家堡分05	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	-25.52%
26831	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变2变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-33.95%
26832	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线姜东支01	200	47.50%	0	0		是	2025年12月	-31.32%
26833	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线样子沟支46北几2	200	89.10%	1	1	2025年6月			100.00%
26834	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线牛场支04	200	2.80%	0.03	0.03				10.47%
26835	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线农行箱变1号变压器	630	54.60%	0.55	0.55				-30.52%
26836	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分电动支2	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
26837	东陵	中马变	满堂线	唯美十方7箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-40.54%
26838	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线刘家支08	200	10.88%	0.11	0.11				-43.95%
26839	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线团山子东台支02	100	53.00%	0.53	0.53				-34.49%
26840	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分53	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
26841	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分37	200	51.00%	1	1		是	2025年12月	-26.49%
26842	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干医学院分13柱上变压器	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-13.76%
26843	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子分32（大岭北台）	400	9.30%	0.09	0.09				100.00%
26844	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分122	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-23.42%
26845	东陵	中马变	满堂线	唯美十方10箱变2变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-25.26%
26846	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	川江1箱变1变压器	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-33.32%
26847	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG 学府雅园2箱式变电站1号配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
26848	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	供销社箱变1号变压器	630	8.38%	0.08	0.08				-26.73%
26849	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	金谷园箱变1	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-37.99%
26850	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转南支04	315	33.78%	0	0		是	2025年12月	-30.90%
26851	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期1箱变1配电变压器	630	19.30%	0	0		是	2026年12月	-41.23%
26852	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭北台	400	106.20%	1	1	2025年6月			0.00%
26853	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期3箱变1配电变压器	315	52.06%	1	1		是	2026年12月	-35.98%
26854	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期1变电站1变压器	630	3.81%	0	0		是	2026年12月	62.29%
26855	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站1变压器	500	23.36%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
26856	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大岭台	200	28.80%	0.29	0.29				-34.87%
26857	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线高家沟几10	200	39.30%	0	0		是	2025年12月	-35.35%
26858	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山南台分3	400	20.25%	0.20	0.20				-18.30%
26859	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期4箱变1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
26860	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线杨家分支1（杨家坟台）	400	46.00%	0.46	0.46				-20.97%
26861	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	岸上公馆箱式变电站201间隔配电变压器	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
26862	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村支01	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
26863	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期6箱变1配电变压器	630	7.37%	0	0		是	2026年12月	-42.60%
26864	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分15	315	30.48%	0	0		是	2025年12月	-33.69%
26865	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线韩庆国水利分农场水利支1	200	42.60%	0.43	0.43				21.70%
26866	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线电动汽车服务站分2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26867	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分北支3	200	21.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
26868	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山台北台分05	200	38.00%	0.38	0.38				-29.28%
26869	东陵	中马变	满堂线	唯美十方8箱变1变压器	630	26.35%	0	0				-32.70%
26870	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左8柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-35.46%
26871	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线苏家堡支10	200	51.00%	1	1		是	2025年12月	-34.28%
26872	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干12左4柱上变压器	400	52.20%	1	1		是	2025年12月	-29.07%
26873	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑1变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-33.37%
26874	东陵	中马变	满堂线	唯美十方4箱1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-37.16%
26875	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	绿园箱变1变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
26876	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变2变压器	630	9.40%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
26877	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	包道住宅小区箱变2变压器	630	11.81%	0	0		是	2025年12月	-47.76%
26878	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站3箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	-42.07%
26879	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线大孤家子西台支11大孤家子西1台	200	26.00%	0.26	0.26				-28.83%
26880	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分靠村南支4	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	11.91%
26881	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线三家子几06	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-30.98%
26882	和平	广州变	广州变478柳州甲线	玫瑰小区一次1主变	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-41.07%
26883	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支畜牧几7	400	0.00%	0	0				0.00%
26884	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	小岭南台	400	18.30%	0.18	0.18				-33.36%
26885	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转北支18	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
26886	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲6箱变1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	-37.39%
26887	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大孤家子东台	400	34.50%	0.35	0.35				-15.71%
26888	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分43	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-36.32%
26889	东陵	中马变	满堂线	世茂棋盘山B区三期箱变1变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年12月	-47.87%
26890	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	松山小区3箱变2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.16%
26891	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线油厂支塑料制品几2	400	38.10%	0.38	0.38				100.00%
26892	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	府和苑2变电站2变压器	500	20.16%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
26893	铁西	重工变	重工变10866重体线	首创大观配电室201间隔配电变压器	800	18.90%	0.19	0.19				9.01%
26894	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线转北支02	400	40.05%	0	0		是	2025年12月	-21.78%
26895	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线靠村西支02	200	45.50%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
26896	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园三期3箱变2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-37.80%
26897	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10KV大陆线路房申分移动支5	400	4.75%	0.05	0.05				17.47%
26898	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线粮库台支01	200	43.00%	0.43	0.43				-30.38%
26899	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线七家子分七水利支17	50	1.80%	0	0		是	2025年12月	1.10%
26900	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	省招生办箱式变电站配电变压器	500	34.40%	0	0		是	2025年12月	-35.36%
26901	东陵	中马变	满堂线	万科蓝桥圣菲中心开闭站5箱变2变压器	630	9.90%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
26902	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线三义井分19	315	14.48%	0.14	0.14				-24.61%
26903	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园一期3箱变1配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
26904	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	大陆线二院箱变配电间隔配电变压器	315	40.32%	0.40	0.40				-26.61%
26905	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线康台分05	200	39.08%	0.39	0.39				-34.98%
26906	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双西干2	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
26907	东陵	中马变	满堂线	唯美十方1箱变2变压器	630	27.68%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
26908	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站2配电变压器	500	44.40%	0	0		是	2025年12月	-46.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26909	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线双转分转机井支4	50	26.40%	0	0		是	2025年12月	52.93%
26910	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农行支程满养殖场几1	400	6.30%	0.06	0.06				0.00%
26911	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家子西南台几7大孤家子西3台	400	11.25%	0.11	0.11				-10.25%
26912	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	武警干部住宅2变电站1变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
26913	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园3开闭站4箱变2变压器	630	16.63%	0	0		是	2026年12月	-29.63%
26914	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	体工队2箱式变电站1配电变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
26915	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几05	400	44.25%	0	0		是	2025年12月	-38.53%
26916	东陵	中马变	满堂线	奥林匹克花园二期2箱变2变压器	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-44.78%
26917	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线永正植物油分10（环路台）	200	32.00%	0.32	0.32				-15.60%
26918	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线石佛山北台分06	200	30.50%	0.31	0.31				-30.38%
26919	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线侯村几07	200	46.20%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
26920	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯甲线含屯干10左2柱上变压器	315	23.87%	0	0		是	2025年12月	-58.09%
26921	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线下铺几02	400	11.40%	0.11	0.11				16.48%
26922	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分32	200	48.30%	0.48	0.48				-32.53%
26923	东陵	中马变	满堂线	世贸棋盘山四期3变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2026年12月	22.12%
26924	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线大孤家西台支2（车站台）	200	31.20%	0.31	0.31				-19.06%
26925	皇姑	北陵变	北陵变25150含屯甲线	含屯干医学院分7柱上变压器	315	22.10%	0	0		是	2025年12月	-44.20%
26926	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	新华东箱变201间隔配电变压器	2000	22.00%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
26927	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线胡屯几02	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
26928	法库	双台子	双台子变0250双西线	10kV双西线团新分61	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-31.43%
26929	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线路房申分40	80	82.00%	0.82	0.82	2025年4月			-22.30%
26930	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	沈空崇山路离职于休所信宅2箱变1变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
26931	皇姑	崇山变	崇山变10251崇东甲线	YHG 学府雅园2箱式变电站2号配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
26932	法库	大孤家	大孤家变1034大陆线	10kV大陆线农场水利支北水利几10	100	0.00%	0.00	0.00				-64.37%
26933	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左6加1	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	12.43%
26934	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变2	400	77.00%	1	1				-46.83%
26935	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站2变压器	1000	59.70%	1	1		是	2026年12月	-41.70%
26936	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	广昌路箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-44.48%
26937	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左17台	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	10.25%
26938	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线85左1号台区	200	18.60%	0	0		是	2025年12月	8.70%
26939	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙9	200	27.90%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
26940	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线2台	400	47.70%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
26941	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区1号变电站2号配电变压器	800	32.40%	0	0		是	2027年12月	-29.75%
26942	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑6站房1变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
26943	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部1箱变1变压器	315	27.05%	0	0		是	2026年12月	-42.82%
26944	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙6	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-18.51%
26945	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
26946	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变174怀青甲线怀青干20右4公变1	400	42.75%	0	0				-4.39%
26947	沈河	长青变	长青变452长大甲线	配件箱变1变压器	500	25.28%	0	0		是	2026年12月	-31.91%
26948	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站2变压器	400	15.00%	0	0				-47.30%
26949	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑4站房1变压器	630	9.21%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
26950	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线兴盛村1台	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-3.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26951	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点1箱变1变压器	500	83.60%	1	1	2021年9月	是	2026年12月	-35.65%
26952	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点2箱变1变压器	800	49.60%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
26953	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站1变压器	630	83.56%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-34.34%
26954	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变1变压器	630	33.33%	0	0				-41.50%
26955	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙爱国1台	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	-80.57%
26956	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强三队	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-38.40%
26957	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左5左11号台	400	30.60%	0	0				100.00%
26958	于洪	五金变	五机乙线	爱国村东台1台区	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
26959	沈北	新城子	二零八线	新城子变554农专线大孤家子分016	315	47.75%	0	0		是	2026年12月	-51.17%
26960	沈河	长青变	长青变452长大甲线	超市箱变1变压器	400	41.10%	0	0		是	2026年12月	-49.23%
26961	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑2站房1变压器	400	17.50%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
26962	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙5号	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
26963	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑5站房1变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-38.02%
26964	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园2变电站1变压器	400	21.30%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
26965	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右3+1公变	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-37.52%
26966	沈河	长青变	长青变452长大甲线	商业网点3箱变1变压器	630	42.29%	0	0		是	2026年12月	29.81%
26967	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期1变电站1变压器	1000	53.70%	1	1		是	2026年12月	-42.92%
26968	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙12	400	42.90%	0	0		是	2025年8月	-7.28%
26969	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3+1公变	400	18.00%	0	0				0.00%
26970	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙10	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-9.71%
26971	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇北区2号变电站2号变压器	800	34.50%	0	0		是	2027年12月	-67.71%
26972	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变1变压器	400	84.30%	1	1	2023年9月	是	2026年12月	-35.57%
26973	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙11	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-6.46%
26974	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1+1左1号台	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	10.20%
26975	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线3台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
26976	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑3站房1变压器	630	7.94%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
26977	于洪	五金变	五机乙线	沈阳市于洪区大兴街道爱国村民委员会1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
26978	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站1变压器	630	68.32%	1	1				-45.85%
26979	沈河	长青变	长青变452长大甲线	一路箱变1变压器	500	53.12%	1	1		是	2026年12月	-42.25%
26980	浑南	新南变	新南086新学线	金石小镇南区2号变电站2号配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
26981	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	怀远变176怀青乙线怀青干17右2公变	315	29.52%	0	0		是	2026年12月	-34.71%
26982	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站2变压器	1000	50.70%	1	1		是	2026年12月	-41.85%
26983	沈河	长青变	长青变452长大甲线	新世纪家园1变电站1变压器	630	16.57%	0	0		是	2026年12月	-183.34%
26984	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分13+1右2柱上变压器	400	53.70%	1	1		是	2026年12月	11.37%
26985	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变2变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	-54.53%
26986	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强一队	100	2.80%	0	0		是	2025年12月	-93.07%
26987	于洪	五金变	五机乙线	大兴变512兴光线爱国村东台区	315	66.03%	1	1		是	2025年12月	-38.08%
26988	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源1期2变电站1变压器	1000	57.00%	1	1		是	2026年12月	-41.71%
26989	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变2变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-35.52%
26990	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	天光花园2箱变2变压器	630	30.79%	0	0				-43.56%
26991	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线77左7左1	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
26992	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙7	400	74.10%	1	1		是	2025年12月	3.56%
26993	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉园电气化3箱变1变压器	800	35.70%	0	0		是	2026年12月	-33.94%
26994	于洪	五金变	五机乙线	兴盛汇景苑1站房1变压器	400	5.00%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
26995	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙13台	400	83.70%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-23.35%
26996	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	杏林东箱变1变压器	630	75.87%	1	1		是	2026年12月	-47.21%
26997	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	庆云2箱变2变压器	400	84.30%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-43.58%
26998	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙8	200	2.40%	0	0		是	2025年12月	-51.85%
26999	沈河	长青变	长青变452长大甲线	御泉花园箱变1变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-44.12%
27000	沈河	长青变	长青变452长大甲线	南塔干泉源分3公变	400	97.00%	1	1	2025年6月			-32.40%
27001	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右32+1号台	200	43.80%	0	0		是	2025年12月	64.30%
27002	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线68左6加1右1台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	14.49%
27003	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线91右1台	200	15.60%	0	0				100.00%
27004	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙线4	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-83.92%
27005	沈河	怀远变	怀远变176怀青乙线	政治部2箱变1变压器	800	10.00%	0	0		是	2026年12月	-41.94%
27006	沈河	长青变	长青变452长大甲线	泉源2期1变电站2变压器	500	71.36%	1	1		是	2026年12月	-35.24%
27007	沈北	新城子	二零八线	一站式-沈北新区绿谷畜禽养殖场-208线微波分5	200	45.00%	0	0				76.24%
27008	于洪	五金变	五机乙线	小微五机乙干77左7左10左1台	400	23.70%	0	0		是	2025年8月	-0.54%
27009	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强四队	100	52.40%	1	1		是	2025年8月	-26.27%
27010	于洪	五金变	五机乙线	东民变343东民线付强二队	80	26.63%	0	0		是	2025年8月	-9.84%
27011	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期1箱变配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
27012	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期2箱变配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-35.85%
27013	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1-2期3箱变配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-39.78%
27014	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期4箱变配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	-37.15%
27015	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期5箱变配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
27016	沈北	道义变	道孝甲线	晨兴花园1.2期6箱变配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-38.31%
27017	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27018	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓2箱式变电站202间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-44.43%
27019	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干126右5	160	29.25%	0	0				-35.95%
27020	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右2柱上变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-43.90%
27021	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分5右04	315	30.79%	0	0		是	2025年	-37.07%
27022	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干水库分排水支前坨支15右1变台	100	80.80%	0.81	0.81	2022年12月			-35.20%
27023	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线223变台	160	23.75%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
27024	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线118右3右2变台	400	105.60%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	11.74%
27025	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农于117左7变台	200	64.13%	0.64	0.64				-32.93%
27026	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相新市场台区变电站1号变压器	400	82.50%	1	1	2022年12月	是	2025年	-38.75%
27027	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变1	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
27028	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变1	400	73.60%	1	1		是	2025年12月	-45.59%
27029	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变2变压器	800	43.13%	0	0				-40.62%
27030	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左1	315	104.76%	1	1	2024年9月			-39.67%
27031	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	工农干下坎子分44左4变台	200	9.90%	0.10	0.10				-33.66%
27032	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇政府宿舍楼变电站1号变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年	-40.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27033	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分86右3变台	200	30.90%	0.31	0.31				4.21%
27034	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站2变压器	400	26.00%	0.26	0.26				-42.63%
27035	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分29左3变台	100	48.00%	0.48	0.48				-12.80%
27036	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站201间隔配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
27037	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄干35右1+1柱上变压器	315	54.48%	1	1		是	2025年12月	-45.11%
27038	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站2号变压器	630	11.75%	0	0				-34.80%
27039	沈北	道义变	道孝甲线	LS 沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-41.64%
27040	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变2	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
27041	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分86变台	200	65.48%	0.65	0.65				-43.21%
27042	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红2小区变电站1变压器	315	42.41%	0.42	0.42				-37.89%
27043	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区2变电站1变压器	800	52.50%	0.53	0.53				-38.38%
27044	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前鲜小区1变电站1号变压器	400	45.50%	0	0				-38.67%
27045	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分25左21变台	100	10.40%	0.10	0.10				-83.56%
27046	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线陈才窝分11变台	200	73.06%	1	1				-33.63%
27047	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔1箱式变电站1配电变压器	800	33.30%	0.33	0.33				-29.19%
27048	皇姑	长江变	25466长黄甲线	YHG 黄河甲4之1变台柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-33.46%
27049	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9柱上变压器	400	59.75%	1	1		是	2025年12月	-46.86%
27050	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花5变电站1变压器	315	41.52%	0	0				-43.86%
27051	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支6右2变台	400	54.90%	0.55	0.55				12.72%
27052	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园小区1变电站1变压器	630	67.62%	0.68	0.68				-32.70%
27053	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站2变压器	400	19.88%	0	0		是	2025年12月	-42.92%
27054	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干54左12变台	400	64.75%	1	1		是	2025年12月	-26.47%
27055	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左8变台	400	67.20%	1	1				-42.89%
27056	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分25右2柱上变压器	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
27057	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山干37左6柱上变压器	315	32.70%	0	0		是	2025年12月	-25.55%
27058	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府台区变电站1号变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年	-35.07%
27059	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分9右1变台	200	43.20%	0.43	0.43				13.83%
27060	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花8变电站201间隔配电变压器	630	28.89%	0	0				4.12%
27061	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分16左8变台	200	33.30%	0.33	0.33				0.37%
27062	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱变1	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
27063	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家一二组照明	400	24.00%	0	0		是	2026年6月	-24.07%
27064	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家三组照明	80	70.00%	1	1		是	2026年6月	-35.83%
27065	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线6右9左4右3变台	200	36.30%	0.36	0.36				-37.05%
27066	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	200	40.35%	0.40	0.40				-33.97%
27067	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支56变台	200	88.20%	0.88	0.88	2024年6月			0.10%
27068	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家大棚	200	23.50%	0	0		是	2026年6月	-48.64%
27069	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线131	250	47.04%	0	0				-38.82%
27070	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右3	400	67.50%	1	1				100.00%
27071	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分40左6+1左10变台	200	30.00%	0.30	0.30				0.22%
27072	皇姑	长江变	25466长黄甲线	邮局宿舍箱变1	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
27073	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老大房五组照明	200	27.70%	0	0		是	2026年6月	-19.33%
27074	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右8	315	7.94%	0	0				-23.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27075	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分荒山支23左11左17变台	200	59.50%	1	1		是	2025年12月	-22.13%
27076	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房灰山白羽鸡养殖公变台区	400	12.90%	0	0				100.00%
27077	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线138+1右8变台	200	6.90%	0	0				0.00%
27078	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村家禽饲养场公变台区	400	11.40%	0	0				100.00%
27079	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变2	630	9.14%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
27080	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右1柱上变压器	200	47.80%	0.48	0.48				-31.18%
27081	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家二组照明	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-5.35%
27082	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站2变压器	400	42.00%	0	0				-40.37%
27083	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分前坨支22左21变台	200	40.80%	0.41	0.41				0.18%
27084	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞12箱变(单)	400	72.00%	1	1				-43.17%
27085	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左11左11变台	100	24.40%	0.24	0.24				-30.14%
27086	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变2变压器	400	41.40%	0	0				-37.02%
27087	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家一组照明	200	17.25%	0	0		是	2026年6月	-13.78%
27088	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线11左9变台	400	12.15%	0.12	0.12				-36.52%
27089	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干66左47+1右5	200	40.50%	0	0				-100.38%
27090	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	辽宁博达房地产开发有限公司变电站1号变压器	400	44.00%	0	0		是	2025年	-40.06%
27091	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右6变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-40.06%
27092	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小下线李英分5右02	400	35.75%	0	0		是	2025年	-37.25%
27093	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变2变压器	800	36.00%	0	0				-40.91%
27094	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长江变466长黄甲线长黄干长北分29右4柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
27095	皇姑	长江变	25466长黄甲线	干休所箱变1	630	26.41%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
27096	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线高荒地分12右9右5变台	200	72.60%	0.73	0.73				-28.87%
27097	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左60变台	100	0.00%	0.00	0.00				-43.74%
27098	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊吉变670太湖甲线西湖小区	250	44.80%	0.45	0.45				-41.95%
27099	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变2变压器	630	20.83%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
27100	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家四组照明新	200	16.80%	0	0				0.00%
27101	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线21右1右5变台	400	19.20%	0.19	0.19				7.13%
27102	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦4箱变1变压器	630	37.46%	0	0				100.00%
27103	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左9右01	200	38.00%	0	0		是	2025年	-40.02%
27104	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分105左7变台	100	80.40%	0.80	0.80	2025年4月			-39.82%
27105	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	新立甲线新立干63左3	315	35.24%	0	0				-67.78%
27106	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干61左13右1变台	400	94.20%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	30.47%
27107	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站2变压器	400	23.25%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
27108	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分24左2	200	66.90%	1	1				-37.34%
27109	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河三组照明	100	63.90%	1	1		是	2026年6月	-34.28%
27110	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞2箱变(单)	630	28.95%	0	0				-39.24%
27111	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左6之1柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2025年12月	-54.22%
27112	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线曹家二组照明	80	41.50%	0	0		是	2026年6月	-37.85%
27113	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分荒山支25+1左1变台	200	5.70%	0	0				100.00%
27114	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔2箱式变电站1配电变压器	800	48.30%	0.48	0.48				-34.83%
27115	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27116	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	羊红3小区变电站1变压器	315	23.17%	0.23	0.23				-57.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27117	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左8	100	55.50%	1	1				-49.59%
27118	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家一组照明	400	67.80%	1	1				-25.46%
27119	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农干下坎子分105右1左20变台	200	9.00%	0.09	0.09				100.00%
27120	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左10变台	100	14.70%	0.15	0.15				-50.45%
27121	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站1变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-41.36%
27122	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变1	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-59.14%
27123	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站1变压器	400	34.88%	0	0		是	2025年12月	-40.00%
27124	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组照明	400	9.60%	0	0		是	2026年6月	-10.02%
27125	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站2变压器	400	29.25%	0	0		是	2025年12月	-43.46%
27126	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花6变电站201间隔配电变压器	630	61.90%	1	1				-13.91%
27127	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进小区2号变电站1号变压器	400	60.50%	1	1				-42.00%
27128	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分11+1左1变台	100	39.00%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
27129	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线24	315	28.89%	0	0		是	2025年	-38.47%
27130	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干18	560	52.50%	1	1		是	2025年	-37.28%
27131	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-48.81%
27132	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分43右13右8右3变压器	200	33.50%	0	0		是	2025年12月	-33.22%
27133	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站1变压器	400	44.70%	0	0				-42.62%
27134	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞15箱变1变压器	400	33.00%	0	0				-36.05%
27135	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村2号变电站1号变压器	630	44.44%	0	0				-40.39%
27136	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进新村1号变电站1号变压器	630	21.27%	0	0				-39.17%
27137	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分16	80	73.50%	1	1				-164.99%
27138	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家五组照明	100	43.90%	0	0				-32.55%
27139	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站1号变压器	400	55.20%	1	1		是	2025年	-37.48%
27140	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分44左18左20变台	200	37.80%	0.38	0.38				-39.86%
27141	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分韩三支20+1左5变台	100	47.10%	0	0		是	2025年12月	-38.80%
27142	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站1配电变压器	800	17.75%	0	0		是	2025年12月	17.61%
27143	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分23左1变台	400	11.25%	0.11	0.11				-8.03%
27144	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	曹家四组照明(2020微)	400	111.30%	1	1	2025年6月			-33.88%
27145	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线荒东分山怀南支9变台	200	80.60%	1	1	2022年12月			-27.71%
27146	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分19	400	28.50%	0	0				-44.69%
27147	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干9+2左1之1柱上变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	2.63%
27148	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组北民屯	50	40.40%	0	0		是	2026年6月	-53.55%
27149	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	沈阳客厅二期2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-32.15%
27150	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	魏家三组照明(2020微)	200	75.30%	1	1		是	2026年6月	-19.31%
27151	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	前进村1号变电站1号变压器	630	9.05%	0	0				-34.52%
27152	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政线41	160	24.06%	0	0		是	2025年	-41.38%
27153	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支33柱上变压器	400	9.00%	0.09	0.09				100.00%
27154	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	x铁路三供一业(浑铁路)	315	59.05%	1	1				-20.60%
27155	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	x铁路三供一业(陈相屯站)	315	6.86%	0	0		是	2025年	-33.21%
27156	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞10箱变(单)	630	30.86%	0	0				-41.03%
27157	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦1箱变1变压器	800	17.70%	0	0				27.61%
27158	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支前坨支18左8变台	200	60.00%	0.60	0.60				-103.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27159	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线88右7变台	400	36.30%	0.36	0.36				-24.90%
27160	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干11左2变台	200	45.85%	0.46	0.46				-33.98%
27161	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤8变电站1变压器	400	22.88%	0	0		是	2025年12月	-42.76%
27162	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支9右1变台	200	55.50%	0.56	0.56				0.13%
27163	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区1箱变201配电变压器	315	27.30%	0.27	0.27				-43.55%
27164	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分12右3变台	80	73.88%	0.74	0.74				-42.26%
27165	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区1箱变202配电变压器	315	40.00%	0.40	0.40				-39.96%
27166	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二东箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27167	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变2变压器	800	36.38%	0	0				-38.22%
27168	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分80右11变台	200	31.05%	0.31	0.31				-30.30%
27169	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支13+1变台	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-24.65%
27170	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	金辉优步湖畔3箱式变电站1配电变压器	800	28.25%	0.28	0.28				-21.71%
27171	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变2	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	4.49%
27172	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家2箱变2	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
27173	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞13箱变（单）	400	34.88%	0	0				-36.06%
27174	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分41左22变台	160	63.94%	0.64	0.64				-31.45%
27175	沈北	道义变	道孝甲线	LS_沈阳工程学院(沈阳工程学院教师公寓)1201配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
27176	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分105右1左6变台	50	113.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-33.32%
27177	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站2配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
27178	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯四组西	100	38.00%	0	0		是	2026年6月	-39.89%
27179	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河南大棚	80	43.13%	0	0		是	2026年6月	-36.50%
27180	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦5箱变1变压器	630	16.19%	0	0				100.00%
27181	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤4变电站1变压器	400	26.25%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
27182	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河大棚	80	36.75%	0	0		是	2026年6月	-38.79%
27183	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右2柱上变压器	200	46.40%	0	0		是	2025年12月	-45.13%
27184	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干1312	315	53.33%	1	1				-34.78%
27185	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线老观五组照明	200	77.02%	1	1				-23.02%
27186	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞9箱变1变压器	800	33.00%	0	0				-40.61%
27187	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线污水支41柱上变压器	200	10.00%	0.10	0.10				-53.69%
27188	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线229+1变台	315	49.90%	0	0		是	2025年12月	-37.26%
27189	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤1变电站1变压器	400	33.75%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
27190	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞14箱变（单）	400	71.63%	1	1				-40.30%
27191	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左8	200	35.50%	0	0				-35.97%
27192	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变1变压器	630	34.79%	0	0		是	2025年12月	-46.70%
27193	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左1+1	250	49.28%	0	0				-44.91%
27194	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	金荷苑小区变电站201间隔配电变压器	400	47.25%	0	0		是	2025年	-31.96%
27195	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支29左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-177.89%
27196	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分70右1变台	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-13.44%
27197	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	太湖甲线太湖干大圣分15变压器	315	5.08%	0.05	0.05				-58.84%
27198	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站2变压器	500	44.80%	0.45	0.45				-45.30%
27199	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	保利金海棠1箱变2变压器	400	17.20%	0	0				79.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27200	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分81左9左5变台	200	36.60%	0.37	0.37				-34.45%
27201	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞11箱变1变压器	800	39.75%	0	0				-37.00%
27202	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变2变压器	800	33.30%	0	0				-40.97%
27203	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线甲河四组照明	100	85.60%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-33.77%
27204	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线下坎子分55左3变台	100	18.45%	0.18	0.18				-37.79%
27205	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线126右7右4	315	68.83%	1	1				-37.09%
27206	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干191左1变台	200	16.50%	0	0				100.00%
27207	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线44右7变台	200	37.00%	0.37	0.37				-34.25%
27208	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北方医院变压器	400	64.40%	1	1		是	2025年12月	-45.74%
27209	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞4箱变(单)	630	17.90%	0	0				-38.76%
27210	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分山怀南支1变台	200	29.10%	0	0		是	2025年12月	-49.90%
27211	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区2变电站1变压器	800	43.20%	0.43	0.43				-31.12%
27212	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	宝隆房地产1变电站2号变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年	-32.16%
27213	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干钢球分11左16	100	12.50%	0	0				-71.73%
27214	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分山怀东支48+1变台	400	15.60%	0	0				100.00%
27215	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花4变电站1变压器	630	41.90%	0	0				-39.88%
27216	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	翡翠公园二期小区1变电站1变压器	800	36.60%	0.37	0.37				-36.23%
27217	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线105变台	400	29.40%	0.29	0.29				-28.70%
27218	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房孟家村肖亮养鱼公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27219	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦3箱变1变压器	630	25.52%	0	0				28.18%
27220	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线下坎子分44左22右1变台	200	26.70%	0.27	0.27				-23.06%
27221	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干水库分5右3变台	400	26.40%	0.26	0.26				-25.71%
27222	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左10变台	200	82.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-34.40%
27223	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家三组东新	200	26.10%	0	0				0.00%
27224	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分25	315	22.86%	0	0				-56.22%
27225	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之2	315	70.48%	1	1				-257.80%
27226	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区2箱变201配电变压器	400	32.70%	0.33	0.33				-40.37%
27227	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分韩三支16变台	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-23.16%
27228	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光1箱变2	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
27229	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线36左11	200	108.80%	1	1	2022年12月	是	2025年	-30.25%
27230	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组猪场	50	122.10%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-23.36%
27231	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变430小卜线李英分12左4左05	200	57.60%	1	1		是	2025年	-31.05%
27232	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干荒东分58右1变台	200	34.00%	0	0		是	2025年12月	1.42%
27233	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区2变电站1变压器	400	15.00%	0.15	0.15				-40.23%
27234	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线孟家二组照明	100	67.59%	1	1				-40.07%
27235	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花2变电站2变压器	400	28.50%	0	0				-44.30%
27236	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线荒东分山怀东支8+1变台	400	21.25%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
27237	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
27238	皇姑	勾莲变	勾莲变10352上林甲线	上林甲线上林干污水支30左1柱上变压器	315	4.76%	0.05	0.05				-44.25%
27239	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	小卜干李英分12左18	80	42.50%	0	0		是	2025年	-14.02%
27240	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家一组照明	200	59.70%	1	1		是	2025年7月	-32.88%
27241	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组照明	400	100.80%	1	1	2025年6月			-34.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27242	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家3箱变	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
27243	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花10变电站201间隔配电变压器	400	46.50%	0	0				-14.43%
27244	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二南箱变2	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-40.48%
27245	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线104左1变台	200	24.30%	0	0				100.00%
27246	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分41变台	100	92.80%	1	1	2024年6月	是		-45.11%
27247	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞6箱变(单)	630	18.41%	0	0				-41.48%
27248	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线47右3变台	400	10.50%	0.11	0.11				-33.47%
27249	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变424农药线邮政分04	315	83.81%	1	1	2022年12月	是	2025年	-39.00%
27250	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村沃沃牲畜养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27251	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线东屯村部	100	32.60%	0	0		是	2026年6月	-40.59%
27252	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞3箱变(单)	400	46.88%	0	0				-36.76%
27253	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站1变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
27254	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干44	315	8.38%	0	0		是	2025年	-40.73%
27255	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农干陈才窝分4变台	200	30.20%	0.30	0.30				-37.27%
27256	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干147	200	37.80%	0	0				8.02%
27257	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线79左1右4变台	200	60.60%	1	1		是	2025年12月	36.66%
27258	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干23右1	160	52.50%	1	1		是	2025年	-37.51%
27259	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相镇人民政府变电站1号变压器	400	48.50%	0	0		是	2025年	-36.84%
27260	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房魏家村季春友畜牧养殖公变台区	200	0.00%	0	0				0.00%
27261	皇姑	长江变	25466长黄甲线	卧龙箱变1	500	13.60%	0	0		是	2025年12月	-317.60%
27262	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	沈阳新朋房地产开发有限公司台区1号配电变压器	400	17.80%	0	0		是	2025年	-38.26%
27263	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干钢球分9	160	50.63%	1	1				-33.52%
27264	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光2箱变1	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
27265	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分49变台	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	3.89%
27266	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分34左16变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-66.73%
27267	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞1箱变(单)	630	28.57%	0	0				-31.89%
27268	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线81+1右7变台	200	25.20%	0.25	0.25				-23.02%
27269	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左41变台	100	144.00%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-26.30%
27270	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线200左10变台	400	36.85%	0.37	0.37				-27.89%
27271	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干35	200	0.00%	0	0		是	2025年	-23.74%
27272	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线高荒地分21右3变台	80	113.20%	1	1	2022年12月			-34.27%
27273	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分34变台	400	26.15%	0.26	0.26				-29.56%
27274	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花7变电站201间隔配电变压器	400	44.40%	0	0				-14.85%
27275	沈河	鹏源变	鹏源变456鹏顺甲线	商业银行公寓变电站1变压器	400	3.00%	0.03	0.03				-136.60%
27276	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分33左1	30	93.33%	1	1	2023年1月			-39.57%
27277	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山二组猪场	200	26.40%	0	0		是	2026年6月	-70.73%
27278	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公农线马圈子分35左6变台	200	62.70%	0.63	0.63				-31.50%
27279	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分91左12变台	100	18.00%	0.18	0.18				-24.05%
27280	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线16	315	29.24%	0	0		是	2025年	-39.36%
27281	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞16箱变1变压器	800	35.10%	0	0				-41.86%
27282	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分15左3	200	84.90%	1	1	2022年12月			-29.86%
27283	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分77变台	200	126.40%	1	1	2025年6月			-30.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27284	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞17箱变1变压器	800	30.60%	0	0				-40.51%
27285	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天干6右9左5变台	200	32.40%	0.32	0.32				-41.17%
27286	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家五组大棚	30	91.33%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-33.12%
27287	沈北	道义变	道孝甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式服务）	200	14.00%	0	0		是	2026年12月	-37.26%
27288	皇姑	长江变	25466长黄甲线	北陵变162黄河甲线黄河干50右3柱上变压器	200	83.40%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-45.75%
27289	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山干159+1变台	400	10.20%	0	0				100.00%
27290	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞熙悦6箱变1变压器	630	17.14%	0	0				100.00%
27291	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤2变电站2变压器	400	31.88%	0	0		是	2025年12月	-34.88%
27292	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右43变压器	100	1.20%	0.01	0.01				-42.47%
27293	新民	大红旗	大红旗变508九天线	大红旗变508九天线九天干青岗分6变台	100	75.40%	0.75	0.75				-31.69%
27294	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分25右1变台	200	56.70%	0.57	0.57				0.12%
27295	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山二组照明（新）	400	14.40%	0	0				0.00%
27296	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞7箱变（单）	400	34.88%	0	0				-38.97%
27297	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花9变电站201间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-13.76%
27298	皇姑	长江变	482岳山甲线	新海阳光3箱变1	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
27299	法库	三泉变	三泉变86040泉泰乙线	10kV泉泰乙线木业分加工厂支2	200	144.30%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	0.00%
27300	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线魏家六组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-36.68%
27301	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干65+1左1	200	55.40%	1	1				-34.15%
27302	皇姑	长江变	482岳山甲线	西江春晓1箱式变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27303	皇姑	长江变	25466长黄甲线	二四二北小区箱式变电站2配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	16.90%
27304	皇姑	长江变	482岳山甲线	龙腾翰芳苑箱式变电站1配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
27305	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线201右1变台	200	23.40%	0	0				0.00%
27306	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北支34左14变台	200	49.20%	0	0		是	2025年12月	-70.23%
27307	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白塔变960白金线白金干129	160	83.75%	1	1	2022年12月			-45.15%
27308	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分19变台	200	111.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-27.02%
27309	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	陈相变432军政线军政线21	315	34.60%	0	0		是	2025年	-36.90%
27310	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞8箱变（单）	400	43.88%	0	0				-39.90%
27311	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27312	皇姑	长江变	25466长黄甲线	长黄甲线长黄干35右2左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-24.69%
27313	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金干128右6	400	27.25%	0	0				-37.17%
27314	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线139变台	200	33.60%	0.34	0.34				0.00%
27315	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干48+1左1	400	20.10%	0	0		是	2025年	-60.39%
27316	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线青岗分39变台	400	17.40%	0.17	0.17				-32.47%
27317	沈北	道义变	道孝甲线	晨讯置业（沈阳）有限公司（晨兴花园1.1期）3变压器配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
27318	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	李英分12左6右4	200	9.30%	0	0		是	2025年	-44.42%
27319	皇姑	长江变	482岳山甲线	岳山甲线岳山干15左3柱上变压器	400	45.90%	0	0		是	2025年12月	-65.39%
27320	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	荒山线巴北分6变台	200	73.50%	1	1		是	2025年12月	-29.41%
27321	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	安居乙线毛光干小光乙G燃料分2右1之1	315	68.57%	1	1				-49.58%
27322	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分7左4	315	15.87%	0	0				-43.33%
27323	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分排水支28+1右9变台	200	52.20%	0.52	0.52				-442.83%
27324	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家1箱变2变压器	630	16.25%	0	0		是	2025年12月	-41.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27325	苏家屯	陈相变	陈相4432军政线	军政干10左5	315	62.86%	1	1		是	2025年	-35.33%
27326	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	老大房高家村白羽鸡养殖公变台区	200	16.20%	0	0				100.00%
27327	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	高家四、六组照明（微）	400	84.00%	1	1	2025年6月			-27.34%
27328	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花11变电站201间隔配电变压器	630	30.16%	0	0				-13.21%
27329	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	甲河高家三组照明（2020微）	200	42.40%	0	0		是	2026年6月	-35.19%
27330	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	YHG 靠山新村小区2箱变202配电变压器	400	24.90%	0.25	0.25				-40.98%
27331	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	公主屯变165新农线新农线高荒地分69变台	400	58.35%	0.58	0.58				-33.82%
27332	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线129变台	200	58.35%	0.58	0.58				-37.09%
27333	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤7变电站2变压器	500	31.68%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
27334	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线141	160	37.81%	0	0				-39.74%
27335	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分23左1变台	200	60.30%	0.60	0.60				0.35%
27336	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线72右6右1变台	200	20.70%	0.21	0.21				0.65%
27337	大东	沈海变	沈海变386沈瑞线	国瑞5箱变（单）	630	19.37%	0	0				-39.07%
27338	新民	法哈牛	法哈牛变15758荒山线	法哈牛变606荒山线荒山线208左3变台	200	88.05%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-31.59%
27339	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线马圈子分21左32右19变压器	100	15.20%	0.15	0.15				-214.40%
27340	开发	羊吉变	羊吉变10670太湖甲线	康城茗品小区1变电站1变压器	500	41.60%	0.42	0.42				-59.84%
27341	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分11左6左1左1	315	23.81%	0	0				-38.70%
27342	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线水库分39右2变台	200	65.10%	0.65	0.65				0.28%
27343	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花1变电站1变压器	630	30.10%	0	0				-40.47%
27344	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分55左3左10变台	100	26.40%	0.26	0.26				-36.05%
27345	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金于123右1	400	21.25%	0	0				-43.02%
27346	皇姑	长江变	25466长黄甲线	艺术名家2箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
27347	新民	公主屯	公主屯变31148公农线	新农线下坎子分29左1变台	100	16.80%	0.17	0.17				-57.00%
27348	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	灰山三组照明（微）	400	70.50%	1	1		是	2026年6月	-30.85%
27349	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线灰山一组照明	200	108.00%	1	1	2025年5月	是	2026年6月	-17.51%
27350	辽中	大黑变	大黑变1208甲河线	大黑变208甲河线高家村八家子照明	50	66.00%	1	1		是	2026年6月	-43.92%
27351	苏家屯	白塔变	白塔变50960白金线	白金线钢球分8左2	250	12.40%	0	0				-66.92%
27352	皇姑	长江变	482岳山甲线	河畔人家1箱变2	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
27353	皇姑	长江变	482岳山甲线	格林常青藤9变电站1变压器	400	21.20%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
27354	新民	大红旗	大红旗变508九天线	九天线57右1变台	100	6.90%	0.07	0.07				-48.24%
27355	大东	粮仓变	粮仓变65562新立甲线	海上五月花3变电站1变压器	400	43.20%	0	0				-42.91%
27356	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗1主变	630	49.90%	0	0				-40.46%
27357	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台南照明	200	35.10%	0	0		是	2026年6月	-26.11%
27358	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左5右2	315	54.60%	1	1		是	2027年12月	-36.53%
27359	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区1变电站2变压器	800	21.30%	0.21	0.21				-28.00%
27360	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	韩园甲线紫薇分2变压器	50	63.60%	0.64	0.64				-33.77%
27361	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑1主变	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-38.79%
27362	和平	市府变	市府变580北市甲线	平和苑2主变	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.20%
27363	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线42左6	400	19.20%	0	0				100.00%
27364	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚3号	50	10.40%	0	0		是	2026年6月	-43.11%
27365	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区9小区变电站202配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2027年12月	87.51%
27366	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦1主变	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-34.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27367	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台子中台（2021微）	400	47.60%	0	0		是	2026年6月	-28.60%
27368	开发	陕西变	陕西变55358韩园甲线	张士新村二期小区2变电站2变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-11.28%
27369	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯南干二忙分5变台	100	5.20%	0.05	0.05				-156.26%
27370	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线二忙分28变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27371	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场村自来水新	100	111.90%	1	1	2025年6月			0.00%
27372	和平	市府变	市府变580北市甲线	华资大厦2主变	630	23.81%	0	0		是	2027年12月	-41.16%
27373	和平	市府变	市府变580北市甲线	北市甲线38左6左1	400	15.90%	0	0		是	2027年12月	99.36%
27374	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚4号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
27375	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯北三台子大棚	100	33.84%	0	0				-34.77%
27376	和平	市府变	市府变580北市甲线	红旗2主变	630	38.48%	0	0				-58.20%
27377	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场10变电站202配电变压器	800	9.75%	0	0		是	2027年12月	6.03%
27378	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子北台新	100	78.30%	1	1				0.00%
27379	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚6号	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	-122.42%
27380	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚2号新	100	13.80%	0	0				0.00%
27381	和平	市府变	市府变580北市甲线	遂川街221主变	250	26.24%	0	0		是	2027年12月	-49.94%
27382	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线村内分8变台	100	19.20%	0.19	0.19				-46.02%
27383	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	北三台村综合一台	200	49.20%	0	0		是	2026年6月	-21.03%
27384	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	三台子南台新	200	64.50%	1	1				0.00%
27385	新民	家俱变	10kV沙侯甲线16852线	侯家变740侯南线侯南线二忙分18变台	80	4.25%	0.04	0.04				100.00%
27386	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	恒星新能源	200	132.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	91.14%
27387	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线北三台子居民楼新	200	112.80%	1	1	2025年6月			0.00%
27388	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场北区8小区变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	77.23%
27389	和平	市府变	市府变580北市甲线	市府大路162号变电站201间隔配电变压器	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	7.30%
27390	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	新民屯变153宽场线宽场菜棚5号	50	19.60%	0	0		是	2026年6月	-47.61%
27391	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场村照明新	100	114.30%	1	1	2025年6月			0.00%
27392	辽中	新民屯	新民屯变1153宽场线	宽场大棚1新	100	0.00%	0	0				0.00%
27393	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场11变电站202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	5.93%
27394	和平	市府变	市府变580北市甲线	盛京金融广场12变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2027年12月	6.35%
27395	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街6变电站201	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27396	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	天星2箱变1变压器	800	65.50%	0.66	0.66				-42.46%
27397	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	鹏顺乙线教育分6柱上变压器	630	19.24%	0.19	0.19				-30.44%
27398	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站202配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
27399	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左15+1公变	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	-36.18%
27400	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变1变压器	1000	11.10%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
27401	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰于38右8+3柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-36.20%
27402	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 金香山箱变变压器配电变压器	200	58.20%	0.58	0.58				-44.27%
27403	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变2变压器	500	5.44%	0	0		是	2026年12月	-49.88%
27404	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-38.39%
27405	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增北箱变1变压器	400	53.10%	0.53	0.53				-48.38%
27406	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-3箱变1变压器	500	13.12%	0	0		是	2026年12月	-34.01%
27407	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变1变压器	500	24.64%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
27408	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	-42.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27409	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-1箱变2变压器	630	9.21%	0	0		是	2026年12月	-41.25%
27410	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐2箱变1变压器	500	64.08%	0.64	0.64				-39.78%
27411	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街8变电站201柜	400	9.30%	0	0		是	2027年12月	-41.71%
27412	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站202间隔配电变压器	400	47.60%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
27413	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	贵园小区变电站201柜	800	56.10%	1	1		是	2027年12月	-40.16%
27414	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站202	400	51.60%	1	1		是	2028年12月	-38.54%
27415	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.58%
27416	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分4公变	315	39.68%	0.40	0.40				-33.81%
27417	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右8+1柱上变压器	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-43.53%
27418	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27419	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站201配电变压器	800	23.63%	0	0		是	2026年12月	-45.98%
27420	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）5变电站201配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
27421	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站201	630	59.05%	1	1		是	2028年12月	-37.68%
27422	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变1变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-46.63%
27423	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站2配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-21.44%
27424	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变2变压器	1000	8.40%	0	0		是	2026年12月	-42.14%
27425	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变2变压器	500	43.84%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
27426	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站2变压器	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-36.99%
27427	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园4箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-42.68%
27428	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分15左23公变	200	34.50%	0	0		是	2026年12月	-40.41%
27429	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分3公变	400	66.00%	0.66	0.66				-38.43%
27430	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-41.23%
27431	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）3变电站201配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
27432	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-1变电站201间隔配电变压器	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	-25.96%
27433	沈河	长青变	长青变480银河线	大德公馆变电站2变压器	400	4.20%	0	0		是	2026年12月	17.74%
27434	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站2变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
27435	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站1配电变压器	400	63.60%	1	1		是	2026年12月	-12.15%
27436	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分5公变	500	60.20%	0.60	0.60				-35.91%
27437	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）2变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-45.10%
27438	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右5柱上变压器	315	43.05%	0	0		是	2025年12月	-30.57%
27439	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
27440	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分13公变	315	58.10%	0.58	0.58				-41.83%
27441	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期2变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	-180.55%
27442	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街5变电站201	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
27443	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-4箱变1变压器	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
27444	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变1变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年12月	-45.17%
27445	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-2变压器	800	15.90%	0.16	0.16				-46.53%
27446	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	华乐1箱变1变压器	500	15.60%	0.16	0.16				-45.18%
27447	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区1变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
27448	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变2变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-43.46%
27449	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）1变电站202配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
27450	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街4变电站201	400	51.30%	1	1		是	2026年12月	-36.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27451	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右4柱上变压器	400	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
27452	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）4变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
27453	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站2配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	-17.93%
27454	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区1变电站2变压器	630	71.62%	1	1		是	2025年12月	-39.72%
27455	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右13柱上变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.87%
27456	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增西箱变1变压器	400	43.20%	0.43	0.43				-48.31%
27457	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	东行变电站1变压器	400	33.30%	0.33	0.33				-45.27%
27458	沈河	长青变	长青变480银河线	银河线长青分20左1公变	50	120.00%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-31.01%
27459	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-43.15%
27460	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-2箱变1变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-43.23%
27461	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华四段变电站201	400	33.20%	0	0		是	2027年12月	-44.35%
27462	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-3箱变2变压器	1000	12.90%	0	0		是	2026年12月	-39.21%
27463	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变1变压器	1000	14.88%	0	0		是	2026年12月	-46.08%
27464	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长风干38右2左1柱上变压器	200	36.90%	0	0		是	2025年12月	-34.67%
27465	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-3箱变1变压器	630	15.62%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
27466	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区2变电站201配电变压器	630	35.24%	0	0				-50.93%
27467	开发	张士变	张士变55898张工乙线	辽宁诚铭售电服务有限公司（专）配电变压器	800	38.20%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
27468	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增南箱变1变压器	500	30.48%	0.30	0.30				-33.19%
27469	沈河	长青变	长青变480银河线	东方威尼斯（四）3变电站202配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
27470	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区2变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-35.10%
27471	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园2箱变变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
27472	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站201间隔配电变压器	400	34.00%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
27473	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站202间隔配电变压器	400	40.50%	0	0		是	2026年12月	-38.86%
27474	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站1变压器	630	32.86%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
27475	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站202间隔配电变压器	400	35.20%	0	0		是	2026年12月	-28.95%
27476	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干教育分7公变	400	30.80%	0.31	0.31				-34.12%
27477	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变2变压器	630	28.19%	0	0		是	2026年12月	-45.80%
27478	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期1变电站1配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2026年12月	-21.54%
27479	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-2箱变1变压器	1000	5.70%	0	0		是	2026年12月	-39.08%
27480	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰花园箱变1变压器	500	37.44%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
27481	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华小区1变电站202	630	64.44%	1	1		是	2028年12月	-17.42%
27482	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-2变电站202间隔配电变压器	400	46.40%	0	0		是	2026年12月	-29.31%
27483	开发	张士变	张士变55898张工乙线	别墅小区变电站1变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-21.98%
27484	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	红旗干德增分6公变	315	49.21%	0.49	0.49				-44.00%
27485	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右10柱上变压器	315	60.63%	1	1		是	2025年12月	-41.84%
27486	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	YHG 红旗干德增KB冠信大厦地下变电所-1变压器	800	51.90%	0.52	0.52				-31.48%
27487	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-3变电站201间隔配电变压器	400	57.00%	1	1		是	2026年12月	-30.90%
27488	开发	张士变	张士变55898张工乙线	西铁城小区3变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-41.25%
27489	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-2箱变1变压器	630	11.11%	0	0		是	2026年12月	-45.16%
27490	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章1-4变电站201间隔配电变压器	400	22.80%	0	0		是	2026年12月	-20.31%
27491	沈河	长青变	长青变480银河线	大河宸章2期3变电站1配电变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	-17.77%
27492	沈河	长青变	长青变480银河线	银河2-1箱变2变压器	1000	13.68%	0	0		是	2026年12月	-46.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27493	沈河	长青变	长青变480银河线	YHG 银河线长青分15左4右1柱上变压器	50	22.20%	0	0		是	2026年12月	-51.22%
27494	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园3箱变2变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
27495	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰2-1箱变1变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-49.73%
27496	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	冠信公寓箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-107.25%
27497	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街7变电站201柜	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-48.33%
27498	开发	张士变	张士变55898张工乙线	白领双星小区2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
27499	沈河	鹏源变	鹏源变470鹏顺乙线	德增分12+1	250	47.04%	0.47	0.47				-40.20%
27500	皇姑	长江变	长江变25476长泰乙线	长泰乙线长泰干38右12柱上变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-34.46%
27501	沈河	长青变	长青变480银河线	银河1-4箱变2变压器	500	7.68%	0	0		是	2026年12月	-45.47%
27502	沈河	长青变	长青变480银河线	和泰东方园1箱变变压器	630	27.43%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
27503	铁西	应昌变	应昌变20584应药线	兴华街9变电站201柜	400	93.30%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-43.50%
27504	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变202	400	0.00%	0	0				0.00%
27505	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨二组	160	78.00%	1	1		是	2025年11月	-45.10%
27506	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
27507	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	保利紫云小区变电站202间隔配电变压器	800	10.50%	0	0				0.00%
27508	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡林家村新大棚（微）	200	48.30%	0	0		是	2025年11月	-34.23%
27509	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站202柜	630	19.30%	0	0				-42.76%
27510	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛北台	100	47.20%	0	0		是	2025年11月	-42.78%
27511	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡电管站	100	94.80%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	68.01%
27512	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站202变压器	400	24.80%	0	0				-44.71%
27513	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站201变压器	630	28.95%	0	0				-36.99%
27514	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村南台（微）	400	60.70%	1	1		是	2025年11月	-41.56%
27515	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站1配电变压器	400	61.80%	1	1		是	2025年12月	-39.45%
27516	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线养士堡王家照明	400	25.60%	0	0		是	2025年11月	-28.98%
27517	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	香槟橙郡小区变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-36.93%
27518	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合二台	200	19.20%	0	0		是	2025年11月	2.79%
27519	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站201变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27520	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站1配电变压器	400	59.60%	1	1		是	2025年12月	-40.66%
27521	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万家属楼照明	200	36.20%	0	0		是	2025年11月	-45.33%
27522	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区1变电站202配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	19.92%
27523	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站202间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
27524	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干45	50	43.20%	0	0				-67.00%
27525	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干69变压器	250	30.08%	0	0				-38.78%
27526	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线王家村北台	100	18.40%	0	0		是	2025年11月	-65.75%
27527	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干24	200	17.70%	0	0				-46.01%
27528	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站202柜	400	0.00%	0	0				-300.00%
27529	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变202	500	0.00%	0	0				0.00%
27530	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪干7	250	32.00%	0	0				-43.60%
27531	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	美的翰悦府2局维变202配电变压器	800	22.80%	0	0				-82.69%
27532	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站201柜	630	67.94%	1	1				-32.83%
27533	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27534	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区1变电站201柜	630	51.43%	1	1				-39.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27535	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区1变电站201间隔配电变压器	630	87.62%	1	1	2025年6月			-53.46%
27536	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
27537	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站2配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-40.18%
27538	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	洪湖湾小区2变电站201间隔配电变压器	315	101.71%	1	1	2024年9月	是	2028年12月	-36.45%
27539	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都3变电站202变压器	630	22.48%	0	0				-44.82%
27540	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27541	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27542	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小邦牛中台	100	53.60%	1	1		是	2025年11月	-31.91%
27543	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站201柜	630	26.03%	0	0				-37.91%
27544	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站202变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
27545	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线牛心坨大棚	80	53.75%	1	1		是	2025年11月	-45.27%
27546	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村小区4变电站201柜	630	57.78%	1	1				-49.30%
27547	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站202间隔	630	12.95%	0	0				-44.33%
27548	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛菜地新	100	43.00%	0	0				0.00%
27549	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村综合一台（微）	200	65.40%	1	1		是	2025年11月	-33.32%
27550	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站2配电变压器	500	26.24%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
27551	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城1箱式变电站1配电变压器	500	23.68%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
27552	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站202柜	630	19.56%	0	0				-40.07%
27553	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子北台	80	78.00%	1	1		是	2025年11月	-57.99%
27554	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	93277部队经济适用房变电站201柜	400	35.60%	0	0				-37.13%
27555	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都4变电站202变压器	315	46.86%	0	0				-44.51%
27556	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站201变压器	630	46.10%	0	0				-41.32%
27557	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城5箱式变电站2配电变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
27558	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村北台综合（2022微）	400	17.40%	0	0		是	2025年11月	14.27%
27559	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家新能源照明	400	0.00%	0	0		是	2025年11月	-9.83%
27560	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城6箱变1变压器	500	56.00%	1	1		是	2025年12月	-44.96%
27561	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城4箱式变电站2配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-34.35%
27562	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	敖司牛村综合一台微	400	30.60%	0	0		是	2025年11月	-31.83%
27563	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府1小区变电站2配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27564	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	方林龙湖学樾府2小区变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27565	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典2土建变201	400	63.50%	1	1				-30.79%
27566	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻4变电站202柜	630	11.43%	0	0				-48.08%
27567	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	王家村照明新台	200	5.60%	0	0		是	2025年11月	-47.96%
27568	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	狮城经典1土建变201	500	42.40%	0	0				-42.43%
27569	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻2变电站201柜	630	21.08%	0	0				-43.87%
27570	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万北台（2021微）	200	16.50%	0	0		是	2025年11月	-9.24%
27571	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻3变电站201柜	630	25.40%	0	0				-43.04%
27572	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都6变电站201变压器	400	26.00%	0	0				-42.02%
27573	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	中金朗悦小区3变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	15.50%
27574	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都1变电站201变压器	630	51.05%	1	1				-40.31%
27575	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线敖司牛大棚南台新	100	74.20%	1	1				0.00%
27576	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变1变压器	400	63.38%	1	1		是	2025年12月	-40.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27577	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都5变电站201变压器	400	44.80%	0	0				-39.57%
27578	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	孙家万子南台综合(2023微)	200	21.90%	0	0		是	2025年11月	19.54%
27579	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	林家村照明(2020微)	200	54.40%	1	1		是	2025年11月	-37.51%
27580	沈北	孝信变	孝信变25588雨润乙线	沈阳市沈北新区城市管理局(一站式)	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-11.00%
27581	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城7箱变2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27582	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线孙家万子南台	200	45.90%	0	0		是	2025年11月	-38.83%
27583	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	凯荣禧乐都2变电站202变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
27584	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	于洪新村F小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0				0.00%
27585	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城2箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.08%
27586	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	炼钢线于洪干24加1变压器	100	20.70%	0	0				-32.00%
27587	皇姑	怒江变	怒江变268碧塘线	亚洲城3箱式变电站1配电变压器	500	20.48%	0	0		是	2025年12月	-38.83%
27588	铁西	肇工变	肇工变10146炼钢线	东大智慧森邻1变电站201柜	630	29.21%	0	0				-42.67%
27589	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	养士堡变191林家线小帮牛西台	100	48.80%	0	0		是	2025年11月	-30.52%
27590	辽中	养士堡	养士堡变1191林家线	牛心坨村综合一台	200	65.10%	1	1		是	2025年11月	17.55%
27591	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈东几07	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-25.08%
27592	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	红菱粮库箱变201间隔配电变压器	100	20.70%	0.21	0.21				100.00%
27593	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分43变压器	315	43.94%	0.44	0.44				-31.85%
27594	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支13右5变压器	315	25.40%	0	0				-55.83%
27595	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-39.89%
27596	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分25左3变压器	315	69.52%	0.70	0.70				-40.65%
27597	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右5变压器	200	65.40%	0.65	0.65				-33.24%
27598	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支秀珍养殖场几8	400	0.00%	0	0				0.00%
27599	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分9变压器	315	79.49%	0.79	0.79				-32.84%
27600	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园四期局维变电站202配电变压器	630	47.94%	0	0		是	2026年12月	6.34%
27601	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分47之1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27602	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右4右1	200	34.50%	0.35	0.35				-75.97%
27603	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干145	100	49.60%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
27604	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右11	200	29.40%	0.29	0.29				8.05%
27605	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右36	160	16.75%	0.17	0.17				-62.10%
27606	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左4左2变压器	100	0.00%	0.00	0.00				0.51%
27607	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前詹A台	250	33.64%	0	0		是	2026年12月	-20.27%
27608	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分168	400	5.18%	0	0		是	2025年12月	15.01%
27609	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分22	200	0.00%	0	0				0.00%
27610	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢东支06	200	37.90%	0	0		是	2025年12月	-43.48%
27611	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支9左3变压器	315	22.22%	0.22	0.22				-32.40%
27612	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线蒲河房地产(一期1箱2变)	500	26.24%	0	0		是	2026年12月	-41.35%
27613	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙D开闭站1变电站1变压器	400	26.75%	0.27	0.27				-38.17%
27614	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线30左15	200	29.60%	0	0		是	2026年	-36.68%
27615	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线旭雪养殖场分2	200	30.90%	0	0				100.00%
27616	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘北支4	200	21.90%	0	0				100.00%
27617	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分26之4+1右1	400	9.00%	0	0		是	2026年	-38.26%
27618	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线068	315	57.40%	0.57	0.57				-53.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27619	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干太平洋分8左6柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2026年12月	-42.99%
27620	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-40.19%
27621	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区4变电站2配电变压器	800	30.60%	0.31	0.31				-20.98%
27622	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘北支2	200	32.25%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
27623	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分14	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
27624	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线水库支3	160	0.00%	0	0		是	2025年12月	-19.72%
27625	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站1变电站变压器	400	42.60%	0.43	0.43				-44.70%
27626	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分46	200	55.95%	1	1		是	2025年12月	-27.88%
27627	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分116	100	64.00%	1	1		是	2025年12月	-32.38%
27628	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支12	200	15.30%	0	0		是	2025年12月	-36.37%
27629	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线邢西支10	200	17.40%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
27630	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线70右1右1	200	98.00%	1	1	2022年12月	是	2026年	-34.87%
27631	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分85变压器	315	55.43%	0.55	0.55				-40.94%
27632	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左3变压器	50	35.40%	0.35	0.35				0.00%
27633	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支6	400	7.80%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
27634	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15左1左2	200	53.70%	1	1		是	2026年	13.22%
27635	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大3支4变压器	315	139.37%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-51.41%
27636	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-太平洋实业有限公司	400	28.20%	0	0		是	2026年12月	-7.57%
27637	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈户硕支010	160	27.50%	0	0		是	2025年12月	-31.50%
27638	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右3+1左1	200	116.40%	1	1	2025年2月	是	2027年	-35.19%
27639	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分6左支3（一站式）	400	49.60%	0	0		是	2026年12月	-7.52%
27640	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支26变压器	315	17.14%	0.17	0.17				-85.67%
27641	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分50	200	7.00%	0	0		是	2025年12月	-47.48%
27642	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区2变电站2变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-44.36%
27643	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧北支养殖场几6	200	37.80%	0	0				100.00%
27644	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖村支05	200	36.30%	0	0		是	2025年12月	-32.27%
27645	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支卧南几3	200	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.96%
27646	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左2变压器	315	32.38%	0.32	0.32				-31.33%
27647	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳金森隆机电设备有限公司-天洋甲园 区分3	400	30.90%	0	0				0.00%
27648	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干53+1右3	200	62.70%	0.63	0.63				-37.87%
27649	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈支20	100	97.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-40.72%
27650	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线哈辉山支04	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
27651	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线110之1	200	6.90%	0	0				0.00%
27652	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支祥泰养殖场甲3	400	0.00%	0	0				0.00%
27653	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分141变压器	315	3.17%	0.03	0.03				-40.75%
27654	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支4	400	5.03%	0	0		是	2025年12月	14.00%
27655	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳易普迪机械制造有限公司	400	11.85%	0	0		是	2026年12月	9.34%
27656	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干77左1变压器	20	22.50%	0.23	0.23				-29.42%
27657	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干150	100	53.40%	1	1		是	2025年12月	-33.39%
27658	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右08	100	89.60%	0.90	0.90	2022年12月	是	2027年	-45.93%
27659	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	东山小区2箱变（单）	400	56.00%	0.56	0.56				-45.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27660	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支5变压器	315	56.51%	0.57	0.57				-43.08%
27661	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	沈海变374东望甲线和和平干铁工分2	200	60.00%	0.60	0.60				-43.36%
27662	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支29	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	11.06%
27663	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支16	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-29.61%
27664	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分116变压器	250	25.28%	0.25	0.25				-67.25%
27665	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分6	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-39.61%
27666	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52右7	200	41.40%	0.41	0.41				-128.49%
27667	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-缝纫精密-伟力达机电沈北公司	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.31%
27668	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左6	400	20.25%	0.20	0.20				-0.42%
27669	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线张鹏干66左1变压器	50	47.60%	0.48	0.48				-19.49%
27670	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳远东电焊机制造有限公司	400	40.80%	0	0		是	2026年12月	23.88%
27671	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支6	200	28.20%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
27672	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右8左1	200	103.50%	1	1	2024年6月	是	2027年	3.66%
27673	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支5变压器	200	35.70%	0.36	0.36				-29.96%
27674	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支17变压器	100	17.40%	0.17	0.17				-41.21%
27675	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区2变电站2变压器	800	48.00%	0.48	0.48				13.92%
27676	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干178	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-46.28%
27677	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈西甲09	400	28.65%	0	0		是	2025年12月	-27.30%
27678	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分35左5	400	1.65%	0.02	0.02				-9916.67%
27679	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	富禹东城小区1箱变2变压器	800	10.20%	0.10	0.10				56.72%
27680	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线前尖支5	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-32.27%
27681	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区1变电站202配电变压器	630	5.71%	0	0		是	2026年12月	41.48%
27682	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分21+1左2	400	16.65%	0	0		是	2026年	14.78%
27683	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干63+2右1	200	18.00%	0.18	0.18				11.00%
27684	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳赛世家具制造有限公司-朱尔干6+1	200	130.80%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	27.07%
27685	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分65	200	24.50%	0	0		是	2025年12月	-49.13%
27686	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干20+1右9	200	70.80%	0.71	0.71				-54.11%
27687	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干52+1右1	200	37.50%	0.38	0.38				5.43%
27688	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙屯支24	200	56.70%	1	1		是	2025年12月	-34.61%
27689	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳半岛饮品有限公司1	400	55.60%	1	1		是	2026年12月	-5.17%
27690	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-42.46%
27691	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分养殖场支3	200	39.00%	0	0				100.00%
27692	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左2右2	200	21.00%	0.21	0.21				-6.78%
27693	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分30+1右1	200	25.80%	0	0		是	2026年	-34.76%
27694	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分12左2	200	85.50%	1	1	2024年6月	是	2026年	15.25%
27695	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左1右1	200	45.75%	0.46	0.46				-60.32%
27696	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分11左11	400	16.80%	0	0				0.00%
27697	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙A开闭站2变电站变压器	315	20.63%	0.21	0.21				-39.18%
27698	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国风尚城小区4变电站202配电变压器	800	8.10%	0	0				60.12%
27699	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右1变压器	315	24.44%	0.24	0.24				-43.03%
27700	法库	包家屯	包卧线	法库县卧牛石乡王迎旭家畜养殖场	200	9.30%	0	0				0.00%
27701	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务—沈阳市沈北新区人民法院（虎石台）	400	10.95%	0	0				30.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27702	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站202配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2026年12月	-33.05%
27703	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右13右3	200	4.50%	0.05	0.05				0.11%
27704	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	上沙支A开闭站1变电站变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27705	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干75右支3（一站式）	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-72.93%
27706	大东	沈海变	沈海变80374东望甲线	和平干13左1变台	100	13.00%	0.13	0.13				-36.96%
27707	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支21变压器	315	49.52%	0.50	0.50				-38.01%
27708	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分125变压器	200	20.50%	0.21	0.21				-99.47%
27709	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干32左1	200	37.35%	0.37	0.37				-88.30%
27710	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	富丽新村变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年	-43.31%
27711	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻辉水支10	400	26.70%	0	0				100.00%
27712	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分31变压器	400	17.70%	0.18	0.18				-34.51%
27713	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天洋甲干园区分4左支2（一站式）	200	92.00%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-42.02%
27714	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	后漠新村小区1变电站1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-45.00%
27715	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分57	100	60.60%	1	1		是	2025年12月	-35.09%
27716	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分02	50	0.00%	0	0				0.00%
27717	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干64右2左2	400	73.80%	0.74	0.74				19.25%
27718	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9右1	100	46.20%	0.46	0.46				-89.84%
27719	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线养殖场分嘴茂支2	200	102.30%	1	1	2025年6月			100.00%
27720	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干192	100	66.00%	1	1		是	2025年12月	-39.68%
27721	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河甲线96右12	315	51.81%	1	1		是	2026年	-39.20%
27722	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧所分02	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-18.51%
27723	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分18左7	100	13.50%	0.14	0.14				0.00%
27724	开发	展览变	展览变896展科乙线	科技乙E变台	400	50.10%	1	1				-55.70%
27725	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分61右5	100	0.00%	0.00	0.00				-2314.51%
27726	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干75+1右1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27727	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刘东支5	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	-28.73%
27728	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	坤博园三期-2箱变201间隔配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
27729	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刑东支彭中元几2	400	0.00%	0	0				0.00%
27730	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务一正达航空装备（沈阳）有限公司	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	15.38%
27731	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式服务一辽宁恒润通信工程有限公司（金融大学东）	100	7.50%	0	0		是	2026年12月	8.24%
27732	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分28右15右12	200	3.60%	0.04	0.04				0.00%
27733	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市通泰应用技术研究所	400	15.60%	0	0		是	2026年12月	-14.34%
27734	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分82变压器	250	47.20%	0.47	0.47				-36.96%
27735	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支10左6变压器	200	48.90%	0.49	0.49				-29.00%
27736	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德三期小区3变电站2变压器	800	61.20%	0.61	0.61				13.83%
27737	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线康泰废品收购站分1	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-0.54%
27738	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分41右1	200	21.00%	0.21	0.21				18.20%
27739	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分106	315	10.16%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
27740	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支13变压器	315	4.76%	0.05	0.05				-60.34%
27741	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	保利海德小区1变电站1变压器	630	99.68%	1	1	2025年2月	是	2025年10月	-23.15%
27742	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支004	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-38.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27743	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支养殖场几2	200	25.80%	0	0				100.00%
27744	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区2变电站1变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-38.96%
27745	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分94变压器	400	72.40%	0.72	0.72				-45.43%
27746	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左9右2变压器	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27747	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左16	100	0.00%	0.00	0.00				-55.72%
27748	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线黄春才养殖场分2	200	14.70%	0	0				100.00%
27749	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分刘西支1	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-27.61%
27750	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分16左1	200	26.40%	0.26	0.26				100.00%
27751	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分98右6变压器	315	35.56%	0.36	0.36				0.60%
27752	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分24右1	100	47.70%	0.48	0.48				-64.08%
27753	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分22	100	67.80%	1	1		是	2025年12月	-40.28%
27754	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧东支9	200	12.30%	0	0		是	2025年12月	-25.45%
27755	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线孙家支21	200	33.30%	0	0		是	2025年12月	-32.93%
27756	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分175	200	54.50%	1	1		是	2025年10月	-30.69%
27757	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分15右2	400	35.40%	0	0		是	2026年	-41.94%
27758	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站2变电站变压器	630	3.17%	0.03	0.03				-52.96%
27759	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分76左1左3变压器	315	8.25%	0.08	0.08				-82.40%
27760	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左4	200	67.80%	0.68	0.68				0.58%
27761	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干222	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	-24.69%
27762	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支17	400	16.95%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
27763	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左6变压器	315	41.59%	0.42	0.42				-40.86%
27764	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分03	315	27.43%	0	0		是	2025年12月	-32.79%
27765	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分161	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-35.78%
27766	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右28右13左1	200	40.05%	0.40	0.40				-51.33%
27767	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	沈阳坤博益群房地产开发有限公司1箱式变电站201间隔配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
27768	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线宋大分28右7左3	100	43.20%	0.43	0.43				-63.03%
27769	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分165	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	-32.80%
27770	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	YHG_沈阳蒲河房地产开发有限公司2箱变2号变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-38.12%
27771	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线供销分1	200	54.10%	1	1		是	2025年12月	-26.70%
27772	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-佰里堂食品有限公司	400	39.90%	0	0		是	2026年12月	-20.40%
27773	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分伟宸饭店支2	200	0.00%	0	0				0.00%
27774	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分48左1左1变压器	315	21.08%	0.21	0.21				-41.02%
27775	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分78变压器	100	0.00%	0.00	0.00				-46.67%
27776	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左10+1左1	200	23.40%	0.23	0.23				100.00%
27777	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干60左4左2	200	19.50%	0.20	0.20				0.28%
27778	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左3变压器	200	28.80%	0.29	0.29				-13.61%
27779	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分新园支10变压器	315	9.52%	0.10	0.10				-84.58%
27780	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	前瞻B台	200	51.85%	1	1		是	2026年12月	-77.88%
27781	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35+3左3	200	12.30%	0.12	0.12				0.60%
27782	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分1右6变压器	100	58.80%	0.59	0.59				-50.64%
27783	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分28右23	100	51.00%	0.51	0.51				-76.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27784	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯南支2	200	20.40%	0	0		是	2025年12月	6.59%
27785	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔变352朱尔线朱尔线068	250	30.72%	0	0		是	2026年12月	-28.59%
27786	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	辽海分17右8左1	400	12.00%	0	0				0.00%
27787	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	朱尔干锅厂分3（一站式）	200	70.00%	1	1		是	2026年12月	-41.66%
27788	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12左1	200	20.40%	0	0		是	2026年	-38.96%
27789	法库	包家屯	包卧线	包卧线卧西支家属楼几1	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-18.96%
27790	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分67+1	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-28.19%
27791	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	红枫庭院小区变电站201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-33.89%
27792	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分121	200	31.80%	0	0		是	2025年12月	-36.74%
27793	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线104右35左3	400	52.50%	0.53	0.53				-44.81%
27794	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分21	200	26.70%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
27795	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧哈南几7	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-36.35%
27796	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分62	100	38.60%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
27797	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分沈大2支2变压器	315	30.48%	0.30	0.30				-67.15%
27798	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	一站式-沈阳优盛食品有限公司-朱尔物流分3	400	37.00%	0	0				100.00%
27799	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右2右1	200	58.80%	0.59	0.59				-47.63%
27800	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分89	400	12.45%	0	0		是	2025年12月	-40.98%
27801	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线137右1	100	62.50%	0.63	0.63				-41.03%
27802	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分水库支15	200	11.10%	0	0				100.00%
27803	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线高东支8	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
27804	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干25右2	315	45.62%	0.46	0.46				-70.16%
27805	沈北	朱尔变	朱尔变74352朱尔线	虎镇变264虎工线蒲河房地产（二期1箱2变）	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.63%
27806	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线陈家卜支奶牛场几2	200	15.90%	0	0		是	2025年12月	5.35%
27807	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙线郑农干40左2变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-23.85%
27808	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分119左6变压器	200	78.00%	0.78	0.78				1.57%
27809	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	天财线首开国凤尚城小区3变电站202配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	53.98%
27810	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右14右1	200	37.20%	0.37	0.37				1.31%
27811	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分大屯村部支2	200	32.10%	0	0				100.00%
27812	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干118左1+1左2	200	30.75%	0.31	0.31				100.00%
27813	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分9	200	19.20%	0	0		是	2025年10月	16.09%
27814	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线西鹅厂支养殖场几2	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27815	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干35右2	200	14.40%	0.14	0.14				0.00%
27816	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线73右4	315	75.24%	0.75	0.75				-43.97%
27817	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线乡政府分01	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-38.66%
27818	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区3变电站1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-41.42%
27819	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分77变压器	315	10.48%	0.10	0.10				-44.19%
27820	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分115左4变压器	100	10.40%	0.10	0.10				-38.50%
27821	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧西支15	400	21.00%	0	0				100.00%
27822	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线96右4+1右1	200	29.10%	0	0		是	2026年	20.37%
27823	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分147	200	19.80%	0	0				-32.53%
27824	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分109右1变压器	200	8.10%	0.08	0.08				-85.92%
27825	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧村分卧北支10	200	22.50%	0	0		是	2025年12月	-40.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27826	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分李家东支6	400	0.00%	0	0				0.00%
27827	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分056	400	11.70%	0	0		是	2025年12月	-33.44%
27828	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线尖山子支王连军养殖场几2	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
27829	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分上沙支7左3变压器	315	10.48%	0.10	0.10				-36.30%
27830	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分41左8	100	19.50%	0.20	0.20				-80.37%
27831	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧刘分吴城店支2	315	16.57%	0	0		是	2025年12月	-34.58%
27832	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线麻北支8	400	11.00%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
27833	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	YHG 福逸居小区变电站2变压器	630	34.54%	0.35	0.35				-43.47%
27834	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干宋大分54	100	22.50%	0.23	0.23				-79.54%
27835	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线工厂分2	400	36.30%	0	0		是	2025年12月	-29.58%
27836	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干78左2	200	31.20%	0.31	0.31				11.42%
27837	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧高分家畜养殖场支3	400	0.00%	0	0				0.00%
27838	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	郑农乙E开闭站1变电站变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-54.37%
27839	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-博能传动-富强森建筑	400	47.10%	0	0		是	2026年12月	-4.43%
27840	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市于洪区华业金属装饰制品厂100KVA（一站式）	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-46.94%
27841	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	民族支7左6右1	400	16.50%	0	0				97.30%
27842	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧苇分哈支10	400	6.75%	0	0		是	2025年12月	10.51%
27843	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林线125左5	160	33.38%	0.33	0.33				-47.26%
27844	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干16右12	400	26.10%	0.26	0.26				0.46%
27845	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分99变压器	315	62.98%	0.63	0.63				-11.14%
27846	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线石人北支4	100	63.60%	1	1		是	2025年10月	-40.12%
27847	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线大屯北支4	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-30.45%
27848	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	宋大分23+1右2	200	48.00%	0.48	0.48				100.00%
27849	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右9	200	51.00%	0.51	0.51				-40.00%
27850	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线79	200	12.00%	0	0				100.00%
27851	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市皇姑区广顺机械加工部（一站式）	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-35.54%
27852	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线刁立养殖场分2	200	25.80%	0	0				100.00%
27853	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	速腾名郡小区1变电站1变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-37.60%
27854	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式服务—沈阳市英沃尔康环保科技有限公司	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	30.65%
27855	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线包卧干172	200	27.60%	0	0		是	2025年12月	-43.57%
27856	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干114左9左15	100	44.70%	0.45	0.45				-55.09%
27857	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线卧李分孙家支10	400	19.95%	0	0		是	2025年12月	17.39%
27858	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	下河分12之2	200	39.30%	0	0		是	2026年	100.00%
27859	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线秦家坟分03	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
27860	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-沈阳长汇机械制造有限公司-天洋甲74+2右分2+1	400	12.00%	0	0				0.00%
27861	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干56右5+1右3+1右4	400	62.40%	0.62	0.62				5.40%
27862	开发	昆明变	昆明变55966大明乙线	大明乙线大明干艺新分34左5右2变压器	100	45.30%	0.45	0.45				-42.50%
27863	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干89右26右2	200	9.90%	0.10	0.10				0.94%
27864	苏家屯	曹仲变	曹仲变51366曹浑乙线	浑河乙线103+1右1	200	12.75%	0	0		是	2026年	100.00%
27865	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干122左13	200	30.60%	0.31	0.31				100.00%
27866	苏家屯	永乐变	永乐变6240黑林甲线	黑林干73右3左2	400	4.65%	0.05	0.05				-18.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27867	法库	包家屯	包卧线	10kV包卧线后大屯支8	200	18.30%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
27868	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	一站式-辽宁建盛混凝土有限公司-天洋甲57	200	40.20%	0	0				25.79%
27869	沈北	天乾变	天乾变70658天洋甲线	沈阳市沈北新区睦邻修理部（一站式）	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
27870	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-39.04%
27871	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分22左7变台	100	63.30%	0.63	0.63				-38.35%
27872	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站2配电变压器	630	40.32%	0.40	0.40				6.06%
27873	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27874	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区2变电站1号变压器	630	72.70%	1	1				-34.61%
27875	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27876	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站2变压器	630	23.33%	0	0				-40.91%
27877	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站202间隔配电变压器	630	14.60%	0	0				91.17%
27878	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区2站房1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.25%
27879	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区2变电站1配电变压器	630	33.65%	0.34	0.34				5.21%
27880	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街7变电站201柜	400	54.40%	0.54	0.54				-39.52%
27881	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线97右3变台	100	87.60%	0.88	0.88	2023年2月			-33.52%
27882	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0				-40.98%
27883	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站2变压器	630	32.38%	0	0				-37.48%
27884	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期1变电站1变压器	630	34.54%	0.35	0.35				-36.40%
27885	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干9	200	35.10%	0.35	0.35			2028年12月	-39.02%
27886	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园8	200	54.80%	0.55	0.55				-47.42%
27887	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站202柜	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27888	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分11左5变台	200	27.15%	0.27	0.27				-41.10%
27889	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干陈家分85变台	200	29.10%	0.29	0.29				-1.12%
27890	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居3号变电站1号变压器	630	25.14%	0	0				-39.80%
27891	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区1变电站202间隔配电变压器	400	13.20%	0.13	0.13				0.00%
27892	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰华园小区1号变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0	0				-46.90%
27893	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站201变压器	400	26.80%	0.27	0.27				-44.79%
27894	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分16右9变台	100	67.50%	0.68	0.68				-35.90%
27895	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗3站房2配电变压器	800	9.60%	0.10	0.10				100.00%
27896	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站202柜	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27897	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线154变台	200	40.90%	0.41	0.41				-29.76%
27898	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站202配电变压器	630	9.90%	0	0				-31.01%
27899	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区地下变电站201间隔配电变压器	400	77.20%	0.77	0.77				-40.29%
27900	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期2箱变1变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-41.68%
27901	开发	羊吉变	羊吉变10672宁官甲线	宁官甲线宁官干29右1变压器	315	106.29%	1	1	2024年6月			-8.44%
27902	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区3变电站202间隔配电变压器	800	27.30%	0.27	0.27				13.54%
27903	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站201	630	19.05%	0.19	0.19				-42.45%
27904	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期3箱变1变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-40.47%
27905	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站2配电变压器	630	58.29%	1	1		是	2025年12月	-37.77%
27906	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站202配电变压器	630	21.33%	0	0				-26.25%
27907	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分13+1右3变台	400	9.90%	0.10	0.10				-37.14%
27908	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站2变压器	630	37.14%	0	0				-42.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27909	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区41变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-42.45%
27910	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干新兴分12右8变台	400	24.98%	0.25	0.25				-31.27%
27911	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街6变电站201柜	400	73.20%	0.73	0.73				-45.63%
27912	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站2配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-27.96%
27913	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂1变电站2配电变压器	630	18.10%	0.18	0.18				2.63%
27914	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站201配电变压器	500	14.72%	0	0				-18.64%
27915	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3	315	22.54%	0.23	0.23				-40.33%
27916	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0				-36.36%
27917	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园3箱变1号变压器	400	84.00%	1	1	2024年2月			-45.28%
27918	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分12右5右1变台	400	5.70%	0.06	0.06				14.35%
27919	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷7变电站202配电变压器	630	11.68%	0	0				-12.93%
27920	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站2变压器	630	55.24%	1	1				-41.85%
27921	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	流碧花园小区变电站201间隔配电变压器	400	50.50%	1	1				-32.43%
27922	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分11右8变台	80	79.88%	0.80	0.80				-38.36%
27923	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右2	100	44.40%	0.44	0.44				-32.49%
27924	于洪	小于变	10kV于工线56284	小微曹后路一台区	400	36.30%	0.36	0.36				11.31%
27925	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑3号变电站1变压器	630	16.67%	0	0				-38.52%
27926	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右3+1变压器	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27927	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期2箱式变电站1配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-4.66%
27928	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷2变电站201配电变压器	630	18.29%	0	0				-35.44%
27929	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期2变电站1变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-39.33%
27930	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	华润琨瑜府小区2变电站202间隔配电变压器	800	7.20%	0.07	0.07				17.80%
27931	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站201	500	24.32%	0.24	0.24				-41.55%
27932	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大干21右5	315	26.35%	0.26	0.26				-34.17%
27933	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期2变电站2变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-37.75%
27934	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分33右7变台	80	107.63%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-34.58%
27935	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分8左1变台	400	9.00%	0.09	0.09				100.00%
27936	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站1配电变压器	630	99.43%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-36.33%
27937	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站201	400	17.20%	0.17	0.17				-38.97%
27938	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分13右12右4变台	200	44.10%	0.44	0.44				-31.67%
27939	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期3箱式变电站1配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年12月	-26.87%
27940	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站1配电变压器	630	20.63%	0.21	0.21				5.43%
27941	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大干28变压器	315	27.62%	0.28	0.28				-41.17%
27942	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区31变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-41.70%
27943	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				-37.96%
27944	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分69右10变台	100	79.50%	0.80	0.80				-53.08%
27945	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线新兴分25变台	200	76.65%	0.77	0.77				-26.25%
27946	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站1号变压器	630	12.38%	0	0				-40.64%
27947	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线137左7变台	200	55.50%	0.56	0.56				-61.51%
27948	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站1配电变压器	630	42.54%	0	0		是	2025年12月	-43.17%
27949	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六分24左3变台	200	27.20%	0.27	0.27				5.01%
27950	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30左3变台	200	7.80%	0.08	0.08				3.41%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27951	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
27952	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府2箱式变电站1配电变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
27953	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑1变电站202	500	16.96%	0.17	0.17				-43.52%
27954	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站202配电变压器	800	32.63%	0	0				-36.06%
27955	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街5变电站201柜	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
27956	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线146右7变台	200	73.20%	0.73	0.73				-47.88%
27957	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南世纪城三期1箱变1变压器	400	38.40%	0.38	0.38				-41.68%
27958	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站2配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
27959	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷5变电站201配电变压器	800	28.88%	0	0				-33.87%
27960	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑2号变电站1变压器	630	43.17%	0	0				-39.15%
27961	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干15公变	200	51.00%	0.51	0.51				-44.06%
27962	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工业大学博士公寓小区变电站201柜	400	20.80%	0.21	0.21				-50.36%
27963	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	汇源小区变电站201柜	400	29.40%	0.29	0.29				-44.34%
27964	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左8右2变台	200	29.30%	0.29	0.29				-43.41%
27965	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷4变电站202配电变压器	800	37.13%	0	0				-37.63%
27966	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	银塔新苑1号变电站1变压器	630	50.16%	1	1				-42.58%
27967	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干17左1+1公变	315	93.71%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-40.53%
27968	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安中台	200	0.00%	0.00	0.00				-881.40%
27969	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分21右16变台	200	35.55%	0.36	0.36				-34.63%
27970	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站2号变压器	630	32.06%	0	0				-32.40%
27971	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分35左7右9变台	200	42.00%	0.42	0.42				-53.21%
27972	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园2箱式变电站1配电变压器	630	60.19%	1	1		是	2025年12月	-40.31%
27973	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站1变压器	1000	65.60%	0.66	0.66				-40.80%
27974	于洪	小于变	10kV于工线56284	曹家变642曹翟线新庭家园9	400	60.60%	0.61	0.61				-41.55%
27975	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑1号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				-44.87%
27976	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	丰花园小区2号变电站201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0				-31.71%
27977	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安台区	400	24.30%	0.24	0.24				-4.39%
27978	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区1站房1变压器	630	23.37%	0.23	0.23				-34.03%
27979	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变2号配电变压器	630	8.38%	0	0				-41.78%
27980	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干26公变	315	28.57%	0.29	0.29				-42.03%
27981	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西南台	400	96.00%	1	1	2024年12月	是	2025年8月	-44.54%
27982	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干18公变	200	87.00%	0.87	0.87	2025年5月			-38.17%
27983	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分51右13变台	80	52.50%	0.53	0.53				-33.61%
27984	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干24公变	315	33.33%	0.33	0.33				-38.68%
27985	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	南关变电站2变压器	1000	100.60%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.31%
27986	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线58左2变台	80	18.75%	0.19	0.19				-28.19%
27987	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-42.84%
27988	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分7左1变台	400	7.00%	0.07	0.07				12.00%
27989	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分59右8变台	200	50.40%	0.50	0.50				-41.03%
27990	于洪	小于变	10kV于工线56284	雅华香颂2变电站2配电变压器	630	16.19%	0.16	0.16				3.97%
27991	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	阳光新嘉园4箱变1号变压器	630	110.48%	1	1	2024年6月			-40.69%
27992	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安村南台	200	6.00%	0.06	0.06				2.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
27993	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干14公变	315	93.33%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-45.94%
27994	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分36右9变台	200	50.70%	0.51	0.51				-45.27%
27995	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线116右8变台	400	42.68%	0.43	0.43				16.73%
27996	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支30右3变台	400	2.40%	0.02	0.02				45.45%
27997	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线148左8变台	100	68.70%	0.69	0.69				-39.27%
27998	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区11变压器	630	22.60%	0.23	0.23				-36.00%
27999	沈河	万柳变	万柳变254祥龙乙线	祥龙干27公变	315	34.29%	0.34	0.34				-42.49%
28000	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷6变电站202配电变压器	630	25.40%	0	0				-36.49%
28001	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝堡支21变台	100	42.80%	0.43	0.43				-34.26%
28002	于洪	小于变	10kV于工线56284	中南熙悦站房2配电变压器	630	49.14%	0.49	0.49				-29.20%
28003	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线183变台	200	76.50%	0.77	0.77				-32.66%
28004	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	宏伟小区5变电站201柜	630	83.81%	0.84	0.84	2022年12月			-41.01%
28005	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	隆河谷1变电站201配电变压器	630	8.38%	0	0				-58.38%
28006	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分41变台	100	54.00%	0.54	0.54				-37.74%
28007	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑2变电站202	630	19.68%	0.20	0.20				-38.97%
28008	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安西北台	400	51.30%	0.51	0.51				-40.81%
28009	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线陈家分67右6变台	400	19.50%	0.20	0.20				-42.79%
28010	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分杨窝支10左8变台	400	10.50%	0.11	0.11				2.94%
28011	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园3箱式变电站2配电变压器	630	83.81%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-38.30%
28012	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	泰莱香榭里小区变电站202间隔配电变压器	400	27.60%	0.28	0.28				-49.26%
28013	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线100右5变台	50	121.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-36.05%
28014	于洪	小于变	10kV于工线56284	小于小区3站房1变压器	630	20.06%	0.20	0.20				-36.82%
28015	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗2站房2配电变压器	800	15.30%	0.15	0.15				100.00%
28016	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28017	于洪	小于变	10kV于工线56284	新庭小区238（新）	315	70.35%	0.70	0.70				-43.10%
28018	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	鑫塔小区1号台201间隔配电变压器	400	42.00%	0	0				-47.36%
28019	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲于151右1变台	200	8.40%	0.08	0.08				11.33%
28020	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	工大乙线工大于25右2变压器	400	21.90%	0.22	0.22				-51.17%
28021	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微张福安西南2台	400	33.00%	0.33	0.33				37.11%
28022	于洪	小于变	10kV于工线56284	富海茗乔1站房1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-38.78%
28023	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居1号变电站2号变压器	630	10.86%	0	0				-45.38%
28024	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	小微鑫良源台	400	69.00%	0.69	0.69				100.00%
28025	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分39变台	200	22.50%	0.23	0.23				-40.12%
28026	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期1变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-35.38%
28027	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线93左3变台	100	111.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-32.80%
28028	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	港基双水岸一期3箱变1号配电变压器	630	10.67%	0	0				-31.73%
28029	于洪	赵家变	10kV赵建乙线47384	铸造变286铸西甲线赵家村内	100	3.00%	0.03	0.03				-72.16%
28030	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟一期2变电站2变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-41.33%
28031	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线高力房分22变台	100	60.30%	0.60	0.60				-38.77%
28032	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线房申分24右1变台	200	36.30%	0.36	0.36				66.67%
28033	于洪	小于变	10kV于工线56284	龙湖中德开春江悦茗1站房2配电变压器	800	9.30%	0.09	0.09				100.00%
28034	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	紫东阁小区变电站201柜	630	14.92%	0.15	0.15				-41.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28035	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东南台	400	33.00%	0.33	0.33				-35.18%
28036	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	兴顺街8变电站201柜	400	36.80%	0.37	0.37				-39.86%
28037	于洪	小于变	10kV于工线56284	金辉.尚璟二期1变电站1变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-41.69%
28038	铁西	齐贤变	齐贤变55486工大乙线	景星南苑3变电站202	400	14.80%	0.15	0.15				-35.83%
28039	于洪	小于变	10kV于工线56284	新鼎花园小区1变电站2配电变压器	630	26.35%	0.26	0.26				5.01%
28040	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府1箱式变电站1配电变压器	800	38.25%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
28041	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府4箱式变电站1配电变压器	500	53.60%	1	1		是	2025年12月	-38.89%
28042	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	白塔茗居2号变电站1号变压器	630	18.73%	0	0				-46.07%
28043	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	兴隆御府3箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
28044	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲线罗六组分2右4变台	200	21.90%	0.22	0.22				-43.86%
28045	于洪	小于变	10kV于工线56284	宁官小区2站房1变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-36.47%
28046	于洪	彰驿变	彰驿变22766彰大乙线	大潘变403大高线张福安东北台	400	81.60%	0.82	0.82	2022年12月			-34.86%
28047	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑2号变电站2变压器	630	15.71%	0	0				-42.99%
28048	新民	罗家房	罗家房变409罗房甲线	罗房甲干房申分20变台	200	33.30%	0.33	0.33				-1.56%
28049	苏家屯	白塔变	白塔变50966市场线	盛天家苑4号变电站1变压器	630	17.62%	0	0				-33.52%
28050	皇姑	北陵变	北陵变154银亿线	五矿弘园二期1箱式变电站1配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-8.62%
28051	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线48右1	200	11.70%	0	0				100.00%
28052	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡14变电站2变压器	500	7.04%	0.07	0.07				-32.60%
28053	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	沈阳世界温泉乐园1变电站1变压器	800	9.60%	0.10	0.10				8.76%
28054	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右4	315	0.00%	0	0		是	2025年10月	0.00%
28055	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	华夏分9左2	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
28056	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG 太阳干金星分29	250	52.16%	0.52	0.52				-33.63%
28057	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91之2	200	5.40%	0	0				100.00%
28058	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城15号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	7.72%
28059	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E(绿都物业)201间隔配电变压器	400	14.00%	0	0		是	2025年10月	-45.60%
28060	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	兴福线31右14右1变台	200	47.10%	0.47	0.47				0.00%
28061	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线175+1左1	400	91.50%	1	1	2022年12月	是	2026年	-14.64%
28062	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干109左11左4右1	500	92.00%	1	1	2025年6月			100.00%
28063	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线38	630	12.00%	0.12	0.12				-37.11%
28064	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	YHG 新兴屯四队（二号井）（松南干95）	630	2.48%	0	0		是	2026年	-245.54%
28065	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站2变压器	800	3.60%	0.04	0.04				100.00%
28066	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线红楼	630	50.48%	0.50	0.50				-41.86%
28067	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡10变电站2变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-43.59%
28068	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园202间隔配电变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年10月	-41.55%
28069	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	YHG 太阳干二小分6	200	74.80%	0.75	0.75				-41.12%
28070	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线121左4	200	33.60%	0	0		是	2026年	1.64%
28071	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡9变电站2变压器	630	10.48%	0.10	0.10				-43.89%
28072	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干28	100	72.00%	0.72	0.72				-42.13%
28073	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E金世纪家园201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年10月	-42.18%
28074	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新南分支28	200	75.00%	0.75	0.75				-43.42%
28075	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干083左6右5	100	62.70%	1	1		是	2026年	-38.02%
28076	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区2变电站1变压器	630	2.22%	0.02	0.02				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28077	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡2变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-40.04%
28078	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区1变电站1变压器	630	1.90%	0.02	0.02				100.00%
28079	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁东	630	26.19%	0.26	0.26				-42.53%
28080	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线172+1右1	400	16.50%	0	0		是	2026年	29.76%
28081	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线28	315	85%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-37.25%
28082	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线新城子大队分07	200	56.20%	0.56	0.56				-38.67%
28083	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	雪松变568松南甲线松南干161右1	315	81.33%	1	1	2024年2月	是	2026年	-34.82%
28084	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线62	315	93.46%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-40.27%
28085	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线68	315	47.62%	0	0		是	2025年10月	-44.86%
28086	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线30	400	61.50%	0.62	0.62				-36.10%
28087	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线95	200	45.60%	0	0		是	2026年	-23.87%
28088	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡13变电站2变压器	630	5.40%	0.05	0.05				-47.75%
28089	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线44	400	31.43%	0	0		是	2026年	-37.93%
28090	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线25	400	49.25%	0.49	0.49				47.31%
28091	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干44	500	117.20%	1	1	2025年6月			100.00%
28092	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173	200	41.60%	0	0		是	2026年	-33.00%
28093	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局02201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2025年10月	-39.35%
28094	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳线251	400	48.80%	0.49	0.49				-41.11%
28095	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三乙E超高压局1201间隔配电变压器	630	8.38%	0	0		是	2025年10月	-40.78%
28096	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡5变电站2变压器	400	14.40%	0.14	0.14				-33.40%
28097	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园1号变电站201间隔配电变压器	500	87.12%	1	1	2025年6月			100.00%
28098	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	王秀分100右5	400	132.00%	1	1	2025年6月			100.00%
28099	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡8变电站2变压器	630	6.03%	0.06	0.06				-52.22%
28100	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳线福宁西	500	58.80%	0.59	0.59				-41.03%
28101	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线202右1	200	22.80%	0	0		是	2026年	0.00%
28102	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	前进小区1变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-40.78%
28103	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	王驿变840太阳线太阳干政府分7	315	44.13%	0.44	0.44				-37.98%
28104	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南甲线83左9右1	400	60.90%	1	1		是	2026年	6.10%
28105	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡12变电站2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-57.20%
28106	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡11变电站1变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-46.44%
28107	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线135+1左1	200	26.70%	0	0		是	2026年	64.92%
28108	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线178+1右1	400	77.10%	1	1		是	2026年	5.45%
28109	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	一品汤城小区3变电站1变压器	800	7.20%	0.07	0.07				100.00%
28110	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线71右3	500	59.52%	1	1		是	2025年10月	-40.91%
28111	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站2变压器	630	6.35%	0.06	0.06				-32.37%
28112	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线75右3	400	47.85%	0	0		是	2026年	-40.26%
28113	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线173+1左1	400	67.80%	1	1				100.00%
28114	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡7变电站2变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-44.82%
28115	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	新城子第一小学北校区（太阳干43+1）综合台区	200	21.00%	0.21	0.21				-45.75%
28116	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	后屯分21	315	54.60%	0.55	0.55				-43.36%
28117	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	LS_国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司（沈北供电公司停车场快充站）	630	47.94%	0.48	0.48				7.51%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28118	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干96右4	400	126.25%	1	1	2025年6月			100.00%
28119	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线160右6	200	37.20%	0	0				0.00%
28120	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城17号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	39.90%	0	0		是	2026年	10.97%
28121	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干201左5	400	25.80%	0	0		是	2026年	-27.34%
28122	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线69	315	68.57%	1	1		是	2025年10月	-42.50%
28123	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡1变电站2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-12.57%
28124	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南干196右17	400	6.00%	0	0				100.00%
28125	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	百集大厦小区1局维变电站201配电变压器	400	11.20%	0.11	0.11				7.90%
28126	和平	方型变	方型变444方青乙线	青三干62(前进)201间隔配电变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年10月	-13.64%
28127	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干22	315	32.00%	0.32	0.32				-41.97%
28128	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳市电子技术学校综合台区（太阳干38+1）	200	82.80%	0.83	0.83	2024年6月			-32.03%
28129	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	pms 新南分支21	200	5.80%	0.06	0.06				-37.31%
28130	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线83左6右2左1	200	20.70%	0	0				0.00%
28131	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干金星分38	315	53.71%	0.54	0.54				-41.82%
28132	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	太阳干51	80	52.00%	0.52	0.52				-38.00%
28133	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线144右1	200	38.70%	0	0		是	2026年	-54.46%
28134	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线91右7	200	56.10%	1	1		是	2026年	6.14%
28135	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡3变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28136	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	松南乙线77+2右1	400	15.90%	0	0		是	2026年	9.14%
28137	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	新兴绿色家园2号变电站201间隔配电变压器	400	123.00%	1	1	2025年6月			100.00%
28138	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	福宁小区1变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-32.24%
28139	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡4变电站2变压器	630	5.08%	0.05	0.05				-32.82%
28140	沈北	王驿变	王驿变73840太阳线	沈阳副食集团有限公司金星街54-1号	400	15.20%	0.15	0.15				-4.28%
28141	新民	新兴变	新兴变16962兴福线	美国郡6变电站2变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-39.40%
28142	苏家屯	雪松变	雪松变566松南乙线	孔雀城16号变电站201间隔（松南乙线）配电变压器	800	26.70%	0	0				10.43%
28143	和平	方型变	方型变444方青乙线	方青乙线70	315	38.73%	0	0		是	2025年10月	-43.14%
28144	东陵	李相变	李古线	李古线永安分34柱上变压器	100	10.50%	0.11	0.11				-15.16%
28145	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分44东沟支16柱上变压器	30	70.67%	0.71	0.71				-35.14%
28146	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干永安分74柱上变压器	200	26.10%	0.26	0.26				-23.96%
28147	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干10左07柱上变压器	200	47.10%	0.47	0.47				-43.22%
28148	东陵	李相变	李古线	李古线永安分6柱上变压器	400	63.50%	0.64	0.64				-36.95%
28149	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛城一期6小区箱式变电站2配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28150	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	卫东乙线卫东干松北分16右7柱上变压器	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-65.62%
28151	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	10千伏文方乙线78右1之1柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
28152	于洪	范屯变	范新线	岔路村村东1台	200	13.20%	0.13	0.13				-5.71%
28153	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干5柱上变压器	315	75.56%	1	1		是	2025年12月	-29.96%
28154	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变2变压器	800	38.25%	0.38	0.38				-40.10%
28155	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左6公变	400	53.10%	0.53	0.53				-40.16%
28156	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	北陵变142田义甲线台北分4柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-37.56%
28157	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变1变压器	500	20.10%	0.20	0.20				-36.26%
28158	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右2公变	315	21.27%	0.21	0.21				-42.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28159	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站2变压器	630	42.54%	0	0				-26.79%
28160	于洪	范屯变	范新线	曹台村西一台	200	46.50%	0.47	0.47				-31.35%
28161	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站1号变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-36.39%
28162	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园42主变	630	30.86%	0.31	0.31				-44.70%
28163	于洪	范屯变	范新线	岔路村东南台	400	23.00%	0.23	0.23				-41.29%
28164	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变1变压器	800	22.80%	0.23	0.23				9.02%
28165	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹8号变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0				-38.70%
28166	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变1变压器	630	33.14%	0.33	0.33				-37.75%
28167	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁8号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	63.38%	1	1				-41.46%
28168	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号2变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-32.78%
28169	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都2号箱式变电站2号变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-37.03%
28170	于洪	范屯变	范新线	皮台西台	200	68.70%	0.69	0.69				-37.79%
28171	于洪	范屯变	范新线	边台学校台	100	63.60%	0.64	0.64				-37.51%
28172	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变2变压器	500	33.28%	0.33	0.33				-37.07%
28173	东陵	李相变	李古线	李古线10照明分3柱上变压器	200	41.70%	0.42	0.42				-40.84%
28174	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹6号变电站201配电变压器	500	42.00%	0	0				-42.37%
28175	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都1号箱式变电站1号变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-38.30%
28176	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾4号变电站1变压器	630	36.19%	0	0				-38.15%
28177	于洪	范屯变	范新线	皮台北台	30	57.40%	0.57	0.57				-41.18%
28178	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村北1台	200	22.80%	0.23	0.23				100.00%
28179	于洪	范屯变	范新线	曹台村东二台	200	52.20%	0.52	0.52				-39.59%
28180	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	荣盛锦绣御府3小区变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	51.07%
28181	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变1变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-32.91%
28182	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站2变压器	630	30.95%	0	0				-37.99%
28183	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹5号变电站202配电变压器	500	41.60%	0	0				-41.13%
28184	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变2变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-36.72%
28185	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东2台区小微	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28186	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园81号变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-41.50%
28187	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园11主变	500	20.00%	0.20	0.20				-39.24%
28188	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村西1台	200	6.30%	0.06	0.06				100.00%
28189	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右2公变	315	28.19%	0.28	0.28				-45.88%
28190	于洪	范屯变	范新线	边台南台	400	46.20%	0.46	0.46				-42.18%
28191	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园32主变	630	26.67%	0.27	0.27				-41.37%
28192	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站1号变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-36.17%
28193	东陵	李相变	李古线	李古线高八三分14柱上变压器	400	76.80%	0.77	0.77				-25.44%
28194	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	卫东乙线卫东干松北分16右5右3柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	8.45%
28195	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)-2间隔配电变压器	630	10.48%	0	0				-43.96%
28196	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	北陵变144田义乙线田义干36左3柱上变压器	315	3.81%	0	0		是	2025年12月	-26.78%
28197	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站2变压器	630	29.84%	0	0				-38.47%
28198	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	田义乙线田义干台北分1左2柱上变压器	400	15.90%	0	0		是	2025年12月	-36.03%
28199	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹2号变电站1变压器	800	26.40%	0	0				-40.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28200	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变2变压器	800	48.75%	0.49	0.49				-39.31%
28201	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干45柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.41%
28202	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园51主变	630	24.00%	0.24	0.24				-34.89%
28203	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干7柱上变压器	250	64.56%	1	1		是	2025年12月	-15.93%
28204	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古线32那士台照明分05柱上变压器	200	58.50%	0.59	0.59				-30.03%
28205	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站1变压器	630	43.81%	0	0				-45.40%
28206	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变2变压器	400	39.60%	0.40	0.40				-32.28%
28207	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东一台	200	15.90%	0.16	0.16				0.00%
28208	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干4+1左5柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-50.00%
28209	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园12主变	500	29.60%	0.30	0.30				-38.93%
28210	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干27+3公变	315	53.02%	0.53	0.53				-44.04%
28211	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹2号变电站2变压器	800	25.80%	0	0				-34.32%
28212	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分4左5柱上变压器	400	9.00%	0.09	0.09				0.00%
28213	于洪	范屯变	范新线	皮台东台	400	51.40%	0.51	0.51				-39.47%
28214	于洪	范屯变	范新线	岔路西南台	400	49.80%	0.50	0.50				-50.32%
28215	于洪	范屯变	范新线	曹台新村箱式变电站2配电变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-22.17%
28216	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方乙线文方干53右2柱上变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	27.05%
28217	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干56柱上变压器	315	45.71%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
28218	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+1公变	315	24.76%	0.25	0.25				-41.91%
28219	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾8箱变1变压器	800	42.75%	0.43	0.43				-35.67%
28220	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干1高八四台分11柱上变压器	200	26.70%	0.27	0.27				-30.15%
28221	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区1箱变1变压器	630	21.67%	0.22	0.22				-36.72%
28222	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变2变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-32.62%
28223	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站2号变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-28.31%
28224	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变2变压器	800	36.75%	0.37	0.37				-26.73%
28225	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变2变压器	800	30.38%	0.30	0.30				-30.74%
28226	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站1变压器	800	24.38%	0	0				-37.10%
28227	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左13+2公变	315	28.57%	0.29	0.29				-39.44%
28228	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变2变压器	800	33.90%	0.34	0.34				-37.05%
28229	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变1变压器	500	36.80%	0.37	0.37				-38.02%
28230	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变1变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-25.30%
28231	东陵	李相变	李古线	德胜花园1箱变1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-36.51%
28232	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园21主变	630	23.62%	0.24	0.24				-38.87%
28233	苏家屯	夹河变	河湾线	龙湖唐宁7号变电站201（甲）配电变压器	630	87.30%	1	1	2022年12月			-40.76%
28234	东陵	李相变	李古线	德胜花园3箱变1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-30.89%
28235	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义乙线方溪干8右2柱上变压器	400	4.80%	0	0				-54.43%
28236	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园1号变电站2变压器	800	34.13%	0	0				-30.89%
28237	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹4号变电站2变压器	800	22.88%	0	0				-43.63%
28238	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹1号变电站2变压器	500	50.40%	1	1				38.25%
28239	于洪	范屯变	范新线	岔路东北台	200	68.10%	0.68	0.68				-41.90%
28240	于洪	范屯变	范新线	小微岔路西北1台	200	41.40%	0.41	0.41				-19.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28241	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	56.63%	0.57	0.57				-34.16%
28242	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都5号箱式变电站2号变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-31.11%
28243	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干40柱上变压器	100	5.00%	0	0		是	2025年12月	-6.56%
28244	东陵	李相变	李古线	李古线高八四台分1-1右1柱上变压器	200	20.40%	0.20	0.20				8.98%
28245	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南台	200	47.40%	0.47	0.47				-904.95%
28246	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园82号变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-43.57%
28247	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际2箱变1变压器	500	33.28%	0.33	0.33				-20.46%
28248	东陵	李相变	李古线	李古线李班干10左5柱上变压器	315	89.14%	1	1	2024年7月			-35.22%
28249	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干5照明分02柱上变压器	200	67.80%	0.68	0.68				-12.92%
28250	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变1变压器	500	31.04%	0.31	0.31				-40.80%
28251	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹4号变电站1变压器	800	22.50%	0	0				-38.65%
28252	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-42.43%
28253	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾6箱变1变压器	500	41.60%	0.42	0.42				-33.94%
28254	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园22主变	630	22.48%	0.22	0.22				-37.33%
28255	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园52主变	630	22.86%	0.23	0.23				-37.64%
28256	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干29柱上变压器	400	45.90%	0	0				-37.51%
28257	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区3箱变2变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-37.86%
28258	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾5箱变2变压器	500	39.68%	0.40	0.40				-38.47%
28259	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾10箱变1变压器	630	64.00%	0.64	0.64				-40.48%
28260	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区1箱变1变压器	800	34.88%	0.35	0.35				-28.61%
28261	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干36柱上变压器	400	46.20%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
28262	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园71主变	630	22.48%	0.22	0.22				-34.26%
28263	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村南2台	200	49.80%	0.50	0.50				0.47%
28264	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿乙线21+1柱上变压器	315	22.54%	0.23	0.23				-49.52%
28265	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园72主变	630	21.33%	0.21	0.21				-37.53%
28266	于洪	范屯变	范新线	小微曹台村东北台	200	2.40%	0.02	0.02				0.00%
28267	于洪	范屯变	范新线	小微边台村南1台	200	36.30%	0.36	0.36				3.07%
28268	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾9箱变1变压器	800	38.63%	0.39	0.39				-39.01%
28269	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左9右1+1公变	315	15.62%	0.16	0.16				-48.97%
28270	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干64柱上变压器	100	63.00%	1	1		是	2025年12月	-28.57%
28271	于洪	范屯变	范新线	小微岔路村西台	200	44.40%	0.44	0.44				-0.88%
28272	东陵	李相变	李古线	尚盈丽都3号箱式变电站1号变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-36.60%
28273	东陵	李相变	李古线	德胜花园2箱变2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-35.53%
28274	于洪	范屯变	范新线	小微范屯村3台	200	0.00%	0.00	0.00				-37.82%
28275	东陵	李相变	李古线	李相变645李古线李古干高人砖厂分06柱上变压器	200	58.20%	0.58	0.58				-0.38%
28276	东陵	李相变	李古线	李古线路灯分5右3柱上变压器	100	11.10%	0.11	0.11				33.75%
28277	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹7号变电站202配电变压器	800	35.25%	0	0				-41.84%
28278	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站2变压器	800	14.75%	0	0				-38.95%
28279	于洪	范屯变	范新线	边台北台	400	161.70%	2	2	2022年12月			-26.81%
28280	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	YHG_道义干39+1(沈师专家公寓箱变)箱式变电站1配 电变压器	630	16.67%	0	0				-43.20%
28281	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园62主变	630	21.33%	0.21	0.21				-37.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28282	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹6号变电站202配电变压器	500	47.20%	0	0				-40.47%
28283	于洪	范屯变	范新线	皮台村村内东小微1	400	0.90%	0.01	0.01				0.00%
28284	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园3号变电站1变压器	800	15.00%	0	0				-40.55%
28285	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区4箱变2变压器	800	27.30%	0.27	0.27				10.75%
28286	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	YHG 万寿干29+3	1250	5.95%	0.06	0.06				-23.51%
28287	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区2箱变1变压器	800	39.38%	0.39	0.39				-32.54%
28288	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹5号变电站201配电变压器	500	40.40%	0	0				-46.29%
28289	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园61主变	630	21.33%	0.21	0.21				-38.16%
28290	东陵	李相变	李古线	李相变646李班线李班干德胜分6柱上变压器	160	64.88%	0.65	0.65				-32.39%
28291	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	万寿干20左16+1公变	315	50.29%	0.50	0.50				-42.36%
28292	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾11箱变2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-36.10%
28293	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	方溪变348道义乙线道义干39柱上变压器	315	44.44%	0	0				-40.10%
28294	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹8号变电站201配电变压器	630	33.02%	0	0				-39.44%
28295	东陵	李相变	李古线	李古线德胜分8左1柱上变压器	200	11.10%	0.11	0.11				0.00%
28296	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾2号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				74.37%
28297	于洪	范屯变	范新线	岔路西北台	100	68.00%	0.68	0.68				-38.40%
28298	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹1号变电站1变压器	500	32.40%	0	0				34.19%
28299	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村14机井	50	64.40%	0.64	0.64				-69.46%
28300	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村15机井	100	35.20%	0.35	0.35				-50.30%
28301	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村12机井（微）	200	33.50%	0.34	0.34				-48.93%
28302	东陵	李相变	李古线	李古线51左12右6柱上变压器	200	14.40%	0.14	0.14				1.41%
28303	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹7号变电站201配电变压器	800	34.13%	0	0				-44.62%
28304	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	田义小区箱变1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-45.22%
28305	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾3号变电站1变压器	630	35.56%	0	0				-45.30%
28306	苏家屯	夹河变	河湾线	和泓花园2号变电站1变压器	630	28.10%	0	0				-39.15%
28307	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹3号变电站1变压器	800	25.88%	0	0				-39.97%
28308	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变2变压器	400	24.60%	0.25	0.25				-40.17%
28309	东陵	李相变	李古线	李古线63右3柱上变压器	400	46.60%	0.47	0.47				-27.83%
28310	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左8柱上变压器	100	6.00%	0	0		是	2025年12月	-113.08%
28311	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干28左14柱上变压器	100	17.40%	0	0		是	2025年12月	-95.05%
28312	于洪	范屯变	范新线	小微皮台村东南台	200	27.00%	0.27	0.27				4.64%
28313	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干30公变	400	21.20%	0.21	0.21				-49.85%
28314	于洪	范屯变	范新线	曹台村西二台	100	60.30%	0.60	0.60				-45.83%
28315	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左5左1公变	315	22.86%	0.23	0.23				-42.25%
28316	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村11机井	100	63.40%	0.63	0.63				23.42%
28317	于洪	范屯变	范新线	范屯村西	200	85.20%	0.85	0.85	2022年12月			-47.36%
28318	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变1变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-28.95%
28319	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干28右3+1公变	315	46.98%	0.47	0.47				-38.87%
28320	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	阳光宝座箱变1变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-37.90%
28321	苏家屯	夹河变	河湾线	鹿特丹3号变电站2变压器	800	28.25%	0	0				-37.86%
28322	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干20左9右3公变	315	15.24%	0.15	0.15				-55.55%
28323	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干师范分3柱上变压器	160	0.75%	0	0				-17.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28324	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	顺城变055万寿乙线万寿干27公变	315	41.59%	0.42	0.42				-33.65%
28325	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾一期B区2箱变2变压器	400	24.38%	0.24	0.24				-32.41%
28326	沈河	顺城变	顺城变055万寿乙线	宝石南箱变2变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-40.48%
28327	苏家屯	夹河变	河湾线	银河湾1号变电站2变压器	630	25.08%	0	0				-34.92%
28328	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干72柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-19.46%
28329	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干38柱上变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
28330	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园31主变	630	25.14%	0.25	0.25				-35.84%
28331	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	文方干77柱上变压器	315	40.95%	0	0		是	2025年12月	-67.57%
28332	东陵	李相变	李古线	李古线李班干6左5左1柱上变压器	315	26.67%	0.27	0.27				6.72%
28333	辽中	潘家堡	潘家堡变90252于台乙线	黄旗堡村13机井	200	40.20%	0.40	0.40				-38.54%
28334	于洪	范屯变	范新线	岔路村西1台	200	13.80%	0.14	0.14				0.03%
28335	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际3箱变1变压器	500	64.00%	0.64	0.64				-22.74%
28336	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾7箱变1变压器	800	39.00%	0.39	0.39				-36.59%
28337	大东	小东变	小东变80188地坛线	黎明国际1箱变1变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-42.29%
28338	皇姑	文北变	文北变70442文方乙线	道义干36柱上变压器	200	23.20%	0	0				-30.57%
28339	大东	农大变	农大变980农保线	翠堤湾三期A区3箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-23.01%
28340	和平	太原变	太原变090胜北甲线	沈铁和谐家园9号1变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-33.21%
28341	东陵	李相变	李古线	10千伏李古线永安分世外桃源支2号左1号柱上变压器	200	22.20%	0.22	0.22				-158.84%
28342	于洪	范屯变	范新线	曹台村东一台	200	27.90%	0.28	0.28				-48.32%
28343	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	沈阳嘉熙房地产开发有限公司201间隔配电变压器	630	8.76%	0	0		是	2026年12月	-37.23%
28344	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变2号变	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-39.69%
28345	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站201	630	21.27%	0.21	0.21				100.00%
28346	沈北	董楼子	望滨线	章子沟10台区	200	22.80%	0.23	0.23				-33.04%
28347	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站202	630	12.38%	0.12	0.12				-44.08%
28348	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右22变压器	200	22.50%	0.23	0.23				-23.41%
28349	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线董楼子支5（董楼子综合台）	200	34.20%	0.34	0.34				-29.40%
28350	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站201	630	31.75%	0.32	0.32				-67.94%
28351	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28352	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干39左2之1柱上变压器	315	34.60%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
28353	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区2变电站201配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
28354	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干55柱上变压器	500	88.32%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.41%
28355	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区10变电站201间隔配电变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
28356	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	前鸭房三四组（2021微）	400	75.90%	0.76	0.76				-42.76%
28357	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区叶红正养殖场（一站式服务）	200	36.90%	0.37	0.37				9.18%
28358	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都12变电站202	630	35.56%	0.36	0.36				-46.02%
28359	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站201	630	27.30%	0.27	0.27			2028年12月	-42.66%
28360	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都5变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00			2028年12月	0.00%
28361	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线菜园分20右7右2变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28362	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右6变台	200	111.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-35.19%
28363	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站202	630	18.73%	0.19	0.19				-44.12%
28364	沈北	董楼子	望滨线	望滨干湾沟分工艺美术支9（一站式）	200	4.60%	0.05	0.05				1.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28365	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区9变电站201间隔配电变压器	630	38.86%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
28366	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线93左1变台	400	56.10%	1	1				100.00%
28367	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站201间隔配电变压器	630	10.92%	0.11	0.11				100.00%
28368	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线36右2变台	400	26.40%	0	0		是	2025年12月	-26.28%
28369	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙GKB毛光干14箱变(单)	400	0.00%	0.00	0.00				-60.07%
28370	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	中转库箱变1变压器	400	66.25%	0.66	0.66				-33.20%
28371	沈北	董楼子	望滨线	望滨干265左支1(黑林子C台)	50	99.20%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-32.36%
28372	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右7变台	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
28373	沈北	董楼子	望滨线	铁岭县横道镇金杰玉米棒加工厂(一站式服务)	200	10.20%	0.10	0.10				50.60%
28374	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站201	400	30.40%	0.30	0.30				-43.23%
28375	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区8变电站201间隔配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2028年12月	-42.71%
28376	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
28377	沈北	董楼子	望滨线	望滨线千佛分31(洋什B台)清洁能源	400	30.98%	0.31	0.31				-27.92%
28378	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干2右1柱上变压器	50	18.80%	0	0		是	2028年12月	-45.86%
28379	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线合心分033(合心村综合台)	200	24.00%	0.24	0.24				-36.85%
28380	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线青山分025(青山村综合台)	250	17.16%	0.17	0.17				-39.12%
28381	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线后房身分1(后房身B台)	200	15.30%	0.15	0.15				-40.74%
28382	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分20(闫家C台)	30	11.33%	0.11	0.11				-63.98%
28383	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型1箱变	630	43.43%	0	0		是	2025年12月	-37.29%
28384	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站201	630	35.87%	0.36	0.36				-43.40%
28385	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛支1(千佛B台)	200	36.75%	0.37	0.37				-22.88%
28386	沈北	董楼子	望滨线	沈阳哈哈乐综合农业观光园有限公司(一站式)	100	53.80%	0.54	0.54				-35.08%
28387	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变202间隔配电变压器	630	56.19%	0.56	0.56				-34.71%
28388	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-41.78%
28389	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干49柱上变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.60%
28390	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家三组照明新	200	13.36%	0	0				0.00%
28391	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28392	大东	粮仓变	粮仓变65584粮君乙线	小光乙HKB毛光干15箱变(单)	400	16.00%	0.16	0.16				-44.87%
28393	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线章子沟分9(章子沟综合台)	100	78.60%	0.79	0.79				-36.29%
28394	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘家二组照明(2020微)	200	38.40%	0.38	0.38				-43.52%
28395	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线七队分支2(望滨一队C)	80	15.38%	0.15	0.15				-54.42%
28396	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右2变台	200	79.20%	1	1		是	2025年12月	-18.08%
28397	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干79右4右1变台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
28398	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家四组照明新	200	47.10%	0.47	0.47				0.00%
28399	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干42柱上变压器	315	58.67%	1	1		是	2025年12月	-39.82%
28400	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变2	400	19.80%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
28401	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干65+1变压器	200	64.00%	1	1		是	2025年12月	-20.84%
28402	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站202	630	11.75%	0.12	0.12				-45.16%
28403	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干62右8变台	200	57.50%	1	1		是	2025年12月	-29.18%
28404	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线黑林子分3(黑林子B台)	200	18.30%	0.18	0.18				-31.30%
28405	沈北	董楼子	望滨线	望滨小镇2箱变201间隔配电变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-49.22%
28406	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里2箱式变电站202间隔配电变压器	630	13.71%	0.14	0.14				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28407	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区5变电站201间隔配电变压器	630	33.52%	0	0		是	2028年12月	-36.09%
28408	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站201	630	34.92%	0.35	0.35				-45.10%
28409	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分22（古砬子B台）	200	45.90%	0.46	0.46				-24.71%
28410	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	辽宁广和通汽车销售服务有限公司 201间隔配电变压器	400	51.00%	1	1		是	2028年12月	-35.43%
28411	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-33.57%
28412	浑南	智慧变	智慧972智月线	环球港动感城一期5号变电站202配电变压器2	800	5.70%	0.06	0.06				100.00%
28413	沈北	董楼子	望滨线	望滨干曾家分30左支1（曾家B台）	315	27.94%	0.28	0.28				-31.68%
28414	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干58柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
28415	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站202间隔配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2028年12月	-12.37%
28416	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线望滨干248（黑林子A台）	200	45.10%	0.45	0.45				-34.69%
28417	沈北	董楼子	望滨线	YHG 董楼子东关村	200	20.00%	0.20	0.20				-36.71%
28418	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭六组照明	50	50.80%	0.51	0.51				-20.28%
28419	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干10加2变压器	50	24.60%	0	0		是	2028年12月	-18.62%
28420	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线前房身分10（前房身A台）	200	46.20%	0.46	0.46				-31.21%
28421	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组（2021微）	200	48.80%	0.49	0.49				-42.31%
28422	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干57柱上变压器	400	62.70%	1	1				-33.79%
28423	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站202间隔配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2028年12月	-10.71%
28424	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站202间隔配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-11.53%
28425	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线49右1变台	400	61.00%	1	1		是	2025年12月	-58.95%
28426	沈北	董楼子	望滨线	望滨干渔场分33风景园林支1（一站式）	200	8.00%	0.08	0.08				-38.94%
28427	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖肆公变台区	400	10.20%	0.10	0.10				0.00%
28428	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分15+1变台	200	47.00%	0	0		是	2025年12月	-38.85%
28429	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线曾家沟分11（曾家综合台）	200	25.60%	0.26	0.26				-40.70%
28430	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳耀军专业合作社	200	9.30%	0.09	0.09				5.68%
28431	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36变压器	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.89%
28432	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变3配电变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
28433	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干28柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
28434	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都4变电站201	630	21.90%	0.22	0.22				-49.37%
28435	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期6变电站202配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28436	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭村一二组照明	400	35.70%	0.36	0.36				-35.20%
28437	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干34变台	160	35.31%	0	0		是	2028年12月	-30.95%
28438	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区1变电站201间隔配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2028年12月	-12.05%
28439	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门第一城三期6箱变201间隔配电变压器	630	38.41%	0.38	0.38				-29.85%
28440	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线宁家一二组照明	200	74.40%	0.74	0.74				-36.80%
28441	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都10变电站201	630	12.70%	0.13	0.13				-39.20%
28442	沈北	董楼子	望滨线	YHG 百贯村D台	100	61.50%	0.62	0.62				-27.95%
28443	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干39+1变压器	50	13.20%	0	0		是	2028年12月	8.97%
28444	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线村西支03（南三家子B台）	100	125.40%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-33.86%
28445	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线南三村东支3（南三家子A台）	200	36.30%	0.36	0.36				-60.61%
28446	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变1变压器	630	42.10%	0.42	0.42				-42.20%
28447	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线前鸭房五组照明	200	46.20%	0.46	0.46				-43.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28448	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线124+1左3变台	200	41.70%	0	0				0.00%
28449	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干32左1之1柱上变压器	400	70.20%	1	1				-40.11%
28450	沈北	董楼子	望滨线	望滨于275+1台区	200	41.40%	0.41	0.41				-36.85%
28451	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站202	630	36.83%	0.37	0.37				-41.85%
28452	沈河	站前变	站前变270站前线	北站干1箱变1变压器	315	39.68%	0.40	0.40				-46.26%
28453	沈北	董楼子	望滨线	一站式服务-沈阳市浑南区恒裕初级农产品加工厂	200	26.10%	0.26	0.26				10.26%
28454	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干59柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-44.25%
28455	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线古砬支2(古砬子A台)	200	51.30%	0.51	0.51				-29.31%
28456	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖叁公变台区	400	9.90%	0.10	0.10				0.00%
28457	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干29左1之1柱上变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
28458	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	明美丽苑箱变1	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-47.31%
28459	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户变012宁家线东刘家一组照明	100	76.80%	0.77	0.77				-59.76%
28460	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区6变电站201间隔配电变压器	630	52.19%	1	1		是	2027年12月	-42.37%
28461	沈北	董楼子	望滨线	百贯E台	100	34.00%	0.34	0.34				-19.29%
28462	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都13变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28463	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干59+1变台	200	48.50%	0	0		是	2025年12月	-17.66%
28464	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门2箱变2变压器	630	37.71%	0.38	0.38				-45.03%
28465	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都11变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28466	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区3变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2027年12月	-42.08%
28467	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈牛变604法哈线法哈线79左6变台	100	100.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.32%
28468	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左3之1柱上变压器	315	37.08%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
28469	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线千佛分27+1(洋什A台)	200	28.80%	0.29	0.29				-33.87%
28470	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区7变电站201间隔配电变压器	400	52.80%	1	1		是	2027年12月	-41.93%
28471	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站201间隔配电变压器	630	8.38%	0.08	0.08				100.00%
28472	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山庄分6(闫家A台)	160	69.00%	0.69	0.69				-25.83%
28473	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线山城子分3(山城子综合台)	200	30.30%	0.30	0.30				-30.32%
28474	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干湾沟分67变压器	100	3.00%	0.03	0.03				-36.60%
28475	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线菜园分7左4变台	400	35.70%	0	0				-33.41%
28476	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期8变电站201	500	30.08%	0.30	0.30				-43.25%
28477	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区3变电站201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2027年12月	-9.02%
28478	沈北	董楼子	望滨线	一站式-辽宁百贯生态果园有限公司-望滨北沟14果园支1	200	34.05%	0.34	0.34				56.35%
28479	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	肇西线肇西干36变台	400	49.20%	0	0		是	2028年12月	-27.42%
28480	沈北	董楼子	望滨线	千佛分076(千佛A台)	200	68.20%	0.68	0.68				-45.23%
28481	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左6+1变压器	400	32.10%	0	0				-48.26%
28482	沈北	董楼子	望滨线	望滨线190(百贯A台)	200	52.50%	0.53	0.53				-35.60%
28483	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	名门1箱变2变压器	630	26.86%	0.27	0.27				-41.35%
28484	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都1变电站201	630	17.78%	0.18	0.18				-44.60%
28485	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	新蒲商贸住宅1变电站1变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-34.97%
28486	沈北	董楼子	望滨线	沈阳棋盘山开发区红枫叶养殖场(一站式)	200	3.30%	0.03	0.03				12.58%
28487	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43+1左1变台	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-29.42%
28488	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期7变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28489	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈线29右7变台	315	19.81%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
28490	沈北	董楼子	望滨线	一站式-沈阳市浑南区向往的田园种植农场望斌线田 园分1	100	11.85%	0.12	0.12				100.00%
28491	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站202	630	27.43%	0.27	0.27				-30.28%
28492	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干菜园分9变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-29.41%
28493	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家三组照明东	50	64.00%	0.64	0.64				16.93%
28494	沈北	董楼子	望滨线	千佛分71柱上变压器	200	55.30%	0.55	0.55				9.67%
28495	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区3变电站201间隔配电变压器	630	34.29%	0	0		是	2028年12月	-47.53%
28496	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分15加1右2变压器	200	52.65%	0.53	0.53				-2.88%
28497	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	农机局箱变1变压器	400	119.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-15.58%
28498	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线湾沟分38(湾沟综合台)	200	29.10%	0.29	0.29				-37.14%
28499	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干25左2之1柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
28500	沈北	董楼子	望滨线	10KV沈阳市浑南区叁水有点甜民宿店（一站式）	200	22.80%	0.23	0.23				100.00%
28501	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线四家子支46（望滨四家子综合 台）	200	36.45%	0.36	0.36				-39.25%
28502	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	重型2箱变1号变	630	41.52%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
28503	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	YHG 前塔干35右2柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-65.67%
28504	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家五组照明新	200	34.50%	0.35	0.35				0.00%
28505	沈北	董楼子	望滨线	YHG 鲍家沟分5	100	28.40%	0.28	0.28				-36.90%
28506	沈北	董楼子	望滨线	董楼子变042望滨线马泉分28（马泉村综合台）	50	56.80%	0.57	0.57				-39.57%
28507	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线53右8变台	400	59.40%	1	1		是	2025年12月	-3.10%
28508	沈北	董楼子	望滨线	YHG 望滨一队C	315	6.38%	0.06	0.06				-63.84%
28509	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干60柱上变压器	400	41.20%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
28510	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	东刘村综合一台（微）	400	1.50%	0.02	0.02				0.00%
28511	康平	卧龙变	卧龙变75942卧名线	幸福里1箱式变电站202间隔配电变压器	630	8.63%	0.09	0.09				100.00%
28512	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	宁家四组照明（2020微）新	200	130.20%	1	1	2025年6月			0.00%
28513	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都二期9变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28514	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干43左2变台	200	43.00%	0	0		是	2025年12月	-45.58%
28515	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈干36左4变台	200	40.50%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
28516	沈北	董楼子	望滨线	10kV望滨干千佛分董楼子支15加1右19变压器	200	9.75%	0.10	0.10				-38.13%
28517	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖贰公变台区	400	23.40%	0.23	0.23				100.00%
28518	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区1变电站201变压器	630	44.95%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
28519	沈北	董楼子	望滨线	望滨线百贯分1（百贯B台）	315	64.00%	0.64	0.64				-33.44%
28520	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区4变电站201间隔配电变压器	630	37.71%	0	0		是	2028年12月	-42.42%
28521	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都3变电站201	630	38.10%	0.38	0.38				-21.10%
28522	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线80右9左2变台	200	81.00%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	14.72%
28523	新民	法哈牛	法哈牛变15756法哈乙线	法哈乙线29右6左1变台	200	80.70%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	7.56%
28524	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	勾连变350前塔乙线前塔干35右5柱上变压器	315	73.97%	1	1		是	2025年12月	-44.02%
28525	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区1变电站201配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2028年12月	-38.18%
28526	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	爱慕城小区变电站变压器配电变压器	315	110.48%	1	1	2024年12月	是	2028年12月	-42.20%
28527	皇姑	昆山变	昆山变25642昆莲乙线	前塔乙线前塔干53柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-81.70%
28528	辽中	满都户	满都户变1010宁家线	满都户满东养殖壹公变台区	400	21.60%	0.22	0.22				100.00%
28529	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	薰衣草小区2变电站201变压器	630	35.43%	0	0		是	2028年12月	-40.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28530	铁西	启工变	启工变10758宏伟线	宏伟金都2变电站201	630	26.98%	0.27	0.27				-43.97%
28531	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	格拉斯香邸小区4变电站201配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-38.72%
28532	沈北	董楼子	望滨线	电网 YHG 阎家村分5柱上变压器	160	26.81%	0.27	0.27				-33.22%
28533	铁西	肇工变	肇工变10144肇西线	蓝桥郡小区2变电站201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-6.91%
28534	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28535	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG 上水一台区柱上变压器	50	43.50%	0.44	0.44				-44.15%
28536	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室1变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
28537	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期3箱式变电站2配电变压器	500	40.96%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
28538	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变5变压器间隔配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
28539	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变2变压器	800	6.90%	0	0		是	2025年12月	51.24%
28540	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府四期箱式变电站202间隔配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	5.37%
28541	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变2变压器间隔配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-31.45%
28542	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼2箱变2变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-42.01%
28543	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变1变压器	630	9.37%	0.09	0.09				-41.89%
28544	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干3+2公变	400	50.25%	1	1		是	2026年12月	-44.40%
28545	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变1变压器间隔配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-15.84%
28546	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号3号箱变2号变考核	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	7.09%
28547	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号2号箱变2号变考核	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	6.57%
28548	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站1变压器	800	37.50%	0.38	0.38				-31.34%
28549	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干9左1公变	315	69.71%	1	1		是	2026年12月	-33.54%
28550	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站1变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-38.13%
28551	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期1箱式变电站202间隔配电变压器	800	43.88%	0	0		是	2025年12月	-32.46%
28552	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干长岭子分64柱上变压器	100	53.10%	0.53	0.53				-40.22%
28553	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期2箱式变电站1配电变压器	800	55.88%	1	1		是	2025年12月	-37.59%
28554	东陵	花山变	碧桂园乙线	碧桂园乙线48柱上变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28555	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期1箱式变电站1配电变压器	500	62.08%	1	1		是	2025年12月	-41.88%
28556	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期2号变电站201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	-25.31%
28557	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-39.50%
28558	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线马家北台	50	12.40%	0	0		是	2025年12月	-33.73%
28559	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	滨水路玉波电动汽车充电公变台区	200	49.80%	0	0				0.00%
28560	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变2变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
28561	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站1变压器	400	36.38%	0.36	0.36				-37.16%
28562	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	五爱乙线万南干3公变	315	32.70%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
28563	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期2箱式变电站202间隔配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-37.95%
28564	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期4箱式变电站2配电变压器	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-40.59%
28565	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期1箱式变电站201间隔配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2025年12月	-37.72%
28566	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园1变电站2变压器	800	30.38%	0.30	0.30				-47.51%
28567	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变1	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-65.52%
28568	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼4箱变1变压器	315	29.84%	0.30	0.30				-40.52%
28569	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干51#长岭子分35柱上变压器	200	36.92%	0	0				-36.12%
28570	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站1变压器	400	65.20%	1	1		是	2026年12月	-37.98%
28571	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭1配电室2变压器	800	19.13%	0	0		是	2026年12月	-42.67%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28572	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园3变电站2变压器	400	24.38%	0.24	0.24				-37.66%
28573	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干28右2公变2	200	80.00%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-42.55%
28574	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼1箱变2变压器	630	49.21%	0.49	0.49				-41.92%
28575	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变1变压器	630	11.11%	0.11	0.11				-41.80%
28576	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干11公变	315	56.00%	1	1		是	2026年12月	-38.37%
28577	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站202间隔配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
28578	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站2变压器	315	68.06%	1	1		是	2026年12月	-39.59%
28579	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号4号箱变2号变考核	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	-0.67%
28580	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发2箱变1变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
28581	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	顺发1箱变2变压器	630	34.60%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
28582	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室2变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
28583	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	乌伯牛变034吴家线吴家屯西台	50	42.40%	0	0		是	2025年12月	-44.74%
28584	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干12公变	400	28.25%	0	0		是	2026年12月	-61.45%
28585	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	富兴华府一期1局维箱变1变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	30.49%
28586	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干27+1公变	315	34.29%	0	0				-34.40%
28587	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期1号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-27.37%
28588	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变4变压器间隔配电变压器	630	76.51%	1	1		是	2025年12月	-24.78%
28589	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期3箱式变电站1配电变压器	500	33.28%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
28590	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	山河里变电站2变压器	400	26.80%	0	0		是	2026年12月	-37.99%
28591	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府综合楼箱变3变压器间隔配电变压器	500	48.64%	0	0		是	2025年12月	-31.42%
28592	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期4箱式变电站1配电变压器	500	28.48%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
28593	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干63火车站分3柱上变压器	200	84.30%	0.84	0.84	2024年6月			1.13%
28594	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府三期1变电站201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	4.64%
28595	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	丽都水岸二期二号1号箱变2号变考核	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	-4.91%
28596	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-36.30%
28597	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼3箱变2变压器	630	39.68%	0.40	0.40				99.90%
28598	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府一期2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28599	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	万南干6公变	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
28600	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼7箱变2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-40.61%
28601	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼6箱变2变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-38.33%
28602	东陵	花山变	碧桂园乙线	满堂家园2变电站2变压器	800	38.25%	0.38	0.38				-37.97%
28603	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	安顺配电站1变压器	315	104.13%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-40.01%
28604	辽中	蒲东变	蒲东变91440蒲吴线	亿甲尚府15号22号楼变压器间隔配电变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-29.83%
28605	沈河	万柳变	万柳变258五爱乙线	泊岸华庭2配电室1变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	-32.06%
28606	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干长岭子分49钢厂支5左支2柱上 变压器	200	47.10%	0.47	0.47				-40.14%
28607	皇姑	望花变	望花变70266望柳线	华润紫云府二期2箱式变电站201间隔配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
28608	东陵	花山变	碧桂园乙线	YHG 上水二台区柱上变压器	50	30.00%	0.30	0.30				-30.99%
28609	东陵	花山变	碧桂园乙线	花山变760碧桂园甲干25敬老院分3柱上变压器	50	51.60%	0.52	0.52				60.84%
28610	东陵	花山变	碧桂园乙线	中水回迁楼5箱变2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-40.09%
28611	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B3局维201配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2026年12月	12.73%
28612	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍三期1变201配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-1.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28613	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变1	400	72.30%	0.72	0.72				-42.22%
28614	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍二期一2局维变电所202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	85.70%
28615	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维1变201配电变压器	800	66.30%	1	1		是	2026年12月	-3.91%
28616	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变2变	630	23.24%	0	0				-42.10%
28617	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	47.85%
28618	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合一台	200	50.40%	0.50	0.50				-53.27%
28619	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变2变	500	26.24%	0	0				-35.03%
28620	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分20右4	315	64.13%	1	1				-43.19%
28621	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期2开2变201间隔配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-33.21%
28622	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村十组	400	12.40%	0.12	0.12				-15.14%
28623	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室1变压器	800	71.75%	1	1				-45.96%
28624	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站202配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	50.63%
28625	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南1箱变1变压器	400	46.20%	0.46	0.46				-43.04%
28626	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期2号箱变201间隔配电变压器	400	29.60%	0	0		是	2026年12月	-26.71%
28627	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区2箱变1站内变压器	800	64.80%	1	1				-43.68%
28628	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村平房二组	200	41.80%	0.42	0.42				-35.11%
28629	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干28	315	76.19%	1	1				-35.75%
28630	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺东箱变1变压器	500	34.88%	0.35	0.35				-32.51%
28631	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿3箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-44.56%
28632	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站202配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	41.07%
28633	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区2局维变电所201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	35.99%
28634	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分2左2公变	315	90.41%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-35.98%
28635	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分2公变2	400	38.40%	0.38	0.38				-45.75%
28636	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左1	315	54.29%	1	1				-49.68%
28637	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑2箱变2变	630	28.19%	0	0				-41.33%
28638	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	祥顺西1箱变1变压器	500	19.20%	0.19	0.19				-30.97%
28639	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	顺城变073大众乙线大众乙线大众干大北分30-2	315	46.03%	0	0				-49.00%
28640	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	益文箱变变压器1	630	50.29%	0.50	0.50				-40.52%
28641	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站1变压器	500	38.40%	0.38	0.38				-41.17%
28642	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑3箱变1变	630	26.67%	0	0				-41.79%
28643	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分27左3右1	315	33.14%	0	0				-45.04%
28644	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村双树岗新	200	14.70%	0.15	0.15				0.00%
28645	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期2变201配电变压器	800	28.20%	0	0		是	2026年12月	-2.79%
28646	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线12	315	31.11%	0.31	0.31				-42.61%
28647	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区2变电站202配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				100.00%
28648	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村1组照明	100	87.60%	0.88	0.88	2023年6月			-71.41%
28649	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变201配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-27.83%
28650	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变1变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
28651	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区3变电站202配电变压器	630	11.75%	0.12	0.12				100.00%
28652	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变2变	630	26.16%	0	0				-42.42%
28653	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期B小区箱变204配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.75%
28654	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站202配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28655	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	北皇城家园箱变1站内变压器	500	43.20%	0	0				-46.22%
28656	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	红巾3变电站2变压器	500	59.84%	0.60	0.60				-40.90%
28657	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期二组1变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	7.86%
28658	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	马路湾变656常德乙线常德乙线7	315	54.10%	0.54	0.54				-71.19%
28659	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B1局维201配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2026年12月	13.95%
28660	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分30	500	26.88%	0	0				-34.55%
28661	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干24左4	200	60.30%	1	1				100.00%
28662	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二AB三B2局维201配电变压器	630	46.03%	0	0		是	2026年12月	15.02%
28663	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村照明（2021微）	200	21.60%	0.22	0.22				-34.33%
28664	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干般若寺分5公变	400	52.80%	0.53	0.53				-36.95%
28665	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变1变	630	30.22%	0	0				-49.87%
28666	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	白塔小区配电室2变压器	800	78.25%	1	1				-37.63%
28667	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线裴家乡表灯	200	47.70%	0.48	0.48				-26.09%
28668	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站2变压器	630	33.65%	0	0				-43.49%
28669	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久2箱变2变	500	47.36%	0	0				-23.27%
28670	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干17	315	56.83%	1	1				-40.25%
28671	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置五期1号箱变201间隔配电变压器	800	58.80%	1	1		是	2026年12月	-32.36%
28672	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	德增2箱变1变	500	67.84%	1	1				-46.00%
28673	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变2变	630	36.95%	0	0				-40.56%
28674	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分6右3	315	32.06%	0	0				-53.06%
28675	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	可久1小区箱变2变压器	400	64.80%	1	1				-45.88%
28676	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	唐轩北廷二期1局维变电站201配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2026年12月	-1.61%
28677	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都C区1局维变电所201配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2026年12月	37.73%
28678	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线许家村3组	200	8.40%	0.08	0.08				-41.40%
28679	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期4变201配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	22.57%
28680	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分11加1	200	81.00%	1	1	2024年6月			-38.79%
28681	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村平房二组综合一台	200	33.30%	0.33	0.33				-29.88%
28682	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分3公变	400	19.25%	0.19	0.19				-167.21%
28683	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变201配电变压器	800	51.90%	1	1		是	2026年12月	4.60%
28684	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分14公变	315	39.62%	0.40	0.40				-46.63%
28685	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大北分20右2左1	400	78.25%	1	1				-33.64%
28686	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	汇置尚都二期局维2变202配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-15.02%
28687	沈北	朱尔变	汽车乙线1	车创小区1变电站202配电变压器	630	10.79%	0.11	0.11				100.00%
28688	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖二期1开2变201间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-37.53%
28689	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	城南干华岩寺分12公变	315	18.29%	0.18	0.18				-60.42%
28690	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	裴家乡四组（微）	200	32.80%	0.33	0.33				-26.64%
28691	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干八王寺分3左2	200	74.40%	1	1				-58.49%
28692	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	六间房变127梁家线梁家村八、九组	200	37.00%	0.37	0.37				-29.31%
28693	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郛舍三期3变201配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2026年12月	14.72%
28694	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干26	315	47.62%	0	0				-47.28%
28695	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	华岩寺分10+1柱上变压器	315	35.87%	0.36	0.36				-44.68%
28696	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分27左5	315	50.48%	1	1				-45.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28697	和平	马路湾	马路湾变656常德乙线	常德乙线常德干4	400	42.60%	0.43	0.43				-22.11%
28698	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合三台	400	63.90%	0.64	0.64				-14.23%
28699	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村综合二台	200	25.80%	0.26	0.26				-25.68%
28700	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干25加1	400	60.75%	1	1				-40.77%
28701	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	庆余家园配电站1配电变压器	630	18.10%	0.18	0.18				3.72%
28702	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺北1箱变1变压器	400	38.70%	0.39	0.39				-41.40%
28703	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分25	200	61.50%	1	1				-33.07%
28704	辽中	六间房	六间房变1127梁家线	许家村大棚小区（2021微）	400	31.58%	0.32	0.32				-29.60%
28705	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	财神庙箱变2变	630	19.30%	0	0				-48.33%
28706	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	坤湖郦舍二期一1局维变电所202配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2026年12月	92.99%
28707	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	万寿小区箱变1站内变压器	800	40.20%	0	0				-43.66%
28708	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	中街北苑箱变1变	630	25.52%	0	0				-46.40%
28709	沈北	孝信变	孝信变25546孝新甲线	一站式服务-辽宁恒润通信工程有限公司（道义大街与蒲南路交汇处）	100	9.90%	0	0		是	2026年12月	-8.44%
28710	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大北小区变电站1变压器	630	66.67%	1	1				-48.10%
28711	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺箱变2变压器	400	62.10%	0.62	0.62				-39.74%
28712	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众乙线大众干大北分12	315	13.65%	0	0				-60.44%
28713	沈河	万柳变	万柳变262万大乙线	般若寺南2箱变1变压器	400	21.90%	0.22	0.22				-47.24%
28714	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	建民箱变1变	630	40.63%	0	0				-45.21%
28715	大东	顺城变	顺城变40073大众乙线	大众干大北分15右4加1	400	34.20%	0	0				-42.76%
28716	东陵	孙家寨	孙营线	孙营线35柱上变压器	250	51.84%	0.52	0.52				-53.89%
28717	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-35.74%
28718	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园4箱变2变压器	630	22.60%	0.23	0.23				-37.39%
28719	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变2变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-35.61%
28720	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞箱变2号变压器	630	72.06%	0.72	0.72				-17.11%
28721	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-35.95%
28722	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园5箱变2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-37.90%
28723	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方1箱变1变压器	630	13.90%	0.14	0.14				-39.43%
28724	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园2箱变201配电变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-36.61%
28725	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方2箱变2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-40.43%
28726	东陵	孙家寨	孙营线	华瑞家园3箱变1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-35.01%
28727	东陵	孙家寨	孙营线	沈一方小区1箱变B201间隔、配电变压器	630	13.14%	0.13	0.13				-37.91%
28728	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分43右2	400	16.50%	0	0				100.00%
28729	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所1配电变压器	630	57.65%	0.58	0.58				4.77%
28730	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变2变压器	500	101.76%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-0.99%
28731	东陵	孙家寨	孙营线	孙家寨变208孙营线孙营干35柱上变压器	250	14.40%	0.14	0.14				-58.90%
28732	苏家屯	曹仲变	曹仲变51340曹水线	水源线足球分76左2	200	4.80%	0	0				0.00%
28733	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村1箱变1变压器	500	90.56%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-0.65%
28734	东陵	孙家寨	孙营线	后林新村锅炉房变电所2配电变压器	630	29.21%	0.29	0.29				4.77%
28735	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分48柱上变压器	315	67.81%	1	1		是	2025年12月	-11.19%
28736	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔千万泉分21公变	315	7.24%	0	0		是	2026年6月	-54.41%
28737	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分52柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-41.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28738	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站2变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年6月	-39.41%
28739	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区2变电站1变压器	800	31.20%	0.31	0.31				-14.23%
28740	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右4左1公变	100	29.70%	0	0		是	2026年6月	-37.97%
28741	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街5变电站配电变压器	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28742	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院4配变站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年6月	-42.95%
28743	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区1变电站1变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-14.35%
28744	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站2变压器	400	10.80%	0	0		是	2026年6月	-53.49%
28745	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方干20+1左2柱上变压器	50	99.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-44.40%
28746	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区5变电站101配电变压器	800	31.80%	0.32	0.32				-22.78%
28747	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街4变电站1配电变压器	400	53.20%	1	1		是	2025年12月	24.98%
28748	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	依云美域小区变电站2变压器	400	24.90%	0.25	0.25				-36.86%
28749	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区4变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				5.71%
28750	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站1配电变压器	315	36.95%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
28751	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站1配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
28752	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园3变电站2配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
28753	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分49柱上变压器	315	70.79%	1	1		是	2025年12月	-35.82%
28754	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区6变电站101配电变压器	800	36.60%	0.37	0.37				-10.94%
28755	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站2变压器	400	70.80%	1	1		是	2026年6月	-47.90%
28756	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左5右2公变	315	23.17%	0	0		是	2026年6月	-41.06%
28757	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	马二乙线南昌分16右6变压器	315	60.95%	0.61	0.61				-48.74%
28758	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院6配变站1变压器	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-49.79%
28759	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街8变电站配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28760	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街1主变	200	38.00%	0.38	0.38				-46.60%
28761	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连3变电站1变压器	400	114.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-41.92%
28762	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变站2变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年6月	-44.27%
28763	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分2柱上变压器	315	35.81%	0	0		是	2025年12月	-169.10%
28764	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站2配电变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-41.28%
28765	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园2变电站1配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.67%
28766	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街9变电站配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28767	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分29柱上变压器	400	65.40%	1	1		是	2025年12月	-51.13%
28768	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年6月	-44.96%
28769	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	沈阳客运集团箱式变电站201间隔配电变压器	100	87.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-100.76%
28770	沈河	大东变	大东变072东青甲线	鸿翔箱变1变压器	400	12.90%	0	0		是	2026年6月	-23.30%
28771	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	和平北大街2主变	250	34.88%	0.35	0.35				-48.81%
28772	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园4变电站2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28773	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变站2变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年6月	-40.35%
28774	沈河	大东变	大东变072东青甲线	华美万莲箱变1变压器	500	73.60%	1	1		是	2026年6月	-42.41%
28775	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变站1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-45.88%
28776	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变1变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年6月	-41.76%
28777	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变站2变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年6月	-43.28%
28778	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	望湖丽园1变电站1配电变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
28779	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大万连4箱变1变压器	630	98.73%	1	1	2025年6月			-44.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28780	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	YHG聚福楼变压器间隔配电变压器	500	29.76%	0.30	0.30				5.14%
28781	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院2配变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年6月	-43.81%
28782	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分40柱上变压器	400	63.30%	1	1		是	2025年12月	-39.07%
28783	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院3配变电站1变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年6月	-44.60%
28784	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变电站2变压器	400	32.50%	0	0		是	2026年6月	-50.72%
28785	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街11变电站配电变压器	400	57.60%	1	1		是	2025年12月	100.00%
28786	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线刘家分14柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	-312.53%
28787	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	元江街3变电站1配电变压器	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	30.88%
28788	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分31右1柱上变压器	400	57.30%	1	1		是	2025年12月	-30.85%
28789	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院5配变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年6月	-41.00%
28790	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分33左1柱上变压器	250	6.72%	0	0		是	2025年12月	-21.77%
28791	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分55柱上变压器	315	27.68%	0	0		是	2025年12月	-46.13%
28792	和平	马路湾	马路湾变658马二乙线	北二乙E-2主变	315	3.81%	0.04	0.04				-52.21%
28793	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	刘家分9右1柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-30.16%
28794	皇姑	广源变	广源变25742广方乙线	广方乙线元江街6变电站配电变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
28795	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9右2+1公变	315	67.94%	1	1		是	2026年6月	-8.10%
28796	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院7配变电站2变压器	400	16.80%	0	0		是	2026年6月	-44.50%
28797	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左7右7公变	100	27.30%	0	0		是	2026年6月	-43.87%
28798	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院1配变电站1变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年6月	-39.67%
28799	沈河	大东变	大东变072东青甲线	沈空东院8配变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-38.58%
28800	沈河	大东变	大东变072东青甲线	大东变072东青甲线南塔干万泉分9左8公变	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	-45.10%
28801	沈河	大东变	大东变072东青甲线	科技花园箱变2变压器	400	18.00%	0	0		是	2026年6月	-42.06%
28802	开发	郑家变	郑家变55244毛纺甲线	龙湖天宸小区3变电站1变压器	400	29.10%	0.29	0.29				7.79%
28803	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通局新建住宅	200	45.60%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
28804	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	海轮豪森201配电变压器	630	51.17%	1	1		是	2026年12月	-37.42%
28805	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支98左11右1变台	200	40.50%	0.41	0.41				-43.99%
28806	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农业局住宅楼	100	32.10%	0	0		是	2026年12月	-44.44%
28807	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站2配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-44.87%
28808	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期1变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	12.00%
28809	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景六期2变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	10.57%
28810	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干24左2左2变台	400	5.40%	0.05	0.05				30.55%
28811	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干曹窝堡分24变台	200	41.90%	0.42	0.42				-26.57%
28812	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	工行住宅楼	200	31.35%	0	0		是	2026年12月	-40.90%
28813	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	馨和住宅	315	36.06%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
28814	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线山西台分18变台	400	54.00%	0.54	0.54				-37.49%
28815	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支121左19右1变台	100	93.00%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-35.75%
28816	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	轧钢厂住宅考核	200	64.20%	1	1		是	2026年12月	-37.18%
28817	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
28818	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园4箱式变电站1配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
28819	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期5箱变考核配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	-37.48%
28820	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	炼油厂住宅考核	100	66.30%	1	1		是	2026年12月	-41.04%
28821	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站2号变压器	800	24.38%	0.24	0.24				-47.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28822	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾南台	315	70.86%	1	1		是	2026年12月	-32.69%
28823	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
28824	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站2配电变压器	630	52.70%	1	1		是	2025年12月	-42.95%
28825	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	兽医站住宅	100	67.20%	1	1		是	2026年12月	-19.86%
28826	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支129变台	315	67.43%	0.67	0.67				-34.13%
28827	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支85左16变台	100	2.40%	0.02	0.02				-44.11%
28828	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	地震局	100	20.10%	0	0		是	2026年12月	-46.34%
28829	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县人武部住宅	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
28830	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干90左4变台	200	31.90%	0.32	0.32				-43.52%
28831	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	客运家属楼	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-45.12%
28832	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期4号箱变变压器间隔配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-25.95%
28833	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支70左7变台	200	28.10%	0.28	0.28				-28.70%
28834	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期1箱变考核配电变压器	250	100.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-39.20%
28835	苏家屯	苏南变	苏南变60256南官甲线	施文甲玫瑰分8+1	160	23.50%	0.24	0.24				-36.75%
28836	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	交通队22考核	100	95.40%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-45.84%
28837	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	种子协作电力办考核（2021微）	200	59.70%	1	1		是	2026年12月	-33.43%
28838	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分87变台	200	57.00%	0.57	0.57				-38.74%
28839	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	联营商场综合楼（1）	630	105.08%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-35.93%
28840	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期4箱变考核配电变压器	250	74.24%	1	1		是	2026年12月	-37.41%
28841	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园2箱式变电站1配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
28842	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分孙屯支99右1变台	100	1.20%	0.01	0.01				-78.41%
28843	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左2变台	200	68.55%	0.69	0.69				-33.61%
28844	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟3号变电站1号变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-39.39%
28845	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城1变电站1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-32.52%
28846	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园东区201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
28847	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线117右7变台	200	51.90%	0.52	0.52				-39.81%
28848	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农业局老干部楼（农推广中心）	80	41.63%	0	0		是	2026年12月	-40.06%
28849	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支48左9变台	200	34.65%	0.35	0.35				-31.83%
28850	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区1变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	20.49%
28851	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线84变台	100	80.20%	0.80	0.80	2025年4月			-34.31%
28852	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山干金窝堡分65变台	200	56.10%	0.56	0.56				-39.28%
28853	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线金窝堡分24右5变台	400	50.78%	0.51	0.51				-32.91%
28854	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	张家湾北台	315	63.62%	1	1		是	2026年12月	-33.76%
28855	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左5变台	200	61.50%	0.62	0.62				-42.53%
28856	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站2配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-37.15%
28857	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支48左8左11变台	100	30.80%	0.31	0.31				-33.10%
28858	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	农牧局综合楼（2021微）	200	20.03%	0	0		是	2026年12月	-43.56%
28859	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	能源考核	100	78.30%	1	1		是	2026年12月	-39.16%
28860	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线35左2变台	100	77.20%	0.77	0.77				-34.19%
28861	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
28862	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线65变台	100	37.40%	0.37	0.37				-46.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28863	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园1变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
28864	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	公主屯变166黄山线黄山线金窝堡分孙屯支101左8变台	160	47.81%	0.48	0.48				-43.28%
28865	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期2箱变考核配电变压器	250	73.60%	1	1		是	2026年12月	-38.15%
28866	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典2变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2025年12月	-35.82%
28867	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线24左11变台	200	38.70%	0.39	0.39				98.70%
28868	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室2号变压器	800	45.00%	0.45	0.45				-32.40%
28869	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	人防指挥中心楼	100	69.30%	1	1		是	2026年12月	-42.86%
28870	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	人寿保险住宅楼	100	47.70%	0	0		是	2026年12月	-42.58%
28871	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	静湖佳园及2考核202间隔配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
28872	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期2号箱变变压器间隔配电变压器	630	65.08%	1	1		是	2026年12月	-27.61%
28873	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园4期1变压器	630	124.76%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.12%
28874	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	盛世经典1变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
28875	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干137变台	200	10.80%	0.11	0.11				-17.43%
28876	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	东市场综合楼	400	70.80%	1	1		是	2026年12月	-41.81%
28877	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	副食局住宅	50	120.60%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-35.62%
28878	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	时代新城2变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-36.60%
28879	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	粮食建筑工程住宅(1)	315	52.57%	1	1		是	2026年12月	-39.07%
28880	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	体委住宅	100	25.80%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
28881	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	近海城中花园2间隔1配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
28882	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	水利考核	100	31.50%	0	0		是	2026年12月	-38.92%
28883	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园1箱式变电站1配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-42.65%
28884	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景一期3箱变考核配电变压器	250	56.64%	1	1		是	2026年12月	-37.92%
28885	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山线18右1变台	200	35.70%	0.36	0.36				-137.70%
28886	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站1号变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-44.09%
28887	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	城中花园3变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年12月	-41.17%
28888	皇姑	崇山变	崇山变10282盛世线	康桥花园3箱式变电站2配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
28889	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	县医院住宅	100	111.30%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-46.26%
28890	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支3变台	200	30.20%	0.30	0.30				-36.14%
28891	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期3号箱变变压器间隔配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-24.21%
28892	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	阳光家园二期1变压器	630	31.52%	0	0		是	2026年12月	-49.16%
28893	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟2号变电站2号变压器	800	27.38%	0.27	0.27				-40.61%
28894	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	新型电缆住宅	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
28895	浑南	孤家子	孤家子变652富民甲线	岭南荟1号配电室1号变压器	800	49.50%	0.50	0.50				-42.06%
28896	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	盛世御景二期1号箱变变压器间隔配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2026年12月	-32.84%
28897	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	沈阳昌润房地产开发有限公司小区2变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	16.06%
28898	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	风机厂住宅	160	36.75%	0	0		是	2026年12月	-40.64%
28899	新民	公主屯	公主屯变31146黄山线	黄山干金窝堡分孙屯支23右2变台	200	21.70%	0.22	0.22				-31.38%
28900	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	土地局考核	100	38.70%	0	0		是	2026年12月	-25.65%
28901	辽中	蒲东变	蒲东变91442蒲敖甲线	蔬菜公司住宅	100	64.20%	1	1		是	2026年12月	-37.82%
28902	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站2变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-44.69%
28903	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	嘉树轩小区2变电站1变压器	400	10.88%	0	0		是	2025年12月	-44.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28904	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分5	200	68.50%	0.69	0.69				-41.39%
28905	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站2变压器	630	10.67%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
28906	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区1变电站1变压器	400	17.10%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
28907	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府4变电站202间隔配电变压器	800	8.70%	0.09	0.09				10.20%
28908	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右3公变	400	59.75%	0.60	0.60				-44.15%
28909	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑4变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
28910	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
28911	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	奉达分3开闭站1小区变电站1变压器	200	60.00%	1	1		是	2025年10月	-32.95%
28912	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干11公变	400	26.40%	0.26	0.26				-46.82%
28913	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站2变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
28914	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
28915	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.88%
28916	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村三期小区变电站2变压器	800	8.10%	0	0		是	2025年12月	6.92%
28917	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕青园5变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-42.01%
28918	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕青园5变电站1变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-44.31%
28919	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区7变电站2变压器	630	11.62%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
28920	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变1变压器	630	28.44%	0.28	0.28				-36.46%
28921	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站1变压器	400	30.50%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
28922	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑6变电站1变压器	630	41.14%	0	0		是	2025年12月	-53.45%
28923	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干三盛分6右5左1证券自维变压器	315	34.10%	0.34	0.34				-28.70%
28924	和平	方型变	方型变430方文甲线	圣春巷主变	630	34.29%	0.34	0.34				-38.69%
28925	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调嘉树轩小区变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
28926	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区2变电站1变压器	315	23.24%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
28927	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站1变压器	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-35.44%
28928	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站1变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
28929	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕青园2变电站1变压器	800	21.75%	0	0		是	2027年12月	-43.03%
28930	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕上园6变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-42.26%
28931	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区3配电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
28932	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
28933	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区4变电站2变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
28934	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干27右1变压器	400	22.40%	0	0		是	2025年12月	-16.62%
28935	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕上园3变电站1号变压器	800	17.25%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
28936	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右2	315	98.10%	1	1	2023年8月			-39.98%
28937	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕上园3变电站2号变压器	800	18.38%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
28938	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕上园8变电站1变压器	500	20.40%	0	0		是	2027年12月	-43.84%
28939	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区4变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
28940	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站1变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-37.87%
28941	和平	方型变	方型变430方文甲线	鲁园分6左1	100	27.20%	0.27	0.27				-31.64%
28942	浑南	安顺变	安顺变174年青线	泰奕上园5变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是		-70.93%
28943	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室101变压器	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-18.59%
28944	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区2配电室102变压器	630	36.83%	0	0		是	2025年12月	-8.69%
28945	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左2	400	64.80%	0.65	0.65				-38.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28946	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	数控小区变电站1变压器	200	68.00%	1	1		是	2025年12月	-31.90%
28947	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区2配电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
28948	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站1变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
28949	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变2变压器	630	27.76%	0	0				-49.10%
28950	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左2公变	400	62.70%	0.63	0.63				-33.04%
28951	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区3变电站2变压器	800	21.60%	0	0		是	2025年12月	6.87%
28952	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府1小区变电站102配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-8.67%
28953	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区4配电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
28954	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站1变压器	630	35.43%	0	0		是	2027年12月	-35.79%
28955	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园4变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
28956	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站2变压器	800	21.38%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
28957	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区6变电站1变压器	400	14.10%	0	0		是	2025年12月	7.83%
28958	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2027年12月	-43.04%
28959	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干5左1右1公变	315	39.37%	0.39	0.39				-39.44%
28960	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	城建璞邸小区1配电室102变压器	630	51.11%	1	1		是	2025年12月	-9.64%
28961	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	盛京学府3小区变电站102配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	4.76%
28962	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站1变压器	400	19.00%	0	0		是	2025年12月	-44.30%
28963	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑7变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
28964	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区8变电站1变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-48.22%
28965	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区2变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
28966	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站2变压器	800	22.13%	0	0		是	2027年12月	-40.91%
28967	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园3变电站1变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-42.35%
28968	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	陕西甲线陕西干奉南分28左10右4变压器	400	11.25%	0	0		是	2025年12月	-17.55%
28969	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	银田2箱变1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-40.38%
28970	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲1-1变电站变压器	400	27.90%	0.28	0.28				13.00%
28971	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园1变电站1变压器	800	19.13%	0	0		是	2027年12月	-43.77%
28972	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-40.77%
28973	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区5变电站2变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
28974	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站1变压器	630	21.33%	0	0				0.00%
28975	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园2变电站2变压器	800	17.63%	0	0		是	2027年12月	-44.84%
28976	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区1变电站2变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-28.66%
28977	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑3变电站1变压器	400	31.80%	0	0		是	2025年12月	-39.39%
28978	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园6变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-43.65%
28979	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区4变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-29.05%
28980	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区2变电站2变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-31.99%
28981	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安1箱变1变压器	630	63.75%	0.64	0.64				-44.40%
28982	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区2变电站2变压器	800	27.60%	0	0		是	2025年12月	5.26%
28983	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	怀青干14左6公变	400	59.75%	0.60	0.60				-42.65%
28984	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	环保小区变电站1变压器	630	53.59%	1	1		是	2025年12月	-43.42%
28985	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院箱变1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-40.71%
28986	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变2变压器	630	60.57%	0.61	0.61				-47.76%
28987	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区3变电站1变压器	630	25.90%	0	0		是	2025年12月	-41.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
28988	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	天光影院东箱变1变压器	630	48.89%	0.49	0.49				-39.89%
28989	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
28990	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园4变电站1变压器	800	19.88%	0	0		是	2027年12月	-43.10%
28991	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区4变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-40.36%
28992	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区1变电站1变压器	400	14.25%	0	0		是	2025年12月	-29.43%
28993	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站2变压器	800	20.25%	0	0		是	2027年12月	-42.73%
28994	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑2变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
28995	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干43加1左5变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-77.26%
28996	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区5配电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-47.18%
28997	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府3变电站202间隔配电变压器	800	16.80%	0.17	0.17				18.06%
28998	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区6变电站2变压器	630	14.48%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
28999	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	招商曦城小区1变电站2变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	7.25%
29000	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府1变电站202间隔配电变压器	800	16.50%	0.17	0.17				9.54%
29001	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园5变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-30.22%
29002	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑5变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-43.67%
29003	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区1变电站2变压器	630	57.14%	1	1		是	2025年12月	-42.14%
29004	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区5变电站1变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.96%
29005	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分8左3	400	43.25%	0.43	0.43				-44.31%
29006	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区1变电站1变压器	800	18.90%	0	0		是	2025年12月	-29.03%
29007	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑8变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
29008	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干45加1左1变压器	200	9.60%	0	0		是	2025年12月	3.39%
29009	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站2变压器	500	17.60%	0	0		是	2027年12月	-45.40%
29010	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村小区3变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
29011	开发	张士变	张士变55860昆海乙线	昆海乙线昆海干29加1变压器	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	-6.06%
29012	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑10变电站1变压器	400	18.50%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
29013	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园8变电站2变压器	500	25.60%	0	0		是		-43.31%
29014	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张士新村二期小区2变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-8.25%
29015	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	张鹏乙线张鹏干34左1变压器	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
29016	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站1变压器	500	15.20%	0	0		是	2027年12月	-40.70%
29017	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑1变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
29018	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区2变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
29019	皇姑	方溪变	方溪变358文东线	瑞赛居圣苑9变电站1变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-41.62%
29020	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园1变电站1变压器	800	13.88%	0	0		是	2027年12月	-43.91%
29021	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	福安2箱变2变压器	630	32.00%	0.32	0.32				-44.19%
29022	开发	陕西变	陕西变55394陕西乙线	时代城小区3变电站2变压器	800	32.40%	0	0		是	2025年12月	-29.71%
29023	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园2变电站2变压器	500	54.00%	1	1		是	2027年12月	-49.42%
29024	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕上园7变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2027年12月	-42.31%
29025	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	新城华庭小区3变电站1变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-45.51%
29026	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线三院分13右2右3	315	53.65%	0.54	0.54				-44.15%
29027	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	秀水湾小区1配电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
29028	和平	方型变	方型变430方文甲线	华润瑞府2变电站202间隔配电变压器	800	13.20%	0.13	0.13				9.01%
29029	开发	洞庭变	洞庭变55757水歌线	水调小区9变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29030	沈河	怀远变	怀远变174怀青甲线	YHG 辽艺干27左11国府肥牛箱变配电变压器	315	58.67%	0.59	0.59				-40.16%
29031	和平	方型变	方型变430方文甲线	方文甲线4左5	315	44.76%	0.45	0.45				-45.61%
29032	浑南	安顺变	安顺变174安青线	泰奕青园6变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2027年12月	-46.15%
29033	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站2变压器	315	56.19%	1	1		是	2028年12月	-42.11%
29034	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园11变电站201	400	18.60%	0	0				-43.29%
29035	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园2变电站1变压器	315	33.97%	0	0		是	2027年12月	-27.73%
29036	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	里仁居箱变202	630	0.00%	0	0				0.00%
29037	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站201	630	29.21%	0	0		是	2028年12月	-42.16%
29038	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河二区2配电站2公变	630	51.43%	1	1				-46.91%
29039	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	顺艺苑小区变电站201变压器	500	13.12%	0	0				-42.14%
29040	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站202	315	20.00%	0	0		是	2028年12月	-45.40%
29041	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站202	400	29.40%	0	0		是	2028年12月	-41.11%
29042	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园11变电站202	400	0.00%	0	0				0.00%
29043	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站2变压器	500	32.96%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
29044	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河九区变电站201	315	25.71%	0	0		是	2028年12月	-40.71%
29045	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园9变电站201	630	30.79%	0	0				-43.23%
29046	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	静园小区3变电站202	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-36.15%
29047	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园9变电站202	630	0.00%	0	0			2028年12月	0.00%
29048	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河六区4变电站201	315	56.51%	1	1		是	2027年12月	-39.84%
29049	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园10变电站202	630	0.00%	0	0				0.00%
29050	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	揽军路小区变电站201	400	34.50%	0	0		是	2028年12月	-44.31%
29051	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	里仁居箱变201	630	31.43%	0	0				-43.91%
29052	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	鸿凯花园1变电站1变压器	500	65.28%	1	1		是	2028年12月	-41.20%
29053	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	浑河二区2配电站1公变	630	70.79%	1	1				-42.47%
29054	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园10变电站201	630	30.79%	0	0				-42.47%
29055	铁西	万达变	万达变56076万云乙线	城建花园8变电站201	315	47.30%	0	0				-46.10%
29056	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站202柜	500	64.96%	1	1		是	2026年12月	-38.78%
29057	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站1号变压器	630	19.52%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
29058	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变1变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
29059	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器1公变	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-49.32%
29060	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼3201间隔配电变压器	400	3.60%	0.04	0.04				-44.09%
29061	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱都国际B座变电站201柜	500	35.84%	0	0		是	2026年12月	-41.05%
29062	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站2变压器	630	36.95%	0.37	0.37				-22.78%
29063	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一3箱变2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
29064	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站201柜	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-45.44%
29065	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站201配电变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-50.05%
29066	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑3号变电站202间隔配电变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-4.30%
29067	沈河	顺城变	顺城变066红旗乙线	丹东箱变1变压器	500	44.80%	0.45	0.45				-41.78%
29068	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站201配电变压器	315	37.33%	0.37	0.37				-39.29%
29069	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府2号变电站2号配电变压器	800	12.30%	0.12	0.12				9.24%
29070	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29071	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变202配电变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-45.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29072	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干4	315	33.02%	0	0		是	2026年12月	-42.44%
29073	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆1箱变1号变	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.92%
29074	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰小区箱变1	630	79.05%	1	1		是	2025年12月	-42.56%
29075	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次2变	800	28.50%	0.29	0.29				-42.25%
29076	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园2箱变1变压器	800	18.50%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
29077	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站1号变压器	630	23.33%	0	0		是	2025年12月	-40.14%
29078	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站202	800	36.30%	0	0		是	2027年12月	-33.74%
29079	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一3箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29080	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化干57党校南楼2202间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-23.53%
29081	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象4变电站202配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-41.05%
29082	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站201柜	400	49.00%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
29083	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29084	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象3201配电变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-39.92%
29085	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站1变压器	630	15.87%	0	0		是	2027年12月	-24.51%
29086	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-1	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
29087	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干68+1左2柱上变压器	500	91.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.34%
29088	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	罗马花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
29089	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站202	630	29.84%	0	0		是	2027年12月	-36.85%
29090	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站201柜	630	17.14%	0	0		是	2027年12月	-20.68%
29091	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	43中学箱式变电站201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-149.69%
29092	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
29093	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29094	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区201柜	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-64.37%
29095	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆2箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.83%
29096	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦2变电站202变压器	630	18.73%	0	0		是	2028年12月	-43.27%
29097	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	-42.51%
29098	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站201配电变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-42.13%
29099	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城1变电站-2	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
29100	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站202配电变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-39.79%
29101	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-40.79%
29102	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	中德节能变电站2变压器	630	57.14%	1	1		是	2025年12月	-44.26%
29103	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑2号变电站202间隔配电变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-8.76%
29104	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-38.36%
29105	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干11	315	42.54%	0	0		是	2028年12月	-42.50%
29106	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站201柜	500	39.68%	0	0		是	2028年12月	-35.98%
29107	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚3变电站2变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-25.32%
29108	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干15	315	13.33%	0	0		是	2028年12月	-138.44%
29109	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站201间隔配电变压器	800	2.40%	0.02	0.02				100.00%
29110	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩1号变电站1号配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2027年12月	11.66%
29111	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊3号变电站1号配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2027年12月	9.19%
29112	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线66左5	315	55.24%	0.55	0.55				-36.26%
29113	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变202配电变压器	500	29.60%	0.30	0.30				-39.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29114	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期3变电站201配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				9.80%
29115	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站201配电变压器	500	41.28%	0.41	0.41				-42.97%
29116	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城11号变电站1号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-41.77%
29117	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站2配电变压器	630	50.29%	1	1				-45.56%
29118	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变1配电变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
29119	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站201间隔配电变压器	630	7.94%	0.08	0.08				100.00%
29120	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分2柱上变压器	400	8.10%	0	0		是	2025年12月	-40.82%
29121	和平	花园变	花园变56753花三甲线	金碧花园一次1变	800	24.38%	0.24	0.24				-42.92%
29122	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅12主变	1250	32.40%	0.32	0.32				-12.57%
29123	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29124	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居1变电站201配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-43.32%
29125	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是		0.00%
29126	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城9号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.47%
29127	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象2配电站201配电变压器	800	26.63%	0.27	0.27				-41.34%
29128	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
29129	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-7.13%
29130	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰明居变电站配电变压器2公变	500	33.28%	0	0		是	2028年12月	-33.42%
29131	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0				-73.01%
29132	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	欧亚变260白山甲线白山干51左10柱上变压器	315	40.00%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
29133	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区变电站202柜	400	22.80%	0	0		是	2028年12月	-45.69%
29134	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西一1箱变1变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
29135	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二2箱变1变压器	630	84.95%	1	1	2024年2月	是	2025年12月	-43.91%
29136	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居4变电站201配电变压器	630	24.19%	0.24	0.24				-39.21%
29137	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城7号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-37.73%
29138	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-41.73%
29139	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北6箱变1	630	81.27%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-39.20%
29140	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变2变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
29141	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-2	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29142	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站202柜	630	26.67%	0	0		是	2028年12月	-39.62%
29143	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡7箱变2变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-34.01%
29144	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	凤凰新村箱变2变压器	630	40.76%	0	0		是	2025年12月	-38.55%
29145	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12变电站1变压器	630	16.19%	0	0		是	2027年12月	-40.36%
29146	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	和谐大厦1变电站201柜	630	24.13%	0	0		是	2028年12月	-40.16%
29147	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	教学仪器箱变1配电变压器	400	72.00%	1	1		是	2025年12月	-38.04%
29148	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4(东)	800	38.25%	0.38	0.38				-35.90%
29149	和平	花园变	花园变56753花三甲线	文化于57党校南楼2201间隔配电变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-41.88%
29150	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变201配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-44.40%
29151	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	沈阳市第一二0中学图书馆箱式变电站1配电变压器	315	85.71%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-35.49%
29152	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府1号变电站2号配电变压器	800	18.60%	0.19	0.19				9.04%
29153	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	祥龙居变电站2变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
29154	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城6号变电站2号变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	-40.96%
29155	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	10.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29156	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北1箱变1	500	30.80%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
29157	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	长江北3箱变1	500	58.80%	1	1		是	2025年12月	-40.11%
29158	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29159	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	024保工印象1变电站201配电变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-39.76%
29160	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-38.09%
29161	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城13号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-40.01%
29162	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线50左3	400	40.00%	0.40	0.40				-43.41%
29163	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区1变电站201	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	-49.66%
29164	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站1号变压器	800	10.00%	0	0		是	2027年12月	-46.76%
29165	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	花园新村2变电站201	630	43.49%	0	0		是	2028年12月	-43.10%
29166	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	金沙江箱变1	630	50.48%	1	1		是	2025年12月	-42.10%
29167	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干16左2	315	52.70%	1	1		是	2028年12月	-39.73%
29168	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站1号变压器	630	26.03%	0	0		是	2025年12月	-28.20%
29169	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡3变电站2变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-44.10%
29170	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城14号变电站1号变压器	630	21.43%	0	0		是	2025年12月	-40.53%
29171	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29172	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分9柱上变压器	315	35.24%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
29173	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅32变压器	500	26.00%	0.26	0.26				-32.84%
29174	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居3变电站201配电变压器	630	43.81%	0.44	0.44				-43.82%
29175	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫岗4变电站1变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
29176	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干69柱上变压器	315	12.06%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
29177	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站201配电变压器	315	50.16%	0.50	0.50				-41.30%
29178	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫岗4变电站2变压器	630	14.60%	0	0		是	2027年12月	-41.26%
29179	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站201间隔配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29180	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩2号变电站1号配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2027年12月	21.51%
29181	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-42.46%
29182	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑二期小区变电站201变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
29183	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居5变电站201配电变压器	630	24.19%	0.24	0.24				-41.70%
29184	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干52柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
29185	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩—2箱变1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
29186	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫岗7变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-37.55%
29187	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站201间隔配电变压器	630	4.44%	0.04	0.04				100.00%
29188	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站2号变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-41.07%
29189	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区3变电站2号配电变压器	800	30.90%	0	0		是	2027年12月	-15.05%
29190	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡1变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-43.63%
29191	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园1变电站202配电变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-42.71%
29192	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29193	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	国税分13柱上变压器	315	30.48%	0.30	0.30				-44.60%
29194	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站1变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-41.97%
29195	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园11主变	500	16.00%	0.16	0.16				-44.91%
29196	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西—1箱变2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-45.42%
29197	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	辽油箱式变电站配电变压器	315	50.79%	1	1		是	2025年12月	-37.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29198	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城4号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-70.66%
29199	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩3号变电站1号配电变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	8.56%
29200	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第3变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2027年12月	-45.00%
29201	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	南风雅居2变电站201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29202	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变201	315	33.97%	0	0		是	2027年12月	-41.88%
29203	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	皇姑乙线皇姑干68+1左1柱上变压器	200	41.00%	0	0		是	2025年12月	-99.58%
29204	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	省医院宿舍箱变1变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
29205	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城5号变电站1号变压器	630	9.68%	0	0		是	2027年12月	-45.46%
29206	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	红卫变366皇姑乙线皇姑干70柱上变压器	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-36.57%
29207	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站2变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-42.03%
29208	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵江2箱变2配电变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
29209	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站2配电变压器	630	96.38%	1	1	2025年6月			-41.57%
29210	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五里河家园自维202配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-34.15%
29211	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西雅居1变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	-43.47%
29212	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园3箱变201配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-35.64%
29213	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
29214	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第4变电站202柜	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	-54.72%
29215	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡4变电站1变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-40.81%
29216	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城12号变电站2号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-38.70%
29217	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区1变电站2号配电变压器	800	47.10%	0	0		是	2027年12月	-10.76%
29218	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站202配电变压器	630	47.94%	0.48	0.48				-49.41%
29219	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	华丽小区变电站201柜	630	65.78%	1	1		是	2028年12月	-44.70%
29220	沈河	万柳变	万柳变252祥龙甲线	滨河箱变1变压器	630	22.54%	0	0				-41.49%
29221	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园2变电站202配电变压器	500	51.20%	0.51	0.51				-38.71%
29222	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	崇山中TJ箱之1柱上变压器1	315	90.48%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-47.31%
29223	浑南	于山变	于山变760于尚线	翡翠臻园2号变电站1号配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-11.36%
29224	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅22变压器	500	14.80%	0.15	0.15				0.15%
29225	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站1变压器	630	13.21%	0	0		是	2027年12月	-47.06%
29226	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆3箱变1变压器	630	43.17%	0	0		是	2025年12月	-42.05%
29227	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西一2箱变2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
29228	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-45.85%
29229	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区1变电站202配电变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-45.13%
29230	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚2变电站2变压器	630	13.65%	0	0		是	2027年12月	-41.05%
29231	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园22主变	500	23.60%	0.24	0.24				-40.53%
29232	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	陵西二变电站1变压器	500	70.40%	1	1		是	2025年12月	-42.50%
29233	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚7变电站1变压器	630	9.21%	0	0		是	2027年12月	-38.63%
29234	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期2变电站202配电变压器	315	29.33%	0.29	0.29				-32.38%
29235	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	世海铭尊小区202柜	630	33.97%	0	0		是	2028年12月	-49.43%
29236	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩微型箱变1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-45.57%
29237	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	建设公寓箱变202	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29238	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花6箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29239	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	云峰街5变电站201柜	315	39.05%	0	0		是	2028年12月	-71.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29240	浑南	智慧变	智慧944智校线	润山府3号变电站2号配电变压器	800	28.20%	0.28	0.28				10.30%
29241	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚5变电站2变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
29242	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城厚和轩4号变电站1号配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2027年12月	9.77%
29243	和平	花园变	花园变56753花三甲线	五河甲线57左4	315	68.95%	0.69	0.69				2.91%
29244	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	花好悦圆3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29245	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期2变电站201配电变压器	800	40.20%	0.40	0.40				-27.83%
29246	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅31变压器	500	27.60%	0.28	0.28				-36.17%
29247	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站202配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29248	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑2变电站202配电变压器	315	33.02%	0.33	0.33				-39.37%
29249	和平	花园变	花园变56753花三甲线	城建局住宅变电站201间隔配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-42.81%
29250	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站202配电变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-40.87%
29251	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	圣丰御景广场二期1变电站201配电变压器	800	43.50%	0.44	0.44				-31.43%
29252	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	雍添金园3变电站201配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-42.89%
29253	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	扬子江箱变1配电变压器	400	4.50%	0	0		是	2025年12月	-26.40%
29254	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚6变电站1变压器	630	4.13%	0	0		是		-5.46%
29255	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花7箱式变电站2配电变压器	630	51.05%	1	1				-13.68%
29256	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一2箱变2变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
29257	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园2箱变202配电变压器	500	21.76%	0.22	0.22				-48.22%
29258	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城8号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.71%
29259	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干27	400	44.50%	0	0		是	2028年12月	-42.62%
29260	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	梧桐别苑1变电站202配电变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29261	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	鑫丰金园1箱变201配电变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-49.57%
29262	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分3柱上变压器	315	32.06%	0	0		是	2025年12月	-33.42%
29263	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊1号变电站1号配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2027年12月	11.30%
29264	浑南	于山变	于山变746于医甲线	华发新城行知坊2号变电站1号配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2027年12月	9.50%
29265	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒江变264怒特线嘉陵分11柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.95%
29266	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29267	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡2变电站2变压器	630	23.62%	0.24	0.24				-45.00%
29268	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	嘉陵分7柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
29269	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10号变电站2号变压器	630	21.43%	0	0		是	2027年12月	-39.10%
29270	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干20左2	315	48.25%	0	0		是	2028年12月	-45.73%
29271	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅11主变	1250	36.40%	0.36	0.36				-27.14%
29272	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站202配电变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-46.06%
29273	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	书香门第2变电站201柜	630	39.37%	0	0		是	2028年12月	-42.59%
29274	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇二期变电站201配电变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-44.90%
29275	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡6变电站1变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-36.45%
29276	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园12主变	500	15.20%	0.15	0.15				-43.49%
29277	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区2变电站201配电变压器	500	38.72%	0.39	0.39				-46.71%
29278	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	紫荆花5箱式变电站1配电变压器	630	49.14%	0	0				-31.37%
29279	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	顺星北苑小区3变电站201配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29280	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城2变电站-1	800	21.60%	0	0		是	2027年12月	-41.41%
29281	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城3号变电站2号变压器	800	10.00%	0	0		是	2027年12月	-43.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29282	铁西	劝工变	劝工变20058三路甲线	绿厦爵士汇一期1变电站201配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29283	浑南	于山变	于山变760于尚线	信达万科城A区2变电站2号配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2027年12月	-12.47%
29284	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	伯伦时代小区2变电站201	630	30.79%	0	0		是	2028年12月	-38.49%
29285	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干17	315	27.30%	0	0		是	2028年12月	-37.19%
29286	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分6柱上变压器	315	58.73%	1	1		是	2025年12月	-42.90%
29287	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	爱馨苑小区箱变203间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2028年12月	-41.33%
29288	和平	马路湾	马路湾变692马和线	协和广场住宅21变压器	500	25.60%	0.26	0.26				95.81%
29289	浑南	于山变	于山变760于尚线	泰莱枫尚1变电站1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-33.29%
29290	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	白山甲线白山干51左6+1柱上变压器	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-32.70%
29291	皇姑	怒江变	怒江变8268怒崇乙线	怒崇乙线嘉陵分12柱上变压器	315	47.62%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
29292	铁西	应昌变	应昌变20550应东乙线	应东干18变台	315	55.24%	1	1		是	2026年12月	-33.04%
29293	浑南	智慧变	智慧944智校线	绿城留香苑1号变电站202间隔配电变压器	630	10.16%	0.10	0.10				-23.51%
29294	浑南	于山变	于山变760于尚线	尚盈丽城10变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-42.99%
29295	大东	望花变	望花变70250紫竹线	紫竹茗郡5变电站2变压器	630	15.62%	0.16	0.16				-39.55%
29296	皇姑	欧亚变	欧亚变256白山甲线	五彩一1箱变1变压器	500	25.92%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
29297	和平	花园变	花园变56753花三甲线	万科紫金园21主变	500	16.00%	0.16	0.16				-44.51%
29298	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期3箱式变电站1配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	44.75%
29299	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	34.50%	0	0				-15.42%
29300	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干158右4左4	200	90.60%	1	1	2023年4月	是		0.95%
29301	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府3箱式变电站1配电变压器	800	3.30%	0	0		是	2025年12月	73.22%
29302	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山3号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	37.46%	0	0				-7.03%
29303	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	昭华里5号变电站201间隔（安南线）配电变压器	630	28.57%	0	0				53.45%
29304	康平	中心变	中心变2607纺纱线	局箱变1变压器	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-36.03%
29305	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府6箱式变电站1配电变压器	800	10.00%	0	0		是	2025年12月	28.15%
29306	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	林北干173右2	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29307	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街箱变1变压器	630	54.19%	1	1		是	2026年12月	-37.11%
29308	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期2箱式变电站1配电变压器	800	33.90%	0	0		是	2025年12月	15.90%
29309	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府4箱式变电站1配电变压器	800	13.75%	0	0		是	2025年12月	43.69%
29310	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号1变电站1配电变压器	800	4.50%	0	0				0.00%
29311	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发新建箱变201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
29312	康平	中心变	中心变2607纺纱线	土地局箱变1变压器	315	31.43%	0	0		是	2026年12月	-42.10%
29313	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线二中支06	200	58.20%	1	1		是	2026年12月	-41.22%
29314	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期6变电站1配电变压器	800	4.20%	0	0				0.00%
29315	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号2变电站1配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
29316	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线党校分02	160	40.13%	0	0		是	2026年12月	-40.66%
29317	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光3箱变1变压器	500	30.08%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
29318	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光2箱变1变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年12月	-42.48%
29319	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分03	315	35.87%	0	0		是	2026年12月	-55.38%
29320	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期3变电站1配电变压器	800	6.30%	0	0		是	2025年12月	90.39%
29321	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期2变电站1配电变压器	800	2.70%	0	0		是	2025年12月	58.93%
29322	康平	中心变	中心变2607纺纱线	成隆箱变1变压器	500	34.80%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
29323	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期4变电站1配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2025年12月	97.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29324	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府2箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	53.41%
29325	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分10	315	67.05%	1	1		是	2026年12月	-51.43%
29326	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支02	200	52.80%	1	1		是	2026年12月	-41.39%
29327	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线廉租房分支线1	315	43.49%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
29328	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府5箱式变电站1配电变压器	800	13.00%	0	0		是	2025年12月	24.71%
29329	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线针织厂分02	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-45.78%
29330	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29331	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城一期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29332	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	11.29%
29333	苏家屯	苏南变	苏南变60286钢丝线	山林变556林北线林北干157左04	315	57.14%	0.57	0.57				-25.42%
29334	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	远洋仰山2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	37.20%	0	0				-15.31%
29335	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线电信家属楼支03	250	90.72%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-41.95%
29336	康平	中心变	中心变2607纺纱线	高中家属楼	200	28.20%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
29337	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源2号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	26.40%	0	0				19.65%
29338	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	41.62%
29339	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光5箱变2变压器	500	56.32%	1	1		是	2026年12月	-32.28%
29340	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支01	400	48.00%	0	0				0.00%
29341	康平	中心变	中心变2607纺纱线	法院箱变1变压器	250	79.04%	1	1		是	2026年12月	-38.66%
29342	康平	中心变	中心变2607纺纱线	金狮座箱变1变压器	100	121.50%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-40.07%
29343	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期5变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
29344	皇姑	文北变	70462文信线	旭辉铂宸时代3变电站1配电变压器	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	68.85%
29345	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期4箱式变电站1配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	13.60%
29346	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期5箱式变电站1配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2025年12月	15.26%
29347	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光4箱变2变压器	500	44.48%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
29348	皇姑	文北变	70462文信线	华润荣华府1小区箱式变电站1配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2025年12月	54.96%
29349	皇姑	文北变	70462文信线	万科府前壹号3变电站1配电变压器	800	1.80%	0	0				0.00%
29350	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	23.12%
29351	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华二期1变电站1配电变压器	800	0.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29352	康平	中心变	中心变2607纺纱线	步行街开发箱变1变压器	250	93.84%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-43.83%
29353	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线荣鹏支02	315	82.22%	1	1	2024年2月	是	2026年12月	-38.14%
29354	苏家屯	安顺变	安顺变51156安南线	紫金桃源1号变电站201间隔（安南线）配电变压器	800	9.90%	0	0				50.05%
29355	康平	中心变	中心变2607纺纱线	纺纱线纺纱西分电信支2+2	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	0.09%
29356	康平	中心变	中心变2607纺纱线	依澜阳光1箱变1变压器	500	32.00%	0	0		是	2026年12月	-41.98%
29357	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期3箱式变电站1配电变压器	800	54.90%	1	1		是	2025年12月	9.23%
29358	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期2箱式变电站1配电变压器	800	42.90%	0	0		是	2025年12月	94.68%
29359	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城五期3箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	10.42%
29360	康平	中心变	中心变2607纺纱线	迎宾花园小区1箱变202间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	0.51%
29361	康平	中心变	中心变2607纺纱线	粮油线转播台分04	100	13.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
29362	皇姑	文北变	70462文信线	江山风华一期1箱式变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2025年12月	60.26%
29363	康平	中心变	中心变2607纺纱线	东关线三组支线003	50	82.80%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-36.13%
29364	康平	中心变	中心变2607纺纱线	聚鑫市场新箱变201间隔配电变压器	400	88.50%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	5.87%
29365	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29366	皇姑	文北变	70462文信线	万科未来城二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29367	皇姑	文北变	70462文信线	万科首府未来城三期1箱式变电站1配电变压器	800	33.60%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29368	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站1配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-41.11%
29369	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站202配电变压器	800	34.50%	0	0				-38.16%
29370	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站1配电变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-65.66%
29371	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压器	630	18.73%	0	0				0.00%
29372	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变201配电变压器	500	16.64%	0	0		是	2026年12月	-30.18%
29373	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓2号变电站201间隔（新南新出线）配电变压器	630	25.08%	0	0				100.00%
29374	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次1#主变	400	20.00%	0	0				-44.24%
29375	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆1变电站201配电变压器	800	7.88%	0.08	0.08				100.00%
29376	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站201配电变压器	800	30.38%	0	0				-39.84%
29377	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变2变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	-39.83%
29378	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景5变电站1变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-40.16%
29379	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐2—一次1#主变	315	23.62%	0	0				-44.21%
29380	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑2组照明	100	74.76%	1	1				-51.88%
29381	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	奥美体育201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29382	和平	展览变	展览变886展金线	宝新公馆2变电站201配电变压器	800	5.63%	0.06	0.06				100.00%
29383	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际5箱变1配电变压器	400	23.50%	0.24	0.24				100.00%
29384	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次1#主变	1000	52.32%	1	1				-34.37%
29385	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园4箱变1变压器	630	16.19%	0	0				-45.06%
29386	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站2变压器	500	20.00%	0	0				-35.57%
29387	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站2变压器	800	19.13%	0	0				-40.51%
29388	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站2配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2025年12月	-37.67%
29389	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨明洋加工厂公变台区	200	32.10%	0	0				100.00%
29390	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站1公变	630	17.46%	0.17	0.17				-32.59%
29391	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑一、四组照明	100	89.49%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-43.67%
29392	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变201配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
29393	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村13台区	100	61.40%	0.61	0.61				-53.06%
29394	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙C计量分13省电财201间隔配电变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
29395	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府2变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-34.67%
29396	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站201配电变压器	630	15.75%	0	0				-31.20%
29397	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站2号变压器	800	27.75%	0	0		是	2027年12月	-37.54%
29398	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干7公变	200	39.50%	0	0		是	2026年12月	-48.78%
29399	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村三、四组照明	100	19.20%	0	0		是	2026年6月	-40.79%
29400	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村15台区	250	35.76%	0.36	0.36				-51.37%
29401	沈河	大东变	大东变054城南乙线	滨河1变电站1变压器	630	55.87%	1	1		是	2026年12月	-44.94%
29402	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组照明	100	88.05%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-38.40%
29403	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园2箱变1变压器	630	47.75%	0.48	0.48				-43.25%
29404	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期2变电站202配电变压器	800	16.80%	0.17	0.17				1.93%
29405	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园21号小区变电站202配电变压器	800	26.25%	0	0				-38.07%
29406	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站201配电变压器	800	39.38%	0	0				-40.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29407	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-31.64%
29408	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房村照明	160	63.47%	1	1		是	2026年6月	-41.52%
29409	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站2配电变压器	630	52.06%	1	1		是	2025年12月	-31.87%
29410	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站202变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-40.34%
29411	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城1变电站202变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-49.75%
29412	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左3	315	70.16%	1	1				-42.36%
29413	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站201配电变压器	630	79.37%	1	1				-38.35%
29414	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站1号变压器	630	27.14%	0	0		是	2027年12月	-43.01%
29415	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-34.15%
29416	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站201配电变压器	630	31.11%	0	0				-39.18%
29417	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站201配电变压器	500	27.20%	0	0				-38.65%
29418	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站1公变	500	0.00%	0.00	0.00				-52.09%
29419	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干25公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-57.28%
29420	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	-38.01%
29421	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	一站式服务-辽中区程成苗圃	200	2.70%	0	0				56.66%
29422	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	长白府1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	53.70%	1	1				-14.73%
29423	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好南一次1#主变	100	30.40%	0	0				0.96%
29424	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖4	400	33.30%	0	0		是	2026年6月	17.39%
29425	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	豈宫1变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	0	0				-37.48%
29426	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲三本箱式变电站1号变压器	630	30.98%	0	0		是	2026年12月	-32.97%
29427	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4+1	315	9.52%	0	0				1.89%
29428	和平	三好变	三好变178科技乙线	奉天硅谷一次2#主变	1000	30.00%	0	0				-44.65%
29429	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园4号小区变电站1变压器	500	19.60%	0	0				-36.76%
29430	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变201配电变压器	800	13.13%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
29431	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三道房三组照明	160	54.16%	1	1		是	2025年7月	-34.36%
29432	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖2	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	17.32%
29433	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站1配电变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
29434	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次2#主变	630	27.81%	0	0				-36.93%
29435	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-1考核	630	46.67%	0.47	0.47				-34.89%
29436	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园28号小区变电站202配电变压器	630	37.14%	0	0				-37.86%
29437	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线小黑3组照明	200	41.53%	0	0				-37.21%
29438	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨小村	200	50.10%	1	1		是	2026年6月	-41.65%
29439	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站1配电变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-35.73%
29440	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔（新南新出线2）配电变压器	800	8.40%	0	0				0.00%
29441	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5左2	315	61.90%	1	1				-46.71%
29442	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站1配电变压器	630	60.32%	1	1		是	2025年12月	-39.68%
29443	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨一组大棚	50	69.60%	1	1		是	2026年6月	-52.19%
29444	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨村三、四组照明	200	130.20%	1	1	2025年6月	是	2026年6月	-35.16%
29445	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房一组照明	100	46.80%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
29446	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子四组照明	50	77.70%	1	1		是	2026年6月	-32.88%
29447	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园17号小区变电站202配电变压器	500	46.08%	0	0				-34.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29448	和平	三好变	三好变178科技乙线	金源新村一次1#主变	630	59.05%	1	1				-38.09%
29449	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	弓匠分015	200	14.00%	0	0				-55.66%
29450	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村14台区	100	29.00%	0.29	0.29				-47.76%
29451	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	北苑绿洲一本箱式变电站1号变压器	630	29.97%	0	0		是	2026年12月	-43.90%
29452	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园1号小区变电站1变压器	800	18.75%	0	0				-37.45%
29453	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城2箱变202配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
29454	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
29455	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村16台区	160	5.25%	0.05	0.05				-37.91%
29456	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区2箱式变电站2配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-25.94%
29457	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际1箱变1配电变压器	400	12.30%	0.12	0.12				100.00%
29458	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站202变压器	500	37.12%	0.37	0.37				-42.77%
29459	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府3配电变压器	630	41.52%	0.42	0.42				-36.09%
29460	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好计算所一次2#主变	200	15.60%	0	0				-42.84%
29461	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站201配电变压器	630	21.33%	0	0				-40.21%
29462	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨镇政府空气能公变台区	200	67.20%	1	1				100.00%
29463	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站201配电变压器	630	33.33%	0	0				-40.62%
29464	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际4箱变1配电变压器	400	26.50%	0.27	0.27				100.00%
29465	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园2号小区变电站2变压器	630	22.48%	0	0				-34.43%
29466	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城4变电站2公变	630	6.67%	0.07	0.07				-44.20%
29467	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子二组照明新	200	132.30%	1	1	2025年6月			0.00%
29468	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府4配电变压器	630	37.46%	0.37	0.37				-31.69%
29469	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府1号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压器	630	28.25%	0	0				60.74%
29470	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好中科仪一次2主变	200	0.00%	0	0				0.00%
29471	于洪	小于变	10kV于山线56286	万熹绿景6变电站1变压器	630	27.17%	0.27	0.27				-41.83%
29472	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身一、二组照明	100	84.00%	1	1	2025年5月	是	2026年6月	-44.48%
29473	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站201变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-39.09%
29474	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站201变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29475	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民2号2配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2026年6月	-44.56%
29476	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城5箱变201配电变压器	500	13.12%	0	0		是	2026年12月	-34.36%
29477	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分2	315	67.30%	1	1				-43.89%
29478	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	公元九里公寓1号变电站201间隔（新南新出线）配电变压器	630	10.16%	0	0				100.00%
29479	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区2变电站201间隔配电变压器	800	22.50%	0.23	0.23			2027年12月	10.83%
29480	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华2箱变1变压器	1000	50.16%	1	1		是	2026年12月	-42.60%
29481	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站201变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-40.35%
29482	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际6变电站202配电变压器	630	16.76%	0	0				-39.64%
29483	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	可心造型公变台	315	39.81%	0	0		是	2026年6月	100.00%
29484	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分5+1	315	84.44%	1	1	2024年6月			-34.42%
29485	沈河	大东变	大东变054城南乙线	城南干49+1公变	250	44.40%	0	0		是	2026年12月	-44.79%
29486	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站202配电变压器	500	52.40%	1	1				-40.90%
29487	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城5变电站2公变	500	44.80%	0.45	0.45				-38.31%
29488	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29489	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变2变压器	800	49.80%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
29490	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-45.77%
29491	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城6变电站201变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-46.85%
29492	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村水浇地	50	100.20%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-41.15%
29493	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	二道房三组照明（2020微）	100	84.45%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-42.73%
29494	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园5箱变1变压器	800	56.25%	1	1		是	2026年12月	-40.35%
29495	和平	三好变	三好变178科技乙线	光河分4	315	28.25%	0	0				-35.75%
29496	于洪	小于变	10kV手山线56286	万熹绿景4变电站1变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-42.98%
29497	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-2考核	630	23.49%	0.23	0.23				-33.45%
29498	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园22号小区变电站201配电变压器	500	22.80%	0	0				-42.31%
29499	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区3变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	0.29	0.29				14.57%
29500	和平	三好变	三好变178科技乙线	音乐一次1#主变	315	35.81%	0	0				-19.37%
29501	铁西	工农变	工农变55546名城线	华润珺瑜府小区1变电站201间隔配电变压器	400	33.00%	0.33	0.33				57.18%
29502	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期2箱式变电站1配电变压器	400	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
29503	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-40.90%
29504	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	河榆干圣水分9教师楼	315	33.97%	0	0				-29.08%
29505	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	紫郡首府1变压器	630	43.49%	0.43	0.43				-33.22%
29506	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线西房身村大棚	50	0.00%	0	0		是	2026年6月	0.00%
29507	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干10公变	315	22.54%	0	0		是	2026年12月	-45.69%
29508	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城7变电站201变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29509	沈河	大东变	大东变054城南乙线	环美花园箱变1变压器	500	31.36%	0	0		是	2026年12月	-46.49%
29510	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	环保家园1箱变1变压器	630	73.90%	0.74	0.74				-43.03%
29511	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园5号小区变电站1变压器	500	32.40%	0	0				-32.51%
29512	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖1	400	27.30%	0	0		是	2026年6月	15.33%
29513	沈河	大东变	大东变054城南乙线	进华1箱变1变压器	500	54.08%	1	1		是	2026年12月	-47.13%
29514	和平	三好变	三好变178科技乙线	三好街54号1变压器	630	16.51%	0	0				0.00%
29515	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖11主变	500	37.44%	0.37	0.37				-40.21%
29516	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园29号小区变电站202配电变压器	800	57.00%	1	1				-41.02%
29517	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园30号小区变电站201配电变压器	800	75.60%	1	1				-38.45%
29518	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦1号变电站2号变压器	630	40.48%	0	0		是	2027年12月	-37.53%
29519	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司1箱变1号配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
29520	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园国际7变电站202配电变压器	630	17.14%	0	0				-26.93%
29521	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房四组照明	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-40.99%
29522	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发名城2变电站202变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-43.30%
29523	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨一组综合台区(2022微)	200	10.50%	0	0		是	2026年6月	100.00%
29524	浑南	下深变	下深变244高科甲线	同方大厦2号变电站1号变压器	800	46.88%	0	0		是	2027年12月	-42.54%
29525	苏家屯	夹河变	夹河变50772河榆甲线	豈宫1变电站201间隔配电变压器	630	22.10%	0	0				-6.19%
29526	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期1箱式变电站2配电变压器	400	36.75%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
29527	和平	展览变	展览变886展金线	环球金融中心三期小区1变电站202配电变压器	800	37.88%	0.38	0.38				-29.31%
29528	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	御华府2号变电站201间隔（新南新出线1）配电变压器	800	10.80%	0	0				39.70%
29529	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0		是	2026年12月	-36.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29530	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区3箱式变电站2配电变压器	630	21.52%	0	0		是	2025年12月	-12.47%
29531	于洪	小于变	10kV于山线56286	曹家变662曹山线宁官村19台区	50	19.20%	0.19	0.19				7.54%
29532	和平	三好变	三好变178科技乙线	科乙A(三好家园)201间隔配电变压器	315	72.76%	1	1				-40.07%
29533	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分13省电财02202间隔配电变压器	315	11.17%	0	0				-40.09%
29534	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	西房身村供暖3	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	15.05%
29535	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区一期2箱式变电站2配电变压器	630	76.51%	1	1		是	2025年12月	-40.36%
29536	于洪	小于变	10kV于山线56286	小微宁官15台区	200	3.30%	0.03	0.03				6.71%
29537	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城6箱变202配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2026年12月	-37.51%
29538	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线三家子村照明	160	41.75%	0	0		是	2026年6月	-34.17%
29539	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园31号小区变电站202配电变压器	630	44.44%	0	0				-36.53%
29540	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城1箱变202配电变压器	500	14.08%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
29541	和平	三好变	三好变178科技乙线	计量分6	400	61.00%	1	1				-39.74%
29542	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园3号小区变电站2变压器	630	22.10%	0	0				-37.10%
29543	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房六组照明	100	91.50%	1	1	2025年4月			-38.02%
29544	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干40公变	200	78.50%	1	1		是	2026年12月	-39.31%
29545	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨村综合	200	23.40%	0	0				100.00%
29546	沈河	大东变	大东变054城南乙线	大东变054城南乙线城南干16+1公变	200	5.50%	0	0		是	2026年12月	-20.45%
29547	苏家屯	新南变	新南变38048新施甲线	奥园27号小区变电站202配电变压器	630	34.60%	0	0				-42.82%
29548	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房五组照明	100	54.00%	1	1		是	2026年6月	-44.25%
29549	沈河	大东变	大东变054城南乙线	舟泉2箱变1变压器	800	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
29550	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城8变电站202变压器	500	46.72%	0.47	0.47				-42.43%
29551	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线牛心坨二组照明	160	66.19%	1	1		是	2026年6月	-32.60%
29552	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城1变电站201变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-44.69%
29553	铁西	工农变	工农变55546名城线	宏发国际名城3变电站202变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-37.02%
29554	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨西房身村回迁楼居民1号配电变压器	630	21.33%	0	0		是	2026年6月	-35.95%
29555	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居2-1考核	630	22.86%	0.23	0.23				-35.92%
29556	沈河	大东变	大东变054城南乙线	现代家园8箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
29557	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城3箱变202配电变压器	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	-34.07%
29558	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	地铁惠生新城4箱变201配电变压器	500	19.52%	0	0		是	2026年12月	-46.87%
29559	辽中	牛心坨	牛心坨变1352牛心坨线	牛心坨变352牛心坨线二道房二组照明	100	60.30%	1	1		是	2026年6月	-41.46%
29560	于洪	小于变	10kV于山线56286	宁官17号台区	160	8.25%	0.08	0.08				-64.27%
29561	于洪	小于变	10kV于山线56286	乐城国际3箱变1配电变压器	400	5.50%	0.06	0.06				100.00%
29562	沈北	尹家变	尹家变52940尹义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司2箱变1号配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2026年12月	-37.25%
29563	和平	南湖变	南湖变440三好乙线	南湖2一次1主变	500	58.56%	0.59	0.59				-82.57%
29564	辽中	航辽变	航辽变90140局供线	艾临雅居1-2考核	630	34.29%	0.34	0.34				-29.08%
29565	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	丁香水岸西区4箱式变电站2配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2025年12月	-29.88%
29566	皇姑	广源变	广源变25778广恒线	恒大御景湾小区二期1箱式变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2025年12月	-29.90%
29567	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡皮家堡利涛淡水鱼公变台区	200	30.30%	0.30	0.30				100.00%
29568	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村11机井	100	73.20%	0.73	0.73				-8.38%
29569	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变1变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
29570	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-43.55%
29571	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村12机井	100	54.80%	0.55	0.55				-48.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29572	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分01	315	54.60%	1	1		是	2026年12月	-30.90%
29573	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线种子分公司分6	315	29.14%	0	0		是	2026年12月	-40.40%
29574	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村8机井	50	21.20%	0.21	0.21				-54.42%
29575	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园2箱变1变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-42.36%
29576	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站2变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-42.84%
29577	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村7机井	100	26.40%	0.26	0.26				-48.89%
29578	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村4机井	100	36.40%	0.36	0.36				-44.96%
29579	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变1变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
29580	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村6机井	50	51.20%	0.51	0.51				-62.57%
29581	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村7机井	100	42.40%	0.42	0.42				-48.55%
29582	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同义变电站一次变压器柜主变	630	49.84%	0.50	0.50				-41.42%
29583	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园4变电站1变压器铭牌	800	63.00%	0.63	0.63				-22.31%
29584	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村1机井	100	34.00%	0.34	0.34				-57.12%
29585	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村3机井	50	57.60%	0.58	0.58				-42.55%
29586	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	16.64%	0.17	0.17				-39.48%
29587	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-41.50%
29588	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次2变压器柜2主变	630	24.76%	0.25	0.25				-23.60%
29589	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品4箱变2变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-40.03%
29590	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅6变电站1变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-39.11%
29591	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村4机井	100	48.80%	0.49	0.49				-36.86%
29592	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村综合一台	200	61.80%	0.62	0.62				-46.86%
29593	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3变电站2变压器	630	32.06%	0.32	0.32				4.92%
29594	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家卜南照明2号柱上变压器	200	30.90%	0.31	0.31				-37.82%
29595	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	同兴北六经变电站一次变压器柜主变	500	54.80%	0.55	0.55				-47.03%
29596	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	鹿鸣春变电站一次1变压器柜1主变	630	20.57%	0.21	0.21				-64.46%
29597	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右4	315	83.49%	0.83	0.83	2025年4月			-24.18%
29598	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14左3	315	56.51%	0.57	0.57				-33.21%
29599	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜养殖场基地	50	16.20%	0.16	0.16				-52.39%
29600	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村5机井	100	35.60%	0.36	0.36				-40.93%
29601	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡北冷棚	100	41.10%	0.41	0.41				-48.98%
29602	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园3箱变1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				6.94%
29603	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村3机井	100	46.00%	0.46	0.46				-54.53%
29604	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食车队分03	200	44.10%	0	0		是	2026年12月	-78.99%
29605	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村14机井	100	67.20%	0.67	0.67				-51.95%
29606	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区分01	160	55.31%	1	1		是	2026年12月	-39.53%
29607	辽中	金山变	金山变45542金庄线	靛庄村3机井	100	10.40%	0.10	0.10				-55.48%
29608	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜西照明	400	13.75%	0.14	0.14				-30.48%
29609	康平	中心变	中心变2608粮油线	发展局箱变1变压器	500	27.60%	0	0		是	2026年12月	-43.93%
29610	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	126东变电站一次变压器柜主变	315	24.38%	0.24	0.24				-42.06%
29611	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线示范支01	200	80.40%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-40.29%
29612	康平	中心变	中心变2608粮油线	盛华小区箱变1变压器	315	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.59%
29613	辽中	金山变	金山变45542金庄线	皮家堡北台1照明	200	17.40%	0.17	0.17				-46.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29614	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站1变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-35.05%
29615	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城1箱变1变压器	500	38.40%	0	0		是	2026年12月	-42.66%
29616	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线农机校支04	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
29617	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园3箱变1变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-42.30%
29618	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园2变电站2变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-26.01%
29619	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城4箱变1变压器	500	38.72%	0	0		是	2026年12月	-42.04%
29620	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮食小区东01	200	72.60%	1	1		是	2026年12月	-34.76%
29621	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜南照明	400	35.40%	0.35	0.35				-26.71%
29622	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村6机井	50	68.40%	0.68	0.68				-161.06%
29623	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村9机井	100	71.60%	0.72	0.72				-51.37%
29624	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	小毛甲7KB毛光干13箱变（单）	400	28.40%	0.28	0.28				-42.73%
29625	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线质检站支05	100	73.20%	1	1		是	2026年12月	-36.70%
29626	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线林业局分1+1	200	37.50%	0	0		是	2026年12月	-34.85%
29627	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村8机井	50	63.20%	0.63	0.63				-43.68%
29628	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家卜北照明	200	36.60%	0.37	0.37				-19.56%
29629	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-41.82%
29630	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分3	315	72.06%	0.72	0.72				-39.99%
29631	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品3箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-39.84%
29632	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦畅园1变电站2变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-31.19%
29633	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城5箱变1变压器	500	36.48%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
29634	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品2箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-43.67%
29635	康平	中心变	中心变2608粮油线	三中心箱变1变压器	160	51.50%	1	1		是	2026年12月	-44.10%
29636	康平	中心变	中心变2608粮油线	康城一品1箱变2变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-39.40%
29637	康平	中心变	中心变2608粮油线	环卫箱变1变压器	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-38.32%
29638	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线22左2	400	47.00%	0.47	0.47				-38.01%
29639	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站1变压器	315	26.67%	0.27	0.27				-38.32%
29640	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	政兴家园变电站一次变压器柜主变	500	54.40%	0.54	0.54				-39.42%
29641	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅4变电站2变压器	315	28.19%	0.28	0.28				-37.37%
29642	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜村19号（自来水）	100	10.35%	0.10	0.10				-58.21%
29643	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心新台分1	200	85.20%	1	1	2025年6月			100.00%
29644	和平	马路湾	马路湾变670三经甲线	三经甲线14右3左1变压器	400	69.75%	0.70	0.70				-43.22%
29645	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村2机井	100	29.20%	0.29	0.29				-40.63%
29646	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡居民楼2号	160	33.00%	0.33	0.33				-39.50%
29647	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支09	315	54.48%	1	1		是	2026年12月	-39.08%
29648	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线三中心分06	200	56.10%	1	1		是	2026年12月	-40.33%
29649	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜18号	100	100.40%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-26.45%
29650	辽中	金山变	金山变45542金庄线	丁家堡村5机井	50	36.80%	0.37	0.37				-54.41%
29651	康平	中心变	中心变2608粮油线	世代康城3箱变1变压器	500	37.00%	0	0		是	2026年12月	-41.18%
29652	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线邮政支01	315	68.06%	1	1		是	2026年12月	-39.36%
29653	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮家堡村村民集资89住宅楼2	250	40.96%	0.41	0.41				-35.59%
29654	辽中	金山变	金山变45542金庄线	刘二堡变170靛庄线皮卜大棚	100	50.80%	0.51	0.51				-112.62%
29655	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村18机井	100	45.20%	0.45	0.45				-47.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29656	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅5变电站1变压器	630	33.14%	0.33	0.33				-39.69%
29657	大东	善邻变	善邻变81046善南线	龙之梦鑫园1箱变1变压器	400	21.90%	0.22	0.22				-43.58%
29658	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	安居甲线毛光干小毛甲7沈淀分5	100	21.30%	0.21	0.21				-42.67%
29659	康平	中心变	中心变2608粮油线	迎宾花园小区1箱变201间隔配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-3.04%
29660	辽中	金山变	金山变45542金庄线	北长村13机井	50	64.00%	0.64	0.64				-54.72%
29661	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干030	315	63.14%	1	1		是	2026年12月	-34.99%
29662	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线粮油线主干058	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
29663	大东	粮仓变	粮仓变65540粮君甲线	上东花墅二期2箱变2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-36.50%
29664	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线局锅炉支01	315	46.10%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
29665	康平	中心变	中心变2608粮油线	粮油线广场支07	200	46.50%	0	0		是	2026年12月	-36.77%
29666	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站201配电变压器	630	37.33%	0	0				-38.90%
29667	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站201配电变压器	800	40.88%	0	0				-37.91%
29668	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站1号配电变压器	800	38.10%	0	0		是	2027年12月	-36.97%
29669	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区4变电站201柜	630	66.98%	1	1		是	2026年12月	-40.64%
29670	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期-2变电站1号变压器	800	7.50%	0	0		是	2027年12月	14.35%
29671	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓1号变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2027年12月	17.45%
29672	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干2柱上变压器	400	51.30%	1	1		是	2025年12月	-52.81%
29673	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站1变压器	800	22.80%	0	0				-22.20%
29674	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右16柱上变压器	315	28.25%	0	0		是	2025年12月	-48.39%
29675	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期3号变电站1变压器	500	64.80%	1	1				-42.99%
29676	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站201	500	21.76%	0	0		是	2027年12月	-43.34%
29677	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站202变压器	500	21.20%	0	0		是	2028年12月	-43.79%
29678	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右6柱上变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
29679	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期变电站2号配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2027年12月	-39.46%
29680	浑南	前显变	前白乙线	YHG-后榆花园小区201间隔配电变压器	315	34.29%	0	0		是	2027年12月	-40.84%
29681	浑南	前显变	前白乙线	前榆分14右11右7柱上变压器	400	44.50%	0	0				0.00%
29682	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站201变压器	250	49.44%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
29683	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
29684	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29685	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期2变电站202间隔配电变压器	400	5.20%	0	0		是	2028年12月	-120.58%
29686	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站202配电变压器	500	39.04%	0	0				-48.84%
29687	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右7柱上变压器	315	87.30%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-45.22%
29688	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站201变压器	500	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.13%
29689	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	鑫山小区变电站201柜	400	35.60%	0	0		是	2028年12月	-53.95%
29690	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	庐山郡箱式变电站配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2025年12月	5.16%
29691	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期3配电室201间隔配电变压器	800	73.50%	1	1		是	2028年12月	9.27%
29692	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站201配电变压器	500	46.40%	0	0				-40.43%
29693	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区2变电站201柜	315	65.40%	1	1		是	2028年12月	-44.11%
29694	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计干5右12+1柱上变压器	315	20.32%	0	0		是	2025年12月	-47.13%
29695	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站201	500	33.00%	0	0		是	2028年12月	-43.37%
29696	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右11左2柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-60.21%
29697	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	田中小区变电站1变压器	400	38.00%	0.38	0.38				-43.97%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29698	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站202变压器	400	29.20%	0	0		是	2028年12月	-41.65%
29699	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站202配电变压器	630	33.97%	0	0				-42.50%
29700	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右4右1之1柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
29701	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区1变电站201柜	630	68.06%	1	1		是	2028年12月	-39.92%
29702	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站2变压器	500	29.60%	0	0				-39.56%
29703	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯2变电站2配电变压器	800	6.60%	0	0				100.00%
29704	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期4变电站202变压器	500	31.80%	0	0		是	2028年12月	-43.35%
29705	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站201配电变压器	630	51.05%	1	1				-38.89%
29706	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计干5右2柱上变压器	315	65.71%	1	1		是	2025年12月	-40.90%
29707	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区2变电站201柜	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-43.16%
29708	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	南七小区3变电站201柜	500	52.00%	1	1		是	2028年12月	-44.86%
29709	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左2变压器	160	50.00%	1	1		是	2028年12月	-39.93%
29710	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站201柜	500	48.32%	0	0		是	2028年12月	-43.83%
29711	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站202间隔配电变压器	800	22.88%	0	0		是	2027年12月	-44.59%
29712	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	十路甲线齐十干新村4开闭站左2变压器	315	64.19%	1	1		是	2028年12月	-34.40%
29713	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期3变电站201变压器	500	22.00%	0	0		是	2028年12月	-46.99%
29714	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭1变电站201变压器	400	32.80%	0	0		是	2028年12月	-44.18%
29715	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	银田1箱变1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-50.19%
29716	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑东药小区变电站201柜	630	63.17%	1	1		是	2028年12月	-41.12%
29717	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区2变电站201柜	400	24.50%	0	0		是	2028年12月	-45.34%
29718	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期2变电站202	500	15.68%	0	0		是	2028年12月	-40.03%
29719	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站202配电变压器	630	45.71%	0	0				-42.45%
29720	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期2配电室201间隔配电变压器	800	65.10%	1	1		是	2028年12月	7.28%
29721	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	商贸二小区变电站1变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-30.42%
29722	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站202柜	800	48.50%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
29723	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十九号变电站202配电变压器	800	33.38%	0	0				-42.24%
29724	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站202配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2028年12月	-44.25%
29725	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变1变压器	630	7.30%	0.07	0.07				-41.79%
29726	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期5变电站202	500	28.80%	0	0		是	2028年12月	-44.07%
29727	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	金地领峯1变电站2配电变压器	800	8.40%	0	0				100.00%
29728	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右3柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-42.19%
29729	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站202配电变压器	800	40.13%	0	0				-41.13%
29730	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期2变电站201间隔配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2027年12月	-40.72%
29731	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	怀远变172怀艺乙线怀艺干6右4+1公变	315	38.73%	0.39	0.39				-34.92%
29732	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	农村干沈大分14	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-41.36%
29733	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	北重工小区1变电站201柜	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-42.78%
29734	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计干5右12柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
29735	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站2号配电变压器	400	52.00%	1	1				-35.55%
29736	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑1变电站1配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	87.86%
29737	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站202配电变压器	630	31.62%	0	0				-46.64%
29738	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	龙湖花千树二期1变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.40%
29739	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站201	500	13.12%	0	0		是	2027年12月	-43.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29740	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分6	315	31.43%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
29741	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十号变电站201配电变压器	630	42.29%	0	0				-34.09%
29742	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大2箱变2变压器	630	6.35%	0.06	0.06				-45.16%
29743	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	崇山变282审计线审计于5右14柱上变压器	315	35.56%	0	0		是	2025年12月	-49.99%
29744	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期4配电室201间隔配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2027年12月	8.20%
29745	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工街3变电站201柜	500	34.56%	0	0		是	2027年12月	-45.77%
29746	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村2环网单元右2变台	400	95.20%	1	1	2025年6月			-40.78%
29747	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0		是	2025年12月	-41.64%
29748	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十三号变电站201配电变压器	800	38.25%	0	0				-40.78%
29749	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期1变电站201配电变压器	500	19.20%	0	0		是	2028年12月	-41.26%
29750	浑南	前显变	前白乙线	天惠公寓2号变电站202间隔配电变压器	630	3.49%	0	0		是	2027年12月	45.62%
29751	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	肇工变156新村线农村干沈大分9	200	73.20%	1	1		是	2028年12月	-38.12%
29752	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站202间隔配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2027年12月	-33.21%
29753	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期1号变电站1变压器	500	41.20%	0	0				-30.43%
29754	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树三期2号变电站1号配电变压器	400	32.40%	0	0		是	2027年12月	-3.58%
29755	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际十八号变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0				-40.61%
29756	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	新村线沈大分12	200	25.20%	0	0		是	2028年12月	-28.02%
29757	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十二号变电站201配电变压器	500	49.60%	0	0				-33.16%
29758	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十五号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-42.83%
29759	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树2期变电站201间隔配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年12月	-37.74%
29760	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十四号变电站201配电变压器	630	50.48%	1	1				-42.00%
29761	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海三期4号变电站2变压器	800	27.00%	0	0				-53.52%
29762	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站1变压器	630	73.33%	0.73	0.73				-46.38%
29763	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	重工小区1变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29764	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站1配电变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
29765	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	里仁居润尚枫庭2变电站202变压器	250	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
29766	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际社区三期8箱式变电站1号配电变压器	400	26.00%	0	0				-37.26%
29767	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	回民2变电站2变压器	630	53.65%	0.54	0.54				-43.38%
29768	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站202间隔配电变压器	500	12.16%	0	0		是	2027年12月	-38.31%
29769	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十一号变电站202配电变压器	630	25.52%	0	0				-35.27%
29770	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	紫金名门箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29771	沈河	顺城变	顺城变061辽艺乙线	东大1箱变1变压器	500	20.48%	0.20	0.20				-46.41%
29772	浑南	前显变	前白乙线	军职退休干部休养所变电站201间隔配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
29773	开发	昆明变	昆明变55946星海乙线	净月臺小区1变电站2变压器	400	45.60%	0.46	0.46				-20.87%
29774	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	花苑小区变电站201柜	800	63.25%	1	1		是	2028年12月	-44.20%
29775	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计于5右5+1柱上变压器	315	27.30%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
29776	苏家屯	夹河变	夹河变50746夹海线	中海国际二十六号变电站201配电变压器	630	33.65%	0	0				-42.73%
29777	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	沈大分7右3左7变压器	50	21.60%	0	0		是	2028年12月	-39.96%
29778	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	岐山书苑2变电站1配电变压器	400	7.60%	0	0		是	2025年12月	86.21%
29779	皇姑	崇山变	崇山变10281审计线	审计线审计于2柱上变压器1	200	57.00%	1	1		是	2025年12月	-15.25%
29780	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景二期1配电室201间隔配电变压器	630	93.02%	1	1	2024年6月	是	2028年12月	6.97%
29781	浑南	前显变	前白乙线	万锦香樟树1期1变电站201间隔配电变压器	800	39.38%	0	0		是	2027年12月	-41.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29782	铁西	肇工变	肇工变10156新村线	美好愿景一期6变电站202	500	16.96%	0	0		是	2028年12月	-31.76%
29783	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站201配电变压器	500	53.28%	1	1				-40.37%
29784	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站201配电变压器	500	43.68%	0	0				-42.76%
29785	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区202	630	53.97%	0.54	0.54				-44.19%
29786	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29787	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变1变压器	500	47.04%	0.47	0.47				-19.04%
29788	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一2局维变电所201配电变压器	800	18.60%	0	0				94.51%
29789	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-176.86%
29790	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站1变压器	630	21.59%	0	0				-42.02%
29791	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站1配电变压器	800	15.38%	0	0		是	2025年12月	4.81%
29792	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29793	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站201间隔配电变压器	630	56.83%	1	1				-39.89%
29794	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期2开1变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-34.39%
29795	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置五期1号箱变202间隔配电变压器	800	58.20%	1	1		是	2026年12月	-33.22%
29796	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致201	500	22.40%	0.22	0.22			2028年12月	-41.54%
29797	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园1箱式变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29798	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
29799	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	高铁分1+1左2	400	48.60%	0	0				100.00%
29800	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				-109.12%
29801	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖郦舍二期一1局维变电所201配电变压器	800	24.30%	0	0				89.13%
29802	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期4变电站1配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2025年12月	36.52%
29803	沈河	方家变	方家变666方南甲线	其仕和悦配变电站201间隔配电变压器	800	29.40%	0.29	0.29				-24.75%
29804	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站201间隔配电变压器	630	43.17%	0	0				-36.23%
29805	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	孝新乙干32（一站式）	200	6.40%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
29806	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站201	400	59.60%	0.60	0.60				-43.23%
29807	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南干31左8左9公变	400	70.80%	0.71	0.71				-35.29%
29808	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0				-42.23%
29809	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干26	160	32.50%	0.33	0.33				-43.38%
29810	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期2局维变电站202配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	18.04%
29811	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾5号变电站201配电变压器	630	27.62%	0	0				-40.98%
29812	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-42.54%
29813	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站1变压器	630	20.95%	0	0				-42.08%
29814	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团2箱式变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	-10.99%
29815	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站202间隔配电变压器	800	27.38%	0	0				-41.69%
29816	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变2变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-32.39%
29817	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海1号变电站202配电变压器	500	37.60%	0	0				-44.21%
29818	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站201间隔配电变压器	400	52.13%	1	1				-42.47%
29819	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	狮城南变电站202	400	50.40%	0.50	0.50				-44.28%
29820	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0	0				-39.98%
29821	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站2配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-36.51%
29822	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期3变电站1配电变压器	800	14.00%	0	0		是	2025年12月	27.16%
29823	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期4箱式变电站1配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-40.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29824	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置二期2号箱变202间隔配电变压器	400	32.40%	0	0		是	2026年12月	-21.70%
29825	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	金地时代风华小区配电室202间隔配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				5.43%
29826	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站1变压器	630	51.81%	0.52	0.52				-44.11%
29827	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾8号变电站201配电变压器	630	37.62%	0	0				-41.38%
29828	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0				-42.42%
29829	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	坤湖二期1开1变201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-33.74%
29830	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村3号变电站202间隔配电变压器	400	40.13%	0	0				-33.24%
29831	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站2变压器	400	34.13%	0	0				16.89%
29832	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站1变压器	630	20.63%	0	0				-39.54%
29833	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站1变压器	630	34.29%	0	0				-42.37%
29834	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村5号变电站202间隔配电变压器	630	40.00%	0	0				-26.21%
29835	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期1箱式变电站2配电变压器	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
29836	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯2箱变1变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-45.10%
29837	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站202间隔配电变压器	630	46.35%	0	0				-40.63%
29838	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干23加1变压器	250	46.72%	0.47	0.47				-44.49%
29839	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				-35.86%
29840	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站1配电变压器	800	32.63%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
29841	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期3箱式变电站1配电变压器	800	60.38%	1	1		是	2025年12月	-41.68%
29842	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站1号变压器	630	13.33%	0	0				-40.82%
29843	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分10	315	4.44%	0.04	0.04				-35.76%
29844	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分8	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29845	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城5号变电站2变压器	630	22.54%	0	0				-46.96%
29846	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海2号变电站202配电变压器	500	43.68%	0	0				-43.56%
29847	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干6	160	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29848	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	汇置尚都二期B小区箱变203配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	-31.98%
29849	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾1号变电站202间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-43.49%
29850	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海3号变电站202配电变压器	500	42.24%	0	0				-41.13%
29851	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分2	315	61.27%	0.61	0.61				-35.49%
29852	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城1号变电站2变压器	630	18.73%	0	0				-42.65%
29853	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0				-41.09%
29854	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	湖光景致202	630	17.52%	0.18	0.18				-41.44%
29855	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园2箱变1变压器	500	56.96%	0.57	0.57				-19.67%
29856	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右3	315	32.70%	0.33	0.33				-46.60%
29857	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干5右5	200	74.40%	0.74	0.74				-38.54%
29858	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村1号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-40.00%
29859	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期二组团1箱式变电站2配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2025年12月	-74.57%
29860	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长河湾2号变电站202间隔配电变压器	630	40.32%	0	0				-38.00%
29861	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	11.44%
29862	沈北	孝信变	孝信变25548孝新乙线	泓府一期3局维变电站202配电变压器	800	7.50%	0	0		是	2026年12月	12.44%
29863	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干劳动分13	315	14.92%	0.15	0.15				-59.67%
29864	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	北海小区201	630	18.73%	0.19	0.19				-49.23%
29865	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业2变电站201	630	19.05%	0.19	0.19				-44.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29866	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾4号变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0				-40.38%
29867	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站202	400	18.00%	0.18	0.18				-39.58%
29868	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城3号变电站1变压器	400	24.00%	0	0				-43.31%
29869	沈河	方家变	方家变666方南甲线	金杯1箱变1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-44.71%
29870	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站201间隔配电变压器	630	33.02%	0	0				-33.75%
29871	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29872	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村4号变电站202间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-41.00%
29873	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	清新园201	630	55.24%	0.55	0.55				-45.74%
29874	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路201	630	18.41%	0.18	0.18				-44.99%
29875	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区3变电站2变压器	630	39.24%	0.39	0.39				-47.92%
29876	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾3号变电站2号变压器	630	9.84%	0	0				-41.67%
29877	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾6号变电站201配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.90%
29878	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干26+1变压器	100	13.00%	0.13	0.13				-61.07%
29879	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图2变电站1配电变压器	800	6.90%	0	0				100.00%
29880	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	肇工勋业路202	630	32.06%	0.32	0.32				-45.02%
29881	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站201	630	42.86%	0.43	0.43				-42.76%
29882	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区1变电站1变压器	630	59.52%	0.60	0.60				-42.48%
29883	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	宏久家园小区2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29884	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村7号变电站201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0				-40.71%
29885	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方南甲线方南干方家栏分3右2公变	315	43.81%	0.44	0.44				-28.09%
29886	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾1号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0				-35.03%
29887	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	世茂云图4变电站1配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
29888	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村2号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-41.04%
29889	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	汇锦华府1号变电站202配电变压器	630	41.90%	0	0				-36.48%
29890	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工干25+1	250	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29891	沈河	方家变	方家变666方南甲线	瑞丰家园1箱变2变压器	500	0.00%	0.00	0.00				-115.56%
29892	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城4号变电站2变压器	630	21.27%	0	0				-38.85%
29893	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	勋业1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29894	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	流星花园小区变电站201	400	13.20%	0.13	0.13				-40.48%
29895	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城一期2箱式变电站2配电变压器	800	27.38%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
29896	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	星汇蓝海商业变电站201间隔(乙)配电变压器	400	1.50%	0	0				-15.53%
29897	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期1变电站1配变电压器	800	7.20%	0	0		是	2025年12月	42.43%
29898	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	长白新城2号变电站2变压器	630	24.13%	0	0				-40.91%
29899	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾7号变电站201配电变压器	630	40.95%	0	0				-41.75%
29900	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	马总新村6号变电站202间隔配电变压器	630	44.13%	0	0				-36.74%
29901	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	保工乙线保工干劳动分10+1变压器	315	0.00%	0.00	0.00				-55.18%
29902	沈河	方家变	方家变666方南甲线	方家变666方南甲线方南干31左85公变	400	18.50%	0.19	0.19				-42.80%
29903	铁西	工农变	工农变55564保工乙线	十四路小区变电站201	630	61.59%	0.62	0.62				-45.84%
29904	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	招商瑞园2变电站1配电变压器	630	1.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
29905	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站2号变压器	630	16.00%	0	0				-36.50%
29906	皇姑	旺牛变	10kV旺彩线10966线	五彩阳光城四期2变电站1配电变压器	800	6.50%	0	0		是	2025年12月	38.77%
29907	苏家屯	夹河变	夹河变50768马总乙线	金家湾2号变电站1号变压器	630	14.48%	0	0				-32.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29908	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站202间隔配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-35.37%
29909	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	12.60%	0	0				100.00%
29910	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府1局维变电站202配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2026年12月	2.75%
29911	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南台支03	315	32.13%	0.32	0.32				-41.79%
29912	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站2配电变压器	800	47.00%	0	0		是	2025年12月	-111.93%
29913	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二3变电站202配电变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	13.10%
29914	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分10	160	38.00%	0.38	0.38				-30.95%
29915	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干14变电站1变压器	400	31.60%	0.32	0.32				-41.86%
29916	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支53	100	45.00%	0.45	0.45				-48.94%
29917	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	11.75%	0	0				89.22%
29918	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众干15箱变1变压器	400	32.00%	0.32	0.32				-38.57%
29919	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府3局维变电站202配电变压器	400	34.20%	0	0		是	2026年12月	1.80%
29920	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小南分06	315	35.94%	0.36	0.36				-33.78%
29921	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜1.2期1箱变202配电变压器	800	48.00%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
29922	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	36.50%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
29923	沈北	天乾变	天金线	中金和悦2局维变电站201配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	13.87%
29924	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分005	400	26.25%	0.26	0.26				-20.87%
29925	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云5号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	31.20%	0	0				41.14%
29926	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小果分04	315	36.29%	0.36	0.36				-31.91%
29927	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站2号配电变压器	630	4.44%	0.04	0.04				2.30%
29928	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	9.90%	0	0				94.11%
29929	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站2配电变压器	500	52.80%	1	1		是	2025年12月	-34.92%
29930	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗东支02	100	61.65%	0.62	0.62				-32.63%
29931	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡1小区箱变202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-10.08%
29932	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡3小区箱变202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	9.69%
29933	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站1配电变压器	800	49.50%	0	0		是	2025年12月	-37.93%
29934	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变1	400	21.90%	0.22	0.22				-43.41%
29935	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园2箱变2站内变压器	400	21.90%	0.22	0.22				-41.38%
29936	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府3箱式变电站2配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	-28.04%
29937	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区1变电站202配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年12月	25.69%
29938	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分05	200	56.00%	0.56	0.56				-31.38%
29939	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟西营子支11	100	45.70%	0.46	0.46				-30.45%
29940	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区3变电站202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	23.04%
29941	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五粮分水利支1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29942	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分33	200	43.50%	0.44	0.44				-30.98%
29943	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站2号配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-41.57%
29944	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	YHG 大众干2左6（津桥东）-2配电变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-38.25%
29945	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变2变	800	66.60%	0.67	0.67				-46.00%
29946	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)11号变压器	630	62.86%	1	1		是	2026年12月	-40.37%
29947	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大东分05	200	28.40%	0.28	0.28				-40.68%
29948	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罗泉沟梨树支09	315	26.03%	0.26	0.26				-31.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29949	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五粮分21	100	60.90%	0.61	0.61				-35.06%
29950	沈北	天乾变	天金线	中兴和园1-4住宅小区局维变电站202配电变压器	800	7.13%	0	0		是	2026年12月	100.00%
29951	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府1箱式变电站1配电变压器	630	71.43%	1	1		是	2025年12月	-23.92%
29952	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分180	200	13.28%	0.13	0.13				-38.89%
29953	沈北	道义变	道义变15291道工线	沈阳华海房屋开发有限公司(华海蓝境-1)12号变压器	630	59.05%	1	1		是	2026年12月	-41.01%
29954	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支09	315	36.83%	0.37	0.37				-23.42%
29955	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线146	315	55.62%	0.56	0.56				-20.13%
29956	沈北	天乾变	天金线	中金和悦1局维变电站201配电变压器	800	31.00%	0	0		是	2026年12月	7.16%
29957	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云3号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	800	32.10%	0	0				18.52%
29958	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云2号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	18.41%	0	0				20.50%
29959	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯8箱式变电站1配电变压器	500	52.16%	1	1		是	2025年12月	-41.71%
29960	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾5号变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-50.01%
29961	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云1号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	34.92%	0	0				11.66%
29962	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东东分04	100	50.00%	0.50	0.50				-27.47%
29963	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分北水利支4	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29964	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变2变压器	800	17.40%	0	0		是	2026年12月	-40.60%
29965	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2201间隔配电变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-35.48%
29966	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3变电站202间隔配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-31.24%
29967	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站2配电变压器	800	47.70%	0	0		是	2025年12月	-46.25%
29968	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆2号变电站201配电变压器	630	32.38%	0	0				-38.77%
29969	法库	双台子	双台子变0242双五线	五台子村(四)	315	35.24%	0.35	0.35				-26.89%
29970	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五台子东南分05	315	50.79%	0.51	0.51				-32.44%
29971	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆1号变电站201配电变压器	630	45.40%	0	0				-31.63%
29972	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	铁榆乙线雅特分6柱上变压器	315	17.78%	0.18	0.18				-95.91%
29973	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小后分04	200	52.00%	0.52	0.52				-37.91%
29974	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小村分02	200	47.33%	0.47	0.47				-31.89%
29975	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线161	315	68.57%	0.69	0.69				-27.12%
29976	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院1局维变电站202配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	4.08%
29977	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九洲御璟4号变电站201间隔(白雅线)配电变压器	630	7.62%	0	0				95.90%
29978	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支2	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29979	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-1期小区2变电站202配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	27.88%
29980	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯西几02(老台)	400	30.90%	0.31	0.31				-34.46%
29981	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分09	400	16.00%	0.16	0.16				-36.50%
29982	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变2变压器	400	20.40%	0.20	0.20				-40.02%
29983	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯6箱式变电站2配电变压器	800	86.10%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	-40.84%
29984	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯7箱式变电站2配电变压器	800	66.30%	1	1		是	2025年12月	-41.26%
29985	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤大棚支15	30	0.00%	0.00	0.00				0.00%
29986	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐1箱变1变压器	800	47.10%	0.47	0.47				-39.63%
29987	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	大众于10变电站1变压器	315	22.35%	0.22	0.22				-40.65%
29988	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建一期1变电站201配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	35.54%
29989	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯2箱式变电站1配电变压器	500	92.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-11.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
29990	沈北	道义变	道义变15291道工线	一站式服务—辽宁恒润通信工程有限公司（道义新）	100	28.80%	0	0		是	2026年12月	12.73%
29991	沈北	天乾变	天金线	中金和悦3局维变电站201配电变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	13.17%
29992	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园分建二2变电站202配电变压器	630	45.33%	0	0		是	2026年12月	13.68%
29993	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期2变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0				40.74%
29994	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分008	200	36.00%	0.36	0.36				-29.96%
29995	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
29996	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站1号变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-41.06%
29997	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝境1.2期1箱变201配电变压器	800	51.00%	1	1		是	2026年12月	-37.96%
29998	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分30	160	34.88%	0.35	0.35				-30.55%
29999	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子支01	100	49.00%	0.49	0.49				-47.39%
30000	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾2箱变1变压器	800	8.40%	0	0		是	2026年12月	-41.93%
30001	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分北水利支3	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30002	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线罐洞支03	315	41.59%	0.42	0.42				-34.67%
30003	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府4局维变电站202配电变压器	630	32.00%	0	0		是	2026年12月	2.97%
30004	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御璟3号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	16.19%	0	0				86.14%
30005	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五东南分王纪明养殖户支2	400	24.30%	0.24	0.24				100.00%
30006	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	云麓里1号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	2.70%	0	0				100.00%
30007	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线古村支08	400	34.80%	0.35	0.35				-35.45%
30008	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红村几07	315	22.86%	0.23	0.23				-31.09%
30009	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期2变电站202间隔配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-27.62%
30010	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变1变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
30011	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤村支09	315	52.95%	0.53	0.53				-28.14%
30012	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站2配电变压器	800	79.00%	1	1		是	2025年12月	-43.54%
30013	沈北	天乾变	天金线	金沙巴黎花园041-2分建二期1变电站201配电变压器	800	14.40%	0	0				39.60%
30014	沈河	青年变	青年变348青特线	青年变348青特线地下通道台	400	2.85%	0	0				-36.78%
30015	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变1变压器新	500	20.48%	0.20	0.20				-44.55%
30016	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥西分新建变电站101变压器	400	102.00%	1	1	2024年9月	是	2027年12月	6.93%
30017	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园1箱变2变压器	500	8.96%	0.09	0.09				-48.48%
30018	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期3201间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-37.42%
30019	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分72	100	48.50%	0.49	0.49				-39.32%
30020	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院2局维变电站202配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	6.38%
30021	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线红东支05	315	20.00%	0.20	0.20				-27.53%
30022	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	浑河国际城8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	11.70%	0	0				100.00%
30023	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五大前分西水利1支1	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30024	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	津桥东箱变1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-41.93%
30025	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分102	100	51.90%	0.52	0.52				-32.94%
30026	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期2号变电站1号配电变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-39.16%
30027	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大果园几11	50	30.40%	0.30	0.30				-58.14%
30028	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	会展一号8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	400	5.40%	0	0				97.12%
30029	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五孤分水利支1	50	19.20%	0.19	0.19				-33.28%
30030	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分10	200	49.20%	0.49	0.49				6.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30031	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四台子南岗支04	100	13.40%	0.13	0.13				-34.63%
30032	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前屯西支04	200	49.00%	0.49	0.49				-32.59%
30033	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线水库分关屯支42右几2	250	12.48%	0.12	0.12				100.00%
30034	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分062	200	51.15%	0.51	0.51				-24.02%
30035	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆9号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	11.10%	0	0				100.00%
30036	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大北分04	100	33.40%	0.33	0.33				-42.06%
30037	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站2配电变压器	800	32.50%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
30038	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	隆悦祥云4号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	800	15.30%	0	0				23.13%
30039	沈北	天乾变	天金线	金沙星城1.1期1201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-13.38%
30040	沈北	天乾变	天金线	1小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	-4.67%
30041	沈河	青年变	青年变348青特线	庆云1箱变1变压器	400	69.75%	1	1		是	2026年12月	-37.43%
30042	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双东北分16柱上变压器	200	35.40%	0.35	0.35				-30.83%
30043	沈河	青年变	青年变348青特线	泽工1箱变1变压器	630	85.71%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-44.87%
30044	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线136	200	38.00%	0.38	0.38				-39.08%
30045	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯3箱式变电站1配电变压器	800	65.10%	1	1		是	2025年12月	-40.30%
30046	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线12	200	23.50%	0.24	0.24				-28.97%
30047	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前李支10	100	32.80%	0.33	0.33				-33.32%
30048	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	九州御玺2号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
30049	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际2变电站1变压器	630	50.00%	1	1		是	2026年12月	-37.09%
30050	沈河	青年变	青年变348青特线	领先国际1变电站1变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	-38.94%
30051	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期1号变电站2号配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-46.34%
30052	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利亚特湾三期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-41.19%
30053	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线下洼子分04	160	97.50%	1	1	2025年6月			-33.83%
30054	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分北水利支华晨几9	200	2.70%	0.03	0.03				-1.10%
30055	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分12	315	27.62%	0.28	0.28				-57.97%
30056	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利2支16	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30057	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五罗分5	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30058	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	凤祥新城二期2号变电站1号配电变压器	400	5.00%	0.05	0.05				-144.44%
30059	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆8号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	17.78%	0	0				20.42%
30060	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线四后分10	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30061	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院3局维变电站202配电变压器	400	12.90%	0	0				100.00%
30062	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分彭双福养殖户支3	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30063	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支5	50	9.20%	0.09	0.09				0.00%
30064	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城和悦府2箱式变电站1配电变压器	630	67.30%	1	1		是	2025年12月	-5.07%
30065	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城北线大众干2左3	315	54.29%	0.54	0.54				-38.74%
30066	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线233	200	4.20%	0.04	0.04				16.18%
30067	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线孤东支04	100	59.00%	0.59	0.59				-34.88%
30068	法库	双台子	双台子变0242双五线	10KV双五线五前分西水利2支2	50	10.00%	0.10	0.10				44.38%
30069	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯5箱式变电站1配电变压器	800	55.80%	1	1		是	2025年12月	-45.87%
30070	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	百乐4箱变2变	400	89.20%	0.89	0.89	2022年12月			-42.76%
30071	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	龙福箱变1变	630	39.62%	0.40	0.40				-40.91%
30072	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线老虎沟几23	100	102.00%	1	1	2024年6月	是	2025年11月	-33.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30073	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分037	400	35.85%	0.36	0.36				-29.19%
30074	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线弧南支07	315	38.10%	0.38	0.38				-30.03%
30075	沈北	道义变	道义变15291道工线	华海蓝镜2.1期变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-33.97%
30076	沈北	天乾变	天金线	融创中央学府2局维变电站202配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	5.26%
30077	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯4箱式变电站1配电变压器	800	22.00%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
30078	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西村支16	315	34.92%	0.35	0.35				-29.13%
30079	沈北	天乾变	天金线	2小区变电站202配电变压器	800	42.30%	0	0		是	2026年12月	-3.02%
30080	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线移动分03	315	13.21%	0.13	0.13				-21.28%
30081	大东	善邻变	善邻变81060善顺甲线	城建花园3箱变1变压器	400	20.40%	0.20	0.20				-44.31%
30082	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大村分03	200	60.00%	0.60	0.60				-25.89%
30083	沈北	道义变	道义变15291道工线	首开如院4局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	5.00%
30084	沈河	青年变	青年变348青特线	YHG 立新干青特线青特CKB换热站-1	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30085	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线后大西分03	100	84.60%	0.85	0.85	2025年4月			-36.26%
30086	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分25	200	28.60%	0.29	0.29				-15.86%
30087	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五前分西水利3支3	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30088	浑南	榆树变	榆树变844榆铁乙线	伊利雅特湾4号变电站201间隔配电变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-37.57%
30089	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线前大分06	100	32.40%	0.32	0.32				-39.61%
30090	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线未家卜支10	315	26.35%	0.26	0.26				-24.90%
30091	苏家屯	白塔变	白塔变50974白雅线	茉莉公馆7号变电站201间隔（白雅线）配电变压器	630	15.24%	0	0				17.93%
30092	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分敬老院支水利几4	200	1.80%	0.02	0.02				-31.03%
30093	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线小东分02	100	74.10%	0.74	0.74				-36.84%
30094	沈河	青年变	青年变348青特线	都市港湾1箱变2变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	-40.49%
30095	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线双五线干线210	315	40.00%	0.40	0.40				-26.79%
30096	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西营子支3	200	51.10%	0.51	0.51				-34.20%
30097	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线敬老院支山里垵几1	200	10.20%	0.10	0.10				1.65%
30098	沈北	天乾变	天金线	汇置尚郡2小区箱变202配电变压器	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	-7.30%
30099	法库	双台子	双台子变0242双五线	法库县陈宝昌家庭养殖户	200	45.60%	0.46	0.46				100.00%
30100	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线西山果园支05	100	20.00%	0.20	0.20				-35.16%
30101	皇姑	广源变	广源变25752广西线	中海城阿尔卑斯1箱式变电站2配电变压器	800	48.50%	0	0		是	2025年12月	-42.45%
30102	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五黄分鑫枕支2	200	9.00%	0.09	0.09				100.00%
30103	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线关屯支86	315	12.86%	0.13	0.13				-35.95%
30104	法库	双台子	双台子变0242双五线	10kV双五线五罗分西水利1支1	100	3.20%	0.03	0.03				-43.26%
30105	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左10	200	30.50%	0	0		是	2026年	-54.39%
30106	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分4	315	40.00%	0.40	0.40				-44.55%
30107	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线148左03	200	29.00%	0	0		是	2026年	-45.42%
30108	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路5变电站201	400	28.20%	0.28	0.28				-48.67%
30109	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左1	400	6.30%	0	0		是	2026年	-29.12%
30110	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分2	400	8.00%	0	0		是	2026年	-35.76%
30111	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分12	315	24.95%	0	0		是	2026年	-33.64%
30112	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分7右3	315	22.54%	0.23	0.23				-39.21%
30113	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线233右5左1	400	22.95%	0	0		是	2026年	0.55%
30114	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1右5	200	12.60%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30115	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左5右1	200	20.10%	0	0		是	2026年	23.48%
30116	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变2变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-40.89%
30117	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右4+1左1	200	18.00%	0	0		是	2026年	89.51%
30118	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右13	160	39.00%	0	0		是	2026年	-43.40%
30119	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分38右1右1	200	53.40%	1	1		是	2026年	-69.65%
30120	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线官立乙线168	400	14.63%	0	0		是	2026年	-50.32%
30121	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站201	630	6.98%	0.07	0.07				-45.92%
30122	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148右1	400	26.40%	0	0		是	2026年	-29.09%
30123	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线155	160	43.75%	0	0		是	2026年	-41.69%
30124	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干224左7	100	57.60%	1	1		是	2026年	-107.15%
30125	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖4箱式变电站1配电变压器	800	31.20%	0.31	0.31				5.27%
30126	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右11	100	136.00%	1	1	2022年12月	是	2026年	-119.48%
30127	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干2箱变（单）	400	28.80%	0.29	0.29				-41.08%
30128	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变1变压器	400	22.80%	0.23	0.23				-36.70%
30129	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖3箱式变电站1配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				5.06%
30130	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	YHG 金杯开发	500	13.44%	0.13	0.13				-44.86%
30131	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站201配电变压器	500	49.44%	0.49	0.49				-47.74%
30132	大东	农大变	农大变942农西乙线	农机所箱变（单）	315	17.46%	0.17	0.17				-59.65%
30133	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右12	400	9.90%	0	0		是	2026年	-55.23%
30134	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分51左2	400	12.25%	0	0		是	2026年	-37.40%
30135	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥分37+1柱上变压器	200	10.50%	0.11	0.11				100.00%
30136	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖1箱式变电站1配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				8.94%
30137	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线161	315	53.97%	1	1		是	2026年	-39.90%
30138	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区5变电站202	630	36.83%	0.37	0.37				-46.67%
30139	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线188左9右1	400	44.40%	0	0		是	2026年	18.34%
30140	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干148左7	200	40.20%	0	0		是	2026年	-28.09%
30141	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线163左1	400	34.95%	0	0		是	2026年	-29.56%
30142	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线178+1左1	400	9.50%	0	0		是	2026年	45.72%
30143	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分21+1左1	200	7.20%	0	0				29.98%
30144	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	路官分14-1	315	89.52%	0.90	0.90	2022年12月	是	2028年12月	-45.27%
30145	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干167左3+1左2	400	15.45%	0	0		是	2026年	1.11%
30146	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站201	500	17.92%	0.18	0.18				-39.72%
30147	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站201	630	29.52%	0.30	0.30				-45.74%
30148	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站201	630	10.16%	0.10	0.10				-42.39%
30149	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线马官桥分2	400	21.75%	0.22	0.22				-46.92%
30150	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分6	400	6.00%	0	0		是	2026年	-40.67%
30151	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路3变电站201	400	28.80%	0.29	0.29				-36.81%
30152	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸3变电站201间隔配电变压器	400	18.50%	0.19	0.19				-41.40%
30153	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右10	400	25.75%	0	0		是	2026年	-30.59%
30154	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵乙线东陵干农机所分4+1右2	200	13.00%	0.13	0.13				-43.85%
30155	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分40左2	200	12.90%	0	0		是	2026年	-43.06%
30156	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥1箱变1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-39.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30157	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分19左1	200	11.40%	0	0		是	2026年	23.27%
30158	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	中铁阅香湖2箱式变电站2配电变压器	630	10.16%	0.10	0.10				3.42%
30159	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站202配电变压器	315	38.10%	0.38	0.38				-48.95%
30160	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	明华新村小区变电站201	500	50.24%	0.50	0.50				-42.45%
30161	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区3变电站201	630	44.13%	0.44	0.44				-36.91%
30162	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥2箱变2变压器	400	32.00%	0.32	0.32				-40.17%
30163	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸2变电站201间隔配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-41.22%
30164	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站201配电变压器	500	48.00%	0.48	0.48				-56.58%
30165	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站202配电变压器	500	30.00%	0.30	0.30				-42.93%
30166	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区2变电站202	630	22.54%	0.23	0.23				-44.15%
30167	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	双台分7+1左3	200	2.10%	0	0		是	2026年	-68.99%
30168	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站201	630	28.25%	0.28	0.28				-45.68%
30169	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干242右20	100	33.90%	0	0		是	2026年	-70.66%
30170	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖1箱式变电站1配电变压器	800	18.30%	0.18	0.18				10.23%
30171	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	黎明水晶园变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30172	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站201	630	36.83%	0.37	0.37				-34.48%
30173	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线232右6	200	8.70%	0	0		是	2026年	-48.48%
30174	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线192左1右1	400	0.00%	0	0				0.00%
30175	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线151右7左1	400	91.25%	1	1	2024年12月	是	2026年	8.88%
30176	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖3箱式变电站1配电变压器	800	9.00%	0.09	0.09				38.67%
30177	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分46	100	135.60%	1	1	2022年12月	是	2026年	-61.59%
30178	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区1变电站202	630	22.54%	0.23	0.23				-42.74%
30179	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站202配电变压器	630	45.33%	0.45	0.45				-42.75%
30180	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路4变电站201	400	46.20%	0.46	0.46				-49.43%
30181	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站201配电变压器	500	53.28%	0.53	0.53				-57.69%
30182	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立干151右6	200	18.60%	0	0		是	2026年	-40.98%
30183	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路1变电站201	400	29.70%	0.30	0.30				-41.52%
30184	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳欣教工小区变电站202	500	21.76%	0.22	0.22				-42.55%
30185	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18+1左1	200	39.60%	0	0				100.00%
30186	开发	羊吉变	羊吉变10658羊农乙线	羊农乙线羊吉干10变压器	400	55.50%	0.56	0.56				-56.70%
30187	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分19	400	31.20%	0	0		是	2026年	-24.33%
30188	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期1变电站201配电变压器	315	46.48%	0.46	0.46				-43.07%
30189	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变2变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-41.15%
30190	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖2箱式变电站1配电变压器	800	19.50%	0.20	0.20				16.83%
30191	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分14	315	43.81%	0.44	0.44				-41.38%
30192	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站201配电变压器	500	47.60%	0.48	0.48				-37.11%
30193	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18右6+1右1	250	77.28%	1	1				15.30%
30194	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变202变压器	630	65.40%	0.65	0.65				-37.45%
30195	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	72中学体育馆201间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30196	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线195左1	200	20.70%	0	0		是	2026年	18.87%
30197	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府2变电站202配电变压器	500	82.56%	0.83	0.83	2023年8月			-29.25%
30198	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干农机所分1加1左1	200	19.50%	0.20	0.20				39.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30199	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	城建水岸1变电站201间隔配电变压器	630	20.48%	0.20	0.20				-43.16%
30200	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干路官分3	315	57.40%	0.57	0.57				-44.83%
30201	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线148左19	200	49.20%	0	0		是	2026年	100.00%
30202	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线192左2	200	4.40%	0	0		是	2026年	0.00%
30203	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立线158左1	315	51.43%	1	1		是	2026年	-40.74%
30204	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期2变电站202配电变压器	500	50.88%	0.51	0.51				-37.70%
30205	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立于151右4	200	22.80%	0	0		是	2026年	-20.59%
30206	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	艳粉四区改造2变电站202	630	27.94%	0.28	0.28				-44.93%
30207	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分18左8右2	400	1.80%	0	0		是	2026年	-20.41%
30208	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干东陵乙B马官桥分8加1	200	14.10%	0.14	0.14				-9.33%
30209	大东	农大变	农大变942农西乙线	马官桥3箱变1变压器	500	29.60%	0.30	0.30				-43.56%
30210	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期2变电站201配电变压器	500	36.40%	0.36	0.36				-38.92%
30211	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立乙线183右4左1	100	108.80%	1	1	2023年7月	是	2026年	-150.64%
30212	苏家屯	曹仲变	曹仲变51342曹浑甲线	浑河甲线122左2	200	3.60%	0.04	0.04				100.00%
30213	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	任家甸分43右1左2	200	61.50%	1	1		是	2026年	0.73%
30214	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线双台分22	200	25.95%	0	0		是	2026年	-66.52%
30215	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区二期3变电站202配电变压器	500	40.80%	0.41	0.41				-40.69%
30216	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强乙线路官分14+1变电站变压器	250	0.00%	0.00	0.00				-38.32%
30217	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	鑫丰熙区府1变电站202配电变压器	500	70.08%	0.70	0.70				-41.21%
30218	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线167+0左2	400	54.60%	1	1				100.00%
30219	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	永善小区1土建变201变压器	630	83.49%	0.83	0.83	2024年9月			-41.84%
30220	铁西	劝工变	劝工变20084劝维线	华润置地南区一期1变电站201配电变压器	630	42.29%	0.42	0.42				-43.19%
30221	大东	农大变	农大变942农西乙线	东陵干桃水分2	100	61.20%	0.61	0.61				-42.63%
30222	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线183右11+1左11	200	29.70%	0	0				100.00%
30223	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	官立甲线240+1右1	200	3.30%	0	0		是	2026年	-7.03%
30224	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	图强干奖工分6	315	45.71%	0.46	0.46				-43.82%
30225	苏家屯	史三变	史三变5924史立线	王刚变654官立乙线任家甸分03	500	55.44%	1	1		是	2026年	-38.56%
30226	铁西	工农变	工农变55554图强乙线	沈辽路2变电站201	400	48.60%	0.49	0.49				-41.75%
30227	皇姑	勾莲变	勾莲变10386勾海乙线	保利和光屿湖5箱式变电站1配电变压器	800	7.80%	0.08	0.08				17.52%
30228	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分8右5+1柱上变压器	315	57.46%	1	1		是	2025年12月	-39.22%
30229	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山乙线华山干5左5柱上变压器	400	64.20%	1	1				100.00%
30230	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分3柱上变压器	315	44.13%	0	0		是	2025年12月	-37.22%
30231	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅2站房1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				41.37%
30232	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分6柱上变压器	200	51.50%	1	1		是	2025年12月	17.20%
30233	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明1箱变2配电变压器	630	71.11%	1	1		是	2025年12月	-43.35%
30234	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线亚明分2柱上变压器	315	24.44%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
30235	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变1号变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
30236	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站1配电变压器	630	60.63%	1	1		是	2025年12月	-42.09%
30237	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分5+1柱上变压器	400	37.80%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
30238	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分4左3柱上变压器	400	42.80%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
30239	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分6柱上变压器	400	6.25%	0	0		是	2025年12月	-96.04%
30240	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30241	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	鲲鹏箱变1	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-37.59%
30242	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干3+1右1柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-75.70%
30243	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明分9柱上变压器	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-18.11%
30244	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干36+1柱上变压器	315	30.73%	0	0		是	2025年12月	-37.68%
30245	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区2箱变1号变	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
30246	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30247	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干23柱上变压器	200	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.59%
30248	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西3箱变2号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.38%
30249	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干淮河分8柱上变压器	400	3.50%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
30250	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变2号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
30251	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变1变压器	500	24.96%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
30252	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山干5左1（临时电）柱上变压器	100	60.90%	1	1		是	2025年12月	13.11%
30253	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分2柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30254	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干5左2柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-48.32%
30255	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干17柱上变压器	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-80.03%
30256	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-41.39%
30257	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变2号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-36.23%
30258	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右5柱上变压器	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
30259	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干4柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-51.65%
30260	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分10柱上变压器	400	79.50%	1	1		是	2025年12月	-40.77%
30261	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居2小区变电站1配电变压器	630	5.08%	0	0		是	2025年12月	42.76%
30262	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干4柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-42.74%
30263	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干泾河分2左1柱上变压器	400	97.50%	1	1	2025年6月			-46.83%
30264	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯1变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0				100.00%
30265	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干8右2柱上变压器	315	20.63%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
30266	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变166华山乙线红工分27柱上变压器	315	66.67%	1	1		是	2025年12月	-46.37%
30267	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分8柱上变压器	315	82.54%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-36.69%
30268	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干液压分7柱上变压器	315	70.16%	1	1		是	2025年12月	-35.39%
30269	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二1箱变2号变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
30270	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干14柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
30271	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干25右5柱上变压器	200	21.40%	0	0		是	2025年12月	-41.63%
30272	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西5箱变1号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-38.95%
30273	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	后勤干休所箱变1	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
30274	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	淮河街2箱变变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
30275	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	月光橙箱变2号变	630	14.73%	0	0		是	2025年12月	-35.00%
30276	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分3柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
30277	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	翡翠园1箱变1	400	61.80%	1	1		是	2025年12月	-43.18%
30278	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	岐山干6柱上变压器	250	76.16%	1	1		是	2025年12月	-34.01%
30279	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分9柱上变压器	400	57.25%	1	1		是	2025年12月	-48.67%
30280	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线亚明分5柱上变压器	315	20.95%	0	0		是	2025年12月	-42.30%
30281	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变1号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
30282	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分7柱上变压器	200	44.50%	0	0		是	2025年12月	-34.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30283	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	红工分12柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
30284	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二2箱变1号变	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.05%
30285	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区3箱变1号变	500	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
30286	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海公寓箱变1号变	800	67.80%	1	1		是	2025年12月	-45.24%
30287	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄2箱变1号变	630	48.76%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
30288	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	圣济经典箱变2变压器	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
30289	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站1配电变压器	500	88.00%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-26.37%
30290	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭3箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30291	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	泾河街箱变配电变压器	400	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.53%
30292	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变2号变	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.84%
30293	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山干34左9+1柱上变压器	200	61.20%	1	1		是	2025年12月	-22.61%
30294	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分2+1柱上变压器	400	56.80%	1	1		是	2025年12月	15.58%
30295	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山干红工分21（临时电）公用柱上变压器	100	49%	0	0				-47.20%
30296	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	方林家园二期小区箱式变电站2配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	11.67%
30297	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区2箱变2号变	500	34.24%	0	0		是	2025年12月	-27.21%
30298	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山乙线34左10右1	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30299	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区1箱变2号变	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
30300	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西2箱变1号变	630	25.52%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
30301	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站1配电变压器	630	101.90%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-34.75%
30302	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅1站房1配电变压器	630	19.05%	0.19	0.19				55.24%
30303	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分7柱上变压器	200	78.00%	1	1		是	2025年12月	-36.30%
30304	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-45.80%
30305	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	华山乙线34左8	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30306	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线亚明分3柱上变压器	400	32.10%	0	0		是	2025年12月	-49.15%
30307	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区1箱变1号变	500	43.60%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
30308	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干6柱上变压器	400	60.50%	1	1		是	2025年12月	-45.89%
30309	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	太平庄3箱变	630	39.24%	0	0		是	2025年12月	-43.73%
30310	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2 1号变	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
30311	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	金地领峯2变电站1配电变压器	800	7.20%	0	0				100.00%
30312	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	润公寓小区箱式变电站1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	6.41%
30313	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西二3箱变配电变压器	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
30314	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	碧海新居箱变2-2号变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-42.58%
30315	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变2号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
30316	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	翡翠园2箱变1	400	35.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
30317	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平分3+1柱上变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	70.41%
30318	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干太平西分3左1柱上变压器	100	8.10%	0	0		是	2025年12月	-29.73%
30319	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线华山干29柱上变压器	100	0.00%	0	0				-1258.18%
30320	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变166华山乙线红工分26柱上变压器	315	26.35%	0	0		是	2025年12月	-49.39%
30321	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分6柱上变压器	315	17.14%	0	0		是	2025年12月	-46.48%
30322	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	龙湖方林昱樨变电站2配电变压器	800	11.63%	0	0		是	2025年12月	100.00%
30323	皇姑	崇山变	崇山变25666昆明乙线	汾河西3箱变1号变	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
30324	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干5左1柱上变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-41.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30325	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	舍宅新居1小区变电站1配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30326	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西4箱变2号变	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-44.31%
30327	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	汾河西1箱变1号变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.17%
30328	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	优特区3箱变2号变	500	24.64%	0	0		是	2025年12月	-41.09%
30329	皇姑	崇山变	崇山变10256岐山乙线	崇山变252岐山乙线岐山干2+1柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-46.00%
30330	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	翡翠园1箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30331	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅3站房1变压器	630	28.19%	0.28	0.28				100.00%
30332	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	昆明乙线昆明干涇河分4柱上变压器	315	77.14%	1	1		是	2025年12月	-45.67%
30333	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变168华山乙线红工分7柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30334	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明1箱变1配电变压器	630	69.21%	1	1		是	2025年12月	-42.20%
30335	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	荣盛昆山豪庭1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30336	于洪	得胜变	得后线95454	西城宸阅4站房1配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				100.00%
30337	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	亚明变166华山乙线红工分28柱上变压器	315	20.19%	0	0		是	2025年12月	-25.28%
30338	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	鲲鹏箱变2	630	27.05%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
30339	皇姑	昆山变	昆山变25666昆明乙线	19号新居箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.10%	0	0		是	2025年12月	-23.82%
30340	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	天诚大厦变电站2号配电变压器	800	34.80%	0.35	0.35				-8.69%
30341	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变1	630	15.62%	0.16	0.16				-45.33%
30342	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南2台照明	630	22.67%	0.23	0.23				-25.46%
30343	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左1柱上变压器	200	29.70%	0.30	0.30				-10.44%
30344	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-38.38%
30345	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	马路湾变684八经甲线政府小区	250	99.36%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-40.53%
30346	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干53北山分1右11	400	84.45%	0.84	0.84	2024年6月	是	2026年1月	5.92%
30347	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2变电站1变压器	630	20.57%	0	0		是	2026年12月	-46.31%
30348	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30349	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变2	630	23.49%	0.23	0.23				-47.80%
30350	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村2箱变	630	16.89%	0.17	0.17				-40.22%
30351	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左6加1	315	71.62%	0.72	0.72				60.10%
30352	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-41.84%
30353	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站1变压器	500	18.00%	0	0		是	2026年12月	-43.11%
30354	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变1配电变压器	630	56.19%	0.56	0.56				-38.78%
30355	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期1配变站202配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	-13.09%
30356	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	南湖变482东方甲线东方干9左1公变	315	0.00%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
30357	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	官局子箱变2配电变压器	630	54.60%	0.55	0.55				-42.23%
30358	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变1	630	79.24%	0.79	0.79				-42.45%
30359	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干40	315	55.24%	0.55	0.55				-48.01%
30360	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变2	630	56.76%	0.57	0.57				-33.97%
30361	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城5箱变1变压器	800	15.00%	0.15	0.15				88.35%
30362	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山电井2方3	100	66.30%	0.66	0.66				-40.03%
30363	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗前尖山肇启农业种植公变台区	200	6.60%	0.07	0.07				0.00%
30364	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变2	630	74.29%	0.74	0.74				-29.35%
30365	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗社区4机井	50	36.40%	0.36	0.36				-43.69%
30366	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城1箱变1变压器	630	10.29%	0.10	0.10				36.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30367	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变2	630	59.81%	0.60	0.60				-43.72%
30368	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干北山分1右3	400	86.10%	0.86	0.86	2025年6月			4.42%
30369	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变1	630	23.49%	0.23	0.23				-39.27%
30370	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站1变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-43.90%
30371	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏西台	80	49.50%	0.50	0.50				-43.13%
30372	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山西台	400	17.70%	0.18	0.18				-23.47%
30373	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A2配电站2变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
30374	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分12	200	69.00%	0.69	0.69				-51.27%
30375	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	岐山新园箱变2	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30376	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥1箱变1	630	56.76%	0.57	0.57				-40.44%
30377	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站1变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-43.17%
30378	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	红卫变364皇姑甲线皇姑干47左5柱上变压器	400	52.25%	0.52	0.52				-46.88%
30379	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右6	315	24.76%	0.25	0.25				-40.34%
30380	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚 5 台	100	49.00%	0.49	0.49				-58.81%
30381	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	鸟市分5右1柱上变压器	400	33.60%	0.34	0.34				8.13%
30382	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长江2箱变1	630	89.21%	0.89	0.89	2022年12月	是	2025年12月	-43.07%
30383	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站2号变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-40.43%
30384	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变1	630	81.27%	0.81	0.81	2023年9月			-42.09%
30385	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	刑柏中台	400	45.60%	0.46	0.46				-17.73%
30386	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	皇姑甲线皇姑干38左0左2柱上变压器	200	35.10%	0.35	0.35				-10.14%
30387	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城7变电站1变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-38.61%
30388	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团1号变电站变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-42.91%
30389	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	前尖山照明 3 台（微）	400	37.05%	0.37	0.37				-25.59%
30390	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗甲线中街北分3变压器3	400	48.75%	0.49	0.49				-52.76%
30391	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	珠江箱变1	630	30.98%	0.31	0.31				-42.61%
30392	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山照明 4 台	400	29.10%	0.29	0.29				-44.43%
30393	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线龙凤楼区照明	200	53.30%	0.53	0.53				-39.99%
30394	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站1号变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-43.01%
30395	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	三洞桥2箱变2	630	62.22%	0.62	0.62				-44.05%
30396	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干42左7	400	32.10%	0.32	0.32				8.84%
30397	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城4箱变1变压器	800	11.70%	0.12	0.12				85.56%
30398	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北山分1右8柱上变压器	250	75.84%	0.76	0.76				-33.87%
30399	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干30之1	200	24.40%	0.24	0.24				-36.22%
30400	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线刑柏东台新	400	48.60%	0.49	0.49				0.00%
30401	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干43	315	46.67%	0.47	0.47				-44.44%
30402	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变2配电变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-40.43%
30403	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线金海卜北台	315	25.08%	0.25	0.25				-6.90%
30404	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南1箱变1	630	73.14%	0.73	0.73				-42.15%
30405	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干51	400	43.80%	0.44	0.44				-42.41%
30406	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	邢柏村助农公变台	400	0.00%	0.00	0.00				100.00%
30407	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城6变电站2变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-40.21%
30408	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变1	630	14.48%	0.14	0.14				-53.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30409	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北7箱变配电变压器	800	31.20%	0.31	0.31				-321.07%
30410	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站1变压器	630	8.38%	0.08	0.08				-42.05%
30411	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦1号变电站1号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30412	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山南一台照明	200	86.10%	0.86	0.86	2022年12月			-40.07%
30413	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城1箱变2	630	14.86%	0.15	0.15				-43.47%
30414	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	昆山西箱变2	630	40.95%	0.41	0.41				-43.21%
30415	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右1左3右2	315	73.33%	0.73	0.73				-30.67%
30416	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团2号变电站变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-40.54%
30417	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干34之1	400	21.00%	0.21	0.21				-28.52%
30418	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	毓秀新村1箱变	630	20.83%	0.21	0.21				-44.22%
30419	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站2变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-42.87%
30420	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	华乐箱变1变压器	630	48.89%	0.49	0.49				-40.73%
30421	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山五台	400	23.70%	0.24	0.24				-32.77%
30422	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-28.16%
30423	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城2箱变1变压器	630	9.90%	0.10	0.10				37.04%
30424	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干47	315	26.03%	0.26	0.26				-38.51%
30425	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长南3箱变1	630	30.10%	0.30	0.30				-41.64%
30426	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站1变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-56.70%
30427	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干76右2	315	34.60%	0.35	0.35				-40.49%
30428	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦3号变电站2号变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-40.96%
30429	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城1变电站2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-42.83%
30430	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分1右6	400	71.70%	0.72	0.72				-42.81%
30431	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站2号变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30432	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	鑫刚农业公变台	100	26.70%	0.27	0.27				100.00%
30433	大东	小东变	小东变80186东润线	时代之城3箱变1变压器	800	12.30%	0.12	0.12				74.01%
30434	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线邢柏大棚 4 台	30	13.73%	0	0				-53.05%
30435	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站1变压器	630	22.38%	0	0		是	2026年12月	-34.51%
30436	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城5变电站1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-41.01%
30437	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	荣兴大厦变电站2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-41.96%
30438	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大块地大棚	100	82.44%	1	1	2022年12月			-44.08%
30439	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期2配变站202配电变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年12月	-8.83%
30440	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山大棚地	200	17.50%	0.18	0.18				-42.98%
30441	沈河	顺城变	顺城变064红旗甲线	红旗干中街北分3公变1	315	37.71%	0.38	0.38				-44.11%
30442	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路干54加2	200	100.50%	1	1	2023年1月	是	2026年5月	-10.83%
30443	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城4变电站2变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-37.93%
30444	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干50	315	20.95%	0.21	0.21				-51.17%
30445	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-41.47%
30446	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居1箱变2变压器	800	24.60%	0.25	0.25				-25.25%
30447	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城2变电站2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-39.70%
30448	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	曙光大厦2号变电站1号变压器	630	44.13%	0.44	0.44				-44.54%
30449	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	三家子安居2箱变2变压器	800	14.10%	0.14	0.14				-17.31%
30450	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城8变电站1变压器	630	16.38%	0.16	0.16				-36.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30451	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	长北8箱变1	630	34.60%	0.35	0.35				-62.83%
30452	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	银河丽湾二期3配电站202配电变压器	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	4.59%
30453	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A1配电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2026年12月	-39.07%
30454	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城小区一期二组团4号变电站变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-41.72%
30455	辽中	杨士岗	杨士岗变45440德兴堡线	杨士岗变049德兴堡线前尖山东洼子电井	200	45.60%	0.46	0.46				-43.10%
30456	皇姑	红卫变	红卫变20364皇姑甲线	韩国新城2箱变2	630	15.62%	0.16	0.16				-40.45%
30457	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A3配电站2变压器	630	20.19%	0	0		是	2026年12月	-37.91%
30458	浑南	铁匠变	铁匠变878天成甲线	河畔新城3变电站2变压器	630	23.87%	0.24	0.24				-40.19%
30459	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干北山分3	200	42.90%	0.43	0.43				-32.81%
30460	大东	大志变	大志变70578大劳乙线	北路乙线北路干42左4	630	56.76%	0.57	0.57				7.30%
30461	沈河	南湖变	南湖变482东方甲线	东方威尼斯2-A4配电站2变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	-23.67%
30462	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园4变电站201变压器	400	21.60%	0	0		是	2026年12月	-43.42%
30463	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变2变压器	500	24.32%	0	0				-43.67%
30464	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园9变电站201变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-41.74%
30465	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30466	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路19变电站201柜	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-43.80%
30467	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁3箱变1变压器	630	30.10%	0	0				-42.36%
30468	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站2变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-40.51%
30469	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线沈小联干四德分4	315	65.71%	1	1				-42.22%
30470	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园3变电站201变压器	400	35.20%	0	0		是	2027年12月	-35.50%
30471	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干观泉分警家支5+1	315	26.98%	0	0				-40.61%
30472	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站1变压器	800	32.10%	0.32	0.32				-34.34%
30473	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园12变电站201变压器	630	32.76%	0	0		是	2027年12月	-38.07%
30474	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变1变压器	630	23.17%	0	0				-41.69%
30475	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲5开闭站XB4箱变(单)	400	14.00%	0	0				-48.39%
30476	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园1变电站201变压器	630	30.48%	0	0		是	2027年12月	-35.66%
30477	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥10箱变201配电变压器	630	46.67%	0.47	0.47				-14.34%
30478	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥11箱变201配电变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-11.61%
30479	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右2	200	7.20%	0	0		是	2027年12月	-48.10%
30480	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站202柜	500	19.20%	0	0		是	2027年12月	-32.92%
30481	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站201柜	630	53.97%	1	1		是	2027年12月	-41.19%
30482	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站201柜	630	16.19%	0	0		是	2028年12月	-38.79%
30483	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园8变电站201变压器	630	19.43%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
30484	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站2箱变(单)	630	18.67%	0	0				-44.05%
30485	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30486	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末小区二期变电站201间隔配电变压器	315	49.84%	0	0		是	2028年12月	-44.45%
30487	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	如沈乙线线沈小联干皮革分4	200	12.90%	0	0				-19.46%
30488	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路18变电站201柜	315	20.32%	0	0		是	2028年12月	-45.41%
30489	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路20变电站变压器	200	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30490	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆4箱变1变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
30491	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变2变压器	500	42.24%	0	0				-36.98%
30492	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变1变压器	500	17.60%	0	0				-44.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30493	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变1变压器	630	14.60%	0	0				-44.86%
30494	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景2箱变1变压器	500	41.60%	0	0				-42.04%
30495	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线电井支8右06	400	30.10%	0.30	0.30				-40.52%
30496	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅1箱变2变压器	500	22.08%	0	0				-41.89%
30497	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥1箱变202配电变压器	630	44.76%	0.45	0.45				-15.77%
30498	沈北	大志变	志詹乙线	沈煤大桥5箱变202配电变压器	630	58.73%	0.59	0.59				-21.25%
30499	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园7变电站201变压器	630	27.05%	0	0		是	2028年12月	-36.68%
30500	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分3	100	52.80%	1	1				-47.71%
30501	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分10	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30502	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干军体分13+1左1	50	18.80%	0	0				-59.35%
30503	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园2变电站201变压器	630	32.38%	0	0		是	2028年12月	-42.23%
30504	铁西	历工变	历工变10472光明线	冶金粉末1期变电站201间隔配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2028年12月	-16.00%
30505	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站1变压器	800	27.30%	0.27	0.27				-40.81%
30506	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-44.84%
30507	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)兴明1变箱201配电变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-11.14%
30508	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁1箱变1变压器	500	24.32%	0	0				-45.64%
30509	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园11变电站201变压器	630	29.33%	0	0		是	2028年12月	-38.76%
30510	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建1变箱202配电变压器	630	45.08%	0.45	0.45				-10.89%
30511	沈北	大志变	志詹乙线	(虎石台)矿建2变箱202配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-16.23%
30512	铁西	历工变	历工变10472光明线	历劝乙线光明分10变压器	250	53.20%	1	1		是	2028年12月	-45.21%
30513	和平	太原变	太原变070北二甲线	兰州南分9	315	48.25%	0.48	0.48				-41.36%
30514	浑南	榆树变	榆树变882三义线	天惠广场二期变电站2号配电变压器	800	15.60%	0.16	0.16				5.06%
30515	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村11变电站202变压器	630	46.35%	0	0		是	2028年12月	-41.64%
30516	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭3号变电站2变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-37.83%
30517	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站201柜	630	37.46%	0	0		是	2028年12月	-41.61%
30518	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	四德里住宅2箱变1变压器	500	19.84%	0	0				-39.65%
30519	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭2号变电站1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-45.23%
30520	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支25+1右1	200	62.70%	0.63	0.63				-51.20%
30521	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园5变电站201变压器	630	28.57%	0	0		是	2028年12月	-38.67%
30522	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变2变压器	500	17.28%	0	0				-48.86%
30523	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	铁道兵家园箱变2变压器	630	12.38%	0	0				-50.76%
30524	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
30525	浑南	榆树变	榆树变882三义线	泛美华庭1号变电站2变压器	800	22.50%	0.23	0.23				-52.51%
30526	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变556林北线林北干多维分3	315	73.02%	0.73	0.73				-39.00%
30527	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村7变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30528	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
30529	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站201变压器	630	137.14%	1	1	2025年2月	是	2027年12月	-43.31%
30530	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变1变压器	630	43.81%	0	0				-41.68%
30531	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分3左2	400	6.25%	0.06	0.06				-33.68%
30532	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	多维支9+1左1	200	42.60%	0.43	0.43				-8.66%
30533	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明分2	50	14.40%	0	0		是	2027年12月	-41.38%
30534	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村1变电站202变压器	630	54.29%	1	1		是	2027年12月	-37.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30535	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园6变电站201变压器	630	20.57%	0	0		是	2028年12月	-42.67%
30536	铁西	历工变	历工变10472光明线	沈铁新光佳园10变电站201变压器	630	31.62%	0	0		是	2028年12月	-38.60%
30537	和平	太原变	太原变070北二甲线	洪福家园2主变	500	20.64%	0.21	0.21				-39.03%
30538	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村8变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30539	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村6变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30540	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变1变压器	400	39.60%	0	0				-40.07%
30541	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支3左1	200	3.90%	0.04	0.04				-201.54%
30542	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	枫景瑞阁2箱变1变压器	500	35.84%	0	0				-26.68%
30543	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一东3开闭站右5	315	27.30%	0	0		是	2028年12月	-43.58%
30544	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景3箱变2变压器	400	38.00%	0	0				-38.01%
30545	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	环路支21+1右1	200	1.50%	0.02	0.02				0.00%
30546	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲线沈小联干来金分1	100	28.00%	0	0				-20.19%
30547	铁西	历工变	历工变10472光明线	北一路17变电站201柜	315	41.27%	0	0		是	2028年12月	-41.93%
30548	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	东站1箱变2变压器	630	9.84%	0	0				-40.48%
30549	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生1小区箱变(单)	500	17.60%	0	0				-44.25%
30550	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	鲁能公馆1箱变1变压器	630	0.63%	0	0				100.00%
30551	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯1箱变2变压器	630	43.81%	0	0				-42.34%
30552	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	林北线多维分21	315	16.51%	0.17	0.17				-23.38%
30553	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村9变电站201柜	630	30.16%	0	0		是	2028年12月	-42.86%
30554	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	天玺1箱变1变压器	630	37.14%	0	0				-1.05%
30555	浑南	榆树变	榆树变882三义线	万象中心D座变电站202配电变压器	800	2.40%	0.02	0.02				100.00%
30556	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	新生2小区箱变(单)	500	25.60%	0	0				-45.24%
30557	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-40.52%
30558	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村3变电站201柜	630	22.54%	0	0		是	2028年12月	-43.69%
30559	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村2变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
30560	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景1箱变2变压器	630	16.76%	0	0				-44.23%
30561	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村4变电站201柜	500	10.00%	0	0		是	2028年12月	-26.40%
30562	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村5变电站201柜	630	46.03%	0	0		是	2028年12月	-32.19%
30563	和平	太原变	太原变070北二甲线	北二甲线兰州南分8	315	46.35%	0.46	0.46				-18.40%
30564	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	毛君屯2箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-31.94%
30565	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	富禹东域小区1箱变1变压器	800	11.10%	0	0				48.67%
30566	苏家屯	达连变	达连变60646达山甲线	山林变550林西线文城分116左电井支05	400	35.55%	0.36	0.36				-40.02%
30567	铁西	历工变	历工变10472光明线	光明新村10变电站202变压器	630	45.08%	0	0		是	2028年12月	-42.94%
30568	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	万和顺景4箱变(单)	630	26.03%	0	0				-48.09%
30569	大东	沈海变	沈海变80356沈毛甲线	沈毛甲6开闭站XB5箱变(单)	400	32.10%	0	0				-41.45%
30570	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站1变压器	630	48.57%	0	0				-37.94%
30571	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区4变电站1变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-35.47%
30572	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸2变电站2变压器	630	51.43%	1	1				-40.56%
30573	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台	160	60.38%	0.60	0.60				-40.17%
30574	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站2变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-38.61%
30575	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区2变电站1变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-42.38%
30576	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东台南片	315	52.70%	0.53	0.53				-33.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30577	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	毓秀新村7号、8号、9号住宅箱式变电站配电变压器	500	52.16%	0.52	0.52				-38.95%
30578	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗西台（2022微）	315	50.48%	0.50	0.50				-35.60%
30579	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线幸福小区	200	78.30%	0.78	0.78				-34.90%
30580	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗医院	400	40.35%	0.40	0.40				-31.67%
30581	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	市场线64	315	26.67%	0	0				-33.57%
30582	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左11	200	33.60%	0	0				-44.29%
30583	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站2变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-29.81%
30584	法库	宝山变	宝山变1004城南线	10kV南环乙线代家庄02	315	8.89%	0.09	0.09				-87.10%
30585	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	依云蓝湾小区变电站1变压器	400	72.60%	0.73	0.73				-28.62%
30586	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东南台照明	200	45.10%	0	0				-35.16%
30587	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗佑户坨村杜洪涛养鱼公变台区	200	18.60%	0.19	0.19				0.00%
30588	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区3变电站1变压器	800	41.10%	0.41	0.41				-26.50%
30589	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨照明	200	48.90%	0.49	0.49				-34.37%
30590	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线83左2右1	200	19.80%	0	0				7.82%
30591	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗镇杨士岗社区安琦电动汽车充电公变台区	200	112.20%	1	1	2025年6月			100.00%
30592	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔乙线82左1	400	7.50%	0	0				100.00%
30593	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	辽宁华屹置业有限公司（荣福桃源）配电变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-34.67%
30594	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	文莱新城小区变电站1变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-33.15%
30595	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉苑小区1变电站1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-50.54%
30596	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗西南台照明	315	58.73%	0.59	0.59				-39.46%
30597	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区5变电站1变压器	400	32.80%	0.33	0.33				49.92%
30598	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	官塔干91右2	400	56.25%	1	1				100.00%
30599	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	永利嘉苑小区2变电站1变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-42.17%
30600	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	城建雅居小区1变电站1变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-36.86%
30601	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	二十四城小区2变电站1变压器	800	62.70%	0.63	0.63				-34.90%
30602	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线杨士岗东北台	400	26.20%	0	0				-29.07%
30603	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站1变压器	630	20.32%	0	0				-40.83%
30604	开发	张士变	张士变55882张羊甲线	张羊甲线张羊干渠湖分6左6变压器	400	72.75%	0.73	0.73				-44.23%
30605	辽中	杨士岗	杨士岗变45442杨士岗线	杨士岗变051杨士岗线佑户坨东台照明	160	105.38%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-39.42%
30606	苏家屯	新南变	新南变38078新塔乙线	富城铭邸1变电站2变压器	630	27.94%	0	0				-39.39%
30607	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分9柱上变压器	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
30608	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干大棚支6右分02柱上变压器	315	58.41%	1	1		是	2026年12月	-29.20%
30609	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站2号变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-40.32%
30610	沈河	青年变	青年变350青大线	金联箱变1变压器	500	6.72%	0	0		是	2026年6月	-47.21%
30611	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	恬园箱式变电站配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	13.25%
30612	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太大棚分支14	50	6.90%	0	0		是	2025年12月	-240.45%
30613	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路2变电站201柜	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30614	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区2箱式变电站1配电变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
30615	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站201	630	109.46%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.91%
30616	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支44	200	11.70%	0	0		是	2025年12月	13.48%
30617	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线后刘2支9	200	9.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30618	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨珩府小区2配电室201变压器	630	8.25%	0.08	0.08				100.00%
30619	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年6月	-40.50%
30620	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘鸣新支02	100	54.90%	1	1		是	2025年12月	-26.09%
30621	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左3	315	11.75%	0.12	0.12			2028年12月	-39.85%
30622	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变1号变	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
30623	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站2配电变压器	800	28.88%	0	0				-44.00%
30624	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变1号变	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.24%
30625	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变2站内变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-39.51%
30626	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分25柱上变压器	400	48.00%	0	0		是	2026年12月	-36.74%
30627	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家子2组支3	200	43%	0	0				-17.63%
30628	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干33左1	315	1.27%	0.01	0.01				-131.45%
30629	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	十路甲1开闭站右4箱变201间隔配电变压器	315	77.46%	0.77	0.77				-57.52%
30630	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒江西区箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-46.54%
30631	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分20柱上变压器	400	62.00%	1	1		是	2025年12月	-42.65%
30632	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线高五支013	200	17.18%	0	0		是	2025年12月	-41.78%
30633	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	曹家2台	200	58.80%	1	1		是	2025年12月	-32.25%
30634	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴四支005	50	62.40%	1	1		是	2025年12月	-33.19%
30635	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌1变电站1变压器	500	69.12%	0.69	0.69				-33.68%
30636	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分34	400	87.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-26.58%
30637	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站202	630	14.48%	0.14	0.14				22.96%
30638	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器1公变	400	30.40%	0.30	0.30				-45.37%
30639	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家支025	50	128.82%	1	1	2022年12月			-44.02%
30640	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-42.14%
30641	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房小区2台支10	200	2.70%	0	0				0.00%
30642	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站2变压器	630	35.24%	0.35	0.35				-36.82%
30643	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家分47	200	25.50%	0	0				-36.08%
30644	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变2站内变压器	630	34.67%	0.35	0.35				-41.49%
30645	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工乙线26+2柱上变压器	200	36.60%	0.37	0.37				-45.40%
30646	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站1号变压器	800	32.25%	0	0		是	2027年12月	-31.38%
30647	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四家子支09	50	121.80%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-29.41%
30648	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干13	315	43.81%	0.44	0.44				-49.62%
30649	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-43.75%
30650	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3左4柱上变压器	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
30651	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左3	315	75.87%	0.76	0.76				-41.45%
30652	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站2变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-43.19%
30653	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作干22右9新	400	41.40%	0.41	0.41				8.66%
30654	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站1号变压器	630	36.19%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
30655	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变1号变	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
30656	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村2箱变1变压器	800	20.40%	0.20	0.20				-37.87%
30657	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支049	100	75.30%	1	1		是	2025年12月	-28.06%
30658	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线157	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-14.38%
30659	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干26变压器	50	30.60%	0.31	0.31				-40.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30660	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线22+2柱上变压器	400	50.50%	1	1		是	2026年12月	-30.96%
30661	沈河	青年变	青年变350青大线	前春变电站2变压器	630	57.78%	1	1		是	2026年6月	-40.33%
30662	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变1变压器	800	14.75%	0.15	0.15				-46.40%
30663	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站202	630	52.38%	0.52	0.52				-44.26%
30664	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本纲分158	200	24.23%	0	0				-35.49%
30665	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站1配电变压器	800	34.88%	0	0				-40.76%
30666	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站2变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-39.04%
30667	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变1号变	630	57.14%	1	1		是	2025年12月	-43.48%
30668	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分17柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
30669	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站201变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-39.29%
30670	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变2变压器	630	75.24%	1	1		是	2026年6月	-37.73%
30671	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	南令闻西变电站1变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-46.96%
30672	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支048	30	115.33%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-30.47%
30673	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支1	400	81.60%	1	1	2025年6月			-12.39%
30674	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分13之2柱上变压器	400	10.50%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
30675	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园1箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-45.12%
30676	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家大棚支4	50	40.80%	0	0		是	2025年12月	-55.51%
30677	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分18右3柱上变压器	250	30.08%	0	0		是	2025年12月	-41.82%
30678	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站201	800	51.25%	0.51	0.51				-42.53%
30679	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变1变压器	400	49.80%	0.50	0.50				-65.17%
30680	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站2号配电变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-42.83%
30681	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支054	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-24.54%
30682	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分9	200	54%	1	1				-22.80%
30683	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支042	100	106.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-33.61%
30684	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2027年12月	-42.06%
30685	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右5	315	25.71%	0.26	0.26				-42.17%
30686	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海嘉园2变电站1变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-45.37%
30687	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站2变压器	315	23.17%	0.23	0.23				23.47%
30688	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支056	200	46.00%	0	0		是	2025年12月	-34.84%
30689	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园二期1变电站1配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2027年12月	-36.28%
30690	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干62右3	250	52.48%	0.52	0.52				-41.11%
30691	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线元科分14右4柱上变压器	200	28.80%	0	0				0.00%
30692	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干16+1柱上变压器	400	57.20%	1	1		是	2026年12月	-34.25%
30693	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花3箱式变电站2配电变压器	800	36.75%	0	0				-43.70%
30694	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站1变压器	800	26.25%	0	0		是	2025年12月	-48.27%
30695	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	邓陀子支33	200	44.70%	0	0				-28.80%
30696	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变2号变	630	51.43%	1	1		是	2025年12月	-42.63%
30697	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区3箱变2号变	400	22.20%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
30698	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干贸易分15右3+2公 变	315	44.95%	0.45	0.45				-53.26%
30699	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十西路1变电站201柜	315	0.00%	0.00	0.00				-255.92%
30700	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东胜支12	200	31.50%	0	0		是	2025年12月	-28.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30701	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站2变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-46.09%
30702	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后北台分05	100	89.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-27.51%
30703	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸于20之8	315	4.13%	0.04	0.04				-30.79%
30704	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分10左3柱上变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
30705	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北洮昌2变电站2变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-37.17%
30706	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干22右7	315	84.44%	0.84	0.84	2024年6月			-38.58%
30707	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	海伦堡小区1箱式变电站1配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
30708	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑1变电站201间隔配电变压器	800	22.13%	0.22	0.22				-41.08%
30709	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变346军工乙线军工乙线军工干32左1公变	400	31.75%	0.32	0.32				-29.82%
30710	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	沙河子小区箱变2号变	630	59.81%	1	1		是	2025年12月	-42.03%
30711	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30712	东陵	孙家寨	孙元线	孙家寨变204孙元线孙元干元科分17右02柱上变压器	80	22.75%	0	0		是	2026年12月	-30.00%
30713	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	富强小区变电站202变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-39.11%
30714	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站202	630	16.19%	0.16	0.16				23.62%
30715	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区2变电站201柜	630	86.03%	0.86	0.86	2024年7月	是	2028年12月	-39.12%
30716	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孟家支2	100	62.10%	1	1		是	2025年12月	-29.52%
30717	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小三组2台支7	400	58.80%	1	1		是	2025年12月	-18.97%
30718	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小六组2台支13	400	4.80%	0	0		是	2025年12月	45.84%
30719	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线裴三支004	200	63%	1	1				-35.38%
30720	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰前支010	200	51.30%	1	1		是	2025年12月	-23.96%
30721	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支47	200	94.80%	1	1	2025年5月	是	2026年6月	-30.75%
30722	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20左2	315	10.86%	0.11	0.11				-60.82%
30723	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12右1柱上变压器	315	52.38%	1	1		是	2025年12月	-42.18%
30724	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站1变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-42.31%
30725	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑3变电站201	630	17.52%	0.18	0.18				-42.72%
30726	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分12之2柱上变压器	100	25.50%	0	0		是	2025年12月	23.99%
30727	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变2变压器	630	47.49%	0.47	0.47				-37.98%
30728	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜北小区土建变201	400	113.50%	1	1	2022年12月	是	2028年12月	-42.15%
30729	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站2变压器	500	48.64%	0	0		是	2026年6月	-38.82%
30730	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分28	400	50.70%	1	1		是	2025年12月	-32.67%
30731	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙家分14右10右1右1柱上变压器	315	30.48%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30732	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分支025	200	53.40%	1	1		是	2025年12月	-38.35%
30733	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家2变电站2变压器	800	27.75%	0	0		是	2025年12月	-44.05%
30734	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年6月	-38.57%
30735	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	辽宁东冉房屋开发有限责任公司	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-77.24%
30736	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变2变压器	500	45.60%	0	0		是	2026年6月	-41.08%
30737	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变2变压器	400	63.30%	0.63	0.63				-44.29%
30738	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变1变压器	630	46.22%	0	0		是	2026年6月	-37.03%
30739	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线182	200	59.60%	1	1		是	2025年12月	-27.28%
30740	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区1配电室201间隔配电变压器	630	23.17%	0.23	0.23				14.40%
30741	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	令闻新村1箱变2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30742	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室1号配电变压器	500	40.00%	0.40	0.40				-38.12%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30743	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	蓝天佳苑2变电站1变压器	630	27.14%	0.27	0.27				-40.00%
30744	大东	望花变	望花变70262合作乙线	北海1变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-43.89%
30745	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干18	200	51.60%	0.52	0.52				-42.96%
30746	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑1箱变1站内变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-35.43%
30747	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子蓝天台	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	29.26%
30748	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干22右3柱上变压器	315	55.24%	1	1		是	2025年12月	-45.50%
30749	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分7柱上变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
30750	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家三小区1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30751	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐连发支2	200	11.70%	0	0				0.00%
30752	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分44	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-29.26%
30753	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二2箱变2号变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-42.32%
30754	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线孙家园子分支001	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-29.92%
30755	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	华融资产箱变	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
30756	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线东田支7	50	121.50%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-25.19%
30757	大东	望花变	望花变70262合作乙线	青年教师公寓2变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-44.53%
30758	沈河	青年变	青年变350青大线	五爱1期1箱变2变压器	630	30.22%	0	0		是	2026年6月	-45.18%
30759	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友1箱变2变压器	400	52.20%	0.52	0.52				-24.63%
30760	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右4柱上变压器	400	21.90%	0	0				100.00%
30761	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾3变电站1号配电变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-39.72%
30762	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园1箱变1号变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
30763	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤花园2箱变2号变	630	43.49%	0	0		是	2025年12月	-43.16%
30764	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变1号变	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
30765	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支014	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
30766	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站1配电变压器	800	21.38%	0	0				-39.79%
30767	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	赵家店支83	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	12.21%
30768	大东	望花变	望花变70262合作乙线	合作乙线合作干26左4之2	315	75.68%	0.76	0.76				-39.31%
30769	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸干20之3	315	77.33%	0.77	0.77				-42.93%
30770	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线娄家支29	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-28.68%
30771	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站1变压器	500	63.68%	1	1		是	2026年6月	-43.94%
30772	沈河	青年变	青年变350青大线	雅都苑箱变1变压器	630	19.43%	0	0		是	2026年6月	-47.92%
30773	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站1号变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
30774	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站2变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
30775	皇姑	长江变	长江变25474长泰甲线	海装沈阳局住宅箱式变电站201间隔配电变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
30776	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二3箱变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30777	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变2号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30778	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分51	200	76.20%	1	1		是	2025年12月	-18.44%
30779	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	和太园箱变2号变	400	80.10%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-33.06%
30780	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线王家分支001	50	45%	0	0				-33.27%
30781	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	伊甸甲线伊甸干20左5左2柱上变压器	200	9.60%	0.10	0.10				-44.30%
30782	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	阳光美居小区变电站1变压器	315	24.13%	0.24	0.24				-49.96%
30783	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线刘家分支045	80	93.75%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-36.04%
30784	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分14柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-43.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30785	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉2变电站3变压器	630	56.89%	1	1		是	2026年6月	-44.80%
30786	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	慎德1箱变1变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-45.52%
30787	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家支45	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.01%
30788	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室1号配电变压器	800	34.13%	0.34	0.34				-41.53%
30789	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二4箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
30790	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	团结路北箱变1变压器	400	38.10%	0.38	0.38				-43.57%
30791	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村2箱变1变压器	400	62.10%	0.62	0.62				-35.77%
30792	沈河	青年变	青年变350青大线	沈物发箱变1变压器	500	41.92%	0	0		是	2026年6月	-28.59%
30793	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站201	630	21.59%	0.22	0.22				-44.69%
30794	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇于住宅分11柱上变压器	250	19.84%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
30795	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线齐家分支016	100	69.40%	1	1		是	2025年12月	-26.75%
30796	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	北兴变344军工甲线军工干贸易分2+1	200	30.75%	0.31	0.31				-32.72%
30797	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期8号变电站2号变压器	800	34.88%	0	0		是	2027年12月	-92.92%
30798	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线52右5柱上变压器	200	0.00%	0	0				100.00%
30799	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区2箱变1号变	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-42.09%
30800	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线141右1柱上变压器	315	29.33%	0	0		是	2026年12月	4.68%
30801	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	书香人家1变电站1变压器	800	22.88%	0	0		是	2025年12月	-41.87%
30802	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花1箱式变电站1配电变压器	800	40.88%	0	0				-36.32%
30803	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线张士太分支010	30	120.67%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-30.43%
30804	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线冯家支10	50	9.60%	0	0		是	2025年12月	-71.42%
30805	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	玲珑居小区变电站配电变压器2公变	400	14.80%	0.15	0.15				29.34%
30806	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	双喜南小区变电站201	630	60.00%	0.60	0.60				-43.61%
30807	大东	望花变	望花变70262合作乙线	祥和家园2变电站2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-42.23%
30808	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	齐十干70右3	315	67.62%	0.68	0.68				-41.62%
30809	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变1变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-42.58%
30810	东陵	孙家寨	孙元线	10千伏孙元线50号右1号右1号柱上变压器	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	-30.16%
30811	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线信家分14	100	68.40%	1	1		是	2025年12月	-33.64%
30812	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇于住宅分9柱上变压器	315	15.87%	0	0		是	2025年12月	-48.53%
30813	沈河	青年变	青年变350青大线	茂泉1箱变1变压器	630	63.81%	1	1		是	2026年6月	-42.37%
30814	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线四间房支04	100	59.40%	1	1		是	2025年12月	-30.78%
30815	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区1变电站201柜	630	63.81%	0.64	0.64				-45.61%
30816	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	紫荆花2箱式变电站2配电变压器	800	16.88%	0	0				-41.79%
30817	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线苇塘分支013	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-31.77%
30818	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子西苇塘2柱	200	33.60%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
30819	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分8右4柱上变压器	315	61.59%	1	1		是	2025年12月	-37.40%
30820	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	泾河小区1箱变1变	315	40.76%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
30821	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线马场分支067	100	28.05%	0	0		是	2025年12月	-16.66%
30822	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线北田分支01	200	140.40%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-24.58%
30823	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线养殖小区004	100	46.80%	0	0		是	2025年12月	-21.15%
30824	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线曹家三台支12	50	107.60%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	30.21%
30825	大东	望花变	望花变70262合作乙线	上悦城1箱变2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				10.08%
30826	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	军工干贸易分14公变	400	89.20%	0.89	0.89	2025年6月			-38.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30827	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线171	200	127.80%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-17.30%
30828	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	万宝新村1箱变2变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-42.47%
30829	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线腰后分支06	160	77.63%	1	1		是	2025年12月	-33.13%
30830	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线38	200	43.95%	0	0		是	2025年12月	-30.27%
30831	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	沁河小区3箱变1号变	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
30832	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期6号变电站2号变压器	800	33.00%	0	0		是	2027年12月	-39.40%
30833	大东	望花变	望花变70262合作乙线	远东1箱变1站内变压器	630	49.78%	0.50	0.50				-39.61%
30834	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家店分支004	50	66.20%	1	1		是	2025年12月	-30.75%
30835	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑2变电站202	630	27.94%	0.28	0.28				-41.78%
30836	大东	望花变	望花变70262合作乙线	思和苑2箱变1站内变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-41.23%
30837	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线5右2柱上变压器	200	49.20%	0	0		是	2026年12月	2.33%
30838	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右4柱上变压器	315	62.54%	1	1		是	2025年12月	-41.30%
30839	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	郭家二小区2变电站201	800	106.50%	1	1	2025年2月	是	2028年12月	-40.76%
30840	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线孙元干123左1柱上变压器	400	59.70%	1	1		是	2026年12月	-40.98%
30841	沈河	青年变	青年变350青大线	青年变350青大线青大线万青干65右6公变	400	56.10%	1	1		是	2026年6月	-38.08%
30842	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线12柱上变压器	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
30843	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线三家支022	100	53.70%	1	1		是	2025年12月	-31.37%
30844	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	远洋琨玺府小区1配电室201变压器	630	5.08%	0.05	0.05				100.00%
30845	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜下小区变电站2变压器	630	37.14%	0.37	0.37				-42.43%
30846	沈河	青年变	青年变350青大线	86中学箱变1变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年6月	-50.26%
30847	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干住宅分5柱上变压器	250	39.68%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
30848	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾1配电室2号配电变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-40.74%
30849	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站1变压器	630	67.81%	1	1		是	2026年6月	-40.87%
30850	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小四组2台支13	200	42.30%	0	0		是	2025年12月	31.38%
30851	大东	望花变	望花变70262合作乙线	老瓜下小区变电站1变压器	630	57.46%	0.57	0.57				-47.09%
30852	沈河	青年变	青年变350青大线	湖光里箱变1变压器	500	29.60%	0	0		是	2026年6月	-68.95%
30853	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	板行箱变1变压器	630	40.38%	0.40	0.40				-50.71%
30854	浑南	孤家子	孤家子648空氧甲线	格林馨港湾2配电室2号配电变压器	500	36.16%	0.36	0.36				-41.22%
30855	沈河	青年变	青年变350青大线	金城箱变1变压器	630	53.02%	1	1		是	2026年6月	-42.50%
30856	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	龙湖椿山小区2配电室201间隔配电变压器	630	18.73%	0.19	0.19				14.95%
30857	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	万龙翔苑1变电站201	630	22.54%	0.23	0.23				-50.27%
30858	沈河	青年变	青年变350青大线	文华变电站2变压器	630	15.43%	0	0		是	2026年6月	-45.01%
30859	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线辛先分支029	50	87.30%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-30.34%
30860	铁西	工农变	工农变55576伊甸甲线	南十小区3变电站202	800	49.75%	0.50	0.50				-42.80%
30861	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线赵家店分支054	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
30862	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线本钢支053	50	83.10%	1	1	2023年6月	是	2025年12月	-33.63%
30863	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线杨家大棚分支007	100	46.20%	0	0		是	2026年6月	-44.41%
30864	东陵	孙家寨	孙元线	孙元线殡仪馆分13左2柱上变压器	200	7.80%	0	0				0.00%
30865	沈河	北兴变	北兴变346军工乙线	义友2箱变1变压器	800	56.70%	0.57	0.57				-38.20%
30866	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	翔凤二1箱变2号变	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
30867	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线前刘支74	200	121.20%	1	1	2025年6月			-30.63%
30868	浑南	营盘	营盘变070帆西乙线	名流嘉园一期7号变电站2号变压器	630	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30869	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线边前分支004	200	31.20%	0	0		是	2025年12月	-23.80%
30870	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线宴冈分支003	100	68.90%	1	1		是	2025年12月	-30.28%
30871	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分19	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-36.04%
30872	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇乙线怒皇干琴江分3右3柱上变压器	315	50.48%	1	1		是	2025年12月	-33.88%
30873	皇姑	怒江变	怒江变8254怒皇乙线	怒皇干21号柱上变压器1	315	74.16%	1	1		是	2025年12月	-45.18%
30874	康平	富裕变	富裕变9205小城子线	小城子线小城子分13	200	89.97%	1	1	2024年6月			32.84%
30875	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房中支019	80	111.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-24.69%
30876	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支016	100	59.40%	1	1		是	2026年12月	-31.63%
30877	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆5号变电站201配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-40.40%
30878	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线93右3变台	400	27.60%	0	0				100.00%
30879	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线曹家村照明	100	65.10%	0.65	0.65				-36.58%
30880	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山一组支06	200	61.80%	1	1		是	2026年12月	-28.56%
30881	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站201配电变压器	400	22.00%	0.22	0.22				-42.94%
30882	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区1号变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-25.83%
30883	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分9变台	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-52.44%
30884	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线西关三组支西关八组支005	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-30.61%
30885	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组西关四组支01	200	24.75%	0	0		是	2026年12月	-24.75%
30886	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左9变压器	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
30887	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支04+1	80	74.06%	1	1		是	2026年12月	-12.93%
30888	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站1变压器	630	15.81%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
30889	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站2号变压器	800	29.50%	0.30	0.30				-38.89%
30890	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站2变压器	630	58.10%	0.58	0.58				-36.49%
30891	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右6右5变台	200	48.00%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
30892	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干2右9变台	400	37.20%	0	0		是	2025年12月	-23.91%
30893	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际1号变电站202配电变压器	400	23.00%	0.23	0.23				-43.12%
30894	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线232	200	51.60%	1	1				100.00%
30895	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分后棚支8左1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
30896	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站201配电变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-43.39%
30897	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支良种南大棚支004	50	56.40%	1	1		是	2026年12月	-31.19%
30898	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆6号变电站202间隔配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-20.40%
30899	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右6变台	400	23.45%	0	0		是	2025年12月	17.92%
30900	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支大辛村支08	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
30901	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线张相支05	100	84.30%	1	1	2023年2月	是	2026年12月	-30.35%
30902	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支09	50	133.20%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-32.23%
30903	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线八岔沟支032	50	78.00%	1	1		是	2026年12月	-17.89%
30904	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支21	50	67.20%	1	1		是	2026年12月	-24.65%
30905	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站202配电变压器	400	28.50%	0.29	0.29				-38.92%
30906	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆4号变电站201配电变压器	630	26.35%	0.26	0.26				-37.16%
30907	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏分15左3变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	7.99%
30908	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支19	100	105.90%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-41.66%
30909	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线良种支22	50	83.10%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-35.44%
30910	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家六组支02	200	112.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-25.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30911	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站1变压器	630	46.03%	0.46	0.46				-43.12%
30912	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛三组支014	50	93.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-37.38%
30913	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干后栏杆分17右8变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
30914	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线084	200	56.70%	1	1		是	2026年12月	-25.93%
30915	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线小辛一组支010	50	123.00%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-34.15%
30916	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际15号变电站201配电变压器	630	40.76%	0.41	0.41				-28.80%
30917	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府4号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	7.20%	0.07	0.07				10.89%
30918	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线105	100	87.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-26.81%
30919	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干后栏杆分29变台	200	57.80%	1	1		是	2025年12月	-36.58%
30920	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期1变电站1号变压器	800	28.50%	0.29	0.29				-37.28%
30921	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	细河沿北台照明（2020微）	400	37.20%	0.37	0.37				-41.01%
30922	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西分线089	50	89.40%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-24.42%
30923	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府3号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				99.13%
30924	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分29变台	200	62.90%	1	1		是	2025年12月	-34.04%
30925	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小帮牛薛家照明新	200	21.10%	0.21	0.21				0.00%
30926	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际9号变电站201配电变压器	630	31.24%	0.31	0.31				-41.64%
30927	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支031	200	59.70%	1	1		是	2026年12月	-24.62%
30928	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际2号变电站202配电变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-42.66%
30929	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关干南分线西关二组分台支10	200	61.50%	1	1		是	2026年12月	-21.14%
30930	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支东沟二组支02	200	118.80%	1	1	2025年6月			-29.46%
30931	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关五组203	200	60.90%	1	1		是	2026年12月	-20.42%
30932	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园3变电站1变压器	630	21.19%	0	0		是	2025年12月	-35.63%
30933	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际7号变电站201配电变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-43.31%
30934	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府4变电站201间隔配电变压器	800	18.60%	0.19	0.19				25.11%
30935	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支大辛葡萄园支西关大棚支14	50	22.80%	0	0		是	2026年12月	-38.62%
30936	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关东台支004	200	23.03%	0	0		是	2026年12月	-30.94%
30937	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山四组支04	100	49.30%	0	0		是	2026年12月	-37.43%
30938	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	姜家五组新台支5柱上变压器	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-60.03%
30939	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支020	100	58.80%	1	1		是	2026年12月	-35.85%
30940	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线072	200	60.00%	1	1		是	2026年12月	-17.34%
30941	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际10号变电站201配电变压器	630	32.76%	0.33	0.33				-43.51%
30942	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关大队支04	200	54.60%	1	1		是	2026年12月	-18.67%
30943	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器	500	45.20%	0.45	0.45				-39.47%
30944	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支狐狸沟支016	200	27.10%	0	0				-31.70%
30945	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线前栏杆分37右1变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
30946	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家南新建大棚支07	50	56.70%	1	1		是	2026年12月	-29.49%
30947	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关五组支04+1	200	83.10%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-25.08%
30948	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线腰堡分25右23变台	200	48.30%	0	0				100.00%
30949	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分15变台	400	66.90%	1	1		是	2025年12月	-39.95%
30950	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛七组支005	100	75.00%	1	1		是	2026年12月	-34.79%
30951	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际5号变电站2变压器	630	41.59%	0.42	0.42				-42.40%
30952	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线良种分28右3	50	72.00%	1	1				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30953	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支刘洋支 011	50	96.00%	1	1	2023年8月	是	2026年6月	-27.36%
30954	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干西关六组支 01	400	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
30955	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线171左10变台	200	44.75%	0	0		是	2025年12月	-30.28%
30956	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	小邦牛小五稻草加工厂公变台区	200	40.50%	0.41	0.41				0.00%
30957	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆2号变电站201配电变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-41.33%
30958	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
30959	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际12号变电站201配电变压器	630	31.24%	0.31	0.31				-43.11%
30960	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线 031下线小辛十二组支 002+1	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-30.81%
30961	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线东分线104	200	25.43%	0	0		是	2026年12月	-36.54%
30962	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际14号变电站201配电变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-35.18%
30963	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支边台大队分 03	200	37.88%	0	0		是	2026年12月	-28.91%
30964	和平	展览变	展览变882展河线	春河里三期2变电站1变压器	630	59.52%	0.60	0.60				-34.74%
30965	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线罗家支罗家西大棚支 10	50	30.40%	0	0		是	2026年12月	-139.67%
30966	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线郭家东台	200	30.60%	0.31	0.31				-32.73%
30967	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线 097	50	65.10%	1	1		是	2026年12月	-37.59%
30968	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关二组支 004	100	50.40%	1	1		是	2026年12月	-31.72%
30969	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆1号变电站201配电变压器	630	43.49%	0.43	0.43				-38.67%
30970	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际3号变电站201配电变压器	400	27.00%	0.27	0.27				-39.85%
30971	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支 021	50	62.40%	1	1		是	2026年12月	-22.25%
30972	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干腰堡分25右11变台	400	53.40%	1	1		是	2025年12月	-37.35%
30973	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干70变台	400	53.40%	1	1		是		-34.69%
30974	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线液站分8左1变台	400	15.00%	0	0				100.00%
30975	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区2号变电站1号配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-23.83%
30976	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际13号变电站201配电变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-39.06%
30977	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	小辛三组分台	200	52.80%	1	1		是	2026年12月	-23.53%
30978	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线望山五组支 06	100	76.20%	1	1		是	2026年12月	-32.55%
30979	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线小邦牛大岗子台	400	32.40%	0.32	0.32				-21.37%
30980	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府3变电站201间隔配电变压器	800	10.20%	0.10	0.10				11.55%
30981	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 029	200	10.88%	0	0		是	2026年12月	-42.46%
30982	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支 016	200	81.70%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-18.17%
30983	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支 10	200	61.80%	1	1		是	2026年12月	-28.55%
30984	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 112	50	81.60%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-30.07%
30985	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线165左9变台	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	5.62%
30986	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干腰堡分26变台	400	42.60%	0	0		是		-37.07%
30987	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干前栏分12变台	200	59.00%	1	1		是		-35.22%
30988	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关七组支 23	200	69.00%	1	1		是	2026年12月	-21.84%
30989	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线广宁支程家支 05	100	55.65%	1	1		是	2026年12月	-25.30%
30990	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线小辛烘干塔支 06	200	34.20%	0	0		是	2026年12月	100.00%
30991	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 075	200	36.40%	0	0		是	2026年12月	-34.62%
30992	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线134+1左1变台	200	27.30%	0	0				100.00%
30993	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变1185曹家线郭家西台新	100	17.40%	0.17	0.17				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
30994	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支 006	50	120.40%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-31.78%
30995	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支 021	200	52.20%	1	1		是	2026年12月	-17.34%
30996	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园1变电站2变压器	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-40.72%
30997	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府1变电站201间隔配电变压器	800	29.70%	0.30	0.30				10.14%
30998	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线罗家支罗家东大棚支 24	50	59.10%	1	1		是	2026年12月	-38.34%
30999	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站1变压器配电变压器	500	34.56%	0.35	0.35				-38.64%
31000	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小民屯变157小七线小七干68变台	200	95.40%	1	1	2022年12月			-34.55%
31001	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线东沟支 44	50	108.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-36.57%
31002	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干罗家东大棚支罗家大棚支 07	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	-22.51%
31003	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线 050	100	66.90%	1	1		是	2026年12月	-30.03%
31004	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆7号变电站201间隔配电变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-13.38%
31005	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站202配电变压器	500	28.40%	0.28	0.28				-38.15%
31006	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇北区2号变电站1号变压器	800	35.63%	0	0		是		-6.35%
31007	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际11号变电站201配电变压器	630	46.10%	0.46	0.46				-42.41%
31008	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干小辛四五组支 011	50	88.20%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-5.32%
31009	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1配电变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-48.15%
31010	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线南分线大辛大棚支 12	200	75.30%	1	1				-25.64%
31011	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分21+1左1变台	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	37.39%
31012	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站2变压器	630	34.03%	0.34	0.34				-38.45%
31013	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际4号变电站201配电变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-45.03%
31014	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线边台四组支 008	100	97.60%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-33.90%
31015	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线64左3变台	200	21.50%	0	0		是	2025年12月	-23.20%
31016	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七干前栏分15左6变台	200	45.00%	0	0		是	2025年12月	-29.60%
31017	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际6号变电站1变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-37.65%
31018	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融首府1号变电站201间隔（苏满线）配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				100.00%
31019	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西分线拉拉干支 09	200	55.30%	1	1		是	2026年12月	-29.14%
31020	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支小辛南台支 005	50	48.60%	0	0		是	2026年12月	-39.48%
31021	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站2变压器	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-31.03%
31022	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆市场1变电站1变压器	630	54.92%	1	1		是	2025年12月	-34.30%
31023	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关线西关干东分线 020小辛二组支1	200	23.40%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
31024	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干南分线西关一组支 07	200	12.30%	0	0		是	2026年12月	-39.14%
31025	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融国际8号变电站201配电变压器	630	42.29%	0.42	0.42				-42.69%
31026	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	吉隆花园2变电站1变压器	630	34.52%	0	0		是	2025年12月	-30.88%
31027	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线后栏分33右6变台	200	8.40%	0	0				0.00%
31028	和平	展览变	展览变882展河线	春河里二期1变电站2变压器	500	40.40%	0.40	0.40				-39.01%
31029	苏家屯	曹仲变	曹仲变51344曹满线	满融公馆3号变电站201配电变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-38.75%
31030	和平	展览变	展览变882展河线	华润瑞府2变电站201间隔配电变压器	800	11.40%	0.11	0.11				11.43%
31031	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干小辛十组支 007	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
31032	浑南	白塔变	白塔变984白亿线	金石小镇南区1号变电站1号配电变压器	800	60.60%	1	1		是	2025年12月	-25.50%
31033	辽中	养士堡	养士堡变1185曹家线	养士堡变185曹家线细河沿南台	400	26.70%	0.27	0.27				-59.06%
31034	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关七组支 15	200	39.90%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
31035	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线大房申支姜家二组新台支 08	50	65.10%	1	1		是	2026年12月	-51.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31036	新民	小民屯	小民屯变3158小七线	小七线小民屯分6右1变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	6.88%
31037	康平	方家镇	方家镇变0548西关线	西关线西关干东分线甄家支028	50	136.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-37.66%
31038	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线65	400	68.75%	1	1				-41.89%
31039	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16之3	315	98.10%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-41.84%
31040	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左4	315	56.19%	1	1				-39.71%
31041	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干31右2之1柱上变压器	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-22.85%
31042	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干29右1之1柱上变压器	400	28.75%	0	0		是	2025年12月	-39.46%
31043	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线60右7	315	61.71%	1	1				-36.44%
31044	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	应滑乙线建设干9右3	315	87.62%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-44.13%
31045	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干13	315	41.27%	0	0		是	2026年12月	-45.70%
31046	和平	太原变	太原变058南七甲线	南桥泵站1变压器	100	0.00%	0	0				0.00%
31047	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干20柱上变压器	315	68.57%	1	1		是	2025年12月	-22.28%
31048	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干41柱上变压器	315	15.56%	0	0		是	2025年12月	-44.24%
31049	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站201	630	5.71%	0	0		是	2028年12月	-38.43%
31050	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线19左2	315	12.06%	0	0				-40.59%
31051	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干27	315	50.79%	1	1		是	2027年12月	-36.01%
31052	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3	315	34.60%	0	0		是	2027年12月	-40.41%
31053	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌202	315	85.84%	1	1	2022年12月	是	2027年12月	-37.00%
31054	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	南九应昌201	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31055	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分14	315	53.33%	1	1				-39.49%
31056	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站2号高压柜1主变	400	30.40%	0	0				-37.24%
31057	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线5柱上变压器	315	111.43%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-45.97%
31058	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变2号变	400	43.20%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
31059	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站201	630	43.81%	0	0		是	2027年12月	-43.05%
31060	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线52	400	31.50%	0	0				17.37%
31061	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园2变电站201	400	18.00%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
31062	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干云峰四段开闭站右1+1	100	12.00%	0	0		是	2027年12月	-47.31%
31063	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0				-41.83%
31064	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云鼎家园1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31065	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干33	315	18.10%	0	0		是	2028年12月	-76.42%
31066	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右10	200	49.00%	0	0				-46.01%
31067	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变2号变	630	94.29%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.67%
31068	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右3副杆左1	315	41.14%	0	0				4.80%
31069	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50右11	315	17.46%	0	0				-43.65%
31070	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线59	400	56.10%	1	1				-43.54%
31071	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干19	315	46.67%	0	0		是	2028年12月	-35.13%
31072	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干22	315	46.67%	0	0		是	2028年12月	-36.63%
31073	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线10柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
31074	和平	太原变	太原变058南七甲线	十条锅炉房变电站2号高压柜主变	200	13.60%	0	0				-43.26%
31075	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线34柱上变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	-47.51%
31076	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站202配电变压器	630	12.95%	0	0				-40.52%
31077	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰街1变电站201	315	22.22%	0	0		是	2028年12月	-43.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31078	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左2柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31079	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变1变	400	47.40%	0	0		是	2025年12月	-45.60%
31080	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站3号高压柜2主变	630	42.29%	0	0				-34.87%
31081	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站202变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31082	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干34	315	65.08%	1	1		是	2028年12月	-44.07%
31083	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家1箱变1变	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-40.17%
31084	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#右5	400	37.80%	0	0				-37.34%
31085	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40#左3	400	63.50%	1	1				-36.93%
31086	和平	太原变	太原变058南七甲线	中兴商业大厦变电站3号高压柜2主变	400	24.00%	0	0				-39.94%
31087	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	八一小区变电站201变压器	630	25.52%	0	0		是	2028年12月	-45.91%
31088	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变2	630	30.48%	0	0		是	2025年12月	-44.64%
31089	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	铸雅线小微1台	400	19.50%	0.20	0.20				0.00%
31090	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右5右2	315	29.21%	0	0				-36.63%
31091	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	叠彩人家2箱变2变	400	45.00%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
31092	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线50#右8	315	62.86%	1	1				-41.12%
31093	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌2变电站2号高压柜1主变	630	24.44%	0	0				-44.06%
31094	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分16#	315	59.05%	1	1				-41.34%
31095	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干26	315	29.52%	0	0		是	2028年12月	-43.50%
31096	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干32	400	33.90%	0	0		是	2028年12月	-41.85%
31097	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站2主变	500	24.40%	0	0				-42.72%
31098	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变2号变	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
31099	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线55柱上变压器	400	48.60%	0	0				0.00%
31100	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站201配电变压器	630	27.94%	0	0				-42.69%
31101	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左3柱上变压器	315	11.75%	0	0		是	2025年12月	-98.94%
31102	于洪	铸造变	铸造变95250铸雅线	西胜旧村	200	56.55%	0.57	0.57				-19.50%
31103	和平	太原变	太原变058南七甲线	和平分8#左6	315	27.94%	0	0				-43.42%
31104	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变1号变	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-57.15%
31105	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴工街八马路配电站变压器	400	10.80%	0	0		是	2028年12月	-45.00%
31106	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站201配电变压器	400	25.20%	0	0				-40.52%
31107	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站2号高压柜1主变	630	12.86%	0	0				-39.66%
31108	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变1	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.44%
31109	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东1箱变1	630	28.10%	0	0		是	2025年12月	-53.81%
31110	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	沈联物资站变电站202	630	14.92%	0	0		是	2028年12月	-42.63%
31111	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右7	400	57.00%	1	1				-40.83%
31112	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干38	315	31.75%	0	0		是	2028年12月	-58.99%
31113	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜昌1变电站3号高压柜2主变	630	23.62%	0	0				-44.60%
31114	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光4箱变1号变	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-37.32%
31115	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变2	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-42.81%
31116	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31117	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变2	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-30.16%
31118	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右5	315	38.48%	0	0				-41.34%
31119	和平	方型变	方型变484光荣乙线	晋江变电站1主变	500	59.52%	1	1				-39.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31120	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线60右9+1左1	315	44.95%	0	0				-7.48%
31121	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站201配电变压器	630	21.90%	0	0				-41.90%
31122	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期2箱变1号变	400	69.00%	1	1		是	2025年12月	-42.50%
31123	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区4箱变1	630	31.90%	0	0		是	2025年12月	-40.09%
31124	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站2号高压柜1主变	800	10.50%	0	0				-28.00%
31125	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变2号变	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-36.24%
31126	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31127	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变2号变	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
31128	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线42之1	400	16.50%	0	0				0.00%
31129	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分10右1	400	15.80%	0	0				11.89%
31130	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干30柱上变压器	250	36.80%	0	0		是	2025年12月	-18.40%
31131	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
31132	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变2号变	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
31133	和平	方型变	方型变484光荣乙线	方型变484光荣乙线光荣乙线56	400	43.20%	0	0				-48.86%
31134	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干6	315	22.86%	0	0		是	2027年12月	-42.21%
31135	和平	方型变	方型变484光荣乙线	2#主变光荣街39	630	30.95%	0	0				-40.08%
31136	和平	太原变	太原变058南七甲线	美龙家园2变电站3号高压柜2主变	800	15.00%	0	0				-39.60%
31137	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变201	500	54.72%	1	1		是	2027年12月	-42.34%
31138	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分9#	315	46.98%	0	0				-39.59%
31139	和平	太原变	太原变058南七甲线	胜利大街11主变	500	71.04%	1	1				-27.78%
31140	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变202	400	36.30%	0	0		是	2027年12月	-32.85%
31141	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区2变电站202配电变压器	630	40.63%	0	0				-42.00%
31142	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光5箱变1号变	500	35.60%	0	0		是	2025年12月	-46.96%
31143	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干23减2	315	22.60%	0	0		是	2028年12月	-37.75%
31144	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左11+1	400	45.60%	0	0				-40.09%
31145	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	阳光城璞悦配电室201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31146	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区1变电站201配电变压器	630	32.06%	0	0				-38.01%
31147	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线39左6	250	28.80%	0	0				-42.72%
31148	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线40右2	315	40.32%	0	0				-43.29%
31149	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站2号高压柜1主变	500	35.20%	0	0				-51.85%
31150	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干21	315	35.24%	0	0		是	2028年12月	-46.41%
31151	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣街41主变	630	13.81%	0	0				-36.46%
31152	和平	方型变	方型变484光荣乙线	光荣乙线南五经分5	400	72.90%	1	1				-40.41%
31153	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干26左6柱上变压器	315	20.83%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
31154	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光1箱变1号变	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
31155	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦1土建变201	400	36.30%	0	0		是	2028年12月	-32.85%
31156	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31157	和平	方型变	方型变484光荣乙线	1#主变光荣街39	630	23.33%	0	0				-39.46%
31158	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线30右2柱上变压器	160	37.88%	0	0		是	2025年12月	-47.14%
31159	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈后南宁变电站3号高压柜2主变	500	49.20%	0	0				-33.63%
31160	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31161	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干9右2右1	315	47.30%	0	0		是	2028年12月	-46.49%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31162	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	供电局201	800	25.13%	0	0		是	2028年12月	-40.20%
31163	皇姑	文北变	文北变70446文前乙线	文前乙线31左4柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31164	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干16右3加2	315	45.08%	0	0		是	2028年12月	-41.89%
31165	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	中置序岸翠园配电室202间隔配电变压器	400	15.30%	0	0		是	2028年12月	8.21%
31166	和平	方型变	方型变484光荣乙线	电科院光荣街主变	400	3.30%	0	0				-57.31%
31167	和平	太原变	太原变058南七甲线	南十条变电站202配电变压器	630	29.84%	0	0				-44.47%
31168	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光3箱变2号变	400	37.00%	0	0		是	2025年12月	-44.14%
31169	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干29	315	6.98%	0	0		是	2028年12月	-40.99%
31170	和平	太原变	太原变058南七甲线	南七甲线40左7	250	24.64%	0	0				-40.10%
31171	和平	太原变	太原变058南七甲线	海口分12	315	59.68%	1	1				-40.16%
31172	和平	太原变	太原变058南七甲线	沈阳市和平区妇婴医院201间隔配电变压器	200	64.40%	1	1				-37.67%
31173	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧北干11左3柱上变压器	315	0.00%	0	0				0.00%
31174	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	兴华大厦2土建变202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31175	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	松山二期3箱变2号变	400	59.00%	1	1		是	2025年12月	-42.18%
31176	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区2箱变1	630	20.48%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
31177	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园2箱变1号变	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
31178	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	建设干5	400	69.60%	1	1		是	2028年12月	-40.13%
31179	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	欧亚变248欧北乙线欧北干19+1左1	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	1.32%
31180	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光2箱变1号变	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-40.75%
31181	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	大含屯2箱变1号变	400	49.50%	0	0		是	2025年12月	-39.74%
31182	铁西	应昌变	应昌变20574应滑乙线	云峰四段变电站202	630	54.29%	1	1		是	2028年12月	-40.80%
31183	和平	太原变	太原变058南七甲线	新华十五层变电站202配电变压器	400	15.30%	0	0				-44.47%
31184	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	城建明居园1箱变1号变	400	30.40%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
31185	皇姑	欧亚变	欧亚变25248欧北乙线	七彩阳光东区3箱变2	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-47.25%
31186	和平	太原变	太原变058南七甲线	重光里小区3变电站201配电变压器	400	42.00%	0	0				-40.75%
31187	和平	太原变	太原变058南七甲线	宜春园变电站2高压柜1主变	315	56.89%	1	1				-44.64%
31188	和平	太原变	太原变058南七甲线	铁路南七变电站2号高压柜主变	630	33.65%	0	0				-43.65%
31189	东陵	世园变	世中乙线	维也纳2箱变2变压器	630	9.14%	0.09	0.09				100.00%
31190	东陵	世园变	世中乙线	世中线37号（上马四队台）柱上变压器	80	8.75%	0.09	0.09				-42.63%
31191	东陵	世园变	世中乙线	维也纳1箱变1变压器	630	5.90%	0.06	0.06				-45.50%
31192	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	道义北大街124号富城俪景嘉园四	315	95.24%	1	1	2024年12月	是	2026年12月	-42.25%
31193	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支13右T2变压器	100	36.90%	0	0		是	2026年12月	-50.20%
31194	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分14左6变压器	100	54.60%	1	1		是	2026年12月	-47.87%
31195	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支13左T1变压器	50	69.60%	1	1		是	2026年12月	-61.25%
31196	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾花园二期1号地块小区1局维变电站202配电变压器	800	15.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31197	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	沈阳盛盟房地产开发有限公司1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-44.56%
31198	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支20变压器	100	55.20%	1	1		是	2026年12月	-48.93%
31199	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖3箱变2变压器	630	8.89%	0.09	0.09				24.49%
31200	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖1箱变2变压器	630	6.98%	0.07	0.07				100.00%
31201	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾花园一期2地块2变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-15.62%
31202	沈北	天乾变	天乾变70670天俪线	裕湾豪庭1.1期1小区局维202配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-38.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31203	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分51右支4柱上断路器--站式	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31204	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	远洋上河风景小区1局维变电所202配电变压器800	800	9.38%	0	0				100.00%
31205	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支9变压器	100	64.20%	1	1		是	2026年12月	-54.70%
31206	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支8变压器	100	24.90%	0	0		是	2026年12月	-62.13%
31207	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	国奥新城小区局维1变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31208	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠三期分建1变电站202配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	0.91%
31209	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	吾悦华府B3小区3变电站202配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	27.79%
31210	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	中粮锦云二期1小区局维变电站202变压器	800	42.60%	0	0		是	2026年12月	34.16%
31211	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	锦云天城一期2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.92%
31212	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	小黑分2+1右支2台区	100	34.20%	0	0		是	2026年12月	-49.39%
31213	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线53右分6	100	64.00%	1	1		是	2026年12月	-35.25%
31214	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线新民分21加工厂支06	100	78.00%	1	1		是	2026年12月	-29.48%
31215	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支21变压器	100	45.30%	0	0		是	2026年12月	-53.05%
31216	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支12右T8变压器	50	45.60%	0	0		是	2026年12月	-57.92%
31217	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干45加1右分3变压器	100	50.70%	1	1		是	2026年12月	-47.96%
31218	东陵	世园变	世中乙线	汇置山湖2箱变2变压器	630	5.40%	0.05	0.05				100.00%
31219	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分31右支1变压器	100	70.20%	1	1		是	2026年12月	-34.93%
31220	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分9变压器	50	42.60%	0	0		是	2026年12月	-46.77%
31221	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区广禾秸秆加工厂	400	2.85%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31222	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	锦云天城一期3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-3.69%
31223	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠三期2局维变电站202配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	4.85%
31224	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	裕湾花园一期2地块1变202配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-27.67%
31225	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干41加1右分3变压器	50	64.80%	1	1		是	2026年12月	-60.35%
31226	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分24	80	41.00%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
31227	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支14左T4变压器	100	65.10%	1	1		是	2026年12月	-27.97%
31228	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井1号综合台区	400	31.00%	0	0		是	2026年12月	-43.12%
31229	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-立新A1综合台-中烟立新89改造支1	200	0.00%	0	0				0.00%
31230	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干立新分63+1电井支32（新立变台）柱上断路器--站式	80	80.25%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-24.87%
31231	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站201间隔配电变压器	630	41.59%	0	0		是		-37.23%
31232	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分95左支21加1左分支4变压器	100	36.30%	0	0		是	2026年12月	-52.72%
31233	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站201配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	81.46%
31234	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	沈阳盛盟房地产开发有限公司2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.18%
31235	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	大黑村电井2号综合台区	200	42.00%	0	0		是	2026年12月	-47.95%
31236	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	沈阳瀚博房地产开发有限公司2箱变2考核表101配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-39.62%
31237	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	锦云天城一期1变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-5.93%
31238	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分16加1左支4变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-54.18%
31239	沈北	天乾变	天乾变70670天佃线	太湖明珠花园二期2局维变201配电变压器	800	29.75%	0	0		是	2026年12月	-16.85%
31240	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线104右分5	200	53.60%	1	1		是	2026年12月	-37.56%
31241	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线农场支09左支07	200	67.00%	1	1		是	2026年12月	-44.86%
31242	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分36+1左支2台区	100	44.40%	0	0		是	2026年12月	-51.57%
31243	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线108右分1	80	47.00%	0	0		是	2026年12月	-49.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31244	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支6变压器	100	63.00%	1	1		是	2026年12月	-50.89%
31245	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支2变压器	100	46.80%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
31246	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园二期1局维变201配电变压器	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-27.37%
31247	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	道义变260棚景线富城棚景嘉园	630	64.13%	1	1		是	2026年12月	-36.36%
31248	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支1左分支1变压器	50	66.60%	1	1		是	2026年12月	-39.71%
31249	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支10左T3变压器	100	72.00%	1	1		是	2026年12月	-46.17%
31250	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干118敬老院分24（新立变台）柱上断路器—一站式	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	0.00%
31251	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区2局维变电所202配电变压器800	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31252	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干新民分36右支4柱上变压器—一站式	80	21.00%	0	0		是	2026年12月	-22.13%
31253	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期2小区变电站202变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	20.28%
31254	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期5小区局维变电站202变压器	800	13.80%	0	0		是	2026年12月	15.54%
31255	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分21	50	114.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.59%
31256	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站201间隔配电变压器	630	38.41%	0	0		是		-40.41%
31257	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线小黑分6右支1	100	82.80%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-38.99%
31258	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线营盘分70左支1	50	139.20%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-61.32%
31259	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线立新分82	200	123.60%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-14.12%
31260	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分63+1右支6柱上变压器—一站式	80	60.75%	1	1		是	2026年12月	0.00%
31261	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干65左分12左支5加1左分支14变压器	50	52.20%	1	1		是	2026年12月	-66.87%
31262	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿1号变电站202间隔配电变压器	630	19.05%	0	0		是		-38.06%
31263	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦一期B4小区3变电站202配电变压器	800	30.30%	0	0		是	2026年12月	15.29%
31264	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾豪庭1.2期2局维变201配电变压器	400	39.30%	0	0		是	2026年12月	-32.80%
31265	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期1变电站202配电变压器	800	27.60%	0	0		是	2026年12月	20.37%
31266	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分34	400	7.00%	0	0		是	2026年12月	-16.95%
31267	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支4	315	14.67%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
31268	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干24营盘分70北井支1右T5	200	38.00%	0	0		是	2026年12月	2.23%
31269	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分28右支1右T3台区	50	72.40%	1	1		是	2026年12月	-45.03%
31270	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干新民分20民井支18+1右支3柱上变压器—一站式	80	30.75%	0	0		是	2026年12月	-17.97%
31271	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期3小区变电站202变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	20.97%
31272	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园二期1号地块小区2局维变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31273	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦一期B4小区2变电站201配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	5.67%
31274	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支17	80	99.75%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-52.41%
31275	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务沈阳市沈北新区润林养殖场	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	0.15%
31276	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线三台子分20	50	68.00%	1	1				-31.01%
31277	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分英侠支6右分支1变压器	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-50.66%
31278	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线中烟线105	200	42.80%	0	0		是	2026年12月	-31.94%
31279	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干小黑分8加1左支1右分支8变压器	100	44.70%	0	0		是	2026年12月	-50.35%
31280	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分18加1右支2变压器	100	34.50%	0	0		是	2026年12月	-44.26%
31281	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	君豪巴黎庄园一期2小区变电站201配电变压器	630	2.86%	0	0				90.08%
31282	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾花园一期3地块1变202配电变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-26.14%
31283	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干营盘分23农场支9左T10	200	13.80%	0	0		是	2026年12月	-38.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31284	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	七星九龙湾小区局维变电站202配电变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	51.85%
31285	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式-沈阳市沈北新区晓彤生态养殖场-中烟三台子 20右分3	200	27.75%	0	0		是	2026年12月	71.42%
31286	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1右2变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
31287	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分10加1左4变压器	50	57.60%	1	1		是	2026年12月	-51.71%
31288	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支12右T2台区	100	36.00%	0	0		是	2026年12月	-54.31%
31289	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	道义变260偏景线偏景线002	200	68.40%	1	1		是	2026年12月	-36.90%
31290	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站201间隔配电变压器	630	36.51%	0	0		是		-43.04%
31291	东陵	世园变	世中乙线	国王湖三期1箱变1号变压器	630	6.98%	0.07	0.07				100.00%
31292	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干65左分12左分7左支8台区	100	22.20%	0	0		是	2026年12月	-64.79%
31293	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	瀚博锡耶纳一期201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-40.58%
31294	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期3变电站202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	27.47%
31295	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	国奥新城小区局维3变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31296	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	中粮锦云二期4小区局维变电站202变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年12月	21.09%
31297	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦华府B3小区1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	14.70%
31298	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变中烟干100三台子分1左支6（新立变台）柱 上断路器-一站式	80	33.00%	0	0		是	2026年12月	-3.08%
31299	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中心台变950中烟线大黑支8右T02	200	38.33%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
31300	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区3局维变电所202配电变压器800	800	2.25%	0	0				0.00%
31301	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支16左T1变压器	50	68.40%	1	1		是	2026年12月	-56.43%
31302	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠三期1局维变电站202配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	-4.29%
31303	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦华府B3小区2变电站202配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	11.85%
31304	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站202间隔配电变压器	630	31.43%	0	0		是		-41.33%
31305	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿3号变电站202间隔配电变压器	630	46.03%	0	0		是		-39.56%
31306	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	远洋上河风景小区4局维变电所202配电变压器800	800	9.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
31307	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	国奥新城小区局维2变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
31308	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	立新分24左支2台区	100	55.80%	1	1		是	2026年12月	-51.13%
31309	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	太湖明珠花园四期2变电站202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	20.46%
31310	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	中烟干立新分大黑支21	315	19.37%	0	0		是	2026年12月	10.22%
31311	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	红阳二矿2号变电站202间隔配电变压器	630	41.90%	0	0		是		-37.63%
31312	苏家屯	达连变	达连变60654达乐甲线	三矿新村变电站201间隔配电变压器	630	26.98%	0	0		是		-42.22%
31313	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	裕湾豪庭1.2期1局维变201配电变压器	400	52.80%	1	1		是	2026年12月	-34.11%
31314	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	一站式服务-沈阳市沈北新区中旭养殖场	200	6.60%	0	0		是	2026年12月	-13.06%
31315	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	吾悦一期B4小区1变电站202配电变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	6.88%
31316	沈北	天乾变	天乾变70670天棚线	锦云天城一期4变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				-12.54%
31317	沈北	中心台	中心台变73952中烟线	10kV中烟干立新分28右支怀江分支9右T3变压器	100	41.40%	0	0		是	2026年12月	-47.39%
31318	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线东风分01	315	65.90%	1	1		是	2026年12月	-38.40%
31319	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分21右12	250	18.56%	0	0		是	2026年12月	-48.49%
31320	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线水利支25右1变台	400	6.90%	0	0				100.00%
31321	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右10之2	160	81.25%	0.81	0.81	2024年6月			-54.59%
31322	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干97右12变台	400	67.50%	1	1		是	2025年12月	-23.32%
31323	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站201间隔配电变压器	200	60.00%	0.60	0.60				-36.12%
31324	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站2变压器间隔配电变压器	800	20.63%	0.21	0.21				-45.89%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31325	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分05	250	79.36%	1	1		是	2026年12月	-38.15%
31326	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京干90左3变台	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	-49.59%
31327	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	一站式-沈北新区政府充电站	400	65.10%	1	1		是	2026年12月	26.41%
31328	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站201变压器	800	64.50%	1	1		是	2028年12月	-42.42%
31329	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安家园支02	200	82.80%	1	1	2023年6月	是	2026年12月	-39.51%
31330	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站202柜	630	50.48%	0.50	0.50				-34.09%
31331	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干033	315	64.57%	1	1		是	2026年12月	-45.61%
31332	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分10右15加1	400	23.70%	0.24	0.24				-17.21%
31333	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右12左1	100	9.00%	0.09	0.09				-32.66%
31334	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14+1	315	42.29%	0	0		是	2026年12月	-38.55%
31335	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右16右1变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	43.78%
31336	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	铁西区城建开发有限公司2变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	-64.97%
31337	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分17左4-2	160	31.31%	0.31	0.31				-33.90%
31338	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分43+1右1变台	400	44.40%	0	0		是	2025年12月	-22.12%
31339	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113左2	315	59.37%	0.59	0.59				-44.09%
31340	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线前五家子分支03	50	54%	1	1				-35.02%
31341	康平	中心变	中心变2605镇二线	张立彦开发楼箱变1变压器	200	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.30%
31342	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线北大泉眼支43	200	26.75%	0	0		是	2026年12月	-16.61%
31343	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站201柜	400	34.40%	0.34	0.34				-40.31%
31344	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站201柜	630	30.48%	0.30	0.30				-46.00%
31345	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右9	400	106.80%	1	1	2024年6月			-40.52%
31346	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干91右4	100	6.00%	0.06	0.06				-248.28%
31347	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分15左1变台	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	5.90%
31348	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视大学住宅楼1箱201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
31349	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干辛家分17左4	100	55.20%	0.55	0.55				-11.69%
31350	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	前当堡变304章京线章京线章京分35变台	400	48.60%	0	0				-29.67%
31351	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	辛家分21右7+1	400	83.43%	1	1	2024年6月			11.20%
31352	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-1	400	71.75%	0.72	0.72				-28.86%
31353	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线和平干94右8	100	38.80%	0.39	0.39				-49.50%
31354	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分11+1左9变台	200	32.10%	0	0		是	2025年12月	-38.98%
31355	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦2小区变电站202	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	27.71%
31356	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站201	800	15.60%	0.16	0.16				-43.88%
31357	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官一组台分支08	100	87.30%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-33.67%
31358	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31359	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	卫工街1变电站201	315	24.76%	0	0		是	2028年12月	-46.11%
31360	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线王家台分支02	50	117.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-32.32%
31361	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分7左1变台	400	53.10%	1	1				0.81%
31362	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干东望甲线辛家分24右1	200	42.30%	0.42	0.42				-25.17%
31363	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园2变电站202柜	630	13.02%	0.13	0.13				-43.17%
31364	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑变电站201	630	23.49%	0.23	0.23				-33.39%
31365	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园3变电站202柜	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31366	康平	中心变	中心变2605镇二线	建委箱变1变压器	160	43%	0	0				-41.64%
31367	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干027	200	28.80%	0	0		是	2026年12月	-84.43%
31368	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电影院支08	200	76.80%	1	1		是	2026年12月	-33.63%
31369	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分水利支25右3变台	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	0.29%
31370	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变201变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31371	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站201柜	630	22.86%	0.23	0.23				-42.48%
31372	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分2右1	315	80.00%	0.80	0.80	2025年2月			-36.82%
31373	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分06	315	50.79%	1	1		是	2026年12月	-49.55%
31374	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50变台	400	34.65%	0	0		是	2025年12月	-18.15%
31375	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线33+1	200	56.40%	1	1				15.46%
31376	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支02	315	52.00%	1	1		是	2026年12月	-41.22%
31377	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线电站台分支05	160	83.25%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-33.05%
31378	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分29+1变台	400	50.70%	1	1		是	2025年12月	-32.66%
31379	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视台大学住宅楼2箱变1号变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-32.29%
31380	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右5	315	85.33%	0.85	0.85	2022年12月			-37.91%
31381	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分50左1变台	400	39.50%	0	0		是	2025年12月	-22.88%
31382	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分21右1变台	200	4.50%	0	0		是	2025年12月	13.41%
31383	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分39右1变台	400	45.75%	0	0		是	2025年12月	-19.97%
31384	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	工人村住宅小区变电站201	500	24.00%	0	0		是	2028年12月	-45.08%
31385	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31386	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦3小区变电站202	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	26.41%
31387	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右8+1右4变台	400	49.80%	0	0				-36.92%
31388	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变202间隔变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-43.36%
31389	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍1箱变201间隔变压器	400	46.50%	0.47	0.47				-45.65%
31390	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	沈海变374东望甲线东望甲线和平干辛家分10右1-2	250	56.88%	0.57	0.57				-35.13%
31391	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线97右10右7变台	400	36.60%	0	0		是	2025年12月	13.57%
31392	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站201柜	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31393	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右9	315	17.14%	0.17	0.17				-66.50%
31394	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站202	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-41.53%
31395	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	诗波特3箱变202	630	44.44%	0.44	0.44				-44.80%
31396	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右5右1变台	400	38.70%	0	0				-46.19%
31397	沈北	农高变	农高变70374农南甲线	辽宁广播电视台大学住宅楼1箱202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-41.75%
31398	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	宏伟小区4变电站202柜	630	41.90%	0.42	0.42				-37.14%
31399	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦1小区变电站202变压器	630	7.30%	0	0		是	2027年12月	13.57%
31400	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	7407宿舍2箱变201间隔变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-27.97%
31401	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右4	200	25.20%	0.25	0.25				-41.89%
31402	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31403	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路15箱变201	250	20.00%	0.20	0.20				-66.42%
31404	康平	中心变	中心变2605镇二线	小区箱变1变压器	200	82.20%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-45.23%
31405	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线镇二线主干030	315	47.05%	0	0		是	2026年12月	-42.09%
31406	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区1变电站1变压器	800	24.75%	0.25	0.25				-42.12%
31407	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子村台支02	200	68.40%	1	1		是	2026年12月	-25.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31408	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分14	400	57.30%	1	1		是	2026年12月	-42.00%
31409	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区3变电站202变压器	500	58.88%	0.59	0.59				-43.82%
31410	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	福日馨居变电站变压器	250	22.56%	0.23	0.23				-44.11%
31411	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	东望甲线和平干106左4	315	34.10%	0.34	0.34				-60.84%
31412	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线105右15右3变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	11.33%
31413	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线公安分09	315	47.30%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
31414	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分70+1右1变台	400	22.80%	0	0		是	2025年12月	-16.53%
31415	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分21右8	315	91.75%	1	1	2024年12月	是	2026年3月	-34.01%
31416	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右8右10	100	60.60%	0.61	0.61				-26.44%
31417	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分28	200	45.50%	0	0		是	2028年12月	-44.71%
31418	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干96左2右9	200	17.40%	0.17	0.17				-40.17%
31419	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变1变压器	500	26.24%	0.26	0.26				-44.13%
31420	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干51左1	200	16.50%	0.17	0.17				9.15%
31421	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线鸡场分42变台	200	55.80%	1	1		是	2025年12月	-21.91%
31422	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31423	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站201	800	66.00%	1	1		是	2028年12月	-42.78%
31424	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右10	400	34.25%	0.34	0.34				10.82%
31425	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分22	315	77.78%	0.78	0.78				-33.79%
31426	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变1变压器	500	26.80%	0.27	0.27				-39.16%
31427	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	金盛鑫园小区配电站201变压器	500	37.76%	0.38	0.38				-38.20%
31428	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分10右14	200	74.70%	0.75	0.75				-47.96%
31429	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线胜官三组台分支03	400	48.30%	0	0		是	2026年12月	-31.60%
31430	铁西	齐贤变	齐贤变55454荣达线	荣达变电站201	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31431	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金居花园变电站202	630	20.00%	0.20	0.20				-49.91%
31432	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站201柜	630	31.75%	0.32	0.32				-41.91%
31433	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校1变电站201间隔配电变压器	400	63.00%	0.63	0.63				7.30%
31434	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	汇景园2变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31435	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线五家子一组分支12	50	104.10%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-36.55%
31436	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	阳光城未来悦4小区变电站202	630	14.29%	0	0		是	2028年12月	26.10%
31437	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干113辛家分31右1加1	315	97.90%	1	1	2024年7月	是	2026年4月	-3.78%
31438	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分63+1右1变台	400	49.20%	0	0		是	2025年12月	-34.36%
31439	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	体校2变电站201间隔配电变压器	630	22.86%	0.23	0.23				7.28%
31440	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干106左4-2	400	7.00%	0.07	0.07				6.92%
31441	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线电信支02	100	40.20%	0	0		是	2026年12月	-40.32%
31442	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京干大棚分21左1变台	200	41.70%	0	0		是	2025年12月	-31.21%
31443	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分29左6	315	43.17%	0	0		是	2028年12月	-43.67%
31444	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	方聚线工业4台支3	200	60.30%	1	1				100.00%
31445	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干辛家分31右1	400	85.25%	0.85	0.85	2024年6月			-42.20%
31446	新民	小民屯	小民屯变3156前进线	章京线章京分29左1变台	400	39.90%	0	0		是	2025年12月	-21.42%
31447	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	工大干18右3右3	200	3.60%	0.04	0.04				-43.47%
31448	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	沈辽路16变电站201	315	75.68%	0.76	0.76				-42.22%
31449	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	景星北苑小区变电站202间隔配电变压器	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31450	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	兴盛家园1变电站202柜	630	18.41%	0.18	0.18				-46.76%
31451	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园4箱变2变压器	500	26.88%	0.27	0.27				-46.39%
31452	苏家屯	刘千变	刘千变1648劳改线	劳改干16左2	200	8.40%	0.08	0.08				4.50%
31453	铁西	工农变	工农变55562保工甲线	保工干劳动分25	315	16.83%	0	0		是	2028年12月	-43.22%
31454	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线畜牧支06	315	35.81%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
31455	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	惠盛苑小区2变电站1变压器	630	41.43%	0.41	0.41				-54.19%
31456	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	山水文园5箱变2变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-42.51%
31457	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线农资支02	315	83.81%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-55.00%
31458	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	金辉佳苑箱变202	630	14.60%	0.15	0.15				-45.87%
31459	康平	中心变	中心变2605镇二线	一建箱变1变压器	200	115.50%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-43.15%
31460	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分04	200	61.40%	1	1		是	2026年12月	-38.86%
31461	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线幼儿中心支02	160	73.13%	1	1		是	2026年12月	-51.38%
31462	铁西	齐贤变	齐贤变55484工大甲线	城市阳光小区1变电站201柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31463	铁西	滑翔变	滑翔变20272滑盛线	93325部队住宅楼201间隔配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-41.77%
31464	大东	毛君变	10kV毛农甲线7944	和平干91右11之1	100	15.00%	0.15	0.15				-50.67%
31465	康平	方家镇	方家镇变0554方聚线	善友线倪家分57	200	32.70%	0	0		是	2026年12月	-30.79%
31466	康平	中心变	中心变2605镇二线	镇二线水利分06	200	70.40%	1	1		是	2026年12月	-41.36%
31467	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线供销社分02	315	40.32%	0	0		是	2025年12月	-35.24%
31468	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水西1台	400	40.80%	0	0				7.03%
31469	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分149	100	74.25%	1	1		是	2025年12月	-38.37%
31470	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支庙山2几1	200	0.00%	0	0				0.00%
31471	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分171	400	12.75%	0	0		是	2025年12月	-28.21%
31472	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站1变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
31473	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几47	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-34.19%
31474	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内分台	400	9.60%	0.10	0.10				0.00%
31475	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站201柜	500	13.76%	0	0		是	2026年12月	-44.47%
31476	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站201柜（3）	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-34.15%
31477	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站2变压器	630	67.81%	1	1		是	2027年12月	-33.18%
31478	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线信用社分15	315	36.57%	0	0		是	2025年12月	-66.72%
31479	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支148	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
31480	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线30	160	5.25%	0	0				2.01%
31481	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园2箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
31482	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村东关2台S	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31483	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右4	400	73.80%	1	1		是	2026年12月	-25.59%
31484	于洪	大潘变	大彰线	小微双树4台区	400	52.80%	0.53	0.53				10.22%
31485	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西二台区	400	67.50%	0.68	0.68				-31.41%
31486	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿大棚地台	200	13.80%	0.14	0.14				-48.30%
31487	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变2变压器	630	40.38%	0	0				-42.03%
31488	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-43.53%
31489	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓202配电变压器	500	13.44%	0	0				-45.78%
31490	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街7201	400	0.90%	0	0		是	2028年12月	78.77%
31491	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大辛庄乙1	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-35.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31492	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支5	200	62.70%	1	1		是	2025年12月	-36.47%
31493	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线32右2	400	67.80%	1	1				-40.82%
31494	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分3+1	400	17.55%	0	0				-43.37%
31495	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿5台区	200	30.00%	0.30	0.30				7.19%
31496	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线榛柴水房台	50	15.20%	0	0		是	2025年12月	-46.75%
31497	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜分001	315	68.25%	1	1		是	2025年12月	-55.32%
31498	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站2变压器	400	23.25%	0.23	0.23				-43.28%
31499	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变2变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-47.58%
31500	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水河东1台	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	9.29%
31501	于洪	大潘变	大彰线	小微双树5台区	400	7.20%	0.07	0.07				0.20%
31502	和平	方型变	方型变476方学甲线	三学甲线24左1+1	315	80.00%	1	1	2024年12月			-36.96%
31503	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站202柜（2）	800	23.70%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
31504	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-41.40%
31505	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰3变电站201配电变压器	630	6.98%	0.07	0.07				100.00%
31506	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村南台区	315	62.54%	0.63	0.63				-45.29%
31507	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分一统沟支33	200	19.20%	0	0				100.00%
31508	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线狼洞子支141	200	25.20%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
31509	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站1变压器	630	15.62%	0	0		是	2027年12月	-47.11%
31510	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线39	400	58.50%	1	1		是	2025年12月	11.20%
31511	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地几18（义合屯）	400	29.10%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
31512	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线往东支10	100	0.00%	0	0				0.00%
31513	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站2变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-39.39%
31514	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑4#	630	0.00%	0	0				0.00%
31515	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟中台	400	21.80%	0	0		是	2025年12月	-28.79%
31516	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变2站内变压器	500	15.20%	0	0				-40.01%
31517	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线小刘家台	200	14.40%	0	0		是	2025年12月	-34.06%
31518	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变2变压器	630	36.51%	0.37	0.37				-39.88%
31519	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线朴驼村东台区	200	77.70%	0.78	0.78				-31.80%
31520	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干33	315	91.43%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-33.62%
31521	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分5公变	315	32.70%	0.33	0.33				-50.53%
31522	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站202柜（8）	800	59.40%	1	1		是	2028年12月	-38.38%
31523	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线华家沟台	315	9.14%	0	0		是	2025年12月	-32.96%
31524	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支47	250	51.60%	1	1		是	2025年12月	-35.03%
31525	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿一台区	250	74.24%	0.74	0.74				-56.47%
31526	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变1站内变压器	500	25.80%	0	0				-41.49%
31527	于洪	大潘变	大彰线	小微大彰线朴坨村3号台	400	48.60%	0.49	0.49				-8.89%
31528	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水干32右1	315	49.14%	0	0		是	2025年12月	47.43%
31529	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线凤鸣山几49	100	41.40%	0	0		是	2025年12月	-42.61%
31530	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分20左4	315	54.60%	1	1				-43.95%
31531	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线石白子几2	400	48.75%	0	0		是	2025年12月	-34.33%
31532	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站1变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-41.62%
31533	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关西台区	400	54.90%	0.55	0.55				-35.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31534	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分51左4	315	34.92%	0	0				-45.19%
31535	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支11	200	43.70%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
31536	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线王家卜几17	100	35.00%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
31537	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑1#	630	0.00%	0	0				0.00%
31538	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾3号变电站201间隔配电变压器	630	9.84%	0	0		是	2027年12月	92.73%
31539	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线沈阳市于洪区彰驿供暖管理处	400	34.80%	0.35	0.35				-41.39%
31540	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿社区	400	17.80%	0.18	0.18				-48.83%
31541	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子中台甲3	315	42.86%	0	0		是	2025年12月	-33.61%
31542	和平	三好变	三好变171三展甲线	世纪华丰2变电站201配电变压器	630	9.21%	0.09	0.09				100.00%
31543	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分13	400	10.80%	0	0		是	2025年12月	93.82%
31544	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线公路南二台区	200	157.50%	2	2	2024年3月			-33.30%
31545	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV乳业甲线干线24	20	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31546	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站201柜（5）	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	-44.82%
31547	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.26%
31548	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线小四家子支10	200	13.80%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
31549	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分17	400	67.00%	1	1				13.41%
31550	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线蔡家照明	200	26.80%	0.27	0.27				-29.14%
31551	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村西南关	100	95.40%	1	1	2024年9月	是	2025年	-38.95%
31552	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分苗木支11	200	0.00%	0	0				0.00%
31553	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	新大地箱变1变压器	800	17.10%	0.17	0.17				-42.01%
31554	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线汪家沟西台	400	28.35%	0	0		是	2025年12月	-24.12%
31555	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑3#	630	24.63%	0	0				-428.09%
31556	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水车站1台	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	12.16%
31557	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰干3	200	63.00%	1	1		是	2028年12月	-40.23%
31558	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀三队支4	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-58.70%
31559	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支13	200	15.00%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
31560	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大刘家台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
31561	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙一台区	200	83.70%	0.84	0.84	2024年6月			-0.07%
31562	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分28	200	49.50%	0	0				-40.70%
31563	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线柳树屯甲8	200	80.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-33.03%
31564	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿4台区	200	8.70%	0.09	0.09				8.77%
31565	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干35右3左2	400	73.50%	1	1				-37.95%
31566	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站2变压器	400	23.70%	0.24	0.24				-43.49%
31567	于洪	大潘变	大彰线	小微西古1号台	400	24.90%	0.25	0.25				18.85%
31568	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺南台	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-34.79%
31569	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站1变压器	500	53.60%	1	1		是	2025年12月	-39.43%
31570	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线34	200	28.20%	0	0		是	2025年12月	-33.05%
31571	大东	望花变	望花变70256望北乙线	中胜公安箱变1站内变压器	500	13.44%	0	0				-42.51%
31572	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟南台	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-31.13%
31573	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑1号变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-46.16%
31574	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑4#	630	14.86%	0	0				-36.18%
31575	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西新支7西新台	400	60.50%	1	1		是	2025年12月	-35.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31576	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分43	200	43.00%	0	0				-46.63%
31577	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	煤炭监察局箱变202配电变压器	400	11.10%	0.11	0.11				3.67%
31578	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线前屯西台几2	315	71.11%	1	1		是	2025年12月	-30.06%
31579	于洪	大潘变	大彰线	小微双树2号台	200	26.40%	0.26	0.26				5.59%
31580	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望花变256望北乙线望北乙线中药分28	315	31.75%	0	0				-44.81%
31581	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	皇城箱变1变压器	315	37.14%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
31582	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾1号变电站1号配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2027年12月	-11.82%
31583	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线东新西台	315	64.76%	1	1		是	2025年12月	-30.99%
31584	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑1#	630	15.24%	0	0				-60.66%
31585	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线粮库联通分满仓农业支2	200	0.00%	0	0				0.00%
31586	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变2变压器	630	20.19%	0	0				6.52%
31587	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线孔家卜几4	100	42.75%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
31588	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿市场台区	400	2.70%	0.03	0.03				0.00%
31589	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷4变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-42.47%
31590	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营甲6	200	52.50%	1	1		是	2025年12月	-40.77%
31591	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村西2号台	200	32.40%	0.32	0.32				-25.14%
31592	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线面粉厂支05	400	23.05%	0	0		是	2025年12月	-27.28%
31593	大东	望花变	望花变70256望北乙线	商住楼1站内变压器	400	33.30%	0	0				-53.05%
31594	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	电工南箱变1变压器	315	43.17%	0.43	0.43				-39.05%
31595	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线赵家卜甲18	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
31596	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线三家子西台几6	315	35.68%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
31597	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷1变电站1变压器	630	16.76%	0	0				-40.52%
31598	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站1变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-46.94%
31599	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支16	100	30.00%	0	0		是	2025年12月	-32.39%
31600	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变1变压器	630	15.24%	0	0				7.53%
31601	于洪	大潘变	大彰线	朴屯村南林自来水水井	100	55.80%	0.56	0.56				-42.14%
31602	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线住户南台	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-42.96%
31603	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾5号变电站1号配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-0.47%
31604	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑5#	630	41.40%	0	0				-363.01%
31605	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	萃华巷箱变1配电变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-43.02%
31606	于洪	大潘变	大彰线	小微双树一台区	200	78.90%	0.79	0.79				-38.35%
31607	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干45	315	49.52%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
31608	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	南六干27右5	400	69.30%	1	1		是	2026年12月	-44.77%
31609	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑2号变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-48.04%
31610	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分2+1柱上变压器	315	19.68%	0.20	0.20				-35.81%
31611	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分240	200	23.10%	0	0		是	2025年12月	-32.94%
31612	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-46.44%
31613	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨二台	200	62.40%	0.62	0.62				-26.22%
31614	于洪	大潘变	大彰线	中庙村东台	100	12.00%	0.12	0.12				-44.36%
31615	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园2箱变1变压器	630	15.62%	0	0				7.82%
31616	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿2台	200	54.30%	0.54	0.54				-13.09%
31617	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	信合住宅变电站2变压器	400	36.80%	0	0		是	2027年12月	-40.08%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31618	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾4号变电站1号配电变压器	800	28.75%	0	0		是	2027年12月	-3.42%
31619	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站1变压器	630	9.90%	0	0		是	2027年12月	-50.55%
31620	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关二台区	200	84.45%	0.84	0.84	2024年9月			-29.07%
31621	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨7台	200	66.60%	0.67	0.67				100.00%
31622	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树西三台区	400	39.60%	0.40	0.40				-42.16%
31623	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区8变电站1变压器	400	26.25%	0.26	0.26				-43.23%
31624	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分4+1柱上变压器	315	33.33%	0.33	0.33				-43.09%
31625	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城1变电站201柜（1）	800	17.40%	0	0		是	2027年12月	-45.74%
31626	浑南	榆树变	榆河甲线	移动馨苑3号变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
31627	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	蓬大箱变1变压器	500	8.96%	0	0		是	2025年12月	-93.18%
31628	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变2变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-40.08%
31629	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线孟家卜	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-28.81%
31630	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线西分090任家东台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-32.52%
31631	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿村老机站二台区	160	50.50%	0.51	0.51				-36.94%
31632	和平	方型变	方型变476方学甲线	东大青年公寓主变	500	30.40%	0	0				-39.55%
31633	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水西西分3	315	59.37%	1	1		是	2025年12月	-18.62%
31634	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线东关一台区	400	39.60%	0.40	0.40				-37.70%
31635	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子几30	200	45.30%	0	0		是	2025年12月	-34.58%
31636	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站2变压器	400	45.30%	0	0				-45.67%
31637	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园3箱变1站内变压器	630	64.44%	1	1				-42.45%
31638	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城3变电站202柜（6）	800	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31639	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站2变压器	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-48.79%
31640	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园2箱变2站内变压器	500	21.60%	0	0				-41.49%
31641	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星1变电站2变压器	630	60.95%	1	1		是	2025年12月	-44.23%
31642	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水南1台	400	36.90%	0	0		是	2025年12月	7.58%
31643	浑南	榆树变	榆河甲线	浦江御景湾2号变电站201间隔配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	94.36%
31644	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家堡支20	400	23.40%	0	0				97.18%
31645	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分华家支杨淑菊养殖几10	200	0.00%	0	0				0.00%
31646	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城2变电站202柜（4）	800	21.90%	0	0		是	2028年12月	-37.86%
31647	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	北顺乙D-T接箱自维变压器	100	84.60%	0.85	0.85	2024年6月			-42.91%
31648	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线双树村东一台	100	51.90%	0.52	0.52				-39.79%
31649	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线任家西支4	200	47.90%	0	0		是	2025年12月	-29.94%
31650	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分281王家店	160	13.75%	0	0		是	2025年12月	-24.40%
31651	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线贾家沟台	100	23.20%	0	0		是	2025年12月	-29.33%
31652	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜1箱变1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-40.41%
31653	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线荒地东甲8	100	68.20%	1	1		是	2025年12月	-33.75%
31654	于洪	大潘变	大彰线	小微彰驿3台区	400	15.75%	0.16	0.16				-7.62%
31655	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	东顺城变电站2变压器	630	59.94%	1	1		是	2025年12月	-43.72%
31656	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北联干中药分16加1	200	55.80%	1	1				16.34%
31657	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站2变压器	400	23.40%	0.23	0.23				-43.90%
31658	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线慈恩寺东台	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-17.15%
31659	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府东支线02（哥府东台）	200	119.40%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-29.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31660	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线商家支04商家	100	51.00%	1	1		是	2025年12月	-29.57%
31661	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线四家子凡25	315	37.78%	0	0		是	2025年12月	-36.67%
31662	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线庙山沟台	200	19.00%	0	0		是	2025年12月	-24.29%
31663	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分哥府支2	200	44.40%	0	0				100.00%
31664	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰译社区2	400	58.20%	0.58	0.58				-40.10%
31665	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线151(榛柴东台)	400	23.75%	0	0		是	2025年12月	-30.70%
31666	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区7变电站2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-42.29%
31667	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷2变电站1变压器	630	15.62%	0	0				-45.74%
31668	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	小北干慎德分3柱上变压器	315	65.40%	0.65	0.65				-45.14%
31669	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区9变电站2变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-41.57%
31670	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	合义箱变1变压器	400	39.60%	0.40	0.40				-38.37%
31671	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	御点江山箱变1变压器	800	11.70%	0	0		是	2025年12月	-42.66%
31672	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分15左3	315	59.37%	1	1				-40.78%
31673	大东	望花变	望花变70256望北乙线	天庆家园1站内变压器	630	16.83%	0	0				-39.69%
31674	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉大东	100	73.00%	1	1				-21.83%
31675	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙A开闭站未命名鹏南干三陵分5公变	315	57.52%	1	1		是	2025年12月	-44.08%
31676	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-41.72%
31677	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线前庙照明	100	43.20%	0.43	0.43				-33.85%
31678	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	康乐新居变电站202柜	500	17.92%	0	0		是	2028年12月	-26.90%
31679	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线秀水北台支3	200	81.50%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-34.04%
31680	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线于家沟东台	100	22.20%	0	0		是	2025年12月	-34.02%
31681	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站2变压器	400	79.50%	1	1		是	2025年12月	-52.38%
31682	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓2站内变压器	400	18.30%	0	0				-43.13%
31683	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌花园1箱变1站内变压器	630	24.29%	0	0				-40.76%
31684	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑5#	630	0.00%	0	0				0.00%
31685	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园3箱变1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
31686	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	天后宫箱变1变压器	800	30.25%	0.30	0.30				-41.78%
31687	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大块地	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-30.56%
31688	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	鹏源变478鹏南乙线鹏南乙C开闭站鹏南乙C开闭站101-1鹏南干7公变	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-50.17%
31689	法库	秀水变	秀水变052秀水线	秀水东东1台	400	84.60%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	10.31%
31690	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-39.73%
31691	沈河	顺城变	顺城变080广宜乙线	广宜2箱变1变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-40.37%
31692	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线10kV秀水干21	200	110.50%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-30.15%
31693	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区4变电站1变压器	400	49.80%	0.50	0.50				-42.21%
31694	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线住户老台	400	14.00%	0	0		是	2025年12月	-33.83%
31695	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吕家卜支7	100	110.20%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-39.61%
31696	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线北关东一台区	400	95.70%	1	1	2022年12月			-33.16%
31697	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线45南分6	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	72.05%
31698	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线于家支22于家沟西台	315	17.33%	0	0		是	2025年12月	-27.75%
31699	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线耿家	200	24.10%	0	0		是	2025年12月	-31.22%
31700	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨6台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31701	于洪	大潘变	大彰线	小微双树3台区	200	53.40%	0.53	0.53				12.20%
31702	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线大马卜村支4	200	56.40%	1	1		是	2025年12月	-40.79%
31703	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	现代家园1箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-62.51%
31704	于洪	大潘变	大彰线	小微朴坨一台	400	35.70%	0.36	0.36				-26.68%
31705	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线喇嘛营几19	200	57.90%	1	1		是	2025年12月	-32.86%
31706	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	三棱巷箱变2变压器	630	44.13%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
31707	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线望北联干中药分11	200	59.20%	1	1				-36.32%
31708	于洪	大潘变	大彰线	前庙村内	400	39.90%	0.40	0.40				-28.88%
31709	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线服装厂宿舍	200	80.60%	0.81	0.81	2024年9月			-39.89%
31710	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分29	315	44.13%	0	0				-46.85%
31711	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星2变电站1变压器	400	80.10%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-34.89%
31712	于洪	大潘变	大彰线	彰驿社区自来水电井	100	58.80%	0.59	0.59				-33.26%
31713	大东	望花变	望花变70256望北乙线	西堡巷3变电站1变压器	630	19.05%	0	0				-43.59%
31714	大东	望花变	望花变70256望北乙线	望北乙线中药分25+1	200	46.20%	0	0				-29.44%
31715	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	红星3变电站2变压器	630	28.00%	0	0		是	2025年12月	-39.51%
31716	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线哥府南支07(哥府南台)	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-31.66%
31717	大东	望花变	望花变70256望北乙线	沈大公寓1站内变压器	400	17.40%	0	0				-41.25%
31718	铁西	应昌变	应昌变20542应中乙线	云峰街9变电站201	400	16.50%	0	0		是	2028年12月	-49.50%
31719	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区1变电站1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-37.61%
31720	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线何家卜台	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-16.34%
31721	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	帅府箱变1变压器	400	34.80%	0	0		是	2025年12月	-108.46%
31722	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线东新东支03	400	49.60%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
31723	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线粮库分01	315	56.00%	1	1		是	2025年12月	-34.57%
31724	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星箱变1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-44.13%
31725	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线大块支7南2	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31726	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线中学分09	400	131.10%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-33.23%
31727	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线吴家卜支42	200	32.40%	0	0		是	2025年12月	-38.88%
31728	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区2变电站1变压器	400	22.50%	0.23	0.23				-39.08%
31729	于洪	大潘变	大彰线	小微前庙7台	400	7.80%	0.08	0.08				0.00%
31730	于洪	大潘变	大彰线	朴驼村西1台	200	63.90%	0.64	0.64				-49.77%
31731	铁西	应昌变	应昌变20544应齐甲线	盛世华城4变电站201柜(7)	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
31732	法库	秀水变	秀水变052秀水线	10kV秀水线彭家卜支25	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
31733	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉西台	315	36.19%	0	0		是	2025年12月	-23.95%
31734	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	祥顺箱变1变压器	630	27.05%	0	0				-44.46%
31735	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区3变电站1变压器	400	25.50%	0.26	0.26				-39.23%
31736	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	10kV法慈线西分石洞支养殖几5	200	0.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31737	和平	方型变	方型变476方学甲线	2主变卧波苑2#	630	0.00%	0	0				0.00%
31738	法库	宝山变	宝山变1017法慈线	宝山变017法慈线大泉东台	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-22.25%
31739	和平	方型变	方型变476方学甲线	1主变卧波苑2#	630	15.87%	0	0				-462.31%
31740	大东	望花变	望花变70256望北乙线	洮昌小区变电站1变压器新	400	38.10%	0	0				-33.11%
31741	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区6变电站2变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-45.45%
31742	沈河	鹏源变	鹏源变478鹏南乙线	魁星2变电站1变压器	400	52.50%	1	1		是	2025年12月	-39.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31743	开发	洞庭变	洞庭变55754洞西乙线	惠泽园小区5变电站1变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-42.47%
31744	大东	望花变	望花变70256望北乙线	世博家园1箱变2变压器	630	13.71%	0	0				7.07%
31745	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线老机站一台区	315	46.22%	0.46	0.46				-29.99%
31746	于洪	大潘变	大彰线	大潘变401大彰线彰驿民居家园	200	69.90%	0.70	0.70				-46.66%
31747	于洪	大潘变	大彰线	西古村内	200	43.50%	0.44	0.44				-43.00%
31748	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干111右2柱上变压器	200	25.20%	0	0		是	2026年12月	-47.69%
31749	东陵	祝家变	祝高线	祝高线苗圃分13左4柱上变压器	100	48.00%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
31750	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分14柱上变压器	100	32.40%	0	0		是	2026年12月	-43.73%
31751	东陵	祝家变	祝高线	祝高干64柱上变压器	315	8.95%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
31752	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城支7柱上变压器	200	41.85%	0	0				-40.91%
31753	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干西山城子支43柱上变压器	200	12.45%	0	0		是	2026年12月	-32.22%
31754	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干20柱上变压器	400	44.40%	0	0		是	2026年12月	-46.37%
31755	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟左30加1柱上变压器	400	16.50%	0	0		是	2026年12月	-32.43%
31756	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分71柱上变压器	160	44.25%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
31757	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分93柱上变压器	100	71.70%	1	1		是	2026年12月	-37.04%
31758	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干59左分02柱上变压器	200	48.60%	0	0		是	2026年12月	-38.35%
31759	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干73左分03柱上变压器	200	64.00%	1	1		是	2026年12月	-30.13%
31760	东陵	祝家变	祝高线	祝高线河西分8柱上变压器	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
31761	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干41左分（大常王）16左分06柱上变压器	80	51.56%	1	1		是	2026年12月	-35.22%
31762	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干12柱上变压器	400	37.20%	0	0		是	2026年12月	-21.33%
31763	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干96右分06柱上变压器	100	95.25%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-36.18%
31764	东陵	祝家变	祝高线	祝高干龙泉分15左支1柱上变压器	400	74.00%	1	1		是	2026年12月	-23.56%
31765	东陵	祝家变	祝高线	祝高线53左4箱变	100	69.60%	1	1		是	2026年12月	-42.39%
31766	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干152左分04柱上变压器	100	52.50%	1	1		是	2026年12月	-25.98%
31767	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线10kV郝义干55柱上变压器	315	57.90%	1	1		是	2026年12月	-31.60%
31768	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干159柱上变压器	100	42.90%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
31769	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分97柱上变压器	200	42.00%	0	0				-29.03%
31770	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干155右分上高土14柱上变压器	315	55.62%	1	1		是	2026年12月	-32.82%
31771	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干54左分02柱上变压器	100	80.80%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-41.68%
31772	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分22右分09（火车台区）柱上变压器	200	135.60%	1	1	2025年6月			-31.50%
31773	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干电业分6左8柱上变压器	200	33.08%	0	0		是	2026年12月	-33.41%
31774	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干62右分02柱上变压器	80	54.94%	1	1		是	2026年12月	-44.16%
31775	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干刘家沟支23右5柱上变压器	200	80.10%	1	1	2024年6月			-29.99%
31776	东陵	祝家变	祝高线	郝义线159柱上变压器	200	4.80%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
31777	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干153养殖场分87柱上变压器	200	103.20%	1	1	2025年6月			-36.06%
31778	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右15柱上变压器	30	69.33%	1	1		是	2026年12月	-31.80%
31779	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干电业分74柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-34.20%
31780	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干林场分03左支02柱上变压器	200	19.10%	0	0		是	2026年12月	-38.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31781	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干山城分82柱上变压器	100	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.43%
31782	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝家分9右1柱上变压器	315	73.40%	1	1		是	2026年12月	-37.38%
31783	东陵	上佰变	新生线	上佰变303新生线新生干国范分石化院支7右分2柱上 变压器	50	125.05%	1	1	2024年6月			-21.87%
31784	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分59右9柱上变压器	400	19.80%	0	0		是	2026年12月	-34.60%
31785	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分16柱上变压器	200	37.40%	0	0		是	2026年12月	-32.85%
31786	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干129牧场分03柱上变压器	200	65.10%	1	1				-20.20%
31787	东陵	祝家变	祝高线	祝高线小田屯支20柱上变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
31788	东陵	祝家变	祝高线	祝高线大常王分16左6柱上变压器	400	15.00%	0	0		是	2026年12月	-27.94%
31789	东陵	祝家变	祝高线	郝义线107柱上变压器	400	21.15%	0	0		是	2026年12月	-31.33%
31790	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干老瓜洼支08柱上变压器	200	33.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
31791	东陵	祝家变	祝高线	祝高干52柱上变压器	200	38.10%	0	0		是	2026年12月	-36.52%
31792	东陵	祝家变	祝高线	郝义线南石场分4右4柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	26.36%
31793	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右21变台	50	82.49%	1	1	2024年6月			-36.82%
31794	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变2变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-45.40%
31795	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支10左5变台	400	30.90%	0	0		是	2025年12月	-25.84%
31796	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变2变	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
31797	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31798	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三1箱变2变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
31799	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线胜利分37左3变台	80	92.25%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-26.01%
31800	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分66右6柱上变压器	200	7.50%	0	0		是	2026年12月	9.61%
31801	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分21变台	200	36.40%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
31802	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干永安分66变台	100	25.40%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
31803	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑2小区箱变1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	4.50%
31804	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
31805	东陵	祝家变	祝高线	祝高干环卫分5柱上变压器	200	4.75%	0	0		是	2026年12月	38.57%
31806	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四2箱变1变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-38.99%
31807	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分73右16变台	200	29.60%	0	0		是	2025年12月	-35.02%
31808	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分22变台	200	27.53%	0	0		是	2025年12月	-36.12%
31809	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右12变台	400	12.00%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
31810	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站2配电变压器	800	30.50%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
31811	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左17变台	200	21.60%	0	0		是	2025年12月	-32.85%
31812	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分41变台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
31813	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二2箱变1变	630	0.00%	0	0				0.00%
31814	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分47变台	200	104.10%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-36.66%
31815	东陵	祝家变	祝高线	10kV祝滨线111晚枫分40北沟支14+1柱上变压器	200	17.40%	0	0		是	2026年12月	-32.49%
31816	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右13右6右1变台	400	73.80%	1	1				100.00%
31817	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干陨石山分24右分10柱上变 压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	-41.44%
31818	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变1变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-48.62%
31819	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支34变台	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	4.59%
31820	东陵	祝家变	祝高线	祝家变305祝高线祝高干晚枫分北沟支右36柱上变 压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	39.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31821	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分97右13变台	100	66.60%	1	1		是	2025年12月	-33.06%
31822	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站1变压器	800	16.88%	0	0				-51.82%
31823	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站202配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
31824	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区1箱变2变	630	34.60%	0	0				-44.80%
31825	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽宁体育馆宿舍主变	630	21.90%	0	0				-37.74%
31826	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区2变电站1变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
31827	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支虎山支14变台	200	33.83%	0	0		是	2025年12月	-33.64%
31828	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分40右6变台	200	24.40%	0	0		是	2025年12月	-40.26%
31829	沈北	道义变	道义变15252步阳线	沈阳步阳置业有限公司9（江南甲第）6箱2变201配电 变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
31830	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分86右12变台	200	30.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
31831	东陵	祝家变	祝高线	祝高干78左支9	160	60.38%	1	1		是	2026年12月	-35.84%
31832	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31833	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分12变台	200	28.58%	0	0		是	2025年12月	-36.46%
31834	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美01间隔201配电变压器	400	34.00%	0	0				-46.59%
31835	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分17+1变台	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-257.17%
31836	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干26变台	200	37.80%	0	0		是	2025年12月	-33.09%
31837	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37右12变台	200	3.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31838	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变2变	500	15.60%	0	0		是	2025年12月	-41.80%
31839	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分虎山支6变台	400	12.30%	0	0		是	2025年12月	-29.74%
31840	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变2变	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-44.29%
31841	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅2主变	630	12.38%	0	0				-38.51%
31842	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变2变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
31843	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支22变台	100	64.60%	1	1		是	2025年12月	-33.86%
31844	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支46右17右2变 台	50	51.60%	1	1		是	2025年12月	-39.65%
31845	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分关营支38变台	200	11.10%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
31846	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右10变台	100	54.00%	1	1		是	2025年12月	-38.05%
31847	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	YHG 沈阳于洪区北陵乡小含村基建办柱上变压器	315	129.90%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-42.29%
31848	东陵	祝家变	祝高线	祝高线晚枫分30+1柱上变压器	200	36.00%	0	0		是	2026年12月	-34.74%
31849	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科四1箱变1变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
31850	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分40变台	200	36.10%	0	0		是	2025年12月	-38.18%
31851	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五-2期变电站201配电变压器	630	90.16%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-20.27%
31852	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分16左4柱上变压器	200	3.60%	0	0		是	2026年12月	2.72%
31853	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干黑岗分40左4右6变台	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-41.76%
31854	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站202配电变压器	1260	12.70%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
31855	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干69+1变台	100	18.40%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
31856	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支37变台	400	14.85%	0	0		是	2025年12月	-41.66%
31857	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑1小区箱变1配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	6.61%
31858	东陵	祝家变	祝高线	郝义线陨石分20号右6右1柱上变压器	200	20.40%	0	0		是	2026年12月	-22.34%
31859	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲地三期9变电站1变压器配电变压器	630	61.71%	1	1		是	2026年12月	-40.91%
31860	东陵	祝家变	祝高线	祝高线祝高干晚枫分69右1柱上变压器	200	16.50%	0	0				100.00%
31861	东陵	祝家变	祝高线	祝高线30左4柱上变压器	200	54.00%	1	1		是	2026年12月	5.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31862	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右5右2变台	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	-60.55%
31863	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站2变压器	500	44.80%	0	0				-46.10%
31864	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分40左10右8变台	200	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
31865	和平	展览变	展览变842展方甲线	展方甲2-1变电站变压器	400	44.10%	0	0				100.00%
31866	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分马场支33左16变台	200	17.70%	0	0		是	2025年12月	14.91%
31867	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变1变	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
31868	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科2箱变1变	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-45.11%
31869	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分85变台	100	49.50%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
31870	沈北	道义变	道义变15252步阳线	江南甲第2变电站201配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-41.19%
31871	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科七区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31872	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-18.76%
31873	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分马场支2变台	100	118.80%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-44.38%
31874	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分73右5变台	100	63.60%	1	1		是	2025年12月	-29.02%
31875	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2202配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-39.79%
31876	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干22+1左2柱上变压器	100	56.10%	1	1		是	2025年12月	-54.87%
31877	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分6左12柱上变压器	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	7.47%
31878	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分10变台	200	27.75%	0	0		是	2025年12月	-32.12%
31879	东陵	上佰变	新生线	新生线汪家分17+1柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2026年12月	-170.53%
31880	东陵	祝家变	祝高线	祝高线龙泉分5左2柱上变压器	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	94.79%
31881	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期2变电站201配电变压器	630	53.02%	1	1		是	2026年12月	-39.89%
31882	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	芸珠花园箱式变电站配电变压器	400	43.50%	0	0		是	2025年12月	-47.17%
31883	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分40右5左4变台	200	44.70%	0	0		是	2025年12月	-30.80%
31884	东陵	上佰变	新生线	上佰变322沈链干沈链干下佰分照明分07柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2026年12月	-35.96%
31885	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河线上河分25变台	100	62.40%	1	1		是	2025年12月	-35.36%
31886	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变2号变	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
31887	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干107左2变台	200	21.20%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
31888	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站2配电变压器	800	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.43%
31889	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-293.31%
31890	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府1号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	0.60%	0.01	0.01				100.00%
31891	东陵	祝家变	祝高线	李相变642郝义线郝义干80柱上变压器	250	53.04%	1	1		是	2026年12月	-34.88%
31892	东陵	祝家变	祝高线	郝义线东化台区隗石山分20左分13柱上变压器	400	28.05%	0	0		是	2026年12月	-32.08%
31893	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支22左11变台	100	90.32%	1	1	2022年12月			-41.80%
31894	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支青台泡支17右7变台	50	59.48%	1	1				-30.82%
31895	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线107+1左1变台	200	5.70%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
31896	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分39变台	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-48.30%
31897	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第五期1变电站202配电变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
31898	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线胜利分9右7左5变台	400	72.90%	1	1				100.00%
31899	东陵	上佰变	新生线	汪家乙干煤场分28柱上变压器	315	20.57%	0	0		是	2026年12月	-32.73%
31900	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变1变	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
31901	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分115右2变台	100	38.40%	0	0		是	2025年12月	-39.53%
31902	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变1变	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-42.26%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31903	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干18柱上变压器	315	87.62%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.72%
31904	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科二1箱变2变	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
31905	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府2号变电站201间隔（曹融线）配电变压器	800	7.50%	0.08	0.08				100.00%
31906	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区1变电站2变压器	800	30.75%	0	0				-42.02%
31907	东陵	祝家变	祝高线	郝义线电业分小田屯支11柱上变压器	200	6.30%	0	0				100.00%
31908	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1201配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年12月	-38.74%
31909	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分张沟支61变台	200	75.30%	1	1				-37.98%
31910	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31911	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府4号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	800	4.20%	0.04	0.04				13.49%
31912	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分57右10变台	100	31.50%	0	0		是	2025年12月	-38.51%
31913	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	欧亚变262西江乙线西江干3左1之1柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-20.95%
31914	东陵	祝家变	祝高线	祝高干62左1左1柱上变压器	400	63.30%	1	1		是	2026年12月	-38.40%
31915	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干上河分45+1左7变台	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-27.80%
31916	东陵	祝家变	祝高线	郝义线162+2右1柱上变压器	200	57.00%	1	1		是	2026年12月	1.33%
31917	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	柳河沟变203上河线上河干上河分上河支12右8变台	50	54.60%	1	1		是	2025年12月	-40.42%
31918	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站1配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-40.91%
31919	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分46变台	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	-34.31%
31920	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三3箱变2变	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
31921	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分5左13变台	200	120.00%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-32.60%
31922	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	西江乙线西江干7+1柱上变压器	400	4.00%	0	0		是	2025年12月	-30.85%
31923	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区3箱式变电站1配电变压器	800	0.25%	0	0				0.00%
31924	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期1202配电变压器	400	70.88%	1	1		是	2026年12月	-42.20%
31925	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第四期2201配电变压器	630	38.57%	0	0		是	2026年12月	-40.01%
31926	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科4箱变2变	500	47.60%	0	0		是	2025年12月	-44.97%
31927	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科3箱变2变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31928	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支41右1变台	200	8.40%	0	0		是	2025年12月	37.32%
31929	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变2变	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	-46.21%
31930	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科5箱变2变	500	19.60%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
31931	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分52右5变台	200	25.40%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
31932	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科三2箱变1变	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
31933	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚C区2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31934	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分9右8变台	200	39.60%	0	0		是	2025年12月	-38.22%
31935	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干胜利分25左6变台	200	40.21%	0	0				-35.36%
31936	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	幸福里小区箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-45.46%
31937	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支20变台	200	20.80%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
31938	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	金山北苑4小区箱变1配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	5.57%
31939	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右11左6柱上变压器	200	30.00%	0	0				100.00%
31940	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线永安分30右8变台	200	38.10%	0	0		是	2025年12月	-27.83%
31941	和平	展览变	展览变842展方甲线	军区离退休住宅1主变	630	12.06%	0	0				-41.90%
31942	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张家支17左1变台	400	64.20%	1	1		是	2025年12月	74.84%
31943	和平	展览变	展览变842展方甲线	霍尔寓所住宅小区3变电站1变压器	500	35.84%	0	0				-40.29%
31944	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分上河支12右3变台	200	16.50%	0	0		是	2025年12月	-36.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31945	苏家屯	曹仲变	曹仲变51368曹融线	满融首府3号变电站201间隔（苏融线）配电变压器	630	23.17%	0.23	0.23				19.63%
31946	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线黑岗分李影支49变台	200	32.60%	0	0		是	2025年12月	-33.85%
31947	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河干永安分8变台	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-18.36%
31948	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区7箱式变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
31949	东陵	祝家变	祝高线	郝义线陨石分47右1柱上变压器	200	0.00%	0	0				0.00%
31950	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分刘家沟支23右21变压器	200	2.70%	0	0		是	2026年12月	0.72%
31951	东陵	上佰变	新生线	一方上河府3箱变2号配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	18.03%
31952	皇姑	劳动变	劳动变180北尚乙线	城建北尚B区6变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
31953	皇姑	欧亚变	欧亚变25264西江乙线	万科1箱变1变	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
31954	和平	展览变	展览变842展方甲线	辽展分1KB鲁美2间隔201配电变压器	400	8.00%	0	0				-44.99%
31955	新民	柳河沟	柳河沟变33140上河线	上河线上河分张沟支39右1变台	80	119.96%	1	1	2023年1月			-29.25%
31956	东陵	祝家变	祝高线	郝义线养殖场分48右1+1右1柱上变压器	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	88.98%
31957	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳江南甲第三期8变电站201配电变压器	630	27.81%	0	0		是	2026年12月	-39.39%
31958	沈北	道义变	道义变15252步阳线	步阳线沈阳步阳置业有限公司二期（江南甲第）4箱1变	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-35.32%
31959	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维1变202配电变压器	800	23.70%	0	0		是	2026年12月	-16.23%
31960	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅1号变电站1号配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	-21.28%
31961	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维4变电站202配电变压器	400	21.90%	0	0		是	2026年12月	-21.51%
31962	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维3变电站202配电变压器	800	27.30%	0	0		是	2026年12月	-0.88%
31963	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-43.47%
31964	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期3变电站201配电变压器	400	23.10%	0	0				65.27%
31965	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站1号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
31966	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区2变1-201配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-15.97%
31967	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站202间隔配电变压器	800	42.38%	0.42	0.42				-28.73%
31968	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园1号变电站1号变压器	800	31.80%	0	0		是	2027年12月	-37.06%
31969	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线95左1变台	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31970	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站2变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-43.54%
31971	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
31972	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-39.33%
31973	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期6号变电站1号配电变压器	630	45.08%	0	0		是	2027年12月	0.00%
31974	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅2号变电站1号配电变压器	400	18.40%	0	0		是	2027年12月	-17.12%
31975	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期2号变电站201间隔配电变压器	630	40.95%	0	0		是	2027年12月	4.29%
31976	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站1变压器	630	19.52%	0.20	0.20				-47.89%
31977	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站201间隔配电变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-36.77%
31978	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓2号变电站201间隔配电变压器	800	13.88%	0	0		是	2027年12月	100.00%
31979	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里2号箱变2号变压器	630	3.49%	0.03	0.03				0.00%
31980	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期1号变电站2号配电变压器	630	6.67%	0	0		是		-38.27%
31981	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室1号变压器	630	26.67%	0	0		是		-38.26%
31982	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分18左35右1	400	41.10%	0	0		是	2026年	8.99%
31983	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左1-1右11	400	69.00%	1	1				100.00%
31984	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分35+1右1	400	19.20%	0	0		是	2026年	51.46%
31985	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站1变压器	630	9.21%	0.09	0.09				-43.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
31986	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站201间隔配电变压器	400	35.40%	0	0		是	2026年	-36.47%
31987	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-41.43%
31988	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫8号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年	7.02%
31989	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线107左20柱上变压器	400	7.80%	0.08	0.08				-10.78%
31990	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期3号变电站201间隔配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	3.36%
31991	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线35左2变台	200	25.50%	0.26	0.26				-34.02%
31992	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分23左2+1右1	200	1.20%	0	0		是	2026年	-61.60%
31993	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维2变202配电变压器	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-20.04%
31994	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分38左17	400	52.65%	1	1		是	2026年	-24.15%
31995	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线117右2+1	400	7.05%	0	0		是	2026年	11.08%
31996	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡3号变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-45.29%
31997	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期5号变电站1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2027年12月	100.00%
31998	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园3号变电站1号变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
31999	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站1号变压器	800	35.10%	0.35	0.35				-38.97%
32000	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园1号变电站2号变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年	-44.00%
32001	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期2变电站201配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	7.89%
32002	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站2号变压器	630	43.49%	0	0		是	2026年	-39.44%
32003	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干107左16变台	200	30.60%	0.31	0.31				-57.03%
32004	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线小根分30变台	200	24.30%	0.24	0.24				-32.84%
32005	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分49变台	200	46.50%	0.47	0.47				-29.86%
32006	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期1变电站201配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	-9.63%
32007	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区1变1-201配电变压器	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
32008	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场一期1号变电站201间隔配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2027年12月	5.27%
32009	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线小根分46右4变台	200	21.30%	0.21	0.21				100.00%
32010	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站2号配电变压器	630	17.62%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
32011	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前谟分23左10右1	200	49.60%	0	0		是	2026年	-59.66%
32012	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-41.74%
32013	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29右6变台	100	89.10%	0.89	0.89	2024年6月			-38.70%
32014	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干118右7变台	200	23.40%	0.23	0.23				-119.06%
32015	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐B区局维5变电站202配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-33.09%
32016	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前谟分29+2左2	200	65.70%	1	1		是	2026年	100.00%
32017	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室1号变压器	630	37.14%	0	0		是	2027年12月	-40.18%
32018	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际3号变电站2号变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-50.00%
32019	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站202间隔配电变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年	-39.26%
32020	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	会馆分6	200	10.20%	0	0		是	2026年	4.83%
32021	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫1号变电站202间隔配电变压器	400	45.30%	0	0		是	2026年	-33.32%
32022	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区3变1-201配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-13.19%
32023	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡2号变电站1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-43.01%
32024	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前谟分17+1左4	200	11.40%	0	0		是	2026年	-234.47%
32025	东陵	汪家变	汪佰甲线	方大欣湖里1变电站2号变压器	630	15.87%	0.16	0.16				35.59%
32026	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居3号变电站2变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-46.63%
32027	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星星寓1号变电站201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0		是	2025年12月	100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32028	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫2号变电站201间隔配电变压器	400	33.90%	0	0		是	2026年	-39.13%
32029	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干99左3变台	400	23.10%	0.23	0.23				-72.46%
32030	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左9左2	200	61.75%	1	1		是	2026年	55.47%
32031	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	47.40%	0	0		是	2026年	-23.11%
32032	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线29右1+1右1变台	200	20.30%	0.20	0.20				-30.69%
32033	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线38左13+1右1	200	69.90%	1	1		是	2026年	-38.29%
32034	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期2变电站202配电变压器	630	24.38%	0	0		是	2026年12月	14.98%
32035	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居1号变电站1变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-38.94%
32036	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园2变电站201间隔配电变压器	800	28.13%	0.28	0.28				-40.05%
32037	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左14+1右1右1	200	10.80%	0	0		是	2026年	0.06%
32038	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期2号配电室2号变压器	630	40.48%	0	0		是	2027年12月	-38.65%
32039	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干小根分41变台	400	26.40%	0.26	0.26				-38.44%
32040	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星中央公园2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0		是	2027年12月	-34.19%
32041	新民	金五台	金五台变718三台线	三台线57右2变台	200	16.60%	0.17	0.17				-39.38%
32042	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡1号变电站2变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-43.48%
32043	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	金宝花园2号变电站1号变压器	630	61.59%	1	1		是	2026年	-39.36%
32044	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	月星国际南区一期1号配电室2号变压器	630	25.40%	0	0		是		-40.98%
32045	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站1变压器	630	28.10%	0.28	0.28				-41.80%
32046	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	金地檀郡4号变电站2变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-41.18%
32047	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干81右5变台	200	16.80%	0.17	0.17				-177.98%
32048	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线83右10	200	18.30%	0	0		是	2026年	-32.42%
32049	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	城央华墅3号变电站1号配电变压器	400	16.00%	0	0		是	2025年12月	-22.40%
32050	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	英国宫6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	47.40%	0	0		是	2026年	-19.37%
32051	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	锦园1变电站202间隔配电变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-42.38%
32052	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-42.86%
32053	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干101右2右2变台	400	24.60%	0.25	0.25				-208.52%
32054	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分23左18+1左1	400	32.40%	0	0		是	2026年	-60.56%
32055	新民	金五台	金五台变718三台线	三台干124变台	400	42.15%	0.42	0.42				-44.51%
32056	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际1号变电站1变压器	800	25.50%	0.26	0.26				-41.63%
32057	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际2号变电站2变压器	800	41.70%	0.42	0.42				-44.52%
32058	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区二期4变电站201配电变压器	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	8.58%
32059	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	佰代宜居2号变电站2变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-39.60%
32060	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	前漠分38左17右1	200	69.90%	1	1				100.00%
32061	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	雪北甲线前漠分24右4	200	149.40%	1	1	2022年12月	是	2026年	-31.00%
32062	苏家屯	雪松变	雪松变576雪北甲线	春兰支33左6	400	38.50%	0	0		是	2026年	13.95%
32063	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	金道城一期2变电站1号配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2027年12月	-43.13%
32064	沈北	道义变	道义变15283道星线	雅居乐D区三期1变电站202配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2026年12月	14.58%
32065	浑南	安顺变	安顺变160安下甲线	恒大中央广场二期7号变电站1号配电变压器	630	24.89%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32066	新民	金五台	金五台变718三台线	金五台变718三台线三台线29左3变台	100	125.10%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-26.79%
32067	浑南	榆树变	榆树变852榆营乙线	首创国际4号变电站2号变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-40.93%
32068	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.52%
32069	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线34变台	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-46.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32070	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支 17配电变压器	160	32.50%	0	0				43.85%
32071	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑1变电站1变压器	400	135.00%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-39.22%
32072	沈北	新城子	新城线	劳动局支08	315	15.62%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
32073	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站2变压器	630	30.79%	0	0		是	2025年12月	-40.11%
32074	沈北	新城子	新城线	新城子干红光分7变压器	315	15.86%	0	0		是	2026年12月	56.56%
32075	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站1变压器	500	40.80%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
32076	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线化工分08	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-42.57%
32077	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线48	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-32.30%
32078	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园1箱变1	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-37.46%
32079	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分65	50	81.60%	0.82	0.82	2025年4月	是	2026年	-35.74%
32080	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线32左1变台	400	57.00%	1	1		是	2025年12月	-18.99%
32081	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽英典1变电站2变压器	500	24.80%	0	0		是	2025年12月	-35.26%
32082	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干36+2	200	42.00%	0.42	0.42				-24.26%
32083	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左3	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
32084	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站2变压器	630	5.71%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
32085	沈北	新城子	新城线	天马家园柱上变压器	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	-40.68%
32086	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干高速公路分19左1	50	6.40%	0.06	0.06				-43.13%
32087	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37左5	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
32088	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支劳动局分支 13配电变压器	500	12.40%	0	0				59.56%
32089	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变1	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
32090	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线41	315	35.43%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
32091	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分08	200	18.80%	0.19	0.19				-3586.62%
32092	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干35	315	18.73%	0	0		是	2026年12月	-52.36%
32093	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变1	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.32%
32094	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4右1	315	40.76%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
32095	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左4	200	28.00%	0	0		是	2025年12月	-35.74%
32096	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分7左2	200	10.80%	0.11	0.11				1.30%
32097	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变1变压器	630	46.48%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
32098	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站2变压器	630	27.30%	0	0				100.00%
32099	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33左5	315	40.76%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
32100	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变2	630	57.14%	1	1		是	2025年12月	-39.82%
32101	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分58	50	51.00%	0.51	0.51				-26.37%
32102	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线45左1	200	56.50%	1	1		是	2025年12月	-42.53%
32103	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右9	315	81.27%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-41.88%
32104	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干22柱上变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-38.11%
32105	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右5	315	26.03%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
32106	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变1	630	68.25%	1	1		是	2025年12月	-39.96%
32107	沈北	新城子	新城线	富华园1变电站2配电变压器	500	31.20%	0	0		是	2026年12月	-38.46%
32108	沈北	新城子	新城线	富华园小区2变电站1变压器配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.67%
32109	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变2	630	9.90%	0	0		是	2025年12月	-45.72%
32110	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园1变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-32.11%
32111	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干运河分2左7柱上变压器	315	27.94%	0	0		是	2025年12月	-31.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32112	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线刘太平分23左02	200	33.30%	0.33	0.33				-31.79%
32113	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线新城子干09	315	26.67%	0	0		是	2026年12月	-41.54%
32114	沈北	新城子	新城线	侯三分动轴支34柱上变压器	200	28.00%	0	0		是	2026年12月	-39.90%
32115	沈北	新城子	新城线	YHG 工业局分支2柱上变压器	250	88.40%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-36.64%
32116	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分018新卜二B	100	38.00%	0	0				-41.92%
32117	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园1箱变2	500	26.88%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
32118	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线42左4左1	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
32119	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区1局维变电站202配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
32120	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变656武警线后房分13左3	100	58.40%	0.58	0.58				-19.28%
32121	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右1右6	200	49.20%	0.49	0.49				-35.43%
32122	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44右1	315	43.81%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
32123	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线44右3变台	400	64.50%	1	1		是	2025年12月	-38.63%
32124	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右6右1	315	82.67%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-43.41%
32125	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线朱庄分17	100	99.60%	1	1	2025年4月	是	2027年	-30.22%
32126	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品3变电站1变压器	630	56.83%	1	1				100.00%
32127	沈北	新城子	新城线	侯三分116新卜四B	200	3.90%	0	0		是	2026年12月	-60.46%
32128	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线39	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
32129	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变1	630	8.89%	0	0		是	2025年12月	-44.08%
32130	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干68左3	200	54.90%	0.55	0.55				-31.30%
32131	新民	新民变	新民变30158中学线	恺帝南苑2变电站1变压器	500	60.40%	1	1		是	2025年12月	-43.94%
32132	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站1变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
32133	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变2	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32134	沈北	新城子	新城线	王驿变844王全线五五分26左支006	50	116.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-35.41%
32135	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左3	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-38.19%
32136	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线三小分05	250	74.24%	1	1		是	2026年12月	-39.73%
32137	新民	新民变	新民变30158中学线	中学线33右3变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-42.12%
32138	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右2左1	315	51.43%	1	1		是	2025年12月	-42.97%
32139	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区6箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32140	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干26右1	100	28.80%	0.29	0.29				-10.91%
32141	沈北	新城子	新城线	新城子线侯三分011新卜二A	100	0.00%	0	0				0.00%
32142	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园2变电站1变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
32143	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘太平分40	200	25.80%	0.26	0.26				-27.26%
32144	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分32右6左1	200	21.60%	0.22	0.22				-47.65%
32145	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线辽宁海天房地产开发有限公司2	630	0.00%	0	0				0.00%
32146	沈北	新城子	新城线	安宇花园3变电站1变压器配电变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-35.81%
32147	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干9之1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-67.23%
32148	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区5箱变1	630	14.76%	0	0		是	2025年12月	-37.49%
32149	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干32左3	400	26.85%	0.27	0.27				-22.97%
32150	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
32151	沈北	新城子	新城线	一站式-沈阳市沈北新区洪飞殡葬礼仪服务部-9工业局分支13+1	400	0.00%	0	0				0.00%
32152	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都2变电站2变压器	630	73.02%	1	1		是	2025年12月	-42.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32153	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线44左2	315	22.48%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
32154	沈北	新城子	新城线	YHG_辽宁安华房地产开发有限公司1箱1变（富华园）	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-39.86%
32155	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区1箱变1	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-43.88%
32156	新民	新民变	新民变30158中学线	五金紫祥园1变电站1变压器	500	73.92%	1	1		是	2025年12月	-39.23%
32157	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵东变166陵西乙线陵西干13柱上变压器	315	36.83%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
32158	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分8左1	200	83.10%	0.83	0.83	2025年4月	是	2026年	-16.79%
32159	沈北	新城子	新城线	新城子富华分1变压器	50	56.40%	1	1				31.54%
32160	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都1变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
32161	新民	新民变	新民变30158中学线	东湖丽景1变电站1变压器	315	51.05%	1	1		是	2025年12月	-37.01%
32162	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变1	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-42.47%
32163	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右8	315	32.76%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
32164	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变1变压器	630	53.65%	1	1				-42.17%
32165	新民	新民变	新民变30158中学线	蓝湾一品5变电站2变压器	630	1.59%	0	0				100.00%
32166	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 天策箱变(省军区)1号配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
32167	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35左10	100	56.70%	0.57	0.57				-42.23%
32168	沈北	新城子	新城线	新城子干侯三分动轴支工业局分支4变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32169	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干60左1	200	12.00%	0.12	0.12				17.32%
32170	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线33右5	400	52.20%	1	1		是	2025年12月	-44.82%
32171	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家分2右2+1左1	200	6.00%	0.06	0.06				8.84%
32172	沈北	新城子	新城线	YHG 郑州路综合楼56	250	40.32%	0	0		是	2026年12月	-38.50%
32173	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟2箱变2变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32174	沈北	新城子	新城线	YHG 侯三家子村A台	200	22.80%	0	0		是	2026年12月	-73.35%
32175	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干35右5	200	58.50%	0.59	0.59				-25.40%
32176	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变162营东线营东线湖滨分18	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
32177	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	大古家子分32右1	315	21.14%	0.21	0.21				-54.18%
32178	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线工业厂分支017	315	85.84%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-44.17%
32179	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干28右8+1左1	400	25.05%	0.25	0.25				-30.69%
32180	沈北	新城子	新城线	新城子线涂料厂支09新卜三A	100	32.80%	0	0				0.00%
32181	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干84左03	160	63.19%	0.63	0.63				-34.18%
32182	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线高速分13右01	250	40.96%	0.41	0.41				-26.48%
32183	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线35	315	51.43%	1	1		是	2025年12月	-44.67%
32184	沈北	新城子	新城线	百集大厦小区1局维变电站202配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2026年12月	8.69%
32185	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线涂料厂支24	100	56.40%	1	1		是	2026年12月	-69.68%
32186	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园2变电站2变压器	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
32187	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干55右4	200	11.10%	0.11	0.11				11.21%
32188	沈北	新城子	新城线	亿嘉首府小区2局维变电站202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32189	沈北	新城子	新城线	新城子干23号	315	21.90%	0	0		是	2026年12月	-63.53%
32190	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	嘉麟1箱变2变压器	630	33.81%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
32191	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变1	630	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
32192	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园3变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-38.58%
32193	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	佟沟干朱庄分6	100	15.60%	0.16	0.16				-83.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32194	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干20	30	75.00%	0.75	0.75				-37.28%
32195	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	友谊花园2箱变1	400	14.40%	0	0		是	2025年12月	-44.41%
32196	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	朱庄分3+1左2	400	23.70%	0.24	0.24				9.46%
32197	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园3箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32198	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32199	沈北	新城子	新城线	新城子千侯三分动轴支工业局分支17变压器	400	15.38%	0	0		是	2026年12月	62.99%
32200	新民	新民变	新民变30158中学线	华丽新都3变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.35%
32201	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	YHG 嘉麟泵站箱式变电站1号配电变压器	315	16.38%	0	0		是	2025年12月	-26.33%
32202	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	刘千变640佟沟线佟沟干64	100	64.50%	0.65	0.65				-29.76%
32203	沈北	新城子	新城线	新城子变550新城子线劳动局分支10右T02	100	42.00%	0	0		是	2026年12月	-44.68%
32204	新民	新民变	新民变30158中学线	新民变158中学线中学线37右7	315	24.76%	0	0		是	2025年12月	-38.82%
32205	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区3箱变2	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-44.37%
32206	沈北	新城子	新城线	工业局分支14	315	66.03%	1	1		是	2026年12月	-40.77%
32207	沈北	新城子	新城线	安字花园3变电站2变压器配电变压器	500	52.40%	1	1		是	2026年12月	-34.73%
32208	苏家屯	达连变	达连变60644达史甲线	官立乙线大古家子分47	100	56.10%	0.56	0.56				-75.74%
32209	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	陵西乙线陵西干11+1柱上变压器	400	24.30%	0	0		是	2025年12月	1.32%
32210	新民	新民变	新民变30158中学线	湖畔花园4变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
32211	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	御林家园2箱变2	630	2.54%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32212	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区2箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32213	皇姑	陵东变	陵东变8166陵西乙线	省军区4箱变2	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
32214	苏家屯	刘千变	刘千变1640佟沟线	高速分19左1	200	83.70%	0.84	0.84	2025年4月	是	2026年	-25.19%
32215	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站2变压器	630	50.29%	0.50	0.50				-39.06%
32216	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂4号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	29.84%	0	0				5.87%
32217	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+2柱上变压器	315	8.57%	0.09	0.09				-53.50%
32218	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站201间隔配电变压器	630	32.06%	0	0				-41.65%
32219	于洪	化学变	化东甲线	美悦府2站房2配电变压器	630	32.38%	0	0				68.61%
32220	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站2变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-35.60%
32221	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干35左8公变	400	0.00%	0.00	0.00				-131.86%
32222	沈北	王驿变	城南线	鑫旺花卉蔬菜种植基地（一站式服务）	400	7.20%	0.07	0.07				-43.83%
32223	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅2变电站1变压器	630	7.37%	0.07	0.07				-40.90%
32224	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分079	160	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32225	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期1站房1配电变压器	400	24.38%	0.24	0.24				-29.43%
32226	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干24+1公变	315	17.90%	0.18	0.18				-11.95%
32227	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站202间隔配电变压器	800	34.13%	0	0				-38.74%
32228	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站1变压器	630	17.02%	0.17	0.17				9.03%
32229	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				7.52%
32230	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站1变压器	630	20.06%	0.20	0.20				-38.24%
32231	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1变电站1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-36.27%
32232	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈阳东五旗商务服务有限公司-城南钢球分17	200	42.00%	0.42	0.42				100.00%
32233	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-43.03%
32234	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门13号变电站202间隔配电变压器	630	36.19%	0	0				18.42%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32235	于洪	化学变	化东甲线	美悦府1站房2配电变压器	800	5.40%	0	0				61.12%
32236	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干10右6公变1	315	57.78%	0.58	0.58				-42.52%
32237	于洪	化学变	化东甲线	美悦府3站房2配电变压器	800	7.00%	0	0				100.00%
32238	于洪	化学变	化东甲线	美悦府4站房2配电变压器	800	12.30%	0	0				68.10%
32239	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站1变压器	630	13.46%	0.13	0.13				-35.23%
32240	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站1变压器	630	13.21%	0.13	0.13				-42.39%
32241	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+1柱上变压器	315	1.90%	0.02	0.02				-119.13%
32242	于洪	曹家变	曹大乙线	富景居住商业(二期)1箱变2变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-27.93%
32243	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站1变压器	630	18.79%	0.19	0.19				-34.43%
32244	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站202间隔配电变压器	630	24.44%	0	0				-50.21%
32245	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站2变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-37.03%
32246	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光4变电站1变压器	630	18.54%	0.19	0.19				-48.82%
32247	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站2变压器	630	15.49%	0.15	0.15				-39.79%
32248	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门7号变电站201间隔配电变压器	800	35.25%	0	0				-38.49%
32249	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站2变压器	630	12.95%	0.13	0.13				31.90%
32250	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线城南线128	160	62.75%	0.63	0.63				-30.77%
32251	沈北	王驿变	城南线	一站式服务-沈阳市沈北新区众盈塑料包装制品加工 厂	400	10.65%	0.11	0.11				89.92%
32252	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站201间隔配电变压器	630	37.78%	0	0				-39.99%
32253	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-42.37%
32254	于洪	曹家变	曹大乙线	小于小微1台区	200	80.10%	0.80	0.80	2024年9月			12.48%
32255	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际3号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	13.80%	0	0				15.59%
32256	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室202间隔配电变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-42.07%
32257	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门15号变电站202间隔配电变压器	630	42.22%	0	0				20.54%
32258	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室202间隔配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-43.94%
32259	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房2配电变压器	800	24.00%	0.24	0.24				-34.22%
32260	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光二期变电站1变压器	400	20.00%	0.20	0.20				-37.76%
32261	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干36+1公变	315	42.67%	0.43	0.43				-39.17%
32262	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-32.94%
32263	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-31.73%
32264	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左2+1柱上变压器	315	57.78%	0.58	0.58				-24.77%
32265	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂2号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	630	36.83%	0	0				-8.86%
32266	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园41主变	500	22.80%	0	0		是	2025年10月	-43.07%
32267	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期1站房2变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-39.35%
32268	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线亮化分73	100	54.00%	0.54	0.54				-29.30%
32269	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光四期2站房1配电变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-39.01%
32270	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	文富北路箱变1变压器	315	17.78%	0.18	0.18				-37.29%
32271	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂1号变电站201间隔(前鼎线)配电变压器	800	33.90%	0	0				-12.60%
32272	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地6变电站1变压器	630	40.32%	0.40	0.40				-37.10%
32273	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地公共快充站1变压器	630	71.43%	0.71	0.71				-4.85%
32274	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园1用户配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2025年10月	-56.36%
32275	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑8变电站2变压器	630	14.73%	0.15	0.15				-37.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32276	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	山姆会员店变电站201间隔配电变压器	630	19.68%	0	0				-47.75%
32277	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站201间隔配电变压器	400	45.00%	0	0				-46.62%
32278	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门9号变电站202间隔配电变压器	400	43.13%	0	0				-66.48%
32279	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2站房2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-41.71%
32280	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站1变压器	630	11.94%	0.12	0.12				-34.59%
32281	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地1变电站2变压器	500	38.80%	0.39	0.39				-43.58%
32282	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地2变电站1变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-41.02%
32283	沈北	王驿变	城南线	国御汤城一期小区1局维变电所配电变压器202	800	12.60%	0.13	0.13				14.08%
32284	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	省畜牧局箱变1变压器	315	83.81%	0.84	0.84	2023年9月			-18.70%
32285	和平	方型变	方型变464南三甲线	城中花园42主变	500	22.40%	0	0		是	2025年10月	-55.17%
32286	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站201间隔配电变压器	630	41.27%	0	0				-21.32%
32287	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期1站房1变压器	800	26.63%	0.27	0.27				-40.87%
32288	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左9+1柱上变压器	400	0.80%	0.01	0.01				-105.16%
32289	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光3变电站1变压器	630	30.73%	0.31	0.31				-34.74%
32290	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线西五旗分14	400	44.40%	0.44	0.44				-28.38%
32291	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光1站房1变压器	630	11.68%	0.12	0.12				-38.18%
32292	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左3+2公变	200	56.00%	0.56	0.56				-49.28%
32293	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-45.04%
32294	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡阳光2变电站1变压器	630	20.06%	0.20	0.20				-39.36%
32295	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门14号变电站202间隔配电变压器	400	77.00%	1	1				18.97%
32296	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十一号变电站202间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-36.72%
32297	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0				-23.85%
32298	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地3变电站2变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-42.86%
32299	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站201间隔配电变压器	630	43.81%	0	0				-39.61%
32300	沈北	王驿变	城南线	10kV城南干业壕分2（一站式）	200	85.80%	0.86	0.86	2024年12月			-23.27%
32301	和平	方型变	方型变464南三甲线	营配贯通城中花园2201间隔配电变压器	630	43.43%	0	0		是	2025年10月	-48.42%
32302	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK1变电站2变压器	630	23.11%	0.23	0.23				-39.33%
32303	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑6变电站2变压器	630	10.92%	0.11	0.11				-32.67%
32304	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站2变压器	800	20.10%	0.20	0.20				-38.11%
32305	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十二号变电站201间隔配电变压器	800	24.75%	0	0				-25.27%
32306	沈北	王驿变	城南线	王驿变848城南线中五旗分05	100	46.40%	0.46	0.46				-36.71%
32307	于洪	曹家变	曹大乙线	沈阳工业大学(教师公寓)变电站1变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-40.70%
32308	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK5变电站2变压器	630	19.81%	0.20	0.20				7.63%
32309	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站201间隔配电变压器	630	49.52%	0	0				-35.67%
32310	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府AB开闭站1配电室201间隔配电变压器	800	30.75%	0.31	0.31				-43.73%
32311	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑2变电站2变压器	630	12.44%	0.12	0.12				-37.51%
32312	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干23+1柱上变压器	315	21.33%	0.21	0.21				-172.36%
32313	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑1变电站2变压器	630	8.13%	0.08	0.08				-31.72%
32314	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站201间隔配电变压器	800	27.75%	0	0				-32.66%
32315	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK2变电站2变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-34.12%
32316	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑9变电站1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-34.64%
32317	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘变电站1变压器	630	71.11%	0.71	0.71				-43.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32318	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑5变电站1变压器	630	18.03%	0.18	0.18				-36.54%
32319	于洪	曹家变	曹大乙线	凯怡西城秀墅1变电站1变压器	630	13.46%	0.13	0.13				-29.13%
32320	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学干35左7柱上变压器	315	47.62%	0.48	0.48				-43.59%
32321	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门6号变电站202间隔配电变压器	630	40.95%	0	0				-21.36%
32322	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区一期2变电站1变压器	630	44.44%	0.44	0.44				-39.82%
32323	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站2变压器	800	33.60%	0.34	0.34				-41.12%
32324	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑7变电站1变压器	630	26.41%	0.26	0.26				-31.74%
32325	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地AB2配室201间隔配电变压器	630	42.54%	0.43	0.43				-42.73%
32326	于洪	化学变	化东甲线	美悦府5站房2配电变压器	630	4.13%	0	0				55.15%
32327	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地5变电站1变压器	800	29.70%	0.30	0.30				-42.50%
32328	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑3变电站1变压器	630	9.40%	0.09	0.09				-29.66%
32329	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK4变电站1变压器	630	15.75%	0.16	0.16				-3.38%
32330	沈北	王驿变	城南线	一站式-沈北新区黎森木材经销处	400	65.40%	0.65	0.65				2.31%
32331	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城三期站房1配电变压器	800	18.60%	0.19	0.19				-35.40%
32332	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际2号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	30.60%	0	0				10.92%
32333	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂3号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	51.43%	1	1				8.70%
32334	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-41.30%
32335	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	万柳塘怡静园箱变1变压器	500	31.68%	0.32	0.32				-43.21%
32336	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	中海天际1号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	800	47.70%	0	0				9.51%
32337	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门十号变电站202间隔配电变压器	800	39.75%	0	0				-33.09%
32338	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	棠颂5号变电站201间隔（前鼎线）配电变压器	630	18.73%	0	0				69.11%
32339	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑DK3变电站1变压器	630	17.27%	0.17	0.17				-51.34%
32340	沈河	北兴变	北兴变374锐兴线	华府新天地4变电站1变压器	800	32.40%	0.32	0.32				-38.86%
32341	苏家屯	前显变	前显变51264前鼎线	和平之门8号变电站202间隔配电变压器	630	36.51%	0	0				-35.84%
32342	沈河	万柳变	万柳变298科学乙线	科学乙线科学干32+2公变	315	46.86%	0.47	0.47				-50.74%
32343	于洪	曹家变	曹大乙线	特变水木融城住宅小区二期2站房1变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-39.47%
32344	于洪	曹家变	曹大乙线	香堤南苑4变电站1变压器	630	21.84%	0.22	0.22				-39.48%
32345	沈北	道义变	道孝乙线	纺校开发住宅楼	400	48.30%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
32346	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象2变电站1变压器配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-39.06%
32347	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站1号变压器	630	33.90%	0	0				-38.14%
32348	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站1变压器	630	17.78%	0	0				-39.17%
32349	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多1号变电站2号变压器	630	33.52%	0	0				-35.90%
32350	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站202配电变压器	630	19.81%	0	0				-41.33%
32351	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站1变压器	630	13.97%	0	0				-35.51%
32352	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站1变压器	630	16.95%	0	0				-37.36%
32353	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-36.00%
32354	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城9号变电站201配电变压器	630	15.95%	0	0				-35.52%
32355	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站1变压器	315	17.78%	0	0				-38.76%
32356	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站201间隔配电变压器	630	44.44%	0	0				-41.31%
32357	沈北	道义变	道孝乙线	沈阳宏远路灯管理翰林水郡南门外（一站式）	200	3.45%	0	0		是	2026年12月	14.54%
32358	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站201配电变压器	500	20.80%	0	0				-41.96%
32359	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表1（分）201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32360	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城3号变电站2变压器	630	19.62%	0	0				-39.44%
32361	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城17号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	22.54%	0	0				0.00%
32362	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站201间隔配电变压器	400	37.20%	0	0				-42.55%
32363	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲干12左4+1左1	400	38.40%	0	0				100.00%
32364	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城6号变电站202配电变压器	500	32.40%	0	0				-39.37%
32365	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站1变压器	630	24.13%	0	0				-44.64%
32366	沈北	道义变	道孝乙线	祥瑞一期箱式变电站2号变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
32367	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城8号变电站201配电变压器	400	38.00%	0	0				-38.14%
32368	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城14号变电站202间隔配电变压器	400	38.80%	0	0				-40.04%
32369	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区1号变电站1变压器	630	37.46%	0	0				-35.50%
32370	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城15号变电站202间隔配电变压器	630	20.00%	0	0				-45.63%
32371	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站2变压器	630	13.97%	0	0				-37.47%
32372	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多5号变电站2号变压器	630	66.29%	1	1				-40.78%
32373	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站2变压器	630	16.83%	0	0				-51.84%
32374	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站202配电变压器	400	26.40%	0	0				-40.56%
32375	沈北	道义变	道孝乙线	YHG 大学城三号箱二表201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
32376	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城7号变电站201配电变压器	400	20.00%	0	0				-44.35%
32377	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城18号变电站201间隔（雪莲线）配电变压器	800	24.60%	0	0				0.00%
32378	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站1号变压器	630	24.38%	0	0				-42.13%
32379	沈北	道义变	道孝乙线	正义四路12号诗波特文化园二201配电变压器	630	44.95%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
32380	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城1号变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.01%
32381	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线12右4变台	200	21.75%	0.22	0.22				-38.77%
32382	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城4号变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-40.76%
32383	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城12号变电站201配电变压器	630	25.08%	0	0				-41.40%
32384	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所201配电变压器	800	47.63%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32385	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区间隔201配电变压器	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	6.95%
32386	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2201配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
32387	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-34.12%
32388	沈北	道义变	道孝乙线	诗波特考核表2（分）202配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-36.40%
32389	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区5号变电站1变压器	630	21.90%	0	0				-42.94%
32390	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城13号变电站201配电变压器	400	34.13%	0	0				-41.36%
32391	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站2变压器	630	15.87%	0	0				-42.10%
32392	沈北	道义变	道孝乙线	城北印象变电站202配电变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
32393	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区7号变电站2变压器	315	26.41%	0	0				-37.27%
32394	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多4号变电站2号变压器	630	29.71%	0	0				-38.67%
32395	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区6号变电站2变压器	630	13.02%	0	0				-38.20%
32396	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多2号变电站1号变压器	630	51.05%	1	1				-45.23%
32397	沈北	道义变	道孝乙线	鑫欣小区202间隔配电变压器	630	56.13%	1	1		是	2026年12月	-57.98%
32398	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站2号变压器	630	30.48%	0	0				-36.07%
32399	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城5号变电站201配电变压器	630	19.05%	0	0				-42.23%
32400	新民	兴隆变	兴隆变15642排灌线	排灌线24变台	200	72.00%	0.72	0.72				-28.36%
32401	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	雪莲干7右1	200	18.30%	0	0				-24.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32402	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	香醇波尔多3号变电站1号变压器	630	19.05%	0	0				-44.83%
32403	沈北	道义变	道孝乙线	YHG_辽宁示范房开发有限公司3号箱变1号表间隔201 配电变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年12月	-41.96%
32404	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0				-39.99%
32405	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区2号变电站1变压器	630	20.00%	0	0				-41.78%
32406	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区3号变电站1变压器	630	18.41%	0	0				-40.22%
32407	沈北	道义变	道孝乙线	正义路城北印象四变电站1变压器配电变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-40.00%
32408	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城10号变电站201配电变压器	400	23.63%	0	0				-36.53%
32409	沈北	道义变	道孝乙线	智慧双港中心1局维变电所202配电变压器	800	33.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
32410	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	苏家小区4号变电站2变压器	630	16.19%	0	0				-38.87%
32411	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城16号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	30.48%	0	0				0.00%
32412	苏家屯	施官变	施官变60156雪莲线	十里锦城11号变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				-42.31%
32413	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变1变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-40.00%
32414	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左2	500	47.20%	0.47	0.47				-41.43%
32415	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左7	315	52.19%	0.52	0.52				-52.77%
32416	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾2变电站2号变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	44.93%
32417	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变2变压器	400	33.30%	0	0		是	2026年12月	7.65%
32418	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线25	400	55.75%	0.56	0.56				-51.29%
32419	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线29	315	15.24%	0.15	0.15				-53.75%
32420	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年12月	7.90%
32421	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变1变压器	630	7.78%	0.08	0.08				-29.28%
32422	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站201配电变压器	400	19.20%	0.19	0.19				4.97%
32423	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线62左4变台	200	77.00%	0.77	0.77				-39.56%
32424	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城2箱变2变压器	400	30.30%	0.30	0.30				11.72%
32425	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲干一厂分23变台	200	9.80%	0.10	0.10				-41.49%
32426	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1右1	315	42.54%	0.43	0.43				-46.28%
32427	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站201配电变压器	400	12.30%	0.12	0.12				4.90%
32428	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城1箱变2变压器	500	0.80%	0.01	0.01				100.00%
32429	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左4	315	33.33%	0.33	0.33				-40.12%
32430	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日6变电站201配电变压器	400	6.60%	0.07	0.07				8.53%
32431	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期4箱变2变压器	630	34.29%	0.34	0.34				-22.66%
32432	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林1主变	315	21.71%	0.22	0.22				-36.41%
32433	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期2箱变2变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-22.23%
32434	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站202配电变压器	400	5.10%	0.05	0.05				0.00%
32435	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线41右7变台	100	27.60%	0.28	0.28				11.87%
32436	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日5变电站201配电变压器	400	4.20%	0.04	0.04				5.81%
32437	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线40	315	13.65%	0.14	0.14				-31.15%
32438	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期3箱变2变压器	630	27.62%	0.28	0.28				-25.51%
32439	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左5	315	32.06%	0.32	0.32				-41.41%
32440	新民	东郊变	东郊变30272绿洲甲线	绿洲甲线49左2变台	100	133.50%	1	1	2025年5月	是	2025年8月	-38.67%
32441	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变1变压器	630	8.89%	0.09	0.09				-43.05%
32442	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日4变电站202配电变压器	400	21.30%	0.21	0.21				7.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32443	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城3箱变2变压器	400	20.40%	0.20	0.20				8.52%
32444	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变1变压器	400	26.10%	0	0		是	2026年12月	6.28%
32445	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局4箱变2变压器	630	4.44%	0.04	0.04				-41.69%
32446	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站201配电变压器	400	10.50%	0.11	0.11				5.62%
32447	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局1箱变2变压器	630	2.54%	0.03	0.03				-61.60%
32448	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线10	400	90.30%	1	1	2022年12月			-38.71%
32449	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里2号箱变1号变压器	630	5.08%	0	0				0.00%
32450	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局3箱变2变压器	630	10.48%	0.10	0.10				-10.00%
32451	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站201配电变压器	400	17.40%	0.17	0.17				3.87%
32452	和平	广州变	广州变468广马乙线	桂林2主变	400	82.50%	0.83	0.83	2022年12月			-41.00%
32453	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线32左6	315	34.60%	0.35	0.35				-40.40%
32454	和平	广州变	广州变468广马乙线	联勤部幼儿园主变	400	17.60%	0.18	0.18				-42.22%
32455	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日3变电站202配电变压器	400	20.70%	0.21	0.21				6.48%
32456	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日2变电站202配电变压器	400	9.90%	0.10	0.10				3.29%
32457	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线4+1	315	78.10%	0.78	0.78				-45.13%
32458	东陵	花山变	欧陆乙线	环保局2箱变2变压器	630	2.86%	0.03	0.03				-48.36%
32459	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期1箱变1变压器	400	34.50%	0	0		是	2026年12月	7.73%
32460	东陵	花山变	欧陆乙线	中旅万科城4箱变2变压器	400	27.30%	0.27	0.27				6.62%
32461	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府2箱变1号配电变压器	800	12.75%	0	0				97.74%
32462	东陵	花山变	欧陆乙线	港中旅三期1箱变2变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-19.47%
32463	东陵	花山变	欧陆乙线	城建逸品假日1变电站202配电变压器	400	15.30%	0.15	0.15				4.06%
32464	和平	广州变	广州变468广马乙线	广马乙线16	400	77.70%	0.78	0.78				-38.36%
32465	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期3箱变1变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	7.92%
32466	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	颐和城三期2箱变2变压器	400	30.30%	0	0		是	2026年12月	6.09%
32467	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	方大欣湖里1变电站1号变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	37.91%
32468	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府1箱变1号配电变压器	800	14.40%	0	0		是	2026年12月	49.22%
32469	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	圣丰御景湾1变电站2号变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	54.26%
32470	东陵	上佰变	上佰变01303上佰乙线	一方上河府3箱变1号配电变压器	800	10.50%	0	0				95.42%
32471	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区1变电站1变压器	500	111.04%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-42.50%
32472	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-41.33%
32473	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区2变电站2变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.44%
32474	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站1变压器	800	47.25%	0	0		是	2025年12月	-35.89%
32475	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区3变电站2变压器	800	51.75%	1	1		是	2025年12月	-36.97%
32476	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站1变压器	800	38.63%	0	0		是	2025年12月	-43.76%
32477	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区4变电站2变压器	800	71.25%	1	1		是	2025年12月	-40.43%
32478	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站1变压器	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.42%
32479	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区5变电站2变压器	800	35.25%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
32480	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区3箱变1变	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
32481	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-47.41%
32482	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干包道分0柱上变压器	400	51.00%	1	1		是	2025年12月	-22.35%
32483	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变2变压器	400	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
32484	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站2变压器	400	23.50%	0	0		是	2025年12月	-45.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32485	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡4号变电站201配电变压器	800	7.88%	0.08	0.08				100.00%
32486	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干31+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32487	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆3变电站2配电变压器	800	0.60%	0	0		是	2025年12月	0.01%
32488	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆3号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	6.90%	0.07	0.07				100.00%
32489	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站1配电变压器	630	50.79%	1	1		是	2025年12月	-45.52%
32490	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32491	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站1配电变压器	500	57.60%	1	1		是	2025年12月	-39.01%
32492	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区6变电站1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-20.14%
32493	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂2变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	6.15%
32494	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂3变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	8.63%
32495	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站1配电变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-45.56%
32496	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32497	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区1箱变1变压器	630	84.13%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	-41.90%
32498	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上 变压器-4	400	129.30%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32499	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上 变压器-3	315	80.95%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32500	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站2配电变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
32501	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡1号变电站201配电变压器	800	10.50%	0.11	0.11				100.00%
32502	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变1变压器	500	32.00%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
32503	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.10%	0.08	0.08				100.00%
32504	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期2箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0				0.00%
32505	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干27柱上变压器	250	52.40%	1	1		是	2025年12月	-35.03%
32506	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站1变压器	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-38.27%
32507	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上 变压器-2	315	96.19%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32508	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂4变电站1配电变压器	800	19.50%	0	0		是	2025年12月	8.29%
32509	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆5号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	14.29%	0.14	0.14				100.00%
32510	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号1箱式变电站1配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
32511	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆1号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	13.50%	0.14	0.14				100.00%
32512	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭3变电站1变压器	400	33.50%	0	0		是	2025年12月	-38.67%
32513	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡3号变电站201配电变压器	800	7.88%	0.08	0.08				100.00%
32514	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳1箱变1变压器	500	36.80%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
32515	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
32516	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村1箱变2变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
32517	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变2变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32518	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干11柱上变压器	400	47.75%	0	0		是	2025年12月	-43.97%
32519	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期3箱式变电站1配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	3.53%
32520	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站2变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
32521	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变1变压器	500	43.20%	0	0		是	2025年12月	-36.00%
32522	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线26+1右1之1柱上变压器	400	23.60%	0	0		是	2025年12月	23.44%
32523	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干4柱上变压器	200	7.20%	0	0		是	2025年12月	-46.69%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32524	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	辽宁宝郡房地产开发有限公司(宝郡·盛唐雍景)柱上 变压器-1	400	123.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
32525	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站2配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2025年12月	35.00%
32526	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆4号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				100.00%
32527	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干7柱上变压器	315	91.43%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-22.76%
32528	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变2变压器	630	60.00%	1	1		是	2025年12月	-43.63%
32529	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变2变	630	46.10%	0	0		是	2025年12月	-37.39%
32530	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭1变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32531	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期1箱式变电站1配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	87.59%
32532	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	文欣澜庭2变电站1变压器	500	14.40%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
32533	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变1变压器	630	46.98%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
32534	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂5变电站1配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2025年12月	7.95%
32535	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站2配电变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-38.65%
32536	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居1箱变1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
32537	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期2箱变1变压器	400	83.20%	1	1	2024年10月	是	2025年12月	-44.17%
32538	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期3箱式变电站2配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.28%
32539	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站1配电变压器	500	33.20%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
32540	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	中海领馆2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32541	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区4箱变1变	630	52.19%	1	1		是	2025年12月	-44.41%
32542	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村3箱变2变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-44.39%
32543	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光维也纳二期1箱式变电站2配电变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
32544	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山二期1箱变1变压器	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
32545	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-30.93%
32546	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干21柱上变压器	200	15.90%	0	0		是	2025年12月	-48.19%
32547	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变1变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-43.41%
32548	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯干24柱上变压器	315	47.94%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
32549	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江4箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32550	开发	洞庭变	洞庭变55762洞阳线	洞阳小区7变电站1变压器	400	37.50%	0	0		是	2025年12月	-24.92%
32551	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	含屯乙线含屯干20柱上变压器	200	39.20%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
32552	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号3箱式变电站2配电变压器	630	47.62%	0	0		是	2025年12月	-34.48%
32553	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变2配电变压器	500	13.76%	0	0		是	2025年12月	-34.41%
32554	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	东川时尚雅居2箱变2变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.52%
32555	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变1变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年12月	-33.74%
32556	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区2箱变1变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32557	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期2箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	-3.06%
32558	浑南	莫子山变	莫子山变872莫园线	恒大御湖郡2号变电站201配电变压器	800	9.75%	0.10	0.10				100.00%
32559	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城学府壹号2箱式变电站1配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-38.25%
32560	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和悦府二期4箱式变电站1配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2025年12月	5.86%
32561	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	北飞新村2箱变2变压器	500	18.80%	0	0		是	2025年12月	-43.22%
32562	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆4变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	70.69%
32563	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-40.81%
32564	皇姑	广源变	广源变25756广海线	绿地罗斯福公馆1变电站2配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	35.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32565	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	七彩雅筑小区1箱变2变	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-47.02%
32566	皇姑	广源变	广源变25756广海线	中海城和颂1变电站1配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	5.84%
32567	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期1箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32568	苏家屯	曹仲变	曹仲变51372曹海乙线	龙湖天曜2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	5.08%	0.05	0.05				0.00%
32569	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	川江3箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32570	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	阳光尚城一期4箱式变电站1配电变压器	630	30.22%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
32571	皇姑	北陵变	北陵变25152含屯乙线	松山小区2箱变2变压器	630	46.03%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
32572	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区3号箱变变压器间隔配电变压器	500	18.24%	0	0		是	2025年12月	-20.85%
32573	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期3变电站202间隔配电变压器	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	10.95%
32574	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园11主变	500	32.80%	0.33	0.33				-43.66%
32575	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右29	315	51.33%	0.51	0.51				-44.09%
32576	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区1号箱变变压器间隔配电变压器	500	44.48%	0	0		是	2025年12月	-27.18%
32577	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号202配电变压器	630	35.30%	0	0				-37.07%
32578	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32579	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分19	80	49.50%	0.50	0.50				-70.63%
32580	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区2变电站202间隔配电变压器	400	15.00%	0.15	0.15				-1.55%
32581	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线10	400	30.00%	0.30	0.30				-35.39%
32582	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑1	315	107.30%	1	1	2025年6月			100.00%
32583	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站201变压器	630	28.19%	0.28	0.28			2028年12月	-42.32%
32584	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城3号考核	250	11.52%	0	0		是	2025年12月	-39.49%
32585	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干34+2	400	19.80%	0.20	0.20				18.14%
32586	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-1变压器间隔配电变压器	800	60.00%	1	1		是	2025年12月	-30.64%
32587	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号4号箱变1号变考核	800	39.30%	0	0		是	2025年12月	4.05%
32588	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城5号考核	250	15.68%	0	0		是	2025年12月	-32.68%
32589	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园42主变	400	46.40%	0.46	0.46				-41.10%
32590	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站12	630	32.38%	0.32	0.32				-42.55%
32591	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变2变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年12月	27.05%
32592	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园22主变	500	26.00%	0.26	0.26				-43.73%
32593	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲敖乙线中赫电动汽车充电箱式公变台区	400	54.60%	1	1				0.00%
32594	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区2变电站201配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				100.00%
32595	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线30	315	13.97%	0.14	0.14				-32.12%
32596	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区3变电站201配电变压器	400	25.20%	0.25	0.25				100.00%
32597	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变1变压器	630	9.84%	0	0		是	2025年12月	55.41%
32598	和平	太原变	太原变040南十乙线	九州御峯小区1变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-3.74%
32599	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站201变压器	400	30.40%	0.30	0.30				-40.01%
32600	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号2号箱变1号变考核	800	61.80%	1	1		是	2025年12月	-2.29%
32601	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左3	200	7.80%	0.08	0.08				-35.10%
32602	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区2号箱变变压器间隔配电变压器	500	38.72%	0	0		是	2025年12月	-21.44%
32603	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干南乱分14左1	100	33.30%	0.33	0.33				-34.57%
32604	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站202配电变压器	800	34.88%	0.35	0.35				-42.42%
32605	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站201配电变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-34.31%
32606	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站2公变	1000	37.80%	0.38	0.38				-40.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32607	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	建设于111+1	315	20.00%	0.20	0.20				-43.41%
32608	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右1变压器	400	33.90%	0.34	0.34				-44.14%
32609	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宸居箱式公变台	630	61.59%	1	1		是	2025年12月	100.00%
32610	沈北	王驿变	王新甲线	恒大温泉一期小区4变电站201配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				100.00%
32611	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站202变电站	630	31.62%	0.32	0.32				-44.11%
32612	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站2公变	630	17.52%	0.18	0.18				-42.61%
32613	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园32主变	630	24.76%	0.25	0.25				-42.17%
32614	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾3201间隔配电变压器	315	18.41%	0.18	0.18				-52.55%
32615	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分26左3	200	54.30%	0.54	0.54				-36.81%
32616	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期1箱变2变压器	630	3.17%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32617	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城2号考核	250	25.28%	0	0		是	2025年12月	-36.07%
32618	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾22主变	630	18.10%	0.18	0.18				-38.99%
32619	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾1号箱1号变箱变配电变压器	630	33.65%	0	0		是	2025年12月	-29.87%
32620	和平	太原变	太原变040南十乙线	胜利小区一次1#主变	400	83.70%	0.84	0.84	2025年6月			-36.15%
32621	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城6号考核	250	34.56%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
32622	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园2变电站201变压器	400	38.80%	0.39	0.39				-37.81%
32623	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新台201间隔配电变压器	400	90.50%	1	1	2024年6月	是	2027年	-42.25%
32624	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾东区二期2箱变1变压器	630	5.40%	0	0		是	2025年12月	75.21%
32625	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号3号箱变1号变考核	800	31.80%	0	0		是	2025年12月	11.52%
32626	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期二号1号箱变1号变考核	800	24.90%	0	0		是	2025年12月	11.05%
32627	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾11主变	630	20.95%	0.21	0.21				-39.30%
32628	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园12主变	800	35.63%	0.36	0.36				-36.80%
32629	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-3变压器间隔配电变压器	800	68.40%	1	1		是	2025年12月	-30.73%
32630	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园31主变	630	20.19%	0.20	0.20				-39.01%
32631	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沐樾府二期箱变变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32632	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线揽军分22右3柱上变压器	50	19.20%	0.19	0.19				-66.65%
32633	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园3变电站202变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-43.07%
32634	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	溧水宏泰房地产配电变压器	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-33.75%
32635	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20右23	200	56.70%	0.57	0.57				-38.06%
32636	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干59	100	27.00%	0	0				-72.43%
32637	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城1变电站202配电变压器	800	34.13%	0.34	0.34				-36.71%
32638	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园21主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32639	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期1号变电站202间隔配电变压器	630	53.65%	1	1		是	2025年12月	-13.94%
32640	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾12主变	630	10.48%	0.10	0.10				-38.60%
32641	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干52右2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32642	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-2变压器间隔配电变压器	800	57.60%	1	1		是	2025年12月	-35.43%
32643	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线13	315	24.76%	0.25	0.25				-39.86%
32644	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园1变电站202变压器	400	26.80%	0.27	0.27				-48.40%
32645	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	建设于112	250	22.72%	0.23	0.23				-44.29%
32646	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	沈铁滑翔佳园4变电站201变电站	630	32.38%	0.32	0.32				-44.30%
32647	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	维多利亞01变压器	630	72.06%	1	1		是	2025年12月	-36.68%
32648	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线48	315	1.59%	0.02	0.02				-51.93%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32649	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸二期2号变电站202间隔配电变压器	400	54.00%	1	1		是	2025年12月	-25.04%
32650	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	高力新村1号箱变1号变压器	400	43.00%	0.43	0.43				-38.44%
32651	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站1公变	630	35.87%	0.36	0.36				-40.77%
32652	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线36右2变压器	400	33.30%	0.33	0.33				-26.74%
32653	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	沈阳宗润置业有限公司清波苑2	315	81.59%	1	1	2025年6月			100.00%
32654	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站21	500	31.20%	0.31	0.31				-37.19%
32655	和平	太原变	太原变040南十乙线	pms_南十乙线49+1	400	75.50%	0.76	0.76				-43.21%
32656	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线221	315	52.70%	0.53	0.53				-37.22%
32657	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园12主变	630	47.24%	0.47	0.47				-40.54%
32658	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河五区4变电站201变压器	800	99.90%	1	1	2022年12月	是	2027年12月	-42.32%
32659	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线建设干64柱上变压器	315	83.81%	0.84	0.84	2025年6月			-46.41%
32660	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线18右3	315	83.81%	0.84	0.84	2024年12月			-41.34%
32661	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	x铁路三供一业（韩城）	200	2.55%	0.03	0.03				2.67%
32662	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干140左1	200	107.70%	1	1	2024年6月	是		12.41%
32663	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	南乱分15	100	19.50%	0.20	0.20				-38.75%
32664	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园11主变	800	15.75%	0.16	0.16				-42.07%
32665	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	丽都水岸-4变压器间隔配电变压器	800	54.30%	1	1		是	2025年12月	-30.43%
32666	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	亿甲尚府四期箱式变电站201间隔配电变压器	500	15.36%	0	0		是	2025年12月	8.60%
32667	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左11	200	12.00%	0.12	0.12				-35.22%
32668	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城1号考核	250	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.82%
32669	沈北	王驿变	王新甲线	国御汤城一期小区2局维变电所配电变压器202	630	11.11%	0.11	0.11				12.95%
32670	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线37	315	73.65%	0.74	0.74				-38.62%
32671	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城7号考核1	250	19.52%	0	0		是	2025年12月	-41.19%
32672	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区3配电站1公变	630	47.24%	0.47	0.47				-44.17%
32673	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾（1期4箱变）	630	45.40%	0	0		是	2025年12月	-31.97%
32674	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区2配电站1公变	1000	24.00%	0.24	0.24				-45.75%
32675	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园21主变	500	22.00%	0.22	0.22				-44.15%
32676	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线47	315	35.24%	0.35	0.35				-40.10%
32677	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右6	200	107.10%	1	1	2022年12月	是	2027年	-11.55%
32678	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干20左8左2	200	17.40%	0.17	0.17				-32.10%
32679	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园22主变	800	12.38%	0.12	0.12				-47.07%
32680	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站11	630	34.29%	0.34	0.34				-39.73%
32681	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干44右1	100	43.20%	0.43	0.43				7.24%
32682	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干124右2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32683	和平	太原变	太原变040南十乙线	嘉禾21主变	630	9.21%	0.09	0.09				-46.30%
32684	大东	农高变	农高变70366裕农乙线	裕农乙线裕农干68	100	0.00%	0	0				-2.79%
32685	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河五小区8变电站201	800	84.90%	0.85	0.85	2023年6月			-41.94%
32686	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园11主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32687	和平	太原变	太原变040南十乙线	南宁花园22主变	630	38.35%	0.38	0.38				-45.02%
32688	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	浑河四区1配电站2公变	630	60.63%	0.61	0.61				-48.54%
32689	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	搬军分3	250	15.04%	0.15	0.15				-38.05%
32690	沈北	王驿变	王新甲线	唐轩上城2变电站201配电变压器	800	26.63%	0.27	0.27				-39.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32691	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园12主变	500	45.20%	0.45	0.45				-31.84%
32692	和平	太原变	太原变040南十乙线	玉麟花园41主变	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32693	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	山林变556林北线林北干20左09	400	8.93%	0.09	0.09				-39.54%
32694	铁西	滑翔变	滑翔变20252滑建甲线	滑建甲线揽军分8柱上变压器	200	17.40%	0.17	0.17				-36.85%
32695	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北线南乱分7+1左10	100	0.00%	0.00	0.00				-17.44%
32696	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站1配电变压器	630	39.68%	0.40	0.40				-36.80%
32697	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	石化分10右7	400	40.50%	0.41	0.41				100.00%
32698	和平	太原变	太原变040南十乙线	鑫荣家园21主变	800	21.75%	0.22	0.22				-43.35%
32699	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	富兴经典2期4变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	0.36%
32700	和平	太原变	太原变040南十乙线	南十乙线54	315	50.16%	0.50	0.50				-43.08%
32701	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	宏泰香蒲湾2号201配电变压器	630	29.46%	0	0		是	2025年12月	-39.99%
32702	辽中	蒲东变	蒲东变91454蒲敖乙线	蒲东国际新城8号考核	250	37.44%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
32703	和平	太原变	太原变040南十乙线	城市玫瑰园小区变电站22	500	29.60%	0.30	0.30				-39.15%
32704	苏家屯	山林变	山林变61556林北线	林北干47左1	100	9.30%	0.09	0.09				-43.90%
32705	皇姑	怒江变	10kV怒宇线8260	中海寰宇天成1小区箱式变电站2配电变压器	630	44.76%	0.45	0.45				-39.76%
32706	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花王昊木材公变台区	200	18.00%	0	0				0.00%
32707	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小郝分19	400	14.40%	0	0				-19.87%
32708	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60左6	400	50.10%	0.50	0.50				30.51%
32709	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	珍妮商店公变台	315	24.76%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32710	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨大莲花韩旭畜禽公变台区	200	15.60%	0	0				0.00%
32711	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村大棚新台	100	29.25%	0	0		是	2026年6月	-38.49%
32712	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分后屯支9	100	92.80%	1	1	2025年6月	是	2025年12月	19.06%
32713	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线66	200	41.40%	0.41	0.41				-44.78%
32714	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	聚晟木业公变台	200	73.80%	1	1		是	2025年12月	100.00%
32715	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支24右1	400	67.65%	0.68	0.68				-37.00%
32716	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变1变压器	800	29.40%	0	0		是	2026年12月	6.82%
32717	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线3杆果子园北台	250	11.20%	0	0		是	2025年12月	-54.40%
32718	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村大棚新	200	53.40%	1	1				0.00%
32719	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村南台（微）	400	56.00%	1	1		是	2026年6月	-23.05%
32720	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭村台几	400	38.75%	0	0				-26.22%
32721	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变1变压器	400	42.00%	0	0		是	2026年12月	5.24%
32722	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站1号变压器	630	14.60%	0	0		是	2026年12月	88.42%
32723	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线六委南台	200	86.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-44.81%
32724	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分8右4	160	50.63%	0.51	0.51				-40.03%
32725	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分23	200	60.75%	0.61	0.61				-28.54%
32726	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯镇后村文昌电焊公变台区	200	3.30%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32727	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变2变压器	400	43.20%	0	0		是	2026年12月	9.41%
32728	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农于89加1右20	200	29.10%	0	0				-50.57%
32729	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线前村北台照明	200	86.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-28.23%
32730	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申分06	200	56.60%	1	1		是	2025年12月	-28.83%
32731	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支19+1右1	200	27.30%	0.27	0.27				1.77%
32732	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分35右11左1	200	58.40%	0.58	0.58				-43.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32733	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期2箱变2变压器	400	56.70%	1	1		是	2026年12月	5.10%
32734	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分15	200	25.80%	0.26	0.26				-45.85%
32735	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分二台支28	200	24.60%	0	0		是	2025年12月	-20.32%
32736	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱分19	200	49.80%	0.50	0.50				-22.74%
32737	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	六委北台	315	83.05%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.66%
32738	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站2号变压器	630	12.38%	0	0		是	2026年12月	92.88%
32739	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干152	200	34.50%	0	0		是	2025年12月	-28.33%
32740	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	北三台村综合二台	200	81.60%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-51.58%
32741	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支24	200	6.60%	0	0		是	2025年12月	-47.15%
32742	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变2变压器	630	32.38%	0	0		是	2026年12月	4.78%
32743	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支39右9右8	100	21.60%	0.22	0.22				0.04%
32744	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站2号变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	87.59%
32745	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线东沟分23	100	31.20%	0	0				-39.59%
32746	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分28LD	80	0.00%	0	0				-98.35%
32747	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	五委新区2号	315	102.86%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-48.52%
32748	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分养殖场支2	200	1.80%	0	0				100.00%
32749	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委综合一台(微)	630	50.10%	1	1		是	2025年12月	-38.63%
32750	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站2号变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	88.87%
32751	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17	50	19.80%	0	0				-55.22%
32752	法库	果子园	果子园1413果东线	10KV果东线红西分种畜场支23	200	0.00%	0	0				100.00%
32753	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变1变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	8.28%
32754	法库	果子园	果子园1413果东线	羊草沟分7羊草沟西台柱上变压器	100	38.40%	0	0		是	2025年12月	-42.57%
32755	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期5箱变2变压器	800	21.00%	0	0		是	2026年12月	7.74%
32756	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干008	200	49.80%	0	0		是	2025年12月	-30.29%
32757	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线河南分43	160	58.13%	0.58	0.58				-46.50%
32758	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨于坨变021化肥线五委新区	400	89.70%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-40.67%
32759	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期4变电站1号变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	90.86%
32760	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分22加1右5	200	4.80%	0	0				100.00%
32761	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干132东沟分37加1	200	22.20%	0	0				-6.34%
32762	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期2变电站2号变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	87.80%
32763	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变2变压器	630	28.89%	0	0		是	2026年12月	8.34%
32764	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线南台分05	200	41.60%	0	0		是	2025年12月	-29.17%
32765	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨五委华德瑞门厂公变台区	200	5.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
32766	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干东沟分33	200	11.70%	0	0				12.15%
32767	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分51左23	200	2.70%	0.03	0.03				-527366.67%
32768	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线中台分04	200	38.95%	0	0		是	2025年12月	-25.59%
32769	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊二台分9	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	12.25%
32770	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	中村照明新	200	69.60%	1	1				0.00%
32771	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村照明	400	79.40%	1	1		是	2026年6月	-21.31%
32772	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期3箱变2变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	6.13%
32773	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干117	50	16.80%	0	0				-44.02%
32774	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期6箱变1变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	7.46%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32775	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线木材分5	200	6.00%	0	0		是	2025年12月	49.17%
32776	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期1箱变1变压器	630	33.65%	0	0		是	2026年12月	5.48%
32777	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线红西分30	400	3.90%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32778	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线黄花岭分黄花岭村支4	200	9.00%	0	0		是	2025年12月	-29.53%
32779	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分河南支55支14	400	60.00%	0.60	0.60				100.00%
32780	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支25+2左2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32781	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家沟分靠山屯支27	400	17.03%	0	0		是	2025年12月	13.83%
32782	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线小羊分6	200	38.40%	0	0		是	2025年12月	-55.58%
32783	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村西大棚新	200	30.90%	0	0				0.00%
32784	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河北分22+1右1	200	60.00%	0.60	0.60				-47.23%
32785	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分54	100	70.80%	1	1		是	2025年12月	-29.25%
32786	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支18	200	24.10%	0	0		是	2025年12月	-32.42%
32787	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分46左1	200	31.50%	0.32	0.32				-30.68%
32788	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭村台几吴家仁养殖户甲9	200	29.10%	0	0				100.00%
32789	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支27左2	400	26.40%	0.26	0.26				0.00%
32790	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支8右8之4	400	57.90%	0.58	0.58				100.00%
32791	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	北乱支57左2	200	28.50%	0.29	0.29				1.77%
32792	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干89+1右22	30	21.33%	0	0				-57.64%
32793	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线59	100	13.60%	0.14	0.14				-60.76%
32794	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干河南分8右9	200	21.00%	0.21	0.21				-38.38%
32795	大东	大志变	大志变70542志农乙线	东路干东沟分38柱上变压器	315	9.52%	0	0				-128.92%
32796	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支35右7+1左2	400	54.90%	0.55	0.55				100.00%
32797	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分3	20	58.50%	1	1				-47.80%
32798	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线165	400	21.45%	0	0		是	2025年12月	19.36%
32799	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南分12+1右1	200	20.40%	0.20	0.20				-67.32%
32800	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分28+1	200	50.40%	1	1		是	2025年12月	13.76%
32801	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分58右7	100	67.00%	0.67	0.67				-41.65%
32802	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期1变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	87.67%
32803	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线羊草沟分尹家支08	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	19.97%
32804	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干90	20	25.50%	0	0				-50.13%
32805	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干102左7	50	33.00%	0	0				-36.16%
32806	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农干89加1右5	200	22.80%	0	0				100.00%
32807	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	苏南变254沙河甲线沙河7号台区	200	22.50%	0.23	0.23				-34.60%
32808	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线黄花岭分移动支石兴民养殖几2	200	11.40%	0	0				0.00%
32809	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙线北乱分11	160	47.25%	0.47	0.47				-30.26%
32810	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支55右12	400	45.75%	0.46	0.46				13.29%
32811	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线悦府鑫城分2	200	16.20%	0	0		是	2025年12月	7.84%
32812	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线郝家分98	100	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
32813	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线小房申支14	200	47.70%	0	0		是	2025年12月	-37.21%
32814	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	河南支60	200	64.80%	0.65	0.65				-9622.26%
32815	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯腰岭岗雨洋淡水鱼公变台区	200	33.60%	0	0		是	2026年6月	100.00%
32816	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线后村大棚	200	42.40%	0	0		是	2026年6月	-40.58%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32817	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸三期4箱变1变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	5.55%
32818	东陵	杨官变	杨官变65948杨北线	恒大滨江左岸四期3变电站1号变压器	630	12.06%	0	0				89.47%
32819	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分39右8	100	46.50%	0.47	0.47				-94.31%
32820	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干155	100	56.80%	1	1		是	2025年12月	-38.17%
32821	大东	大志变	大志变70542志农乙线	裕农乙线裕农干东沟分17+1左1LD	80	49.88%	0	0				-118.95%
32822	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	前村东台照明（2022微）	200	67.80%	1	1		是	2026年6月	-26.13%
32823	辽中	新民屯	新民屯变1154中村线	新民屯变154中村线中村东台大棚新	200	18.30%	0	0				0.00%
32824	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍家变456鲍沙线鲍沙线北乱分60+1	315	97.78%	1	1	2022年12月	是	2026年	-42.38%
32825	法库	果子园	果子园1413果东线	10kV果东线凯博农业分1	200	14.10%	0	0		是	2025年12月	0.52%
32826	苏家屯	鲍家变	鲍家变60456鲍沙线	鲍沙干北乱分28	50	131.40%	1	1	2022年12月	是	2026年	-33.32%
32827	辽中	赵柳房变	赵柳房变92646赵茨甲线	茨榆坨竹源废品公变台区	200	84.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	100.00%
32828	法库	果子园	果子园1413果东线	10V果东线果东干148	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-48.17%
32829	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	14.80%	0.15	0.15				52.03%
32830	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分36左11变压器	315	55.87%	0.56	0.56				-43.44%
32831	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期2号变电站2号配电变压器	400	13.20%	0	0		是	2027年12月	-2.46%
32832	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右5变压器	315	7.62%	0.08	0.08				-47.85%
32833	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分9变压器	250	13.44%	0.13	0.13				-48.70%
32834	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分25左3变压器	250	9.28%	0.09	0.09				-57.58%
32835	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右9变压器	315	12.38%	0.12	0.12				-60.69%
32836	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线32左1	400	7.00%	0.07	0.07				61.02%
32837	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区2变电站101配电变压器	630	64.44%	0.64	0.64				1.53%
32838	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加1左4变压器	315	26.03%	0.26	0.26				-35.18%
32839	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分9加2变压器	315	17.46%	0.17	0.17				-59.73%
32840	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	天盛箱变1变压器	400	54.00%	1	1		是	2025年12月	-38.99%
32841	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	14.00%	0.14	0.14				100.00%
32842	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分50左2变压器	315	4.44%	0.04	0.04				-48.77%
32843	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区2变电站1变压器	800	114.00%	1	1	2024年12月	是	2025年10月	-33.05%
32844	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区2变电站1变压器	400	27.60%	0.28	0.28				-34.13%
32845	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	3.60%	0.04	0.04				94.60%
32846	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站1变压器	500	23.20%	0	0		是	2027年12月	-39.59%
32847	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	4.80%	0.05	0.05				96.04%
32848	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分34变压器	315	4.44%	0.04	0.04				-39.40%
32849	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变2变压器	500	36.48%	0	0		是	2025年12月	-35.14%
32850	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓2号变电站201间隔配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2027年12月	25.42%
32851	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	7.00%	0.07	0.07				100.00%
32852	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干63变压器	315	27.62%	0.28	0.28				-41.76%
32853	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右3左4变压器	315	18.73%	0.19	0.19				-50.67%
32854	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站2变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-40.99%
32855	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右6右4变压器	315	33.65%	0.34	0.34				-40.67%
32856	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明3箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	28.68%
32857	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70左3变压器	315	13.02%	0.13	0.13				-40.40%
32858	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	11.20%	0.11	0.11				44.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32859	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-46.91%
32860	和平	和平变	和平变164同北乙线	吉安广场主变	400	12.00%	0.12	0.12				100.00%
32861	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	天惠公寓1号变电站201间隔配电变压器	630	2.54%	0	0		是	2027年12月	15.08%
32862	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑1变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-28.46%
32863	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干70右3变压器	315	13.65%	0.14	0.14				-65.33%
32864	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
32865	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西3号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	14.80%	0.15	0.15				89.96%
32866	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	永乐箱变2变压器	500	40.00%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
32867	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右2变压器	200	10.80%	0.11	0.11				-45.94%
32868	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	6.98%	0.07	0.07				100.00%
32869	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	甘官分1开闭站1变电站变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
32870	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区2变电站1变压器	800	44.10%	0.44	0.44				-19.73%
32871	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站2变压器	800	51.60%	0.52	0.52				-44.22%
32872	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区1变电站101配电变压器	630	36.51%	0.37	0.37				4.55%
32873	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	YHG 顺明干18右7左1	1250	6.24%	0	0		是	2025年12月	-47.49%
32874	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2027年12月	-41.21%
32875	和平	和平变	和平变164同北乙线	同泽北分5	400	61.80%	0.62	0.62				-38.26%
32876	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城2变电站1变压器	800	51.75%	1	1		是	2025年12月	-43.87%
32877	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城东3号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	7.00%	0.07	0.07				100.00%
32878	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右3右2变压器	250	25.28%	0.25	0.25				-52.60%
32879	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干42右10变压器	315	20.32%	0.20	0.20				-52.55%
32880	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变1变压器	630	70.48%	1	1				-48.79%
32881	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分60变压器	315	58.41%	0.58	0.58				-48.97%
32882	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德1箱变1变压器	315	54.29%	1	1		是	2025年12月	-43.37%
32883	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站1变压器	500	23.52%	0	0				-44.16%
32884	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站2变压器	630	69.21%	1	1		是	2025年12月	-44.16%
32885	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分54变压器	200	48.30%	0.48	0.48				-37.71%
32886	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城8号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	12.40%	0.12	0.12				46.40%
32887	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	千德2箱变1变	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
32888	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区1变电站1变压器	400	26.10%	0.26	0.26				-30.14%
32889	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分42变压器	315	15.56%	0.16	0.16				-56.23%
32890	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站1变压器	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-47.09%
32891	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.62%	0.08	0.08				56.11%
32892	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-46.09%
32893	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干68右3变压器	200	92.10%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-62.31%
32894	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑3变电站2变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
32895	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	6.00%	0.06	0.06				97.96%
32896	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城5号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	13.20%	0.13	0.13				59.45%
32897	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变2变	630	32.51%	0	0		是	2025年12月	-45.47%
32898	和平	和平变	和平变164同北乙线	太原工艺美术主变	630	20.95%	0.21	0.21				-52.48%
32899	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	12.80%	0.13	0.13				66.35%
32900	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分29变压器	250	12.80%	0.13	0.13				-79.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32901	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西1号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.62%	0.08	0.08				84.03%
32902	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干57变压器	250	22.40%	0.22	0.22				-50.93%
32903	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-40.90%
32904	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西4号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	7.30%	0.07	0.07				99.42%
32905	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分63右5变压器	315	5.59%	0.06	0.06				-54.72%
32906	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东4号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	7.20%	0.07	0.07				100.00%
32907	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	鹏程小区2变电站1变压器	800	70.80%	0.71	0.71				-42.48%
32908	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区1变电站1变压器	800	84.30%	0.84	0.84	2024年12月			6.00%
32909	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东1号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	20.50%	0.21	0.21				100.00%
32910	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明2箱变1变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	21.57%
32911	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东2号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	4.44%	0.04	0.04				100.00%
32912	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑4变电站1变压器	500	11.60%	0	0				-42.23%
32913	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆4变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
32914	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆3变电站1变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-42.87%
32915	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站2变压器	500	36.00%	0	0		是	2025年12月	-29.10%
32916	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分57变压器	315	46.35%	0.46	0.46				-65.37%
32917	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干50加1变压器	250	4.80%	0.05	0.05				-48.50%
32918	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城3变电站1变压器	630	20.57%	0	0				0.00%
32919	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	15.60%	0.16	0.16				49.12%
32920	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分11右2变压器	315	5.71%	0.06	0.06				-67.77%
32921	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干55变压器	250	8.00%	0.08	0.08				-45.24%
32922	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2025年12月	48.97%
32923	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右5变压器	315	28.57%	0.29	0.29				-41.77%
32924	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区4变电站1变压器	630	94.92%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-39.34%
32925	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	玉石箱变1变压器	500	95.60%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-33.16%
32926	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区1变电站1变压器	800	75.00%	0.75	0.75				-38.74%
32927	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区5变电站1变压器	630	83.81%	0.84	0.84	2024年6月			-39.49%
32928	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑2变电站1变压器	500	27.60%	0	0				-43.29%
32929	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区2变电站1变压器	630	54.92%	0.55	0.55				-40.51%
32930	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城东4号变电站201间隔（甲）配电变压器	400	4.80%	0.05	0.05				100.00%
32931	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分19左3变压器	100	42.60%	0.43	0.43				-61.21%
32932	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大大文旅城西4号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	7.30%	0.07	0.07				97.78%
32933	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干16右6变压器	250	16.40%	0.16	0.16				-50.24%
32934	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城1变电站1变压器	630	80.63%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-44.06%
32935	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑5变电站2变压器	630	12.86%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
32936	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
32937	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干65变压器	315	8.89%	0.09	0.09				-35.17%
32938	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分58右3变压器	200	124.32%	1	1	2022年12月			-39.12%
32939	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分27右3变压器	315	8.95%	0.09	0.09				100.00%
32940	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区2变电站1变压器	800	19.80%	0.20	0.20				-29.77%
32941	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明7箱变2变压器	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	77.00%
32942	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆1变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-36.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32943	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分41左5变压器	250	0.96%	0.01	0.01				-15033.33%
32944	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干军沙分17变压器	315	18.41%	0.18	0.18				-56.36%
32945	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	文轩园箱变2变压器	630	84.95%	1	1	2025年6月			-19.58%
32946	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				56.96%
32947	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干43变压器	200	10.00%	0.10	0.10				-54.53%
32948	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲十期小区3变电站101配电变压器	630	46.67%	0.47	0.47				1.93%
32949	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲五期小区3变电站1变压器	630	93.33%	1	1	2024年6月	是	2025年10月	-38.50%
32950	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干59左2变压器	315	29.21%	0.29	0.29				-76.70%
32951	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	九里颐和小区2变电站1变压器	800	45.90%	0.46	0.46				7.78%
32952	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分67变压器	200	6.30%	0.06	0.06				-45.90%
32953	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	恒大绿洲九期小区1变电站1变压器	800	53.25%	0.53	0.53				-32.87%
32954	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	万锦香樟树三期-2变电站2号变压器	630	7.62%	0	0		是	2027年12月	17.96%
32955	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干甘官分26变压器	200	3.60%	0.04	0.04				-158.31%
32956	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	顺明4箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	23.86%
32957	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	明城嘉苑6变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-48.13%
32958	苏家屯	佟沟变	佟沟变61772佟恒乙线	恒大文旅城西1号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	4.13%	0.04	0.04				92.60%
32959	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区1变电站1变压器	800	50.10%	0.50	0.50				-5.79%
32960	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站1变压器	500	20.80%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
32961	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	滨河湾小区3变电站1变压器	630	39.37%	0.39	0.39				-35.67%
32962	沈河	顺城变	顺城变087顺明线	西顺城东箱变1变	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-41.45%
32963	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	旭辉璟宸小区3变电站1变压器	800	21.00%	0.21	0.21				-16.96%
32964	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆5变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2027年12月	-34.70%
32965	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	后漠甲线后漠干9右6变压器	315	26.35%	0.26	0.26				-38.08%
32966	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线27	315	6.35%	0.06	0.06				-44.22%
32967	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线20	315	43.81%	0.44	0.44				-40.52%
32968	浑南	榆树变	榆树变890榆塔甲线	名流公馆2变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2027年12月	-39.83%
32969	开发	昆明变	昆明变55954后漠甲线	北欧云墅小区1变电站2变压器	800	24.30%	0.24	0.24				-18.85%
32970	和平	和平变	和平变164同北乙线	同北乙线31	315	87.94%	0.88	0.88	2025年2月			-38.60%
32971	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	铁西区域管局201间隔配电变压器	400	8.80%	0	0		是	2026年12月	-52.73%
32972	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站202柜	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	-43.96%
32973	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干5	315	68.25%	1	1		是	2026年12月	-31.87%
32974	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线137左3左2	400	31.20%	0	0				-0.70%
32975	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应齐乙线南六干25+3变压器	400	51.00%	1	1		是	2027年12月	-30.90%
32976	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干25	315	43.49%	0	0		是	2027年12月	-56.63%
32977	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分14	100	58.40%	1	1				-45.51%
32978	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分25	200	27.30%	0	0				-39.64%
32979	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干9	400	75.20%	1	1				-28.77%
32980	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	庄园分26+1左10	200	18.60%	0	0				0.00%
32981	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分27右7	400	28.50%	0	0				100.00%
32982	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	曹仲分30	200	33.60%	0	0				34.22%
32983	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	贵和二小区变电站201柜	800	51.90%	1	1		是	2028年12月	-37.96%
32984	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线79左1	400	35.40%	0	0				-11.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
32985	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干6	315	61.59%	1	1		是	2028年12月	-34.86%
32986	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	电台线75左6+1	400	77.10%	1	1				100.00%
32987	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	应昌变应齐乙线南六干26	400	47.40%	0	0		是	2028年12月	-38.37%
32988	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分15左4	250	44.60%	0	0				-37.61%
32989	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干32	315	57.78%	1	1		是	2027年12月	-48.97%
32990	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	沙场分29	200	25.20%	0	0				-17.41%
32991	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分19右5	100	67.80%	1	1				-54.50%
32992	铁西	应昌变	应昌变20546应齐乙线	南六干15	400	52.00%	1	1		是	2028年12月	-43.08%
32993	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线沙场分12右2	100	57.30%	1	1				-197.02%
32994	苏家屯	苏北变	苏北变0372电台线	苏北变372电台线曹仲分7	200	49.20%	0	0				-40.52%
32995	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海南分支线003	100	57.00%	1	1		是	2026年6月	-36.79%
32996	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分乡直支007	200	81.15%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-25.14%
32997	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线030	200	16.95%	0	0		是	2026年12月	-17.55%
32998	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一水分支线002	30	33.50%	0	0		是	2026年12月	-54.59%
32999	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	望柳干6柱上变压器	315	39.68%	0	0		是	2025年12月	-36.08%
33000	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线腰郝分支线018	200	46.00%	0	0		是	2026年6月	-34.71%
33001	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红一分支线001	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-19.17%
33002	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州村东分支线002	200	82.20%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	5.14%
33003	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站201	630	3.02%	0	0				42.56%
33004	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西陈分支线012	100	99.20%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-32.54%
33005	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园7号变电站202	630	0.79%	0	0				35.35%
33006	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三水分支线005	50	61.20%	1	1		是	2026年12月	-75.48%
33007	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯支线路009	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	30.47%
33008	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前海分支线001	100	60.80%	1	1		是	2026年12月	-28.32%
33009	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线海州干104	50	42.00%	0	0		是	2026年12月	-56.62%
33010	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线路103	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-38.83%
33011	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太西分支线003	50	85.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-45.66%
33012	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变1变压器	400	50.00%	0.50	0.50				-40.90%
33013	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分137+1	100	43.80%	0	0		是	2026年12月	17.46%
33014	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线003	200	92.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-33.12%
33015	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城16号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	53.02%	1	1				-24.97%
33016	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后海分支线005	200	59.10%	1	1		是	2026年12月	-24.58%
33017	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何东分支线001	200	14.03%	0	0		是	2026年12月	-46.05%
33018	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线012	100	59.20%	1	1		是	2026年12月	-29.88%
33019	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风分支线025	100	110.25%	1	1	2022年12月			-23.02%
33020	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线乡直分支线015	200	99.40%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.54%
33021	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园3号变电站1号变压器	630	11.75%	0	0				-32.25%
33022	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段分支线025	200	91.20%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-23.77%
33023	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙分支线001	200	17.03%	0	0		是	2026年12月	-19.10%
33024	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五东分支线002	50	110.80%	1	1	2023年4月	是	2026年6月	-40.59%
33025	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线兴隆分支线007	50	103.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-28.63%
33026	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变1变压器	630	49.71%	0.50	0.50				-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33027	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线北段三支台16	200	26.00%	0	0		是	2026年12月	43.19%
33028	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站2变压器	630	64.44%	0.64	0.64				-41.20%
33029	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线齐祥分支线006	100	57.45%	1	1		是	2026年12月	-32.25%
33030	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	令闻甲线军工干清真路分7公变	315	23.24%	0.23	0.23				-48.15%
33031	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变1变压器	400	29.00%	0.29	0.29				-38.74%
33032	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太三分支线003	100	65.70%	1	1		是	2026年12月	-39.27%
33033	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站2配电变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-42.29%
33034	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变2	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33035	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五水西分支线006	50	14.80%	0	0		是	2026年12月	-175.23%
33036	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-44.73%
33037	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右4右4+1	400	10.80%	0	0				-5.05%
33038	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发二分支线002	200	49.28%	0	0		是	2026年12月	-29.77%
33039	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线周坨分支线004	50	78.40%	1	1		是	2026年12月	-32.45%
33040	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水支线010	50	32.00%	0	0		是	2026年12月	-30.46%
33041	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分陈窑支001	100	69.00%	1	1		是	2026年12月	-32.13%
33042	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站202配电变压器	250	32.64%	0	0				-38.69%
33043	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	回民1配变站1变压器	630	70.79%	0.71	0.71				-39.62%
33044	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变1	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33045	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷1箱变1变压器	500	55.36%	0.55	0.55				-45.95%
33046	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太五西分支线001	50	53.00%	1	1		是	2026年12月	-30.40%
33047	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太平堡分支线049	200	57.20%	1	1		是	2026年12月	-30.12%
33048	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线印屯分支线003	100	39.60%	0	0		是	2026年12月	-37.93%
33049	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线109	100	39.00%	0	0		是	2026年12月	-30.54%
33050	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和3箱变2	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
33051	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	正丰怡静园箱变1变压器	630	48.57%	0.49	0.49				-37.14%
33052	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺2箱变2变压器	400	26.70%	0.27	0.27				-36.90%
33053	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	摩根凯利箱变2变压器	400	17.50%	0.18	0.18				-52.29%
33054	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东三益号分支线002	50	87.00%	1	1	2025年6月	是	2026年12月	-33.26%
33055	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西王分支线002	100	43.20%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
33056	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线沈阳分支线022	50	74.80%	1	1		是	2026年12月	-34.22%
33057	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期3箱变2	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-41.37%
33058	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站202配电变压器	250	12.40%	0	0				-43.01%
33059	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线134	50	97.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-44.59%
33060	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线太四支01	100	74.40%	1	1		是	2026年12月	-27.64%
33061	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变1变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-42.55%
33062	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家南分支线006	200	22.43%	0	0		是	2026年12月	-35.08%
33063	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	19.50%	0	0				40.10%
33064	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干怡静园分5公变	315	19.37%	0.19	0.19				-42.13%
33065	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺1箱变2变压器	400	99.25%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-41.96%
33066	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站1变压器	500	19.84%	0.20	0.20				-42.02%
33067	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店分支线166	100	50.80%	1	1		是	2026年12月	19.68%
33068	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	勒石南巷2箱变1变压器	400	22.80%	0.23	0.23				-35.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33069	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二分支线002	160	34.50%	0	0		是	2026年12月	-33.46%
33070	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	清真东寺变台	315	48.76%	0.49	0.49				-17.06%
33071	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨水分支线001	50	22.80%	0	0		是	2026年12月	-75.85%
33072	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线燕屯水分支线002	30	51.00%	1	1		是	2026年12月	-59.95%
33073	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线水田分支线023	50	25.20%	0	0		是	2026年12月	-45.43%
33074	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线101	100	79.80%	1	1		是	2026年12月	-32.87%
33075	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园5变电站201配电变压器	250	13.44%	0	0				-42.94%
33076	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红五分支线027	100	58.35%	1	1		是	2026年12月	-28.56%
33077	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东何南分支线007	200	18.83%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
33078	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城18号变电站201间隔（施文乙线）配电变压器	800	46.80%	0	0				15.42%
33079	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔2变电站1变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-41.99%
33080	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线015	160	106.50%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-10.14%
33081	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站2变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-38.76%
33082	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东风水分支线003	50	92.70%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-59.95%
33083	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家支线024	30	22.00%	0	0		是	2026年12月	-89.25%
33084	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线017	50	52.20%	1	1		是	2026年6月	-38.57%
33085	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线东金支001	200	82.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-17.21%
33086	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线大房申分支线007	50	114.30%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-41.81%
33087	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变1	630	31.11%	0	0		是	2025年12月	-43.05%
33088	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期2箱变2	630	28.25%	0	0		是	2025年12月	-37.89%
33089	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线前韩分支线001	200	63.75%	1	1		是	2026年12月	-25.17%
33090	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东孙西分支线001	100	48.40%	0	0		是	2026年12月	-15.81%
33091	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌分支线018	100	74.25%	1	1		是	2026年12月	-26.07%
33092	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈昌北分支线006	50	80.20%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-29.87%
33093	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右01	160	8.88%	0	0				-58.92%
33094	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	多福变电站1变压器	630	66.03%	0.66	0.66				-42.30%
33095	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线004	100	57.20%	1	1		是	2026年12月	-31.14%
33096	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西十二分支线001	200	41.40%	0	0		是	2026年12月	-29.52%
33097	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干运河南分2公变	250	30.08%	0.30	0.30				-41.85%
33098	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变1	630	41.27%	0	0		是	2025年12月	-40.78%
33099	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南干塔东分13+1公变	315	42.22%	0.42	0.42				-37.48%
33100	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-51.27%
33101	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线001	50	9.30%	0	0		是	2026年12月	-36.76%
33102	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线何家分纪家支杨家支38	200	43.35%	0	0		是	2026年12月	-38.93%
33103	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红四分支线003	200	40.50%	0	0		是	2026年12月	-29.96%
33104	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变2变压器	400	49.20%	0.49	0.49				-44.79%
33105	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	肯德基自维箱变变压器	315	23.17%	0.23	0.23				-54.26%
33106	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线杨坤分支线026	200	54.90%	1	1		是	2026年12月	-27.85%
33107	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线001	50	61.50%	1	1		是	2026年12月	-39.10%
33108	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分13	200	2.40%	0	0				7.70%
33109	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线元家棚菜分支线005	50	71.10%	1	1		是	2026年12月	-38.74%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33110	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线王权支线096	200	55.65%	1	1		是	2026年12月	-33.67%
33111	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变2变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-42.81%
33112	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线东十二分支线004	200	22.73%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
33113	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园1号变电站1号变压器	630	9.21%	0	0				-64.20%
33114	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水分支线009	30	52.67%	1	1		是	2026年12月	-70.48%
33115	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水南分支线005	50	42.60%	0	0		是	2026年6月	-59.37%
33116	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线何家支线121	50	31.50%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
33117	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孙店林场分支线001	100	102.15%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-29.14%
33118	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	东寺3箱变1变压器	400	53.10%	0.53	0.53				-44.07%
33119	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线尹家分支线008	100	67.65%	1	1		是	2026年12月	-25.21%
33120	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线新发三分支线001	100	48.45%	0	0		是	2026年12月	-22.69%
33121	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线陈窑分支线034	80	109.69%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-23.33%
33122	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和1箱变1	800	31.50%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
33123	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变1	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	-42.86%
33124	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邢屯分支线007	200	43.60%	0	0		是	2026年12月	-30.75%
33125	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站2变压器	630	35.43%	0.35	0.35				-40.70%
33126	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站3变压器	500	19.52%	0.20	0.20				-37.94%
33127	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和2箱变2	800	20.10%	0	0		是	2025年12月	-38.15%
33128	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园1箱变1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-43.77%
33129	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	十里锦城17号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	47.62%	0	0				-21.48%
33130	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线北段西分支线003	200	45.90%	0	0		是	2026年12月	-39.60%
33131	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变2	630	92.06%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-48.61%
33132	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西何东分支线001	50	68.70%	1	1		是	2026年12月	-40.73%
33133	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线刘才东支05	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	6.82%
33134	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园2号变电站1号变压器	630	9.52%	0	0				-32.69%
33135	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线后刘支线006	100	87.45%	1	1	2024年6月			-31.52%
33136	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-44.68%
33137	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	倚云新村变电站1变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-43.40%
33138	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线小坨支线008	50	90.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-51.00%
33139	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线纪家分支线119	100	62.85%	1	1		是	2026年12月	-27.60%
33140	沈河	怀远变	怀远变166怀闻甲线	宝石家园2箱变1变压器	400	30.00%	0.30	0.30				-43.29%
33141	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线平房分支线053	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-19.26%
33142	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期1箱变2	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33143	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线胡成喜水支线002	20	72.75%	1	1		是	2026年12月	-57.07%
33144	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	南塔东变电站2变压器	500	20.48%	0.20	0.20				-39.64%
33145	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	大南于塔东分11+1公变	315	34.60%	0.35	0.35				-43.62%
33146	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线邵家分支线063	50	71.40%	1	1		是	2026年12月	-37.98%
33147	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线育林分支线109	100	73.20%	1	1		是	2026年12月	-20.91%
33148	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站1配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-46.83%
33149	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃相甲线95右02	50	22.00%	0	0				-15.13%
33150	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水东分支线004	30	67.00%	1	1		是	2026年12月	-77.46%
33151	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线侯店分支线006	100	86.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-26.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33152	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	柳湖绿园2箱式变电站2配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2025年12月	-44.92%
33153	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线西三益号分支线003	50	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
33154	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	四季都会2号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
33155	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线新发一支009	200	22.05%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
33156	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太二水西分支线004	30	26.67%	0	0		是	2026年12月	-67.34%
33157	康平	田家变	田家变76148海洲线	海洲线袁家分部家支刘才支50	200	30.30%	0	0		是	2026年12月	-46.88%
33158	苏家屯	施官变	施官变60168施文乙线	立交分11	400	11.10%	0	0				-26.43%
33159	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线孔家分支线004	100	82.80%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-27.91%
33160	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线太一支线002	200	55.60%	1	1		是	2026年6月	-37.13%
33161	康平	田家变	田家变76148海洲线	沈阳2台	50	65%	1	1		是	2026年12月	-22.33%
33162	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	北塔小区箱变1	630	135.87%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-40.30%
33163	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	玫瑰园4变电站201配电变压器	250	20.80%	0	0				-52.41%
33164	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园1箱变1变压器	630	57.46%	0.57	0.57				-35.55%
33165	沈河	万柳变	万柳变246大南乙线	怡静园2箱变2变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-44.38%
33166	皇姑	陵东变	陵东变8142陵利线	中远颐和二期期3箱变1	800	20.70%	0	0		是	2025年12月	-10.98%
33167	康平	田家变	田家变76148海洲线	海州线红二分支线002	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-39.66%
33168	苏家屯	桃仙变	桃仙变6262桃相甲线	桃仙变262桃相甲线玫瑰园6号变电站1变压器	200	26.40%	0	0				-38.69%
33169	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟2组照明新	200	128.70%	1	1	2025年6月			0.00%
33170	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高强子亿弘服装加工公变台区	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33171	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	黄土坎8组小区照明新	100	58.85%	1	1				0.00%
33172	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组照明综合(2023微)	200	47.10%	0.47	0.47				28.14%
33173	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子3、4组照明新	200	134.80%	1	1	2025年6月			0.00%
33174	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子6组照明	200	31.80%	0.32	0.32				-42.86%
33175	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山于恒山分1+1柱上变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-47.21%
33176	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子11组照明新	100	55.50%	0.56	0.56				0.00%
33177	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟1组照明	100	30.00%	0.30	0.30				-43.35%
33178	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变1变压器	630	51.43%	1	1		是	2025年12月	-45.94%
33179	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟9组照明	315	50.79%	0.51	0.51				-22.56%
33180	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变201间隔配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
33181	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟8组照明	100	87.20%	0.87	0.87	2024年6月			-31.99%
33182	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站1变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33183	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG_93033部队2号箱变202间隔配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-41.70%
33184	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山于恒山分6右4柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
33185	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子8、13组照明	200	44.60%	0.45	0.45				-32.66%
33186	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟4组照明	200	61.20%	0.61	0.61				-42.73%
33187	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	翔瑞畜牧公变台	315	33.97%	0.34	0.34				100.00%
33188	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子综合	400	41.10%	0.41	0.41				9.83%
33189	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分8柱上变压器	315	41.90%	0	0		是	2025年12月	-38.30%
33190	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站2变压器	800	24.20%	0.24	0.24				-45.36%
33191	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟综合一台	400	43.95%	0.44	0.44				-22.36%
33192	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	87222箱变1	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
33193	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站202变压器	630	15.49%	0.15	0.15				-40.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33194	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线28柱上变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-54.18%
33195	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房王浩南畜牧养殖公变台区	200	58.20%	0.58	0.58				100.00%
33196	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干3柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.30%
33197	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队1号箱变2号配电变压器	800	29.25%	0	0		是	2025年12月	-46.71%
33198	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右3柱上变压器	315	33.02%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
33199	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变1变压器	400	34.20%	0	0		是	2025年12月	-41.49%
33200	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线西地新	100	27.60%	0.28	0.28				0.00%
33201	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子5组（2021微）	200	70.30%	0.70	0.70				-27.58%
33202	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站2变压器	500	28.80%	0.29	0.29				-52.38%
33203	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟6组照明新	200	89.10%	0.89	0.89	2025年6月			0.00%
33204	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	93033部队3箱变2配电变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
33205	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队3号箱变1号配电变压器	500	44.80%	0	0		是	2025年12月	-35.49%
33206	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线前高家照明新	100	31.80%	0.32	0.32				0.00%
33207	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	腰截子大棚（2022微）	100	25.95%	0.26	0.26				-38.63%
33208	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线深井子7组照明	100	117.60%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-35.75%
33209	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟7组综合（2022微）	200	24.60%	0.25	0.25				21.95%
33210	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分2柱上变压器	315	79.37%	1	1		是	2025年12月	-42.49%
33211	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线腰截子6组照明	400	57.00%	0.57	0.57				-30.56%
33212	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟3组照明	400	16.80%	0.17	0.17				-29.72%
33213	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房艾蒿沟振新工厂公变台区	200	29.20%	0.29	0.29				100.00%
33214	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟10组照明	200	27.53%	0.28	0.28				-33.25%
33215	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟5组照明	100	54.40%	0.54	0.54				-39.88%
33216	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33217	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线艾蒿沟7组照明	200	46.68%	0	0				-50.43%
33218	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线18柱上变压器	315	87.62%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-39.88%
33219	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干14右1-1柱上变压器	315	74.60%	1	1		是	2025年12月	-45.89%
33220	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆3变电站1变压器	500	43.20%	0.43	0.43				-36.60%
33221	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	金帆农场公变台	400	31.20%	0.31	0.31				27.84%
33222	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房高墙子小美畜牧公变台区	200	28.20%	0.28	0.28				100.00%
33223	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子6、7组照明新	200	96.40%	1	1	2025年6月			0.00%
33224	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子村13组照明	100	43.20%	0.43	0.43				-29.71%
33225	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	艾蒿沟4组综合	200	45.20%	0.45	0.45				31.28%
33226	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	高墙子12组照明（微）	200	31.90%	0.32	0.32				-32.43%
33227	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	时代新居箱变2号变	630	38.86%	0	0		是	2025年12月	-45.73%
33228	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	御花园箱变2	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-42.44%
33229	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山乙线21柱上变压器	400	35.70%	0	0		是	2025年12月	-39.64%
33230	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子1、2组照明新	200	68.70%	0.69	0.69				0.00%
33231	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变1号变	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
33232	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆2变电站2变压器	500	43.84%	0.44	0.44				-42.52%
33233	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分6右1柱上变压器	315	73.97%	1	1		是	2025年12月	-47.86%
33234	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	世代龙城公馆1变电站1变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33235	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线13柱上变压器	315	92.06%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-46.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33236	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线宁山干9右4+1之1柱上变压器	315	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.89%
33237	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	崇山变262宁山乙线宁山干17柱上变压器	400	77.00%	1	1		是	2025年12月	-45.13%
33238	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	沈空崇山路离职工休所3箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-43.96%
33239	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子9组照明	400	31.69%	0.32	0.32				-28.60%
33240	铁西	滑翔变	滑翔变20274龙城线	时代广场1变电站201变压器	630	17.02%	0.17	0.17				-43.59%
33241	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	君临世家箱变2号变	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-51.65%
33242	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	电器公司自维箱变1	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
33243	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山干恒山分2+1柱上变压器	315	81.59%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-31.63%
33244	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	宁山乙线恒山分6右2柱上变压器	315	74.92%	1	1		是	2025年12月	-40.91%
33245	辽中	朱家房	朱家房变1073黄土坎线	朱家房变073黄土坎线高墙子10组照明	100	96.20%	1	1	2025年5月			-35.26%
33246	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	嘉陵江1箱变2变压器	630	62.22%	1	1		是	2025年12月	-41.99%
33247	皇姑	崇山变	崇山变10265宁山乙线	YHG 93033部队1号箱变1号配电变压器	800	17.63%	0	0		是	2025年12月	-39.31%
33248	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程小区1变电站1变压器	630	55.24%	1	1		是	2025年12月	-42.47%
33249	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区1变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
33250	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店支14	80	100.38%	1	1	2022年12月			-18.51%
33251	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线303	200	26.55%	0	0		是	2025年12月	-36.15%
33252	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右4+1公变	200	31.60%	0	0		是	2026年12月	-42.56%
33253	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左5公变	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	-40.07%
33254	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变1变压器	315	50.79%	0.51	0.51				-39.80%
33255	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线水泥宿舍分7（水泥厂宿舍）	50	20.70%	0.21	0.21				-30.13%
33256	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线姜家分支线005	200	23.93%	0	0				-37.06%
33257	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都二期箱变2变压器	315	51.43%	0.51	0.51				-41.61%
33258	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右7+1公变	400	60.00%	1	1		是	2026年12月	-39.12%
33259	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站2变压器	500	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
33260	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线014	20	71.00%	1	1		是	2025年12月	-47.77%
33261	康平	城南变	城南变2511南钱线	高家果园	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	-35.66%
33262	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区4变电站1配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	-20.39%
33263	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-36.96%
33264	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站2配电变压器	800	25.00%	0	0		是	2025年12月	-38.17%
33265	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务—辽宁财庙果业有限公司	200	25.95%	0.26	0.26				8.68%
33266	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	九门路箱变1变压器	315	22.48%	0.22	0.22				-47.11%
33267	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站1变压器	630	28.19%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
33268	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线赵曾支26	200	42.75%	0	0		是	2025年12月	-18.86%
33269	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区7变电站1变压器	400	34.40%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
33270	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线邱家分22（邱家沟综合台）	400	28.35%	0.28	0.28				-29.12%
33271	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线018	100	6.60%	0	0		是	2025年12月	-40.87%
33272	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线145	50	76.20%	1	1		是	2025年12月	-54.60%
33273	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关帅变压器（一站式）	200	18.40%	0.18	0.18				0.00%
33274	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区4变电站1变压器	400	27.20%	0	0		是	2025年12月	-41.46%
33275	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区15变电站1变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-33.23%
33276	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干99台区（清洁能源）	400	30.60%	0.31	0.31				-28.72%
33277	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	正军养殖场（一站式）	100	51.60%	0.52	0.52				-96.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33278	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干245（一站式）	200	0.00%	0.00	0.00				-26.61%
33279	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线煤矿居民支线1	100	82.20%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-36.93%
33280	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线021	100	77.10%	1	1		是	2025年12月	-34.72%
33281	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变2变压器	500	7.68%	0.08	0.08				-57.89%
33282	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳滩凯养殖场（一站式）	200	55.65%	0.56	0.56				-41.85%
33283	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线065	200	54.90%	1	1		是	2025年12月	-44.36%
33284	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站1变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
33285	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线白灰分50（苇塘A台）	80	43.25%	0.43	0.43				-34.69%
33286	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子十组新台分02	200	22.05%	0	0		是	2025年12月	9.95%
33287	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-44.71%
33288	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区2变电站1变压器	500	26.40%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
33289	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠3箱式变电站1配电变压器	800	24.75%	0	0		是	2025年12月	-38.76%
33290	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务一沈阳明轩文化旅游有限公司	400	23.18%	0.23	0.23				-37.63%
33291	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干三台子东街分20	100	90.90%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-36.33%
33292	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线苇塘支5（苇塘B台）	100	62.20%	0.62	0.62				-32.87%
33293	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园7变电站1变压器	630	27.81%	0	0		是	2025年12月	-39.21%
33294	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子保护地分支线002	160	47.25%	0	0				-29.83%
33295	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区9变电站1变压器	400	36.80%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
33296	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站2变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-39.06%
33297	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	华伟小区变电站1变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-44.59%
33298	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变1变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-51.28%
33299	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变1变压器	315	18.67%	0.19	0.19				-44.38%
33300	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线002	100	64.20%	1	1		是	2025年12月	-35.33%
33301	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线保护地分支线003	30	24.67%	0	0		是	2025年12月	-59.17%
33302	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线张家店新分5	30	80.67%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-29.37%
33303	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分9右5变压器	315	7.30%	0	0		是	2025年12月	-48.75%
33304	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	荣安箱变2变压器	500	31.04%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
33305	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家开发区分3	200	16.80%	0	0				100.00%
33306	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右4变压器	100	56.00%	1	1		是	2025年12月	-51.22%
33307	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	龙鼎箱变2变压器	500	24.96%	0	0		是	2026年12月	-39.26%
33308	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左6左2变压器	200	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.68%
33309	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.49%
33310	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6右5变压器	315	14.22%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
33311	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
33312	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右2+1公变	500	14.40%	0	0		是	2026年12月	-43.06%
33313	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站1变压器	800	17.70%	0.18	0.18				-43.64%
33314	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左16变压器	200	87.60%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-45.61%
33315	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广昌箱变1变压器	630	53.65%	1	1		是	2026年12月	-41.11%
33316	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城箱变1变压器	400	32.10%	0.32	0.32				-48.39%
33317	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区8变电站1变压器	400	39.60%	0	0		是	2025年12月	-41.38%
33318	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分14右3变压器	315	5.71%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
33319	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	周树林变压器（一站式）	200	16.40%	0.16	0.16				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33320	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分小区分支线1	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33321	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园6变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
33322	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左4公变	315	50.79%	1	1		是	2026年12月	-40.16%
33323	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变2变压器	400	34.50%	0.35	0.35				-37.66%
33324	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
33325	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左3变压器	315	19.05%	0	0		是	2025年12月	-52.23%
33326	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右4公变1	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-41.70%
33327	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺村A（绝缘）	200	89.10%	0.89	0.89	2022年12月			-22.43%
33328	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
33329	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干25右1公变	315	55.24%	1	1		是	2026年12月	-40.09%
33330	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变2变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-42.90%
33331	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园2变电站2变压器	400	32.40%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
33332	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线新区分支线10	160	19.25%	0	0		是	2025年12月	-29.37%
33333	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家东分支线01	200	52.00%	1	1		是	2025年12月	-29.12%
33334	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分4变压器	200	33.00%	0	0		是	2025年12月	-52.78%
33335	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家1箱变1变压器	400	55.50%	0.56	0.56				-42.79%
33336	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠2箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-23.86%
33337	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区5变电站1变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
33338	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家分支线019	200	58.80%	1	1				-29.38%
33339	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线钱家支02	100	61.80%	1	1		是	2025年12月	-29.22%
33340	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子分3（铁营子A台）	50	52.80%	0.53	0.53				-40.67%
33341	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	怀顺干21左1+1公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-43.50%
33342	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都2箱变2变压器	315	10.29%	0.10	0.10				-43.91%
33343	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	顺城北箱变1变压器	500	45.12%	0.45	0.45				-43.34%
33344	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区10变电站1变压器	400	35.20%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
33345	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线开发区分支线002	250	16.68%	0	0		是	2025年12月	-37.53%
33346	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园3变电站1变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-41.31%
33347	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干移动分1加1右支3变压器（清洁能源）	400	15.60%	0.16	0.16				-32.67%
33348	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	沈阳百花谷休闲农庄经营有限公司（一站式）	100	56.40%	0.56	0.56				-37.10%
33349	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变1变压器	630	7.24%	0.07	0.07				-46.83%
33350	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线020	80	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33351	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	陈永怀变压器（一站式）	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33352	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	青年变370青军线万寿干71左8公变	315	20.95%	0	0		是	2026年12月	-37.37%
33353	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子一组分支线002	100	69.00%	1	1		是	2025年12月	-26.49%
33354	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区13变电站1变压器	400	29.20%	0	0		是	2025年12月	-20.53%
33355	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线61（马刚B台）	315	63.43%	0.63	0.63				-39.09%
33356	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区3变电站1变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
33357	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	一站式服务-百贯温泉度假村	50	0.00%	0.00	0.00				-36.63%
33358	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三道桥支17	400	18.83%	0	0		是	2025年12月	-63.31%
33359	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变1变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-43.95%
33360	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线董三家分12（董三家综合台）	315	33.08%	0.33	0.33				-37.83%
33361	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	铁营子村（A台）清洁能源	400	18.60%	0.19	0.19				-34.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33362	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站2变压器	2500	16.96%	0.17	0.17				-43.37%
33363	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干112右分1变压器	200	25.80%	0.26	0.26				-28.38%
33364	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	关维恕变压器（一站式）	200	8.80%	0.09	0.09				0.00%
33365	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	杏林箱变1变压器	500	30.96%	0	0		是	2026年12月	-40.67%
33366	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右3右1变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-81.67%
33367	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变2变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-41.19%
33368	康平	城南变	城南变2511南钱线	红兴隆饭店	250	86.88%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-35.37%
33369	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区6变电站1变压器	400	37.60%	0	0		是	2025年12月	-40.45%
33370	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线037	30	116.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-38.20%
33371	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干57右7+1公变	400	24.40%	0	0		是	2026年12月	-47.07%
33372	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干32左14左2变压器	400	46.00%	0	0		是	2025年12月	-39.20%
33373	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线铁营子移动分8（铁营子B台）	200	18.30%	0.18	0.18				-31.89%
33374	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左2变压器	315	43.49%	0	0		是	2025年12月	-45.86%
33375	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10kV中寺干移动分4右支3变压器	200	11.55%	0.12	0.12				-35.65%
33376	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲2开闭站1变电站变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-29.67%
33377	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	领秀E家2箱变2变压器	630	30.29%	0.30	0.30				-44.91%
33378	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线014	80	65.00%	1	1		是	2025年12月	-203.73%
33379	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干36左5变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
33380	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站1变压器	630	39.05%	0	0		是	2026年12月	-40.80%
33381	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
33382	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园5变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
33383	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区2变电站1变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-39.91%
33384	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	胡光武	200	72.00%	0.72	0.72				-38.20%
33385	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线西街分支线007	200	79.95%	1	1		是	2025年12月	-37.51%
33386	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变中寺干科研所分9杆	200	17.60%	0.18	0.18				-32.55%
33387	康平	城南变	城南变2511南钱线	董家北台	200	21.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
33388	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是	2026年12月	-42.63%
33389	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
33390	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区3变电站1变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-40.03%
33391	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	鹏程上漾园4变电站2变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
33392	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线齐家分支线005	100	90.60%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-40.58%
33393	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右6公变	315	51.75%	1	1		是	2026年12月	-39.54%
33394	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线动迁小区分11	250	87.94%	1	1	2023年1月			-16.06%
33395	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区12变电站1变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
33396	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV一站式中寺干铁营石场分宏盛源支20沈阳市沈北 新区小旭鲜果园农场	200	2.70%	0.03	0.03				100.00%
33397	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分23变压器	315	8.89%	0	0		是	2025年12月	-67.34%
33398	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站1变压器	630	31.11%	0	0		是	2026年12月	-48.05%
33399	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	新村厚合变电站2变压器	630	51.75%	1	1		是	2026年12月	-42.61%
33400	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	马刚西照明A	200	77.10%	0.77	0.77				-33.56%
33401	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站2配电变压器	630	22.60%	0	0		是	2025年12月	-39.65%
33402	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区2变电站2变压器	630	106.98%	1	1	2024年9月	是	2025年10月	-25.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33403	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠1箱式变电站1配电变压器	800	35.63%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
33404	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线董家一组分支线002	400	16.50%	0	0		是	2025年12月	-39.28%
33405	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	10KV中寺线沈阳沈北新区盛丰禾种植苗圃	200	33.90%	0.34	0.34				100.00%
33406	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	格林花园变电站1变压器	2500	18.24%	0.18	0.18				-43.11%
33407	康平	城南变	城南变2511南钱线	倪家新台	200	34.20%	0	0		是	2025年12月	-10.25%
33408	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线三台子西分支线026	80	33.00%	0	0		是	2025年12月	-66.43%
33409	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线中寺线110（下寺B台）	200	54.15%	0.54	0.54				-21.86%
33410	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天翠1箱式变电站1配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-13.36%
33411	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站2变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
33412	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线奶站分支线1	80	94.75%	1	1	2022年12月			-34.96%
33413	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	顺城变054万寿甲线万寿干53右3公变	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-32.90%
33414	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	广泉箱变1变压器	630	29.21%	0	0		是	2026年12月	-39.15%
33415	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家分支线019	160	62.75%	1	1		是	2025年12月	-43.35%
33416	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区1变电站2变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
33417	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天下天睿小区箱式变电站1配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
33418	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	令闻3箱变1变压器	630	46.67%	0.47	0.47				-45.72%
33419	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分32变压器	315	9.21%	0	0				-56.94%
33420	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	400	22.00%	0.22	0.22				100.00%
33421	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站2配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-37.10%
33422	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	郑农甲线郑农干25左8右1变压器	100	30.40%	0	0		是	2025年12月	-39.87%
33423	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	东景德巷变电站2变压器	630	37.46%	0	0		是	2026年12月	-48.37%
33424	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区14变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
33425	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	保利海德小区3变电站1变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-11.62%
33426	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	北兴变344军工甲线军工干50左1公变	400	4.95%	0.05	0.05				-15.14%
33427	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线115	100	40.50%	0	0		是	2025年12月	-31.85%
33428	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	中寺干邱家分8蚂蚱鸡养殖场（一站式）	200	5.20%	0.05	0.05				-50.25%
33429	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	双鑫友好家园箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33430	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线高家西分支线016	80	59%	1	1				-37.62%
33431	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	万寿干57右2+1公变	315	32.06%	0	0		是	2026年12月	-39.30%
33432	沈河	怀远变	怀远变156怀顺甲线	华明变电站1变压器	800	39.30%	0	0		是	2026年12月	-31.79%
33433	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站2变压器	800	15.60%	0.16	0.16				-41.92%
33434	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	富海弘麟小区4变电站1变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-41.29%
33435	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线南钱干线154	250	33.36%	0	0		是	2025年12月	-29.14%
33436	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠4箱式变电站1配电变压器	630	23.37%	0	0		是	2025年12月	-37.62%
33437	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分26右5变压器	50	7.80%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
33438	沈河	顺城变	顺城变062令闻甲线	府苑名都变电站3变压器	800	11.40%	0.11	0.11				-45.04%
33439	沈北	董楼子	董子楼变050中寺线	董楼子变048中寺线马刚村东分1（马刚C台）	200	66.20%	0.66	0.66				-34.08%
33440	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区11变电站1变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-42.20%
33441	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分6左1变压器	315	9.84%	0	0		是	2025年12月	-49.96%
33442	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	科研小区2变电站1变压器	630	13.90%	0	0		是	2025年12月	-43.52%
33443	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分17右5左7变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-32.05%
33444	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	金沙美丽都小区5变电站1变压器	400	32.80%	0	0		是	2025年12月	-42.17%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33445	皇姑	昆山变	昆山变25670昆华线	中海寰宇天冠2箱式变电站1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2025年12月	-42.69%
33446	康平	城南变	城南变2511南钱线	南钱线梁家四组分支线021	400	31.65%	0	0		是	2025年12月	-24.09%
33447	开发	昆明变	昆明变55964大明甲线	大明甲线大明干杨士分18变压器	400	9.30%	0	0		是	2025年12月	-25.34%
33448	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站201变压器	800	23.25%	0.23	0.23				-46.05%
33449	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站201变压器	800	19.13%	0.19	0.19				-43.79%
33450	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站202变压器	800	19.50%	0.20	0.20				-44.28%
33451	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站201变压器	500	32.96%	0.33	0.33				-36.33%
33452	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
33453	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干6左1变压器	200	40.80%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
33454	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干10变压器	315	42.22%	0	0		是	2027年12月	-44.18%
33455	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干17变压器	315	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.80%
33456	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	铸研变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-43.41%
33457	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站201变压器	500	16.80%	0.17	0.17				-41.97%
33458	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站202变压器	800	32.63%	0.33	0.33				-38.32%
33459	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区1变电站202变压器	800	53.63%	0.54	0.54				-44.88%
33460	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区1变电站201变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-39.03%
33461	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南干18左1柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2028年12月	-39.97%
33462	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园1变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33463	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站202间隔配电变压器	400	16.50%	0	0		是	2028年12月	-38.28%
33464	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	应南线应南干3变压器	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-44.53%
33465	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区2变电站202变压器	800	28.13%	0.28	0.28				-42.43%
33466	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	正轩悦堂变电站201间隔配电变压器	400	12.60%	0	0		是	2027年12月	-17.41%
33467	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站201变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
33468	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1202	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33469	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园3变电站202变压器	800	34.13%	0.34	0.34				-46.05%
33470	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站202变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-44.56%
33471	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园B1区3变电站201变压器	630	36.57%	0.37	0.37				-41.20%
33472	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁小区2变电站201柜	500	18.56%	0	0		是	2028年12月	-50.73%
33473	铁西	应昌变	应昌变20560应南线	兴旺阁1201	630	48.89%	0	0		是	2028年12月	-44.16%
33474	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园2变电站202变压器	500	16.80%	0.17	0.17				-43.16%
33475	铁西	滑翔变	滑翔变20242凯旋线	凯旋花园小区一期B2区2变电站201变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-42.36%
33476	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站2变压器	630	54.29%	0.54	0.54				-42.52%
33477	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线5	400	1.25%	0	0				-45.59%
33478	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	春田变电站1变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-44.53%
33479	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线8	200	0.00%	0	0				0.00%
33480	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	彩塔乙线10	315	0.00%	0	0				0.00%
33481	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-38.81%
33482	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站2变压器	630	20.32%	0	0				-43.06%
33483	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.3期小区变电站202配电变压器	800	24.75%	0	0				-37.25%
33484	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里2.2期小区变电站202配电变压器	630	39.05%	0	0				-39.19%
33485	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期2变电站1变压器	630	18.10%	0	0				-38.70%
33486	和平	青年变	青年变378彩塔乙线	春河里1期1变电站1变压器	630	24.44%	0	0				-28.28%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33487	沈河	南湖变	南湖变450雨坛甲线	雨坛甲1-1箱变1变压器	315	47.62%	0.48	0.48				-48.21%
33488	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站1变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
33489	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站2变压器	630	18.03%	0.18	0.18				-40.46%
33490	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区6变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.56%
33491	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河干韩城分15	50	125.60%	1	1	2023年7月	是	2027年	24.15%
33492	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区5变电站2变压器	500	47.20%	0	0		是	2025年12月	-44.91%
33493	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站202配电变压器	800	34.88%	0.35	0.35				7.35%
33494	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.14%
33495	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站1变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
33496	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
33497	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站1变压器	400	23.00%	0	0		是	2025年12月	-47.00%
33498	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-43.95%
33499	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右4	200	24.90%	0.25	0.25				-45.20%
33500	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站2变压器	400	33.90%	0	0		是	2025年12月	-44.06%
33501	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干47	50	52.80%	0.53	0.53				98.05%
33502	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	红星分4左2右2	400	6.30%	0.06	0.06				29.10%
33503	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站2变压器	630	12.19%	0	0		是	2025年12月	-39.41%
33504	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站1变压器	630	34.29%	0	0		是	2025年12月	-40.96%
33505	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干9左3	200	92.10%	1	1	2024年6月	是	2027年	100.00%
33506	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分22右1	200	49.50%	0.50	0.50				-41.13%
33507	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干43+1右2	200	71.70%	0.72	0.72				100.00%
33508	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站2变压器	500	32.64%	0	0		是	2025年12月	-45.82%
33509	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干129+1	200	22.20%	0.22	0.22				-38.34%
33510	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站1变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-41.12%
33511	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区9变电站1变压器	630	27.68%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
33512	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干10左2	200	42.30%	0.42	0.42				0.89%
33513	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区12变电站2变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-44.35%
33514	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分18	100	42.30%	0.42	0.42				-13.77%
33515	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分21右6	200	27.00%	0.27	0.27				-37.83%
33516	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干韩城分23左1	200	20.10%	0.20	0.20				-34.93%
33517	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干英窝分15左10	100	81.60%	0.82	0.82	2024年7月			-319.76%
33518	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站201配电变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-30.63%
33519	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区2变电站1变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-38.26%
33520	开发	工农变	工农变55572华城乙线	华城乙线华城干46右3变压器	400	6.60%	0	0		是	2025年12月	-35.75%
33521	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站1变压器	630	22.54%	0.23	0.23				-40.39%
33522	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区8变电站1变压器	500	50.24%	1	1		是	2025年12月	-40.77%
33523	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区3变电站2变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-42.97%
33524	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区4变电站2变压器	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
33525	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干39+1右2	400	6.90%	0.07	0.07				5.23%
33526	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区2变电站2变压器	400	29.00%	0	0		是	2025年12月	-42.49%
33527	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区1变电站202配电变压器	630	46.35%	0.46	0.46				-34.92%
33528	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区11变电站1变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-43.80%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33529	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
33530	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区10变电站1变压器	630	18.03%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
33531	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站2变压器	400	44.50%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
33532	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站1变压器	500	21.20%	0.21	0.21				-40.29%
33533	和平	展览变	展览变884展友乙线	友谊时代广场小区2变电站201配电变压器	800	30.38%	0.30	0.30				-34.48%
33534	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区16变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
33535	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	苏南变254沙河甲线沙河线7	200	82.00%	0.82	0.82	2022年12月	是	2026年	26.56%
33536	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区3变电站1变压器	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-41.04%
33537	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区7变电站2变压器	630	25.65%	0	0		是	2025年12月	-39.57%
33538	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	鲍苏线沙河干19左2	200	70.20%	0.70	0.70				100.00%
33539	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	善小联干19左3	250	56.32%	0.56	0.56				-44.22%
33540	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区15变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
33541	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区14变电站2变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-38.47%
33542	苏家屯	苏桃变	苏桃变60740苏鲍甲线	沙河干42右1	200	68.70%	0.69	0.69				-28.06%
33543	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站1变压器	630	13.52%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
33544	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区17变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2025年12月	-43.87%
33545	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区1变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
33546	开发	工农变	工农变55572华城乙线	宏发小区13变电站2变压器	630	13.52%	0	0		是	2025年12月	-44.50%
33547	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	高炮小区变电站1变压器	630	10.79%	0.11	0.11				-38.32%
33548	大东	善邻变	善邻变81064善小甲线	地坛小区箱变1变压器	630	11.05%	0.11	0.11				-40.27%
33549	开发	张士变	张士变55842海逸乙线	海逸乙小区1变电站2变压器	500	22.40%	0.22	0.22				-43.06%
33550	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	小西线大众干9	315	64.38%	0.64	0.64				-27.88%
33551	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干9箱变1变压器	630	21.08%	0.21	0.21				-40.62%
33552	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐2小区箱变1变压器	630	72.70%	0.73	0.73				-44.28%
33553	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东老窝堡新台支01	200	63.60%	1	1		是	2026年12月	88.26%
33554	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站2变压器	1000	10.40%	0	0		是	2027年12月	-41.32%
33555	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西山支03	100	52.80%	1	1		是	2026年12月	-36.94%
33556	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
33557	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆7变电站202配电变压器	800	4.20%	0	0				100.00%
33558	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家分支04	50	135.90%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-40.38%
33559	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后温支04	100	68.10%	1	1		是	2026年12月	-26.88%
33560	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线樊家支05	200	25.25%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
33561	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站2变压器	800	13.25%	0.13	0.13				-41.33%
33562	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分东韩组支06	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-28.34%
33563	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变1站内变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-43.02%
33564	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干五河乙线52左1	400	26.10%	0	0				-34.28%
33565	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变1变压器	400	26.80%	0.27	0.27				-31.70%
33566	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支05	50	49.80%	0	0		是	2026年12月	-49.71%
33567	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分新台支004	200	29.75%	0	0		是	2026年12月	-31.89%
33568	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变2站内变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-44.40%
33569	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德5机井支1	100	0.30%	0	0		是	2026年12月	11.76%
33570	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线七家子分支08	200	32.00%	0	0		是	2026年12月	-30.48%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33571	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房三组02	50	100.50%	1	1	2022年12月			-33.14%
33572	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1201间隔配电变压器	630	14.10%	0	0				-36.49%
33573	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变2站内变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-43.22%
33574	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线54+1	315	98.41%	1	1	2022年12月			-45.05%
33575	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德棚菜支14	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33576	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)04201间隔配电变压器	800	6.38%	0	0				-52.15%
33577	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干095	400	68.20%	1	1		是	2026年12月	-31.52%
33578	康平	田家变	田家变76146田南线	电网田南线前温分支03	50	132.80%	1	1	2025年6月	是	2026年12月	-35.60%
33579	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支03	50	49.20%	0	0		是	2026年12月	21.04%
33580	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支21	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	-137.41%
33581	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆6变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
33582	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站2变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-40.35%
33583	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	-30.75%
33584	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	馨龙9箱变2变压器	400	28.00%	0.28	0.28				-46.81%
33585	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支04	80	73.13%	1	1		是	2026年12月	-38.19%
33586	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官棚菜分支09	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33587	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干大北三支7	315	40.00%	0.40	0.40				-41.34%
33588	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子1电井分支13	30	26.00%	0	0		是	2026年12月	-26.92%
33589	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支16	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33590	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶1201间隔配电变压器	1000	14.64%	0	0				-49.78%
33591	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变1站内变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-39.28%
33592	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德2机井支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33593	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井1台分支09	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33594	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际9号变电站1变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-32.06%
33595	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57党校南楼1202间隔配电变压器	630	13.33%	0	0				-42.94%
33596	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金家分078	50	100.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-33.10%
33597	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分050	80	21.00%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
33598	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房新台支01	200	39.60%	0	0		是	2026年12月	23.74%
33599	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支06	50	30.00%	0	0		是	2026年12月	-53.59%
33600	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站1号电变压器	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.64%
33601	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小刘屯分支02	50	111.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-29.83%
33602	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干047	30	29.00%	0	0		是	2026年12月	-39.70%
33603	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站1号配电变压器	630	32.06%	0	0		是	2027年12月	-40.37%
33604	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻4电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-20.98%
33605	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支37	100	60.90%	1	1		是	2026年12月	-43.15%
33606	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻西分支11	80	41.75%	0	0		是	2026年12月	-42.54%
33607	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变2变压器	630	30.73%	0.31	0.31				-43.71%
33608	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房棚菜分支26	50	5.40%	0	0		是	2026年12月	-12.41%
33609	沈河	青年变	青年变358青金乙线	金廊公馆5变电站202配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
33610	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家分支04	50	106.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-28.59%
33611	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线55	400	26.50%	0	0				-38.12%
33612	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-41.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33613	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻5电井分支01	50	61.20%	1	1		是	2026年12月	-71.59%
33614	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨2箱变1站内变压器	630	38.10%	0.38	0.38				-40.62%
33615	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站1变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-39.02%
33616	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变1站内变压器	500	28.80%	0.29	0.29				-43.27%
33617	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西赵分支02	315	12.95%	0	0		是	2026年12月	-21.28%
33618	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分099	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33619	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线李坨子分支06	100	60.30%	1	1		是	2026年12月	-36.96%
33620	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园2箱变2站内变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-46.62%
33621	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站1变压器	500	33.20%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
33622	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际3号变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
33623	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支08	50	80.40%	1	1	2023年7月	是	2026年12月	-37.50%
33624	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房分支20	100	91.35%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-37.11%
33625	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐高层一次主变	500	34.80%	0	0				-36.07%
33626	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站2变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	-46.35%
33627	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	四海小区箱变1站内变压器	630	38.86%	0.39	0.39				-49.66%
33628	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分117	50	27.00%	0	0		是	2026年12月	-51.02%
33629	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官西组支03	50	98.80%	1	1	2025年6月			-37.40%
33630	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房8电井分支05	80	7.13%	0	0		是	2026年12月	-75.36%
33631	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家4电井分支05	30	28.00%	0	0		是	2026年12月	-54.82%
33632	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-41.70%
33633	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站1变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33634	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-44.28%
33635	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众干12箱变1变压器	630	13.14%	0.13	0.13				-41.69%
33636	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支08	50	50.40%	1	1		是	2026年12月	-37.20%
33637	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线四间房1电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33638	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站2变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-39.00%
33639	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变201变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-43.15%
33640	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57云顶201间隔配电变压器	1000	14.40%	0	0				-47.78%
33641	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井07	80	60.00%	1	1		是	2026年12月	-46.89%
33642	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线孙坨子分支03	50	54.18%	1	1				-41.95%
33643	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站1变压器	630	29.71%	0.30	0.30				-36.48%
33644	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线14变压器	400	37.00%	0	0				-45.41%
33645	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分3+1	400	82.00%	0.82	0.82	2024年6月			-45.74%
33646	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵世家1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-42.50%
33647	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干072	50	24.30%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
33648	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线10	315	59.05%	1	1				-36.10%
33649	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际13号变电站1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
33650	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园1箱变1站内变压器	630	46.48%	0.46	0.46				-42.81%
33651	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房电井分支16	30	43.00%	0	0		是	2026年12月	-268.70%
33652	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支11	80	71.63%	1	1		是	2026年12月	-42.35%
33653	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南干084	200	59.10%	1	1		是	2026年12月	-34.20%
33654	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变2站内变压器	315	37.08%	0.37	0.37				-48.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33655	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是	2027年12月	-42.46%
33656	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分114	200	21.90%	0	0		是	2026年12月	-27.25%
33657	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线堤防所分支16	50	107.10%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-31.43%
33658	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队12电井分支08	50	46.80%	0	0		是	2026年12月	-38.10%
33659	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五里河二期一次变1主变	500	42.80%	0	0				-20.42%
33660	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分西山4机井支10	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	-23.12%
33661	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线腰山屯分支06	50	86.40%	1	1	2023年1月	是	2026年12月	-34.87%
33662	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站1变压器	630	23.62%	0	0		是	2027年12月	-31.01%
33663	和平	花园变	花园变56768花三乙线	花三乙线8	400	26.00%	0	0				-40.16%
33664	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田南线水田支02	50	39.60%	0	0		是	2026年12月	-48.66%
33665	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐5小区箱变202变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-44.27%
33666	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张油坊分支05	100	96.40%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-31.80%
33667	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站2变压器	800	18.90%	0	0		是	2027年12月	-42.74%
33668	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立10 分支07	50	66.00%	1	1		是	2026年12月	-50.08%
33669	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-45.73%
33670	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	鸿基园3箱变1站内变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-42.72%
33671	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际2号变电站1变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-42.62%
33672	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线赵家店排水分支05	50	125.10%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-34.46%
33673	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线大道边分支09	200	38.00%	0	0				-29.97%
33674	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线专业队13电井分支04	50	73.20%	1	1		是	2026年6月	-33.32%
33675	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻4电井分支20	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33676	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿分支06	50	145.60%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.01%
33677	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	盛宁小区箱变1站内变压器	630	47.24%	0.47	0.47				-36.22%
33678	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺20电井分支08	80	66.75%	1	1		是	2026年6月	-43.42%
33679	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+2	315	94.29%	1	1	2022年12月			-40.90%
33680	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井5台分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	-108.41%
33681	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	汇馨1箱变1站内变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-45.87%
33682	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区6变电站2变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-42.74%
33683	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺17、18、19电井12	80	56.25%	1	1		是	2026年12月	-36.28%
33684	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支07	30	21.00%	0	0		是	2026年12月	-60.49%
33685	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	如意家园箱变2站内变压器	500	25.20%	0.25	0.25				-42.63%
33686	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区4变电站1变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-40.28%
33687	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线田家分08	200	22.50%	0	0		是	2026年12月	-22.29%
33688	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区1箱变2站内变压器	630	66.98%	0.67	0.67				-34.61%
33689	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里2变压器	400	76.80%	0.77	0.77				-42.75%
33690	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际7号变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2027年12月	-40.67%
33691	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线福玉德分支02	100	83.10%	1	1	2022年12月			-36.17%
33692	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖组分支28	200	16.05%	0	0		是	2026年12月	-48.69%
33693	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西河沿电井3分支07	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33694	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支07	50	107.80%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-28.24%
33695	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支08	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33696	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区7变电站1变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-41.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33697	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东山屯分支05	50	125.00%	1	1	2024年2月	是	2026年6月	-40.48%
33698	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	城卉小区2箱变2站内变压器	500	47.04%	0.47	0.47				-40.20%
33699	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期1变电站2号配电变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
33700	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支02	100	14.10%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
33701	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际12号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.04%
33702	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分123	50	54.00%	1	1		是	2026年12月	-24.73%
33703	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际6号变电站2变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-40.05%
33704	和平	花园变	花园变56768花三乙线	五河乙线49+1	315	47.62%	0	0				-44.53%
33705	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新立屯分支01	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-30.80%
33706	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻分支02	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-38.84%
33707	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖变台001	200	33.87%	0	0				-37.12%
33708	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	大众乙大众干老龙里分5	315	68.57%	0.69	0.69				-46.30%
33709	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	芳洲园箱变1站内变压器	315	45.71%	0.46	0.46				-42.22%
33710	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线平房分010	100	89.70%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-38.50%
33711	浑南	下深变	下深变286亚泰线	伯爵源筑一期2变电站2号配电变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-37.43%
33712	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园2变电站1变压器	500	19.84%	0.20	0.20				-40.96%
33713	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东赵染坊分支15	50	72.30%	1	1		是	2026年12月	-34.51%
33714	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前廖电井4台分支08	30	41.00%	0	0		是	2026年12月	-75.40%
33715	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区5变电站2变压器	630	21.71%	0.22	0.22				-42.54%
33716	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线后张家分支05	50	93.00%	1	1	2023年7月	是	2026年6月	-38.19%
33717	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家分125	100	65.55%	1	1		是	2026年6月	-30.76%
33718	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐11主变	500	10.00%	0	0				-45.54%
33719	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线崔家西组支06	200	18.80%	0	0		是	2026年12月	-35.00%
33720	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区3变电站2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-44.37%
33721	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分富玉德4机井支13	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33722	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	老龙里配变站1变压器	400	10.00%	0.10	0.10				-28.73%
33723	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支05	100	124.80%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-36.70%
33724	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线背河分支21	200	41.75%	0	0		是	2026年12月	-26.86%
33725	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前苇组分支08	50	112.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-36.91%
33726	康平	田家变	田家变76146田南线	后廖组分台3柱上变压器	50	125.40%	1	1	2025年2月	是	2026年12月	-46.98%
33727	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线小郭家3电井分支13	30	82.00%	1	1	2023年8月	是	2026年12月	-76.49%
33728	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线朱家店分支09	200	31.80%	0	0		是	2026年12月	-30.11%
33729	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线张家7电井分支11	30	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33730	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区2变电站2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-43.18%
33731	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马家铺15、16电井分支01	30	34.00%	0	0		是	2026年12月	-26.45%
33732	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际8号变电站1变压器	630	20.63%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
33733	和平	花园变	花园变56768花三乙线	文化干57(云顶)03201间隔配电变压器	800	5.63%	0	0				-41.02%
33734	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际4号变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2027年12月	-47.44%
33735	开发	洞庭变	洞庭变55764秀水线	碧云天小区1变电站1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-41.06%
33736	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子支1	200	35.40%	0	0		是	2026年12月	-20.82%
33737	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	惠天美好家园1变电站1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-40.61%
33738	康平	田家变	田家变76146田南线	10kV田南线前山分福玉德6机井支6	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33739	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线坨张分支07	50	89.10%	1	1	2025年6月	是	2026年12月	-43.90%
33740	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	镀金山箱变1站内变压器	500	18.24%	0.18	0.18				-49.68%
33741	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际1号变电站2变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
33742	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支14	50	71.70%	1	1		是	2026年12月	-36.97%
33743	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际5号变电站2变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-31.87%
33744	大东	善邻变	善邻变81082善顺乙线	百乐3小区箱变1变压器	630	42.16%	0.42	0.42				-42.92%
33745	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线前山屯分支06	50	92.22%	1	1	2025年6月	是	2026年12月	-33.95%
33746	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线新李家分支11	50	112.00%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-46.95%
33747	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线柳官东组支06	50	76.50%	1	1		是	2026年12月	-34.51%
33748	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线东翻2电井分支13	30	24.00%	0	0		是	2026年12月	-48.13%
33749	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线金坨子3电井分支13	50	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33750	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西翻东分支01	30	52.00%	1	1		是	2026年12月	-60.36%
33751	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线马屯支18	100	51.90%	1	1		是	2026年12月	-29.71%
33752	康平	田家变	田家变76146田南线	10KV田前线前山分西山2机井支1	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	12.36%
33753	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线焦家支11	100	69.30%	1	1		是	2026年12月	-37.70%
33754	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线西曲分支07	200	30.75%	0	0		是	2026年12月	-32.57%
33755	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际10号变电站1变压器	1000	6.20%	0	0		是	2025年12月	-48.14%
33756	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡屯分支02	50	78.00%	1	1		是	2026年12月	-39.37%
33757	康平	田家变	田家变76146田南线	田南线王乡新台分02	50	83.20%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-25.00%
33758	和平	花园变	花园变56768花三乙线	音乐12主变	500	32.40%	0	0				-39.86%
33759	浑南	下深变	下深变286亚泰线	亚泰国际11号变电站1变压器	630	14.92%	0	0		是	2027年12月	-36.46%
33760	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变1变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-43.07%
33761	东陵	中马变	军影线	世博之春4箱变2变压器	630	57.14%	1	1		是	2026年12月	-41.31%
33762	东陵	中马变	军影线	世博之春9箱变1变压器	630	38.10%	0	0		是	2026年12月	-41.20%
33763	东陵	中马变	军影线	世博之春10箱变1变压器	630	68.57%	1	1		是	2026年12月	-35.29%
33764	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变1变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-42.94%
33765	东陵	中马变	军影线	世博之春2箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-44.09%
33766	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变1变压器	630	51.11%	1	1		是	2026年12月	-29.54%
33767	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变1变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-41.71%
33768	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变1变压器	630	37.78%	0	0		是	2026年12月	-51.50%
33769	东陵	中马变	军影线	世博之春7箱变2变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-30.02%
33770	东陵	中马变	军影线	世博之春8箱变2变压器	630	63.81%	1	1		是	2026年12月	-42.53%
33771	东陵	中马变	军影线	世博之春3箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-48.57%
33772	东陵	中马变	军影线	世博之春5箱变2变压器	630	28.25%	0	0		是	2026年12月	-36.15%
33773	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变1变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-48.23%
33774	东陵	中马变	军影线	世博之春6箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
33775	东陵	中马变	军影线	世博之春1箱变2变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年12月	-46.43%
33776	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府2箱式变电站1配电变压器	630	43.81%	0	0				-38.60%
33777	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区5号变电站2号配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2027年12月	43.45%
33778	东陵	中马变	军影线	世高干58荧光粉分2左5三家子分7柱上变压器	100	14.20%	0	0		是	2026年12月	-30.42%
33779	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-43.19%
33780	沈北	清水变	清依线	清依线后屯分44（前屯A台）	50	80.40%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-48.60%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33781	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左4+1变压器	315	39.05%	0	0		是	2025年12月	-48.31%
33782	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支46变压器	200	28.50%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
33783	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线旺牛支33+1左4柱上变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	3.18%
33784	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区佳韵家庭农场	400	1.65%	0	0		是	2026年12月	38.75%
33785	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站2号变压器	630	24.76%	0	0		是		-44.48%
33786	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈北新区奎生钢结构水泥制品厂	200	21.00%	0	0		是	2026年12月	8.46%
33787	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33788	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分16+1	315	54.86%	1	1		是		-16.35%
33789	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支31左5	400	7.50%	0	0		是	2025年12月	-71.20%
33790	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站1号变压器	630	15.56%	0	0		是		-44.96%
33791	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站1号变压器间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-39.96%
33792	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变1变压器	500	16.00%	0	0				-43.89%
33793	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33794	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站1配电变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-43.62%
33795	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变1号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-51.56%
33796	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月5箱式变电站1配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	31.30%
33797	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8+1柱上变压器	315	96.83%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.71%
33798	沈北	清水变	清依线	清水变清依干102怪坡分13+2怪堡支1（一站式）	200	7.20%	0	0		是	2026年12月	-37.83%
33799	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北华艺养鸡有限公司（一站式）	200	10.50%	0	0		是	2026年12月	-8.18%
33800	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干荧光粉分12柱上变压器	50	30.90%	0	0		是	2026年12月	-41.15%
33801	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D1箱式变电站1配电变压器	400	49.00%	0	0		是	2025年12月	-11.32%
33802	沈北	清水变	清依线	清依旁风移动分03（旁风B台）	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-30.71%
33803	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区天益堂养殖场（一站式）	100	26.40%	0	0		是	2026年12月	-57.87%
33804	沈北	清水变	清依线	依路村东大棚	30	35.67%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
33805	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站1号变压器	400	28.00%	0	0		是		-43.17%
33806	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学3箱变2号变	630	19.05%	0	0				-51.34%
33807	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分26柱上变压器	160	13.13%	0	0		是	2026年12月	-135.27%
33808	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变2号变	500	16.80%	0	0		是	2025年12月	-44.51%
33809	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C1箱式变电站1配电变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-19.94%
33810	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站2配电变压器	800	18.75%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
33811	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区晓光果园（一站式）	100	39.90%	0	0		是	2026年12月	23.40%
33812	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变2号变	400	19.50%	0	0		是	2025年12月	-46.30%
33813	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站1号配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2027年12月	-38.66%
33814	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市棋盘山开发区姜雪养猪场	200	24.30%	0	0		是	2026年12月	92.01%
33815	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳德隆金属门窗工程有限公司-清依德隆分4	200	43.80%	0	0				100.00%
33816	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙C之1柱上变压器	315	15.62%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
33817	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线旺方干宝泉分1左2柱上变压器	400	2.00%	0	0		是	2025年12月	-8.46%
33818	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月1箱式变电站1配电变压器	800	6.00%	0	0				44.25%
33819	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫盛养殖场（一站式）	200	30.00%	0	0		是	2026年12月	5.33%
33820	沈北	清水变	清依线	清依干187(依路E台)	315	20.70%	0	0		是	2026年12月	-38.91%
33821	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	干休所配电站1	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-42.73%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33822	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑1小区箱变2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	3.68%
33823	沈北	清水变	清依线	前电矿（清水）温馨1箱202配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
33824	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站2号变压器	630	19.68%	0	0		是		-39.99%
33825	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站1号变压器	400	36.50%	0	0		是		-42.72%
33826	沈北	清水变	清依线	清依干168(依路A台)	200	69.60%	1	1		是	2026年12月	-62.69%
33827	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变2号变	500	20.16%	0	0		是	2025年12月	-39.98%
33828	沈北	清水变	清依线	清依线清依干依路村南分3	200	49.00%	0	0		是	2026年12月	-43.29%
33829	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站1号变压器	630	27.30%	0	0		是		-38.66%
33830	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳丰旺农业发展有限公司	200	27.30%	0	0		是	2026年12月	16.57%
33831	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站2号变压器	630	35.87%	0	0		是		-39.78%
33832	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站1号变压器	400	18.80%	0	0		是		-46.87%
33833	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园5号变电站2号变压器	630	20.63%	0	0		是		-38.70%
33834	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线沙平分旺牛支42左8柱上变压器	315	57.78%	1	1		是	2025年12月	-47.49%
33835	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园2箱变1号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
33836	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园7号变电站1号变压器	400	35.50%	0	0		是		-30.66%
33837	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站1号配电变压器	500	18.24%	0	0		是	2027年12月	-41.25%
33838	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区振环果园（仁忠果园、周丰果园）一 站式	100	1.20%	0	0		是	2026年12月	-86.76%
33839	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是	2025年12月	-38.86%
33840	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分28右2柱上变压器	400	7.20%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
33841	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分14	315	108.89%	1	1	2022年12月	是		-41.34%
33842	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化干沙平分旺牛支42左12变压器	315	118.48%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-41.00%
33843	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支39变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-65.32%
33844	沈北	清水变	清依线	弯道分02(弯道A台)清洁能源	400	11.25%	0	0		是	2026年12月	-42.84%
33845	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支22左1柱上变压器	50	25.80%	0	0		是	2025年12月	-6.57%
33846	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变1变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年12月	-40.91%
33847	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支34变压器	315	4.13%	0	0		是	2025年12月	-26.95%
33848	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月4箱式变电站1配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	43.06%
33849	东陵	中马变	军影线	世满干45右分03右支01柱上变压器	315	31.62%	0	0		是	2026年12月	-44.31%
33850	沈北	清水变	清依线	42右分4左支12变压器（清洁能源）	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	-22.00%
33851	沈北	清水变	清依线	清依线后屯北支1（后屯A台）	200	73.50%	1	1		是	2026年12月	-35.32%
33852	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33853	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区百利达塑料帆布制品厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33854	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干上佰分16柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	-309.61%
33855	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙E1箱式变电站1配电变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-10.88%
33856	沈北	清水变	清依线	250右分6变压器	200	42.90%	0	0		是	2026年12月	-28.35%
33857	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站1配电变压器	630	78.86%	1	1		是	2025年12月	-36.85%
33858	沈北	清水变	清依线	清依干熊家岗村B台	200	10.35%	0	0		是	2026年12月	-24.92%
33859	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	润江华府1箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
33860	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺方甲线宝泉分6柱上变压器	400	0.40%	0	0		是	2025年12月	0.11%
33861	沈北	清水变	清依线	10KV清依线沈阳市沈北新区二道沟生态农业养殖场	200	18.30%	0	0				100.00%
33862	沈北	清水变	清依线	一站式服务沈阳泰格野生动植物旅游开发有限公司	100	72.30%	1	1		是	2026年12月	0.15%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33863	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	苏北变352市内乙线雪柳分21	500	57.36%	1	1		是		-37.81%
33864	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变2号变	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
33865	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳友祥怪坡旅游有限公司	200	19.95%	0	0		是	2026年12月	11.97%
33866	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园4号变电站1号变压器	630	47.30%	0	0		是		-42.50%
33867	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分12右1	400	23.70%	0	0		是		100.00%
33868	东陵	中马变	军影线	军影线所带世高干东泽分2右3柱上变压器	400	32.70%	0	0		是	2026年12月	28.61%
33869	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园1号变电站2号变压器	630	19.37%	0	0		是		-42.98%
33870	东陵	上佰变	沈链线	沈链干沈链干西照明分03柱上变压器	200	2.10%	0	0		是	2026年12月	-142.26%
33871	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
33872	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干旧站医院分07左支01柱上变 压器	400	41.40%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
33873	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支42左4变压器	400	95.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	49.09%
33874	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑4小区箱变2配电变压器	630	15.87%	0	0		是	2025年12月	5.35%
33875	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾三期B区4号变电站2号配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2027年12月	42.76%
33876	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园3箱变1号变	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-37.94%
33877	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变2变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.94%
33878	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支10变压器	400	50.70%	1	1		是	2025年12月	-31.47%
33879	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园7箱变2变压器	500	26.56%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
33880	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛一支5变压器	160	115.50%	1	1	2024年2月	是	2025年12月	13.19%
33881	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城2号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是		-43.08%
33882	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变2	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-42.34%
33883	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33884	沈北	清水变	清依线	沈阳市沈北新区鑫起点调味厂（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
33885	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变2号变	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-34.92%
33886	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	陵卫乙D2箱式变电站1配电变压器	400	50.50%	1	1		是	2025年12月	-10.37%
33887	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
33888	东陵	上佰变	沈链线	上佰变311上深乙线上深乙干24柱上变压器	160	19.00%	0	0		是	2026年12月	-40.27%
33889	沈北	清水变	清依线	一站式-沈阳市沈北新区书香家庭农场	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	18.01%
33890	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区3变电站2配电变压器	800	73.20%	1	1		是	2025年12月	-29.52%
33891	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变1变压器	500	44.48%	0	0		是	2025年12月	-39.22%
33892	沈北	清水变	清依线	后腰分6（后腰B台）清洁能源	400	13.50%	0	0		是	2026年12月	-28.69%
33893	沈北	清水变	清依线	前腰村东分1（前腰C台）	160	21.94%	0	0		是	2026年12月	-41.12%
33894	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-2变电站2号变压器间隔配电变压器	800	25.13%	0	0		是	2027年12月	-39.98%
33895	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站1配电变压器	800	89.63%	1	1	2024年12月	是	2025年12月	-42.09%
33896	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园1箱变1号变	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-44.93%
33897	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站1号变压器	630	14.92%	0	0		是		-46.21%
33898	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期2变电站2号配电变压器	800	20.10%	0	0		是	2027年12月	-35.28%
33899	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城6号变电站2号变压器	630	18.41%	0	0		是		-40.88%
33900	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼3箱变1变压器	630	49.84%	0	0		是	2026年12月	-45.46%
33901	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼1箱变1变压器	630	45.71%	0	0		是	2026年12月	-23.60%
33902	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站1配电变压器	630	30.10%	0	0		是	2025年12月	-47.03%
33903	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变2变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	-38.70%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33904	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站1号变压器	630	17.46%	0	0		是		-42.88%
33905	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑2小区箱变2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	4.66%
33906	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33907	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府2箱式变电站1配电变压器	800	20.63%	0	0		是	2025年12月	-28.35%
33908	沈北	清水变	清依线	清依线后屯南支1（后屯B台）	400	28.80%	0	0				-29.73%
33909	沈北	清水变	清依线	1+1杆右支3台区	200	12.75%	0	0		是	2026年12月	-42.24%
33910	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	卫东乙B1箱式变电站1配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-11.47%
33911	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学4箱变1号变	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-46.55%
33912	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站1号变压器间隔配电变压器	400	18.38%	0	0		是	2027年12月	-32.00%
33913	东陵	上佰变	沈链线	沈链线上佰分51右1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2026年12月	-73.13%
33914	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干西照明分10柱上变压器	200	45.30%	0	0		是	2026年12月	-30.17%
33915	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园6号变电站2号变压器	400	28.50%	0	0		是		-40.41%
33916	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	方溪变350造化甲线造化干沙平分旺牛支33柱上变压器	315	3.24%	0	0		是	2025年12月	-63.41%
33917	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期3号变电站2号配电变压器	800	24.90%	0	0		是	2027年12月	-22.50%
33918	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园5箱变2变压器	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-36.53%
33919	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区3变电站2号配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
33920	沈北	清水变	清依线	弯道分01(湾道B台)	200	14.70%	0	0		是	2026年12月	-31.25%
33921	沈北	清水变	清依线	依路村分1（依路C2台）	200	80%	1	1	2025年6月			-34.72%
33922	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分15	315	0.19%	0	0		是		-34.51%
33923	东陵	上佰变	沈链线	上佰变322沈链干沈链干下佰分05柱上变压器	250	9.92%	0	0		是	2026年12月	-58.06%
33924	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城1号变电站1号变压器	630	11.11%	0	0		是		-42.85%
33925	东陵	中马变	军影线	军影线东泽分9左1柱上变压器	400	33.60%	0	0		是	2026年12月	-49.70%
33926	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区1变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-45.65%
33927	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区4变电站2配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
33928	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学1箱变1号变	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-43.00%
33929	沈北	清水变	清依线	清依干274旁风分6	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-19.44%
33930	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区2变电站2配电变压器	630	62.54%	1	1		是	2025年12月	-43.10%
33931	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅2号配电变压器	630	37.62%	0	0		是	2027年12月	-43.63%
33932	沈北	清水变	清依线	YHG 依路村西大棚	50	20.40%	0	0		是	2026年12月	-45.22%
33933	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站2号变压器	630	27.14%	0	0		是		-41.74%
33934	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	东环瑞府1箱式变电站1配电变压器	800	33.75%	0	0		是	2025年12月	-44.82%
33935	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园4箱变2变压器	500	24.32%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
33936	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期别墅1号配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-39.80%
33937	沈北	清水变	清依线	清依线前屯支1（前屯B台）	200	52.40%	1	1		是	2026年12月	-30.54%
33938	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期2号变电站2号配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2027年12月	-21.44%
33939	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	实验中学2箱变1号变	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
33940	沈北	清水变	清依线	依路村北分03(依路B台)	200	42.30%	0	0		是	2026年12月	-30.67%
33941	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	五彩阳光城三期1箱式变电站1配电变压器	630	79.05%	1	1		是	2025年12月	-32.33%
33942	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼2箱变1变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.27%
33943	东陵	中马变	军影线	世园变574世高线世高干71柱上变压器	100	23.10%	0	0		是	2026年12月	-46.75%
33944	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月3箱式变电站1配电变压器	800	15.60%	0	0		是	2025年12月	31.43%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33945	浑南	于山变	于山变774于城线	星河湾二期1号变电站2号配电变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-16.21%
33946	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站2配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2025年12月	-36.77%
33947	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	西江月2箱式变电站1配电变压器	800	16.20%	0	0				29.37%
33948	沈北	清水变	清依线	238加1右分2变压器（清洁能源）	400	11.55%	0	0		是	2026年12月	-27.87%
33949	沈北	清水变	清依线	清水变清依干种畜分兴达鞋业支3杆（一站式）	200	16.40%	0	0		是	2026年12月	-30.01%
33950	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	体育学院箱变1	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-43.40%
33951	沈北	清水变	清依线	清依线前腰分13（前腰A台）	400	29.40%	0	0		是	2026年12月	-39.45%
33952	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府一期1变电站2号配电变压器	500	30.72%	0	0		是	2027年12月	-42.36%
33953	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城8号变电站2号变压器	630	16.83%	0	0		是		-46.32%
33954	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	旺牛支42左16柱上变压器	400	53%	1	1				9.87%
33955	沈北	清水变	清依线	46加1左分4变压器	200	19.20%	0	0		是	2026年12月	-19.05%
33956	皇姑	旺牛变	旺牛变10964旺方甲线	造化甲线造化干沙平分旺牛支5左1变压器	250	9.20%	0	0		是	2025年12月	-83.93%
33957	沈北	清水变	清依线	清依线拥屯支01（拥屯综合台）	200	59.90%	1	1		是	2026年12月	-35.99%
33958	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区1变电站1配电变压器	800	57.75%	1	1		是	2025年12月	-44.20%
33959	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚B区5变电站1配电变压器	800	13.80%	0	0		是	2025年12月	-46.32%
33960	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城5号变电站2号变压器	400	17.20%	0	0		是		-44.13%
33961	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	市内线民主分1	250	29.28%	0	0		是		-43.41%
33962	沈北	清水变	清依线	绿荫苗圃（一站式）	100	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
33963	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	城建北尚A区2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33964	沈北	清水变	清依线	一站式服务-沈阳市沈北新区继民果园	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	11.36%
33965	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	区政府变电站201间隔配电变压器	500	82.08%	1	1	2024年6月	是		-22.57%
33966	浑南	于山变	于山变774于城线	旭辉御府二期-1变电站2号变压器间隔配电变压器	400	14.25%	0	0		是	2027年12月	-37.16%
33967	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	海德公园6箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
33968	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	海棠花园2号变电站1号变压器	630	18.41%	0	0		是		-39.56%
33969	皇姑	劳动变	劳动变178北尚甲线	金山北苑3小区箱变1配电变压器	800	15.45%	0	0		是	2025年12月	9.83%
33970	沈北	清水变	清依线	前屯矿电箱变201配电变压器	630	12.00%	0	0		是	2026年12月	-19.12%
33971	沈北	清水变	清依线	后腰分2（后腰A台）	200	38.70%	0	0		是	2026年12月	-28.90%
33972	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城7号变电站2号变压器	630	29.52%	0	0		是		-44.60%
33973	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪松新城3号变电站1号变压器	630	20.48%	0	0		是		-49.35%
33974	苏家屯	苏南变	苏南变60266海棠线	雪柳分20+1右1	400	30.90%	0	0		是		24.95%
33975	沈北	清水变	清依线	清依线依路村分1（依路C1台）	100	78.80%	1	1		是	2026年12月	-44.27%
33976	东陵	中马变	军影线	旧站回迁楼4箱变2变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年12月	-45.13%
33977	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊2变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
33978	皇姑	陵东变	陵东变8172陵卫乙线	富华生活坊1变压器	200	51.00%	1	1		是	2025年12月	-45.41%
33979	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站1变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-37.87%
33980	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左17变台	200	33.80%	0.34	0.34				-32.65%
33981	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河2箱变1变压器	400	51.30%	0.51	0.51				-40.07%
33982	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线58右4变台	315	24.44%	0.24	0.24				-32.20%
33983	于洪	铸造变	美工乙线	铸造变290美工乙线小埃金村内1台区	200	55.50%	0.56	0.56				-35.12%
33984	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干环保分3柱上变压器	400	52.20%	1	1		是	2025年12月	-32.70%
33985	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分四支二队几05（三尖泡一队）	200	38.40%	0	0		是	2025年11月	-26.84%
33986	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线57左1变台	200	46.50%	0.47	0.47				-2.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
33987	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分080左分1	100	17.00%	0	0		是	2026年12月	-43.60%
33988	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5左4变台	400	33.60%	0.34	0.34				-13.82%
33989	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村四支101（莲湖台）	315	12.89%	0	0		是	2025年11月	-25.76%
33990	法库	新依变	依草线	10kV依草线136(多政府家属台)	200	37.50%	0	0		是	2025年11月	-30.66%
33991	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53左5+1变台	400	33.00%	0.33	0.33				11.01%
33992	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑4变电站2变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-46.40%
33993	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支21+1变台	200	59.40%	0.59	0.59				100.00%
33994	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几西水甲1	100	50.70%	1	1		是	2025年11月	-52.59%
33995	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路1变电站1变压器	630	27.94%	0.28	0.28				100.00%
33996	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲8	100	28.50%	0	0		是	2025年11月	-77.29%
33997	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四队支三队几桥东台甲7	200	0.00%	0	0				0.00%
33998	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站2变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-29.52%
33999	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分9柱上变压器	315	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
34000	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变1	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-41.35%
34001	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线38右3变台	200	75.30%	0.75	0.75				-27.90%
34002	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家2变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
34003	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区4变电站1变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-27.59%
34004	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分四村东支05（四家子一队东台）	200	43.80%	0	0		是	2025年11月	-31.26%
34005	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支16变台	400	15.00%	0.15	0.15				-38.07%
34006	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左1变台	200	64.65%	0.65	0.65				-28.31%
34007	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干新安分5左5左7变压器	200	45.00%	0.45	0.45				-23.46%
34008	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5右3左4变台	400	29.70%	0.30	0.30				-32.11%
34009	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干42变台	400	59.70%	0.60	0.60				5.89%
34010	法库	新依变	依草线	10kV依草线祥和板厂分岗关支01(依牛堡一队)	200	25.20%	0	0		是	2025年11月	-33.48%
34011	法库	新依变	依草线	10kV依草线153（洪田）	250	57.60%	1	1		是	2025年11月	-36.16%
34012	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分王家窝棚北台支4	200	0.00%	0	0				0.00%
34013	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支5变台	400	26.70%	0.27	0.27				-57.29%
34014	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	海原世家1变压器	400	61.20%	1	1		是	2025年12月	-39.84%
34015	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分5（四家子村南台）	315	23.81%	0	0		是	2025年11月	-33.81%
34016	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分17左7变台	400	43.80%	0.44	0.44				-55.89%
34017	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站1变压器	630	39.37%	0.39	0.39				100.00%
34018	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊-大辛干电焊分1	400	0.00%	0	0				0.00%
34019	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站2变压器	630	35.87%	0.36	0.36				-26.06%
34020	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干后当堡分8左4变台	400	36.50%	0.37	0.37				5.93%
34021	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34022	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分19左2+1变台	400	63.00%	0.63	0.63				100.00%
34023	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左7变台	400	40.80%	0.41	0.41				-31.21%
34024	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安线小三家分53变台	200	15.75%	0.16	0.16				-45.07%
34025	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左3变压器	200	18.40%	0.18	0.18				-49.39%
34026	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分四村机井支8（机井四村三台）	100	16.80%	0	0		是	2025年11月	-44.83%
34027	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站2变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-41.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34028	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站2变压器	630	7.37%	0.07	0.07				-28.93%
34029	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左1变台	315	72.38%	0.72	0.72				-39.79%
34030	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分4柱上变压器	500	5.76%	0	0		是	2025年12月	-22.99%
34031	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干12左3左1柱上变压器	315	51.43%	1	1		是	2025年12月	-39.45%
34032	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站1配电变压器	315	59.05%	1	1		是	2025年12月	-38.37%
34033	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站2变压器	630	31.11%	0.31	0.31				100.00%
34034	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几1桥北台	400	7.50%	0	0				0.00%
34035	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线工厂分支01	100	103.80%	1	1	2025年5月	是	2026年12月	-56.12%
34036	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线23左2变台	200	33.00%	0.33	0.33				-48.25%
34037	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干5左2柱上变压器	315	50.48%	1	1		是	2025年12月	-45.28%
34038	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线进步分支05	315	32.38%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
34039	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-43.26%
34040	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-32.46%
34041	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支35(马荒地一队)	315	28.95%	0	0		是	2025年11月	-29.58%
34042	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8右6柱上变压器	315	52.57%	1	1		是	2025年12月	-40.10%
34043	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左3柱上变压器	315	37.33%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
34044	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左2变压器	200	5.20%	0.05	0.05				-44.12%
34045	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情5变电站1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-42.60%
34046	法库	新依变	依草线	10kV依草线依九队分04(依牛堡九队)	200	51.50%	1	1		是	2025年11月	-21.58%
34047	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支22左3变台	400	29.10%	0.29	0.29				-42.45%
34048	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干16右4柱上变压器	100	63.60%	1	1		是	2025年12月	-53.37%
34049	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛线213分168	400	8.21%	0	0		是	2026年12月	11.57%
34050	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分3柱上变压器	160	65.25%	1	1		是	2025年12月	-20.90%
34051	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴井支14变台	200	17.40%	0.17	0.17				1.05%
34052	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线三家分45右2变台	400	18.60%	0.19	0.19				94.35%
34053	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑1变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-29.81%
34054	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线51右1变台	200	19.80%	0.20	0.20				100.00%
34055	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油干33右4变台	400	60.00%	0.60	0.60				-38.50%
34056	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几11	100	23.40%	0	0		是	2025年11月	-77.15%
34057	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区3变电站1变压器	630	46.98%	0.47	0.47				-29.61%
34058	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安干小三家分60变台	200	38.00%	0.38	0.38				-53.39%
34059	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村二支养殖场几12桥南台	400	7.50%	0	0				0.00%
34060	法库	新依变	依草线	10kV依草线166+1(四家子三队台)	315	31.24%	0	0		是	2025年11月	-20.67%
34061	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路4变电站1变压器	630	69.84%	0.70	0.70				0.00%
34062	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈乙线26右6变台	400	59.50%	0.60	0.60				-34.85%
34063	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分新西支7右1变台	200	10.50%	0.11	0.11				100.00%
34064	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站1变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-41.01%
34065	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分二支排水站几东水甲8	100	32.40%	0	0		是	2025年11月	-58.72%
34066	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分10柱上变压器	315	48.00%	0	0		是	2025年12月	-42.40%
34067	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站1变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-41.64%
34068	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右5左1变压器	315	26.16%	0.26	0.26				-44.34%
34069	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左10左1变台	200	55.50%	0.56	0.56				-44.27%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34070	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站1变压器	500	28.48%	0.28	0.28				-40.00%
34071	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线53+1左15+1变台	400	48.30%	0.48	0.48				40.49%
34072	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区2变电站2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-39.67%
34073	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分南支2	200	3.90%	0	0		是	2025年11月	2.81%
34074	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王西支2（王家窝棚西台）	400	32.75%	0	0		是	2025年11月	-28.37%
34075	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡一分8（三尖泡村北台）	400	12.00%	0	0				0.00%
34076	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖坑分09（三尖坑）	200	33.77%	0	0				-23.05%
34077	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几水田甲5	100	30.60%	0	0		是	2025年11月	-96.29%
34078	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区2变电站1变压器	800	60.38%	0.60	0.60				-36.02%
34079	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线环保分5柱上变压器	315	27.62%	0	0		是	2025年12月	-42.77%
34080	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分一支4（依牛堡村新北台）	400	31.50%	0	0		是	2025年11月	13.39%
34081	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分1（医院北台）	400	76.20%	1	1		是	2025年11月	-37.35%
34082	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	西滨河箱变1变压器	400	42.90%	0.43	0.43				-42.44%
34083	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线35变台	400	62.10%	0.62	0.62				-18.81%
34084	大东	如意变	如意变80874如小甲线	东七6变电站1变压器	630	23.49%	0	0				36.92%
34085	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	金穗园自维配电箱变2	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-38.89%
34086	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村二队分西支5（四家子村东新西台）	200	49.20%	0	0		是	2025年11月	100.00%
34087	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村水利分草村三支06（高家窝棚台）	200	19.80%	0	0		是	2025年11月	-25.50%
34088	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支02	100	27.60%	0	0		是	2026年12月	-94.74%
34089	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑3变电站2变压器	500	44.16%	0.44	0.44				-38.49%
34090	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡四支24+1（三尖泡林场）	200	19.10%	0	0		是	2025年11月	-28.20%
34091	法库	新依变	依草线	10kV依草线四村分11（四家子南新北台）	200	31.50%	0	0		是	2025年11月	100.00%
34092	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路2变电站2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				100.00%
34093	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	尚品精舍箱式变电站2配电变压器	315	78.10%	1	1		是	2025年12月	-34.63%
34094	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	YHG 金穗园自维配电箱变2间隔配电变压器	400	4.25%	0	0		是	2025年12月	-74.53%
34095	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线50左7变台	200	52.80%	0.53	0.53				-47.38%
34096	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲新安分23左1变台	400	31.50%	0.32	0.32				100.00%
34097	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几4	100	35.40%	0	0		是	2025年11月	-56.58%
34098	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线9右2变台	400	47.10%	0.47	0.47				0.60%
34099	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安于新安分5右3右4变压器	400	31.20%	0.31	0.31				-25.55%
34100	法库	新依变	依草线	10kV依草142（供销社台）	200	83.00%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-25.93%
34101	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	福兴园小区变电站1变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-34.78%
34102	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地四支14（马荒地贺台）	315	15.62%	0	0		是	2025年11月	-26.59%
34103	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站2变压器	630	15.49%	0.15	0.15				-44.98%
34104	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山于电车分8右2柱上变压器	315	50.03%	1	1		是	2025年12月	-40.41%
34105	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分26左3变台	200	52.80%	0.53	0.53				-37.50%
34106	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛回迁楼站房1变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-38.23%
34107	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支三队几09（马荒地三队台）	400	32.00%	0	0		是	2025年11月	-33.57%
34108	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分8右3变台	400	69.30%	0.69	0.69				-37.68%
34109	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分11（机井四村一台）	100	24.00%	0	0				73.68%
34110	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线兴胜分兴胜支9+1变台	400	22.80%	0.23	0.23				-18.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34111	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右1变台	400	24.60%	0.25	0.25				-23.04%
34112	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	法哈牛变603新安线新安干10变台	400	63.00%	0.63	0.63				-63.15%
34113	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线后当堡分24右5变台	400	30.00%	0.30	0.30				-29.07%
34114	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分8左4柱上变压器	400	20.40%	0	0		是	2025年12月	-28.83%
34115	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支13+1（三尖泡六队）	200	27.20%	0	0		是	2025年11月	-21.92%
34116	法库	新依变	依草线	10kV依草线家庭农场分2	200	50.10%	1	1		是	2025年11月	-23.00%
34117	法库	新依变	依草线	10KV依草线草村水利分四支草根泡几12	100	30.60%	0	0		是	2025年11月	-59.16%
34118	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分05+1（依牛堡村台）	160	39.75%	0	0		是	2025年11月	-49.29%
34119	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2+1（依牛堡北居民）	200	40.15%	0	0		是	2025年11月	-33.87%
34120	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变148大辛线盛新支06	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	-64.96%
34121	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	金汇温泉雅苑2变电站1变压器	630	11.11%	0.11	0.11				-20.29%
34122	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右10左1变压器	315	39.62%	0.40	0.40				-40.40%
34123	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分05+1（三尖泡村）	400	36.00%	0	0		是	2025年11月	-24.43%
34124	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前油线25左13变台	400	41.50%	0.42	0.42				-32.42%
34125	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区7变电站2变压器	500	36.80%	0.37	0.37				-38.44%
34126	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农甲线亦农干19右13变压器	200	55.60%	0.56	0.56				-42.51%
34127	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	瑞士风情小区6变电站1变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-45.28%
34128	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线25左8变台	100	47.40%	0.47	0.47				-40.87%
34129	于洪	铸造变	美工乙线	大挨金村内站	200	13.30%	0.13	0.13				-64.91%
34130	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线电车分8右7柱上变压器	315	23.37%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
34131	法库	新依变	依草线	10kV依草线粮库分2（粮库台）	400	92.40%	1	1	2025年6月			0.00%
34132	沈河	万柳变	万柳变264南关甲线	南关路3变电站1变压器	630	27.30%	0.27	0.27				100.00%
34133	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线垃圾厂分105	200	21.60%	0	0		是	2026年12月	-42.70%
34134	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分四支马荒地村几线05（马荒地村台）	200	66.00%	1	1		是	2025年11月	-33.95%
34135	法库	新依变	依草线	10kV依草线岗关分依二队支线07（依牛堡二队台）	315	28.19%	0	0		是	2025年11月	-23.33%
34136	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	全胜变146财落线院内支08	250	41.60%	0	0		是	2026年12月	-51.85%
34137	法库	新依变	依草线	10KV依草线机井分43（机井四村二台）	100	21.90%	0	0		是	2025年11月	-0.09%
34138	新民	前当堡	前当堡变31956前油线	前当堡变310前油线前油线29变台	200	82.20%	0.82	0.82	2025年2月			-34.31%
34139	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山干宁山甲线电车分15柱上变压器	315	18.41%	0	0		是	2025年12月	-46.39%
34140	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分12之1柱上变压器	315	35.30%	0	0		是	2025年12月	-29.06%
34141	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	金盛花园小区1变电站2变压器	630	12.95%	0.13	0.13				-39.39%
34142	皇姑	崇山变	崇山变10264宁山甲线	宁山甲线宁山干电车分5柱上变压器	400	61.00%	1	1		是	2025年12月	-42.07%
34143	开发	工农变	工农变55566亦农甲线	亦农龙湖西府小区1变电站1变压器	800	27.38%	0.27	0.27				-29.09%
34144	新民	法哈牛	法哈牛变15742新安甲线	新安甲线新安分5左5右7变台	400	17.40%	0.17	0.17				-29.08%
34145	法库	新依变	依草线	10kV依草线米厂分2（四家子村台）	400	33.90%	0	0		是	2025年11月	-18.95%
34146	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分马王东支05（王家窝棚东台）	160	31.13%	0	0		是	2025年11月	-30.24%
34147	法库	新依变	依草线	10kV依草线依村分09（依牛堡村西北台）	400	21.80%	0	0		是	2025年11月	-29.06%
34148	法库	新依变	依草线	10kV依草线三尖泡分三支五队几6杆（三尖泡五队）	315	20.57%	0	0		是	2025年11月	-29.82%
34149	法库	新依变	依草线	10kV依草线草村分06（草根泡村台）	200	59.20%	1	1		是	2025年11月	-30.89%
34150	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	一站式服务-沈阳刚仁布艺有限公司	100	85.20%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-57.04%
34151	沈北	全胜变	全胜变15148大辛线	大辛佳园2箱1变	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-36.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34152	法库	新依变	依草线	10kV依草线马荒地分50+1（马荒地北台）	200	49.80%	0	0		是	2025年11月	-27.09%
34153	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线25右1变台	400	65.10%	0.65	0.65				-38.40%
34154	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源4局维变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				93.27%
34155	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期3变电站202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	19.03%
34156	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变1变压器	630	26.29%	0	0				-43.89%
34157	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金澜庭1开闭站1箱变201配电变压器	630	13.46%	0	0		是	2026年12月	-38.11%
34158	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分1加1右1变压器	400	81.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	0.00%
34159	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变2变压器	500	15.68%	0	0		是	2026年6月	-41.78%
34160	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期3局维变电站202配电变压器	630	5.40%	0	0				90.23%
34161	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干13公变	400	75.25%	1	1		是	2026年6月	-40.61%
34162	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品2变电站201配电变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
34163	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区1变电站2变压器	800	36.30%	0	0		是	2025年12月	-34.07%
34164	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	富贵雅居1变电站1变压器	400	48.00%	0.48	0.48				-35.12%
34165	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发水韵桃源1局维变电站202配电变压器	800	22.80%	0	0				100.00%
34166	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金河御小区2局维变电站201配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	9.03%
34167	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站2变压器	630	23.11%	0	0		是	2025年12月	-41.43%
34168	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	小七线夜站分29右1变台	200	31.50%	0.32	0.32				-36.45%
34169	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区3变电站1变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
34170	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右4变压器	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-45.67%
34171	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园二期小区2变电站2变压器	800	60.00%	1	1		是	2025年12月	-32.24%
34172	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左6	250	55.41%	1	1				-32.44%
34173	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变2变压器	630	49.14%	0	0				-40.69%
34174	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干16变压器	250	5.20%	0	0		是	2025年12月	-18.27%
34175	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑4号箱变2变压器配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2026年12月	-37.67%
34176	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-43.25%
34177	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变1变压器	500	29.60%	0	0				-35.92%
34178	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分5变压器	200	58.40%	1	1		是	2025年12月	-37.60%
34179	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	北里干警小区变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-43.34%
34180	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分12公变	500	37.68%	0	0		是	2026年6月	-41.11%
34181	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站201配电变压器	500	23.20%	0	0		是	2026年12月	-37.76%
34182	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站2变压器	630	29.97%	0	0		是	2025年12月	-38.45%
34183	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	张屯变405粮库线粮库干16右3变台	100	79.80%	0.80	0.80				-44.59%
34184	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干23右1变压器	315	26.48%	0	0		是	2025年12月	-38.52%
34185	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金河御小区1局维变电站201配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	7.51%
34186	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园（沈阳）房地产开发有限公司（明发创意产业园配套项目（一期）-3）2-2	800	17.40%	0	0				100.00%
34187	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区4变电站2变压器	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-43.60%
34188	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变2变压器	630	38.73%	0	0				-43.31%
34189	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左2加1左1	200	30.30%	0	0				100.00%
34190	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品小区2局维变电站202配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	6.72%
34191	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	辽宁星火孵化器有限公司	315	82.10%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	27.39%
34192	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑5号箱变1变压器配电变压器	800	22.50%	0	0		是	2026年12月	-40.25%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34193	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分25公变	315	26.98%	0	0		是	2026年6月	-42.88%
34194	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变2变压器	500	12.48%	0	0		是	2026年6月	-41.72%
34195	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干8	315	13.65%	0	0				-50.86%
34196	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变1变压器	250	69.60%	1	1		是	2026年6月	-43.53%
34197	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区3变电站201配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	59.11%
34198	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器1	315	19.43%	0	0		是	2025年12月	-39.25%
34199	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分15右2公变	400	37.80%	0	0		是	2026年6月	-37.08%
34200	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干10变压器	315	68.89%	1	1		是	2025年10月	-47.05%
34201	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变1	315	23.37%	0	0		是	2026年6月	-36.29%
34202	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右7变压器	250	46.00%	0	0		是	2025年12月	-36.31%
34203	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	香御兰溪二期2局维变202配电变压器	400	27.60%	0	0		是	2026年12月	-19.82%
34204	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期1局维变电站202配电变压器	800	11.25%	0	0		是	2026年12月	90.93%
34205	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	彤利箱变1变压器	500	18.56%	0	0		是	2026年6月	-71.26%
34206	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金澜庭二期局维201配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	-35.66%
34207	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	智慧谷2小区局维变电站2	800	8.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34208	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右11变压器	200	13.20%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
34209	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分23柱上变压器	400	26.20%	0	0		是	2026年6月	-41.43%
34210	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	富贵雅居2变电站1变压器	400	45.90%	0.46	0.46				-38.60%
34211	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分1左1变压器	200	0.90%	0	0		是	2025年12月	-15.67%
34212	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期4变电站202配电变压器	800	18.60%	0	0		是	2026年12月	24.42%
34213	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷3变电站202配电变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-22.03%
34214	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干物流分2变压器	100	105.30%	1	1	2022年12月			-49.38%
34215	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站201配电变压器	500	33.60%	0	0		是	2026年12月	-26.04%
34216	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干丰田分8左2变压器	315	12.70%	0	0		是	2025年12月	-78.22%
34217	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-40.25%
34218	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑4号箱变1变压器配电变压器	400	27.38%	0	0		是	2026年12月	-36.69%
34219	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线60左1变台	200	49.80%	0.50	0.50				-34.03%
34220	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强6箱变1变压器	630	17.78%	0	0				-40.83%
34221	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区1变电站1变压器	630	18.79%	0	0		是	2025年12月	-39.52%
34222	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区8变电站201配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	83.12%
34223	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	香御兰溪二期1局维变202配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-21.99%
34224	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分6变压器	200	16.80%	0	0		是	2025年12月	-34.53%
34225	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干16公变	400	63.00%	1	1		是	2026年6月	-44.24%
34226	东陵	汪家变	汪沈甲线	保利城3变电站2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				100.00%
34227	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	南翰林箱变1变压器	500	8.80%	0	0		是	2026年6月	-34.59%
34228	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期1变电站202配电变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	25.62%
34229	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天4箱变2变压器	400	44.70%	0	0		是	2026年6月	-44.23%
34230	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑5号箱变2变压器配电变压器	800	30.00%	0	0		是	2026年12月	-38.82%
34231	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干18右4变压器	315	53.65%	1	1		是	2025年12月	-42.99%
34232	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷1变电站202配电变压器	630	42.67%	0	0		是	2026年12月	-40.74%
34233	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	三组团1开闭站1箱变201配电变压器	630	11.68%	0	0		是	2026年12月	-37.84%
34234	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干39变压器	200	110.00%	1	1	2022年12月	是	2025年7月	-53.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34235	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	明发广场二期-2小区变电站202配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	18.62%
34236	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区2变电站201配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	52.45%
34237	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区9变电站201配电变压器	630	25.40%	0	0				100.00%
34238	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站1变压器	630	14.98%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
34239	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑2号箱变2变压器配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
34240	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑3号箱变1变压器配电变压器	400	20.25%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
34241	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	金建欣苑箱变2变压器	500	26.80%	0	0				-48.94%
34242	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑2号箱变1变压器配电变压器	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
34243	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变1	315	53.02%	1	1		是	2026年6月	-38.00%
34244	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强4箱变2变压器	630	17.90%	0	0				-42.99%
34245	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期2局维变电站202配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	86.70%
34246	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区1变电站201配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2026年12月	79.39%
34247	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干37变压器	500	77.92%	1	1				-42.35%
34248	新民	张屯变	张屯变1405粮库线	粮库线17右9变台	200	12.30%	0.12	0.12				-39.16%
34249	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分19公变	400	53.10%	1	1		是	2026年6月	-46.42%
34250	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	翡翠公园小区2变电站2变压器	800	36.75%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
34251	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金樾府小区7变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	45.80%
34252	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里1箱变1变压器	500	43.52%	0	0				-46.33%
34253	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分16右3变压器	250	47.68%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
34254	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干北李分18左8变压器	200	13.00%	0	0		是	2025年12月	-37.77%
34255	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干2左2	250	122.80%	1	1	2024年12月	是	2026年4月	-44.06%
34256	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强8箱变1变压器	630	33.02%	0	0				-44.64%
34257	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分15变压器	250	72.96%	1	1		是	2025年12月	-43.81%
34258	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	通天乙线万青干剪刀分5+1公变	315	16.51%	0	0		是	2026年6月	-39.56%
34259	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干24变压器	315	71.11%	1	1		是	2025年12月	-35.68%
34260	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北延1变电站201配电变压器	630	81.90%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-38.09%
34261	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干12公变2	315	3.17%	0	0		是	2026年6月	-36.38%
34262	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	东电六合箱变1变压器	500	10.24%	0	0		是	2026年6月	-43.00%
34263	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑1号箱变2变压器配电变压器	400	51.38%	1	1		是	2026年12月	-39.34%
34264	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品小区1局维变电站202配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	6.22%
34265	东陵	汪家变	汪沈甲线	汪沈甲线82左2右2柱上变压器	400	48.90%	0.49	0.49				8.74%
34266	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里2箱变1变压器	500	48.64%	0	0				-47.91%
34267	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	仙林金谷1-2-4期4局维变电站202配电变压器	400	7.60%	0	0				87.48%
34268	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干9公变	315	42.22%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
34269	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分9变压器	250	55.68%	1	1		是	2025年12月	-43.44%
34270	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分11右2变压器	315	53.97%	1	1		是	2025年12月	-18.24%
34271	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干15右6变压器	315	14.60%	0	0		是	2025年12月	-67.84%
34272	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分8左1公变	315	56.19%	1	1		是	2026年6月	-44.51%
34273	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分3变压器	315	39.37%	0	0		是	2025年12月	-41.50%
34274	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干金羊分4变压器	400	15.80%	0	0		是	2025年12月	-65.52%
34275	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	智慧谷1小区局维变电站202配电变压器	630	2.22%	0	0		是	2026年12月	12.51%
34276	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强7箱变1变压器	630	28.57%	0	0				-57.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34277	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	善和干6左8	400	55.50%	1	1				20.57%
34278	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑3号箱变2变压器配电变压器	400	27.38%	0	0		是	2026年12月	-33.25%
34279	沈河	万柳变	万柳变242通天乙线	万青干剪刀分22公变2	315	31.11%	0	0		是	2026年6月	-38.09%
34280	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	创意产业园(沈阳)房地产开发有限公司(明发创意产 业园配套项目(一期)-3)3-2	800	10.00%	0	0				100.00%
34281	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	和泰小区变电站1变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	-41.47%
34282	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干21变压器	315	4.19%	0	0		是	2025年12月	-23.84%
34283	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	迎宾乙线迎宾干和泰分7变压器	400	36.50%	0	0		是	2025年12月	-42.46%
34284	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	富强5箱变1变压器	630	42.22%	0	0				-42.35%
34285	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	中金泓府二期2变电站202配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2026年12月	23.24%
34286	开发	金湖变	金湖变16646迎宾乙线	明苑小区2变电站2变压器	630	18.54%	0	0		是	2025年12月	-39.55%
34287	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	鲁班尚品1变电站201配电变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
34288	大东	善邻变	善邻变81080善和乙线	新民里3箱变(单)	500	52.48%	1	1				-41.35%
34289	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	唐轩北廷2变电站202配电变压器	500	26.00%	0	0		是	2026年12月	-30.28%
34290	沈北	东场变	10kV东孝乙线70782线	浦和馨苑1号箱变1变压器配电变压器	400	0.00%	0	0				0.00%
34291	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变2变压器	500	21.12%	0	0		是	2026年12月	-43.64%
34292	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器2	500	56.00%	0.56	0.56				-55.00%
34293	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	勾连变364塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	400	51.90%	0.52	0.52				-50.84%
34294	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分5	315	60.32%	1	1		是	2025年10月	-33.67%
34295	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	阳光幸福里1开1变201间隔配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-41.56%
34296	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	蕙庭花园1箱式变电站2配电变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-43.47%
34297	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3柱上变压器	500	61.40%	0.61	0.61				-20.37%
34298	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河消防小区变电站201	400	29.70%	0.30	0.30				-41.79%
34299	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变1变压器	630	10.41%	0	0				-44.42%
34300	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站201	315	25.65%	0.26	0.26				-42.43%
34301	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期2变电站201配电变压器	800	50.70%	1	1		是	2026年12月	-32.82%
34302	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分11右6公变	315	73.14%	1	1		是	2026年12月	-42.15%
34303	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干45之3左2+1公变	315	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
34304	和平	青年变	青年变344青三线	云集西2主变	630	14.86%	0	0		是	2025年10月	100.00%
34305	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站201	315	39.37%	0.39	0.39				-46.57%
34306	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右4柱上变压器	315	52.06%	0.52	0.52				-21.92%
34307	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾1变电站1变压器	630	54.29%	1	1		是	2026年12月	-40.97%
34308	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变1变压器	800	24.90%	0	0		是	2026年12月	-35.99%
34309	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站201	400	40.80%	0.41	0.41				4.70%
34310	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾3小区箱式变电站配电变压器	630	7.30%	0.07	0.07				34.42%
34311	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾1小区箱式变电站配电变压器	630	15.24%	0.15	0.15				13.05%
34312	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变1变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	-48.28%
34313	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分3公变	250	26.40%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
34314	和平	青年变	青年变344青三线	云集西1主变	630	16.76%	0	0		是	2025年10月	-50.97%
34315	和平	青年变	青年变344青三线	十三纬路38号变台	200	37.20%	0	0		是	2025年10月	-39.36%
34316	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区4箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.70%	0.13	0.13				33.81%
34317	和平	青年变	青年变344青三线	南市南2主变	630	48.00%	0	0		是	2025年10月	-47.31%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34318	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分13左1+1公变	315	66.35%	1	1		是	2026年12月	-44.54%
34319	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区2变电站202	315	51.43%	0.51	0.51				-43.37%
34320	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站201	500	22.72%	0.23	0.23				-42.92%
34321	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分3	315	36.83%	0	0		是	2025年10月	-41.55%
34322	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲1箱变1变压器	630	37.78%	0	0				-44.16%
34323	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区1变201配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2026年12月	7.28%
34324	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区1变电站202变压器	500	30.48%	0.30	0.30				-87.19%
34325	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站202间隔2配电变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-39.20%
34326	和平	青年变	青年变344青三线	八卦变电站一次1变压器柜主变	400	70.00%	1	1		是	2025年10月	-39.44%
34327	和平	青年变	青年变344青三线	云集分6	315	35.87%	0	0		是	2025年10月	-31.47%
34328	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站2配电变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-36.08%
34329	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分6	315	108.57%	1	1	2025年2月	是	2025年10月	-44.26%
34330	沈河	大东变	大东变052城南甲线	红巾2变电站1变压器	630	49.14%	0	0		是	2026年12月	-38.44%
34331	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	YHG_辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变201配电变 压器	630	0.00%	0	0				0.00%
34332	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站1配电变压器630KVA	630	11.68%	0.12	0.12				-44.58%
34333	沈河	大东变	大东变052城南甲线	盛龙箱变1变压器	500	21.76%	0	0		是	2026年12月	-47.70%
34334	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾2小区箱式变电站配电变压器	630	10.48%	0.10	0.10				27.69%
34335	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分5+1	315	29.21%	0	0		是	2025年10月	-31.94%
34336	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开地产开发有限公司14箱变2号变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-28.52%
34337	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号三期小区2变201配电变压器	800	6.30%	0	0				11.19%
34338	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34339	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺科技花园箱变2变压器	800	14.10%	0	0		是	2026年12月	-42.53%
34340	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左7柱上变压器	400	21.25%	0.21	0.21				-38.42%
34341	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干合金分4公变	315	44.95%	0	0		是	2026年12月	-44.46%
34342	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站2变压器	315	37.46%	0	0		是	2026年12月	-40.65%
34343	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分7之1左1柱上变压器	315	64.44%	0.64	0.64				-42.76%
34344	和平	青年变	青年变344青三线	南市北主变	630	52.95%	1	1		是	2025年10月	-45.15%
34345	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	沈阳市沈北新区乐迪咖啡店	400	39.60%	0	0		是	2026年12月	-18.61%
34346	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_小含自维(鹏程分3箱变)配电变压器	315	73.65%	0.74	0.74				-41.23%
34347	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	丁香湾小区5箱式变电站201间隔配电变压器	630	3.62%	0.04	0.04				19.25%
34348	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左13柱上变压器	400	64.60%	0.65	0.65				-38.31%
34349	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区3箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34350	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站202	630	42.16%	0.42	0.42				-39.69%
34351	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园1变电站201	500	30.08%	0.30	0.30				-40.33%
34352	沈河	大东变	大东变052城南甲线	钟秀花园箱变1变压器	315	20.63%	0	0		是	2026年12月	-42.22%
34353	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园1箱式变电站1配电变压器	630	29.33%	0.29	0.29				-41.26%
34354	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站2配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-42.63%
34355	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站1配电变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-40.88%
34356	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变2变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-42.06%
34357	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大万莲2箱变1变压器	630	62.22%	1	1				-41.73%
34358	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分13+1柱上变压器	400	89.50%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-32.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34359	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线鹏程分11右1柱上变压器	100	47.20%	0.47	0.47				81.39%
34360	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区4变电站201	630	24.00%	0.24	0.24				-47.10%
34361	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	道义变270纺校线辽宁城开地产开发有限公司1箱变2 变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
34362	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区2箱式变电站2配电变压器630KVA	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34363	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干37左4+3公变	500	19.00%	0	0		是	2026年12月	-41.46%
34364	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				-72.84%
34365	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右6柱上变压器	500	89.28%	0.89	0.89	2024年6月			-40.15%
34366	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变1变压器	630	25.65%	0	0				-42.36%
34367	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之9公变	315	24.44%	0	0		是	2026年12月	-44.30%
34368	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	靓马花园柱上变压器	315	51.81%	0.52	0.52				-43.18%
34369	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	步阳江南壹号-1期1变电站202配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2026年12月	-32.05%
34370	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区5变电站201	400	49.20%	0.49	0.49				-24.94%
34371	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之10+1公变	250	19.20%	0	0		是	2026年12月	-35.02%
34372	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器2	400	87.20%	0.87	0.87	2024年6月			-23.33%
34373	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园2箱式变电站201间隔1配电变压器	630	20.32%	0.20	0.20				-43.37%
34374	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	辽宁城开4箱变2变202	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-39.74%
34375	和平	青年变	青年变344青三线	南市南1主变	630	57.52%	1	1		是	2025年10月	-36.58%
34376	和平	青年变	青年变344青三线	八卦变电站一次2变压器柜主变	400	46.80%	0	0		是	2025年10月	-49.15%
34377	沈河	大东变	大东变052城南甲线	煤矿设计院1箱变1变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
34378	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干18右10右2柱上变压器	630	106.92%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-36.78%
34379	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	江南壹号二期1变电站201配电变压器	800	53.40%	1	1		是	2026年12月	-35.28%
34380	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左14之1柱上变压器	315	36.32%	0.36	0.36				-54.75%
34381	和平	青年变	青年变344青三线	南一经街72号变电站一次变压器柜主变	400	76.00%	1	1		是	2025年10月	-36.49%
34382	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺2箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-41.80%
34383	沈河	大东变	大东变052城南甲线	滨河2变电站1变压器	315	79.68%	1	1		是	2026年12月	-43.15%
34384	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	惠庭花园3箱式变电站1配电变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-43.81%
34385	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	巴黎香榭小区1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34386	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分2+0柱上变压器	400	57.30%	0.57	0.57				1.39%
34387	和平	青年变	青年变344青三线	青年地铁公寓变电站202配电变压器	800	19.13%	0	0		是	2025年10月	-41.35%
34388	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分3（2）柱上变压器	500	41.40%	0.41	0.41				-81.44%
34389	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南干37左4公变	315	36.83%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
34390	沈河	大东变	大东变052城南甲线	大东变540城南甲线城南线城南干45之3左1公变	315	29.21%	0	0		是	2026年12月	-43.98%
34391	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干鹏程分19柱上变压器	630	58.86%	0.59	0.59				-43.18%
34392	沈河	大东变	大东变052城南甲线	现代家园7箱变2变压器	630	15.75%	0	0				-41.46%
34393	沈河	大东变	大东变052城南甲线	城南干45之5公变	315	31.11%	0	0		是	2026年12月	-43.21%
34394	和平	青年变	青年变344青三线	青三线4柱上变压器	400	66.00%	1	1				0.00%
34395	和平	青年变	青年变344青三线	云集1#主变	315	23.24%	0	0		是	2025年10月	-47.20%
34396	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干4左2柱上变压器	315	3.49%	0.03	0.03				-19.08%
34397	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	孝信变594孝昌甲线辽宁城开地产开发有限公司3箱变 1、2变	630	26.67%	0	0		是	2026年12月	-39.37%
34398	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分10	315	99.37%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-37.65%
34399	和平	青年变	青年变344青三线	北五经分14	315	37.14%	0	0		是	2025年10月	-21.50%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34400	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	浑河七区3变电站202	315	23.37%	0.23	0.23				-43.14%
34401	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	塔后乙线塔后干3右0柱上变压器	400	10.80%	0.11	0.11				-51.35%
34402	铁西	万达变	万达变56042万兴乙线	金都花园2变电站202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34403	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	YHG_巴黎世家变电站间隔配电变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-40.71%
34404	沈北	孝信变	孝信变25594孝昌甲线	虎镇变256虎利线辽宁城开地产开发有限公司1箱变1变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	-41.99%
34405	皇姑	勾莲变	勾莲变10374塔后甲线	小含甲线小含干10左9之1柱上变压器	200	17.00%	0.17	0.17				-73.17%
34406	沈河	大东变	大东变052城南甲线	祥顺4箱变2变压器	630	43.68%	0	0				-39.81%
34407	和平	青年变	青年变344青三线	沈阳市南市百货大楼201间隔配电变压器	400	46.80%	0	0		是	2025年10月	-40.84%
34408	沈北	方溪变	方开甲线	YHG_沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)101配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年12月	-42.02%
34409	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左9柱上变压器	100	95.00%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-20.79%
34410	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变2变压器	400	27.50%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
34411	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站1配电变压器	500	25.20%	0	0		是	2025年12月	-40.15%
34412	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干百花分12右2柱上变压器	400	35.60%	0	0		是	2025年12月	7.04%
34413	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线150左1变台	400	34.20%	0.34	0.34				0.00%
34414	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院3局维变电站201配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
34415	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站1配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2025年12月	-47.16%
34416	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花二期2箱变1变压器	400	59.50%	1	1		是	2025年12月	-37.74%
34417	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司1变电站1变压器配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2026年12月	12.04%
34418	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变2变压器	400	62.50%	1	1		是	2025年12月	-39.35%
34419	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居7局维变电站201配电变压器	400	37.50%	0	0		是	2026年12月	5.65%
34420	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分9柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-47.10%
34421	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期3箱变1变压器	400	17.00%	0	0		是	2025年12月	-37.31%
34422	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机干谢家分15+1变台	400	36.00%	0.36	0.36				100.00%
34423	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干15右10变台	400	28.35%	0.28	0.28				-39.83%
34424	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居5局维变电站201配电变压器	400	22.88%	0	0		是	2026年12月	6.22%
34425	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村7箱式变电站1配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
34426	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分1变台	400	45.00%	0.45	0.45				19.27%
34427	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
34428	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左7柱上变压器	315	11.11%	0	0		是	2025年12月	-33.48%
34429	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期1箱变1变压器	400	43.00%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
34430	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	蔷薇家园小区箱式变电站1配电变压器	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	5.65%
34431	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府3号变电站201间隔(施站线)配电变压器	630	37.14%	0	0				17.52%
34432	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新花园箱变2变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-41.26%
34433	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司(康城春天里)k1配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
34434	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司2箱变202配电变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-38.53%
34435	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干233左1变台	200	9.30%	0.09	0.09				32.18%
34436	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右11右4变台	400	88.50%	0.89	0.89	2024年9月			-57.68%
34437	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干166右1变台	200	41.40%	0.41	0.41				3.21%
34438	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分29变台	400	10.13%	0.10	0.10				-22.96%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34439	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左7右1之1柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-42.67%
34440	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里7号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	11.43%	0	0				7.75%
34441	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳康城房屋开发有限公司4箱变201配电变压器	630	25.24%	0	0		是	2026年12月	-42.69%
34442	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居6局维变电站201配电变压器	400	25.88%	0	0		是	2026年12月	6.25%
34443	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站2配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年12月	-42.07%
34444	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干195变台	100	66.60%	0.67	0.67				-38.92%
34445	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干114右6变台	200	85.20%	0.85	0.85	2022年12月			-23.76%
34446	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34447	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变2变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-39.68%
34448	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站1配电变压器	500	37.60%	0	0		是	2025年12月	-38.69%
34449	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里6号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	12.70%	0	0				7.72%
34450	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里3号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	22.80%	0	0				11.52%
34451	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家支14左6变台	200	33.00%	0.33	0.33				-5.53%
34452	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干210变台	200	39.38%	0.39	0.39				-39.60%
34453	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院1箱变1变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-39.02%
34454	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干图颜太分29变台	315	39.62%	0.40	0.40				-33.34%
34455	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里2号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	32.40%	0	0				12.23%
34456	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院1局维变电站201配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2026年12月	15.74%
34457	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站1配电变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-79.20%
34458	开发	昆明变	昆明变55980昆纺乙线	万丽御府小区变电站102间隔配电变压器	630	3.81%	0.04	0.04				-5.72%
34459	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分18右8变台	200	72.90%	0.73	0.73				-15.08%
34460	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居4局维变电站201配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	10.62%
34461	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站1配电变压器	500	42.00%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
34462	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村3箱式变电站1配电变压器	630	4.13%	0	0		是	2025年12月	-43.24%
34463	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干老合牛分16变台	400	34.95%	0.35	0.35				-42.27%
34464	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右7柱上变压器	200	55.20%	1	1		是	2025年12月	-47.28%
34465	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3变电站1配电变压器	400	33.50%	0	0		是	2026年12月	-38.60%
34466	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府4号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	33.02%	0	0				30.81%
34467	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	新新花园箱变1变压器	400	45.20%	0	0		是	2025年12月	-36.64%
34468	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干4右4柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34469	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左4柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
34470	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变1变压器	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-29.04%
34471	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	百花一期2箱变2变压器	400	51.50%	1	1				-40.92%
34472	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线老合分9左1变台	400	47.40%	0.47	0.47				100.00%
34473	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居8局维变电站201配电变压器	400	39.75%	0	0		是	2026年12月	6.51%
34474	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干10右4柱上变压器	315	33.49%	0	0		是	2025年12月	-43.56%
34475	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	601所箱变2变压器	630	20.00%	0	0		是	2025年12月	-52.73%
34476	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34477	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	芙蓉馨园箱式变电站1配电变压器	400	10.88%	0	0		是	2025年12月	-23.61%
34478	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左10柱上变压器	400	53.60%	1	1		是	2025年12月	-41.25%
34479	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府2号变电站201间隔（施站线）配电变压器	630	43.81%	0	0				64.51%
34480	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	19.20%	0	0				-10.05%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34481	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分28左3右4变台	400	20.50%	0.21	0.21				-60.21%
34482	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	8.57%	0	0				29.42%
34483	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站2变压器	400	23.20%	0	0		是	2025年12月	-29.77%
34484	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站1配电变压器	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
34485	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村10箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34486	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村1箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34487	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分11柱上变压器	250	23.68%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
34488	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村5箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34489	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干218左9变台	200	56.70%	0.57	0.57				1.04%
34490	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右5柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2025年12月	-6.42%
34491	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房1变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
34492	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分30变台	250	35.16%	0.35	0.35				-39.09%
34493	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	静安府1号变电站201间隔（施站线）配电变压器	800	46.80%	0	0				18.39%
34494	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干50沙地分54柱上变压器	200	84.75%	0.85	0.85	2024年6月			-29.01%
34495	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	农机线老合牛分8变台	400	26.40%	0.26	0.26				-8.79%
34496	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院4局维变电站201配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	20.94%
34497	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	三台子经济适用房2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-38.13%
34498	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲1-1箱式变电站1配电变压器	400	3.00%	0	0		是	2025年12月	-4.21%
34499	沈北	方溪变	方开甲线	首开如院2局维变电站201配电变压器	800	31.50%	0	0		是	2026年12月	20.62%
34500	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东干34左5+1右4柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-1352.61%
34501	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	10.50%	0	0				-7.86%
34502	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4变台	400	21.80%	0.22	0.22				-27.48%
34503	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干149变台	200	57.00%	0.57	0.57				-25.82%
34504	沈北	方溪变	方开甲线	道义变246开发一线沈阳康城房屋开发有限公司2箱1变	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-39.94%
34505	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村8箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34506	苏家屯	新南变	新南变38068新站线	集美万象3号变电站201间隔（甲）配电变压器	630	11.75%	0	0				-20.10%
34507	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院3箱变1变压器	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-43.02%
34508	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左9右1-1柱上变压器	315	25.71%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
34509	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站1配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-9.74%
34510	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司2变电站1变压器配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-37.98%
34511	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居2局维变电站201配电变压器	400	13.88%	0	0		是	2026年12月	6.20%
34512	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居3局维变电站201配电变压器	400	33.00%	0	0		是	2026年12月	5.55%
34513	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干25左8右4柱上变压器	250	23.68%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
34514	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线卫东干34左6右1-1柱上变压器	315	33.65%	0	0		是	2025年12月	-39.94%
34515	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站1配电变压器	200	64.80%	1	1		是	2025年12月	-45.06%
34516	沈北	方溪变	方开甲线	辽宁恒润通信工程有限公司（一站式）	100	12.40%	0	0		是	2026年12月	-22.43%
34517	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.70%
34518	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村4箱式变电站2配电变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34519	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村9箱式变电站2配电变压器	500	9.20%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
34520	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	YHG 卫东干34左5加1右3（临时电）柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	-683.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34521	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村2箱式变电站2配电变压器	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-101.89%
34522	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干120左6变台	200	44.40%	0.44	0.44				-42.24%
34523	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里公寓2号变电站201间隔（施林线）配电变压器	630	45.08%	0	0				29.64%
34524	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居1局维变电站201配电变压器	400	19.13%	0	0		是	2026年12月	6.30%
34525	沈北	方溪变	方开甲线	富源汇居9局维变电站201配电变压器	400	32.25%	0	0		是	2026年12月	5.74%
34526	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村6箱式变电站2配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	-42.28%
34527	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干韩家分23左7变台	200	18.20%	0.18	0.18				-55.23%
34528	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分31右4变台	400	17.50%	0.18	0.18				92.88%
34529	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁1号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	48.38%	0	0				-34.96%
34530	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里5号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	16.20%	0	0				4.61%
34531	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干德泰分老合牛分54右4右1变台	400	41.40%	0.41	0.41				39.12%
34532	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线图颜太分16左6变台	400	13.50%	0.14	0.14				100.00%
34533	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	北陵变146卫东甲线百花分12左3柱上变压器	400	55.80%	1	1		是	2025年12月	-39.07%
34534	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	卫东甲线卫东干10右1+1柱上变压器	400	13.50%	0	0		是	2025年12月	-33.76%
34535	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	紫庭院2箱变2变压器	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.02%
34536	皇姑	北陵变	北陵变25146卫东甲线	东油馨村12箱式变电站2配电变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-8.71%
34537	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	公元九里1号变电站201间隔（施林线）配电变压器	800	18.30%	0	0				6.68%
34538	东陵	祝家变	王滨乙线	祝家变304王滨线王滨干沙地分03柱上变压器	315	49.52%	0.50	0.50				-33.28%
34539	新民	新兴变	新兴变16960兴农线	兴农线农机干191变台	400	16.73%	0.17	0.17				-48.96%
34540	沈北	方溪变	方开甲线	沈阳雷明房地产开发有限公司3箱变201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-44.14%
34541	苏家屯	新南变	新南线38058新林线	华铁2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	46.50%	0	0				-34.04%
34542	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干大羊分14	200	43.20%	0	0		是	2025年	-37.60%
34543	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变1号变	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-42.25%
34544	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东五棵分支线06	200	59.25%	0.59	0.59				-34.85%
34545	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线04	400	61.00%	0.61	0.61				-39.88%
34546	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变1号变	630	37.46%	0	0		是	2025年12月	-41.74%
34547	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干4+1左1	400	19.95%	0	0		是	2025年	-40.39%
34548	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	泰和府2号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	5.71%	0	0				33.64%
34549	康平	城南变	城南变2510南西线	陶西台支10	200	29.40%	0.29	0.29				0.80%
34550	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿六组分支线005	100	59.60%	0.60	0.60				-30.61%
34551	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关八组分支线007	200	78.30%	0.78	0.78				-23.68%
34552	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线西五棵分支线010	100	89.55%	0.90	0.90	2022年12月			-39.26%
34553	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干53	50	48.80%	0	0		是	2025年	-1.57%
34554	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线160+1柱上变压器	200	33.90%	0.34	0.34				-28.96%
34555	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线充电桩支2	200	2.40%	0.02	0.02				0.00%
34556	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线地税分支003	200	33.00%	0.33	0.33				-56.25%
34557	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线房家分支线011	200	14.50%	0.15	0.15				-20.56%
34558	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线014	200	33.30%	0.33	0.33				-27.95%
34559	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分19左20	100	41.40%	0	0		是	2025年	-35.22%
34560	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	中小企业联合会自维变压器	200	10.20%	0	0		是	2025年12月	-1820.58%
34561	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线09	200	52.95%	0.53	0.53				-29.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34562	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯东台01	200	60.23%	0.60	0.60				-33.18%
34563	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分东关支19	400	30.70%	0.31	0.31				-58.75%
34564	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变1变压器	630	44.44%	0	0		是	2025年12月	-44.28%
34565	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线五棵树分支线64	100	110.70%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-32.61%
34566	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层202间隔配电变压器	630	52.06%	0.52	0.52				-51.14%
34567	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关中学新台支01	200	35.60%	0.36	0.36				4.92%
34568	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变1变压器	630	60.44%	1	1		是	2025年12月	-42.98%
34569	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干42左1	400	6.60%	0	0				100.00%
34570	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿五组分支线1	200	49.50%	0.50	0.50				-27.56%
34571	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿分支线77	200	56.25%	0.56	0.56				-23.98%
34572	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线37	200	54.00%	0.54	0.54				-29.23%
34573	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干大羊分19左20	160	61.50%	1	1		是	2025年	-35.46%
34574	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官63右3	200	9.90%	0	0		是	2025年	-82.33%
34575	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	世纪新城五期电梯自维变电站变压器	315	21.84%	0.22	0.22				-45.70%
34576	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线泡子沿二组分支线006	400	27.90%	0.28	0.28				-38.59%
34577	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱2	500	27.84%	0	0		是	2025年12月	-55.00%
34578	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线一组分支线004	200	50.10%	0.50	0.50				-54.80%
34579	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分24	100	62.70%	0.63	0.63				13.35%
34580	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官线40（2）	200	28.40%	0	0		是	2025年	-51.76%
34581	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线30	100	67.80%	0.68	0.68				-54.61%
34582	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干44+1右1	400	7.50%	0	0		是	2025年	-211.92%
34583	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干77	200	6.00%	0	0		是	2025年	-108.63%
34584	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线陶屯新表分支线1	100	90.00%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-36.94%
34585	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关分12	250	41.52%	0.42	0.42				-46.15%
34586	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	爱丽精舍箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34587	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关村台支02	200	52.80%	0.53	0.53				-338.43%
34588	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰4箱变1号变	500	35.04%	0	0		是	2025年12月	-35.88%
34589	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官22	250	61.12%	1	1		是	2025年	-43.31%
34590	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	富源新居箱变2号变	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-42.72%
34591	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线21	200	87.60%	0.88	0.88	2023年9月			-34.03%
34592	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线小区分支线009	100	69.30%	0.69	0.69				-35.05%
34593	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰5箱变1号变	500	28.80%	0	0		是	2025年12月	-33.04%
34594	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	大羊分32	200	71.70%	1	1		是	2025年	-35.62%
34595	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	东官干3左7+1	50	82.80%	1	1	2024年6月	是	2025年	-19.23%
34596	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线新表分支线002	160	72.38%	0.72	0.72				-41.86%
34597	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰1箱变2变压器	630	51.75%	1	1		是	2025年12月	-37.56%
34598	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变1号变	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
34599	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线四组分支线29	100	19.35%	0.19	0.19				-45.91%
34600	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干65	160	12.75%	0	0		是	2025年	-102.75%
34601	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰2箱变2变压器	630	64.25%	1	1		是	2025年12月	-40.88%
34602	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线大棚分支线003	100	52.00%	0.52	0.52				-38.12%
34603	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	施官变152东官线东官干34	200	64.40%	1	1		是	2025年	-36.52%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34604	浑南	榆树变	榆树变870榆下乙线	YHG世纪新城五期高层201间隔配电变压器	630	58.41%	0.58	0.58				-45.93%
34605	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线159	200	56.93%	0.57	0.57				-31.83%
34606	苏家屯	苏南变	苏南变60298苏康乙线	泰和府1号变电站201间隔（东官线）配电变压器	630	3.17%	0	0				46.03%
34607	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	外商变电箱1	500	19.68%	0	0		是	2025年12月	-49.85%
34608	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变1变压器	630	93.33%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.03%
34609	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	永泰3箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34610	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线林场分支线001	100	55.20%	0.55	0.55				-35.78%
34611	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线南西干线164	200	61.20%	0.61	0.61				-49.19%
34612	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关西分支线21	400	47.85%	0.48	0.48				-27.44%
34613	皇姑	红卫变	红卫变350长江甲线	监督局住宅箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
34614	康平	城南变	城南变2510南西线	南西线东关七组二台号支001	200	45.23%	0.45	0.45				-39.05%
34615	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南水支5	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34616	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线朱家房2组照明	100	53.60%	0.54	0.54				-42.30%
34617	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线靠陵沟后电台（后电台）	200	39.50%	0.40	0.40				-32.15%
34618	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区12号配电变压器	800	28.88%	0	0				-39.04%
34619	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区1变电站1变压器	630	28.57%	0	0				-34.90%
34620	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农小学分08	400	22.70%	0	0		是	2026年12月	13.96%
34621	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干38变 压器	315	33.97%	0.34	0.34				-40.36%
34622	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线造纸厂支004左T05	100	6.60%	0	0				-67.86%
34623	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变2变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-41.20%
34624	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈阳市育新农场（一站式服务）	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	0.00%
34625	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	雷刚充电桩（一站式服务）	200	15.90%	0	0		是	2026年12月	5.11%
34626	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站2变压器	630	22.38%	0.22	0.22				-41.57%
34627	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-43.31%
34628	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线砖厂分水田支10	100	6.30%	0.06	0.06				-69.80%
34629	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分铭洋牲畜支2	400	7.05%	0.07	0.07				100.00%
34630	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线综合楼	100	61.60%	0.62	0.62				-36.69%
34631	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线孤靠分10右支1变压器	400	8.10%	0.08	0.08				17.41%
34632	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左11柱上变压器	400	57.25%	0.57	0.57				-44.40%
34633	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	沈北新区沈水水平仪厂（一站式服务）	200	11.70%	0	0		是	2026年12月	7.37%
34634	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线白灰厂支养殖几2	400	3.30%	0.03	0.03				0.00%
34635	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左3柱上变压器	630	63.49%	0.63	0.63				-53.97%
34636	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干21右2 变压器	200	79.50%	0.80	0.80				-36.08%
34637	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变2变压器	400	20.00%	0.20	0.20				-45.29%
34638	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分31	400	13.40%	0	0		是	2026年12月	15.77%
34639	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分011	400	9.00%	0.09	0.09				-20.14%
34640	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线全义分涂料厂支03	400	18.60%	0	0		是	2026年12月	6.41%
34641	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区4变电站1变压器	400	24.75%	0	0				-37.14%
34642	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区2变电站201配电变压器	630	20.63%	0	0				16.22%
34643	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区张广生电焊修理部-新农线马 甲分8	200	18.00%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34644	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干33变 压器	315	9.52%	0.10	0.10				-49.91%
34645	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区11号配电变压器	800	33.00%	0	0				-36.57%
34646	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子后支10	400	6.50%	0.07	0.07				-31.75%
34647	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务-安途燃气设备有限公司	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-41.42%
34648	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分利合丰养殖场支2	200	6.90%	0.07	0.07				100.00%
34649	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区3变电站201配电变压器	800	13.80%	0	0				20.52%
34650	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变2变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-40.75%
34651	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线市场	400	37.30%	0.37	0.37				-23.93%
34652	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干41变压器	315	57.14%	0.57	0.57				-42.59%
34653	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干93左T1台	50	50.40%	1	1		是	2026年12月	-19.48%
34654	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干54+1穆家C台	315	19.30%	0	0				100.00%
34655	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支南几3	200	17.10%	0.17	0.17				100.00%
34656	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区4变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				19.12%
34657	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线中学	50	44.80%	0.45	0.45				-42.45%
34658	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站1变压器	800	19.20%	0.19	0.19				-38.74%
34659	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线候头沟6组照明	400	45.90%	0.46	0.46				-35.15%
34660	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变1变压器	630	87.30%	0.87	0.87	2024年7月			-44.57%
34661	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘台几03	200	36.60%	0.37	0.37				-36.67%
34662	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分170西分5	200	7.20%	0.07	0.07				100.00%
34663	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区大海生态养殖场	200	33.00%	0	0		是	2026年12月	9.19%
34664	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村台几07	160	61.00%	0.61	0.61				-27.74%
34665	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大几46	400	53.85%	0.54	0.54				-30.45%
34666	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左2右5柱上变压器	400	85.80%	0.86	0.86	2024年9月			-41.45%
34667	沈河	万柳变	万柳变276万东线	水道干30右3变压器	315	66.10%	0.66	0.66				-40.08%
34668	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	候头沟5组照明（2021微）	200	70.70%	0.71	0.71				-32.38%
34669	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家分101	200	18.20%	0.18	0.18				-35.70%
34670	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-35.17%
34671	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站1变压器	630	27.94%	0	0				-42.37%
34672	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房侯头沟村胜峰饭店公变台区	200	26.40%	0.26	0.26				100.00%
34673	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变2变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-44.26%
34674	沈河	万柳变	万柳变276万东线	东煤万莲箱变1变压器	630	51.05%	0.51	0.51				-42.98%
34675	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分慧丰谷物支2	400	4.50%	0.05	0.05				100.00%
34676	沈河	万柳变	万柳变276万东线	重明里箱变1变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-42.62%
34677	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区李红霞水电焊修理部	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-36.12%
34678	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站1变压器	800	48.50%	0.49	0.49				-40.56%
34679	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边支06	200	34.90%	0.35	0.35				-29.91%
34680	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园1箱变2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-33.02%
34681	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线刘窝堡支02	50	35.20%	0.35	0.35				-33.77%
34682	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线上屯支15	200	31.95%	0.32	0.32				-29.82%
34683	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干98西拉井分14左支4（西拉拉村南）	200	52.20%	1	1		是	2026年12月	-52.09%
34684	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干18农小学分2新农A2台（一站式）	315	27.68%	0	0		是	2026年12月	-6.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34685	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东砖分东砖支农机几1	200	57.90%	0.58	0.58				-24.51%
34686	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线何家支02	200	7.00%	0.07	0.07				-26.20%
34687	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区2变电站1变压器	400	18.38%	0	0				-37.09%
34688	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变2变压器	500	44.16%	0.44	0.44				-46.79%
34689	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组综合(2023微)	400	25.65%	0.26	0.26				2.69%
34690	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分088	400	22.15%	0.22	0.22				-38.24%
34691	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站2变压器	630	16.30%	0	0				-40.35%
34692	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分凤岐卜支杨青几5	100	49.20%	0.49	0.49				12.14%
34693	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区苗庄生鲜蔬菜店	200	28.50%	0	0		是	2026年12月	18.41%
34694	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分006	160	15.63%	0.16	0.16				-35.59%
34695	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支23	160	35.88%	0.36	0.36				-38.56%
34696	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分27	50	61.80%	1	1		是	2026年12月	-35.00%
34697	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线九队甲08	200	28.50%	0.29	0.29				-43.83%
34698	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大东甲03	200	33.40%	0.33	0.33				-35.42%
34699	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房2组分台	200	36.60%	0.37	0.37				23.25%
34700	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线大房申几07	400	17.70%	0.18	0.18				-29.81%
34701	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪4箱变1变压器	630	20.19%	0.20	0.20				-45.45%
34702	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤新支05	400	21.50%	0.22	0.22				-32.38%
34703	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线马家井分05+1	400	24.90%	0	0		是	2026年12月	10.60%
34704	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线欢喜几46	200	112.50%	1	1	2025年6月			-37.23%
34705	大东	望花变	望花变70270二台甲线	鸿泽馨园2箱变(单)	630	28.89%	0.29	0.29				-39.66%
34706	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线三家子分104	400	15.60%	0.16	0.16				-29.62%
34707	法库	孟家变	孟东线	西大四几	200	37.50%	0.38	0.38				-36.59%
34708	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑2变电站2变压器	800	14.70%	0.15	0.15				-39.00%
34709	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站2变压器	400	12.60%	0.13	0.13				-17.88%
34710	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子村支30	160	68.13%	0.68	0.68				-37.87%
34711	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线全义分02左支1	200	45.75%	0	0		是	2026年12月	-40.23%
34712	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线西大村甲02	200	54.70%	0.55	0.55				-38.38%
34713	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区王素华林蛙养殖场	200	5.40%	0	0		是	2026年12月	4.62%
34714	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-辽宁北方烟花制造厂-新农干环保厂支3	200	30.30%	0	0				28.97%
34715	大东	望花变	望花变70270二台甲线	远东2小区箱变(单)	630	42.92%	0.43	0.43				-42.65%
34716	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线038左分02	400	20.30%	0	0		是	2026年12月	7.77%
34717	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区5变电站201配电变压器	800	16.50%	0	0				100.00%
34718	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线团岗子村几05	100	91.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-30.60%
34719	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区1变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0				19.42%
34720	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孟家收粮支03	200	17.20%	0.17	0.17				-28.44%
34721	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变新农干全义分2号右支专厂支3(一站式)	400	77.85%	1	1				-13.57%
34722	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分团岗子支27	400	14.75%	0.15	0.15				15.64%
34723	大东	望花变	望花变70270二台甲线	老瓜堡西路箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-43.73%
34724	沈河	万柳变	万柳变276万东线	邻园箱变1变压器	500	46.08%	0.46	0.46				-43.24%
34725	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线村支05	400	11.55%	0.12	0.12				-27.63%
34726	法库	孟家变	孟东线	孟东线欢喜几46	400	8.53%	0.09	0.09				10.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34727	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线小三家子支4	400	12.15%	0.12	0.12				18.16%
34728	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑4变电站1变压器	400	13.50%	0.14	0.14				-23.82%
34729	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干信家分51+1瓦厂支5左T1马家甸B台（一站式）	315	27.17%	0	0		是	2026年12月	-46.89%
34730	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线137+1	400	26.70%	0	0		是	2026年12月	15.96%
34731	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干52右分木家井分20（木家村后）	200	34.80%	0	0		是	2026年12月	-48.52%
34732	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大支鑫旺几7	400	5.40%	0.05	0.05				0.00%
34733	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干22左分6+2新农A1台（一站式）	315	37.59%	0	0		是	2026年12月	-43.18%
34734	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线后屯支03	200	49.70%	0.50	0.50				-30.72%
34735	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东大北甲02	200	17.10%	0.17	0.17				-32.71%
34736	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干6左6柱上变压器	315	17.52%	0.18	0.18				-50.31%
34737	和平	方型变	方型变424方聪线	奕聪花园小区2变电站2变压器	630	32.70%	0	0				-37.37%
34738	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉家园箱变1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-38.46%
34739	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干063	315	63.43%	1	1		是	2026年12月	-35.15%
34740	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟村综合一台（微）	200	79.20%	0.79	0.79				15.08%
34741	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式-沈阳市沈北新区兴凯莱水电焊修理部	400	0.00%	0	0				0.00%
34742	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	朱家房变068朱家房线侯头沟7组照明	100	135.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-31.59%
34743	法库	孟家变	孟东线	孟家变942孟东线孤靠分油站支2（孤树子大棚台）	400	7.28%	0.07	0.07				-27.55%
34744	和平	方型变	方型变424方聪线	新兴花园小区3变电站1变压器	630	25.08%	0	0				-37.17%
34745	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线老边西支06	200	51.20%	0.51	0.51				-32.44%
34746	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	侯头沟4组照明（微）	400	30.42%	0	0				-40.29%
34747	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农干76信家分7左支0+1杆（一站式）	400	98.40%	1	1	2024年6月			74.79%
34748	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	10kV新农干70+1穆家B台（一站式）	315	13.21%	0	0		是	2026年12月	-52.37%
34749	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线东岗子南几04	400	6.25%	0.06	0.06				-20.92%
34750	辽中	朱家房	朱家房变1068朱家房线	杨大鹏畜牧公变台	200	8.40%	0.08	0.08				96.95%
34751	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台干12左2加2	315	50.79%	0.51	0.51				6.56%
34752	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分022	400	126.30%	1	1	2025年6月			-29.90%
34753	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪2箱变1变压器	400	20.00%	0.20	0.20				-46.07%
34754	大东	望花变	望花变70270二台甲线	上园3箱变1变压器	630	39.62%	0.40	0.40				-33.84%
34755	和平	方型变	方型变424方聪线	和平101小区6变电站201配电变压器	630	19.37%	0	0				100.00%
34756	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子村支3	400	33.00%	0.33	0.33				-33.09%
34757	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线七家子分三盛鑫煤炭几4	400	0.90%	0.01	0.01				100.00%
34758	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线四家子分新台	100	45.00%	0.45	0.45				-37.21%
34759	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34760	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变1变压器	500	47.20%	0.47	0.47				-42.95%
34761	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变2变压器	630	6.19%	0.06	0.06				-37.81%
34762	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪1箱变2变压器	500	48.80%	0.49	0.49				-44.52%
34763	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪3箱变1变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-39.93%
34764	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线农南支07	400	29.30%	0	0		是	2026年12月	14.42%
34765	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	新农线信家分23	400	14.10%	0	0		是	2026年12月	12.58%
34766	大东	望花变	望花变70270二台甲线	天兴家园箱变2变压器	500	42.72%	0.43	0.43				-40.92%
34767	沈河	万柳变	万柳变276万东线	沈河教工住宅箱变1变压器	315	31.75%	0.32	0.32				-41.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34768	法库	孟家变	孟东线	10KV孟东线东岗子村分南台支自来水甲3	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34769	沈河	万柳变	万柳变276万东线	鹏源变452水道甲线水道甲开闭站未命名水道干19变 压器	315	23.81%	0.24	0.24				-47.46%
34770	沈河	万柳变	万柳变276万东线	惠民馨苑3变电站1变压器	630	23.31%	0	0				-42.85%
34771	法库	孟家变	孟东线	10kV孟东线孤靠分东大支西大南甲6	200	22.00%	0.22	0.22				-11.88%
34772	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线信家分51	400	37.95%	0	0		是	2026年12月	-38.57%
34773	法库	孟家变	孟东线	七家分刘窝卜支2七家刘家新村柱上变压器	100	71.10%	0.71	0.71				-34.98%
34774	大东	望花变	望花变70270二台甲线	水墨林溪5箱变1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-52.29%
34775	大东	望花变	望花变70270二台甲线	二台甲线二台干12左10柱上变压器	400	43.20%	0.43	0.43				-44.01%
34776	沈河	万柳变	万柳变276万东线	万泉明珠变电站1变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-42.73%
34777	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	全胜变152新农线新农干023左分1	315	53.33%	1	1		是	2026年12月	-41.86%
34778	沈北	全胜变	全胜变15152新农线	一站式服务—沈阳市沈北新区德联丰金属制品制造厂	400	36.90%	0	0		是	2026年12月	13.54%
34779	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩2号变电站2号配电变压器	630	6.98%	0	0		是	2027年12月	0.00%
34780	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变2变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-43.06%
34781	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变2变压器	400	25.50%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
34782	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0				-49.06%
34783	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭3变电站2站内变压器	500	54.08%	1	1				-44.51%
34784	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站2站内变压器	500	41.92%	0	0				-39.59%
34785	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线满堂中心小学（医院X光）	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-39.16%
34786	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站1站内变压器	630	36.06%	0	0				-42.64%
34787	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右4公变	400	11.20%	0.11	0.11				-43.83%
34788	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干44右3新	400	74.55%	1	1				5.45%
34789	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零车间分55左支8柱上变压器	400	34.16%	0	0				-28.55%
34790	东陵	棋盘山	棋上线	上木回迁楼1箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-41.65%
34791	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线59柱上变压器	200	44.40%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
34792	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊4号变电站2号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2027年12月	12.30%
34793	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花2变电站2站内变压器	500	48.64%	0	0				-39.33%
34794	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-2箱变1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-61.62%
34795	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭5变电站2站内变压器	630	29.84%	0	0				-40.33%
34796	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩1号变电站2号配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2027年12月	13.08%
34797	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干4柱上变压器	250	25.20%	0	0				-41.73%
34798	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期1号变电站1号变压器	630	30.86%	0	0		是	2025年12月	-18.57%
34799	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩二期2号变电站1号变压器	400	26.40%	0	0		是	2027年12月	-26.03%
34800	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-2	315	47.62%	0	0				-35.53%
34801	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线严家分12左1柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-37.00%
34802	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花5变电站1站内变压器	500	81.60%	1	1	2023年9月			-34.98%
34803	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右3+1公变	315	46.67%	0.47	0.47				-43.72%
34804	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花1变电站2站内变压器	500	45.44%	0	0				-41.07%
34805	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线大夫祝家队柱上变压器	50	40.50%	0	0		是	2026年12月	-35.33%
34806	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线130右1柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-36.71%
34807	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发箱变1变	315	62.48%	0.62	0.62				-34.47%
34808	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干60左6	400	5.25%	0	0				-28.85%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34809	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅3箱变1变	630	52.06%	0.52	0.52				-42.84%
34810	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台1号变电站202间隔配电变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-25.70%
34811	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分12左3号柱上变压器	160	23.63%	0	0		是	2026年12月	-42.05%
34812	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站2站内变压器	630	34.92%	0	0				-38.62%
34813	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线清韵百园分2柱上变压器	200	70.80%	1	1				24.88%
34814	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变1变压器	500	18.56%	0	0				-43.95%
34815	东陵	棋盘山	棋上线	世满线世满干62柱上变压器	50	38.76%	0	0		是	2026年12月	-41.73%
34816	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变2变压器	400	19.00%	0.19	0.19				-43.38%
34817	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站1号配电变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-41.90%
34818	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60右7柱上变压器	80	15.00%	0	0		是	2026年12月	-91.15%
34819	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭1变电站2站内变压器	630	46.98%	0	0				-43.59%
34820	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右8+1公变	315	8.89%	0.09	0.09				-45.53%
34821	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花7箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-43.05%
34822	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干13柱上变压器	50	59.40%	1	1				-33.36%
34823	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏小区2箱变1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-42.53%
34824	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩4号变电站2号配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2027年12月	11.08%
34825	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左2+1	315	99.68%	1	1	2023年8月			-38.08%
34826	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花6变电站1站内变压器	500	29.12%	0	0				-43.86%
34827	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右7公变	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34828	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站2站内变压器	500	28.48%	0	0				-42.85%
34829	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵乙线沈陵干12柱上变压器	200	7.80%	0	0				-33.53%
34830	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变1变	630	20.63%	0.21	0.21				-39.86%
34831	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-46.26%
34832	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭4变电站1站内变压器	630	14.60%	0	0				-44.15%
34833	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线棋上干60左3柱上变压器	80	71.50%	1	1		是	2026年12月	2.36%
34834	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干37右5+1公变	400	49.25%	0.49	0.49				-38.43%
34835	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	浑南生态园变电站2号配电变压器	630	38.57%	0.39	0.39				-43.34%
34836	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩二期1号变电站1号变压器	630	36.83%	0	0		是	2027年12月	-11.43%
34837	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干62右1	100	48.60%	0	0				-41.96%
34838	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干64左5	200	40.00%	0	0				-51.12%
34839	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城厚和轩3号变电站2号配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2027年12月	10.39%
34840	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变1变压器	500	9.20%	0.09	0.09				-42.77%
34841	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	舜山府2号变电站2号配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2027年12月	-2.13%
34842	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1公变	400	30.00%	0.30	0.30				-38.96%
34843	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	榆树线储运分4柱上变压器	315	62.86%	0.63	0.63				-32.39%
34844	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线82柱上变压器	100	66.15%	1	1		是	2026年12月	-29.90%
34845	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	舜山府1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-98.79%
34846	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线114左1柱上变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年12月	-23.08%
34847	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右1+2公变	400	16.50%	0.17	0.17				-54.15%
34848	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	孤家子变644榆树线榆树线27柱上变压器	200	26.50%	0.27	0.27				-15.41%
34849	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方家栏1箱变1变压器	800	67.50%	0.68	0.68				-43.25%
34850	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线风情园分31左3左1柱上变压器	200	21.90%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34851	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线八零分16左1柱上变压器	200	16.20%	0	0		是	2026年12月	-41.27%
34852	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	水印蓝庭2变电站2站内变压器	630	28.44%	0	0				-45.30%
34853	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右8公变	400	60.60%	0.61	0.61				-46.31%
34854	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干44右10	315	63.81%	1	1				-38.61%
34855	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变2变	630	23.49%	0.23	0.23				-43.80%
34856	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
34857	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	祥发1箱变1变	630	70.48%	0.70	0.70				-41.94%
34858	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-3箱变2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-44.53%
34859	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	401小区箱变2变压器	500	25.20%	0.25	0.25				-39.84%
34860	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊3号变电站2号配电变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	12.19%
34861	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅1箱变1变	630	20.95%	0.21	0.21				-43.62%
34862	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右6左4	315	53.33%	1	1				-33.43%
34863	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	望花3变电站1站内变压器	500	31.36%	0	0				-46.17%
34864	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干65右14左1-1	315	31.43%	0	0				-43.46%
34865	东陵	棋盘山	棋上线	清韵百园1箱变2变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	-39.72%
34866	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期2号变电站2号变压器	400	26.40%	0	0		是		-28.84%
34867	大东	善邻变	善邻变81040善东甲线	彤利雅2箱变2变	630	24.44%	0.24	0.24				-44.82%
34868	浑南	桃仙变	桃仙变242桃科甲线	裕沁听月轩一期1号变电站2号变压器	630	34.29%	0	0		是	2027年12月	-67.66%
34869	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干51加1	200	46.80%	0	0				14.52%
34870	沈河	长青变	长青变478长木甲线	方南干37右5右9公变	400	31.50%	0.32	0.32				-43.34%
34871	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干60左1	400	57.00%	1	1				-52.13%
34872	沈河	长青变	长青变478长木甲线	武警芳园箱变1变压器	400	24.50%	0.25	0.25				-44.11%
34873	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	沈陵干16加1	200	6.00%	0	0				67.38%
34874	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干65右6左1加1	400	57.90%	1	1				-36.86%
34875	沈河	长青变	长青变478长木甲线	长木甲线方南干57右4公变	400	82.50%	0.83	0.83	2024年6月			-31.10%
34876	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路乙线南路干57左1	400	39.30%	0	0				-41.81%
34877	大东	沈海变	沈海变80346沈陵乙线	南路干41加1	400	33.50%	0	0				-35.50%
34878	东陵	棋盘山	棋上线	阳光住宅1箱变1变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	-35.88%
34879	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊1号变电站2号配电变压器	800	26.10%	0	0		是	2027年12月	10.33%
34880	沈河	长青变	长青变478长木甲线	中房凌云1-1箱变1变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-47.16%
34881	东陵	棋盘山	棋上线	棋上线台沟一台区柱上变压器	50	11.10%	0	0		是	2026年12月	-81.76%
34882	浑南	于山变	于山变772于医乙线	华发新城行知坊2号变电站2号配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2025年12月	10.45%
34883	浑南	孤家子	孤家子变644榆树线	名流奉玺台2号变电站202间隔配电变压器	800	51.75%	0.52	0.52				-35.40%
34884	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变1变压器	500	24.32%	0	0		是	2026年12月	-8.59%
34885	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园3箱变2变压器	500	17.60%	0	0		是	2026年12月	-27.61%
34886	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变1变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年12月	-24.71%
34887	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园4箱变2变压器	400	23.40%	0	0		是	2026年12月	-22.84%
34888	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变1号变压器	630	19.68%	0	0		是	2026年12月	-41.77%
34889	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语2箱变2号变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-43.08%
34890	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语花园1箱变1号变压器变压器	630	54.29%	1	1		是	2026年12月	-39.40%
34891	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区1变电站1变压器	800	22.80%	0	0		是	2025年12月	-26.53%
34892	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	万丽御府小区变电站101间隔配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	1.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34893	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳供电段1202配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年12月	-40.44%
34894	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区4变电站1变压器	630	14.86%	0	0		是	2025年12月	-28.96%
34895	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区2变电站1变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-95.00%
34896	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里1变电站1号变压器	630	9.84%	0.10	0.10				76.54%
34897	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	YHG_沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）201 配电变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	-39.00%
34898	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区2变电站1变压器	800	29.40%	0	0		是	2025年12月	-24.90%
34899	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变2变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	18.60%
34900	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站1变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
34901	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源2号变电站1号配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年12月	-34.98%
34902	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	26.34%
34903	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区5变电站1变压器	630	38.48%	0	0		是	2025年12月	-43.66%
34904	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段2变压器	100	17.20%	0	0		是	2026年12月	-13.56%
34905	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期1箱变2变压器	630	16.51%	0	0		是	2026年12月	20.70%
34906	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期2箱变1配电变压器	800	44.10%	0	0		是	2026年12月	8.81%
34907	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区3变电站1变压器	400	24.40%	0	0		是	2025年12月	-43.65%
34908	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	一站式服务辽宁恒润通信工程有限公司（小桥子北 村）	100	4.20%	0	0		是	2026年12月	4.65%
34909	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区6变电站1变压器	400	41.40%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
34910	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中铁人杰水岸一期1号变电站1号配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-40.94%
34911	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	国铁路沈阳局沈阳供电段3变压器	100	14.80%	0	0		是	2026年12月	-108.54%
34912	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站1变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
34913	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1变压器	100	21.60%	0	0				-3.19%
34914	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右2变压器	315	79.05%	1	1		是	2025年12月	-25.38%
34915	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里2变电站1号变压器	400	7.60%	0.08	0.08				70.74%
34916	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	张羊甲线洪湖干石材分20右6左2变压器	400	59.20%	1	1		是	2025年12月	-2.74%
34917	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变2变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	30.66%
34918	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳诚丰金源3号变电站201间隔配电变压器	630	54.60%	1	1		是	2026年12月	-37.42%
34919	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑2小区变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-40.80%
34920	东陵	白沙变	白湖甲线	方大锦溪里3变电站1号变压器	400	11.20%	0.11	0.11				33.14%
34921	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站1号配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2026年12月	-41.90%
34922	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	融创沈阳府小区3变电站1变压器	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-60.05%
34923	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林语六期1箱变1配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	17.15%
34924	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	雁翔苑1小区变电站2变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-42.70%
34925	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	沈阳淡马锡物业管理有限公司（天赋新居）1号配电 变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-42.50%
34926	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	假日名居小区1变电站1变压器	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
34927	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	天赋新居1号变电站202配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.38%
34928	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期2箱变1变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	23.01%
34929	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	中梁首府小区变电站101配电变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-20.22%
34930	东陵	白沙变	白湖甲线	方大映川里3箱变1号变压器	630	3.49%	0.03	0.03				0.00%
34931	开发	昆明变	昆明变55950洪湖甲线	博驰春天三期小区变电站	630	56.19%	1	1		是	2025年12月	-40.31%
34932	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	保利白沙林语二期变电站2变压器	630	52.06%	1	1		是	2026年12月	-29.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34933	东陵	上佰变	上佰变01313汪北线	白沙林雨三期3箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	23.30%
34934	沈北	虎镇变	虎镇变74256虎利线	中国铁路沈阳局沈阳供电段1201配电变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	-36.27%
34935	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100之5+1	200	109.05%	1	1	2025年6月			100.00%
34936	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分88	200	58.30%	0.58	0.58				-36.57%
34937	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分96之1右1	200	3.00%	0	0				100.00%
34938	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分34左7变台	200	38.30%	0.38	0.38				-38.85%
34939	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右2	200	25.50%	0	0				100.00%
34940	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分马连岗支53变台	80	97.50%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-23.51%
34941	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右3变台	400	30.60%	0.31	0.31				-45.22%
34942	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线牯牛屯照明台	100	83.60%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-41.10%
34943	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分27变台	200	37.50%	0.38	0.38				-37.57%
34944	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	保工街1变电站201柜	200	72.00%	1	1		是	2026年12月	-45.13%
34945	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干99左9变台	400	21.00%	0.21	0.21				-37.38%
34946	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干101变台	80	99.75%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-28.39%
34947	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分东谟支13	100	3.60%	0	0		是	2026年	-34.72%
34948	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分43变台	200	43.95%	0.44	0.44				-39.00%
34949	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分87左15变台	200	39.60%	0.40	0.40				100.00%
34950	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分92左15右3	400	51.15%	1	1		是	2026年	13.36%
34951	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分80+1右1	400	29.10%	0	0		是	2026年	16.57%
34952	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分59	200	25.30%	0	0		是	2026年	-29.80%
34953	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站201变压器	500	24.32%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
34954	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分86	160	24.38%	0	0		是	2026年	-37.02%
34955	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线寇家村照明	200	36.30%	0	0		是	2025年11月	-38.33%
34956	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左13变台	100	31.20%	0.31	0.31				-53.05%
34957	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左14变台	200	13.80%	0.14	0.14				100.00%
34958	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地西南照明台（新）	400	38.70%	0	0				6.14%
34959	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线34变台	400	54.00%	0.54	0.54				-30.92%
34960	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源干100右6+1右1	400	56.70%	1	1		是	2026年	100.00%
34961	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地北台照明	400	38.40%	0	0		是	2025年11月	-36.20%
34962	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分89	50	57.60%	1	1		是	2026年	-39.63%
34963	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分5变台	200	84.50%	0.85	0.85	2022年12月			-34.13%
34964	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分123变台	400	30.00%	0.30	0.30				-25.08%
34965	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线小区分11变台	200	56.20%	0.56	0.56				-31.08%
34966	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线88左1	400	0.00%	0	0		是	2026年	0.00%
34967	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团1变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
34968	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线35左3	200	91.60%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-31.85%
34969	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分61右1	400	74.10%	1	1		是	2026年	99.64%
34970	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线173	250	20.48%	0	0		是	2026年	-52.81%
34971	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87右6变台	100	70.80%	0.71	0.71				-31.43%
34972	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分102右10变台	200	11.70%	0.12	0.12				-17.34%
34973	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线水源线161右1	160	1.56%	0	0		是	2026年	-548.14%
34974	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	弘景花园小区1变电站202变压器	500	24.00%	0	0		是	2028年12月	-41.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
34975	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分74左22变台	200	123.30%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	50.07%
34976	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团3变电站202间隔配电变压器	630	4.13%	0	0				100.00%
34977	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分83右1	200	50.40%	1	1		是	2026年	10.34%
34978	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台子分87变台	200	63.00%	0.63	0.63				-33.78%
34979	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线100右2+1	400	31.50%	0	0		是	2026年	27.25%
34980	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92左7	100	89.70%	1	1	2025年2月	是	2026年	-31.12%
34981	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分75右4左2	400	10.80%	0	0				100.00%
34982	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站202变压器	630	28.89%	0	0		是	2028年12月	-44.49%
34983	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山1变电站201	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-36.35%
34984	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山2变电站202变压器	630	29.52%	0	0		是	2028年12月	-42.11%
34985	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分57+1右1	200	59.40%	1	1		是	2026年	25.71%
34986	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干114变台	250	79.92%	0.80	0.80				-41.77%
34987	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线42右3右2变台	400	58.20%	0.58	0.58				-25.25%
34988	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分92右2	400	53.75%	1	1		是	2026年	-36.09%
34989	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右9变台	400	17.70%	0.18	0.18				-31.83%
34990	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65左11+1左1	200	61.80%	1	1		是	2026年	-5.37%
34991	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团4变电站202间隔配电变压器	630	4.44%	0	0				100.00%
34992	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线92左2+1右3	400	49.20%	0	0				100.00%
34993	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线李家窑照明	160	59.13%	1	1		是	2025年11月	-40.34%
34994	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分102	80	76.25%	1	1		是	2026年	-32.04%
34995	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分7变台	200	65.40%	0.65	0.65				-40.26%
34996	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干93右11变台	400	12.90%	0.13	0.13				-9.54%
34997	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线小区分23变台	400	23.10%	0.23	0.23				31.86%
34998	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分27左6右1	200	7.20%	0	0		是	2026年	-19.93%
34999	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线羿桥照明	400	114.90%	1	1	2024年7月			-41.59%
35000	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干87左7变台	200	56.70%	0.57	0.57				-29.97%
35001	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分74左15变台	200	101.70%	1	1	2024年10月	是	2025年8月	-30.81%
35002	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分马连岗支50左4变台	400	17.20%	0.17	0.17				-35.79%
35003	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线74左10变台	200	39.00%	0.39	0.39				6.14%
35004	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	香域蓝山2变电站1变压器	630	27.62%	0	0		是	2028年12月	-47.59%
35005	铁西	历工变	历工变10458历南甲线	圣丰御景广场二期C组团2变电站202间隔配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35006	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四分63左4变台	400	26.10%	0.26	0.26				-36.78%
35007	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线后二台分53右15变台	200	56.50%	0.57	0.57				-47.62%
35008	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内干16变台	400	56.10%	0.56	0.56				-17.08%
35009	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线21变台	200	42.00%	0.42	0.42				-57.33%
35010	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地南照明台	250	57.60%	1	1		是	2025年11月	-28.95%
35011	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分102右10左25变台	200	51.90%	0.52	0.52				100.00%
35012	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左7左4	400	15.90%	0	0				0.00%
35013	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分103变台	200	109.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-35.51%
35014	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支50左22变台	200	21.30%	0.21	0.21				-35.84%
35015	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分环保支3	100	25.40%	0	0		是	2026年	-1130.90%
35016	新民	梁山变	梁山变197街内线	梁山变197街内线街内线16变台	200	48.60%	0.49	0.49				-24.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35017	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分98	100	18.40%	0	0		是	2026年	-143.07%
35018	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	大闸分65+1右1	400	112.80%	1	1	2023年7月	是	2026年	-65.53%
35019	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	水源线33左9+1右1	80	94.50%	1	1	2024年12月	是	2026年	26.20%
35020	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线35右3变台	400	22.20%	0.22	0.22				100.00%
35021	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干小区分11变台	200	102.90%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-40.19%
35022	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线54右1变台	400	57.00%	0.57	0.57				-15.08%
35023	辽中	茨北变	开发区变1264众鑫线	开发区变264众鑫线东荒地中台照明(新)	400	26.40%	0	0		是	2025年11月	9.89%
35024	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干后二台分54左5变台	200	62.30%	0.62	0.62				-25.12%
35025	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内干北四家分55右1变台	400	49.58%	0.50	0.50				-37.06%
35026	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分75右3左1	250	1.92%	0	0		是	2026年	-280.73%
35027	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线25右8右3变台	200	15.00%	0.15	0.15				9.62%
35028	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分37左20变台	200	3.90%	0.04	0.04				7.46%
35029	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线后二台分马连岗支58变台	100	58.80%	0.59	0.59				-39.32%
35030	苏家屯	苏北变	苏北变60370水源线	苏北变370水源线大闸分66	180	86.33%	1	1	2022年12月	是	2026年	-42.10%
35031	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分43右1变台	100	92.48%	1	1	2024年6月			-48.81%
35032	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线51左3变台	200	77.30%	0.77	0.77				-33.77%
35033	新民	梁山变	梁山变197街内线	街内线北四家分84右10变台	200	3.60%	0.04	0.04				100.00%
35034	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璚原著2小区变电站2配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2025年12月	80.25%
35035	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期1小区局维变电站201变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	23.40%
35036	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				-10001300.00%
35037	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	龙湖桃李芳华1小区变电站202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35038	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	文台苑1箱式变电站1配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-45.29%
35039	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园6变电站2配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2025年12月	96.23%
35040	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分26变压器	200	53.40%	1	1		是	2025年12月	-28.97%
35041	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站201	630	31.75%	0.32	0.32				-44.70%
35042	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35043	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街13变电站201	315	42.86%	0.43	0.43				-44.07%
35044	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分5	315	69.52%	0.70	0.70				-38.10%
35045	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	沈阳市沈北新区新喜都宾馆(一站式)	400	15.90%	0	0				100.00%
35046	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	应东干三角分7	315	47.75%	0.48	0.48				-43.56%
35047	皇姑	昆山变	昆山变25650昆广甲线	金地九阙台1变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35048	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期5小区局维变电站201变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	23.68%
35049	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站201	630	55.24%	0.55	0.55				-34.78%
35050	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期2变电站201配电变压器	800	40.20%	0	0		是	2026年12月	21.44%
35051	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站202	500	15.20%	0.15	0.15				-35.72%
35052	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维1变电站201配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	17.57%
35053	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分14变台	200	52.90%	1	1		是	2025年12月	-37.69%
35054	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站201	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35055	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪甲线方溪干9+1左7之1柱上变压器	400	77.40%	1	1		是	2025年12月	59.83%
35056	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站202	250	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35057	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城2箱式变电站2配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2025年12月	-6.76%
35058	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	华润翡翠城三期2箱式变电站1配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35059	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪乙线方溪干9+1之3柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-35.37%
35060	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站201	400	36.00%	0.36	0.36				-38.39%
35061	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期2箱式变电站2配电变压器	630	59.68%	1	1		是	2025年12月	-1.11%
35062	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站202配电变压器	800	33.30%	0	0		是	2026年12月	4.70%
35063	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右1变台	200	40.00%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
35064	于洪	东民变	东酒线	东民变348东酒线姚家4台区	160	36.94%	0	0				-55.13%
35065	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	华润翡翠城三期1箱式变电站1配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35066	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠博士楼变电站201	315	19.43%	0.19	0.19				-46.15%
35067	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线81右1变台	200	61.20%	1	1		是	2025年12月	-44.52%
35068	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠1变电站202	630	28.25%	0.28	0.28				-44.31%
35069	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站201	500	21.20%	0.21	0.21				-42.13%
35070	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园3变电站2配电变压器	800	4.50%	0	0		是	2025年12月	55.44%
35071	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华1小区箱式变电站1配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	15.20%
35072	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35073	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	名仕经典一期2箱式变电站1配电变压器	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-0.11%
35074	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站202	800	19.88%	0.20	0.20				-39.51%
35075	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城5变电站1配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年12月	54.57%
35076	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期3变电站201配电变压器	800	21.60%	0	0		是	2026年12月	10.06%
35077	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线客运分7左1之1柱上变压器	400	3.90%	0	0		是	2025年12月	-38.05%
35078	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区1变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0		是	2026年12月	6.19%
35079	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	君豪巴黎庄园一期1小区变电站202配电变压器	630	7.62%	0	0				74.54%
35080	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园5箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年12月	82.47%
35081	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城3变电站202	630	0.76%	0.01	0.01				0.00%
35082	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区2变电站201配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	17.91%
35083	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璜原著1小区变电站2配电变压器	800	11.70%	0	0				0.00%
35084	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	文台苑2箱式变电站1配电变压器	800	48.90%	0	0		是	2025年12月	-14.93%
35085	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分1变压器	200	74.00%	1	1		是	2025年12月	-46.40%
35086	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	世纪明珠2变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35087	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	龙湖桃李芳华1小区变电站201配电变压器	800	26.00%	0	0				100.00%
35088	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛3变电站201	630	33.65%	0.34	0.34				-43.99%
35089	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城4变电站1配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35090	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园4箱式变电站2配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35091	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站201	400	44.80%	0.45	0.45				-41.16%
35092	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园2变电站2配电变压器	800	6.90%	0	0		是	2025年12月	41.16%
35093	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站202	630	25.71%	0.26	0.26				-47.60%
35094	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干87左1变台	200	14.80%	0	0		是	2025年12月	-37.18%
35095	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	客运分4左4（客运集团箱变）母线间隔配电变压器	200	27.00%	0	0		是	2025年12月	-31.54%
35096	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维3变电站201配电变压器	800	26.70%	0	0		是	2026年12月	5.72%
35097	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35098	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站202	500	32.00%	0.32	0.32				-42.55%
35099	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区2变电站202配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2026年12月	8.93%
35100	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦一期B4小区3变电站201配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	5.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35101	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区1变电站201配电变压器	630	18.73%	0	0		是	2026年12月	9.70%
35102	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35103	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区5变电站201配电变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	22.74%
35104	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期4小区局维变电站201变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	21.97%
35105	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期2小区变电站201变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	23.16%
35106	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期2局维变电所202配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2026年12月	34.67%
35107	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城3箱式变电站2配电变压器	800	19.20%	0	0		是	2025年12月	-11.51%
35108	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街12变电站201	315	44.44%	0.44	0.44				-42.41%
35109	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	金三角小区变电站202	630	43.17%	0.43	0.43				-43.38%
35110	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	北华城2变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35111	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街8变电站201	630	33.49%	0.33	0.33				-47.47%
35112	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地2变电站201	800	22.13%	0.22	0.22				-36.40%
35113	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华3小区变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35114	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	重型高楼变电站201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35115	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑3变电站201	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35116	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	南风雅苑4变电站202	500	19.60%	0.20	0.20				-40.55%
35117	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	辽宁辽泰房地产开发有限公司3箱变201间隔	630	0.00%	0	0				0.00%
35118	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期3箱式变电站2配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2025年12月	2.71%
35119	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方干物流分13柱上变压器	50	46.40%	0	0		是	2025年12月	-49.10%
35120	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	名仕经典一期1箱式变电站1配电变压器	800	39.30%	0	0		是	2025年12月	0.47%
35121	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期1局维变电所202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	28.21%
35122	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	一站式服务—沈阳市沈北新区智胜制冷烘焙设备厂	400	19.65%	0	0		是	2026年12月	5.46%
35123	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街11变电站201	250	40.40%	0.40	0.40				-41.93%
35124	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线四台分18柱上变压器	250	49.60%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
35125	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	方溪乙线方溪干9+1之1柱上变压器	315	57.52%	1	1		是	2025年12月	-50.04%
35126	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分18右4变台	200	51.30%	1	1		是	2025年12月	-31.00%
35127	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园1变电站2配电变压器	800	1.80%	0	0		是	2025年12月	39.62%
35128	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛2变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35129	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干侯村分38+1左3变压器	200	55.20%	1	1		是	2025年12月	-34.79%
35130	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	集美天城1箱式变电站2配电变压器	800	44.40%	0	0		是	2025年12月	4.41%
35131	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园9变电站2配电变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	80.40%
35132	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区1变电站201配电变压器	800	12.90%	0	0		是	2026年12月	15.24%
35133	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璘原著3小区变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	81.15%
35134	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲2之1箱变1变压器	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	-39.73%
35135	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期5变电站201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35136	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	中粮锦云二期3小区变电站201变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	25.89%
35137	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	金地阅风华5小区变电站2配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35138	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴旺楼1配电站201	250	50.80%	0.51	0.51				-35.46%
35139	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期1变电站201配电变压器	800	31.20%	0	0		是	2026年12月	12.73%
35140	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区3变电站201配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	5.41%
35141	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区3变电站201配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年12月	20.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35142	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	韵动领地1变电站202	800	39.75%	0.40	0.40				-35.50%
35143	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	北方甲线北方干客运分4右2柱上变压器	400	3.25%	0	0		是	2025年12月	-30.99%
35144	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴工街10变电站201	315	35.24%	0.35	0.35				-43.93%
35145	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	兴龙苑变电站202	500	43.20%	0.43	0.43				-38.35%
35146	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道信线天义线吾悦华府二期3局维变电所202配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2026年12月	29.28%
35147	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南干82右1左3变台	200	45.60%	0	0				100.00%
35148	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	道义干41一站式	200	14.10%	0	0		是	2026年12月	-13.63%
35149	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	七星九龙湾小区局维变电站201配电变压器	400	8.40%	0	0		是	2026年12月	9.15%
35150	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	锦云天城一期4变电站201配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2026年12月	14.68%
35151	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	幸福岛1变电站201	500	14.80%	0.15	0.15				-43.44%
35152	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站202柜	315	21.90%	0.22	0.22				-46.15%
35153	新民	家俱变	10kV沙侯乙线16874线	侯南线侯村分29+1左5变台	400	39.60%	0	0				-47.25%
35154	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	龙湖锦璚原著4小区变电站2配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	42.71%
35155	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园7变电站2配电变压器	800	13.50%	0	0		是	2025年12月	97.09%
35156	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期1箱式变电站2配电变压器	800	60.60%	1	1		是	2025年12月	-9.39%
35157	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦B1B2小区4变电站201配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	24.91%
35158	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	龙湖桃李芳华3小区变电站202配电变压器	800	3.00%	0	0				100.00%
35159	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	招商公园8变电站2配电变压器	630	13.97%	0	0		是	2025年12月	82.83%
35160	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	国奥新城小区局维2变电站201配电变压器	800	29.10%	0	0		是	2026年12月	6.69%
35161	皇姑	昆山变	昆山变25650昆广甲线	金地九阙台2变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
35162	于洪	东民变	东酒线	小微东酒线中学分11右3+1	400	28.50%	0	0				100.00%
35163	沈北	天乾变	天乾变70650天义线	吾悦华府B3小区2变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	10.03%
35164	皇姑	北陵变	北陵变25166北方甲线	新一尚品三期4箱式变电站2配电变压器	800	17.10%	0	0		是	2025年12月	-1.89%
35165	铁西	太原变	太原变35094劝联甲线	润来庭院小区变电站201柜	315	22.86%	0.23	0.23				-41.81%
35166	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变2变压器	400	51.90%	1	1		是	2025年12月	-37.74%
35167	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子航业农场公变台区	200	4.20%	0	0				0.00%
35168	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东一台新	200	53.70%	1	1				0.00%
35169	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家子大棚一号	80	59.50%	1	1		是	2025年11月	-40.12%
35170	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台1变电站1配电变压器	800	12.38%	0	0		是	2025年12月	78.54%
35171	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯土堡子吉义畜牧公变台区	400	1.50%	0	0				100.00%
35172	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾1变电站变压器	500	42.72%	0	0		是	2025年12月	-40.37%
35173	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变1变压器	400	38.40%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
35174	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右6柱上变压器	100	18.60%	0	0		是	2025年12月	-41.77%
35175	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变2号变	500	16.00%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
35176	浑南	营盘	营盘变050营侦线	文澜院四期变电站1号变压器	630	41.90%	0	0		是		14.35%
35177	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子村自来水新	200	60.90%	1	1				0.00%
35178	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗村照明	200	65.20%	1	1		是	2025年11月	-33.13%
35179	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家南台新	315	49.33%	0	0				0.00%
35180	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右5左2柱上变压器	100	54.90%	1	1		是	2025年12月	-45.80%
35181	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站1号变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-44.74%
35182	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	土堡子西二台（微）	400	41.65%	0	0		是	2025年11月	-39.09%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35183	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变2号变	500	83.84%	1	1	2023年9月	是	2025年12月	-39.85%
35184	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾2号变电站2号变压器	800	13.13%	0	0		是	2027年12月	-41.55%
35185	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干9柱上变压器	315	21.27%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
35186	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗西台新	200	37.20%	0	0				0.00%
35187	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	金地九阙台2变电站1配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2025年12月	67.57%
35188	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右1柱上变压器	315	35.87%	0	0		是	2025年12月	-41.94%
35189	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干8柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-36.60%
35190	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右1柱上变压器	315	51.75%	1	1		是	2025年12月	-37.30%
35191	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干10右2之1柱上变压器	315	19.37%	0	0		是	2025年12月	-40.67%
35192	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子东二台	200	69.00%	1	1		是	2025年11月	-31.33%
35193	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二2箱变2变压器	400	64.50%	1	1		是	2025年12月	0.00%
35194	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线张三家大棚2号	100	32.60%	0	0		是	2025年11月	-38.41%
35195	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子北台（微）	400	57.15%	1	1		是	2025年11月	-29.76%
35196	浑南	营盘	营盘变050营侦线	九韵风华1变电站1号配电变压器	800	33.38%	0	0		是	2027年12月	-36.32%
35197	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾2变电站变压器	500	34.08%	0	0		是	2027年12月	-41.34%
35198	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变2号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-56.59%
35199	浑南	营盘	营盘变050营侦线	同麟汇水湾3变电站201间隔配电变压器	630	42.29%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
35200	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭村东台照明(2020微)	200	21.00%	0	0		是	2025年11月	-52.59%
35201	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	辽大一部箱变1号变	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
35202	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线土堡子西一台	200	52.10%	1	1		是	2025年11月	-36.59%
35203	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒江变276怒信乙线怒信干5柱上变压器	100	43.20%	0	0		是	2025年12月	-61.30%
35204	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二1箱变1变压器	400	36.40%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
35205	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	滨河2箱变1号变	500	46.08%	0	0		是	2025年12月	-41.32%
35206	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	后村大棚新台	200	37.95%	0	0		是	2025年11月	-36.66%
35207	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站1号变压器	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-36.76%
35208	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	新民屯变159土堡线腰岭岗南台新	100	24.60%	0	0				0.00%
35209	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-39.40%
35210	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干太白山分8右3右2柱上变压器	250	106.80%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-37.37%
35211	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	腰岭岗村照明南新台	100	100.40%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-32.77%
35212	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	新开河二3箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35213	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	怒信乙线怒信干10之1之1柱上变压器1	315	25.08%	0	0		是	2025年12月	-37.50%
35214	辽中	新民屯	新民屯变1159土堡线	张三家子大棚新	100	54.60%	1	1				0.00%
35215	皇姑	怒江变	怒江变8276怒信乙线	虹桥花园箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.29%
35216	浑南	营盘	营盘变050营侦线	泰莱白金湾1号变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-40.14%
35217	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变1变	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-44.26%
35218	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变1号变	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-40.40%
35219	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站201配电变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-41.12%
35220	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区2变电站2变压器	800	10.50%	0.11	0.11				100.00%
35221	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区3配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-11464050.00%
35222	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变2号变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-38.73%
35223	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期3箱变2号变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
35224	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站2变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-45.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35225	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期5箱变1号变	630	16.51%	0	0		是	2025年12月	-36.28%
35226	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35227	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变1变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35228	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站1变压器	800	17.88%	0.18	0.18				-42.34%
35229	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变2号变	630	60.32%	1	1				-45.34%
35230	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变1号变	630	12.70%	0	0		是	2025年12月	-44.48%
35231	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站202间隔配电变压器	315	63.49%	0.63	0.63				13.45%
35232	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站1变压器	400	28.00%	0	0		是	2025年12月	-39.54%
35233	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	翡丽公园小区1变电站2变压器	630	6.03%	0.06	0.06				100.00%
35234	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期2箱变2	500	27.20%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
35235	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅二期小区变电站2变压器	800	42.25%	0.42	0.42				-35.81%
35236	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期2变电站变压器	630	19.68%	0	0				0.00%
35237	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期4箱变2号变	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.62%
35238	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站1变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-43.37%
35239	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站2变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35240	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-40.49%
35241	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期5变电站变压器	630	21.27%	0	0				0.00%
35242	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-28.01%
35243	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变2变	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-43.23%
35244	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变1变	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-44.88%
35245	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站1变压器	400	25.88%	0	0		是	2025年12月	-43.27%
35246	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅三期小区变电站2变压器	800	18.00%	0.18	0.18				-15.59%
35247	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变1号变	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35248	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔夫香墅小区2变电站1变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-38.16%
35249	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站1变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-42.94%
35250	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站1变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-41.13%
35251	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站2变压器	400	27.00%	0	0		是	2025年12月	-46.74%
35252	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35253	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期3变电站1变压器	400	46.50%	0	0		是	2025年12月	-41.30%
35254	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期1变电站2变压器	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-42.18%
35255	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期4变电站变压器	400	26.10%	0	0				0.00%
35256	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变2号变	630	32.06%	0	0		是	2025年12月	-31.52%
35257	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期2变电站2变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
35258	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼1主变	1600	9.75%	0.10	0.10				-44.10%
35259	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变1号变	500	12.40%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
35260	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期6箱变1号变	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
35261	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变2号变	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-48.00%
35262	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼1主变	630	11.05%	0.11	0.11				-45.37%
35263	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期3变电站变压器	630	19.37%	0	0				0.00%
35264	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期2箱变2号变	500	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.66%
35265	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变1号变	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-39.67%
35266	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼1主变	800	12.00%	0.12	0.12				-38.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35267	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变2号变	500	36.40%	0	0		是	2025年12月	-41.65%
35268	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期3变电站2变压器	400	25.13%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
35269	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼1主变	800	9.00%	0.09	0.09				-41.40%
35270	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都1箱变2变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-45.04%
35271	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站1变压器	500	39.90%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
35272	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期7箱变2号变	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	-44.34%
35273	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站1变压器	500	16.40%	0	0		是	2025年12月	-43.21%
35274	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2主变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
35275	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区2配电室202间隔配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-4024650.00%
35276	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期1变电站2变压器	500	30.30%	0	0		是	2025年12月	-45.20%
35277	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期4箱变2号变	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
35278	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥二期1箱变1号变	500	14.00%	0	0		是	2025年12月	-46.23%
35279	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期3箱变1号变	630	33.14%	0	0		是	2025年12月	-46.66%
35280	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	溢利家园变电站201间隔配电变压器	315	55.87%	0.56	0.56				22.40%
35281	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变1号变	500	41.60%	0	0		是	2025年12月	-40.51%
35282	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城三期2变电站2变压器	400	33.20%	0	0		是	2025年12月	-43.04%
35283	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓4楼2主变	800	9.60%	0.10	0.10				-41.44%
35284	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期三区变电站2变压器	500	31.20%	0	0		是	2025年12月	-47.97%
35285	开发	宁官变	宁官变95067宁东甲线	高尔乡香墅小区1变电站1变压器	315	73.33%	0.73	0.73				-31.88%
35286	铁西	重工变	重工变10882重谷线	和樾小区1配电室202间隔配电变压器	630	30.86%	0.31	0.31				13.22%
35287	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期1变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
35288	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期2变电站2变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-42.16%
35289	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期1变电站2变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-40.86%
35290	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站2变压器	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
35291	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑二期1箱变	630	12.38%	0	0		是	2025年12月	-41.07%
35292	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓2楼2主变	630	10.16%	0.10	0.10				-29.84%
35293	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期2变电站1变压器	500	35.20%	0	0		是	2025年12月	-44.42%
35294	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变2号变	630	21.59%	0	0		是	2025年12月	-41.88%
35295	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓5楼2主变	800	11.10%	0.11	0.11				-49.03%
35296	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都茗苑三期4变电站1变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-38.56%
35297	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城二期3变电站1变压器	500	20.00%	0	0		是	2025年12月	-44.03%
35298	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期2箱变1号变	630	23.17%	0	0		是	2025年12月	-45.02%
35299	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓2变电站202配电变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-45.15%
35300	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城四期3变电站2变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-34.71%
35301	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓3楼2主变	1600	8.75%	0.09	0.09				-42.36%
35302	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	阳光尚城4.1期1变电站变压器	630	27.30%	0	0				0.00%
35303	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	魅力之城一期1箱变2号变	315	53.33%	1	1		是	2025年12月	-43.81%
35304	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	万科魅力之城一期2箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35305	铁西	太原变	太原变35092劝联乙线	中海国际公寓1变电站201配电变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-44.78%
35306	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期3箱变1号变	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-41.69%
35307	皇姑	长江变	长江变25456长阳线	亚都2箱变1变	630	17.46%	0	0		是	2025年12月	-39.36%
35308	和平	三好变	三好变184银科线	艾特国际公寓1主变	500	22.08%	0.22	0.22				-40.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35309	皇姑	欧亚变	欧亚变244国奥线	国奥一期5箱变2变	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
35310	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河线153	200	58.80%	0.59	0.59				23.67%
35311	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	华府宝地小区考核201配电变压器	630	39.05%	0	0		是	2025年11月	-40.45%
35312	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚2	80	11.25%	0	0		是	2025年11月	-196.64%
35313	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站202配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2026年12月	-38.51%
35314	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站201配电变压器	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-39.57%
35315	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左9	315	35.62%	0.36	0.36				3.56%
35316	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	灌区家属(微)	200	49.40%	0	0		是	2025年11月	-12.48%
35317	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干133+1	200	28.20%	0.28	0.28				-34.42%
35318	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站202配电变压器	315	60.19%	1	1				-37.49%
35319	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓1号变电站201配电变压器	315	76.95%	1	1				-38.39%
35320	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	城南春晓2号变电站201配电变压器	315	70.10%	1	1				-39.54%
35321	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期2变电站202配电变压器	630	44.13%	0	0		是	2026年12月	-39.28%
35322	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期1变电站201配电变压器	800	48.30%	0	0		是	2026年12月	-3.75%
35323	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期1小区变电站201配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2026年12月	27.74%
35324	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲四期二变电站201配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-39.41%
35325	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里1号变电站201间隔(官塔甲线)配电变压器	400	39.30%	0	0				100.00%
35326	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西大棚	400	8.85%	0	0		是	2025年11月	-1.61%
35327	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左13左2	200	11.70%	0.12	0.12				31.93%
35328	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干128左6右1	200	31.50%	0.32	0.32				-33.52%
35329	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村综合一台(微)	200	14.70%	0	0		是	2025年11月	89.83%
35330	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西南二台照明新	400	54.00%	1	1				0.00%
35331	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西家属楼照明	100	80.40%	1	1	2023年8月	是	2025年11月	-44.46%
35332	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期4小区变电站201配电变压器	800	12.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35333	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西大楼照明	315	69.71%	1	1		是	2025年11月	-39.48%
35334	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东北大棚新	100	67.50%	1	1				0.00%
35335	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线149左17	100	80.20%	0.80	0.80	2022年12月	是	2026年	-42.80%
35336	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干164+1左1	200	69.00%	0.69	0.69				0.19%
35337	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东南台新	100	133.50%	1	1	2025年6月			0.00%
35338	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯新西村永明养殖公变台区	400	2.10%	0	0				0.00%
35339	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新东南台	400	60.90%	1	1		是	2025年11月	-24.13%
35340	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干131右2	400	54.90%	0.55	0.55				100.00%
35341	沈北	天乾变	10kV天星线70654	盛京绿洲三四期1变电站202配电变压器	630	55.24%	1	1		是	2026年12月	-39.63%
35342	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期2小区变电站201配电变压器	800	12.00%	0	0		是	2026年12月	27.30%
35343	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾三期2变电站201配电变压器	800	43.50%	0	0		是	2026年12月	-3.70%
35344	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯张三家村鸿威水泥品公变台区	200	27.90%	0	0				100.00%
35345	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚3新	200	34.20%	0	0				0.00%
35346	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干150	200	31.50%	0.32	0.32				-26.88%
35347	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	鲍沙线沙河干158左1	400	49.80%	0.50	0.50				100.00%
35348	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	市场线78上河分9右5	100	32.10%	0	0				-28.87%
35349	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	上河分3右2+1	200	7.50%	0	0				70.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35350	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东大棚1	80	88.50%	1	1	2022年12月	是	2025年11月	-26.45%
35351	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村中台	200	59.00%	1	1		是	2025年11月	-31.96%
35352	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站201配电变压器	800	52.13%	1	1		是	2026年12月	-35.47%
35353	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新西村照明	50	84.00%	1	1	2025年2月	是	2025年11月	-28.36%
35354	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干149左6左2	400	17.10%	0.17	0.17				100.00%
35355	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	沙河干140左1	200	54.80%	0.55	0.55				-35.35%
35356	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期5小区变电站201配电变压器	800	11.75%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35357	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河干142	200	25.20%	0.25	0.25				-38.17%
35358	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新西村南台	200	78.00%	1	1		是	2025年11月	-34.08%
35359	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期2变电站202配电变压器	800	61.13%	1	1		是	2026年12月	-13.45%
35360	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东西台新	200	34.50%	0	0				0.00%
35361	苏家屯	新南变	新南变38050新塔甲线	地铁云杉里2号变电站201间隔（官塔甲线）配电变压器	400	42.30%	0	0				100.00%
35362	辽中	新民屯	新民屯变1160新东线	新民屯变160新东线新东中台	200	75.42%	1	1				-27.25%
35363	沈北	天乾变	10kV天星线70654	汇置尚郡2.2期3小区变电站201配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35364	沈北	天乾变	10kV天星线70654	三盛颐景蓝湾二期1变电站202配电变压器	800	55.50%	1	1		是	2026年12月	-39.46%
35365	苏家屯	苏桃变	苏桃变60786苏鲍乙线	苏南变254沙河甲线沙河线129	250	25.92%	0.26	0.26				-47.85%
35366	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里3变电站2号变压器	400	9.60%	0.10	0.10				100.00%
35367	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线木器厂	315	87.24%	0.87	0.87	2022年12月			-45.11%
35368	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站202间隔配电变压器	630	50.79%	1	1		是	2026年	-28.30%
35369	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（台湾岛）	200	14.40%	0	0				1.68%
35370	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分11左2	100	113.40%	1	1	2024年9月	是	2026年	-36.55%
35371	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田1住宅	250	67.92%	0.68	0.68				-45.26%
35372	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	八建公司照明（2020微）	200	82.80%	0.83	0.83	2023年8月			-36.81%
35373	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	50.70%	1	1		是	2026年	-21.25%
35374	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线北村二组变	200	27.75%	0.28	0.28				-56.17%
35375	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站201间隔配电变压器	800	64.88%	1	1		是	2026年	-30.46%
35376	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线金宝分9右1	315	21.52%	0	0		是	2026年	-39.79%
35377	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里1变电站2号变压器	630	4.13%	0.04	0.04				100.00%
35378	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线91右2	200	69.60%	1	1				100.00%
35379	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干116+1右1	400	103.80%	1	1	2024年6月			100.00%
35380	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线壹哑家属楼	315	69.08%	0.69	0.69				-38.82%
35381	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	电力住宅1变压器	400	68.40%	0.68	0.68				-47.16%
35382	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会2号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	21.00%	0	0				36.28%
35383	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	服装城1变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-42.68%
35384	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线74+1右1	200	87.60%	1	1	2022年12月	是	2026年	-29.25%
35385	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北甲线101+1右1	200	45.60%	0	0		是	2026年	-41.02%
35386	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	四季都会1号变电站201间隔（甲）配电变压器	800	9.30%	0	0				35.36%
35387	东陵	白沙变	白湖乙线	方大映川里3箱变2号变压器	630	5.40%	0.05	0.05				0.00%
35388	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫4号变电站202间隔配电变压器	800	81.75%	1	1	2024年9月	是	2026年	-27.51%
35389	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫6号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	35.70%	0	0		是	2026年	-17.09%
35390	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线金宝分9右7	100	93.90%	1	1	2024年6月	是	2026年	-47.88%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35391	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫8号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年	8.72%
35392	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	x铁路三供一业（电务小楼）	200	3.90%	0	0				-23.59%
35393	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线电力住宅楼	315	37.84%	0.38	0.38				-48.30%
35394	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线酒厂住宅	250	75.52%	0.76	0.76				-39.76%
35395	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线60	160	36.63%	0	0		是	2026年	15.13%
35396	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	胡家线79右1	315	25.08%	0	0		是	2026年	-46.29%
35397	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	施文乙线38右3	315	71.75%	1	1				-40.59%
35398	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰2号变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0				92.79%
35399	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	土地局箱变1变压器	160	35.50%	0.36	0.36				-46.23%
35400	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫7号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	63.90%	1	1		是	2026年	-12.91%
35401	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线二小学变	315	66.86%	0.67	0.67				-35.77%
35402	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	龙城家园1变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-40.32%
35403	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线118+1左1	400	44.40%	0	0		是	2026年	100.00%
35404	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	文华住宅1变压器	500	62.40%	0.62	0.62				-42.34%
35405	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线保险公司住宅变	200	70.80%	0.71	0.71				-40.46%
35406	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线舒适小区	200	50.85%	0.51	0.51				-41.30%
35407	东陵	白沙变	白湖乙线	方大锦溪里2变电站2号变压器	400	8.80%	0.09	0.09				100.00%
35408	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	英国宫3号变电站201间隔配电变压器	630	50.48%	1	1		是	2026年	-32.28%
35409	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线85右1	200	76.20%	1	1		是	2026年	-38.17%
35410	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线佳美小区变	250	41.28%	0.41	0.41				-34.85%
35411	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分16右2	400	40.50%	0	0		是	2026年	17.84%
35412	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线油田2住宅	315	41.40%	0.41	0.41				-40.97%
35413	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	奥园誉峰1号变电站202间隔配电变压器	630	22.86%	0	0				92.54%
35414	苏家屯	施官变	施官变60160施文甲线	沈阳市中鼎电力设备厂等	160	91.56%	1	1	2023年1月			-31.49%
35415	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	航辽变084家属线糖酒公司	200	56.40%	0.56	0.56				-40.76%
35416	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分19右2	400	44.70%	0	0				0.00%
35417	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北乙线122右1	400	10.50%	0	0				100.00%
35418	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	雪北干68	250	16.96%	0	0		是	2026年	-21.31%
35419	苏家屯	雪松变	雪松变574雪北乙线	金宝分9右10	200	42.90%	0	0				-35.30%
35420	辽中	航辽变	航辽变90174家属线	二小学门市	200	45.00%	0.45	0.45				28.62%
35421	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台电缆厂	80	583.50%	6	6	2022年12月			-31.07%
35422	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左6-2	100	46.20%	0	0				-54.72%
35423	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变1配电变压器	400	32.80%	0	0		是	2026年12月	-40.63%
35424	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分68	315	37.33%	0	0				-36.47%
35425	于洪	光辉变	光南线	小微高台村大庙台	200	5.40%	0.05	0.05				100.00%
35426	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分59左4	100	27.40%	0	0				-34.03%
35427	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左8	400	43.80%	0	0				-0.70%
35428	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期8变电站配电变压器	400	62.40%	1	1		是	2025年12月	-42.30%
35429	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村三七队台	100	79.80%	0.80	0.80				-38.16%
35430	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期5变电站配电变压器	630	52.95%	1	1		是	2025年12月	-36.81%
35431	于洪	光辉变	光南线	小微高台村东台	400	36.30%	0.36	0.36				-43.54%
35432	于洪	光辉变	光南线	小微一分厂5台区	400	71.70%	0.72	0.72				-263.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35433	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干105左7柱上变压器	400	57.60%	1	1				-51.03%
35434	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分7加1赵家支26左26	400	80.40%	1	1	2024年6月			3.29%
35435	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期2变电站配电变压器	400	52.40%	1	1		是	2025年12月	-42.44%
35436	东陵	孤家子	向东甲线	天泰5箱变1变压器	630	26.35%	0	0		是	2026年12月	-42.62%
35437	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变1号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35438	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变1号变	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-43.69%
35439	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35440	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台南台	100	71.80%	0.72	0.72				-36.29%
35441	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站1变压器	400	21.60%	0	0		是	2025年12月	-43.07%
35442	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变2号变	500	21.44%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35443	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站2变电站	630	15.71%	0	0		是	2025年12月	-43.32%
35444	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站1变压器	500	43.80%	0	0		是	2025年12月	-41.86%
35445	于洪	光辉变	光南线	小微三台村村西台	400	37.50%	0.38	0.38				-43.05%
35446	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线光辉果园宿舍	80	222.00%	2	2	2025年6月			-23.42%
35447	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村四五队	400	135.90%	1	1	2022年12月			-41.04%
35448	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡2箱变1号变	500	54.24%	1	1		是	2025年12月	-41.19%
35449	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡8箱变2号变	500	55.20%	1	1		是	2025年12月	-40.88%
35450	于洪	光辉变	光南线	小微三台子4台区	400	31.80%	0.32	0.32				-66.78%
35451	东陵	孤家子	向东甲线	天泰大学城教师住宅楼1箱变2配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-46.28%
35452	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站1变压器	400	24.50%	0	0		是	2025年12月	-38.37%
35453	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站1变压器	500	54.80%	1	1		是	2025年12月	-38.70%
35454	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期3变电站配电变压器	630	62.86%	1	1		是	2025年12月	-35.25%
35455	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡4箱变1号变	500	39.36%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
35456	于洪	光辉变	光南线	小微两家4台区	200	87.90%	0.88	0.88	2023年1月			-39.22%
35457	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-20.61%
35458	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干112左1	400	31.25%	0	0				-42.86%
35459	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支26左06	315	24.44%	0	0				-25.41%
35460	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变1号变	630	40.00%	0	0		是	2025年12月	-42.08%
35461	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-39.81%
35462	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区3变电站2变压器	400	20.80%	0	0		是	2025年12月	-42.27%
35463	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村1照明台	400	138.60%	1	1	2024年6月			-24.09%
35464	于洪	光辉变	光南线	小微两家村5台	200	5.70%	0.06	0.06				-63.73%
35465	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区2变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35466	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队西台	200	116.40%	1	1	2023年9月			-30.11%
35467	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区5变电站2变压器	500	30.40%	0	0		是	2025年12月	-44.61%
35468	于洪	光辉变	光南线	小微两家子村西台	400	5.70%	0.06	0.06				25.96%
35469	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变1号变	500	33.60%	0	0		是	2025年12月	-43.33%
35470	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变1号变	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35471	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村二六队台	100	51.60%	0.52	0.52				-35.79%
35472	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站1变压器	500	26.80%	0	0		是	2025年12月	-35.04%
35473	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村七队区	100	840.00%	8	8	2025年6月			-33.42%
35474	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期6变电站配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-41.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35475	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡3箱变2号变	500	15.84%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
35476	于洪	光辉变	光南线	小微光辉果园东台	400	44.70%	0.45	0.45				-29.12%
35477	于洪	光辉变	光南线	小微高台村西北台	400	48.60%	0.49	0.49				-32.68%
35478	东陵	孤家子	向东甲线	天泰3箱变1变压器	1000	56.80%	1	1		是	2026年12月	-40.38%
35479	于洪	光辉变	光南线	铁路小区南台	400	10.20%	0.10	0.10				-68.35%
35480	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村东台	250	35.52%	0.36	0.36				-34.78%
35481	东陵	孤家子	向东甲线	天泰2箱变2变压器	500	20.48%	0	0		是	2026年12月	-42.36%
35482	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡1箱变2号变	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-41.55%
35483	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站2变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-42.90%
35484	于洪	光辉变	光南线	小微两家子5台	200	19.80%	0.20	0.20				30.58%
35485	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村学校台	200	30.00%	0.30	0.30				-41.56%
35486	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分赵家支28	100	12.60%	0	0				-48.54%
35487	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变1变压器	630	19.56%	0	0		是	2026年12月	-46.25%
35488	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分通云支9	100	77.40%	1	1				3.71%
35489	于洪	光辉变	光南线	小微高台子村东台区	200	6.00%	0.06	0.06				-52.55%
35490	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期1变电站配电变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
35491	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡7箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35492	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站1变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35493	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分4	400	32.70%	0	0				8.90%
35494	于洪	光辉变	光南线	小微高台村6号	200	5.40%	0.05	0.05				-18.08%
35495	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期5变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35496	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期6变电站1变电站	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
35497	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台2	400	60.60%	0.61	0.61				-32.72%
35498	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期4变电站2变压器	400	20.50%	0	0		是	2025年12月	-43.80%
35499	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期7变电站配电变压器	630	58.67%	1	1		是	2025年12月	-35.53%
35500	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村东南台区	400	31.60%	0.32	0.32				-35.91%
35501	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分18右3左2	400	27.60%	0	0				100.00%
35502	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡四期4变电站配电变压器	630	59.43%	1	1		是	2025年12月	-40.13%
35503	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	伊云北郡6箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35504	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村八九队东台	100	252.00%	3	3	2025年6月			-34.43%
35505	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区4变电站1变压器	500	26.00%	0	0		是	2025年12月	-45.37%
35506	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村中台	400	151.20%	2	2	2022年12月			-33.48%
35507	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线门台村新建台区	200	327.00%	3	3	2025年6月			-38.25%
35508	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干97畅阳分21	400	14.40%	0	0				0.78%
35509	东陵	孤家子	向东甲线	天泰6箱变2变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年12月	-46.90%
35510	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡一期5变电站1号变	500	49.20%	0	0		是	2025年12月	-42.10%
35511	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分18右2左1	200	14.70%	0	0				-12.36%
35512	于洪	光辉变	光南线	小微高台村南台	400	16.50%	0.17	0.17				-65.67%
35513	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干畅阳分39	200	51.00%	1	1				-41.05%
35514	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和甲线人和干105左5变压器	30	95.00%	1	1	2023年1月	是	2026年5月	-19.98%
35515	于洪	光辉变	光南线	小微门台村2	400	3.30%	0.03	0.03				-53.66%
35516	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站1变压器	500	38.80%	0	0		是	2025年12月	-43.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35517	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期2变电站2变压器	500	37.20%	0	0		是	2025年12月	-43.44%
35518	于洪	光辉变	光南线	门台村新建台区分台	400	16.20%	0.16	0.16				100.00%
35519	于洪	光辉变	光南线	小微高台西1台	200	21.30%	0.21	0.21				-118.42%
35520	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线两家村照明台3	80	68.25%	0.68	0.68				-39.95%
35521	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线三台子村中台	100	96.40%	1	1	2023年7月	是	2025年8月	-30.06%
35522	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期1变电站2变压器	500	23.20%	0	0		是	2025年12月	-38.12%
35523	东陵	孤家子	向东甲线	天泰4箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-44.23%
35524	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村二三队台	100	313.20%	3	3	2025年6月			-32.15%
35525	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡二期3变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
35526	于洪	光辉变	光南线	小微门台村北1号台	200	37.80%	0.38	0.38				100.00%
35527	皇姑	欧亚变	欧亚变242北郡线	依云北郡F区1变电站2变压器	500	22.80%	0	0		是	2025年12月	-42.24%
35528	大东	大志变	大志变70562大农甲线	人和干畅阳分赵家支26左19左4	200	14.10%	0	0				0.00%
35529	东陵	孤家子	向东甲线	天泰1箱变1变压器	630	57.78%	1	1		是	2026年12月	-38.98%
35530	于洪	光辉变	光南线	光辉变812光南线高台村北台	200	206.70%	2	2	2025年4月			-42.36%
35531	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站2变压器	800	33.00%	0.33	0.33				-36.56%
35532	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区1变电站1变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-41.05%
35533	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站2变压器	800	26.25%	0.26	0.26				-40.82%
35534	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区2变电站1变压器	800	29.25%	0.29	0.29				-41.87%
35535	东陵	中马变	高坎线	高坎干97大仁提水分28左43柱上变压器	200	4.95%	0	0		是	2026年12月	-37.79%
35536	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-36.21%
35537	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区3变电站2变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-38.77%
35538	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站1变压器	400	34.50%	0.35	0.35				-41.40%
35539	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区4变电站2变压器	400	30.38%	0.30	0.30				-39.61%
35540	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站1变压器	800	27.75%	0.28	0.28				-41.92%
35541	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中吉阳光小区5变电站2变压器	800	26.25%	0.26	0.26				-40.16%
35542	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分67右1变压器	200	35.60%	0	0		是	2025年12月	-81.06%
35543	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园9箱变（单）	630	23.24%	0	0				-37.55%
35544	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干挡风分6	250	3.60%	0	0				-87.27%
35545	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛6箱式变电站202间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-37.75%
35546	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分15柱上变压器	200	11.10%	0	0		是	2025年12月	-28.31%
35547	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站2变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-43.92%
35548	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干93	200	58.50%	1	1				-22.60%
35549	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	塞纳家园二期32号楼变电站201	630	5.14%	0	0		是	2027年12月	15.93%
35550	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街1变电站201间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35551	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站1号变压器	630	46.98%	0	0		是	2027年12月	-42.37%
35552	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分67	200	68.70%	1	1				-35.67%
35553	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	云锦公寓箱变1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				89.21%
35554	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区1变电站1变压器	400	28.00%	0	0				-38.20%
35555	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分16左支05柱上变压器	80	40.50%	0	0		是	2026年12月	-39.53%
35556	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右4+1左1	100	126.00%	1	1	2022年12月	是	2026年1月	-36.90%
35557	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支5变压器	50	19.20%	0	0		是	2025年12月	-39.58%
35558	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	隆迪分3柱上变压器	100	28.00%	0	0		是	2025年12月	-48.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35559	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区2变电站1变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	-9.28%
35560	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛2箱式变电站202间隔配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-38.93%
35561	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1左5柱上变压器	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	17.67%
35562	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-40.67%
35563	东陵	中马变	高坎线	高坎干149凤溪分04柱上变压器	400	3.45%	0	0		是	2026年12月	-3.06%
35564	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分71柱上变压器	315	53.65%	1	1		是	2025年12月	-42.57%
35565	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室1号变压器	630	33.33%	0	0		是	2027年12月	-39.03%
35566	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站2变压器	630	17.90%	0	0				-41.41%
35567	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变2变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-44.04%
35568	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园8箱变（单）	400	27.20%	0	0				-41.59%
35569	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变2变压器	500	11.20%	0	0				-41.58%
35570	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛1箱式变电站202间隔配电变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-42.64%
35571	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站1变压器	400	22.50%	0.23	0.23				-38.77%
35572	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站2变压器	630	17.52%	0	0				-45.38%
35573	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干141小仁镜分7柱上变压器	200	37.80%	0	0		是	2026年12月	-42.67%
35574	于洪	东民变	东前线	小微和平村东2台区	400	29.40%	0.29	0.29				6.49%
35575	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园2箱变2变压器	500	38.40%	0	0				-40.98%
35576	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干兴隆分15柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
35577	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站1变压器	630	24.38%	0	0				-41.99%
35578	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南2	200	46.13%	0.46	0.46				-28.12%
35579	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔3箱式变电站2配电变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-26.14%
35580	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区3变电站1变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	15.96%
35581	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑三期2号变电站202配电变压器	630	12.00%	0	0				92.99%
35582	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站2变压器	800	16.50%	0	0				-42.33%
35583	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站1变压器	400	31.50%	0.32	0.32				-15.64%
35584	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35585	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站2变压器	400	16.00%	0.16	0.16				-39.84%
35586	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分70变压器	315	60.00%	1	1		是	2025年12月	-39.84%
35587	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站1号变压器	500	20.70%	0	0		是	2025年12月	-41.84%
35588	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园11箱变（单）	630	39.05%	0	0				-38.71%
35589	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站2变压器	500	52.00%	1	1				-50.58%
35590	东陵	中马变	高坎线	高坎线116柱上变压器	200	20.10%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
35591	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干55右分12柱上变压器	100	41.00%	0	0		是	2026年12月	-28.94%
35592	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区9变电站2变压器	400	29.50%	0.30	0.30				-43.44%
35593	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区7变电站1变压器	400	47.00%	0.47	0.47				-10.12%
35594	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分10柱上变压器	100	12.00%	0	0		是	2025年12月	-20.49%
35595	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分42	400	66.30%	1	1				-45.77%
35596	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右12	250	4.40%	0	0				-55.72%
35597	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站2配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-37.71%
35598	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分53左1	400	29.10%	0	0				-29.83%
35599	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分2	200	49.80%	0	0				-38.61%
35600	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区1变电站1变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	11.34%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35601	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村西台区	315	67.43%	0.67	0.67				-39.28%
35602	于洪	东民变	东前线	小微东前线53左23+1台	200	6.00%	0.06	0.06				100.00%
35603	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分38左1加1	200	82.80%	1	1	2025年6月			100.00%
35604	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是	2027年12月	-38.06%
35605	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左7右1变压器	100	28.20%	0	0		是	2025年12月	-44.79%
35606	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站1变压器	800	16.13%	0.16	0.16				-53.49%
35607	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变1变压器	500	22.72%	0	0				-40.66%
35608	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园3箱变2变压器	500	28.48%	0	0				-45.30%
35609	东陵	中马变	高坎线	高坎干111右1	200	12.90%	0	0		是	2026年12月	-2.49%
35610	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站1变压器	800	16.13%	0.16	0.16				-43.14%
35611	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站1变压器	800	16.50%	0	0				-45.95%
35612	东陵	中马变	高坎线	YHG_东泽住宅楼箱式变电站201间隔配电变压器	200	54.90%	1	1		是	2026年12月	-36.03%
35613	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分64左3	400	48.25%	0	0				-46.24%
35614	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站2变压器	630	26.67%	0	0				-51.80%
35615	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-46.80%
35616	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛2号变电站2号配电变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-21.47%
35617	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站1变压器	630	38.41%	0	0				-49.37%
35618	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区1变电站1变压器	800	22.20%	0	0		是	2025年12月	-15.96%
35619	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛3号变电站2号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-41.90%
35620	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站2变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-35.35%
35621	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站1变压器	800	21.75%	0	0				-40.49%
35622	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分52变压器	200	19.50%	0	0		是	2025年12月	-62.97%
35623	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变2变压器	400	24.75%	0	0				-43.93%
35624	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园7箱变（单）	400	17.20%	0	0				-35.40%
35625	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分4公变	315	60.00%	0.60	0.60				-47.24%
35626	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分9	315	44.76%	0	0				-38.86%
35627	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分22右10左11加1	400	62.10%	1	1				-40.80%
35628	于洪	东民变	东前线	小微东前线2号台	400	15.90%	0.16	0.16				-6.91%
35629	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站2变压器	400	23.50%	0	0				-40.27%
35630	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分35右4	315	44.13%	0	0				-41.64%
35631	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干108	400	47.40%	0	0				8.83%
35632	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	沈海变372东望乙线东望乙D开闭站未命名和平干大洼分12	200	30.30%	0	0				-40.03%
35633	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干149右分04柱上变压器	200	12.20%	0	0		是	2026年12月	-117.96%
35634	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	美的盛堂小区3变电站1变压器	800	51.00%	1	1		是	2025年12月	-3.07%
35635	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左6变压器	315	86.98%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-44.62%
35636	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变2号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-32.84%
35637	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	大洼分17+1	200	22.80%	0	0				39.09%
35638	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变2变压器	630	20.95%	0	0				-49.85%
35639	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园1小区变电站1变压器	630	21.71%	0	0				-38.14%
35640	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变1变压器	500	22.08%	0	0				-45.88%
35641	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线7左2柱上变压器	200	11.00%	0	0		是	2025年12月	-39.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35642	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干69左分03柱上变压器	200	22.20%	0	0		是	2026年12月	-36.46%
35643	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干70左1化工厂支8右3	100	74.40%	1	1		是	2026年12月	-35.26%
35644	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛5箱式变电站202间隔配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2025年12月	-37.19%
35645	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干79新	400	4.05%	0	0				3.04%
35646	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变2号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-39.35%
35647	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变1变压器	500	24.32%	0	0				-39.80%
35648	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	益格清水湾二期小区2变电站1变压器	800	15.00%	0	0		是	2025年12月	13.56%
35649	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园6小区变电站2变压器	800	14.50%	0	0				100.00%
35650	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支22左2左2柱上变压器	315	7.62%	0	0		是	2025年12月	-54.40%
35651	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干92	250	30.48%	0	0				-41.23%
35652	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站1变压器	800	15.00%	0	0				-40.14%
35653	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站2变压器	630	33.65%	0	0		是	2027年12月	-34.33%
35654	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干42左3公变	315	33.71%	0.34	0.34				-51.50%
35655	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变2变压器	400	31.50%	0	0				-45.81%
35656	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右1	200	57.20%	1	1		是	2026年5月	-44.98%
35657	于洪	东民变	东前线	东民变344东前线西和平村南1台区	100	72.90%	0.73	0.73				-34.54%
35658	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变1变压器	500	17.92%	0	0				-45.77%
35659	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园别墅小区2变电站1变压器	400	17.50%	0	0				-54.42%
35660	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区14变电站2变压器	800	19.13%	0	0				-44.05%
35661	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分27	315	70.48%	1	1				5.32%
35662	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分26加1	315	13.14%	0	0				-27.68%
35663	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55加2右1	200	82.20%	1	1	2025年2月			-55.34%
35664	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分8左支2柱上变压器	50	48.00%	0	0		是	2026年12月	-35.58%
35665	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干腰沟分13左4柱上变压器	200	27.90%	0	0		是	2026年12月	-27.23%
35666	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期1号变电站1变压器	630	25.40%	0	0		是	2027年12月	-49.14%
35667	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左4	250	33.60%	0	0				-36.39%
35668	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干69左9加1	200	33.00%	0	0				-23.85%
35669	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区19变电站2变压器	630	18.10%	0	0				-43.91%
35670	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园2小区变电站1变压器	630	32.76%	0	0				-40.92%
35671	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分45加1	400	22.50%	0	0				-64.95%
35672	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变2变压器	400	17.00%	0.17	0.17				-55.01%
35673	东陵	中马变	高坎线	高坎干49右2柱上变压器	400	6.08%	0	0		是	2026年12月	-51.95%
35674	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变1变压器	630	22.22%	0	0				-42.25%
35675	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园3箱变1变压器	400	36.00%	0	0				-41.80%
35676	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站1变压器	630	35.43%	0	0				-37.93%
35677	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区16变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-46.43%
35678	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区18变电站1变压器	630	19.81%	0	0				-43.80%
35679	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站2变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-44.96%
35680	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分22左1柱上变压器	400	16.20%	0	0		是	2026年12月	-43.28%
35681	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园4箱变2变压器	630	15.87%	0	0				-44.47%
35682	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站2变压器	630	22.86%	0	0				-40.11%
35683	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园2箱变1变压器	630	28.19%	0	0				-42.65%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35684	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	元江街2箱式变电站201间隔配电变压器	400	11.20%	0	0		是	2025年12月	15.59%
35685	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站1号配电变压器	800	26.63%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
35686	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变2变压器	630	41.52%	0	0				-40.79%
35687	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区10变电站1变压器	800	17.63%	0	0				-41.90%
35688	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站2变压器	500	17.20%	0	0				-42.12%
35689	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左8	250	30.00%	0	0				-38.25%
35690	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区7变电站2变压器	400	19.50%	0.20	0.20				-26.46%
35691	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站2变压器	630	37.62%	0	0				-45.37%
35692	于洪	东民变	东前线	小微西和平村东台	400	60.90%	0.61	0.61				-54.21%
35693	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分37+1右1柱上变压器	400	68.70%	1	1		是	2026年12月	-38.56%
35694	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右1	250	33.60%	0	0				-29.88%
35695	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区13变电站1变压器	630	26.29%	0	0				-46.30%
35696	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60左1变压器	200	14.70%	0	0		是	2025年12月	-38.90%
35697	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期2变电站1号变压器	400	47.60%	0	0		是	2027年12月	-38.03%
35698	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园5小区变电站2变压器	630	20.19%	0	0				8.55%
35699	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区17变电站2变压器	630	20.19%	0	0				-43.03%
35700	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区12变电站1变压器	630	26.29%	0	0				-41.60%
35701	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛7箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-37.81%
35702	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干96+1柱上变压器	200	64.00%	1	1				-47.15%
35703	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园5箱变(单)	400	24.75%	0	0				-44.86%
35704	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区2变电站1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-27.95%
35705	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室2号变压器	400	27.38%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
35706	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区9变电站2变压器	800	15.75%	0	0				-40.40%
35707	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁镜分06柱上变压器	250	113.92%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-29.48%
35708	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居2配电室2号电变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-39.84%
35709	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分73变压器	400	73.75%	1	1		是	2025年12月	-36.77%
35710	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38左5右5	100	72.40%	1	1				-55.90%
35711	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右2柱上变压器	250	27.84%	0	0		是	2025年12月	-6.61%
35712	于洪	东民变	东前线	小微东前线88右4	400	19.80%	0.20	0.20				10.45%
35713	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	朗明居1配电室1号变压器	400	22.50%	0	0		是	2027年12月	-42.05%
35714	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园2箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35715	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园2箱变2变压器	500	20.80%	0	0				-40.12%
35716	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅2箱式变电站配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-33.65%
35717	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右10左10	200	102.30%	1	1	2024年2月	是	2026年3月	13.07%
35718	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干英守分渔场支2变压器	315	1.59%	0	0		是	2025年12月	-1064.93%
35719	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳牌分5公变	315	38.10%	0.38	0.38				-27.58%
35720	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园4箱变1变压器	500	46.08%	0	0				-41.43%
35721	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分50	200	45.50%	0	0				-29.34%
35722	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-2箱变1变压器	630	12.57%	0.13	0.13				-46.09%
35723	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分乙线26左5右15柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-29.65%
35724	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变2变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-43.87%
35725	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区6变电站1变压器	630	22.48%	0.22	0.22				-35.76%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35726	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-41.87%
35727	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅3箱式变电站配电变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-24.83%
35728	东陵	中马变	高坎线	高坎分12右支12柱上变压器	200	95.40%	1	1	2025年6月			-32.71%
35729	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区10变电站1变压器	400	15.00%	0.15	0.15				-41.70%
35730	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分22右9	200	67.50%	1	1				-20.34%
35731	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站1变压器	400	24.00%	0.24	0.24				-34.78%
35732	东陵	中马变	高坎线	高坎线政府分11右1柱上变压器	400	22.60%	0	0		是	2026年12月	-37.12%
35733	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	文华苑二期1号变电站202变压器	630	7.62%	0	0				96.81%
35734	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干范家分6右9	400	21.30%	0	0				-56.95%
35735	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	丁香园1箱变1号变	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-41.18%
35736	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	万科如园局维变电站201配电变压器	630	41.59%	0.42	0.42				-30.80%
35737	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	惠民家园1箱变1变压器	500	11.84%	0	0				-40.56%
35738	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛3箱式变电站202间隔配电变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-38.48%
35739	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线上林干污水支26柱上变压器	250	3.84%	0	0		是	2025年12月	-79.09%
35740	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-1箱变2变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-38.00%
35741	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园3箱变2变压器	500	26.24%	0	0				-43.08%
35742	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1左1柱上变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-38.63%
35743	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛二期1变电站2号变压器	500	27.00%	0	0		是	2027年12月	-34.45%
35744	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区15变电站1变压器	500	29.20%	0	0				-44.82%
35745	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期2号变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2027年12月	-42.68%
35746	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅1箱式变电站配电变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-37.74%
35747	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分55	200	64.50%	1	1				-46.14%
35748	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区1变电站2变压器	800	13.50%	0.14	0.14				-46.51%
35749	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区4变电站2变压器	800	11.25%	0.11	0.11				-43.32%
35750	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干149风溪分4柱上变压器	100	6.72%	0	0		是	2026年12月	-32.65%
35751	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干100+1右4	315	19.05%	0	0				-24.01%
35752	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	山水文园1箱变1变压器	630	27.43%	0	0				-37.43%
35753	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	丹陛三期3号变电站1变压器	630	27.30%	0	0		是		-37.95%
35754	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分38+1	250	22.40%	0	0				-48.75%
35755	东陵	中马变	高坎线	z旧站三队井箱式变电站201间隔配电变压器	315	35.24%	0	0		是	2026年12月	-33.68%
35756	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分60+1右1柱上变压器	100	11.00%	0	0		是	2025年12月	-71.40%
35757	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	旺角自由度箱变1变压器	400	16.50%	0.17	0.17				-44.85%
35758	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜2号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35759	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜3号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35760	东陵	中马变	高坎线	高坎干兴隆分23柱上变压器	200	71.40%	1	1				-37.12%
35761	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔2箱式变电站2配电变压器	800	44.70%	0	0		是	2025年12月	-31.94%
35762	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左14变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	100.00%
35763	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	万科翡翠观澜1号变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
35764	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区11变电站1变压器	500	22.56%	0	0				-47.19%
35765	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园4小区变电站1变压器	630	40.95%	0	0				-41.42%
35766	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园7小区变电站1变压器	630	48.76%	0	0				-42.32%
35767	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金辉优步湖畔1箱式变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0		是	2025年12月	-18.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35768	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	污水支乙线23柱上变压器	50	60.00%	1	1		是	2025年12月	-38.50%
35769	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	上林乙线51左1左5左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	-91.54%
35770	东陵	中马变	高坎线	高坎线高坎干95柱上变压器	100	75.90%	1	1		是	2026年12月	-34.61%
35771	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干73大洼分38左5右3加1	400	15.90%	0	0				-130.93%
35772	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期1箱式变电站1配电变压器	800	30.75%	0	0		是	2025年12月	-36.10%
35773	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分28	200	47.10%	0	0				-42.31%
35774	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园小区20变电站1变压器	630	20.57%	0	0				-39.35%
35775	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	南湖变468天坛甲线天坛干柳焊分2公变	315	29.84%	0.30	0.30				-42.78%
35776	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区3变电站2变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-45.05%
35777	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	洞阳小区6变电站2变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-24.75%
35778	东陵	中马变	高坎线	高坎线87右1柱上变压器	200	24.60%	0	0		是	2026年12月	-33.72%
35779	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分35右1	250	29.60%	0	0				-46.36%
35780	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园1箱变2变压器	500	20.16%	0	0				-45.59%
35781	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	东望乙线和平干大洼分13+1	315	30.22%	0	0				-36.87%
35782	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	金沙美丽岛4箱式变电站202间隔配电变压器	630	35.87%	0	0		是	2025年12月	-40.57%
35783	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站1变压器	800	28.88%	0.29	0.29				-40.59%
35784	东陵	中马变	高坎线	高坎线大仁分20左1右1柱上变压器	400	18.45%	0	0		是	2026年12月	-38.13%
35785	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分50左4变压器	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
35786	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-4箱变1变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-42.55%
35787	东陵	中马变	高坎线	秀水花都1箱变2变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
35788	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分26左8变压器	500	31.40%	0	0		是	2025年12月	-47.71%
35789	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	沈阳客厅二期2箱式变电站2配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2025年12月	-30.14%
35790	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区5变电站2变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-43.07%
35791	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	和平干大洼分24	200	73.00%	1	1				-45.17%
35792	东陵	中马变	高坎线	z化工厂自来水箱式变电站1号间隔配电变压器	630	14.38%	0	0		是	2026年12月	-36.84%
35793	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分19右11+1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-34.76%
35794	沈河	南湖变	南湖变468天坛甲线	阳光2000-3箱变1变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-39.39%
35795	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干大仁提水分17柱上变压器	80	15.50%	0	0		是	2026年12月	-46.53%
35796	浑南	孤家子	孤家子变680张官甲线	金地棕榈岛1号变电站2号配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2027年12月	-40.51%
35797	开发	汪河变	汪河变56156汪桂甲线	碧桂园3小区变电站1变压器	500	26.40%	0	0				-41.44%
35798	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园10箱变(单)	630	49.14%	0	0				-37.42%
35799	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广莲乙线广连干隆迪分9左4左1+1柱上变压器	400	5.60%	0	0		是	2025年12月	-20.63%
35800	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	英守分76左1变压器	250	43.68%	0	0		是	2025年12月	-56.34%
35801	大东	毛君变	10kV毛农乙线7954	中体花园6箱变1变压器	400	26.25%	0	0				-44.98%
35802	东陵	中马变	高坎线	中马变306高坎线高坎干130左分03柱上变压器	315	49.52%	0	0		是	2026年12月	-33.73%
35803	皇姑	勾莲变	勾莲变10350上林乙线	广连乙线广连干17右6柱上变压器	50	34.00%	0	0		是	2025年12月	8.12%
35804	开发	洞庭变	洞庭变55750中吉线	中油吉利小区8变电站2变压器	400	16.50%	0.17	0.17				-38.74%
35805	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站2变压器配电变压器	630	37.14%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
35806	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期1局维变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35807	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站1号变压器	400	61.50%	1	1		是		-40.15%
35808	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园3号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是		-36.58%
35809	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右3	315	48.19%	0	0		是		-41.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35810	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站2配电变压器	630	23.62%	0	0		是	2025年12月	-39.59%
35811	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花东变电站2号变压器	400	56.70%	1	1		是		-41.50%
35812	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变2变压器配电变压器	630	23.24%	0	0		是	2026年12月	-53.56%
35813	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变2号变	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-38.84%
35814	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	200	34.80%	0	0		是		-25.05%
35815	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区3号变电站1号变压器	400	55.60%	1	1		是		-42.76%
35816	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区2变201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-19.35%
35817	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期3小区变电站202配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2026年12月	22.61%
35818	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际1配电室2变压器	800	19.13%	0.19	0.19				-40.33%
35819	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期1局维变电站202配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2026年12月	18.13%
35820	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	YHG_沈阳龙湖新北置业有限公司（香提漫步2箱变2变）	630	0.00%	0	0				-108.20%
35821	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干14柱上变压器	315	29.46%	0	0		是	2025年12月	-52.03%
35822	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站202配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-28.17%
35823	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期4局维变电站202配电变压器	800	8.25%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35824	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期3201配电变压器	630	12.86%	0	0		是	2026年12月	-50.43%
35825	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期3局维变201配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2026年12月	-10.71%
35826	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左1+1柱上变压器	400	52.40%	1	1		是	2025年12月	-45.64%
35827	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20+2左3柱上变压器	400	1.20%	0	0				0.00%
35828	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分16柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-47.60%
35829	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲五期2局维变电站202配电变压器	800	16.20%	0	0		是	2026年12月	16.03%
35830	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站1号变压器	630	20.19%	0	0		是		-43.72%
35831	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干10柱上变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
35832	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干20柱上变压器	315	23.81%	0	0		是	2025年12月	-48.88%
35833	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期3局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	100.00%
35834	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变201间隔配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	-36.11%
35835	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期1变电站201配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	21.16%
35836	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2026年12月	-39.56%
35837	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站1号变压器	800	65.10%	1	1		是		-36.48%
35838	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干17箱变1变压器	315	11.43%	0	0				-31.29%
35839	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期2变电站201配电变压器	800	9.60%	0	0		是	2026年12月	25.57%
35840	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站202配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-28.39%
35841	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区2变电站201配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	50.13%
35842	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期1变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-83.51%
35843	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是		-43.90%
35844	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	时代逸居小区7箱变201配电变压器	400	19.50%	0	0		是	2026年12月	6.03%
35845	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司(龙湖道义项目A2地块一组团)201配电变压器	500	43.80%	0	0		是	2026年12月	-41.58%
35846	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	LS_沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园西地块一、二期)1-2	800	24.00%	0	0		是	2026年12月	-34.96%
35847	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变202配电变压器	400	15.90%	0.16	0.16				-0.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35848	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
35849	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分11	80	16.00%	0	0		是		-60.12%
35850	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站2号变压器	400	70.80%	1	1		是		-39.93%
35851	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格干桂花分11右4左1	200	33.50%	0	0		是		-39.90%
35852	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区二期2局维变电站202配电变压器	800	2.40%	0	0		是	2026年12月	12.25%
35853	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站202配电变压器	800	24.38%	0.24	0.24				-22.82%
35854	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	三盛颐景园二期小区1变电站201配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	52.96%
35855	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站1号变压器	630	33.97%	0	0		是		-42.57%
35856	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变201配电变压器	400	23.40%	0.23	0.23				7.82%
35857	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站201间隔配电变压器	500	42.88%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
35858	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期5小区变电站202配电变压器	800	8.50%	0	0		是	2026年12月	37.71%
35859	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站1配电变压器	630	40.38%	0	0		是	2025年12月	-20.10%
35860	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变1号变	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
35861	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格6号变电站1号变压器	630	25.40%	0	0		是		-43.65%
35862	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变1号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-36.86%
35863	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块2变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
35864	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是		-39.14%
35865	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期4小区变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
35866	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖2变201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	-39.24%
35867	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期1小区变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
35868	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期3小区变电站202配电变压器	630	12.38%	0	0				0.00%
35869	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖原府一期2变电站201配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-34.31%
35870	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分11右4左5	315	64.44%	1	1		是		-50.50%
35871	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园1箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.35%
35872	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干19左1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-233.62%
35873	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格4号变电站1号变压器	400	98.00%	1	1	2022年12月	是		-36.62%
35874	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区2局维变201配电变压器	800	29.70%	0	0		是	2026年12月	-8.25%
35875	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维2变202配电变压器	400	14.70%	0	0		是	2026年12月	-5.86%
35876	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干桥北分5	315	71.11%	1	1				-43.53%
35877	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干锦水分13左2柱上变压器	315	30.16%	0	0		是	2025年12月	-41.95%
35878	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期7小区变电站202配电变压器	630	13.02%	0	0				0.00%
35879	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格1号变电站1号变压器	800	66.00%	1	1		是		-45.14%
35880	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城南区1局维变201配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-20.47%
35881	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期4局维变202配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2026年12月	-11.64%
35882	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	盛悦府小区一期2局维变电站202配电变压器	800	9.00%	0	0		是	2026年12月	29.27%
35883	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环2箱变2变压器	800	11.25%	0	0				100.00%
35884	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右10	160	86.50%	1	1	2024年6月	是		-43.95%
35885	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格7号变电站1号变压器	630	21.90%	0	0		是		-42.78%
35886	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线90左5+1右1+1左2	400	0.00%	0	0				0.00%
35887	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干18柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-36.18%
35888	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站2配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-47.32%
35889	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格5号变电站1号变压器	400	37.20%	0	0				-39.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35890	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期4变电站201配电变压器	630	13.65%	0	0		是	2026年12月	27.86%
35891	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪1号变电站2号变压器	630	28.25%	0	0		是		-45.73%
35892	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站201配电变压器	630	30.16%	0.30	0.30				-9.28%
35893	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷三期3变电站201配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	25.27%
35894	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干6右1之1柱上变压器	315	80.76%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-37.25%
35895	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左6	400	48.00%	0	0				-39.88%
35896	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新2箱变1变	400	15.60%	0	0				-43.86%
35897	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格2号变电站1号变压器	400	85.50%	1	1	2022年12月	是		-39.17%
35898	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花1号变电站2号变压器	800	37.20%	0	0		是		-42.65%
35899	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北2号变电站2号变压器	630	42.86%	0	0		是		-46.29%
35900	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城1箱式变电站1配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-36.71%
35901	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司(沈阳颐景园二期高层)11配 电变压器2	630	29.97%	0	0		是	2026年12月	-40.97%
35902	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线锦水分1柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-45.03%
35903	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪3号变电站1号变压器	630	22.54%	0	0		是		-46.17%
35904	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站2号变压器	800	15.00%	0	0		是		-45.94%
35905	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干5左5柱上变压器	250	27.60%	0	0		是	2025年12月	-42.37%
35906	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变1号变	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	-44.63%
35907	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	松辽西区2号变电站1号变压器	630	74.60%	1	1		是		-42.71%
35908	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际2配电室2变压器	800	23.25%	0.23	0.23				-42.79%
35909	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变2变压器配电变压器	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-34.49%
35910	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	城北干12左11	315	19.68%	0	0				-38.34%
35911	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	荣成世纪2号变电站2号变压器	630	28.57%	0	0		是		-46.22%
35912	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	建新1箱变1变压器	630	24.44%	0	0				-44.17%
35913	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林1变压器	400	44.80%	0	0				-39.33%
35914	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花分11右13	200	68.70%	1	1		是		-66.10%
35915	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站2号变压器	630	26.03%	0	0		是		-38.69%
35916	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变1号变	630	20.57%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
35917	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园2箱变1变压器配电变压器	630	28.70%	0	0		是	2026年12月	-40.81%
35918	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	证大御中环1箱变2变压器	800	11.63%	0	0				100.00%
35919	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站1配电变压器	630	28.95%	0	0		是	2025年12月	-27.43%
35920	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期4小区变电站202配电变压器	800	12.25%	0	0		是	2026年12月	35.65%
35921	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花街5号变电站201间隔配电变压器	630	21.62%	0	0				100.00%
35922	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站202配电变压器	630	30.48%	0.30	0.30				-11.94%
35923	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园3箱变1变压器配电变压器	630	18.79%	0	0		是	2026年12月	-37.27%
35924	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳龙湖新北置业有限公司2箱变202	800	10.13%	0	0		是	2026年12月	-40.42%
35925	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	昆工乙线昆工干3柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-36.56%
35926	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线桂花分16	315	67.05%	1	1		是		-37.70%
35927	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站201配电变压器	800	36.75%	0.37	0.37				-43.11%
35928	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期1201间隔配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2026年12月	-43.36%
35929	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格甲线百合分9右7	400	65.25%	1	1		是		-44.93%
35930	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站1号变压器	630	40.63%	0	0				-44.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35931	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲2变电站1变压器配电变压器	630	22.48%	0	0		是	2026年12月	-42.26%
35932	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际2变电站1变压器	800	23.63%	0.24	0.24				-40.63%
35933	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期2201间隔配电变压器	630	19.52%	0	0		是	2026年12月	-30.83%
35934	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花北1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0		是		-42.09%
35935	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期1小区变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.22%
35936	沈河	长青变	长青变468长西线	步阳国际1配电室1变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-40.45%
35937	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2变电站201配电变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-27.70%
35938	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线41	100	92.80%	1	1	2022年12月	是		-37.45%
35939	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变1变压器配电变压器	630	23.33%	0	0		是	2026年12月	-40.26%
35940	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	大格乙线39	250	40.32%	0	0		是		-58.92%
35941	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	汇置尚郡2.2期2小区变电站202配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	33.62%
35942	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑1变电站202配电变压器	800	28.50%	0.29	0.29				-40.66%
35943	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带3箱变1号变	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-37.78%
35944	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-2箱变202配电变压器	400	21.00%	0.21	0.21				-0.54%
35945	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳市宏远路灯管理服务（孝汉北街东南角）	200	3.30%	0	0		是	2026年12月	7.04%
35946	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-2变电站202配电变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-11.33%
35947	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	颐景御园1箱变2变压器配电变压器	630	20.38%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
35948	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	桂花2号变电站1号变压器	800	25.20%	0	0		是		-42.16%
35949	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带4箱变2号变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-41.92%
35950	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	一站式服务-沈阳宏远路灯管理有限公司（蒲丰路与盛京东二街）-天诚盛京支1	200	1.80%	0	0		是	2026年12月	13.04%
35951	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	鑫宇园2箱变2号变	630	23.81%	0	0		是	2025年12月	-43.89%
35952	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带1箱变2号变	630	43.81%	0	0		是	2025年12月	-45.24%
35953	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	珠林2变压器	400	26.00%	0	0				-37.06%
35954	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	仙林金谷二期1变电站202间隔配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
35955	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	博客地带2箱变2号变	630	24.38%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
35956	大东	小东变	小东变80152小鹏甲线	SB16箱变1变	315	25.71%	0	0				-37.03%
35957	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园2号变电站1号变压器	630	24.76%	0	0		是		-44.46%
35958	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	-773.67%
35959	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期1局维变201配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2026年12月	0.67%
35960	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	碧桂园太阳城东区1变201配电变压器	630	57.46%	1	1		是	2026年12月	-42.65%
35961	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	锦绣御景一、二期2局维变201配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	2.68%
35962	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	苏南变262大格乙线大格乙线48	160	56.00%	1	1		是		-45.50%
35963	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	中兴和园一期4201间隔配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
35964	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期6小区变电站202配电变压器	630	7.30%	0	0				0.00%
35965	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	盛京绿洲四五期2开1变201间隔配电变压器	400	58.20%	1	1		是	2026年12月	-45.42%
35966	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期2小区变电站202配电变压器	630	13.65%	0	0				0.00%
35967	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	金山小区2号变电站1号变压器	400	66.80%	1	1		是		-39.09%
35968	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城3箱式变电站2配电变压器	630	35.81%	0	0		是	2025年12月	-26.93%
35969	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	文城分80+1左2	200	109.20%	1	1	2024年6月	是		21.39%
35970	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	香提漫步2箱变1变压器配电变压器	630	55.24%	1	1		是	2026年12月	7.67%
35971	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2B-1箱变201配电变压器	400	29.10%	0.29	0.29				0.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
35972	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖渔义A2地块1变电站2变压器配电变压器	630	36.19%	0	0		是	2026年12月	-37.45%
35973	皇姑	昆山变	昆山变25680昆工乙线	新汉城4箱式变电站1配电变压器	630	31.62%	0	0		是	2025年12月	-32.92%
35974	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	沈阳兴铭房地产有限公司（三盛颐景园一期A区）4母 线配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-38.85%
35975	沈河	长青变	长青变468长西线	五矿紫晶苑2A-1变电站201配电变压器	630	22.22%	0.22	0.22				-11.83%
35976	苏家屯	苏南变	苏南变60258大格甲线	诚达家园1号变电站1号变压器	630	34.92%	0	0		是		-39.66%
35977	沈北	天乾变	天乾变70672天诚线	龙湖香醍漫步三期局维1变202配电变压器	400	17.10%	0	0		是	2026年12月	9.05%
35978	沈北	天乾变	天乾变70666天华乙线	时代新城一期5小区变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0				0.00%
35979	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期2箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-37.03%
35980	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变1变压器	630	29.84%	0	0		是	2026年12月	-37.21%
35981	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期6箱变2变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	-37.08%
35982	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变1变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-34.67%
35983	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期9箱变2变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-36.81%
35984	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变2变压器201间隔配电变压器	630	23.81%	0	0		是	2026年12月	-40.36%
35985	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期5箱变1变压器	630	27.62%	0	0		是	2026年12月	-44.20%
35986	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期1箱变2变压器	630	27.30%	0	0		是	2026年12月	-37.19%
35987	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-29.19%
35988	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园1期1箱变2变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-35.74%
35989	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变1变压器	630	32.70%	0	0		是	2026年12月	-36.80%
35990	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期3箱变2变压器	630	30.16%	0	0		是	2026年12月	-33.12%
35991	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变1变压器	630	41.90%	0	0		是	2026年12月	-39.91%
35992	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期3箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-36.02%
35993	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变1变压器	630	34.29%	0	0		是	2026年12月	-36.89%
35994	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期7箱变2变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-37.07%
35995	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线孙桃干南岭分16+1柱上变压器	400	45.45%	0	0		是	2026年12月	-28.37%
35996	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左1变台	200	100.00%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-41.95%
35997	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白西大棚	50	126.40%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-33.20%
35998	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区3箱变2变压器	630	16.19%	0.16	0.16				14.57%
35999	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站2变压器	630	5.71%	0	0		是	2025年12月	-49.63%
36000	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干21右8变台	200	57.15%	1	1		是	2025年12月	7.87%
36001	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃干南岭分26右2柱上变压器	200	57.90%	1	1		是	2026年12月	-34.20%
36002	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-40.17%
36003	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支75+1右10变台	400	42.30%	0	0		是	2025年12月	4.35%
36004	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左8变台	200	25.00%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
36005	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右8变台	400	30.75%	0	0		是	2025年12月	-39.70%
36006	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区4箱变2变压器	800	22.20%	0.22	0.22				23.02%
36007	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组（2022微）新	400	128.40%	1	1	2025年6月			0.00%
36008	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟9组照明新	500	21.56%	0	0				0.00%
36009	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左5变台	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-37.91%
36010	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变2变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-38.17%
36011	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左3变台	400	88.80%	1	1	2025年6月			100.00%
36012	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变2变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	-32.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36013	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左9左1变台	400	25.05%	0	0				94.66%
36014	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左10变台	200	145.20%	1	1	2024年6月	是	2025年8月	-32.38%
36015	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房史旭畜牧养殖场公变台区	200	28.20%	0.28	0.28				100.00%
36016	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站201间隔配电变压器	800	30.38%	0	0		是	2027年12月	-40.11%
36017	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子道西养殖台	400	51.00%	0.51	0.51				30.45%
36018	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站1变压器	630	13.65%	0	0		是	2025年12月	-39.27%
36019	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新民变164铁专线铁专线铁北分果园支23左1	315	90.79%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.73%
36020	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分69左4变台	200	31.60%	0	0		是	2025年12月	2.62%
36021	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	YHG 吉隆新天地小区32配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2025年12月	-35.30%
36022	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子侯旭畜牧养殖公变台区	200	5.20%	0.05	0.05				0.00%
36023	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟 8 组照明	100	29.70%	0.30	0.30				-46.98%
36024	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变2变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	2.01%
36025	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	农场恒宇建材分台	400	27.30%	0.27	0.27				0.31%
36026	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分32变台	400	96.75%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-36.16%
36027	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利五队分05	315	6.29%	0.06	0.06				-45.51%
36028	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地5箱变1变压器配电变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-40.88%
36029	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村德旭畜牧养殖公变台区	400	5.10%	0.05	0.05				0.00%
36030	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期1箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.29%	0.02	0.02				100.00%
36031	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分85右1左1变台	200	8.10%	0	0		是	2025年12月	7.06%
36032	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期12202间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-36.29%
36033	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村智超养殖公变台区	200	6.00%	0.06	0.06				100.00%
36034	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线苇场分04	100	24.30%	0.24	0.24				-52.84%
36035	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分李河套支16左1变台	200	58.80%	1	1		是	2025年12月	8.44%
36036	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分52变台	200	52.35%	1	1		是	2025年12月	-40.05%
36037	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万2-3组照明（2021微）	200	79.50%	0.80	0.80				-36.23%
36038	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟4组照明（微）	400	27.60%	0.28	0.28				-27.98%
36039	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分23变台	400	68.70%	1	1		是	2025年12月	-41.48%
36040	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变2变压器	630	11.90%	0	0		是	2026年12月	-38.40%
36041	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左6变台	315	42.92%	0	0		是	2025年12月	-38.06%
36042	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左4变台	200	26.60%	0	0		是	2025年12月	3.26%
36043	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区2箱变2变压器	630	40.95%	0.41	0.41				23.28%
36044	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86左5变台	200	60.30%	1	1		是	2025年12月	100.00%
36045	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万村1组西台	400	21.60%	0.22	0.22				-34.21%
36046	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期3箱式变电站1号变压器	630	16.95%	0	0		是	2026年12月	-37.54%
36047	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81左11变台	400	27.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36048	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线079	200	66.40%	0.66	0.66				-45.24%
36049	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区1箱变2变压器	800	34.50%	0.35	0.35				14.99%
36050	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区2箱变2变压器	800	27.60%	0.28	0.28				13.19%
36051	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分25左16变台	100	57.60%	1	1		是	2025年12月	34.78%
36052	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万9组照明	50	152.76%	2	2	2022年12月			-37.81%
36053	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支120变台	200	22.40%	0	0		是	2025年12月	-38.55%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36054	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支马蹄岗支40左9变台	100	122.70%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-32.61%
36055	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区2箱式变电站201间隔配电变压器	630	20.06%	0.20	0.20				58.48%
36056	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4左1变台	200	74.00%	1	1		是	2025年12月	-17.84%
36057	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左10变台	100	86.70%	1	1	2024年9月	是	2025年12月	-44.01%
36058	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分45右3变台	100	111.60%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-40.18%
36059	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期西区3箱变2变压器	800	58.20%	0.58	0.58				16.00%
36060	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地6箱变1变压器	630	15.87%	0	0		是	2026年12月	-35.12%
36061	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台农场村新业棉业公变台区	200	62.40%	0.62	0.62				100.00%
36062	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期4箱变2变压器	630	44.19%	0	0		是	2026年12月	-29.58%
36063	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园2箱变1变压器	630	16.19%	0	0		是	2026年12月	-42.75%
36064	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-39.09%
36065	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	翡翠四季2号变电站1号配电变压器	800	62.10%	1	1		是	2027年12月	-30.08%
36066	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地1箱变2变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-30.73%
36067	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分41变台	400	35.10%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
36068	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分38变台	200	24.00%	0	0		是	2025年12月	9.77%
36069	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷北支11	100	27.00%	0.27	0.27				-47.40%
36070	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变1变压器	630	16.67%	0	0		是	2026年12月	-30.63%
36071	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干南崴子分房申支14变台	400	60.25%	1	1		是	2025年12月	-33.40%
36072	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变2变压器	630	6.67%	0	0		是	2026年12月	19.05%
36073	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟3组（2021微）	200	49.50%	0.50	0.50				-41.87%
36074	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	-38.43%
36075	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支17左4变台	200	39.00%	0	0		是	2025年12月	14.99%
36076	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左24变台	200	14.70%	0	0				100.00%
36077	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟1组照明	315	36.19%	0.36	0.36				-31.68%
36078	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线019	315	41.90%	0.42	0.42				-35.80%
36079	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线三二七支07	100	66.00%	0.66	0.66				-21.05%
36080	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支12左4左1变台	400	29.70%	0	0		是	2025年12月	-44.96%
36081	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站201间隔配电变压器	800	36.75%	0	0		是	2027年12月	-40.03%
36082	东陵	花山变	花山770花马乙线	中旅万科城五期东区4箱变2变压器	630	41.90%	0.42	0.42				20.84%
36083	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支3变台	315	21.90%	0	0		是	2025年12月	-42.31%
36084	康平	中心变	中心变2604镇一线	聚鑫箱变1变压器	400	21.30%	0.21	0.21				-83.89%
36085	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支21变台	200	60.60%	1	1		是	2025年12月	-33.37%
36086	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	袁平养殖照明台	200	43.50%	0.44	0.44				21.61%
36087	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站2变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	-33.70%
36088	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门箱变1变压器	200	71.20%	0.71	0.71				-42.91%
36089	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分马蹄岗支47变台	200	34.80%	0	0		是	2025年12月	-36.09%
36090	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地苹果园3箱变1变压器	630	19.84%	0	0		是	2026年12月	-22.06%
36091	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支01	200	67.50%	0.68	0.68				-41.35%
36092	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分21右8变台	100	43.50%	0	0		是	2025年12月	-46.64%
36093	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	新柳家园小区1变电站1变压器	500	37.44%	0	0		是	2025年12月	-35.13%
36094	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支9变台	200	88.80%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-47.71%
36095	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线胜利小学支06	100	52.20%	0.52	0.52				-37.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36096	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线一门支02	315	21.71%	0.22	0.22				-78.68%
36097	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期1箱变201间隔	630	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.79%
36098	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分12左2柱上变压器	200	5.10%	0	0		是	2026年12月	8.94%
36099	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万6-11组照明	250	49.20%	0.49	0.49				-32.63%
36100	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线74+1变台	200	57.40%	1	1		是	2025年12月	-34.35%
36101	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万10组照明	200	44.85%	0.45	0.45				-26.67%
36102	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分13左1+1右3柱上变压器	200	17.10%	0	0		是	2025年12月	33.22%
36103	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分25	200	68.10%	0.68	0.68				-34.63%
36104	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区2变电站1变压器	630	20.32%	0	0		是	2025年12月	-20.92%
36105	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园2期2箱变1变压器	630	26.98%	0	0		是	2026年12月	-33.26%
36106	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分宏达支右10左4变台	315	25.21%	0	0		是	2025年12月	-54.77%
36107	康平	中心变	中心变2604镇一线	计量箱变1变压器	200	24.60%	0.25	0.25				-43.43%
36108	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5左12变台	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-44.70%
36109	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线84变台	100	68.00%	1	1		是	2025年12月	1.22%
36110	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌1号变电站202间隔配电变压器	800	36.38%	0	0		是	2027年12月	-39.48%
36111	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左15变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	-28.84%
36112	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支96左6变台	200	33.40%	0	0		是	2025年12月	-28.51%
36113	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子8组(2021微)	200	68.55%	0.69	0.69				-36.43%
36114	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线095	200	81.00%	0.81	0.81	2023年2月			-32.00%
36115	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区3箱式变电站201间隔配电变压器	630	11.17%	0.11	0.11				65.02%
36116	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线83变台	200	30.40%	0	0		是	2025年12月	-30.11%
36117	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线广播局分01	100	30.90%	0.31	0.31				-51.54%
36118	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截村综合一台(微)	400	34.80%	0.35	0.35				8.09%
36119	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支90左2变台	400	33.00%	0	0				-23.52%
36120	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11右4变台	400	6.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36121	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分58左3变台	200	63.50%	1	1		是	2025年12月	-51.15%
36122	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支04	315	52.70%	0.53	0.53				-30.65%
36123	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分86变台	200	69.00%	1	1		是	2025年12月	-61.94%
36124	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光2箱变1变压器	630	10.48%	0	0		是	2026年12月	9.55%
36125	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分3右1变台	100	25.80%	0	0		是	2025年12月	-46.12%
36126	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分34变台	400	85.25%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-38.05%
36127	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	大万村1组综合(微)	400	27.00%	0.27	0.27				8.55%
36128	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68左13左1变台	200	81.20%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-17.29%
36129	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线陶瓷南支05	200	21.00%	0.21	0.21				-47.31%
36130	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房大万村万波畜禽公变台区	200	0.00%	0.00	0.00				100.00%
36131	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟东大棚	100	139.35%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-27.34%
36132	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园五期3箱变202配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-12.85%
36133	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场北台	400	117.90%	1	1	2025年6月			-40.40%
36134	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分3	200	31.60%	0.32	0.32				5.65%
36135	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分57左11变台	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-30.46%
36136	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房白头沟宏远肉牛公变台区	200	36.60%	0.37	0.37				100.00%
36137	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分31左1变台	200	114.00%	1	1	2023年9月			-25.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36138	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线长征支01	200	12.60%	0.13	0.13				-46.96%
36139	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5、12组综合（2022微）	200	78.60%	0.79	0.79				7.74%
36140	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子5.12组照明（2020微）	400	34.20%	0.34	0.34				-56.40%
36141	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期3箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.67%	0.03	0.03				100.00%
36142	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地4变电站1变压器	630	49.84%	0	0		是	2025年12月	-37.34%
36143	康平	中心变	中心变2604镇一线	交通箱变1变压器	315	33.52%	0.34	0.34				-49.14%
36144	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地4箱变1变压器	630	28.57%	0	0		是	2026年12月	-34.81%
36145	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟七组（2022微）	400	25.46%	0.25	0.25				-32.65%
36146	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线102	315	35.56%	0.36	0.36				-43.33%
36147	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万1组照明新	200	121.60%	1	1	2025年6月			0.00%
36148	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	侯头沟3组综合（2022微）	200	65.10%	0.65	0.65				9.76%
36149	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分十里支82左1左2变台	200	54.40%	1	1		是	2025年12月	-15.36%
36150	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线076	200	25.50%	0.26	0.26				-46.08%
36151	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁北汽配城小区1变电站2变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-38.62%
36152	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站1变压器	630	36.51%	0	0		是	2025年12月	-42.26%
36153	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	富林家园1变电站2变压器	630	33.97%	0	0		是	2025年12月	-39.93%
36154	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线090	200	46.50%	0.47	0.47				-43.32%
36155	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线大万7-8组照明	200	74.80%	0.75	0.75				-38.74%
36156	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明（2020微）	200	37.40%	0.37	0.37				-44.30%
36157	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地天秀园三期6201配电变压器	1000	14.60%	0	0		是	2026年12月	-38.04%
36158	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子3组照明	200	70.60%	0.71	0.71				-31.62%
36159	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	侯头沟1组分台	200	39.60%	0.40	0.40				22.02%
36160	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分102变台	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	-113.35%
36161	东陵	孙家寨	孙桃乙线	10千伏孙桃线桃仙分7号右1号柱上变压器	200	18.60%	0	0		是	2026年12月	-4.51%
36162	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站2变压器	400	50.00%	1	1		是	2025年12月	-41.19%
36163	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线宁路村住宅小区照明柱上变压器	400	55.25%	1	1				-33.56%
36164	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子9.10组（2021微）	200	71.70%	0.72	0.72				-26.83%
36165	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线大棚地分09	50	87.30%	0.87	0.87	2024年6月			-24.32%
36166	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙家寨变104孙桃线美地天秀园柱上变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.12%
36167	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支87左11变台	400	31.20%	0	0		是	2025年12月	13.95%
36168	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线28右12变台	200	43.35%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
36169	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子11组（2022微）	160	53.16%	0.53	0.53				-38.63%
36170	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	和谐家园1变电站1变压器	400	50.80%	1	1		是	2025年12月	-42.77%
36171	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变2变压器	630	17.78%	0	0		是	2026年12月	14.65%
36172	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲干铁北分宏达支4左5变台	200	13.50%	0	0		是	2025年12月	-189.42%
36173	康平	中心变	中心变2604镇一线	百货箱变1变压器	630	30.10%	0.30	0.30				-48.97%
36174	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支2变台	200	39.50%	0	0		是	2025年12月	-39.83%
36175	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟2组照明	400	31.70%	0.32	0.32				-32.61%
36176	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城4201间隔配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年12月	-36.24%
36177	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期10箱变2变压器	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-35.62%
36178	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分9变台	315	41.27%	0	0		是	2025年12月	-46.75%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36179	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线教堂分08	315	42.03%	0.42	0.42				-41.97%
36180	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线022	315	21.33%	0.21	0.21				-44.40%
36181	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	候头沟1组照明（2020微）	400	65.10%	0.65	0.65				-30.57%
36182	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分果园支16右1变台	315	52.38%	1	1		是	2025年12月	-39.64%
36183	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园二期1箱变1变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	4.50%
36184	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分58右8左4变台	200	61.50%	1	1		是	2025年12月	-47.66%
36185	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支16左4变台	100	85.20%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	4.58%
36186	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组照明综合（2023微）	200	4.40%	0.04	0.04				0.24%
36187	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子1组分台	200	46.20%	0.46	0.46				21.14%
36188	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线南崴子分房申支6变台	160	87.38%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-34.50%
36189	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线自来水分06	250	84.16%	0.84	0.84	2025年4月			-37.62%
36190	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	东博分1左1右4	400	11.25%	0	0		是	2027年12月	-35.44%
36191	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线千锦汇支17柱上变压器	200	2.40%	0	0		是	2026年12月	3.90%
36192	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线镇一线011	200	52.80%	0.53	0.53				-44.19%
36193	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支17左1变台	100	62.40%	1	1		是	2025年12月	-26.76%
36194	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分68右10右2变台	200	15.60%	0	0				100.00%
36195	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线修理分05	160	111.75%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-42.38%
36196	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	白头沟5组照明综合（2023微）	200	46.50%	0.47	0.47				47.96%
36197	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子12组照明	200	59.10%	0.59	0.59				-25.64%
36198	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线顺山分08	160	20.25%	0.20	0.20				-37.46%
36199	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房腰截子村庆吉饲料公变台区	200	29.10%	0.29	0.29				100.00%
36200	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.57%	0	0		是	2026年12月	-43.10%
36201	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线薄铁支01	315	37.14%	0.37	0.37				-49.53%
36202	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线腰截子7组照明新	400	46.45%	0	0				100.00%
36203	东陵	孙家寨	孙桃乙线	YHG 美地苹果园一期1箱式变电站1号变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年12月	-32.21%
36204	康平	中心变	中心变2604镇一线	一门新箱变201间隔配电变压器	400	17.40%	0.17	0.17				0.00%
36205	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟六组明	200	41.25%	0.41	0.41				-38.00%
36206	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分森林支4右1变台	315	31.62%	0	0		是	2025年12月	-48.01%
36207	康平	中心变	中心变2604镇一线	自然城德园小区二期2箱式变电站201间隔配电变压器	630	2.67%	0.03	0.03				100.00%
36208	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线北出口支21	200	69.90%	0.70	0.70				19.91%
36209	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分李河套支排水支10左1变台	200	15.40%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
36210	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线21右5左9变台	100	47.40%	0	0		是	2025年12月	20.03%
36211	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分7变台	160	45.00%	0	0		是	2025年12月	-62.79%
36212	浑南	白塔变	白塔变986白施甲线	田园牧歌2号变电站202间隔配电变压器	800	28.50%	0	0		是	2027年12月	-37.84%
36213	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	果蔬市场1变电站2变压器	630	26.98%	0	0		是	2025年12月	-52.00%
36214	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆线前莲分58右15变台	100	103.80%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-35.50%
36215	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	陶屯变130乌荆线乌荆线前连分排水支12右13变台	200	71.00%	1	1		是		-39.27%
36216	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	腰截子4组照明（2021微）	400	40.50%	0.41	0.41				-34.73%
36217	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房分19+1	400	51.45%	0.51	0.51				95.32%
36218	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分25右5变台	200	48.60%	0	0		是	2025年12月	-46.20%
36219	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94右5变台	200	36.70%	0	0		是	2025年12月	-31.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36220	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分5右3变台	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-47.50%
36221	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左2变台	200	83.10%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-43.08%
36222	辽中	朱家房	朱家房变1074大万线	朱家房变074大万线白头沟3组照明	200	20.30%	0.20	0.20				-35.07%
36223	康平	中心变	中心变2604镇一线	德园小区1箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.49%	0.15	0.15				81.50%
36224	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线101分04	200	32.85%	0.33	0.33				-44.27%
36225	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地2箱变1变压器	630	24.44%	0	0		是	2026年12月	-38.05%
36226	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期8箱变1变压器	630	36.51%	0	0		是	2026年12月	-40.57%
36227	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地3变电站1变压器	630	47.30%	0	0		是	2025年12月	-37.13%
36228	康平	中心变	中心变2604镇一线	镇一线五趟房支03	400	32.50%	0.33	0.33				100.00%
36229	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	吉隆新天地1变电站1变压器	500	13.44%	0	0		是	2025年12月	6.67%
36230	东陵	孙家寨	孙桃乙线	美地馨城5201间隔配电变压器	630	15.71%	0	0		是	2026年12月	-36.20%
36231	东陵	孙家寨	孙桃乙线	绿色家园4期11箱式变电站202间隔配电变压器	630	14.73%	0	0		是	2026年12月	-36.47%
36232	东陵	孙家寨	孙桃乙线	听蓝时光1箱变1变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	11.83%
36233	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分十里支马蹄岗支4右8变台	200	54.10%	1	1		是	2025年12月	-38.18%
36234	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前莲分21左9变台	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	3.28%
36235	辽中	四方台	四方台变91146纸板厂线	四方台变090纸板厂线农场五队照明新	400	143.40%	1	1	2025年6月			0.00%
36236	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分94左17变台	400	45.30%	0	0		是	2025年12月	-41.79%
36237	新民	陶屯变	陶屯变30880乌荆线	乌荆干前连分85右6变台	200	52.20%	1	1		是	2025年12月	-29.86%
36238	东陵	孙家寨	孙桃乙线	孙桃线孙桃干南岭分13左5右2柱上变压器	400	62.70%	1	1				100.00%
36239	新民	新民变	新民变30176铁专甲线	铁专甲线铁北分81右8柱上变压器	200	45.90%	0	0		是	2025年12月	-11.30%
36240	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化甲线造化干沙平分郭大支6+0柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-13.75%
36241	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站1变压器	500	21.12%	0	0				-42.52%
36242	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-41.17%
36243	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	新食分2	200	66.60%	1	1		是	2025年	17.90%
36244	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线13右1柱上变压器	200	9.30%	0.09	0.09				18.96%
36245	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站2变压器	500	34.08%	0.34	0.34				-42.94%
36246	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站1变压器	630	33.02%	0	0				-51.15%
36247	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站2变压器	630	39.05%	0.39	0.39				-38.77%
36248	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站202间隔配电变压器	630	43.49%	0	0				-37.52%
36249	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	浑置南分11+1右2	400	47.70%	0	0		是	2025年	4.84%
36250	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-44.09%
36251	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品7变电站1变压器	630	13.33%	0	0				-45.71%
36252	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井3台	100	24.80%	0	0		是	2026年6月	-43.12%
36253	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站1变压器	630	19.68%	0	0				-44.51%
36254	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区10变电站1变压器	630	21.43%	0.21	0.21				-46.78%
36255	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后北台	400	34.40%	0	0		是	2026年6月	-29.87%
36256	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾2号变电站1变压器	630	43.05%	0	0				-37.40%
36257	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南大棚1号	80	121.50%	1	1	2022年12月			-47.38%
36258	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干41右5左2	200	71.10%	1	1		是	2025年	0.63%
36259	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区11变电站1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-34.02%
36260	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站1变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-40.70%
36261	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站2变压器	500	21.20%	0	0		是	2025年12月	-39.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36262	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站2变压器	400	21.60%	0	0				-43.31%
36263	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井6台	100	34.80%	0	0		是	2026年6月	-54.45%
36264	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明北台	400	54.30%	1	1		是	2026年6月	18.67%
36265	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西4	200	42.20%	0	0		是	2026年6月	-36.37%
36266	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-39.89%
36267	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区1变电站2变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	1.98%
36268	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站1变压器	800	19.00%	0.19	0.19				-41.90%
36269	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1+1	315	46.48%	0	0				-5.72%
36270	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站1变压器	800	25.20%	0	0				-41.54%
36271	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品3变电站2变压器	800	13.80%	0	0				-41.74%
36272	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	鲍白干22右1	400	5.70%	0	0		是	2025年	100.00%
36273	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站2变压器	630	26.03%	0.26	0.26				-42.96%
36274	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变201配电变压器	630	29.33%	0	0				-40.54%
36275	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区6变电站1变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-40.98%
36276	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	4.44%	0	0		是	2025年	32.65%
36277	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井1台	100	36.00%	0	0		是	2026年6月	-46.69%
36278	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分7	315	65.40%	1	1				-42.20%
36279	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾3号变电站1变压器	630	43.49%	0	0				-30.91%
36280	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井3台	100	42.40%	0	0		是	2026年6月	-80.82%
36281	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站2变压器	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-38.50%
36282	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙后南台	400	55.95%	1	1		是	2026年6月	-21.03%
36283	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线35柱上变压器	400	66.25%	1	1		是	2025年12月	-52.20%
36284	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站1变压器	630	41.43%	0.41	0.41				-40.14%
36285	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-36.48%
36286	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲8小区变电站2变压器	400	43.80%	0	0		是	2025年12月	-25.07%
36287	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村北一方机井2台	100	79.20%	1	1		是	2026年6月	-44.76%
36288	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2之1	200	113.10%	1	1	2024年6月			14.01%
36289	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期2箱式变电站2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36290	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华2号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	87.20%	1	1	2024年6月	是	2025年	-27.25%
36291	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚2号	80	81.25%	1	1	2024年9月	是	2026年6月	-40.45%
36292	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区9变电站2变压器	630	46.48%	0.46	0.46				-40.39%
36293	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-39.51%
36294	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西2	200	69.00%	1	1		是	2026年6月	-30.31%
36295	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线46柱上变压器	315	71.75%	1	1		是	2025年12月	-52.18%
36296	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分2左1	315	61.27%	1	1				-34.25%
36297	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明02201配电变压器	500	42.24%	0	0		是	2026年6月	-41.16%
36298	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐村照明	400	40.20%	0	0		是	2026年6月	-51.12%
36299	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡照明（微）	400	15.60%	0	0		是	2026年6月	-106.69%
36300	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站2变压器	630	17.14%	0	0				-48.66%
36301	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期1箱式变电站2配电变压器	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	-36.84%
36302	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分6左7	200	0.00%	0	0				0.00%
36303	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	阿仙分17	200	11.67%	0	0		是	2025年	17.77%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36304	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站1变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-41.21%
36305	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线32柱上变压器	250	56.96%	1	1				-50.12%
36306	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品 7 # 变电站2变压器	630	36.57%	0	0				-46.00%
36307	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东东台照明	200	66.40%	1	1		是	2026年6月	-41.81%
36308	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站1变压器	500	17.20%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
36309	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47右2右1左1	200	8.70%	0	0		是	2025年	-9.53%
36310	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区12变电站1变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-37.67%
36311	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品2变电站1变压器	630	15.87%	0	0				-43.72%
36312	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西东台照明	400	69.60%	1	1				-32.83%
36313	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线电管所照明	200	69.00%	1	1		是	2026年6月	-39.48%
36314	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院1号变电站201间隔配电变压器	800	3.00%	0.03	0.03				50.99%
36315	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站2变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-46.31%
36316	和平	马路湾	马路湾变652马南乙线	青年地铁公寓变电站201配电变压器	800	18.00%	0.18	0.18				-39.92%
36317	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线造化干沙平分63柱上变压器	400	34.50%	0	0				-20.01%
36318	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站1变压器	500	22.40%	0	0		是	2025年12月	-43.36%
36319	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-38.66%
36320	东陵	祝家变	祝杨线	祝杨线祝杨干85左2柱上变压器	400	6.75%	0.07	0.07				-36.34%
36321	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站2变压器	630	14.10%	0	0				-39.23%
36322	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区11变电站1变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-43.79%
36323	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井2台	100	53.20%	1	1		是	2026年6月	-45.09%
36324	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井5台	100	38.40%	0	0		是	2026年6月	-43.49%
36325	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西678组（2022微）	400	44.19%	0	0		是	2026年6月	-33.20%
36326	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分47左8	100	32.70%	0	0		是	2025年	100.00%
36327	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区9变电站1变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-37.69%
36328	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区8变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-38.70%
36329	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区4变电站2变压器	630	38.10%	0	0		是	2025年12月	-1.38%
36330	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-44.40%
36331	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-45.03%
36332	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区3变电站2变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-3.95%
36333	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东中台照明	400	95.10%	1	1	2025年6月			-24.93%
36334	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区4变电站2变压器	500	44.40%	0.44	0.44				-42.11%
36335	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站2变压器	630	13.71%	0	0				-44.84%
36336	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲3小区变电站1变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
36337	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站1变压器	630	24.44%	0	0		是	2025年12月	-42.68%
36338	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲7小区变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.02%
36339	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄西东二台（2020微）	200	29.10%	0	0		是	2026年6月	-36.81%
36340	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.73%
36341	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	白塔变964制药线大张尔分22	200	4.80%	0	0		是	2025年	-61.10%
36342	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分郭大支5	400	66.60%	1	1		是	2025年12月	-28.35%
36343	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院2号变电站201间隔配电变压器	630	4.44%	0.04	0.04				61.62%
36344	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东大棚1号	100	56.10%	1	1				-274.83%
36345	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区10变电站2变压器	630	29.33%	0.29	0.29				-40.53%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36346	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线信用社	100	58.80%	1	1		是	2026年6月	-39.99%
36347	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品9变电站1变压器	400	19.50%	0	0				-43.41%
36348	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村1变电站1号配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2025年	-51.49%
36349	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区3变电站2变压器	630	33.81%	0.34	0.34				-38.36%
36350	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区6变电站1变压器	500	39.36%	0.39	0.39				-37.96%
36351	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黑鱼泡村综合一台（微）	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	0.72%
36352	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线15柱上变压器	200	29.00%	0	0		是	2025年12月	-35.58%
36353	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区12变电站2变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-40.24%
36354	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线新兴花园1	80	43.00%	0	0		是	2026年6月	-38.18%
36355	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站1变压器	400	24.80%	0.25	0.25				-40.06%
36356	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站1变压器	630	14.60%	0	0				-41.71%
36357	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站1变压器	630	15.75%	0	0				-41.72%
36358	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站2变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-41.03%
36359	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前北台照明	200	28.38%	0	0				-31.10%
36360	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站1变压器	800	16.75%	0.17	0.17				-39.27%
36361	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期2号箱变202配电变压器	630	30.48%	0	0				-40.99%
36362	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区2变电站2变压器	800	18.00%	0.18	0.18				-39.69%
36363	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	小羊安村2变电站1号配电变压器	630	14.10%	0	0		是	2025年	-46.14%
36364	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前新兴花园照明3201配电变压器	500	35.84%	0	0		是	2026年6月	-40.58%
36365	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站1变压器	500	18.40%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
36366	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区14变电站1变压器	630	18.73%	0.19	0.19				-39.54%
36367	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	禧悦风华1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	86.00%	1	1	2023年9月	是	2025年	-30.48%
36368	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井8台	100	28.80%	0	0		是	2026年6月	-57.00%
36369	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子卜冷美充电服务站公变台区	200	79.80%	1	1				100.00%
36370	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	泰和府2号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2025年	26.52%
36371	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期4箱式变电站2配电变压器	400	16.80%	0	0		是	2025年12月	13.86%
36372	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西5	100	55.20%	1	1		是	2026年6月	-36.69%
36373	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾9号变电站201间隔配电变压器	630	73.65%	1	1				-36.98%
36374	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院3号变电站201间隔配电变压器	800	4.00%	0.04	0.04				51.87%
36375	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期3号箱变201配电变压器	630	52.19%	1	1				-40.96%
36376	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	造化乙线沙平分郭大支9柱上变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	-20.72%
36377	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-42.53%
36378	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品12变电站2变压器	630	15.24%	0	0				-37.46%
36379	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站1变压器	400	20.70%	0	0		是	2025年12月	-44.01%
36380	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷前村综合一台	400	49.05%	0	0		是	2026年6月	-43.85%
36381	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂1号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	800	15.90%	0	0		是	2025年	55.50%
36382	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾8号变电站201间隔配电变压器	630	20.32%	0	0				-37.28%
36383	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲1小区变电站1变压器	500	17.60%	0	0		是	2025年12月	-41.75%
36384	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品4变电站2变压器	630	21.59%	0	0				-44.35%
36385	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品14变电站2变压器	630	32.76%	0	0				-47.08%
36386	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大桥2台	100	36.60%	0	0		是	2026年6月	-44.78%
36387	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后东台（2020微）	400	34.60%	0	0		是	2026年6月	-22.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36388	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线忙前南台	400	56.10%	1	1		是	2026年6月	-27.71%
36389	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲4小区变电站2变压器	500	24.00%	0	0		是	2025年12月	-43.77%
36390	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲6小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-44.46%
36391	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线周徐东台照明	400	51.30%	1	1				-69.77%
36392	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区5变电站1变压器	630	21.59%	0.22	0.22				-40.42%
36393	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黑鱼泡大棚台	100	49.65%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
36394	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	黄东南照明（2020微）	400	17.40%	0	0		是	2026年6月	-54.75%
36395	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	周徐村照明南台	200	47.70%	0	0		是	2026年6月	18.45%
36396	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品8变电站1变压器	500	17.92%	0	0				-45.63%
36397	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	建大分8+1右2	200	14.70%	0	0				100.00%
36398	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期3箱式变电站2配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2025年12月	1.04%
36399	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品1变电站2变压器	800	64.50%	1	1				-44.06%
36400	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后粮库北机井4台（微）	100	19.60%	0	0		是	2026年6月	-67.79%
36401	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲2小区变电站2变压器	500	22.00%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
36402	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站1变压器	630	15.75%	0.16	0.16				-38.39%
36403	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷前西台照明	200	50.00%	1	1		是	2025年7月	-37.00%
36404	浑南	于山变	于山变762于盈线	盛京宸院4号变电201间隔配电变压器	800	5.75%	0.06	0.06				72.46%
36405	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区1变电站2变压器	800	22.75%	0.23	0.23				-38.66%
36406	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品10变电站1变压器	630	19.43%	0	0				-42.69%
36407	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	浣花溪小区2变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	24.41%
36408	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区5变电站2变压器	400	32.00%	0.32	0.32				-44.10%
36409	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区8变电站2变压器	630	23.49%	0.23	0.23				-40.50%
36410	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	玉龙园小区201配电变压器	500	93.12%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-44.95%
36411	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲9小区变电站2变压器	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-45.01%
36412	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线镇政府家属楼	400	59.50%	1	1		是	2026年6月	-21.28%
36413	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	大张尔分3+1右1	200	24.90%	0	0				100.00%
36414	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井9台	50	26.80%	0	0		是	2026年6月	-11.84%
36415	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南台照明	400	29.10%	0	0		是	2026年6月	-39.50%
36416	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期1号箱变202配电变压器	630	27.81%	0	0				-39.90%
36417	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-42.07%
36418	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站1变压器	630	14.29%	0	0				-40.14%
36419	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	方溪变352造化乙线造化干沙平分73	100	37.80%	0	0		是	2025年12月	-58.20%
36420	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品5变电站2变压器	630	24.76%	0	0				-36.86%
36421	开发	洞庭变	洞庭变55784庭东甲线	三千院甲5小区变电站2变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-41.68%
36422	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西大棚1号	100	81.40%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-32.25%
36423	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区15变电站2变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-41.84%
36424	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区4变电站1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-41.29%
36425	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄西南2台	400	47.10%	0	0				-34.62%
36426	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后中心街台	400	51.20%	1	1		是	2026年6月	-35.82%
36427	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分8右5+2	315	46.86%	0	0				-38.20%
36428	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	高山分3	250	23.60%	0	0				-136.12%
36429	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线黄东北台照明	400	38.40%	0	0		是	2026年6月	-18.37%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36430	苏家屯	新南变	新南变38054新理线	百合湾二期4号箱变202配电变压器	630	28.57%	0	0				-35.27%
36431	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	道旺乙线11柱上变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	13.03%
36432	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品11变电站2变压器	500	15.36%	0	0				-44.03%
36433	浑南	于山变	于山变762于盈线	尚盈丽景东区7变电站1变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-43.77%
36434	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井7台	100	34.40%	0	0		是	2026年6月	-51.55%
36435	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区7变电站2变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-39.73%
36436	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷后村粮库北机井1台	100	77.60%	1	1		是	2026年6月	-51.15%
36437	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品6变电站1变压器	630	17.90%	0	0				-44.39%
36438	开发	张士变	张士变55897海逸甲线	海逸甲小区13变电站1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-42.02%
36439	大东	如意变	如意变80884如品线	新华壹品13变电站2变压器	630	15.49%	0	0				-45.43%
36440	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后西1	315	30.73%	0	0		是	2026年6月	-32.41%
36441	皇姑	旺牛变	10kV旺道乙线10968	新湖湾一期6箱式变电站2配电变压器	800	2.40%	0	0				0.00%
36442	苏家屯	鲍家变	鲍家变60448鲍白线	龙湖云颂2号变电站201间隔（鲍白线）配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年	19.06%
36443	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	忙后村综合一台（微）	100	21.60%	0	0		是	2026年6月	-13.71%
36444	辽中	冷子堡	冷子堡变91340周徐线	冷子堡变039周徐线冷后村1组	160	100.00%	1	1	2025年4月	是	2026年6月	-34.74%
36445	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站1变压器	500	47.36%	0.47	0.47				-39.98%
36446	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段2间隔1配电变压器	800	29.63%	0	0		是	2026年12月	-29.41%
36447	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干23右3+1公变	315	27.94%	0	0		是	2026年6月	-41.82%
36448	沈河	大东变	大东变074东青乙线	东青乙线南塔干6+1变台	100	58.80%	1	1		是	2026年6月	-38.45%
36449	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔2配电变压器	800	25.88%	0	0		是	2026年12月	-36.55%
36450	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站2变压器	630	51.11%	0.51	0.51				-42.80%
36451	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干37柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-60.83%
36452	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站202配电变压器	800	9.90%	0	0				36.17%
36453	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期3变电站配电变压器	630	27.94%	0	0		是	2026年12月	21.07%
36454	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变202间隔配电变压器	630	35.24%	0	0		是	2026年6月	-37.98%
36455	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变2变	630	23.49%	0	0		是	2025年12月	-44.00%
36456	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变2变压器	630	30.79%	0	0		是	2026年6月	-48.60%
36457	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站2变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-37.62%
36458	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变1	500	25.60%	0	0				-43.57%
36459	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变072东青甲线南塔干万泉分5公变	315	43.49%	0	0		是	2026年6月	-27.42%
36460	沈河	大东变	大东变074东青乙线	莲花新村箱变1变压器	630	14.48%	0	0		是	2026年6月	-40.36%
36461	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区2箱变201间隔配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2026年6月	-42.73%
36462	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变2变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年6月	-48.34%
36463	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站1变压器	630	42.29%	0.42	0.42				-40.36%
36464	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干7公变	200	62.00%	1	1		是	2026年6月	-48.61%
36465	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	古城宜家二期B段1间隔1配电变压器	800	15.00%	0	0		是	2026年12月	-31.93%
36466	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变2	630	27.62%	0	0		是	2025年12月	-41.16%
36467	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干20左1柱上变压器	400	1.80%	0	0		是	2025年12月	4.69%
36468	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变1变压器	630	47.62%	0.48	0.48				-40.50%
36469	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-2号1号变配电变压器	630	54.76%	1	1		是	2026年12月	-37.84%
36470	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期5变电站变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年12月	17.82%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36471	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府2号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	27.00%	0	0				-11.99%
36472	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站1变压器	800	28.88%	0.29	0.29				-40.28%
36473	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆5变电站201配电变压器	800	5.70%	0.06	0.06				100.00%
36474	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站2变压器	800	32.63%	0.33	0.33				-40.16%
36475	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变202间隔配电变压器	630	25.40%	0	0		是	2026年6月	-44.38%
36476	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建2箱变201配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-33.37%
36477	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府3号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	18.00%	0	0				6.46%
36478	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变2变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-38.88%
36479	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变202间隔配电变压器	500	18.00%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
36480	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变201配电变压器	400	20.10%	0	0		是	2026年6月	-33.70%
36481	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变1变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年6月	-34.23%
36482	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔2变电站1变压器	400	19.60%	0.20	0.20				-48.29%
36483	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔4变电站1变压器	500	8.40%	0.08	0.08				-36.36%
36484	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	10KV古城新都箱变201配电变压器	1000	11.10%	0	0				100.00%
36485	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园1箱变1变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年6月	-46.37%
36486	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变2变压器	315	39.62%	0	0		是	2026年6月	-41.87%
36487	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区6箱变201间隔配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2026年6月	-44.05%
36488	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区3变电站1变压器	315	95.62%	1	1	2024年9月	是	2025年7月	-42.80%
36489	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云5号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	31.80%	0	0				59.55%
36490	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔6变电站1变压器	630	3.05%	0.03	0.03				-36.28%
36491	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站1变压器	315	46.98%	0.47	0.47				-44.53%
36492	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期2变电站202配电变压器	400	28.80%	0	0		是	2026年12月	-26.00%
36493	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开新建1箱变201配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2026年12月	-32.02%
36494	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站2变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-51.66%
36495	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区2变电站1变压器	500	27.60%	0.28	0.28				-42.83%
36496	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区2箱变1	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36497	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B2局维变电站202配电变压器	630	6.03%	0	0		是	2026年12月	100.00%
36498	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区5箱变201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2026年6月	-44.48%
36499	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站1变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-42.09%
36500	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期3-2号1号变配电变压器	400	62.70%	1	1		是	2026年12月	-38.11%
36501	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区1变电站2变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-36.27%
36502	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变2变压器	630	13.21%	0	0		是	2026年6月	-42.89%
36503	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变202间隔配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年6月	-32.07%
36504	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	52.57%	1	1				4.59%
36505	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云4号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	800	14.40%	0	0				7.09%
36506	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广1箱变配电变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	26.33%
36507	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所8箱变202配电变压器	400	14.10%	0	0		是	2026年6月	-31.44%
36508	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区11变电站2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-42.42%
36509	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变201间隔配电变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年6月	-39.11%
36510	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广于9左6柱上变压器	315	31.75%	0	0		是	2025年12月	-16.39%
36511	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块1箱变202配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	1.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36512	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块2箱变202配电变压器	800	11.70%	0	0		是	2026年12月	8.78%
36513	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站2变压器	500	26.80%	0.27	0.27				-44.25%
36514	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期1箱1配电变压器	400	40.00%	0	0		是	2026年12月	-36.21%
36515	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	乐活小镇2、3期11箱变201配电变压器	630	39.68%	0	0		是	2026年12月	3.98%
36516	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区10变电站1变压器	800	42.38%	0.42	0.42				-39.36%
36517	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站202配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	6.29%
36518	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔8变电站1变压器	630	1.14%	0.01	0.01				-21.01%
36519	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站202配电变压器	800	5.70%	0	0				53.57%
36520	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0		是	2026年12月	34.81%
36521	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖香堤漫步二期1变电站202配电变压器	400	30.00%	0	0		是	2026年12月	-19.60%
36522	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉箱变1变压器	400	32.10%	0	0		是	2026年6月	-48.81%
36523	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区4箱变201间隔配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年6月	-32.58%
36524	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区4变电站2变压器	500	60.80%	0.61	0.61				-37.49%
36525	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广3箱变配电变压器	400	5.10%	0	0		是	2025年12月	21.10%
36526	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站1变压器	400	40.88%	0.41	0.41				-43.88%
36527	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变1变压器	630	21.71%	0	0		是	2026年6月	-42.13%
36528	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站2变压器	630	30.86%	0.31	0.31				-43.44%
36529	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变202配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2026年6月	-31.97%
36530	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期2变电站变压器	630	40.63%	0	0		是	2026年12月	22.00%
36531	苏家电	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云1号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	28.25%	0	0				17.15%
36532	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	龙湖E1E2地块3箱变201配电变压器	630	13.02%	0	0		是	2026年12月	6.41%
36533	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区4箱变201间隔配电变压器	500	20.40%	0	0		是	2025年12月	-40.22%
36534	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区3变电站1变压器	500	34.80%	0.35	0.35				-41.15%
36535	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变2变压器	630	26.03%	0	0		是	2026年6月	-43.07%
36536	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇一期7-1号1号变配电变压器	630	20.48%	0	0		是	2026年12月	-37.38%
36537	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站2变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-44.61%
36538	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区1箱变1变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-40.69%
36539	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变1变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年6月	-42.94%
36540	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔7变电站1变压器	630	1.90%	0.02	0.02				-12.43%
36541	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲新村箱变2变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-49.14%
36542	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站1变压器	630	53.65%	0.54	0.54				-39.21%
36543	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园2箱变1变压器	630	30.48%	0	0		是	2026年6月	-41.97%
36544	苏家电	施官变	施官变60170官塔乙线	隆悦祥云2号变电站201间隔（官塔乙线）配电变压器	630	19.05%	0	0				25.39%
36545	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区1变电站1变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-41.85%
36546	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	龙泽湾小区1变电站1变压器	630	18.29%	0.18	0.18				-44.78%
36547	沈河	大东变	大东变074东青乙线	园东箱变1变压器	630	29.52%	0	0		是	2026年6月	-42.77%
36548	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干花园分4公变	315	59.05%	1	1		是	2026年6月	-42.29%
36549	沈河	大东变	大东变074东青乙线	花园分5+1公变（沈空西）	400	72.25%	1	1		是	2026年6月	-40.94%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36550	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区1箱变2	500	25.60%	0	0		是	2025年12月	-45.31%
36551	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区7变电站2变压器	630	71.11%	0.71	0.71				-41.48%
36552	沈河	大东变	大东变074东青乙线	泉柳家园箱变2变压器	400	12.00%	0	0		是	2026年6月	-43.75%
36553	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站1变压器	400	65.20%	0.65	0.65				-40.29%
36554	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	富力院士庭B1局维变电站202配电变压器	630	7.94%	0	0				100.00%
36555	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	天创线天西线富力院士庭1局维变电站202配电变压器	800	8.70%	0	0				100.00%
36556	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区6变电站2变压器	315	62.22%	0.62	0.62				-39.52%
36557	康平	城南变	城南变2515南环线	煤矿小区2箱变2变压器	630	31.43%	0.31	0.31				-41.22%
36558	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道1箱变1变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-43.31%
36559	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔5变电站1变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-35.60%
36560	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区2变电站2变压器	630	90.67%	1	1	2024年9月	是	2025年7月	-26.98%
36561	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆6变电站201配电变压器	800	3.30%	0.03	0.03				100.00%
36562	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	YHG 石棉分16（将军楼）箱式变电站1号配电变压器	630	15.49%	0	0		是	2025年12月	-25.13%
36563	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区5变电站1变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-40.98%
36564	沈河	大东变	大东变074东青乙线	大东变074东青乙线南塔干14+1公变	315	49.21%	0	0		是	2026年6月	-47.88%
36565	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔3变电站1变压器	500	11.20%	0.11	0.11				-43.78%
36566	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万泉分4+1	200	86.40%	1	1	2024年2月	是	2026年6月	7.35%
36567	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区2变电站201配电变压器	800	15.30%	0	0				100.00%
36568	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区1局维变电站201配电变压器	800	14.70%	0	0		是	2026年12月	20.64%
36569	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期8箱201配电变压器	630	46.35%	0	0				-32.11%
36570	苏家屯	施官变	施官变60170官塔乙线	南樾府1号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	55.80%	1	1				-27.31%
36571	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区3箱变201间隔配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2026年6月	-43.06%
36572	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区2变电站1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-44.14%
36573	沈河	大东变	大东变074东青乙线	万莲箱变1变压器	315	52.95%	1	1		是	2026年6月	-38.46%
36574	沈河	大东变	大东变074东青乙线	606所7箱变201配电变压器	630	20.32%	0	0		是	2026年6月	-28.06%
36575	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	塔湾军官住宅小区3箱变1变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-35.32%
36576	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期4变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2026年12月	19.07%
36577	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	太湖丽景小区3变电站2变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-51.12%
36578	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年6月	-51.93%
36579	沈河	大东变	大东变074东青乙线	明城花园3箱变2变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年6月	-43.56%
36580	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	世代龙翔1变电站1变压器	400	17.20%	0.17	0.17				-38.19%
36581	沈河	大东变	大东变074东青乙线	公园大道2箱变2变压器	630	16.76%	0	0		是	2026年6月	-34.58%
36582	沈北	天乾变	天乾变70664天西线	中瑞府小区5变电站201配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	35.59%
36583	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区8变电站2变压器	400	25.88%	0.26	0.26				-45.90%
36584	开发	羊吉变	羊吉变10648羊湖线	公园大道小区9变电站2变压器	400	66.00%	0.66	0.66				-40.80%
36585	皇姑	昆山变	昆山变25674昆广乙线	昆广乙线昆广干15柱上变压器	315	23.49%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
36586	沈北	詹屯变	詹屯变7856詹古线	首开乐活小镇二、三期6箱1配电变压器	400	60.60%	1	1		是	2026年12月	-37.50%
36587	沈河	怀远变	怀远变142怀金甲线	金廊公馆7变电站201配电变压器	800	2.70%	0.03	0.03				100.00%
36588	沈河	大东变	大东变074东青乙线	六0六所小区1箱变202间隔配电变压器	400	68.40%	1	1		是	2026年6月	-42.42%
36589	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站1变压器	800	8.25%	0.08	0.08				-33.36%
36590	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站2配电变压器	800	0.00%	0.00	0.00				-155.71%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36591	沈北	农高变	农高变70358农海线	一站式服务-沈阳美溢香新食品配料有限公司	200	1.50%	0	0		是	2026年12月	16.22%
36592	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区1变202配电变压器	800	17.00%	0	0		是	2026年12月	-10.45%
36593	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区1变电站2配电变压器	630	28.57%	0.29	0.29				5.66%
36594	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期3变电站2变压器	800	12.75%	0.13	0.13				-42.67%
36595	沈河	青年变	青年变376青金甲线	金廊公馆2变电站202配电变压器	800	6.00%	0	0				100.00%
36596	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）3变电站1配电变压器	630	36.83%	0.37	0.37				8.68%
36597	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）1变电站1配电变压器	800	36.60%	0.37	0.37				7.82%
36598	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）2变电站1变压器	630	49.84%	0.50	0.50				-12.64%
36599	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区2变电站2配电变压器	630	44.57%	0.45	0.45				6.73%
36600	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站2变压器	630	14.10%	0.14	0.14				-41.21%
36601	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）5变电站1配电变压器	800	38.40%	0.38	0.38				7.75%
36602	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-39.78%
36603	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站2变压器	800	16.80%	0.17	0.17				-41.11%
36604	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站1变压器	800	17.70%	0.18	0.18				-45.77%
36605	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分34+1（一站式）	200	6.00%	0	0		是	2026年12月	-1.46%
36606	沈北	农高变	农高变70358农海线	岫湖郡五期2局维变电站202配电变压器	400	1.20%	0	0		是	2026年12月	0.00%
36607	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区1局维变电站202配电变压器	630	8.89%	0	0		是	2026年12月	18.35%
36608	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站1配电变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-35.52%
36609	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站1变压器	800	15.30%	0.15	0.15				-44.07%
36610	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期7变电站1变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-43.97%
36611	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站2配电变压器	630	46.98%	0.47	0.47				-37.22%
36612	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)1箱变2变压器	400	45.30%	0.45	0.45				-23.94%
36613	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区5变电站2配电变压器	630	50.16%	0.50	0.50				9.19%
36614	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区4变电站2配电变压器	630	40.95%	0.41	0.41				7.56%
36615	沈北	农高变	农高变70358农海线	农高变农海干南沟分5杆（一站式）	200	8.10%	0	0		是	2026年12月	-30.15%
36616	沈北	农高变	农高变70358农海线	原香墅小区1局维变电站201配电变压器	630	17.14%	0	0		是	2026年12月	8.09%
36617	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境2变电站1配电变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-36.12%
36618	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景居住商业(三期)2箱变2变压器	630	22.29%	0.22	0.22				-29.87%
36619	沈北	农高变	农高变70358农海线	南沟分39右支07	200	18.00%	0	0		是	2026年12月	-16.33%
36620	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境1变电站1配电变压器	800	50.63%	0.51	0.51				-10.72%
36621	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站2变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-40.53%
36622	沈河	文艺变	文艺变940文展甲线	文艺分4左1柱上变压器	400	6.30%	0.06	0.06				-36.91%
36623	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建二）1变电站1变压器	630	53.97%	0.54	0.54				-18.01%
36624	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期5变电站2变压器	800	19.50%	0.20	0.20				-44.36%
36625	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期4变电站1变压器	800	12.90%	0.13	0.13				-42.87%
36626	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期8变电站2变压器	800	12.90%	0.13	0.13				-41.02%
36627	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站1变压器	500	17.60%	0.18	0.18				-40.75%
36628	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期2变电站1变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-44.73%
36629	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境三期（分建一）2变电站1配电变压器	800	38.70%	0.39	0.39				7.63%
36630	沈北	农高变	农高变70358农海线	岫湖郡五期1局维变电站202配电变压器	400	9.20%	0	0				48.45%
36631	沈北	农高变	农高变70358农海线	辽宁省电力有限公司沈阳供电公司电动汽车服务公司 -主供	500	60.80%	1	1		是	2026年12月	14.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36632	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期6变电站1变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-47.26%
36633	沈北	农高变	农高变70358农海线	富力星月湾A区小区2变202配电变压器	315	96.00%	1	1	2023年6月	是	2026年12月	-3.90%
36634	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期2变电站2配电变压器	400	15.30%	0.15	0.15				16.28%
36635	沈北	农高变	农高变70358农海线	湖郡小区2局维变电站202配电变压器	630	6.35%	0	0		是	2026年12月	7.89%
36636	大东	大东变	大东变66058东小乙线	东逸二期1变电站2变压器	500	15.04%	0.15	0.15				-48.17%
36637	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境二期A小区3变电站2配电变压器	800	34.50%	0.35	0.35				5.17%
36638	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	富景四期1变电站2配电变压器	630	26.03%	0.26	0.26				6.82%
36639	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境（分建一）4变电站1配电变压器	800	51.60%	0.52	0.52				8.22%
36640	于洪	得胜变	得胜变95464得嘉线	唐轩美境3变电站2配电变压器	630	20.63%	0.21	0.21				-32.80%
36641	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑8变电站201变压器	630	34.03%	0.34	0.34				-41.52%
36642	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里2号变电站1号配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	5.18%
36643	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	YHG华通丰田配电站201变压器	630	32.22%	0.32	0.32			2027年12月	-49.01%
36644	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站201变压器	500	56.96%	0.57	0.57			2028年12月	-45.42%
36645	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓3变电站201变压器	630	18.41%	0.18	0.18			2028年12月	-42.05%
36646	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑7变电站201变压器	400	0.00%	0.00	0.00			2028年12月	0.00%
36647	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园3号变电站1号配电变压器	800	26.40%	0	0		是	2025年12月	-16.14%
36648	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓2变电站201变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-42.73%
36649	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站202变压器	500	42.40%	0.42	0.42				-38.63%
36650	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站201变压器	630	57.14%	0.57	0.57				-44.49%
36651	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙泉箱变1变	500	43.20%	0	0				-47.20%
36652	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆1箱变2变压器	800	61.20%	1	1				100.00%
36653	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站202变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-40.19%
36654	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	汇川箱变1变	630	40.89%	0	0				-42.43%
36655	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站202变压器	630	36.83%	0.37	0.37				-38.09%
36656	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园1变电站1号配电变压器	800	24.60%	0	0		是	2027年12月	-14.64%
36657	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区2变电站202变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
36658	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里4号变电站1号配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	4.90%
36659	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变2变压器	800	25.13%	0	0				100.00%
36660	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
36661	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干5	315	15.56%	0.16	0.16				-60.86%
36662	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	东环国际二期变电站201变压器	500	22.00%	0.22	0.22				-46.00%
36663	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区3变电站201变压器	630	40.00%	0.40	0.40				-42.58%
36664	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站202变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-52.01%
36665	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变2变压器	800	29.25%	0	0				100.00%
36666	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑6变电站201变压器	400	17.20%	0.17	0.17				-43.88%
36667	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站202变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-45.23%
36668	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑3变电站201变压器	400	18.80%	0.19	0.19				-46.09%
36669	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑5变电站201变压器	400	17.60%	0.18	0.18				-49.41%
36670	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓1变电站201变压器	630	30.79%	0.31	0.31				-45.38%
36671	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	惠和公寓4变电站201变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-46.70%
36672	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆2箱变1变压器	800	22.13%	0	0				100.00%
36673	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	龙之梦壹号公馆3箱变1变压器	800	26.63%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36674	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园2号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	26.07%
36675	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	珠林新村箱变1变压器	400	57.60%	1	1				-43.21%
36676	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里1号变电站1号配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2027年12月	8.69%
36677	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站201变压器	630	34.60%	0.35	0.35				-47.30%
36678	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干21	400	45.60%	0	0				-30.29%
36679	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干24左7	250	64.00%	0.64	0.64			2028年12月	-23.35%
36680	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑2变电站201变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-44.09%
36681	大东	小东变	小东变80150小鹏乙线	城北干3	200	54.80%	1	1				-42.25%
36682	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	移动馨城小区1变电站201变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-43.17%
36683	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城四季嘉园1号变电站202间隔配电变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	25.94%
36684	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区2变电站201变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-48.29%
36685	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园2号变电站1号配电变压器	800	19.80%	0	0		是	2027年12月	-11.28%
36686	浑南	新南变	新南084新通线	华发德仁里3号变电站2号配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	5.79%
36687	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城丽景嘉园2变电站1号配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2027年12月	-15.48%
36688	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑1变电站201变压器	400	20.50%	0.21	0.21				-39.05%
36689	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居1变电站201变压器	630	45.40%	0.45	0.45				-41.77%
36690	浑南	新南变	新南084新通线	华发新城鸿景嘉园1号变电站1号配电变压器	800	20.70%	0	0		是	2027年12月	-13.40%
36691	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	塞斯小区1变电站202变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-41.75%
36692	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	杏花雅居2变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
36693	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	富云花都佳华苑4变电站201变压器	400	22.40%	0.22	0.22				-45.71%
36694	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	中央乙线中央干13	100	38.10%	0.38	0.38				-31.38%
36695	铁西	劝工变	劝工变20088中央乙线	御览家园小区变电站201变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-38.26%
36696	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王西台分支线002	100	73.20%	0.73	0.73				-29.18%
36697	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右10	100	30.00%	0.30	0.30				-7.24%
36698	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融村委会1号变电站1号配电变压器	400	126.00%	1	1	2022年12月	是		-42.30%
36699	康平	所口变	所口变76340所富线	刹海南台支1	200	19.20%	0.19	0.19				33.51%
36700	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站1号变压器	630	29.21%	0	0				97.55%
36701	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线西敖台分支线003	50	100.00%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-36.27%
36702	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7之1	400	74.40%	0.74	0.74				20.29%
36703	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线兴隆庄台分支线043	200	54.00%	0.54	0.54				-28.53%
36704	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右22	200	86.70%	0.87	0.87	2024年9月	是	2026年	-43.19%
36705	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右7+1	200	124.20%	1	1	2025年6月			100.00%
36706	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36707	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干182	400	83.00%	0.83	0.83	2023年1月			-25.42%
36708	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海大棚分支线003	50	30.60%	0.31	0.31				-15.22%
36709	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子东台分支线002	200	52.20%	0.52	0.52				-34.53%
36710	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃花源2号变电站2号配电变压器	630	8.63%	0	0				-27.98%
36711	和平	和平变	和平变162同北甲线	太原西主变	400	32.40%	0.32	0.32				-35.26%
36712	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杜家分支线004	80	86.25%	0.86	0.86	2023年1月			-34.19%
36713	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线119	50	100.64%	1	1	2024年6月			-31.16%
36714	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左4	200	20.85%	0.21	0.21				-41.95%
36715	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线董家台分支线路023	200	16.05%	0.16	0.16				1.06%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36716	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线25右2	200	6.30%	0.06	0.06				0.00%
36717	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线胜利台分支线018	100	73.20%	0.73	0.73				-32.54%
36718	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线北芦家台分支线006	200	37.50%	0.38	0.38				-32.82%
36719	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线112	200	81.90%	0.82	0.82	2022年12月			-38.10%
36720	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线杨天成台分支线003	200	32.70%	0.33	0.33				-42.43%
36721	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左19	400	59.85%	0.60	0.60				-34.58%
36722	和平	和平变	和平变162同北甲线	南海渔村变台	315	17.14%	0.17	0.17				-55.14%
36723	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园3号变电站2号配电变压器	630	13.21%	0	0				-30.44%
36724	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融1小区01台箱式变电站1号配电变压器	400	68.70%	0.69	0.69				-46.42%
36725	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	桃园1号变电站2号配电变压器	630	19.05%	0	0				-25.24%
36726	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二北二甲3KB成林宾馆出线间隔配电变压器	400	44.80%	0.45	0.45				-34.84%
36727	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站1号变压器	400	34.20%	0.34	0.34				-29.57%
36728	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛七组支线003	200	89.10%	0.89	0.89	2024年12月			-59.55%
36729	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11左4	200	37.80%	0.38	0.38				-44.67%
36730	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线义合台分支线036	315	19.33%	0.19	0.19				-31.49%
36731	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线30左12右1	400	16.80%	0.17	0.17				-51.17%
36732	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岳家分支线053	100	89.55%	0.90	0.90	2024年12月			-31.96%
36733	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右10右3+1右2	200	23.40%	0.23	0.23				100.00%
36734	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融小区1号变电站1号变压器	400	15.50%	0.16	0.16				-121.21%
36735	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线96右1右1	315	27.94%	0.28	0.28				-40.99%
36736	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干212	400	81.90%	0.82	0.82	2023年2月			-22.27%
36737	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线示范厂台分支线002	30	55.00%	0.55	0.55				-36.46%
36738	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融2号小区变电站2号变压器	400	28.80%	0.29	0.29				-21.43%
36739	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期1号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
36740	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线四家子西台分支线003	200	47.60%	0.48	0.48				-33.27%
36741	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线东敖台分支线006	200	44.00%	0.44	0.44				-31.44%
36742	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期2号变电站1号配电变压器	630	53.97%	1	1				8.00%
36743	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线59右11+1右1	400	25.50%	0.26	0.26				11.46%
36744	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线64满融分11左8	200	21.90%	0.22	0.22				-45.16%
36745	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右4	200	110.10%	1	1	2022年12月	是	2027年	-46.83%
36746	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11左2左2	200	4.50%	0.05	0.05				100.00%
36747	康平	所口变	所口变76340所富线	李家分李家支24	200	49.50%	0.50	0.50				-29.64%
36748	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场一期1号变电站1号配电变压器	630	66.35%	1	1				-29.46%
36749	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小王支分支线025	50	41.20%	0.41	0.41				-40.89%
36750	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线70右8+1右3	400	18.30%	0.18	0.18				0.00%
36751	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分6+1右1	200	42.00%	0.42	0.42				1.04%
36752	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线大王支线048	50	100.50%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-37.24%
36753	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分11右4	100	46.20%	0.46	0.46				-38.90%
36754	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分16左11+1右1	400	3.25%	0.03	0.03				22.18%
36755	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干220	400	109.80%	1	1	2024年12月	是	2026年6月	-25.25%
36756	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线二牛线主干198	400	86.10%	0.86	0.86	2024年6月			-26.69%
36757	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线木家支线009	50	76.50%	0.77	0.77				-39.32%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36758	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	浑河甲线满融分7左1	400	72.50%	0.73	0.73				-46.39%
36759	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分17+1右1	200	7.80%	0.08	0.08				-102.81%
36760	苏家屯	苏北变	苏北变60354浑河甲线	满融分11右7右7	200	65.40%	0.65	0.65				100.00%
36761	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线小成子台分支线011	100	33.60%	0.34	0.34				-28.84%
36762	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线李家分支线030	200	30.00%	0.30	0.30				-39.83%
36763	浑南	桃仙变	桃仙变246桃山甲线	和鸿广场二期2号变电站1号变压器	630	27.62%	0	0				99.81%
36764	康平	所口变	所口变76340所富线	二牛线岔海西台分支线009	200	46.80%	0.47	0.47				-35.49%
36765	和平	和平变	和平变162同北甲线	马二甲线10	400	67.75%	0.68	0.68				-39.51%
36766	和平	花园变	花园变774花景线	王家线16	400	18.60%	0.19	0.19				-12.84%
36767	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右2柱上变压器	315	5.40%	0	0		是	2025年12月	-48.41%
36768	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站2变压器间隔	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
36769	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	北站物资局箱变间隔配电变压器	630	70.48%	0.70	0.70				-38.49%
36770	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左15柱上变压器	315	57.46%	1	1		是	2025年12月	-33.30%
36771	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	手机北箱变1变压器	315	28.57%	0.29	0.29				-57.04%
36772	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-39.20%
36773	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右2柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.65%
36774	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#2#主变	500	18.40%	0.18	0.18				-41.62%
36775	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-50.91%
36776	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区4变电站202配电变压器	630	4.44%	0.04	0.04				98.57%
36777	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变1变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-44.04%
36778	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5+1右1柱上变压器	400	74.75%	1	1		是	2025年12月	-51.16%
36779	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区3变电站202配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				100.00%
36780	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右10左2柱上变压器	315	30.79%	0	0		是	2025年12月	-27.85%
36781	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙.B旺嘉园2201间隔配电变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-45.05%
36782	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左11右1柱上变压器	200	25.50%	0	0		是	2025年12月	-104.11%
36783	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙.B旺嘉园2202间隔配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-42.37%
36784	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#1#主变	630	14.48%	0.14	0.14				-41.72%
36785	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干14柱上变压器	315	46.67%	0	0		是	2025年12月	-44.09%
36786	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站1变压器	500	12.48%	0.12	0.12				-38.86%
36787	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.20%
36788	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#2#主变	630	13.71%	0.14	0.14				-37.86%
36789	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干12柱上变压器	400	57.75%	1	1		是	2025年12月	-50.43%
36790	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左5左2柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2025年12月	-68.28%
36791	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团41#主变	400	11.60%	0.12	0.12				-38.33%
36792	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分2+1柱上变压器	315	8.25%	0	0		是	2025年12月	-40.16%
36793	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色3-1变电站1变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-44.25%
36794	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	YHG 文南干13右7号柱上变压器	200	24.80%	0	0		是	2025年12月	-57.62%
36795	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#2#主变	400	22.50%	0.23	0.23				-36.55%
36796	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2变电站2变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-40.51%
36797	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线13右13左13左1柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	-61.32%
36798	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干鞋城分12柱上变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36799	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右9柱上变压器	315	83.81%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-46.93%
36800	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右5柱上变压器	315	46.98%	0	0		是	2025年12月	-55.31%
36801	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左10柱上变压器	400	73.50%	1	1				-46.61%
36802	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干13右13左5左3柱上变压器	315	69.59%	1	1		是	2025年12月	-1.56%
36803	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄2配变站1变压器	630	9.84%	0.10	0.10				-46.25%
36804	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园1期1配变站1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-43.72%
36805	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭1#1#主变	400	16.00%	0.16	0.16				-41.11%
36806	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13之2柱上变压器	400	11.75%	0	0		是	2025年12月	-60.61%
36807	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分7柱上变压器	315	54.29%	1	1		是	2025年12月	-34.93%
36808	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色家园2期2配变站2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-41.72%
36809	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	言论北箱变2变压器	630	40.00%	0.40	0.40				-39.90%
36810	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右4柱上变压器	315	28.89%	0	0		是	2025年12月	-38.94%
36811	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	97中学住宅箱变1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-42.92%
36812	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右6右4柱上变压器	315	25.65%	0	0		是	2025年12月	-48.35%
36813	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1202间隔配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-44.88%
36814	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	王子公寓箱变2变压器	630	17.90%	0.18	0.18				-40.05%
36815	和平	花园变	花园变774花景线	新园乙B旺嘉园1201间隔配电变压器	630	9.52%	0.10	0.10				-44.36%
36816	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#1#主变	500	16.00%	0.16	0.16				-35.62%
36817	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左14柱上变压器	315	84.19%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-37.40%
36818	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#1#主变	630	25.52%	0.26	0.26				-30.37%
36819	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	华丽山庄1变电站2变压器	500	22.46%	0	0				-55.70%
36820	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-1变电站2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-42.09%
36821	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干17柱上变压器	200	0.00%	0	0		是	2025年12月	-4.27%
36822	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干19右2柱上变压器	315	41.59%	0	0		是	2025年12月	-34.99%
36823	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团42#主变	400	21.60%	0.22	0.22				-36.91%
36824	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#2#主变	500	37.20%	0.37	0.37				-35.23%
36825	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南乙线文南干13右13左7+1柱上变压器	400	22.50%	0	0		是	2025年12月	-8.28%
36826	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右8柱上变压器	315	23.24%	0	0		是	2025年12月	-52.45%
36827	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干文南乙线鞋城分18左1之1柱上变压器	200	54.00%	1	1		是	2025年12月	-50.86%
36828	和平	花园变	花园变774花景线	YHG 河堤干25	200	10.20%	0.10	0.10				-54.51%
36829	和平	花园变	花园变774花景线	瀚景华庭地下充电桩变电站配电变压器	630	5.40%	0.05	0.05				84.63%
36830	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-1变电站2变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-45.65%
36831	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭3#1#主变	500	24.40%	0.24	0.24				-40.83%
36832	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色2-2变电站1变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-44.98%
36833	皇姑	劳动变	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	劳动变158文南乙线鞋城分5柱上变压器	400	44.70%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
36834	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干23右1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36835	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干25柱上变压器	315	24.13%	0	0		是	2025年12月	-62.07%
36836	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭5#2#主变	630	24.38%	0.24	0.24				-39.26%
36837	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分4左2柱上变压器	315	33.97%	0	0		是	2025年12月	-38.38%
36838	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分6左1柱上变压器	160	60.00%	1	1		是	2025年12月	-48.22%
36839	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭4#1#主变	500	23.20%	0.23	0.23				-39.53%
36840	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线鞋城分17左1柱上变压器	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	-62.38%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36841	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团1#2#主变	630	18.67%	0.19	0.19				-37.87%
36842	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团2#1#主变	630	17.14%	0.17	0.17				-42.95%
36843	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	YHG 小北干北顺乙BKB如意坊自维箱变-1配电变压器	315	62.22%	0.62	0.62				-36.20%
36844	沈河	北兴变	北兴变366北顺乙线	万科金色1-2变电站1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-43.58%
36845	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16柱上变压器	400	13.60%	0	0		是	2025年12月	-51.90%
36846	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	劳动变158文南乙线文南干13右13左6柱上变压器	315	88.25%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	13.14%
36847	和平	花园变	花园变774花景线	湾景华庭2#主变	400	32.00%	0.32	0.32				-46.63%
36848	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	鞋城分11柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36849	皇姑	劳动变	劳动变70158文南乙线	文南干16+1柱上变压器	315	17.78%	0	0		是	2025年12月	-34.23%
36850	和平	花园变	花园变774花景线	新世界花园D组团3#2#主变	500	12.00%	0.12	0.12				-44.78%
36851	和平	花园变	花园变774花景线	新世界悦景小区5变电站202配电变压器	630	6.35%	0.06	0.06				86.19%
36852	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	132中学箱变1号变	400	42.60%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
36853	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分8左1-1柱上变压器	315	16.19%	0	0		是	2025年12月	-51.88%
36854	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期3箱式变电站配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.60%
36855	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站2变压器	630	7.14%	0.07	0.07				-93.61%
36856	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	宁波乙线体院分4	315	19.05%	0.19	0.19				-95.83%
36857	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站202配电变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-76.97%
36858	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站202间隔2配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36859	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2变电站1变压器	630	48.00%	0	0		是	2025年12月	-43.50%
36860	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发自维配电变压器	500	21.60%	0.22	0.22				-36.21%
36861	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站201间隔配电变压器	630	17.90%	0.18	0.18				5.18%
36862	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分11柱上变压器	315	40.63%	0	0		是	2025年12月	-42.60%
36863	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区1箱变2变压器	630	6.98%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
36864	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动员公寓间隔201配电变压器	315	44.19%	0.44	0.44				-45.63%
36865	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分6	315	26.41%	0.26	0.26				-87.51%
36866	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区21主变	500	22.00%	0.22	0.22				-37.90%
36867	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园9变电站2变压器	630	41.90%	0	0		是	2025年12月	-42.53%
36868	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇4变电站2配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36869	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆2变电站2变压器	630	70.48%	1	1		是	2025年12月	-41.58%
36870	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	核工业2箱式变电站1配电变压器	630	14.92%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
36871	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干48变压器	250	19.68%	0	0		是	2025年12月	-47.64%
36872	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站202配电变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-19.67%
36873	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左4柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2025年12月	-33.54%
36874	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线41右1	200	32.40%	0.32	0.32				-55.11%
36875	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线52	200	3.00%	0.03	0.03				-36.96%
36876	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区2箱变2变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-45.12%
36877	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园4变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-45.14%
36878	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期5变电站1号变	630	17.14%	0.17	0.17				-6.47%
36879	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站2配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.43%
36880	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园5变电站1变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
36881	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区1箱变1变压器	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-46.86%
36882	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住12主变	630	34.67%	0.35	0.35				-41.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36883	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑1箱变1号变	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-42.14%
36884	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期2箱式变电站201间隔1配电变压器	400	33.60%	0	0		是	2025年12月	-38.87%
36885	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期2箱式变电站2配电变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	7.68%
36886	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇5变电站2配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
36887	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	万科千山苑箱式变电站201间隔配电变压器	800	41.40%	0	0		是	2025年12月	-27.42%
36888	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站201间隔配电变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-41.91%
36889	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期2箱式变电站配电变压器	630	39.37%	0	0		是	2025年12月	-41.73%
36890	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2箱变变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-51.37%
36891	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园2变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36892	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站201间隔1配电变压器	500	27.60%	0	0		是	2025年12月	-38.20%
36893	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期3变电站1变压器	630	17.52%	0.18	0.18				-44.77%
36894	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分12	400	10.50%	0.11	0.11				100.00%
36895	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站2变压器	630	14.86%	0.15	0.15				-48.36%
36896	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期5变电站201配电变压器	630	10.67%	0.11	0.11				-70.43%
36897	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36898	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园2变电站202配电变压器	630	31.75%	0.32	0.32				-35.58%
36899	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干省宅分3柱上变压器	400	61.50%	1	1		是	2025年12月	-44.22%
36900	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分18变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-41.83%
36901	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分15变压器	315	51.75%	1	1		是	2025年12月	-45.64%
36902	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇1变电站2配电变压器	800	2.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36903	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线34	400	12.90%	0.13	0.13				-31.31%
36904	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分5	500	24.80%	0.25	0.25				-48.85%
36905	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变1变压器	315	65.14%	1	1		是	2025年12月	-40.47%
36906	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园6变电站1变压器	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-43.81%
36907	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12左5柱上变压器	315	45.40%	0	0		是	2025年12月	-43.63%
36908	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区2箱变1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36909	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	铁路新新箱变1变压器	630	67.81%	1	1		是	2025年12月	-39.92%
36910	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住21主变	630	22.48%	0.22	0.22				-39.76%
36911	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站2变压器	630	7.62%	0.08	0.08				-84.64%
36912	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变1号变	500	49.60%	0	0		是	2025年12月	-48.92%
36913	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变2号变	500	28.40%	0	0		是	2025年12月	-41.61%
36914	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新新小区箱变2变压器	315	62.48%	1	1		是	2025年12月	-42.64%
36915	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站1号变	630	7.62%	0.08	0.08				-61.95%
36916	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园1箱变2号变	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36917	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分5右3柱上变压器	315	50.79%	1	1		是	2025年12月	-53.46%
36918	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站1变压器	500	13.60%	0	0		是	2025年12月	-40.23%
36919	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线29+1	400	9.30%	0.09	0.09				28.95%
36920	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变202间隔配电变压器	400	25.60%	0	0		是	2025年12月	-38.54%
36921	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区1箱变201间隔配电变压器	400	30.80%	0	0		是	2025年12月	-35.89%
36922	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站2配电变压器	630	49.21%	0	0		是	2025年12月	8.37%
36923	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右5柱上变压器	500	19.20%	0	0		是	2025年12月	-43.91%
36924	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	主变盛发花园1	630	21.71%	0.22	0.22				-45.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36925	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区11主变	500	17.60%	0.18	0.18				-42.40%
36926	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右3柱上变压器	250	32.80%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
36927	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园7变电站2变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.26%
36928	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站201配电变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-60.90%
36929	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36930	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期1箱式变电站1配电变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-44.62%
36931	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	金百合主变	630	19.05%	0.19	0.19				-29.69%
36932	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干28柱上变压器	100	14.10%	0	0		是	2025年12月	-29.76%
36933	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变201间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-36.43%
36934	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩新村箱变2变压器	500	45.12%	0	0		是	2025年12月	-41.21%
36935	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期3箱式变电站2配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2025年12月	7.42%
36936	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	新北花园2箱变1号变	500	52.40%	1	1		是	2025年12月	-41.32%
36937	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆1变电站1变压器	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-39.76%
36938	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分5变压器	400	40.00%	0	0		是	2025年12月	-56.51%
36939	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期4变电站202配电变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-63.81%
36940	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变2号变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-40.95%
36941	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变202间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-35.94%
36942	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省军区第四干休所箱变1号变	630	13.71%	0	0		是	2025年12月	-37.66%
36943	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左2柱上变压器	315	53.71%	1	1		是	2025年12月	-22.69%
36944	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线北陵干教材分5右4+1柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	10.36%
36945	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干10左2柱上变压器	400	22.00%	0	0		是	2025年12月	-24.31%
36946	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街1箱式变电站配电变压器	630	11.75%	0	0		是	2025年12月	9.90%
36947	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑2变电站2变	630	13.84%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
36948	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园8变电站1变压器	630	46.73%	0	0		是	2025年12月	-44.33%
36949	和平	太原变	太原变060胜三乙线	南三干54运动公寓间隔202配电变压器	315	20.57%	0.21	0.21				-50.33%
36950	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园1变电站2变压器	630	18.73%	0	0		是	2025年12月	23.52%
36951	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆3变电站1变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
36952	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线12	400	30.80%	0.31	0.31				-51.65%
36953	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	31421部队小区变电站201配电变压器	800	9.60%	0.10	0.10				10.28%
36954	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆1变电站2变压器	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-41.01%
36955	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期7201间隔配电变压器	630	7.62%	0.08	0.08				6.21%
36956	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分37右1	160	8.25%	0.08	0.08				-36.91%
36957	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	2主变绣水花园	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
36958	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园8变电站2变压器	630	31.24%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36959	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36960	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州东区1箱变2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-47.36%
36961	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园4变电站2变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36962	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期1变电站1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-16.34%
36963	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线37右3	200	48.40%	0.48	0.48				-46.62%
36964	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期4变电站2号变	630	12.19%	0.12	0.12				-49.54%
36965	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾1箱式变电站1配电变压器	630	11.43%	0	0		是	2025年12月	16.07%
36966	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右2左1柱上变压器	200	45.60%	0	0		是	2025年12月	-40.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
36967	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区2箱变1变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-37.40%
36968	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36969	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36970	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天汇3变电站2配电变压器	800	12.60%	0	0		是	2025年12月	100.00%
36971	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期1变电站202间隔配电变压器	630	15.24%	0.15	0.15				-43.34%
36972	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变202间隔配电变压器	400	24.80%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
36973	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾2箱式变电站1配电变压器	630	17.78%	0	0		是	2025年12月	28.19%
36974	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线28	315	17.46%	0.17	0.17				-7.03%
36975	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾二期2变电站1变压器	630	6.48%	0.06	0.06				-111.48%
36976	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期1	630	11.05%	0.11	0.11				-45.72%
36977	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	黑龙江街2箱式变电站1配电变压器	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	10.32%
36978	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住11主变	630	19.81%	0.20	0.20				-37.56%
36979	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期2	630	13.33%	0.13	0.13				-44.02%
36980	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象都荟3箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36981	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期1箱式变电站配电变压器	630	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.62%
36982	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州阳光花园箱变配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
36983	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线教材分22右3柱上变压器	400	31.00%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
36984	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园5变电站2变压器	630	23.24%	0	0		是	2025年12月	-43.79%
36985	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆2变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36986	和平	太原变	太原变060胜三乙线	试验所主变	500	13.20%	0.13	0.13				-29.34%
36987	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	盛发花园2主变	630	9.65%	0.10	0.10				-36.84%
36988	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区2箱变202间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-37.70%
36989	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线36左5	200	58.80%	0.59	0.59				-37.63%
36990	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区1箱变1变压器	630	13.02%	0	0		是	2025年12月	-47.48%
36991	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	省宅分12左2+1柱上变压器	400	6.30%	0	0		是	2025年12月	5.83%
36992	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园3变电站1变压器	630	34.54%	0	0		是	2025年12月	-42.56%
36993	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线22	400	74.70%	0.75	0.75				-42.07%
36994	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园3变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
36995	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	欧亚变258白山乙线白山干8柱上变压器	200	32.70%	0	0		是	2025年12月	-48.84%
36996	和平	太原变	太原变060胜三乙线	温州商住22主变	630	21.71%	0.22	0.22				-43.11%
36997	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	解放军北部战区机关单身宿舍2配电变压器	400	14.40%	0.14	0.14				-42.56%
36998	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵干北陵甲线省宅分13变压器	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-40.64%
36999	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语3箱式变电站2配电变压器	800	16.80%	0	0		是	2025年12月	16.30%
37000	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城一期3箱式变电站202间隔2配电变压器	500	23.60%	0	0		是	2025年12月	-39.90%
37001	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线8	100	39.90%	0.40	0.40				-33.58%
37002	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分16	315	29.84%	0.30	0.30				-43.67%
37003	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线27左4	315	39.05%	0.39	0.39				-41.73%
37004	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区22主变	500	24.00%	0.24	0.24				-37.01%
37005	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期2变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	0.18	0.18				5.19%
37006	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑2变电站1变	630	9.65%	0	0		是	2025年12月	-41.98%
37007	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语2箱式变电站2配电变压器	800	17.70%	0	0		是	2025年12月	19.78%
37008	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	世众宏厦变电站2变压器	500	20.80%	0	0		是	2025年12月	-32.78%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37009	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	白山乙B204之1柱上变压器	400	72.00%	1	1				100.00%
37010	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	前进小区箱变1号变	400	75.00%	1	1		是	2025年12月	-34.79%
37011	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37012	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期3变电站201配电变压器	630	14.29%	0.14	0.14				-12.68%
37013	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利和平湾一期6变电站201配电变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-2.29%
37014	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	教材分12右6柱上变压器	315	38.86%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
37015	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	北陵甲线省宅分12右6柱上变压器	250	46.72%	0	0		是	2025年12月	-39.48%
37016	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	远洋公馆3变电站2变压器	630	29.71%	0	0		是	2025年12月	-39.32%
37017	和平	太原变	太原变060胜三乙线	胜三乙线47+1	315	29.21%	0.29	0.29				-46.12%
37018	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	行政小区箱变1号变	400	79.20%	1	1		是	2025年12月	-43.71%
37019	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	1主变绣水花园	630	40.76%	0.41	0.41				-37.98%
37020	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区3箱变201间隔配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2025年12月	-40.77%
37021	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分20	315	15.56%	0.16	0.16				-42.27%
37022	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	三利三期3	630	19.81%	0.20	0.20				-37.97%
37023	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	悦时光小区4箱变201间隔配电变压器	630	22.54%	0	0		是	2025年12月	-36.98%
37024	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	华邑世纪城二期4箱式变电站配电变压器	400	31.50%	0	0		是	2025年12月	-40.68%
37025	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	碧桂园天语1箱变2配电变压器	800	23.40%	0	0		是	2025年12月	18.58%
37026	和平	太原变	太原变060胜三乙线	万科金地中山公园1变电站202配电变压器	630	34.92%	0.35	0.35				-36.31%
37027	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	银亿大城印象锦园二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37028	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	东电一工区箱式变电站1配电变压器	630	19.68%	0	0		是	2025年12月	-21.16%
37029	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园7变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2025年12月	-51.52%
37030	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	玉屏乙线3	400	9.00%	0.09	0.09				-41.61%
37031	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	加州西区2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37032	皇姑	欧亚变	欧亚变25282欧泰线	汇置尚樾3箱式变电站1配电变压器	630	12.38%	0	0				19.38%
37033	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	五彩上筑1箱变2号变	800	19.88%	0	0		是	2025年12月	-43.15%
37034	和平	太原变	太原变060胜三乙线	富润阳光小区12主变	500	18.00%	0.18	0.18				-38.90%
37035	和平	砂山变	砂山变50558玉屏乙线	体院分15金属供暖201间隔配电变压器	200	14.00%	0.14	0.14				-55.09%
37036	皇姑	欧亚变	欧亚变25258白山乙线	北美家园9变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37037	皇姑	站前变	站前变40256北陵甲线	毅城大厦箱变201间隔配电变压器	400	79.50%	1	1		是	2025年12月	-36.31%
37038	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变1变压器	500	18.24%	0	0				-43.39%
37039	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变2变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-32.01%
37040	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变2变压器	630	19.68%	0	0				-40.64%
37041	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期4小区变电所配电变压器201	630	8.25%	0	0		是	2026年12月	30.85%
37042	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔5箱变2变压器	630	16.51%	0.17	0.17				-45.64%
37043	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西1局维变电站202配电变压器	800	3.30%	0	0				100.00%
37044	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变201配电变压器	630	77.46%	1	1		是	2026年12月	-41.02%
37045	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变1变压器	630	64.13%	0.64	0.64				-35.27%
37046	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-2配电变压器	500	30.40%	0.30	0.30				-44.44%
37047	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2变201间隔配电变压器	630	52.70%	1	1		是	2026年12月	-40.76%
37048	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站201配电变压器	800	41.63%	0	0		是	2026年12月	-39.63%
37049	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期2局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37050	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期2小区变电所配电变压器201	800	6.00%	0	0				100.00%
37051	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分43	315	16.83%	0	0				-38.80%
37052	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站1号主变	630	29.33%	0.29	0.29				-34.81%
37053	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光3箱变2变压器	500	6.08%	0	0				-40.31%
37054	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变2变压器	630	18.10%	0.18	0.18				-46.39%
37055	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变1变压器	800	28.80%	0	0				-42.04%
37056	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变2变压器	400	14.50%	0.15	0.15				-36.92%
37057	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期2小区变电站202配电变压器	630	33.02%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
37058	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理5箱变2变压器	800	6.90%	0.07	0.07				59.82%
37059	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站1号主变	800	24.00%	0.24	0.24				-41.18%
37060	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站1变压器	800	41.63%	0.42	0.42				-40.69%
37061	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村2箱变1变压器	800	56.63%	1	1				-42.43%
37062	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站2号主变	800	11.25%	0.11	0.11				-39.68%
37063	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河5变电站2号主变	630	27.81%	0.28	0.28				-41.26%
37064	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分37左5	315	40.89%	0	0				-46.09%
37065	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅2箱变（单）	630	16.83%	0	0				-42.61%
37066	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左2	315	23.17%	0	0				-44.90%
37067	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期5小区变电所配电变压器202	800	21.30%	0	0		是	2026年12月	24.10%
37068	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37069	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	沈阳宏远路灯管理服务有限公司（一站式）	200	55.30%	1	1		是	2026年12月	100.00%
37070	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	10KV中铁逸都进步回迁西2局维变电站202配电变压器	800	2.10%	0	0				100.00%
37071	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干6加1	315	19.37%	0.19	0.19				-51.78%
37072	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变202配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37073	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期2小区变电站201配电变压器	800	53.40%	1	1		是	2026年12月	99.66%
37074	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期5小区变电站201配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	21.49%
37075	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变201配电变压器	800	0.00%	0	0				0.00%
37076	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区1局维变202配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-17.09%
37077	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期1变电站2变压器	800	41.25%	0.41	0.41				-41.66%
37078	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理6箱变2变压器	630	5.08%	0.05	0.05				73.72%
37079	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变2变压器	630	16.19%	0	0				-32.38%
37080	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期4小区变电站201配电变压器	630	19.81%	0	0		是	2026年12月	11.42%
37081	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期1小区变电所配电变压器201	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	8.43%
37082	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理8箱变2变压器	400	9.20%	0.09	0.09				61.23%
37083	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3小区变电站202配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
37084	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右4	315	61.90%	1	1				-43.22%
37085	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁11主变	1600	25.63%	0.26	0.26				-42.05%
37086	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分17右1	315	40.95%	0	0				-43.65%
37087	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左2左4	315	17.14%	0	0				-40.47%
37088	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期1变电站201配电变压器	800	3.00%	0	0				0.00%
37089	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居干二零五分31左5	400	49.20%	0	0				4.75%
37090	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光2箱变（单）	315	41.27%	0	0				-48.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37091	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园1变电站2变压器	400	34.50%	0	0				-40.68%
37092	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之2	100	29.10%	0	0				-42.90%
37093	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	碧桂园太阳城南区2局维变202配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2026年12月	-8.06%
37094	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都九期3变电站201配电变压器	800	2.70%	0	0				0.00%
37095	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期3小区变电站201配电变压器	800	21.00%	0	0				4.81%
37096	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理7箱变2变压器	800	1.80%	0.02	0.02				100.00%
37097	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河3变电站2号主变	800	19.20%	0.19	0.19				-35.36%
37098	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变2变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-42.42%
37099	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1变201间隔配电变压器	630	51.43%	1	1		是	2026年12月	-38.96%
37100	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左8	250	66.24%	1	1				-42.04%
37101	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理4箱变2变压器	800	6.60%	0.07	0.07				49.59%
37102	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期5局维变202配电变压器	800	80.40%	1	1	2024年10月	是	2026年12月	-32.97%
37103	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期2变电站201配电变压器	630	68.89%	1	1		是	2026年12月	6.33%
37104	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑1变电站201变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-41.45%
37105	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑2变电站201变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-43.26%
37106	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔4箱变1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-45.76%
37107	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分6	315	66.35%	1	1				-44.84%
37108	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔6箱变1变压器	400	18.00%	0.18	0.18				-41.44%
37109	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河三期2变电站变压器	500	44.80%	0.45	0.45				-41.85%
37110	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分8	315	58.41%	1	1				-50.82%
37111	大东	小东变	小东变80194北宅线	北宅线北宅干1之1	315	107.62%	1	1	2025年2月	是	2026年3月	-39.96%
37112	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站2号主变	800	27.38%	0.27	0.27				-35.84%
37113	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔1箱变1变压器	630	21.27%	0.21	0.21				-33.89%
37114	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站201变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-40.63%
37115	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期1变电站201配电变压器	800	47.40%	0	0		是	2026年12月	7.65%
37116	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站1号主变	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37117	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变201配电变压器	630	94.60%	1	1	2024年7月	是	2026年12月	-33.08%
37118	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华二期1小区变电所配电变压器201	800	5.70%	0	0				100.00%
37119	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	教育新村1箱变2变压器	800	14.63%	0	0				-38.40%
37120	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	凌云佳园2变电站2变压器	630	25.40%	0	0				-35.51%
37121	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期3变电站201配电变压器	800	55.88%	1	1		是	2026年12月	-41.01%
37122	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	强晟家园箱变1变压器	315	48.25%	0	0				-46.78%
37123	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期1小区变电站202配电变压器	800	51.75%	1	1		是	2026年12月	-40.57%
37124	铁西	劝工变	劝工变20090中央甲线	万丰花苑3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37125	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期3小区变电所201配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	24.35%
37126	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左8	315	83.81%	1	1	2024年12月			-42.66%
37127	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁12主变	1600	37.50%	0.38	0.38				-35.27%
37128	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理2箱变2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				80.00%
37129	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站1号主变	630	25.52%	0.26	0.26				-38.95%
37130	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河小区11楼-1配电变压器	500	26.56%	0.27	0.27				-44.69%
37131	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城2.2期3变电站201配电变压器	630	53.97%	1	1		是	2026年12月	7.21%
37132	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分31左9	315	40.63%	0	0				-39.07%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37133	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔3箱变2变压器	630	31.11%	0.31	0.31				-54.72%
37134	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分29右1	315	87.24%	1	1	2024年2月			-35.74%
37135	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理1箱变2变压器	800	7.25%	0.07	0.07				39.31%
37136	大东	小东变	小东变80194北宅线	仪表供箱变1变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-43.57%
37137	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期1局维变201配电变压器	800	49.20%	0	0				-35.71%
37138	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光4箱变1变压器	630	16.83%	0	0				-40.07%
37139	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河1变电站2号主变	800	60.75%	0.61	0.61				-36.60%
37140	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-2小区变电站201配电变压器	400	11.40%	0	0		是	2026年12月	50.73%
37141	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河2变电站1号主变	800	15.25%	0.15	0.15				-39.93%
37142	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分20右1	315	50.79%	1	1				-34.61%
37143	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河6变电站2号主变	630	26.29%	0.26	0.26				-32.42%
37144	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	蒲岸芳华一期2小区变电所配电变压器201	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	19.07%
37145	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁线世茂花园10楼1变压器配电变压器	630	39.68%	0.40	0.40				-36.67%
37146	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	安居乙线安居干24二零五分14左3之1	200	41.70%	0	0				-44.39%
37147	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城一期3变201间隔配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-34.79%
37148	大东	小东变	小东变80194北宅线	莱茵河畔2箱变2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-39.13%
37149	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁21主变	1600	11.88%	0.12	0.12				-45.19%
37150	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期3局维变201配电变压器	800	46.50%	0	0		是	2026年12月	-26.37%
37151	大东	粮仓变	粮仓变65550安居乙线	新光住宅1箱变1变压器	630	12.38%	0	0				-43.60%
37152	大东	粮仓变	10kV粮善乙线65582	中海汇德理3箱变2变压器	800	5.00%	0.05	0.05				22.94%
37153	和平	三好变	三好变192中雁线	中雁22主变	1600	36.56%	0.37	0.37				-43.24%
37154	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	汇置尚都八期-3-1小区变电站201配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2026年12月	0.00%
37155	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河9小区201配电变压器	400	28.20%	0.28	0.28				-4.97%
37156	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城三期4局维变202配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37157	和平	三好变	三好变192中雁线	世茂五里河4变电站1号主变	800	29.63%	0.30	0.30				-33.71%
37158	沈北	天乾变	天乾变70642天亚线	亚泰城二期2变电站202配电变压器	800	54.00%	1	1		是	2026年12月	-39.67%
37159	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期2箱式变电站2配电变压器	800	1.50%	0	0		是	2025年12月	86.48%
37160	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分16左3变台	200	43.95%	0	0		是	2025年12月	-34.44%
37161	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分11变台	200	84.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-52.70%
37162	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干227变台	400	23.40%	0	0		是	2025年12月	-43.97%
37163	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干60	200	43.20%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
37164	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站1号变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-37.76%
37165	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分4变台	400	30.30%	0	0		是	2025年12月	-32.43%
37166	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品5号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	7.25%	0	0		是	2026年	17.94%
37167	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站201柜	630	20.95%	0.21	0.21				-44.47%
37168	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区1变电站2变压器	800	3.60%	0.04	0.04				100.00%
37169	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分25+1变台	200	40.80%	0	0		是	2025年12月	30.56%
37170	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站2号变压器	500	24.40%	0.24	0.24				-38.45%
37171	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品3号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	34.50%	0	0		是	2026年	23.78%
37172	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右2柱上变压器	315	29.52%	0	0		是	2025年12月	-22.64%
37173	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左3变台	400	50.10%	1	1		是	2025年12月	-27.81%
37174	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站201柜	400	14.40%	0.14	0.14				-44.47%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37175	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋3箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37176	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干173右11变台	200	62.40%	1	1		是	2025年12月	-29.01%
37177	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干233右6右3变台	200	88.80%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-36.36%
37178	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B1局维变电站201配电变压器	630	7.30%	0	0				100.00%
37179	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干71左4+1	200	19.60%	0	0		是	2025年12月	-88.84%
37180	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干50左9变台	200	36.30%	0.36	0.36				-44.47%
37181	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干146右8变台	200	47.10%	0	0		是	2025年12月	-12.70%
37182	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期1变电站202配电变压器	800	16.50%	0	0		是	2026年12月	31.94%
37183	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期3小区箱式变电站1配电变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	15.70%
37184	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分20右8变台	200	69.60%	1	1				-51.74%
37185	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变201	630	47.30%	0.47	0.47				-45.06%
37186	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站1号变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-41.59%
37187	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线唐坊分陈屯支12变台	80	63.00%	0.63	0.63				-44.34%
37188	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37189	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷5局维变电站201配电变压器	800	5.70%	0	0		是	2026年12月	35.94%
37190	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干35柱上变压器	315	13.97%	0	0		是	2025年12月	-21.99%
37191	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	富力院士庭B2局维变电站201配电变压器	630	5.71%	0	0				100.00%
37192	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干153左9变台	400	11.50%	0	0		是	2025年12月	12.83%
37193	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区2箱式变电站2配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2025年12月	12.01%
37194	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水文支9变台	100	24.30%	0.24	0.24				-34.21%
37195	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干75右1	315	10.48%	0	0		是	2025年12月	-42.75%
37196	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村3变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37197	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干73+1左2变台	200	9.90%	0	0		是	2025年12月	20.06%
37198	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品2号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	39.62%	0	0		是	2026年	22.75%
37199	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期2变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37200	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线旧门分东旧门支18变台	400	40.95%	0.41	0.41				-274.17%
37201	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器1公变	630	20.00%	0.20	0.20				-42.22%
37202	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷4局维变电站201配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	34.30%
37203	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37204	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村2变电站202柜	630	10.67%	0.11	0.11				-43.05%
37205	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干35左4变台	400	47.10%	0	0		是	2025年12月	-50.39%
37206	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村1变电站201柜	630	38.73%	0.39	0.39				-45.40%
37207	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期3箱式变电站2配电变压器	630	2.54%	0	0		是	2025年12月	47.32%
37208	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站1号变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-41.77%
37209	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖香堤漫步二期1变电站201配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
37210	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺一期小区1箱式变电站2配电变压器	800	18.30%	0	0		是	2025年12月	12.27%
37211	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干63左13变台	200	51.00%	1	1		是	2025年12月	-36.13%
37212	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园2土建变201	630	35.87%	0.36	0.36				-44.58%
37213	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线71左10柱上变压器	315	83.49%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-18.37%
37214	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区1变电站2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				24.20%
37215	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站202柜	630	21.59%	0.22	0.22				-42.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37216	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变201	800	40.50%	0.41	0.41				-43.61%
37217	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站201柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37218	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干67柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-45.25%
37219	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森1号变电站2号变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-41.05%
37220	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器2公变	630	17.14%	0.17	0.17				-37.95%
37221	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分7右1变台	400	19.35%	0	0		是	2025年12月	-33.45%
37222	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37223	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋2箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37224	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际1号变电站2号变压器	630	31.62%	0.32	0.32				-39.85%
37225	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线29右7变台	200	33.20%	0.33	0.33				-39.87%
37226	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干116左23变台	200	39.90%	0	0		是	2025年12月	-67.20%
37227	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期3变电站202配电变压器	800	11.10%	0	0		是	2026年12月	22.39%
37228	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	沈阳市铁西区第三房产物业公司变电站201间隔配电 变压器	500	11.52%	0.12	0.12				-47.06%
37229	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站202柜	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37230	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园7变电站202柜	630	22.22%	0.22	0.22				-44.18%
37231	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天5箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37232	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站201柜	630	55.56%	0.56	0.56				-45.58%
37233	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆2箱式变电站1配电变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	7.52%
37234	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线73右2变台	200	92.70%	1	1	2025年6月			100.00%
37235	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干38左1柱上变压器	100	3.00%	0	0		是	2025年12月	-35.27%
37236	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37237	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	卫工新村4变电站201柜	500	22.08%	0.22	0.22				-41.35%
37238	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干130左1变台	200	28.80%	0	0		是	2025年12月	51.29%
37239	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站2号变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-41.38%
37240	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷2局维变电站201配电变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	23.02%
37241	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	电台线足球分42右9	200	1.50%	0	0		是	2026年	6.19%
37242	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品6号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	8.75%	0	0		是	2026年	22.38%
37243	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块1箱变201配电变压器	630	12.70%	0	0		是	2026年12月	-7.06%
37244	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆4箱式变电站1配电变压器	800	20.40%	0	0		是	2025年12月	5.44%
37245	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期2小区箱式变电站1配电变压器	800	11.40%	0	0		是	2025年12月	15.95%
37246	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37247	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园5变电站201柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37248	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变201	630	19.05%	0.19	0.19				-62.94%
37249	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园1土建变202	630	14.60%	0.15	0.15				-43.78%
37250	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干排水分16+1右7变台	200	57.30%	1	1		是	2025年12月	-63.22%
37251	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森2号变电站2号变压器	630	53.71%	0.54	0.54				-41.10%
37252	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干48	400	33.00%	0	0		是	2025年12月	-45.15%
37253	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干姚平房分16变台	100	72.00%	1	1		是	2025年12月	-36.78%
37254	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干78右8变台	200	32.45%	0.32	0.32				-35.87%
37255	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹金科繁梦里一期1小区箱式变电站1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37256	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	华润新凯旋1箱式变电站2配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37257	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分31变台	400	22.65%	0	0		是	2025年12月	-29.71%
37258	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站202柜	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37259	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	国网辽宁省电力有限公司沈阳市供电公司	630	53.33%	1	1				7.19%
37260	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分19变台	200	42.00%	0	0		是	2025年12月	-4.93%
37261	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期4变电站202配电变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	19.11%
37262	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	融创融公馆3箱式变电站1配电变压器	400	15.60%	0	0		是	2025年12月	5.63%
37263	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷1局维变电站201配电变压器	800	10.50%	0	0		是	2026年12月	4.84%
37264	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干188右19变台	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
37265	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干74	315	60.32%	1	1		是	2025年12月	-43.01%
37266	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际3号变电站1号变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-43.28%
37267	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干250右22变台	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	-8.16%
37268	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站1号变压器	630	39.24%	0.39	0.39				-41.52%
37269	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16右4变台	200	71.00%	1	1		是	2025年12月	-33.63%
37270	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干张高力分16左6变台	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-36.29%
37271	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站2号变压器	500	27.20%	0.27	0.27				-41.87%
37272	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干65变台	100	99.90%	1	1	2022年12月	是	2025年8月	-36.42%
37273	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器2公变	630	29.84%	0.30	0.30				-43.35%
37274	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化干41右9柱上变压器	400	52.20%	1	1		是	2025年12月	-106.12%
37275	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森3号变电站2号变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-39.31%
37276	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站202间隔配电变压器	400	43.00%	0.43	0.43				-35.46%
37277	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	竞赛支8左1	400	53.10%	1	1				0.00%
37278	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江1号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	93.00%	1	1	2025年2月	是	2026年	-0.86%
37279	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干安家分23左7变台	200	15.60%	0	0		是	2025年12月	-7.78%
37280	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	罗曼威森4号变电站2号变压器	630	27.05%	0.27	0.27				-43.51%
37281	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期3号变电站1号变压器	500	21.20%	0.21	0.21				-41.40%
37282	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓1变电站配电变压器2公变	630	24.44%	0.24	0.24				-40.21%
37283	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江2号变电站201间隔（电台线）配电变压器	630	54.29%	1	1		是	2026年	5.37%
37284	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际4号变电站1号变压器	630	32.06%	0.32	0.32				-44.27%
37285	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	翡丽府小区2变电站2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				20.72%
37286	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期1号变电站1号变压器	500	24.00%	0.24	0.24				-40.43%
37287	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天2土建变202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37288	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区3变电站2变压器	800	9.30%	0.09	0.09				45.53%
37289	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期6号变电站1号变压器	630	16.19%	0.16	0.16				-43.28%
37290	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	翡翠滨江3号变电站201间隔（电台线）配电变压器	800	35.40%	0	0		是	2026年	14.08%
37291	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区2变电站2变压器	800	12.30%	0.12	0.12				100.00%
37292	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	仙林金谷三期2变电站202配电变压器	800	12.30%	0	0		是	2026年12月	26.08%
37293	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变201	800	23.25%	0.23	0.23				-41.60%
37294	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干63	315	100.95%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-38.45%
37295	开发	陕西变	陕西变55390陕明线	观园小区4变电站2变压器	800	17.10%	0.17	0.17				77.71%
37296	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天3箱变201	630	60.19%	0.60	0.60				-43.79%
37297	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	方溪变350造化甲线造化干50柱上变压器	315	3.05%	0	0		是	2025年12月	-0.59%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37298	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	龙湖E1E2地块3箱变202配电变压器	630	13.33%	0	0				53.64%
37299	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期5号变电站1号变压器	500	22.80%	0.23	0.23				-42.48%
37300	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干41右12柱上变压器	400	40.50%	0	0		是	2025年12月	-39.63%
37301	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干259右4变台	400	40.95%	0	0		是	2025年12月	-27.82%
37302	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站1号变压器	500	24.96%	0.25	0.25				-40.68%
37303	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品1号变电站201间隔(乙)配电变压器	630	52.95%	1	1		是	2026年	21.89%
37304	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天4土建变202变压器	800	26.25%	0.26	0.26				-43.54%
37305	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城国际2号变电站2号变压器	630	27.81%	0.28	0.28				-43.23%
37306	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干太平分22变台	200	45.45%	0	0		是	2025年12月	-44.02%
37307	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	富海云天1土建变201	630	49.14%	0.49	0.49				-43.00%
37308	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干周家分26变台	200	39.15%	0	0		是	2025年12月	-32.83%
37309	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分19变台	200	27.80%	0.28	0.28				-40.26%
37310	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	YHG 造化干120加1之1柱上变压器	200	35.40%	0	0		是	2025年12月	-58.27%
37311	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳线7左2变台	200	32.70%	0.33	0.33				-23.46%
37312	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干10左5变台	400	67.20%	1	1		是	2025年12月	-34.09%
37313	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	方大一品4号变电站201间隔(乙)配电变压器	800	18.00%	0	0		是	2026年	23.59%
37314	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干旧门分水支26右5变台	100	84.10%	0.84	0.84	2025年5月			-38.97%
37315	新民	兴隆变	兴隆变15644兴隆线	兴隆干297变台	400	25.65%	0	0		是	2025年12月	-37.33%
37316	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓3变电站配电变压器1公变	630	22.86%	0.23	0.23				-41.01%
37317	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	富禹天玺二期1箱式变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37318	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园4变电站201柜	630	29.84%	0.30	0.30				-43.14%
37319	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	瀛滨寓2变电站配电变压器1公变	630	26.98%	0.27	0.27				-39.23%
37320	皇姑	方溪变	方溪变25350造化甲线	造化甲线造化干85左1柱上变压器	400	79.20%	1	1		是	2025年12月	-38.35%
37321	新民	温台变	温台变1108小柳线	小柳干树林子分11变台	200	123.30%	1	1	2024年12月	是	2025年8月	-36.51%
37322	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期2号变电站2号变压器	630	18.67%	0.19	0.19				-44.08%
37323	苏家屯	曹仲变	曹仲变51364曹电线	苏北变370水源线竞赛分30左20	315	6.35%	0	0		是	2026年	-38.60%
37324	沈北	天乾变	天乾变70644天创线	天创线天西线富力院士廷3局维变电站201配电变压器	800	5.10%	0	0				48.44%
37325	苏家屯	苏南变	苏南变60244富城线	富城三期4号变电站2号变压器	500	24.48%	0.24	0.24				-43.14%
37326	铁西	齐贤变	齐贤变55460花园线	狮城花园6变电站201柜	500	30.72%	0.31	0.31				-43.34%
37327	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警2箱变(单)	315	23.62%	0.24	0.24				-45.49%
37328	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站2变压器	630	36.32%	0	0				-39.05%
37329	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变2变压器	500	43.20%	0.43	0.43				-23.07%
37330	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干43加1	200	30.30%	0.30	0.30				-34.30%
37331	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干7	200	52.80%	0.53	0.53				-47.04%
37332	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变1变压器	630	16.76%	0.17	0.17				-35.38%
37333	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变2变压器	500	20.16%	0.20	0.20				-43.54%
37334	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园1变电站1变压器	630	23.24%	0	0				-38.07%
37335	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站2变压器	400	93.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-43.86%
37336	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支3	200	114.50%	1	1	2022年12月	是	2026年2月	-38.78%
37337	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分22	250	9.84%	0.10	0.10				-45.44%
37338	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变1变压器	630	19.81%	0.20	0.20				-45.92%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37339	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右7+1公变	315	24.38%	0	0		是	2026年12月	-48.83%
37340	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左2加1	200	67.20%	0.67	0.67				-43.21%
37341	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香模蓝湾1箱变2变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-34.66%
37342	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香模蓝湾1箱变1变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-43.60%
37343	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干35+3公变	315	30.79%	0	0		是	2026年12月	-44.00%
37344	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作干34加1	200	76.80%	1	1				-9.03%
37345	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站2变压器	630	30.10%	0	0				-41.16%
37346	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右6公变	315	59.68%	1	1		是	2026年12月	-43.37%
37347	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站2变压器	500	23.04%	0	0				-42.77%
37348	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站1变压器	500	12.16%	0	0				-45.59%
37349	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干12左2	315	12.38%	0.12	0.12				-13.47%
37350	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右4加1	315	24.76%	0.25	0.25				-47.81%
37351	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分6加1	200	18.00%	0.18	0.18				-6.50%
37352	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站2站内变压器	500	26.56%	0	0				-39.49%
37353	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥一支2	400	60.75%	1	1				-38.64%
37354	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变2变压器	630	73.90%	0.74	0.74				-42.62%
37355	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左3公变	315	54.92%	1	1		是	2026年12月	-17.26%
37356	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右4+1公变	400	41.20%	0	0		是	2026年12月	-41.83%
37357	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干47左4+1	400	25.95%	0	0				-41.79%
37358	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站2变压器	630	10.79%	0	0		是	2026年12月	-38.45%
37359	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分苗卜2KB苗圃支7	315	37.14%	0.37	0.37				-34.22%
37360	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安1箱变1变压器	630	42.29%	0.42	0.42				-41.34%
37361	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站2变压器	630	20.95%	0	0				-42.65%
37362	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源2变电站2变压器	500	24.40%	0	0				-46.12%
37363	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	园中小区箱变（单）	500	32.00%	0.32	0.32				-40.70%
37364	大东	如意变	如意变80894如花乙线	北海干2变电站1站内变压器	500	55.04%	1	1				-35.75%
37365	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右13公变	400	52.75%	1	1		是	2026年12月	-39.56%
37366	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左4公变	400	23.20%	0	0		是	2026年12月	-92.72%
37367	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东北大马路108小区变电站1变压器	630	22.86%	0	0				-38.50%
37368	大东	如意变	如意变80894如花乙线	意小乙线北海干吉祥二支8	315	37.08%	0	0				-41.58%
37369	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右6左1公变	315	22.86%	0	0		是	2026年12月	-45.64%
37370	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分37	100	54.40%	0.54	0.54				-51.40%
37371	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	乐警3箱变2变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-40.96%
37372	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站2变压器	500	19.20%	0	0				-40.99%
37373	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥馨园2变电站1变压器	630	17.14%	0	0				-37.60%
37374	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站1变压器	500	66.24%	1	1				-40.48%
37375	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变2变压器	400	19.50%	0.20	0.20				-41.04%
37376	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站2变压器	500	22.40%	0	0				-43.72%
37377	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源4配电站1变压器	630	67.81%	1	1				-48.14%
37378	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔2箱变1变压器	500	24.32%	0.24	0.24				-42.37%
37379	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变1变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-40.88%
37380	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园1变电站1站内变压器	500	17.92%	0	0				-39.95%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37381	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	东塔线东塔干83左2	200	77.10%	0.77	0.77				-39.76%
37382	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	苗卜分1箱变(单)	100	21.60%	0.22	0.22				-56.31%
37383	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分26右13	315	1.59%	0.02	0.02				16.71%
37384	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变2变压器	500	36.00%	0.36	0.36				-43.46%
37385	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干南寺里分5右11+2公变	400	25.75%	0	0		是	2026年12月	-24.51%
37386	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+1公变	315	44.13%	0	0		是	2026年12月	-44.54%
37387	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站2变压器	500	26.14%	0	0				-35.39%
37388	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街3变电站1变压器	630	60.70%	1	1				-47.52%
37389	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站2站内变压器	630	24.00%	0	0				-47.78%
37390	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸2变电站2变压器	500	46.72%	0	0				-39.32%
37391	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠2变电站1变压器	500	21.12%	0	0				-45.45%
37392	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里1变电站1变压器	630	25.59%	0	0				-43.62%
37393	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	金地宸颂配变电站1配电变压器	800	10.20%	0	0		是	2026年12月	-10.36%
37394	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号3箱变1变压器	500	56.40%	0.56	0.56				-43.46%
37395	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源1变电站2变压器	500	34.24%	0	0				-46.40%
37396	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变1变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-35.07%
37397	大东	如意变	如意变80894如花乙线	东海明珠1变电站1变压器	500	40.96%	0	0				-43.93%
37398	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院1箱变2变压器	800	17.00%	0.17	0.17				-40.29%
37399	大东	如意变	如意变80894如花乙线	锦联左岸1变电站1变压器	500	17.92%	0	0				-42.86%
37400	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右3公变	315	21.33%	0	0		是	2026年12月	-41.40%
37401	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	奉天住宅变电站1变压器	630	10.16%	0	0		是	2026年12月	-45.90%
37402	大东	如意变	如意变80894如花乙线	鸿泽园2变电站1站内变压器	630	21.90%	0	0				-42.81%
37403	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右3	200	60.60%	0.61	0.61				-38.57%
37404	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变054万寿甲线万寿干25右4+1公变	315	27.30%	0	0		是	2026年12月	-56.74%
37405	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加1	315	40.63%	0.41	0.41				-36.06%
37406	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变1变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-44.04%
37407	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右5公变	315	13.65%	0	0		是	2026年12月	-41.55%
37408	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号1箱变2变压器	630	70.86%	0.71	0.71				-38.71%
37409	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	什字里变电站1变压器	400	50.25%	1	1		是	2026年12月	-38.18%
37410	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线木场干15苗卜分13	315	36.19%	0.36	0.36				-35.39%
37411	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46右2加1	315	36.51%	0.37	0.37				-45.15%
37412	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干44加3	315	20.63%	0.21	0.21				-44.82%
37413	大东	如意变	如意变80894如花乙线	铁源3变电站1变压器	500	25.92%	0	0				-47.77%
37414	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干41左5	315	15.24%	0.15	0.15				-40.68%
37415	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干46左6加1	250	86.08%	0.86	0.86	2024年9月			-34.19%
37416	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安2箱变(单)	400	34.50%	0.35	0.35				-42.94%
37417	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	新韵万寿里2变电站1变压器	500	21.79%	0	0				-40.02%
37418	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	凯翔5箱变1变压器	400	25.80%	0.26	0.26				-42.29%
37419	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场干15苗卜分26左8	200	11.40%	0.11	0.11				-42.30%
37420	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	香槟蓝湾2箱变2变压器	630	25.90%	0.26	0.26				-43.66%
37421	大东	如意变	如意变80894如花乙线	吉祥商业街4变电站1变压器	500	61.12%	1	1				-39.63%
37422	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右8+2公变	400	64.25%	1	1		是	2026年12月	-45.86%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37423	大东	如意变	如意变80894如花乙线	合作乙线合作干34	315	63.81%	1	1				-42.24%
37424	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	沈空首长楼箱变（单）	400	18.40%	0.18	0.18				-49.07%
37425	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号2箱变2变压器	630	33.14%	0.33	0.33				-42.00%
37426	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	长安10号4箱变1变压器	500	42.80%	0.43	0.43				-35.56%
37427	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	万寿干南寺里分5右12+1公变	315	43.17%	0	0		是	2026年12月	-29.49%
37428	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干59左1加1	315	57.78%	0.58	0.58				-47.09%
37429	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	馨波院2箱变2变压器	630	20.00%	0.20	0.20				-44.95%
37430	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	顺城变055万寿乙线万寿干南寺里分5右9公变	315	33.33%	0	0		是	2026年12月	-31.38%
37431	大东	粮仓变	粮仓变65554木场乙线	木场乙线东塔干48加1	250	29.12%	0.29	0.29				-39.32%
37432	沈河	顺城变	顺城变054万寿甲线	怀顺甲线万寿干35+1公变	315	28.57%	0	0		是	2026年12月	-34.78%
37433	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊7变电站1变压器	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-41.99%
37434	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站2变压器	630	33.90%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
37435	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司3柱上变压器	315	105.71%	1	1	2024年9月	是	2026年12月	-41.66%
37436	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳盛宣通信工程有限公司（一站式）	100	52.80%	1	1		是	2026年12月	-17.83%
37437	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站2变压器	630	30.10%	0	0		是	2027年12月	-39.77%
37438	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站201柜	630	42.86%	0	0		是	2026年12月	-41.39%
37439	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	孝新干东实分5（一站式）	200	16.80%	0	0		是	2026年12月	-38.81%
37440	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈北新区华欣市场管理有限公司200KVA	200	0.00%	0	0				0.00%
37441	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站2变压器	630	24.57%	0	0		是	2025年12月	-34.03%
37442	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城13变电站变压器	630	17.90%	0	0		是	2027年12月	-42.02%
37443	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城21变电站变压器	630	10.67%	0	0		是	2027年12月	-45.34%
37444	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线7左1变台	400	5.40%	0	0				100.00%
37445	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊4变电站1变压器	800	14.25%	0	0		是	2025年12月	-46.01%
37446	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分7右5变台	100	66.80%	1	1		是	2025年12月	-34.55%
37447	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分26+1变台	400	17.40%	0	0		是	2025年12月	100.00%
37448	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-41.15%
37449	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线152右7左1变台	400	26.10%	0	0		是	2025年12月	23.22%
37450	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分73右5变台	200	11.40%	0	0				0.00%
37451	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	三盛颐景园二期小区1变电站202配电变压器	800	7.80%	0	0		是	2026年12月	47.30%
37452	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线63变台	400	68.00%	1	1		是	2025年12月	6.73%
37453	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分19变台	400	50.10%	1	1		是		-33.31%
37454	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居3箱式变电站2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
37455	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司柱上变压器	315	64.76%	1	1		是	2026年12月	-36.26%
37456	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分12左4变台	100	76.40%	1	1		是	2025年12月	-43.45%
37457	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道发支35左3变台	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-1.01%
37458	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站1变压器	630	31.43%	0	0		是	2027年12月	-42.13%
37459	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左6变台	400	40.20%	0	0		是	2025年12月	-24.96%
37460	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城18变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-43.69%
37461	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干152右13左10变台	400	58.00%	1	1		是	2025年12月	-36.79%
37462	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线玉站分13左11变台	400	50.10%	1	1				-48.21%
37463	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城20变电站变压器	630	11.94%	0	0		是	2027年12月	-42.60%
37464	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-43.90%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37465	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆2箱式变电站1配电变压器	800	10.80%	0	0		是	2025年12月	52.34%
37466	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)3箱1变	630	41.65%	0	0		是	2026年12月	-32.41%
37467	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居2箱式变电站2配电变压器	500	55.04%	1	1		是	2025年12月	-43.36%
37468	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村2变电站1变压器	630	97.38%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-37.05%
37469	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊7变电站2变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.35%
37470	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村1变电站1变压器	630	56.00%	1	1		是	2025年12月	-34.32%
37471	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线145+1右1变台	200	44.10%	0	0		是	2025年12月	8.06%
37472	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支19右10变台	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-67.56%
37473	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支19右6变台	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	6.92%
37474	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊4变电站2变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	-44.67%
37475	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城24变电站变压器	630	15.24%	0	0		是		-44.06%
37476	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊3变电站1变压器	400	17.60%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
37477	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线142右8变台	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	23.54%
37478	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分89右4变台	400	23.70%	0	0		是	2025年12月	39.77%
37479	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城19变电站变压器	630	10.41%	0	0		是	2027年12月	-45.95%
37480	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分44右1变台	400	9.90%	0	0		是	2025年12月	96.83%
37481	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站201柜	630	45.40%	0	0		是	2028年12月	-44.40%
37482	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居1箱式变电站1配电变压器	800	22.13%	0	0		是	2025年12月	-40.19%
37483	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆4变电站2配电变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37484	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪2号变电站2变压器	800	33.75%	0	0		是	2027年12月	-36.09%
37485	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居1箱式变电站2配电变压器	800	20.25%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
37486	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城11变电站变压器	630	11.05%	0	0		是	2027年12月	-45.55%
37487	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城5变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-40.44%
37488	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城6变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-44.37%
37489	新民	侯家变	侯家变16744新城甲线	新城甲线57+1右1变台	200	88.50%	1	1	2025年6月			0.00%
37490	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支19右10右5变台	400	25.80%	0	0				100.00%
37491	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城4变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-41.84%
37492	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2026年12月	-42.95%
37493	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站201柜	400	49.60%	0	0		是	2028年12月	-41.56%
37494	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分18左13变台	80	107.50%	1	1	2023年2月	是	2025年12月	-39.30%
37495	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干142右3变台	200	57.20%	1	1		是	2025年12月	-56.35%
37496	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城1变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
37497	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城22变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-44.54%
37498	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线新方分24右6左1变台	400	21.50%	0	0		是	2025年12月	18.30%
37499	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分12左12变台	400	25.50%	0	0		是	2025年12月	17.89%
37500	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城2变电站变压器	630	29.33%	0	0		是	2027年12月	-34.69%
37501	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站201柜	630	46.67%	0	0		是	2026年12月	-41.47%
37502	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分14右1变台	400	15.30%	0	0		是	2025年12月	-28.18%
37503	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城3变电站变压器	630	15.24%	0	0		是	2027年12月	-42.24%
37504	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干玉站分13左7变台	200	77.00%	1	1		是	2025年12月	-57.40%
37505	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干佟平分23+1变台	400	24.60%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37506	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	LS_YHG_沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山二期)4箱2变	630	64.51%	1	1		是	2026年12月	-39.48%
37507	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村4变电站1变压器	630	35.24%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
37508	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城15变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-43.83%
37509	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居2箱式变电站1配电变压器	500	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37510	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干新方分22变台	160	64.00%	1	1		是	2025年12月	-48.87%
37511	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期3变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
37512	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分32左1变台	400	19.25%	0	0		是	2025年12月	6.09%
37513	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊3变电站2变压器	400	17.20%	0	0		是	2025年12月	-43.28%
37514	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆3变电站1配电变压器	800	5.10%	0	0		是	2025年12月	40.89%
37515	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳荣盛房地产开发有限公司(香缇澜山3)202负荷开关配电变压器	630	20.63%	0	0		是	2026年12月	-36.06%
37516	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪5号变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-40.56%
37517	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线147+1变台	200	18.90%	0	0				0.00%
37518	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干佟平分65变台	200	104.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-38.56%
37519	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干新方分18变台	400	24.90%	0	0		是	2025年12月	-34.69%
37520	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支49变台	200	0.75%	0	0		是	2025年12月	-44.53%
37521	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城10变电站变压器	630	14.86%	0	0		是	2027年12月	-46.71%
37522	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城25变电站变压器	630	12.57%	0	0		是	2027年12月	-44.67%
37523	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支36变台	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-58.88%
37524	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37525	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊6变电站1变压器	630	32.76%	0	0		是	2025年12月	-42.97%
37526	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站1变压器	630	32.38%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
37527	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城7变电站变压器	630	16.76%	0	0		是	2027年12月	-41.70%
37528	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪4号变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2027年12月	-40.17%
37529	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干80+1变台	400	21.90%	0	0		是	2025年12月	85.35%
37530	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干大棚分13右1变台	200	14.70%	0	0				100.00%
37531	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期4变电站202柜	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37532	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	绿地罗斯福公馆1变电站1配电变压器	630	9.52%	0	0		是	2025年12月	77.85%
37533	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	芳园新村3变电站2变压器	630	31.19%	0	0		是	2025年12月	-37.82%
37534	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪1号变电站1变压器	630	27.05%	0	0		是	2027年12月	-43.62%
37535	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城17变电站变压器	630	16.38%	0	0		是	2027年12月	-43.02%
37536	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分7右18变台	400	11.40%	0	0				0.00%
37537	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊2变电站2变压器	800	17.75%	0	0		是	2025年12月	-41.51%
37538	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊5变电站1变压器	800	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37539	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分63右4变台	200	107.70%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	6.02%
37540	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线佟平分道分支15左7变台	400	16.20%	0	0				100.00%
37541	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期2号变电站1号变压器	630	35.71%	0	0		是	2027年12月	-43.28%
37542	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线112+1变台	400	25.20%	0	0				100.00%
37543	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期5变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37544	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	玉祥明居3箱式变电站1配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2025年12月	-40.12%
37545	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城16变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-41.81%
37546	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城8变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-42.29%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37547	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊1变电站1变压器	630	44.57%	0	0		是	2025年12月	-43.18%
37548	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城9变电站变压器	630	11.05%	0	0		是	2027年12月	-44.34%
37549	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	沈阳市碧桂园房地产开发有限公司 1柱上变压器	1000	30.30%	0	0		是	2026年12月	-41.85%
37550	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线71左1变台	200	49.00%	0	0		是	2025年12月	-21.10%
37551	沈北	孝信变	孝信变25558孝新线	一站式-沈阳宏远路灯管理服务有限公司（孝新）	200	56.40%	1	1		是	2026年12月	52.13%
37552	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城二期1号变电站1号变压器	630	28.57%	0	0		是	2027年12月	-44.68%
37553	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊6变电站2变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
37554	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期1变电站201柜	630	61.90%	1	1		是	2028年12月	-42.20%
37555	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉线大玉干新方分58左1变台	200	10.20%	0	0				100.00%
37556	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城14变电站变压器	630	13.71%	0	0		是	2027年12月	-44.30%
37557	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城12变电站变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-44.98%
37558	浑南	营盘	营盘变054丽水线	丽水新城23变电站变压器	630	11.81%	0	0		是	2027年12月	-46.01%
37559	浑南	营盘	营盘变054丽水线	九韵风华1变电站2号配电变压器	800	39.00%	0	0		是	2027年12月	-39.17%
37560	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	小民屯变154大玉线大玉干153变台	250	54.24%	1	1		是	2025年12月	-46.89%
37561	新民	小民屯	小民屯变3144大玉线	大玉干玉站分25右2变台	200	13.50%	0	0				100.00%
37562	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊2变电站1变压器	800	12.25%	0	0		是	2025年12月	-46.52%
37563	皇姑	欧亚变	欧亚变280城新甲线	老街坊5变电站2变压器	800	26.63%	0	0		是	2025年12月	-41.17%
37564	浑南	水家变	水家变764水北线	檀溪3号变电站1变压器	630	25.52%	0	0		是	2027年12月	-41.17%
37565	铁西	应昌变	应昌变20556应西线	四季嘉园二期2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37566	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站201	500	17.20%	0.17	0.17				-42.75%
37567	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站201变压器	250	60.00%	0.60	0.60				-38.09%
37568	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站201变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37569	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站2变压器	800	134.10%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-22.34%
37570	法库	宝山变	宝山变镇西线	宝山变019镇西线镇西干40	250	45.44%	0.45	0.45				-43.42%
37571	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37572	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期5箱变2配电变压器	630	13.02%	0	0				89.77%
37573	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期1站房2变压器（新）	630	8.00%	0	0				100.00%
37574	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期6箱变2配电变压器	630	12.06%	0	0				85.28%
37575	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器1公变	630	40.32%	0.40	0.40				-41.46%
37576	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-47.00%
37577	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门2变电站202	500	16.80%	0.17	0.17				-46.56%
37578	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家2台区	100	19.80%	0	0				-51.80%
37579	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站202	630	25.52%	0.26	0.26				-39.95%
37580	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器2公变	630	43.81%	0.44	0.44				-39.38%
37581	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站1变压器	800	36.90%	0	0				-46.25%
37582	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座201间隔配电变压器	800	19.80%	0.20	0.20				-33.33%
37583	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干43	200	7.50%	0	0				-72.86%
37584	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站2变压器	500	52.16%	1	1				-34.21%
37585	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区3变电站2配电变压器	800	60.00%	1	1				10.05%
37586	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分10柱上变压器	315	18.10%	0.18	0.18				-37.29%
37587	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站202变压器	500	33.92%	0.34	0.34				-38.77%
37588	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37589	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	同轩轩果园	100	15.60%	0	0		是	2026年12月	-19.49%
37590	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站201	630	49.21%	0.49	0.49				-40.54%
37591	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器2公变	500	23.20%	0.23	0.23				-38.39%
37592	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线自来水几1	80	45.38%	0.45	0.45				-43.94%
37593	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城2变电站2变压器	800	41.40%	0	0				-40.88%
37594	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区6变电站1配电变压器	630	24.44%	0	0				24.27%
37595	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站1变压器	500	36.80%	0	0				-33.36%
37596	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站201	400	41.40%	0.41	0.41				-40.88%
37597	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37598	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37599	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站202间隔配电变压器	630	35.24%	0.35	0.35				-39.13%
37600	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分66	250	10.80%	0.11	0.11				-46.44%
37601	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站201变压器	800	30.00%	0.30	0.30				-37.62%
37602	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站202间隔配电变压器	800	33.00%	0.33	0.33				-40.80%
37603	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯支5	315	19.05%	0.19	0.19				-38.67%
37604	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器2公变	500	47.68%	0.48	0.48				-39.08%
37605	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团4土建变配电变压器1公变	500	22.00%	0.22	0.22				-37.72%
37606	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团4变电站202	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37607	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干55	100	90.30%	1	1	2023年1月	是	2026年4月	-13.24%
37608	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区2变电站2配电变压器	630	19.68%	0	0				0.50%
37609	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干59	315	38.86%	0	0				-42.93%
37610	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家5台区	200	25.60%	0	0				-39.19%
37611	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干52	315	37.33%	0.37	0.37				-37.81%
37612	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓C座201间隔配电变压器	800	22.80%	0.23	0.23				-37.51%
37613	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变201	630	30.48%	0.30	0.30				-43.29%
37614	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城7变电站1变压器	800	47.25%	0	0				-154.74%
37615	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家3台区	100	36.90%	0	0				-68.38%
37616	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓B座201间隔配电变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-31.23%
37617	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室202间隔配电变压器	800	25.88%	0.26	0.26				-39.35%
37618	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线娄家沟台	100	20.10%	0.20	0.20				-29.68%
37619	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特1配电室1变压器	800	52.50%	0.53	0.53				-35.49%
37620	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区1变电站2配电变压器	630	35.56%	0	0				4.20%
37621	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街1变电站201	315	63.75%	0.64	0.64				-52.58%
37622	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干11	400	25.50%	0	0				-49.75%
37623	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线菜地几4	80	26.75%	0.27	0.27				-43.94%
37624	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸2箱变2变压器	630	17.78%	0	0				17.56%
37625	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区1变电站201间隔配电变压器	800	33.38%	0.33	0.33				-38.85%
37626	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干66	200	38.10%	0	0				-58.50%
37627	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	建谷线壕上支小微1台	200	50.70%	1	1				100.00%
37628	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城5变电站1变压器	500	65.28%	1	1				-38.04%
37629	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团3变电站202变压器	250	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37630	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团3变电站202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37631	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干16	315	29.52%	0	0				-41.44%
37632	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团1土建变配电变压器1公变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37633	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团3变电站配电变压器1公变	630	49.84%	0.50	0.50				-44.44%
37634	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	沈海变376榆林乙线榆林乙线榆林干11	400	35.40%	0	0				-93.96%
37635	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶电分34+3	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37636	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂1箱变2变压器	630	52.70%	1	1				10.93%
37637	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器1公变	500	24.40%	0.24	0.24				-39.54%
37638	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站201	630	29.84%	0.30	0.30				-42.73%
37639	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团2变电站201	500	30.08%	0.30	0.30				-38.14%
37640	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站2变压器	800	57.30%	1	1				-39.25%
37641	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干58右6右2	315	2.86%	0	0				-30.16%
37642	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团1变电站202变压器	500	48.32%	0.48	0.48				-39.65%
37643	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城E组团2变电站202变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37644	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室201间隔配电变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-42.05%
37645	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期1箱变2配电变压器	630	11.43%	0	0				82.68%
37646	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期2箱变2配电变压器	630	9.84%	0	0				93.57%
37647	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区5变电站1配电变压器	800	31.50%	0	0				17.84%
37648	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器1公变	630	23.81%	0.24	0.24			2027年12月	-42.13%
37649	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	莱茵城C区1期2站房2变压器	630	6.86%	0	0				0.00%
37650	法库	宝山变	镇西线	少年宫2	315	19.30%	0.19	0.19				-47.81%
37651	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站1变压器	500	52.48%	1	1				-39.92%
37652	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城8变电站1变压器	800	72.90%	1	1				-43.01%
37653	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团2土建变配电变压器1公变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37654	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	锦官天宸1箱变2变压器	800	21.60%	0	0				16.57%
37655	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门3变电站201	630	26.67%	0.27	0.27				-42.35%
37656	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期2箱变201	630	42.22%	0.42	0.42				-41.04%
37657	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区3变电站201间隔配电变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-39.88%
37658	铁西	启工变	启工变10772启东线	春树广场配电室201间隔配电变压器	400	5.10%	0.05	0.05				-34.43%
37659	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	三隆酒店公寓1配电变压器	800	3.90%	0	0				100.00%
37660	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站201	800	27.38%	0.27	0.27				-41.78%
37661	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线镇西干30右2	400	96.60%	1	1	2025年6月			100.00%
37662	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团1变电站202	630	29.21%	0.29	0.29				-44.47%
37663	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干9加2	400	59.10%	1	1				-10.10%
37664	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-1	315	30.48%	0	0				-34.74%
37665	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城3变电站2变压器	500	27.84%	0	0				-35.42%
37666	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门4变电站202	800	27.38%	0.27	0.27				-46.04%
37667	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站202间隔配电变压器	630	33.33%	0.33	0.33				-38.20%
37668	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线保险公司	500	37.40%	0.37	0.37				-44.02%
37669	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线充电支2	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37670	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干65	250	75.12%	1	1				-34.58%
37671	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团2变电站配电变压器1公变	630	44.44%	0.44	0.44				-43.75%
37672	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干6	315	35.56%	0	0				-41.14%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37673	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期3箱变2配电变压器	630	7.94%	0	0				89.95%
37674	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团1变电站配电变压器2公变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37675	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团4变电站配电变压器2变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-43.50%
37676	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	华宁2箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37677	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	土台子1台	100	42.90%	0	0				-36.53%
37678	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	小微学府1台	200	7.80%	0	0				-18.33%
37679	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街2变电站201	400	47.40%	0.47	0.47				-35.28%
37680	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站201	630	19.05%	0.19	0.19				-40.37%
37681	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	碧桂园珑悦1箱变2变压器	800	76.80%	1	1				-12.89%
37682	铁西	启工变	启工变10772启东线	兵工物资201间隔配电变压器	630	10.92%	0.11	0.11				-48.91%
37683	法库	宝山变	镇西线	陶屯南居民台	200	53.40%	0.53	0.53				-41.83%
37684	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站202变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37685	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站1变压器	800	48.00%	0	0				-45.25%
37686	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	万科宝马国际社区4变电站2配电变压器	800	46.20%	0	0				9.32%
37687	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城A组团5变电站201	400	59.10%	0.59	0.59				-31.13%
37688	铁西	启工变	启工变10772启东线	阳光嘉园三期1箱变201	630	37.14%	0.37	0.37				-43.86%
37689	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城1变电站2变压器	800	42.00%	0	0				-42.41%
37690	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	翟家1台区	100	80.55%	1	1	2024年6月	是	2025年6月	-26.72%
37691	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器2公变	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37692	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居2变电站201间隔配电变压器	630	54.29%	0.54	0.54				-2.19%
37693	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干8右4	100	27.60%	0	0				-62.37%
37694	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-辽宁农利民科技有限公司-农南乙佳阳支18	200	70.50%	1	1		是	2026年12月	14.74%
37695	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	富景居住商业(二期)1箱变1变压器	630	49.52%	0	0				-33.61%
37696	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线陶屯分50南支2	200	9.60%	0.10	0.10				100.00%
37697	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	纳帕名门1变电站202	630	25.14%	0.25	0.25				-40.03%
37698	于洪	建筑变	建筑变22678建谷线	林溪郡AB期4箱变2配电变压器	630	8.89%	0	0				91.28%
37699	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线武装部	500	19.00%	0.19	0.19				-41.76%
37700	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城B组团5变电站配电变压器1公变	500	50.88%	0.51	0.51				-44.12%
37701	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	美的东堂2箱变2变压器	400	63.00%	1	1				9.90%
37702	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华街3箱变201	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37703	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线卫生局	315	23.49%	0.23	0.23				-46.27%
37704	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线陶瓷小学	315	11.75%	0.12	0.12				-43.14%
37705	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干70	200	24.40%	0	0				-52.12%
37706	和平	广州变	广州变494广风线	凤凰大厦公寓C座202间隔配电变压器	800	24.30%	0.24	0.24				-32.26%
37707	铁西	滑翔变	滑翔变20240滑药线	兴华文居1变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37708	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城4变电站2变压器	500	59.20%	1	1				-42.77%
37709	铁西	启工变	启工变10772启东线	橡四分11柱上变压器	315	10.16%	0.10	0.10				-61.97%
37710	法库	宝山变	镇西线	宝山变019镇西线酱油厂	200	24.40%	0.24	0.24				-44.14%
37711	沈河	北兴变	北兴变368北诺线	诺富特2配电室1变压器	800	46.50%	0.47	0.47				-48.76%
37712	沈北	农高变	农高变70380农南乙线	一站式-沈阳东和建筑装饰工程有限公司	200	40.20%	0	0		是	2026年12月	-5.45%
37713	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干15	315	64.76%	1	1				-42.47%
37714	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干60左3-2	315	38.10%	0	0				-46.54%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37715	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	陶瓷小区1变	630	41.75%	0	0				-40.19%
37716	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和颂小区2变电站201间隔配电变压器	630	24.13%	0.24	0.24				-44.82%
37717	铁西	启工变	启工变10772启东线	第一城C组团3土建变配电变压器2公变	500	20.80%	0.21	0.21				-38.98%
37718	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	紫都城6变电站1变压器	500	64.96%	1	1				-40.48%
37719	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林乙线榆林干46	315	128.57%	1	1	2024年9月	是	2026年5月	-65.96%
37720	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓A座202间隔配电变压器	800	15.60%	0.16	0.16				-39.27%
37721	和平	广州变	广州变494广凤线	凤凰大厦公寓B座202间隔配电变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-34.74%
37722	大东	沈海变	沈海变80376榆林乙线	榆林干58右13加1左1	200	0.00%	0	0				-128.43%
37723	法库	宝山变	镇西线	10kV镇西线白大米支1	315	31.90%	0.32	0.32				-45.97%
37724	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区1配电室201间隔配电变压器	800	23.25%	0.23	0.23				-43.43%
37725	铁西	启工变	启工变10772启东线	其仕和裕小区2配电室202间隔配电变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-41.52%
37726	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变1变压器	630	24.44%	0.24	0.24				-45.28%
37727	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线122右6变台	100	101.70%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-37.11%
37728	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分燕飞里支3变台	200	42.15%	0.42	0.42				-36.83%
37729	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线半拉岗分16变台	200	57.00%	0.57	0.57				-45.52%
37730	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房四组照明	400	13.50%	0.14	0.14				-39.41%
37731	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站1变压器	630	33.52%	0	0		是	2027年12月	-32.97%
37732	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分18变台	50	73.80%	0.74	0.74				-40.64%
37733	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站1变压器	630	19.56%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
37734	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分11左5变台	200	36.75%	0.37	0.37				-37.93%
37735	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站1号变压器	630	14.29%	0	0		是	2027年12月	-45.14%
37736	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干那家分40变台	200	15.30%	0.15	0.15				-38.39%
37737	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家三组照明	50	76.80%	0.77	0.77				-44.78%
37738	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分3	315	59.43%	0.59	0.59				-39.07%
37739	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分63变台	50	133.80%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-38.99%
37740	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区3箱式变电站202间隔配电变压器	630	18.29%	0.18	0.18				76.19%
37741	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房四组照明	100	65.40%	0.65	0.65				-39.34%
37742	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线133变台	100	86.40%	0.86	0.86	2025年5月			-40.54%
37743	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线93右1变台	100	94.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-31.71%
37744	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分6	500	33.60%	0.34	0.34				-48.52%
37745	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线227左1变台	200	5.40%	0.05	0.05				10.87%
37746	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变1变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-40.71%
37747	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变1变压器	630	26.67%	0.27	0.27				-45.82%
37748	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2027年12月	-42.16%
37749	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线汤窝堡分16右6变台	200	42.45%	0.42	0.42				-43.63%
37750	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站1变压器	630	22.22%	0	0		是	2027年12月	-39.18%
37751	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分13	160	102.75%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-43.76%
37752	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右2变台	200	37.95%	0.38	0.38				-40.15%
37753	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站2号变压器	630	12.86%	0	0		是	2027年12月	-44.17%
37754	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-44.94%
37755	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子干二道房分9左13变台	200	39.75%	0.40	0.40				-45.15%
37756	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房二三组照明	200	30.80%	0.31	0.31				-45.83%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37757	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变2变压器	630	45.71%	0.46	0.46				-45.14%
37758	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期1号变电站2变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-40.98%
37759	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站2号变压器	630	26.67%	0	0		是	2027年12月	-35.34%
37760	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变1变压器	500	25.28%	0.25	0.25				-46.42%
37761	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线二道房分9左4变台	200	37.20%	0.37	0.37				-42.39%
37762	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变1变压器	800	25.13%	0.25	0.25				-38.16%
37763	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家6组照明	400	13.55%	0.14	0.14				-47.46%
37764	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江俪城一期2号变电站202间隔配电变压器	800	64.50%	1	1				-34.03%
37765	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	城北干大什南分7	400	29.70%	0.30	0.30				100.00%
37766	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期24箱变1变压器	630	46.86%	0.47	0.47				-43.11%
37767	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分3	400	63.60%	0.64	0.64				-49.88%
37768	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站1变压器	630	18.10%	0	0		是	2027年12月	-45.22%
37769	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村一组照明	200	70.05%	0.70	0.70				-42.90%
37770	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家四组照明	400	12.30%	0.12	0.12				-33.35%
37771	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线那家分16右3变台	100	39.30%	0.39	0.39				-42.25%
37772	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期2号变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2027年12月	-43.51%
37773	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家村1组照明	400	11.35%	0.11	0.11				-51.46%
37774	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房五组照明	200	16.28%	0.16	0.16				-29.29%
37775	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站2变压器	630	26.14%	0	0		是		0.42%
37776	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右13变台	200	34.05%	0.34	0.34				-41.57%
37777	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干103左6变台	200	21.45%	0.21	0.21				-49.28%
37778	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-2961.76%
37779	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房五组照明	200	41.80%	0.42	0.42				-41.06%
37780	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变2变压器	630	67.43%	0.67	0.67				-43.54%
37781	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房东台照明	200	35.60%	0.36	0.36				-41.95%
37782	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线镇二线主干071	100	62.70%	0.63	0.63				-40.85%
37783	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站2变压器	630	30.86%	0	0		是	2027年12月	-43.29%
37784	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分燕飞里支12变台	80	67.88%	0.68	0.68				-40.21%
37785	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江俪城一期1号变电站202间隔配电变压器	800	47.25%	0	0		是	2027年12月	-30.41%
37786	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城一期1号变电站1号变压器	630	43.33%	0	0		是	2027年12月	-41.73%
37787	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变2变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-43.12%
37788	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸3箱变2变压器	500	45.60%	0.46	0.46				-45.11%
37789	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶二组照明	400	17.80%	0.18	0.18				-38.00%
37790	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期1箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.05%	0.03	0.03				100.00%
37791	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期21箱变1变压器	630	34.67%	0.35	0.35				-39.94%
37792	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站1号配电变压器	500	30.00%	0	0		是	2027年12月	-40.81%
37793	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干96左15变台	200	19.50%	0.20	0.20				-40.25%
37794	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鑫森人家箱变2变压器	800	20.63%	0.21	0.21				-42.80%
37795	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左13+1变台	200	14.10%	0.14	0.14				14.67%
37796	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线175右9变台	200	27.60%	0.28	0.28				-36.88%
37797	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什南分4	315	60.00%	0.60	0.60				-35.64%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37798	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城20号变电站1号变压器	630	26.98%	0	0				-38.30%
37799	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑1箱变1变压器	630	28.89%	0.29	0.29				-43.06%
37800	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左4	315	50.79%	0.51	0.51				-45.03%
37801	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房七八组照明	400	25.30%	0.25	0.25				-36.41%
37802	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家八组照明	200	37.60%	0.38	0.38				-43.30%
37803	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分39右1变台	200	13.50%	0.14	0.14				-94.52%
37804	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期3号变电站1变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-44.60%
37805	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期17箱变2变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-40.86%
37806	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸1箱变1变压器	630	64.38%	0.64	0.64				-42.60%
37807	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期7号变电站2变压器	630	17.52%	0	0		是	2027年12月	-42.72%
37808	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	大东XB箱变1变压器	800	34.40%	0.34	0.34				-44.33%
37809	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站1号配电变压器	500	47.36%	0	0		是	2027年12月	-77.27%
37810	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房二组照明	200	52.00%	0.52	0.52				-35.91%
37811	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线43左1变台	200	53.20%	0.53	0.53				-0.83%
37812	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期3箱式变电站202间隔配电变压器	630	2.67%	0.03	0.03				100.00%
37813	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站1号变压器	630	21.59%	0	0		是	2027年12月	-48.85%
37814	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	高家7组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37815	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分水田支9右7变台	200	32.85%	0.33	0.33				-37.40%
37816	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干187右7变台	200	50.40%	0.50	0.50				-31.34%
37817	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致公寓变电站2号配电变压器	500	49.92%	0	0		是	2027年12月	-27.85%
37818	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变1变压器	630	35.05%	0.35	0.35				-42.91%
37819	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期5号变电站1变压器	630	19.68%	0	0		是	2027年12月	-41.00%
37820	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干201变台	200	28.95%	0.29	0.29				-40.24%
37821	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线新安堡分53变台	200	25.05%	0.25	0.25				-43.71%
37822	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶1组新1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37823	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站1变压器	630	15.71%	0	0		是	2027年12月	-38.55%
37824	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干240右2变台	80	92.63%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-39.30%
37825	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城二期4号变电站1变压器	630	23.49%	0	0		是	2027年12月	-42.44%
37826	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分13右9变台	200	35.55%	0.36	0.36				-40.04%
37827	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	天星1小区箱变(单)	630	89.52%	0.90	0.90	2022年12月			-36.93%
37828	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分2	315	30.48%	0.30	0.30				-51.13%
37829	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线245左6变台	200	4.80%	0.05	0.05				5.35%
37830	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线131右5右1变台	400	10.00%	0.10	0.10				-50.09%
37831	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线花家房东林子照明	400	22.45%	0.22	0.22				-31.61%
37832	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家四组照明	400	29.80%	0.30	0.30				-44.23%
37833	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线二队分012	200	36.90%	0.37	0.37				-47.51%
37834	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城17变电站2变压器	630	77.33%	1	1		是	2027年12月	-36.98%
37835	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇二线制镜西支08	100	23.40%	0.23	0.23				-35.05%
37836	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	罗家房变410团山子线团山子线43左6变台	250	84.00%	0.84	0.84	2025年4月			-27.16%
37837	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新1	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37838	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线71左8变台	400	35.10%	0.35	0.35				-14.87%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37839	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	春江郦城二期变电站1号变压器	800	53.10%	1	1		是	2027年12月	-30.61%
37840	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房一组照明	400	12.15%	0.12	0.12				-42.93%
37841	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期22箱变2变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-43.00%
37842	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	自然城德园小区二期2箱式变电站202间隔配电变压器	630	3.05%	0.03	0.03				100.00%
37843	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙线城北干大什北分10	315	59.05%	0.59	0.59				-41.78%
37844	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城一期公寓楼变电站1号变压器	630	17.62%	0	0		是	2027年12月	-35.40%
37845	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区2箱式变电站202间隔配电变压器	630	16.00%	0.16	0.16				62.76%
37846	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线202左3变台	100	90.00%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	-43.34%
37847	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线新安堡分20变台	100	108.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-38.29%
37848	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山线新安堡分28左1变台	200	3.30%	0.03	0.03				0.00%
37849	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站1变压器	630	26.99%	0	0		是	2027年12月	-0.38%
37850	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	镇一线顺山分18	80	72.00%	0.72	0.72				-46.57%
37851	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152+1左7变台	50	74.40%	0.74	0.74				-36.79%
37852	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线于家房三组照明	200	39.10%	0.39	0.39				-48.91%
37853	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期19箱变2变压器	630	32.70%	0.33	0.33				-33.96%
37854	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干二道房分31右4变台	200	67.20%	0.67	0.67				-42.48%
37855	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城2号变电站2变压器	630	13.97%	0	0		是	2027年12月	-41.80%
37856	康平	卧龙变	卧龙变75954卧依线	德园小区1箱式变电站202间隔配电变压器	630	9.90%	0.10	0.10				69.19%
37857	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线赵家分22变台	50	102.40%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-42.54%
37858	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	江户雅致小区变电站2号配电变压器	500	28.80%	0	0		是	2027年12月	-38.98%
37859	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线126右1变台	200	17.10%	0.17	0.17				18.88%
37860	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分5左3	315	25.40%	0.25	0.25				-46.27%
37861	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子干新安堡分14变台	200	39.90%	0.40	0.40				-33.40%
37862	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利福邸2箱变1变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-43.31%
37863	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线152右1变台	200	44.40%	0.44	0.44				-39.05%
37864	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线127右7变台	200	38.40%	0.38	0.38				-44.96%
37865	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分14右22变台	200	62.70%	0.63	0.63				-43.73%
37866	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家12组照明	400	16.20%	0.16	0.16				-40.67%
37867	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城4号变电站2号变压器	630	17.14%	0	0		是		-39.47%
37868	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房韩家村庆民家禽公变台区	200	16.80%	0.17	0.17				100.00%
37869	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	鹏小乙A开闭站保险公箱变(单)	100	92.10%	1	1	2022年12月	是	2026年4月	-38.37%
37870	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站2变压器	630	29.33%	0	0		是		-41.49%
37871	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家五组照明	100	23.60%	0.24	0.24				-39.15%
37872	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期4号变电站1变压器	630	19.05%	0	0		是	2027年12月	-43.45%
37873	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期18箱变2变压器	630	57.46%	0.57	0.57				4.29%
37874	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线高家七组照明	200	32.80%	0.33	0.33				-40.20%
37875	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利五期20箱变2变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-45.08%
37876	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城19号变电站2号变压器	630	23.24%	0	0				41.97%
37877	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线二道房分9左12右2变台	200	12.90%	0.13	0.13				-41.54%
37878	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期2号变电站1变压器	630	24.00%	0	0		是	2027年12月	-42.28%
37879	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城18号变电站2号变压器	630	21.90%	0	0		是	2027年12月	-41.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37880	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线韩家三组照明	200	39.75%	0.40	0.40				-33.15%
37881	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	小西线城北干天齐分7左1	315	22.22%	0.22	0.22				-42.00%
37882	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	代家房变063于家房线上顶村养殖基地(大棚)	80	88.13%	0.88	0.88	2022年12月			-35.73%
37883	新民	罗家房	罗家房变410团山子线	团山子线74左14变台	200	55.80%	0.56	0.56				-34.00%
37884	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	上顶2组新1	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37885	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期6号变电站2变压器	630	31.49%	0	0		是	2027年12月	-50.62%
37886	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	韩家一组照明(2021微)	400	30.40%	0.30	0.30				-37.35%
37887	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR国际新城二期3号变电站2变压器	630	21.33%	0	0		是	2027年12月	-41.65%
37888	浑南	榆树变	榆树变858榆东线	SR新城三期5号变电站2变压器	630	23.87%	0	0		是	2027年12月	-39.90%
37889	大东	粮仓变	粮仓变65570保利乙线	保利六期23箱变1变压器	630	56.76%	0.57	0.57				-44.05%
37890	辽中	代家房	代家房变1063于家房线	于家房4组新2	100	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37891	大东	鹏源变	鹏源变40468鹏小乙线	皇城东苑2箱变1变压器	630	29.84%	0.30	0.30				-42.33%
37892	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线127左6+1变台	200	99.30%	1	1	2025年6月			100.00%
37893	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线民主分29左7变台	200	21.00%	0.21	0.21				19.78%
37894	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支干屯支28+1左2变台	200	24.90%	0.25	0.25				100.00%
37895	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分35左3变台	100	37.50%	0.38	0.38				-43.08%
37896	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分72变台	200	44.40%	0.44	0.44				-42.71%
37897	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站2变压器	1250	19.60%	0.20	0.20				-38.35%
37898	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘屯支24右7变台	200	21.60%	0.22	0.22				100.00%
37899	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支干屯支22右1变台	50	76.20%	0.76	0.76				-34.58%
37900	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右3左3变台	200	30.60%	0.31	0.31				-39.12%
37901	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站1变压器	1250	28.32%	0.28	0.28				-42.57%
37902	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37903	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期1配电室1变压器	1600	0.00%	0.00	0.00				-43.49%
37904	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡1号变电站202配电变压器	800	9.38%	0	0				100.00%
37905	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	农药分7+1	315	17.78%	0	0		是	2027年12月	-47.30%
37906	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园4变电站2变压器	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37907	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分71变台	200	39.30%	0.39	0.39				-31.94%
37908	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡3号变电站202配电变压器	800	4.88%	0	0				100.00%
37909	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支60右5变台	200	66.00%	0.66	0.66				-38.76%
37910	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线要英台分40左5变台	100	57.00%	0.57	0.57				-39.18%
37911	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园二期2变电站1变压器	1000	0.00%	0.00	0.00				-37.27%
37912	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37913	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园2变电站1变压器	1250	32.64%	0.33	0.33				-44.00%
37914	浑南	安顺变	安顺变186安松线	金地九溪2变电站201间隔配电变压器	630	21.27%	0	0		是	2027年12月	-48.27%
37915	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区5配电室202间隔变压器	630	29.21%	0	0				3.20%
37916	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分64右17变台	200	41.10%	0.41	0.41				-33.84%
37917	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分4	315	27.43%	0	0		是	2028年12月	-50.07%
37918	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分北岗支干屯支8右5变台	200	30.90%	0.31	0.31				-45.85%
37919	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分63左1变台	200	51.60%	0.52	0.52				-77.55%
37920	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干77右16变台	200	42.60%	0.43	0.43				-34.19%
37921	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区1变电站202配电变压器	630	23.81%	0	0				-21.04%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37922	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分25	315	3.81%	0	0		是	2028年12月	-58.09%
37923	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支于电支29变台	200	30.00%	0.30	0.30				-33.78%
37924	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站1变压器	1250	35.20%	0.35	0.35				-38.99%
37925	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王13楼变电站1变压器	1250	13.20%	0.13	0.13				-35.83%
37926	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支60左6变台	50	91.28%	1	1	2024年9月			-42.89%
37927	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支24左6变台	200	48.30%	0.48	0.48				-33.60%
37928	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分24	400	64.80%	1	1		是	2028年12月	-43.78%
37929	浑南	安顺变	安顺变186安松线	金地九溪1变电站1号配电变压器	630	34.60%	0	0		是	2027年12月	-32.08%
37930	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线北岗支27右4左11变台	200	14.70%	0.15	0.15				100.00%
37931	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左17变台	200	10.80%	0.11	0.11				3.91%
37932	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干韭菜岗分28变台	200	33.30%	0.33	0.33				-32.66%
37933	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线民主分后岗支39变台	50	103.96%	1	1	2023年1月			-39.22%
37934	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分31左4变台	200	50.40%	0.50	0.50				-871.69%
37935	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗干利民分北岗支于电支14右5变台	200	26.70%	0.27	0.27				-36.69%
37936	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	首创大观配电室202间隔配电变压器	800	21.00%	0	0		是	2028年12月	4.28%
37937	东陵	祝家变	磨料线	磨料线所带磨料干14左5柱上变压器	200	23.70%	0.24	0.24				-45.06%
37938	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区3配电室202间隔变压器	800	33.00%	0	0				-1.38%
37939	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支青沟子支33左3变台	200	22.80%	0.23	0.23				-52.88%
37940	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线利民分北岗支于电支8右17变台	200	58.20%	0.58	0.58				19.78%
37941	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分29左3变台	200	31.20%	0.31	0.31				-22.91%
37942	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干29左6变台	200	38.10%	0.38	0.38				-32.97%
37943	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子线兰家分20变台	200	143.10%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-34.47%
37944	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡2号变电站202配电变压器	800	10.50%	0	0				100.00%
37945	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支24左7左6变台	200	19.80%	0.20	0.20				7.00%
37946	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线兰家分11左1变台	400	2.10%	0.02	0.02				100.00%
37947	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	大柳变908长岗线长岗子干兰家分32变台	100	74.20%	1	1				-29.73%
37948	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗线51右2变台	400	7.50%	0.08	0.08				100.00%
37949	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区4配电室202间隔变压器	800	27.90%	0	0				6.53%
37950	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线要英台分40右7变台	200	149.40%	1	1	2024年6月			-44.01%
37951	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线民主分后岗支6右21变台	200	44.10%	0.44	0.44				-74.81%
37952	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	华润万象府小区2变电站202配电变压器	630	30.79%	0	0				-11.77%
37953	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线122变台	200	40.20%	0.40	0.40				-39.20%
37954	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	于洪干农药分7	315	18.10%	0	0		是	2028年12月	-33.62%
37955	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
37956	东陵	祝家变	磨料线	磨料线混凝土分28右1柱上变压器	200	20.40%	0.20	0.20				100.00%
37957	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干利民分刘电支24右4变台	200	37.80%	0.38	0.38				-25.08%
37958	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分刘电支青沟子支33右2变台	200	38.40%	0.38	0.38				-69.01%
37959	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园3变电站2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37960	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子干102左3变台	200	37.80%	0.38	0.38				-24.46%
37961	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线5右1变台	400	59.70%	0.60	0.60				-38.38%
37962	沈河	南湖变	南湖变464地王线	地王国际花园1变电站1变压器	1250	20.80%	0.21	0.21				-49.87%
37963	浑南	安顺变	安顺变186安松线	恒大御湖郡4号变电站202配电变压器	800	6.75%	0	0				100.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
37964	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	第二干休所小区变电站201间隔配电变压器	630	26.35%	0	0		是	2028年12月	8.12%
37965	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	东药住宅小区箱式变电站202出线间隔配电变压器	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	6.75%
37966	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	于家线民主分64右1左10变台	200	29.10%	0.29	0.29				100.00%
37967	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线利民分北岗支30变台	100	90.20%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-34.43%
37968	铁西	肇工变	肇工变10148肇冶线	肇工变于洪线农药分13	400	30.60%	0	0		是	2028年12月	-41.45%
37969	新民	大柳变	大柳变31852长岗线	长岗子线102左13变台	200	30.60%	0.31	0.31				-50.15%
37970	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线9右1	315	14.60%	0	0				-33.56%
37971	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村大棚公变台区	100	117.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-39.83%
37972	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村大棚公变台区	80	104.44%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-31.37%
37973	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南一综合公变台区	200	58.80%	1	1		是	2026年12月	-16.07%
37974	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站202间隔配电变压器	630	39.68%	0.40	0.40				-42.10%
37975	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊城郊所内变公变台区	50	61.50%	1	1		是	2026年12月	-44.85%
37976	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村南台公变台区	50	89.20%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-29.69%
37977	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊孟家村照明公变台区	315	45.33%	0	0		是	2026年12月	-37.33%
37978	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦2主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
37979	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左2	400	29.70%	0	0				-30.04%
37980	和平	广州变	广州变482广东甲线	省委六纬路主变	315	42.29%	0	0				-40.80%
37981	和平	广州变	广州变482广东甲线	八经主变	630	40.63%	0	0				-36.89%
37982	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2箱变1变压器	630	52.38%	0.52	0.52				19.92%
37983	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新北台公变台区	200	31.20%	0	0		是	2026年12月	-32.93%
37984	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北新村台公变台区	200	43.50%	0	0		是	2026年12月	-23.31%
37985	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线54左1	315	33.65%	0	0				-38.89%
37986	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村北台公变台区	400	30.60%	0	0		是	2026年12月	12.61%
37987	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站201间隔配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-41.73%
37988	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊平安巷综合公变台区	200	46.20%	0	0		是	2026年12月	-9.46%
37989	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站2变压器	630	66.67%	0.67	0.67				-40.10%
37990	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村东台公变台区	200	47.70%	0	0		是	2026年12月	-43.54%
37991	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村照明公变台区	400	18.30%	0	0		是	2026年12月	17.21%
37992	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村南台公变台区	200	50.40%	1	1		是	2026年12月	-45.66%
37993	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	北通天箱变1变压器	500	36.20%	0.36	0.36				-41.74%
37994	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊隆元园林台公变台区	200	8.70%	0	0		是	2026年12月	100.00%
37995	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场1变电站202间隔配电变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-40.31%
37996	和平	和平变	和平变178和海线	海悦大厦1主变	630	14.10%	0.14	0.14				-14.41%
37997	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	分局箱变1变压器	630	66.03%	0.66	0.66				-36.76%
37998	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村村台公变台区	200	41.80%	0	0		是	2026年12月	-30.51%
37999	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线35左1	400	29.70%	0	0				-33.11%
38000	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村中台公变台区	400	8.70%	0	0		是	2026年12月	9.14%
38001	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南二综合公变台区	200	78.90%	1	1		是	2026年12月	9.71%
38002	和平	广州变	广州变482广东甲线	1主变延安里(用户)	630	16.76%	0	0				-39.64%
38003	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路2KB配电箱变	630	24.13%	0.24	0.24				-31.68%
38004	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊白家村南台公变台区	50	81.90%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-42.75%
38005	和平	广州变	广州变482广东甲线	振玉里主变	500	50.40%	1	1				-47.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38006	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北西大棚公变台区	200	17.60%	0	0		是	2026年12月	19.49%
38007	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村东台公变台区	200	39.20%	0	0		是	2026年12月	7.91%
38008	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	图书箱变1变压器	400	28.20%	0.28	0.28				-33.04%
38009	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	盛京路1箱变1变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-46.59%
38010	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊下万村南台公变台区	400	27.00%	0	0		是	2026年12月	-38.07%
38011	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	科隆箱变变压器	630	18.41%	0.18	0.18				25.14%
38012	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	工商局箱变1变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-44.63%
38013	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北原北台公变台区	400	15.90%	0	0		是	2026年12月	10.33%
38014	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊小龙湾1井公变台区	50	40.80%	0	0		是	2026年12月	4.61%
38015	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	园路箱变1变压器	315	98.29%	1	1	2023年8月	是	2025年12月	-35.51%
38016	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	YHG 盛京路3KB联通自维箱变变压器	400	12.08%	0.12	0.12				-74.46%
38017	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	翠生变电站1变压器	630	49.52%	0.50	0.50				-36.51%
38018	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	区政府箱变1变压器	400	50.40%	0.50	0.50				-46.19%
38019	和平	广州变	广州变482广东甲线	2主变延安里（用户）	630	0.00%	0	0				0.00%
38020	和平	和平变	和平变178和海线	正大广场2变电站201间隔配电变压器	630	17.78%	0.18	0.18				-46.38%
38021	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡南村中台公变台区	400	28.50%	0	0		是	2026年12月	-26.27%
38022	和平	广州变	广州变482广东甲线	区图书馆主变	500	1.44%	0	0				-98.48%
38023	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊卡北村西台公变台区	200	49.80%	0	0		是	2026年12月	-30.50%
38024	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊霍家村中台公变台区	80	53.25%	1	1		是	2026年12月	-42.17%
38025	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	御苑箱变1变压器	630	16.76%	0.17	0.17				29.16%
38026	辽中	敖司牛	敖司牛变1227卡力马线	城郊周黄村照明公变台区	50	146.80%	1	1	2022年12月	是	2025年7月	-36.22%
38027	和平	广州变	广州变482广东甲线	广东甲线32左5	400	45.75%	0	0				-40.98%
38028	沈河	鹏源变	鹏源变458鹏朝甲线	长安箱变1变压器	315	21.27%	0.21	0.21				-31.55%
38029	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分15左7变台	400	11.70%	0.12	0.12				-35.08%
38030	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干11箱变（单）	400	24.40%	0.24	0.24				-40.75%
38031	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变1站内变压器	400	46.20%	0	0				-42.75%
38032	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线118左1变台	400	16.20%	0.16	0.16				12.20%
38033	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线2+1	200	56.00%	1	1				-36.20%
38034	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线31	200	18.00%	0	0				-40.36%
38035	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-2	100	44.10%	0.44	0.44				-43.59%
38036	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛4变电站1站内变压器	500	73.20%	1	1				-43.09%
38037	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线52	400	42.60%	0	0				-40.44%
38038	东陵	汪家变	汪沈乙线	汪沈乙线兴农分鑫连支2柱上变压器	400	1.60%	0.02	0.02				5.23%
38039	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加1	315	41.59%	0.42	0.42				-42.36%
38040	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右2	315	36.83%	0	0				-12.62%
38041	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分9	250	63.36%	0.63	0.63				-41.18%
38042	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干9箱变（单）	400	48.80%	0.49	0.49				-42.31%
38043	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站1变压器	630	29.52%	0	0		是	2025年12月	-41.57%
38044	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右2变压器	400	50.00%	0.50	0.50				-36.56%
38045	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站1变压器	630	31.90%	0	0		是	2025年12月	-36.88%
38046	大东	如意变	如意变80842如花甲线	中盛3变电站1变压器	500	80.64%	1	1	2022年12月			-44.95%
38047	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-41.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38048	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站1站内变压器	630	19.05%	0	0				-40.92%
38049	东陵	汪家变	汪沈乙线	保利城3变电站1变压器	630	12.06%	0.12	0.12				100.00%
38050	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右2	400	15.50%	0	0				4.64%
38051	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干140加1	315	48.89%	0.49	0.49				-43.18%
38052	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分6	315	26.67%	0.27	0.27				-39.97%
38053	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干37右7	400	30.40%	0	0				-43.90%
38054	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城8变电站2变压器	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-43.86%
38055	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站2变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-50.37%
38056	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左2	200	63%	1	1				-41.68%
38057	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干5箱变（单）	400	54.30%	0.54	0.54				-62.52%
38058	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	安居乙线毛光干小光乙EKB中房二分10	315	59.68%	0.60	0.60				-41.79%
38059	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线53	400	62.10%	1	1				-40.71%
38060	东陵	汪家变	汪沈乙线	上佰变311上深乙线上深乙干兴农分06柱上变压器	200	91.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-34.61%
38061	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干133-1	315	40.63%	0.41	0.41				-44.37%
38062	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线48	315	37.14%	0	0				-34.75%
38063	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线39	315	64.44%	1	1				-39.67%
38064	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线29	400	37.60%	0	0				-53.62%
38065	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线34	315	8.57%	0	0				-36.97%
38066	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分排水支12右9变台	200	51.75%	0.52	0.52				-35.28%
38067	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右6	315	62.22%	1	1				-38.85%
38068	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干100左7变台	400	34.40%	0.34	0.34				62.53%
38069	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网干后网户分21变台	400	18.60%	0.19	0.19				-23.13%
38070	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站1变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-42.39%
38071	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站1变压器	500	31.68%	0	0				-41.47%
38072	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达2箱变1变压器	630	46.98%	0.47	0.47				4.56%
38073	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园1变电站2站内变压器	630	20.32%	0	0				-45.11%
38074	大东	如意变	如意变80842如花甲线	电台小区变电站1变压器	400	47.40%	0	0				-38.90%
38075	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线22	315	46.35%	0	0				-37.51%
38076	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城5变电站1变压器	630	22.10%	0	0		是	2025年12月	-37.96%
38077	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族甲线前进分4	400	20.75%	0.21	0.21				-39.44%
38078	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站1变压器	630	33.97%	0	0				-41.94%
38079	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里1开2变201间隔配电变压器	400	39.50%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
38080	和平	太原变	太原变086民族乙线	西塔干101北三2201间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38081	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干143加2	315	79.05%	0.79	0.79				-42.98%
38082	和平	太原变	太原变086民族乙线	北三KB1201间隔配电变压器	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38083	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线13	400	36.25%	0	0				-42.17%
38084	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园6箱变201配电变压器	630	18.03%	0	0		是	2026年12月	-41.45%
38085	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站2站内变压器	400	24.90%	0	0				-42.50%
38086	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园1箱变201配电变压器	630	28.10%	0	0		是	2026年12月	7.73%
38087	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分8+1右1变台	100	96.90%	1	1	2025年4月	是	2025年8月	-31.43%
38088	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线21	400	56.75%	1	1				-48.97%
38089	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线25左8+1左6变台	200	75.60%	0.76	0.76				-31.02%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38090	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支 12右3变台	80	100.50%	1	1	2023年1月	是	2025年12月	-31.13%
38091	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站1变压器	630	27.14%	0	0		是	2025年12月	-44.16%
38092	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干7箱变（单）	630	19.30%	0.19	0.19				-45.70%
38093	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线49左1	315	48.25%	0	0				-41.95%
38094	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干134左1	400	8.70%	0.09	0.09				-27.11%
38095	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右3	400	35.70%	0	0				-40.36%
38096	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次2主变	400	73.50%	1	1				-37.45%
38097	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星1变电站2变压器	500	24.64%	0	0				-41.30%
38098	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线11	400	79.75%	1	1				-37.73%
38099	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5变台	400	34.35%	0.34	0.34				-32.01%
38100	大东	如意变	如意变80842如花甲线	鸿海东星2变电站2变压器	630	17.78%	0	0				-41.50%
38101	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城6变电站2变压器	630	25.24%	0	0		是	2025年12月	-49.46%
38102	大东	如意变	如意变80842如花甲线	同联房屋变电站1变压器	500	42.24%	0	0				-44.68%
38103	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线40	315	40.63%	0	0				-45.15%
38104	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线20	315	40.32%	0	0				-32.70%
38105	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干39	200	51.90%	1	1				8.03%
38106	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区 2变202配电变压器	800	5.70%	0	0				15.84%
38107	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线44	315	59.37%	1	1				-41.74%
38108	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站2站内变压器	400	20.40%	0	0				-41.85%
38109	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右4左2柱上变压器	400	17.50%	0	0				100.00%
38110	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园4箱变201配电变压器	630	15.95%	0	0		是	2026年12月	-40.24%
38111	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分10	400	69.50%	0.70	0.70				-42.52%
38112	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线西塔干111	400	53.00%	0.53	0.53				-29.11%
38113	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变2变压器	630	22.86%	0.23	0.23				-39.54%
38114	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线102右1变台	400	20.70%	0.21	0.21				10.13%
38115	大东	如意变	如意变80842如花甲线	洮昌2箱变2站内变压器	400	37.00%	0	0				-40.91%
38116	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
38117	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线223变台	200	18.90%	0.19	0.19				-46.67%
38118	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号-1期2变电站202配电变压器	630	42.22%	0	0		是	2026年12月	-41.91%
38119	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	步阳江南壹号三期小区 1变202配电变压器	800	6.60%	0	0		是	2026年12月	6.31%
38120	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线43	400	33.25%	0	0				-35.08%
38121	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期1变电站202配电变压器	800	24.30%	0	0		是	2026年12月	-33.48%
38122	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线99变压器	400	25.40%	0.25	0.25				-44.72%
38123	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分17柱上变压器	400	3.30%	0	0		是	2025年12月	-35.15%
38124	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园3箱变201配电变压器	630	18.33%	0	0		是	2026年12月	-38.28%
38125	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线75右9变台	200	59.70%	0.60	0.60				-27.26%
38126	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干8箱变（单）	400	71.20%	0.71	0.71				-40.27%
38127	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线87+1	315	42.67%	0.43	0.43				-46.16%
38128	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园6变电站1站内变压器	400	15.90%	0	0				-40.03%
38129	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干130	315	29.84%	0.30	0.30				-43.06%
38130	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线后网户分21右6变台	400	28.80%	0.29	0.29				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38131	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房5箱变1变压器	630	33.02%	0.33	0.33				-43.96%
38132	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园5箱变201配电变压器	630	16.25%	0	0		是	2026年12月	-42.35%
38133	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	武警分20柱上变压器	50	41.60%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
38134	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线105	250	42.40%	0.42	0.42				-41.07%
38135	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右1	250	0.00%	0.00	0.00				-74.48%
38136	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站2变压器	630	22.38%	0	0		是	2025年12月	-42.50%
38137	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变2变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-42.16%
38138	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线73右1变台	400	45.00%	0.45	0.45				-50.37%
38139	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分4+2	315	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38140	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	毛光干4箱变（单）	400	40.80%	0.41	0.41				-47.09%
38141	和平	广州变	广州变492广东乙线	YHG 三经干辽报分4+1201配电变压器	100	17.60%	0	0				-35.77%
38142	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线88左3右1变台	400	13.80%	0.14	0.14				49.82%
38143	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线98	315	18.10%	0.18	0.18				-29.13%
38144	和平	太原变	太原变086民族乙线	前进分7右6	315	13.02%	0.13	0.13				-42.86%
38145	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左7	200	75.20%	1	1				-37.88%
38146	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线126右9变台	315	45.14%	0.45	0.45				-38.11%
38147	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房4箱变1变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-42.75%
38148	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园4变电站1站内变压器	400	17.40%	0	0				-43.99%
38149	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线马房分19左5+1右6变台	400	48.00%	0.48	0.48				-31.00%
38150	和平	太原变	太原变086民族乙线	沈铁青工家园变电站202间隔变压器	630	8.57%	0.09	0.09				0.00%
38151	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线7右2+1	315	21.59%	0	0				-48.06%
38152	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸5变电站1站内变压器	630	35.56%	0	0				-45.70%
38153	和平	广州变	广州变492广东乙线	桂阳南一次1主变	630	43.43%	0	0				-37.11%
38154	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右6	315	60.63%	1	1				-37.68%
38155	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线134变台	200	68.40%	0.68	0.68				-60.25%
38156	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50右4	400	48.00%	0	0				-47.49%
38157	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线29右1	400	35.20%	0	0				-65.85%
38158	大东	如意变	如意变80842如花甲线	旭升小区土建变1变压器	800	36.75%	0	0				-42.21%
38159	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	10kv中网线中网干29右1变台	400	21.90%	0.22	0.22				30.60%
38160	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	阳光幸福里2开2变201间隔配电变压器	400	23.50%	0	0		是	2026年12月	-11.33%
38161	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	天达1箱变1变压器	630	44.76%	0.45	0.45				4.86%
38162	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站1站内变压器	630	15.87%	0	0				-45.54%
38163	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	承瀚花园2箱变201配电变压器	630	14.76%	0	0		是	2026年12月	-46.92%
38164	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城2变电站2变压器	630	16.19%	0	0		是	2025年12月	-42.99%
38165	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线41	315	7.94%	0	0				-46.40%
38166	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙FKB毛光干12箱变（单）	400	24.00%	0.24	0.24				-38.00%
38167	大东	如意变	如意变80842如花甲线	文华园5变电站2站内变压器	630	18.73%	0	0				-35.75%
38168	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分排水支21右5变台	100	66.90%	0.67	0.67				-27.94%
38169	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	小光乙EKB毛光干10箱变（单）	400	39.60%	0.40	0.40				-27.56%
38170	和平	广州变	广州变492广东乙线	广东乙线30+1	400	15.60%	0	0				-30.73%
38171	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线26右7	315	57.14%	1	1				-32.39%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38172	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城1变电站2变压器	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-43.10%
38173	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城7变电站1变压器	630	24.29%	0	0		是	2025年12月	-41.15%
38174	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干辽沈支3新	400	41.70%	0	0				-41.05%
38175	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸3变电站1站内变压器	630	47.30%	0	0				-41.40%
38176	和平	太原变	太原变086民族乙线	民族乙线前进分7右3	400	29.75%	0.30	0.30				-10.89%
38177	大东	如意变	如意变80842如花甲线	锦联左岸4变电站1站内变压器	630	33.97%	0	0				-41.97%
38178	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城3变电站1变压器	630	36.19%	0	0		是	2025年12月	-46.07%
38179	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线139+4号右16柱上变压器	200	74.10%	0.74	0.74				10.50%
38180	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线105右5变台	200	22.95%	0.23	0.23				-65.65%
38181	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	中房6箱变2变压器	630	61.59%	0.62	0.62				-41.83%
38182	和平	广州变	广州变492广东乙线	八经乙线33	315	38.73%	0	0				-33.42%
38183	大东	小东变	小东变80170小毛乙线	东兴2箱变(单)	400	25.80%	0.26	0.26				-44.48%
38184	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作干50左7加1右1	200	73.20%	1	1				-17.20%
38185	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线78左1变台	200	60.60%	0.61	0.61				-8.78%
38186	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作甲线合作干41左9	315	62.22%	1	1				-46.91%
38187	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	中网线170右2变台	400	33.00%	0.33	0.33				63.40%
38188	大东	如意变	如意变80842如花甲线	合作乙线合作干50左6	315	57.90%	1	1				-39.05%
38189	沈北	孝信变	孝信变25596孝昌乙线1	江南壹号二期2变电站202配电变压器	800	30.60%	0	0		是	2026年12月	-31.80%
38190	大东	如意变	如意变80842如花甲线	北海干3变电站1站内变压器	400	78.00%	1	1				-42.09%
38191	新民	前当堡	前当堡变31958中网线	前当堡变306中网线中网线后网户分5	200	45.00%	0.45	0.45				-42.67%
38192	和平	太原变	太原变086民族乙线	日港大厦主变	630	83.49%	0.83	0.83	2025年6月	是	2027年12月	-33.68%
38193	皇姑	欧亚变	欧亚变25246欧北甲线	桃园新城4变电站2变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	-40.47%
38194	东陵	汪家变	汪沈乙线	上深乙线兴农分6柱上变压器	400	36.15%	0.36	0.36				-26.01%
38195	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭四组支2	200	41.10%	0.41	0.41				-44.66%
38196	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线20左6变台	100	93.60%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-43.42%
38197	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭四组新台支01	200	21.90%	0.22	0.22				6.31%
38198	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨干叶窝堡分45变台	100	49.20%	0.49	0.49				-39.47%
38199	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站1变压器	630	35.56%	0.36	0.36				-39.37%
38200	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	200	61.80%	0.62	0.62				-46.10%
38201	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线087	80	82.31%	0.82	0.82	2025年4月			-36.92%
38202	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭一组支10	200	51.30%	0.51	0.51				-42.29%
38203	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分台分01	200	81.00%	0.81	0.81	2025年4月			12.88%
38204	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分17右1	200	1.20%	0.01	0.01				-26.87%
38205	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干175左1	160	66.38%	0.66	0.66				22.83%
38206	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干4变压器	200	99.20%	1	1	2022年12月	是	2025年10月	-44.12%
38207	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干89左4	100	53.10%	0.53	0.53				-35.00%
38208	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区1变电站2变压器	630	10.16%	0.10	0.10				97.36%
38209	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右3右1	200	118.50%	1	1	2023年1月	是		5.26%
38210	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线005	100	24.00%	0.24	0.24				-43.52%
38211	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马分支线039	80	111.75%	1	1	2025年2月	是	2026年6月	-24.59%
38212	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干82左1左1	200	2.40%	0.02	0.02				5.46%
38213	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线51右1变台	50	68.00%	0.68	0.68				-34.23%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38214	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右8左12	200	40.20%	0.40	0.40				-26.40%
38215	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干102右16	400	4.35%	0.04	0.04				19.66%
38216	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干30变压器	315	33.78%	0.34	0.34				-41.84%
38217	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左22左9	80	46.13%	0.46	0.46				0.10%
38218	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变1变压器	630	29.71%	0	0				-37.57%
38219	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站1变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-71.62%
38220	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左7	200	36.90%	0.37	0.37				8.49%
38221	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分15右11变台	200	136.40%	1	1	2025年6月			-54.85%
38222	康平	中心变	中心变2609东关线	拉马东台	200	34.50%	0.35	0.35				-11.07%
38223	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左3+1左1	200	19.20%	0.19	0.19				-22.94%
38224	沈河	青年变	青年变370青军线	银兴苑箱变1变压器	500	29.76%	0	0		是	2026年12月	-37.11%
38225	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变1变压器	630	20.57%	0	0				-40.92%
38226	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组四号支线03	100	132.90%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-32.95%
38227	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线063	80	81.00%	0.81	0.81	2023年2月			-39.76%
38228	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干130	400	94.60%	1	1	2023年1月	是	2027年	-25.01%
38229	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干140右2	315	92.70%	1	1	2022年12月	是	2027年	-28.72%
38230	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干77+1右1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38231	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区2变电站2变压器	800	9.00%	0.09	0.09				100.00%
38232	沈河	青年变	青年变370青军线	旭辉峰尚配变站201间隔配电变压器	400	20.00%	0	0		是	2026年12月	-38.69%
38233	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右1+1公变	315	36.19%	0	0		是	2026年12月	-37.71%
38234	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达线82左2	400	17.50%	0.18	0.18				-41.54%
38235	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线四组三号1	100	118.20%	1	1	2024年6月	是	2026年6月	-29.92%
38236	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干25+1公变	315	73.33%	1	1		是	2026年12月	-40.53%
38237	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右8公变	500	67.92%	1	1		是	2026年12月	-52.85%
38238	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干30左2	200	9.00%	0.09	0.09				100.00%
38239	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分68左2	200	18.00%	0.18	0.18				-44.81%
38240	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干88右10	200	13.20%	0.13	0.13				4.28%
38241	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线017	50	105.30%	1	1	2023年2月	是	2026年6月	-32.70%
38242	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白村台分支线1	100	59.70%	0.60	0.60				-33.87%
38243	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站2变压器	500	66.56%	0.67	0.67				-43.79%
38244	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左1	200	27.90%	0.28	0.28				-25.06%
38245	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干60右2变台	200	35.70%	0.36	0.36				-35.57%
38246	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线006	100	74.40%	0.74	0.74				-39.66%
38247	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线094	100	44.10%	0.44	0.44				-39.73%
38248	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干39右1公变	315	49.84%	0	0		是	2026年12月	-41.26%
38249	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关干线064	315	47.81%	0.48	0.48				-40.38%
38250	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干99左4	100	61.80%	0.62	0.62				-34.28%
38251	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干52+1右2	400	34.50%	0.35	0.35				-28.66%
38252	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干164右1	200	30.00%	0.30	0.30				5.21%
38253	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线一组分支线005	200	54.00%	0.54	0.54				-284.03%
38254	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干79右1	400	3.90%	0.04	0.04				92.74%
38255	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右7	200	32.40%	0.32	0.32				-27.56%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38256	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干83右7公变	315	66.98%	1	1		是	2026年12月	-15.15%
38257	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线027	50	75.00%	0.75	0.75				-45.45%
38258	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区3变电站2变压器	630	36.51%	0.37	0.37				5.90%
38259	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线万寿干86右5公变	315	5.71%	0	0		是	2026年12月	-5.90%
38260	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	福盈居小区变电站2变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-37.85%
38261	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左7左1	80	54.75%	0.55	0.55				-10.04%
38262	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区2变电站1变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-42.48%
38263	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干197右3	400	48.60%	0.49	0.49				-73.01%
38264	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线003	200	75.90%	0.76	0.76				-37.11%
38265	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干13变压器	315	41.90%	0.42	0.42				-41.76%
38266	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线8左4变台	200	24.30%	0.24	0.24				100.00%
38267	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线局南支线002	200	57.75%	0.58	0.58				-43.22%
38268	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线小学支02	100	41.40%	0.41	0.41				-44.19%
38269	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家三组分1	200	48.30%	0.48	0.48				-55.58%
38270	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干35+1左2	400	40.50%	0.41	0.41				47.02%
38271	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干103左2	200	14.10%	0.14	0.14				-33.42%
38272	康平	中心变	中心变2609东关线	孙白二组新台支3	200	43.50%	0.44	0.44				9.38%
38273	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干12变压器	400	63.60%	0.64	0.64				-40.39%
38274	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干65右1左6	200	23.70%	0.24	0.24				-57.34%
38275	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右16	200	26.10%	0.26	0.26				-33.18%
38276	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干90	200	39.30%	0.39	0.39				-39.80%
38277	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干166右4左2	200	12.00%	0.12	0.12				-66.68%
38278	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	明颂华庭小区变电站1变压器	500	85.44%	0.85	0.85	2024年9月			-30.14%
38279	康平	中心变	中心变2609东关线	苏家村四组二号	200	47.70%	0.48	0.48				-29.86%
38280	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干65左4	50	99.40%	1	1	2022年12月			-32.07%
38281	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变2变压器	630	25.71%	0	0				-43.40%
38282	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干44右3	400	21.00%	0.21	0.21				-46.33%
38283	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站1变压器	630	16.67%	0.17	0.17				-34.25%
38284	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白五组分支线002	100	111.00%	1	1	2023年1月	是	2026年6月	-43.61%
38285	沈河	青年变	青年变370青军线	永环1箱变2变压器	630	23.87%	0	0				-49.05%
38286	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左9	80	121.88%	1	1	2023年7月	是	2027年	-2.09%
38287	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分32变台	160	56.75%	0.57	0.57				-43.06%
38288	沈河	青年变	青年变370青军线	永环2箱变1变压器	630	26.67%	0	0				-43.02%
38289	沈河	青年变	青年变370青军线	金光园变电站1变压器	800	13.20%	0	0		是	2026年12月	-37.22%
38290	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭二组分支线1	200	49.50%	0.50	0.50				-34.52%
38291	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	王刚变662孟达线孟达干81	100	34.20%	0.34	0.34				-24.53%
38292	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干姚屯分23变台	200	25.60%	0.26	0.26				-37.86%
38293	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马三组支11	100	58.50%	0.59	0.59				-37.28%
38294	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线马家支线004	160	66.00%	0.66	0.66				-34.30%
38295	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分78变台	100	17.40%	0.17	0.17				-76.71%
38296	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左3左4	200	42.90%	0.43	0.43				100.00%
38297	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干86+1左1	200	42.30%	0.42	0.42				-35.66%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38298	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号台支1	200	31.80%	0.32	0.32				-48.25%
38299	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线砖厂分支线003	100	35.70%	0.36	0.36				-39.85%
38300	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线马窝堡分37变台	160	59.25%	0.59	0.59				-40.44%
38301	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨线姚屯分34右3变台	200	21.60%	0.22	0.22				100.00%
38302	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线二组分支线004	100	84.90%	0.85	0.85	2025年4月			-36.36%
38303	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃支线007	100	85.20%	0.85	0.85	2025年4月			-28.94%
38304	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干36左35	80	67.13%	0.67	0.67				4.93%
38305	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干153	100	45.60%	0.46	0.46				7.64%
38306	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	漾日华庭小区1变电站1变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-39.68%
38307	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	城建2小区变电站2变压器	630	40.95%	0.41	0.41				-38.42%
38308	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干80左5右1	200	3.60%	0.04	0.04				7.63%
38309	沈河	青年变	青年变370青军线	青军线怀青干28+1公变	400	57.25%	1	1		是	2026年12月	-39.16%
38310	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线新台支07	160	69.00%	0.69	0.69				-38.16%
38311	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干89左2左1	200	31.20%	0.31	0.31				-31.56%
38312	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线拉马小区分支线003	50	52.00%	0.52	0.52				-25.67%
38313	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右5+1公变	200	31.50%	0	0		是	2026年12月	-40.15%
38314	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苗圃台分支线01	50	113.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-27.29%
38315	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干42+1右1	400	23.70%	0.24	0.24				100.00%
38316	康平	中心变	中心变2609东关线	郑春明台	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38317	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白二组分支线006	100	71.70%	0.72	0.72				-35.33%
38318	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干192右1	400	9.30%	0.09	0.09				0.00%
38319	新民	温台变	温台变1103平坨线	平坨干马窝堡分马屯一队支19变台	200	17.15%	0.17	0.17				-35.06%
38320	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线东关新区支线001	160	86.25%	0.86	0.86	2025年4月			-30.94%
38321	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干42右5	200	28.20%	0.28	0.28				9.48%
38322	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线35左4变台	200	48.75%	0.49	0.49				-50.75%
38323	沈河	青年变	青年变370青军线	天光花园箱变2变压器	630	39.43%	0	0				-40.00%
38324	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	翡丽云邸小区3变电站2变压器	800	8.40%	0.08	0.08				100.00%
38325	开发	羊吉变	羊吉变10668太湖乙线	太湖乙线太湖干国兴分4变压器	200	81.00%	0.81	0.81	2022年12月			-56.12%
38326	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线商贸楼支线001	160	91.88%	1	1	2022年12月			-39.31%
38327	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线五组台分支线003	50	29.40%	0.29	0.29				-41.90%
38328	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分10+1左5	200	18.90%	0.19	0.19				8.13%
38329	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干85左2	200	20.70%	0.21	0.21				-28.87%
38330	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线孙白小区分支线012	50	139.20%	1	1	2022年12月	是	2026年6月	-44.63%
38331	新民	温台变	温台变1103平坨线	温台变103平坨线平坨线叶窝堡分36变台	200	15.00%	0.15	0.15				-44.99%
38332	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	西苏分21左8	400	40.58%	0.41	0.41				-29.68%
38333	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭支线152	100	98.10%	1	1	2024年9月	是	2026年6月	-30.86%
38334	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线苏家四组1号新台分01	100	34.50%	0.35	0.35				13.44%
38335	康平	中心变	中心变2609东关线	东关线嘎叭分嘎叭支17	200	62.40%	0.62	0.62				-35.28%
38336	沈河	青年变	青年变370青军线	青年变370青军线怀青干24右3公变	315	37.14%	0	0		是	2026年12月	-43.34%
38337	苏家屯	王刚变	王刚变60840孟达线	孟达干111左2	200	9.60%	0.10	0.10				100.00%
38338	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村七组照明	200	16.70%	0.17	0.17				-23.01%
38339	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景5箱变1变压器	500	43.52%	0.44	0.44				-43.61%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38340	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村五组照明新	200	45.30%	0.45	0.45				0.00%
38341	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38342	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站2变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-40.67%
38343	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站2变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-42.67%
38344	和平	太原变	太原变078北五甲线	民族北2一次主变	630	13.33%	0.13	0.13				-44.07%
38345	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站1变压器	630	11.81%	0.12	0.12				-45.86%
38346	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站1变压器	630	24.00%	0.24	0.24				-44.13%
38347	和平	太原变	太原变078北五甲线	图门干市卫生局201间隔配电变压器	315	64.13%	0.64	0.64				-50.60%
38348	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室2号配电变压器	400	26.50%	0	0		是	2027年12月	-39.89%
38349	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干13	315	60.95%	0.61	0.61				-52.18%
38350	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿义超市公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				100.00%
38351	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站1变压器	630	12.38%	0.12	0.12				-34.28%
38352	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方1箱变2变压器	630	45.33%	0.45	0.45				-40.17%
38353	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站2变压器	500	13.60%	0.14	0.14				-44.01%
38354	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站2号变压器	400	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38355	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台综合(2022微)	200	78.90%	0.79	0.79				19.82%
38356	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村五.八组	200	63.30%	0.63	0.63				-47.28%
38357	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格2号变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-42.43%
38358	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景2箱变2变压器	630	61.27%	0.61	0.61				-44.80%
38359	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室1号配电变压器	500	56.64%	1	1		是	2027年12月	-41.06%
38360	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	马龙村3.4组	400	23.30%	0.23	0.23				-35.81%
38361	和平	太原变	太原变078北五甲线	城市家园21号变	500	23.60%	0.24	0.24				-48.63%
38362	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景4箱变1变压器	630	46.35%	0.46	0.46				-45.60%
38363	大东	望花变	望花变70252二台乙线	龙湖樾山1箱变1变压器	800	15.75%	0.16	0.16				100.00%
38364	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方2箱变2变压器	500	41.60%	0.42	0.42				-46.98%
38365	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站2变压器	630	12.19%	0.12	0.12				-40.49%
38366	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿虎超市公变台区	400	0.30%	0.00	0.00				100.00%
38367	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓10变电站1变压器	630	13.02%	0.13	0.13				-41.10%
38368	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡城D座公寓9变电站2变压器	630	14.60%	0.15	0.15				-44.51%
38369	和平	太原变	太原变078北五甲线	北五甲线36+2	200	20.00%	0.20	0.20				-33.87%
38370	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区1变电站2变压器	630	48.00%	0.48	0.48				-39.75%
38371	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格7号配电室2号配电变压器	500	21.76%	0	0				-40.95%
38372	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村照明(2020微)	200	48.00%	0.48	0.48				-37.32%
38373	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	王成畜牧公变台	200	21.30%	0.21	0.21				100.00%
38374	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室2号配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2027年12月	-42.53%
38375	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格1号变电站1号变压器	630	44.13%	0	0		是	2027年12月	-44.05%
38376	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干11加1左1	315	49.14%	0.49	0.49				-40.96%
38377	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干23柱上变压器	315	49.52%	0.50	0.50				-39.52%
38378	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站2变压器	500	13.20%	0.13	0.13				-46.93%
38379	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站1变压器	630	24.38%	0.24	0.24				-41.30%
38380	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站2变压器	630	11.43%	0.11	0.11				-39.10%
38381	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村六八九组	400	19.10%	0.19	0.19				-48.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38382	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线八家村3组	100	32.60%	0.33	0.33				-39.67%
38383	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变1变压器	250	30.08%	0.30	0.30				-40.61%
38384	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村一组照明	100	38.60%	0.39	0.39				-41.44%
38385	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区12变电站1变压器	630	25.52%	0.26	0.26				-40.55%
38386	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村综合一台（微）	400	37.50%	0.38	0.38				13.12%
38387	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村四五组	400	15.00%	0.15	0.15				-44.09%
38388	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站2变压器	500	4.80%	0	0		是	2027年12月	-46.72%
38389	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村四组新	100	45.30%	0.45	0.45				0.00%
38390	和平	太原变	太原变078北五甲线	北五甲线15	315	43.43%	0.43	0.43				-45.46%
38391	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村动迁户	400	59.40%	0.59	0.59				-25.86%
38392	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站1变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-31.94%
38393	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变1变压器	500	25.28%	0.25	0.25				-45.72%
38394	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站2变压器	800	19.13%	0.19	0.19				-43.86%
38395	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	郑士卜综合	400	33.60%	0.34	0.34				23.32%
38396	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房长岗子秀丽畜牧公变台区	200	47.70%	0.48	0.48				100.00%
38397	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区4变电站1变压器	630	11.05%	0.11	0.11				-39.88%
38398	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南3变电站2变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-42.29%
38399	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干34右3	315	31.43%	0.31	0.31				-45.44%
38400	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜桑宝宝生态园公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38401	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村1组	400	15.15%	0.15	0.15				-18.48%
38402	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站2变压器	630	28.25%	0	0		是	2027年12月	-39.63%
38403	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干17柱上变压器	315	50.29%	0.50	0.50				-37.65%
38404	和平	太原变	太原变078北五甲线	洪福家园一次1#主变	630	25.52%	0.26	0.26				-40.82%
38405	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南1变电站2变压器	630	20.57%	0.21	0.21				-42.26%
38406	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格5号配电室1号配电变压器	400	24.00%	0	0		是	2027年12月	-42.40%
38407	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	长岗村东台	400	91.40%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-39.39%
38408	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	八家村北台（微）	200	103.30%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-30.72%
38409	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村七组棚菜新	100	42.00%	0.42	0.42				0.00%
38410	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区7变电站1变压器	500	14.00%	0.14	0.14				-43.51%
38411	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格6号配电室1号配电变压器	630	23.17%	0	0		是		-39.11%
38412	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景3箱变2变压器	500	36.16%	0.36	0.36				-43.19%
38413	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站1变压器	630	27.43%	0.27	0.27				-42.02%
38414	和平	太原变	太原变078北五甲线	城市家园12号主变	630	18.29%	0.18	0.18				-38.04%
38415	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿显超市公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				100.00%
38416	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台干14加1	400	52.20%	0.52	0.52				11.42%
38417	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干23	400	36.30%	0.36	0.36				-46.74%
38418	大东	望花变	望花变70252二台乙线	城市立方3箱变1变压器	630	38.86%	0.39	0.39				-39.21%
38419	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗村西台	400	86.70%	0.87	0.87	2022年12月			-43.40%
38420	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区3变电站2变压器	630	33.90%	0.34	0.34				-44.32%
38421	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	和睦乙线和睦干38	400	63.25%	0.63	0.63				12.99%
38422	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区南2变电站1变压器	800	15.75%	0.16	0.16				-42.29%
38423	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站1变压器	630	31.24%	0.31	0.31				-40.30%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38424	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格4号变电站1变压器	500	17.92%	0	0		是	2027年12月	-41.57%
38425	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区6变电站1变压器	630	14.48%	0.14	0.14				-41.42%
38426	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区11变电站2变压器	630	16.00%	0.16	0.16				-42.15%
38427	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区8变电站2变压器	630	11.81%	0.12	0.12				-44.68%
38428	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线马龙村1.2组	80	72.25%	0.72	0.72				-41.54%
38429	和平	太原变	太原变078北五甲线	洪福家园一次2#主变	630	28.95%	0.29	0.29				-41.99%
38430	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景6箱变2变压器	250	27.52%	0.28	0.28				-42.45%
38431	大东	望花变	望花变70252二台乙线	二台乙线二台干28柱上变压器	400	69.00%	0.69	0.69				-35.59%
38432	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房正士卜阿贾超市公变台区	400	0.00%	0.00	0.00				100.00%
38433	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线长岗子村陈家坟棚花	200	33.30%	0.33	0.33				-67.67%
38434	辽中	六间房	六间房变1124马龙线	六间房变124马龙线郑士卜村2.3组	400	26.35%	0.26	0.26				-32.81%
38435	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区2变电站2变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-41.73%
38436	大东	望花变	望花变70252二台乙线	万恒愿景1箱变1变压器	630	37.14%	0.37	0.37				-46.11%
38437	大东	粮仓变	粮仓变65568和睦乙线	新光1箱变(单)	400	42.00%	0.42	0.42				-38.35%
38438	浑南	白塔变	白塔变970冷库乙线	唯美品格3号变电站1变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38439	和平	太原变	太原变078北五甲线	城市家园11号主变	630	10.29%	0.10	0.10				-43.78%
38440	开发	洞庭变	洞庭变55769紫郡线	紫郡小区5变电站1变压器	500	13.20%	0.13	0.13				-42.64%
38441	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	南湖国际2箱式变电站2配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-35.99%
38442	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干78加1左分2变压器	50	43.20%	0.43	0.43				-39.13%
38443	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13右分支1变压器	100	22.80%	0.23	0.23				-47.41%
38444	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干房身分1屯井支8左支一站式变压器	200	26.40%	0.26	0.26				-26.54%
38445	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变1变压器	630	11.75%	0	0		是	2026年12月	-46.41%
38446	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分34右支2变压器	100	13.80%	0.14	0.14				-62.43%
38447	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变1变	500	23.52%	0	0		是	2025年12月	-42.82%
38448	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支11加1左分支1变压器	100	28.20%	0.28	0.28				-59.92%
38449	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站2变压器	630	16.76%	0	0		是	2025年12月	-40.04%
38450	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变1变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-42.54%
38451	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分42小屯支06	100	78.00%	0.78	0.78				-41.50%
38452	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分9变压器	100	23.70%	0.24	0.24				-39.19%
38453	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5右分支2变压器	50	49.20%	0.49	0.49				-42.71%
38454	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支17+1左分支2变压器	100	57.90%	0.58	0.58				-48.13%
38455	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变2主变	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38456	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次1变压器柜1主变	630	38.86%	0.39	0.39				-43.81%
38457	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支12变压器	100	28.50%	0.29	0.29				-47.41%
38458	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T5变压器	100	23.40%	0.23	0.23				-43.63%
38459	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园3箱变1变	630	88.25%	1	1	2023年7月	是	2025年12月	-24.51%
38460	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变2变压器	630	24.00%	0	0				-40.74%
38461	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园1箱变1变	400	34.00%	0	0		是	2025年12月	-31.44%
38462	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干119右分3台区	100	0.00%	0.00	0.00				0.12%
38463	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分12加1右支4变压器	50	5.40%	0.05	0.05				-68.76%
38464	沈北	中心台	中心台变73950中石线	YHG 沈阳中智消防设备工程有限公司	50	31.20%	0.31	0.31				-6.24%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38465	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台村南台	200	29.70%	0.30	0.30				-30.53%
38466	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变1变	630	27.94%	0	0		是	2025年12月	-36.49%
38467	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分3加1左支1变压器	100	43.80%	0.44	0.44				-45.45%
38468	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变2变压器	630	18.67%	0	0				-43.45%
38469	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分号拉塔湖支6右分支1变压器	100	24.30%	0.24	0.24				-39.06%
38470	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干83右分1左支1	315	36.19%	0.36	0.36				6.92%
38471	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈北新区小屯儿秸杆加工厂200KVA	200	46.80%	0.47	0.47				100.00%
38472	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支15变压器	100	16.20%	0.16	0.16				-14.26%
38473	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期4箱变2变	630	19.43%	0	0		是	2025年12月	-43.08%
38474	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支19变压器	50	12.60%	0.13	0.13				-5.93%
38475	和平	和平变	和平变142南一甲线	中华商务楼一次变1主变	630	36.95%	0.37	0.37				-37.93%
38476	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分1加1左支3变压器	100	30.30%	0.30	0.30				-42.49%
38477	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T2变压器	100	59.70%	0.60	0.60				-49.92%
38478	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支21左T7变压器	100	34.20%	0.34	0.34				-55.77%
38479	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支1右T4变压器	100	40.80%	0.41	0.41				-67.77%
38480	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40左3	315	16.83%	0.17	0.17				-35.80%
38481	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站1变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-40.83%
38482	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支11变压器	50	25.20%	0.25	0.25				-17.16%
38483	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支4变压器	50	45.00%	0.45	0.45				-52.72%
38484	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房左分07	200	74.40%	0.74	0.74				-39.26%
38485	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支11变压器	100	27.90%	0.28	0.28				-57.03%
38486	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支12变压器	100	19.80%	0.20	0.20				-46.82%
38487	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干71右分3左支7变压器	100	42.90%	0.43	0.43				-50.34%
38488	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线四龙井T4左T3	100	79.40%	0.79	0.79				-41.25%
38489	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变2	200	25.80%	0	0		是	2026年12月	-40.19%
38490	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变1变压器	630	25.71%	0	0		是	2026年12月	-21.73%
38491	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新潮国际箱式变电站2配电变压器	630	50.48%	1	1		是	2025年12月	-37.19%
38492	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站1变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-40.79%
38493	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支5变压器	100	24.60%	0.25	0.25				-56.31%
38494	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支4加1右分支1变压器	100	23.40%	0.23	0.23				-61.44%
38495	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线112	200	75.60%	0.76	0.76				-32.56%
38496	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元1箱变2变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-45.09%
38497	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园1箱变2变	400	51.50%	1	1		是	2025年12月	-39.09%
38498	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分23兴胜支20	100	23.10%	0.23	0.23				-45.54%
38499	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B台	400	11.10%	0.11	0.11				-55.45%
38500	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南2箱变1变压器	630	15.62%	0	0				-41.97%
38501	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园1变电站2变压器	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-37.12%
38502	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支10右T5变压器	100	30.60%	0.31	0.31				-50.52%
38503	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	城建乾元2箱变2变压器	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	-187.05%
38504	和平	和平变	和平变142南一甲线	1主变玛丽蓝	400	15.20%	0.15	0.15				-42.48%
38505	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线11右分1	200	44.10%	0.44	0.44				-30.91%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38506	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支18变压器	50	23.40%	0.23	0.23				-28.71%
38507	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干53房身分32+1一站式	200	69.60%	0.70	0.70				10.73%
38508	沈北	中心台	中心台变73950中石线	沈阳市沈北新区七星山风景区双州停车场（一站式）	200	82.20%	0.82	0.82	2025年6月			100.00%
38509	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳市佳实种植农民专业合作社-中石石化分 21左支1	200	0.00%	0	0				0.00%
38510	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3右分支2变压器	100	24.60%	0.25	0.25				-60.42%
38511	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A3台区	400	26.10%	0.26	0.26				-35.55%
38512	沈北	中心台	中心台变73950中石线	一站式-沈阳沈北新区鑫双州城南稻秆加工厂-中石造 纸厂支15	200	66.90%	0.67	0.67				100.00%
38513	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变2变	630	5.71%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
38514	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干81左分6右支3变压器	100	41.10%	0.41	0.41				-23.41%
38515	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园2箱变2变	630	30.16%	0	0		是	2025年12月	-38.26%
38516	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支8变压器	50	13.20%	0.13	0.13				-56.33%
38517	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干15公变	315	15.24%	0	0		是	2026年12月	-43.35%
38518	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分6右支3变压器	50	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38519	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支14右分支1变压器	50	40.20%	0.40	0.40				-47.29%
38520	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支17左T1变压器	100	28.80%	0.29	0.29				-59.71%
38521	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右T7变压器	50	31.20%	0.31	0.31				-55.85%
38522	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支17左分支1变压器	100	24.60%	0.25	0.25				-43.95%
38523	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变1变	630	21.71%	0	0		是	2025年12月	-40.20%
38524	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分16	50	84.00%	0.84	0.84	2025年4月			-37.45%
38525	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园3变电站1变压器	630	17.90%	0	0		是	2025年12月	-42.91%
38526	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干联络分9右支0+1左T1	200	11.40%	0.11	0.11				0.00%
38527	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南3箱变1变压器	630	18.67%	0	0				-38.61%
38528	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分23左支兴胜支33+1清洁能源	400	17.55%	0.18	0.18				-25.78%
38529	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分9加1右支10变压器	100	38.70%	0.39	0.39				-13.86%
38530	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支10加1右分支2变压器	50	16.80%	0.17	0.17				-61.98%
38531	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T4加1右分支4变压器	100	21.60%	0.22	0.22				-50.06%
38532	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变2变	630	31.43%	0	0		是	2025年12月	-40.05%
38533	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干128+1右分2台区	100	11.40%	0.11	0.11				-54.33%
38534	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A南1号变台	200	39.60%	0.40	0.40				-18.51%
38535	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石干小屯分78右支11柱上变压器一站式	80	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38536	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变2变	630	38.73%	0	0		是	2025年12月	-35.12%
38537	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变2变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
38538	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线张家分7小张支05	100	77.70%	0.78	0.78				-21.30%
38539	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支7变压器	100	18.60%	0.19	0.19				-58.08%
38540	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家B2台区	400	24.00%	0.24	0.24				-32.26%
38541	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1加1右分支3变压器	100	26.40%	0.26	0.26				-48.22%
38542	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二6箱变1变	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-43.30%
38543	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变1变压器	630	19.05%	0	0				-41.96%
38544	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干82右分1变压器	50	11.40%	0.11	0.11				-31.20%
38545	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	南湖国际箱式变电站1配电变压器	630	58.57%	1	1		是	2025年12月	-44.11%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38546	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右6	315	58.41%	0.58	0.58				-40.45%
38547	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二2箱变1变	630	25.40%	0	0		是	2025年12月	-44.78%
38548	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分苗圃支2左分支4变压器	100	21.90%	0.22	0.22				-62.65%
38549	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线小屯分59右支03	200	36.30%	0.36	0.36				-42.88%
38550	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线132左分04	100	101.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-30.94%
38551	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支1左分支2变压器	100	36.90%	0.37	0.37				-43.87%
38552	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支5左分支2变压器	50	38.40%	0.38	0.38				-71.58%
38553	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干49公变1	400	29.10%	0	0		是	2026年12月	-46.32%
38554	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T1左分支5变压器	50	15.00%	0.15	0.15				-1489.55%
38555	沈北	中心台	中心台变73950中石线	石佛一A北2号变台	200	34.50%	0.35	0.35				-38.13%
38556	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期2箱变2变	500	11.52%	0	0		是	2025年12月	-41.91%
38557	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中石线25	100	80.40%	0.80	0.80	2024年6月	是	2026年12月	-41.48%
38558	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园4变电站2变压器	630	15.62%	0	0		是	2025年12月	-42.63%
38559	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干127+1右分4台区	50	16.20%	0.16	0.16				-72.49%
38560	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支22变压器	100	19.20%	0.19	0.19				-47.93%
38561	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分1左支03	200	29.70%	0.30	0.30				-42.68%
38562	和平	和平变	和平变142南一甲线	三十九中学一次2变压器柜2主变	630	20.95%	0.21	0.21				-53.79%
38563	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变1变	630	43.43%	0	0				-41.23%
38564	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分7左支4变压器	50	28.80%	0.29	0.29				-64.41%
38565	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线联络分渔场支08右T05	315	21.59%	0.22	0.22				-39.13%
38566	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变1变压器	630	8.95%	0	0				-48.55%
38567	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分20右支10变压器	100	28.50%	0.29	0.29				-51.05%
38568	和平	和平变	和平变142南一甲线	2主变玛丽蓝	400	15.60%	0.16	0.16				-46.02%
38569	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	天坛干35公变	100	6.60%	0	0		是	2026年12月	-225.00%
38570	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二1箱变2变压器	250	57.60%	1	1		是	2025年12月	-44.21%
38571	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干129右分1台区	50	16.80%	0.17	0.17				-47.18%
38572	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变中石干128联络分40支4左分10（新立变台） 柱上断路器一站式	80	75.00%	0.75	0.75				-26.73%
38573	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支11右分4左T1变压器	100	28.80%	0.29	0.29				-52.51%
38574	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支4左分支6变压器	100	24.60%	0.25	0.25				-49.43%
38575	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干房身分马门井支占有分支5右T8变压器	100	52.50%	0.53	0.53				-53.25%
38576	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期5箱变2变	630	21.33%	0	0		是	2025年12月	-41.34%
38577	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分拉塔湖支10左分支3变压器	50	31.20%	0.31	0.31				-53.43%
38578	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变2	630	20.19%	0	0		是	2025年12月	-43.26%
38579	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二3箱变2变	630	22.22%	0	0		是	2025年12月	-39.88%
38580	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分52右支02	50	82.80%	0.83	0.83	2024年6月			-33.04%
38581	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线中石线105右分02	100	91.20%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-35.70%
38582	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分苗圃支3右分支1变压器	50	69.60%	0.70	0.70				-62.47%
38583	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A2台	400	27.00%	0.27	0.27				-22.00%
38584	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	兰庭园2变电站1变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-42.22%
38585	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线房身分41房右支06	200	56.25%	0.56	0.56				-37.53%
38586	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干79右分1左支1变压器	50	50%	1	1				46.19%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38587	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支6右分支4变压器	50	51.60%	0.52	0.52				-50.56%
38588	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南4箱变2变压器	630	14.10%	0	0				-42.71%
38589	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变2变压器	400	36.30%	0	0		是	2026年12月	-39.75%
38590	沈北	中心台	中心台变73950中石线	孟家A台	400	32.10%	0.32	0.32				-42.84%
38591	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	锦绣江南1箱变2变压器	630	17.52%	0	0				-47.78%
38592	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支3加1右分支22变压器	50	41.40%	0.41	0.41				-59.28%
38593	和平	和平变	和平变142南一甲线	四平甲线40右5	315	32.06%	0.32	0.32				-42.71%
38594	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	南湖变466天坛乙线天坛干14公变	315	65.14%	1	1		是	2026年12月	-31.73%
38595	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二4箱变2变	630	35.05%	0	0		是	2025年12月	-40.07%
38596	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新湖国际3箱式变电站1配电变压器	800	18.38%	0	0		是	2025年12月	-32.73%
38597	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩二5箱变1变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-36.95%
38598	沈河	南湖变	南湖变466天坛乙线	文翠公务员箱变1变压器	400	34.80%	0	0		是	2026年12月	-44.55%
38599	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分31	400	41.55%	0.42	0.42				-35.51%
38600	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分58仇家支07	80	88.50%	0.89	0.89	2024年6月			-26.86%
38601	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线小屯分48四龙支41	50	28.60%	0.29	0.29				-55.37%
38602	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干于81左分1加1右支2变压器	100	39.00%	0.39	0.39				-21.27%
38603	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分拉塔湖支13左分支2变压器	100	21.00%	0.21	0.21				-51.98%
38604	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期1箱变1变	630	22.48%	0	0		是	2025年12月	-41.20%
38605	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	新湖国际2箱式变电站1配电变压器	800	28.13%	0	0		是	2025年12月	-38.01%
38606	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分渔场支中间T8加1右分支4变压器	50	15.60%	0.16	0.16				-93.06%
38607	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	五彩三期3箱变1变	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-40.71%
38608	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干于71右分3左支2变压器	50	18.00%	0.18	0.18				-70.82%
38609	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干于82右分造纸厂支16变压器	50	74.40%	0.74	0.74				-40.01%
38610	沈北	中心台	中心台变73950中石线	联络分渔场支中间T1+1右T2台区	100	40.20%	0.40	0.40				-3.20%
38611	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园2箱变1变	630	21.27%	0	0		是	2025年12月	-34.17%
38612	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线石化分06右支03	200	57.40%	0.57	0.57				-49.00%
38613	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支23右分支0加1台区变压器	100	24.60%	0.25	0.25				-52.27%
38614	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干联络分40右支3加1右分支1变压器	100	25.50%	0.26	0.26				-60.98%
38615	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石线联络分渔场支36左分支3变压器	100	27.00%	0.27	0.27				-62.51%
38616	沈北	中心台	中心台变73950中石线	10kV中石干于128联络分1+1右支1台区	50	16.20%	0.16	0.16				-8.78%
38617	沈北	中心台	中心台变73950中石线	中心台变944中石线马门子分10	200	94.40%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-34.86%
38618	皇姑	欧亚变	欧亚变270五彩线	明华园3箱变2变	630	65.40%	1	1		是	2025年12月	-36.63%
38619	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站1变压器	800	94.50%	1	1	2024年6月	是	2027年12月	-41.97%
38620	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站2号变压器	630	22.86%	0	0		是	2027年12月	-39.87%
38621	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2011变压器	500	66.40%	0.66	0.66				-43.85%
38622	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
38623	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2021变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38624	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站1号变压器	630	29.52%	0	0		是	2027年12月	-40.78%
38625	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河4号变电站1号变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-41.19%
38626	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站202间隔配电变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-45.37%
38627	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府3号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	24.13%	0	0				0.00%
38628	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河2号变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2027年12月	-41.16%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38629	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那3变电站2021变压器	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38630	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区3变电站201变压器	315	27.81%	0.28	0.28				-43.72%
38631	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站2021变压器	630	25.14%	0.25	0.25				-45.42%
38632	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区2变电站201变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-42.74%
38633	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站2号变压器	630	35.56%	0	0		是	2027年12月	-18.95%
38634	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	琥珀天地变电站2变压器	800	60.00%	1	1		是	2027年12月	-43.40%
38635	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2011变压器	630	32.00%	0.32	0.32				-42.70%
38636	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2021变压器	500	30.24%	0.30	0.30				-49.15%
38637	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2021变压器	630	22.10%	0.22	0.22				-41.99%
38638	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府4号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	28.57%	0	0				0.00%
38639	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那1变电站2011变压器	630	63.24%	0.63	0.63				-42.47%
38640	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2021变压器	630	34.67%	0.35	0.35				100.00%
38641	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园1号变电站1号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-201.06%
38642	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站2号变压器	630	41.14%	0	0		是	2027年12月	-36.05%
38643	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2011变压器	630	70.16%	0.70	0.70				-33.94%
38644	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那9变电站2021变压器	630	39.24%	0.39	0.39				-46.97%
38645	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区1变电站201变压器	400	40.00%	0.40	0.40			2027年12月	-44.44%
38646	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那2变电站2011变压器	630	44.57%	0.45	0.45				-44.96%
38647	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	皇家特区小区4变电站201变压器	630	35.81%	0.36	0.36				-42.08%
38648	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府2号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	630	26.67%	0	0				0.00%
38649	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那8变电站2011变压器	500	25.44%	0.25	0.25				-43.78%
38650	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那5变电站201变压器	630	33.52%	0.34	0.34				-43.03%
38651	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2011变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-39.42%
38652	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那4变电站2011变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-45.27%
38653	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站2号变压器	630	24.13%	0	0		是	2027年12月	-39.44%
38654	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河1号变电站1号变压器	630	29.71%	0	0		是	2027年12月	-48.61%
38655	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那6变电站2021变压器	630	41.27%	0.41	0.41				-42.92%
38656	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园3号变电站1号变压器	630	32.38%	0	0		是	2027年12月	-42.30%
38657	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	塞纳家园2号变电站2号变压器	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	0.00%
38658	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站2号变压器	630	40.63%	0	0		是	2027年12月	-47.41%
38659	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河5号变电站1号变压器	630	32.00%	0	0		是	2027年12月	-39.35%
38660	浑南	水家变	水家变748塞纳乙线	金地滨河3号变电站1号变压器	630	28.89%	0	0		是	2027年12月	-37.95%
38661	铁西	劝工变	劝工变20068劝南甲线	巴塞罗那7变电站2021变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38662	苏家屯	新南变	新南变38062新白线	静安府1号变电站201间隔（白恒线）配电变压器	800	30.90%	0	0				0.00%
38663	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区1变电站2变压器	800	54.00%	1	1		是	2025年12月	-42.29%
38664	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站2变压器	800	27.00%	0	0		是	2025年12月	-41.48%
38665	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站2变压器	800	25.13%	0	0		是	2025年12月	-43.42%
38666	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站2变压器	315	31.24%	0	0		是	2025年12月	-40.93%
38667	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-41.97%
38668	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区6变电站1变压器	800	37.13%	0	0		是	2025年12月	-43.70%
38669	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期3号变电站2号配电变压器	630	37.78%	0.38	0.38				-11.37%
38670	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干38左分04柱上变压器	400	37.80%	0	0		是	2026年12月	-37.10%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38671	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干68大仁义分16柱上变压器	200	23.70%	0	0		是	2026年12月	-31.44%
38672	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台太平庄村新	400	34.20%	0	0				0.00%
38673	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴地甲线中学分4变台	400	24.30%	0.24	0.24				10.80%
38674	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线马家分8左4变台	100	61.80%	0.62	0.62				-38.37%
38675	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期1号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	0.65	0.65				-32.42%
38676	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线41左1变台	100	86.00%	0.86	0.86	2024年6月			-32.15%
38677	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左10右1	200	17.40%	0.17	0.17				0.68%
38678	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区2变电站2变压器	800	30.38%	0	0		是	2025年12月	-72.74%
38679	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变1变压器	400	18.30%	0.18	0.18				-39.71%
38680	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区6变电站2变压器	800	36.00%	0	0				-41.67%
38681	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站2变压器	800	33.38%	0	0		是	2025年12月	-40.43%
38682	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站202变压器	800	23.25%	0	0		是	2026年12月	-38.36%
38683	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区4变电站1变压器	315	32.00%	0	0		是	2025年12月	-54.92%
38684	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期3号变电站201间隔配电变压器	400	22.13%	0.22	0.22				-42.19%
38685	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期4号变电站1号配电变压器	630	22.54%	0.23	0.23				8.97%
38686	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都8箱变1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-35.39%
38687	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站202变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-37.69%
38688	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干18柱上变压器	100	32.70%	0	0		是	2027年12月	-37.67%
38689	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站2变压器	800	34.88%	0	0		是	2025年12月	-38.08%
38690	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干12变压器	315	44.13%	0	0		是	2026年12月	-40.21%
38691	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海康城三期2号变电站201间隔配电变压器	800	64.50%	0.65	0.65				-35.70%
38692	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水1箱变1变压器	630	43.43%	0	0		是	2026年12月	-43.57%
38693	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期1号变电站1号配电变压器	630	26.98%	0.27	0.27				-32.90%
38694	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变1变压器	630	23.81%	0.24	0.24				-39.95%
38695	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都6箱变1变压器	630	19.68%	0.20	0.20				-23.52%
38696	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干5+1柱上变压器	500	50.88%	1	1		是	2026年12月	-42.35%
38697	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区2变电站2变压器	800	74.25%	1	1		是	2025年12月	-41.20%
38698	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	兴隆一品住宅小区1变电站1变压器	630	14.35%	0.14	0.14				-36.37%
38699	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分2右2变台	400	66.90%	0.67	0.67				6.35%
38700	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变2变压器	400	18.40%	0	0		是	2026年12月	-43.14%
38701	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站202	630	24.76%	0	0		是	2027年12月	-38.04%
38702	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变2变压器	315	20.32%	0.20	0.20				-47.35%
38703	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干35柱上变压器	200	41.40%	0	0		是	2027年12月	-38.87%
38704	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站202	500	21.44%	0	0		是	2027年12月	-45.13%
38705	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右6柱上变压器	315	34.29%	0	0		是	2026年12月	-44.10%
38706	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线辽中县四方台镇太平庄村	80	79.13%	1	1		是	2025年11月	-30.85%
38707	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线四方台后街	160	84.75%	1	1	2025年4月	是	2025年11月	-36.78%
38708	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾5箱变1变压器	800	15.30%	0.15	0.15				15.63%
38709	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆六期变电站1号配电变压器	800	36.30%	0.36	0.36				3.18%
38710	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站202	630	19.37%	0	0		是	2028年12月	-39.25%
38711	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站202	630	20.63%	0	0		是	2028年12月	-47.45%
38712	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团2变电站201变压器	800	20.25%	0	0		是	2028年12月	-39.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38713	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区2变电站2变压器	630	27.30%	0	0		是	2025年12月	-24.11%
38714	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变2变压器	400	12.00%	0.12	0.12				-44.27%
38715	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站1变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-36.37%
38716	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变1变压器	500	11.52%	0.12	0.12				-39.00%
38717	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干27柱上变压器	315	17.46%	0	0		是	2028年12月	-46.77%
38718	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站202变压器	500	30.00%	0	0		是	2028年12月	-37.50%
38719	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期1号变电站1号配电变压器	400	27.60%	0.28	0.28				7.06%
38720	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干128左1右1柱上变压器	200	25.50%	0	0		是	2026年12月	-50.13%
38721	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海天誉2号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38722	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	x铁路三供一业（牛奶厂）	200	4.20%	0.04	0.04				-74.58%
38723	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站1变压器	630	47.30%	0.47	0.47				-20.23%
38724	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变2变压器	630	12.06%	0.12	0.12				-44.29%
38725	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站201柜	630	49.52%	0	0		是	2028年12月	-43.63%
38726	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站201	630	36.19%	0	0		是	2028年12月	-42.10%
38727	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-49.54%
38728	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄北台照明	400	65.76%	1	1				-38.01%
38729	东陵	李相变	李祝乙线	李相变645李古线李祝干022柱上变压器	100	81.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-29.28%
38730	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡润泽鱼仓公变台区	200	21.90%	0	0				0.00%
38731	沈河	万柳变	万柳变284万国线	天合花园箱变1变压器	400	17.20%	0	0		是	2026年12月	-44.98%
38732	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都3箱变2变压器	630	15.56%	0.16	0.16				-37.56%
38733	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅2箱变1变压器	630	7.30%	0.07	0.07				100.00%
38734	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线高家沟分13右5柱上变压器	400	23.70%	0	0		是	2026年12月	-33.15%
38735	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施官变168施文乙线施文干90	50	94.00%	1	1	2022年12月	是	2027年	-77.81%
38736	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站1变压器	630	36.95%	0	0		是	2026年12月	-41.52%
38737	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团2变电站201变压器	500	27.60%	0	0		是	2028年12月	-34.69%
38738	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站2变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-36.25%
38739	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都2箱变2变压器	400	17.10%	0.17	0.17				-41.91%
38740	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变1变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-44.42%
38741	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干11首山分07柱上变压器	80	74.63%	1	1		是	2026年12月	-27.51%
38742	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站202变压器	630	26.29%	0	0		是	2028年12月	-34.87%
38743	东陵	李相变	李祝乙线	pms 李祝干128左分4柱上变压器	160	103.38%	1	1	2025年6月			-27.84%
38744	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	离职干休所箱变1变压器	400	14.00%	0.14	0.14				-35.38%
38745	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干128左分4柱上变压器	200	44.10%	0	0				-37.74%
38746	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站2变压器	500	55.68%	0.56	0.56				-31.91%
38747	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区5变电站201	630	12.06%	0	0		是	2028年12月	-40.85%
38748	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线政府分14变台	100	109.20%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-28.10%
38749	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站1号配电变压器	630	24.76%	0.25	0.25				-40.41%
38750	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站2号配电变压器	630	41.14%	0.41	0.41				-31.27%
38751	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象二、三期2号变201间隔配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				8.66%
38752	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区1变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
38753	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第3箱变2变压器	800	23.40%	0.23	0.23				91.88%
38754	沈河	万柳变	万柳变284万国线	东陵区房地产实业公司	200	78.60%	1	1		是	2026年12月	-48.18%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38755	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区3变电站2变压器	630	29.05%	0	0		是	2025年12月	-43.12%
38756	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线56左7右1+1右1	200	19.80%	0.20	0.20				-26.67%
38757	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆二期2变电站1号配电变压器	800	47.63%	0.48	0.48				-9.82%
38758	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期3号变电站1号配电变压器	630	13.02%	0.13	0.13				10.35%
38759	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾3箱变1变压器	800	18.90%	0.19	0.19				6.31%
38760	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站201	500	32.64%	0	0		是	2028年12月	-43.93%
38761	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台农场村聚鑫源涤纶公变台区	200	0.40%	0	0				100.00%
38762	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站1变压器	630	42.86%	0.43	0.43				-35.41%
38763	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区3变电站1变压器	800	25.50%	0	0		是	2025年12月	-39.89%
38764	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期1变电站1配电变压器	800	2.40%	0	0				100.00%
38765	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变2变压器	630	27.62%	0	0				-18.03%
38766	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都1箱变2变压器	500	13.44%	0.13	0.13				-39.91%
38767	铁西	启工变	启工变10774建园线	春树广场配电室202间隔配电变压器	400	5.70%	0	0		是	2028年12月	-50.22%
38768	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区7变电站2变压器	400	28.80%	0	0		是	2025年12月	-42.59%
38769	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站2变压器	400	44.40%	0.44	0.44				-28.22%
38770	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站2号配电变压器	500	31.20%	0.31	0.31				-45.37%
38771	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府2号变电站2号配电变压器	630	37.33%	0.37	0.37				-34.81%
38772	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B1箱变1变压器	315	26.03%	0.26	0.26				-45.00%
38773	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区3变电站202	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38774	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38775	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线19变台	200	24.45%	0.24	0.24				-53.14%
38776	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站2变压器	800	30.00%	0	0		是	2025年12月	-40.61%
38777	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝于55左分03柱上变压器	50	52.80%	1	1		是	2026年12月	-33.29%
38778	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站2变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-36.51%
38779	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站2变压器	630	43.17%	0.43	0.43				-29.60%
38780	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团3变电站201变压器	630	23.24%	0	0		是	2028年12月	-34.50%
38781	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡线29变台	200	75.75%	0.76	0.76				-33.13%
38782	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2箱变201	400	41.00%	0	0		是	2026年12月	-46.61%
38783	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区1变电站1变压器	630	40.63%	0.41	0.41				-37.79%
38784	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区2变电站1配电变压器	800	21.00%	0	0				100.00%
38785	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干8+1变压器	400	19.50%	0	0				-43.83%
38786	浑南	于山变	于山变744于安甲线	盛京印象一期2号变电站1号配电变压器	630	58.10%	0.58	0.58				-27.94%
38787	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区1变电站202	630	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
38788	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变2变压器	500	35.20%	0.35	0.35				-41.37%
38789	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	安福线中学分17右4变台	500	51.84%	0.52	0.52				-40.05%
38790	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期2号变电站1号配电变压器	630	33.97%	0.34	0.34				-12.53%
38791	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期1号变电站1号配电变压器	630	9.21%	0.09	0.09				13.18%
38792	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦二期2变电站1配电变压器	800	9.60%	0	0				100.00%
38793	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团1变电站201变压器	630	25.90%	0	0		是	2026年12月	-35.73%
38794	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区4变电站2变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-39.23%
38795	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区3变电站2变压器	630	35.24%	0.35	0.35				-37.82%
38796	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线42右3柱上变压器	200	54.60%	1	1		是	2026年12月	5.99%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38797	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线79+1左1	400	31.05%	0.31	0.31				11.83%
38798	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾2箱变1变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-26.15%
38799	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干39+1柱上变压器	400	41.10%	0	0		是	2026年12月	4.08%
38800	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区3变电站1变压器	800	31.88%	0	0		是	2025年12月	-45.97%
38801	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76+1左1	400	18.30%	0.18	0.18				-76.06%
38802	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府3号变电站1号配电变压器	630	31.24%	0.31	0.31				-44.27%
38803	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区6变电站2变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-41.10%
38804	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干30左1+1柱上变压器	160	17.50%	0	0		是	2026年12月	-35.41%
38805	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	天墅二期小区变电站2变压器	400	32.00%	0	0		是	2025年12月	-40.99%
38806	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区5变电站1变压器	800	31.13%	0	0		是	2025年12月	-40.60%
38807	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	安福线中学分17右5变台	200	40.50%	0.41	0.41				-35.63%
38808	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡变307前当堡线前当堡干43右4变台	160	144.75%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-34.80%
38809	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台平安堡鲤满养鱼公变台区	200	11.40%	0	0		是	2025年11月	100.00%
38810	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	湖畔馨城小区1变电站1变压器	500	80.64%	0.81	0.81	2023年6月			-32.14%
38811	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线长岭子分12左2柱上变压器	200	24.00%	0	0		是	2026年12月	15.46%
38812	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期2号变电站1号配电变压器	400	30.30%	0.30	0.30				7.93%
38813	浑南	于山变	于山变744于安甲线	中海天誉1号变电站2号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38814	东陵	李相变	李祝乙线	李祝乙线88左支11柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2026年12月	9.56%
38815	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾1箱变1变压器	800	13.13%	0.13	0.13				-43.07%
38816	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星座小区2变电站1变压器	800	28.88%	0	0		是	2025年12月	-42.04%
38817	沈河	万柳变	万柳变284万国线	银河丽湾二期3配电站201配电变压器	630	23.17%	0	0		是	2026年12月	4.67%
38818	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变201	630	45.33%	0	0		是	2027年12月	-42.63%
38819	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区2变电站202柜	630	0.00%	0	0		是	2027年12月	-15.00%
38820	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都4箱变1变压器	630	11.75%	0.12	0.12				-40.28%
38821	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园2箱变1变压器	400	27.20%	0	0		是	2026年12月	-41.37%
38822	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线政府分20变台	100	85.20%	0.85	0.85	2023年2月			-36.26%
38823	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干33柱上变压器	200	3.30%	0	0		是	2027年12月	-50.04%
38824	沈河	万柳变	万柳变284万国线	沈水2变电站2变压器	630	48.00%	0	0		是	2026年12月	-41.01%
38825	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变2变压器	630	19.43%	0.19	0.19				-42.35%
38826	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区2变电站201	630	38.73%	0	0		是	2027年12月	-43.40%
38827	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安堡照明综合	400	0.00%	0	0		是	2025年11月	0.00%
38828	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期2号变电站2号配电变压器	630	28.25%	0.28	0.28				-24.42%
38829	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线49右14柱上变压器	400	27.90%	0	0		是	2026年12月	-34.05%
38830	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干120小常王分34柱上变压器	200	41.90%	0	0		是	2026年12月	-32.66%
38831	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期4号变电站1号配电变压器	630	23.81%	0.24	0.24				10.23%
38832	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	依云三期小区变电站2变压器	400	38.00%	0	0		是	2025年12月	-40.28%
38833	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区1变电站2变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-29.35%
38834	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站202柜	630	48.57%	0	0		是	2028年12月	-42.08%
38835	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城C组团1变电站202变压器	630	27.05%	0	0		是	2028年12月	-34.61%
38836	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右2右18	100	9.30%	0.09	0.09				0.34%
38837	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干32右1柱上变压器	160	19.50%	0	0		是	2028年12月	-42.05%
38838	铁西	启工变	启工变10774建园线	艺格春天小区1变电站201柜	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38839	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡三期1号变电站1号配电变压器	630	29.52%	0.30	0.30				-20.50%
38840	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线高家沟分29柱上变压器	100	65.10%	1	1		是	2026年12月	-36.28%
38841	铁西	启工变	启工变10774建园线	北四干40柱上变压器	400	67.00%	1	1		是	2028年12月	-25.17%
38842	浑南	于山变	于山变744于安甲线	首创光和郡二期1号变电站1号配电变压器	800	46.80%	0.47	0.47				-9.32%
38843	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线36左7变台	400	35.25%	0.35	0.35				-44.85%
38844	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区南区1变电站1变压器	630	41.90%	0.42	0.42				-34.84%
38845	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变2变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-45.35%
38846	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾1箱变202	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38847	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区东区1变电站2变压器	630	58.41%	0.58	0.58				-37.69%
38848	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干24右8柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2026年12月	-47.74%
38849	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干4右1	200	12.80%	0.13	0.13				-49.41%
38850	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站201变压器	800	38.63%	0	0		是	2028年12月	-39.36%
38851	铁西	启工变	启工变10774建园线	建设花园小区4变电站201	500	18.88%	0	0		是	2028年12月	-40.70%
38852	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右13加1	315	57.14%	0.57	0.57				-27.90%
38853	皇姑	长江变	10kV长陵乙线25448	九悦一期小区1变电站1配电变压器	630	20.63%	0	0				100.00%
38854	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区西区2变电站1变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-36.96%
38855	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	万科东第1箱变2变压器	800	23.70%	0.24	0.24				49.15%
38856	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	士官住宅1箱变1变压器	630	13.33%	0.13	0.13				27.07%
38857	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干071小仁义分07柱上变压器	80	24.50%	0	0		是	2026年12月	-30.27%
38858	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都7箱变1变压器	630	12.70%	0.13	0.13				-41.85%
38859	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著2号变电站2号配电变压器	400	52.50%	0.53	0.53				-25.40%
38860	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线太平庄西台照明	400	85.35%	1	1	2025年6月			-36.53%
38861	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	星荟小区1变电站2变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
38862	沈河	万柳变	万柳变284万国线	万国干11+2变压器	315	34.92%	0	0		是	2026年12月	-39.87%
38863	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区2变电站201	630	26.98%	0	0		是	2028年12月	-39.12%
38864	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线76左5右3	200	43.50%	0.44	0.44				19.15%
38865	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区1变电站201	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-36.12%
38866	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车干17右3	250	22.40%	0.22	0.22				-23.15%
38867	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线金家村照明	400	19.50%	0	0		是	2025年11月	-34.03%
38868	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线91柱上变压器	100	80.00%	1	1	2025年4月	是	2026年12月	-34.38%
38869	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院干18	400	84.75%	0.85	0.85	2022年12月			-37.78%
38870	浑南	于山变	于山变744于安甲线	金辉中央云著1号变电站2号配电变压器	800	47.40%	0.47	0.47				-19.72%
38871	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	洞桂都荟小区4变电站1变压器	800	36.00%	0	0		是	2025年12月	-40.54%
38872	沈河	万柳变	万柳变284万国线	世纪家园1箱变1变压器	630	0.00%	0	0				-110.29%
38873	浑南	于山变	于山变744于安甲线	华茂央府1号变电站1号配电变压器	500	25.60%	0.26	0.26				-30.76%
38874	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区1变电站2变压器	630	32.38%	0.32	0.32				-18.66%
38875	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城G组团3变电站201变压器	630	24.00%	0	0		是	2028年12月	-37.84%
38876	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干120小常王分43柱上变压器	250	39.36%	0	0		是	2026年12月	-31.90%
38877	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	润景朗琴湾4箱变1变压器	800	13.80%	0.14	0.14				14.13%
38878	铁西	启工变	启工变10774建园线	恒润*御林湾2202变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38879	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	平安卜照明东台新	400	46.80%	0	0				0.00%
38880	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站201	800	26.10%	0	0		是	2028年12月	-37.84%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38881	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线徐家村照明	400	71.39%	1	1				-31.22%
38882	东陵	李相变	李祝乙线	李祝线李祝干8左2柱上变压器	200	36.75%	0	0		是	2026年12月	-33.64%
38883	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园2箱变1变压器	630	14.92%	0.15	0.15				-42.19%
38884	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院B2箱变1变压器	630	28.95%	0.29	0.29				-44.10%
38885	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城D组团小区3变电站202	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	-36.91%
38886	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	轿车一线轿车干7	315	2.22%	0.02	0.02				-631.46%
38887	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰一期3号变电站1号配电变压器	400	43.20%	0.43	0.43				6.07%
38888	东陵	李相变	李祝乙线	李相变643李祝线李祝干49右分04柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2026年12月	-33.83%
38889	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线73左1左2	400	12.75%	0.13	0.13				-47.90%
38890	浑南	于山变	于山变744于安甲线	恒大御峰二期2号变电站1号配电变压器	630	10.79%	0.11	0.11				14.88%
38891	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都9箱变1变压器	630	8.57%	0.09	0.09				-39.32%
38892	铁西	启工变	启工变10774建园线	第一城F组团1变电站202变压器	800	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38893	新民	新兴变	新兴变16972兴沈线	沈采小区北区2变电站1变压器	400	41.70%	0.42	0.42				-20.07%
38894	铁西	启工变	启工变10774建园线	消防大队临时电工程201间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38895	苏家屯	苏南变	苏南变60264南官乙线	施文乙线45+1右1	400	0.45%	0.00	0.00				-2.67%
38896	开发	汪河变	汪河变56150汪锦甲线	名门小区3变电站2变压器	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-28.78%
38897	浑南	于山变	于山变744于安甲线	保利紫荆公馆三期1号变电站1号配电变压器	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38898	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	金屯箱变(单)	630	3.56%	0.04	0.04				-129.06%
38899	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	炮院花都5箱变2变压器	630	9.21%	0.09	0.09				-43.80%
38900	大东	农大变	农大变80972农毛乙线	依园1箱变1变压器	500	18.00%	0.18	0.18				-43.67%
38901	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线农场一队照明	400	64.80%	1	1		是	2025年11月	-43.43%
38902	新民	前当堡	前当堡变31952前当堡线	前当堡线马家分9+1右6变台	200	71.70%	0.72	0.72				-21.90%
38903	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	四方台变092太平庄线平安卜西台照明	400	69.00%	1	1		是	2025年11月	-33.66%
38904	辽中	四方台	四方台变91148太平庄线	王家村(2022微)	400	48.60%	0	0		是	2026年6月	-32.03%
38905	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	鲲鹏临时3箱变1	400	7.50%	0.08	0.08				0.00%
38906	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家1号变电站2号变压器	630	40.32%	0	0		是	2025年12月	-39.26%
38907	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变1	400	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38908	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区42主变	500	29.60%	0.30	0.30				-39.41%
38909	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变2	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38910	沈河	怀远变	怀远变190怀金乙线	金廊公馆2变电站201配电变压器	800	6.60%	0.07	0.07				100.00%
38911	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站2变压器配电变压器	315	36.83%	0	0		是	2027年12月	-43.07%
38912	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	永恒里小区箱变1	630	80.95%	0.81	0.81	2022年12月			-38.95%
38913	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区31主变	630	28.19%	0.28	0.28				-37.47%
38914	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变1	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38915	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	伯爵世家2号变电站2号变压器	630	31.11%	0	0		是	2027年12月	-37.40%
38916	和平	三好变	三好变174河堤甲线	文安路59-1号变电站配电变压器	400	38.70%	0.39	0.39				75.99%
38917	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区41主变	500	34.40%	0.34	0.34				-39.33%
38918	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区12主变	800	0.00%	0.00	0.00				0.00%
38919	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	地空间箱式变电站201配电变压器	500	61.76%	0.62	0.62				-31.03%
38920	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	澳普2箱变1	400	18.00%	0.18	0.18				-33.88%
38921	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西1箱变2	500	56.32%	0.56	0.56				-40.29%
38922	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区11主变	800	54.75%	0.55	0.55				-37.63%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38923	和平	三好变	三好变174河堤甲线	汇景一区32主变	630	27.05%	0.27	0.27				-39.31%
38924	浑南	白塔变	白塔变972白成乙线	育才学校箱式变电站1变压器配电变压器	630	16.83%	0	0		是	2027年12月	-39.69%
38925	皇姑	亚明变	亚明变152教学甲线	桥西2箱变2	400	57.00%	0.57	0.57				-42.46%
38926	和平	三好变	三好变174河堤甲线	河堤甲线10左2右1	400	50.75%	0.51	0.51				-41.88%
38927	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站1变压器配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2026年12月	-35.25%
38928	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分1箱变配电变压器	630	33.33%	0	0		是	2025年12月	100.00%
38929	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分4	315	54.60%	0.55	0.55				-41.99%
38930	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右5右1之1柱上变压器	400	13.20%	0	0		是	2025年12月	26.38%
38931	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	首创大境配电室201间隔配电变压器	800	29.40%	0.29	0.29				7.66%
38932	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干提水分6右5柱上变压器	400	44.10%	0	0		是	2025年12月	-55.45%
38933	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干20柱上变压器	400	1.20%	0	0		是	2025年12月	-17.93%
38934	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家1箱式变电站2配电变压器	800	49.80%	0	0		是	2025年12月	15.59%
38935	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线40柱上变压器	315	56.63%	1	1		是	2025年12月	-32.62%
38936	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站202柜	500	34.08%	0	0		是	2026年12月	-40.39%
38937	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变1号变	630	10.48%	0	0		是	2025年12月	-40.31%
38938	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变2号变	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-45.21%
38939	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站2变压器	400	20.00%	0.20	0.20				-43.00%
38940	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	学府美的城2变电站1配电变压器	800	34.80%	0	0		是	2025年12月	68.73%
38941	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1202变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-18.97%
38942	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分19柱上变压器	315	58.73%	1	1		是	2025年12月	-12.58%
38943	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干31左17柱上变压器	400	10.20%	0	0		是	2025年12月	15.19%
38944	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区2变2-201配电变压器	630	23.49%	0	0		是	2026年12月	-23.53%
38945	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	学府美的城4变电站1配电变压器	800	3.90%	0	0				0.00%
38946	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分5柱上变压器	400	26.00%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
38947	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变2号变	630	20.95%	0	0		是	2025年12月	-36.27%
38948	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐2箱变1变压器配电变压器	630	40.32%	0	0		是	2026年12月	-24.54%
38949	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分21之2柱上变压器	200	31.50%	0	0				100.00%
38950	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维2变201配电变压器	400	31.20%	0	0		是	2026年12月	-19.08%
38951	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG 沈阳绿厦爵仕房地产201变压器	630	53.97%	0.54	0.54				-39.85%
38952	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1202	630	38.48%	0.38	0.38				-45.31%
38953	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干10柱上变压器	100	62.70%	1	1		是	2025年12月	-10.25%
38954	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室201间隔配电变压器	500	40.00%	0.40	0.40				-43.50%
38955	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干提水分7柱上变压器	400	18.60%	0	0		是	2025年12月	-53.07%
38956	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右13柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	-53.32%
38957	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右8	315	50.29%	0.50	0.50				-45.44%
38958	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分9柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
38959	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站2变压器	630	38.73%	0.39	0.39				-34.47%
38960	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分25左12柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	-2239.07%
38961	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鲁尔新天地三期配电室202配电变压器	500	20.80%	0.21	0.21				-40.94%
38962	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	北二路3变电站201柜	250	91.84%	1	1	2023年2月	是	2028年12月	-38.60%
38963	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分3	315	94.92%	1	1	2025年4月	是	2028年12月	-50.78%
38964	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干10右8柱上变压器	315	1.52%	0.02	0.02				-60.33%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
38965	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变1号变	630	53.65%	1	1		是	2025年12月	-46.85%
38966	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变2号变	315	26.67%	0	0		是	2025年12月	-44.15%
38967	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左5柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
38968	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	YHG_沈阳绿厦爵仕房地产202配电变压器	630	48.25%	0.48	0.48				-45.62%
38969	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分30左1	400	53.10%	0.53	0.53				-41.21%
38970	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙新广旺干39之1柱上变压器	400	14.80%	0	0		是	2025年12月	55.76%
38971	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	沈北支41左11柱上变压器	400	84.00%	1	1	2025年4月	是	2025年12月	-15.77%
38972	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团1箱变1号变	630	20.63%	0	0		是	2025年12月	-43.38%
38973	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区201	630	19.37%	0.19	0.19				-43.90%
38974	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左4柱上变压器	400	21.00%	0	0		是	2025年12月	-47.74%
38975	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12右9右3左2柱上变压器	400	147.00%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-22.98%
38976	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阔业小区201	630	16.83%	0.17	0.17				-45.31%
38977	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干广旺乙线28左1柱上变压器	100	52.80%	1	1		是	2025年12月	-42.72%
38978	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干新七分16	315	75.94%	0.76	0.76				-40.75%
38979	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变202	630	52.38%	0.52	0.52				-41.16%
38980	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分4箱变配电变压器	630	53.33%	1	1		是	2025年12月	100.00%
38981	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分24柱上变压器	400	59.00%	1	1		是	2025年12月	-42.40%
38982	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右7柱上变压器	400	54.90%	1	1				0.00%
38983	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左8柱上变压器	500	95.52%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-54.12%
38984	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右2柱上变压器	315	44.70%	0	0		是	2025年12月	-29.86%
38985	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分11左1	315	60.00%	0.60	0.60				-44.36%
38986	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站201	630	43.81%	0.44	0.44				-43.36%
38987	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水丽城2小区变电站202间隔配电变压器	400	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
38988	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变1号变	630	24.00%	0	0		是	2025年12月	-42.88%
38989	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线高力分23+1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	-22.69%
38990	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期1变电站201配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2026年12月	14.86%
38991	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分4右1柱上变压器	200	91.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-38.12%
38992	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左14柱上变压器	315	12.38%	0	0		是	2025年12月	-81.28%
38993	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右2柱上变压器	200	7.80%	0	0		是	2025年12月	-26.02%
38994	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左12柱上变压器	400	78.30%	1	1		是	2025年12月	-31.01%
38995	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典2变压器	315	42.16%	0.42	0.42				-43.80%
38996	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分6右4柱上变压器	400	30.00%	0	0		是	2025年12月	12.10%
38997	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变2配电变压器	630	22.86%	0	0		是	2025年12月	-39.16%
38998	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变1号变	630	54.60%	1	1		是	2025年12月	-39.81%
38999	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变201	630	47.62%	0.48	0.48				-41.20%
39000	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左1柱上变压器	315	16.83%	0	0		是	2025年12月	-82.90%
39001	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站1变压器配电变压器	630	43.33%	0	0		是	2026年12月	-39.93%
39002	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左3柱上变压器	315	31.11%	0	0		是	2025年12月	-51.12%
39003	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家4箱式变电站2配电变压器	800	25.20%	0	0		是	2025年12月	8.00%
39004	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干高力分1左13左2柱上变压器	400	54.40%	1	1		是	2025年12月	6.39%
39005	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站1变压器配电变压器	630	30.00%	0	0		是	2026年12月	-43.92%
39006	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维4变电站201配电变压器	400	20.70%	0	0		是	2026年12月	-13.81%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39007	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都3箱变201	630	16.38%	0.16	0.16				-39.53%
39008	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区周维5变电站201配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2026年12月	-30.85%
39009	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分3箱变配电变压器	630	10.16%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39010	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分18柱上变压器	400	42.00%	0	0				-21.80%
39011	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧2配电室201间隔配电变压器	800	27.90%	0	0		是	2028年12月	4.49%
39012	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站202柜	315	56.76%	1	1		是	2028年12月	-35.30%
39013	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧3配电室201间隔配电变压器	800	72.30%	1	1		是	2028年12月	-8.86%
39014	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分19柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-36.22%
39015	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧4配电室201间隔配电变压器	800	50.10%	1	1		是	2028年12月	-12.27%
39016	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干61柱上变压器	160	18.00%	0	0		是	2025年12月	-75.40%
39017	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光1变电站1变压器	630	10.48%	0.10	0.10				0.00%
39018	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线49右4柱上变压器	315	78.48%	1	1		是	2025年12月	-34.12%
39019	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右5	315	69.08%	0.69	0.69				-44.76%
39020	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高丽新城箱变1配电变压器	630	43.05%	0	0		是	2025年12月	-41.24%
39021	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分15右5柱上变压器	400	50.40%	1	1		是	2025年12月	0.54%
39022	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	沈北支41左5柱上变压器	315	50.79%	1	1		是	2025年12月	-49.73%
39023	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39024	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区2变电站202配电变压器	630	62.38%	1	1		是	2025年12月	-39.33%
39025	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分33	315	96.19%	1	1	2024年7月	是	2028年12月	-45.80%
39026	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐花园C2分建一小区1变电站202配电变压器	630	45.40%	0	0		是	2026年12月	-39.52%
39027	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干53右1柱上变压器	400	25.20%	0	0		是	2025年12月	-57.64%
39028	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	沙平分55右1-1柱上变压器	100	37.20%	0	0		是	2025年12月	-139.01%
39029	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分23左1柱上变压器	315	63.49%	1	1		是	2025年12月	-48.10%
39030	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干65柱上变压器	400	28.50%	0	0		是	2025年12月	-44.54%
39031	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分2	315	58.41%	0.58	0.58				-39.87%
39032	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39033	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	造化乙线造化干沈北支28柱上变压器	200	14.20%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
39034	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支12右9右4-1柱上变压器	315	82.54%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-30.01%
39035	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鼎翔世家小区变电站201间隔配电变压器	200	38.40%	0.38	0.38				-43.96%
39036	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干25右15	315	31.75%	0.32	0.32				-32.99%
39037	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分27+1左6柱上变压器	100	15.00%	0	0		是	2025年12月	-88.30%
39038	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园1201	630	39.87%	0.40	0.40			2028年12月	-39.10%
39039	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干12右1柱上变压器	100	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39040	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	保利云禧1配电室201间隔配电变压器	800	22.80%	0	0		是	2027年12月	1.30%
39041	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	惠合经典1变压器	315	21.84%	0.22	0.22				-47.45%
39042	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区3变2-201配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2026年12月	-21.68%
39043	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	亿茂风华印小区变电站202间隔配电变压器	630	18.41%	0.18	0.18				8.50%
39044	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干49右3+1柱上变压器	200	11.50%	0	0		是	2025年12月	-74.42%
39045	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分25	315	53.33%	0.53	0.53				-43.19%
39046	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变1配电变压器	315	55.24%	1	1		是	2025年12月	-43.86%
39047	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北支10左2柱上变压器	200	18.50%	0	0		是	2025年12月	-44.84%
39048	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区三期2变电站201配电变压器	630	20.95%	0	0		是	2026年12月	14.72%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39049	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分33柱上变压器	200	22.00%	0	0		是	2025年12月	-52.72%
39050	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维3变电站201配电变压器	800	23.10%	0	0		是	2026年12月	-1.20%
39051	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39052	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线33右1柱上变压器	400	38.10%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39053	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右3柱上变压器	315	14.22%	0	0		是	2025年12月	-48.56%
39054	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家3箱式变电站2配电变压器	630	47.24%	0	0		是	2025年12月	9.64%
39055	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区1箱变1号变	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-43.45%
39056	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分8柱上变压器	400	14.45%	0	0		是	2025年12月	-15.98%
39057	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期1变电站202配电变压器	630	18.10%	0	0		是	2026年12月	4.66%
39058	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都1箱变201	630	17.71%	0.18	0.18				-40.16%
39059	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村干新七分9	200	64.20%	0.64	0.64				-40.99%
39060	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右16柱上变压器	315	22.54%	0	0		是	2025年12月	-79.86%
39061	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期4变电站202配电变压器	400	25.20%	0	0		是	2026年12月	6.82%
39062	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科十一十二区2箱变2号变	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-45.23%
39063	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于54+1柱上变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39064	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	启工变760启村甲线新村干25右9	315	31.43%	0.31	0.31				-45.66%
39065	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分15柱上变压器	315	75.17%	1	1		是	2025年12月	-49.47%
39066	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽江花园2箱变2配电变压器	315	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39067	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	西苑家园201	500	43.20%	0.43	0.43				-42.26%
39068	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	碧桂园御时光2变电站1变压器	630	2.22%	0.02	0.02				100.00%
39069	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科五期四六组团3箱变1号变	315	25.52%	0	0		是	2025年12月	-45.18%
39070	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左2柱上变压器	315	33.33%	0	0		是	2025年12月	-76.77%
39071	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2201	500	60.16%	0.60	0.60				-43.37%
39072	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分8柱上变压器	315	23.17%	0	0		是	2025年12月	-42.89%
39073	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右9右6柱上变压器	400	4.20%	0	0		是	2025年12月	-2020.12%
39074	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	区域建计生服务站及派出所201间隔	315	2.22%	0.02	0.02				-37.62%
39075	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	丽仁花园箱变2配电变压器	630	24.13%	0	0		是	2025年12月	-44.18%
39076	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺于闸北分12右8左5柱上变压器	400	98.40%	1	1	2025年5月	是	2025年12月	3.56%
39077	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站202配电变压器	630	45.08%	0.45	0.45				-42.43%
39078	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分12柱上变压器	400	64.00%	1	1		是	2025年12月	-33.45%
39079	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	乐园1变电站202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39080	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分20柱上变压器	315	46.03%	0	0		是	2025年12月	-140.87%
39081	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右7柱上变压器	400	93.90%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-37.01%
39082	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线提水分6左1柱上变压器	400	28.25%	0	0		是	2025年12月	-8.83%
39083	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园2箱变201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39084	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	阳光梧桐园1箱变202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39085	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2201	630	32.00%	0.32	0.32				-47.67%
39086	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站201柜	630	23.17%	0	0		是	2028年12月	-44.95%
39087	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	造化乙线造化干沈北支8右1柱上变压器	200	6.90%	0	0		是	2025年12月	-48.99%
39088	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区2箱变2号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39089	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语3变电站201柜	315	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39090	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园2202	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39091	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期2变电站202配电变压器	630	21.59%	0	0		是	2026年12月	4.30%
39092	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区2变电站1变压器	400	38.50%	0.39	0.39				-38.29%
39093	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左7柱上变压器	400	53.70%	1	1		是	2025年12月	-25.25%
39094	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	新村于40左6	200	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39095	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富祥园1201	630	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39096	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分17右4柱上变压器	400	18.00%	0	0		是	2025年12月	19.63%
39097	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期1变电站201间隔配电变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-33.66%
39098	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分25柱上变压器	200	29.50%	0	0		是	2025年12月	-45.84%
39099	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线54柱上变压器	315	61.27%	1	1		是	2025年12月	-33.27%
39100	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右8左3柱上变压器	400	86.10%	1	1	2022年12月	是	2025年12月	-32.19%
39101	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干54-1柱上变压器	315	38.73%	0	0				100.00%
39102	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区1变电站1变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-48.32%
39103	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	富工花园2202	500	0.00%	0.00	0.00				0.00%
39104	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语2变电站202柜	630	22.22%	0	0		是	2028年12月	-40.07%
39105	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左5右10柱上变压器	400	41.00%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
39106	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变1配电变压器	630	0.00%	0	0				0.00%
39107	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐B区局维1变201配电变压器	800	22.20%	0	0		是	2026年12月	-15.38%
39108	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	龙湖花千树二期2变电站201间隔配电变压器	630	56.63%	0.57	0.57				13.66%
39109	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干14柱上变压器	200	46.50%	0	0		是	2025年12月	-51.43%
39110	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左2柱上变压器	400	84.75%	1	1	2025年2月	是	2025年12月	-36.31%
39111	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左11柱上变压器	400	86.10%	1	1	2023年4月	是	2025年12月	-68.09%
39112	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	绿厦爵士意境变电站201配电变压器	630	36.19%	0.36	0.36				-47.68%
39113	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区1变2-201配电变压器	400	30.90%	0	0				100.00%
39114	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分22柱上变压器	400	29.60%	0	0		是	2025年12月	-46.62%
39115	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	学府美的城1变电站1配电变压器	800	37.50%	0	0		是	2025年12月	51.86%
39116	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园C1区3变2号201配电变压器	630	48.89%	0	0		是	2026年12月	-39.51%
39117	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线广旺干闸北分12+1柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	-43.64%
39118	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分15左4柱上变压器	400	19.60%	0	0		是	2025年12月	-50.12%
39119	沈北	朱尔变	朱尔变74372朱玉线	朱尔变朱玉干海尔分冰箱支10（一站式）	200	12.80%	0.13	0.13				-4.32%
39120	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	南风雅都2箱变201	630	14.86%	0.15	0.15				-41.73%
39121	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站2变压器	400	20.00%	0.20	0.20				-45.59%
39122	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	廊桥溪语1变电站201柜	500	30.24%	0	0		是	2028年12月	-39.59%
39123	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	高力分1左6左3柱上变压器	400	52.50%	1	1		是	2025年12月	100.00%
39124	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐1变电站2变压器配电变压器	630	33.97%	0	0		是	2026年12月	-39.68%
39125	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水丽城3小区变电站202间隔配电变压器	630	26.03%	0	0				-11.12%
39126	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科八九区1箱变2号变	630	18.41%	0	0		是	2025年12月	-45.83%
39127	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线31左9柱上变压器	200	48.80%	0	0		是	2025年12月	-44.98%
39128	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡2变电站2变压器配电变压器	630	44.76%	0	0		是	2026年12月	-38.56%
39129	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	肇兴佳苑小区3变电站1变压器	400	42.00%	0.42	0.42				-43.53%
39130	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	沈阳雅居乐花园摩卡1变电站2变压器配电变压器	630	24.29%	0	0		是	2026年12月	-35.59%
39131	辽中	乌伯牛	乌伯牛变91070排水线	乌伯牛变91070排水线王士新	50	29.70%	0.30	0.30				-44.95%
39132	皇姑	欧亚变	欧亚变250万科乙线	万科四季花苑大家2箱式变电站2配电变压器	800	48.90%	0	0		是	2025年12月	12.57%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39133	铁西	肇工变	肇工变10152劝连线	碧水丽城1小区变电站202间隔配电变压器	630	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39134	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分12右10柱上变压器	315	52.70%	1	1		是	2025年12月	-62.33%
39135	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	提水分2箱变配电变压器	630	41.59%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39136	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺干75右1左1柱上变压器	200	29.20%	0	0		是	2025年12月	-16.51%
39137	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	闸北分7左1柱上变压器	50	0.00%	0	0		是	2025年12月	0.00%
39138	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	广旺乙线34柱上变压器	400	36.00%	0	0		是	2025年12月	41.26%
39139	铁西	启工变	启工变10754启村甲线	鑫园小区202	630	34.60%	0.35	0.35				-45.95%
39140	沈北	道义变	道义变15253道蒲线	雅居乐D区二期3变电站202配电变压器	400	24.60%	0	0		是	2026年12月	4.65%
39141	皇姑	广源变	广源变25786广旺乙线	家礼花园箱变2配电变压器	630	26.67%	0	0		是	2025年12月	-38.23%
39142	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里3号变电站201（乙）配电变压器	400	28.00%	0.28	0.28				-40.59%
39143	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港7号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	28.57%	0.29	0.29				-10.55%
39144	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变201间隔配电变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-44.28%
39145	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变1变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-43.38%
39146	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	YHG 东陵区上佰官丰乐家园201间隔配电变压器	630	7.11%	0	0		是	2026年12月	-42.41%
39147	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干住宅楼分12柱上变压器	100	38.80%	0	0		是	2026年12月	-50.25%
39148	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变201	400	0.00%	0	0		是	2026年12月	0.00%
39149	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城1号小区变电站（1.1期）1号变压器	800	20.63%	0	0		是	2026年12月	-31.81%
39150	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干110右支05柱上变压器	160	3.50%	0	0		是	2026年12月	-52.13%
39151	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右18柱上变压器	400	42.30%	0	0				-27.39%
39152	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变201	250	37.60%	0	0		是	2026年12月	-41.97%
39153	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变2变压器	630	25.71%	0.26	0.26				-36.45%
39154	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变2变压器	630	25.08%	0.25	0.25				-47.89%
39155	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达1号变电站2号配电变压器	630	48.89%	0.49	0.49				0.09%
39156	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙6箱变2变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-43.89%
39157	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-45.51%
39158	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期3箱变1变压器	630	16.83%	0.17	0.17				-42.69%
39159	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾1变电站1号变压器	630	7.30%	0	0		是	2026年12月	38.13%
39160	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干103柱上变压器	50	10.40%	0	0		是	2026年12月	-71.75%
39161	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达4号变电站2号配电变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-8.89%
39162	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区3变电站1号配电变压器	800	33.90%	0.34	0.34				-13.67%
39163	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变1变压器	500	32.64%	0.33	0.33				-43.34%
39164	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变2号变压器	400	9.60%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39165	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站2号变压器	630	25.08%	0	0		是	2026年12月	-44.33%
39166	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙3箱变2变压器	500	14.08%	0.14	0.14				-48.33%
39167	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酈都1期3箱变1变压器	630	19.05%	0.19	0.19				-48.69%
39168	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙4箱变1变压器	630	20.95%	0.21	0.21				-47.88%
39169	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期3箱变2变压器	630	13.97%	0.14	0.14				-46.43%
39170	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所1变压器	630	6.98%	0	0		是	2026年12月	11.19%
39171	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变1变压器	630	50.29%	1	1		是	2026年12月	-31.23%
39172	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变101	500	0.00%	0	0		是	2028年12月	0.00%
39173	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站1号变压器	630	16.83%	0	0		是	2026年12月	-41.09%
39174	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站2变压器	630	11.43%	0	0		是	2026年12月	18.21%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39175	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙5箱变1变压器	630	33.65%	0.34	0.34				-49.47%
39176	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变1变压器	630	23.24%	0.23	0.23				-47.83%
39177	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变202	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-43.89%
39178	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	圣丰御景湾2变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	52.41%
39179	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变1变压器	400	5.70%	0	0		是	2026年12月	-4.05%
39180	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变1变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-46.18%
39181	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变2变压器	400	17.70%	0	0		是	2026年12月	33.39%
39182	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	俪都2期2箱变2变压器	630	18.41%	0.18	0.18				-45.17%
39183	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期2箱变2变压器	630	17.14%	0.17	0.17				-44.37%
39184	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变201	630	24.44%	0	0		是	2028年12月	-38.26%
39185	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园2号变电站2号配电变压器	800	50.40%	0.50	0.50				-12.25%
39186	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变2变压器	400	30.40%	0.30	0.30				-38.80%
39187	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔（榆中线）配电变压器	630	20.00%	0	0		是	2026年	27.13%
39188	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园3箱式变电站2号变压器	630	15.24%	0	0		是	2026年12月	-42.85%
39189	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-43.93%
39190	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变322沈链干沈链干上佰分34左1柱上变压器	160	6.25%	0	0		是	2026年12月	-70.46%
39191	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露3箱变1号变压器	630	23.49%	0	0		是	2028年12月	-49.34%
39192	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区2变电站1号配电变压器	800	36.00%	0.36	0.36				-12.30%
39193	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛A地块1变电所2变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	7.06%
39194	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变2变压器	400	10.50%	0	0		是	2026年12月	22.28%
39195	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干156右07柱上变压器	100	22.80%	0	0		是	2026年12月	-50.76%
39196	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露1箱变202	500	42.56%	0	0		是	2028年12月	-46.03%
39197	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区3箱变1变压器	400	7.50%	0	0		是	2026年12月	30.51%
39198	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	郦都1期1箱变1变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-45.25%
39199	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露4箱变202	250	33.60%	0	0		是	2028年12月	-43.01%
39200	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-43.87%
39201	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变1变压器	630	21.33%	0.21	0.21				-44.00%
39202	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园4箱式变电站1号变压器	630	7.62%	0	0		是	2026年12月	-42.08%
39203	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7柱上变压器	400	52.20%	1	1				-93.31%
39204	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变2变压器	630	0.00%	0.00	0.00				-3.20%
39205	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里6号变电站201间隔（乙）配电变压器	800	7.80%	0.08	0.08				-35.99%
39206	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变1号变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
39207	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露5箱变201	630	26.67%	0	0		是	2028年12月	-47.62%
39208	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右13+1柱上变压器	400	18.30%	0	0		是	2025年12月	-34.13%
39209	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变1变压器	400	8.10%	0	0		是	2026年12月	13.83%
39210	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变2变压器	400	11.10%	0	0		是	2026年12月	23.25%
39211	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑5箱变2变压器	630	26.29%	0.26	0.26				-41.59%
39212	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露6箱变202	630	38.73%	0	0		是	2028年12月	-46.32%
39213	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	翡翠臻园1号变电站2号配电变压器	800	33.00%	0.33	0.33				7.63%
39214	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变1变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-45.27%
39215	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2箱变2变压器	400	6.90%	0	0		是	2026年12月	7.39%
39216	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干19柱上变压器	315	6.03%	0	0		是	2026年12月	-125.45%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39217	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站2变压器	400	15.30%	0	0		是	2026年12月	14.51%
39218	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期1箱变2变压器	630	17.46%	0.17	0.17				-40.22%
39219	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期2号箱变2号变压器	630	5.08%	0	0				100.00%
39220	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变202间隔配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2026年12月	-41.32%
39221	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑3箱变2变压器	630	29.21%	0.29	0.29				-41.94%
39222	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑7箱变1变压器	630	21.90%	0.22	0.22				-41.99%
39223	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期1箱变1变压器	630	11.11%	0.11	0.11				-42.42%
39224	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干34柱上变压器	160	18.50%	0	0		是	2026年12月	-80.21%
39225	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酇都1期2箱变1变压器	630	19.37%	0.19	0.19				-45.94%
39226	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	丽都2期2箱变1变压器	630	13.65%	0.14	0.14				-45.46%
39227	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑1箱变2变压器	630	25.40%	0.25	0.25				-43.72%
39228	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	美弗霞湾2号变电站201间隔配电变压器	800	4.20%	0.04	0.04				100.00%
39229	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	19.34%
39230	苏家屯	前显变	前显变51282前树线	中海商业公寓变电站201间隔（前树线）配电变压器	630	22.54%	0	0				23.22%
39231	铁西	应昌变	应昌变20562应缘线	浅草*枫丹白露2箱变202	400	51.60%	1	1		是	2028年12月	-45.40%
39232	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛3箱变2变压器	400	9.90%	0	0		是	2026年12月	14.70%
39233	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期3号箱变1号变压器	400	16.40%	0	0		是	2026年12月	100.00%
39234	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	盛京世家五期1号箱变2号变压器	630	4.76%	0	0				100.00%
39235	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达2号变电站2号配电变压器	630	42.22%	0.42	0.42				-18.55%
39236	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园5箱变201间隔配电变压器	630	8.13%	0	0		是	2026年12月	-47.20%
39237	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右7之1柱上变压器	400	17.70%	0	0		是	2025年12月	-32.71%
39238	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙1箱变1变压器	400	32.00%	0.32	0.32				-43.08%
39239	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	御龙2箱变2变压器	630	27.94%	0.28	0.28				-42.26%
39240	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右11柱上变压器	400	5.40%	0	0				-78.83%
39241	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛1变电站1变压器	630	9.84%	0	0		是	2026年12月	12.20%
39242	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	酇都1期3箱变2变压器	630	15.87%	0.16	0.16				-42.46%
39243	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	信达万科城A区1变电站1号配电变压器	800	41.70%	0.42	0.42				-13.71%
39244	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	穗港8号变电站201间隔（乙）配电变压器	630	21.90%	0.22	0.22				100.00%
39245	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达6号变电站2号配电变压器	800	21.60%	0.22	0.22				-11.00%
39246	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	上佰变312上佰线上佰干163柱上变压器	200	13.50%	0	0		是	2026年12月	-56.80%
39247	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	颐和城2.1期箱变2变压器	630	58.29%	1	1		是	2026年12月	-38.32%
39248	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑6箱变2变压器	630	23.17%	0.23	0.23				-41.17%
39249	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑2箱变1变压器	630	40.32%	0.40	0.40				-43.07%
39250	沈河	方家变	方家变672方圆乙线	金华苑4箱变2变压器	630	13.33%	0.13	0.13				-47.66%
39251	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达5号变电站2号配电变压器	630	13.97%	0.14	0.14				0.05%
39252	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园1箱变202间隔配电变压器	630	7.94%	0	0		是	2026年12月	-37.01%
39253	苏家屯	于山变	于山变37742于白乙线	公园里5号变电站201间隔（乙）配电变压器	400	34.60%	0.35	0.35				-39.26%
39254	浑南	于山变	于山变37742于白乙线	全运万达3号变电站2号配电变压器	800	22.80%	0.23	0.23				-2.08%
39255	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	丰乐家园2箱变201间隔配电变压器	630	18.41%	0	0		是	2026年12月	-43.24%
39256	皇姑	方溪变	方溪变354闸上甲线	闸上甲线闸上干16右6左2柱上变压器	400	16.80%	0	0				-103.82%
39257	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛4箱变1变压器	400	9.30%	0	0		是	2026年12月	19.94%
39258	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛2变电站1变压器	400	19.20%	0	0		是	2026年12月	3.13%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39259	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区2箱变2变压器	400	7.20%	0	0		是	2026年12月	22.16%
39260	东陵	上佰变	上佰变01312上佰甲线	白沙岛B区4箱变1变压器	400	12.30%	0	0		是	2026年12月	15.41%
39261	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站1变压器	500	27.12%	0	0		是	2025年12月	-13.40%
39262	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分34左06	200	41.40%	0	0		是	2025年	-29.58%
39263	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支6左1	400	1.80%	0	0				0.00%
39264	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分7柱上变压器	400	42.40%	0	0		是	2025年12月	-39.14%
39265	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区2变电站1变压器	500	39.84%	0	0		是	2025年12月	-41.53%
39266	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之1柱上变压器	400	34.50%	0	0		是	2025年12月	-43.84%
39267	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支13	100	92.40%	1	1	2023年2月	是	2025年	-29.34%
39268	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	里仁居润城佳园变电站1变压器	630	40.76%	0	0				-47.83%
39269	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分3柱上变压器	200	67.20%	1	1		是	2025年12月	-42.00%
39270	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区3变电站2变压器	630	42.86%	0	0				-42.33%
39271	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委东台	200	60.30%	0.60	0.60				-37.87%
39272	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2柱上变压器	400	79.80%	1	1		是	2025年12月	1.03%
39273	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左15右5	200	43.40%	0	0		是	2025年	-23.78%
39274	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右12右2右1变台	200	49.20%	0.49	0.49				-6.69%
39275	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站202	500	19.84%	0	0		是	2026年12月	-42.96%
39276	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左7	200	28.20%	0	0		是	2025年	-23.59%
39277	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分10柱上变压器	315	38.73%	0	0		是	2025年12月	-45.69%
39278	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分变厂支7右2右1柱上变压器	100	15.60%	0	0		是	2025年12月	-52.84%
39279	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右6右4柱上变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-44.76%
39280	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	路二1变电站201	315	40.00%	0	0		是	2026年12月	-45.32%
39281	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站201	630	19.05%	0	0		是	2026年12月	-43.37%
39282	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变1变	630	65.14%	1	1				-42.32%
39283	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线72右1变台	200	85.20%	0.85	0.85	2024年10月			-33.90%
39284	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	富甲天下自维201间隔配电变压器	500	11.84%	0	0				-39.99%
39285	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分18柱上变压器	250	32.80%	0	0		是	2025年12月	-38.75%
39286	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线二委照明	315	86.86%	0.87	0.87	2024年9月			-31.75%
39287	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强干四营分7右1	315	36.83%	0	0			2027年12月	-43.85%
39288	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委照明（2022微）	315	80.89%	0.81	0.81	2025年4月			-33.62%
39289	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG 学府雅园土建变3箱式变电站1号配电变压器	630	24.76%	0	0		是	2025年12月	-45.08%
39290	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾3箱式变电站201间隔配电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-39.17%
39291	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右3柱上变压器	100	38.70%	0	0		是	2025年12月	-34.69%
39292	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委照明	200	86.10%	0.86	0.86	2022年12月			-38.05%
39293	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变2站内变压器	630	46.10%	0	0				-42.63%
39294	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干17柱上变压器	315	16.51%	0	0		是	2025年12月	-50.90%
39295	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫2小区变电站1变压器	500	10.24%	0	0		是	2025年12月	-36.25%
39296	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右1变台	400	72.30%	0.72	0.72				-28.02%
39297	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分13柱上变压器	315	57.46%	1	1		是	2025年12月	-40.02%
39298	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	兴华电器小区变电站201	500	24.00%	0	0				-42.80%
39299	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变1变	315	40.38%	0	0				-49.12%
39300	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分144左01	200	26.20%	0	0		是	2025年	-18.03%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39301	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站202变压器	630	17.78%	0	0		是	2027年12月	-41.33%
39302	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分202	200	13.20%	0	0		是	2025年	-37.25%
39303	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委辽阳道台	250	52.32%	0.52	0.52				-47.05%
39304	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分95左11	200	59.10%	1	1		是	2025年	-26.04%
39305	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委南台	200	68.00%	0.68	0.68				-38.93%
39306	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右1+1右2	200	51.30%	1	1				100.00%
39307	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分22左1支01	400	69.40%	1	1		是	2025年	-33.10%
39308	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站1变压器	630	13.33%	0	0		是	2025年12月	-42.85%
39309	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左22+1变台	200	15.30%	0.15	0.15				-48.43%
39310	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	煤气总公司小区变电站201	500	16.32%	0	0		是	2028年12月	-46.78%
39311	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支17右4	200	23.70%	0	0		是	2025年	-26.36%
39312	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变1号变	630	51.11%	1	1		是	2025年12月	-43.61%
39313	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之2柱上变压器	400	33.30%	0	0		是	2025年12月	-42.79%
39314	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	证券公司变电站变压器	500	58.00%	1	1		是	2025年12月	-43.12%
39315	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫3小区变电站2变压器	630	14.29%	0	0		是	2025年12月	-40.24%
39316	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变2变压器	400	42.00%	0	0		是	2025年12月	-43.83%
39317	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	中医乙线中医干辽河分16右7+1柱上变压器	400	2.40%	0	0		是	2025年12月	-10.77%
39318	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线中学分10右1	100	50.40%	1	1		是	2025年	-38.52%
39319	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪线76右2	400	2.10%	0	0				0.00%
39320	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾5箱式变电站201间隔配电变压器	630	17.52%	0	0		是	2025年12月	-41.72%
39321	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万景枫景箱变1变压器	400	21.30%	0	0				-44.41%
39322	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分17	200	61.50%	1	1		是	2025年	-37.45%
39323	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右11柱上变压器	315	38.41%	0	0		是	2025年12月	-49.61%
39324	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干太川分3	500	41.52%	0	0				-43.60%
39325	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支54右12	200	45.30%	0	0		是	2025年	-20.13%
39326	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站2变压器	630	15.05%	0	0		是	2025年12月	-73.27%
39327	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）201	630	37.78%	0	0				-46.86%
39328	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG 学府雅园土建变1箱式变电站1号配电变压器	630	15.56%	0	0		是	2025年12月	-42.41%
39329	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4左3	200	37.50%	0	0		是	2025年	-22.08%
39330	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干133	100	82.40%	1	1	2024年6月	是	2025年	-22.17%
39331	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右13柱上变压器	100	40.20%	0	0		是	2025年12月	-38.77%
39332	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分62右01	50	14.40%	0	0		是	2025年	-31.60%
39333	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区3变电站1变压器	630	33.71%	0	0		是	2025年12月	73.69%
39334	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支21+1	200	23.10%	0	0		是	2025年	-22.45%
39335	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分同心支59左1	200	16.60%	0	0		是	2025年	-28.81%
39336	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20左7变台	400	33.00%	0.33	0.33				-75.13%
39337	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	富仁家园箱变2变	315	70.86%	1	1				-40.95%
39338	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	聚贤雅苑变电站201	250	0.00%	0	0				0.00%
39339	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站2变压器	630	19.81%	0	0		是	2025年12月	-44.44%
39340	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变1变压器	500	53.76%	1	1		是	2025年12月	-46.92%
39341	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支68	200	35.10%	0	0		是	2025年	-38.95%
39342	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾2箱式变电站201间隔配电变压器	630	27.43%	0	0		是	2025年12月	-35.22%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39343	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	小峪回迁楼变电站1变压器配电变压器	800	9.90%	0	0		是	2025年	-39.18%
39344	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	YHG 金韵华庭	630	19.37%	0	0				-41.55%
39345	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	富华公寓小区变电站变压器	630	4.76%	0	0		是	2025年12月	-45.36%
39346	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16左3柱上变压器	315	65.08%	1	1		是	2025年12月	-36.64%
39347	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委中台	160	49.50%	0.50	0.50				-40.55%
39348	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾9箱式变电站201间隔配电变压器	400	38.63%	0	0		是	2025年12月	-38.59%
39349	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右8左15+1变台	200	70.80%	0.71	0.71				100.00%
39350	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干24柱上变压器	400	73.50%	1	1		是	2025年12月	-44.69%
39351	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站2配电变压器	630	12.06%	0	0		是	2025年12月	-35.91%
39352	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分同心支67+2	100	38.10%	0	0		是	2025年	-25.82%
39353	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变2号变	630	29.21%	0	0		是	2025年12月	-46.51%
39354	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委东台	100	53.60%	0.54	0.54				-39.41%
39355	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	万景枫景箱变2变压器	400	29.70%	0	0				-41.47%
39356	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右14左6	400	0.00%	0	0				0.00%
39357	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾6箱式变电站201间隔配电变压器	630	26.29%	0	0		是	2025年12月	-43.06%
39358	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站2变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-42.13%
39359	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委南台	200	77.00%	0.77	0.77				-37.30%
39360	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分56右10右4+1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-21.69%
39361	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支37	315	18.67%	0	0		是	2025年	-30.68%
39362	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	旭雅变电站（圆梦园）变电站202	630	23.81%	0	0		是	2028年12月	-43.06%
39363	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分18柱上变压器	315	64.76%	1	1		是	2025年12月	-41.91%
39364	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵3小区变电站1变压器	630	10.29%	0	0		是	2025年12月	-37.58%
39365	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分4右3柱上变压器	400	48.60%	0	0		是	2025年12月	-43.92%
39366	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干仙女分7左1变压器	400	59.10%	1	1		是	2028年12月	-41.32%
39367	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分25柱上变压器	400	26.70%	0	0		是	2025年12月	-46.89%
39368	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居2变电站202变压器	630	21.90%	0	0		是	2026年12月	-45.57%
39369	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左3之1柱上变压器	400	25.80%	0	0		是	2025年12月	-43.29%
39370	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委农机台	400	83.00%	0.83	0.83	2022年12月			-34.43%
39371	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分34+1右1	200	35.70%	0	0		是	2025年	-42.01%
39372	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分10右02	200	58.40%	1	1		是	2025年	-28.20%
39373	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭1小区变电站201变压器	800	20.25%	0	0		是	2026年12月	-39.58%
39374	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线教材分变厂支5柱上变压器	400	27.60%	0	0		是	2025年12月	-26.08%
39375	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干116	200	44.60%	0	0		是	2025年	-29.09%
39376	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	四委道班台（2022微）	200	94.60%	1	1	2024年6月	是	2026年12月	-43.18%
39377	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华茂箱变1站内变压器	630	50.29%	1	1				-41.51%
39378	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线辽阳道北台	315	51.62%	0.52	0.52				-23.50%
39379	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸1变电站201变压器	630	16.00%	0	0		是	2026年12月	-43.47%
39380	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭2小区变电站201变压器	630	22.54%	0	0		是	2026年12月	-45.88%
39381	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干25左7柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-45.54%
39382	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线75右2左20右5左2变台	400	18.00%	0.18	0.18				9.74%
39383	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	二委西台	200	63.50%	0.64	0.64				-14.62%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率(%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39384	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾1箱式变电站201间隔配电变压器	630	16.00%	0	0		是	2025年12月	-48.21%
39385	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站2变压器	630	21.90%	0	0		是	2025年12月	-40.55%
39386	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路5箱变1变	500	10.24%	0	0				-42.34%
39387	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李歪干93左12	200	54.60%	1	1		是	2025年	-27.43%
39388	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾8箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.29%	0	0		是	2025年12月	-37.83%
39389	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站202	630	14.29%	0	0		是	2026年12月	-43.05%
39390	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫4小区变电站1变压器	500	8.64%	0	0		是	2025年12月	-32.95%
39391	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分98左2左2	200	45.30%	0	0		是	2025年	-9.67%
39392	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	里仁居润城佳园变电站2变压器	630	31.62%	0	0			2027年12月	-41.43%
39393	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委南台	100	124.00%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-36.59%
39394	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分103	200	34.60%	0	0		是	2025年	-18.96%
39395	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁二期变电站（夏日风情）202	630	26.98%	0	0				-41.74%
39396	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分28	250	61.20%	1	1		是	2025年	-37.45%
39397	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分169左2	200	50.40%	1	1		是	2025年	-21.82%
39398	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分177	200	16.80%	0	0		是	2025年	-29.01%
39399	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分56右分11	200	43.80%	0	0		是	2025年	-22.96%
39400	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	22.50%	0	0		是	2025年	-43.02%
39401	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分11柱上变压器	315	31.43%	0	0		是	2025年12月	-46.40%
39402	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线一委北台	200	61.40%	0.61	0.61				-39.00%
39403	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	景观小区住宅箱变201间隔配电变压器	100	54.00%	1	1		是	2025年12月	-35.58%
39404	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干12左4柱上变压器	315	46.10%	0	0		是	2025年12月	-36.93%
39405	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	家乐茗苑箱变1号变	630	0.00%	0	0		是	2025年12月	100.00%
39406	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	龙江家园箱变2变	630	42.29%	0	0		是	2025年12月	-42.52%
39407	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分182右2	200	27.00%	0	0		是	2025年	-15.09%
39408	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站2变压器	630	8.25%	0	0		是	2025年12月	-47.34%
39409	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支51	160	62.50%	1	1		是	2025年	-34.63%
39410	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵2小区变电站1变压器	630	11.05%	0	0		是	2025年12月	-43.78%
39411	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线四委西台	200	84.80%	0.85	0.85	2022年12月			-42.35%
39412	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	图强甲线图强干图齐分4左1之3变压器	315	8.25%	0	0				-41.21%
39413	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分111	200	63.80%	1	1		是	2025年	-19.30%
39414	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干11右2柱上变压器	250	34.80%	0	0		是	2025年12月	-49.25%
39415	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分79右06	200	24.90%	0	0		是	2025年	-33.40%
39416	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分29	200	46.60%	0	0		是	2025年	-29.74%
39417	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵1小区变电站1变压器	630	44.19%	0	0		是	2025年12月	-42.93%
39418	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_学府雅园土建变2箱式变电站1号配电变压器	630	19.37%	0	0		是	2025年12月	-38.10%
39419	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分4柱上变压器	400	50.40%	1	1		是	2025年12月	-27.89%
39420	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区1变电站201	630	21.59%	0	0		是	2028年12月	-46.58%
39421	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	YHG_教材分27左1学府雅园变2箱式变电站201间隔配 电变压器	630	15.24%	0	0		是	2025年12月	-40.92%
39422	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	堂子街箱变1变压器	400	39.60%	0	0				-40.30%
39423	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾4箱式变电站201间隔配电变压器	630	18.67%	0	0		是	2025年12月	-52.48%
39424	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	华家箱变2变	630	65.90%	1	1				-41.44%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39425	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线水库支03右23	200	20.80%	0	0		是	2025年	-27.71%
39426	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	三委新南台	200	50.80%	0.51	0.51				-38.44%
39427	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分15柱上变压器	315	64.76%	1	1		是	2025年12月	-41.61%
39428	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区4变电站2变压器	500	57.60%	1	1		是	2025年12月	-38.62%
39429	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	水库支15左1	200	6.00%	0	0		是	2025年	1.12%
39430	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站202变压器	630	20.95%	0	0		是	2028年12月	-43.01%
39431	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分59左01	200	31.50%	0	0		是	2025年	-33.98%
39432	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路6箱变1变	400	29.40%	0	0				-38.86%
39433	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵乙线北陵干11右1+1右2左1柱上变压器	400	67.20%	1	1		是	2025年12月	1.76%
39434	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分162左9左10	400	17.50%	0	0		是	2025年	4.74%
39435	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分1开闭站之3	400	89.60%	1	1	2024年6月	是	2025年12月	-26.03%
39436	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分10柱上变压器	315	82.54%	1	1	2024年7月	是	2025年12月	-35.51%
39437	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	大东路8箱变1变	400	3.30%	0	0				-44.67%
39438	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线同心支17左04	200	25.50%	0	0		是	2025年	-37.66%
39439	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线康家山分114右04	315	48.76%	0	0		是	2025年	-26.28%
39440	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区2变电站1变压器	630	31.75%	0	0		是	2025年12月	-40.13%
39441	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	香槟水岸2变电站201变压器	630	17.46%	0	0		是	2028年12月	-44.10%
39442	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干109左1右1	200	30.00%	0	0		是	2025年	-25.63%
39443	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金色高尔夫1小区变电站1变压器	630	11.11%	0	0		是	2025年12月	-37.69%
39444	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右7右7变台	200	8.40%	0.08	0.08				2.52%
39445	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李相变642李歪线李刘联分18右05	400	10.70%	0	0		是	2025年	-34.58%
39446	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分15右1	80	47.00%	0	0		是	2025年	-55.48%
39447	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右17	50	27.20%	0	0		是	2025年	-49.10%
39448	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分83	200	23.30%	0	0		是	2025年	-30.03%
39449	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	聚贤雅苑变电站202	315	81.27%	1	1	2024年9月			-42.86%
39450	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	青苹果小区1变电站2变压器	500	39.84%	0	0		是	2025年12月	74.86%
39451	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分6柱上变压器	200	24.90%	0	0		是	2025年12月	-54.71%
39452	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	正邦帝景湾7箱式变电站201间隔配电变压器	630	12.95%	0	0		是	2025年12月	-39.62%
39453	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区1变电站1变压器	630	25.71%	0	0		是	2025年12月	-41.22%
39454	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	康家山分117右2+1左1	200	95.40%	1	1	2024年6月	是	2025年	4.54%
39455	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	天缘逸居小区2变电站201	630	16.51%	0	0		是	2028年12月	-45.38%
39456	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河1箱变2变	630	28.89%	0	0		是	2025年12月	-45.44%
39457	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右1	200	23.70%	0	0		是	2025年	-35.51%
39458	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干康家山分27右2	200	25.20%	0	0		是	2025年	-30.07%
39459	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京干64右7右1变台	400	30.90%	0.31	0.31				7.42%
39460	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	燕山小区箱变1变压器	630	25.14%	0	0		是	2025年12月	-39.38%
39461	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线62左1变台	200	60.00%	0.60	0.60				0.00%
39462	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李歪干129左1	200	25.50%	0	0		是	2025年	-12.29%
39463	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干22柱上变压器	400	23.10%	0	0		是	2025年12月	-37.44%
39464	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	核工业1变电站变压器	630	49.27%	0	0				-41.10%
39465	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干28柱上变压器	315	43.17%	0	0		是	2025年12月	-55.50%
39466	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	永善小区2变电站201	400	44.70%	0	0				-40.68%

序号	供电单位	变电站名称	线路名称	变压器名称	额定容量 (kVA)	最大负载 率 (%)	计算可开 放容量 (kVA)	审核可开 放容量值 (kVA)	列入负面清单 时间	是否纳入 整改计划	预计整改完 成时间	配变近3年负荷增 长率
39467	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金贵4小区变电站1变压器	630	7.24%	0	0		是	2025年12月	-39.44%
39468	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站2变压器	630	26.35%	0	0		是	2025年12月	-47.23%
39469	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分9柱上变压器	315	44.76%	0	0		是	2025年12月	-45.79%
39470	大东	鹏源变	鹏源变40464鹏大甲线	鹏大甲线东风干堂子分4右1	315	45.08%	0	0				-44.21%
39471	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	同心支48右8+1	200	30.60%	0	0		是	2025年	-42.03%
39472	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河2箱变2变压器	500	35.04%	0	0		是	2025年12月	-41.89%
39473	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	辽河分2开闭站之1柱上变压器	315	32.38%	0	0		是	2025年12月	-60.81%
39474	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	崇山变296中医乙线辽河分16右7柱上变压器	400	18.90%	0	0		是	2025年12月	-38.79%
39475	苏家屯	李相变	李相变05644李歪线	李刘联分9右1+1左1	200	61.20%	1	1		是	2025年	11.62%
39476	新民	前当堡	前当堡变31940章京线	章京线64右8左15左2变台	400	18.50%	0.19	0.19				100.00%
39477	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	教材分24柱上变压器	315	48.25%	0	0		是	2025年12月	-43.09%
39478	开发	陕西变	陕西变55354南四乙线	金地盛世小区5变电站1变压器	630	38.41%	0	0		是	2025年12月	-39.11%
39479	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	浅草绿阁.水岸枫亭1小区变电站202变压器	800	18.38%	0	0		是	2028年12月	-42.56%
39480	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨榆坨第三社区盘锦辽锦食品公司公变台	400	38.70%	0.39	0.39				0.00%
39481	皇姑	站前变	站前变40254北陵乙线	北陵干13柱上变压器	315	34.92%	0	0		是	2025年12月	-40.35%
39482	辽中	茨榆坨	茨榆坨变1302茨榆坨线	茨于坨变302茨榆坨线三委北台	200	92.40%	1	1	2022年12月	是	2026年12月	-36.13%
39483	铁西	工农变	工农变55552图强甲线	工业大学换热站201变压器	200	0.00%	0	0				-194.37%